

附件 1

河北省燃煤发电机组大气污染物
排放数据审核结果汇总表（2025 年第 2 季度）

附件 1

2025 年第 2 季度石家庄市燃煤发电机组大气污染物排放审核结果汇总表

华能国际电力股份有限公司上安电厂

企业 序号	地市	企业名称	统一社会 信用代码	机组 编号	日期	脱硫考核超标(异常)			脱硝考核超标(异常)			除尘考核超标(异常)		
						时段	小时 数	结果	时段	小时 数	结果	时段	小时 数	结果
1	石家庄市	华能国际电力股份有 限公司上安电厂	91130100X 01701132K	#2	2025-05-09	23:00	1	第 3 类	无	0	无	23:00	1	第 3 类
2	石家庄市	华能国际电力股份有 限公司上安电厂	91130100X 01701132K	#5	2025-04-29	无	0	无	无	0	无	00:00	1	第 3 类
3	石家庄市	华能国际电力股份有 限公司上安电厂	91130100X 01701132K	#1	二季度	无	0	无	无	0	无	无	0	无
4	石家庄市	华能国际电力股份有 限公司上安电厂	91130100X 01701132K	#3	二季度	无	0	无	无	0	无	无	0	无
5	石家庄市	华能国际电力股份有 限公司上安电厂	91130100X 01701132K	#4	二季度	无	0	无	无	0	无	无	0	无
6	石家庄市	华能国际电力股份有 限公司上安电厂	91130100X 01701132K	#6	二季度	无	0	无	无	0	无	无	0	无

备注：1、第 1 类：超标 1 倍以内；第 2 类：超标 1 倍以上；第 3 类：《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列原因导致的情况；第 4 类：异常。2、《监管办法》为《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》；3、依据《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB 13/2209-2015）对达标情况进行评价。

河北华电石家庄热电有限公司

企业 序号	地市	企业名称	统一社会信用代码	机组编 号	日期	脱硫考核超标(异常)			脱硝考核超标(异常)			除尘考核超标(异常)		
						时段	小时 数	结果	时段	小时 数	结果	时段	小时 数	结果
1	石家 庄市	河北华电石家庄热电 有限公司	91130100713187645Q	#21	二季 度	无	0	无	无	0	无	无	0	无
2	石家 庄市	河北华电石家庄热电 有限公司	91130100713187645Q	#22	二季 度	无	0	无	无	0	无	无	0	无

备注：1、第1类：超标1倍以内；第2类：超标1倍以上；第3类：《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列原因导致的情况；第4类：异常。2、《监管办法》为《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》；3、依据《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB 13/2209-2015）对达标情况进行评价。

河北华电石家庄裕华热电有限公司

企业 序号	地市	企业名称	统一社会信用代码	机组 编号	日期	脱硫考核超标(异常)			脱硝考核超标(异常)			除尘考核超标(异常)		
						时段	小时 数	结果	时段	小时 数	结果	时段	小时 数	结果
1	石家庄 市	河北华电石家庄裕 华热电有限公司	91130000791380651Y	#1	2025-06-20	无	0	无	10:00	1	第 1 类	无	0	无
2	石家庄 市	河北华电石家庄裕 华热电有限公司	91130000791380651Y	#2	二季度	无	0	无	无	0	无	无	0	无

备注：1、第 1 类：超标 1 倍以内；第 2 类：超标 1 倍以上；第 3 类：《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列原因导致的情况；第 4 类：异常。2、《监管办法》为《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》；3、依据《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB 13/2209-2015）对达标情况进行评价。

河北华电石家庄鹿华热电有限公司

企业 序号	地市	企业名称	统一社会信 用代码	机组 编号	日期	脱硫考核超标(异常)			脱硝考核超标(异常)			除尘考核超标(异常)		
						时段	小时 数	结果	时段	小时 数	结果	时段	小时 数	结果
1	石家庄 市	河北华电石家庄鹿 华热电有限公司	911300006746 8690XP	#1	2025-05-24	无	0	无	无	0	无	07:00	1	第 3 类
2	石家庄 市	河北华电石家庄鹿 华热电有限公司	911300006746 8690XP	#1	2025-05-22	无	0	无	无	0	无	16:00	1	第 3 类
3	石家庄 市	河北华电石家庄鹿 华热电有限公司	911300006746 8690XP	#1	2025-04-21	无	0	无	无	0	无	16:00	1	第 3 类
4	石家庄 市	河北华电石家庄鹿 华热电有限公司	911300006746 8690XP	#1	2025-04-09	无	0	无	无	0	无	15:00	1	第 3 类
5	石家庄 市	河北华电石家庄鹿 华热电有限公司	911300006746 8690XP	#2	二季度	无	0	无	无	0	无	无	0	无

备注：1、第 1 类：超标 1 倍以内；第 2 类：超标 1 倍以上；第 3 类：《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列原因导致的情况；第 4 类：异常。2、《监管办法》为《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》；3、依据《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB 13/2209-2015）对达标情况进行评价。

河北西柏坡发电有限责任公司

企业 序号	地市	企业名称	统一社会信用代码	机组 编号	日期	脱硫考核超标(异常)			脱硝考核超标(异常)			除尘考核超标(异常)		
						时段	小时 数	结果	时段	小时 数	结果	时段	小时 数	结果
1	石家庄市	河北西柏坡发电有限 责任公司	911301318043288021	#2	2025-06-20	无	0	无	无	0	无	00:00	1	第3 类
2	石家庄市	河北西柏坡发电有限 责任公司	911301318043288021	#4	2025-06-10	无	0	无	无	0	无	00:00	1	第3 类
3	石家庄市	河北西柏坡发电有限 责任公司	911301318043288021	#4	2025-06-03	无	0	无	14:00, 15:00	2	第3 类	无	0	无
4	石家庄市	河北西柏坡发电有限 责任公司	911301318043288021	#2	2025-05-28	无	0	无	15:00	1	第3 类	无	0	无
5	石家庄市	河北西柏坡发电有限 责任公司	911301318043288021	#1	2025-05-21	无	0	无	00:00	1	第3 类	无	0	无
6	石家庄市	河北西柏坡发电有限 责任公司	911301318043288021	#4	2025-05-10	01:00	1	第3 类	无	0	无	01:00	1	第3 类
7	石家庄市	河北西柏坡发电有限 责任公司	911301318043288021	#1	2025-04-28	无	0	无	无	0	无	05:00	1	第3 类
8	石家庄市	河北西柏坡发电有限 责任公司	911301318043288021	#3	2025-04-27	无	0	无	00:00	1	第3 类	无	0	无
9	石家庄市	河北西柏坡发电有限 责任公司	911301318043288021	#4	2025-04-16	无	0	无	16:00	1	第3 类	无	0	无

10	石家庄市	河北西柏坡发电有限公司	911301318043288021	#2	2025-04-12	无	0	无	无	0	无	09:00	1	第3类
11	石家庄市	河北西柏坡发电有限公司	911301318043288021	#4	2025-04-11	00:00	1	第3类	00:00	1	第3类	00:00	1	第3类
12	石家庄市	河北西柏坡发电有限公司	911301318043288021	#3	2025-04-09	无	0	无	15:00, 16:00	2	第3类	无	0	无
13	石家庄市	河北西柏坡发电有限公司	911301318043288021	#2	2025-04-08	无	0	无	20:00, 21:00	2	第3类	无	0	无

备注：1、第1类：超标1倍以内；第2类：超标1倍以上；第3类：《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列原因导致的情况；第4类：异常。
2、《监管办法》为《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》；3、依据《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB 13/2209-2015）对达标情况进行评价。

河北西柏坡第二发电有限责任公司

企业 序号	地市	企业名称	统一社会信用代码	机组 编号	日期	脱硫考核超标(异常)			脱硝考核超标(异常)			除尘考核超标(异常)		
						时段	小时 数	结果	时段	小时 数	结果	时段	小时 数	结果
1	石家庄 市	河北西柏坡第二发电 有限责任公司	91130000752436982B	#6	2025-05-20	无	0	无	15:00	1	第3类	无	0	无
2	石家庄 市	河北西柏坡第二发电 有限责任公司	91130000752436982B	#6	2025-05-15	07:00	1	第3 类	07:00	1	第3类	07:00	1	第3 类
3	石家庄 市	河北西柏坡第二发电 有限责任公司	91130000752436982B	#5	2025-05-14	无	0	无	14:00 , 15:0 0, 16: 00	3	第3类	无	0	无
4	石家庄 市	河北西柏坡第二发电 有限责任公司	91130000752436982B	#5	2025-05-09	14:00	1	第3 类	14:00	1	第3类	14:00	1	第3 类
5	石家庄 市	河北西柏坡第二发电 有限责任公司	91130000752436982B	#5	2025-04-28	无	0	无	15:00 , 16:0 0	2	第3类	无	0	无
6	石家庄 市	河北西柏坡第二发电 有限责任公司	91130000752436982B	#5	2025-04-04	01:00	1	第3 类	01:00	1	第3类	01:00	1	第3 类

备注：1、第1类：超标1倍以内；第2类：超标1倍以上；第3类：《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列原因导致的情况；第4类：异常。2、《监管办法》为《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》；3、依据《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB 13/2209-2015）对达标情况进行评价。

石家庄良村热电有限公司

企业 序号	地市	企业名称	统一社会信用代码	机组编号	日期	脱硫考核超标(异常)			脱硝考核超标(异常)			除尘考核超标(异常)		
						时段	小时 数	结果	时段	小时 数	结果	时段	小时数	结果
1	石家 庄市	石家庄良村热电 有限公司	911301826741840451	#1 出口	2025-06-1 8	无	0	无	13:00, 14 :00	2	第 3 类	13:00	1	第 3 类
2	石家 庄市	石家庄良村热电 有限公司	911301826741840451	#1 出口	2025-06-1 5	无	0	无	无	0	无	02:00	1	第 3 类
3	石家 庄市	石家庄良村热电 有限公司	911301826741840451	#1 出口	2025-06-0 4	无	0	无	15:00	1	第 3 类	无	0	无
4	石家 庄市	石家庄良村热电 有限公司	911301826741840451	#1 出口	2025-05-1 7	无	0	无	15:00	1	第 3 类	无	0	无
5	石家 庄市	石家庄良村热电 有限公司	911301826741840451	#2 出口	2025-05-0 7	无	0	无	09:00	1	第 3 类	无	0	无
6	石家 庄市	石家庄良村热电 有限公司	911301826741840451	#2 出口	2025-04-1 0	11:00	1	第 3 类	无	0	无	11:00	1	第 3 类
7	石家 庄市	石家庄良村热电 有限公司	911301826741840451	#1 出口	2025-04-0 7	无	0	无	15:00, 16 :00	2	第 3 类	无	0	无

备注：1、第 1 类：超标 1 倍以内；第 2 类：超标 1 倍以上；第 3 类：《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列原因导致的情况；第 4 类：异常。
2、《监管办法》为《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》；3、依据《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB 13/2209-2015）对达标情况进行评价。

石家庄诚峰热电有限公司

企业 序号	地市	企业名称	统一社会信用代码	机组编号	日期	脱硫考核超标(异常)			脱硝考核超标(异常)			除尘考核超标(异常)		
						时段	小时 数	结果	时段	小时 数	结果	时段	小时 数	结果
1	石家庄 市	石家庄诚峰热电 有限公司	91130100601905657E	#1-#3 1 号口	2025-06-28	08:00	1	第 1 类	无	0	无	无	0	无
2	石家庄 市	石家庄诚峰热电 有限公司	91130100601905657E	#1-#3 1 号口	2025-06-25	10:00	1	第 3 类	无	0	无	无	0	无
3	石家庄 市	石家庄诚峰热电 有限公司	91130100601905657E	#1-#3 1 号口	2025-06-01	08:00	1	第 3 类	无	0	无	无	0	无
4	石家庄 市	石家庄诚峰热电 有限公司	91130100601905657E	#1-#3 1 号口	2025-05-31	无	0	无	18:00	1	第 3 类	无	0	无
5	石家庄 市	石家庄诚峰热电 有限公司	91130100601905657E	#1-#3 1 号口	2025-05-30	无	0	无	09:00 , 10:0 0, 11: 00, 12 :00, 1 3:00, 14:00 , 15:0 0, 16: 00, 17 :00	9	第 3 类	无	0	无

6	石家庄市	石家庄诚峰热电有限公司	91130100601905657E	#1-#3 2 号口	2025-05-13	15:00	1	第 1 类	无	0	无	无	0	无
7	石家庄市	石家庄诚峰热电有限公司	91130100601905657E	#1-#3 2 号口	2025-05-13	17:00	1	第 4 类	无	0	无	无	0	无
8	石家庄市	石家庄诚峰热电有限公司	91130100601905657E	#1-#3 2 号口	2025-04-02	无	0	无	12:00 ,13:00	2	第 3 类	无	0	无
9	石家庄市	石家庄诚峰热电有限公司	91130100601905657E	#1-#3 1 号口	2025-04-02	18:00	1	第 4 类	无	0	无	无	0	无
10	石家庄市	石家庄诚峰热电有限公司	91130100601905657E	#4	二季度	无	0	无	无	0	无	无	0	无

备注：1、第 1 类：超标 1 倍以内；第 2 类：超标 1 倍以上；第 3 类：《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列原因导致的情况；第 4 类：异常。2、《监管办法》为《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》；3、依据《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB 13/2209-2015）对达标情况进行评价。

2025 年第 2 季度唐山市燃煤发电机组大气污染物排放审核结果汇总表

华润电力（唐山曹妃甸）有限公司

企业 序号	地市	企业名称	统一社会信用代码	机组 编号	日期	脱硫考核超标(异常)			脱硝考核超标(异常)			除尘考核超标(异常)		
						时段	小时 数	结果	时段	小时 数	结果	时段	小时 数	结果
1	唐山市	华润电力（唐山曹妃甸）有限公司	91130230769817810G	#1	2025-06-21	无	0	无	15:00	1	第 3 类	无	0	无
2	唐山市	华润电力（唐山曹妃甸）有限公司	91130230769817810G	#3	2025-06-21	无	0	无	16:00, 17:00, 18:00	3	第 3 类	无	0	无
3	唐山市	华润电力（唐山曹妃甸）有限公司	91130230769817810G	#3	2025-06-16	无	0	无	15:00, 16:00	2	第 3 类	无	0	无
4	唐山市	华润电力（唐山曹妃甸）有限公司	91130230769817810G	#3	2025-06-12	无	0	无	15:00, 16:00	2	第 3 类	无	0	无
5	唐山市	华润电力（唐山曹妃甸）有限公司	91130230769817810G	#2	2025-06-10	无	0	无	14:00, 15:00	2	第 3 类	无	0	无
6	唐山市	华润电力（唐山曹妃甸）有限公司	91130230769817810G	#4	2025-06-04	无	0	无	15:00, 16:00, 17:00	3	第 3 类	无	0	无
7	唐山市	华润电力（唐山曹妃甸）有限公司	91130230769817810G	#3	2025-05-30	无	0	无	15:00, 16:00	2	第 3 类	无	0	无
8	唐山市	华润电力（唐山曹妃甸）有限公司	91130230769817810G	#4	2025-05-26	无	0	无	无	0	无	22:00	1	第 3 类

9	唐山市	华润电力（唐山曹妃甸）有限公司	91130230769817810G	#4	2025-05-24	无	0	无	15:00, 16:00	2	第3类	无	0	无
10	唐山市	华润电力（唐山曹妃甸）有限公司	91130230769817810G	#4	2025-05-23	无	0	无	16:00, 17:00, 18:00	3	第3类	无	0	无
11	唐山市	华润电力（唐山曹妃甸）有限公司	91130230769817810G	#2	2025-05-15	无	0	无	22:00	1	第3类	22:00	1	第3类
12	唐山市	华润电力（唐山曹妃甸）有限公司	91130230769817810G	#4	2025-05-13	无	0	无	15:00, 16:00	2	第3类	无	0	无
13	唐山市	华润电力（唐山曹妃甸）有限公司	91130230769817810G	#4	2025-05-12	无	0	无	16:00, 17:00	2	第3类	无	0	无
14	唐山市	华润电力（唐山曹妃甸）有限公司	91130230769817810G	#4	2025-05-09	无	0	无	08:00, 09:00, 10:00, 11:00	4	第3类	无	0	无
15	唐山市	华润电力（唐山曹妃甸）有限公司	91130230769817810G	#4	2025-04-28	无	0	无	18:00	1	第3类	无	0	无
16	唐山市	华润电力（唐山曹妃甸）有限公司	91130230769817810G	#4	2025-04-27	无	0	无	17:00, 18:00	2	第3类	无	0	无
17	唐山市	华润电力（唐山曹妃甸）有限公司	91130230769817810G	#4	2025-04-26	无	0	无	17:00, 18:00	2	第3类	无	0	无
18	唐山市	华润电力（唐山曹妃甸）有限公司	91130230769817810G	#4	2025-04-25	无	0	无	15:00, 16:00	2	第3类	无	0	无
19	唐山市	华润电力（唐山曹妃甸）有限公司	91130230769817810G	#4	2025-04-24	无	0	无	16:00, 17:00,	4	第3类	无	0	无

									18:00, 19:00					
20	唐山市	华润电力（唐山曹妃甸）有限公司	91130230769817810G	#4	2025-04-21	无	0	无	14:00, 15:00	2	第3类	无	0	无
21	唐山市	华润电力（唐山曹妃甸）有限公司	91130230769817810G	#4	2025-04-20	无	0	无	16:00, 17:00	2	第3类	无	0	无
22	唐山市	华润电力（唐山曹妃甸）有限公司	91130230769817810G	#4	2025-04-18	无	0	无	19:00	1	第3类	无	0	无
23	唐山市	华润电力（唐山曹妃甸）有限公司	91130230769817810G	#4	2025-04-17	无	0	无	15:00, 16:00	2	第3类	无	0	无
24	唐山市	华润电力（唐山曹妃甸）有限公司	91130230769817810G	#4	2025-04-16	无	0	无	16:00, 17:00	2	第3类	无	0	无
25	唐山市	华润电力（唐山曹妃甸）有限公司	91130230769817810G	#4	2025-04-13	无	0	无	无	0	无	22:00	1	第3类
26	唐山市	华润电力（唐山曹妃甸）有限公司	91130230769817810G	#4	2025-04-12	无	0	无	15:00, 16:00, 17:00, 18:00	4	第3类	无	0	无

备注：1、第1类：超标1倍以内；第2类：超标1倍以上；第3类：《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列原因导致的情况；第4类：异常。2、《监管办法》为《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》；3、依据《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB 13/2209-2015）对达标情况进行评价。

华润电力唐山丰润有限公司

企业 序号	地市	企业名称	统一社会信用代码	机组 编号	日期	脱硫考核超标(异常)			脱硝考核超标(异常)			除尘考核超标(异常)		
						时段	小时 数	结果	时段	小时 数	结果	时段	小时 数	结果
1	唐山市	华润电力唐山丰润有限公司	91130200063394043P	#2	2025-06-29	无	0	无	15:00 ,16:00,17:00	3	第3类	无	0	无
2	唐山市	华润电力唐山丰润有限公司	91130200063394043P	#2	2025-06-28	无	0	无	无	0	无	21:00	1	第3类
3	唐山市	华润电力唐山丰润有限公司	91130200063394043P	#2	2025-06-21	无	0	无	20:00 ,21:00,22:00	3	第3类	无	0	无
4	唐山市	华润电力唐山丰润有限公司	91130200063394043P	#1	2025-06-13	无	0	无	14:00 ,15:00,16:00	3	第3类	无	0	无
5	唐山市	华润电力唐山丰润有限公司	91130200063394043P	#2	2025-06-13	无	0	无	22:00	1	第3类	22:00	1	第3类
6	唐山市	华润电力唐山丰润有限公司	91130200063394043P	#2	2025-05-11	无	0	无	00:00 ,01:00	2	第3类	无	0	无

									0					
7	唐山市	华润电力唐山丰润有限公司	91130200063394043P	#2	2025-05-10	无	0	无	23:00	1	第3类	无	0	无
8	唐山市	华润电力唐山丰润有限公司	91130200063394043P	#1	2025-04-27	无	0	无	16:00, 17:00, 18:00	3	第3类	无	0	无
9	唐山市	华润电力唐山丰润有限公司	91130200063394043P	#2	2025-04-22	无	0	无	17:00, 18:00, 19:00	3	第3类	无	0	无
10	唐山市	华润电力唐山丰润有限公司	91130200063394043P	#1	2025-04-20	无	0	无	无	0	无	13:00, 14:00	2	第3类
11	唐山市	华润电力唐山丰润有限公司	91130200063394043P	#1	2025-04-18	无	0	无	无	0	无	16:00	1	第3类

备注：1、第1类：超标1倍以内；第2类：超标1倍以上；第3类：《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列原因导致的情况；第4类：异常。2、《监管办法》为《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》；3、依据《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB 13/2209-2015）对达标情况进行评价。

唐山万浦热电有限公司

企业 序号	地市	企业名称	统一社会信用代码	机组 编号	日期	脱硫考核超标(异常)			脱硝考核超标(异常)			除尘考核超标(异常)		
						时段	小时 数	结果	时段	小时 数	结果	时段	小时 数	结果
1	唐山市	唐山万浦热电有 限公司	911302006010786477	#4	2025-05-06	无	0	无	16:00, 17:00	2	第 3 类	无	0	无
2	唐山市	唐山万浦热电有 限公司	911302006010786477	#1	2025-05-06	无	0	无	无	0	无	16:00	1	第 3 类
3	唐山市	唐山万浦热电有 限公司	911302006010786477	#3	2025-04-07	无	0	无	11:00, 12:00	2	第 3 类	无	0	无
4	唐山市	唐山万浦热电有 限公司	911302006010786477	#2	二季度	无	0	无	无	0	无	无	0	无

备注：1、第 1 类：超标 1 倍以内；第 2 类：超标 1 倍以上；第 3 类：《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列原因导致的情况；第 4 类：异常。2、《监管办法》为《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》；3、依据《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB 13/2209-2015）对达标情况进行评价。

大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂

企业 序号	地市	企业名称	统一社会信用代码	机组 编号	日期	脱硫考核超标(异常)			脱硝考核超标(异常)			除尘考核超标(异常)		
						时段	小时 数	结果	时段	小时 数	结果	时段	小时 数	结果
1	唐山市	大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂	91130200804791805G	#7	2025-06-24	无	0	无	05:00, 06:00, 07:00	3	第3类	无	0	无
2	唐山市	大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂	91130200804791805G	#8	2025-06-21	无	0	无	14:00, 15:00, 16:00	3	第3类	14:00	1	第3类
3	唐山市	大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂	91130200804791805G	#8	2025-05-23	无	0	无	15:00, 16:00, 17:00, 18:00	4	第3类	无	0	无
4	唐山市	大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂	91130200804791805G	#8	2025-05-15	无	0	无	14:00, 15:00, 16:00	3	第3类	无	0	无
5	唐山市	大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂	91130200804791805G	#8	2025-05-07	无	0	无	15:00, 16:00, 17:00	3	第3类	无	0	无
6	唐山市	大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂	91130200804791805G	#8	2025-04-26	无	0	无	19:00, 20:00,	3	第3类	无	0	无

									21:00					
7	唐山市	大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂	91130200804791805G	#8	2025-04-06	无	0	无	无	0	无	21:00	1	第3类
8	唐山市	大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂	91130200804791805G	#7	2025-04-05	06:00	1	第3类	06:00	1	第3类	06:00	1	第3类
9	唐山市	大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂	91130200804791805G	#7	2025-04-04	无	0	无	00:00, 01:00, 02:00	3	第3类	00:00	1	第3类

备注：1、第1类：超标1倍以内；第2类：超标1倍以上；第3类：《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列原因导致的情况；第4类：异常。2、《监管办法》为《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》；3、依据《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB 13/2209-2015）对达标情况进行评价。

建投遵化热电有限责任公司

企业序号	地市	企业名称	统一社会信用代码	机组编号	日期	脱硫考核超标(异常)			脱硝考核超标(异常)			除尘考核超标(异常)		
						时段	小时数	结果	时段	小时数	结果	时段	小时数	结果
1	唐山市	建投遵化热电有限责任公司	91130281MA07QQ1U82	#2	2025-06-17	无	0	无	17:00, 18:00	2	第3类	无	0	无
2	唐山市	建投遵化热电有限责任公司	91130281MA07QQ1U82	#2	2025-06-12	无	0	无	15:00, 16:00	2	第3类	无	0	无
3	唐山市	建投遵化热电有限责任公司	91130281MA07QQ1U82	#2	2025-06-10	无	0	无	13:00, 14:00	2	第3类	无	0	无
4	唐山市	建投遵化热电有限责任公司	91130281MA07QQ1U82	#2	2025-06-09	无	0	无	09:00	1	第3类	无	0	无
5	唐山市	建投遵化热电有限责任公司	91130281MA07QQ1U82	#2	2025-06-07	无	0	无	15:00, 16:00	2	第3类	无	0	无
6	唐山市	建投遵化热电有限责任公司	91130281MA07QQ1U82	#2	2025-05-01	无	0	无	23:00	1	第3类	无	0	无
7	唐山市	建投遵化热电有限责任公司	91130281MA07QQ1U82	#1	2025-05-01	无	0	无	15:00, 16:00, 17:00, 18:00	4	第3类	无	0	无
8	唐山市	建投遵化热电有限责任公司	91130281MA07QQ1U82	#1	2025-04-05	无	0	无	07:00	1	第3类	无	0	无
9	唐山市	建投遵化热电有限责任公司	91130281MA07QQ1U82	#2	2025-04-03	无	0	无	23:00	1	第3类	无	0	无

备注：1、第1类：超标1倍以内；第2类：超标1倍以上；第3类：《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列原因导致的情况；第4类：异常。2、《监管办法》为《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》；3、依据《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB 13/2209-2015）对达标情况进行评价。

开滦协鑫发电有限公司

企业 序号	地市	企业名称	统一社会信用代码	机组 编号	日期	脱硫考核超标(异常)			脱硝考核超标(异常)			除尘考核超标(异常)		
						时段	小时数	结果	时段	小时数	结果	时段	小时数	结果
1	唐山市	开滦协鑫发电有限公司	911302000720663913	#3	2025-06-30	无	0	无	22:00	1	第3类	无	0	无
2	唐山市	开滦协鑫发电有限公司	911302000720663913	#3	2025-06-13	无	0	无	13:00	1	第3类	无	0	无
3	唐山市	开滦协鑫发电有限公司	911302000720663913	#3	2025-06-10	无	0	无	14:00, 15:00	2	第3类	无	0	无
4	唐山市	开滦协鑫发电有限公司	911302000720663913	#3	2025-06-06	无	0	无	13:00, 14:00	2	第3类	无	0	无
5	唐山市	开滦协鑫发电有限公司	911302000720663913	#4	2025-05-24	无	0	无	16:00	1	第3类	无	0	无
6	唐山市	开滦协鑫发电有限公司	911302000720663913	#4	2025-05-22	无	0	无	07:00, 08:00	2	第3类	无	0	无
7	唐山市	开滦协鑫发电有限公司	911302000720663913	#4	2025-05-19	无	0	无	16:00	1	第3类	无	0	无
8	唐山市	开滦协鑫发电有限公司	911302000720663913	#4	2025-05-18	无	0	无	17:00	1	第3类	无	0	无
9	唐山市	开滦协鑫发电有限公司	911302000720663913	#4	2025-05-17	无	0	无	15:00, 16:00, 17:00,	4	第3类	无	0	无

									18:00					
10	唐山市	开滦协鑫发电有限公司	911302000720663913	#4	2025-04-16	无	0	无	00:00, 01:00	2	第3类	无	0	无
11	唐山市	开滦协鑫发电有限公司	911302000720663913	#3	2025-04-15	无	0	无	16:00, 17:00	2	第3类	无	0	无
12	唐山市	开滦协鑫发电有限公司	911302000720663913	#3	2025-04-13	无	0	无	23:00	1	第3类	无	0	无
13	唐山市	开滦协鑫发电有限公司	911302000720663913	#3	2025-04-12	无	0	无	15:00, 16:00	2	第3类	无	0	无
14	唐山市	开滦协鑫发电有限公司	911302000720663913	#3	2025-04-07	无	0	无	15:00, 16:00	2	第3类	无	0	无

备注：1、第1类：超标1倍以内；第2类：超标1倍以上；第3类：《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列原因导致的情况；第4类：异常。2、《监管办法》为《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》；3、依据《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB 13/2209-2015）对达标情况进行评价。

河北大唐国际丰润热电有限责任公司

企业 序号	地市	企业名称	统一社会信用代码	机组 编号	日期	脱硫考核超标(异常)			脱硝考核超标(异常)			除尘考核超标(异常)		
						时段	小时 数	结果	时段	小时 数	结果	时段	小 时 数	结果
1	唐山市	河北大唐国际丰润热电有限责任公司	91130221685724510X	#1	二季度	无	0	无	无	0	无	无	0	无
2	唐山市	河北大唐国际丰润热电有限责任公司	91130221685724510X	#2	二季度	无	0	无	无	0	无	无	0	无

备注：1、第 1 类：超标 1 倍以内；第 2 类：超标 1 倍以上；第 3 类：《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列原因导致的情况；第 4 类：异常。2、《监管办法》为《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》；3、依据《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB 13/2209-2015）对达标情况进行评价。

河北大唐国际唐山北郊热电有限公司

企业 序号	地市	企业名称	统一社会信用代码	机组 编号	日期	脱硫考核超标(异常)			脱硝考核超标(异常)			除尘考核超标(异常)		
						时段	小时 数	结果	时段	小时 数	结果	时段	小时 数	结果
1	唐山市	河北大唐国际唐山北郊热电有限公司	91130200MA07KTA05D	#1	2025-06-18	无	0	无	16:00, 17:00, 18:00	3	第3类	无	0	无
2	唐山市	河北大唐国际唐山北郊热电有限公司	91130200MA07KTA05D	#1	2025-06-12	无	0	无	16:00, 17:00	2	第3类	无	0	无
3	唐山市	河北大唐国际唐山北郊热电有限公司	91130200MA07KTA05D	#1	2025-06-10	无	0	无	无	0	无	10:00	1	第3类
4	唐山市	河北大唐国际唐山北郊热电有限公司	91130200MA07KTA05D	#1	2025-06-05	无	0	无	15:00, 16:00, 17:00, 18:00	4	第3类	无	0	无
5	唐山市	河北大唐国际唐山北郊热电有限公司	91130200MA07KTA05D	#2	2025-05-01	无	0	无	01:00, 02:00, 03:00, 04:00	4	第3类	无	0	无
6	唐山市	河北大唐国际唐山北郊热电有限公司	91130200MA07KTA05D	#2	2025-04-27	18:00	1	第3类	18:00	1	第3类	18:00	1	第3类
7	唐山市	河北大唐国际唐山北郊热电有限公司	91130200MA07KTA05D	#2	2025-04-16	无	0	无	15:00,	4	第3类	无	0	无

		北郊热电有限公司							16:00, 17:00, 18:00					
--	--	----------	--	--	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--	--	--

备注：1、第1类：超标1倍以内；第2类：超标1倍以上；第3类：《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列原因导致的情况；第4类：异常。
2、《监管办法》为《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》；3、依据《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB 13/2209-2015）对达标情况进行评价。

河北大唐国际唐山热电有限责任公司

企业 序号	地市	企业名称	统一社会信用代码	机组 编号	日期	脱硫考核超标(异常)			脱硝考核超标(异常)			除尘考核超标(异常)		
						时段	小时 数	结果	时段	小时 数	结果	时段	小时 数	结果
1	唐山市	河北大唐国际唐山热电有 限责任公司	91130200737384950W	#1	2025-06-30	无	0	无	22:00 ,23:0 0	2	第3 类	无	0	无
2	唐山市	河北大唐国际唐山热电有 限责任公司	91130200737384950W	#1	2025-06-27	无	0	无	23:00	1	第3 类	无	0	无
3	唐山市	河北大唐国际唐山热电有 限责任公司	91130200737384950W	#2	2025-06-21	无	0	无	14:00 ,15:0 0	2	第3 类	无	0	无
4	唐山市	河北大唐国际唐山热电有 限责任公司	91130200737384950W	#1	2025-05-07	无	0	无	06:00 ,07:0 0,08: 00,09 :00	4	第3 类	无	0	无
5	唐山市	河北大唐国际唐山热电有 限责任公司	91130200737384950W	#1	2025-05-07	无	0	无	10:00 ,11:0 0,12: 00,13 :00,1	7	第2 类	无	0	无

									4:00, 15:00 ,16:0 0					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--

备注：1、第1类：超标1倍以内；第2类：超标1倍以上；第3类：《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列原因导致的情况；第4类：异常。2、《监管办法》为《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》；3、依据《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB 13/2209-2015）对达标情况进行评价。

河北大唐国际王滩发电有限责任公司

企业 序号	地市	企业名称	统一社会信用代码	机组 编号	日期	脱硫考核超标(异常)			脱硝考核超标(异常)			除尘考核超标(异常)		
						时段	小时 数	结果	时段	小时 数	结果	时段	小时 数	结果
1	唐山市	河北大唐国际王滩发电 有限责任公司	91130294784073944E	#2	2025-06-20	无	0	无	15:00, 16:00	2	第3 类	无	0	无
2	唐山市	河北大唐国际王滩发电 有限责任公司	91130294784073944E	#1	2025-06-04	无	0	无	15:00, 16:00	2	第3 类	无	0	无
3	唐山市	河北大唐国际王滩发电 有限责任公司	91130294784073944E	#2	2025-05-19	无	0	无	14:00, 15:00, 16:00	3	第3 类	无	0	无
4	唐山市	河北大唐国际王滩发电 有限责任公司	91130294784073944E	#2	2025-05-12	无	0	无	15:00, 16:00	2	第3 类	无	0	无
5	唐山市	河北大唐国际王滩发电 有限责任公司	91130294784073944E	#2	2025-05-11	无	0	无	15:00, 16:00, 17:00	3	第3 类	无	0	无
6	唐山市	河北大唐国际王滩发电 有限责任公司	91130294784073944E	#2	2025-05-10	无	0	无	16:00, 17:00	2	第3 类	无	0	无
7	唐山市	河北大唐国际王滩发电 有限责任公司	91130294784073944E	#2	2025-05-09	无	0	无	10:00, 11:00, 12:00	3	第3 类	无	0	无
8	唐山市	河北大唐国际王滩发电	91130294784073944E	#1	2025-05-02	无	0	无	16:00,	3	第3	无	0	无

		有限责任公司							17:00, 18:00		类			
9	唐山市	河北大唐国际王滩发电 有限责任公司	91130294784073944E	#2	2025-04-29	无	0	无	16:00, 17:00, 18:00	3	第 3 类	无	0	无
10	唐山市	河北大唐国际王滩发电 有限责任公司	91130294784073944E	#2	2025-04-23	无	0	无	15:00, 16:00	2	第 3 类	无	0	无
11	唐山市	河北大唐国际王滩发电 有限责任公司	91130294784073944E	#2	2025-04-12	无	0	无	15:00, 16:00, 17:00	3	第 3 类	无	0	无

备注：1、第 1 类：超标 1 倍以内；第 2 类：超标 1 倍以上；第 3 类：《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列原因导致的情况；第 4 类：异常。2、《监管办法》为《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》；3、依据《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB 13/2209-2015）对达标情况进行评价。

迁安大唐热电有限责任公司

企业 序号	地市	企业名称	统一社会信用代码	机组 编号	日期	脱硫考核超标(异常)			脱硝考核超标(异常)			除尘考核超标(异常)		
						时段	小时 数	结果	时段	小时 数	结果	时段	小时 数	结果
1	唐山市	迁安大唐热电有限责 任公司	91130283782576062F	#1	二季度	无	0	无	无	0	无	无	0	无

备注：1、第1类：超标1倍以内；第2类：超标1倍以上；第3类：《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列原因导致的情况；第4类：异常。2、《监管办法》为《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》；3、依据《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB 13/2209-2015）对达标情况进行评价。

迁安恒晖热电有限公司

企业 序号	地市	企业名称	统一社会信用代码	机组 编号	日期	脱硫考核超标(异常)			脱硝考核超标(异常)			除尘考核超标(异常)		
						时段	小时 数	结果	时段	小时 数	结果	时段	小时 数	结果
1	唐山市	迁安恒晖热电有 限公司	911302837314268737	#1-3	2025-06-13	11:00 ,12:0 0	2	第3 类	无	0	无	无	0	无

备注：1、第1类：超标1倍以内；第2类：超标1倍以上；第3类：《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列原因导致的情况；第4类：异常。2、《监管办法》为《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》；3、依据《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB 13/2209-2015）对达标情况进行评价。

2025 年第 2 季度秦皇岛市燃煤发电机组大气污染物排放审核结果汇总表

京能秦皇岛热电有限公司

企业 序号	地市	企业名称	统一社会信用代码	机组 编号	日期	脱硫考核超标(异常)			脱硝考核超标(异常)			除尘考核超标(异常)		
						时段	小时数	结果	时段	小时数	结果	时段	小时数	结果
1	秦皇岛市	京能秦皇岛热电有限公司	91130301MA07MG8B8H	#2	2025-06-22	无	0	无	15:00, 16:00	2	第 3 类	无	0	无
2	秦皇岛市	京能秦皇岛热电有限公司	91130301MA07MG8B8H	#2	2025-06-21	无	0	无	09:00	1	第 3 类	09:00	1	第 3 类
3	秦皇岛市	京能秦皇岛热电有限公司	91130301MA07MG8B8H	#2	2025-06-16	无	0	无	15:00, 16:00	2	第 3 类	无	0	无
4	秦皇岛市	京能秦皇岛热电有限公司	91130301MA07MG8B8H	#2	2025-06-15	08:00	1	第 3 类	08:00	1	第 3 类	08:00	1	第 3 类
5	秦皇岛市	京能秦皇岛热电有限公司	91130301MA07MG8B8H	#2	2025-06-12	无	0	无	14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00	5	第 3 类	无	0	无
6	秦皇岛市	京能秦皇岛热电有限公司	91130301MA07MG8B8H	#2	2025-04-25	无	0	无	14:00, 15:00	2	第 3 类	无	0	无
7	秦皇岛市	京能秦皇岛热电有限公司	91130301MA07MG8B8H	#1	2025-04-22	无	0	无	16:00, 17:00,	5	第 3 类	无	0	无

									18:00, 19:00, 20:00					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--	--	--

备注：1、第1类：超标1倍以内；第2类：超标1倍以上；第3类：《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列原因导致的情况；第4类：异常。
2、《监管办法》为《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》；3、依据《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB 13/2209-2015）对达标情况进行评价。

秦皇岛发电有限责任公司

企业 序号	地市	企业名称	统一社会信用代码	机组 编号	日期	脱硫考核超标(异常)			脱硝考核超标(异常)			除尘考核超标(异常)		
						时段	小时数	结果	时段	小时数	结果	时段	小时数	结果
1	秦皇岛市	秦皇岛发电有限责任公司	91130300700611419P	#3	2025-06-18	无	0	无	07:00, 08:00, 09:00	3	第3类	无	0	无
2	秦皇岛市	秦皇岛发电有限责任公司	91130300700611419P	#4	2025-04-24	无	0	无	17:00, 18:00	2	第3类	无	0	无
3	秦皇岛市	秦皇岛发电有限责任公司	91130300700611419P	#1#2	二季度	无	0	无	无	0	无	无	0	无

备注：1、第1类：超标1倍以内；第2类：超标1倍以上；第3类：《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列原因导致的情况；第4类：异常。2、《监管办法》为《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》；3、依据《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB 13/2209-2015）对达标情况进行评价。

秦皇岛秦热发电有限责任公司

企业 序号	地市	企业名称	统一社会信用代码	机组 编号	日期	脱硫考核超标(异常)			脱硝考核超标(异常)			除尘考核超标(异常)		
						时段	小时 数	结果	时段	小时 数	结果	时段	小时 数	结果
1	秦皇岛市	秦皇岛秦热发电有限责任公司	911303007484866886	#6	2025-06-22	无	0	无	09:00 ,10:00	2	第3类	无	0	无
2	秦皇岛市	秦皇岛秦热发电有限责任公司	911303007484866886	#5	2025-06-06	无	0	无	14:00 ,15:00	2	第3类	无	0	无
3	秦皇岛市	秦皇岛秦热发电有限责任公司	911303007484866886	#6	2025-05-21	无	0	无	14:00 ,15:00	2	第3类	无	0	无
4	秦皇岛市	秦皇岛秦热发电有限责任公司	911303007484866886	#6	2025-05-09	无	0	无	10:00	1	第3类	10:00	1	第3类
5	秦皇岛市	秦皇岛秦热发电有限责任公司	911303007484866886	#5	2025-05-08	无	0	无	15:00 ,16:00	2	第3类	无	0	无

备注：1、第1类：超标1倍以内；第2类：超标1倍以上；第3类：《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列原因导致的情况；第4类：异常。2、《监管办法》为《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》；3、依据《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB 13/2209-2015）对达标情况进行评价。

2025 年第 2 季度邯郸市燃煤发电机组大气污染物排放审核结果汇总表

国电河北龙山发电有限责任公司

企业 序号	地市	企业名称	统一社会信用代码	机组 编号	日期	脱硫考核超标(异常)			脱硝考核超标(异常)			除尘考核超标(异常)		
						时段	小时 数	结果	时段	小时 数	结果	时段	小时 数	结果
1	邯 郸 市	国电河北龙山发电有限 责任公司	91130426763441832N	#2	2025-06-26	无	0	无	无	0	无	15:00	1	第 3 类
2	邯 郸 市	国电河北龙山发电有限 责任公司	91130426763441832N	#1	2025-06-22	无	0	无	10:00	1	第 3 类	无	0	无

备注：1、第 1 类：超标 1 倍以内；第 2 类：超标 1 倍以上；第 3 类：《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列原因导致的情况；第 4 类：异常。2、《监管办法》为《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》；3、依据《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB 13/2209-2015）对达标情况进行评价。

国电电力邯郸东郊热电有限责任公司

企业 序号	地市	企业名称	统一社会信用代码	机组 编号	日期	脱硫考核超标(异常)			脱硝考核超标(异常)			除尘考核超标(异常)		
						时段	小时 数	结果	时段	小时 数	结果	时段	小时 数	结果
1	邯郸市	国电电力邯郸东郊热电有 限责任公司	9113040732021952XW	#1	2025-04-26	无	0	无	08:00	1	第 1 类	无	0	无
2	邯郸市	国电电力邯郸东郊热电有 限责任公司	9113040732021952XW	#1	2025-04-16	11:00	1	第 3 类	无	0	无	无	0	无
3	邯郸市	国电电力邯郸东郊热电有 限责任公司	9113040732021952XW	#2	二季度	无	0	无	无	0	无	无	0	无
4	邯郸市	国电电力邯郸东郊热电有 限责任公司	9113040732021952XW	#3	二季度	无	0	无	无	0	无	无	0	无
5	邯郸市	国电电力邯郸东郊热电有 限责任公司	9113040732021952XW	4#	二季度	无	0	无	无	0	无	无	0	无

备注：1、第 1 类：超标 1 倍以内；第 2 类：超标 1 倍以上；第 3 类：《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列原因导致的情况；第 4 类：异常。2、《监管办法》为《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》；3、依据《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB 13/2209-2015）对达标情况进行评价。

大唐武安发电有限公司

企业 序号	地市	企业名称	统一社会信用代码	机组 编号	日期	脱硫考核超标(异常)			脱硝考核超标(异常)			除尘考核超标(异常)		
						时段	小时 数	结果	时段	小时 数	结果	时段	小时 数	结果
1	邯郸市	大唐武安发电有 限公司	911304815533268879	#2	2025-06-11	12:00	1	第 3 类	无	0	无	无	0	无
2	邯郸市	大唐武安发电有 限公司	911304815533268879	#1	2025-05-09	无	0	无	无	0	无	15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00	7	第 3 类

备注：1、第 1 类：超标 1 倍以内；第 2 类：超标 1 倍以上；第 3 类：《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列原因导致的情况；第 4 类：异常。2、《监管办法》为《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》；3、依据《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB 13/2209-2015）对达标情况进行评价。

大唐河北发电有限公司马头热电分公司

企业 序号	地市	企业名称	统一社会信用代码	机组 编号	日期	脱硫考核超标(异常)			脱硝考核超标(异常)			除尘考核超标(异常)		
						时段	小时 数	结果	时段	小时 数	结果	时段	小时 数	结果
1	邯郸市	大唐河北发电有限公司马 头热电分公司	91130492697578047c	#9	2025-06-08	无	0	无	无	0	无	02:00, 04:00	2	第 3 类
2	邯郸市	大唐河北发电有限公司马 头热电分公司	91130492697578047c	#10	2025-04-29	无	0	无	无	0	无	12:00	1	第 3 类

备注：1、第 1 类：超标 1 倍以内；第 2 类：超标 1 倍以上；第 3 类：《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列原因导致的情况；第 4 类：异常。
2、《监管办法》为《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》；3、依据《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB 13/2209-2015）对达标情况进行评价。

武安顶峰热电有限公司

企业 序号	地市	企业名称	统一社会信用代码	机组编 号	日期	脱硫考核超标 (异常)			脱硝考核超标 (异常)			除尘考核超标 (异常)		
						时段	小时 数	结果	时段	小时 数	结果	时段	小时 数	结果
1	邯郸市	武安顶峰热电有限公司	91130481601083243C	#1-#7	二季度	无	0	无	无	0	无	无	0	无

备注：1、第1类：超标1倍以内；第2类：超标1倍以上；第3类：《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列原因导致的情况；第4类：异常。

2、《监管办法》为《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》；3、依据《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB 13/2209-2015）对达标情况进行评价。

河北邯峰发电有限责任公司

企业 序号	地市	企业名称	统一社会信用代码	机组 编号	日期	脱硫考核超标(异常)			脱硝考核超标(异常)			除尘考核超标(异常)		
						时段	小时 数	结果	时段	小时 数	结果	时段	小时 数	结果
1	邯郸市	河北邯峰发电有限责 任公司	91130000601167076E	#1	二季度	无	0	无	无	0	无	无	0	无
2	邯郸市	河北邯峰发电有限责 任公司	91130000601167076E	#2	二季度	无	0	无	无	0	无	无	0	无

备注：1、第1类：超标1倍以内；第2类：超标1倍以上；第3类：《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列原因导致的情况；第4类：异常。2、《监管办法》为《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》；3、依据《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB 13/2209-2015）对达标情况进行评价。

企业 序号	地市	企业名称	统一社会信用代码	机组 编号	日期	脱硫考核超标(异常)			脱硝考核超标(异常)			除尘考核超标(异常)		
						时段	小时 数	结果	时段	小时 数	结果	时段	小时 数	结果
1	邯郸市	河北邯郸热电股份有限公司	911304007007133273	#11	二季度	无	0	无	无	0	无	无	0	无
2	邯郸市	河北邯郸热电股份有限公司	911304007007133273	#12	二季度	无	0	无	无	0	无	无	0	无

河北邯郸热电股份有限公司

备注：1、第1类：超标1倍以内；第2类：超标1倍以上；第3类：《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列原因导致的情况；第4类：异常。
2、《监管办法》为《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》；3、依据《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB 13/2209-2015）对达标情况进行评价。

2025 年第 2 季度邢台市燃煤发电机组大气污染物排放审核结果汇总表

国家电投集团宁晋热电有限公司

企业 序号	地市	企业名称	统一社会信用代码	机组 编号	日期	脱硫考核超标(异常)			脱硝考核超标(异常)			除尘考核超标(异常)		
						时段	小时 数	结果	时段	小时 数	结果	时段	小时 数	结果
1	邢台市	国家电投集团宁晋热电有 限公司	91130528078773783A	1#	二季度	无	0	无	无	0	无	无	0	无
2	邢台市	国家电投集团宁晋热电有 限公司	91130528078773783A	#2	二季度	无	0	无	无	0	无	无	0	无

备注：1、第 1 类：超标 1 倍以内；第 2 类：超标 1 倍以上；第 3 类：《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列原因导致的情况；第 4 类：异常。2、《监管办法》为《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》；3、依据《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB 13/2209-2015）对达标情况进行评价。

建投邢台热电有限责任公司

企业 序号	地市	企业名称	统一社会信用代码	机组 编号	日期	脱硫考核超标(异常)			脱硝考核超标(异常)			除尘考核超标(异常)		
						时段	小时 数	结果	时段	小时 数	结果	时段	小时 数	结果
1	邢台市	建投邢台热电有限责任公司	911305273198198866	#1	2025-06-30	无	0	无	10:00	1	第3类	无	0	无
2	邢台市	建投邢台热电有限责任公司	911305273198198866	#1	2025-06-21	无	0	无	14:00, 15:00	2	第3类	无	0	无
3	邢台市	建投邢台热电有限责任公司	911305273198198866	#2	2025-06-07	无	0	无	21:00	1	第3类	无	0	无
4	邢台市	建投邢台热电有限责任公司	911305273198198866	#2	2025-06-06	无	0	无	14:00, 15:00 , 16:00	3	第3类	无	0	无
5	邢台市	建投邢台热电有限责任公司	911305273198198866	#1	2025-06-05	无	0	无	10:00	1	第3类	无	0	无
6	邢台市	建投邢台热电有限责任公司	911305273198198866	#1	2025-06-02	10:00	1	第3类	无	0	无	无	0	无
7	邢台市	建投邢台热电有限责任公司	911305273198198866	#2	2025-05-23	13:00	1	第3类	无	0	无	无	0	无
8	邢台市	建投邢台热电有限责任公司	911305273198198866	#1	2025-05-20	无	0	无	14:00, 15:00 , 16:00, 17:00	4	第3类	无	0	无
9	邢台	建投邢台热电有限	911305273198198866	#2	2025-05-13	无	0	无	14:00, 15:00	4	第3类	无	0	无

	市	责任公司							, 16:00, 17:00					
10	邢台市	建投邢台热电有限责任公司	911305273198198866	#1	2025-04-21	无	0	无	14:00	1	第3类	无	0	无

备注：1、第1类：超标1倍以内；第2类：超标1倍以上；第3类：《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列原因导致的情况；第4类：异常。2、《监管办法》为《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》；3、依据《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB 13/2209-2015）对达标情况进行评价。

河北建投沙河发电有限责任公司

企业 序号	地市	企业名称	统一社会信用代码	机组 编号	日期	脱硫考核超标(异常)			脱硝考核超标(异常)			除尘考核超标(异常)		
						时段	小时 数	结果	时段	小时 数	结果	时段	小时 数	结果
1	邢台市	河北建投沙河发电有限责任公司	91130582687024809Y	#2	2025-06-25	无	0	无	无	0	无	11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00	5	第3类
2	邢台市	河北建投沙河发电有限责任公司	91130582687024809Y	#1	2025-06-21	无	0	无	无	0	无	11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00	5	第3类
3	邢台市	河北建投沙河发电有限责任公司	91130582687024809Y	#2	2025-05-26	无	0	无	15:00, 16:00	2	第3类	无	0	无
4	邢台市	河北建投沙河发电有限责任公司	91130582687024809Y	#2	2025-04-24	无	0	无	无	0	无	09:00	1	第3类
5	邢台市	河北建投沙河发电有限责任公司	91130582687024809Y	#1	2025-04-23	无	0	无	无	0	无	14:00	1	第3类
6	邢台市	河北建投沙河发电有限责任公司	91130582687024809Y	#2	2025-04-19	无	0	无	14:00, 15:00,	3	第3类	无	0	无

									16:00					
7	邢台市	河北建投沙河发电有限责任公司	91130582687024809Y	#2	2025-04-08	无	0	无	13:00, 14:00, 15:00	3	第3类	无	0	无

备注：1、第1类：超标1倍以内；第2类：超标1倍以上；第3类：《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列原因导致的情况；第4类：异常。2、《监管办法》为《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》；3、依据《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB 13/2209-2015）对达标情况进行评价。

邢台国泰发电有限责任公司

企业 序号	地市	企业名称	统一社会信用代码	机组 编号	日期	脱硫考核超标(异常)			脱硝考核超标(异常)			除尘考核超标(异常)		
						时段	小时 数	结果	时段	小时 数	结果	时段	小时 数	结果
1	邢台市	邢台国泰发电有限责任公司	91130500752441650E	#10	2025-06-30	无	0	无	无	0	无	16:00	1	第3类
2	邢台市	邢台国泰发电有限责任公司	91130500752441650E	#11	二季度	无	0	无	无	0	无	无	0	无

备注：1、第1类：超标1倍以内；第2类：超标1倍以上；第3类：《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列原因导致的情况；第4类：异常。2、《监管办法》为《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》；3、依据《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB 13/2209-2015）对达标情况进行评价。

隆尧天唯热电有限公司

企业 序号	地市	企业名称	统一社会信用代码	机组 编号	日期	脱硫考核超标(异常)			脱硝考核超标(异常)			除尘考核超标(异常)		
						时段	小时 数	结果	时段	小时 数	结果	时段	小时 数	结果
1	邢台市	隆尧天唯热电有限公 司	91130525758926624M	#2	2025-06-03	18:00	1	第 3 类	无	0	无	18:00	1	第 3 类
2	邢台市	隆尧天唯热电有限公 司	91130525758926624M	#2	2025-04-09	无	0	无	09:00 , 10:0 0, 11: 00	3	第 3 类	无	0	无
3	邢台市	隆尧天唯热电有限公 司	91130525758926624M	#1	二季度	无	0	无	无	0	无	无	0	无

备注：1、第 1 类：超标 1 倍以内；第 2 类：超标 1 倍以上；第 3 类：《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列原因导致的情况；第 4 类：异常。2、《监管办法》为《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》；3、依据《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB 13/2209-2015）对达标情况进行评价。

2025 年第 2 季度保定市燃煤发电机组大气污染物排放审核结果汇总表

大唐保定热电厂

企业 序号	地市	企业名称	统一社会信用代码	机组 编号	日期	脱硫考核超标(异常)			脱硝考核超标(异常)			除尘考核超标(异常)		
						时段	小时数	结果	时段	小时数	结果	时段	小时 数	结果
1	保定市	大唐保定热电厂	911306008059435839	12#	2025-04-10	无	0	无	无	0	无	11:00	1	第 3 类
2	保定市	大唐保定热电厂	911306008059435839	#10	二季度	无	0	无	无	0	无	无	0	无
3	保定市	大唐保定热电厂	911306008059435839	#11	二季度	无	0	无	无	0	无	无	0	无
4	保定市	大唐保定热电厂	911306008059435839	13#	二季度	无	0	无	无	0	无	无	0	无

备注：1、第 1 类：超标 1 倍以内；第 2 类：超标 1 倍以上；第 3 类：《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列原因导致的情况；第 4 类：异常。
2、《监管办法》为《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》；3、依据《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB 13/2209-2015）对达标情况进行评价。

大唐清苑热电有限公司

企业 序号	地市	企业名称	统一社会信用代码	机组 编号	日期	脱硫考核超标(异常)			脱硝考核超标(异常)			除尘考核超标(异常)		
						时段	小时 数	结果	时段	小时 数	结果	时段	小时 数	结果
1	保定市	大唐清苑热电有限公司	911306085504252811	#1	2025-06-18	无	0	无	14:00 ,15:00	2	第3类	无	0	无
2	保定市	大唐清苑热电有限公司	911306085504252811	#2	2025-06-16	无	0	无	15:00 ,16:00	2	第3类	无	0	无
3	保定市	大唐清苑热电有限公司	911306085504252811	#1	2025-06-04	无	0	无	14:00	1	第3类	无	0	无
4	保定市	大唐清苑热电有限公司	911306085504252811	#1	2025-05-20	无	0	无	14:00	1	第3类	无	0	无
5	保定市	大唐清苑热电有限公司	911306085504252811	#2	2025-05-18	无	0	无	15:00	1	第3类	无	0	无
6	保定市	大唐清苑热电有限公司	911306085504252811	#2	2025-05-06	无	0	无	14:00 ,15:00	2	第3类	无	0	无
7	保定市	大唐清苑热电有限公司	911306085504252811	#1	2025-04-22	无	0	无	16:00 ,17:00	2	第3类	无	0	无
8	保定市	大唐清苑热电有限公司	911306085504252811	#2	2025-04-02	无	0	无	15:00 ,16:00	2	第3类	无	0	无

备注：1、第1类：超标1倍以内；第2类：超标1倍以上；第3类：《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列原因导致的情况；第4类：异

常。2、《监管办法》为《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》；3、依据《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB 13/2209-2015）对达标情况进行评价。

广东长青(集团)满城热电有限公司

企业 序号	地市	企业名称	统一社会信用代码	机组 编号	日期	脱硫考核超标(异常)			脱硝考核超标(异常)			除尘考核超标(异常)		
						时段	小时 数	结果	时段	小时 数	结果	时段	小时 数	结果
1	保定市	广东长青(集团)满城热电有限公司	91130607329815723C	#1-2	2025-06-23	无	0	无	无	0	无	10:00	1	第3类
2	保定市	广东长青(集团)满城热电有限公司	91130607329815723C	#1-2	2025-06-21	无	0	无	无	0	无	10:00	1	第3类
3	保定市	广东长青(集团)满城热电有限公司	91130607329815723C	#1-2	2025-06-16	无	0	无	无	0	无	10:00	1	第3类
4	保定市	广东长青(集团)满城热电有限公司	91130607329815723C	#1-2	2025-06-11	无	0	无	无	0	无	10:00, 11:00	2	第3类
5	保定市	广东长青(集团)满城热电有限公司	91130607329815723C	#1-2	2025-06-08	无	0	无	无	0	无	04:00, 05:00	2	第3类
6	保定市	广东长青(集团)满城热电有限公司	91130607329815723C	#1-2	2025-05-31	无	0	无	无	0	无	04:00, 17:00, 18:00, 19:00, 23:00	5	第3类
7	保定市	广东长青(集团)满城热电有限公司	91130607329815723C	#1-2	2025-05-28	13:00	1	第3类	13:00	1	第3类	13:00, 14:00	2	第3类
8	保定	广东长青(集团)满城热	91130607329815723C	#1-2	2025-05-07	无	0	无	无	0	无	03:00	1	第3

	市	电有限公司												类
9	保定 市	广东长青(集团)满城热 电有限公司	91130607329815723C	#1-2	2025-05-05	无	0	无	无	0	无	16:00, 17:00	2	第 3 类

备注：1、第 1 类：超标 1 倍以内；第 2 类：超标 1 倍以上；第 3 类：《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列原因导致的情况；第 4 类：异常。2、《监管办法》为《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》；3、依据《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB 13/2209-2015）对达标情况进行评价。

河北涿州京源热电有限责任公司

企业 序号	地市	企业名称	统一社会信用代码	机组 编号	日期	脱硫考核超标(异常)			脱硝考核超标(异常)			除尘考核超标(异常)		
						时段	小时 数	结果	时段	小时 数	结果	时段	小时 数	结果
1	保定市	河北涿州京源热电有 限责任公司	9113068106942061XT	2#	2025-06-07	无	0	无	14:00, 15:00, 16:00, 17:00	4	第3 类	无	0	无
2	保定市	河北涿州京源热电有 限责任公司	9113068106942061XT	1#	2025-05-12	11:00	1	第3 类	无	0	无	无	0	无
3	保定市	河北涿州京源热电有 限责任公司	9113068106942061XT	2#	2025-04-29	无	0	无	16:00, 17:00, 18:00	3	第3 类	无	0	无
4	保定市	河北涿州京源热电有 限责任公司	9113068106942061XT	1#	2025-04-25	无	0	无	13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00	5	第3 类	无	0	无
5	保定市	河北涿州京源热电有 限责任公司	9113068106942061XT	2#	2025-04-12	无	0	无	07:00, 08:00, 09:00, 10:00,	5	第3 类	无	0	无

									11:00					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--

备注：1、第1类：超标1倍以内；第2类：超标1倍以上；第3类：《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列原因导致的情况；第4类：异常。2、《监管办法》为《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》；3、依据《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB 13/2209-2015）对达标情况进行评价。

河北长润环保科技有限公司

企业 序号	地市	企业名称	统一社会信用代码	机组 编号	日期	脱硫考核超标(异常)			脱硝考核超标(异常)			除尘考核超标(异常)		
						时段	小时 数	结果	时段	小时 数	结果	时段	小时 数	结果
1	保定市	河北长润环保科技有限公司	91130628091101842J	#1-#2	二季度	无	0	无	无	0	无	无	0	无

备注：1、第1类：超标1倍以内；第2类：超标1倍以上；第3类：《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列原因导致的情况；第4类：异常。2、《监管办法》为《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》；3、依据《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB 13/2209-2015）对达标情况进行评价。

涞源新昌热电有限责任公司

企业 序号	地市	企业名称	统一社会信用代码	机组 编号	日期	脱硫考核超标(异常)			脱硝考核超标(异常)			除尘考核超标(异常)		
						时段	小时数	结果	时段	小时数	结果	时段	小时数	结果
1	保定市	涞源新昌热电有限责 任公司	91130630108160102X	#1	二季度	无	0	无	无	0	无	无	0	无
2	保定市	涞源新昌热电有限责 任公司	91130630108160102X	#2	二季度	无	0	无	无	0	无	无	0	无

备注：1、第1类：超标1倍以内；第2类：超标1倍以上；第3类：《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列原因导致的情况；第4类：异常。2、《监管办法》为《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》；3、依据《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB 13/2209-2015）对达标情况进行评价。

深能保定发电有限公司

企业 序号	地市	企业名称	统一社会信用代码	机组 编号	日期	脱硫考核超标(异常)			脱硝考核超标(异常)			除尘考核超标(异常)		
						时段	小时数	结果	时段	小时数	结果	时段	小时数	结果
1	保定市	深能保定发电有限公司	91130607329731669D	#1	2025-06-22	无	0	无	14:00, 15:00, 16:00, 17:00	4	第3类	无	0	无
2	保定市	深能保定发电有限公司	91130607329731669D	#1	2025-06-04	无	0	无	14:00, 15:00, 16:00, 17:00	4	第3类	无	0	无
3	保定市	深能保定发电有限公司	91130607329731669D	#1	2025-05-24	无	0	无	02:00	1	第3类	无	0	无
4	保定市	深能保定发电有限公司	91130607329731669D	#2	2025-05-20	无	0	无	16:00, 17:00, 18:00	3	第3类	17:00	1	第3类

备注：1、第1类：超标1倍以内；第2类：超标1倍以上；第3类：《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列原因导致的情况；第4类：异常。2、《监管办法》为《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》；3、依据《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB 13/2209-2015）对达标情况进行评价。

2025 年第 2 季度张家口市燃煤发电机组大气污染物排放审核结果汇总表

国能怀安热电有限公司

企业 序号	地市	企业名称	统一社会信用代码	机组 编号	日期	脱硫考核超标(异常)			脱硝考核超标(异常)			除尘考核超标(异常)		
						时段	小时 数	结果	时段	小时 数	结果	时段	小时 数	结果
1	张家口市	国能怀安热电有限公司	9113072878981246XN	#2	2025-06-21	无	0	无	15:00	1	第 3 类	无	0	无
2	张家口市	国能怀安热电有限公司	9113072878981246XN	#2	2025-06-16	无	0	无	14:00	1	第 3 类	无	0	无
3	张家口市	国能怀安热电有限公司	9113072878981246XN	#2	2025-06-03	无	0	无	16:00, 17:00 , 18:00	3	第 3 类	无	0	无
4	张家口市	国能怀安热电有限公司	9113072878981246XN	#2	2025-05-30	无	0	无	21:00, 22:00 , 23:00	3	第 3 类	无	0	无
5	张家口市	国能怀安热电有限公司	9113072878981246XN	#2	2025-04-15	无	0	无	16:00	1	第 3 类	无	0	无
6	张家口市	国能怀安热电有限公司	9113072878981246XN	#2	2025-04-14	03:00	1	第 3 类	00:00, 01:00 , 02:00, 05:00	4	第 3 类	00:00 , 01:00, 02:00, 03:00, 04:00,	6	第 3 类

												05:00		
7	张家口市	国能怀安热电有限公司	9113072878981246XN	#2	2025-04-13	无	0	无	无	0	无	23:00	1	第3类
8	张家口市	国能怀安热电有限公司	9113072878981246XN	#2	2025-04-12	无	0	无	14:00, 15:00	2	第3类	无	0	无
9	张家口市	国能怀安热电有限公司	9113072878981246XN	#1	2025-04-07	无	0	无	15:00, 16:00, 17:00	3	第3类	无	0	无

备注：1、第1类：超标1倍以内；第2类：超标1倍以上；第3类：《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列原因导致的情况；第4类：异常。2、《监管办法》为《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》；3、依据《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB 13/2209-2015）对达标情况进行评价。

大唐国际发电股份有限公司下花园发电厂

企业 序号	地市	企业名称	统一社会信用代码	机组 编号	日期	脱硫考核超标(异常)			脱硝考核超标(异常)			除尘考核超标(异常)		
						时段	小时 数	结果	时段	小时 数	结果	时段	小时 数	结果
1	张家口 市	大唐国际发电股份有限公 司下花园发电厂	911307007183047676	#3	二季度	无	0	无	无	0	无	无	0	无

备注：1、第 1 类：超标 1 倍以内；第 2 类：超标 1 倍以上；第 3 类：《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列原因导致的情况；第 4 类：异常。2、《监管办法》为《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》；3、依据《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB 13/2209-2015）对达标情况进行评价。

大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂

企业 序号	地市	企业名称	统一社会信用代码	机组 编号	日期	脱硫考核超标(异常)			脱硝考核超标(异常)			除尘考核超标(异常)		
						时段	小时 数	结果	时段	小时 数	结果	时段	小时 数	结果
1	张家口 市	大唐国际发电股份有限公司 张家口发电厂	91130700806316389T	#4	2025-06-30	无	0	无	14:00	1	第3 类	无	0	无
2	张家口 市	大唐国际发电股份有限公司 张家口发电厂	91130700806316389T	#7	2025-06-24	无	0	无	12:00	1	第3 类	无	0	无
3	张家口 市	大唐国际发电股份有限公司 张家口发电厂	91130700806316389T	#8	2025-06-24	无	0	无	10:00, 11:00	2	第3 类	无	0	无
4	张家口 市	大唐国际发电股份有限公司 张家口发电厂	91130700806316389T	#2	2025-06-22	无	0	无	13:00, 14:00	2	第3 类	无	0	无
5	张家口 市	大唐国际发电股份有限公司 张家口发电厂	91130700806316389T	#6	2025-06-19	无	0	无	无	0	无	13:00, 15:00	2	第3 类
6	张家口 市	大唐国际发电股份有限公司 张家口发电厂	91130700806316389T	#6	2025-06-18	无	0	无	14:00	1	第3 类	无	0	无
7	张家口 市	大唐国际发电股份有限公司 张家口发电厂	91130700806316389T	#5	2025-06-16	无	0	无	14:00, 15:00	2	第3 类	无	0	无
8	张家口 市	大唐国际发电股份有限公司 张家口发电厂	91130700806316389T	#8	2025-06-13	无	0	无	13:00	1	第3 类	无	0	无
9	张家口 市	大唐国际发电股份有限公司 张家口发电厂	91130700806316389T	#1	2025-06-13	无	0	无	无	0	无	10:00	1	第3 类
10	张家口 市	大唐国际发电股份有限公司 张家口发电厂	91130700806316389T	#4	2025-06-07	无	0	无	13:00, 14:00	2	第3 类	无	0	无

11	张家口 市	大唐国际发电股份有限公司 张家口发电厂	91130700806316389T	#1	2025-06-06	无	0	无	15:00, 16:00, 17:00	3	第3 类	无	0	无
12	张家口 市	大唐国际发电股份有限公司 张家口发电厂	91130700806316389T	#8	2025-06-04	无	0	无	14:00	1	第3 类	无	0	无
13	张家口 市	大唐国际发电股份有限公司 张家口发电厂	91130700806316389T	#5	2025-06-04	无	0	无	15:00	1	第3 类	无	0	无
14	张家口 市	大唐国际发电股份有限公司 张家口发电厂	91130700806316389T	#6	2025-06-01	无	0	无	16:00	1	第3 类	无	0	无
15	张家口 市	大唐国际发电股份有限公司 张家口发电厂	91130700806316389T	#4	2025-05-25	无	0	无	15:00	1	第3 类	无	0	无
16	张家口 市	大唐国际发电股份有限公司 张家口发电厂	91130700806316389T	#3	2025-05-20	09:00	1	第3 类	无	0	无	无	0	无
17	张家口 市	大唐国际发电股份有限公司 张家口发电厂	91130700806316389T	#4	2025-05-19	无	0	无	14:00, 15:00	2	第3 类	无	0	无
18	张家口 市	大唐国际发电股份有限公司 张家口发电厂	91130700806316389T	#5	2025-05-18	无	0	无	15:00, 16:00	2	第3 类	无	0	无
19	张家口 市	大唐国际发电股份有限公司 张家口发电厂	91130700806316389T	#4	2025-05-15	无	0	无	无	0	无	08:00, 09:00, 10:00	3	第3 类
20	张家口 市	大唐国际发电股份有限公司 张家口发电厂	91130700806316389T	#5	2025-05-14	无	0	无	14:00, 15:00	2	第3 类	无	0	无
21	张家口 市	大唐国际发电股份有限公司 张家口发电厂	91130700806316389T	#4	2025-05-10	无	0	无	16:00, 17:00	2	第3 类	无	0	无
22	张家口	大唐国际发电股份有限公司	91130700806316389T	#2	2025-05-04	无	0	无	14:00,	3	第3	无	0	无

	市	张家口发电厂							15:00, 16:00		类			
23	张家口 市	大唐国际发电股份有限公司 张家口发电厂	91130700806316389T	#5	2025-05-01	无	0	无	15:00, 16:00	2	第3 类	无	0	无
24	张家口 市	大唐国际发电股份有限公司 张家口发电厂	91130700806316389T	#5	2025-04-25	无	0	无	15:00, 16:00	2	第3 类	无	0	无
25	张家口 市	大唐国际发电股份有限公司 张家口发电厂	91130700806316389T	#4	2025-04-25	无	0	无	14:00	1	第3 类	无	0	无
26	张家口 市	大唐国际发电股份有限公司 张家口发电厂	91130700806316389T	#7	2025-04-22	无	0	无	17:00	1	第3 类	无	0	无
27	张家口 市	大唐国际发电股份有限公司 张家口发电厂	91130700806316389T	#5	2025-04-17	无	0	无	08:00, 09:00	2	第3 类	无	0	无
28	张家口 市	大唐国际发电股份有限公司 张家口发电厂	91130700806316389T	#2	2025-04-17	无	0	无	17:00	1	第3 类	无	0	无
29	张家口 市	大唐国际发电股份有限公司 张家口发电厂	91130700806316389T	#4	2025-04-17	无	0	无	14:00, 15:00	2	第3 类	无	0	无
30	张家口 市	大唐国际发电股份有限公司 张家口发电厂	91130700806316389T	#6	2025-04-15	23:00	1	第3 类	无	0	无	无	0	无
31	张家口 市	大唐国际发电股份有限公司 张家口发电厂	91130700806316389T	#5	2025-04-12	无	0	无	07:00, 08:00	2	第3 类	无	0	无
32	张家口 市	大唐国际发电股份有限公司 张家口发电厂	91130700806316389T	#2	2025-04-12	无	0	无	15:00, 16:00	2	第3 类	无	0	无
33	张家口 市	大唐国际发电股份有限公司 张家口发电厂	91130700806316389T	#6	2025-04-10	00:00	1	第3 类	无	0	无	无	0	无
34	张家口	大唐国际发电股份有限公司	91130700806316389T	#5	2025-04-09	无	0	无	14:00,	2	第3	无	0	无

	市	张家口发电厂							15:00		类			
35	张家口 市	大唐国际发电股份有限公司 张家口发电厂	91130700806316389T	#3	2025-04-08	10:00	1	第 3 类	03:00	1	第 3 类	无	0	无
36	张家口 市	大唐国际发电股份有限公司 张家口发电厂	91130700806316389T	#3	2025-04-04	无	0	无	04:00	1	第 3 类	无	0	无

备注：1、第 1 类：超标 1 倍以内；第 2 类：超标 1 倍以上；第 3 类：《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列原因导致的情况；第 4 类：异常。
2、《监管办法》为《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》；3、依据《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB 13/2209-2015）对达标情况进行评价。

河北大唐国际张家口热电有限责任公司

企业 序号	地市	企业名称	统一社会信用代码	机组 编号	日期	脱硫考核超标(异常)			脱硝考核超标(异常)			除尘考核超标(异常)		
						时段	小时 数	结果	时段	小时 数	结果	时段	小时 数	结果
1	张家口 市	河北大唐国际张家口热电 有限责任公司	9113070167990964XU	#1	2025-06-30	无	0	无	22:00, 23:00	2	第3 类	无	0	无
2	张家口 市	河北大唐国际张家口热电 有限责任公司	9113070167990964XU	#1	2025-06-20	无	0	无	14:00, 15:00	2	第3 类	无	0	无
3	张家口 市	河北大唐国际张家口热电 有限责任公司	9113070167990964XU	#1	2025-06-16	无	0	无	14:00, 15:00	2	第3 类	无	0	无
4	张家口 市	河北大唐国际张家口热电 有限责任公司	9113070167990964XU	#1	2025-06-12	无	0	无	14:00, 15:00	2	第3 类	无	0	无
5	张家口 市	河北大唐国际张家口热电 有限责任公司	9113070167990964XU	#2	2025-06-04	无	0	无	15:00, 16:00	2	第3 类	无	0	无
6	张家口 市	河北大唐国际张家口热电 有限责任公司	9113070167990964XU	#2	2025-05-14	无	0	无	16:00, 17:00	2	第3 类	无	0	无
7	张家口 市	河北大唐国际张家口热电 有限责任公司	9113070167990964XU	#2	2025-05-13	无	0	无	17:00	1	第3 类	无	0	无
8	张家口 市	河北大唐国际张家口热电 有限责任公司	9113070167990964XU	#1	2025-05-12	无	0	无	16:00, 17:00	2	第3 类	无	0	无
9	张家口 市	河北大唐国际张家口热电 有限责任公司	9113070167990964XU	#1	2025-04-25	无	0	无	15:00, 16:00	2	第3 类	无	0	无

备注：1、第1类：超标1倍以内；第2类：超标1倍以上；第3类：《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列原因导致的情况；第4类：异常。2、《监管办法》为《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》；3、依据《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB 13/2209-2015）对达标情况进行评价。

河北建投宣化热电有限责任公司

企业 序号	地市	企业名称	统一社会信用代码	机组 编号	日期	脱硫考核超标(异常)			脱硝考核超标(异常)			除尘考核超标(异常)		
						时段	小时 数	结果	时段	小时 数	结果	时段	小时 数	结果
1	张家口 市	河北建投宣化热电有限责 任公司	911307057926759452	#2	2025-06-28	无	0	无	17:00	1	第3 类	无	0	无
2	张家口 市	河北建投宣化热电有限责 任公司	911307057926759452	#1	2025-06-28	无	0	无	无	0	无	19:00 ,21:0 0,22: 00	3	第3 类
3	张家口 市	河北建投宣化热电有限责 任公司	911307057926759452	#2	2025-06-27	无	0	无	无	0	无	22:00	1	第3 类
4	张家口 市	河北建投宣化热电有限责 任公司	911307057926759452	#2	2025-06-20	无	0	无	15:00	1	第3 类	08:00	1	第3 类
5	张家口 市	河北建投宣化热电有限责 任公司	911307057926759452	#1	2025-06-16	无	0	无	14:00	1	第3 类	无	0	无
6	张家口 市	河北建投宣化热电有限责 任公司	911307057926759452	#1	2025-06-15	无	0	无	无	0	无	08:00	1	第3 类
7	张家口 市	河北建投宣化热电有限责 任公司	911307057926759452	#1	2025-06-13	无	0	无	14:00, 15:00	2	第3 类	无	0	无
8	张家口 市	河北建投宣化热电有限责 任公司	911307057926759452	#1	2025-06-11	无	0	无	无	0	无	09:00	1	第3 类
9	张家口 市	河北建投宣化热电有限责 任公司	911307057926759452	#1	2025-06-10	无	0	无	14:00	1	第3 类	无	0	无

10	张家口市	河北建投宣化热电有限责任公司	911307057926759452	#2	2025-06-06	无	0	无	14:00, 15:00	2	第3类	无	0	无
11	张家口市	河北建投宣化热电有限责任公司	911307057926759452	#1	2025-06-03	无	0	无	无	0	无	11:00, 12:00	2	第3类
12	张家口市	河北建投宣化热电有限责任公司	911307057926759452	#1	2025-05-19	19:00	1	第3类	无	0	无	无	0	无
13	张家口市	河北建投宣化热电有限责任公司	911307057926759452	#2	2025-04-12	无	0	无	15:00, 16:00	2	第3类	无	0	无
14	张家口市	河北建投宣化热电有限责任公司	911307057926759452	#1	2025-04-06	20:00	1	第3类	20:00	1	第3类	20:00	1	第3类

备注：1、第1类：超标1倍以内；第2类：超标1倍以上；第3类：《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列原因导致的情况；第4类：异常。2、《监管办法》为《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》；3、依据《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB 13/2209-2015）对达标情况进行评价。

河北蔚州能源综合开发有限公司

企业 序号	地市	企业名称	统一社会信用代码	机组 编号	日期	脱硫考核超标(异常)			脱硝考核超标(异常)			除尘考核超标(异常)		
						时段	小时 数	结果	时段	小时 数	结果	时段	小时 数	结果
1	张家口 市	河北蔚州能源综合开发有 限公司	91130726780814282K	#1	2025-06-24	无	0	无	11:00, 12:00	2	第3 类	无	0	无
2	张家口 市	河北蔚州能源综合开发有 限公司	91130726780814282K	#1	2025-06-17	无	0	无	14:00, 15:00	2	第3 类	无	0	无
3	张家口 市	河北蔚州能源综合开发有 限公司	91130726780814282K	#1	2025-06-07	无	0	无	14:00, 15:00, 16:00	3	第3 类	无	0	无
4	张家口 市	河北蔚州能源综合开发有 限公司	91130726780814282K	#2	2025-05-31	无	0	无	19:00, 20:00, 21:00, 22:00	4	第3 类	无	0	无
5	张家口 市	河北蔚州能源综合开发有 限公司	91130726780814282K	#1	2025-05-19	无	0	无	10:00	1	第3 类	无	0	无
6	张家口 市	河北蔚州能源综合开发有 限公司	91130726780814282K	#2	2025-05-08	无	0	无	15:00, 16:00, 17:00, 18:00	4	第3 类	无	0	无
7	张家口	河北蔚州能源综合开发有	91130726780814282K	#1	2025-04-20	无	0	无	22:00	1	第3	无	0	无

	市	限公司									类			
8	张家口 市	河北蔚州能源综合开发有 限公司	91130726780814282K	#1	2025-04-16	15:00	1	第 3 类	无	0	无	无	0	无

备注：1、第 1 类：超标 1 倍以内；第 2 类：超标 1 倍以上；第 3 类：《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列原因导致的情况；第 4 类：异常。2、《监管办法》为《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》；3、依据《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB 13/2209-2015）对达标情况进行评价。

2025 年第 2 季度承德市燃煤发电机组大气污染物排放审核结果汇总表

国能承德热电有限公司

企业 序号	地市	企业名称	统一社会信用代码	机组 编号	日期	脱硫考核超标(异常)			脱硝考核超标(异常)			除尘考核超标(异常)		
						时段	小时数	结果	时段	小时数	结果	时段	小时数	结果
1	承德市	国能承德热电有限公司	911308037825919836	#2	2025-06-27	无	0	无	22:00	1	第 3 类	23:00	1	第 3 类
2	承德市	国能承德热电有限公司	911308037825919836	#2	2025-06-10	无	0	无	15:00, 16:00, 17:00	3	第 3 类	无	0	无
3	承德市	国能承德热电有限公司	911308037825919836	#2	2025-05-01	23:00	1	第 3 类	22:00, 23:00	2	第 3 类	22:00, 23:00	2	第 3 类
4	承德市	国能承德热电有限公司	911308037825919836	#1	2025-04-15	无	0	无	17:00, 18:00, 19:00, 20:00	4	第 3 类	无	0	无
5	承德市	国能承德热电有限公司	911308037825919836	#2	2025-04-10	无	0	无	无	0	无	16:00, 17:00, 18:00, 19:00,	6	第 4 类

												20:00, 21:00		
6	承德市	国能承德热电有限公司	911308037825919836	#1	2025-04-02	无	0	无	无	0	无	00:00	1	第 3 类
7	承德市	国能承德热电有限公司	911308037825919836	#1	2025-04-01	无	0	无	无	0	无	23:00	1	第 3 类
8	承德市	国能承德热电有限公司	911308037825919836	#2	2025-04-01	无	0	无	15:00 , 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00	6	第 3 类	15:00, 16:00	2	第 3 类

备注：1、第 1 类：超标 1 倍以内；第 2 类：超标 1 倍以上；第 3 类：《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列原因导致的情况；第 4 类：异常。2、《监管办法》为《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》；3、依据《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB 13/2209-2015）对达标情况进行评价。

国能滦河热电有限公司

企业 序号	地市	企业名称	统一社会信用代码	机组 编号	日期	脱硫考核超标(异常)			脱硝考核超标(异常)			除尘考核超标(异常)		
						时段	小时 数	结果	时段	小时 数	结果	时段	小时 数	结果
1	承德市	国能滦河热电有限公司	911308030565006613	#3	2025-06-30	无	0	无	01:00	1	第 3 类	01:00	1	第 3 类
2	承德市	国能滦河热电有限公司	911308030565006613	#3	2025-06-17	无	0	无	17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00	7	第 3 类	17:00	1	第 3 类
3	承德市	国能滦河热电有限公司	911308030565006613	#3	2025-06-16	无	0	无	无	0	无	00:00, 01:00, 02:00, 03:00, 04:00, 05:00, 06:00, 07:00	8	第 4 类
4	承德市	国能滦河热电有限公司	911308030565006613	#3	2025-06-15	无	0	无	无	0	无	00:00	24	第 4 类

												, 01:00, 02:00, 03:00, 04:00, 05:00, 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00		类
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	---

												0, 22:00, 23:00		
5	承德市	国能滦河热电有限公司	911308030565006613	#3	2025-06-14	无	0	无	无	0	无	06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00	18	第 4 类

6	承德市	国能滦河热电有限公司	911308030565006613	#3	2025-05-14	无	0	无	无	0	无	23:00	1	第3类
7	承德市	国能滦河热电有限公司	911308030565006613	#3	2025-05-01	无	0	无	16:00, 17:00, 18:00	3	第3类	16:00	1	第3类

备注：1、第1类：超标1倍以内；第2类：超标1倍以上；第3类：《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列原因导致的情况；第4类：异常。2、《监管办法》为《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》；3、依据《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB 13/2209-2015）对达标情况进行评价。

建投承德热电有限责任公司

企业 序号	地市	企业名称	统一社会信用代码	机组 编号	日期	脱硫考核超标(异常)			脱硝考核超标(异常)			除尘考核超标(异常)		
						时段	小时 数	结果	时段	小时 数	结果	时段	小时 数	结果
1	承德 市	建投承德热电有限责任公司	911308053988505571	2#	2025-06-30	11:00	1	第 3 类	11:00	1	第 3 类	11:00	1	第 3 类
2	承德 市	建投承德热电有限责任公司	911308053988505571	1#	2025-06-17	无	0	无	17:00	1	第 3 类	无	0	无
3	承德 市	建投承德热电有限责任公司	911308053988505571	1#	2025-06-10	11:00, 12:00, 13:00	3	第 3 类	11:00 , 12:0 0, 13: 00	3	第 3 类	11:00 , 12:0 0, 13: 00	3	第 3 类
4	承德 市	建投承德热电有限责任公司	911308053988505571	1#	2025-04-15	无	0	无	18:00 , 19:0 0	2	第 3 类	无	0	无

备注：1、第 1 类：超标 1 倍以内；第 2 类：超标 1 倍以上；第 3 类：《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列原因导致的情况；第 4 类：异常。2、《监管办法》为《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》；3、依据《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB 13/2209-2015）对达标情况进行评价。

承德东晟热力有限公司

企业 序号	地市	企业名称	统一社会信用代码	机组 编号	日期	脱硫考核超标(异常)			脱硝考核超标(异常)			除尘考核超标(异常)		
						时段	小时 数	结果	时段	小时 数	结果	时段	小时 数	结果
1	承德市	承德东晟热力有限公司	911308043361508037	#1	二季度	无	0	无	无	0	无	无	0	无

备注：1、第1类：超标1倍以内；第2类：超标1倍以上；第3类：《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列原因导致的情况；第4类：异常。2、《监管办法》为《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》；3、依据《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB 13/2209-2015）对达标情况进行评价。

河北宇航热电股份有限公司

企业 序号	地市	企业名称	统一社会信用代码	机组 编号	日期	脱硫考核超标(异常)			脱硝考核超标(异常)			除尘考核超标(异常)		
						时段	小时数	结果	时段	小时数	结果	时段	小时数	结果
1	承德市	河北宇航热电股份有限公司	91130822670334050F	#1-1	2025-06-06	无	0	无	无	0	无	16:00	1	第 4 类
2	承德市	河北宇航热电股份有限公司	91130822670334050F	#1-2	2025-05-18	无	0	无	无	0	无	20:00, 21:00	2	第 3 类
3	承德市	河北宇航热电股份有限公司	91130822670334050F	#1-1	2025-04-24	无	0	无	06:00	1	第 3 类	06:00	1	第 3 类

备注：1、第 1 类：超标 1 倍以内；第 2 类：超标 1 倍以上；第 3 类：《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列原因导致的情况；第 4 类：异常。2、《监管办法》为《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》；3、依据《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB 13/2209-2015）对达标情况进行评价。

2025 年第 2 季度沧州市燃煤发电机组大气污染物排放审核结果汇总表

华润电力（沧州运东）有限公司

企业 序号	地市	企业名称	统一社会信用 代码	机组 编号	日期	脱硫考核超标(异常)			脱硝考核超标(异常)			除尘考核超标(异常)		
						时段	小时 数	结果	时段	小时 数	结果	时段	小时 数	结果
1	沧州市	华润电力（沧州运东）有限公司	91130900MA07U7DU40	#1	2025-06-05	无	0	无	10:00	1	第3类	无	0	无
2	沧州市	华润电力（沧州运东）有限公司	91130900MA07U7DU40	#2	2025-05-01	10:00	1	第3类	无	0	无	无	0	无
3	沧州市	华润电力（沧州运东）有限公司	91130900MA07U7DU40	#2	2025-04-09	无	0	无	15:00	1	第3类	无	0	无
4	沧州市	华润电力（沧州运东）有限公司	91130900MA07U7DU40	#2	2025-04-03	无	0	无	无	0	无	01:00	1	第3类

备注：1、第1类：超标1倍以内；第2类：超标1倍以上；第3类：《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列原因导致的情况；第4类：异常。2、《监管办法》为《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》；3、依据《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB 13/2209-2015）对达标情况进行评价。

华润电力（渤海新区）有限公司

企业 序号	地市	企业名称	统一社会信用 代码	机组 编号	日期	脱硫考核超标(异常)			脱硝考核超标(异常)			除尘考核超标(异常)		
						时段	小时 数	结果	时段	小时 数	结果	时段	小时 数	结果
1	沧州市	华润电力（渤海新区） 有限公司	9113090056049 0124E	#1	二季度	无	0	无	无	0	无	无	0	无
2	沧州市	华润电力（渤海新区） 有限公司	9113090056049 0124E	#2	二季度	无	0	无	无	0	无	无	0	无

备注：1、第1类：超标1倍以内；第2类：超标1倍以上；第3类：《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列原因导致的情况；第4类：异常。2、《监管办法》为《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》；3、依据《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB 13/2209-2015）对达标情况进行评价。

国能河北沧东发电有限责任公司

企业 序号	地市	企业名称	统一社会信用代 码	机组 编号	日期	脱硫考核超标(异常)			脱硝考核超标(异常)			除尘考核超标(异常)		
						时段	小时 数	结果	时段	小时 数	结果	时段	小时 数	结果
1	沧州市	国能河北沧东发电有限责任公司	91130911735605 4492	#2	2025-06-22	无	0	无	15:00	1	第3类	无	0	无
2	沧州市	国能河北沧东发电有限责任公司	91130911735605 4492	#2	2025-06-09	无	0	无	14:00	1	第3类	无	0	无
3	沧州市	国能河北沧东发电有限责任公司	91130911735605 4492	#4	2025-06-03	无	0	无	15:00	1	第3类	无	0	无
4	沧州市	国能河北沧东发电有限责任公司	91130911735605 4492	#2	2025-05-27	无	0	无	14:00, 15:00	2	第3类	无	0	无
5	沧州市	国能河北沧东发电有限责任公司	91130911735605 4492	#3	2025-05-17	无	0	无	15:00	1	第3类	无	0	无
6	沧州市	国能河北沧东发电有限责任公司	91130911735605 4492	#4	2025-05-14	无	0	无	14:00	1	第3类	无	0	无
7	沧州市	国能河北沧东发电有限责任公司	91130911735605 4492	#4	2025-05-04	无	0	无	16:00	1	第3类	无	0	无
8	沧州市	国能河北沧东发电有限责任公司	91130911735605 4492	#3	2025-05-03	无	0	无	14:00, 15:00	2	第3类	无	0	无
9	沧州市	国能河北沧东发电有限责任公司	91130911735605 4492	#3	2025-05-01	无	0	无	14:00	1	第3类	无	0	无
10	沧州市	国能河北沧东发	91130911735605	#4	2025-04-30	10:00	1	第3类	10:00	1	第3	10:00	1	第3

		电有限责任公司	4492								类			类
11	沧州市	国能河北沧东发电有限责任公司	911309117356054492	#2	2025-04-29	16:00	1	第 3 类	15:00, 16:00	2	第 3 类	16:00	1	第 3 类
12	沧州市	国能河北沧东发电有限责任公司	911309117356054492	#1	2025-04-29	无	0	无	15:00	1	第 3 类	15:00	1	第 3 类
13	沧州市	国能河北沧东发电有限责任公司	911309117356054492	#2	2025-04-16	无	0	无	15:00, 16:00	2	第 3 类	无	0	无
14	沧州市	国能河北沧东发电有限责任公司	911309117356054492	#4	2025-04-07	无	0	无	14:00	1	第 3 类	无	0	无

备注：1、第 1 类：超标 1 倍以内；第 2 类：超标 1 倍以上；第 3 类：《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列原因导致的情况；第 4 类：异常。2、《监管办法》为《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》；3、依据《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB 13/2209-2015）对达标情况进行评价。

沧州华润热电有限公司

企业 序号	地市	企业名称	统一社会信用代码	机组 编号	日期	脱硫考核超标(异常)			脱硝考核超标(异常)			除尘考核超标(异常)		
						时段	小时 数	结果	时段	小时 数	结果	时段	小时 数	结果
1	沧州市	沧州华润热电有限公司	91130900717868157F	#1	2025-05-22	无	0	无	03:00, 04:00, 05:00, 06:00	4	第3 类	无	0	无
2	沧州市	沧州华润热电有限公司	91130900717868157F	#2	二季度	无	0	无	无	0	无	无	0	无

备注：1、第1类：超标1倍以内；第2类：超标1倍以上；第3类：《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列原因导致的情况；第4类：异常。2、《监管办法》为《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》；3、依据《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB 13/2209-2015）对达标情况进行评价。

河北建投任丘热电有限责任公司

企业 序号	地市	企业名称	统一社会信用代码	机组 编号	日期	脱硫考核超标(异常)			脱硝考核超标(异常)			除尘考核超标(异常)		
						时段	小时 数	结果	时段	小时 数	结果	时段	小时 数	结果
1	沧州市	河北建投任丘热电有限责任公司	9113098277615447XY	#1	2025-06-24	无	0	无	无	0	无	10:00	1	第3类
2	沧州市	河北建投任丘热电有限责任公司	9113098277615447XY	#1	2025-06-22	无	0	无	15:00	1	第3类	无	0	无
3	沧州市	河北建投任丘热电有限责任公司	9113098277615447XY	#1	2025-06-10	无	0	无	11:00	1	第3类	无	0	无
4	沧州市	河北建投任丘热电有限责任公司	9113098277615447XY	#2	2025-06-10	16:00	1	第3类	无	0	无	16:00	1	第3类
5	沧州市	河北建投任丘热电有限责任公司	9113098277615447XY	#1	2025-04-01	无	0	无	20:00	1	第3类	无	0	无

备注：1、第1类：超标1倍以内；第2类：超标1倍以上；第3类：《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列原因导致的情况；第4类：异常。2、《监管办法》为《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》；3、依据《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB 13/2209-2015）对达标情况进行评价。

2025 年第 2 季度廊坊市燃煤发电机组大气污染物排放审核结果汇总表

三河发电有限责任公司

企业 序号	地市	企业名称	统一社会信用代码	机组 编号	日期	脱硫考核超标(异常)			脱硝考核超标(异常)			除尘考核超标(异常)		
						时段	小时 数	结果	时段	小时 数	结果	时段	小时 数	结果
1	廊坊市	三河发电有限责任公司	91131082109315911R	#3	2025-06-18	无	0	无	14:00, 15:00	2	第 3 类	无	0	无
2	廊坊市	三河发电有限责任公司	91131082109315911R	#2	2025-06-12	无	0	无	14:00	1	第 3 类	无	0	无
3	廊坊市	三河发电有限责任公司	91131082109315911R	#3	2025-06-06	无	0	无	14:00	1	第 3 类	无	0	无
4	廊坊市	三河发电有限责任公司	91131082109315911R	#2	2025-06-04	无	0	无	15:00	1	第 3 类	无	0	无
5	廊坊市	三河发电有限责任公司	91131082109315911R	#2	2025-05-17	无	0	无	16:00	1	第 3 类	无	0	无
6	廊坊市	三河发电有限责任公司	91131082109315911R	#4	2025-05-06	无	0	无	15:00, 16:00, 17:00	3	第 3 类	无	0	无
7	廊坊市	三河发电有限责任公司	91131082109315911R	#2	2025-05-01	无	0	无	14:00, 15:00	2	第 3 类	无	0	无
8	廊坊市	三河发电有限责任公司	91131082109315911R	#2	2025-04-30	无	0	无	15:00,	2	第 3	无	0	无

									16:00		类			
9	廊坊市	三河发电有限责任公司	91131082109315911R	#2	2025-04-29	无	0	无	15:00, 16:00	2	第 3 类	无	0	无
10	廊坊市	三河发电有限责任公司	91131082109315911R	#1	2025-04-12	无	0	无	无	0	无	08:00	1	第 3 类
11	廊坊市	三河发电有限责任公司	91131082109315911R	#2	2025-04-12	无	0	无	02:00, 03:00, 04:00	3	第 3 类	无	0	无
12	廊坊市	三河发电有限责任公司	91131082109315911R	#1	2025-04-05	无	0	无	05:00, 06:00, 07:00	3	第 3 类	无	0	无

备注：1、第 1 类：超标 1 倍以内；第 2 类：超标 1 倍以上；第 3 类：《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列原因导致的情况；第 4 类：异常。2、《监管办法》为《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》；3、依据《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB 13/2209-2015）对达标情况进行评价。

国电华北电力有限公司廊坊热电厂

企业 序号	地市	企业名称	统一社会信用代码	机组 编号	日期	脱硫考核超标(异常)			脱硝考核超标(异常)			除尘考核超标(异常)		
						时段	小时 数	结果	时段	小时 数	结果	时段	小时 数	结果
1	廊坊市	国电华北电力有限公司 廊坊热电厂	9113100008376462XH	#2	2025-06-16	无	0	无	14:00, 15:00	2	第3 类	无	0	无
2	廊坊市	国电华北电力有限公司 廊坊热电厂	9113100008376462XH	#2	2025-06-15	08:00	1	第3 类	08:00	1	第3 类	08:00	1	第3 类
3	廊坊市	国电华北电力有限公司 廊坊热电厂	9113100008376462XH	#1	2025-06-06	无	0	无	14:00, 15:00	2	第3 类	无	0	无
4	廊坊市	国电华北电力有限公司 廊坊热电厂	9113100008376462XH	#1	2025-05-25	无	0	无	00:00	1	第3 类	00:00	1	第3 类
5	廊坊市	国电华北电力有限公司 廊坊热电厂	9113100008376462XH	#2	2025-05-16	无	0	无	03:00, 04:00, 05:00, 06:00	4	第3 类	无	0	无
6	廊坊市	国电华北电力有限公司 廊坊热电厂	9113100008376462XH	#2	2025-04-12	无	0	无	15:00, 16:00, 17:00	3	第3 类	无	0	无
7	廊坊市	国电华北电力有限公司 廊坊热电厂	9113100008376462XH	#2	2025-04-09	无	0	无	无	0	无	08:00	1	第3 类
8	廊坊市	国电华北电力有限公司 廊坊热电厂	9113100008376462XH	#1	2025-04-08	无	0	无	17:00, 18:00, 19:00	3	第3 类	无	0	无

备注：1、第1类：超标1倍以内；第2类：超标1倍以上；第3类：《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列原因导致的情况；第4类：异常。2、《监管办法》为《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》；3、依据《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB 13/2209-2015）对达标情况进行评价。

2025 年第 2 季度衡水市燃煤发电机组大气污染物排放审核结果汇总表

河北衡丰发电有限责任公司

企业 序号	地市	企业名称	统一社会信用代码	机组 编号	日期	脱硫考核超标(异常)			脱硝考核超标(异常)			除尘考核超标(异常)		
						时段	小时 数	结果	时段	小时 数	结果	时段	小时 数	结果
1	衡水市	国能河北衡丰发电有限 责任公司	911300006016830118	#1	二季度	无	0	无	无	0	无	无	0	无
2	衡水市	国能河北衡丰发电有限 责任公司	911300006016830118	#2	二季度	无	0	无	无	0	无	无	0	无

备注：1、第 1 类：超标 1 倍以内；第 2 类：超标 1 倍以上；第 3 类：《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列原因导致的情况；第 4 类：异常。2、《监管办法》为《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》；3、依据《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB 13/2209-2015）对达标情况进行评价。

衡水恒兴发电有限责任公司

企业 序号	地市	企业名称	统一社会信用代码	机组 编号	日期	脱硫考核超标(异常)			脱硝考核超标(异常)			除尘考核超标(异常)		
						时段	小时 数	结果	时段	小时 数	结果	时段	小时 数	结果
1	衡水市	衡水恒兴发电有限 责任公司	911300007434150471	#3	二季度	无	0	无	无	0	无	无	0	无
2	衡水市	衡水恒兴发电有限 责任公司	911300007434150471	#4	二季度	无	0	无	无	0	无	无	0	无

备注：1、第1类：超标1倍以内；第2类：超标1倍以上；第3类：《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列原因导致的情况；第4类：异常。2、《监管办法》为《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》；3、依据《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB 13/2209-2015）对达标情况进行评价。

2025 年第 2 季度辛集市燃煤发电机组大气污染物排放审核结果汇总表

河北煜泰热能科技有限公司

企业 序号	地市	企业名称	统一社会信用代码	机组 编号	日期	脱硫考核超标(异常)			脱硝考核超标(异常)			除尘考核超标(异常)		
						时段	小时 数	结果	时段	小时 数	结果	时段	小时 数	结果
1	辛集市	河北煜泰热能科技有 限公司	91130181347876052D	2#	2025-06-24	无	0	无	16:00	1	第3类	无	0	无
2	辛集市	河北煜泰热能科技有 限公司	91130181347876052D	1#	2025-05-21	06:00	1	第3 类	无	0	无	05:00, 06:00	2	第3 类
3	辛集市	河北煜泰热能科技有 限公司	91130181347876052D	1#	2025-05-09	00:00	1	第3 类	00:00	1	第3类	00:00	1	第3 类
4	辛集市	河北煜泰热能科技有 限公司	91130181347876052D	1#	2025-05-08	无	0	无	无	0	无	23:00	1	第3 类
5	辛集市	河北煜泰热能科技有 限公司	91130181347876052D	1#	2025-04-29	无	0	无	无	0	无	04:00, 05:00, 06:00, 15:00, 16:00, 17:00	6	第3 类
6	辛集市	河北煜泰热能科技有 限公司	91130181347876052D	1#	2025-04-19	无	0	无	无	0	无	17:00, 18:00,	3	第3 类

												20:00		
7	辛集市	河北煜泰热能科技有限公司	91130181347876052D	1#	2025-04-16	无	0	无	16:00	1	第3类	15:00, 16:00	2	第3类

备注：1、第1类：超标1倍以内；第2类：超标1倍以上；第3类：《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列原因导致的情况；第4类：异常。2、《监管办法》为《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》；3、依据《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB 13/2209-2015）对达标情况进行评价。

2025 年第 2 季度定州市燃煤发电机组大气污染物排放审核结果汇总表

河北国华定州发电有限责任公司

企业 序号	地市	企业名称	统一社会信用代码	机组 编号	日期	脱硫考核超标(异常)			脱硝考核超标(异常)			除尘考核超标(异常)		
						时段	小时 数	结果	时段	小时 数	结果	时段	小时 数	结果
1	定州市	国能河北定州发电有限 责任公司	91130000601110408T	#1	2025-06-23	00:00, 01:00, 02:00, 03:00, 04:00, 05:00, 06:00, 07:00	8	第 3 类	00:00 , 01:0 0, 02: 00, 03 :00, 0 4:00, 05:00 , 06:0 0, 07: 00	8	第 3 类	00:00, 01:00, 02:00, 03:00, 04:00, 05:00, 06:00, 07:00	8	第 3 类
2	定州市	国能河北定州发电有限 责任公司	91130000601110408T	#1	2025-06-22	10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00,	14	第 3 类	10:00 , 11:0 0, 12: 00, 13 :00, 1 4:00, 15:00 , 16:0 0, 17: 0	14	第 3 类	10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00,	14	第 3 类

						19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00			00, 18 :00, 1 9:00, 20:00 , 21:0 0, 22: 00, 23 :00			19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00		
3	定州市	国能河北定州发电有限 责任公司	91130000601110408T	#3	2025-06-17	无	0	无	14:00 , 15:0 0	2	第 3 类	无	0	无
4	定州市	国能河北定州发电有限 责任公司	91130000601110408T	#3	2025-06-10	无	0	无	无	0	无	17:00	1	第 3 类
5	定州市	国能河北定州发电有限 责任公司	91130000601110408T	#4	2025-06-09	无	0	无	14:00	1	第 3 类	无	0	无
6	定州市	国能河北定州发电有限 责任公司	91130000601110408T	#3	2025-06-06	无	0	无	无	0	无	08:00	1	第 3 类
7	定州市	国能河北定州发电有限 责任公司	91130000601110408T	#3	2025-06-05	无	0	无	无	0	无	06:00	1	第 3 类
8	定州市	国能河北定州发电有限 责任公司	91130000601110408T	#1	2025-06-05	无	0	无	16:00	1	第 3 类	无	0	无
9	定州市	国能河北定州发电有限 责任公司	91130000601110408T	#3	2025-06-04	无	0	无	14:00	1	第 3 类	无	0	无
10	定州市	国能河北定州发电有限 责任公司	91130000601110408T	#1	2025-05-22	无	0	无	10:00 , 11:0	2	第 3 类	无	0	无

									0					
11	定州市	国能河北定州发电有限责任公司	91130000601110408T	#4	2025-05-20	无	0	无	无	0	无	20:00	1	第3类
12	定州市	国能河北定州发电有限责任公司	91130000601110408T	#2	2025-05-19	无	0	无	无	0	无	10:00	1	第3类
13	定州市	国能河北定州发电有限责任公司	91130000601110408T	#4	2025-05-17	无	0	无	14:00	1	第3类	无	0	无
14	定州市	国能河北定州发电有限责任公司	91130000601110408T	#1	2025-05-15	无	0	无	11:00	1	第3类	11:00	1	第3类
15	定州市	国能河北定州发电有限责任公司	91130000601110408T	#1	2025-05-08	无	0	无	15:00	1	第3类	无	0	无
16	定州市	国能河北定州发电有限责任公司	91130000601110408T	#2	2025-05-04	无	0	无	无	0	无	00:00, 01:00, 02:00, 03:00, 04:00, 05:00, 06:00, 07:00, 08:00	9	第3类
17	定州市	国能河北定州发电有限责任公司	91130000601110408T	#3	2025-05-04	无	0	无	15:00	1	第3类	无	0	无
18	定州市	国能河北定州发电有限责任公司	91130000601110408T	#4	2025-05-03	无	0	无	14:00	1	第3类	无	0	无
19	定州市	国能河北定州发电有限	91130000601110408T	#2	2025-05-03	无	0	无	无	0	无	20:00,	4	第3

		责任公司										21:00, 22:00, 23:00		类
20	定州市	国能河北定州发电有限 责任公司	91130000601110408T	#1	2025-05-01	无	0	无	10:00	1	第3 类	无	0	无
21	定州市	国能河北定州发电有限 责任公司	91130000601110408T	#4	2025-05-01	无	0	无	14:00	1	第3 类	14:00	1	第3 类
22	定州市	国能河北定州发电有限 责任公司	91130000601110408T	#1	2025-04-24	无	0	无	10:00	1	第3 类	无	0	无
23	定州市	国能河北定州发电有限 责任公司	91130000601110408T	#1	2025-04-17	无	0	无	15:00	1	第3 类	无	0	无
24	定州市	国能河北定州发电有限 责任公司	91130000601110408T	#3	2025-04-16	无	0	无	无	0	无	03:00, 04:00, 05:00, 06:00, 07:00, 08:00	6	第3 类
25	定州市	国能河北定州发电有限 责任公司	91130000601110408T	#2	2025-04-16	无	0	无	11:00	1	第3 类	无	0	无
26	定州市	国能河北定州发电有限 责任公司	91130000601110408T	#4	2025-04-15	无	0	无	15:00 ,16:0 0	2	第3 类	15:00	1	第3 类
27	定州市	国能河北定州发电有限 责任公司	91130000601110408T	#3	2025-04-14	无	0	无	14:00	1	第3 类	无	0	无
28	定州市	国能河北定州发电有限	91130000601110408T	#2	2025-04-09	无	0	无	16:00	1	第3	无	0	无

		责任公司									类			
29	定州市	国能河北定州发电有限责任公司	91130000601110408T	#3	2025-04-07	无	0	无	14:00	1	第3类	16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00	5	第3类
30	定州市	国能河北定州发电有限责任公司	91130000601110408T	#4	2025-04-04	无	0	无	无	0	无	07:00	1	第3类
31	定州市	国能河北定州发电有限责任公司	91130000601110408T	#1	2025-04-03	无	0	无	10:00	1	第3类	无	0	无
32	定州市	国能河北定州发电有限责任公司	91130000601110408T	#2	2025-04-01	无	0	无	无	0	无	01:00	1	第3类

备注：1、第1类：超标1倍以内；第2类：超标1倍以上；第3类：《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列原因导致的情况；第4类：异常。2、《监管办法》为《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》；3、依据《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB 13/2209-2015）对达标情况进行评价。

