

**无锡市（县、区）供电公司 10（20）千伏公用配变
电源可开放容量信息
（2026 年第二季度）**

截至 2026 年 3 月 31 日，无锡市（县、区）公司 10（20）千伏公用配变共有 56964 台，发生倒送的有 8948 台，占比 15.71%。其中，公用配变电源容量具备可开放条件的共有 56909 台，占比 99.90%；公用配变电源容量受限的共有 55 台，占比 0.10%。公用配变电源（分布式光伏）可开放容量清单及电源（分布式光伏）容量受限清单分别如下。

表 1 公用配变电源可开放容量清单

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1	市区	10kV 诸家 6#箱变 T1	10	630	504	504
2	市区	印械厂配变	10	400	320	320
3	市区	陈巷乙配变	10	400	320	320
4	市区	10kV 裕景澜园 4#站 T4	10	800	640	640
5	市区	供电库配变	10	400	320	320
6	市区	10kV 仁家 1#站 T1	10	800	640	640
7	市区	10kV 仁家 1#站 T2	10	800	612	612
8	市区	10kV 红园 2#站 T1	10	800	640	640
9	市区	10kV 红园 2#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10	市区	10kV 红园 2#站 T3	10	800	640	640
11	市区	10kV 红园 2#站 T4	10	800	640	640
12	市区	10kV 红园 3#站 T1	10	800	640	640
13	市区	10kV 红园 3#站 T2	10	800	640	640
14	市区	10kV 红园 3#站 T3	10	800	640	640
15	市区	10kV 红园 3#站 T4	10	800	640	640
16	市区	天地 1#箱变 T1	10	630	504	504
17	市区	天地 2#箱变 T1	10	630	504	504
18	市区	天地 3#箱变 T1	10	630	504	504
19	市区	天地 4#箱变 T1	10	630	504	504
20	市区	锦绣东苑配变	10	400	320	320
21	市区	10kV 天域 1#站 T1	10	800	640	640
22	市区	10kV 天域 1#站 T2	10	800	640	640
23	市区	10kV 天域 2#站 T1	10	800	640	640
24	市区	10kV 天域 2#站 T2	10	800	640	640
25	市区	10kV 天域 2#站 T3	10	800	640	640
26	市区	10kV 天域 2#站 T4	10	800	640	640
27	市区	10kV 东晶 1#站 T2	10	800	640	640
28	市区	10kV 东晶 1#站 T1	10	800	640	640
29	市区	10kV 东晶 2#站 T1	10	800	640	640
30	市区	10kV 东晶 2#站 T2	10	800	640	640
31	市区	10kV 东晶 2#站 T3	10	800	640	640
32	市区	10kV 东晶 2#站 T4	10	800	626	626

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33	市区	前张巷乙配变	10	200	160	160
34	市区	上马叁十配变	10	400	320	320
35	市区	伯渎桥肆配变	10	400	320	320
36	市区	明鸿苑 1#站 T1	10	800	640	640
37	市区	明鸿苑 1#站 T2	10	800	640	640
38	市区	张东二配变	10	400	320	320
39	市区	10kV 龙塘家园 11#站 T2	10	1000	800	800
40	市区	10kV 龙塘家园 12#站 T2	10	1000	800	800
41	市区	10kV 龙塘家园 13#站 T2	10	1000	800	800
42	市区	10kV 邱巷 36#箱变 T1	10	630	504	504
43	市区	10kV 天域 3#站 T1	10	800	640	640
44	市区	10kV 天域 3#站 T2	10	800	640	640
45	市区	10kV 天域 3#站 T3	10	800	640	640
46	市区	10kV 天域 3#站 T4	10	800	640	640
47	市区	10kV 小天鹅 8#站 T1	10	800	640	640
48	市区	小天鹅 7#站 T1	10	800	640	640
49	市区	10kV 小天鹅 8#站 T2	10	800	640	640
50	市区	10kV 小天鹅 8#站 T3	10	800	640	640
51	市区	小天鹅 7#站 T2	10	800	640	640
52	市区	小天鹅 7#站 T3	10	800	640	640
53	市区	10kV 小天鹅 8#站 T4	10	800	640	640
54	市区	小天鹅 7#站 T4	10	800	640	640
55	市区	10kV 小天鹅 6#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
56	市区	10kV 小天鹅 6#站 T2	10	800	640	640
57	市区	10kV 小天鹅 6#站 T3	10	800	640	640
58	市区	10kV 小天鹅 6#站 T4	10	800	640	640
59	市区	通照明配变	10	200	160	160
60	市区	沁园二配变	10	400	320	320
61	市区	刘巷北配变	10	200	160	160
62	市区	谈巷四配变	10	400	320	320
63	市区	蒋家湾二配变	10	200	160	160
64	市区	10kV 观庭 7#站 T2	10	800	640	640
65	市区	10kV 观庭 7#站 T1	10	800	640	640
66	市区	10kV 惠农 6#箱变 T1	10	630	504	504
67	市区	前张巷箱变 T1	10	630	504	504
68	市区	10kV 君和 1#站 T1	10	1000	800	800
69	市区	10kV 君和 1#站 T2	10	1000	800	800
70	市区	10kV 君和 2#站 T1	10	1000	800	800
71	市区	10kV 君和 2#站 T2	10	1000	800	800
72	市区	10kV 君和 2#站 T3	10	1000	800	800
73	市区	10kV 百乐 1#站 T1	10	800	640	640
74	市区	20kV 城南 2#站 T1	20	800	597	597
75	市区	20kV 城南 2#站 T2	20	800	640	640
76	市区	20kV 城南 3#站 T1	20	800	640	640
77	市区	20kV 城南 3#站 T2	20	800	640	640
78	市区	20kV 城南 3#站 T3	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
79	市区	20kV 城南 3#站 T4	20	800	640	640
80	市区	20kV 城南 4#站 T1	20	800	640	640
81	市区	20kV 城南 4#站 T2	20	800	640	640
82	市区	10kV 百乐 2#站 T1	10	800	640	640
83	市区	10kV 百乐 2#站 T2	10	800	640	640
84	市区	10kV 百乐 2#站 T3	10	800	640	640
85	市区	10kV 百乐 2#站 T4	10	800	619	619
86	市区	10kV 百乐 1#站 T2	10	800	640	640
87	市区	20kV 城南 6#站 T1	20	800	640	640
88	市区	20kV 城南 6#站 T2	20	800	640	640
89	市区	20kV 城南 6#站 T3	20	800	640	640
90	市区	20kV 城南 6#站 T4	20	800	640	640
91	市区	20kV 城南 7#站 T1	20	800	640	640
92	市区	20kV 城南 7#站 T2	20	800	640	640
93	市区	20kV 城南 4#站 T3	20	800	640	640
94	市区	20kV 城南 4#站 T4	20	800	640	640
95	市区	20kV 城南 5#站 T1	20	800	640	640
96	市区	20kV 城南 5#站 T2	20	800	640	640
97	市区	20kV 城南 5#站 T3	20	800	640	640
98	市区	20kV 城南 5#站 T4	20	800	640	640
99	市区	20kV 城南 8#站 T1	20	800	640	640
100	市区	20kV 城南 8#站 T2	20	800	640	640
101	市区	20kV 城南 8#站 T3	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
102	市区	20kV 城南 8#站 T4	20	800	640	640
103	市区	20kV 九龙仓 11#站 T1	20	800	640	640
104	市区	20kV 九龙仓 11#站 T2	20	800	640	640
105	市区	20kV 九龙仓 11#站 T3	20	800	640	640
106	市区	20kV 九龙仓 11#站 T4	20	800	640	640
107	市区	20kV 九龙仓 12#站 T1	20	800	640	640
108	市区	20kV 九龙仓 12#站 T2	20	800	640	640
109	市区	20kV 九龙仓 12#站 T3	20	800	640	640
110	市区	20kV 九龙仓 12#站 T4	20	800	640	640
111	市区	西陈东配变	10	400	320	320
112	市区	西陈北配变	10	200	160	160
113	市区	任巷丙二配变	10	200	160	160
114	市区	桥湾弄三配变	10	200	160	160
115	市区	后巷甲配变	10	400	320	320
116	市区	20kV 梨花苑 2#站 T1	20	1000	800	800
117	市区	20kV 梨花苑 2#站 T2	20	1000	800	800
118	市区	20kV 梨花苑 2#站 T3	20	1000	800	800
119	市区	20kV 梨花苑 3#站 T1	20	1000	800	800
120	市区	20kV 梨花苑 3#站 T2	20	1000	800	800
121	市区	20kV 梨花苑 3#站 T3	20	1000	800	800
122	市区	嘉源丙配变	10	200	160	160
123	市区	10kV 小天鹅 3#站 T1	10	800	640	640
124	市区	10kV 小天鹅 3#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
125	市区	10kV 小天鹅 4#站 T1	10	800	640	640
126	市区	10kV 小天鹅 4#站 T2	10	800	640	640
127	市区	电镀厂三配变	10	200	160	160
128	市区	船泵配变	10	200	160	160
129	市区	市广告配变	10	100	80	80
130	市区	欢桥配变	10	400	320	320
131	市区	10kV 欧风 1#站 T1	10	800	640	640
132	市区	10kV 欧风 1#站 T2	10	800	640	640
133	市区	10kV 欧风 2#站 T1	10	800	640	640
134	市区	10kV 欧风 2#站 T2	10	800	640	640
135	市区	10kV 欧风 3#站 T1	10	800	640	640
136	市区	10kV 欧风 3#站 T2	10	800	640	640
137	市区	10kV 欧风 3#站 T3	10	800	640	640
138	市区	10kV 欧风 3#站 T4	10	800	640	640
139	市区	20kV 金域 5#站 T1	20	1000	800	800
140	市区	20kV 金域 5#站 T2	20	1000	800	800
141	市区	20kV 西水东 5#站 T1	20	800	640	640
142	市区	20kV 西水东 5#站 T2	20	800	640	640
143	市区	邹南配变	10	200	160	160
144	市区	10kV 仁家 2#站 T1	10	800	640	640
145	市区	10kV 仁家 2#站 T2	10	800	640	640
146	市区	10kV 仁家 2#站 T3	10	800	640	640
147	市区	10kV 仁家 2#站 T4	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
148	市区	10kV 仁家 3#站 T1	10	800	640	640
149	市区	10kV 仁家 3#站 T2	10	800	640	640
150	市区	悦诚 2#站 T1	10	800	640	640
151	市区	悦诚 2#站 T2	10	800	640	640
152	市区	悦诚 2#站 T3	10	800	640	640
153	市区	悦诚 3#站 T1	10	800	640	640
154	市区	悦诚 3#站 T2	10	800	640	640
155	市区	悦诚 3#站 T3	10	800	640	640
156	市区	悦诚 3#站 T4	10	800	640	640
157	市区	10kV 扬名 7#站 T1	10	1000	800	800
158	市区	10kV 扬名 7#站 T2	10	1000	800	800
159	市区	10kV 扬名 8#站 T1	10	1000	800	800
160	市区	10kV 扬名 8#站 T2	10	1000	800	800
161	市区	10kV 扬名 8#站 T3	10	1000	800	800
162	市区	10kV 扬名 8#站 T4	10	1000	800	800
163	市区	10kV 通汇 1#箱变 T1	10	630	504	504
164	市区	20kV 金阁 1#站 T1	20	1000	800	800
165	市区	20kV 金阁 1#站 T2	20	1000	800	800
166	市区	20kV 金阁 2#站 T1	20	1000	800	800
167	市区	20kV 金阁 2#站 T2	20	1000	800	800
168	市区	20kV 金阁 3#站 T1	20	1000	800	800
169	市区	20kV 金阁 3#站 T2	20	1000	800	800
170	市区	悦诚 2#站 T4	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
171	市区	欧风 4#站 T1	10	800	640	640
172	市区	10kV 欧风 4#站 T2	10	800	640	640
173	市区	10kV 欧风 5#站 T1	10	800	640	640
174	市区	10kV 欧风 5#站 T2	10	800	640	640
175	市区	10kV 欧风 6#站 T1	10	800	640	640
176	市区	10kV 欧风 6#站 T2	10	800	640	640
177	市区	10kV 申新站 T1	10	800	640	640
178	市区	10kV 申新站 T2	10	800	640	640
179	市区	南徐巷二配变	10	200	160	160
180	市区	新苑小区二配变	10	400	320	320
181	市区	10kV 锦树里站 T1	10	1250	1000	1000
182	市区	20kV 西水东 17#站 T4	20	800	640	640
183	市区	北禅寺站 T2	10	1250	1000	1000
184	市区	10kV 金扬怡庭 5#站 T1	10	800	640	640
185	市区	金星路灯配变	10	200	160	160
186	市区	10kV 耕读锦绣院 3#站 T2	10	800	640	640
187	市区	10kV 柴巷 1#箱变 T1	10	630	504	504
188	市区	惠峰一配变	10	400	320	320
189	市区	盛乙配变	10	400	320	320
190	市区	盛一乙配变	10	400	320	320
191	市区	惠峰二配变	10	400	320	320
192	市区	10kV 水秀 33#箱变 T1	10	630	504	504
193	市区	10kV 天域华园 6#站 T3	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
194	市区	电子一配变	10	400	320	320
195	市区	曹婆桥乙配变	10	400	320	320
196	市区	曹张六配变	10	400	320	320
197	市区	新江南 2 号站 T1	10	1000	800	800
198	市区	新江南 2 号站 T2	10	1000	800	800
199	市区	新江南 2 号站 T3	10	1000	800	800
200	市区	10kV 西水晶舍 3#站 T3	10	800	640	640
201	市区	10kV 大绛 2#箱变 T1	10	630	504	504
202	市区	10kV 天渝尊园 8#站 T4	10	800	640	640
203	市区	金宇临配变	10	400	320	320
204	市区	过巷二配变	10	400	320	320
205	市区	湖光四配变	10	400	320	320
206	市区	10kV 大运华府 9#站 T1	10	800	640	640
207	市区	10kV 兰苑 3#箱变 T1	10	400	320	320
208	市区	广瑞壹三配变	10	400	318	318
209	市区	10kV 瑞雪 7#站 T3	10	800	640	640
210	市区	10kV 瑞雪 7#站 T2	10	800	640	640
211	市区	10kV 瑞雪 7#站 T4	10	800	640	640
212	市区	10kV 瑞雪 3#站 T1	10	800	640	640
213	市区	10kV 瑞雪 3#站 T3	10	800	640	640
214	市区	10kV 瑞雪 3#站 T2	10	800	640	640
215	市区	10kV 瑞雪 3#站 T4	10	800	640	640
216	市区	10kV 稻村 12#箱变 T1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
217	市区	10kV 融禾 7#站 T1	10	800	640	640
218	市区	10kV 锡源尚院 5#站 T2	10	800	640	640
219	市区	10kV 运河苑 4#站 T1	10	800	640	640
220	市区	10kV 运河苑 4#站 T2	10	800	640	640
221	市区	10kV 运河苑 4#站 T3	10	800	640	640
222	市区	10kV 运河苑 4#站 T4	10	800	640	640
223	市区	10kV 瑞雪 6#站 T3	10	800	640	640
224	市区	10kV 瑞雪 6#站 T2	10	800	640	640
225	市区	10kV 瑞雪 6#站 T4	10	800	640	640
226	市区	10kV 瑞雪 7#站 T1	10	800	640	640
227	市区	10kV 运河苑 5#站 T1	10	800	640	640
228	市区	10kV 运河苑 5#站 T2	10	800	640	640
229	市区	10kV 运河苑 5#站 T3	10	800	640	640
230	市区	10kV 运河苑 5#站 T4	10	800	640	640
231	市区	10kV 黄石嘉园 3#站 T3	10	800	640	640
232	市区	10kV 大绛 4#箱变 T1	10	630	504	504
233	市区	10kV 东岭 4#站 T1	10	800	640	640
234	市区	10kV 西泾 4#箱变 T1	10	630	504	504
235	市区	光明集团配变	10	400	320	320
236	市区	10kV 金扬怡庭 3#站 T2	10	800	640	640
237	市区	10kV 前张 2#箱变 T1	10	400	297	297
238	市区	10kV 前张 3#箱变 T1	10	400	320	320
239	市区	10kV 红园 4#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
240	市区	10kV 红园 4#站 T2	10	800	640	640
241	市区	10kV 天一华府 3#站 T3	10	800	640	640
242	市区	10kV 邱巷 38#箱变 T1	10	630	504	504
243	市区	10kV 汀澜雅居 1#站 T2	10	800	640	640
244	市区	10kV 前张 1#箱变 T1	10	630	504	504
245	市区	10kV 广丰 3#箱变 T1	10	630	504	504
246	市区	10kV 横街站 T1	10	1250	1000	1000
247	市区	10kV 横街站 T2	10	1000	800	800
248	市区	10kV 九悦雅筑 2#站 T3	10	800	640	640
249	市区	10kV 红园 5#站 T2	10	800	640	640
250	市区	10kV 红园 5#站 T1	10	800	640	640
251	市区	10kV 黄石嘉园 2#站 T4	10	800	640	640
252	市区	瓦屑坝二配变	10	400	314	314
253	市区	10kV 大塘御园 3#站 T1	10	800	640	640
254	市区	10kV 红园 5#站 T3	10	800	640	640
255	市区	10kV 红园 5#站 T4	10	800	640	640
256	市区	10kV 黄石嘉园 4#站 T2	10	800	640	640
257	市区	10kV 上棠雅园 1#站 T4	10	800	640	640
258	市区	10kV 江湾 5#站 T1	10	800	640	640
259	市区	新华配变	10	315	252	252
260	市区	20kV 范巷 2#站 T1	20	1000	800	800
261	市区	20kV 范巷 2#站 T2	20	1000	800	800
262	市区	10kV 人民 2#箱变 T1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
263	市区	任巷东二配变	10	200	160	160
264	市区	南街南配变	10	400	320	320
265	市区	双河朱巷配变	10	400	320	320
266	市区	20kV 西水东 2#站 T1	20	800	640	640
267	市区	20kV 西水东 2#站 T2	20	800	640	640
268	市区	20kV 西水东 3#站 T1	20	800	640	640
269	市区	20kV 西水东 3#站 T2	20	800	640	640
270	市区	10kV 小天鹅#1 站 T1	10	800	640	640
271	市区	10kV 小天鹅#1 站 T2	10	800	640	640
272	市区	10kV 小天鹅 2#站 T1	10	800	640	640
273	市区	10kV 小天鹅 2#站 T2	10	800	640	640
274	市区	金太湖 3 # 站 T2	10	1000	800	800
275	市区	金太湖 3 # 站 T1	20	1000	800	800
276	市区	桥高配变	10	400	320	320
277	市区	桥湾弄二配变	10	400	320	320
278	市区	10kV 凤凰城 2#站 T2	10	1250	1000	1000
279	市区	10kV 凤凰城 2#站 T1	10	1250	1000	1000
280	市区	10kV 凤凰城 3#站 T2	10	800	640	640
281	市区	10kV 凤凰城 3#站 T1	10	800	640	640
282	市区	10kV 凤凰城 4#站 T2	10	800	640	640
283	市区	10kV 凤凰城 4#站 T1	10	800	640	640
284	市区	野花园三配变	10	200	160	160
285	市区	20kV 范巷 1#站 T1	20	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
286	市区	20kV 范巷 1#站 T2	20	1000	800	800
287	市区	许湾里甲配变	10	400	320	320
288	市区	江苏胜利配变	10	400	320	320
289	市区	10kV 新惠 1#站 T1	10	800	640	640
290	市区	10kV 新惠 1#站 T2	10	800	640	640
291	市区	10kV 新惠 2#站 T1	10	800	640	640
292	市区	10kV 新惠 2#站 T2	10	800	640	640
293	市区	10kV 新惠 3#站 T1	10	800	640	640
294	市区	10kV 新惠 3#站 T2	10	800	640	640
295	市区	古运配变	10	400	320	320
296	市区	沁园 II 线 5 号箱变 T1	10	630	504	504
297	市区	沁园 II 线 6 号箱变 T1	10	630	504	504
298	市区	10kV 湖滨杰座站 T1	10	800	640	640
299	市区	10kV 湖滨杰座站 T2	10	800	640	640
300	市区	沁园 II 线 7 号箱变 T1	10	630	504	504
301	市区	纪湾里乙配变	10	200	160	160
302	市区	金山园配变	10	200	160	160
303	市区	宁区二配变	10	400	320	320
304	市区	宁区一配变	10	400	320	320
305	市区	10kV 古运河 1#站 T2	10	1000	800	800
306	市区	10kV 古运河 2#站 T3	10	800	640	640
307	市区	西前村甲配变	10	200	160	160
308	市区	清盛灯配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
309	市区	郁巷村北配变	10	200	160	160
310	市区	消防基建配变	10	200	160	160
311	市区	民丰里二配变	10	200	160	160
312	市区	10kV 康臣 5#站 T1	10	630	504	504
313	市区	10kV 康臣 5#站 T2	10	630	483	483
314	市区	龙塘家园 10# 站 T2	10	800	640	640
315	市区	朱巷东配变	10	400	320	320
316	市区	大庄三配变	10	400	320	320
317	市区	旺安北配变	10	400	320	320
318	市区	10kV 尤巷 2#箱变 T1	10	630	504	504
319	市区	南谢巷配变	10	200	160	160
320	市区	周家湾二配变	10	200	160	160
321	市区	五星 12# 站 T2	10	1000	800	800
322	市区	五星 12# 站 T1	10	1000	800	800
323	市区	五星 12# 站 T3	10	1000	800	800
324	市区	五星 13# 站 T1	10	1000	800	800
325	市区	五星 13# 站 T2	10	1000	800	800
326	市区	邵巷 2# 站 T1	10	800	640	640
327	市区	邵巷 2# 站 T2	10	800	640	640
328	市区	10kV 诺卡 1# 站 T1	10	800	640	640
329	市区	10kV 诺卡 1# 站 T2	10	800	640	640
330	市区	诺卡 2# 站 T1	10	800	640	640
331	市区	东大巷配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
332	市区	10kV 鲍巷 2#箱变 T1	10	400	320	320
333	市区	10kV 映山湖 2#箱变 T1	10	630	504	504
334	市区	公司通信站 T1	10	100	80	80
335	市区	民丰 2#站 T1	10	1000	800	800
336	市区	10kV 世贸 1#站 T1	10	800	640	640
337	市区	10kV 世贸 1#站 T2	10	800	640	640
338	市区	10kV 世贸 2#站 T1	10	800	640	640
339	市区	10kV 世贸 2#站 T2	10	800	640	640
340	市区	10kV 世贸 3#站 T1	10	800	640	640
341	市区	10kV 世贸 3#站 T2	10	800	640	640
342	市区	10kV 世贸 4#站 T1	10	800	640	640
343	市区	10kV 世贸 4#站 T2	10	800	640	640
344	市区	振奋路站 T1	10	630	504	504
345	市区	振奋路站 T2	10	630	504	504
346	市区	民丰 2#站 T2	10	1000	800	800
347	市区	民丰 2#站 T3	10	1000	800	800
348	市区	民丰 3#站 T1	10	1000	800	800
349	市区	民丰 3#站 T2	10	1000	800	800
350	市区	大竹园三配变	10	200	160	160
351	市区	泡塑	10	200	160	160
352	市区	10kV 康臣 1#站 T1	10	1000	800	800
353	市区	10kV 康臣 1#站 T2	10	1000	800	800
354	市区	10kV 康臣 2#站 T1	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
355	市区	10kV 康臣 2#站 T2	10	1000	800	800
356	市区	10kV 康臣 3#站 T1	10	1000	800	800
357	市区	10kV 康臣 3#站 T2	10	1000	800	800
358	市区	10kV 康臣 4#站 T1	10	800	640	640
359	市区	10kV 康臣 4#站 T2	10	800	640	640
360	市区	10kV 新惠 4#站 T1	10	1000	800	800
361	市区	10kV 新惠 4#站 T2	10	1000	800	800
362	市区	10kV 新惠 5#站 T1	10	800	640	640
363	市区	10kV 新惠 5#站 T2	10	800	640	640
364	市区	红星桥路灯配变	10	200	160	160
365	市区	10kV 礼樾馨园 2#站 T2	10	800	640	640
366	市区	10kV 阅山 1#站 T1	10	800	640	640
367	市区	10kV 阅山 1#站 T2	10	800	640	640
368	市区	泰隆站 T1	10	800	640	640
369	市区	泰隆站 T2	10	800	640	640
370	市区	10kV 晓团悦园 1#站 T2	10	800	640	640
371	市区	水榭 4# 站 T2	10	1000	800	800
372	市区	水榭 4# 站 T1	10	1000	800	800
373	市区	10kV 向阳 19#箱变 T1	10	400	320	320
374	市区	10kV 中桥 1#箱变 T1	10	630	504	504
375	市区	10kV 辰上南园 2#站 T3	10	800	640	640
376	市区	10kV 二泉 1#箱变 T1	10	630	504	504
377	市区	10kV 二泉 2#箱变 T1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
378	市区	10kV 二泉 3#箱变 T1	10	630	504	504
379	市区	10kV 二泉 4#箱变 T1	10	630	504	504
380	市区	10kV 二泉 5#箱变 T1	10	630	504	504
381	市区	秀菜七配变	10	400	320	320
382	市区	10kV 西漳 2#箱变 T1	10	630	504	504
383	市区	10kV 稻村 7#箱变 T1	10	630	504	504
384	市区	置煤浜箱变 T1	10	630	504	504
385	市区	10kV 丰涵 2#站 T1	10	1000	800	800
386	市区	10kV 丰涵 2#站 T2	10	1000	800	800
387	市区	10kV 丰涵 2#站 T3	10	1000	800	800
388	市区	10kV 丰涵 3#站 T1	10	1000	800	800
389	市区	10kV 丰涵 3#站 T2	10	1000	800	800
390	市区	白水荡站 T1	10	1000	800	800
391	市区	白水荡站 T2	10	1000	800	800
392	市区	白水荡站 T3	10	1000	800	800
393	市区	白水荡站 T4	10	1000	800	800
394	市区	10kV 丰涵 4#站 T1	10	1000	800	800
395	市区	10kV 丰涵 4#站 T2	10	1000	800	800
396	市区	10kV 丰涵 4#站 T3	10	1000	800	800
397	市区	10kV 丰涵 5#站 T1	10	1000	800	800
398	市区	10kV 丰涵 5#站 T2	10	1000	800	800
399	市区	10kV 丰涵 5#站 T3	10	1000	800	800
400	市区	10kV 丰涵 6#站 T1	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
401	市区	10kV 丰涵 6#站 T2	10	1000	800	800
402	市区	10kV 丰涵 6#站 T3	10	1000	800	800
403	市区	10kV 朗诗 3#站 T1	10	630	504	504
404	市区	10kV 朗诗 4#站 T1	10	800	640	640
405	市区	10kV 朗诗 3#站 T2	10	630	504	504
406	市区	10kV 朗诗 4#站 T2	10	800	640	640
407	市区	10kV 惠景 2#站 T1	10	1000	800	800
408	市区	10kV 惠景 2#站 T2	10	1000	800	800
409	市区	10kV 惠景 3#站 T1	10	1000	800	800
410	市区	10kV 惠景 3#站 T2	10	1000	800	800
411	市区	绿园 1#站 T2	10	1000	800	800
412	市区	绿园 1#站 T1	10	1000	800	800
413	市区	绿园 2#站 T2	10	800	640	640
414	市区	绿园 2#站 T1	10	800	640	640
415	市区	绿园 3#站 T2	10	800	640	640
416	市区	绿园 3#站 T1	10	800	640	640
417	市区	10kV 高泾村箱变 T1	10	630	480	480
418	市区	七彩配变	10	200	160	160
419	市区	10kV 悦禧家园 7#站 T2	10	800	640	640
420	市区	郑巷东甲配变	10	200	160	160
421	市区	10kV 水榭澜庭 2#站 T1	10	800	640	640
422	市区	10kV 九悦雅筑 2#站 T1	10	800	640	640
423	市区	10kV 逸境铭筑 2#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
424	市区	秀菜四配变	10	400	320	320
425	市区	10kV 青塘雅苑 4#站 T4	10	800	640	640
426	市区	10kV 稻村 11#箱变 T1	10	630	504	504
427	市区	广勤中学配变	10	400	320	320
428	市区	10kV 水秀 12#箱变 T1	10	630	504	504
429	市区	10kV 鑫悦华府 6#站 T3	10	800	640	640
430	市区	20kV 金域 12#站 T4	20	800	640	640
431	市区	10kV 稻村 16#箱变 T1	10	630	504	504
432	市区	20kV 金桂 6#站 T4	20	800	640	640
433	市区	10kV 锦数双河苑 7#站 T1	10	800	640	640
434	市区	宁海里四配变	10	400	320	320
435	市区	10kV 熙祥雅苑 2#站 T4	10	800	640	640
436	市区	宁海里十一配变	10	400	320	320
437	市区	宁海里十二配变	10	400	320	320
438	市区	宁海里十三配变	10	400	320	320
439	市区	10kV 崇安府 2#站 T4	10	800	640	640
440	市区	曹乐三配变	10	400	320	320
441	市区	10kV 北庄 5#箱变 T1	10	630	504	504
442	市区	春晖二配变	10	400	320	320
443	市区	大运华府 5#站 T4	10	800	640	640
444	市区	10kV 兴源 6#箱变 T1	10	630	504	504
445	市区	新巷四配变	10	400	320	320
446	市区	10kV 置煤 5#箱变 T1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
447	市区	10kV 水秀 25#箱变 T1	10	630	504	504
448	市区	10kV 天域华园 2#站 T4	10	800	640	640
449	市区	北禅寺站 T1	10	1250	1000	1000
450	市区	10kV 天镜铭筑 2#站 T1	10	630	504	504
451	市区	10kV 金叶 2#箱变 T1	10	630	504	504
452	市区	10kV 裕景澜园 4#站 T2	10	800	640	640
453	市区	路西站 T1	10	630	504	504
454	市区	10kV 教育 3#箱变 T1	10	630	504	504
455	市区	10kV 映山湖 5#箱变 T1	10	400	320	320
456	市区	山明江南配变	10	400	320	320
457	市区	10kV 文澜雅苑 2#站 T2	10	800	640	640
458	市区	10kV 天域华园 2#站 T3	10	800	640	640
459	市区	10kV 崇安府 2#站 T2	10	800	640	640
460	市区	10kV 体育场 1#箱变 T1	10	630	504	504
461	市区	10kV 鲍巷 4#箱变 T1	10	630	504	504
462	市区	塔影九配变	10	400	320	320
463	市区	黄巷辛配变	10	400	320	320
464	市区	益多花园 1#箱变 T1	10	630	504	504
465	市区	黄巷庚配变	10	400	320	320
466	市区	益多花园 T1	10	630	504	504
467	市区	20kV 城南 15#站 T1	20	630	504	504
468	市区	宁海里五配变	10	400	320	320
469	市区	10kV 南长 1#箱变 T1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
470	市区	10kV 南长 7#箱变 T1	10	630	504	504
471	市区	10kV 亭子桥 2#箱变 T1	10	630	504	504
472	市区	10kV 交电 1#箱变 T1	10	630	504	504
473	市区	10kV 鑫悦华府 3#站 T3	10	800	640	640
474	市区	秀菜九配变	10	400	320	320
475	市区	石天配变	10	200	160	160
476	市区	10kV 龙潭 1#箱变 T1	10	630	504	504
477	市区	10kV 金叶 4#箱变 T1	10	400	320	320
478	市区	10kV 靖海 1#箱变 T1	10	630	504	504
479	市区	双河十二配变	10	400	320	320
480	市区	10kV 北创 8#站 T4	10	800	640	640
481	市区	益多花园 T1	10	630	504	504
482	市区	10kV 锡源尚院 8#站 T1	10	800	640	640
483	市区	10kV 青韵璟园 3#站 T2	10	800	640	640
484	市区	10kV 红星 1#箱变 T1	10	630	504	504
485	市区	10kV 金山 9#箱变 T1	10	630	504	504
486	市区	10kV 孔雀 4#站 T1	10	800	640	640
487	市区	10kV 礼樾馨园 1#站 T1	10	800	640	640
488	市区	和平村配变	10	400	320	320
489	市区	10kV 紫金 2#箱变 T1	10	630	504	504
490	市区	10kV 孔雀 4#站 T2	10	800	640	640
491	市区	10kV 孔雀 4#站 T3	10	800	640	640
492	市区	10kV 孔雀 4#站 T4	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
493	市区	10kV 瑞雪 5#站 T1	10	800	640	640
494	市区	10kV 瑞雪 5#站 T3	10	800	640	640
495	市区	10kV 瑞雪 5#站 T2	10	800	640	640
496	市区	10kV 瑞雪 5#站 T4	10	800	640	640
497	市区	10kV 瑞雪 2#站 T1	10	800	640	640
498	市区	10kV 瑞雪 2#站 T2	10	800	640	640
499	市区	10kV 源溪悦庭站 T3	10	800	640	640
500	市区	10kV 瑞雪 4#站 T1	10	800	640	640
501	市区	10kV 瑞雪 4#站 T3	10	800	640	640
502	市区	10kV 瑞雪 4#站 T2	10	800	640	640
503	市区	10kV 瑞雪 4#站 T4	10	800	640	640
504	市区	10kV 瑞雪 6#站 T1	10	800	640	640
505	市区	10kV 西汀苑 3#站 T1	10	800	640	640
506	市区	10kV 稻香 7#箱变 T1	10	630	504	504
507	市区	10kV 山北 1#箱变 T1	10	630	504	504
508	市区	20kV 金域 12#站 T2	20	800	640	640
509	市区	10kV 西汀苑 3#站 T4	10	800	640	640
510	市区	庆丰桥配变	10	400	320	320
511	市区	10kV 悦珑湾 5#站 T1	10	800	640	640
512	市区	10kV 天卒 2#箱变 T1	10	630	504	504
513	市区	10kV 锡源尚院 2#站 T2	10	800	640	640
514	市区	10kV 大塘御园 6#站 T3	10	800	640	640
515	市区	10kV 融禾 8#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
516	市区	10kV 天渝骄园二期 4#站 T1	10	800	640	640
517	市区	10kV 水榭澜庭 2#站 T3	10	800	640	640
518	市区	惠古 2#站 T1	10	800	640	640
519	市区	惠古 2#站 T2	10	800	640	640
520	市区	10kV 悦珑湾 7#站 T4	10	800	640	640
521	市区	10kV 融禾 5#站 T1	10	800	640	640
522	市区	10kV 融禾 12#站 T4	10	800	640	640
523	市区	10kV 龙塘园 4#站 T1	10	1000	800	800
524	市区	10kV 龙塘园 4#站 T3	10	1000	800	800
525	市区	10kV 龙塘园 4#站 T4	10	1000	800	800
526	市区	10kV 龙塘园 4#站 T2	10	1000	800	800
527	市区	10kV 逸境铭筑 2#站 T4	10	800	640	640
528	市区	10kV 未来城 6#站 T1	10	800	640	640
529	市区	10kV 未来城 6#站 T3	10	800	640	640
530	市区	10kV 未来城 6#站 T4	10	800	640	640
531	市区	10kV 未来城 6#站 T2	10	800	640	640
532	市区	10kV 稻村 27#箱变 T1	10	630	504	504
533	市区	10kV 龙塘园 2#站 T1	10	1000	800	800
534	市区	10kV 龙塘园 2#站 T2	10	1000	800	800
535	市区	10kV 龙塘园 3#站 T1	10	1000	800	800
536	市区	10kV 龙塘园 3#站 T3	10	1000	800	800
537	市区	10kV 龙塘园 3#站 T4	10	1000	800	800
538	市区	10kV 龙塘园 3#站 T2	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
539	市区	10kV 裕景澜园 3#站 T1	10	800	640	640
540	市区	10kV 许运 1#箱变 T1	10	630	504	504
541	市区	10kV 和新 2#箱变 T1	10	630	504	504
542	市区	10kV 彩乐居 2#站 T2	10	800	640	640
543	市区	10kV 天镜铭筑 2#站 T3	10	630	504	504
544	市区	大亚鞋配变	10	400	320	320
545	市区	10kV 悦禧家园 6#站 T1	10	800	640	640
546	市区	丰二乙配变	10	400	320	320
547	市区	10kV 江花 3#站 T4	10	800	640	640
548	市区	扬北 1#箱变 T1	10	630	504	504
549	市区	10kV 滨河雅园 1#站 T1	10	800	640	640
550	市区	10kV 大运华府 2#站 T2	10	800	640	640
551	市区	刘潭叁一配变	10	400	320	320
552	市区	10kV 邱巷 21#箱变 T1	10	630	504	504
553	市区	秀菜十一配变	10	400	320	320
554	市区	10kV 邱巷 23#箱变 T1	10	630	504	504
555	市区	10kV 天渝尊园 3#站 T2	10	800	640	640
556	市区	刘潭壹一配变	10	400	320	320
557	市区	10kV 龙塘园 5#站 T1	10	800	640	640
558	市区	10kV 龙塘园 5#站 T3	10	800	640	640
559	市区	10kV 龙塘园 5#站 T4	10	800	640	640
560	市区	10kV 龙塘园 5#站 T2	10	800	640	640
561	市区	10kV 龙塘园 6#站 T1	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
562	市区	10kV 龙塘园 6#站 T3	10	1000	800	800
563	市区	10kV 龙塘园 6#站 T4	10	1000	800	800
564	市区	10kV 龙塘园 6#站 T2	10	1000	800	800
565	市区	10kV 东河花园站 T1	10	1000	800	800
566	市区	10kV 悦禧家园 9#站 T1	10	800	640	640
567	市区	益多花园 T1	10	630	504	504
568	市区	益多花园 T1	10	630	504	504
569	市区	群众影配变	10	400	320	320
570	市区	10kV 文澜雅苑 1#站 T4	10	800	640	640
571	市区	畅舜苑 5#箱变 T1	10	630	504	504
572	市区	江海贰一配变	10	400	320	320
573	市区	10kV 震泽 6#箱变 T1	10	630	504	504
574	市区	锡惠里箱变 T1	10	630	504	504
575	市区	10kV 青韵璟园 3#站 T1	10	800	640	640
576	市区	10kV 融禾 10#站 T1	10	800	640	640
577	市区	益多花园 T1	10	630	504	504
578	市区	10kV 置煤 7#箱变 T1	10	630	504	504
579	市区	孙家桥配变	10	400	320	320
580	市区	10kV 道长 3#箱变 T1	10	400	320	320
581	市区	10kV 邱巷 29#箱变 T1	10	630	504	504
582	市区	10kV 向阳 8#箱变 T1	10	630	504	504
583	市区	10kV 未来城 5#站 T1	10	800	640	640
584	市区	10kV 未来城 5#站 T3	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
585	市区	10kV 未来城 5#站 T4	10	800	640	640
586	市区	10kV 未来城 5#站 T2	10	800	640	640
587	市区	10KV 金科 7#站 T1	10	800	640	640
588	市区	10kV 邱巷 45#箱变 T1	10	630	504	504
589	市区	吴单配变	10	400	320	320
590	市区	10kV 绿塔 3#箱变 T1	10	630	504	504
591	市区	10kV 道长 4#箱变 T1	10	630	504	504
592	市区	10kV 天一华府 3#站 T2	10	800	640	640
593	市区	10kV 大塘御园 9#站 T3	10	800	640	640
594	市区	向阳 10#箱变 T1	10	630	504	504
595	市区	10kV 薛湾 2#箱变 T1	10	630	504	504
596	市区	金瑞三配变	10	400	312	312
597	市区	物惠资产配变	10	200	160	160
598	市区	叙康 4#箱变 01	10	630	504	504
599	市区	10kV 惠景线 4#站 T3	10	1000	800	800
600	市区	10kV 惠景 5#站 T1	10	1000	800	800
601	市区	10kV 惠景线 5#站 T3	10	1000	800	800
602	市区	10kV 惠景线 5#站 T2	10	1000	800	800
603	市区	10kV 惠景线 6#站 T2	10	1000	800	800
604	市区	10kV 惠景 6#站 T1	10	1000	800	800
605	市区	10kV 惠景线 6#站 T3	10	1000	800	800
606	市区	10kV 惠景 7#站 T2	10	1250	1000	1000
607	市区	10kV 惠景 7#站 T1	10	1250	1000	1000

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
608	市区	10kV 惠景 7#站 T3	10	1250	1000	1000
609	市区	10kV 诺卡 7#站 T1	10	800	640	640
610	市区	10kV 诺卡 7#站 T2	10	800	640	640
611	市区	10kV 诺卡 8#站 T1	10	800	640	640
612	市区	10kV 诺卡 8#站 T2	10	800	640	640
613	市区	10kV 水榭 5#站 T2	10	800	640	640
614	市区	10kV 水榭 5#站 T1	10	800	640	640
615	市区	10kV 水榭 6#站 T2	10	1000	800	800
616	市区	10kV 水榭 6#站 T1	10	1000	800	800
617	市区	10kV 海角 5#箱变 T1	10	630	504	504
618	市区	10kV 月秀东园 2#箱变 T1	10	630	504	504
619	市区	10kV 月秀东园 3#箱变 T1	10	630	504	504
620	市区	10kV 惠景 4#站 T1	10	1000	800	800
621	市区	10kV 惠景线 4#站 T2	10	1000	800	800
622	市区	苗圃九配变	10	200	160	160
623	市区	苗圃七配变	10	400	320	320
624	市区	10kV 叶片 6#箱变 T1	10	630	504	504
625	市区	10kV 叶片 5#箱变 T1	10	630	504	504
626	市区	10kV 尚城 2#站 T2	10	800	640	640
627	市区	黄试验二配变	10	200	160	160
628	市区	金置广场站 T1	10	1000	800	800
629	市区	10kV 严家 6#箱变 T1	10	630	504	504
630	市区	10kV 纳新 1#箱变 T1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
631	市区	刘潭叁六配变	10	200	160	160
632	市区	刘潭叁八配变	10	200	160	160
633	市区	刘潭单十二配变	10	80	64	64
634	市区	10kV 瑞星家园 7#站 T1	10	1000	800	800
635	市区	10kV 瑞星家园 7#站 T2	10	1000	800	800
636	市区	10kV 瑞星家园 7#站 T3	10	1000	800	800
637	市区	10kV 瑞星家园 8#站 T1	10	1000	800	800
638	市区	10kV 瑞星家园 8#站 T2	10	1000	800	800
639	市区	10kV 瑞星家园 9#站 T1	10	1000	800	800
640	市区	10kV 瑞星家园 9#站 T2	10	1000	800	800
641	市区	10kV 瑞星家园 10#站 T1	10	1250	1000	1000
642	市区	10kV 瑞星家园 10#站 T3	10	1250	1000	1000
643	市区	盐栈配变	10	200	160	160
644	市区	庄夹里配变	10	200	160	160
645	市区	五星 1#站 T4	10	1250	1000	1000
646	市区	广瑞壹乙配变	10	400	320	320
647	市区	益明花园 T1	10	1000	800	800
648	市区	益明花园 1#箱变 T1	10	630	504	504
649	市区	勤俭配变	10	400	320	320
650	市区	九龙公交配变	10	200	160	160
651	市区	航管站	10	200	160	160
652	市区	路管处配变	10	400	320	320
653	市区	陆巷四配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
654	市区	大朱巷丁配变	10	400	320	320
655	市区	花园弄一配变	10	400	320	320
656	市区	前宋巷二配变	10	400	320	320
657	市区	庄基浜甲配变	10	400	320	320
658	市区	10kV 金海苑站 T3	10	1000	800	800
659	市区	10kV 金海苑站 T1	10	1000	800	800
660	市区	10kV 金海苑站 T2	10	1000	800	800
661	市区	第四招待所配变	10	400	320	320
662	市区	前计巷配变	10	400	320	320
663	市区	高速路配变	10	200	160	160
664	市区	裕旺村北配变	10	400	320	320
665	市区	向繁场配变	10	400	320	320
666	市区	陈巷村四配变	10	200	160	160
667	市区	半塘寺	10	400	320	320
668	市区	前家桥配变	10	400	320	320
669	市区	溪南构件配变	10	400	320	320
670	市区	三毛舍配变	10	400	320	320
671	市区	丁阳间配变	10	400	320	320
672	市区	大众家舍配变	10	200	160	160
673	市区	广瑞壹一配变	10	400	320	320
674	市区	刘巷头临配变	10	200	160	160
675	市区	宁海里七配变	10	200	160	160
676	市区	沁园一期 2#箱变 T1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
677	市区	沁园一期 3#箱变 T1	10	400	320	320
678	市区	10kV 沁园一期 4#箱变 T1	10	400	320	320
679	市区	沁园一期 5#箱变 T1	10	630	504	504
680	市区	沁园一期 6#箱变 T1	10	400	320	320
681	市区	沁园一期 7#箱变 T1	10	630	504	504
682	市区	沁园一期 8#箱变 T1	10	400	320	320
683	市区	沁园一期 9#箱变 T1	10	400	320	320
684	市区	10kV 沁园一期 10#箱变 T1	10	400	320	320
685	市区	沁园一期 11#箱变 T1	10	630	504	504
686	市区	沁园一期 12#箱变 T1	10	400	320	320
687	市区	沁园一期 13#箱变 T1	10	630	504	504
688	市区	沁园一期 14#箱变 T1	10	315	252	252
689	市区	沁园一期 15#箱变 T1	10	400	320	320
690	市区	沁园一期 16#箱变 T1	10	400	320	320
691	市区	泰吴置业配变	10	200	160	160
692	市区	广瑞壹二配变	10	400	320	320
693	市区	威解困配变	10	400	320	320
694	市区	锡沪弄乙配变	10	200	160	160
695	市区	胜丰村六配变	10	400	320	320
696	市区	塔影桥三配变	10	400	320	320
697	市区	轻纺舍配变	10	400	320	320
698	市区	锡澄二乙配变	10	400	320	320
699	市区	锡澄三配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
700	市区	锡澄二配变	10	400	320	320
701	市区	胜电二配变	10	400	320	320
702	市区	冯巷口配变	10	400	320	320
703	市区	苏豪 1#站 T1	10	800	640	640
704	市区	苏豪 2#站 T1	10	1000	800	800
705	市区	10kV 五河苑 1#站 T1	10	1000	800	800
706	市区	10kV 五河苑 1#站 T2	10	1000	800	800
707	市区	10kV 五河苑 2#站 T1	10	1000	800	800
708	市区	10kV 五河苑 2#站 T2	10	1000	800	800
709	市区	10kV 五河苑 3#站 T1	10	1000	800	800
710	市区	10kV 五河苑 3#站 T2	10	1000	800	800
711	市区	10kV 五河苑 4#站 T1	10	1000	800	800
712	市区	10kV 五河苑 4#站 T2	10	1000	800	800
713	市区	10kV 五河苑 4#站 T3	10	1000	800	800
714	市区	丁村 2#箱变 T1	10	400	320	320
715	市区	星海房产二配变	10	400	320	320
716	市区	星海房产三配变	10	200	160	160
717	市区	星海房产四配变	10	400	320	320
718	市区	星海房产一配变	10	400	320	320
719	市区	丁村 4#箱变 T1	10	400	320	320
720	市区	丁村 5#箱变 T1	10	400	320	320
721	市区	胜电三配变	10	200	160	160
722	市区	胜电五配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
723	市区	胜电一配变	10	400	320	320
724	市区	锦明六配变	10	400	320	320
725	市区	胜电四配变	10	400	320	320
726	市区	梨庄小学配变	10	400	320	320
727	市区	青山集配变	10	400	320	320
728	市区	冯巷十六配变	10	400	320	320
729	市区	胜利十配变	10	400	320	320
730	市区	上余巷配变	10	400	320	320
731	市区	西漳 4#箱变 T1	10	630	504	504
732	市区	后芮配变	10	400	320	320
733	市区	槐古三配变	10	400	320	320
734	市区	10kV 尤渡苑 3#站 T1	10	630	504	504
735	市区	10kV 尤渡苑 3#站 T2	10	630	504	504
736	市区	10kV 尤渡苑 4#站 T1	10	630	504	504
737	市区	10kV 尤渡苑 4#站 T2	10	630	504	504
738	市区	10kV 工运 1#站 T1	10	1000	800	800
739	市区	10kV 工运 1#站 T2	10	1000	800	800
740	市区	庄前巷配变	10	400	320	320
741	市区	沁园一期 17#箱变 T1	10	630	504	504
742	市区	沁园一期 18#箱变 T1	10	400	320	320
743	市区	沁园一期 19#箱变 T1	10	630	504	504
744	市区	西漳 3#箱变 T1	10	400	320	320
745	市区	锦明村配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
746	市区	金马站 T1	10	1000	800	800
747	市区	10kV 紫金门 3#站 T1	10	800	640	640
748	市区	10kV 紫金门 4#站 T1	10	800	640	640
749	市区	10kV 紫金门 5#站 T1	10	800	640	640
750	市区	紫金门 6# 站 T1	10	800	640	640
751	市区	10kV 紫金门 1#站 T2	10	1250	1000	1000
752	市区	益明苑 2#箱变 T1	10	630	504	504
753	市区	益明苑 1#箱变 T1	10	630	504	504
754	市区	10kV 益明苑 3#箱变 T1	10	630	504	504
755	市区	10kV 益明苑 4#箱变 T1	10	630	504	504
756	市区	胡村壹一配变	10	400	320	320
757	市区	瑞陈丙配变	10	400	320	320
758	市区	瑞陈叁二配变	10	400	320	320
759	市区	10kV 民丰西苑 2#站 T2	10	630	504	504
760	市区	10kV 紫金门 2#站 T2	10	1250	1000	1000
761	市区	瑞陈肆二配变	10	400	320	320
762	市区	瑞陈肆一配变	10	400	320	320
763	市区	瑞陈伍一配变	10	400	320	320
764	市区	瑞陈伍二配变	10	400	320	320
765	市区	瑞陈陆一配变	10	315	252	252
766	市区	瑞陈陆二配变	10	400	320	320
767	市区	大王庙配变	10	200	160	160
768	市区	庄前村配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
769	市区	三周东配变	10	200	160	160
770	市区	五星 6#站 T1	10	1000	800	800
771	市区	五星 6#站 T2	10	1000	800	800
772	市区	五星 6#站 T3	10	1000	800	800
773	市区	五星 9#站 T1	10	1000	800	800
774	市区	五星 9#站 T3	10	1000	800	800
775	市区	五星 9#站 T2	10	1000	800	800
776	市区	五星 10 号站 T1	10	1000	800	800
777	市区	五星 10 号站 T2	10	1000	800	800
778	市区	五星 10 号站 T3	10	1000	800	800
779	市区	五星 11#站 T1	10	1000	800	800
780	市区	10kV 尚城 2#站 T1	10	1000	800	800
781	市区	10kV 瑞景 1 # 站 T1	10	800	640	640
782	市区	五星 11#站 T2	10	1000	800	800
783	市区	优族联盟站 T2	10	1000	800	800
784	市区	优族联盟站 T4	10	1000	800	800
785	市区	10kV 自治路配电所 T2	10	800	640	640
786	市区	映山河小区配电所 T2	10	1000	800	800
787	市区	10kV 杨木桥站 T1	10	1000	800	800
788	市区	前宋巷一配变	10	400	320	320
789	市区	吴桥东配变	10	200	160	160
790	市区	尚城 1 # 站 T4	10	1000	800	800
791	市区	10kV 尚城 2#站 T3	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
792	市区	县航舍乙配变	10	400	320	320
793	市区	瑞江花园箱变 T1	10	630	504	504
794	市区	吴桥泵站配变	10	400	320	320
795	市区	陈巷村五配变	10	400	320	320
796	市区	后芮夹配变	10	400	320	320
797	市区	村委旁配变	10	400	320	320
798	市区	前村南街配变	10	400	320	320
799	市区	县航舍甲配变	10	400	320	320
800	市区	锡澄叁三配变	10	400	320	320
801	市区	荷叶村四配变	10	400	320	320
802	市区	锡澄叁二配变	10	400	320	320
803	市区	锡澄惠配变	10	400	320	320
804	市区	锡澄叁四配变	10	400	320	320
805	市区	锡澄叁六配变	10	400	320	320
806	市区	双河尖丙配变	10	315	252	252
807	市区	御墅 1# 站 T2	10	800	640	640
808	市区	御墅 1# 站 T1	10	800	640	640
809	市区	御墅 1# 站 T3	10	800	640	640
810	市区	10kV 无锡监狱站 T1	10	630	504	504
811	市区	前村后巷二配变	10	400	320	320
812	市区	桥湾弄配变	10	400	320	320
813	市区	桥湾弄四配变	10	400	320	320
814	市区	丁道桥南配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
815	市区	锡沪路配变	10	200	160	160
816	市区	锡澄叁五配变	10	400	320	320
817	市区	10kV 梨花苑 2#箱变 T1	10	630	504	504
818	市区	10kV 梨花苑 1#箱变 T1	10	630	504	504
819	市区	龙翔网吧配变	10	200	160	160
820	市区	安全基站配变	10	200	160	160
821	市区	10kV 杨木桥站 T2	10	1000	800	800
822	市区	10kV 杨木桥站 T3	10	1000	800	800
823	市区	林巷配变	10	400	320	320
824	市区	双河东庄一配变	10	315	252	252
825	市区	东塘二配变	10	400	320	320
826	市区	东塘一配变	10	400	320	320
827	市区	水默头配变	10	200	160	160
828	市区	东塘巷乙配变	10	400	320	320
829	市区	邵巷路灯配变	10	200	160	160
830	市区	五星林果配变	10	400	320	320
831	市区	五星新村配变	10	400	320	320
832	市区	沁园一配变	10	200	160	160
833	市区	豫康路泵配变	10	400	320	320
834	市区	10kV 黄金站 T1	10	1000	800	800
835	市区	10kV 黄金站 T2	10	1000	800	800
836	市区	康桥 2#站 3#	10	1000	800	800
837	市区	10kV 康桥 3#站 T4	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
838	市区	芦荡 2#箱变 T1	10	630	504	504
839	市区	10kV 紫金门 3#站 T2	10	800	640	640
840	市区	10kV 紫金门 4#站 T2	10	800	640	640
841	市区	10kV 紫金门 5#站 T2	10	800	640	640
842	市区	紫金门 6#站 T2	10	800	640	640
843	市区	10kV 摩天站 T4	10	1250	1000	1000
844	市区	宋巷配变	10	200	160	160
845	市区	10kV 镇巷站 T1	10	1000	800	800
846	市区	10kV 镇巷站 T2	10	1000	800	800
847	市区	10kV 黄金站 T3	10	1000	800	800
848	市区	周堂里甲配变	10	400	320	320
849	市区	黄泥泵配变	10	400	320	320
850	市区	向阳村委二配变	10	400	320	320
851	市区	荷叶村北配变	10	400	320	320
852	市区	10kV 半塘 1#箱变 T1	10	200	160	160
853	市区	10kV 半塘 3#箱变 T1	10	630	504	504
854	市区	锡沙路灯配变	10	200	160	160
855	市区	建仪二配变	10	200	160	160
856	市区	建仪一配变	10	400	320	320
857	市区	菜花墩配变	10	400	320	320
858	市区	建行备配变	10	400	320	320
859	市区	星晟 1#站 T1	10	1000	800	800
860	市区	上马叁十一配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
861	市区	火炬 1#箱变 T1	10	400	320	320
862	市区	中恒汽配配变	10	400	320	320
863	市区	陆巷贰村配变	10	315	252	252
864	市区	蠡成新村二配变	10	400	320	320
865	市区	崇宁路三配变	10	400	320	320
866	市区	江海肆甲配变	10	400	320	320
867	市区	10kV 邱巷 11#箱变 T1	10	630	504	504
868	市区	10kV 未来城 2#站 T2	10	800	640	640
869	市区	10kV 未来城 3#站 T1	10	800	640	640
870	市区	10kV 未来城 3#站 T2	10	800	640	640
871	市区	10kV 未来城 3#站 T3	10	800	640	640
872	市区	10kV 未来城 3#站 T4	10	800	640	640
873	市区	10kV 景熙雅苑 3#站 T4	10	800	640	640
874	市区	10kV 稻村 15#箱变 T1	10	630	504	504
875	市区	通扬一六配变	10	400	320	320
876	市区	10kV 鑫悦华府 8#站 T2	10	800	640	640
877	市区	10kV 凤凰城 5#站 T1	10	800	640	640
878	市区	10kV 融禾 13#站 T1	10	800	640	640
879	市区	10kV 新苏 1#箱变 T1	10	400	320	320
880	市区	10kV 江湾 6#站 T2	10	800	640	640
881	市区	10kV 滨河雅园 3#站 T3	10	800	640	640
882	市区	10kV 观塘奕居 1#站 T3	10	800	640	640
883	市区	10kV 彩乐居 3#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
884	市区	20kV 城南 11#站 T1	20	800	640	640
885	市区	10kV 体中 2#箱变 T1	10	630	504	504
886	市区	20kV 城南 11#站 T2	20	800	640	640
887	市区	20kV 城南 11#站 T3	20	800	640	640
888	市区	20kV 城南 11#站 T4	20	800	640	640
889	市区	10kV 兴宸嘉苑 3#站 T1	10	800	640	640
890	市区	10kV 邱巷 15#箱变 T1	10	630	504	504
891	市区	丁巷五配变	10	400	320	320
892	市区	10kV 兴源 7#箱变 T1	10	630	504	504
893	市区	10kV 裕旺 3#箱变 T1	10	630	504	504
894	市区	10kV 彩乐居 7#站 T1	10	800	640	640
895	市区	10kV 天域华园 4#站 T4	10	800	640	640
896	市区	20kV 城南 12#站 T1	20	800	640	640
897	市区	20kV 城南 12#站 T2	20	800	640	640
898	市区	20kV 城南 12#站 T3	20	800	640	640
899	市区	20kV 城南 12#站 T4	20	800	640	640
900	市区	20kV 城南 13#站 T1	20	800	640	640
901	市区	20kV 城南 13#站 T2	20	800	640	640
902	市区	20kV 城南 13#站 T3	20	800	640	640
903	市区	20kV 城南 13#站 T4	20	800	640	640
904	市区	20kV 城南 14#站 T1	20	800	640	640
905	市区	10kV 融禾 7#站 T2	10	800	640	640
906	市区	10kV 天渝尊园 2#站 T4	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
907	市区	中桥一村配变	10	400	320	320
908	市区	10kV 邱巷 14#箱变 T1	10	630	504	504
909	市区	10kV 稻香 1#箱变 T1	10	630	504	504
910	市区	10kV 耕读锦绣院 3#站 T3	10	800	640	640
911	市区	20kV 城南 14#站 T2	20	800	640	640
912	市区	10kV 邱巷 39#箱变 T1	10	630	504	504
913	市区	10kV 稻村 17#箱变 T1	10	630	504	504
914	市区	刘潭叁四配变	10	400	320	320
915	市区	10kV 置煤 10#箱变 T1	10	630	504	504
916	市区	10kV 悦珑湾 6#站 T3	10	800	640	640
917	市区	10kV 邱巷 10#箱变 T1	10	630	504	504
918	市区	10kV 凤凰城 5#站 T2	10	800	640	640
919	市区	10kV 凤凰城 5#站 T3	10	800	640	640
920	市区	10kV 凤凰城 5#站 T4	10	800	640	640
921	市区	建东丙配变	10	400	320	320
922	市区	长善坊泵配变	10	400	320	320
923	市区	清名四配变	10	400	320	320
924	市区	清名五配变	10	400	320	320
925	市区	中桥三配变	10	400	320	320
926	市区	10kV 景熙雅苑 3#站 T3	10	800	640	640
927	市区	20kV 黄泥头佳苑 2#站 T1	20	800	640	640
928	市区	10kV 崇安府 2#站 T1	10	800	640	640
929	市区	孙蒋十四配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
930	市区	10kV 青韵璟园 2#站 T1	10	800	640	640
931	市区	10kV 悦珑湾 5#站 T3	10	800	640	640
932	市区	10kV 稻村 2#箱变 T1	10	630	504	504
933	市区	10kV 大塘御园 6#站 T4	10	800	640	640
934	市区	10kV 春熙雅苑 2#站 T2	10	800	640	640
935	市区	10kV 多加 3#箱变 T1	10	630	504	504
936	市区	秀菜八配变	10	400	320	320
937	市区	10kV 孔雀 6#站 T1	10	800	640	640
938	市区	10kV 孔雀 6#站 T2	10	800	640	640
939	市区	10kV 孔雀 6#站 T3	10	800	640	640
940	市区	10kV 孔雀 6#站 T4	10	800	640	640
941	市区	金星苑甲配变	10	400	320	320
942	市区	10kV 广石 10#站 T1	10	800	640	640
943	市区	10kV 广石 10#站 T3	10	800	640	640
944	市区	10kV 广石 10#站 T4	10	800	640	640
945	市区	10kV 广石 10#站 T2	10	800	640	640
946	市区	10kV 逸境铭筑 3#站 T4	10	800	640	640
947	市区	10kV 悦蓉雅苑 3#站 T1	10	800	640	640
948	市区	10kV 大塘御园 2#站 T2	10	800	640	640
949	市区	10kV 向阳 4#箱变 T1	10	630	504	504
950	市区	10kV 滨河雅园 3#站 T2	10	800	640	640
951	市区	10kV 北创 6#站 T1	10	800	640	640
952	市区	10kV 水秀 20#箱变 T1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
953	市区	10kV 邱巷 7#箱变 T1	10	630	504	504
954	市区	黄泥泵站配变	10	400	320	320
955	市区	刘潭叁三配变	10	200	160	160
956	市区	10kV 裕旺 6#箱变 T1	10	400	320	320
957	市区	10kV 水秀 40#箱变 T1	10	630	504	504
958	市区	建设村三配变	10	400	320	320
959	市区	建设丁配变	10	400	320	320
960	市区	安全局配变	10	400	320	320
961	市区	20kV 西水东 18#站 T1	20	800	640	640
962	市区	10kV 北大街 1#箱变 T1	10	630	504	504
963	市区	10kV 西泾 6#箱变 T1	10	630	504	504
964	市区	10kV 孔雀 8#站 T1	10	800	640	640
965	市区	10KV 孔雀 8#站 T3	10	800	640	640
966	市区	10KV 孔雀 8#站 T4	10	800	640	640
967	市区	10KV 孔雀 8#站 T2	10	800	640	640
968	市区	10kV 邱巷 32#箱变 T1	10	630	504	504
969	市区	五河三配变	10	400	320	320
970	市区	10kV 悦珑湾 7#站 T1	10	800	640	640
971	市区	10kV 青韵璟园 4#站 T1	10	800	640	640
972	市区	10kV 映山湖 1#箱变 T1	10	630	504	504
973	市区	西大岸配变	10	400	320	320
974	市区	10kV 彩乐居 7#站 T2	10	800	640	640
975	市区	10kV 金科 5#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
976	市区	10kV 金科 5#站 T3	10	800	640	640
977	市区	10kV 金科 5#站 T4	10	800	640	640
978	市区	10kV 金科 5#站 T2	10	800	640	640
979	市区	听松坊一配变	10	400	320	320
980	市区	10kV 邱巷 4#箱变 T1	10	630	504	504
981	市区	10kV 孔雀 7#站 T1	10	800	640	640
982	市区	10kV 孔雀 7#站 T2	10	800	640	640
983	市区	10kV 锦数双河苑 7#站 T3	10	800	640	640
984	市区	10kV 天卒 3#箱变 T1	10	630	504	504
985	市区	10kV 锦数双河苑 5#站 T1	10	800	640	640
986	市区	10kV 悦珑湾 6#站 T2	10	800	640	640
987	市区	10kV 彩乐居 4#站 T3	10	800	640	640
988	市区	丽新路灯配变	10	400	320	320
989	市区	电子二配变	10	200	160	160
990	市区	电子三配变	10	200	160	160
991	市区	10kV 惠澜佳园 1#站 T4	10	800	640	640
992	市区	解放新村站 T1	10	1000	800	800
993	市区	10kV 孔雀 5#站 T1	10	800	640	640
994	市区	10kV 孔雀 5#站 T3	10	800	640	640
995	市区	10kV 孔雀 5#站 T4	10	800	640	640
996	市区	10kV 孔雀 5#站 T2	10	800	640	640
997	市区	10kV 崇安府 2#站 T3	10	800	640	640
998	市区	柴机三配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
999	市区	曹星四配变	10	400	320	320
1000	市区	10kV 大运华府 3#站 T2	10	800	640	640
1001	市区	10kV 金扬怡庭 3#站 T3	10	800	640	640
1002	市区	广益集配变	10	400	190	190
1003	市区	西坝头六配变	10	400	320	320
1004	市区	中联二十配变	10	400	320	320
1005	市区	10kV 邱巷 26#箱变 T1	10	630	504	504
1006	市区	10kV 置煤 2#箱变 T1	10	630	504	504
1007	市区	庄贰二配变	10	400	320	320
1008	市区	10kV 九悦雅筑 2#站 T4	10	800	640	640
1009	市区	10kV 文澜雅苑 1#站 T3	10	800	640	640
1010	市区	竹园配变	10	400	320	320
1011	市区	10kV 运河苑 11#站 T1	10	800	640	640
1012	市区	10kV 运河苑 11#站 T3	10	800	640	640
1013	市区	10kV 运河苑 11#站 T4	10	800	640	640
1014	市区	10kV 运河苑 11#站 T2	10	800	640	640
1015	市区	中南新配变	10	400	320	320
1016	市区	10kV 江花 7#站 T4	10	800	640	640
1017	市区	10kV 锡源尚院 3#站 T3	10	800	640	640
1018	市区	丁巷西配变	10	400	320	320
1019	市区	10kV 万旺 1#箱变 T1	10	400	320	320
1020	市区	10kV 民新 3#箱变 T1	10	630	504	504
1021	市区	杨木桥后巷配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1022	市区	10kV 观塘奕居 1#站 T4	10	800	640	640
1023	市区	10kV 广益 1#站 T1	10	1000	800	800
1024	市区	10kV 广益 1#站 T2	10	1000	800	800
1025	市区	10kV 广益 1#站 T3	10	1000	800	800
1026	市区	10kV 广益 1#站 T4	10	1000	800	800
1027	市区	吉巷浜乙配变	10	400	320	320
1028	市区	郁巷新村配变	10	400	320	320
1029	市区	新街巷 1#箱变 T1	10	630	504	504
1030	市区	健康里 2#箱变 T1	10	630	504	504
1031	市区	10kV 拱北 2#箱变 T1	10	630	504	504
1032	市区	10kV 江湾 5#站 T2	10	800	640	640
1033	市区	造船三配变	10	200	160	160
1034	市区	造船一配变	10	400	320	320
1035	市区	10kV 御庭 9#站 T1	10	800	640	640
1036	市区	小娄巷横街箱变 T1	10	630	504	504
1037	市区	10KV 运河苑 10#站 T1	10	800	640	640
1038	市区	10KV 运河苑 10#站 T3	10	800	640	640
1039	市区	10KV 运河苑 10#站 T4	10	800	640	640
1040	市区	10KV 运河苑 10#站 T2	10	800	640	640
1041	市区	10kV 吉宝 3#站 T1	10	800	640	640
1042	市区	10kV 吉宝 3#站 T2	10	800	640	640
1043	市区	10kV 锦绣花园站 T1	10	1000	800	800
1044	市区	10kV 吉宝 4#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1045	市区	10kV 吉宝 4#站 T2	10	800	640	640
1046	市区	10kV 锦绣花园站 T2	10	1000	800	800
1047	市区	扬名路配变	10	400	320	320
1048	市区	10kV 黄石嘉园 2#站 T2	10	800	640	640
1049	市区	10kV 水秀 24#箱变 T1	10	630	504	504
1050	市区	10kV 悦禧家园 9#站 T2	10	800	640	640
1051	市区	上马墩七配变	10	400	320	320
1052	市区	大运华府 5#站 T3	10	800	640	640
1053	市区	中南商场配变	10	400	320	320
1054	市区	10kV 海角 3#箱变 T1	10	630	504	504
1055	市区	金星 2#箱变 T1	10	400	320	320
1056	市区	20kV 西水东 17#站 T2	20	800	640	640
1057	市区	石子边配变	10	400	320	320
1058	市区	10kV 荟溪锦园 3#站 T2	10	800	640	640
1059	市区	大降巷甲配变	10	400	320	320
1060	市区	五河支路配变	10	400	320	320
1061	市区	五河桥一配变	10	400	320	320
1062	市区	10kV 锡沙 4#箱变 T1	10	630	504	504
1063	市区	10kV 西泾 10#箱变 T1	10	630	504	504
1064	市区	10kV 景熙雅苑 3#站 T2	10	800	640	640
1065	市区	10kV 北庄 7#箱变 T1	10	630	504	504
1066	市区	过巷甲配变	10	400	320	320
1067	市区	双河七配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1068	市区	10kV 广石 9#站 T1	10	800	640	640
1069	市区	10kV 广石 9#站 T2	10	800	640	640
1070	市区	10kV 塑料 1#箱变 T1	10	630	504	504
1071	市区	10kV 鑫悦华府 2#站 T2	10	800	640	640
1072	市区	10kV 茂业城 6#站 T1	10	800	640	640
1073	市区	20/10kV 富城湾 3#站 T1	10	800	640	640
1074	市区	20/10kV 富城湾 3#站 T2	20	800	640	640
1075	市区	20/10kV 富城湾 4#站 T1	10	800	640	640
1076	市区	20/10kV 富城湾 4#站 T2	20	800	640	640
1077	市区	20/10kV 富城湾 5#站 T1	10	800	640	640
1078	市区	20/10kV 富城湾 5#站 T2	20	800	640	640
1079	市区	10kV 水仙里 1#站 T1	10	800	640	640
1080	市区	10kV 水仙里 1#站 T2	10	800	640	640
1081	市区	庄前乙配变	10	400	320	320
1082	市区	庄贰五配变	10	400	320	320
1083	市区	庄壹三配变	10	400	320	320
1084	市区	松梅配变	10	400	320	320
1085	市区	10kV 新惠 6#站 T1	10	1000	800	800
1086	市区	10kV 新惠 6#站 T2	10	1000	800	800
1087	市区	10kV 新惠 7#站 T1	10	1000	800	800
1088	市区	10kV 新惠 7#站 T2	10	1000	800	800
1089	市区	10kV 新惠 7#站 T3	10	1000	800	800
1090	市区	教育 2#箱变 T1	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1091	市区	10kV 新惠 8#站 T1	10	1000	800	800
1092	市区	10kV 新惠 8#站 T2	10	1000	800	800
1093	市区	10kV 新乐苑 1#站 T1	10	1000	800	800
1094	市区	10kV 新乐苑 1#站 T2	10	1000	800	800
1095	市区	10kV 新乐苑 1#站 T3	10	1000	800	800
1096	市区	10kV 新乐苑 2#站 T2	10	1000	800	800
1097	市区	10kV 新乐苑 2#站 T1	10	1000	800	800
1098	市区	10KV 孔城 1#箱变 T1	10	630	504	504
1099	市区	10kV 惠麓苑 1#站 T2	10	1000	800	800
1100	市区	10kV 惠麓苑 1#站 T3	10	1000	800	800
1101	市区	10kV 惠麓苑 1#站 T1	10	1000	800	800
1102	市区	10kV 惠麓苑 2#站 T1	10	1000	800	800
1103	市区	10kV 惠麓苑 2#站 T2	10	1000	800	800
1104	市区	20kV 九龙仓 2 号站 T2	20	1000	800	800
1105	市区	20kV 九龙仓 2 号站 T1	20	1000	800	800
1106	市区	20kV 九龙仓 3 号站 T2	20	1000	800	800
1107	市区	20kV 九龙仓 3 号站 T1	20	1000	800	800
1108	市区	20kV 九龙仓 4#站 T2	20	1000	800	800
1109	市区	20kV 九龙仓 4 号站 T1	20	1000	800	800
1110	市区	锡钢特钢配变	10	200	160	160
1111	市区	西汀桥乙配变	10	400	320	320
1112	市区	10kV 地税 1#箱变 T1	10	400	320	320
1113	市区	张夹里泵	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1114	市区	10kV 南长 11#箱变 T1	10	630	504	504
1115	市区	10kV 扬名 6#站 T2	10	1000	800	800
1116	市区	10kV 扬名 6#站 T1	10	1000	800	800
1117	市区	10kV 扬名 6#站 T3	10	1000	800	800
1118	市区	10kV 朗诗 5#站 T1	10	800	640	640
1119	市区	10kV 朗诗 5#站 T2	10	800	640	640
1120	市区	观庭 5#站 T1	10	1000	800	800
1121	市区	观庭 5#站 T2	10	1000	800	800
1122	市区	观庭 6#站 T1	10	1000	800	800
1123	市区	观庭 6#站 T2	10	1000	800	800
1124	市区	20kV 黄泥头 3#站 T1	20	1000	800	800
1125	市区	20kV 黄泥头 3#站 T2	20	1000	800	800
1126	市区	苗圃六配变	10	200	160	160
1127	市区	10kV 御墅 5#站 T1	10	1000	800	800
1128	市区	10kV 御墅 5#站 T2	10	1000	800	800
1129	市区	10kV 御墅 6#站 T1	10	1000	800	800
1130	市区	10kV 御墅 6#站 T2	10	1000	800	800
1131	市区	盛世 1#站 T1	10	800	640	640
1132	市区	教工家舍配变	10	400	320	320
1133	市区	江舍配变	10	200	160	160
1134	市区	惠盛路丁配变	10	400	320	320
1135	市区	朝阳 1#箱变 T1	10	630	504	504
1136	市区	柴机 1#箱变 T1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1137	市区	柴机 2#箱变 T1	10	630	504	504
1138	市区	柴机 3#箱变 T1	10	630	504	504
1139	市区	柴机 4#箱变 T1	10	630	504	504
1140	市区	兴竹 3#箱变 T1	10	630	504	504
1141	市区	兴竹 4#箱变 T1	10	630	504	504
1142	市区	道长 2#箱变 T1	10	400	320	320
1143	市区	盛世 1#站 T2	10	800	640	640
1144	市区	盛世 2#站 T2	10	800	640	640
1145	市区	盛世 2#站 T1	10	800	640	640
1146	市区	盛世 3#站 T1	10	800	640	640
1147	市区	盛世 3#站 T2	10	800	640	640
1148	市区	盛世 4#站 T1	10	800	640	640
1149	市区	盛世 4#站 T2	10	800	640	640
1150	市区	惠盛路配变	10	200	160	160
1151	市区	10kV 惠麓苑 3#站 T1	10	1000	800	800
1152	市区	10kV 惠麓苑 3#站 T3	10	1000	800	800
1153	市区	10kV 惠麓苑 3#站 T2	10	1000	800	800
1154	市区	10kV 惠麓苑 4#站 T1	10	1000	800	800
1155	市区	10kV 惠麓苑 4#站 T2	10	1000	800	800
1156	市区	佳洲处理配变	10	200	160	160
1157	市区	高墩上乙配变	10	200	160	160
1158	市区	10kV 阅山 3#站 T2	10	1000	800	800
1159	市区	10kV 阅山 3#站 T1	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1160	市区	刘潭叁二配变	10	400	320	320
1161	市区	10kV 诺卡 5#站 T2	10	800	640	640
1162	市区	10kV 诺卡 6#站 T1	10	800	640	640
1163	市区	10kV 诺卡 6#站 T2	10	800	640	640
1164	市区	奇士缘配变	10	200	160	160
1165	市区	崇建园林配变	10	400	320	320
1166	市区	新村二五	10	400	320	320
1167	市区	敬老院	10	400	320	320
1168	市区	金太湖 1#站 T1	20	630	504	504
1169	市区	金太湖 2#站 T1	20	630	504	504
1170	市区	金太湖 1#站 T2	10	630	504	504
1171	市区	金太湖 2#站 T2	10	630	504	504
1172	市区	10kV 惠农 5#箱变 T1	10	630	504	504
1173	市区	惠钱三戊配变	10	200	160	160
1174	市区	10kV 环宇 1#箱变 T1	10	630	504	504
1175	市区	10kV 广晟苑 1#站 T2	10	1000	800	800
1176	市区	10kV 广晟苑 1#站 T1	10	1000	800	800
1177	市区	10kV 诺卡 4#站 T1	10	800	640	640
1178	市区	10kV 诺卡 4#站 T2	10	800	640	640
1179	市区	10kV 诺卡 5#站 T1	10	800	640	640
1180	市区	10kV 广晟苑 2#站 T1	10	1000	800	800
1181	市区	10kV 广晟苑 2#站 T2	10	1000	800	800
1182	市区	10kV 广晟苑 3#站 T2	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1183	市区	10kV 广晟苑 3#站 T1	10	1000	800	800
1184	市区	中花苑乙配变	10	400	320	320
1185	市区	10kV 丁降里 1#箱变 T1	10	400	320	320
1186	市区	温巷配变	10	400	320	320
1187	市区	五里 1 号站 T2	10	1000	800	800
1188	市区	五里 1 号站 T1	10	1000	800	800
1189	市区	五里 2 号站 T1	10	1000	800	800
1190	市区	湖光三配变	10	400	320	320
1191	市区	姚巷配变	10	400	320	320
1192	市区	惠钱弄配变	10	200	160	160
1193	市区	李家底配变	10	400	320	320
1194	市区	听松坊二配变	10	400	320	320
1195	市区	一零一医舍配变	10	400	320	320
1196	市区	蓄水路配变	10	400	320	320
1197	市区	风雷四配变	10	400	320	320
1198	市区	羊角皂乙配变	10	400	320	320
1199	市区	元五舍配变	10	400	320	320
1200	市区	元舍壹配变	10	400	320	320
1201	市区	羊角皂配变	10	400	320	320
1202	市区	羊角皂甲配变	10	400	320	320
1203	市区	苗泾浜配变	10	400	320	320
1204	市区	苗金浜配变	10	400	320	320
1205	市区	广石 2#站 T1	10	1250	1000	1000

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1206	市区	广石 3#站 T1	10	1250	1000	1000
1207	市区	广石 4#站 T1	10	1250	1000	1000
1208	市区	大降桥配变	10	400	320	320
1209	市区	俭德路甲配变	10	400	320	320
1210	市区	通德桥配变	10	400	320	320
1211	市区	五爱人防站 T1	10	630	504	504
1212	市区	庄贰四配变	10	400	320	320
1213	市区	棉花巷站 T1	10	1250	1000	1000
1214	市区	庄前四配变	10	400	320	320
1215	市区	庄贰三配变	10	400	320	320
1216	市区	庄前卯配变	10	200	160	160
1217	市区	华通一配变	10	400	320	320
1218	市区	华通二配变	10	400	320	320
1219	市区	惠畅里一配变	10	200	160	160
1220	市区	惠畅里二配变	10	200	160	160
1221	市区	黄田桥配变	10	400	320	320
1222	市区	惠畅里四配变	10	200	160	160
1223	市区	惠畅里三配变	10	200	155	155
1224	市区	部队二配变	10	200	160	160
1225	市区	黄岸头中配变	10	400	320	320
1226	市区	潭捌一配变	10	400	320	320
1227	市区	潭捌二配变	10	400	320	320
1228	市区	潭玖配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1229	市区	潭柴一配变	10	400	320	320
1230	市区	嘉源乙配变	10	400	320	320
1231	市区	杨木临时配变	10	200	160	160
1232	市区	中富纺织配变	10	400	320	320
1233	市区	十间头配变	10	400	320	320
1234	市区	10kV 塔影苑站 T2	10	630	504	504
1235	市区	益多花园 2#箱变 T1	10	400	320	320
1236	市区	益多花园 4#箱变 T1	10	400	320	320
1237	市区	益多花园 3#箱变 T1	10	400	320	320
1238	市区	10kV 益多花园 5#箱变 T1	10	630	504	504
1239	市区	老轻院七配变	10	200	160	160
1240	市区	老轻院十二配变	10	400	320	320
1241	市区	新苑小区配变	10	400	320	320
1242	市区	沈巷村配变	10	400	320	320
1243	市区	庄前甲配变	10	400	320	320
1244	市区	庄壹一配变	10	400	320	320
1245	市区	路东站 T1	10	630	504	504
1246	市区	10kV 西横街站 T1	10	1250	1000	1000
1247	市区	天丰酒家配变	10	315	252	252
1248	市区	南街队配变	10	200	160	160
1249	市区	塘头镇配变	10	400	320	320
1250	市区	锡山桥配变	10	400	320	320
1251	市区	锡山李配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1252	市区	潭柒二配变	10	400	320	320
1253	市区	潭陆二配变	10	400	320	320
1254	市区	龙船浜泵配变	10	400	320	320
1255	市区	潭伍二配变	10	400	320	320
1256	市区	外吊桥配变	10	400	320	320
1257	市区	潭肆一配变	10	315	252	252
1258	市区	潭肆二配变	10	400	320	320
1259	市区	兴隆苑 1#箱变 T1	10	630	504	504
1260	市区	10kV 兴隆苑 2#箱变 T1	10	630	504	504
1261	市区	潭叁一配变	10	400	320	320
1262	市区	潭叁二配变	10	400	320	320
1263	市区	10kV 范古 2#站 T4	10	1000	800	800
1264	市区	潭乙二配变	10	400	320	320
1265	市区	九间头甲配变	10	400	320	320
1266	市区	九间头乙配变	10	400	320	320
1267	市区	建设乙配变	10	400	320	320
1268	市区	建设村二配变	10	400	320	320
1269	市区	通惠中配变	10	400	320	320
1270	市区	建设村五配变	10	400	320	320
1271	市区	中学家舍配变	10	200	160	160
1272	市区	利农西配变	10	400	320	320
1273	市区	沈巷贰二配变	10	200	160	160
1274	市区	利农东配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1275	市区	沈巷贰三配变	10	200	160	160
1276	市区	薛白配变	10	400	320	320
1277	市区	沈巷壹一配变	10	200	160	160
1278	市区	五河 1#箱变 T1	10	400	320	320
1279	市区	10kV 凤园站 T1	10	1000	800	800
1280	市区	10kV 凤宾 2#站 T1	10	1000	800	800
1281	市区	10KV 金星苑站 T1	10	1000	800	800
1282	市区	孙家桥二配变	10	400	320	320
1283	市区	蚂蝗桥配变	10	400	320	320
1284	市区	西前村配变	10	400	320	320
1285	市区	10kV 金山 3#箱变 T1	10	400	320	320
1286	市区	东前村一配变	10	400	320	320
1287	市区	颂梅新村一配变	10	400	320	320
1288	市区	嘉源甲配变	10	400	320	320
1289	市区	东前村二配变	10	400	320	320
1290	市区	潭贰甲配变	10	400	320	320
1291	市区	潭壹二配变	10	315	252	252
1292	市区	潭壹配变	10	400	320	320
1293	市区	俭德 1#箱变 T1	10	400	320	320
1294	市区	西德路配变	10	400	320	320
1295	市区	西德路乙配变	10	315	252	252
1296	市区	任巷西配变	10	200	160	160
1297	市区	坝桥下配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1298	市区	任巷甲配变	10	400	320	320
1299	市区	惠工桥西配变	10	400	320	320
1300	市区	建东甲配变	10	400	320	320
1301	市区	建东乙配变	10	200	160	160
1302	市区	顾巷上二配变	10	400	320	320
1303	市区	乌金桥二配变	10	400	320	320
1304	市区	荣家头丁配变	10	200	160	160
1305	市区	荣家头丙配变	10	400	320	320
1306	市区	荣家头甲配变	10	400	320	320
1307	市区	荣家头乙配变	10	400	320	320
1308	市区	锡山区丙配变	10	400	320	320
1309	市区	锡山区乙配变	10	400	320	320
1310	市区	前村后巷配变	10	400	320	320
1311	市区	锡惠里站 T2	10	500	400	400
1312	市区	五爱配变	10	400	320	320
1313	市区	永乐美配变	10	400	320	320
1314	市区	广路灯东配变	10	200	160	160
1315	市区	饭萝巷配变	10	400	320	320
1316	市区	湖光六配变	10	400	320	320
1317	市区	饭萝巷一配变	10	400	320	320
1318	市区	孙姚巷配变	10	200	160	160
1319	市区	红五月配变	10	400	320	320
1320	市区	武警舍配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1321	市区	杨沟水配变	10	315	252	252
1322	市区	振奋周巷配变	10	400	320	320
1323	市区	塔影二配变	10	200	160	160
1324	市区	塔影十配变	10	400	320	320
1325	市区	8720 部队箱变 T1	10	630	504	504
1326	市区	西康路配变	10	400	320	320
1327	市区	凤翔科技配变	10	200	160	160
1328	市区	徐象巷东配变	10	400	320	320
1329	市区	水沟头配变	10	400	320	320
1330	市区	万德福配变	10	400	320	320
1331	市区	10kV 范古 1#站 T1	10	1000	800	800
1332	市区	10kV 范古 3#站 T1	10	630	504	504
1333	市区	刘潭三一配变	10	80	64	64
1334	市区	刘潭单三三配变	10	200	160	160
1335	市区	刘潭三四配变	10	200	160	160
1336	市区	刘潭单十四配变	10	80	64	64
1337	市区	唐木湾配变	10	400	320	320
1338	市区	美达配变	10	400	320	320
1339	市区	胜丰村委配变	10	400	320	320
1340	市区	格林 1#站 T4	10	1000	800	800
1341	市区	10kV 格林 2#站 T1	10	1000	800	800
1342	市区	民主街乙配变	10	400	320	320
1343	市区	扬北 5#箱变 T1	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1344	市区	振新路配变	10	400	320	320
1345	市区	刘潭单十五配变	10	80	64	64
1346	市区	刘潭单六配变	10	80	64	64
1347	市区	刘潭单八配变	10	80	64	64
1348	市区	电热厂配变	10	400	320	320
1349	市区	10KV 金星苑站 T2	10	1000	800	800
1350	市区	青蒲配变	10	400	320	320
1351	市区	杨木桥 2# 站 T2	10	1000	800	800
1352	市区	10kV 梨庄站 T2	10	1000	800	800
1353	市区	吴巷七配变	10	400	320	320
1354	市区	高泾 1#箱变 T1	10	200	160	160
1355	市区	望宾路灯配变	10	400	320	320
1356	市区	文隆配变	10	400	320	320
1357	市区	姚浜甲配变	10	400	320	320
1358	市区	木栖新村配变	10	315	252	252
1359	市区	木栖苑 1#箱变 T1	10	630	504	504
1360	市区	方巷乙配变	10	400	320	320
1361	市区	民丰里一配变	10	400	320	320
1362	市区	民丰里乙配变	10	400	320	320
1363	市区	民丰里丙配变	10	400	320	320
1364	市区	10kV 民丰家园 3#站 T2	10	1000	800	800
1365	市区	10kV 民丰家园 2#站 T3	10	1000	800	800
1366	市区	刘潭 1#箱变 T1	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1367	市区	村路灯配变	10	200	160	160
1368	市区	谢巷北配变	10	400	320	320
1369	市区	张姆泾泵配变	10	400	320	320
1370	市区	文艺大楼配变	10	200	160	160
1371	市区	木栖厅二配变	10	400	320	320
1372	市区	天乐园配变	10	400	320	320
1373	市区	南阳六配变	10	400	320	320
1374	市区	南阳五配变	10	400	320	320
1375	市区	高巷三配变	10	400	320	320
1376	市区	逸常桥一配变	10	400	320	320
1377	市区	惠龙甲三配变	10	400	320	320
1378	市区	南基站配变	10	200	160	160
1379	市区	刘潭壹二配变	10	400	320	320
1380	市区	五河南配变	10	400	320	320
1381	市区	诸巷甲配变	10	200	160	160
1382	市区	诸巷乙配变	10	400	320	320
1383	市区	10kV 标准花园 2#箱变 T1	10	630	504	504
1384	市区	诸巷三配变	10	400	320	320
1385	市区	10kV 标准花园 1#箱变 T1	10	400	320	320
1386	市区	风网点配变	10	400	320	320
1387	市区	马巷一配变	10	400	320	320
1388	市区	五河四配变	10	200	160	160
1389	市区	许巷一配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1390	市区	五河贰一配变	10	400	320	320
1391	市区	六角亭配变	10	200	160	160
1392	市区	清扬甲二配变	10	400	320	320
1393	市区	五星苑巷配变	10	400	320	320
1394	市区	清单一配变	10	80	64	64
1395	市区	清单二配变	10	80	64	64
1396	市区	清单三配变	10	80	64	64
1397	市区	清单四配变	10	80	64	64
1398	市区	刘潭二五配变	10	200	160	160
1399	市区	刘潭二村 1#箱变 T1	10	400	320	320
1400	市区	10kV 高路 1#箱变 T1	10	630	504	504
1401	市区	民丰桥堍配变	10	200	160	160
1402	市区	盛岸配变	10	200	160	160
1403	市区	柴机八配变	10	400	320	320
1404	市区	柴机七配变	10	200	160	160
1405	市区	五河乙配变	10	400	320	320
1406	市区	柴机六配变	10	200	160	160
1407	市区	柴机五配变	10	400	320	320
1408	市区	五河壹一配变	10	400	320	320
1409	市区	上马叁十二配变	10	200	160	160
1410	市区	五河甲配变	10	400	320	320
1411	市区	五河丙配变	10	400	320	320
1412	市区	后阳巷一配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1413	市区	五河叁二配变	10	400	320	320
1414	市区	五河肆二配变	10	200	160	160
1415	市区	翠云六配变	10	200	160	160
1416	市区	翠云乙配变	10	400	299	299
1417	市区	交控配变	10	200	160	160
1418	市区	邓湾里配变	10	400	320	320
1419	市区	扬名翠云配变	10	400	320	320
1420	市区	翠云丙配变	10	400	320	320
1421	市区	翠云七配变	10	400	320	320
1422	市区	锡园一配变	10	400	320	320
1423	市区	锡园二配变	10	400	320	320
1424	市区	民丰小区一配变	10	400	320	320
1425	市区	民丰小区二配变	10	400	320	320
1426	市区	民丰小区三配变	10	400	320	320
1427	市区	荷花塘配变	10	400	320	320
1428	市区	电子贸配变	10	400	320	320
1429	市区	县化轻配变	10	315	252	252
1430	市区	县物舍配变	10	400	320	320
1431	市区	胜丰村新区配变	10	400	320	320
1432	市区	胜丰村七配变	10	400	320	320
1433	市区	风雷桥配变	10	400	320	320
1434	市区	明达家舍配变	10	200	160	160
1435	市区	中南西配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1436	市区	翠云丁配变	10	400	320	320
1437	市区	翠云甲配变	10	400	320	320
1438	市区	水仙里甲配变	10	400	320	320
1439	市区	清严配变	10	400	320	320
1440	市区	清扬十配变	10	200	160	160
1441	市区	清扬九配变	10	200	160	160
1442	市区	水仙里乙配变	10	400	320	320
1443	市区	清扬十一变	10	200	160	160
1444	市区	清扬一二配变	10	400	320	320
1445	市区	清扬一三配变	10	400	320	320
1446	市区	清扬一四配变	10	200	160	160
1447	市区	虞湾里配变	10	400	320	320
1448	市区	清扬一五配变	10	400	320	320
1449	市区	清单八配变	10	80	64	64
1450	市区	清单九配变	10	80	64	64
1451	市区	清单十配变	10	80	64	64
1452	市区	清单十一配变	10	80	64	64
1453	市区	金属制品三配变	10	400	320	320
1454	市区	庄前泵配变	10	200	160	160
1455	市区	庄前二村丁配变	10	400	320	320
1456	市区	庄前二村戊配变	10	400	320	320
1457	市区	庄前二村乙配变	10	400	320	320
1458	市区	庙头配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1459	市区	王巷十一配变	10	400	320	320
1460	市区	园林舍四配变	10	400	320	320
1461	市区	中一村配变	10	400	320	320
1462	市区	10kV 金凤凰站 T1	10	630	504	504
1463	市区	大车口甲配变	10	315	252	252
1464	市区	大车口乙配变	10	400	320	320
1465	市区	水仙里配变	10	200	160	160
1466	市区	清扬七配变	10	200	160	160
1467	市区	清扬八配变	10	400	320	320
1468	市区	清扬六配变	10	400	320	320
1469	市区	清扬丙一配变	10	400	320	320
1470	市区	清单十二配变	10	80	64	64
1471	市区	清单十三配变	10	80	64	64
1472	市区	清单十四配变	10	80	64	64
1473	市区	清单十六配变	10	80	64	64
1474	市区	清单十五配变	10	80	64	64
1475	市区	清单十七配变	10	80	64	64
1476	市区	清单十八配变	10	80	64	64
1477	市区	清扬丙二配变	10	400	320	320
1478	市区	清扬丙三配变	10	400	320	320
1479	市区	庄前二村丙配变	10	200	160	160
1480	市区	庄前二村甲配变	10	400	320	320
1481	市区	庄前五配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1482	市区	庄前贰配变	10	400	320	320
1483	市区	凤翔花苑 1#箱变 T1	10	400	320	320
1484	市区	凤翔花苑 3#箱变 T1	10	400	320	320
1485	市区	老轻院十五配变	10	200	160	160
1486	市区	老轻院八配变	10	400	315	315
1487	市区	老轻院十四配变	10	400	320	320
1488	市区	老轻院十配变	10	400	320	320
1489	市区	南塘岸排配变	10	400	320	320
1490	市区	惠盛路乙配变	10	200	160	160
1491	市区	凤翔花苑 T1	10	630	504	504
1492	市区	黄巷六配变	10	200	160	160
1493	市区	农贸公司配变	10	400	320	320
1494	市区	强巷配变	10	400	320	320
1495	市区	三棉舍配变	10	400	320	320
1496	市区	惠畅里乙配变	10	200	160	160
1497	市区	惠畅里甲配变	10	200	160	160
1498	市区	永单四配变	10	80	64	64
1499	市区	永单三配变	10	80	64	64
1500	市区	永单二配变	10	80	64	64
1501	市区	永单一配变	10	80	64	64
1502	市区	永单五配变	10	80	64	64
1503	市区	永单六配变	10	80	64	64
1504	市区	永单七配变	10	80	64	64

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1505	市区	永单八配变	10	80	64	64
1506	市区	庄前叁配变	10	400	320	320
1507	市区	北茅峰配变	10	400	320	320
1508	市区	园林舍配变	10	400	320	320
1509	市区	李巷园配变	10	400	320	320
1510	市区	惠钱四配变	10	400	320	320
1511	市区	万旺配变	10	200	160	160
1512	市区	石门下配变	10	400	320	320
1513	市区	干休所一配变	10	400	320	320
1514	市区	惠叁一配变	10	400	320	320
1515	市区	惠叁二配变	10	200	160	160
1516	市区	永单九配变	10	80	64	64
1517	市区	永单十配变	10	80	64	64
1518	市区	永单十一配变	10	80	64	64
1519	市区	永单十二配变	10	80	64	64
1520	市区	永单十四配变	10	80	64	64
1521	市区	永单十五配变	10	80	64	64
1522	市区	永单十六配变	10	80	64	64
1523	市区	永单十八配变	10	80	64	64
1524	市区	永单十九配变	10	80	64	64
1525	市区	惠叁三配变	10	200	160	160
1526	市区	惠钱三丙配变	10	400	320	320
1527	市区	惠叁五配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1528	市区	惠叁六配变	10	200	160	160
1529	市区	惠钱三甲配变	10	400	320	320
1530	市区	惠钱三乙配变	10	400	320	320
1531	市区	干休所甲配变	10	200	160	160
1532	市区	梅泾岸配变	10	200	160	160
1533	市区	惠钱三丁配变	10	400	320	320
1534	市区	群制鞋配变	10	400	320	320
1535	市区	盛巷二配变	10	400	320	320
1536	市区	盛岸里三配变	10	400	320	320
1537	市区	田屠里三配变	10	200	160	160
1538	市区	田屠里二配变	10	200	160	160
1539	市区	景观配变	10	200	160	160
1540	市区	花明配变	10	400	320	320
1541	市区	蓉湖六配变	10	315	252	252
1542	市区	10kV 香榭 1#站 T4	10	1250	1000	1000
1543	市区	蓉湖一配变	10	400	320	320
1544	市区	丽舍站 T2	10	1000	800	800
1545	市区	蓉湖四配变	10	200	160	160
1546	市区	10kV 金马国际花园 3#站 T2	10	1000	800	800
1547	市区	蓉湖二配变	10	200	160	160
1548	市区	黄巷站配变	10	200	160	160
1549	市区	一零一家舍配变	10	400	320	320
1550	市区	一零一家舍甲配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1551	市区	杨沟水甲配变	10	400	320	320
1552	市区	雷二期三配变	10	400	320	320
1553	市区	风二期二配变	10	400	320	320
1554	市区	风二期三配变	10	200	160	160
1555	市区	风二期一配变	10	400	320	320
1556	市区	小王巷南配变	10	400	320	320
1557	市区	风雷一配变	10	400	320	320
1558	市区	风雷二配变	10	400	320	320
1559	市区	雷壹甲配变	10	400	320	320
1560	市区	雷壹乙配变	10	400	320	320
1561	市区	风雷三配变	10	400	320	320
1562	市区	五爱家园 3 号站 T3	10	1000	800	800
1563	市区	五爱家园 4 号站 T4	10	1000	800	800
1564	市区	五爱家园 2#站 T4	10	1000	800	800
1565	市区	五爱家园 1 号站 T1	10	1000	800	800
1566	市区	广石 1#站 T3	10	1250	1000	1000
1567	市区	百花苑一配变	10	200	160	160
1568	市区	百花苑三配变	10	400	320	320
1569	市区	百花苑二配变	10	400	320	320
1570	市区	水墨头乙配变	10	400	320	320
1571	市区	水墨头三配变	10	400	320	320
1572	市区	水墨头二配变	10	200	160	160
1573	市区	水墨头北配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1574	市区	南沁二配变	10	400	320	320
1575	市区	南长环卫配变	10	400	320	320
1576	市区	锦明七配变	10	400	320	320
1577	市区	锦明四配变	10	400	320	320
1578	市区	九里基二配变	10	400	320	320
1579	市区	远东动画配变	10	400	320	320
1580	市区	清邵路配变	10	200	160	160
1581	市区	扬名乡配变	10	400	320	320
1582	市区	沁花园一配变	10	400	320	320
1583	市区	广南桥配变	10	200	160	160
1584	市区	计算器配变	10	200	160	160
1585	市区	桥东甲配变	10	400	320	320
1586	市区	尤河西配变	10	400	320	320
1587	市区	尤桥北配变	10	400	320	320
1588	市区	上三村乙配变	10	400	320	320
1589	市区	清名桥配变	10	200	160	160
1590	市区	民单十配变	10	200	160	160
1591	市区	运东口配变	10	400	320	320
1592	市区	锡沪弄配变	10	400	277	277
1593	市区	德源站 T1	10	1000	800	800
1594	市区	开源 1#箱变 T1	10	630	504	504
1595	市区	广益供电配变	10	400	320	320
1596	市区	雷壹丙配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1597	市区	10kV 康馨苑站 T2	10	1000	800	800
1598	市区	健康路甲配变	10	400	320	320
1599	市区	康馨配变	10	400	320	320
1600	市区	建筑甲配变	10	400	320	320
1601	市区	建筑乙配变	10	400	320	320
1602	市区	水利照配变	10	200	160	160
1603	市区	10kV 民丰西苑 3#站 T3	10	1000	800	800
1604	市区	10kV 民丰西苑 4#站 T3	10	1000	800	800
1605	市区	10kV 永定配电所 T2	10	1000	800	800
1606	市区	华夏配电所 T1	10	630	504	504
1607	市区	学前街甲配变	10	400	320	320
1608	市区	学前街站 T2	10	800	640	640
1609	市区	10kV 学前 1#箱变 T1	10	630	504	504
1610	市区	埝桥下配变	10	400	320	320
1611	市区	市教委配变	10	400	320	320
1612	市区	丛崑钢管配变	10	400	320	320
1613	市区	星海房产五配变	10	400	320	320
1614	市区	化工泵站	10	200	160	160
1615	市区	旺佳瑞配变	10	200	160	160
1616	市区	清明 1#箱变 T1	10	400	320	320
1617	市区	清明 2#箱变 T1	10	400	320	320
1618	市区	清三村配变	10	400	320	320
1619	市区	10kV 西横街站 T2	10	1250	1000	1000

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1620	市区	10kV 嘉禾 1#站 T4	10	1250	1000	1000
1621	市区	10kV 嘉禾 1#站 T2	10	1250	1000	1000
1622	市区	秦桥配变	10	400	320	320
1623	市区	10kV 保利广场 2#站 T2	10	800	640	640
1624	市区	双河苑站 T1	10	800	640	640
1625	市区	维也纳站 T1	10	800	640	640
1626	市区	五星 14#站 T2	10	1000	800	800
1627	市区	五爱家园 1 号站 T3	10	1000	800	800
1628	市区	五河单四二配变	10	80	64	64
1629	市区	五河单四三配变	10	80	64	64
1630	市区	五河单四四配变	10	80	64	64
1631	市区	荷叶一配变	10	400	320	320
1632	市区	五里芮二配变	10	400	320	320
1633	市区	荷叶二配变	10	400	320	320
1634	市区	荷安配变	10	200	160	160
1635	市区	荷叶三配变	10	400	320	320
1636	市区	民单一配变	10	200	160	160
1637	市区	民单三配变	10	200	160	160
1638	市区	锡澄 1#箱变 T1	10	630	504	504
1639	市区	山墩凹乙配变	10	400	320	320
1640	市区	山墩凹甲配变	10	315	252	252
1641	市区	山墩凹三配变	10	400	320	320
1642	市区	上马叁七配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1643	市区	上马叁八配变	10	200	160	160
1644	市区	上马叁十四配变	10	400	320	320
1645	市区	上马叁一配变	10	400	320	320
1646	市区	靖海四配变	10	200	160	160
1647	市区	靖海肆一配变	10	400	320	320
1648	市区	黄巷八配变	10	400	320	320
1649	市区	黄巷巳配变	10	400	320	320
1650	市区	苗圃二配变	10	400	320	320
1651	市区	苗圃三配变	10	400	320	320
1652	市区	苗圃四配变	10	400	320	320
1653	市区	苗圃十配变	10	400	320	320
1654	市区	苗圃五配变	10	400	320	320
1655	市区	10kV 中大 1#站 T2	10	1000	800	800
1656	市区	中大 2#站 T4	10	1000	800	800
1657	市区	10kV 中大 3#站 T2	10	1000	800	800
1658	市区	扬北 4#箱变 T1	10	400	320	320
1659	市区	映山河 2#站 2#	10	1000	800	800
1660	市区	10kV 和泰苑站 T2	10	1000	800	800
1661	市区	五星 15#站 T2	10	1000	800	800
1662	市区	五星 16#站 T2	10	1000	800	800
1663	市区	五爱家园 2#站 T2	10	1000	800	800
1664	市区	五星 4#站 T4	10	1000	800	800
1665	市区	五爱家园 3 号站 T1	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1666	市区	五爱家园 4 号站 T1	10	1000	800	800
1667	市区	紫园站 T1	10	1250	1000	1000
1668	市区	五星 1#站 T1	10	1250	1000	1000
1669	市区	五星小区 C 块 2 号站 T2	10	1250	1000	1000
1670	市区	锡惠里站 T1	10	630	504	504
1671	市区	10kV 香榭 1#站 T1	10	1250	1000	1000
1672	市区	蒋家湾站 T3	10	1250	1000	1000
1673	市区	五河单四五配变	10	80	64	64
1674	市区	五河单四六配变	10	80	64	64
1675	市区	五河单四七配变	10	80	64	64
1676	市区	阳光 6#站 T1	10	800	640	640
1677	市区	阳光 7#站 T1	10	800	640	640
1678	市区	阳光 8#站 T1	10	1000	800	800
1679	市区	阳光 9#站 T1	10	800	640	640
1680	市区	10kV 范古 1#站 T4	10	1000	800	800
1681	市区	五河新村箱变 T1	10	630	504	504
1682	市区	五河壹二配变	10	400	320	320
1683	市区	尚城 1# 站 T1	10	1000	800	800
1684	市区	荷叶四配变	10	200	160	160
1685	市区	孙蒋乔巷配变	10	200	160	160
1686	市区	孙蒋李巷配变	10	400	320	320
1687	市区	荷叶七配变	10	315	252	252
1688	市区	荷叶十一配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1689	市区	荷叶八配变	10	400	320	320
1690	市区	上马叁三配变	10	400	320	320
1691	市区	上马叁四配变	10	200	160	160
1692	市区	上马叁六配变	10	400	320	320
1693	市区	庙湾新配变	10	200	160	160
1694	市区	苗湾里配变	10	400	320	320
1695	市区	靖海十一配变	10	200	160	160
1696	市区	靖海贰二配变	10	400	320	320
1697	市区	靖海一配变	10	400	320	320
1698	市区	靖海壹一配变	10	400	320	320
1699	市区	靖海壹二配变	10	200	160	160
1700	市区	靖海贰一配变	10	200	160	160
1701	市区	靖海五配变	10	400	320	320
1702	市区	林埝桥甲配变	10	400	320	320
1703	市区	江海配变	10	400	320	320
1704	市区	10kV 民丰家园 3#站 T4	10	1000	800	800
1705	市区	南徐桥一单配变	10	400	320	320
1706	市区	木栖苑 4#箱变 T1	10	630	504	504
1707	市区	10kV 石子街小区箱变 T1	10	630	504	504
1708	市区	东城风景 2#	10	1000	800	800
1709	市区	康桥 1#站 4#	10	1000	800	800
1710	市区	站前 2#站 T2	10	1250	1000	1000
1711	市区	站前 2#站 T3	10	1250	1000	1000

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1712	市区	茂新站 T2	10	1000	800	800
1713	市区	10kV 康馨苑站 T1	10	1000	682	682
1714	市区	10kV 仁和 2#站 T3	10	1250	1000	1000
1715	市区	10kV 健康站 T1	10	1000	800	800
1716	市区	10kV 仁和 1#站 T3	10	1250	1000	1000
1717	市区	南洋花园站 T3	10	800	640	640
1718	市区	新世纪 4#站 T1	10	1250	1000	1000
1719	市区	10kV 金乐站 T1	10	800	640	640
1720	市区	永德站 T2	10	800	640	640
1721	市区	林埕桥配变	10	400	268	268
1722	市区	毛巷西二配变	10	200	160	160
1723	市区	郑巷东配变	10	400	320	320
1724	市区	五河单二十配变	10	80	64	64
1725	市区	五河单二一配变	10	80	64	64
1726	市区	五河单二二配变	10	80	64	64
1727	市区	五河单三一配变	10	80	64	64
1728	市区	五河单三二配变	10	80	64	64
1729	市区	五河单三三配变	10	80	64	64
1730	市区	五河单三四配变	10	80	64	64
1731	市区	五河单三五配变	10	80	64	64
1732	市区	五河单三六配变	10	80	64	64
1733	市区	五河单三七配变	10	80	64	64
1734	市区	五河单三八配变	10	80	64	64

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1735	市区	五河单三九配变	10	80	64	64
1736	市区	五河单四十配变	10	80	64	64
1737	市区	五河单四一配变	10	80	64	64
1738	市区	10kV 嘉禾 2#站 T2	10	1000	800	800
1739	市区	10kV 新世纪 2#站 T2	10	800	640	640
1740	市区	新江南 3#站 T1	10	1250	1000	1000
1741	市区	兴盛站 T1	10	630	504	504
1742	市区	10kV 新联家园 1#站 T4	10	1000	800	800
1743	市区	10kV 新联家园 2#站 T4	10	1250	1000	1000
1744	市区	10kV 欧典 7#箱变 T1	10	630	504	504
1745	市区	10kV 新联家园 3#站 T4	10	1250	1000	1000
1746	市区	欧典 8#箱变 800kVA	10	630	504	504
1747	市区	欧典 9#箱变 800kVA	10	630	504	504
1748	市区	欧典 10#箱变 800kVA	10	630	504	504
1749	市区	学前街站 T1	10	800	640	640
1750	市区	二泉东园站 T1	10	1250	1000	1000
1751	市区	10kV 塔影苑站 T1	10	630	504	504
1752	市区	五星#7 站 T4	10	1000	800	800
1753	市区	金阳大厦站 T2	10	400	320	320
1754	市区	五河桥二配变	10	200	160	160
1755	市区	江阴物管配变	10	400	320	320
1756	市区	10kV 博苑 1#站 T1	10	800	640	640
1757	市区	10kV 博苑 1#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1758	市区	荷叶九配变	10	400	320	320
1759	市区	荷叶十配变	10	400	320	320
1760	市区	上马墩三配变	10	400	320	320
1761	市区	上马墩五配变	10	400	320	320
1762	市区	靖海浴配变	10	400	320	320
1763	市区	上马墩乙配变	10	200	160	160
1764	市区	电仪房开配变	10	400	320	320
1765	市区	扬名花园 T4	10	1000	800	800
1766	市区	前宋巷乙配变	10	400	320	320
1767	市区	健康桥配变	10	400	320	320
1768	市区	靖海六配变	10	400	320	320
1769	市区	靖海七配变	10	400	320	320
1770	市区	靖海二配变	10	400	320	320
1771	市区	靖海叁一配变	10	400	320	320
1772	市区	靖海九配变	10	400	320	320
1773	市区	塔影 2#箱变 T1	10	630	504	504
1774	市区	10kV 民丰家园 2#站 T1	10	1000	800	800
1775	市区	10kV 凤宾站 T3	10	1000	800	800
1776	市区	10kV 汇金站 T3	10	1000	800	800
1777	市区	五星小区 C 块 2 号站 T1	10	1250	1000	1000
1778	市区	10KV 华侨城 1 号站 T2	10	630	504	504
1779	市区	新世纪 3 号站 T1	10	800	640	640
1780	市区	新世纪 3 号站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1781	市区	10kV 新世纪 2#站 T1	10	800	640	640
1782	市区	财富站 T4	10	1000	800	800
1783	市区	标准站 T1	10	1000	800	800
1784	市区	10kV 扬北站 T2	10	630	504	504
1785	市区	德源站 T2	10	1000	800	800
1786	市区	民丰北苑 1#站 T2	10	800	640	640
1787	市区	民丰北苑 2#站 T2	10	800	640	640
1788	市区	民丰北苑 3#站 T2	10	800	640	640
1789	市区	五河新村配变	10	400	320	320
1790	市区	东汀路北配变	10	200	160	160
1791	市区	刘潭叁七配变	10	200	160	160
1792	市区	刘潭单九配变	10	80	64	64
1793	市区	刘潭单十配变	10	80	64	64
1794	市区	吴桥泵甲配变	10	400	320	320
1795	市区	杨木桥 2#站 T3	10	1000	800	800
1796	市区	阳光 2#站 T2	10	1000	800	800
1797	市区	红星 1#站 T2	10	800	640	640
1798	市区	鑫茂苑站 T2	10	1000	800	800
1799	市区	10kV 阳光 1#站 T3	10	1250	1000	1000
1800	市区	阳光二期 2#站 T4	10	1000	800	800
1801	市区	10kV 阳光 1#站 T1	10	1250	1000	1000
1802	市区	10kV 博苑 2#站 T1	10	800	640	640
1803	市区	10kV 博苑 2#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1804	市区	李巷桥配变	10	200	160	160
1805	市区	上马墩村甲配变	10	400	320	320
1806	市区	一棉舍配变	10	400	320	320
1807	市区	靖塔 1#箱变 T1	10	400	320	320
1808	市区	塔影 3#箱变 T1	10	630	504	504
1809	市区	长庆大厦 2#箱变 T1	10	400	320	320
1810	市区	鑫茂苑站 1#变 1000	10	1000	800	800
1811	市区	10kV 宁海里北站 T2	10	1250	1000	1000
1812	市区	宁海二一配变	10	400	308	308
1813	市区	芦庄 3#站 T3	10	630	504	504
1814	市区	五星 4#站 T1	10	1000	800	800
1815	市区	五星#7 站 T1	10	1000	800	800
1816	市区	五里 2 号站 T2	10	1000	800	800
1817	市区	阳光二期 3#站 T1	10	1250	1000	1000
1818	市区	芦庄 2#站 T2	10	1250	1000	1000
1819	市区	10kV 五星 18#站 T1	10	630	504	504
1820	市区	五星沁园#2 站 T1	10	1000	800	800
1821	市区	盛新苑站 T2	10	1000	800	800
1822	市区	饭巷西配变	10	200	160	160
1823	市区	10kV 东河头巷站 T1	10	1250	1000	1000
1824	市区	10kV 东河头巷站 T2	10	1250	1000	1000
1825	市区	阳光二期 3#站 T4	10	1250	1000	1000
1826	市区	阳光二期 4#站 T1	10	1250	1000	1000

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1827	市区	金门灯	10	200	160	160
1828	市区	阳光二期 4#站 T4	10	1250	1000	1000
1829	市区	银辉站 2#	10	800	640	640
1830	市区	银仁站 T1	10	1000	800	800
1831	市区	江南大厦 T1	10	1000	800	800
1832	市区	春晖七配变	10	400	320	320
1833	市区	春晖四配变	10	200	160	160
1834	市区	春晖一配变	10	400	320	320
1835	市区	塔影十三配变	10	400	320	320
1836	市区	10kV 宁海里北站 T1	10	1250	1000	1000
1837	市区	槐古南站 T2	10	1000	800	800
1838	市区	水落基滨泵配变	10	400	320	320
1839	市区	大朱巷乙配变	10	400	320	320
1840	市区	大朱巷丙配变	10	400	320	320
1841	市区	大朱巷甲配变	10	400	320	320
1842	市区	10kV 军医院站 T2	10	630	504	504
1843	市区	红星 1#站 T1	10	800	640	640
1844	市区	10kV 中大 3#站 T3	10	1000	800	800
1845	市区	10kV 五星 17#站 T1	10	1000	800	800
1846	市区	中大 2#站 T1	10	1000	800	800
1847	市区	10kV 中大 1#站 T3	10	1000	800	800
1848	市区	10kV 置业 2#站 T2	10	1000	800	800
1849	市区	10kV 置业 3#站 T2	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1850	市区	10kV 置业 4#站 T2	10	1000	800	800
1851	市区	10kV 置业 5#站 T2	10	1000	800	800
1852	市区	10kV 尤渡苑站 T1	10	1000	800	800
1853	市区	站前 2# 站 T1	10	1250	1000	1000
1854	市区	站前 3# 站 T2	10	1250	1000	1000
1855	市区	尤渡新村甲配变	10	400	320	320
1856	市区	尤村东配变	10	400	320	320
1857	市区	康电子配变	10	400	320	320
1858	市区	凌夹里甲配变	10	400	320	320
1859	市区	张夹里泵配变	10	400	320	320
1860	市区	洞桥头甲配变	10	400	320	320
1861	市区	沪东装饰配变	10	400	320	320
1862	市区	柴巷四配变	10	200	160	160
1863	市区	李巷四配变	10	400	320	320
1864	市区	毛巷东一配变	10	200	160	160
1865	市区	毛巷西配变	10	400	320	320
1866	市区	南徐巷配变	10	400	320	320
1867	市区	东单叁配变	10	400	320	320
1868	市区	盛新苑站 T1	10	1000	800	800
1869	市区	新联苑 1#站 T3	10	1000	800	800
1870	市区	新联苑 1#站 T1	10	1000	800	800
1871	市区	阳光 2#站 T1	10	1000	800	800
1872	市区	瑞希苑站 T2	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1873	市区	芦庄 7#站 T2	10	1250	1000	1000
1874	市区	宋巷五配变	10	400	320	320
1875	市区	邵巷 1#站 T2	10	800	640	640
1876	市区	邵巷 1#站 T1	10	800	640	640
1877	市区	红星 2#站 T1	10	800	640	640
1878	市区	标准站 T2	10	1000	800	800
1879	市区	站前 3#站 T3	10	1250	1000	1000
1880	市区	10kV 鱼腥巷站 T1	10	1250	1000	1000
1881	市区	新桥泵配变	10	200	160	160
1882	市区	柴巷一配变	10	200	160	160
1883	市区	柴巷二配变	10	400	320	320
1884	市区	李巷二配变	10	400	320	320
1885	市区	李巷三配变	10	400	320	320
1886	市区	柏庄九配变	10	400	320	320
1887	市区	10kV 聚江苑站 T1	10	1000	800	800
1888	市区	柏庄一配变	10	400	320	320
1889	市区	柏庄十配变	10	400	320	320
1890	市区	柏庄七配变	10	200	160	160
1891	市区	南方市场配变	10	400	320	320
1892	市区	南方市场甲配变	10	315	252	252
1893	市区	东陆巷配变	10	400	320	320
1894	市区	浦新公司配变	10	315	252	252
1895	市区	景泰公司配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1896	市区	天隆钢材配变	10	400	320	320
1897	市区	兴中兴甲配变	10	315	252	252
1898	市区	五星 C 块 3#站 T4	10	1250	1000	1000
1899	市区	10kV 凯宾站 T2	10	1250	1000	1000
1900	市区	10kV 合成站 T1	10	630	504	504
1901	市区	合成 2#站 T1	10	1000	800	800
1902	市区	田基浜甲配变	10	315	252	252
1903	市区	田基浜乙配变	10	400	320	320
1904	市区	曹阳二配变	10	400	320	320
1905	市区	西前村北配变	10	200	160	160
1906	市区	德福站 T2	10	630	504	504
1907	市区	10kV 东方时代站 T2	10	800	640	640
1908	市区	10kV 范古 2#站 T1	10	1000	800	800
1909	市区	10kV 嘉禾 2#站 T3	10	1000	800	800
1910	市区	槐古一配变	10	200	160	160
1911	市区	槐古二配变	10	200	160	160
1912	市区	槐古坊四配变	10	400	320	320
1913	市区	高速分析一配变	10	400	320	320
1914	市区	中房槐配变	10	200	160	160
1915	市区	槐古二一配变	10	400	320	320
1916	市区	槐古配变	10	400	320	320
1917	市区	槐谢三配变	10	200	160	160
1918	市区	槐古坊二配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1919	市区	槐古坊三配变	10	200	160	160
1920	市区	槐谢巷配变	10	400	320	320
1921	市区	蔬菜批发配变	10	200	160	160
1922	市区	槐古坊一配变	10	400	320	320
1923	市区	10kV 吉庆苑站 T3	10	800	640	640
1924	市区	广南交东配变	10	400	320	320
1925	市区	叙康 2#箱变 T1	10	400	320	320
1926	市区	欧典家园 11#T1	10	400	320	320
1927	市区	欧典家园 12#T1	10	400	320	320
1928	市区	丁村 1#箱变 T1	10	400	320	320
1929	市区	叙康 1#箱变 T1	10	400	320	320
1930	市区	10kV 向阳 1#箱变 T1	10	400	320	320
1931	市区	10kV 聚江苑站 T3	10	1000	800	800
1932	市区	10kV 聚江苑站 T2	10	1000	800	800
1933	市区	10kV 双子星 1#站 T2	10	1000	800	800
1934	市区	格林 1#站 T1	10	1000	800	800
1935	市区	10kV 格林 2#站 T4	10	1000	800	800
1936	市区	五星沁园 1#站 T3	10	1250	1000	1000
1937	市区	嘉德站 T2	10	1000	800	800
1938	市区	嘉德站 T4	10	1000	800	800
1939	市区	新街巷 2#箱变 T1	10	630	504	504
1940	市区	七尺场配变	10	400	320	320
1941	市区	南阳十一配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1942	市区	10kV 凤园站 T4	10	1000	800	800
1943	市区	财富站 T1	10	1000	800	800
1944	市区	广石 1#站 T1	10	1250	1000	1000
1945	市区	10kV 凤宾站 T1	10	1000	800	800
1946	市区	10kV 凤宾站 T2	10	1000	800	800
1947	市区	10kV 凤宾 2#站 T3	10	1000	800	800
1948	市区	广石 2#站 T3	10	1250	1000	1000
1949	市区	广石 3#站 T3	10	1250	1000	1000
1950	市区	广石 4#站 T3	10	1250	1000	1000
1951	市区	10kV 槐古北站 T3	10	1000	800	800
1952	市区	惠泉 1#站 T1	10	1000	800	800
1953	市区	五星 5#站 T1	10	800	640	640
1954	市区	五星 5#站 T2	10	800	640	640
1955	市区	梁溪苑配变	10	400	320	320
1956	市区	机床三配变	10	200	160	160
1957	市区	机床四配变	10	200	160	160
1958	市区	机床十配变	10	200	160	160
1959	市区	双河一配变	10	200	160	160
1960	市区	健康里 1#箱变 T1	10	630	504	504
1961	市区	健康里 3#箱变 T1	10	630	504	504
1962	市区	风王巷二配变	10	400	320	320
1963	市区	规监队配变	10	315	252	252
1964	市区	东泾桥甲配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1965	市区	东塘巷二配变	10	400	320	320
1966	市区	西梁溪一变	10	315	252	252
1967	市区	惠泉 2#站 T4	10	1000	800	800
1968	市区	惠泉 3#站 T4	10	1000	800	800
1969	市区	惠泉 4#站 T4	10	1000	800	800
1970	市区	惠泉 5#站 T3	10	1000	800	800
1971	市区	嘉锡大厦站 T2	10	1250	1000	1000
1972	市区	惠泉 6#站 T1	10	1000	800	800
1973	市区	家乐 1 号站 T2	10	1000	800	800
1974	市区	10kV 汇金站 T1	10	1000	800	800
1975	市区	10kV 金鼎站 T1	10	1000	800	800
1976	市区	家乐 2 号站 T1	10	800	640	640
1977	市区	10kV 金凤凰站 T2	10	630	504	504
1978	市区	10kV 金乐站 T2	10	800	640	640
1979	市区	金马 1#站 T4	10	1000	800	800
1980	市区	阳光 6#站 T2	10	800	640	640
1981	市区	阳光 7#站 T2	10	800	640	640
1982	市区	阳光 8#站 T2	10	1000	800	800
1983	市区	阳光 9#站 T2	10	800	640	640
1984	市区	蠡灯配变	10	100	80	80
1985	市区	阳光 3#站 T2	10	1250	1000	1000
1986	市区	机床二配变	10	200	160	160
1987	市区	机床一配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1988	市区	机床八配变	10	200	160	160
1989	市区	机床九配变	10	200	160	160
1990	市区	机床六配变	10	200	160	160
1991	市区	芦荡 3#箱变 T1	10	630	504	504
1992	市区	芦荡 1#箱变 T1	10	630	504	504
1993	市区	芦庄 6#站 T2	10	1250	1000	1000
1994	市区	芦庄 6#站 T1	10	1250	1000	1000
1995	市区	二泉东园站 T2	10	1250	1000	1000
1996	市区	上三村甲配变	10	400	320	320
1997	市区	崇安人防配变	10	400	320	320
1998	市区	教育设备配变	10	400	320	320
1999	市区	小木桥箱变 T1	10	630	504	504
2000	市区	中二村六配变	10	400	320	320
2001	市区	金马 1#站 T1	10	1000	800	800
2002	市区	金马 2#站 T3	10	1000	800	800
2003	市区	金马 2#站 T2	10	1000	800	800
2004	市区	金马国际花园 3 号站 T3	10	1000	800	800
2005	市区	金匱苑#1 站 T4	10	1250	1000	1000
2006	市区	金匱苑#2 站 T4	10	1250	1000	1000
2007	市区	金匱苑 3#站 T3	10	1250	1000	1000
2008	市区	蠡成新村一配变	10	400	320	320
2009	市区	五爱三配变	10	400	320	320
2010	市区	10kV 仁和 1#站 T1	10	1250	1000	1000

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
2011	市区	10kV 仁和 2#站 T1	10	1250	1000	1000
2012	市区	五里四配变	10	400	320	320
2013	市区	益明花园 T3	10	1000	800	800
2014	市区	10kV 古运河 1#站 T1	10	1000	800	800
2015	市区	10kV 古运河 2#站 T1	10	800	640	640
2016	市区	10kV 仁和 4#站 T3	10	1250	1000	1000
2017	市区	10kV 仁和 4#站 T1	10	1250	1000	1000
2018	市区	仁和 3#站 T3	10	1250	1000	1000
2019	市区	仁和 3#站 T1	10	1250	1000	1000
2020	市区	照高桥配变	10	200	160	160
2021	市区	菜场街配变	10	400	320	320
2022	市区	紫园站 T3	10	1250	1000	1000
2023	市区	10kV 凯宾站 T1	10	1250	1000	1000
2024	市区	康桥 1#站 1#	10	1000	800	800
2025	市区	10kV 梨庄站 T3	10	1000	800	800
2026	市区	康桥 2#站 2#	10	1000	800	800
2027	市区	丽舍站 T1	10	1000	800	800
2028	市区	10kV 康桥 3#站 T1	10	1000	800	800
2029	市区	路东站 T2	10	630	504	504
2030	市区	10kV 绿洲站 T3	10	1250	1000	1000
2031	市区	10kV 民丰 1#站 T3	10	630	504	504
2032	市区	民丰北苑 1#站 T1	10	800	640	640
2033	市区	10kV 明珠站 T2	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
2034	市区	10kV 明珠站 T1	10	1000	800	800
2035	市区	刘扬巷配变	10	400	320	320
2036	市区	华晶家舍一配变	10	200	160	160
2037	市区	华晶家舍二配变	10	400	320	320
2038	市区	浜头二配变	10	400	320	320
2039	市区	宝车配变	10	200	160	160
2040	市区	朱巷配变	10	200	160	160
2041	市区	10kV 古运河 3#站 T2	10	1000	800	800
2042	市区	塘泵配变	10	200	160	160
2043	市区	槐古二四配变	10	400	320	320
2044	市区	民丰北苑 2#站 T1	10	800	640	640
2045	市区	10kV 明珠站 T3	10	1000	800	800
2046	市区	民丰北苑 3#站 T1	10	800	640	640
2047	市区	10kV 摩天站 T1	10	1250	1000	1000
2048	市区	欧典 1#站 T3	10	1000	800	800
2049	市区	欧典 2#站 T1	10	1000	800	800
2050	市区	欧典 2#站 T3	10	1000	800	800
2051	市区	10kV 瑞江 1#站 T4	10	1250	1000	1000
2052	市区	10kV 瑞江 2#站 T3	10	1000	800	800
2053	市区	10kV 双子星 1#站 T1	10	1000	800	800
2054	市区	10kV 双子星 2#站 T1	10	1000	800	800
2055	市区	宁海里箱变 T1	10	630	504	504
2056	市区	10kV 华侨城站 T2	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
2057	市区	10kV 二泉 1 号站 T2	10	1000	800	800
2058	市区	10kV 道长巷站 T1	10	1000	800	800
2059	市区	蠡桥村二配变	10	400	320	320
2060	市区	物资舍甲配变	10	400	320	320
2061	市区	物资舍乙配变	10	400	320	320
2062	市区	物资舍丙配变	10	400	320	320
2063	市区	金星新村配变	10	200	160	160
2064	市区	潘巷	10	200	160	160
2065	市区	人大舍配变	10	400	320	320
2066	市区	盛北配变	10	400	320	320
2067	市区	路灯建配变	10	200	160	160
2068	市区	向阳桥配变	10	400	320	320
2069	市区	冯巷增压配变	10	200	160	160
2070	市区	桥东一配变	10	200	160	160
2071	市区	卜卦桥配变	10	200	160	160
2072	市区	八卦桥配变	10	400	320	320
2073	市区	移动配变	10	200	160	160
2074	市区	春晖阁配变	10	200	160	160
2075	市区	范古 5#站 T1	10	1000	800	800
2076	市区	海角 1#箱变 T1	10	630	504	504
2077	市区	北桥配变	10	400	320	320
2078	市区	10kV 西河站 T3	10	1000	800	800
2079	市区	10kV 航运 1#箱变 T1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
2080	市区	10kV 水曲巷站 T2	10	800	640	640
2081	市区	10kV 唐周巷 10#站 T2	10	1250	1000	1000
2082	市区	唐周巷 2#站 T3	10	1000	800	800
2083	市区	唐周巷 3#站 T3	10	1000	800	800
2084	市区	唐周巷 9#站 T4	10	1250	1000	1000
2085	市区	唐周巷 4#站 T2	10	1250	1000	1000
2086	市区	唐周巷 8#站 T4	10	1250	1000	1000
2087	市区	10kV 道长巷站 T3	10	1000	800	800
2088	市区	映山河 2#站 T4	10	1000	800	800
2089	市区	槐古南站 T1	10	1000	800	800
2090	市区	范古 3#站 T2	10	630	504	504
2091	市区	10kV 范古 4#站 T2	10	1000	800	800
2092	市区	10kV 汇利站 T1	10	630	504	504
2093	市区	10kV 二泉 2 号站 T3	10	1000	800	800
2094	市区	10kV 二泉 3 号站 T2	10	1000	800	800
2095	市区	10kV 合成站 T2	10	630	504	504
2096	市区	合成 2#站 T2	10	1000	800	800
2097	市区	棉花巷站 T2	10	1250	1000	1000
2098	市区	柏庄八配变	10	200	160	160
2099	市区	卜古桥中配变	10	200	160	160
2100	市区	高泾桥北配变	10	400	320	320
2101	市区	高水产配变	10	200	160	160
2102	市区	北禅寺 1#箱变 T1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
2103	市区	羊腰湾 1# 箱变 T1	10	630	504	504
2104	市区	羊腰湾 2# 箱变 T1	10	630	504	504
2105	市区	星晟 1#站 T2	10	1000	800	800
2106	市区	星晟 1#站 T3	10	1000	800	800
2107	市区	10kV 槐古北站 T1	10	1000	800	800
2108	市区	尤渡苑 2#站 1#	10	1000	800	800
2109	市区	尤渡苑 2#站 2#	10	1000	800	800
2110	市区	10kV 尤渡苑站 T3	10	1000	800	800
2111	市区	老轻院一配变	10	400	320	320
2112	市区	龙佰管业配变	10	400	320	320
2113	市区	石门路配变	10	400	320	320
2114	市区	五里芮配变	10	400	320	320
2115	市区	唐周巷 5#站 T3	10	1250	1000	1000
2116	市区	新世纪 4#站 T2	10	1250	1000	1000
2117	市区	工运 2#站 T2	10	1000	800	800
2118	市区	置业 1#站 T1	10	1000	800	800
2119	市区	10kV 兴江站 T1	10	1000	800	800
2120	市区	10kV 兴江站 T2	10	1000	800	800
2121	市区	10kV 兴江站 T3	10	1000	800	800
2122	市区	民丰里三配变	10	200	160	160
2123	市区	宋巷五三配变	10	400	320	320
2124	市区	东塘巷丙配变	10	315	252	252
2125	市区	广路灯西配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
2126	市区	龙塘岸川前配变	10	400	320	320
2127	市区	新西泵配变	10	200	160	160
2128	市区	上场东配变	10	200	160	160
2129	市区	勤学苑站 T1	10	1000	800	800
2130	市区	10kV 宁海里南站 T1	10	1250	1000	1000
2131	市区	10kV 宁海里南站 T2	10	1250	1000	1000
2132	市区	10kV 金海里 1#站 T2	10	1250	1000	1000
2133	市区	10kV 金海里 2#站 T2	10	1250	1000	1000
2134	市区	和园站 2#	10	630	504	504
2135	市区	小娄巷箱式变 T1	10	315	252	252
2136	市区	崇宁路二配变	10	400	320	320
2137	市区	崇宁路一配变	10	400	320	320
2138	市区	悦华亮化配变	10	200	160	160
2139	市区	进土坊配变	10	400	320	320
2140	市区	景开发配变	10	400	320	320
2141	市区	10kV 古运河 3#站 T1	10	1000	800	800
2142	市区	杨巷 1# 箱变 630kVA	10	630	504	504
2143	市区	杨巷 3# 箱变 630kVA	10	630	504	504
2144	市区	杨巷 5# 箱变 630kVA	10	630	504	504
2145	市区	杨巷 6# 箱变 630kVA	10	630	504	504
2146	市区	唐周巷 6#站 T3	10	1000	800	800
2147	市区	10kV 唐周巷 7#站 T3	10	1250	1000	1000
2148	市区	双河苑站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
2149	市区	五星 5#站 T3	10	800	640	640
2150	市区	民单十二配变	10	200	160	160
2151	市区	民单十三配变	10	200	160	160
2152	市区	民单九配变	10	200	160	160
2153	市区	民单十一配变	10	200	160	160
2154	市区	民单七配变	10	200	160	160
2155	市区	民单八配变	10	200	160	160
2156	市区	民单四配变	10	200	160	160
2157	市区	民单五配变	10	200	160	160
2158	市区	民单六配变	10	200	160	160
2159	市区	农喷灌配变	10	400	320	320
2160	市区	莫后配变	10	400	320	320
2161	市区	周桐配变	10	400	320	320
2162	市区	船厂泵配变	10	400	320	320
2163	市区	黄巷小学配变	10	400	320	320
2164	市区	黄巷甲配变	10	400	320	320
2165	市区	黄巷三配变	10	400	320	320
2166	市区	黄巷戊配变	10	400	320	320
2167	市区	黄巷乙配变	10	400	320	320
2168	市区	扬名 4#站 T1	10	1000	800	800
2169	市区	扬名 4#站 T2	10	1000	800	800
2170	市区	扬名 5#站 T1	10	800	640	640
2171	市区	扬名 5#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
2172	市区	江尖站 T2	10	1000	800	800
2173	市区	龙塘家园 8# 站 T2	10	800	640	640
2174	市区	龙塘家园 9# 站 T2	10	1000	800	800
2175	市区	10KV 中联 1#箱变 T1	10	630	504	504
2176	市区	棉花巷箱变 T1	10	630	504	504
2177	市区	华清 1# 箱变 T1	10	630	504	504
2178	市区	华清 3# 箱变 T1	10	630	504	504
2179	市区	宋巷 1#箱变 T1	10	630	504	504
2180	市区	宋巷 2#箱变 T1	10	630	504	504
2181	市区	观庭 1# 站 T2	10	800	640	640
2182	市区	观庭 2# 站 T2	10	800	640	640
2183	市区	观庭 3# 站 T2	10	800	640	640
2184	市区	10kV 丁降里 2#箱变 T1	10	630	504	504
2185	市区	三号桥配变	10	400	320	320
2186	市区	御墅 3# 站 T1	10	800	640	640
2187	市区	御墅 3# 站 T2	10	800	640	640
2188	市区	御墅 4# 站 T1	10	800	640	640
2189	市区	御墅 4# 站 T2	10	800	640	640
2190	市区	10kV 瑞星 1#站 T1	10	1250	1000	1000
2191	市区	10kV 瑞星 1#站 T3	10	1250	1000	1000
2192	市区	10kV 瑞星家园 3#站 T1	10	1250	1000	1000
2193	市区	10kV 瑞星家园 3#站 T3	10	1250	1000	1000
2194	市区	10kV 瑞星家园 4#站 T1	10	1250	1000	1000

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
2195	市区	10kV 瑞星家园 4#站 T3	10	1250	1000	1000
2196	市区	10kV 瑞星家园 5#站 T1	10	1250	1000	1000
2197	市区	10kV 瑞星家园 5#站 T3	10	1250	1000	1000
2198	市区	10kV 瑞星家园 6#站 T1	10	1250	1000	1000
2199	市区	10kV 瑞星家园 6#站 T3	10	1250	1000	1000
2200	市区	10kV 瑞星家园 2#站 T1	10	1250	1000	1000
2201	市区	10kV 瑞星家园 2#站 T3	10	1250	1000	1000
2202	市区	10kV 凤凰城 1#站 T1	10	800	640	640
2203	市区	10kV 凤凰城 1#站 T2	10	800	640	640
2204	市区	世家 1#站 T1	10	800	640	640
2205	市区	世家 1#站 T2	10	800	640	640
2206	市区	世家 2#站 T1	10	800	640	640
2207	市区	世家 2#站 T2	10	800	640	640
2208	市区	华硬灯配变	10	200	160	160
2209	市区	10kV 范古 6#站 T1	10	800	640	640
2210	市区	范古 6#站 T2	10	800	640	640
2211	市区	东门泵站配变	10	200	160	160
2212	市区	10kV 勤新苑 2#站 T1	10	800	640	640
2213	市区	10kV 勤新苑 2#站 T2	10	800	640	640
2214	市区	10kV 勤新苑 3#站 T1	10	800	640	640
2215	市区	10kV 新惠 5#站 T3	10	800	640	640
2216	市区	10kV 古韵坊 1#站 T1	10	800	620	620
2217	市区	茂业城 2#站 T1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
2218	市区	茂业城 2#站 T2	10	630	504	504
2219	市区	茂业城 3#站 T1	10	630	504	504
2220	市区	茂业城 3#站 T2	10	630	504	504
2221	市区	茂业城 4#站 T1	10	630	504	504
2222	市区	茂业城 4#站 T2	10	630	504	504
2223	市区	10kV 锦树里站 T2	10	1000	800	800
2224	市区	大麦巷一配变	10	200	160	160
2225	市区	10kV 古韵坊 2#站 T1	10	800	640	640
2226	市区	龙管配变	10	200	160	160
2227	市区	郑巷二配变	10	200	160	160
2228	市区	水榭 1# 站 T1	10	800	640	640
2229	市区	水榭 3# 站 T2	10	800	640	640
2230	市区	10kV 景苑站 T2	10	1000	800	800
2231	市区	泰山 1#箱变 T1	10	630	504	504
2232	市区	20/10kV 尤渡苑 6# 站 T1	20	1000	800	800
2233	市区	20/10kV 尤渡苑 6# 站 T2	20	1000	800	800
2234	市区	20/10kV 尤渡苑 6# 站 T3	10	1000	800	800
2235	市区	20/10kV 尤渡苑 7# 站 T1	10	1000	800	800
2236	市区	20/10kV 尤渡苑 7# 站 T2	20	1000	800	800
2237	市区	20/10kV 尤渡苑 8# 站 T1	20	1000	800	800
2238	市区	20/10kV 尤渡苑 8# 站 T2	20	1000	800	800
2239	市区	20/10kV 尤渡苑 8# 站 T3	10	1000	800	800
2240	市区	20kV 金域 11#站 T1	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
2241	市区	孙巷八配变	10	200	160	160
2242	市区	五星制闸配变	10	200	160	160
2243	市区	民丰家园 1#站 T2	10	1000	800	800
2244	市区	民丰家园 1#站 T3	10	1000	800	800
2245	市区	观庭 1#站 T1	10	800	640	640
2246	市区	观庭 2#站 T1	10	800	640	640
2247	市区	观庭 3#站 T1	10	800	640	640
2248	市区	10kV 勤新苑 1#站 T1	10	1000	800	800
2249	市区	10kV 悦蓉雅苑 4#站 T2	10	800	640	640
2250	市区	10kV 孙家 1#箱变 T1	10	630	504	504
2251	市区	荣家 1#箱变 T1	10	630	504	504
2252	市区	德溪 1#箱变 T1	10	630	504	504
2253	市区	德溪 2#箱变 T1	10	630	504	504
2254	市区	德溪 3#箱变 T1	10	630	504	504
2255	市区	阳光 10#站 T1	10	800	640	640
2256	市区	阳光 10#站 T2	10	800	640	640
2257	市区	水榭 2#站 T2	10	800	640	640
2258	市区	水榭 1#站 T2	10	800	640	640
2259	市区	水榭 2#站 T1	10	800	640	640
2260	市区	水榭 3#站 T1	10	800	640	640
2261	市区	阳光 11#站 T1	10	800	640	640
2262	市区	阳光 11#站 T2	10	800	640	640
2263	市区	阳光 12#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
2264	市区	阳光 12#站 T2	10	800	640	640
2265	市区	阳光 13#站 T1	10	800	640	640
2266	市区	阳光 13#站 T2	10	800	640	640
2267	市区	总休家舍配变	10	400	320	320
2268	市区	龙山湾村配变	10	400	312	312
2269	市区	尤渡 1#箱变 T1	10	400	320	320
2270	市区	10kV 邱巷 50#箱变 T1	10	630	504	504
2271	市区	10kV 鑫悦华府 3#站 T2	10	800	640	640
2272	市区	10kV 向阳 5#箱变 T1	10	630	504	504
2273	市区	陆巷四二配变	10	400	320	320
2274	市区	敬老院十七配变	10	400	320	320
2275	市区	10kV 九悦雅筑 3#站 T2	10	800	640	640
2276	市区	向阳丙配变	10	400	320	320
2277	市区	任巷丙配变	10	400	320	320
2278	市区	上马叁十三配变	10	400	320	320
2279	市区	10kV 水秀 14#箱变 T1	10	630	504	504
2280	市区	柏庄三配变	10	400	320	320
2281	市区	柏庄十一配变	10	400	320	320
2282	市区	10kV 北庄 11#箱变 T1	10	630	504	504
2283	市区	10kV 悦蓉雅苑 2#站 T1	10	800	640	640
2284	市区	10kV 熙祥雅苑 2#站 T3	10	800	640	640
2285	市区	10kV 优雅 1#箱变 T1	10	630	504	504
2286	市区	10kV 御庭 9#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
2287	市区	10kV 青韵璟园 2#站 T4	10	800	640	640
2288	市区	10kV 观河澜院站 T3	10	800	619	619
2289	市区	10kV 锡源尚院 4#站 T4	10	800	640	640
2290	市区	10kV 源溪悦庭站 T2	10	800	640	640
2291	市区	10kV 天地 5#箱变 T1	10	630	504	504
2292	市区	10kV 仁家 9#站 T1	10	800	640	640
2293	市区	10kV 水秀 37#箱变 T1	10	630	504	504
2294	市区	柏庄二配变	10	400	320	320
2295	市区	10kV 彩乐居 3#站 T3	10	800	640	640
2296	市区	金瑞四配变	10	400	320	320
2297	市区	10kV 葛巷 2#箱变 T1	10	630	504	504
2298	市区	谢巷八配变	10	400	313	313
2299	市区	10kV 崇宁路 1#箱变 T1	10	630	504	504
2300	市区	成敏五金配变	10	400	320	320
2301	市区	曹张南四配变	10	400	320	320
2302	市区	曹星七配变	10	400	320	320
2303	市区	10kV 荟溪锦园 2#站 T1	10	800	640	640
2304	市区	10kV 邱巷 52#箱变 T1	10	630	504	504
2305	市区	10kV 融禾 9#站 T1	10	800	640	640
2306	市区	10kV 北创 7#站 T1	10	800	640	640
2307	市区	10kV 蔚观 4#站 T1	10	800	640	640
2308	市区	10kV 蔚观 4#站 T2	10	800	640	640
2309	市区	10kV 蔚观 4#站 T3	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
2310	市区	10kV 蔚观 4#站 T4	10	800	640	640
2311	市区	10kV 兴宸嘉苑 2#站 T2	10	800	640	640
2312	市区	笆斗弄二配变	10	400	302	302
2313	市区	10kV 金扬怡庭 2#站 T2	10	800	640	640
2314	市区	10kV 康桥 3#站 T3	10	1000	800	800
2315	市区	10kV 江花 6#站 T2	10	800	640	640
2316	市区	商检局配变	10	400	320	320
2317	市区	10kV 西汀苑 3#站 T3	10	800	640	640
2318	市区	10kV 兴宸嘉苑 1#站 T1	10	800	640	640
2319	市区	10kV 天渝尊园 7#站 T1	10	800	640	640
2320	市区	长安桥配变	10	400	320	320
2321	市区	10kV 上棠雅园 1#站 T1	10	800	640	640
2322	市区	10kV 惠景 8#站 T3	10	800	640	640
2323	市区	10kV 稻香 2#箱变 T1	10	630	504	504
2324	市区	10kV 西泾 3#箱变 T1	10	630	504	504
2325	市区	10kV 丰涵 8#站 T1	10	800	640	640
2326	市区	10kV 丰涵 8#站 T2	10	800	640	640
2327	市区	10kV 丰涵 8#站 T3	10	800	640	640
2328	市区	10kV 丰涵 8#站 T4	10	800	640	640
2329	市区	10kV 诸家 7#箱变 T1	10	630	504	504
2330	市区	南沁一配变	10	400	320	320
2331	市区	10kV 西水晶舍 5#站 T1	10	800	640	640
2332	市区	10kV 水秀 29#箱变 T1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
2333	市区	塔水桥配变	10	400	320	320
2334	市区	10kV 鑫悦华府 6#站 T4	10	800	640	640
2335	市区	靖海十配变	10	400	320	320
2336	市区	上马叁五配变	10	400	320	320
2337	市区	高桥村配变	10	400	320	320
2338	市区	10kV 邱巷 9#箱变 T1	10	630	504	504
2339	市区	10kV 人民 1#箱变 T1	10	400	320	320
2340	市区	10kV 东岭 4#站 T2	10	800	640	640
2341	市区	10kV 邱巷 43#箱变 T1	10	630	504	504
2342	市区	10kV 大运华府 4#站 T4	10	800	640	640
2343	市区	10kV 天域华园 3#站 T1	10	800	640	640
2344	市区	任巷 1#箱变 T1	10	630	504	504
2345	市区	前村 3#箱变 T1	10	630	504	504
2346	市区	10kV 彩乐居 6#站 T2	10	800	640	640
2347	市区	上马叁二配变	10	400	320	320
2348	市区	姚浜二配变	10	400	320	320
2349	市区	江南家舍配变	10	400	320	320
2350	市区	交通局配变	10	400	320	320
2351	市区	盛中学配变	10	400	320	320
2352	市区	10kV 天卒 7#箱变 T1	10	630	504	504
2353	市区	勤学路二配变	10	400	320	320
2354	市区	10kV 耕读锦绣院 2#站 T3	10	800	640	640
2355	市区	风二期四配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
2356	市区	10kV 耕读锦绣院 2#站 T2	10	800	640	640
2357	市区	宁海里十配变	10	400	320	320
2358	市区	10kV 悦惠雅苑 2#站 T4	10	800	640	640
2359	市区	胜丰公园配变	10	400	320	320
2360	市区	10kV 水秀 16#箱变 T1	10	630	504	504
2361	市区	10kV 融禾 11#站 T1	10	800	640	640
2362	市区	10kV 悦珑湾 5#站 T4	10	800	640	640
2363	市区	10kV 江湾 5#站 T4	10	800	640	640
2364	市区	10kV 市北 2#箱变 T1	10	630	504	504
2365	市区	10kV 青塘雅苑 3#站 T4	10	800	640	640
2366	市区	广南 1#箱变	10	400	320	320
2367	市区	孙家桥四配变	10	400	320	320
2368	市区	10kV 稻香 3#箱变 T1	10	630	504	504
2369	市区	10kV 天悦 5#站 T1	10	800	640	640
2370	市区	10kV 天悦 5#站 T2	10	800	640	640
2371	市区	崇小泵配变	10	400	320	320
2372	市区	10kV 震泽 13#箱变 T1	10	630	504	504
2373	市区	10kV 北创 6#站 T4	10	800	640	640
2374	市区	10kV 悦蓉雅苑 3#站 T3	10	800	640	640
2375	市区	10kV 黄石嘉园 2#站 T1	10	800	640	640
2376	市区	丰一甲配变	10	400	320	320
2377	市区	10kV 辰上南园 2#站 T2	10	800	640	640
2378	市区	10kV 天域华园 3#站 T3	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
2379	市区	10kV 大塘御园 5#站 T1	10	800	640	640
2380	市区	10kV 水秀 31#箱变 T1	10	630	504	504
2381	市区	盛二五配变	10	400	320	320
2382	市区	高巷九配变	10	400	320	320
2383	市区	丁道桥配变	10	400	320	320
2384	市区	10kV 水秀 39#箱变 T1	10	630	504	504
2385	市区	10kV 江花 4#站 T1	10	800	640	640
2386	市区	大运华府 6#站 T2	10	800	640	640
2387	市区	10kV 邱巷 18#箱变 T1	10	630	504	504
2388	市区	10kV 全昌 5#箱变 T1	10	400	320	320
2389	市区	10kV 全昌 1#箱变 T1	10	400	320	320
2390	市区	10kV 全昌 2#箱变 T1	10	400	320	320
2391	市区	10kV 全昌 3#箱变 T1	10	400	320	320
2392	市区	10kV 全昌 4#箱变 T1	10	400	320	320
2393	市区	10kV 逸境铭筑 3#站 T1	10	800	640	640
2394	市区	县航舍丙配变	10	400	320	320
2395	市区	10kV 惠澜佳园 1#站 T1	10	800	640	640
2396	市区	10kV 悦蓉雅苑 3#站 T2	10	800	640	640
2397	市区	10kV 吉宝 5#站 T3	10	800	640	640
2398	市区	10kV 家州 1#箱变 T1	10	400	320	320
2399	市区	芦二配变	10	400	320	320
2400	市区	新苏三配变	10	400	320	320
2401	市区	10kV 惠岸 1#箱变 T1	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
2402	市区	10kV 锡源尚院 6#站 T1	10	800	640	640
2403	市区	10kV 水秀 26#箱变 T1	10	630	504	504
2404	市区	五河配电所 T2	10	1000	800	800
2405	市区	大运华府 7#站 T2	10	800	640	640
2406	市区	10kV 孔泾 3#站 T1	10	800	640	640
2407	市区	10kV 孔泾 3#站 T2	10	800	640	640
2408	市区	10kV 孔泾 3#站 T3	10	800	640	640
2409	市区	10kV 孔泾 3#站 T4	10	800	640	640
2410	市区	春嘉 2#站 T1	10	1000	800	800
2411	市区	10kV 稻村 19#箱变 T1	10	630	504	504
2412	市区	10kV 新民 3#箱变 T1	10	630	504	504
2413	市区	10kV 金扬怡庭 6#站 T2	10	800	640	640
2414	市区	10kV 滨河雅园 3#站 T1	10	800	640	640
2415	市区	10kV 大塘御园 6#站 T1	10	800	640	640
2416	市区	10kV 凤滨 2#箱变 T1	10	630	504	504
2417	市区	10kV 邱巷 22#箱变 T1	10	630	504	504
2418	市区	10kV 扬花苑 2#站 T2	10	800	640	640
2419	市区	10kV 震泽 5#箱变 T1	10	630	504	504
2420	市区	10kV 金扬怡庭 4#站 T4	10	800	640	640
2421	市区	锦明五配变	10	400	320	320
2422	市区	秀菜五配变	10	400	320	320
2423	市区	20kV 黄泥头佳苑 3#站 T2	20	800	640	640
2424	市区	金星 1#箱变 T1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
2425	市区	10kV 天域华园 6#站 T4	10	800	640	640
2426	市区	10kV 溪涧雅苑站 T1	10	800	640	640
2427	市区	沪东装饰二配变	10	400	320	320
2428	市区	徐巷西配变	10	400	320	320
2429	市区	10kV 晓团悦园 1#站 T4	10	800	640	640
2430	市区	10kV 融禾 12#站 T2	10	800	640	640
2431	市区	建华宅配变	10	400	320	320
2432	市区	张家桥配变	10	400	320	320
2433	市区	10kV 天域华园 2#站 T1	10	800	640	640
2434	市区	10kV 天域华园 5#站 T1	10	800	640	640
2435	市区	沈巷叁一配变	10	400	320	320
2436	市区	沈巷叁二配变	10	400	320	320
2437	市区	李巷东配变	10	400	320	320
2438	市区	10kV 山北 4#箱变 T1	10	630	504	504
2439	市区	勤俭新村一配变	10	400	320	320
2440	市区	清明 3#箱变 T1	10	630	504	504
2441	市区	瑞陈叁一配变	10	400	320	320
2442	市区	10kV 天镜铭筑 2#站 T4	10	630	504	504
2443	市区	庙头二配变	10	400	320	320
2444	市区	10kV 水秀 5#箱变 T1	10	630	504	504
2445	市区	10kV 山北 3#箱变 T1	10	630	504	504
2446	市区	10kV 鑫悦华府 4#站 T2	10	800	640	640
2447	市区	10kV 公安 1#箱变 T1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
2448	市区	10kV 锦数双河苑 3#站 T1	10	800	640	640
2449	市区	10kV 江花 7#站 T1	10	800	640	640
2450	市区	10kV 天卒 11#箱变 T1	10	630	504	504
2451	市区	随想二配变	10	400	320	320
2452	市区	10kV 民新 4#箱变 T1	10	630	504	504
2453	市区	后西溪戊配变	10	400	320	320
2454	市区	槐古坊五配变	10	400	320	320
2455	市区	槐古坊六配变	10	400	320	320
2456	市区	10kV 周山浜 5#箱变 T1	10	400	320	320
2457	市区	部队一配变	10	400	320	320
2458	市区	10kV 融禾 6#站 T2	10	800	640	640
2459	市区	10kV 金山 2#箱变 T1	10	630	504	504
2460	市区	杨巷上配变	10	200	160	160
2461	市区	朝阳	10	200	160	160
2462	市区	横庄	10	400	320	320
2463	市区	老轻院 1#站 T1	10	1000	800	800
2464	市区	老轻院 1#站 T2	10	1000	800	800
2465	市区	20/10kV 富城湾 1#站 T2	20	800	640	640
2466	市区	10kV 富城湾 1#站 T1	10	800	640	640
2467	市区	20/10kV 富城湾 2#站 T1	10	800	640	640
2468	市区	20/10kV 富城湾 2#站 T2	20	800	640	640
2469	市区	西新桥一配变	10	200	160	160
2470	市区	20kV 金域 4#站 T1	20	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
2471	市区	20kV 金域 4#站 T2	20	1000	800	800
2472	市区	10kV 永定 1#箱变 T1	10	630	504	504
2473	市区	诸巷丙配变	10	200	160	160
2474	市区	10kV 旅游局 T1	10	1000	800	800
2475	市区	老干部金配变	10	400	320	320
2476	市区	联桃园配变	10	400	320	320
2477	市区	10kV 御庭 1#站 T1	10	800	640	640
2478	市区	陈巷东会配变	10	200	160	160
2479	市区	10kV 御庭 1#站 T2	10	800	640	640
2480	市区	10kV 御庭 2#站 T2	10	800	640	640
2481	市区	10kV 御庭 2#站 T1	10	800	640	640
2482	市区	10kV 御庭 3#站 T2	10	800	640	640
2483	市区	10kV 御庭 3#站 T1	10	800	640	640
2484	市区	10kV 奕盛 2#站 T2	10	800	640	640
2485	市区	10kV 奕盛 2#站 T1	10	800	640	640
2486	市区	10kV 奕盛 3#站 T1	10	800	640	640
2487	市区	10kV 奕盛 3#站 T2	10	800	640	640
2488	市区	10kV 奕盛 4#站 T1	10	800	640	640
2489	市区	10kV 奕盛 4#站 T2	10	800	640	640
2490	市区	10kV 奕盛 5#站 T1	10	800	640	640
2491	市区	10kV 奕盛 5#站 T2	10	800	640	640
2492	市区	10kV 奕盛 6#站 T1	10	1000	800	800
2493	市区	10kV 奕盛 6#站 T2	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
2494	市区	10kV 御庭 4#站 T2	10	800	640	640
2495	市区	10kV 御庭 4#站 T1	10	800	640	640
2496	市区	松梅叁配变	10	200	160	160
2497	市区	电经部一配变	10	200	160	160
2498	市区	输电仓库配变	10	200	160	160
2499	市区	10kV 南长 10#箱变 T1	10	630	504	504
2500	市区	10kV 新民 1#箱变 T1	10	630	504	504
2501	市区	10kV 天悦 2#站 T1	10	1000	800	800
2502	市区	10kV 天悦 2#站 T2	10	1000	800	800
2503	市区	10kV 天域 8#站 T1	10	800	640	640
2504	市区	10kV 天域 8#站 T3	10	800	640	640
2505	市区	10kV 天域 8#站 T4	10	800	640	640
2506	市区	10kV 天域 8#站 T2	10	800	640	640
2507	市区	20kV 金域 2#站 T1	20	1000	800	800
2508	市区	20kV 金域 2#站 T2	20	1000	800	800
2509	市区	20kV 金域 3#站 T1	20	1000	800	800
2510	市区	20kV 金域 3#站 T2	20	1000	800	800
2511	市区	陈巷二一配变	10	400	320	320
2512	市区	10kV 梁开 1#箱变 T1	10	630	504	504
2513	市区	金河湾 1#站 T1	10	800	640	640
2514	市区	金河湾 1#站 T2	10	800	640	640
2515	市区	金河湾 2#站 T1	10	1000	800	800
2516	市区	金河湾 2#站 T2	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
2517	市区	金河湾 3#站 T1	10	1000	800	800
2518	市区	金河湾 3#站 T2	10	1000	800	800
2519	市区	金河湾 4#站 T1	10	800	640	640
2520	市区	五星#8 站 T1	10	1000	800	800
2521	市区	金河湾 4#站 T2	10	800	640	640
2522	市区	金河湾 5#站 T1	10	800	640	640
2523	市区	金河湾 5#站 T2	10	800	640	640
2524	市区	金河湾 6#站 T1	10	800	640	640
2525	市区	金河湾 6#站 T2	10	800	640	640
2526	市区	金河湾 7#站 T1	10	800	640	640
2527	市区	金河湾 7#站 T2	10	800	640	640
2528	市区	10kV 永泰 1#箱变 T1	10	630	504	504
2529	市区	10kV 金扬 2#箱变 T1	10	630	504	504
2530	市区	10kV 金扬 3#箱变 T1	10	630	504	504
2531	市区	广益十三配变	10	200	160	160
2532	市区	广益十配变	10	200	160	160
2533	市区	广益十二配变	10	400	320	320
2534	市区	广益十一配变	10	200	160	160
2535	市区	宁海里三配变	10	400	320	320
2536	市区	10kV 中星苑 1#站 T1	10	500	400	400
2537	市区	凤南配变	10	200	160	160
2538	市区	10kV 南长 2#箱变 T1	10	630	504	504
2539	市区	10kV 南长 6#箱变 T1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
2540	市区	10kV 水曲 1#箱变 T1	10	630	504	504
2541	市区	10kV 水曲 2#箱变 T1	10	630	504	504
2542	市区	西陈桥叁配变	10	400	320	320
2543	市区	鸣一	10	200	160	160
2544	市区	光隆站 T1	10	1250	1000	1000
2545	市区	光隆站 T3	10	1250	1000	1000
2546	市区	20/10kV 尤渡苑 9#站 T2	10	1000	800	800
2547	市区	20/10kV 尤渡苑 9#站 T1	20	1000	800	800
2548	市区	农河配变	10	400	320	320
2549	市区	丰二甲配变	10	400	320	320
2550	市区	丰二庚配变	10	400	320	320
2551	市区	工艺 1#箱变 T1	10	630	504	504
2552	市区	工艺 2#箱变 T1	10	630	504	504
2553	市区	工艺 3#箱变 T1	10	630	504	504
2554	市区	五河苑 5#站 T2	10	1000	800	800
2555	市区	五河苑 5#站 T1	10	1000	800	800
2556	市区	五河苑 6#站 T1	10	1000	800	800
2557	市区	五河苑 6#站 T2	10	1000	800	800
2558	市区	10kV 阅山 2#站 T1	10	1000	800	800
2559	市区	10kV 西城 1#站 T2	10	1000	800	800
2560	市区	10kV 西城 1#站 T1	10	1000	800	800
2561	市区	10kV 西城 2#站 T2	10	800	640	640
2562	市区	10kV 西城 2#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
2563	市区	10kV 西城 3#站 T2	10	800	640	640
2564	市区	10kV 西城 3#站 T1	10	800	640	640
2565	市区	10kV 西城 4#站 T2	10	800	640	640
2566	市区	10kV 西城 4#站 T1	10	800	640	640
2567	市区	10kV 西城 5#站 T2	10	800	640	640
2568	市区	10kV 西城 5#站 T1	10	800	640	640
2569	市区	10kV 奕盛 1#站 T2	10	800	640	640
2570	市区	10kV 奕盛 1#站 T1	10	800	640	640
2571	市区	运蓉灯配变	10	200	160	160
2572	市区	会村一配变	10	400	320	320
2573	市区	会村二配变	10	400	320	320
2574	市区	小吴巷五配变	10	400	320	320
2575	市区	小吴巷八配变	10	100	80	80
2576	市区	小吴巷十二配变	10	400	320	320
2577	市区	小吴巷四配变	10	400	320	320
2578	市区	小吴巷三配变	10	400	320	320
2579	市区	小吴巷配变	10	200	160	160
2580	市区	惠龙甲四泵配变	10	400	320	320
2581	市区	邹巷配变	10	400	320	320
2582	市区	惠龙十二配变	10	200	160	160
2583	市区	惠龙七配变	10	200	160	160
2584	市区	惠龙六配变	10	200	160	160
2585	市区	会龙桥南配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
2586	市区	山北医院配变	10	400	320	320
2587	市区	知足桥配变	10	200	160	160
2588	市区	知足桥二配变	10	200	160	160
2589	市区	尤唐桥配变	10	400	320	320
2590	市区	知足桥四配变	10	200	160	160
2591	市区	红星朱巷一配变	10	200	160	160
2592	市区	蒋家湾甲配变	10	400	320	320
2593	市区	蒋家湾泵配变	10	400	320	320
2594	市区	锡航七配变	10	400	320	320
2595	市区	玉泉新村二变	10	200	160	160
2596	市区	锡航甲配变	10	400	320	320
2597	市区	锡航六配变	10	400	320	320
2598	市区	谈巷一配变	10	400	320	320
2599	市区	惠龙甲一配变	10	400	320	320
2600	市区	邹巷北配变	10	400	320	320
2601	市区	惠龙甲二配变	10	400	320	320
2602	市区	小吴巷二配变	10	400	320	320
2603	市区	吴巷新村配变	10	400	320	320
2604	市区	大吴巷泵配变	10	200	160	160
2605	市区	惠龙十四配变	10	400	320	320
2606	市区	惠龙十五配变	10	400	320	320
2607	市区	山北中学配变	10	400	320	320
2608	市区	惠龙五配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
2609	市区	惠龙二配变	10	400	320	320
2610	市区	惠龙三配变	10	200	160	160
2611	市区	邹巷乙配变	10	400	320	320
2612	市区	邹村丙配变	10	200	160	160
2613	市区	惠泉 1#站 T3	10	1000	800	800
2614	市区	知足桥三配变	10	200	160	160
2615	市区	伯渎桥贰配变	10	400	320	320
2616	市区	伯渎桥配变	10	400	320	320
2617	市区	伯渎桥叁配变	10	400	320	320
2618	市区	大车口围墙配变	10	400	320	320
2619	市区	塘泾泵配变	10	200	160	160
2620	市区	钢铁桥配变	10	400	320	320
2621	市区	大窑路配变	10	400	320	320
2622	市区	陆青配变	10	400	320	320
2623	市区	小吴巷十六配变	10	200	160	160
2624	市区	10kV 永定配电所 T1	10	1000	800	800
2625	市区	道长 1#箱变 T1	10	630	504	504
2626	市区	华夏配电所 T2	10	630	504	504
2627	市区	新苏二配变	10	400	320	320
2628	市区	新苏一配变	10	200	160	160
2629	市区	善泥坝乙配变	10	200	160	160
2630	市区	建材舍二配变	10	400	320	320
2631	市区	中南中配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
2632	市区	中销舍配变	10	200	160	160
2633	市区	初中舍配变	10	200	160	160
2634	市区	市北高中配变	10	200	160	160
2635	市区	新巷七配变	10	400	320	320
2636	市区	青石路配变	10	400	320	320
2637	市区	金匱苑#2 站 T2	10	1250	1000	1000
2638	市区	庙湾配变	10	400	301	301
2639	市区	新生路一配变	10	400	320	320
2640	市区	百岁坊二配变	10	400	320	320
2641	市区	运输站配变	10	200	160	160
2642	市区	永安市配变	10	400	320	320
2643	市区	中花苑三配变	10	400	320	320
2644	市区	中花苑一配变	10	400	320	320
2645	市区	蚊香厂配变	10	400	320	320
2646	市区	杨巷二配变	10	200	160	160
2647	市区	盛南配变	10	400	320	320
2648	市区	秀菜配变	10	400	320	320
2649	市区	稻香超市配变	10	400	320	320
2650	市区	水秀三一配变	10	400	320	320
2651	市区	水秀三二配变	10	200	160	160
2652	市区	北桥新村配变	10	200	160	160
2653	市区	槐古桥配变	10	400	320	320
2654	市区	顾桥泵配变	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
2655	市区	荷叶村一配变	10	400	320	320
2656	市区	荷叶村二配变	10	400	320	320
2657	市区	荷叶村	10	400	320	320
2658	市区	荷叶村三配变	10	200	160	160
2659	市区	复兴路甲配变	10	400	320	320
2660	市区	小尖泵配变	10	400	320	320
2661	市区	10kV 芦庄 1#箱变 T1	10	630	504	504
2662	市区	教会配变	10	400	320	320
2663	市区	八中基建配变	10	400	320	320
2664	市区	姚巷三配变	10	400	320	320
2665	市区	复兴巷配变	10	400	320	320
2666	市区	10kV 惠农 4#箱变 T1	10	400	320	320
2667	市区	10kV 沈果 2#箱变 T1	10	630	504	504
2668	市区	沈果 1#箱变 T1	10	500	400	400
2669	市区	石化环网箱变 T1	10	630	504	504
2670	市区	惠农 1#箱变 T1	10	400	320	320
2671	市区	房产箱变 T1	10	500	400	400
2672	市区	大会堂箱变 T1	10	500	400	400
2673	市区	唐巷四配变	10	400	320	320
2674	市区	唐巷十配变	10	200	160	160
2675	市区	井亭村配变	10	400	320	320
2676	市区	10kV 阅山 2#站 T2	10	1250	1000	1000
2677	市区	联桃园二配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
2678	市区	月秀 2 号站 T3	10	1000	800	800
2679	市区	10kV 月秀 2#站 T2	10	1000	800	800
2680	市区	月秀 2 号站 T1	10	1000	800	800
2681	市区	月秀 1 号站 T3	10	1000	800	800
2682	市区	月秀 1 号站 T2	10	1000	800	800
2683	市区	月秀 3 号站 T3	10	1000	800	800
2684	市区	月秀 3 号站 T2	10	1000	800	800
2685	市区	月秀 3 号站 T1	10	1000	800	800
2686	市区	10kV 芦村线 1#箱变 T1	10	630	504	504
2687	市区	五星 14#站 T1	10	1000	800	800
2688	市区	五星 15#站 T1	10	1000	800	800
2689	市区	五星 16#站 T1	10	1000	800	800
2690	市区	风雷唐巷配变	10	400	320	320
2691	市区	典古桥配变	10	400	320	320
2692	市区	饮片库配变	10	400	320	320
2693	市区	絮绵厂配变	10	200	160	160
2694	市区	风雷云配变	10	200	160	160
2695	市区	新联苑 2#站 T1	10	800	640	640
2696	市区	诸家线#2 箱变 T1	10	400	320	320
2697	市区	河埕农场配变	10	400	320	320
2698	市区	芦村新村配变	10	400	320	320
2699	市区	芦配配变	10	200	160	160
2700	市区	西金路灯配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
2701	市区	风光里乙配变	10	400	320	320
2702	市区	风光里丙配变	10	400	320	320
2703	市区	风雷宋丙配变	10	400	320	320
2704	市区	苗金西浜配变	10	400	320	320
2705	市区	雷二期六配变	10	400	320	320
2706	市区	丁巷十二配变	10	400	320	320
2707	市区	丁巷十一配变	10	400	320	320
2708	市区	真空管厂配变	10	400	320	320
2709	市区	新联村配变	10	400	320	320
2710	市区	槐古 1#箱变 T1	10	630	504	504
2711	市区	10kV 槐古北站 T2	10	1000	800	800
2712	市区	时新巷 1#箱变 T1	10	630	504	504
2713	市区	10kV 兴源 1#箱变 T1	10	630	504	504
2714	市区	10kV 人民 3#箱变 T1	10	400	320	320
2715	市区	奥田配变	10	315	252	252
2716	市区	双色织配变	10	400	320	320
2717	市区	10kV 民丰西苑 1#站 T1	10	1000	800	800
2718	市区	10kV 民丰西苑 1#站 T3	10	1000	800	800
2719	市区	10kV 民丰西苑 2#站 T4	10	1000	800	800
2720	市区	10kV 民丰西苑 2#站 T1	10	1000	800	800
2721	市区	10kV 民丰西苑 3#站 T1	10	1000	800	800
2722	市区	10kV 民丰西苑 4#站 T1	10	1000	800	800
2723	市区	工运 2#站 T1	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
2724	市区	德福站 T1	10	1000	800	800
2725	市区	10kV 东方时代站 T1	10	800	640	640
2726	市区	县物资配变	10	400	320	320
2727	市区	锡山财配变	10	400	320	320
2728	市区	10kV 南桥 1#箱变 T1	10	630	504	504
2729	市区	诸家桥丙配变	10	400	320	320
2730	市区	一里街四配变	10	200	160	160
2731	市区	一里街一配变	10	400	320	320
2732	市区	山水湖滨 2#站 T2	10	1000	800	800
2733	市区	建筑弄配变	10	400	320	320
2734	市区	绿塔路甲配变	10	400	320	320
2735	市区	总休二配变	10	200	160	160
2736	市区	龙舜新村配变	10	250	200	200
2737	市区	嘉锡大厦站 T1	10	1250	1000	1000
2738	市区	菜场十五	10	400	320	320
2739	市区	新村十四	10	400	320	320
2740	市区	沿河五配变	10	400	320	320
2741	市区	郑巷新村配变	10	400	320	320
2742	市区	杨木桥中配变	10	400	320	320
2743	市区	杨木桥巷配变	10	200	160	160
2744	市区	杨木桥六配变	10	200	160	160
2745	市区	杨木桥西配变	10	200	160	160
2746	市区	杨木桥新配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
2747	市区	五河北配变	10	200	160	160
2748	市区	10kV 芦村 2#箱变 T1	10	400	320	320
2749	市区	荣威灯配变	10	200	160	160
2750	市区	沈古巷配变	10	400	320	320
2751	市区	勤新苑配变	10	400	313	313
2752	市区	陈漕新村一配变	10	400	320	320
2753	市区	绿塔路乙配变	10	400	320	320
2754	市区	七院配变	10	400	320	320
2755	市区	绿塔路丙配变	10	400	320	320
2756	市区	绿塔路丁泵配变	10	400	320	320
2757	市区	玉泉新村	10	400	320	320
2758	市区	长庆 3#箱变	10	400	320	320
2759	市区	陈家单 2	10	50	40	40
2760	市区	杨木桥新三配变	10	400	320	320
2761	市区	杨木新四配变	10	400	320	320
2762	市区	丁巷二己配变	10	200	160	160
2763	市区	明水里	10	400	320	320
2764	市区	丁巷二乙配变	10	400	320	320
2765	市区	丁巷二甲配变	10	400	320	320
2766	市区	新桥东配变	10	315	252	252
2767	市区	庄工业配变	10	400	320	320
2768	市区	10kV 军医院站 T1	10	630	504	504
2769	市区	严巷四配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
2770	市区	向阳乙配变	10	400	320	320
2771	市区	向阳甲配变	10	400	320	320
2772	市区	向阳村二配变	10	200	160	160
2773	市区	清扬甲一配变	10	200	160	160
2774	市区	龙山巷配变	10	200	160	160
2775	市区	8690 部队箱变 T1	10	315	252	252
2776	市区	三茅峰	10	200	160	160
2777	市区	惠泉 4#站 T1	10	1000	800	800
2778	市区	惠泉 3#站 T1	10	1000	800	800
2779	市区	勤新梁鸿一配变	10	200	160	160
2780	市区	勤新梁鸿二配变	10	200	160	160
2781	市区	俞巷五配变	10	400	320	320
2782	市区	乌金桥巷配变	10	400	320	320
2783	市区	东风周配变	10	400	320	320
2784	市区	清扬泵配变	10	200	160	160
2785	市区	和平二配变	10	400	320	320
2786	市区	书院弄三配变	10	400	320	320
2787	市区	半寺西配变	10	400	320	320
2788	市区	南洋滩	10	200	160	160
2789	市区	电化北	10	200	160	160
2790	市区	惠泉 2#站 T1	10	1000	800	800
2791	市区	惠泉 6#站 T2	10	1000	800	800
2792	市区	惠泉 5#站 T1	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
2793	市区	长庆路配变	10	400	320	320
2794	市区	熙春街一配变	10	400	320	320
2795	市区	10kV 双子星 2# 站 T2	10	1000	800	800
2796	市区	陈漕 1#箱变 T1	10	200	160	160
2797	市区	10kV 吉庆苑站 T2	10	800	640	640
2798	市区	五姓巷配电所 T2	10	1000	800	800
2799	市区	接官亭配变	10	400	320	320
2800	市区	勤丰村	10	400	320	320
2801	市区	菩堤浜泵配变	10	400	320	320
2802	市区	10kV 和泰苑站 T1	10	1000	800	800
2803	市区	生活服务配变	10	400	320	320
2804	市区	青石路 5# 箱变 T1	10	630	504	504
2805	市区	青石路 2# 箱变 T1	10	630	504	504
2806	市区	惠盛路甲配变	10	200	160	160
2807	市区	马夹里配变	10	400	320	320
2808	市区	庄甲里配变	10	400	320	320
2809	市区	普济桥配变	10	400	320	320
2810	市区	惠山公路配变	10	400	320	320
2811	市区	芦庄 2#站 T1	10	1250	1000	1000
2812	市区	上庄浜一配变	10	200	160	160
2813	市区	上庄浜二配变	10	200	160	160
2814	市区	新联花园配变	10	200	160	160
2815	市区	上庄浜三配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
2816	市区	五星场配变	10	200	160	160
2817	市区	肖巷配变	10	200	160	160
2818	市区	清扬路配变	10	200	160	160
2819	市区	映山河小区配电所 T1	10	1000	800	800
2820	市区	龙山梢配变	10	400	320	320
2821	市区	钱南部队配变	10	400	320	320
2822	市区	东家巷配变	10	200	160	160
2823	市区	上庄浜四配变	10	200	160	160
2824	市区	许湾里三配变	10	400	320	320
2825	市区	许湾里二配变	10	400	320	320
2826	市区	兰苑 1#箱变 T1	10	400	320	320
2827	市区	水秀小学配变	10	400	320	320
2828	市区	五星 C 块 3#站 T2	10	1250	1000	1000
2829	市区	优族联盟站 T1	10	1000	800	800
2830	市区	映山河 2#站 1#	10	1000	800	800
2831	市区	瑞希苑站 T1	10	1000	800	800
2832	市区	芦庄 7#站 T1	10	1250	1000	1000
2833	市区	新苏六配变	10	400	320	320
2834	市区	新苏五配变	10	200	160	160
2835	市区	新苏四配变	10	400	320	320
2836	市区	新苏旁配变	10	200	160	160
2837	市区	新巷五配变	10	400	320	320
2838	市区	金城二四配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
2839	市区	金城二五配变	10	400	320	320
2840	市区	中南十四配变	10	400	320	320
2841	市区	中南十五配变	10	400	320	320
2842	市区	中南十六配变	10	400	320	320
2843	市区	中南东配变	10	400	320	320
2844	市区	中三一配变	10	400	320	320
2845	市区	中三二配变	10	400	320	320
2846	市区	中三三配变	10	200	160	160
2847	市区	中三四配变	10	400	320	320
2848	市区	中三十一配变	10	400	320	320
2849	市区	中三十配变	10	200	160	160
2850	市区	野花园甲配变	10	400	320	320
2851	市区	野花园二配变	10	400	320	320
2852	市区	县三招配变	10	200	160	160
2853	市区	江南花园六配变	10	200	160	160
2854	市区	江南花园五配变	10	200	160	160
2855	市区	江南花园四配变	10	200	160	160
2856	市区	中三九配变	10	400	320	320
2857	市区	中三五配变	10	400	320	320
2858	市区	中三六配变	10	200	160	160
2859	市区	中三七配变	10	200	160	160
2860	市区	中三八配变	10	400	320	320
2861	市区	中联二配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
2862	市区	中联四配变	10	400	320	320
2863	市区	江南花园一配变	10	200	160	160
2864	市区	江南花园二配变	10	200	160	160
2865	市区	江南花园三配变	10	200	160	160
2866	市区	丰一乙配变	10	400	320	320
2867	市区	中联三配变	10	400	320	320
2868	市区	中联五配变	10	400	320	320
2869	市区	中联七配变	10	200	160	160
2870	市区	中联六配变	10	200	160	160
2871	市区	中联十配变	10	400	320	320
2872	市区	中联九配变	10	400	320	320
2873	市区	中联十一配变	10	400	320	320
2874	市区	中联十二配变	10	400	320	320
2875	市区	中联十三配变	10	400	320	320
2876	市区	中联二八配变	10	200	160	160
2877	市区	中联二七配变	10	400	320	320
2878	市区	中联二五配变	10	400	320	320
2879	市区	丰一丙配变	10	400	320	320
2880	市区	丰二丙配变	10	400	320	320
2881	市区	质量监督配变	10	200	160	160
2882	市区	瑞二甲配变	10	200	160	160
2883	市区	中联二六配变	10	200	160	160
2884	市区	中联二四配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
2885	市区	中联二三配变	10	400	320	320
2886	市区	中联二二配变	10	400	320	320
2887	市区	中联十四配变	10	400	320	320
2888	市区	中联十五配变	10	400	320	320
2889	市区	中联十八配变	10	400	320	320
2890	市区	中联十七配变	10	400	320	320
2891	市区	中联十九配变	10	200	160	160
2892	市区	中联二十一配变	10	200	160	160
2893	市区	瑞二乙配变	10	400	320	320
2894	市区	瑞二戊配变	10	400	320	320
2895	市区	县种舍配变	10	400	320	320
2896	市区	瑞陈贰一配变	10	400	320	320
2897	市区	瑞陈壹一配变	10	400	320	320
2898	市区	瑞陈壹二配变	10	400	320	320
2899	市区	瑞陈贰二配变	10	400	320	320
2900	市区	10kV 广丰 1#箱变 T1	10	630	504	504
2901	市区	东城风景 1#	10	1000	800	800
2902	市区	杨村委配变	10	400	320	320
2903	市区	高车头配变	10	400	320	320
2904	市区	社福院配变	10	400	320	320
2905	市区	广益村配变	10	400	320	320
2906	市区	广益七配变	10	400	320	320
2907	市区	杨木桥北配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
2908	市区	广益六配变	10	400	320	320
2909	市区	广益五配变	10	400	320	320
2910	市区	广益四配变	10	400	320	320
2911	市区	广益三配变	10	400	320	320
2912	市区	广益一配变	10	400	320	320
2913	市区	广益二配变	10	400	320	320
2914	市区	管巷西配变	10	400	320	320
2915	市区	丰三八配变	10	315	252	252
2916	市区	商业贸配变	10	400	320	320
2917	市区	凤翔南配变	10	200	160	160
2918	市区	动力家舍配变	10	200	160	160
2919	市区	丁村医配变	10	400	320	320
2920	市区	黄巷集甲配变	10	400	320	320
2921	市区	黄巷东二配变	10	400	320	320
2922	市区	巡桥配变	10	400	320	320
2923	市区	野岸排涝泵	10	200	160	160
2924	市区	通江电信配变	10	400	257	257
2925	市区	施巷乙配变	10	200	160	160
2926	市区	槐古二二配变	10	400	320	320
2927	市区	永乐配变	10	400	320	320
2928	市区	惠东二配变	10	200	160	160
2929	市区	惠东四配变	10	200	160	160
2930	市区	惠东五配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
2931	市区	惠东六配变	10	400	320	320
2932	市区	10kV 嘉德花园 1#站 T3	10	1250	1000	1000
2933	市区	10kV 嘉德花园 2#站 T4	10	1250	1000	1000
2934	市区	新联家园 1#站 T1	10	1000	800	800
2935	市区	银仁站 T2	10	1000	800	800
2936	市区	新联家园 2#站 T1	10	1250	1000	1000
2937	市区	新联家园 3#站 T1	10	1250	1000	1000
2938	市区	河埭配变	10	400	320	320
2939	市区	政舍一配变	10	80	64	64
2940	市区	政舍二配变	10	80	64	64
2941	市区	政舍三配变	10	80	64	64
2942	市区	政舍六配变	10	80	64	64
2943	市区	政舍七配变	10	80	64	64
2944	市区	政舍十六配变	10	200	160	160
2945	市区	政舍十三配变	10	200	160	160
2946	市区	政舍十四配变	10	200	160	160
2947	市区	赵家浜北配变	10	400	320	320
2948	市区	新联苑 2#站 T2	10	800	640	640
2949	市区	10kV 民丰 1#站 T1	10	630	504	504
2950	市区	五里十配变	10	200	160	160
2951	市区	惠巷丁配变	10	400	320	320
2952	市区	塔影苑#2 站 T2	10	630	504	504
2953	市区	黄安#1 站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
2954	市区	黄安#1站 T1	10	800	640	640
2955	市区	黄安#2站 T2	10	800	640	640
2956	市区	黄安#2站 T1	10	800	640	640
2957	市区	广南交东二配变	10	400	320	320
2958	市区	10kV 西泾 9#箱变 T1	10	630	504	504
2959	市区	塔影苑#2站 T1	10	630	504	504
2960	市区	民丰红配变	10	400	320	320
2961	市区	10kV 锦数双河苑 6#站 T2	10	800	640	640
2962	市区	10kV 水秀 22#箱变 T1	10	630	504	504
2963	市区	20kV 黄泥头佳苑 4#站 T4	20	800	640	640
2964	市区	盛二八配变	10	400	320	320
2965	市区	上马叁九配变	10	400	320	320
2966	市区	10kV 耕读锦绣院 4#站 T3	10	800	640	640
2967	市区	10kV 融禾 10#站 T3	10	800	640	640
2968	市区	10kV 锡源尚院 10#站 T2	10	800	640	640
2969	市区	10kV 锦数双河苑 3#站 T3	10	800	640	640
2970	市区	10kV 融禾 4#站 T4	10	800	640	640
2971	市区	10kV 江花 7#站 T3	10	800	640	640
2972	市区	风王巷三配变	10	400	320	320
2973	市区	周立交	10	200	160	160
2974	市区	风王巷甲配变	10	400	320	320
2975	市区	10kV 大塘御园 10#站 T1	10	800	640	640
2976	市区	10kV 锦数双河苑 2#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
2977	市区	10kV 文澜雅苑 2#站 T3	10	800	640	640
2978	市区	10kV 汀澜雅居 1#站 T3	10	800	640	640
2979	市区	10kV 星海苑 1#箱变 T1	10	630	504	504
2980	市区	10kV 星海苑 2#箱变 T1	10	630	504	504
2981	市区	广丰 4#箱变 T1	10	630	504	504
2982	市区	10kV 汀澜雅居 1#站 T1	10	800	640	640
2983	市区	毛巷甲配变	10	400	320	320
2984	市区	惠龙华配变	10	400	320	320
2985	市区	邹巷甲配变	10	400	320	320
2986	市区	风光里甲配变	10	400	320	320
2987	市区	10kV 梁中锦和 1#站 T1	10	630	504	504
2988	市区	10kV 鑫悦华府 6#站 T2	10	800	640	640
2989	市区	10kV 锦数双河苑 4#站 T3	10	800	640	640
2990	市区	10kV 震泽 14#箱变 T1	10	630	504	504
2991	市区	刘潭十八配变	10	400	320	320
2992	市区	10kV 青塘雅苑 3#站 T2	10	800	640	640
2993	市区	农机新村二配变	10	400	320	320
2994	市区	刘潭十九配变	10	400	320	320
2995	市区	刘潭二十配变	10	400	320	320
2996	市区	10kV 天渝尊园 5#站 T3	10	800	640	640
2997	市区	10kV 锦数双河苑 9#站 T1	10	800	640	640
2998	市区	10kV 裕景澜园 3#站 T4	10	800	640	640
2999	市区	10kV 大塘御园 9#站 T4	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
3000	市区	嘉源三配变	10	400	320	320
3001	市区	10kV 江花 3#站 T3	10	800	640	640
3002	市区	10kV 永泰 2#箱变 T1	10	630	504	504
3003	市区	芦庄 4#站 T1	10	1250	1000	1000
3004	市区	芦庄 4#站 T2	10	1250	1000	1000
3005	市区	芦庄 4#站 T3	10	1250	1000	1000
3006	市区	10kV 塔影 4#箱变 T1	10	630	504	504
3007	市区	10kV 融禾 4#站 T3	10	800	640	640
3008	市区	10kV 亭子桥 3#箱变 T1	10	630	504	504
3009	市区	十一中配变	10	400	320	320
3010	市区	10kV 扬花苑 1#站 T2	10	800	640	640
3011	市区	10kV 融禾 7#站 T3	10	800	640	640
3012	市区	10kV 九悦雅筑 3#站 T1	10	800	640	640
3013	市区	大运华府 5#站 T1	10	800	640	640
3014	市区	10kV 晶晶 3#站 T1	10	800	640	640
3015	市区	10kV 水秀 3#箱变 T1	10	630	504	504
3016	市区	10kV 彩乐居 3#站 T4	10	800	640	640
3017	市区	10kV 御庭 7#站 T1	10	800	640	640
3018	市区	青石路 4#箱变 T1	10	630	504	504
3019	市区	10kV 上棠雅园 1#站 T3	10	800	640	640
3020	市区	10kV 天渝尊园 5#站 T1	10	800	640	640
3021	市区	10kV 马湾 1#箱变 T1	10	630	504	504
3022	市区	10kV 许艾 3#箱变 T1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
3023	市区	10kV 许艾 4#箱变 T1	10	630	504	504
3024	市区	10kV 兴宸嘉苑 2#站 T1	10	800	640	640
3025	市区	笆斗弄一配变	10	400	320	320
3026	市区	10kV 范古 4# 站 T1	10	1000	800	800
3027	市区	10kV 荟溪锦园 2#站 T3	10	800	640	640
3028	市区	10kV 映山湖 4#箱变 T1	10	630	504	504
3029	市区	养基队配变	10	400	320	320
3030	市区	靖海八配变	10	400	320	320
3031	市区	10kV 和新 5#箱变 T1	10	630	504	504
3032	市区	10kV 水秀 8#箱变 T1	10	630	504	504
3033	市区	双河上配变	10	400	320	320
3034	市区	红星西坝二配变	10	400	320	320
3035	市区	惠峰戌配变	10	400	320	320
3036	市区	小吴巷十配变	10	400	320	320
3037	市区	北塘临时配变	10	400	320	320
3038	市区	井亭东配变	10	400	320	320
3039	市区	10kV 稻村 6#箱变 T1	10	630	504	504
3040	市区	宪丰 1#箱变 T1	10	630	504	504
3041	市区	宪丰 3#箱变 T1	10	630	504	504
3042	市区	宪丰 4#箱变 T1	10	630	504	504
3043	市区	宪丰 5#箱变 T1	10	630	504	504
3044	市区	地质 5#箱变 T1	10	630	504	504
3045	市区	桥边 2#箱变 T1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
3046	市区	桥边 3# 箱变 T1	10	630	504	504
3047	市区	陈巷任巷南配变	10	200	160	160
3048	市区	龙塘家园 7# 站 T2	10	1000	800	800
3049	市区	严家 1# 箱变 T1	10	630	504	504
3050	市区	严家 2# 箱变 T1	10	630	504	504
3051	市区	严家 5# 箱变 T1	10	630	504	504
3052	市区	阅山 2#箱变 T1	10	630	504	504
3053	市区	阅山 4#箱变 T1	10	630	504	504
3054	市区	地质 1#箱变 T1	10	630	504	504
3055	市区	地质 2#箱变 T1	10	630	504	504
3056	市区	地质 3#箱变 T1	10	630	504	504
3057	市区	地质 4#箱变 T1	10	630	504	504
3058	市区	同仁 5# 箱变 T1	10	630	504	504
3059	市区	永兴站 T1	10	1000	800	800
3060	市区	永兴站 T2	10	1000	800	800
3061	市区	永兴站 T3	10	1000	800	800
3062	市区	红光配变	10	400	230	230
3063	市区	金匱苑 4# 站 T4	10	1250	1000	1000
3064	市区	随想配变	10	400	320	320
3065	市区	石澄路灯配变	10	200	160	160
3066	市区	孙蒋十五配变	10	200	160	160
3067	市区	红光三队配变	10	400	320	320
3068	市区	建筑丙配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
3069	市区	扬北新村配变	10	400	320	320
3070	市区	防汛配变	10	200	160	160
3071	市区	尤渡苑 5# 站 T2	10	800	640	640
3072	市区	10kV 御墅 2#站 T1	10	800	640	640
3073	市区	10kV 御墅 2#站 T2	10	800	640	640
3074	市区	利农南配变	10	400	320	320
3075	市区	金阳大厦站 T1	10	400	320	320
3076	市区	速达配变	10	200	160	160
3077	市区	10kV 瑞景 1# 站 T2	10	800	640	640
3078	市区	瑞景 2# 站 T2	10	800	640	640
3079	市区	瑞景 2# 站 T1	10	800	640	640
3080	市区	丁巷二新配变	10	400	320	320
3081	市区	五星#8 站 T3	10	1000	800	800
3082	市区	凤盛灯配变	10	200	160	160
3083	市区	苏豪 1#站 T2	10	800	640	640
3084	市区	苏豪 2#站 T2	10	1000	800	800
3085	市区	朗诗 1#站 T1	10	1000	800	800
3086	市区	朗诗 1#站 T2	10	1000	800	800
3087	市区	朗诗 2# 站 T1	10	1000	800	800
3088	市区	朗诗 2# 站 T2	10	1000	800	800
3089	市区	10kV 南长 3#箱变 T1	10	630	504	504
3090	市区	南长 4#箱变 T1	10	630	504	504
3091	市区	10kV 叶片 7#箱变 T1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
3092	市区	扬名 2#箱变 T1	10	630	504	504
3093	市区	扬名 3#箱变 T1	10	630	504	504
3094	市区	芦村 6#箱变 T1	10	630	504	504
3095	市区	芦村 8#箱变 T1	10	630	504	504
3096	市区	10kV 叶片 4#箱变 T1	10	630	504	504
3097	市区	10kV 叶片 1#箱变 T1	10	630	504	504
3098	市区	10kV 叶片 2#箱变 T1	10	630	504	504
3099	市区	10kV 诺卡 2#站 T2	10	800	640	640
3100	市区	10kV 诺卡 3#站 T1	10	800	640	640
3101	市区	10kV 诺卡 3#站 T2	10	800	640	640
3102	市区	清扬一配变	10	400	320	320
3103	市区	清扬二配变	10	400	320	320
3104	市区	清扬三配变	10	200	160	160
3105	市区	清扬四配变	10	400	320	320
3106	市区	塘泾一配变	10	315	252	252
3107	市区	扬名西坝甲配变	10	200	160	160
3108	市区	扬名西坝乙配变	10	400	320	320
3109	市区	政舍十九配变	10	400	320	320
3110	市区	塘泾三配变	10	315	252	252
3111	市区	塘泾乙配变	10	315	252	252
3112	市区	塘泾二配变	10	400	320	320
3113	市区	南洋花园站 T1	10	800	640	640
3114	市区	南洋花园站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
3115	市区	范古 5#站 T2	10	1000	800	800
3116	市区	前张巷甲配变	10	400	320	320
3117	市区	桥边 1#箱变 T1	10	630	504	504
3118	市区	风顺里 1#箱变 T1	10	400	320	320
3119	市区	风顺里 4#箱变 T1	10	400	320	320
3120	市区	凤加站 T1	10	800	640	640
3121	市区	金匱苑 4#站 T2	10	1250	1000	1000
3122	市区	10kV 景苑站 T1	10	1000	800	800
3123	市区	叙康 3#箱变 T1	10	400	320	320
3124	市区	惠钱 1#箱变 T1	10	630	504	504
3125	市区	学广路灯配变	10	200	160	160
3126	市区	华新村 3	10	400	320	320
3127	市区	军医 1#箱变 T1	10	630	504	504
3128	市区	军医 2#箱变 T1	10	630	504	504
3129	市区	军医 3#箱变 T1	10	630	504	504
3130	市区	凤滨线 1#箱变 T1	10	630	504	504
3131	市区	10kV 金山 1#箱变 T1	10	630	504	504
3132	市区	10kV 无锡监狱站 T2	10	630	504	504
3133	市区	凤加站 T2	10	800	640	640
3134	市区	孙蒋十一配变	10	200	160	160
3135	市区	谈巷六配变	10	400	320	320
3136	市区	向阳 16#箱变 T1	10	630	504	504
3137	市区	10kV 天渝骄园二期 4#站 T4	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
3138	市区	10kV 春熙雅苑 2#站 T1	10	800	640	640
3139	市区	10kV 崇安府 3#站 T1	10	800	640	640
3140	市区	10kV 邱巷 44#箱变 T1	10	630	504	504
3141	市区	10kV 青塘雅苑 3#站 T3	10	800	640	640
3142	市区	10kV 绿塔 1#箱变 T1	10	630	504	504
3143	市区	惠峰丁配变	10	400	320	320
3144	市区	沈巷肆配变	10	400	320	320
3145	市区	20kV 西水东 18#站 T2	20	800	640	640
3146	市区	10kV 荟溪锦园 2#站 T2	10	800	640	640
3147	市区	10kV 天御 2#站 T1	10	800	640	640
3148	市区	10kV 天御 2#站 T2	10	800	640	640
3149	市区	10kV 春熙雅苑 3#站 T3	10	800	640	640
3150	市区	曹家浜二配变	10	400	320	320
3151	市区	泛华箱变 T1	10	500	400	400
3152	市区	锦明九配变	10	400	320	320
3153	市区	10kV 天域华园 5#站 T4	10	800	640	640
3154	市区	10kV 鑫悦华府 4#站 T1	10	800	640	640
3155	市区	金盾配变	10	400	320	320
3156	市区	10kV 耕读锦绣院 4#站 T4	10	800	640	640
3157	市区	10kV 稻村 5#箱变 T1	10	630	504	504
3158	市区	曹湾配变	10	400	320	320
3159	市区	五里 1#箱变 T1	10	630	504	504
3160	市区	10kV 大塘御园 9#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
3161	市区	10kV 后张巷 1#箱变 T1	10	630	504	504
3162	市区	10kV 裕景澜园 5#站 T2	10	800	640	640
3163	市区	10kV 西泾 7#箱变 T1	10	630	504	504
3164	市区	后西溪丁配变	10	400	320	320
3165	市区	10kV 天一华府 4#站 T2	10	800	640	640
3166	市区	10kV 融禾 11#站 T2	10	800	640	640
3167	市区	西漳 1#箱变 T1	10	630	504	504
3168	市区	10kV 长庆大厦 1#箱变 T1	10	630	504	504
3169	市区	10kV 水秀 35#箱变 T1	10	630	504	504
3170	市区	东湖塘配变	10	400	320	320
3171	市区	水墨头丁配变	10	400	320	320
3172	市区	凤翔花苑 4#箱变 T1	10	400	320	320
3173	市区	10kV 五河新村 2#箱变 T1	10	630	504	504
3174	市区	10kV 兴源 2#箱变 T1	10	400	320	320
3175	市区	10kV 彩乐居 3#站 T1	10	800	640	640
3176	市区	洞桥头乙配变	10	400	320	320
3177	市区	10kV 悦珑湾 7#站 T2	10	800	640	640
3178	市区	10kV 天渝尊园 6#站 T2	10	800	640	640
3179	市区	10kV 西水晶舍 5#站 T2	10	800	640	640
3180	市区	10kV 西水晶舍 5#站 T3	10	800	640	640
3181	市区	10kV 水秀 15#箱变 T1	10	630	504	504
3182	市区	10kV 兰苑 2#箱变 T1	10	630	504	504
3183	市区	百岁坊一配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
3184	市区	10kV 江溪 1#箱变 T1	10	630	504	504
3185	市区	10kV 邱巷 12#箱变 T1	10	630	504	504
3186	市区	新任巷配变	10	200	160	160
3187	市区	谈巷泵配变	10	400	320	320
3188	市区	10kV 梁中锦和 1#站 T2	10	630	504	504
3189	市区	10kV 水秀 32#箱变 T1	10	630	504	504
3190	市区	华伍配变	10	400	320	320
3191	市区	东塘巷甲配变	10	400	320	320
3192	市区	10kV 悦蓉雅苑 4#站 T1	10	800	640	640
3193	市区	10kV 青塘雅苑 2#站 T1	10	800	640	640
3194	市区	10kV 悦蓉雅苑 3#站 T4	10	800	640	640
3195	市区	九曲基乙配变	10	400	320	320
3196	市区	10kV 东岭 2#站 T2	10	800	640	640
3197	市区	10kV 大运华府 10#站 T3	10	800	640	640
3198	市区	10kV 青塘雅苑 2#站 T2	10	800	640	640
3199	市区	10kV 悦禧家园 5#站 T1	10	800	640	640
3200	市区	10kV 江花 3#站 T2	10	800	640	640
3201	市区	10kV 海角 6#箱变 T1	10	630	504	504
3202	市区	10kV 天域华园 4#站 T2	10	800	640	640
3203	市区	10kV 惠澜佳园 1#站 T3	10	800	640	640
3204	市区	10kV 西水晶舍 4#站 T2	10	800	640	640
3205	市区	10kV 天卒 4#箱变 T1	10	630	504	504
3206	市区	后阳巷三配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
3207	市区	乌桥配变	10	400	320	320
3208	市区	高桥天惠配变	10	400	320	320
3209	市区	10kV 大运华府 4#站 T3	10	800	640	640
3210	市区	10kV 悦禧家园 5#站 T2	10	800	640	640
3211	市区	10kV 北庄 10#箱变 T1	10	630	504	504
3212	市区	10kV 崇安府 3#站 T3	10	800	640	640
3213	市区	10kV 唐周 1#箱变 T1	10	630	504	504
3214	市区	10kV 金科 2#站 T1	10	800	640	640
3215	市区	10kV 金科 2#站 T3	10	800	640	640
3216	市区	10kV 金科 2#站 T4	10	800	640	640
3217	市区	10kV 金科 2#站 T2	10	800	640	640
3218	市区	醉香园配变	10	400	320	320
3219	市区	10kV 水秀 23#箱变 T1	10	630	504	504
3220	市区	10kV 黄石嘉园 3#站 T1	10	800	640	640
3221	市区	10kV 锡沙 2#箱变 T1	10	630	504	504
3222	市区	20kV 黄泥头佳苑 3#站 T1	20	800	640	640
3223	市区	10kV 金扬怡庭 6#站 T3	10	800	640	640
3224	市区	10kV 蔚观 7#站 T3	10	800	640	640
3225	市区	10kV 蔚观 7#站 T1	10	800	640	640
3226	市区	10kV 蔚观 7#站 T2	10	800	640	640
3227	市区	10kV 蔚观 7#站 T4	10	800	640	640
3228	市区	扬帆副食配变	10	400	320	320
3229	市区	大运华府 6#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
3230	市区	10kV 锦数双河苑 4#站 T4	10	800	640	640
3231	市区	10kV 江花 4#站 T2	10	800	640	640
3232	市区	10kV 悦禧家园 7#站 T4	10	800	640	640
3233	市区	东泉花园配变	10	400	320	320
3234	市区	10kV 溪涧雅苑站 T2	10	800	640	640
3235	市区	10kV 悦惠雅苑 1#站 T2	10	800	640	640
3236	市区	10kV 悦禧家园 8#站 T3	10	800	640	640
3237	市区	10kV 耕读锦绣院 4#站 T1	10	800	640	640
3238	市区	10kV 金山 4#箱变 T1	10	630	504	504
3239	市区	10kV 香榭 1#站 T2	10	800	640	640
3240	市区	20kV 黄泥头佳苑 2#站 T4	20	800	640	640
3241	市区	10kV 海角 4#箱变 T1	10	630	504	504
3242	市区	10kV 稻村 20#箱变 T1	10	630	504	504
3243	市区	10kV 西水晶舍 3#站 T2	10	800	640	640
3244	市区	黄巷七配变	10	400	320	320
3245	市区	10kV 誉品 2#站 T1	10	800	640	640
3246	市区	10kV 誉品 2#站 T2	10	800	640	640
3247	市区	10kV 誉品 2#站 T3	10	800	640	640
3248	市区	10kV 誉品 2#站 T4	10	800	640	640
3249	市区	10kV 誉品 3#站 T3	10	800	640	640
3250	市区	10kV 誉品 3#站 T4	10	800	640	640
3251	市区	10kV 誉品 3#站 T1	10	800	640	640
3252	市区	10kV 誉品 3#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
3253	市区	锡山区甲配变	10	400	320	320
3254	市区	10kV 金山 5#箱变 T1	10	630	504	504
3255	市区	10kV 金山 6#箱变 T1	10	630	504	504
3256	市区	10kV 金山 7#箱变 T1	10	630	504	504
3257	市区	10kV 誉品 4#站 T3	10	800	640	640
3258	市区	10kV 誉品 4#站 T4	10	800	640	640
3259	市区	10kV 誉品 4#站 T1	10	800	640	640
3260	市区	10kV 誉品 4#站 T2	10	800	640	640
3261	市区	10kV 置煤 4#箱变 T1	10	630	504	504
3262	市区	惠畅里 5#箱变 T1	10	630	504	504
3263	市区	10kV 亭子桥 1#箱变 T1	10	630	504	504
3264	市区	10kV 天卒 1#箱变 T1	10	630	504	504
3265	市区	沁园 2 号站 T2	10	800	640	640
3266	市区	沁园 2 号站 T1	10	800	640	640
3267	市区	10kV 景熙雅苑 2#站 T1	10	800	640	640
3268	市区	10kV 许运 2#箱变 T1	10	630	504	504
3269	市区	10kV 悦禧家园 6#站 T2	10	800	640	640
3270	市区	大绛 1#箱变 T1	10	630	504	504
3271	市区	20kV 金域 11#站 T3	20	800	640	640
3272	市区	10kV 天渝骄园 7#站 T1	10	800	640	640
3273	市区	红星苑 6#箱变 T1	10	630	504	504
3274	市区	10kV 靖海 2#箱变 T1	10	630	504	504
3275	市区	10kV 吉宝 5#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
3276	市区	10kV 耕读锦绣院 2#站 T1	10	800	640	640
3277	市区	10kV 天渝骄园 7#站 T4	10	800	640	640
3278	市区	10kV 天渝尊园 2#站 T3	10	800	640	640
3279	市区	尤巷 1#箱变 T1	10	630	504	504
3280	市区	10kV 大塘御园 11#站 T2	10	800	640	640
3281	市区	10kV 拱北 1#箱变 T1	10	630	504	504
3282	市区	10kV 北创 6#站 T2	10	800	640	640
3283	市区	10kV 锡源尚院 4#站 T3	10	800	640	640
3284	市区	20kV 黄泥头佳苑 2#站 T2	20	800	640	640
3285	市区	10kV 震泽 2#箱变 T1	10	630	504	504
3286	市区	10kV 邱巷 27#箱变 T1	10	630	504	504
3287	市区	10kV 水秀 7#箱变 T1	10	630	504	504
3288	市区	界南四配变	10	400	320	320
3289	市区	界南二配变	10	400	320	320
3290	市区	界南一配变	10	400	320	320
3291	市区	10kV 耕读锦绣院 3#站 T4	10	800	640	640
3292	市区	10kV 东岭 5#站 T1	10	800	640	640
3293	市区	10kV 震泽 12#箱变 T1	10	630	504	504
3294	市区	10kV 江花 2#站 T2	10	800	640	640
3295	市区	10kV 彩乐居 7#站 T4	10	800	640	640
3296	市区	10kV 西水晶舍 2#站 T2	10	800	640	640
3297	市区	电仪房开二配变	10	400	320	320
3298	市区	大运华府 5#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
3299	市区	10kV 客运 1#箱变 T1	10	630	504	504
3300	市区	10kV 鲍巷 3#箱变 T1	10	630	504	504
3301	市区	10kV 天域华园 3#站 T4	10	800	640	640
3302	市区	10kV 黄石嘉园 2#站 T3	10	800	640	640
3303	市区	10kV 天卒 9#箱变 T1	10	630	504	504
3304	市区	10kV 置煤 6#箱变 T1	10	630	504	504
3305	市区	10kV 大运华府 11#站 T2	10	800	640	640
3306	市区	10KV 金科 7#站 T3	10	800	640	640
3307	市区	五里 2#箱变 T1	10	630	504	504
3308	市区	10kV 富岸 1#箱变 T1	10	630	504	504
3309	市区	向阳 18#箱变 T1	10	630	504	504
3310	市区	10kV 扬花苑 2#站 T1	10	800	640	640
3311	市区	勤俭新村二配变	10	200	160	160
3312	市区	圆通广场箱变 T1	10	630	504	504
3313	市区	蒋家巷配变	10	200	160	160
3314	市区	肚肠围配变	10	400	320	320
3315	市区	西泾浜配变	10	400	320	320
3316	市区	黄巷西泾配变	10	400	320	320
3317	市区	南阳四配变	10	400	320	320
3318	市区	南阳十配变	10	400	320	320
3319	市区	南阳八配变	10	400	320	320
3320	市区	南阳七配变	10	200	160	160
3321	市区	堵巷二配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
3322	市区	10kV 天渝尊园 8#站 T3	10	800	640	640
3323	市区	前盛里配变	10	400	320	320
3324	市区	北人武配变	10	400	320	320
3325	市区	红星朱巷配变	10	400	320	320
3326	市区	姚巷浜泵配变	10	400	320	320
3327	市区	蒋家湾站 T2	10	1250	1000	1000
3328	市区	双河三配变	10	200	160	160
3329	市区	双河丁配变	10	400	320	320
3330	市区	双河牌楼配变	10	400	320	320
3331	市区	李巷泵配变	10	400	320	320
3332	市区	双河十配变	10	400	320	320
3333	市区	双河九配变	10	400	320	320
3334	市区	双河十三配变	10	400	320	320
3335	市区	双河六配变	10	400	320	320
3336	市区	塔拾壹二配变	10	400	320	320
3337	市区	盛二九配变	10	200	160	160
3338	市区	惠峰路南配变	10	200	160	160
3339	市区	惠峰八配变	10	200	160	160
3340	市区	惠峰九配变	10	400	320	320
3341	市区	盛二十一配变	10	200	160	160
3342	市区	惠峰五配变	10	400	320	320
3343	市区	惠峰六配变	10	200	160	160
3344	市区	惠峰七配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
3345	市区	惠峰四配变	10	200	160	160
3346	市区	惠峰三配变	10	200	160	160
3347	市区	惠峰乙配变	10	400	320	320
3348	市区	惠峰十配变	10	200	160	160
3349	市区	惠峰十一配变	10	400	320	320
3350	市区	后盛岸配变	10	400	320	320
3351	市区	造船二配变	10	400	320	320
3352	市区	红五月一配变	10	400	320	320
3353	市区	小学八配变	10	200	160	160
3354	市区	新华四队配变	10	400	320	320
3355	市区	唐周巷 8#站 T2	10	1250	1000	1000
3356	市区	唐周巷 9#站 T2	10	1250	1000	1000
3357	市区	长善坊一配变	10	400	320	320
3358	市区	一中舍配变	10	400	320	320
3359	市区	清名一配变	10	400	320	320
3360	市区	清名二配变	10	400	320	320
3361	市区	会龙垅配变	10	400	320	320
3362	市区	扬名一六变	10	200	160	160
3363	市区	会龙姚巷配变	10	400	320	320
3364	市区	新江南 1#箱变 T1	10	630	504	504
3365	市区	桥头巷配变	10	400	320	320
3366	市区	10kV 永丰站 T1	10	800	640	640
3367	市区	10kV 扬北站 T1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
3368	市区	电仪房开四配变	10	400	320	320
3369	市区	电仪房开三配变	10	400	320	320
3370	市区	10kV 瑞江 1#站 T3	10	1250	1000	1000
3371	市区	10kV 瑞江 2#站 T2	10	1000	800	800
3372	市区	兴源基建配变	10	400	320	320
3373	市区	10kV 嘉德花园 1#站 T1	10	1250	1000	1000
3374	市区	10kV 嘉德花园 2#站 T1	10	1250	1000	1000
3375	市区	惠龙一配变	10	400	320	320
3376	市区	大庄浜配变	10	400	320	320
3377	市区	大庄泵配变	10	400	320	320
3378	市区	会龙桥配变	10	400	320	320
3379	市区	双河二十一配变	10	400	320	320
3380	市区	双河十五配变	10	200	160	160
3381	市区	双河十六配变	10	200	160	160
3382	市区	惠峰丙配变	10	315	252	252
3383	市区	惠峰干休配变	10	200	160	160
3384	市区	上马墩四配变	10	400	320	320
3385	市区	盛三甲配变	10	400	320	320
3386	市区	鲍家桥乙配变	10	200	160	160
3387	市区	10kV 龙海苑站 T3	10	1000	800	800
3388	市区	家乐 2 号站 T2	10	800	640	640
3389	市区	清名七配变	10	400	320	320
3390	市区	清名六配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
3391	市区	清名八配变	10	400	320	320
3392	市区	清名十配变	10	100	80	80
3393	市区	清名九配变	10	315	252	252
3394	市区	永泰三配变	10	200	160	160
3395	市区	永泰四配变	10	400	320	320
3396	市区	永泰五配变	10	400	320	320
3397	市区	永泰六配变	10	400	320	320
3398	市区	永泰二配变	10	400	320	320
3399	市区	界泾弄配变	10	400	320	320
3400	市区	清名二四配变	10	400	320	320
3401	市区	清名二三配变	10	200	160	160
3402	市区	10kV 锡源尚院 4#站 T1	10	800	640	640
3403	市区	景华苑乙配变	10	200	160	160
3404	市区	太湖龙配变	10	200	160	160
3405	市区	小吴巷九配变	10	400	320	320
3406	市区	小吴巷十一配变	10	200	160	160
3407	市区	惠华一配变	10	400	320	320
3408	市区	双河十八配变	10	200	160	160
3409	市区	双河二十配变	10	400	320	320
3410	市区	双河东庄二配变	10	400	320	320
3411	市区	泾头配变	10	200	160	160
3412	市区	新江南 2#箱变 T1	10	630	504	504
3413	市区	芦村公交配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
3414	市区	五星路灯配变	10	200	160	160
3415	市区	二校配变	10	200	160	160
3416	市区	五星谢配变	10	200	160	160
3417	市区	五星沁园 1#站 T1	10	1250	1000	1000
3418	市区	扬名沁园配变	10	400	320	320
3419	市区	沁花园三配变	10	400	320	320
3420	市区	沁花园二配变	10	400	320	320
3421	市区	惠龙甲六配变	10	400	320	320
3422	市区	沁园一期 1#箱变 T1	10	400	320	320
3423	市区	沁苑一配变	10	200	160	160
3424	市区	沁苑乙配变	10	400	320	320
3425	市区	小朱巷四配变	10	400	320	320
3426	市区	严巷配变	10	400	320	320
3427	市区	欢庆桥二配变	10	400	320	320
3428	市区	清名二一配变	10	400	320	320
3429	市区	清名十一配变	10	400	320	320
3430	市区	南阳一配变	10	400	320	320
3431	市区	严巷五配变	10	400	320	320
3432	市区	刘潭桥四配变	10	400	320	320
3433	市区	翠云五配变	10	400	320	320
3434	市区	永乐大厦箱变 T1	10	630	504	504
3435	市区	南洋花园站 T4	10	800	640	640
3436	市区	逸景苑站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
3437	市区	新扬配变	10	100	80	80
3438	市区	曹张七配变	10	400	320	320
3439	市区	宁海里十五配变	10	400	320	320
3440	市区	气象台配变	10	400	320	320
3441	市区	10kV 北庄 2#箱变 T1	10	400	320	320
3442	市区	10KV 华侨城 1 号站 T1	10	630	504	504
3443	市区	供电备配变	10	400	307	307
3444	市区	惠华三配变	10	400	320	320
3445	市区	惠华四配变	10	400	320	320
3446	市区	惠华二配变	10	400	320	320
3447	市区	惠华新村泵配变	10	400	320	320
3448	市区	山北手套配变	10	200	160	160
3449	市区	盛三村配变	10	400	320	320
3450	市区	护渎浜配变	10	400	320	320
3451	市区	严棚村配变	10	400	320	320
3452	市区	盛巷三配变	10	200	160	160
3453	市区	10kV 二泉 1 号站 T1	10	1000	800	800
3454	市区	10kV 二泉 2 号站 T1	10	1000	800	800
3455	市区	10kV 二泉 3 号站 T1	10	1000	800	800
3456	市区	青龙桥宪配变	10	400	320	320
3457	市区	红星西坝配变	10	400	320	320
3458	市区	沁苑二配变	10	200	160	160
3459	市区	沁小二配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
3460	市区	沁小一配变	10	400	320	320
3461	市区	银辉站 1#	10	800	640	640
3462	市区	和园站 1#	10	630	504	504
3463	市区	健康路华房箱变 T1	10	400	320	320
3464	市区	文管委箱变 T1	10	630	504	504
3465	市区	张巷浜甲配变	10	200	160	160
3466	市区	张巷浜乙配变	10	400	320	320
3467	市区	五色家舍配变	10	400	320	320
3468	市区	教育附中配变	10	400	320	320
3469	市区	张巷二五配变	10	400	320	320
3470	市区	10kV 亭子桥 6#箱变 T1	10	630	504	504
3471	市区	风顺里一配变	10	400	320	320
3472	市区	朱角边甲配变	10	400	320	320
3473	市区	风顺里四配变	10	400	320	320
3474	市区	惠巷乙配变	10	400	320	320
3475	市区	锡航桥甲配变	10	400	320	320
3476	市区	站前 3# 站 T1	10	1250	1000	1000
3477	市区	张巷乙配变	10	200	160	160
3478	市区	张巷丙配变	10	200	160	160
3479	市区	张巷丁配变	10	400	320	320
3480	市区	李巷甲配变	10	400	320	320
3481	市区	永丰甲配变	10	400	320	320
3482	市区	锡园北配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
3483	市区	永竹配变	10	400	320	320
3484	市区	曹张五配变	10	200	160	160
3485	市区	曹张四配变	10	400	320	320
3486	市区	曹张三配变	10	200	160	160
3487	市区	曹张二配变	10	200	160	160
3488	市区	曹张一配变	10	200	160	160
3489	市区	10kV 青韵璟园 2#站 T3	10	800	640	640
3490	市区	陈巷西配变	10	400	320	320
3491	市区	陈巷丙配变	10	400	320	320
3492	市区	惠巷丙配变	10	400	320	320
3493	市区	东风桥甲配变	10	400	320	320
3494	市区	东风桥乙配变	10	400	320	320
3495	市区	江海伍一配变	10	400	320	320
3496	市区	阳光二期 2#站 T1	10	1000	800	800
3497	市区	风谢巷配变	10	400	320	320
3498	市区	竹园里配变	10	400	320	320
3499	市区	小吴巷六配变	10	400	320	320
3500	市区	曹婆桥丙配变	10	200	160	160
3501	市区	曹婆桥甲配变	10	400	320	320
3502	市区	畅舜苑 1#箱变 T1	10	400	320	320
3503	市区	畅舜苑 2#箱变 T1	10	400	320	320
3504	市区	畅舜苑 3#箱变 T1	10	400	320	320
3505	市区	10kV 锦数双河苑 6#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
3506	市区	10kV 稻村 10#箱变 T1	10	630	504	504
3507	市区	置业 1#站 T3	10	1000	800	800
3508	市区	10kV 置业 2#站 T1	10	1000	800	800
3509	市区	10kV 置业 4#站 T1	10	1000	800	800
3510	市区	10kV 置业 3#站 T1	10	1000	800	800
3511	市区	10kV 置业 5#站 T1	10	1000	800	800
3512	市区	红星苑 1#箱变 T1	10	400	320	320
3513	市区	红星苑 2#箱变 T1	10	400	320	320
3514	市区	红星苑 3#箱变 T1	10	630	504	504
3515	市区	江海肆乙配变	10	200	160	160
3516	市区	风王巷一配变	10	400	320	320
3517	市区	大竹园二配变	10	400	320	320
3518	市区	大竹园四配变	10	400	320	320
3519	市区	大竹园一配变	10	400	320	320
3520	市区	柴机四配变	10	400	320	320
3521	市区	前扬巷配变	10	400	320	320
3522	市区	金锡茶花苑 2#箱变 T1	10	400	320	320
3523	市区	金锡茶花苑 1#箱变 T1	10	400	320	320
3524	市区	南浜宅一配变	10	400	320	320
3525	市区	南浜宅二配变	10	400	320	320
3526	市区	牛弄二配变	10	400	320	320
3527	市区	区政府配变	10	200	160	160
3528	市区	10kV 邱巷 28#箱变 T1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
3529	市区	红星苑 4#箱变 T1	10	630	504	504
3530	市区	金星苑乙配变	10	200	160	160
3531	市区	柴机二配变	10	400	320	320
3532	市区	柴机配变	10	400	320	320
3533	市区	后阳巷二配变	10	400	320	320
3534	市区	县建库配变	10	200	160	160
3535	市区	孙惠巷配变	10	400	320	320
3536	市区	新民路甲配变	10	200	160	160
3537	市区	新民路配变	10	200	160	160
3538	市区	炒米浜配变	10	400	320	320
3539	市区	炒米浜甲配变	10	400	320	320
3540	市区	陶沙巷配变	10	400	320	320
3541	市区	文化宫备配变	10	200	160	160
3542	市区	医药站配变	10	200	160	160
3543	市区	南巷上二配变	10	400	320	320
3544	市区	华新里配变	10	400	320	320
3545	市区	南洋花园 1#箱变 T1	10	630	504	504
3546	市区	南洋花园 2#箱变 T1	10	630	504	504
3547	市区	清扬乙七配变	10	400	320	320
3548	市区	10kV 天域华园 4#站 T3	10	800	640	640
3549	市区	10kV 晓团悦园 1#站 T1	10	800	640	640
3550	市区	10kV 惠景 8#站 T2	10	800	640	640
3551	市区	绿塔三配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
3552	市区	绿塔四配变	10	400	320	320
3553	市区	县建舍配变	10	400	320	320
3554	市区	金星苑丙配变	10	200	160	160
3555	市区	弄里二配变	10	200	160	160
3556	市区	农机新村配变	10	400	320	320
3557	市区	中南路甲配变	10	200	160	160
3558	市区	浦发银行配变	10	400	320	320
3559	市区	中二村七配变	10	400	320	320
3560	市区	中二村四配变	10	400	320	320
3561	市区	中二村三配变	10	400	320	320
3562	市区	中二村一配变	10	400	320	320
3563	市区	中桥二村二配变	10	200	160	160
3564	市区	中二村五配变	10	400	320	320
3565	市区	政舍十七配变	10	400	320	320
3566	市区	溪南五配变	10	200	160	160
3567	市区	老村北配变	10	160	128	128
3568	市区	双河十七配变	10	200	160	160
3569	市区	黄泥绛箱变 T1	10	630	504	504
3570	市区	永德站 T1	10	800	640	640
3571	市区	家乐 1 号站 T1	10	1000	800	800
3572	市区	田禾浜配变	10	400	320	320
3573	市区	吴桥西配变	10	200	160	160
3574	市区	航道站泵配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
3575	市区	扬名一配变	10	400	320	320
3576	市区	10kV 辰上南园 2#站 T1	10	800	640	640
3577	市区	石街区一配变	10	200	160	160
3578	市区	石街区二配变	10	200	160	160
3579	市区	市场配变	10	400	320	320
3580	市区	前张巷配变	10	400	320	320
3581	市区	中二村二配变	10	400	320	320
3582	市区	二村四居委配变	10	200	160	160
3583	市区	中桥二配变	10	200	160	160
3584	市区	中派出所配变	10	400	320	320
3585	市区	中桥一配变	10	315	252	252
3586	市区	中桥新配变	10	200	160	160
3587	市区	倪桥头三配变	10	200	160	160
3588	市区	欧典 1#站 T1	10	1000	800	800
3589	市区	旺安二配变	10	400	320	320
3590	市区	旺安南配变	10	400	320	320
3591	市区	水秀三三配变	10	400	320	320
3592	市区	溪南三十配变	10	200	160	160
3593	市区	水秀四十配变	10	200	160	160
3594	市区	孔泾里配变	10	200	134	134
3595	市区	浜头配变	10	160	128	128
3596	市区	岸惠灯	10	200	160	160
3597	市区	园林舍三配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
3598	市区	扬名二配变	10	400	320	320
3599	市区	扬名三配变	10	400	320	320
3600	市区	扬名四配变	10	200	160	160
3601	市区	扬名五配变	10	400	320	320
3602	市区	扬名六配变	10	400	320	320
3603	市区	扬名八配变	10	200	160	160
3604	市区	唐周巷 2#站 T1	10	1000	800	800
3605	市区	唐周巷 3#站 T1	10	1000	800	800
3606	市区	10kV 向阳 20#箱变 T1	10	400	320	320
3607	市区	20kV 城南 15#站 T2	20	630	504	504
3608	市区	石街区三配变	10	400	320	320
3609	市区	石街区四配变	10	200	160	160
3610	市区	耕读桥一配变	10	400	320	320
3611	市区	耕读桥三配变	10	400	320	320
3612	市区	耕读桥二配变	10	315	252	252
3613	市区	大桥中学师生箱变 T1	10	400	320	320
3614	市区	木栖苑 3#箱变 T1	10	630	504	504
3615	市区	风顺里甲配变	10	400	320	320
3616	市区	包巷甲配变	10	400	320	320
3617	市区	包巷乙配变	10	400	320	320
3618	市区	风顺里乙配变	10	400	320	320
3619	市区	唐周巷 4#站 T4	10	1250	1000	1000
3620	市区	唐周巷 5#站 T4	10	1250	1000	1000

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
3621	市区	唐周巷 6#站 T1	10	1000	800	800
3622	市区	10kV 唐周巷 7#站 T1	10	1250	1000	1000
3623	市区	10kV 唐周巷 10#站 T4	10	1250	1000	1000
3624	市区	10kV 沁园 II1#箱变 T1	10	630	504	504
3625	市区	10kV 沁园 II4#箱变 T1	10	630	504	504
3626	市区	沁园 II 线 3 号箱变 T1	10	630	504	504
3627	市区	沁园 II 线 2 号箱变 T1	10	630	504	504
3628	市区	东塘巷一配变	10	200	160	160
3629	市区	东塘巷三配变	10	400	320	320
3630	市区	沁园三配变	10	400	320	320
3631	市区	民单二十配变	10	400	320	320
3632	市区	干休所二配变	10	400	320	320
3633	市区	东风张巷丁配变	10	400	320	320
3634	市区	风顺里丙配变	10	400	320	320
3635	市区	风顺里 3#箱变 T1	10	400	320	320
3636	市区	风顺里 2#箱变 T1	10	400	320	320
3637	市区	东张巷三配变	10	200	160	160
3638	市区	陆小娘配变	10	200	160	160
3639	市区	马陆巷西配变	10	400	320	320
3640	市区	金海里一配变	10	400	320	320
3641	市区	金海里二配变	10	400	320	320
3642	市区	金海里三配变	10	400	320	320
3643	市区	金海里四配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
3644	市区	金海里丙配变	10	400	320	320
3645	市区	后芮二配变	10	400	320	320
3646	市区	10kV 任巷 2#箱变 T1	10	630	504	504
3647	市区	曹阳一配变	10	400	320	320
3648	市区	曹阳五配变	10	200	160	160
3649	市区	曹张南九配变	10	200	160	160
3650	市区	曹张南六配变	10	400	320	320
3651	市区	曹张南一配变	10	400	320	320
3652	市区	曹张南三配变	10	400	320	320
3653	市区	曹张南五配变	10	400	320	320
3654	市区	曹张南二配变	10	400	320	320
3655	市区	黄草可配变	10	400	320	320
3656	市区	杨横浜配变	10	400	320	320
3657	市区	曹乐一配变	10	400	320	320
3658	市区	曹星十二配变	10	400	320	320
3659	市区	前后芮配变	10	400	320	320
3660	市区	曹乐二配变	10	400	320	320
3661	市区	曹运四配变	10	200	160	160
3662	市区	曹运三配变	10	400	320	320
3663	市区	10kV 金海里 1#站 T1	10	1250	1000	1000
3664	市区	10kV 金海里 2#站 T1	10	1250	1000	1000
3665	市区	金海里六配变	10	400	320	320
3666	市区	金海里七配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
3667	市区	腐乳浜泵配变	10	400	320	320
3668	市区	船泊校配变	10	200	160	160
3669	市区	木栖苑 2#箱变 T1	10	400	320	320
3670	市区	路西站 T2	10	800	640	640
3671	市区	10KV 金科 7#站 T2	10	800	640	640
3672	市区	曹运二配变	10	400	320	320
3673	市区	曹运一配变	10	400	320	320
3674	市区	曹星二配变	10	200	160	160
3675	市区	曹星一配变	10	400	320	320
3676	市区	曹星三配变	10	200	160	160
3677	市区	曹星五配变	10	400	320	320
3678	市区	曹星六配变	10	200	160	160
3679	市区	曹星八配变	10	200	160	160
3680	市区	曹星九配变	10	200	160	160
3681	市区	曹星十配变	10	200	160	160
3682	市区	东张巷一配变	10	400	320	320
3683	市区	江海壹一配变	10	400	320	320
3684	市区	江海五配变	10	400	320	320
3685	市区	前包巷配变	10	400	320	320
3686	市区	江海三配变	10	400	320	320
3687	市区	江海新村配变	10	400	320	320
3688	市区	江海叁二配变	10	400	320	320
3689	市区	邓周巷一配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
3690	市区	邓周巷二配变	10	400	320	320
3691	市区	邓周一三配变	10	200	160	160
3692	市区	江海壹二配变	10	200	160	160
3693	市区	金海里五配变	10	400	320	320
3694	市区	金海里八配变	10	200	160	160
3695	市区	金海里九配变	10	400	320	320
3696	市区	金海里十配变	10	400	320	320
3697	市区	民丰里五配变	10	400	320	320
3698	市区	通扬一七配变	10	400	320	320
3699	市区	扬名一八配变	10	400	320	320
3700	市区	扬名九配变	10	400	320	320
3701	市区	扬名十配变	10	200	160	160
3702	市区	扬名一二配变	10	400	320	320
3703	市区	通扬三配变	10	400	320	320
3704	市区	通扬四配变	10	400	320	320
3705	市区	大庄村二配变	10	400	320	320
3706	市区	通扬一配变	10	400	320	320
3707	市区	通扬一二配变	10	400	320	320
3708	市区	北头巷配变	10	400	320	320
3709	市区	扬名新村 1#箱变 T1	10	315	252	252
3710	市区	南阳二配变	10	400	320	320
3711	市区	牛弄配变	10	400	320	320
3712	市区	10kV 亭子桥 4#箱变 T1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
3713	市区	永乐路配变	10	400	320	320
3714	市区	市委农工配变	10	400	320	320
3715	市区	玩具厂配变	10	400	320	320
3716	市区	运河邨配变	10	400	320	320
3717	市区	运河新村配变	10	400	320	320
3718	市区	木栖 3#箱变 T1	10	400	320	320
3719	市区	木栖站 T1	10	1000	800	800
3720	市区	10kV 金鼎站 T2	10	1000	800	800
3721	市区	丰二丁配变	10	400	320	320
3722	市区	丰涵桥配变	10	200	160	160
3723	市区	蔬菜场配变	10	200	160	160
3724	市区	曙光龙配变	10	400	320	320
3725	市区	交通贸配变	10	200	160	160
3726	市区	会西唐巷甲配变	10	400	320	320
3727	市区	二院家舍配变	10	400	320	320
3728	市区	建业路配变	10	400	320	320
3729	市区	南阳九配变	10	400	320	320
3730	市区	丁巷二丁配变	10	400	320	320
3731	市区	10kV 邱巷 37#箱变 T1	10	630	504	504
3732	市区	10kV 锦数双河苑 9#站 T2	10	800	640	640
3733	市区	老轻院十三配变	10	400	320	320
3734	市区	老轻院九配变	10	400	320	320
3735	市区	长城配变	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
3736	市区	锦明苑四配变	10	400	320	320
3737	市区	锡沙 6#箱变 T1	10	630	504	504
3738	市区	锡沙 7#箱变 T1	10	630	504	504
3739	市区	周山浜 2#箱变 T1	10	630	504	504
3740	市区	周山浜 3#箱变 T1	10	630	504	504
3741	市区	周山浜 4#箱变 T1	10	630	504	504
3742	市区	10kV 龙潭 2#箱变 T1	10	400	320	320
3743	市区	小木桥三配变	10	400	320	320
3744	市区	俭德路丙配变	10	400	320	320
3745	市区	迎龙桥配变	10	400	320	320
3746	市区	西新桥二配变	10	400	320	320
3747	市区	10kV 紫金门 2#站 T3	10	1250	1000	1000
3748	市区	10kV 紫金门 1#站 T3	10	1250	1000	1000
3749	市区	柏庄五配变	10	315	252	252
3750	市区	10kV 高路 3#箱变 T1	10	400	320	320
3751	市区	惠龙四配变	10	400	320	320
3752	市区	小木桥站 T1	10	1000	800	800
3753	市区	银杏苑 3#箱变 T1	10	400	320	320
3754	市区	扬名花园 T2	10	1000	800	800
3755	市区	幼儿园七配变	10	200	160	160
3756	市区	山水湖滨 2#站 T1	10	1000	800	800
3757	市区	茂新站 T1	10	1000	800	800
3758	市区	申新线 1#箱变 T1	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
3759	市区	申新线 2#箱变 T1	10	200	160	160
3760	市区	10kV 诸家 4#箱变 T1	10	500	400	400
3761	市区	上庄 1#箱变 T1	10	500	400	400
3762	市区	梁丁 1#箱变 T1	10	400	320	320
3763	市区	10kV 申新线 3#箱变 T1	10	630	504	504
3764	市区	刘潭单五配变	10	80	64	64
3765	市区	刘潭单十一配变	10	80	64	64
3766	市区	刘潭单七配变	10	80	64	64
3767	市区	刘潭单十三配变	10	80	64	64
3768	市区	许壹配变	10	200	160	160
3769	市区	金叶 3#箱变 T1	10	315	252	252
3770	市区	金叶 1#箱变 T1	10	315	252	252
3771	市区	朝家桥配变	10	400	320	320
3772	市区	西顾巷丙配变	10	400	320	320
3773	市区	西顾巷甲配变	10	400	320	320
3774	市区	大地名扬配变	10	200	160	160
3775	市区	薛夹里乙配变	10	200	160	160
3776	市区	薛夹里四配变	10	200	160	160
3777	市区	新电二配变	10	200	160	160
3778	市区	西顾巷配变	10	400	320	320
3779	市区	沁园集配变	10	400	320	320
3780	市区	清零二配变	10	400	320	320
3781	市区	清零一配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
3782	市区	扬单三配变	10	80	64	64
3783	市区	扬单二配变	10	80	64	64
3784	市区	扬单一配变	10	80	64	64
3785	市区	扬单十二配变	10	80	64	64
3786	市区	扬单十一配变	10	80	64	64
3787	市区	扬单八配变	10	80	64	64
3788	市区	扬单九配变	10	80	64	64
3789	市区	扬单十配变	10	80	64	64
3790	市区	扬单六配变	10	80	64	64
3791	市区	扬单五配变	10	80	64	64
3792	市区	堵巷 1#箱变 T1	10	400	320	320
3793	市区	大巷上配变	10	200	160	160
3794	市区	10kV 绿洲站 T1	10	1250	1000	1000
3795	市区	巡桥 1 # 箱变 T1	10	630	504	504
3796	市区	巡桥 2 # 箱变 T1	10	630	504	504
3797	市区	扬单七配变	10	80	64	64
3798	市区	扬单四配变	10	80	64	64
3799	市区	清扬十六配变	10	400	320	320
3800	市区	勤俭新村三配变	10	400	320	320
3801	市区	清扬乙一配变	10	400	320	320
3802	市区	清扬乙二配变	10	400	320	320
3803	市区	清扬乙四配变	10	400	320	320
3804	市区	清扬乙三配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
3805	市区	清扬乙五配变	10	400	320	320
3806	市区	清扬五配变	10	400	320	320
3807	市区	清扬乙六配变	10	200	160	160
3808	市区	巡桥 4# 箱变 T1	10	630	504	504
3809	市区	巡桥 5# 箱变 T1	10	630	504	504
3810	市区	绿洲 1# 箱变 T1	10	630	504	504
3811	市区	绿洲 2# 箱变 T1	10	630	504	504
3812	市区	10kV 刘渔 1#箱变 T1	10	400	320	320
3813	市区	星晟 2#站 T1	10	800	640	640
3814	市区	北大街配变	10	200	160	160
3815	市区	江尖桥配变	10	400	320	320
3816	市区	江尖站 T1	10	1000	800	800
3817	市区	10kV 自治路配电所 T1	10	800	640	640
3818	市区	金匱苑 3#站 T1	10	1250	1000	1000
3819	市区	金匱苑#1 站 T1	10	1250	1000	1000
3820	市区	10kV 龙海苑站 T1	10	1000	800	800
3821	市区	灯管理配变	10	200	160	160
3822	市区	民生站 T2	10	1000	800	800
3823	市区	民生站 T1	10	1000	800	800
3824	市区	小木桥站 T2	10	1000	800	800
3825	市区	解困甲配变	10	200	160	160
3826	市区	水车 1#箱变 T1	10	630	504	504
3827	市区	荷叶六配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
3828	市区	盛二一泵配变	10	400	320	320
3829	市区	尤渡苑 5# 站 T1	10	800	640	640
3830	市区	朱巷丙配变	10	200	160	160
3831	市区	锡航丁配变	10	400	320	320
3832	市区	扬名一九配变	10	200	160	160
3833	市区	畅舜苑 4#箱变 T1	10	630	504	504
3834	市区	畅舜苑 6#箱变 T1	10	400	320	320
3835	市区	10kV 泰翔站 T1	10	1000	800	800
3836	市区	东方云顶站 2#	10	1000	800	800
3837	市区	东方云顶站 1#	10	1000	800	800
3838	市区	10kV 河北 1#箱变 T1	10	400	320	320
3839	市区	10kV 天渝尊园 4#站 T2	10	800	640	640
3840	市区	10kV 青峰 2#箱变 T1	10	630	504	504
3841	市区	10kV 天域华园 3#站 T2	10	800	640	640
3842	市区	10kV 邱巷 6#箱变 T1	10	630	504	504
3843	市区	10kV 吉宝 5#站 T4	10	800	640	640
3844	市区	10kV 中北 2#箱变 T1	10	630	504	504
3845	市区	10kV 东岭 1#站 T1	10	800	640	640
3846	市区	棉花巷配变	10	400	320	320
3847	市区	10KV 金科 7#站 T4	10	800	640	640
3848	市区	10kV 文澜雅苑 1#站 T2	10	800	640	640
3849	市区	10kV 锡源尚院 7#站 T3	10	800	640	640
3850	市区	10kV 北庄 6#箱变 T1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
3851	市区	10kV 邱巷 53#箱变 T1	10	630	504	504
3852	市区	10kV 锡源尚院 3#站 T1	10	800	640	640
3853	市区	10kV 西汀苑 2#站 T1	10	800	640	640
3854	市区	刘潭贰三配变	10	400	320	320
3855	市区	10kV 稻村 26#箱变 T1	10	630	504	504
3856	市区	沿河二配变	10	400	320	320
3857	市区	10kV 崇安府 3#站 T2	10	800	640	640
3858	市区	10kV 春嘉 2#站 T2	10	1000	800	800
3859	市区	黄石桥配变	10	400	320	320
3860	市区	10kV 黄石嘉园 3#站 T2	10	800	640	640
3861	市区	10kV 扬花苑 1#站 T1	10	800	640	640
3862	市区	10kV 锦数双河苑 8#站 T2	10	800	640	640
3863	市区	10kV 鲍巷 1#箱变 T1	10	630	504	504
3864	市区	10kV 大塘御园 9#站 T2	10	800	640	640
3865	市区	10kV 西汀 1#箱变	10	630	504	504
3866	市区	10kV 锡源尚院 9#站 T1	10	800	640	640
3867	市区	10kV 江湾 5#站 T3	10	800	640	640
3868	市区	10kV 大塘御园 2#站 T1	10	800	640	640
3869	市区	10kV 水榭澜庭 2#站 T2	10	800	640	640
3870	市区	10kV 黄巷站 T2	10	1000	800	800
3871	市区	10kV 导航 1#箱变 T1	10	630	504	504
3872	市区	10kV 地税 4#箱变 T1	10	630	504	504
3873	市区	五里五配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
3874	市区	路灯处配变	10	200	160	160
3875	市区	住友苑 1# 箱变 T1	10	630	504	504
3876	市区	秀菜六配变	10	400	320	320
3877	市区	10kV 观塘奕居 1#站 T2	10	800	640	640
3878	市区	10kV 天紫 2#站 T1	10	800	640	640
3879	市区	10kV 天紫 2#站 T2	10	800	640	640
3880	市区	10kV 西水晶舍 5#站 T4	10	800	640	640
3881	市区	住友苑 2# 箱变 T1	10	400	320	320
3882	市区	住友苑 3# 箱变 T1	10	630	504	504
3883	市区	住友苑 4# 箱变 T1	10	630	504	504
3884	市区	孙蒋十配变	10	400	320	320
3885	市区	孙蒋三配变	10	400	320	320
3886	市区	孙蒋二配变	10	400	320	320
3887	市区	孙蒋浜一配变	10	400	320	320
3888	市区	孙蒋浜二配变	10	200	160	160
3889	市区	10kV 融禾 12#站 T1	10	800	640	640
3890	市区	20kV 金桂 4 号站 T1	20	800	640	640
3891	市区	20kV 金桂 4 号站 T2	20	800	640	640
3892	市区	孙蒋浜三配变	10	400	320	320
3893	市区	孙蒋集贸配变	10	200	160	160
3894	市区	孙蒋水产配变	10	400	320	320
3895	市区	孙蒋四配变	10	315	252	252
3896	市区	孙蒋五配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
3897	市区	住友家甲配变	10	400	320	320
3898	市区	住友家乙配变	10	400	320	320
3899	市区	孙蒋六配变	10	400	320	320
3900	市区	孙菜场一配变	10	200	160	160
3901	市区	孙菜场二配变	10	200	160	160
3902	市区	10kV 江湾 4#站 T3	10	800	640	640
3903	市区	10kV 江湾 4#站 T1	10	800	640	640
3904	市区	10kV 江湾 4#站 T2	10	800	640	640
3905	市区	10kV 江湾 4#站 T4	10	800	640	640
3906	市区	10kV 熙祥雅苑 2#站 T1	10	800	640	640
3907	市区	10kV 震泽 7#箱变 T1	10	630	504	504
3908	市区	10kV 天渝尊园 2#站 T2	10	800	640	640
3909	市区	凤翔花苑 T1	10	630	504	504
3910	市区	10kV 天域华园 5#站 T3	10	800	640	640
3911	市区	10kV 云麓铭筑 1#站 T1	10	800	640	640
3912	市区	10kV 御庭 8#站 T2	10	800	640	640
3913	市区	孙蒋八配变	10	200	160	160
3914	市区	整治配变	10	200	160	160
3915	市区	大成浜配变	10	200	160	160
3916	市区	孙蒋九配变	10	315	252	252
3917	市区	水泵配变	10	400	320	320
3918	市区	大成村一配变	10	400	320	320
3919	市区	向阳 15#箱变 T1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
3920	市区	10kV 教育 4#箱变 T1	10	630	504	504
3921	市区	10kV 天一华府 1#站 T1	10	800	640	640
3922	市区	10kV 天一华府 1#站 T3	10	800	640	640
3923	市区	10kV 天一华府 1#站 T4	10	800	640	640
3924	市区	10kV 天一华府 1#站 T2	10	800	640	640
3925	市区	10kV 天一华府 2#站 T1	10	800	640	640
3926	市区	10kV 天一华府 2#站 T3	10	800	640	640
3927	市区	10kV 观河澜院站 T4	10	800	640	640
3928	市区	10kV 天渝骄园 6#站 T1	10	800	640	640
3929	市区	曹张八配变	10	400	320	320
3930	市区	10kV 大运华府 9#站 T2	10	800	640	640
3931	市区	10kV 工艺 4#箱变 T1	10	630	504	504
3932	市区	10kV 天一华府 2#站 T4	10	800	640	640
3933	市区	10kV 天一华府 2#站 T2	10	800	640	640
3934	市区	10kV 稻村 21#箱变 T1	10	630	504	504
3935	市区	10kV 锡源尚院 10#站 T1	10	800	640	640
3936	市区	10kV 环宇 2#箱变 T1	10	630	504	504
3937	市区	10kV 大塘御园 5#站 T2	10	800	640	640
3938	市区	解放新村站 T2	10	1000	800	800
3939	市区	南徐桥四配变	10	400	320	320
3940	市区	永香	10	400	320	320
3941	市区	10kV 裕景澜园 3#站 T2	10	800	640	640
3942	市区	10kV 天卒 8#箱变 T1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
3943	市区	10kV 稻香 5#箱变 T1	10	630	504	504
3944	市区	10kV 天卒 12#箱变 T1	10	630	504	504
3945	市区	10kV 水樾澜庭 1#站 T4	10	800	640	640
3946	市区	10kV 耕读锦绣院 3#站 T1	10	800	640	640
3947	市区	钱桥街道配变	10	400	320	320
3948	市区	水车湾站 T1	10	1000	800	800
3949	市区	10kV 锡源尚院 9#站 T2	10	800	640	640
3950	市区	颂梅新村三配变	10	400	320	320
3951	市区	雷二期五配变	10	200	160	160
3952	市区	10kV 交电 3#箱变 T1	10	630	504	504
3953	市区	兴源照明配变	10	400	320	320
3954	市区	10kV 世贸 1#箱变 T1	10	400	320	320
3955	市区	10kV 邱巷 5#箱变 T1	10	630	504	504
3956	市区	10kV 大塘御园 4#站 T1	10	800	640	640
3957	市区	10kV 北创 6#站 T3	10	800	640	640
3958	市区	10kV 天紫 4#站 T1	10	800	640	640
3959	市区	10kV 天紫 4#站 T2	10	800	640	640
3960	市区	10kV 鑫悦华府 3#站 T4	10	800	640	640
3961	市区	10kV 天紫 3#站 T3	10	800	640	640
3962	市区	10kV 天紫 3#站 T4	10	800	640	640
3963	市区	10kV 天紫 3#站 T2	10	800	640	640
3964	市区	10kV 天紫 3#站 T1	10	800	640	640
3965	市区	双河十四配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
3966	市区	20kV 金域 12#站 T3	20	800	640	640
3967	市区	仙蠡涝配变	10	400	320	320
3968	市区	10kV 优雅 3#箱变 T1	10	630	504	504
3969	市区	20kV 金桂 2#站 T1	20	800	640	640
3970	市区	20kV 金桂 2#站 T2	20	800	640	640
3971	市区	10kV 未来城 2#站 T1	10	800	640	640
3972	市区	20kV 金桂 3#站 T1	20	800	640	640
3973	市区	20kV 金桂 3#站 T2	20	800	640	640
3974	市区	大全机配变	10	400	320	320
3975	市区	10kV 水榭澜庭 2#站 T4	10	800	640	640
3976	市区	10kV 裕景澜园 5#站 T1	10	800	640	640
3977	市区	10kV 邱巷 35#箱变 T1	10	630	504	504
3978	市区	南江贸配变	10	400	320	320
3979	市区	10kV 北庄 4#箱变 T1	10	630	504	504
3980	市区	10kV 惠景 8#站 T4	10	800	640	640
3981	市区	10kV 裕景澜园 2#站 T2	10	800	640	640
3982	市区	10kV 锡源尚院 7#站 T1	10	800	640	640
3983	市区	10kV 融禾 12#站 T3	10	800	640	640
3984	市区	10kV 金科 6#站 T2	10	800	640	640
3985	市区	20kV 金桂 5#站 T1	20	800	640	640
3986	市区	20kV 金桂 5#站 T2	20	800	640	640
3987	市区	10kV 锦数双河苑 8#站 T1	10	800	640	640
3988	市区	双河五配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
3989	市区	10kV 多加 2#箱变 T1	10	630	504	504
3990	市区	10kV 辰上南园 2#站 T4	10	800	640	640
3991	市区	10kV 裕景澜园 3#站 T3	10	800	640	640
3992	市区	10kV 百乐 4#站 T1	10	800	640	640
3993	市区	10kV 百乐 4#站 T2	10	800	640	640
3994	市区	10kV 稻村 14#箱变 T1	10	630	504	504
3995	市区	诸家线#1 箱变 T1	10	400	320	320
3996	市区	顾巷线 1#箱变 T1	10	400	320	320
3997	市区	10kV 百乐 5#站 T1	10	800	640	640
3998	市区	10kV 百乐 5#站 T2	10	800	640	640
3999	市区	10kV 百乐 5#站 T3	10	800	640	640
4000	市区	10kV 百乐 5#站 T4	10	800	640	640
4001	市区	10kV 百乐 6#站 T1	10	800	640	640
4002	市区	10kV 百乐 6#站 T2	10	800	640	640
4003	市区	10kV 百乐 6#站 T3	10	800	640	640
4004	市区	10kV 百乐 6#站 T4	10	800	640	640
4005	市区	红星舍甲配变	10	315	252	252
4006	市区	红星舍乙配变	10	200	160	160
4007	市区	锡山区丁配变	10	200	160	160
4008	市区	西新乐配变	10	400	320	320
4009	市区	五里一配变	10	400	320	320
4010	市区	蠡桥村委配变	10	400	320	320
4011	市区	永泰一配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
4012	市区	后周巷配变	10	400	320	320
4013	市区	春晖三配变	10	400	320	320
4014	市区	春晖五配变	10	400	320	320
4015	市区	塔影三配变	10	400	320	320
4016	市区	塔影十二配变	10	400	320	320
4017	市区	塔影五配变	10	400	320	320
4018	市区	塔影十四配变	10	400	320	320
4019	市区	扬中农配变	10	400	320	320
4020	市区	扬队配变	10	400	320	320
4021	市区	五里二配变	10	400	320	320
4022	市区	五里三配变	10	400	320	320
4023	市区	前宋巷站 T3	10	1000	800	800
4024	市区	10kV 前宋巷站 T1	10	1000	800	800
4025	市区	梁园 1#箱变 T1	10	630	504	504
4026	市区	梁园 2#箱变 T1	10	315	252	252
4027	市区	纳新桥甲配变	10	400	320	320
4028	市区	纳新舍乙配变	10	400	320	320
4029	市区	康居配变	10	200	160	160
4030	市区	宁海里二配变	10	400	320	320
4031	市区	宁海里一配变	10	400	320	320
4032	市区	银杏苑 1#箱变 T1	10	630	504	504
4033	市区	宁海二二配变	10	400	320	320
4034	市区	宁海二三配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
4035	市区	照相厂配变	10	400	320	320
4036	市区	宁海二四配变	10	200	160	160
4037	市区	许巷甲配变	10	400	320	320
4038	市区	红星桥配变	10	400	320	320
4039	市区	东朝巷甲配变	10	200	160	160
4040	市区	10kV 世纪苑 1#站 T1	10	1000	800	800
4041	市区	10kV 世纪苑 1#站 T2	10	1000	800	800
4042	市区	10kV 世纪苑 2#站 T1	10	1000	800	800
4043	市区	10kV 世纪苑 2#站 T2	10	1000	800	800
4044	市区	20kV 西水东 4#站 T1	20	800	640	640
4045	市区	20kV 西水东 4#站 T2	20	800	640	640
4046	市区	铁路南配变	10	200	160	160
4047	市区	青石三配变	10	200	160	160
4048	市区	10kV 惠苑 1#站 T1	10	800	640	640
4049	市区	10kV 惠苑 1#站 T2	10	800	640	640
4050	市区	10kV 惠苑 2#站 T1	10	800	640	640
4051	市区	10kV 惠苑 2#站 T2	10	800	640	640
4052	市区	10kV 惠苑 2#站 T3	10	800	640	640
4053	市区	10kV 惠苑 2#站 T4	10	800	640	640
4054	市区	10kV 五爱 1#站 T1	10	800	640	640
4055	市区	10kV 五爱 1#站 T2	10	800	640	640
4056	市区	10kV 五爱 2#站 T1	10	1000	800	800
4057	市区	10kV 五爱 2#站 T2	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
4058	市区	二号桥配变	10	400	320	320
4059	市区	10kV 水仙里 2#站 T1	10	1000	800	800
4060	市区	10kV 水仙里 2#站 T2	10	1000	800	800
4061	市区	10kV 香榭 2#站 T1	10	800	640	640
4062	市区	10kV 香榭 2#站 T2	10	800	640	640
4063	市区	10kV 家乐 3#站 T1	10	800	640	640
4064	市区	10kV 家乐 3#站 T2	10	800	640	640
4065	市区	20kV 黄泥头 2#站 T1	20	1000	800	800
4066	市区	20kV 黄泥头 2#站 T2	20	1000	800	800
4067	市区	20kV 黄泥头 2#站 T3	20	1000	800	800
4068	市区	尤村配变	10	200	160	160
4069	市区	锦明八配变	10	200	160	160
4070	市区	桥头巷甲配变	10	200	160	160
4071	市区	后杨木桥配变	10	400	320	320
4072	市区	10kV 梁丁 2#箱变 T1	10	630	504	504
4073	市区	健康路乙配变	10	200	160	160
4074	市区	10kV 五里 3#箱变 T1	10	400	320	320
4075	市区	曹星十一配变	10	200	160	160
4076	市区	金城二三配变	10	200	160	160
4077	市区	建乐居委变	10	400	320	320
4078	市区	制板厂配变	10	400	320	320
4079	市区	10kV 誉品 5#站 T3	10	800	640	640
4080	市区	10kV 誉品 5#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
4081	市区	10kV 誉品 5#站 T2	10	800	640	640
4082	市区	10kV 誉品 5#站 T4	10	800	640	640
4083	市区	向阳 13#箱变 T1	10	630	504	504
4084	市区	卜古桥东配变	10	400	320	320
4085	市区	20kV 九龙仓 20#站 T1	20	800	640	640
4086	市区	20kV 九龙仓 20#站 T2	20	800	640	640
4087	市区	10kV 誉品 6#站 T1	10	800	640	640
4088	市区	10kV 誉品 6#站 T3	10	800	640	640
4089	市区	10kV 誉品 6#站 T4	10	800	640	640
4090	市区	10kV 誉品 6#站 T2	10	800	640	640
4091	市区	10kV 尤巷 3#箱变 T1	10	630	504	504
4092	市区	10kV 誉品 7#站 T1	10	800	640	640
4093	市区	10kV 誉品 7#站 T3	10	800	640	640
4094	市区	10kV 誉品 7#站 T4	10	800	640	640
4095	市区	10kV 誉品 7#站 T2	10	800	640	640
4096	市区	社区卫生配变	10	400	320	320
4097	市区	10kV 北庄 8#箱变 T1	10	630	504	504
4098	市区	10kV 锦数双河苑 4#站 T2	10	800	640	640
4099	市区	10kV 鑫悦华府 5#站 T2	10	800	640	640
4100	市区	小王巷三配变	10	400	320	320
4101	市区	10kV 金扬怡庭 6#站 T4	10	800	640	640
4102	市区	20kV 九龙仓 19#站 T1	20	800	640	640
4103	市区	20kV 九龙仓 19#站 T3	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
4104	市区	20kV 九龙仓 19#站 T4	20	800	640	640
4105	市区	20kV 九龙仓 19#站 T2	20	800	640	640
4106	市区	锡桥路灯配变	10	200	160	160
4107	市区	沈巷壹三配变	10	200	160	160
4108	市区	10kV 文澜雅苑 2#站 T1	10	800	640	640
4109	市区	10kV 弘阳 1#站 T1	10	800	640	640
4110	市区	10kV 弘阳 1#站 T2	10	800	640	640
4111	市区	20kV 西水东 17#站 T1	20	800	640	640
4112	市区	10kV 黄石嘉园 4#站 T1	10	800	640	640
4113	市区	10kV 锡源尚院 7#站 T2	10	800	640	640
4114	市区	10kV 震泽 9#箱变 T1	10	630	504	504
4115	市区	盛一西配变	10	315	252	252
4116	市区	盛一中配变	10	400	320	320
4117	市区	盛一北配变	10	400	320	320
4118	市区	盛岸村一配变	10	200	160	160
4119	市区	盛岸新村配变	10	200	160	160
4120	市区	盛二十二配变	10	400	320	320
4121	市区	盛岸农贸配变	10	200	160	160
4122	市区	盛二三配变	10	400	320	320
4123	市区	盛二四配变	10	400	320	320
4124	市区	盛二十四配变	10	315	252	252
4125	市区	盛二七配变	10	200	160	160
4126	市区	10kV 天御 3#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
4127	市区	10kV 天御 3#站 T2	10	800	640	640
4128	市区	10kV 天御 3#站 T3	10	800	640	640
4129	市区	10kV 天御 3#站 T4	10	800	640	640
4130	市区	10kV 锡源尚院 8#站 T2	10	800	640	640
4131	市区	10kV 天域华园 4#站 T1	10	800	640	640
4132	市区	10kV 悦珑湾 7#站 T3	10	800	640	640
4133	市区	凌源机械配变	10	400	320	320
4134	市区	10kV 和新 3#箱变 T1	10	630	504	504
4135	市区	红卫家舍配变	10	400	320	320
4136	市区	10kV 东岭 3#站 T2	10	800	640	640
4137	市区	10kV 大运华府 2#站 T3	10	800	640	640
4138	市区	10kV 邱巷 49#箱变 T1	10	630	504	504
4139	市区	张巷二四配变	10	400	320	320
4140	市区	东张巷二配变	10	400	320	320
4141	市区	箕业配变	10	400	320	320
4142	市区	建设丁二配变	10	200	160	160
4143	市区	10kV 稻村 18#箱变 T1	10	630	504	504
4144	市区	10kV 稻村 22#箱变 T1	10	630	504	504
4145	市区	10kV 青塘雅苑 4#站 T3	10	800	640	640
4146	市区	10kV 天渝骄园 6#站 T4	10	800	640	640
4147	市区	振新路四变	10	400	320	320
4148	市区	小吴巷十三配变	10	400	320	320
4149	市区	通扬二配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
4150	市区	红旗泵配变	10	200	160	160
4151	市区	芦庄 3#站 T1	10	1250	1000	1000
4152	市区	芦庄 3#站 T2	10	1250	1000	1000
4153	市区	10kV 震泽 10#箱变 T1	10	630	504	504
4154	市区	10kV 邱巷 30#箱变 T1	10	630	504	504
4155	市区	10kV 裕景澜园 5#站 T3	10	800	640	640
4156	市区	公司通信站 T2	10	100	80	80
4157	市区	10kV 北庄 3#箱变 T1	10	630	504	504
4158	市区	10kV 金扬怡庭 4#站 T1	10	800	640	640
4159	市区	20kV 金桂 6#站 T2	20	800	640	640
4160	市区	东风村 2#箱变 T1	10	400	320	320
4161	市区	丰涵 1#箱变 T1	10	400	320	320
4162	市区	塔拾贰一配变	10	200	160	160
4163	市区	10kV 西汀苑 3#站 T2	10	800	640	640
4164	市区	10kV 邱巷 8#箱变 T1	10	630	504	504
4165	市区	10kV 天渝骄园 5#站 T1	10	800	640	640
4166	市区	10kV 溪涧雅苑站 T3	10	800	640	640
4167	市区	盛岸里四配变	10	400	320	320
4168	市区	建筑二配变	10	400	320	320
4169	市区	10kV 彩乐居 7#站 T3	10	800	640	640
4170	市区	江海伍二配变	10	400	320	320
4171	市区	10kV 金扬怡庭 3#站 T4	10	800	640	640
4172	市区	对面巷配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
4173	市区	10kV 大运华府 4#站 T1	10	800	640	640
4174	市区	周山浜 1#箱变 T1	10	630	504	504
4175	市区	10kV 西水晶舍 4#站 T3	10	800	640	640
4176	市区	10kV 水秀 19#箱变 T1	10	630	504	504
4177	市区	10kV 和新 4#箱变 T1	10	630	504	504
4178	市区	10kV 彩乐居 4#站 T1	10	800	640	640
4179	市区	20kV 西水东 11#站 T1	20	800	640	640
4180	市区	20kV 西水东 11#站 T2	20	800	640	640
4181	市区	10kV 西汀苑 2#站 T2	10	800	640	640
4182	市区	10kV 锦数双河苑 7#站 T4	10	800	640	640
4183	市区	10kV 水榭澜庭 1#站 T2	10	800	640	640
4184	市区	惠龙十三配变	10	400	320	320
4185	市区	城建家舍配变	10	400	320	320
4186	市区	10kV 逸境铭筑 3#站 T2	10	800	640	640
4187	市区	九里基配变	10	400	320	320
4188	市区	清名三配变	10	400	320	320
4189	市区	10kV 海关 1#箱变 T1	10	630	504	504
4190	市区	10kV 圆通站 T3	10	1000	800	800
4191	市区	10kV 东岭 1#站 T2	10	800	640	640
4192	市区	绿塔一配变	10	200	160	160
4193	市区	10kV 天域华园 5#站 T2	10	800	640	640
4194	市区	公园配变	10	400	320	320
4195	市区	10KV 邱巷线 1#箱变 T1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
4196	市区	10KV 邱巷线 2# 箱变 T1	10	630	504	504
4197	市区	10kV 未来城 4#站 T3	10	800	640	640
4198	市区	10kV 未来城 4#站 T1	10	800	640	640
4199	市区	10kV 未来城 4#站 T2	10	800	640	640
4200	市区	10kV 未来城 4#站 T4	10	800	640	640
4201	市区	10kV 桥悦 4#箱变 T1	10	630	504	504
4202	市区	10kV 风光里 1#站 T1	10	800	640	640
4203	市区	10kV 风光里 1#站 T2	10	800	640	640
4204	市区	机床七配变	10	400	320	320
4205	市区	10kV 香榭 3#站 T1	10	800	640	640
4206	市区	10kV 香榭 3#站 T2	10	800	640	640
4207	市区	华新配变	10	400	320	320
4208	市区	10kV 香榭 3#站 T3	10	800	640	640
4209	市区	10kV 香榭 3#站 T4	10	800	640	640
4210	市区	风网点一配变	10	400	320	320
4211	市区	曹阳三配变	10	400	320	320
4212	市区	10kV 天镜铭筑 3#站 T2	10	800	640	640
4213	市区	小桥头乙配变	10	200	160	160
4214	市区	金盛苑一配变	10	200	160	160
4215	市区	槐谢一配变	10	200	160	160
4216	市区	利港电配变	10	200	160	160
4217	市区	小桥头四配变	10	400	320	320
4218	市区	小桥头丁配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
4219	市区	小桥头丙配变	10	200	160	160
4220	市区	10KV 锡星 1#箱变 T1	10	400	320	320
4221	市区	薛湾里二配变	10	200	160	160
4222	市区	薛湾里一配变	10	200	160	160
4223	市区	污水泵站二配变	10	400	320	320
4224	市区	维也纳站 T2	10	800	640	640
4225	市区	10kV 吉品花苑 2#箱变 T1	10	630	504	504
4226	市区	10kV 吉品花苑 1#箱变 T1	10	630	504	504
4227	市区	金字苑 1#箱变 T1	10	400	320	320
4228	市区	金字苑 2#箱变 T1	10	400	320	320
4229	市区	金字苑 3#箱变 T1	10	400	320	320
4230	市区	嘉德站 T1	10	1000	800	800
4231	市区	建业路甲配变	10	400	320	320
4232	市区	党校配变	10	200	160	160
4233	市区	建业路乙配变	10	400	320	320
4234	市区	建业路丁配变	10	400	320	320
4235	市区	建业路丙配变	10	200	160	160
4236	市区	修理厂配变	10	400	320	320
4237	市区	10kV 新民 2#箱变 T1	10	630	504	504
4238	市区	10kV 天渝骄园 5#站 T3	10	800	640	640
4239	市区	20kV 西水东 16#站 T1	20	800	640	640
4240	市区	10kV 北创 3#站 T2	10	800	640	640
4241	市区	10kV 天渝骄园 2#站 T3	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
4242	市区	西顾巷丁配变	10	400	320	320
4243	市区	10kV 天渝骄园 2#站 T4	10	800	640	640
4244	市区	10kV 悦珑湾 4#站 T4	10	800	640	640
4245	市区	10kV 小天鹅 12#站 T1	10	800	640	640
4246	市区	10kV 春熙雅苑 3#站 T2	10	800	640	640
4247	市区	10kV 春熙雅苑 2#站 T3	10	800	640	640
4248	市区	10kV 天渝骄园 2#站 T2	10	800	640	640
4249	市区	20kV 金域 9#站 T2	20	1000	800	800
4250	市区	10kV 绿地观澜 2#站 T3	10	800	640	640
4251	市区	20kV 金域 9#站 T1	20	1000	800	800
4252	市区	10kV 茂业城 6#站 T2	10	800	640	640
4253	市区	10kV 悦珑湾 4#站 T2	10	800	640	640
4254	市区	10kV 永泰 4#箱变 T1	10	630	504	504
4255	市区	10kV 西前 1#箱变 T1	10	630	504	504
4256	市区	10kV 多加 1#箱变 T1	10	400	320	320
4257	市区	10kV 大塘锦园 4#站 T4	10	800	640	640
4258	市区	大运华府 7#站 T1	10	800	640	640
4259	市区	10kV 小天鹅 12#站 T4	10	800	640	640
4260	市区	20kV 九龙仓 22#站 T2	20	800	640	640
4261	市区	10kV 惠飞大厦#2 箱变 T1	10	630	504	504
4262	市区	20kV 西水东 15#站 T1	20	800	640	640
4263	市区	20kV 金域 8#站 T2	20	1000	800	800
4264	市区	10kV 天渝骄园 3#站 T3	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
4265	市区	10kV 绿地观澜 2#站 T4	10	800	640	640
4266	市区	10kV 北创 4#站 T1	10	800	640	640
4267	市区	20kV 西水东 16#站 T2	20	800	640	640
4268	市区	10kV 马湾 2#箱变 T1	10	400	320	320
4269	市区	10kV 兴竹 5#箱变 T1	10	630	504	504
4270	市区	10kV 悦珑湾 2#站 T1	10	800	640	640
4271	市区	10kV 云麓铭筑 2#站 T2	10	800	640	640
4272	市区	10kV 大塘锦园 5#站 T2	10	800	640	640
4273	市区	辛惠配变	10	400	320	320
4274	市区	10kV 茂业城 7#站 T2	10	800	640	640
4275	市区	20kV 九龙仓 23#站 T1	20	800	640	640
4276	市区	10kV 小天鹅 12#站 T3	10	800	640	640
4277	市区	10KV 运河苑 9#站 T2	10	800	640	640
4278	市区	10kV 悦珑湾 4#站 T3	10	800	640	640
4279	市区	10kV 茂业城 7#站 T1	10	800	640	640
4280	市区	10kV 北创 3#站 T4	10	800	640	640
4281	市区	10kV 凤翔 2#箱变 T1	10	630	504	504
4282	市区	20kV 九龙仓 23#站 T2	20	800	640	640
4283	市区	10kV 仙泵 1#箱变 T1	10	400	320	320
4284	市区	荣家头配变	10	400	320	320
4285	市区	伯渎桥伍配变	10	400	320	320
4286	市区	10kV 大塘锦园 4#站 T1	10	800	640	640
4287	市区	10kV 悦珑湾 3#站 T4	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
4288	市区	10kV 悦珑湾 2#站 T4	10	800	640	640
4289	市区	10kV 绿地观澜 2#站 T2	10	800	640	640
4290	市区	10kV 芦村家园 2#站 T2	10	1000	800	800
4291	市区	10kV 融禾 4#站 T2	10	800	640	640
4292	市区	10kV 芦村家园 2#站 T3	10	1000	800	800
4293	市区	10kV 北创 3#站 T3	10	800	640	640
4294	市区	20kV 西水东 16#站 T3	20	800	640	640
4295	市区	10kV 惠飞大厦#1 箱变 T1	10	630	504	504
4296	市区	10kV 全昌 6#箱变 T1	10	630	504	504
4297	市区	10kV 凤翔 1#箱变 T1	10	630	504	504
4298	市区	20kV 九龙仓 22#站 T1	20	800	640	640
4299	市区	10kV 天渝骄园 3#站 T1	10	800	640	640
4300	市区	10kV 西泾 1#箱变 T1	10	400	320	320
4301	市区	10kV 天渝骄园 3#站 T2	10	800	640	640
4302	市区	10kV 兴竹 6#箱变 T1	10	630	504	504
4303	市区	10kV 市北 1#箱变 T1	10	630	504	504
4304	市区	10kV 小天鹅 12#站 T2	10	800	640	640
4305	市区	丁巷配变	10	400	320	320
4306	市区	10kV 北创 5#站 T2	10	800	640	640
4307	市区	10kV 天渝骄园 2#站 T1	10	800	640	640
4308	市区	侨谊小学配变	10	400	320	320
4309	市区	10kV 中桥 2#箱变 T1	10	400	314	314
4310	市区	10kV 北创 4#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
4311	市区	10kV 悦珑湾 3#站 T3	10	800	640	640
4312	市区	10kV 大塘锦园 5#站 T1	10	800	640	640
4313	市区	10kV 北创 3#站 T1	10	800	640	640
4314	市区	孙蒋三十配变	10	400	320	320
4315	市区	10kV 大塘锦园 4#站 T3	10	800	640	640
4316	市区	10KV 运河苑 9#站 T1	10	800	640	640
4317	市区	10kV 北创 5#站 T1	10	800	640	640
4318	市区	大窑路三配变	10	400	320	320
4319	市区	10kV 绿地观澜 2#站 T1	10	800	640	640
4320	市区	10kV 悦珑湾 3#站 T1	10	800	640	640
4321	市区	10kV 悦珑湾 4#站 T1	10	800	640	640
4322	市区	10kV 悦珑湾 3#站 T2	10	800	640	640
4323	市区	20kV 九龙仓 22#站 T4	20	800	640	640
4324	市区	10kV 悦珑湾 2#站 T2	10	800	640	640
4325	市区	小吴巷十四配变	10	400	320	320
4326	市区	10kV 大塘锦园 4#站 T2	10	800	640	640
4327	市区	10kV 悦珑湾 2#站 T3	10	800	640	640
4328	市区	10kV 天渝骄园 3#站 T4	10	800	640	640
4329	市区	20kV 金域 8#站 T1	20	1000	800	800
4330	市区	10kV 芦村家园 2#站 T4	10	1000	800	800
4331	市区	新中三配变	10	400	320	320
4332	市区	20kV 九龙仓 22#站 T3	20	800	640	640
4333	市区	银杏苑 2#箱变 T1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
4334	市区	20kV 西水东 16#站 T4	20	800	640	640
4335	市区	10kV 芦村家园 2#站 T1	10	1000	800	800
4336	市区	20kV 西水东 15#站 T2	20	800	640	640
4337	市区	春申并网配变	10	200	143	143
4338	市区	前盛岸西配变	10	400	320	320
4339	市区	石门路甲配变	10	200	160	160
4340	市区	20kV 梨花苑 1#站 T1	20	1000	800	800
4341	市区	20kV 梨花苑 1#站 T2	20	1000	800	800
4342	市区	20kV 梨花苑 1#站 T3	20	1000	800	800
4343	市区	20KV 梨花苑 4#站 T1	20	1000	800	800
4344	市区	20KV 梨花苑 4#站 T2	20	1000	800	800
4345	市区	20KV 梨花苑 4#站 T3	20	1000	800	800
4346	市区	20KV 梨花苑 5#站 T1	20	500	400	400
4347	市区	20KV 梨花苑 5#站 T2	20	500	400	400
4348	市区	高泾李东配变	10	200	148	148
4349	市区	盛一一配变	10	400	320	320
4350	市区	盛一二配变	10	200	160	160
4351	市区	盛一南配变	10	400	320	320
4352	市区	盛一三配变	10	400	320	320
4353	市区	盛一四配变	10	200	160	160
4354	市区	盛一五配变	10	400	320	320
4355	市区	盛一甲配变	10	400	320	320
4356	市区	10kV 北庄 1 号箱变 T1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
4357	市区	10kV 天一华府 4#站 T1	10	800	640	640
4358	市区	10kV 礼樾馨园 1#站 T2	10	800	640	640
4359	市区	凤翔花苑 2#箱变 T1	10	630	504	504
4360	市区	10kV 中联 3#箱变 T1	10	630	504	504
4361	市区	10kV 桥边 4#箱变 T1	10	630	504	504
4362	市区	10kV 金扬怡庭 4#站 T3	10	800	640	640
4363	市区	梁溪桥路灯配变	10	400	284	284
4364	市区	10kV 天渝骄园 5#站 T4	10	800	640	640
4365	市区	储运配变	10	400	320	320
4366	市区	10kV 大运华府 2#站 T1	10	800	640	640
4367	市区	10kV 大运华府 4#站 T2	10	800	640	640
4368	市区	10kV 邱巷 20#箱变 T1	10	630	504	504
4369	市区	10kV 天卒 6#箱变 T1	10	630	504	504
4370	市区	10kV 向阳 3#箱变 T1	10	630	504	504
4371	市区	10kV 青塘雅苑 4#站 T2	10	800	640	640
4372	市区	谢巷东配变	10	400	320	320
4373	市区	10kV 悦惠雅苑 2#站 T3	10	800	640	640
4374	市区	张巷戊配变	10	400	320	320
4375	市区	曹张南八配变	10	400	320	320
4376	市区	中花苑二配变	10	400	320	320
4377	市区	岸里北配变	10	400	320	320
4378	市区	曹张南七配变	10	400	320	320
4379	市区	西乌路灯配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
4380	市区	老乌浜乙配变	10	400	320	320
4381	市区	永丰乙配变	10	400	320	320
4382	市区	中南路乙配变	10	400	320	320
4383	市区	李巷四配变	10	400	320	320
4384	市区	10kV 交电 5#箱变 T1	10	630	504	504
4385	市区	10kV 江花 6#站 T1	10	800	640	640
4386	市区	槐古二三配变	10	400	320	320
4387	市区	田基浜丙配变	10	400	320	320
4388	市区	10kV 水秀 13#箱变 T1	10	630	504	504
4389	市区	10kV 景熙雅苑 3#站 T1	10	800	640	640
4390	市区	永乐二配变	10	400	320	320
4391	市区	10kV 鑫悦华府 2#站 T1	10	800	640	640
4392	市区	曹婆桥丁配变	10	400	320	320
4393	市区	10kV 置煤 8#箱变 T1	10	630	504	504
4394	市区	10kV 鑫悦华府 8#站 T1	10	800	640	640
4395	市区	10kV 御墅 11#站 T1	10	800	640	640
4396	市区	10kV 御墅 11#站 T3	10	800	640	640
4397	市区	10kV 御墅 11#站 T4	10	800	640	640
4398	市区	10kV 御墅 11#站 T2	10	800	640	640
4399	市区	10kV 江花 7#站 T2	10	800	640	640
4400	市区	10kV 悦珑湾 6#站 T1	10	800	640	640
4401	市区	倪桥头	10	400	320	320
4402	市区	10kV 悦蓉雅苑 2#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
4403	市区	10kV 锡源尚院 3#站 T4	10	800	640	640
4404	市区	10kV 彩乐居 4#站 T4	10	800	640	640
4405	市区	10kV 亭子桥 5#箱变 T1	10	630	504	504
4406	市区	塔影七配变	10	400	320	320
4407	市区	10kV 水秀 10#箱变 T1	10	630	504	504
4408	市区	10kV 西泾 11#箱变 T1	10	630	504	504
4409	市区	10kV 震泽 8#箱变 T1	10	630	504	504
4410	市区	10kV 悦诚 6#站 T2	10	800	640	640
4411	市区	10kV 悦诚 6#站 T1	10	800	617	617
4412	市区	10kV 悦诚 7#站 T1	10	800	619	619
4413	市区	10kV 五河新村 3#箱变 T1	10	630	504	504
4414	市区	10kV 青韵璟园 2#站 T2	10	800	640	640
4415	市区	10kV 大塘御园 10#站 T2	10	800	640	640
4416	市区	10kV 悦诚 7#站 T2	10	800	600	600
4417	市区	10kV 源溪悦庭站 T4	10	800	640	640
4418	市区	杨巷十三配变	10	400	320	320
4419	市区	风度汽车配变	10	400	320	320
4420	市区	颐养园配变	10	400	320	320
4421	市区	10kV 西水晶舍 2#站 T1	10	800	640	640
4422	市区	10kV 兴宸嘉苑 1#站 T2	10	800	640	640
4423	市区	市政地配变	10	400	320	320
4424	市区	10kV 兴源 4#箱变 T1	10	400	320	320
4425	市区	10kV 天渝尊园 3#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
4426	市区	10kV 稻村 25#箱变 T1	10	630	504	504
4427	市区	10kV 锡沙 3#箱变 T1	10	630	504	504
4428	市区	10kV 优雅 2#箱变 T1	10	630	504	504
4429	市区	10kV 鑫悦华府 7#站 T2	10	800	640	640
4430	市区	10kV 融禾 9#站 T4	10	800	640	640
4431	市区	税务家舍配变	10	400	320	320
4432	市区	10kV 芦 I 线 2#箱变 T1	10	400	320	320
4433	市区	重点处配变	10	200	160	160
4434	市区	10kV 阅山 4#站 T1	10	800	640	640
4435	市区	10kV 阅山 4#站 T2	10	800	640	640
4436	市区	杨木新五配变	10	200	160	160
4437	市区	10kV 大运华府 2#站 T4	10	800	640	640
4438	市区	惠山孙巷配变	10	200	160	160
4439	市区	10kV 兴宸嘉苑 3#站 T3	10	800	640	640
4440	市区	10kV 悦惠雅苑 2#站 T2	10	800	640	640
4441	市区	10kV 交电 4#箱变 T1	10	630	504	504
4442	市区	10kV 融禾 13#站 T2	10	800	640	640
4443	市区	10kV 小天鹅 11#站 T1	10	800	640	640
4444	市区	10kV 小天鹅 11#站 T3	10	800	640	640
4445	市区	10kV 小天鹅 11#站 T4	10	800	640	640
4446	市区	10kV 小天鹅 11#站 T2	10	800	640	640
4447	市区	10kV 庄木 1#箱变 T1	10	630	504	504
4448	市区	10kV 震泽 3#箱变 T1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
4449	市区	物资局配变	10	400	320	320
4450	市区	五河叁一配变	10	400	320	320
4451	市区	养牛场配变	10	400	320	320
4452	市区	10kV 水秀 34#箱变 T1	10	630	504	504
4453	市区	10kV 观庭 8#站 T2	10	800	640	640
4454	市区	10kV 观庭 8#站 T1	10	800	640	640
4455	市区	外事客运配变	10	200	160	160
4456	市区	10kV 盛世 5#站 T1	10	800	640	640
4457	市区	10kV 盛世 5#站 T2	10	800	640	640
4458	市区	10kV 盛世 6#站 T1	10	1000	800	800
4459	市区	10kV 盛世 7#站 T1	10	800	640	640
4460	市区	10kV 盛世 7#站 T2	10	800	640	640
4461	市区	10kV 盛世 8#站 T1	10	800	640	640
4462	市区	10kV 盛世 8#站 T2	10	800	640	640
4463	市区	10kV 吉宝 6#站 T1	10	800	640	640
4464	市区	水车湾站 T2	10	1000	800	800
4465	市区	20kV 建乐苑 1#站 T1	20	1000	800	800
4466	市区	20kV 建乐苑 1#站 T2	20	1000	800	800
4467	市区	20kV 建乐苑 1#站 T3	20	1000	800	800
4468	市区	20kV 建乐苑 2#站 T1	20	1000	800	800
4469	市区	20kV 建乐苑 2#站 T2	20	1000	800	800
4470	市区	20kV 建乐苑 3#站 T1	20	1000	800	800
4471	市区	20kV 建乐苑 3#站 T2	20	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
4472	市区	20kV 九龙仓 5#站 T1	20	1000	800	800
4473	市区	20kV 九龙仓 5#站 T2	20	1000	800	800
4474	市区	20kV 九龙仓 6#站 T1	20	1000	800	800
4475	市区	20kV 九龙仓 6#站 T2	20	1000	800	800
4476	市区	20kV 九龙仓 7#站 T1	20	1000	800	800
4477	市区	20kV 九龙仓 7#站 T2	20	1000	800	800
4478	市区	20kV 九龙仓 8#站 T1	20	1000	800	800
4479	市区	20kV 九龙仓 8#站 T2	20	1000	800	800
4480	市区	20kV 九龙仓 9#站 T1	20	1000	800	800
4481	市区	20kV 九龙仓 9#站 T2	20	1000	800	800
4482	市区	10kV 御墅 7#站 T1	10	800	640	640
4483	市区	10kV 御墅 7#站 T2	10	800	640	640
4484	市区	10kV 御墅 8#站 T1	10	800	640	640
4485	市区	10kV 御墅 8#站 T2	10	800	640	640
4486	市区	20/10kV 金太湖 4#站 T1	20	800	640	640
4487	市区	20/10kV 金太湖 4#站 T2	10	800	640	640
4488	市区	20/10 金太湖 5#站 T1	20	800	640	640
4489	市区	20/10 金太湖 5#站 T2	10	800	640	640
4490	市区	20/10 金太湖 6#站 T1	20	800	640	640
4491	市区	20/10 金太湖 6#站 T2	10	800	640	640
4492	市区	石皮巷箱变 T1	10	630	504	504
4493	市区	民单二配变	10	400	320	320
4494	市区	刘潭医院配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
4495	市区	吴巷东二配变	10	400	320	320
4496	市区	丁道桥东配变	10	400	320	320
4497	市区	胜丰佳美配变	10	400	320	320
4498	市区	10kV 人民 4#箱变 T1	10	630	504	504
4499	市区	10kV 北禅寺 2#箱变 T1	10	630	504	504
4500	市区	向阳 12#箱变 T1	10	630	504	504
4501	市区	20kV 九龙仓 17#站 T1	20	1000	800	800
4502	市区	20kV 九龙仓 17#站 T2	20	1000	800	800
4503	市区	10kV 梧桐 6#站 T1	10	800	640	640
4504	市区	10kV 梧桐 6#站 T3	10	800	640	640
4505	市区	10kV 梧桐 7#站 T1	10	800	640	640
4506	市区	荷叶十二配变	10	400	320	320
4507	市区	10kV 锡源尚院 6#站 T2	10	800	640	640
4508	市区	10kV 薛湾 1#箱变 T1	10	630	504	504
4509	市区	木栖新村二配变	10	400	320	320
4510	市区	20kV 西水东 10#站 T2	20	630	504	504
4511	市区	20kV 西水东 10#站 T1	20	630	504	504
4512	市区	10kV 梧桐 7#站 T3	10	800	640	640
4513	市区	10kV 梧桐 6#站 T2	10	800	640	640
4514	市区	10kV 梧桐 6#站 T4	10	800	640	640
4515	市区	10kV 梧桐 7#站 T2	10	800	640	640
4516	市区	10kV 梧桐 7#站 T4	10	800	640	640
4517	市区	10kV 鑫悦华府 5#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
4518	市区	10kV 仁家 7#站 T1	10	800	640	640
4519	市区	10kV 仁家 7#站 T3	10	800	640	640
4520	市区	10kV 仁家 7#站 T2	10	800	640	640
4521	市区	10kV 仁家 7#站 T4	10	800	640	640
4522	市区	10kV 仁家 8#站 T1	10	800	640	640
4523	市区	10kV 仁家 8#站 T2	10	800	640	640
4524	市区	双甲乙配变	10	200	160	160
4525	市区	10kV 弘阳 2#站 T1	10	800	640	640
4526	市区	10kV 弘阳 2#站 T2	10	800	640	640
4527	市区	范巷二配变	10	400	320	320
4528	市区	慈善物资配变	10	400	320	320
4529	市区	孙蒋十二配变	10	400	320	320
4530	市区	10kV 悦禧家园 5#站 T4	10	800	640	640
4531	市区	10kV 天悦 3#站 T1	10	800	640	640
4532	市区	10kV 天悦 3#站 T3	10	800	640	640
4533	市区	10kV 天悦 3#站 T4	10	800	640	640
4534	市区	10kV 天悦 3#站 T2	10	800	640	640
4535	市区	10kV 滨河雅园 2#站 T1	10	800	640	640
4536	市区	10kV 天悦 4#站 T3	10	800	640	640
4537	市区	10kV 天悦 4#站 T1	10	800	640	640
4538	市区	10kV 天悦 4#站 T4	10	800	640	640
4539	市区	10kV 天悦 4#站 T2	10	800	640	640
4540	市区	10kV 会龙 1#箱变 T1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
4541	市区	10kV 悦禧家园 7#站 T3	10	800	640	640
4542	市区	10kV 唐周巷 1#站 2	10	1000	800	800
4543	市区	10kV 唐周巷 1#站 4	10	1000	800	800
4544	市区	10kV 溪南里 2#站 T1	10	1000	800	800
4545	市区	10kV 溪南里 3#站 T1	10	1000	800	800
4546	市区	10kV 溪南里 4#站 T1	10	1000	800	800
4547	市区	10kV 溪南里 5#站 T1	10	1000	800	800
4548	市区	10kV 溪南里 5#站 T2	10	1000	800	800
4549	市区	10kV 溪南里 3#站 T2	10	1000	800	800
4550	市区	10kV 溪南里 2#站 T2	10	1000	800	800
4551	市区	10kV 溪南里 4#站 T2	10	1000	800	800
4552	市区	10kV 塘泾里 1#站 T2	10	1000	800	800
4553	市区	10kV 塘泾里 1#站 T1	10	1000	800	800
4554	市区	10kV 惠澜佳园 1#站 T2	10	800	640	640
4555	市区	10kV 悦禧家园 8#站 T4	10	800	640	640
4556	市区	10kV 西漳 5#箱变 T1	10	630	504	504
4557	市区	政舍十八配变	10	200	160	160
4558	市区	复兴路 2#站 T1	10	1000	800	800
4559	市区	永丰七配变	10	400	320	320
4560	市区	10kV 北创 8#站 T2	10	800	640	640
4561	市区	豆品配变	10	200	160	160
4562	市区	孙家桥三配变	10	200	160	160
4563	市区	10kV 天渝骄园 6#站 T3	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
4564	市区	五金厂六配变	10	400	320	320
4565	市区	10kV 唐巷站 T1	10	1000	800	800
4566	市区	10kV 鑫悦华府 2#站 T4	10	800	640	640
4567	市区	10kV 唐巷站 T2	10	1000	800	800
4568	市区	10kV 运河苑 7#站 T1	10	800	640	640
4569	市区	10kV 运河苑 7#站 T2	10	800	640	640
4570	市区	上马墩六配变	10	400	320	320
4571	市区	10kV 锡沙 1#箱变 T1	10	630	504	504
4572	市区	10kV 锡源尚院 4#站 T2	10	800	640	640
4573	市区	10kV 裕旺 4#箱变 T1	10	630	504	504
4574	市区	10kV 叙康 5#箱变 T1	10	630	504	504
4575	市区	置煤浜四配变	10	630	504	504
4576	市区	10kV 向阳 6#箱变 T1	10	630	504	504
4577	市区	10kV 体中 3#箱变 T1	10	630	504	504
4578	市区	10kV 鑫悦华府 8#站 T4	10	800	640	640
4579	市区	东风村 3#箱变 T1	10	630	504	504
4580	市区	东风村 1#箱变 T1	10	630	504	504
4581	市区	卹黄配变	10	400	320	320
4582	市区	宁海里八配变	10	400	320	320
4583	市区	宁海里六配变	10	400	320	320
4584	市区	宁海里九配变	10	400	320	320
4585	市区	10kV 许湾 1#箱变 T1	10	630	504	504
4586	市区	20kV 金域 11#站 T4	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
4587	市区	通沙灯配变	10	400	320	320
4588	市区	蒋家二配变	10	400	320	320
4589	市区	郎闻配变	10	400	320	320
4590	市区	10kV 悦珑湾 6#站 T4	10	800	640	640
4591	市区	泾头西配变	10	400	320	320
4592	市区	10kV 邱巷 51#箱变 T1	10	630	504	504
4593	市区	教育 1#箱变 T1	10	630	504	504
4594	市区	新巷北配变	10	400	320	320
4595	市区	庄前村旁配变	10	400	320	320
4596	市区	10kV 金城 1#箱变 T1	10	630	504	504
4597	市区	10kV 半塘 7#箱变 T1	10	630	504	504
4598	市区	谈巷五配变	10	400	313	313
4599	市区	10kV 锦数双河苑 3#站 T4	10	800	640	640
4600	市区	曲泾南配变	10	400	320	320
4601	市区	蒋家湾乙配变	10	400	320	320
4602	市区	会龙村配变	10	400	320	320
4603	市区	10kV 西泾 5#箱变 T1	10	630	504	504
4604	市区	永安市二配变	10	400	320	320
4605	市区	10kV 车站 1#箱变 T1	10	400	320	320
4606	市区	20kV 黄泥头佳苑 2#站 T3	20	800	640	640
4607	市区	10kV 总参 1#站 T1	10	400	320	320
4608	市区	10kV 大塘御园 3#站 T2	10	800	640	640
4609	市区	10kV 稻香 6#箱变 T1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
4610	市区	10kV 水樾澜庭 1#站 T1	10	800	640	640
4611	市区	10kV 辰上南园 1#站 T2	10	800	640	640
4612	市区	10kV 桥悦 3#箱变 T1	10	630	504	504
4613	市区	10kV 天一华府 3#站 T1	10	800	640	640
4614	市区	10kV 锡源尚院 5#站 T1	10	800	640	640
4615	市区	塔影四配变	10	400	320	320
4616	市区	塔影壹二配变	10	400	320	320
4617	市区	10kV 任巷 3#箱变 T1	10	630	504	504
4618	市区	10kV 教育 5#箱变 T1	10	630	504	504
4619	市区	10kV 青塘雅苑 3#站 T1	10	800	640	640
4620	市区	10kV 教育 7#箱变 T1	10	630	504	504
4621	市区	10kV 锡源尚院 2#站 T1	10	800	640	640
4622	市区	10kV 盛世 6#站 T2	10	1000	800	800
4623	市区	塔影壹一配变	10	200	160	160
4624	市区	塔影十一配变	10	200	160	160
4625	市区	塔影一配变	10	200	160	160
4626	市区	塔拾壹一配变	10	200	160	160
4627	市区	塔影六配变	10	200	160	160
4628	市区	春晖六配变	10	400	320	320
4629	市区	益明花园 2#箱变 T1	10	630	504	504
4630	市区	塔影八配变	10	400	320	320
4631	市区	界南三配变	10	400	320	320
4632	市区	潭陆一配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
4633	市区	潭伍一配变	10	400	320	320
4634	市区	时新巷 2#箱变 T1	10	630	504	504
4635	市区	10kV 天渝尊园 4#站 T3	10	800	640	640
4636	市区	盛二十五配变	10	400	320	320
4637	市区	尤巷九配变	10	200	160	160
4638	市区	10kV 塘南 3#箱变 T1	10	630	504	504
4639	市区	10kV 天卒 5#箱变 T1	10	630	504	504
4640	市区	南钱泵站配变	10	400	320	320
4641	市区	听松坊三配变	10	400	320	320
4642	市区	惠峰甲配变	10	400	320	320
4643	市区	20kV 黄泥头佳苑 4#站 T3	20	800	640	640
4644	市区	10kV 许湾 2#箱变 T1	10	630	504	504
4645	市区	宋巷五二配变	10	400	320	320
4646	市区	10kV 东岭 5#站 T2	10	800	640	640
4647	市区	10kV 春熙雅苑 3#站 T1	10	800	640	640
4648	市区	塔拾贰二配变	10	200	160	160
4649	市区	10kV 塔影 1#箱变 T1	10	630	498	498
4650	市区	10kV 逸境铭筑 2#站 T2	10	800	640	640
4651	市区	10kV 映山湖 3#箱变 T1	10	630	504	504
4652	市区	10kV 稻村 4#箱变 T1	10	630	504	504
4653	市区	10kV 裕景澜园 5#站 T4	10	800	640	640
4654	市区	10kV 稻香 8#箱变 T1	10	630	504	504
4655	市区	诸巷西配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
4656	市区	施巷二泵配变	10	400	320	320
4657	市区	中南十三配变	10	400	320	320
4658	市区	10kV 邱巷 48#箱变 T1	10	630	504	504
4659	市区	吴巷八配变	10	100	80	80
4660	市区	公共交通配变	10	400	320	320
4661	市区	10kV 天渝尊园 6#站 T4	10	800	640	640
4662	市区	10kV 葛巷 1#箱变 T1	10	630	504	504
4663	市区	10kV 邱巷 16#箱变 T1	10	630	504	504
4664	市区	10kV 大运华府 11#站 T1	10	800	640	640
4665	市区	10kV 云麓铭筑 2#站 T1	10	800	640	640
4666	市区	10kV 东河花园站 T2	10	1000	800	800
4667	市区	10kV 天渝尊园 8#站 T1	10	800	640	640
4668	市区	10kV 邱巷 34#箱变 T1	10	630	504	504
4669	市区	华昌焊配变	10	400	320	320
4670	市区	10kV 水秀 38#箱变 T1	10	630	504	504
4671	市区	中联十六配变	10	400	320	320
4672	市区	江海叁一配变	10	400	320	320
4673	市区	江海贰二配变	10	400	320	320
4674	市区	10kV 裕景澜园 2#站 T1	10	800	640	640
4675	市区	新村二七配变	10	400	320	320
4676	市区	10kV 青韵璟园 4#站 T3	10	800	640	640
4677	市区	10kV 桥边 5#箱变 T1	10	630	504	504
4678	市区	10kV 熙祥雅苑 2#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
4679	市区	诸家线#3 箱变 T1	10	630	504	504
4680	市区	10kV 交电 2#箱变 T1	10	630	504	504
4681	市区	10kV 兴源 3#箱变 T1	10	630	504	504
4682	市区	五河路灯配变	10	200	160	160
4683	市区	10kV 北禅寺 3#箱变 T1	10	630	504	504
4684	市区	清明二配变	10	400	320	320
4685	市区	10kV 新惠 1#箱变 T1	10	630	504	504
4686	市区	10kV 地质 6#箱变 T1	10	630	504	504
4687	市区	邹巷南配变	10	400	320	320
4688	市区	10kV 地质 7#箱变 T1	10	630	504	504
4689	市区	10kV 东岭 3#站 T1	10	800	640	640
4690	市区	杨思桥二配变	10	400	320	320
4691	市区	10kV 沁园一期 20#箱变 T1	10	630	504	504
4692	市区	10kV 稻村 9#箱变 T1	10	630	504	504
4693	市区	10kV 柯兰公寓箱变 T1	10	630	504	504
4694	市区	10kV 红星 3#箱变 T1	10	630	504	504
4695	市区	朱巷线 1#箱变 T1	10	630	504	504
4696	市区	10kV 融禾 8#站 T1	10	800	640	640
4697	市区	10kV 金扬怡庭 6#站 T1	10	800	640	640
4698	市区	10kV 邱巷 46#箱变 T1	10	630	504	504
4699	市区	10kV 红星 2#箱变 T1	10	630	504	504
4700	市区	10kV 山北 2#箱变 T1	10	400	320	320
4701	市区	10kV 黄巷站 T3	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
4702	市区	10kV 辰上南园 1#站 T1	10	800	640	640
4703	市区	10kV 地质 8#箱变 T1	10	630	504	504
4704	市区	五河贰二配变	10	400	320	320
4705	市区	小吴巷七配变	10	400	320	320
4706	市区	10kV 邱巷 31#箱变 T1	10	630	504	504
4707	市区	向阳 14#箱变 T1	10	630	504	504
4708	市区	10kV 木栖 4#箱变 T1	10	630	504	504
4709	市区	10kV 彩乐居 2#站 T1	10	800	640	640
4710	市区	五河肆三配变	10	200	160	160
4711	市区	10kV 天镜铭筑 3#站 T1	10	800	640	640
4712	市区	10kV 金科 6#站 T1	10	800	640	640
4713	市区	云资配变	10	400	320	320
4714	市区	10kV 江湾 6#站 T1	10	800	640	640
4715	市区	10kV 天渝骄园二期 4#站 T3	10	800	640	640
4716	市区	10kV 上棠雅园 1#站 T2	10	800	640	640
4717	市区	10kV 滨河雅园 3#站 T4	10	800	640	640
4718	市区	10kV 水秀 1#箱变 T1	10	630	504	504
4719	市区	孙蒋七配变	10	400	320	320
4720	市区	瓦屑坝一配变	10	400	320	320
4721	市区	10kV 江花 2#站 T4	10	800	640	640
4722	市区	医院充电配变	10	400	320	320
4723	市区	扬北桥一配变	10	400	320	320
4724	市区	10kV 邱巷 47#箱变 T1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
4725	市区	10kV 江湾 6#站 T4	10	800	640	640
4726	市区	10kV 溪涧雅苑站 T4	10	800	640	640
4727	市区	10kV 水秀 28#箱变 T1	10	630	504	504
4728	市区	10kV 兴宸嘉苑 3#站 T4	10	800	640	640
4729	市区	许湾里五配变	10	400	320	320
4730	市区	10kV 吴桥 1#箱变 T1	10	630	504	504
4731	市区	10kV 融禾 7#站 T4	10	800	640	640
4732	市区	芦庄 5#站 T1	10	1250	1000	1000
4733	市区	芦庄 5#站 T2	10	1250	1000	1000
4734	市区	中转家舍配变	10	400	320	320
4735	市区	10kV 江花 5#站 T1	10	800	640	640
4736	市区	10kV 运河苑 8#站 T1	10	800	640	640
4737	市区	10kV 运河苑 8#站 T2	10	800	640	640
4738	市区	10kV 运河苑 8#站 T4	10	800	640	640
4739	市区	10kV 运河苑 8#站 T3	10	800	640	640
4740	市区	10kV 广丰 2#箱变 T1	10	630	504	504
4741	市区	苗圃八配变	10	400	320	320
4742	市区	精神卫生配变	10	400	320	320
4743	市区	槐谢二配变	10	400	320	320
4744	市区	10kV 融禾 6#站 T1	10	800	640	640
4745	市区	10kV 向阳 2#箱变 T1	10	630	504	504
4746	市区	新巷二配变	10	400	320	320
4747	市区	10kV 桥悦 2#箱变 T1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
4748	市区	10kV 鑫悦华府 2#站 T3	10	800	640	640
4749	市区	10kV 裕景澜园 4#站 T3	10	800	640	640
4750	市区	10kV 莲蓉 3#箱变 T1	10	630	504	504
4751	市区	芦庄 5#站 T3	10	1250	1000	1000
4752	市区	风雷五配变	10	200	160	160
4753	市区	胜丰村肆配变	10	400	320	320
4754	市区	惠东十配变	10	400	320	320
4755	市区	曹家浜甲配变	10	400	320	320
4756	市区	10kV 锦数双河苑 5#站 T2	10	800	640	640
4757	市区	10kV 西水晶舍 4#站 T1	10	800	640	640
4758	市区	10kV 天域华园 2#站 T2	10	800	640	640
4759	市区	10kV 天渝骄园 7#站 T2	10	800	640	640
4760	市区	10kV 文澜雅苑 1#站 T1	10	800	640	640
4761	市区	10kV 民新 2#箱变 T1	10	630	504	504
4762	市区	10kV 观河澜院站 T2	10	800	640	640
4763	市区	西泾一配变	10	400	320	320
4764	市区	供电库二配变	10	400	320	320
4765	市区	盛中南配变	10	400	320	320
4766	市区	水秀三六配变	10	400	320	320
4767	市区	溪南三一配变	10	400	320	320
4768	市区	扬北 2#箱变 T1	10	630	504	504
4769	市区	10kV 大运华府 8#站 T1	10	800	640	640
4770	市区	10kV 天渝尊园 3#站 T3	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
4771	市区	10kV 融禾 11#站 T4	10	800	640	640
4772	市区	10kV 水星 2#箱变 T1	10	630	504	504
4773	市区	10kV 悦惠雅苑 2#站 T1	10	800	640	640
4774	市区	纳新舍丙配变	10	400	320	320
4775	市区	10kV 地税 2#箱变 T1	10	630	504	504
4776	市区	10kV 锦熙府站 T1	10	800	640	640
4777	市区	10kV 锦熙府站 T3	10	800	640	640
4778	市区	10kV 锦熙府站 T4	10	800	640	640
4779	市区	10kV 锦熙府站 T2	10	800	640	640
4780	市区	惠华 T1	10	630	504	504
4781	市区	10kV 天渝尊园 6#站 T1	10	800	640	640
4782	市区	10kV 金扬怡庭 3#站 T1	10	800	640	640
4783	市区	10kV 东联 1#箱变 T1	10	630	504	504
4784	市区	10kV 锦数双河苑 10#站 T2	10	800	640	640
4785	市区	10kV 孔泾 1#站 T1	10	800	640	640
4786	市区	10kV 孔泾 1#站 T2	10	800	640	640
4787	市区	10kV 孔泾 1#站 T3	10	800	640	640
4788	市区	10kV 孔泾 1#站 T4	10	800	640	640
4789	市区	10kV 融禾 9#站 T2	10	800	640	640
4790	市区	10kV 天渝尊园 5#站 T2	10	800	640	640
4791	市区	山明 3 # 箱变 T1	10	630	504	504
4792	市区	10KV 山明线 1#箱变 T1	10	630	504	504
4793	市区	10kV 永泰 3#箱变 T1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
4794	市区	10kV 震泽 11#箱变 T1	10	630	504	504
4795	市区	10kV 大塘御园 8#站 T2	10	800	640	640
4796	市区	10kV 天渝骄园 6#站 T2	10	800	640	640
4797	市区	10kV 地税 3#箱变 T1	10	630	504	504
4798	市区	10kV 逸境铭筑 2#站 T3	10	800	640	640
4799	市区	10kV 春熙雅苑 3#站 T4	10	800	640	640
4800	市区	10kV 荟溪锦园 3#站 T4	10	800	640	640
4801	市区	10kV 悦蓉雅苑 2#站 T3	10	800	640	640
4802	市区	10kV 邱巷 41#箱变 T1	10	630	504	504
4803	市区	10kV 东岭 2#站 T1	10	800	640	640
4804	市区	金瑞家园 2#T1	10	630	504	504
4805	市区	10kV 天渝尊园 3#站 T4	10	800	640	640
4806	市区	10kV 金扬怡庭 5#站 T2	10	800	640	640
4807	市区	10kV 景熙雅苑 2#站 T2	10	800	640	640
4808	市区	10kV 南市桥巷站 T2	10	1000	800	800
4809	市区	10kV 南尖站 T1	10	630	504	504
4810	市区	10kV 青塘雅苑 4#站 T1	10	800	640	640
4811	市区	10kV 邱巷 40#箱变 T1	10	630	504	504
4812	市区	10kV 大运华府 10#站 T2	10	800	640	640
4813	市区	10kV 天渝尊园 6#站 T3	10	800	640	640
4814	市区	10kV 芦村 13#箱变 T1	10	630	504	504
4815	市区	新世纪 1 号站 T1	10	1000	800	800
4816	市区	新世纪 1 号站 T2	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
4817	市区	10kV 康桥 3#站 T2	10	1000	800	800
4818	市区	20kV 金域 11#站 T2	20	800	640	640
4819	市区	10kV 青韵璟园 4#站 T4	10	800	640	640
4820	市区	10kV 源溪悦庭站 T1	10	800	640	640
4821	市区	10kV 彩乐居 4#站 T2	10	800	640	640
4822	市区	10kV 水秀 27#箱变 T1	10	630	504	504
4823	市区	10kV 教育 6#箱变 T1	10	630	504	504
4824	市区	10kV 中北 1#箱变 T1	10	630	504	504
4825	市区	勤学路灯配变	10	400	320	320
4826	市区	10kV 天域华园 6#站 T2	10	800	640	640
4827	市区	钢舍配变	10	400	320	320
4828	市区	10kV 北创 8#站 T1	10	800	640	640
4829	市区	10kV 稻香 4#箱变 T1	10	630	504	504
4830	市区	10kV 大运华府 10#站 T1	10	800	640	640
4831	市区	10kV 宪丰 2#箱变 T1	10	400	320	320
4832	市区	木栖 2#箱变 T1	10	630	504	504
4833	市区	芦庄 1 号站 T1	10	1250	1000	1000
4834	市区	芦庄 1 号站 T2	10	1250	1000	1000
4835	市区	10kV 天渝尊园 4#站 T4	10	800	640	640
4836	市区	10kV 天渝骄园二期 4#站 T2	10	800	640	640
4837	市区	10kV 黄石嘉园 4#站 T4	10	800	640	640
4838	市区	10kV 悦禧家园#2 站 T1	10	800	640	640
4839	市区	10kV 悦禧家园#2 站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
4840	市区	10kV 水秀 2#箱变 T1	10	630	504	504
4841	市区	10kV 悦禧家园#4 站 T1	10	800	640	640
4842	市区	10kV 悦禧家园#4 站 T3	10	800	640	640
4843	市区	10kV 悦禧家园#4 站 T4	10	800	640	640
4844	市区	10kV 悦禧家园#4 站 T2	10	800	640	640
4845	市区	10kV 水秀 18#箱变 T1	10	630	504	504
4846	市区	10kV 金扬怡庭 2#站 T1	10	800	640	640
4847	市区	10kV 观塘奕居 1#站 T1	10	800	640	640
4848	市区	10kV 悦禧家园#3 站 T1	10	800	640	640
4849	市区	10kV 悦禧家园#3 站 T3	10	800	640	640
4850	市区	10kV 悦禧家园#3 站 T4	10	800	640	640
4851	市区	10kV 悦禧家园#3 站 T2	10	800	640	640
4852	市区	10kV 滨河雅园 2#站 T2	10	800	640	640
4853	市区	10kV 运河苑 6#站 T1	10	800	640	640
4854	市区	10kV 运河苑 6#站 T2	10	800	640	640
4855	市区	10kV 水秀 11#箱变 T1	10	630	504	504
4856	市区	10kV 邱巷 19#箱变 T1	10	630	504	504
4857	市区	10kV 大运华府 11#站 T4	10	800	640	640
4858	市区	乔巷二配变	10	400	320	320
4859	市区	向阳 11#箱变 T1	10	630	504	504
4860	市区	孙蒋一配变	10	400	320	320
4861	市区	惠峰十三配变	10	400	320	320
4862	市区	水墨头一配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
4863	市区	10kV 稻村 1#箱变 T1	10	630	504	504
4864	市区	10kV 天地 6#箱变 T1	10	630	504	504
4865	市区	10kV 吉宝 6#站 T2	10	800	640	640
4866	市区	鲲鹏营销配变	10	400	320	320
4867	市区	10kV 大塘御园 6#站 T2	10	800	640	640
4868	市区	10kV 体中 1#箱变 T1	10	630	504	504
4869	市区	10kV 香榭 1#站 T3	10	800	640	640
4870	市区	10kV 西水晶舍 3#站 T4	10	800	640	640
4871	市区	五河六配变	10	400	320	320
4872	市区	10kV 西泾 8#箱变 T1	10	630	504	504
4873	市区	10kV 置煤 9#箱变 T1	10	630	504	504
4874	市区	10kV 崇安府 3#站 T4	10	800	640	640
4875	市区	10kV 九悦雅筑 2#站 T2	10	800	640	640
4876	市区	置煤浜一配变	10	400	320	320
4877	市区	扬名新村 2#箱变 T1	10	630	504	504
4878	市区	泵立配变	10	400	320	320
4879	市区	曹婆乙一配变	10	400	320	320
4880	市区	10kV 拱北 4#箱变 T1	10	630	504	504
4881	市区	10kV 汀澜雅居 1#站 T4	10	800	640	640
4882	市区	10kV 大运华府 11#站 T3	10	800	640	640
4883	市区	20kV 金桂 6#站 T3	20	800	640	640
4884	市区	10kV 水榭澜庭 1#站 T3	10	800	640	640
4885	市区	颂梅新村二配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
4886	市区	槐古四配变	10	400	320	320
4887	市区	赛达配变	10	400	320	320
4888	市区	梅泾村配变	10	400	320	320
4889	市区	盛二十配变	10	400	320	320
4890	市区	10kV 文澜雅苑 2#站 T4	10	800	640	640
4891	市区	10kV 稻村 24#箱变 T1	10	630	504	504
4892	市区	10kV 邱巷 3#箱变 T1	10	630	504	504
4893	市区	10kV 融禾 9#站 T3	10	800	640	640
4894	市区	10kV 莲蓉 1#箱变 T1	10	630	504	504
4895	市区	10kV 悦禧家园 8#站 T1	10	800	640	640
4896	市区	10kV 桥边 7#箱变 T1	10	630	504	504
4897	市区	10kV 晓团悦园 1#站 T3	10	800	640	640
4898	市区	10kV 惠景 8#站 T1	10	800	640	640
4899	市区	虞湾里甲配变	10	200	160	160
4900	市区	10kV 大塘御园 4#站 T2	10	800	640	640
4901	市区	10kV 向阳 9#箱变 T1	10	400	320	320
4902	市区	10kV 礼樾馨园 2#站 T1	10	800	640	640
4903	市区	10kV 大塘锦园 2#站 T1	10	800	640	640
4904	市区	10kV 大塘锦园 2#站 T2	10	800	640	640
4905	市区	10kV 稻村 23#箱变 T1	10	630	504	504
4906	市区	10kV 大塘锦园 3#站 T1	10	800	640	640
4907	市区	10kV 大塘锦园 3#站 T3	10	800	640	640
4908	市区	10kV 大塘锦园 3#站 T4	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
4909	市区	10kV 大塘锦园 3#站 T2	10	800	640	640
4910	市区	10kV 桥边 6#箱变 T1	10	630	504	504
4911	市区	广国路灯配变	10	400	320	320
4912	市区	10kV 大塘御园 8#站 T1	10	800	640	640
4913	市区	10kV 向阳 7#箱变 T1	10	630	504	504
4914	市区	10kV 锦数双河苑 4#站 T1	10	800	640	640
4915	市区	10kV 天悦 6#站 T1	10	800	640	640
4916	市区	10kV 天悦 6#站 T2	10	800	640	640
4917	市区	10kV 天悦 6#站 T3	10	800	640	640
4918	市区	10kV 吉宝 2#站 T1	10	800	640	640
4919	市区	10kV 吉宝 2#站 T2	10	800	640	640
4920	市区	10kV 北创 7#站 T2	10	800	640	640
4921	市区	10kV 叶片 3#箱变 T1	10	630	504	504
4922	市区	10kV 天悦 6#站 T4	10	800	640	640
4923	市区	10kV 桥悦 5#箱变 T1	10	630	504	504
4924	市区	盛一六配变	10	400	320	320
4925	市区	10kV 融禾 4#站 T1	10	800	640	640
4926	市区	10kV 悦禧家园 8#站 T2	10	800	640	640
4927	市区	10kV 邱巷 33#箱变 T1	10	630	504	504
4928	市区	10kV 西水晶舍 4#站 T4	10	800	640	640
4929	市区	10kV 观河澜院站 T1	10	800	640	640
4930	市区	盛二二配变	10	400	320	320
4931	市区	10kV 悦禧家园 5#站 T3	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
4932	市区	10kV 青峰 1#箱变 T1	10	630	504	504
4933	市区	10kV 融禾 5#站 T2	10	800	640	640
4934	市区	10kV 吉宝 5#站 T1	10	800	640	640
4935	市区	10kV 锡源尚院 3#站 T2	10	800	640	640
4936	市区	五河配电所 T1	10	1000	800	800
4937	市区	10kV 天镜铭筑 2#站 T2	10	630	504	504
4938	市区	东林书院配变	10	400	320	320
4939	市区	10kV 裕景澜园 4#站 T1	10	800	640	640
4940	市区	10kV 水秀 4#箱变 T1	10	630	504	504
4941	市区	10kV 莲蓉 2#箱变 T1	10	630	504	504
4942	市区	10kV 水秀 21#箱变 T1	10	630	504	504
4943	市区	10kV 新惠 2#箱变 T1	10	630	504	504
4944	市区	10kV 裕旺 5#箱变 T1	10	630	504	504
4945	市区	10kV 教育 9#箱变 T1	10	630	504	504
4946	市区	薛夹里丁配变	10	400	320	320
4947	市区	薛夹里三配变	10	400	320	320
4948	市区	10kV 海角 2#箱变 T1	10	630	504	504
4949	市区	10kV 逸境铭筑 3#站 T3	10	800	640	640
4950	市区	10kV 未来城 7#站 T1	10	800	640	640
4951	市区	10kV 未来城 7#站 T2	10	800	640	640
4952	市区	10kV 鑫悦华府 8#站 T3	10	800	640	640
4953	市区	10kV 仁家 9#站 T2	10	800	640	640
4954	市区	10kV 芸溪锦园 3#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
4955	市区	10kV 水秀 17#箱变 T1	10	630	504	504
4956	市区	10kV 未来城 8#站 T1	10	800	640	640
4957	市区	10kV 未来城 8#站 T3	10	800	640	640
4958	市区	10kV 未来城 8#站 T4	10	800	640	640
4959	市区	10kV 未来城 8#站 T2	10	800	640	640
4960	市区	10kV 惠澜佳园 2#站 T2	10	800	640	640
4961	市区	薛夹里丙配变	10	400	320	320
4962	市区	10kV 天渝骄园 7#站 T3	10	800	640	640
4963	市区	五河十三配变	10	400	320	320
4964	市区	五河二七配变	10	400	320	320
4965	市区	五河二四配变	10	400	320	320
4966	市区	五河十六配变	10	400	320	320
4967	市区	五河十四配变	10	400	320	320
4968	市区	10kV 御庭 7#站 T2	10	800	640	640
4969	市区	田基浜配电所 T1	10	1000	800	800
4970	市区	田基浜配电所 T2	10	1000	800	800
4971	市区	10kV 融禾 10#站 T2	10	800	640	640
4972	市区	10kV 诸家 5#箱变 T1	10	630	504	504
4973	市区	10kV 惠澜佳园 2#站 T1	10	800	640	640
4974	市区	10kV 耕读锦绣院 2#站 T4	10	800	640	640
4975	市区	浜头一配变	10	400	320	320
4976	市区	会龙李配变	10	400	320	320
4977	市区	10kV 天渝骄园 5#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
4978	市区	10kV 锦数双河苑 2#站 T2	10	800	640	640
4979	市区	10kV 黄石嘉园 4#站 T3	10	800	640	640
4980	市区	清单六配变	10	400	320	320
4981	市区	10kV 震泽 4#箱变 T1	10	630	504	504
4982	市区	10kV 大塘御园 11#站 T1	10	800	640	640
4983	市区	20kV 黄泥头佳苑 4#站 T1	20	800	640	640
4984	市区	20kV 西水东 12#站 T1	20	800	640	640
4985	市区	20kV 西水东 12#站 T2	20	800	640	640
4986	市区	20kV 西水东 12#站 T3	20	800	640	640
4987	市区	20kV 西水东 12#站 T4	20	800	640	640
4988	市区	20kV 西水东 13#站 T1	20	800	640	640
4989	市区	20kV 西水东 13#站 T2	20	800	640	640
4990	市区	20kV 西水东 13#站 T3	20	800	640	640
4991	市区	20kV 西水东 13#站 T4	20	800	640	640
4992	市区	10kV 新江南 1#站 T1	10	1000	800	800
4993	市区	10kV 大绛 3#箱变 T1	10	630	504	504
4994	市区	10kV 新江南 1#站 T2	10	1000	800	800
4995	市区	盛岸里二配变	10	400	320	320
4996	市区	10kV 中联 2#箱变 T1	10	630	504	504
4997	市区	谈巷二配变	10	400	320	320
4998	市区	10kV 天域华园 6#站 T1	10	800	640	640
4999	市区	10kV 震泽 1#箱变 T1	10	630	504	504
5000	市区	前河庄配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
5001	市区	10kV 教育 8#箱变 T1	10	630	504	504
5002	市区	10kV 天渝尊园 4#站 T1	10	800	640	640
5003	市区	10kV 耕读锦绣院 4#站 T2	10	800	640	640
5004	市区	10kV 悦禧家园 7#站 T1	10	800	640	640
5005	市区	三棉舍二配变	10	400	320	320
5006	市区	向阳 17#箱变 T1	10	630	504	504
5007	市区	10kV 天渝尊园 7#站 T2	10	800	640	640
5008	市区	10kV 大运华府 3#站 T1	10	800	640	640
5009	市区	10kV 水秀 6#箱变 T1	10	630	504	504
5010	市区	10kV 芦村 12#箱变 T1	10	630	504	504
5011	市区	崇安卫生配变	10	400	320	320
5012	市区	10kV 江湾 6#站 T3	10	800	640	640
5013	市区	10kV 悦蓉雅苑 2#站 T4	10	800	640	640
5014	市区	10kV 云麓铭筑 1#站 T2	10	800	640	640
5015	市区	10kV 悦惠雅苑 1#站 T1	10	800	640	640
5016	市区	扬名七配变	10	400	320	320
5017	市区	泾头东配变	10	400	320	320
5018	市区	芦庄 6#站 T3	10	1000	800	800
5019	市区	绿塔二配变	10	400	320	320
5020	市区	双河二配变	10	400	320	320
5021	市区	机床五配变	10	400	320	320
5022	市区	10kV 大塘御园 7#站 T1	10	800	640	640
5023	市区	沈巷壹二配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
5024	市区	沈巷贰一配变	10	400	320	320
5025	市区	毛纺二配变	10	400	320	320
5026	市区	10kV 半塘 6#箱变 T1	10	630	504	504
5027	市区	10kV 邱巷 24#箱变 T1	10	630	504	504
5028	市区	10kV 天渝尊园 8#站 T2	10	800	640	640
5029	市区	10kV 鑫悦华府 3#站 T1	10	800	640	640
5030	市区	10kV 天渝尊园 5#站 T4	10	800	640	640
5031	市区	北皋桥泵配变	10	400	320	320
5032	市区	10kV 荣家 2#箱变 T1	10	630	504	504
5033	市区	10kV 锡沙 5#箱变 T1	10	630	504	504
5034	市区	10kV 蔚观 8#站 T1	10	800	640	640
5035	市区	10kV 蔚观 8#站 T2	10	800	640	640
5036	市区	盛岸路配变	10	400	320	320
5037	市区	10kV 孔雀 2#站 T1	10	800	640	640
5038	市区	10kV 孔雀 2#站 T3	10	800	640	640
5039	市区	10kV 孔雀 2#站 T4	10	800	640	640
5040	市区	10kV 孔雀 2#站 T2	10	800	640	640
5041	市区	柏庄四配变	10	400	320	320
5042	市区	10kV 小天鹅 9#站 T1	10	800	640	640
5043	市区	10kV 小天鹅 9#站 T3	10	800	640	640
5044	市区	10kV 小天鹅 9#站 T4	10	800	640	640
5045	市区	10kV 小天鹅 9#站 T2	10	800	640	640
5046	市区	10kV 天域 10#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
5047	市区	10kV 江花 3#站 T1	10	800	640	640
5048	市区	10kV 天域 9#站 T1	10	800	640	640
5049	市区	10kV 天域 9#站 T2	10	800	640	640
5050	市区	10kV 天域 10#站 T3	10	800	640	640
5051	市区	10kV 天域 10#站 T4	10	800	640	640
5052	市区	10kV 天域 10#站 T2	10	800	640	640
5053	市区	10kV 江花 2#站 T1	10	800	640	640
5054	市区	曹许配变	10	400	320	320
5055	市区	月秀 1 号站 T1	10	1000	800	800
5056	市区	10kV 孔雀 3#站 T1	10	800	640	640
5057	市区	10kV 孔雀 3#站 T3	10	800	640	640
5058	市区	10kV 孔雀 3#站 T4	10	800	640	640
5059	市区	10kV 孔雀 3#站 T2	10	800	640	640
5060	市区	尤岸基站配变	10	400	320	320
5061	市区	10kV 黄石嘉园 3#站 T4	10	800	640	640
5062	市区	10kV 邱巷 42#箱变 T1	10	630	504	504
5063	市区	10kV 小天鹅 10#站 T1	10	800	640	640
5064	市区	10kV 小天鹅 10#站 T3	10	800	640	640
5065	市区	10kV 小天鹅 10#站 T4	10	800	640	640
5066	市区	10kV 小天鹅 10#站 T2	10	800	640	640
5067	市区	靖海叁二配变	10	400	320	320
5068	市区	伯桥配变	10	400	320	320
5069	市区	中派北配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
5070	市区	中村南配变	10	200	160	160
5071	市区	金星配套配变	10	400	320	320
5072	市区	中桥四配变	10	400	320	320
5073	市区	中桥二村一配变	10	400	320	320
5074	市区	双河二十二配变	10	400	320	320
5075	市区	高速分析二配变	10	400	314	314
5076	市区	10kV 道长巷站 T2	10	1000	800	800
5077	市区	10kV 南市桥巷站 T1	10	1000	800	800
5078	市区	建坝配变	10	200	160	160
5079	市区	锦明苑七配变	10	200	160	160
5080	市区	汤巷配电所 T1	10	1000	800	800
5081	市区	汤巷配电所 T2	10	1000	800	800
5082	市区	建业南配变	10	200	160	160
5083	市区	大庄村一配变	10	400	320	320
5084	市区	五姓巷配电所 T1	10	1000	800	800
5085	市区	孙巷配变	10	400	320	320
5086	市区	老滨南配变	10	200	160	160
5087	市区	景华苑甲配变	10	400	320	320
5088	市区	景华苑丙配变	10	400	320	320
5089	市区	10kV 世国 2#站 T1	10	800	640	640
5090	市区	10kV 世国 2#站 T2	10	1000	800	800
5091	市区	10kV 世国 3#站 T1	10	800	640	640
5092	市区	10kV 世国 3#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
5093	市区	10kV 世国 3#站 T3	10	800	640	640
5094	市区	10kV 世国 3#站 T4	10	800	640	640
5095	市区	10kV 世国 4#站 T1	10	800	640	640
5096	市区	10kV 世国 4#站 T2	10	800	640	640
5097	市区	10kV 世国 4#站 T3	10	800	640	640
5098	市区	10kV 世国 4#站 T4	10	800	640	640
5099	市区	阳光	10	400	320	320
5100	市区	建设村一配变	10	200	160	160
5101	市区	建设村四配变	10	200	160	160
5102	市区	五里八配变	10	400	320	320
5103	市区	水秀三九配变	10	400	320	320
5104	市区	瓦南配变	10	400	320	320
5105	市区	扬名二二配变	10	400	320	320
5106	市区	扬名二三配变	10	400	320	320
5107	市区	扬名二十配变	10	400	320	320
5108	市区	扬名二一配变	10	400	320	320
5109	市区	下周山配变	10	400	299	299
5110	市区	10kV 鑫悦华府 6#站 T1	10	800	611	611
5111	市区	10kV 融禾 2#站 T1	10	800	640	640
5112	市区	10kV 稻村 3#箱变 T1	10	630	504	504
5113	市区	10kV 锦数双河苑 7#站 T2	10	800	640	640
5114	市区	环宇站 T2	10	1000	800	800
5115	市区	10kV 彩乐居 5#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
5116	市区	10kV 邱巷 13#箱变 T1	10	630	504	504
5117	市区	10kV 天卒 10#箱变 T1	10	630	504	504
5118	市区	10kV 融禾 2#站 T2	10	800	640	640
5119	市区	10kV 融禾 11#站 T3	10	800	640	640
5120	市区	10kV 融禾 3#站 T1	10	800	640	640
5121	市区	10kV 融禾 3#站 T2	10	800	640	640
5122	市区	10kV 融禾 3#站 T3	10	800	640	640
5123	市区	10kV 融禾 3#站 T4	10	800	640	640
5124	市区	10kV 水秀 30#箱变 T1	10	630	504	504
5125	市区	10kV 会龙 2#箱变 T1	10	630	504	504
5126	市区	10kV 大塘御园 7#站 T2	10	800	640	640
5127	市区	高泾李巷配变	10	200	112	112
5128	市区	10kV 青韵璟园 4#站 T2	10	800	640	640
5129	市区	邹巷三配变	10	400	320	320
5130	市区	庄贰配变	10	400	320	320
5131	市区	庄壹二配变	10	400	320	320
5132	市区	10kV 水曲巷站 T1	10	800	640	640
5133	市区	前西溪乙配变	10	400	320	320
5134	市区	10kV 西河站 T1	10	1000	800	800
5135	市区	10kV 摩天站 T3	10	1250	1000	1000
5136	市区	崇安寺站 1#	10	800	640	640
5137	市区	10kV 鱼腥巷站 T2	10	1250	1000	1000
5138	市区	阳光 3#站 T1	10	1250	1000	1000

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
5139	市区	会北陈甲配变	10	315	252	252
5140	市区	东泾桥乙配变	10	400	320	320
5141	市区	西泾桥配变	10	400	320	320
5142	市区	唐湾里配变	10	200	160	160
5143	市区	会陈巷配变	10	200	160	160
5144	市区	会北基配变	10	200	160	160
5145	市区	崇宁路丙配变	10	400	320	320
5146	市区	市政协配变	10	400	320	320
5147	市区	前西溪甲配变	10	400	320	320
5148	市区	盛二十三配变	10	200	160	160
5149	市区	繁殖场配变	10	400	320	320
5150	市区	盛岸路乙配变	10	200	160	160
5151	市区	盛加油配变	10	315	252	252
5152	市区	惠华五配变	10	400	320	320
5153	市区	铸冶巷 1#箱变 T1	10	630	504	504
5154	市区	铸冶巷 2#箱变 T1	10	630	504	504
5155	市区	10kV 汇利站 T2	10	630	504	504
5156	市区	惠龙甲五配变	10	400	320	320
5157	市区	太极舍配变	10	200	160	160
5158	市区	南阳新村二配变	10	200	160	160
5159	市区	南阳新村配变	10	400	320	320
5160	市区	人大线 1#箱变 T1	10	400	320	320
5161	市区	大会堂 2#箱变 T1	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
5162	市区	南市巷乙配变	10	400	320	320
5163	市区	扬名福利配变	10	400	320	320
5164	市区	勤学路配变	10	400	320	320
5165	市区	10kV 悦珑湾 5#站 T2	10	800	640	640
5166	市区	会西郁巷配变	10	400	320	320
5167	市区	10kV 锦数双河苑 10#站 T3	10	800	640	640
5168	市区	10kV 北庄 9#箱变 T1	10	630	504	504
5169	市区	中市桥配变	10	400	320	320
5170	市区	饭萝后巷配变	10	400	320	320
5171	市区	盛岸里配变	10	315	252	252
5172	市区	东河头配变	10	400	320	320
5173	市区	盛一八配变	10	200	160	160
5174	市区	盛一七配变	10	400	320	320
5175	市区	红五月乙配变	10	400	320	320
5176	市区	盛一东配变	10	400	320	320
5177	市区	红五月甲配变	10	400	320	320
5178	市区	后西溪乙配变	10	400	320	320
5179	市区	盛二六配变	10	400	320	320
5180	市区	盛岸村二配变	10	200	160	160
5181	市区	校办司配变	10	400	320	320
5182	市区	20kV 金域 12#站 T1	20	800	640	640
5183	市区	10kV 邱巷 17#箱变 T1	10	630	504	504
5184	市区	10kV 融禾 10#站 T4	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
5185	市区	10kV 大运华府 10#站 T4	10	800	640	640
5186	市区	10kV 保利广场 2#站 T1	10	800	640	640
5187	市区	10kV 泰翔站 T2	10	1000	800	800
5188	市区	东方云顶站 3 #	10	1000	800	800
5189	市区	大娄巷箱变 800KVA	10	630	504	504
5190	市区	文渊坊 1#箱变 T1	10	630	504	504
5191	市区	文渊坊 2#箱变 T1	10	630	504	504
5192	市区	文渊坊 3#箱变 T1	10	630	504	504
5193	市区	解放新村站 T3	10	1000	800	800
5194	市区	10kV 前西溪站 T1	10	630	504	504
5195	市区	10kV 前西溪站 T2	10	630	504	504
5196	市区	10KV 江阴巷站 T1	10	1000	800	800
5197	市区	10KV 江阴巷站 T2	10	1000	800	800
5198	市区	10kV 金园 2#站 T1	10	1000	800	800
5199	市区	10kV 金园 2#站 T2	10	1000	800	800
5200	市区	10kV 金园 3#站 T1	10	1000	800	800
5201	市区	10kV 金园 3#站 T3	10	1000	800	800
5202	市区	10kV 金园 3#站 T2	10	1000	800	800
5203	市区	10kV 金园 3#站 T4	10	1000	800	800
5204	市区	10kV 金园 4#站 T1	10	1000	800	800
5205	市区	10kV 金园 4#站 T2	10	1000	800	800
5206	市区	10kV 金园 5#站 T1	10	1000	800	800
5207	市区	10kV 金园 5#站 T2	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
5208	市区	10kV 江湾 2#站 T1	10	800	640	640
5209	市区	10kV 江湾 2#站 T3	10	800	640	640
5210	市区	10kV 江湾 3#站 T1	10	800	640	640
5211	市区	10kV 江湾 3#站 T3	10	800	640	640
5212	市区	10kV 江湾 2#站 T2	10	800	640	640
5213	市区	10kV 江湾 2#站 T4	10	800	640	640
5214	市区	10kV 江湾 3#站 T2	10	800	640	640
5215	市区	10kV 江湾 3#站 T4	10	800	640	640
5216	市区	南街二配变	10	200	160	160
5217	市区	20kV 九龙仓 15#站 T1	20	800	640	640
5218	市区	20kV 九龙仓 15#站 T2	20	800	640	640
5219	市区	20kV 九龙仓 15#站 T3	20	800	640	640
5220	市区	20kV 九龙仓 15#站 T4	20	800	640	640
5221	市区	20kV 九龙仓 16#站 T1	20	800	640	640
5222	市区	20kV 九龙仓 16#站 T2	20	800	640	640
5223	市区	20kV 九龙仓 16#站 T3	20	800	640	640
5224	市区	20kV 九龙仓 16#站 T4	20	800	640	640
5225	市区	建设丙配变	10	400	320	320
5226	市区	10kV 东宝 4#站 T2	10	800	640	640
5227	市区	10kV 东宝 4#站 T1	10	800	640	640
5228	市区	10kV 东宝 5#站 T2	10	800	640	640
5229	市区	10kV 东宝 5#站 T1	10	800	640	640
5230	市区	10kV 东宝 5#站 T4	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
5231	市区	10kV 东宝 5#站 T3	10	800	640	640
5232	市区	20kV 金域 7#站 T1	20	1000	800	800
5233	市区	20kV 金域 7#站 T2	20	1000	800	800
5234	市区	金鹏配变	10	200	160	160
5235	市区	文隆二配变	10	200	160	160
5236	市区	会龙桥二配变	10	400	320	320
5237	市区	10kV 西水晶舍 3#站 T1	10	800	640	640
5238	市区	沈巷新村配变	10	400	320	320
5239	市区	三周巷配变	10	400	272	272
5240	市区	10kV 春熙雅苑 2#站 T4	10	800	640	640
5241	市区	西坝头五配变	10	400	320	320
5242	市区	10kV 彩乐居 6#站 T1	10	800	640	640
5243	市区	张东配变	10	400	320	320
5244	市区	向阳村东配变	10	400	320	320
5245	市区	尤王配变	10	400	320	320
5246	市区	红卫桥北配变	10	400	320	320
5247	市区	10kV 御庭 8#站 T1	10	800	640	640
5248	市区	10kV 水秀 36#箱变 T1	10	630	504	504
5249	市区	10kV 水秀 9#箱变 T1	10	630	504	504
5250	市区	风雷陈配变	10	400	320	320
5251	市区	10kV 兴宸嘉苑 3#站 T2	10	800	640	640
5252	市区	广益丙配变	10	400	320	320
5253	市区	邓周巷三配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
5254	市区	美极超声配变	10	400	320	320
5255	市区	10kV 金扬怡庭 4#站 T2	10	800	640	640
5256	市区	10kV 芸溪锦园 2#站 T4	10	800	640	640
5257	市区	10kV 锦数双河苑 10#站 T4	10	800	640	640
5258	市区	10kV 金科 3#站 T1	10	800	640	640
5259	市区	10kV 金科 3#站 T3	10	800	640	640
5260	市区	10kV 金科 3#站 T4	10	800	640	640
5261	市区	10kV 金科 3#站 T2	10	800	640	640
5262	市区	10kV 金科 4#站 T1	10	800	640	640
5263	市区	10kV 金科 4#站 T3	10	800	640	640
5264	市区	10kV 金科 4#站 T4	10	800	640	640
5265	市区	10kV 金科 4#站 T2	10	800	640	640
5266	市区	10kV 华宇开闭所 T1	10	1000	800	800
5267	市区	10kV 滨河雅园 1#站 T2	10	800	640	640
5268	市区	风雷村配变	10	400	320	320
5269	市区	10kV 置煤 3#箱变 T1	10	630	504	504
5270	市区	10kV 南洋 3#箱变 T1	10	630	504	504
5271	市区	10kV 北创 8#站 T3	10	800	640	640
5272	市区	10kV 锦数双河苑 10#站 T1	10	800	640	640
5273	市区	10kV 润泽 3#站 T1	10	800	640	640
5274	市区	10kV 润泽 3#站 T2	10	800	640	640
5275	市区	10kV 润泽 3#站 T3	10	800	640	640
5276	市区	10kV 润泽 3#站 T4	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
5277	市区	10kV 天元 1#站 T1	10	800	640	640
5278	市区	九龙仓 14#站 T4	20	800	640	640
5279	市区	10kV 诺卡 10#站 T1	10	800	640	640
5280	市区	10kV 诺卡 10#站 T2	10	800	640	640
5281	市区	10kV 诺卡 9#站 T1	10	800	640	640
5282	市区	10kV 诺卡 9#站 T2	10	800	640	640
5283	市区	10kV 诺卡 11#站 T1	10	800	640	640
5284	市区	10kV 诺卡 11#站 T2	10	800	640	640
5285	市区	10kV 世纪苑 3#站 T1	10	1000	800	800
5286	市区	10kV 世纪苑 3#站 T2	10	1000	800	800
5287	市区	10kV 世纪苑 4#站 T1	10	1000	800	800
5288	市区	10kV 世纪苑 4#站 T2	10	1000	800	800
5289	市区	10kV 永通 1#站 T1	10	800	640	640
5290	市区	10kV 永通 1#站 T2	10	800	640	640
5291	市区	民丰里四配变	10	200	160	160
5292	市区	10kV 天元 1#站 T2	10	800	640	640
5293	市区	10kV 晶品 2#站 T1	10	800	640	640
5294	市区	10kV 晶品 2#站 T2	10	800	640	640
5295	市区	10kV 晶品 2#站 T3	10	800	640	640
5296	市区	10kV 晶品 2#站 T4	10	800	640	640
5297	市区	10kV 晶品 3#站 T2	10	800	640	640
5298	市区	10kV 广晟苑 4#站 T1	10	1000	800	800
5299	市区	10kV 广晟苑 4#站 T3	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
5300	市区	10kV 蔚观 1#站 T1	10	800	640	640
5301	市区	10kV 蔚观 1#站 T2	10	800	640	640
5302	市区	10kV 蔚观 2#站 T1	10	800	640	640
5303	市区	10kV 蔚观 2#站 T2	10	800	640	640
5304	市区	10kV 蔚观 3#站 T1	10	800	640	640
5305	市区	10kV 蔚观 3#站 T2	10	800	640	640
5306	市区	10kV 蔚观 3#站 T3	10	800	640	640
5307	市区	10kV 蔚观 3#站 T4	10	800	640	640
5308	市区	20kV 西水东 6#站 T1	20	800	640	640
5309	市区	20kV 西水东 6#站 T2	20	800	640	640
5310	市区	20kV 西水东 7#站 T1	20	800	640	640
5311	市区	20kV 西水东 7#站 T2	20	800	640	640
5312	市区	20kV 西水东 8#站 T1	20	800	640	640
5313	市区	20kV 西水东 8#站 T2	20	800	640	640
5314	市区	20kV 西水东 8#站 T3	20	800	640	640
5315	市区	20kV 西水东 8#站 T4	20	800	640	640
5316	市区	10kV 广晟苑 4#站 T2	10	1000	800	800
5317	市区	10kV 广晟苑 4#站 T4	10	1000	800	800
5318	市区	惠古 3#站 T1	10	800	640	640
5319	市区	惠古 3#站 T2	10	800	640	640
5320	市区	惠古 3#站 T3	10	800	640	640
5321	市区	惠古 3#站 T4	10	800	640	640
5322	市区	10kV 蔚蓝 1#箱变 T1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
5323	市区	曹家配变	10	400	320	320
5324	市区	清明三配变	10	400	320	320
5325	市区	惠峰一二配变	10	200	160	160
5326	市区	10kV 丰涵 7#站 T2	10	800	640	640
5327	市区	10kV 丰涵 7#站 T3	10	800	640	640
5328	市区	10kV 丰涵 7#站 T4	10	800	640	640
5329	市区	20kV 金域 6#站 T1	20	1000	800	800
5330	市区	20kV 金域 6#站 T2	20	1000	800	800
5331	市区	10kV 丰涵 7#站 T1	10	800	640	640
5332	市区	20kV 清扬 1#站 T1	20	1000	800	800
5333	市区	20kV 清扬 1#站 T2	20	1000	800	800
5334	市区	20kV 清扬 2#站 T1	20	1000	800	800
5335	市区	20kV 清扬 2#站 T2	20	1000	800	800
5336	市区	20kV 清扬 3#站 T1	20	1000	800	800
5337	市区	20kV 清扬 3#站 T2	20	1000	800	800
5338	市区	10kV 御庭 5#站 T1	10	1000	800	800
5339	市区	10kV 御庭 5#站 T2	10	1000	800	800
5340	市区	10kV 梧桐 4#站 T1	10	800	640	640
5341	市区	10kV 梧桐 4#站 T2	10	800	640	640
5342	市区	10kV 梧桐 4#站 T3	10	800	640	640
5343	市区	10kV 梧桐 4#站 T4	10	800	640	640
5344	市区	10kV 梧桐 5#站 T1	10	800	640	640
5345	市区	10kV 梧桐 5#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
5346	市区	10kV 梧桐 5#站 T3	10	800	640	640
5347	市区	10kV 观庭 4#站 T1	10	800	640	640
5348	市区	10kV 观庭 4#站 T2	10	800	640	640
5349	市区	10kV 五河苑 7#站 T1	10	1000	800	800
5350	市区	10kV 梧桐 1#站 T1	10	800	640	640
5351	市区	10kV 梧桐 1#站 T2	10	800	640	640
5352	市区	10kV 梧桐 2#站 T1	10	800	640	640
5353	市区	10kV 梧桐 2#站 T2	10	800	640	640
5354	市区	10kV 梧桐 2#站 T3	10	800	640	640
5355	市区	10kV 梧桐 2#站 T4	10	800	640	640
5356	市区	10kV 梧桐 3#站 T1	10	800	640	640
5357	市区	10kV 梧桐 5#站 T4	10	800	640	640
5358	市区	孔泾 2#站 T1	10	800	640	640
5359	市区	孔泾 2#站 T2	10	800	640	640
5360	市区	孔泾 2#站 T3	10	800	640	640
5361	市区	孔泾 2#站 T4	10	800	640	640
5362	市区	10kV 五河苑 7#站 T2	10	1000	800	800
5363	市区	10kV 五河苑 7#站 T3	10	1000	800	800
5364	市区	10kV 五河苑 8#站 T1	10	1000	800	800
5365	市区	10kV 五河苑 8#站 T2	10	1000	800	800
5366	市区	10kV 梧桐 3#站 T2	10	800	640	640
5367	市区	10kV 惠麓苑 5#站 T1	10	800	640	640
5368	市区	10kV 惠麓苑 5#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
5369	市区	10kV 广益 2#站 T1	10	800	640	640
5370	市区	10kV 广益 2#站 T2	10	800	640	640
5371	市区	10kV 广益 2#站 T3	10	800	640	640
5372	市区	10kV 广益 2#站 T4	10	800	640	640
5373	市区	槐古二五配变	10	400	320	320
5374	市区	锡澄四配变	10	400	320	320
5375	市区	10kV 惠农 3#箱变 T1	10	400	320	320
5376	市区	10kV 润泽 1#站 T1	10	800	640	640
5377	市区	10kV 润泽 1#站 T2	10	800	640	640
5378	市区	10kV 润泽 2#站 T1	10	800	640	640
5379	市区	10kV 润泽 2#站 T2	10	800	640	640
5380	市区	10kV 润泽 2#站 T3	10	800	640	640
5381	市区	10kV 润泽 2#站 T4	10	800	640	640
5382	市区	20kV 西水东 9#站 T1	20	800	640	640
5383	市区	20kV 西水东 9#站 T2	20	800	640	640
5384	市区	小吴巷南配变	10	200	160	160
5385	市区	名邸 1#站 T1	10	800	640	640
5386	市区	名邸 1#站 T2	10	800	640	640
5387	市区	名邸 1#站 T3	10	800	640	640
5388	市区	名邸 1#站 T4	10	800	640	640
5389	市区	金瑞家园 1#T1	10	630	504	504
5390	市区	10kV 天元 2#站 T1	10	800	640	640
5391	市区	10kV 天元 2#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
5392	市区	10kV 天元 2#站 T3	10	800	640	640
5393	市区	10kV 天元 2#站 T4	10	800	640	640
5394	市区	10kV 御墅 9#站 T1	10	800	640	640
5395	市区	10kV 御墅 9#站 T2	10	800	640	640
5396	市区	10kV 御墅 10#站 T1	10	800	640	640
5397	市区	10kV 御墅 10#站 T2	10	800	640	640
5398	市区	九龙仓 13#站 T1	20	800	640	640
5399	市区	九龙仓 13#站 T2	20	800	640	640
5400	市区	九龙仓 13#站 T3	20	800	640	640
5401	市区	九龙仓 13#站 T4	20	800	640	640
5402	市区	九龙仓 14#站 T1	20	800	640	640
5403	市区	九龙仓 14#站 T2	20	800	640	640
5404	市区	九龙仓 14#站 T3	20	800	640	640
5405	市区	20kV 城南 9#站 T1	20	800	640	640
5406	市区	20kV 城南 9#站 T2	20	800	640	640
5407	市区	20kV 城南 10#站 T1	20	800	640	640
5408	市区	20kV 城南 10#站 T2	20	800	640	640
5409	市区	20kV 城南 10#站 T3	20	800	640	640
5410	市区	20kV 城南 10#站 T4	20	800	640	640
5411	市区	10kV 东宝 2#站 T1	10	800	640	640
5412	市区	10kV 东宝 2#站 T2	10	800	640	640
5413	市区	10kV 东宝 3#站 T1	10	800	640	640
5414	市区	10kV 东宝 3#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
5415	市区	10kV 东宝 3#站 T3	10	800	640	640
5416	市区	10kV 东宝 3#站 T4	10	800	640	640
5417	市区	10kV 向阳苑 1#站 T1	10	800	640	640
5418	市区	10kV 向阳苑 1#站 T2	10	800	640	640
5419	市区	10kV 向阳苑 1#站 T3	10	800	640	640
5420	市区	10kV 仁家 4#站 T1	10	800	640	640
5421	市区	10kV 仁家 4#站 T2	10	800	640	640
5422	市区	10kV 仁家 5#站 T1	10	800	640	640
5423	市区	10kV 仁家 5#站 T2	10	800	640	640
5424	市区	10kV 悦诚 4#站 T1	10	800	640	640
5425	市区	10kV 悦诚 4#站 T2	10	800	640	640
5426	市区	10kV 悦诚 4#站 T3	10	800	640	640
5427	市区	10kV 悦诚 4#站 T4	10	800	640	640
5428	市区	10kV 悦诚 5#站 T1	10	800	640	640
5429	市区	10kV 悦诚 5#站 T2	10	800	640	640
5430	市区	10kV 悦诚 5#站 T3	10	800	640	640
5431	市区	10kV 悦诚 5#站 T4	10	800	640	640
5432	市区	10kV 惠苑 3#变 T1	10	800	640	640
5433	市区	10kV 惠苑 3#变 T2	10	800	640	640
5434	市区	罗巷二配变	10	400	320	320
5435	市区	西桥头六配变	10	400	320	320
5436	市区	防空配变	10	200	160	160
5437	市区	瑞陈陆三配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
5438	市区	10kV 震泽 1#站 T1	10	800	640	640
5439	市区	10kV 震泽 1#站 T2	10	800	640	640
5440	市区	20/10kV 富城湾 6#站 T2	20	800	640	640
5441	市区	20/10kV 富城湾 7#站 T2	20	800	640	640
5442	市区	20/10kV 富城湾 8#站 T2	20	800	640	640
5443	市区	20/10kV 富城湾 6#站 T1	10	800	640	640
5444	市区	20/10kV 富城湾 7#站 T1	10	800	640	640
5445	市区	20/10kV 富城湾 8#站 T1	10	800	640	640
5446	市区	10kV 蔚观 5#站 T1	10	800	640	640
5447	市区	10kV 蔚观 5#站 T3	10	800	640	640
5448	市区	10kV 天域 4#站 T1	10	800	640	640
5449	市区	10kV 天域 4#站 T2	10	800	640	640
5450	市区	10kV 天域 4#站 T3	10	800	640	640
5451	市区	10kV 天域 4#站 T4	10	800	640	640
5452	市区	10kV 天域 5#站 T1	10	800	640	640
5453	市区	10kV 天域 5#站 T2	10	800	640	640
5454	市区	10kV 天域 5#站 T3	10	800	640	640
5455	市区	10kV 天域 5#站 T4	10	800	640	640
5456	市区	10kV 天域 6#站 T1	10	800	640	640
5457	市区	10kV 天域 6#站 T2	10	800	640	640
5458	市区	10kV 天域 7#站 T1	10	800	640	640
5459	市区	10kV 天域 7#站 T2	10	800	640	640
5460	市区	10kV 蔚观 5#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
5461	市区	10kV 蔚观 5#站 T4	10	800	640	640
5462	市区	10kV 蔚观 6#站 T1	10	800	640	640
5463	市区	10kV 蔚观 6#站 T2	10	800	640	640
5464	市区	辅沁路灯配变	10	200	160	160
5465	市区	20kV 苏宁 2#站 T1	20	800	640	640
5466	市区	20kV 苏宁 2#站 T2	20	800	640	640
5467	市区	20kV 苏宁 3#站 T2	20	1000	800	800
5468	市区	20kV 苏宁 3#站 T1	20	1000	800	800
5469	市区	沈巷东配变	10	200	160	160
5470	市区	10kV 晶品 4#站 T1	10	800	640	640
5471	市区	10kV 晶品 5#站 T1	10	800	640	640
5472	市区	10kV 晶品 5#站 T3	10	800	640	640
5473	市区	10kV 晶品 4#站 T2	10	800	640	640
5474	市区	10kV 晶品 5#站 T2	10	800	640	640
5475	市区	10kV 晶品 5#站 T4	10	800	640	640
5476	市区	10kV 运河苑 2#站 T1	10	800	640	640
5477	市区	10kV 运河苑 2#站 T2	10	800	640	640
5478	市区	10kV 运河苑 3#站 T1	10	800	640	640
5479	市区	10kV 运河苑 3#站 T2	10	800	640	640
5480	市区	塘头三配变	10	400	320	320
5481	市区	10kV 高路 2#箱变 T1	10	630	504	504
5482	市区	10kV 荟溪锦园 3#站 T3	10	800	640	640
5483	市区	雷二期四配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
5484	市区	10kV 和新 1#箱变 T1	10	630	504	504
5485	市区	10kV 稻村 8#箱变 T1	10	630	504	504
5486	市区	20kV 九龙仓 18#站 T1	20	800	640	640
5487	市区	20kV 九龙仓 18#站 T2	20	800	640	640
5488	市区	秀菜十配变	10	400	320	320
5489	市区	10kV 天一华府 3#站 T4	10	800	640	640
5490	市区	10kV 天渝尊园 2#站 T1	10	800	640	640
5491	市区	10kV 江花 2#站 T3	10	800	640	640
5492	市区	中花苑四配变	10	400	320	320
5493	市区	苏宏电器配变	10	400	320	320
5494	市区	惠鑫金属配变	10	400	320	320
5495	市区	中联二九配变	10	400	320	320
5496	市区	10kV 锦数双河苑 3#站 T2	10	800	640	640
5497	市区	10kV 红星苑 5#箱变 T1	10	630	504	504
5498	市区	10kV 彩乐居 5#站 T1	10	800	640	640
5499	市区	10kV 大运华府 8#站 T2	10	800	640	640
5500	市区	20kV 西水东 17#站 T3	20	800	640	640
5501	市区	10kV 兰苑 4#箱变 T1	10	400	320	320
5502	市区	10kV 丁村 6#箱变 T1	10	630	504	504
5503	市区	10kV 兴源 5#箱变 T1	10	630	504	504
5504	市区	10kV 锡源尚院 7#站 T4	10	800	640	640
5505	市区	九龙仓 21#站 T1	20	800	640	640
5506	市区	九龙仓 21#站 T2	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
5507	市区	九龙仓 21#站 T3	20	800	640	640
5508	市区	九龙仓 21#站 T4	20	800	640	640
5509	市区	曹阳四配变	10	400	320	320
5510	市区	20kV 黄泥头佳苑 4#站 T2	20	800	640	640
5511	市区	20kV 金桂 6#站 T1	20	800	640	640
5512	市区	10kV 邱巷 25#箱变 T1	10	630	504	504
5513	市区	10kV 江花 5#站 T2	10	800	640	640
5514	市区	10kV 立泵 1#箱变 T1	10	630	504	504
5515	市区	10kV 拱北 3#箱变 T1	10	630	504	504
5516	市区	10kV 许湾 3#箱变 T1	10	630	504	504
5517	市区	10kV 西泾 2#箱变 T1	10	630	504	504
5518	市区	10kV 稻村 13#箱变 T1	10	630	504	504
5519	市区	双河十九配变	10	400	320	320
5520	市区	10kV 鑫悦华府 7#站 T1	10	800	640	640
5521	市区	大圩田配变	10	400	320	320
5522	市区	20kV 立信 2#站 T3	20	800	640	640
5523	市区	10kV 李高 6#箱变 T1	10	630	504	504
5524	市区	餐友供应配变	10	400	320	320
5525	市区	小袁巷乙配变	10	400	320	320
5526	市区	白水塘西	10	400	320	320
5527	市区	陈西二配变	10	200	160	160
5528	市区	敬老院东	10	200	160	160
5529	市区	20kV 水乡苑 23#站 T1	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
5530	市区	香樟园 4#站 T2	10	800	640	640
5531	市区	香樟园 5#站 T1	10	800	640	640
5532	市区	香樟园 5#站 T2	10	800	640	640
5533	市区	香樟园 5#站 T3	10	800	640	640
5534	市区	香樟园 5#站 T4	10	800	640	640
5535	市区	香樟园 6#站 T1	10	800	640	640
5536	市区	香樟园 6#站 T2	10	800	640	640
5537	市区	香樟园 6#站 T3	10	800	640	640
5538	市区	香樟园 6#站 T4	10	800	640	640
5539	市区	香樟园 7#站 T1	10	800	640	640
5540	市区	香樟园 7#站 T2	10	800	640	640
5541	市区	香樟园 7#站 T3	10	800	640	640
5542	市区	香樟园 7#站 T4	10	800	640	640
5543	市区	法马配变	10	400	320	320
5544	市区	胡埭商贸配变	10	400	320	320
5545	市区	檀招待二	10	200	160	160
5546	市区	10kV 方泉 10#站 T1	10	1000	800	800
5547	市区	10kV 方泉 10#站 T2	10	1000	800	800
5548	市区	10kV 方泉 11#站 T1	10	800	640	640
5549	市区	10kV 方泉 11#站 T2	10	800	640	640
5550	市区	10kV 方泉 12#站 T1	10	800	640	640
5551	市区	10kV 方泉 12#站 T2	10	800	640	640
5552	市区	10kV 方泉 12#站 T3	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
5553	市区	10kV 泰康苑 1#箱变 T1	10	630	504	504
5554	市区	10kV 泰康苑 2#箱变 T1	10	630	504	504
5555	市区	马安乌鹊配变	10	400	320	320
5556	市区	蠡溪苑 4#站 T1	10	800	640	640
5557	市区	蠡溪苑 4#站 T2	10	800	640	640
5558	市区	蠡溪苑 4#站 T3	10	800	640	640
5559	市区	蠡溪苑 4#站 T4	10	800	640	640
5560	市区	蠡溪苑 5#站 T1	10	800	640	640
5561	市区	蠡溪苑 5#站 T2	10	800	640	640
5562	市区	蠡溪苑 5#站 T3	10	800	640	640
5563	市区	蠡溪苑 5#站 T4	10	800	640	640
5564	市区	履丰苑 2#站 T1	10	1000	800	800
5565	市区	履丰苑 2#站 T2	10	1000	800	800
5566	市区	履丰苑 2#站 T3	10	1000	800	800
5567	市区	履丰苑 2#站 T4	10	1000	800	800
5568	市区	履丰苑 3#站 T1	10	800	640	640
5569	市区	履丰苑 3#站 T2	10	800	640	640
5570	市区	履丰苑 3#站 T3	10	800	640	640
5571	市区	履丰苑 3#站 T4	10	800	640	640
5572	市区	履丰苑 4#站 T1	10	800	640	640
5573	市区	履丰苑 4#站 T2	10	800	640	640
5574	市区	履丰苑 4#站 T3	10	800	640	640
5575	市区	履丰苑 4#站 T4	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
5576	市区	履丰苑 5#站 T1	10	1000	800	800
5577	市区	履丰苑 5#站 T2	10	1000	800	800
5578	市区	香樟园 4#站 T1	10	800	640	640
5579	市区	10kV 聆湖美墅 2#站 T1	10	800	640	640
5580	市区	10kV 青山 6#箱变 T1	10	630	504	504
5581	市区	10kV 方泉 12#站 T4	10	800	640	640
5582	市区	豪达石化	10	200	63	63
5583	市区	20kV 水乡苑 20#站 T1	20	800	640	640
5584	市区	20kV 水乡苑 20#站 T2	20	800	640	640
5585	市区	20kV 水乡苑 20#站 T3	20	800	640	640
5586	市区	20kV 水乡苑 20#站 T4	20	800	640	640
5587	市区	20kV 水乡苑 21#站 T1	20	800	640	640
5588	市区	20kV 水乡苑 21#站 T2	20	800	640	640
5589	市区	20kV 水乡苑 21#站 T3	20	800	640	640
5590	市区	20kV 水乡苑 21#站 T4	20	800	640	640
5591	市区	20kV 水乡苑 22#站 T1	20	800	640	640
5592	市区	20kV 水乡苑 22#站 T2	20	800	640	640
5593	市区	20kV 水乡苑 22#站 T3	20	800	640	640
5594	市区	20kV 水乡苑 22#站 T4	20	800	640	640
5595	市区	万佳	10	400	320	320
5596	市区	碧波	10	400	204	204
5597	市区	雪柴配变	10	200	160	160
5598	市区	孟村三配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
5599	市区	沙滩村二配变	10	200	160	160
5600	市区	大渲村二配变	10	200	160	160
5601	市区	盩湖南二配变	10	200	160	160
5602	市区	吴巷乙配变	10	400	320	320
5603	市区	10kV 云景 2#站 T1	10	800	640	640
5604	市区	10kV 云景 2#站 T2	10	800	640	640
5605	市区	10kV 云景 3#站 T1	10	800	640	640
5606	市区	10kV 云景 3#站 T2	10	800	640	640
5607	市区	荣青山二配变	10	200	160	160
5608	市区	集贤一队配变	10	200	160	160
5609	市区	乐山苑四配变	10	200	160	160
5610	市区	10kV 大池 5#箱变 T1	10	630	504	504
5611	市区	10kV 住友 1#柜 T1	10	1000	800	800
5612	市区	10kV 住友 1#柜 T2	10	1000	800	800
5613	市区	10kV 住友 2#站 T1	10	1000	800	800
5614	市区	10kV 住友 2#站 T2	10	1000	800	800
5615	市区	湖山队北配变	10	400	320	320
5616	市区	10kV 宇晖 1#箱变 T1	10	630	504	504
5617	市区	20kV 信诚花园 1#站 T1	20	800	640	640
5618	市区	20kV 信诚花园 1#站 T2	20	800	640	640
5619	市区	20kV 信诚花园 1#站 T3	20	800	640	640
5620	市区	20kV 信诚花园 1#站 T4	20	800	640	640
5621	市区	20kV 魅力 4#站 T1	20	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
5622	市区	20kV 魅力 4#站 T2	20	1000	800	800
5623	市区	10kV 太康 1#站 T1	10	630	504	504
5624	市区	10kV 住友 2#站 T3	10	1000	800	800
5625	市区	10kV 圣芭芭拉 6#站 T4	10	800	640	640
5626	市区	仙浪配变	10	400	312	312
5627	市区	10kV 张舍苑 4#站 T1	10	800	640	640
5628	市区	10kV 张舍苑 4#站 T2	10	800	640	640
5629	市区	10kV 张舍苑 5#站 T1	10	800	640	640
5630	市区	10kV 太康 1#站 T2	10	630	504	504
5631	市区	后湖山中配变	10	400	320	320
5632	市区	香料厂三	10	400	320	320
5633	市区	10kV 中南 5#站 T1	10	1000	800	800
5634	市区	10kV 中南 5#站 T2	10	1000	800	800
5635	市区	10kV 中南 5#站 T3	10	1000	800	800
5636	市区	10kV 中南 6#站 T1	10	1000	800	800
5637	市区	10kV 中南 6#站 T2	10	1000	800	800
5638	市区	10kV 中南 6#站 T3	10	1000	800	800
5639	市区	10kV 中南 7#站 T1	10	1000	800	800
5640	市区	10kV 中南 7#站 T2	10	1000	800	800
5641	市区	10kV 中南 8#站 T1	10	1000	800	800
5642	市区	10kV 中南 8#站 T2	10	1000	800	800
5643	市区	10kV 张舍苑 5#站 T2	10	800	640	640
5644	市区	10kV 张舍苑 5#站 T3	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
5645	市区	10kV 张舍苑 5#站 T4	10	800	640	640
5646	市区	吴都配变	10	200	160	160
5647	市区	10kV 尚锦 10#站 T1	10	800	640	640
5648	市区	10kV 尚锦 10#站 T2	10	800	640	640
5649	市区	10kV 尚锦 11#站 T1	10	800	640	640
5650	市区	10kV 尚锦 11#站 T2	10	800	640	640
5651	市区	宇翔化纤	10	400	320	320
5652	市区	永和苑	10	200	160	160
5653	市区	众驰	10	400	320	320
5654	市区	湖滨壹号 4 号站 T1	10	800	640	640
5655	市区	湖滨壹号 4 号站 T2	10	800	640	640
5656	市区	隽园 1#站 T1	10	800	640	640
5657	市区	隽园 1#站 T2	10	800	640	640
5658	市区	隽园 1#站 T3	10	800	640	640
5659	市区	隽园 1#站 T4	10	800	640	640
5660	市区	10kV 英郡 5#站 T1	10	800	640	640
5661	市区	10kV 英郡 5#站 T2	10	800	640	640
5662	市区	10kV 英郡 5#站 T3	10	800	640	640
5663	市区	10kV 英郡 5#站 T4	10	800	640	640
5664	市区	盛巷东配变	10	400	320	320
5665	市区	盛巷西二配变	10	400	320	320
5666	市区	江南构造配变	10	315	252	252
5667	市区	水龙灯	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
5668	市区	溪北村二配变	10	200	160	160
5669	市区	20kV 鸿基 13#站 T1	20	800	640	640
5670	市区	20kV 鸿基 13#站 T2	20	800	640	640
5671	市区	20kV 鸿基 13#站 T3	20	800	640	640
5672	市区	20kV 鸿基 13#站 T4	20	800	640	640
5673	市区	20kV 鸿基 14#站 T1	20	800	640	640
5674	市区	20kV 鸿基 14#站 T2	20	800	640	640
5675	市区	20kV 鸿基 15#站 T1	20	800	640	640
5676	市区	20kV 鸿基 15#站 T2	20	800	640	640
5677	市区	20kV 鸿基 15#站 T3	20	800	640	640
5678	市区	20kV 鸿基 15#站 T4	20	800	640	640
5679	市区	碧波路配变	10	200	160	160
5680	市区	服装厂三	10	200	160	160
5681	市区	碧波村乙	10	400	320	320
5682	市区	莲杆楼配变	10	400	320	320
5683	市区	西格玛	10	200	160	160
5684	市区	乐山甲配变	10	200	160	160
5685	市区	锦湖配变	10	400	320	320
5686	市区	绿化队配变	10	200	160	160
5687	市区	朝霞新村四	10	400	320	320
5688	市区	10kV 圣芭芭拉 5#站 T1	10	800	640	640
5689	市区	10kV 圣芭芭拉 5#站 T2	10	800	640	640
5690	市区	10kV 圣芭芭拉 6#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
5691	市区	10kV 圣芭芭拉 6#站 T2	10	800	640	640
5692	市区	10kV 圣芭芭拉 6#站 T3	10	800	640	640
5693	市区	经济城东	10	200	160	160
5694	市区	丰产方东配变	10	400	320	320
5695	市区	派出所三配变	10	400	320	320
5696	市区	10kV 天鹅 19#站 T1	10	800	640	640
5697	市区	10kV 天鹅 19#站 T2	10	800	640	640
5698	市区	峰影八	10	200	160	160
5699	市区	10kV 美湖 3#箱变 T1	10	630	504	504
5700	市区	10kV 小箕 3#箱变 T1	10	630	504	504
5701	市区	亿盛钢模	10	200	160	160
5702	市区	桥后二	10	200	160	160
5703	市区	花汇西队二	10	200	160	160
5704	市区	叶家桥东配变	10	200	160	160
5705	市区	胡埭老桥	10	200	160	160
5706	市区	龙爪路配变	10	200	160	160
5707	市区	博凯二	10	400	320	320
5708	市区	乐山苑七配变	10	200	160	160
5709	市区	南山下三配变	10	200	160	160
5710	市区	芮巷西	10	200	160	160
5711	市区	南新街中	10	400	320	320
5712	市区	曹巷三配变	10	200	160	160
5713	市区	10kV 美湖 2#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
5714	市区	10kV 美湖 2#站 T2	10	800	640	640
5715	市区	10kV 美湖 3#站 T1	10	800	640	640
5716	市区	10kV 美湖 3#站 T2	10	800	640	640
5717	市区	10kV 美湖 3#站 T3	10	800	640	640
5718	市区	10kV 美湖 3#站 T4	10	800	640	640
5719	市区	10kV 美湖 4#站 T1	10	800	640	640
5720	市区	10kV 美湖 4#站 T2	10	800	640	640
5721	市区	林果场站 T1	10	1250	1000	1000
5722	市区	20kV 魅力 7#站 T1	20	1000	800	800
5723	市区	金通四配变	10	400	320	320
5724	市区	20kV 魅力 7#站 T2	20	1000	800	800
5725	市区	20kV 雪溪苑 9#站 T1	20	800	640	640
5726	市区	20kV 雪溪苑 9#站 T2	20	800	640	640
5727	市区	20kV 雪溪苑 9#站 T3	20	800	640	640
5728	市区	20kV 雪溪苑 9#站 T4	20	800	640	640
5729	市区	20kV 雪溪苑 10#站 T1	20	800	640	640
5730	市区	20kV 雪溪苑 10#站 T2	20	800	640	640
5731	市区	20kV 雪溪苑 10#站 T3	20	800	640	640
5732	市区	20kV 雪溪苑 10#站 T4	20	800	640	640
5733	市区	20kV 信诚 2#站 T1	20	800	640	640
5734	市区	20kV 信诚 2#站 T2	20	800	640	640
5735	市区	20kV 信诚 2#站 T3	20	800	640	640
5736	市区	20kV 信诚 2#站 T4	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
5737	市区	20kV 信诚 3#站 T1	20	800	640	640
5738	市区	20kV 信诚 3#站 T2	20	800	640	640
5739	市区	10kV 英郡 6#站 T1	10	800	640	640
5740	市区	10kV 英郡 6#站 T2	10	800	640	640
5741	市区	10kV 英郡 6#站 T3	10	800	640	640
5742	市区	10kV 英郡 6#站 T4	10	800	640	640
5743	市区	前王家湾配变	10	200	160	160
5744	市区	后张野配变	10	200	160	160
5745	市区	张桥北	10	400	320	320
5746	市区	大河降西	10	200	160	160
5747	市区	倪巷上配变	10	200	160	160
5748	市区	20kV 太湖佳园 1#站 T1	20	800	640	640
5749	市区	20kV 太湖佳园 1#站 T2	20	800	640	640
5750	市区	20kV 太湖佳园 2#站 T1	20	800	640	640
5751	市区	20kV 太湖佳园 2#站 T2	20	800	640	640
5752	市区	20kV 太湖佳园 2#站 T3	20	800	640	640
5753	市区	20kV 太湖佳园 2#站 T4	20	800	640	640
5754	市区	20kV 太湖佳园 3#站 T1	20	800	640	640
5755	市区	20kV 太湖佳园 3#站 T2	20	800	640	640
5756	市区	20kV 太湖佳园 3#站 T3	20	800	640	640
5757	市区	20kV 太湖佳园 3#站 T4	20	800	640	640
5758	市区	20kV 太湖佳园 4#站 T1	20	800	640	640
5759	市区	20kV 太湖佳园 4#站 T2	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
5760	市区	20kV 太湖佳园 4#站 T3	20	800	640	640
5761	市区	20kV 太湖佳园 4#站 T4	20	800	640	640
5762	市区	10KV 澜岸 5#站 T3	10	800	640	640
5763	市区	10kV 晨光 6#箱变 T1	10	630	504	504
5764	市区	10kV 凤屿和院 5#站 T2	10	800	640	640
5765	市区	10kV 蒋浜 4#箱变 T1	10	630	504	504
5766	市区	10kV 幸福里 7#站 T4	10	800	640	640
5767	市区	10kV 马波 3#箱变 T1	10	630	504	504
5768	市区	青龙村三配变	10	400	320	320
5769	市区	印务配变	10	400	320	320
5770	市区	10kV 凤乐馨兰 2#站 T3	10	800	640	640
5771	市区	10kV 小箕 6#箱变 T1	10	630	504	504
5772	市区	20kV 清源听澜居 7#站 T4	20	800	640	640
5773	市区	10kV 西园 6#箱变 T1	10	630	504	504
5774	市区	10kV 普睿 6#箱变 T1	10	630	504	504
5775	市区	10kV 落霞苑 11#站 T3	10	800	640	640
5776	市区	10kV 文旅城 13#站 T1	10	800	640	640
5777	市区	10kV 文旅城 13#站 T2	10	800	640	640
5778	市区	景丽苑 2#站 T2	10	1000	800	800
5779	市区	20kV 雅居乐 6#站 T1	20	800	640	640
5780	市区	邓湾里二	10	400	320	320
5781	市区	20kV 雪新苑 4#站 T1	20	1000	800	800
5782	市区	20kV 雪新苑 4#站 T2	20	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
5783	市区	20kV 雪新苑 5#站 T1	20	1000	800	800
5784	市区	20kV 清源听澜居 5#站 T2	20	800	640	640
5785	市区	20kV 雪新苑 5#站 T2	20	1000	800	800
5786	市区	20kV 雪新苑 6#站 T2	20	1000	800	800
5787	市区	20kV 雪新苑 6#站 T1	20	1000	800	800
5788	市区	10kV 聆湖美墅 4#站 T4	10	800	640	640
5789	市区	10kV 大渲 5#箱变 T1	10	400	320	320
5790	市区	20kV 吴都雅苑 6#站 T2	20	800	640	640
5791	市区	10kV 芳华名庭 2#站 T2	10	800	640	640
5792	市区	20kV 愉樾雅居 6#站 T1	20	800	640	640
5793	市区	10kV 素兰 2#箱变 T1	10	630	504	504
5794	市区	10kV 方泉 18#站 T1	10	800	640	640
5795	市区	10kV 典基 3#箱变 T1	10	630	504	504
5796	市区	橙心配变	10	400	320	320
5797	市区	10kV 方泉 19#站 T1	10	800	640	640
5798	市区	10kV 方泉 20#站 T1	10	800	640	640
5799	市区	10kV 方泉 20#站 T3	10	800	640	640
5800	市区	10kV 方泉 18#站 T2	10	800	640	640
5801	市区	10kV 方泉 19#站 T2	10	800	640	640
5802	市区	10kV 方泉 20#站 T2	10	800	640	640
5803	市区	10kV 方泉 20#站 T4	10	800	640	640
5804	市区	南苑安居	10	400	320	320
5805	市区	10kV 小南湾 2#站 T1	10	800	630	630

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
5806	市区	20kV 和喜瑞园 3#站 T2	20	800	640	640
5807	市区	10kV 建华 5#箱变 T1	10	630	504	504
5808	市区	龙延西电二配变	10	400	320	320
5809	市区	20kV 辰风云庭 3#站 T4	20	800	640	640
5810	市区	10kV 周新苑 25#站 T1	10	1000	800	800
5811	市区	北新村	10	400	320	320
5812	市区	10kV 周新苑 28#站 T1	10	1000	800	800
5813	市区	10kV 周新苑 28#站 T2	10	1000	800	800
5814	市区	10kV 周新苑 28#站 T3	10	1000	800	800
5815	市区	前惠巷配变	10	400	320	320
5816	市区	彭公桥	10	400	231	231
5817	市区	张舍街配变	10	200	160	160
5818	市区	10kV 周新苑 26#站 T1	10	1000	800	800
5819	市区	10kV 周新苑 26#站 T2	10	1000	800	800
5820	市区	10kV 周新苑 26#站 T3	10	1000	800	800
5821	市区	10kV 周新苑 27#站 T1	10	1000	800	800
5822	市区	10kV 周新苑 27#站 T2	10	1000	800	800
5823	市区	10kV 丁昌桥 2#站 T1	10	800	640	640
5824	市区	10kV 丁昌桥 2#站 T2	10	800	640	640
5825	市区	前东二配变	10	200	160	160
5826	市区	博凯	10	400	320	320
5827	市区	10kV 周新苑 25#站 T2	10	1000	800	800
5828	市区	10kV 梅梁苑 1#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
5829	市区	10kV 梅梁苑 1#站 T2	10	800	640	640
5830	市区	10kV 梅梁苑 2#站 T1	10	800	640	640
5831	市区	10kV 梅梁苑 2#站 T2	10	800	640	640
5832	市区	10kV 梅梁苑 3#站 T1	10	800	640	640
5833	市区	10kV 梅梁苑 3#站 T2	10	800	640	640
5834	市区	油车巷四配变	10	200	160	160
5835	市区	张舍楼配变	10	200	160	160
5836	市区	10kV 锦园 5#站 T1	10	800	640	640
5837	市区	10kV 锦园 5#站 T2	10	800	640	640
5838	市区	10kV 锦园 6#站 T1	10	1000	800	800
5839	市区	10kV 锦园 6#站 T2	10	1000	800	800
5840	市区	张舍老街配变	10	400	320	320
5841	市区	湖山北	10	200	160	160
5842	市区	新熠	10	200	140	140
5843	市区	落霞苑配变	10	400	320	320
5844	市区	落霞苑二配变	10	400	320	320
5845	市区	落霞苑四配变	10	400	320	320
5846	市区	西泉配变	10	200	160	160
5847	市区	10kV 美湖 1#箱变 T1	10	630	504	504
5848	市区	10kV 美湖 2#箱变 T1	10	400	320	320
5849	市区	沙滩漕头	10	200	160	160
5850	市区	花汇东队配变	10	400	320	320
5851	市区	沙滩西庄	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
5852	市区	10kV 万科 11#站 T1	10	1250	1000	1000
5853	市区	10kV 万科 11#站 T3	10	1250	1000	1000
5854	市区	滨湖渎东	10	200	160	160
5855	市区	晓阳	10	400	320	320
5856	市区	明丰	10	400	320	320
5857	市区	惠泽桥配变	10	200	160	160
5858	市区	路口 1	10	200	160	160
5859	市区	10kV 大丁 1#站 T1	10	1000	800	800
5860	市区	10kV 大丁 1#站 T2	10	1000	800	800
5861	市区	10kV 大丁佳苑 2#站 T1	10	1000	800	800
5862	市区	10kV 栖云苑 2#站 T3	10	1000	800	800
5863	市区	西街北配变	10	400	320	320
5864	市区	10kV 大丁佳苑 2#站 T2	10	1000	800	800
5865	市区	10kV 大丁佳苑 3#站 T1	10	1000	800	800
5866	市区	10kV 大丁佳苑 3#站 T2	10	1000	800	800
5867	市区	10kV 大丁佳苑 5#站 T1	10	1000	800	800
5868	市区	10kV 大丁佳苑 5#站 T2	10	1000	800	800
5869	市区	10kV 大丁佳苑 6#站 T1	10	1000	800	800
5870	市区	10kV 大丁佳苑 6#站 T2	10	1000	800	800
5871	市区	10kV 大丁佳苑 4#站 T1	10	1000	800	800
5872	市区	10kV 大丁佳苑 4#站 T2	10	1000	800	800
5873	市区	10kV 大丁佳苑 7#站 T1	10	1000	800	800
5874	市区	10kV 大丁佳苑 7#站 T2	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
5875	市区	杰鑫工艺	10	200	160	160
5876	市区	10kV 栖云苑 2#站 T4	10	1000	800	800
5877	市区	10kV 大箕山 8#站 T1	10	800	640	640
5878	市区	10kV 大箕山 8#站 T2	10	800	640	640
5879	市区	10kV 大箕山 8#站 T3	10	800	640	640
5880	市区	鸿基 1#站 T2	10	800	640	640
5881	市区	鸿基 2#站 T2	10	800	640	640
5882	市区	腾达万向	10	400	320	320
5883	市区	10kV 奥林花园 5#站 T1	10	800	640	640
5884	市区	10kV 奥林花园 5#站 T2	10	800	640	640
5885	市区	10kV 蠡湖 1#站 T2	10	1000	800	800
5886	市区	10kV 集景 1#站 T1	10	800	640	640
5887	市区	10kV 集景 1#站 T2	10	800	640	640
5888	市区	10kV 集景 2#站 T1	10	800	640	640
5889	市区	10kV 集景 2#站 T2	10	800	640	640
5890	市区	10kV 集景 3#站 T1	10	800	640	640
5891	市区	10kV 集景 3#站 T2	10	800	640	640
5892	市区	阚甲里配变	10	200	160	160
5893	市区	20/10kV 大箕山 5#站 T2	20	1000	800	800
5894	市区	20/10kV 大箕山 6#站 T1	20	1000	800	800
5895	市区	20/10kV 大箕山 6#站 T2	20	1000	800	800
5896	市区	20/10kV 大箕山 7#站 T1	20	1000	800	800
5897	市区	20/10kV 大箕山 7#站 T2	20	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
5898	市区	张巷上配变	10	200	160	160
5899	市区	10kV 水乡苑 6#站 T3	10	1000	800	800
5900	市区	市镇东 1	10	200	160	160
5901	市区	西社新村	10	200	160	160
5902	市区	排水管理	10	200	160	160
5903	市区	南新街	10	400	320	320
5904	市区	10kV 蠡湖 1#站 T1	10	1000	800	800
5905	市区	10kV 鸿基 6#站 T2	10	800	640	640
5906	市区	10kV 鸿基 6#站 T1	10	800	640	640
5907	市区	大浮南村二变	10	200	117	117
5908	市区	小园一村	10	400	320	320
5909	市区	谈巷	10	400	320	320
5910	市区	小园	10	400	320	320
5911	市区	路耿下二配变	10	200	160	160
5912	市区	20kV 蠡溪苑 1#站 T1	20	800	640	640
5913	市区	20kV 蠡溪苑 1#站 T2	20	800	640	640
5914	市区	20kV 蠡溪苑 2#站 T1	20	800	640	640
5915	市区	20kV 蠡溪苑 2#站 T2	20	800	640	640
5916	市区	10kV 月溪苑 1#站 T1	10	800	640	640
5917	市区	10kV 月溪苑 1#站 T2	10	800	640	640
5918	市区	10kV 月溪苑 2#站 T1	10	800	640	640
5919	市区	10kV 月溪苑 2#站 T2	10	800	640	640
5920	市区	10kV 月溪苑 3#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
5921	市区	10kV 月溪苑 3#站 T2	10	800	640	640
5922	市区	10kV 月溪苑 4#站 T1	10	800	640	640
5923	市区	10kV 月溪苑 4#站 T2	10	800	640	640
5924	市区	10kV 瑜憬湾 5#站 T1	10	1000	800	800
5925	市区	10kV 瑜憬湾 5#站 T2	10	1000	800	800
5926	市区	10kV 瑜憬湾 6#站 T1	10	800	640	640
5927	市区	10kV 瑜憬湾 6#站 T2	10	800	640	640
5928	市区	10kV 仙河苑 10#站 T1	10	800	640	640
5929	市区	10kV 仙河苑 10#站 T2	10	800	640	640
5930	市区	10kV 仙河苑 11#站 T1	10	800	640	640
5931	市区	10kV 仙河苑 11#站 T2	10	800	640	640
5932	市区	中龙潭二配变	10	200	160	160
5933	市区	10kV 南苑 2#站 T1	10	800	640	640
5934	市区	军照明	10	200	160	160
5935	市区	10kV 夏家 1#站 T2	10	1000	800	800
5936	市区	10kV 夏家 2#站 T2	10	1000	800	800
5937	市区	10kV 夏家 2#站 T3	10	1000	800	800
5938	市区	10kV 夏家 1#站 T1	10	1000	800	800
5939	市区	10kV 夏家 2#站 T1	10	1000	800	800
5940	市区	10kV 蠡湖 2#站 T2	10	1000	800	800
5941	市区	10kV 蠡湖 2#站 T1	10	1000	800	800
5942	市区	10kV 蠡湖 3#站 T1	10	1000	800	800
5943	市区	10kV 蠡湖 3#站 T2	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
5944	市区	10kV 蠡湖 4#站 T2	10	1000	800	800
5945	市区	10kV 蠡湖 4#站 T1	10	1000	800	800
5946	市区	10kV 蠡湖 5#站 T2	10	1000	800	800
5947	市区	10kV 蠡湖 5#站 T1	10	1000	800	800
5948	市区	10kV 蠡湖 6#站 T2	10	1000	800	800
5949	市区	10kV 蠡湖 6#站 T1	10	1000	800	800
5950	市区	10kV 蠡湖 7#站 T1	10	1000	783	783
5951	市区	10kV 蠡湖 8#站 T1	10	1000	800	800
5952	市区	10kV 山语 3#站 T2	10	800	640	640
5953	市区	10kV 山语 3#站 T1	10	800	640	640
5954	市区	10kV 南苑 2#站 T2	10	800	640	640
5955	市区	10kV 南苑 2#站 T3	10	800	640	640
5956	市区	金星配变	10	200	160	160
5957	市区	永丰	10	400	320	320
5958	市区	段庄配变	10	200	160	160
5959	市区	10kV 逸泉 1#站 T1	10	800	640	640
5960	市区	10kV 逸泉 1#站 T2	10	800	640	640
5961	市区	10kV 逸泉 2#站 T1	10	1000	800	800
5962	市区	10kV 逸泉 2#站 T2	10	1000	800	800
5963	市区	10kV 仙河苑 8#站 T2	10	1000	800	800
5964	市区	10kV 仙河苑 8#站 T1	10	1000	800	800
5965	市区	10kV 仙河苑 9#站 T2	10	1000	800	800
5966	市区	10kV 仙河苑 9#站 T1	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
5967	市区	10kV 仙河苑 12#站 T1	10	1000	800	800
5968	市区	10kV 仙河苑 12#站 T2	10	1000	800	800
5969	市区	公园路东配变	10	400	320	320
5970	市区	华润燃气配变	10	200	160	160
5971	市区	10kV 水乡苑 6#站 T1	10	1000	800	800
5972	市区	10kV 水乡苑 6#站 T2	10	1000	800	800
5973	市区	博澳配变	10	200	160	160
5974	市区	10kV 蠡湖公馆 1#站 T1	10	1000	800	800
5975	市区	10kV 蠡湖公馆 1#站 T2	10	800	640	640
5976	市区	10kV 蠡湖公馆 2#站 T1	10	1000	800	800
5977	市区	10kV 蠡湖公馆 2#站 T2	10	1000	800	800
5978	市区	钱甲 1#箱变 T1	10	630	504	504
5979	市区	大通路二配	10	200	160	160
5980	市区	圩田 1#箱变 T1	10	630	504	504
5981	市区	八棉家舍	10	400	320	320
5982	市区	凯夫制药配变	10	400	320	320
5983	市区	瑞富	10	200	160	160
5984	市区	古竹	10	400	320	320
5985	市区	贝迪生物配变	10	200	160	160
5986	市区	青松	10	400	320	320
5987	市区	生物	10	400	320	320
5988	市区	10kV 尚锦 1#站 T1	10	800	640	640
5989	市区	10kV 尚锦 1#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
5990	市区	10kV 尚锦 2#站 T1	10	800	640	640
5991	市区	10kV 环湖苑 1#站 T1	10	1000	800	800
5992	市区	10kV 环湖苑 1#站 T2	10	1000	800	800
5993	市区	10kV 环湖苑 2#站 T1	10	1000	800	800
5994	市区	10kV 环湖苑 2#站 T2	10	1000	800	800
5995	市区	贝尔森	10	200	160	160
5996	市区	10kV 尚锦 2#站 T2	10	800	640	640
5997	市区	10kV 尚锦 3#站 T1	10	800	640	640
5998	市区	10kV 尚锦 3#站 T2	10	800	640	640
5999	市区	10kV 尚锦 4#站 T1	10	800	640	640
6000	市区	10kV 尚锦 4#站 T2	10	800	640	640
6001	市区	10kV 尚锦 5#站 T1	10	500	400	400
6002	市区	10kV 尚锦 5#站 T2	10	500	400	400
6003	市区	10kV 尚锦 6#站 T1	10	630	504	504
6004	市区	10kV 尚锦 6#站 T2	10	630	504	504
6005	市区	徐村配变	10	400	145	145
6006	市区	城南二一配变	10	200	160	160
6007	市区	金城二八配变	10	200	160	160
6008	市区	金城二十配变	10	200	160	160
6009	市区	中南十九配变	10	200	160	160
6010	市区	10kV 天马站 T1	10	800	640	640
6011	市区	10kV 天马站 T2	10	800	640	640
6012	市区	10kV 凯发站 T1	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
6013	市区	10kV 圣芭芭拉 3#站 T1	10	800	640	640
6014	市区	10kV 圣芭芭拉 3#站 T2	10	800	640	640
6015	市区	10kV 圣芭芭拉 4#站 T1	10	800	640	640
6016	市区	10kV 圣芭芭拉 4#站 T2	10	800	632	632
6017	市区	周新苑 8#站 T1	10	800	640	640
6018	市区	周新苑 8#站 T2	10	800	640	640
6019	市区	对安嘴北配变	10	400	320	320
6020	市区	周新苑 9# 站 T1	10	800	640	640
6021	市区	周新苑 9# 站 T2	10	800	640	640
6022	市区	下沿	10	400	320	320
6023	市区	曹巷四配变	10	200	160	160
6024	市区	20kV 鸿基 38#站 T3	20	800	640	640
6025	市区	10kV 熙华雅苑 4#站 T1	10	800	640	640
6026	市区	10kV 雁栖园 4#站 T4	10	800	640	640
6027	市区	朝霞新村	10	200	160	160
6028	市区	生态农业配变	10	400	320	320
6029	市区	乌鹊村配变	10	200	160	160
6030	市区	华庄小区一变	10	400	320	320
6031	市区	20kV 万达 1#站 T1	20	1000	800	800
6032	市区	20kV 万达 1#站 T2	20	1000	800	800
6033	市区	10kV 天鹅 5#站 T1	10	800	640	640
6034	市区	10kV 天鹅 5#站 T2	10	800	640	640
6035	市区	花汇小区 4	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
6036	市区	10kV 文旅城 28#站 T3	10	800	640	640
6037	市区	10kV 博润站 T1	10	500	400	400
6038	市区	10kV 东蠡湖 4#站 T1	10	1000	800	800
6039	市区	10kV 东蠡湖 4#站 T2	10	1000	800	800
6040	市区	10kV 东蠡湖 4#站 T3	10	1000	800	800
6041	市区	10kV 天鹅 6#站 T1	10	800	640	640
6042	市区	10kV 天鹅 6#站 T2	10	800	640	640
6043	市区	10kV 天鹅 7#站 T1	10	1000	777	777
6044	市区	真武行宫配变	10	200	160	160
6045	市区	10kV 天鹅 7#站 T2	10	1000	778	778
6046	市区	10kV 富安 1#站 T1	10	1000	800	800
6047	市区	10kV 富安 1#站 T2	10	1000	800	800
6048	市区	10kV 富安 2#站 T1	10	1000	800	800
6049	市区	10kV 富安 2#站 T2	10	1000	800	800
6050	市区	10kV 富安 3#站 T1	10	1000	800	800
6051	市区	10kV 富安 3#站 T2	10	1000	800	800
6052	市区	10kV 富安 3#站 T3	10	1000	800	800
6053	市区	10kV 锦园#1 站 T1	10	800	640	640
6054	市区	10kV 锦园#1 站 T2	10	800	596	596
6055	市区	20kV 万达 2#站 T1	20	1000	800	800
6056	市区	20kV 万达 2#站 T2	20	1000	800	800
6057	市区	20kV 万达 3#站 T1	20	1000	800	800
6058	市区	20kV 万达 3#站 T2	20	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
6059	市区	10kV 张舍苑 3#站 T1	10	1000	800	800
6060	市区	10kV 张舍苑 3#站 T2	10	1000	800	800
6061	市区	10kV 张舍苑 3#站 T3	10	1000	800	800
6062	市区	天骄 2#箱变 T1	10	630	504	504
6063	市区	10kV 瑞仕 3#站 T2	10	800	640	640
6064	市区	汇丰巷	10	400	320	320
6065	市区	10kV 锦园 2#站 T1	10	800	640	640
6066	市区	10kV 锦园 2#站 T2	10	800	640	640
6067	市区	10kV 锦园 3#站 T1	10	1000	800	800
6068	市区	10kV 锦园 3#站 T2	10	1000	800	800
6069	市区	10kV 锦园 4#站 T1	10	800	640	640
6070	市区	10kV 锦园 4#站 T2	10	800	609	609
6071	市区	10kV 文旅城 28#站 T1	10	800	640	640
6072	市区	张舍村配变	10	200	160	160
6073	市区	10kV 铂庭 5#站 T1	10	800	640	640
6074	市区	20kV 愉樾雅居 6#站 T2	20	800	640	640
6075	市区	20kV 韵月华苑 2#站 T2	20	800	640	640
6076	市区	20kV 香馨苑 8#站 T3	20	800	640	640
6077	市区	20kV 香馨苑 8#站 T1	20	800	640	640
6078	市区	10kV 典基 1#箱变 T1	10	630	504	504
6079	市区	10kV 东降 7#箱变 T1	10	630	504	504
6080	市区	10kV 文旅城 27#站 T3	10	800	640	640
6081	市区	20kV 信诚 9#站 T1	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
6082	市区	20kV 香馨苑 7#站 T4	20	800	640	640
6083	市区	20kV 信诚 9#站 T3	20	800	640	640
6084	市区	20kV 信诚 9#站 T4	20	800	640	640
6085	市区	20kV 信诚 9#站 T2	20	800	640	640
6086	市区	10kV 青山 2#箱变 T1	10	630	504	504
6087	市区	10kV 姚湾 1#箱变 T1	10	400	320	320
6088	市区	人民西路	10	400	320	320
6089	市区	20kV 辰风云庭 2#站 T4	20	800	640	640
6090	市区	20kV 愉樾雅居 2#站 T2	20	800	640	640
6091	市区	10kV 马波 2#箱变 T1	10	630	504	504
6092	市区	10kV 湖晓兰庭 2#站 T3	10	800	640	640
6093	市区	10kV 柴塘 1#箱变 T1	10	630	504	504
6094	市区	10kV 水乡 2#箱变 T1	10	400	320	320
6095	市区	和平村丙配变	10	400	320	320
6096	市区	10kV 凤乐馨兰 2#站 T1	10	800	640	640
6097	市区	20kV 金匱里 6#站 T2	20	800	640	640
6098	市区	10kV 逸坤雅园 4#站 T3	10	800	640	640
6099	市区	10kV 映湖玖园 3#站 T4	10	800	640	640
6100	市区	大丁村三配变	10	400	320	320
6101	市区	10kV 凤屿和院 3#站 T1	10	800	640	640
6102	市区	20kV 和悦澜庭 3#站 T4	20	800	640	640
6103	市区	客运站二配变	10	400	320	320
6104	市区	20kV 星湖雅园 3#站 T1	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
6105	市区	10kV 宝界 1#箱变 T1	10	630	504	504
6106	市区	10kV 陆栖居 2#站 T1	10	800	640	640
6107	市区	20kV 太湖华府 1#站 T1	20	800	640	640
6108	市区	20kV 太湖华府 1#站 T2	20	800	640	640
6109	市区	10kV 澜岸 2#站 T1	10	800	640	640
6110	市区	10kV 澜岸 2#站 T2	10	800	633	633
6111	市区	江宁家舍配变	10	400	320	320
6112	市区	10kV 文旅城 21#站 T3	10	800	640	640
6113	市区	20kV 龙渚天澜居 4#站 T4	20	800	640	640
6114	市区	10kV 栖庭 4#站 T1	10	800	640	640
6115	市区	20kV 太湖华府 2#站 T1	20	800	640	640
6116	市区	20kV 太湖华府 2#站 T3	20	800	640	640
6117	市区	20kV 太湖华府 2#站 T2	20	800	640	640
6118	市区	20kV 太湖华府 2#站 T4	20	800	640	640
6119	市区	杨巷十	10	400	320	320
6120	市区	10kV 澜岸 3#站 T1	10	800	640	640
6121	市区	10kV 文旅城 25#站 T4	10	800	640	640
6122	市区	20kV 金匱里 7#站 T2	20	800	640	640
6123	市区	10kV 水乡 1#箱变 T1	10	630	504	504
6124	市区	10kV 逸坤雅园 5#站 T2	10	800	640	640
6125	市区	10kV 澜岸 3#站 T2	10	800	618	618
6126	市区	20kV 雪新苑 1#站 T1	20	1000	800	800
6127	市区	20kV 雪新苑 1#站 T2	20	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
6128	市区	20kV 玖玖世家 6#站 T1	20	800	640	640
6129	市区	恒源塑二配变	10	400	320	320
6130	市区	板桥市镇二变	10	400	320	320
6131	市区	10kV 凤屿和院 4#站 T4	10	800	640	640
6132	市区	10kV 李高 15#箱变 T1	10	630	504	504
6133	市区	10kV 康悦熙园 2#站 T2	10	800	640	640
6134	市区	新盛配变	10	400	320	320
6135	市区	20kV 玖玖世家 6#站 T2	20	800	640	640
6136	市区	20kV 雪新苑 2#站 T1	20	1000	800	800
6137	市区	20kV 雪新苑 2#站 T2	20	1000	800	800
6138	市区	20kV 玖玖世家 7#站 T1	20	800	640	640
6139	市区	20kV 玖玖世家 7#站 T3	20	800	640	640
6140	市区	20kV 雪新苑 3#站 T1	20	1000	800	800
6141	市区	20kV 雪新苑 3#站 T2	20	1000	800	800
6142	市区	20kV 玖玖世家 7#站 T2	20	800	640	640
6143	市区	20kV 玖玖世家 7#站 T4	20	800	640	640
6144	市区	伟星配变	10	400	320	320
6145	市区	10kV 澜岸 4#站 T1	10	800	640	640
6146	市区	10kV 澜岸 4#站 T2	10	800	640	640
6147	市区	紫金机器配变	10	400	320	320
6148	市区	10KV 澜岸 5#站 T1	10	800	603	603
6149	市区	10KV 澜岸 5#站 T2	10	800	640	640
6150	市区	10kV 圣芭 11#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
6151	市区	20kV 明月澜庭 2#站 T1	20	800	640	640
6152	市区	20kV 云萃澜庭 2#站 T1	20	800	640	640
6153	市区	20kV 钰璟尚贤居 4#站 T4	20	800	618	618
6154	市区	10kV 杨工 2#箱变 T1	10	630	504	504
6155	市区	10kV 铁巷 4#箱变 T1	10	630	504	504
6156	市区	10kV 海泰雅苑 2#站 T3	10	800	640	640
6157	市区	20kV 玖玖世家 8#站 T1	20	800	640	640
6158	市区	20kV 玖玖世家 8#站 T3	20	800	640	640
6159	市区	20kV 玖玖世家 8#站 T2	20	800	640	640
6160	市区	20kV 玖玖世家 8#站 T4	20	800	640	640
6161	市区	10kV 海泰雅苑 2#站 T1	10	800	640	640
6162	市区	10kV 海泰雅苑 2#站 T2	10	800	640	640
6163	市区	10kV 海泰雅苑 2#站 T4	10	800	640	640
6164	市区	10kV 海泰雅苑 1#站 T3	10	800	640	640
6165	市区	10kV 海泰雅苑 1#站 T1	10	800	640	640
6166	市区	10kV 海泰雅苑 1#站 T2	10	800	640	640
6167	市区	10kV 海泰雅苑 1#站 T4	10	800	640	640
6168	市区	晨光 4#箱变 T1	10	630	504	504
6169	市区	许舍二配变	10	400	320	320
6170	市区	20kV 辰风云庭 4#站 T2	20	800	640	640
6171	市区	10kV 幸福里 7#站 T2	10	800	640	640
6172	市区	杨张配变	10	400	320	320
6173	市区	10kV 槟园 3#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
6174	市区	10kV 文旅城 21#站 T2	10	800	640	640
6175	市区	20kV 金匮里 9#站 T2	20	800	640	640
6176	市区	10kV 圣芭 9#站 T2	10	800	640	640
6177	市区	20kV 愉樾雅居 8#站 T3	20	800	640	640
6178	市区	10kV 瑞仕 10#站 T2	10	800	640	640
6179	市区	金城二九配变	10	400	320	320
6180	市区	10kV 普睿 2#箱变 T1	10	630	504	504
6181	市区	10kV 旺安佳园 3#站 T2	10	800	640	640
6182	市区	10kV 河庄 2#箱变 T1	10	630	504	504
6183	市区	20kV 愉樾雅居 5#站 T3	20	800	640	640
6184	市区	锦明十配变	10	400	320	320
6185	市区	电迅二变	10	400	320	320
6186	市区	沪联机械配变	10	400	320	320
6187	市区	10kV 住友 4#站 T1	10	800	640	640
6188	市区	10kV 住友 4#站 T3	10	800	640	640
6189	市区	10kV 住友 4#站 T4	10	800	640	640
6190	市区	10kV 住友 4#站 T2	10	800	640	640
6191	市区	20kV 和悦澜庭 9#站 T1	20	800	640	640
6192	市区	10kV 康悦熙园 1#站 T1	10	800	640	640
6193	市区	20kV 愉樾雅居 7#站 T4	20	800	640	640
6194	市区	10kV 雁栖园 4#站 T3	10	800	640	640
6195	市区	10kV 凤屿和院 5#站 T1	10	800	640	640
6196	市区	20kV 山水澜园 4#站 T1	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
6197	市区	10kV 维依 2#箱变 T1	10	630	504	504
6198	市区	10kV 西郊佳苑 2#站 T2	10	1000	800	800
6199	市区	20kV 山水澜园 5#站 T1	20	800	640	640
6200	市区	10kV 瑞扬 2#站 T1	10	1000	800	800
6201	市区	10kV 瑞扬 3#站 T1	10	1000	800	800
6202	市区	20kV 舟悦万顺居 2#站 T2	20	800	640	640
6203	市区	10kV 湖湾意境 2#站 T2	10	800	640	640
6204	市区	20kV 悦园 4#站 T1	20	800	640	640
6205	市区	10kV 梅梁 2#箱变 T1	10	630	504	504
6206	市区	20kV 海岸城 10#站 T1	20	800	640	640
6207	市区	20kV 海岸城 10#站 T2	20	800	640	640
6208	市区	20kV 和顺玖园 2#站 T3	20	800	640	640
6209	市区	10kV 青山 1#箱变 T1	10	630	504	504
6210	市区	10kV 王巷 2#箱变 T1	10	630	504	504
6211	市区	20kV 悦园 4#站 T3	20	800	640	640
6212	市区	20kV 悦园 4#站 T4	20	800	640	640
6213	市区	20kV 悦园 4#站 T2	20	800	640	640
6214	市区	西桥头三配变	10	400	320	320
6215	市区	20kV 海岸城 8#站 T3	20	800	640	640
6216	市区	20kV 海岸城 8#站 T1	20	800	640	640
6217	市区	20kV 海岸城 8#站 T2	20	800	640	640
6218	市区	20kV 海岸城 8#站 T4	20	800	640	640
6219	市区	严唐巷丙一配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
6220	市区	20kV 山水澜园 3#站 T1	20	800	640	640
6221	市区	10kV 文旅城 27#站 T2	10	800	640	640
6222	市区	10kV 文旅城 21#站 T4	10	800	640	640
6223	市区	20kV 铂晨名筑 5#站 T1	20	800	640	640
6224	市区	20kV 星湖雅园 3#站 T4	20	800	640	640
6225	市区	20kV 海岸城 9#站 T3	20	800	640	640
6226	市区	20kV 海岸城 9#站 T1	20	800	640	640
6227	市区	20kV 海岸城 9#站 T2	20	800	640	640
6228	市区	20kV 海岸城 9#站 T4	20	800	640	640
6229	市区	20kV 吴都雅苑 5#站 T1	20	800	640	640
6230	市区	10kV 瑞仕 3#站 T1	10	800	640	640
6231	市区	20kV 明月澜庭 3#站 T1	20	800	640	640
6232	市区	10kV 瑞仕 5#站 T3	10	800	640	640
6233	市区	20kV 清源听澜居 2#站 T4	20	800	640	640
6234	市区	10kV 瑞仕 8#站 T2	10	800	640	640
6235	市区	10kV 幸福里 9#站 T1	10	800	640	640
6236	市区	20kV 龙渚天澜居 5#站 T4	20	800	640	640
6237	市区	10kV 铁巷 7#箱变 T1	10	630	504	504
6238	市区	20kV 云萃澜庭 2#站 T2	20	800	640	640
6239	市区	10kV 翡翠湾雅园 2#站 T2	10	800	640	640
6240	市区	10kV 翡翠湾雅园 3#站 T1	10	800	640	640
6241	市区	10kV 西郊佳苑 2#站 T3	10	1000	800	800
6242	市区	20kV 愉樾雅居 2#站 T1	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
6243	市区	20kV 清源听澜居 4#站 T2	20	800	640	640
6244	市区	华英铝业配变	10	400	320	320
6245	市区	贾村配变	10	400	320	320
6246	市区	20kV 星湖雅园 2#站 T2	20	800	640	640
6247	市区	20kV 吴都雅苑 4#站 T2	20	800	640	640
6248	市区	10kV 映湖玖园 2#站 T2	10	800	640	640
6249	市区	10kV 圣芭 10#站 T2	10	800	640	640
6250	市区	20kV 钰璟尚贤居 4#站 T3	20	800	625	625
6251	市区	10kV 栖庭 4#站 T3	10	800	640	640
6252	市区	陈巷	10	400	320	320
6253	市区	龙爪桥前配变	10	400	320	320
6254	市区	20kV 吴都雅苑 6#站 T4	20	800	640	640
6255	市区	10kV 闽江 3#箱变 T1	10	400	320	320
6256	市区	10kV 映湖玖园 3#站	10	800	640	640
6257	市区	合欢配变	10	400	320	320
6258	市区	10kV 庙圩 3#箱变 T1	10	630	504	504
6259	市区	10kV 分校 3#箱变 T1	10	630	504	504
6260	市区	10kV 钱隆 2#箱变 T1	10	630	504	504
6261	市区	20kV 愉樾雅居 9#站 T2	20	800	640	640
6262	市区	10kV 盛荣雅园 2#站 T1	10	800	640	640
6263	市区	陶瓷厂二配变	10	400	320	320
6264	市区	10kV 湖悦佳园 2#站 T2	10	800	640	640
6265	市区	江苏银行	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
6266	市区	上头巷二配变	10	200	160	160
6267	市区	10kV 富润 2#站 T1	10	1000	800	800
6268	市区	10kV 富润 2#站 T2	10	1000	800	800
6269	市区	10kV 富润 2#站 T3	10	1000	800	800
6270	市区	10kV 富润 3#站 T1	10	1000	800	800
6271	市区	10kV 富润 3#站 T2	10	1000	800	800
6272	市区	10kV 富润 4#站 T1	10	1000	800	800
6273	市区	10kV 富润 4#站 T3	10	1000	800	800
6274	市区	10kV 富润 5#站 T1	10	1000	800	800
6275	市区	10kV 富润 5#站 T2	10	1000	800	800
6276	市区	10kV 富润 5#站 T3	10	1000	800	800
6277	市区	10kV 富润 6#站 T1	10	1000	800	800
6278	市区	10kV 富润 6#站 T2	10	1000	800	800
6279	市区	10kV 富润 6#站 T3	10	1000	800	800
6280	市区	10kV 富润 7#站 T1	10	1000	800	800
6281	市区	10kV 富润 7#站 T2	10	1000	800	800
6282	市区	10kV 富润 7#站 T3	10	1000	800	800
6283	市区	10kV 富润 4#站 T2	10	1000	800	800
6284	市区	20kV 玖玖世家 1#站 T1	20	800	640	640
6285	市区	20kV 玖玖世家 1#站 T2	20	800	640	640
6286	市区	20kV 玖玖世家 2#站 T1	20	800	640	640
6287	市区	20kV 玖玖世家 2#站 T2	20	800	640	640
6288	市区	20kV 玖玖世家 2#站 T3	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
6289	市区	10kV 湖香 1#站 T1	10	800	640	640
6290	市区	10kV 湖香 1#站 T2	10	800	640	640
6291	市区	10kV 富安华庭 1#站 T2	10	1000	800	800
6292	市区	10kV 富安华庭 1#站 T1	10	1000	800	800
6293	市区	20kV 湖山湾 5#站 T1	20	1000	800	800
6294	市区	浩特	10	400	320	320
6295	市区	20kV 湖山湾 5#站 T2	20	1000	800	800
6296	市区	20kV 湖山湾 6#站 T1	20	1000	800	800
6297	市区	20kV 湖山湾 6#站 T2	20	1000	800	800
6298	市区	鸿翔丰产配变	10	400	320	320
6299	市区	下湾三配变	10	200	160	160
6300	市区	10kV 同心 1#箱变 01002	10	630	504	504
6301	市区	朝东北	10	200	160	160
6302	市区	20kV 湖山湾 1#站 T1	20	1000	800	800
6303	市区	20kV 湖山湾 1#站 T2	20	1000	800	800
6304	市区	20kV 湖山湾 2#站 T2	20	1000	800	800
6305	市区	20kV 湖山湾 2#站 T1	20	1000	800	800
6306	市区	20kV 湖山湾 3#站 T2	20	1000	800	800
6307	市区	20kV 湖山湾 3#站 T1	20	1000	800	800
6308	市区	20kV 湖山湾 4#站 T2	20	1000	800	800
6309	市区	20kV 湖山湾 4#站 T1	20	1000	800	800
6310	市区	20kV 湖山湾 4#站 T3	20	1000	800	800
6311	市区	10kV 奥林花园 6#站 T1	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
6312	市区	10kV 奥林花园 6#站 T2	10	1000	800	800
6313	市区	10kV 丁昌桥 1#站 T1	10	800	640	640
6314	市区	10kV 丁昌桥 1#站 T2	10	800	640	640
6315	市区	10kV 丁昌桥 3#站 T1	10	400	320	320
6316	市区	10kV 丁昌桥 3#站 T2	10	400	320	320
6317	市区	藏西	10	200	160	160
6318	市区	马安村委二配变	10	400	320	320
6319	市区	胡埭南岸	10	400	320	320
6320	市区	胜利九配变	10	400	320	320
6321	市区	胜利四配变	10	400	320	320
6322	市区	江宁舍三配变	10	400	320	320
6323	市区	江宁舍二配变	10	400	320	320
6324	市区	江宁舍五配变	10	400	320	320
6325	市区	粮科舍配变	10	200	160	160
6326	市区	青山湾二配变	10	400	320	320
6327	市区	锡山谢配变	10	400	320	320
6328	市区	下余巷配变	10	400	320	320
6329	市区	下余巷甲配变	10	400	320	320
6330	市区	10kV 荣军 2#箱变 T1	10	400	320	320
6331	市区	胜利三配变	10	400	320	320
6332	市区	胜利六配变	10	400	320	320
6333	市区	胜利五配变	10	400	320	320
6334	市区	胜利七配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
6335	市区	江宁舍一配变	10	400	320	320
6336	市区	江宁舍四配变	10	400	320	320
6337	市区	蠡湖 9#站 T2	10	800	628	628
6338	市区	连秆村一配变	10	400	320	320
6339	市区	连秆村二配变	10	400	187	187
6340	市区	龙延后吴	10	400	320	320
6341	市区	前楼下二变	10	200	160	160
6342	市区	前巷塔	10	200	160	160
6343	市区	龙延西庄	10	400	320	320
6344	市区	姚家后	10	200	160	160
6345	市区	弯头厂配变	10	400	320	320
6346	市区	严巷三配变	10	200	160	160
6347	市区	怡园一村二变	10	400	320	320
6348	市区	金泰新村变	10	400	320	320
6349	市区	姚蔡巷	10	400	320	320
6350	市区	水单一	10	50	40	40
6351	市区	影剧院六	10	400	320	320
6352	市区	水管站	10	200	160	160
6353	市区	邮局三变	10	200	160	160
6354	市区	公园河	10	400	320	320
6355	市区	沈南一配变	10	50	40	40
6356	市区	川金配变	10	200	160	160
6357	市区	青山东一配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
6358	市区	青山村二配变	10	400	320	320
6359	市区	青山东二配变	10	400	320	320
6360	市区	团结一配变	10	400	320	320
6361	市区	10kV 团结站 T2	10	1000	800	800
6362	市区	团结三配变	10	400	320	320
6363	市区	团结四配变	10	400	320	320
6364	市区	团结七配变	10	400	320	320
6365	市区	育才花园 1# 箱变 T1	10	630	504	504
6366	市区	育才花园 2#箱变 T1	10	630	504	504
6367	市区	团结二配变	10	400	320	320
6368	市区	溪北旁配变	10	400	320	320
6369	市区	溪北乙配变	10	400	320	320
6370	市区	溪北配变	10	200	160	160
6371	市区	溪北己配变	10	400	320	320
6372	市区	溪北八配变	10	200	160	160
6373	市区	周山嘴配变	10	400	309	309
6374	市区	化工厂六配变	10	400	320	320
6375	市区	迎辉配变	10	200	160	160
6376	市区	后朱巷配变	10	400	320	320
6377	市区	锦明一配变	10	400	320	320
6378	市区	锦明二配变	10	400	320	320
6379	市区	锦明三配变	10	315	252	252
6380	市区	溪北庚配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
6381	市区	溪北丙配变	10	400	320	320
6382	市区	溪北二配变	10	400	320	320
6383	市区	溪北丁配变	10	400	320	320
6384	市区	低田甲配变	10	400	320	320
6385	市区	低田丙配变	10	400	320	320
6386	市区	低田乙配变	10	400	320	320
6387	市区	低田配变	10	400	320	320
6388	市区	溪北戊配变	10	400	320	320
6389	市区	胡埭工业园公配所 T2	10	1000	800	800
6390	市区	上仓头配变	10	200	160	160
6391	市区	永丰四	10	400	320	320
6392	市区	金色江南 1#站 T2	10	1000	800	800
6393	市区	金色江南 2#站 T1	10	1000	800	800
6394	市区	金色江南 2#站 T2	10	1000	800	800
6395	市区	汇景站 T2	10	1250	1000	1000
6396	市区	10kV 荣军 3#箱变 T1	10	400	320	320
6397	市区	团结五配变	10	200	160	160
6398	市区	张舍苑 2#站 T2	10	800	640	640
6399	市区	张舍苑 2#站 T3	10	800	640	640
6400	市区	胡埭大桥	10	200	160	160
6401	市区	人民路西配变	10	400	320	320
6402	市区	鸿翔张村配变	10	200	160	160
6403	市区	长镇二配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
6404	市区	干燥机厂	10	400	320	320
6405	市区	寺后 2	10	200	160	160
6406	市区	奚巷配变	10	100	80	80
6407	市区	大箕工仪配变	10	400	320	320
6408	市区	青山公园配变	10	315	252	252
6409	市区	亨达机械	10	200	160	160
6410	市区	立源电器配变	10	400	320	320
6411	市区	花村北配变	10	400	320	320
6412	市区	金色水岸#2 站 T3	10	1000	784	784
6413	市区	金色水岸#2 站 T1	10	1000	781	781
6414	市区	万科 8#站 T1	10	1250	1000	1000
6415	市区	龙延马巷	10	400	320	320
6416	市区	万科 8#站 T3	10	1250	1000	1000
6417	市区	大箕山站 T2	10	1000	800	800
6418	市区	大箕山站 T1	10	1000	800	800
6419	市区	梁青站 T1	10	1000	800	800
6420	市区	后张村西配变	10	400	320	320
6421	市区	龙爪桥后配变	10	400	320	320
6422	市区	佳华电器	10	200	160	160
6423	市区	民丰	10	400	320	320
6424	市区	预制厂二变	10	400	320	320
6425	市区	脱水厂	10	400	320	320
6426	市区	新大楼	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
6427	市区	金甲里	10	400	320	320
6428	市区	孙蒋路配变	10	400	320	320
6429	市区	方泰钢板配变	10	400	320	320
6430	市区	唐家旦东	10	400	320	320
6431	市区	瑞和	10	400	320	320
6432	市区	山西上配变	10	200	160	160
6433	市区	许巷	10	200	160	160
6434	市区	建筑公司	10	200	160	160
6435	市区	怡园北配变	10	400	320	320
6436	市区	粉末厂配变	10	400	320	320
6437	市区	排水公司变	10	400	320	320
6438	市区	何家桥东配变	10	200	160	160
6439	市区	江宁舍六配变	10	200	160	160
6440	市区	凯发路灯	10	200	160	160
6441	市区	基康里丁配变	10	400	320	320
6442	市区	杨巷西	10	200	160	160
6443	市区	山庄二变	10	200	160	160
6444	市区	康山南	10	200	160	160
6445	市区	后湾二变	10	200	160	160
6446	市区	安西二变	10	200	160	160
6447	市区	塘曹村甲	10	400	320	320
6448	市区	红山 2#站 T1	10	1000	800	800
6449	市区	鹏程站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
6450	市区	蠡溪甲配变	10	400	320	320
6451	市区	泰康一配变	10	200	160	160
6452	市区	泰康四配变	10	400	320	320
6453	市区	泰康甲配变	10	400	320	320
6454	市区	黄巷东	10	200	160	160
6455	市区	东肖变	10	400	320	320
6456	市区	金鑫村	10	200	160	160
6457	市区	黄巷丙	10	400	320	320
6458	市区	10kV 奥林花园 4#站 T2	10	1000	800	800
6459	市区	塘曹村丙配变	10	200	160	160
6460	市区	郊民政配变	10	400	320	320
6461	市区	邱巷三配变	10	200	160	160
6462	市区	溪南五队配变	10	400	320	320
6463	市区	打油湾四配变	10	400	320	320
6464	市区	政治桥配变	10	400	320	320
6465	市区	五家桥一配变	10	400	320	320
6466	市区	邱巷二配变	10	400	320	320
6467	市区	邱巷配变	10	400	320	320
6468	市区	军转办二配变	10	400	320	320
6469	市区	军转办三配变	10	200	160	160
6470	市区	军转办四配变	10	200	160	160
6471	市区	军转办六配变	10	200	160	160
6472	市区	溪一队配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
6473	市区	邱巷四配变	10	400	320	320
6474	市区	泰康五配变	10	400	320	320
6475	市区	泰康七配变	10	400	320	320
6476	市区	泰康乙配变	10	400	320	320
6477	市区	古竹南乙配变	10	400	320	320
6478	市区	六建配变	10	400	320	320
6479	市区	太湖大厦站 T1	10	630	504	504
6480	市区	张舍中路配变	10	400	320	320
6481	市区	华轻机械	10	200	160	160
6482	市区	是家旦	10	400	320	320
6483	市区	淀溪新村	10	400	320	320
6484	市区	前吴	10	400	320	320
6485	市区	私营城	10	400	320	320
6486	市区	前蔡巷配变	10	200	106	106
6487	市区	中湾茶厂配变	10	200	160	160
6488	市区	中湾村配变	10	400	320	320
6489	市区	锡马法兰配变	10	400	320	320
6490	市区	北湾配变	10	400	320	320
6491	市区	桃园七变	10	400	320	320
6492	市区	桃源一村变	10	400	320	320
6493	市区	桃园二村	10	400	320	320
6494	市区	大郭甲	10	400	320	320
6495	市区	车站华镇	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
6496	市区	怡园一村	10	400	320	320
6497	市区	求精机械	10	400	320	320
6498	市区	金属软管	10	250	200	200
6499	市区	谢湾里	10	250	200	200
6500	市区	谢湾	10	400	320	320
6501	市区	环卫管理三配变	10	200	160	160
6502	市区	朱宽桥配变	10	200	160	160
6503	市区	侨联里桥配变	10	400	320	320
6504	市区	后戈湾一配变	10	400	320	320
6505	市区	金城一配变	10	400	320	320
6506	市区	金城二配变	10	200	160	160
6507	市区	金城三配变	10	200	160	160
6508	市区	金城四配变	10	400	301	301
6509	市区	金城五配变	10	400	320	320
6510	市区	金城三一配变	10	200	160	160
6511	市区	金城三二配变	10	200	160	160
6512	市区	金城六配变	10	200	160	160
6513	市区	金城八配变	10	200	160	160
6514	市区	金城十四配变	10	200	160	160
6515	市区	金城十五配变	10	200	160	160
6516	市区	金城十六配变	10	200	160	160
6517	市区	金城九配变	10	200	160	160
6518	市区	金城十配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
6519	市区	金城十二配变	10	200	160	160
6520	市区	金城十一配变	10	200	160	160
6521	市区	金城七配变	10	400	320	320
6522	市区	金城十七配变	10	315	244	244
6523	市区	金城十八配变	10	400	320	320
6524	市区	金城二六配变	10	200	160	160
6525	市区	丰裕新村	10	400	320	320
6526	市区	丰裕路	10	400	320	320
6527	市区	陶墅村	10	400	320	320
6528	市区	许道	10	200	160	160
6529	市区	邮电局	10	200	160	160
6530	市区	市镇文化	10	400	320	320
6531	市区	家舍	10	400	320	320
6532	市区	仙河 3	10	400	320	320
6533	市区	仙河村委 2	10	400	320	320
6534	市区	仙河村委 3	10	400	320	320
6535	市区	别墅小区	10	400	320	320
6536	市区	陶墅新村	10	400	320	320
6537	市区	党校四	10	250	200	200
6538	市区	育才二村	10	400	320	320
6539	市区	杨夹里变	10	315	252	252
6540	市区	徐甲里	10	400	306	306
6541	市区	教师楼	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
6542	市区	农具部	10	400	320	320
6543	市区	华庄中学	10	400	320	320
6544	市区	陆甲里	10	315	252	252
6545	市区	沈二村	10	400	320	320
6546	市区	钱古桥	10	400	320	320
6547	市区	农联变	10	400	320	320
6548	市区	柏树下	10	160	128	128
6549	市区	农联	10	160	128	128
6550	市区	农联村委	10	400	320	320
6551	市区	电机新村	10	400	320	320
6552	市区	朝东巷	10	160	128	128
6553	市区	东湾里	10	250	200	200
6554	市区	馒头山配变	10	200	160	160
6555	市区	东泉配变	10	200	160	160
6556	市区	桃坞配变	10	200	160	160
6557	市区	小士配变	10	200	160	160
6558	市区	大士配变	10	200	160	160
6559	市区	隐秀苑 1#站 T1	10	1000	800	800
6560	市区	隐秀苑 2#站 T1	10	1000	800	800
6561	市区	隐秀苑 3#站 T1	10	1000	800	800
6562	市区	勤风基建配变	10	400	320	320
6563	市区	群丰住宅配变	10	400	320	320
6564	市区	姚段配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
6565	市区	古竹南配变	10	400	320	320
6566	市区	西庄东	10	400	320	320
6567	市区	古竹街配变	10	400	320	320
6568	市区	吴巷上配变	10	400	302	302
6569	市区	农民区配变	10	200	154	154
6570	市区	古竹西配变	10	400	320	320
6571	市区	古竹村二配变	10	400	320	320
6572	市区	梅果配变	10	200	160	160
6573	市区	10kV 檀溪 6#箱变 T1	10	500	384	384
6574	市区	檀溪湾 5#箱变 T1	10	400	320	320
6575	市区	10kV 熙华雅苑 4#站 T2	10	800	640	640
6576	市区	10kV 山湖嘉院 1#站 T1	10	800	640	640
6577	市区	20kV 畅意雅院 5#站 T2	20	800	640	640
6578	市区	20kV 悦园 14#站 T1	20	800	640	640
6579	市区	10kV 文旅城 23#站 T1	10	800	640	640
6580	市区	20kV 明月澜庭 3#站 T4	20	800	640	640
6581	市区	20kV 绿郡 6#站 T2	20	800	640	640
6582	市区	20kV 绿郡 6#站 T4	20	800	640	640
6583	市区	20kV 绿郡 6#站 T3	20	800	640	640
6584	市区	20kV 绿郡 6#站 T1	20	800	640	640
6585	市区	20kV 云萃澜庭 1#站 T1	20	800	640	640
6586	市区	10kV 熙华雅苑 2#站 T3	10	800	613	613
6587	市区	20kV 悦喜瑞园 2#站 T3	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
6588	市区	20kV 和顺玖园 3#站 T2	20	800	640	640
6589	市区	大渲 3#箱变 T1	10	630	504	504
6590	市区	10kV 盛荣雅园 2#站 T4	10	800	640	640
6591	市区	20kV 和悦澜庭 5#站 T3	20	800	640	640
6592	市区	10kV 军福 1#箱变 T1	10	400	320	320
6593	市区	湖山减震配变	10	400	320	320
6594	市区	20kV 凤凰璟园 2#站 T1	20	800	640	640
6595	市区	20kV 凤凰璟园 2#站 T2	20	800	640	640
6596	市区	20kV 凤凰璟园 2#站 T3	20	800	640	640
6597	市区	20kV 凤凰璟园 2#站 T4	20	800	640	640
6598	市区	20kV 凤凰璟园 3#站 T1	20	800	640	640
6599	市区	20kV 凤凰璟园 3#站 T2	20	800	640	640
6600	市区	20kV 凤凰璟园 3#站 T3	20	800	640	640
6601	市区	20kV 凤凰璟园 3#站 T4	20	800	640	640
6602	市区	10kV 湖悦佳园 2#站 T3	10	800	640	640
6603	市区	10kV 绿岛花苑 T1	10	630	504	504
6604	市区	10kV 蠡湖壹号 6#站 T2	10	800	640	640
6605	市区	北岸南二变	10	200	160	160
6606	市区	10kV 幸福里 8#站 T2	10	800	640	640
6607	市区	20kV 雅居乐 7#站 T4	20	800	640	640
6608	市区	20kV 雅居乐 6#站 T3	20	800	640	640
6609	市区	孙蒋巷二配变	10	400	320	320
6610	市区	西园 1#箱变 T1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
6611	市区	10kV 南山 1#箱变 T1	10	630	504	504
6612	市区	大渲 1#箱变 T1	10	630	504	504
6613	市区	大渲 2#箱变 T1	10	630	504	504
6614	市区	盛锻配变	10	400	320	320
6615	市区	10kV 翡翠湾雅园 3#站 T4	10	800	640	640
6616	市区	10kV 铁巷 8#箱变 T1	10	630	496	496
6617	市区	20kV 和顺玖园 2#站 T2	20	800	640	640
6618	市区	10kV 山水嘉庭 2#站 T2	10	800	640	640
6619	市区	20kV 吴都雅苑 3#站 T1	20	800	640	640
6620	市区	20kV 吴都雅苑 8#站 T4	20	800	640	640
6621	市区	10kV 翡翠湾雅园 4#站 T4	10	800	640	640
6622	市区	20kV 凤凰璟园 12#站 T1	20	800	640	640
6623	市区	20kV 凤凰璟园 12#站 T2	20	800	640	640
6624	市区	10kV 黄湾 1#箱变 T1	10	630	504	504
6625	市区	10kV 西郊佳苑 2#站 T4	10	1000	800	800
6626	市区	10kV 桃山 1#箱变 T1	10	630	504	504
6627	市区	10kV 福安状元里 2#站 T2	10	800	640	640
6628	市区	10kV 蠡湖壹号 7#站 T3	10	800	640	640
6629	市区	20kV 凤凰璟园 9#站 T1	20	800	640	640
6630	市区	20kV 凤凰璟园 9#站 T3	20	800	640	640
6631	市区	20kV 凤凰璟园 9#站 T4	20	800	640	640
6632	市区	20kV 凤凰璟园 9#站 T2	20	800	640	640
6633	市区	20kV 凤凰璟园 10#站 T1	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
6634	市区	20kV 凤凰璟园 10#站 T2	20	800	640	640
6635	市区	20kV 金匮里 11#站 T1	20	800	640	640
6636	市区	20kV 祥翼 4#站 T1	20	800	640	640
6637	市区	10kV 西园 15#箱变 T1	10	630	504	504
6638	市区	20kV 舟悦万顺居 2#站 T1	20	800	640	640
6639	市区	燕尾 1#箱变 T1	10	630	504	504
6640	市区	20kV 凤凰璟园 11#站 T1	20	800	640	640
6641	市区	20kV 凤凰璟园 11#站 T2	20	800	640	640
6642	市区	20kV 香馨苑 7#站 T3	20	800	640	640
6643	市区	10kV 芳华名庭 2#站 T3	10	800	640	640
6644	市区	10kV 铂云溪院 2#站 T2	10	800	640	640
6645	市区	10kV 文旅城 18#站 T2	10	800	640	640
6646	市区	10kV 文旅城 23#站 T3	10	800	640	640
6647	市区	袁夫桥	10	400	320	320
6648	市区	综治中心	10	400	320	320
6649	市区	10kV 凤乐馨兰 3#站 T1	10	800	640	640
6650	市区	10kV 圩田 2#箱变 T1	10	400	320	320
6651	市区	10kV 铂云溪院 4#站 T2	10	800	640	640
6652	市区	20kV 星元 4#站 T4	20	800	640	640
6653	市区	10kV 蠡湖壹号 7#站 T4	10	800	640	640
6654	市区	20kV 清源听澜居 3#站 T2	20	800	640	640
6655	市区	10kV 分校 6#箱变 T1	10	630	504	504
6656	市区	10kV 板桥 6#箱变 T1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
6657	市区	10kV 方泉苑六期 3#站 T1	10	800	640	640
6658	市区	20kV 瑗颐湾 1#站 T1	20	800	640	640
6659	市区	20kV 瑗颐湾 1#站 T2	20	800	640	640
6660	市区	10kV 建华 1#箱变 T1	10	630	504	504
6661	市区	10kV 华著澜庭 2#站 T1	10	800	640	640
6662	市区	芙蓉北	10	400	320	320
6663	市区	10kV 普睿 3#箱变 T1	10	630	504	504
6664	市区	20kV 愉樾雅居 4#站 T1	20	800	640	640
6665	市区	10kV 分校 8#箱变 T1	10	630	504	504
6666	市区	10kV 菩提 1#箱变 T1	10	630	504	504
6667	市区	东站基变	10	400	320	320
6668	市区	20kV 博大 2#站 T1	20	800	640	640
6669	市区	20kV 博大 2#站 T3	20	800	640	640
6670	市区	20kV 博大 2#站 T4	20	800	640	640
6671	市区	20kV 博大 2#站 T2	20	800	640	640
6672	市区	10kV 铂云溪院 3#站 T3	10	800	640	640
6673	市区	10kV 华镇 5#箱变 T1	10	630	504	504
6674	市区	杨巷甲配变	10	400	320	320
6675	市区	20kV 仙河苑 30#站 T1	20	800	640	640
6676	市区	10kV 蒋浜 5#箱变 T1	10	400	320	320
6677	市区	晨光 2#箱变 T1	10	630	504	504
6678	市区	建行配变	10	400	320	320
6679	市区	中鲍巷	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
6680	市区	20kV 仙河苑 30#站 T2	20	800	640	640
6681	市区	20kV 星元 6#站 T1	20	800	640	640
6682	市区	20kV 仙河苑 29#站 T1	20	800	640	640
6683	市区	20kV 仙河苑 29#站 T2	20	800	640	640
6684	市区	20kV 仙河苑 28#站 T1	20	800	640	640
6685	市区	20kV 仙河苑 28#站 T2	20	800	640	640
6686	市区	10kV 珺悦雅苑 2#站 T2	10	800	640	640
6687	市区	10kV 铂云溪院 3#站 T1	10	800	640	640
6688	市区	10kV 盛荣雅园 1#站 T2	10	800	640	640
6689	市区	永丰三	10	400	320	320
6690	市区	电迅一配变	10	200	160	160
6691	市区	10kV 凤屿和院 6#站 T2	10	800	640	640
6692	市区	20kV 钰璟尚贤居 3#站 T2	20	800	621	621
6693	市区	10kV 福安状元里 3#站 T1	10	800	640	640
6694	市区	市镇翁家里	10	400	320	320
6695	市区	10kV 华镇 7#箱变 T1	10	630	504	504
6696	市区	20kV 海和清舒院 2#站 T2	20	800	640	640
6697	市区	10kV 柴塘 3#箱变 T1	10	400	320	320
6698	市区	20kV 瑗颐湾 2#站 T1	20	800	640	640
6699	市区	20kV 瑗颐湾 2#站 T3	20	800	640	640
6700	市区	20kV 瑗颐湾 2#站 T4	20	800	640	640
6701	市区	20kV 瑗颐湾 2#站 T2	20	800	640	640
6702	市区	园艺中心配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
6703	市区	20kV 立信 5#站 T2	20	800	640	640
6704	市区	20kV 金匮里 11#站 T2	20	800	640	640
6705	市区	20kV 畅意雅院 3#站 T3	20	800	640	640
6706	市区	10kV 青山 5#箱变 T1	10	630	504	504
6707	市区	20kV 仙河苑 31#站 T1	20	800	640	640
6708	市区	20kV 仙河苑 31#站 T2	20	800	640	640
6709	市区	10kV 逸坤雅园 3#站 T2	10	800	640	640
6710	市区	市镇中配变	10	400	320	320
6711	市区	南新街二配变	10	400	320	320
6712	市区	戈湾四配变	10	400	320	320
6713	市区	戈湾三配变	10	400	320	320
6714	市区	10kV 金茂府 8#站 T3	10	800	640	640
6715	市区	安西南二配变	10	400	320	320
6716	市区	10kV 圣芭 11#站 T3	10	800	640	640
6717	市区	10kV 澜岸 8#站 T2	10	800	640	640
6718	市区	20kV 雅居乐 9#站 T2	20	800	640	640
6719	市区	10kV 小南湾 3#站 T1	10	630	504	504
6720	市区	20kV 钰璟尚贤居 2#站 T2	20	800	627	627
6721	市区	青祁路甲配变	10	400	320	320
6722	市区	10kV 翡翠湾雅园 3#站 T3	10	800	640	640
6723	市区	西吴塘	10	200	160	160
6724	市区	10kV 新北 2#箱变 T1	10	630	504	504
6725	市区	20kV 星誉雅园 2#站 T4	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
6726	市区	仙河村委	10	400	320	320
6727	市区	10kV 熙华雅苑 3#站 T4	10	800	640	640
6728	市区	10kV 百花 2#箱变 T1	10	630	504	504
6729	市区	10kV 蠡湖壹号 5#站 T1	10	800	554	554
6730	市区	20kV 悦喜瑞园 2#站 T2	20	800	640	640
6731	市区	龙延	10	400	320	320
6732	市区	吴村西配变	10	400	320	320
6733	市区	20kV 兴想 15#站 T1	20	800	640	640
6734	市区	村西配变	10	400	320	320
6735	市区	10kV 史巷 1#箱变 T1	10	400	320	320
6736	市区	石巷二配变	10	400	320	320
6737	市区	新阳电器配变	10	400	320	320
6738	市区	农服公司	10	400	320	320
6739	市区	西桥头二配变	10	400	320	320
6740	市区	10kV 维依 4#箱变 T1	10	630	504	504
6741	市区	20kV 和悦澜庭 9#站 T2	20	800	640	640
6742	市区	10kV 方泉 14#站 T1	10	1000	800	800
6743	市区	10kV 方泉 14#站 T2	10	1000	800	800
6744	市区	10kV 方泉 15#站 T2	10	800	640	640
6745	市区	10kV 方泉 15#站 T1	10	800	640	640
6746	市区	10kV 方泉 16#站 T1	10	800	640	640
6747	市区	10kV 铂庭 5#站 T2	10	800	640	640
6748	市区	永兴寺配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
6749	市区	20kV 和顺玖园 2#站 T1	20	800	640	640
6750	市区	10kV 逸坤雅园 4#站 T2	10	800	640	640
6751	市区	10kV 方泉 16#站 T2	10	800	640	640
6752	市区	团结新村十三配变	10	400	320	320
6753	市区	青山寺二配变	10	400	320	320
6754	市区	10kV 西园 16#箱变 T1	10	630	504	504
6755	市区	10kV 富饶 1#箱变 T1	10	400	320	320
6756	市区	10kV 康悦熙园 1#站 T3	10	800	640	640
6757	市区	10kV 聆湖雅筑 3#站 T2	10	800	640	640
6758	市区	园育苗配变	10	400	320	320
6759	市区	20kV 和悦澜庭 2#站 T1	20	800	640	640
6760	市区	10kV 南镇 1#箱变 T1	10	630	498	498
6761	市区	10kV 利农 1#箱变 T1	10	630	504	504
6762	市区	20kV 吴都雅苑 4#站 T4	20	800	640	640
6763	市区	10kV 庙桥 4#箱变 T1	10	630	504	504
6764	市区	南山富配变	10	400	320	320
6765	市区	20kV 祥翼 2#站 T2	20	800	640	640
6766	市区	20kV 凤起和苑 4#站 T2	20	800	640	640
6767	市区	新宾馆	10	400	320	320
6768	市区	10kV 雁栖园 5#站 T2	10	800	640	640
6769	市区	塘曹	10	400	320	320
6770	市区	窑坑头配变	10	400	320	320
6771	市区	塘曹村乙	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
6772	市区	10kV 闽江 2#箱变 T1	10	630	504	504
6773	市区	太湖世家站 T1	10	1000	774	774
6774	市区	沙滩西庄二	10	400	320	320
6775	市区	前家浜	10	400	320	320
6776	市区	龙延红光	10	400	229	229
6777	市区	王典桥三配变	10	400	320	320
6778	市区	10kV 澜岸 7#站 T1	10	800	640	640
6779	市区	10kV 澜岸 7#站 T2	10	800	640	640
6780	市区	塘铁 3#箱变 T1	10	630	504	504
6781	市区	小麋湾配变	10	400	320	320
6782	市区	20kV 悦喜瑞园 3#站 T4	20	800	640	640
6783	市区	20kV 星湖雅园 5#站 T3	20	800	640	640
6784	市区	10kV 淀溪 1#箱变 T1	10	500	400	400
6785	市区	10kV 瑞仕 10#站 T1	10	800	640	640
6786	市区	张甲里配变	10	400	320	320
6787	市区	10kV 建华 4#箱变 T1	10	630	504	504
6788	市区	10kV 熙华雅苑 5#站 T3	10	800	626	626
6789	市区	机械综配变	10	400	320	320
6790	市区	10kV 文旅城 26#站 T1	10	800	640	640
6791	市区	10kV 峰影 1#站 T1	10	1000	800	800
6792	市区	10kV 峰影 1#站 T2	10	1000	800	800
6793	市区	山槐东	10	400	320	320
6794	市区	蠡湖湾铭邸 1#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
6795	市区	10kV 峰影 2#站 T1	10	1000	800	800
6796	市区	10kV 峰影 2#站 T2	10	1000	800	800
6797	市区	10kV 雁栖园 2#站 T2	10	800	640	640
6798	市区	别墅村	10	400	293	293
6799	市区	10kV 方泉苑六期 3#站 T4	10	800	640	640
6800	市区	老年室	10	200	160	160
6801	市区	西头四配变	10	200	160	160
6802	市区	湖山二配变	10	200	160	160
6803	市区	20kV 渔港 5#站 T2	20	1000	800	800
6804	市区	20kV 渔港 5#站 T3	20	1000	800	800
6805	市区	20kV 渔港 6#站 T1	20	1000	800	800
6806	市区	20kV 渔港 6#站 T2	20	1000	800	800
6807	市区	20kV 渔港 7#站 T1	20	1000	800	800
6808	市区	20kV 渔港 7#站 T2	20	1000	800	800
6809	市区	周新苑 18#站 T1	10	1000	800	800
6810	市区	周新苑 18#站 T2	10	1000	800	800
6811	市区	周新苑 19#站 T2	10	1000	800	800
6812	市区	周新苑 19#站 T1	10	1000	800	800
6813	市区	周新苑 20#站 T2	10	1000	800	800
6814	市区	周新苑 20#站 T1	10	1000	800	800
6815	市区	周新苑 21#站 T2	10	1000	800	800
6816	市区	周新苑 21#站 T1	10	1000	800	800
6817	市区	10kV 万鑫 1#站 T2	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
6818	市区	10kV 万鑫 1#站 T1	10	1000	800	800
6819	市区	10kV 鸿南 1#站 T1	10	1000	800	800
6820	市区	10kV 鸿南 1#站 T3	10	1000	800	800
6821	市区	10kV 鸿南 1#站 T2	10	1000	800	800
6822	市区	周新苑 22#站 T2	10	1000	800	800
6823	市区	周新苑 22#站 T1	10	1000	800	800
6824	市区	20kV 东顾巷 2#站 T1	20	1000	800	800
6825	市区	江南景园 3#箱变 03001	10	500	337	337
6826	市区	20kV 水乡苑 8#站 T1	20	1000	800	800
6827	市区	20kV 水乡苑 8#站 T2	20	1000	800	800
6828	市区	20kV 水乡苑 9#站 T2	20	800	640	640
6829	市区	20kV 水乡苑 9#站 T1	20	800	640	640
6830	市区	20kV 水乡苑 10#站 T2	20	1000	800	800
6831	市区	20kV 水乡苑 10#站 T1	20	1000	800	800
6832	市区	20kV 水乡苑 16#站 T2	20	1000	800	800
6833	市区	周新苑 17#站 T1	10	1000	800	800
6834	市区	周新苑 17#站 T2	10	1000	800	800
6835	市区	20kV 河滨花园 2#站 T1	20	800	640	640
6836	市区	20kV 河滨花园 2#站 T2	20	800	640	640
6837	市区	20kV 河滨花园 3#站 T1	20	800	640	640
6838	市区	20kV 河滨花园 3#站 T2	20	800	640	640
6839	市区	20kV 水乡苑 16#站 T1	20	1000	800	800
6840	市区	20kV 水乡苑 17#站 T2	20	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
6841	市区	20kV 水乡苑 17#站 T1	20	1000	800	800
6842	市区	20kV 水乡苑 18#站 T2	20	1000	800	800
6843	市区	20kV 水乡苑 18#站 T1	20	1000	800	800
6844	市区	10kV 荣御山庄站 T2	10	800	640	640
6845	市区	10kV 荣御山庄站 T1	10	800	640	640
6846	市区	10kV 瑜憬湾 7#站 T1	10	1000	800	800
6847	市区	10kV 瑜憬湾 7#站 T2	10	1000	800	800
6848	市区	10kV 凯宾 1#站 T1	10	630	478	478
6849	市区	10kV 凯宾 2#站 T1	10	630	504	504
6850	市区	10kV 新蠡湖 3#站 T1	10	1000	800	800
6851	市区	10kV 瑜憬湾 8#站 T1	10	1000	800	800
6852	市区	10kV 瑜憬湾 8#站 T2	10	1000	800	800
6853	市区	山照明配变	10	200	160	160
6854	市区	10kV 新蠡湖 3#站 T3	10	1000	800	800
6855	市区	10kV 新蠡湖 3#站 T2	10	1000	800	800
6856	市区	10kV 新蠡湖 4#站 T1	10	1000	800	800
6857	市区	10kV 新蠡湖 4#站 T2	10	1000	800	800
6858	市区	章家配变	10	400	218	218
6859	市区	大张巷戊配变	10	400	320	320
6860	市区	20kV 水乡苑 11#站 T2	20	1000	800	800
6861	市区	20kV 水乡苑 11#站 T1	20	1000	800	800
6862	市区	20kV 水乡苑 12#站 T1	20	1000	800	800
6863	市区	20kV 水乡苑 12#站 T2	20	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
6864	市区	20kV 水乡苑 13#站 T2	20	1000	800	800
6865	市区	20kV 水乡苑 13#站 T1	20	1000	800	800
6866	市区	10kV 独月 1#箱变 T1	10	400	320	320
6867	市区	20kV 水乡苑 14#站 T2	20	1000	800	800
6868	市区	20kV 水乡苑 14#站 T1	20	1000	800	800
6869	市区	20kV 水乡苑 15#站 T2	20	1000	800	800
6870	市区	20kV 水乡苑 15#站 T1	20	1000	800	800
6871	市区	10kV 东山 2#箱变 T1	10	630	504	504
6872	市区	10kV 御园站 T1	10	800	614	614
6873	市区	10kV 御园站 T2	10	800	640	640
6874	市区	10kV 天鹅 8#站 T2	10	800	640	640
6875	市区	10kV 天鹅 8#站 T1	10	800	640	640
6876	市区	10kV 天鹅 9#站 T2	10	800	640	640
6877	市区	10kV 天鹅 9#站 T1	10	800	640	640
6878	市区	10kV 天鹅 10#站 T1	10	800	640	640
6879	市区	10kV 天鹅 10#站 T2	10	800	640	640
6880	市区	10kV 仙河苑 18#站 T2	10	1000	800	800
6881	市区	10kV 仙河苑 19#站 T1	10	1000	800	800
6882	市区	10kV 仙河苑 18#站 T1	10	1000	800	800
6883	市区	10kV 仙河苑 19#站 T2	10	1000	800	800
6884	市区	松坟头二配变	10	200	160	160
6885	市区	10kV 鸿基 7#站 T1	10	1000	800	800
6886	市区	10kV 鸿基 7#站 T2	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
6887	市区	10kV 中南 3#站 T2	10	1000	800	800
6888	市区	10kV 中南 3#站 T1	10	1000	800	800
6889	市区	10kV 中南 3#站 T3	10	1000	800	800
6890	市区	10kV 生科站 T1	10	1250	1000	1000
6891	市区	10kV 中南 1#站 T1	10	1000	800	800
6892	市区	10kV 中南 1#站 T2	10	1000	800	800
6893	市区	10kV 中南 2#站 T1	10	1000	800	800
6894	市区	10kV 中南 2#站 T2	10	1000	800	800
6895	市区	10kV 中南 2#站 T3	10	1000	800	800
6896	市区	10kV 富安 4#站 T1	10	1000	800	800
6897	市区	10kV 富安 4#站 T2	10	1000	800	800
6898	市区	10kV 富安 4#站 T3	10	1000	800	800
6899	市区	10kV 富安 5#站 T2	10	1000	800	800
6900	市区	10kV 富安 5#站 T3	10	1000	800	800
6901	市区	胡埭模版配变	10	400	132	132
6902	市区	金凯利配变	10	400	320	320
6903	市区	孟村礼宾配变	10	400	183	183
6904	市区	慕湾变	10	200	160	160
6905	市区	10kV 鸿基 8#站 T1	10	800	640	640
6906	市区	10kV 鸿基 8#站 T2	10	800	640	640
6907	市区	10kV 鸿基 9#站 T1	10	800	640	640
6908	市区	10kV 鸿基 9#站 T2	10	800	640	640
6909	市区	10kV 新蠡湖 1#站 T1	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
6910	市区	10kV 新蠡湖 1#站 T2	10	1000	800	800
6911	市区	10kV 新蠡湖 1#站 T3	10	1000	800	800
6912	市区	10kV 新蠡湖 2#站 T1	10	1000	800	800
6913	市区	10kV 新蠡湖 2#站 T2	10	1000	800	800
6914	市区	10kV 大箕山 9#站 T2	10	1000	800	800
6915	市区	10kV 住友 4#箱变 T1	10	400	320	320
6916	市区	10kV 大箕山 9#站 T1	10	1000	800	800
6917	市区	20kV 万达 5#站 T2	20	800	640	640
6918	市区	20kV 万达 5#站 T1	20	800	640	640
6919	市区	20kV 万达 9#站 T1	20	1000	800	800
6920	市区	西莲杆配变	10	200	160	160
6921	市区	20KV 万达 6#站 T1	20	800	640	640
6922	市区	20kV 万达 6#站 T2	20	800	640	640
6923	市区	20KV 万达 7#站 T1	20	800	640	640
6924	市区	20kV 万达 7#站 T2	20	800	640	640
6925	市区	20KV 万达 8#站 T1	20	800	640	640
6926	市区	20kV 万达 8#站 T2	20	800	640	640
6927	市区	10kV 方泉 2#站 T1	10	1000	800	800
6928	市区	10kV 方泉 2#站 T2	10	1000	800	800
6929	市区	10kV 方泉 2#站 T3	10	1000	800	800
6930	市区	10kV 方泉 3#站 T1	10	1000	800	800
6931	市区	10kV 方泉 3#站 T2	10	1000	800	800
6932	市区	10kV 方泉 3#站 T3	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
6933	市区	20kV 万达 9#站 T2	20	1000	800	800
6934	市区	20kV 万达 10#站 T1	20	1000	800	800
6935	市区	20kV 万达 10#站 T2	20	1000	800	800
6936	市区	10KV 白金站 T1	10	1000	765	765
6937	市区	周新苑 23#T2	10	1000	800	800
6938	市区	20kV 渔港 2#站 T1	20	1000	800	800
6939	市区	20kV 渔港 2#站 T2	20	1000	800	800
6940	市区	周新苑 23#站 T1	10	1000	800	800
6941	市区	周新苑 24#站 T1	10	1000	800	800
6942	市区	周新苑 24#站 T2	10	1000	800	800
6943	市区	20kV 渔港 3#站 T2	20	1000	800	800
6944	市区	20kV 渔港 3#站 T3	20	1000	800	800
6945	市区	20kV 渔港 3#站 T1	20	1000	800	800
6946	市区	周新苑 24#站 T3	10	1000	800	800
6947	市区	20kV 渔港 4#站 T1	20	1000	800	800
6948	市区	20kV 渔港 4#站 T2	20	1000	800	800
6949	市区	20kV 渔港 4#站 T3	20	1000	800	800
6950	市区	20kV 渔港 5#站 T1	20	1000	800	800
6951	市区	孟村二配变	10	400	143	143
6952	市区	10kV 白金站 T2	10	1000	800	800
6953	市区	10kV 香槟站 T1	10	1000	800	800
6954	市区	10kV 香槟站 T2	10	1000	800	800
6955	市区	邬甲里	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
6956	市区	楼下二变	10	200	160	160
6957	市区	通用件厂	10	400	320	320
6958	市区	巷塔里	10	400	320	320
6959	市区	前家	10	200	160	160
6960	市区	开来 2#箱变 T1	10	100	80	80
6961	市区	葛巷甲配变	10	400	320	320
6962	市区	中桥三角井	10	400	320	320
6963	市区	葛巷丙配变	10	200	160	160
6964	市区	中南农科配变	10	200	160	160
6965	市区	新吉阀业配变	10	315	252	252
6966	市区	友谊三	10	400	320	320
6967	市区	排涝站一配变	10	400	320	320
6968	市区	小园里	10	400	320	320
6969	市区	侣江新村	10	250	200	200
6970	市区	侣江新村	10	400	320	320
6971	市区	人才楼二配变	10	250	200	200
6972	市区	人才楼三配变	10	250	200	200
6973	市区	秀景站 T1	10	1250	1000	1000
6974	市区	洪二村配变	10	200	160	160
6975	市区	葛埭桥配变	10	400	320	320
6976	市区	高浮桥配变	10	200	160	160
6977	市区	郑巷四配变	10	400	320	320
6978	市区	王甲里	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
6979	市区	葛埭老街配变	10	400	320	320
6980	市区	许祥浜配变	10	200	160	160
6981	市区	袁村西	10	400	320	320
6982	市区	油车头	10	200	160	160
6983	市区	李春湾	10	200	160	160
6984	市区	金色江南 3#站 T1	10	1000	800	800
6985	市区	金色江南 4#站 T1	10	1000	800	800
6986	市区	金色江南 5#站 T3	10	1250	1000	1000
6987	市区	后湖山西	10	400	320	320
6988	市区	上头巷配变	10	200	160	160
6989	市区	茶场三配变	10	400	320	320
6990	市区	前吴巷配变	10	400	320	320
6991	市区	真意堂配变	10	315	252	252
6992	市区	中学四	10	400	320	320
6993	市区	小学七配变	10	400	320	320
6994	市区	连秆村四配变	10	400	320	320
6995	市区	马安村委配变	10	400	320	320
6996	市区	马安化工配变	10	400	320	320
6997	市区	张巷二二配变	10	200	160	160
6998	市区	前张巷二配变	10	400	290	290
6999	市区	蔡巷八配变	10	200	160	160
7000	市区	采石场五配变	10	200	160	160
7001	市区	中湾配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
7002	市区	唯琼农庄配变	10	400	320	320
7003	市区	采石厂二配变	10	400	320	320
7004	市区	乌鹊浜配变	10	315	252	252
7005	市区	江西里配变	10	400	320	320
7006	市区	集贤配变	10	200	160	160
7007	市区	集贤西队配变	10	400	309	309
7008	市区	閩江口配变	10	200	160	160
7009	市区	万顺路口	10	200	160	160
7010	市区	税务所	10	400	320	320
7011	市区	侣东新村	10	400	320	320
7012	市区	北山子配变	10	400	320	320
7013	市区	短沟上配变	10	400	320	320
7014	市区	清水潭配变	10	400	320	320
7015	市区	下湾配变	10	200	160	160
7016	市区	虎弄配变	10	200	160	160
7017	市区	油库閩配变	10	200	160	160
7018	市区	杨家三配变	10	400	287	287
7019	市区	杨家一配变	10	400	299	299
7020	市区	桃花山配变	10	400	320	320
7021	市区	东城配变	10	400	320	320
7022	市区	湖山大队配变	10	400	299	299
7023	市区	閩江牛弄配变	10	200	160	160
7024	市区	神骏桥配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
7025	市区	闽江新村配变	10	100	80	80
7026	市区	铁培中心配变	10	400	320	320
7027	市区	下基湾配变	10	50	40	40
7028	市区	红卫二	10	400	320	320
7029	市区	华侨城 3 号站 T3	10	1250	1000	1000
7030	市区	景秀苑二配变	10	400	320	320
7031	市区	景秀苑一配变	10	315	252	252
7032	市区	南镇	10	400	320	320
7033	市区	市镇西社	10	400	320	320
7034	市区	镇幼儿园	10	400	320	320
7035	市区	南尤巷	10	400	320	320
7036	市区	市镇塘	10	400	320	320
7037	市区	许仁	10	400	320	320
7038	市区	市镇医院	10	400	320	320
7039	市区	永福	10	400	320	320
7040	市区	市镇中学	10	400	320	320
7041	市区	兴隆	10	400	320	320
7042	市区	前头浜	10	400	320	320
7043	市区	电站设备二配变	10	400	320	320
7044	市区	景蠡苑站 T1	10	1000	800	800
7045	市区	鲍家庄前	10	250	200	200
7046	市区	鲍巷	10	400	320	320
7047	市区	南邵	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
7048	市区	东杜巷	10	250	200	200
7049	市区	高速指挥	10	400	320	320
7050	市区	周巷	10	400	320	320
7051	市区	陆巷七配变	10	400	320	320
7052	市区	杭家边配变	10	200	160	160
7053	市区	后董村	10	200	160	160
7054	市区	双洋药配变	10	400	320	320
7055	市区	景亭苑站 T3	10	1000	800	800
7056	市区	沁芳苑站 T1	10	1000	800	800
7057	市区	富长桥变	10	400	320	320
7058	市区	市镇	10	400	320	320
7059	市区	特种电机配变	10	400	320	320
7060	市区	北庄	10	200	160	160
7061	市区	医院十二变	10	400	320	320
7062	市区	俞田二配变	10	400	320	320
7063	市区	市镇法院配变	10	400	320	320
7064	市区	市镇	10	400	320	320
7065	市区	周新桥	10	400	320	320
7066	市区	市镇	10	400	320	320
7067	市区	焊接厂	10	200	160	160
7068	市区	俞田里	10	400	320	320
7069	市区	大桥村	10	400	320	320
7070	市区	鸿翔电辅	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
7071	市区	汤巷二变	10	400	320	320
7072	市区	鸿翔法兰	10	200	160	160
7073	市区	中心	10	400	320	320
7074	市区	万寿	10	200	160	160
7075	市区	马巷七变	10	400	157	157
7076	市区	前张村配变	10	400	320	320
7077	市区	马巷	10	400	320	320
7078	市区	马巷东配变	10	400	320	320
7079	市区	塘行星配变	10	315	252	252
7080	市区	马巷前配变	10	400	320	320
7081	市区	拥宪鲍巷配变	10	400	320	320
7082	市区	锦明配变	10	200	160	160
7083	市区	鲍家庄桥配变	10	315	252	252
7084	市区	鲍家吴巷配变	10	400	320	320
7085	市区	钱家巷二配变	10	200	153	153
7086	市区	壬港村配变	10	200	150	150
7087	市区	万埠配变	10	200	160	160
7088	市区	白水塘	10	400	320	320
7089	市区	丰产二配变	10	400	320	320
7090	市区	泉家湾	10	100	80	80
7091	市区	龙爪桥配变	10	400	320	320
7092	市区	汪家配变	10	400	320	320
7093	市区	张巷村二配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
7094	市区	南山配变	10	400	320	320
7095	市区	前李村配变	10	200	160	160
7096	市区	李家二配变	10	400	254	254
7097	市区	仙河村二配变	10	400	320	320
7098	市区	南码头配变	10	400	320	320
7099	市区	仙河村四配变	10	400	320	320
7100	市区	后码头配变	10	200	160	160
7101	市区	周泾塘配变	10	400	296	296
7102	市区	伽兰寺配变	10	200	160	160
7103	市区	小圩田二配变	10	400	320	320
7104	市区	农机厂东配变	10	400	320	320
7105	市区	赵家湾配变	10	200	160	160
7106	市区	铸铁配变	10	400	320	320
7107	市区	王村庄配变	10	200	160	160
7108	市区	后王村庄配变	10	200	160	160
7109	市区	东京头配变	10	200	160	160
7110	市区	10kV 南苑 1#站 T2	10	800	640	640
7111	市区	明园村配变	10	200	160	160
7112	市区	王典桥	10	400	320	320
7113	市区	合新	10	400	320	320
7114	市区	山槐	10	250	200	200
7115	市区	塘前	10	400	291	291
7116	市区	西溪村二配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
7117	市区	泥黄村	10	200	160	160
7118	市区	黄泥田	10	400	291	291
7119	市区	排灌站	10	400	320	320
7120	市区	竹山村	10	200	160	160
7121	市区	站头	10	200	160	160
7122	市区	岸东配变	10	400	320	320
7123	市区	王典桥四配变	10	200	160	160
7124	市区	中巷九配变	10	200	160	160
7125	市区	板桥市镇	10	400	320	320
7126	市区	浣溪村	10	400	320	320
7127	市区	沙滩北	10	400	320	320
7128	市区	陈大巷配变	10	400	320	320
7129	市区	蠡湖中学配变	10	200	160	160
7130	市区	陈大巷南配变	10	200	160	160
7131	市区	西头三变	10	400	320	320
7132	市区	西庄	10	400	320	320
7133	市区	沙滩村	10	400	320	320
7134	市区	华燕小区	10	400	320	320
7135	市区	水利工程	10	200	160	160
7136	市区	路耿下北村	10	200	160	160
7137	市区	七零二四	10	200	160	160
7138	市区	七零二五	10	200	160	160
7139	市区	胡埭东街	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
7140	市区	青龙站一配变	10	200	160	160
7141	市区	兴源配变	10	400	320	320
7142	市区	奥顺毛纺配变	10	200	160	160
7143	市区	青龙新村配变	10	400	312	312
7144	市区	青布厂配变	10	200	160	160
7145	市区	查巷一配变	10	400	320	320
7146	市区	南曹配变	10	200	160	160
7147	市区	象山北	10	200	160	160
7148	市区	杭巷	10	200	160	160
7149	市区	叶巷二变	10	400	320	320
7150	市区	叶巷一变	10	200	160	160
7151	市区	铆焊厂二变	10	400	320	320
7152	市区	泰村二变	10	200	160	160
7153	市区	西陈	10	200	160	160
7154	市区	何家桥西	10	200	160	160
7155	市区	西林村配变	10	400	320	320
7156	市区	卫生院	10	400	320	320
7157	市区	10kV 二期 6#箱变 T1	10	630	504	504
7158	市区	一期 3#箱变 T1	10	630	504	504
7159	市区	西堰变	10	200	160	160
7160	市区	二期 5#箱变 T1	10	630	492	492
7161	市区	听涛 2#箱变 T1	10	400	320	320
7162	市区	湖山配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
7163	市区	10kV 鑫龙 1#站 T1	10	800	640	640
7164	市区	周新苑 7#站 T4	10	1000	800	800
7165	市区	周新苑 7#站 T1	10	1000	800	800
7166	市区	万科 7#站 T1	10	1250	1000	1000
7167	市区	万科 2#站 T4	10	1250	1000	1000
7168	市区	金色江南 6#站 T1	10	800	640	640
7169	市区	万科 3#站 T3	10	1250	1000	1000
7170	市区	金色江南 6#站 T2	10	800	640	640
7171	市区	万科 4#站 T3	10	1250	1000	1000
7172	市区	小巷上	10	200	160	160
7173	市区	花汇苑 6#站 T3	10	1000	800	800
7174	市区	花汇苑 4#站 T2	10	1000	800	800
7175	市区	花汇苑 4#站 T1	10	1000	800	800
7176	市区	万科 7#站 T3	10	1250	1000	1000
7177	市区	武警 8270 站 T1	10	800	640	640
7178	市区	武警 8270 站 T2	10	800	640	640
7179	市区	湖滨 1#站 T1	10	800	640	640
7180	市区	蠡湖人家 4#站 T1	10	1250	1000	1000
7181	市区	湖滨 1#站 T2	10	800	640	640
7182	市区	蠡湖人家 4#站 T2	10	1250	1000	1000
7183	市区	10kV 富安 5#站 T1	10	1000	800	800
7184	市区	大箕新村配变	10	200	139	139
7185	市区	管社山配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
7186	市区	省疗院配变	10	400	320	320
7187	市区	新梁溪人家 4#站 T4	10	1250	980	980
7188	市区	石柱西配变	10	400	320	320
7189	市区	古竹西乙配变	10	400	320	320
7190	市区	秀景站 T3	10	1250	1000	1000
7191	市区	东蠡湖 2#站 T1	10	1000	800	800
7192	市区	东蠡湖 2#站 T2	10	1000	800	800
7193	市区	梅场三配变	10	200	160	160
7194	市区	郑家旦配变	10	400	320	320
7195	市区	祝家旦配变	10	400	320	320
7196	市区	红山 2#站 T2	10	1000	800	800
7197	市区	红山站 T1	10	1000	800	800
7198	市区	隐秀苑 6 号站 T2	10	800	640	640
7199	市区	世纪湖滨站 T1	10	800	618	618
7200	市区	景鸿苑站 T3	10	1250	1000	1000
7201	市区	东蠡湖 1#站 T2	10	1000	800	800
7202	市区	景亭苑站 T1	10	1000	800	800
7203	市区	花村一队配变	10	200	160	160
7204	市区	圣芭芭拉 1#站 T2	10	800	640	640
7205	市区	圣芭芭拉 1#站 T1	10	800	640	640
7206	市区	荣巷街道安居房 2#站 T2	10	1000	800	800
7207	市区	荣巷 1#站 T2	10	1000	800	800
7208	市区	麻风医院	10	100	80	80

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
7209	市区	羊岐新村配变	10	200	160	160
7210	市区	柑桔场配变	10	400	320	320
7211	市区	羊祁泵	10	200	160	160
7212	市区	锡星苑 1#站 T1	10	800	640	640
7213	市区	奥林花园 2#站 T3	10	1250	1000	1000
7214	市区	花汇苑 2#站 T1	10	800	640	640
7215	市区	奥林花园 3#站 T2	10	1250	1000	1000
7216	市区	花汇苑 1#站 T2	10	800	640	640
7217	市区	10kV 落霞苑三期 2#站 T2	10	1250	1000	1000
7218	市区	10kV 落霞苑三期 1#站 T2	10	1250	1000	1000
7219	市区	梁青站 T3	10	1000	800	800
7220	市区	山水湖滨 1#站 T1	10	1000	800	800
7221	市区	山水湖滨 1#站 T2	10	1000	800	800
7222	市区	张舍南街配变	10	200	160	160
7223	市区	别墅区五变	10	200	160	160
7224	市区	西站基	10	200	160	160
7225	市区	莱索 1#箱变 T1	10	400	320	320
7226	市区	莱索 2#箱变 T1	10	630	469	469
7227	市区	莱索 4#箱变 T1	10	400	320	320
7228	市区	莱索 5#箱变 T1	10	400	320	320
7229	市区	莱索 6#箱变 T1	10	400	320	320
7230	市区	10kV 蠡湖人家 3#站 T3	10	1250	1000	1000
7231	市区	10kV 蠡湖人家 1#站 T4	10	1250	1000	1000

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
7232	市区	蠡湖人家 2#站 T4	10	1250	1000	1000
7233	市区	周新苑 5#站 T2	10	800	640	640
7234	市区	周新苑 4#站 T2	10	800	640	640
7235	市区	周新苑 3#站 T2	10	800	640	640
7236	市区	永邦配变	10	400	320	320
7237	市区	张舍苑 1#站 T2	10	1000	800	800
7238	市区	农区丙配变	10	200	160	160
7239	市区	周新苑#1 站 T2	10	800	640	640
7240	市区	隐秀苑 1#站 T4	10	1000	800	800
7241	市区	隐秀苑 2#站 T4	10	1000	800	800
7242	市区	隐秀苑 3#站 T4	10	1000	800	800
7243	市区	隐秀苑 4 号站 T2	10	800	640	640
7244	市区	太湖新城站 T1	10	1250	1000	1000
7245	市区	隐秀苑 5 号站 T2	10	800	640	640
7246	市区	中独山配变	10	400	320	320
7247	市区	大箕三配变	10	200	160	160
7248	市区	大箕山配变	10	400	320	320
7249	市区	大箕山二配变	10	400	320	320
7250	市区	箕路灯配变	10	100	80	80
7251	市区	10kV 环湖 3#箱变 T1	10	630	504	504
7252	市区	10kV 环湖 8#箱变 T1	10	400	320	320
7253	市区	10kV 环湖 9#箱变 T1	10	400	320	320
7254	市区	后新村配变	10	400	314	314

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
7255	市区	星湖苑站 T1	10	1250	1000	1000
7256	市区	星湖苑站 T2	10	1250	1000	1000
7257	市区	10kV 南苑 1#站 T1	10	800	640	640
7258	市区	景丽东苑 2#站 T1	10	1250	1000	1000
7259	市区	10kV 景丽东苑 3#站 T1	10	1250	1000	1000
7260	市区	10kV 景丽东苑 3#站 T4	10	1250	1000	1000
7261	市区	景丽东苑 2#站 T3	10	1250	1000	1000
7262	市区	二期 4#箱变 T1	10	500	375	375
7263	市区	二期 3#箱变 T1	10	500	400	400
7264	市区	一期 7#箱变 T1	10	630	504	504
7265	市区	一期 8#箱变 T1	10	630	504	504
7266	市区	一期 6#箱变 T1	10	630	504	504
7267	市区	一期 4#箱变 T1	10	630	504	504
7268	市区	一期 5#箱变 T1	10	630	504	504
7269	市区	大通路	10	200	160	160
7270	市区	徐巷配变	10	400	312	312
7271	市区	徐巷四配变	10	400	320	320
7272	市区	菜田	10	200	160	160
7273	市区	杨巷乙二配变	10	400	307	307
7274	市区	路灯五配变	10	200	160	160
7275	市区	杨巷八配变	10	400	306	306
7276	市区	10kV 湖滨苑 1#站 T2	10	800	640	640
7277	市区	梁鸿站 T1	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
7278	市区	蠡湖人家 2#站 T1	10	1250	1000	1000
7279	市区	梅园仓库配变	10	200	160	160
7280	市区	梁湖 3#站 T2	10	630	504	504
7281	市区	周新苑#1 站 T1	10	800	640	640
7282	市区	周新苑 3#站 T1	10	800	640	640
7283	市区	周新苑 4#站 T1	10	800	640	640
7284	市区	周新苑 5#站 T1	10	800	640	640
7285	市区	建东配变	10	400	320	320
7286	市区	顾陈巷二配变	10	400	320	320
7287	市区	杨巷新村配变	10	400	294	294
7288	市区	大渲村配变	10	400	320	320
7289	市区	南古巷配变	10	400	320	320
7290	市区	金色水岸站 T4	10	1000	779	779
7291	市区	金色水岸站 T3	10	1000	800	800
7292	市区	金色水岸站 T2	10	1000	788	788
7293	市区	金色水岸站 T1	10	1000	772	772
7294	市区	百花 1#箱变 T1	10	400	320	320
7295	市区	万科 5#站 T3	10	1250	1000	1000
7296	市区	万科 5#站 T1	10	1250	1000	1000
7297	市区	10kV 万科 6#站 T1	10	1250	1000	1000
7298	市区	10kV 万科 6#站 T3	10	1250	1000	1000
7299	市区	新梁溪 1#站 T3	10	1000	800	800
7300	市区	博隆配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
7301	市区	水乡苑 1 号站 T1	10	800	640	640
7302	市区	水乡苑 1 号站 T2	10	800	640	640
7303	市区	水乡苑 2 号站 T1	10	800	640	640
7304	市区	长广村配变	10	400	320	320
7305	市区	长广村二配变	10	250	200	200
7306	市区	路耿下路西配变	10	200	160	160
7307	市区	七零二三	10	200	160	160
7308	市区	七零二二	10	200	160	160
7309	市区	七零二一	10	200	160	160
7310	市区	瓜果集配变	10	200	160	160
7311	市区	东横山北配变	10	400	320	320
7312	市区	10kV 荣巷 6#箱变 T1	10	400	320	320
7313	市区	梁湖家园 1#站 T3	10	1000	800	800
7314	市区	刘费巷	10	200	160	160
7315	市区	金巷东配变	10	200	160	160
7316	市区	许舍北街配变	10	200	160	160
7317	市区	宋巷三配变	10	200	160	160
7318	市区	南山东配变	10	400	320	320
7319	市区	南横山	10	400	320	320
7320	市区	西村甲二变	10	400	320	320
7321	市区	西村乙二变	10	400	310	310
7322	市区	南边村乙	10	400	320	320
7323	市区	和平北	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
7324	市区	记者站配变	10	400	320	320
7325	市区	308 部队配变	10	400	320	320
7326	市区	新华印刷配变	10	400	320	320
7327	市区	徐巷五配变	10	400	320	320
7328	市区	泰康六配变	10	200	160	160
7329	市区	蠡鸿 1#箱变 T1	10	630	504	504
7330	市区	蠡鸿 2#箱变 T1	10	630	504	504
7331	市区	梁青路灯配变	10	100	80	80
7332	市区	张舍苑 1#站 T1	10	1000	800	800
7333	市区	张舍苑 2#站 T1	10	800	640	640
7334	市区	袁家湾七队	10	400	320	320
7335	市区	袁家湾二	10	400	320	320
7336	市区	世纪湖滨箱变 T1	10	630	504	504
7337	市区	建华村	10	400	320	320
7338	市区	杜巷	10	400	320	320
7339	市区	谢巷五	10	160	128	128
7340	市区	古竹竹巷	10	400	320	320
7341	市区	鸭潭头	10	400	320	320
7342	市区	10kV 檀溪湾 12#箱变 T1	10	630	474	474
7343	市区	农区乙配变	10	200	160	160
7344	市区	檀溪湾#11 箱变 T1	10	630	504	504
7345	市区	檀溪湾#7 箱变 T1	10	630	504	504
7346	市区	10kV 檀溪湾 8#箱变 T1	10	630	446	446

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
7347	市区	檀溪湾#9 箱变 T1	10	630	504	504
7348	市区	10kV 檀溪湾 10#箱变 T1	10	630	492	492
7349	市区	振兴北配变	10	400	320	320
7350	市区	磁材厂配变	10	400	320	320
7351	市区	湖滨路商业街站 T2	10	800	640	640
7352	市区	金色江南 1#站 T1	10	1000	800	800
7353	市区	金色江南 3#站 T3	10	1000	800	800
7354	市区	金色江南 4#站 T3	10	1000	800	800
7355	市区	金色江南 5#站 T1	10	1250	1000	1000
7356	市区	景鸿苑站 T1	10	1250	1000	1000
7357	市区	金色江南四期 2#站 T2	10	800	640	640
7358	市区	金色江南四期 3#站 T2	10	800	640	640
7359	市区	景蠡苑站 T3	10	1000	800	800
7360	市区	南湖苑 1#站 T1	10	1250	1000	1000
7361	市区	南湖苑 1#站 T3	10	1250	1000	1000
7362	市区	南湖苑 3#站 T1	10	1250	1000	1000
7363	市区	南湖苑 4#站 T1 *	10	1250	1000	1000
7364	市区	南湖苑 3#站 T3	10	1250	1000	1000
7365	市区	南湖苑 4#站 T3	10	1250	1000	1000
7366	市区	南湖苑 2#站 T1	10	1250	1000	1000
7367	市区	南湖苑 2#站 T3	10	1250	1000	1000
7368	市区	南湖苑 7#站 T1	10	1250	1000	1000
7369	市区	南湖苑 7#站 T4	10	1250	1000	1000

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
7370	市区	南湖苑 6# 站 T1	10	1250	1000	1000
7371	市区	南湖苑 6# 站 T3	10	1250	1000	1000
7372	市区	南湖苑 5#站 T1	10	1250	1000	1000
7373	市区	南湖苑 5#站 T3	10	1250	1000	1000
7374	市区	山门口西	10	200	160	160
7375	市区	高浪南	10	400	320	320
7376	市区	秦巷配变	10	200	151	151
7377	市区	杨墅圆	10	200	160	160
7378	市区	南湾里	10	400	320	320
7379	市区	照明处配变	10	200	160	160
7380	市区	飞达化机配变	10	200	160	160
7381	市区	西站头三	10	400	320	320
7382	市区	吴塘三配变	10	200	160	160
7383	市区	杨家里五变	10	200	160	160
7384	市区	金色江南四期 4#站 T2	10	800	640	640
7385	市区	梁鸿站 T2	10	1000	800	800
7386	市区	落霞苑 4 号站 T1	10	1000	800	800
7387	市区	落霞苑 4 号站 T2	10	1000	800	800
7388	市区	落霞苑 3 号站 T1	10	1000	800	800
7389	市区	10kV 湖玺山庄 1#站 T2	10	500	400	400
7390	市区	10kV 湖玺山庄 1#站 T1	10	500	400	400
7391	市区	10kV 湖玺山庄 2#站 T2	10	630	504	504
7392	市区	10kV 湖玺山庄 2#站 T1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
7393	市区	学府 2#箱变 T1	10	630	504	504
7394	市区	汇塘	10	200	160	160
7395	市区	红旗塑料配变	10	200	160	160
7396	市区	群丰南配变	10	400	320	320
7397	市区	小涧头配变	10	400	320	320
7398	市区	许巷十一配变	10	200	160	160
7399	市区	上山村配变	10	400	320	320
7400	市区	10kV 蠡湖人家 3#站 T1	10	1250	1000	1000
7401	市区	北岸南	10	200	160	160
7402	市区	幼儿园	10	400	320	320
7403	市区	大桥	10	400	320	320
7404	市区	西街八	10	400	320	320
7405	市区	落霞苑 3 号站 T2	10	1000	800	800
7406	市区	10kV 落霞苑 6#站 T1	10	1000	800	800
7407	市区	10kV 落霞苑 6#站 T2	10	1000	800	800
7408	市区	落霞苑 5 号站 T1	10	800	640	640
7409	市区	落霞苑 5 号站 T2	10	800	640	640
7410	市区	大池灯配变	10	200	160	160
7411	市区	10kV 江大 3#站 T2	10	1000	800	800
7412	市区	10kV 江大 3#站 T1	10	1000	800	800
7413	市区	10kV 宝界站 T1	10	1000	766	766
7414	市区	虹桥花园站 T1	10	630	470	470
7415	市区	湖山北	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
7416	市区	百和花园箱变 T1	10	630	486	486
7417	市区	鲍家村	10	200	147	147
7418	市区	路灯所	10	200	160	160
7419	市区	学府 1#箱变 T1	10	400	320	320
7420	市区	梁湖家园 1#站 T1	10	1000	800	800
7421	市区	纺工四	10	200	160	160
7422	市区	桃园站 T4	10	1000	800	800
7423	市区	新梁溪人家 2#站 T1	10	1250	1000	1000
7424	市区	红山站 T4	10	1000	800	800
7425	市区	华侨城 3 号站 T1	10	1250	1000	1000
7426	市区	新梁溪人家 3#站 T1	10	1250	1000	1000
7427	市区	太湖新城站 T2	10	1250	1000	1000
7428	市区	新梁溪人家 4#站 T1	10	1250	1000	1000
7429	市区	商疗养	10	200	160	160
7430	市区	10kV 蠡湖人家 1#站 T1	10	1250	1000	1000
7431	市区	石塘 1#箱变 T1	10	200	160	160
7432	市区	一期 1#箱变 T1	10	630	475	475
7433	市区	一期 2#箱变 T1	10	630	504	504
7434	市区	天鹅 2#站 T1	10	1250	1000	1000
7435	市区	天鹅 3#站 T1	10	1250	1000	1000
7436	市区	太饭 1#箱变 T1	10	400	320	320
7437	市区	白毛灯	10	200	160	160
7438	市区	军水灯配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
7439	市区	天鹅 1#站 T3	10	1250	1000	1000
7440	市区	天鹅 2#站 T3	10	1250	1000	1000
7441	市区	天鹅 3#站 T3	10	1250	1000	1000
7442	市区	万科 1#站 T3	10	1250	1000	1000
7443	市区	望山灯配变	10	200	160	160
7444	市区	仙河 1#站 T1	10	800	640	640
7445	市区	仙河 1#站 T2	10	800	640	640
7446	市区	20kV 畅意雅院 4#站 T2	20	800	640	640
7447	市区	20kV 畅意雅院 3#站 T1	20	800	640	640
7448	市区	20kV 吴都雅苑 7#站 T1	20	800	640	640
7449	市区	乡政府	10	200	160	160
7450	市区	永新	10	400	320	320
7451	市区	壬新配变	10	200	160	160
7452	市区	鸿祥南路	10	200	160	160
7453	市区	10kV 檀溪站 T1	10	1000	800	800
7454	市区	10kV 檀溪站 T3	10	1000	800	800
7455	市区	公园路西配变	10	400	320	320
7456	市区	10kV 星海 1#箱变 T1	10	630	504	504
7457	市区	鲍家前	10	200	160	160
7458	市区	西园站 T2	10	1000	800	800
7459	市区	圣芭芭拉 2#站 T1	10	800	640	640
7460	市区	圣芭芭拉 2#站 T2	10	800	640	640
7461	市区	桃源人家站 T2	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
7462	市区	高级中学 1	10	400	320	320
7463	市区	华清路灯	10	200	160	160
7464	市区	南石基	10	200	160	160
7465	市区	典基南	10	200	160	160
7466	市区	五湖大道	10	200	160	160
7467	市区	10kV 仙河苑 6#站 T2	10	1000	800	800
7468	市区	10kV 蠡湖尚郡站 T1	10	1000	800	800
7469	市区	10kV 蠡湖尚郡站 T2	10	1000	800	800
7470	市区	10kV 蠡湖尚郡站 T3	10	1000	800	800
7471	市区	10kV 仙河苑 6#站 T3	10	1000	800	800
7472	市区	10kV 仙河苑 6#站 T1	10	1000	800	800
7473	市区	10kV 仙河苑 7#站 T2	10	800	640	640
7474	市区	10kV 军嶂 1#站 T1	10	1000	800	800
7475	市区	10kV 军嶂 1#站 T2	10	1000	800	800
7476	市区	10kV 仙河苑 7#站 T1	10	800	640	640
7477	市区	10kV 方泉 1#站 T2	10	1000	800	800
7478	市区	方泉 1#站 T1	10	1000	800	800
7479	市区	里弄配变	10	200	160	160
7480	市区	东蠡湖 3#站 T1	10	1000	800	800
7481	市区	东蠡湖 3#站 T2	10	1000	800	800
7482	市区	周新苑 2#站 T2	10	800	640	640
7483	市区	水上加油配变	10	200	160	160
7484	市区	鸿基 4#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
7485	市区	鸿基 4#站 T1	10	800	640	640
7486	市区	兴华站 T2	10	500	400	400
7487	市区	兴华站 T1	10	500	400	400
7488	市区	10kV 开发 1#箱变 T1	10	400	320	320
7489	市区	高头上配变	10	200	160	160
7490	市区	谢古新村	10	200	160	160
7491	市区	马巷西	10	400	320	320
7492	市区	怡路西	10	400	320	320
7493	市区	路灯涛配变	10	200	160	160
7494	市区	梁湖 1#站 T1	10	1000	800	800
7495	市区	梁湖南苑 2#站 T1	10	1000	800	800
7496	市区	梁湖南苑 3#站 T1	10	1000	800	800
7497	市区	大箕山 3#站 T2	10	1000	800	800
7498	市区	10kV 山语 1#站 T1	10	1000	800	800
7499	市区	10kV 山语 2#站 T1	10	1000	800	800
7500	市区	湖滨北站 T3	10	1000	800	800
7501	市区	湖滨北站 T1	10	1000	800	800
7502	市区	周新苑 2#站 T1	10	800	640	640
7503	市区	京江苑 2#箱变 T1	10	400	320	320
7504	市区	华海配变	10	400	320	320
7505	市区	10kV 大丁 1#箱变 T1	10	500	400	400
7506	市区	柴泉新村一配变	10	400	320	320
7507	市区	西园站 T1	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
7508	市区	桃源人家站 T1	10	1000	800	800
7509	市区	桃源人家站 T3	10	1000	800	800
7510	市区	10kV 仙河苑 2#站 T1	10	800	640	640
7511	市区	10kV 仙河苑 2#站 T2	10	800	640	640
7512	市区	10kV 仙河苑 3#站 T1	10	800	640	640
7513	市区	10kV 仙河苑 3#站 T2	10	800	640	640
7514	市区	10kV 仙河苑 4#站 T1	10	800	640	640
7515	市区	青莲路配变	10	400	320	320
7516	市区	神州佳苑 56 所 3#箱变 T1	10	630	504	504
7517	市区	10KV 银河湾 1#站 T1	10	800	640	640
7518	市区	10KV 银河湾 1#站 T2	10	800	640	640
7519	市区	10kV 仙河苑 4#站 T2	10	800	640	640
7520	市区	10kV 仙河苑 5#站 T1	10	800	640	640
7521	市区	10kV 仙河苑 5#站 T2	10	800	640	640
7522	市区	73801 部队站 T1	10	800	640	640
7523	市区	艾尔特	10	400	320	320
7524	市区	费村灯配变	10	200	160	160
7525	市区	燕尾山庄 1#站 T1	10	800	578	578
7526	市区	10kV 银河湾 2#站 T1	10	800	640	640
7527	市区	10kV 银河湾 2#站 T2	10	800	640	640
7528	市区	梁湖南苑 4#站 T1	10	1000	800	800
7529	市区	湖滨北站 T2	10	1000	800	800
7530	市区	锡铁巷站 T1	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
7531	市区	锡铁巷站 T2	10	1000	800	800
7532	市区	杨巷东	10	400	320	320
7533	市区	梁湖 1#站 T2	10	1000	800	800
7534	市区	农行疗养	10	400	320	320
7535	市区	黄巷公寓配变	10	400	320	320
7536	市区	污水处理二配变	10	200	160	160
7537	市区	峰影三期 1#站 T2	10	800	640	640
7538	市区	峰影三期 1#站 T1	10	800	640	640
7539	市区	燕尾山庄 2#站 T1	10	800	619	619
7540	市区	燕尾山庄 2#站 T2	10	800	590	590
7541	市区	徐祥村配变	10	200	160	160
7542	市区	梁湖南苑 2#站 T2	10	1000	800	800
7543	市区	梁湖南苑 3#站 T2	10	1000	800	800
7544	市区	梁湖南苑 4#站 T2	10	1000	800	800
7545	市区	梁湖南苑 5#站 T1	10	1000	800	800
7546	市区	梁湖南苑 5#站 T2	10	1000	800	800
7547	市区	花村配变	10	400	320	320
7548	市区	后龙潭配变	10	400	320	320
7549	市区	20kV 雅居乐 8#站 T4	20	800	640	640
7550	市区	10kV 百花 3#箱变 T1	10	400	297	297
7551	市区	大箕山 2#站 T2	10	1000	800	800
7552	市区	20/10kV 大箕山 5#站 T1	10	1000	800	800
7553	市区	20/10kV 大箕山 6#站 T3	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
7554	市区	20/10kV 大箕山 7#站 T3	10	1000	800	800
7555	市区	10kV 周新苑 6#站 T1	10	800	640	640
7556	市区	10kV 周新苑 6#站 T2	10	800	640	640
7557	市区	荣华密封配变	10	400	320	320
7558	市区	10kV 映湖玖园 2#站 T3	10	800	640	640
7559	市区	20kV 吴都雅苑 3#站 T2	20	800	640	640
7560	市区	大箕山 2#站 T1	10	1000	800	800
7561	市区	大箕山 4#站 T1	10	1000	800	800
7562	市区	大箕山 3#站 T1	10	1000	800	800
7563	市区	10kV 山语 1#站 T2	10	1000	800	800
7564	市区	10kV 山语 2#站 T2	10	1000	800	800
7565	市区	仙河路灯	10	200	160	160
7566	市区	西街西配变	10	400	320	320
7567	市区	张舍西街配变	10	400	320	320
7568	市区	鸿基 5#站 T1	10	800	640	640
7569	市区	鸿基 5#站 T2	10	800	640	640
7570	市区	20kV 星誉雅园 2#站 T1	20	800	640	640
7571	市区	10kV 文旅城 18#站 T4	10	800	640	640
7572	市区	20kV 凤起和苑 5#站 T2	20	800	640	640
7573	市区	10kV 庙新 4#箱变 T1	10	630	504	504
7574	市区	10KV 星海 2#箱变 T1	10	630	504	504
7575	市区	汪家里配变	10	200	160	160
7576	市区	丁巷七配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
7577	市区	纺试中心配变	10	200	160	160
7578	市区	东头配变	10	400	320	320
7579	市区	索门口	10	200	160	160
7580	市区	20kV 金匱里 6#站 T1	20	800	640	640
7581	市区	20kV 星湖雅园 6#站 T1	20	800	640	640
7582	市区	日之尧配变	10	400	320	320
7583	市区	10kV 栖庭 2#站 T3	10	800	640	640
7584	市区	10kV 香槟街 1#站 T1	10	800	640	640
7585	市区	20kV 祥翼 3#站 T3	20	800	640	640
7586	市区	10kV 香槟街 1#站 T2	10	800	640	640
7587	市区	20kV 和顺玖园 4#站 T4	20	800	640	640
7588	市区	20kV 愉樾雅居 3#站 T1	20	800	640	640
7589	市区	10kV 板桥 4#箱变 T1	10	630	504	504
7590	市区	10kV 申梅苑 1#站 T2	10	800	640	640
7591	市区	20kV 凤起和苑 6#站 T1	20	800	640	640
7592	市区	鸣威	10	400	320	320
7593	市区	10kV 闻江 5#箱变 T1	10	630	504	504
7594	市区	10KV 印湖线 1#箱变 T1	10	630	504	504
7595	市区	大浮西林	10	400	320	320
7596	市区	10kV 幸福里 7#站 T3	10	800	640	640
7597	市区	县医药配变	10	400	320	320
7598	市区	10kV 西园 8#箱变 T1	10	630	504	504
7599	市区	20kV 吴都雅苑 2#站 T1	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
7600	市区	10kV 栖庭 2#站 T1	10	800	640	640
7601	市区	铂晨名筑 3#站 T4	20	800	640	640
7602	市区	20kV 玉兰 27#站 T1	20	800	640	640
7603	市区	20kV 玉兰 27#站 T2	20	800	640	640
7604	市区	10kV 美湖 5#站 T1	10	800	640	640
7605	市区	10kV 美湖 5#站 T2	10	800	640	640
7606	市区	10kV 美湖 5#站 T3	10	800	640	640
7607	市区	10kV 美湖 5#站 T4	10	800	640	640
7608	市区	20kV 龙渚天澜居 5#站 T3	20	800	640	640
7609	市区	春光二	10	200	160	160
7610	市区	10kV 陆栖居 1#站 T2	10	800	640	640
7611	市区	振华纺织二配变	10	400	320	320
7612	市区	唐鸿	10	400	320	320
7613	市区	鸿桥甲配变	10	400	320	320
7614	市区	20kV 愉樾雅居 4#站 T4	20	800	640	640
7615	市区	20kV 星元 4#站 T1	20	800	640	640
7616	市区	大浮	10	400	320	320
7617	市区	20kV 龙渚天澜居 2#站 T4	20	800	640	640
7618	市区	20kV 龙渚天澜居 4#站 T2	20	800	640	640
7619	市区	20kV 玉兰 25#站 T1	20	800	640	640
7620	市区	20kV 玉兰 25#站 T2	20	800	640	640
7621	市区	10kV 美湖 6#站 T1	10	800	640	640
7622	市区	10kV 美湖 6#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
7623	市区	10kV 美湖 6#站 T3	10	800	640	640
7624	市区	10kV 美湖 6#站 T4	10	800	640	640
7625	市区	漕头西	10	400	320	320
7626	市区	10kV 熙华雅苑 3#站 T1	10	800	640	640
7627	市区	汪家二配变	10	400	320	320
7628	市区	20kV 韵月华苑 2#站 T1	20	800	640	640
7629	市区	10kV 旺安佳园 3#站 T4	10	800	640	640
7630	市区	望湖路二配变	10	200	160	160
7631	市区	东京头二配变	10	400	320	320
7632	市区	10kV 文旅城 2#站 T1	10	800	640	640
7633	市区	10kV 文旅城 2#站 T2	10	800	640	640
7634	市区	20kV 绿郡 4#站 T1	20	800	640	640
7635	市区	20kV 绿郡 4#站 T2	20	800	640	640
7636	市区	10kV 蠡湖壹号 5#站 T4	10	800	640	640
7637	市区	20kV 星湖雅园 6#站 T2	20	800	640	640
7638	市区	20kV 吴都雅苑 7#站 T4	20	800	640	640
7639	市区	10kV 溪岸 4#站 T1	10	800	640	640
7640	市区	10kV 溪岸 4#站 T3	10	800	640	640
7641	市区	10kV 溪岸 4#站 T4	10	800	640	640
7642	市区	10kV 溪岸 4#站 T2	10	800	640	640
7643	市区	杨巷六变	10	400	320	320
7644	市区	10kV 珺悦雅苑 2#站 T3	10	800	640	640
7645	市区	梁河湾	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
7646	市区	20kV 绿郡 5#站 T1	20	800	640	640
7647	市区	20kV 绿郡 5#站 T2	20	800	640	640
7648	市区	20kV 绿郡 5#站 T3	20	800	640	640
7649	市区	20kV 绿郡 5#站 T4	20	800	640	640
7650	市区	20kV 尚锦 15#站 T1	20	800	640	640
7651	市区	20kV 尚锦 15#站 T2	20	800	640	640
7652	市区	20kV 尚锦 15#站 T3	20	800	640	640
7653	市区	20kV 尚锦 15#站 T4	20	800	640	640
7654	市区	10kV 灵达 3#箱变 T1	10	400	320	320
7655	市区	20kV 兴想 15#站 T2	20	800	640	640
7656	市区	10kV 珺悦雅苑 4#站 T2	10	800	640	640
7657	市区	10kV 文旅城 16#站 T4	10	800	640	640
7658	市区	庄桥头配变	10	400	320	320
7659	市区	10kV 华镇 8#箱变 T1	10	630	504	504
7660	市区	10kV 华著澜庭 1#站 T4	10	800	640	640
7661	市区	周新中路	10	400	320	320
7662	市区	20kV 吴都雅苑 9#站 T4	20	800	640	640
7663	市区	侣江新村	10	400	320	320
7664	市区	龙延小学	10	400	320	320
7665	市区	古竹三配变	10	400	320	320
7666	市区	10kV 瑞仕 4#站 T3	10	800	640	640
7667	市区	20kV 和悦澜庭 3#站 T2	20	800	640	640
7668	市区	鲍家新村配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
7669	市区	20kV 雅居乐 6#站 T2	20	800	640	640
7670	市区	10kV 熙华雅苑 3#站 T3	10	800	640	640
7671	市区	20kV 吴都雅苑 9#站 T1	20	800	640	640
7672	市区	景丽苑 2# 站 T1	10	1000	800	800
7673	市区	景丽苑 1# 站 T1	10	1000	800	800
7674	市区	景丽苑 1# 站 T2	10	1000	800	800
7675	市区	10kV 闽江 4#箱变 T1	10	630	504	504
7676	市区	20kV 和喜瑞园 4#站 T2	20	800	640	640
7677	市区	10kV 文旅城 16#站 T3	10	800	640	640
7678	市区	环湖 1#箱变 T1	10	630	504	504
7679	市区	20kV 畅意雅院 5#站 T4	20	800	640	640
7680	市区	20kV 舟悦万顺居 3#站 T1	20	800	640	640
7681	市区	盘龙路配变	10	400	320	320
7682	市区	大桥	10	400	320	320
7683	市区	杜巷居	10	400	320	320
7684	市区	水招配变	10	400	320	320
7685	市区	10kV 逸坤雅园 5#站 T1	10	800	640	640
7686	市区	10kV 山水嘉庭 3#站 T3	10	800	640	640
7687	市区	团结新村十五配变	10	400	320	320
7688	市区	20kV 海和清舒院 1#站 T2	20	800	640	640
7689	市区	10kV 铂云溪院 5#站 T4	10	800	640	640
7690	市区	10kV 分校 5#箱变 T1	10	630	504	504
7691	市区	三杨变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
7692	市区	20kV 鸿基 38#站 T4	20	800	640	640
7693	市区	新村南配变	10	400	320	320
7694	市区	20kV 和悦澜庭 5#站 T1	20	800	640	640
7695	市区	10kV 山湖嘉院 1#站 T3	10	800	640	640
7696	市区	10kV 方泉苑六期 2#站 T1	10	800	640	640
7697	市区	东横湾配变	10	400	320	320
7698	市区	10kV 栖庭 2#站 T4	10	800	640	640
7699	市区	10kV 栖庭 2#站 T2	10	800	640	640
7700	市区	20kV 祥翼 5#站 T3	20	800	640	640
7701	市区	蠡溪丁配变	10	400	320	320
7702	市区	20kV 清源听澜居 3#站 T3	20	800	640	640
7703	市区	10kV 聆湖雅筑 3#站 T1	10	800	640	640
7704	市区	20kV 海悦花园 2#站 T1	20	800	640	640
7705	市区	10kV 文旅城 28#站 T4	10	800	640	640
7706	市区	20kV 海悦花园 2#站 T2	20	800	640	640
7707	市区	20kV 海悦花园 2#站 T3	20	800	640	640
7708	市区	20kV 海悦花园 2#站 T4	20	800	640	640
7709	市区	20kV 玉兰 26#站 T1	20	800	640	640
7710	市区	20kV 玉兰 26#站 T2	20	800	640	640
7711	市区	10kV 栖庭 3#站 T3	10	800	640	640
7712	市区	10kV 栖庭 3#站 T1	10	800	640	640
7713	市区	10kV 栖庭 3#站 T2	10	800	640	640
7714	市区	10kV 栖庭 3#站 T4	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
7715	市区	10kV 翡翠湾雅园 5#站 T1	10	800	640	640
7716	市区	10kV 维依 5#箱变 T1	10	630	504	504
7717	市区	蠡河东配变	10	200	160	160
7718	市区	20kV 兴想 17#站 T3	20	800	597	597
7719	市区	20kV 玉兰 24#站 T1	20	800	640	640
7720	市区	20kV 玉兰 24#站 T2	20	800	640	640
7721	市区	忍草庵三配变	10	400	320	320
7722	市区	20kV 和喜瑞园 2#站 T2	20	800	640	640
7723	市区	10kV 西园 17#箱变 T1	10	630	504	504
7724	市区	10kV 分校 7#箱变 T1	10	630	504	504
7725	市区	团结新村十六配变	10	400	320	320
7726	市区	10kV 金隅里 14#站 T2	20	800	640	640
7727	市区	10kV 澜岸 9#站 T4	10	800	640	640
7728	市区	20kV 兴想 12#站 T1	20	800	640	640
7729	市区	20kV 兴想 12#站 T2	20	800	604	604
7730	市区	20kV 兴想 12#站 T3	20	800	640	640
7731	市区	20kV 兴想 12#站 T4	20	800	640	640
7732	市区	10kV 文旅城 25#站 T1	10	800	640	640
7733	市区	20kV 雪新苑 11#站 T2	20	800	640	640
7734	市区	20kV 雪新苑 9#站 T1	20	800	640	640
7735	市区	康复院	10	400	320	320
7736	市区	10kV 白旄 1#箱变 T1	10	630	504	504
7737	市区	20kV 海和清舒院 1#站 T1	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
7738	市区	20kV 雪新苑 11#站 T1	20	800	640	640
7739	市区	20kV 明月澜庭 2#站 T4	20	800	640	640
7740	市区	10KV 澜岸 5#站 T4	10	800	640	640
7741	市区	10kV 聆湖美墅 3#站 T4	10	800	640	640
7742	市区	10kV 文旅城 23#站 T2	10	800	640	640
7743	市区	10kV 檀溪湾 20#箱变 T1	10	630	488	488
7744	市区	10kV 聆湖雅筑 4#站 T1	10	800	640	640
7745	市区	10kV 檀溪湾 19#箱变 T1	10	630	477	477
7746	市区	10kV 方泉 21#站 T1	10	1000	800	800
7747	市区	10kV 方泉 21#站 T2	10	1000	800	800
7748	市区	10kV 方泉 21#站 T3	10	1000	800	800
7749	市区	10kV 方泉 21#站 T4	10	1000	800	800
7750	市区	20kV 雪新苑 12#站 T4	20	800	640	640
7751	市区	六一四所一配变	10	400	320	320
7752	市区	龚巷六配变	10	400	320	320
7753	市区	武警后勤配变	10	400	320	320
7754	市区	20kV 和顺玖园 5#站 T1	20	800	640	640
7755	市区	10kV 大丁 2#箱变 T1	10	630	504	504
7756	市区	10kV 御园 3#站 T1	10	800	532	532
7757	市区	10kV 御园 3#站 T2	10	800	621	621
7758	市区	后张村西二配变	10	400	320	320
7759	市区	20kV 龙渚天澜居 2#站 T3	20	800	640	640
7760	市区	20kV 玉兰 20#站 T1	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
7761	市区	20kV 玉兰 20#站 T2	20	800	640	640
7762	市区	20kV 玉兰 20#站 T3	20	800	640	640
7763	市区	20kV 玉兰 20#站 T4	20	800	640	640
7764	市区	20kV 玉兰 21#站 T1	20	800	640	640
7765	市区	20kV 玉兰 21#站 T2	20	800	640	640
7766	市区	10kV 蠡园人才公寓 1#站 T4	10	800	640	640
7767	市区	10kV 文旅城 3#站 T1	10	800	640	640
7768	市区	10kV 文旅城 3#站 T2	10	800	640	640
7769	市区	10kV 文旅城 3#站 T3	10	800	640	640
7770	市区	10kV 文旅城 3#站 T4	10	800	640	640
7771	市区	20kV 和喜瑞园 4#站 T1	20	800	640	640
7772	市区	10kV 分校 1#箱变 T1	10	630	504	504
7773	市区	10kV 金茂府 6#站 T3	10	800	640	640
7774	市区	10kV 文旅城 17#站 T3	10	800	640	640
7775	市区	10KV 御园 4#站 T1	10	800	640	640
7776	市区	10KV 御园 4#站 T2	10	800	619	619
7777	市区	10kV 荣巷 1#箱变 T1	10	400	320	320
7778	市区	10kV 荣巷 2#箱变 T1	10	400	320	320
7779	市区	20kV 愉樾雅居 7#站 T2	20	800	640	640
7780	市区	20kV 玉兰 22#站 T1	20	800	640	640
7781	市区	20kV 玉兰 22#站 T2	20	800	640	640
7782	市区	20kV 玉兰 23#站 T1	20	800	640	640
7783	市区	20kV 玉兰 23#站 T2	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
7784	市区	20kV 玉兰 23#站 T3	20	800	640	640
7785	市区	20kV 玉兰 23#站 T4	20	800	640	640
7786	市区	10kV 聆湖雅筑 4#站 T2	10	800	640	640
7787	市区	双锦配变	10	400	320	320
7788	市区	20kV 祥翼 5#站 T1	20	800	640	640
7789	市区	10kV 福安状元里 7#站 T4	10	800	640	640
7790	市区	家禽食品	10	400	320	320
7791	市区	10kV 湖湾意境 2#站 T1	10	800	640	640
7792	市区	10kV 水榭天成 2#站 T1	10	800	640	640
7793	市区	20kV 立信 4#站 T1	20	800	640	640
7794	市区	20kV 立信 4#站 T3	20	800	640	640
7795	市区	20kV 立信 4#站 T4	20	800	640	640
7796	市区	20kV 立信 4#站 T2	20	800	640	640
7797	市区	20kV 韵月华苑 1#站 T3	20	800	640	640
7798	市区	20kV 愉樾雅居 10#站 T1	20	800	640	640
7799	市区	10kV 瑞仕 9#站 T1	10	800	640	640
7800	市区	五星临时配变	10	400	320	320
7801	市区	10kV 金匱里 13#站 T2	20	800	640	640
7802	市区	10kV 西园 18#箱变 T1	10	630	504	504
7803	市区	10kV 湖晓兰庭 1#站 T2	10	800	640	640
7804	市区	10kV 柴塘 4#箱变 T1	10	630	504	504
7805	市区	10kV 逸坤雅园 4#站 T1	10	800	640	640
7806	市区	20kV 和悦澜庭 8#站 T2	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
7807	市区	黄巷丁	10	400	320	320
7808	市区	大同起重	10	400	320	320
7809	市区	娱南配变	10	400	320	320
7810	市区	船厂浜二变	10	400	320	320
7811	市区	塘曹一配变	10	400	320	320
7812	市区	10kV 钱甲 2#箱变 T1	10	400	320	320
7813	市区	20kV 钰璟尚贤居 2#站 T3	20	800	640	640
7814	市区	20kV 悦喜瑞园 2#站 T1	20	800	640	640
7815	市区	青松四配变	10	400	320	320
7816	市区	10kV 环湖苑 3#站 T1	10	1000	800	800
7817	市区	10kV 环湖苑 3#站 T2	10	1000	800	800
7818	市区	10kV 江大 4#站 T1	10	800	640	640
7819	市区	10kV 江大 4#站 T2	10	800	640	640
7820	市区	20kV 大渲 1#站 T2	20	800	640	640
7821	市区	20kV 大渲 1#站 T1	20	800	640	640
7822	市区	禄权配变	10	200	160	160
7823	市区	环服务配变	10	200	160	160
7824	市区	新西街配变	10	400	320	320
7825	市区	10kV 英郡 1#站 T1	10	800	640	640
7826	市区	10kV 英郡 1#站 T2	10	800	640	640
7827	市区	10kV 英郡 2#站 T1	10	800	640	640
7828	市区	10kV 英郡 2#站 T2	10	800	640	640
7829	市区	10kV 英郡 3#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
7830	市区	10kV 英郡 3#站 T2	10	800	640	640
7831	市区	10kV 英郡 4#站 T2	10	800	640	640
7832	市区	10kV 英郡 4#站 T1	10	800	640	640
7833	市区	10kV 万科 10#站 T1	10	1250	1000	1000
7834	市区	10kV 万科 10#站 T4	10	800	640	640
7835	市区	10kV 万科 10#站 T2	10	800	640	640
7836	市区	10kV 万科 10#站 T3	10	1250	1000	1000
7837	市区	姚段甲配变	10	400	296	296
7838	市区	吴巷甲配变	10	400	320	320
7839	市区	10kV 湖滨壹号 3#站 T2	10	800	640	640
7840	市区	10kV 湖滨壹号 3#站 T1	10	800	640	640
7841	市区	人民政府配变	10	400	320	320
7842	市区	10kV 锡海 1#箱变 T1	10	630	504	504
7843	市区	胡埭村配变	10	400	320	320
7844	市区	20kV 万达 4#站 T1	20	800	640	640
7845	市区	20kV 万达 4#站 T2	20	800	640	640
7846	市区	10kV 夏家 1#箱变 T1	10	630	504	504
7847	市区	10kV 水星 1#箱变 T1	10	630	504	504
7848	市区	10kV 嘉园 1#站 T2	10	800	640	640
7849	市区	10kV 嘉园 1#站 T1	10	800	640	640
7850	市区	10kV 嘉园 2#站 T2	10	800	640	640
7851	市区	10kV 嘉园 2#站 T1	10	800	640	640
7852	市区	10kV 嘉园 3#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
7853	市区	10kV 嘉园 3#站 T1	10	800	640	640
7854	市区	10kV 嘉园 4#站 T2	10	1000	800	800
7855	市区	10kV 嘉园 4#站 T1	10	1000	800	800
7856	市区	为民经营	10	400	320	320
7857	市区	锦鱼配变	10	400	320	320
7858	市区	10kV 惠河 3#箱变 T1	10	630	504	504
7859	市区	10kV 惠河 4#箱变 T1	10	630	504	504
7860	市区	10kV 荣军 1#箱变 T1	10	630	504	504
7861	市区	20kV 仙蠡苑 2#站 T1	20	1000	800	800
7862	市区	20kV 仙蠡苑 2#站 T2	20	1000	800	800
7863	市区	20kV 仙蠡苑 3#站 T1	20	1000	800	800
7864	市区	20kV 仙蠡苑 3#站 T2	20	1000	800	800
7865	市区	20kV 仙蠡苑 4#站 T3	20	1000	800	800
7866	市区	20kV 仙蠡苑 4#站 T1	20	1000	800	800
7867	市区	20kV 仙蠡苑 4#站 T2	20	1000	800	800
7868	市区	10kV 桃源居 1#站 T1	10	1000	800	800
7869	市区	10kV 桃源居 1#站 T2	10	1000	800	800
7870	市区	孙巷三配变	10	200	160	160
7871	市区	10kV 仙河苑 13#站 T1	10	1000	800	800
7872	市区	10kV 仙河苑 14#站 T1	10	1000	800	800
7873	市区	10kV 山语 4#站 T1	10	800	640	640
7874	市区	10kV 山语 4#站 T2	10	800	640	640
7875	市区	10kV 山语 5#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
7876	市区	10kV 山语 5#站 T2	10	800	640	640
7877	市区	10kV 山语 6#站 T1	10	1000	800	800
7878	市区	10kV 山语 6#站 T2	10	1000	800	800
7879	市区	10kV 周新苑 10#站 T1	10	1000	800	800
7880	市区	10kV 周新苑 10#站 T2	10	1000	800	800
7881	市区	10kV 周新苑 11#站 T1	10	1000	800	800
7882	市区	10kV 周新苑 11#站 T2	10	1000	800	800
7883	市区	10kV 周新苑 11#站 T3	10	1000	800	800
7884	市区	10kV 周新苑 12#站 T1	10	1000	800	800
7885	市区	10kV 周新苑 12#站 T2	10	1000	800	800
7886	市区	10kV 周新苑 13#站 T1	10	1000	800	800
7887	市区	10kV 周新苑 13#站 T2	10	1000	800	800
7888	市区	10kV 周新苑 14#站 T1	10	1000	800	800
7889	市区	10kV 周新苑 14#站 T2	10	1000	800	800
7890	市区	10kV 周新苑 15#站 T1	10	1000	800	800
7891	市区	10kV 周新苑 15#站 T2	10	1000	800	800
7892	市区	10kV 周新苑 16#站 T1	10	1000	800	800
7893	市区	10kV 周新苑 16#站 T2	10	1000	800	800
7894	市区	10kV 仙河苑 15#站 T1	10	1000	800	800
7895	市区	10kV 仙河苑 16#站 T1	10	1000	800	800
7896	市区	10kV 仙河苑 17#站 T1	10	1000	800	800
7897	市区	10kV 仙河苑 13#站 T2	10	1000	800	800
7898	市区	10kV 仙河苑 14#站 T2	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
7899	市区	10kV 仙河苑 15#站 T2	10	1000	800	800
7900	市区	10kV 仙河苑 16#站 T2	10	1000	800	800
7901	市区	10kV 仙河苑 17#站 T2	10	1000	800	800
7902	市区	前家浜东	10	400	320	320
7903	市区	联灯配变	10	200	160	160
7904	市区	10kV 湖滨苑 4#站 T1	10	800	640	640
7905	市区	10kV 湖滨苑 4#站 T2	10	800	640	640
7906	市区	10kV 广场 1#箱变 T1	10	200	160	160
7907	市区	10kV 剑桥 3#站 T2	10	800	640	640
7908	市区	10kV 剑桥 5#站 T1	10	800	640	640
7909	市区	10kV 剑桥 5#站 T2	10	800	632	632
7910	市区	章家二配变	10	400	320	320
7911	市区	巷后	10	200	160	160
7912	市区	中张村配变	10	400	320	320
7913	市区	寺后乙	10	400	320	320
7914	市区	公益南配变	10	200	160	160
7915	市区	公益一配变	10	200	160	160
7916	市区	公益二配变	10	400	320	320
7917	市区	公益三配变	10	200	160	160
7918	市区	公益八配变	10	200	160	160
7919	市区	荣巷新村配变	10	400	320	320
7920	市区	明芳路西	10	400	320	320
7921	市区	章里巷配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
7922	市区	苏锡路口	10	200	160	160
7923	市区	蠡湖六队	10	200	160	160
7924	市区	溪北口配变	10	400	320	320
7925	市区	孙蒋巷一配变	10	400	320	320
7926	市区	度假区	10	400	320	320
7927	市区	马法庭	10	200	160	160
7928	市区	荣菜配变	10	400	320	320
7929	市区	上荣巷乙配变	10	400	320	320
7930	市区	上荣巷甲配变	10	400	320	320
7931	市区	华晶新村配变	10	400	320	320
7932	市区	华晶乙配变	10	400	320	320
7933	市区	荣巷一配变	10	400	320	320
7934	市区	黄西二	10	200	160	160
7935	市区	钱隆桥	10	200	160	160
7936	市区	荣巷二配变	10	200	160	160
7937	市区	东肖	10	400	320	320
7938	市区	戴巷五变	10	400	320	320
7939	市区	韩巷二	10	160	128	128
7940	市区	典基上配变	10	315	252	252
7941	市区	祝台桥北配变	10	250	200	200
7942	市区	蒋洞邮电	10	200	160	160
7943	市区	蒋洞南配变	10	250	200	200
7944	市区	化工厂	10	250	200	200

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
7945	市区	周潭村	10	400	320	320
7946	市区	南漕头配变	10	200	160	160
7947	市区	岸里五配变	10	400	320	320
7948	市区	村后街配变	10	400	320	320
7949	市区	和平村甲	10	400	320	320
7950	市区	华新彩板	10	200	160	160
7951	市区	周潭村二变	10	250	200	200
7952	市区	东宋	10	200	160	160
7953	市区	东宋村	10	200	160	160
7954	市区	周潭朱巷	10	250	200	200
7955	市区	托改厂	10	250	200	200
7956	市区	周潭桥东	10	250	200	200
7957	市区	桥西变	10	400	320	320
7958	市区	菜南 1 号单	10	50	40	40
7959	市区	菜南 2 号单	10	50	40	40
7960	市区	锡后	10	400	320	320
7961	市区	周潭锡西	10	200	160	160
7962	市区	桥后	10	200	160	160
7963	市区	谢埝一变	10	200	160	160
7964	市区	鸿翔村委	10	400	320	320
7965	市区	花汇里	10	400	320	320
7966	市区	路灯变一配变	10	200	160	160
7967	市区	胡埭工业园公配所 T1	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
7968	市区	洪洪	10	200	160	160
7969	市区	新梁溪人家 2#站 T4	10	1250	1000	1000
7970	市区	新梁溪人家 3#站 T4	10	1250	1000	1000
7971	市区	新梁溪 1#站 T2	10	1000	800	800
7972	市区	朝霞新村	10	400	320	320
7973	市区	朝霞新村	10	400	320	320
7974	市区	区政府	10	200	160	160
7975	市区	六纺器	10	400	320	320
7976	市区	陶瓷厂配变	10	400	320	320
7977	市区	大塘里配变	10	200	160	160
7978	市区	恒昌胶带配变	10	400	320	320
7979	市区	别墅区二配变	10	400	320	320
7980	市区	后张村	10	400	320	320
7981	市区	唐村配变	10	400	320	320
7982	市区	友谊活塞	10	315	252	252
7983	市区	印涂	10	400	320	320
7984	市区	唐家旦配变	10	400	320	320
7985	市区	华成漆	10	400	320	320
7986	市区	善埝桥甲配变	10	400	311	311
7987	市区	路灯变二	10	200	160	160
7988	市区	世达配变	10	200	160	160
7989	市区	梅梁中学配变	10	400	320	320
7990	市区	邮电局十四配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
7991	市区	客运站配变	10	400	320	320
7992	市区	乐山市场配变	10	400	320	320
7993	市区	培训处配变	10	400	320	320
7994	市区	乐山新村配变	10	400	320	320
7995	市区	振兴路配变	10	400	320	320
7996	市区	花汇苑 1#站 T1	10	800	640	640
7997	市区	花汇苑 2#站 T2	10	800	640	640
7998	市区	汤巷西	10	400	320	320
7999	市区	农机站四配变	10	400	320	320
8000	市区	电力站五配变	10	400	320	320
8001	市区	花村二配变	10	200	160	160
8002	市区	公园路配变	10	400	320	320
8003	市区	花汇配变	10	400	320	320
8004	市区	花汇小区配变	10	400	320	320
8005	市区	大河绛配变	10	400	320	320
8006	市区	东蠡湖 1#站 T1	10	1000	800	800
8007	市区	杜家安居一配变	10	400	320	320
8008	市区	范新村配变	10	400	320	320
8009	市区	范新村二配变	10	400	320	320
8010	市区	10kV 落霞苑三期 2#站 T1	10	1250	1000	1000
8011	市区	10kV 落霞苑三期 1#站 T1	10	1250	1000	1000
8012	市区	老乌桥配变	10	200	160	160
8013	市区	谢湾北配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
8014	市区	北岸配变	10	400	320	320
8015	市区	邮电支局配变	10	400	320	320
8016	市区	10kV 梁湖家园 2#站 T1	10	1000	800	800
8017	市区	10kV 梁湖家园 2#站 T3	10	1000	800	800
8018	市区	连大桥	10	200	154	154
8019	市区	溪北四配变	10	400	320	320
8020	市区	酒市场配变	10	400	320	320
8021	市区	华晶四配变	10	400	320	320
8022	市区	华晶三配变	10	400	320	320
8023	市区	华晶六配变	10	200	160	160
8024	市区	华晶五配变	10	400	320	320
8025	市区	杜家安居四配变	10	400	320	320
8026	市区	杜家安居三配变	10	400	320	320
8027	市区	杜家安居五配变	10	400	320	320
8028	市区	杜甲里配变	10	400	320	320
8029	市区	郑湾配变	10	400	320	320
8030	市区	鸿翔路东	10	400	320	320
8031	市区	旺安村配变	10	400	320	320
8032	市区	新村塘西配变	10	400	320	320
8033	市区	惠甲里	10	200	160	160
8034	市区	社员村配变	10	400	320	320
8035	市区	信和	10	200	160	160
8036	市区	蠡二配变	10	200	148	148

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
8037	市区	东沿塘配变	10	400	320	320
8038	市区	高甲里配变	10	400	144	144
8039	市区	许家配变	10	200	160	160
8040	市区	林湖	10	400	320	320
8041	市区	梅花 1#箱变 T1	10	400	320	320
8042	市区	隐秀苑 6 号站 T1	10	800	640	640
8043	市区	二钢配变	10	400	320	320
8044	市区	马安铸钢配变	10	400	320	320
8045	市区	10kV 奥林站 T2	10	1000	800	800
8046	市区	大丁 4#箱变 T1	10	630	504	504
8047	市区	溪北七配变	10	200	160	160
8048	市区	桃园 1#箱变 T1	10	400	320	320
8049	市区	北溪北甲配变	10	400	320	320
8050	市区	北溪北戊配变	10	100	80	80
8051	市区	北溪北乙配变	10	400	320	320
8052	市区	溪北新村配变	10	400	320	320
8053	市区	北溪北丙配变	10	200	160	160
8054	市区	北溪北丁配变	10	200	160	160
8055	市区	河埭浜配变	10	400	320	320
8056	市区	泰康苑配变	10	200	160	160
8057	市区	锦明公司配变	10	200	160	160
8058	市区	芮巷	10	400	320	320
8059	市区	军转办一配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
8060	市区	周巷西二配变	10	400	320	320
8061	市区	席古庄	10	200	160	160
8062	市区	后湾钱	10	200	160	160
8063	市区	江大舍配变	10	400	320	320
8064	市区	孙楼巷二配变	10	200	160	160
8065	市区	大张巷甲配变	10	400	320	320
8066	市区	大张巷丁配变	10	400	320	320
8067	市区	大张巷乙配变	10	400	320	320
8068	市区	东浜七配变	10	400	320	320
8069	市区	新桥头二配变	10	200	160	160
8070	市区	东浜配变	10	400	320	320
8071	市区	蔡村西队配变	10	200	160	160
8072	市区	上荣一配变	10	400	320	320
8073	市区	威玛制衣配变	10	400	320	320
8074	市区	上荣二配变	10	400	320	320
8075	市区	河乡府配变	10	400	320	320
8076	市区	西太湖站 T3	10	1000	800	800
8077	市区	上蒋乙配变	10	315	252	252
8078	市区	太湖站配变	10	200	160	160
8079	市区	水压站乙配变	10	200	160	160
8080	市区	蠡溪路配变	10	400	320	320
8081	市区	蠡溪丙配变	10	400	320	320
8082	市区	南降巷甲配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
8083	市区	横山 3# 箱变 T1	10	400	320	320
8084	市区	惠浜配变	10	200	160	160
8085	市区	龙渚电站	10	400	303	303
8086	市区	唐甲里配变	10	400	320	320
8087	市区	新菜场	10	250	200	200
8088	市区	夏慕湾配变	10	50	40	40
8089	市区	徐巷村配变	10	400	320	320
8090	市区	翠园三配变	10	200	160	160
8091	市区	天宇配变	10	400	320	320
8092	市区	翠园二配变	10	200	160	160
8093	市区	翠园一配变	10	400	320	320
8094	市区	翠园四配变	10	400	320	320
8095	市区	翠园五配变	10	200	160	160
8096	市区	翠园九配变	10	200	160	160
8097	市区	东浜 1# 箱变 T1	10	400	320	320
8098	市区	翠园六配变	10	200	160	160
8099	市区	东浜 2# 箱变 T1	10	400	320	320
8100	市区	翠园八配变	10	400	320	320
8101	市区	东山 1# 箱变 T1	10	630	504	504
8102	市区	10kV 梅花 3#箱变 T1	10	400	320	320
8103	市区	龙城 1#箱变 T1	10	400	320	320
8104	市区	龙城 2#箱变 T1	10	630	504	504
8105	市区	横山 1# 箱变 T1	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
8106	市区	重点泵站配变	10	200	160	160
8107	市区	杨木桥四配变	10	400	320	320
8108	市区	水养场一配变	10	200	160	160
8109	市区	沙滩桥	10	400	320	320
8110	市区	龙村二变	10	200	160	160
8111	市区	东塘村	10	400	320	320
8112	市区	康兴钢板	10	400	320	320
8113	市区	南达石化配变	10	200	0	0
8114	市区	窑厂配变	10	400	320	320
8115	市区	水处理	10	200	160	160
8116	市区	金城湾一配变	10	400	320	320
8117	市区	金城湾乙配变	10	400	320	320
8118	市区	翠园十配变	10	200	160	160
8119	市区	翠园十一配变	10	200	160	160
8120	市区	翠园十二配变	10	200	160	160
8121	市区	翠园十三配变	10	400	320	320
8122	市区	杨树头乙配变	10	400	320	320
8123	市区	加油站北配变	10	400	320	320
8124	市区	产山甲配变	10	400	320	320
8125	市区	青山东三配变	10	400	320	320
8126	市区	江海园配变	10	400	320	320
8127	市区	上里东十三配变	10	400	320	320
8128	市区	上里东十四配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
8129	市区	水压站甲配变	10	200	160	160
8130	市区	杨木桥一配变	10	400	320	320
8131	市区	牛弄三配变	10	200	160	160
8132	市区	壤桥头配变	10	400	320	320
8133	市区	同步带配变	10	200	160	160
8134	市区	前村五配变	10	200	160	160
8135	市区	后湖山	10	315	252	252
8136	市区	河西村联社配变	10	200	160	160
8137	市区	宏净配变	10	400	320	320
8138	市区	中路生态配变	10	400	320	320
8139	市区	麦特福	10	200	160	160
8140	市区	周巷六配变	10	400	320	320
8141	市区	沙滩村委配变	10	400	320	320
8142	市区	明珠	10	200	160	160
8143	市区	东后街一配变	10	50	40	40
8144	市区	张舍市镇配变	10	400	320	320
8145	市区	负来桥配变	10	400	320	320
8146	市区	杨巷十五配变	10	400	320	320
8147	市区	杨巷四配变	10	400	320	320
8148	市区	忍草庵四配变	10	400	320	320
8149	市区	忍草庵乙配变	10	400	320	320
8150	市区	忍草庵丙配变	10	400	320	320
8151	市区	忍草庵丁配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
8152	市区	轻院舍配变	10	400	320	320
8153	市区	青山路甲配变	10	400	320	320
8154	市区	青山三村 1#箱变 T1	10	400	320	320
8155	市区	青山三村 2#箱变 T1	10	400	320	320
8156	市区	桃园二配变	10	400	320	320
8157	市区	桃园三配变	10	400	320	320
8158	市区	桃园四配变	10	400	320	320
8159	市区	王巷二配变	10	400	320	320
8160	市区	王巷三配变	10	400	320	320
8161	市区	王巷四配变	10	400	320	320
8162	市区	王巷五配变	10	400	320	320
8163	市区	王巷六配变	10	400	320	320
8164	市区	弄里配变	10	400	320	320
8165	市区	安西配变	10	400	320	320
8166	市区	河西自然村配变	10	200	160	160
8167	市区	青山路乙配变	10	200	160	160
8168	市区	青松二配变	10	400	320	320
8169	市区	青松三配变	10	200	160	160
8170	市区	华晶一配变	10	400	320	320
8171	市区	华晶家舍配变	10	315	252	252
8172	市区	华晶二配变	10	200	160	160
8173	市区	华晶七配变	10	400	320	320
8174	市区	青山寺一配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
8175	市区	起重厂配变	10	200	160	160
8176	市区	青山寺三配变	10	400	320	320
8177	市区	青山村配变	10	400	320	320
8178	市区	上里东四配变	10	200	160	160
8179	市区	上里东十配变	10	200	160	160
8180	市区	上里东七配变	10	200	160	160
8181	市区	上里东六配变	10	200	160	160
8182	市区	上里东三配变	10	400	320	320
8183	市区	上里东九配变	10	200	160	160
8184	市区	明方南	10	200	160	160
8185	市区	南边村	10	400	320	320
8186	市区	和平村三变	10	400	320	320
8187	市区	和平村二	10	400	320	320
8188	市区	采石场二变	10	200	160	160
8189	市区	万丰排灌	10	200	160	160
8190	市区	植物园配变	10	200	160	160
8191	市区	张桥 1#箱变 T1	10	400	320	320
8192	市区	桃园站 T1	10	1000	800	800
8193	市区	张桥 2#箱变 T1	10	400	320	320
8194	市区	电站二变	10	400	320	320
8195	市区	蓓蕾二配变	10	200	160	160
8196	市区	蓓蕾一配变	10	200	160	160
8197	市区	钱巷二配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
8198	市区	渔三队配变	10	200	160	160
8199	市区	大孙巷配变	10	400	320	320
8200	市区	蓓蕾甲配变	10	100	80	80
8201	市区	檀溪 1#箱变 T1	10	500	367	367
8202	市区	檀溪湾 2#箱变 T1	10	500	382	382
8203	市区	后张村二配变	10	400	320	320
8204	市区	中巷交配变	10	400	298	298
8205	市区	新城	10	200	160	160
8206	市区	庙下四配变	10	200	160	160
8207	市区	码头配变	10	200	160	160
8208	市区	樟青鱼池	10	400	320	320
8209	市区	陈东二变	10	400	243	243
8210	市区	莲毅二变	10	400	249	249
8211	市区	莲毅配变	10	400	320	320
8212	市区	檀溪湾 3#箱变 T1	10	500	400	400
8213	市区	檀溪 4#箱变 T1	10	315	252	252
8214	市区	石塘	10	400	320	320
8215	市区	张庄巷配变	10	400	320	320
8216	市区	中南四配变	10	400	320	320
8217	市区	樟青四变	10	200	160	160
8218	市区	10kV 时代大酒店 T2	10	1250	1000	1000
8219	市区	樟青五变	10	400	320	320
8220	市区	樟青三变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
8221	市区	樟青一变	10	400	308	308
8222	市区	前樟青	10	400	294	294
8223	市区	樟青二变	10	400	221	221
8224	市区	龙泉养配变	10	200	160	160
8225	市区	西村甲配变	10	400	271	271
8226	市区	西村锅炉	10	200	160	160
8227	市区	冠峰厂	10	400	320	320
8228	市区	89001 部队	10	200	160	160
8229	市区	石塘新村	10	200	160	160
8230	市区	中南七配变	10	200	160	160
8231	市区	中南九配变	10	200	160	160
8232	市区	中南十一配变	10	200	160	160
8233	市区	中南十配变	10	200	160	160
8234	市区	中南八配变	10	200	160	160
8235	市区	中南五配变	10	200	160	160
8236	市区	中南三配变	10	200	160	160
8237	市区	中南十八配变	10	200	160	160
8238	市区	后陆巷	10	400	320	320
8239	市区	和平	10	200	160	160
8240	市区	西村乙配变	10	400	307	307
8241	市区	朱家绛	10	400	320	320
8242	市区	和平泵	10	200	160	160
8243	市区	牛塘二变配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
8244	市区	和平村乙变	10	400	320	320
8245	市区	山路单二配变	10	80	64	64
8246	市区	志成电炉	10	200	160	160
8247	市区	周新西灯	10	200	160	160
8248	市区	青松五配变	10	400	320	320
8249	市区	汇景站 T1	10	1250	1000	1000
8250	市区	荣巷街道安居房 2#站 T1	10	1000	800	800
8251	市区	中品配变	10	200	160	160
8252	市区	荣巷街道安居房 3#站 T1	10	500	400	400
8253	市区	蠡湖大道	10	200	160	160
8254	市区	金石路三配变	10	200	160	160
8255	市区	排水管理处	10	200	160	160
8256	市区	工业物	10	200	160	160
8257	市区	美特	10	400	320	320
8258	市区	南兴配变	10	400	320	320
8259	市区	20kV 星湖雅园 4#站 T1	20	800	640	640
8260	市区	10kV 凤屿和院 3#站 T2	10	800	640	640
8261	市区	20kV 星誉雅园 3#站 T3	20	800	640	640
8262	市区	怡路东	10	400	306	306
8263	市区	10kV 文旅城 27#站 T4	10	800	640	640
8264	市区	10kV 逸坤雅园 2#站 T2	10	800	640	640
8265	市区	许巷南配变	10	400	320	320
8266	市区	10kV 文旅城 19#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
8267	市区	10kV 李高 11#箱变 T1	10	630	504	504
8268	市区	10kV 庙新 5#箱变 T1	10	630	504	504
8269	市区	20kV 太湖佳园 6#站 T3	20	800	640	640
8270	市区	扬名 3#站 T1	10	800	640	640
8271	市区	周新东路配变	10	200	160	160
8272	市区	文化馆配变	10	200	160	160
8273	市区	20kV 太湖佳园 7#站 T3	20	800	640	640
8274	市区	20kV 钰璟尚贤居 4#站 T2	20	800	623	623
8275	市区	锡宜高架	10	200	160	160
8276	市区	刘闾路配变	10	200	160	160
8277	市区	10kV 金匮里 12#站 T2	20	800	640	640
8278	市区	20kV 龙渚天澜居 4#站 T3	20	800	640	640
8279	市区	团结六配变	10	400	320	320
8280	市区	后湖山西二变	10	400	320	320
8281	市区	博凯三配变	10	400	320	320
8282	市区	10kV 华著澜庭 2#站 T2	10	800	640	640
8283	市区	10kV 逸坤雅园 4#站 T4	10	800	640	640
8284	市区	晨光 1#箱变 T1	10	630	504	504
8285	市区	10kV 水榭天成 2#站 T4	10	800	640	640
8286	市区	10kV 文旅城 25#站 T3	10	800	640	640
8287	市区	20kV 星湖雅园 6#站 T3	20	800	640	640
8288	市区	10kV 金茂府 8#站 T4	10	800	640	640
8289	市区	10kV 翡翠湾雅园 4#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
8290	市区	10kV 新北 1#箱变 T1	10	630	504	504
8291	市区	20kV 兴想 17#站 T2	20	800	640	640
8292	市区	蠡湖湾铭邸 2#站 T2	10	800	640	640
8293	市区	10kV 天鹅 4#站 T2	10	1250	1000	1000
8294	市区	商业区二	10	400	309	309
8295	市区	20kV 金匱里 8#站 T2	20	800	640	640
8296	市区	10kV 湖湾意境 3#站 T3	10	800	640	640
8297	市区	20kV 明月澜庭 4#站 T1	20	800	640	640
8298	市区	20kV 太湖佳园 7#站 T1	20	800	640	640
8299	市区	10kV 巡塘 1#箱变 T1	10	630	504	504
8300	市区	10kV 文旅城 24#站 T4	10	800	640	640
8301	市区	10kV 湖湾意境 4#站 T1	10	800	640	640
8302	市区	10kV 中央 2#箱变 T1	10	630	504	504
8303	市区	20kV 立信 3#站 T1	20	800	640	640
8304	市区	20kV 立信 3#站 T3	20	800	640	640
8305	市区	20kV 立信 3#站 T4	20	800	640	640
8306	市区	20kV 立信 3#站 T2	20	800	640	640
8307	市区	10kV 湖悦佳园 2#站 T1	10	800	640	640
8308	市区	20kV 立信 2#站 T1	20	800	640	640
8309	市区	20kV 立信 2#站 T2	20	800	640	640
8310	市区	20kV 和顺玖园 3#站 T1	20	800	640	640
8311	市区	20kV 清源听澜居 5#站 T1	20	800	640	640
8312	市区	10kV 秦甲 1#箱变 T1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
8313	市区	太湖法兰配变	10	400	320	320
8314	市区	20kV 吴都雅苑 4#站 T3	20	800	640	640
8315	市区	10kV 凤乐馨兰 3#站 T3	10	800	640	640
8316	市区	20kV 和悦澜庭 8#站 T4	20	800	640	640
8317	市区	10kv 瑞湖 5#站 T3	10	800	640	640
8318	市区	10kv 瑞湖 5#站 T1	10	800	640	640
8319	市区	10kv 瑞湖 5#站 T2	10	800	640	640
8320	市区	10kv 瑞湖 5#站 T4	10	800	640	640
8321	市区	10kV 瑞湖 4#站 T3	10	800	640	640
8322	市区	20kV 吴都雅苑 8#站 T3	20	800	640	640
8323	市区	恒源塑配变	10	400	320	320
8324	市区	石埠甲配变	10	200	160	160
8325	市区	排水管理配变	10	200	160	160
8326	市区	10kV 东山 6#箱变 T1	10	630	504	504
8327	市区	10kV 湖晓兰庭 2#站 T4	10	800	640	640
8328	市区	10kV 瑞湖 4#站 T1	10	800	640	640
8329	市区	10kV 瑞湖 4#站 T2	10	800	640	640
8330	市区	10kV 瑞湖 4#站 T4	10	800	640	640
8331	市区	溪北三配变	10	400	320	320
8332	市区	10kV 华镇 9#箱变 T1	10	630	504	504
8333	市区	20kV 清源听澜居 3#站 T4	20	800	640	640
8334	市区	10kV 铂云溪院 2#站 T3	10	800	640	640
8335	市区	10kV 瑞仕 7#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
8336	市区	10kV 聆湖美墅 3#站 T3	10	800	640	640
8337	市区	市镇六五配变	10	315	252	252
8338	市区	20kV 雪新苑 11#站 T3	20	800	640	640
8339	市区	震球后配变	10	400	320	320
8340	市区	20kV 愉樾雅居 5#站 T4	20	800	640	640
8341	市区	陶巷 1#箱变 T1	10	630	504	504
8342	市区	10kV 澜岸 7#站 T3	10	800	640	640
8343	市区	10kV 塘铁 2#箱变 T1	10	630	504	504
8344	市区	20kV 吴都雅苑 2#站 T4	20	800	640	640
8345	市区	10kV 铂云溪院 3#站 T4	10	800	640	640
8346	市区	峰影二	10	200	160	160
8347	市区	虹桥花园站 T2	10	630	504	504
8348	市区	扬名 2#站 T1	10	800	640	640
8349	市区	10kV 铂云溪院 4#站 T4	10	800	640	640
8350	市区	20kV 星湖雅园 2#站 T1	20	800	640	640
8351	市区	前吴巷二配变	10	400	320	320
8352	市区	10kV 京江苑 1#箱变 T1	10	630	504	504
8353	市区	南泉站 T2	10	1000	800	800
8354	市区	仙富	10	400	320	320
8355	市区	市镇肆配变	10	200	160	160
8356	市区	球墨铸铁	10	250	200	200
8357	市区	洪涛配变	10	200	160	160
8358	市区	冯湾里	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
8359	市区	度污配变	10	200	160	160
8360	市区	10kV 霞村 1#箱变 T1	10	630	504	504
8361	市区	村北	10	400	320	320
8362	市区	龙延村委	10	400	320	320
8363	市区	10kV 奥林站 T1	10	1000	800	800
8364	市区	奥林花园 2#站 T2	10	1250	1000	1000
8365	市区	奥林花园 3#站 T1	10	1250	1000	1000
8366	市区	奥林花园 4#站 T3	10	1250	1000	1000
8367	市区	瑜憬湾 1 号站 T1	10	800	640	640
8368	市区	瑜憬湾 2 号站 T2	10	800	640	640
8369	市区	瑜憬湾 3 号站 T1	10	800	640	640
8370	市区	瑜憬湾 4 号站 T1	10	800	640	640
8371	市区	10kV 王巷 1#箱变 T1	10	400	320	320
8372	市区	红船 1#箱变 T1	10	400	320	320
8373	市区	南泉站 T1	10	1000	800	800
8374	市区	栖云苑 1#站 T1	10	1000	800	800
8375	市区	栖云苑 1#站 T2	10	1000	800	800
8376	市区	鸿基 3#站 T2	10	800	640	640
8377	市区	蠡湖人家 5#站 T1	10	1250	1000	1000
8378	市区	蠡湖人家 5#站 T4	10	1250	1000	1000
8379	市区	江南景园 1 # 箱变 T1	10	400	320	320
8380	市区	江南景园 2 # 箱变 T1	10	500	357	357
8381	市区	张舍市场配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
8382	市区	鸭绿桥	10	200	160	160
8383	市区	南张北	10	200	160	160
8384	市区	陆甲里东	10	200	160	160
8385	市区	陆甲里西	10	200	160	160
8386	市区	北桥头	10	200	160	160
8387	市区	鸿基 1#站 T1	10	800	640	640
8388	市区	鸿基 2#站 T1	10	800	640	640
8389	市区	鸿基 3#站 T1	10	800	640	640
8390	市区	10kV 铂云溪院 2#站 T1	10	800	640	640
8391	市区	万科 9#站 T1	10	1250	1000	1000
8392	市区	沙泾村配变	10	400	320	320
8393	市区	太湖北甲	10	400	320	320
8394	市区	梅园东配变	10	200	160	160
8395	市区	红山 2#站 T4	10	1000	800	800
8396	市区	莫巷 1#箱变 T1	10	400	320	320
8397	市区	花汇苑 5#站 T1	10	1000	800	800
8398	市区	花汇苑 5#站 T3	10	1000	800	800
8399	市区	水乡苑 3 号站 T1	10	1000	800	800
8400	市区	水乡苑 3 号站 T2	10	1000	800	800
8401	市区	瑜憬湾 1 号站 T2	10	800	640	640
8402	市区	瑜憬湾 2 号站 T1	10	800	640	640
8403	市区	瑜憬湾 3 号站 T2	10	800	640	640
8404	市区	瑜憬湾 4 号站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
8405	市区	石柱贰	10	400	320	320
8406	市区	柴泉苑 1#站 T1	10	630	504	504
8407	市区	柴泉苑 2#站 T1	10	630	504	504
8408	市区	医院十一变	10	200	160	160
8409	市区	污处配变	10	200	160	160
8410	市区	锡星苑 3#站 T1	10	1000	800	800
8411	市区	锡星苑 3#站 T2	10	1000	800	800
8412	市区	山水名园站 T3	10	800	611	611
8413	市区	山水名园站 T2	10	800	603	603
8414	市区	山水名园站 T1	10	800	640	640
8415	市区	湖滨壹号 2#站 T2	10	800	640	640
8416	市区	大箕山 4#站 T2	10	1000	800	800
8417	市区	青山配变	10	200	160	160
8418	市区	戴巷一配变	10	400	320	320
8419	市区	农贸	10	400	320	320
8420	市区	柏树上	10	200	160	160
8421	市区	10kV 住友 1#箱变 T1	10	630	504	504
8422	市区	住友 2#箱变 T1	10	630	504	504
8423	市区	住友 3#箱变 T1	10	630	504	504
8424	市区	邓听配变	10	200	160	160
8425	市区	香料厂一变	10	400	320	320
8426	市区	香料厂二变	10	400	320	320
8427	市区	水乡苑 4#站 T1	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
8428	市区	水乡苑 4#站 T2	10	1000	800	800
8429	市区	水乡苑 5#站 T1	10	800	640	640
8430	市区	水乡苑 5#站 T2	10	800	640	640
8431	市区	华镇 1#箱变 T1	10	630	504	504
8432	市区	10kV 华镇 2#箱变 T1	10	630	504	504
8433	市区	华镇 3#箱变 T1	10	400	320	320
8434	市区	天鹅 4#站 T1	10	1250	1000	1000
8435	市区	天鹅 4#站 T3	10	1250	1000	1000
8436	市区	庵西东配变	10	200	160	160
8437	市区	大通路灯配变	10	200	160	160
8438	市区	万顺灯	10	200	160	160
8439	市区	万科 9#站 T3	10	1250	1000	1000
8440	市区	20kV 吴都雅苑 6#站 T1	20	800	640	640
8441	市区	北村巷变	10	400	320	320
8442	市区	10kV 申梅苑 1#站 T3	10	800	640	640
8443	市区	10kV 山湖嘉院 2#站 T1	10	800	640	640
8444	市区	10kV 康悦熙园 1#站 T2	10	800	640	640
8445	市区	20kV 和喜瑞园 5#T2	20	800	640	640
8446	市区	10kV 福安状元里 2#站 T4	10	800	640	640
8447	市区	10kV 瑞仕 6#站 T1	10	800	640	640
8448	市区	上里东八配变	10	400	320	320
8449	市区	10kV 文旅城 21#站 T1	10	800	640	640
8450	市区	20kV 和喜瑞园 2#站 T3	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
8451	市区	10kV 青山 3#箱变 T1	10	630	504	504
8452	市区	西村社区配变	10	400	320	320
8453	市区	10kV 熙华雅苑 2#站 T2	10	800	607	607
8454	市区	10kV 梅梁 1#箱变 T1	10	630	504	504
8455	市区	龙业配变	10	400	320	320
8456	市区	20kV 愉樾雅居 9#站 T1	20	800	640	640
8457	市区	10kV 石街 1#箱变 T1	10	630	504	504
8458	市区	20kV 山水澜园 5#站 T3	20	800	640	640
8459	市区	迎辉五配变	10	200	160	160
8460	市区	20kV 山水澜园 3#站 T3	20	800	640	640
8461	市区	鲍家庄配变	10	400	320	320
8462	市区	10kV 文旅城 6#站 T1	10	800	640	640
8463	市区	10kV 文旅城 6#站 T3	10	800	640	640
8464	市区	10kV 文旅城 6#站 T4	10	800	640	640
8465	市区	10kV 文旅城 6#站 T2	10	800	640	640
8466	市区	路通电子配变	10	400	320	320
8467	市区	水产场四配变	10	200	160	160
8468	市区	星晨毛绒配变	10	400	320	320
8469	市区	20kV 凤起和苑 5#站 T4	20	800	640	640
8470	市区	20kV 吴都雅苑 9#站 T3	20	800	640	640
8471	市区	10kV 文旅城 22#站 T4	10	800	640	640
8472	市区	工艺部配变	10	400	320	320
8473	市区	裕村别墅	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
8474	市区	10kV 文旅城 7#站 T1	10	800	640	640
8475	市区	10kV 文旅城 7#站 T3	10	800	640	640
8476	市区	10kV 文旅城 7#站 T4	10	800	640	640
8477	市区	10kV 文旅城 7#站 T2	10	800	640	640
8478	市区	松壹配变	10	200	82	82
8479	市区	胡埭一配变	10	200	160	160
8480	市区	10kV 申梅苑 1#站 T4	10	800	640	640
8481	市区	20kV 雅居乐 8#站 T3	20	800	640	640
8482	市区	上里东十五配变	10	400	320	320
8483	市区	20kV 辰风云庭 2#站 T2	20	800	640	640
8484	市区	10kV 西园 9#箱变 T1	10	630	504	504
8485	市区	10kV 翡翠湾雅园 3#站 T2	10	800	640	640
8486	市区	10kV 铁巷 6#箱变 T1	10	630	504	504
8487	市区	10kV 军路 2#箱变 T1	10	630	504	504
8488	市区	10kV 塘前 3#箱变 T1	10	630	504	504
8489	市区	20kV 山水澜园 4#站 T2	20	800	640	640
8490	市区	20kV 祥翼 3#站 T1	20	800	640	640
8491	市区	加油站新村配变	10	400	320	320
8492	市区	10kV 横山 2#箱变 T1	10	630	504	504
8493	市区	10kV 湖滨 1#箱变 T1	10	630	504	504
8494	市区	10kV 峰湖 1#箱变 T1	10	630	504	504
8495	市区	20kV 海悦花园 5#站 T3	20	800	640	640
8496	市区	20kV 海悦花园 5#站 T1	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
8497	市区	20kV 海悦花园 5#站 T2	20	800	640	640
8498	市区	20kV 海悦花园 5#站 T4	20	800	640	640
8499	市区	20kV 立信 5#站 T4	20	800	640	640
8500	市区	10kV 水星 3#箱变 T1	10	630	504	504
8501	市区	20kV 悦喜瑞园 3#站 T3	20	800	640	640
8502	市区	大张北配变	10	400	320	320
8503	市区	环湖 2#箱变 T1	10	400	320	320
8504	市区	梅园公墓配变	10	400	320	320
8505	市区	古竹五配变	10	400	301	301
8506	市区	20kV 清源听澜居 6#站 T1	20	800	640	640
8507	市区	10kV 映湖玖园 2#站 T1	10	800	640	640
8508	市区	20kV 和喜瑞园 6#T3	20	800	640	640
8509	市区	20kV 凤起和苑 4#站 T1	20	800	640	640
8510	市区	10kV 瑞仕 4#站 T4	10	800	640	640
8511	市区	10kV 聆湖美墅 3#站 T2	10	800	640	640
8512	市区	10kV 雪嶂 1#箱变 T1	10	400	320	320
8513	市区	20kV 星湖雅园 5#站 T4	20	800	640	640
8514	市区	10kV 文旅城 19#站 T2	10	800	640	640
8515	市区	10kV 印湖 2#站 T1	10	800	640	640
8516	市区	20kV 和顺玖园 2#站 T4	20	800	640	640
8517	市区	10kV 福安状元里 6#站 T2	10	800	640	640
8518	市区	铂晨名筑 4#站 T1	20	800	640	640
8519	市区	10kV 李高 10#箱变 T1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
8520	市区	20kV 凤起和苑 4#站 T3	20	800	640	640
8521	市区	20kV 香馨苑 6#站 T1	20	800	640	640
8522	市区	20kV 和悦澜庭 6#站 T3	20	800	640	640
8523	市区	张舍村委	10	400	320	320
8524	市区	10kV 雁栖园 2#站 T1	10	800	640	640
8525	市区	20kV 玉兰 18#站 T2	20	800	640	640
8526	市区	20kV 玉兰 18#站 T1	20	800	640	640
8527	市区	10kV 旺安佳园 3#站 T1	10	800	640	640
8528	市区	10kV 方泉 22#站 T3	10	800	640	640
8529	市区	10kV 普睿 1#箱变 T1	10	630	504	504
8530	市区	10kV 铁巷 3#箱变 T1	10	630	504	504
8531	市区	20kV 凤凰璟园 7#站 T3	20	800	640	640
8532	市区	20kV 凤凰璟园 7#站 T1	20	800	640	640
8533	市区	20kV 凤凰璟园 7#站 T2	20	800	640	640
8534	市区	20kV 凤凰璟园 7#站 T4	20	800	640	640
8535	市区	20kV 雪新苑 12#站 T2	20	800	640	640
8536	市区	山西下配变	10	400	320	320
8537	市区	10kV 金匱里 12#站 T1	20	800	640	640
8538	市区	高车朵	10	400	320	320
8539	市区	凯发苑五	10	400	320	320
8540	市区	10kV 姚湾 5#箱变 T1	10	630	504	504
8541	市区	新华四变	10	400	320	320
8542	市区	10kV 翠景 1#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
8543	市区	10kV 壬港 1#箱变 T1	10	630	504	504
8544	市区	幸福弄	10	400	320	320
8545	市区	钱古桥东	10	400	320	320
8546	市区	檀溪湾 14#箱变 T1	10	630	504	504
8547	市区	10kV 庙圩 2#箱变 T1	10	630	504	504
8548	市区	10kV 华著澜庭 2#站 T3	10	800	640	640
8549	市区	10kV 文旅城 24#站 T1	10	800	640	640
8550	市区	10kV 福安状元里 6#站 T3	10	800	640	640
8551	市区	东大堤路灯二配变	10	200	160	160
8552	市区	10kV 珺悦雅苑 3#站 T2	10	800	640	640
8553	市区	严唐巷一配变	10	200	160	160
8554	市区	10kV 东大 1#箱变 T1	10	630	504	504
8555	市区	20kV 凤凰璟园 6#站 T3	20	800	640	640
8556	市区	20kV 凤凰璟园 6#站 T1	20	800	640	640
8557	市区	20kV 凤凰璟园 6#站 T2	20	800	640	640
8558	市区	20kV 凤凰璟园 6#站 T4	20	800	640	640
8559	市区	10kV 香槟 6#站 T1	10	800	640	640
8560	市区	10kV 香槟 6#站 T3	10	800	640	640
8561	市区	10kV 香槟 6#站 T2	10	800	640	640
8562	市区	10kV 香槟 6#站 T4	10	800	640	640
8563	市区	10kV 富雅 2#站 T1	10	800	640	640
8564	市区	10kV 富雅 2#站 T2	10	800	640	640
8565	市区	10kV 分校 4#箱变 T1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
8566	市区	10kV 映湖玖园 4#站 T2	10	800	640	640
8567	市区	10kV 永翰 1#箱变	10	630	504	504
8568	市区	10kV 水榭天成 3#站 T1	10	800	640	640
8569	市区	10kV 福安状元里 6#站 T4	10	800	640	640
8570	市区	10kV 香槟 7#站 T3	10	800	640	640
8571	市区	10kV 香槟 7#站 T1	10	800	640	640
8572	市区	10kV 香槟 7#站 T2	10	800	640	640
8573	市区	10kV 香槟 7#站 T4	10	800	640	640
8574	市区	20kV 祥翼 5#站 T4	20	800	640	640
8575	市区	20kV 辰风云庭 2#站 T1	20	800	640	640
8576	市区	科瑞兹配变	10	400	320	320
8577	市区	10kV 文旅城 27#站 T1	10	800	640	640
8578	市区	20kV 金匱里 7#站 T3	20	800	640	640
8579	市区	10kV 青山 4#箱变 T1	10	630	488	488
8580	市区	20kV 辰风云庭 5#站 T4	20	800	640	640
8581	市区	20kV 祥翼 3#站 T2	20	800	640	640
8582	市区	10kV 河庄 1#箱变 T1	10	630	504	504
8583	市区	20kV 韵月华苑 1#站 T2	20	800	640	640
8584	市区	20kV 龙渚天澜居 2#站 T1	20	800	640	640
8585	市区	10kV 杨工 1#箱变	10	400	320	320
8586	市区	华亨机械	10	400	320	320
8587	市区	10kV 金茂府 6#站 T4	10	800	640	640
8588	市区	10kV 小溪 1#箱变 T1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
8589	市区	10kV 铁巷 5#箱变 T1	10	630	504	504
8590	市区	凯发苑四	10	400	320	320
8591	市区	10kV 黄湾 2#箱变 T1	10	630	504	504
8592	市区	20kV 悦园 8#站 T1	20	800	640	640
8593	市区	20kV 悦园 8#站 T2	20	800	640	640
8594	市区	20kV 悦园 9#站 T1	20	800	640	640
8595	市区	20kV 悦园 9#站 T3	20	800	640	640
8596	市区	20kV 悦园 9#站 T4	20	800	640	640
8597	市区	20kV 悦园 9#站 T2	20	800	640	640
8598	市区	20kV 愉樾雅居 2#站 T3	20	800	640	640
8599	市区	10kV 水榭天成 3#站 T2	10	800	640	640
8600	市区	20kV 悦园 10#站 T1	20	800	640	640
8601	市区	20kV 悦园 10#站 T2	20	800	640	640
8602	市区	20kV 悦园 10#站 T3	20	800	640	640
8603	市区	20kV 悦园 10#站 T4	20	800	640	640
8604	市区	20kV 悦园 11#站 T1	20	800	640	640
8605	市区	20kV 悦园 11#站 T2	20	800	640	640
8606	市区	路耿下村配变	10	400	320	320
8607	市区	兴隆二	10	400	320	320
8608	市区	同苑新村二	10	400	320	320
8609	市区	10kV 澜岸 7#站 T4	10	800	640	640
8610	市区	10kV 西郊佳苑 2#站 T1	10	1000	800	800
8611	市区	20kV 和璟蓝园 2#站 T3	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
8612	市区	20kV 愉樾雅居 5#站 T1	20	800	640	640
8613	市区	10kV 福安状元里 7#站 T3	10	800	640	640
8614	市区	10kV 华镇 4#箱变 T1	10	630	504	504
8615	市区	荣军 4#箱变 T1	10	630	504	504
8616	市区	10kV 蒋浜 3#箱变 T1	10	630	504	504
8617	市区	李林巷	10	400	320	320
8618	市区	10kV 文旅城 22#站 T2	10	800	640	640
8619	市区	10kV 西园 13#箱变 T1	10	630	504	504
8620	市区	裕村别墅二变	10	400	320	320
8621	市区	10kV 凤乐馨兰 3#站 T4	10	800	640	640
8622	市区	20kV 兴想 17#站 T4	20	800	640	640
8623	市区	20kV 吴都雅苑 2#站 T2	20	800	640	640
8624	市区	10kV 文旅城 17#站 T4	10	800	640	640
8625	市区	10kV 环湖 10#箱变 T1	10	630	504	504
8626	市区	20kV 清源听澜居 7#站 T1	20	800	640	640
8627	市区	10kV 澜岸 8#站 T1	10	800	640	640
8628	市区	10kV 幸福里 9#站 T2	10	800	640	640
8629	市区	20kV 星元 6#站 T2	20	800	640	640
8630	市区	10kV 湖悦佳园 2#站 T4	10	800	640	640
8631	市区	10kV 建华 2#箱变 T1	10	630	504	504
8632	市区	铂晨名筑 3#站 T1	20	800	640	640
8633	市区	永兴配变	10	400	320	320
8634	市区	10kV 板桥 2#箱变 T1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
8635	市区	20kV 和喜瑞园 5#T4	20	800	640	640
8636	市区	20kV 凤起和苑 5#站 T1	20	800	640	640
8637	市区	20kV 依联园 10#站 T1	20	800	640	640
8638	市区	20kV 和悦澜庭 4#站 T1	20	800	640	640
8639	市区	10kV 闽江 1#箱变 T1	10	630	504	504
8640	市区	迎辉新村三配变	10	400	320	320
8641	市区	迎辉新村四配变	10	400	320	320
8642	市区	迎辉新村	10	200	160	160
8643	市区	绳线厂配变	10	400	320	320
8644	市区	北闸泵配变	10	200	160	160
8645	市区	江溪桥配变	10	200	160	160
8646	市区	基康里甲配变	10	400	320	320
8647	市区	安活	10	400	320	320
8648	市区	营业所配变	10	200	160	160
8649	市区	西河头一配变	10	200	146	146
8650	市区	塘降上配变	10	400	320	320
8651	市区	西贡村	10	400	320	320
8652	市区	10kV 蔡皇 2#箱变 T1	10	400	320	320
8653	市区	20kV 星誉雅园 2#站 T2	20	800	640	640
8654	市区	10kV 金茂府 5#站 T2	10	800	640	640
8655	市区	医院十五配变	10	400	320	320
8656	市区	部队油库	10	200	160	160
8657	市区	裕村楼下四变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
8658	市区	渔港村中配变	10	200	160	160
8659	市区	蔡巷上	10	400	320	320
8660	市区	化工厂五	10	400	320	320
8661	市区	南山寺前	10	200	160	160
8662	市区	蔡村东配变	10	200	160	160
8663	市区	10kV 蠡湖壹号 6#站 T1	10	800	640	640
8664	市区	20kV 祥翼 2#站 T4	20	800	640	640
8665	市区	10kV 板桥 3#箱变 T1	10	630	504	504
8666	市区	20kV 铂晨名筑 5#站 T3	20	800	640	640
8667	市区	10kV 华侨 1#箱变 T1	10	630	504	504
8668	市区	机械	10	200	160	160
8669	市区	20kV 吴都雅苑 5#站 T3	20	800	640	640
8670	市区	10kV 文旅城 18#站 T1	10	800	640	640
8671	市区	10kV 金匱里 14#站 T1	20	800	640	640
8672	市区	花汇西队	10	400	320	320
8673	市区	20kV 凤凰璟园 4#站 T3	20	800	640	640
8674	市区	20kV 凤凰璟园 4#站 T1	20	800	640	640
8675	市区	20kV 凤凰璟园 4#站 T2	20	800	640	640
8676	市区	20kV 凤凰璟园 4#站 T4	20	800	640	640
8677	市区	10kV 文旅城 24#站 T2	10	800	640	640
8678	市区	10kV 幸福里 8#站 T3	10	800	640	640
8679	市区	乐山十配变	10	400	320	320
8680	市区	20kV 凤凰璟园 5#站 T3	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
8681	市区	20kV 凤凰璟园 5#站 T1	20	800	640	640
8682	市区	20kV 凤凰璟园 5#站 T2	20	800	640	640
8683	市区	20kV 凤凰璟园 5#站 T4	20	800	640	640
8684	市区	蠡湖湾铭邸 1#站 T1	10	800	640	640
8685	市区	灯泡厂配变	10	400	320	320
8686	市区	明丰二配变	10	400	320	320
8687	市区	市镇四配变	10	400	320	320
8688	市区	20kV 山水澜园 5#站 T2	20	800	640	640
8689	市区	20kV 和悦澜庭 6#站 T4	20	800	640	640
8690	市区	20kV 鸿基 38#站 T2	20	800	640	640
8691	市区	10kV 东坞 2#箱变 T1	10	630	504	504
8692	市区	学校二配变	10	200	160	160
8693	市区	东浜二配变	10	400	320	320
8694	市区	20kV 金匱里 10#站 T2	20	800	640	640
8695	市区	10kV 万湖 1#箱变 T1	10	400	320	320
8696	市区	20kV 山水澜园 3#站 T2	20	800	640	640
8697	市区	10kV 文旅城 16#站 T2	10	800	640	640
8698	市区	旺安村二配变	10	400	320	320
8699	市区	锡海桥配变	10	400	320	320
8700	市区	彭公桥一变	10	400	320	320
8701	市区	王巷上配变	10	400	320	320
8702	市区	起重厂二配变	10	400	320	320
8703	市区	开发区	10	250	200	200

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
8704	市区	吴二湾	10	250	200	200
8705	市区	长槽河配变	10	200	160	160
8706	市区	前张野配变	10	200	160	160
8707	市区	王家湾配变	10	200	160	160
8708	市区	五号桥	10	200	160	160
8709	市区	轻疗养配变	10	200	160	160
8710	市区	龙延草屋配变	10	200	160	160
8711	市区	碧波西	10	400	320	320
8712	市区	轻农场	10	200	160	160
8713	市区	新农场	10	400	320	320
8714	市区	周巷上配变	10	400	320	320
8715	市区	王巷七配变	10	400	320	320
8716	市区	旺安配变	10	200	160	160
8717	市区	落霞桥配变	10	200	160	160
8718	市区	徐巷一配变	10	400	320	320
8719	市区	10kV 建筑 1#箱变 T1	10	630	504	504
8720	市区	电力厂配变	10	400	320	320
8721	市区	乌叨咀配变	10	200	160	160
8722	市区	杨巷配变	10	200	160	160
8723	市区	上山配变	10	200	160	160
8724	市区	部队农场配变	10	200	160	160
8725	市区	三星钢球	10	200	160	160
8726	市区	10kV 溪岸 5#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
8727	市区	10kV 溪岸 5#站 T2	10	800	640	640
8728	市区	10kV 溪岸 5#站 T3	10	800	640	640
8729	市区	10kV 溪岸 5#站 T4	10	800	640	640
8730	市区	忍草庵一配变	10	400	320	320
8731	市区	农工商	10	400	320	320
8732	市区	震湖桥	10	200	160	160
8733	市区	万科 1#站 T1	10	1250	1000	1000
8734	市区	万科 2#站 T1	10	1250	1000	1000
8735	市区	万科 3#站 T1	10	1250	1000	1000
8736	市区	万科 4#站 T1	10	1250	1000	1000
8737	市区	鱼花路配变	10	200	160	160
8738	市区	电站七配变	10	200	160	160
8739	市区	裕村二配变	10	160	128	128
8740	市区	韩巷配变	10	200	160	160
8741	市区	高巷七配变	10	200	95	95
8742	市区	高村巷配变	10	200	160	160
8743	市区	园区路灯配变	10	400	320	320
8744	市区	万泉金属	10	400	320	320
8745	市区	娱乐中心	10	400	320	320
8746	市区	安全滑触线	10	200	160	160
8747	市区	赵周浜	10	200	160	160
8748	市区	10kV 珺悦雅苑 2#站 T1	10	800	640	640
8749	市区	李巷十三配变	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
8750	市区	湖服装	10	315	252	252
8751	市区	轧钢	10	200	160	160
8752	市区	农实验配变	10	400	320	320
8753	市区	景园路配变	10	200	160	160
8754	市区	油泵配变	10	400	320	320
8755	市区	环能配变	10	200	160	160
8756	市区	湖滨苑 2#站 T1	10	800	640	640
8757	市区	湖滨苑 2#站 T2	10	800	640	640
8758	市区	10kV 湖滨苑 1#站 T1	10	800	640	640
8759	市区	茶场	10	400	320	320
8760	市区	湖景村配变	10	400	320	320
8761	市区	孙家湾配变	10	200	160	160
8762	市区	张伯桥南配变	10	400	320	320
8763	市区	徐巷十七配变	10	200	160	160
8764	市区	新兴泵厂配变	10	200	160	160
8765	市区	查巷三配变	10	200	160	160
8766	市区	潘氏包装配变	10	400	320	320
8767	市区	秦巷休配变	10	200	160	160
8768	市区	查巷配变	10	200	160	160
8769	市区	青龙山一配变	10	400	320	320
8770	市区	青龙村二配变	10	400	320	320
8771	市区	青龙村配变	10	315	252	252
8772	市区	青龙配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
8773	市区	联合三配变	10	200	160	160
8774	市区	渔工商配变	10	400	320	320
8775	市区	学基地配变	10	200	160	160
8776	市区	茅城山配变	10	400	320	320
8777	市区	师医院配变	10	400	320	320
8778	市区	余坎山配变	10	400	320	320
8779	市区	青龙山二配变	10	100	80	80
8780	市区	湖景山林配变	10	200	160	160
8781	市区	湖景队配变	10	200	160	160
8782	市区	青桥配变	10	400	320	320
8783	市区	方湖水车头配变	10	400	320	320
8784	市区	花汇苑 3#站 T1	10	800	640	640
8785	市区	花汇苑 3#站 T2	10	800	640	640
8786	市区	龙延村	10	400	320	320
8787	市区	漕头西 2	10	200	160	160
8788	市区	西头二变	10	400	320	320
8789	市区	湖滨苑 3#站 T1	10	800	640	640
8790	市区	湖滨苑 3#站 T2	10	800	640	640
8791	市区	10kV 中皇 1#箱变 T1	10	630	504	504
8792	市区	10kV 中皇 3#箱变 T1	10	400	320	320
8793	市区	10kV 中皇 4#箱变 T1	10	630	504	504
8794	市区	灵山 6#箱变 T1	10	630	504	504
8795	市区	扬名 2#站 T2	10	1250	1000	1000

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
8796	市区	扬名 3#站 T3	10	1250	1000	1000
8797	市区	扬名 3#站 T2	10	1250	1000	1000
8798	市区	荣青山配变	10	200	160	160
8799	市区	大箕西湾二配变	10	400	320	320
8800	市区	大箕村配变	10	400	320	320
8801	市区	大箕新村一配变	10	400	320	320
8802	市区	地震站	10	200	160	160
8803	市区	公园灯配变	10	400	320	320
8804	市区	风景管理配变	10	200	160	160
8805	市区	10kV 柏树 1#箱变 T1	10	630	504	504
8806	市区	扬名 2#站 T3	10	1250	1000	1000
8807	市区	素兰 1#箱变 T1	10	500	400	400
8808	市区	汤巷东	10	400	320	320
8809	市区	神州佳苑 56 所#1 箱变 T1	10	630	504	504
8810	市区	神州佳苑 56 所#2 箱变 T1	10	630	504	504
8811	市区	马巷南配变	10	400	320	320
8812	市区	雪溪房产	10	200	160	160
8813	市区	10kV 剑桥 1#站 T2	10	800	603	603
8814	市区	10kV 剑桥 1#站 T1	10	800	631	631
8815	市区	10kV 剑桥 3#站 T1	10	800	640	640
8816	市区	10kV 剑桥 2#站 T2	10	800	640	640
8817	市区	10kV 剑桥 2#站 T1	10	800	606	606
8818	市区	10kV 剑桥 4#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
8819	市区	杜家安居二配变	10	400	320	320
8820	市区	军民路南配变	10	200	160	160
8821	市区	军民路北配变	10	400	320	320
8822	市区	西山脚一配变	10	200	160	160
8823	市区	西山脚二配变	10	400	320	320
8824	市区	梅场二配变	10	100	80	80
8825	市区	洪口墩配变	10	200	160	160
8826	市区	丁巷十三配变	10	100	80	80
8827	市区	徐部队配变	10	400	320	320
8828	市区	徐部队二配变	10	400	320	320
8829	市区	徐休所配变	10	400	320	320
8830	市区	东街二变	10	400	320	320
8831	市区	农机厂	10	200	160	160
8832	市区	胡埭镇	10	400	320	320
8833	市区	粮站二变	10	200	160	160
8834	市区	丰收桥	10	400	320	320
8835	市区	东盛巷	10	200	160	160
8836	市区	丰收桥	10	200	160	160
8837	市区	西溪变	10	400	320	320
8838	市区	后沙滩二变	10	200	160	160
8839	市区	石柱头甲	10	400	320	320
8840	市区	下场西	10	400	320	320
8841	市区	潘贵庄	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
8842	市区	鸿翔包装	10	400	320	320
8843	市区	老别墅区配变	10	400	320	320
8844	市区	洪翔村委丁配变	10	400	320	320
8845	市区	塑料厂五配变	10	400	320	320
8846	市区	物流配变	10	400	320	320
8847	市区	鸿翔村委丙配变	10	400	320	320
8848	市区	中弄潭配变	10	400	320	320
8849	市区	西村丙配变	10	400	320	320
8850	市区	钱古桥西	10	400	320	320
8851	市区	杨木北溪	10	400	320	320
8852	市区	朝东西	10	200	160	160
8853	市区	南巷二	10	400	320	320
8854	市区	田舍二配变	10	400	320	320
8855	市区	西太湖站 T1	10	1000	800	800
8856	市区	隐秀苑 4 号站 T1	10	800	640	640
8857	市区	隐秀苑 5 号站 T1	10	800	640	640
8858	市区	龙世 3#箱变 T1	10	630	504	504
8859	市区	金色江南四期 2#站 T1	10	800	640	640
8860	市区	金色江南四期 3#站 T1	10	800	640	640
8861	市区	新村一配变	10	400	320	320
8862	市区	太湖西	10	315	252	252
8863	市区	景丽东苑 1#站 T1	10	1000	800	800
8864	市区	湖滨路商业街站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
8865	市区	金色江南四期 4#站 T1	10	800	640	640
8866	市区	荣巷 1#站 T1	10	1000	800	800
8867	市区	陶巷 4#箱变 T1	10	630	504	504
8868	市区	陶巷 5#箱变 T1	10	630	504	504
8869	市区	孙巷九配变	10	200	160	160
8870	市区	山路单三配变	10	80	64	64
8871	市区	山路单四配变	10	80	64	64
8872	市区	山路单五配变	10	80	64	64
8873	市区	山路单六配变	10	80	64	64
8874	市区	山路单七配变	10	80	64	64
8875	市区	山路单八配变	10	80	64	64
8876	市区	大浮南	10	400	312	312
8877	市区	花汇苑 6#站 T1	10	1000	800	800
8878	市区	花汇新村	10	200	160	160
8879	市区	花汇新村 3	10	400	320	320
8880	市区	蔡巷东配变	10	200	160	160
8881	市区	虎弄北配变	10	200	160	160
8882	市区	钱家巷三配变	10	400	320	320
8883	市区	查子巷配变	10	400	320	320
8884	市区	西胡灯配变	10	200	160	160
8885	市区	天鹅 1#站 T1	10	1250	1000	1000
8886	市区	路灯科技东路配变	10	200	160	160
8887	市区	山路单一配变	10	80	64	64

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
8888	市区	梁湖 3#站 T1	10	630	504	504
8889	市区	锡星苑 1#站 T4	10	800	640	640
8890	市区	锡星苑 2#站 T1	10	1250	1000	1000
8891	市区	景明房产 T1	10	630	504	504
8892	市区	北横山配变	10	200	160	160
8893	市区	20kV 太湖佳园 7#站 T2	20	800	640	640
8894	市区	石塘周配变	10	200	160	160
8895	市区	20kV 明月澜庭 4#站 T3	20	800	640	640
8896	市区	10kV 芳华名庭 1#站 T1	10	800	640	640
8897	市区	杨木桥	10	400	320	320
8898	市区	10kV 庙桥 2#箱变 T1	10	630	504	504
8899	市区	20kV 和喜瑞园 6#T4	20	800	640	640
8900	市区	饭箩墩北配变	10	400	320	320
8901	市区	东大池配变	10	400	320	320
8902	市区	大池梁巷配变	10	400	320	320
8903	市区	20kV 海悦花园 6#站 T3	20	800	640	640
8904	市区	20kV 海悦花园 6#站 T1	20	800	640	640
8905	市区	20kV 海悦花园 6#站 T2	20	800	640	640
8906	市区	20kV 海悦花园 6#站 T4	20	800	640	640
8907	市区	20kV 水乡苑 30#站 T3	20	800	640	640
8908	市区	20kV 水乡苑 30#站 T1	20	800	640	640
8909	市区	20kV 水乡苑 30#站 T2	20	800	640	640
8910	市区	团结新村十二配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
8911	市区	太湖助剂	10	400	320	320
8912	市区	10kV 文旅城 16#站 T1	10	800	640	640
8913	市区	10kV 华著澜庭 1#站 T1	10	800	640	640
8914	市区	10kV 贝斯 1#箱变 T1	10	630	504	504
8915	市区	桃园新配变	10	400	320	320
8916	市区	桃园五配变	10	400	320	320
8917	市区	东工地配变	10	400	320	320
8918	市区	西工地配变	10	400	320	320
8919	市区	大箕经配变	10	400	320	320
8920	市区	10kV 蒋浜 1#箱变 T1	10	630	504	504
8921	市区	10kV 映湖玖园 3#站 T3	10	800	640	640
8922	市区	20kV 水乡苑 30#站 T4	20	800	640	640
8923	市区	20kV 海悦花园 7#站 T1	20	800	640	640
8924	市区	20kV 海悦花园 7#站 T2	20	800	640	640
8925	市区	渔工商二配变	10	200	160	160
8926	市区	20kV 吴都雅苑 3#站 T4	20	800	640	640
8927	市区	20kV 和顺玖园 4#站 T3	20	800	640	640
8928	市区	10kV 小箕 5#箱变 T1	10	630	504	504
8929	市区	20kV 水乡苑 29#站 T3	20	800	640	640
8930	市区	20kV 水乡苑 29#站 T1	20	800	640	640
8931	市区	20kV 水乡苑 29#站 T4	20	800	640	640
8932	市区	20kV 水乡苑 29#站 T2	20	800	640	640
8933	市区	20kV 雪新苑 10#站 T4	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
8934	市区	20kV 辰风云庭 5#站 T3	20	800	640	640
8935	市区	20kV 畅意雅院 2#站 T4	20	800	640	640
8936	市区	10kV 普睿 7#箱变 T1	10	630	504	504
8937	市区	太湖如院 6#站 T3	10	800	640	640
8938	市区	10kV 聆湖雅筑 3#站 T3	10	800	640	640
8939	市区	20kV 太湖佳园 7#站 T4	20	800	640	640
8940	市区	10kV 庙圩 1#箱变 T1	10	630	504	504
8941	市区	20kV 金匱里 10#站 T1	20	800	640	640
8942	市区	20kV 清源听澜居 7#站 T2	20	800	640	640
8943	市区	连杆村六配变	10	400	320	320
8944	市区	徐巷二配变	10	400	320	320
8945	市区	10kV 时代大酒店 T1	10	1000	800	800
8946	市区	10kV 康悦熙园 2#站 T1	10	800	640	640
8947	市区	寺后底配变	10	200	160	160
8948	市区	农贸市场	10	400	320	320
8949	市区	20kV 传奇 2#站 T1	20	800	640	640
8950	市区	20kV 传奇 2#站 T3	20	800	640	640
8951	市区	20kV 传奇 2#站 T4	20	800	640	640
8952	市区	20kV 传奇 2#站 T2	20	800	640	640
8953	市区	20kV 传奇 3#站 T1	20	800	640	640
8954	市区	陆井丙配变	10	400	320	320
8955	市区	鸿桥乙配变	10	200	160	160
8956	市区	荣巷市场配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
8957	市区	20kV 传奇 3#站 T3	20	800	640	640
8958	市区	20kV 传奇 3#站 T4	20	800	640	640
8959	市区	20kV 传奇 3#站 T2	20	800	640	640
8960	市区	20kV 传奇 1#站 T1	20	800	640	640
8961	市区	20kV 传奇 1#站 T2	20	800	640	640
8962	市区	杜家安居六配变	10	400	320	320
8963	市区	张巷四配变	10	200	160	160
8964	市区	10kV 铂庭 4#站 T2	10	800	640	640
8965	市区	10kV 小箕 4#箱变 T1	10	400	320	320
8966	市区	10kV 瑞仕 6#站 T2	10	800	640	640
8967	市区	10kV 香樟园 15#站 T3	10	800	640	640
8968	市区	20kV 依联园 10#站 T3	20	800	640	640
8969	市区	10kV 琚悦雅苑 4#站 T1	10	800	640	640
8970	市区	10kV 水榭天成 2#站 T2	10	800	640	640
8971	市区	扬锡店配变	10	200	160	160
8972	市区	10kV 安堂 1#箱变 T1	10	630	504	504
8973	市区	10kV 陆栖居 2#站 T2	10	800	640	640
8974	市区	10kV 天骄 3#箱变 T1	10	400	320	320
8975	市区	20kV 愉樾雅居 8#站 T4	20	800	640	640
8976	市区	10kV 澜岸 9#站 T3	10	800	640	640
8977	市区	20kV 辰风云庭 3#站 T1	20	800	640	640
8978	市区	20kV 铂晨名筑 5#站 T4	20	800	640	640
8979	市区	10kV 西园 10#箱变 T1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
8980	市区	10kV 九松 1#箱变 T1	10	630	504	504
8981	市区	10kV 铂庭 7#站 T2	10	800	640	640
8982	市区	20kV 雅居乐 7#站 T3	20	800	640	640
8983	市区	街伍配变	10	400	320	320
8984	市区	10kV 聆湖雅筑 3#站 T4	10	800	640	640
8985	市区	20kV 贡湖苑 12#站 T1	20	800	640	640
8986	市区	景丽东苑 1#站 T2	10	1000	800	800
8987	市区	10kV 文旅城 17#站 T1	10	800	640	640
8988	市区	太湖如院 6#站 T4	10	800	640	640
8989	市区	20kV 雪新苑 10#站 T1	20	800	640	640
8990	市区	20kV 愉樾雅居 7#站 T3	20	800	640	640
8991	市区	20kV 龙渚天澜居 5#站 T1	20	800	640	640
8992	市区	10kV 马波 1#箱变 T1	10	630	504	504
8993	市区	疗养院配变	10	400	320	320
8994	市区	上里东五配变	10	400	303	303
8995	市区	10kV 西园 5#箱变 T1	10	630	504	504
8996	市区	10kV 湖晓兰庭 1#站 T3	10	800	640	640
8997	市区	10kV 华著澜庭 1#站 T3	10	800	640	640
8998	市区	10kV 映湖玖园 3#站 T2	10	800	640	640
8999	市区	20kV 雅居乐 7#站 T1	20	800	640	640
9000	市区	20kV 愉樾雅居 4#站 T3	20	800	640	640
9001	市区	10kV 珺悦雅苑 3#站 T1	10	800	640	640
9002	市区	10kV 香樟园 14#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
9003	市区	10kV 香樟园 14#站 T2	10	800	640	640
9004	市区	王夹里甲	10	400	320	320
9005	市区	10kV 山湖嘉院 2#站 T2	10	800	640	640
9006	市区	20kV 清源听澜居 4#站 T3	20	800	640	640
9007	市区	10kV 陆栖居 1#站 T1	10	800	640	640
9008	市区	10kV 圣芭 9#站 T1	10	800	640	640
9009	市区	10kV 姚湾 4#箱变 T1	10	630	504	504
9010	市区	沈甲里	10	400	320	320
9011	市区	玉兰苑 2#箱变 T1	10	630	504	504
9012	市区	10kV 香樟园 13#站 T3	10	800	640	640
9013	市区	10kV 香樟园 13#站 T1	10	800	640	640
9014	市区	10kV 香樟园 13#站 T2	10	800	640	640
9015	市区	20kV 凤起和苑 6#站 T4	20	800	640	640
9016	市区	10kV 雪印 3#箱变 T1	10	400	320	320
9017	市区	20kV 悦园 15#站 T2	20	800	640	640
9018	市区	10kV 圩田 3#箱变 T1	10	400	320	320
9019	市区	10kV 香樟园 13#站 T4	10	800	640	640
9020	市区	玉兰苑 3#箱变 T1	10	630	504	504
9021	市区	晓阳二配变	10	400	320	320
9022	市区	10kV 香樟园 15#站 T1	10	800	640	640
9023	市区	10kV 香樟园 15#站 T2	10	800	640	640
9024	市区	10kV 香樟园 15#站 T4	10	800	640	640
9025	市区	秦甲里	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
9026	市区	新加路	10	400	320	320
9027	市区	20kV 清源听澜居 2#站 T1	20	800	640	640
9028	市区	20kV 清源听澜居 4#站 T4	20	800	640	640
9029	市区	10kV 山水嘉庭 3#站 T4	10	800	640	640
9030	市区	弯头厂二配变	10	400	320	320
9031	市区	10kV 华著澜庭 1#站 T2	10	800	640	640
9032	市区	10kV 澜岸 9#站 T2	10	800	640	640
9033	市区	轴承厂三变	10	400	320	320
9034	市区	锡拖东	10	400	320	320
9035	市区	汤巷	10	400	320	320
9036	市区	锡拖西	10	400	320	320
9037	市区	王夹里	10	400	320	320
9038	市区	10kV 观山 1#箱变 T1	10	630	504	504
9039	市区	军民路	10	400	320	320
9040	市区	龙渚村委	10	400	320	320
9041	市区	20kV 钰璟尚贤居 3#站 T1	20	800	613	613
9042	市区	20kV 愉樾雅居 3#站 T3	20	800	640	640
9043	市区	太湖如院 6#站 T2	10	800	640	640
9044	市区	华庄小区二变	10	400	320	320
9045	市区	10kV 幸福里 10#站 T2	10	400	320	320
9046	市区	怡园二	10	400	320	320
9047	市区	孙巷二配变	10	400	320	320
9048	市区	建设变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
9049	市区	怡园一	10	400	320	320
9050	市区	20kV 畅意雅院 3#站 T4	20	800	640	640
9051	市区	10kV 翠园 1#箱变 T1	10	630	504	504
9052	市区	前湾	10	200	160	160
9053	市区	郁巷	10	100	80	80
9054	市区	后湾	10	200	160	160
9055	市区	柑桔所	10	200	160	160
9056	市区	漆塘小区东	10	400	320	320
9057	市区	军六北队配变	10	400	320	320
9058	市区	军六村配变	10	400	320	320
9059	市区	乐山苑十二配变	10	200	160	160
9060	市区	乐山苑九配变	10	400	320	320
9061	市区	乐山苑八配变	10	400	320	320
9062	市区	乐山四配变	10	400	320	320
9063	市区	梅梁新村八配变	10	400	320	320
9064	市区	梅梁丙配变	10	400	320	320
9065	市区	时新纺配变	10	400	320	320
9066	市区	梅梁桥配变	10	400	320	320
9067	市区	振兴路二配变	10	400	320	320
9068	市区	雪云路灯	10	200	160	160
9069	市区	黄泥岑下	10	200	160	160
9070	市区	军南村	10	400	320	320
9071	市区	浒水里	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
9072	市区	跃进茶	10	400	320	320
9073	市区	芮巷南	10	200	160	160
9074	市区	西林九队	10	400	320	320
9075	市区	纺水队配变	10	200	160	160
9076	市区	纺水产配变	10	200	160	160
9077	市区	镇水产	10	200	160	160
9078	市区	马商乙	10	50	40	40
9079	市区	马商甲	10	200	160	160
9080	市区	马商业	10	400	320	320
9081	市区	服务用品	10	200	160	160
9082	市区	前龙潭配变	10	200	160	160
9083	市区	乐山苑十一配变	10	400	320	320
9084	市区	乐山苑十配变	10	400	320	320
9085	市区	张沈古	10	400	320	320
9086	市区	远田里	10	200	160	160
9087	市区	塘前村	10	400	320	320
9088	市区	杨张头	10	400	320	320
9089	市区	船丰	10	200	160	160
9090	市区	杨沈古	10	400	320	320
9091	市区	沈古	10	400	320	320
9092	市区	西站头	10	200	160	160
9093	市区	金鸡岭配变	10	200	160	160
9094	市区	星乐织配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
9095	市区	西华路灯配变	10	200	160	160
9096	市区	环卫管配变	10	200	160	160
9097	市区	冯巷十五配变	10	400	320	320
9098	市区	公安消防配变	10	400	320	320
9099	市区	惠湾里甲配变	10	400	320	320
9100	市区	肖巷二配变	10	200	160	160
9101	市区	扬湾里配变	10	400	320	320
9102	市区	许夹里配变	10	400	320	320
9103	市区	南洋电器配变	10	400	320	320
9104	市区	乐山苑五配变	10	400	320	320
9105	市区	乐山苑六配变	10	400	320	320
9106	市区	乐山苑一配变	10	400	320	320
9107	市区	乐山六配变	10	400	320	320
9108	市区	乐山五配变	10	400	320	320
9109	市区	乐山苑二配变	10	400	320	320
9110	市区	乐山苑三配变	10	400	320	320
9111	市区	乐山七配变	10	400	320	320
9112	市区	乐山配变	10	400	320	320
9113	市区	翼铁配变	10	400	320	320
9114	市区	赵巷五配变	10	200	160	160
9115	市区	龙山寺配变	10	200	160	160
9116	市区	薛夹里配变	10	400	320	320
9117	市区	杨巷一变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
9118	市区	张桥东	10	200	160	160
9119	市区	张桥头三	10	400	320	320
9120	市区	沙木桥配变	10	400	320	320
9121	市区	毛纺贰配变	10	200	160	160
9122	市区	化工械配变	10	400	320	320
9123	市区	山庄头	10	200	160	160
9124	市区	市镇八九配变	10	200	160	160
9125	市区	茶场村配变	10	200	160	160
9126	市区	梅梁新村一配变	10	315	252	252
9127	市区	梅梁甲配变	10	400	320	320
9128	市区	梅梁丁配变	10	400	320	320
9129	市区	梅梁乙配变	10	400	320	320
9130	市区	梅梁新村七配变	10	400	320	320
9131	市区	梅梁新村六配变	10	400	320	320
9132	市区	梅梁新村五配变	10	400	320	320
9133	市区	梅梁新村二配变	10	400	320	320
9134	市区	梅梁新村三配变	10	400	320	320
9135	市区	梅梁新村十配变	10	400	320	320
9136	市区	梅梁新村四配变	10	400	320	320
9137	市区	上头巷三	10	200	160	160
9138	市区	三通机械	10	200	160	160
9139	市区	吴塘新建配变	10	200	160	160
9140	市区	吴塘桥配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
9141	市区	园上	10	200	160	160
9142	市区	康山头	10	200	160	160
9143	市区	康山西	10	200	160	160
9144	市区	王村庄贰配变	10	400	320	320
9145	市区	水厂	10	400	320	320
9146	市区	西林街	10	400	320	320
9147	市区	南巷五	10	100	80	80
9148	市区	白旄东	10	200	160	160
9149	市区	办事处配变	10	400	320	320
9150	市区	乐山苑十三配变	10	200	160	160
9151	市区	科茂塑胶配变	10	200	160	160
9152	市区	金锡机械配变	10	200	160	160
9153	市区	越祥机械配变	10	200	160	160
9154	市区	振华纺织配变	10	400	320	320
9155	市区	胜丰鞋材配变	10	200	160	160
9156	市区	孙蒋巷三配变	10	400	320	320
9157	市区	20kV 东顾巷 3#站 T1	20	1000	800	800
9158	市区	20kV 东顾巷 3#站 T2	20	1000	800	800
9159	市区	20kV 东顾巷 3#站 T3	20	1000	800	800
9160	市区	20kV 东顾巷 4#站 T1	20	1000	800	800
9161	市区	20kV 东顾巷 4#站 T2	20	1000	800	800
9162	市区	20kV 东顾巷 5#站 T1	20	1000	800	800
9163	市区	20kV 东顾巷 5#站 T2	20	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
9164	市区	20kV 东顾巷 5#站 T3	20	1000	800	800
9165	市区	20kV 仙河苑 21#站 T1	20	1000	800	800
9166	市区	20kV 仙河苑 21#站 T2	20	1000	800	800
9167	市区	20kV 仙河苑 22#站 T1	20	1000	800	800
9168	市区	20kV 仙河苑 22#站 T2	20	1000	800	800
9169	市区	东浜三配变	10	200	160	160
9170	市区	方湖村委一	10	400	320	320
9171	市区	20kV 丰裕苑 2#站 T1	20	1000	800	800
9172	市区	20kV 丰裕苑 2#站 T2	20	1000	800	800
9173	市区	20kV 丰裕苑 2#站 T3	20	1000	800	800
9174	市区	普明	10	400	320	320
9175	市区	20kV 丰裕苑 3#站 T1	20	1000	800	800
9176	市区	20kV 丰裕苑 3#站 T2	20	1000	800	800
9177	市区	宠物中心	10	200	137	137
9178	市区	10kV 瑜憬湾 10#站 T2	10	1000	800	800
9179	市区	武警	10	400	320	320
9180	市区	大浮后西	10	200	160	160
9181	市区	20kV 蓝庭 2#站 T1	20	1000	800	800
9182	市区	20kV 蓝庭 2#站 T2	20	1000	800	800
9183	市区	裕村楼下一	10	400	320	320
9184	市区	裕村楼下二	10	400	320	320
9185	市区	裕村楼下三	10	400	320	320
9186	市区	裕村村一	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
9187	市区	裕村村二	10	400	320	320
9188	市区	裕村村三	10	400	320	320
9189	市区	西塘二变	10	400	320	320
9190	市区	建华二	10	200	160	160
9191	市区	20kV 天鹅 12#站 T1	20	800	640	640
9192	市区	20kV 天鹅 12#站 T2	20	800	640	640
9193	市区	20kV 天鹅 13#站 T1	20	800	640	640
9194	市区	20kV 天鹅 13#站 T2	20	800	640	640
9195	市区	20kV 天鹅 14#站 T1	20	800	640	640
9196	市区	20kV 天鹅 14#站 T2	20	800	640	640
9197	市区	20kV 天鹅 14#站 T3	20	800	640	640
9198	市区	20kV 天鹅 14#站 T4	20	800	640	640
9199	市区	20kV 魅力 3#站 T1	20	1000	800	800
9200	市区	20kV 魅力 3#站 T2	20	1000	800	800
9201	市区	万家	10	200	160	160
9202	市区	10kV 长广溪 1#站 T2	10	500	400	400
9203	市区	里华路二	10	400	320	320
9204	市区	龙延后东	10	400	320	320
9205	市区	10kV 独月 2#箱变 T1	10	630	504	504
9206	市区	10kV 瑜憬湾 9#站 T1	10	1000	800	800
9207	市区	10kV 瑜憬湾 9#站 T2	10	1000	800	800
9208	市区	10kV 瑜憬湾 10#站 T1	10	1000	800	800
9209	市区	新建下配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
9210	市区	金通三配变	10	400	320	320
9211	市区	金通一配变	10	200	123	123
9212	市区	南泉一配变	10	400	320	320
9213	市区	南泉二配变	10	400	320	320
9214	市区	南泉三配变	10	400	320	320
9215	市区	10kV 环湖 5#箱变 T1	10	630	504	504
9216	市区	20kV 魅力 2#站 T1	20	1000	800	800
9217	市区	20kV 魅力 2#站 T2	20	1000	800	800
9218	市区	20kV 天鹅 15#站 T1	20	800	640	640
9219	市区	20kV 天鹅 15#站 T2	20	800	640	640
9220	市区	20kV 天鹅 15#站 T3	20	800	640	640
9221	市区	20kV 天鹅 15#站 T4	20	800	640	640
9222	市区	20kV 天鹅 16#站 T1	20	800	640	640
9223	市区	20kV 天鹅 16#站 T2	20	800	640	640
9224	市区	北湾二配变	10	400	320	320
9225	市区	桃园路	10	400	308	308
9226	市区	科工委配变	10	200	160	160
9227	市区	康乐路	10	400	320	320
9228	市区	朝霞新村三	10	400	320	320
9229	市区	20kV 玉兰 2#站 T2	20	800	640	640
9230	市区	20kV 玉兰 2#站 T1	20	800	640	640
9231	市区	20kV 玉兰 3#站 T1	20	800	640	640
9232	市区	20kV 玉兰 3#站 T2	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
9233	市区	20kV 玉兰 4#站 T1	20	1000	800	800
9234	市区	20kV 玉兰 4#站 T2	20	1000	800	800
9235	市区	20kV 玉兰 5#站 T1	20	1000	800	800
9236	市区	20kV 玉兰 5#站 T2	20	1000	800	800
9237	市区	电培配变	10	400	320	320
9238	市区	10kV 富安华庭 2#站 T1	10	1000	800	800
9239	市区	10kV 富安华庭 2#站 T2	10	1000	800	800
9240	市区	柴泉新村二配变	10	400	320	320
9241	市区	油巷配变	10	200	160	160
9242	市区	轧辊变四	10	400	320	320
9243	市区	轧辊变三	10	400	320	320
9244	市区	轧辊变二	10	400	320	320
9245	市区	轧辊变一	10	400	320	320
9246	市区	胡埭西街	10	200	160	160
9247	市区	10kV 落霞苑 7#站 T1	10	800	640	640
9248	市区	10kV 落霞苑 7#站 T2	10	800	640	640
9249	市区	20kV 钰璟尚贤居 2#站 T1	20	800	640	640
9250	市区	10kV 金匱里 14#站 T4	20	800	640	640
9251	市区	园育苗二配变	10	200	160	160
9252	市区	20kV 悦园 5#站 T1	20	800	640	640
9253	市区	20kV 悦园 5#站 T2	20	800	640	640
9254	市区	20kV 吴都雅苑 7#站 T2	20	800	640	640
9255	市区	海鹰配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
9256	市区	轻院三配变	10	200	160	160
9257	市区	20kV 悦园 7#站 T3	20	800	640	640
9258	市区	10kV 聆湖美墅 4#站 T1	10	800	640	640
9259	市区	20kV 悦园 7#站 T2	20	800	640	640
9260	市区	20kV 悦园 7#站 T4	20	800	640	640
9261	市区	敬老院十三配变	10	400	320	320
9262	市区	20kV 金匱里 7#站 T1	20	800	640	640
9263	市区	20kV 畅意雅院 2#站 T2	20	800	640	640
9264	市区	10kV 袁塘 3#箱变 T1	10	630	504	504
9265	市区	10kV 瑞仕 5#站 T4	10	800	640	640
9266	市区	板桥村	10	400	320	320
9267	市区	20kV 和悦澜庭 8#站 T1	20	800	640	640
9268	市区	20kV 愉樾雅居 3#站 T2	20	800	640	640
9269	市区	10kV 中央 1#箱变 T1	10	630	504	504
9270	市区	20kV 悦园 6#站 T1	20	800	640	640
9271	市区	20kV 悦园 6#站 T2	20	800	640	640
9272	市区	青山东四配变	10	200	160	160
9273	市区	10kV 福安状元里 7#站 T1	10	800	640	640
9274	市区	20kV 悦园 7#站 T1	20	800	640	640
9275	市区	20kV 玉兰 19#站 T1	20	800	640	640
9276	市区	20kV 玉兰 19#站 T3	20	800	640	640
9277	市区	20kV 玉兰 19#站 T4	20	800	640	640
9278	市区	20kV 玉兰 19#站 T2	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
9279	市区	蠡江配变	10	200	160	160
9280	市区	侣港村配变	10	400	320	320
9281	市区	20kV 信诚 8#站 T1	20	800	640	640
9282	市区	20kV 信诚 8#站 T3	20	800	640	640
9283	市区	20kV 信诚 8#站 T4	20	800	640	640
9284	市区	20kV 信诚 8#站 T2	20	800	640	640
9285	市区	10kV 凤屿和院 4#站 T3	10	800	640	640
9286	市区	20kV 清源听澜居 2#站 T2	20	800	640	640
9287	市区	20kV 雅居乐 7#站 T2	20	800	640	640
9288	市区	10kV 山湖嘉院 1#站 T4	10	800	640	640
9289	市区	10kV 铂云溪院 4#站 T1	10	800	640	640
9290	市区	10kV 福安状元里 4#站 T3	10	800	640	640
9291	市区	10kV 康悦熙园 2#站 T4	10	800	640	640
9292	市区	20kV 河滨 5#站 T1	20	800	640	640
9293	市区	20kV 河滨 5#站 T3	20	800	640	640
9294	市区	20kV 河滨 5#站 T4	20	800	640	640
9295	市区	20kV 河滨 5#站 T2	20	800	640	640
9296	市区	10kV 香樟园 9#站 T2	10	800	640	640
9297	市区	10kV 香樟园 2#站 T4	10	800	640	640
9298	市区	东堤路灯	10	200	160	160
9299	市区	20kV 悦喜瑞园 3#站 T2	20	800	640	640
9300	市区	铂晨名筑 4#站 T4	20	800	640	640
9301	市区	10kV 西园 2#箱变 T1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
9302	市区	20kV 畅意雅院 2#站 T3	20	800	640	640
9303	市区	裕村楼下五配变	10	400	320	320
9304	市区	20kV 祥翼 2#站 T1	20	800	640	640
9305	市区	10kV 凤屿和院 2#站 T2	10	800	640	640
9306	市区	10kV 庙圩 4#箱变 T1	10	630	504	504
9307	市区	10kV 英郡 7#站 T1	10	800	640	640
9308	市区	10kV 英郡 7#站 T2	10	800	640	640
9309	市区	迎辉新村一配变	10	200	160	160
9310	市区	10kV 普睿 5#箱变 T1	10	630	504	504
9311	市区	10kV 落霞苑 9#站 T2	10	800	640	640
9312	市区	10kV 聆湖美墅 2#站 T2	10	800	640	640
9313	市区	10kV 金茂府 5#站 T3	10	800	640	640
9314	市区	启龙机床配变	10	400	276	276
9315	市区	严唐巷四配变	10	400	320	320
9316	市区	铂晨名筑 2#站 T2	20	800	640	640
9317	市区	黄巷乙	10	400	320	320
9318	市区	20kV 雅居乐 8#站 T1	20	800	640	640
9319	市区	血防所配变	10	400	320	320
9320	市区	铂晨名筑 3#站 T2	20	800	640	640
9321	市区	20kV 韵月华苑 1#站 T1	20	800	640	640
9322	市区	10kV 方泉 22#站 T2	10	800	640	640
9323	市区	10kV 天鹅 4#站 T4	10	1250	1000	1000
9324	市区	20kV 和喜瑞园 3#站 T1	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
9325	市区	10kV 蠡园人才公寓 1#站 T3	10	800	572	572
9326	市区	10kV 维依 3#箱变 T1	10	630	504	504
9327	市区	10kV 二钢 1#箱变 T1	10	630	504	504
9328	市区	20kV 龙渚天澜居 3#站 T2	20	800	640	640
9329	市区	20kV 愉樾雅居 3#站 T4	20	800	640	640
9330	市区	10kV 东降 2#箱变 T1	10	630	504	504
9331	市区	冷拉型钢配变	10	400	320	320
9332	市区	青龙村甲配变	10	400	320	320
9333	市区	兴龙业配变	10	400	320	320
9334	市区	10kV 山水嘉庭 1#站 T2	10	800	640	640
9335	市区	20kV 星誉雅园 3#站 T1	20	800	640	640
9336	市区	20kV 凤起和苑 4#站 T4	20	800	640	640
9337	市区	灵秀茶场配变	10	400	320	320
9338	市区	10kV 铂庭 7#站 T4	10	800	601	601
9339	市区	华瑞机械	10	400	320	320
9340	市区	20kV 雅居乐 6#站 T4	20	800	640	640
9341	市区	20kV 海岸城 5#站 T1	20	800	640	640
9342	市区	20kV 海岸城 5#站 T2	20	800	640	640
9343	市区	20kV 海岸城 6#站 T1	20	800	640	640
9344	市区	20kV 海岸城 6#站 T3	20	800	640	640
9345	市区	20kV 海岸城 6#站 T4	20	800	640	640
9346	市区	20kV 海岸城 6#站 T2	20	800	640	640
9347	市区	20kV 海岸城 7#站 T1	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
9348	市区	20kV 海岸城 7#站 T3	20	800	640	640
9349	市区	20kV 海岸城 7#站 T4	20	800	640	640
9350	市区	20kV 海岸城 7#站 T2	20	800	640	640
9351	市区	20kV 清源听澜居 2#站 T3	20	800	640	640
9352	市区	蠡湖湾铭邸 2#站 T1	10	800	640	640
9353	市区	10kV 东山 7#箱变 T1	10	630	504	504
9354	市区	10kV 瑞仕 4#站 T1	10	800	640	640
9355	市区	20kV 河滨 4#站 T1	20	800	640	640
9356	市区	20kV 河滨 4#站 T2	20	800	640	640
9357	市区	20kV 雪新苑 7#站 T1	20	800	640	640
9358	市区	20kV 雪新苑 7#站 T2	20	800	640	640
9359	市区	20kV 雪新苑 8#站 T1	20	800	640	640
9360	市区	20kV 雪新苑 8#站 T3	20	800	640	640
9361	市区	20kV 雪新苑 8#站 T4	20	800	640	640
9362	市区	20kV 雪新苑 8#站 T2	20	800	640	640
9363	市区	青山二村 2#箱变 T1	10	630	504	504
9364	市区	10kV 铂云溪院 2#站 T4	10	800	640	640
9365	市区	10kV 塘前 2#箱变 T1	10	630	504	504
9366	市区	10kV 瑞湖 2#站 T1	10	800	640	640
9367	市区	10kV 瑞湖 2#站 T2	10	800	640	640
9368	市区	10kV 瑞湖 3#站 T1	10	800	640	640
9369	市区	10kV 瑞湖 3#站 T2	10	800	640	640
9370	市区	10kV 瑞湖 3#站 T3	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
9371	市区	10kV 瑞湖 3#站 T4	10	800	640	640
9372	市区	20kV 愉樾雅居 8#站 T2	20	800	640	640
9373	市区	河埭中学配变	10	200	160	160
9374	市区	军转办五配变	10	200	160	160
9375	市区	河埭张桥配变	10	200	160	160
9376	市区	20kV 凤起和苑 2#站 T3	20	800	640	640
9377	市区	20kV 凤起和苑 2#站 T1	20	800	640	640
9378	市区	20kV 吴都雅苑 5#站 T2	20	800	640	640
9379	市区	20kV 凤起和苑 2#站 T2	20	800	640	640
9380	市区	20kV 凤起和苑 2#站 T4	20	800	640	640
9381	市区	20kV 雪新苑 11#站 T4	20	800	640	640
9382	市区	20kV 依联园 8#站 T1	20	800	640	640
9383	市区	20kV 依联园 8#站 T3	20	800	640	640
9384	市区	20kV 依联园 8#站 T4	20	800	640	640
9385	市区	20kV 依联园 8#站 T2	20	800	640	640
9386	市区	20kV 凤起和苑 3#站 T3	20	800	640	640
9387	市区	20kV 凤起和苑 3#站 T1	20	800	640	640
9388	市区	20kV 凤起和苑 3#站 T2	20	800	640	640
9389	市区	20kV 凤起和苑 3#站 T4	20	800	640	640
9390	市区	10kV 圣芭 11#站 T1	10	800	640	640
9391	市区	10kV 金匮里 14#站 T3	20	800	640	640
9392	市区	20kV 依联园 9#站 T1	20	800	640	640
9393	市区	20kV 依联园 9#站 T3	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
9394	市区	20kV 依联园 9#站 T4	20	800	640	640
9395	市区	20kV 依联园 9#站 T2	20	800	640	640
9396	市区	10kV 九丰 1#箱变 T1	10	630	504	504
9397	市区	10kV 小南湾 3#站 T2	10	630	504	504
9398	市区	10kV 鑫龙 3#站 T2	10	800	640	640
9399	市区	大庆渡假	10	200	160	160
9400	市区	箸坞里	10	400	320	320
9401	市区	停车场四	10	400	303	303
9402	市区	南村路西	10	400	320	320
9403	市区	新街十二	10	400	320	320
9404	市区	谢古泵站	10	200	160	160
9405	市区	大浮电站	10	200	160	160
9406	市区	漆塘茶场	10	200	160	160
9407	市区	漆塘新村乙变	10	315	252	252
9408	市区	漆塘小区西	10	400	320	320
9409	市区	漆塘新村	10	400	320	320
9410	市区	漆塘外水配变	10	400	320	320
9411	市区	林果场站 T4	10	1250	1000	1000
9412	市区	小袁巷甲配变	10	400	320	320
9413	市区	兰化疗养	10	200	160	160
9414	市区	严唐巷甲配变	10	400	320	320
9415	市区	严唐巷乙配变	10	400	320	320
9416	市区	严唐巷丙配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
9417	市区	兽医站配变	10	200	160	160
9418	市区	二市政甲配变	10	200	160	160
9419	市区	二市政乙配变	10	200	160	160
9420	市区	园艺桥	10	200	160	160
9421	市区	二市政丙配变	10	200	160	160
9422	市区	西桥头四配变	10	400	320	320
9423	市区	奥林花园配变	10	400	320	320
9424	市区	北村路东	10	400	320	320
9425	市区	北村路西	10	400	320	320
9426	市区	谢古桥	10	400	320	320
9427	市区	漆塘谢古	10	400	320	320
9428	市区	漆塘南村	10	400	320	320
9429	市区	东山头	10	400	320	320
9430	市区	漆塘街	10	400	320	320
9431	市区	西村丁配变	10	200	160	160
9432	市区	新街六	10	400	320	320
9433	市区	宅休所配变	10	400	320	320
9434	市区	麻袋厂配变	10	400	320	320
9435	市区	医师院	10	200	160	160
9436	市区	江南学院三配变	10	400	320	320
9437	市区	江南学院二配变	10	400	320	320
9438	市区	江南学院一配变	10	400	320	320
9439	市区	许巷四配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
9440	市区	上荣丙配变	10	400	320	320
9441	市区	江大教师村公配所 T1	10	1000	800	800
9442	市区	六一四所三配变	10	200	160	160
9443	市区	六一四所二配变	10	400	320	320
9444	市区	大池路乙配变	10	400	320	320
9445	市区	龚村配变	10	400	320	320
9446	市区	龚村乙配变	10	400	309	309
9447	市区	拜香桥	10	200	160	160
9448	市区	建筑设计配变	10	200	160	160
9449	市区	联盟配变	10	200	160	160
9450	市区	邵格里配变	10	200	160	160
9451	市区	后边巷配变	10	200	160	160
9452	市区	南双沟	10	400	320	320
9453	市区	上仓桥配变	10	200	160	160
9454	市区	上沿山配变	10	200	160	160
9455	市区	张庄配变	10	200	160	160
9456	市区	华藏寺东	10	400	320	320
9457	市区	华藏部队	10	100	80	80
9458	市区	军队	10	200	160	160
9459	市区	华藏寺	10	200	160	160
9460	市区	湖减震配变	10	400	320	320
9461	市区	西巷头	10	200	160	160
9462	市区	华藏西	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
9463	市区	滨桥头配变	10	200	160	160
9464	市区	村山村西配变	10	200	160	160
9465	市区	场部	10	200	160	160
9466	市区	孟湾配变	10	400	320	320
9467	市区	西溪路灯配变	10	400	320	320
9468	市区	西浜甲配变	10	400	320	320
9469	市区	张巷浜配变	10	400	320	320
9470	市区	产山 1#箱变 T1	10	400	320	320
9471	市区	孙巷楼配变	10	400	320	320
9472	市区	产山 2#箱变 T1	10	100	80	80
9473	市区	锡星苑 2#站 T3	10	1250	1000	1000
9474	市区	龙山橡胶	10	200	160	160
9475	市区	20kV 辰风云庭 3#站 T3	20	800	640	640
9476	市区	10kV 盛荣雅园 1#站 T3	10	800	640	640
9477	市区	后巷十三配变	10	400	320	320
9478	市区	10kV 湖悦佳园 1#站 T2	10	800	640	640
9479	市区	10kV 文旅城 28#站 T2	10	800	640	640
9480	市区	10kV 天湖 5#站 T2	10	800	640	640
9481	市区	10kV 帝泊湾 3#站 T3	10	800	640	640
9482	市区	20kV 尚锦 18#站 T4	20	800	640	640
9483	市区	杜新配变	10	400	320	320
9484	市区	10kV 开发 2#箱变 T1	10	630	504	504
9485	市区	20kV 香馨苑 3#站 T3	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
9486	市区	10kV 文旅城 8#站 T2	10	800	640	640
9487	市区	宏实配变	10	400	320	320
9488	市区	恒通电表二配变	10	400	320	320
9489	市区	10kV 太湖如院 5#站 T2	10	800	640	640
9490	市区	10kV 蠡湖壹号 3#站 T1	10	800	640	640
9491	市区	10kV 文旅城 8#站 T3	10	800	640	640
9492	市区	10kV 文旅城 15#站 T4	10	800	640	640
9493	市区	10kV 柏树 3#箱变 T1	10	400	320	320
9494	市区	10kV 龙湖天璞 1#站 T4	10	800	640	640
9495	市区	10kV 天湖 5#站 T3	10	800	640	640
9496	市区	10kV 金茂府 2#站 T1	10	800	640	640
9497	市区	10kV 金茂府 4#站 T1	10	800	640	640
9498	市区	10kV 金茂府 4#站 T2	10	800	640	640
9499	市区	10kV 太湖如院 5#站 T4	10	800	640	640
9500	市区	10kV 太湖如院 4#站 T2	10	800	640	640
9501	市区	10kV 蠡湖壹号 3#站 T2	10	800	640	640
9502	市区	10kV 蠡湖壹号 3#站 T3	10	800	640	640
9503	市区	10kV 龙湖天璞 1#站 T1	10	800	640	640
9504	市区	管厂三配变	10	400	320	320
9505	市区	10kV 五庙 2#箱变 T1	10	400	320	320
9506	市区	20kV 香馨苑 4#站 T2	20	800	640	640
9507	市区	10kV 太湖如院 4#站 T3	10	800	640	640
9508	市区	正茂配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
9509	市区	周巷上二配变	10	400	320	320
9510	市区	10kV 金茂府 2#站 T2	10	800	640	640
9511	市区	10kV 金茂府 2#站 T3	10	800	640	640
9512	市区	10kV 金茂府 2#站 T4	10	800	640	640
9513	市区	10kV 帝泊湾 1#站 T1	10	800	640	640
9514	市区	10kV 文旅城 8#站 T1	10	800	640	640
9515	市区	叶巷七配变	10	400	320	320
9516	市区	长镇三配变	10	400	320	320
9517	市区	20kV 尚锦 18#站 T2	20	800	640	640
9518	市区	10kV 天湖 7#站 T2	10	800	640	640
9519	市区	10kV 天湖 6#站 T2	10	800	640	640
9520	市区	20kV 天禧 8#站 T2	20	800	640	640
9521	市区	20kV 愉樾雅居 10#站 T2	20	800	640	640
9522	市区	10kV 帝泊湾 2#站 T3	10	800	640	640
9523	市区	10kV 澜岸 6#站 T4	10	800	640	640
9524	市区	10kV 帝泊湾 1#站 T2	10	800	640	640
9525	市区	10kV 澜岸 6#站 T1	10	800	640	640
9526	市区	10kV 太湖如院 2#站 T1	10	800	640	640
9527	市区	20kV 星元 2#站 T3	20	800	640	640
9528	市区	10kV 金茂府 3#站 T1	10	800	640	640
9529	市区	10kV 金茂府 3#站 T3	10	800	640	640
9530	市区	10kV 金茂府 3#站 T4	10	800	640	640
9531	市区	10kV 槟园 3#站 T4	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
9532	市区	10kV 天湖 7#站 T1	10	800	640	640
9533	市区	10kV 赤咀 3#箱变 T1	10	630	207	207
9534	市区	10kV 梁溪警苑站 T2	10	800	640	640
9535	市区	后李村配变	10	200	160	160
9536	市区	10kV 天骄 6#箱变 T1	10	630	504	504
9537	市区	20kV 尚锦 18#站 T1	20	800	640	640
9538	市区	20kV 兴想 14#站 T4	20	800	640	640
9539	市区	杜家安居七配变	10	400	320	320
9540	市区	20kV 香馨苑 3#站 T1	20	800	640	640
9541	市区	10kV 澜岸 6#站 T3	10	800	640	640
9542	市区	10kV 太湖如院 3#站 T3	10	800	640	640
9543	市区	皮电配变	10	400	320	320
9544	市区	20kV 兴想 14#站 T1	20	800	628	628
9545	市区	20kV 仙河苑 32#站 T2	20	1000	800	800
9546	市区	10kV 听涛 3#箱变 T1	10	400	320	320
9547	市区	20kV 香馨苑 5#站 T4	20	800	640	640
9548	市区	10kV 金茂府 3#站 T2	10	800	640	640
9549	市区	10kV 太湖如院 3#站 T2	10	800	640	640
9550	市区	10kV 太湖如院 2#站 T4	10	800	640	640
9551	市区	10kV 太湖如院 3#站 T1	10	800	640	640
9552	市区	10kV 槟园 3#站 T3	10	800	640	640
9553	市区	20kV 和璟蓝园 1#站 T2	20	800	640	640
9554	市区	10kV 澜岸 6#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
9555	市区	20kV 香馨苑 5#站 T1	20	800	640	640
9556	市区	电培训配变	10	315	252	252
9557	市区	10kV 帝泊湾 3#站 T4	10	800	640	640
9558	市区	20kV 琅石名筑 1#站 T1	20	800	640	640
9559	市区	20kV 星元 2#站 T1	20	800	640	640
9560	市区	仙河村五配变	10	400	320	320
9561	市区	10kV 天湖 5#站 T1	10	800	640	640
9562	市区	10kV 龙湖天璞 1#站 T3	10	800	640	640
9563	市区	10kV 太湖如院 4#站 T1	10	800	640	640
9564	市区	10kV 太湖如院 2#站 T2	10	800	640	640
9565	市区	10kV 文旅城 14#站 T4	10	800	640	640
9566	市区	马壹配变	10	400	320	320
9567	市区	10kV 帝泊湾 2#站 T4	10	800	640	640
9568	市区	20kV 香馨苑 4#站 T1	20	800	640	640
9569	市区	永通配变	10	400	320	320
9570	市区	20kV 星元 3#站 T3	20	800	640	640
9571	市区	玉兰苑 1#箱变 T1	10	630	504	504
9572	市区	芙蓉北二配变	10	400	320	320
9573	市区	10kV 剑桥 8#站 T1	10	800	640	640
9574	市区	10kV 文旅城 14#站 T1	10	800	640	640
9575	市区	20kV 仙河苑 34#站 T2	20	1000	800	800
9576	市区	10kV 槟园 3#站 T1	10	800	640	640
9577	市区	20kV 星元 2#站 T4	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
9578	市区	群丰苑配变	10	400	320	320
9579	市区	对安配变	10	400	320	320
9580	市区	10kV 天湖 6#站 T1	10	800	640	640
9581	市区	10kV 太湖如院 3#站 T4	10	800	640	640
9582	市区	10kV 檀溪湾 16#箱变 T1	10	630	478	478
9583	市区	黄巷五配变	10	400	320	320
9584	市区	十棉家舍配变	10	200	160	160
9585	市区	窑厂三配变	10	400	320	320
9586	市区	雪派所配变	10	400	320	320
9587	市区	10kV 文旅城 15#站 T1	10	800	640	640
9588	市区	20kV 星元 3#站 T1	20	800	640	640
9589	市区	军嶂居委配变	10	400	320	320
9590	市区	10kV 帝泊湾 1#站 T3	10	800	640	640
9591	市区	10kV 文旅城 8#站 T4	10	800	640	640
9592	市区	10kV 金匱里 13#站 T1	20	800	640	640
9593	市区	10kV 柏树 4#箱变 T1	10	400	320	320
9594	市区	烟草	10	400	320	320
9595	市区	20kV 香馨苑 5#站 T2	20	800	640	640
9596	市区	20kV 香馨苑 3#站 T2	20	800	640	640
9597	市区	20kV 仙河苑 32#站 T1	20	1000	800	800
9598	市区	20kV 兴想 14#站 T3	20	800	640	640
9599	市区	20kV 星元 3#站 T4	20	800	640	640
9600	市区	10kV 建清 1#箱变 T1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
9601	市区	工艺部二配变	10	400	320	320
9602	市区	10kV 帝泊湾 4#站 T1	10	800	640	640
9603	市区	小学九配变	10	400	320	320
9604	市区	10kV 龙湖天璞 1#站 T2	10	800	640	640
9605	市区	10kV 柏树 2#箱变 T1	10	400	320	320
9606	市区	10kV 龙湖天璞 2#站 T2	10	800	640	640
9607	市区	小圩田三配变	10	400	320	320
9608	市区	10kV 帝泊湾 2#站 T2	10	800	640	640
9609	市区	10kV 帝泊湾 3#站 T1	10	800	640	640
9610	市区	20kV 香馨苑 2#站 T2	20	800	640	640
9611	市区	20kV 香馨苑 5#站 T3	20	800	640	640
9612	市区	20kV 天禧 8#站 T1	20	800	640	640
9613	市区	20kV 兴想 13#站 T2	20	800	640	640
9614	市区	20kV 天禧 8#站 T4	20	800	640	640
9615	市区	吴巷丙配变	10	400	320	320
9616	市区	华丰配变	10	400	320	320
9617	市区	20kV 星元 3#站 T2	20	800	640	640
9618	市区	20kV 香馨苑 2#站 T1	20	800	640	640
9619	市区	徐村二配变	10	400	320	320
9620	市区	10kV 蠡湖壹号 3#站 T4	10	800	640	640
9621	市区	10kV 文旅城 14#站 T2	10	800	640	640
9622	市区	10kV 帝泊湾 2#站 T1	10	800	640	640
9623	市区	10kV 东山 3#箱变 T1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
9624	市区	太湖世家站 T3	10	1000	800	800
9625	市区	万禅配变	10	400	320	320
9626	市区	10kV 帝泊湾 1#站 T4	10	800	640	640
9627	市区	10kV 太湖如院 4#站 T4	10	800	640	640
9628	市区	20kV 仙河苑 34#站 T1	20	1000	800	800
9629	市区	20kV 仙河苑 35#站 T2	20	800	640	640
9630	市区	10kV 檀溪湾 18#箱变 T1	10	630	493	493
9631	市区	10kV 太湖 5#站 T4	10	800	640	640
9632	市区	10kV 文旅城 15#站 T2	10	800	640	640
9633	市区	华润燃气二配变	10	200	160	160
9634	市区	10kV 剑桥 9#站 T2	10	800	617	617
9635	市区	20kV 天禧 8#站 T3	20	800	640	640
9636	市区	10kV 龙湖天璞 2#站 T1	10	800	640	640
9637	市区	10kV 太湖如院 5#站 T3	10	800	640	640
9638	市区	10kV 东山 4#箱变 T1	10	630	504	504
9639	市区	10kV 帝泊湾 3#站 T2	10	800	640	640
9640	市区	20kV 尚锦 18#站 T3	20	800	640	640
9641	市区	10kV 太湖如院 2#站 T3	10	800	640	640
9642	市区	20kV 香馨苑 3#站 T4	20	800	640	640
9643	市区	10kV 帝泊湾 4#站 T2	10	800	640	640
9644	市区	20kV 琅石名筑 1#站 T2	20	800	640	640
9645	市区	20kV 仙河苑 33#站 T2	20	1000	800	800
9646	市区	20kV 海岸 1#箱变 T1	20	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
9647	市区	20kV 仙河苑 35#站 T1	20	800	640	640
9648	市区	20kV 兴想 13#站 T1	20	800	640	640
9649	市区	10kV 五庙 1#箱变 T1	10	400	320	320
9650	市区	10kV 太湖如院 5#站 T1	10	800	640	640
9651	市区	10kV 文旅城 14#站 T3	10	800	640	640
9652	市区	10kV 山文 1#箱变 T1	10	630	504	504
9653	市区	10kV 剑桥 9#站 T1	10	800	560	560
9654	市区	10kV 霞村 2#箱变 T1	10	630	504	504
9655	市区	20kV 仙河苑 33#站 T1	20	1000	800	800
9656	市区	10kV 耿湾 1#箱变 T1	10	400	320	320
9657	市区	10kV 檀溪湾 17#箱变 T1	10	630	477	477
9658	市区	10kV 文旅城 15#站 T3	10	800	640	640
9659	市区	田舍四配变	10	400	320	320
9660	市区	20kV 兴想 14#站 T2	20	800	640	640
9661	市区	20kV 星元 2#站 T2	20	800	640	640
9662	市区	10kV 剑桥 8#站 T2	10	800	640	640
9663	市区	10kV 梁溪警苑站 T1	10	800	640	640
9664	市区	蠡湖村配变	10	400	315	315
9665	市区	西吴塘二配变	10	200	160	160
9666	市区	壬子港一配变	10	400	320	320
9667	市区	壬子港二配变	10	200	160	160
9668	市区	10kV 山水 1#站 T1	10	1000	800	800
9669	市区	10kV 山水 1#站 T2	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
9670	市区	10kV 山水 3#站 T1	10	800	640	640
9671	市区	10kV 山水 3#站 T2	10	800	640	640
9672	市区	10kV 山水 2#站 T1	10	1000	800	800
9673	市区	10kV 山水 2#站 T2	10	1000	800	800
9674	市区	10kV 山水 4#站 T1	10	800	640	640
9675	市区	10kV 山水 4#站 T2	10	800	640	640
9676	市区	新村乙配变	10	200	160	160
9677	市区	吴村二配变	10	200	160	160
9678	市区	翼铁二配变	10	400	320	320
9679	市区	梅梁十二配变	10	400	320	320
9680	市区	梅梁十一配变	10	400	320	320
9681	市区	交警队配变	10	200	160	160
9682	市区	10kV 鸿基 10#站 T1	10	800	640	640
9683	市区	10kV 鸿基 10#站 T2	10	800	640	640
9684	市区	柴塘西	10	200	160	160
9685	市区	20kV 愉樾雅居 5#站 T2	20	800	640	640
9686	市区	20kV 金匱里 8#站 T1	20	800	640	640
9687	市区	20kV 立信 2#站 T4	20	800	640	640
9688	市区	10kV 东坞 3#箱变 T1	10	630	504	504
9689	市区	20kV 和顺玖园 4#站 T1	20	800	640	640
9690	市区	20kV 悦园 15#站 T1	20	800	640	640
9691	市区	王典桥五配变	10	400	320	320
9692	市区	万金配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
9693	市区	20kV 金匮里 9#站 T3	20	800	640	640
9694	市区	20kV 辰风云庭 5#站 T2	20	800	640	640
9695	市区	20kV 辰风云庭 4#站 T1	20	800	640	640
9696	市区	前张野二配变	10	200	160	160
9697	市区	10kV 山湖嘉院 2#站 T3	10	800	640	640
9698	市区	10kV 凤屿和院 6#站 T4	10	800	640	640
9699	市区	10kV 华镇 10#箱变 T1	10	630	504	504
9700	市区	20kV 天禧 7#站 T1	20	800	640	640
9701	市区	20kV 天禧 7#站 T3	20	800	640	640
9702	市区	20kV 天禧 7#站 T4	20	800	640	640
9703	市区	永和塑料配变	10	400	320	320
9704	市区	20kV 天禧 7#站 T2	20	800	640	640
9705	市区	10kV 北桥 5#站 T1	10	1000	800	800
9706	市区	10kV 北桥 5#站 T2	10	1000	800	800
9707	市区	20kV 星湖雅园 3#站 T3	20	800	640	640
9708	市区	10kV 幸福里 7#站 T1	10	800	640	640
9709	市区	20kV 和璟蓝园 1#站 T1	20	800	640	640
9710	市区	纺织机械配变	10	400	320	320
9711	市区	10kV 新桥 1#箱变 T1	10	630	504	504
9712	市区	10kV 庙桥 1#箱变 T1	10	630	504	504
9713	市区	10kV 瑞仕 6#站 T4	10	800	640	640
9714	市区	20kV 悦喜瑞园 3#站 T1	20	800	640	640
9715	市区	10kV 珺悦雅苑 3#站 T4	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
9716	市区	20kV 星元 4#站 T3	20	800	640	640
9717	市区	上余巷二配变	10	200	160	160
9718	市区	龙延重工配变	10	400	320	320
9719	市区	20kV 星誉雅园 2#站 T3	20	800	640	640
9720	市区	10kV 金茂府 5#站 T4	10	800	640	640
9721	市区	10kV 灵达 2#箱变 T1	10	400	320	320
9722	市区	尤巷	10	400	320	320
9723	市区	10kV 文旅城 18#站 T3	10	800	640	640
9724	市区	20kV 山水澜园 5#站 T4	20	800	640	640
9725	市区	泰山村	10	200	160	160
9726	市区	10kV 旺安佳园 1#站 T1	10	1000	800	800
9727	市区	10kV 旺安佳园 1#站 T3	10	1000	800	800
9728	市区	10kV 旺安佳园 1#站 T4	10	1000	800	800
9729	市区	10kV 旺安佳园 1#站 T2	10	1000	800	800
9730	市区	10kV 旺安佳园 2#站 T1	10	1000	800	800
9731	市区	20kV 愉樾雅居 2#站 T4	20	800	640	640
9732	市区	20kV 天禧 6#站 T1	20	800	640	640
9733	市区	20kV 天禧 6#站 T2	20	800	640	640
9734	市区	20kV 天禧 5#站 T1	20	800	640	640
9735	市区	20kV 天禧 5#站 T2	20	800	640	640
9736	市区	10kV 旺安佳园 2#站 T2	10	1000	800	800
9737	市区	10kV 旺安佳园 2#站 T3	10	1000	800	800
9738	市区	10kV 旺安佳园 2#站 T4	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
9739	市区	美品配变	10	400	320	320
9740	市区	10kV 瑞仕 9#站 T2	10	800	640	640
9741	市区	远鑫配变	10	400	320	320
9742	市区	西溪村配变	10	400	320	320
9743	市区	梅袜厂配变	10	400	320	320
9744	市区	南泉四配变	10	400	320	320
9745	市区	鸿联配变	10	400	320	320
9746	市区	10kV 环湖 6#箱变 T1	10	630	504	504
9747	市区	10kV 瑞仕 8#站 T1	10	800	640	640
9748	市区	10kV 环湖 7#箱变 T1	10	630	504	504
9749	市区	10kV 福安状元里 2#站 T3	10	800	640	640
9750	市区	10kV 北桥 6#站 T1	10	800	640	640
9751	市区	20kV 祥翼 3#站 T4	20	800	640	640
9752	市区	10kV 映湖玖园 2#站 T4	10	800	640	640
9753	市区	10kV 小箕 1#箱变 T1	10	630	504	504
9754	市区	10kV 铁巷 9#箱变 T1	10	630	504	504
9755	市区	10kV 蠡湖壹号 5#站 T3	10	800	640	640
9756	市区	小桥头五配变	10	400	320	320
9757	市区	10kV 蠡湖壹号 7#站 T1	10	800	640	640
9758	市区	楼下四	10	400	320	320
9759	市区	徐巷六配变	10	400	320	320
9760	市区	河乡府二配变	10	400	320	320
9761	市区	20kV 魅力 14#站 T1	20	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
9762	市区	20kV 魅力 14#站 T2	20	1000	800	800
9763	市区	20kV 和喜瑞园 3#站 T3	20	800	640	640
9764	市区	10kV 雁栖园 5#站 T3	10	800	640	640
9765	市区	20kV 星湖雅园 3#站 T2	20	800	640	640
9766	市区	白水塘西二配变	10	400	320	320
9767	市区	10kV 山水嘉庭 3#站 T1	10	800	640	640
9768	市区	10kV 落霞苑 9#站 T1	10	800	640	640
9769	市区	10kV 落霞苑 10#站 T1	10	1000	800	800
9770	市区	10kV 落霞苑 10#站 T2	10	1000	800	800
9771	市区	10kV 落霞苑 10#站 T3	10	1000	800	800
9772	市区	10kV 落霞苑 10#站 T4	10	1000	800	800
9773	市区	10kV 落霞苑 11#站 T1	10	800	640	640
9774	市区	10kV 落霞苑 11#站 T2	10	800	640	640
9775	市区	10kV 落霞苑 11#站 T4	10	800	640	640
9776	市区	10kV 落霞苑 12#站 T1	10	1000	800	800
9777	市区	10kV 落霞苑 12#站 T2	10	1000	800	800
9778	市区	10kV 落霞苑 12#站 T3	10	1000	800	800
9779	市区	10kV 落霞苑 12#站 T4	10	1000	800	800
9780	市区	后张村三配变	10	400	320	320
9781	市区	溪北六配变	10	400	320	320
9782	市区	低田丁配变	10	400	320	320
9783	市区	20kV 雅居乐 2#站 T1	20	800	640	640
9784	市区	20kV 雅居乐 2#站 T2	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
9785	市区	20kV 雅居乐 3#站 T1	20	800	640	640
9786	市区	20kV 雅居乐 3#站 T4	20	800	640	640
9787	市区	20kV 雅居乐 3#站 T3	20	800	640	640
9788	市区	20kV 雅居乐 3#站 T2	20	800	640	640
9789	市区	20kV 雅居乐 4#站 T1	20	800	640	640
9790	市区	20kV 天禧 3#站 T1	20	800	640	640
9791	市区	20kV 天禧 3#站 T2	20	800	640	640
9792	市区	20kV 雅居乐 4#站 T4	20	800	640	640
9793	市区	20kV 雅居乐 4#站 T3	20	800	640	640
9794	市区	20kV 雅居乐 4#站 T2	20	800	640	640
9795	市区	20kV 天禧 4#站 T1	20	800	640	640
9796	市区	20kV 天禧 4#站 T2	20	800	640	640
9797	市区	南方电梯配变	10	400	320	320
9798	市区	恒立液压配变	10	400	320	320
9799	市区	苏盛汽车配变	10	400	320	320
9800	市区	10kV 西园 14#箱变 T1	10	630	504	504
9801	市区	20kV 雅居乐 5#站 T1	20	800	640	640
9802	市区	20kV 雅居乐 5#站 T4	20	800	640	640
9803	市区	20kV 雅居乐 5#站 T3	20	800	640	640
9804	市区	20kV 雅居乐 5#站 T2	20	800	640	640
9805	市区	10kV 瑞仕 9#站 T3	10	800	640	640
9806	市区	金石路二配变	10	400	320	320
9807	市区	10kV 黄湾 4#箱变 T1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
9808	市区	20kV 祥翼 6#站 T1	20	800	640	640
9809	市区	10kV 金茂府 7#站 T3	10	800	640	640
9810	市区	10kV 福安状元里 3#站 T3	10	800	640	640
9811	市区	10kV 华镇 6#箱变 T1	10	630	504	504
9812	市区	20kV 山水澜园 3#站 T4	20	800	640	640
9813	市区	20kV 和悦澜庭 7#站 T1	20	800	640	640
9814	市区	林格巷	10	400	320	320
9815	市区	二期 2#箱变 T1	10	500	377	377
9816	市区	10kV 二期 1#箱变 T1	10	500	371	371
9817	市区	10kV 湖湾意境 4#站 T2	10	800	640	640
9818	市区	上里东十二配变	10	400	320	320
9819	市区	20kV 香馨苑 7#站 T1	20	800	640	640
9820	市区	江兴贸易配变	10	400	320	320
9821	市区	20kV 雪新苑 9#站 T2	20	800	640	640
9822	市区	20kV 兴想 16#站 T1	20	800	640	640
9823	市区	吴塘队配变	10	200	143	143
9824	市区	10kV 北桥 6#站 T2	10	800	640	640
9825	市区	20kV 悦喜瑞园 2#站 T4	20	800	640	640
9826	市区	10kV 幸福里 8#站 T4	10	800	640	640
9827	市区	10kV 军嶂 2#站 T1	10	1000	800	800
9828	市区	10kV 军嶂 2#站 T2	10	1000	800	800
9829	市区	10kV 军嶂 2#站 T3	10	1000	800	800
9830	市区	10kV 军嶂 3#站 T1	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
9831	市区	10kV 军嶂 3#站 T2	10	1000	800	800
9832	市区	10kV 军嶂 3#站 T3	10	1000	800	800
9833	市区	10kV 军嶂 4#站 T1	10	1000	800	800
9834	市区	10kV 军嶂 4#站 T2	10	1000	800	800
9835	市区	10kV 军嶂 4#站 T3	10	1000	800	800
9836	市区	20kV 金星苑 2#站 T1	20	1000	800	800
9837	市区	20kV 金星苑 2#站 T2	20	1000	800	800
9838	市区	20kV 金星苑 2#站 T3	20	1000	800	800
9839	市区	10kV 雪墅 1#箱变 T1	10	630	504	504
9840	市区	10kV 尚锦 7#站 T1	10	1000	800	800
9841	市区	10kV 尚锦 7#站 T2	10	1000	800	800
9842	市区	10kV 尚锦 7#站 T3	10	1000	800	800
9843	市区	10kV 尚锦 8#站 T1	10	800	640	640
9844	市区	10kV 尚锦 8#站 T2	10	800	640	640
9845	市区	10kV 尚锦 9#站 T1	10	800	640	640
9846	市区	10kV 尚锦 9#站 T2	10	800	640	640
9847	市区	20kV 仙蠡苑 5#站 T1	20	1000	800	800
9848	市区	20kV 仙蠡苑 5#站 T2	20	1000	800	800
9849	市区	20kV 仙蠡苑 5#站 T3	20	1000	800	800
9850	市区	10kV 长广溪 1#站 T1	10	500	400	400
9851	市区	20kV 仙蠡苑 6#站 T1	20	1000	800	800
9852	市区	20kV 仙蠡苑 6#站 T2	20	1000	800	800
9853	市区	20kV 仙蠡苑 6#站 T3	20	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
9854	市区	华藏湾	10	400	320	320
9855	市区	新冯巷配变	10	400	320	320
9856	市区	10kV 福安状元里 5#站 T1	10	800	640	640
9857	市区	10kV 熙华雅苑 5#站 T4	10	800	640	640
9858	市区	20kV 愉樾雅居 4#站 T2	20	800	640	640
9859	市区	荣巷新村二配变	10	400	320	320
9860	市区	20kV 铂晨名筑 5#站 T2	20	800	640	640
9861	市区	20kV 和悦澜庭 5#站 T4	20	800	640	640
9862	市区	10kV 凯宾 1#站 T2	10	800	604	604
9863	市区	20kV 香馨苑 7#站 T2	20	800	640	640
9864	市区	10kV 塘铁 1#箱变 T1	10	630	327	327
9865	市区	20kV 清源听澜居 6#站 T2	20	800	640	640
9866	市区	20kV 舟悦万顺居 3#站 T2	20	800	640	640
9867	市区	10kV 金茂府 8#站 T2	10	800	640	640
9868	市区	10kV 香阁豪庭 1#站 T2	10	800	640	640
9869	市区	10kV 李高 13#箱变 T1	10	630	504	504
9870	市区	中巷甲配变	10	400	320	320
9871	市区	20kV 水乡苑 19#站 T1	20	800	640	640
9872	市区	20kV 水乡苑 19#站 T2	20	800	640	640
9873	市区	峰影四	10	400	320	320
9874	市区	峰影五	10	400	320	320
9875	市区	峰影六	10	400	320	320
9876	市区	峰影七	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
9877	市区	峰影九	10	400	320	320
9878	市区	峰影十	10	400	320	320
9879	市区	消防队二配变	10	200	160	160
9880	市区	潘贵村	10	400	320	320
9881	市区	10kV 蠡景苑 1#箱变 T1	10	630	474	474
9882	市区	10kV 璋山 2#站 T1	10	1000	800	800
9883	市区	10kV 璋山 2#站 T3	10	1000	800	800
9884	市区	10kV 璋山 3#站 T1	10	1000	800	800
9885	市区	10kV 璋山 3#站 T3	10	1000	800	800
9886	市区	10kV 璋山 2#站 T2	10	1000	800	800
9887	市区	10kV 璋山 2#站 T4	10	1000	800	800
9888	市区	10kV 璋山 3#站 T2	10	1000	800	800
9889	市区	10kV 璋山 3#站 T4	10	1000	800	800
9890	市区	张桥变	10	200	160	160
9891	市区	10kV 溪雅 4#站 T2	10	800	640	640
9892	市区	10kV 溪雅 4#站 T3	10	800	640	640
9893	市区	10kV 溪雅 4#站 T4	10	800	640	640
9894	市区	太湖一配变	10	400	320	320
9895	市区	10kV 逸坤雅园 3#站 T1	10	800	640	640
9896	市区	10kV 凤屿和院 6#站 T1	10	800	640	640
9897	市区	10kV 建华 3#箱变 T1	10	630	504	504
9898	市区	10kV 铂云溪院 3#站 T2	10	800	640	640
9899	市区	西站头二变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
9900	市区	钱家巷四配变	10	400	320	320
9901	市区	山创配变	10	400	320	320
9902	市区	20kV 吴都雅苑 4#站 T1	20	800	640	640
9903	市区	连杆村五配变	10	400	320	320
9904	市区	西元桥配变	10	400	320	320
9905	市区	排涝站二配变	10	400	320	320
9906	市区	10kV 文旅城 20#站 T1	10	800	640	640
9907	市区	20kV 绿郡 2#站 T1	20	800	640	640
9908	市区	杨树路配变	10	400	320	320
9909	市区	20kV 绿郡 2#站 T3	20	800	640	640
9910	市区	20kV 绿郡 3#站 T1	20	800	640	640
9911	市区	20kV 绿郡 3#站 T3	20	800	640	640
9912	市区	20kV 绿郡 3#站 T2	20	800	640	640
9913	市区	20kV 绿郡 3#站 T4	20	800	640	640
9914	市区	20kV 绿郡 2#站 T2	20	800	640	640
9915	市区	20kV 绿郡 2#站 T4	20	800	640	640
9916	市区	二湾二配变	10	100	80	80
9917	市区	10kV 文旅城 5#站 T1	10	800	640	640
9918	市区	10kV 文旅城 5#站 T2	10	800	640	640
9919	市区	10kV 文旅城 5#站 T3	10	800	640	640
9920	市区	朝阳三变	10	400	320	320
9921	市区	10kV 协民 1#箱变 T1	10	630	504	504
9922	市区	10kV 聆湖美墅 4#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
9923	市区	械材汇配变	10	400	320	320
9924	市区	10kV 李高 2#箱变 T1	10	630	504	504
9925	市区	10kV 李高 3#箱变 T1	10	630	504	504
9926	市区	10kV 李高 4#箱变 T1	10	630	461	461
9927	市区	10kV 李高 1#箱变 T1	10	630	504	504
9928	市区	10kV 依联园 2#站 T2	20	1000	800	800
9929	市区	10kV 依联园 2#站 T4	20	1000	800	800
9930	市区	10kV 依联园 2#站 T1	20	1000	800	800
9931	市区	10kV 依联园 2#站 T3	20	1000	800	800
9932	市区	10kV 依联园 3#站 T2	20	1000	800	800
9933	市区	10kV 文旅城 5#站 T4	10	800	640	640
9934	市区	10kV 湖晓兰庭 1#站 T1	10	800	640	640
9935	市区	20kV 雅居乐 8#站 T2	20	800	640	640
9936	市区	10kV 依联园 3#站 T1	20	1000	800	800
9937	市区	10kV 依联园 4#站 T2	20	1000	800	800
9938	市区	10kV 依联园 4#站 T1	20	1000	800	800
9939	市区	10kV 依联园 5#站 T2	20	1000	800	800
9940	市区	10kV 依联园 5#站 T4	20	1000	800	800
9941	市区	10kV 依联园 5#站 T1	20	1000	800	800
9942	市区	10kV 依联园 5#站 T3	20	1000	800	800
9943	市区	10kV 依联园 6#站 T2	20	1000	800	800
9944	市区	10kV 依联园 6#站 T1	20	1000	800	800
9945	市区	10kV 依联园 7#站 T2	20	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
9946	市区	10kV 依联园 7#站 T1	20	1000	800	800
9947	市区	10kV 金茂府 6#站 T2	10	800	640	640
9948	市区	10kV 雁栖园 4#站 T2	10	800	640	640
9949	市区	后朱巷二配变	10	400	158	158
9950	市区	华泗变	10	400	320	320
9951	市区	10kV 渔梅 1#箱变 T1	10	400	320	320
9952	市区	20kV 和顺玖园 3#站 T4	20	800	640	640
9953	市区	尧歌二配变	10	400	320	320
9954	市区	10kV 芳华名庭 1#站 T2	10	800	640	640
9955	市区	牛塘配变	10	200	160	160
9956	市区	10kV 方泉 13#站 T1	10	1000	800	800
9957	市区	10kV 方泉 13#站 T2	10	1000	800	800
9958	市区	10kV 湖悦佳园 1#站 T3	10	800	640	640
9959	市区	10kV 瑞仕 2#站 T4	10	800	640	640
9960	市区	10kV 瑞仕 2#站 T2	10	800	640	640
9961	市区	10kV 蠡湖 12#站 T1	10	800	640	640
9962	市区	10kV 蠡湖 12#站 T2	10	800	640	640
9963	市区	建工住宅配变	10	400	320	320
9964	市区	10kV 瑞仕 2#站 T1	10	800	640	640
9965	市区	10kV 瑞仕 2#站 T3	10	800	640	640
9966	市区	10kV 原筑 1#站 T1	10	800	640	640
9967	市区	10kV 原筑 1#站 T2	10	800	640	640
9968	市区	10kV 原筑 1#站 T3	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
9969	市区	10kV 原筑 1#站 T4	10	800	640	640
9970	市区	10kV 连大桥 2#站 T1	10	800	640	640
9971	市区	10kV 连大桥 2#站 T3	10	800	640	640
9972	市区	10kV 庙新 1#箱变 T1	10	630	504	504
9973	市区	10kV 晨光 5#箱变 T1	10	630	504	504
9974	市区	10kV 蠡湖 13#站 T1	10	800	640	640
9975	市区	10kV 蠡湖 13#站 T2	10	800	640	640
9976	市区	10kV 蠡湖 13#站 T3	10	800	640	640
9977	市区	10kV 蠡湖 13#站 T4	10	800	640	640
9978	市区	张浜八配变	10	200	160	160
9979	市区	10kV 连大桥 2#站 T2	10	800	640	640
9980	市区	10kV 连大桥 2#站 T4	10	800	640	640
9981	市区	20kV 信诚 7#站 T1	20	800	640	640
9982	市区	20kV 信诚 7#站 T3	20	800	640	640
9983	市区	20kV 信诚 7#站 T4	20	800	640	640
9984	市区	20kV 信诚 7#站 T2	20	800	640	640
9985	市区	10kV 蠡湖 14#站 T1	10	800	640	640
9986	市区	10kV 蠡湖 14#站 T2	10	800	640	640
9987	市区	10kV 蠡湖壹号 5#站 T2	10	800	640	640
9988	市区	测绘配变	10	400	320	320
9989	市区	10kV 文旅城 20#站 T3	10	800	640	640
9990	市区	10kV 誉湖雅园 2#站 T1	10	800	640	640
9991	市区	10kV 瑞仕 7#站 T4	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
9992	市区	10kV 铁巷 2#箱变 T1	10	630	504	504
9993	市区	20kV 和喜瑞园 5#T3	20	800	640	640
9994	市区	10kV 荣巷 5#箱变 T1	10	400	320	320
9995	市区	10kV 荣巷 4#箱变 T1	10	630	504	504
9996	市区	10kV 蠡湖壹号 7#站 T2	10	800	640	640
9997	市区	10kV 铂云溪院 5#站 T3	10	800	640	640
9998	市区	10kV 芳华名庭 2#站 T1	10	800	640	640
9999	市区	龟背山配变	10	400	320	320
10000	市区	10kV 山水嘉庭 3#站 T2	10	800	640	640
10001	市区	多加配变	10	400	320	320
10002	市区	古溪巷二变	10	400	320	320
10003	市区	村委乙配变	10	200	160	160
10004	市区	木桥北甲	10	400	320	320
10005	市区	振兴路四	10	400	320	320
10006	市区	20kV 星元 5#站 T1	20	800	640	640
10007	市区	10kV 方泉苑六期 3#站 T2	10	800	640	640
10008	市区	南湾里二变	10	400	320	320
10009	市区	10kV 翠景 2#站 T2	10	800	640	640
10010	市区	10kV 雪印 4#箱变 T1	10	630	504	504
10011	市区	20kV 祥翼 2#站 T3	20	800	640	640
10012	市区	20kV 兴想 16#站 T2	20	800	640	640
10013	市区	市镇医院 1	10	400	320	320
10014	市区	10kV 柴塘 2#箱变 T1	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10015	市区	易通配变	10	400	320	320
10016	市区	10kV 湖悦佳园 1#站 T4	10	800	640	640
10017	市区	晨光 3#箱变 T1	10	630	504	504
10018	市区	10kV 李高 14#箱变 T1	10	630	504	504
10019	市区	10kV 文旅城 17#站 T2	10	800	640	640
10020	市区	10kV 铂庭 6#站 T4	10	800	640	640
10021	市区	10kV 盛荣雅园 2#站 T2	10	800	640	640
10022	市区	10kV 瑞仕 5#站 T2	10	800	640	640
10023	市区	杨巷村配变	10	400	320	320
10024	市区	10kV 大浮 1#箱变 T1	10	630	504	504
10025	市区	20kV 尚锦 16#站 T1	20	800	640	640
10026	市区	20kV 尚锦 16#站 T3	20	800	640	640
10027	市区	20kV 尚锦 16#站 T4	20	800	640	640
10028	市区	20kV 尚锦 16#站 T2	20	800	640	640
10029	市区	20kV 尚锦 17#站 T1	20	800	640	640
10030	市区	20kV 尚锦 17#站 T3	20	800	640	640
10031	市区	20kV 尚锦 17#站 T4	20	800	640	640
10032	市区	20kV 尚锦 17#站 T2	20	800	640	640
10033	市区	诚赐增压配变	10	400	320	320
10034	市区	10kV 东降 6#箱变 T1	10	630	504	504
10035	市区	10kV 河庄 3#箱变 T1	10	630	504	504
10036	市区	裕西配变	10	400	320	320
10037	市区	裕东二配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10038	市区	20kV 清源听澜居 4#站 T1	20	800	640	640
10039	市区	20kV 鸿基 38#站 T1	20	800	640	640
10040	市区	10kV 盛荣雅园 1#站 T4	10	800	640	640
10041	市区	中板基建配变	10	400	320	320
10042	市区	10kV 雁栖园 3#站 T2	10	800	640	640
10043	市区	10kV 碧波 1#箱变 T1	10	630	504	504
10044	市区	10kV 方泉苑六期 3#站 T3	10	800	640	640
10045	市区	大鸿配变	10	400	320	320
10046	市区	20kV 龙渚天澜居 5#站 T2	20	800	640	640
10047	市区	10kV 华著澜庭 2#站 T4	10	800	640	640
10048	市区	周潭配变	10	400	320	320
10049	市区	10kV 聆湖美墅 3#站 T1	10	800	640	640
10050	市区	20kV 祥翼 6#站 T2	20	800	640	640
10051	市区	20kV 和悦澜庭 7#站 T2	20	800	640	640
10052	市区	10kV 西园 11#箱变 T1	10	630	504	504
10053	市区	黄巷部队配变	10	400	320	320
10054	市区	10kV 芳华名庭 2#站 T4	10	800	640	640
10055	市区	涂装厂配变	10	400	320	320
10056	市区	善埕桥二配变	10	400	320	320
10057	市区	太湖如院 6#站 T1	10	800	640	640
10058	市区	蠡湖农科	10	400	320	320
10059	市区	20kV 太湖佳园 6#站 T1	20	800	640	640
10060	市区	10kV 珺悦雅苑 3#站 T3	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10061	市区	10kV 瑞仕 9#站 T4	10	800	640	640
10062	市区	20kV 明月澜庭 2#站 T2	20	800	640	640
10063	市区	上山湾配变	10	400	320	320
10064	市区	20kV 和喜瑞园 6#T2	20	800	640	640
10065	市区	10kV 珺悦雅苑 2#站 T4	10	800	640	640
10066	市区	10kV 熙华雅苑 2#站 T1	10	800	611	611
10067	市区	10kV 李高 5#箱变 T1	10	400	320	320
10068	市区	10kV 水乡 3#箱变 T1	10	400	320	320
10069	市区	农科队二配变	10	200	160	160
10070	市区	20kV 明月澜庭 4#站 T4	20	800	640	640
10071	市区	10kV 金茂府 7#站 T2	10	800	640	640
10072	市区	10kV 东坞 1#箱变 T1	10	630	504	504
10073	市区	20kV 和悦澜庭 3#站 T1	20	800	640	640
10074	市区	10kV 东山 5#箱变 T1	10	630	504	504
10075	市区	10kV 翡翠湾雅园 4#站 T3	10	800	640	640
10076	市区	10kV 板桥 1#箱变 T1	10	630	504	504
10077	市区	20kV 星誉雅园 3#站 T4	20	800	640	640
10078	市区	20kV 香馨苑 8#站 T4	20	800	640	640
10079	市区	20kV 凤起和苑 6#站 T3	20	800	640	640
10080	市区	10kV 铂庭 6#站 T1	10	800	640	640
10081	市区	10kV 雁栖园 3#站 T1	10	800	640	640
10082	市区	20kV 和顺玖园 3#站 T3	20	800	640	640
10083	市区	龙村东配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10084	市区	10kV 东降 5#箱变 T1	10	630	504	504
10085	市区	10kV 凤乐馨兰 2#站 T2	10	800	640	640
10086	市区	渔港桥	10	400	320	320
10087	市区	20kV 和悦澜庭 6#站 T2	20	800	640	640
10088	市区	10kV 文旅城 22#站 T1	10	800	640	640
10089	市区	308 部队一配变	10	400	320	320
10090	市区	军村西配变	10	400	320	320
10091	市区	10kV 福安状元里 4#站 T1	10	800	640	640
10092	市区	长塘	10	400	320	320
10093	市区	陈多加配变	10	400	320	320
10094	市区	20kV 吴都雅苑 9#站 T2	20	800	640	640
10095	市区	寿长湾	10	200	160	160
10096	市区	10kV 熙华雅苑 5#站 T2	10	800	640	640
10097	市区	柯玛板业配变	10	400	182	182
10098	市区	中南十二配变	10	400	320	320
10099	市区	中南六配变	10	400	320	320
10100	市区	中南二配变	10	400	320	320
10101	市区	20kV 龙渚天澜居 3#站 T1	20	800	640	640
10102	市区	20kV 韵月华苑 1#站 T4	20	800	640	640
10103	市区	20kV 金瓯里 11#站 T4	20	800	621	621
10104	市区	10kV 蠡园人才公寓 1#站 T1	10	800	640	640
10105	市区	龙渚二村	10	400	320	320
10106	市区	杨木桥南	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10107	市区	20kV 依联园 10#站 T2	20	800	640	640
10108	市区	10kV 西郊佳苑 3#站 T1	10	1000	800	800
10109	市区	10kV 分校 2#箱变 T1	10	630	504	504
10110	市区	10kV 西园 3#箱变 T1	10	630	504	504
10111	市区	10kV 锦绣 3#站 T1	10	800	640	640
10112	市区	10kV 锦绣 3#站 T2	10	800	640	640
10113	市区	乐市配变	10	400	320	320
10114	市区	10kV 福安状元里 4#站 T4	10	800	640	640
10115	市区	20kV 祥翼 5#站 T2	20	800	640	640
10116	市区	20kV 辰风云庭 4#站 T3	20	800	640	640
10117	市区	铂晨名筑 4#站 T3	20	800	640	640
10118	市区	10kV 湖悦佳园 1#站 T1	10	800	640	640
10119	市区	10kV 西园 4#箱变 T1	10	630	504	504
10120	市区	古溪巷	10	400	320	320
10121	市区	南镇宾馆	10	400	320	320
10122	市区	市镇东	10	400	320	320
10123	市区	中压厂	10	200	160	160
10124	市区	10kV 渔花 1#箱变 T1	10	400	320	320
10125	市区	镇政府六	10	400	320	320
10126	市区	20kV 依联园 10#站 T4	20	800	640	640
10127	市区	公园路二配变	10	400	320	320
10128	市区	10kV 文旅城 9#站 T1	10	800	640	640
10129	市区	10kV 文旅城 9#站 T3	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10130	市区	10kV 文旅城 9#站 T4	10	800	640	640
10131	市区	10kV 文旅城 9#站 T2	10	800	640	640
10132	市区	20kV 云萃澜庭 1#站 T2	20	800	640	640
10133	市区	10kV 翡翠湾雅园 2#站 T3	10	800	640	640
10134	市区	10KV 落霞 2#箱变 T1	10	630	504	504
10135	市区	20kV 和悦澜庭 8#站 T3	20	800	640	640
10136	市区	20kV 辰风云庭 2#站 T3	20	800	640	640
10137	市区	20kV 和喜瑞园 3#站 T4	20	800	640	640
10138	市区	铂晨名筑 2#站 T1	20	800	640	640
10139	市区	公益四配变	10	400	320	320
10140	市区	金城十九配变	10	400	320	320
10141	市区	10kV 湖湾意境 3#站 T2	10	800	640	640
10142	市区	10kV 庙新 3#箱变 T1	10	630	504	504
10143	市区	铂晨名筑 3#站 T3	20	800	640	640
10144	市区	10kV 瑞扬 2#站 T2	10	1000	800	800
10145	市区	10kV 瑞扬 3#站 T2	10	1000	800	800
10146	市区	10kV 瑞扬 4#站 T1	10	1000	800	800
10147	市区	10kV 瑞扬 4#站 T3	10	1000	800	800
10148	市区	10kV 瑞扬 4#站 T4	10	1000	800	800
10149	市区	10kV 瑞扬 4#站 T2	10	1000	800	800
10150	市区	10kV 文旅城 10#站 T1	10	800	640	640
10151	市区	10kV 文旅城 10#站 T3	10	800	640	640
10152	市区	10kV 文旅城 10#站 T4	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10153	市区	10kV 文旅城 10#站 T2	10	800	640	640
10154	市区	10kV 文旅城 11#站 T1	10	800	640	640
10155	市区	10kV 文旅城 11#站 T3	10	800	640	640
10156	市区	10kV 文旅城 11#站 T4	10	800	640	640
10157	市区	10kV 文旅城 11#站 T2	10	800	640	640
10158	市区	20kV 雅居乐 9#站 T1	20	800	640	640
10159	市区	10kV 开来 3#箱变 T1	10	630	504	504
10160	市区	梁南苑 11#站 T1	20	800	640	640
10161	市区	梁南苑 11#站 T2	20	800	640	640
10162	市区	10kV 雪印 2#箱变 T1	10	400	320	320
10163	市区	乌鹊浜二配变	10	400	320	320
10164	市区	20kV 和悦澜庭 6#站 T1	20	800	640	640
10165	市区	20kV 吴都雅苑 8#站 T1	20	800	640	640
10166	市区	10kV 方泉 22#站 T1	10	800	640	640
10167	市区	20kV 雅居 7#站 T1	20	800	640	640
10168	市区	20kV 雅居 7#站 T2	20	800	640	640
10169	市区	20kV 雅居 7#站 T3	20	800	640	640
10170	市区	20kV 雅居 7#站 T4	20	800	640	640
10171	市区	20kV 雅居 8#站 T1	20	800	640	640
10172	市区	20kV 雅居 8#站 T2	20	800	640	640
10173	市区	20kV 雅居 8#站 T3	20	800	640	640
10174	市区	20kV 雅居 8#站 T4	20	800	640	640
10175	市区	10kV 福安状元里 2#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10176	市区	10kV 翠景 1#站 T1	10	800	640	640
10177	市区	20kV 风起和苑 5#站 T3	20	800	640	640
10178	市区	10kV 山水嘉庭 2#站 T1	10	800	640	640
10179	市区	李春湾二变	10	400	320	320
10180	市区	20kV 畅意雅院 4#站 T4	20	800	640	640
10181	市区	10kV 福安状元里 3#站 T4	10	800	640	640
10182	市区	10kV 曹巷 1#箱变 T1	10	630	504	504
10183	市区	10kV 大渲 4#箱变 T1	10	400	320	320
10184	市区	20kV 和喜瑞园 6#T1	20	800	640	640
10185	市区	20kV 辰风云庭 5#站 T1	20	800	640	640
10186	市区	10kV 塘舍 2#箱变 T1	10	630	504	504
10187	市区	10kV 康悦熙园 1#站 T4	10	800	640	640
10188	市区	20kV 雅居 6#站 T1	20	800	640	640
10189	市区	20kV 雅居 6#站 T2	20	800	640	640
10190	市区	20kV 吴都雅苑 6#站 T3	20	800	640	640
10191	市区	20kV 山水澜园 2#站 T2	20	800	640	640
10192	市区	星河口二变	10	400	320	320
10193	市区	金城三十配变	10	400	320	320
10194	市区	10kV 瑞仕 7#站 T3	10	800	640	640
10195	市区	10kV 荣巷 3#箱变 T1	10	630	504	504
10196	市区	凯发苑三	10	400	320	320
10197	市区	10kV 福安状元里 4#站 T2	10	800	640	640
10198	市区	公益五配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10199	市区	公益六配变	10	400	320	320
10200	市区	10kV 文旅城 23#站 T4	10	800	640	640
10201	市区	10kV 李高 12#箱变 T1	10	630	504	504
10202	市区	10kV 逸坤雅园 2#站 T1	10	800	640	640
10203	市区	20kV 立信 5#站 T1	20	800	640	640
10204	市区	10kV 申梅苑 1#站 T1	10	800	640	640
10205	市区	10kV 熙华雅苑 3#站 T2	10	800	640	640
10206	市区	10kV 钱隆 1#箱变 T1	10	630	504	504
10207	市区	20kV 明月澜庭 4#站 T2	20	800	640	640
10208	市区	蓓蕾三配变	10	400	320	320
10209	市区	公益七配变	10	400	320	320
10210	市区	10kV 凤乐馨兰 2#站 T4	10	800	640	640
10211	市区	10kV 石塘 2#箱变 T1	10	400	320	320
10212	市区	10kV 圣芭 8#站 T2	10	800	640	640
10213	市区	10kV 旺安佳园 3#站 T3	10	800	640	640
10214	市区	威特配变	10	400	320	320
10215	市区	氏机配变	10	400	320	320
10216	市区	农机厂八	10	400	320	320
10217	市区	10kV 雁栖园 3#站 T3	10	800	640	640
10218	市区	10kV 住友 5#箱变 T1	10	630	504	504
10219	市区	塑料三厂配变	10	400	320	320
10220	市区	10kV 万景 1#箱变 T1	10	630	504	504
10221	市区	邮电局十七	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10222	市区	皮革厂配变	10	400	320	320
10223	市区	10kV 映湖玖园 4#站 T1	10	800	640	640
10224	市区	金城二七配变	10	400	320	320
10225	市区	10kV 庙桥 3#箱变 T1	10	630	504	504
10226	市区	金城十三配变	10	400	320	320
10227	市区	10kV 湖湾意境 3#站 T4	10	800	640	640
10228	市区	10kV 翠景 2#站 T1	10	800	640	640
10229	市区	10kV 檀溪湾 21#箱变 T1	10	630	504	504
10230	市区	陶巷 3#箱变 T1	10	630	504	504
10231	市区	10kV 湖山 2#箱变 T1	10	630	504	504
10232	市区	10kV 幸福里 10#站 T1	10	400	320	320
10233	市区	10kV 丹贝 1#箱变 T1	10	400	320	320
10234	市区	上里东十一配变	10	400	320	320
10235	市区	20kV 明月澜庭 3#站 T2	20	800	640	640
10236	市区	20kV 吴都雅苑 5#站 T4	20	800	640	640
10237	市区	10kV 姚湾 2#箱变 T1	10	630	504	504
10238	市区	扬帆液压配变	10	400	320	320
10239	市区	10kV 凤屿和院 4#站 T1	10	800	640	640
10240	市区	10kV 糜巷 1#箱变 T1	10	400	320	320
10241	市区	铂晨名筑 4#站 T2	20	800	640	640
10242	市区	20kV 吴都雅苑 8#站 T2	20	800	640	640
10243	市区	10kV 蒋浜 2#箱变 T1	10	630	504	504
10244	市区	溪鱼一配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10245	市区	10kV 塘舍 1#箱变 T1	10	630	504	504
10246	市区	科茂配变	10	400	320	320
10247	市区	10kV 赤咀 4#箱变 T1	10	630	504	504
10248	市区	20kV 畅意雅院 4#站 T1	20	800	640	640
10249	市区	10kV 金茂府 8#站 T1	10	800	640	640
10250	市区	10kV 黄湾 3#箱变 T1	10	630	504	504
10251	市区	10kV 誉湖雅园 1#站 T1	10	800	640	640
10252	市区	10kV 铁巷 1#箱变 T1	10	630	504	504
10253	市区	20kV 和璟蓝园 2#站 T1	20	800	640	640
10254	市区	20kV 龙渚天澜居 2#站 T2	20	800	640	640
10255	市区	10kV 福安状元里 7#站 T2	10	800	640	640
10256	市区	10kV 凤屿和院 6#站 T3	10	800	640	640
10257	市区	10kV 东降 4#箱变 T1	10	630	504	504
10258	市区	10kV 美湖 7#站 T1	10	800	640	640
10259	市区	10kV 美湖 7#站 T3	10	800	640	640
10260	市区	10kV 美湖 7#站 T4	10	800	640	640
10261	市区	10kV 美湖 7#站 T2	10	800	640	640
10262	市区	10kV 琚悦雅苑 4#站 T4	10	800	640	640
10263	市区	10kV 袁塘 2#箱变 T1	10	630	504	504
10264	市区	泵站配变	10	200	160	160
10265	市区	20kV 星誉雅园 3#站 T2	20	800	640	640
10266	市区	10kV 小南湾 2#站 T2	10	800	640	640
10267	市区	20kV 辰风云庭 4#站 T4	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10268	市区	10kV 普睿 4#箱变 T1	10	630	504	504
10269	市区	10kV 湖晓兰庭 2#站 T1	10	800	640	640
10270	市区	20kV 畅意雅院 2#站 T1	20	800	640	640
10271	市区	荣昌元筑配变	10	400	320	320
10272	市区	10kV 雁栖园 5#站 T1	10	800	640	640
10273	市区	20kV 明月澜庭 2#站 T3	20	800	640	640
10274	市区	10kV 文旅城 24#站 T3	10	800	640	640
10275	市区	10kV 湖湾意境 3#站 T1	10	800	640	640
10276	市区	10kV 盛荣雅园 2#站 T3	10	800	640	640
10277	市区	10kV 山湖嘉院 2#站 T4	10	800	640	640
10278	市区	20kV 蓝庭 4#站 T1	20	800	640	640
10279	市区	20kV 蓝庭 4#站 T2	20	800	640	640
10280	市区	陶巷 6#箱变 T1	10	630	504	504
10281	市区	10kV 山水嘉庭 1#站 T1	10	800	640	640
10282	市区	20kV 雪新苑 10#站 T3	20	800	640	640
10283	市区	10kV 铂庭 7#站 T3	10	800	640	640
10284	市区	下基湾二配变	10	200	160	160
10285	市区	10kV 铂庭 6#站 T3	10	800	640	640
10286	市区	10kV 落霞 1#箱变 T1	10	630	504	504
10287	市区	10kV 澜岸 9#站 T1	10	800	640	640
10288	市区	10kV 文旅城 20#站 T2	10	800	640	640
10289	市区	10kV 庙新 2#箱变 T1	10	630	504	504
10290	市区	20kV 海和清舒院 2#站 T3	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10291	市区	10kV 翡翠湾雅园 4#站 T2	10	800	640	640
10292	市区	20kV 瑗颐湾 6#站 T1	20	800	640	640
10293	市区	20kV 瑗颐湾 6#站 T3	20	800	640	640
10294	市区	20kV 瑗颐湾 6#站 T4	20	800	640	640
10295	市区	20kV 瑗颐湾 6#站 T2	20	800	640	640
10296	市区	10kV 赤咀 1#箱变 T1	10	400	320	320
10297	市区	10kV 赤咀 2#箱变 T1	10	400	320	320
10298	市区	10kV 西园 7#箱变 T1	10	630	504	504
10299	市区	20kV 钰璟尚贤居 2#站 T4	20	800	640	640
10300	市区	青农站配变	10	400	320	320
10301	市区	10kV 聆湖雅筑 2#站 T2	10	800	640	640
10302	市区	10kV 翡翠湾雅园 2#站 T4	10	800	640	640
10303	市区	忍草庵二配变	10	400	320	320
10304	市区	鲍家村配变	10	400	320	320
10305	市区	10kV 板桥 5#箱变 T1	10	630	495	495
10306	市区	王甲里二配变	10	400	320	320
10307	市区	10kV 金茂府 7#站 T1	10	800	640	640
10308	市区	10kV 天骄 1#箱变 T1	10	630	504	504
10309	市区	20kV 雪新苑 10#站 T2	20	800	640	640
10310	市区	20kV 星湖雅园 5#站 T1	20	800	640	640
10311	市区	20kV 山水澜园 2#站 T1	20	800	640	640
10312	市区	20kV 清源听澜居 3#站 T1	20	800	640	640
10313	市区	永通二配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10314	市区	10kV 大渲 6#箱变 T1	10	630	504	504
10315	市区	10kV 金茂府 6#站 T1	10	800	640	640
10316	市区	10kV 誉湖雅园 2#站 T2	10	800	640	640
10317	市区	10kV 李高 8#箱变 T1	10	630	504	504
10318	市区	20kV 瑗颐湾 3#站 T1	20	800	640	640
10319	市区	20kV 瑗颐湾 3#站 T2	20	800	640	640
10320	市区	20kV 瑗颐湾 4#站 T1	20	800	640	640
10321	市区	20kV 瑗颐湾 4#站 T3	20	800	640	640
10322	市区	20kV 瑗颐湾 4#站 T4	20	800	640	640
10323	市区	20kV 瑗颐湾 4#站 T2	20	800	640	640
10324	市区	东山头南	10	400	320	320
10325	市区	20kV 吴都雅苑 7#站 T3	20	800	640	640
10326	市区	20kV 金匱里 9#站 T4	20	800	640	640
10327	市区	10kV 溪雅 11#站 T1	10	800	640	640
10328	市区	10kV 溪雅 11#站 T2	10	800	640	640
10329	市区	10kV 溪雅 12#站 T1	10	800	640	640
10330	市区	20kV 瑗颐湾 5#站 T2	20	800	640	640
10331	市区	10kV 美湖 4#箱变 T1	10	400	320	320
10332	市区	10kV 雁栖园 4#站 T1	10	800	640	640
10333	市区	20kV 香馨苑 6#站 T2	20	800	640	640
10334	市区	10kV 铂云溪院 4#站 T3	10	800	640	640
10335	市区	10kV 溪雅 12#站 T2	10	800	640	640
10336	市区	10kV 溪雅 13#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10337	市区	10kV 溪雅 13#站 T2	10	800	640	640
10338	市区	10kV 檀溪湾 15#箱变 T1	10	630	497	497
10339	市区	10kV 聆湖雅筑 2#站 T1	10	800	640	640
10340	市区	10kV 溪雅 14#站 T1	10	800	640	640
10341	市区	10kV 溪雅 14#站 T2	10	800	640	640
10342	市区	20kV 愉樾雅居 8#站 T1	20	800	640	640
10343	市区	10kV 熙华雅苑 2#站 T4	10	800	586	586
10344	市区	10kV 溪雅 15#站 T1	10	800	640	640
10345	市区	10kV 溪雅 15#站 T2	10	800	640	640
10346	市区	20kV 和顺玖园 5#站 T2	20	800	640	640
10347	市区	10kV 福安状元里 6#站 T1	10	800	640	640
10348	市区	10kV 幸福里 8#站 T1	10	800	640	640
10349	市区	10kV 翡翠湾雅园 5#站 T2	10	800	640	640
10350	市区	10kV 栖庭 4#站 T4	10	800	640	640
10351	市区	大元	10	400	118	118
10352	市区	王典桥二	10	400	320	320
10353	市区	10kV 铂云溪院 5#站 T1	10	800	640	640
10354	市区	10kV 方泉 22#站 T4	10	800	640	640
10355	市区	20kV 兴想 16#站 T3	20	800	640	640
10356	市区	20kV 悦园 14#站 T2	20	800	640	640
10357	市区	20kV 鸿基 37#站 T2	20	800	640	640
10358	市区	20kV 兴想 17#站 T1	20	800	640	640
10359	市区	20kV 立信 5#站 T3	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10360	市区	马鞍社区配变	10	400	320	320
10361	市区	20kV 悦园 13#站 T3	20	800	640	640
10362	市区	20kV 悦园 13#站 T1	20	800	640	640
10363	市区	20kV 悦园 13#站 T2	20	800	640	640
10364	市区	20kV 悦园 13#站 T4	20	800	640	640
10365	市区	20kV 悦园 12#站 T2	20	800	640	640
10366	市区	20kV 悦园 12#站 T1	20	800	640	640
10367	市区	20kV 清源听澜居 7#站 T3	20	800	640	640
10368	市区	10kV 青山二村 1#箱 T1	10	630	504	504
10369	市区	10kV 凤屿和院 4#站 T2	10	800	640	640
10370	市区	10kV 誉湖雅园 1#站 T2	10	800	640	640
10371	市区	20kV 畅意雅院 5#站 T3	20	800	640	640
10372	市区	20kV 瑗颐湾 5#站 T1	20	800	640	640
10373	市区	20kV 瑗颐湾 5#站 T3	20	800	640	640
10374	市区	20kV 瑗颐湾 5#站 T4	20	800	640	640
10375	市区	前张野一配变	10	200	160	160
10376	市区	10kV 姚湾 3#箱变 T1	10	630	504	504
10377	市区	10kV 铂庭 6#站 T2	10	800	594	594
10378	市区	10kV 嘉禾 1#箱变 T1	10	630	504	504
10379	市区	10kV 湖晓兰庭 1#站 T4	10	800	640	640
10380	市区	菜场北一配变	10	400	320	320
10381	市区	10kV 雁栖园 3#站 T4	10	800	640	640
10382	市区	20kV 金匱里 7#站 T4	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10383	市区	20kV 和悦澜庭 4#站 T2	20	800	640	640
10384	市区	20kV 和喜瑞园 2#站 T1	20	800	640	640
10385	市区	天骄 5#箱变 T1	10	400	320	320
10386	市区	20kV 海悦花园 3#站 T1	20	800	640	640
10387	市区	20kV 海悦花园 3#站 T2	20	800	640	640
10388	市区	20kV 海悦花园 3#站 T3	20	800	640	640
10389	市区	20kV 海悦花园 3#站 T4	20	800	640	640
10390	市区	20kV 海悦花园 4#站 T1	20	800	640	640
10391	市区	20kV 海悦花园 4#站 T2	20	800	640	640
10392	市区	20kV 海悦花园 4#站 T3	20	800	640	640
10393	市区	20kV 海悦花园 4#站 T4	20	800	640	640
10394	市区	20kV 畅意雅院 3#站 T2	20	800	640	640
10395	市区	20kV 钰璟尚贤居 4#站 T1	20	800	640	640
10396	市区	周巷房配变	10	400	289	289
10397	市区	金石路泵站	10	200	160	160
10398	市区	兴隆三配变	10	400	320	320
10399	市区	10kV 香阁豪庭 1#站 T3	10	800	640	640
10400	市区	10kV 檀溪湾 22#箱变 T1	10	630	455	455
10401	市区	20kV 海和清舒院 2#站 T1	20	800	640	640
10402	市区	10kV 湖晓兰庭 2#站 T2	10	800	640	640
10403	市区	永丰六配变	10	400	320	320
10404	市区	20kV 吴都雅苑 2#站 T3	20	800	640	640
10405	市区	10kV 西郊佳苑 3#站 T2	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10406	市区	龙延西电配变	10	400	320	320
10407	市区	辛光新村	10	200	160	160
10408	市区	10kV 苏锡 1#箱变 T1	10	630	504	504
10409	市区	10kV 铂庭 7#站 T1	10	800	588	588
10410	市区	20kV 金匱里 9#站 T1	20	800	640	640
10411	市区	水产公司	10	400	320	320
10412	市区	10kV 大浮 2#箱变 T1	10	630	504	504
10413	市区	10kV 荣巷 7#箱变 T1	10	630	504	504
10414	市区	20kV 贡湖苑 12#站 T2	20	800	640	640
10415	市区	10kV 圣芭 8#站 T1	10	800	640	640
10416	市区	10kV 灵达 4#箱变 T1	10	400	320	320
10417	市区	10kV 瑞仕 4#站 T2	10	800	640	640
10418	市区	鲍家惠巷配变	10	400	320	320
10419	市区	西林泵	10	400	320	320
10420	市区	10kV 李高 9#箱变 T1	10	630	504	504
10421	市区	10kV 香樟园 9#站 T1	10	800	640	640
10422	市区	10kV 香樟园 9#站 T3	10	800	640	640
10423	市区	10kV 香樟园 9#站 T4	10	800	640	640
10424	市区	10kV 溪雅 9#站 T1	10	800	640	640
10425	市区	10kV 溪雅 9#站 T3	10	800	640	640
10426	市区	10kV 溪雅 9#站 T4	10	800	640	640
10427	市区	10kV 溪雅 9#站 T2	10	800	640	640
10428	市区	10kV 香樟园 8#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10429	市区	10kV 香樟园 8#站 T2	10	800	640	640
10430	市区	20kV 和喜瑞园 5#T1	20	800	640	640
10431	市区	10kV 溪雅 8#站 T2	10	800	640	640
10432	市区	10kV 溪雅 8#站 T4	10	800	640	640
10433	市区	10kV 溪雅 8#站 T3	10	800	640	640
10434	市区	10kV 溪雅 8#站 T1	10	800	640	640
10435	市区	10kV 香樟园 10#站 T1	10	800	640	640
10436	市区	10kV 香樟园 10#站 T3	10	800	640	640
10437	市区	10kV 香樟园 10#站 T4	10	800	640	640
10438	市区	10kV 香樟园 10#站 T2	10	800	640	640
10439	市区	10kV 蠡湖壹号 2#站 T1	10	800	640	640
10440	市区	10kV 蠡湖壹号 2#站 T3	10	800	640	640
10441	市区	10kV 蠡湖壹号 2#站 T4	10	800	640	640
10442	市区	10kV 蠡湖壹号 2#站 T2	10	800	640	640
10443	市区	10kV 蠡湖壹号 4#站 T1	10	800	640	640
10444	市区	10kV 蠡湖壹号 4#站 T3	10	800	640	640
10445	市区	10kV 蠡湖壹号 4#站 T4	10	800	640	640
10446	市区	10kV 蠡湖壹号 4#站 T2	10	800	640	640
10447	市区	10kV 香樟园 11#站 T1	10	800	640	640
10448	市区	10kV 香樟园 11#站 T3	10	800	640	640
10449	市区	10kV 香樟园 11#站 T2	10	800	640	640
10450	市区	10kV 香樟园 11#站 T4	10	800	640	640
10451	市区	10kV 溪雅 10#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10452	市区	10kV 溪雅 10#站 T2	10	800	640	640
10453	市区	20kV 金匱里 11#站 T3	20	800	640	640
10454	市区	20kV 雪新苑 12#站 T3	20	800	640	640
10455	市区	20kV 水乡苑 25#站 T1	20	800	640	640
10456	市区	20kV 水乡苑 25#站 T2	20	800	640	640
10457	市区	20kV 水乡苑 26#站 T1	20	800	640	640
10458	市区	20kV 水乡苑 26#站 T2	20	800	640	640
10459	市区	20kV 水乡苑 26#站 T3	20	800	640	640
10460	市区	20kV 水乡苑 26#站 T4	20	800	640	640
10461	市区	20kV 水乡苑 27#站 T1	20	800	640	640
10462	市区	20kV 水乡苑 27#站 T2	20	800	640	640
10463	市区	20kV 水乡苑 27#站 T3	20	800	640	640
10464	市区	20kV 水乡苑 27#站 T4	20	800	640	640
10465	市区	20kV 鸿基 12#站 T1	20	800	640	640
10466	市区	20kV 鸿基 12#站 T2	20	800	640	640
10467	市区	10kV 军路 1#箱变 T1	10	500	400	400
10468	市区	20kV 兴想 9#站 T1	20	800	640	640
10469	市区	20kV 兴想 9#站 T2	20	800	640	640
10470	市区	20kV 兴想 9#站 T3	20	800	640	640
10471	市区	20kV 兴想 9#站 T4	20	800	640	640
10472	市区	10kV 荣裕 1#站 T1	10	800	640	640
10473	市区	10kV 荣裕 1#站 T2	10	800	640	640
10474	市区	10kV 荣裕 2#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10475	市区	10kV 荣裕 2#站 T2	10	800	640	640
10476	市区	翠园十四配变	10	400	320	320
10477	市区	翠园七配变	10	400	320	320
10478	市区	葛巷二配变	10	400	320	320
10479	市区	育才二村二	10	400	320	320
10480	市区	鱼巷乙	10	400	320	320
10481	市区	恒盛配变	10	200	160	160
10482	市区	连村配变	10	400	196	196
10483	市区	10kV 溪雅 6#站 T1	10	800	640	640
10484	市区	10kV 溪雅 6#站 T2	10	800	640	640
10485	市区	10kV 溪雅 7#站 T1	10	800	640	640
10486	市区	10kV 溪雅 7#站 T2	10	800	640	640
10487	市区	10kV 溪雅 7#站 T3	10	800	640	640
10488	市区	10kV 溪雅 7#站 T4	10	800	640	640
10489	市区	槟园#1 站 T1	10	800	640	640
10490	市区	槟园#1 站 T2	10	800	640	640
10491	市区	10kV 槟园 2#站 T1	10	800	640	640
10492	市区	10kV 槟园 2#站 T2	10	800	640	640
10493	市区	10kV 槟园 2#站 T3	10	800	640	640
10494	市区	10kV 槟园 2#站 T4	10	800	640	640
10495	市区	永丰五	10	200	160	160
10496	市区	隐秀路灯配变	10	200	160	160
10497	市区	幼儿园六	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10498	市区	太湖同步配变	10	400	320	320
10499	市区	果园配变	10	200	160	160
10500	市区	20kV 太湖佳园 5#站 T1	20	800	640	640
10501	市区	20kV 太湖佳园 5#站 T2	20	800	640	640
10502	市区	工业园四配变	10	400	320	320
10503	市区	西桥头七配变	10	400	320	320
10504	市区	路耿上配变	10	400	320	320
10505	市区	20kV 雪溪苑 1#站 T1	20	1000	800	800
10506	市区	20kV 雪溪苑 2#站 T1	20	1000	800	800
10507	市区	20kV 雪溪苑 3#站 T1	20	800	640	640
10508	市区	20kV 雪溪苑 3#站 T3	20	800	640	640
10509	市区	20kV 雪溪苑 4#站 T1	20	1000	800	800
10510	市区	20kV 雪溪苑 5#站 T1	20	1000	800	800
10511	市区	20kV 雪溪苑 1#站 T2	20	1000	800	800
10512	市区	20kV 雪溪苑 2#站 T2	20	1000	800	800
10513	市区	20kV 雪溪苑 3#站 T2	20	800	640	640
10514	市区	20kV 雪溪苑 4#站 T2	20	1000	800	800
10515	市区	20kV 雪溪苑 5#站 T2	20	1000	800	800
10516	市区	10kV 星湖苑站 T3	10	1250	1000	1000
10517	市区	10kV 星湖苑站 T4	10	1250	1000	1000
10518	市区	张典桥二配变	10	200	160	160
10519	市区	20kV 天禧 2#站 T1	20	800	625	625
10520	市区	20kV 天禧 2#站 T2	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10521	市区	20kV 天禧 2#站 T3	20	800	640	640
10522	市区	20kV 天禧 2#站 T4	20	800	640	640
10523	市区	大张巷丙配变	10	400	320	320
10524	市区	20kV 鸿基 35#站 T1	20	800	640	640
10525	市区	20kV 鸿基 35#站 T2	20	800	640	640
10526	市区	20kV 鸿基 36#站 T1	20	1000	800	800
10527	市区	20kV 鸿基 36#站 T2	20	1000	800	800
10528	市区	许巷五配变	10	400	320	320
10529	市区	龚巷村配变	10	400	320	320
10530	市区	大池路甲配变	10	400	320	320
10531	市区	张野配变	10	400	320	320
10532	市区	10kV 溪雅 2#站 T1	10	800	640	640
10533	市区	10kV 溪雅 2#站 T2	10	800	640	640
10534	市区	10kV 溪雅 2#站 T3	10	800	640	640
10535	市区	10kV 溪雅 2#站 T4	10	800	640	640
10536	市区	10kV 溪雅 3#站 T1	10	800	640	640
10537	市区	10kV 溪雅 3#站 T2	10	800	640	640
10538	市区	10kV 溪雅 3#站 T3	10	800	640	640
10539	市区	10kV 溪雅 3#站 T4	10	800	640	640
10540	市区	10kV 溪雅 4#站 T1	10	800	640	640
10541	市区	20kV 雪新苑 12#站 T1	20	800	640	640
10542	市区	10kV 方泉苑六期 2#站 T2	10	800	640	640
10543	市区	10kV 圣芭 10#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10544	市区	20kV 星元 5#站 T2	20	800	640	640
10545	市区	10kV 熙华雅苑 5#站 T1	10	800	621	621
10546	市区	10kV 袁塘 1#箱变 T1	10	630	504	504
10547	市区	市镇医院四配变	10	400	320	320
10548	市区	上湾配变	10	400	300	300
10549	市区	杨家旦二变	10	400	139	139
10550	市区	10kV 文旅城 20#站 T4	10	800	640	640
10551	市区	10kV 瑞仕 6#站 T3	10	800	640	640
10552	市区	10kV 金茂府 7#站 T4	10	800	640	640
10553	市区	20kV 和悦澜庭 2#站 T2	20	800	640	640
10554	市区	团结八配变	10	400	320	320
10555	市区	二号桥	10	315	252	252
10556	市区	北岸中配变	10	200	160	160
10557	市区	梁南大队配变	10	400	320	320
10558	市区	运输大队配变	10	400	320	320
10559	市区	张巷六配变	10	400	320	320
10560	市区	汽车检测站	10	200	160	160
10561	市区	球钢配变	10	400	320	320
10562	市区	大通公司配变	10	400	320	320
10563	市区	电力站二	10	400	320	320
10564	市区	排水管理三配变	10	200	160	160
10565	市区	20kV 龙渚天澜居 4#站 T1	20	800	640	640
10566	市区	20kV 和悦澜庭 3#站 T3	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10567	市区	后吴变	10	400	320	320
10568	市区	20kV 和悦澜庭 5#站 T2	20	800	640	640
10569	市区	10kV 文旅城 25#站 T2	10	800	640	640
10570	市区	马鞍苑配变	10	400	320	320
10571	市区	10kV 梅花 2#箱变 T1	10	630	504	504
10572	市区	梁南曹巷配变	10	400	320	320
10573	市区	10kV 翠园 2#箱变 T1	10	630	504	504
10574	市区	20kV 星元 4#站 T2	20	800	640	640
10575	市区	10kV 香阁豪庭 1#站 T1	10	800	640	640
10576	市区	10kV 山湖嘉院 1#站 T2	10	800	640	640
10577	市区	20kV 星湖雅园 6#站 T4	20	800	640	640
10578	市区	倪桥头二	10	400	320	320
10579	市区	10kV 孙蒋 1#箱变 T1	10	630	504	504
10580	市区	农场	10	400	320	320
10581	市区	恒通电表配变	10	400	320	320
10582	市区	恒威洁具	10	400	320	320
10583	市区	10kV 北桥 2#站 T1	10	1000	800	800
10584	市区	10kV 北桥 2#站 T2	10	1000	800	800
10585	市区	10kV 北桥 3#站 T1	10	1000	800	800
10586	市区	10kV 北桥 3#站 T3	10	1000	800	800
10587	市区	10kV 北桥 3#站 T2	10	1000	800	800
10588	市区	10kV 北桥 3#站 T4	10	1000	800	800
10589	市区	10kV 北桥 4#站 T1	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10590	市区	10kV 北桥 4#站 T2	10	1000	800	800
10591	市区	20kV 尚锦 13#站 T1	20	800	640	640
10592	市区	20kV 尚锦 13#站 T2	20	800	640	640
10593	市区	20kV 尚锦 13#站 T3	20	800	640	640
10594	市区	20kV 尚锦 13#站 T4	20	800	640	640
10595	市区	20kV 尚锦 14#站 T1	20	800	640	640
10596	市区	20kV 尚锦 14#站 T2	20	800	640	640
10597	市区	20kV 尚锦 14#站 T3	20	800	640	640
10598	市区	20kV 尚锦 14#站 T4	20	800	640	640
10599	市区	20kV 魅力 10#站 T1	20	1000	800	800
10600	市区	20kV 魅力 10#站 T2	20	1000	800	800
10601	市区	20kV 魅力 11#站 T1	20	1000	800	800
10602	市区	20kV 魅力 11#站 T2	20	1000	800	800
10603	市区	华谊配变	10	400	320	320
10604	市区	和田	10	200	160	160
10605	市区	曹场配变	10	400	320	320
10606	市区	20kV 和璟蓝园 2#站 T2	20	800	640	640
10607	市区	20kV 兴想 11#站 T1	20	800	640	640
10608	市区	20kV 兴想 11#站 T2	20	800	640	640
10609	市区	20kV 兴想 11#站 T3	20	800	640	640
10610	市区	20kV 香馨苑 8#站 T2	20	800	640	640
10611	市区	20kV 兴想 11#站 T4	20	800	640	640
10612	市区	20kV 鸿基 37#站 T1	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10613	市区	10kV 聆湖美墅 4#站 T3	10	800	640	640
10614	市区	10kV 福安状元里 5#站 T2	10	800	640	640
10615	市区	10kV 塘前 1#箱变 T1	10	630	504	504
10616	市区	10kV 珺悦雅苑 4#站 T3	10	800	626	626
10617	市区	10kV 瑞仕 7#站 T2	10	800	640	640
10618	市区	啤酒园	10	400	320	320
10619	市区	团村配变	10	400	320	320
10620	市区	10kV 东降 3#箱变 T1	10	400	320	320
10621	市区	10kV 文旅城 26#站 T2	10	800	640	640
10622	市区	10kV 康悦熙园 2#站 T3	10	800	640	640
10623	市区	10kV 东大 3#箱变 T1	10	630	504	504
10624	市区	20kV 凤起和苑 6#站 T2	20	800	640	640
10625	市区	10kV 翡翠湾雅园 2#站 T1	10	800	640	640
10626	市区	湖山三配变	10	200	160	160
10627	市区	20kV 星湖雅园 4#站 T2	20	800	640	640
10628	市区	10kV 货运 1#箱变 T1	10	630	504	504
10629	市区	永丰二变	10	400	320	320
10630	市区	10kV 东降 1#箱变 T1	10	630	504	504
10631	市区	10kV 瑞仕 5#站 T1	10	800	640	640
10632	市区	20kV 玉兰 17#站 T1	20	800	640	640
10633	市区	20kV 玉兰 17#站 T2	20	800	640	640
10634	市区	20kV 魅力 12#站 T1	20	1000	800	800
10635	市区	20kV 魅力 12#站 T2	20	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10636	市区	20kV 魅力 13#站 T2	20	1000	800	800
10637	市区	20kV 魅力 13#站 T1	20	1000	800	800
10638	市区	龙飞食品配变	10	400	320	320
10639	市区	山公墓配变	10	400	320	320
10640	市区	10kV 龙盘 1#箱变 T1	10	630	504	504
10641	市区	10kV 雁栖园 5#站 T4	10	800	640	640
10642	市区	10kV 周潭 1#箱变 T1	10	630	504	504
10643	市区	20kV 水乡苑 23#站 T2	20	800	640	640
10644	市区	20kV 水乡苑 24#站 T1	20	800	640	640
10645	市区	20kV 水乡苑 24#站 T2	20	800	640	640
10646	市区	20kV 水乡苑 24#站 T3	20	800	640	640
10647	市区	20kV 水乡苑 24#站 T4	20	800	640	640
10648	市区	鲍家桥东	10	200	160	160
10649	市区	周潭老街	10	200	160	160
10650	市区	20kV 天鹅 20#站 T1	20	800	640	640
10651	市区	20kV 天鹅 20#站 T2	20	800	640	640
10652	市区	20kV 天鹅 20#站 T3	20	800	640	640
10653	市区	20kV 天鹅 20#站 T4	20	800	640	640
10654	市区	方泉 6#站 T1	10	800	640	640
10655	市区	方泉 6#站 T2	10	800	640	640
10656	市区	方泉 7#站 T1	10	800	640	640
10657	市区	方泉 7#站 T3	10	800	640	640
10658	市区	方泉 7#站 T4	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10659	市区	方泉 7#站 T2	10	800	640	640
10660	市区	船校配变	10	200	160	160
10661	市区	10kV 幸福里 2#站 T1	10	800	640	640
10662	市区	10kV 幸福里 2#站 T2	10	800	640	640
10663	市区	10kV 幸福里 3#站 T1	10	1000	800	800
10664	市区	10kV 幸福里 3#站 T2	10	1000	800	800
10665	市区	10kV 幸福里 4#站 T1	10	800	640	640
10666	市区	10kV 幸福里 4#站 T2	10	800	640	640
10667	市区	10kV 幸福里 5#站 T1	10	800	640	640
10668	市区	10kV 幸福里 5#站 T2	10	800	640	640
10669	市区	20kV 天鹅 18#站 T1	20	800	640	640
10670	市区	20kV 天鹅 18#站 T2	20	800	640	640
10671	市区	20kV 天鹅 18#站 T3	20	800	640	640
10672	市区	20kV 天鹅 18#站 T4	20	800	640	640
10673	市区	20kV 天鹅 22#站 T1	20	800	640	640
10674	市区	20kV 天鹅 22#站 T2	20	800	640	640
10675	市区	20kV 天鹅 22#站 T3	20	800	640	640
10676	市区	20kV 天鹅 22#站 T4	20	800	640	640
10677	市区	20kV 天鹅 23#站 T1	20	800	640	640
10678	市区	20kV 天鹅 23#站 T2	20	800	640	640
10679	市区	20kV 天鹅 23#站 T3	20	800	640	640
10680	市区	20kV 天鹅 23#站 T4	20	800	640	640
10681	市区	10kV 大池 1#箱变 T1	10	630	493	493

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10682	市区	10kV 大池 2#箱变 T1	10	630	504	504
10683	市区	10kV 大池 3#箱变 T1	10	630	504	504
10684	市区	10kV 大池 4#箱变 T1	10	630	504	504
10685	市区	10kV 香樟园 1#站 T1	10	800	640	640
10686	市区	方泉 8#站 T1	10	800	640	640
10687	市区	方泉 8#站 T2	10	800	640	640
10688	市区	10kV 鑫龙 5#站 T1	10	800	640	640
10689	市区	10kV 鑫龙 5#站 T2	10	800	640	640
10690	市区	10kV 鑫龙 3#站 T1	10	800	640	640
10691	市区	10kV 鑫龙 2#站 T1	10	800	640	640
10692	市区	10kV 鑫龙 2#站 T2	10	800	640	640
10693	市区	10kV 鑫龙 2#站 T3	10	800	640	640
10694	市区	10kV 鑫龙 2#站 T4	10	800	640	640
10695	市区	10kV 立人 5#站 T3	10	800	640	640
10696	市区	10kV 鑫龙 1#站 T2	10	800	640	640
10697	市区	10kV 香樟园 1#站 T2	10	800	640	640
10698	市区	10kV 香樟园 2#站 T1	10	800	640	640
10699	市区	10kV 香樟园 2#站 T2	10	800	627	627
10700	市区	10kV 香樟园 2#站 T3	10	800	640	640
10701	市区	飞达二	10	400	320	320
10702	市区	暖通配变	10	400	173	173
10703	市区	武警二配变	10	200	160	160
10704	市区	10kV 锡景苑 2#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10705	市区	10kV 锡景苑 2#站 T2	10	800	640	640
10706	市区	10kV 锡景苑 4#站 T1	10	800	640	640
10707	市区	10kV 锡景苑 4#站 T2	10	800	640	640
10708	市区	10kV 锡景苑 4#站 T3	10	800	640	640
10709	市区	10kV 锡景苑 4#站 T4	10	800	640	640
10710	市区	20kV 雪溪苑 6#站 T1	20	1000	800	800
10711	市区	20kV 雪溪苑 6#站 T2	20	1000	800	800
10712	市区	20kV 雪溪苑 6#站 T3	20	1000	800	800
10713	市区	20kV 雪溪苑 7#站 T1	20	1000	800	800
10714	市区	20kV 天鹅 24#站 T1	20	800	640	640
10715	市区	20kV 天鹅 24#站 T2	20	800	640	640
10716	市区	蠡湖 9#站 T1	10	800	640	640
10717	市区	铂庭 2#站 T1	10	800	631	631
10718	市区	铂庭 2#站 T2	10	800	640	640
10719	市区	铂庭 3#站 T1	10	800	640	640
10720	市区	铂庭 3#站 T2	10	800	640	640
10721	市区	10kV 香槟 1#站 T1	10	800	640	640
10722	市区	10kV 香槟 1#站 T2	10	800	640	640
10723	市区	10kV 香槟 2#站 T1	10	800	640	640
10724	市区	10kV 香槟 2#站 T2	10	800	640	640
10725	市区	10kV 香槟 3#站 T1	10	800	640	640
10726	市区	10kV 香槟 3#站 T2	10	800	640	640
10727	市区	20kV 雪溪苑 7#站 T2	20	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10728	市区	20kV 玉兰 6#站 T1	20	800	640	640
10729	市区	20kV 玉兰 6#站 T2	20	800	640	640
10730	市区	20kV 玉兰 6#站 T3	20	800	640	640
10731	市区	20kV 玉兰 6#站 T4	20	800	640	640
10732	市区	方泰配变	10	200	160	160
10733	市区	金匮里 2#站 T1	20	800	640	640
10734	市区	金匮里 2#站 T2	20	800	640	640
10735	市区	金匮里 2#站 T3	20	800	640	640
10736	市区	金匮里 2#站 T4	20	800	640	640
10737	市区	金匮里 3#站 T1	20	800	640	640
10738	市区	金匮里 3#站 T2	20	800	640	640
10739	市区	金匮里 3#站 T3	20	800	640	640
10740	市区	金匮里 3#站 T4	20	800	640	640
10741	市区	10kV 逸泉 3#站 T1	10	800	640	640
10742	市区	10kV 逸泉 3#站 T2	10	800	640	640
10743	市区	20kV 玉兰 7#站 T1	20	800	640	640
10744	市区	20kV 玉兰 7#站 T2	20	800	640	640
10745	市区	20kV 玉兰 8#站 T1	20	800	640	640
10746	市区	20kV 玉兰 8#站 T2	20	800	640	640
10747	市区	20kV 玉兰 9#站 T1	20	800	640	640
10748	市区	20kV 玉兰 9#站 T2	20	800	640	640
10749	市区	20kV 玉兰 10#站 T1	20	800	640	640
10750	市区	20kV 玉兰 10#站 T2	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10751	市区	20kV 玉兰 11#站 T1	20	800	640	640
10752	市区	20kV 玉兰 11#站 T2	20	800	640	640
10753	市区	金匱里 4#站 T1	20	800	640	640
10754	市区	金匱里 4#站 T2	20	800	640	640
10755	市区	金匱里 4#站 T3	20	800	640	640
10756	市区	金匱里 4#站 T4	20	800	640	640
10757	市区	金匱里 5#站 T1	20	800	640	640
10758	市区	金匱里 5#站 T2	20	800	640	640
10759	市区	胡埭小学配变	10	400	320	320
10760	市区	蠡湖 10#站 T1	10	800	640	640
10761	市区	蠡湖 10#站 T2	10	800	640	640
10762	市区	蠡湖 11#站 T1	10	800	640	640
10763	市区	20kV 观山 1#站 T1	20	1000	800	800
10764	市区	20kV 观山 1#站 T2	20	1000	800	800
10765	市区	20kV 魅力 5#站 T1	20	1000	800	800
10766	市区	20kV 魅力 5#站 T2	20	1000	800	800
10767	市区	20kV 魅力 6#站 T1	20	1000	800	800
10768	市区	20kV 魅力 6#站 T2	20	1000	800	800
10769	市区	蠡湖 11#站 T2	10	800	640	640
10770	市区	梁南苑 2#站 T1	20	800	640	640
10771	市区	梁南苑 2#站 T2	20	800	640	640
10772	市区	梁南苑 3#站 T1	20	800	640	640
10773	市区	梁南苑 3#站 T2	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10774	市区	梁南苑 4#站 T1	20	800	640	640
10775	市区	梁南苑 4#站 T2	20	800	640	640
10776	市区	梁南苑 4#站 T3	20	800	640	640
10777	市区	梁南苑 4#站 T4	20	800	640	640
10778	市区	梁南苑 5#站 T1	20	800	640	640
10779	市区	梁南苑 5#站 T2	20	800	640	640
10780	市区	梁南苑 6#站 T1	20	800	640	640
10781	市区	梁南苑 6#站 T2	20	800	640	640
10782	市区	梁南苑 6#站 T3	20	800	640	640
10783	市区	梁南苑 6#站 T4	20	800	640	640
10784	市区	梁南苑 7#站 T1	20	800	640	640
10785	市区	梁南苑 7#站 T2	20	800	640	640
10786	市区	蠡园开发一配变	10	200	160	160
10787	市区	梁南苑 8#站 T1	20	800	640	640
10788	市区	梁南苑 8#站 T2	20	800	640	640
10789	市区	梁南苑 9#站 T1	20	800	640	640
10790	市区	梁南苑 9#站 T2	20	800	640	640
10791	市区	梁南苑 10#站 T1	20	800	640	640
10792	市区	梁南苑 10#站 T2	20	800	640	640
10793	市区	梁南苑 12#站 T1	20	800	640	640
10794	市区	梁南苑 12#站 T2	20	800	640	640
10795	市区	蠡园开发二配变	10	400	320	320
10796	市区	10kV 蠡景苑 2#箱变 T1	10	630	495	495

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10797	市区	20kV 仙河苑 24#站 T1	20	1000	800	800
10798	市区	20kV 仙河苑 23#站 T1	20	1000	800	800
10799	市区	20kV 仙河苑 23#站 T2	20	1000	800	800
10800	市区	20kV 仙河苑 24#站 T2	20	1000	800	800
10801	市区	20kV 仙河苑 23#站 T3	20	1000	800	800
10802	市区	20kV 仙河苑 25#站 T1	20	1000	800	800
10803	市区	20kV 仙河苑 25#站 T2	20	1000	800	800
10804	市区	20kV 鸿基 17#站 T1	20	800	640	640
10805	市区	20kV 鸿基 17#站 T2	20	800	640	640
10806	市区	20kV 鸿基 18#站 T1	20	800	640	640
10807	市区	20kV 鸿基 18#站 T2	20	800	640	640
10808	市区	20kV 鸿基 19#站 T1	20	800	640	640
10809	市区	20kV 鸿基 19#站 T2	20	800	640	640
10810	市区	20kV 鸿基 20#站 T1	20	800	640	640
10811	市区	20kV 鸿基 20#站 T2	20	800	640	640
10812	市区	20kV 鸿基 21#站 T1	20	800	640	640
10813	市区	20kV 鸿基 21#站 T2	20	800	640	640
10814	市区	贡湖苑 7#站 T1	20	800	640	640
10815	市区	溪岸 3#站 T1	10	800	640	640
10816	市区	溪岸 3#站 T2	10	800	640	640
10817	市区	溪岸 3#站 T3	10	800	640	640
10818	市区	溪岸 3#站 T4	10	800	640	640
10819	市区	加油站二	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10820	市区	贡湖苑 7#站 T2	20	800	640	640
10821	市区	贡湖苑 8#站 T1	20	800	640	640
10822	市区	贡湖苑 8#站 T2	20	800	640	640
10823	市区	贡湖苑 8#站 T3	20	800	640	640
10824	市区	贡湖苑 8#站 T4	20	800	640	640
10825	市区	西桥头五配变	10	400	320	320
10826	市区	20kV 魅力 8#站 T1	20	1000	800	800
10827	市区	大河降东配变	10	400	320	320
10828	市区	20kV 丰裕苑 4#站 T1	20	1000	800	800
10829	市区	20kV 丰裕苑 4#站 T2	20	1000	800	800
10830	市区	20kV 丰裕苑 4#站 T3	20	1000	800	800
10831	市区	10kV 方泉 4#站 T1	10	1000	800	800
10832	市区	10kV 方泉 4#站 T2	10	1000	800	800
10833	市区	10kV 方泉 5#站 T1	10	1000	800	800
10834	市区	10kV 方泉 5#站 T2	10	1000	800	800
10835	市区	10kV 栖云苑 4#站 T1	10	1000	800	800
10836	市区	10kV 栖云苑 4#站 T2	10	1000	800	800
10837	市区	10kV 栖云苑 5#站 T1	10	800	640	640
10838	市区	10kV 栖云苑 5#站 T2	10	800	640	640
10839	市区	10kV 栖云苑 6#站 T1	10	1000	800	800
10840	市区	10kV 栖云苑 6#站 T2	10	1000	800	800
10841	市区	10kV 栖云苑 5#站 T3	10	800	640	640
10842	市区	20kV 魅力 8#站 T2	20	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10843	市区	20kV 玖玖世家 4#站 T1	20	800	640	640
10844	市区	20kV 玖玖世家 4#站 T2	20	800	640	640
10845	市区	20kV 玖玖世家 4#站 T3	20	800	640	640
10846	市区	20kV 玖玖世家 4#站 T4	20	800	640	640
10847	市区	20kV 玖玖世家 5#站 T1	20	800	640	640
10848	市区	20kV 玖玖世家 5#站 T2	20	800	640	640
10849	市区	20kV 玖玖世家 5#站 T3	20	800	640	640
10850	市区	20kV 玖玖世家 5#站 T4	20	800	640	640
10851	市区	古竹市场配变	10	200	160	160
10852	市区	10kV 立人 2#站 T1	10	800	640	640
10853	市区	10kV 立人 2#站 T2	10	800	640	640
10854	市区	10kV 立人 2#站 T3	10	800	640	640
10855	市区	10kV 立人 2#站 T4	10	800	640	640
10856	市区	10kV 立人 3#站 T1	10	800	640	640
10857	市区	10kV 立人 3#站 T2	10	800	640	640
10858	市区	10kV 立人 3#站 T3	10	800	640	640
10859	市区	10kV 立人 3#站 T4	10	800	640	640
10860	市区	10kV 立人 4#站 T1	10	800	640	640
10861	市区	10kV 立人 4#站 T2	10	800	640	640
10862	市区	10kV 立人 4#站 T3	10	800	640	640
10863	市区	10kV 立人 4#站 T4	10	800	640	640
10864	市区	10kV 栖云苑 5#站 T4	10	800	640	640
10865	市区	10kV 栖云苑 7#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10866	市区	10kV 栖云苑 7#站 T2	10	800	640	640
10867	市区	10kV 栖云苑 7#站 T3	10	800	640	640
10868	市区	10kV 栖云苑 7#站 T4	10	800	640	640
10869	市区	20kV 雪溪苑 11#站 T1	20	800	640	640
10870	市区	20kV 雪溪苑 11#站 T2	20	800	640	640
10871	市区	20kV 雪溪苑 12#站 T1	20	800	640	640
10872	市区	20kV 雪溪苑 12#站 T2	20	800	640	640
10873	市区	20kV 雪溪苑 12#站 T3	20	800	640	640
10874	市区	20kV 雪溪苑 12#站 T4	20	800	640	640
10875	市区	20kV 雪溪苑 13#站 T1	20	1000	800	800
10876	市区	20kV 雪溪苑 13#站 T2	20	1000	800	800
10877	市区	20kV 雪溪苑 14#站 T1	20	800	640	640
10878	市区	华盛苑 10#站 T1	20	800	640	640
10879	市区	华盛苑 10#站 T2	20	800	640	640
10880	市区	华盛苑 2#站 T1	20	800	640	640
10881	市区	华盛苑 2#站 T2	20	800	640	640
10882	市区	华盛苑 2#站 T3	20	800	640	640
10883	市区	华盛苑 2#站 T4	20	800	640	640
10884	市区	华盛苑 3#站 T1	20	800	640	640
10885	市区	华盛苑 3#站 T2	20	800	640	640
10886	市区	华盛苑 3#站 T3	20	800	640	640
10887	市区	华盛苑 3#站 T4	20	800	640	640
10888	市区	华盛苑 4#站 T1	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10889	市区	华盛苑 4#站 T2	20	800	640	640
10890	市区	华盛苑 5#站 T1	20	800	640	640
10891	市区	华盛苑 5#站 T2	20	800	640	640
10892	市区	10kV 华盛苑 6#站 T1	20	800	640	640
10893	市区	10kV 华盛苑 6#站 T2	20	800	640	640
10894	市区	华盛苑 7#站 T1	20	800	640	640
10895	市区	华盛苑 7#站 T2	20	800	640	640
10896	市区	10kV 锦绣 1#站 T1	10	800	640	640
10897	市区	10kV 锦绣 1#站 T2	10	800	640	640
10898	市区	10kV 锦绣 2#站 T4	10	800	640	640
10899	市区	10kV 锦绣 2#站 T2	10	800	640	640
10900	市区	10kV 锦绣 2#站 T1	10	800	640	640
10901	市区	10kV 立人 5#站 T1	10	800	640	640
10902	市区	10kV 立人 5#站 T2	10	800	640	640
10903	市区	10kV 立人 5#站 T4	10	800	640	640
10904	市区	景秀苑乙	10	200	160	160
10905	市区	景秀苑甲配变	10	200	160	160
10906	市区	10kV 立人 6#站 T1	10	800	640	640
10907	市区	10kV 立人 6#站 T2	10	800	640	640
10908	市区	10kV 立人 6#站 T3	10	800	640	640
10909	市区	10kV 立人 6#站 T4	10	800	640	640
10910	市区	周甲里	10	400	320	320
10911	市区	10kV 鸿基 16#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10912	市区	10kV 鸿基 16#站 T2	10	800	640	640
10913	市区	盘龙配变	10	200	160	160
10914	市区	20kV 雪溪苑 14#站 T2	20	800	640	640
10915	市区	10kV 铂庭 1#站 T1	10	800	640	640
10916	市区	10kV 铂庭 1#站 T2	10	800	640	640
10917	市区	20kV 华盛苑 8#站 T1	20	800	640	640
10918	市区	20kV 华盛苑 8#站 T2	20	800	640	640
10919	市区	华盛苑 9#站 T1	20	800	640	640
10920	市区	华盛苑 9#站 T2	20	800	640	640
10921	市区	10kV 锦绣 2#站 T3	10	800	640	640
10922	市区	鲍家菜场配变	10	400	320	320
10923	市区	袁家三	10	200	160	160
10924	市区	20kV 鸿基 22#站 T1	20	800	640	640
10925	市区	20kV 鸿基 22#站 T2	20	800	640	640
10926	市区	20kV 鸿基 23#站 T1	20	800	640	640
10927	市区	20kV 鸿基 23#站 T2	20	800	640	640
10928	市区	20kV 鸿基 24#站 T1	20	800	640	640
10929	市区	20kV 鸿基 24#站 T2	20	800	640	640
10930	市区	20kV 鸿基 25#站 T1	20	800	640	640
10931	市区	20kV 鸿基 25#站 T2	20	800	640	640
10932	市区	20kV 鸿基 26#站 T1	20	800	640	640
10933	市区	20kV 鸿基 26#站 T2	20	800	640	640
10934	市区	振华德裕	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10935	市区	海岸城 2#站 T1	20	800	640	640
10936	市区	海岸城 2#站 T2	20	800	640	640
10937	市区	海岸城 3#站 T1	20	800	640	640
10938	市区	海岸城 3#站 T2	20	800	640	640
10939	市区	海岸城 4#站 T1	20	800	640	640
10940	市区	海岸城 4#站 T2	20	800	640	640
10941	市区	海岸城 4#站 T3	20	800	640	640
10942	市区	海岸城 4#站 T4	20	800	640	640
10943	市区	贡湖苑 2#站 T1	20	1000	800	800
10944	市区	贡湖苑 2#站 T2	20	1000	800	800
10945	市区	贡湖苑 3#站 T1	20	1000	800	800
10946	市区	贡湖苑 3#站 T2	20	1000	800	800
10947	市区	贡湖苑 4#站 T1	20	800	640	640
10948	市区	贡湖苑 4#站 T2	20	800	640	640
10949	市区	贡湖苑 4#站 T3	20	800	640	640
10950	市区	贡湖苑 4#站 T4	20	800	640	640
10951	市区	贡湖苑 5#站 T1	20	800	640	640
10952	市区	贡湖苑 5#站 T2	20	800	640	640
10953	市区	贡湖苑 5#站 T3	20	800	640	640
10954	市区	贡湖苑 5#站 T4	20	800	640	640
10955	市区	贡湖苑 6#站 T1	20	800	640	640
10956	市区	贡湖苑 6#站 T2	20	800	640	640
10957	市区	贡湖苑 6#站 T3	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10958	市区	贡湖苑 6#站 T4	20	800	640	640
10959	市区	10kV 西杜 3#箱变 T1	10	630	504	504
10960	市区	10kV 西杜 1#箱变 T1	10	630	504	504
10961	市区	10kV 西杜 2#箱变 T1	10	630	504	504
10962	市区	轧钢厂 T1	10	800	640	640
10963	市区	10kV 货运 2#箱变 T1	10	630	504	504
10964	市区	20kV 兴想 7#站 T1	20	800	640	640
10965	市区	20kV 兴想 7#站 T2	20	800	640	640
10966	市区	20kV 兴想 7#站 T3	20	800	640	640
10967	市区	20kV 兴想 7#站 T4	20	800	640	640
10968	市区	20kV 兴想 8#站 T1	20	800	640	640
10969	市区	20kV 兴想 8#站 T2	20	800	640	640
10970	市区	20kV 兴想 8#站 T3	20	800	640	640
10971	市区	20kV 兴想 8#站 T4	20	800	640	640
10972	市区	二湾配变	10	200	160	160
10973	市区	20kV 蓝庭 3#站 T1	20	800	640	640
10974	市区	20kV 蓝庭 3#站 T2	20	800	640	640
10975	市区	20kV 观山 2#站 T1	20	1000	800	800
10976	市区	20kV 观山 2#站 T2	20	1000	800	800
10977	市区	20kV 观山 3#站 T2	20	800	640	640
10978	市区	20kV 观山 3#站 T1	20	800	640	640
10979	市区	20kV 观山 4#站 T1	20	800	640	640
10980	市区	20kV 观山 4#站 T2	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10981	市区	20kV 观山 5#站 T1	20	800	640	640
10982	市区	20kV 观山 5#站 T2	20	800	640	640
10983	市区	鸿基 27#站 T1	20	800	640	640
10984	市区	鸿基 27#站 T2	20	800	640	640
10985	市区	鸿基 28#站 T1	20	800	640	640
10986	市区	鸿基 28#站 T2	20	800	640	640
10987	市区	鸿基 29#站 T1	20	800	640	640
10988	市区	鸿基 29#站 T2	20	800	640	640
10989	市区	鸿基 30#站 T1	20	800	640	640
10990	市区	鸿基 30#站 T2	20	800	640	640
10991	市区	鸿基 31#站 T1	20	800	640	640
10992	市区	鸿基 31#站 T2	20	800	640	640
10993	市区	锡景苑 3#站 T1	10	800	640	640
10994	市区	锡景苑 3#站 T2	10	800	640	640
10995	市区	锡景苑 3#站 T3	10	800	640	640
10996	市区	锡景苑 3#站 T4	10	800	640	640
10997	市区	锡景苑 5#站 T1	10	800	640	640
10998	市区	锡景苑 5#站 T2	10	800	640	640
10999	市区	10kV 龙城 3#箱变 T1	10	630	504	504
11000	市区	10kV 鑫龙 4#站 T1	10	800	640	640
11001	市区	10kV 鑫龙 4#站 T2	10	800	640	640
11002	市区	10kV 溪岸 2#站 T1	10	800	640	640
11003	市区	10kV 溪岸 2#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
11004	市区	10kV 溪岸 2#站 T3	10	800	640	640
11005	市区	10kV 溪岸 2#站 T4	10	800	640	640
11006	市区	青山路灯配变	10	200	160	160
11007	市区	10kV 瑞翔 1#站 T1	10	1000	800	800
11008	市区	10kV 瑞翔 1#站 T2	10	1000	800	800
11009	市区	乙杨配变	10	200	160	160
11010	市区	工业三配变	10	400	320	320
11011	市区	10kV 剑桥 6#站 T1	10	800	640	640
11012	市区	10kV 剑桥 6#站 T2	10	800	640	640
11013	市区	10kV 马鞍苑 3#站 T4	10	1000	800	800
11014	市区	10kV 马鞍苑 4#站 T1	10	1000	800	800
11015	市区	10kV 马鞍苑 4#站 T2	10	1000	800	800
11016	市区	10kV 马鞍苑 4#站 T3	10	1000	800	800
11017	市区	10kV 马鞍苑 4#站 T4	10	1000	800	800
11018	市区	10kV 马鞍苑 5#站 T1	10	1000	800	800
11019	市区	10kV 马鞍苑 5#站 T2	10	1000	800	800
11020	市区	10kV 马鞍苑 5#站 T3	10	1000	800	800
11021	市区	10kV 马鞍苑 5#站 T4	10	1000	800	800
11022	市区	10kV 马鞍苑 7#站 T1	10	1000	800	800
11023	市区	10kV 马鞍苑 7#站 T2	10	1000	800	800
11024	市区	10kV 马鞍苑 7#站 T3	10	1000	800	800
11025	市区	10kV 马鞍苑 7#站 T4	10	1000	800	800
11026	市区	10kV 马鞍苑 8#站 T1	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
11027	市区	10kV 马鞍苑 8#站 T2	10	1000	800	800
11028	市区	10kV 马鞍苑 8#站 T3	10	1000	800	800
11029	市区	10kV 马鞍苑 8#站 T4	10	1000	800	800
11030	市区	10kV 马鞍苑 9#站 T1	10	1000	800	800
11031	市区	10kV 马鞍苑 9#站 T2	10	1000	800	800
11032	市区	10kV 马鞍苑 10#站 T1	10	1000	800	800
11033	市区	正明二配变	10	200	160	160
11034	市区	孟村	10	200	160	160
11035	市区	朱巷北	10	400	320	320
11036	市区	芮巷街	10	200	160	160
11037	市区	10kV 马鞍苑 10#站 T2	10	1000	800	800
11038	市区	10kV 马鞍苑 10#站 T3	10	1000	800	800
11039	市区	10kV 马鞍苑 10#站 T4	10	1000	800	800
11040	市区	10kV 马鞍苑 11#站 T1	10	1000	800	800
11041	市区	10kV 马鞍苑 11#站 T2	10	1000	800	800
11042	市区	10kV 马鞍苑 11#站 T3	10	1000	800	800
11043	市区	10kV 马鞍苑 11#站 T4	10	1000	800	800
11044	市区	派出所六配变	10	400	320	320
11045	市区	别墅区三配变	10	200	160	160
11046	市区	别墅区四配变	10	200	160	160
11047	市区	锡西化机	10	400	243	243
11048	市区	龙渚三村	10	400	320	320
11049	市区	新瑞	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
11050	市区	10kV 御园 2#站 T1	10	800	640	640
11051	市区	10kV 御园 2#站 T2	10	800	640	640
11052	市区	峰影三	10	200	160	160
11053	市区	10kV 香槟 5#站 T1	10	800	640	640
11054	市区	10kV 香槟 5#站 T2	10	800	640	640
11055	市区	10kV 香槟 4#站 T1	10	800	640	640
11056	市区	10kV 香槟 4#站 T2	10	800	640	640
11057	市区	10kV 香槟 4#站 T3	10	800	640	640
11058	市区	10kV 香槟 4#站 T4	10	800	640	640
11059	市区	10kV 幸福里 6#站 T1	10	800	640	640
11060	市区	10kV 幸福里 6#站 T2	10	800	640	640
11061	市区	10kV 幸福里 6#站 T3	10	800	640	640
11062	市区	10kV 幸福里 6#站 T4	10	800	640	640
11063	市区	10kV 剑桥 7#站 T1	10	630	504	504
11064	市区	10kV 剑桥 7#站 T2	10	630	498	498
11065	市区	20kV 华憬佳园 1#站 T1	20	1000	800	800
11066	市区	20kV 华憬佳园 1#站 T2	20	1000	800	800
11067	市区	20kV 华憬佳园 3#站 T1	20	800	640	640
11068	市区	20kV 华憬佳园 3#站 T2	20	800	640	640
11069	市区	20kV 华憬佳园 2#站 T1	20	1000	800	800
11070	市区	20kV 华憬佳园 2#站 T2	20	1000	800	800
11071	市区	20kV 华憬佳园 2#站 T3	20	1000	800	800
11072	市区	20kV 华憬佳园 2#站 T4	20	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
11073	市区	徐仙桥二	10	400	320	320
11074	市区	杨家旦北配变	10	200	160	160
11075	市区	20kV 华憬佳园 4#站 T1	20	1000	800	800
11076	市区	20kV 华憬佳园 4#站 T2	20	1000	800	800
11077	市区	20kV 华憬佳园 4#站 T3	20	1000	800	800
11078	市区	20kV 华憬佳园 4#站 T4	20	1000	800	800
11079	市区	20kV 华憬佳园 5#站 T1	20	800	640	640
11080	市区	20kV 华憬佳园 5#站 T2	20	800	640	640
11081	市区	杭巷东	10	200	160	160
11082	市区	文萃配变	10	400	320	320
11083	市区	西林六队	10	200	160	160
11084	市区	20kV 仙河苑 26#站 T1	20	1000	800	800
11085	市区	市镇六一配变	10	200	160	160
11086	市区	别墅北桥	10	200	160	160
11087	市区	10kV 天湖 2#站 T1	10	800	640	640
11088	市区	10kV 天湖 2#站 T2	10	800	640	640
11089	市区	10kV 天湖 3#站 T1	10	800	640	640
11090	市区	10kV 天湖 3#站 T2	10	800	640	640
11091	市区	10kV 天湖 3#站 T3	10	800	640	640
11092	市区	10kV 天湖 3#站 T4	10	800	640	640
11093	市区	10kV 天湖 4#站 T1	10	800	640	640
11094	市区	10kV 天湖 4#站 T2	10	800	640	640
11095	市区	20kV 仙河苑 26#站 T2	20	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
11096	市区	20kV 仙河苑 26#站 T3	20	1000	800	800
11097	市区	20kV 雪溪苑 15#站 T2	20	800	640	640
11098	市区	20kV 雪溪苑 15#站 T1	20	800	640	640
11099	市区	长泰寺	10	200	160	160
11100	市区	姣家变	10	200	160	160
11101	市区	10kV 马鞍苑 2#站 T1	10	1000	800	800
11102	市区	10kV 马鞍苑 2#站 T2	10	1000	800	800
11103	市区	10kV 马鞍苑 2#站 T3	10	1000	800	800
11104	市区	10kV 马鞍苑 2#站 T4	10	1000	800	800
11105	市区	10kV 马鞍苑 3#站 T1	10	1000	800	800
11106	市区	10kV 马鞍苑 3#站 T2	10	1000	800	800
11107	市区	10kV 马鞍苑 3#站 T3	10	1000	800	800
11108	市区	建南二配变	10	400	320	320
11109	市区	20kV 悦园 2#站 T1	20	800	640	640
11110	市区	20kV 悦园 2#站 T2	20	800	640	640
11111	市区	20kV 大渲 2#站 T1	20	800	640	640
11112	市区	20kV 大渲 2#站 T2	20	800	640	640
11113	市区	10kV 沙泾 1#箱变 T1	10	630	504	504
11114	市区	10kV 鸿基 32#站 T1	10	800	640	640
11115	市区	10kV 鸿基 32#站 T2	10	800	640	640
11116	市区	10kV 鸿基 33#站 T1	10	800	640	640
11117	市区	10kV 鸿基 33#站 T2	10	800	640	640
11118	市区	20kV 玉兰 13#站 T1	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
11119	市区	20kV 玉兰 13#站 T2	20	800	640	640
11120	市区	20kV 玉兰 14#站 T1	20	800	640	640
11121	市区	20kV 玉兰 14#站 T2	20	800	640	640
11122	市区	20kV 玉兰 15#站 T1	20	800	640	640
11123	市区	20kV 玉兰 15#站 T2	20	800	640	640
11124	市区	20kV 玉兰 15#站 T3	20	800	640	640
11125	市区	20kV 玉兰 15#站 T4	20	800	640	640
11126	市区	20kV 玉兰 16#站 T1	20	800	640	640
11127	市区	20kV 玉兰 16#站 T2	20	800	640	640
11128	市区	20kV 信诚 5#站 T1	20	800	640	640
11129	市区	20kV 信诚 5#站 T2	20	800	640	640
11130	市区	20kV 信诚 6#站 T1	20	800	640	640
11131	市区	20kV 信诚 6#站 T2	20	800	640	640
11132	市区	20kV 信诚 6#站 T3	20	800	640	640
11133	市区	20kV 信诚 6#站 T4	20	800	640	640
11134	市区	20kV 魅力 9#站 T1	20	1000	800	800
11135	市区	20kV 魅力 9#站 T2	20	1000	800	800
11136	市区	20kV 鸿基 34#站 T2	20	800	640	640
11137	市区	20kV 鸿基 34#站 T1	20	800	640	640
11138	市区	10kV 栖霞站 T1	10	1000	800	800
11139	市区	10kV 栖霞站 T2	10	1000	800	800
11140	市区	10kV 栖霞 2#站 T1	10	800	640	640
11141	市区	10kV 栖霞 2#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
11142	市区	10kV 栖霞 3#站 T1	10	800	640	640
11143	市区	10kV 栖霞 3#站 T2	10	800	640	640
11144	市区	后沙滩	10	400	320	320
11145	市区	20kV 贡湖苑 9#站 T1	20	800	640	640
11146	市区	20kV 贡湖苑 9#站 T2	20	800	640	640
11147	市区	20kV 贡湖苑 11#站 T1	20	1000	800	800
11148	市区	20kV 贡湖苑 11#站 T2	20	1000	800	800
11149	市区	20kV 贡湖苑 10#站 T1	20	800	640	640
11150	市区	20kV 贡湖苑 10#站 T2	20	800	640	640
11151	市区	20kV 贡湖苑 10#站 T3	20	800	640	640
11152	市区	20kV 贡湖苑 10#站 T4	20	800	640	640
11153	市区	金村二配变	10	200	160	160
11154	市区	张巷四	10	400	320	320
11155	市区	20kV 天鹅 25#站 T1	20	800	640	640
11156	市区	20kV 天鹅 25#站 T2	20	800	640	640
11157	市区	20kV 天鹅 25#站 T3	20	800	640	640
11158	市区	20kV 天鹅 25#站 T4	20	800	640	640
11159	市区	20kV 天鹅 26#站 T1	20	800	640	640
11160	市区	20kV 天鹅 26#站 T2	20	800	640	640
11161	市区	20kV 东顾巷 2#站 T2	20	1000	800	800
11162	市区	10kV 檀溪湾 13#箱变 T1	10	630	477	477
11163	市区	10kV 凤屿和院 2#站 T1	10	800	640	640
11164	市区	孙楼巷三配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
11165	市区	10kV 香阁豪庭 1#站 T4	10	800	640	640
11166	市区	10kV 羊歧 1#箱变 T1	10	630	504	504
11167	市区	20kV 绿郡 7#站 T4	20	800	640	640
11168	市区	20kV 绿郡 7#站 T2	20	800	640	640
11169	市区	20kV 绿郡 7#站 T1	20	800	640	640
11170	市区	20kV 绿郡 7#站 T3	20	800	640	640
11171	市区	20kV 吴都雅苑 3#站 T3	20	800	640	640
11172	市区	荣院配变	10	400	320	320
11173	市区	10kV 金茂府 5#站 T1	10	800	640	640
11174	市区	20kV 兴想 16#站 T4	20	800	640	640
11175	市区	10kV 圣芭 11#站 T4	10	800	640	640
11176	市区	20kV 畅意雅院 4#站 T3	20	800	640	640
11177	市区	20kV 和顺玖园 4#站 T2	20	800	640	640
11178	市区	10kV 灵达 1#箱变 T1	10	400	320	320
11179	市区	20kV 愉樾雅居 7#站 T1	20	800	640	640
11180	市区	软包配变	10	400	320	320
11181	市区	南方物流配变	10	400	144	144
11182	市区	20kV 太湖佳园 6#站 T2	20	800	640	640
11183	市区	10kV 栖庭 4#站 T2	10	800	640	640
11184	市区	10kV 纺工 1#箱变 T1	10	630	490	490
11185	市区	站头变二变	10	400	320	320
11186	市区	仙河村三配变	10	400	320	320
11187	市区	10kV 印湖 3#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
11188	市区	10kV 印湖 3#站 T2	10	800	640	640
11189	市区	20kV 明月澜庭 3#站 T3	20	800	640	640
11190	市区	10kV 福安状元里 3#站 T2	10	800	640	640
11191	市区	10kV 印湖 4#站 T1	10	800	640	640
11192	市区	10kV 印湖 4#站 T3	10	800	640	640
11193	市区	10kV 印湖 4#站 T4	10	800	640	640
11194	市区	20kV 和喜瑞园 2#站 T4	20	800	640	640
11195	市区	20kV 和璟蓝园 2#站 T4	20	800	640	640
11196	市区	20kV 太湖佳园 6#站 T4	20	800	640	640
11197	市区	10kV 印湖 4#站 T2	10	800	640	640
11198	市区	20kV 星湖雅园 5#站 T2	20	800	640	640
11199	市区	10kV 印湖 2#站 T2	10	800	640	640
11200	市区	张典桥配变	10	400	320	320
11201	市区	10kV 灵达 6#箱变 T1	10	630	504	504
11202	市区	20kV 畅意雅院 5#站 T1	20	800	640	640
11203	市区	20kV 海和清舒院 2#站 T4	20	800	640	640
11204	市区	景秀苑	10	400	313	313
11205	市区	陈多加二配变	10	400	320	320
11206	市区	10kV 水榭天成 2#站 T3	10	800	640	640
11207	市区	10kV 蠡园人才公寓 1#站 T2	10	800	640	640
11208	市区	10kV 铂庭 4#站 T1	10	800	640	640
11209	市区	20kV 祥翼 4#站 T2	20	800	640	640
11210	市区	20kV 辰风云庭 3#站 T2	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
11211	市区	10kV 凤乐馨兰 3#站 T2	10	800	640	640
11212	市区	10kV 盛荣雅园 1#站 T1	10	800	640	640
11213	市区	10kV 蔡皇 1#箱变 T1	10	630	504	504
11214	市区	10kV 湖山 1#箱变 T1	10	630	504	504
11215	市区	10kV 西园 12#箱变 T1	10	630	504	504
11216	市区	梁溪市政工程配变	10	400	320	320
11217	市区	20kV 悦园 3#站 T1	20	800	640	640
11218	市区	20kV 悦园 3#站 T3	20	800	640	640
11219	市区	20kV 悦园 3#站 T4	20	800	640	640
11220	市区	20kV 悦园 3#站 T2	20	800	640	640
11221	市区	10kV 文旅城 22#站 T3	10	800	640	640
11222	市区	10kV 铂云溪院 5#站 T2	10	800	640	640
11223	市区	潭泾圩配变	10	400	320	320
11224	市区	10kV 景苑 6#站 T1	10	800	640	640
11225	市区	10kV 铂悦名邸 1#站 T1	10	800	640	640
11226	市区	砖瓦厂五配变	10	400	320	320
11227	市区	严埭河北巷	10	400	320	320
11228	市区	西大房三配变	10	200	160	160
11229	市区	晏家湾配变	10	400	320	320
11230	市区	陆皮桥二配变	10	400	320	320
11231	市区	山前巷配变	10	400	320	320
11232	市区	杨巷	10	400	320	320
11233	市区	蓉鹿村青店巷	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
11234	市区	后斗配变	10	400	320	320
11235	市区	斗北配变	10	200	135	135
11236	市区	朱北二配变	10	200	160	160
11237	市区	10kV 羊尖 3#站 T1	10	800	640	640
11238	市区	10kV 羊尖 3#站 T2	10	800	640	640
11239	市区	巫东二配变	10	400	320	320
11240	市区	西场南配变	10	200	160	160
11241	市区	圩库村委二配变	10	400	320	320
11242	市区	春象树二配变	10	400	320	320
11243	市区	春合苑三	10	200	160	160
11244	市区	10kV 羊尖 4#站 T1	10	800	640	640
11245	市区	10kV 羊尖 4#站 T2	10	800	640	640
11246	市区	三联村二配变	10	400	260	260
11247	市区	10kV 天郡 2#站 T1	10	800	640	640
11248	市区	10kV 天郡 3#站 T1	10	800	640	640
11249	市区	10kV 天郡 3#站 T2	10	800	640	640
11250	市区	10kV 天郡 4#站 T1	10	800	640	640
11251	市区	10kV 天郡 4#站 T2	10	800	640	640
11252	市区	市民广场	10	400	320	320
11253	市区	江家塘	10	200	160	160
11254	市区	10kV 天郡 2#站 T2	10	800	640	640
11255	市区	后张配变	10	400	320	320
11256	市区	孙家圩配变	10	200	137	137

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
11257	市区	何家坝	10	200	130	130
11258	市区	宅基上	10	200	160	160
11259	市区	田庄朗	10	200	160	160
11260	市区	里河西	10	200	148	148
11261	市区	10kV 尚书苑 4#站 T1	10	800	640	640
11262	市区	10kV 尚书苑 4#站 T2	10	800	640	640
11263	市区	严巷村	10	400	320	320
11264	市区	10kV 尚书苑 5#站 T1	10	800	640	640
11265	市区	10kV 尚书苑 5#站 T2	10	800	640	640
11266	市区	周中配变	10	400	320	320
11267	市区	10kV 云林苑 7#站 T1	10	630	504	504
11268	市区	10kV 云林苑 7#站 T2	10	630	504	504
11269	市区	东张二配变	10	200	145	145
11270	市区	汗庄桥配变	10	400	320	320
11271	市区	三泾桥配变	10	400	180	180
11272	市区	朝东巷二变	10	400	320	320
11273	市区	嵩山巷二配变	10	400	320	320
11274	市区	窑场队配变	10	200	154	154
11275	市区	老东街	10	400	320	320
11276	市区	10kV 明瑞花园 1#站 T1	10	800	640	640
11277	市区	10kV 明瑞花园 1#站 T2	10	800	640	640
11278	市区	甘露社区配变	10	200	160	160
11279	市区	沈家庄二配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
11280	市区	市镇东三配变	10	200	160	160
11281	市区	市镇东四配变	10	200	160	160
11282	市区	许中配变	10	400	320	320
11283	市区	听湖坊 1#站 T2	10	500	400	400
11284	市区	10kV 香花 4#站 T1	10	800	640	640
11285	市区	10kV 香花 4#站 T2	10	800	640	640
11286	市区	杨树下四配变	10	200	160	160
11287	市区	朱青庄三配变	10	200	160	160
11288	市区	曹墩上二配变	10	200	160	160
11289	市区	精装二配变	10	400	320	320
11290	市区	庙南配变	10	400	320	320
11291	市区	冯南	10	400	320	320
11292	市区	石河岸	10	200	160	160
11293	市区	曹家塘三	10	200	123	123
11294	市区	大河头三配变	10	200	160	160
11295	市区	钱西三配变	10	200	136	136
11296	市区	红星配变	10	400	320	320
11297	市区	新区三配变	10	400	320	320
11298	市区	三育配变	10	400	320	320
11299	市区	迎龙队配变	10	200	160	160
11300	市区	沈家巷二	10	200	160	160
11301	市区	顾家里二配变	10	200	160	160
11302	市区	茅庄小街配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
11303	市区	菜场十一配变	10	400	320	320
11304	市区	高东配变	10	400	320	320
11305	市区	谢埭塘二配变	10	400	320	320
11306	市区	坝头西配变	10	200	160	160
11307	市区	顾更上	10	200	160	160
11308	市区	10kV 芙蓉 6#站 T1	10	630	498	498
11309	市区	10kV 芙蓉 6#站 T2	10	630	492	492
11310	市区	10kV 芙蓉 7#站 T1	10	800	620	620
11311	市区	10kV 芙蓉 8#站 T1	10	800	625	625
11312	市区	羊严配变	10	400	320	320
11313	市区	邬家西配变	10	200	160	160
11314	市区	10kV 鹅湖 2#站 T1	10	1000	800	800
11315	市区	10kV 鹅湖 2#站 T2	10	1000	800	800
11316	市区	北街六配变	10	200	160	160
11317	市区	田西巷	10	400	320	320
11318	市区	蒋西配变	10	400	320	320
11319	市区	毛东配变	10	200	131	131
11320	市区	王家场二配变	10	400	320	320
11321	市区	王家塘二配变	10	200	66	66
11322	市区	夏更南配变	10	200	160	160
11323	市区	南荡角配变	10	200	160	160
11324	市区	邹更上二配变	10	400	320	320
11325	市区	窦北	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
11326	市区	李家二	10	200	145	145
11327	市区	牛塘变	10	400	272	272
11328	市区	新建电站配变	10	400	320	320
11329	市区	城南配变	10	400	320	320
11330	市区	陆南配变	10	200	127	127
11331	市区	宏诚 1#站 T1	10	800	640	640
11332	市区	宏诚 1#站 T2	10	800	640	640
11333	市区	横河陆家二配变	10	200	160	160
11334	市区	居民二村三配变	10	400	320	320
11335	市区	北南巷三配变	10	400	320	320
11336	市区	丽安社区配变	10	200	44	44
11337	市区	李巷十配变	10	200	141	141
11338	市区	和薛配变	10	400	320	320
11339	市区	摇唐东配变	10	200	160	160
11340	市区	李巷九配变	10	200	160	160
11341	市区	宝林配变	10	400	320	320
11342	市区	殷西	10	400	320	320
11343	市区	天东	10	200	160	160
11344	市区	10kV 宏普 2#箱变 T1	10	630	504	504
11345	市区	10kV 怀仁 2#站 T1	10	800	640	640
11346	市区	10kV 怀仁 2#站 T2	10	800	640	640
11347	市区	10kV 怀仁 3#站 T3	10	800	640	640
11348	市区	10kV 怀仁 3#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
11349	市区	10kV 怀仁 3#站 T2	10	800	640	640
11350	市区	10kV 怀仁 3#站 T4	10	800	640	640
11351	市区	严家庄二配变	10	200	160	160
11352	市区	黄土塘北配变	10	400	291	291
11353	市区	居住区三配变	10	400	320	320
11354	市区	小桥头八配变	10	200	160	160
11355	市区	鞋叁配变	10	200	160	160
11356	市区	10kV 怡丰苑 1#站 T1	10	1000	800	800
11357	市区	10kV 怡丰苑 1#站 T2	10	1000	800	800
11358	市区	石浜配变	10	200	160	160
11359	市区	沿东配变	10	200	133	133
11360	市区	山庄配变	10	200	160	160
11361	市区	姚家配变	10	400	268	268
11362	市区	廉家二配变	10	200	118	118
11363	市区	振新路二配变	10	400	279	279
11364	市区	10kV 港通 1#箱变 T1	10	630	504	504
11365	市区	谢家湾配变	10	200	160	160
11366	市区	尤介里配变	10	200	160	160
11367	市区	大珠桥配变	10	200	160	160
11368	市区	张毛房配变	10	400	320	320
11369	市区	双泾桥二配变	10	400	320	320
11370	市区	学前二配变	10	200	160	160
11371	市区	浩田里配变	10	200	101	101

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
11372	市区	东湖一村配变	10	200	160	160
11373	市区	农贸三配变	10	400	320	320
11374	市区	10kV 伯仕苑 1#站 T1	10	800	640	640
11375	市区	10kV 伯仕苑 1#站 T2	10	800	640	640
11376	市区	吴成	10	200	160	160
11377	市区	新巷六配变	10	400	320	320
11378	市区	居住区四配变	10	200	160	160
11379	市区	杨伞配变	10	200	145	145
11380	市区	华野新村配变	10	200	160	160
11381	市区	荷花池二配变	10	400	206	206
11382	市区	10kV 山河 2#箱变 T1	10	630	504	504
11383	市区	东陈新村	10	400	295	295
11384	市区	鸿景 3#站 T1	10	800	640	640
11385	市区	鸿景 3#站 T2	10	800	640	640
11386	市区	鸿景 4#站 T1	10	800	640	640
11387	市区	河东八配变	10	200	160	160
11388	市区	惠巷上二	10	200	160	160
11389	市区	氧化锌厂配变	10	400	320	320
11390	市区	蚕种场三配变	10	200	160	160
11391	市区	甘虞配变	10	400	320	320
11392	市区	唐东配变	10	400	320	320
11393	市区	河北巷二配变	10	400	320	320
11394	市区	丰田 4#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
11395	市区	丰田 4#站 T2	10	800	640	640
11396	市区	丰田 5#站 T1	10	800	640	640
11397	市区	丰田 5#站 T2	10	800	640	640
11398	市区	丰田 6#站 T1	10	800	640	640
11399	市区	丰田 6#站 T2	10	800	640	640
11400	市区	10kV 丰田 7#站 T1	10	800	640	640
11401	市区	10kV 丰田 7#站 T2	10	800	640	640
11402	市区	丰田 8#站 T1	10	800	640	640
11403	市区	丰田 8#站 T2	10	800	640	640
11404	市区	世锦 2#站 T1	10	800	640	640
11405	市区	世锦 2#站 T2	10	800	615	615
11406	市区	世锦 3#站 T1	10	800	640	640
11407	市区	世锦 3#站 T2	10	800	624	624
11408	市区	董家里三配变	10	200	160	160
11409	市区	高田上三配变	10	200	160	160
11410	市区	西巷三	10	400	320	320
11411	市区	张步桥配变	10	400	320	320
11412	市区	肖家桥四配变	10	400	320	320
11413	市区	界河	10	400	320	320
11414	市区	塘中西配变	10	200	110	110
11415	市区	鸿景 4#站 T2	10	800	640	640
11416	市区	水岸 11#站 T2	10	800	640	640
11417	市区	水岸 11#站 T4	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
11418	市区	水岸 11#站 T3	10	800	640	640
11419	市区	水岸 11#站 T1	10	800	640	640
11420	市区	水岸 12#站 T1	10	800	640	640
11421	市区	水岸 12#站 T3	10	800	640	640
11422	市区	水岸 12#站 T2	10	800	640	640
11423	市区	水岸 12#站 T4	10	800	640	640
11424	市区	水岸 13#站 T1	10	1000	800	800
11425	市区	水岸 13#站 T2	10	1000	800	800
11426	市区	水岸 14#站 T3	10	800	640	640
11427	市区	水岸 14#站 T1	10	800	640	640
11428	市区	水岸 14#站 T2	10	800	640	640
11429	市区	水岸 14#站 T4	10	800	640	640
11430	市区	水岸 15#站 T1	10	1000	800	800
11431	市区	水岸 15#站 T2	10	1000	800	800
11432	市区	豪普二配变	10	400	320	320
11433	市区	10kV 宏普 1#箱变 T1	10	630	504	504
11434	市区	泾变配变	10	400	320	320
11435	市区	河东九配变	10	200	160	160
11436	市区	人民桥配变	10	200	160	160
11437	市区	朱家里一配变	10	400	320	320
11438	市区	立新五配变	10	400	320	320
11439	市区	河北四配变	10	400	320	320
11440	市区	周北配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
11441	市区	10kV 周家角 1#箱变 T1	10	630	504	504
11442	市区	育秧厂二配变	10	400	320	320
11443	市区	10kV 泉商#1 站 T1	10	800	640	640
11444	市区	10kV 泉商#1 站 T2	10	800	640	640
11445	市区	10kV 泉商#2 站 T1	10	800	640	640
11446	市区	10kV 泉商#2 站 T2	10	800	640	640
11447	市区	安镇充配变	10	200	160	160
11448	市区	10kV 丰泰 1#箱变 T1	10	630	504	504
11449	市区	10kV 广电 3#箱变 T1	10	630	504	504
11450	市区	10kV 山泉 1#箱变 T1	10	630	504	504
11451	市区	10kV 雷鑫 1#箱变 T1	10	630	504	504
11452	市区	10kV 鸿雅 3#站 T2	10	800	640	640
11453	市区	10kV 蔚蓝 1#站 T3	10	1000	800	800
11454	市区	马泾桥三配变	10	400	320	320
11455	市区	10kV 芙蓉 13#站 T3	10	800	640	640
11456	市区	10kV 翡翠文华 6#站 T4	10	800	640	640
11457	市区	10kV 羊尖 5#站 T3	10	800	640	640
11458	市区	庄桥村	10	400	320	320
11459	市区	苏巷	10	400	320	320
11460	市区	10kV 春光苑三期 5#站 T2	10	800	640	640
11461	市区	临壹配变	10	400	314	314
11462	市区	10kV 东港 3#站 T2	10	800	640	640
11463	市区	10kV 东港 3#站 T3	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
11464	市区	10kV 东港 3#站 T4	10	800	640	640
11465	市区	桑达园五配变	10	400	320	320
11466	市区	桑达一区配变	10	400	320	320
11467	市区	10kV 水榭 5#箱变 T1	10	630	504	504
11468	市区	10kV 查镇 11#箱变 T1	10	630	504	504
11469	市区	10kV 水岸五区 3#站 T1	10	800	640	640
11470	市区	10kV 金锡苑 3#站 T2	10	1000	800	800
11471	市区	10kV 山河福邸 3#站 T2	10	800	640	640
11472	市区	10kV 春和景明 2#站 T3	10	800	640	640
11473	市区	菲妮服饰配变	10	400	320	320
11474	市区	10kV 山南 3#箱变 T1	10	630	504	504
11475	市区	10kV 苏巷 8#箱变 T1	10	630	504	504
11476	市区	毛条一配变	10	400	320	320
11477	市区	新泾坝配变	10	400	298	298
11478	市区	10kV 璟星雅苑 2#站 T1	10	800	640	640
11479	市区	市镇西桥二配变	10	400	320	320
11480	市区	山联村泵站配变	10	400	320	320
11481	市区	10kV 团北 4#箱变 T1	10	630	504	504
11482	市区	星光锁厂配变	10	400	320	320
11483	市区	10kV 璟星雅苑 3#站 T3	10	800	640	640
11484	市区	北舍三配变	10	400	234	234
11485	市区	10kV 汇智科创站 T4	10	800	640	640
11486	市区	老街学配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
11487	市区	张南三变	10	400	320	320
11488	市区	何家桥	10	400	320	320
11489	市区	庄湾 1#	10	400	320	320
11490	市区	东山村二配变	10	200	116	116
11491	市区	曹慕塘二配变	10	400	320	320
11492	市区	黄泥三配变	10	400	320	320
11493	市区	10kV 水岸五区 5#站 T1	10	800	640	640
11494	市区	10kV 竹园 6#站 T1	10	800	640	640
11495	市区	10kV 竹园 6#站 T2	10	800	640	640
11496	市区	10kV 竹园 6#站 T3	10	800	640	640
11497	市区	10kV 竹园 6#站 T4	10	800	640	640
11498	市区	通辉配变	10	400	320	320
11499	市区	曹庄西巷配变	10	400	271	271
11500	市区	国奥服饰配变	10	400	143	143
11501	市区	杜铁村二配变	10	400	320	320
11502	市区	圩库村委一配变	10	400	320	320
11503	市区	南场二配变	10	400	320	320
11504	市区	旺巷配变	10	400	320	320
11505	市区	港昌配变	10	400	320	320
11506	市区	东盛二配变	10	200	147	147
11507	市区	蒋梅棚配变	10	400	320	320
11508	市区	北市弄配变	10	200	160	160
11509	市区	渡外圩配变	10	200	132	132

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
11510	市区	赵更上三配变	10	200	102	102
11511	市区	金露配变	10	400	320	320
11512	市区	假山配变	10	200	160	160
11513	市区	白洋里配变	10	200	144	144
11514	市区	袁南配变	10	200	160	160
11515	市区	兴前配变	10	400	320	320
11516	市区	水庄东村配变	10	200	160	160
11517	市区	电化村二配变	10	200	160	160
11518	市区	云林苑 6#站 T1	10	800	640	640
11519	市区	云林苑 6#站 T2	10	800	640	640
11520	市区	西坝头二配变	10	200	160	160
11521	市区	南窑二配变	10	200	160	160
11522	市区	坝头配变	10	200	118	118
11523	市区	南荡二配变	10	200	121	121
11524	市区	前湾四配变	10	200	147	147
11525	市区	吴戴街配变	10	400	289	289
11526	市区	10kV 蔚蓝 3 号站 T2	10	800	640	640
11527	市区	10kV 蔚蓝 3 号站 T3	10	800	640	640
11528	市区	10kV 蔚蓝 3 号站 T1	10	800	640	640
11529	市区	张东	10	400	320	320
11530	市区	桥头里二配变	10	400	320	320
11531	市区	10kV 杨亭 9#箱变 T1	10	630	504	504
11532	市区	10kV 杨亭 10#箱变 T1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
11533	市区	杨陆巷新配变	10	200	160	160
11534	市区	京西	10	400	320	320
11535	市区	河西庄配变	10	400	263	263
11536	市区	云林苑 5# 站 T1	10	800	640	640
11537	市区	云林苑 5# 站 T2	10	800	640	640
11538	市区	戴家塘二配变	10	400	320	320
11539	市区	短蛇巷	10	400	320	320
11540	市区	王介场配变	10	200	130	130
11541	市区	红新配变	10	400	320	320
11542	市区	西周巷二配变	10	400	320	320
11543	市区	中东配变	10	400	320	320
11544	市区	吴更上二配变	10	400	320	320
11545	市区	祝家里二配变	10	200	160	160
11546	市区	高额电站配变	10	200	160	160
11547	市区	摇金岸二配变	10	200	160	160
11548	市区	菜场五配变	10	400	320	320
11549	市区	菜场六配变	10	200	160	160
11550	市区	前湾二变	10	200	160	160
11551	市区	东廊路	10	200	160	160
11552	市区	天佑配变	10	400	320	320
11553	市区	下连塘	10	200	135	135
11554	市区	水岸 2#站 002003	10	1000	800	800
11555	市区	10kV 水岸 2#站 005004	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
11556	市区	安新壹配变	10	200	160	160
11557	市区	10kV 水岸 3#站 T1	10	1000	800	800
11558	市区	10kV 水岸 3#站 T2	10	1000	800	800
11559	市区	渔业村一配变	10	400	320	320
11560	市区	窑厂二配变	10	400	320	320
11561	市区	塘南陈家配变	10	200	124	124
11562	市区	养猪场配变	10	200	111	111
11563	市区	乔巷菜场配变	10	400	320	320
11564	市区	前埝头配变	10	400	320	320
11565	市区	王更巷一	10	400	281	281
11566	市区	田七房配变	10	400	320	320
11567	市区	王西配变	10	400	320	320
11568	市区	后戴湾配变	10	200	160	160
11569	市区	嵩山街二配变	10	400	320	320
11570	市区	云林苑一期 1 号站 T1	10	1000	800	800
11571	市区	云林苑一期 1 号站 T2	10	1000	800	800
11572	市区	云林苑一期 1 号站 T3	10	1000	800	800
11573	市区	云林苑一期 2 号站 T1	10	1000	800	800
11574	市区	云林苑一期 2 号站 T2	10	1000	800	800
11575	市区	云林苑一期 2 号站 T3	10	1000	800	800
11576	市区	10kV 嘉城 1#站 T1	10	1000	800	800
11577	市区	泾南	10	400	320	320
11578	市区	锡东大道配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
11579	市区	斗山花园 1 号站 T1	10	630	504	504
11580	市区	前巷五配变	10	400	288	288
11581	市区	泾南新村	10	400	320	320
11582	市区	小庄里 1	10	400	320	320
11583	市区	南寺头配变	10	200	142	142
11584	市区	渔业大队配变	10	400	320	320
11585	市区	杨家二配变	10	200	160	160
11586	市区	杨树乙配变	10	400	320	320
11587	市区	水产公司二配变	10	200	160	160
11588	市区	春江花园 13#站 T1	10	1000	800	800
11589	市区	春江花园 13#站 T2	10	1000	800	800
11590	市区	洋河头	10	400	320	320
11591	市区	肖庄南配变	10	400	320	320
11592	市区	春江花园 14#站 T1	10	1000	800	800
11593	市区	春江花园 14#站 T2	10	1000	800	800
11594	市区	春江花园 15#站 T1	10	1000	800	800
11595	市区	春江花园 15#站 T2	10	1000	800	800
11596	市区	南华四配变	10	400	320	320
11597	市区	香花苑站 T1	10	800	640	640
11598	市区	张巷十四配变	10	200	147	147
11599	市区	邵巷配变	10	200	122	122
11600	市区	唐家二配变	10	400	320	320
11601	市区	望泥河配变	10	200	147	147

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
11602	市区	菜一配变	10	400	248	248
11603	市区	舍河头	10	200	142	142
11604	市区	濮更巷配变	10	400	311	311
11605	市区	后庄巷配变	10	200	160	160
11606	市区	东环二配变	20	200	160	160
11607	市区	学海东路配变	10	400	320	320
11608	市区	鑫安花园 8 号站 T1	10	1000	800	800
11609	市区	鑫安花园 8 号站 T2	10	1000	800	800
11610	市区	鑫安花园 9 号站 T1	10	1000	800	800
11611	市区	鑫安花园 9 号站 T2	10	1000	800	800
11612	市区	鑫安花园 10 号站 T1	10	1000	800	800
11613	市区	鑫安花园 10 号站 T2	10	1000	800	800
11614	市区	鑫安花园 10 号站 T3	10	1000	800	800
11615	市区	红旗队配变	10	400	320	320
11616	市区	锦湖苑站 T1	10	800	640	640
11617	市区	10kV 新湖苑 1#站 T1	10	800	640	640
11618	市区	10kV 新湖苑 1#站 T2	10	800	640	640
11619	市区	10kV 新湖苑 1#站 T3	10	800	640	640
11620	市区	华乾配变	10	400	320	320
11621	市区	10kV 新湖苑 2#站 T1	10	800	640	640
11622	市区	10kV 新湖苑 2#站 T3	10	800	640	640
11623	市区	浦巷二	10	200	148	148
11624	市区	友谊 4# 箱变 T1	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
11625	市区	春江花园 16#站 T1	10	800	640	640
11626	市区	春江花园 16#站 T2	10	800	640	640
11627	市区	新塘西村朝东配变	20	400	274	274
11628	市区	土塘村委配变	10	400	320	320
11629	市区	宿舍区	10	400	320	320
11630	市区	思北配变	10	200	113	113
11631	市区	后桥二配变	10	200	150	150
11632	市区	袁土坝配变	10	200	149	149
11633	市区	马路里配变	10	200	68	68
11634	市区	锦旺苑 1 号站 T2	10	800	640	640
11635	市区	锦旺苑 1 号站 T3	10	800	640	640
11636	市区	锦旺苑 2 号站 T1	10	1000	800	800
11637	市区	锦旺苑 2 号站 T2	10	1000	800	800
11638	市区	锦旺苑 1 号站 T1	10	800	640	640
11639	市区	金锡线 2#箱变 T1	10	630	504	504
11640	市区	10kV 悦山名邸 2#站 T3	10	800	640	640
11641	市区	10kV 厚德 5#箱变 T1	10	630	504	504
11642	市区	苗圃配变	10	200	160	160
11643	市区	隆达苑配变	10	400	320	320
11644	市区	10kV 东蕾苑 4#站 T2	10	800	640	640
11645	市区	10kV 玖里映月 3#站 T1	10	800	640	640
11646	市区	徐家巷配变	10	200	160	160
11647	市区	河东配变	10	200	118	118

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
11648	市区	唐家塘配变	10	400	320	320
11649	市区	10kV 五彩 5#站 T3	10	800	640	640
11650	市区	10kV 五彩 5#站 T2	10	800	640	640
11651	市区	10kV 五彩 5#站 T4	10	800	640	640
11652	市区	10kV 五彩 5#站 T1	10	800	640	640
11653	市区	后前二配变	10	400	299	299
11654	市区	活动室配变	10	400	320	320
11655	市区	花木场配变	10	400	320	320
11656	市区	杨树下二配变	10	400	320	320
11657	市区	朱青庄东配变	10	400	320	320
11658	市区	陆家庄	10	200	160	160
11659	市区	里泾配变	10	200	160	160
11660	市区	斗中	10	400	239	239
11661	市区	楼下配变	10	400	247	247
11662	市区	松江里配变	10	200	160	160
11663	市区	李家塘二配变	10	200	160	160
11664	市区	西庄变配变	10	200	127	127
11665	市区	永远配变	10	200	160	160
11666	市区	开发配变	10	400	320	320
11667	市区	西庄中配变	10	200	139	139
11668	市区	隼府 4 # 站 T1	10	800	640	640
11669	市区	隼府 4 # 站 T2	10	800	640	640
11670	市区	10kV 塘悦雅苑 4#站 T4	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
11671	市区	隽府 5# 站 T1	10	800	640	640
11672	市区	隽府 5# 站 T2	10	800	640	640
11673	市区	10kV 水岸五区 10#站 T2	10	800	640	640
11674	市区	张泾小学	10	400	320	320
11675	市区	10kV 锦明 1#箱变 T1	10	630	504	504
11676	市区	新庄小区配变	10	200	160	160
11677	市区	东湖苑二配变	10	400	320	320
11678	市区	新屯村二配变	10	400	320	320
11679	市区	怡景苑 3 号站 T1	10	800	640	640
11680	市区	怡景苑 3 号站 T2	10	800	640	640
11681	市区	怡景苑 4 号站 T1	10	800	640	640
11682	市区	怡景苑 4 号站 T2	10	800	640	640
11683	市区	10kV 月溪花苑站 T1	10	500	400	400
11684	市区	10kV 月溪花苑站 T2	10	500	400	400
11685	市区	中窑 2	10	400	320	320
11686	市区	10kV 玖里湾 7#站 T2	10	800	640	640
11687	市区	人武部配变	10	400	320	320
11688	市区	杨家里九变配变	10	400	320	320
11689	市区	10kV 熙尚锦园 3#站 T1	10	800	640	640
11690	市区	10kV 东璟 24#站 T3	10	800	640	640
11691	市区	俞更巷二配变	10	200	122	122
11692	市区	顺祥环保配变	10	400	320	320
11693	市区	泾新范南二配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
11694	市区	10kV 熙尚锦园 2#站 T2	10	800	640	640
11695	市区	张更巷三配变	10	400	320	320
11696	市区	市镇三十六配变	10	400	320	320
11697	市区	南底田配变	10	400	304	304
11698	市区	10kV 云溪人家 5#站 T2	10	800	640	640
11699	市区	山联村配变	10	400	320	320
11700	市区	张马桥二配变	10	200	160	160
11701	市区	10kV 塘悦雅苑 2#站 T2	10	800	640	640
11702	市区	廊下镇二配变	10	400	320	320
11703	市区	桑达园一配变	10	400	320	320
11704	市区	居委三配变	10	400	320	320
11705	市区	东亭居委三配变	10	400	320	320
11706	市区	包巷配变	10	400	301	301
11707	市区	荷花池四配变	10	400	320	320
11708	市区	柳更上四配变	10	400	320	320
11709	市区	吉飞配变	10	400	320	320
11710	市区	10kV 源筑 10#站 T2	10	800	640	640
11711	市区	朱更配变	10	200	160	160
11712	市区	10kV 春岸雅筑 4#站 T1	10	800	640	640
11713	市区	湾头上配变	10	400	320	320
11714	市区	10kV 杨亭 11#箱变 T1	10	630	504	504
11715	市区	陆家巷贰甲配变	10	400	320	320
11716	市区	工业	10	400	242	242

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
11717	市区	10kV 兰香和园 2#站 T2	10	800	640	640
11718	市区	坝里桥宏达配变	10	400	320	320
11719	市区	新屯村四配变	10	400	320	320
11720	市区	市镇中安配变	10	400	320	320
11721	市区	10kV 水岸五区 5#站 T4	10	800	640	640
11722	市区	10kV 宏诚 6#站 T3	10	800	640	640
11723	市区	八队二配变	10	400	320	320
11724	市区	10kV 友谊 5#箱变 T1	10	630	504	504
11725	市区	中宅配变	10	400	320	320
11726	市区	蒋东村配变	10	200	160	160
11727	市区	市镇东十四配变	10	400	320	320
11728	市区	10kV 美溪蓝庭 3#站 T4	10	800	640	640
11729	市区	10kV 璟星雅苑 4#站 T1	10	800	640	640
11730	市区	施东配变	10	400	236	236
11731	市区	宛北站配变	10	400	267	267
11732	市区	10kV 宏诚 9#站 T4	10	800	640	640
11733	市区	10kV 境湖雅庭 2#站 T2	10	800	640	640
11734	市区	10kV 新都苑 5#站 T1	10	800	640	640
11735	市区	10kV 新都苑 5#站 T2	10	800	640	640
11736	市区	10kV 新都苑 6#站 T1	10	800	640	640
11737	市区	10kV 新都苑 6#站 T2	10	800	640	640
11738	市区	10kV 玖里湾 6#站 T4	10	800	640	640
11739	市区	10kV 新都苑 7#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
11740	市区	10kV 新都苑 7#站 T2	10	800	640	640
11741	市区	10kV 源筑 5#站 T1	10	800	640	640
11742	市区	10kV 源筑 5#站 T2	10	800	640	640
11743	市区	新桥二十配变	10	200	160	160
11744	市区	10kV 悦山名邸 4#站 T2	10	800	640	640
11745	市区	10kV 春雷苑 8#站 T2	10	800	640	640
11746	市区	10kV 新都苑 8#站 T1	10	800	640	640
11747	市区	10kV 新都苑 8#站 T2	10	800	640	640
11748	市区	坟上浩桥配变	10	400	320	320
11749	市区	10kV 映月 2#站 T1	10	800	640	640
11750	市区	10kV 源筑 6#站 T1	10	800	640	640
11751	市区	10kV 源筑 6#站 T3	10	800	640	640
11752	市区	10kV 源筑 6#站 T4	10	800	640	640
11753	市区	10kV 源筑 6#站 T2	10	800	640	640
11754	市区	新屯村五配变	10	400	320	320
11755	市区	10kV 东蕾苑 3#站 T4	10	800	640	640
11756	市区	柏桥二配变	10	400	320	320
11757	市区	洞桥浜三配变	10	400	320	320
11758	市区	五星一配变	10	400	320	320
11759	市区	10kV 明蕴 4#箱变 T1	10	630	504	504
11760	市区	庄里九配变	10	400	307	307
11761	市区	10kV 映月 2#站 T2	10	800	640	640
11762	市区	10kV 仓实 2#站 T4	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
11763	市区	10kV 富村 4#箱变 T1	10	630	504	504
11764	市区	10kV 胜利 4#箱变 T1	10	400	320	320
11765	市区	庄桥小区四配变	10	400	320	320
11766	市区	10kV 宛湖东苑 1#站 T2	10	800	640	640
11767	市区	10kV 东鹏 6#箱变 T1	10	630	504	504
11768	市区	10kV 映月 3#站 T1	10	800	640	640
11769	市区	10kV 映月 3#站 T2	10	800	640	640
11770	市区	福达三配变	10	400	320	320
11771	市区	松芝村配变	10	400	320	320
11772	市区	裕蓉名邸 2#站 T3	10	800	640	640
11773	市区	医院八配变	10	400	320	320
11774	市区	市镇月溪配变	10	400	320	320
11775	市区	排涝乙配变	10	400	205	205
11776	市区	周家里一配变	10	400	320	320
11777	市区	居民新村三配变	10	400	320	320
11778	市区	10kV 安瑞 6#站 T1	10	800	640	640
11779	市区	10kV 安瑞 6#站 T2	10	800	640	640
11780	市区	10kV 安瑞 6#站 T3	10	800	640	640
11781	市区	10kV 安瑞 6#站 T4	10	800	640	640
11782	市区	10kV 映月 4#站 T1	10	800	640	640
11783	市区	10kV 映月 4#站 T2	10	800	640	640
11784	市区	东水渠配变	10	400	320	320
11785	市区	荡里	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
11786	市区	10kV 悦山名邸 2#站 T2	10	800	640	640
11787	市区	10kV 东柏 10#箱变 T1	10	630	504	504
11788	市区	市镇十八配变	10	400	188	188
11789	市区	10kV 映月 5#站 T1	10	800	640	640
11790	市区	10kV 映月 5#站 T2	10	800	640	640
11791	市区	10kV 文辉逸园 3#站 T4	10	800	640	640
11792	市区	10kV 文辉逸园 4#站 T1	10	800	640	640
11793	市区	10kV 铂悦名邸 1#站 T2	10	800	640	640
11794	市区	10kV 富村 6#箱变 T1	10	400	320	320
11795	市区	胶东大队二配变	10	400	320	320
11796	市区	10kV 鑫泰苑 1#站 T1	10	800	640	640
11797	市区	10kV 鑫泰苑 1#站 T2	10	800	640	640
11798	市区	骆家巷二配变	10	400	320	320
11799	市区	10kV 尚书苑 11#站 T4	10	800	640	640
11800	市区	粮站十四配变	10	400	320	320
11801	市区	花家桥配变	10	400	320	320
11802	市区	金三角二配变	10	200	160	160
11803	市区	村委十配变	10	400	320	320
11804	市区	小陈巷五配变	10	400	320	320
11805	市区	胜利一配变	10	400	320	320
11806	市区	李巷六变	10	400	320	320
11807	市区	10kV 东港 3#站 T1	10	800	640	640
11808	市区	10kV 五彩 2#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
11809	市区	10kV 五彩 2#站 T1	10	800	640	640
11810	市区	宿舍区三配变	10	400	320	320
11811	市区	裕蓉名邸 2#站 T2	10	800	640	640
11812	市区	10kV 水岸五区 10#站 T1	10	800	640	640
11813	市区	10kV 柳庄 1#箱变 T1	10	630	469	469
11814	市区	10kV 蒲田 3#箱变 T1	10	630	504	504
11815	市区	10kV 五彩 3#站 T1	10	800	640	640
11816	市区	10kV 五彩 3#站 T2	10	800	640	640
11817	市区	石桥西	10	400	292	292
11818	市区	曹更巷二配变	10	400	313	313
11819	市区	10kV 万业 10#站 T1	10	800	640	640
11820	市区	衣服单六配变	10	400	320	320
11821	市区	羊严三配变	10	400	320	320
11822	市区	10kV 尤介 1#箱变 T1	10	400	320	320
11823	市区	10kV 云溪人家 6#站 T3	10	800	640	640
11824	市区	10kV 东柏 9#箱变 T1	10	630	504	504
11825	市区	浒塘三配变	10	400	320	320
11826	市区	10kV 香堤 3#站 T1	10	800	640	640
11827	市区	10kV 香堤 3#站 T3	10	800	640	640
11828	市区	10kV 香堤 3#站 T4	10	800	640	640
11829	市区	10kV 香堤 3#站 T2	10	800	640	640
11830	市区	建凌配变	10	400	320	320
11831	市区	10kV 宏诚 8#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
11832	市区	陆皮桥三配变	10	400	320	320
11833	市区	10kV 翡翠文华 9#站 T3	10	800	640	640
11834	市区	吴家沿三配变	10	400	320	320
11835	市区	10kV 苏巷 4#箱变 T1	10	630	504	504
11836	市区	10kV 苏巷 5#箱变 T1	10	630	504	504
11837	市区	斗星村甲配变	10	400	320	320
11838	市区	10kV 苏巷 6#箱变 T1	10	630	504	504
11839	市区	10kV 苏巷 7#箱变 T1	10	630	504	504
11840	市区	乐易购配变	10	400	320	320
11841	市区	10kV 锡亭诚园 1#站 T1	10	800	640	640
11842	市区	成胡一配变	10	400	320	320
11843	市区	10kV 书院河府 5#站 T4	10	800	640	640
11844	市区	镀锌配变	10	400	320	320
11845	市区	沈更巷四配变	10	400	320	320
11846	市区	10kV 香颂 3#站 T1	10	800	640	640
11847	市区	大宅西	10	400	176	176
11848	市区	布厂三配变	10	400	320	320
11849	市区	10kV 香堤 2#站 T1	10	800	640	640
11850	市区	10kV 香堤 2#站 T3	10	800	640	640
11851	市区	10kV 香堤 2#站 T4	10	800	640	640
11852	市区	10kV 香堤 2#站 T2	10	800	640	640
11853	市区	10kV 香颂 3#站 T2	10	800	640	640
11854	市区	10kV 香颂 2#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
11855	市区	10kV 香颂 2#站 T3	10	800	640	640
11856	市区	10kV 香颂 2#站 T4	10	800	640	640
11857	市区	10kV 香颂 2#站 T2	10	800	640	640
11858	市区	10kV 山河福邸 4#站 T1	10	800	640	640
11859	市区	10kV 山河福邸 5#站 T3	10	800	640	640
11860	市区	邹更上配变	10	400	320	320
11861	市区	10kV 长楼 15#箱变 T1	10	630	504	504
11862	市区	天辉车场配变	10	400	320	320
11863	市区	10kV 书院河府 4#T4	10	800	640	640
11864	市区	李家庄	10	400	320	320
11865	市区	万安桥	10	400	320	320
11866	市区	裕蓉名邸 2#站 T4	10	800	640	640
11867	市区	小桥巷二配变	10	400	320	320
11868	市区	欧诺托配变	10	400	320	320
11869	市区	里浜	10	400	320	320
11870	市区	10kV 和居雅苑 4#站 T1	10	800	640	640
11871	市区	春合苑箱变 T1	10	630	504	504
11872	市区	临贰配变	10	400	320	320
11873	市区	钱六房配变	10	200	160	160
11874	市区	10kV 凯旋 8#站 T3	10	800	640	640
11875	市区	10kV 凯旋 8#站 T4	10	800	640	640
11876	市区	周更上	10	400	320	320
11877	市区	猪场二配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
11878	市区	角上新村二配变	10	400	320	320
11879	市区	10kV 金牛苑三期 3#站 T3	10	800	640	640
11880	市区	顾巷头三配变	10	400	320	320
11881	市区	10kV 中兴隆 3#站 T4	10	800	640	640
11882	市区	10kV 春雷苑 10#站 T1	10	800	640	640
11883	市区	金色山联配变	10	400	320	320
11884	市区	五联二配变	10	400	320	320
11885	市区	10kV 世锦 10#站 T1	10	800	640	640
11886	市区	10kV 世锦 10#站 T2	10	800	640	640
11887	市区	10kV 世锦 10#站 T3	10	800	640	640
11888	市区	10kV 世锦 10#站 T4	10	800	640	640
11889	市区	10kV 尚书苑 1#箱变 T1	10	630	504	504
11890	市区	10kV 世锦 11#站 T1	10	800	640	640
11891	市区	10kV 世锦 11#站 T2	10	800	640	640
11892	市区	陆家塘二变	10	400	267	267
11893	市区	安定电站二变	10	400	283	283
11894	市区	东支巷二变	10	400	298	298
11895	市区	高田上配变	10	400	320	320
11896	市区	东房村西宅配变	10	400	320	320
11897	市区	木城配变	10	400	293	293
11898	市区	10kV 羊尖 5#站 T4	10	800	640	640
11899	市区	东五房配变	10	400	320	320
11900	市区	新世纪配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
11901	市区	10kV 新湖南苑 8#站 T2	10	800	640	640
11902	市区	10kV 金港嘉苑 6#站 T4	10	800	640	640
11903	市区	罗巷三配变	10	400	320	320
11904	市区	河西配变	10	400	300	300
11905	市区	宝园二配变	10	400	320	320
11906	市区	10kV 源筑 7#站 T1	10	800	640	640
11907	市区	10kV 源筑 7#站 T3	10	800	640	640
11908	市区	10kV 源筑 7#站 T4	10	800	640	640
11909	市区	10kV 源筑 7#站 T2	10	800	640	640
11910	市区	金星制衣配变	10	400	320	320
11911	市区	达美制衣配变	10	400	320	320
11912	市区	宝园一配变	10	400	320	320
11913	市区	10kV 源筑 8#站 T1	10	800	640	640
11914	市区	10kV 源筑 8#站 T3	10	800	640	640
11915	市区	10kV 源筑 8#站 T4	10	800	640	640
11916	市区	10kV 源筑 8#站 T2	10	800	640	640
11917	市区	10kV 新湖南苑 5#站 T2	10	800	640	640
11918	市区	葛巷五配变	10	400	320	320
11919	市区	电工材料三配变	10	400	320	320
11920	市区	陈家塘四配变	10	400	300	300
11921	市区	钱西四配变	10	400	320	320
11922	市区	10kV 悦山名邸 7#站 T2	10	800	640	640
11923	市区	步行街北配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
11924	市区	一区三变配变	10	400	320	320
11925	市区	10kV 境湖雅庭 3#站 T2	10	800	640	640
11926	市区	石积山配变	10	400	320	320
11927	市区	钱二房配变	10	400	263	263
11928	市区	布厂五二配变	10	400	320	320
11929	市区	枫桥配变	10	400	320	320
11930	市区	10kV 中兴隆 2#站 T1	10	800	640	640
11931	市区	10kV 金锡 4#箱变 T1	10	630	504	504
11932	市区	万昌配变	10	400	320	320
11933	市区	10kV 熙云雅筑 3#站 T3	10	800	640	640
11934	市区	10kV 玖里湾 9#站 T1	10	800	640	640
11935	市区	10kV 中和 1#站 T2	10	630	504	504
11936	市区	10kV 中和 1#站 T1	10	630	504	504
11937	市区	杨树五配变	10	400	320	320
11938	市区	10kV 顶峰 1#箱变 T1	10	630	504	504
11939	市区	10kV 百和 1#箱变 T1	10	630	504	504
11940	市区	夹板一变	10	400	320	320
11941	市区	东孟配变	10	200	160	160
11942	市区	石皮场配变	10	400	320	320
11943	市区	丰田苑 2#站 T1	10	800	640	640
11944	市区	丰田苑 2#站 T2	10	800	640	640
11945	市区	丰田苑 2#站 T3	10	800	640	640
11946	市区	陈市二配变	10	400	270	270

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
11947	市区	昕湖坊 1#站 T1	10	500	400	400
11948	市区	周家塘二配变	10	400	309	309
11949	市区	华夏彩印配变	10	400	320	320
11950	市区	园地队二配变	10	200	145	145
11951	市区	华家桥头配变	10	200	160	160
11952	市区	新杨十二配变	10	200	160	160
11953	市区	新桥十一配变	10	400	320	320
11954	市区	柳更上二配变	10	400	320	320
11955	市区	大坟上配变	10	400	320	320
11956	市区	居唐更配变	10	200	160	160
11957	市区	刘潭桥配变	10	400	320	320
11958	市区	安国 2#箱变 02001	10	400	320	320
11959	市区	中心街二配变	10	400	320	320
11960	市区	10kV 大诚苑 6#站 02001*	10	1000	800	800
11961	市区	10kV 大诚苑 6#站 02002	10	1000	800	800
11962	市区	10kV 大诚苑 6#站 02003	10	1000	800	800
11963	市区	10kV 大诚苑 7#站 03002	10	1000	800	800
11964	市区	10kV 大诚苑 7#站 03001*	10	1000	800	800
11965	市区	10kV 大诚苑 8#站 04001*	10	1000	800	800
11966	市区	10kV 大诚苑 8#站 04002	10	1000	800	800
11967	市区	10kV 大诚苑 9#站 05001**	10	1000	800	800
11968	市区	10kV 大诚苑 9#站 05002	10	1000	800	800
11969	市区	胶南路口配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
11970	市区	敬老院六配变	10	200	160	160
11971	市区	泾达南路配变	10	400	320	320
11972	市区	严家湾配变	10	400	320	320
11973	市区	胶山电站配变	10	200	160	160
11974	市区	和尚桥一配变	10	200	151	151
11975	市区	铸件厂三配变	10	400	320	320
11976	市区	尤长桥	10	200	160	160
11977	市区	石村河北配变	10	200	160	160
11978	市区	春江花园 11 号站 T3	10	1000	800	800
11979	市区	10kV 春江花园 12 号站 T2	10	1000	800	800
11980	市区	10kV 春江花园 12 号站 T4	10	1000	800	800
11981	市区	包更上	10	400	320	320
11982	市区	阜山配变	10	400	320	320
11983	市区	子文配变	10	200	160	160
11984	市区	曹庄二配变	10	200	160	160
11985	市区	三联村	10	400	320	320
11986	市区	项南配变	10	400	320	320
11987	市区	柏木苑 1#箱变 T1	10	500	400	400
11988	市区	林更巷配变	10	200	160	160
11989	市区	胶山配变	10	400	291	291
11990	市区	采矿厂五配变	10	400	320	320
11991	市区	荣家湾二配变	10	200	160	160
11992	市区	李湾配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
11993	市区	朱更上一配变	10	200	148	148
11994	市区	陈更上二配变	10	200	160	160
11995	市区	小更配变	10	200	160	160
11996	市区	花前	10	400	320	320
11997	市区	丰达供销二配变	10	400	161	161
11998	市区	田埂二配变	10	400	320	320
11999	市区	华沙湾配变	10	200	160	160
12000	市区	殷家场配变	10	400	320	320
12001	市区	市镇华腾配变	10	400	305	305
12002	市区	学海路配变	10	400	320	320
12003	市区	香港街一配变	10	400	320	320
12004	市区	马东三配变	10	400	320	320
12005	市区	陈更巷三配变	10	200	160	160
12006	市区	蚕种场配变	10	200	160	160
12007	市区	夹山一	10	200	136	136
12008	市区	夹山二变	10	200	160	160
12009	市区	张西配变	10	200	160	160
12010	市区	前进村	10	400	320	320
12011	市区	新高树下	10	200	144	144
12012	市区	严埭配变	10	400	320	320
12013	市区	戏场头配变	10	200	160	160
12014	市区	赵袁介配变	10	400	307	307
12015	市区	寨门二变	10	400	226	226

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12016	市区	前进村高树下	10	400	320	320
12017	市区	徐巷村何家	10	400	222	222
12018	市区	虎更	10	400	247	247
12019	市区	杨树甲配变	10	400	320	320
12020	市区	庄前配变	10	200	160	160
12021	市区	居民二村配变	10	200	160	160
12022	市区	兴湖配变	10	400	320	320
12023	市区	尤巷三配变	10	200	160	160
12024	市区	梓旺花园四期站 T1	10	1000	800	800
12025	市区	市镇八队配变	10	400	320	320
12026	市区	东新西配变	10	400	313	313
12027	市区	徐巷村李家	10	400	320	320
12028	市区	西新张家	10	200	112	112
12029	市区	唐家四配变	10	200	22	22
12030	市区	万家坝配变	10	200	160	160
12031	市区	周介塘配变	10	400	320	320
12032	市区	许东一配变	10	400	168	168
12033	市区	大钱更二配变	10	200	82	82
12034	市区	丽南二变	10	400	320	320
12035	市区	范家塘二配变	10	400	202	202
12036	市区	泾西配变	10	400	320	320
12037	市区	泾西西新配变	10	400	320	320
12038	市区	庄上二变	10	200	142	142

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12039	市区	春江花园 4#站 T2	10	1250	1000	1000
12040	市区	旺家头	10	400	286	286
12041	市区	徐巷十变	10	400	320	320
12042	市区	铸件	10	400	283	283
12043	市区	春江花园 6#站 T1	10	1250	1000	1000
12044	市区	春江花园 7#站 T4	10	1000	800	800
12045	市区	春江花园 8#站 T4	10	1000	800	800
12046	市区	10kV 春江花园 9#站 T1	10	1000	800	800
12047	市区	路典配变	10	400	320	320
12048	市区	长浜村配变	10	200	160	160
12049	市区	云浦配变	10	200	121	121
12050	市区	周庄配变	10	400	297	297
12051	市区	春江花园 10#站 T3	10	1000	800	800
12052	市区	春江花园 10#站 T2	10	1000	800	800
12053	市区	张村四配变	10	400	320	320
12054	市区	张巷十七配变	10	200	160	160
12055	市区	市镇五六配变	10	400	320	320
12056	市区	泾南纺布配变	10	200	160	160
12057	市区	居民区配变	10	400	320	320
12058	市区	污水处理一配变	10	200	160	160
12059	市区	龙后配变	10	200	134	134
12060	市区	蒋家塘	10	400	292	292
12061	市区	后罗村	10	200	119	119

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12062	市区	梓旺花园四期站 T2	10	1000	800	800
12063	市区	速接系统	10	400	320	320
12064	市区	张公桥乙	10	200	121	121
12065	市区	张公桥甲	10	200	160	160
12066	市区	葛家巷	10	400	320	320
12067	市区	张家二配变	10	200	63	63
12068	市区	椿树头配变	10	200	160	160
12069	市区	姚更巷配变	10	200	160	160
12070	市区	柳家里配变	10	200	111	111
12071	市区	达中配变	10	200	160	160
12072	市区	油脂厂	10	400	320	320
12073	市区	新村二十配变	10	400	214	214
12074	市区	诸巷四	10	200	160	160
12075	市区	春合苑 2#	10	400	320	320
12076	市区	尤介配变	10	200	141	141
12077	市区	冷冻厂	10	200	160	160
12078	市区	石桥头	10	200	160	160
12079	市区	石桥浜	10	400	234	234
12080	市区	寨门市镇	10	400	250	250
12081	市区	何夹立配变	10	200	160	160
12082	市区	孙巷乙配变	10	400	243	243
12083	市区	10kV 春合 1#站 T1	10	1250	1000	1000
12084	市区	杜村村委一配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12085	市区	春合 2#站 T1	10	1250	1000	1000
12086	市区	一分厂	10	200	160	160
12087	市区	燃料公司配变	10	200	160	160
12088	市区	化学试剂厂	10	400	320	320
12089	市区	桥北四配变	10	200	160	160
12090	市区	北东配变	10	200	160	160
12091	市区	兴塘配变	10	400	320	320
12092	市区	夹龙桥配变	10	400	320	320
12093	市区	北虞前配变	10	400	320	320
12094	市区	范家配变	10	400	291	291
12095	市区	鑫安花园 3 号站 T1	10	800	640	640
12096	市区	北塘岸一配变	10	200	129	129
12097	市区	东村配变	10	400	320	320
12098	市区	陆东配变	10	200	113	113
12099	市区	马西配变	10	400	320	320
12100	市区	布厂家舍	10	400	303	303
12101	市区	特种电器厂	10	400	320	320
12102	市区	农服公司七	10	400	312	312
12103	市区	集贸四村	10	400	320	320
12104	市区	制线厂一配变	10	400	223	223
12105	市区	制线厂二配变	10	400	237	237
12106	市区	集贸二村配变	10	400	320	320
12107	市区	毕家坝配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12108	市区	翠屏配变	10	200	160	160
12109	市区	北光明刘巷	10	200	160	160
12110	市区	光明肖庄	10	200	124	124
12111	市区	刘南	10	200	133	133
12112	市区	朱潭巷配变	10	400	301	301
12113	市区	陈巷五配变	10	200	160	160
12114	市区	南新响墩配变	10	200	110	110
12115	市区	南凤配变	10	400	320	320
12116	市区	庙前四配变	10	200	160	160
12117	市区	周更巷三配变	10	200	160	160
12118	市区	瞿家坝配变	10	400	320	320
12119	市区	大河头配变	10	200	108	108
12120	市区	圩更上配变	10	200	160	160
12121	市区	花园浜配变	10	400	320	320
12122	市区	10kV 泉山花苑 1#站 T1	10	800	640	640
12123	市区	西店二配变	10	400	320	320
12124	市区	南光明一配变	10	400	320	320
12125	市区	陆介庄配变	10	400	308	308
12126	市区	唐巷五配变	10	400	320	320
12127	市区	孙巷五配变	10	400	283	283
12128	市区	南光明二配变	10	200	160	160
12129	市区	北光明水渠巷	10	200	160	160
12130	市区	刘家庄配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12131	市区	丽南一变	10	400	198	198
12132	市区	王家村配变	10	200	160	160
12133	市区	桑达园 1 号站 T1	10	1000	800	800
12134	市区	志高配变	10	400	320	320
12135	市区	春雷新村二配变	10	200	160	160
12136	市区	广丰村二	10	400	320	320
12137	市区	工业园二配变	10	400	320	320
12138	市区	朱村头配变	10	400	259	259
12139	市区	周后配变	10	200	160	160
12140	市区	钱四房配变	10	200	160	160
12141	市区	东黄泥配变	10	400	320	320
12142	市区	黄泥配变	10	400	320	320
12143	市区	市镇十三配变	10	400	320	320
12144	市区	达康自行车	10	400	320	320
12145	市区	奶牛场三变	10	200	160	160
12146	市区	钱家塘二配变	10	400	320	320
12147	市区	陆家塘	10	200	112	112
12148	市区	南庄三配变	10	400	320	320
12149	市区	南周介配变	10	400	320	320
12150	市区	蔡家貳配变	10	200	160	160
12151	市区	陆皮桥配变	10	400	289	289
12152	市区	杜家湾配变	10	400	320	320
12153	市区	冷陈巷配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12154	市区	路西配变	10	200	160	160
12155	市区	锡沪灯南配变	10	200	160	160
12156	市区	隼府 1 号站 T1	10	800	640	640
12157	市区	隼府 1 号站 T2	10	800	640	640
12158	市区	隼府 2 号站 T1	10	800	640	640
12159	市区	隼府 2 号站 T2	10	800	640	640
12160	市区	隼府 3 号站 T1	10	800	640	640
12161	市区	隼府 3 号站 T2	10	800	640	640
12162	市区	塘子头	10	400	320	320
12163	市区	祝更配变	10	200	160	160
12164	市区	黄泥西配变	10	400	259	259
12165	市区	河里	10	200	160	160
12166	市区	里桥大队一配变	10	200	160	160
12167	市区	大巷九配变	10	200	160	160
12168	市区	杨泉里配变	10	400	320	320
12169	市区	顾旺桥配变	10	400	320	320
12170	市区	三房	10	400	302	302
12171	市区	刘更巷二	10	200	160	160
12172	市区	勤丰配变	10	400	280	280
12173	市区	界泾桥配变	10	200	127	127
12174	市区	东桥配变	10	400	316	316
12175	市区	许巷大队	10	400	320	320
12176	市区	下廊底	10	400	295	295

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12177	市区	西巷电站	10	200	136	136
12178	市区	尖角村	10	315	252	252
12179	市区	许巷新村	10	400	320	320
12180	市区	彭家新村	10	400	270	270
12181	市区	浦家湾	10	200	160	160
12182	市区	李更巷二	10	200	160	160
12183	市区	旺荒田	10	200	160	160
12184	市区	旺更巷三配变	10	315	228	228
12185	市区	长浜三配变	10	400	270	270
12186	市区	河南东配变	10	400	272	272
12187	市区	湾里十二配变	10	400	320	320
12188	市区	市镇八五配变	10	400	320	320
12189	市区	大里河村	10	400	320	320
12190	市区	絮片厂配变	10	200	160	160
12191	市区	粮站十三	10	200	160	160
12192	市区	县良机械	10	200	160	160
12193	市区	豪景苑站 T1	10	1250	1000	1000
12194	市区	浦北配变	10	400	260	260
12195	市区	市镇七二配变	10	400	320	320
12196	市区	紫汀苑站 T1	10	1250	1000	1000
12197	市区	福利厂	10	400	320	320
12198	市区	奶牛场四变	10	400	320	320
12199	市区	南新三配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12200	市区	柏庄六配变	10	400	320	320
12201	市区	玉树堂配变	10	200	160	160
12202	市区	市镇一零四配变	10	400	320	320
12203	市区	医院十配变	10	400	320	320
12204	市区	制衣厂配变	10	400	320	320
12205	市区	沈家里二配变	10	400	320	320
12206	市区	过巷配变	10	315	252	252
12207	市区	米厂配变	10	200	160	160
12208	市区	电站三配变	10	200	160	160
12209	市区	周更巷四配变	10	400	320	320
12210	市区	新村六配变	10	400	320	320
12211	市区	市镇一零七配变	10	400	320	320
12212	市区	巷前	10	400	297	297
12213	市区	沈更巷二配变	10	400	320	320
12214	市区	章吕巷配变	10	400	320	320
12215	市区	上山巷配变	10	200	160	160
12216	市区	胜利配变	10	400	320	320
12217	市区	南张巷配变	10	200	160	160
12218	市区	龙凤村	10	200	86	86
12219	市区	鑫威苑箱变 T1	10	630	504	504
12220	市区	胶西一配变	10	400	320	320
12221	市区	胶西二配变	10	200	160	160
12222	市区	施村配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12223	市区	北赵巷配变	10	200	160	160
12224	市区	李湾里配变	10	200	160	160
12225	市区	探花墩二配变	10	200	160	160
12226	市区	倪更上配变	10	200	160	160
12227	市区	万夹里配变	10	400	320	320
12228	市区	北平巷配变	10	200	160	160
12229	市区	敬老院十一配变	10	400	320	320
12230	市区	私营工业园配变	10	400	320	320
12231	市区	锡达	10	250	200	200
12232	市区	许更上配变	10	400	320	320
12233	市区	河西降	10	400	320	320
12234	市区	赵陆更上配变	10	400	293	293
12235	市区	资景路	10	400	320	320
12236	市区	学士一变	10	400	320	320
12237	市区	尤巷四变	10	400	320	320
12238	市区	南站泵	10	200	160	160
12239	市区	学士二变	10	400	320	320
12240	市区	东市镇	10	400	320	320
12241	市区	中学路口配变	10	400	320	320
12242	市区	华东小区配变	10	400	320	320
12243	市区	鱼家塘配变	10	400	320	320
12244	市区	锦安二村配变	10	400	320	320
12245	市区	新村五配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12246	市区	春阳小区配变	10	400	310	310
12247	市区	春阳小区二配变	10	400	320	320
12248	市区	庄桥 3#箱变 T1	10	400	320	320
12249	市区	春阳配变	10	200	160	160
12250	市区	路灯箱变 T1	10	400	320	320
12251	市区	西市镇一变	10	400	320	320
12252	市区	大西桥东	10	400	320	320
12253	市区	大桥东	10	200	160	160
12254	市区	东路新村	10	315	252	252
12255	市区	春阳路灯	10	200	160	160
12256	市区	庄桥家电	10	400	320	320
12257	市区	钦家桥二	10	400	320	320
12258	市区	庄桥小区一变	10	400	320	320
12259	市区	硕房桥配变	10	400	320	320
12260	市区	外经委配变	10	400	320	320
12261	市区	市镇变八配变	10	400	320	320
12262	市区	锡东出入配变	10	200	160	160
12263	市区	庄桥 4#箱变 T1	10	400	320	320
12264	市区	友谊 1#箱变 T1	10	500	400	400
12265	市区	友谊 2#箱变 T1	10	400	320	320
12266	市区	友谊 3#箱变 T1	10	400	320	320
12267	市区	10kV 芙五站 T1	10	800	640	640
12268	市区	嵩山街三配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12269	市区	10kV 芙五站 T2	10	800	640	640
12270	市区	10kV 天郡 6#站 T3	10	800	640	640
12271	市区	10kV 天郡 6#站 T4	10	800	640	640
12272	市区	10kV 天郡 7#站 T3	10	800	640	640
12273	市区	10kV 天郡 7#站 T4	10	800	640	640
12274	市区	夏更上三配变	10	400	320	320
12275	市区	伟业印刷配变	10	400	320	320
12276	市区	10kV 长接 10#箱变 T1	10	630	504	504
12277	市区	10kV 斗山花园 12#箱变 T1	10	630	504	504
12278	市区	10kV 世奥 2#站 T3	10	800	640	640
12279	市区	10kV 熙尚锦园 4#站 T1	10	800	640	640
12280	市区	10kV 世奥 2#站 T4	10	800	640	640
12281	市区	10kV 玖里湾 7#站 T1	10	800	640	640
12282	市区	乡政府八配变	10	400	320	320
12283	市区	大钱更三配变	10	400	320	320
12284	市区	鼎峰包装配变	10	400	320	320
12285	市区	市镇新村配变	10	400	320	320
12286	市区	10kV 友红 1#箱变 T1	10	630	504	504
12287	市区	10kV 玖里湾 6#站 T2	10	800	640	640
12288	市区	10kV 玖里映月 4#站 T1	10	800	640	640
12289	市区	南西街三配变	10	400	320	320
12290	市区	里桥大队四配变	10	400	99	99
12291	市区	袁二配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12292	市区	10kV 百郦华庭 5#站 T1	10	800	640	640
12293	市区	高邓配变	10	400	320	320
12294	市区	东南二配变	10	400	320	320
12295	市区	10kV 水岸五区 3#站 T3	10	800	640	640
12296	市区	10kV 创智天地 1#站 T4	10	800	640	640
12297	市区	强世配变	10	400	320	320
12298	市区	高巷十配变	10	400	320	320
12299	市区	10kV 玖里湾 8#站 T4	10	800	640	640
12300	市区	10kV 陈更 6#箱变 T1	10	630	504	504
12301	市区	裕蓉名邸 3#站 T2	10	800	640	640
12302	市区	骆家里配变	10	250	200	200
12303	市区	吴家沿四配变	10	400	320	320
12304	市区	10kV 山泉 4#箱变 T1	10	630	504	504
12305	市区	柳更二配变	10	400	320	320
12306	市区	10kV 鞋山 1#箱变 T1	10	630	504	504
12307	市区	10kV 胜利 2#箱变 T1	10	630	504	504
12308	市区	10kV 东港 4#站 T2	10	630	504	504
12309	市区	严家桥弄配变	10	400	320	320
12310	市区	10kV 南村 3#箱变 T1	10	630	504	504
12311	市区	10kV 玖里湾 5#站 T2	10	800	640	640
12312	市区	矿灯厂配变	10	400	191	191
12313	市区	小街二配变	10	400	309	309
12314	市区	志海 1#箱变 T1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12315	市区	春光村配变	10	400	320	320
12316	市区	砖瓦厂四配变	10	400	320	320
12317	市区	惠后	10	400	320	320
12318	市区	虎更上巷	10	400	306	306
12319	市区	刘家桥配变	10	400	320	320
12320	市区	锡北充配变	10	400	320	320
12321	市区	绿羊二配变	10	400	320	320
12322	市区	西高巷三配变	10	400	320	320
12323	市区	校直机厂二配变	10	400	320	320
12324	市区	石园六配变	10	400	320	320
12325	市区	柳更上三配变	10	400	320	320
12326	市区	北虞后配变	10	400	307	307
12327	市区	10kV 悦澜嘉园 1#站 T4	10	800	640	640
12328	市区	10kV 春光苑三期 6#站 T4	10	800	640	640
12329	市区	10kV 景苑 6#站 T4	10	800	640	640
12330	市区	新政 3#箱变 T1	10	630	504	504
12331	市区	10kV 金港嘉苑 2#站 T1	10	800	640	640
12332	市区	华越彩印配变	10	400	320	320
12333	市区	10kV 云溪人家 3#站 T4	10	800	640	640
12334	市区	10kV 兴塘 7#箱变 T1	10	630	504	504
12335	市区	港下敬老院配变	10	400	320	320
12336	市区	10kV 水岸五区 3#站 T2	10	800	640	640
12337	市区	贾家里三配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12338	市区	春象树三配变	10	400	320	320
12339	市区	杨家塘六配变	10	400	320	320
12340	市区	10kV 凯旋 14#站 T1	10	800	640	640
12341	市区	10kV 凯旋 14#站 T2	10	800	640	640
12342	市区	10kV 凯旋 14#站 T3	10	800	640	640
12343	市区	10kV 凯旋 14#站 T4	10	800	640	640
12344	市区	10kV 东柏 14#箱变 T1	10	630	504	504
12345	市区	公安局配变	10	400	320	320
12346	市区	胡家巷乙配变	10	400	221	221
12347	市区	10kV 斗山花园 11#箱变 T1	10	630	504	504
12348	市区	华李巷配变	10	400	320	320
12349	市区	10kV 景苑 6#站 T3	10	800	640	640
12350	市区	曹庄西二配变	10	400	320	320
12351	市区	色织厂配变	10	400	320	320
12352	市区	10kV 书院河府 6#站 T2	10	800	640	640
12353	市区	10kV 茅梓 3#箱变 T1	10	630	504	504
12354	市区	10kV 茅梓 6#箱变 T1	10	630	504	504
12355	市区	10kV 宛溪雅居 1#站 T3	10	800	640	640
12356	市区	10kV 宛溪雅居 1#站 T1	10	800	640	640
12357	市区	10kV 广悦怡庭 4#站 T2	10	800	640	640
12358	市区	10kV 宛溪雅居 1#站 T2	10	800	631	631
12359	市区	10kV 宛溪雅居 1#站 T4	10	800	640	640
12360	市区	10kV 文晖铭苑 5#站 T4	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12361	市区	邹北二配变	10	400	320	320
12362	市区	宅基配变	10	400	320	320
12363	市区	10kV 春雨 5#箱变 T1	10	630	504	504
12364	市区	曹巷上二配变	10	400	229	229
12365	市区	辞家桥二配变	10	400	320	320
12366	市区	10kV 天郡 8#站 T3	10	800	640	640
12367	市区	10kV 天郡 8#站 T1	10	800	640	640
12368	市区	10kV 天郡 8#站 T4	10	800	640	640
12369	市区	10kV 天郡 8#站 T2	10	800	640	640
12370	市区	胜利二配变	10	400	320	320
12371	市区	线材厂二配变	10	400	320	320
12372	市区	裕蓉名邸 3#站 T4	10	800	640	640
12373	市区	曹庄小区配变	10	400	320	320
12374	市区	丰田配变	10	400	320	320
12375	市区	10kV 万花 2#站 T1	10	800	640	640
12376	市区	10kV 万花 2#站 T2	10	800	640	640
12377	市区	10kV 万花 3#站 T1	10	800	640	640
12378	市区	10kV 万花 3#站 T4	10	800	640	640
12379	市区	10kV 万花 3#站 T2	10	800	640	640
12380	市区	10kV 天郡 9#站 T1	10	800	640	640
12381	市区	10kV 天郡 9#站 T3	10	800	640	640
12382	市区	10kV 天郡 9#站 T4	10	800	640	640
12383	市区	10kV 天郡 9#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12384	市区	10kV 亭隆文化广场 2#站 T1	10	800	640	640
12385	市区	后胡村丁配变	10	400	320	320
12386	市区	10kV 广悦怡庭 4#站 T3	10	800	640	640
12387	市区	10kV 熙东铭筑 2#站 T3	10	800	640	640
12388	市区	10kV 万花 3#站 T3	10	800	640	640
12389	市区	何家二配变	10	400	320	320
12390	市区	巨星塑胶配变	10	400	320	320
12391	市区	10kV 路巷 5#箱变 T1	10	400	320	320
12392	市区	德克赛配变	10	400	320	320
12393	市区	10kV 凯旋 15#站 T1	10	800	640	640
12394	市区	10kV 凯旋 15#站 T2	10	800	640	640
12395	市区	斗西村五配变	10	400	320	320
12396	市区	10kV 云溪人家 5#站 T3	10	800	640	640
12397	市区	夹板三配变	10	400	320	320
12398	市区	湖塘桥三配变	10	400	149	149
12399	市区	周三房三配变	10	400	320	320
12400	市区	华杰电子配变	10	400	320	320
12401	市区	10kV 张南 4#箱变 T1	10	630	504	504
12402	市区	刘更巷配变	10	400	310	310
12403	市区	10kV 厚德 2#箱变 T1	10	630	504	504
12404	市区	顺家桥配变	10	400	320	320
12405	市区	中村四配变	10	400	320	320
12406	市区	联鑫汽配厂配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12407	市区	青庄配变	10	400	260	260
12408	市区	钱家庄肆	10	400	297	297
12409	市区	华通	10	400	320	320
12410	市区	南联二配变	10	400	320	320
12411	市区	朝阳二配变	10	200	160	160
12412	市区	李家坝二配变	10	400	286	286
12413	市区	关帝殿配变	10	400	320	320
12414	市区	10kV 汇智科创站 T2	10	800	640	640
12415	市区	西谢埭二配变	10	400	320	320
12416	市区	10kV 誉珑铭邸 4#站 T3	10	800	640	640
12417	市区	10kV 文晖铭苑 3#站 T1	10	800	640	640
12418	市区	10kV 翡翠文华 10#站 T1	10	800	640	640
12419	市区	10kV 龙西 6#箱变 T1	10	630	504	504
12420	市区	10kV 熙东铭筑 4#站 T3	10	800	640	640
12421	市区	10kV 百和花园 5#站 T1	10	800	640	640
12422	市区	春雷新村三配变	10	400	320	320
12423	市区	小高巷三配变	10	400	320	320
12424	市区	10kV 悦山名邸 3#站 T4	10	800	640	640
12425	市区	许巷新村二配变	10	400	288	288
12426	市区	西巷头二配变	10	400	320	320
12427	市区	10kV 五七 3#箱变 T1	10	630	440	440
12428	市区	泾西实业二配变	10	400	320	320
12429	市区	旺更二配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12430	市区	石园七配变	10	400	320	320
12431	市区	10kV 山泉 2#箱变 T1	10	630	504	504
12432	市区	张巷十配变	10	400	320	320
12433	市区	10kV 华亭苑 5#站 T1	10	800	640	640
12434	市区	10kV 华亭苑 5#站 T2	10	800	640	640
12435	市区	10kV 文怡苑站 T3	10	800	640	640
12436	市区	10kV 悦山名邸 5#站 T2	10	800	640	640
12437	市区	10kV 翡翠文华 5#站 T4	10	800	640	640
12438	市区	10kV 育德苑 1#站 T1	10	800	640	640
12439	市区	盘龙墩配变	10	400	320	320
12440	市区	老公社配变	10	400	320	320
12441	市区	西戴巷配变	10	400	320	320
12442	市区	10kV 尚书苑 10#站 T3	10	800	640	640
12443	市区	杨亭 1#箱变 T1	10	400	320	320
12444	市区	10kV 璟星雅苑 6#站 T1	10	800	640	640
12445	市区	10kV 蔡湾 5#箱变 T1	10	630	504	504
12446	市区	10kV 丰泰 2#箱变 T1	10	630	504	504
12447	市区	10kV 春芯 1#箱变 T1	10	630	504	504
12448	市区	万扬塑料配变	10	400	320	320
12449	市区	10kV 云溪人家 5#站 T1	10	800	640	640
12450	市区	10kV 御澜湾 5#站 T1	10	800	640	640
12451	市区	10kV 御澜湾 5#站 T2	10	800	640	640
12452	市区	荣家湾三配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12453	市区	寨门三变	10	400	298	298
12454	市区	管集二配变	10	400	320	320
12455	市区	居民新村四配变	10	400	320	320
12456	市区	10kV 云溪人家 2#站 T1	10	800	640	640
12457	市区	曹庄中片三配变	10	400	320	320
12458	市区	豪普四配变	10	400	320	320
12459	市区	10kV 雍锦园 4#站 T1	10	800	640	640
12460	市区	10kV 雍锦园 4#站 T3	10	800	640	640
12461	市区	10kV 雍锦园 4#站 T4	10	800	640	640
12462	市区	南桥五配变	10	400	320	320
12463	市区	10kV 熙尚锦园 3#站 T2	10	800	640	640
12464	市区	10kV 万泉 3#箱变 T1	10	630	504	504
12465	市区	园塘下三配变	10	400	320	320
12466	市区	10kV 水岸五区 5#站 T2	10	800	640	640
12467	市区	新城配变	20	400	160	160
12468	市区	前方巷配变	10	400	219	219
12469	市区	10kV 玖里映月 3#站 T2	10	800	640	640
12470	市区	用电站	10	400	320	320
12471	市区	10kV 雍锦园 4#站 T2	10	800	640	640
12472	市区	10kV 雍锦园 5#站 T1	10	800	640	640
12473	市区	10kV 雍锦园 5#站 T3	10	800	640	640
12474	市区	10kV 雍锦园 5#站 T4	10	800	640	640
12475	市区	10kV 雍锦园 5#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12476	市区	石园五配变	10	400	320	320
12477	市区	10kV 雍锦园 6#站 T1	10	800	640	640
12478	市区	10kV 金牛苑三期 2#站 T2	10	800	640	640
12479	市区	10kV 誉珑铭邸 3#站 T4	10	800	640	640
12480	市区	车站二配变	10	400	218	218
12481	市区	10kV 宏诚 11#站 T4	10	800	640	640
12482	市区	机库印刷厂	10	400	320	320
12483	市区	北阁	10	200	116	116
12484	市区	10kV 东港 4#站 T4	10	630	504	504
12485	市区	10kV 悦山名邸 6#站 T4	10	800	640	640
12486	市区	10kV 雍锦园 6#站 T3	10	800	640	640
12487	市区	10kV 雍锦园 6#站 T4	10	800	640	640
12488	市区	10kV 雍锦园 6#站 T2	10	800	640	640
12489	市区	10kV 东柏 12#箱变 T1	10	630	504	504
12490	市区	西新河东配变	10	400	320	320
12491	市区	周西三配变	10	400	320	320
12492	市区	10kV 春雷苑 9#站 T1	10	800	640	640
12493	市区	10kV 御澜湾 4#站 T1	10	800	640	640
12494	市区	10kV 御澜湾 4#站 T3	10	800	640	640
12495	市区	10kV 御澜湾 4#站 T4	10	800	640	640
12496	市区	10kV 御澜湾 4#站 T2	10	800	640	640
12497	市区	10kV 裕蓉名邸 4#站 T1	10	800	640	640
12498	市区	10kV 眉周 1#箱变 T1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12499	市区	宇仓配变	10	400	320	320
12500	市区	10kV 熙东铭筑 6#站 T1	10	800	640	640
12501	市区	10kV 裕蓉名邸 5#站 T2	10	800	640	640
12502	市区	10kV 文晖铭苑 3#站 T3	10	800	640	640
12503	市区	电壹配变	10	400	320	320
12504	市区	10kV 水府 2#站 T1	10	800	640	640
12505	市区	春星一配变	10	400	320	320
12506	市区	10kV 水府 2#站 T2	10	800	640	640
12507	市区	吴更上四配变	10	200	160	160
12508	市区	10kV 云溪人家 5#站 T4	10	800	640	640
12509	市区	10kV 斗山花园 9#箱变 T1	10	630	504	504
12510	市区	马古桥二变	10	400	320	320
12511	市区	混纺厂配变	10	400	320	320
12512	市区	10kV 云溪人家 3#站 T2	10	800	640	640
12513	市区	10kV 金牛苑三期 4#站 T1	10	800	640	640
12514	市区	10kV 璟星雅苑 6#站 T3	10	800	640	640
12515	市区	10kV 东升 1#箱变 T1	10	630	504	504
12516	市区	10kV 东升 2#箱变 T1	10	630	504	504
12517	市区	10kV 东升 3#箱变 T1	10	630	504	504
12518	市区	10kV 金港嘉苑 3#站 T4	10	800	640	640
12519	市区	镇排涝站配变	10	400	320	320
12520	市区	10kV 新湖南苑 4#站 T3	10	800	640	640
12521	市区	10kV 里国 1#箱变 T1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12522	市区	10kV 中兴隆 3#站 T2	10	800	640	640
12523	市区	丰田苑 1#站 T2	10	1000	800	800
12524	市区	丰田苑 1#站 T1	10	1000	800	800
12525	市区	重楼 1#箱变 T1	10	630	504	504
12526	市区	重楼 2#箱变 T1	10	630	492	492
12527	市区	庙北配变	10	400	320	320
12528	市区	安国 1#箱变 T1	10	630	504	504
12529	市区	大诚苑 5#站 01002	10	1000	800	800
12530	市区	大诚苑 5#站 01003	10	1000	800	800
12531	市区	庄里六配变	10	400	320	320
12532	市区	长大厦 1#箱变 T1	10	630	504	504
12533	市区	安中新村配变	10	400	320	320
12534	市区	钱更上八配变	10	200	160	160
12535	市区	李湾 2#箱变 T1	10	630	504	504
12536	市区	新中二配变	10	200	160	160
12537	市区	10kV 杨亭 8#箱变 T1	10	630	504	504
12538	市区	10kV 杨亭 7#箱变 T1	10	630	504	504
12539	市区	10kV 杨亭 6#箱变 T1	10	630	504	504
12540	市区	鞋山路口配变	10	400	320	320
12541	市区	下山巷配变	10	200	160	160
12542	市区	黄介桥二配变	10	200	160	160
12543	市区	小街三配变	10	200	160	160
12544	市区	李湾里二配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12545	市区	富羊 1#站 T1	10	1250	1000	1000
12546	市区	富羊 1#站 T3	10	1250	1000	1000
12547	市区	南丰村配变	10	200	160	160
12548	市区	木渎墩二配变	10	200	160	160
12549	市区	青虹路	10	200	160	160
12550	市区	西巷上配变	10	400	320	320
12551	市区	支家塘	10	200	160	160
12552	市区	水墩上配变	10	200	160	160
12553	市区	彭东配变	10	200	160	160
12554	市区	前东	10	400	260	260
12555	市区	舍东配变	10	200	160	160
12556	市区	胡家巷配变	10	200	122	122
12557	市区	黄东一配变	10	400	320	320
12558	市区	小钱巷	10	400	320	320
12559	市区	孙更巷三配变	10	400	276	276
12560	市区	大马巷西一配变	10	400	320	320
12561	市区	毛条厂二配变	10	400	320	320
12562	市区	姚更巷二配变	10	200	131	131
12563	市区	商贸 1#箱变 T1	10	630	504	504
12564	市区	北西配变	10	400	320	320
12565	市区	10kV 朱桥 1#箱变	10	630	504	504
12566	市区	10kV 朱桥 2#箱变	10	630	504	504
12567	市区	10kV 朱桥 3#箱变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12568	市区	村东四配变	10	200	135	135
12569	市区	北南巷二配变	10	400	320	320
12570	市区	斗山北配变	10	200	160	160
12571	市区	斗西基建变	10	400	320	320
12572	市区	章家湾三变	10	200	136	136
12573	市区	黄家桥配变	10	200	160	160
12574	市区	三羊	10	400	320	320
12575	市区	20kV 博苑 3#站 T1	20	1000	800	800
12576	市区	20kV 博苑 3#站 T2	20	1000	800	800
12577	市区	20kV 博苑 3#站 T3	20	1000	800	800
12578	市区	20kV 博苑 4#站 T1	20	1000	800	800
12579	市区	20kV 博苑 4#站 T2	20	1000	800	800
12580	市区	20kV 博苑 5#站 T1	20	1000	800	800
12581	市区	20kV 博苑 5#站 T2	20	1000	800	800
12582	市区	安西路配变	10	200	160	160
12583	市区	东廊配变	10	200	160	160
12584	市区	工业 1#箱变 T1	10	630	504	504
12585	市区	工业 2#箱变 T1	10	630	504	504
12586	市区	工业 3#箱变 T1	10	630	504	504
12587	市区	工业 4#箱变 T1	10	630	504	504
12588	市区	工业 5#箱变 T1	10	630	504	504
12589	市区	工业 6#箱变 T1	10	630	504	504
12590	市区	秦西配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12591	市区	李更巷	10	400	320	320
12592	市区	烫花厂配变	10	400	320	320
12593	市区	谢埭塘配变	10	200	160	160
12594	市区	东浜南配变	10	200	160	160
12595	市区	东浜村配变	10	200	160	160
12596	市区	荣家湾配变	10	200	92	92
12597	市区	老五房配变	10	400	320	320
12598	市区	北横东队配变	10	250	141	141
12599	市区	谢家桥配变	10	200	136	136
12600	市区	谢埭桥二配变	10	400	311	311
12601	市区	中片配变	10	200	137	137
12602	市区	尤岸泵配变	10	200	160	160
12603	市区	长大厦 1	10	400	320	320
12604	市区	下岸配变	10	400	320	320
12605	市区	渔业村八配变	10	400	320	320
12606	市区	春光苑 4#箱变 T1	10	630	504	504
12607	市区	春光苑 3#箱变 T1	10	630	504	504
12608	市区	曹介里配变	10	400	320	320
12609	市区	春光苑 2#箱变 T1	10	630	504	504
12610	市区	春光苑 1#箱变 T1	10	630	504	504
12611	市区	大船头配变	10	400	304	304
12612	市区	张干嘴配变	10	200	160	160
12613	市区	姚巷二配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12614	市区	映山桥配变	10	400	320	320
12615	市区	石埭桥一配变	10	400	320	320
12616	市区	河北巷配变	10	200	160	160
12617	市区	中巷配变	10	400	292	292
12618	市区	锡山开发办配变	10	400	320	320
12619	市区	钱介庄村一配变	10	400	320	320
12620	市区	仙盈配变	10	400	320	320
12621	市区	小陈巷三配变	10	200	160	160
12622	市区	横泾配变	10	400	320	320
12623	市区	后桥头配变	10	200	160	160
12624	市区	钱介配变	10	400	320	320
12625	市区	月溪桥配变	10	400	320	320
12626	市区	凤溪苑配变	10	400	320	320
12627	市区	朱更上六配变	10	400	320	320
12628	市区	陈介里二配变	10	200	150	150
12629	市区	东石园配变	10	400	320	320
12630	市区	肖家桥配变	10	400	320	320
12631	市区	摩配厂配变	10	400	320	320
12632	市区	朱更巷配变	10	200	160	160
12633	市区	山二电站二配变	10	400	320	320
12634	市区	邓更巷配变	10	400	304	304
12635	市区	蒋梅栅配变	10	400	320	320
12636	市区	牛尖角配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12637	市区	华歧中配变	10	400	320	320
12638	市区	徐介里配变	10	400	320	320
12639	市区	后丁巷配变	10	400	320	320
12640	市区	丁巷电站配变	10	400	320	320
12641	市区	潘巷七配变	10	200	160	160
12642	市区	东张巷五配变	10	400	320	320
12643	市区	迎龙村泵配变	10	400	320	320
12644	市区	诸巷配变	10	200	160	160
12645	市区	龙前配变	10	400	320	320
12646	市区	南山头配变	10	400	320	320
12647	市区	山南巷配变	10	400	320	320
12648	市区	粮站四配变	10	200	160	160
12649	市区	汽配厂配变	10	400	320	320
12650	市区	复合厂配变	10	400	320	320
12651	市区	彩桥东前头配变	10	400	320	320
12652	市区	新泾巷配变	10	200	160	160
12653	市区	彩桥村新泾巷配变	10	200	116	116
12654	市区	长塘圩大巷配变	10	400	320	320
12655	市区	市镇一零二配变	10	400	320	320
12656	市区	彩桥南配变	10	200	137	137
12657	市区	市桥配变	10	400	320	320
12658	市区	蔡桥配变	10	400	320	320
12659	市区	彩桥东配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12660	市区	北南桥配变	10	400	320	320
12661	市区	南舍配变	10	200	121	121
12662	市区	吊沟浜排配变	10	200	160	160
12663	市区	彩桥村田头巷配变	10	200	160	160
12664	市区	南虞巷配变	10	200	160	160
12665	市区	吴家桥二配变	10	400	308	308
12666	市区	山三配变	10	400	312	312
12667	市区	八医配变	10	400	320	320
12668	市区	矮步圩东配变	10	200	132	132
12669	市区	城南村陆西配变	10	200	148	148
12670	市区	陆更上五配变	10	200	97	97
12671	市区	东店四	10	400	320	320
12672	市区	东店	10	400	320	320
12673	市区	新石基配变	10	200	160	160
12674	市区	建材厂配变	10	400	320	320
12675	市区	茅庄排涝配变	10	400	320	320
12676	市区	茅庄配变	10	400	320	320
12677	市区	翁家里三配变	10	400	290	290
12678	市区	小园里四配变	10	400	320	320
12679	市区	春晖东路配变	10	400	320	320
12680	市区	东和尚圩配变	10	400	165	165
12681	市区	茅庄顾家里配变	10	200	150	150
12682	市区	茅庄村茅东配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12683	市区	春鑫	10	400	320	320
12684	市区	周巷二变	10	160	128	128
12685	市区	路灯乙配变	10	200	160	160
12686	市区	马家庄配变	10	400	320	320
12687	市区	菜场十四配变	10	400	320	320
12688	市区	农服公司二配变	10	200	160	160
12689	市区	尤西三配变	10	200	150	150
12690	市区	蔡湾村外湾配变	10	200	160	160
12691	市区	坝头上配变	10	400	110	110
12692	市区	木桥头配变	10	200	160	160
12693	市区	朱更上二变	10	400	320	320
12694	市区	黄塘桥配变	10	200	160	160
12695	市区	东新河配变	10	200	160	160
12696	市区	上浜巷一配变	10	400	320	320
12697	市区	杨亭配变	10	200	160	160
12698	市区	骆庄配变	10	400	320	320
12699	市区	农服单一配变	10	50	40	40
12700	市区	农服单二配变	10	50	40	40
12701	市区	机械厂四配变	10	200	160	160
12702	市区	中学三配变	10	400	320	320
12703	市区	新桥村配变	10	400	320	320
12704	市区	柏木苑配变	10	200	160	160
12705	市区	市镇六八配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12706	市区	大公场配变	10	400	320	320
12707	市区	袜厂配变	10	400	320	320
12708	市区	柳更上一配变	10	400	320	320
12709	市区	殷家坝配变	10	200	160	160
12710	市区	石灰厂配变	10	200	160	160
12711	市区	余家桥配变	10	400	320	320
12712	市区	大钱更配变	10	200	160	160
12713	市区	翁家里四配变	10	200	149	149
12714	市区	市镇东七配变	10	400	320	320
12715	市区	市镇八六配变	10	400	320	320
12716	市区	10kV 龙西线 1#箱变 T1	10	500	400	400
12717	市区	新村二四	10	200	115	115
12718	市区	10kV 龙西线 2#箱变 T1	10	500	400	400
12719	市区	南市镇一配变	10	200	160	160
12720	市区	晨钟二配变	10	400	320	320
12721	市区	石埭桥二配变	10	400	320	320
12722	市区	芙蓉十配变	10	200	160	160
12723	市区	刘川桥配变	10	200	160	160
12724	市区	林果场二配变	10	200	160	160
12725	市区	湖塘桥二配变	10	400	295	295
12726	市区	大库头配变	10	200	160	160
12727	市区	东前头二配变	10	250	200	200
12728	市区	电机路灯配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12729	市区	顾巷十二	10	400	320	320
12730	市区	浩上村配变	10	400	226	226
12731	市区	新桥三配变	10	315	252	252
12732	市区	坟上村配变	10	400	156	156
12733	市区	坟上谢家湾配变	10	200	160	160
12734	市区	北王配变	10	400	320	320
12735	市区	庆安桥配变	10	200	160	160
12736	市区	东浜村二配变	10	400	320	320
12737	市区	新屯配变	10	400	320	320
12738	市区	云林新村	10	400	297	297
12739	市区	云林二	10	400	320	320
12740	市区	云林三	10	400	295	295
12741	市区	钱家庄伍	10	250	200	200
12742	市区	胶山总表配变	10	200	160	160
12743	市区	姚更上四配变	10	400	320	320
12744	市区	车站新村	10	400	320	320
12745	市区	冯家桥二变	10	400	265	265
12746	市区	新光四配变	10	400	320	320
12747	市区	胶东大队配变	10	400	320	320
12748	市区	陆介降配变	10	400	320	320
12749	市区	第七针织配变	10	400	320	320
12750	市区	北南巷配变	10	400	320	320
12751	市区	包更巷配变	10	400	308	308

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12752	市区	红星化工配变	10	400	320	320
12753	市区	丝织厂二配变	10	200	160	160
12754	市区	寺脚下	10	200	160	160
12755	市区	杜巷五	10	200	160	160
12756	市区	杨家里	10	200	160	160
12757	市区	杨树园	10	200	160	160
12758	市区	东新配变	10	400	320	320
12759	市区	九队配变	10	400	248	248
12760	市区	渔业村四配变	10	400	320	320
12761	市区	南塘村对中配变	10	200	160	160
12762	市区	楼子下配变	10	200	126	126
12763	市区	陆家里二配变	10	200	123	123
12764	市区	勒更巷一配变	10	400	279	279
12765	市区	长沿头二配变	10	400	300	300
12766	市区	谢荡村配变	10	400	320	320
12767	市区	三砖配变	10	400	320	320
12768	市区	塘坊乙配变	10	200	160	160
12769	市区	消防器材厂配变	10	400	320	320
12770	市区	何更巷配变	10	400	287	287
12771	市区	张村三配变	10	200	58	58
12772	市区	潘市配变	10	200	116	116
12773	市区	大孔庄配变	10	400	320	320
12774	市区	乔巷电站配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12775	市区	汪湖上配变	10	200	160	160
12776	市区	胶二周更上配变	10	400	311	311
12777	市区	胶二小孔庄配变	10	200	160	160
12778	市区	新光六配变	10	400	320	320
12779	市区	安西许更配变	10	400	320	320
12780	市区	新光五配变	10	400	320	320
12781	市区	汤介里	10	400	320	320
12782	市区	钢窗厂配变	10	200	160	160
12783	市区	元亨小区	10	400	320	320
12784	市区	大房村贰配变	10	200	160	160
12785	市区	夏更一配变	10	400	320	320
12786	市区	10kV 芙蓉苑站 T1	10	1250	1000	1000
12787	市区	通达石油配变	10	200	160	160
12788	市区	西大房配变	10	400	320	320
12789	市区	黄中配变	10	400	249	249
12790	市区	东泰投资配变	10	400	320	320
12791	市区	朝阳河二配变	10	400	320	320
12792	市区	茅庄黄泥头配变	10	200	160	160
12793	市区	茅庄西配变	10	400	320	320
12794	市区	银行旁配变	10	400	320	320
12795	市区	上塘弄配变	10	400	320	320
12796	市区	屠更上二配变	10	200	160	160
12797	市区	新坝村配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12798	市区	勒更巷二配变	10	400	320	320
12799	市区	2 号箱变 T1	10	630	504	504
12800	市区	外浜三配变	10	400	320	320
12801	市区	长江路灯配变	10	200	160	160
12802	市区	年余村外浜配变	10	400	320	320
12803	市区	后仓村配变	10	200	142	142
12804	市区	浦介塘配变	10	200	152	152
12805	市区	锦阳 1# 箱变 T1	10	630	504	504
12806	市区	大马桥南配变	10	315	171	171
12807	市区	中心小学一配变	10	400	320	320
12808	市区	万坝三配变	10	400	320	320
12809	市区	协新房产公司	10	400	320	320
12810	市区	春雨 1#箱变 T1	10	630	504	504
12811	市区	兴盛毛条配变	10	400	320	320
12812	市区	陈东配变	10	200	160	160
12813	市区	雅居站 T2	10	1250	1000	1000
12814	市区	金色庭院站 T1	10	800	640	640
12815	市区	金色庭院站 T2	10	800	640	640
12816	市区	钱家庄陆	10	250	200	200
12817	市区	廊下徐汇桥配变	10	200	160	160
12818	市区	尤家湾配变	10	200	110	110
12819	市区	宾馆五配变	10	400	320	320
12820	市区	周巷西配变	10	315	230	230

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12821	市区	荣星配变	10	200	160	160
12822	市区	燕军 1#箱变 T1	10	400	320	320
12823	市区	博宇科技配变	10	400	320	320
12824	市区	莫介塘	10	400	320	320
12825	市区	黄泥桥一配变	10	400	320	320
12826	市区	宅前二配变	10	200	160	160
12827	市区	安更上配变	10	200	160	160
12828	市区	梁家湾二配变	10	200	160	160
12829	市区	尤湾里	10	400	320	320
12830	市区	朝辉新村配变	10	315	252	252
12831	市区	10kV 芙蓉苑站 T3	10	1250	1000	1000
12832	市区	育府 1#站 3 号主变	10	1000	800	800
12833	市区	河南配变	10	400	320	320
12834	市区	马古桥三配变	10	400	320	320
12835	市区	马介里配变	10	200	125	125
12836	市区	吴塘二配变	10	400	312	312
12837	市区	北荡角配变	10	200	160	160
12838	市区	牛车桥	10	400	320	320
12839	市区	小成配变	10	400	320	320
12840	市区	粮管所七配变	10	400	320	320
12841	市区	万坝二配变	10	400	320	320
12842	市区	西大桥配变	10	400	320	320
12843	市区	戴巷四配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12844	市区	东新西片配变	10	400	320	320
12845	市区	尤渡里配变	10	400	320	320
12846	市区	花苑新村一配变	10	315	252	252
12847	市区	街北二配变	10	400	320	320
12848	市区	万巷配变	10	200	160	160
12849	市区	斗西配变	10	200	160	160
12850	市区	棉织厂配变	10	400	320	320
12851	市区	辛巷配变	10	315	252	252
12852	市区	桥梁工程	10	400	320	320
12853	市区	茅梓 1#箱变 T1	10	630	504	504
12854	市区	10kV 茅梓 2#箱变 T1	10	630	504	504
12855	市区	春雨 2#箱变 T1	10	630	504	504
12856	市区	10kV 春雨 3#箱变 T1	10	400	320	320
12857	市区	路巷 1#箱变 T1	10	630	504	504
12858	市区	路巷 2#箱变 T1	10	400	320	320
12859	市区	梅元配变	10	400	320	320
12860	市区	刘北变	10	400	320	320
12861	市区	跳板桥二	10	200	113	113
12862	市区	市镇	10	400	280	280
12863	市区	勤丰新村二变	10	400	320	320
12864	市区	天塔寺 2	10	400	320	320
12865	市区	湖光二配变	10	400	320	320
12866	市区	万坝六配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12867	市区	湖光配变	10	315	252	252
12868	市区	湖光七配变	10	400	320	320
12869	市区	更巷配变	10	200	160	160
12870	市区	荡西陈三房配变	10	200	160	160
12871	市区	东前头配变	10	200	160	160
12872	市区	紫汀苑 1 号箱变 T1	10	630	504	504
12873	市区	张巷西配变	10	400	222	222
12874	市区	后大河配变	10	400	320	320
12875	市区	10kV 蔚蓝 1#站 T4	10	1000	800	800
12876	市区	10kV 蔚蓝 2#站 T2	10	1000	800	800
12877	市区	鹅湖花苑站 T4	10	800	640	640
12878	市区	10kV 云南 2#站 T1	10	1000	800	800
12879	市区	10kV 云南 2#站 T3	10	1000	800	800
12880	市区	10kV 云林苑 1#站 T2	10	1000	800	800
12881	市区	10kV 云林苑 2#站 T2	10	1000	800	800
12882	市区	豪景苑站 T4	10	1250	1000	1000
12883	市区	紫汀苑站 T3	10	1250	1000	1000
12884	市区	云林苑西区 1 号站 2 号主变	10	630	504	504
12885	市区	云林苑西区 2 号站 T2	10	800	640	640
12886	市区	龙潭浜二配变	10	200	160	160
12887	市区	塘坊甲配变	10	400	320	320
12888	市区	张家塘二配变	10	200	160	160
12889	市区	杨家塘二配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12890	市区	杨新配变	10	400	320	320
12891	市区	中窑配变	10	400	320	320
12892	市区	西巷新村配变	10	400	320	320
12893	市区	东阳院配变	10	200	112	112
12894	市区	10kV 春江花园 7#站 T1	10	1000	800	800
12895	市区	10kV 春江花园 8#站 T1	10	1000	800	800
12896	市区	春江花园 9#站 T4	10	1000	800	800
12897	市区	日辉桥配变	10	400	177	177
12898	市区	杜家桥配变	10	200	160	160
12899	市区	塘西杜家配变	10	200	160	160
12900	市区	谷里配变	10	200	160	160
12901	市区	关黄桥配变	10	400	320	320
12902	市区	亚光变	10	200	160	160
12903	市区	春风村斗山配变	10	200	160	160
12904	市区	东房后辛巷配变	10	200	127	127
12905	市区	山小村配变	10	200	160	160
12906	市区	西下脚北配变	10	200	147	147
12907	市区	10kV 泉山花苑 1#站 T2	10	800	640	640
12908	市区	10kV 金锡苑 1#站 T2	10	1000	800	800
12909	市区	金锡苑 2#站 T2	10	1000	800	800
12910	市区	10kV 金锡苑 3#站 T1	10	1000	800	800
12911	市区	北前头甲配变	10	200	160	160
12912	市区	斗山花园 4#箱变 1#	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12913	市区	川桥配变	10	400	320	320
12914	市区	后巷三配变	10	200	154	154
12915	市区	红豆杉药业配变	10	200	160	160
12916	市区	建港配变	10	400	320	320
12917	市区	锡沙灯七配变	10	200	160	160
12918	市区	陆家巷配变	10	400	288	288
12919	市区	黄青庄配变	10	400	213	213
12920	市区	北桥头配变	10	400	283	283
12921	市区	杜东配变	10	200	160	160
12922	市区	正大轴承配变	10	400	320	320
12923	市区	万安新村配变	10	400	320	320
12924	市区	杨河头配变	10	200	160	160
12925	市区	九宫浜配变	10	200	160	160
12926	市区	10kV 金锡苑 4#站 T2	10	1000	800	800
12927	市区	10kV 春合 1#站 T3	10	1250	1000	1000
12928	市区	春合 2#站 T2	10	1250	1000	1000
12929	市区	10kV 春江花园 6#站 T2	10	1250	1000	1000
12930	市区	东叁配变	10	400	320	320
12931	市区	里泾贰	10	400	320	320
12932	市区	市镇老菜场配变	10	400	320	320
12933	市区	泾西农西	10	400	320	320
12934	市区	曹庄中片配变	10	400	320	320
12935	市区	建设夏二配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12936	市区	育才 2#箱变 T1	10	630	504	504
12937	市区	孙更巷配变	10	200	140	140
12938	市区	育才 1#箱变 T1	10	400	320	320
12939	市区	10kV 尚书苑 1 # 站 T1	10	800	640	640
12940	市区	市镇商贸配变	10	400	320	320
12941	市区	辛家塘	10	200	93	93
12942	市区	徐巷菜场配变	10	400	285	285
12943	市区	农林局二配变	10	400	320	320
12944	市区	肖后	10	400	320	320
12945	市区	石柱头二配变	10	200	160	160
12946	市区	汤介塘	10	200	160	160
12947	市区	后桥三配变	10	400	312	312
12948	市区	高更巷配变	10	400	267	267
12949	市区	育府 1#站 1 号主变	10	1000	800	800
12950	市区	彭祖河配变	10	200	160	160
12951	市区	东太华苑 2#箱变 T1	10	630	504	504
12952	市区	东太华苑 1#箱变 T1	10	630	504	504
12953	市区	10kV 云林北站 T1	10	1250	1000	1000
12954	市区	北七配变	10	315	199	199
12955	市区	浒塘姚金岸配变	10	400	320	320
12956	市区	溪塘下配变	10	400	320	320
12957	市区	荣巷四配变	10	400	320	320
12958	市区	对中配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12959	市区	梦卡迪配变	10	200	160	160
12960	市区	刘西配变	10	400	201	201
12961	市区	宋家桥配变	10	200	126	126
12962	市区	政府二配变	10	315	252	252
12963	市区	锡沙灯十七配变	10	200	160	160
12964	市区	市镇八八配变	10	400	320	320
12965	市区	善更巷	10	200	141	141
12966	市区	东船坊	10	200	160	160
12967	市区	南宅基配变	10	200	142	142
12968	市区	陆介弄配变	10	400	320	320
12969	市区	华歧东配变	10	400	320	320
12970	市区	蒋家配变	10	200	147	147
12971	市区	马树下二配变	10	400	320	320
12972	市区	马树下配变	10	200	160	160
12973	市区	浒塘配变	10	400	320	320
12974	市区	浒塘村配变	10	400	320	320
12975	市区	印刷厂配变	10	400	320	320
12976	市区	长青乐园配变	10	400	320	320
12977	市区	邮电局八配变	10	400	320	320
12978	市区	蓉达新村配变	10	400	320	320
12979	市区	通新路配变	10	400	320	320
12980	市区	蓉北大街配变	10	400	320	320
12981	市区	影剧院四配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
12982	市区	市镇三五配变	10	400	320	320
12983	市区	斗北四房桥配变	10	400	308	308
12984	市区	派出所配变	10	400	320	320
12985	市区	斗星村配变	10	400	320	320
12986	市区	八士镇配变	10	400	320	320
12987	市区	毕家坝陈配变	10	400	320	320
12988	市区	东街八配变	10	400	320	320
12989	市区	潘巷五配变	10	200	160	160
12990	市区	戴点中配变	10	400	320	320
12991	市区	胶阳路四配变	10	200	160	160
12992	市区	北街五配变	10	200	160	160
12993	市区	蒋巷十四配变	10	200	160	160
12994	市区	旗峰水渠配变	10	400	259	259
12995	市区	许更上二配变	10	200	160	160
12996	市区	张皮桥 2	10	200	112	112
12997	市区	圣鑫科技	10	400	320	320
12998	市区	嵩林配变	10	400	320	320
12999	市区	华夏豪门 1 号站 T2	10	800	640	640
13000	市区	邱家湾	10	200	160	160
13001	市区	基场路灯	10	200	160	160
13002	市区	秦巷五配变	10	200	160	160
13003	市区	费家塘二配变	10	200	136	136
13004	市区	大陈巷三配变	10	200	128	128

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
13005	市区	林业徐巷配变	10	200	160	160
13006	市区	汤东配变	10	200	160	160
13007	市区	林业四配变	10	400	320	320
13008	市区	陆家弄村配变	10	200	0	0
13009	市区	新村三配变	10	400	320	320
13010	市区	走马塘配变	10	200	160	160
13011	市区	塘南六配变	10	200	160	160
13012	市区	前进配变	10	200	160	160
13013	市区	杜铁村	10	400	320	320
13014	市区	凌云闸配变	10	200	124	124
13015	市区	沈巷二配变	10	200	160	160
13016	市区	八士二村配变	10	400	320	320
13017	市区	八士村配变	10	315	252	252
13018	市区	三羊二变	10	400	320	320
13019	市区	湖明配变	10	400	320	320
13020	市区	茶林场配变	10	200	160	160
13021	市区	姚家二配变	10	200	117	117
13022	市区	山林电站配变	10	200	160	160
13023	市区	廉家配变	10	200	160	160
13024	市区	陈北房配变	10	400	304	304
13025	市区	辛界山配变	10	200	160	160
13026	市区	杨更上二配变	10	200	160	160
13027	市区	德冠化工	10	400	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
13028	市区	丁虞巷 2	10	315	252	252
13029	市区	新桥	10	400	320	320
13030	市区	大徐巷	10	400	320	320
13031	市区	义北配变	10	400	320	320
13032	市区	10kV 华夏 2#站 T2	10	800	640	640
13033	市区	华夏 3 号站 T2	10	800	640	640
13034	市区	厦介塘	10	400	243	243
13035	市区	东支巷	10	200	113	113
13036	市区	凤桥村	10	400	320	320
13037	市区	曹巷	10	400	272	272
13038	市区	倪家塘	10	400	225	225
13039	市区	二砖配变	10	400	304	304
13040	市区	殷更巷配变	10	400	320	320
13041	市区	何家店配变	10	400	320	320
13042	市区	蒋家里配变	10	200	135	135
13043	市区	长沿头配变	10	400	320	320
13044	市区	水利站一配变	10	400	320	320
13045	市区	谢家塘	10	400	320	320
13046	市区	斗山花园 5#箱变 1#630	10	630	504	504
13047	市区	斗山花园 6#箱变 1#630KVA	10	630	504	504
13048	市区	斗山花园 7#箱变 1#630KVA	10	630	504	504
13049	市区	斗山花园 8#箱变 1#630KVA	10	630	504	504
13050	市区	石利甲配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
13051	市区	牛塘庵配变	10	200	153	153
13052	市区	杜家坝二配变	10	400	164	164
13053	市区	前上山配变	10	200	111	111
13054	市区	杨园里配变	10	400	290	290
13055	市区	北街七配变	10	400	320	320
13056	市区	葛巷配变	10	200	160	160
13057	市区	电炉厂配变	10	200	160	160
13058	市区	东南配变	10	200	160	160
13059	市区	石家浜二配变	10	400	320	320
13060	市区	斗住基配变	10	200	160	160
13061	市区	木勺配变	10	200	160	160
13062	市区	石家浜谈家配变	10	200	160	160
13063	市区	石家浜配变	10	400	320	320
13064	市区	第二砖厂配变	10	400	48	48
13065	市区	塘里配变	10	200	160	160
13066	市区	唐介浜配变	10	400	320	320
13067	市区	陆更上三配变	10	200	160	160
13068	市区	10kV 梓旺三期 1#站 T1	10	1000	800	800
13069	市区	10kV 梓旺三期 1#站 T2	10	1000	800	800
13070	市区	羊尖政府三配变	10	200	160	160
13071	市区	胶阳路三配变	10	200	160	160
13072	市区	菜场十三	10	400	267	267
13073	市区	东廊路灯	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
13074	市区	建东二配变	10	400	320	320
13075	市区	蔡桥北配变	10	400	320	320
13076	市区	灰扒泾	10	400	320	320
13077	市区	丁家塘配变	10	400	320	320
13078	市区	章家塘	10	200	145	145
13079	市区	杨家弄	10	200	137	137
13080	市区	农贸配变	10	400	320	320
13081	市区	市镇新区	10	400	320	320
13082	市区	东阳电站	10	400	320	320
13083	市区	唐更巷配变	10	400	303	303
13084	市区	乡政府九配变	10	400	320	320
13085	市区	后巷十一	10	400	320	320
13086	市区	河南新村	10	400	306	306
13087	市区	西街	10	400	287	287
13088	市区	界河路灯	10	200	160	160
13089	市区	塘家新配变	10	400	320	320
13090	市区	小桥头三变	10	400	277	277
13091	市区	堂前配变	10	400	320	320
13092	市区	田都里	10	400	260	260
13093	市区	任家塘	10	200	160	160
13094	市区	广丰队配变	10	400	320	320
13095	市区	广丰村配变	10	400	320	320
13096	市区	杨陆巷配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
13097	市区	新杨陆巷配变	10	400	320	320
13098	市区	石桥头二配变	10	400	320	320
13099	市区	福人配变	10	200	160	160
13100	市区	六橡胶配变	10	200	160	160
13101	市区	10kV 水榭 1#箱变 T1	10	630	504	504
13102	市区	10kV 水榭 2#箱变 T1	10	630	504	504
13103	市区	补水站四配变	10	400	320	320
13104	市区	中巷十配变	10	400	289	289
13105	市区	三房巷配变	10	400	307	307
13106	市区	东房桥配变	10	400	298	298
13107	市区	毛条二配变	10	400	320	320
13108	市区	斗西火烧厂配变	10	200	160	160
13109	市区	斗西村配变	10	400	320	320
13110	市区	化工厂七配变	10	400	320	320
13111	市区	东房桥东配变	10	200	160	160
13112	市区	沈巷四配变	10	200	160	160
13113	市区	巫东配变	10	200	160	160
13114	市区	10kV 鑫安花园 1#站 T1	10	1250	1000	1000
13115	市区	10kV 鑫安花园 2#站 T4	10	1250	1000	1000
13116	市区	太芙二配变	10	400	320	320
13117	市区	章家湾四配变	10	200	160	160
13118	市区	五联三配变	10	200	160	160
13119	市区	顾旺村配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
13120	市区	胶阳路 2	10	200	160	160
13121	市区	锡沙灯八配变	10	200	160	160
13122	市区	黄沙圩	10	400	320	320
13123	市区	蒋庄电站配变	10	400	320	320
13124	市区	张南二	10	400	320	320
13125	市区	铜材厂	10	400	320	320
13126	市区	10kV 泉山花苑 2#站 T1	10	800	640	640
13127	市区	10kV 泉山花苑 2#站 T2	10	800	640	640
13128	市区	育秧厂一配变	10	400	320	320
13129	市区	雷巷村	10	200	160	160
13130	市区	潘家塘	10	400	320	320
13131	市区	平家塘	10	400	286	286
13132	市区	天塔寺	10	400	298	298
13133	市区	水厂二变	10	200	160	160
13134	市区	市镇南街	10	400	320	320
13135	市区	无线电二配变	10	400	320	320
13136	市区	粮站三变	10	400	320	320
13137	市区	山林陆队配变	10	200	160	160
13138	市区	龚巷五配变	10	200	160	160
13139	市区	陆庄配变	10	200	160	160
13140	市区	陆水庄配变	10	400	142	142
13141	市区	李台配变	10	200	114	114
13142	市区	西河头明配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
13143	市区	斗北村配变	10	400	320	320
13144	市区	斗北村龙潭浜配变	10	400	320	320
13145	市区	水渠里五配变	10	400	320	320
13146	市区	谢家塘配变	10	400	292	292
13147	市区	斗北村陆家配变	10	400	212	212
13148	市区	田地巷 2	10	200	99	99
13149	市区	10kV 大诚苑 1#站 T2	10	1000	800	800
13150	市区	大诚苑 2# 站 T2	10	1000	800	800
13151	市区	大诚苑 3# 站 T2	10	1000	800	800
13152	市区	大诚苑 4# 站 T2	10	1000	800	800
13153	市区	鑫安花园 6 号站 T1	10	1000	800	800
13154	市区	鑫安花园 6 号站 T2	10	1000	800	800
13155	市区	鑫安花园 6 号站 T3	10	1000	800	800
13156	市区	鑫安花园 7 号站 T1	10	1000	800	800
13157	市区	鑫安花园 7 号站 T2	10	1000	800	800
13158	市区	10kV 南窑 2#箱变 T1	10	630	504	504
13159	市区	市镇七九配变	10	400	268	268
13160	市区	舍上配变	10	200	160	160
13161	市区	倪家弄三配变	10	200	160	160
13162	市区	张家贰配变	10	400	320	320
13163	市区	柏木南苑 1#站 T1	10	800	640	640
13164	市区	柏木南苑 1#站 T2	10	800	640	640
13165	市区	金锡苑 5 号站 T1	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
13166	市区	金锡苑 5 号站 T3	10	1000	800	800
13167	市区	砖瓦厂七配变	10	400	320	320
13168	市区	铜材二配变	10	400	320	320
13169	市区	冯更二配变	10	200	160	160
13170	市区	大许更配变	10	200	160	160
13171	市区	中学二配变	10	400	320	320
13172	市区	刘东配变	10	200	136	136
13173	市区	陈西巷	10	200	69	69
13174	市区	冯家桥三配变	10	400	320	320
13175	市区	坟上配变	10	200	160	160
13176	市区	季家湾南配变	10	200	160	160
13177	市区	铜材一配变	10	400	320	320
13178	市区	冯家桥配变	10	400	320	320
13179	市区	刑家湾配变	10	400	320	320
13180	市区	西河桥配变	10	200	160	160
13181	市区	梁家湾一配变	10	200	160	160
13182	市区	北横南配变	10	200	160	160
13183	市区	怡景苑 1 号站 T1	10	1000	800	800
13184	市区	怡景苑 1 号站 T2	10	1000	800	800
13185	市区	怡景苑 2 号站 T1	10	1000	800	800
13186	市区	怡景苑 2 号站 T2	10	1000	800	800
13187	市区	西联	10	400	320	320
13188	市区	毛纺变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
13189	市区	路灯八配变	10	200	160	160
13190	市区	南前配变	10	200	160	160
13191	市区	锦隆软管	10	400	320	320
13192	市区	贡家庄配变	10	200	147	147
13193	市区	小宅基配变	10	400	295	295
13194	市区	鲁家塘配变	10	200	160	160
13195	市区	王家巷配变	10	400	320	320
13196	市区	贡家塘配变	10	200	139	139
13197	市区	毛巷六配变	10	200	160	160
13198	市区	参里桥配变	10	400	320	320
13199	市区	龙更上配变	10	200	160	160
13200	市区	10kV 国信 1#站 T1	10	800	640	640
13201	市区	10kV 国信 1#站 T2	10	800	640	640
13202	市区	10kV 国信 2#站 T1	10	800	640	640
13203	市区	10kV 国信 2#站 T2	10	800	640	640
13204	市区	10kV 国信 3#站 T1	10	800	640	640
13205	市区	10kV 国信 3#站 T2	10	800	640	640
13206	市区	10kV 国信 4#站 T1	10	800	640	640
13207	市区	10kV 国信 4#站 T2	10	800	640	640
13208	市区	10kV 国信 5#站 T1	10	800	640	640
13209	市区	10kV 国信 5#站 T2	10	800	640	640
13210	市区	东盛塘配变	10	200	129	129
13211	市区	10kV 大诚苑 1#站 T1	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
13212	市区	河北海配变	10	200	160	160
13213	市区	奥运配变	10	400	320	320
13214	市区	六曹头下配变	10	200	160	160
13215	市区	大树下四配变	10	200	141	141
13216	市区	大诚苑 2# 站 T1	10	1000	800	800
13217	市区	邹陈	10	200	160	160
13218	市区	陆家巷二配变	10	400	281	281
13219	市区	谈家宅基配变	10	200	73	73
13220	市区	张家宅基配变	10	400	320	320
13221	市区	大诚苑 3# 站 T1	10	1000	800	800
13222	市区	汤家浜配变	10	400	307	307
13223	市区	大诚苑 4# 站 T1	10	1000	800	800
13224	市区	10kV 云中 1#站 T1	10	1250	1000	1000
13225	市区	10kV 云中 1#站 T2	10	800	640	640
13226	市区	10kV 云中 1#站 T3	10	800	640	640
13227	市区	10kV 云中 2#站 T1	10	1000	800	800
13228	市区	10kV 云中 2#站 T2	10	1000	800	800
13229	市区	东阳配变	10	200	148	148
13230	市区	后头巷配变	10	400	283	283
13231	市区	张舍	10	400	320	320
13232	市区	天主堂配变	10	400	289	289
13233	市区	街东配变	10	400	315	315
13234	市区	芙蓉配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
13235	市区	江南坊3号站 T1	10	800	640	640
13236	市区	江南坊3号站 T2	10	800	640	640
13237	市区	后东村配变	10	400	320	320
13238	市区	英格配变	10	400	320	320
13239	市区	西宅西配变	10	200	160	160
13240	市区	胶山灯一配变	10	200	160	160
13241	市区	胶山灯二配变	10	200	160	160
13242	市区	蓉阳1#站 T1	10	1000	800	800
13243	市区	蓉阳1#站 T2	10	1000	800	800
13244	市区	蓉阳2#站 T1	10	1000	800	800
13245	市区	蓉阳2#站 T2	10	1000	800	800
13246	市区	创新针纺配变	10	200	160	160
13247	市区	唐更巷二配变	10	200	160	160
13248	市区	北头配变	10	200	160	160
13249	市区	后市村配变	10	200	127	127
13250	市区	明山配变	10	200	160	160
13251	市区	李巷一配变	10	400	184	184
13252	市区	菜场十六配变	10	400	320	320
13253	市区	北小配变	10	400	263	263
13254	市区	湾泾河配变	10	400	320	320
13255	市区	桥河东配变	10	400	303	303
13256	市区	黄胶壹配变	10	400	320	320
13257	市区	庄湾二配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
13258	市区	羊尖大桥	10	400	315	315
13259	市区	寨张	10	400	320	320
13260	市区	路灯	10	400	320	320
13261	市区	大坝头配变	10	200	160	160
13262	市区	窦南二变	10	400	320	320
13263	市区	西街三配变	10	400	320	320
13264	市区	金锡苑 6# 站 T1	10	1000	800	800
13265	市区	金锡苑 6# 站 T2	10	1000	800	800
13266	市区	金锡苑 6# 站 T3	10	1000	800	800
13267	市区	庄里二配变	10	400	320	320
13268	市区	西浜南配变	10	400	320	320
13269	市区	河南街配变	10	400	320	320
13270	市区	三善堂配变	10	400	320	320
13271	市区	袁家塘二配变	10	400	320	320
13272	市区	石皮桥配变	10	200	160	160
13273	市区	河更上配变	10	200	160	160
13274	市区	东南坊站 T2	10	1000	800	800
13275	市区	东南坊站 T1	10	1000	800	800
13276	市区	金锡房产箱变 T1	10	500	400	400
13277	市区	塘南十三配变	10	400	263	263
13278	市区	钱毛更配变	10	200	160	160
13279	市区	西前头二配变	10	200	160	160
13280	市区	小更上配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
13281	市区	蔡更上配变	10	400	320	320
13282	市区	南柏桥配变	10	200	160	160
13283	市区	南横头配变	10	400	320	320
13284	市区	顾家里配变	10	200	141	141
13285	市区	春雷南配变	10	400	320	320
13286	市区	10kV 雅居站 T3	10	1250	1000	1000
13287	市区	王家里	10	200	160	160
13288	市区	陈家里四配变	10	200	114	114
13289	市区	泾新村	10	200	160	160
13290	市区	邓前配变	10	200	160	160
13291	市区	东横头	10	400	320	320
13292	市区	10kV 东港 4#站 T1	10	630	504	504
13293	市区	10kV 南村 2#箱变 T1	10	630	504	504
13294	市区	蒋湾电站配变	10	400	302	302
13295	市区	俞介巷配变	10	200	160	160
13296	市区	林介巷配变	10	200	126	126
13297	市区	新南村二配变	10	200	127	127
13298	市区	浦家湾二配变	10	200	160	160
13299	市区	东浜头二配变	10	400	310	310
13300	市区	张更巷二配变	10	400	320	320
13301	市区	马东二配变	10	400	225	225
13302	市区	新陆更配变	10	200	139	139
13303	市区	吴巷配变	10	400	309	309

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
13304	市区	辛家二配变	10	400	273	273
13305	市区	金斗巷配变	10	200	140	140
13306	市区	北七二配变	10	400	320	320
13307	市区	紫藤苑配变	10	400	308	308
13308	市区	龙底头一配变	10	200	160	160
13309	市区	龙底头二配变	10	400	320	320
13310	市区	赛维拉 1#站 T1	10	1000	800	800
13311	市区	赛维拉 1#站 T4	10	1000	800	800
13312	市区	10kV 广悦怡庭 5#站 T1	10	800	640	640
13313	市区	赛维拉 3#站 T1	10	800	640	640
13314	市区	赛维拉 3#站 T4	10	800	640	640
13315	市区	10kV 蔚蓝 1#站 T2	10	1000	800	800
13316	市区	张巷十三配变	10	400	304	304
13317	市区	徐家廊下配变	10	400	320	320
13318	市区	塘下桥配变	10	200	132	132
13319	市区	汤家湾配变	10	200	160	160
13320	市区	国奥配变	10	400	320	320
13321	市区	里南配变	10	400	320	320
13322	市区	造桥圩南配变	10	200	160	160
13323	市区	斗里二配变	10	200	141	141
13324	市区	北站二配变	10	400	320	320
13325	市区	盛更上配变	10	200	160	160
13326	市区	前辛巷配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
13327	市区	邵家二配变	10	200	160	160
13328	市区	10kV 名花 1#站 T1	10	800	640	640
13329	市区	10kV 名花 1#站 T2	10	800	640	640
13330	市区	10kV 名花 2#站 T1	10	800	640	640
13331	市区	10kV 名花 2#站 T2	10	800	640	640
13332	市区	旺更巷	10	200	160	160
13333	市区	许家湾配变	10	400	320	320
13334	市区	10kV 名花 3#站 T1	10	800	640	640
13335	市区	10kV 名花 3#站 T2	10	800	640	640
13336	市区	东向巷南	10	400	255	255
13337	市区	10kV 新湖南苑 6#站 T2	10	800	640	640
13338	市区	电厂配变	10	400	320	320
13339	市区	10kV 御澜湾 8#站 T3	10	800	640	640
13340	市区	中堂 1 # 站 T1	10	800	640	640
13341	市区	中堂 1 # 站 T2	10	800	640	640
13342	市区	中堂 2 # 站 T1	10	800	640	640
13343	市区	中堂 2 # 站 T2	10	800	640	640
13344	市区	10kV 丰泰苑 4#站 T1	10	800	640	640
13345	市区	10kV 五彩 4#站 T1	10	800	640	640
13346	市区	10kV 五彩 4#站 T2	10	800	640	640
13347	市区	10kV 五彩 4#站 T4	10	800	640	640
13348	市区	邓家弄二配变	10	400	320	320
13349	市区	10kV 金港嘉苑 2#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
13350	市区	蚂蚁桥配变	10	200	149	149
13351	市区	10kV 誉珑铭邸 6#站 T2	10	800	640	640
13352	市区	五联四配变	10	400	320	320
13353	市区	茅岳配变	10	400	320	320
13354	市区	10kV 瑚畔名筑 3#站 T2	10	800	640	640
13355	市区	10kV 友谊 6#箱变 T1	10	630	504	504
13356	市区	西巷四配变	10	400	320	320
13357	市区	源泉一配变	10	400	320	320
13358	市区	10kV 谢埭荡 1#站 T1	10	1000	783	783
13359	市区	新街配变	10	400	320	320
13360	市区	宛山村配变	10	400	320	320
13361	市区	汤介里三配变	10	200	160	160
13362	市区	云庆寺二配变	10	400	294	294
13363	市区	东廊二配变	10	400	202	202
13364	市区	10kV 塘悦雅苑 3#站 T2	10	800	640	640
13365	市区	农机厂四配变	10	400	146	146
13366	市区	山湾里配变	10	400	320	320
13367	市区	中学一配变	10	400	320	320
13368	市区	国禄配变	10	400	320	320
13369	市区	10kV 蒲田 1#箱变 T1	10	630	504	504
13370	市区	外浜二配变	10	400	320	320
13371	市区	朝阳四配变	10	400	320	320
13372	市区	康柏配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
13373	市区	殷巷四配变	10	400	304	304
13374	市区	10kV 塘悦雅苑 4#站 T1	10	800	640	640
13375	市区	靳家里二配变	10	400	320	320
13376	市区	10kV 万业 10#站 T4	10	800	640	640
13377	市区	华航配变	10	400	320	320
13378	市区	10kV 书院河府 5#站 T2	10	800	640	640
13379	市区	中联三二配变	10	400	320	320
13380	市区	曹更巷配变	10	400	320	320
13381	市区	赵家塘五配变	10	400	320	320
13382	市区	附件厂配变	10	400	320	320
13383	市区	10kV 东亭 1#箱变 T1	10	630	504	504
13384	市区	新光三配变	10	400	320	320
13385	市区	蒋庄三配变	10	400	309	309
13386	市区	旺更巷六配变	10	400	320	320
13387	市区	10kV 锦河雅苑站 T2	10	800	640	640
13388	市区	马宗浜配变	10	400	320	320
13389	市区	金更上配变	10	400	320	320
13390	市区	包装厂五配变	10	400	320	320
13391	市区	电缆厂三配变	10	400	320	320
13392	市区	油车巷三配变	10	400	277	277
13393	市区	蔡桥二配变	10	400	320	320
13394	市区	10kV 熙东铭筑 2#站 T1	10	800	640	640
13395	市区	10kV 广悦怡庭 3#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
13396	市区	10kV 宏诚 9#站 T2	10	800	640	640
13397	市区	10kV 云林北站 T2	10	1250	1000	1000
13398	市区	10kV 东柏 1#箱变 T1	10	630	504	504
13399	市区	10kV 荡口 1#箱变 T1	10	400	320	320
13400	市区	金鸡墩二配变	10	400	320	320
13401	市区	上陈巷配变	10	400	320	320
13402	市区	上陈巷四配变	10	400	320	320
13403	市区	10kV 张泾 3#箱变 T1	10	630	504	504
13404	市区	钱更上十配变	10	400	320	320
13405	市区	10kV 新都苑 2#站 T1	10	800	640	640
13406	市区	10kV 新都苑 2#站 T2	10	800	640	640
13407	市区	工业一变	10	400	320	320
13408	市区	10kV 铂悦名邸 3#站 T1	10	800	640	640
13409	市区	顾油车配变	10	200	160	160
13410	市区	友红曹东配变	10	400	305	305
13411	市区	前进村山南河界	10	400	284	284
13412	市区	龙西配变	10	200	160	160
13413	市区	10kV 百郦华庭 3#站 T1	10	800	640	640
13414	市区	外浜四配变	10	400	320	320
13415	市区	10kV 兴塘 8#箱变 T1	10	630	504	504
13416	市区	10kV 云溪人家 4#站 T3	10	800	640	640
13417	市区	10kV 万业 5#站 T1	10	800	640	640
13418	市区	10kV 泾虹 1#箱变 T1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
13419	市区	10kV 春和景明 3#站 T2	10	800	640	640
13420	市区	市镇一配变	10	400	320	320
13421	市区	市镇十六配变	10	400	320	320
13422	市区	许家湾二配变	10	200	160	160
13423	市区	谢埭桥配变	10	200	160	160
13424	市区	徐西配变	10	200	160	160
13425	市区	周巷西三配变	10	400	320	320
13426	市区	后孙巷配变	10	400	256	256
13427	市区	文化小学配变	10	400	320	320
13428	市区	九洲彩印配变	10	400	320	320
13429	市区	10kV 春芯 3#箱变 T1	10	630	437	437
13430	市区	苏舍村小桥头配变	10	400	320	320
13431	市区	10kV 誉珑铭邸 4#站 T4	10	800	640	640
13432	市区	精装配变	10	400	320	320
13433	市区	10kV 东朔 1#箱变 T1	10	630	504	504
13434	市区	新屯村六配变	10	400	320	320
13435	市区	一号临时配变	10	400	320	320
13436	市区	华夏房产箱变 T1	10	630	504	504
13437	市区	巨富汽车配变	10	400	320	320
13438	市区	裕蓉名邸 2#站 T1	10	800	640	640
13439	市区	杜北丙配变	10	400	320	320
13440	市区	10kV 万业 5#站 T2	10	800	640	640
13441	市区	10kV 万业 6#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
13442	市区	10kV 万业 6#站 T2	10	800	640	640
13443	市区	10kV 观澜府 5#站 T1	10	800	640	640
13444	市区	10kV 金港嘉苑 5#站 T4	10	800	640	640
13445	市区	罗更上配变	10	400	320	320
13446	市区	10kV 锡亭诚园 1#站 T3	10	800	640	640
13447	市区	10kV 东蕾苑 4#站 T3	10	800	640	640
13448	市区	10kV 毛湾 11#站 T1	10	800	640	640
13449	市区	10kV 毛湾 11#站 T2	10	800	640	640
13450	市区	10kV 东璟 25#站 T1	10	800	640	640
13451	市区	10kV 富村 3#箱变 T1	10	400	320	320
13452	市区	徐巷村吴家配变	10	200	160	160
13453	市区	10kV 尚书苑 7#站 T2	10	800	640	640
13454	市区	10kV 尚书苑 7#站 T4	10	800	640	640
13455	市区	10kV 嘉城 3#站 T1	10	1250	1000	1000
13456	市区	10kV 嘉城 3#站 T2	10	1250	1000	1000
13457	市区	太芙三配变	10	400	320	320
13458	市区	西塘一配变	10	200	160	160
13459	市区	10kV 毛湾 13#站 T3	10	800	640	640
13460	市区	10kV 毛湾 13#站 T1	10	800	640	640
13461	市区	10kV 毛湾 13#站 T2	10	800	640	640
13462	市区	10kV 毛湾 13#站 T4	10	800	640	640
13463	市区	钱家庄配变	10	200	160	160
13464	市区	朝东村配变	10	400	301	301

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
13465	市区	10kV 水岸五区 9#站 T2	10	800	640	640
13466	市区	10kV 紫汀 4#箱变 T1	10	630	504	504
13467	市区	10kV 金港嘉苑 2#站 T3	10	800	640	640
13468	市区	旺四房配变	10	200	160	160
13469	市区	10kV 百和花园 4#站 T1	10	800	640	640
13470	市区	10kV 东蕾苑 2#站 T2	10	800	640	640
13471	市区	李南四配变	10	400	320	320
13472	市区	10kV 东璟 25#站 T4	10	800	640	640
13473	市区	湖明二配变	10	400	320	320
13474	市区	10kV 锡亭诚园 2#站 T3	10	800	640	640
13475	市区	10kV 走马 1#箱变 T1	10	630	504	504
13476	市区	10kV 百郦华庭 3#站 T2	10	800	640	640
13477	市区	杨泉里二配变	10	400	320	320
13478	市区	10kV 御澜湾 7#站 T3	10	800	640	640
13479	市区	加弹厂	10	400	320	320
13480	市区	10kV 毛湾 14#站 T3	10	800	640	640
13481	市区	10kV 毛湾 14#站 T1	10	800	640	640
13482	市区	10kV 毛湾 14#站 T2	10	800	640	640
13483	市区	10kV 毛湾 14#站 T4	10	800	640	640
13484	市区	范更上配变	10	400	320	320
13485	市区	10kV 毛湾 15#站 T3	10	800	640	640
13486	市区	10kV 蔚蓝 2#站 T3	10	1000	800	800
13487	市区	郡联配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
13488	市区	小湾里五配变	10	400	320	320
13489	市区	渔新村配变	10	200	109	109
13490	市区	渔业十三配变	10	400	320	320
13491	市区	10kV 铂悦名邸 2#站 T2	10	800	640	640
13492	市区	渔业十六配变	10	400	320	320
13493	市区	10kV 广电 2#箱变 T1	10	630	504	504
13494	市区	染色厂.	10	400	284	284
13495	市区	复合厂二配变	10	400	320	320
13496	市区	10kV 悦山名邸 6#站 T1	10	800	640	640
13497	市区	新区二配变	10	400	320	320
13498	市区	10kV 毛湾 15#站 T1	10	800	640	640
13499	市区	10kV 毛湾 15#站 T2	10	800	640	640
13500	市区	10kV 毛湾 15#站 T4	10	800	640	640
13501	市区	朱家湾五配变	10	400	320	320
13502	市区	10kV 毛湾 16#站 T1	10	1000	800	800
13503	市区	10kV 毛湾 16#站 T3	10	1000	800	800
13504	市区	10kV 毛湾 16#站 T2	10	1000	800	800
13505	市区	10kV 毛湾 16#站 T4	10	1000	800	800
13506	市区	钱介庄村五配变	10	400	320	320
13507	市区	10kV 塘悦雅苑 5#站 T4	10	800	640	640
13508	市区	苏吴配变	10	400	320	320
13509	市区	长浜二配变	10	400	320	320
13510	市区	石村南片	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
13511	市区	源泉二配变	10	400	320	320
13512	市区	新杨树二配变	10	400	320	320
13513	市区	旺荒田甲配变	10	400	320	320
13514	市区	10kV 胜利 1#箱变 T1	10	630	504	504
13515	市区	雀家坝二配变	10	400	320	320
13516	市区	小后巷二配变	10	200	160	160
13517	市区	10kV 毛湾 17#站 T3	10	800	640	640
13518	市区	10kV 毛湾 17#站 T1	10	800	640	640
13519	市区	10kV 毛湾 17#站 T2	10	800	640	640
13520	市区	10kV 毛湾 17#站 T4	10	800	640	640
13521	市区	10kV 境湖雅庭 4#站 T4	10	800	640	640
13522	市区	塘南站二配变	10	400	320	320
13523	市区	丽萍配变	10	400	320	320
13524	市区	10kV 香逸澜园 3#站 T2	10	800	640	640
13525	市区	10kV 港悦站 T1	10	800	640	640
13526	市区	10kV 港悦站 T2	10	800	640	640
13527	市区	10kV 育德苑 2#站 T1	10	800	640	640
13528	市区	章家湾五配变	10	400	320	320
13529	市区	10kV 春雷苑 9#站 T2	10	800	640	640
13530	市区	后丁巷二配变	10	200	160	160
13531	市区	10kV 美溪蓝庭 3#站 T2	10	800	640	640
13532	市区	赛维拉 2#站 T1	10	1000	800	800
13533	市区	赛维拉 2#站 T4	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
13534	市区	丰田汽修配变	10	400	320	320
13535	市区	10kV 东蕾苑 4#站 T1	10	800	640	640
13536	市区	10kV 玖里湾 5#站 T3	10	800	640	640
13537	市区	市镇桥配变	10	400	313	313
13538	市区	龙亭苑二变	10	400	320	320
13539	市区	山二电站一配变	10	200	160	160
13540	市区	10kV 花海 2#站 T1	10	800	640	640
13541	市区	10kV 花海 2#站 T2	10	800	640	640
13542	市区	山二二配变	10	400	320	320
13543	市区	杨家桥八配变	10	400	88	88
13544	市区	10kV 里国 2#箱变 T1	10	630	504	504
13545	市区	10kV 翡翠文华 8#站 T2	10	800	640	640
13546	市区	10kV 庄桥 5#箱变 T1	10	630	504	504
13547	市区	肖后二变	10	200	160	160
13548	市区	10kV 文晖铭苑 2#站 T2	10	800	640	640
13549	市区	10kV 团北 5#箱变 T1	10	630	504	504
13550	市区	10kV 源筑 10#站 T1	10	800	640	640
13551	市区	10kV 五彩 6#站 T3	10	800	640	640
13552	市区	10kV 五彩 6#站 T2	10	800	640	640
13553	市区	10kV 神羊 2#箱变 T1	10	630	504	504
13554	市区	10kV 御澜湾 7#站 T4	10	800	640	640
13555	市区	省庄村二变	10	400	320	320
13556	市区	10kV 顾头 1#箱变 T1	10	630	431	431

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
13557	市区	红岩阀门	10	400	320	320
13558	市区	中渔服装厂	10	400	320	320
13559	市区	10kV 景苑 8#站 T1	10	800	640	640
13560	市区	10kV 玖里映月 2#站 T2	10	800	640	640
13561	市区	10kV 水岸五区 8#站 T1	10	800	640	640
13562	市区	燕水庄一配变	10	400	320	320
13563	市区	二泉东路北配变	10	400	320	320
13564	市区	田头巷二配变	10	400	320	320
13565	市区	10kV 尚书苑 7#站 T1	10	800	640	640
13566	市区	10kV 五彩 6#站 T4	10	800	640	640
13567	市区	10kV 五彩 6#站 T1	10	800	640	640
13568	市区	10kV 翡翠文华 7#站 T4	10	800	640	640
13569	市区	10kV 熙东铭筑 5#站 T4	10	800	640	640
13570	市区	10kV 五彩 4#站 T3	10	800	640	640
13571	市区	10kV 荡苏 1#箱变 T1	10	630	504	504
13572	市区	10kV 百和花园 5#站 T2	10	800	640	640
13573	市区	10kV 绅泰苑 2#箱变 T1	10	630	504	504
13574	市区	窦南四配变	10	400	320	320
13575	市区	小湾里三配变	10	400	320	320
13576	市区	柳更上五配变	10	400	320	320
13577	市区	申达彩印配变	10	400	320	320
13578	市区	蓉鹿大队	10	400	320	320
13579	市区	大成芦巷二配变	10	400	293	293

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
13580	市区	惠后二变	10	400	128	128
13581	市区	蓉鹿配变	10	400	320	320
13582	市区	三房巷三配变	10	400	320	320
13583	市区	10kV 熙东铭筑 4#站 T4	10	800	640	640
13584	市区	斗住基一配变	10	200	160	160
13585	市区	陆更巷三配变	10	400	320	320
13586	市区	线材厂	10	400	320	320
13587	市区	善家巷二配变	10	400	320	320
13588	市区	10kV 春光苑三期 6#站 T1	10	800	640	640
13589	市区	窦南三变	10	400	320	320
13590	市区	上陈巷三配变	10	400	320	320
13591	市区	10kV 泾东 1#箱变 T1	10	630	442	442
13592	市区	芙蓉八变	10	400	320	320
13593	市区	10kV 长楼 11#箱变 T1	10	630	504	504
13594	市区	中学旁配变	10	400	320	320
13595	市区	格瑞斯配变	10	400	320	320
13596	市区	横河头一配变	10	400	320	320
13597	市区	10kV 东升 4#箱变 T1	10	630	460	460
13598	市区	10kV 春雨 4#箱变 T1	10	630	504	504
13599	市区	10kV 谈村 1#箱变 T1	10	630	504	504
13600	市区	10kV 东廊 2#箱变 T1	10	630	504	504
13601	市区	绝缘一变	10	400	320	320
13602	市区	10kV 水岸五区 9#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
13603	市区	中荡配变	10	400	304	304
13604	市区	10kV 水岸五区 10#站 T4	10	800	640	640
13605	市区	巫东四配变	10	400	320	320
13606	市区	10kV 熙云雅筑 2#站 T1	10	800	640	640
13607	市区	石桥浜二变	10	200	160	160
13608	市区	泾壹变	10	200	160	160
13609	市区	塘泗桥三配变	10	400	320	320
13610	市区	敬老院贰配变	10	400	320	320
13611	市区	10kV 查镇 10#箱变 T1	10	630	504	504
13612	市区	开发区二	10	400	320	320
13613	市区	李更巷三变	10	400	320	320
13614	市区	前辛二配变	10	400	301	301
13615	市区	杜北二配变	10	400	320	320
13616	市区	金家里一配变	10	400	320	320
13617	市区	胶阳路甲配变	10	400	320	320
13618	市区	10kV 鹅湖 1#站 T2	10	800	640	640
13619	市区	10kV 鹅湖 1#站 T1	10	800	640	640
13620	市区	郭家里一配变	10	400	320	320
13621	市区	宅前一配变	10	200	160	160
13622	市区	西塘北三配变	10	200	160	160
13623	市区	泾新李东配变	10	400	320	320
13624	市区	嘉荫园 1#站 T1	10	800	640	640
13625	市区	嘉荫园 1#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
13626	市区	嘉荫园 2#站 T1	10	800	640	640
13627	市区	嘉荫园 2#站 T2	10	800	640	640
13628	市区	嘉荫园 3#站 T1	10	1000	800	800
13629	市区	嘉荫园 3#站 T2	10	1000	800	800
13630	市区	朱家湾二配变	10	400	320	320
13631	市区	嘉荫园 4#站 T1	10	1000	800	800
13632	市区	嘉荫园 4#站 T2	10	1000	800	800
13633	市区	嘉荫园 4#站 T3	10	1000	800	800
13634	市区	10kV 泾悦站 T1	10	630	504	504
13635	市区	10kV 泾悦站 T2	10	630	504	504
13636	市区	10kV 新湖苑 2#站 T2	10	800	640	640
13637	市区	交巷三配变	10	400	320	320
13638	市区	戴巷东配变	10	400	278	278
13639	市区	里东村西安斗	10	400	320	320
13640	市区	社区配变	10	400	320	320
13641	市区	王家湾洪配变	10	200	160	160
13642	市区	金富南苑站 T1	10	1000	800	800
13643	市区	金富南苑站 T2	10	1000	800	800
13644	市区	响墩上三配变	10	200	160	160
13645	市区	张更巷旺配变	10	200	12	12
13646	市区	芙蓉三	10	400	320	320
13647	市区	西后二配变	10	400	320	320
13648	市区	旺家里东配变	10	400	295	295

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
13649	市区	钱西巷配变	10	200	160	160
13650	市区	锦安三村	10	400	320	320
13651	市区	汪佃配变	10	400	320	320
13652	市区	金太阳配变	10	200	160	160
13653	市区	席巷三配变	10	400	320	320
13654	市区	惠更北配变	10	200	160	160
13655	市区	杜家貳配变	10	200	42	42
13656	市区	华巷南配变	10	200	131	131
13657	市区	电化村配变	10	400	295	295
13658	市区	东亭老街	10	200	160	160
13659	市区	砖厂配变	10	400	320	320
13660	市区	思念配变	10	400	320	320
13661	市区	10kV 鑫安 11#站 T3	10	1000	800	800
13662	市区	10kV 鑫安 11#站 T1	10	1000	800	800
13663	市区	10kV 鑫安 11#站 T2	10	1000	800	800
13664	市区	10kV 鑫安花园 12#站 T3	10	1000	800	800
13665	市区	10kV 鑫安花园 12#站 T1	10	1000	800	800
13666	市区	10kV 鑫安花园 12#站 T2	10	1000	800	800
13667	市区	10kV 鑫安花园 13#站 T1	10	1000	800	800
13668	市区	10kV 鑫安花园 13#站 T2	10	1000	800	800
13669	市区	10kV 鑫安花园 14#站 T1	10	1000	800	800
13670	市区	10kV 鑫安花园 14#站 T2	10	1000	800	800
13671	市区	10kV 鑫安花园 15#站 T1	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
13672	市区	10kV 鑫安花园 15#站 T2	10	1000	800	800
13673	市区	南新陆北配变	10	400	320	320
13674	市区	断塘桥配变	10	200	121	121
13675	市区	中角里配变	10	200	149	149
13676	市区	20kV 云林苑 4#站 T1	20	1000	800	800
13677	市区	20kV 云林苑 4#站 T2	20	1000	800	800
13678	市区	20kV 云林苑 4#站 T3	20	1000	800	800
13679	市区	10kV 金牛苑 3#站 T1	10	800	640	640
13680	市区	10kV 金牛苑 3#站 T2	10	800	640	640
13681	市区	斗西村西宅配变	10	400	312	312
13682	市区	花园厚桥配变	10	400	320	320
13683	市区	周巷三配变	10	400	320	320
13684	市区	邹南队配变	10	400	320	320
13685	市区	西谢埭配变	10	200	160	160
13686	市区	源泉新村	10	400	320	320
13687	市区	10kV 紫金苑站 T1	10	1000	800	800
13688	市区	新泾中配变	10	400	308	308
13689	市区	人才楼四配变	10	400	320	320
13690	市区	育府 2#站 T1	10	1000	800	800
13691	市区	育府 2#站 T2	10	1000	800	800
13692	市区	羊尖 1#站 T1	10	800	640	640
13693	市区	宜东苑站 T1	10	630	504	504
13694	市区	宜东苑站 T2	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
13695	市区	怡景苑 5# 站 T1	10	800	640	640
13696	市区	怡景苑 5# 站 T2	10	800	640	640
13697	市区	廉租房配变	10	400	320	320
13698	市区	东头巷配变	10	400	320	320
13699	市区	高巷五配变	10	400	261	261
13700	市区	戴巷二配变	10	400	320	320
13701	市区	下甸桥一配变	10	200	147	147
13702	市区	下田桥配变	10	200	101	101
13703	市区	北头巷二配变	10	400	320	320
13704	市区	戴西配变	10	200	130	130
13705	市区	沈耀庄	10	200	160	160
13706	市区	南古庄配变	10	200	160	160
13707	市区	西安斗	10	200	160	160
13708	市区	南罗庄	10	200	160	160
13709	市区	新电	10	400	302	302
13710	市区	水渠里四	10	200	160	160
13711	市区	水渠里 2	10	200	160	160
13712	市区	杨家巷配变	10	400	294	294
13713	市区	王家弄配变	10	200	160	160
13714	市区	北古庄二配变	10	200	160	160
13715	市区	北古村配变	10	400	305	305
13716	市区	草河甲配变	10	400	302	302
13717	市区	大泾头配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
13718	市区	介巷村配变	10	400	320	320
13719	市区	前渡泾配变	10	200	160	160
13720	市区	里东村新电	10	400	320	320
13721	市区	侯湾里	10	200	160	160
13722	市区	草河上配变	10	200	84	84
13723	市区	五五电站配变	10	400	320	320
13724	市区	中亚彩印	10	400	320	320
13725	市区	陆西庄配变	10	400	320	320
13726	市区	新红村李家桥配变	10	400	320	320
13727	市区	制线厂三配变	10	400	320	320
13728	市区	晶石一配变	10	400	320	320
13729	市区	大宅基	10	200	160	160
13730	市区	长洪岸二配变	10	200	160	160
13731	市区	庙上配变	10	400	320	320
13732	市区	长洪岸配变	10	200	160	160
13733	市区	杨树下配变	10	400	320	320
13734	市区	曹墩上配变	10	200	160	160
13735	市区	西盛塘配变	10	200	151	151
13736	市区	东庄	10	200	52	52
13737	市区	喜巷	10	400	288	288
13738	市区	里东电站	10	400	320	320
13739	市区	桥前	10	200	160	160
13740	市区	德中配变	10	400	289	289

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
13741	市区	胡家巷甲配变	10	400	284	284
13742	市区	横河头二配变	10	400	306	306
13743	市区	摇塘圩	10	400	320	320
13744	市区	鹅湖三配变	10	400	320	320
13745	市区	马泾桥二配变	10	200	160	160
13746	市区	烈士墓排泵配变	10	400	320	320
13747	市区	皮件厂一配变	10	200	160	160
13748	市区	葛巷四配变	10	200	160	160
13749	市区	市镇曹配变	10	400	320	320
13750	市区	泾五	10	400	263	263
13751	市区	泾新中	10	400	320	320
13752	市区	贴花厂配变	10	400	320	320
13753	市区	后西泾	10	400	240	240
13754	市区	有机玻璃厂北	10	400	320	320
13755	市区	南村里	10	400	270	270
13756	市区	朱桥头配变	10	200	160	160
13757	市区	四方公司配变	10	400	320	320
13758	市区	朝中巷配变	10	400	296	296
13759	市区	天昊配变	10	400	320	320
13760	市区	文教彩印配变	10	400	320	320
13761	市区	周更上四配变	10	200	146	146
13762	市区	东团泾配变	10	200	136	136
13763	市区	鹅湖一配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
13764	市区	大胡巷配变	10	400	320	320
13765	市区	曹庄新村配变	10	400	320	320
13766	市区	小桥湾配变	10	400	320	320
13767	市区	水产场二变	10	400	320	320
13768	市区	农行前配变	10	400	320	320
13769	市区	菜场西配变	10	400	308	308
13770	市区	包装厂配变	10	200	160	160
13771	市区	倪家弄配变	10	200	160	160
13772	市区	狄石电站配变	10	400	320	320
13773	市区	市镇配变	10	400	320	320
13774	市区	泾新中片配变	10	400	320	320
13775	市区	沈家庄配变	10	400	258	258
13776	市区	尹家弄二配变	10	200	160	160
13777	市区	角里配变	10	200	119	119
13778	市区	七房巷配变	10	200	148	148
13779	市区	钱市桥	10	400	320	320
13780	市区	费巷二配变	10	400	320	320
13781	市区	荡西村配变	10	400	320	320
13782	市区	鹅湖路配变	10	400	320	320
13783	市区	粮站七配变	10	400	320	320
13784	市区	靳更巷二配变	10	400	320	320
13785	市区	红卫一配变	10	400	320	320
13786	市区	荡湾里配变	10	200	130	130

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
13787	市区	郭家里二配变	10	200	160	160
13788	市区	后西街二配变	10	400	320	320
13789	市区	荡北村珠西配变	10	400	320	320
13790	市区	包家桥配变	10	400	320	320
13791	市区	蒋庄二配变	10	400	285	285
13792	市区	北光明一变	10	400	320	320
13793	市区	洪古桥配变	10	200	150	150
13794	市区	迎宾小区五配变	10	80	64	64
13795	市区	锡洲小区一配变	10	80	64	64
13796	市区	锡洲小区二配变	10	80	64	64
13797	市区	锡洲小区三配变	10	80	64	64
13798	市区	荡西村新村配变	10	400	320	320
13799	市区	云林路配变	10	400	320	320
13800	市区	狄石村配变	10	200	151	151
13801	市区	吴更上三配变	10	200	160	160
13802	市区	查桥市镇配变	10	400	320	320
13803	市区	南小桥配变	10	400	320	320
13804	市区	乌土坝一配变	10	200	160	160
13805	市区	北光明	10	400	206	206
13806	市区	小东浜配变	10	400	320	320
13807	市区	柏庄南二配变	10	400	320	320
13808	市区	锡北二村	10	400	305	305
13809	市区	桑达园四配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
13810	市区	袁巷上	10	200	63	63
13811	市区	民主配变	10	400	320	320
13812	市区	浦更上配变	10	200	97	97
13813	市区	二商街配变	10	400	320	320
13814	市区	市镇十五配变	10	400	320	320
13815	市区	学海小区配变	10	400	320	320
13816	市区	裕巷村配变	10	200	160	160
13817	市区	关帝殿二配变	10	200	160	160
13818	市区	桃墩头配变	10	200	147	147
13819	市区	南角配变	10	200	113	113
13820	市区	丁巷加工厂配变	10	400	320	320
13821	市区	泾北乌土坝配变	10	400	320	320
13822	市区	锡巍泡塑配变	10	400	320	320
13823	市区	大孙介塘	10	400	231	231
13824	市区	泾新范南配变	10	400	320	320
13825	市区	东亭居委二配变	10	400	320	320
13826	市区	桑达园三配变	10	400	320	320
13827	市区	桑达园二配变	10	400	320	320
13828	市区	桑园五配变	10	400	320	320
13829	市区	桑园四配变	10	250	200	200
13830	市区	陈市村桥圩配变	10	400	280	280
13831	市区	大业二配变	10	400	320	320
13832	市区	周家桥配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
13833	市区	周家角二配变	10	400	320	320
13834	市区	陆介庄二配变	10	400	296	296
13835	市区	钱巷配变	10	400	320	320
13836	市区	锡峰彩印配变	10	400	199	199
13837	市区	后孟巷配变	10	200	160	160
13838	市区	尤巷村配变	10	400	320	320
13839	市区	北方塑料配变	10	400	320	320
13840	市区	灵浪电器配变	10	400	320	320
13841	市区	苏巷配变	10	400	320	320
13842	市区	芙蓉 4	10	400	320	320
13843	市区	西后配变	10	315	252	252
13844	市区	豪普配变	10	400	320	320
13845	市区	电缆厂二配变	10	400	320	320
13846	市区	小高巷二配变	10	400	320	320
13847	市区	建筑公司二变	10	400	320	320
13848	市区	周家塘配变	10	400	320	320
13849	市区	泾南村	10	400	213	213
13850	市区	小桥头二配变	10	400	320	320
13851	市区	下旺北配变	10	400	320	320
13852	市区	夏更二配变	10	400	320	320
13853	市区	全巷泵	10	200	160	160
13854	市区	梓旺富村配变	10	400	320	320
13855	市区	铝合金五金厂配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
13856	市区	东北塘大队配变	10	400	320	320
13857	市区	市镇变十三	10	400	320	320
13858	市区	河西新村	10	400	320	320
13859	市区	抽水站	10	200	160	160
13860	市区	老中学北	10	400	320	320
13861	市区	东苑花园	10	400	320	320
13862	市区	医疗用品	10	200	160	160
13863	市区	教师新村	10	400	320	320
13864	市区	东旺新村西	10	400	320	320
13865	市区	晓峰配变	10	200	160	160
13866	市区	徐家二配变	10	200	132	132
13867	市区	五星二配变	10	400	320	320
13868	市区	石村一配变	10	400	320	320
13869	市区	南涸	10	400	320	320
13870	市区	龙齐坝村配变	10	400	288	288
13871	市区	圆通	10	400	320	320
13872	市区	老街三配变	10	400	320	320
13873	市区	邹家桥	10	400	320	320
13874	市区	青荡村委配变	10	250	200	200
13875	市区	夏更上配变	10	400	320	320
13876	市区	湖光村红卫配变	10	400	320	320
13877	市区	六步桥配变	10	400	320	320
13878	市区	北庄东配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
13879	市区	电工材料二配变	10	400	320	320
13880	市区	小陈巷配变	10	200	160	160
13881	市区	西北塘排涝站配变	10	400	320	320
13882	市区	大奶桥配变	10	400	320	320
13883	市区	凤桥排涝站泵配变	10	400	320	320
13884	市区	市镇西配变	10	400	320	320
13885	市区	东风新村配变	10	400	320	320
13886	市区	太钢管配变	10	200	160	160
13887	市区	贝尔化工配变	10	200	160	160
13888	市区	青虹中路配变	10	400	320	320
13889	市区	青虹二配变	10	200	160	160
13890	市区	鹅湖花苑站 T1	10	800	640	640
13891	市区	角上新村配变	10	400	320	320
13892	市区	刘泾纸厂配变	10	400	320	320
13893	市区	五金机械厂配变	10	400	320	320
13894	市区	夏更巷配变	10	400	320	320
13895	市区	龚巷新村配变	10	200	160	160
13896	市区	河南巷二配变	10	400	320	320
13897	市区	辉城配变	10	400	84	84
13898	市区	泾西石人配变	10	200	160	160
13899	市区	费南配变	10	200	138	138
13900	市区	泾南中坝配变	10	400	299	299
13901	市区	生力纸业	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
13902	市区	友虹新村	10	200	160	160
13903	市区	友红配变	10	400	320	320
13904	市区	友红村角里配变	10	400	250	250
13905	市区	发酵甘油厂配变	10	400	320	320
13906	市区	杨石泾配变	10	400	320	320
13907	市区	西北塘二配变	10	400	320	320
13908	市区	西北塘配变	10	400	320	320
13909	市区	小园里六配变	10	400	320	320
13910	市区	严埭天池巷配变	10	400	320	320
13911	市区	严埭后孟巷配变	10	200	160	160
13912	市区	通灵机械配变	10	200	160	160
13913	市区	苏舍桥配变	10	315	252	252
13914	市区	新红村四三房配变	10	400	320	320
13915	市区	宏达彩印厂配变	10	400	320	320
13916	市区	老村委配变	10	200	160	160
13917	市区	杨家里十一配变	10	200	160	160
13918	市区	校直机厂配变	10	200	160	160
13919	市区	园地队配变	10	400	320	320
13920	市区	农坝村配变	10	400	320	320
13921	市区	农坝小徐配变	10	400	320	320
13922	市区	新村九配变	10	400	320	320
13923	市区	桃园小区配变	10	400	320	320
13924	市区	邮电局三配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
13925	市区	市镇一零八配变	10	400	320	320
13926	市区	浜上	10	400	320	320
13927	市区	布厂四配变	10	315	252	252
13928	市区	百货公司配变	10	400	317	317
13929	市区	建工新村	10	400	296	296
13930	市区	电站泵配变	10	200	160	160
13931	市区	田家塘	10	200	160	160
13932	市区	寿山坟配变	10	400	320	320
13933	市区	华介湾配变	10	400	320	320
13934	市区	新红村陆更上配变	10	400	303	303
13935	市区	市镇四六配变	10	400	320	320
13936	市区	医院十三配变	10	400	320	320
13937	市区	供电所	10	400	285	285
13938	市区	菜场北门	10	400	320	320
13939	市区	有机玻璃厂中	10	400	320	320
13940	市区	贾家里配变	10	400	320	320
13941	市区	木梗	10	400	271	271
13942	市区	三联村仓厅配变	10	200	160	160
13943	市区	邬家里配变	10	200	160	160
13944	市区	南联村祝家湾配变	10	200	160	160
13945	市区	白牛车头配变	10	400	320	320
13946	市区	天更上配变	10	400	320	320
13947	市区	虎更上配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
13948	市区	新红村东巷配变	10	200	160	160
13949	市区	新霞桥配变	10	400	320	320
13950	市区	新霞村造家圩配变	10	400	291	291
13951	市区	东蔡湾配变	10	400	320	320
13952	市区	补水站	10	400	320	320
13953	市区	高更巷二变	10	400	262	262
13954	市区	供销器材	10	200	160	160
13955	市区	橡塑厂	10	400	304	304
13956	市区	木梗西	10	400	320	320
13957	市区	粮站一配变	10	200	160	160
13958	市区	市镇六十九	10	400	313	313
13959	市区	木器厂一变	10	400	320	320
13960	市区	沿河三配变	10	200	138	138
13961	市区	钱更巷三配变	10	400	307	307
13962	市区	新霞桥南巷上配变	10	400	308	308
13963	市区	新霞村陈更上配变	10	400	320	320
13964	市区	南庄五配变	10	200	141	141
13965	市区	新建村外浜配变	10	200	160	160
13966	市区	节油设备厂配变	10	400	320	320
13967	市区	冯家里配变	10	200	160	160
13968	市区	新建二配变	10	200	160	160
13969	市区	安介庄配变	10	400	320	320
13970	市区	南二变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
13971	市区	城南周家里配变	10	400	290	290
13972	市区	大荡湾配变	10	400	320	320
13973	市区	居民小区配变	10	400	320	320
13974	市区	西路南配变	10	400	320	320
13975	市区	泾西三变	10	200	160	160
13976	市区	猪场三配变	10	200	160	160
13977	市区	安居四配变	10	400	320	320
13978	市区	大三房二配变	10	400	320	320
13979	市区	蔡家坊配变	10	400	320	320
13980	市区	漂染厂一变	10	200	160	160
13981	市区	邹北	10	400	320	320
13982	市区	王小桥配变	10	200	126	126
13983	市区	苏舍配变	10	400	320	320
13984	市区	姚家湾二配变	10	400	320	320
13985	市区	周巷二十配变	10	200	160	160
13986	市区	市镇单配变	10	50	40	40
13987	市区	寨门	10	400	320	320
13988	市区	荡西村河亭上	10	200	160	160
13989	市区	荡西	10	400	320	320
13990	市区	苏舍郭家配变	10	200	160	160
13991	市区	时家里配变	10	200	135	135
13992	市区	林东配变	10	400	307	307
13993	市区	东山村配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
13994	市区	北横配变	10	200	160	160
13995	市区	赵更上配变	10	400	288	288
13996	市区	电控厂	10	200	160	160
13997	市区	五农机	10	400	320	320
13998	市区	农里三变	10	400	320	320
13999	市区	宛北西站配变	10	400	222	222
14000	市区	施家浜配变	10	200	132	132
14001	市区	寿山配变	10	400	288	288
14002	市区	宝城花园 4#箱变 T1	10	400	320	320
14003	市区	宛山新村配变	10	400	320	320
14004	市区	胶二电站配变	10	200	160	160
14005	市区	西张配变	10	400	320	320
14006	市区	杨亭 4#箱变 T1	10	400	320	320
14007	市区	水渠里三配变	10	400	265	265
14008	市区	宛北东站配变	10	400	272	272
14009	市区	宛山奚介塘配变	10	200	134	134
14010	市区	顾家塘配变	10	400	270	270
14011	市区	旺介桥配变	10	200	160	160
14012	市区	旺湾配变	10	200	160	160
14013	市区	陆更巷二配变	10	400	128	128
14014	市区	金家湾配变	10	400	207	207
14015	市区	北舍配变	10	200	69	69
14016	市区	宛山吕三房配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14017	市区	档案局配变	10	200	160	160
14018	市区	马读湾配变	10	200	131	131
14019	市区	老陆巷配变	10	400	268	268
14020	市区	10kV 金锡苑 1#站 T1	10	1000	800	800
14021	市区	金锡苑 2#站 T1	10	1000	800	800
14022	市区	10kV 金锡苑 4#站 T1	10	1000	800	800
14023	市区	门楼 1#箱变 T1	10	315	252	252
14024	市区	门楼 2#箱变 T1	10	315	252	252
14025	市区	三房廊下配变	10	400	320	320
14026	市区	廊下镇	10	400	320	320
14027	市区	养路队	10	400	320	320
14028	市区	麦芽厂配变	10	400	320	320
14029	市区	后鱼池	10	400	320	320
14030	市区	北灰洲	10	200	139	139
14031	市区	毛介塘配变	10	200	160	160
14032	市区	农贸市场北配变	10	400	320	320
14033	市区	人才楼六配变	10	400	320	320
14034	市区	小桥头十二配变	10	200	160	160
14035	市区	交通一配变	10	400	320	320
14036	市区	园区变	10	200	160	160
14037	市区	杨家塘四	10	400	320	320
14038	市区	市镇七五配变	10	400	320	320
14039	市区	廊下库河头配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14040	市区	廊下新区配变	10	400	320	320
14041	市区	衣服公司三配变	10	400	320	320
14042	市区	雀家坝配变	10	400	320	320
14043	市区	万丰路配变	10	400	320	320
14044	市区	汪西队配变	10	200	160	160
14045	市区	殷家巷配变	10	200	160	160
14046	市区	沈更巷配变	10	400	320	320
14047	市区	开发办配变	10	400	320	320
14048	市区	水厂一八变	10	400	320	320
14049	市区	山房施家塘配变	10	200	140	140
14050	市区	谢介塘配变	10	250	200	200
14051	市区	张羊路灯配变	10	200	160	160
14052	市区	油车巷	10	400	320	320
14053	市区	董家配变	10	400	320	320
14054	市区	满房巷配变	10	400	263	263
14055	市区	严南大降上配变	10	200	160	160
14056	市区	南庄桥村配变	10	200	108	108
14057	市区	中心菜场南	10	400	320	320
14058	市区	亭拆迁二变	10	400	320	320
14059	市区	菜场三配变	10	200	115	115
14060	市区	三房工业配变	10	400	166	166
14061	市区	前湾三	10	200	160	160
14062	市区	北许巷	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14063	市区	严北新站配变	10	400	320	320
14064	市区	浦巷上配变	10	400	208	208
14065	市区	坟头巷四配变	10	400	320	320
14066	市区	三房庄配变	10	200	160	160
14067	市区	东前村三配变	10	200	126	126
14068	市区	麻子丘配变	10	200	160	160
14069	市区	杨亭 2#箱变 T1	10	200	160	160
14070	市区	羊尖政府	10	400	320	320
14071	市区	北壹配变	10	200	160	160
14072	市区	钱家桥五配变	10	400	246	246
14073	市区	钱家桥四配变	10	200	160	160
14074	市区	京西巷配变	10	400	320	320
14075	市区	中街五配变	10	400	320	320
14076	市区	锡东路灯配变	10	200	160	160
14077	市区	西周二变	10	400	320	320
14078	市区	市镇公用	10	400	320	320
14079	市区	锡洲东路配变	10	400	320	320
14080	市区	东街丙三变	10	400	320	320
14081	市区	锡洲东路三变	10	400	320	320
14082	市区	塑料厂三配变	10	400	320	320
14083	市区	团结中巫配变	10	200	160	160
14084	市区	二泉东路	10	400	320	320
14085	市区	北街八变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14086	市区	幼儿园配变	10	400	320	320
14087	市区	新光二配变	10	400	320	320
14088	市区	10kV 竹苑 2#站 T1	10	630	504	504
14089	市区	10kV 竹苑 2#站 T2	10	630	504	504
14090	市区	公路管理配变	10	200	160	160
14091	市区	东方袜业配变	10	400	320	320
14092	市区	久力材料配变	10	400	320	320
14093	市区	洪更巷配变	10	200	160	160
14094	市区	大巷十配变	10	200	160	160
14095	市区	上陈巷二配变	10	400	320	320
14096	市区	标牌厂配变	10	400	320	320
14097	市区	锦湖苑站 T2	10	800	640	640
14098	市区	王更上三配变	10	200	160	160
14099	市区	10kV 春江花园 5#站 T1	10	1000	800	800
14100	市区	10kV 春江花园 5#站 T2	10	1000	800	800
14101	市区	10kV 春江花园 5#站 T3	10	1000	800	800
14102	市区	10kV 宝城 13#柜 T1	10	400	320	320
14103	市区	普邦绝热配变	10	400	320	320
14104	市区	唐巷三配变	10	200	160	160
14105	市区	10kV 宏诚 11#站 T1	10	800	640	640
14106	市区	10kV 芙蓉 15#站 T3	10	800	640	640
14107	市区	10kV 翡翠文华 10#站 T4	10	800	640	640
14108	市区	河北西甲配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14109	市区	10kV 文辉逸园 2#站 T2	10	800	640	640
14110	市区	凯旋 11#站 T1	10	800	640	640
14111	市区	龙齐坝配变	10	400	320	320
14112	市区	邵巷十配变	10	400	320	320
14113	市区	张巷二三配变	10	400	320	320
14114	市区	芙蓉四	10	400	320	320
14115	市区	周巷配变	10	400	320	320
14116	市区	10kV 山河福邸 4#站 T4	10	800	640	640
14117	市区	10kV 水岸五区 5#站 T3	10	800	640	640
14118	市区	葛巷五二配变	10	400	320	320
14119	市区	10kV 翡翠文华 4#站 T1	10	800	640	640
14120	市区	凯旋 11#站 T2	10	800	640	640
14121	市区	凯旋 11#站 T3	10	800	578	578
14122	市区	凯旋 11#站 T4	10	800	640	640
14123	市区	10kV 胜利 6#箱变 T1	10	630	424	424
14124	市区	凯旋 12#站 T1	10	800	640	640
14125	市区	凯旋 12#站 T2	10	800	640	640
14126	市区	凯旋 12#站 T3	10	800	640	640
14127	市区	凯旋 12#站 T4	10	800	640	640
14128	市区	10kV 春岸雅筑 2#站 T2	10	800	640	640
14129	市区	泾新配变	10	400	305	305
14130	市区	10kV 万泉 1#箱变 T1	10	400	320	320
14131	市区	10kV 瑚畔名筑 2#站 T3	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14132	市区	10kV 景苑 7#站 T1	10	800	640	640
14133	市区	凯旋 13#站 T1	10	800	640	640
14134	市区	凯旋 13#站 T2	10	800	640	640
14135	市区	凯旋 13#站 T3	10	800	640	640
14136	市区	殷西三配变	10	400	320	320
14137	市区	凯旋 13#站 T4	10	800	640	640
14138	市区	谢埭塘四配变	10	400	101	101
14139	市区	10kV 龙西 9#箱变 T1	10	630	504	504
14140	市区	后四房配变	10	400	320	320
14141	市区	10kV 谈村 3#箱变 T1	10	630	504	504
14142	市区	凯旋 10#站 T1	10	800	640	640
14143	市区	凯旋 10#站 T2	10	800	640	640
14144	市区	汗庄桥三配变	10	400	320	320
14145	市区	10kV 翡翠文华 8#站 T4	10	800	640	640
14146	市区	10kV 云南 2#站 T4	10	1000	800	800
14147	市区	商贸二配变	10	200	160	160
14148	市区	渔业十七配变	10	200	160	160
14149	市区	豪门 2#箱变 T1	10	630	504	504
14150	市区	10kV 金牛苑三期 3#站 T4	10	800	640	640
14151	市区	烫花厂三配变	10	400	320	320
14152	市区	嵩山街四配变	10	400	320	320
14153	市区	建港二配变	10	400	320	320
14154	市区	10kV 陈更 4#箱变 T1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14155	市区	10kV 新湖南苑 3#站 T3	10	800	640	640
14156	市区	严北村委二配变	10	400	320	320
14157	市区	眉周	10	200	160	160
14158	市区	10kV 融耀悦府 4#站 T1	10	800	640	640
14159	市区	10kV 融耀悦府 4#站 T3	10	800	640	640
14160	市区	10kV 融耀悦府 4#站 T4	10	800	640	640
14161	市区	10kV 融耀悦府 4#站 T2	10	800	640	640
14162	市区	市镇十九配变	10	400	320	320
14163	市区	10kV 云溪人家 2#站 T4	10	800	640	640
14164	市区	10kV 融耀悦府 3#站 T1	10	800	640	640
14165	市区	10kV 融耀悦府 3#站 T2	10	800	640	640
14166	市区	10kV 融耀悦府 2#站 T1	10	800	640	640
14167	市区	10kV 融耀悦府 2#站 T3	10	800	640	640
14168	市区	10kV 融耀悦府 2#站 T4	10	800	640	640
14169	市区	10kV 融耀悦府 2#站 T2	10	800	640	640
14170	市区	10kV 新都苑 3#站 T1	10	800	640	640
14171	市区	10kV 新都苑 3#站 T2	10	800	640	640
14172	市区	10kV 新都苑 3#站 T3	10	800	640	640
14173	市区	10kV 新都苑 3#站 T4	10	800	640	640
14174	市区	10kV 新都苑 4#站 T1	10	800	640	640
14175	市区	曹家村二配变	10	400	320	320
14176	市区	10kV 玖里湾 9#站 T3	10	800	640	640
14177	市区	农林局一配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14178	市区	10kV 新都苑 4#站 T2	10	800	640	640
14179	市区	10kV 新都苑 4#站 T3	10	800	640	640
14180	市区	10kV 新都苑 4#站 T4	10	800	640	640
14181	市区	10kV 尚书苑 9#站 T3	10	800	640	640
14182	市区	10kV 云溪人家 6#站 T4	10	800	640	640
14183	市区	10kV 广悦怡庭 2#站 T1	10	800	640	640
14184	市区	龙头嘴配变	10	200	160	160
14185	市区	制衣配变	10	400	320	320
14186	市区	戴巷西配变	10	400	281	281
14187	市区	10kV 广悦怡庭 3#站 T1	10	800	640	640
14188	市区	龙墩配变	10	400	320	320
14189	市区	10kV 裕蓉名邸 5#站 T1	10	800	640	640
14190	市区	七房巷四配变	10	400	320	320
14191	市区	杜北南配变	10	400	320	320
14192	市区	电器厂一配变	10	400	305	305
14193	市区	小后巷配变	10	400	163	163
14194	市区	陈巷十九配变	10	400	306	306
14195	市区	南新陆北二配变	10	400	320	320
14196	市区	10kV 源筑 11#站 T3	10	800	640	640
14197	市区	徐介里二配变	10	400	320	320
14198	市区	泾南村甲配变	10	400	320	320
14199	市区	东油车配变	10	400	320	320
14200	市区	泾新范南三配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14201	市区	张更巷四配变	10	400	320	320
14202	市区	10kV 美溪蓝庭 3#站 T1	10	800	640	640
14203	市区	10kV 锡亭诚园 3#站 T1	10	800	640	640
14204	市区	朱更上五配变	10	400	320	320
14205	市区	10kV 丰泰 4#箱变 T1	10	630	504	504
14206	市区	东新西二配变	10	400	320	320
14207	市区	王唐二配变	10	400	320	320
14208	市区	10kV 星邻里 2#站 T2	10	800	640	640
14209	市区	石埭胶木厂二配变	10	400	320	320
14210	市区	胡家坝配变	10	200	160	160
14211	市区	群联荡上配变	10	400	320	320
14212	市区	10kV 新湖南苑 3#站 T2	10	800	640	640
14213	市区	庄东三配变	10	400	320	320
14214	市区	通业机械配变	10	400	320	320
14215	市区	新桥十配变	10	400	320	320
14216	市区	新蒋二配变	10	400	320	320
14217	市区	三坝村四配变	10	400	320	320
14218	市区	10kV 春和景明 2#站 T1	10	800	640	640
14219	市区	10kV 北新河 6#站 T1	10	1000	800	800
14220	市区	10kV 北新河 6#站 T2	10	1000	800	800
14221	市区	10kV 尚书苑 11#站 T3	10	800	640	640
14222	市区	10kV 北新河 7#站 T1	10	1000	800	800
14223	市区	10kV 北新河 7#站 T2	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14224	市区	10kV 北新河 8#站 T1	10	1000	800	800
14225	市区	10kV 北新河 8#站 T2	10	1000	800	800
14226	市区	10kV 北新河 9#站 T1	10	1000	800	800
14227	市区	10kV 北新河 9#站 T2	10	1000	800	800
14228	市区	10kV 北新河 10#站 T1	10	1000	800	800
14229	市区	10kV 北新河 10#站 T2	10	1000	800	800
14230	市区	飞翔配变	10	400	320	320
14231	市区	10kV 尚书苑 9#站 T2	10	800	640	640
14232	市区	10kV 金港嘉苑 3#站 T3	10	800	640	640
14233	市区	北庄配变	10	400	320	320
14234	市区	10kV 香逸澜园 3#站 T1	10	800	640	640
14235	市区	10kV 芙蓉 15#站 T4	10	800	640	640
14236	市区	包装厂四配变	10	400	320	320
14237	市区	10kV 中兴隆 2#站 T2	10	800	640	640
14238	市区	市镇北二	10	400	308	308
14239	市区	包家桥泵一配变	10	400	320	320
14240	市区	三房巷四配变	10	400	320	320
14241	市区	10kV 世锦 4#站 T2	10	800	614	614
14242	市区	10kV 水岸五区 3#站 T4	10	800	640	640
14243	市区	张西二配变	10	400	306	306
14244	市区	旺更巷二配变	10	400	320	320
14245	市区	东亚配变	10	400	320	320
14246	市区	谢巷九配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14247	市区	10kV 嘉城 1#站 T2	10	1000	800	800
14248	市区	旗杆下四变	10	200	160	160
14249	市区	友虹印刷配变	10	400	320	320
14250	市区	河谷落配变	10	200	160	160
14251	市区	唐家庄配变	10	200	148	148
14252	市区	甘露苑站 T1	10	800	640	640
14253	市区	甘露苑站 T2	10	800	640	640
14254	市区	兴后配变	10	400	307	307
14255	市区	南乔北配变	10	200	141	141
14256	市区	金家里三配变	10	200	129	129
14257	市区	华家桥配变	10	200	99	99
14258	市区	橡胶配变	10	400	320	320
14259	市区	旺巷桥配变	10	200	160	160
14260	市区	小桥头九配变	10	200	145	145
14261	市区	东茅庄配变	10	400	312	312
14262	市区	和尚圩配变	10	400	283	283
14263	市区	金属加工厂配变	10	400	320	320
14264	市区	恒丰	10	400	320	320
14265	市区	小学	10	400	320	320
14266	市区	荡供配变	10	400	320	320
14267	市区	北界泾配变	10	200	160	160
14268	市区	大成新配变	10	400	295	295
14269	市区	村委四配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14270	市区	西西配变	10	200	131	131
14271	市区	北庄三配变	10	400	265	265
14272	市区	陆家巷三配变	10	200	160	160
14273	市区	河东五	10	400	320	320
14274	市区	杨家湾	10	200	61	61
14275	市区	燕马村配变	10	200	160	160
14276	市区	界东配变	10	200	153	153
14277	市区	陈家塘配变	10	200	160	160
14278	市区	顾家巷配变	10	200	160	160
14279	市区	新嘉苑站 T1	10	800	640	640
14280	市区	新嘉苑站 T2	10	800	640	640
14281	市区	新嘉苑站 T3	10	800	640	640
14282	市区	斗山花园 1#箱变 T1	10	630	504	504
14283	市区	10kV 斗山花园 2#箱变 T1	10	630	504	504
14284	市区	10kV 斗山花园 3#箱变 T1	10	630	504	504
14285	市区	10kV 春江花园 3#站 T1	10	1000	800	800
14286	市区	春江花园 3#站 T2	10	1000	800	800
14287	市区	邹四房一配变	10	200	160	160
14288	市区	罗庄配变	10	400	320	320
14289	市区	10kV 泾秀苑站 T1	10	800	640	640
14290	市区	10kV 泾秀苑站 T2	10	800	640	640
14291	市区	10kV 泾秀苑站 T3	10	800	640	640
14292	市区	10kV 春江花园 4#站 T1	10	1250	1000	1000

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14293	市区	春江花园 3#站 T3	10	1000	800	800
14294	市区	大许更巷配变	10	250	200	200
14295	市区	徐更上一配变	10	200	160	160
14296	市区	何更配变	10	200	160	160
14297	市区	万巷二配变	10	200	160	160
14298	市区	章巷三变	10	400	288	288
14299	市区	石村配变	10	400	320	320
14300	市区	10kV 金牛苑 2 号站 T1	10	800	640	640
14301	市区	10kV 金牛苑 2 号站 T2	10	800	640	640
14302	市区	上村配变	10	400	320	320
14303	市区	杜北东配变	10	400	320	320
14304	市区	10kV 团北#2 箱变 T1	10	630	504	504
14305	市区	云林西二变	10	400	290	290
14306	市区	文八灯一配变	10	200	160	160
14307	市区	文八灯二配变	10	200	160	160
14308	市区	向阳村三配变	10	400	320	320
14309	市区	10kV 尚书苑 2 # 站 T1	10	1000	800	800
14310	市区	10kV 尚书苑 3 # 站 T1	10	800	640	640
14311	市区	10kV 尚书苑 3 # 站 T2	10	800	640	640
14312	市区	10kV 尚书苑 3 # 站 T3	10	800	640	640
14313	市区	赵东	10	400	320	320
14314	市区	蒋荡坝配变	10	400	320	320
14315	市区	陈更上配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14316	市区	吴巷上站	10	200	160	160
14317	市区	东向巷站	10	200	160	160
14318	市区	后迈斗站配变	10	200	160	160
14319	市区	高田上二配变	10	400	313	313
14320	市区	廊下花园 1 号站 T1	10	1250	1000	1000
14321	市区	廊下花园 1 号站 T2	10	1250	1000	1000
14322	市区	廊下花园 2 号站 T1	10	1250	1000	1000
14323	市区	廊下花园 2 号站 T2	10	1250	1000	1000
14324	市区	新路配变	10	200	160	160
14325	市区	大会堂配变	10	400	320	320
14326	市区	曹家湾站配变	10	200	160	160
14327	市区	顾巷头站配变	10	200	160	160
14328	市区	东廊路	10	200	160	160
14329	市区	10kV 荣达 2#箱变 T1	10	630	504	504
14330	市区	中村甲配变	10	200	160	160
14331	市区	北单配变	10	200	160	160
14332	市区	庙前二配变	10	400	320	320
14333	市区	井亭	10	400	320	320
14334	市区	后五二配变	10	200	160	160
14335	市区	西大房二配变	10	400	320	320
14336	市区	谈家一配变	10	400	314	314
14337	市区	电炉厂二配变	10	400	298	298
14338	市区	万塘浜三配变	10	400	254	254

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14339	市区	百利源配变	10	400	262	262
14340	市区	勤丰二配变	10	400	320	320
14341	市区	金斗丙配变	10	400	320	320
14342	市区	建筑公司三配变	10	400	320	320
14343	市区	里西村三配变	10	400	320	320
14344	市区	群合二配变	10	200	160	160
14345	市区	10kV 丰泰苑 5#站 T1	10	800	640	640
14346	市区	鞋捌配变	10	200	160	160
14347	市区	旺更一配变	10	200	160	160
14348	市区	宅前三配变	10	200	160	160
14349	市区	张巷五配变	10	400	320	320
14350	市区	10kV 汇智科创站 T1	10	800	640	640
14351	市区	10kV 厚德 3#箱变 T1	10	630	504	504
14352	市区	红星三配变	10	400	320	320
14353	市区	万坝四配变	10	400	242	242
14354	市区	满房巷二配变	10	400	299	299
14355	市区	谈更上二配变	10	200	160	160
14356	市区	毛线厂二配变	10	400	320	320
14357	市区	北前二配变	10	400	320	320
14358	市区	汤界舍一配变	10	400	320	320
14359	市区	南鲍圩二配变	10	400	320	320
14360	市区	塘头四配变	10	400	320	320
14361	市区	塘头上二配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14362	市区	10kV 南林 1#箱变 T1	10	630	504	504
14363	市区	任家塘二变	10	400	236	236
14364	市区	倪介桥配变	10	400	295	295
14365	市区	宛北西二配变	10	400	247	247
14366	市区	10kV 曹庄 1#箱变 T1	10	630	504	504
14367	市区	何更巷三配变	10	400	320	320
14368	市区	廊下小学二配变	10	400	320	320
14369	市区	10kV 五七 2#箱变 T1	10	630	504	504
14370	市区	10kV 大河 3#箱变 T1	10	630	504	504
14371	市区	群联三配变	10	400	320	320
14372	市区	10kV 锡亨诚园 1#站 T2	10	800	640	640
14373	市区	湾京配变	10	200	160	160
14374	市区	君玥配变	10	400	320	320
14375	市区	桥贰配变	10	400	320	320
14376	市区	色织配变	10	400	320	320
14377	市区	甘虞二配变	10	400	320	320
14378	市区	北街十配变	10	400	320	320
14379	市区	久力材料二配变	10	400	320	320
14380	市区	10kV 能光 2#箱变 T1	10	630	504	504
14381	市区	电缆料厂配变	10	400	320	320
14382	市区	10kV 美溪蓝庭 2#站 T1	10	800	640	640
14383	市区	10kV 书院河府 6#站 T1	10	800	640	640
14384	市区	10kV 锦旺苑 3#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14385	市区	10kV 锦旺苑 3#站 T2	10	800	640	640
14386	市区	10kV 锦旺苑 4#站 T1	10	800	640	640
14387	市区	10kV 锦旺苑 4#站 T2	10	800	640	640
14388	市区	10kV 熙云雅筑 3#站 T2	10	800	640	640
14389	市区	10kV 东璟 25#站 T2	10	800	640	640
14390	市区	10kV 茅庄 1#箱变 T1	10	630	504	504
14391	市区	10kV 长楼 13#箱变 T1	10	630	504	504
14392	市区	10kV 翡翠文华 9#站 T2	10	800	640	640
14393	市区	10kV 熙云雅筑 4#站 T2	10	800	640	640
14394	市区	10kV 璟星雅苑 5#站 T1	10	800	640	640
14395	市区	10kV 宏诚 9#站 T1	10	800	640	640
14396	市区	10kV 杨亭 13#箱变 T1	10	630	504	504
14397	市区	力达配变	10	400	320	320
14398	市区	水产厂	10	400	320	320
14399	市区	10kV 文晖铭苑 3#站 T2	10	800	640	640
14400	市区	10kV 誉珑铭邸 5#站 T3	10	800	640	640
14401	市区	廊下花园 1 号站 T4	10	800	640	640
14402	市区	夹里配变	10	200	160	160
14403	市区	抢水泾配变	10	200	160	160
14404	市区	潘南二配变	10	200	160	160
14405	市区	李湾里三配变	10	400	320	320
14406	市区	南庄桥三变	10	400	320	320
14407	市区	宿舍区四配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14408	市区	胶山二配变	10	400	320	320
14409	市区	宿舍区二配变	10	400	320	320
14410	市区	陈更巷二配变	10	400	281	281
14411	市区	10kV 香逸澜园 3#站 T3	10	800	640	640
14412	市区	10kV 世锦 8#站 T1	10	800	640	640
14413	市区	10kV 世锦 8#站 T3	10	800	640	640
14414	市区	10kV 锦旺苑 5#站 T2	10	800	640	640
14415	市区	10kV 锦旺苑 5#站 T1	10	800	640	640
14416	市区	10kV 锦旺苑 6#站 T2	10	800	640	640
14417	市区	10kV 锦旺苑 6#站 T1	10	800	640	640
14418	市区	后巷十配变	10	200	131	131
14419	市区	南杨树下配变	10	200	141	141
14420	市区	乔巷三配变	10	400	320	320
14421	市区	南头树二变	10	400	320	320
14422	市区	安定电站三配变	10	400	320	320
14423	市区	周后二配变	10	400	288	288
14424	市区	10kV 新红 1#箱变 T1	10	630	504	504
14425	市区	大坟头三配变	10	200	160	160
14426	市区	小马巷二配变	10	400	320	320
14427	市区	10kV 世锦 8#站 T4	10	800	640	640
14428	市区	10kV 世锦 8#站 T2	10	800	640	640
14429	市区	10kV 东蕾苑 5#站 T3	10	800	640	640
14430	市区	周中二配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14431	市区	谢埭塘泵二配变	10	400	320	320
14432	市区	谢埭荡二配变	10	400	320	320
14433	市区	周更上三变	10	400	320	320
14434	市区	半棵下二配变	10	400	320	320
14435	市区	新诸巷二变	10	400	320	320
14436	市区	梅元二配变	10	400	320	320
14437	市区	10kV 海特 2#箱变 T1	10	630	504	504
14438	市区	10kV 东蕾苑 2#站 T1	10	800	640	640
14439	市区	燕水配变	10	200	136	136
14440	市区	10kV 宏诚 10#站 T1	10	800	640	640
14441	市区	10kV 宝来 1#箱变 T1	10	400	320	320
14442	市区	10kV 仓实 1#站 T2	10	400	320	320
14443	市区	力克力配变	10	400	320	320
14444	市区	10kV 汇智科创站 T3	10	800	629	629
14445	市区	莱斯克	10	400	320	320
14446	市区	陆西庄三配变	10	400	320	320
14447	市区	10kV 铂悦名邸 2#站 T1	10	800	640	640
14448	市区	李东二配变	10	400	320	320
14449	市区	绅泰苑箱变 T1	10	630	504	504
14450	市区	10kV 芙蓉 14#站 T1	10	800	640	640
14451	市区	泾秀 2#箱变 T1	10	630	504	504
14452	市区	市镇	10	400	320	320
14453	市区	达康二配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14454	市区	东前壹配变	10	400	320	320
14455	市区	振新涂装配变	10	400	320	320
14456	市区	10kV 新湖南苑 3#站 T4	10	800	640	640
14457	市区	10kV 瑚畔名筑 2#站 T2	10	800	640	640
14458	市区	里西村配变	10	400	320	320
14459	市区	10kV 景苑 7#站 T3	10	800	640	640
14460	市区	10kV 世锦 9#站 T1	10	800	640	640
14461	市区	10kV 世锦 9#站 T3	10	800	640	640
14462	市区	10kV 世锦 9#站 T4	10	800	640	640
14463	市区	10kV 世锦 9#站 T2	10	800	640	640
14464	市区	光明村	10	400	320	320
14465	市区	10kV 百郦华庭 4#站 T2	10	800	640	640
14466	市区	小余巷二配变	10	400	320	320
14467	市区	铁路浜配变	10	200	160	160
14468	市区	10kV 文辉逸园 3#站 T2	10	800	640	640
14469	市区	10kV 新湖南苑 7#站 T1	10	800	640	640
14470	市区	界泾西配变	10	400	320	320
14471	市区	丰盈起重配变	10	400	320	320
14472	市区	10kV 晶石 2#箱变 T1	10	630	504	504
14473	市区	梅元三配变	10	400	320	320
14474	市区	曹庄中片二配变	10	400	320	320
14475	市区	10kV 文怡苑站 T4	10	800	640	640
14476	市区	桑园配变	10	400	283	283

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14477	市区	迎宾小区三配变	10	400	320	320
14478	市区	迎宾小区七配变	10	400	320	320
14479	市区	10kV 山河福邸 3#站 T1	10	800	640	640
14480	市区	新塘里五配变	10	400	320	320
14481	市区	后庄新村配变	10	400	320	320
14482	市区	菜厂配变	10	400	320	320
14483	市区	芙蓉东四配变	10	400	320	320
14484	市区	10kV 仓实 2#站 T3	10	800	640	640
14485	市区	10kV 百郦华庭 3#站 T4	10	800	640	640
14486	市区	10kV 塘悦雅苑 2#站 T1	10	800	640	640
14487	市区	10kV 丰泰苑 6#站 T3	10	800	640	640
14488	市区	毛条厂三配变	10	400	320	320
14489	市区	10kV 长楼 18#箱变 T1	10	630	504	504
14490	市区	10kV 长楼 17#箱变 T1	10	630	504	504
14491	市区	10kV 翡翠文华 10#站 T3	10	800	640	640
14492	市区	10kV 誉珑铭邸 5#站 T2	10	800	640	640
14493	市区	辛界山二配变	10	400	261	261
14494	市区	10kV 熙东铭筑 5#站 T2	10	800	640	640
14495	市区	10kV 召乎 2#箱变 T1	10	630	371	371
14496	市区	10kV 宛山湖 5#站 T4	10	800	640	640
14497	市区	彭家新村二配变	10	400	320	320
14498	市区	10kV 水府 1#站 T1	10	800	640	640
14499	市区	10kV 水府 1#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14500	市区	10kV 晶石 3#箱变 T1	10	630	464	464
14501	市区	10kV 水榭 4#箱变 T1	10	630	504	504
14502	市区	10kV 芙蓉 15#站 T1	10	800	640	640
14503	市区	10kV 东蕾苑 3#站 T2	10	800	640	640
14504	市区	10kV 东璟 17#站 T3	10	1000	800	800
14505	市区	10kV 东璟 17#站 T1	10	1000	800	800
14506	市区	10kV 东璟 17#站 T2	10	1000	800	800
14507	市区	10kV 东璟 17#站 T4	10	1000	800	800
14508	市区	10kV 东璟 18#站 T1	10	1000	800	800
14509	市区	10kV 东璟 18#站 T2	10	1000	800	800
14510	市区	东亚酒家二配变	10	400	320	320
14511	市区	10kV 东璟 16#站 T3	10	1000	800	800
14512	市区	10kV 东璟 16#站 T1	10	1000	800	800
14513	市区	后庄三配变	10	400	217	217
14514	市区	鲁家朱家配变	10	400	320	320
14515	市区	10kV 春岸雅筑 4#站 T4	10	800	640	640
14516	市区	南园村三配变	10	400	226	226
14517	市区	10kV 悦山名邸 5#站 T3	10	800	640	640
14518	市区	10kV 悦山名邸 5#站 T1	10	800	640	640
14519	市区	小陈巷四配变	10	400	320	320
14520	市区	许巷大队三配变	10	400	320	320
14521	市区	安定电站	10	400	320	320
14522	市区	10kV 红横 1#箱变 T1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14523	市区	10kV 东璟 16#站 T2	10	1000	800	800
14524	市区	10kV 东璟 16#站 T4	10	1000	800	800
14525	市区	10kV 云南 1#站 T4	10	1000	800	800
14526	市区	10kV 蔡家 1#箱变 T1	10	630	504	504
14527	市区	10kV 金牛苑三期 3#站 T1	10	800	640	640
14528	市区	酸菜鱼配变	10	400	320	320
14529	市区	夹龙桥六配变	10	400	320	320
14530	市区	木易二配变	10	200	160	160
14531	市区	福华桥	10	400	320	320
14532	市区	陆巷新村一配变	10	400	320	320
14533	市区	春合苑	10	400	320	320
14534	市区	东璟 15#站 T1	10	1000	800	800
14535	市区	东璟 15#站 T2	10	1000	800	800
14536	市区	10kV 文辉逸园 3#站 T3	10	800	640	640
14537	市区	10kV 翡翠文华 3#站 T1	10	800	640	640
14538	市区	旺更巷五配变	10	400	320	320
14539	市区	大成路隧道二配变	10	200	160	160
14540	市区	10kV 翡翠文华 7#站 T3	10	800	640	640
14541	市区	10kV 熙云雅筑 4#站 T1	10	800	640	640
14542	市区	10kV 云溪人家 2#站 T3	10	800	640	640
14543	市区	10kV 长楼 20#箱变 T1	10	630	504	504
14544	市区	10kV 宛湖东苑 2#站 T2	10	800	640	640
14545	市区	10kV 宛湖东苑 2#站 T3	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14546	市区	10kV 水岸五区 8#站 T4	10	800	640	640
14547	市区	10kV 书院河府 4#T3	10	800	640	640
14548	市区	10kV 东蕾苑 3#站 T1	10	800	640	640
14549	市区	10kV 香花 2#站 T1	10	800	640	640
14550	市区	10kV 香花 2#站 T2	10	800	640	640
14551	市区	二分厂	10	400	320	320
14552	市区	10kV 东蕾苑 5#站 T1	10	800	640	640
14553	市区	10kV 云林北站 T4	10	1250	1000	1000
14554	市区	10kV 山河福邸 2#站 T2	10	800	640	640
14555	市区	朱潭巷三配变	10	400	320	320
14556	市区	新霞光村李家湾配变	10	400	320	320
14557	市区	10kV 锡亨诚园 3#站 T4	10	800	640	640
14558	市区	10kV 创智天地 1#站 T3	10	800	640	640
14559	市区	双桥废品配变	10	400	320	320
14560	市区	10kV 誉珑铭邸 6#站 T4	10	800	640	640
14561	市区	10kV 翡翠文华 8#站 T3	10	800	640	640
14562	市区	10kV 浒村 2#箱变 T1	10	630	504	504
14563	市区	河海水利配变	10	400	320	320
14564	市区	10kV 百郦华庭 4#站 T3	10	800	640	640
14565	市区	西店三配变	10	400	320	320
14566	市区	10kV 源筑 10#站 T3	10	800	640	640
14567	市区	祝北塘配变	10	400	307	307
14568	市区	嘉乙配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14569	市区	菜厂二配变	10	315	252	252
14570	市区	金三角配变	10	200	160	160
14571	市区	10kV 境湖雅庭 4#站 T1	10	800	640	640
14572	市区	弘奕农场配变	10	400	320	320
14573	市区	渔业十八配变	10	400	320	320
14574	市区	10kV 泉电 2#箱变 T1	10	630	504	504
14575	市区	嵩山四配变	10	400	320	320
14576	市区	通万配变	10	400	320	320
14577	市区	安东大队二配变	10	400	320	320
14578	市区	金属加工二配变	10	400	320	320
14579	市区	徐家桥西配变	10	400	320	320
14580	市区	董家里二配变	10	400	258	258
14581	市区	市镇北三配变	10	400	320	320
14582	市区	10kV 宏诚 5#站 T1	10	800	640	640
14583	市区	10kV 重楼 6#箱变 T1	10	630	504	504
14584	市区	周巷西五配变	10	400	320	320
14585	市区	10kV 香逸澜园 4#站 T1	10	800	640	640
14586	市区	10kV 东柏 11#箱变 T1	10	630	504	504
14587	市区	风佳木门配变	10	400	175	175
14588	市区	10kV 丰泰苑 7#站 T1	10	800	640	640
14589	市区	10kV 水岸五区 8#站 T3	10	800	640	640
14590	市区	南新二配变	10	400	320	320
14591	市区	10kV 金港嘉苑 5#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14592	市区	10kV 景苑 6#站 T2	10	800	640	640
14593	市区	市镇三十五配变	10	400	320	320
14594	市区	刘巷九配变	10	400	249	249
14595	市区	10kV 尚书苑 9#站 T4	10	800	640	640
14596	市区	10kV 金牛苑三期 4#站 T2	10	800	640	640
14597	市区	尚书排涝配变	10	400	320	320
14598	市区	山泉金属配变	10	400	320	320
14599	市区	石柱头配变	10	400	320	320
14600	市区	10kV 熙尚锦园 4#站 T2	10	800	640	640
14601	市区	10kV 锡亭诚园 3#站 T3	10	800	640	640
14602	市区	10kV 璟星雅苑 4#站 T2	10	800	640	640
14603	市区	10kV 宛湖东苑 2#站 T1	10	800	640	640
14604	市区	10kV 长楼 25#箱变 T1	10	630	504	504
14605	市区	马舟二配变	10	400	320	320
14606	市区	10kV 孙钱 3#箱变 T1	10	400	320	320
14607	市区	元亨小区二配变	10	400	320	320
14608	市区	10kV 曹庄 3#箱变 T1	10	630	504	504
14609	市区	毛壹配变	10	400	302	302
14610	市区	李家坝三配变	10	400	287	287
14611	市区	10kV 境湖雅庭 5#站 T1	10	800	640	640
14612	市区	10kV 龙西 7#箱变 T1	10	630	504	504
14613	市区	外湾配变	10	200	130	130
14614	市区	市镇西桥配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14615	市区	10kV 百郦华庭 2#站 T1	10	800	640	640
14616	市区	1 号箱变 T1	10	630	504	504
14617	市区	10kV 红光 1#箱变 T1	10	400	320	320
14618	市区	山前小学配变	10	400	320	320
14619	市区	荣威配变	10	400	320	320
14620	市区	10kV 春合苑 7#箱变 T1	10	630	504	504
14621	市区	10kV 中兴隆 3#站 T1	10	800	640	640
14622	市区	埝头二配变	10	400	320	320
14623	市区	10kV 金港嘉苑 5#站 T3	10	800	640	640
14624	市区	10kV 水岸五区 7#站 T1	10	800	640	640
14625	市区	下庄村配变	10	400	259	259
14626	市区	李高配变	10	400	290	290
14627	市区	南头树基	10	400	213	213
14628	市区	下庄东片配变	10	400	320	320
14629	市区	下庄配变	10	400	247	247
14630	市区	杨树配变	10	400	320	320
14631	市区	杨树下村田埂配变	10	400	320	320
14632	市区	汤介巷配变	10	400	320	320
14633	市区	钱巷贰配变	10	400	320	320
14634	市区	市镇北四配变	10	400	320	320
14635	市区	东湖苑配变	10	400	320	320
14636	市区	第二居民点配变	10	400	320	320
14637	市区	刘巷三变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14638	市区	西单三配变	10	80	64	64
14639	市区	陆夹里配变	10	200	160	160
14640	市区	杨家桥六配变	10	200	160	160
14641	市区	五房庄配变	10	400	320	320
14642	市区	陆家里三配变	10	400	299	299
14643	市区	新光配变	10	400	320	320
14644	市区	西阳院配变	10	200	129	129
14645	市区	邵北配变	10	200	160	160
14646	市区	后歧配变	10	200	160	160
14647	市区	老街东配变	10	400	253	253
14648	市区	荷花池配变	10	400	313	313
14649	市区	大陈甲配变	10	400	320	320
14650	市区	大成村配变	10	400	283	283
14651	市区	大成配变	10	400	320	320
14652	市区	东升浦田圩	10	200	79	79
14653	市区	南园新村配变	10	200	160	160
14654	市区	市镇三八配变	10	400	224	224
14655	市区	杨树下村新村配变	10	400	320	320
14656	市区	农科队配变	10	400	320	320
14657	市区	广电 1#箱变 T1	10	630	504	504
14658	市区	南庄配变	10	400	285	285
14659	市区	朱家配变	10	400	320	320
14660	市区	10kV 云林苑 1#站 T1	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14661	市区	10kV 云林苑 2#站 T1	10	1000	800	800
14662	市区	马更上配变	10	400	315	315
14663	市区	市镇九九配变	10	400	320	320
14664	市区	市镇公用三配变	10	400	278	278
14665	市区	市镇七三配变	10	400	217	217
14666	市区	吴巷上三	10	400	307	307
14667	市区	老四房	10	400	304	304
14668	市区	张缪舍思前圩	10	400	304	304
14669	市区	张缪舍东门巷	10	400	311	311
14670	市区	斗东	10	400	302	302
14671	市区	范巷六	10	400	285	285
14672	市区	小桥巷	10	400	320	320
14673	市区	北村头泵配变	10	200	137	137
14674	市区	黄土塘老街配变	10	400	300	300
14675	市区	老街一配变	10	315	252	252
14676	市区	凤凰工艺配变	10	400	320	320
14677	市区	戴点中二配变	10	400	236	236
14678	市区	能光线 1#箱变 T1	10	630	504	504
14679	市区	新泾河配变	10	400	320	320
14680	市区	城南陈介里配变	10	200	160	160
14681	市区	塘头二配变	10	200	151	151
14682	市区	前浜二配变	10	200	160	160
14683	市区	城南村前浜配变	10	400	296	296

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14684	市区	港口配变	10	200	160	160
14685	市区	外浜六配变	10	200	160	160
14686	市区	张缪	10	400	285	285
14687	市区	张缪舍后配变	10	250	200	200
14688	市区	斗东二配变	10	400	280	280
14689	市区	纸箱厂配变	10	400	177	177
14690	市区	西湖塘配变	10	400	320	320
14691	市区	黄西村配变	10	400	320	320
14692	市区	黄西村二变	10	400	312	312
14693	市区	北村头配变	10	200	160	160
14694	市区	白更巷	10	400	320	320
14695	市区	旗杆下配变	10	200	160	160
14696	市区	集四一变	10	400	320	320
14697	市区	大桑园二配变	10	200	160	160
14698	市区	10kV 查镇 9#箱变 T1	10	630	504	504
14699	市区	低坝上配变	10	400	303	303
14700	市区	外浜配变	10	200	121	121
14701	市区	唐西二配变	10	400	320	320
14702	市区	唐西五配变	10	400	320	320
14703	市区	唐西三配变	10	200	142	142
14704	市区	中心小学十配变	10	200	160	160
14705	市区	后西街配变	10	400	320	320
14706	市区	宏亚配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14707	市区	水泥制品厂二配变	10	400	136	136
14708	市区	新荣配变	10	400	305	305
14709	市区	研柴下二配变	10	200	160	160
14710	市区	夏家廊下配变	10	200	143	143
14711	市区	抽水站二配变	10	400	320	320
14712	市区	旗杆下二配变	10	200	160	160
14713	市区	西高巷二配变	10	400	320	320
14714	市区	西高巷配变	10	400	320	320
14715	市区	医院五配变	10	400	320	320
14716	市区	东园新村配变	10	400	320	320
14717	市区	坝里电站配变	10	200	160	160
14718	市区	毛泾浜电站配变	10	400	220	220
14719	市区	10kV 东方名苑站 T1	10	1250	1000	1000
14720	市区	10kV 东方名苑站 T3	10	1250	1000	1000
14721	市区	通讯器材配变	10	400	320	320
14722	市区	徐家配变	10	400	320	320
14723	市区	10kV 塘悦雅苑 5#站 T3	10	800	640	640
14724	市区	陆家巷四配变	10	400	320	320
14725	市区	小余巷配变	10	200	160	160
14726	市区	10kV 书院河府 5#站 T1	10	800	640	640
14727	市区	市镇八一配变	10	400	320	320
14728	市区	小斗里配变	10	400	320	320
14729	市区	荡西三变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14730	市区	华四房配变	10	400	320	320
14731	市区	居民区三配变	10	400	320	320
14732	市区	兴湖东街配变	10	400	320	320
14733	市区	邮局四配变	10	200	160	160
14734	市区	蒋庄配变	10	400	312	312
14735	市区	朝阳水渠配变	10	200	160	160
14736	市区	宁通紧固件厂配变	10	200	160	160
14737	市区	门里配变	10	400	266	266
14738	市区	湖塘桥配变	10	400	320	320
14739	市区	顾巷头配变	10	400	320	320
14740	市区	小园里五配变	10	160	128	128
14741	市区	顾巷头乙配变	10	200	144	144
14742	市区	顾巷三配变	10	400	320	320
14743	市区	洪家庄配变	10	400	320	320
14744	市区	10kV 芙蓉 15#站 T2	10	800	640	640
14745	市区	10kV 观澜府 5#站 T3	10	800	640	640
14746	市区	10kV 夏庄 1#箱变 T1	10	630	504	504
14747	市区	10kV 悦山名邸 6#站 T3	10	800	640	640
14748	市区	东石园二配变	10	400	320	320
14749	市区	晶石二配变	10	400	320	320
14750	市区	洞桥浜二配变	10	400	320	320
14751	市区	正达装潢配变	10	200	160	160
14752	市区	湖塘村委配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14753	市区	钮家湾配变	10	400	320	320
14754	市区	钮湾配变	10	400	320	320
14755	市区	邮电局二二配变	10	200	160	160
14756	市区	钢厂配变	10	400	320	320
14757	市区	齿轮厂配变	10	400	320	320
14758	市区	陈市村河南配变	10	400	317	317
14759	市区	河北配变	10	400	235	235
14760	市区	陈市南配变	10	400	309	309
14761	市区	北窑配变	10	400	311	311
14762	市区	南窑配变	10	200	160	160
14763	市区	陈市村栅头配变	10	200	160	160
14764	市区	陈市配变	10	400	320	320
14765	市区	锦伦丝厂配变	10	400	320	320
14766	市区	高田岸配变	10	200	160	160
14767	市区	陈市村黄泥配变	10	200	160	160
14768	市区	大新小配变	10	400	320	320
14769	市区	春潮中路配变	10	200	160	160
14770	市区	北街排涝泵	10	200	160	160
14771	市区	东璟 14#站 T1	10	1000	800	800
14772	市区	东璟 14#站 T2	10	1000	800	800
14773	市区	洞桥浜配变	10	400	320	320
14774	市区	柏桥配变	10	400	146	146
14775	市区	屠更上配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14776	市区	湖桥配变	10	200	137	137
14777	市区	后仓配变	10	400	320	320
14778	市区	燕水庄二配变	10	400	320	320
14779	市区	河西海配变	10	400	307	307
14780	市区	白迷荡配变	10	200	146	146
14781	市区	荡上村田配变	10	400	269	269
14782	市区	荡上制衣配变	10	400	300	300
14783	市区	荡上村东配变	10	200	160	160
14784	市区	排涝站泵配变	10	200	160	160
14785	市区	西荡二配变	10	400	320	320
14786	市区	荡上南荡配变	10	200	160	160
14787	市区	荡上西坝配变	10	200	160	160
14788	市区	金锡房产	10	400	320	320
14789	市区	香港街二配变	10	400	320	320
14790	市区	浦巷五配变	10	400	320	320
14791	市区	10kV 云溪人家 4#站 T4	10	800	640	640
14792	市区	10kV 长楼 24#箱变 T1	10	630	504	504
14793	市区	10kV 御澜湾 7#站 T2	10	800	640	640
14794	市区	黄土塘农机配变	10	400	320	320
14795	市区	毕家坝三配变	10	400	320	320
14796	市区	鲍圩二配变	10	250	200	200
14797	市区	北鲍圩配变	10	400	291	291
14798	市区	南鲍圩三配变	10	200	121	121

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14799	市区	南鲍圩一配变	10	200	160	160
14800	市区	常锡厂配变	10	200	160	160
14801	市区	鹅场二配变	10	200	160	160
14802	市区	戏场电站配变	10	200	160	160
14803	市区	西塘四配变	10	400	320	320
14804	市区	幸福圩二配变	10	200	160	160
14805	市区	孙大桥配变	10	200	160	160
14806	市区	渔业八配变	10	200	160	160
14807	市区	防腐设备厂配变	10	200	160	160
14808	市区	杨家配变	10	200	150	150
14809	市区	华东饲料配变	10	400	320	320
14810	市区	坝里桥电站配变	10	400	320	320
14811	市区	坝里桥配变	10	400	273	273
14812	市区	坝里桥村配变	10	400	203	203
14813	市区	泾松浜配变	10	400	320	320
14814	市区	祁大寺	10	400	320	320
14815	市区	10kV 文晖铭苑 4#站 T3	10	800	640	640
14816	市区	10kV 创智天地 1#站 T2	10	800	640	640
14817	市区	10kV 港东 1#箱变 T1	10	630	504	504
14818	市区	人才楼五配变	10	400	320	320
14819	市区	周巷十配变	10	200	160	160
14820	市区	邮电局十配变	10	200	160	160
14821	市区	梓旺一配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14822	市区	梓旺二配变	10	400	320	320
14823	市区	嵩山街村配变	10	400	320	320
14824	市区	黄介巷配变	10	400	320	320
14825	市区	梓旺花园站 T2	10	1000	800	800
14826	市区	梓旺花园站 T3	10	1000	800	800
14827	市区	梓旺花园二期 1 号站 T4	10	1250	1000	1000
14828	市区	梓旺花园二期 1 号站 T1	10	1250	1000	1000
14829	市区	小马巷一配变	10	200	160	160
14830	市区	农里二配变	10	200	160	160
14831	市区	田六房二配变	10	400	320	320
14832	市区	王家塘三配变	10	400	320	320
14833	市区	晨钟配变	10	400	320	320
14834	市区	10kV 东蕾苑 2#站 T4	10	800	640	640
14835	市区	10kV 长楼 21#箱变 T1	10	630	504	504
14836	市区	10kV 紫汀 3#箱变 T1	10	630	504	504
14837	市区	10kV 金港嘉苑 4#站 T2	10	800	640	640
14838	市区	10kV 文晖铭苑 3#站 T4	10	800	640	640
14839	市区	阿沙泾配变	10	400	320	320
14840	市区	春雷新村配变	10	400	306	306
14841	市区	春雷南站二配变	10	400	320	320
14842	市区	南站配变	10	400	320	320
14843	市区	黄胶二配变	10	400	320	320
14844	市区	省庄村配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14845	市区	柳更配变	10	400	320	320
14846	市区	亚光村配变	10	400	320	320
14847	市区	塘南二	10	400	320	320
14848	市区	宅前四配变	10	200	160	160
14849	市区	新屯村配变	10	315	252	252
14850	市区	钦家桥配变	10	200	160	160
14851	市区	小河头配变	10	160	128	128
14852	市区	10kV 誉珑铭邸 2#站 T1	10	800	640	640
14853	市区	立介里配变	10	400	320	320
14854	市区	五房桥配变	10	400	320	320
14855	市区	西严巷	10	400	320	320
14856	市区	横河陆家配变	10	400	320	320
14857	市区	孙家里配变	10	200	160	160
14858	市区	庄上四配变	10	315	231	231
14859	市区	杨树张家配变	10	200	24	24
14860	市区	万达电器	10	400	320	320
14861	市区	朝阳村	10	400	320	320
14862	市区	新港配变	10	400	320	320
14863	市区	渔业村六变	10	400	309	309
14864	市区	龚巷南配变	10	400	320	320
14865	市区	市镇七十配变	10	400	320	320
14866	市区	园塘下配变	10	400	320	320
14867	市区	七东配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14868	市区	渔村陈更配变	10	200	160	160
14869	市区	三水配变	10	200	160	160
14870	市区	姚家里配变	10	200	160	160
14871	市区	渔业村七配变	10	400	320	320
14872	市区	李介里配变	10	200	160	160
14873	市区	陈家桥四配变	10	400	320	320
14874	市区	东亚酒家配变	10	400	320	320
14875	市区	新光小区配变	10	400	320	320
14876	市区	西巷二配变	10	200	160	160
14877	市区	东巷四配变	10	400	287	287
14878	市区	中心小学二配变	10	400	298	298
14879	市区	10kV 育德苑 2#站 T4	10	800	640	640
14880	市区	谈村村一配变	10	400	320	320
14881	市区	任港新村配变	10	200	160	160
14882	市区	善家巷配变	10	200	160	160
14883	市区	任巷龙木桥配变	10	200	112	112
14884	市区	尤木桥配变	10	400	282	282
14885	市区	王庄配变	10	200	106	106
14886	市区	庙桥配变	10	400	320	320
14887	市区	庙桥西配变	10	200	107	107
14888	市区	孟家里泵配变	10	400	320	320
14889	市区	戴家塘配变	10	200	146	146
14890	市区	秦家塘配变	10	400	152	152

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14891	市区	市镇六六配变	10	400	320	320
14892	市区	小木桥配变	10	400	320	320
14893	市区	市镇四三配变	10	400	320	320
14894	市区	电力站四配变	10	400	320	320
14895	市区	排涝站五配变	10	200	160	160
14896	市区	邓家塘配变	10	400	288	288
14897	市区	王家塘四配变	10	400	320	320
14898	市区	郭家巷配变	10	400	320	320
14899	市区	肖家坝配变	10	400	320	320
14900	市区	西周巷配变	10	400	320	320
14901	市区	任巷村配变	10	315	252	252
14902	市区	磁材厂二配变	10	400	320	320
14903	市区	任巷东配变	10	400	320	320
14904	市区	夹龙桥五配变	10	400	320	320
14905	市区	周三房二配变	10	400	320	320
14906	市区	九房巷配变	10	400	320	320
14907	市区	袁家塘配变	10	200	78	78
14908	市区	吴家基配变	10	200	160	160
14909	市区	尹家弄配变	10	400	320	320
14910	市区	李公圩配变	10	200	137	137
14911	市区	陶家坝二配变	10	400	315	315
14912	市区	华野二配变	10	200	160	160
14913	市区	鲁家华野配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14914	市区	杨家塘三配变	10	400	320	320
14915	市区	朱家塘二配变	10	200	160	160
14916	市区	王家基配变	10	200	160	160
14917	市区	毛墩配变	10	200	142	142
14918	市区	塘家里配变	10	400	298	298
14919	市区	10kV 文晖铭苑 4#站 T2	10	800	640	640
14920	市区	10kV 文晖铭苑 4#站 T4	10	800	640	640
14921	市区	银湖配变	10	400	320	320
14922	市区	交管所三配变	10	400	320	320
14923	市区	东南巷配变	10	200	105	105
14924	市区	自来水十一配变	10	400	320	320
14925	市区	村联社一配变	10	315	252	252
14926	市区	村联社三配变	10	400	320	320
14927	市区	九房村委配变	10	200	160	160
14928	市区	大成毛纺厂配变	10	400	320	320
14929	市区	李家塘配变	10	400	305	305
14930	市区	鲁家塘岸配变	10	200	160	160
14931	市区	前戴湾配变	10	200	47	47
14932	市区	河头配变	10	200	129	129
14933	市区	王岸圩配变	10	400	320	320
14934	市区	指挥部配变	10	200	160	160
14935	市区	北街一配变	10	400	320	320
14936	市区	北街小区配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14937	市区	北街小区二配变	10	315	236	236
14938	市区	杨树园三配变	10	400	320	320
14939	市区	北街西周巷配变	10	400	320	320
14940	市区	西田配变	10	400	320	320
14941	市区	西单一配变	10	80	64	64
14942	市区	西单二配变	10	80	64	64
14943	市区	养路队二配变	10	400	320	320
14944	市区	杨园配变	10	400	286	286
14945	市区	步行街中配变	10	315	252	252
14946	市区	一区配变	10	400	320	320
14947	市区	兴洪配变	10	400	320	320
14948	市区	市镇东八配变	10	400	320	320
14949	市区	市镇三四配变	10	400	320	320
14950	市区	市镇六配变	10	400	320	320
14951	市区	曹家村配变	10	400	320	320
14952	市区	曹家塘沙配变	10	200	123	123
14953	市区	徐巷菜场三配变	10	400	320	320
14954	市区	山二配变	10	400	320	320
14955	市区	东升高田上配变	10	400	266	266
14956	市区	蔡庄配变	10	400	282	282
14957	市区	下庄西二配变	10	400	320	320
14958	市区	镇西区配变	10	400	320	320
14959	市区	减速机械配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14960	市区	新区配变	10	200	160	160
14961	市区	大隆配变	10	400	320	320
14962	市区	后塘湾配变	10	200	160	160
14963	市区	老石基配变	10	200	160	160
14964	市区	河西巷三配变	10	200	160	160
14965	市区	席介巷配变	10	400	299	299
14966	市区	山塘泾配变	10	400	320	320
14967	市区	陈巷范庄配变	10	200	130	130
14968	市区	油车巷二配变	10	400	320	320
14969	市区	油车电站配变	10	200	160	160
14970	市区	范庄配变	10	200	160	160
14971	市区	塘东巷二配变	10	200	129	129
14972	市区	塘东巷配变	10	200	160	160
14973	市区	陈巷村三配变	10	400	259	259
14974	市区	庙湾里配变	10	200	144	144
14975	市区	东亚电器配变	10	200	160	160
14976	市区	后市配变	10	200	160	160
14977	市区	彭庄配变	10	400	320	320
14978	市区	南陈巷配变	10	200	148	148
14979	市区	邵市二配变	10	200	98	98
14980	市区	陈巷村配变	10	200	160	160
14981	市区	邵市配变	10	200	160	160
14982	市区	赵家塘三配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
14983	市区	赵家塘二配变	10	200	160	160
14984	市区	油车巷配变	10	400	284	284
14985	市区	油车三配变	10	200	122	122
14986	市区	山前二配变	10	400	320	320
14987	市区	山前村配变	10	400	320	320
14988	市区	冯家塘配变	10	200	160	160
14989	市区	邮局六配变	10	400	320	320
14990	市区	希望配变	10	400	320	320
14991	市区	江南包装厂	10	400	320	320
14992	市区	河南庄村斗里	10	200	137	137
14993	市区	村东居民配变	10	400	320	320
14994	市区	后桥配变	10	400	320	320
14995	市区	车头巷配变	10	400	320	320
14996	市区	中巷五配变	10	400	320	320
14997	市区	抽水站五配变	10	400	320	320
14998	市区	后市菜场配变	10	400	320	320
14999	市区	河东庄配变	10	400	101	101
15000	市区	泡沫厂配变	10	200	160	160
15001	市区	丰盈配变	10	200	99	99
15002	市区	戴东配变	10	400	298	298
15003	市区	西居民点配变	10	400	320	320
15004	市区	唐巷八配变	10	200	160	160
15005	市区	烈士墓配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15006	市区	开发区四配变	10	400	320	320
15007	市区	芙蓉九配变	10	400	320	320
15008	市区	创新企业配变	10	200	160	160
15009	市区	邱更上配变	10	400	278	278
15010	市区	后胡村甲配变	10	400	320	320
15011	市区	后胡村乙配变	10	400	320	320
15012	市区	南西街配变	10	400	320	320
15013	市区	多服公司配变	10	400	320	320
15014	市区	北小桥配变	10	400	320	320
15015	市区	南园二配变	10	200	154	154
15016	市区	四房配变	10	200	160	160
15017	市区	盛家桥村黄更上配变	10	200	160	160
15018	市区	黄更上二配变	10	200	160	160
15019	市区	东桥村委配变	10	400	320	320
15020	市区	东桥村吴家坝配变	10	400	320	320
15021	市区	村北陈巷配变	10	400	320	320
15022	市区	俞家湾配变	10	200	160	160
15023	市区	朱巷新宅基配变	10	200	146	146
15024	市区	老西庄配变	10	400	287	287
15025	市区	金桥配变	10	400	320	320
15026	市区	朱巷桥配变	10	400	320	320
15027	市区	谢埭桥村蔡家湾配变	10	200	160	160
15028	市区	轮轱厂配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15029	市区	朱巷西场上配变	10	400	294	294
15030	市区	新农配变	10	200	160	160
15031	市区	东桥村花园浜配变	10	200	134	134
15032	市区	市镇九配变	10	400	320	320
15033	市区	市镇二十二配变	10	315	252	252
15034	市区	市镇十二配变	10	400	247	247
15035	市区	市镇二配变	10	400	320	320
15036	市区	东桥村配变	10	400	320	320
15037	市区	水厂三配变	10	400	320	320
15038	市区	旺介桥二配变	10	200	160	160
15039	市区	私营管理二配变	10	200	160	160
15040	市区	杜庄配变	10	200	160	160
15041	市区	市镇九三配变	10	200	160	160
15042	市区	苏单五配变	10	400	320	320
15043	市区	县苗圃配变	10	400	320	320
15044	市区	嵩山大巷配变	10	400	320	320
15045	市区	大上巷配变	10	400	320	320
15046	市区	许大房配变	10	400	298	298
15047	市区	上水村配变	10	200	160	160
15048	市区	浜沿上村配变	10	200	160	160
15049	市区	孙上配变	10	200	160	160
15050	市区	石利五配变	10	400	320	320
15051	市区	长大河配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15052	市区	曹慕杜庄配变	10	400	320	320
15053	市区	高更上配变	10	200	160	160
15054	市区	朱翔坝配变	10	200	160	160
15055	市区	曹壹配变	10	200	160	160
15056	市区	曹慕塘小学配变	10	400	320	320
15057	市区	蒋巷八配变	10	200	85	85
15058	市区	东三谢更配变	10	200	160	160
15059	市区	周家角配变	10	400	320	320
15060	市区	谢埭排涝配变	10	400	320	320
15061	市区	谢埭塘泵配变	10	200	160	160
15062	市区	东三谢埭配变	10	200	160	160
15063	市区	谢埭大墩配变	10	400	320	320
15064	市区	云庆寺配变	10	400	320	320
15065	市区	梅园里配变	10	400	320	320
15066	市区	锡太路六配变	10	200	160	160
15067	市区	锡太路四配变	10	200	160	160
15068	市区	锡太路五配变	10	200	160	160
15069	市区	锡太路配变	10	200	160	160
15070	市区	江南坊 1 号站 T1	10	630	504	504
15071	市区	江南坊 1 号站 T2	10	630	504	504
15072	市区	江南坊 2 号站 T1	10	630	504	504
15073	市区	江南坊 2 号站 T2	10	630	504	504
15074	市区	10kV 鑫安花园 1#站 T2	10	1250	1000	1000

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15075	市区	10kV 鑫安花园 2#站 T1	10	1250	1000	1000
15076	市区	10kV 云林北站 T3	10	1250	1000	1000
15077	市区	苏巷 2#箱变 T1	10	630	504	504
15078	市区	新港二配变	10	200	160	160
15079	市区	群联企业配变	10	200	160	160
15080	市区	群联二配变	10	400	320	320
15081	市区	群联配变	10	200	160	160
15082	市区	陆家湾三配变	10	400	263	263
15083	市区	村西东配变	10	400	210	210
15084	市区	潘家桥配变	10	200	160	160
15085	市区	北站三配变	10	400	320	320
15086	市区	朱浦湾配变	10	200	160	160
15087	市区	钦家村	10	400	320	320
15088	市区	尤二房配变	10	200	160	160
15089	市区	市镇七六配变	10	400	294	294
15090	市区	河西北配变	10	200	160	160
15091	市区	塑料厂六配变	10	400	320	320
15092	市区	市镇八二配变	10	400	301	301
15093	市区	春阳西配变	10	250	200	200
15094	市区	陈更上五配变	10	200	160	160
15095	市区	靳家里配变	10	200	160	160
15096	市区	锡沙灯 9	10	200	160	160
15097	市区	春江花园 2#站 T1	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15098	市区	10kV 春江花园 2#站 T2	10	1000	800	800
15099	市区	10kV 春江花园 2#站 T3	10	1000	800	800
15100	市区	公路处	10	200	160	160
15101	市区	杜更巷配变	10	200	160	160
15102	市区	陈塘桥配变	10	200	160	160
15103	市区	后前配变	10	400	320	320
15104	市区	五房二配变	10	400	320	320
15105	市区	鑫安花园 4 号站 T1	10	800	640	640
15106	市区	鑫安花园 4 号站 T2	10	800	640	640
15107	市区	鑫安花园 5 号站 T1	10	800	640	640
15108	市区	鑫安花园 5 号站 T2	10	800	640	640
15109	市区	居民区二配变	10	400	320	320
15110	市区	居民区一配变	10	400	320	320
15111	市区	新杨泵站配变	10	400	320	320
15112	市区	大利巷配变	10	400	320	320
15113	市区	锡洲小区四配变	10	80	64	64
15114	市区	污水处理四配变	10	200	160	160
15115	市区	泾新村二	10	400	320	320
15116	市区	锡沙灯十配变	10	200	160	160
15117	市区	锡沙灯一变	10	200	160	160
15118	市区	凌云站 T1	10	630	504	504
15119	市区	凌云站 T2	10	630	504	504
15120	市区	绿羊配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15121	市区	东港泵站	10	200	160	160
15122	市区	锡沙灯八变	10	200	160	160
15123	市区	锡沙灯二十变	10	200	160	160
15124	市区	锡沙灯四配变	10	200	160	160
15125	市区	新桥头配变	10	200	160	160
15126	市区	新屯村三配变	10	400	320	320
15127	市区	锡沙灯二配变	10	200	160	160
15128	市区	锡沙灯五配变	10	200	160	160
15129	市区	雄狮配变	10	400	320	320
15130	市区	甘虞泵站配变	10	200	160	160
15131	市区	曹家里配变	10	200	137	137
15132	市区	朱巷桥二配变	10	400	320	320
15133	市区	10kV 金锡 3#箱变 T1	10	630	504	504
15134	市区	胶阳路一配变	10	200	160	160
15135	市区	柳庄村配变	10	200	160	160
15136	市区	污水处理三配变	10	200	160	160
15137	市区	石桥泵站配变	10	200	160	160
15138	市区	花园村四配变	10	200	160	160
15139	市区	锡沙灯六配变	10	200	160	160
15140	市区	锡沙灯三配变	10	200	160	160
15141	市区	锡沙灯九配变	10	200	160	160
15142	市区	10kV 金牛苑 1#站 T1	10	800	640	640
15143	市区	10kV 金牛苑 1#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15144	市区	市镇二十配变	10	400	320	320
15145	市区	邮电局二配变	10	200	160	160
15146	市区	市镇十配变	10	400	320	320
15147	市区	陈巷二配变	10	400	320	320
15148	市区	医院四配变	10	200	160	160
15149	市区	市镇三二配变	10	200	160	160
15150	市区	粮管所三配变	10	200	160	160
15151	市区	厚桥河北配变	10	200	160	160
15152	市区	吊钩浜配变	10	400	273	273
15153	市区	10kV 竹苑二期站 1 号主变	10	1000	800	800
15154	市区	10kV 梓旺二村 1#站 T1	10	1250	1000	1000
15155	市区	10kV 梓旺二村 1#站 T2	10	1250	1000	1000
15156	市区	10kV 梓旺二村 2#站 T1	10	800	640	640
15157	市区	10kV 梓旺二村 2#站 T2	10	800	640	640
15158	市区	10kV 友谊家园站 T1	10	1250	1000	1000
15159	市区	竹园 1#站 T1	10	1000	800	800
15160	市区	竹园 1#站 T3	10	1000	800	800
15161	市区	塘头上配变	10	200	138	138
15162	市区	花园新村配变	10	200	160	160
15163	市区	10kV 华夏 1#站 T1	10	800	640	640
15164	市区	10kV 华夏 2#站 T1	10	800	640	640
15165	市区	华夏 3 号站 1 号主变	10	800	640	640
15166	市区	豪门 5#箱变 T1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15167	市区	10kV 豪门 1#箱变 T1	10	630	504	504
15168	市区	豪门 4#箱变 T1	10	400	320	320
15169	市区	燕军 2#箱变 T1	10	630	504	504
15170	市区	10kV 厚德 4#箱变 T1	10	630	504	504
15171	市区	10kV 春芯 2#箱变 T1	10	630	452	452
15172	市区	高更补配变	10	400	320	320
15173	市区	储舍乙配变	10	400	320	320
15174	市区	毛条三配变	10	400	320	320
15175	市区	10kV 浒塘 1#箱变 T1	10	630	504	504
15176	市区	10kV 观澜府 6#站 T2	10	800	640	640
15177	市区	10kV 蒲田 2#箱变 T1	10	630	504	504
15178	市区	10kV 长楼 8#箱变 T1	10	630	504	504
15179	市区	杨介宅基配变	10	400	307	307
15180	市区	赵家塘一配变	10	400	320	320
15181	市区	陆介塘配变	10	200	160	160
15182	市区	张家港配变	10	200	142	142
15183	市区	陈家塘三配变	10	200	135	135
15184	市区	周介巷配变	10	200	160	160
15185	市区	王介坝	10	400	254	254
15186	市区	钱家塘三配变	10	400	320	320
15187	市区	李家坝配变	10	400	320	320
15188	市区	焦吉村配变	10	400	320	320
15189	市区	益美绣品配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15190	市区	前西泾	10	400	320	320
15191	市区	冯南甲配变	10	400	320	320
15192	市区	10kV 南窑 1#箱变 T1	10	630	504	504
15193	市区	农行前二配变	10	400	320	320
15194	市区	10kV 香颂 4#站 T1	10	800	640	640
15195	市区	红光二配变	10	400	320	320
15196	市区	大马巷西三配变	10	400	320	320
15197	市区	10kV 爱齐 1#箱变 T1	10	630	504	504
15198	市区	红河新村配变	10	400	320	320
15199	市区	标达配变	10	200	160	160
15200	市区	新旺村委配变	10	400	320	320
15201	市区	浒塘五配变	10	400	320	320
15202	市区	黄石皮桥配变	10	400	320	320
15203	市区	10kV 塘悦雅苑 4#站 T3	10	800	640	640
15204	市区	10kV 熙东铭筑 7#站 T1	10	800	640	640
15205	市区	总表二配变	10	400	320	320
15206	市区	宅基二配变	10	400	320	320
15207	市区	10kV 玖里湾 5#站 T1	10	800	640	640
15208	市区	10kV 振达 1#箱变 T1	10	630	504	504
15209	市区	农服公司八配变	10	400	320	320
15210	市区	10kV 鸿泰 2#箱变 T1	10	630	504	504
15211	市区	人民桥二配变	10	400	306	306
15212	市区	交管所一配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15213	市区	南西街二配变	10	400	320	320
15214	市区	钱家庄七配变	10	200	160	160
15215	市区	10kV 焦化 1#箱变 T1	10	630	504	504
15216	市区	10kV 金锡 5#箱变 T1	10	630	504	504
15217	市区	10kV 尚书苑 9#站 T1	10	800	640	640
15218	市区	10kV 富村 1#箱变 T1	10	400	320	320
15219	市区	10kV 铂悦名邸 3#站 T2	10	800	640	640
15220	市区	10kV 团北 3#箱变 T1	10	800	640	640
15221	市区	渔业七配变	10	400	320	320
15222	市区	里西村二配变	10	400	320	320
15223	市区	10kV 云溪人家 3#站 T1	10	800	640	640
15224	市区	10kV 仓实 2#站 T1	10	800	640	640
15225	市区	唐建村配变	10	400	320	320
15226	市区	南元前巷二配变	10	400	290	290
15227	市区	中更一配变	10	200	160	160
15228	市区	兴湖东街二配变	10	400	320	320
15229	市区	市镇三九配变	10	400	320	320
15230	市区	李巷七配变	10	400	309	309
15231	市区	荡里二配变	10	400	320	320
15232	市区	马泾桥五配变	10	400	320	320
15233	市区	水利站二配变	10	400	320	320
15234	市区	里东二配变	10	400	320	320
15235	市区	裕蓉名邸 3#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15236	市区	九房二配变	10	400	320	320
15237	市区	10kV 新湖南苑 6#站 T1	10	800	640	640
15238	市区	石园	10	400	320	320
15239	市区	朝辉三配变	10	400	320	320
15240	市区	浦巷六配变	10	400	320	320
15241	市区	蓉达新村二配变	10	400	320	320
15242	市区	中学七配变	10	400	320	320
15243	市区	10kV 誉珑铭邸 6#站 T1	10	800	640	640
15244	市区	10kV 熙东铭筑 5#站 T3	10	800	640	640
15245	市区	马舟配变	10	400	320	320
15246	市区	10kV 美溪蓝庭 4#站 T2	10	800	640	640
15247	市区	严家桥村配变	10	400	320	320
15248	市区	10kV 中梁四季 1#站 T1	10	800	640	640
15249	市区	10kV 中梁四季 1#站 T2	10	800	640	640
15250	市区	10kV 紫汀 2#箱变 T1	10	630	504	504
15251	市区	10kV 中梁四季 2#站 T3	10	800	640	640
15252	市区	10kV 中梁四季 2#站 T1	10	800	640	640
15253	市区	10kV 中梁四季 2#站 T2	10	800	640	640
15254	市区	10kV 中梁四季 2#站 T4	10	800	640	640
15255	市区	10kV 大河 1#箱变 T1	10	630	504	504
15256	市区	橡胶厂二配变	10	400	320	320
15257	市区	10kV 美溪蓝庭 2#站 T3	10	800	640	640
15258	市区	10kV 宏诚 5#站 T4	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15259	市区	10kV 兴塘 6#箱变 T1	10	630	504	504
15260	市区	10kV 裕蓉名邸 5#站 T3	10	800	640	640
15261	市区	让西配变	10	200	22	22
15262	市区	让村西配变	10	200	160	160
15263	市区	种田桥配变	10	200	160	160
15264	市区	10kV 景湖美苑 2#站 T1	10	800	640	640
15265	市区	10kV 景湖美苑 2#站 T2	10	800	640	640
15266	市区	全生喷涂配变	10	400	320	320
15267	市区	10kV 赛维拉 3#站 T2	10	800	640	640
15268	市区	10kV 景湖美苑 3#站 T3	10	800	640	640
15269	市区	10kV 景湖美苑 3#站 T1	10	800	640	640
15270	市区	10kV 景湖美苑 3#站 T2	10	800	640	640
15271	市区	10kV 景湖美苑 3#站 T4	10	800	640	640
15272	市区	泾西实业配变	10	400	320	320
15273	市区	10kV 谈村 6#箱变 T1	10	630	504	504
15274	市区	10kV 兰香和园 4#站 T1	10	800	640	640
15275	市区	10kV 熙东铭筑 3#站 T1	10	800	640	640
15276	市区	10kV 旺更 1#箱变 T1	10	630	470	470
15277	市区	10kV 宛湖东苑 2#站 T4	10	800	640	640
15278	市区	10kV 泾北 2#箱变 T1	10	630	504	504
15279	市区	10kV 新湖南苑 3#站 T1	10	800	640	640
15280	市区	10kV 召乎 1#箱变 T1	10	630	504	504
15281	市区	成胡二配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15282	市区	谢蔡配变	10	400	320	320
15283	市区	董家里配变	10	400	320	320
15284	市区	送坟头配变	10	400	320	320
15285	市区	电子元件厂配变	10	400	320	320
15286	市区	小朱上配变	10	400	320	320
15287	市区	天车配变	10	400	320	320
15288	市区	志高二配变	10	400	320	320
15289	市区	倪家塘二配变	10	400	320	320
15290	市区	10kV 万业 9#站 T1	10	800	640	640
15291	市区	10kV 万业 9#站 T2	10	800	640	640
15292	市区	富达塑料厂	10	400	311	311
15293	市区	泽凯纸业配变	10	400	320	320
15294	市区	10kV 芙蓉 13#站 T2	10	800	640	640
15295	市区	10kV 长楼 3#箱变 T1	10	630	504	504
15296	市区	东新七队配变	10	400	320	320
15297	市区	粮站八配变	10	400	320	320
15298	市区	第一居民点配变	10	400	320	320
15299	市区	10kV 重楼 4#箱变 T1	10	630	504	504
15300	市区	10kV 廊下 1#箱变 T1	10	630	504	504
15301	市区	羊小变	10	400	313	313
15302	市区	10kV 南村 1#箱变 T1	10	630	468	468
15303	市区	重楼 3#箱变 T1	10	630	504	504
15304	市区	10kV 广悦怡庭 4#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15305	市区	市镇一百一配变	10	400	320	320
15306	市区	10kV 和居雅苑 4#站 T2	10	800	640	640
15307	市区	10kV 前毛 2#箱变 T1	10	400	320	320
15308	市区	宝林三配变	10	400	320	320
15309	市区	电子机械厂配变	10	400	320	320
15310	市区	许公桥配变	10	400	299	299
15311	市区	中心小学三配变	10	400	105	105
15312	市区	补水站二配变	10	200	160	160
15313	市区	居住区二配变	10	400	136	136
15314	市区	毛巾厂二配变	10	400	320	320
15315	市区	九队二配变	10	400	272	272
15316	市区	10kV 丰泰苑 7#站 T2	10	800	640	640
15317	市区	云林新村二配变	10	400	320	320
15318	市区	北街二配变	10	400	320	320
15319	市区	10kV 泉山 2#箱变 T1	10	630	504	504
15320	市区	10kV 熙尚锦园 2#站 T1	10	800	640	640
15321	市区	10kV 斗山花园 10#箱变 T1	10	630	504	504
15322	市区	云林西	10	400	294	294
15323	市区	10kV 春和景明 2#站 T4	10	800	640	640
15324	市区	10kV 长楼 22#箱变 T1	10	630	504	504
15325	市区	10kV 御澜湾 8#站 T1	10	800	640	640
15326	市区	园塘下二配变	10	400	308	308
15327	市区	关帝殿三配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15328	市区	10kV 芙蓉 14#站 T2	10	800	640	640
15329	市区	凯诚配变	10	400	320	320
15330	市区	10kV 文晖铭苑 5#站 T1	10	800	640	640
15331	市区	10kV 景苑 7#站 T2	10	800	640	640
15332	市区	10kV 翡翠文华 8#站 T1	10	800	640	640
15333	市区	锡沙灯十一配变	10	400	320	320
15334	市区	10kV 厚桥 2#箱变 T1	10	630	504	504
15335	市区	10kV 观澜府 6#站 T1	10	800	640	640
15336	市区	惠巷星光配变	10	400	320	320
15337	市区	10kV 廊羊 2#箱变 T1	10	630	385	385
15338	市区	10kV 翡翠文华 6#站 T3	10	800	640	640
15339	市区	10kV 春光苑三期 6#站 T2	10	800	640	640
15340	市区	10kV 文怡苑站 T1	10	800	640	640
15341	市区	10kV 境湖雅庭 2#站 T4	10	800	640	640
15342	市区	曲尺巷二配变	10	400	320	320
15343	市区	人民路北三配变	10	400	320	320
15344	市区	金家里四配变	10	400	320	320
15345	市区	10kV 玖里湾 6#站 T3	10	800	640	640
15346	市区	三羊四配变	10	400	320	320
15347	市区	10kV 长楼 19#箱变 T1	10	630	504	504
15348	市区	佳乐二配变	10	400	320	320
15349	市区	10kV 鸿泰 1#箱变 T1	10	400	320	320
15350	市区	西巷 1#	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15351	市区	10kV 瑚畔名筑 2#站 T1	10	800	640	640
15352	市区	制衣厂三配变	10	200	160	160
15353	市区	10kV 亿帆 3#箱变 T1	10	630	504	504
15354	市区	兴湖东街三配变	10	400	320	320
15355	市区	10kV 邵巷 1#箱变 T1	10	630	504	504
15356	市区	邵巷西配变	10	400	320	320
15357	市区	10kV 东廊 1#箱变 T1	10	630	504	504
15358	市区	蓉北大街四配变	10	400	320	320
15359	市区	公正配变	10	400	320	320
15360	市区	下山巷二配变	10	400	320	320
15361	市区	环卫管理配变	10	400	320	320
15362	市区	10kV 友谊家园站 T2	10	1250	1000	1000
15363	市区	庄后一配变	10	400	320	320
15364	市区	金鹰彩印配变	10	400	320	320
15365	市区	10kV 春合 2#站 T4	10	1250	1000	1000
15366	市区	10kV 山河 2#箱变 T1	10	630	504	504
15367	市区	里桥大队二配变	10	400	243	243
15368	市区	华夏五配变	10	400	320	320
15369	市区	精密配变	10	400	204	204
15370	市区	林业新村配变	10	400	320	320
15371	市区	10kV 杨亭 12#箱变 T1	10	630	504	504
15372	市区	10kV 竹园 1#站 T2	10	1000	800	800
15373	市区	夹板四配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15374	市区	10kV 兰香和园 2#站 T4	10	800	640	640
15375	市区	10kV 熙东铭筑 6#站 T4	10	800	640	640
15376	市区	浒家坝二配变	10	400	320	320
15377	市区	佳乐配变	10	400	320	320
15378	市区	塘西西二配变	10	400	320	320
15379	市区	张巷十九配变	10	400	320	320
15380	市区	10kV 水岸五区 2#站 T1	10	800	640	640
15381	市区	平氏机械配变	10	400	320	320
15382	市区	窦北二配变	10	400	320	320
15383	市区	苏舍四配变	10	400	320	320
15384	市区	10kV 宏诚 6#站 T2	10	800	640	640
15385	市区	10kV 新湖南苑 2#站 T2	10	800	640	640
15386	市区	第三居民点配变	10	400	320	320
15387	市区	南村里二变	10	400	320	320
15388	市区	春鑫二配变	10	400	320	320
15389	市区	王南村二配变	10	400	320	320
15390	市区	拉管厂配变	10	400	320	320
15391	市区	柏庄南一配变	10	400	320	320
15392	市区	10kV 香颂 4#站 T2	10	800	640	640
15393	市区	10kV 庄桥 8#箱变 T1	10	630	504	504
15394	市区	东环南瑞配变	10	400	320	320
15395	市区	刘家庄二配变	10	400	320	320
15396	市区	斗山配变	10	200	143	143

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15397	市区	潭塘桥二配变	10	400	320	320
15398	市区	蔬菜场三变	10	200	160	160
15399	市区	西荷村配变	10	400	320	320
15400	市区	毛岸村配变	10	400	320	320
15401	市区	前毛岸南配变	10	200	160	160
15402	市区	徐家桥配变	10	400	320	320
15403	市区	三坝电站配变	10	400	320	320
15404	市区	万安新村二配变	10	200	160	160
15405	市区	新蒋配变	10	400	320	320
15406	市区	三坝村配变	10	400	320	320
15407	市区	三坝村壹配变	10	400	320	320
15408	市区	万安	10	200	160	160
15409	市区	陆巷十配变	10	200	160	160
15410	市区	金星针织内衣配变	10	400	320	320
15411	市区	张巷十六	10	400	320	320
15412	市区	苗圃场二配变	10	400	320	320
15413	市区	吕满房配变	10	400	320	320
15414	市区	芙蓉开发区	10	400	320	320
15415	市区	徐家桥二配变	10	200	64	64
15416	市区	张家里配变	10	200	160	160
15417	市区	马古桥一变	10	315	252	252
15418	市区	唐周电信	10	400	320	320
15419	市区	冯南二配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15420	市区	唐巷二配变	10	400	303	303
15421	市区	群合配变	10	400	320	320
15422	市区	大坝上配变	10	200	160	160
15423	市区	万塘浜配变	10	400	285	285
15424	市区	后方巷配变	10	200	147	147
15425	市区	基建配变	10	400	320	320
15426	市区	席巷村坝配变	10	400	320	320
15427	市区	斗山花苑配变	10	400	320	320
15428	市区	席巷一配变	10	400	320	320
15429	市区	浒家坝配变	10	400	320	320
15430	市区	南巷八配变	10	400	283	283
15431	市区	南庄桥配变	10	400	320	320
15432	市区	许塘村镇南配变	10	400	320	320
15433	市区	建筑公司一配变	10	400	320	320
15434	市区	蓉吴配变	10	400	320	320
15435	市区	周西二配变	10	400	320	320
15436	市区	劳动所配变	10	400	320	320
15437	市区	福达二配变	10	400	320	320
15438	市区	金太阳二配变	10	400	320	320
15439	市区	新红桥配变	10	400	320	320
15440	市区	旺更上配变	10	200	120	120
15441	市区	低坝上二配变	10	200	84	84
15442	市区	菜场北三配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15443	市区	浒塘村小吴巷	10	400	320	320
15444	市区	东巷三	10	200	160	160
15445	市区	严家桥村二配变	10	400	305	305
15446	市区	严家桥三配变	10	400	320	320
15447	市区	严家桥四配变	10	400	320	320
15448	市区	杨树下三配变	10	200	129	129
15449	市区	五大房配变	10	200	160	160
15450	市区	张西三配变	10	400	303	303
15451	市区	东升二配变	10	400	320	320
15452	市区	荡小校办厂配变	10	400	320	320
15453	市区	渔业六配变	10	400	320	320
15454	市区	渔业十二配变	10	400	320	320
15455	市区	10kV 新湖苑 3#站 T1	10	800	640	640
15456	市区	10kV 新湖苑 3#站 T2	10	800	640	640
15457	市区	10kV 新湖苑 4#站 T1	10	800	640	640
15458	市区	10kV 新湖苑 4#站 T2	10	800	640	640
15459	市区	10kV 新湖苑 5#站 T1	10	800	640	640
15460	市区	10kV 新湖苑 5#站 T2	10	800	640	640
15461	市区	10kV 新湖苑 6#站 T1	10	800	640	640
15462	市区	10kV 新湖苑 6#站 T2	10	800	640	640
15463	市区	10kV 隽府 6#站 T1	10	1000	800	800
15464	市区	10kV 隽府 6#站 T2	10	1000	800	800
15465	市区	10kV 隽府 7#站 T1	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15466	市区	10kV 隽府 7#站 T2	10	1000	800	800
15467	市区	嘉城 2#站 T1	10	1000	800	800
15468	市区	嘉城 2#站 T2	10	1000	800	800
15469	市区	风机三配变	10	400	320	320
15470	市区	风机二配变	10	400	320	320
15471	市区	风机一配变	10	400	320	320
15472	市区	人民路南配变	10	200	160	160
15473	市区	谈村 2#箱变 T1	10	400	320	320
15474	市区	10kV 山韵 9#站 T1	10	1000	800	800
15475	市区	10kV 山韵 9#站 T2	10	1000	800	800
15476	市区	10kV 山韵 10#站 T1	10	1000	800	800
15477	市区	10kV 山韵 10#站 T2	10	1000	800	800
15478	市区	10kV 水岸 8#站 T1	10	1000	800	800
15479	市区	10kV 水岸 8#站 T2	10	1000	800	800
15480	市区	10kV 水岸 9#站 T1	10	800	640	640
15481	市区	10kV 水岸 9#站 T2	10	800	640	640
15482	市区	宏洋	10	400	320	320
15483	市区	西沿泾配变	10	200	149	149
15484	市区	国奥二配变	10	400	320	320
15485	市区	10kV 宜东苑 2#站 T1	10	800	640	640
15486	市区	10kV 宜东苑 2#站 T2	10	800	640	640
15487	市区	10kV 宜东苑 2#站 T3	10	800	640	640
15488	市区	10kV 宜东苑 2#站 T4	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15489	市区	10kV 山韵 4#站 T1	10	1000	800	800
15490	市区	10kV 山韵 4#站 T2	10	1000	800	800
15491	市区	10kV 山韵 4#站 T3	10	1000	800	800
15492	市区	10kV 山韵 5#站 T1	10	1000	800	800
15493	市区	10kV 山韵 5#站 T2	10	1000	800	800
15494	市区	10kV 山韵 5#站 T3	10	1000	800	800
15495	市区	双庙六配变	10	400	320	320
15496	市区	居民新村二配变	10	315	252	252
15497	市区	西海巷配变	10	200	160	160
15498	市区	新造桥配变	10	200	160	160
15499	市区	史家圩配变	10	200	160	160
15500	市区	章树巷配变	10	200	160	160
15501	市区	南施村	10	200	160	160
15502	市区	浒周变配变	10	200	160	160
15503	市区	20kV 云林苑 8#站 T1	20	1000	800	800
15504	市区	20kV 云林苑 8#站 T2	20	1000	800	800
15505	市区	10kV 鸿景 1#站 T1	10	800	640	640
15506	市区	姚更巷三配变	10	200	160	160
15507	市区	10kV 孟家苑 1#站 T1	10	800	640	640
15508	市区	10kV 孟家苑 1#站 T2	10	800	640	640
15509	市区	10kV 孟家苑 1#站 T3	10	800	640	640
15510	市区	10kV 鸿景 1#站 T2	10	800	640	640
15511	市区	10kV 鸿景 2#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15512	市区	10kV 鸿景 2#站 T2	10	800	640	640
15513	市区	10kV 芙蓉 2#站 T2	10	800	640	640
15514	市区	10kV 芙蓉 2#站 T1	10	800	640	640
15515	市区	10kV 芙蓉 3#站 T2	10	800	640	640
15516	市区	10kV 芙蓉 3#站 T1	10	800	640	640
15517	市区	10kV 芙蓉 4#站 T1	10	800	640	640
15518	市区	10kV 芙蓉 5#站 T1	10	1000	800	800
15519	市区	10kV 水岸 4#站 T2	10	800	640	640
15520	市区	10kV 水岸 4#站 T1	10	800	640	640
15521	市区	10kV 水岸 5#站 T1	10	1000	800	800
15522	市区	10kV 水岸 5#站 T2	10	1000	800	800
15523	市区	10kV 水岸 7#站 T1	10	1000	800	800
15524	市区	10kV 水岸 7#站 T2	10	1000	800	800
15525	市区	10kV 水岸 6#站 T1	10	1000	800	800
15526	市区	10kV 水岸 6#站 T2	10	1000	800	800
15527	市区	10kV 孟家苑 1#站 T4	10	800	640	640
15528	市区	唐家庄三配变	10	400	320	320
15529	市区	雷北	10	200	138	138
15530	市区	旺家塘配变	10	200	160	160
15531	市区	后头巷二	10	200	160	160
15532	市区	旺更巷四	10	200	160	160
15533	市区	大河配变	10	200	160	160
15534	市区	村委二配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15535	市区	西中村二	10	200	160	160
15536	市区	10kV 嵩山 1#箱变 T1	10	630	504	504
15537	市区	10kV 嵩山 3#箱变 T1	10	630	504	504
15538	市区	10kV 嵩山 4#箱变 T1	10	630	504	504
15539	市区	10kV 蔡湾 1#箱变 T1	10	630	504	504
15540	市区	10kV 蔡湾 2#箱变 T1	10	630	504	504
15541	市区	10kV 蔡湾 4#箱变 T1	10	630	490	490
15542	市区	农服家舍配变	10	200	160	160
15543	市区	上沙配变	10	400	276	276
15544	市区	尤村西配变	10	400	320	320
15545	市区	里国配变	10	400	320	320
15546	市区	寿同庄配变	10	200	160	160
15547	市区	10kV 山韵 2#站 T1	10	1000	800	800
15548	市区	10kV 山韵 2#站 T2	10	1000	800	800
15549	市区	10kV 山韵 3#站 T1	10	1000	800	800
15550	市区	10kV 山韵 3#站 T2	10	1000	800	800
15551	市区	北圣塘配变	10	200	160	160
15552	市区	敬老院四配变	10	400	290	290
15553	市区	10kV 山韵 6#站 T1	10	800	640	640
15554	市区	10kV 山韵 6#站 T2	10	800	640	640
15555	市区	10kV 山韵 7#站 T1	10	800	640	640
15556	市区	10kV 山韵 7#站 T2	10	800	640	640
15557	市区	10kV 山韵 8#站 T1	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15558	市区	10kV 山韵 8#站 T2	10	1000	800	800
15559	市区	万安桥二	10	400	320	320
15560	市区	双桥村电站配变	10	400	320	320
15561	市区	徐家桥南配变	10	400	320	320
15562	市区	志高三配变	10	400	320	320
15563	市区	10kV 宏诚 9#站 T3	10	800	640	640
15564	市区	10kV 新湖南苑 7#站 T2	10	800	640	640
15565	市区	丽南四变	10	400	320	320
15566	市区	10kV 文晖铭苑 4#站 T1	10	800	640	640
15567	市区	10kV 锡亭诚园 1#站 T4	10	800	640	640
15568	市区	尹家弄三配变	10	200	160	160
15569	市区	安定二配变	10	400	320	320
15570	市区	10kV 大河 2#箱变 T1	10	630	504	504
15571	市区	10kV 东亚 1#箱变 T1	10	630	504	504
15572	市区	大通二配变	10	400	320	320
15573	市区	锡山安装配变	10	400	320	320
15574	市区	陈家桥三配变	10	400	320	320
15575	市区	10kV 东港 4#站 T3	10	630	504	504
15576	市区	河东七配变	10	400	290	290
15577	市区	10kV 香逸澜园 2#站 T2	10	800	640	640
15578	市区	10kV 袁村 1#箱变 T1	10	200	160	160
15579	市区	10kV 兰香和园 3#站 T4	10	800	640	640
15580	市区	前林二变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15581	市区	田埂上配变	10	400	280	280
15582	市区	10kV 翡翠文华 7#站 T1	10	800	640	640
15583	市区	敬老院十配变	10	200	160	160
15584	市区	五房泾配变	10	400	320	320
15585	市区	灰扒泾二配变	10	400	320	320
15586	市区	10kV 和居雅苑 3#站 T1	10	800	640	640
15587	市区	七房巷五配变	10	400	320	320
15588	市区	周巷九配变	10	400	320	320
15589	市区	雅居站 T4	10	1250	1000	1000
15590	市区	10kV 青虹 2#箱变 T1	10	630	504	504
15591	市区	10kV 亭隆文化广场 2#站 T2	10	800	640	640
15592	市区	10kV 袁村 2#箱变 T1	10	200	160	160
15593	市区	10kV 丰泰苑 7#站 T3	10	800	640	640
15594	市区	10kV 金牛苑三期 3#站 T2	10	800	640	640
15595	市区	西邵巷配变	10	400	278	278
15596	市区	砾石下配变	10	200	160	160
15597	市区	10kV 明辉 2#箱变 T1	10	630	284	284
15598	市区	10kV 星邻里 2#站 T3	10	800	640	640
15599	市区	10kV 安怡 4#站 T1	10	800	640	640
15600	市区	小吴巷十五配变	10	200	160	160
15601	市区	10kV 蜜园 2#站 T1	10	800	640	640
15602	市区	10kV 蜜园 2#站 T2	10	800	640	640
15603	市区	周家塘三配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15604	市区	农贸市场四配变	10	400	266	266
15605	市区	庄桥 2#箱变 T1	10	400	320	320
15606	市区	10kV 蜜园 5#站 T1	10	800	640	640
15607	市区	10kV 蜜园 5#站 T3	10	800	640	640
15608	市区	10kV 蜜园 5#站 T4	10	800	640	640
15609	市区	10kV 蜜园 5#站 T2	10	800	640	640
15610	市区	市镇一零九配变	10	400	320	320
15611	市区	华容电器配变	10	400	320	320
15612	市区	过介桥二配变	10	400	320	320
15613	市区	10kV 新街口 2#站 T1	10	800	640	640
15614	市区	10kV 新街口 2#站 T3	10	800	640	640
15615	市区	山峰村周巷配变	10	200	160	160
15616	市区	顾家湾	10	200	160	160
15617	市区	10kV 泾北 1#箱变 T1	10	630	504	504
15618	市区	10kV 亿帆 2#箱变 T1	10	630	504	504
15619	市区	10kV 万业 10#站 T3	10	800	640	640
15620	市区	泾南三配变	10	400	320	320
15621	市区	10kV 羊尖 6#站 T3	10	800	640	640
15622	市区	居民区五配变	10	400	277	277
15623	市区	曹更配变	10	400	320	320
15624	市区	10kV 泉电 1#箱变 T1	10	630	504	504
15625	市区	10kV 竹园 1#站 T4	10	1000	800	800
15626	市区	蓉北大街三配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15627	市区	汤介里二变	10	200	160	160
15628	市区	10kV 商贸 2#箱变 T1	10	630	504	504
15629	市区	10kV 新街口 2#站 T4	10	800	640	640
15630	市区	10kV 新街口 2#站 T2	10	800	640	640
15631	市区	南庄桥二配变	10	400	320	320
15632	市区	荣达配变	10	400	320	320
15633	市区	10kV 境湖雅庭 2#站 T3	10	800	640	640
15634	市区	10kV 张泾 1#箱变 T1	10	630	504	504
15635	市区	10kV 育德苑 2#站 T2	10	800	640	640
15636	市区	10kV 蜜园 3#站 T1	10	800	640	640
15637	市区	10kV 蜜园 3#站 T3	10	800	640	640
15638	市区	10kV 蜜园 3#站 T4	10	800	640	640
15639	市区	10kV 蜜园 3#站 T2	10	800	640	640
15640	市区	10kV 蜜园 4#站 T1	10	800	640	640
15641	市区	10kV 蜜园 4#站 T3	10	800	640	640
15642	市区	10kV 蜜园 4#站 T4	10	800	640	640
15643	市区	10kV 蜜园 4#站 T2	10	800	640	640
15644	市区	10kV 新湖南苑 4#站 T4	10	800	640	640
15645	市区	10kV 玖里映月 3#站 T3	10	800	640	640
15646	市区	10kV 安怡 4#站 T2	10	800	640	640
15647	市区	10kV 安怡 5#站 T1	10	800	640	640
15648	市区	10kV 安怡 5#站 T3	10	800	640	640
15649	市区	10kV 安怡 5#站 T4	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15650	市区	10kV 安怡 5#站 T2	10	800	640	640
15651	市区	10kV 鸿雅 5#站 T1	10	800	640	640
15652	市区	10kV 鸿雅 5#站 T2	10	800	640	640
15653	市区	10kV 玖里湾 7#站 T3	10	800	640	640
15654	市区	10kV 兰香和园 4#站 T2	10	800	640	640
15655	市区	10kV 春合苑 4#箱变 T1	10	630	504	504
15656	市区	10kV 春合苑 5#箱变 T1	10	630	504	504
15657	市区	10kV 春合苑 6#箱变 T1	10	630	504	504
15658	市区	10kV 百郦华庭 4#站 T4	10	800	640	640
15659	市区	湖桥三配变	10	200	160	160
15660	市区	10kV 文晖铭苑 5#站 T3	10	800	640	640
15661	市区	10kV 真荡 1#箱变 T1	10	400	320	320
15662	市区	新高树下二变	10	400	320	320
15663	市区	10kV 明蕴 1#箱变 T1	10	630	504	504
15664	市区	10kV 新街口 3#站 T1	10	800	640	640
15665	市区	10kV 新街口 3#站 T2	10	800	640	640
15666	市区	谢家塘三配变	10	400	320	320
15667	市区	李家庄配变	10	400	320	320
15668	市区	分水墩	10	400	320	320
15669	市区	10kV 尚书苑 11#站 T2	10	800	640	640
15670	市区	10kV 山河 1#箱变 T1	10	630	504	504
15671	市区	10kV 春合苑 3#箱变 T1	10	630	504	504
15672	市区	10kV 鸿雅 4#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15673	市区	10kV 鸿雅 4#站 T2	10	800	640	640
15674	市区	10kV 香逸澜园 2#站 T1	10	800	640	640
15675	市区	东南村孙巷配变	10	400	320	320
15676	市区	10kV 春合苑 2#箱变 T1	10	800	640	640
15677	市区	里泾四配变	10	400	307	307
15678	市区	10kV 宛湖东苑 1#站 T1	10	800	640	640
15679	市区	10kV 悦山名邸 4#站 T1	10	800	640	640
15680	市区	10kV 育才苑 2#站 T1	10	800	640	640
15681	市区	10kV 育才苑 2#站 T2	10	800	627	627
15682	市区	石村南片二配变	10	400	320	320
15683	市区	梅园里三配变	10	200	160	160
15684	市区	10kV 育才苑 3#站 T1	10	800	640	640
15685	市区	10kV 育才苑 3#站 T3	10	800	640	640
15686	市区	10kV 育才苑 3#站 T4	10	800	640	640
15687	市区	10kV 育才苑 3#站 T2	10	800	640	640
15688	市区	10kV 云溪人家 2#站 T2	10	800	640	640
15689	市区	10kV 境湖雅庭 3#站 T1	10	800	640	640
15690	市区	王夹里一配变	10	400	320	320
15691	市区	戴店配变	10	400	320	320
15692	市区	市镇五二配变	10	400	320	320
15693	市区	邓更巷二配变	10	400	320	320
15694	市区	10kV 广悦怡庭 2#站 T2	10	800	640	640
15695	市区	尤岸一变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15696	市区	高田四配变	10	400	320	320
15697	市区	太芙胡更二配变	10	400	320	320
15698	市区	五号房二配变	10	400	320	320
15699	市区	市镇一零三配变	10	200	160	160
15700	市区	嵩山大巷二配变	10	400	320	320
15701	市区	花园里四配变	10	200	160	160
15702	市区	10kV 水岸五区 8#站 T2	10	800	640	640
15703	市区	10kV 文辉逸园 2#站 T1	10	800	640	640
15704	市区	10kV 浒周 1#箱变 T1	10	630	504	504
15705	市区	10kV 长楼 1#箱变 T1	10	630	504	504
15706	市区	山石机械配变	10	400	320	320
15707	市区	窑厂四配变	10	400	320	320
15708	市区	东洲配变	10	200	160	160
15709	市区	10kV 誉珑铭邸 5#站 T1	10	800	640	640
15710	市区	刘介宅基配变	10	400	320	320
15711	市区	10kV 金港嘉苑 4#站 T3	10	800	640	640
15712	市区	毛家桥三配变	10	400	310	310
15713	市区	柳村委配变	10	400	320	320
15714	市区	柳庄窑厂配变	10	400	320	320
15715	市区	朱家巷二配变	10	200	148	148
15716	市区	诸更上二配变	10	200	142	142
15717	市区	何更巷二配变	10	200	86	86
15718	市区	何更上配变	10	400	222	222

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15719	市区	柳庄电站配变	10	400	320	320
15720	市区	柳家桥配变	10	200	160	160
15721	市区	蔡计巷配变	10	200	130	130
15722	市区	潘市包装厂配变	10	400	320	320
15723	市区	高田岸二配变	10	200	160	160
15724	市区	高岸头乙配变	10	400	284	284
15725	市区	潘市二配变	10	400	265	265
15726	市区	潘市电站配变	10	200	160	160
15727	市区	园村东配变	10	200	160	160
15728	市区	曹庄配变	10	200	160	160
15729	市区	徐巷八配变	10	200	160	160
15730	市区	东荒田配变	10	200	160	160
15731	市区	运河东配变	10	200	160	160
15732	市区	王更巷	10	200	160	160
15733	市区	电管站配变	10	400	320	320
15734	市区	后堰头东配变	10	400	320	320
15735	市区	工业公司二配变	10	200	160	160
15736	市区	除尘设备厂配变	10	400	167	167
15737	市区	南元前巷配变	10	200	131	131
15738	市区	南园村二配变	10	400	159	159
15739	市区	孟家桥配变	10	200	0	0
15740	市区	张家配变	10	250	200	200
15741	市区	土山湾配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15742	市区	陆更巷配变	10	200	160	160
15743	市区	新宅基配变	10	400	221	221
15744	市区	北瞿配变	10	200	160	160
15745	市区	杨家桥七配变	10	200	160	160
15746	市区	双庙四配变	10	400	320	320
15747	市区	陈更巷配变	10	400	320	320
15748	市区	湫家廊下配变	10	400	249	249
15749	市区	杨木桥五配变	10	400	320	320
15750	市区	东杨木桥配变	10	400	320	320
15751	市区	长松降配变	10	200	160	160
15752	市区	长松峰配变	10	200	160	160
15753	市区	包家塘配变	10	200	109	109
15754	市区	汤更巷配变	10	200	123	123
15755	市区	黄一队配变	10	200	133	133
15756	市区	中巷六配变	10	200	160	160
15757	市区	蔡家塘配变	10	400	320	320
15758	市区	马后配变	10	200	160	160
15759	市区	新诸巷	10	400	237	237
15760	市区	10kV 胜利 5#箱变 T1	10	630	403	403
15761	市区	李巷十五配变	10	400	292	292
15762	市区	前塘桥	10	400	282	282
15763	市区	白荡头配变	10	400	225	225
15764	市区	10kV 富村 2#箱变 T1	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15765	市区	蓝精灵配变	10	400	320	320
15766	市区	10kV 香江 9#站 T1	10	800	640	640
15767	市区	10kV 宛溪雅居 2#站 T4	10	800	640	640
15768	市区	里桥大队三配变	10	400	320	320
15769	市区	10kV 福源华亭 3#站 T1	10	800	640	640
15770	市区	10kV 观澜府 3#站 T4	10	800	640	640
15771	市区	尤巷七配变	10	400	320	320
15772	市区	10kV 蓝光 5#站 T2	10	800	640	640
15773	市区	王更巷东二配变	10	400	320	320
15774	市区	明媛电子配变	10	400	237	237
15775	市区	10kV 景湖美苑 5#站 T2	10	800	640	640
15776	市区	10kV 玖里映月 3#站 T4	10	800	640	640
15777	市区	杜家配变	10	400	68	68
15778	市区	10kV 蓝光 5#站 T3	10	800	640	640
15779	市区	10kV 山河雅园 3#站 T3	10	800	640	640
15780	市区	10kV 杨家桥 2#箱变 T1	10	630	504	504
15781	市区	万坝五配变	10	400	320	320
15782	市区	10kV 天郡 10#站 T3	10	800	640	640
15783	市区	10kV 观澜府 4#站 T1	10	800	640	640
15784	市区	10kV 山河雅园 5#站 T3	10	800	640	640
15785	市区	10kV 观澜府 2#站 T4	10	800	640	640
15786	市区	10kV 红豆 6#站 T1	10	800	640	640
15787	市区	10kV 花溪樾 5#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15788	市区	10kV 书院河府 3#站 T1	10	800	640	640
15789	市区	10kV 春江花园 20#站 T2	10	800	640	640
15790	市区	10kV 天郡 11#站 T3	10	800	640	640
15791	市区	10kV 东柏 5#箱变 T1	10	630	504	504
15792	市区	东前队二配变	10	400	320	320
15793	市区	芙蓉八配变	10	400	320	320
15794	市区	湖光印刷二配变	10	400	320	320
15795	市区	10kV 红豆 6#站 T2	10	800	640	640
15796	市区	金朋配变	10	400	320	320
15797	市区	10kV 召乎 3#箱变 T1	10	630	504	504
15798	市区	10kV 蓝光 5#站 T4	10	800	640	640
15799	市区	10kV 山河雅园 4#站 T1	10	800	640	640
15800	市区	10kV 书院河府 3#站 T4	10	800	640	640
15801	市区	慧欣纤维配变	10	400	320	320
15802	市区	10kV 百和花园 2#站 T4	10	800	640	640
15803	市区	10kV 宛溪雅居 3#站 T3	10	800	640	640
15804	市区	10kV 春江花园 20#站 T1	10	800	640	640
15805	市区	10kV 玖里湾 4#站 T2	10	800	640	640
15806	市区	河家塘二配变	10	400	320	320
15807	市区	10kV 香江 7#站 T4	10	800	640	640
15808	市区	10kV 大马巷 1#箱变 T1	10	630	504	504
15809	市区	东街九配变	10	400	298	298
15810	市区	10kV 花溪樾 2#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15811	市区	汪佃三配变	10	400	320	320
15812	市区	张巷十五变	10	400	286	286
15813	市区	10kV 春江花园 19#站 T2	10	800	640	640
15814	市区	10kV 万业 7#站 T4	10	800	640	640
15815	市区	10kV 书院河府 3#站 T3	10	800	640	640
15816	市区	10kV 书院河府 2#站 T1	10	800	640	640
15817	市区	10kV 宛溪雅居 2#站 T2	10	800	640	640
15818	市区	10kV 山河雅园 2#站 T3	10	800	640	640
15819	市区	南巷七配变	10	400	310	310
15820	市区	10kV 雍锦园 2#站 T1	10	800	640	640
15821	市区	10kV 蓝光 6#站 T2	10	800	640	640
15822	市区	10kV 雍锦园 3#站 T2	10	800	640	640
15823	市区	10kV 土西 3#箱变 T1	10	630	504	504
15824	市区	10kV 花溪樾 4#站 T2	10	800	640	640
15825	市区	10kV 天郡 11#站 T1	10	800	640	640
15826	市区	10kV 东柏 2#箱变 T1	10	630	504	504
15827	市区	四房庄配变	10	400	320	320
15828	市区	10kV 景湖美苑 5#站 T1	10	800	640	640
15829	市区	赵家塘六配变	10	400	320	320
15830	市区	竹苑箱变 T1	10	630	504	504
15831	市区	北阁三配变	10	400	277	277
15832	市区	10kV 宛溪雅居 2#站 T1	10	800	640	640
15833	市区	王家小桥二配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15834	市区	10kV 宛溪雅居 3#站 T2	10	800	640	640
15835	市区	10kV 百和花园 2#站 T2	10	800	640	640
15836	市区	劳车配变	10	400	320	320
15837	市区	10kV 蓝光 3#站 T1	10	800	640	640
15838	市区	朝新村配变	10	400	320	320
15839	市区	补水站三配变	10	400	320	320
15840	市区	10kV 花溪樾 2#站 T2	10	800	640	640
15841	市区	10kV 山河雅园 2#站 T2	10	800	640	640
15842	市区	浒塘四配变	10	400	320	320
15843	市区	集贸二村二配变	10	400	320	320
15844	市区	交通三配变	10	400	320	320
15845	市区	色织厂二配变	10	400	320	320
15846	市区	三坝电站三配变	10	400	320	320
15847	市区	10kV 蓝光 6#站 T1	10	800	640	640
15848	市区	10kV 花溪樾 3#站 T2	10	800	640	640
15849	市区	10kV 观澜府 3#站 T1	10	800	640	640
15850	市区	10kV 山河雅园 2#站 T4	10	800	640	640
15851	市区	湾里十配变	10	400	320	320
15852	市区	集四二配变	10	400	320	320
15853	市区	唐巷十六配变	10	400	308	308
15854	市区	10kV 天郡 10#站 T4	10	800	640	640
15855	市区	10kV 东柏 3#箱变 T1	10	630	504	504
15856	市区	巫东三配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15857	市区	敬老院十八配变	10	400	320	320
15858	市区	10kV 景湖美苑 4#站 T3	10	800	640	640
15859	市区	长泰壹配变	10	400	320	320
15860	市区	10kV 花溪樾 4#站 T1	10	800	640	640
15861	市区	10kV 山河雅园 4#站 T3	10	800	640	640
15862	市区	10kV 雍锦园 3#站 T4	10	800	640	640
15863	市区	庄湾三配变	10	400	320	320
15864	市区	10kV 土西 1#箱变 T1	10	630	475	475
15865	市区	10kV 山河雅园 3#站 T1	10	800	640	640
15866	市区	10kV 红豆 7#站 T2	10	800	640	640
15867	市区	10kV 万业 7#站 T2	10	800	640	640
15868	市区	中经配变	10	200	160	160
15869	市区	夹龙桥三配变	10	400	320	320
15870	市区	10kV 玖里湾 3#站 T2	10	800	640	640
15871	市区	10kV 红豆 7#站 T4	10	800	640	640
15872	市区	10kV 香江 9#站 T3	10	800	640	640
15873	市区	10kV 土西 5#箱变 T1	10	630	504	504
15874	市区	10kV 春江花园 19#站 T1	10	800	640	640
15875	市区	10kV 东柏 4#箱变 T1	10	630	504	504
15876	市区	东张巷六配变	10	400	320	320
15877	市区	10kV 雍锦园 3#站 T1	10	800	640	640
15878	市区	浩浦威配变	10	400	320	320
15879	市区	福得标牌配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15880	市区	10kV 山河雅园 2#站 T1	10	800	640	640
15881	市区	高田上岸三配变	10	400	320	320
15882	市区	10kV 香江 8#站 T2	10	800	640	640
15883	市区	10kV 山河雅园 5#站 T2	10	800	640	640
15884	市区	10kV 蓝光 6#站 T4	10	800	640	640
15885	市区	10kV 书院河府 3#站 T2	10	800	640	640
15886	市区	10kV 玖里湾 2#站 T1	10	800	640	640
15887	市区	10kV 天郡 10#站 T2	10	800	640	640
15888	市区	10kV 雍锦园 2#站 T2	10	800	640	640
15889	市区	10kV 建达 2#箱变 T1	10	630	504	504
15890	市区	居住区五配变	10	400	320	320
15891	市区	南村配变	10	200	160	160
15892	市区	汇筑配变	10	400	320	320
15893	市区	10kV 景湖美苑 4#站 T2	10	800	640	640
15894	市区	10kV 蓝光 4#站 T2	10	800	640	640
15895	市区	10kV 观澜府 4#站 T2	10	800	640	640
15896	市区	芙蓉开发区一配变	10	400	153	153
15897	市区	10kV 春江花园 20#站 T4	10	800	640	640
15898	市区	井亭二配变	10	400	320	320
15899	市区	港南村配变	10	400	320	320
15900	市区	汪佃二配变	10	400	320	320
15901	市区	湾里六配变	10	400	320	320
15902	市区	10kV 宛溪雅居 2#站 T3	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15903	市区	10kV 万业 7#站 T1	10	800	640	640
15904	市区	10kV 蓝光 6#站 T3	10	800	640	640
15905	市区	10kV 蓝光 5#站 T1	10	800	640	640
15906	市区	农里五配变	10	400	320	320
15907	市区	10kV 观澜府 2#站 T2	10	800	640	640
15908	市区	10kV 香江 7#站 T3	10	800	640	640
15909	市区	丽南五配变	10	400	320	320
15910	市区	10kV 天郡 12#站 T1	10	800	640	640
15911	市区	10kV 玖里湾 3#站 T3	10	800	640	640
15912	市区	镀锌二配变	10	400	320	320
15913	市区	10kV 土西 4#箱变 T1	10	630	504	504
15914	市区	前西队二配变	10	400	320	320
15915	市区	10kV 路巷 4#箱变 T1	10	630	504	504
15916	市区	富达塑料厂二配变	10	400	320	320
15917	市区	10kV 书院河府 2#站 T4	10	800	640	640
15918	市区	10kV 新政 2#箱变 T1	10	630	504	504
15919	市区	小泾二配变	10	400	320	320
15920	市区	10kV 红豆 7#站 T1	10	800	640	640
15921	市区	10kV 浩桥 1#箱变 T1	10	630	504	504
15922	市区	龙齐坝二配变	10	400	320	320
15923	市区	10kV 玖里湾 2#站 T2	10	800	640	640
15924	市区	10kV 天郡 10#站 T1	10	800	640	640
15925	市区	10kV 宛溪雅居 3#站 T4	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15926	市区	10kV 香江 7#站 T2	10	800	640	640
15927	市区	10kV 景湖美苑 4#站 T1	10	800	640	640
15928	市区	席巷四配变	10	400	320	320
15929	市区	10kV 花溪樾 5#站 T1	10	800	640	640
15930	市区	10kV 观澜府 2#站 T1	10	800	640	640
15931	市区	10kV 山河雅园 5#站 T1	10	800	640	640
15932	市区	北街十二配变	10	400	320	320
15933	市区	10kV 玖里湾 4#站 T4	10	800	640	640
15934	市区	殷西二配变	10	400	320	320
15935	市区	10kV 景湖美苑 4#站 T4	10	800	640	640
15936	市区	10kV 山河雅园 5#站 T4	10	800	640	640
15937	市区	10kV 玖里湾 2#站 T4	10	800	640	640
15938	市区	昶通配变	10	400	320	320
15939	市区	10kV 玖里湾 4#站 T1	10	800	640	640
15940	市区	华东村委配变	10	400	320	320
15941	市区	10kV 万业 7#站 T3	10	800	640	640
15942	市区	10kV 百和花园 2#站 T1	10	800	640	640
15943	市区	10kV 红豆 7#站 T3	10	800	640	640
15944	市区	湖晨石化配变	10	400	320	320
15945	市区	10kV 山河雅园 3#站 T4	10	800	640	640
15946	市区	李更巷四配变	10	400	320	320
15947	市区	10kV 青虹 1#箱变 T1	10	630	504	504
15948	市区	10kV 蓝光 4#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15949	市区	精装三配变	10	400	320	320
15950	市区	长沿头五配变	10	400	320	320
15951	市区	10kV 观澜府 3#站 T2	10	800	640	640
15952	市区	夏更巷二配变	10	400	320	320
15953	市区	羊名防腐配变	10	400	320	320
15954	市区	10kV 观澜府 2#站 T3	10	800	640	640
15955	市区	10kV 蓝光 3#站 T2	10	800	640	640
15956	市区	10kV 花溪樾 3#站 T1	10	800	640	640
15957	市区	10kV 香江 9#站 T2	10	800	640	640
15958	市区	斗北村二配变	10	400	320	320
15959	市区	北南巷四配变	10	400	320	320
15960	市区	10kV 书院河府 2#站 T2	10	800	640	640
15961	市区	云林北区配变	10	400	320	320
15962	市区	石家浜贰配变	10	400	320	320
15963	市区	10kV 玖里湾 2#站 T3	10	800	640	640
15964	市区	10kV 天郡 11#站 T2	10	800	640	640
15965	市区	10kV 春江花园 20#站 T3	10	800	640	640
15966	市区	10kV 天郡 12#站 T2	10	800	640	640
15967	市区	安镇大队三配变	10	400	320	320
15968	市区	10kV 兴塘 3#箱变 T1	10	630	504	504
15969	市区	三联村三配变	10	400	320	320
15970	市区	三羊三配变	10	400	320	320
15971	市区	10kV 路巷 3#箱变 T1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15972	市区	东南巷贰配变	10	400	277	277
15973	市区	钱介庄村三配变	10	400	320	320
15974	市区	10kV 香江 9#站 T4	10	800	640	640
15975	市区	桥南八配变	10	400	320	320
15976	市区	10kV 雍锦园 2#站 T3	10	800	640	640
15977	市区	学士三配变	10	400	320	320
15978	市区	建筑公司四配变	10	200	160	160
15979	市区	10kV 土西 2#箱变 T1	10	630	504	504
15980	市区	10kV 香江 7#站 T1	10	800	640	640
15981	市区	农里四配变	10	400	320	320
15982	市区	10kV 书院河府 2#站 T3	10	800	640	640
15983	市区	10kV 宛溪雅居 3#站 T1	10	800	640	640
15984	市区	10kV 玖里湾 3#站 T1	10	800	640	640
15985	市区	10kV 观澜府 3#站 T3	10	800	640	640
15986	市区	10kV 山河雅园 3#站 T2	10	800	640	640
15987	市区	10kV 雍锦园 2#站 T4	10	800	640	640
15988	市区	恒发纺织配变	10	400	320	320
15989	市区	基南二配变	10	400	320	320
15990	市区	斗北四房桥贰配变	10	400	320	320
15991	市区	10kV 杨家桥 1#箱变 T1	10	630	504	504
15992	市区	周巷西四配变	10	400	320	320
15993	市区	10kV 香江 8#站 T1	10	800	640	640
15994	市区	前湾五配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
15995	市区	10kV 山河雅园 4#站 T4	10	800	640	640
15996	市区	10kV 雍锦园 3#站 T3	10	800	640	640
15997	市区	10kV 新政 1#箱变 T1	10	630	504	504
15998	市区	10kV 天郡 11#站 T4	10	800	640	640
15999	市区	10kV 山河雅园 4#站 T2	10	800	640	640
16000	市区	10kV 福源华亭 3#站 T2	10	800	640	640
16001	市区	综合执法局配变	10	400	320	320
16002	市区	北前头乙配变	10	400	320	320
16003	市区	雪诗情配变	10	400	320	320
16004	市区	10kV 玖里湾 4#站 T3	10	800	640	640
16005	市区	10kV 大马巷 2#箱变 T1	10	630	504	504
16006	市区	10kV 玖里湾 3#站 T4	10	800	640	640
16007	市区	戴东二配变	10	400	320	320
16008	市区	李巷十七配变	10	400	320	320
16009	市区	10kV 百和花园 2#站 T3	10	800	640	640
16010	市区	邵巷西二配变	10	400	320	320
16011	市区	老二房配变	10	200	138	138
16012	市区	万巷三配变	10	400	252	252
16013	市区	光明基东	10	400	266	266
16014	市区	丰田里配变	10	200	160	160
16015	市区	明扬配变	10	400	320	320
16016	市区	10kV 豪景苑 4#站 T2	10	800	640	640
16017	市区	10kV 豪景苑 4#站 T3	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16018	市区	大后配变	10	250	200	200
16019	市区	王南村配变	10	200	160	160
16020	市区	田头巷配变	10	200	107	107
16021	市区	寺家坝配变	10	200	160	160
16022	市区	尹后配变	10	400	320	320
16023	市区	10KV 和泽 1#站 T1	10	800	640	640
16024	市区	10KV 和泽 1#站 T2	10	800	640	640
16025	市区	古镇配变	10	200	160	160
16026	市区	10KV 和泽 2#站 T1	10	1000	800	800
16027	市区	10KV 和泽 2#站 T2	10	1000	800	800
16028	市区	横泾桥配变	10	400	320	320
16029	市区	高田上岸二配变	10	200	160	160
16030	市区	祥里配变	10	200	160	160
16031	市区	俞更巷配变	10	200	139	139
16032	市区	春象树配变	10	400	320	320
16033	市区	斗里三配变	10	400	320	320
16034	市区	新桥二	10	400	320	320
16035	市区	港斗里配变	10	200	160	160
16036	市区	北巷前	10	200	160	160
16037	市区	羊勒配变	10	400	320	320
16038	市区	陈家塘二配变	10	200	120	120
16039	市区	徐巷十二配变	10	400	320	320
16040	市区	长流村配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16041	市区	10kV 山河福邸 6#站 T4	10	800	640	640
16042	市区	邵巷七配变	10	400	320	320
16043	市区	10kV 百郦华庭 2#站 T2	10	800	640	640
16044	市区	10kV 悦澜嘉园 1#站 T3	10	800	640	640
16045	市区	田七房二配变	10	400	320	320
16046	市区	10kV 查镇 1#箱变 T1	10	630	504	504
16047	市区	10kV 查镇 2#箱变 T1	10	630	504	504
16048	市区	10kV 查镇 3#箱变 T1	10	630	504	504
16049	市区	10kV 查镇 4#箱变 T1	10	630	504	504
16050	市区	10kV 云溪人家 6#站 T2	10	800	640	640
16051	市区	10kV 陈更 1#箱变 T1	10	630	504	504
16052	市区	10kV 育才 3#箱变 T1	10	630	504	504
16053	市区	七房巷二配变	10	400	320	320
16054	市区	10kV 塘悦雅苑 4#站 T2	10	800	640	640
16055	市区	虹光二配变	10	400	320	320
16056	市区	中巷十二配变	10	400	320	320
16057	市区	10kV 熙云雅筑 2#站 T2	10	800	640	640
16058	市区	10kV 龙西 3#箱变 T1	10	630	504	504
16059	市区	10kV 金锡 1#箱变 T1	10	630	504	504
16060	市区	10kV 宏诚 11#站 T2	10	800	640	640
16061	市区	前林三配变	10	400	320	320
16062	市区	10kV 张南 1#箱变 T1	10	630	488	488
16063	市区	10kV 长楼 5#箱变 T1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16064	市区	10kV 张泾 2#箱变 T1	10	630	504	504
16065	市区	10kV 境湖雅庭 4#站 T3	10	800	640	640
16066	市区	洛卡五金配变	10	400	320	320
16067	市区	10kV 世奥 2#站 T1	10	800	640	640
16068	市区	10kV 观澜府 5#站 T4	10	800	640	640
16069	市区	查家塘	10	400	263	263
16070	市区	基家坝	10	400	272	272
16071	市区	龙光配变	10	400	320	320
16072	市区	豪普三配变	10	400	320	320
16073	市区	石园二配变	10	400	320	320
16074	市区	10kV 庄桥 9#箱变 T1	10	400	279	279
16075	市区	大成路隧道一配变	10	200	160	160
16076	市区	小街一配变	10	400	320	320
16077	市区	10kV 东蕾苑 4#站 T4	10	800	640	640
16078	市区	10kV 春岸雅筑 3#站 T1	10	800	640	640
16079	市区	10kV 紫汀 1#箱变 T1	10	630	504	504
16080	市区	10kV 书院河府 5#站 T3	10	800	640	640
16081	市区	徐家四配变	10	400	320	320
16082	市区	10kV 春光苑三期 4#站 T1	10	800	640	640
16083	市区	10kV 宏诚 11#站 T3	10	800	640	640
16084	市区	10kV 翡翠文华 5#站 T3	10	800	640	640
16085	市区	10kV 铂悦名邸 4#站 T1	10	800	640	640
16086	市区	兴塘二变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16087	市区	外浜甲配变	10	400	320	320
16088	市区	10kV 水榭 7#箱变 T1	10	630	504	504
16089	市区	庙南二配变	10	400	320	320
16090	市区	秦西二配变	10	400	320	320
16091	市区	10kV 海特 1#箱变 T1	10	630	504	504
16092	市区	金锡三配变	10	400	320	320
16093	市区	10kV 春雨 6#箱变 T1	10	630	504	504
16094	市区	华盛配变	10	400	320	320
16095	市区	袁四配变	10	400	320	320
16096	市区	北周巷配变	10	400	320	320
16097	市区	10kV 锡亨诚园 2#站 T2	10	800	640	640
16098	市区	宅基三配变	10	400	320	320
16099	市区	10kV 云南 1#站 T1	10	1000	800	800
16100	市区	10kV 云南 1#站 T3	10	1000	800	800
16101	市区	大厦贰配变	10	400	320	320
16102	市区	东亚酒家四配变	10	400	320	320
16103	市区	巷前甲配变	10	400	320	320
16104	市区	泵站二配变	10	400	320	320
16105	市区	欧卡酷配变	10	400	320	320
16106	市区	10kV 张南 2#箱变 T1	10	630	465	465
16107	市区	10kV 玖里湾 6#站 T1	10	800	640	640
16108	市区	10kV 尚书苑 7#站 T3	10	800	640	640
16109	市区	东石园三配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16110	市区	10kV 玖里湾 8#站 T1	10	800	640	640
16111	市区	华家桥五配变	10	400	291	291
16112	市区	王家小桥配变	10	400	304	304
16113	市区	新桥头五配变	10	400	320	320
16114	市区	罗家桥	10	200	131	131
16115	市区	旺家头二配变	10	200	135	135
16116	市区	10kV 玖里湾 9#站 T4	10	800	640	640
16117	市区	前西甲配变	10	400	320	320
16118	市区	西巷电站二配变	10	400	284	284
16119	市区	10kV 悦澜嘉园 1#站 T1	10	800	640	640
16120	市区	许巷大队二配变	10	400	320	320
16121	市区	黄泥西二配变	10	400	295	295
16122	市区	10kV 裕蓉名邸 5#站 T4	10	800	640	640
16123	市区	高巷配变	10	400	320	320
16124	市区	坟堂上配变	10	400	320	320
16125	市区	华家桥六配变	10	400	320	320
16126	市区	高更巷四配变	10	400	320	320
16127	市区	豪普五配变	10	400	320	320
16128	市区	毛条四配变	10	400	320	320
16129	市区	角南配变	10	400	320	320
16130	市区	10kV 春光苑三期 2#站 T1	10	800	640	640
16131	市区	10kV 华亭苑 2#站 T1	10	800	640	640
16132	市区	夹龙桥七配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16133	市区	10kV 翡翠文华 9#站 T1	10	800	640	640
16134	市区	10kV 华亭苑 2#站 T2	10	800	640	640
16135	市区	10kV 华亭苑 3#站 T1	10	800	640	640
16136	市区	10kV 华亭苑 3#站 T2	10	800	640	640
16137	市区	龙亭苑	10	400	320	320
16138	市区	10kV 海特 3#箱变 T1	10	630	504	504
16139	市区	10kV 境湖雅庭 5#站 T4	10	800	640	640
16140	市区	10kV 世奥 1#站 T2	10	800	640	640
16141	市区	10kV 尚书苑 8#站 T2	10	800	640	640
16142	市区	庄桥 1#箱变 T1	10	630	504	504
16143	市区	宝城花园 5#箱变 T1	10	630	504	504
16144	市区	席巷家配变	10	400	183	183
16145	市区	罗巷配变	10	200	141	141
16146	市区	东南村新南配变	10	400	289	289
16147	市区	10kV 境湖雅庭 2#站 T1	10	800	640	640
16148	市区	厚鑫配变	10	400	320	320
16149	市区	10kV 金港嘉苑 3#站 T1	10	800	640	640
16150	市区	里浜三配变	10	400	262	262
16151	市区	10kV 百和花园 6#站 T2	10	800	640	640
16152	市区	市镇北	10	400	304	304
16153	市区	巷门头配变	10	400	320	320
16154	市区	朱青庄配变	10	400	303	303
16155	市区	沿河配变	10	400	295	295

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16156	市区	鱼垦配变	10	200	141	141
16157	市区	10kV 前毛 1#箱变 T1	10	400	320	320
16158	市区	田头巷三配变	10	400	320	320
16159	市区	朱巷二配变	10	400	287	287
16160	市区	长房巷配变	10	400	310	310
16161	市区	北站一配变	10	200	160	160
16162	市区	10kV 璟星雅苑 6#站 T4	10	800	640	640
16163	市区	周家角三配变	10	200	160	160
16164	市区	周介巷二配变	10	400	259	259
16165	市区	谢家塘二配变	10	400	290	290
16166	市区	庄桥小区	10	400	314	314
16167	市区	10kV 东泰苑 1#箱变 T1	10	630	504	504
16168	市区	单更巷配变	10	400	240	240
16169	市区	张家塘配变	10	200	82	82
16170	市区	10kV 爱齐 2#箱变 T1	10	630	341	341
16171	市区	10kV 宛山湖 5#站 T1	10	800	640	640
16172	市区	住基一配变	10	400	276	276
16173	市区	马市配变	10	200	144	144
16174	市区	鲍圩三配变	10	200	81	81
16175	市区	朱北配变	10	400	241	241
16176	市区	电单二配变	10	400	320	320
16177	市区	南联村门楼下配变	10	400	320	320
16178	市区	10kV 春雷苑 8#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16179	市区	淡更配变	10	400	320	320
16180	市区	袁巷二	10	400	41	41
16181	市区	章更巷	10	400	270	270
16182	市区	10kV 水岸五区 2#站 T2	10	800	640	640
16183	市区	10kV 云南 1#站 T2	10	1000	800	800
16184	市区	渔业村委二配变	10	400	320	320
16185	市区	梅园里四配变	10	200	134	134
16186	市区	10kV 新红 3#箱变 T1	10	630	504	504
16187	市区	10kV 仓实 1#站 T1	10	400	320	320
16188	市区	大河二配变	10	400	320	320
16189	市区	10kV 境湖雅庭 4#站 T2	10	800	640	640
16190	市区	袁巷配变	10	400	320	320
16191	市区	戴家三配变	10	400	271	271
16192	市区	横江防汛泵配变	10	400	320	320
16193	市区	华乾二配变	10	400	320	320
16194	市区	兴东配变	10	400	320	320
16195	市区	下庄三配变	10	400	320	320
16196	市区	低石桥配变	10	400	283	283
16197	市区	西船坊配变	10	200	123	123
16198	市区	浜沿配变	10	400	320	320
16199	市区	朱介坝配变	10	400	320	320
16200	市区	贾家里二配变	10	400	320	320
16201	市区	薛家塘	10	200	126	126

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16202	市区	韩更上二配变	10	200	160	160
16203	市区	中学五配变	10	400	320	320
16204	市区	南新村配变	10	200	87	87
16205	市区	锡太路二配变	10	200	160	160
16206	市区	华昌二配变	10	400	320	320
16207	市区	后塘湾东配变	10	200	121	121
16208	市区	小湾里二配变	10	400	320	320
16209	市区	五东配变	10	200	107	107
16210	市区	益润电子二配变	10	400	320	320
16211	市区	万坝一配变	10	400	320	320
16212	市区	10kV 春雷苑 1#站 T1	10	1000	800	800
16213	市区	10kV 春雷苑 1#站 T2	10	1000	800	800
16214	市区	10kV 豪景苑 2#站 T1	10	800	640	640
16215	市区	10kV 豪景苑 2#站 T2	10	800	640	640
16216	市区	10kV 豪景苑 3#站 T1	10	800	640	640
16217	市区	10kV 豪景苑 3#站 T2	10	800	640	640
16218	市区	10kV 豪景苑 4#站 T1	10	800	640	640
16219	市区	大河三配变	10	400	320	320
16220	市区	安西许更三配变	10	400	320	320
16221	市区	三房工业二配变	10	400	320	320
16222	市区	新泾河二配变	10	400	320	320
16223	市区	邮电局	10	200	160	160
16224	市区	10kV 山河 3#箱变 T1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16225	市区	朱更上四配变	10	400	197	197
16226	市区	南桥三变	10	400	320	320
16227	市区	10kV 锦明 2#箱变 T1	10	630	504	504
16228	市区	10kV 丰泰苑 5#站 T2	10	800	640	640
16229	市区	曹慕塘配变	10	400	320	320
16230	市区	振达配变	10	400	302	302
16231	市区	高树下一变	10	400	287	287
16232	市区	国羊玻纤配变	10	400	320	320
16233	市区	10kV 美溪蓝庭 2#站 T2	10	800	640	640
16234	市区	吴更巷配变	10	200	139	139
16235	市区	曹巷上一配变	10	200	160	160
16236	市区	朱村头二配变	10	400	247	247
16237	市区	薛家湾配变	10	200	160	160
16238	市区	新泾西二配变	10	400	99	99
16239	市区	屠更三配变	10	200	160	160
16240	市区	范更上二配变	10	200	150	150
16241	市区	10kV 大诚苑 12#站 T1	10	800	640	640
16242	市区	10kV 大诚苑 12#站 T2	10	800	640	640
16243	市区	10kV 大诚苑 13#站 T1	10	800	640	640
16244	市区	10kV 大诚苑 13#站 T2	10	800	640	640
16245	市区	10kV 大诚苑 14#站 T1	10	800	640	640
16246	市区	10kV 大诚苑 14#站 T2	10	800	640	640
16247	市区	10kV 大诚苑 15#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16248	市区	10kV 大诚苑 15# 站 T2	10	800	640	640
16249	市区	周巷二配变	10	400	320	320
16250	市区	塘里浜配变	10	400	320	320
16251	市区	河西四配变	10	200	130	130
16252	市区	老宅基配变	10	200	109	109
16253	市区	圩库配变	10	400	320	320
16254	市区	北鲍一配变	10	200	160	160
16255	市区	小河东庄配变	10	400	320	320
16256	市区	东居民点配变	10	400	320	320
16257	市区	安居三配变	10	200	160	160
16258	市区	天福苑 2# 站 T1	10	1000	800	800
16259	市区	天福苑 2# 站 T2	10	1000	800	800
16260	市区	天福苑 3# 站 T1	10	1000	800	800
16261	市区	天福苑 3# 站 T2	10	1000	800	800
16262	市区	天福苑 4# 站 T2	10	800	640	640
16263	市区	天福苑 4# 站 T1	10	800	640	640
16264	市区	鞋山周中配变	10	400	320	320
16265	市区	洪西配变	10	400	292	292
16266	市区	10kV 大诚苑 11# 站 T1	10	800	640	640
16267	市区	10kV 大诚苑 11# 站 T2	10	800	640	640
16268	市区	羊发一配变	10	200	160	160
16269	市区	大三房三配变	10	200	160	160
16270	市区	10kV 源筑 4#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16271	市区	10kV 源筑 4#站 T2	10	800	640	640
16272	市区	10kV 蔚蓝 1#站 T1	10	1000	800	800
16273	市区	10kV 蔚蓝 2#站 T1	10	1000	800	800
16274	市区	钱家桥三配变	10	200	160	160
16275	市区	中巷十一配变	10	200	160	160
16276	市区	陆南队配变	10	400	320	320
16277	市区	新菜场三配变	10	400	320	320
16278	市区	曹家北变	10	400	320	320
16279	市区	10kV 金瑚湾 4#站 T1	10	800	621	621
16280	市区	10kV 金瑚湾 4#站 T2	10	800	640	640
16281	市区	10kV 金瑚湾 5#站 T1	10	800	640	640
16282	市区	10kV 金瑚湾 5#站 T2	10	800	640	640
16283	市区	10kV 金瑚湾 5#站 T3	10	800	640	640
16284	市区	10kV 金瑚湾 5#站 T4	10	800	640	640
16285	市区	西村湾二配变	10	400	320	320
16286	市区	东降湾配变	10	400	320	320
16287	市区	里泾三变	10	400	320	320
16288	市区	单更巷二配变	10	400	320	320
16289	市区	唐西七配变	10	400	320	320
16290	市区	10kV 悦山名邸 3#站 T1	10	800	640	640
16291	市区	10kV 璟星雅苑 2#站 T4	10	800	640	640
16292	市区	姚家湾一配变	10	400	320	320
16293	市区	10kV 毛湾 6#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16294	市区	10kV 毛湾 6#站 T2	10	800	640	640
16295	市区	10kV 毛湾 7#站 T1	10	800	640	640
16296	市区	10kV 毛湾 7#站 T3	10	800	640	640
16297	市区	10kV 毛湾 7#站 T2	10	800	640	640
16298	市区	10kV 毛湾 7#站 T4	10	800	640	640
16299	市区	10kV 毛湾 8#站 T3	10	800	640	640
16300	市区	10kV 毛湾 8#站 T2	10	800	640	640
16301	市区	10kV 毛湾 8#站 T4	10	800	640	640
16302	市区	10kV 毛湾 10#站 T1	10	1000	800	800
16303	市区	10kV 毛湾 10#站 T3	10	1000	800	800
16304	市区	10kV 毛湾 10#站 T2	10	1000	800	800
16305	市区	10kV 毛湾 10#站 T4	10	1000	800	800
16306	市区	10kV 毛湾 9#站 T1	10	800	640	640
16307	市区	10kV 毛湾 9#站 T3	10	800	640	640
16308	市区	10kV 毛湾 9#站 T2	10	800	640	640
16309	市区	10kV 毛湾 9#站 T4	10	800	640	640
16310	市区	长沿头四变	10	400	320	320
16311	市区	10kV 查镇 8#箱变 T1	10	630	504	504
16312	市区	前方巷二配变	10	400	320	320
16313	市区	10kV 龙西 4#箱变 T1	10	630	504	504
16314	市区	泉山一配变	10	400	236	236
16315	市区	西塘北二配变	10	200	160	160
16316	市区	小朱桥配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16317	市区	10kV 毛湾 8#站 T1	10	800	640	640
16318	市区	杨家塘五变	10	400	320	320
16319	市区	10kV 广博 1#站 T1	10	800	640	640
16320	市区	10kV 广博 1#站 T3	10	800	640	640
16321	市区	10kV 广博 2#站 T1	10	800	640	640
16322	市区	10kV 广博 2#站 T3	10	800	640	640
16323	市区	10kV 广博 3#站 T1	10	800	640	640
16324	市区	10kV 广博 3#站 T3	10	800	640	640
16325	市区	10kV 广博 3#站 T2	10	800	640	640
16326	市区	西塘北一配变	10	200	160	160
16327	市区	幸福圩一配变	10	400	320	320
16328	市区	10kV 云溪人家 4#站 T2	10	800	640	640
16329	市区	大巷五配变	10	400	320	320
16330	市区	北阁二变	10	400	305	305
16331	市区	蠡河港配变	10	400	320	320
16332	市区	电单一配变	10	400	320	320
16333	市区	华家桥四配变	10	400	320	320
16334	市区	10kV 广博 3#站 T4	10	800	640	640
16335	市区	10kV 广博 1#站 T2	10	800	640	640
16336	市区	10kV 广博 1#站 T4	10	800	640	640
16337	市区	10kV 广博 2#站 T2	10	800	640	640
16338	市区	10kV 广博 2#站 T4	10	800	640	640
16339	市区	10kV 尚书苑 2#站 T2	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16340	市区	10kV 建港 2#箱变 T1	10	630	504	504
16341	市区	戴巷六变	10	400	320	320
16342	市区	沈巷八配变	10	200	160	160
16343	市区	大坝东配变	10	200	160	160
16344	市区	胡家店配变	10	200	160	160
16345	市区	中东厂配变	10	400	320	320
16346	市区	尤村北配变	10	400	320	320
16347	市区	大巷北配变	10	200	160	160
16348	市区	张家四配变	10	400	320	320
16349	市区	安更二配变	10	200	160	160
16350	市区	长浜村三配变	10	400	320	320
16351	市区	东升村变	10	400	320	320
16352	市区	厚小学配变	10	200	160	160
16353	市区	石村北配变	10	400	320	320
16354	市区	布厂六配变	10	400	320	320
16355	市区	姚更上五变	10	400	320	320
16356	市区	10kV 玖里湾 8#站 T2	10	800	640	640
16357	市区	杨木桥三配变	10	400	320	320
16358	市区	佳迪五金厂配变	10	400	320	320
16359	市区	恒大纺织配变	10	400	197	197
16360	市区	杨家里十变	10	400	320	320
16361	市区	10kV 中兴隆 3#站 T3	10	800	640	640
16362	市区	泾南中坝二配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16363	市区	10kV 东柏 13#箱变 T1	10	630	504	504
16364	市区	新光小区二配变	10	400	320	320
16365	市区	南国 1#箱变 T1	10	630	504	504
16366	市区	泾南中坝三配变	10	400	320	320
16367	市区	谢更上一配变	10	200	160	160
16368	市区	徐巷十八配变	10	400	320	320
16369	市区	10kV 羊尖 6#站 T1	10	800	640	640
16370	市区	创新配变	10	400	320	320
16371	市区	谢埭塘三配变	10	400	320	320
16372	市区	严家湾二配变	10	400	320	320
16373	市区	小桥头一配变	10	400	320	320
16374	市区	荡西二变	10	400	320	320
16375	市区	交管七配变	10	400	320	320
16376	市区	坝头上北配变	10	400	320	320
16377	市区	陈介配变	10	400	256	256
16378	市区	居民二配变	10	200	160	160
16379	市区	建材四配变	10	200	125	125
16380	市区	10kV 尚书苑 10#站 T1	10	800	640	640
16381	市区	祥里二配变	10	200	160	160
16382	市区	浦更上二配变	10	400	287	287
16383	市区	曹东巷二配变	10	400	320	320
16384	市区	电站六配变	10	400	320	320
16385	市区	军区配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16386	市区	前西队配变	10	400	128	128
16387	市区	周巷十四配变	10	400	288	288
16388	市区	10kV 山韵 12#站 T1	10	1000	800	800
16389	市区	10kV 山韵 12#站 T3	10	1000	800	800
16390	市区	10kV 山韵 12#站 T2	10	1000	800	800
16391	市区	10kV 山韵 12#站 T4	10	1000	800	800
16392	市区	谢埭配变	10	400	320	320
16393	市区	洞桥配变	10	200	160	160
16394	市区	汽配厂二配变	10	400	320	320
16395	市区	10kV 山韵 13#站 T1	10	1000	800	800
16396	市区	10kV 山韵 13#站 T2	10	1000	800	800
16397	市区	10kV 香江 4#站 T1	10	800	640	640
16398	市区	10kV 香江 4#站 T2	10	800	640	640
16399	市区	10kV 香江 5#站 T1	10	800	640	640
16400	市区	10kV 香江 5#站 T2	10	800	640	640
16401	市区	浒塘二配变	10	400	320	320
16402	市区	10kV 山泉 3#箱变 T1	10	630	504	504
16403	市区	任巷村二配变	10	400	320	320
16404	市区	普及彩二配变	10	400	320	320
16405	市区	唐更上配变	10	200	160	160
16406	市区	王巷十七配变	10	200	160	160
16407	市区	10kV 景苑 2#站 T1	10	800	640	640
16408	市区	10kV 景苑 2#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16409	市区	10kV 景苑 3#站 T1	10	800	640	640
16410	市区	10kV 景苑 3#站 T2	10	800	640	640
16411	市区	10kV 景苑 3#站 T3	10	800	640	640
16412	市区	10kV 景苑 3#站 T4	10	800	640	640
16413	市区	10kV 景苑 4#站 T1	10	1000	800	800
16414	市区	10kV 景苑 4#站 T2	10	1000	800	800
16415	市区	10kV 景苑 4#站 T3	10	1000	800	800
16416	市区	10kV 景苑 4#站 T4	10	1000	800	800
16417	市区	10kV 景苑 5#站 T1	10	800	640	640
16418	市区	10kV 景苑 5#站 T2	10	800	640	640
16419	市区	10kV 宛山湖 5#站 T2	10	800	640	640
16420	市区	红花泾变	10	400	243	243
16421	市区	10kV 蔡湾 7#箱变 T1	10	630	504	504
16422	市区	10kV 水榭 3#箱变 T1	10	400	320	320
16423	市区	10kV 美溪蓝庭 3#站 T3	10	800	640	640
16424	市区	鞋山周后配变	10	400	320	320
16425	市区	姚更上配变	10	400	320	320
16426	市区	10kV 万泉 2#箱变 T1	10	630	504	504
16427	市区	10kV 东宛 1#箱变 T1	10	630	504	504
16428	市区	邹介里配变	10	200	97	97
16429	市区	劳动局配变	10	400	320	320
16430	市区	10kV 丰泰苑 4#站 T2	10	800	640	640
16431	市区	陆家巷西配变	10	400	305	305

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16432	市区	10kV 瑚畔名筑 2#站 T4	10	800	640	640
16433	市区	10kV 御澜湾 2#站 T1	10	800	640	640
16434	市区	10kV 御澜湾 2#站 T2	10	800	640	640
16435	市区	10kV 御澜湾 3#站 T1	10	800	640	640
16436	市区	10kV 御澜湾 3#站 T3	10	800	640	640
16437	市区	10kV 御澜湾 3#站 T4	10	800	640	640
16438	市区	10kV 御澜湾 3#站 T2	10	800	640	640
16439	市区	10kV 东璟 24#站 T4	10	800	640	640
16440	市区	徐家巷二配变	10	400	320	320
16441	市区	10kV 玖里湾 5#站 T4	10	800	640	640
16442	市区	沈更上三配变	10	400	320	320
16443	市区	10kV 兰香和园 2#站 T3	10	800	640	640
16444	市区	10kV 悦山名邸 3#站 T2	10	800	640	640
16445	市区	10kV 宛湖东苑 1#站 T3	10	800	640	640
16446	市区	10kV 璟星雅苑 3#站 T1	10	800	640	640
16447	市区	集管配变	10	400	320	320
16448	市区	10kV 茅梓 7#箱变 T1	10	630	504	504
16449	市区	10kV 春岸雅筑 2#站 T1	10	800	640	640
16450	市区	10kV 羊尖 5#站 T2	10	800	640	640
16451	市区	钱介庄村四配变	10	400	320	320
16452	市区	10kV 蔚蓝 2#站 T4	10	1000	800	800
16453	市区	锡磨机床配变	10	400	320	320
16454	市区	长风二配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16455	市区	10kV 东璟 25#站 T3	10	800	640	640
16456	市区	10kV 书院河府 6#站 T3	10	800	640	640
16457	市区	大方抛轮配变	10	400	320	320
16458	市区	10kV 水岸五区 4#站 T2	10	800	640	640
16459	市区	知青场配变	10	400	320	320
16460	市区	后双河配变	10	400	320	320
16461	市区	10kV 厚德 1#箱变 T1	10	630	504	504
16462	市区	10kV 悦山名邸 3#站 T3	10	800	640	640
16463	市区	响前配变	10	400	222	222
16464	市区	医院配变	10	400	320	320
16465	市区	10kV 宏诚 5#站 T2	10	800	640	640
16466	市区	宏宝五金二配变	10	400	320	320
16467	市区	10kV 熙东铭筑 6#站 T2	10	800	640	640
16468	市区	东亭居委一配变	10	400	320	320
16469	市区	消防器材二配变	10	400	320	320
16470	市区	10kV 熙东铭筑 4#站 T1	10	800	640	640
16471	市区	里西厂二配变	10	400	320	320
16472	市区	10kV 誉珑铭邸 4#站 T2	10	800	640	640
16473	市区	五房三配变	10	400	320	320
16474	市区	三坝村三配变	10	200	160	160
16475	市区	晃山桥配变	10	400	320	320
16476	市区	蓉阳橡塑配变	10	400	320	320
16477	市区	10kV 新红 2#箱变 T1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16478	市区	10kV 蔡湾 8#箱变 T1	10	630	504	504
16479	市区	团结巫东配变	10	400	320	320
16480	市区	陶巷四配变	10	400	320	320
16481	市区	北七三配变	10	400	320	320
16482	市区	益润电子配变	10	400	320	320
16483	市区	10kV 翡翠文华 7#站 T2	10	800	640	640
16484	市区	10kV 月牙 1#箱变 T1	10	630	504	504
16485	市区	泉山四配变	10	400	320	320
16486	市区	东亭居委四配变	10	400	320	320
16487	市区	东亭居委五配变	10	400	320	320
16488	市区	小朱家湾二配变	10	400	320	320
16489	市区	盛头村二配变	10	400	320	320
16490	市区	斗西村三配变	10	400	320	320
16491	市区	斗中村邵介村配变	10	400	320	320
16492	市区	育秧厂三配变	10	400	320	320
16493	市区	夹龙桥四配变	10	400	320	320
16494	市区	夏家塘配变	10	400	320	320
16495	市区	廊下小学配变	10	400	320	320
16496	市区	10kV 百郦华庭 4#站 T1	10	800	640	640
16497	市区	10kV 春和景明 3#站 T4	10	800	640	640
16498	市区	10kV 熙东铭筑 3#站 T4	10	800	640	640
16499	市区	村委三坝配变	10	400	320	320
16500	市区	10kV 尚书苑 11#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16501	市区	10kV 曹庄 4#箱变 T1	10	630	504	504
16502	市区	10kV 玖里映月 2#站 T1	10	800	640	640
16503	市区	10kV 悦山名邸 2#站 T4	10	800	640	640
16504	市区	市镇三九三配变	10	400	320	320
16505	市区	10kV 熙东铭筑 2#站 T2	10	800	640	640
16506	市区	10kV 查镇 12#箱变 T1	10	630	504	504
16507	市区	10kV 羊尖 6#站 T4	10	800	640	640
16508	市区	10kV 宏诚 5#站 T3	10	800	640	640
16509	市区	10kV 新湖南苑 8#站 T1	10	800	640	640
16510	市区	10kV 山河福邸 5#站 T4	10	800	640	640
16511	市区	10kV 金港嘉苑 2#站 T4	10	800	640	640
16512	市区	徐巷十五	10	200	160	160
16513	市区	尤家里	10	400	320	320
16514	市区	西浜配变	10	400	320	320
16515	市区	欧力特配变	10	400	320	320
16516	市区	10kV 熙东铭筑 2#站 T4	10	800	640	640
16517	市区	大上巷三配变	10	400	320	320
16518	市区	10kV 广悦怡庭 5#站 T2	10	800	640	640
16519	市区	10kV 茅梓 4#箱变 T1	10	630	504	504
16520	市区	杜南配变	10	400	304	304
16521	市区	张巷二八配变	10	400	320	320
16522	市区	10kV 万业 10#站 T2	10	800	640	640
16523	市区	锦阳配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16524	市区	渔业村九配变	10	400	320	320
16525	市区	蒋梅棚二配变	10	400	320	320
16526	市区	10kV 尚书苑 10#站 T4	10	800	640	640
16527	市区	10kV 美溪蓝庭 4#站 T1	10	800	640	640
16528	市区	10kV 境湖雅庭 5#站 T2	10	800	640	640
16529	市区	周巷四配变	10	400	320	320
16530	市区	麦吉金配变	10	400	320	320
16531	市区	南弄配变	10	400	320	320
16532	市区	10kV 召乎 4#箱变 T1	10	630	504	504
16533	市区	10kV 书院河府 4#T2	10	800	640	640
16534	市区	西浜南二配变	10	400	320	320
16535	市区	西浜甲二配变	10	400	320	320
16536	市区	颐康农业配变	10	400	320	320
16537	市区	太芙成配变	10	400	320	320
16538	市区	10kV 塘悦雅苑 5#站 T1	10	800	640	640
16539	市区	夹龙桥二配变	10	400	320	320
16540	市区	春江花园 11 号站 T2	10	1250	1000	1000
16541	市区	10kV 芙蓉 13#站 T4	10	800	640	640
16542	市区	10kV 璟星雅苑 3#站 T4	10	800	640	640
16543	市区	杨树丁配变	10	400	320	320
16544	市区	东后巷二配变	10	400	320	320
16545	市区	靳更巷三配变	10	200	160	160
16546	市区	10kV 张南 3#箱变 T1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16547	市区	10kV 金港嘉苑 6#站 T1	10	800	640	640
16548	市区	10kV 泉山 3#箱变 T1	10	630	504	504
16549	市区	矮步圩北配变	10	200	126	126
16550	市区	联合火车浜配变	10	200	160	160
16551	市区	濮家湾配变	10	200	160	160
16552	市区	邹家里一配变	10	200	160	160
16553	市区	中窑三配变	10	400	320	320
16554	市区	洪家湾配变	10	200	160	160
16555	市区	布厂一配变	10	200	160	160
16556	市区	10kV 士田 1#箱变 T1	10	630	504	504
16557	市区	塘南站配变	10	400	320	320
16558	市区	10kV 广悦怡庭 4#站 T4	10	800	640	640
16559	市区	消防器材三配变	10	400	320	320
16560	市区	10kV 春光苑三期 4#站 T2	10	800	640	640
16561	市区	俞家湾二配变	10	400	320	320
16562	市区	新巷村配变	10	400	320	320
16563	市区	东亭银幕	10	400	320	320
16564	市区	10kV 玖里湾 8#站 T3	10	800	640	640
16565	市区	水渠里一配变	10	200	160	160
16566	市区	10kV 亿帆 1#箱变 T1	10	630	504	504
16567	市区	10kV 蓉阳 3#箱变 T1	10	630	504	504
16568	市区	10kV 塘悦雅苑 3#站 T1	10	800	640	640
16569	市区	10kV 新湖南苑 5#站 T3	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16570	市区	10kV 金港嘉苑 5#站 T2	10	800	640	640
16571	市区	10kV 春和景明 3#站 T3	10	800	640	640
16572	市区	花园浜三配变	10	200	85	85
16573	市区	10kV 锦河雅苑站 T1	10	800	640	640
16574	市区	10kV 天郡 6#站 T1	10	800	640	640
16575	市区	10kV 天郡 7#站 T1	10	800	640	640
16576	市区	10kV 翡翠文华 3#站 T2	10	800	640	640
16577	市区	天佑二配变	10	400	320	320
16578	市区	影剧院七配变	10	400	320	320
16579	市区	燃化公司二配变	10	400	320	320
16580	市区	联合五配变	10	400	311	311
16581	市区	庆安桥南配变	10	200	160	160
16582	市区	墙门配变	10	400	320	320
16583	市区	五房庄南配变	10	400	320	320
16584	市区	10kV 香逸澜园 3#站 T4	10	800	640	640
16585	市区	10kV 山河福邸 6#站 T3	10	800	640	640
16586	市区	李家庄二配变	10	400	320	320
16587	市区	沈更巷三配变	10	400	320	320
16588	市区	新塘里三配变	10	400	320	320
16589	市区	严家配变	10	400	320	320
16590	市区	10kV 文辉逸园 4#站 T2	10	800	640	640
16591	市区	10kV 翡翠文华 5#站 T1	10	800	640	640
16592	市区	后庄	10	400	244	244

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16593	市区	10kV 翡翠文华 5#站 T2	10	800	640	640
16594	市区	10kV 文辉逸园 4#站 T4	10	800	640	640
16595	市区	10kV 天郡 6#站 T2	10	800	640	640
16596	市区	10kV 天郡 7#站 T2	10	800	640	640
16597	市区	绝缘三配变	10	400	320	320
16598	市区	范庄五配变	10	400	320	320
16599	市区	10kV 云南 2#站 T2	10	1000	800	800
16600	市区	10kV 新湖南苑 5#站 T1	10	800	640	640
16601	市区	新宇机械配变	10	400	320	320
16602	市区	席巷二配变	10	400	267	267
16603	市区	10kV 春光苑三期 5#站 T1	10	800	640	640
16604	市区	织布厂二配变	10	400	290	290
16605	市区	三房廊下二配变	10	400	320	320
16606	市区	10kV 百郦华庭 3#站 T3	10	800	640	640
16607	市区	彭东二配变	10	400	320	320
16608	市区	长流排涝站泵配变	10	400	320	320
16609	市区	朱巷七配变	10	400	301	301
16610	市区	私营管理三配变	10	400	320	320
16611	市区	10kV 查镇 7#箱变 T1	10	400	320	320
16612	市区	雀家坝三配变	10	400	320	320
16613	市区	北街十一配变	10	400	320	320
16614	市区	农贸五配变	10	400	320	320
16615	市区	下甸桥二配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16616	市区	严家桥五配变	10	400	320	320
16617	市区	胶南路口二变	10	400	320	320
16618	市区	马后三配变	10	400	320	320
16619	市区	10kV 云溪人家 6#站 T1	10	800	640	640
16620	市区	教师新村配变	10	400	320	320
16621	市区	兴后二配变	10	400	320	320
16622	市区	西店配变	10	400	280	280
16623	市区	中坝	10	400	320	320
16624	市区	10kV 悦澜嘉园 1#站 T2	10	800	640	640
16625	市区	建东变	10	400	314	314
16626	市区	泾南二	10	400	320	320
16627	市区	10kV 悦山名邸 7#站 T1	10	800	640	640
16628	市区	南头二配变	10	400	320	320
16629	市区	10kV 熙东铭筑 3#站 T2	10	800	640	640
16630	市区	河南街二配变	10	400	320	320
16631	市区	10kV 厚桥 1#箱变 T1	10	630	429	429
16632	市区	10kV 东蕾苑 3#站 T3	10	800	640	640
16633	市区	开元配变	10	400	320	320
16634	市区	10kV 尚书苑 10#站 T2	10	800	640	640
16635	市区	振壹配变	10	400	310	310
16636	市区	山三二配变	10	400	276	276
16637	市区	北小厂配变	10	400	320	320
16638	市区	港陈配变	10	400	129	129

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16639	市区	10kV 世奥 1#站 T1	10	800	640	640
16640	市区	陆家巷七配变	10	400	320	320
16641	市区	10kV 璟星雅苑 5#站 T2	10	800	640	640
16642	市区	10kV 芙蓉苑站 T2	10	1250	1000	1000
16643	市区	10kV 誉珑铭邸 2#站 T3	10	800	640	640
16644	市区	西街四变	10	400	320	320
16645	市区	小朱家湾三配变	10	400	320	320
16646	市区	10kV 宏诚 7#站 T2	10	800	640	640
16647	市区	10kV 翡翠文华 10#站 T2	10	800	640	640
16648	市区	升达配变	10	400	320	320
16649	市区	铝材一配变	10	400	297	297
16650	市区	桑园三配变	10	400	320	320
16651	市区	西河二配变	10	400	258	258
16652	市区	朱巷新宅基二配变	10	400	260	260
16653	市区	10kV 金港嘉苑 3#站 T2	10	800	640	640
16654	市区	10kV 兰香和园 2#站 T1	10	800	640	640
16655	市区	10kV 长楼 23#箱变 T1	10	630	504	504
16656	市区	洋河头二配变	10	400	320	320
16657	市区	寨门四配变	10	400	320	320
16658	市区	张巷十四变	10	400	320	320
16659	市区	勤新村菜场配变	10	400	320	320
16660	市区	第二燃化配变	10	400	320	320
16661	市区	10kV 璟星雅苑 6#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16662	市区	顾巷头二配变	10	400	320	320
16663	市区	包家塘三配变	10	400	320	320
16664	市区	龙木桥二配变	10	400	301	301
16665	市区	谈家宅基二配变	10	400	320	320
16666	市区	陆家巷六配变	10	400	320	320
16667	市区	10kV 文怡苑站 T2	10	800	640	640
16668	市区	10kV 翡翠文华 6#站 T2	10	800	640	640
16669	市区	羊尖政府二配变	10	400	320	320
16670	市区	10kV 源筑 11#站 T1	10	800	640	640
16671	市区	10kV 锡亭诚园 3#站 T2	10	800	640	640
16672	市区	10kV 春和景明 2#站 T2	10	800	640	640
16673	市区	路灯甲	10	400	320	320
16674	市区	10kV 龙西 8#箱变 T1	10	630	504	504
16675	市区	10kV 五洲 2#站 T2	10	800	640	640
16676	市区	费家塘三配变	10	400	320	320
16677	市区	10kV 重楼 5#箱变 T1	10	630	504	504
16678	市区	10kV 境湖雅庭 5#站 T3	10	800	640	640
16679	市区	达康变	10	400	320	320
16680	市区	河南二配变	10	400	320	320
16681	市区	10kV 育德苑 1#站 T2	10	800	640	640
16682	市区	10kV 东璟 24#站 T1	10	800	640	640
16683	市区	10kV 悦山名邸 2#站 T1	10	800	640	640
16684	市区	10kV 星邻里 2#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16685	市区	东亚酒家三配变	10	400	320	320
16686	市区	杨家里六配变	10	400	320	320
16687	市区	三家村二配变	10	400	320	320
16688	市区	毛线厂三配变	10	400	320	320
16689	市区	市镇经贸配变	10	400	320	320
16690	市区	新街二配变	10	400	320	320
16691	市区	10kV 璟星雅苑 2#站 T2	10	800	640	640
16692	市区	下庄二配变	10	400	320	320
16693	市区	底头配变	10	400	320	320
16694	市区	10kV 杨亭 5#箱变 T1	10	630	504	504
16695	市区	10kV 蔡湾 6#箱变 T1	10	630	504	504
16696	市区	10kV 山河福邸 2#站 T1	10	800	640	640
16697	市区	10kV 花海 3#站 T1	10	800	640	640
16698	市区	永裕包装配变	10	400	320	320
16699	市区	朱巷桥三配变	10	400	320	320
16700	市区	市镇八二甲配变	10	400	320	320
16701	市区	10kV 裕蓉名邸 4#站 T3	10	800	640	640
16702	市区	10kV 五洲 3#站 T2	10	800	640	640
16703	市区	湖桥二配变	10	400	320	320
16704	市区	10kV 金牛苑三期 2#站 T1	10	800	640	640
16705	市区	10kV 誉珑铭邸 3#站 T2	10	800	640	640
16706	市区	10kV 宏诚 7#站 T1	10	800	640	640
16707	市区	10kV 金瑚湾 6#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16708	市区	10kV 金瑚湾 6#站 T2	10	800	640	640
16709	市区	10kV 金瑚湾 7#站 T1	10	800	640	640
16710	市区	10kV 金瑚湾 7#站 T3	10	800	640	640
16711	市区	10kV 金瑚湾 7#站 T4	10	800	640	640
16712	市区	10kV 金瑚湾 7#站 T2	10	800	640	640
16713	市区	亚光二配变	10	400	320	320
16714	市区	恒信商业配变	10	400	320	320
16715	市区	塑机配变	10	400	320	320
16716	市区	10kV 谈村 4#箱变 T1	10	630	504	504
16717	市区	市镇一零一配变	10	400	320	320
16718	市区	10kV 庄桥 7#箱变 T1	10	630	504	504
16719	市区	10kV 尚书苑 8#站 T1	10	800	640	640
16720	市区	10kV 紫汀 6#箱变 T1	10	630	504	504
16721	市区	10kV 花海 3#站 T3	10	800	640	640
16722	市区	10kV 花海 3#站 T4	10	800	640	640
16723	市区	10kV 花海 3#站 T2	10	800	640	640
16724	市区	10kV 宏诚 6#站 T1	10	800	640	640
16725	市区	10kV 玖里映月 5#站 T3	10	800	640	640
16726	市区	长风配变	10	400	320	320
16727	市区	庙桥东配变	10	400	320	320
16728	市区	中山新村配变	10	400	320	320
16729	市区	廊羊 1#箱变 T1	10	630	504	504
16730	市区	10kV 玖里映月 4#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16731	市区	10kV 锡亨诚园 2#站 T4	10	800	640	640
16732	市区	10kV 春岸雅筑 4#站 T3	10	800	640	640
16733	市区	尤村湾二配变	10	400	320	320
16734	市区	双庙七配变	10	400	320	320
16735	市区	10kV 山河福邸 5#站 T1	10	800	640	640
16736	市区	10kV 熙东铭筑 6#站 T3	10	800	640	640
16737	市区	八士村四配变	10	400	320	320
16738	市区	后斗二配变	10	400	320	320
16739	市区	10kV 御澜湾 7#站 T1	10	800	640	640
16740	市区	大房村配变	10	200	137	137
16741	市区	王更巷东变	10	400	293	293
16742	市区	五星村一配变	10	400	320	320
16743	市区	10kV 虎更 1#箱变 T1	10	400	320	320
16744	市区	南庄三二配变	10	400	320	320
16745	市区	杨家塘	10	400	315	315
16746	市区	渔业队二配变	10	400	320	320
16747	市区	前西队三配变	10	400	320	320
16748	市区	10kV 玖里湾 7#站 T4	10	800	640	640
16749	市区	东大街一配变	10	400	320	320
16750	市区	老石基二配变	10	400	320	320
16751	市区	木渎墩一配变	10	400	320	320
16752	市区	三房巷六配变	10	400	307	307
16753	市区	村西四配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16754	市区	廊下村民配变	10	400	320	320
16755	市区	南联村北前配变	10	200	160	160
16756	市区	畅顺客运配变	10	400	320	320
16757	市区	10kV 丰泰苑 6#站 T1	10	800	640	640
16758	市区	10kV 兴塘 5#箱变 T1	10	630	504	504
16759	市区	10kV 御澜湾 8#站 T2	10	800	640	640
16760	市区	浒塘闸配变	10	200	160	160
16761	市区	市镇	10	400	320	320
16762	市区	10kV 熙东铭筑 7#站 T2	10	800	640	640
16763	市区	10kV 源筑 10#站 T4	10	800	640	640
16764	市区	杨树丙配变	10	400	320	320
16765	市区	污水处理厂	10	400	320	320
16766	市区	10kV 春光苑三期 3#站 T1	10	800	640	640
16767	市区	天新配变	10	400	320	320
16768	市区	10kV 玖里映月 5#站 T2	10	800	640	640
16769	市区	杨亭 3#箱变 T1	10	630	504	504
16770	市区	10kV 雅居站 T1	10	1250	1000	1000
16771	市区	10kV 和居雅苑 2#站 T1	10	800	640	640
16772	市区	速接配变	10	400	151	151
16773	市区	泾达南路二配变	10	400	320	320
16774	市区	湾东	10	400	320	320
16775	市区	10kV 东蕾苑 5#站 T2	10	800	640	640
16776	市区	10kV 茅梓 5#箱变 T1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16777	市区	10kV 熙东铭筑 3#站 T3	10	800	640	640
16778	市区	范家二配变	10	400	320	320
16779	市区	坝上一配变	10	200	160	160
16780	市区	桑园二配变	10	400	320	320
16781	市区	亚亨配变	10	400	320	320
16782	市区	10kV 誉珑铭邸 3#站 T3	10	800	640	640
16783	市区	10kV 山河福邸 5#站 T2	10	800	640	640
16784	市区	花园新村五配变	10	400	320	320
16785	市区	马泾桥四配变	10	400	320	320
16786	市区	10kV 新湖南苑 4#站 T1	10	800	640	640
16787	市区	10kV 云溪人家 3#站 T3	10	800	640	640
16788	市区	10kV 御澜湾 8#站 T4	10	800	640	640
16789	市区	10kV 长楼 6#箱变 T1	10	630	504	504
16790	市区	10kV 长楼 12#箱变 T1	10	630	504	504
16791	市区	10kV 张村 1#箱变 T1	10	630	504	504
16792	市区	10kV 宏诚 6#站 T4	10	800	640	640
16793	市区	10kV 丰泰苑 6#站 T4	10	800	640	640
16794	市区	10kV 明蕴 3#箱变 T1	10	630	504	504
16795	市区	老西庄二配变	10	400	320	320
16796	市区	华塑配变	10	400	320	320
16797	市区	东店五配变	10	400	320	320
16798	市区	泾秀 1#箱变 T1	10	630	504	504
16799	市区	10kV 璟星雅苑 2#站 T3	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16800	市区	宇通纺织配变	10	400	320	320
16801	市区	10kV 悦山名邸 6#站 T2	10	800	640	640
16802	市区	夏更四配变	10	400	320	320
16803	市区	10kV 誉珑铭邸 5#站 T4	10	800	640	640
16804	市区	10kV 走马 2#箱变 T1	10	630	504	504
16805	市区	市镇五配变	10	400	320	320
16806	市区	10kV 东柏 8#箱变 T1	10	630	504	504
16807	市区	10kV 玖里映月 5#站 T1	10	800	640	640
16808	市区	市镇四四配变	10	400	320	320
16809	市区	10kV 塘悦雅苑 5#站 T2	10	800	640	640
16810	市区	10kV 泾秀 3#箱变 T1	10	630	504	504
16811	市区	市镇八三配变	10	400	320	320
16812	市区	10kV 熙云雅筑 3#站 T4	10	800	640	640
16813	市区	10kV 金港嘉苑 4#站 T1	10	800	640	640
16814	市区	扣板厂配变	10	400	320	320
16815	市区	陈南村配变	10	400	320	320
16816	市区	苏舍三配变	10	400	320	320
16817	市区	10kV 陈更 2#箱变 T1	10	630	504	504
16818	市区	10kV 玖里映月 5#站 T4	10	800	640	640
16819	市区	羊民配变	10	400	320	320
16820	市区	兴塘 4#箱变 T1	10	630	504	504
16821	市区	兴塘 1#箱变 T1	10	400	312	312
16822	市区	兴塘 2#箱变 T1	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16823	市区	10kV 熙尚锦园 3#站 T3	10	800	640	640
16824	市区	赵家塘四配变	10	400	320	320
16825	市区	10kV 山河福邸 6#站 T1	10	800	640	640
16826	市区	10kV 誉珑铭邸 2#站 T4	10	800	640	640
16827	市区	10kV 春雷苑 10#站 T2	10	800	640	640
16828	市区	10kV 春岸雅筑 4#站 T2	10	800	640	640
16829	市区	10kV 浒村 1#箱变 T1	10	630	504	504
16830	市区	10kV 兰香和园 3#站 T2	10	800	640	640
16831	市区	10kV 育德苑 2#站 T3	10	800	640	640
16832	市区	华美塑料配变	10	400	320	320
16833	市区	双泾桥三配变	10	400	320	320
16834	市区	苏单六配变	10	400	320	320
16835	市区	夏家庄配变	10	400	320	320
16836	市区	东黄泥二配变	10	400	320	320
16837	市区	10kV 春光苑三期 2#站 T2	10	800	640	640
16838	市区	安东大队配变	10	400	320	320
16839	市区	10kV 红光 2#箱变 T1	10	630	504	504
16840	市区	飞虹	10	400	320	320
16841	市区	10kV 山河福邸 4#站 T3	10	800	640	640
16842	市区	10kV 水榭 6#箱变 T1	10	630	504	504
16843	市区	胶阳路二配变	10	400	143	143
16844	市区	10kV 港东 2#箱变 T1	10	630	504	504
16845	市区	周介巷三配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16846	市区	五房四配变	10	400	320	320
16847	市区	大新三配变	10	400	258	258
16848	市区	杨树张家二配变	10	400	320	320
16849	市区	西前头配变	10	400	320	320
16850	市区	宝骏冶金	10	400	320	320
16851	市区	康柏二配变	10	400	320	320
16852	市区	海翔汽修配变	10	400	320	320
16853	市区	徐家里配变	10	400	320	320
16854	市区	大墩二配变	10	400	320	320
16855	市区	钱家塘配变	10	400	320	320
16856	市区	10kV 悦山名邸 5#站 T4	10	800	640	640
16857	市区	五星三配变	10	400	320	320
16858	市区	斗西村四配变	10	400	320	320
16859	市区	宝林二配变	10	400	320	320
16860	市区	五东二配变	10	200	160	160
16861	市区	裕蓉名邸 3#站 T3	10	800	640	640
16862	市区	10kV 东蕾苑 5#站 T4	10	800	640	640
16863	市区	靖益配变	10	400	292	292
16864	市区	埃米顿配变	10	400	320	320
16865	市区	10kV 和居雅苑 3#站 T3	10	800	640	640
16866	市区	惠前	10	400	320	320
16867	市区	10kV 香逸澜园 4#站 T2	10	800	640	640
16868	市区	10kV 春岸雅筑 3#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16869	市区	10kV 安瑞 2#站 T1	10	800	640	640
16870	市区	10kV 安瑞 2#站 T2	10	800	640	640
16871	市区	10kV 东璟 24#站 T2	10	800	640	640
16872	市区	留南四配变	10	400	320	320
16873	市区	10kV 安瑞 3#站 T1	10	800	640	640
16874	市区	10kV 神羊 1#箱变 T1	10	400	320	320
16875	市区	10kV 赛维拉 3#站 T3	10	800	640	640
16876	市区	庄后二配变	10	400	320	320
16877	市区	10kV 和居雅苑 3#站 T4	10	800	640	640
16878	市区	辞家桥三配变	10	400	320	320
16879	市区	10kV 文辉逸园 3#站 T1	10	800	640	640
16880	市区	湾泾河一配变	10	400	320	320
16881	市区	10kV 金港嘉苑 4#站 T4	10	800	640	640
16882	市区	10kV 荡海 1#箱变 T1	10	630	504	504
16883	市区	10kV 安瑞 3#站 T2	10	800	640	640
16884	市区	蒋巷十五配变	10	400	320	320
16885	市区	10kV 安瑞 4#站 T1	10	800	640	640
16886	市区	10kV 安瑞 4#站 T3	10	800	640	640
16887	市区	10kV 安瑞 4#站 T4	10	800	640	640
16888	市区	10kV 安瑞 4#站 T2	10	800	640	640
16889	市区	10kV 宏诚 10#站 T2	10	800	640	640
16890	市区	仙洲配变	10	400	320	320
16891	市区	中东厂二配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16892	市区	10kV 兰香和园 3#站 T1	10	800	640	640
16893	市区	10kV 安瑞 5#站 T1	10	800	640	640
16894	市区	10kV 安瑞 5#站 T2	10	800	640	640
16895	市区	10kV 星邻里 2#站 T4	10	800	640	640
16896	市区	10kV 景苑 8#站 T2	10	800	640	640
16897	市区	水渠北配变	10	400	287	287
16898	市区	后北庄配变	10	400	261	261
16899	市区	斗西村二配变	10	400	219	219
16900	市区	西宅配变	10	400	320	320
16901	市区	花苑新村贰配变	10	400	320	320
16902	市区	东房新村配变	10	400	320	320
16903	市区	10kV 谈村 5#箱变 T1	10	630	324	324
16904	市区	教育品厂配变	10	400	320	320
16905	市区	10kV 百和花园 3#站 T1	10	800	640	640
16906	市区	10kV 百和花园 3#站 T2	10	800	640	640
16907	市区	10kV 景苑 7#站 T4	10	800	640	640
16908	市区	10kV 新湖南苑 2#站 T1	10	800	640	640
16909	市区	泾新范南四配变	10	400	320	320
16910	市区	10kV 璟星雅苑 3#站 T2	10	800	640	640
16911	市区	10kV 澳美 1#箱变 T1	10	630	504	504
16912	市区	市镇八十配变	10	400	320	320
16913	市区	10kV 百和花园 4#站 T2	10	800	640	640
16914	市区	渔业村三配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16915	市区	苗圃场配变	10	400	320	320
16916	市区	蔡巷五配变	10	400	302	302
16917	市区	10kV 熙尚锦园 3#站 T4	10	800	640	640
16918	市区	湖光五配变	10	200	160	160
16919	市区	横河三配变	10	400	320	320
16920	市区	10kV 陈更 5#箱变 T1	10	630	504	504
16921	市区	艾科隆配变	10	400	320	320
16922	市区	羊民二配变	10	400	320	320
16923	市区	10kV 先进 1#箱变 T1	10	630	504	504
16924	市区	10kV 东柏 7#箱变 T1	10	630	504	504
16925	市区	沈巷十一配变	10	400	320	320
16926	市区	10kV 金港嘉苑 6#站 T3	10	800	640	640
16927	市区	兴隆包装配变	10	400	320	320
16928	市区	甘化配变	10	400	320	320
16929	市区	万佳达纺织配变	10	400	320	320
16930	市区	小湾里四配变	10	400	320	320
16931	市区	育秧厂四配变	10	400	320	320
16932	市区	南园村一配变	10	400	320	320
16933	市区	东九	10	200	160	160
16934	市区	10kV 新湖南苑 2#站 T3	10	800	640	640
16935	市区	柏木苑 2#箱变 T1	10	630	504	504
16936	市区	小湾里配变	10	400	320	320
16937	市区	10kV 春合 2#站 T3	10	1250	1000	1000

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16938	市区	知青杨配变	10	400	320	320
16939	市区	彭家塘	10	400	289	289
16940	市区	冯更巷配变	10	200	160	160
16941	市区	10kV 宏诚 8#站 T1	10	800	640	640
16942	市区	中窑四配变	10	400	320	320
16943	市区	10kV 东璟 20#站 T1	10	800	640	640
16944	市区	10kV 东璟 20#站 T2	10	800	640	640
16945	市区	杏花村	10	400	320	320
16946	市区	南鲍配变	10	200	160	160
16947	市区	10kV 东璟 21#站 T1	10	1000	800	800
16948	市区	10kV 东璟 21#站 T2	10	1000	800	800
16949	市区	10kV 东璟 21#站 T3	10	1000	800	800
16950	市区	10kV 东璟 21#站 T4	10	1000	800	800
16951	市区	10kV 北方 3#箱变 T1	10	630	504	504
16952	市区	杜南二配变	10	400	320	320
16953	市区	抽水站柳配变	10	400	320	320
16954	市区	10kV 长楼 4#箱变 T1	10	630	504	504
16955	市区	10kV 瑚畔名筑 3#站 T1	10	800	640	640
16956	市区	10kV 东璟 22#站 T1	10	800	640	640
16957	市区	10kV 东璟 22#站 T2	10	800	640	640
16958	市区	宏伟电器配变	10	400	320	320
16959	市区	10kV 东璟 23#站 T1	10	800	640	640
16960	市区	10kV 东璟 23#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16961	市区	七房巷一配变	10	400	320	320
16962	市区	10kV 新湖南苑 4#站 T2	10	800	640	640
16963	市区	10kV 观澜府 5#站 T2	10	800	640	640
16964	市区	10kV 御澜湾 9#站 T1	10	800	640	640
16965	市区	10kV 御澜湾 9#站 T2	10	800	640	640
16966	市区	10kV 御澜湾 10#站 T1	10	800	640	640
16967	市区	10kV 御澜湾 10#站 T2	10	800	640	640
16968	市区	10kV 陈更 3#箱变 T1	10	630	504	504
16969	市区	10kV 福源华亭 1#站 T3	10	800	640	640
16970	市区	10kV 福源华亭 1#站 T1	10	800	640	640
16971	市区	10kV 福源华亭 1#站 T2	10	800	640	640
16972	市区	10kV 福源华亭 1#站 T4	10	800	640	640
16973	市区	10kV 福源华亭 2#站 T1	10	800	640	640
16974	市区	10kV 福源华亭 2#站 T2	10	800	640	640
16975	市区	10kV 福源华亭 2#站 T3	10	800	640	640
16976	市区	10kV 福源华亭 2#站 T4	10	800	640	640
16977	市区	10kV 泉山 1#箱变 T1	10	630	465	465
16978	市区	港东新城配变	10	400	320	320
16979	市区	山前配变	10	400	320	320
16980	市区	10kV 新湖南苑 5#站 T4	10	800	640	640
16981	市区	协新配变	10	400	320	320
16982	市区	10kV 农关 1#箱变 T1	10	630	504	504
16983	市区	10kV 和居雅苑 3#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
16984	市区	马东配变	10	400	320	320
16985	市区	10kV 锡亭诚园 2#站 T1	10	800	640	640
16986	市区	农星二变	10	400	320	320
16987	市区	10kV 世奥 2#站 T2	10	800	640	640
16988	市区	10kV 誉珑铭邸 4#站 T1	10	800	640	640
16989	市区	机器厂配变	10	400	320	320
16990	市区	荡泾排配变	10	400	320	320
16991	市区	市镇二五配变	10	400	320	320
16992	市区	梅园里二配变	10	400	320	320
16993	市区	杜巷配变	10	400	320	320
16994	市区	家坝一配变	10	400	320	320
16995	市区	肖后一	10	400	320	320
16996	市区	基南变	10	200	160	160
16997	市区	东房桥北配变	10	400	320	320
16998	市区	敬老院配变	10	400	320	320
16999	市区	豪门 3#箱变 T1	10	630	504	504
17000	市区	美塑配变	10	400	320	320
17001	市区	三育二配变	10	400	320	320
17002	市区	施浜配变	10	400	320	320
17003	市区	10kV 圆上 1#箱变 T1	10	630	504	504
17004	市区	五金厂三变	10	400	320	320
17005	市区	寨张二变	10	400	299	299
17006	市区	浩桥二配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17007	市区	制镜厂二配变	10	400	320	320
17008	市区	10kV 文晖铭苑 2#站 T1	10	800	640	640
17009	市区	龚东配变	10	400	320	320
17010	市区	蒋巷七配变	10	400	320	320
17011	市区	钱更上五配变	10	200	160	160
17012	市区	10kV 玖里湾 9#站 T2	10	800	640	640
17013	市区	珍珠厂配变	10	400	320	320
17014	市区	10kV 兰香和园 3#站 T3	10	800	640	640
17015	市区	10kV 文辉逸园 4#站 T3	10	800	640	640
17016	市区	陈巷变	10	400	290	290
17017	市区	五三电站	10	400	290	290
17018	市区	杨市里	10	400	288	288
17019	市区	鲍圩配变	10	400	320	320
17020	市区	预制厂三配变	10	400	320	320
17021	市区	大理石厂	10	400	320	320
17022	市区	居民新村配变	10	400	320	320
17023	市区	菜场八配变	10	400	320	320
17024	市区	庄桥小区五配变	10	400	320	320
17025	市区	水庄西村配变	10	400	305	305
17026	市区	西房巷配变	10	400	277	277
17027	市区	范庄二配变	10	400	277	277
17028	市区	惠介里配变	10	400	320	320
17029	市区	万塘浜二配变	10	400	275	275

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17030	市区	华田配变	10	400	320	320
17031	市区	10kV 水岸五区 10#站 T3	10	800	640	640
17032	市区	10kV 大通 1#箱变 T1	10	630	504	504
17033	市区	10kV 方巷 1#箱变 T1	10	630	504	504
17034	市区	广丰泵站配变	10	400	320	320
17035	市区	10kV 明蕴 2#箱变 T1	10	630	504	504
17036	市区	10kV 熙东铭筑 5#站 T1	10	800	640	640
17037	市区	10kV 御澜湾 11#站 T1	10	800	640	640
17038	市区	10kV 御澜湾 11#站 T2	10	800	640	640
17039	市区	10kV 春光苑三期 3#站 T2	10	800	640	640
17040	市区	庄上一配变	10	400	257	257
17041	市区	谢埭发放配变	10	400	320	320
17042	市区	宏力配变	10	400	320	320
17043	市区	岸乙配变	10	400	320	320
17044	市区	仓下中学配变	10	400	320	320
17045	市区	新泾河三配变	10	400	320	320
17046	市区	石利新村配变	10	400	320	320
17047	市区	陈市村孙介配变	10	400	281	281
17048	市区	10kV 丰泰 3#箱变 T1	10	630	504	504
17049	市区	长塘圩村后巷配变	10	400	320	320
17050	市区	市镇集贸市场	10	400	320	320
17051	市区	瑞峰精密配变	10	400	320	320
17052	市区	三房巷二配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17053	市区	铸铁厂配变	10	400	320	320
17054	市区	虹光一配变	10	400	320	320
17055	市区	10kV 百和花园 6#站 T1	10	800	640	640
17056	市区	开发区东区配变	10	400	320	320
17057	市区	周巷十七	10	400	320	320
17058	市区	采矿配变	10	400	320	320
17059	市区	10kV 书院河府 4#T1	10	800	640	640
17060	市区	大陆寺配变	10	400	320	320
17061	市区	10kV 山河福邸 4#站 T2	10	800	640	640
17062	市区	花园村六配变	10	400	320	320
17063	市区	建材三配变	10	400	320	320
17064	市区	陆北队配变	10	400	320	320
17065	市区	市镇六三配变	10	400	320	320
17066	市区	10kV 美溪蓝庭 2#站 T4	10	800	640	640
17067	市区	10kV 蓝光 2#站 T1	10	800	640	640
17068	市区	10kV 蓝光 2#站 T2	10	800	640	640
17069	市区	杜村村委二配变	10	400	284	284
17070	市区	10kV 裕蓉名邸 4#站 T4	10	800	640	640
17071	市区	皋山二配变	10	400	320	320
17072	市区	海默达配变	10	400	320	320
17073	市区	10kV 晶石 1#箱变 T1	10	630	504	504
17074	市区	10kV 安国 3#箱变 T1	10	630	504	504
17075	市区	10kV 羊尖 5#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17076	市区	许公桥西配变	10	400	320	320
17077	市区	三联村委配变	10	400	320	320
17078	市区	毛东二配变	10	400	320	320
17079	市区	安怡 3#站 T3	10	800	640	640
17080	市区	安怡 3#站 T1	10	800	640	640
17081	市区	安怡 3#站 T2	10	800	640	640
17082	市区	安怡 3#站 T4	10	800	640	640
17083	市区	费巷三配变	10	400	320	320
17084	市区	孙巷乙二配变	10	400	320	320
17085	市区	响墩上二配变	10	400	320	320
17086	市区	园区东配变	10	400	320	320
17087	市区	10kV 誉珑铭邸 6#站 T3	10	800	640	640
17088	市区	10kV 长楼 9#箱变 T1	10	630	504	504
17089	市区	10kV 紫汀 5#箱变 T1	10	630	504	504
17090	市区	龙头嘴二配变	10	200	160	160
17091	市区	王湾里配变	10	200	160	160
17092	市区	桑达 3 # 箱变 T1	10	400	320	320
17093	市区	友红乙配变	10	200	160	160
17094	市区	苏舍二配变	10	400	320	320
17095	市区	10kV 安龙 3#站 T1	10	800	640	640
17096	市区	10kV 安龙 3#站 T2	10	800	640	640
17097	市区	10kV 安龙 4#站 T1	10	800	640	640
17098	市区	10kV 安龙 4#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17099	市区	10kV 安龙 4#站 T3	10	800	640	640
17100	市区	10kV 安龙 4#站 T4	10	800	640	640
17101	市区	10kV 鸿雅 2#站 T1	10	800	640	640
17102	市区	眉月乙	10	400	320	320
17103	市区	10kV 鸿雅 2#站 T2	10	800	640	640
17104	市区	10kV 鸿雅 3#站 T1	10	800	640	640
17105	市区	陆家巷贰配变	10	400	288	288
17106	市区	葛巷一配变	10	200	145	145
17107	市区	周巷乙贰配变	10	400	320	320
17108	市区	自介泾配变	10	200	160	160
17109	市区	王介坝二配变	10	400	320	320
17110	市区	交通二配变	10	400	320	320
17111	市区	长益 2#箱变 T1	10	630	504	504
17112	市区	金斗乙配变	10	200	160	160
17113	市区	市镇七配变	10	400	320	320
17114	市区	村西三配变	10	200	160	160
17115	市区	后北二配变	10	400	320	320
17116	市区	龚巷七配变	10	200	160	160
17117	市区	马泾桥配变	10	200	160	160
17118	市区	振新路三配变	10	400	320	320
17119	市区	闸东配变	10	400	320	320
17120	市区	贺朱巷配变	10	400	320	320
17121	市区	下大河二	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17122	市区	陆东二配变	10	200	147	147
17123	市区	10kV 春江花园 18#站 T1	10	1000	800	800
17124	市区	10kV 春江花园 18#站 T2	10	1000	800	800
17125	市区	春江花园 17#站 T1	10	1000	800	800
17126	市区	春江花园 17#站 T2	10	1000	800	800
17127	市区	春江花园 17#站 T3	10	1000	800	800
17128	市区	春江花园 17#站 T4	10	1000	800	800
17129	市区	下庄西三配变	10	400	320	320
17130	市区	东大街配变	10	400	320	320
17131	市区	市镇老街配变	10	400	320	320
17132	市区	兴塘村配变	10	200	160	160
17133	市区	10kV 馨华苑 5#站 T1	10	800	640	640
17134	市区	长沿头三配变	10	200	160	160
17135	市区	10kV 馨华苑 5#站 T2	10	800	640	640
17136	市区	10kV 馨华苑 4#站 T1	10	800	640	640
17137	市区	10kV 馨华苑 4#站 T2	10	800	640	640
17138	市区	10kV 馨华苑 4#站 T3	10	800	640	640
17139	市区	10kV 馨华苑 4#站 T4	10	800	640	640
17140	市区	10kV 馨华苑 2#站 T1	10	800	640	640
17141	市区	10kV 馨华苑 2#站 T2	10	800	640	640
17142	市区	10kV 馨华苑 3#站 T1	10	800	640	640
17143	市区	10kV 馨华苑 3#站 T2	10	800	640	640
17144	市区	朱家五配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17145	市区	万安乙配变	10	400	320	320
17146	市区	丽南三	10	400	320	320
17147	市区	车站一	10	200	160	160
17148	市区	安定一	10	200	160	160
17149	市区	钱介庄村二配变	10	400	320	320
17150	市区	毛岸泵二配变	10	200	160	160
17151	市区	马古桥二配变	10	200	160	160
17152	市区	花家乙配变	10	400	320	320
17153	市区	胜利八配变	10	400	255	255
17154	市区	华捷环保配变	10	400	170	170
17155	市区	泉山二配变	10	400	320	320
17156	市区	绿巷二	10	400	320	320
17157	市区	生锦机械 T1	10	630	504	504
17158	市区	渔业十四配变	10	400	320	320
17159	市区	六步桥二配变	10	400	305	305
17160	市区	冯家巷二	10	400	320	320
17161	市区	农新加工二配变	10	400	320	320
17162	市区	农新加工配变	10	200	160	160
17163	市区	10kV 东璟 12#站 T1	10	800	640	640
17164	市区	10kV 东璟 12#站 T2	10	800	640	640
17165	市区	10kV 东璟 11#站 T1	10	800	640	640
17166	市区	市镇六二配变	10	200	160	160
17167	市区	西浜四配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17168	市区	10kV 东璟 11#站 T2	10	800	640	640
17169	市区	10kV 东璟 10#站 T1	10	800	640	640
17170	市区	10kV 东璟 10#站 T2	10	800	640	640
17171	市区	10kV 东璟 9 站 T1	10	800	640	640
17172	市区	10kV 东璟 9 站 T2	10	800	640	640
17173	市区	10kV 东璟 8#站 T1	10	1000	800	800
17174	市区	10kV 东璟 8#站 T2	10	1000	800	800
17175	市区	10kV 东璟 7#站 T1	10	800	640	640
17176	市区	10kV 东璟 7#站 T2	10	800	640	640
17177	市区	三坝电站二配变	10	400	320	320
17178	市区	西村湾配变	10	200	160	160
17179	市区	塘子头三	10	400	320	320
17180	市区	宛山乙配变	10	400	320	320
17181	市区	绝壹乙变	10	400	320	320
17182	市区	线材变	10	400	320	320
17183	市区	朱巷厚桥配变	10	400	289	289
17184	市区	周家湾三配变	10	400	286	286
17185	市区	10kV 文晖铭苑 5#站 T2	10	800	640	640
17186	市区	10kV 裕蓉名邸 4#站 T2	10	800	640	640
17187	市区	井亭三配变	10	400	320	320
17188	市区	诸肆配变	10	400	320	320
17189	市区	10kV 长楼 7#箱变 T1	10	630	504	504
17190	市区	10kV 翡翠文华 9#站 T4	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17191	市区	10kV 庄桥 6#箱变 T1	10	630	504	504
17192	市区	李东三配变	10	400	320	320
17193	市区	10kV 曹庄 5#箱变 T1	10	630	504	504
17194	市区	减震器厂配变	10	400	320	320
17195	市区	汗庄桥二配变	10	400	320	320
17196	市区	圩库二配变	10	400	320	320
17197	市区	10kV 书院河府 6#站 T4	10	800	640	640
17198	市区	李家三变	10	400	268	268
17199	市区	长大厦	10	400	240	240
17200	市区	施界塘配变	10	200	66	66
17201	市区	西荡配变	10	400	307	307
17202	市区	摇塘圩二配变	10	400	283	283
17203	市区	橡胶五配变	10	400	245	245
17204	市区	康达听诊配变	10	400	136	136
17205	市区	党校二配变	10	200	160	160
17206	市区	建材五配变	10	400	300	300
17207	市区	旺湾二配变	10	400	295	295
17208	市区	沈巷五配变	10	400	320	320
17209	市区	鹅场一配变	10	200	160	160
17210	市区	毕家坝二配变	10	315	252	252
17211	市区	10kV 春光苑三期 6#站 T3	10	800	640	640
17212	市区	10kV 龙西 5#箱变 T1	10	630	487	487
17213	市区	10kV 毛湾 12#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17214	市区	10kV 毛湾 12#站 T2	10	800	640	640
17215	市区	10kV 毛湾 12#站 T4	10	800	640	640
17216	市区	10kV 丰泰苑 6#站 T2	10	800	640	640
17217	市区	10kV 羊尖 6#站 T2	10	800	640	640
17218	市区	10kV 团北 6#箱变 T1	10	630	504	504
17219	市区	10kV 芙蓉 13#站 T1	10	800	640	640
17220	市区	旗杆下三配变	10	400	228	228
17221	市区	屯中巷西片	10	400	320	320
17222	市区	芙蓉五配变	10	400	320	320
17223	市区	建屯排涝泵	10	200	160	160
17224	市区	朱巷村二配变	10	400	320	320
17225	市区	京东园配变	10	400	320	320
17226	市区	里北电站配变	10	400	320	320
17227	市区	公路泵配变	10	250	200	200
17228	市区	渔业村委	10	400	320	320
17229	市区	渔业一〇	10	400	320	320
17230	市区	建材二配变	10	400	320	320
17231	市区	农科站三配变	10	400	320	320
17232	市区	市镇东六配变	10	200	160	160
17233	市区	芙蓉东 4 号	10	200	160	160
17234	市区	10kV 柏北 1#箱变 T1	10	630	504	504
17235	市区	吴家沿二配变	10	400	320	320
17236	市区	双泾配变	10	200	106	106

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17237	市区	河南庄吴家沿配变	10	200	160	160
17238	市区	吴家沿配变	10	400	320	320
17239	市区	里西村盛头村配变	10	400	320	320
17240	市区	村委五配变	10	400	320	320
17241	市区	里西厂配变	10	400	320	320
17242	市区	东后巷配变	10	400	283	283
17243	市区	云林苑西区 1 号站 1 号主变	10	630	504	504
17244	市区	云林苑西区 2 号站 T1	10	800	640	640
17245	市区	水利局泵	10	200	160	160
17246	市区	预制场一	10	200	160	160
17247	市区	尤巷八	10	200	160	160
17248	市区	潘东村	10	400	320	320
17249	市区	横林配变	10	200	160	160
17250	市区	周冯配变	10	400	320	320
17251	市区	里西村南周巷配变	10	400	320	320
17252	市区	里西	10	200	160	160
17253	市区	汽修厂	10	400	320	320
17254	市区	大河巷	10	400	320	320
17255	市区	朱家塘	10	400	287	287
17256	市区	里西村冯家巷	10	400	317	317
17257	市区	后杨陆巷配变	10	200	160	160
17258	市区	薛夹里桑配变	10	400	320	320
17259	市区	过介桥三配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17260	市区	谭塘桥二配变	10	400	320	320
17261	市区	纸箱厂二配变	10	400	320	320
17262	市区	宏达配变	10	400	320	320
17263	市区	10kV 万业 8#站 T1	10	800	640	640
17264	市区	10kV 万业 8#站 T2	10	800	640	640
17265	市区	10kV 丰泰苑 7#站 T4	10	800	640	640
17266	市区	10kV 翡翠文华 6#站 T1	10	800	640	640
17267	市区	芙蓉东一配变	10	400	320	320
17268	市区	10kV 曹庄 2#箱变 T1	10	630	504	504
17269	市区	10kV 熙云雅筑 3#站 T1	10	800	640	640
17270	市区	10kV 新湖南苑 2#站 T4	10	800	640	640
17271	市区	10kV 毛湾 12#站 T3	10	800	640	640
17272	市区	张巷一一配变	10	400	320	320
17273	市区	镇政府二	10	400	310	310
17274	市区	港下村二区	10	400	320	320
17275	市区	娱乐中心二配变	10	400	320	320
17276	市区	新庄配变	10	400	320	320
17277	市区	普及彩印配变	10	400	320	320
17278	市区	江南小区配变	10	400	320	320
17279	市区	新庄二配变	10	400	320	320
17280	市区	10kV 芙蓉 10#站 T1	10	800	640	640
17281	市区	10kV 芙蓉 10#站 T2	10	800	640	640
17282	市区	10kV 芙蓉 11#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17283	市区	10kV 芙蓉 11#站 T2	10	800	640	640
17284	市区	10kV 红豆 5#站 T1	10	800	640	640
17285	市区	10kV 红豆 5#站 T2	10	800	640	640
17286	市区	10kV 红豆 5#站 T3	10	800	640	640
17287	市区	10kV 红豆 5#站 T4	10	800	640	640
17288	市区	邵巷九配变	10	400	320	320
17289	市区	渔业副业配变	10	400	320	320
17290	市区	西市镇二变	10	400	320	320
17291	市区	庄桥小区二变	10	400	312	312
17292	市区	10kV 竹园#4 站 T1	10	800	640	640
17293	市区	庄桥小区三变	10	400	320	320
17294	市区	10kV 竹园#4 站 T2	10	800	640	640
17295	市区	水利彩印厂配变	10	400	320	320
17296	市区	联合二配变	10	200	160	160
17297	市区	10kV 壹品 2#站 T1	10	800	640	640
17298	市区	10kV 壹品 2#站 T2	10	800	640	640
17299	市区	10kV 壹品 3#站 T1	10	800	640	640
17300	市区	10kV 壹品 3#站 T2	10	800	640	640
17301	市区	10kV 壹品 4#站 T1	10	800	640	640
17302	市区	10kV 壹品 4#站 T2	10	800	640	640
17303	市区	10kV 壹品 4#站 T3	10	800	640	640
17304	市区	10kV 壹品 4#站 T4	10	800	640	640
17305	市区	10kV 万业 2#站 T1	10	800	629	629

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17306	市区	10kV 万业 2#站 T2	10	800	640	640
17307	市区	10kV 万业 3#站 T1	10	800	640	640
17308	市区	10kV 万业 3#站 T2	10	800	640	640
17309	市区	10kV 万业 3#站 T3	10	800	640	640
17310	市区	10kV 万业 3#站 T4	10	800	640	640
17311	市区	10kV 万业 4#站 T1	10	800	640	640
17312	市区	10kV 万业 4#站 T2	10	800	640	640
17313	市区	10kV 怀仁 4#站 T1	10	1000	800	800
17314	市区	10kV 怀仁 4#站 T2	10	1000	800	800
17315	市区	10kV 怀仁 5#站 T1	10	800	640	640
17316	市区	10kV 怀仁 5#站 T2	10	800	640	640
17317	市区	10kV 怀仁 5#站 T3	10	800	640	640
17318	市区	10kV 怀仁 5#站 T4	10	800	640	640
17319	市区	10kV 凯旋 6#站 T1	10	800	640	640
17320	市区	10kV 凯旋 6#站 T2	10	800	640	640
17321	市区	10kV 凯旋 6#站 T3	10	800	640	640
17322	市区	10kV 凯旋 6#站 T4	10	800	640	640
17323	市区	10kV 凯旋 7#站 T1	10	800	640	640
17324	市区	10kV 凯旋 7#站 T2	10	800	640	640
17325	市区	10kV 凯旋 7#站 T3	10	800	640	640
17326	市区	10kV 凯旋 7#站 T4	10	800	640	640
17327	市区	10kV 凯旋 8#站 T1	10	800	640	640
17328	市区	10kV 凯旋 8#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17329	市区	10kV 香江 2#站 T1	10	1000	800	800
17330	市区	10kV 香江 2#站 T2	10	1000	800	800
17331	市区	10kV 香江 3#站 T1	10	800	640	640
17332	市区	10kV 香江 3#站 T2	10	800	640	640
17333	市区	10kV 香江 6#站 T1	10	800	640	640
17334	市区	10kV 香江 6#站 T2	10	800	640	640
17335	市区	10kV 红豆 4#站 T1	10	800	640	640
17336	市区	10kV 红豆 4#站 T2	10	800	640	640
17337	市区	辛家一配变	10	400	320	320
17338	市区	浒石配变	10	400	320	320
17339	市区	10kV 芙蓉 9#站 T1	10	800	640	640
17340	市区	10kV 芙蓉 9#站 T2	10	800	640	640
17341	市区	徐村吴家	10	200	135	135
17342	市区	朱桥乙配变	10	400	313	313
17343	市区	东街桥配变	10	400	320	320
17344	市区	杨园二配变	10	400	299	299
17345	市区	东亭银幕二配变	10	400	320	320
17346	市区	半棵下配变	10	400	296	296
17347	市区	蓉北大街二配变	10	400	320	320
17348	市区	化工厂三配变	10	400	320	320
17349	市区	小吴巷三	10	400	320	320
17350	市区	曹庄新村二配变	10	400	320	320
17351	市区	包家塘二配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17352	市区	后头巷三配变	10	400	320	320
17353	市区	渔业九配变	10	400	320	320
17354	市区	10kV 水榭 8#箱变 T1	10	630	504	504
17355	市区	荣更上配变	10	400	297	297
17356	市区	戴巷八变	10	400	320	320
17357	市区	10kV 熙东铭筑 4#站 T2	10	800	640	640
17358	市区	戴巷七变	10	400	320	320
17359	市区	10kV 东柏 6#箱变 T1	10	630	504	504
17360	市区	让村西三配变	10	400	253	253
17361	市区	贡家庄二配变	10	400	307	307
17362	市区	让村西二配变	10	400	320	320
17363	市区	谭塘桥配变	10	400	320	320
17364	市区	庆安桥二配变	10	400	299	299
17365	市区	10kV 水岸五区 4#站 T1	10	800	640	640
17366	市区	10kV 谢埭荡 1#站 T2	10	800	640	640
17367	市区	10kV 港东 3#箱变 T1	10	630	504	504
17368	市区	春光新村配变	10	400	320	320
17369	市区	汤界舍二配变	10	400	320	320
17370	市区	荡口中学配变	10	400	320	320
17371	市区	乡政府二配变	10	400	320	320
17372	市区	华联二配变	10	200	160	160
17373	市区	市镇西区配变	10	400	320	320
17374	市区	尤村湾配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17375	市区	10kV 源筑 11#站 T2	10	800	640	640
17376	市区	陈巷六配变	10	400	260	260
17377	市区	港口二配变	10	400	320	320
17378	市区	润友配变	10	400	320	320
17379	市区	金三角四配变	10	400	320	320
17380	市区	10kV 誉珑铭邸 3#站 T1	10	800	640	640
17381	市区	10kV 查镇 6#箱变 T1	10	630	504	504
17382	市区	10kV 水岸五区 7#站 T2	10	800	640	640
17383	市区	新万安配变	10	400	320	320
17384	市区	10kV 北方 1#箱变 T1	10	630	504	504
17385	市区	陈巷三变	10	400	312	312
17386	市区	安怡 2#站 T1	10	800	640	640
17387	市区	安怡 2#站 T3	10	800	640	640
17388	市区	安怡 2#站 T4	10	800	640	640
17389	市区	安怡 2#站 T2	10	800	640	640
17390	市区	庄上三变	10	400	260	260
17391	市区	液化北配变	10	400	320	320
17392	市区	大上巷二配变	10	400	320	320
17393	市区	孙孟巷配变	10	400	320	320
17394	市区	中巷八配变	10	400	320	320
17395	市区	10kV 长楼 2#箱变 T1	10	630	504	504
17396	市区	10kV 芙蓉苑站 T4	10	1250	1000	1000
17397	市区	何更巷四配变	10	400	308	308

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17398	市区	汤东二配变	10	400	320	320
17399	市区	黄西村三配变	10	400	320	320
17400	市区	留南三配变	10	400	320	320
17401	市区	曹东配变	10	400	314	314
17402	市区	陈家里五变	10	200	160	160
17403	市区	董家二配变	10	400	142	142
17404	市区	友虹新村二配变	10	400	320	320
17405	市区	埝田里二变	10	400	320	320
17406	市区	窑厂五配变	10	400	320	320
17407	市区	10kV 云溪人家 4#站 T1	10	800	640	640
17408	市区	10kV 金锡苑 7#站 T1	10	800	640	640
17409	市区	10kV 金锡苑 7#站 T3	10	800	640	640
17410	市区	10kV 金锡苑 7#站 T4	10	800	640	640
17411	市区	10kV 金锡苑 7#站 T2	10	800	640	640
17412	市区	曹更巷叁配变	10	200	160	160
17413	市区	10kV 五洲 2#站 T1	10	800	640	640
17414	市区	10kV 五洲 3#站 T1	10	800	640	640
17415	市区	10kV 五洲 3#站 T3	10	800	640	640
17416	市区	10kV 五洲 3#站 T4	10	800	640	640
17417	市区	10kV 五洲 1#站 T1	10	800	640	640
17418	市区	10kV 五洲 1#站 T2	10	800	640	640
17419	市区	10kV 东璟 2#站 T1	10	800	640	640
17420	市区	10kV 东璟 2#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17421	市区	10kV 东璟 3#站 T1	10	1000	800	800
17422	市区	10kV 东璟 3#站 T2	10	1000	800	800
17423	市区	10kV 东璟 4#站 T1	10	1000	800	800
17424	市区	10kV 东璟 4#站 T2	10	1000	800	800
17425	市区	10kV 东璟 5#站 T1	10	800	640	640
17426	市区	10kV 东璟 5#站 T2	10	800	640	640
17427	市区	10kV 东璟 6#站 T1	10	800	640	640
17428	市区	10kV 东璟 6#站 T2	10	800	640	640
17429	市区	施更上配变	10	400	320	320
17430	市区	10kV 法雷 1#箱变 T1	10	630	504	504
17431	市区	10kV 环翠苑 2#站 T1	10	800	640	640
17432	市区	10kV 环翠苑 2#站 T2	10	800	640	640
17433	市区	环翠苑 3#站 T1	10	800	640	640
17434	市区	环翠苑 3#站 T2	10	800	640	640
17435	市区	前林	10	400	320	320
17436	市区	建达 1#箱变 T1	10	630	504	504
17437	市区	10kV 山南 1#箱变 T1	10	630	504	504
17438	市区	环翠苑 4#站 T1	10	800	640	640
17439	市区	环翠苑 4#站 T2	10	800	640	640
17440	市区	环翠苑 5#站 T1	10	1000	800	800
17441	市区	环翠苑 5#站 T2	10	1000	800	800
17442	市区	环翠苑 6#站 T1	10	800	640	640
17443	市区	环翠苑 6#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17444	市区	环翠苑 7#站 T1	10	1000	800	800
17445	市区	环翠苑 7#站 T2	10	1000	800	800
17446	市区	云林苑 14#站 T1	20	800	640	640
17447	市区	云林苑 14#站 T2	20	800	640	640
17448	市区	20kV 云林苑 9#站 T1	20	800	640	640
17449	市区	20kV 云林苑 9#站 T2	20	800	640	640
17450	市区	20kV 云林苑 10#站 T1	20	800	640	640
17451	市区	20kV 云林苑 10#站 T2	20	800	640	640
17452	市区	20kV 云林苑 11#站 T1	20	800	640	640
17453	市区	20kV 云林苑 11#站 T2	20	800	640	640
17454	市区	20kV 云林苑 12#站 T1	20	800	640	640
17455	市区	20kV 云林苑 12#站 T2	20	800	640	640
17456	市区	10kV 金锡苑 9#站 T1	10	800	640	640
17457	市区	10kV 金锡苑 9#站 T2	10	800	640	640
17458	市区	10kV 金锡苑 10#站 T1	10	800	640	640
17459	市区	10kV 金锡苑 10#站 T3	10	800	640	640
17460	市区	10kV 金锡苑 10#站 T4	10	800	640	640
17461	市区	10kV 金锡苑 10#站 T2	10	800	640	640
17462	市区	北新河 2#站 T1	10	800	640	640
17463	市区	北新河 2#站 T2	10	800	640	640
17464	市区	北新河 3#站 T1	10	800	640	640
17465	市区	北新河 3#站 T2	10	800	640	640
17466	市区	北新河 4#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17467	市区	北新河 4#站 T2	10	800	640	640
17468	市区	北新河 5#站 T1	10	800	640	640
17469	市区	北新河 5#站 T2	10	800	640	640
17470	市区	20kV 云林苑 12#站 T3	20	800	640	640
17471	市区	20kV 云林苑 12#站 T4	20	800	640	640
17472	市区	南桥二配变	10	400	320	320
17473	市区	云林苑 13#站 T1	20	1000	800	800
17474	市区	云林苑 13#站 T2	20	1000	800	800
17475	市区	10kV 芙蓉 4#站 T2	10	800	640	640
17476	市区	10kV 芙蓉 5#站 T2	10	1000	800	800
17477	市区	宏诚 2#站 T1	10	800	640	640
17478	市区	10kV 宏诚 2#站 T2	10	800	640	640
17479	市区	宏诚 3#站 T1	10	1000	800	800
17480	市区	10kV 宏诚 3#站 T2	10	1000	800	800
17481	市区	孙钱 4#箱变 T1	10	630	504	504
17482	市区	孙钱 5#箱变 T1	10	400	320	320
17483	市区	南园三配变	10	400	313	313
17484	市区	西庄二配变	10	400	320	320
17485	市区	后辛巷二配变	10	200	160	160
17486	市区	大徐巷二	10	200	160	160
17487	市区	东新西三配变	10	400	320	320
17488	市区	朱家巷三配变	10	200	160	160
17489	市区	小新桥配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17490	市区	杨家里七配变	10	400	320	320
17491	市区	塘子头二	10	400	320	320
17492	市区	10kV 凯旋 2#站 T1	10	800	640	640
17493	市区	10kV 春雷苑 3#站 T1	10	800	640	640
17494	市区	10kV 春雷苑 3#站 T2	10	800	640	640
17495	市区	10kV 春雷苑 4#站 T1	10	800	640	640
17496	市区	10kV 春雷苑 4#站 T3	10	800	640	640
17497	市区	10kV 春雷苑 4#站 T4	10	800	640	640
17498	市区	10kV 春雷苑 4#站 T2	10	800	640	640
17499	市区	唐西四配变	10	400	320	320
17500	市区	严埭殷巷配变	10	400	320	320
17501	市区	周东二配变	10	200	160	160
17502	市区	供电所后	10	400	320	320
17503	市区	隆达苑 1#站 T1	10	800	631	631
17504	市区	隆达苑 1#站 T2	10	800	640	640
17505	市区	10kV 凯旋 2#站 T2	10	800	640	640
17506	市区	10kV 凯旋 3#站 T1	10	800	640	640
17507	市区	10kV 凯旋 3#站 T3	10	800	640	640
17508	市区	10kV 凯旋 3#站 T2	10	800	640	640
17509	市区	10kV 凯旋 3#站 T4	10	800	640	640
17510	市区	10kV 凯旋 4#站 T1	10	800	640	640
17511	市区	10kV 凯旋 4#站 T3	10	800	640	640
17512	市区	10kV 凯旋 4#站 T4	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17513	市区	10kV 凯旋 4#站 T2	10	800	640	640
17514	市区	10kV 凯旋 5#站 T1	10	800	640	640
17515	市区	10kV 凯旋 5#站 T3	10	800	640	640
17516	市区	10kV 凯旋 5#站 T4	10	800	640	640
17517	市区	10kV 凯旋 5#站 T2	10	800	640	640
17518	市区	10kV 金瑚湾 2#站 T2	10	800	640	640
17519	市区	10kV 金瑚湾 2#站 T4	10	800	640	640
17520	市区	10kV 金瑚湾 2#站 T3	10	800	640	640
17521	市区	10kV 金瑚湾 2#站 T1	10	800	640	640
17522	市区	10kV 金瑚湾 3#站 T1	10	800	640	640
17523	市区	10kV 金瑚湾 3#站 T3	10	800	640	640
17524	市区	10kV 金瑚湾 3#站 T4	10	800	640	640
17525	市区	10kV 金瑚湾 3#站 T2	10	800	640	640
17526	市区	大河巷二	10	400	320	320
17527	市区	新塘里二配变	10	400	320	320
17528	市区	10kV 金碧苑 1#站 T1	10	800	640	640
17529	市区	10kV 金碧苑 1#站 T2	10	800	640	640
17530	市区	10kV 金碧苑 2#站 T1	10	800	640	640
17531	市区	10kV 金碧苑 2#站 T2	10	800	640	640
17532	市区	塘西配变	10	200	160	160
17533	市区	10kV 万博 2#站 T1	10	800	640	640
17534	市区	10kV 万博 2#站 T2	10	800	640	640
17535	市区	10kV 万博 2#站 T3	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17536	市区	辞家桥配变	10	400	264	264
17537	市区	10kV 厚德苑 2#站 T1	10	800	640	640
17538	市区	10kV 厚德苑 2#站 T2	10	800	640	640
17539	市区	10kV 厚德苑 3#站 T1	10	800	640	640
17540	市区	10kV 厚德苑 3#站 T2	10	800	640	640
17541	市区	10kV 厚德苑 4#站 T2	10	800	640	640
17542	市区	10kV 厚德苑 4#站 T1	10	800	640	640
17543	市区	10kV 厚德苑 4#站 T3	10	800	640	640
17544	市区	10kV 厚德苑 4#站 T4	10	800	640	640
17545	市区	10kV 厚德苑 5#站 T1	10	800	640	640
17546	市区	10kV 厚德苑 5#站 T2	10	800	640	640
17547	市区	10kV 厚德苑 6#站 T2	10	800	640	640
17548	市区	10kV 厚德苑 6#站 T1	10	800	640	640
17549	市区	10kV 厚德苑 6#站 T3	10	800	640	640
17550	市区	10kV 厚德苑 6#站 T4	10	800	640	640
17551	市区	柏木苑 2#站 T1	10	800	640	640
17552	市区	柏木苑 2#站 T2	10	800	640	640
17553	市区	陆更上七配变	10	400	320	320
17554	市区	有机玻璃厂	10	400	320	320
17555	市区	10kV 万博 2#站 T4	10	800	640	640
17556	市区	10kV 万博 3#站 T1	10	800	640	640
17557	市区	10kV 万博 3#站 T2	10	800	640	640
17558	市区	10kV 万博 4#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17559	市区	10kV 万博 4#站 T2	10	800	640	640
17560	市区	10kV 万博 4#站 T3	10	800	640	640
17561	市区	10kV 万博 4#站 T4	10	800	640	640
17562	市区	10kV 厚德苑 7#站 T2	10	800	640	640
17563	市区	10kV 厚德苑 7#站 T1	10	800	640	640
17564	市区	10kV 厚德苑 7#站 T3	10	800	640	640
17565	市区	10kV 厚德苑 7#站 T4	10	800	640	640
17566	市区	10kV 华亭苑 4#站 T2	10	800	640	640
17567	市区	10kV 华亭苑 4#站 T1	10	800	640	640
17568	市区	10kV 华亭苑 4#站 T3	10	800	640	640
17569	市区	10kV 华亭苑 4#站 T4	10	800	640	640
17570	市区	柏木苑 3#站 T1	10	800	640	640
17571	市区	柏木苑 3#站 T3	10	800	640	640
17572	市区	柏木苑 3#站 T4	10	800	640	640
17573	市区	柏木苑 3#站 T2	10	800	640	640
17574	市区	10kV 隆亭苑 2#站 T1	10	800	640	640
17575	市区	10kV 隆亭苑 2#站 T2	10	800	640	640
17576	市区	10kV 隆亭苑 3#站 T1	10	800	640	640
17577	市区	10kV 隆亭苑 3#站 T2	10	800	640	640
17578	市区	10kV 隆亭苑 4#站 T1	10	800	640	640
17579	市区	10kV 隆亭苑 4#站 T2	10	800	640	640
17580	市区	10kV 隆亭苑 5#站 T1	10	800	640	640
17581	市区	10kV 隆亭苑 5#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17582	市区	10kV 源筑 2#站 T1	10	800	640	640
17583	市区	10kV 源筑 2#站 T2	10	800	640	640
17584	市区	无锡市欣盛纸制品厂 T1	10	630	504	504
17585	市区	十队配变	10	400	320	320
17586	市区	南弄二配变	10	400	317	317
17587	市区	10kV 源筑 3#站 T1	10	800	640	640
17588	市区	10kV 源筑 3#站 T2	10	800	640	640
17589	市区	10kV 红豆 2#站 T1	10	800	640	640
17590	市区	10kV 红豆 2#站 T2	10	800	640	640
17591	市区	10kV 红豆 3#站 T1	10	800	640	640
17592	市区	10kV 红豆 3#站 T2	10	800	640	640
17593	市区	里国工业区 T1	10	630	504	504
17594	市区	安西路口配变	10	200	160	160
17595	市区	10kV 孙钱 1#箱变 T1	10	630	504	504
17596	市区	芙蓉六	10	400	320	320
17597	市区	10kV 东港 1#站 T1	10	800	640	640
17598	市区	10kV 东港 1#站 T2	10	800	640	640
17599	市区	10kV 东港 2#站 T1	10	800	640	640
17600	市区	10kV 东港 2#站 T2	10	800	640	640
17601	市区	灵鸿 1#箱变 T1	10	400	320	320
17602	市区	唐更南配变	10	400	320	320
17603	市区	朝东巷六配变	10	400	320	320
17604	市区	下庄四配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17605	市区	老四房二	10	200	160	160
17606	市区	荡上桥西	10	200	132	132
17607	市区	石东配变	10	400	320	320
17608	市区	聚龙桥配变	10	200	160	160
17609	市区	四房桥二配变	10	200	129	129
17610	市区	草塘里配变	10	200	160	160
17611	市区	渔业副业二配变	10	400	320	320
17612	市区	夹板二配变	10	400	320	320
17613	市区	河南巷一配变	10	400	298	298
17614	市区	10kV 水岸 17#站 T1	10	1000	800	800
17615	市区	10kV 水岸 17#站 T2	10	1000	800	800
17616	市区	10kV 水岸 18#站 T1	10	1000	800	800
17617	市区	10kV 水岸 18#站 T2	10	1000	800	800
17618	市区	10kV 水岸 18#站 T3	10	1000	800	800
17619	市区	下坝三配变	10	200	160	160
17620	市区	徐巷十六配变	10	200	133	133
17621	市区	小园浜配变	10	200	160	160
17622	市区	金星二配变	10	200	160	160
17623	市区	10kV 明瑞 2#站 T1	10	800	640	640
17624	市区	10kV 明瑞 2#站 T2	10	800	640	640
17625	市区	10kV 水岸 18#站 T4	10	1000	800	800
17626	市区	10kV 水岸 19#站 T1	10	800	640	640
17627	市区	10kV 水岸 19#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17628	市区	10kV 水岸 19#站 T3	10	800	640	640
17629	市区	10kV 水岸 19#站 T4	10	800	640	640
17630	市区	10kV 水岸 20#站 T1	10	1000	800	800
17631	市区	10kV 水岸 20#站 T2	10	1000	800	800
17632	市区	10kV 水岸 20#站 T3	10	1000	800	800
17633	市区	10kV 水岸 20#站 T4	10	1000	800	800
17634	市区	10kV 水岸 21#站 T1	10	800	640	640
17635	市区	10kV 水岸 21#站 T2	10	800	640	640
17636	市区	10kV 水岸 21#站 T3	10	800	640	640
17637	市区	10kV 水岸 21#站 T4	10	800	640	640
17638	市区	沿河东配变	10	200	160	160
17639	市区	橡胶三配变	10	400	320	320
17640	市区	黄泥二配变	10	400	320	320
17641	市区	山二南配变	10	200	160	160
17642	市区	制镜厂三配变	10	400	320	320
17643	市区	邹陈二	10	200	160	160
17644	市区	陆家河头配变	10	400	320	320
17645	市区	浦巷七配变	10	400	283	283
17646	市区	石皮场二配变	10	400	289	289
17647	市区	燕马东配变	10	200	160	160
17648	市区	朱家塘三配变	10	200	140	140
17649	市区	大东	10	200	141	141
17650	市区	10kV 毛湾 3#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17651	市区	10kV 毛湾 3#站 T2	10	800	640	640
17652	市区	10kV 毛湾 3#站 T3	10	800	640	640
17653	市区	10kV 毛湾 3#站 T4	10	800	640	640
17654	市区	10kV 毛湾 4#站 T1	10	800	640	640
17655	市区	10kV 毛湾 4#站 T3	10	800	640	640
17656	市区	10kV 毛湾 4#站 T2	10	800	640	640
17657	市区	10kV 毛湾 4#站 T4	10	800	640	640
17658	市区	10kV 毛湾 5#站 T1	10	800	640	640
17659	市区	10kV 毛湾 5#站 T2	10	800	640	640
17660	市区	10kV 毛湾 5#站 T3	10	800	640	640
17661	市区	10kV 毛湾 5#站 T4	10	800	640	640
17662	市区	10kV 团北 1#箱变 T1	10	630	497	497
17663	市区	10kV 世锦 4#站 T1	10	800	608	608
17664	市区	10kV 世锦 5#站 T1	10	800	623	623
17665	市区	10kV 世锦 5#站 T2	10	800	626	626
17666	市区	10kV 世锦 6#站 T1	10	800	640	640
17667	市区	10kV 世锦 6#站 T2	10	800	640	640
17668	市区	谢家桥二配变	10	400	265	265
17669	市区	南巷南配变	10	400	320	320
17670	市区	顾巷十三配变	10	400	320	320
17671	市区	浩田里二配变	10	200	160	160
17672	市区	小斗里二配变	10	400	283	283
17673	市区	戴巷南配变	10	200	110	110

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17674	市区	10kV 安龙 1#站 T1	10	800	640	640
17675	市区	10kV 安龙 1#站 T2	10	800	640	640
17676	市区	10kV 安龙 2#站 T1	10	800	640	640
17677	市区	10kV 安龙 2#站 T2	10	800	640	640
17678	市区	10kV 安龙 2#站 T3	10	800	640	640
17679	市区	10kV 安龙 2#站 T4	10	800	640	640
17680	市区	浒家坝三配变	10	400	320	320
17681	市区	五房配变	10	200	160	160
17682	市区	谢埭桥三配变	10	400	320	320
17683	市区	对桥中村配变	10	400	300	300
17684	市区	新杨树配变	10	400	320	320
17685	市区	朱潭巷二配变	10	400	320	320
17686	市区	庄上五配变	10	400	320	320
17687	市区	徐巷西一变	10	400	320	320
17688	市区	南头住基西	10	200	146	146
17689	市区	中荡二配变	10	400	320	320
17690	市区	东街东	10	200	160	160
17691	市区	黄青庄二配变	10	200	160	160
17692	市区	西大桥二配变	10	400	320	320
17693	市区	市镇矿山二配变	10	400	320	320
17694	市区	10kV 毛岸 2#站 T1	10	1000	800	800
17695	市区	10kV 毛岸 2#站 T3	10	1000	800	800
17696	市区	10kV 毛岸 2#站 T2	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17697	市区	10kV 毛岸 2#站 T4	10	1000	800	800
17698	市区	10kV 毛岸 3#站 T2	10	1000	800	800
17699	市区	10kV 毛岸 3#站 T4	10	1000	800	800
17700	市区	10kV 毛岸 3#站 T1	10	1000	800	800
17701	市区	10kV 毛岸 3#站 T3	10	1000	800	800
17702	市区	10kV 毛岸 4#站 T1	10	1000	800	800
17703	市区	10kV 毛岸 4#站 T3	10	1000	800	800
17704	市区	10kV 毛岸 4#站 T2	10	1000	800	800
17705	市区	10kV 毛岸 4#站 T4	10	1000	800	800
17706	市区	朱更上三	10	400	320	320
17707	市区	陆更西配变	10	400	320	320
17708	市区	盛南二配变	10	400	311	311
17709	市区	陶湾二	10	400	320	320
17710	市区	盛家湾	10	200	160	160
17711	市区	西北前配变	10	200	160	160
17712	市区	西泾变	10	400	320	320
17713	市区	五七队	10	200	160	160
17714	市区	泾铁配变	10	200	160	160
17715	市区	江南小区二配变	10	400	320	320
17716	市区	小朱家湾	10	200	160	160
17717	市区	外浜五配变	10	400	320	320
17718	市区	埭头配变	10	400	320	320
17719	市区	10kV 厚德苑 8#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17720	市区	10kV 厚德苑 8#站 T2	10	800	640	640
17721	市区	10kV 厚德苑 9#站 T1	10	800	640	640
17722	市区	10kV 厚德苑 9#站 T2	10	800	640	640
17723	市区	10kV 厚德苑 10#站 T1	10	800	640	640
17724	市区	10kV 厚德苑 10#站 T2	10	800	640	640
17725	市区	10kV 丰泰苑 2#站 T1	10	1000	800	800
17726	市区	10kV 丰泰苑 3#站 T1	10	1000	800	800
17727	市区	10kV 厚德苑 10#站 T3	10	800	640	640
17728	市区	10kV 厚德苑 10#站 T4	10	800	640	640
17729	市区	10kV 厚德苑 11#站 T1	10	800	640	640
17730	市区	10kV 厚德苑 11#站 T2	10	800	640	640
17731	市区	10kV 厚德苑 11#站 T3	10	800	640	640
17732	市区	10kV 厚德苑 11#站 T4	10	800	640	640
17733	市区	锦华新村配变	10	400	320	320
17734	市区	10kV 丰泰苑 2#站 T2	10	1000	800	800
17735	市区	10kV 丰泰苑 3#站 T2	10	1000	800	800
17736	市区	鱼垦二配变	10	200	160	160
17737	市区	10kV 春雷苑 5#站 T1	10	1000	800	800
17738	市区	10kV 春雷苑 5#站 T2	10	1000	800	800
17739	市区	10kV 春雷苑 6#站 T2	10	800	640	640
17740	市区	10kV 春雷苑 6#站 T1	10	800	640	640
17741	市区	烫花厂二配变	10	400	320	320
17742	市区	周东一配变	10	400	295	295

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17743	市区	东新村种田桥配变	10	400	320	320
17744	市区	徐巷菜场二	10	200	160	160
17745	市区	农贸四配变	10	315	252	252
17746	市区	10kV 宛山湖 2#站 T1	10	1000	800	800
17747	市区	10kV 宛山湖 2#站 T2	10	1000	800	800
17748	市区	10kV 宛山湖 3#站 T1	10	800	640	640
17749	市区	10kV 宛山湖 3#站 T2	10	800	640	640
17750	市区	10kV 宛山湖 4#站 T1	10	800	640	640
17751	市区	10kV 宛山湖 4#站 T2	10	800	640	640
17752	市区	长青乐园二配变	10	400	320	320
17753	市区	殷巷河配变	10	200	160	160
17754	市区	石东二配变	10	400	320	320
17755	市区	10kV 天郡 5#站 T1	10	800	640	640
17756	市区	10kV 天郡 5#站 T3	10	800	640	640
17757	市区	10kV 天郡 5#站 T2	10	800	640	640
17758	市区	10kV 天郡 5#站 T4	10	800	640	640
17759	市区	塘泗桥二配变	10	400	320	320
17760	市区	双华配变	10	200	160	160
17761	市区	曹家塘	10	400	320	320
17762	市区	斗东村配变	10	400	289	289
17763	市区	东前队配变	10	400	270	270
17764	市区	华巷西配变	10	400	161	161
17765	市区	曲尺巷配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17766	市区	沿河六配变	10	200	146	146
17767	市区	10kV 创智天地 1#站 T1	10	800	640	640
17768	市区	七房巷三配变	10	400	320	320
17769	市区	西黄泥配变	10	400	320	320
17770	市区	友联村配变	10	200	160	160
17771	市区	岳家弄	10	400	320	320
17772	市区	苏巷 1#箱变 T1	10	630	504	504
17773	市区	羊尖桥二配变	10	400	320	320
17774	市区	10kV 眉周 2#箱变 T1	10	630	504	504
17775	市区	10kV 百郦华庭 5#站 T2	10	800	640	640
17776	市区	10kV 金港嘉苑 6#站 T2	10	800	640	640
17777	市区	10kV 誉珑铭邸 2#站 T2	10	800	640	640
17778	市区	10kV 明辉 1#箱变 T1	10	630	504	504
17779	市区	10kV 和居雅苑 2#站 T2	10	800	640	640
17780	市区	市镇桥二配变	10	400	320	320
17781	市区	探花墩配变	10	400	320	320
17782	市区	探花墩三配变	10	400	320	320
17783	市区	竹园章村巷配变	10	400	320	320
17784	市区	10kV 铂悦名邸 4#站 T2	10	800	640	640
17785	市区	10kV 宛山湖 5#站 T3	10	800	640	640
17786	市区	10kV 宛湖东苑 1#站 T4	10	800	640	640
17787	市区	沿河甲配变	10	400	293	293
17788	市区	10kV 东蕾苑 2#站 T3	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17789	市区	范家塘配变	10	200	134	134
17790	市区	荡西后巷二配变	10	400	320	320
17791	市区	北街新村配变	10	400	320	320
17792	市区	下庄村二配变	10	400	320	320
17793	市区	木材市场配变	10	400	320	320
17794	市区	10kV 嘉荫园 6#站 T1	10	800	640	640
17795	市区	10kV 嘉荫园 6#站 T3	10	800	640	640
17796	市区	10kV 嘉荫园 6#站 T4	10	800	640	640
17797	市区	浒村小学配变	10	400	320	320
17798	市区	10kV 嘉荫园 6#站 T2	10	800	640	640
17799	市区	10KV 嘉荫园 7#站 T1	10	1000	800	800
17800	市区	10KV 嘉荫园 7#站 T3	10	1000	800	800
17801	市区	10KV 嘉荫园 7#站 T4	10	1000	800	800
17802	市区	10KV 嘉荫园 7#站 T2	10	1000	800	800
17803	市区	10kV 山河福邸 6#站 T2	10	800	640	640
17804	市区	红益配变	10	400	320	320
17805	市区	红旗新村配变	10	400	320	320
17806	市区	西周巷三配变	10	400	320	320
17807	市区	木渎墩三配变	10	400	320	320
17808	市区	西前配变	10	400	320	320
17809	市区	10kV 仓实 2#站 T2	10	800	640	640
17810	市区	10kV 春和景明 3#站 T1	10	800	640	640
17811	市区	10kV 长楼 16#箱变 T1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17812	市区	西陈巷一配变	10	400	320	320
17813	市区	市镇鸿西配变	10	400	320	320
17814	市区	严北村委配变	10	400	250	250
17815	市区	10kV 源筑 11#站 T4	10	800	640	640
17816	市区	徐长排配变	10	400	320	320
17817	市区	朱家坝二配变	10	200	101	101
17818	市区	前李居配变	10	200	160	160
17819	市区	冷降配变	10	200	160	160
17820	市区	西漕村配变	10	400	320	320
17821	市区	党校五配变	10	400	320	320
17822	市区	邓巷八配变	10	400	320	320
17823	市区	稍塘一代配变	10	400	320	320
17824	市区	丁家一配变	10	400	320	320
17825	市区	前巷村委配变	10	400	320	320
17826	市区	10kV 百大 5#站 T1	10	1000	800	800
17827	市区	10kV 百大 5#站 T2	10	1000	800	800
17828	市区	崔巷三配变	10	200	144	144
17829	市区	钱威路灯配变	10	200	160	160
17830	市区	南对三配变	10	400	320	320
17831	市区	老街北	10	200	160	160
17832	市区	仓场东配变	10	200	160	160
17833	市区	10kV 美林湖 7#站 T2	10	800	640	640
17834	市区	10kV 美林湖 7#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17835	市区	10kV 美林湖 7#站 T3	10	800	640	640
17836	市区	10kV 美林湖 6#站 T2	10	800	640	640
17837	市区	10kV 美林湖 6#站 T1	10	800	640	640
17838	市区	洋泾岸配变	10	200	160	160
17839	市区	钻探一配变	10	200	160	160
17840	市区	河西六配变	10	400	320	320
17841	市区	陈古一配变	10	400	320	320
17842	市区	张巷二九配变	10	400	320	320
17843	市区	刘家头泵二配变	10	400	320	320
17844	市区	兴高配变	10	200	160	160
17845	市区	新苑二村二配变	10	400	320	320
17846	市区	后强配变	10	400	320	320
17847	市区	寄西配变	10	400	320	320
17848	市区	汽车厂甲	10	400	320	320
17849	市区	张巷西二配变	10	200	160	160
17850	市区	倪巷	10	400	304	304
17851	市区	养殖配变	10	200	160	160
17852	市区	吕港二配变	10	200	160	160
17853	市区	王庄巷 3	10	200	146	146
17854	市区	秦村路	10	200	160	160
17855	市区	祝巷三配变	10	400	320	320
17856	市区	贝沙桥	10	200	160	160
17857	市区	渡水闸二配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17858	市区	10kV 翡翠 1#站 T1	10	1000	800	800
17859	市区	10kV 翡翠 1#站 T2	10	1000	800	800
17860	市区	缪巷甲	10	400	320	320
17861	市区	商所配变	10	400	320	320
17862	市区	万里路配变	10	200	160	160
17863	市区	漕北二配变	10	400	320	320
17864	市区	教师新村五	10	400	320	320
17865	市区	前场配变	10	200	160	160
17866	市区	朝南居配变	10	200	160	160
17867	市区	洛玉路配变	10	200	160	160
17868	市区	益康配变	10	200	160	160
17869	市区	花园南配变	10	400	320	320
17870	市区	田舍北配变	10	400	320	320
17871	市区	尹城中配变	10	200	160	160
17872	市区	秋居	10	200	141	141
17873	市区	东降五配变	10	400	320	320
17874	市区	许家四配变	10	400	320	320
17875	市区	东降居配变	10	400	320	320
17876	市区	医院九配变	10	200	160	160
17877	市区	潘巷六配变	10	400	320	320
17878	市区	益达配变	10	200	160	160
17879	市区	藕塘新区	10	200	160	160
17880	市区	10KV 嘉寓 7#站 T2	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17881	市区	10KV 嘉寓 7#站 T1	10	1000	800	800
17882	市区	新叁配变	10	400	320	320
17883	市区	湖村二配变	10	200	160	160
17884	市区	汤许二配变	10	400	287	287
17885	市区	永安南路二配变	10	400	320	320
17886	市区	南元	10	200	160	160
17887	市区	西漳综合	10	200	160	160
17888	市区	座圩西一配变	10	400	320	320
17889	市区	座圩西二配变	10	400	320	320
17890	市区	南三房二配变	10	400	320	320
17891	市区	水月浜配变	10	400	320	320
17892	市区	敬老院九配变	10	400	320	320
17893	市区	新村胶三	10	400	320	320
17894	市区	大漕坝配变	10	200	160	160
17895	市区	导航主配变	10	200	160	160
17896	市区	10kV 新阳光 9#站 T1	10	800	640	640
17897	市区	10kV 新阳光 9#站 T3	10	800	640	640
17898	市区	10kV 新阳光 9#站 T4	10	800	640	640
17899	市区	10kV 新阳光 9#站 T2	10	800	640	640
17900	市区	10kV 堰新 5#站 T2	10	1000	800	800
17901	市区	东严贰配变	10	400	320	320
17902	市区	西张桥配变	10	400	320	320
17903	市区	汽车厂乙	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17904	市区	汽车厂丙	10	400	320	320
17905	市区	汽车厂丁	10	400	320	320
17906	市区	10kV 新街 1#站 T1	10	1000	800	800
17907	市区	10kV 新街 1#站 T2	10	1000	800	800
17908	市区	10kV 新街 2#站 T2	10	800	640	640
17909	市区	10kV 新街 2#站 T1	10	800	640	640
17910	市区	10kV 新街 2#站 T3	10	800	640	640
17911	市区	10kV 新街 2#站 T4	10	800	640	640
17912	市区	10kV 新街 3#站 T1	10	1000	800	800
17913	市区	10kV 新街 3#站 T2	10	1000	800	800
17914	市区	10kV 新街 3#站 T3	10	1000	800	800
17915	市区	奥化配变	10	400	320	320
17916	市区	10kV 永利 4#站 T1	10	800	640	640
17917	市区	10kV 永利 4#站 T2	10	800	640	640
17918	市区	10kV 永利 5#站 T1	10	1000	800	800
17919	市区	10kV 永利 5#站 T2	10	1000	800	800
17920	市区	10kV 新街 3#站 T4	10	1000	800	800
17921	市区	10kV 新街 4#站 T1	10	800	640	640
17922	市区	10kV 新街 4#站 T2	10	800	640	640
17923	市区	10kV 新街 4#站 T3	10	800	640	640
17924	市区	10kV 新街 4#站 T4	10	800	640	640
17925	市区	10kV 新街 5#站 T1	10	1000	800	800
17926	市区	10kV 新街 5#站 T2	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17927	市区	10kV 新街 5#站 T3	10	1000	800	800
17928	市区	10kV 新街 5#站 T4	10	1000	800	800
17929	市区	潭东二配变	10	400	320	320
17930	市区	黄里配变	10	400	320	320
17931	市区	玉泉街配变	10	400	320	320
17932	市区	华杰配变	10	200	160	160
17933	市区	陈家配变	10	400	320	320
17934	市区	红农桥配变	10	400	320	320
17935	市区	绿化二配变	10	200	160	160
17936	市区	周巷居配变	10	400	320	320
17937	市区	老街四配变	10	400	320	320
17938	市区	农机厂东二	10	400	320	320
17939	市区	中新村配变	10	400	320	320
17940	市区	前马配变	10	400	320	320
17941	市区	木桥东配变	10	400	320	320
17942	市区	东头村南	10	200	160	160
17943	市区	赵家北配变	10	400	320	320
17944	市区	油车里东配变	10	200	160	160
17945	市区	晓丰电站配变	10	200	160	160
17946	市区	前朱巷二	10	400	241	241
17947	市区	10kV 石塘安居站 T2	10	1250	1000	1000
17948	市区	中心三配变	10	400	320	320
17949	市区	东湾里二配变	10	400	195	195

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17950	市区	10kV 藕乐园 5#站 T1	10	800	640	640
17951	市区	10kV 藕乐园 5#站 T2	10	800	640	640
17952	市区	10kV 藕乐园 6#站 T1	10	800	640	640
17953	市区	10kV 藕乐园 6#站 T2	10	800	640	640
17954	市区	10kV 藕乐园 7#站 T1	10	800	640	640
17955	市区	10kV 藕乐园 7#站 T2	10	800	640	640
17956	市区	新石一配变	10	400	320	320
17957	市区	新石二配变	10	400	320	320
17958	市区	党校西配变	10	200	160	160
17959	市区	派出所四配变	10	200	160	160
17960	市区	党校东一配变	10	400	234	234
17961	市区	党校东二配变	10	200	160	160
17962	市区	导航备配变	10	200	160	160
17963	市区	东壹配变	10	200	160	160
17964	市区	小元里二配变	10	200	160	160
17965	市区	大万巷二	10	400	320	320
17966	市区	葑庄五配变	10	200	160	160
17967	市区	万张一配变	10	200	160	160
17968	市区	凯亚制衣	10	400	320	320
17969	市区	宋巷西配变	10	400	320	320
17970	市区	俞西巷二配变	10	400	320	320
17971	市区	仓邓配变	10	200	160	160
17972	市区	林庄东	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17973	市区	20kV 水韵园 1#站 T1	20	800	640	640
17974	市区	20kV 水韵园 1#站 T2	20	800	640	640
17975	市区	20kV 水韵园 1#站 T3	20	800	640	640
17976	市区	20kV 水韵园 2#站 T1	20	800	640	640
17977	市区	20kV 水韵园 2#站 T2	20	800	640	640
17978	市区	20kV 水韵园 2#站 T3	20	800	640	640
17979	市区	20kV 水韵园 3#站 T1	20	800	640	640
17980	市区	20kV 水韵园 3#站 T2	20	800	640	640
17981	市区	20kV 水韵园 3#站 T3	20	800	640	640
17982	市区	牌楼配变	10	200	160	160
17983	市区	保洛配变	10	200	160	160
17984	市区	叶家旦配变	10	200	160	160
17985	市区	范西配变	10	200	160	160
17986	市区	礼舍前巷配变	10	200	160	160
17987	市区	陈巷桥配变	10	400	320	320
17988	市区	10kV 东学 1#箱变 T1	10	630	504	504
17989	市区	鸿翔路配变	10	400	320	320
17990	市区	群华村配变	10	400	320	320
17991	市区	冯村配变	10	200	160	160
17992	市区	西漳九配变	10	200	160	160
17993	市区	桑园乙配变	10	400	320	320
17994	市区	10kV 玉洲 1#站 T1	10	800	640	640
17995	市区	10kV 玉洲 1#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
17996	市区	10kV 玉洲 1#站 T3	10	800	640	640
17997	市区	10kV 玉洲 1#站 T4	10	800	640	640
17998	市区	10kV 玉洲 2#站 T1	10	800	640	640
17999	市区	10kV 玉洲 2#站 T2	10	800	640	640
18000	市区	朝南二配变	10	200	160	160
18001	市区	礼舍村五配变	10	400	320	320
18002	市区	汤古巷二配变	10	400	320	320
18003	市区	礼舍杨北配变	10	400	320	320
18004	市区	走马岗配变	10	200	160	160
18005	市区	李石配变	10	200	160	160
18006	市区	马后二	10	200	160	160
18007	市区	天水	10	200	144	144
18008	市区	友新配变	10	200	160	160
18009	市区	新庙下	10	200	160	160
18010	市区	刘渡配变	10	400	320	320
18011	市区	渔业北配变	10	400	320	320
18012	市区	任家村二配变	10	200	160	160
18013	市区	康园	10	200	160	160
18014	市区	20kV 水韵园 4#站 T1	20	800	640	640
18015	市区	20kV 水韵园 4#站 T2	20	800	640	640
18016	市区	20kV 水韵园 5#站 T1	20	800	640	640
18017	市区	20kV 水韵园 5#站 T2	20	800	640	640
18018	市区	20kV 水韵园 5#站 T3	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18019	市区	堰坛	10	200	160	160
18020	市区	刘师配变	10	400	146	146
18021	市区	姜家南配变	10	400	320	320
18022	市区	新鲍巷	10	200	160	160
18023	市区	10kV 新阳光 13#站 T1	10	800	640	640
18024	市区	10kV 新阳光 13#站 T2	10	800	640	640
18025	市区	10kV 新阳光 14#站 T1	10	800	640	640
18026	市区	10kV 新阳光 14#站 T2	10	800	640	640
18027	市区	10kV 新阳光 14#站 T3	10	800	640	640
18028	市区	10kV 新阳光 14#站 T4	10	800	640	640
18029	市区	10kV 新阳光 15#站 T1	10	800	640	640
18030	市区	10kV 新阳光 15#站 T2	10	800	640	640
18031	市区	10kV 宏润 3#站 T1	10	800	640	640
18032	市区	10kV 宏润 3#站 T2	10	800	640	640
18033	市区	炼染	10	200	160	160
18034	市区	归山路配变	10	200	160	160
18035	市区	梅车口配变	10	200	160	160
18036	市区	中段配变	10	400	320	320
18037	市区	秦巷幼儿园配变	10	200	160	160
18038	市区	祠堂二配变	10	200	145	145
18039	市区	芒巷二配变	10	200	160	160
18040	市区	鱼池东配变	10	200	160	160
18041	市区	高达环境配变	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18042	市区	邓巷七配变	10	200	160	160
18043	市区	黄家二配变	10	400	320	320
18044	市区	10kV 北洋湖 2#箱变 T1	10	400	320	320
18045	市区	10kV 北洋湖 3#箱变 T1	10	400	320	320
18046	市区	金虾居	10	200	160	160
18047	市区	东泾制革厂配变	10	400	320	320
18048	市区	黄金坝四配变	10	400	320	320
18049	市区	10kV 金玥湾 7#站 T1	10	800	640	640
18050	市区	西漕村二配变	10	400	320	320
18051	市区	方东六配变	10	400	320	320
18052	市区	10kV 悦阳上园 1#站 T1	10	800	640	640
18053	市区	10kV 璟西铭邸 1#站 T3	10	800	640	640
18054	市区	10kV 西羲里 4#站 T3	10	800	640	640
18055	市区	10kV 堰新 11#站 T2	10	800	640	640
18056	市区	10kV 惠漳家园 1#站 T1	10	800	640	640
18057	市区	10kV 北洋湖 10#箱变 T1	10	630	504	504
18058	市区	10kV 庙洛 8#箱变 T1	10	630	504	504
18059	市区	华源二配变	10	400	320	320
18060	市区	10kV 百邻 3#站 T1	10	1000	800	800
18061	市区	10kV 百邻 3#站 T2	10	1000	800	800
18062	市区	杨树泵贰配变	10	400	320	320
18063	市区	10kV 熙和雅园 3#站 T1	10	800	640	640
18064	市区	10kV 金玥湾 5#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18065	市区	桃溪中配变	10	400	320	320
18066	市区	河亭下配变	10	400	320	320
18067	市区	东顺苑 9#站 T3	10	800	640	640
18068	市区	10kV 桃盛 8#站 T2	10	800	640	640
18069	市区	公园泵配变	10	400	320	320
18070	市区	范巷八配变	10	400	320	320
18071	市区	10kV 缦悦名邸 4#站 T1	10	800	640	640
18072	市区	新二标二配变	10	400	320	320
18073	市区	10kV 惠丰 9#站 T1	10	800	640	640
18074	市区	10kV 惠丰 9#站 T2	10	800	640	640
18075	市区	10kV 惠丰 10#站 T1	10	800	640	640
18076	市区	10kV 惠丰 10#站 T2	10	800	640	640
18077	市区	10kV 惠丰 10#站 T3	10	800	640	640
18078	市区	10kV 惠丰 10#站 T4	10	800	640	640
18079	市区	10kV 惠丰 11#站 T1	10	1000	800	800
18080	市区	10kV 惠丰 11#站 T2	10	1000	800	800
18081	市区	10kV 藕乐园 13#站 T1	10	800	640	640
18082	市区	10kV 藕乐园 13#站 T2	10	800	640	640
18083	市区	10kV 安阳 3#箱变 T1	10	630	504	504
18084	市区	10kV 润玉 1#箱变 T1	10	630	504	504
18085	市区	10kV 镇北 2#箱变 T1	10	630	504	504
18086	市区	10kV 长乐 12#站 T1	10	800	640	640
18087	市区	10kV 长乐 12#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18088	市区	10kV 长乐 13#站 T1	10	1000	800	800
18089	市区	10kV 长乐 13#站 T2	10	1000	800	800
18090	市区	10kV 长乐 13#站 T3	10	1000	800	800
18091	市区	10kV 长乐 13#站 T4	10	1000	800	800
18092	市区	龙镇配变	10	400	320	320
18093	市区	10kV 惠韵 5#站 T1	10	800	640	640
18094	市区	10kV 惠韵 5#站 T2	10	800	640	640
18095	市区	10kV 听悦华庭 2#站 T2	10	800	640	640
18096	市区	10kV 都荟名邸 2#站 T1	10	800	640	640
18097	市区	10kV 浦巷 1#箱变 T1	10	630	504	504
18098	市区	火花二	10	400	320	320
18099	市区	劳丰三配变	10	400	320	320
18100	市区	10kV 凤栖雅苑 2#站 T3	10	800	640	640
18101	市区	10kV 晨光静园 2#站 T1	10	800	640	640
18102	市区	10kV 悦湖 6#站 T4	10	800	640	640
18103	市区	10kV 普照 3#箱变 T1	10	630	504	504
18104	市区	自强配变	10	400	320	320
18105	市区	怡璇配变	10	400	320	320
18106	市区	10kV 融兰玖园 2#站 T2	10	800	640	640
18107	市区	10kV 堰桥 2#箱变 T1	10	630	504	504
18108	市区	10kV 洋溪水岸雅筑 3#站 T3	10	800	640	640
18109	市区	蔡亭桥配变	10	400	320	320
18110	市区	10kV 学府上院 3#站 T3	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18111	市区	欣荣瓶盖配变	10	400	320	320
18112	市区	城塘北二配变	10	400	320	320
18113	市区	国庆机械变	10	400	320	320
18114	市区	界泾村二配变	10	400	320	320
18115	市区	排涝站七配变	10	400	320	320
18116	市区	隆顺座骑	10	400	320	320
18117	市区	福鑫针织	10	400	320	320
18118	市区	10kV 百邻 2#站 T2	10	1000	800	800
18119	市区	宝盛机械	10	400	320	320
18120	市区	10kV 学府上院 2#站 T1	10	800	640	640
18121	市区	拾房村四	10	400	320	320
18122	市区	杨市新村	10	400	320	320
18123	市区	10kV 凤天美庭 6#站 T4	10	800	640	640
18124	市区	10kV 枫荟溪苑 2#站 T3	10	800	640	640
18125	市区	10kV 中兴 1#箱变 T1	10	630	504	504
18126	市区	10kV 嘉利 12#站 T1	10	800	640	640
18127	市区	10kV 嘉利 12#站 T2	10	800	610	610
18128	市区	东村头配变	10	400	301	301
18129	市区	鲍家.	10	400	320	320
18130	市区	东沿河配变	10	400	320	320
18131	市区	10kV 新阳光 32#站 T2	10	800	640	640
18132	市区	大陆巷配变	10	200	160	160
18133	市区	东龙四配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18134	市区	巷张二配变	10	200	160	160
18135	市区	社彩配变	10	400	320	320
18136	市区	洛水路配变	10	200	160	160
18137	市区	西村头四配变	10	400	320	320
18138	市区	冯村巷配变	10	400	320	320
18139	市区	南山下二变	10	400	320	320
18140	市区	九龙四变配变	10	200	160	160
18141	市区	文明村配变	10	200	160	160
18142	市区	强家湾配变	10	200	160	160
18143	市区	南苑四配变	10	400	320	320
18144	市区	南苑五配变	10	400	320	320
18145	市区	纺织配变	10	400	320	320
18146	市区	汤家配变	10	200	160	160
18147	市区	向阳变	10	200	160	160
18148	市区	祠堂三配变	10	200	160	160
18149	市区	莲杆交校	10	400	320	320
18150	市区	10kV 青城苑 3#站 T1	10	1000	800	800
18151	市区	10kV 青城苑 3#站 T3	10	1000	800	800
18152	市区	10kV 青城苑 3#站 T2	10	1000	800	800
18153	市区	10kV 青城苑 4#站 T1	10	1000	800	800
18154	市区	10kV 青城苑 4#站 T2	10	1000	800	800
18155	市区	10kV 新阳光 5#站 T1	10	800	640	640
18156	市区	10kV 新阳光 5#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18157	市区	纸箱配变	10	400	312	312
18158	市区	新桥十三配变	10	400	320	320
18159	市区	新桥十四配变	10	400	320	320
18160	市区	新桥四配变	10	400	320	320
18161	市区	新桥五配变	10	400	320	320
18162	市区	新桥六配变	10	400	320	320
18163	市区	中街一配变	10	400	320	320
18164	市区	新桥七配变	10	400	320	320
18165	市区	新桥八配变	10	200	160	160
18166	市区	后巷六配变	10	400	320	320
18167	市区	10kV 新阳光 6#站 T1	10	800	640	640
18168	市区	10kV 新阳光 6#站 T2	10	800	640	640
18169	市区	西闸二配变	10	400	320	320
18170	市区	10kV 新阳光 7#站 T1	10	800	640	640
18171	市区	10kV 新阳光 7#站 T2	10	800	640	640
18172	市区	横唐桥配变	10	400	320	320
18173	市区	张华二配变	10	400	320	320
18174	市区	润杨配变	10	200	17	17
18175	市区	杨东站配变	10	400	320	320
18176	市区	10kV 绿地 5#站 T1	10	800	640	640
18177	市区	10kV 绿地 5#站 T2	10	800	640	640
18178	市区	10kV 绿地 6#站 T1	10	800	640	640
18179	市区	10kV 绿地 6#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18180	市区	10kV 绿地 6#站 T3	10	800	640	640
18181	市区	祁东配变	10	200	160	160
18182	市区	大张巷五变	10	400	308	308
18183	市区	东风农机配变	10	400	320	320
18184	市区	富苑配变	10	200	160	160
18185	市区	煤配厂配变	10	200	160	160
18186	市区	石发路配变	10	400	320	320
18187	市区	洋房区三配变	10	200	160	160
18188	市区	秦东配变	10	400	320	320
18189	市区	实业丙	10	200	160	160
18190	市区	上梅配变	10	200	160	160
18191	市区	梅秦路配变	10	200	160	160
18192	市区	永固	10	400	320	320
18193	市区	实业	10	400	320	320
18194	市区	路下场巷配变	10	200	160	160
18195	市区	后花园四配变	10	200	160	160
18196	市区	黄金坝三配变	10	400	320	320
18197	市区	濮巷配变	10	200	160	160
18198	市区	山下配变	10	400	320	320
18199	市区	芦桥村配变	10	200	160	160
18200	市区	芦桥配变	10	315	252	252
18201	市区	胡公配变	10	400	320	320
18202	市区	洪桥村二配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18203	市区	前洪桥配变	10	200	160	160
18204	市区	北街三配变	10	200	160	160
18205	市区	村委十一配变	10	400	320	320
18206	市区	西坝头配变	10	200	160	160
18207	市区	后洪桥配变	10	160	128	128
18208	市区	三香岸配变	10	400	320	320
18209	市区	边巷配变	10	400	320	320
18210	市区	顾巷泵	10	400	320	320
18211	市区	华锦甲配变	10	400	320	320
18212	市区	周家岭三配变	10	400	320	320
18213	市区	戈巷四配变	10	400	320	320
18214	市区	10kV 祥育苑 1#站 T1	10	800	640	640
18215	市区	10kV 祥育苑 1#站 T2	10	800	640	640
18216	市区	10kV 祥育苑 2#站 T1	10	800	640	640
18217	市区	10kV 祥育苑 2#站 T2	10	800	640	640
18218	市区	10kV 广石 6#站 T1	10	1000	800	800
18219	市区	10kV 广石 6#站 T2	10	1000	800	800
18220	市区	10kV 湖畔 1#站 T1	10	800	640	640
18221	市区	10kV 湖畔 1#站 T2	10	800	640	640
18222	市区	10kV 湖畔 2#站 T1	10	800	640	640
18223	市区	10kV 湖畔 2#站 T2	10	800	640	640
18224	市区	永兴染整配变	10	400	320	320
18225	市区	陈西配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18226	市区	10kV 金都 3#站 T1	10	1000	800	800
18227	市区	10kV 金都 3#站 T2	10	1000	800	800
18228	市区	10kV 蓝城 7#站 T1	10	800	640	640
18229	市区	谢家村东配变	10	400	320	320
18230	市区	王家宕配变	10	200	160	160
18231	市区	10kV 藕乐园 1#站 T1	10	1250	1000	1000
18232	市区	10kV 龙塘家园 1#站 T1	10	1000	800	800
18233	市区	10kV 龙塘家园 1#站 T2	10	1000	800	800
18234	市区	10kV 龙塘家园 2#站 T1	10	1000	800	800
18235	市区	10kV 龙塘家园 2#站 T2	10	1000	800	800
18236	市区	10kV 龙塘家园 3#站 T1	10	1000	800	800
18237	市区	10kV 龙塘家园 3#站 T2	10	1000	800	800
18238	市区	10kV 百大 4#站 T2	10	800	640	640
18239	市区	10kV 百大 4#站 T1	10	800	640	640
18240	市区	周家居配变	10	200	160	160
18241	市区	甘大配变	10	200	160	160
18242	市区	蓉北配变	10	200	139	139
18243	市区	新任配变	10	200	160	160
18244	市区	新陆配变	10	200	117	117
18245	市区	汤许配变	10	200	114	114
18246	市区	蓉西队配变	10	200	138	138
18247	市区	水利农机站配变	10	200	160	160
18248	市区	10kV 蓝城 7#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18249	市区	10kV 龙韵站 T2	10	800	640	640
18250	市区	10kV 龙韵站 T1	10	800	640	640
18251	市区	10kV 湖畔 3#站 T1	10	800	640	640
18252	市区	10kV 湖畔 3#站 T2	10	800	640	640
18253	市区	10kV 湖畔 3#站 T3	10	800	640	640
18254	市区	10kV 湖畔 4#站 T1	10	800	640	640
18255	市区	10kV 湖畔 4#站 T2	10	800	640	640
18256	市区	欣伟配变	10	200	160	160
18257	市区	长巷二配变	10	400	320	320
18258	市区	六房村配变	10	200	160	160
18259	市区	湖村配变	10	200	160	160
18260	市区	姚家村配变	10	200	160	160
18261	市区	10kV 新阳光 1#站 T1	10	800	640	640
18262	市区	渔业十九配变	10	400	320	320
18263	市区	化工排配变	10	400	320	320
18264	市区	鱼场居配变	10	200	160	160
18265	市区	10kV 新阳光 1#站 T2	10	800	640	640
18266	市区	10kV 新阳光 2#站 T1	10	800	640	640
18267	市区	10kV 新阳光 2#站 T2	10	800	640	640
18268	市区	10kV 新阳光 3#站 T1	10	800	640	640
18269	市区	10kV 新阳光 3#站 T2	10	800	640	640
18270	市区	念四桥配变	10	200	160	160
18271	市区	南周巷配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18272	市区	陈家弄配变	10	100	80	80
18273	市区	殷巷六配变	10	400	320	320
18274	市区	陡门上配变	10	400	320	320
18275	市区	站南配变	10	400	320	320
18276	市区	南巷三配变	10	200	160	160
18277	市区	朱家四配变	10	200	160	160
18278	市区	水墩配变	10	200	77	77
18279	市区	孙巷新村配变	10	200	160	160
18280	市区	金龙虾 2	10	200	160	160
18281	市区	朝南配变	10	400	320	320
18282	市区	石人桥东配变	10	200	160	160
18283	市区	10kV 苹果园 1#站 T1	10	800	640	640
18284	市区	10kV 苹果园 1#站 T2	10	800	640	640
18285	市区	10kV 蓝城 8#站 T1	10	800	640	640
18286	市区	10kV 蓝城 8#站 T2	10	800	640	640
18287	市区	10kV 蓝城 9#站 T1	10	800	640	640
18288	市区	10kV 蓝城 9#站 T2	10	800	640	640
18289	市区	10kV 华府 3#箱变 T1	10	630	497	497
18290	市区	10kV 华府 4#箱变 T1	10	630	504	504
18291	市区	10kV 华府 5#箱变 T1	10	630	493	493
18292	市区	10kV 华府 6#箱变 T1	10	630	504	504
18293	市区	费巷三	10	400	320	320
18294	市区	庙下六配变	10	400	311	311

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18295	市区	河下配变	10	400	320	320
18296	市区	戈巷一配变	10	400	320	320
18297	市区	林新路	10	200	160	160
18298	市区	孙家弄	10	400	320	320
18299	市区	金城巷	10	400	320	320
18300	市区	蓉西七队配变	10	200	107	107
18301	市区	金虾龙	10	250	200	200
18302	市区	尤家旦前巷配变	10	400	320	320
18303	市区	钱巷三配变	10	200	138	138
18304	市区	10kV 藕乐园 4#站 T1	10	800	640	640
18305	市区	10kV 藕乐园 4#站 T2	10	800	640	640
18306	市区	姜家湾配变	10	400	281	281
18307	市区	金巷新配变	10	400	320	320
18308	市区	戈巷甲配变	10	400	320	320
18309	市区	10kV 藕乐园 4#站 T3	10	800	640	640
18310	市区	10kV 天河 1#站 T1	10	1250	1000	1000
18311	市区	10kV 天河 1#站 T3	10	1250	1000	1000
18312	市区	麦芽配变	10	200	160	160
18313	市区	徐古岸配变	10	200	160	160
18314	市区	10kV 钱大 1#箱变 T1	10	200	160	160
18315	市区	10kV 胜丰 1#箱变 T1	10	630	504	504
18316	市区	10kV 胜丰 2#箱变 T1	10	200	160	160
18317	市区	朱家一配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18318	市区	王巷十配变	10	400	320	320
18319	市区	张华村二配变	10	400	320	320
18320	市区	张华村配变	10	400	320	320
18321	市区	南章巷配变	10	400	304	304
18322	市区	杨东配变	10	400	320	320
18323	市区	唐家村配变	10	400	320	320
18324	市区	新村泵配变	10	200	160	160
18325	市区	俞巷六配变	10	200	160	160
18326	市区	大兴电站	10	200	160	160
18327	市区	姚巷四配变	10	400	310	310
18328	市区	姚巷一配变	10	400	320	320
18329	市区	邓巷四配变	10	400	320	320
18330	市区	邓西配变	10	400	269	269
18331	市区	松涛 3	10	200	160	160
18332	市区	东方 3	10	200	160	160
18333	市区	振业合金配变	10	400	320	320
18334	市区	10kV 惠州安置 1#站 T1	10	1000	800	800
18335	市区	10kV 惠州安置 1#站 T2	10	1000	800	800
18336	市区	10kV 文湖苑 1#站 T1	10	1000	800	800
18337	市区	10kV 文湖苑 1#站 T2	10	1000	800	800
18338	市区	10kV 春惠苑 1#站 T1	10	800	640	640
18339	市区	10kV 春惠苑 1#站 T2	10	800	640	640
18340	市区	10kV 新阳光 39#站 T3	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18341	市区	10kV 新藕苑 1#站 T1	10	1000	800	800
18342	市区	10kV 新藕苑 1#站 T2	10	1000	800	800
18343	市区	华新村委二配变	10	400	320	320
18344	市区	10kV 新藕苑 2#站 T1	10	1000	800	800
18345	市区	10kV 新藕苑 2#站 T2	10	1000	800	800
18346	市区	10kV 新藕苑 3#站 T1	10	1000	800	800
18347	市区	10kV 新藕苑 3#站 T2	10	1000	800	800
18348	市区	10kV 林业 2#箱变 T1	10	400	320	320
18349	市区	街北配变	10	400	320	320
18350	市区	10kV 悦湖 7#站 T3	10	800	640	640
18351	市区	环卫处配变	10	400	320	320
18352	市区	10kV 四季澜庭 3#站 T1	10	800	640	640
18353	市区	10kV 惠州安置 2#站 T1	10	800	640	640
18354	市区	10kV 惠州安置 2#站 T2	10	800	640	640
18355	市区	10kV 行星 1#箱变 T1	10	630	504	504
18356	市区	10kV 后畅 3#箱变 T1	10	630	504	504
18357	市区	东顺苑 7#站 T2	10	800	640	640
18358	市区	10kV 长乐 1#站 T1	10	1000	800	800
18359	市区	10kV 长乐 1#站 T2	10	1000	800	800
18360	市区	10kV 长乐 2#站 T1	10	1000	800	800
18361	市区	10kV 长乐 2#站 T2	10	1000	800	800
18362	市区	10kV 长乐 3#站 T1	10	1000	800	800
18363	市区	10kV 长乐 3#站 T2	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18364	市区	10kV 长乐 3#站 T3	10	1000	800	800
18365	市区	10kV 长乐 4#站 T1	10	1000	800	800
18366	市区	10kV 长乐 4#站 T2	10	1000	800	800
18367	市区	10kV 长乐 4#站 T3	10	1000	800	800
18368	市区	10kV 陆区苑 5#站 T1	10	1000	800	800
18369	市区	10kV 陆区苑 5#站 T2	10	1000	800	800
18370	市区	10kV 毓秀苑 1#站 T1	10	800	640	640
18371	市区	10kV 毓秀苑 1#站 T2	10	800	640	640
18372	市区	10kV 毓秀苑 2#站 T1	10	800	640	640
18373	市区	10kV 毓秀苑 2#站 T2	10	800	640	640
18374	市区	10kV 新盛花园站 T1	10	1000	800	800
18375	市区	10kV 新盛花园站 T2	10	1000	800	800
18376	市区	10kV 新盛花园站 T3	10	1000	800	800
18377	市区	政府西二配变	10	400	320	320
18378	市区	10kV 明桂雅庭 2#站 T1	10	800	640	640
18379	市区	10kV 悦湖 9#站 T4	10	800	640	640
18380	市区	毛厂二配变	10	400	320	320
18381	市区	朱二配变	10	400	320	320
18382	市区	蓉南小学配变	10	400	320	320
18383	市区	10kV 柏翠春居 6#站 T4	10	800	640	640
18384	市区	10kV 新阳光 41#站 T1	10	800	640	640
18385	市区	陆西泵一配变	10	400	320	320
18386	市区	10kV 悦阳上园 1#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18387	市区	10kV 漫悦名邸 2#站 T3	10	800	640	640
18388	市区	秦家漕一配变	10	400	320	320
18389	市区	市镇一百配变	10	400	320	320
18390	市区	丽豪苑	10	400	320	320
18391	市区	艾之源配变	10	400	320	320
18392	市区	10kV 堰新苑 18#站 T1	10	800	640	640
18393	市区	工农配变	10	400	320	320
18394	市区	10kV 听悦华庭 7#站 T1	10	800	640	640
18395	市区	10kV 德昌 1#箱变 T1	10	400	320	320
18396	市区	10kV 听悦华庭 6#站 T3	10	800	640	640
18397	市区	伟申锻造配变	10	400	320	320
18398	市区	花明桥配变	10	400	320	320
18399	市区	陆西泵二配变	10	400	320	320
18400	市区	西貳配变	10	400	320	320
18401	市区	10kV 云辉澜庭 3#站 T1	10	800	640	640
18402	市区	坚邦机械配变	10	400	320	320
18403	市区	10kV 园区 2#箱变 T1	10	630	504	504
18404	市区	20KV 悦湖观邸 2#站 T1	20	800	640	640
18405	市区	纺壹配变	10	400	320	320
18406	市区	10kV 静学和鸣 6#站 T2	10	800	640	640
18407	市区	航管处配变	10	400	320	320
18408	市区	10kV 文曲 3#箱变 T1	10	630	484	484
18409	市区	10kV 姚家 2#箱变 T1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18410	市区	10kV 苏利 2#箱变 T1	10	630	504	504
18411	市区	10kV 新雅 1#箱变 T1	10	630	504	504
18412	市区	10kV 栖景澜园 2#站 T2	10	800	640	640
18413	市区	10kV 陈新 6#箱变 T1	10	630	504	504
18414	市区	10kV 晨光晓园 3#站 T3	10	800	640	640
18415	市区	10kV 熙和雅园 4#站 T1	10	800	640	640
18416	市区	10kV 西羲里 5#站 T4	10	800	640	640
18417	市区	10kV 陆区苑 3#站 T1	10	800	640	640
18418	市区	10kV 陆区苑 3#站 T2	10	800	640	640
18419	市区	10kV 金玥湾 5#站 T2	10	800	640	640
18420	市区	10kV 舜柯南园 3#站 T3	10	800	640	640
18421	市区	徐巷七配变	10	400	320	320
18422	市区	蓉中村委七配变	10	400	320	320
18423	市区	西石贰配变	10	400	320	320
18424	市区	10kV 惠丰 3#站 T2	10	1000	800	800
18425	市区	副业二配变	10	400	320	320
18426	市区	10kV 惠丰 4#站 T1	10	800	640	640
18427	市区	10kV 惠丰 4#站 T2	10	800	640	640
18428	市区	10kV 上源名筑 2#站 T4	10	800	640	640
18429	市区	10kV 惠丰 5#站 T1	10	800	640	640
18430	市区	10kV 惠丰 5#站 T2	10	800	640	640
18431	市区	10kV 惠丰 5#站 T3	10	800	640	640
18432	市区	10kV 惠阳源筑 1#站 T3	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18433	市区	10kV 漫悦名邸 3#站 T2	10	800	640	640
18434	市区	10kV 翔纺 5#箱变 T1	10	630	504	504
18435	市区	西村四配变	10	400	320	320
18436	市区	10kV 惠丰 5#站 T4	10	800	640	640
18437	市区	石园四配变	10	400	320	320
18438	市区	许巷居配变	10	400	320	320
18439	市区	河西高配变	10	400	320	320
18440	市区	松涛 1	10	400	320	320
18441	市区	下底岸二配变	10	400	320	320
18442	市区	方东 4	10	400	320	320
18443	市区	金属 2	10	400	320	320
18444	市区	方东	10	400	320	320
18445	市区	10kV 惠丰 6#站 T1	10	800	640	640
18446	市区	10kV 惠丰 6#站 T2	10	800	640	640
18447	市区	10kV 惠丰 6#站 T3	10	800	640	640
18448	市区	10kV 惠丰 6#站 T4	10	800	640	640
18449	市区	10kV 惠丰 7#站 T1	10	1000	800	800
18450	市区	10kV 惠丰 7#站 T2	10	1000	800	800
18451	市区	动世配变	10	400	320	320
18452	市区	华家配变	10	400	320	320
18453	市区	锡西配变	10	400	320	320
18454	市区	城市配变	10	400	320	320
18455	市区	中心小学七	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18456	市区	松涛 2	10	200	160	160
18457	市区	张镇配变	10	400	320	320
18458	市区	10kV 新洲七期 3#站 T2	10	800	640	640
18459	市区	山北配变	10	400	320	320
18460	市区	10kV 贝张 1#箱变 T1	10	630	504	504
18461	市区	高乔山配变	10	400	320	320
18462	市区	10kV 悦阳上园 2#站 T1	10	800	640	640
18463	市区	10kV 文湖苑 5#站 T1	10	800	640	640
18464	市区	藕坝头配变	10	200	160	160
18465	市区	保健左右舍配变	10	400	320	320
18466	市区	20kV 悦湖观邸 1#站 T1	20	800	640	640
18467	市区	10kV 辰学雅园 4#站 T4	10	800	640	640
18468	市区	10kV 洋溪绿园 1#站 T2	10	800	640	640
18469	市区	10kV 春来 3#箱变 T1	10	630	504	504
18470	市区	10kV 漫悦名邸 6#站 T1	10	800	640	640
18471	市区	彩钢厂	10	400	320	320
18472	市区	高田上甲配变	10	400	320	320
18473	市区	华光乙配变	10	400	320	320
18474	市区	老街六配变	10	400	320	320
18475	市区	方西配变	10	400	282	282
18476	市区	盛翠苑配变	10	400	320	320
18477	市区	10kV 北洋湖 9#箱变 T1	10	630	504	504
18478	市区	10kV 范东 2#箱变 T1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18479	市区	10kV 寺头 21#站 T4	10	800	640	640
18480	市区	茧行二配变	10	400	320	320
18481	市区	缪巷二配变	10	400	320	320
18482	市区	采矿厂二配变	10	400	320	320
18483	市区	10kV 船帆 4#箱变 T1	10	400	320	320
18484	市区	10kV 栖景澜园 3#站 T2	10	800	640	640
18485	市区	西斗垵贰配变	10	400	320	320
18486	市区	马排配变	10	400	320	320
18487	市区	10kV 锦商 2#站 T1	10	800	640	640
18488	市区	10kV 锦商 2#站 T3	10	800	640	640
18489	市区	10kV 锦商 2#站 T4	10	800	640	640
18490	市区	10kV 锦商 2#站 T2	10	800	640	640
18491	市区	杨仓泵配变	10	400	320	320
18492	市区	陶家坝配变	10	400	320	320
18493	市区	西张七配变	10	400	239	239
18494	市区	西漳十配变	10	400	320	320
18495	市区	10kV 锦翠 2#站 T1	10	800	640	640
18496	市区	10kV 芦桥 13#箱变 T1	10	630	504	504
18497	市区	10kV 锦翠 2#站 T3	10	800	640	640
18498	市区	10kV 锦翠 2#站 T2	10	800	640	640
18499	市区	东施家二配变	10	400	320	320
18500	市区	大东三配变	10	400	320	320
18501	市区	10kV 新阳光 40#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18502	市区	府村弄二配变	10	400	320	320
18503	市区	10kV 船帆 1#箱变 T1	10	400	320	320
18504	市区	10kV 芦桥 12#箱变 T1	10	630	504	504
18505	市区	范西二配变	10	200	160	160
18506	市区	10kV 美璟澜庭 2#站 T4	10	800	640	640
18507	市区	人民桥东二配变	10	400	320	320
18508	市区	10kV 汀兰溪苑 4#站 T2	10	800	640	640
18509	市区	前洪桥二配变	10	400	320	320
18510	市区	10kV 西羲里 3#站 T2	10	800	640	640
18511	市区	德法配变	10	400	320	320
18512	市区	10kV 静学和鸣 6#站 T3	10	800	640	640
18513	市区	10kV 新阳光 43#站 T1	10	800	640	640
18514	市区	10kV 静学和鸣 6#站 T4	10	800	640	640
18515	市区	10kV 太平洋 9#站 T1	10	800	640	640
18516	市区	10kV 界经 1#箱变 T1	10	630	504	504
18517	市区	10kV 柏翠春居 6#站 T1	10	800	640	640
18518	市区	10kV 融兰玖园 2#站 T1	10	800	640	640
18519	市区	10kV 姚家 3#箱变 T1	10	630	504	504
18520	市区	塘西村西四配变	10	400	320	320
18521	市区	10kV 文曲 6#箱变 T1	10	630	504	504
18522	市区	10kV 晨光晓园 3#站 T1	10	800	640	640
18523	市区	10kV 晨光和园 4#站 T2	10	800	640	640
18524	市区	丽豪苑二变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18525	市区	合金二配变	10	400	320	320
18526	市区	生态园二配变	10	400	320	320
18527	市区	渔业十五配变	10	200	160	160
18528	市区	10kV 前洲 2#箱变 T1	10	630	504	504
18529	市区	10kV 前洲 3#箱变 T1	10	630	504	504
18530	市区	10kV 振染 2#箱变 T1	10	630	504	504
18531	市区	10kV 振染 3#箱变 T1	10	630	504	504
18532	市区	10kV 振染 4#箱变 T1	10	630	504	504
18533	市区	10kV 振染 5#箱变 T1	10	630	504	504
18534	市区	街贰二配变	10	400	320	320
18535	市区	10kV 振染 6#箱变 T1	10	630	504	504
18536	市区	锡凤停车配变	10	400	320	320
18537	市区	10kV 锦绣广场 1#站 T1	10	800	640	640
18538	市区	10kV 辰学雅园 2#站 T4	10	800	640	640
18539	市区	10kV 和著雅苑 3#站 T2	10	800	640	640
18540	市区	10kV 排巷 1#箱变 T1	10	630	504	504
18541	市区	10kV 排巷 2#箱变 T1	10	630	504	504
18542	市区	10kV 塘村 1#箱变 T1	10	630	489	489
18543	市区	10kV 尹城 1#箱变 T1	10	630	504	504
18544	市区	农业公司配变	10	400	320	320
18545	市区	10kV 园区 3#箱变 T1	10	630	504	504
18546	市区	10kV 庄朵 1#箱变 T1	10	630	504	504
18547	市区	10kV 姚安 4#箱变 T1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18548	市区	10kV 姚安 3#箱变 T1	10	630	504	504
18549	市区	10kV 姚安 2#箱变 T1	10	630	504	504
18550	市区	太湖油品配变	10	400	320	320
18551	市区	10kV 云辉澜庭 1#站 T1	10	800	640	640
18552	市区	新民东配变	10	400	320	320
18553	市区	20kV 德院 1#站 T2	20	800	640	640
18554	市区	20kV 德院 2#站 T2	20	800	640	640
18555	市区	10kV 明发 3#站 T1	10	630	504	504
18556	市区	市镇泵配变	10	200	160	160
18557	市区	兴业工贸配变	10	400	320	320
18558	市区	赵家西配变	10	400	320	320
18559	市区	南漕配变	10	400	320	320
18560	市区	宣沟北配变	10	400	320	320
18561	市区	黄塘里一配变	10	400	320	320
18562	市区	前黄巷配变	10	200	160	160
18563	市区	10kV 春来苑 1#站 T1	10	1000	800	800
18564	市区	10kV 春来苑 1#站 T2	10	1000	800	800
18565	市区	庄里南配变	10	400	320	320
18566	市区	龙潭湾三配变	10	400	320	320
18567	市区	俞巷三配变	10	400	304	304
18568	市区	水厂十二变	10	200	160	160
18569	市区	水厂十三变	10	200	160	160
18570	市区	10kV 明发 3#站 T2	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18571	市区	10kV 明发 4#站 T1	10	800	640	640
18572	市区	后方西配变	10	400	320	320
18573	市区	新民南配变	10	400	320	320
18574	市区	西秦巷二配变	10	200	160	160
18575	市区	匡南配变	10	400	320	320
18576	市区	韩家巷二配变	10	200	160	160
18577	市区	小学三配变	10	400	320	320
18578	市区	南桥配变	10	400	306	306
18579	市区	杨幼配变	10	400	320	320
18580	市区	六角井配变	10	400	293	293
18581	市区	匡巷配变	10	200	160	160
18582	市区	新华书店二配变	10	400	320	320
18583	市区	健康一号配变	10	400	320	320
18584	市区	三乡桥配变	10	400	320	320
18585	市区	塘府村配变	10	400	320	320
18586	市区	前沈配变	10	400	320	320
18587	市区	枫杨路配变	10	200	160	160
18588	市区	周巷五配变	10	400	320	320
18589	市区	尤巷五配变	10	400	304	304
18590	市区	楼下	10	200	160	160
18591	市区	公路配变	10	200	160	160
18592	市区	华家桥二配变	10	200	160	160
18593	市区	毛绒配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18594	市区	北中配变	10	400	320	320
18595	市区	盛巷村二配变	10	200	160	160
18596	市区	安阳里配变	10	200	160	160
18597	市区	火郭配变	10	200	160	160
18598	市区	恒溢配变	10	400	320	320
18599	市区	宋帝庙配变	10	400	320	320
18600	市区	雅兴配变	10	400	294	294
18601	市区	梅前	10	200	160	160
18602	市区	徐湾里配变	10	200	160	160
18603	市区	下段村二	10	400	320	320
18604	市区	堰桥路五配变	10	400	320	320
18605	市区	衬胶六配变	10	400	320	320
18606	市区	南巷新村三配变	10	200	160	160
18607	市区	华工配变	10	200	160	160
18608	市区	绿庙配变	10	200	160	160
18609	市区	杨树三配变	10	200	142	142
18610	市区	小学	10	200	160	160
18611	市区	染巷配变	10	400	320	320
18612	市区	东朝配变	10	200	160	160
18613	市区	工商三配变	10	400	320	320
18614	市区	10kV 融域 2#站 T2	10	1000	800	800
18615	市区	10kV 融域 2#站 T1	10	1000	800	800
18616	市区	10kV 复地 3#站 T2	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18617	市区	10kV 复地 3#站 T1	10	1000	800	800
18618	市区	浦家桥配变	10	200	160	160
18619	市区	大联圩排配变	10	400	320	320
18620	市区	10kV 乐泉花园站 T1	10	1250	1000	1000
18621	市区	控江配变	10	400	320	320
18622	市区	西漳房产配变	10	400	320	320
18623	市区	刘潭贰四配变	10	200	160	160
18624	市区	半夜浜配变	10	400	320	320
18625	市区	高田上四配变	10	400	320	320
18626	市区	10kV 龙之韵 2#箱变 T1	10	630	504	504
18627	市区	刘潭贰六配变	10	400	320	320
18628	市区	铁路配变	10	400	320	320
18629	市区	西秦单一配变	10	80	64	64
18630	市区	站前单一配变	10	80	64	64
18631	市区	星火三配变	10	400	320	320
18632	市区	润杨村民配变	10	400	320	320
18633	市区	江胜桥桥西	10	400	320	320
18634	市区	油压三配变	10	400	320	320
18635	市区	吴巷排泵二配变	10	400	320	320
18636	市区	岸里配变	10	400	320	320
18637	市区	陆巷配变	10	200	160	160
18638	市区	刘潭壹五配变	10	200	160	160
18639	市区	普照西配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18640	市区	潭伍配变	10	200	160	160
18641	市区	刘潭壹四配变	10	400	320	320
18642	市区	刘潭壹六配变	10	200	160	160
18643	市区	华力纺机	10	400	320	320
18644	市区	姚沈巷配变	10	400	320	320
18645	市区	郑巷居配变	10	200	160	160
18646	市区	唐巷一配变	10	200	160	160
18647	市区	工农新村配变	10	400	320	320
18648	市区	洛社排配变	10	200	160	160
18649	市区	邮局二配变	10	200	160	160
18650	市区	前于巷二配变	10	400	320	320
18651	市区	冬青村丙配变	10	400	320	320
18652	市区	10kV 锦盛苑 1#箱变 T1	10	630	504	504
18653	市区	先沟配变	10	400	320	320
18654	市区	冬青村配变	10	400	320	320
18655	市区	10kV 锦盛苑 2#箱变 T1	10	630	504	504
18656	市区	杨木桥村配变	10	400	320	320
18657	市区	西张三配变	10	400	320	320
18658	市区	10kV 刘潭二村 3#箱变 T1	10	400	320	320
18659	市区	10kV 刘潭二村 2#箱变 T1	10	400	320	320
18660	市区	10kV 天一城 1#站 T1	10	1250	1000	1000
18661	市区	红庙	10	400	320	320
18662	市区	大坎居配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18663	市区	服务配变	10	400	320	320
18664	市区	舜柯一配变	10	400	320	320
18665	市区	新东一配变	10	200	94	94
18666	市区	后叁二配变	10	200	149	149
18667	市区	邵巷上	10	400	320	320
18668	市区	邓崔配变	10	200	160	160
18669	市区	芒巷配变	10	200	160	160
18670	市区	华七房二配变	10	400	320	320
18671	市区	狄家桥	10	400	314	314
18672	市区	新苑二村配变	10	315	252	252
18673	市区	排涝站泵三配变	10	400	320	320
18674	市区	石漕东配变	10	400	320	320
18675	市区	周管塘配变	10	200	160	160
18676	市区	10kV 洛社 1#箱变 T1	10	630	504	504
18677	市区	前周配变	10	200	160	160
18678	市区	蚁浜配变	10	400	320	320
18679	市区	下院配变	10	400	320	320
18680	市区	西张貳配变	10	400	320	320
18681	市区	杨木桥二配变	10	400	320	320
18682	市区	舜柯二配变	10	400	320	320
18683	市区	振兴	10	400	320	320
18684	市区	10kV 春来 1#箱变 T1	10	315	252	252
18685	市区	10kV 金龙公寓 T1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18686	市区	塘永一配变	10	200	160	160
18687	市区	塘永二配变	10	200	160	160
18688	市区	南郁巷配变	10	400	300	300
18689	市区	朱巷南配变	10	400	320	320
18690	市区	商城甲配变	10	400	320	320
18691	市区	商城乙配变	10	400	320	320
18692	市区	东庄二配变	10	400	320	320
18693	市区	大康配变	10	400	320	320
18694	市区	新渎二配变	10	200	160	160
18695	市区	上阳庄配变	10	400	320	320
18696	市区	10kV 中威 1#站 T1	10	1000	800	800
18697	市区	庄巷二配变	10	400	320	320
18698	市区	杨中配变	10	400	320	320
18699	市区	横降村配变	10	400	298	298
18700	市区	方西	10	400	320	320
18701	市区	天主堂三配变	10	400	320	320
18702	市区	大树庵配变	10	400	320	320
18703	市区	北蒋巷配变	10	200	160	160
18704	市区	庄古桥配变	10	400	320	320
18705	市区	石人垛配变	10	200	160	160
18706	市区	西张四配变	10	400	320	320
18707	市区	漕村配变	10	400	320	320
18708	市区	周村二	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18709	市区	东巷配变	10	200	160	160
18710	市区	祥缺里配变	10	400	314	314
18711	市区	惠山法院	10	200	160	160
18712	市区	圻头居配变	10	200	160	160
18713	市区	后柒配变	10	400	320	320
18714	市区	后叁锡配变	10	400	320	320
18715	市区	宏大	10	400	320	320
18716	市区	花岸居配变	10	400	295	295
18717	市区	葑溪居配变	10	400	320	320
18718	市区	衬胶一配变	10	400	320	320
18719	市区	徐贵桥配变	10	400	320	320
18720	市区	市镇医院东配变	10	400	320	320
18721	市区	南路灯泵配变	10	100	80	80
18722	市区	张镇桥宾馆配变	10	400	320	320
18723	市区	张镇桥排配变	10	400	320	320
18724	市区	齐坝配变	10	200	160	160
18725	市区	香花桥三配变	10	400	320	320
18726	市区	市镇东九配变	10	400	320	320
18727	市区	陆园西配变	10	400	320	320
18728	市区	冬青东配变	10	400	320	320
18729	市区	溪南村委	10	400	320	320
18730	市区	电机厂配变	10	400	320	320
18731	市区	李家巷二配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18732	市区	陆区药店配变	10	400	320	320
18733	市区	市镇三七配变	10	400	309	309
18734	市区	红旗配变	10	400	292	292
18735	市区	中心小学六配变	10	400	320	320
18736	市区	大世界歌厅配变	10	400	320	320
18737	市区	安阳楼配变	10	400	320	320
18738	市区	陆中南路配变	10	400	320	320
18739	市区	钱威路灯二配变	10	200	160	160
18740	市区	10kV 乐多站 T1	10	800	640	640
18741	市区	211 工地	10	200	160	160
18742	市区	10kV 乐多站 T4	10	800	640	640
18743	市区	金昊胶粘配变	10	200	160	160
18744	市区	尹城南配变	10	400	320	320
18745	市区	尹城北配变	10	200	160	160
18746	市区	钢管甲	10	400	320	320
18747	市区	钢管乙配变	10	400	320	320
18748	市区	威华配变	10	400	320	320
18749	市区	华歧强巷配变	10	200	160	160
18750	市区	杭家旦配变	10	400	320	320
18751	市区	齿轮厂三配变	10	315	252	252
18752	市区	交管所二配变	10	400	320	320
18753	市区	新高中配变	10	400	320	320
18754	市区	王傲里配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18755	市区	许东二配变	10	200	160	160
18756	市区	钱西配变	10	400	320	320
18757	市区	锦绣苑配变	10	400	320	320
18758	市区	邵前居配变	10	400	320	320
18759	市区	油车里三配变	10	200	160	160
18760	市区	国道配变	10	200	160	160
18761	市区	汇龙新村配变	10	400	320	320
18762	市区	钢管厂三配变	10	400	320	320
18763	市区	许巷泵三配变	10	200	160	160
18764	市区	冯巷六配变	10	400	320	320
18765	市区	斯达电器配变	10	200	160	160
18766	市区	刘邹配变	10	250	200	200
18767	市区	寄巷三变	10	200	160	160
18768	市区	城塘中配变	10	315	252	252
18769	市区	纵横变	10	400	320	320
18770	市区	南巷变配变	10	200	160	160
18771	市区	丁家三配变	10	400	320	320
18772	市区	后庄二配变	10	400	320	320
18773	市区	江湾里配变	10	200	160	160
18774	市区	收费站二配变	10	200	160	160
18775	市区	邵古桥配变	10	200	160	160
18776	市区	南蒋巷配变	10	250	183	183
18777	市区	喷漆厂配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18778	市区	桃园八配变	10	200	160	160
18779	市区	冯巷四配变	10	400	303	303
18780	市区	炉件厂配变	10	400	320	320
18781	市区	10kV 春满园 1#站 T1	10	1250	1000	1000
18782	市区	船用辅机厂	10	400	320	320
18783	市区	绫丰	10	400	320	320
18784	市区	杨介村配变	10	400	320	320
18785	市区	新兴一村配变	10	315	226	226
18786	市区	徐贵桥排配变	10	400	320	320
18787	市区	小陶配变	10	400	320	320
18788	市区	新苑公司配变	10	315	252	252
18789	市区	新苑公司二配变	10	400	320	320
18790	市区	10kV 花苑新村 1#站 T1	10	1000	800	800
18791	市区	供销公司配变	10	200	160	160
18792	市区	正明路灯配变	10	400	320	320
18793	市区	铸件厂配变	10	200	160	160
18794	市区	正明村委配变	10	250	200	200
18795	市区	新范二配变	10	200	160	160
18796	市区	10kV 馨城 3#站 T3	10	1250	1000	1000
18797	市区	10kV 馨城 3#站 T1	10	1250	1000	1000
18798	市区	10kV 馨城 4#站 T1	10	1250	1000	1000
18799	市区	10kV 馨城 4#站 T4	10	1250	1000	1000
18800	市区	邓李二配变	10	200	80	80

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18801	市区	邓李一配变	10	400	274	274
18802	市区	微管配变	10	400	320	320
18803	市区	支巷南二	10	200	160	160
18804	市区	预制场二配变	10	400	320	320
18805	市区	威武巷浦巷配变	10	200	160	160
18806	市区	华苑新村配变	10	400	320	320
18807	市区	新苑公司三配变	10	400	320	320
18808	市区	许巷九配变	10	315	252	252
18809	市区	冯巷十四配变	10	50	40	40
18810	市区	大栈岸泵配变	10	400	320	320
18811	市区	岸底北	10	200	160	160
18812	市区	长巷一配变	10	400	320	320
18813	市区	新村十一配变	10	400	320	320
18814	市区	葑庄一配变	10	200	160	160
18815	市区	庄村二配变	10	200	160	160
18816	市区	葑庄三配变	10	200	160	160
18817	市区	玉东二配变	10	200	160	160
18818	市区	东柳一配变	10	200	160	160
18819	市区	后故里丙配变	10	400	320	320
18820	市区	后故里甲配变	10	400	320	320
18821	市区	塘村原配变	10	200	160	160
18822	市区	前故里南配变	10	400	320	320
18823	市区	前故里配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18824	市区	铸件厂二变	10	200	160	160
18825	市区	盛岸路灯配变	10	200	160	160
18826	市区	天一机电配变	10	400	320	320
18827	市区	冯巷三配变	10	400	320	320
18828	市区	奥化二配变	10	200	160	160
18829	市区	后叙配变	10	200	117	117
18830	市区	冬青西配变	10	400	320	320
18831	市区	球铁北配变	10	400	320	320
18832	市区	球铁南配变	10	400	320	320
18833	市区	下院西配变	10	200	160	160
18834	市区	范家巷二配变	10	200	160	160
18835	市区	陆巷十二配变	10	200	160	160
18836	市区	金降巷三配变	10	400	320	320
18837	市区	尤巷六配变	10	400	320	320
18838	市区	二闸口东配变	10	200	160	160
18839	市区	蓉联四配变	10	400	320	320
18840	市区	蓉联二配变	10	400	320	320
18841	市区	刘东二配变	10	400	320	320
18842	市区	范庄四配变	10	400	320	320
18843	市区	范庄六配变	10	400	320	320
18844	市区	范庄三配变	10	200	160	160
18845	市区	降上二配变	10	400	320	320
18846	市区	曹家塘二	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18847	市区	张村北配变	10	200	160	160
18848	市区	对巷	10	400	320	320
18849	市区	毛村	10	200	160	160
18850	市区	华新村委	10	200	160	160
18851	市区	周基头配变	10	250	188	188
18852	市区	肖尤配变	10	200	160	160
18853	市区	下旺配变	10	400	320	320
18854	市区	高架路灯二	10	200	160	160
18855	市区	杨村配变	10	200	160	160
18856	市区	油压一配变	10	400	320	320
18857	市区	杨村泵配变	10	200	160	160
18858	市区	油压成套配变	10	400	320	320
18859	市区	油压二配变	10	400	320	320
18860	市区	丁塔村配变	10	400	320	320
18861	市区	锡北灯配变	10	400	320	320
18862	市区	陈巷新村配变	10	200	144	144
18863	市区	农贸市场加配变	10	200	160	160
18864	市区	友联二配变	10	400	320	320
18865	市区	杨西村	10	400	320	320
18866	市区	大村配变	10	200	160	160
18867	市区	永安配变	10	200	160	160
18868	市区	中支路	10	315	252	252
18869	市区	东林	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18870	市区	育才路	10	250	200	200
18871	市区	山下西	10	400	320	320
18872	市区	山下二变配变	10	400	320	320
18873	市区	南山下配变	10	250	200	200
18874	市区	石柱岸西配变	10	400	169	169
18875	市区	六堡里配变	10	315	252	252
18876	市区	六堡北配变	10	400	265	265
18877	市区	六堡西	10	250	200	200
18878	市区	盛巷配变	10	400	317	317
18879	市区	第一水厂配变	10	400	320	320
18880	市区	庵东配变	10	400	302	302
18881	市区	朝东二配变	10	400	302	302
18882	市区	后巷八配变	10	200	160	160
18883	市区	前巷六配变	10	400	320	320
18884	市区	江西岸配变	10	400	320	320
18885	市区	利农桥配变	10	400	320	320
18886	市区	运动厂配变	10	400	320	320
18887	市区	西三新村配变	10	400	320	320
18888	市区	后降东配变	10	200	160	160
18889	市区	降东二配变	10	400	320	320
18890	市区	鱼池南配变	10	400	320	320
18891	市区	水利站三配变	10	200	160	160
18892	市区	二场配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18893	市区	二养殖场配变	10	400	320	320
18894	市区	宜兴岸配变	10	200	160	160
18895	市区	大支路南	10	400	320	320
18896	市区	西街中巷	10	400	320	320
18897	市区	化工设备厂配变	10	250	200	200
18898	市区	中胡庄配变	10	200	160	160
18899	市区	公岸东配变	10	200	160	160
18900	市区	丁吕配变	10	200	160	160
18901	市区	吕巷刘配变	10	400	320	320
18902	市区	管公岸配变	10	400	320	320
18903	市区	丁塔东配变	10	400	320	320
18904	市区	驳岸配变	10	400	320	320
18905	市区	刁庄东岸配变	10	400	320	320
18906	市区	西村刘	10	400	320	320
18907	市区	刁庄桥配变	10	400	320	320
18908	市区	花渡岸配变	10	200	160	160
18909	市区	小岸里配变	10	200	160	160
18910	市区	邵家配变	10	400	320	320
18911	市区	盛巷西	10	400	320	320
18912	市区	花园村配变	10	400	320	320
18913	市区	堰桥村	10	200	160	160
18914	市区	宾馆三变	10	400	320	320
18915	市区	花园里一配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18916	市区	汤家巷配变	10	400	258	258
18917	市区	杨树头配变	10	200	160	160
18918	市区	石柱岸配变	10	400	320	320
18919	市区	花园村二配变	10	400	320	320
18920	市区	刘西二配变	10	400	320	320
18921	市区	10kV 复地 1#站 T3	10	1250	1000	1000
18922	市区	农科站二变	10	200	160	160
18923	市区	东徐巷配变	10	400	320	320
18924	市区	前冯配变	10	200	160	160
18925	市区	冯巷五配变	10	400	320	320
18926	市区	顺昌配变	10	400	320	320
18927	市区	阳山村委配变	10	400	285	285
18928	市区	后李庄配变	10	400	320	320
18929	市区	住基村湖西配变	10	400	320	320
18930	市区	张庄二配变	10	400	320	320
18931	市区	旺房	10	160	128	128
18932	市区	沈介里三配变	10	400	320	320
18933	市区	住基鱼池配变	10	400	320	320
18934	市区	淀粉配变	10	400	320	320
18935	市区	大长圩二配变	10	400	320	320
18936	市区	毛公岸配变	10	400	172	172
18937	市区	新雅路二配变	10	200	160	160
18938	市区	火炬徐城配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18939	市区	古西配变	10	400	315	315
18940	市区	费北配变	10	400	320	320
18941	市区	松林配变	10	200	160	160
18942	市区	杨树岸泵配变	10	400	320	320
18943	市区	火炬祁巷配变	10	200	160	160
18944	市区	顾巷五配变	10	400	293	293
18945	市区	火炬村配变	10	400	320	320
18946	市区	东降六配变	10	400	320	320
18947	市区	南洋湖配变	10	200	160	160
18948	市区	养殖场配变	10	400	320	320
18949	市区	南阳湖配变	10	200	160	160
18950	市区	大舍头配变	10	200	160	160
18951	市区	大长圩配变	10	200	160	160
18952	市区	裕东配变	10	200	160	160
18953	市区	刘巷配变	10	400	320	320
18954	市区	西清路口	10	400	320	320
18955	市区	后中配变	10	200	160	160
18956	市区	后场二配变	10	200	160	160
18957	市区	南街	10	200	160	160
18958	市区	童徐巷	10	250	200	200
18959	市区	青联长巷配变	10	250	200	200
18960	市区	杨家桥	10	200	160	160
18961	市区	黄家巷	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18962	市区	金属材料厂配变	10	400	320	320
18963	市区	多科工程配变	10	400	320	320
18964	市区	后刘配变	10	400	320	320
18965	市区	烘漆厂配变	10	400	320	320
18966	市区	东方红配变	10	400	320	320
18967	市区	府村弄配变	10	400	320	320
18968	市区	红旗排泵配变	10	200	160	160
18969	市区	吕巷配变	10	200	160	160
18970	市区	工贸配变	10	400	320	320
18971	市区	戈巷三配变	10	400	320	320
18972	市区	冯巷二配变	10	200	160	160
18973	市区	仓桥配变	10	200	160	160
18974	市区	卫家巷配变	10	400	320	320
18975	市区	东降头配变	10	400	320	320
18976	市区	堰新	10	400	320	320
18977	市区	10kV 陈新 5#箱变 T1	10	200	155	155
18978	市区	10kV 大船桥 2#箱变 T1	10	630	504	504
18979	市区	奶粉厂配变	10	200	160	160
18980	市区	10kV 大船桥 1#箱变 T1	10	630	504	504
18981	市区	杨仓渡一配变	10	400	320	320
18982	市区	惠瑞净化配变	10	200	160	160
18983	市区	藕塘派出所	10	400	320	320
18984	市区	兰新包装	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
18985	市区	东陈巷配变	10	400	320	320
18986	市区	电缆专件	10	200	160	160
18987	市区	渔业二配变	10	250	200	200
18988	市区	北鱼配变	10	200	160	160
18989	市区	南站二配变	10	200	160	160
18990	市区	曙光电器厂配变	10	400	320	320
18991	市区	东泾闸配变	10	400	320	320
18992	市区	二闸泵配变	10	200	160	160
18993	市区	电站五	10	200	160	160
18994	市区	电配厂配变	10	400	320	320
18995	市区	旺村	10	250	200	200
18996	市区	贝沙桥二配变	10	200	160	160
18997	市区	匡桥头泵配变	10	400	320	320
18998	市区	化工厂十配变	10	400	320	320
18999	市区	金巷三配变	10	200	160	160
19000	市区	强巷排泵配变	10	315	252	252
19001	市区	村前村配变	10	315	252	252
19002	市区	新民村配变	10	400	320	320
19003	市区	陈巷八配变	10	400	320	320
19004	市区	金巷二配变	10	400	320	320
19005	市区	高陈巷二配变	10	400	320	320
19006	市区	顾巷六配变	10	400	320	320
19007	市区	朱巷泵	10	200	138	138

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19008	市区	水利服务配变	10	200	160	160
19009	市区	朱新巷配变	10	200	147	147
19010	市区	苏排泵配变	10	400	320	320
19011	市区	丁西配变	10	200	160	160
19012	市区	丁巷八配变	10	400	320	320
19013	市区	范巷四配变	10	400	320	320
19014	市区	强家配变	10	200	160	160
19015	市区	住基泵配变	10	400	320	320
19016	市区	弄里三配变	10	400	320	320
19017	市区	10kV 书香桃苑 1#站 T1	10	1250	1000	1000
19018	市区	东村二配变	10	400	320	320
19019	市区	农科站配变	10	200	160	160
19020	市区	房产公司三配变	10	200	160	160
19021	市区	老公房配变	10	400	320	320
19022	市区	高车渡配变	10	400	312	312
19023	市区	红星桥	10	400	320	320
19024	市区	后夏配变	10	400	320	320
19025	市区	天一村前夏配变	10	400	320	320
19026	市区	吴巷六配变	10	315	252	252
19027	市区	凤翔路配变	10	315	252	252
19028	市区	麦芽厂泵配变	10	400	320	320
19029	市区	市镇七一	10	400	320	320
19030	市区	市镇八七	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19031	市区	10kV 松竹苑站 T1	10	1000	800	800
19032	市区	10kV 林陆巷 1#站 T1	10	1250	1000	1000
19033	市区	10kV 书香桃苑 2#站 T2	10	1000	800	800
19034	市区	高陈巷配变	10	200	160	160
19035	市区	钟巷配变	10	315	252	252
19036	市区	钟巷二配变	10	200	160	160
19037	市区	育才新村配变	10	400	320	320
19038	市区	凤翔路口配变	10	200	160	160
19039	市区	杨丰配变	10	400	313	313
19040	市区	强家渡二配变	10	400	320	320
19041	市区	强家渡一配变	10	400	320	320
19042	市区	建工里配变	10	400	320	320
19043	市区	新区一配变	10	200	160	160
19044	市区	欣兴针织厂	10	200	160	160
19045	市区	席巷排涝站	10	400	320	320
19046	市区	天一大队	10	400	320	320
19047	市区	排水处理处配变	10	200	160	160
19048	市区	林陆巷配变	10	400	320	320
19049	市区	华巷配变	10	400	320	320
19050	市区	仁前配变	10	400	320	320
19051	市区	马巷六变	10	400	320	320
19052	市区	市镇	10	400	320	320
19053	市区	国庆配变	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19054	市区	老街配变	10	400	320	320
19055	市区	水厂十一配变	10	400	320	320
19056	市区	医院六配变	10	400	272	272
19057	市区	火炬芦荡配变	10	400	320	320
19058	市区	保健菜场配变	10	400	320	320
19059	市区	邵巷五配变	10	200	160	160
19060	市区	保健左舍里配变	10	400	320	320
19061	市区	农药厂泵	10	400	320	320
19062	市区	水厂六配变	10	400	320	320
19063	市区	后潘配变	10	200	160	160
19064	市区	出新电镀配变	10	400	320	320
19065	市区	堰桥开发四变	10	400	320	320
19066	市区	南芦荡配变	10	200	160	160
19067	市区	开元庄配变	10	400	320	320
19068	市区	戴家二配变	10	400	320	320
19069	市区	保健新村配变	10	400	274	274
19070	市区	田舍新配变	10	400	211	211
19071	市区	修配厂配变	10	200	160	160
19072	市区	许巷十二配变	10	400	320	320
19073	市区	浜口桥配变	10	200	160	160
19074	市区	支巷二配变	10	200	160	160
19075	市区	潘后配变	10	400	320	320
19076	市区	出新配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19077	市区	潘巷配变	10	250	200	200
19078	市区	新区五配变	10	400	320	320
19079	市区	公用三配变	10	400	320	320
19080	市区	塘岸配变	10	400	286	286
19081	市区	后丁庄配变	10	400	188	188
19082	市区	蒋巷水厂配变	10	400	320	320
19083	市区	倪巷配变	10	200	160	160
19084	市区	保健修甫配变	10	400	320	320
19085	市区	水厂八配变	10	400	320	320
19086	市区	王巷九配变	10	400	320	320
19087	市区	夏家桥配变	10	400	320	320
19088	市区	勤丰新村配变	10	400	320	320
19089	市区	镇北新村二配变	10	400	320	320
19090	市区	蔡西配变	10	200	160	160
19091	市区	蔡前配变	10	400	320	320
19092	市区	石岗上配变	10	400	320	320
19093	市区	三好配变	10	400	320	320
19094	市区	唐公岸西配变	10	200	160	160
19095	市区	李前庄配变	10	400	320	320
19096	市区	前介配变	10	400	231	231
19097	市区	杨家村配变	10	400	271	271
19098	市区	前杨湖配变	10	400	295	295
19099	市区	古东配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19100	市区	西圩配变	10	400	313	313
19101	市区	圩巷配变	10	200	160	160
19102	市区	浜头三配变	10	200	160	160
19103	市区	冯家岸泵配变	10	400	320	320
19104	市区	10kV 惠丰 8#站 T1	10	1000	800	800
19105	市区	10kV 惠丰 8#站 T2	10	1000	800	800
19106	市区	金家岩配变	10	400	316	316
19107	市区	10kV 高潮 1#箱变 T1	10	630	481	481
19108	市区	谢家尖泵配变	10	200	160	160
19109	市区	10kV 悦湖 6#站 T3	10	800	640	640
19110	市区	上舍四变	10	200	160	160
19111	市区	10kV 美悦华庭 4#站 T3	10	800	640	640
19112	市区	10kV 新阳光 38#站 T3	10	800	640	640
19113	市区	高通配变	10	400	320	320
19114	市区	10kV 高潮 4#箱变 T1	10	630	504	504
19115	市区	10kV 高潮 5#箱变 T1	10	630	504	504
19116	市区	10kV 陆邸站 T1	10	800	640	640
19117	市区	10kV 陆邸站 T3	10	800	640	640
19118	市区	10kV 陆邸站 T4	10	800	640	640
19119	市区	10kV 陆邸站 T2	10	800	640	640
19120	市区	10kV 文湖苑 4#站 T2	10	800	640	640
19121	市区	10kV 高潮 2#箱变 T1	10	630	504	504
19122	市区	10kV 高潮 3#箱变 T1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19123	市区	粮管所八配变	10	400	320	320
19124	市区	10kV 高潮 6#箱变 T1	10	200	160	160
19125	市区	10kV 听悦华庭 7#站 T2	10	800	640	640
19126	市区	10kV 玉龙 6#箱变 T1	10	630	504	504
19127	市区	华歧村溪巷配变	10	200	160	160
19128	市区	马卫甲二配变	10	400	320	320
19129	市区	10kV 太平洋 11#站 T3	10	800	640	640
19130	市区	10kV 新渎苑 4#站 T1	10	800	640	640
19131	市区	10kV 天锦 1#箱变 T1	10	630	504	504
19132	市区	10kV 孟里 2#站 T1	10	800	640	640
19133	市区	10kV 孟里 2#站 T3	10	800	640	640
19134	市区	10kV 孟里 2#站 T4	10	800	640	640
19135	市区	10kV 孟里 2#站 T2	10	800	640	640
19136	市区	10kV 孟里 3#站 T1	10	800	640	640
19137	市区	10kV 孟里 3#站 T3	10	800	640	640
19138	市区	10kV 孟里 3#站 T4	10	800	640	640
19139	市区	10kV 孟里 3#站 T2	10	800	640	640
19140	市区	10kV 孟里 4#站 T1	10	800	640	640
19141	市区	刘西南乙配变	10	400	320	320
19142	市区	10kV 新盛花苑 7#站 T2	10	800	640	640
19143	市区	10kV 舜柯南园 3#站 T4	10	800	640	640
19144	市区	崔巷配变	10	400	320	320
19145	市区	锦塘配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19146	市区	10kV 铂雅澜庭 2#站 T1	10	800	640	640
19147	市区	10kV 塘头 1#箱变 T1	10	630	504	504
19148	市区	10kV 玉龙 4#箱变 T1	10	630	504	504
19149	市区	10kV 孟里 4#站 T3	10	800	640	640
19150	市区	10kV 孟里 4#站 T4	10	800	640	640
19151	市区	10kV 孟里 4#站 T2	10	800	640	640
19152	市区	10kV 孟里 5#站 T1	10	800	640	640
19153	市区	10kV 孟里 5#站 T3	10	800	640	640
19154	市区	10kV 孟里 5#站 T4	10	800	640	640
19155	市区	10kV 孟里 5#站 T2	10	800	640	640
19156	市区	宏琿配变	10	400	320	320
19157	市区	模范桥三配变	10	400	320	320
19158	市区	10kV 常春名邸 5#站 T4	10	800	640	640
19159	市区	天主堂二配变	10	400	320	320
19160	市区	10kV 东司 1#箱变 T1	10	630	494	494
19161	市区	10kV 解放 1#箱变 T1	10	630	504	504
19162	市区	金鸡墩配变	10	400	320	320
19163	市区	新叁二配变	10	400	320	320
19164	市区	10kV 太平洋 12#站 T4	10	800	640	640
19165	市区	10kV 悦湖 7#站 T2	10	800	640	640
19166	市区	星开配变	10	400	320	320
19167	市区	10kV 范东 1#箱变 T1	10	630	504	504
19168	市区	10kV 洋溪华庭站 T3	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19169	市区	张祝巷配变	10	200	160	160
19170	市区	线厂配变	10	400	320	320
19171	市区	民主塑料二配变	10	400	320	320
19172	市区	小高巷配变	10	400	320	320
19173	市区	10kV 晨光晓园 1#站 T1	10	800	640	640
19174	市区	10KV 振染 8#箱变 T1	10	630	504	504
19175	市区	长城色织厂	10	400	320	320
19176	市区	南水渠新村配变	10	400	320	320
19177	市区	10kV 陆区 1#箱变 T1	10	630	504	504
19178	市区	10kV 陆区 2#箱变 T1	10	630	504	504
19179	市区	10kV 陆区 3#箱变 T1	10	630	504	504
19180	市区	10kV 晨光和园 1#站 T2	10	800	640	640
19181	市区	10kV 新阳光 35#站 T1	10	800	640	640
19182	市区	10kV 新阳光 35#站 T3	10	800	640	640
19183	市区	10kV 新阳光 35#站 T4	10	800	640	640
19184	市区	10kV 新阳光 35#站 T2	10	800	640	640
19185	市区	杨后二配变	10	400	320	320
19186	市区	10kV 橡树湾 14#站 T1	10	800	640	640
19187	市区	10kV 刁庄 2#箱变 T1	10	630	504	504
19188	市区	10kV 隆祁 1#箱变 T1	10	630	504	504
19189	市区	10kV 东育 5#箱变 T1	10	630	492	492
19190	市区	10kV 美悦华庭 2#站 T1	10	800	640	640
19191	市区	10kV 和著雅苑 2#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19192	市区	大利巷四配变	10	400	320	320
19193	市区	10kV 都荟名邸 4#站 T4	10	800	640	640
19194	市区	10kV 明桂雅庭 2#站 T4	10	800	640	640
19195	市区	10kV 新阳光 36#站 T1	10	800	640	640
19196	市区	王泵配变	10	400	320	320
19197	市区	10kV 西羲里 6#站 T1	10	800	640	640
19198	市区	10kV 新阳光 36#站 T3	10	800	640	640
19199	市区	10kV 堰新苑 17#站 T1	10	800	640	640
19200	市区	10kV 新阳光 36#站 T2	10	800	640	640
19201	市区	10kV 新阳光 36#站 T4	10	800	640	640
19202	市区	佳年制衣	10	400	320	320
19203	市区	华圻小学配变	10	400	320	320
19204	市区	双庙村委配变	10	400	320	320
19205	市区	10kV 绿化 1#箱变 T1	10	630	504	504
19206	市区	10kV 星麓名邸 2#站 T4	10	800	640	640
19207	市区	10kV 太平洋 12#站 T1	10	800	640	640
19208	市区	10kV 桃盛 9#站 T1	10	800	640	640
19209	市区	10kV 堰沃 2#站 T1	10	800	640	640
19210	市区	10kV 堰沃 2#站 T3	10	800	640	640
19211	市区	10kV 堰沃 2#站 T4	10	800	640	640
19212	市区	10kV 堰沃 2#站 T2	10	800	640	640
19213	市区	黄甘浜配变	10	400	320	320
19214	市区	10kV 锡溪名邸 7#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19215	市区	10kV 亿丰 6#站 T4	10	800	640	640
19216	市区	葛巷三配变	10	400	320	320
19217	市区	10kV 端桥 3#箱变 T1	10	630	504	504
19218	市区	10kV 锦绣广场 1#站 T4	10	800	640	640
19219	市区	百兴毛绒配变	10	400	320	320
19220	市区	10kV 铂雅澜庭 2#站 T3	10	800	640	640
19221	市区	10kV 茂桥 2#箱变 T1	10	630	504	504
19222	市区	10kV 云辉澜庭 3#站 T2	10	800	640	640
19223	市区	石园三配变	10	400	320	320
19224	市区	10kV 美璟澜庭 3#站 T1	10	800	640	640
19225	市区	市镇新配变	10	400	320	320
19226	市区	10kV 亿丰 7#站 T2	10	800	640	640
19227	市区	回收站配变	10	400	320	320
19228	市区	立志金属配变	10	400	320	320
19229	市区	西栅三配变	10	400	320	320
19230	市区	10kV 金玥湾 7#站 T4	10	800	640	640
19231	市区	20kV 张镇桥 4#站 T1	20	800	640	640
19232	市区	20kV 张镇桥 4#站 T2	20	800	640	640
19233	市区	丰友配变	10	400	320	320
19234	市区	站南壹配变	10	400	320	320
19235	市区	10kV 北洋湖 8#箱变 T1	10	630	504	504
19236	市区	污联配变	10	400	320	320
19237	市区	红联配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19238	市区	10kV 玉祁之家 1#站 T4	10	800	640	640
19239	市区	贾家巷配变	10	400	320	320
19240	市区	10kV 惠漳家园 1#站 T3	10	800	640	640
19241	市区	装卸配变	10	200	160	160
19242	市区	10kV 都荟名邸 5#站 T4	10	800	640	640
19243	市区	10kV 金玥湾 3#站 T1	10	800	640	640
19244	市区	10kV 堰新 13#站 T3	10	800	640	640
19245	市区	10kV 雍荣院 2#站 T2	10	800	640	640
19246	市区	10kV 晨光晓园 4#站 T2	10	800	640	640
19247	市区	10kV 雍荣院 5#站 T1	10	800	640	640
19248	市区	勤丰四配变	10	400	320	320
19249	市区	10kV 堰新苑 18#站 T3	10	800	640	640
19250	市区	尤巷	10	400	320	320
19251	市区	10kV 都荟名邸 5#站 T2	10	800	640	640
19252	市区	10kV 前玉 2#箱变 T1	10	630	504	504
19253	市区	10kV 西羲里 5#站 T3	10	800	640	640
19254	市区	10kV 悦湖 9#站 T3	10	800	640	640
19255	市区	汤巷泵配变	10	400	320	320
19256	市区	10kV 云溪名筑 2#站 T4	10	800	640	640
19257	市区	10kV 高渎 1#箱变 T1	10	630	504	504
19258	市区	城塘北一配变	10	400	320	320
19259	市区	跳前一配变	10	400	320	320
19260	市区	大龙三配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19261	市区	耐力配变	10	400	320	320
19262	市区	10kV 铂雅澜庭 5#站 T4	10	800	640	640
19263	市区	龚巷居配变	10	400	320	320
19264	市区	邓西二配变	10	400	320	320
19265	市区	宇鼎机械配变	10	400	320	320
19266	市区	10KV 振染 10#箱变 T1	10	630	504	504
19267	市区	10kV 新洲七期 4#站 T2	10	800	640	640
19268	市区	福汇配变	10	400	320	320
19269	市区	容盛配变	10	400	287	287
19270	市区	10kV 辰学雅园 3#站 T4	10	800	640	640
19271	市区	10kV 雍荣院 5#站 T4	10	800	640	640
19272	市区	10kV 绿地 2#站 T1	10	1250	1000	1000
19273	市区	10kV 绿地 2#站 T2	10	1250	1000	1000
19274	市区	跳前二配变	10	400	297	297
19275	市区	10kV 北洋湖 6#箱变 T1	10	630	504	504
19276	市区	10kV 春光苑 8#站 T2	10	800	640	640
19277	市区	石壹南配变	10	400	320	320
19278	市区	众丰配变	10	400	320	320
19279	市区	梅泾二配变	10	400	320	320
19280	市区	新南居配变	10	400	320	320
19281	市区	驳岸北配变	10	400	320	320
19282	市区	波云机械配变	10	400	320	320
19283	市区	10kV 辰学雅园 2#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19284	市区	二区配变	10	400	320	320
19285	市区	洙巷南配变	10	400	320	320
19286	市区	村委十二配变	10	400	320	320
19287	市区	跳后配变	10	400	320	320
19288	市区	西头段配变	10	400	320	320
19289	市区	新屋村配变	10	400	320	320
19290	市区	角落村配变	10	400	320	320
19291	市区	戴家头配变	10	400	320	320
19292	市区	幼儿园九配变	10	400	320	320
19293	市区	黄泥坝十五配变	10	400	320	320
19294	市区	黄泥坝十六配变	10	400	320	320
19295	市区	黄泥坝十七配变	10	400	320	320
19296	市区	10kV 麓鸣雅苑 4#站 T1	10	800	640	640
19297	市区	10kV 栖景澜园 2#站 T1	10	800	640	640
19298	市区	10kV 凤栖雅苑 1#站 T4	10	800	640	640
19299	市区	10kV 西羲里 4#站 T2	10	800	640	640
19300	市区	华蓝配变	10	400	320	320
19301	市区	胡貳配变	10	400	320	320
19302	市区	王巷中二配变	10	400	320	320
19303	市区	10kV 栖景澜园 5#站 T2	10	800	640	640
19304	市区	10kV 正明 7#站 T2	10	800	640	640
19305	市区	西严配变	10	400	320	320
19306	市区	东顺苑 9#站 T4	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19307	市区	10kV 丁香 12#站 T1	10	800	640	640
19308	市区	10kV 丁香 12#站 T2	10	800	640	640
19309	市区	黄泥坝四配变	10	400	320	320
19310	市区	黄泥坝五配变	10	400	320	320
19311	市区	黄泥坝六配变	10	400	320	320
19312	市区	黄泥坝七配变	10	400	320	320
19313	市区	黄泥坝十三配变	10	400	320	320
19314	市区	黄泥坝十四配变	10	400	320	320
19315	市区	10kV 藕乐汇站 T1	10	400	320	320
19316	市区	10kV 藕乐汇站 T2	10	400	320	320
19317	市区	10kV 汀兰溪苑 3#站 T3	10	800	640	640
19318	市区	10kV 新华 3#箱变 T1	10	630	481	481
19319	市区	10kV 新阳光 42#站 T2	10	800	640	640
19320	市区	杨家旦配变	10	400	320	320
19321	市区	土方配变	10	400	320	320
19322	市区	10kV 苏庙 1#箱变 T1	10	630	504	504
19323	市区	民壹乙配变	10	400	320	320
19324	市区	长巷三配变	10	400	320	320
19325	市区	菜场十八配变	10	400	320	320
19326	市区	黄泥坝九配变	10	400	320	320
19327	市区	黄泥坝十配变	10	400	320	320
19328	市区	10kV 华圻 2#箱变 T1	10	400	320	320
19329	市区	球铁东配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19330	市区	钦阳配变	10	400	320	320
19331	市区	10kV 静学和鸣 5#站 T2	10	800	640	640
19332	市区	春来竞丰配变	20	400	320	320
19333	市区	戴歧排泵配变	10	200	160	160
19334	市区	10kV 正阳 2#箱变 T1	10	630	504	504
19335	市区	水厂十六配变	10	400	320	320
19336	市区	10kV 丁香 13#站 T1	10	800	640	640
19337	市区	10kV 丁香 13#站 T3	10	800	640	640
19338	市区	10kV 丁香 13#站 T4	10	800	640	640
19339	市区	10kV 丁香 13#站 T2	10	800	640	640
19340	市区	10kV 丁香 14#站 T1	10	800	640	640
19341	市区	10kV 丁香 14#站 T3	10	800	640	640
19342	市区	10kV 丁香 14#站 T4	10	800	640	640
19343	市区	10kV 丁香 14#站 T2	10	800	640	640
19344	市区	10kV 凤天美庭 5#站 T4	10	800	640	640
19345	市区	10kV 后村 3#箱变 T1	10	630	504	504
19346	市区	东顺苑 7#站 T1	10	800	640	640
19347	市区	10kV 缦悦名邸 3#站 T1	10	800	640	640
19348	市区	10kV 晨光静园 1#站 T2	10	800	640	640
19349	市区	10kV 锡溪名邸 9#站 T1	10	800	640	640
19350	市区	10kV 常隆 2#箱变 T1	10	630	504	504
19351	市区	10kV 枫荟溪苑 1#站 T2	10	800	640	640
19352	市区	10kV 复地 9#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19353	市区	10kV 复地 9#站 T3	10	800	640	640
19354	市区	10kV 复地 9#站 T4	10	800	640	640
19355	市区	10kV 复地 9#站 T2	10	800	640	640
19356	市区	10kV 后村 4#箱变 T1	10	630	504	504
19357	市区	华歧村强巷配变	10	400	320	320
19358	市区	二心配变	10	400	320	320
19359	市区	10kV 辰学雅园 4#站 T2	10	800	640	640
19360	市区	10kV 行星 6#箱变 T1	10	630	504	504
19361	市区	10kV 学府上院 3#站 T2	10	800	640	640
19362	市区	10kV 融域 3#站 T1	10	800	640	640
19363	市区	10kV 融域 3#站 T2	10	800	640	640
19364	市区	10kV 桃泉 12#箱变 T1	10	630	504	504
19365	市区	10kV 别墅 7#箱变 T1	10	630	490	490
19366	市区	西漳六配变	10	400	320	320
19367	市区	砖场二配变	10	400	285	285
19368	市区	10kV 亿丰 6#站 T2	10	800	640	640
19369	市区	10kV 晨光静园 3#站 T2	10	800	640	640
19370	市区	10kV 麓鸣雅苑 2#站 T2	10	800	640	640
19371	市区	10kV 麓鸣雅苑 2#站 T1	10	800	640	640
19372	市区	10kV 麓鸣雅苑 5#站 T3	10	800	640	640
19373	市区	拓新配变	10	400	320	320
19374	市区	俞北配变	10	400	320	320
19375	市区	村委六配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19376	市区	机貳配变	10	200	160	160
19377	市区	陆区北配变	10	630	504	504
19378	市区	西阳庄一配变	10	400	320	320
19379	市区	西阳庄二配变	10	400	320	320
19380	市区	周枕路二配变	10	400	320	320
19381	市区	陈巷村二配变	10	200	160	160
19382	市区	10kV 金岸 1#站 T1	10	800	640	640
19383	市区	10kV 金岸 1#站 T2	10	800	640	640
19384	市区	10kV 金岸世家 2#站 T2	10	1000	800	800
19385	市区	10kV 金岸世家 2#站 T1	10	1000	800	800
19386	市区	玉蓉配变	10	400	320	320
19387	市区	新貳配变	10	400	320	320
19388	市区	蓉联居配变	10	400	320	320
19389	市区	南联配变	10	200	160	160
19390	市区	东貳二配变	10	400	320	320
19391	市区	降南	10	400	320	320
19392	市区	宋庄配变	10	400	320	320
19393	市区	桥西三配变	10	400	320	320
19394	市区	前巷西配变	10	400	315	315
19395	市区	寺头街	10	200	160	160
19396	市区	10kV 百好锦园 1#站 T1	10	800	640	640
19397	市区	10kV 百好锦园 1#站 T2	10	800	640	640
19398	市区	10kV 嘉寓 6#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19399	市区	中鹏西配变	10	400	320	320
19400	市区	唐家三	10	400	320	320
19401	市区	胜利桥二	10	200	122	122
19402	市区	10kV 花苑新村 2#站 T1	10	1000	800	800
19403	市区	10kV 嘉寓 6#站 T2	10	800	640	640
19404	市区	清水洞配变	10	400	320	320
19405	市区	大滩配变	10	400	320	320
19406	市区	天津岸配变	10	200	160	160
19407	市区	后汤东	10	200	160	160
19408	市区	火郭二配变	10	400	320	320
19409	市区	费家弄一配变	10	400	320	320
19410	市区	堰力配变	10	400	320	320
19411	市区	10kV 新渎苑 1#站 T1	10	1000	800	800
19412	市区	10kV 新渎苑 1#站 T2	10	1000	800	800
19413	市区	五角场配变	10	400	320	320
19414	市区	10kV 新阳光 4#站 T3	10	1000	800	800
19415	市区	10kV 新阳光 4#站 T2	10	1000	800	800
19416	市区	10kV 新阳光 4#站 T1	10	1000	800	800
19417	市区	韩家巷配变	10	200	160	160
19418	市区	街貳配变	10	400	320	320
19419	市区	幼儿园四配变	10	200	160	160
19420	市区	城西配变	10	200	160	160
19421	市区	青城配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19422	市区	顾巷四配变	10	200	160	160
19423	市区	20kV 洋溪 3#站 T2	20	1000	800	800
19424	市区	20kV 洋溪 3#站 T1	20	1000	800	800
19425	市区	三坝头配变	10	200	160	160
19426	市区	10kV 嘉寓 3#站 T2	10	800	640	640
19427	市区	10kV 嘉寓 3#站 T1	10	800	640	640
19428	市区	10kV 嘉寓 4#站 T2	10	800	640	640
19429	市区	10kV 嘉寓 4#站 T1	10	800	640	640
19430	市区	10kV 嘉寓 5#站 T2	10	800	640	640
19431	市区	人民桥	10	400	320	320
19432	市区	农中配变	10	400	320	320
19433	市区	开壹配变	10	400	302	302
19434	市区	10kV 顺驰 4#站 T1	10	800	640	640
19435	市区	10kV 顺驰 4#站 T2	10	800	640	640
19436	市区	10kV 顺驰 5#站 T1	10	800	640	640
19437	市区	10kV 顺驰 5#站 T2	10	800	640	640
19438	市区	10kV 顺驰 5#站 T3	10	800	640	640
19439	市区	10kV 顺驰 6#站 T1	10	800	640	640
19440	市区	10kV 嘉寓 5#站 T1	10	800	640	640
19441	市区	丁家郭配变	10	400	320	320
19442	市区	10kV 顺驰 6#站 T2	10	800	640	640
19443	市区	龙潭三配变	10	400	289	289
19444	市区	后蒋配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19445	市区	桃园西配变	10	400	320	320
19446	市区	新街东配变	10	400	320	320
19447	市区	蒋巷四配变	10	400	320	320
19448	市区	桥北三配变	10	400	320	320
19449	市区	吕家配变	10	200	160	160
19450	市区	三电二配变	10	200	160	160
19451	市区	北环路二配变	10	400	320	320
19452	市区	田庄巷二配变	10	200	160	160
19453	市区	戏貳配变	10	200	160	160
19454	市区	渔业四配变	10	200	160	160
19455	市区	西园配变	10	200	160	160
19456	市区	毛巷二配变	10	200	160	160
19457	市区	严一配变	10	400	320	320
19458	市区	中心小学四配变	10	315	252	252
19459	市区	20kV 新盛花园 2#站 T1	20	800	640	640
19460	市区	10kV 百大 2#站 T2	10	1000	800	800
19461	市区	10kV 蓝城 5#站 T1	10	800	640	640
19462	市区	10kV 蓝城 5#站 T2	10	800	640	640
19463	市区	10kV 蓝城 6#站 T1	10	800	640	640
19464	市区	10kV 蓝城 6#站 T2	10	800	640	640
19465	市区	20kV 新盛花园 2#站 T2	20	1250	1000	1000
19466	市区	20kV 德院 1#站 T1	20	800	640	640
19467	市区	20kV 德院 2#站 T1	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19468	市区	20kV 德院 3#站 T2	20	800	640	640
19469	市区	20kV 德院 3#站 T1	20	800	640	640
19470	市区	费家弄二配变	10	400	320	320
19471	市区	费家弄三配变	10	400	320	320
19472	市区	魏巷居配变	10	200	160	160
19473	市区	烧窑巷配变	10	200	160	160
19474	市区	堰桥路三配变	10	400	320	320
19475	市区	堰桥路 4#	10	200	160	160
19476	市区	10kV 高达 1#站 T1	10	1000	800	800
19477	市区	10kV 高达 1#站 T2	10	1000	800	800
19478	市区	路桥北配变	10	200	160	160
19479	市区	后花园二配变	10	400	320	320
19480	市区	前三巷	10	200	160	160
19481	市区	医院北配变	10	200	160	160
19482	市区	钱供	10	200	160	160
19483	市区	水埭上配变	10	200	160	160
19484	市区	华新村委一变	10	400	320	320
19485	市区	排水配变	10	200	160	160
19486	市区	北张配变	10	400	320	320
19487	市区	北蚁浜配变	10	400	320	320
19488	市区	10kV 明发 4#站 T2	10	800	640	640
19489	市区	10kV 明发 5#站 T1	10	800	640	640
19490	市区	10kV 明发 5#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19491	市区	10kV 明发 5#站 T3	10	800	640	640
19492	市区	浜斗配变	10	400	320	320
19493	市区	10kV 堰新 1#站 T1	10	1000	800	800
19494	市区	10kV 堰新 1#站 T2	10	1000	800	800
19495	市区	光明西配变	10	200	160	160
19496	市区	后严配变	10	400	320	320
19497	市区	木桥配变	10	200	160	160
19498	市区	前刘配变	10	400	320	320
19499	市区	南杨树配变	10	200	160	160
19500	市区	缪古配变	10	400	320	320
19501	市区	10kV 康嘉苑站 T1	10	1000	800	800
19502	市区	10kV 康嘉苑站 T2	10	1000	800	800
19503	市区	西北巷配变	10	400	320	320
19504	市区	10kV 堰新 2#站 T1	10	1000	800	800
19505	市区	10kV 堰新 2#站 T2	10	1000	800	800
19506	市区	10kV 堰新 3#站 T1	10	1000	800	800
19507	市区	10kV 堰新 3#站 T2	10	1000	800	800
19508	市区	10kV 堰新 4#站 T1	10	1000	800	800
19509	市区	10kV 堰新 4#站 T2	10	1000	800	800
19510	市区	10kV 恒电 1#箱变 T1	10	630	504	504
19511	市区	路曹许配变	10	200	160	160
19512	市区	后尖岸配变	10	400	320	320
19513	市区	住基南配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19514	市区	张庄中配变	10	200	160	160
19515	市区	前杨家配变	10	200	160	160
19516	市区	政府西配变	10	400	320	320
19517	市区	张菜	10	400	320	320
19518	市区	10kV 张镇桥 9#站 T2	10	800	640	640
19519	市区	10kV 张镇桥 9#站 T3	10	800	640	640
19520	市区	10kV 张镇桥 9#站 T1	10	800	640	640
19521	市区	10kV 张镇桥 10#站 T1	10	800	640	640
19522	市区	潘巷居配变	10	200	160	160
19523	市区	10kV 张镇桥 11#站 T	10	630	504	504
19524	市区	南降配变	10	400	320	320
19525	市区	刁东配变	10	200	160	160
19526	市区	刁庄村委配变	10	400	320	320
19527	市区	莫叁配变	10	200	160	160
19528	市区	河南三配变	10	200	160	160
19529	市区	盛岸二配变	10	200	160	160
19530	市区	惠巷小学配变	10	200	160	160
19531	市区	玉彩配变	10	200	160	160
19532	市区	排涝站九配变	10	400	320	320
19533	市区	佐村	10	400	320	320
19534	市区	冯巷一配变	10	400	314	314
19535	市区	下高配变	10	400	320	320
19536	市区	倪巷二配变	10	400	308	308

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19537	市区	塘村一配变	10	400	313	313
19538	市区	三浜排泵配变	10	400	320	320
19539	市区	市镇二一配变	10	400	320	320
19540	市区	蓉中村委六配变	10	400	320	320
19541	市区	影剧院二配变	10	400	320	320
19542	市区	影剧院五配变	10	400	320	320
19543	市区	周枕路一配变	10	400	320	320
19544	市区	敬老院十二配变	10	200	160	160
19545	市区	供电配变	10	400	320	320
19546	市区	井塘头配变	10	400	320	320
19547	市区	龙潭二配变	10	400	320	320
19548	市区	电灌站配变	10	315	252	252
19549	市区	吴巷十一配变	10	200	160	160
19550	市区	红明排泵配变	10	250	200	200
19551	市区	周巷四配变	10	400	320	320
19552	市区	中心小学五配变	10	200	160	160
19553	市区	北郁配变	10	400	320	320
19554	市区	北七袁巷配变	10	400	320	320
19555	市区	荷花径配变	10	200	160	160
19556	市区	高家尖二配变	10	400	320	320
19557	市区	高家尖泵配变	10	250	200	200
19558	市区	招待所配变	10	400	320	320
19559	市区	市镇五四配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19560	市区	叶巷四配变	10	400	320	320
19561	市区	玉祁西街配变	10	400	320	320
19562	市区	杨树园配变	10	400	320	320
19563	市区	新泾配变	10	200	160	160
19564	市区	粮站	10	200	160	160
19565	市区	水塘桥配变	10	400	320	320
19566	市区	永谊配变	10	400	320	320
19567	市区	华家田桥配变	10	200	160	160
19568	市区	石幢排泵配变	10	400	320	320
19569	市区	信文机械厂配变	10	400	320	320
19570	市区	魏家排涝配变	10	400	320	320
19571	市区	水利管理二配变	10	200	160	160
19572	市区	化工厂四配变	10	200	160	160
19573	市区	办公大楼	10	400	320	320
19574	市区	周村变	10	400	320	320
19575	市区	蒋巷十一配变	10	400	320	320
19576	市区	周外圩配变	10	400	304	304
19577	市区	白荡圩配变	10	200	160	160
19578	市区	胡巷三配变	10	400	320	320
19579	市区	邓巷三配变	10	400	320	320
19580	市区	兴华机械二	10	400	320	320
19581	市区	鑫机械	10	400	320	320
19582	市区	余浩配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19583	市区	勤新园区	10	400	320	320
19584	市区	华盛彩印	10	400	320	320
19585	市区	中学六配变	10	315	252	252
19586	市区	太湖电表配变	10	200	160	160
19587	市区	天成防火	10	200	160	160
19588	市区	吴氏医药	10	400	320	320
19589	市区	勤新村委	10	200	160	160
19590	市区	魏家村配变	10	400	320	320
19591	市区	新吴巷配变	10	400	320	320
19592	市区	吴巷排泵配变	10	400	320	320
19593	市区	中降配变	10	200	160	160
19594	市区	周前巷配变	10	400	320	320
19595	市区	杨仓泵一配变	10	400	320	320
19596	市区	卫马巷配变	10	200	160	160
19597	市区	自来水厂三配变	10	400	320	320
19598	市区	正明村东配变	10	400	320	320
19599	市区	街南配变	10	400	316	316
19600	市区	第二中学配变	10	200	160	160
19601	市区	仓场配变	10	400	320	320
19602	市区	华七房配变	10	200	160	160
19603	市区	老戏场配变	10	400	320	320
19604	市区	曹西二配变	10	200	160	160
19605	市区	水门配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19606	市区	西村三配变	10	200	160	160
19607	市区	后塘巷配变	10	200	160	160
19608	市区	中圩配变	10	400	320	320
19609	市区	汽车站三配变	10	400	320	320
19610	市区	市镇二三配变	10	400	320	320
19611	市区	新村二变	10	400	320	320
19612	市区	公路养护	10	400	320	320
19613	市区	禾田生物	10	400	233	233
19614	市区	乌金桥一	10	400	320	320
19615	市区	新社配变	10	200	160	160
19616	市区	南元机床	10	400	320	320
19617	市区	朱巷十二	10	400	320	320
19618	市区	红明泵	10	200	160	160
19619	市区	叶巷五配变	10	400	320	320
19620	市区	洛社排泵配变	10	400	320	320
19621	市区	蔡巷六配变	10	200	160	160
19622	市区	霞皋配变	10	200	160	160
19623	市区	市镇六十配变	10	400	320	320
19624	市区	绝缘材配变	10	200	160	160
19625	市区	郭巷	10	400	320	320
19626	市区	陈巷四变	10	400	320	320
19627	市区	织染厂配变	20	400	320	320
19628	市区	黄岸坝泵配变	20	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19629	市区	张巷二六配变	10	315	252	252
19630	市区	刘巷四配变	10	200	160	160
19631	市区	王巷十五配变	10	200	160	160
19632	市区	前王巷配变	10	200	160	160
19633	市区	村委变二配变	10	200	160	160
19634	市区	永丰泵配变	10	200	160	160
19635	市区	祝巷二配变	10	200	160	160
19636	市区	元邦塑料配变	10	400	320	320
19637	市区	前马路上配变	10	200	160	160
19638	市区	马路上配变	10	400	320	320
19639	市区	陈巷二十配变	10	400	320	320
19640	市区	龙杰	10	400	320	320
19641	市区	龙亨沟泵	10	400	292	292
19642	市区	高石头配变	10	400	320	320
19643	市区	铭洪五金机械厂配变	10	200	160	160
19644	市区	邓巷村配变	10	400	320	320
19645	市区	大诚配变	10	400	320	320
19646	市区	大诚二配变	10	400	320	320
19647	市区	惠泽配变	10	400	320	320
19648	市区	供电所十一配变	10	400	320	320
19649	市区	供电所九配变	10	400	320	320
19650	市区	供电所八配变	10	400	284	284
19651	市区	顾巷十四配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19652	市区	中圩村印配变	10	400	320	320
19653	市区	教师新村二变	10	400	320	320
19654	市区	曹家巷配变	10	400	299	299
19655	市区	潘家配变	10	400	320	320
19656	市区	高渎排配变	10	400	320	320
19657	市区	东街黄配变	10	200	150	150
19658	市区	降上配变	10	400	320	320
19659	市区	黄石街配变	10	400	320	320
19660	市区	降上四配变	10	200	160	160
19661	市区	陈巷十三配变	10	200	160	160
19662	市区	长浜配变	10	200	160	160
19663	市区	南歧墩二配变	10	400	320	320
19664	市区	南歧墩配变	10	400	231	231
19665	市区	杨巷七配变	10	200	160	160
19666	市区	惠澄西配变	10	200	160	160
19667	市区	王天堂配变	10	400	320	320
19668	市区	柘堂浜二配变	10	315	252	252
19669	市区	塘家圩配变	10	200	160	160
19670	市区	街中配变	10	200	160	160
19671	市区	张村二配变	10	200	160	160
19672	市区	袁东配变	10	200	160	160
19673	市区	邮局配变	10	200	160	160
19674	市区	显像管厂配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19675	市区	胶粉厂配变	10	200	160	160
19676	市区	市镇九四配变	10	400	320	320
19677	市区	市镇四二配变	10	400	320	320
19678	市区	邓巷村二配变	10	400	320	320
19679	市区	铝薄厂配变	10	400	320	320
19680	市区	拓塘浜村委配变	10	400	320	320
19681	市区	拓塘浜配变	10	400	320	320
19682	市区	鞋帽厂配变	10	400	320	320
19683	市区	杨家桥村	10	400	320	320
19684	市区	淀粉厂	10	200	160	160
19685	市区	上乡巷	10	200	160	160
19686	市区	陈巷十六配变	10	400	320	320
19687	市区	迎龙桥二配变	10	200	160	160
19688	市区	贝沙桥泵配变	10	200	160	160
19689	市区	沈巷七	10	200	160	160
19690	市区	龚巷配变	10	400	320	320
19691	市区	因中	10	200	160	160
19692	市区	唐角桥配变	10	200	160	160
19693	市区	东蔡配变	10	200	160	160
19694	市区	云海服饰	10	200	160	160
19695	市区	五金巷配变	10	200	160	160
19696	市区	洋房小区配变	10	400	320	320
19697	市区	张公峰泵	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19698	市区	林庄村	10	200	160	160
19699	市区	林庄西	10	200	160	160
19700	市区	庄巷	10	315	252	252
19701	市区	林庄泵	10	315	252	252
19702	市区	林村	10	200	160	160
19703	市区	液化气站	10	200	160	160
19704	市区	商业社配变	10	400	320	320
19705	市区	营业所一配变	10	400	320	320
19706	市区	营业所二配变	10	400	243	243
19707	市区	贝府配变	10	400	320	320
19708	市区	石塘湾村配变	10	400	320	320
19709	市区	东升配变	10	400	320	320
19710	市区	宝庆配变	10	200	160	160
19711	市区	市镇变五配变	10	400	320	320
19712	市区	村上配变	10	400	306	306
19713	市区	孟里配变	10	200	160	160
19714	市区	锦绣花园二配变	10	400	304	304
19715	市区	市镇三一配变	10	400	311	311
19716	市区	陆巷茆配变	10	400	320	320
19717	市区	秦巷西街配变	10	400	320	320
19718	市区	祠堂巷配变	10	400	320	320
19719	市区	秦巷菜场配变	10	400	320	320
19720	市区	后底巷配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19721	市区	万佳变	10	200	160	160
19722	市区	市镇	10	400	320	320
19723	市区	秋巷	10	400	320	320
19724	市区	凯勋动力	10	400	320	320
19725	市区	横街配变	10	400	320	320
19726	市区	徐巷十四配变	10	200	160	160
19727	市区	东泾大队配变	10	200	160	160
19728	市区	李巷十六配变	10	400	320	320
19729	市区	浜头四配变	10	200	160	160
19730	市区	黄西降配变	10	400	320	320
19731	市区	强巷电站配变	10	400	320	320
19732	市区	后东配变	10	400	320	320
19733	市区	晴棉染整配变	10	400	320	320
19734	市区	五村配变	10	400	320	320
19735	市区	煤栈配变	10	200	160	160
19736	市区	里口桥泵配变	10	200	160	160
19737	市区	排涝站八配变	10	250	200	200
19738	市区	亿纺织	10	400	320	320
19739	市区	抽水站三配变	10	400	320	320
19740	市区	西张东配变	10	200	160	160
19741	市区	东吴弦配变	10	400	320	320
19742	市区	范家庄配变	10	400	320	320
19743	市区	干戈头二配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19744	市区	10kV 别墅 5#箱变 T1	10	630	488	488
19745	市区	10kV 别墅 3#箱变 T1	10	630	499	499
19746	市区	10kV 别墅 6#箱变 T1	10	630	488	488
19747	市区	鑫洪材料配变	10	400	320	320
19748	市区	环境配变	10	200	160	160
19749	市区	10kV 加洲 2#站 T3	10	800	640	640
19750	市区	10kV 加洲 2#站 T1	10	800	640	640
19751	市区	10kV 堰新苑 1#站 T1	10	800	640	640
19752	市区	10kV 堰新苑 1#站 T2	10	800	640	640
19753	市区	桥东三配变	10	400	320	320
19754	市区	桥东四配变	10	400	320	320
19755	市区	航校配变	10	315	252	252
19756	市区	沿河四配变	10	400	320	320
19757	市区	师古桥配变	10	400	320	320
19758	市区	桥南六配变	10	400	320	320
19759	市区	交通学校配变	10	200	160	160
19760	市区	李新配变	10	200	160	160
19761	市区	东浜五配变	10	200	160	160
19762	市区	晓星排涝	10	200	160	160
19763	市区	正明村委二配变	10	200	160	160
19764	市区	北环路配变	10	400	320	320
19765	市区	街西配变	10	400	320	320
19766	市区	针织机械配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19767	市区	恒利贸易配变	10	200	160	160
19768	市区	雅肪丝织配变	10	200	160	160
19769	市区	10kV 金都 2#站 T1	10	1250	1000	1000
19770	市区	针织厂配变	10	200	160	160
19771	市区	惠达环保配变	10	400	320	320
19772	市区	朱东配变	10	200	160	160
19773	市区	唐巷东配变	10	200	160	160
19774	市区	南村头配变	10	200	160	160
19775	市区	下高二号配变	10	400	320	320
19776	市区	丰达供销配变	10	200	160	160
19777	市区	中蒋二配变	10	200	160	160
19778	市区	林庄居	10	200	160	160
19779	市区	大路头配变	10	200	160	160
19780	市区	10kV 春满园 1#站 T3	10	1250	1000	1000
19781	市区	10kV 盛岸花园 2#站 T3	10	1250	1000	1000
19782	市区	10kV 盛岸花园 1#站 T3	10	1250	1000	1000
19783	市区	辰依针织配变	10	400	320	320
19784	市区	劳丰二	10	400	307	307
19785	市区	蒋巷	10	400	320	320
19786	市区	10kV 金惠苑五期 2#站 T1	10	800	640	640
19787	市区	吕口桥居配变	10	200	160	160
19788	市区	10kV 馨城 4#箱变 T1	10	630	504	504
19789	市区	10kV 馨城 1#箱变 T1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19790	市区	市镇箱变 T1	10	630	504	504
19791	市区	10kV 馨城 2#箱变 T1	10	630	504	504
19792	市区	10kV 龙栖湾 1#站 T1	10	1250	1000	1000
19793	市区	10kV 吉星家园 1#站 T1	10	1000	800	800
19794	市区	10kV 吉星家园 1#站 T4	10	1000	800	800
19795	市区	10kV 金惠苑五期 1#站 T1	10	800	640	640
19796	市区	上梅巷配变	10	400	320	320
19797	市区	下裕旺配变	10	200	160	160
19798	市区	西村头配变	10	200	160	160
19799	市区	袁六桥配变	10	200	157	157
19800	市区	北柳巷配变	10	200	160	160
19801	市区	滤清器厂箱变 T1	10	315	252	252
19802	市区	10kV 新惠花园 2#站 T4	10	1000	800	800
19803	市区	10kV 新惠花园 1#站 T4	10	1000	800	800
19804	市区	10kV 长宁苑六期 1#站 T1	10	800	640	640
19805	市区	10kV 泰富 1#站 T2	10	1000	800	800
19806	市区	10kV 泰富 1#站 T3	10	1000	800	800
19807	市区	10kV 泰富 2#站 T4	10	1000	800	800
19808	市区	10kV 泰富 2#站 T2	10	1000	800	800
19809	市区	10kV 长宁 8#站 T3	10	1250	1000	1000
19810	市区	华新电器配变	10	400	320	320
19811	市区	泾头浜二配变	10	200	160	160
19812	市区	10kV 藕乐园 2#站 T1	10	1250	1000	1000

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19813	市区	10kV 藕乐园 3#站 T1	10	1250	1000	1000
19814	市区	吴巷九配变	10	400	320	320
19815	市区	五金厂配变	10	400	320	320
19816	市区	古北配变	10	200	160	160
19817	市区	长四房配变	10	400	320	320
19818	市区	兴洲配变	10	400	320	320
19819	市区	桃园六配变	10	200	156	156
19820	市区	仓西房配变	10	400	320	320
19821	市区	余巷一配变	10	200	160	160
19822	市区	后场三配变	10	200	160	160
19823	市区	10kV 百大 2#站 T1	10	1000	800	800
19824	市区	10kV 长宁 1#站 T1	10	1000	800	800
19825	市区	10kV 长宁 2#站 T1	10	1000	800	800
19826	市区	路巷四配变	10	400	320	320
19827	市区	10kV 长宁 3#站 T4	10	1000	800	800
19828	市区	10kV 长宁 4#站 T1	10	1000	800	800
19829	市区	10kV 长宁 3#站 T1	10	1000	800	800
19830	市区	10kV 长宁 5#站 T1	10	1000	800	800
19831	市区	宏泰机械制造厂	10	400	320	320
19832	市区	三电家舍配变	10	400	287	287
19833	市区	10kV 天润站 T2	10	1000	800	800
19834	市区	塘村二配变	10	200	160	160
19835	市区	10kV 绿地 1#站 T1	10	1250	1000	1000

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19836	市区	东升精密配变	10	200	160	160
19837	市区	新达净化配变	10	400	320	320
19838	市区	前浓沿二配变	10	400	320	320
19839	市区	10kV 长宁 6#站 T1	10	1000	800	800
19840	市区	10kV 林陆巷 2#站 T1	10	800	640	640
19841	市区	10kV 林陆巷 2#站 T2	10	800	640	640
19842	市区	小张巷	10	200	160	160
19843	市区	苏巷中配变	10	200	160	160
19844	市区	徐巷十九配变	10	200	160	160
19845	市区	球敏配变	10	400	320	320
19846	市区	10kV 后沈安置箱变 T1	10	400	320	320
19847	市区	10kV 春来苑 2#箱变 T1	10	630	504	504
19848	市区	10kV 加洲 1#站 T1	10	800	640	640
19849	市区	10kV 加洲 1#站 T3	10	800	640	640
19850	市区	10kV 安阳花园站 T2	10	800	640	640
19851	市区	10kV 天润站 T4	10	1000	800	800
19852	市区	叶巷三配变	10	200	160	160
19853	市区	宋坝配变	10	400	305	305
19854	市区	构犬里配变	10	200	160	160
19855	市区	陈家弄二配变	10	200	160	160
19856	市区	上舍头配变	10	200	160	160
19857	市区	唐家坝配变	10	200	160	160
19858	市区	苏排配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19859	市区	戈西配变	10	400	320	320
19860	市区	开一配变	10	200	129	129
19861	市区	徐前配变	10	200	160	160
19862	市区	王前二配变	10	200	146	146
19863	市区	浜口配变	10	400	320	320
19864	市区	姚家浜二配变	10	400	320	320
19865	市区	锦绣四村配变	10	400	320	320
19866	市区	10kV 复地 1#站 T1	10	1250	1000	1000
19867	市区	邓巷六配变	10	400	320	320
19868	市区	中蒋配变	10	400	320	320
19869	市区	石人桥三配变	10	400	320	320
19870	市区	能源设备厂	10	400	320	320
19871	市区	10kV 隆泉园 1#站 T4	10	1000	800	800
19872	市区	10kV 隆泉园 2#站 T4	10	1000	800	800
19873	市区	10kV 翠竹园站 T3	10	1250	1000	1000
19874	市区	杨后配变	10	400	320	320
19875	市区	10kV 阳山安置站 T1	10	1000	800	800
19876	市区	永安南路配变	10	400	320	320
19877	市区	县油泵厂配变	10	400	170	170
19878	市区	浜口排配变	10	400	320	320
19879	市区	东降四配变	10	400	320	320
19880	市区	粮管所六变	10	200	160	160
19881	市区	东头村二配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19882	市区	教师新村一变	10	400	320	320
19883	市区	新桥头四	10	200	160	160
19884	市区	下旺队配变	10	400	320	320
19885	市区	王后配变	10	200	160	160
19886	市区	10kV 前洲商贸站 T1	10	1250	1000	1000
19887	市区	10kV 金都站 T2	10	1250	1000	1000
19888	市区	10kV 金都 2#站 T4	10	1250	1000	1000
19889	市区	10kV 金惠 1#站 T4	10	1000	800	800
19890	市区	10kV 金惠 5#站 T1	10	1250	1000	1000
19891	市区	10kV 金惠 2#站 T4	10	1000	800	800
19892	市区	朱中	10	400	320	320
19893	市区	10kV 天润北区站 T2	10	800	640	640
19894	市区	沈家配变	10	400	231	231
19895	市区	蓉丰村一配变	10	200	160	160
19896	市区	陡门乙配变	10	400	320	320
19897	市区	后长巷配变	10	400	302	302
19898	市区	前长巷配变	10	200	160	160
19899	市区	水产二配变	10	400	320	320
19900	市区	商城居配变	10	400	320	320
19901	市区	李巷五配变	10	400	286	286
19902	市区	10kV 石塘安居站 T1	10	1250	1000	1000
19903	市区	10kV 金惠 3#站 T1	10	1000	800	800
19904	市区	惠山路灯配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19905	市区	向阳二配变	10	400	320	320
19906	市区	10kV 金惠 4#站 T4	10	1250	1000	1000
19907	市区	北丁塔	10	200	160	160
19908	市区	新长铁路三	10	200	160	160
19909	市区	电力设备厂	10	400	320	320
19910	市区	10kV 庙洛线电机分校 4#箱变 T1	10	630	504	504
19911	市区	10kV 长宁苑六期 1#站 T2	10	800	640	640
19912	市区	住基新村配变	10	400	320	320
19913	市区	赵家旦配变	10	400	320	320
19914	市区	万里齿轮配变	10	200	160	160
19915	市区	世帮机械配变	10	400	0	0
19916	市区	星玛机件配变	10	400	320	320
19917	市区	文团配变	10	200	160	160
19918	市区	陆巷二配变	10	400	320	320
19919	市区	范巷七配变	10	400	320	320
19920	市区	丁塔 2	10	400	320	320
19921	市区	化工涂料配变	10	400	320	320
19922	市区	俞巷	10	200	160	160
19923	市区	10kV 松竹苑站 T3	10	1000	800	800
19924	市区	利达机械配变	10	200	160	160
19925	市区	阳通机械配变	10	400	320	320
19926	市区	山支头	10	200	160	160
19927	市区	水利服务二	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19928	市区	市镇九六	10	400	320	320
19929	市区	万巷 2 号	10	400	320	320
19930	市区	山峰壹配变	10	400	320	320
19931	市区	10kV 顺驰 3#站 T1	10	1250	1000	1000
19932	市区	10kV 青城苑 1#站 T3	10	1000	800	800
19933	市区	10kV 青城苑 1#站 T1	10	1000	800	800
19934	市区	10kV 藕乐园 1#站 T3	10	1250	1000	1000
19935	市区	10kV 藕乐园 2#站 T3	10	1250	1000	1000
19936	市区	10kV 藕乐园 3#站 T3	10	1250	1000	1000
19937	市区	新长铁路二变	10	200	160	160
19938	市区	10kV 百大 1#站 T1	10	800	640	640
19939	市区	10kV 百大 1#站 T2	10	800	640	640
19940	市区	大龙潭配变	10	400	320	320
19941	市区	大龙	10	400	320	320
19942	市区	收费站配变	10	200	160	160
19943	市区	界泾村	10	400	320	320
19944	市区	界泾村	10	400	320	320
19945	市区	陈家村	10	160	128	128
19946	市区	李巷十一	10	400	320	320
19947	市区	电灌站泵配变	10	400	320	320
19948	市区	天授大队配变	10	400	320	320
19949	市区	殷邹巷	10	200	160	160
19950	市区	蒋巷九配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19951	市区	东巷二配变	10	400	320	320
19952	市区	桃园新村配变	10	400	320	320
19953	市区	后花园配变	10	200	160	160
19954	市区	叶巷六配变	10	400	308	308
19955	市区	远翔通信配变	10	200	160	160
19956	市区	徐家巷三配变	10	200	160	160
19957	市区	南巷六	10	250	200	200
19958	市区	竟丰	10	400	320	320
19959	市区	华机配变	10	400	320	320
19960	市区	10kV 蓝城 3#站 T1	10	1000	800	800
19961	市区	10kV 蓝城 3#站 T4	10	1000	800	800
19962	市区	10kV 清水湾 1#站 T1	10	1250	1000	1000
19963	市区	10kV 清水湾 1#站 T2	10	1250	986	986
19964	市区	通鑫冷弯配变	10	400	320	320
19965	市区	章基闸泵变	10	160	128	128
19966	市区	陈家壹配变	10	400	320	320
19967	市区	青龙桥配变	10	200	160	160
19968	市区	贝前	10	200	160	160
19969	市区	马巷十	10	400	320	320
19970	市区	马巷	10	400	320	320
19971	市区	小学	10	200	160	160
19972	市区	五金厂七	10	400	320	320
19973	市区	10kV 胶南 6#箱变 T1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19974	市区	10kV 长宁 7#站 T2	10	1000	800	800
19975	市区	10kV 长宁 5#站 T4	10	1000	800	800
19976	市区	10kV 盛巷二期 1#站 T1	10	800	640	640
19977	市区	10kV 盛巷二期 1#站 T2	10	800	640	640
19978	市区	丁庄菜场配变	10	400	320	320
19979	市区	后张庄配变	10	400	320	320
19980	市区	上巷配变	10	200	160	160
19981	市区	胡中一变配变	10	400	320	320
19982	市区	10kV 金惠苑五期 1#站 T2	10	800	640	640
19983	市区	10kV 金惠苑五期 2#站 T2	10	800	640	640
19984	市区	华润配变	10	400	320	320
19985	市区	唐巷十五配变	10	200	160	160
19986	市区	老街中配变	10	200	160	160
19987	市区	费巷 1	10	200	160	160
19988	市区	东浜 1	10	200	160	160
19989	市区	长春头 1	10	200	160	160
19990	市区	许家三配变	10	400	320	320
19991	市区	界泾村 2#	10	400	320	320
19992	市区	天祥	10	400	280	280
19993	市区	陈巷居二配变	10	400	320	320
19994	市区	陈家岸配变	10	200	160	160
19995	市区	10kV 春来苑 1#箱变 T1	10	630	504	504
19996	市区	上薛配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
19997	市区	刘庄一配变	10	200	160	160
19998	市区	丁庄东配变	10	200	160	160
19999	市区	桥西六配变	10	200	160	160
20000	市区	锦绣装饰	10	200	160	160
20001	市区	前庄配变	10	200	160	160
20002	市区	南红旗配变	10	400	320	320
20003	市区	10kV 文曲公寓 1#站 T1	10	800	640	640
20004	市区	10kV 文曲公寓 1#站 T2	10	800	640	640
20005	市区	10kV 文曲公寓 2#站 T1	10	800	640	640
20006	市区	单家坝	10	400	320	320
20007	市区	美丽家具配变	10	200	160	160
20008	市区	10kV 枫渡 3#箱变 T1	10	500	400	400
20009	市区	10kV 枫渡 2#箱变 T1	10	500	400	400
20010	市区	10kV 枫渡 1#箱变 T1	10	630	471	471
20011	市区	10kV 别墅 1#箱变 T1	10	630	497	497
20012	市区	10kV 别墅 4#箱变 T1	10	630	493	493
20013	市区	10kV 万佳福邸站 T1	10	800	640	640
20014	市区	10kV 万佳福邸站 T2	10	800	640	640
20015	市区	10kV 馨城 1#站 T4	10	1250	1000	1000
20016	市区	10kV 馨城 2#站 T2	10	1250	1000	1000
20017	市区	超大配变	10	200	160	160
20018	市区	10kV 天一城 1#站 T3	10	1250	1000	1000
20019	市区	10kV 天一城 2#站 T3	10	1250	1000	1000

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20020	市区	镇北村	10	400	320	320
20021	市区	河猷村 1#	10	400	320	320
20022	市区	河猷村	10	200	160	160
20023	市区	东头村配变	10	400	320	320
20024	市区	印染厂一配变	10	400	320	320
20025	市区	10kV 金惠苑 8#站 T4	10	1000	800	800
20026	市区	10kV 金惠苑 7#站 T4	10	1000	800	800
20027	市区	10kV 金惠苑 6#站 T4	10	1000	800	800
20028	市区	西街北一变	10	200	160	160
20029	市区	10kV 盛巷站 T1	10	1250	1000	1000
20030	市区	10kV 书香桃苑 2#站 T3	10	1000	800	800
20031	市区	10kV 书香桃苑 1#站 T4	10	1250	1000	1000
20032	市区	10kV 林陆巷 1#站 T2	10	1250	1000	1000
20033	市区	10kV 恒源 1#箱变 T1	10	630	504	504
20034	市区	广陌配变	10	400	320	320
20035	市区	大墩头二配变	10	400	320	320
20036	市区	杨巷东福二配变	10	200	160	160
20037	市区	景盛路口	10	200	160	160
20038	市区	蒋大队	10	200	160	160
20039	市区	后长四房	10	200	160	160
20040	市区	西蒋巷 2	10	400	320	320
20041	市区	10kV 隆舜园 1#站 T2	10	800	640	640
20042	市区	10kV 隆舜园 2#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20043	市区	10kV 隆舜园 2#站 T2	10	800	640	640
20044	市区	10kV 隆舜园 3#站 T1	10	800	640	640
20045	市区	云芳里配变	10	400	320	320
20046	市区	陆南二配变	10	400	320	320
20047	市区	10kV 塘基 1#箱变 T1	10	630	504	504
20048	市区	10kV 刁庄 1#箱变 T1	10	630	504	504
20049	市区	飞跃花园配变	10	200	160	160
20050	市区	10kV 复地 2#站 T2	10	1000	800	800
20051	市区	10kV 复地 2#站 T1	10	1000	800	800
20052	市区	山南配变	10	200	160	160
20053	市区	电力南配变	10	400	320	320
20054	市区	电力北配变	10	400	320	320
20055	市区	星火	10	200	160	160
20056	市区	魏巷二配变	10	200	160	160
20057	市区	10kV 金惠苑五期 3#站 T1	10	800	640	640
20058	市区	10kV 金惠苑五期 3#站 T2	10	800	640	640
20059	市区	10kV 绿地 3#站 T1	10	1000	800	800
20060	市区	10kV 陆缘站 T1	10	800	640	640
20061	市区	10kV 陆缘站 T2	10	800	640	640
20062	市区	黄泥居配变	10	400	320	320
20063	市区	内燃机	10	400	320	320
20064	市区	高田村配变	10	400	320	320
20065	市区	黄金坝二配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20066	市区	齐古旦配变	10	200	160	160
20067	市区	10kV 隆舜园 1#站 T1	10	800	640	640
20068	市区	横河配变	10	400	320	320
20069	市区	莫家一配变	10	200	160	160
20070	市区	永安北路配变	10	400	320	320
20071	市区	东正南配变	10	400	320	320
20072	市区	阳光二配变	10	200	160	160
20073	市区	对桥巷加配变	10	200	160	160
20074	市区	藕上舍配变	10	200	160	160
20075	市区	华一	10	200	160	160
20076	市区	佳士利	10	200	160	160
20077	市区	花园配变	10	200	160	160
20078	市区	溪南菜场配变	10	400	290	290
20079	市区	朱巷新村	10	200	160	160
20080	市区	西栅二配变	10	200	160	160
20081	市区	华场东配变	10	200	160	160
20082	市区	前杨配变	10	200	153	153
20083	市区	前拓泾配变	10	400	320	320
20084	市区	陆区镇东配变	10	400	320	320
20085	市区	风雷棚户配变	10	200	160	160
20086	市区	锡容电器配变	10	200	160	160
20087	市区	刘古居配变	10	400	320	320
20088	市区	芦前配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20089	市区	菜场十配变	10	400	320	320
20090	市区	住基里配变	10	400	320	320
20091	市区	阡头泵甲配变	10	400	320	320
20092	市区	西浜三配变	10	200	124	124
20093	市区	许唐巷配变	10	200	160	160
20094	市区	北徐居配变	10	200	139	139
20095	市区	杭家旦居配变	10	400	320	320
20096	市区	丁巷九配变	10	400	320	320
20097	市区	陶蚌二配变	10	400	320	320
20098	市区	六房配变	10	200	160	160
20099	市区	彭湾里配变	10	200	147	147
20100	市区	小岸西配变	10	400	310	310
20101	市区	市镇西六配变	10	200	160	160
20102	市区	桥南居	10	400	320	320
20103	市区	华子庄配变	10	200	160	160
20104	市区	角落配变	10	200	160	160
20105	市区	西村配变	10	200	160	160
20106	市区	东圩配变	10	200	160	160
20107	市区	街东四	10	400	246	246
20108	市区	10kV 龙塘家园 4#站 T1	10	800	640	640
20109	市区	10kV 龙塘家园 4#站 T2	10	800	640	640
20110	市区	10kV 龙塘家园 4#站 T3	10	800	640	640
20111	市区	行政变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20112	市区	尖东配变	10	200	160	160
20113	市区	10kV 龙塘家园 5#站 T2	10	1000	800	800
20114	市区	10kV 龙塘家园 5#站 T1	10	1000	800	800
20115	市区	10kV 龙塘家园 6#站 T2	10	1000	800	800
20116	市区	10kV 龙塘家园 6#站 T1	10	1000	800	800
20117	市区	10kV 匹克 2#站 T1	10	800	640	640
20118	市区	10kV 匹克 2#站 T2	10	800	640	640
20119	市区	10kV 匹克 3#站 T1	10	800	640	640
20120	市区	10kV 匹克 3#站 T2	10	800	640	640
20121	市区	10kV 惠阳源筑 1#站 T2	10	800	640	640
20122	市区	10kV 百大 3#站 T1	10	800	640	640
20123	市区	10kV 百大 3#站 T2	10	800	640	640
20124	市区	10kV 加洲 3#站 T1	10	800	640	640
20125	市区	10kV 广石 5#站 T1	10	1000	800	800
20126	市区	10kV 广石 5#站 T2	10	1000	800	800
20127	市区	10kV 加洲 3#站 T4	10	800	640	640
20128	市区	林村二配变	10	400	320	320
20129	市区	惠新涤纶配变	10	400	320	320
20130	市区	俞西巷三配变	10	400	320	320
20131	市区	下沿二配变	10	400	299	299
20132	市区	10kV 美林湖站 T1	10	1000	800	800
20133	市区	10kV 美林湖站 T2	10	1000	800	800
20134	市区	10kV 鸿运坊站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20135	市区	10kV 鸿运坊站 T2	10	800	640	640
20136	市区	万马村配变	10	400	320	320
20137	市区	晟阳配变	10	400	320	320
20138	市区	打工楼二配变	10	400	320	320
20139	市区	10kV 漫悦名邸 2#站 T2	10	800	640	640
20140	市区	马盘居	10	400	320	320
20141	市区	沟犬里配变	10	400	320	320
20142	市区	万昌密封配变	10	400	320	320
20143	市区	10kV 寺头 19#站 T2	10	800	640	640
20144	市区	华意德	10	400	217	217
20145	市区	夹江五配变	10	400	320	320
20146	市区	10kV 高山花园箱变 T1	10	630	504	504
20147	市区	绒线厂配变	10	200	160	160
20148	市区	前巷配变	10	200	160	160
20149	市区	后胡配变	10	400	301	301
20150	市区	林业村三配变	10	200	160	160
20151	市区	小塘岸配变	10	400	320	320
20152	市区	和尚岸配变	10	400	320	320
20153	市区	后巷中西配变	10	400	302	302
20154	市区	后巷中配变	10	400	320	320
20155	市区	钱姚路一	10	200	160	160
20156	市区	湖河配变	10	400	320	320
20157	市区	拾房村三配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20158	市区	东郑配变	10	400	320	320
20159	市区	后于巷配变	10	400	320	320
20160	市区	刘庄二配变	10	400	320	320
20161	市区	西堰南配变	10	400	320	320
20162	市区	前一配变	10	400	320	320
20163	市区	陈家湾配变	10	400	320	320
20164	市区	10kV 顺驰 2#站 T1	10	1250	1000	1000
20165	市区	10kV 顺驰 2#站 T3	10	1250	1000	1000
20166	市区	天下冯三配变	10	400	320	320
20167	市区	民主桥东配变	10	400	320	320
20168	市区	茧行配变	10	400	294	294
20169	市区	人民中路配变	10	400	320	320
20170	市区	10kV 北洋湖 1#箱变 T1	10	630	504	504
20171	市区	20kV 金溪瑞府 2#站 T2	20	800	640	640
20172	市区	10kV 星火 2#箱变 T1	10	630	412	412
20173	市区	张明桥小学配变	10	400	320	320
20174	市区	10kV 云辉澜庭 2#站 T2	10	800	640	640
20175	市区	10KV 橡树湾 4#站 T3	10	800	640	640
20176	市区	10KV 橡树湾 4#站 T1	10	800	640	640
20177	市区	10KV 橡树湾 4#站 T2	10	800	640	640
20178	市区	10KV 橡树湾 4#站 T4	10	800	640	640
20179	市区	10kV 北洋湖 7#箱变 T1	10	630	504	504
20180	市区	华波	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20181	市区	10kV 文曲 9#箱变 T1	10	630	504	504
20182	市区	10kV 东育 4#箱变 T1	10	630	504	504
20183	市区	扬树配变	10	400	320	320
20184	市区	10kV 麓鸣雅苑 4#站 T4	10	800	640	640
20185	市区	百兴回收配变	10	400	320	320
20186	市区	海杉林配变	10	400	320	320
20187	市区	10kV 新阳光 42#站 T1	10	800	640	640
20188	市区	隆达电力配变	10	400	320	320
20189	市区	和尚桥二配变	10	400	320	320
20190	市区	10KV 张镇桥 20#站 T1	10	800	640	640
20191	市区	10kV 张镇桥 20#站 T3	10	800	640	640
20192	市区	10kV 张镇桥 20#站 T4	10	800	640	640
20193	市区	10kV 张镇桥 20#站 T2	10	800	640	640
20194	市区	10kV 桃泉 4#箱变 T1	10	630	504	504
20195	市区	10kV 洋溪华庭站 T2	10	800	640	640
20196	市区	兄弟制衣有限公司	10	400	320	320
20197	市区	10kV 新渎苑 4#站 T2	10	800	640	640
20198	市区	雨彤能源配变	10	400	320	320
20199	市区	方家浜配变	10	400	320	320
20200	市区	10kV 省锡 1#箱变 T1	10	400	320	320
20201	市区	菜场二配变	10	400	320	320
20202	市区	薛家场配变	10	400	320	320
20203	市区	20kV 悦湖观邸 1#站 T2	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20204	市区	10kV 听悦华庭 3#站 T1	10	800	640	640
20205	市区	20kV 水韵园 6#站 T2	20	800	640	640
20206	市区	西秦巷三配变	10	400	320	320
20207	市区	勤建村配变	10	400	320	320
20208	市区	10kV 洋溪绿园 2#站 T1	10	800	640	640
20209	市区	10kV 堰新 12#站 T4	10	800	640	640
20210	市区	10kV 顺驰 1#站 T1	10	1250	1000	1000
20211	市区	10kV 顺驰 1#站 T3	10	1250	1000	1000
20212	市区	10kV 凤天美庭 5#站 T3	10	800	640	640
20213	市区	10kV 玉祁之家 1#站 T3	10	800	640	640
20214	市区	金巷泵	10	400	320	320
20215	市区	10kV 锡溪名邸 7#站 T4	10	800	640	640
20216	市区	10kV 桃泉 8#箱变 T1	10	630	504	504
20217	市区	10kV 学府上院 4#站 T2	10	800	640	640
20218	市区	10kV 缦悦名邸 3#站 T3	10	800	640	640
20219	市区	华洋玻璃配变	10	400	320	320
20220	市区	10kV 堰新 12#站 T2	10	800	640	640
20221	市区	10kV 丁香 2#站 T1	10	800	640	640
20222	市区	10kV 丁香 2#站 T2	10	800	640	640
20223	市区	10kV 庙洛 5#箱变 T1	10	630	504	504
20224	市区	苏排泵二配变	10	400	320	320
20225	市区	锦光配变	10	400	320	320
20226	市区	10kV 锦绣广场 1#站 T3	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20227	市区	10kV 熙和雅园 2#站 T2	10	800	640	640
20228	市区	花园里	10	200	160	160
20229	市区	10kV 橡树湾 13#站 T4	10	800	640	640
20230	市区	坝头变	10	200	160	160
20231	市区	刘西三配变	10	400	320	320
20232	市区	10kV 缦悦名邸 5#站 T1	10	800	640	640
20233	市区	富杰机械配变	10	400	320	320
20234	市区	10kV 静学和鸣 2#站 T2	10	800	640	640
20235	市区	正明配变	10	400	320	320
20236	市区	南头一配变	10	100	80	80
20237	市区	10kV 常春名邸 2#站 T2	10	800	640	640
20238	市区	10kV 丁香 3#站 T1	10	800	640	640
20239	市区	10kV 丁香 3#站 T3	10	800	640	640
20240	市区	10kV 丁香 3#站 T2	10	800	640	640
20241	市区	10kV 丁香 3#站 T4	10	800	640	640
20242	市区	10kV 西羲里 5#站 T2	10	800	640	640
20243	市区	10kV 嘉利 16#站 T1	10	800	640	640
20244	市区	10kV 嘉利 16#站 T2	10	800	640	640
20245	市区	蒋巷十六配变	10	400	320	320
20246	市区	潘巷四配变	10	400	320	320
20247	市区	范家巷配变	10	400	320	320
20248	市区	五牧五配变	10	400	320	320
20249	市区	曙光村排配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20250	市区	惠巷三配变	10	400	320	320
20251	市区	10kV 尹城 2#箱变 T1	10	630	504	504
20252	市区	10kV 丁香 4#站 T1	10	800	640	640
20253	市区	10kV 丁香 4#站 T3	10	800	640	640
20254	市区	10kV 丁香 4#站 T2	10	800	640	640
20255	市区	10kV 丁香 4#站 T4	10	800	640	640
20256	市区	10kV 富寓 1#箱变 T1	10	400	320	320
20257	市区	10kV 绿化 3#箱变 T1	10	400	320	320
20258	市区	蔡巷东二变	10	400	320	320
20259	市区	10kV 堰沃 3#站 T3	10	800	640	640
20260	市区	10kV 堰沃 3#站 T1	10	800	640	640
20261	市区	10kV 堰沃 3#站 T2	10	800	640	640
20262	市区	10kV 堰沃 3#站 T4	10	800	640	640
20263	市区	10kV 缦悦名邸 4#站 T4	10	800	640	640
20264	市区	10kV 晨光晓园 3#站 T2	10	800	640	640
20265	市区	彩板配变	10	200	160	160
20266	市区	10kV 锡溪名邸 9#站 T4	10	800	640	640
20267	市区	20kV 悦湖观邸 1#站 T4	20	800	640	640
20268	市区	青云机械配变	10	400	320	320
20269	市区	赵家旦四配变	10	400	320	320
20270	市区	20kV 港投 2#站 T1	20	800	640	640
20271	市区	20kV 港投 2#站 T2	20	800	640	640
20272	市区	太基配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20273	市区	10kV 堰沃 4#站 T3	10	800	640	640
20274	市区	10kV 堰沃 4#站 T1	10	800	640	640
20275	市区	10kV 春光苑 7#站 T4	10	800	640	640
20276	市区	10kV 晨光和园 2#站 T1	10	800	640	640
20277	市区	毛家二	10	200	160	160
20278	市区	陆家庄三配变	10	400	320	320
20279	市区	10kV 顺通 1#箱变 T1	10	630	504	504
20280	市区	10kV 堰沃 4#站 T2	10	800	640	640
20281	市区	10kV 堰沃 4#站 T4	10	800	640	640
20282	市区	香花桥二配变	10	200	160	160
20283	市区	东顺苑 6#站 T2	10	800	640	640
20284	市区	10kV 橡树湾 5#站 T3	10	800	640	640
20285	市区	10kV 橡树湾 5#站 T1	10	800	640	640
20286	市区	10kV 橡树湾 5#站 T2	10	800	640	640
20287	市区	10kV 橡树湾 5#站 T4	10	800	640	640
20288	市区	10kV 橡树湾 6#站 T3	10	800	640	640
20289	市区	10kV 橡树湾 6#站 T1	10	800	640	640
20290	市区	10kV 橡树湾 6#站 T2	10	800	640	640
20291	市区	10kV 橡树湾 6#站 T4	10	800	640	640
20292	市区	10kV 汀兰溪苑 4#站 T1	10	800	640	640
20293	市区	玉珍巷泵三变	10	200	160	160
20294	市区	10kV 亚星 1#箱变 T1	10	630	504	504
20295	市区	10kV 熙和雅园 2#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20296	市区	刁庄桥二配变	10	200	160	160
20297	市区	10KV 海韵 2#站 T1	10	800	640	640
20298	市区	10KV 海韵 2#站 T3	10	800	640	640
20299	市区	10KV 海韵 2#站 T4	10	800	640	640
20300	市区	10KV 海韵 2#站 T2	10	800	640	640
20301	市区	金汇涂层配变	10	400	320	320
20302	市区	10kV 张镇桥 19#站 T1	10	800	640	640
20303	市区	10kV 张镇桥 19#站 T2	10	800	640	640
20304	市区	10kV 凤栖雅苑 3#站 T1	10	800	640	640
20305	市区	10kV 缦悦名邸 6#站 T2	10	800	640	640
20306	市区	10kV 博桥 4#箱变 T1	10	630	504	504
20307	市区	匡桥配变	10	400	320	320
20308	市区	10kV 锡溪名邸 10#站 T4	10	800	640	640
20309	市区	石貳配变	10	400	320	320
20310	市区	小龙潭配变	10	400	320	320
20311	市区	10kV 仓渡 2#箱变 T1	10	630	504	504
20312	市区	10kV 广汇 3#站 T3	10	800	640	640
20313	市区	10kV 广汇 3#站 T1	10	800	640	640
20314	市区	10kV 广汇 3#站 T2	10	800	640	640
20315	市区	10kV 广汇 3#站 T4	10	800	640	640
20316	市区	10kV 广汇 2#站 T3	10	800	640	640
20317	市区	10kV 广汇 2#站 T1	10	800	640	640
20318	市区	10kV 广汇 2#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20319	市区	10kV 广汇 2#站 T4	10	800	640	640
20320	市区	10kV 新洲七期 3#站 T4	10	800	640	640
20321	市区	10kV 美悦华庭 3#站 T1	10	800	640	640
20322	市区	10kV 雍荣院 5#站 T3	10	800	640	640
20323	市区	10kV 洋溪华庭站 T4	10	800	640	640
20324	市区	10kV 桂语和风 3#站 T2	10	800	640	640
20325	市区	10kV 惠韵 6#站 T1	10	800	640	640
20326	市区	10kV 惠韵 6#站 T3	10	800	640	640
20327	市区	10kV 惠韵 6#站 T4	10	800	640	640
20328	市区	10kV 惠韵 6#站 T2	10	800	640	640
20329	市区	10kV 梅泾 1#站 T1	10	1000	800	800
20330	市区	10kV 梅泾 1#站 T2	10	1000	800	800
20331	市区	大普电子配变	10	400	320	320
20332	市区	10kV 玉祁之家 2#站 T4	10	800	640	640
20333	市区	医院东三配变	10	400	320	320
20334	市区	范家庄居配变	10	400	320	320
20335	市区	小徐巷东配变	10	200	160	160
20336	市区	10kV 春光苑 8#站 T1	10	800	640	640
20337	市区	10kV 海韵 1#站 T1	10	800	640	640
20338	市区	10kV 海韵 1#站 T2	10	800	640	640
20339	市区	10kV 明桂雅庭 3#站 T1	10	800	640	640
20340	市区	10kV 东育 1#箱变 T1	10	630	504	504
20341	市区	10kV 长馨 8#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20342	市区	10kV 凤天美庭 5#站 T1	10	800	640	640
20343	市区	20kV 湖园 2#站 T1	20	800	640	640
20344	市区	20kV 湖园 2#站 T3	20	800	640	640
20345	市区	20kV 湖园 2#站 T4	20	800	640	640
20346	市区	20kV 湖园 2#站 T2	20	800	640	640
20347	市区	10kV 四季澜庭 1#站 T1	10	800	640	640
20348	市区	刘潭贰一配变	10	400	320	320
20349	市区	勤建村委配变	10	400	320	320
20350	市区	10kV 堰新苑 12#站 T1	10	1000	800	800
20351	市区	10kV 堰新苑 12#站 T2	10	1000	800	800
20352	市区	10kV 东学 3#箱变 T1	10	630	504	504
20353	市区	10kV 玉龙 8#箱变 T1	10	630	495	495
20354	市区	交管二配变	10	400	320	320
20355	市区	10kV 桂语和风 4#站 T2	10	800	640	640
20356	市区	10kV 高渎 2#箱变 T1	10	630	504	504
20357	市区	20kV 湖园 3#站 T1	20	800	640	640
20358	市区	20kV 湖园 3#站 T2	20	800	640	640
20359	市区	20kV 湖园 4#站 T1	20	800	640	640
20360	市区	20kV 湖园 4#站 T3	20	800	640	640
20361	市区	20kV 湖园 4#站 T4	20	800	640	640
20362	市区	20kV 湖园 4#站 T2	20	800	640	640
20363	市区	移动三配变	10	400	320	320
20364	市区	10kV 麓鸣雅苑 5#站 T4	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20365	市区	10KV 振染 9#箱变 T1	10	630	504	504
20366	市区	10kV 桃盛 9#站 T3	10	800	640	640
20367	市区	10kV 堰新苑 13#站 T1	10	1000	800	800
20368	市区	10kV 堰新苑 13#站 T2	10	1000	800	800
20369	市区	路灯十配变	10	400	320	320
20370	市区	东严叁配变	10	400	320	320
20371	市区	10kV 塘头 6#箱变 T1	10	630	504	504
20372	市区	10kV 堰新苑 14#站 T3	10	1000	800	800
20373	市区	10kV 堰新苑 14#站 T1	10	1000	800	800
20374	市区	10kV 堰新苑 14#站 T2	10	1000	800	800
20375	市区	10kV 堰新苑 14#站 T4	10	1000	800	800
20376	市区	10kV 堰新苑 15#站 T3	10	1000	800	800
20377	市区	10kV 堰新苑 15#站 T1	10	1000	800	800
20378	市区	10kV 堰新苑 15#站 T2	10	1000	800	800
20379	市区	10kV 堰新苑 15#站 T4	10	1000	800	800
20380	市区	10kV 都荟名邸 2#站 T4	10	800	640	640
20381	市区	国人金贸	10	400	320	320
20382	市区	桃村配变	10	400	320	320
20383	市区	10kV 橡树湾 13#站 T3	10	800	640	640
20384	市区	10kV 云境华庭 3#站 T1	10	800	640	640
20385	市区	煤栈一配变	10	200	160	160
20386	市区	蓉委乙配变	10	200	160	160
20387	市区	10kV 柏翠春居 7#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20388	市区	10kV 静学和鸣 2#站 T1	10	800	640	640
20389	市区	蓉西队二配变	10	400	320	320
20390	市区	蓉西中片二配变	10	400	320	320
20391	市区	唐家尖二变	10	400	320	320
20392	市区	曙光四配变	10	400	320	320
20393	市区	塘郁配变	10	400	290	290
20394	市区	石中新村二配变	10	400	320	320
20395	市区	10kV 晨光晓园 2#站 T3	10	800	640	640
20396	市区	魏家村二配变	10	400	320	320
20397	市区	华西配变	10	400	320	320
20398	市区	10kV 悦湖 8#站 T1	10	800	640	640
20399	市区	10kV 昕悦华庭 2#站 T1	10	800	640	640
20400	市区	10kV 洋溪水岸雅筑 2#站 T1	10	800	640	640
20401	市区	惠丰配变	10	400	210	210
20402	市区	齐家社配变	10	400	320	320
20403	市区	魏巷三配变	10	400	320	320
20404	市区	制衣厂泵配变	10	200	160	160
20405	市区	10kV 凯水 1#箱变 T1	10	400	320	320
20406	市区	10kV 阳山 1#箱变 T1	10	630	504	504
20407	市区	10kV 端桥 7#箱变 T1	10	630	504	504
20408	市区	范巷配变	10	400	320	320
20409	市区	季家湾一配变	10	200	160	160
20410	市区	10kV 悦湖 6#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20411	市区	10kV 云溪名筑 1#站 T2	10	800	640	640
20412	市区	10kV 玉龙 10#箱变 T1	10	630	483	483
20413	市区	马路上二配变	10	400	320	320
20414	市区	阳山化工厂配变	10	200	160	160
20415	市区	盛店街配变	10	400	320	320
20416	市区	西坝二配变	10	200	160	160
20417	市区	10kV 青城苑 5#站 T1	10	1000	800	800
20418	市区	10kV 青城苑 5#站 T2	10	1000	800	800
20419	市区	龙享居配变	10	400	294	294
20420	市区	陈家湾林配变	10	400	320	320
20421	市区	黄圩岸配变	10	400	320	320
20422	市区	农民园	10	400	320	320
20423	市区	三电三变	10	400	320	320
20424	市区	特标二变	10	200	160	160
20425	市区	10kV 陆区苑 1#站 T3	10	800	640	640
20426	市区	10kV 陆区苑 1#站 T1	10	800	640	640
20427	市区	10kV 融域 1#站 T1	10	800	640	640
20428	市区	10kV 融域 1#站 T2	10	800	640	640
20429	市区	10kV 陆区苑 1#站 T2	10	800	640	640
20430	市区	太平庵配变	10	200	160	160
20431	市区	南汀双配变	10	200	160	160
20432	市区	10kV 绿地 4#站 T3	10	1250	1000	1000
20433	市区	10kV 绿地 4#站 T1	10	1250	1000	1000

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20434	市区	10kV 绿地 4#站 T2	10	1250	1000	1000
20435	市区	保杨配变	10	400	320	320
20436	市区	塘桥配变	10	200	160	160
20437	市区	钱东南配变	10	200	160	160
20438	市区	铝厂三配变	10	400	320	320
20439	市区	后背配变	10	200	160	160
20440	市区	漕北配变	10	200	160	160
20441	市区	东环蓉配变	10	400	320	320
20442	市区	南横配变	10	400	320	320
20443	市区	管家湾二配变	10	200	160	160
20444	市区	后村新配变	10	400	320	320
20445	市区	振达居配变	10	400	320	320
20446	市区	太平庵二配变	10	200	160	160
20447	市区	赵家二配变	10	200	160	160
20448	市区	10kV 嘉利 3#箱变 T1	10	630	490	490
20449	市区	冷冻	10	400	320	320
20450	市区	海威农业配变	10	400	320	320
20451	市区	10kV 嘉利 4#箱变 T1	10	630	491	491
20452	市区	10kV 嘉利 5#箱变 T1	10	630	480	480
20453	市区	10kV 嘉利 6#箱变 T1	10	630	504	504
20454	市区	10kV 匹克 4#站 T1	10	800	640	640
20455	市区	10kV 匹克 4#站 T2	10	800	640	640
20456	市区	10kV 匹克 5#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20457	市区	10kV 匹克 5#站 T2	10	800	640	640
20458	市区	新村二六配变	10	200	160	160
20459	市区	10kV 美林湖 2#站 T2	10	800	640	640
20460	市区	10kV 美林湖 2#站 T1	10	800	640	640
20461	市区	10kV 美林湖 3#站 T1	10	800	640	640
20462	市区	10kV 美林湖 3#站 T2	10	800	640	640
20463	市区	鱼池西配变	10	200	160	160
20464	市区	万里村委配变	10	200	160	160
20465	市区	林果配变	10	200	160	160
20466	市区	西街五配变	10	400	320	320
20467	市区	蒋巷五配变	10	200	160	160
20468	市区	威巷配变	10	400	320	320
20469	市区	冬青村丁配变	10	400	320	320
20470	市区	谢家二配变	10	200	134	134
20471	市区	南方二配变	10	400	320	320
20472	市区	刘村配变	10	250	200	200
20473	市区	南季家配变	10	200	160	160
20474	市区	医院七配变	10	200	160	160
20475	市区	广场二配变	10	200	140	140
20476	市区	沈叁配变	10	200	139	139
20477	市区	10kV 堰新苑 2#站 T1	10	800	640	640
20478	市区	10kV 堰新苑 2#站 T2	10	800	640	640
20479	市区	20kV 张镇桥 5#站 T1	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20480	市区	20kV 张镇桥 6#站 T1	20	630	504	504
20481	市区	20kV 张镇桥 7#站 T1	20	630	504	504
20482	市区	20kV 张镇桥 8#站 T1	20	800	640	640
20483	市区	戴壹配变	10	200	160	160
20484	市区	西后李配变	10	200	160	160
20485	市区	沈家西配变	10	400	320	320
20486	市区	中李庄配变	10	400	273	273
20487	市区	邵巷菜场配变	10	400	310	310
20488	市区	姑里社区配变	10	400	320	320
20489	市区	邵巷桥配变	10	400	320	320
20490	市区	20kV 橙园 1#站 T1	20	800	640	640
20491	市区	沈贰配变	10	400	301	301
20492	市区	周家配变	10	200	160	160
20493	市区	10kV 清水湾 2#站 T2	10	1250	1000	1000
20494	市区	20kV 橙园 1#站 T2	20	800	640	640
20495	市区	20kV 橙园 2#站 T1	20	1000	800	800
20496	市区	20kV 橙园 2#站 T2	20	800	640	640
20497	市区	红卫居配变	10	200	160	160
20498	市区	陈巷居配变	10	400	320	320
20499	市区	10kV 清水湾 2#站 T5	10	800	640	640
20500	市区	10kV 清水湾 2#站 T3	10	1250	1000	1000
20501	市区	孙头居配变	10	200	160	160
20502	市区	马巷居配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20503	市区	新中	10	400	320	320
20504	市区	街里居配变	10	200	160	160
20505	市区	渡水闸	10	200	160	160
20506	市区	东村一变	10	400	320	320
20507	市区	沈巷居	10	200	149	149
20508	市区	石中新村配变	10	200	160	160
20509	市区	中巷	10	200	160	160
20510	市区	尚书湾配变	10	200	160	160
20511	市区	寄巷 1	10	400	320	320
20512	市区	贾巷居配变	10	400	320	320
20513	市区	老石街配变	10	200	160	160
20514	市区	兴才配变	10	200	160	160
20515	市区	石新蟆配变	10	200	160	160
20516	市区	刘貳配变	10	200	160	160
20517	市区	季巷配变	10	200	160	160
20518	市区	机壹配变	10	400	320	320
20519	市区	钱东福配变	10	200	142	142
20520	市区	杨巷东福配变	10	400	320	320
20521	市区	河东福配变	10	400	320	320
20522	市区	周巷新配变	10	200	160	160
20523	市区	殷士桥配变	10	200	160	160
20524	市区	横降二配变	10	400	320	320
20525	市区	王泥岗配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20526	市区	10kV 春光苑 2#站 T2	10	1000	800	800
20527	市区	10kV 春光苑 2#站 T1	10	1000	800	800
20528	市区	10kV 春光苑 2#站 T3	10	1000	800	800
20529	市区	杭家村配变	10	400	313	313
20530	市区	北塘配变	10	200	160	160
20531	市区	宪芝巷配变	10	400	320	320
20532	市区	10kV 嘉寓 1#站 T1	10	1000	800	800
20533	市区	10kV 嘉寓 1#站 T2	10	1000	800	800
20534	市区	10kV 嘉寓 2#站 T1	10	800	640	640
20535	市区	10kV 嘉寓 2#站 T2	10	800	640	640
20536	市区	蓉西三队配变	10	200	160	160
20537	市区	蓉湖小南坝	10	400	320	320
20538	市区	蓉南村委配变	10	400	320	320
20539	市区	新区四	10	400	320	320
20540	市区	北街	10	200	160	160
20541	市区	东吴巷	10	200	160	160
20542	市区	玉东村委配变	10	400	320	320
20543	市区	紧固件厂	10	400	320	320
20544	市区	南水渠	10	400	320	320
20545	市区	水渠	10	200	160	160
20546	市区	南水渠茭巷	10	400	320	320
20547	市区	藕塘徐巷	10	200	160	160
20548	市区	南水渠浜顶	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20549	市区	小冯巷	10	400	320	320
20550	市区	漳树巷	10	400	320	320
20551	市区	市镇北街配变	10	400	320	320
20552	市区	镇北	10	400	320	320
20553	市区	前于巷一配变	10	400	201	201
20554	市区	隧道配变	10	200	160	160
20555	市区	蓉中村四配变	10	400	320	320
20556	市区	许家二配变	10	400	320	320
20557	市区	叶家墩配变	10	200	160	160
20558	市区	许家村配变	10	200	160	160
20559	市区	维维制锁配变	10	400	320	320
20560	市区	自来水厂八配变	10	200	160	160
20561	市区	郭庄二泵配变	10	400	320	320
20562	市区	民主蒋巷配变	10	400	320	320
20563	市区	范巷五配变	10	400	320	320
20564	市区	市镇一零六配变	10	250	200	200
20565	市区	西漳村	10	400	320	320
20566	市区	三八圩	10	400	320	320
20567	市区	朱巷三配变	10	400	320	320
20568	市区	井亭小区配变	10	400	286	286
20569	市区	西田舍配变	10	400	320	320
20570	市区	南农场配变	10	400	295	295
20571	市区	10kV 安阳花园站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20572	市区	农机厂三配变	10	200	160	160
20573	市区	尹城西配变	10	200	160	160
20574	市区	庙前变	10	200	160	160
20575	市区	市镇变泵配变	10	315	252	252
20576	市区	吴湾里二配变	10	400	320	320
20577	市区	洛社初中配变	10	400	320	320
20578	市区	蓉南东降配变	10	400	320	320
20579	市区	龙坊岸泵配变	10	400	308	308
20580	市区	朱村配变	10	400	307	307
20581	市区	林业大阳山配变	10	400	320	320
20582	市区	庙排居配变	10	200	160	160
20583	市区	西石配变	10	400	320	320
20584	市区	农服公司一配变	10	400	320	320
20585	市区	老街五配变	10	200	160	160
20586	市区	南对二配变	10	400	320	320
20587	市区	市镇二六配变	10	400	320	320
20588	市区	西王巷配变	10	400	320	320
20589	市区	蓉中配变	10	200	37	37
20590	市区	蓉南村配变	10	400	320	320
20591	市区	排涝站四配变	10	400	320	320
20592	市区	孟家墩配变	10	400	320	320
20593	市区	养殖厂三配变	10	200	160	160
20594	市区	天虹环保	10	400	139	139

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20595	市区	西漳八配变	10	400	320	320
20596	市区	林业二配变	10	200	160	160
20597	市区	陆中二配变	10	200	160	160
20598	市区	高降头配变	10	400	320	320
20599	市区	坝头二配变	10	400	320	320
20600	市区	谅巷上配变	10	400	320	320
20601	市区	季家里配变	10	400	320	320
20602	市区	东北村配变	10	200	155	155
20603	市区	万新村配变	10	400	320	320
20604	市区	朝南巷配变	10	400	320	320
20605	市区	小园里三	10	200	160	160
20606	市区	庙塘桥配变	10	400	320	320
20607	市区	殷巷五配变	10	200	147	147
20608	市区	庙塘村委配变	10	200	160	160
20609	市区	庙塘排配变	10	400	320	320
20610	市区	西山五配变	10	200	160	160
20611	市区	盛巷站泵	10	400	320	320
20612	市区	刘渎桥配变	10	400	320	320
20613	市区	周巷一九配变	10	400	320	320
20614	市区	朱巷八配变	10	400	320	320
20615	市区	西漳七配变	10	400	320	320
20616	市区	舜一配变	10	250	200	200
20617	市区	安前配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20618	市区	东家井配变	10	200	114	114
20619	市区	马区村配变	10	400	320	320
20620	市区	10kV 盛岸三期 1#站 T1	10	1250	1000	1000
20621	市区	西王巷二配变	10	400	320	320
20622	市区	南洋猪场配变	10	200	160	160
20623	市区	服农配变	10	400	320	320
20624	市区	鹅子岸二配变	10	200	160	160
20625	市区	锡西南配变	10	200	160	160
20626	市区	小园里一变	10	200	160	160
20627	市区	鸿祥电站配变	10	400	320	320
20628	市区	徐东二配变	10	200	160	160
20629	市区	前徐家旦配变	10	200	160	160
20630	市区	徐西二配变	10	400	320	320
20631	市区	东沿配变	10	200	160	160
20632	市区	周司里配变	10	200	160	160
20633	市区	翁家桥配变	10	400	320	320
20634	市区	田舍里二配变	10	200	160	160
20635	市区	海天船舶配变	10	400	320	320
20636	市区	南西漳孙家	10	400	320	320
20637	市区	东街	10	400	312	312
20638	市区	西漳新村 1	10	400	320	320
20639	市区	官下配变	10	400	320	320
20640	市区	王巷里配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20641	市区	水厂房配变	10	400	320	320
20642	市区	通用六配变	10	400	320	320
20643	市区	东南头配变	10	400	320	320
20644	市区	通用七配变	10	400	320	320
20645	市区	10kV 翠竹园站 T1	10	1250	1000	1000
20646	市区	周巷十九配变	10	400	320	320
20647	市区	稍塘桥北配变	10	400	320	320
20648	市区	章巷七配变	10	400	320	320
20649	市区	北工二配变	10	400	320	320
20650	市区	新南四配变	10	400	320	320
20651	市区	姚姑桥东配变	10	400	320	320
20652	市区	高冯巷配变	10	400	320	320
20653	市区	寺前配变	10	160	128	128
20654	市区	坞家坝配变	10	200	160	160
20655	市区	韩村一配变	10	400	320	320
20656	市区	章巷排泵配变	20	200	160	160
20657	市区	叶家坝	10	200	160	160
20658	市区	高家旦二配变	10	50	40	40
20659	市区	装饰材料厂	10	200	160	160
20660	市区	排洪配变	10	400	320	320
20661	市区	10kV 盛岸花园 2#站 T1	10	1250	1000	1000
20662	市区	10kV 盛岸花园 1#站 T1	10	1250	1000	1000
20663	市区	10kV 隆泉园 2#站 T1	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20664	市区	10kV 隆泉园 1#站 T2	10	1000	800	800
20665	市区	前沈巷配变	10	200	160	160
20666	市区	惠山大队配变	10	200	160	160
20667	市区	减震机厂配变	10	400	320	320
20668	市区	龚巷三配变	10	400	320	320
20669	市区	后肆配变	10	400	320	320
20670	市区	裕旺路灯配变	10	100	80	80
20671	市区	下旺南配变	10	400	320	320
20672	市区	小村配变	10	400	320	320
20673	市区	设备厂二配变	10	400	320	320
20674	市区	照明厂配变	10	400	320	320
20675	市区	蓉联十队配变	10	400	320	320
20676	市区	湾里七配变	10	400	320	320
20677	市区	溪家村配变	10	200	160	160
20678	市区	10kV 盛巷站 T3	10	1250	1000	1000
20679	市区	市镇西	10	400	320	320
20680	市区	俞西巷配变	10	400	320	320
20681	市区	东店二配变	10	200	160	160
20682	市区	青上桥配变	10	160	128	128
20683	市区	陈村配变	10	200	160	160
20684	市区	高田二变	10	400	320	320
20685	市区	时巷	10	400	320	320
20686	市区	净水设备厂配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20687	市区	邓巷配变	10	200	160	160
20688	市区	电力仪表配变	10	400	320	320
20689	市区	张贵桥村配变	10	200	160	160
20690	市区	高田配变	10	400	320	320
20691	市区	贾巷配变	10	200	160	160
20692	市区	渔业	10	200	160	160
20693	市区	周古弄	10	400	320	320
20694	市区	浦巷排涝站配变	10	315	252	252
20695	市区	湾里十一配变	10	400	320	320
20696	市区	唐家村二配变	10	400	320	320
20697	市区	刘古桥配变	10	200	160	160
20698	市区	芦朱巷配变	10	400	320	320
20699	市区	东环路二	10	400	320	320
20700	市区	王家村二配变	10	200	160	160
20701	市区	冯家村配变	10	200	160	160
20702	市区	徐家村配变	10	400	320	320
20703	市区	盛店配变	10	200	141	141
20704	市区	新村变二配变	10	400	320	320
20705	市区	惠山西漳配变	10	400	320	320
20706	市区	市镇菜场三配变	10	400	320	320
20707	市区	毛家桥二配变	10	400	320	320
20708	市区	南横街二配变	10	400	320	320
20709	市区	横街徐巷配变	10	250	188	188

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20710	市区	立新四配变	10	250	200	200
20711	市区	尤家旦新区配变	10	400	320	320
20712	市区	张镇桥南配变	10	200	160	160
20713	市区	尤街配变	10	200	160	160
20714	市区	尤家旦小元配变	10	400	320	320
20715	市区	朱家弄三配变	10	200	160	160
20716	市区	自来水厂配变	10	250	200	200
20717	市区	民丰秦巷配变	10	400	320	320
20718	市区	曲轮厂配变	10	400	320	320
20719	市区	齿轮厂二配变	10	400	320	320
20720	市区	运河路灯	10	200	160	160
20721	市区	冷渡桥	10	250	200	200
20722	市区	北街多服公司	10	400	320	320
20723	市区	三电四变	10	400	320	320
20724	市区	三电一变	10	400	320	320
20725	市区	藕苑村	10	400	320	320
20726	市区	渔业村二变	10	400	320	320
20727	市区	市镇五十八变	10	400	320	320
20728	市区	周家岭	10	400	316	316
20729	市区	石驳岸配变	10	400	320	320
20730	市区	联芋排泵配变	10	400	320	320
20731	市区	长巷村配变	10	200	160	160
20732	市区	王家村四配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20733	市区	蓉湖村配变	10	200	128	128
20734	市区	吴巷十二配变	10	400	271	271
20735	市区	张巷二十配变	10	200	160	160
20736	市区	秦家漕配变	10	400	320	320
20737	市区	毛绒厂配变	10	400	320	320
20738	市区	苏嘉经贸配变	10	400	320	320
20739	市区	水厂十配变	10	100	80	80
20740	市区	西漳 1	10	400	320	320
20741	市区	西漳 2	10	400	320	320
20742	市区	南达衬套配变	10	400	320	320
20743	市区	周巷十一配变	10	400	320	320
20744	市区	新开路口配变	10	100	80	80
20745	市区	新开路灯配变	10	200	160	160
20746	市区	新开河四配变	10	400	320	320
20747	市区	新开河村配变	10	400	320	320
20748	市区	新塘东配变	10	400	320	320
20749	市区	谢巷新配变	10	400	320	320
20750	市区	新范配变	10	400	320	320
20751	市区	新长铁路配变	10	200	160	160
20752	市区	苏巷八配变	10	400	320	320
20753	市区	海骏液压配变	10	200	160	160
20754	市区	北横河配变	10	200	160	160
20755	市区	楼下六配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20756	市区	塑料厂九配变	10	200	160	160
20757	市区	拾房村五配变	10	200	160	160
20758	市区	拾房村二配变	10	400	320	320
20759	市区	西漳 3	10	400	320	320
20760	市区	西漳 4	10	400	320	320
20761	市区	徐巷九配变	10	400	320	320
20762	市区	缪巷配变	10	400	311	311
20763	市区	水渠里配变	10	400	320	320
20764	市区	岸里泵	10	315	252	252
20765	市区	南西漳排	10	400	320	320
20766	市区	南西漳木排	10	400	320	320
20767	市区	毛家	10	200	160	160
20768	市区	朱巷十	10	200	160	160
20769	市区	许巷配变	10	200	160	160
20770	市区	张泾河泵配变	10	400	320	320
20771	市区	可达配变	10	400	320	320
20772	市区	老街二配变	10	400	320	320
20773	市区	直街配变	10	400	320	320
20774	市区	公用六配变	10	400	320	320
20775	市区	新开河二配变	10	200	160	160
20776	市区	农场排涝配变	10	400	320	320
20777	市区	苏巷四配变	10	200	160	160
20778	市区	苏巷三配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20779	市区	黄泥泾配变	10	200	160	160
20780	市区	缪巷三配变	10	400	320	320
20781	市区	钢管厂配变	10	400	320	320
20782	市区	机械厂配变	10	400	320	320
20783	市区	市镇五十五配变	10	400	320	320
20784	市区	西巷配变	10	400	320	320
20785	市区	赵家旦二配变	10	400	320	320
20786	市区	供销社配变	10	400	320	320
20787	市区	陶蚌配变	10	400	320	320
20788	市区	寄巷	10	200	160	160
20789	市区	寄庄里	10	200	160	160
20790	市区	铁路村配变	10	400	320	320
20791	市区	容中村委配变	10	400	320	320
20792	市区	蓉东村配变	10	400	304	304
20793	市区	朱家二配变	10	200	160	160
20794	市区	冯家配变	10	200	160	160
20795	市区	王巷十二配变	10	400	320	320
20796	市区	吴后配变	10	400	266	266
20797	市区	盛峰村委配变	10	400	320	320
20798	市区	佳宝配变	10	400	320	320
20799	市区	盛店桥二配变	10	400	320	320
20800	市区	沈巷泵配变	10	200	160	160
20801	市区	恒三配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20802	市区	10kV 路灯专用箱变 T1	10	200	160	160
20803	市区	塘泗桥	10	400	320	320
20804	市区	农机厂七	10	400	320	320
20805	市区	南巷新村二配变	10	400	320	320
20806	市区	供电所七配变	10	400	320	320
20807	市区	三电五配变	10	400	320	320
20808	市区	钢丝厂配变	10	200	160	160
20809	市区	元件厂配变	10	200	160	160
20810	市区	铁路村委配变	10	400	320	320
20811	市区	张巷八配变	10	400	320	320
20812	市区	10kV 天润北区站 T1	10	800	640	640
20813	市区	火车站配变	10	200	160	160
20814	市区	陆巷五配变	10	400	320	320
20815	市区	小陆巷配变	10	400	320	320
20816	市区	红军三二配变	10	400	320	320
20817	市区	许西配变	10	400	313	313
20818	市区	水产二场配变	10	200	160	160
20819	市区	新丰配变	10	400	320	320
20820	市区	模具厂三配变	10	400	320	320
20821	市区	丁家村配变	10	200	160	160
20822	市区	市镇七四	10	400	320	320
20823	市区	市镇三电	10	400	320	320
20824	市区	阳山市镇北配变	10	160	128	128

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20825	市区	盛店桥配变	10	400	320	320
20826	市区	国庆泵配变	10	400	320	320
20827	市区	周巷十五配变	10	400	320	320
20828	市区	后强新区配变	10	200	160	160
20829	市区	下向配变	10	400	320	320
20830	市区	张巷新区配变	10	400	315	315
20831	市区	浜排配变	10	400	320	320
20832	市区	雅西村配变	10	400	320	320
20833	市区	盛店村三配变	10	400	320	320
20834	市区	华丽达配变	10	400	320	320
20835	市区	胜丰村委二配变	10	400	320	320
20836	市区	市镇四五变	10	400	320	320
20837	市区	新街十一	10	400	320	320
20838	市区	邵巷泵	10	400	320	320
20839	市区	行星三变	10	400	320	320
20840	市区	浒泗桥配变	10	400	320	320
20841	市区	褚巷配变	10	400	320	320
20842	市区	杨巷五配变	10	200	160	160
20843	市区	新华三配变	10	200	160	160
20844	市区	新华机械配变	10	400	320	320
20845	市区	唐西配变	10	200	160	160
20846	市区	大树下三配变	10	400	320	320
20847	市区	余丰化工配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20848	市区	建成配变	10	400	320	320
20849	市区	稍塘村委配变	10	400	320	320
20850	市区	邮电局七配变	10	200	160	160
20851	市区	丁巷四配变	10	200	160	160
20852	市区	林业大队配变	10	400	320	320
20853	市区	阳山村委二配变	10	400	320	320
20854	市区	阳庄泵配变	10	315	252	252
20855	市区	中街配变	10	200	160	160
20856	市区	管家旦配变	10	200	160	160
20857	市区	东塘桥配变	10	200	160	160
20858	市区	新兴东路配变	10	250	200	200
20859	市区	肖家桥二配变	10	200	160	160
20860	市区	新区路配变	10	400	320	320
20861	市区	盛店村二配变	10	400	320	320
20862	市区	山峰配变	10	400	307	307
20863	市区	村委八配变	10	400	320	320
20864	市区	蔡西三配变	10	200	160	160
20865	市区	金龙泵配变	10	400	320	320
20866	市区	蓉丰排涝配变	10	400	320	320
20867	市区	蓉丰五金配变	10	400	320	320
20868	市区	塑料厂八配变	10	400	320	320
20869	市区	新丰里配变	10	400	289	289
20870	市区	徐巷十三配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20871	市区	林业	10	400	307	307
20872	市区	八宝泵配变	10	200	160	160
20873	市区	江区配变	10	200	160	160
20874	市区	张巷村	10	400	320	320
20875	市区	砖场一配变	10	400	320	320
20876	市区	大花岸二配变	10	400	320	320
20877	市区	大龙岸配变	10	400	320	320
20878	市区	大陆岸头配变	10	400	320	320
20879	市区	佳毅配变	10	200	160	160
20880	市区	桃溪桥配变	10	200	160	160
20881	市区	蔡巷三配变	10	400	288	288
20882	市区	稍村委配变	10	400	320	320
20883	市区	莫家村配变	10	200	160	160
20884	市区	铝厂配变	10	400	320	320
20885	市区	东降一配变	10	315	252	252
20886	市区	沟南配变	10	400	320	320
20887	市区	大洛头村配变	10	200	160	160
20888	市区	中心二配变	10	400	320	320
20889	市区	姚家桥村配变	10	315	252	252
20890	市区	贾山桥配变	10	160	128	128
20891	市区	黄泥坝配变	10	400	320	320
20892	市区	黄泥坝三配变	10	400	320	320
20893	市区	浜口排泵配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20894	市区	成套厂配变	10	400	320	320
20895	市区	螺栓配变	10	200	160	160
20896	市区	张家响配变	10	200	160	160
20897	市区	李巷十二	10	400	320	320
20898	市区	蒲塘	10	400	320	320
20899	市区	金家桥配变	10	200	160	160
20900	市区	中街新村配变	10	400	320	320
20901	市区	虎降头配变	10	400	320	320
20902	市区	中街二配变	10	400	320	320
20903	市区	威武村唐家村配变	10	200	160	160
20904	市区	10kV 胶南 1#箱变 T1	10	630	504	504
20905	市区	10kV 胶南 2#箱变 T1	10	630	504	504
20906	市区	10kV 胶南 3#箱变 T1	10	630	504	504
20907	市区	10kV 胶南 4#箱变 T1	10	630	504	504
20908	市区	10kV 胶南 5#箱变 T1	10	630	504	504
20909	市区	龙潮浜配变	10	315	252	252
20910	市区	龙浜变	10	400	320	320
20911	市区	先锋排涝配变	10	400	320	320
20912	市区	老公岸配变	10	200	160	160
20913	市区	顾陈巷配变	10	200	160	160
20914	市区	胡家渡西闸配变	10	315	252	252
20915	市区	10kV 胶南 7#箱变 T1	10	630	504	504
20916	市区	10kV 胶南 8#箱变 T1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20917	市区	10kV 胶南 9#箱变 T1	10	630	504	504
20918	市区	10kV 胶南 10#箱变 T1	10	630	504	504
20919	市区	双庙五牧配变	10	400	320	320
20920	市区	五牧二配变	10	400	320	320
20921	市区	夹江二配变	10	400	320	320
20922	市区	西栅四配变	10	400	320	320
20923	市区	东张配变	10	200	160	160
20924	市区	10kV 新惠花园 3#站 T1	10	1000	800	800
20925	市区	10kV 新惠花园 2#站 T1	10	1000	800	800
20926	市区	绿化陆巷配变	10	400	320	320
20927	市区	西栅配变	10	400	320	320
20928	市区	邵巷六配变	10	400	320	320
20929	市区	胡家渡配变	10	250	200	200
20930	市区	杨墅园配变	10	315	252	252
20931	市区	胡中南配变	10	250	200	200
20932	市区	南漕头二配变	10	200	160	160
20933	市区	南方三配变	10	400	320	320
20934	市区	庄家	10	400	320	320
20935	市区	教仪厂	10	400	320	320
20936	市区	西斗垛配变	10	400	320	320
20937	市区	陆区村委配变	10	200	160	160
20938	市区	工业公司配变	10	400	320	320
20939	市区	乡镇府配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20940	市区	施家村二配变	10	400	309	309
20941	市区	党校七配变	10	400	320	320
20942	市区	施家岸配变	10	400	320	320
20943	市区	花园村丙配变	10	400	320	320
20944	市区	石新排泵配变	10	400	320	320
20945	市区	陈巷十八配变	10	200	160	160
20946	市区	衬胶二配变	10	400	320	320
20947	市区	达基服装配变	10	200	160	160
20948	市区	衬胶四配变	10	400	320	320
20949	市区	衬胶五配变	10	400	320	320
20950	市区	通用四配变	10	400	320	320
20951	市区	万新村委配变	10	400	320	320
20952	市区	异型材料配变	10	400	320	320
20953	市区	鹅子岸配变	10	400	320	320
20954	市区	鑫丰压铸配变	10	400	320	320
20955	市区	农机站配变	10	400	320	320
20956	市区	冬青村五配变	10	400	272	272
20957	市区	冬青村四配变	10	400	320	320
20958	市区	灵光机件配变	10	200	160	160
20959	市区	甘田上配变	10	400	320	320
20960	市区	丁家旦配变	10	400	320	320
20961	市区	谢巷七配变	10	200	160	160
20962	市区	谢洪桥配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20963	市区	绿化印染配变	10	400	320	320
20964	市区	镀膜厂二配变	10	400	320	320
20965	市区	田舍三配变	10	400	320	320
20966	市区	田舍里三配变	10	400	267	267
20967	市区	王家庄配变	10	400	320	320
20968	市区	布厂八配变	10	400	320	320
20969	市区	圪头上配变	10	400	320	320
20970	市区	藕塘中学	10	400	320	320
20971	市区	冯巷十配变	10	315	252	252
20972	市区	绿化冯巷配变	10	200	160	160
20973	市区	让巷配变	10	250	200	200
20974	市区	梅巷配变	10	400	320	320
20975	市区	下底岸配变	10	400	320	320
20976	市区	10kV 金惠 3#站 T4	10	1000	800	800
20977	市区	10kV 金惠 5#站 T4	10	1250	1000	1000
20978	市区	宋家坝配变	10	200	160	160
20979	市区	容器厂配变	10	400	320	320
20980	市区	后场配变	10	400	320	320
20981	市区	岸田里配变	10	400	320	320
20982	市区	双庙五配变	10	400	320	320
20983	市区	10kV 新惠花园 1#站 T1	10	1000	800	800
20984	市区	孙巷七配变	10	200	37	37
20985	市区	胜利桥配变	10	200	63	63

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
20986	市区	桃源福利厂配变	10	400	320	320
20987	市区	野百亩泵配变	10	400	320	320
20988	市区	唐古桥二配变	10	400	320	320
20989	市区	实业公司配变	10	400	320	320
20990	市区	模范桥配变	10	200	160	160
20991	市区	路灯园区配变	10	200	160	160
20992	市区	梅泾排涝站配变	10	200	160	160
20993	市区	10kV 胶南 11#箱变 T1	10	630	504	504
20994	市区	10kV 胶南 12#箱变 T1	10	630	504	504
20995	市区	下梅配变	10	200	160	160
20996	市区	双壹配变	10	400	320	320
20997	市区	藕塘政新	10	400	320	320
20998	市区	惠山法院二配变	10	200	160	160
20999	市区	新民村一变	10	400	320	320
21000	市区	和缘纺织配变	10	200	160	160
21001	市区	刘家宕配变	10	200	160	160
21002	市区	污水泵站配变	10	200	160	160
21003	市区	诺亚电器配变	10	200	160	160
21004	市区	仁西配变	10	400	320	320
21005	市区	农贸市场	10	400	320	320
21006	市区	蓉九队配变	10	400	320	320
21007	市区	华星开关配变	10	400	320	320
21008	市区	净化空调配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21009	市区	丰明干燥配变	10	200	160	160
21010	市区	10kV 洋溪绿园 2#站 T2	10	800	640	640
21011	市区	10kV 亿丰 7#站 T4	10	800	640	640
21012	市区	10kV 翔纺 3#箱变 T1	10	630	504	504
21013	市区	10kV 春满园 2#站 T1	10	800	640	640
21014	市区	10kV 春满园 2#站 T2	10	800	640	640
21015	市区	10kV 春满园 2#站 T3	10	800	640	640
21016	市区	10kV 绿地 1#站 T2	10	1250	1000	1000
21017	市区	10kV 新街安置站 T1	10	800	640	640
21018	市区	10kV 新街安置站 T2	10	800	640	640
21019	市区	10kV 四季澜庭 3#站 T2	10	800	640	640
21020	市区	大万巷三配变	10	400	320	320
21021	市区	堰绵二配变	10	400	261	261
21022	市区	10kV 新街安置站 T3	10	800	640	640
21023	市区	锡宜高速配变	10	200	160	160
21024	市区	洛藕路配变	10	200	160	160
21025	市区	10kV 蓝城 1#站 T1	10	1000	800	800
21026	市区	10kV 蓝城 1#站 T3	10	1000	800	800
21027	市区	10kV 蓝城 2#站 T1	10	1000	800	800
21028	市区	10kV 蓝城 2#站 T4	10	1000	800	800
21029	市区	龙潭湾配变	10	400	320	320
21030	市区	10kV 雍荣院 4#站 T1	10	630	504	504
21031	市区	10kV 勤新苑 5#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21032	市区	10kV 寺头 21#站 T1	10	800	640	640
21033	市区	南蒋巷二配变	10	400	320	320
21034	市区	10kV 橡树湾 13#站 T1	10	800	640	640
21035	市区	10kV 静学和鸣 4#站 T1	10	800	640	640
21036	市区	10kV 枫荟溪苑 1#站 T1	10	800	640	640
21037	市区	自来水厂五配变	10	400	320	320
21038	市区	塘西村西三配变	10	400	320	320
21039	市区	10kV 上源名筑 1#站 T2	10	800	640	640
21040	市区	10kV 悦水园 7#站 T1	10	800	640	640
21041	市区	10kV 悦水园 7#站 T2	10	800	640	640
21042	市区	10kV 悦水园 8#站 T1	10	800	640	640
21043	市区	10kV 悦水园 8#站 T2	10	800	640	640
21044	市区	10kV 桃泉 17#箱变 T1	10	630	504	504
21045	市区	10kV 晴山 1#箱变 T1	10	630	504	504
21046	市区	10kV 勤新苑 5#站 T2	10	800	640	640
21047	市区	20kV 雅锦园 6#站 T1	20	800	640	640
21048	市区	小桥头配变	10	400	304	304
21049	市区	东顺苑 7#站 T3	10	800	640	640
21050	市区	民主新村配变	10	400	320	320
21051	市区	10kV 太平洋 11#站 T2	10	800	640	640
21052	市区	尚丰金属配变	10	400	320	320
21053	市区	10kV 新阳光 38#站 T2	10	800	640	640
21054	市区	镇北壹配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21055	市区	10kV 林业 1#箱变 T1	10	400	320	320
21056	市区	海新色织配变	10	400	320	320
21057	市区	庄稼一配变	10	400	320	320
21058	市区	10kV 太平洋 7#站 T1	10	800	640	640
21059	市区	10kV 太平洋 7#站 T3	10	800	640	640
21060	市区	10kV 太平洋 7#站 T4	10	800	640	640
21061	市区	10kV 太平洋 7#站 T2	10	800	640	640
21062	市区	10kV 太平洋 6#站 T1	10	800	640	640
21063	市区	10kV 太平洋 6#站 T2	10	800	640	640
21064	市区	小巷里配变	10	400	320	320
21065	市区	10kV 太平洋 10#站 T2	10	800	640	640
21066	市区	10kV 振染 12#箱变 T1	10	630	504	504
21067	市区	葑西配变	10	400	320	320
21068	市区	周巷乙配变	10	400	320	320
21069	市区	10kV 中兴 4#箱变 T1	10	630	504	504
21070	市区	育钱配变	10	400	320	320
21071	市区	10kV 船帆 5#箱变 T1	10	630	504	504
21072	市区	10kV 金玥湾 4#站 T1	10	800	640	640
21073	市区	10kV 太平洋 8#站 T1	10	800	640	640
21074	市区	10kV 太平洋 8#站 T2	10	800	640	640
21075	市区	金星农配变	10	400	320	320
21076	市区	10kV 万宝 1#箱变 T1	10	630	504	504
21077	市区	10kV 静学和鸣 3#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21078	市区	10kV 惠阳源筑 1#站 T4	10	800	640	640
21079	市区	八宝泵二配变	10	400	320	320
21080	市区	10kV 翡翠 2#站 T1	10	1000	800	800
21081	市区	10kV 翡翠 2#站 T2	10	1000	800	800
21082	市区	10kV 和著雅苑 3#站 T1	10	800	640	640
21083	市区	好力泵业配变	10	400	320	320
21084	市区	10kV 汀兰溪苑 3#站 T4	10	800	640	640
21085	市区	10kV 丁香 9#站 T1	10	800	640	640
21086	市区	10kV 丁香 10#站 T1	10	800	640	640
21087	市区	10kV 丁香 10#站 T3	10	800	640	640
21088	市区	10kV 丁香 10#站 T4	10	800	640	640
21089	市区	10kV 丁香 10#站 T2	10	800	640	640
21090	市区	10kV 丁香 11#站 T1	10	800	640	640
21091	市区	10kV 丁香 11#站 T3	10	800	640	640
21092	市区	10kV 丁香 11#站 T4	10	800	640	640
21093	市区	10kV 丁香 11#站 T2	10	800	640	640
21094	市区	10kV 亿丰 7#站 T1	10	800	640	640
21095	市区	李巷配变	10	200	160	160
21096	市区	10kV 玉龙 7#箱变 T1	10	630	488	488
21097	市区	葑庄二配变	10	400	320	320
21098	市区	街里居二配变	10	200	160	160
21099	市区	10kV 学府上院 3#站 T4	10	800	640	640
21100	市区	10kV 桃盛 5#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21101	市区	10kV 丁香 9#站 T2	10	800	640	640
21102	市区	10kV 学府上院 4#站 T4	10	800	640	640
21103	市区	10kV 端桥 2#箱变 T1	10	630	504	504
21104	市区	永安北路二配变	10	400	320	320
21105	市区	10kV 桃盛 5#站 T2	10	800	640	640
21106	市区	大诚三配变	10	400	320	320
21107	市区	10kV 橡树湾 14#站 T4	10	800	640	640
21108	市区	盛巷村泵配变	10	200	160	160
21109	市区	车行配变	10	400	320	320
21110	市区	10KV 桃盛 6#站 T1	10	800	640	640
21111	市区	10KV 桃盛 6#站 T2	10	800	640	640
21112	市区	10kV 金科集美 3#站 T3	10	800	640	640
21113	市区	10kV 玉祁之家 2#站 T2	10	800	640	640
21114	市区	金洲塑料配变	10	200	45	45
21115	市区	东龙二配变	10	200	160	160
21116	市区	薛家弄配变	10	400	320	320
21117	市区	10kV 华新苑站 T1	10	800	640	640
21118	市区	10kV 洋溪水岸雅筑 3#站 T2	10	800	640	640
21119	市区	10kV 柏翠春居 7#站 T2	10	800	640	640
21120	市区	青桥二配变	10	400	320	320
21121	市区	10kV 正明 10#站 T4	10	800	640	640
21122	市区	10kV 悦湖 8#站 T3	10	800	640	640
21123	市区	巨亿机械配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21124	市区	20kV 金溪瑞府 1#站 T1	20	800	640	640
21125	市区	10kV 藕乐苑 12#站 T1	10	1000	800	800
21126	市区	10kV 藕乐苑 12#站 T2	10	1000	800	800
21127	市区	10kV 藕乐苑 12#站 T4	10	1000	800	800
21128	市区	友谊	10	400	320	320
21129	市区	10kV 藕乐苑 12#站 T3	10	1000	800	800
21130	市区	沈一配变	10	400	307	307
21131	市区	村十队配变	10	400	320	320
21132	市区	10kV 匹克 1#站 T1	10	1000	800	800
21133	市区	10kV 匹克 1#站 T2	10	1000	800	800
21134	市区	西村头三配变	10	200	160	160
21135	市区	高岗上配变	10	400	320	320
21136	市区	东谅巷配变	10	200	160	160
21137	市区	冬青配变	10	400	320	320
21138	市区	东降三配变	10	400	320	320
21139	市区	10kV 平湖苑 1#站 T1	10	1000	800	800
21140	市区	10kV 平湖苑 1#站 T2	10	1000	800	800
21141	市区	朱巷后配变	10	400	320	320
21142	市区	安庄配变	10	200	160	160
21143	市区	南刘巷	10	200	160	160
21144	市区	马四岸配变	10	200	160	160
21145	市区	洋房区一配变	10	400	282	282
21146	市区	小杨巷一配变	10	200	148	148

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21147	市区	保健村配变	10	400	320	320
21148	市区	后底桥配变	10	200	136	136
21149	市区	左一	10	200	160	160
21150	市区	潘巷三配变	10	200	160	160
21151	市区	10kV 碧波苑站 T1	10	1000	800	800
21152	市区	10kV 碧波苑站 T2	10	1000	800	800
21153	市区	建筑新村二配变	10	400	320	320
21154	市区	刘马配变	10	400	320	320
21155	市区	10kV 顺驰 3#站 T3	10	1250	1000	1000
21156	市区	徐巷十一配变	10	400	305	305
21157	市区	王巷十三配变	10	400	314	314
21158	市区	10kV 洋溪人家 1#站 T1	10	1000	800	800
21159	市区	10kV 洋溪人家 1#站 T2	10	1000	800	800
21160	市区	10kV 洋溪人家 1#站 T3	10	1000	800	800
21161	市区	孙家队配变	10	200	145	145
21162	市区	丁家二配变	10	200	160	160
21163	市区	北园巷配变	10	200	160	160
21164	市区	小孙巷配变	10	200	160	160
21165	市区	管家湾一配变	10	200	160	160
21166	市区	端楷桥二配变	10	200	160	160
21167	市区	张巷九配变	10	200	160	160
21168	市区	杨貳配变	10	200	160	160
21169	市区	10kV 青城苑 2#站 T1	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21170	市区	10kV 青城苑 2#站 T3	10	1000	800	800
21171	市区	村委三配变	10	400	320	320
21172	市区	红军居配变	10	200	160	160
21173	市区	大下冯二配变	10	400	320	320
21174	市区	朱巷上配变	10	400	320	320
21175	市区	西环配变	10	200	160	160
21176	市区	回家居配变	10	200	128	128
21177	市区	前塘配变	10	200	160	160
21178	市区	富岸配变	10	400	290	290
21179	市区	丁南配变	10	200	160	160
21180	市区	张南配变	10	200	103	103
21181	市区	大岸配变	10	200	139	139
21182	市区	胡东配变	10	200	141	141
21183	市区	后漕配变	10	200	160	160
21184	市区	前漕配变	10	400	291	291
21185	市区	10kV 橄榄园 1#站 T1	10	800	640	640
21186	市区	10kV 橄榄园 1#站 T2	10	800	640	640
21187	市区	10kV 橄榄园 2#站 T1	10	800	640	640
21188	市区	10kV 橄榄园 2#站 T2	10	800	640	640
21189	市区	10kV 橄榄园 3#站 T1	10	800	640	640
21190	市区	10kV 橄榄园 3#站 T2	10	800	640	640
21191	市区	10kV 春光苑 1#站 T1	10	1000	800	800
21192	市区	市镇一八配变	10	400	283	283

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21193	市区	小巷里三配变	10	200	160	160
21194	市区	镇北 2	10	400	320	320
21195	市区	10kV 天奇 1#站 T2	10	800	640	640
21196	市区	10kV 张镇桥 1#站 T1	10	1000	800	800
21197	市区	10kV 蓝城 4#站 T1	10	500	400	400
21198	市区	10kV 蓝城 4#站 T2	10	500	400	400
21199	市区	珠峰液压配变	10	200	160	160
21200	市区	10kV 张镇桥 2#站 T1	10	1000	800	800
21201	市区	10kV 张镇桥 2#站 T2	10	1000	800	800
21202	市区	10kV 天奇 2#站 T2	10	800	640	640
21203	市区	10kV 天奇 3#站 T2	10	630	504	504
21204	市区	朝东配变	10	200	137	137
21205	市区	10kV 洛城上院 1#站 T1	10	1000	800	800
21206	市区	10kV 洛城上院 1#站 T2	10	1000	800	800
21207	市区	10kV 洛城上院 2#站 T1	10	1000	800	800
21208	市区	10kV 洛城上院 2#站 T2	10	1000	800	800
21209	市区	10kV 中威 1#站 T2	10	1000	800	800
21210	市区	10kV 春光苑 1#站 T2	10	1000	800	800
21211	市区	10kV 春光苑 1#站 T3	10	1000	800	800
21212	市区	10kV 晓星 1#站 T1	10	1000	800	800
21213	市区	10kV 晓星 1#站 T2	10	1000	800	800
21214	市区	因果岸	10	200	160	160
21215	市区	王庄巷	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21216	市区	中巷四配变	10	400	320	320
21217	市区	七拾岸配变	10	200	160	160
21218	市区	王庄巷 2	10	200	160	160
21219	市区	庙陈巷	10	200	160	160
21220	市区	苏巷九配变	10	200	160	160
21221	市区	陶巷	10	200	160	160
21222	市区	梅东配变	10	400	320	320
21223	市区	东浜六配变	10	200	160	160
21224	市区	10kV 龙栖湾 1#站 T3	10	1250	1000	1000
21225	市区	周姚配变	10	200	160	160
21226	市区	锦绣三村配变	10	400	320	320
21227	市区	10kV 张镇桥 1#站 T2	10	1000	800	800
21228	市区	10kV 张镇桥 2#站 T3	10	1000	800	800
21229	市区	海春环保	10	400	320	320
21230	市区	李仓配变	10	200	160	160
21231	市区	10kV 橄榄园 4#站 T1	10	800	640	640
21232	市区	10kV 橄榄园 4#站 T2	10	800	640	640
21233	市区	10kV 橄榄园 5#站 T1	10	800	640	640
21234	市区	10kV 橄榄园 5#站 T2	10	800	640	640
21235	市区	前芦配变	10	200	160	160
21236	市区	陈家庄三配变	10	400	320	320
21237	市区	马亩居配变	10	200	160	160
21238	市区	老河东配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21239	市区	陈巷十七配变	10	200	160	160
21240	市区	薛巷三配变	10	400	320	320
21241	市区	镇东配变	10	400	320	320
21242	市区	崔巷西配变	10	200	160	160
21243	市区	桃园九配变	10	200	160	160
21244	市区	10kV 天奇 1#站 T1	10	800	640	640
21245	市区	10kV 天奇 2#站 T1	10	800	640	640
21246	市区	仓场南配变	10	200	160	160
21247	市区	西湾圩配变	10	200	160	160
21248	市区	10kV 天奇 3#站 T1	10	630	504	504
21249	市区	团结桥配变	10	200	160	160
21250	市区	育东	10	200	160	160
21251	市区	水产队配变	10	200	160	160
21252	市区	河西二配变	10	200	160	160
21253	市区	贾东配变	10	200	160	160
21254	市区	严家旦南配变	10	400	320	320
21255	市区	石人垛西配变	10	400	320	320
21256	市区	庄家东配变	10	400	320	320
21257	市区	南冯一配变	10	400	320	320
21258	市区	吴巷二配变	10	400	320	320
21259	市区	东街十一配变	10	200	160	160
21260	市区	会场配变	10	200	160	160
21261	市区	下巷配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21262	市区	匡家配变	10	200	151	151
21263	市区	大东配变	10	200	160	160
21264	市区	联丰二	10	400	320	320
21265	市区	前东三配变	10	400	320	320
21266	市区	马大漕配变	10	400	320	320
21267	市区	东施家配变	10	400	320	320
21268	市区	东施单二配变	10	50	40	40
21269	市区	黄浦配变	10	400	320	320
21270	市区	10kV 东旺 10#箱变 T1	10	630	504	504
21271	市区	10kV 东旺 11#箱变 T1	10	630	502	502
21272	市区	10kV 晨光和园 5#站 T3	10	800	640	640
21273	市区	南前巷二配变	10	200	160	160
21274	市区	秦村路二变	10	400	320	320
21275	市区	轻工材料泵配变	10	200	160	160
21276	市区	10kV 堰西 1#箱变 T1	10	630	504	504
21277	市区	10kV 新盛花苑 4#站 T1	10	1000	800	800
21278	市区	10kV 新盛花苑 4#站 T2	10	1000	800	800
21279	市区	10kV 新盛花苑 4#站 T3	10	1000	800	800
21280	市区	10kV 新盛花苑 4#站 T4	10	1000	800	800
21281	市区	10kV 新盛花苑 5#站 T1	10	1000	800	800
21282	市区	10kV 新盛花苑 5#站 T2	10	1000	800	800
21283	市区	10kV 新盛花苑 5#站 T3	10	1000	800	800
21284	市区	10kV 新盛花苑 5#站 T4	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21285	市区	惠嘉达配变	10	400	212	212
21286	市区	蓉西中片六配变	10	400	320	320
21287	市区	10kV 美璟澜庭 2#站 T1	10	800	640	640
21288	市区	灯具厂	10	400	320	320
21289	市区	岸里贝配变	10	200	160	160
21290	市区	10kV 东旺 1#箱变 T1	10	630	504	504
21291	市区	吴巷十配变	10	200	160	160
21292	市区	溪家居配变	10	400	320	320
21293	市区	巷张一配变	10	400	320	320
21294	市区	星美变	10	400	320	320
21295	市区	福鑫针织内衣厂	10	400	320	320
21296	市区	10kV 雍荣院 4#站 T2	10	630	504	504
21297	市区	徐排配变	10	400	320	320
21298	市区	郑家宕贰配变	10	400	320	320
21299	市区	10kV 香花 1#箱变 T1	10	400	320	320
21300	市区	10kV 常春名邸 5#站 T2	10	800	640	640
21301	市区	10kV 杨出 2#箱变 T1	10	630	504	504
21302	市区	街中东配变	10	400	320	320
21303	市区	10kV 东旺 12#箱变 T1	10	630	504	504
21304	市区	10kV 东旺 2#箱变 T1	10	630	504	504
21305	市区	10kV 东旺 3#箱变 T1	10	630	504	504
21306	市区	大桥二配变	10	400	320	320
21307	市区	10kV 东旺 4#箱变 T1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21308	市区	10kV 东旺 5#箱变 T1	10	630	504	504
21309	市区	10kV 东旺 6#箱变 T1	10	630	504	504
21310	市区	10kV 东旺 7#箱变 T1	10	630	504	504
21311	市区	10kV 东旺 8#箱变 T1	10	630	504	504
21312	市区	10kV 东旺 9#箱变 T1	10	630	492	492
21313	市区	10kV 凤天美庭 6#站 T1	10	800	640	640
21314	市区	新祁配变	10	400	320	320
21315	市区	10kV 学府上院 3#站 T1	10	800	640	640
21316	市区	10kV 卫星 1#箱变 T1	10	630	504	504
21317	市区	10kV 汀兰溪苑 3#站 T1	10	800	640	640
21318	市区	10kV 太平洋 12#站 T3	10	800	640	640
21319	市区	10kV 蓉玉 1#箱变 T1	10	630	504	504
21320	市区	10kV 华城 2#箱变 T1	10	630	504	504
21321	市区	10kV 学府上院 5#站 T1	10	800	640	640
21322	市区	10kV 翔纺 4#箱变 T1	10	630	504	504
21323	市区	市镇四电配变	10	400	320	320
21324	市区	新村十配变	10	200	160	160
21325	市区	万里二配变	10	400	320	320
21326	市区	新村十二配变	10	400	320	320
21327	市区	新村十三配变	10	400	320	320
21328	市区	小岸里三配变	10	200	131	131
21329	市区	双建液压配变	10	400	320	320
21330	市区	庙桥二	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21331	市区	庙桥三	10	400	320	320
21332	市区	洙巷东配变	10	400	297	297
21333	市区	10kV 雍荣院 3#站 T2	10	800	640	640
21334	市区	江岸北配变	10	400	320	320
21335	市区	10kV 悦阳上园 2#站 T2	10	800	640	640
21336	市区	正明村东二配变	10	400	320	320
21337	市区	10kV 行星 4#箱变 T1	10	630	504	504
21338	市区	进发配变	10	400	320	320
21339	市区	高山新村配变	10	400	320	320
21340	市区	10kV 桂语和风 3#站 T1	10	800	640	640
21341	市区	10kV 西羲里 3#站 T3	10	800	640	640
21342	市区	10kV 北洋湖 4#箱变 T1	10	630	494	494
21343	市区	大万巷	10	400	320	320
21344	市区	10kV 西浜 2#箱变 T1	10	630	504	504
21345	市区	10kV 锡溪名邸 8#站 T1	10	800	640	640
21346	市区	溪南电站二变	10	400	320	320
21347	市区	10kV 堰新 12#站 T3	10	800	640	640
21348	市区	鱼池南二配变	10	200	160	160
21349	市区	10kV 晨光晓园 3#站 T4	10	800	640	640
21350	市区	10kV 缦悦名邸 3#站 T4	10	800	640	640
21351	市区	10kV 橡树湾 14#站 T2	10	800	640	640
21352	市区	抽水站四配变	10	400	320	320
21353	市区	10kV 洋溪绿园 2#站 T4	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21354	市区	金马服饰	10	400	320	320
21355	市区	10kV 静学和鸣 6#站 T1	10	800	640	640
21356	市区	10kV 船帆 3#箱变 T1	10	400	297	297
21357	市区	10kV 春光苑 7#站 T2	10	800	640	640
21358	市区	10kV 中福 1#箱变 T1	10	630	504	504
21359	市区	花园梅配变	10	400	320	320
21360	市区	北山下	10	400	320	320
21361	市区	10kV 福山 2#箱变 T1	10	630	504	504
21362	市区	10kV 凤天美庭 4#站 T2	10	800	640	640
21363	市区	10kV 端桥 4#箱变 T1	10	630	504	504
21364	市区	10kV 学府上院 2#站 T2	10	800	640	640
21365	市区	溪南村二配变	10	200	160	160
21366	市区	东顺苑 5#站 T4	10	800	640	640
21367	市区	10kV 堰新 13#站 T4	10	800	640	640
21368	市区	10kV 学府上院 5#站 T2	10	800	640	640
21369	市区	10kV 新洲七期 2#站 T1	10	800	640	640
21370	市区	10kV 云境华庭 3#站 T2	10	800	640	640
21371	市区	浦巷二配变	10	400	320	320
21372	市区	助剂厂	10	400	320	320
21373	市区	10kV 新洲七期 4#站 T1	10	800	640	640
21374	市区	10kV 桃泉 5#箱变 T1	10	630	504	504
21375	市区	10kV 雍荣院 5#站 T2	10	800	640	640
21376	市区	邮电局十八配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21377	市区	10kV 新盛花苑 7#站 T1	10	800	640	640
21378	市区	助船居	10	200	160	160
21379	市区	10kV 屯里 1#箱变 T1	10	400	320	320
21380	市区	翔龙焊业配变	10	400	320	320
21381	市区	勤建村二配变	10	400	320	320
21382	市区	10kV 美悦华庭 1#站 T2	10	800	640	640
21383	市区	小岸变	10	400	320	320
21384	市区	10kV 馨城 3#箱变 T1	10	630	504	504
21385	市区	10kV 复地 7#站 T3	10	800	640	640
21386	市区	10kV 凤栖雅苑 2#站 T4	10	800	640	640
21387	市区	10kV 正明 9#站 T1	10	800	640	640
21388	市区	出新二配变	10	400	320	320
21389	市区	10kV 正明 8#站 T2	10	800	640	640
21390	市区	10kV 正明 10#站 T1	10	800	640	640
21391	市区	10kV 复地 7#站 T1	10	800	640	640
21392	市区	10kV 复地 7#站 T2	10	800	640	640
21393	市区	10kV 复地 7#站 T4	10	800	640	640
21394	市区	10kV 寺头 11#站 T1	10	1000	800	800
21395	市区	10kV 寺头 11#站 T2	10	1000	800	800
21396	市区	10kV 桃盛 9#站 T4	10	800	640	640
21397	市区	10kV 排巷 3#箱变 T1	10	630	504	504
21398	市区	10kV 麓鸣雅苑 3#站 T3	10	800	640	640
21399	市区	前马路二配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21400	市区	10kV 美林湖 4#站 T1	10	800	640	640
21401	市区	10kV 美林湖 4#站 T2	10	800	640	640
21402	市区	10kV 美林湖 5#站 T2	10	800	640	640
21403	市区	10kV 美林湖 5#站 T1	10	800	640	640
21404	市区	庄里十配变	10	400	320	320
21405	市区	桑园北二配变	10	400	320	320
21406	市区	小村二配变	10	400	320	320
21407	市区	二闸二配变	10	400	320	320
21408	市区	前金岸甲	10	400	320	320
21409	市区	茶场北	10	400	320	320
21410	市区	10kV 缦悦名邸 6#站 T4	10	800	640	640
21411	市区	10kV 平湖苑 2#站 T1	10	800	640	640
21412	市区	章巷六配变	10	400	320	320
21413	市区	10kV 长乐 15#站 T1	10	800	640	640
21414	市区	10kV 长乐 15#站 T3	10	800	640	640
21415	市区	10kV 长乐 15#站 T4	10	800	640	640
21416	市区	10kV 长乐 15#站 T2	10	800	640	640
21417	市区	10kV 碧波苑 2#站 T1	10	800	640	640
21418	市区	10kV 碧波苑 2#站 T2	10	800	640	640
21419	市区	10kV 碧波苑 3#站 T1	10	800	640	640
21420	市区	10kV 碧波苑 3#站 T2	10	800	640	640
21421	市区	10kV 茂桥 1#箱变 T1	10	630	504	504
21422	市区	10kV 辰学雅园 4#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21423	市区	彭丁桥配变	10	400	320	320
21424	市区	大丰桥	10	400	320	320
21425	市区	20kV 壹方 5#站 T1	20	800	640	640
21426	市区	20kV 壹方 5#站 T2	20	800	640	640
21427	市区	嘉业配变	10	400	320	320
21428	市区	10kV 悦水园 10#站 T1	10	800	640	640
21429	市区	10kV 悦水园 10#站 T2	10	800	640	640
21430	市区	10kV 悦水园 10#站 T3	10	800	640	640
21431	市区	10kV 悦水园 10#站 T4	10	800	640	640
21432	市区	和畅二配变	10	400	320	320
21433	市区	惠洲二配变	10	400	320	320
21434	市区	和畅配变	10	400	320	320
21435	市区	10kV 华圻 1#箱变 T1	10	400	320	320
21436	市区	奥斯卡配变	10	400	320	320
21437	市区	10kV 新阳光 40#站 T2	10	800	640	640
21438	市区	10kV 巨正 6#站 T1	10	800	640	640
21439	市区	10kV 巨正 6#站 T3	10	800	640	640
21440	市区	10kV 巨正 6#站 T4	10	800	640	640
21441	市区	10kV 巨正 6#站 T2	10	800	640	640
21442	市区	赵家旦三配变	10	400	320	320
21443	市区	英立杰配变	10	315	252	252
21444	市区	法维莱配变	10	400	320	320
21445	市区	朱巷十四	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21446	市区	10kV 端桥 1#箱变 T1	10	630	504	504
21447	市区	大明起重配变	10	400	320	320
21448	市区	10kV 天辰原筑 2#站 T1	10	800	640	640
21449	市区	10kV 天辰原筑 2#站 T3	10	800	640	640
21450	市区	10kV 天辰原筑 2#站 T4	10	800	640	640
21451	市区	10kV 天辰原筑 2#站 T2	10	800	640	640
21452	市区	10kV 天辰原筑 3#站 T1	10	800	640	640
21453	市区	10kV 天辰原筑 3#站 T3	10	800	640	640
21454	市区	10kV 天辰原筑 3#站 T4	10	800	640	640
21455	市区	10kV 天辰原筑 3#站 T2	10	800	640	640
21456	市区	10kV 云境华庭 4#站 T1	10	800	640	640
21457	市区	江胜泵振二变 1	10	400	320	320
21458	市区	10kV 缦悦名邸 4#站 T3	10	800	640	640
21459	市区	10kV 春城 1#箱变 T1	10	400	320	320
21460	市区	10kV 长哥 1#站 T1	10	800	640	640
21461	市区	10kV 长哥 1#站 T2	10	800	640	640
21462	市区	10kV 长哥 1#站 T3	10	800	640	640
21463	市区	10kV 长哥 1#站 T4	10	800	640	640
21464	市区	刘家头泵三配变	10	400	320	320
21465	市区	唐亚英配变	10	400	320	320
21466	市区	苏巷南配变	10	400	320	320
21467	市区	坝巷一配变	10	400	320	320
21468	市区	农贸市场三配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21469	市区	10kV 美璟澜庭 3#站 T4	10	800	640	640
21470	市区	10kV 华圻 3#箱变 T1	10	630	504	504
21471	市区	周贰配变	10	400	320	320
21472	市区	水塘桥二配变	10	400	301	301
21473	市区	殷邹庄	10	400	320	320
21474	市区	10kV 星麓名邸 2#站 T1	10	800	640	640
21475	市区	10kV 振染 13#箱变 T1	10	630	504	504
21476	市区	舍得配变	10	400	320	320
21477	市区	洋房配变	10	400	320	320
21478	市区	10kV 凤天美庭 4#站 T1	10	800	640	640
21479	市区	辛裕配变	10	400	320	320
21480	市区	10kV 凤天美庭 3#站 T1	10	800	640	640
21481	市区	10kV 凤天美庭 3#站 T3	10	800	640	640
21482	市区	10kV 凤天美庭 3#站 T4	10	800	640	640
21483	市区	10kV 凤天美庭 3#站 T2	10	800	640	640
21484	市区	10kV 姑金 1#箱变 T1	10	630	504	504
21485	市区	10kV 星麓名邸 1#站 T2	10	630	504	504
21486	市区	10kV 排巷 4#箱变 T1	10	630	504	504
21487	市区	10kV 振染 7#箱变 T1	10	630	504	504
21488	市区	铝材厂二配变	10	200	160	160
21489	市区	10kV 庙洛 3#箱变 T1	10	630	504	504
21490	市区	10kV 前玉 1#箱变 T1	10	630	504	504
21491	市区	10kV 新华 2#箱变 T1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21492	市区	南漕二配变	10	400	320	320
21493	市区	10kV 镇北 1#箱变 T1	10	630	504	504
21494	市区	10kV 璟西铭邸 1#站 T1	10	800	640	640
21495	市区	诸巷排泵二配变	10	400	320	320
21496	市区	10kV 凤栖雅苑 2#站 T2	10	630	504	504
21497	市区	10kV 凤天美庭 2#站 T4	10	800	640	640
21498	市区	10kV 凤天美庭 2#站 T2	10	800	640	640
21499	市区	10kV 凤天美庭 2#站 T1	10	800	640	640
21500	市区	10kV 凤天美庭 2#站 T3	10	800	640	640
21501	市区	10kV 晨光静园 2#站 T4	10	800	640	640
21502	市区	水厂拾捌配变	10	400	320	320
21503	市区	10kV 凤栖雅苑 1#站 T2	10	800	640	640
21504	市区	10kV 张镇桥 3#箱变 T1	10	630	504	504
21505	市区	20kV 雅锦园 1#站 T1	20	800	640	640
21506	市区	20kV 雅锦园 1#站 T2	20	800	640	640
21507	市区	新貳三配变	10	400	320	320
21508	市区	10kV 西羲里 4#站 T4	10	800	640	640
21509	市区	10kV 蓝城 13#站 T1	10	630	504	504
21510	市区	10kV 蓝城 13#站 T2	10	630	481	481
21511	市区	10kV 蓝城 14#站 T1	10	630	504	504
21512	市区	10kV 巨正 5#站 T1	10	800	640	640
21513	市区	10kV 巨正 5#站 T3	10	800	640	640
21514	市区	西蒋巷配变	10	400	312	312

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21515	市区	10kV 后政 1#箱变 T1	10	630	504	504
21516	市区	10kV 麓鸣雅苑 3#站 T2	10	800	640	640
21517	市区	西塘村十二配变	10	200	103	103
21518	市区	西塘村八配变	10	400	320	320
21519	市区	西塘村一配变	10	200	160	160
21520	市区	西塘村十一配变	10	200	160	160
21521	市区	10kV 巨正 5#站 T4	10	800	640	640
21522	市区	10kV 巨正 5#站 T2	10	800	640	640
21523	市区	兴隆配变	10	400	320	320
21524	市区	10kV 太平洋 11#站 T4	10	800	640	640
21525	市区	后故里甲二配变	10	400	320	320
21526	市区	10kV 汀兰溪苑 4#站 T4	10	800	640	640
21527	市区	10kV 辰学雅园 3#站 T2	10	800	640	640
21528	市区	西塘村十配变	10	400	320	320
21529	市区	西塘村九配变	10	400	320	320
21530	市区	西塘村七配变	10	200	160	160
21531	市区	西塘村四配变	10	400	320	320
21532	市区	西塘村五配变	10	400	320	320
21533	市区	西塘村六配变	10	400	320	320
21534	市区	西塘村二配变	10	400	320	320
21535	市区	西塘村三配变	10	400	310	310
21536	市区	白云配变	10	400	320	320
21537	市区	10kV 金玥湾 7#站 T3	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21538	市区	10kV 桃泉 10#箱变 T1	10	630	504	504
21539	市区	10kV 晨光和园 5#站 T2	10	800	640	640
21540	市区	宇子	10	400	320	320
21541	市区	10kV 锡溪名邸 9#站 T3	10	800	640	640
21542	市区	后丁庄甲配变	10	400	292	292
21543	市区	通用三配变	10	400	320	320
21544	市区	10kV 文湖苑 5#站 T2	10	800	640	640
21545	市区	10kV 云辉澜庭 2#站 T1	10	800	640	640
21546	市区	10kV 堰新 11#站 T3	10	800	640	640
21547	市区	10kV 正明 10#站 T2	10	800	640	640
21548	市区	10kV 姚安 1#箱变 T1	10	630	504	504
21549	市区	20kV 金溪瑞府 2#站 T3	20	800	640	640
21550	市区	大工匠配变	10	400	320	320
21551	市区	大唐焊割配变	10	400	320	320
21552	市区	10kV 玉龙 11#箱变 T1	10	630	504	504
21553	市区	东顺苑 7#站 T4	10	800	640	640
21554	市区	10kV 山浜 3#箱变 T1	10	630	504	504
21555	市区	天地康	10	400	320	320
21556	市区	10kV 悦水园 9#站 T1	10	800	640	640
21557	市区	10kV 悦水园 9#站 T2	10	800	640	640
21558	市区	10kV 悦水园 9#站 T3	10	800	640	640
21559	市区	10kV 悦水园 9#站 T4	10	800	640	640
21560	市区	10kV 张镇桥 6#箱变 T1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21561	市区	10kV 悦湖 5#站 T4	10	800	640	640
21562	市区	10kV 云境华庭 2#站 T3	10	800	640	640
21563	市区	10kV 新盛花苑 7#站 T4	10	800	640	640
21564	市区	10kV 端桥 6#箱变 T1	10	630	504	504
21565	市区	肖东泵配变	10	400	320	320
21566	市区	20kV 壹方 4#站 T1	20	800	640	640
21567	市区	20kV 壹方 4#站 T2	20	800	640	640
21568	市区	红桥配变	10	400	320	320
21569	市区	西塘六配变	10	400	320	320
21570	市区	前村三配变	10	400	320	320
21571	市区	10kV 天奇 5#站 T3	10	800	640	640
21572	市区	10kV 天奇 5#站 T2	10	800	640	640
21573	市区	10kV 天奇 5#站 T4	10	800	640	640
21574	市区	10kV 天奇 5#站 T1	10	800	640	640
21575	市区	前村二配变	10	400	320	320
21576	市区	西塘五配变	10	400	320	320
21577	市区	惠洲配变	10	400	320	320
21578	市区	刘介头配变	10	400	320	320
21579	市区	刘家旦配变	10	400	320	320
21580	市区	韩村排泵配变	10	400	320	320
21581	市区	五牧配变	10	400	320	320
21582	市区	球铁厂配变	10	400	320	320
21583	市区	礼舍村二配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21584	市区	小杨巷二配变	10	400	320	320
21585	市区	朝东村二配变	10	400	320	320
21586	市区	塑料二厂配变	10	400	320	320
21587	市区	伟博金属	10	400	320	320
21588	市区	岸里排涝	10	400	320	320
21589	市区	黄西	10	400	313	313
21590	市区	秦唐配变	10	400	320	320
21591	市区	10kV 安阳 2#箱变 T1	10	630	504	504
21592	市区	邓巷五配变	10	400	302	302
21593	市区	李祥巷配变	10	400	316	316
21594	市区	缪公岸	10	400	291	291
21595	市区	柘塘浜街里配变	10	400	320	320
21596	市区	韩村二配变	10	400	320	320
21597	市区	五牧排泵配变	10	400	320	320
21598	市区	下坝四配变	10	200	160	160
21599	市区	盛店车站乙配变	10	400	320	320
21600	市区	民主三配变	10	400	320	320
21601	市区	凤翔路旁配变	10	200	160	160
21602	市区	前金岸泵	10	400	320	320
21603	市区	10kV 西羲里 4#站 T1	10	800	640	640
21604	市区	石人桥四配变	10	400	320	320
21605	市区	葑庄四配变	10	400	320	320
21606	市区	葑庄三队配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21607	市区	水厂十七配变	10	200	160	160
21608	市区	纺配厂二配变	10	400	320	320
21609	市区	龚巷二配变	10	400	320	320
21610	市区	北湖排泵配变	10	400	320	320
21611	市区	陈龙岸配变	10	400	320	320
21612	市区	前向巷配变	10	200	160	160
21613	市区	一心排涝站配变	10	200	160	160
21614	市区	赵巷二配变	10	200	160	160
21615	市区	南巷配变	10	250	200	200
21616	市区	严家塘配变	10	400	320	320
21617	市区	航测厂配变	10	400	320	320
21618	市区	10kV 金科集美 3#站 T1	10	800	640	640
21619	市区	玉西缪巷配变	10	400	320	320
21620	市区	魏家塘配变	10	400	320	320
21621	市区	上场配变	10	400	320	320
21622	市区	西南巷配变	10	400	320	320
21623	市区	北巷配变	10	200	160	160
21624	市区	西单排泵二配变	10	200	160	160
21625	市区	洋溪村配变	10	400	320	320
21626	市区	联圩排泵配变	10	400	320	320
21627	市区	礼舍闸配变	10	400	320	320
21628	市区	万里模板局配变	10	200	160	160
21629	市区	小胡公岸排涝	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21630	市区	周古巷配变	10	315	252	252
21631	市区	水厂七配变	10	200	160	160
21632	市区	玉东新村配变	10	400	320	320
21633	市区	前五桥配变	10	400	320	320
21634	市区	前旺桥配变	10	200	160	160
21635	市区	大徐巷三配变	10	200	160	160
21636	市区	10kV 明桂雅庭 4#站 T3	10	800	640	640
21637	市区	彩印五配变	10	400	320	320
21638	市区	长浜村二配变	10	200	160	160
21639	市区	争丰泵二配变	10	400	320	320
21640	市区	西牌楼配变	10	400	320	320
21641	市区	东柳排配变	10	200	160	160
21642	市区	农机配变	10	400	320	320
21643	市区	新巷配变	10	400	320	320
21644	市区	缪巷泵配变	10	400	320	320
21645	市区	10kV 陈新 8#箱变 T1	10	630	504	504
21646	市区	东顺苑 6#站 T1	10	800	640	640
21647	市区	费巷四	10	400	320	320
21648	市区	庄稼二变	10	400	320	320
21649	市区	上秦	10	400	320	320
21650	市区	钱乔采石	10	200	160	160
21651	市区	陈漕南	10	400	320	320
21652	市区	张巷十二变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21653	市区	支巷南配变	10	400	320	320
21654	市区	配件厂配变	10	400	320	320
21655	市区	才巷配变	10	400	320	320
21656	市区	桥北配变	10	400	307	307
21657	市区	轴承厂二配变	10	400	320	320
21658	市区	新村八配变	10	400	167	167
21659	市区	10kV 长东 13#箱变 T1	10	630	504	504
21660	市区	新民新村三配变	10	400	320	320
21661	市区	岸里二	10	400	320	320
21662	市区	海瑞路配变	10	400	320	320
21663	市区	市镇水厂配变	10	400	320	320
21664	市区	民壹甲配变	10	400	320	320
21665	市区	育才路三配变	10	315	252	252
21666	市区	育才小区二配变	10	250	200	200
21667	市区	下毛二配变	10	250	200	200
21668	市区	当街	10	200	160	160
21669	市区	欣欣苑配变	10	400	320	320
21670	市区	华家巷三配变	10	400	320	320
21671	市区	新核特殊钢配变	10	400	320	320
21672	市区	义村电灌配变	10	400	320	320
21673	市区	曙光村委配变	10	200	160	160
21674	市区	庙浜配变	10	400	320	320
21675	市区	市镇房产二变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21676	市区	公用二变	10	400	320	320
21677	市区	10kV 长馨 8#站 T3	10	800	640	640
21678	市区	东街七配变	10	400	320	320
21679	市区	王鑫新村配变	10	400	320	320
21680	市区	公用变八	10	400	320	320
21681	市区	北冯	10	200	160	160
21682	市区	唐巷十一配变	10	400	320	320
21683	市区	何巷二配变	10	200	160	160
21684	市区	曙光村配变	10	250	200	200
21685	市区	槽纺二配变	10	400	320	320
21686	市区	市镇变六	10	400	320	320
21687	市区	液化气站 2#	10	400	320	320
21688	市区	市镇四变	10	400	320	320
21689	市区	镇南配变	10	400	320	320
21690	市区	10kV 听悦华庭 2#站 T3	10	800	640	640
21691	市区	10kV 卫家 2#箱变 T1	10	630	504	504
21692	市区	甘戈头排涝配变	20	400	320	320
21693	市区	西刘庄一配变	10	200	160	160
21694	市区	桥东二配变	10	200	160	160
21695	市区	民主新区配变	10	400	320	320
21696	市区	玉东下毛配变	10	400	320	320
21697	市区	蓉联九队配变	10	200	160	160
21698	市区	会议中心配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21699	市区	中联配变	10	400	320	320
21700	市区	郑家宕配变	10	400	320	320
21701	市区	大下冯配变	10	200	160	160
21702	市区	小下冯配变	10	400	320	320
21703	市区	苏庙沈巷配变	10	400	320	320
21704	市区	电讯厂配变	10	200	160	160
21705	市区	邵巷南变	10	400	320	320
21706	市区	华润家舍配变	10	315	252	252
21707	市区	10kV1 文曲 1#箱变 T1	10	630	504	504
21708	市区	洛城大道配变	10	200	160	160
21709	市区	乌家塘配变	10	400	320	320
21710	市区	中心桥配变	10	200	160	160
21711	市区	蓉新排泵配变	10	200	160	160
21712	市区	河东二配变	10	400	320	320
21713	市区	任家村河东配变	10	200	160	160
21714	市区	裕旺村配变	10	400	320	320
21715	市区	麻歧村配变	10	200	160	160
21716	市区	麻西东配变	10	200	160	160
21717	市区	10kV 春来 2#箱变 T1	10	315	252	252
21718	市区	迎龙配变	10	400	320	320
21719	市区	新民新村配变	10	400	320	320
21720	市区	10kV 正阳 1#箱变 T1	10	630	504	504
21721	市区	10kV 寺头 22#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21722	市区	陆家湾二	10	200	160	160
21723	市区	马山片配变	10	400	320	320
21724	市区	10kV 文曲 2#箱变 T1	10	630	504	504
21725	市区	纺织厂配变	10	200	160	160
21726	市区	曙光配变	10	200	160	160
21727	市区	利得配变	10	200	160	160
21728	市区	县丝线配变	10	400	320	320
21729	市区	秦巷六配变	10	200	160	160
21730	市区	林场配变	10	200	160	160
21731	市区	西秦巷配变	10	400	320	320
21732	市区	油墨厂配变	10	200	160	160
21733	市区	归山头配变	10	200	160	160
21734	市区	潭东配变	10	400	320	320
21735	市区	黄巷配变	10	200	160	160
21736	市区	联圩排	10	400	320	320
21737	市区	石家旦配变	10	400	320	320
21738	市区	新鑫机械配变	10	200	160	160
21739	市区	天授村配变	10	200	160	160
21740	市区	华苑配变	10	400	320	320
21741	市区	八一菜场配变	10	200	160	160
21742	市区	杨小配变	10	200	160	160
21743	市区	溪南电站配变	10	400	320	320
21744	市区	毛村电站配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21745	市区	10kV 塘头 5#箱变 T1	10	630	504	504
21746	市区	10kV 堰新苑 18#站 T2	10	800	640	640
21747	市区	10kV 新阳光 30#站 T3	10	800	640	640
21748	市区	10kV 金科集美 3#站 T2	10	800	640	640
21749	市区	10kV 新阳光 30#站 T4	10	800	640	640
21750	市区	并铁厂	10	400	320	320
21751	市区	小巷里二配变	10	400	320	320
21752	市区	赤湖岩配变	10	400	320	320
21753	市区	新队配变	10	400	320	320
21754	市区	刘巷七配变	10	400	320	320
21755	市区	绝缘材料厂配变	10	400	320	320
21756	市区	溪南村配变	10	160	128	128
21757	市区	龚巷四配变	10	400	320	320
21758	市区	华烨配变	10	400	320	320
21759	市区	东顺苑 8#站 T1	10	800	640	640
21760	市区	兴蒋配变	10	400	320	320
21761	市区	高木桥	10	200	160	160
21762	市区	前楼上	10	200	147	147
21763	市区	南冯二配变	10	200	151	151
21764	市区	唐明闸一配变	10	400	320	320
21765	市区	唐明闸二配变	10	200	160	160
21766	市区	民主闸泵配变	10	400	320	320
21767	市区	横锻居配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21768	市区	中兴压铸配变	10	400	320	320
21769	市区	埭上配变	10	400	320	320
21770	市区	埭二配变	10	400	320	320
21771	市区	10kV 桃泉 14#箱变 T1	10	630	504	504
21772	市区	后街配变	10	400	320	320
21773	市区	印桥配变	10	400	320	320
21774	市区	凯城配变	10	400	320	320
21775	市区	10kV 锡溪名邸 8#站 T4	10	800	640	640
21776	市区	10kV 静学和鸣 3#站 T4	10	800	640	640
21777	市区	刘家巷配变	10	400	320	320
21778	市区	猛将庙配变	10	400	320	320
21779	市区	庵北配变	10	200	160	160
21780	市区	雅西居配变	10	400	320	320
21781	市区	任家村配变	10	200	160	160
21782	市区	蓉新二配变	10	200	81	81
21783	市区	蓉西中片配变	10	400	320	320
21784	市区	蓉西中片四配变	10	400	302	302
21785	市区	友好	10	200	160	160
21786	市区	蓉新四配变	10	400	299	299
21787	市区	朱家坝配变	10	200	147	147
21788	市区	蓉西陈古配变	10	400	320	320
21789	市区	秦家村配变	10	200	160	160
21790	市区	双丽配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21791	市区	邮电局十六配变	10	200	160	160
21792	市区	粘带厂泵配变	10	400	320	320
21793	市区	张华村一配变	10	400	320	320
21794	市区	林达制衣配变	10	400	320	320
21795	市区	鼎鑫电器配变	10	200	160	160
21796	市区	10kV 长宁 7#站 T1	10	1000	800	800
21797	市区	10kV 长宁 8#站 T1	10	1250	1000	1000
21798	市区	10kV 长宁苑六期 2#站 T1	10	800	640	640
21799	市区	10kV 长宁 4#站 T4	10	1000	800	800
21800	市区	10kV 长宁 6#站 T4	10	1000	800	800
21801	市区	麻雀园配变	10	200	160	160
21802	市区	古庄新村配变	10	200	160	160
21803	市区	密封件厂	10	200	160	160
21804	市区	永佳设备	10	400	320	320
21805	市区	古庄二配变	10	200	160	160
21806	市区	古庄排泵配变	10	200	160	160
21807	市区	湾斗里配变	10	200	160	160
21808	市区	河东四配变	10	200	160	160
21809	市区	水厂九配变	10	200	160	160
21810	市区	前石桥配变	10	400	320	320
21811	市区	市镇九八	10	315	252	252
21812	市区	镇区	10	400	320	320
21813	市区	许家五配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21814	市区	东俞巷配变	10	400	320	320
21815	市区	商业楼一变	10	200	160	160
21816	市区	商业楼二变	10	50	40	40
21817	市区	优妮可	10	200	160	160
21818	市区	鼎欣包装	10	200	160	160
21819	市区	万巷杨树园	10	200	160	160
21820	市区	万巷泵	10	200	160	160
21821	市区	锁厂	10	400	320	320
21822	市区	上舍巷	10	400	261	261
21823	市区	华勋织带	10	400	320	320
21824	市区	玉珍巷泵	10	400	320	320
21825	市区	上舍泵	10	200	160	160
21826	市区	上舍华巷	10	200	160	160
21827	市区	华巷二	10	200	160	160
21828	市区	大利减震配变	10	200	160	160
21829	市区	风鸿机械配变	10	200	160	160
21830	市区	沈氏焊管配变	10	400	320	320
21831	市区	西漳新村配变	10	400	320	320
21832	市区	上舍配变	10	400	320	320
21833	市区	10kV 嘉利 2#箱变 T1	10	630	462	462
21834	市区	10kV 嘉利 1#箱变 T1	10	630	491	491
21835	市区	乙铨精件	10	400	320	320
21836	市区	高巷四配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21837	市区	正中制衣配变	10	400	320	320
21838	市区	三毛纺配变	10	400	320	320
21839	市区	名尧电液配变	10	400	320	320
21840	市区	华城印刷	10	400	320	320
21841	市区	新塘里村象大房配变	10	160	128	128
21842	市区	新塘里村花园里配变	10	400	320	320
21843	市区	排涝站三配变	10	400	320	320
21844	市区	魏东一配变	10	400	320	320
21845	市区	春满园变	10	400	320	320
21846	市区	塘村冯巷配变	10	400	313	313
21847	市区	苏巷西配变	10	400	320	320
21848	市区	胜定桥二配变	10	315	206	206
21849	市区	山下居配变	10	400	320	320
21850	市区	纬山灯配变	10	200	160	160
21851	市区	后坝居	10	200	160	160
21852	市区	街东二配变	10	200	160	160
21853	市区	10kV 盛巷二期 2#站 T2	10	800	640	640
21854	市区	10kV 盛巷二期 2#站 T1	10	800	640	640
21855	市区	费南二配变	10	400	320	320
21856	市区	塘南配变	10	200	160	160
21857	市区	小桥头十一配变	10	400	320	320
21858	市区	火炬配变	10	160	128	128
21859	市区	塘路配变	10	200	112	112

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21860	市区	红星	10	400	320	320
21861	市区	市镇北桥配变	10	400	320	320
21862	市区	西前章配变	10	400	320	320
21863	市区	坝巷泵	10	400	320	320
21864	市区	胡巷配变	10	400	320	320
21865	市区	胡巷东泵	10	400	320	320
21866	市区	鞋厂	10	400	320	320
21867	市区	江大毛纺	10	200	160	160
21868	市区	新开河居配变	10	200	160	160
21869	市区	西村二变	10	400	320	320
21870	市区	桥西居配变	10	400	320	320
21871	市区	花尖	10	200	160	160
21872	市区	大杨巷配变	10	200	160	160
21873	市区	史古巷配变	10	400	320	320
21874	市区	蔡公岸北配变	10	400	320	320
21875	市区	通风设备配变	10	200	160	160
21876	市区	沟里配变	10	200	160	160
21877	市区	西环灯配变	10	200	160	160
21878	市区	10kV 馨城 1#站 T1	10	1250	1000	1000
21879	市区	10kV 馨城 2#站 T3	10	1250	1000	1000
21880	市区	北曹配变	10	200	138	138
21881	市区	曹西三配变	10	200	160	160
21882	市区	陶家村配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21883	市区	溪家配变	10	200	160	160
21884	市区	王家二配变	10	400	320	320
21885	市区	赵家配变	10	200	160	160
21886	市区	王村配变	10	200	160	160
21887	市区	农服东配变	10	400	320	320
21888	市区	顾北村配变	10	200	129	129
21889	市区	利达喷塑配变	10	400	320	320
21890	市区	鸿日用品配变	10	400	320	320
21891	市区	胜定桥一配变	10	200	139	139
21892	市区	桃园配变	10	400	320	320
21893	市区	10kV 商业 1#箱变 T1	10	400	320	320
21894	市区	10kV 晨光晓园 2#站 T1	10	800	640	640
21895	市区	10kV 陆区苑 4#站 T1	10	800	640	640
21896	市区	10kV 陆区苑 4#站 T3	10	800	640	640
21897	市区	10kV 陆区苑 4#站 T4	10	800	640	640
21898	市区	10kV 陆区苑 4#站 T2	10	800	640	640
21899	市区	力盛配变	10	400	320	320
21900	市区	10kV 洋溪绿园 1#站 T3	10	800	640	640
21901	市区	雪妍针纺配变	10	200	160	160
21902	市区	蔡巷十配变	10	400	320	320
21903	市区	农服壹配变	10	200	160	160
21904	市区	邹巷二配变	10	315	252	252
21905	市区	锦绣二配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21906	市区	孙巷白二配变	10	400	320	320
21907	市区	荣达膜配变	10	400	320	320
21908	市区	万巷上舍二配变	10	400	320	320
21909	市区	秦巷村委配变	10	400	320	320
21910	市区	后拓泾配变	10	200	160	160
21911	市区	何巷五配变	10	200	160	160
21912	市区	10kV 云溪名筑 2#站 T1	10	800	640	640
21913	市区	浜口新村配变	10	400	320	320
21914	市区	正明移动配变	10	400	320	320
21915	市区	10kV 新洲七期 3#站 T1	10	800	640	640
21916	市区	10kV 新阳光 39#站 T4	10	800	640	640
21917	市区	东张巷四配变	10	400	320	320
21918	市区	10kV 金科集美 2#站 T1	10	800	640	640
21919	市区	大利巷五配变	10	400	320	320
21920	市区	10kV 缦悦名邸 5#站 T2	10	800	640	640
21921	市区	10kV 融兰玖园 1#站 T2	10	800	640	640
21922	市区	10kV 静学和鸣 4#站 T2	10	800	640	640
21923	市区	民主新西配变	10	400	320	320
21924	市区	10kV 锡溪名邸 8#站 T2	10	800	640	640
21925	市区	金时捷配变	10	400	320	320
21926	市区	下旺厂专用配变	10	400	320	320
21927	市区	10kV 雅苑 1#箱变 T1	10	400	320	320
21928	市区	邵巷八配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21929	市区	蒋巷十配变	10	400	320	320
21930	市区	10kV 桃泉 15#箱变 T1	10	630	504	504
21931	市区	10kV 缦悦名邸 2#站 T1	10	800	640	640
21932	市区	钱街配变	10	400	320	320
21933	市区	祝巷一配变	10	400	320	320
21934	市区	张祝巷二配变	10	400	320	320
21935	市区	王巷庙配变	10	400	320	320
21936	市区	锡钟机电配变	10	400	236	236
21937	市区	10kV 新庄 1#箱变 T1	10	630	504	504
21938	市区	10kV 栖景澜园 3#站 T4	10	800	640	640
21939	市区	10kV 长宁苑 1#箱变 T1	10	630	504	504
21940	市区	10kV 晨光和园 5#站 T1	10	800	640	640
21941	市区	涂料配变	10	400	320	320
21942	市区	10kV 美悦华庭 4#站 T2	10	800	640	640
21943	市区	10kV 枫荟溪苑 1#站 T4	10	800	640	640
21944	市区	金梅老街配变	10	400	320	320
21945	市区	10kV 西羲里 2#站 T2	10	800	640	640
21946	市区	10kV 铂雅澜庭 3#站 T1	10	800	640	640
21947	市区	邵巷泵二配变	10	400	320	320
21948	市区	工商所	10	400	320	320
21949	市区	勤新	10	400	320	320
21950	市区	装饰材料二变	10	200	160	160
21951	市区	天泉配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21952	市区	恒通石油配变	10	400	320	320
21953	市区	赵西二配变	10	400	320	320
21954	市区	10kV 华新苑 2#箱变 T1	10	630	504	504
21955	市区	新街十配变	10	400	320	320
21956	市区	10kV 枫荟溪苑 2#站 T2	10	800	640	640
21957	市区	10kV 悦湖 7#站 T4	10	800	640	640
21958	市区	10kV 庙洛 6#箱变 T1	10	630	504	504
21959	市区	东顺苑 5#站 T1	10	800	640	640
21960	市区	10kV 锡溪名邸 8#站 T3	10	800	640	640
21961	市区	姚家浜一配变	10	400	320	320
21962	市区	帆鑫机械配变	10	400	320	320
21963	市区	万张泵配变	10	400	320	320
21964	市区	10kV 文曲 10#箱变 T1	10	630	504	504
21965	市区	张华村三配变	10	400	320	320
21966	市区	园诚配变	10	400	320	320
21967	市区	桑园北四配变	10	400	320	320
21968	市区	洛社大队二配变	10	400	320	320
21969	市区	东严配变	10	400	320	320
21970	市区	10kV 洋溪水岸雅筑 3#站 T1	10	800	640	640
21971	市区	堰绵三配变	10	400	320	320
21972	市区	10kV 麻歧 1#箱变 T1	10	400	320	320
21973	市区	10kV 桃泉 16#箱变 T1	10	630	504	504
21974	市区	县外贸配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21975	市区	麻歧排泵配变	10	200	160	160
21976	市区	五七泵配变	10	200	160	160
21977	市区	古庄村泵配变	10	200	160	160
21978	市区	前缪巷	10	200	160	160
21979	市区	新长铁路四配变	10	200	160	160
21980	市区	净化滤材配变	10	400	320	320
21981	市区	10kV 悦湖 6#站 T1	10	800	640	640
21982	市区	10kV 美璟澜庭 2#站 T2	10	800	640	640
21983	市区	镇北村二配变	10	400	320	320
21984	市区	10kV 云辉澜庭 1#站 T2	10	800	640	640
21985	市区	秦家庄配变	10	400	320	320
21986	市区	朝东巷三配变	10	400	320	320
21987	市区	市镇二九配变	10	400	320	320
21988	市区	10kV 西隆 1#箱变 T1	10	630	504	504
21989	市区	夹江四配变	10	200	160	160
21990	市区	王家居配变	10	400	152	152
21991	市区	10kV 金玥湾 3#站 T2	10	800	640	640
21992	市区	10kV 雅洛 1#箱变 T1	10	630	504	504
21993	市区	宁壹二配变	10	400	320	320
21994	市区	井亭小区二变配变	10	400	320	320
21995	市区	10kV 柏翠春居 5#站 T3	10	800	640	640
21996	市区	华场头三配变	10	200	160	160
21997	市区	10kV 铂雅澜庭 3#站 T3	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
21998	市区	10kV 中兴 3#箱变 T1	10	630	504	504
21999	市区	10kV 和著雅苑 3#站 T3	10	800	640	640
22000	市区	孙家村泵配变	10	400	320	320
22001	市区	10kV 庙洛 9#箱变 T1	10	630	504	504
22002	市区	10kV 杨市 1#箱变 T1	10	630	504	504
22003	市区	10kV 文湖苑 4#站 T1	10	800	640	640
22004	市区	20kV 金溪瑞府 2#站 T1	20	800	640	640
22005	市区	红明村三配变	10	200	160	160
22006	市区	华云钢管	10	400	320	320
22007	市区	天健塑业配变	10	400	320	320
22008	市区	10kV 凤天美庭 6#站 T2	10	800	640	640
22009	市区	10kV 庙洛 4#箱变 T1	10	630	504	504
22010	市区	10kV 青城苑 19#站 T1	10	800	640	640
22011	市区	10kV 青城苑 19#站 T3	10	800	640	640
22012	市区	10kV 青城苑 19#站 T4	10	800	640	640
22013	市区	10kV 青城苑 19#站 T2	10	800	640	640
22014	市区	10kV 青城苑 18#站 T1	10	1000	800	800
22015	市区	10kV 青城苑 18#站 T2	10	1000	800	800
22016	市区	10kV 龙世站 T1	10	800	640	640
22017	市区	10kV 龙世站 T2	10	800	640	640
22018	市区	任家村河西配变	10	200	160	160
22019	市区	10kV 堰新苑 17#站 T2	10	800	640	640
22020	市区	东南头二配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22021	市区	10kV 新洲七期 3#站 T3	10	800	640	640
22022	市区	大龙潭二配变	10	400	320	320
22023	市区	10kV 青城苑 16#站 T1	10	800	640	640
22024	市区	10kV 青城苑 16#站 T3	10	800	640	640
22025	市区	10kV 青城苑 16#站 T4	10	800	640	640
22026	市区	10kV 青城苑 16#站 T2	10	800	640	640
22027	市区	10kV 青城苑 17#站 T1	10	800	640	640
22028	市区	10kV 青城苑 17#站 T3	10	800	640	640
22029	市区	10kV 青城苑 17#站 T4	10	800	640	640
22030	市区	10kV 青城苑 17#站 T2	10	800	640	640
22031	市区	盛源汽车配变	10	400	320	320
22032	市区	红联二配变	10	400	320	320
22033	市区	10kV 铂雅澜庭 3#站 T2	10	800	640	640
22034	市区	10kV 美悦华庭 4#站 T4	10	800	640	640
22035	市区	10kV 勤新苑 5#站 T3	10	800	640	640
22036	市区	刘巷村配变	10	400	320	320
22037	市区	丁旦北配变	10	400	302	302
22038	市区	蔡西二配变	10	400	279	279
22039	市区	兴业路配变	10	400	320	320
22040	市区	10kV 美悦华庭 1#站 T1	10	800	640	640
22041	市区	印家宕三配变	10	400	320	320
22042	市区	10kV 凤栖雅苑 3#站 T2	10	800	640	640
22043	市区	陈家桥二	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22044	市区	堰安配变	10	400	320	320
22045	市区	李家巷配变	10	400	320	320
22046	市区	10kV 铂雅澜庭 5#站 T1	10	800	640	640
22047	市区	高巷八配变	10	400	320	320
22048	市区	10kV 锡通花园 1#箱变 T1	10	630	504	504
22049	市区	永勤机械	10	400	320	320
22050	市区	前浓沿	10	400	320	320
22051	市区	奔达制衣	10	200	160	160
22052	市区	田堵里二配变	10	200	160	160
22053	市区	南胡站泵配变	10	400	320	320
22054	市区	大利针织	10	200	160	160
22055	市区	万巷上舍	10	400	320	320
22056	市区	华润服饰	10	200	160	160
22057	市区	长安村	10	400	320	320
22058	市区	长宏色织	10	400	320	320
22059	市区	长安小学	10	400	320	320
22060	市区	飞美针织厂	10	200	160	160
22061	市区	建达制衣	10	400	320	320
22062	市区	松山	10	200	160	160
22063	市区	10kV 长宁苑 2#箱变 T1	10	630	504	504
22064	市区	西华巷泵配变	10	200	160	160
22065	市区	前朱巷配变	10	200	160	160
22066	市区	市镇五三配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22067	市区	大墩头	10	400	320	320
22068	市区	市镇变九	10	315	252	252
22069	市区	正伟制品	10	200	160	160
22070	市区	华仁制衣	10	400	320	320
22071	市区	双惠印染	10	200	160	160
22072	市区	红卫四配变	10	400	320	320
22073	市区	沿塘泵配变	10	400	320	320
22074	市区	上东村二	10	400	320	320
22075	市区	陆家庄二	10	400	320	320
22076	市区	公用变五	10	400	320	320
22077	市区	邮电局二一	10	200	160	160
22078	市区	渔业队配变	10	200	160	160
22079	市区	曙光三配变	10	400	320	320
22080	市区	王家庄泵配变	10	400	320	320
22081	市区	大会堂三	10	200	160	160
22082	市区	赵巷三配变	10	400	320	320
22083	市区	赵巷四	10	400	320	320
22084	市区	西漳孙家	10	400	320	320
22085	市区	市镇九七配变	10	200	160	160
22086	市区	马巷排泵配变	10	400	320	320
22087	市区	陆家村配变	10	400	304	304
22088	市区	张村配变	10	200	160	160
22089	市区	张村站泵配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22090	市区	勤荣针织制衣厂	10	200	160	160
22091	市区	居委	10	400	320	320
22092	市区	西横河配变	10	315	252	252
22093	市区	第二奶牛场配变	10	200	160	160
22094	市区	10kV 长宁 1#站 T4	10	1000	800	800
22095	市区	10kV 长宁 2#站 T4	10	1000	800	800
22096	市区	新西二配变	10	200	160	160
22097	市区	10kV 长宁苑 4#箱变 T1	10	630	504	504
22098	市区	10kV 长宁苑 3#箱变 T1	10	630	504	504
22099	市区	后姑里泵配变	10	200	160	160
22100	市区	方舟	10	200	160	160
22101	市区	上东村变	10	400	320	320
22102	市区	太平路	10	400	320	320
22103	市区	长安村	10	400	320	320
22104	市区	联通公司配变	10	200	160	160
22105	市区	朱巷五配变	10	200	160	160
22106	市区	后姑里配变	10	200	160	160
22107	市区	华巷新村二配变	10	400	320	320
22108	市区	张巷泵配变	10	200	160	160
22109	市区	邵巷四配变	10	200	160	160
22110	市区	邵巷三配变	10	400	311	311
22111	市区	10kV 匹克 6#站 T1	10	1000	800	800
22112	市区	陡门甲	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22113	市区	楼下五	10	400	320	320
22114	市区	李坦桥	10	400	277	277
22115	市区	郑家弄配变	10	400	320	320
22116	市区	曹家坝	10	400	320	320
22117	市区	谢巷三配变	10	400	320	320
22118	市区	华家桥三配变	10	400	320	320
22119	市区	敬老院七配变	10	200	160	160
22120	市区	中场配变	10	400	320	320
22121	市区	10kV 华府 9#箱变 T1	10	630	504	504
22122	市区	10kV 嘉利 9#箱变 T1	10	630	495	495
22123	市区	郑家弄二配变	10	400	320	320
22124	市区	新贝来	10	200	160	160
22125	市区	10kV 金岸世家 3#站 T2	10	800	640	640
22126	市区	10kV 金岸世家 3#站 T3	10	800	640	640
22127	市区	10kV 金岸世家 3#站 T1	10	800	640	640
22128	市区	加工厂二配变	10	200	160	160
22129	市区	开河小学配变	10	400	320	320
22130	市区	村东二配变	10	200	160	160
22131	市区	龚巷北配变	10	200	160	160
22132	市区	玉东七配变	10	400	320	320
22133	市区	玉东四配变	10	400	140	140
22134	市区	玉东五配变	10	400	320	320
22135	市区	玉东六配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22136	市区	蒋巷六配变	10	400	320	320
22137	市区	大西配变	10	200	160	160
22138	市区	小洋房配变	10	200	160	160
22139	市区	吴巷五配变	10	400	320	320
22140	市区	黄家配变	10	200	150	150
22141	市区	东安二配变	10	400	320	320
22142	市区	10kV 顺驰 8#站 T1	10	800	640	640
22143	市区	10kV 顺驰 8#站 T2	10	800	640	640
22144	市区	10kV 顺驰 9#站 T1	10	800	640	640
22145	市区	10kV 顺驰 9#站 T2	10	800	640	640
22146	市区	10kV 顺驰 10#站 T1	10	800	640	640
22147	市区	10kV 顺驰 10#站 T2	10	800	640	640
22148	市区	钱洛配变	10	400	320	320
22149	市区	10kV 松竹苑 2#站 T3	10	800	640	640
22150	市区	10kV 松竹苑 2#站 T1	10	800	640	640
22151	市区	10kV 松竹苑 2#站 T2	10	800	640	640
22152	市区	林巷二配变	10	315	223	223
22153	市区	20kV 橙园 3#站 T1	20	1000	800	800
22154	市区	20kV 橙园 3#站 T2	20	1000	800	800
22155	市区	10kV 新阳光 8#站 T1	10	800	640	640
22156	市区	10kV 新阳光 8#站 T2	10	800	640	640
22157	市区	10kV 新阳光 8#站 T4	10	800	640	640
22158	市区	10kV 新阳光 8#站 T3	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22159	市区	10kV 蓝城 10#站 T1	10	800	640	640
22160	市区	10kV 蓝城 10#站 T2	10	800	640	640
22161	市区	10kV 蓝城 11#站 T1	10	800	640	640
22162	市区	10kV 蓝城 11#站 T2	10	800	640	640
22163	市区	10kV 榭丽苑 1#站 T1	10	1000	800	800
22164	市区	10kV 榭丽苑 1#站 T2	10	1000	800	800
22165	市区	10kV 榭丽苑 2#站 T1	10	1000	800	800
22166	市区	10kV 榭丽苑 2#站 T2	10	1000	800	800
22167	市区	10kV 榭丽苑 3#站 T1	10	1000	800	800
22168	市区	10kV 榭丽苑 3#站 T2	10	1000	800	800
22169	市区	20kV 橙园 4#站 T1	20	800	640	640
22170	市区	20kV 橙园 4#站 T2	20	800	640	640
22171	市区	10kV 复地 4#站 T2	10	800	611	611
22172	市区	中壹配变	10	400	320	320
22173	市区	10kV 蓝城 12#站 T1	10	1000	800	800
22174	市区	10kV 蓝城 12#站 T2	10	1000	800	800
22175	市区	暂住区配变	10	400	320	320
22176	市区	特丰配变	10	400	320	320
22177	市区	戴巷甲配变	10	400	320	320
22178	市区	濮巷桥配变	10	200	160	160
22179	市区	曹家坝二	10	200	160	160
22180	市区	电抗器厂配变	10	200	160	160
22181	市区	强巷电站二配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22182	市区	五村二配变	10	200	160	160
22183	市区	10kV 榭丽苑 4#站 T1	10	1000	800	800
22184	市区	10kV 榭丽苑 4#站 T2	10	1000	800	800
22185	市区	大东二配变	10	200	160	160
22186	市区	拉链厂二配变	10	400	320	320
22187	市区	前洲排二配变	10	400	320	320
22188	市区	朱后二	10	400	320	320
22189	市区	沈巷十配变	10	200	160	160
22190	市区	南砖配变	10	400	320	320
22191	市区	南镁配变	10	400	320	320
22192	市区	10kV 寺头家园 1#站 T1	10	1000	800	800
22193	市区	10kV 寺头家园 1#站 T2	10	1000	800	800
22194	市区	10kV 寺头 2#站 T1	10	1000	800	800
22195	市区	10kV 寺头 2#站 T2	10	1000	800	800
22196	市区	10kV 寺头 3#站 T1	10	1000	800	800
22197	市区	10kV 寺头 3#站 T2	10	1000	800	800
22198	市区	10kV 寺头 4#站 T1	10	1000	800	800
22199	市区	10kV 寺头 4#站 T2	10	1000	800	800
22200	市区	10kV 寺头 4#站 T3	10	1000	800	800
22201	市区	10kV 苹果园 2#站 T2	10	800	640	640
22202	市区	10kV 苹果园 2#站 T1	10	800	640	640
22203	市区	梅西配变	10	400	320	320
22204	市区	10kV 永利 1#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22205	市区	10kV 永利 1#站 T2	10	800	640	640
22206	市区	10kV 永利 2#站 T1	10	800	640	640
22207	市区	10kV 永利 2#站 T2	10	800	616	616
22208	市区	10kV 永利 3#站 T1	10	800	640	640
22209	市区	10kV 永利 3#站 T2	10	800	640	640
22210	市区	程宇物资二配变	10	400	320	320
22211	市区	西村居变	10	400	320	320
22212	市区	玉东九配变	10	200	160	160
22213	市区	恒昌配变	10	400	320	320
22214	市区	大鼎配变	10	200	160	160
22215	市区	包装厂三配变	10	400	320	320
22216	市区	羊绒厂配变	10	400	320	320
22217	市区	张镇村乙配变	10	400	320	320
22218	市区	佐材配变	10	400	320	320
22219	市区	皮革化工配变	10	200	160	160
22220	市区	新二标配变	10	400	320	320
22221	市区	不锈钢厂配变	10	400	320	320
22222	市区	东风社区配变	10	200	160	160
22223	市区	东亚焊管配变	10	400	320	320
22224	市区	蒋巷村二配变	10	400	320	320
22225	市区	蒋巷村一配变	10	400	320	320
22226	市区	10kV 匹克 6#站 T2	10	1000	800	800
22227	市区	前村一变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22228	市区	10kV 福山 1#箱变 T1	10	630	504	504
22229	市区	10kV 裕通 1#箱变 T1	10	630	504	504
22230	市区	东顺苑 9#站 T1	10	800	640	640
22231	市区	魏家排涝二配变	10	400	320	320
22232	市区	争峰泵一配变	10	400	320	320
22233	市区	10kV 白荡 1#箱变 T1	10	630	476	476
22234	市区	东顺苑 8#站 T2	10	800	640	640
22235	市区	10kV 晨光晓园 4#站 T1	10	800	640	640
22236	市区	冯巷桥配变	10	400	320	320
22237	市区	河西	10	400	320	320
22238	市区	新生路市镇配变	10	400	320	320
22239	市区	10kV 阳山 3#箱变 T1	10	630	504	504
22240	市区	冷暖器配变	10	400	320	320
22241	市区	10kV 洛龙 4#站 T1	10	800	640	640
22242	市区	10kV 洛龙 4#站 T3	10	800	640	640
22243	市区	10kV 洛龙 4#站 T4	10	800	640	640
22244	市区	10kV 洛龙 4#站 T2	10	800	640	640
22245	市区	10kV 枫杨 1#箱变 T1	10	630	504	504
22246	市区	10kV 洛龙 3#站 T1	10	800	640	640
22247	市区	10kV 洛龙 3#站 T3	10	800	631	631
22248	市区	10kV 洛龙 3#站 T2	10	800	634	634
22249	市区	10kV 和著雅苑 3#站 T4	10	800	640	640
22250	市区	禾丰二村	10	400	297	297

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22251	市区	10kV 橡树湾 13#站 T2	10	800	640	640
22252	市区	10kV 嘉利 11#站 T4	10	800	640	640
22253	市区	10kV 嘉利 11#站 T2	10	800	640	640
22254	市区	10kV 寺头 13#站 T1	10	800	640	640
22255	市区	10kV 寺头 13#站 T3	10	800	640	640
22256	市区	10kV 寺头 13#站 T4	10	800	640	640
22257	市区	10kV 寺头 13#站 T2	10	800	640	640
22258	市区	邓巷十一配变	10	400	320	320
22259	市区	海洲二配变	10	400	320	320
22260	市区	10kV 舜柯南园 2#站 T1	10	800	640	640
22261	市区	10kV 新华 1#箱变 T1	10	630	496	496
22262	市区	10kV 浜口 3#箱变 T1	10	630	504	504
22263	市区	蓉联六配变	10	400	320	320
22264	市区	10kV 常春名邸 4#站 T4	10	800	640	640
22265	市区	谢家村东二配变	10	400	320	320
22266	市区	新铁二配变	10	200	160	160
22267	市区	南圩村委配变	10	200	160	160
22268	市区	苏庙二房配变	10	400	320	320
22269	市区	10kV 晨光晓园 2#站 T4	10	800	640	640
22270	市区	金岸新村	10	400	320	320
22271	市区	孟家村	10	400	320	320
22272	市区	镇政府四变	10	400	320	320
22273	市区	桥弄里配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22274	市区	电镀厂二	10	400	320	320
22275	市区	10kV 昕悦华庭 4#站 T2	10	800	640	640
22276	市区	10kV 明桂雅庭 4#站 T1	10	800	640	640
22277	市区	10kV 百好锦园 3#站 T2	10	800	640	640
22278	市区	金顺	10	400	320	320
22279	市区	10kV 张镇桥 5#箱变 T1	10	630	504	504
22280	市区	苏南二变	10	400	320	320
22281	市区	南苑三配变	10	200	160	160
22282	市区	惠山西漳二配变	10	400	320	320
22283	市区	彩印四配变	10	400	320	320
22284	市区	刘杨配变	10	400	320	320
22285	市区	10kV 山浜 2#箱变 T1	10	400	320	320
22286	市区	能元轴承配变	10	400	320	320
22287	市区	东栅排泵配变	10	400	320	320
22288	市区	10kV 巨正 2#站 T1	10	800	640	640
22289	市区	10kV 巨正 2#站 T3	10	800	640	640
22290	市区	10kV 巨正 2#站 T4	10	800	640	640
22291	市区	10kV 巨正 2#站 T2	10	800	640	640
22292	市区	10kV 洋溪绿园 1#站 T1	10	800	640	640
22293	市区	10kV 绿化 5#箱变 T1	10	630	504	504
22294	市区	洋溪村委	10	400	320	320
22295	市区	溪南村委二配变	10	400	320	320
22296	市区	大汤公配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22297	市区	10kV 高石 1#箱变 T1	10	400	320	320
22298	市区	10kV 柏翠春居 5#站 T2	10	800	640	640
22299	市区	10kV 洛龙 2#站 T3	10	800	640	640
22300	市区	10kV 洛龙 2#站 T1	10	800	640	640
22301	市区	10kV 堰桥 1#箱 T1	10	400	320	320
22302	市区	10kV 美悦华庭 4#站 T1	10	800	640	640
22303	市区	10kV 站头 2#站 T1	10	800	640	640
22304	市区	10kV 站头 2#站 T2	10	800	640	640
22305	市区	江胜泵振	10	400	320	320
22306	市区	10kV 明桂雅庭 4#站 T2	10	800	640	640
22307	市区	顾巷天配变	10	400	320	320
22308	市区	锡亚暖通配变	10	400	320	320
22309	市区	渡岸北二配变	10	400	320	320
22310	市区	10kV 洛龙 2#站 T2	10	800	640	640
22311	市区	10kV 洛龙 2#站 T4	10	800	640	640
22312	市区	惠汕冷钢	10	400	320	320
22313	市区	下段村	10	400	320	320
22314	市区	10kV 惠丰 3#站 T1	10	1000	800	800
22315	市区	20kV 丽都 2#站 T1	20	800	640	640
22316	市区	20kV 丽都 2#站 T2	20	800	640	640
22317	市区	新苑公司九配变	10	400	320	320
22318	市区	三乡桥二配变	10	400	320	320
22319	市区	10kV 都荟名邸 3#站 T4	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22320	市区	10kV 璟西铭邸 1#站 T4	10	800	640	640
22321	市区	庄里十一配变	10	400	320	320
22322	市区	10kV 桂语和风 4#站 T1	10	800	640	640
22323	市区	10kV 枫荟溪苑 1#站 T3	10	800	640	640
22324	市区	10kV 太平洋 12#站 T2	10	800	640	640
22325	市区	10kV 云境华庭 2#站 T2	10	800	640	640
22326	市区	古庄三配变	10	400	320	320
22327	市区	10kV 正明 7#站 T1	10	800	640	640
22328	市区	10kV 陆区苑 2#站 T1	10	800	640	640
22329	市区	10kV 陆区苑 2#站 T2	10	800	640	640
22330	市区	10kV 昕悦华庭 4#站 T1	10	800	640	640
22331	市区	10kV 博桥 3#箱变 T1	10	630	504	504
22332	市区	长金针织配变	10	400	320	320
22333	市区	东浜	10	400	320	320
22334	市区	农场三配变	10	400	320	320
22335	市区	10kV 陈新 7#箱变 T1	10	630	504	504
22336	市区	10kV 融兰玖园 1#站 T4	10	800	640	640
22337	市区	槽纺三配变	10	400	307	307
22338	市区	20kV 壹方 2#站 T1	20	800	640	640
22339	市区	20kV 壹方 2#站 T2	20	800	640	640
22340	市区	20kV 壹方 3#站 T1	20	800	640	640
22341	市区	20kV 壹方 3#站 T2	20	800	640	640
22342	市区	20kV 丽都 3#站 T3	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22343	市区	20kV 丽都 3#站 T1	20	800	640	640
22344	市区	20kV 丽都 3#站 T2	20	800	640	640
22345	市区	20kV 丽都 3#站 T4	20	800	640	640
22346	市区	10kV 刘仓 8#箱变 T1	10	630	504	504
22347	市区	座圩东一配变	10	400	311	311
22348	市区	10kV 昕悦华庭 5#站 T1	10	800	640	640
22349	市区	10kV 百好锦园 3#站 T1	10	800	640	640
22350	市区	10kV 湖畔 9#站 T1	10	800	640	640
22351	市区	10kV 湖畔 9#站 T3	10	800	640	640
22352	市区	10kV 湖畔 9#站 T4	10	800	640	640
22353	市区	10kV 湖畔 9#站 T2	10	800	640	640
22354	市区	小南坝一配变	10	400	320	320
22355	市区	10kV 春光苑 7#站 T3	10	800	640	640
22356	市区	前楼下配变	10	200	160	160
22357	市区	缪言章	10	400	320	320
22358	市区	缪巷	10	200	160	160
22359	市区	袁巷梅配变	10	400	320	320
22360	市区	白石沟配变	10	200	160	160
22361	市区	模范桥二配变	10	400	320	320
22362	市区	戴巷三配变	10	400	320	320
22363	市区	磨盘桥配变	10	400	320	320
22364	市区	周巷岸配变	10	200	160	160
22365	市区	南蒋巷泵配变	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22366	市区	华胜园配变	10	200	160	160
22367	市区	黄金坝一配变	10	315	252	252
22368	市区	大浜头	10	400	320	320
22369	市区	朱巷十三配变	10	400	320	320
22370	市区	街西五配变	10	400	320	320
22371	市区	道生浜	10	400	320	320
22372	市区	倪巷四	10	400	320	320
22373	市区	郁巷二配变	10	200	160	160
22374	市区	孙巷四配变	10	400	255	255
22375	市区	大利巷二配变	10	200	160	160
22376	市区	陡门电站配变	10	200	160	160
22377	市区	倪巷甲配变	10	200	160	160
22378	市区	亿力配变	10	400	320	320
22379	市区	种猪厂配变	10	200	160	160
22380	市区	中巷梅配变	10	400	320	320
22381	市区	湖纺配变	10	400	320	320
22382	市区	亨达配变	10	400	320	320
22383	市区	桥南四配变	10	400	266	266
22384	市区	华家桥村配变	10	400	320	320
22385	市区	铁路局配变	10	200	160	160
22386	市区	梅泾配变	10	400	320	320
22387	市区	排蓬头配变	10	200	160	160
22388	市区	梅泾顾巷配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22389	市区	顾巷十一配变	10	400	320	320
22390	市区	大岸里配变	10	400	320	320
22391	市区	淀粉厂三配变	10	200	160	160
22392	市区	降东西配变	10	400	317	317
22393	市区	10kV 嘉利 8#箱变 T1	10	630	495	495
22394	市区	10kV 华府 8#箱变 T1	10	630	488	488
22395	市区	10kV 惠漳家园 2#站 T3	10	800	640	640
22396	市区	10kV 常隆 1#箱变 T1	10	400	320	320
22397	市区	凤翔路二配变	10	400	320	320
22398	市区	校办厂	10	400	320	320
22399	市区	10kV 杨出 3#箱变 T1	10	630	504	504
22400	市区	10kV 万新 3#箱变 T1	10	630	504	504
22401	市区	10kV 亿丰 3#站 T3	10	800	640	640
22402	市区	10kV 柏翠春居 2#站 T2	10	800	640	640
22403	市区	10kV 华城 1#箱变 T1	10	630	504	504
22404	市区	10kV 柏翠春居 2#站 T4	10	800	640	640
22405	市区	10kV 常顺 1#箱变 T1	10	630	504	504
22406	市区	10kV 亿丰 5#站 T4	10	800	640	640
22407	市区	10kV 洋溪绿园 1#站 T4	10	800	640	640
22408	市区	重工配变	10	400	320	320
22409	市区	10kV 辰学雅园 3#站 T3	10	800	640	640
22410	市区	10kV 橡树湾 12#站 T3	10	800	640	640
22411	市区	10kV 锡溪名邸 5#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22412	市区	新胜利桥二配变	10	400	320	320
22413	市区	西张五配变	10	400	320	320
22414	市区	10kV 橡树湾 12#站 T2	10	800	640	640
22415	市区	10kV 万新 4#箱变 T1	10	630	504	504
22416	市区	龙潭四配变	10	400	320	320
22417	市区	五牧排配变	10	400	320	320
22418	市区	顺达二配变	10	400	320	320
22419	市区	10kV 柏翠春居 4#站 T2	10	800	640	640
22420	市区	五角场二配变	10	400	320	320
22421	市区	10kV 玉龙 1#箱变 T1	10	630	504	504
22422	市区	10kV 拾房 4#站 T4	10	800	640	640
22423	市区	10kV 桃泉 6#箱变 T1	10	630	504	504
22424	市区	东顺苑 8#站 T4	10	800	640	640
22425	市区	支巷	10	400	320	320
22426	市区	北顺配变	10	400	320	320
22427	市区	10kV 亿丰 3#站 T1	10	800	640	640
22428	市区	10kV 玉麒会 2#站 T1	10	800	640	640
22429	市区	10kV 天辰原筑 5#站 T2	10	800	640	640
22430	市区	10kV 柏翠春居 4#站 T1	10	800	640	640
22431	市区	10kV 巨正 3#站 T2	10	800	640	640
22432	市区	胜利十一配变	10	400	320	320
22433	市区	10kV 巨正 3#站 T3	10	800	640	640
22434	市区	水务配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22435	市区	降貳配变	10	400	320	320
22436	市区	10kV 锡溪名邸 6#站 T1	10	800	640	640
22437	市区	10kV 巨正 3#站 T4	10	800	640	640
22438	市区	南西排涝配变	10	400	320	320
22439	市区	龙壹配变	10	400	320	320
22440	市区	10kV 寺头 20#站 T1	10	800	640	640
22441	市区	10kV 锡溪名邸 5#站 T1	10	800	640	640
22442	市区	10kV 巨正 3#站 T1	10	800	640	640
22443	市区	10kV 堰新 9#站 T2	10	800	640	640
22444	市区	锐可传动二配变	10	400	320	320
22445	市区	10kV 柏翠春居 3#站 T2	10	800	640	640
22446	市区	10kV 天辰原筑 5#站 T1	10	800	640	640
22447	市区	红星桥三配变	10	400	320	320
22448	市区	钱高二配变	10	400	320	320
22449	市区	上东村三配变	10	400	320	320
22450	市区	五牧六配变	10	200	160	160
22451	市区	10kV 橡树湾 11#站 T4	10	800	640	640
22452	市区	10kV 华新苑 2#站 T1	10	800	640	640
22453	市区	10kV 龙湖天钜 4#站 T3	10	800	640	640
22454	市区	新东配变	10	400	320	320
22455	市区	10kV 柏翠春居 4#站 T3	10	800	640	640
22456	市区	上舍巷二配变	10	400	189	189
22457	市区	10kV 锡溪名邸 3#站 T3	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22458	市区	10kV 巨正 4#站 T4	10	800	640	640
22459	市区	10kV 锡溪名邸 3#站 T4	10	800	640	640
22460	市区	10kV 龙湖天钜 2#站 T2	10	800	640	640
22461	市区	梅秦路二配变	10	400	320	320
22462	市区	唐古桥三配变	10	400	320	320
22463	市区	10kV 龙湖天钜 5#站 T3	10	800	640	640
22464	市区	稍塘乙配变	10	400	320	320
22465	市区	10kV 龙湖天钜 5#站 T1	10	800	640	640
22466	市区	10kV 锡溪名邸 2#站 T2	10	800	640	640
22467	市区	林中园配变	10	400	320	320
22468	市区	10kV 亿丰 4#站 T2	10	800	640	640
22469	市区	10kV 锡溪名邸 3#站 T2	10	800	640	640
22470	市区	10kV 龙湖天钜 3#站 T1	10	800	640	640
22471	市区	10kV 拾房 2#站 T4	10	800	640	640
22472	市区	华洋干燥二配变	10	400	320	320
22473	市区	10kV 藕乐汇 2#站 T2	10	800	640	640
22474	市区	10kV 柏翠春居 4#站 T4	10	800	640	640
22475	市区	10kV 天辰原筑 4#站 T4	10	800	640	640
22476	市区	交舜配变	10	400	320	320
22477	市区	10kV 勤新苑 4#站 T1	10	800	640	640
22478	市区	10kV 湖畔 10#站 T3	10	800	640	640
22479	市区	20kV 水韵园 6#站 T1	20	800	640	640
22480	市区	西恒配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22481	市区	10kV 浜口 1#箱变 T1	10	400	320	320
22482	市区	10kV 勤新苑 4#站 T3	10	800	640	640
22483	市区	10kV 湖畔 10#站 T2	10	800	640	640
22484	市区	电抗器二配变	10	400	320	320
22485	市区	10kV 锡溪名邸 4#站 T3	10	800	640	640
22486	市区	10kV 桃泉 2#箱变 T1	10	630	504	504
22487	市区	10kV 理想城市站 T2	10	800	640	640
22488	市区	10kV 拾房 2#站 T3	10	800	640	640
22489	市区	10kV 万新 1#箱变 T1	10	630	504	504
22490	市区	10kV 玉兰公馆 5#站 T3	10	800	640	640
22491	市区	10kV 亿丰 5#站 T3	10	800	640	640
22492	市区	10kV 亿丰 5#站 T2	10	800	640	640
22493	市区	10kV 龙湖天钜 5#站 T2	10	800	640	640
22494	市区	10kV 龙湖天钜 4#站 T1	10	800	640	640
22495	市区	10kV 天辰原筑 5#站 T3	10	800	640	640
22496	市区	10kV 柏翠春居 3#站 T4	10	800	640	640
22497	市区	钢管丁配变	10	400	320	320
22498	市区	10kV 天辰原筑 4#站 T3	10	800	640	640
22499	市区	兴业工贸二配变	10	400	320	320
22500	市区	杨巷居五配变	10	400	320	320
22501	市区	10kV 理想城市站 T1	10	800	640	640
22502	市区	10kV 锡溪名邸 2#站 T1	10	800	640	640
22503	市区	10kV 龙湖天钜 2#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22504	市区	10kV 勤新苑 4#站 T4	10	800	640	640
22505	市区	10kV 勤新苑 4#站 T2	10	800	640	640
22506	市区	孙家居二配变	10	400	320	320
22507	市区	10kV 龙湖天钜 5#站 T4	10	800	640	640
22508	市区	10kV 柏翠春居 3#站 T1	10	800	640	640
22509	市区	10kV 亿丰 5#站 T1	10	800	640	640
22510	市区	10kV 殷惠 1#箱变 T1	10	630	504	504
22511	市区	10kV 玉麒会 2#站 T2	10	800	640	640
22512	市区	周姚二配变	10	400	320	320
22513	市区	10kV 玉兰公馆 5#站 T2	10	800	640	640
22514	市区	10kV 昕悦华庭 2#站 T4	10	800	640	640
22515	市区	新油压二配变	10	400	320	320
22516	市区	前洪桥三配变	10	400	320	320
22517	市区	10kV 湖畔 10#站 T4	10	800	640	640
22518	市区	蓉西中片五配变	10	400	320	320
22519	市区	住阳配变	10	200	160	160
22520	市区	10kV 亿丰 2#站 T3	10	800	640	640
22521	市区	10kV 杨市 2#站 T1	10	800	640	640
22522	市区	10kV 龙湖天钜 3#站 T2	10	800	640	640
22523	市区	10kV 龙湖天钜 4#站 T4	10	800	640	640
22524	市区	10kV 锡溪名邸 6#站 T2	10	800	640	640
22525	市区	10kV 拾房 4#站 T3	10	800	640	640
22526	市区	10kV 藕乐汇 2#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22527	市区	10kV 翔纺 1#箱变 T1	10	630	504	504
22528	市区	钱东二配变	10	400	320	320
22529	市区	绿苑配变	10	400	320	320
22530	市区	10kV 行星 2#箱变 T1	10	630	504	504
22531	市区	10kV 玉兰公馆 5#站 T1	10	800	640	640
22532	市区	10kV 天辰原筑 5#站 T4	10	800	640	640
22533	市区	冬青村二配变	10	400	164	164
22534	市区	10kV 柏翠春居 3#站 T3	10	800	640	640
22535	市区	10kV 锡溪名邸 4#站 T1	10	800	640	640
22536	市区	10kV 东旺 13#箱变 T1	10	630	504	504
22537	市区	杨家五配变	10	400	320	320
22538	市区	10kV 玉麒会 1#站 T1	10	800	640	640
22539	市区	桑蓉配变	10	400	320	320
22540	市区	加工厂配变	10	400	320	320
22541	市区	10kV 橡树湾 11#站 T2	10	800	640	640
22542	市区	10kV 湖畔 10#站 T1	10	800	640	640
22543	市区	10kV 锡溪名邸 4#站 T2	10	800	640	640
22544	市区	10kV 行星 3#箱变 T1	10	630	504	504
22545	市区	10kV 亿丰 3#站 T4	10	800	640	640
22546	市区	北环路四配变	10	400	320	320
22547	市区	10kV 亿丰 2#站 T4	10	800	640	640
22548	市区	10kV 芦桥 1#箱变 T1	10	630	504	504
22549	市区	10kV 万新 2#箱变 T1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22550	市区	10kV 柏翠春居 2#站 T1	10	800	640	640
22551	市区	后严二配变	10	400	320	320
22552	市区	10kV 理想城市站 T4	10	800	640	640
22553	市区	10kV 理想城市站 T3	10	800	640	640
22554	市区	油压五配变	10	400	320	320
22555	市区	衬胶十配变	10	400	320	320
22556	市区	10kV 巨正 4#站 T1	10	800	640	640
22557	市区	10kV 龙湖天钜 4#站 T2	10	800	640	640
22558	市区	10kV 玉兰公馆 5#站 T4	10	800	640	640
22559	市区	顾巷居二配变	10	400	320	320
22560	市区	10kV 堰新 9#站 T1	10	800	640	640
22561	市区	10kV 巨正 4#站 T3	10	800	640	640
22562	市区	10kV 橡树湾 11#站 T1	10	800	640	640
22563	市区	蓉联五配变	10	400	320	320
22564	市区	10kV 橡树湾 12#站 T1	10	800	640	640
22565	市区	10kV 锡溪名邸 4#站 T4	10	800	640	640
22566	市区	10kV 亿丰 3#站 T2	10	800	640	640
22567	市区	10kV 亿丰 2#站 T2	10	800	640	640
22568	市区	10kV 天辰原筑 4#站 T1	10	800	640	640
22569	市区	10kV 橡树湾 11#站 T3	10	800	640	640
22570	市区	彭村乙配变	10	400	320	320
22571	市区	泡棉配变	10	400	320	320
22572	市区	10kV 玉麒会 1#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22573	市区	礼舍电器厂二配变	10	400	320	320
22574	市区	10kV 杨市 2#站 T2	10	800	640	640
22575	市区	10kV 玉兰公馆 4#站 T1	10	800	640	640
22576	市区	蓉玉配变	10	400	320	320
22577	市区	10kV 锡溪名邸 6#站 T4	10	800	640	640
22578	市区	10kV 锡溪名邸 3#站 T1	10	800	640	640
22579	市区	公安分局二配变	10	400	320	320
22580	市区	10kV 巨正 4#站 T2	10	800	640	640
22581	市区	10kV 天辰原筑 4#站 T2	10	800	640	640
22582	市区	10kV 亿丰 2#站 T1	10	800	640	640
22583	市区	10kV 玉兰公馆 4#站 T2	10	800	640	640
22584	市区	10kV 锡溪名邸 6#站 T3	10	800	640	640
22585	市区	缪巷四配变	10	400	320	320
22586	市区	10kV 柏翠春居 2#站 T3	10	800	640	640
22587	市区	10kV 亿丰 4#站 T1	10	800	640	640
22588	市区	10kV 橡树湾 12#站 T4	10	800	640	640
22589	市区	干壹配变	10	400	320	320
22590	市区	邓徐配变	10	200	160	160
22591	市区	石壹配变	10	400	320	320
22592	市区	运河北路二配变	10	400	320	320
22593	市区	秦巷南二配变	10	200	160	160
22594	市区	欣欣居配变	10	400	320	320
22595	市区	小岸里二配变	10	200	148	148

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22596	市区	北庄甲配变	10	200	160	160
22597	市区	中街北配变	10	200	160	160
22598	市区	殷邹	10	400	320	320
22599	市区	殷邹甲	10	200	160	160
22600	市区	雅西甲配变	10	200	160	160
22601	市区	育才路配电区	10	400	320	320
22602	市区	新华书店	10	400	320	320
22603	市区	邮电局九变	10	200	160	160
22604	市区	岸上配变	20	400	320	320
22605	市区	春来公园配变	20	400	320	320
22606	市区	小学二变	10	400	320	320
22607	市区	钱桥中学	10	400	320	320
22608	市区	前洲一品配变	10	400	320	320
22609	市区	10kV 凤天美庭 5#站 T2	10	800	640	640
22610	市区	强壹配变	10	400	320	320
22611	市区	10kV 四季澜庭 2#站 T2	10	800	640	640
22612	市区	10kV 星麓名邸 3#站 T2	10	800	640	640
22613	市区	燕裕配变	10	400	320	320
22614	市区	10kV 红明 3#箱变 T1	10	630	504	504
22615	市区	花居配变	10	400	320	320
22616	市区	10kV 熙和雅园 4#站 T3	10	800	640	640
22617	市区	10kV 柏翠春居 8#站 T2	10	800	640	640
22618	市区	二闸口配变	10	400	297	297

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22619	市区	10kV 春惠 1#箱变 T1	10	630	402	402
22620	市区	10kV 后新 1#箱变 T1	10	400	320	320
22621	市区	10kV 春惠 2#箱变 T1	10	630	504	504
22622	市区	10kV 晨光和园 2#站 T2	10	800	640	640
22623	市区	10kV 融兰玖园 1#站 T1	10	800	640	640
22624	市区	南蒋巷泵二配变	10	400	320	320
22625	市区	10kV 蓝力 1#箱变 T1	10	630	504	504
22626	市区	10kV 缦悦名邸 5#站 T4	10	800	640	640
22627	市区	10kV 新阳光 34#站 T1	10	800	640	640
22628	市区	10kV 新阳光 34#站 T3	10	800	640	640
22629	市区	10kV 新阳光 34#站 T4	10	800	640	640
22630	市区	10kV 新阳光 34#站 T2	10	800	640	640
22631	市区	10kV 新阳光 33#站 T1	10	1000	800	800
22632	市区	10kV 新阳光 33#站 T2	10	1000	800	800
22633	市区	润弘配变	10	400	320	320
22634	市区	10kV 西羲里 6#站 T2	10	800	640	640
22635	市区	油并浜配变	10	400	320	320
22636	市区	电镀厂配变	10	200	160	160
22637	市区	10kV 麓鸣雅苑 3#站 T4	10	800	640	640
22638	市区	10kV 洋溪绿园 2#站 T3	10	800	640	640
22639	市区	20KV 悦湖观邸 2#站 T2	20	800	640	640
22640	市区	10kV 景观 1#箱变 T1	10	400	320	320
22641	市区	10kV 陈新 1#箱变 T1	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22642	市区	庙下	10	400	320	320
22643	市区	邵龙泵配变	10	400	320	320
22644	市区	10kV 柏翠春居 6#站 T2	10	800	640	640
22645	市区	10kV 塘头 2#箱变 T1	10	630	504	504
22646	市区	开元庄二配变	10	400	285	285
22647	市区	10kV 文曲 4#箱变 T1	10	630	504	504
22648	市区	10kV 凤天美庭 6#站 T3	10	800	640	640
22649	市区	建筑新村一变	10	400	320	320
22650	市区	捷驰精密	10	400	320	320
22651	市区	东街十二配变	10	400	320	320
22652	市区	10kV 晨光和园 5#站 T4	10	800	640	640
22653	市区	20kV 悦湖观邸 1#站 T3	20	800	640	640
22654	市区	10kV 太平洋 10#站 T1	10	800	640	640
22655	市区	市镇西七配变	10	400	320	320
22656	市区	10kV 西羲里 2#站 T1	10	800	640	640
22657	市区	前村四配变	10	400	313	313
22658	市区	南巷新村配变	10	400	320	320
22659	市区	下旺泵配变	10	400	320	320
22660	市区	出新村三配变	10	400	320	320
22661	市区	20kV 雅锦园 6#站 T2	20	800	640	640
22662	市区	10kV 缦悦名邸 5#站 T3	10	800	640	640
22663	市区	10kV 金玥湾 2#站 T1	10	800	640	640
22664	市区	钱东配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22665	市区	10kV 春光苑 7#站 T1	10	800	640	640
22666	市区	10kV 悦湖 5#站 T3	10	800	640	640
22667	市区	10kV 寺头 20#站 T2	10	800	640	640
22668	市区	西安庄二配变	10	200	160	160
22669	市区	仓渡北配变	10	200	160	160
22670	市区	唐南配变	10	400	320	320
22671	市区	新村二二配变	10	400	320	320
22672	市区	张刘.	10	400	320	320
22673	市区	电抗器一配变	10	400	320	320
22674	市区	冬青中配变	10	400	320	320
22675	市区	10kV 嘉利 10#站 T1	10	800	640	640
22676	市区	10kV 嘉利 10#站 T2	10	800	640	640
22677	市区	10kV 正明 9#站 T2	10	800	640	640
22678	市区	10kV 嘉利 11#站 T1	10	800	640	640
22679	市区	江南起重配变	10	400	320	320
22680	市区	10kV 嘉利 11#站 T3	10	800	640	640
22681	市区	10kV 桃泉 1#箱变 T1	10	630	504	504
22682	市区	浜口排泵二配变	10	400	320	320
22683	市区	马巷十二配变	10	400	320	320
22684	市区	10kV 枫荟溪苑 2#站 T4	10	800	640	640
22685	市区	西漳五变	10	400	320	320
22686	市区	南兴涂料厂配变	10	400	320	320
22687	市区	冷轧	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22688	市区	10kV 都荟名邸 2#站 T3	10	800	640	640
22689	市区	藕塘检察	10	400	320	320
22690	市区	戴氏超声	10	400	320	320
22691	市区	杨市配变	10	400	320	320
22692	市区	赵旦配变	10	400	320	320
22693	市区	10kV 花都 1#箱变 T1	10	630	504	504
22694	市区	邮电局十三变	10	200	160	160
22695	市区	茶场变	10	200	160	160
22696	市区	黄泥坝二配变	10	400	320	320
22697	市区	10kV 新阳光 39#站 T2	10	800	640	640
22698	市区	埭桥	10	400	320	320
22699	市区	潭伍四配变	10	400	320	320
22700	市区	潭伍三配变	10	400	320	320
22701	市区	刘潭贰二配变	10	400	320	320
22702	市区	10kV 正明 8#站 T1	10	800	640	640
22703	市区	刘潭壹七配变	10	400	320	320
22704	市区	苏降排涝三配变	10	400	320	320
22705	市区	刘潭四配变	10	400	320	320
22706	市区	刘潭五配变	10	400	320	320
22707	市区	刘潭六配变	10	400	320	320
22708	市区	刘潭七配变	10	400	320	320
22709	市区	20kV 壹方 8#站 T1	20	800	640	640
22710	市区	20kV 壹方 8#站 T2	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22711	市区	20kV 壹方 7#站 T1	20	800	640	640
22712	市区	20kV 壹方 7#站 T2	20	800	640	640
22713	市区	10kV 杨出 1#箱变 T1	10	630	504	504
22714	市区	10kV 柏翠春居 6#站 T3	10	800	640	640
22715	市区	10kV 悦湖 5#站 T2	10	800	640	640
22716	市区	10kV 绿地 15#站 T1	10	800	640	640
22717	市区	10kV 绿地 15#站 T2	10	800	640	640
22718	市区	10kV 绿地 16#站 T1	10	800	640	640
22719	市区	10kV 绿地 16#站 T2	10	800	640	640
22720	市区	10kV 美悦华庭 2#站 T2	10	800	640	640
22721	市区	10kV 渔业 2#箱变 T1	10	630	504	504
22722	市区	纺织甲配变	10	400	320	320
22723	市区	环卫管理二	10	400	320	320
22724	市区	朱赵巷二配变	10	400	320	320
22725	市区	南华配变	10	400	320	320
22726	市区	公用配变	10	400	320	320
22727	市区	宏杰配变	10	400	320	320
22728	市区	20kV 雅锦园 4#站 T1	20	800	640	640
22729	市区	20kV 雅锦园 5#站 T1	20	800	640	640
22730	市区	20kV 雅锦园 5#站 T3	20	800	622	622
22731	市区	20kV 雅锦园 5#站 T4	20	800	640	640
22732	市区	20kV 雅锦园 4#站 T2	20	800	640	640
22733	市区	20kV 雅锦园 5#站 T2	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22734	市区	10kV 金科集美 2#站 T2	10	800	640	640
22735	市区	粮管所四配变	10	400	320	320
22736	市区	风雷棚二配变	10	400	320	320
22737	市区	佳利达化工配变	10	400	320	320
22738	市区	高家旦三配变	10	400	320	320
22739	市区	10kV 昕悦华庭 5#站 T2	10	800	640	640
22740	市区	玉西一配变	10	400	320	320
22741	市区	南官配变	10	400	320	320
22742	市区	10kV 勤新苑 5#站 T4	10	800	640	640
22743	市区	祁北配变	10	400	320	320
22744	市区	10kV 奥凯 2#站 T1	10	800	640	640
22745	市区	10kV 奥凯 2#站 T2	10	800	640	640
22746	市区	大合圩配变	10	200	160	160
22747	市区	湾里三配变	10	400	311	311
22748	市区	德氟隆	10	400	124	124
22749	市区	谢家配变	10	200	116	116
22750	市区	张镇村丙配变	10	400	320	320
22751	市区	10kV 汀兰溪苑 2#站 T2	10	800	640	640
22752	市区	孙家七队配变	10	400	312	312
22753	市区	10kV 都荟名邸 4#站 T2	10	800	640	640
22754	市区	老古潭配变	10	400	317	317
22755	市区	10kV 怡和站 T1	10	1250	1000	1000
22756	市区	10kV 怡和站 T2	10	1250	1000	1000

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22757	市区	10kV 四季澜庭 3#站 T3	10	800	640	640
22758	市区	10kV 玉龙 5#箱变 T1	10	630	504	504
22759	市区	10kV 太平洋 10#站 T3	10	800	640	640
22760	市区	10kV 埃姆 1#箱变 T1	10	630	504	504
22761	市区	10kV 漫悦名邸 4#站 T2	10	800	640	640
22762	市区	10kV 橡树湾 14#站 T3	10	800	640	640
22763	市区	10kV 洋溪水岸雅筑 3#站 T4	10	800	640	640
22764	市区	10kV 浜口 2#箱变 T1	10	630	504	504
22765	市区	10kV 西羲里 3#站 T4	10	800	640	640
22766	市区	晓丰配变	10	400	320	320
22767	市区	10kV 麓鸣雅苑 5#站 T2	10	800	640	640
22768	市区	10kV 铂雅澜庭 5#站 T2	10	800	640	640
22769	市区	杨思桥配变	10	400	320	320
22770	市区	威武二配变	10	400	320	320
22771	市区	电容甲配变	10	400	320	320
22772	市区	桥南九配变	10	400	320	320
22773	市区	蔡居配变	10	400	320	320
22774	市区	薛家弄二配变	10	400	320	320
22775	市区	10kV 安阳 1#箱变 T1	10	630	504	504
22776	市区	西于巷配变	10	400	320	320
22777	市区	住基二配变	10	200	139	139
22778	市区	禧航源配变	10	400	320	320
22779	市区	10kV 新阳光 39#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22780	市区	10kV 金玥湾 2#站 T4	10	800	640	640
22781	市区	10kV 缦悦名邸 6#站 T3	10	800	640	640
22782	市区	10kV 惠漳家园 2#站 T4	10	800	640	640
22783	市区	10kV 藕乐园 14#站 T1	10	800	640	640
22784	市区	10kV 藕乐园 14#站 T3	10	800	640	640
22785	市区	10kV 藕乐园 14#站 T4	10	800	640	640
22786	市区	10kV 藕乐园 14#站 T2	10	800	640	640
22787	市区	管岸配变	10	400	320	320
22788	市区	10kV 藕乐园 15#站 T1	10	1000	800	800
22789	市区	10kV 藕乐园 15#站 T2	10	1000	800	800
22790	市区	10kV 星火 1#箱变 T1	10	630	504	504
22791	市区	10kV 西羲里 5#站 T1	10	800	640	640
22792	市区	10kV 塘村 2#箱变 T1	10	630	504	504
22793	市区	刘潭一配变	10	400	320	320
22794	市区	10kV 美悦华庭 2#站 T4	10	800	640	640
22795	市区	10kV 嘉利 2#站 T2	10	800	640	640
22796	市区	10kV 嘉利 2#站 T1	10	800	640	640
22797	市区	10kV 华府 7#箱变 T1	10	630	481	481
22798	市区	10kV 嘉利 7#箱变 T1	10	630	494	494
22799	市区	卫马居配变	10	400	320	320
22800	市区	新生路三配变	10	400	320	320
22801	市区	喷漆甲配变	10	200	160	160
22802	市区	小岸南配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22803	市区	奚家村一配变	10	200	160	160
22804	市区	村四队配变	10	200	160	160
22805	市区	蓉联村配变	10	200	160	160
22806	市区	陶家村二配变	10	200	160	160
22807	市区	小南坝二配变	10	400	320	320
22808	市区	欣欣小区配变	10	400	320	320
22809	市区	工商银行	10	400	320	320
22810	市区	10kV 锦翠 1#站 T1	10	1000	800	800
22811	市区	10kV 锦翠 1#站 T2	10	1000	800	800
22812	市区	师范配变	10	400	320	320
22813	市区	周巷排泵配变	10	400	320	320
22814	市区	前貳配变	10	400	320	320
22815	市区	利农配变	10	400	320	320
22816	市区	古庄一变	10	400	320	320
22817	市区	新民村北变	10	400	320	320
22818	市区	下洋湖泵配变	10	400	308	308
22819	市区	群胜村配变	10	400	320	320
22820	市区	舜一二配变	10	200	160	160
22821	市区	灯泡厂白配变	10	400	320	320
22822	市区	群胜村二配变	10	200	160	160
22823	市区	长胜岸泵配变	10	400	320	320
22824	市区	戴巷白配变	10	200	160	160
22825	市区	电容器厂配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22826	市区	彭村配变	10	400	320	320
22827	市区	双庙港东配变	10	400	320	320
22828	市区	杨村排泵配变	10	200	160	160
22829	市区	花渡谢巷	10	200	160	160
22830	市区	华场头配变	10	400	320	320
22831	市区	惠发特	10	400	320	320
22832	市区	李巷八变	10	400	320	320
22833	市区	顺达一配变	10	400	320	320
22834	市区	浒泗桥二配变	10	400	320	320
22835	市区	五牧四配变	10	400	320	320
22836	市区	工农四配变	10	200	160	160
22837	市区	蓉中居配变	10	200	160	160
22838	市区	敬老院三配变	10	200	160	160
22839	市区	高潮变	10	400	320	320
22840	市区	岸里三配变	10	400	320	320
22841	市区	明隆变	10	400	320	320
22842	市区	10kV 悦水园 4#站 T1	10	800	640	640
22843	市区	10kV 悦水园 4#站 T2	10	800	640	640
22844	市区	10kV 悦水园 5#站 T1	10	800	640	640
22845	市区	10kV 悦水园 5#站 T2	10	800	640	640
22846	市区	10kV 悦水园 5#站 T3	10	800	640	640
22847	市区	10kV 悦水园 5#站 T4	10	800	640	640
22848	市区	惠巷六配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22849	市区	10kV 桃盛 7#站 T1	10	1000	800	800
22850	市区	10kV 桃盛 7#站 T2	10	1000	800	800
22851	市区	五金二配变	10	200	160	160
22852	市区	灯泡厂二配变	10	200	160	160
22853	市区	唐家尖	10	400	320	320
22854	市区	小沙头配变	10	200	160	160
22855	市区	胡地变	10	400	320	320
22856	市区	春来公园二配变	20	200	160	160
22857	市区	工商二配变	10	400	320	320
22858	市区	蒋巷水厂二配变	10	400	320	320
22859	市区	前朱巷二配变	10	200	160	160
22860	市区	古西二配变	10	400	320	320
22861	市区	横唐桥一配变	10	400	320	320
22862	市区	刘家头一变	10	400	320	320
22863	市区	瑞晶配变	10	200	160	160
22864	市区	陆巷十一配变	10	400	320	320
22865	市区	华东南配变	10	400	320	320
22866	市区	前叶配变	10	200	160	160
22867	市区	10kV 拾房 2#站 T1	10	800	640	640
22868	市区	10kV 拾房 2#站 T2	10	800	640	640
22869	市区	邵巷桥三配变	10	400	320	320
22870	市区	小桥头十六配变	10	400	320	320
22871	市区	南村头三配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22872	市区	正明移动二配变	10	315	252	252
22873	市区	村上二配变	10	400	320	320
22874	市区	后街三配变	10	200	160	160
22875	市区	秦家村二配变	10	200	144	144
22876	市区	西于巷二配变	10	400	320	320
22877	市区	弄桥配变	10	400	320	320
22878	市区	10kV 拾房 3#站 T1	10	800	631	631
22879	市区	10kV 拾房 3#站 T2	10	800	614	614
22880	市区	10kV 拾房 4#站 T1	10	800	624	624
22881	市区	10kV 拾房 4#站 T2	10	800	640	640
22882	市区	下洋二配变	10	200	160	160
22883	市区	北横河二配变	10	400	320	320
22884	市区	黄巷二变配变	10	200	160	160
22885	市区	周村三变	10	200	160	160
22886	市区	10kV 长东 10#箱变 T1	10	630	504	504
22887	市区	10kV 长东 11#箱变 T1	10	630	504	504
22888	市区	10kV 长东 12#箱变 T1	10	630	504	504
22889	市区	10kV 长东 1#箱变 T1	10	630	504	504
22890	市区	10kV 长东 2#箱变 T1	10	630	504	504
22891	市区	水浜一配变	10	400	320	320
22892	市区	水浜二配变	10	400	320	320
22893	市区	水浜三配变	10	400	320	320
22894	市区	庙角一配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22895	市区	10kV 凤栖雅苑 1#站 T1	10	800	640	640
22896	市区	10kV 长东 3#箱变 T1	10	630	504	504
22897	市区	10kV 长东 4#箱变 T1	10	630	504	504
22898	市区	10kV 长东 5#箱变 T1	10	630	504	504
22899	市区	10kV 长东 6#箱变 T1	10	630	504	504
22900	市区	10kV 长东 7#箱变 T1	10	630	504	504
22901	市区	10kV 长东 8#箱变 T1	10	630	504	504
22902	市区	10kV 长东 9#箱变 T1	10	630	504	504
22903	市区	10kV 长馨 8#站 T1	10	800	640	640
22904	市区	中圩村一配变	10	400	320	320
22905	市区	革新配变	10	400	320	320
22906	市区	10kV 栖景澜园 3#站 T3	10	800	640	640
22907	市区	谢巷二配变	10	400	320	320
22908	市区	峰村变	10	400	320	320
22909	市区	沈涛配变	10	400	320	320
22910	市区	沁怡配变	10	400	320	320
22911	市区	机械六变	10	400	320	320
22912	市区	西张六配变	10	400	320	320
22913	市区	黄金坝五配变	10	400	320	320
22914	市区	10kV 大唐 2#站 T1	10	800	640	640
22915	市区	10kV 大唐 2#站 T3	10	800	640	640
22916	市区	10kV 大唐 2#站 T4	10	800	640	640
22917	市区	10kV 大唐 2#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22918	市区	二闸口三配变	10	400	320	320
22919	市区	10kV 美悦华庭 3#站 T2	10	800	640	640
22920	市区	南汀一配变	10	400	320	320
22921	市区	支巷浜泵配变	10	200	160	160
22922	市区	惠州配变	10	400	320	320
22923	市区	城塘东居配变	10	400	320	320
22924	市区	大龙二配变	10	200	160	160
22925	市区	刘西南配变	10	400	320	320
22926	市区	下洋一配变	10	400	320	320
22927	市区	10kV 百邻 2#站 T1	10	1000	800	800
22928	市区	10kV 辰学雅园 2#站 T1	10	800	640	640
22929	市区	10kV 星麓名邸 2#站 T2	10	800	640	640
22930	市区	10kV 榭丽苑 12#站 T1	10	800	640	640
22931	市区	10kV 榭丽苑 12#站 T2	10	800	640	640
22932	市区	刁庄一配变	10	400	320	320
22933	市区	10kV 桃盛 2#站 T1	10	1000	800	800
22934	市区	10kV 桃盛 2#站 T2	10	1000	800	800
22935	市区	10kV 桃盛 3#站 T1	10	1000	800	800
22936	市区	10kV 桃盛 3#站 T2	10	1000	800	800
22937	市区	10kV 明桂雅庭 2#站 T2	10	800	640	640
22938	市区	10kV 桃盛 4#站 T1	10	1000	800	800
22939	市区	10kV 桃盛 4#站 T2	10	1000	800	800
22940	市区	10kV 中兴 5#箱变 T1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22941	市区	10kV 嘉阳 1#站 T1	10	800	640	640
22942	市区	10kV 嘉阳 1#站 T2	10	800	640	640
22943	市区	10kV 学府上院 5#站 T4	10	800	640	640
22944	市区	金岸新村二变	10	400	320	320
22945	市区	10kV 麓鸣雅苑 4#站 T2	10	800	640	640
22946	市区	10kV 黄石 1#箱变 T1	10	630	504	504
22947	市区	洋湖桥配变	10	400	320	320
22948	市区	兴洲二配变	10	400	320	320
22949	市区	鹏程植绒配变	10	400	146	146
22950	市区	华洋干燥配变	10	400	320	320
22951	市区	20kV 金溪瑞府 1#站 T2	20	800	640	640
22952	市区	10kV 绿化 4#箱变 T1	10	630	504	504
22953	市区	10kV 张镇桥 4#箱变 T1	10	630	504	504
22954	市区	10kV 景悦 7#箱变 T1	10	630	497	497
22955	市区	10kV 景悦 8#箱变 T1	10	630	500	500
22956	市区	10kV 景悦 9#箱变 T1	10	630	504	504
22957	市区	广场三配变	10	400	320	320
22958	市区	10kV 端桥 8#箱变 T1	10	630	504	504
22959	市区	帝庙配变	10	400	320	320
22960	市区	盛店桥三变	10	400	320	320
22961	市区	刘马二配变	10	400	320	320
22962	市区	道浜	10	400	320	320
22963	市区	家旦配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22964	市区	10kV 麓鸣雅苑 4#站 T3	10	800	640	640
22965	市区	10kV 亿丰 6#站 T3	10	800	640	640
22966	市区	上沿配变	10	400	320	320
22967	市区	10kV 丁香 7#站 T1	10	800	640	640
22968	市区	10kV 丁香 7#站 T3	10	800	640	640
22969	市区	10kV 丁香 7#站 T4	10	800	640	640
22970	市区	10kV 丁香 7#站 T2	10	800	640	640
22971	市区	10kV 四季澜庭 1#站 T2	10	800	640	640
22972	市区	10kV 红明 1#箱变 T1	10	630	504	504
22973	市区	10kV 嘉利 14#站 T1	10	800	640	640
22974	市区	10kV 嘉利 14#站 T2	10	800	640	640
22975	市区	莫家二配变	10	400	320	320
22976	市区	宏达电机	10	400	320	320
22977	市区	10kV 悦湖 9#站 T1	10	800	640	640
22978	市区	朱三配变	10	200	160	160
22979	市区	10kV 熙和雅园 4#站 T2	10	800	640	640
22980	市区	10kV 御景名仕 2#站 T1	10	800	640	640
22981	市区	10kV 御景名仕 2#站 T3	10	800	640	640
22982	市区	10kV 御景名仕 2#站 T4	10	800	640	640
22983	市区	降上三配变	10	400	320	320
22984	市区	华东冷湾配变	10	400	320	320
22985	市区	东顺苑 5#站 T2	10	800	640	640
22986	市区	10kV 常春名邸 5#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
22987	市区	10kV 总参 1#站 T2	10	400	320	320
22988	市区	时南配变	10	400	320	320
22989	市区	10kV 亿丰 7#站 T3	10	800	640	640
22990	市区	10kV 新阳光 44#站 T1	10	800	640	640
22991	市区	10kV 振染 1#箱变 T1	10	630	504	504
22992	市区	尖岸配变	10	400	320	320
22993	市区	10kV 惠漳家园 2#站 T2	10	800	640	640
22994	市区	10kV 嘉利 15#站 T1	10	800	640	640
22995	市区	10kV 嘉利 15#站 T2	10	800	640	640
22996	市区	西蔡村委配变	10	400	320	320
22997	市区	荣芝耀配变	10	400	320	320
22998	市区	10kV 雍荣院 3#站 T1	10	800	640	640
22999	市区	10kV 锡溪名邸 7#站 T3	10	800	640	640
23000	市区	10kV 御景名仕 2#站 T2	10	800	640	640
23001	市区	盛店村四变	10	400	320	320
23002	市区	尹城北二配变	10	200	160	160
23003	市区	礼北配变	10	400	320	320
23004	市区	10kV 安阳 4#箱变 T1	10	630	504	504
23005	市区	浜排二配变	10	400	320	320
23006	市区	国庆泵二配变	10	400	320	320
23007	市区	10kV 麓鸣雅苑 5#站 T1	10	800	640	640
23008	市区	10kV 天奇 4#站 T1	10	800	640	640
23009	市区	10kV 天奇 4#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23010	市区	10kV 橡树湾 8#站 T1	10	800	640	640
23011	市区	10kV 橡树湾 8#站 T3	10	800	640	640
23012	市区	10kV 橡树湾 8#站 T4	10	800	640	640
23013	市区	10kV 橡树湾 8#站 T2	10	800	640	640
23014	市区	10kV 亿丰 6#站 T1	10	800	640	640
23015	市区	锦苑二配变	10	400	320	320
23016	市区	强巷电站三配变	10	400	320	320
23017	市区	10kV 常春名邸 4#站 T1	10	800	640	640
23018	市区	锐可传动配变	10	400	232	232
23019	市区	张道泾泵配变	10	400	320	320
23020	市区	10kV 雅苑 16#站 T1	10	800	640	640
23021	市区	10kV 常春名邸 3#站 T2	10	800	640	640
23022	市区	10kV 锡溪名邸 10#站 T2	10	800	640	640
23023	市区	建中纸塑配变	10	400	320	320
23024	市区	10kV 博桥 2#箱变 T1	10	630	504	504
23025	市区	广益十四变	10	200	160	160
23026	市区	中吴巷配变	10	400	320	320
23027	市区	隆盛配变	10	400	320	320
23028	市区	前花园配变	10	400	320	320
23029	市区	杨桥北配变	10	400	320	320
23030	市区	陈古二配变	10	400	320	320
23031	市区	10kV 明桂雅庭 3#站 T2	10	800	640	640
23032	市区	新貳二配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23033	市区	村十队二配变	10	400	320	320
23034	市区	手联社二配变	10	400	320	320
23035	市区	敬老院二配变	10	400	320	320
23036	市区	普中配变	10	400	320	320
23037	市区	10kV 铂雅澜庭 2#站 T2	10	800	640	640
23038	市区	10kV 云境华庭 2#站 T4	10	800	640	640
23039	市区	东宣沟配变	10	400	151	151
23040	市区	10kV 义村 1#箱变 T1	10	630	504	504
23041	市区	陈巷二十一配变	10	400	320	320
23042	市区	华锦乙配变	10	400	320	320
23043	市区	10kV 寺头 19#站 T1	10	800	640	640
23044	市区	10kV 雍荣院 2#站 T1	10	800	640	640
23045	市区	10kV 雅苑 17#站 T1	10	800	640	640
23046	市区	10kV 桃盛 9#站 T2	10	800	640	640
23047	市区	10kV 新西 2#箱变 T1	10	630	504	504
23048	市区	10kV 云溪名筑 1#站 T1	10	800	640	640
23049	市区	威武三配变	10	400	320	320
23050	市区	威武配变	10	400	320	320
23051	市区	10kV 晨光和园 4#站 T1	10	800	640	640
23052	市区	10kV 栖景澜园 3#站 T1	10	800	640	640
23053	市区	文博配变	10	400	320	320
23054	市区	河西七配变	10	400	320	320
23055	市区	10kV 卫家 1#箱变 T1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23056	市区	铁路南二配变	10	400	320	320
23057	市区	刘巷五配变	10	400	320	320
23058	市区	西环桥东配变	10	200	160	160
23059	市区	桥西七配变	10	400	320	320
23060	市区	天京配变	10	400	320	320
23061	市区	10kV 普照 1#箱变 T1	10	630	504	504
23062	市区	永丰闸泵配变	10	200	160	160
23063	市区	渡桥配变	10	400	320	320
23064	市区	吴台泾排配变	10	400	320	320
23065	市区	东泾排涝配变	10	400	320	320
23066	市区	10kV 雅苑 17#站 T2	10	800	640	640
23067	市区	10kV 明桂雅庭 2#站 T3	10	800	640	640
23068	市区	10kV 锡通花园 2#箱变 T1	10	630	504	504
23069	市区	10kV 行星 5#箱变 T1	10	630	504	504
23070	市区	10kV 新阳光 38#站 T4	10	800	640	640
23071	市区	10kV 雅苑 18#站 T1	10	800	640	640
23072	市区	10kV 雅苑 18#站 T3	10	800	640	640
23073	市区	10kV 雅苑 18#站 T4	10	800	640	640
23074	市区	10kV 新盛花苑 6#站 T2	10	800	640	640
23075	市区	染厂配变	10	400	320	320
23076	市区	10kV 星麓名邸 1#站 T1	10	630	504	504
23077	市区	朱后配变	10	400	320	320
23078	市区	10kV 杨湖 1#箱变 T1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23079	市区	健康新村配变	10	400	320	320
23080	市区	后庄四配变	10	400	320	320
23081	市区	市镇三配变	10	400	312	312
23082	市区	10kV 文曲 8#箱变 T1	10	630	504	504
23083	市区	芦岸配变	10	200	160	160
23084	市区	10kV 园区 1#箱变 T1	10	630	504	504
23085	市区	市镇二四配变	10	400	320	320
23086	市区	10kV 洋溪水岸雅筑 2#站 T2	10	800	640	640
23087	市区	10kV 长馨 8#站 T4	10	800	640	640
23088	市区	中兴配变	10	400	320	320
23089	市区	10kV 锡溪名邸 10#站 T1	10	800	640	640
23090	市区	前洲建设配变	10	400	320	320
23091	市区	10kV 晨光静园 1#站 T1	10	800	640	640
23092	市区	丁东二配变	10	400	217	217
23093	市区	双赢机械配变	10	400	320	320
23094	市区	祠堂五配变	10	400	320	320
23095	市区	10kV 晨光和园 1#站 T1	10	800	640	640
23096	市区	汤家巷公配变	10	400	320	320
23097	市区	10kV 都荟名邸 5#站 T1	10	800	640	640
23098	市区	10kV 静学和鸣 3#站 T3	10	800	640	640
23099	市区	花园村三配变	10	400	320	320
23100	市区	10kV 塘头 3#箱变 T1	10	630	504	504
23101	市区	10kV 振染 11#箱变 T1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23102	市区	陈家岸贰配变	10	400	320	320
23103	市区	高岗上二配变	10	400	320	320
23104	市区	港航事业配变	10	400	320	320
23105	市区	柘堂浜一配变	10	400	320	320
23106	市区	10kV 翔纺 2#箱变 T1	10	630	504	504
23107	市区	东顺苑 9#站 T2	10	800	640	640
23108	市区	10kV 雅苑 19#站 T1	10	800	640	640
23109	市区	10kV 雅苑 19#站 T2	10	800	640	640
23110	市区	谢巷四配变	10	400	320	320
23111	市区	莫家村二配变	10	400	297	297
23112	市区	10kV 熙和雅园 4#站 T4	10	800	640	640
23113	市区	县中四配变	10	400	320	320
23114	市区	10kV 长安 1#箱变 T1	10	200	160	160
23115	市区	秦巷村配变	10	400	320	320
23116	市区	10kV 五牧 5#箱变 T1	10	630	504	504
23117	市区	10kV 白荡 2#箱变 T1	10	630	504	504
23118	市区	虞巷二配变	10	400	320	320
23119	市区	10kV 桂语和风 2#站 T2	10	800	640	640
23120	市区	南水二变	10	200	160	160
23121	市区	10kV 锦巷 2#箱变 T1	10	630	504	504
23122	市区	西栅五配变	10	400	320	320
23123	市区	刘巷枫配变	10	400	320	320
23124	市区	威华二配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23125	市区	10kV 锦绣广场 1#站 T2	10	800	640	640
23126	市区	10kV 上源名筑 1#站 T1	10	800	640	640
23127	市区	福利厂二配变	10	400	320	320
23128	市区	新苑二村三配变	10	400	320	320
23129	市区	油压四配变	10	400	169	169
23130	市区	10kV 静学和鸣 3#站 T2	10	800	640	640
23131	市区	10KV 橡树湾 1#站 T1	10	800	640	640
23132	市区	10KV 橡树湾 1#站 T2	10	800	640	640
23133	市区	10kV 云溪名筑 2#站 T2	10	800	640	640
23134	市区	10kV 常春名邸 3#站 T1	10	800	640	640
23135	市区	10kV 美璟澜庭 3#站 T2	10	800	640	640
23136	市区	德地配变	10	400	320	320
23137	市区	水产四配变	10	400	320	320
23138	市区	10kV 东育 3#箱变 T1	10	630	493	493
23139	市区	10kV 学府上院 4#站 T3	10	800	640	640
23140	市区	10kV 前洲 5#箱变 T1	10	630	504	504
23141	市区	方寸工具配变	10	400	320	320
23142	市区	永安南路叁配变	10	400	320	320
23143	市区	左舍里配变	10	400	320	320
23144	市区	10kV 都荟名邸 4#站 T3	10	800	640	640
23145	市区	市镇菜场六配变	10	200	160	160
23146	市区	10kV 西浜 1#箱变 T1	10	630	504	504
23147	市区	10kV 太平洋 11#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23148	市区	10kV 晨光静园 2#站 T2	10	800	640	640
23149	市区	张皋庄后庄配变	10	400	320	320
23150	市区	大诚四配变	10	400	320	320
23151	市区	双庙五牧二配变	10	400	320	320
23152	市区	东蓉环二配变	10	400	320	320
23153	市区	10kV 锡溪名邸 9#站 T2	10	800	640	640
23154	市区	10KV 橡树湾 2#站 T1	10	800	640	640
23155	市区	10KV 橡树湾 2#站 T3	10	800	640	640
23156	市区	10KV 橡树湾 2#站 T2	10	800	640	640
23157	市区	10KV 橡树湾 2#站 T4	10	800	640	640
23158	市区	金耐特配变	10	400	320	320
23159	市区	10kV 惠医 2#箱变 T1	10	630	504	504
23160	市区	10kV 仓渡 1#箱变 T1	10	400	320	320
23161	市区	市镇九二配变	10	400	320	320
23162	市区	10kV 绿化 2#箱变 T1	10	630	504	504
23163	市区	10kV 辰学雅园 4#站 T3	10	800	640	640
23164	市区	10kV 洋溪华庭站 T1	10	800	640	640
23165	市区	杨巷九	10	400	320	320
23166	市区	纸品二厂	10	400	320	320
23167	市区	10kV 舜柯南园 3#站 T2	10	800	640	640
23168	市区	桥东五配变	10	400	320	320
23169	市区	10kV 云境华庭 4#站 T2	10	800	640	640
23170	市区	10kV 船帆 2#箱变 T1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23171	市区	10kV 金玥湾 2#站 T3	10	800	640	640
23172	市区	布厂七配变	10	400	320	320
23173	市区	塘府村二配变	10	400	320	320
23174	市区	龙泽服饰	10	200	160	160
23175	市区	10kV 和著雅苑 2#站 T1	10	800	640	640
23176	市区	10kV 栖景澜园 5#站 T1	10	800	640	640
23177	市区	10kV 常春名邸 4#站 T3	10	800	640	640
23178	市区	钱洲化工配变	10	400	320	320
23179	市区	10kV 正明 10#站 T3	10	800	640	640
23180	市区	革新二配变	10	400	320	320
23181	市区	邓巷十配变	10	400	320	320
23182	市区	10kV 寺头 21#站 T2	10	800	640	640
23183	市区	10kV 堰新 11#站 T4	10	800	640	640
23184	市区	赵家旦五配变	10	400	320	320
23185	市区	10kV 晨光静园 3#站 T1	10	800	640	640
23186	市区	10kV 栖景澜园 4#站 T2	10	800	640	640
23187	市区	福运配变	10	400	320	320
23188	市区	10kV 玉祁之家 2#站 T1	10	800	640	640
23189	市区	10kV 悦湖 8#站 T4	10	800	640	640
23190	市区	10kV 陈新 9#箱变 T1	10	630	504	504
23191	市区	10kV 都荟名邸 3#站 T3	10	800	640	640
23192	市区	翔冀金属配变	10	400	320	320
23193	市区	10kV 景悦 1#箱变 T1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23194	市区	10kV 璟西铭邸 1#站 T2	10	800	640	640
23195	市区	宏益甲配变	10	400	320	320
23196	市区	10kV 桃泉 9#箱变 T1	10	630	504	504
23197	市区	张巷泵二配变	10	400	320	320
23198	市区	10kV 汀兰溪苑 4#站 T3	10	800	640	640
23199	市区	前石桥二配变	10	400	320	320
23200	市区	10kV 堰新 13#站 T2	10	800	640	640
23201	市区	车垛配变	10	400	320	320
23202	市区	10kV 玉西 1#箱变 T1	10	630	504	504
23203	市区	市镇三三变	10	400	320	320
23204	市区	10kV 星麓名邸 1#站 T3	10	630	504	504
23205	市区	欣诚服饰配变	10	400	320	320
23206	市区	10kV 玉兰公馆 2#站 T1	10	800	640	640
23207	市区	10kV 玉兰公馆 2#站 T3	10	800	640	640
23208	市区	10kV 玉兰公馆 2#站 T4	10	800	640	640
23209	市区	10kV 玉兰公馆 2#站 T2	10	800	640	640
23210	市区	魏巷一配变	10	400	320	320
23211	市区	10kV 玉兰公馆 3#站 T1	10	800	640	640
23212	市区	10kV 玉兰公馆 3#站 T3	10	800	640	640
23213	市区	10kV 玉兰公馆 3#站 T4	10	800	640	640
23214	市区	10kV 玉兰公馆 3#站 T2	10	800	640	640
23215	市区	10kV 玉祁之家 1#站 T1	10	800	640	640
23216	市区	香花桥四配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23217	市区	10kV 丁香 6#站 T1	10	800	640	640
23218	市区	10kV 丁香 6#站 T3	10	800	640	640
23219	市区	10kV 丁香 6#站 T4	10	800	640	640
23220	市区	10kV 丁香 6#站 T2	10	800	640	640
23221	市区	10kV 丁香 5#站 T1	10	800	640	640
23222	市区	10kV 凤栖雅苑 2#站 T1	10	630	504	504
23223	市区	10kV 晨光晓园 2#站 T2	10	800	640	640
23224	市区	蚕桑队配变	10	400	320	320
23225	市区	10kV 景悦 2#箱变 T1	10	630	504	504
23226	市区	10kV 橡树湾 7#站 T1	10	800	640	640
23227	市区	10kV 橡树湾 7#站 T2	10	800	640	640
23228	市区	毛家桥四配变	10	400	320	320
23229	市区	10kV 华新苑 1#箱变 T1	10	630	504	504
23230	市区	10kV 听悦华庭 6#站 T2	10	800	640	640
23231	市区	10kV 新华 4#箱变 T1	10	630	504	504
23232	市区	10kV 后村 1#箱变 T1	10	630	504	504
23233	市区	10kV 后村 2#箱变 T1	10	630	504	504
23234	市区	国壹配变	10	400	320	320
23235	市区	10kV 堰新苑 18#站 T4	10	800	640	640
23236	市区	长春头	10	400	320	320
23237	市区	10kV 缦悦名邸 2#站 T4	10	800	640	640
23238	市区	20kV 金溪瑞府 2#站 T4	20	800	640	640
23239	市区	10kV 柏翠春居 5#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23240	市区	10kV 常春名邸 4#站 T2	10	800	640	640
23241	市区	10kV 丁香 5#站 T2	10	800	640	640
23242	市区	后故里乙配变	10	400	320	320
23243	市区	10kV 铂雅澜庭 4#站 T1	10	800	640	640
23244	市区	新雅路配变	10	400	320	320
23245	市区	新开河三配变	10	200	160	160
23246	市区	10kV 景悦 3#箱变 T1	10	630	504	504
23247	市区	10kV 景悦 4#箱变 T1	10	630	504	504
23248	市区	10kV 景悦 5#箱变 T1	10	630	504	504
23249	市区	10kV 景悦 6#箱变 T1	10	630	504	504
23250	市区	稍塘特种配变	10	400	320	320
23251	市区	稍塘周巷配变	10	400	320	320
23252	市区	10kV 锡溪名邸 7#站 T1	10	800	640	640
23253	市区	10kV 新阳光 44#站 T2	10	800	640	640
23254	市区	新西四配变	10	400	320	320
23255	市区	爱普尔化工厂配变	10	200	160	160
23256	市区	10kV 麓鸣雅苑 3#站 T1	10	800	640	640
23257	市区	10kV 晨光静园 2#站 T3	10	800	640	640
23258	市区	10kV 新阳光 43#站 T2	10	800	640	640
23259	市区	10kV 悦湖 5#站 T1	10	800	640	640
23260	市区	小杨巷坝	10	400	320	320
23261	市区	10kV 新阳光 38#站 T1	10	800	640	640
23262	市区	10kV 云辉澜庭 3#站 T3	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23263	市区	10kV 博约 1#箱变 T1	10	630	504	504
23264	市区	10kV 博约 2#箱变 T1	10	630	504	504
23265	市区	10kV 博约 3#箱变 T1	10	400	320	320
23266	市区	10kV 胡家 1#箱 T1	10	630	504	504
23267	市区	10kV 塘头 4#箱变 T1	10	630	504	504
23268	市区	朱恒配变	10	400	320	320
23269	市区	10kV 都荟名邸 3#站 T1	10	800	640	640
23270	市区	10kV 栖景澜园 4#站 T1	10	800	640	640
23271	市区	10kV 新阳光 41#站 T2	10	800	640	640
23272	市区	强家渡三配变	10	400	320	320
23273	市区	10kV 环镇 1#箱变 T1	10	400	320	320
23274	市区	10kV 锡溪名邸 10#站 T3	10	800	640	640
23275	市区	三乡岸配变	10	400	320	320
23276	市区	君晟天弘配变	10	400	320	320
23277	市区	10kV 桃泉 3#箱变 T1	10	630	504	504
23278	市区	10kV 辰学雅园 3#站 T1	10	800	640	640
23279	市区	10kV 太平洋 10#站 T4	10	800	640	640
23280	市区	新兴村配变	10	400	320	320
23281	市区	10kV 上源名筑 2#站 T2	10	800	640	640
23282	市区	10kV 金玥湾 4#站 T2	10	800	640	640
23283	市区	南水渠三配变	10	400	320	320
23284	市区	陈村八变配变	10	400	320	320
23285	市区	10kV 文曲 11#箱变 T1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23286	市区	生活配变	10	400	320	320
23287	市区	10kV 静学和鸣 2#站 T4	10	800	640	640
23288	市区	花渡宾馆配变	10	400	320	320
23289	市区	花明路配变	10	400	224	224
23290	市区	东铁机械配变	10	400	320	320
23291	市区	东龙桥配变	10	400	320	320
23292	市区	花明桥二配变	10	400	320	320
23293	市区	新星电工配变	10	400	320	320
23294	市区	村委七配变	10	400	320	320
23295	市区	大树庵二配变	10	400	262	262
23296	市区	10kV 堰新 12#站 T1	10	800	640	640
23297	市区	10kV 新西 1#箱变 T1	10	630	504	504
23298	市区	10kV 西羲里 3#站 T1	10	800	640	640
23299	市区	10kV 天一 1#箱变 T1	10	630	504	504
23300	市区	西塘村十三配变	10	400	320	320
23301	市区	10kV 新盛花苑 7#站 T3	10	800	640	640
23302	市区	大渎巷泵配变	10	400	320	320
23303	市区	横渔居配变	10	200	160	160
23304	市区	10kV 姚家 1#箱变 T1	10	400	320	320
23305	市区	马卫甲一配变	10	400	320	320
23306	市区	10kV 美悦华庭 3#站 T4	10	800	640	640
23307	市区	10kV 桃泉 11#箱变 T1	10	630	504	504
23308	市区	10kV 玉龙 2#箱变 T1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23309	市区	堰桥石粉配变	10	400	320	320
23310	市区	10kV 惠漳家园 1#站 T2	10	800	640	640
23311	市区	10kV 平湖苑 2#站 T2	10	800	640	640
23312	市区	10kV 明桂雅庭 4#站 T4	10	800	640	640
23313	市区	山下三配变	10	400	320	320
23314	市区	10kV 舜柯南园 2#站 T2	10	800	640	640
23315	市区	10kV 金玥湾 6#站 T2	10	800	640	640
23316	市区	夹江配变	10	400	320	320
23317	市区	绿化配变	10	400	320	320
23318	市区	10kV 裕通 2#箱变 T1	10	630	504	504
23319	市区	10kV 星麓名邸 2#站 T3	10	800	640	640
23320	市区	10kV 学府上院 4#站 T1	10	800	640	640
23321	市区	王家三配变	10	400	320	320
23322	市区	陈巷泵配变	10	400	320	320
23323	市区	10kV 熙和雅园 3#站 T2	10	800	640	640
23324	市区	10kV 后石 1#箱变 T1	10	400	320	320
23325	市区	10kV 张镇桥 1#箱变 T1	10	630	504	504
23326	市区	10kV 枫荟溪苑 2#站 T1	10	800	640	640
23327	市区	振祁路配变	10	400	251	251
23328	市区	10kV 金玥湾 2#站 T2	10	800	640	640
23329	市区	10kV 寺头 21#站 T3	10	800	640	640
23330	市区	10kV 玉龙 9#箱变 T1	10	630	504	504
23331	市区	唐家旦二配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23332	市区	上舍巷三配变	10	400	320	320
23333	市区	10kV 桃泉 7#箱变 T1	10	630	504	504
23334	市区	10kV 红明 2#箱变 T1	10	630	504	504
23335	市区	10kV 堰新 11#站 T1	10	800	640	640
23336	市区	10kV 博桥 1#箱变 T1	10	630	504	504
23337	市区	南渠芙蓉	10	400	320	320
23338	市区	10kV 长哥 1#箱变 T1	10	630	504	504
23339	市区	10kV 钱桥 1#箱变 T1	10	630	504	504
23340	市区	10kV 钱桥 2#箱变 T1	10	400	320	320
23341	市区	10kV 华城 3#箱变 T1	10	630	504	504
23342	市区	10kV 雅苑 18#站 T2	10	800	640	640
23343	市区	10kV 雅苑 16#站 T2	10	800	640	640
23344	市区	新苑公司十配变	10	400	320	320
23345	市区	10kV 堰新 13#站 T1	10	800	640	640
23346	市区	10kV 高雄 1#箱变 T1	10	630	504	504
23347	市区	10kV 上源名筑 2#站 T3	10	800	640	640
23348	市区	齐家社二配变	10	400	320	320
23349	市区	10kV 玉祁之家 1#站 T2	10	800	640	640
23350	市区	10kV 柏翠春居 8#站 T1	10	800	640	640
23351	市区	10kV 芦桥 14#箱变 T1	10	630	490	490
23352	市区	10kV 惠医 1#箱变 T1	10	630	504	504
23353	市区	10kV 桃泉 13#箱变 T1	10	630	504	504
23354	市区	禾丰三村配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23355	市区	10kV 金科集美 3#站 T4	10	800	640	640
23356	市区	10kV 都荟名邸 4#站 T1	10	800	640	640
23357	市区	10kV 堰新苑 9#站 T1	10	1000	800	800
23358	市区	10kV 堰新苑 9#站 T2	10	1000	800	800
23359	市区	10kV 堰新苑 10#站 T1	10	1000	800	800
23360	市区	10kV 堰新苑 10#站 T2	10	1000	800	800
23361	市区	10kV 堰新苑 11#站 T1	10	1000	800	800
23362	市区	10kV 晨光晓园 1#站 T2	10	800	640	640
23363	市区	10kV 都荟名邸 5#站 T3	10	800	640	640
23364	市区	10kV 惠漳家园 1#站 T4	10	800	640	640
23365	市区	东顺苑 5#站 T3	10	800	640	640
23366	市区	10kV 静学和鸣 5#站 T1	10	800	640	640
23367	市区	10kV 昕悦华庭 6#站 T4	10	800	640	640
23368	市区	10kV 堰新苑 11#站 T2	10	1000	800	800
23369	市区	10kV 阳山 2#箱变 T1	10	630	504	504
23370	市区	田壹配变	10	400	320	320
23371	市区	10kV 渔业 1#箱变 T1	10	630	504	504
23372	市区	10kV 半岛 4#站 T1	10	800	640	640
23373	市区	10kV 半岛 4#站 T2	10	800	640	640
23374	市区	建城冷弯配变	10	400	320	320
23375	市区	10kV 悠山#4 站 T1	10	800	640	640
23376	市区	10kV 悠山 4#站 T2	10	800	640	640
23377	市区	孙家村二配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23378	市区	杨树园四配变	10	400	320	320
23379	市区	10kV 福山 3#箱变 T1	10	630	504	504
23380	市区	特丰二配变	10	200	160	160
23381	市区	10kV 上源名筑 2#站 T1	10	800	640	640
23382	市区	蓉委丙配变	10	400	320	320
23383	市区	10KV 盛店 1#箱变 T1	10	400	320	320
23384	市区	10kV 新洲七期 2#站 T2	10	800	640	640
23385	市区	10kV 橡树湾 9#站 T3	10	800	640	640
23386	市区	10kV 橡树湾 9#站 T1	10	800	640	640
23387	市区	10kV 橡树湾 9#站 T2	10	800	640	640
23388	市区	10kV 橡树湾 9#站 T4	10	800	640	640
23389	市区	尹城东二配变	10	400	320	320
23390	市区	10kV 塘基 2#箱变 T1	10	630	504	504
23391	市区	10kV 半岛 3#站 T1	10	800	640	640
23392	市区	10kV 半岛 3#站 T2	10	800	640	640
23393	市区	10kV 半岛 2#站 T1	10	800	640	640
23394	市区	10kV 半岛 2#站 T2	10	800	640	640
23395	市区	光明电站配变	10	400	320	320
23396	市区	10kV 惠韵 4#站 T1	10	800	640	640
23397	市区	10kV 惠韵 4#站 T2	10	800	640	640
23398	市区	林业村配变	10	400	320	320
23399	市区	10kV 悦湖 9#站 T2	10	800	640	640
23400	市区	10kV 半岛 1#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23401	市区	10kV 半岛 1#站 T4	10	800	640	640
23402	市区	10kV 半岛 1#站 T1	10	800	640	640
23403	市区	10kV 半岛 1#站 T3	10	800	640	640
23404	市区	10kV 惠韵 3#站 T1	10	800	640	640
23405	市区	10kV 惠韵 3#站 T3	10	800	640	640
23406	市区	10kV 惠韵 3#站 T4	10	800	640	640
23407	市区	10kV 惠韵 3#站 T2	10	800	640	640
23408	市区	10kV 惠韵 2#站 T1	10	800	640	640
23409	市区	10kV 惠韵 2#站 T2	10	800	640	640
23410	市区	10kV 桂语和风 2#站 T1	10	800	640	640
23411	市区	虞巷配变	10	400	300	300
23412	市区	10kV 文曲 5#箱变 T1	10	630	504	504
23413	市区	10kV 惠漳家园 2#站 T1	10	800	640	640
23414	市区	10kV 美悦华庭 3#站 T3	10	800	640	640
23415	市区	东浜八配变	10	200	160	160
23416	市区	刁庄里配变	10	400	320	320
23417	市区	10kV 太平洋 9#站 T2	10	800	640	640
23418	市区	科机二配变	10	400	320	320
23419	市区	10kV 玉龙 12#箱变 T1	10	630	504	504
23420	市区	10kV 洛社 2#箱变 T1	10	630	504	504
23421	市区	下薛宕配变	10	400	320	320
23422	市区	三友变配变	10	400	320	320
23423	市区	采石场三	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23424	市区	10kV 普照 2#箱变 T1	10	630	504	504
23425	市区	马大漕一配变	10	400	320	320
23426	市区	10kV 都荟名邸 2#站 T2	10	800	640	640
23427	市区	10kV 东育 2#箱变 T1	10	630	504	504
23428	市区	10kV 明湖 2#站 T1	10	800	640	640
23429	市区	10kV 明湖 2#站 T2	10	800	640	640
23430	市区	10kV 明湖 3#站 T1	10	800	640	640
23431	市区	10kV 明湖 3#站 T2	10	800	640	640
23432	市区	10kV 明湖 3#站 T3	10	800	640	640
23433	市区	10kV 明湖 3#站 T4	10	800	640	640
23434	市区	丁巷六配变	10	400	320	320
23435	市区	邵巷新配变	10	400	320	320
23436	市区	10kV 明湖 4#站 T1	10	800	640	640
23437	市区	马四岸二配变	10	400	320	320
23438	市区	10kV 明湖 4#站 T2	10	800	640	640
23439	市区	10kV 明湖 4#站 T3	10	800	640	640
23440	市区	10kV 明湖 4#站 T4	10	800	640	640
23441	市区	东宣沟二配变	10	400	320	320
23442	市区	前金岸甲二配变	10	400	320	320
23443	市区	10kV 西矿 1#箱变 T1	10	630	504	504
23444	市区	10kV 都荟名邸 3#站 T2	10	800	640	640
23445	市区	10kV 东架 1#箱变 T1	10	630	504	504
23446	市区	10kV 张镇桥 2#箱变 T1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23447	市区	10kV 文汇 1#箱变 T1	10	630	504	504
23448	市区	邵巷十一配变	10	400	320	320
23449	市区	凯龙机械配变	10	400	320	320
23450	市区	日用器材配变	10	400	320	320
23451	市区	10kV 桃盛 8#站 T1	10	800	640	640
23452	市区	索立工具配变	10	400	320	320
23453	市区	针织二厂	10	400	320	320
23454	市区	10kV 汀兰溪苑 2#站 T1	10	800	640	640
23455	市区	邮电局十五配变	10	400	320	320
23456	市区	10kV 庙洛 7#箱变 T1	10	630	504	504
23457	市区	开元庄三配变	10	400	320	320
23458	市区	10kV 蓉陶 1#箱变 T1	10	630	504	504
23459	市区	华美塑料二	10	400	320	320
23460	市区	10kV 西矿 2#箱变 T1	10	630	504	504
23461	市区	10kV 苏利 1#箱变 T1	10	630	504	504
23462	市区	城塘村委配变	10	400	320	320
23463	市区	金燕冷饮配变	10	400	320	320
23464	市区	恒顺针织	10	400	320	320
23465	市区	10kV 玉龙 3#箱变 T1	10	630	480	480
23466	市区	10kV 云辉澜庭 3#站 T4	10	800	640	640
23467	市区	朱巷十五配变	10	400	320	320
23468	市区	陈巷十四配变	10	400	320	320
23469	市区	周池里配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23470	市区	港务处二配变	10	400	320	320
23471	市区	10kV 悦湖 8#站 T2	10	800	640	640
23472	市区	杨贰甲	10	400	320	320
23473	市区	龙花配变	10	400	320	320
23474	市区	10kV 榭丽苑 15#站 T1	10	1000	800	800
23475	市区	10kV 明旭 1#箱变 T1	10	630	504	504
23476	市区	星月配变	10	400	320	320
23477	市区	拾房村配变	10	400	320	320
23478	市区	10kV 榭丽苑 15#站 T2	10	1000	800	800
23479	市区	10kV 融兰玖园 1#站 T3	10	800	640	640
23480	市区	浦一队配变	10	400	320	320
23481	市区	拓发自控配变	10	400	320	320
23482	市区	10kV 云境华庭 2#站 T1	10	800	640	640
23483	市区	10kV 榭丽苑 13#站 T1	10	800	640	640
23484	市区	10kV 榭丽苑 13#站 T2	10	800	640	640
23485	市区	10kV 榭丽苑 14#站 T1	10	800	640	640
23486	市区	10kV 榭丽苑 14#站 T2	10	800	640	640
23487	市区	小朱巷三配变	10	400	310	310
23488	市区	10kV 寺头 6#站 T1	10	1000	800	800
23489	市区	10kV 寺头 6#站 T2	10	1000	800	800
23490	市区	10kV 寺头 7#站 T1	10	1000	800	800
23491	市区	10kV 寺头 7#站 T2	10	1000	800	800
23492	市区	10kV 寺头 8#站 T1	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23493	市区	10kV 寺头 8#站 T2	10	1000	800	800
23494	市区	10kV 寺头 8#站 T3	10	1000	800	800
23495	市区	10kV 寺头 8#站 T4	10	1000	800	800
23496	市区	10kV 寺头 9#站 T1	10	1000	800	800
23497	市区	严叁配变	10	400	320	320
23498	市区	北山下一	10	200	141	141
23499	市区	单家坝东	10	200	160	160
23500	市区	金巷南配变	10	400	320	320
23501	市区	10kV 寺头 9#站 T2	10	1000	800	800
23502	市区	10kV 寺头 9#站 T3	10	1000	800	800
23503	市区	10kV 寺头 9#站 T4	10	1000	800	800
23504	市区	10kV 东顺苑 2#站 T1	10	800	640	640
23505	市区	10kV 东顺苑 2#站 T2	10	800	640	640
23506	市区	10kV 东顺苑 3#站 T1	10	800	640	640
23507	市区	10kV 东顺苑 3#站 T2	10	800	640	640
23508	市区	10kV 东顺苑 3#站 T3	10	800	640	640
23509	市区	10kV 东顺苑 3#站 T4	10	800	640	640
23510	市区	10kV 东顺苑 4#站 T1	10	1000	800	800
23511	市区	10kV 东顺苑 4#站 T2	10	1000	800	800
23512	市区	10kV 东顺苑 4#站 T3	10	1000	800	800
23513	市区	10kV 东顺苑 4#站 T4	10	1000	800	800
23514	市区	10kV 润秀苑 6#站 T1	10	800	640	640
23515	市区	10kV 润秀苑 6#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23516	市区	10kV 润秀苑 7#站 T1	10	800	640	640
23517	市区	10kV 润秀苑 7#站 T2	10	800	640	640
23518	市区	10kV 润秀苑 7#站 T3	10	800	640	640
23519	市区	10kV 润秀苑 7#站 T4	10	800	640	640
23520	市区	神陆机件配变	10	400	320	320
23521	市区	10kV 堰新 6#站 T1	10	800	640	640
23522	市区	10kV 堰新 6#站 T2	10	800	640	640
23523	市区	10kV 堰新 7#站 T1	10	800	640	640
23524	市区	10kV 堰新 7#站 T2	10	800	640	640
23525	市区	10kV 堰新 7#站 T3	10	800	640	640
23526	市区	10kV 堰新 7#站 T4	10	800	640	640
23527	市区	赵巷一	10	400	320	320
23528	市区	10kV 堰新 8#站 T1	10	800	640	640
23529	市区	10kV 堰新 8#站 T2	10	800	640	640
23530	市区	铝厂二配变	10	200	160	160
23531	市区	南官二配变	10	400	320	320
23532	市区	双庙北庄配变	10	200	160	160
23533	市区	尹城东一配变	10	400	320	320
23534	市区	溪南二一配变	10	400	320	320
23535	市区	10kV 悦湖 2#站 T1	10	800	640	640
23536	市区	10kV 悦湖 2#站 T2	10	800	640	640
23537	市区	钱高配变	10	400	320	320
23538	市区	10kV 悦湖 3#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23539	市区	10kV 悦湖 3#站 T2	10	800	624	624
23540	市区	10kV 悦湖 4#站 T1	10	800	640	640
23541	市区	10kV 悦湖 4#站 T2	10	800	640	640
23542	市区	高田上乙配变	10	200	160	160
23543	市区	霜叶一	10	200	160	160
23544	市区	蓉西中片三配变	10	200	160	160
23545	市区	庄西配变	10	400	320	320
23546	市区	永邦一配变	10	400	320	320
23547	市区	金梅乙	10	200	160	160
23548	市区	周巷十二配变	10	200	160	160
23549	市区	蓉新三配变	10	200	160	160
23550	市区	城塘西泵配变	10	400	320	320
23551	市区	小马巷泵配变	10	400	320	320
23552	市区	南降乙配变	10	200	160	160
23553	市区	10kV 新藕苑 7#站 T1	10	1000	800	800
23554	市区	10kV 新藕苑 7#站 T2	10	1000	800	800
23555	市区	恒溢路配变	10	400	320	320
23556	市区	堰翔配变	10	400	320	320
23557	市区	锦簧	10	200	160	160
23558	市区	农场四配变	10	200	160	160
23559	市区	庙叁一配变	10	400	320	320
23560	市区	锦苑配变	10	200	160	160
23561	市区	新高配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23562	市区	火炬二配变	10	200	160	160
23563	市区	徐杨家配变	10	200	160	160
23564	市区	周家岭二	10	400	320	320
23565	市区	前姑里东泵配变	10	400	320	320
23566	市区	姑里后巷配变	10	400	320	320
23567	市区	华巷新村配变	10	400	314	314
23568	市区	10kV 溪秀苑 2#站 T1	10	1000	800	800
23569	市区	10kV 溪秀苑 2#站 T2	10	1000	800	800
23570	市区	10kV 溪秀苑 3#站 T1	10	800	640	640
23571	市区	10kV 溪秀苑 3#站 T2	10	800	640	640
23572	市区	10kV 溪秀苑 3#站 T3	10	800	640	640
23573	市区	10kV 溪秀苑 3#站 T4	10	800	640	640
23574	市区	马卫甲配变	10	200	160	160
23575	市区	秦家一配变	10	400	320	320
23576	市区	东降二配变	10	400	320	320
23577	市区	润丰乙	10	200	160	160
23578	市区	曹家李配变	10	400	308	308
23579	市区	服务公司配变	10	400	320	320
23580	市区	长丰漂染厂	10	400	320	320
23581	市区	鹗樱铎	10	400	320	320
23582	市区	大华制衣	10	200	160	160
23583	市区	副业	10	400	320	320
23584	市区	蓉许配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23585	市区	钢管丙配变	10	200	160	160
23586	市区	李巷十四配变	10	200	160	160
23587	市区	下坝一配变	10	400	320	320
23588	市区	兆丰配变	10	200	160	160
23589	市区	桑瑞配变	10	400	320	320
23590	市区	官渎配变	10	400	320	320
23591	市区	食品厂配变	10	400	320	320
23592	市区	福昌机械配变	10	400	320	320
23593	市区	时巷二	10	400	320	320
23594	市区	10kV 新藕苑 5#站 T1	10	800	640	640
23595	市区	10kV 新藕苑 5#站 T2	10	800	640	640
23596	市区	10kV 新藕苑 5#站 T3	10	800	640	640
23597	市区	10kV 新藕苑 5#站 T4	10	800	640	640
23598	市区	水塘桥三配变	10	200	160	160
23599	市区	83421 部队配变	10	200	160	160
23600	市区	华强配变	10	200	160	160
23601	市区	路犬配变	10	200	160	160
23602	市区	村湾配变	10	400	320	320
23603	市区	前洋配变	10	200	160	160
23604	市区	修排配变	10	200	160	160
23605	市区	寄铁配变	10	400	320	320
23606	市区	介发配变	10	400	320	320
23607	市区	10kV 新藕苑 6#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23608	市区	10kV 新藕苑 6#站 T2	10	800	640	640
23609	市区	10kV 新藕苑 6#站 T3	10	800	640	640
23610	市区	10kV 新藕苑 6#站 T4	10	800	640	640
23611	市区	茶场	10	400	320	320
23612	市区	职中	10	400	320	320
23613	市区	车站三配变	10	400	320	320
23614	市区	农场矿厂配变	10	400	320	320
23615	市区	大展电子配变	10	400	320	320
23616	市区	庙双配变	10	400	320	320
23617	市区	杨介配变	10	400	320	320
23618	市区	10kV 新阳光 23#站 T1	10	800	640	640
23619	市区	10kV 新阳光 23#站 T2	10	800	640	640
23620	市区	10kV 新阳光 24#站 T1	10	800	640	640
23621	市区	欧丰配变	10	400	320	320
23622	市区	10kV 新阳光 24#站 T2	10	800	640	640
23623	市区	10kV 新阳光 24#站 T3	10	800	640	640
23624	市区	10kV 新阳光 24#站 T4	10	800	640	640
23625	市区	10kV 新阳光 25#站 T1	10	800	640	640
23626	市区	10kV 新阳光 25#站 T2	10	800	640	640
23627	市区	10kV 新阳光 26#站 T1	10	800	640	640
23628	市区	10kV 新阳光 26#站 T2	10	800	640	640
23629	市区	天授村二配变	10	200	160	160
23630	市区	洛中配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23631	市区	印高配变	10	200	160	160
23632	市区	正旺配变	10	200	160	160
23633	市区	水利泵配变	10	400	320	320
23634	市区	胡公排配变	10	200	160	160
23635	市区	东乔配变	10	200	135	135
23636	市区	胜利巷配变	10	400	320	320
23637	市区	10kV 绿地 13#站 T1	10	800	640	640
23638	市区	10kV 绿地 13#站 T2	10	800	640	640
23639	市区	10kV 绿地 14#站 T1	10	800	640	640
23640	市区	10kV 绿地 14#站 T2	10	800	640	640
23641	市区	北圩村配变	10	400	212	212
23642	市区	仓北配变	10	200	160	160
23643	市区	农药乙	10	200	160	160
23644	市区	金巷四配变	10	400	320	320
23645	市区	镇杨叁配变	10	400	320	320
23646	市区	渔业二十配变	10	200	160	160
23647	市区	刘家槽配变	10	400	320	320
23648	市区	田堵里三配变	10	400	320	320
23649	市区	宏达电机二变	10	400	320	320
23650	市区	出新村二变	10	400	320	320
23651	市区	10kV 绿地 17#站 T1	10	800	640	640
23652	市区	10kV 绿地 17#站 T3	10	800	640	640
23653	市区	10kV 绿地 17#站 T4	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23654	市区	10kV 绿地 17#站 T2	10	800	640	640
23655	市区	10kV 春满园 5#站 T3	10	800	640	640
23656	市区	10kV 春满园 5#站 T4	10	800	640	640
23657	市区	10kV 春满园 5#站 T2	10	800	640	640
23658	市区	10kV 东学 4#箱变 T1	10	630	504	504
23659	市区	郁巷四配变	10	200	160	160
23660	市区	王前配变	10	400	320	320
23661	市区	10kV 正明 5#站 T2	10	800	640	640
23662	市区	10kV 正明 5#站 T3	10	800	640	640
23663	市区	10kV 正明 5#站 T4	10	800	640	640
23664	市区	10kV 长乐 14#站 T1	10	1000	800	800
23665	市区	10kV 长乐 14#站 T2	10	1000	800	800
23666	市区	10kV 长乐 14#站 T3	10	1000	800	800
23667	市区	10kV 长乐 14#站 T4	10	1000	800	800
23668	市区	10kV 春满园 5#站 T1	10	800	640	640
23669	市区	10kV 端桥 5#箱变 T1	10	630	504	504
23670	市区	10kV 中兴 2#箱变 T1	10	630	504	504
23671	市区	沈巷九配变	10	400	320	320
23672	市区	10kV 星麓名邸 1#站 T4	10	630	504	504
23673	市区	10kV 御景名仕 1#站 T1	10	800	640	640
23674	市区	10kV 御景名仕 1#站 T2	10	800	640	640
23675	市区	10kV 美悦华庭 2#站 T3	10	800	640	640
23676	市区	10kV 听悦华庭 3#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23677	市区	10kV 常春名邸 2#站 T1	10	800	640	640
23678	市区	10kV 铂雅澜庭 3#站 T4	10	800	640	640
23679	市区	10kV 正明 5#站 T1	10	800	640	640
23680	市区	10kV 北洋湖 5#箱变 T1	10	630	479	479
23681	市区	10kV 美璟澜庭 3#站 T3	10	800	640	640
23682	市区	10kV 铂雅澜庭 4#站 T2	10	800	640	640
23683	市区	20kV 雅锦园 3#站 T1	20	800	640	640
23684	市区	20kV 雅锦园 3#站 T3	20	800	640	640
23685	市区	20kV 雅锦园 3#站 T4	20	800	640	640
23686	市区	20kV 雅锦园 3#站 T2	20	800	640	640
23687	市区	公寓三配变	10	400	320	320
23688	市区	兰溪岸配变	10	400	320	320
23689	市区	张巷	10	400	320	320
23690	市区	刁庄二配变	10	200	160	160
23691	市区	农场二配变	10	200	160	160
23692	市区	庙桥四配变	10	400	320	320
23693	市区	出新村	10	400	320	320
23694	市区	郑徐巷配变	10	400	320	320
23695	市区	勤丰三配变	10	400	320	320
23696	市区	振益配变	10	400	320	320
23697	市区	新胜利桥配变	10	400	320	320
23698	市区	刘家头泵配变	10	400	320	320
23699	市区	唐家坝村	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23700	市区	永安构件	10	200	160	160
23701	市区	种羊场	10	400	320	320
23702	市区	预制厂	10	200	160	160
23703	市区	新村廿三配变	10	250	200	200
23704	市区	惠巷二配变	10	200	160	160
23705	市区	南前巷配变	10	400	320	320
23706	市区	华忻配变	10	400	320	320
23707	市区	刘壹泵配变	10	200	160	160
23708	市区	一心配变	10	200	160	160
23709	市区	农机厂白配变	10	400	320	320
23710	市区	惠水处理配变	10	200	160	160
23711	市区	芮巷变	10	400	320	320
23712	市区	翔华	10	400	320	320
23713	市区	前巷二配变	10	400	320	320
23714	市区	田舍	10	400	320	320
23715	市区	林业北配变	10	400	320	320
23716	市区	新圩中心河	10	250	200	200
23717	市区	运河配变	10	400	320	320
23718	市区	牌楼村配变	10	400	320	320
23719	市区	村陆配变	10	400	320	320
23720	市区	和尚桥三配变	10	400	320	320
23721	市区	朝东排配变	10	200	160	160
23722	市区	10kV 金惠 1#站 T1	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23723	市区	10kV 金惠 2#站 T1	10	1000	800	800
23724	市区	10kV 金惠 4#站 T1	10	1250	1000	1000
23725	市区	市镇安居配变	10	400	320	320
23726	市区	新安东庄配变	10	400	320	320
23727	市区	10kV 金惠苑 7#站 T1	10	1000	800	800
23728	市区	10kV 金惠苑 8#站 T1	10	1000	800	800
23729	市区	龙舌头泵配变	10	200	160	160
23730	市区	10kV 华府 1#箱变 T1	10	630	504	504
23731	市区	10kV 华府 2#箱变 T1	10	630	492	492
23732	市区	公寓二配变	10	400	320	320
23733	市区	种子站配变	10	400	320	320
23734	市区	林业三	10	400	320	320
23735	市区	历村采石	10	400	320	320
23736	市区	锁厂配变	10	200	160	160
23737	市区	田舍一变	10	400	320	320
23738	市区	彩印一厂	10	250	200	200
23739	市区	黄泥桥	10	400	320	320
23740	市区	施巷	10	200	160	160
23741	市区	西桥配变	10	200	160	160
23742	市区	后叁配变	10	200	160	160
23743	市区	下坝二配变	10	200	160	160
23744	市区	三队配变	10	200	160	160
23745	市区	10kV 银河紫苑 1#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23746	市区	10kV 银河紫苑 1#站 T2	10	800	640	640
23747	市区	10kV 四季澜庭 2#站 T1	10	800	640	640
23748	市区	10kV 太平洋 2#站 T1	10	800	640	640
23749	市区	10kV 太平洋 2#站 T2	10	800	640	640
23750	市区	10kV 太平洋 2#站 T3	10	800	640	640
23751	市区	10kV 太平洋 2#站 T4	10	800	640	640
23752	市区	新宇配变	10	400	320	320
23753	市区	玉东八配变	10	400	320	320
23754	市区	10kV 太平洋 3#站 T1	10	800	640	640
23755	市区	10kV 太平洋 3#站 T2	10	800	640	640
23756	市区	10kV 太平洋 3#站 T3	10	800	640	640
23757	市区	10kV 太平洋 3#站 T4	10	800	640	640
23758	市区	10kV 天一城 8#站 T1	10	500	400	400
23759	市区	10kV 天一城 4#站 T1	10	500	400	400
23760	市区	10kV 天一城 6#站 T1	10	800	640	640
23761	市区	10kV 天一城 2#站 T1	10	1250	1000	1000
23762	市区	10kV 天一城 3#站 T1	10	500	400	400
23763	市区	10kV 天一城 5#站 T1	10	500	400	400
23764	市区	10kV 天一城 7#站 T1	10	500	400	400
23765	市区	10kV 金都站 T1	10	1250	1000	1000
23766	市区	10kV 银河紫苑 2#站 T1	10	800	640	640
23767	市区	10kV 银河紫苑 2#站 T2	10	800	640	640
23768	市区	10kV 银河紫苑 3#站 T1	10	800	621	621

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23769	市区	10kV 银河紫苑 3#站 T2	10	800	596	596
23770	市区	10kV 柏翠春居 5#站 T4	10	800	640	640
23771	市区	盛业铸造配变	10	400	320	320
23772	市区	上头巷四配变	10	400	320	320
23773	市区	农场变	10	400	320	320
23774	市区	南巷上配变	10	400	320	320
23775	市区	10kV 金惠苑 6#站 T1	10	1000	800	800
23776	市区	10kV 太平洋 4#站 T1	10	800	630	630
23777	市区	10kV 太平洋 4#站 T2	10	800	640	640
23778	市区	10kV 太平洋 5#站 T1	10	800	618	618
23779	市区	20kV 雅锦园 2#站 T1	20	800	640	640
23780	市区	20kV 雅锦园 2#站 T2	20	800	640	640
23781	市区	10kV 太平洋 5#站 T3	10	800	598	598
23782	市区	10kV 太平洋 5#站 T2	10	800	640	640
23783	市区	10kV 太平洋 5#站 T4	10	800	600	600
23784	市区	10kV 寺头 22#站 T2	10	800	640	640
23785	市区	藕塘村委	10	400	320	320
23786	市区	市镇	10	200	160	160
23787	市区	吴巷三配变	10	400	320	320
23788	市区	双庙沈巷配变	10	200	160	160
23789	市区	苏降排泵配变	10	400	320	320
23790	市区	10kV 张镇桥 14#站 T1	10	800	640	640
23791	市区	10kV 张镇桥 14#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23792	市区	10kV 张镇桥 14#站 T3	10	800	640	640
23793	市区	10kV 张镇桥 14#站 T4	10	800	640	640
23794	市区	10kV 张镇桥 15#站 T1	10	800	640	640
23795	市区	10kV 张镇桥 15#站 T2	10	800	640	640
23796	市区	10kV 张镇桥 15#站 T3	10	800	640	640
23797	市区	10kV 张镇桥 15#站 T4	10	800	640	640
23798	市区	10kV 张镇桥 16#站 T1	10	800	640	640
23799	市区	10kV 张镇桥 16#站 T2	10	800	640	640
23800	市区	10kV 榭丽苑 9#站 T1	10	1000	800	800
23801	市区	10kV 榭丽苑 9#站 T2	10	1000	800	800
23802	市区	10kV 榭丽苑 10#站 T1	10	800	640	640
23803	市区	10kV 榭丽苑 10#站 T2	10	800	640	640
23804	市区	10kV 榭丽苑 11#站 T1	10	1000	800	800
23805	市区	10kV 榭丽苑 11#站 T2	10	1000	800	800
23806	市区	戒毒所	10	200	160	160
23807	市区	10kV 张镇桥 16#站 T3	10	800	640	640
23808	市区	10kV 张镇桥 16#站 T4	10	800	640	640
23809	市区	10kV 张镇桥 17#站 T1	10	800	640	640
23810	市区	10kV 张镇桥 17#站 T2	10	800	640	640
23811	市区	10kV 张镇桥 17#站 T3	10	800	640	640
23812	市区	10kV 张镇桥 17#站 T4	10	800	640	640
23813	市区	10kV 张镇桥 18#站 T1	10	1000	800	800
23814	市区	10kV 张镇桥 18#站 T2	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23815	市区	10kV 雅苑 12#站 T1	10	800	640	640
23816	市区	10kV 雅苑 12#站 T2	10	800	640	640
23817	市区	10kV 雅苑 13#站 T1	10	800	640	640
23818	市区	10kV 雅苑 13#站 T2	10	800	640	640
23819	市区	10kV 雅苑 14#站 T1	10	800	640	640
23820	市区	10kV 雅苑 14#站 T2	10	800	640	640
23821	市区	10kV 雅苑 15#站 T1	10	800	640	640
23822	市区	10kV 雅苑 15#站 T2	10	800	640	640
23823	市区	10kV 桃香苑 9#站 T1	10	1000	800	800
23824	市区	10kV 桃香苑 9#站 T2	10	1000	800	800
23825	市区	10kV 桃香苑 10#站 T3	10	800	640	640
23826	市区	10kV 桃香苑 10#站 T2	10	800	640	640
23827	市区	10kV 桃香苑 10#站 T1	10	800	640	640
23828	市区	10kV 桃香苑 10#站 T4	10	800	640	640
23829	市区	10kV 桃香苑 11#站 T1	10	800	640	640
23830	市区	10kV 桃香苑 11#站 T2	10	800	640	640
23831	市区	10kV 桃香苑 11#站 T3	10	800	640	640
23832	市区	10kV 桃香苑 11#站 T4	10	800	640	640
23833	市区	10kV 桃香苑 12#站 T1	10	800	640	640
23834	市区	10kV 桃香苑 12#站 T2	10	800	640	640
23835	市区	10kV 桃香苑 12#站 T3	10	800	640	640
23836	市区	10kV 桃香苑 12#站 T4	10	800	640	640
23837	市区	10kV 金龙 1#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23838	市区	10kV 金龙 1#站 T2	10	800	640	640
23839	市区	10kV 长馨 5#站 T1	10	1000	800	800
23840	市区	10kV 长馨 5#站 T2	10	1000	800	800
23841	市区	10kV 长馨 6#站 T1	10	1000	800	800
23842	市区	10kV 长馨 6#站 T2	10	1000	800	800
23843	市区	10kV 长馨 6#站 T3	10	1000	800	800
23844	市区	10kV 长馨 6#站 T4	10	1000	800	800
23845	市区	10kV 长馨 7#站 T1	10	1000	800	800
23846	市区	10kV 长馨 7#站 T2	10	1000	800	800
23847	市区	10kV 长馨 7#站 T3	10	1000	800	800
23848	市区	20kV 张镇桥 12#站 T1	20	800	640	640
23849	市区	10kV 长馨 7#站 T4	10	1000	800	800
23850	市区	20kV 张镇桥 12#站 T2	20	800	640	640
23851	市区	20kV 张镇桥 12#站 T3	20	800	640	640
23852	市区	彭村甲配变	10	400	320	320
23853	市区	20kV 张镇桥 12#站 T4	20	800	640	640
23854	市区	玉祁西街二配变	10	400	320	320
23855	市区	龙山合作配变	10	400	320	320
23856	市区	10kV 青城苑 10#站 T1	10	800	640	640
23857	市区	10kV 青城苑 10#站 T2	10	800	640	640
23858	市区	10kV 青城苑 11#站 T1	10	800	640	640
23859	市区	10kV 青城苑 11#站 T2	10	800	640	640
23860	市区	10kV 青城苑 11#站 T3	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23861	市区	10kV 青城苑 11#站 T4	10	800	640	640
23862	市区	10kV 青城苑 12#站 T1	10	800	640	640
23863	市区	10kV 青城苑 12#站 T2	10	800	640	640
23864	市区	10kV 青城苑 13#站 T1	10	1000	800	800
23865	市区	10kV 青城苑 13#站 T2	10	1000	800	800
23866	市区	10kV 青城苑 14#站 T1	10	1000	800	800
23867	市区	10kV 青城苑 14#站 T2	10	1000	800	800
23868	市区	10kV 青城苑 15#站 T1	10	1000	800	800
23869	市区	10kV 青城苑 15#站 T2	10	1000	800	800
23870	市区	10kV 青城苑 8#站 T1	10	800	640	640
23871	市区	10kV 青城苑 8#站 T2	10	800	640	640
23872	市区	10kV 青城苑 9#站 T1	10	800	640	640
23873	市区	10kV 青城苑 9#站 T2	10	800	640	640
23874	市区	10kV 林陆巷 4#站 T1	10	800	640	640
23875	市区	10kV 林陆巷 4#站 T2	10	800	640	640
23876	市区	10kV 林陆巷 5#站 T1	10	1000	800	800
23877	市区	10kV 林陆巷 5#站 T2	10	1000	800	800
23878	市区	10kV 维盛 1#站 T1	10	800	640	640
23879	市区	10kV 维盛 1#站 T2	10	800	640	640
23880	市区	10kV 维盛 2#站 T1	10	800	640	640
23881	市区	10kV 维盛 2#站 T2	10	800	640	640
23882	市区	10kV 维盛 3#站 T1	10	800	640	640
23883	市区	10kV 维盛 3#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23884	市区	10kV 维盛 3#站 T3	10	800	640	640
23885	市区	10kV 维盛 3#站 T4	10	800	640	640
23886	市区	10kV 维盛 4#站 T1	10	800	640	640
23887	市区	10kV 维盛 4#站 T2	10	800	640	640
23888	市区	佐村西配变	10	200	160	160
23889	市区	10kV 东学 2#箱变 T1	10	500	400	400
23890	市区	10kV 礼舍 1#箱变 T1	10	630	504	504
23891	市区	10kV 润秀苑 4#站 T1	10	800	640	640
23892	市区	10kV 润秀苑 4#站 T2	10	800	640	640
23893	市区	10kV 润秀苑 5#站 T1	10	800	640	640
23894	市区	10kV 润秀苑 5#站 T2	10	800	640	640
23895	市区	10kV 润秀苑 5#站 T3	10	800	640	640
23896	市区	10kV 润秀苑 5#站 T4	10	800	640	640
23897	市区	10kV 悠山 3#站 T1	10	800	640	640
23898	市区	10kV 悠山 3#站 T2	10	800	640	640
23899	市区	10kV 悠山 3#站 T3	10	800	640	640
23900	市区	10kV 悠山 3#站 T4	10	800	640	640
23901	市区	10kV 洛龙 3#站 T4	10	800	627	627
23902	市区	后朱村配变	10	200	154	154
23903	市区	新区 2	10	400	320	320
23904	市区	惠巷	10	400	320	320
23905	市区	陈巷北配变	10	400	320	320
23906	市区	10kV 铂雅澜庭 2#站 T4	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23907	市区	新区南配变	10	400	320	320
23908	市区	立新二配变	10	400	303	303
23909	市区	10kV 前洲 4#箱变 T1	10	630	504	504
23910	市区	王家旦三配变	10	400	320	320
23911	市区	石漕头二配变	10	400	320	320
23912	市区	胡公二配变	10	400	320	320
23913	市区	10kV 嘉利 9#站 T1	10	800	640	640
23914	市区	10kV 嘉利 9#站 T3	10	800	640	640
23915	市区	10kV 嘉利 9#站 T4	10	800	640	640
23916	市区	10kV 嘉利 9#站 T2	10	800	640	640
23917	市区	10kV 金玥湾 7#站 T2	10	800	640	640
23918	市区	10kV 新盛花苑 6#站 T1	10	800	640	640
23919	市区	乡政府配变	10	400	320	320
23920	市区	钱巷村配变	10	400	320	320
23921	市区	协航配变	10	400	320	320
23922	市区	北樟配变	10	400	320	320
23923	市区	10kV 解放 2#箱变 T1	10	630	504	504
23924	市区	正明村委三配变	10	400	320	320
23925	市区	10kV 美璟澜庭 2#站 T3	10	800	640	640
23926	市区	10kV 塘基 3#箱变 T1	10	630	504	504
23927	市区	10kV 汀兰溪苑 3#站 T2	10	800	640	640
23928	市区	10kV 兰亭站 T1	10	800	640	640
23929	市区	10kV 兰亭站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23930	市区	10kV 寺头 12#站 T1	10	1000	800	800
23931	市区	10kV 寺头 12#站 T2	10	1000	800	800
23932	市区	10kV 寺头 14#站 T1	10	800	640	640
23933	市区	10kV 寺头 14#站 T3	10	800	640	640
23934	市区	10kV 寺头 14#站 T4	10	800	640	640
23935	市区	10kV 寺头 14#站 T2	10	800	640	640
23936	市区	10kV 辰学雅园 2#站 T3	10	800	640	640
23937	市区	衬胶 3#	10	400	320	320
23938	市区	10kV 寺头 15#站 T1	10	800	640	640
23939	市区	10kV 寺头 15#站 T3	10	800	640	640
23940	市区	10kV 寺头 15#站 T4	10	800	640	640
23941	市区	10kV 寺头 15#站 T2	10	800	640	640
23942	市区	10kV 复地 8#站 T3	10	800	640	640
23943	市区	10kV 复地 8#站 T1	10	800	640	640
23944	市区	10kV 复地 8#站 T2	10	800	640	640
23945	市区	10kV 复地 8#站 T4	10	800	640	640
23946	市区	10kV 寺头 16#站 T1	10	800	640	640
23947	市区	10kV 寺头 16#站 T3	10	800	640	640
23948	市区	10kV 寺头 16#站 T4	10	800	640	640
23949	市区	10kV 寺头 16#站 T2	10	800	640	640
23950	市区	礼舍村四	10	400	320	320
23951	市区	宋庄三配变	10	400	320	320
23952	市区	苏巷二配变	10	400	308	308

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23953	市区	大马巷村配变	10	400	320	320
23954	市区	易尔易配变	10	400	320	320
23955	市区	润村配变	10	400	320	320
23956	市区	10kV 天一城 11#站 T1	10	800	640	640
23957	市区	10kV 天一城 11#站 T2	10	800	640	640
23958	市区	东柳二配变	10	200	160	160
23959	市区	10kV 天一城 13#站 T1	10	800	640	640
23960	市区	10kV 天一城 13#站 T3	10	800	640	640
23961	市区	10kV 天一城 13#站 T4	10	800	640	640
23962	市区	10kV 天一城 13#站 T2	10	800	640	640
23963	市区	10kV 天一城 12#站 T1	10	800	640	640
23964	市区	10kV 天一城 12#站 T3	10	800	640	640
23965	市区	10kV 天一城 12#站 T4	10	800	640	640
23966	市区	10kV 天一城 12#站 T2	10	800	640	640
23967	市区	贝尔乐配变	10	200	160	160
23968	市区	花园村五配变	10	400	320	320
23969	市区	10kV 金都 4#站 T1	10	800	640	640
23970	市区	10kV 金都 4#站 T2	10	800	640	640
23971	市区	10kV 金都 5#站 T1	10	800	640	640
23972	市区	10kV 金都 5#站 T2	10	800	640	640
23973	市区	10kV 悠山 2#站 T1	10	800	640	640
23974	市区	10kV 悠山 2#站 T2	10	800	624	624
23975	市区	10kV 龙栖湾 2#站 T2	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23976	市区	10kV 龙栖湾 2#站 T1	10	1000	800	800
23977	市区	10kV 青城苑 6#站 T1	10	800	640	640
23978	市区	10kV 青城苑 6#站 T2	10	800	640	640
23979	市区	10kV 青城苑 6#站 T3	10	800	640	640
23980	市区	10kV 青城苑 6#站 T4	10	800	640	640
23981	市区	10kV 复地 5#站 T1	10	800	640	640
23982	市区	10kV 复地 5#站 T2	10	800	640	640
23983	市区	信达配变	10	200	160	160
23984	市区	10kV 苹果园 3#站 T1	10	800	640	640
23985	市区	10kV 苹果园 3#站 T2	10	800	640	640
23986	市区	10kV 苹果园 4#站 T1	10	1000	800	800
23987	市区	10kV 苹果园 4#站 T2	10	1000	800	800
23988	市区	10kV 桃香苑 2#站 T1	10	800	640	640
23989	市区	10kV 桃香苑 2#站 T2	10	800	640	640
23990	市区	孙家居	10	200	160	160
23991	市区	10kV 盈科站 T1	10	800	640	640
23992	市区	10kV 盈科站 T2	10	800	640	640
23993	市区	10kV 盈科站 T3	10	800	640	640
23994	市区	10kV 盈科站 T4	10	800	640	640
23995	市区	10kV 雅苑 10#站 T1	10	800	640	640
23996	市区	10kV 雅苑 10#站 T2	10	800	640	640
23997	市区	10kV 雅苑 2#站 T1	10	800	640	640
23998	市区	10kV 雅苑 2#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
23999	市区	10kV 雅苑 3#站 T1	10	800	640	640
24000	市区	10kV 雅苑 3#站 T2	10	800	640	640
24001	市区	10kV 雅苑 4#站 T1	10	800	640	640
24002	市区	10kV 雅苑 4#站 T2	10	800	640	640
24003	市区	10kV 雅苑 5#站 T1	10	800	640	640
24004	市区	10kV 雅苑 5#站 T2	10	800	640	640
24005	市区	10kV 雅苑 6#站 T1	10	800	640	640
24006	市区	10kV 雅苑 6#站 T2	10	800	640	640
24007	市区	10kV 雅苑 7#站 T1	10	800	640	640
24008	市区	10kV 雅苑 7#站 T2	10	800	640	640
24009	市区	10kV 雅苑 8#站 T1	10	800	640	640
24010	市区	10kV 雅苑 8#站 T2	10	800	640	640
24011	市区	10kV 雅苑 9#站 T1	10	800	640	640
24012	市区	山峰三配变	10	200	160	160
24013	市区	10kV 绿地 10#站 T1	10	800	640	640
24014	市区	10kV 绿地 10#站 T2	10	800	640	640
24015	市区	10kV 绿地 11#站 T1	10	800	640	640
24016	市区	10kV 绿地 11#站 T2	10	800	640	640
24017	市区	10kV 桃香苑 3#站 T1	10	800	640	640
24018	市区	10kV 桃香苑 3#站 T2	10	800	640	640
24019	市区	10kV 桃香苑 3#站 T3	10	800	640	640
24020	市区	10kV 桃香苑 3#站 T4	10	800	640	640
24021	市区	10kV 桃香苑 4#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24022	市区	10kV 桃香苑 4#站 T2	10	800	640	640
24023	市区	10kV 长乐 6#站 T1	10	800	640	640
24024	市区	10kV 长乐 6#站 T2	10	800	640	640
24025	市区	10kV 长乐 7#站 T1	10	800	640	640
24026	市区	10kV 长乐 7#站 T2	10	800	640	640
24027	市区	10kV 堰新苑 4#站 T1	10	800	640	640
24028	市区	10kV 堰新苑 4#站 T2	10	800	640	640
24029	市区	10kV 堰新苑 5#站 T1	10	800	640	640
24030	市区	10kV 堰新苑 5#站 T2	10	800	640	640
24031	市区	10kV 堰新苑 6#站 T1	10	800	640	640
24032	市区	蓉新居配变	10	200	160	160
24033	市区	南漳配变	10	400	320	320
24034	市区	10kV 新阳光 10#站 T3	10	800	640	640
24035	市区	10kV 新阳光 10#站 T1	10	800	640	640
24036	市区	10kV 新阳光 10#站 T2	10	800	640	640
24037	市区	10kV 新阳光 10#站 T4	10	800	640	640
24038	市区	10kV 雅苑 9#站 T2	10	800	640	640
24039	市区	10kV 堰新 5#站 T1	10	1000	800	800
24040	市区	10kV 堰新苑 6#站 T2	10	800	640	640
24041	市区	10kV 堰新苑 7#站 T1	10	800	640	640
24042	市区	10kV 堰新苑 7#站 T2	10	800	640	640
24043	市区	10kV 碧波苑 4#站 T1	10	800	640	640
24044	市区	10kV 碧波苑 4#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24045	市区	10kV 碧波苑 5#站 T2	10	800	640	640
24046	市区	10kV 碧波苑 5#站 T1	10	800	640	640
24047	市区	10kV 悦水园 2#站 T1	10	800	640	640
24048	市区	10kV 悦水园 2#站 T2	10	800	640	640
24049	市区	10kV 悦水园 3#站 T1	10	800	640	640
24050	市区	10kV 悦水园 3#站 T3	10	800	640	640
24051	市区	10kV 悦水园 3#站 T4	10	800	640	640
24052	市区	10kV 悦水园 3#站 T2	10	800	640	640
24053	市区	村貳配变	10	630	504	504
24054	市区	10kV 站头 1#站 T1	10	800	640	640
24055	市区	10kV 站头 1#站 T2	10	800	640	640
24056	市区	10kV 站头 1#站 T3	10	800	640	640
24057	市区	10kV 站头 1#站 T4	10	800	640	640
24058	市区	10kV 新阳光 12#站 T1	10	800	640	640
24059	市区	10kV 新阳光 12#站 T2	10	800	640	640
24060	市区	10kV 惠丰 1#站 T1	10	800	640	640
24061	市区	10kV 惠丰 1#站 T3	10	800	640	640
24062	市区	10kV 惠丰 1#站 T4	10	800	640	640
24063	市区	10kV 惠丰 1#站 T2	10	800	640	640
24064	市区	开发公司配变	10	400	320	320
24065	市区	老年活动配变	10	400	320	320
24066	市区	稍塘社区配变	10	400	320	320
24067	市区	10kV 湖畔 6#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24068	市区	10kV 湖畔 6#站 T2	10	800	640	640
24069	市区	10kV 湖畔 7#站 T1	10	800	640	640
24070	市区	10kV 湖畔 7#站 T2	10	800	640	640
24071	市区	10kV 湖畔 8#站 T1	10	800	640	640
24072	市区	10kV 湖畔 8#站 T2	10	800	640	640
24073	市区	金壹配变	10	200	160	160
24074	市区	10kV 优博 1#站 T1	10	800	640	640
24075	市区	10kV 优博 1#站 T2	10	800	640	640
24076	市区	10kV 顺驰 15#站 T1	10	800	640	640
24077	市区	10kV 顺驰 15#站 T2	10	800	640	640
24078	市区	10kV 顺驰 15#站 T3	10	800	640	640
24079	市区	10kV 顺驰 15#站 T4	10	800	640	640
24080	市区	10kV 惠达 3#站 T1	10	800	640	640
24081	市区	10kV 惠达 3#站 T2	10	800	640	640
24082	市区	10kV 惠达 3#站 T3	10	800	640	640
24083	市区	10kV 惠达 3#站 T4	10	800	640	640
24084	市区	10kV 惠达 4#站 T1	10	800	640	640
24085	市区	10kV 惠达 4#站 T2	10	800	640	640
24086	市区	新村十五配变	10	400	320	320
24087	市区	10kV 春光苑 3#站 T1	10	800	640	640
24088	市区	10kV 春光苑 3#站 T2	10	800	640	640
24089	市区	10kV 春光苑 4#站 T2	10	800	640	640
24090	市区	10kV 春光苑 4#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24091	市区	10kV 春光苑 5#站 T1	10	800	640	640
24092	市区	10kV 春光苑 5#站 T2	10	800	640	640
24093	市区	10kV 春光苑 5#站 T3	10	800	640	640
24094	市区	10kV 春光苑 5#站 T4	10	800	640	640
24095	市区	十一队配变	10	400	320	320
24096	市区	大漕坝二配变	10	400	320	320
24097	市区	雅西中吴配变	10	400	320	320
24098	市区	杨巷居三配变	10	400	320	320
24099	市区	新村十六配变	10	400	320	320
24100	市区	新村十八配变	10	400	320	320
24101	市区	轴承配变	10	400	320	320
24102	市区	20kV 洋溪 4#站 T1	20	1000	800	800
24103	市区	20kV 洋溪 4#站 T2	20	1000	800	800
24104	市区	20kV 洋溪 4#站 T3	20	1000	800	800
24105	市区	20kV 洋溪 5#站 T1	20	1000	800	800
24106	市区	20kV 洋溪 5#站 T2	20	1000	800	800
24107	市区	20kV 洋溪 5#站 T3	20	1000	800	800
24108	市区	10kV 榭丽苑 5#站 T1	10	1000	800	800
24109	市区	10kV 榭丽苑 5#站 T2	10	1000	800	800
24110	市区	10kV 榭丽苑 6#站 T1	10	1000	800	800
24111	市区	10kV 榭丽苑 6#站 T2	10	1000	800	800
24112	市区	10kV 榭丽苑 7#站 T1	10	1000	800	800
24113	市区	10kV 榭丽苑 7#站 T2	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24114	市区	20kV 新河 1#站 T1	20	800	640	640
24115	市区	20kV 新河 1#站 T2	20	800	640	640
24116	市区	20kV 新河 2#站 T1	20	800	640	640
24117	市区	20kV 新河 2#站 T3	20	800	640	640
24118	市区	20kV 新河 2#站 T2	20	800	640	640
24119	市区	20kV 新河 2#站 T4	20	800	640	640
24120	市区	刘南二配变	10	400	320	320
24121	市区	教工四配变	10	400	320	320
24122	市区	周巷十八配变	10	400	320	320
24123	市区	10kV 顺驰 12#站 T1	10	800	640	640
24124	市区	10kV 顺驰 12#站 T2	10	800	640	640
24125	市区	10kV 顺驰 13#站 T2	10	800	640	640
24126	市区	10kV 顺驰 13#站 T1	10	800	640	640
24127	市区	10kV 顺驰 13#站 T3	10	800	640	640
24128	市区	10kV 顺驰 13#站 T4	10	800	640	640
24129	市区	春来苑	10	250	200	200
24130	市区	苏南配变	10	400	320	320
24131	市区	10kV 绿地 7#站 T1	10	800	640	640
24132	市区	10kV 绿地 7#站 T2	10	800	640	640
24133	市区	10kV 绿地 7#站 T3	10	800	640	640
24134	市区	10kV 绿地 8#站 T1	10	1000	800	800
24135	市区	10kV 绿地 8#站 T2	10	1000	800	800
24136	市区	10kV 绿地 8#站 T3	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24137	市区	下毛居配变	10	400	314	314
24138	市区	桥西居二配变	10	400	320	320
24139	市区	10kV 宏润 1#站 T1	10	800	640	640
24140	市区	10kV 宏润 1#站 T2	10	800	640	640
24141	市区	10kV 宏润 2#站 T1	10	800	640	640
24142	市区	10kV 顺驰 16#站 T1	10	800	640	640
24143	市区	10kV 顺驰 16#站 T2	10	800	640	640
24144	市区	10kV 顺驰 17#站 T1	10	800	640	640
24145	市区	10kV 顺驰 17#站 T2	10	800	640	640
24146	市区	10kV 顺驰 17#站 T3	10	800	640	640
24147	市区	10kV 顺驰 17#站 T4	10	800	640	640
24148	市区	华宝配变	10	400	320	320
24149	市区	南降一配变	10	200	160	160
24150	市区	彩印二配变	10	200	160	160
24151	市区	10kV 宏润 2#站 T2	10	800	640	640
24152	市区	溪南赋和 T1	10	630	504	504
24153	市区	科创苑配变	10	200	160	160
24154	市区	长巷居配变	10	400	320	320
24155	市区	林庄北	10	400	320	320
24156	市区	杨墅园二配变	10	400	320	320
24157	市区	10kV 新阳光 11#站 T1	10	800	640	640
24158	市区	10kV 新阳光 11#站 T2	10	800	640	640
24159	市区	10kV 文湖苑 2#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24160	市区	10kV 文湖苑 2#站 T2	10	800	640	640
24161	市区	10kV 嘉利 3#站 T1	10	1000	800	800
24162	市区	10kV 嘉利 3#站 T2	10	1000	800	800
24163	市区	10kV 嘉利 3#站 T3	10	800	640	640
24164	市区	10kV 顺驰 14#站 T1	10	800	640	640
24165	市区	10kV 顺驰 14#站 T2	10	800	640	640
24166	市区	乐博配变	10	400	320	320
24167	市区	水利管理 T1	10	2000	1600	1600
24168	市区	西漳焊管厂 T1	10	1000	800	800
24169	市区	10kV 文湖苑 3#站 T1	10	800	640	640
24170	市区	10kV 文湖苑 3#站 T2	10	800	640	640
24171	市区	10kV 百好锦园 2#站 T1	10	1000	800	800
24172	市区	10kV 百好锦园 2#站 T2	10	1000	800	800
24173	市区	10kV 天力苑 1#站 T1	10	800	640	640
24174	市区	10kV 天力苑 1#站 T2	10	800	640	640
24175	市区	10kV 广石 7#站 T1	10	1000	800	800
24176	市区	10kV 广石 7#站 T2	10	1000	800	800
24177	市区	10kV 悠山 1#站 T1	10	800	640	640
24178	市区	10kV 悠山 1#站 T2	10	800	640	640
24179	市区	10kV 悠山 1#站 T3	10	800	632	632
24180	市区	10kV 悠山 1#站 T4	10	800	640	640
24181	市区	10kV 康顺园 1#站 T1	10	1000	800	800
24182	市区	10kV 康顺园 1#站 T2	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24183	市区	10kV 康顺园 2#站 T1	10	1000	800	800
24184	市区	上巷二配变	10	200	160	160
24185	市区	10kV 金苏 2#站 T1	10	800	640	640
24186	市区	10kV 金苏 2#站 T2	10	800	640	640
24187	市区	10kV 金苏 3#站 T1	10	800	640	640
24188	市区	10kV 金苏 3#站 T2	10	800	640	640
24189	市区	朝西巷配变	10	400	300	300
24190	市区	沟东配变	10	400	320	320
24191	市区	渡岸北配变	10	400	320	320
24192	市区	场南配变	10	400	320	320
24193	市区	新联配变	10	200	160	160
24194	市区	后花园三配变	10	200	140	140
24195	市区	向阳四配变	10	200	160	160
24196	市区	诸巷六配变	10	400	320	320
24197	市区	安庄二配变	10	200	160	160
24198	市区	志新配变	10	400	320	320
24199	市区	锦丰配变	10	400	320	320
24200	市区	10kV 桃香苑 6#站 T2	10	800	640	640
24201	市区	10kV 桃香苑 7#站 T2	10	800	640	640
24202	市区	10kV 桃香苑 8#站 T2	10	800	640	640
24203	市区	10kV 桃香苑 8#站 T4	10	800	640	640
24204	市区	10kV 桃香苑 6#站 T1	10	800	640	640
24205	市区	10kV 桃香苑 7#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24206	市区	10kV 桃香苑 8#站 T1	10	800	640	640
24207	市区	10kV 桃香苑 8#站 T3	10	800	640	640
24208	市区	陈古居配变	10	200	135	135
24209	市区	市镇二二配变	10	400	320	320
24210	市区	太基二配变	10	400	320	320
24211	市区	前婆墩配变	10	400	320	320
24212	市区	10kV 长安 1#站 T1	10	800	640	640
24213	市区	10kV 长安 1#站 T2	10	800	640	640
24214	市区	10kV 长安 1#站 T3	10	800	640	640
24215	市区	10kV 长安 1#站 T4	10	800	640	640
24216	市区	10kV 顺驰 18#站 T1	10	800	640	640
24217	市区	10kV 顺驰 18#站 T3	10	800	640	640
24218	市区	10kV 顺驰 19#站 T1	10	800	640	640
24219	市区	10kV 顺驰 19#站 T3	10	800	640	640
24220	市区	10kV 顺驰 20#站 T1	10	800	640	640
24221	市区	10kV 顺驰 20#站 T3	10	800	640	640
24222	市区	10kV 顺驰 21#站 T1	10	800	640	640
24223	市区	10kV 顺驰 18#站 T2	10	800	640	640
24224	市区	10kV 顺驰 18#站 T4	10	800	640	640
24225	市区	10kV 顺驰 19#站 T2	10	800	640	640
24226	市区	10kV 顺驰 19#站 T4	10	800	640	640
24227	市区	10kV 顺驰 20#站 T2	10	800	640	640
24228	市区	10kV 顺驰 20#站 T4	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24229	市区	10kV 顺驰 21#站 T2	10	800	640	640
24230	市区	顾巷九配变	10	200	160	160
24231	市区	水产三配变	10	400	320	320
24232	市区	生态园	10	200	160	160
24233	市区	让壹配变	10	200	160	160
24234	市区	让贰配变	10	200	160	160
24235	市区	东前配变	10	400	320	320
24236	市区	小桥头十三	10	200	160	160
24237	市区	后楼	10	200	160	160
24238	市区	藕塘幼儿园	10	400	320	320
24239	市区	东街十	10	400	320	320
24240	市区	10kV 长馨 2#站 T1	10	1000	800	800
24241	市区	10kV 长馨 2#站 T2	10	1000	800	800
24242	市区	10kV 长馨 3#站 T1	10	800	640	640
24243	市区	10kV 长馨 3#站 T2	10	800	640	640
24244	市区	10kV 长馨 3#站 T3	10	800	640	640
24245	市区	10kV 长乐 8#站 T1	10	800	640	640
24246	市区	10kV 长乐 8#站 T2	10	800	640	640
24247	市区	10kV 长乐 9#站 T1	10	800	640	640
24248	市区	10kV 长乐 9#站 T2	10	800	640	640
24249	市区	10kV 长乐 10#站 T1	10	800	640	640
24250	市区	10kV 藕乐园 10#站 T3	10	800	640	640
24251	市区	10kV 藕乐园 10#站 T4	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24252	市区	10kV 藕乐园 11#站 T1	10	1000	800	800
24253	市区	10kV 藕乐园 11#站 T2	10	1000	800	800
24254	市区	10kV 溪畔 1#站 T1	10	800	640	640
24255	市区	10kV 溪畔 1#站 T2	10	800	640	640
24256	市区	10kV 溪畔 2#站 T1	10	800	640	640
24257	市区	10kV 溪畔 2#站 T2	10	800	640	640
24258	市区	10kV 溪畔 2#站 T3	10	800	640	640
24259	市区	10kV 溪畔 2#站 T4	10	800	640	640
24260	市区	10kV 长馨 3#站 T4	10	800	640	640
24261	市区	10kV 长馨 4#站 T1	10	1000	800	800
24262	市区	10kV 长馨 4#站 T2	10	1000	800	800
24263	市区	张皋庄配变	10	400	320	320
24264	市区	10kV 后乐 1#箱变 T1	10	630	504	504
24265	市区	10kV 长乐 10#站 T2	10	800	640	640
24266	市区	10kV 长乐 10#站 T3	10	800	640	640
24267	市区	10kV 长乐 10#站 T4	10	800	640	640
24268	市区	化工配变	10	400	320	320
24269	市区	10kV 藕乐园 9#站 T1	10	800	640	640
24270	市区	10kV 藕乐园 9#站 T2	10	800	640	640
24271	市区	10kV 藕乐园 9#站 T3	10	800	640	640
24272	市区	10kV 藕乐园 9#站 T4	10	800	640	640
24273	市区	10kV 藕乐园 10#站 T1	10	800	640	640
24274	市区	10kV 藕乐园 10#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24275	市区	东漕配变	10	400	320	320
24276	市区	王巷中配变	10	400	320	320
24277	市区	官东配变	10	400	320	320
24278	市区	徐后配变	10	200	160	160
24279	市区	东赵家配变	10	400	320	320
24280	市区	邵家东配变	10	200	160	160
24281	市区	西马漕配变	10	200	160	160
24282	市区	洋房区二配变	10	200	147	147
24283	市区	幼儿园八配变	10	400	320	320
24284	市区	机电家舍配变	10	400	320	320
24285	市区	海瑞居配变	10	400	320	320
24286	市区	孙家配变	10	400	320	320
24287	市区	10kV 复地 4#站 T1	10	800	606	606
24288	市区	东南三配变	10	400	320	320
24289	市区	勤余配变	10	400	320	320
24290	市区	余丰化工二配变	10	400	320	320
24291	市区	彩印三配变	10	400	320	320
24292	市区	建宏配变	10	400	320	320
24293	市区	沈东配变	10	400	317	317
24294	市区	龙桥配变	10	200	160	160
24295	市区	江胜桥	10	400	320	320
24296	市区	10kV 复地 6#站 T2	10	800	640	640
24297	市区	10kV 复地 6#站 T4	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24298	市区	10kV 复地 6#站 T1	10	800	640	640
24299	市区	10kV 复地 6#站 T3	10	800	640	640
24300	市区	10kV 逸湾苑 4#站 T1	10	800	640	640
24301	市区	10kV 逸湾苑 4#站 T2	10	800	640	640
24302	市区	10kV 逸湾苑 4#站 T3	10	800	640	640
24303	市区	10kV 逸湾苑 4#站 T4	10	800	640	640
24304	市区	10kV 逸湾苑 5#站 T1	10	800	604	604
24305	市区	10kV 逸湾苑 5#站 T2	10	800	640	640
24306	市区	10kV 逸湾苑 5#站 T3	10	800	640	640
24307	市区	10kV 逸湾苑 5#站 T4	10	800	640	640
24308	市区	化壹配变	10	400	320	320
24309	市区	河村配变	10	400	320	320
24310	市区	龙四	10	200	160	160
24311	市区	吴里配变	10	400	320	320
24312	市区	10kV 润秀苑 2#站 T2	10	800	640	640
24313	市区	10kV 润秀苑 2#站 T4	10	800	640	640
24314	市区	10kV 润秀苑 3#站 T2	10	800	640	640
24315	市区	10kV 润秀苑 3#站 T4	10	800	640	640
24316	市区	10kV 润秀苑 2#站 T1	10	800	640	640
24317	市区	10kV 润秀苑 2#站 T3	10	800	640	640
24318	市区	10kV 润秀苑 3#站 T1	10	800	640	640
24319	市区	10kV 润秀苑 3#站 T3	10	800	640	640
24320	市区	10kV 恒泰 1#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24321	市区	10kV 恒泰 1#站 T2	10	800	640	640
24322	市区	镇北徐巷上配变	10	400	320	320
24323	市区	10kV 新阳光 19#站 T1	10	800	640	640
24324	市区	10kV 新阳光 19#站 T2	10	800	640	640
24325	市区	10kV 新阳光 20#站 T1	10	800	640	640
24326	市区	10kV 新阳光 20#站 T2	10	800	640	640
24327	市区	10kV 新阳光 20#站 T3	10	800	640	640
24328	市区	10kV 新阳光 20#站 T4	10	800	640	640
24329	市区	10kV 新阳光 21#站 T1	10	800	640	640
24330	市区	10kV 新阳光 21#站 T2	10	800	640	640
24331	市区	10kV 新阳光 22#站 T1	10	800	640	640
24332	市区	10kV 新阳光 22#站 T2	10	800	640	640
24333	市区	堰绵配变	10	400	320	320
24334	市区	10kV 泰富 1#站 T4	10	1000	800	800
24335	市区	10kV 泰富 1#站 T1	10	1000	800	800
24336	市区	让巷二配变	10	200	160	160
24337	市区	斜桥二配变	10	200	160	160
24338	市区	斜桥三配变	10	200	160	160
24339	市区	庄家二	10	400	320	320
24340	市区	锦绣一村三配变	10	400	320	320
24341	市区	万里一配变	10	200	160	160
24342	市区	浦巷三	10	400	320	320
24343	市区	茶场五配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24344	市区	10kV 新阳光 16#站 T1	10	800	614	614
24345	市区	10kV 新阳光 16#站 T2	10	800	621	621
24346	市区	下沿桥配变	10	400	320	320
24347	市区	10kV 刘仓 1#箱变 T1	10	400	320	320
24348	市区	10kV 刘仓 2#箱变 T1	10	630	504	504
24349	市区	10kV 刘仓 3#箱变 T1	10	630	504	504
24350	市区	10kV 刘仓 4#箱变 T1	10	630	504	504
24351	市区	10kV 刘仓 5#箱变 T1	10	630	504	504
24352	市区	10kV 刘仓 6#箱变 T1	10	630	504	504
24353	市区	10kV 刘仓 7#箱变 T1	10	630	504	504
24354	市区	前巷南配变	10	200	160	160
24355	市区	藕上舍二配变	10	200	160	160
24356	市区	北环路三配变	10	400	320	320
24357	市区	上舍二配变	10	200	160	160
24358	市区	杨墅东配变	10	400	320	320
24359	市区	10kV 赵巷 1#箱变 T1	10	800	640	640
24360	市区	10kV 新渎苑 2#站 T1	10	800	640	640
24361	市区	10kV 新渎苑 2#站 T2	10	800	640	640
24362	市区	10kV 嘉利 4#站 T1	10	800	640	640
24363	市区	10kV 嘉利 4#站 T2	10	800	640	640
24364	市区	10kV 嘉利 4#站 T3	10	800	640	640
24365	市区	10kV 嘉利 4#站 T4	10	800	640	640
24366	市区	10kV 嘉利 5#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24367	市区	10kV 嘉利 5#站 T2	10	800	640	640
24368	市区	10kV 嘉利 6#站 T1	10	800	640	640
24369	市区	10kV 嘉利 6#站 T2	10	800	640	640
24370	市区	10kV 嘉利 6#站 T3	10	800	640	640
24371	市区	10kV 嘉利 6#站 T4	10	800	640	640
24372	市区	10kV 嘉利 7#站 T1	10	800	640	640
24373	市区	10kV 嘉利 7#站 T2	10	800	640	640
24374	市区	溪南社区配变	10	400	320	320
24375	市区	10kV 逸湾苑 2#站 T1	10	800	640	640
24376	市区	10kV 逸湾苑 2#站 T2	10	800	640	640
24377	市区	10KV 逸湾苑 3#站 T1	10	800	640	640
24378	市区	10KV 逸湾苑 3#站 T2	10	800	640	640
24379	市区	10KV 逸湾苑 3#站 T3	10	800	640	640
24380	市区	10KV 逸湾苑 3#站 T4	10	800	640	640
24381	市区	10kV 绿地 12#站 T1	10	800	640	640
24382	市区	10kV 绿地 12#站 T2	10	800	640	640
24383	市区	10kV 绿地 12#站 T3	10	800	640	640
24384	市区	10kV 绿地 12#站 T4	10	800	640	640
24385	市区	中学东	10	200	160	160
24386	市区	陈东配变	10	400	320	320
24387	市区	桑园甲配变	10	200	160	160
24388	市区	10kV 浜口 4#箱变 T1	10	630	504	504
24389	市区	宁宁服饰配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24390	市区	新圩田配变	10	400	320	320
24391	市区	10kV 学府上院 5#站 T3	10	800	640	640
24392	市区	10kV 常春名邸 5#站 T3	10	800	640	640
24393	市区	10kV 嘉利 13#站 T1	10	800	619	619
24394	市区	10kV 嘉利 13#站 T2	10	800	640	640
24395	市区	10kV 徐贵桥箱变 T1	10	630	504	504
24396	市区	玩具厂二配变	10	400	320	320
24397	市区	10kV 四季澜庭 3#站 T4	10	800	640	640
24398	市区	秦巷七配变	10	400	320	320
24399	市区	庙巷配变	10	400	320	320
24400	市区	10kV 春光苑 6#站 T1	10	800	640	640
24401	市区	10kV 春光苑 6#站 T3	10	800	640	640
24402	市区	10kV 春光苑 6#站 T4	10	800	640	640
24403	市区	10kV 春光苑 6#站 T2	10	800	640	640
24404	市区	蒋巷配变	10	400	320	320
24405	市区	沈巷三配变	10	400	320	320
24406	市区	秦巷四配变	10	400	320	320
24407	市区	10kV 正明 4#站 T1	10	800	640	640
24408	市区	10kV 正明 4#站 T2	10	800	640	640
24409	市区	10kV 正明 4#站 T3	10	800	640	640
24410	市区	10kV 正明 4#站 T4	10	800	640	640
24411	市区	祠堂巷二配变	10	400	320	320
24412	市区	对桥巷配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24413	市区	大花岸配变	10	400	320	320
24414	市区	10kV 正明 2#站 T1	10	800	640	640
24415	市区	东泾居配变	10	400	320	320
24416	市区	10kV 正明 2#站 T2	10	800	640	640
24417	市区	10kV 正明 2#站 T3	10	800	640	640
24418	市区	10kV 正明 2#站 T4	10	800	640	640
24419	市区	10kV 新阳光 31#站 T1	10	800	640	640
24420	市区	10kV 新阳光 31#站 T2	10	800	640	640
24421	市区	10kV 新阳光 31#站 T3	10	800	640	640
24422	市区	10kV 正明 3#站 T1	10	800	640	640
24423	市区	10kV 新阳光 31#站 T4	10	800	640	640
24424	市区	10kV 正明 3#站 T2	10	800	640	640
24425	市区	10kV 正明 3#站 T3	10	800	640	640
24426	市区	10kV 正明 3#站 T4	10	800	640	640
24427	市区	薛东二配变	10	400	320	320
24428	市区	10kV 新阳光 32#站 T1	10	800	640	640
24429	市区	10kV 凤栖雅苑 1#站 T3	10	800	640	640
24430	市区	10kV 金玥湾 6#站 T1	10	800	640	640
24431	市区	香花园配变	10	400	320	320
24432	市区	10kV 玉祁之家 2#站 T3	10	800	640	640
24433	市区	10kV 悦湖 7#站 T1	10	800	640	640
24434	市区	10kV 文曲 7#箱变 T1	10	630	504	504
24435	市区	华立实业配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24436	市区	管道厂配变	10	400	320	320
24437	市区	10kV 铂雅澜庭 5#站 T3	10	800	640	640
24438	市区	10kV 昕悦华庭 6#站 T1	10	800	640	640
24439	市区	10kV 星麓名邸 3#站 T1	10	800	640	640
24440	市区	三电配变	10	400	320	320
24441	市区	礼舍配变	10	400	320	320
24442	市区	邬家居配变	10	400	91	91
24443	市区	10kV 牌楼 1#箱变 T1	10	630	504	504
24444	市区	10kV 云溪名筑 2#站 T3	10	800	640	640
24445	市区	桥西二配变	10	200	160	160
24446	市区	双鹰配变	10	400	320	320
24447	市区	华场头二配变	10	400	320	320
24448	市区	10kV 玉兰公馆 6#站 T1	10	800	640	640
24449	市区	10kV 玉兰公馆 6#站 T3	10	800	640	640
24450	市区	10kV 玉兰公馆 6#站 T4	10	800	640	640
24451	市区	10kV 玉兰公馆 6#站 T2	10	800	640	640
24452	市区	10kV 玉兰公馆 7#站 T1	10	800	640	640
24453	市区	10kV 玉兰公馆 7#站 T2	10	800	640	640
24454	市区	10kV 静学和鸣 2#站 T3	10	800	640	640
24455	市区	新普西配变	10	400	320	320
24456	市区	10kV 舜柯南园 3#站 T1	10	800	640	640
24457	市区	宏烨核电配变	10	400	320	320
24458	市区	10kV 村前 1#箱变 T1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24459	市区	桥南七配变	10	400	320	320
24460	市区	中福轴承配变	10	400	320	320
24461	市区	10kV 惠阳源筑 1#站 T1	10	800	640	640
24462	市区	10kV 新洲七期 4#站 T4	10	800	640	640
24463	市区	县中二配变	10	400	320	320
24464	市区	10kV 新洲七期 4#站 T3	10	800	640	640
24465	市区	10kV 新阳光 29#站 T3	10	800	640	640
24466	市区	10kV 新阳光 29#站 T4	10	800	640	640
24467	市区	10kV 新阳光 28#站 T2	10	800	640	640
24468	市区	10kV 新阳光 28#站 T1	10	800	640	640
24469	市区	东顺苑 8#站 T3	10	800	640	640
24470	市区	10kV 新阳光 30#站 T1	10	800	640	640
24471	市区	10kV 新阳光 30#站 T2	10	800	640	640
24472	市区	上舍五配变	10	400	320	320
24473	市区	10kV 新阳光 29#站 T1	10	800	640	640
24474	市区	10kV 新阳光 29#站 T2	10	800	640	640
24475	市区	20kV 新光 10#站 T4	20	800	640	640
24476	市区	10kV 鸿运苑 28#站 T4	10	800	640	640
24477	市区	南木配变	10	400	320	320
24478	市区	10kV 双联 1#箱变 T1	10	630	504	504
24479	市区	顾家浜配变	10	400	320	320
24480	市区	10kV 叙丰 6#站 T2	10	800	640	640
24481	市区	10kV 叙丰 7#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24482	市区	10kV 叙丰 7#站 T2	10	800	640	640
24483	市区	10kV 叙丰 7#站 T3	10	800	640	640
24484	市区	10kV 叙丰 7#站 T4	10	800	640	640
24485	市区	10kV 叙丰 8#站 T1	10	800	640	640
24486	市区	10kV 叙丰 8#站 T2	10	800	640	640
24487	市区	10kV 叙丰 8#站 T3	10	800	640	640
24488	市区	10kV 叙丰 8#站 T4	10	800	640	640
24489	市区	10kV 叙丰 9#站 T1	10	800	640	640
24490	市区	10kV 叙丰 9#站 T2	10	800	640	640
24491	市区	10kV 叙丰 9#站 T3	10	800	640	640
24492	市区	10kV 叙丰 9#站 T4	10	800	640	640
24493	市区	上乡乙配变	10	400	320	320
24494	市区	古市桥二配变	10	200	160	160
24495	市区	后巷十二配变	10	200	160	160
24496	市区	10KV 尚苑 1#站 T1	10	800	640	640
24497	市区	10KV 尚苑 1#站 T2	10	800	640	640
24498	市区	10KV 尚苑 2#站 T1	10	800	640	640
24499	市区	10KV 尚苑 2#站 T3	10	800	640	640
24500	市区	10KV 尚苑 2#站 T4	10	800	626	626
24501	市区	10KV 尚苑 2#站 T2	10	800	640	640
24502	市区	荷花井一配变	10	400	320	320
24503	市区	10kV 叙丰 6#站 T1	10	800	640	640
24504	市区	10kV 香楠 9#站 T1	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24505	市区	10kV 香楠 9#站 T2	10	1000	800	800
24506	市区	东河头二	10	400	320	320
24507	市区	假日 1#箱变 T1	10	630	504	504
24508	市区	10kV 观邸 1#站 T1	10	800	640	640
24509	市区	10kV 观邸 1#站 T2	10	800	640	640
24510	市区	10kV 观邸 2#站 T1	10	800	640	640
24511	市区	10kV 观邸 2#站 T3	10	800	640	640
24512	市区	10kV 观邸 2#站 T4	10	800	640	640
24513	市区	10kV 观邸 2#站 T2	10	800	640	640
24514	市区	10kV 鸿瑞苑 4#站 T1	10	800	640	640
24515	市区	10kV 文萃雅苑 1#站 T3	10	800	640	640
24516	市区	20kV 新安佳苑二期 3#站 T2	20	800	640	640
24517	市区	10kV 鸿欣苑 5#站 T2	10	800	640	640
24518	市区	夹里变	10	200	160	160
24519	市区	10KV 君域 1#站 T1	10	1000	800	800
24520	市区	10KV 君域 1#站 T2	10	1000	800	800
24521	市区	10KV 君域 2#站 T2	10	1000	800	800
24522	市区	10KV 君域 2#站 T1	10	1000	800	800
24523	市区	鸿声桥	10	400	320	320
24524	市区	10kV 时代 2#站 T2	10	800	640	640
24525	市区	10kV 时代 2#站 T1	10	800	640	640
24526	市区	月台三	10	400	320	320
24527	市区	20kV 空港 2#站 T2	20	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24528	市区	20kV 空港 2#站 T1	20	630	504	504
24529	市区	20kV 空港 3#站 T1	20	630	504	504
24530	市区	20kV 空港 3#站 T2	20	630	504	504
24531	市区	10kV 梅荆 10#站 T1	10	800	640	640
24532	市区	10kV 梅荆 10#站 T2	10	800	640	640
24533	市区	20kV 天骄 2#站 T1	20	800	640	640
24534	市区	20kV 天骄 2#站 T2	20	800	640	640
24535	市区	20kV 天骄 2#站 T3	20	800	640	640
24536	市区	20kV 天骄 2#站 T4	20	800	640	640
24537	市区	20kV 天骄 3#站 T1	20	800	640	640
24538	市区	20kV 天骄 3#站 T2	20	800	640	640
24539	市区	10kV 梅荆 11#站 T1	10	800	640	640
24540	市区	10kV 梅荆 11#站 T2	10	800	640	640
24541	市区	20kV 泓园 2#站 T1	20	800	640	640
24542	市区	20kV 泓园 2#站 T2	20	800	640	640
24543	市区	观湖湾 2#站 T1	20	1000	800	800
24544	市区	20kV 观湖湾 2#站 T2	20	1000	800	800
24545	市区	观湖湾 3#站 T1	20	1000	800	800
24546	市区	20kV 观湖湾 3#站 T2	20	1000	800	800
24547	市区	观湖湾 4#站 T1	20	1000	800	800
24548	市区	20kV 观湖湾 4#站 T2	20	1000	800	800
24549	市区	10kV 香茶 1#箱变 T1	10	400	320	320
24550	市区	10kV 红力 1#箱变 T1	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24551	市区	20kV 空港 5#站 T1	20	800	640	640
24552	市区	20kV 空港 5#站 T2	20	800	640	640
24553	市区	20kV 空港 6#站 T1	20	800	640	640
24554	市区	20kV 空港 6#站 T2	20	800	640	640
24555	市区	10kV 融辉 1#站 T2	10	800	640	640
24556	市区	10kV 融辉 1#站 T3	10	800	640	640
24557	市区	10kV 融辉 1#站 T4	10	800	640	640
24558	市区	10kV 融辉 2#站 T1	10	800	640	640
24559	市区	10kV 融辉 2#站 T2	10	800	640	640
24560	市区	10kV 融辉 2#站 T3	10	800	640	640
24561	市区	10kV 融辉 2#站 T4	10	800	640	640
24562	市区	10kV 融辉 3#站 T3	10	800	640	640
24563	市区	20kV 新光 2#站 T1	20	630	504	504
24564	市区	20kV 新光 2#站 T2	20	630	504	504
24565	市区	20kV 新光 3#站 T1	20	800	640	640
24566	市区	20kV 新光 3#站 T2	20	800	640	640
24567	市区	20kV 新光 3#站 T3	20	800	640	640
24568	市区	20kV 新光 3#站 T4	20	800	640	640
24569	市区	20kV 丽景苑 5#站 T1	20	800	640	640
24570	市区	20kV 丽景苑 5#站 T2	20	800	640	640
24571	市区	20kV 丽景苑 5#站 T3	20	800	640	640
24572	市区	20kV 丽景苑 5#站 T4	20	800	640	640
24573	市区	20kV 丽景苑 6#站 T1	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24574	市区	20kV 丽景苑 6#站 T2	20	800	640	640
24575	市区	20kV 丽景苑 7#站 T1	20	800	640	640
24576	市区	20kV 丽景苑 7#站 T2	20	800	640	640
24577	市区	20kV 丽景苑 8#站 T1	20	800	640	640
24578	市区	20kV 丽景苑 8#站 T2	20	800	640	640
24579	市区	20kV 丽景苑 9#站 T1	20	800	640	640
24580	市区	20kV 丽景苑 9#站 T2	20	800	640	640
24581	市区	20kV 丽景苑 11#站 T1	20	800	640	640
24582	市区	20kV 丽景苑 11#站 T2	20	800	640	640
24583	市区	20kV 丽景苑 11#站 T3	20	800	640	640
24584	市区	20kV 丽景苑 11#站 T4	20	800	640	640
24585	市区	鸿泰苑 15#站 T2	10	1000	800	800
24586	市区	鸿泰苑 15#站 T1	10	1000	800	800
24587	市区	鸿泰苑 16#站 T1	10	1000	800	800
24588	市区	鸿泰苑 16#站 T2	10	1000	800	800
24589	市区	20kV 悦府 3#站 T2	20	1000	800	800
24590	市区	20kV 悦府 3#站 T1	20	1000	800	800
24591	市区	20kV 悦府 4#站 T2	20	1000	800	800
24592	市区	20kV 悦府 4#站 T1	20	1000	800	800
24593	市区	10kV 长欣公寓 B1 箱变 T1	10	630	504	504
24594	市区	长欣公寓 A 箱变 T1	10	1000	800	800
24595	市区	20kV 丽景苑 10#站 T1	20	800	640	640
24596	市区	20kV 丽景苑 10#站 T2	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24597	市区	20kV 丽景苑 12#站 T1	20	800	640	640
24598	市区	10kV 华府 1#站 T1	10	800	640	640
24599	市区	10kV 华府 1#站 T2	10	800	640	640
24600	市区	10kV 华府 2#站 T1	10	800	640	640
24601	市区	10kV 华府 2#站 T2	10	800	640	640
24602	市区	10kV 中邦 7#站 T1	10	800	640	640
24603	市区	10kV 中邦 7#站 T2	10	800	640	640
24604	市区	10kV 中邦 8#站 T1	10	800	640	640
24605	市区	10kV 中邦 8#站 T2	10	800	640	640
24606	市区	10kV 中邦 9#站 T3	10	800	640	640
24607	市区	10kV 中邦 9#站 T2	10	800	640	640
24608	市区	10kV 中邦 9#站 T1	10	800	640	640
24609	市区	10kV 中邦 9#站 T4	10	800	640	640
24610	市区	20kV 丽景苑 12#站 T2	20	800	640	640
24611	市区	20kV 丽景苑 13#站 T1	20	800	640	640
24612	市区	20kV 丽景苑 13#站 T2	20	800	640	640
24613	市区	20kV 金色 7#站 T1	20	800	640	640
24614	市区	20kV 金色 7#站 T2	20	800	640	640
24615	市区	20kV 金色 7#站 T3	20	800	640	640
24616	市区	金马四配变	10	400	320	320
24617	市区	20kV 金色 7#站 T4	20	800	640	640
24618	市区	20kV 金色 8#站 T1	20	800	640	640
24619	市区	20kV 金色 8#站 T2	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24620	市区	20kV 金色 8#站 T3	20	800	640	640
24621	市区	20kV 金色 8#站 T4	20	800	640	640
24622	市区	路灯管理三	10	200	160	160
24623	市区	10kV 常嘉 2#站 T2	10	1000	800	800
24624	市区	10kV 常嘉 2#站 T1	10	1000	800	800
24625	市区	10kV 常嘉 3#站 T1	10	1000	800	800
24626	市区	10kV 常嘉 3#站 T2	10	1000	800	800
24627	市区	10kV 常嘉 4#站 T1	10	1000	800	800
24628	市区	10kV 常嘉 4#站 T2	10	1000	800	800
24629	市区	方家巷	10	200	160	160
24630	市区	石园村配变	10	200	160	160
24631	市区	渔业村五配变	10	200	160	160
24632	市区	凤鸣 2#站 T1	10	800	610	610
24633	市区	凤鸣 2#站 T2	10	800	640	640
24634	市区	凤鸣 3#站 T3	10	800	548	548
24635	市区	凤鸣 3#站 T4	10	800	597	597
24636	市区	凤鸣 3#站 T2	10	800	524	524
24637	市区	凤鸣 4#站 T1	10	800	573	573
24638	市区	凤鸣 4#站 T2	10	800	593	593
24639	市区	10kV 联心苑 7#站 T1	10	1000	800	800
24640	市区	10kV 联心苑 7#站 T2	10	1000	800	800
24641	市区	史家里三	10	400	320	320
24642	市区	10kV 尚东 5#站 T3	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24643	市区	10kV 尚东 5#站 T4	10	800	640	640
24644	市区	绿色 2#站 T1	20	800	640	640
24645	市区	绿色 2#站 T2	20	800	640	640
24646	市区	绿色 3#站 T1	20	800	640	640
24647	市区	绿色 3#站 T2	20	800	640	640
24648	市区	绿色 3#站 T3	20	800	640	640
24649	市区	绿色 3#站 T4	20	800	640	640
24650	市区	10kV 尚东 6#站 T1	10	800	640	640
24651	市区	10kV 尚东 6#站 T2	10	800	640	640
24652	市区	10kV 尚东 6#站 T3	10	800	640	640
24653	市区	10kV 尚东 6#站 T4	10	800	640	640
24654	市区	10kV 尚东 7#站 T1	10	800	640	640
24655	市区	10kV 尚东 7#站 T2	10	800	640	640
24656	市区	江家上	10	200	160	160
24657	市区	吴三配变	10	200	160	160
24658	市区	20kV 锦硕苑 1#站 T1	20	1000	800	800
24659	市区	20kV 锦硕苑 1#站 T2	20	1000	800	800
24660	市区	20kV 锦硕苑 2#站 T1	20	1000	800	800
24661	市区	20kV 锦硕苑 2#站 T2	20	1000	800	800
24662	市区	20kV 锦硕苑 4#站 T1	20	800	640	640
24663	市区	20kV 锦硕苑 4#站 T2	20	800	640	640
24664	市区	20kV 锦硕苑 4#站 T3	20	800	640	640
24665	市区	前步街二配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24666	市区	薛家配变	10	200	160	160
24667	市区	10kV 尚东 5#站 T1	10	800	640	640
24668	市区	10kV 尚东 5#站 T2	10	800	640	640
24669	市区	杨家浜二	10	400	320	320
24670	市区	周大房	10	200	160	160
24671	市区	徐更上三	10	200	160	160
24672	市区	君域 3#站 T2	10	1000	800	800
24673	市区	君域 3#站 T1	10	1000	800	800
24674	市区	10KV 君域 4#站 T1	10	1000	800	800
24675	市区	10KV 君域 4#站 T2	10	1000	800	800
24676	市区	新北二配变	10	400	320	320
24677	市区	20kV 东风 3#站 T1	20	1000	800	800
24678	市区	20kV 东风 3#站 T2	20	1000	800	800
24679	市区	20kV 东风 3#站 T3	20	1000	800	800
24680	市区	20kV 东风 4#站 T1	20	1000	800	800
24681	市区	20kV 东风 4#站 T2	20	1000	800	800
24682	市区	20kV 东风 4#站 T3	20	1000	800	800
24683	市区	20kV 东风 5#站 T1	20	1000	800	800
24684	市区	20kV 东风 5#站 T2	20	1000	800	800
24685	市区	20kV 东风 5#站 T3	20	1000	800	800
24686	市区	20kV 东风 6#站 T1	20	1000	800	800
24687	市区	20kV 东风 6#站 T2	20	1000	800	800
24688	市区	20kV 东风 7#站 T1	20	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24689	市区	20kV 东风 7#站 T2	20	1000	800	800
24690	市区	20kV 东风 8#站 T1	20	1000	800	800
24691	市区	20kV 东风 8#站 T2	20	1000	800	800
24692	市区	凤鸣 3#站 T1	10	800	602	602
24693	市区	10kV 春丰佳苑 5#站 T3	10	800	640	640
24694	市区	10kV 河韵 4#站 T4	10	800	640	640
24695	市区	10kV 梅里名苑 1#站 T1	10	800	640	640
24696	市区	10kV 曙光 3#箱变 T1	10	630	504	504
24697	市区	10kV 新溪雅园 1#站 T1	10	800	640	640
24698	市区	20kV 新安佳苑 2#站 T1	20	800	640	640
24699	市区	20kV 新安佳苑 2#站 T2	20	800	640	640
24700	市区	20kV 申芯华庭 5#站 T4	20	800	640	640
24701	市区	白吐桥二配变	10	400	320	320
24702	市区	10kV 和鸿嘉苑 3#站 T2	10	800	640	640
24703	市区	跨塘 1#箱变 T1	10	800	640	640
24704	市区	10kV 春丰佳苑 5#站 T4	10	800	640	640
24705	市区	10kV 江南府 10#站 T1	10	800	640	640
24706	市区	10kV 凤鸣 6#站 T2	10	800	640	640
24707	市区	20kV 新安佳苑三区 1#站 T1	20	800	640	640
24708	市区	10k 春丰 6#箱变 T1	10	630	504	504
24709	市区	10kV 墙韵佳园 6#站 T2	10	800	640	640
24710	市区	10kV 季景铭邸 9#站 T1	10	800	640	640
24711	市区	10kV 春潮二期 8#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24712	市区	10kV 春潮二期 8#站 T2	10	800	640	640
24713	市区	10kV 文萃雅苑 1#站 T4	10	800	640	640
24714	市区	20kV 琥珀 4#站 T1	20	800	640	640
24715	市区	20kV 琥珀 4#站 T2	20	800	640	640
24716	市区	20kV 琥珀 3#站 T1	20	800	640	640
24717	市区	20kV 琥珀 3#站 T3	20	800	640	640
24718	市区	20kV 琥珀 3#站 T2	20	800	640	640
24719	市区	20kV 琥珀 3#站 T4	20	800	640	640
24720	市区	10kV 九里雅园 4#站 T3	10	800	640	640
24721	市区	10kV 春潮二期 9#站 T1	10	800	640	640
24722	市区	10kV 春潮二期 9#站 T3	10	800	640	640
24723	市区	10kV 春潮二期 9#站 T4	10	800	640	640
24724	市区	10kV 春潮二期 9#站 T2	10	800	640	640
24725	市区	10kV 友雪 6#箱变 T1	10	630	504	504
24726	市区	10kV 滨河景园 3#站 T1	10	800	640	640
24727	市区	10kV 锦硕苑 5#站 T3	10	800	640	640
24728	市区	10kV 紫兰园 4#站 T3	10	800	640	640
24729	市区	20kV 琥珀 2#站 T1	20	800	640	640
24730	市区	20kV 琥珀 2#站 T3	20	800	640	640
24731	市区	20kV 琥珀 2#站 T2	20	800	640	640
24732	市区	20kV 琥珀 2#站 T4	20	800	640	640
24733	市区	10kV 紫郡 5#站 T1	10	800	640	640
24734	市区	10kV 紫郡 5#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24735	市区	10kV 紫郡 6#站 T1	10	800	640	640
24736	市区	10kV 紫郡 6#站 T2	10	800	640	640
24737	市区	10kV 紫郡 6#站 T3	10	800	640	640
24738	市区	10kV 紫郡 6#站 T4	10	800	640	640
24739	市区	10kV 季景铭邸 7#站 T1	10	800	640	640
24740	市区	10kV 金色 14#站 T1	10	800	640	640
24741	市区	10kV 金色 14#站 T3	10	800	640	640
24742	市区	10kV 金色 14#站 T4	10	800	640	640
24743	市区	10kV 金色 14#站 T2	10	800	640	640
24744	市区	竹园五配变	10	400	320	320
24745	市区	廊下东二配变	10	400	320	320
24746	市区	10kV 新芳 2#箱变 T1	10	630	504	504
24747	市区	10kV 春丰佳苑 3#站 T1	10	800	640	640
24748	市区	10kV 祥园 1#箱变 T1	10	630	504	504
24749	市区	10kV 龙谦嘉园 4#站 T1	10	800	640	640
24750	市区	10kV 时代 1#站 T1	10	800	640	640
24751	市区	10kV 时代 1#站 T2	10	800	640	640
24752	市区	小学巷配变	10	400	320	320
24753	市区	大通桥	10	200	160	160
24754	市区	10kV 梅里 3#站 T1	10	800	640	640
24755	市区	10kV 梅里 3#站 T2	10	800	640	640
24756	市区	10kV 香梅 6#站 T1	10	1000	800	800
24757	市区	10kV 香梅 6#站 T2	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24758	市区	10kV 香梅 7#站 T1	10	800	640	640
24759	市区	10kV 香梅 7#站 T2	10	800	640	640
24760	市区	10kV 香梅 7#站 T3	10	800	640	640
24761	市区	泰伯 10#站 T1	10	800	640	640
24762	市区	泰伯 10#站 T2	10	800	640	640
24763	市区	泰伯 11#站 T1	10	800	640	640
24764	市区	泰伯 11#站 T2	10	800	640	640
24765	市区	石街上配变	10	200	160	160
24766	市区	10kV 泰伯 12#站 T1	10	800	640	640
24767	市区	10kV 泰伯 12#站 T2	10	800	640	640
24768	市区	泰伯 13#站 T1	10	800	640	640
24769	市区	10kV 泰伯 13#站 T2	10	800	640	640
24770	市区	10kV 泰伯 14#站 T1	10	800	640	640
24771	市区	10kV 泰伯 14#站 T2	10	800	640	640
24772	市区	杨湾	10	400	320	320
24773	市区	水家桥	10	200	160	160
24774	市区	20kV 五爱南 2#站 T1	20	1000	800	800
24775	市区	20kV 五爱南 2#站 T2	20	1000	800	800
24776	市区	20kV 五爱南 2#站 T3	20	1000	800	800
24777	市区	20kV 五爱南 3#站 T1	20	1000	800	800
24778	市区	20kV 五爱南 3#站 T2	20	1000	800	800
24779	市区	20kV 五爱南 3#站 T3	20	1000	800	800
24780	市区	20kV 五爱南 4#站 T1	20	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24781	市区	20kV 五爱南 4#站 T2	20	1000	800	800
24782	市区	20kV 五爱南 5#站 T1	20	1000	800	800
24783	市区	20kV 五爱南 5#站 T2	20	1000	800	800
24784	市区	陶家里	10	200	160	160
24785	市区	吉祥 5#站 T2	10	800	640	640
24786	市区	吉祥 5#站 T1	10	800	640	640
24787	市区	吉祥 6#站 T2	10	800	640	640
24788	市区	吉祥 6#站 T1	10	800	640	640
24789	市区	吉祥 7#站 T2	10	800	640	640
24790	市区	吉祥 7#站 T1	10	800	640	640
24791	市区	张舍小街配变	10	200	160	160
24792	市区	浜斗上四配变	10	200	160	160
24793	市区	品丰配变	10	400	237	237
24794	市区	大巷四配变	10	400	320	320
24795	市区	20kV 兴竹 2#站 T2	20	1000	800	800
24796	市区	20kV 兴竹 2#站 T1	20	1000	800	800
24797	市区	20kV 兴竹 3#站 T1	20	1000	800	800
24798	市区	20kV 兴竹 3#站 T2	20	1000	800	800
24799	市区	20kV 兴竹 3#站 T3	20	1000	800	800
24800	市区	20kV 兴竹 4#站 T1	20	1000	800	800
24801	市区	20kV 兴竹 4#站 T2	20	1000	800	800
24802	市区	20kV 兴竹 4#站 T3	20	1000	800	800
24803	市区	华丰 1#箱变 T1	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24804	市区	20kV 雅园 1# 站 T1	20	1000	800	800
24805	市区	20kV 雅园 1# 站 T2	20	1000	800	800
24806	市区	梅里 1# 站 T2	10	800	640	640
24807	市区	梅里 2# 站 T2	10	800	640	640
24808	市区	梅里 2# 站 T1	10	800	640	640
24809	市区	润硕苑 4# 站 T1	10	1000	800	800
24810	市区	前黄	10	400	320	320
24811	市区	朱家里	10	200	160	160
24812	市区	电力所	10	200	152	152
24813	市区	黄泥降变	10	400	320	320
24814	市区	锡梅 3# 站 T1	10	1000	800	800
24815	市区	锡梅 3# 站 T2	10	1000	800	800
24816	市区	锡梅花园 4# 站 T1	10	800	640	640
24817	市区	锡梅花园 4# 站 T2	10	800	640	640
24818	市区	万裕苑 6#站 T3	10	1250	1000	1000
24819	市区	梅育路站 T1	10	630	504	504
24820	市区	梅育路站 T2	10	630	504	504
24821	市区	20kV 雅园 2# 站 T1	20	1000	800	800
24822	市区	20kV 雅园 2# 站 T2	20	1000	800	800
24823	市区	20kV 雅园 3# 站 T1	20	1000	800	800
24824	市区	20kV 雅园 3# 站 T2	20	1000	800	800
24825	市区	新安花苑 12# 站 T1	10	800	640	640
24826	市区	新安花苑 12# 站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24827	市区	新安花苑 13# 站 T1	10	800	640	640
24828	市区	新安花苑 13# 站 T2	10	800	640	640
24829	市区	新安花苑 14# 站 T1	10	800	640	640
24830	市区	新安花苑 14# 站 T2	10	800	640	640
24831	市区	20kV 雅园 4# 站 T1	20	1000	800	800
24832	市区	20kV 雅园 4# 站 T2	20	1000	800	800
24833	市区	20kV 雅园 5# 站 T1	20	1000	800	800
24834	市区	20kV 雅园 5# 站 T2	20	1000	800	800
24835	市区	宝盛 1# 站 T1	10	1000	800	800
24836	市区	宝盛 1# 站 T2	10	1000	800	800
24837	市区	新开河	10	200	160	160
24838	市区	玩具厂四	10	400	320	320
24839	市区	东街三变	10	400	320	320
24840	市区	河北街	10	400	320	320
24841	市区	河北街一变	10	400	320	320
24842	市区	市镇五五配变	10	400	320	320
24843	市区	影剧院一配变	10	400	320	320
24844	市区	小菜场配变	10	250	200	200
24845	市区	粮库	10	400	320	320
24846	市区	唐家里	10	400	320	320
24847	市区	明欣变	10	200	160	160
24848	市区	鸿泰苑 5 号站 T1	10	1000	800	800
24849	市区	鸿泰苑 5 号站 T2	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24850	市区	鸿泰苑 6 号站 T1	10	1000	800	800
24851	市区	鸿泰苑 6 号站 T2	10	1000	800	800
24852	市区	鸿泰苑 7 号站 T1	10	1000	800	800
24853	市区	鸿泰苑 7 号站 T2	10	1000	800	800
24854	市区	鸿泰苑 8 号站 T1	10	1000	800	800
24855	市区	章家湾配变	10	200	160	160
24856	市区	塑料厂四配变	10	400	320	320
24857	市区	市镇别墅区	10	400	320	320
24858	市区	后中村配变	10	400	320	320
24859	市区	鸿泰苑 8 号站 T2	10	1000	800	800
24860	市区	鸿泰苑 9 号站 T1	10	1000	800	800
24861	市区	鸿泰苑 9 号站 T2	10	1000	800	800
24862	市区	鸿泰苑 10 号站 T1	10	1000	800	800
24863	市区	鸿泰苑 10 号站 T2	10	1000	800	800
24864	市区	东鼎 1# 站 T1	10	800	640	640
24865	市区	金润华庭 1 号站 T1	10	1000	800	800
24866	市区	金润华庭 1 号站 T2	10	1000	800	800
24867	市区	金润华庭 2 号站 T1	10	800	640	640
24868	市区	金润华庭 2 号站 T2	10	800	640	640
24869	市区	东鼎 1# 站 T2	10	800	640	640
24870	市区	东鼎 2# 站 T1	10	800	640	640
24871	市区	东鼎 2# 站 T2	10	800	640	640
24872	市区	东鼎 3# 站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24873	市区	东鼎 3# 站 T2	10	800	640	640
24874	市区	瑞城 3# 站 T1	10	1000	800	800
24875	市区	瑞城 3# 站 T2	10	1000	800	800
24876	市区	墙门 1#箱变 T1	10	400	320	320
24877	市区	墙门 2#箱变 T1	10	200	160	160
24878	市区	墙门 3#箱变 T1	10	630	504	504
24879	市区	墙门 4#箱变 T1	10	400	320	320
24880	市区	墙门 5#箱变 T1	10	400	320	320
24881	市区	墙门 6#箱变 T1	10	400	320	320
24882	市区	兴隆 3#箱变 T1	10	630	504	504
24883	市区	兴隆 4#箱变 T1	10	630	504	504
24884	市区	10kV 绿科 1#箱变 T1	10	630	504	504
24885	市区	10kV 咏硕苑 5# 站 T1	10	1000	800	800
24886	市区	10kV 咏硕苑 2#站 T1	10	800	640	640
24887	市区	10kV 咏硕苑 2#站 T4	10	800	640	640
24888	市区	华东 1# 箱变 T1	10	630	504	504
24889	市区	华东 2#箱变 T1	10	630	504	504
24890	市区	化工 4# 箱变 T1	10	630	504	504
24891	市区	华红配变	10	200	160	160
24892	市区	10kV 咏硕苑 3#站 T1	10	800	640	640
24893	市区	10kV 咏硕苑 3#站 T4	10	800	640	640
24894	市区	咏硕苑 4# 站 T1	10	1000	800	800
24895	市区	咏硕苑 4# 站 T4	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24896	市区	咏硕苑 1# 站 T1	10	1000	800	800
24897	市区	咏硕苑 1# 站 T4	10	1000	800	800
24898	市区	高浪 5#站 T1	10	800	640	640
24899	市区	高浪 5#站 T2	10	800	640	640
24900	市区	高浪 8# 站 T1	10	800	640	640
24901	市区	高浪 8#站 T2	10	800	640	640
24902	市区	玫瑰 2# 站 T2	10	800	640	640
24903	市区	玫瑰 3# 站 T1	10	800	640	640
24904	市区	10kV 东望 7#站 T1	10	800	640	640
24905	市区	10kV 东望 7#站 T2	10	800	640	640
24906	市区	10kV 东望 7#站 T3	10	800	640	640
24907	市区	10kV 东望 7#站 T4	10	800	640	640
24908	市区	叙丰家园 4# 站 T1	10	1000	800	800
24909	市区	叙丰家园 4# 站 T2	10	1000	800	800
24910	市区	10kV 红蕾佳苑二期 4#站 T3	10	800	640	640
24911	市区	川桥东配变	10	400	308	308
24912	市区	20kV 观湖湾 9#站 T1	20	800	640	640
24913	市区	博客 1# 站 T1	10	1000	800	800
24914	市区	博客 1# 站 T2	10	1000	800	800
24915	市区	10kV 东望 6#站 T2	10	800	640	640
24916	市区	丝织甲配变	10	200	160	160
24917	市区	20kV 雍华尚苑 2#站 T3	20	800	640	640
24918	市区	埝西配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24919	市区	10kV 景南 27#箱变 T1	10	630	504	504
24920	市区	10kV 新芳 5#箱变 T1	10	630	504	504
24921	市区	10kV 鸿畅苑 1#站 T4	10	800	640	640
24922	市区	梅里 1#站 T1	10	800	640	640
24923	市区	国际 4#站 T1	10	1000	800	800
24924	市区	国际 4#站 T2	10	1000	800	800
24925	市区	国际 5#站 T1	10	1000	800	800
24926	市区	国际 5#站 T2	10	1000	800	800
24927	市区	国际 6#站 T1	10	1000	800	800
24928	市区	国际 6#站 T2	10	1000	800	800
24929	市区	国际 7#站 T1	10	1000	800	800
24930	市区	国际 7#站 T2	10	1000	800	800
24931	市区	10kV 龙谦嘉园 3#站 T3	10	800	640	640
24932	市区	20kV 裕沁 9#站 T4	20	800	640	640
24933	市区	新友灯配变	10	200	160	160
24934	市区	10kV 滨河景园 5#站 T1	10	800	640	640
24935	市区	10kV 和韵上院 2#站 T2	10	800	640	640
24936	市区	10kV 东望 6#站 T1	10	800	640	640
24937	市区	10kV 东望 6#站 T3	10	800	640	640
24938	市区	10kV 东望 6#站 T4	10	800	640	640
24939	市区	和睦 1#站 T1	10	800	640	640
24940	市区	和睦 1#站 T2	10	800	640	640
24941	市区	和睦 2#站 T1	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24942	市区	和睦 2#站 T2	10	1000	800	800
24943	市区	20kV 新安花园 26 号站 T2	20	1000	800	800
24944	市区	20kV 新安花园 26 号站 T1	20	1000	800	800
24945	市区	20kV 新安花园 27 号站 T3	20	1000	800	800
24946	市区	20kV 新安花园 27 号站 T1	20	1000	800	800
24947	市区	20kV 新安花园 27 号站 T2	20	1000	800	800
24948	市区	20kV 新安花园 28 号站 T2	20	1000	800	800
24949	市区	20kV 新安花园 28 号站 T1	20	1000	800	800
24950	市区	20kV 新安花园 29 号站 T3	20	1000	800	800
24951	市区	20kV 新安花园 29 号站 T1	20	1000	800	800
24952	市区	20kV 新安花园 29 号站 T2	20	1000	800	800
24953	市区	20kV 新安花园 30 号站 T2	20	1000	800	800
24954	市区	20kV 新安花园 30 号站 T1	20	800	640	640
24955	市区	20kV 新安花园 31 号站 T3	20	1000	800	800
24956	市区	玫瑰 1#站 T1	10	800	640	640
24957	市区	玫瑰 1#站 T2	10	800	640	640
24958	市区	玫瑰 2#站 T1	10	800	640	640
24959	市区	20kV 新安花园 31 号站 T1	20	1000	800	800
24960	市区	20kV 新安花园 31 号站 T2	20	1000	800	800
24961	市区	20kV 新光 9#站 T1	20	800	640	640
24962	市区	20kV 新光 9#站 T2	20	800	640	640
24963	市区	20kV 新光 9#站 T3	20	800	640	640
24964	市区	20kV 新光 9#站 T4	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24965	市区	新印配变	10	400	320	320
24966	市区	10kV 景粼雅苑 3#站 T2	10	800	640	640
24967	市区	10kV 九里雅园 3#站 T4	10	800	640	640
24968	市区	20kV 玖珑悦居 3#站 T1	20	800	640	640
24969	市区	10kV 景南 18#箱变 T1	10	630	504	504
24970	市区	20kV 新安 45#站 T3	20	800	640	640
24971	市区	10kV 和韵上院 8#站 T2	10	800	640	640
24972	市区	10kV 奥锦雅苑 3#站 T2	10	800	640	640
24973	市区	10kV 和鸿嘉苑 4#站 T4	10	800	640	640
24974	市区	20kV 雍华尚苑 4#站 T2	20	800	640	640
24975	市区	10kV 杨普 4#箱变 T1	10	630	504	504
24976	市区	10kV 紫兰园 4#站 T2	10	800	640	640
24977	市区	10kV 墙韵佳园 4#站 T3	10	800	640	640
24978	市区	10kV 奥锦雅苑 6#站 T4	10	800	640	640
24979	市区	10kV 鸿愉家园 3#站 T4	10	800	640	640
24980	市区	10kV 鸿瑞苑 4#站 T3	10	800	640	640
24981	市区	10kV 熙乐景园 2#站 T2	10	800	640	640
24982	市区	10kV 梅坞 14#箱变 T1	10	630	504	504
24983	市区	10kV 墙韵佳园三区 4#站 T4	10	800	640	640
24984	市区	10kV 和韵上院 4#站 T3	10	800	640	640
24985	市区	10kV 海雅锦园 10#站 T4	10	800	640	640
24986	市区	10kV 泰伯 1#箱变 T1	10	630	504	504
24987	市区	20kV 新安 39#站 T1	20	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
24988	市区	20kV 新安 39#站 T2	20	1000	800	800
24989	市区	20kV 新安 40#站 T1	20	800	640	640
24990	市区	20kV 新安 40#站 T2	20	800	640	640
24991	市区	20kV 新光 8#站 T1	20	1000	800	800
24992	市区	20kV 新光 8#站 T2	20	1000	800	800
24993	市区	10kV 长泰 17#站 T1	10	800	640	640
24994	市区	10kV 群星 3#箱变 T1	10	400	320	320
24995	市区	10kV 海雅锦园 9#站 T3	10	800	640	640
24996	市区	20kV 新安 41#站 T1	20	800	640	640
24997	市区	20kV 新安 41#站 T2	20	800	640	640
24998	市区	10kV 国信 14#站 T1	10	800	640	640
24999	市区	20kV 雍华尚苑 3#站 T4	20	800	640	640
25000	市区	20kV 耀春 1#箱变 T1	20	630	504	504
25001	市区	10kV 鸿泰苑 29#站 T3	10	800	640	640
25002	市区	20kV 新安老街站 T1	20	800	640	640
25003	市区	10kV 理想名筑 5#站 T1	10	800	640	640
25004	市区	10kV 熙悦府 3#站 T2	10	800	640	640
25005	市区	10kV 梅里花苑 1#站 T1	10	1000	800	800
25006	市区	10kV 梅里花苑 1#站 T2	10	1000	800	800
25007	市区	10kV 观澜 1#站 T1	10	800	640	640
25008	市区	10kV 观澜 1#站 T2	10	800	640	640
25009	市区	10kV 观澜 2#站 T1	10	800	640	640
25010	市区	10kV 观澜 2#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25011	市区	10kV 观澜 2#站 T3	10	800	640	640
25012	市区	10kV 观澜 2#站 T4	10	800	640	640
25013	市区	10kV 景南 26#箱变 T1	10	630	504	504
25014	市区	10kV 和韵上院 5#站 T3	10	800	640	640
25015	市区	10kV 水产 1#箱变 T1	10	630	504	504
25016	市区	20kV 青春 2#站 T1	20	800	640	640
25017	市区	20kV 青春 2#站 T2	20	800	640	640
25018	市区	20kV 青春 2#站 T3	20	800	640	640
25019	市区	20kV 青春 2#站 T4	20	800	640	640
25020	市区	10kV 远正 11#箱变 T1	10	630	504	504
25021	市区	20kV 天骄 7#站 T1	20	800	640	640
25022	市区	10kV 鸿瑞苑 3#站 T3	10	800	640	640
25023	市区	20kV 新光 10#站 T2	20	800	640	640
25024	市区	20kV 雍华尚苑 6#站 T4	20	800	640	640
25025	市区	20kV 天骄 7#站 T2	20	800	640	640
25026	市区	20kV 天骄 8#站 T1	20	800	640	640
25027	市区	20kV 天骄 8#站 T2	20	800	640	640
25028	市区	20kV 天骄 8#站 T3	20	800	640	640
25029	市区	20kV 天骄 8#站 T4	20	800	640	640
25030	市区	10kV 鸿泰苑 27#站 T3	10	800	640	640
25031	市区	10kV 海雅锦园 7#站 T3	10	800	640	640
25032	市区	10kV 龙谦嘉园 2#站 T1	10	800	640	640
25033	市区	10kV 新光嘉园 12#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25034	市区	10kV 墙韵佳园三区 6#站 T2	10	800	640	640
25035	市区	10kV 金悦融庭 2#站 T2	10	800	640	640
25036	市区	太湖花园二期 4 号站 T1	10	1000	800	800
25037	市区	10kV 桐桥 7#箱变 T1	10	630	504	504
25038	市区	10kV 澜亭水苑 1#站 T4	10	800	640	640
25039	市区	10kV 康筑泓园 2#站 T2	10	800	640	640
25040	市区	10kV 上荣裕园 3#站 T3	10	800	640	640
25041	市区	10kV 南长华府 2#站 T1	10	800	640	640
25042	市区	10kV 星光 1#站 T1	10	800	640	640
25043	市区	10kV 泰伯 2#箱变 T1	10	630	504	504
25044	市区	10kV 龙谦嘉园 3#站 T4	10	800	640	640
25045	市区	10kV 星光 1#站 T2	10	800	640	640
25046	市区	10kV 金禧 4#站 T1	10	800	640	640
25047	市区	10kV 金禧 4#站 T2	10	800	640	640
25048	市区	许家桥二配变	10	400	320	320
25049	市区	10kV 跨塘 4#箱变 T1	10	630	504	504
25050	市区	10kV 鸿运苑 27#站 T4	10	800	640	640
25051	市区	10kV 金禧 5#站 T1	10	800	640	640
25052	市区	10kV 金禧 5#站 T2	10	800	640	640
25053	市区	10kV 金禧 5#站 T3	10	800	640	640
25054	市区	10kV 金禧 5#站 T4	10	800	640	640
25055	市区	10kV 水产 2#箱变 T1	10	630	504	504
25056	市区	10kV 伯渎 4#箱变 T1	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25057	市区	10kV 春丰佳苑 3#站 T3	10	800	640	640
25058	市区	20kV 岸芷澜庭 1#站 T4	20	800	640	640
25059	市区	10kV 鸿畅苑 2#站 T4	10	800	640	640
25060	市区	10kV 季景铭邸 9#站 T4	10	800	640	640
25061	市区	10kV 墙韵佳园 5#站 T4	10	800	640	640
25062	市区	10kV 新佳园二期 2#站 T3	10	800	640	640
25063	市区	20kV 玖珑悦居 3#站 T2	20	800	640	640
25064	市区	10kV 紫兰园 4#站 T4	10	800	640	640
25065	市区	10kV 美卓华庭 5#站 T2	10	800	640	640
25066	市区	20kV 裕沁 9#站 T1	20	800	640	640
25067	市区	20kV 新安佳苑二期 5#站 T2	20	800	640	640
25068	市区	10kV 泊月湾 2#站 T1	10	800	640	640
25069	市区	10kV 国际 13#站 T1	10	800	640	640
25070	市区	大巷十一配变	10	400	320	320
25071	市区	10kV 新光嘉园 12#站 T4	10	800	640	640
25072	市区	10kV 红蕾佳苑 2#站 T2	10	800	640	640
25073	市区	史家里南配变	10	400	320	320
25074	市区	10kV 丰荟玖园 5#站 T3	10	800	640	640
25075	市区	10kV 梅荆 16#站 T1	10	800	640	640
25076	市区	10kV 梅荆 16#站 T3	10	800	640	640
25077	市区	10kV 梅荆 16#站 T4	10	800	640	640
25078	市区	10kV 梅荆 16#站 T2	10	800	640	640
25079	市区	10kV 红蕾佳苑二期 5#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25080	市区	10kV 新光嘉园 15#站 T3	10	800	640	640
25081	市区	10kV 梅荆 17#站 T1	10	800	640	640
25082	市区	10kV 梅荆 17#站 T2	10	800	640	640
25083	市区	群星叁村二配变	10	400	320	320
25084	市区	10kV 梅坞 18#箱变 T1	10	630	504	504
25085	市区	10kV 上荣裕园 3#站 T2	10	800	640	640
25086	市区	20kV 新安佳苑三区 2#站 T2	20	800	640	640
25087	市区	10kV 龙业世家 3#站 T3	10	800	640	640
25088	市区	菜场东二配变	10	400	320	320
25089	市区	10kV 凤鸣 6#站 T1	10	800	640	640
25090	市区	10kV 曙光 5#箱变 T1	10	630	504	504
25091	市区	10kV 梅北 1#箱变 T1	10	630	504	504
25092	市区	10kV 景南 17#箱变 T1	10	630	504	504
25093	市区	10kV 墙韵佳园三区 7#站 T2	10	800	640	640
25094	市区	10kV 天樾雅苑 4#站 T1	10	800	640	640
25095	市区	10kV 季景铭邸 8#站 T1	10	800	640	640
25096	市区	胜境站 T1	10	1000	800	800
25097	市区	10kV 墙韵佳园三区 2#站 T2	10	800	640	640
25098	市区	10kV 鸿泰苑 29#站 T4	10	800	640	640
25099	市区	严家浜	10	200	160	160
25100	市区	10kV 海雅锦园 7#站 T1	10	800	640	640
25101	市区	10k 河韵 3#站 T2	10	800	640	640
25102	市区	10kV 墙冶 1#箱变 T1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25103	市区	朱圆配变	10	400	320	320
25104	市区	20kV 裕沁 9#站 T2	20	800	640	640
25105	市区	10kV 墙韵佳园 9#站 T4	10	800	640	640
25106	市区	唐明园 3 号箱变 T1	10	630	504	504
25107	市区	20kV 观湖湾 7#站 T4	20	800	640	640
25108	市区	10kV 景南 29#箱变 T1	10	630	504	504
25109	市区	探机 2#箱变 T1	10	400	320	320
25110	市区	10kV 南长华府 1#站 T2	10	800	640	640
25111	市区	10kV 丰荟玖园 3#站 T3	10	800	640	640
25112	市区	10kV 熙悦府 8#站 T2	10	800	640	640
25113	市区	10kV 新巷 2#箱变 T1	10	630	504	504
25114	市区	10kV 杨普 12#箱变 T1	10	630	504	504
25115	市区	10kV 梅荆 26#站 T1	10	800	640	640
25116	市区	10kV 金悦福庭 1#站 T1	10	800	640	640
25117	市区	10kV 和鸿嘉苑 3#站 T1	10	800	640	640
25118	市区	乔博配变	10	400	320	320
25119	市区	10kV 长欣 2#箱变 T1	10	630	504	504
25120	市区	20kV 岸芷澜庭 3#站 T2	20	800	640	640
25121	市区	太湖花园二期 8 号站 T1	10	1000	800	800
25122	市区	10kV 春丰佳苑 2#站 T2	10	800	640	640
25123	市区	10kV 国际 12#站 T4	10	800	640	640
25124	市区	10kV 新芳 6#箱变 T1	10	630	504	504
25125	市区	10kV 鸿泰苑 27#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25126	市区	停车场五配变	10	400	320	320
25127	市区	10kV 季景铭邸 7#站 T2	10	800	640	640
25128	市区	10kV 鸿瑞苑 2#站 T1	10	800	640	640
25129	市区	毛家弄北变	10	200	160	160
25130	市区	20kV 岁梅 4#箱变 T1	20	630	504	504
25131	市区	10kV 海雅锦园 10#站 T3	10	800	640	640
25132	市区	浜西变	10	200	160	160
25133	市区	10kV 文萃雅苑 1#站 T2	10	800	640	640
25134	市区	10kV 金悦福庭 3#站 T2	10	800	640	640
25135	市区	10kV 共泰 1#箱变 T1	10	400	320	320
25136	市区	10kV 共泰 2#箱变 T1	10	400	320	320
25137	市区	大桥角三变	10	400	320	320
25138	市区	谈更上一配变	10	400	320	320
25139	市区	丰茂机械配变	10	400	320	320
25140	市区	10kV 宝通 1#箱变 T1	10	630	504	504
25141	市区	10kV 宝通 3#箱变 T1	10	630	504	504
25142	市区	10kV 凤张 1#箱变 T1	10	630	504	504
25143	市区	10kV 凤张 2#箱变 T1	10	630	430	430
25144	市区	10kV 凤威 1#箱变 T1	10	630	504	504
25145	市区	玫瑰 4 # 站 T2	10	800	640	640
25146	市区	玫瑰 4 # 站 T1	10	800	640	640
25147	市区	玫瑰 5 # 站 T1	10	800	640	640
25148	市区	玫瑰 5 # 站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25149	市区	华勋电器	10	400	320	320
25150	市区	尤西西仓牛棚头	10	200	160	160
25151	市区	金博配变	10	400	320	320
25152	市区	江溪曙光配变	10	200	160	160
25153	市区	10kV 香珺苑 1#站 07001	10	800	640	640
25154	市区	10kV 香珺苑 1#站 07002	10	800	640	640
25155	市区	10kV 香珺苑 2#站 1	10	800	640	640
25156	市区	10kV 香珺苑 2#站 2	10	800	640	640
25157	市区	里桥配变	10	200	160	160
25158	市区	陈华山二配变	10	400	320	320
25159	市区	太湖花园 III 期 2# 站 1 号主变	10	1000	800	800
25160	市区	太湖花园 III 期 2# 站 3 号主变	10	1000	800	800
25161	市区	托尔配变	10	200	160	160
25162	市区	新丰苑 6#站一号主变	10	1000	800	800
25163	市区	10kV 尚东 4#站 T2	10	800	640	640
25164	市区	高浪 10# 站 1 号主变	10	800	640	640
25165	市区	高浪嘉园 10# 站 2 号主变	10	800	640	640
25166	市区	太阳城 1# 站 1 号主变	10	800	640	640
25167	市区	太阳城 1# 站 2 号主变	10	800	640	640
25168	市区	太阳城 2# 站 1 号主变	10	800	640	640
25169	市区	太阳城 2# 站 2 号主变	10	800	640	640
25170	市区	新丰苑 7#一号主变	10	1000	800	800
25171	市区	许布桥配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25172	市区	小桥头二十变	10	200	160	160
25173	市区	硕放二变	10	200	160	160
25174	市区	10kV 南禅站 T3	10	1250	1000	1000
25175	市区	10kV 南禅站 T2	10	1250	1000	1000
25176	市区	打工楼配变	10	400	320	320
25177	市区	宇嘉	10	200	160	160
25178	市区	菜场东配变	10	400	320	320
25179	市区	娄下配变	10	400	320	320
25180	市区	三房配变	10	200	160	160
25181	市区	鸿运苑 3 号站 T2	10	1000	800	800
25182	市区	锡春站 T2	10	800	640	640
25183	市区	俞巷二配变	10	315	252	252
25184	市区	协丰村惠配变	10	400	320	320
25185	市区	前进 1#箱变 T1	10	630	504	504
25186	市区	唐巷十二	10	400	320	320
25187	市区	春暖配变	10	400	320	320
25188	市区	协丰三配变	10	200	160	160
25189	市区	新裕配变	10	400	320	320
25190	市区	香梅假日 5#站 2 号主变	10	1000	800	800
25191	市区	春潮 11#站 T2	10	800	640	640
25192	市区	春潮 12#站 1 号主变	10	800	640	640
25193	市区	引航桥配变	10	200	160	160
25194	市区	陆家上一配变	10	400	299	299

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25195	市区	新丰苑 7#四号主变	10	1000	800	800
25196	市区	春丰四配变	10	400	320	320
25197	市区	鲍庙桥二配变	10	200	160	160
25198	市区	鲍庙桥三配变	10	400	320	320
25199	市区	高典 1#箱变 T1	10	100	80	80
25200	市区	大圩	10	200	160	160
25201	市区	梅北一变	10	200	160	160
25202	市区	朱家三配变	10	200	160	160
25203	市区	硕桥	10	200	160	160
25204	市区	润滑配变	10	200	160	160
25205	市区	新都会站 T1	10	1250	1000	1000
25206	市区	里下甸桥配变	10	400	320	320
25207	市区	七房变	10	400	320	320
25208	市区	梅荆 1#站 1 号主变	10	1000	800	800
25209	市区	南塘配变	10	200	160	160
25210	市区	湾里西	10	200	160	160
25211	市区	春潮一期 7#站 1#主变	10	1250	1000	1000
25212	市区	春潮一期 7#站 3#主变	10	1250	1000	1000
25213	市区	10kV 春潮一期 8#站 T3	10	1250	1000	1000
25214	市区	10kV 春潮一期 8#站 T1	10	1250	1000	1000
25215	市区	旺家门	10	200	160	160
25216	市区	鸿经 1#箱变 T1	10	200	160	160
25217	市区	荆同村	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25218	市区	荆同村	10	400	320	320
25219	市区	沿里庄配变	10	200	160	160
25220	市区	村巷里三变	10	400	320	320
25221	市区	西小园一配变	10	200	160	160
25222	市区	江明配变	10	400	320	320
25223	市区	冷制作配变	10	200	160	160
25224	市区	华腾配变	10	200	160	160
25225	市区	许巷上配变	10	400	320	320
25226	市区	新安花园 2#站 T1	10	800	640	640
25227	市区	墩西配变	10	250	200	200
25228	市区	电信公司配变	10	200	160	160
25229	市区	福曼	10	400	320	320
25230	市区	新南苑园配变	10	400	320	320
25231	市区	镀层厂配变	10	400	320	320
25232	市区	兴龙塑料	10	200	160	160
25233	市区	下场桥甲配变	10	200	160	160
25234	市区	大坝厂	10	400	320	320
25235	市区	冷作厂	10	200	160	160
25236	市区	葛西配变	10	400	320	320
25237	市区	永胜贰二配变	10	200	160	160
25238	市区	供电所十配变	10	400	320	320
25239	市区	华丰 1#站三号主变 1000	10	1000	800	800
25240	市区	华丰 2#站 1#主变 1000	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25241	市区	叙丰家园 3#站 T1	10	800	640	640
25242	市区	周家湾一变	10	400	320	320
25243	市区	张公桥村杨家湾	10	400	320	320
25244	市区	杨家贰	10	400	320	320
25245	市区	杨家叁配变	10	200	160	160
25246	市区	砖瓦厂六配变	10	400	320	320
25247	市区	华光村配变	10	400	320	320
25248	市区	西宅周巷	10	200	160	160
25249	市区	针织厂一配变	10	400	173	173
25250	市区	下沿河配变	10	250	200	200
25251	市区	群力村柏树下配变	10	400	320	320
25252	市区	唯一食品	10	200	160	160
25253	市区	周巷	10	200	160	160
25254	市区	城南路灯	10	200	160	160
25255	市区	路灯春阳	10	400	320	320
25256	市区	新光村一配变	10	400	320	320
25257	市区	三墩巷配变	10	200	160	160
25258	市区	上浦巷甲配变	10	400	320	320
25259	市区	严家庄乙配变	10	400	320	320
25260	市区	运河变	10	400	320	320
25261	市区	10kV 季景铭邸 9#站 T3	10	800	640	640
25262	市区	坊前塑料厂二配变	10	400	320	320
25263	市区	10kV 润园 1#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25264	市区	10kV 润园 1#站 T3	10	800	640	640
25265	市区	10kV 润园 1#站 T4	10	800	640	640
25266	市区	10kV 润园 1#站 T2	10	800	640	640
25267	市区	10kV 熙乐景园 2#站 T1	10	800	640	640
25268	市区	菜场西三配变	10	400	320	320
25269	市区	10kV 春丰佳苑 4#站 T2	10	800	640	640
25270	市区	10kV 南长华府 2#站 T2	10	800	640	640
25271	市区	10kV 春建#1 箱变 T1	10	400	320	320
25272	市区	10kV 康筑泓园 5#站 T4	10	800	640	640
25273	市区	10kV 永乐云筑 2#站 T2	10	800	640	640
25274	市区	10kV 友雪 5#箱变 T1	10	630	504	504
25275	市区	新石三配变	10	400	320	320
25276	市区	10kV 吴越花园 3#站 T2	10	800	640	640
25277	市区	10kV 红旗 1#箱变 T1	10	400	320	320
25278	市区	10kV 鸿愉家园 2#站 T2	10	800	640	640
25279	市区	10kV 河韵 2#站 T1	10	800	640	640
25280	市区	10kV 咏硕苑 2#站 T3	10	800	640	640
25281	市区	10kV 海雅锦园 17#站 T4	10	800	640	640
25282	市区	20kV 申芯华庭 3#站 T1	20	800	640	640
25283	市区	10kV 鸿声家园 5#站 T1	10	800	640	640
25284	市区	10kV 丰荟玖园 2#站 T4	10	800	640	640
25285	市区	10kV 九里雅园 2#站 T4	10	800	640	640
25286	市区	10kV 美卓华庭 5#站 T4	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25287	市区	10kV 梅荆 23#站 T1	10	800	640	640
25288	市区	20kV 新安佳苑二期 4#站 T3	20	800	640	640
25289	市区	大巷六配变	10	400	320	320
25290	市区	10kV 江南府 10#站 T4	10	800	640	640
25291	市区	10kV 龙业世家 6#站 T2	10	800	640	640
25292	市区	打锡巷二配变	10	400	320	320
25293	市区	10kV 季景铭邸 3#站 T2	10	800	640	640
25294	市区	20kV 雍华尚苑 6#站 T3	20	800	640	640
25295	市区	10kV 海雅锦园 17#站 T1	10	800	640	640
25296	市区	20kV 观湖湾 5#站 T2	20	800	640	640
25297	市区	10kV 伯渎雅园 5#站 T4	10	800	640	640
25298	市区	从心农业配变	10	400	320	320
25299	市区	10kV 墙韵佳园 10#站 T4	10	800	640	640
25300	市区	10kV 九里雅园 6#站 T3	10	800	640	640
25301	市区	10kV 祥园 3#箱变 T1	10	630	504	504
25302	市区	10kV 龙谦嘉园 3#站 T2	10	800	640	640
25303	市区	10kV 泊月湾 6#站 T2	10	800	640	640
25304	市区	10kV 熙乐景园 2#站 T3	10	800	640	640
25305	市区	10kV 鸿声家园 4#站 T4	10	800	640	640
25306	市区	大巷七配变	10	400	320	320
25307	市区	大巷八配变	10	400	320	320
25308	市区	20kV 雍华尚苑 6#站 T2	20	800	640	640
25309	市区	10kV 香楠 1#箱变 T1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25310	市区	10kV 季景铭邸 4#站 T3	10	800	640	640
25311	市区	20kV 新安佳苑二期 6#站 T1	20	800	640	640
25312	市区	10kV 新洲雅苑 2#站 T1	10	800	640	640
25313	市区	10kV 新洲雅苑 2#站 T2	10	800	640	640
25314	市区	10kV 水产 4#箱变 T1	10	630	504	504
25315	市区	10kV 墙韵佳园 6#站 T4	10	800	640	640
25316	市区	10kV 新洲雅苑 3#站 T1	10	800	640	640
25317	市区	10kV 新洲雅苑 3#站 T2	10	800	640	640
25318	市区	10kV 景南 23#箱变 T1	10	630	504	504
25319	市区	杨湾里二配变	10	400	320	320
25320	市区	东桥角	10	400	320	320
25321	市区	10kV 墙韵佳园三区 7#站 T3	10	800	640	640
25322	市区	旺家里	10	400	320	320
25323	市区	10kV 季景铭邸 9#站 T2	10	800	640	640
25324	市区	10kV 红蕾佳苑二期 2#站 T2	10	800	640	640
25325	市区	蓝天轻工配变	10	400	320	320
25326	市区	20kV 雍华尚苑 5#站 T1	20	800	640	640
25327	市区	10kV 梅都府 2#站 T1	10	800	640	640
25328	市区	菜场新村配变	10	400	320	320
25329	市区	10kV 绿景 15#站 T1	10	800	640	640
25330	市区	10kV 绿景 15#站 T3	10	800	640	640
25331	市区	10kV 绿景 15#站 T4	10	800	640	640
25332	市区	10kV 绿景 15#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25333	市区	10kV 东望 4#站 T2	10	800	640	640
25334	市区	10kV 东望 5#站 T1	10	800	640	640
25335	市区	10kV 东望 5#站 T2	10	800	640	640
25336	市区	10kV 龙谦嘉园 2#站 T2	10	800	640	640
25337	市区	10kV 理想名筑 2#站 T1	10	800	640	640
25338	市区	10kV 理想名筑 2#站 T3	10	800	640	640
25339	市区	10kV 理想名筑 2#站 T4	10	800	640	640
25340	市区	10kV 理想名筑 2#站 T2	10	800	640	640
25341	市区	20kV 申芯华庭 5#站 T2	20	800	640	640
25342	市区	10kV 南站花园一期 1#站 T4	10	800	640	640
25343	市区	10kV 红蕾佳苑 5#站 T4	10	800	640	640
25344	市区	10kV 锦河 1#箱变 T1	10	630	504	504
25345	市区	10kV 美卓华庭 2#站 T3	10	800	640	640
25346	市区	10kV 绿景 13#站 T1	10	800	640	640
25347	市区	10kV 绿景 13#站 T2	10	800	640	640
25348	市区	10kV 绿景 16#站 T1	10	800	640	640
25349	市区	10kV 绿景 16#站 T2	10	800	640	640
25350	市区	10kV 绿景 14#站 T1	10	800	640	640
25351	市区	10kV 绿景 14#站 T3	10	800	640	640
25352	市区	10kV 绿景 14#站 T4	10	800	640	640
25353	市区	10kV 绿景 14#站 T2	10	800	640	640
25354	市区	10kV 鸿泰苑 27#站 T4	10	800	640	640
25355	市区	10kV 桐桥 9#箱变 T1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25356	市区	杨家里八配变	10	400	320	320
25357	市区	10kV 春风南岸 5#站 T1	10	800	640	640
25358	市区	10kV 墙韵佳园 3#站 T2	10	800	640	640
25359	市区	10kV 海雅锦园 8#站 T1	10	800	640	640
25360	市区	10kV 江南府 9#站 T1	10	800	640	640
25361	市区	10kV 新溪雅园 2#站 T1	10	800	640	640
25362	市区	20kV 新安佳苑二期 7#站 T4	20	800	640	640
25363	市区	10kV 宝通 5#箱变 T1	10	630	504	504
25364	市区	10kV 九里雅园 4#站 T1	10	800	640	640
25365	市区	10kV 太湖花园二期 9#站 T1	10	1000	800	800
25366	市区	20kV 新安 45#站 T2	20	800	640	640
25367	市区	廊下东配变	10	400	320	320
25368	市区	10kV 鸿瑞苑 2#站 T2	10	800	640	640
25369	市区	10kV 墙韵佳园 11#站 T3	10	800	640	640
25370	市区	春潮一期 2 号站 T1	10	1250	1000	1000
25371	市区	春潮一期 2 号站 T3	10	1250	1000	1000
25372	市区	永胜伍一配变	10	400	320	320
25373	市区	20kV 玖珑悦居 5#站 T1	20	800	640	640
25374	市区	10kV 金悦福庭 3#站 T4	10	800	640	640
25375	市区	10kV 鸿愉家园 3#站 T2	10	800	640	640
25376	市区	10kV 跃进 6#箱变 T1	10	630	504	504
25377	市区	金马变二配变	10	400	320	320
25378	市区	市镇九十	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25379	市区	维金	10	400	320	320
25380	市区	西湾	10	200	160	160
25381	市区	10kV 岷山 2#箱变 T1	10	630	504	504
25382	市区	幕墙装饰	10	400	124	124
25383	市区	10kV 新丰苑 2#站 T2	10	1000	800	800
25384	市区	10kV 熙悦府 4#站 T1	10	800	640	640
25385	市区	20kV 岸芷澜庭 2#站 T2	20	800	640	640
25386	市区	10kV 常嘉 12#站 T1	10	800	640	640
25387	市区	欧典 1#箱变 T1	10	630	504	504
25388	市区	10kV 锡贤璟园 2#站 T3	10	800	640	640
25389	市区	永胜贰一配变	10	400	320	320
25390	市区	塘南中学配变	10	400	320	320
25391	市区	10kV 紫兰园 4#站 T1	10	800	640	640
25392	市区	10kV 鸿泰苑 28#站 T4	10	800	640	640
25393	市区	春潮二期 2#站 T4	10	1000	800	800
25394	市区	10kV 滨河景园 3#站 T4	10	800	640	640
25395	市区	庙下十配变	10	400	320	320
25396	市区	10kV 国信 14#站 T4	10	800	640	640
25397	市区	10kV 锡贤璟园 5#站 T3	10	800	640	640
25398	市区	春阳村委四配变	10	400	320	320
25399	市区	10kV 锡典雅筑 2#站 T1	10	800	640	640
25400	市区	湾里八配变	10	400	320	320
25401	市区	20KV 香硕 3#站 T1	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25402	市区	20KV 香硕 3#站 T2	20	800	640	640
25403	市区	10kV 海雅锦园 16#站 T4	10	800	640	640
25404	市区	10kV 上荣裕园 4#站 T3	10	800	640	640
25405	市区	10kV 红蕾佳苑 6#站 T3	10	800	640	640
25406	市区	陈更上三配变	10	400	320	320
25407	市区	20kV 香硕 4#站 T1	20	800	640	640
25408	市区	20kV 香硕 4#站 T3	20	800	640	640
25409	市区	20kV 香硕 4#站 T4	20	800	640	640
25410	市区	10kV 叙丰 10#站 T3	10	800	640	640
25411	市区	10kV 叙丰 10#站 T2	10	800	640	640
25412	市区	10kV 叙丰 10#站 T4	10	800	640	640
25413	市区	10kV 叙丰 10#站 T1	10	800	640	640
25414	市区	10kV 国信 13#站 T3	10	800	640	640
25415	市区	20kV 香硕 4#站 T2	20	800	640	640
25416	市区	10kV 伯渎 2#箱变 T1	10	630	504	504
25417	市区	20kV 璞悦雅苑 4#站 T4	20	800	640	640
25418	市区	后中村二配变	10	400	320	320
25419	市区	10kV 九里雅园 7#站 T2	10	800	640	640
25420	市区	锡南站 T1	10	1250	1000	1000
25421	市区	20kV 耀春 2#箱变 T1	20	630	504	504
25422	市区	国道酒店配变	10	400	320	320
25423	市区	10kV 新安 4#箱变 T1	10	630	504	504
25424	市区	10kV 熙悦府 5#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25425	市区	10kV 墙裕 4#箱变 T1	10	630	504	504
25426	市区	10kV 锡贤璟园 5#站 T1	10	800	640	640
25427	市区	10kV 和韵上院 7#站 T2	10	800	640	640
25428	市区	10kV 新光嘉园 13#站 T1	10	800	640	640
25429	市区	住基上	10	400	320	320
25430	市区	运河充配变	10	400	320	320
25431	市区	10kV 荡东 3#箱变 T1	10	630	504	504
25432	市区	10kV 上荣裕园 3#站 T4	10	800	640	640
25433	市区	20kV 裕沁 10#站 T4	20	800	640	640
25434	市区	10kV 墙韵佳园 6#站 T3	10	800	640	640
25435	市区	20kV 香硕 5#站 T1	20	800	640	640
25436	市区	20kV 香硕 5#站 T3	20	800	640	640
25437	市区	20kV 香硕 5#站 T4	20	800	640	640
25438	市区	20kV 香硕 5#站 T2	20	800	640	640
25439	市区	10kV 远正 8#箱变 T1	10	630	504	504
25440	市区	鑫申纺器二配变	10	400	320	320
25441	市区	10kV 鸿愉家园 5#站 T2	10	800	640	640
25442	市区	10kV 紫兰园 3#站 T2	10	800	640	640
25443	市区	广盈集团配变	10	400	320	320
25444	市区	10kV 墙韵佳园 11#站 T2	10	800	640	640
25445	市区	10kV 鸿声家园 4#站 T2	10	800	640	640
25446	市区	10kV 梅荆 29#站 T3	10	800	640	640
25447	市区	春潮一期 5#站三号主变	10	1250	1000	1000

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25448	市区	春潮一期 5#站 一号主变	10	1250	1000	1000
25449	市区	泰伯花园 1#站 T3	10	1000	800	800
25450	市区	老干部配变	10	400	320	320
25451	市区	10kV 春潮 4#站 T1	10	1000	800	800
25452	市区	真裕配变	10	400	320	320
25453	市区	太湖花园一期 2 号站 T2	10	1000	800	800
25454	市区	20kV 凯发 12#站 T1	20	800	640	640
25455	市区	金家里五配变	10	400	320	320
25456	市区	10kV 鸿泰苑 28#站 T3	10	800	640	640
25457	市区	10kV 鸿泰苑 29#站 T1	10	800	640	640
25458	市区	10kV 瑞佳 4#箱变 T1	10	400	320	320
25459	市区	10kV 吴锦嘉苑 3#站 T2	10	800	640	640
25460	市区	10kV 杨普 3#箱变 T1	10	630	504	504
25461	市区	10kV 东望 4#站 T1	10	800	640	640
25462	市区	20kV 观湖湾 7#站 T1	20	800	640	640
25463	市区	10kV 梅坞 19#箱变 T1	10	630	504	504
25464	市区	10kV 上荣裕园 4#站 T1	10	800	640	640
25465	市区	10kV 理想名筑 3#站 T1	10	800	640	640
25466	市区	10kV 理想名筑 3#站 T3	10	800	640	640
25467	市区	10kV 理想名筑 3#站 T4	10	800	640	640
25468	市区	10kV 理想名筑 3#站 T2	10	800	640	640
25469	市区	20kV 观湖湾 9#站 T3	20	800	640	640
25470	市区	10kV 月城 1#箱变 T1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25471	市区	10kV 景南 10#箱变 T1	10	630	504	504
25472	市区	10kV 新都会 3#站 T1	10	800	640	640
25473	市区	10kV 新都会 3#站 T2	10	800	640	640
25474	市区	春城 6#站 T1	10	800	640	640
25475	市区	春城 6#站 T2	10	800	640	640
25476	市区	春城 6#站 T3	10	800	640	640
25477	市区	春城 6#站 T4	10	800	640	640
25478	市区	20kV 凯发 3#站 T2	20	1000	800	800
25479	市区	20kV 凯发 3#站 T1	20	1000	800	800
25480	市区	10kV 鸿运苑 9#站 T1	10	1000	800	800
25481	市区	10kV 鸿运苑 9#站 T2	10	1000	800	800
25482	市区	10kV 鸿运苑 9#站 T3	10	1000	800	800
25483	市区	10kV 鸿运苑 10#站 T1	10	1000	800	800
25484	市区	10kV 鸿运苑 10#站 T2	10	1000	800	800
25485	市区	20KV 凯发 4#站 T2	20	800	640	640
25486	市区	20KV 凯发 4#站 T1	20	800	640	640
25487	市区	20KV 凯发 4#站 T3	20	800	640	640
25488	市区	20KV 凯发 5#站 T2	20	800	640	640
25489	市区	20KV 凯发 5#站 T1	20	800	640	640
25490	市区	20KV 凯发 5#站 T3	20	800	640	640
25491	市区	管委 1#箱变 T1	10	630	504	504
25492	市区	叙丰家园 5#站 T1	10	800	640	640
25493	市区	叙丰家园 5#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25494	市区	叙丰家园 5#站 T3	10	800	640	640
25495	市区	10kV 南徐 1#箱变 T1	10	400	320	320
25496	市区	20kV 金色 5#站 T2	20	1000	736	736
25497	市区	20kV 金色 5#站 T1	20	1000	800	800
25498	市区	20kV 金色 4#站 T2	20	1000	800	800
25499	市区	20kV 金色 4#站 T1	20	1000	800	800
25500	市区	大桥头配变	10	200	160	160
25501	市区	大窑 1#箱变 T1	10	630	504	504
25502	市区	金桥 1#箱变 1	10	630	504	504
25503	市区	金桥 2#箱变 1	10	630	504	504
25504	市区	金桥 4#箱变 1	10	630	504	504
25505	市区	10kV 宋公 1#箱变 T1	10	630	504	504
25506	市区	春明 2#箱变 T1	10	630	504	504
25507	市区	梅村 1#箱变 T1	10	630	504	504
25508	市区	梅村 3#箱变 T1	10	630	504	504
25509	市区	新安 1#箱变 1	10	630	504	504
25510	市区	春丰 2#箱变 T1	10	400	320	320
25511	市区	万荣 1#箱变 1	10	630	504	504
25512	市区	寺湾下	10	400	320	320
25513	市区	石桥一变	10	200	160	160
25514	市区	庄里 1#箱变 1	10	630	504	504
25515	市区	万荣 2#箱变 1	10	630	504	504
25516	市区	鸿泰苑 12#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25517	市区	鸿泰苑 12#站 T2	10	800	640	640
25518	市区	华丰 2#箱变 T1	10	630	504	504
25519	市区	鸿泰苑 12#站 T3	10	800	640	640
25520	市区	催家东	10	200	160	160
25521	市区	帆布	10	400	320	320
25522	市区	铭城 1#站 T2	10	1000	800	800
25523	市区	铭城 1#站 T1	10	1000	800	800
25524	市区	铭城 2#站 T1	10	1000	800	800
25525	市区	铭城 2#站 T2	10	1000	800	800
25526	市区	松幸电子配变	20	200	160	160
25527	市区	20kV 具区 1#箱变 T1	20	630	504	504
25528	市区	田岸 1#箱变 1	10	630	504	504
25529	市区	联心苑 2#站 T1	10	1000	800	800
25530	市区	联心苑 2#站 T2	10	1000	800	800
25531	市区	联心苑 3#站 T1	10	1000	800	800
25532	市区	联心苑 3#站 T2	10	1000	800	800
25533	市区	联心苑 4#站 T1	10	1000	800	800
25534	市区	联心苑 4#站 T2	10	1000	800	800
25535	市区	联心苑 4#站 T3	10	1000	800	800
25536	市区	20kV 建惠 1#箱变 T1	20	630	504	504
25537	市区	20kV 天沿 1#箱变 T1	20	630	504	504
25538	市区	张前变	10	400	320	320
25539	市区	20kV 金色 2#站 T2	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25540	市区	20kV 金色 3#站 T2	20	1000	800	800
25541	市区	20kV 金色 3#站 T1	20	1000	800	800
25542	市区	香楠 5#站 T1	10	1000	800	800
25543	市区	香楠 5#站 T2	10	1000	800	800
25544	市区	香楠 6#站 T1	10	1000	800	800
25545	市区	香楠 6#站 T2	10	1000	800	800
25546	市区	香楠 7#站 T1	10	1000	800	800
25547	市区	香楠 7#站 T2	10	1000	800	800
25548	市区	香楠 8#站 T1	10	1000	800	800
25549	市区	香楠 8#站 T2	10	1000	800	800
25550	市区	东尤家弄	10	200	160	160
25551	市区	高浪 11#站 T1	10	800	640	640
25552	市区	高浪 11#站 T2	10	800	640	640
25553	市区	10kV 飞马 4#箱变 T1	10	630	504	504
25554	市区	10kV 飞马 5#箱变 T1	10	630	504	504
25555	市区	探机 3#箱变 T1	10	630	504	504
25556	市区	前进 10#站 T1	10	800	640	640
25557	市区	前进 10#站 T2	10	800	640	640
25558	市区	前进 11#站 T1	10	800	640	640
25559	市区	前进 11#站 T2	10	800	640	640
25560	市区	钱更上配变	10	400	320	320
25561	市区	华三房贰配变	10	200	160	160
25562	市区	石园里配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25563	市区	金家里二	10	200	160	160
25564	市区	泰伯花苑 2#T1	10	1000	800	800
25565	市区	泰伯花苑 3#T1	10	1000	800	800
25566	市区	泰伯花苑 4#站 T1	10	1250	1000	1000
25567	市区	基建二变	10	400	320	320
25568	市区	东潘巷	10	400	320	320
25569	市区	夹板厂	10	400	320	320
25570	市区	唐明园 2 号箱变 T1	10	630	504	504
25571	市区	唐明园 4 号箱变 T1	10	630	504	504
25572	市区	梅林大队配变	10	400	320	320
25573	市区	拌料厂	10	400	320	320
25574	市区	梅西新村二	10	400	320	320
25575	市区	梅西新村	10	400	320	320
25576	市区	五河浜一配变	10	200	160	160
25577	市区	实验小学配变	10	400	320	320
25578	市区	角更上配变	10	200	160	160
25579	市区	杨家桥配变	10	200	160	160
25580	市区	尤西	10	400	320	320
25581	市区	西仓浦家湾配变	10	200	160	160
25582	市区	塘家桥	10	400	320	320
25583	市区	马家里村北舍	10	400	320	320
25584	市区	李家弄	10	200	160	160
25585	市区	马甲里村朱小渠	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25586	市区	马夹里村东庄巷	10	200	160	160
25587	市区	西仓马更上	10	200	160	160
25588	市区	鸿西村	10	200	160	160
25589	市区	机械器	10	200	160	160
25590	市区	陆家上三配变	10	400	320	320
25591	市区	陆更上六配变	10	400	320	320
25592	市区	和平船厂配变	10	400	320	320
25593	市区	新梅东路	10	100	80	80
25594	市区	光印厂	10	400	320	320
25595	市区	西义灯	10	100	80	80
25596	市区	小坝头	10	400	320	320
25597	市区	荆同村	10	400	320	320
25598	市区	荆发配变	10	400	320	320
25599	市区	新梅路灯	10	200	160	160
25600	市区	小村北	10	160	128	128
25601	市区	海泰机械	10	400	320	320
25602	市区	万裕苑 5#站 T3	10	1250	1000	1000
25603	市区	前墩	10	400	320	320
25604	市区	木桥新	10	250	200	200
25605	市区	新北四变	10	200	160	160
25606	市区	新北三配变	10	400	320	320
25607	市区	上乡一配变	10	400	320	320
25608	市区	田头宕配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25609	市区	锦宅箱变 T1	10	630	504	504
25610	市区	花朵园配变	10	200	160	160
25611	市区	鸿山景苑站 T2	10	1000	800	800
25612	市区	鸿山景苑站 T1	10	1000	800	800
25613	市区	中心小学八变	10	400	320	320
25614	市区	锦宅 2 号	10	400	320	320
25615	市区	新南埝下	10	250	200	200
25616	市区	锦宅 1 号	10	400	320	320
25617	市区	农贸甲	10	400	320	320
25618	市区	绿色网络配变	10	200	160	160
25619	市区	甘路口二配变	10	400	320	320
25620	市区	甘路口一配变	10	400	320	320
25621	市区	南水电配变	10	200	160	160
25622	市区	喻松五配变	10	200	160	160
25623	市区	输电堆场配变	10	400	284	284
25624	市区	喻松六配变	10	400	320	320
25625	市区	喻松桥南配变	10	400	320	320
25626	市区	喻松二配变	10	400	320	320
25627	市区	马巷十一配变	10	400	320	320
25628	市区	兴源路配变	10	200	160	160
25629	市区	货运路配变	10	400	320	320
25630	市区	塘南七配变	10	400	320	320
25631	市区	塘南八配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25632	市区	探机 1#箱变 T1	10	400	320	320
25633	市区	永胜叁配变	10	400	320	320
25634	市区	永胜肆一配变	10	400	320	320
25635	市区	永胜肆二配变	10	400	320	320
25636	市区	锡鸿配变	10	400	320	320
25637	市区	徐家弄配变	10	400	320	320
25638	市区	后巷配变	10	400	320	320
25639	市区	花园里五配变	10	400	320	320
25640	市区	利民一弄配变	10	400	320	320
25641	市区	南苑一配变	10	400	320	320
25642	市区	南苑二配变	10	400	320	320
25643	市区	太湖大道 9#箱变 T1	10	400	320	320
25644	市区	高步沿二配变	10	400	320	320
25645	市区	马场上配变	10	400	320	320
25646	市区	万裕苑 6#站 T1	10	1250	1000	1000
25647	市区	陈华山配变	10	400	320	320
25648	市区	春潮 7#站 T2	10	1000	767	767
25649	市区	10kV 春潮 2#站 T2	10	1000	800	800
25650	市区	10kV 春潮 1#站 T2	10	1000	800	800
25651	市区	10kV 春潮 8#站 T2	10	1000	800	800
25652	市区	春潮 6#站 T2	10	1000	800	800
25653	市区	新光大厦站 2#主变	10	800	640	640
25654	市区	长欣 1#站 2#	10	1250	1000	1000

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25655	市区	10kV 春潮 4#站 T2	10	1000	731	731
25656	市区	春潮 3#站 T2	10	1000	800	800
25657	市区	春潮 3#站 T3	10	1000	800	800
25658	市区	长欣公寓 1#站 1#主变	10	1250	1000	1000
25659	市区	南星苑 4#站 T4	10	1000	800	800
25660	市区	10kV 南星苑 5#站 T4	10	1000	800	800
25661	市区	10kV 南星苑 5#站 T2	10	1000	800	800
25662	市区	南星苑 6#站 T3	10	1000	800	800
25663	市区	石家沿头变	10	315	252	252
25664	市区	吴大坟	10	400	320	320
25665	市区	新安 5#站 T1	10	800	640	640
25666	市区	新安 5#站 T2	10	800	640	640
25667	市区	万裕苑 5#站 T1	10	1250	1000	1000
25668	市区	新安花园 8#站 T1	10	800	640	640
25669	市区	新安花园 8#站 T2	10	800	640	640
25670	市区	新安花园 9#站 T1	10	800	640	640
25671	市区	新安花园 9#站 T2	10	800	640	640
25672	市区	吴越之星 1#站 T2	10	1000	800	800
25673	市区	吴越之星 2#站 T2	10	1000	800	800
25674	市区	新安花园 10#站 T1	10	800	640	640
25675	市区	新安花园 10#站 T2	10	800	640	640
25676	市区	春丰 1#箱变 T1	10	400	320	320
25677	市区	南星苑 6#站 T2	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25678	市区	南星苑 7#站 T3	10	1000	800	800
25679	市区	南星苑 7#站 T2	10	1000	800	800
25680	市区	南星苑 8#站 T1	10	1000	800	800
25681	市区	南星苑 8#站 T4	10	1000	800	800
25682	市区	南星苑 9#站 T4	10	1000	800	800
25683	市区	南星苑 9#站 T1	10	1000	800	800
25684	市区	南星苑 10#站 T3	10	1000	800	800
25685	市区	南星苑 10#站 T2	10	1000	800	800
25686	市区	长欣公寓 2#站 1#主变	10	1250	1000	1000
25687	市区	南星苑 12#站 T2	10	1000	800	800
25688	市区	南星苑 12#站 T3	10	1000	800	800
25689	市区	长欣公寓 5#站 2#主变	10	1250	1000	1000
25690	市区	东郡 1#站 T1	10	800	640	640
25691	市区	东郡 2#站 T1	10	800	640	640
25692	市区	东郡 3#站 T1	10	800	640	640
25693	市区	东郡 4#站 T1	10	800	640	640
25694	市区	城南灯配变	10	200	160	160
25695	市区	水利农机配变	10	400	320	320
25696	市区	香梅假日 2#站 T1	10	1000	800	800
25697	市区	香梅假日 3#站 T1	10	1000	800	800
25698	市区	香梅假日 4#站 T4	10	1000	800	800
25699	市区	新安花园 11#站 T1	10	800	640	640
25700	市区	新安花园 11#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25701	市区	新丰苑 5# T4	10	1000	800	800
25702	市区	香梅假日 5#站 T4	10	1000	800	800
25703	市区	10kV 长欣公寓 4#站 T3	10	1000	800	800
25704	市区	10kV 长欣公寓 3#站 T1	10	1000	800	800
25705	市区	10kV 长欣公寓 3#站 T3	10	1000	800	800
25706	市区	粮站六配变	10	400	320	320
25707	市区	东盛木业	10	200	160	160
25708	市区	春金灯	10	200	160	160
25709	市区	欧典 6# 箱变 800kVA	10	800	640	640
25710	市区	张更上一配变	10	200	160	160
25711	市区	鸿运苑 2 号站 T1	10	1250	1000	1000
25712	市区	鸿运苑 1 号站 T3	10	1250	1000	1000
25713	市区	河南湾	10	400	320	320
25714	市区	永动轴承配变	10	400	320	320
25715	市区	新安花园 2#站 T2	10	800	640	640
25716	市区	东郡 1# 站 T2	10	800	640	640
25717	市区	东郡 2# 站 T2	10	800	640	640
25718	市区	东郡 3# 站 T2	10	800	640	640
25719	市区	10kV 南星苑 3#站 T3	10	1000	800	800
25720	市区	10kV 南星苑 3#站 T4	10	1000	800	800
25721	市区	10kV 南星苑 2#站 T2	10	1000	800	800
25722	市区	10kV 南星苑 2#站 T4	10	1000	800	800
25723	市区	泰伯 1#站 3#主变 1000	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25724	市区	泰伯 4#站 3 号主变 1000	10	1000	800	800
25725	市区	泰伯 3#站 3 号主变 1000	10	1000	800	800
25726	市区	张更上配变	10	200	160	160
25727	市区	丽景苑 1# 站 T1	10	1000	800	800
25728	市区	东郡 4# 站 T2	10	800	640	640
25729	市区	一方站 T2	10	1000	800	800
25730	市区	银河站 1 号主变	10	800	640	640
25731	市区	新佳苑 1# 站一号主变	10	800	640	640
25732	市区	新佳苑 2# 站一号主变	10	800	640	640
25733	市区	丽景苑 3# 站 T1	10	1000	800	800
25734	市区	丽景苑 3# 站 T2	10	1000	800	800
25735	市区	后华巷甲配变	10	200	160	160
25736	市区	发展配变	10	200	160	160
25737	市区	里下甸叁配变	10	400	320	320
25738	市区	里下甸贰配变	10	400	320	320
25739	市区	后华巷配变	10	200	160	160
25740	市区	李夹里甲配变	10	400	320	320
25741	市区	红旗村配变	10	400	320	320
25742	市区	祥二房配变	10	400	320	320
25743	市区	新力大队	10	250	200	200
25744	市区	吴更上一变	10	400	320	320
25745	市区	前进 1#站 T2	10	1000	800	800
25746	市区	里下甸壹配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25747	市区	丽景苑 1# 站 T2	10	1000	800	800
25748	市区	丽景苑 2# 站 T1	10	1000	800	800
25749	市区	丽景苑 2# 站 T2	10	1000	800	800
25750	市区	太湖花园 III 期 1# 站 3 号主变	10	1000	800	800
25751	市区	步行街站 1 号主变	10	1250	1000	1000
25752	市区	步行街站 3 号主变	10	1250	1000	1000
25753	市区	步行街站 4 号主变	10	1250	1000	1000
25754	市区	步行街站 2 号主变	10	1250	1000	1000
25755	市区	南井潭配变	10	400	320	320
25756	市区	二端桥配变	10	400	320	320
25757	市区	蔡夹里乙配变	10	200	160	160
25758	市区	农科队四配变	10	400	320	320
25759	市区	华丰 1#站一号主变 1000	10	1000	800	800
25760	市区	华丰 2#站 3# 主变 1000	10	1000	800	800
25761	市区	鸿运苑 1 号站 T1	10	1250	1000	1000
25762	市区	鸿运苑 2 号站 T3	10	1250	1000	1000
25763	市区	前进 2#站 4#主变 1000	10	1000	800	800
25764	市区	前进 3#站 4#主变 1000	10	1000	800	800
25765	市区	前进 4#站 4#主变 1000	10	1000	800	800
25766	市区	锡鸿市场	10	400	320	320
25767	市区	吉冈精密	10	200	160	160
25768	市区	红旗路灯配变	10	400	320	320
25769	市区	旺庄中学配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25770	市区	荣巷三配变	10	400	320	320
25771	市区	李巷丙泵配变	10	200	160	160
25772	市区	大尤巷甲配变	10	400	320	320
25773	市区	陆巷壹村配变	10	400	311	311
25774	市区	里下甸肆配变	10	200	160	160
25775	市区	长滨三配变	10	200	160	160
25776	市区	长滨四配变	10	200	160	160
25777	市区	长滨二配变	10	400	320	320
25778	市区	小巷乙配变	10	400	320	320
25779	市区	小朱巷二配变	10	400	320	320
25780	市区	吕巷上配变	10	200	160	160
25781	市区	中巷乙配变	10	400	320	320
25782	市区	前进6#站二号主变	10	800	640	640
25783	市区	前进6#站一号主变	10	800	640	640
25784	市区	前进#7站二号主变	10	800	640	640
25785	市区	前进#7站一号主变	10	800	640	640
25786	市区	建锡桥北	10	400	320	320
25787	市区	桐桥头	10	400	320	320
25788	市区	三周塘	10	200	160	160
25789	市区	塘南贰二配变	10	400	320	320
25790	市区	塘南叁二配变	10	400	320	320
25791	市区	塘南叁一配变	10	400	320	320
25792	市区	塘南肆二配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25793	市区	塘南肆一配变	10	400	320	320
25794	市区	塘南四配变	10	400	320	320
25795	市区	塘南五配变	10	400	320	320
25796	市区	秦巷二配变	10	200	160	160
25797	市区	朝阳泵	10	400	320	320
25798	市区	槐古路	10	400	320	320
25799	市区	叙丰家园 3#站 T3	10	800	640	640
25800	市区	长江国际 1#站 2#主变 1000	10	1000	800	800
25801	市区	长江国际 1#站 4#主变 1000	10	1000	800	800
25802	市区	春丰 3#箱变 T1	10	630	504	504
25803	市区	春雷苑站 T2	10	1000	800	800
25804	市区	春雷苑站 T1	10	1000	800	800
25805	市区	南星苑 13#站 T1	10	1000	800	800
25806	市区	南星苑 14#站 T1	10	1000	800	800
25807	市区	南星苑 15#站 T1	10	1000	800	800
25808	市区	多友站 3#主变	10	1000	800	800
25809	市区	10kV 南星苑 21#站 T1	10	800	640	640
25810	市区	槐树下一配变	10	200	160	160
25811	市区	吴桥浜配变	10	400	320	320
25812	市区	槐树下 2	10	200	160	160
25813	市区	坊桥粮库	10	400	320	320
25814	市区	印象 #3 站 T2	10	1250	1000	1000
25815	市区	私企业	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25816	市区	苏雪降	10	400	320	320
25817	市区	欧典 4#箱变 T1	10	800	640	640
25818	市区	欧典 3#箱变 T1	10	800	640	640
25819	市区	欧典 2#箱变 T1	10	800	640	640
25820	市区	鸿泰苑二期站 T1	10	630	504	504
25821	市区	长江国际 2#站 2#主变 1000	10	1000	800	800
25822	市区	长江国际 2#站 4#主变 1000	10	1000	800	800
25823	市区	党校一配变	10	400	320	320
25824	市区	曹家里泵	10	400	320	320
25825	市区	格尔顿配变	10	200	160	160
25826	市区	娄上二	10	200	153	153
25827	市区	杨更上一	10	200	160	160
25828	市区	10kV 南星苑 21#站 T2	10	800	640	640
25829	市区	10kV 南星苑 22#站 T1	10	800	640	640
25830	市区	10kV 南星苑 22#站 T2	10	800	640	640
25831	市区	润硕苑 2#站 T2	10	1000	800	800
25832	市区	润硕苑 2#站 T4	10	1000	800	800
25833	市区	雪梅灯配变	10	400	320	320
25834	市区	印象#3站 T1	10	1250	1000	1000
25835	市区	长江站 T1	10	630	504	504
25836	市区	新佳苑 1#站 T2	10	800	640	640
25837	市区	新佳苑 2#站 二号主变	10	800	640	640
25838	市区	国际 1#站 3 号主变	10	1250	1000	1000

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25839	市区	国际 2# 站 3 号主变	10	1250	1000	1000
25840	市区	10kV 星尔 1#箱变 T1	10	630	504	504
25841	市区	10kV 南星苑 3#站 T2	10	1000	800	800
25842	市区	金粤站 1#主变 1000	10	1000	800	800
25843	市区	金粤站 2#主变 1000	10	1000	800	800
25844	市区	金岸站 T3	10	1250	1000	1000
25845	市区	国际 3# 站 3 号主变	10	1250	1000	1000
25846	市区	朝阳新村一配变	10	400	320	320
25847	市区	新丰苑 5# T1	10	1000	800	800
25848	市区	硕放电信二配变	10	200	160	160
25849	市区	奕淳 2# 站 2# 主变	10	1000	800	800
25850	市区	金粤站 3#主变	10	1000	800	800
25851	市区	金粤站 4#主变	10	1000	800	800
25852	市区	车站二变	10	200	160	160
25853	市区	土产库配变	10	200	160	160
25854	市区	高浪渡乙配变	10	400	320	320
25855	市区	垠下乙变	10	400	320	320
25856	市区	大木桥村子呈祥巷	10	200	160	160
25857	市区	小桥下泵配变	10	400	320	320
25858	市区	世嵩配变	10	400	320	320
25859	市区	秦村电信配变	10	200	160	160
25860	市区	里路灯	10	200	160	160
25861	市区	高浪渡村配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25862	市区	垠下甲变	10	400	320	320
25863	市区	垠下丙变	10	400	320	320
25864	市区	垠下丙二变	10	400	320	320
25865	市区	琅下新村	10	100	80	80
25866	市区	塘南十二配变	10	400	320	320
25867	市区	国道IV线 1#箱变 T1	10	200	160	160
25868	市区	国道IV线 3#箱变 T1	10	200	160	160
25869	市区	国道IV线 2#箱变 T1	10	400	320	320
25870	市区	照城	10	200	160	160
25871	市区	塘南邱巷配变	10	400	320	320
25872	市区	叙丰家园 1#站 T3	10	1250	1000	1000
25873	市区	叙丰家园 2#站 T3	10	1250	1000	1000
25874	市区	新安花园#3 站 T1	10	800	640	640
25875	市区	新安花园#4 站 T1	10	800	640	640
25876	市区	商城 2#站 1#	10	1000	800	800
25877	市区	吉祥 1#站 T1	10	1250	1000	1000
25878	市区	吉祥 2#站 T3	10	1250	1000	1000
25879	市区	泰伯花苑 1#T1	10	1000	800	800
25880	市区	泰伯花苑 2#T2	10	1000	800	800
25881	市区	泰伯花苑 3#T2	10	1000	800	800
25882	市区	印象 1#站 1 号主变	10	1250	1000	1000
25883	市区	印象 2#站 1 号主变	10	1250	1000	1000
25884	市区	银座站 T3	10	1250	1000	1000

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25885	市区	红旗花园 A 期 1# 站 T1	10	1000	800	800
25886	市区	红旗花园 A 期 1# 站 T3	10	1000	800	800
25887	市区	香梅假日 5#站 T1	10	1000	800	800
25888	市区	泰伯花苑 1#T2	10	1000	800	800
25889	市区	香梅假日 4#站 T2	10	1000	800	800
25890	市区	梅荆 1# 站 3#主变	10	1000	800	800
25891	市区	香梅假日 2#站 T2	10	1000	800	800
25892	市区	新安花园 25#站 T1	10	800	640	640
25893	市区	新安花园 25#站 T2	10	800	640	640
25894	市区	10kV 水晶城站 T1	10	1600	1280	1280
25895	市区	10kV 水晶城站 T2	10	1600	1280	1280
25896	市区	一方站 T4	10	1000	800	800
25897	市区	红旗花园 B 区 1#站 T2	10	1000	800	800
25898	市区	泰伯 5# 站 T1	10	1000	800	800
25899	市区	泰伯 5# 站 T2	10	1000	800	800
25900	市区	泰伯 5# 站 T3	10	1000	800	800
25901	市区	泰伯 6# 站 T1	10	1000	800	800
25902	市区	泰伯 6# 站 T2	10	1000	800	800
25903	市区	泰伯 7# 站 T1	10	1000	800	800
25904	市区	泰伯 7# 站 T2	10	1000	800	800
25905	市区	太湖花园 III 期 1# 站 T1	10	1000	800	800
25906	市区	泰伯花苑 4#站 T2	10	1000	800	800
25907	市区	新港 1# 站 T1	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25908	市区	新港 2# 站 T3	10	1000	800	800
25909	市区	多友站 1#	10	1000	800	800
25910	市区	润硕苑 3# 站 2#	10	1000	800	800
25911	市区	润硕苑 3# 站 3#	10	1000	800	800
25912	市区	润硕苑 3# 站 4#	10	1000	800	800
25913	市区	润硕苑 1# 站 2# 主变	10	1000	800	800
25914	市区	润硕苑 1# 站 4# 主变	10	1000	800	800
25915	市区	国际 1# 站 1 号主变	10	1250	1000	1000
25916	市区	国际 2# 站 1 号主变	10	1250	1000	1000
25917	市区	国际 3# 站 1 号主变	10	1250	1000	1000
25918	市区	新安花园 6#站 T1	10	800	640	640
25919	市区	新安花园 6#站 T2	10	800	640	640
25920	市区	新安花园 7#站 T1	10	800	640	640
25921	市区	新安花园 7#站 T2	10	800	640	640
25922	市区	徐家湾	10	200	160	160
25923	市区	吉祥 3# 站 T2	10	800	640	640
25924	市区	吉祥 3# 站 T1	10	800	640	640
25925	市区	20kV 玖珑悦居 5#站 T2	20	800	640	640
25926	市区	春城 4# 站 T1	10	800	640	640
25927	市区	春城 4# 站 T2	10	800	640	640
25928	市区	春城 5# 站 T1	10	800	640	640
25929	市区	春城 5# 站 T2	10	800	640	640
25930	市区	宾家酒店配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25931	市区	豪邦配变	10	400	320	320
25932	市区	谢家桥	10	200	160	160
25933	市区	东和苑 1# 站 T2	10	800	640	640
25934	市区	新安花园 20#站 T1	10	1000	800	800
25935	市区	新安花园 20#站 T2	10	1000	800	800
25936	市区	东和苑 2# 站 T2	10	800	640	640
25937	市区	新安花园 21#站 T1	10	1000	800	800
25938	市区	新安花园 21#站 T2	10	1000	800	800
25939	市区	新安花园 22#站 T1	10	1000	800	800
25940	市区	新安花园 22#站 T2	10	1000	800	800
25941	市区	新安花园 23#站 T1	10	1000	800	800
25942	市区	新安花园 23#站 T2	10	1000	800	800
25943	市区	新安花园 24#站 T1	10	1000	800	800
25944	市区	新安花园 24#站 T2	10	1000	800	800
25945	市区	陈家里二变	10	200	160	160
25946	市区	丰硕苑 T2	10	1000	800	800
25947	市区	刘湖沿配变	10	200	160	160
25948	市区	湊西配变	10	200	160	160
25949	市区	吴家桥四	10	200	160	160
25950	市区	东路二弄配变	10	200	160	160
25951	市区	曹西	10	200	160	160
25952	市区	鸿泰苑 1 号站 T2	10	1000	800	800
25953	市区	鸿泰苑 1 号站 T1	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25954	市区	沈典巷配变	10	200	160	160
25955	市区	龚更	10	400	320	320
25956	市区	东南前	10	200	144	144
25957	市区	鸿泰苑 2 号站 T1	10	1000	800	800
25958	市区	鸿泰苑 2 号站 T2	10	1000	800	800
25959	市区	鸿泰苑 2 号站 T3	10	1000	800	800
25960	市区	鸿泰苑 3 号站 T1	10	1000	800	800
25961	市区	鸿泰苑 3 号站 T2	10	1000	800	800
25962	市区	鸿泰苑 4 号站 T2	10	1000	800	800
25963	市区	鸿泰苑 4 号站 T1	10	1000	800	800
25964	市区	东和苑 1# 站 T1	10	800	640	640
25965	市区	东和苑 2# 站 T1	10	800	640	640
25966	市区	泰伯 8#站 T1	10	1000	800	800
25967	市区	泰伯 8#站 T2	10	1000	800	800
25968	市区	泰伯 9#站 T1	10	1000	800	800
25969	市区	泰伯 9#站 T2	10	1000	800	800
25970	市区	10kV 春潮 1#站 T4	10	1000	800	800
25971	市区	10kV 春潮 2#站 T4	10	1000	800	800
25972	市区	春潮 3#站 T1	10	1000	800	800
25973	市区	春潮 3#站 T4	10	1000	800	800
25974	市区	10kV 春潮 4#站 T4	10	1000	800	800
25975	市区	吉祥 4# 站 T2	10	1000	800	800
25976	市区	吉祥 4# 站 T1	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
25977	市区	梅荆 2# 站 T1	10	1000	800	800
25978	市区	梅荆 2# 站 T2	10	1000	800	800
25979	市区	新学士桥配变	10	400	320	320
25980	市区	新安 15# 站 T1	10	1000	800	800
25981	市区	新安 15# 站 T2	10	1000	800	800
25982	市区	前进 9# 站 T1	10	800	640	640
25983	市区	前进 9# 站 T2	10	800	640	640
25984	市区	万裕苑 9# 站 T2	10	1000	800	800
25985	市区	新安花园 16# 站 T1	10	1000	800	800
25986	市区	新安花园 16# 站 T2	10	1000	800	800
25987	市区	新安花园 17# 站 T1	10	1000	800	800
25988	市区	新安花园 17# 站 T2	10	1000	800	800
25989	市区	新安花园 18# 站 T1	10	1000	800	800
25990	市区	新安花园 18# 站 T2	10	1000	800	800
25991	市区	新安花园 19# 站 T1	10	1000	800	800
25992	市区	新安花园 19# 站 T2	10	1000	800	800
25993	市区	万裕苑 9# 站 T1	10	1000	800	800
25994	市区	万裕苑 10# 站 T1	10	1000	800	800
25995	市区	万裕苑 10# 站 T2	10	1000	800	800
25996	市区	万裕苑 11# 站 T1	10	1000	800	800
25997	市区	万裕苑 11# 站 T2	10	1000	800	800
25998	市区	万裕苑 11# 站 T3	10	1000	800	800
25999	市区	春潮 12# 站 2 号主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26000	市区	春潮 6#站 4T4	10	1000	800	800
26001	市区	春潮 7#站 T4	10	1000	800	800
26002	市区	10kV 春潮 8#站 T4	10	1000	800	800
26003	市区	建锡桥南	10	400	320	320
26004	市区	协村一配变	10	400	320	320
26005	市区	一甲	10	200	160	160
26006	市区	利民 1#箱变 T1	10	630	504	504
26007	市区	利民 4#箱变 T1	10	630	504	504
26008	市区	利民 5#箱变 T1	10	630	504	504
26009	市区	陆泾桥一变	10	400	320	320
26010	市区	10kV 天樾雅苑 4#站 T4	10	800	640	640
26011	市区	10kV 梅荆 23#站 T2	10	800	640	640
26012	市区	奕淳 3#站 T2	10	800	640	640
26013	市区	奕淳 4#站 T2	10	630	504	504
26014	市区	奕淳 5#站 T2	10	630	504	504
26015	市区	梅荆花园 12#箱变 T1	10	630	504	504
26016	市区	梅荆花园 13#箱变 T1	10	630	504	504
26017	市区	梅荆花园 14#箱变 T1	10	630	504	504
26018	市区	蔬菜场二配变	10	400	320	320
26019	市区	陆泾	10	400	320	320
26020	市区	前房巷配变	10	200	160	160
26021	市区	东郡 5#站 T2	10	800	640	640
26022	市区	东郡 5#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26023	市区	城色 1# 站 T1	10	1000	800	800
26024	市区	城色 1# 站 T2	10	1000	800	800
26025	市区	城色 1# 站 T3	10	1000	800	800
26026	市区	10kV 春丰佳苑 3#站 T2	10	800	640	640
26027	市区	梅荆花园 15#箱变 T1	10	630	504	504
26028	市区	梅荆花园 16#箱变 T1	10	630	504	504
26029	市区	梅荆花园 17#箱变 T1	10	630	504	504
26030	市区	梅荆花园 18#箱变 T1	10	630	504	504
26031	市区	梅荆花园 19#箱变 T1	10	630	504	504
26032	市区	梅荆花园 1# 箱变 T1	10	630	504	504
26033	市区	梅荆花园 2# 箱变 T1	10	630	504	504
26034	市区	梅荆花园 3# 箱变 T1	10	630	504	504
26035	市区	梅荆花园 4# 箱变 T1	10	630	504	504
26036	市区	梅荆花园 5# 箱变 T1	10	630	504	504
26037	市区	梅荆花园 6# 箱变 T1	10	630	504	504
26038	市区	梅荆花园 7# 箱变 T1	10	630	504	504
26039	市区	梅荆花园 8# 箱变 T1	10	630	504	504
26040	市区	梅荆花园 9# 箱变 T1	10	630	504	504
26041	市区	梅荆花园 10# 箱变 T1	10	630	504	504
26042	市区	梅荆花园 11# 箱变 T1	10	630	504	504
26043	市区	春丰 4#箱变 T1	10	500	400	400
26044	市区	春丰 5#箱变 T1	10	500	400	400
26045	市区	万裕苑 2# 站 T1	10	1600	1280	1280

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26046	市区	万裕苑 2# 站 T2	10	1600	1280	1280
26047	市区	10kV 万裕苑 3# 站 T1	10	1250	1000	1000
26048	市区	10kV 万裕苑 3# 站 T2	10	1250	1000	1000
26049	市区	万裕苑 4# 站 T1	10	1600	1280	1280
26050	市区	万裕苑 4# 站 T2	10	1600	1280	1280
26051	市区	万裕苑 8# 站 T1	10	1600	1280	1280
26052	市区	桥南	10	400	320	320
26053	市区	高田路 2# 箱变 T1	10	315	252	252
26054	市区	士胶木业配变	10	400	320	320
26055	市区	湾里四变	10	200	160	160
26056	市区	乐器厂配变	10	400	320	320
26057	市区	梁巷里配变	10	200	160	160
26058	市区	20kV 新安佳苑二期 4#站 T4	20	800	640	640
26059	市区	10kV 鸿瑞苑 4#站 T2	10	800	640	640
26060	市区	香熙苑 1# 站 T1	10	1000	800	800
26061	市区	香熙苑 1# 站 T2	10	1000	800	800
26062	市区	香熙苑 1# 站 T3	10	1000	800	800
26063	市区	长欣 1#站 3 号主变	10	1250	1000	1000
26064	市区	盛业 1# 站 2 号主变	10	630	504	504
26065	市区	20KV 申芯华庭 2#站 T3	20	800	640	640
26066	市区	10kV 墙韵佳园 4#站 T2	10	800	640	640
26067	市区	20kV 裕沁 7#站 T1	20	800	640	640
26068	市区	20kV 裕沁 7#站 T2	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26069	市区	10kV 许布 1#箱变 T1	10	630	504	504
26070	市区	10kV 梅荆 26#站 T2	10	800	640	640
26071	市区	10kV 和鸿嘉苑 4#站 T3	10	800	640	640
26072	市区	10kV 新安 3#箱变 T1	10	630	504	504
26073	市区	南香山配变	10	400	320	320
26074	市区	下甸桥 1#箱变 T1	10	630	504	504
26075	市区	10kV 运河上府 8#站 T4	10	800	640	640
26076	市区	10kV 新溪雅园 2#站 T3	10	800	640	640
26077	市区	10kV 鸿运苑 28#站 T2	10	800	640	640
26078	市区	10kV 熙悦府 4#站 T2	10	800	640	640
26079	市区	10kV 景粼雅苑 2#站 T2	10	800	640	640
26080	市区	10kV 金梅 1#箱变 T1	10	400	320	320
26081	市区	10kV 阳光 3#箱变 T1	10	630	504	504
26082	市区	10kV 金悦融庭 4#站 T1	10	800	640	640
26083	市区	10kV 曙光 2#箱变 T1	10	630	504	504
26084	市区	20kV 申芯华庭 4#站 T2	20	800	640	640
26085	市区	10kV 瑞佳 3#箱变 T1	10	400	320	320
26086	市区	浜西二配变	10	200	160	160
26087	市区	10kV 国信 14#站 T2	10	800	640	640
26088	市区	20KV 裕沁 3#站 T1	20	800	640	640
26089	市区	10kV 江南府 8#站 T1	10	800	640	640
26090	市区	10kV 天樾雅苑 2#站 T4	10	800	640	640
26091	市区	20KV 申芯华庭 2#站 T4	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26092	市区	10kV 龙业世家 4#站 T4	10	800	640	640
26093	市区	20kV 观湖湾 11#站 T1	20	800	640	640
26094	市区	20kV 新安老街站 T4	20	800	640	640
26095	市区	10kV 伯渎雅园 2#站 T2	10	800	640	640
26096	市区	20KV 裕沁 3#站 T2	20	800	640	640
26097	市区	20KV 裕沁 4#站 T1	20	800	640	640
26098	市区	20KV 裕沁 4#站 T2	20	800	640	640
26099	市区	20KV 裕沁 4#站 T3	20	800	640	640
26100	市区	20KV 裕沁 4#站 T4	20	800	640	640
26101	市区	20KV 裕沁 5#站 T1	20	800	640	640
26102	市区	20KV 裕沁 5#站 T2	20	800	640	640
26103	市区	新发用户箱变 T1	10	630	504	504
26104	市区	20KV 裕沁 5#站 T3	20	800	640	640
26105	市区	20KV 裕沁 5#站 T4	20	800	640	640
26106	市区	10kV 长泰 18#站 T2	10	800	640	640
26107	市区	10kV 墙裕 1#箱变 T1	10	630	504	504
26108	市区	20kV 岸芷澜庭 1#站 T1	20	800	640	640
26109	市区	20kV 耀春 3#箱变 T1	20	630	504	504
26110	市区	10kV 国信 13#站 T2	10	800	640	640
26111	市区	10kV 伯渎雅园 4#站 T2	10	800	640	640
26112	市区	春潮一期 10#站三号主变	10	1000	800	800
26113	市区	10kV 长泰 18#站 T4	10	800	640	640
26114	市区	10kV 鸿运苑 28#站 T3	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26115	市区	10kV 奥锦雅苑 6#站 T2	10	800	640	640
26116	市区	20kV 匭里 1#箱变 T1	20	630	504	504
26117	市区	10kV 景南 8#箱变 T1	10	630	504	504
26118	市区	10kV 龙业世家 4#站 T1	10	800	640	640
26119	市区	10kV 新溪雅园 1#站 T3	10	800	640	640
26120	市区	10kV 尚东 11#站 T1	10	400	320	320
26121	市区	邵家湾二	10	200	160	160
26122	市区	10kV 尚东 11#站 T2	10	400	320	320
26123	市区	蒋南配变	10	400	320	320
26124	市区	10kV 红蕾佳苑二期 5#站 T2	10	800	640	640
26125	市区	南五房配变	10	400	320	320
26126	市区	10kV 美卓华庭 5#站 T3	10	800	640	640
26127	市区	10kV 墙韵佳园 10#站 T2	10	800	640	640
26128	市区	10kV 和韵上院 5#站 T2	10	800	640	640
26129	市区	10kV 红蕾佳苑 5#站 T3	10	800	640	640
26130	市区	10kV 玺悦珑庭 2#站 T4	10	800	640	640
26131	市区	10kV 滨河景园 4#站 T3	10	800	640	640
26132	市区	上乡二配变	10	400	320	320
26133	市区	10kV 和鸿嘉苑 4#站 T2	10	800	640	640
26134	市区	10kV 杨普 9#箱变 T1	10	630	504	504
26135	市区	20kV 凯发 7#站 T1	20	1000	800	800
26136	市区	20kV 凯发 7#站 T2	20	1000	800	800
26137	市区	20kV 凯发 8#站 T1	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26138	市区	10kV 墙韵佳园 5#站 T3	10	800	640	640
26139	市区	10kV 季景铭邸 3#站 T3	10	800	640	640
26140	市区	10kV 紫郡 7#站 T1	10	800	640	640
26141	市区	10kV 紫郡 7#站 T3	10	800	640	640
26142	市区	10kV 紫郡 7#站 T4	10	800	640	640
26143	市区	10kV 紫郡 7#站 T2	10	800	640	640
26144	市区	10kV 紫郡 8#站 T1	10	800	640	640
26145	市区	10kV 春风南岸 5#站 T2	10	800	640	640
26146	市区	10kV 墙韵佳园 5#站 T2	10	800	640	640
26147	市区	东浜桥配变	10	400	320	320
26148	市区	10kV 锦叙苑站 T1	10	800	640	640
26149	市区	10kV 鸿愉家园 4#站 T3	10	800	640	640
26150	市区	20kV 凯发 8#站 T2	20	800	640	640
26151	市区	20kV 凯发 8#站 T3	20	800	640	640
26152	市区	20kV 凯发 8#站 T4	20	800	640	640
26153	市区	20kV 凯发 9#站 T1	20	800	640	640
26154	市区	20kV 凯发 9#站 T2	20	800	640	640
26155	市区	20kV 凯发 9#站 T3	20	800	640	640
26156	市区	20kV 凯发 9#站 T4	20	800	640	640
26157	市区	20kV 凯发 10#站 T1	20	800	640	640
26158	市区	20kV 凯发 10#站 T2	20	800	640	640
26159	市区	20kV 凯发 10#站 T3	20	800	640	640
26160	市区	伟惠配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26161	市区	10kV 梅都府 1#站 T1	10	800	640	640
26162	市区	20kV 岸芷澜庭 2#站 T4	20	800	640	640
26163	市区	10kV 紫郡 8#站 T2	10	800	640	640
26164	市区	10kV 紫郡 9#站 T2	10	800	640	640
26165	市区	10kV 紫郡 9#站 T1	10	800	640	640
26166	市区	10kV 景南 25#箱变 T1	10	630	504	504
26167	市区	20kV 新安佳苑二期 2#站 T1	20	800	640	640
26168	市区	市镇五九配变	10	200	160	160
26169	市区	10kV 长泰 6#站 T1	10	800	640	640
26170	市区	10kV 长泰 6#站 T2	10	800	640	640
26171	市区	10kV 长泰 6#站 T3	10	800	640	640
26172	市区	20kV 凯发 10#站 T4	20	800	640	640
26173	市区	春潮一期 9#站一号主变	10	1000	800	800
26174	市区	10kV 新光嘉园 13#站 T2	10	800	640	640
26175	市区	10kV 海雅锦园 16#站 T3	10	800	640	640
26176	市区	南都花园	10	400	320	320
26177	市区	10kV 海雅锦园 11#站 T3	10	800	640	640
26178	市区	10kV 桐桥 3#箱变 T1	10	400	284	284
26179	市区	10kV 长泰 6#站 T4	10	800	640	640
26180	市区	10kV 长泰 7#站 T1	10	800	640	640
26181	市区	10kV 庄里 2#箱变 T1	10	630	504	504
26182	市区	10kV 长泰 7#站 T2	10	800	640	640
26183	市区	20kV 璞悦雅苑 3#站 T1	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26184	市区	10kV 梅荆 13#站 T1	10	800	640	640
26185	市区	10kV 梅荆 13#站 T2	10	800	640	640
26186	市区	10kV 梅荆 14#站 T1	10	800	640	640
26187	市区	10kV 梅荆 14#站 T2	10	800	640	640
26188	市区	10kV 熙乐景园 1#站 T3	10	800	640	640
26189	市区	薛家里配变	10	400	320	320
26190	市区	10kV 红蕾佳苑二期 4#站 T2	10	800	640	640
26191	市区	10kV 和韵上院 4#站 T1	10	800	640	640
26192	市区	20kV 裕沁 6#站 T1	20	800	640	640
26193	市区	20kV 裕沁 6#站 T2	20	800	640	640
26194	市区	10kV 理想名筑 5#站 T3	10	800	640	640
26195	市区	10kV 杨普 7#箱变 T1	10	630	504	504
26196	市区	10kV 海雅锦园 17#站 T3	10	800	640	640
26197	市区	10kV 福润轩 1#站 T3	10	800	640	640
26198	市区	10kV 福润轩 1#站 T1	10	800	640	640
26199	市区	10kV 福润轩 1#站 T2	10	800	640	640
26200	市区	10kV 深港 2#箱变 T1	10	630	504	504
26201	市区	20kV 裕沁 10#站 T3	20	800	640	640
26202	市区	西头三房配变	10	400	320	320
26203	市区	10kV 农机 3#箱变 T1	10	630	504	504
26204	市区	20kV 观湖湾 8#站 T2	20	800	640	640
26205	市区	20kV 新安佳苑二期 5#站 T3	20	800	640	640
26206	市区	10kV 春风南岸 4#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26207	市区	20kV 新安老街站 T2	20	800	640	640
26208	市区	10kV 尚苑 5#站 T1	10	800	640	640
26209	市区	20kV 玖珑悦居 4#站 T3	20	800	640	640
26210	市区	10kV 锦硕苑 6#站 T2	10	800	640	640
26211	市区	10kV 红蕾佳苑二期 5#站 T3	10	800	640	640
26212	市区	10kV 福润轩 1#站 T4	10	800	640	640
26213	市区	10kV 龙谦嘉园 3#站 T1	10	800	640	640
26214	市区	东甲头丙配变	10	400	320	320
26215	市区	通用机	10	200	160	160
26216	市区	10kV 远正 1#箱变 T1	10	630	504	504
26217	市区	10kV 梅坞 20#箱变 T1	10	630	504	504
26218	市区	制造园配变	10	400	320	320
26219	市区	10kV 运河上府 10#站 T2	10	800	640	640
26220	市区	兴隆 2#箱变 T1	10	630	504	504
26221	市区	10kV 尚东 8#站 T1	10	800	640	640
26222	市区	10kV 尚东 8#站 T2	10	800	640	640
26223	市区	10kV 尚东 9#站 T1	10	800	640	640
26224	市区	10kV 尚东 9#站 T2	10	800	640	640
26225	市区	10kV 尚东 10#站 T1	10	800	640	640
26226	市区	10kV 尚东 10#站 T2	10	800	640	640
26227	市区	10kV 荡东 2#箱变 T1	10	630	504	504
26228	市区	鸣腾建设配变	10	400	320	320
26229	市区	10kV 曙光 6#箱变 T1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26230	市区	10kV 河韵 5#站 T2	10	800	640	640
26231	市区	10kV 景粼雅苑 5#站 T2	10	800	640	640
26232	市区	10kV 新芳 4#箱变 T1	10	630	504	504
26233	市区	10kV 桐桥 1#箱变 T1	10	400	320	320
26234	市区	10kV 南徐 5#箱变 T1	10	400	320	320
26235	市区	村委配变	10	400	320	320
26236	市区	20kV 岁梅 3#箱变 T1	20	630	504	504
26237	市区	10kV 红蕾佳苑 4#站 T1	10	800	640	640
26238	市区	瀚炜特配变	10	400	320	320
26239	市区	10kV 红蕾佳苑 4#站 T4	10	800	640	640
26240	市区	跨塘 3#箱变 T1	10	400	320	320
26241	市区	10kV 奥锦雅苑 6#站 T3	10	800	640	640
26242	市区	20kV 申芯华庭 4#站 T1	20	800	640	640
26243	市区	10kV 伯渎雅园 2#站 T1	10	800	640	640
26244	市区	10kV 景粼雅苑 6#站 T1	10	800	640	640
26245	市区	秦前二配变	10	400	320	320
26246	市区	10kV 南徐 4#箱变 T1	10	400	320	320
26247	市区	陆泾二配变	10	400	320	320
26248	市区	10kV 远正 6#箱变 T1	10	630	504	504
26249	市区	10kV 鸿瑞苑 5#站 T1	10	800	640	640
26250	市区	10kV 梅都府 2#站 T3	10	800	640	640
26251	市区	10kV 墙韵佳园 2#站 T1	10	800	640	640
26252	市区	10kV 奥锦雅苑 4#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26253	市区	10kV 锦硕苑 5#站 T1	10	800	640	640
26254	市区	太湖花园二期 2 号站 T3	10	1000	800	800
26255	市区	10kV 春丰佳苑 5#站 T2	10	800	640	640
26256	市区	20kV 雍华尚苑 5#站 T4	20	800	640	640
26257	市区	10kV 红蕾佳苑二期 2#站 T1	10	800	640	640
26258	市区	20kV 璞悦雅苑 2#站 T4	20	800	640	640
26259	市区	10kV 西仓 1#箱变 T1	10	630	504	504
26260	市区	10kV 墙南 2#箱变 T1	10	400	320	320
26261	市区	香平针织配变	10	400	320	320
26262	市区	喻松一配变	10	400	320	320
26263	市区	20kV 申芯华庭 5#站 T3	20	800	640	640
26264	市区	20kV 新安佳苑二期 5#站 T1	20	800	640	640
26265	市区	喻松三配变	10	400	320	320
26266	市区	10kV 南长华府 1#站 T1	10	800	640	640
26267	市区	蔬菜场四配变	10	400	320	320
26268	市区	10kV 龙谦嘉园 4#站 T4	10	800	640	640
26269	市区	南商三	10	400	320	320
26270	市区	10kV 荡东 6#箱变 T1	10	630	504	504
26271	市区	10kV 春丰 7#箱变 T1	10	630	504	504
26272	市区	10kV 吴越花园 3#站 T1	10	800	640	640
26273	市区	10kV 梅荆 27#站 T1	10	800	640	640
26274	市区	10kV 和鸿嘉苑 1#站 T2	10	800	640	640
26275	市区	叙丰里配电所 T1	10	1250	1000	1000

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26276	市区	10kV 鸿愉家园 4#站 T4	10	800	640	640
26277	市区	10kV 春风南岸 2#站 T3	10	800	640	640
26278	市区	10kV 庄西 1#箱变 T1	10	630	504	504
26279	市区	10kV 和韵上院 6#站 T4	10	800	640	640
26280	市区	供电三配变	10	400	320	320
26281	市区	10kV 跃进 3#箱变 T1	10	630	504	504
26282	市区	10kV 杨普 10#箱变 T1	10	630	504	504
26283	市区	20kV 新安佳苑 3#站 T2	20	800	640	640
26284	市区	10kV 尚苑 4#站 T1	10	800	640	640
26285	市区	荷花井配变	10	400	320	320
26286	市区	10kV 墙南 3#箱变 T1	10	630	504	504
26287	市区	10kV 锡典雅筑 2#站 T3	10	800	640	640
26288	市区	20kV 玖珑悦居 3#站 T4	20	800	640	640
26289	市区	10kV 鸿欣苑 2#站 T1	10	800	640	640
26290	市区	20kV 玖珑悦居 5#站 T3	20	800	640	640
26291	市区	10kV 海雅锦园 15#站 T1	10	800	640	640
26292	市区	大坝头二变	10	400	320	320
26293	市区	太湖花园一期 3 号站 T2	10	1000	800	800
26294	市区	10kV 鸿瑞苑 3#站 T4	10	800	640	640
26295	市区	叙丰家园 1#箱变 T1	10	500	400	400
26296	市区	叙丰家园 2#箱变 2	10	400	320	320
26297	市区	新锦园 1#站 T1	10	1000	800	800
26298	市区	新锦园 1#站 T2	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26299	市区	新锦园 2#站 T1	10	1000	800	800
26300	市区	新锦园 2#站 T2	10	1000	800	800
26301	市区	新锦园 3#站 T1	10	1000	800	800
26302	市区	新锦园 3#站 T2	10	1000	800	800
26303	市区	梅荆 4#站 T1	10	1000	800	800
26304	市区	梅荆 4#站 T2	10	1000	800	800
26305	市区	梅荆 4#站 T3	10	1000	800	800
26306	市区	赵介湾配变	10	200	160	160
26307	市区	春阳张夫桥	10	315	252	252
26308	市区	东风 1#站 T1	10	800	640	640
26309	市区	东风 1#站 T2	10	800	640	640
26310	市区	金锡桥	10	400	320	320
26311	市区	东黄更	10	200	155	155
26312	市区	龚更上	10	200	160	160
26313	市区	东杨更	10	200	160	160
26314	市区	永定桥	10	400	320	320
26315	市区	沈介里二配变	10	200	160	160
26316	市区	西黄更	10	200	160	160
26317	市区	红豆树配变	10	200	160	160
26318	市区	湾里尤	10	200	160	160
26319	市区	东风 2#站 T1	10	1000	800	800
26320	市区	东风 2#站 T2	10	1000	800	800
26321	市区	塘明桥东	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26322	市区	谷里	10	400	320	320
26323	市区	唐明苑 1#站 T1	10	800	640	640
26324	市区	唐明苑 1#站 T2	10	800	640	640
26325	市区	唐明苑 2#站 T1	10	800	640	640
26326	市区	唐明苑 2#站 T2	10	800	640	640
26327	市区	唐明苑 3#站 T1	10	800	640	640
26328	市区	华方二变	10	200	160	160
26329	市区	唐明苑 3#站 T2	10	800	640	640
26330	市区	10kV 星都 1#站 T1	10	800	640	640
26331	市区	10kV 星都 1#站 T2	10	800	640	640
26332	市区	鸿泰苑 11#站 T1	10	1000	800	800
26333	市区	鸿泰苑 11#站 T2	10	1000	800	800
26334	市区	瑞城 4#站 T1	10	800	640	640
26335	市区	瑞城 4#站 T2	10	800	640	640
26336	市区	瑞城 5#站 T1	10	800	640	640
26337	市区	瑞城 6#站 T1	10	800	640	640
26338	市区	瑞城 6#站 T2	10	800	640	640
26339	市区	瑞城 5#站 T2	10	800	640	640
26340	市区	停车场三配变	10	400	320	320
26341	市区	塘东配变	10	400	320	320
26342	市区	欧典 3#站 T1	10	1000	800	800
26343	市区	欧典 3#站 T2	10	1000	800	800
26344	市区	欧典 4#站 T1	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26345	市区	欧典 4#站 T2	10	1000	800	800
26346	市区	10kV 南禅站 T1	10	1250	1000	1000
26347	市区	10kV 南禅站 T4	10	1250	1000	1000
26348	市区	香楠 4#站 T1	10	1000	800	800
26349	市区	香楠 4#站 T2	10	1000	800	800
26350	市区	香楠 1#站 T2	10	1000	800	800
26351	市区	香楠 1#站 T1	10	1000	800	800
26352	市区	香楠 2#站 T2	10	1000	800	800
26353	市区	香楠 2#站 T1	10	1000	800	800
26354	市区	香楠 3#站 T2	10	1000	800	800
26355	市区	香楠 3#站 T1	10	1000	800	800
26356	市区	10kV 星都 2#站 T1	10	800	640	640
26357	市区	10kV 星都 2#站 T2	10	800	640	640
26358	市区	10kV 星都 3#站 T1	10	800	640	640
26359	市区	10kV 星都 3#站 T2	10	800	640	640
26360	市区	10kV 星都 3#站 T3	10	800	640	640
26361	市区	10kV 中邦 2#站 T1	10	1000	800	800
26362	市区	10kV 中邦 2#站 T2	10	1000	800	800
26363	市区	10kV 中邦 3#站 T1	10	1000	800	800
26364	市区	10kV 中邦 3#站 T2	10	1000	800	800
26365	市区	10kV 中邦 4#站 T1	10	1000	800	800
26366	市区	10kV 中邦 4#站 T2	10	1000	800	800
26367	市区	10kV 中邦 5#站 T1	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26368	市区	10kV 中邦 5#站 T2	10	1000	800	800
26369	市区	10kV 中邦 6#站 T1	10	1000	800	800
26370	市区	10kV 中邦 6#站 T2	10	1000	800	800
26371	市区	20kV 新安花园 32 号站 T2	20	1000	800	800
26372	市区	20kV 新安花园 32 号站 T1	20	1000	800	800
26373	市区	20kV 新安花园 33 号站 T3	20	1000	800	800
26374	市区	20kV 新安花园 33 号站 T1	20	1000	800	800
26375	市区	20kV 新安花园 33 号站 T2	20	1000	800	800
26376	市区	20kV 新安花园 34 号站 T1	20	1000	800	800
26377	市区	20kV 新安花园 34 号站 T2	20	1000	800	800
26378	市区	20kV 新安花园 35 号站 T2	20	1000	800	800
26379	市区	20kV 新安花园 35 号站 T3	20	1000	800	800
26380	市区	20kV 新安花园 35 号站 T1	20	1000	800	800
26381	市区	塔西村	10	200	160	160
26382	市区	毛塔桥	10	200	160	160
26383	市区	梅荆 3#站 T1	10	1000	800	800
26384	市区	梅荆 3#站 T2	10	1000	800	800
26385	市区	西魏巷配变	10	200	160	160
26386	市区	老大房配变	10	400	320	320
26387	市区	吴三房配变	10	400	320	320
26388	市区	松华液压配变	10	400	320	320
26389	市区	黄贵桥	10	400	320	320
26390	市区	梅新村华更配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26391	市区	新路灯配变	10	200	160	160
26392	市区	汽运公司	10	200	160	160
26393	市区	市镇公柴	10	400	320	320
26394	市区	春建村委	10	400	320	320
26395	市区	红光村配变	10	200	160	160
26396	市区	县农科站	10	400	320	320
26397	市区	农丰机械厂	10	400	320	320
26398	市区	里降	10	400	320	320
26399	市区	苏雪二	10	400	320	320
26400	市区	苏雪一	10	400	320	320
26401	市区	锻造厂一变	10	400	320	320
26402	市区	苏雪三配变	10	400	320	320
26403	市区	太平路灯配变	10	200	160	160
26404	市区	五香配变	10	400	320	320
26405	市区	华更乙配变	10	200	160	160
26406	市区	梅育路灯配变	10	200	160	160
26407	市区	华家里配变	10	400	320	320
26408	市区	外场配变	10	400	320	320
26409	市区	金村	10	400	320	320
26410	市区	石桥头一变	10	400	320	320
26411	市区	红力路 1#箱变 T1	10	315	252	252
26412	市区	红力路 2#箱变 T1	10	315	252	252
26413	市区	殷家桥配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26414	市区	联心甲配变	10	400	320	320
26415	市区	娄上配变	10	400	320	320
26416	市区	大陆塑料配变	10	400	320	320
26417	市区	高步沿配变	10	400	320	320
26418	市区	银座站 1#	10	1250	1000	1000
26419	市区	南安桥配变	10	400	320	320
26420	市区	西香湾	10	400	320	320
26421	市区	曹家湾配变	10	400	320	320
26422	市区	联昌工控	10	400	320	320
26423	市区	个私丙	10	400	320	320
26424	市区	红力上	10	400	73	73
26425	市区	法院	10	200	160	160
26426	市区	春丰丙配变	10	400	320	320
26427	市区	长欣公寓 1#站 2#主变	10	1250	1000	1000
26428	市区	10kV 长欣公寓 4#站 T1	10	1000	800	800
26429	市区	长欣公寓 5#站 1#主变	10	1250	1000	1000
26430	市区	长欣公寓 2#站 2#主变	10	1250	1000	1000
26431	市区	盛业 1# 站 1#主变 630	10	630	504	504
26432	市区	长欣公寓箱变 T1	10	400	320	320
26433	市区	许家桥配变	10	400	320	320
26434	市区	个私乙	10	400	320	320
26435	市区	沿沟陈巷配变	10	400	320	320
26436	市区	春丰乙配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26437	市区	上乡甲配变	10	400	320	320
26438	市区	姜巷二配变	10	400	320	320
26439	市区	新区贤灯	10	200	160	160
26440	市区	范巷一配变	10	400	320	320
26441	市区	农科所	10	400	320	320
26442	市区	锡山稻麦良种场	10	400	320	320
26443	市区	个私甲	10	400	320	320
26444	市区	张浜斗	10	400	320	320
26445	市区	梅北二配变	10	400	320	320
26446	市区	川闸配变	10	400	320	320
26447	市区	新屋里配变	10	200	160	160
26448	市区	山羊巷	10	400	320	320
26449	市区	后巷十四配变	10	400	320	320
26450	市区	吉祥 1#站 T3	10	1250	1000	1000
26451	市区	康裕一变	10	315	252	252
26452	市区	振法公寓一变	10	400	320	320
26453	市区	康裕二变	10	315	252	252
26454	市区	市镇丙配变	10	400	320	320
26455	市区	市镇戌配变	10	400	320	320
26456	市区	市镇乙配变	10	200	160	160
26457	市区	市镇甲配变	10	400	320	320
26458	市区	市镇老街二配变	10	400	320	320
26459	市区	江家里	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26460	市区	南苑歌配变	10	400	320	320
26461	市区	春丰朱巷配变	10	400	320	320
26462	市区	陈更上四配变	10	200	160	160
26463	市区	陆更上二配变	10	200	160	160
26464	市区	唐巷十七配变	10	400	320	320
26465	市区	外下甸队配变	10	315	252	252
26466	市区	热单一配变	10	50	40	40
26467	市区	张巷配变	10	200	160	160
26468	市区	打锡巷配变	10	400	320	320
26469	市区	新洲花园 1# 箱变 T1	10	800	640	640
26470	市区	新洲花园 4# 箱变 T2	10	800	640	640
26471	市区	新洲花园 5# 箱变 T1	10	800	640	640
26472	市区	新洲花园 6# 箱变 T1	10	800	640	640
26473	市区	新洲花园 9# 箱变 T1	10	630	504	504
26474	市区	新洲花园 2# 箱变 T1	10	800	640	640
26475	市区	新洲花园 3# 箱变 T2	10	800	640	640
26476	市区	新洲花园 7# 箱变 T1	10	800	640	640
26477	市区	机场路灯 2	10	200	160	160
26478	市区	中华电信	10	200	160	160
26479	市区	陈家里乙	10	200	160	160
26480	市区	陆叉口	10	400	320	320
26481	市区	环利配变	10	315	252	252
26482	市区	打锡巷甲配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26483	市区	新光伊夹配变	10	400	320	320
26484	市区	尹夹里二配变	10	200	160	160
26485	市区	石场三变	10	400	320	320
26486	市区	新洲花园 10# 箱变 T1	10	800	640	640
26487	市区	新洲花园 8# 箱变 T1	10	630	504	504
26488	市区	新洲花园 11# 箱变 T1	10	800	640	640
26489	市区	金岸站 T1	10	1250	1000	1000
26490	市区	吴家桥三	10	200	160	160
26491	市区	曹家里二配变	10	200	160	160
26492	市区	润硕苑 3# 站 1#	10	1000	800	800
26493	市区	新桥头三配变	10	400	320	320
26494	市区	顾家浜乙配变	10	200	160	160
26495	市区	民众配变	10	200	160	160
26496	市区	高浪渡丙配变	10	200	160	160
26497	市区	自来水厂十	10	200	160	160
26498	市区	庙下七	10	400	320	320
26499	市区	个私丁	10	400	320	320
26500	市区	良友动力	10	400	320	320
26501	市区	百宏传动	10	315	252	252
26502	市区	停车场配变	10	400	320	320
26503	市区	供电所二配变	10	400	320	320
26504	市区	市镇丁配变	10	400	320	320
26505	市区	帆布厂	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26506	市区	郭巷二配变	10	400	320	320
26507	市区	苏家湾配变	10	400	320	320
26508	市区	双场塑料配变	10	400	320	320
26509	市区	外场三配变	10	200	160	160
26510	市区	市镇七七配变	10	400	320	320
26511	市区	塘南路配变	10	250	200	200
26512	市区	川乔头泵配变	10	400	320	320
26513	市区	邮电局十一配变	10	400	320	320
26514	市区	庙下貳配变	10	400	320	320
26515	市区	菜场西二配变	10	400	320	320
26516	市区	香一村配变	10	400	320	320
26517	市区	宝城 6#箱变 T1	10	630	504	504
26518	市区	五号配变	10	400	320	320
26519	市区	望虞河配变	10	200	160	160
26520	市区	坊德居民配变	10	400	320	320
26521	市区	桥头弄配变	10	200	160	160
26522	市区	顾巷上一配变	10	200	160	160
26523	市区	硕桥巷	10	400	320	320
26524	市区	曙光后埭配变	10	400	320	320
26525	市区	川桥头配变	10	315	252	252
26526	市区	老市镇配变	10	400	320	320
26527	市区	西仓	10	400	320	320
26528	市区	锡东灯	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26529	市区	钱更巷二配变	10	400	320	320
26530	市区	施方园配变	10	160	128	128
26531	市区	何家里配变	10	100	80	80
26532	市区	锡太灯配变	10	200	160	160
26533	市区	江南路桥	10	200	160	160
26534	市区	健奥生物配变	10	400	320	320
26535	市区	南星苑 13#站 T2	10	1000	800	800
26536	市区	南星苑 13#站 T3	10	1000	800	800
26537	市区	南星苑 14#站 T3	10	1000	800	800
26538	市区	南星苑 14#站 T2	10	1000	800	800
26539	市区	南星苑 15#站 T2	10	1000	800	800
26540	市区	南星苑 15#站 T3	10	1000	800	800
26541	市区	春潮一期 1#站三号主变	10	1000	800	800
26542	市区	鸿运苑 3 号站 T1	10	1000	800	800
26543	市区	鸿运苑 4 号站 T1	10	1000	800	800
26544	市区	鸿运苑 4 号站 T2	10	1000	800	800
26545	市区	鸿运苑 5 号站 T1	10	1000	800	800
26546	市区	鸿运苑 5 号站 T2	10	1000	800	800
26547	市区	鸿运苑 6 号站 T1	10	1000	800	800
26548	市区	鸿运苑 6 号站 T2	10	1000	800	800
26549	市区	新港 2#站 T1	10	1000	800	800
26550	市区	新港 1#站 T3	10	1000	800	800
26551	市区	奕淳 1#站 2#主变	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26552	市区	马桥二配变	10	400	320	320
26553	市区	20kV 沿中 1#箱变 T1	20	630	504	504
26554	市区	10kV 奥锦雅苑 3#站 T1	10	800	640	640
26555	市区	10kV 吴锦嘉苑 3#站 T1	10	800	640	640
26556	市区	10kV 运河上府 9#站 T2	10	800	640	640
26557	市区	林牧场	10	200	160	160
26558	市区	河南巷南配变	10	400	320	320
26559	市区	10kV 新丰苑 7#站 T3	10	1000	800	800
26560	市区	10kV 南长华府 2#站 T3	10	800	640	640
26561	市区	10kV 荡东 5#箱变 T1	10	630	504	504
26562	市区	10kV 天樾雅苑 4#站 T2	10	800	640	640
26563	市区	10kV 伯渎 3#箱变 T1	10	630	504	504
26564	市区	10kV 春潮一期 3#站 T2	10	1250	1000	1000
26565	市区	10kV 沿头 1#箱变 T1	10	630	504	504
26566	市区	10kV 丰荟玖园 3#站 T4	10	800	640	640
26567	市区	10kV 欣旺广场 2#站 T3	10	800	640	640
26568	市区	10kV 泊月湾 3#站 T4	10	800	640	640
26569	市区	庙下八配变	10	400	320	320
26570	市区	市政东街	10	250	200	200
26571	市区	10kV 鸿声家园 6#站 T3	10	800	640	640
26572	市区	10kV 季景铭邸 4#站 T4	10	800	640	640
26573	市区	10kV 罗益 2#箱变 T1	10	500	400	400
26574	市区	10kV 梅坞 16#箱变 T1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26575	市区	10kV 滨河景园 5#站 T2	10	800	640	640
26576	市区	10kV 香山 1#箱变 T1	10	630	504	504
26577	市区	10kV 田岸 2#箱变 T1	10	630	504	504
26578	市区	机电甲配变	10	400	320	320
26579	市区	10kV 尚苑 5#站 T3	10	800	631	631
26580	市区	10kV 鸿泰苑 27#站 T1	10	800	640	640
26581	市区	白吐桥配变	10	400	320	320
26582	市区	10kV 世凯 1#箱变 T1	10	630	504	504
26583	市区	10kV 丰荟玖园 4#站 T3	10	800	640	640
26584	市区	10kV 海雅锦园 15#站 T3	10	800	640	640
26585	市区	顺通五配变	10	400	320	320
26586	市区	10kV 理想名筑 4#站 T2	10	800	640	640
26587	市区	10kV 景南 14#箱变 T1	10	630	504	504
26588	市区	10kV 红蕾佳苑 4#站 T2	10	800	640	640
26589	市区	10kV 和韵上院 4#站 T2	10	800	640	640
26590	市区	前步街三配变	10	400	320	320
26591	市区	10kV 裕丰 3#箱变 T1	10	400	320	320
26592	市区	10kV 鸿声家园 5#站 T2	10	800	640	640
26593	市区	10kV 金悦福庭 3#站 T3	10	800	640	640
26594	市区	10kV 天纺 2#箱变 T1	10	500	400	400
26595	市区	桥头二配变	10	400	320	320
26596	市区	10kV 光生 1#箱变 T1	10	630	504	504
26597	市区	10kV 鸿畅苑 1#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26598	市区	振法公寓三变	10	400	320	320
26599	市区	税务配变	10	400	320	320
26600	市区	杨家湾	10	400	320	320
26601	市区	20kV 慧谷 1#箱变 T1	20	630	504	504
26602	市区	10kV 红蕾佳苑 3#站 T2	10	800	640	640
26603	市区	20kV 裕沁 10#站 T2	20	800	640	640
26604	市区	10kV 熙乐景园 1#站 T1	10	800	640	640
26605	市区	庙下	10	400	320	320
26606	市区	20kV 新安佳苑三区 2#站 T1	20	800	640	640
26607	市区	10kV 和韵上院 8#站 T1	10	800	640	640
26608	市区	10kV 鸿运苑 28#站 T1	10	800	640	640
26609	市区	10kV 常嘉 12#站 T2	10	800	640	640
26610	市区	10kV 海雅锦园 7#站 T4	10	800	640	640
26611	市区	10kV 桐桥 8#箱变 T1	10	630	504	504
26612	市区	西码	10	400	320	320
26613	市区	10kV 鸿欣苑 4#站 T2	10	800	640	640
26614	市区	10kV 春明 1#箱变 T1	10	630	504	504
26615	市区	下浦巷乙配变	10	400	320	320
26616	市区	博雅德配变	10	400	320	320
26617	市区	10kV 墙韵佳园三区 5#站 T1	10	800	640	640
26618	市区	10kV 梅荆 29#站 T2	10	800	640	640
26619	市区	10kV 熙悦府 6#站 T2	10	800	640	640
26620	市区	10kV 和韵上院 6#站 T3	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26621	市区	10kV 鸿畅苑 1#站 T3	10	800	640	640
26622	市区	10kV 泊月湾 2#站 T4	10	800	640	640
26623	市区	10kV 景粼雅苑 2#站 T1	10	800	640	640
26624	市区	10kV 景南 15#箱变 T1	10	630	504	504
26625	市区	10kV 春风南岸 2#站 T1	10	800	640	640
26626	市区	10kV 墙韵佳园三区 3#站 T2	10	800	640	640
26627	市区	10kV 墙韵佳园三区 7#站 T4	10	800	640	640
26628	市区	新阳配变	10	400	320	320
26629	市区	印象 1#站 3 号主变	10	1250	1000	1000
26630	市区	印象 2#站 3 号主变	10	1250	1000	1000
26631	市区	10kV 吴越花园 2#站 T4	10	800	640	640
26632	市区	10kV 熙悦府 7#站 T1	10	800	640	640
26633	市区	10kV 锡典雅筑 2#站 T4	10	800	640	640
26634	市区	周更配变	10	400	320	320
26635	市区	明欣变 2	10	400	320	320
26636	市区	春潮二期 4 号站 T2	10	1250	1000	1000
26637	市区	春潮二期 4 号站 T4	10	1250	1000	1000
26638	市区	10kV 春潮二期 5#站 T2	10	1250	1000	1000
26639	市区	瑞城 1#站 T1	10	800	640	640
26640	市区	瑞城 1#站 T2	10	800	640	640
26641	市区	瑞城 2#站 T2	10	800	640	640
26642	市区	瑞城 2#站 T1	10	800	640	640
26643	市区	飞达配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26644	市区	上下场	10	200	160	160
26645	市区	中心巷	10	400	320	320
26646	市区	苏锡巷	10	200	160	160
26647	市区	10kV 春潮二期 5#站 T4	10	1250	1000	1000
26648	市区	春潮二期 6 号站 T1	10	1250	1000	1000
26649	市区	春潮二期 6 号站 T2	10	1250	1000	1000
26650	市区	金马灯二配变	10	200	160	160
26651	市区	金马灯一变	10	200	160	160
26652	市区	新都会 2# 站 T4	10	1000	800	800
26653	市区	10kV 春潮一期 3#站 T1	10	1250	1000	1000
26654	市区	春潮一期 4# 站三号主变	10	800	640	640
26655	市区	春潮一期 4# 站一号主变	10	800	640	640
26656	市区	新都会 2# 站 T2	10	1000	800	800
26657	市区	锡梅花园 2# 站 T1	10	800	640	640
26658	市区	锡梅花园 2# 站 T2	10	800	640	640
26659	市区	港欣站一号主变	10	800	640	640
26660	市区	港欣站二号主变	10	800	640	640
26661	市区	甘露上一变	10	200	160	160
26662	市区	春潮 5#站 T3	10	1000	800	800
26663	市区	杨家湾北配变	10	200	160	160
26664	市区	隐秀站一号主变	10	630	504	504
26665	市区	10kV 墙韵佳园三区 3#站 T1	10	800	640	640
26666	市区	黄金沙 2	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26667	市区	锡春站 T1	10	800	640	640
26668	市区	新港路灯	10	200	160	160
26669	市区	香山 1# 站 1# 主变	10	800	640	640
26670	市区	香山 2#站 T1	10	1000	800	800
26671	市区	泰伯 2#站 2 号主变	10	1000	800	800
26672	市区	10kV 跃进 1#箱变 T1	10	400	320	320
26673	市区	南桥巷配变	10	200	160	160
26674	市区	万裕苑 7# 站 1# 主变	10	1000	800	800
26675	市区	万裕苑 7# 站 2# 主变*	10	1000	800	800
26676	市区	万裕苑 7# 站 3# 主变*	10	1000	800	800
26677	市区	南塘村配变	10	200	160	160
26678	市区	鸿运苑 7 号站 T1	10	1000	800	800
26679	市区	鸿运苑 8 号站 T1	10	800	640	640
26680	市区	鸿运苑 8 号站 T2	10	800	640	640
26681	市区	新风路配变	10	400	320	320
26682	市区	鸿山园区一变	10	400	320	320
26683	市区	宋更上	10	200	160	160
26684	市区	通贤灯	10	200	160	160
26685	市区	太湖花园二期 2 号站 T1	10	1250	1000	1000
26686	市区	太湖花园二期 7 号站 T1	10	1000	800	800
26687	市区	太湖花园二期 7 号站 T3	10	1000	800	800
26688	市区	10kV 太湖花园二期 3#站 T1	10	1000	800	800
26689	市区	10kV 太湖花园二期 3#站 T3	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26690	市区	奕淳 3# 站 T1	10	800	640	640
26691	市区	奕淳 4# 站 T1	10	630	504	504
26692	市区	奕淳 5# 站 T1	10	630	504	504
26693	市区	香山 1# 站二号主变	10	800	640	640
26694	市区	香山 2#站 T2	10	1000	800	800
26695	市区	10kV 太湖花园二期 5#站 T3	10	1250	1000	1000
26696	市区	前进 8# 站一号主变	10	800	640	640
26697	市区	前进 8# 站二号主变	10	800	640	640
26698	市区	春潮二期 1#站 T4	10	1000	800	800
26699	市区	春潮二期 1#站 T2	10	1250	1000	1000
26700	市区	春潮二期 7# 站 T3	10	1250	1000	1000
26701	市区	春潮二期 7# 站 T2	10	1250	1000	1000
26702	市区	春潮二期 2#站 T2	10	1250	1000	1000
26703	市区	新都会站 T4	10	1250	1000	1000
26704	市区	春城 1# 站 T1	10	800	640	640
26705	市区	春城 1# 站 T2	10	800	640	640
26706	市区	春城 2# 站 T1	10	800	640	640
26707	市区	春城 2# 站 T2	10	800	640	640
26708	市区	春城 3# 站 T1	10	800	640	640
26709	市区	春城 3# 站 T2	10	800	640	640
26710	市区	南星苑 16# 站 T1	10	1000	800	800
26711	市区	南星苑 16# 站 T2	10	1000	800	800
26712	市区	春潮二期 3#站 T2	10	1250	1000	1000

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26713	市区	春潮二期 3#站 T4	10	1250	1000	1000
26714	市区	奕淳 1#站 一号主变	10	1000	800	800
26715	市区	奕淳 2#站 三号主变	10	1000	800	800
26716	市区	春潮 11#站 T1	10	800	640	640
26717	市区	村巷里二变	10	400	320	320
26718	市区	10kV 春风南岸 4#站 T1	10	800	640	640
26719	市区	10kV 南长华府 3#站 T2	10	800	640	640
26720	市区	20kV 汇融 1#站 T1	20	800	640	640
26721	市区	10kV 鸿欣苑 3#站 T3	10	800	640	640
26722	市区	10kV 玺悦珑庭 1#站 T3	10	800	640	640
26723	市区	10kV 海雅锦园 16#站 T1	10	800	640	640
26724	市区	马桥五配变	10	400	320	320
26725	市区	20kV 雍华尚苑 3#站 T2	20	800	640	640
26726	市区	10kV 国信 13#站 T4	10	800	640	640
26727	市区	浜斗上三变	10	400	320	320
26728	市区	10kV 丰荟玖园 3#站 T2	10	800	640	640
26729	市区	10kV 河韵 6#站 T2	10	800	640	640
26730	市区	10kV 鸿欣苑 3#站 T2	10	800	640	640
26731	市区	10kV 墙韵佳园 8#站 T2	10	800	640	640
26732	市区	10kV 运河上府 10#站 T1	10	800	640	640
26733	市区	10kV 吴锦嘉苑 2#站 T2	10	800	640	640
26734	市区	步行街中二变	10	400	320	320
26735	市区	春阳东配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26736	市区	硕放立交配变	10	400	320	320
26737	市区	10kV 龙业世家 4#站 T3	10	800	640	640
26738	市区	10kV 墙韵佳园三区 5#站 T2	10	800	640	640
26739	市区	马巷南二配变	10	400	320	320
26740	市区	20kV 雍华尚苑 2#站 T2	20	800	640	640
26741	市区	10kV 季景铭邸 3#站 T1	10	800	640	640
26742	市区	10kV 龙业世家 5#站 T1	10	800	640	640
26743	市区	曙光二配变	10	200	160	160
26744	市区	路灯新中配变	10	400	320	320
26745	市区	工业园三配变	10	400	320	320
26746	市区	10kV 滨河景园 4#站 T1	10	800	640	640
26747	市区	市镇民巷配变	10	400	320	320
26748	市区	10kV 江南府 8#站 T2	10	800	640	640
26749	市区	亨沃机配变	10	200	160	160
26750	市区	10kV 天樾雅苑 5#站 T2	10	800	640	640
26751	市区	10kV 熙悦府 3#站 T1	10	800	640	640
26752	市区	承兴服饰	10	400	320	320
26753	市区	10kV 刘桥 2#箱变 T1	10	630	504	504
26754	市区	10kV 鸿声家园 4#站 T3	10	800	640	640
26755	市区	金家浜边二配变	10	400	320	320
26756	市区	10kV 和鸿嘉苑 3#站 T3	10	800	640	640
26757	市区	外下甸村配变	10	400	320	320
26758	市区	20kV 青春 3#站 T1	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26759	市区	20kV 青春 3#站 T3	20	800	640	640
26760	市区	20kV 青春 3#站 T4	20	800	640	640
26761	市区	20kV 青春 3#站 T2	20	800	640	640
26762	市区	市镇甲二配变	10	400	320	320
26763	市区	10kV 新溪雅园 2#站 T4	10	800	640	640
26764	市区	10kV 春潮 4#站 T3	10	1000	800	800
26765	市区	新丰苑 4#站 T2	10	1000	800	800
26766	市区	10kV 荡东 7#箱变 T1	10	400	320	320
26767	市区	10kV 丰荟玖园 5#站 T1	10	800	640	640
26768	市区	10kV 米兰 2#站 T1	10	800	640	640
26769	市区	10kV 米兰 2#站 T2	10	800	640	640
26770	市区	10kV 米兰 3#站 T1	10	800	640	640
26771	市区	10kV 米兰 3#站 T2	10	800	640	640
26772	市区	10kV 米兰 4#站 T1	10	800	640	640
26773	市区	10kV 米兰 4#站 T2	10	800	640	640
26774	市区	10kV 米兰 5#站 T1	10	800	640	640
26775	市区	10kV 米兰 5#站 T2	10	800	640	640
26776	市区	徐家桥变	10	400	320	320
26777	市区	10kV 锡贤璟园 3#站 T3	10	800	640	640
26778	市区	协丰一配变	10	400	320	320
26779	市区	农民公园二	10	400	320	320
26780	市区	徐家桥	10	200	160	160
26781	市区	10kV 长泰 18#站 T3	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26782	市区	湾里二配变	10	400	320	320
26783	市区	梅西贰	10	400	320	320
26784	市区	10kV 运河上府 9#站 T4	10	800	640	640
26785	市区	10kV 曙光 4#箱变 T1	10	630	504	504
26786	市区	10kV 伯渎 5#箱变 T1	10	630	504	504
26787	市区	10kV 天樾雅苑 2#站 T3	10	800	640	640
26788	市区	下沿湾二变	10	400	320	320
26789	市区	20kV 观湖湾 5#站 T1	20	800	640	640
26790	市区	电线厂二配变	10	400	320	320
26791	市区	牌楼下配变	10	400	320	320
26792	市区	10kV 奥锦雅苑 4#站 T2	10	800	640	640
26793	市区	10kV 春风南岸 2#站 T4	10	800	640	640
26794	市区	陆埂上二变	10	400	320	320
26795	市区	大新村配变	10	400	320	320
26796	市区	10kV 安科 1#箱变 T1	10	630	504	504
26797	市区	10kV 墙韵佳园三区 8#站 T2	10	800	640	640
26798	市区	10kV 海雅锦园 14#站 T1	10	800	640	640
26799	市区	10kV 康筑泓园 5#站 T2	10	800	640	640
26800	市区	10kV 墙韵佳园 3#站 T3	10	800	640	640
26801	市区	10kV 桐桥 4#箱变 T1	10	400	320	320
26802	市区	10kV 伯渎雅园 3#站 T1	10	800	640	640
26803	市区	10kV 鸿畅苑 1#站 T1	10	800	640	640
26804	市区	10kV 上荣裕园 4#站 T4	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26805	市区	10kV 新佳园二期 2#站 T1	10	800	640	640
26806	市区	10kV 裕后 1#箱变 T1	10	400	320	320
26807	市区	东头湾	10	400	320	320
26808	市区	10kV 滨河景园 2#站 T4	10	800	640	640
26809	市区	10kV 玺悦珑庭 2#站 T2	10	800	640	640
26810	市区	10kV 金色 13#站 T1	10	800	640	640
26811	市区	10kV 金色 13#站 T2	10	800	640	640
26812	市区	10kV 梅都府 2#站 T2	10	800	640	640
26813	市区	10kV 嘉悦园 4#站 T3	10	800	640	640
26814	市区	10kV 嘉悦园 4#站 T1	10	800	640	640
26815	市区	10kV 嘉悦园 4#站 T2	10	800	640	640
26816	市区	10kV 嘉悦园 4#站 T4	10	800	640	640
26817	市区	10kV 鸿运苑 27#站 T2	10	800	640	640
26818	市区	20kV 新安佳苑二期 6#站 T2	20	800	640	640
26819	市区	10kV 凤鸣 5#站 T4	10	800	640	640
26820	市区	20kV 新光 10#站 T1	20	800	640	640
26821	市区	10kV 紫兰园 3#站 T1	10	800	640	640
26822	市区	10kV 江南府 10#站 T3	10	800	640	640
26823	市区	10kV 龙业世家 5#站 T3	10	800	640	640
26824	市区	顺通四配变	10	400	320	320
26825	市区	10KV 君域 6#站 T1	10	1000	800	800
26826	市区	10KV 君域 6#站 T2	10	1000	800	800
26827	市区	10KV 君域 5#站 T1	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26828	市区	10KV 君域 5#站 T2	10	1000	800	800
26829	市区	10kV 新安 2#箱变 T1	10	630	504	504
26830	市区	10kV 墙韵佳园三区 8#站 T4	10	800	640	640
26831	市区	20kV 新安佳苑三区 1#站 T3	20	800	640	640
26832	市区	10kV 华府 4#站 T1	10	800	640	640
26833	市区	10kV 华府 4#站 T3	10	800	640	640
26834	市区	10kV 华府 4#站 T4	10	800	640	640
26835	市区	10kV 华府 4#站 T2	10	800	640	640
26836	市区	10kV 玫瑰 9#站 T1	10	800	640	640
26837	市区	10kV 玫瑰 9#站 T2	10	800	640	640
26838	市区	10kV 玫瑰 9#站 T3	10	800	640	640
26839	市区	10kV 玫瑰 9#站 T4	10	800	640	640
26840	市区	10kV 梅荆 27#站 T2	10	800	640	640
26841	市区	苏州农大配变	10	400	320	320
26842	市区	尤西二变	10	400	320	320
26843	市区	10kV 九里雅园 5#站 T1	10	800	640	640
26844	市区	10kV 华府 3#站 T1	10	800	640	640
26845	市区	10kV 华府 3#站 T3	10	800	640	640
26846	市区	10kV 华府 3#站 T4	10	800	640	640
26847	市区	10kV 华府 3#站 T2	10	800	640	640
26848	市区	10kV 鸿运苑 14#站 T2	10	1000	800	800
26849	市区	10kV 鸿运苑 15#站 T1	10	1000	800	800
26850	市区	10kV 鸿运苑 15#站 T2	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26851	市区	10kV 鸿运苑 16#站 T1	10	1000	800	800
26852	市区	10kV 鸿运苑 16#站 T2	10	1000	800	800
26853	市区	10kV 鸿运苑 16#站 T3	10	1000	800	800
26854	市区	10kV 鸿运苑 17#站 T1	10	1000	800	800
26855	市区	10kV 海雅锦园 15#站 T4	10	800	640	640
26856	市区	20kV 观湖湾 7#站 T2	20	800	640	640
26857	市区	华力神配变	10	400	320	320
26858	市区	月城三配变	10	200	160	160
26859	市区	10kV 春丰佳苑 4#站 T1	10	800	640	640
26860	市区	10kV 鸿运苑 17#站 T2	10	1000	800	800
26861	市区	20kV 费湾 1#箱变 T1	20	630	504	504
26862	市区	浜山电站配变	10	400	320	320
26863	市区	10kV 新溪雅园 1#站 T4	10	800	640	640
26864	市区	20kV 岁梅 1#箱变 T1	20	630	504	504
26865	市区	20kV 丽景苑 20#站 T1	20	800	640	640
26866	市区	10kV 吴越花园 2#站 T3	10	800	640	640
26867	市区	10kV 常嘉 9#站 T1	10	800	640	640
26868	市区	10kV 常嘉 9#站 T3	10	800	640	640
26869	市区	10kV 常嘉 9#站 T4	10	800	640	640
26870	市区	10kV 常嘉 9#站 T2	10	800	640	640
26871	市区	20kV 丽景苑 20#站 T3	20	800	640	640
26872	市区	20kV 丽景苑 20#站 T4	20	800	640	640
26873	市区	20kV 丽景苑 20#站 T2	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26874	市区	10kV 天樾雅苑 4#站 T3	10	800	640	640
26875	市区	鸿南路二	10	200	160	160
26876	市区	恒丰锁	10	400	320	320
26877	市区	10kV 九里雅园 2#站 T2	10	800	640	640
26878	市区	10kV 锦硕苑 6#站 T4	10	800	640	640
26879	市区	10kV 景南 11#箱变 T1	10	630	504	504
26880	市区	10kV 康筑泓园 4#站 T2	10	800	640	640
26881	市区	利百嘉配变	10	400	320	320
26882	市区	10kV 伯渎雅园 3#站 T2	10	800	640	640
26883	市区	20kV 新安佳苑二期 7#站 T3	20	800	640	640
26884	市区	10kV 锦硕苑 5#站 T2	10	800	640	640
26885	市区	10kV 庄西 4#箱变 T1	10	400	291	291
26886	市区	10kV 康筑泓园 2#站 T3	10	800	640	640
26887	市区	20kV 观湖湾 9#站 T4	20	800	640	640
26888	市区	10kV 和鸿嘉苑 1#站 T1	10	800	640	640
26889	市区	10kV 锡典雅筑 3#站 T2	10	800	640	640
26890	市区	10kV 锡贤璟园 3#站 T2	10	800	640	640
26891	市区	群居民配变	10	400	320	320
26892	市区	10kV 澜亭水苑 1#站 T3	10	800	640	640
26893	市区	大木桥配变	10	400	320	320
26894	市区	10kV 九里雅园 8#站 T2	10	800	640	640
26895	市区	20kV 丽景苑 19#站 T1	20	1000	800	800
26896	市区	20kV 丽景苑 19#站 T2	20	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26897	市区	10kV 伯渎雅园 5#站 T3	10	800	640	640
26898	市区	10kV 海雅锦园 11#站 T4	10	800	640	640
26899	市区	10kV 友雪 3#箱变 T1	10	630	504	504
26900	市区	20kV 丽景苑 21#站 T1	20	800	640	640
26901	市区	20kV 丽景苑 21#站 T3	20	800	640	640
26902	市区	20kV 丽景苑 21#站 T4	20	800	640	640
26903	市区	10kV 伯渎雅园 3#站 T4	10	800	640	640
26904	市区	姜越五金配变	10	400	320	320
26905	市区	10kV 能汇 1#箱变 T1	10	630	504	504
26906	市区	昊瑞塑胶配变	10	400	320	320
26907	市区	10kV 季景铭邸 2#站 T1	10	800	640	640
26908	市区	东塘街	10	400	320	320
26909	市区	10kV 墙韵佳园三区 4#站 T2	10	800	640	640
26910	市区	10kV 常嘉 10#站 T1	10	800	640	640
26911	市区	10kV 常嘉 10#站 T3	10	800	640	640
26912	市区	10kV 常嘉 10#站 T4	10	800	640	640
26913	市区	10kV 常嘉 10#站 T2	10	800	640	640
26914	市区	20kV 新安佳苑 4#站 T1	20	800	640	640
26915	市区	10kV 春明 3#箱变 T1	10	630	504	504
26916	市区	20kV 新安佳苑三区 1#站 T2	20	800	640	640
26917	市区	10kV 春风南岸 3#站 T3	10	800	640	640
26918	市区	10kV 海雅锦园 8#站 T4	10	800	640	640
26919	市区	10kV 墙韵佳园三区 6#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26920	市区	10kV 季景铭邸 2#站 T4	10	800	640	640
26921	市区	10kV 季景铭邸 7#站 T3	10	800	640	640
26922	市区	10kV 远正 5#箱变 T1	10	630	504	504
26923	市区	10kV 南长华府 2#站 T4	10	800	640	640
26924	市区	10kV 季景铭邸 5#站 T1	10	800	640	640
26925	市区	10kV 墙韵佳园三区 2#站 T1	10	800	640	640
26926	市区	10kV 墙韵佳园 9#站 T3	10	800	640	640
26927	市区	20kV 玖珑悦居 4#站 T4	20	800	640	640
26928	市区	10kV 裕丰 4#箱变 T1	10	630	504	504
26929	市区	10kV 新光嘉园 15#站 T2	10	800	640	640
26930	市区	10kV 康筑泓园 4#站 T4	10	800	640	640
26931	市区	10kV 奥锦雅苑 6#站 T1	10	800	640	640
26932	市区	10kV 九里雅园 2#站 T1	10	800	640	640
26933	市区	10kV 鸿愉家园 5#站 T1	10	800	640	640
26934	市区	10kV 朱更 1#箱变 T1	10	630	504	504
26935	市区	谈更上三配变	10	400	320	320
26936	市区	外浜泵	10	200	160	160
26937	市区	庄里七	10	200	160	160
26938	市区	外浜二泵变	10	200	160	160
26939	市区	梅北三配变	10	400	320	320
26940	市区	友创机	10	200	160	160
26941	市区	方更贰配变	10	200	160	160
26942	市区	开利配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26943	市区	10kV 墙韵佳园 3#站 T1	10	800	640	640
26944	市区	金马五配变	10	400	320	320
26945	市区	鸿铝配变	10	400	320	320
26946	市区	西小园二配变	10	400	320	320
26947	市区	佳机械配变	10	200	160	160
26948	市区	旺盛粘土配变	10	200	160	160
26949	市区	扬巷十四配变	10	400	320	320
26950	市区	海光	10	200	160	160
26951	市区	南平配变	10	200	160	160
26952	市区	勤丰电站配变	10	200	160	160
26953	市区	陈德屋	10	400	320	320
26954	市区	帅龙服饰配变	10	200	160	160
26955	市区	里河村配变	10	400	320	320
26956	市区	10kV 丰荟玖园 4#站 T1	10	800	640	640
26957	市区	10kV 群星 2#箱变 T1	10	400	320	320
26958	市区	10kV 理想名筑 4#站 T1	10	800	640	640
26959	市区	新设路灯	10	200	160	160
26960	市区	金西	10	315	252	252
26961	市区	电力站十	10	400	320	320
26962	市区	张塘桥配变	10	400	320	320
26963	市区	陈家里配变	10	400	320	320
26964	市区	张塘桥村店里桥	10	200	160	160
26965	市区	张塘桥村圩田湾	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26966	市区	浜斗上	10	200	160	160
26967	市区	建新助剂厂配变	10	400	320	320
26968	市区	市镇医院三配变	10	400	320	320
26969	市区	黄金甲配变	10	200	160	160
26970	市区	鸿泰苑二期站 T2	10	630	504	504
26971	市区	鸿泰苑 1#箱变 T1	10	630	504	504
26972	市区	鸿泰苑 4#箱变 T1	10	630	504	504
26973	市区	鸿泰苑 2#箱变 T1	10	630	504	504
26974	市区	鸿泰苑 3#箱变 T1	10	400	320	320
26975	市区	鸿泰苑 5#箱变 T1	10	400	320	320
26976	市区	协丰东配变	10	400	320	320
26977	市区	新丰苑 6#站四号主变	10	1000	800	800
26978	市区	市镇	10	400	320	320
26979	市区	10kV 滨河景园 2#站 T1	10	800	640	640
26980	市区	桥头一配变	10	200	160	160
26981	市区	桥头五配变	10	400	320	320
26982	市区	协新村配变	10	400	320	320
26983	市区	钱夹里	10	400	320	320
26984	市区	机床电器配变	10	200	160	160
26985	市区	杨家桥一变	10	200	160	160
26986	市区	硕放桥配变	10	200	160	160
26987	市区	10kV 墙冶 2#箱变 T1	10	630	504	504
26988	市区	10kV 凤鸣 5#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
26989	市区	10kV 鸿欣苑 2#站 T2	10	800	640	640
26990	市区	远盛体育配变	10	400	320	320
26991	市区	10kV 常嘉 13#站 T2	10	800	640	640
26992	市区	南丰路灯配变	10	200	160	160
26993	市区	曙光队配变	10	400	320	320
26994	市区	盈鑫机械	10	200	160	160
26995	市区	王道人巷	10	400	320	320
26996	市区	华尔	10	400	320	320
26997	市区	20kV 汇融 1#站 T2	20	800	640	640
26998	市区	10kV 康筑泓园 3#站 T4	10	800	640	640
26999	市区	新南徐配变	10	400	320	320
27000	市区	南洋化工	10	200	160	160
27001	市区	西街六配变	10	400	320	320
27002	市区	福仕德	10	400	320	320
27003	市区	下沿湾	10	400	320	320
27004	市区	杨家一路	10	315	252	252
27005	市区	隆昌电子	10	400	320	320
27006	市区	河北三配变	10	400	320	320
27007	市区	大朱家配变	10	200	160	160
27008	市区	王家桥乙配变	10	400	320	320
27009	市区	10kV 江南府 10#站 T2	10	800	640	640
27010	市区	10kV 红蕾佳苑 6#站 T1	10	800	640	640
27011	市区	10kV 季景铭邸 2#站 T3	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27012	市区	10kV 墙韵佳园 5#站 T1	10	800	640	640
27013	市区	用电配变	10	400	320	320
27014	市区	史东配变	10	400	320	320
27015	市区	火车配变	10	200	160	160
27016	市区	中巷七配变	10	400	320	320
27017	市区	10kV 江南府 11#站 T1	10	800	640	640
27018	市区	10kV 金悦融庭 3#站 T1	10	800	640	640
27019	市区	10kV 泊月湾 4#站 T3	10	800	640	640
27020	市区	商城 2# 站 3#	10	1000	800	800
27021	市区	日弛	10	200	160	160
27022	市区	南下园配变	10	400	320	320
27023	市区	陈五房配变	10	250	200	200
27024	市区	10kV 秦泰 2#箱变 T1	10	630	504	504
27025	市区	10kV 远正 7#箱变 T1	10	630	504	504
27026	市区	10kV 红蕾佳苑二期 4#站 T4	10	800	640	640
27027	市区	公用变九	10	400	320	320
27028	市区	旺庄东灯配变	10	200	160	160
27029	市区	鸿南路配变	10	400	320	320
27030	市区	七西	10	200	160	160
27031	市区	联丰配变	10	250	200	200
27032	市区	黄家湾	10	200	160	160
27033	市区	河沿头村六房上	10	200	160	160
27034	市区	冰箱厂	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27035	市区	大达渡贰配变	10	400	320	320
27036	市区	田堵里配变	10	200	160	160
27037	市区	10kV 墙韵佳园 2#站 T3	10	800	640	640
27038	市区	10kV 金桥 5#箱变 T1	10	630	504	504
27039	市区	10kV 上荣裕园 5#站 T1	10	800	640	640
27040	市区	新芳园	10	400	320	320
27041	市区	朝阳新村二	10	400	320	320
27042	市区	贤洲灯配变	10	100	80	80
27043	市区	阿沙泾二配变	10	400	320	320
27044	市区	吉祥 2#站 T1	10	1250	981	981
27045	市区	经济厂	10	400	320	320
27046	市区	坊前塑料厂配变	10	400	320	320
27047	市区	金空一配变	10	400	320	320
27048	市区	春暖实业配变	10	400	320	320
27049	市区	协新小桥头配变	10	400	320	320
27050	市区	佰渎船闸配变	10	100	80	80
27051	市区	新丰苑 1#站 T1	10	1600	1280	1280
27052	市区	10kV 新丰苑 2#站 T1	10	1000	800	800
27053	市区	新丰苑 4#站 T1	10	1000	800	800
27054	市区	马桥配变	10	400	320	320
27055	市区	机电站	10	200	160	160
27056	市区	湾里九配变	10	200	160	160
27057	市区	南省滩配变	10	200	129	129

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27058	市区	华庄桥配变	10	200	160	160
27059	市区	精纺厂配变	10	400	320	320
27060	市区	东轩坟	10	400	320	320
27061	市区	墙西村	10	200	160	160
27062	市区	香花桥	10	400	320	320
27063	市区	服装厂配变	10	400	320	320
27064	市区	华三房	10	200	160	160
27065	市区	10kV 锦叙苑站 T2	10	800	640	640
27066	市区	布桥变	10	400	320	320
27067	市区	齐香配变	10	200	160	160
27068	市区	10kV 世凯 2#箱变 T1	10	630	504	504
27069	市区	10kV 世凯 4#箱变 T1	10	630	504	504
27070	市区	10kV 世凯 6#箱变 T1	10	630	504	504
27071	市区	10kV 世凯 3#箱变 T1	10	630	504	504
27072	市区	马桥吴家配变	10	100	80	80
27073	市区	王更上一配变	10	200	160	160
27074	市区	香山一配变	10	400	320	320
27075	市区	香西	10	400	320	320
27076	市区	东城变	10	400	320	320
27077	市区	东家湾二变	10	200	160	160
27078	市区	东家湾	10	400	228	228
27079	市区	庙下三配变	10	400	320	320
27080	市区	钱三房	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27081	市区	庙下	10	400	320	320
27082	市区	西唐街	10	200	160	160
27083	市区	许家里配变	10	400	320	320
27084	市区	鸿东	10	400	320	320
27085	市区	泰伯 4#站 1 号主变 1000	10	1000	800	800
27086	市区	泰伯 2#站 1 号主变 1000	10	1000	800	800
27087	市区	泰伯 1#站 1#主变 1000	10	1000	800	800
27088	市区	泰伯 3#站 1 号主变 1000	10	1000	800	800
27089	市区	陆家湾配变	10	200	160	160
27090	市区	汤介桥二	10	400	320	320
27091	市区	10kV 经一 2#箱变 T1	10	630	504	504
27092	市区	10kV 梅荆 15#站 T1	10	800	640	640
27093	市区	10kV 梅荆 15#站 T2	10	800	640	640
27094	市区	钢盛厂	10	400	320	320
27095	市区	东塘北	10	400	320	320
27096	市区	香山村浜南配变	10	200	160	160
27097	市区	新光大厦站 1 # 主变	10	800	640	640
27098	市区	何介里砖瓦厂	10	315	252	252
27099	市区	徐更上二变	10	400	320	320
27100	市区	春潮一期 1#站一号主变	10	1000	800	800
27101	市区	建农配变	10	400	320	320
27102	市区	春阳村委二	10	400	320	320
27103	市区	协新村许布桥	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27104	市区	旺二房桥	10	400	320	320
27105	市区	春路灯变	10	200	160	160
27106	市区	陈家浜配变	10	200	160	160
27107	市区	陈东三变	10	200	160	160
27108	市区	永丰五金厂	10	400	320	320
27109	市区	天惠物资	10	200	160	160
27110	市区	周介角	10	400	320	320
27111	市区	龙择餐饮配变	10	400	320	320
27112	市区	供电所五变	10	400	320	320
27113	市区	新宅里	10	250	200	200
27114	市区	洪中	10	400	320	320
27115	市区	电线厂	10	400	320	320
27116	市区	邵家坝	10	400	320	320
27117	市区	长江国际 1#站 1#主变 1000	10	1000	800	800
27118	市区	长江国际 2#站 1#主变 1000	10	1000	800	800
27119	市区	长江国际 3#站 4#主变 1000	10	1000	800	800
27120	市区	长江国际 3#站 2#主变 1000	10	1000	800	800
27121	市区	长江国际 3#站 1#主变 1000	10	1000	800	800
27122	市区	沈巷上配变	10	400	320	320
27123	市区	贤梅灯配变	10	200	160	160
27124	市区	10kV 春丰佳苑 2#站 T3	10	800	640	640
27125	市区	姚更	10	200	160	160
27126	市区	胜宝配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27127	市区	机光电配变	10	400	320	320
27128	市区	锡井汽配配变	10	200	160	160
27129	市区	前进 4#站 1#主变 1000	10	1000	800	800
27130	市区	前进 3#站 1#主变 1000	10	1000	800	800
27131	市区	前进 2#站 1#主变 1000	10	1000	800	800
27132	市区	前进 1#站 T1	10	1000	800	800
27133	市区	前进 5#站 3#主变 1000	10	1000	800	800
27134	市区	叶夹里配变	10	400	320	320
27135	市区	电工厂	10	400	320	320
27136	市区	田舍里	10	400	320	320
27137	市区	严家庄配变	10	315	252	252
27138	市区	张更薛	10	400	320	320
27139	市区	陈更配变	10	400	320	320
27140	市区	朝阳南配变	10	400	320	320
27141	市区	三喜配变	10	400	320	320
27142	市区	华科配变	10	200	160	160
27143	市区	梅叁配变	10	400	320	320
27144	市区	群星贰村三配变	10	400	320	320
27145	市区	群星叁村配变	10	400	306	306
27146	市区	群星贰村贰配变	10	400	320	320
27147	市区	鲍庙桥配变	10	400	320	320
27148	市区	大巷一配变	10	400	320	320
27149	市区	雷顿	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27150	市区	锡西灯	10	400	320	320
27151	市区	庄里八	10	200	160	160
27152	市区	银河站 2 号主变	10	1250	1000	1000
27153	市区	华中	10	200	160	160
27154	市区	锡梅花园 1#站 T2	10	1000	800	800
27155	市区	锡梅花园 1#站 T1	10	1000	800	800
27156	市区	塘金湾配变	10	200	160	160
27157	市区	秦后配变	10	200	160	160
27158	市区	前步街配变	10	400	320	320
27159	市区	秦前一配变	10	400	320	320
27160	市区	双曹	10	200	160	160
27161	市区	新安花园#3 站 T2	10	800	640	640
27162	市区	新安花园#4 站 T2	10	800	640	640
27163	市区	叙丰家园 2 # 站 T1	10	1250	1000	1000
27164	市区	前进 5#站 1 # 主变 1000	10	1000	800	800
27165	市区	叙丰家园 1 # 站 T1	10	1250	1000	1000
27166	市区	丁更上	10	400	320	320
27167	市区	方介门前	10	200	160	160
27168	市区	蒋巷十二配变	10	200	160	160
27169	市区	高浪 6 # 站 T2	10	800	640	640
27170	市区	高浪 6 # 站 T1	10	800	560	560
27171	市区	高浪 9#站 T1	10	800	640	640
27172	市区	高浪 9#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27173	市区	高浪 7#站 1#	10	800	640	640
27174	市区	高浪嘉园 7#站 2#	10	800	640	640
27175	市区	网船巷	10	400	198	198
27176	市区	西月	10	400	320	320
27177	市区	长江站 T2	10	630	504	504
27178	市区	春潮 5#站 T2	10	1000	800	800
27179	市区	下塘巷	10	400	320	320
27180	市区	新南二配变	10	400	320	320
27181	市区	春雷嘉苑站 2# 主变	10	800	640	640
27182	市区	春雷嘉苑站 1# 主变	10	800	640	640
27183	市区	花园甲配变	10	400	320	320
27184	市区	大物配变	10	400	320	320
27185	市区	西头二房配变	10	400	320	320
27186	市区	勇力制品配变	10	400	320	320
27187	市区	10kV 泊月湾 3#站 T2	10	800	640	640
27188	市区	10kV 南站花园一期 1#站 T3	10	800	640	640
27189	市区	10kV 新洲雅苑 1#站 T1	10	800	640	640
27190	市区	10kV 新洲雅苑 1#站 T2	10	800	640	640
27191	市区	10kV 上荣裕园 5#站 T3	10	800	640	640
27192	市区	柴峰钢材配变	10	400	320	320
27193	市区	10kV 鸿泰苑 26#站 T1	10	800	640	640
27194	市区	10kV 融辉 5#站 T3	10	800	640	640
27195	市区	10kV 融辉 5#站 T4	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27196	市区	10kV 融辉 6#站 T1	10	800	640	640
27197	市区	10kV 融辉 6#站 T2	10	800	640	640
27198	市区	10kV 融辉 6#站 T3	10	800	640	640
27199	市区	10kV 融辉 6#站 T4	10	800	640	640
27200	市区	10kV 融辉 7#站 T1	10	800	640	640
27201	市区	10kV 融辉 7#站 T2	10	800	640	640
27202	市区	10kV 融辉 7#站 T3	10	800	640	640
27203	市区	10kV 融辉 7#站 T4	10	800	640	640
27204	市区	10kV 春丰佳苑 5#站 T1	10	800	640	640
27205	市区	10kV 融辉 8#站 T1	10	800	640	640
27206	市区	10kV 融辉 8#站 T2	10	800	640	640
27207	市区	10kV 和鸿嘉苑 2#站 T2	10	800	640	640
27208	市区	10kV 裕安 1#箱变 T1	10	400	320	320
27209	市区	鑫艳配变	10	400	320	320
27210	市区	10kV 鸿愉家园 4#站 T2	10	800	640	640
27211	市区	10kV 康筑泓园 4#站 T3	10	800	640	640
27212	市区	10kV 梅荆 24#站 T3	10	800	640	640
27213	市区	10kV 江南府 7#站 T1	10	800	640	640
27214	市区	居民用	10	400	320	320
27215	市区	10kV 融辉 8#站 T3	10	800	640	640
27216	市区	10kV 融辉 8#站 T4	10	800	640	640
27217	市区	20kV 新安佳苑二期 4#站 T1	20	800	640	640
27218	市区	10kV 江南府 9#站 T4	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27219	市区	10kV 景南 13#箱变 T1	10	630	504	504
27220	市区	10kV 红蕾佳苑 3#站 T1	10	800	640	640
27221	市区	10kV 罗益 1#箱变 T1	10	500	400	400
27222	市区	10kV 前绿 1#箱变 T1	10	630	504	504
27223	市区	10kV 墙韵佳园 3#站 T4	10	800	640	640
27224	市区	10kV 九里雅园 5#站 T2	10	800	640	640
27225	市区	10kV 远正 12#箱变 T1	10	630	504	504
27226	市区	20kV 璞悦雅苑 3#站 T3	20	800	640	640
27227	市区	10kV 清锦 5#站 T1	10	800	640	640
27228	市区	10kV 清锦 5#站 T3	10	800	640	640
27229	市区	10kV 清锦 5#站 T4	10	800	640	640
27230	市区	10kV 清锦 5#站 T2	10	800	640	640
27231	市区	10kV 美卓华庭 3#站 T1	10	800	640	640
27232	市区	10kV 丰荟玖园 2#站 T1	10	800	640	640
27233	市区	10kV 河韵 4#站 T3	10	800	640	640
27234	市区	10kV 瑞佳 2#箱变 T1	10	630	504	504
27235	市区	姚青圩变	10	400	320	320
27236	市区	10kV 景粼雅苑 3#站 T1	10	800	640	640
27237	市区	10kV 景南 5#箱变 T1	10	630	504	504
27238	市区	10kV 鸿畅苑 2#站 T1	10	800	640	640
27239	市区	10kV 美卓华庭 3#站 T4	10	800	640	640
27240	市区	20kV 玖珑悦居 4#站 T1	20	800	640	640
27241	市区	10kV 理想名筑 5#站 T4	10	800	619	619

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27242	市区	10kV 深港 1#箱变 T1	10	630	504	504
27243	市区	10kV 伯渎雅园 3#站 T3	10	800	640	640
27244	市区	10kV 澜亭水苑 1#站 T2	10	800	640	640
27245	市区	二端桥二配变	10	400	320	320
27246	市区	茅桥配变	10	400	320	320
27247	市区	弗兰德配变	10	200	160	160
27248	市区	10kV 桐桥 5#箱变 T1	10	400	320	320
27249	市区	10kV 丰荟玖园 4#站 T2	10	800	640	640
27250	市区	协新村委配变	10	400	320	320
27251	市区	前黄甲	10	400	320	320
27252	市区	10kV 西荷 3#箱变 T1	10	630	504	504
27253	市区	20kV 玖珑悦居 5#站 T4	20	800	640	640
27254	市区	新中纺	10	400	320	320
27255	市区	10kV 红蕾佳苑 4#站 T3	10	800	640	640
27256	市区	10kV 梅荆 24#站 T2	10	800	640	640
27257	市区	10kV 红蕾佳苑 5#站 T1	10	800	640	640
27258	市区	10kV 化工 2#箱变 T1	10	630	504	504
27259	市区	陆家上二配变	10	400	320	320
27260	市区	尚德配变	10	400	320	320
27261	市区	10kV 梅坞 17#箱变 T1	10	630	504	504
27262	市区	10kV 清锦 2#站 T1	10	800	640	640
27263	市区	10kV 清锦 2#站 T3	10	800	640	640
27264	市区	10kV 清锦 2#站 T4	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27265	市区	10kV 清锦 2#站 T2	10	800	640	640
27266	市区	10kV 清锦 3#站 T1	10	800	640	640
27267	市区	10kV 清锦 3#站 T3	10	800	640	640
27268	市区	10kV 清锦 3#站 T4	10	800	640	640
27269	市区	10kV 清锦 3#站 T2	10	800	640	640
27270	市区	亿丰变	10	400	320	320
27271	市区	10kV 墙韵佳园三区 5#站 T3	10	800	640	640
27272	市区	外场二配变	10	400	320	320
27273	市区	10kV 经一 1#箱变 T1	10	630	504	504
27274	市区	永胜伍二配变	10	400	320	320
27275	市区	10kV 季景铭邸 6#站 T1	10	800	640	640
27276	市区	兴宅一配变	10	400	320	320
27277	市区	10kV 鸿声家园 3#站 T2	10	800	640	640
27278	市区	东泉 1#箱变 T1	10	200	160	160
27279	市区	10kV 奥锦雅苑 2#站 T1	10	800	640	640
27280	市区	10kV 梅荆 26#站 T4	10	800	640	640
27281	市区	20kV 观湖湾 10#站 T1	20	800	640	640
27282	市区	10kV 紫兰园 5#站 T2	10	800	640	640
27283	市区	10kV 远正 9#箱变 T1	10	630	504	504
27284	市区	10kV 康筑泓园 5#站 T3	10	800	640	640
27285	市区	10kV 锡典雅筑 2#站 T2	10	800	640	640
27286	市区	10kV 红蕾佳苑二期 3#站 T2	10	800	640	640
27287	市区	10kV 清锦 4#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27288	市区	10kV 清锦 4#站 T3	10	800	640	640
27289	市区	10kV 清锦 4#站 T4	10	800	640	640
27290	市区	10kV 清锦 4#站 T2	10	800	640	640
27291	市区	10kV 春丰佳苑 2#站 T4	10	800	640	640
27292	市区	10kV 鸿愉家园 4#站 T1	10	800	640	640
27293	市区	10kV 奥锦雅苑 2#站 T2	10	800	640	640
27294	市区	10kV 鸿声家园 5#站 T3	10	800	640	640
27295	市区	明协	10	400	320	320
27296	市区	10kV 鸿声家园 2#站 T3	10	800	640	640
27297	市区	20kV 岸芷澜庭 1#站 T3	20	800	640	640
27298	市区	10kV 新巷 1#站 T1	10	1000	800	800
27299	市区	10kV 鸿瑞苑 5#站 T4	10	800	640	640
27300	市区	10kV 尚苑 5#站 T4	10	800	640	640
27301	市区	宝顺手套配变	10	400	320	320
27302	市区	蚂蟥泵	10	400	320	320
27303	市区	10kV 梅荆 29#站 T4	10	800	640	640
27304	市区	10kV 泊月湾 5#站 T1	10	800	640	640
27305	市区	10kV 鸿声家园 2#站 T4	10	800	640	640
27306	市区	10kV 海雅锦园 17#站 T2	10	800	640	640
27307	市区	10kV 长泰 17#站 T2	10	800	640	640
27308	市区	10kV 南站花园一期 1#站 T2	10	800	640	640
27309	市区	20kV 观湖湾 6#站 T4	20	800	640	640
27310	市区	10kV 瑞佳 1#箱变 T1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27311	市区	许巷口配变	10	400	320	320
27312	市区	机场路灯配变	10	400	320	320
27313	市区	10kV 景南 22#箱变 T1	10	630	504	504
27314	市区	大尤巷二配变	10	400	320	320
27315	市区	10kV 公利 2#箱变 T1	10	400	320	320
27316	市区	10kV 鸿声家园 6#站 T4	10	800	640	640
27317	市区	10kV 荡东 4#箱变 T1	10	630	504	504
27318	市区	10kV 红旗花园 B 区 2#站 T2	10	1000	800	800
27319	市区	沿湾二配变	10	400	320	320
27320	市区	20kV 金色 2#站 T1	20	1000	800	800
27321	市区	南周配变	10	400	320	320
27322	市区	10kV 丰荟玖园 2#站 T2	10	800	640	640
27323	市区	10kV 季景铭邸 5#站 T4	10	800	640	640
27324	市区	10kV 鸿泰苑 26#站 T2	10	800	640	640
27325	市区	10kV 海雅锦园 14#站 T3	10	800	640	640
27326	市区	顺庆二配变	10	400	320	320
27327	市区	10kV 海雅锦园 7#站 T2	10	800	640	640
27328	市区	10kV 九里雅园 8#站 T1	10	800	640	640
27329	市区	10kV 管委 7#箱变 T1	10	630	504	504
27330	市区	10kV 丰荟玖园 5#站 T2	10	800	640	640
27331	市区	10kV 景南 6#箱变 T1	10	630	504	504
27332	市区	10kV 欣风家园 1#站 T1	10	800	640	640
27333	市区	10kV 墙韵佳园三区 8#站 T3	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27334	市区	10kV 理想名筑 4#站 T4	10	800	640	640
27335	市区	10kV 融辉 5#站 T1	10	800	640	640
27336	市区	10kV 融辉 5#站 T2	10	800	640	640
27337	市区	路灯管理配变	10	200	160	160
27338	市区	星尚 1#站 T1	10	800	640	640
27339	市区	10kV 梅荆 6#站 T1	10	800	640	640
27340	市区	10kV 梅荆 6#站 T2	10	800	640	640
27341	市区	星尚 1#站 T2	10	800	640	640
27342	市区	东桥角二	10	200	160	160
27343	市区	火车浜	10	200	160	160
27344	市区	金家湾二	10	200	160	160
27345	市区	里浜二	10	200	160	160
27346	市区	20kV 滢澜 1#站 T1	20	800	640	640
27347	市区	20kV 滢澜 1#站 T2	20	800	640	640
27348	市区	20kV 滢澜 2#站 T1	20	800	640	640
27349	市区	20kV 滢澜 2#站 T2	20	800	640	640
27350	市区	20kV 滢澜 3#站 T1	20	800	640	640
27351	市区	20kV 滢澜 3#站 T2	20	800	640	640
27352	市区	20kV 影苑 1#站 T2	20	1000	800	800
27353	市区	20kV 影苑 1#站 T1	20	1000	800	800
27354	市区	20kV 影苑 2#站 T2	20	1000	800	800
27355	市区	20kV 影苑 2#站 T1	20	1000	800	800
27356	市区	10kV 梅里 4#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27357	市区	10kV 梅里 4#站 T2	10	800	640	640
27358	市区	重庆路	10	400	310	310
27359	市区	中弄二	10	200	160	160
27360	市区	10kV 荣盛 1#站 T1	10	800	640	640
27361	市区	10kV 荣盛 1#站 T2	10	800	640	640
27362	市区	下湾二	10	200	160	160
27363	市区	10kV 鸿运苑 11#站 T1	10	1000	800	800
27364	市区	10kV 鸿运苑 11#站 T2	10	1000	800	800
27365	市区	10kV 鸿运苑 12#站 T1	10	1000	800	800
27366	市区	10kV 鸿运苑 12#站 T2	10	1000	800	800
27367	市区	10kV 鸿运苑 13#站 T1	10	1000	800	800
27368	市区	10kV 鸿运苑 13#站 T2	10	1000	800	800
27369	市区	10kV 鸿运苑 14#站 T1	10	1000	800	800
27370	市区	喷涂二配变	10	400	320	320
27371	市区	10kV 梅荆 7#站 T1	10	800	640	640
27372	市区	陈家村二配变	10	400	320	320
27373	市区	10kV 梅荆 7#站 T2	10	800	640	640
27374	市区	10kV 梅荆 8#站 T1	10	800	640	640
27375	市区	10kV 梅荆 9#站 T1	10	800	640	640
27376	市区	10kV 梅荆 8#站 T2	10	800	640	640
27377	市区	10kV 梅荆 9#站 T2	10	800	640	640
27378	市区	阿沙泾三配变	10	400	320	320
27379	市区	伯壹配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27380	市区	陈湾里乙配变	10	200	160	160
27381	市区	浜底头变	10	200	160	160
27382	市区	北舍二	10	200	160	160
27383	市区	钦家湾二配变	10	200	160	160
27384	市区	10KV 鸿泰苑 13#站 T1	10	1000	800	800
27385	市区	10KV 鸿泰苑 13#站 T2	10	1000	800	800
27386	市区	10kV 鸿泰苑 14#站 T1	10	1000	800	800
27387	市区	10kV 鸿泰苑 14#站 T2	10	1000	800	800
27388	市区	10kV 鸿泰苑 14#站 T3	10	1000	800	800
27389	市区	20KV 金色 6#站 T2	20	1000	800	800
27390	市区	20KV 金色 6#站 T1	20	1000	800	800
27391	市区	10kV 和韵上院 6#站 T2	10	800	640	640
27392	市区	春建村委二变	10	400	320	320
27393	市区	10kV 吴越花园 2#站 T1	10	800	640	640
27394	市区	10kV 吴锦嘉苑 4#站 T1	10	800	640	640
27395	市区	10kV 泊月湾 3#站 T1	10	800	640	640
27396	市区	10kV 墙韵佳园 11#站 T1	10	800	640	640
27397	市区	20kV 雍华尚苑 5#站 T2	20	800	640	640
27398	市区	20kV 岸芷澜庭 4#站 T2	20	800	640	640
27399	市区	20kV 岸芷澜庭 3#站 T4	20	800	640	640
27400	市区	10kV 季景铭邸 6#站 T2	10	800	640	640
27401	市区	10kV 天樾雅苑 2#站 T2	10	800	640	640
27402	市区	10kV 新芳 7#箱变 T1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27403	市区	10kV 墙韵佳园 4#站 T1	10	800	640	640
27404	市区	10kV 龙业世家 5#站 T4	10	800	640	640
27405	市区	10kV 和韵上院 2#站 T1	10	800	640	640
27406	市区	10kV 九里雅园 4#站 T4	10	800	640	640
27407	市区	10kV 西格玛 1#箱变 T1	10	400	320	320
27408	市区	20kV 璞悦雅苑 2#站 T1	20	800	640	640
27409	市区	10kV 金悦福庭 3#站 T1	10	800	640	640
27410	市区	10kV 梅荆 25#站 T1	10	800	640	640
27411	市区	电门	10	400	320	320
27412	市区	大新	10	400	320	320
27413	市区	20kV 玖珑悦居 2#站 T1	20	800	640	640
27414	市区	新金配变	10	400	320	320
27415	市区	石家湾	10	200	160	160
27416	市区	10kV 和韵上院 3#站 T1	10	800	640	640
27417	市区	10kV 康筑泓园 2#站 T4	10	800	640	640
27418	市区	10kV 群星 1#箱变 T1	10	400	320	320
27419	市区	10kV 锡贤璟园 4#站 T1	10	800	640	640
27420	市区	10kV 红蕾佳苑 5#站 T2	10	800	640	640
27421	市区	新力大队二变	10	200	160	160
27422	市区	向前一	10	200	160	160
27423	市区	顺庆配变	10	400	320	320
27424	市区	10kV 美卓华庭 2#站 T1	10	800	640	640
27425	市区	10kV 常嘉 8#站 T1	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27426	市区	10kV 常嘉 8#站 T2	10	1000	800	800
27427	市区	10kV 常嘉 7#站 T1	10	1000	800	800
27428	市区	10kV 常嘉 7#站 T2	10	1000	800	800
27429	市区	20kV 岸芷澜庭 3#站 T1	20	800	640	640
27430	市区	10kV 锡贤璟园 3#站 T1	10	800	640	640
27431	市区	沪光袜业	10	400	320	320
27432	市区	10kV 熙乐景园 1#站 T2	10	800	640	640
27433	市区	10KV 绿景 4#站 T1	10	800	640	640
27434	市区	10kV 伯渎雅园 4#站 T4	10	800	640	640
27435	市区	溶剂厂	10	400	320	320
27436	市区	20kV 丽景苑 14#站 T1	20	1000	800	800
27437	市区	20kV 和风 5#站 T1	20	1000	800	800
27438	市区	20kV 和风 5#站 T2	20	1000	800	800
27439	市区	20kV 和风 6#站 T1	20	1000	800	800
27440	市区	20kV 和风 6#站 T3	20	1000	800	800
27441	市区	20kV 和风 6#站 T4	20	1000	800	800
27442	市区	20kV 和风 6#站 T2	20	1000	800	800
27443	市区	20kV 新安 42#站 T3	20	800	640	640
27444	市区	20kV 新安 42#站 T1	20	800	640	640
27445	市区	20kV 新安 42#站 T2	20	800	640	640
27446	市区	20kV 新安 42#站 T4	20	800	640	640
27447	市区	顺通三配变	10	400	320	320
27448	市区	10kV 远正 3#箱变 T1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27449	市区	10kV 常嘉 5#站 T2	10	1000	800	800
27450	市区	10kV 常嘉 5#站 T3	10	1000	800	800
27451	市区	10kV 常嘉 6#站 T1	10	1000	800	800
27452	市区	10kV 常嘉 6#站 T2	10	1000	800	800
27453	市区	10kV 常嘉 6#站 T3	10	1000	800	800
27454	市区	10kV 锡钢浜 2#站 T3	10	800	640	640
27455	市区	20kV 丽景苑 14#站 T2	20	1000	800	800
27456	市区	20kV 天骄 9#站 T1	20	800	640	640
27457	市区	20kV 天骄 9#站 T3	20	800	640	640
27458	市区	20kV 天骄 9#站 T4	20	800	640	640
27459	市区	20kV 天骄 9#站 T2	20	800	640	640
27460	市区	20kV 丽景苑 16#站 T1	20	1000	800	800
27461	市区	20kV 丽景苑 16#站 T3	20	1000	800	800
27462	市区	20kV 丽景苑 16#站 T4	20	1000	800	800
27463	市区	20kV 丽景苑 16#站 T2	20	1000	800	800
27464	市区	塘南三变	10	200	160	160
27465	市区	10kV 常嘉 5#站 T1	10	1000	800	800
27466	市区	10kV 瑞港 1#箱变 T1	10	630	504	504
27467	市区	10kV 运河上府 8#站 T2	10	800	640	640
27468	市区	10kV 鸿泰苑 29#站 T2	10	800	640	640
27469	市区	10kV 杨普 11#箱变 T1	10	630	504	504
27470	市区	10kV 金悦福庭 1#站 T2	10	800	640	640
27471	市区	10kV 香山 2#箱变 T1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27472	市区	富泰尔配变	10	400	320	320
27473	市区	10kV 梅都府 1#站 T2	10	800	640	640
27474	市区	20kV 丽景苑 17#站 T1	20	1000	800	800
27475	市区	20kV 丽景苑 17#站 T3	20	1000	800	800
27476	市区	20kV 丽景苑 17#站 T4	20	1000	800	800
27477	市区	20kV 丽景苑 17#站 T2	20	1000	800	800
27478	市区	20kV 丽景苑 15#站 T1	20	1000	800	800
27479	市区	金更上二配变	10	400	320	320
27480	市区	陆叉口二变	10	400	320	320
27481	市区	20kV 丽景苑 15#站 T3	20	1000	800	800
27482	市区	20kV 丽景苑 15#站 T4	20	1000	800	800
27483	市区	20kV 丽景苑 15#站 T2	20	1000	800	800
27484	市区	长泰 10#站 T1	10	800	640	640
27485	市区	长泰 10#站 T2	10	800	640	640
27486	市区	10kV 益群 1#箱变 T1	10	630	504	504
27487	市区	20kV 雍华尚苑 2#站 T1	20	800	640	640
27488	市区	20kV 新安 43#站 T1	20	800	640	640
27489	市区	20kV 新安 43#站 T2	20	800	640	640
27490	市区	10kV 绿景 10#站 T1	10	800	640	640
27491	市区	10kV 绿景 10#站 T3	10	800	640	640
27492	市区	10kV 绿景 10#站 T4	10	800	640	640
27493	市区	10kV 绿景 10#站 T2	10	800	640	640
27494	市区	10kV 绿景 11#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27495	市区	10kV 绿景 11#站 T3	10	800	640	640
27496	市区	10kV 绿景 11#站 T4	10	800	640	640
27497	市区	10kV 绿景 11#站 T2	10	800	640	640
27498	市区	20kV 天骄 10#站 T1	20	800	640	640
27499	市区	20kV 天骄 10#站 T2	20	800	640	640
27500	市区	10kV 鸿泰苑 23#站 T1	10	800	640	640
27501	市区	10kV 鸿泰苑 23#站 T3	10	800	640	640
27502	市区	10kV 鸿泰苑 23#站 T4	10	800	640	640
27503	市区	10kV 鸿泰苑 23#站 T2	10	800	640	640
27504	市区	10kV 鸿声家园 3#站 T1	10	800	640	640
27505	市区	10kV 鸿泰苑 24#站 T1	10	800	640	640
27506	市区	10kV 鸿泰苑 24#站 T3	10	800	640	640
27507	市区	10kV 鸿泰苑 24#站 T4	10	800	640	640
27508	市区	10kV 鸿泰苑 24#站 T2	10	800	640	640
27509	市区	中心小学九配变	10	400	320	320
27510	市区	10kV 鸿欣苑 3#站 T1	10	800	640	640
27511	市区	20kV 裕沁 10#站 T1	20	800	640	640
27512	市区	20kV 新安 44#站 T3	20	800	640	640
27513	市区	20kV 新安 44#站 T1	20	800	640	640
27514	市区	20kV 新安 44#站 T2	20	800	640	640
27515	市区	20kV 新安 44#站 T4	20	800	570	570
27516	市区	10kV 鸿欣苑 5#站 T1	10	800	640	640
27517	市区	10kV 龙业世家 2#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27518	市区	群星贰村配变	10	400	320	320
27519	市区	10kV 景南 3#箱变 T1	10	630	504	504
27520	市区	10kV 春潮 8#站 T3	10	1000	800	800
27521	市区	20kV 凯发 12#站 T2	20	800	640	640
27522	市区	10kV 远正 2#箱变 T1	10	630	504	504
27523	市区	10kV 锦叙苑站 T3	10	800	640	640
27524	市区	10kV 熙悦府 3#站 T3	10	800	640	640
27525	市区	10kV 紫兰园 3#站 T3	10	800	640	640
27526	市区	10kV 景南 7#箱变 T1	10	630	504	504
27527	市区	10kV 运河上府 8#站 T1	10	800	640	640
27528	市区	10kV 美卓华庭 4#站 T4	10	800	640	640
27529	市区	10kV 锡典雅筑 3#站 T3	10	800	640	640
27530	市区	10kV 景南 21#箱变 T1	10	630	504	504
27531	市区	10kV 阳光 2#箱变 T1	10	630	504	504
27532	市区	南加油配变	10	400	320	320
27533	市区	塘南五二配变	10	400	320	320
27534	市区	渔业对配变	10	200	160	160
27535	市区	永新石街配变	10	400	320	320
27536	市区	朱家弄二	10	400	320	320
27537	市区	大尤巷配变	10	400	320	320
27538	市区	西古巷	10	200	160	160
27539	市区	东甲头	10	200	160	160
27540	市区	下甸桥	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27541	市区	谈更上荡配变	10	200	160	160
27542	市区	寺湾里北	10	200	160	160
27543	市区	章家浜	10	400	320	320
27544	市区	赵更上	10	200	160	160
27545	市区	大桥角三配变	10	160	128	128
27546	市区	永新村吴大坟	10	200	160	160
27547	市区	永新村	10	400	320	320
27548	市区	吴大坟贰	10	200	160	160
27549	市区	大桥角四配变	10	200	160	160
27550	市区	大桥南	10	400	320	320
27551	市区	华方	10	200	160	160
27552	市区	杨家里三	10	400	320	320
27553	市区	朱塘桥配变	10	200	160	160
27554	市区	陆更上	10	200	160	160
27555	市区	陆更上九配变	10	200	130	130
27556	市区	七大里配变	10	200	160	160
27557	市区	石家里	10	200	160	160
27558	市区	吴袁	10	200	160	160
27559	市区	金更上三	10	400	320	320
27560	市区	东新桥配变	10	400	320	320
27561	市区	西上浜二配变	10	200	160	160
27562	市区	水西二配变	10	200	160	160
27563	市区	周更加配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27564	市区	工具厂一配变	10	400	320	320
27565	市区	张公路配变	10	400	320	320
27566	市区	梅新村桥西湾	10	200	160	160
27567	市区	群星贰村五配变	10	400	305	305
27568	市区	10kV 墙韵佳园 6#站 T1	10	800	640	640
27569	市区	新宅里二变	10	400	320	320
27570	市区	10kV 佳美 1#箱变 T1	10	630	504	504
27571	市区	10kV 龙谦嘉园 4#站 T3	10	800	640	640
27572	市区	林牧场二变	10	400	320	320
27573	市区	10kV 嘉悦园 6#站 T1	10	800	640	640
27574	市区	10kV 嘉悦园 7#站 T1	10	800	640	640
27575	市区	10kV 长泰 15#站 T3	10	800	640	640
27576	市区	10kV 马桥 4#箱变 T1	10	630	504	504
27577	市区	10kV 运河上府 4#站 T3	10	800	640	640
27578	市区	10kV 嘉悦园 8#站 T1	10	800	640	640
27579	市区	10kV 荣盛 4#站 T2	10	1000	800	800
27580	市区	10kV 马桥 2#箱变 T1	10	630	504	504
27581	市区	20kV 君悦府 2#站 T3	20	800	640	640
27582	市区	唐明园 1 号箱变 T1	10	630	504	504
27583	市区	10kV 嘉悦园 5#站 T2	10	800	640	640
27584	市区	10kV 鸿山紫庭 3#站 T3	10	800	640	640
27585	市区	10kV 太湖花园二期 5#站 T1	10	1250	1000	1000
27586	市区	10kV 嘉悦园 8#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27587	市区	10kV 荣盛 5#站 T2	10	1000	800	800
27588	市区	10kV 长泰 13#站 T2	10	800	640	640
27589	市区	10kV 时代 5#站 T4	10	800	640	640
27590	市区	10kV 运河上府 6#站 T1	10	800	640	640
27591	市区	10kV 江南府#3 站 T2	10	800	640	640
27592	市区	20kV 君悦府 1#站 T1	20	800	640	640
27593	市区	10kV 新佳园二期 1#站 T2	10	800	640	640
27594	市区	20kV 璞悦雅苑 2#站 T2	20	800	640	640
27595	市区	10kV 嘉悦园 7#站 T2	10	800	640	640
27596	市区	10kV 嘉悦园 3#站 T4	10	800	640	640
27597	市区	10kV 鸿泰苑 22#站 T1	10	800	640	640
27598	市区	10kV 嘉悦园 3#站 T3	10	800	640	640
27599	市区	10kV 嘉悦园 5#站 T1	10	800	640	640
27600	市区	10kV 运河上府 6#站 T4	10	800	640	640
27601	市区	10kV 马桥 3#箱变 T1	10	630	504	504
27602	市区	20kV 新安佳苑二期 2#站 T2	20	800	640	640
27603	市区	10kV 金禧家园#5 站 T2	10	800	640	640
27604	市区	10kV 江南府#2 站 T3	10	800	640	640
27605	市区	10KV 江南府#4 站 T1	10	800	640	640
27606	市区	周家湾四配变	10	200	160	160
27607	市区	10kV 嘉悦园 8#站 T4	10	800	640	640
27608	市区	10kV 彩旸 2#站 T4	10	800	640	640
27609	市区	10kV 彩旸 2#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27610	市区	10kV 鸿泰苑 22#站 T2	10	800	640	640
27611	市区	10kV 探机 6#箱变 T1	10	400	320	320
27612	市区	10kV 江南府#2 站 T1	10	800	640	640
27613	市区	10kV 荣盛 5#站 T1	10	1000	800	800
27614	市区	10kV 太湖花园二期 4#站 T3	10	1000	800	800
27615	市区	20kV 君悦府 3#站 T1	20	800	640	640
27616	市区	10kV 江南府#3 站 T3	10	800	640	640
27617	市区	10kV 长泰 16#站 T3	10	800	640	640
27618	市区	10kV 长泰 16#站 T2	10	800	640	640
27619	市区	20kV 君悦府 2#站 T2	20	800	640	640
27620	市区	10kV 鸿山紫庭 2#站 T3	10	800	640	640
27621	市区	10kV 运河上府 2#站 T1	10	800	640	640
27622	市区	10KV 江南府#4 站 T2	10	800	640	640
27623	市区	10kV 时代 5#站 T2	10	800	640	640
27624	市区	10kV 荣盛 4#站 T1	10	1000	800	800
27625	市区	10kV 红蕾佳苑 6#站 T4	10	800	640	640
27626	市区	10kV 嘉悦园 7#站 T3	10	800	640	640
27627	市区	10kV 运河上府 4#站 T4	10	800	640	640
27628	市区	10kV 鸿山紫庭 3#站 T4	10	800	640	640
27629	市区	东安一配变	10	200	160	160
27630	市区	20kV 裕沁 8#站 T3	20	800	640	640
27631	市区	10kV 运河上府 5#站 T4	10	800	640	640
27632	市区	10kV 江南府#2 站 T4	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27633	市区	10kV 鸿山紫庭 2#站 T4	10	800	640	640
27634	市区	10kV 长泰 16#站 T4	10	800	640	640
27635	市区	10kV 嘉悦园 2#站 T2	10	800	640	640
27636	市区	20kV 丽景苑 21#站 T2	20	800	640	640
27637	市区	10kV 时代 5#站 T3	10	800	640	640
27638	市区	10kV 运河上府 2#站 T3	10	800	640	640
27639	市区	10kV 梅荆 18#站 T1	10	1000	800	800
27640	市区	10kV 运河上府 5#站 T2	10	800	640	640
27641	市区	10kV 运河上府 2#站 T2	10	800	640	640
27642	市区	10kV 运河上府 3#站 T2	10	800	640	640
27643	市区	10kV 荣盛 6#站 T2	10	1000	800	800
27644	市区	20kV 君悦府 1#站 T2	20	800	640	640
27645	市区	10kV 江南府#3 站 T1	10	800	640	640
27646	市区	10kV 运河上府 7#站 T1	10	800	640	640
27647	市区	20kV 裕沁 8#站 T4	20	800	640	640
27648	市区	10kV 运河上府 3#站 T1	10	800	640	640
27649	市区	姆堰配变	10	200	160	160
27650	市区	10kV 运河上府 4#站 T1	10	800	640	640
27651	市区	20kV 裕沁 8#站 T2	20	800	640	640
27652	市区	10kV 探机 8#柜 T1	10	630	504	504
27653	市区	10kV 金禧家园#5 站 T1	10	800	640	640
27654	市区	10kV 嘉悦园 3#站 T1	10	800	640	640
27655	市区	10kV 嘉悦园 8#站 T3	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27656	市区	10kV 鸿山紫庭 2#站 T1	10	800	640	640
27657	市区	10kV 江南府#3 站 T4	10	800	640	640
27658	市区	10kV 嘉悦园 6#站 T3	10	800	640	640
27659	市区	10kV 长泰 16#站 T1	10	800	640	640
27660	市区	10kV 梅荆 19#站 T1	10	1000	800	800
27661	市区	10kV 长泰 14#站 T2	10	800	640	640
27662	市区	10kV 彩旸 2#站 T3	10	800	640	640
27663	市区	10kV 金禧家园#5 站 T4	10	800	640	640
27664	市区	20kV 君悦府 2#站 T4	20	800	640	640
27665	市区	10kV 运河上府 7#站 T2	10	800	640	640
27666	市区	10kV 运河上府 7#站 T4	10	800	640	640
27667	市区	10kV 鸿山紫庭 1#站 T2	10	800	640	640
27668	市区	10kV 嘉悦园 7#站 T4	10	800	640	640
27669	市区	10kV 长泰 14#站 T1	10	800	640	640
27670	市区	20kV 君悦府 2#站 T1	20	800	640	640
27671	市区	20kV 君悦府 4#站 T2	20	800	640	640
27672	市区	20kV 君悦府 3#站 T2	20	800	640	640
27673	市区	10kV 鸿山紫庭 2#站 T2	10	800	640	640
27674	市区	10kV 运河上府 3#站 T4	10	800	640	640
27675	市区	10kV 运河上府 7#站 T3	10	800	640	640
27676	市区	10kV 荣盛 7#站 T2	10	1000	800	800
27677	市区	10kV 运河上府 4#站 T2	10	800	640	640
27678	市区	10kV 梅荆 19#站 T2	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27679	市区	10kV 长泰 15#站 T1	10	800	640	640
27680	市区	10kV 运河上府 6#站 T2	10	800	640	640
27681	市区	10kV 长泰 13#站 T1	10	800	640	640
27682	市区	10kV 鸿山紫庭 3#站 T2	10	800	640	640
27683	市区	10kV 嘉悦园 6#站 T2	10	800	640	640
27684	市区	10kV 运河上府 5#站 T3	10	800	640	640
27685	市区	10kV 运河上府 2#站 T4	10	800	640	640
27686	市区	10kV 长泰 15#站 T4	10	800	640	640
27687	市区	20kV 君悦府 4#站 T1	20	800	640	640
27688	市区	10kV 运河上府 5#站 T1	10	800	640	640
27689	市区	10kV 时代 5#站 T1	10	800	640	640
27690	市区	太湖花园二期 8 号站 T2	10	1250	1000	1000
27691	市区	10kV 嘉悦园 6#站 T4	10	800	640	640
27692	市区	20kV 裕沁 8#站 T1	20	800	640	640
27693	市区	10kV 荣盛 7#站 T1	10	1000	800	800
27694	市区	10kV 梅荆 18#站 T2	10	1000	800	800
27695	市区	10kV 荣盛 6#站 T1	10	1000	800	800
27696	市区	10kV 长泰 15#站 T2	10	800	640	640
27697	市区	10kV 鸿山紫庭 1#站 T1	10	800	640	640
27698	市区	10kV 运河上府 3#站 T3	10	800	640	640
27699	市区	10kV 金禧家园#5 站 T3	10	800	640	640
27700	市区	10kV 嘉悦园 3#站 T2	10	800	640	640
27701	市区	10kV 彩旸 2#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27702	市区	10kV 江南府#2 站 T2	10	800	640	640
27703	市区	10kV 鸿山紫庭 3#站 T1	10	800	640	640
27704	市区	10kV 嘉悦园 2#站 T1	10	800	640	640
27705	市区	10kV 运河上府 6#站 T3	10	800	561	561
27706	市区	太湖花园二期 6 号站 T3	10	1250	1000	1000
27707	市区	白吐巷配变	10	400	320	320
27708	市区	新北五配变	10	200	160	160
27709	市区	东尤家弄二变	10	200	160	160
27710	市区	陆荒田	10	200	160	160
27711	市区	东园村蒋巷配变	10	400	320	320
27712	市区	高田东路	10	100	80	80
27713	市区	20kV 观湖湾 6#站 T1	20	800	640	640
27714	市区	20kV 璞悦雅苑 2#站 T3	20	800	640	640
27715	市区	10kV 锡典雅筑 3#站 T4	10	800	640	640
27716	市区	10kV 东望 8#站 T2	10	800	640	640
27717	市区	10kV 东望 8#站 T1	10	800	640	640
27718	市区	银禧#3 站 T1	10	800	640	640
27719	市区	银禧#3 站 T3	10	800	640	640
27720	市区	银禧#3 站 T4	10	800	640	640
27721	市区	银禧#3 站 T2	10	800	640	640
27722	市区	百灵配变	10	400	320	320
27723	市区	寺前街配变	10	400	320	320
27724	市区	20kV 观湖湾 11#站 T2	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27725	市区	10kV 金桥 3#箱变 T1	10	630	504	504
27726	市区	20kV 雍华尚苑 2#站 T4	20	800	640	640
27727	市区	薛家里三配变	10	400	320	320
27728	市区	10kV 滨河景园 3#站 T2	10	800	640	640
27729	市区	10kV 天纺 1#箱变 T1	10	400	320	320
27730	市区	严家庄乙二配变	10	400	320	320
27731	市区	10kV 滨河景园 4#站 T2	10	800	640	640
27732	市区	10kV 鸿泰苑 28#站 T1	10	800	640	640
27733	市区	10kV 玺悦珑庭 1#站 T4	10	800	640	640
27734	市区	南湖巷	10	400	320	320
27735	市区	10kV 银禧 2#站 T3	10	800	640	640
27736	市区	10kV 银禧 2#站 T1	10	800	640	640
27737	市区	10kV 银禧 2#站 T2	10	800	640	640
27738	市区	10kV 和韵上院 5#站 T1	10	800	640	640
27739	市区	硕放建设配变	10	400	320	320
27740	市区	10kV 上荣裕园 3#站 T1	10	800	640	640
27741	市区	10kV 新溪雅园 1#站 T2	10	800	640	640
27742	市区	10kV 银禧 2#站 T4	10	800	640	640
27743	市区	10kV 秦泰 3#箱变 T1	10	630	504	504
27744	市区	20kV 裕沁 9#站 T3	20	800	640	640
27745	市区	10kV 天罗 1#箱变 T1	10	500	400	400
27746	市区	10kV 墙裕 3#箱变 T1	10	400	320	320
27747	市区	10kV 海雅锦园 10#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27748	市区	10kV 季景铭邸 2#站 T2	10	800	640	640
27749	市区	10kV 梅荆 24#站 T1	10	800	640	640
27750	市区	太湖花园一期 1 号站 T1	10	1000	800	800
27751	市区	10kV 常嘉 13#站 T1	10	800	640	640
27752	市区	10kV 江南府 11#站 T2	10	800	640	640
27753	市区	10kV 泊月湾 3#站 T3	10	800	640	640
27754	市区	储运库	10	400	320	320
27755	市区	10kV 金悦融庭 3#站 T2	10	800	640	640
27756	市区	10kV 金悦福庭 2#站 T1	10	800	640	640
27757	市区	10kV 康筑泓园 5#站 T1	10	800	640	640
27758	市区	20kV 雍华尚苑 3#站 T1	20	800	640	640
27759	市区	10kV 和鸿嘉苑 1#站 T4	10	800	640	640
27760	市区	10kV 尚苑 4#站 T2	10	800	640	640
27761	市区	10kV 海雅锦园 13#站 T1	10	800	640	640
27762	市区	10kV 龙业世家 2#站 T4	10	800	640	640
27763	市区	太湖花园一期 1 号站 T2	10	1000	800	800
27764	市区	10kV 海雅锦园 13#站 T2	10	800	640	640
27765	市区	20kV 湖景 1#箱变 T1	20	630	504	504
27766	市区	沟家湾	10	400	320	320
27767	市区	10kV 锦河 2#箱变 T1	10	630	504	504
27768	市区	10kV 新光嘉园 12#站 T1	10	800	640	640
27769	市区	春丰乙二配变	10	400	320	320
27770	市区	10kV 南长华府 3#站 T4	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27771	市区	沿钩陈巷乙配变	10	400	320	320
27772	市区	上乡三配变	10	400	320	320
27773	市区	10kV 和韵上院 6#站 T1	10	800	640	640
27774	市区	10kV 墙韵佳园三区 4#站 T1	10	800	640	640
27775	市区	周巷甲二配变	10	400	320	320
27776	市区	20kV 新安佳苑二期 4#站 T2	20	800	640	640
27777	市区	10kV 南长华府 3#站 T1	10	800	640	640
27778	市区	君山 1#箱变 T1	10	630	504	504
27779	市区	10kV 跨塘 5#箱变 T1	10	630	504	504
27780	市区	10kV 金悦融庭 4#站 T2	10	800	640	640
27781	市区	10kV 景南 12#箱变 T1	10	630	504	504
27782	市区	10kV 金悦福庭 2#站 T2	10	800	640	640
27783	市区	10kV 南徐 2#箱变 T1	10	630	504	504
27784	市区	10kV 墙韵佳园 8#站 T3	10	800	640	640
27785	市区	10kV 墙韵佳园三区 8#站 T1	10	800	640	640
27786	市区	10kV 鸿欣苑 4#站 T1	10	800	640	640
27787	市区	西路灯配变	10	200	160	160
27788	市区	10kV 招路 1#箱变 T1	10	630	504	504
27789	市区	10kV 卫服 1#箱变 T1	10	400	320	320
27790	市区	10kV 鸿声家园 6#站 T2	10	800	640	640
27791	市区	红旗花园 B 区 2#站 T1	10	1000	800	800
27792	市区	10kV 管委 4#箱变 T1	10	630	504	504
27793	市区	10kV 梅里名苑 1#站 T4	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27794	市区	电站四	10	200	139	139
27795	市区	10kV 远正 4#箱变 T1	10	630	504	504
27796	市区	20KV 申芯华庭 2#站 T2	20	800	640	640
27797	市区	10kV 太湖花园二期 9#站 T2	10	1000	800	800
27798	市区	10kV 荡东 1#箱变 T1	10	630	504	504
27799	市区	10kV 九里雅园 7#站 T1	10	800	640	640
27800	市区	南湖巷二配变	10	400	320	320
27801	市区	10kV 美卓华庭 3#站 T2	10	800	640	640
27802	市区	10kV 青荡线 1#箱变 T1	10	400	320	320
27803	市区	10kV 洪山线 1#箱变 T1	10	400	320	320
27804	市区	10kV 洪山线 2#箱变 T1	10	400	320	320
27805	市区	春潮一期 6#站一号主变	10	1250	1000	1000
27806	市区	10kV 鸿瑞苑 3#站 T2	10	800	640	640
27807	市区	春潮一期 6#站三号主变	10	1250	1000	1000
27808	市区	群力西前头配变	10	400	320	320
27809	市区	塘南九配变	10	400	320	320
27810	市区	10kV 联心苑 5#站 T2	10	1000	800	800
27811	市区	10kV 联心苑 5#站 T3	10	1000	800	800
27812	市区	10kV 联心苑 6#站 T1	10	1000	800	800
27813	市区	南都超市配变	10	400	320	320
27814	市区	顺通配变	10	400	320	320
27815	市区	沿湾	10	400	320	320
27816	市区	小沿湾	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27817	市区	10kV 联心苑 5#站 T1	10	1000	800	800
27818	市区	10kV 联心苑 6#站 T2	10	1000	800	800
27819	市区	北张村	10	400	320	320
27820	市区	革西二配变	10	400	320	320
27821	市区	顺通二配变	10	400	320	320
27822	市区	10kV 泊月湾 4#站 T2	10	800	640	640
27823	市区	10kV 新光嘉园 14#站 T2	10	800	640	640
27824	市区	金小里	10	400	320	320
27825	市区	墙里配变	10	400	320	320
27826	市区	10kV 金禧 6#站 T1	10	800	640	640
27827	市区	10kV 金禧 6#站 T3	10	800	640	640
27828	市区	10kV 金禧 6#站 T4	10	800	640	640
27829	市区	10kV 金禧 6#站 T2	10	800	640	640
27830	市区	10kV 泊月湾 6#站 T1	10	800	640	640
27831	市区	10kV 天樾雅苑 3#站 T1	10	800	640	640
27832	市区	10kV 海雅锦园 8#站 T2	10	800	640	640
27833	市区	20kV 雍华尚苑 3#站 T3	20	800	640	640
27834	市区	20kV 玖珑悦居 3#站 T3	20	800	640	640
27835	市区	太湖花园一期 3 号站 T1	10	1000	800	800
27836	市区	10kV 丰荟玖园 4#站 T4	10	800	640	640
27837	市区	10kV 九里雅园 6#站 T4	10	800	640	640
27838	市区	10kV 红旗花园 B 区 2#站 T3	10	1000	800	800
27839	市区	10kV 景南 2#箱变 T1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27840	市区	10kV 滨河景园 4#站 T4	10	800	640	640
27841	市区	10kV 国际 12#站 T2	10	800	640	640
27842	市区	跨塘 2#箱变 T1	10	800	640	640
27843	市区	信用社配变	10	400	320	320
27844	市区	新农二配变	10	400	156	156
27845	市区	农服中心配变	10	200	160	160
27846	市区	大河头二配变	10	200	160	160
27847	市区	墙西巷	10	200	160	160
27848	市区	10kV 荣盛 2#站 T1	10	800	640	640
27849	市区	10kV 荣盛 2#站 T2	10	800	640	640
27850	市区	10kV 荣盛 3#站 T1	10	800	640	640
27851	市区	10kV 荣盛 3#站 T2	10	800	640	640
27852	市区	10kV 玫瑰 6#站 T2	10	800	640	640
27853	市区	10kV 玫瑰 6#站 T1	10	800	640	640
27854	市区	钢管 1	10	200	160	160
27855	市区	牌楼下二配变	10	200	160	160
27856	市区	10kV 吉祥 8#站 T1	10	800	640	640
27857	市区	10kV 吉祥 8#站 T2	10	800	640	640
27858	市区	20kV 璞悦雅苑 4#站 T1	20	800	640	640
27859	市区	叙丰村委配变	10	400	320	320
27860	市区	姚更上七配变	10	400	320	320
27861	市区	高迁桥二变	10	200	160	160
27862	市区	20kV 新光 4#站 T1	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27863	市区	20kV 新光 4#站 T2	20	800	640	640
27864	市区	20kV 新光 5#站 T1	20	800	640	640
27865	市区	20kV 新光 5#站 T2	20	800	640	640
27866	市区	20kV 新光 6#站 T1	20	1000	800	800
27867	市区	10kV 墙韵佳园 11#站 T4	10	800	640	640
27868	市区	20kV 新光 6#站 T2	20	1000	800	800
27869	市区	20kV 新光 7#站 T1	20	1000	800	800
27870	市区	20kV 新光 7#站 T2	20	1000	800	800
27871	市区	孙介里二配变	10	400	320	320
27872	市区	10kV 伯渎 1#箱变 T1	10	630	504	504
27873	市区	南甲头变	10	200	160	160
27874	市区	农贸乙	10	400	320	320
27875	市区	10kV 金禧 2#站 T1	10	800	640	640
27876	市区	10kV 金禧 2#站 T2	10	800	640	640
27877	市区	新丰变	10	200	160	160
27878	市区	20kV 泓园 6#站 T2	20	800	640	640
27879	市区	20kV 泓园 6#站 T4	20	800	640	640
27880	市区	20kV 泓园 6#站 T1	20	800	640	640
27881	市区	20kV 泓园 6#站 T3	20	800	640	640
27882	市区	20kV 新安佳苑二期 5#站 T4	20	800	640	640
27883	市区	莫家三配变	10	400	320	320
27884	市区	大巷乙配变	10	400	320	320
27885	市区	许家里 2	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27886	市区	张三房配变	10	400	320	320
27887	市区	朱小渠二变	10	200	160	160
27888	市区	10kV 大方桥 1#箱变 T1	10	630	504	504
27889	市区	坊桥村委变	10	400	320	320
27890	市区	鸿声苑变	10	400	320	320
27891	市区	20kV 岸芷澜庭 2#站 T1	20	800	640	640
27892	市区	10kV 熙悦府 6#站 T1	10	800	640	640
27893	市区	黄家湾二变	10	200	160	160
27894	市区	10kV 南星苑 1#站 T2	10	1000	800	800
27895	市区	10kV 南星苑 1#站 T3	10	1000	800	800
27896	市区	10kV 南星苑 1#站 T4	10	1000	800	800
27897	市区	荡东乙变	10	400	320	320
27898	市区	10kV 梅荆 22#站 T2	10	800	640	640
27899	市区	嘉灵变	10	400	320	320
27900	市区	金马三配变	10	400	320	320
27901	市区	10kV 龙业世家 3#站 T1	10	800	640	640
27902	市区	梅里一配变	10	200	160	160
27903	市区	旺庄市镇配变	10	200	160	160
27904	市区	塘南伍一配变	10	400	320	320
27905	市区	薛家里二配变	10	400	320	320
27906	市区	周更上二配变	10	400	320	320
27907	市区	10kV 景粼雅苑 4#站 T4	10	800	640	640
27908	市区	10kV 许布 3#箱变 T1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27909	市区	10kV 田岸 3#箱变 T1	10	630	504	504
27910	市区	鸿口变	10	200	160	160
27911	市区	灌区变	10	200	160	160
27912	市区	10kV 金色 11#站 T1	10	800	640	640
27913	市区	10kV 金色 11#站 T3	10	800	640	640
27914	市区	10kV 金色 11#站 T2	10	800	640	640
27915	市区	10kV 金色 11#站 T4	10	800	640	640
27916	市区	10kV 金色 12#站 T1	10	800	640	640
27917	市区	10kV 金色 12#站 T2	10	800	640	640
27918	市区	10kV 金色 12#站 T3	10	800	640	640
27919	市区	10kV 金色 12#站 T4	10	800	640	640
27920	市区	10kV 春丰佳苑 6#站 T1	10	800	640	640
27921	市区	20kV 新安佳苑三区 2#站 T4	20	800	640	640
27922	市区	10kV 墙韵佳园 10#站 T3	10	800	640	640
27923	市区	10kV 欣旺广场 2#站 T1	10	800	640	640
27924	市区	春潮一期 10#站一号主变	10	1000	800	800
27925	市区	10kV 澜亭水苑 1#站 T1	10	800	640	640
27926	市区	月台 2	10	400	320	320
27927	市区	10kV 鸿经 3#箱变 T1	10	630	504	504
27928	市区	青石桥甲二配变	10	400	320	320
27929	市区	10kV 国际 13#站 T2	10	800	640	640
27930	市区	新民村渔业池	10	200	160	160
27931	市区	10kV 九里雅园 3#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27932	市区	锦江苑配电所 T1	10	1000	800	800
27933	市区	锦江苑配电所 T2	10	1000	800	800
27934	市区	锦江苑配电所 T3	10	1000	800	800
27935	市区	10kV 季景铭邸 4#站 T2	10	800	640	640
27936	市区	10kV 锦硕苑 6#站 T1	10	800	640	640
27937	市区	10kV 美卓华庭 2#站 T4	10	800	640	640
27938	市区	10kV 景南 24#箱变 T1	10	630	504	504
27939	市区	10kV 春丰佳苑 3#站 T4	10	800	640	640
27940	市区	10kV 熙乐景园 1#站 T4	10	800	640	640
27941	市区	10kV 墙韵佳园 9#站 T1	10	800	640	640
27942	市区	兴宅二配变	10	400	320	320
27943	市区	10kV 曙光 1#箱变 T1	10	400	320	320
27944	市区	锡梅五金配变	10	400	320	320
27945	市区	大巷二配变	10	400	320	320
27946	市区	陆更上	10	200	160	160
27947	市区	10kV 新巷 1#站 T2	10	1000	800	800
27948	市区	南苑六配变	10	400	320	320
27949	市区	10kV 俞尚 1#箱变 T1	10	630	504	504
27950	市区	10kV 伯渎雅园 4#站 T1	10	800	640	640
27951	市区	金拓机械配变	10	400	320	320
27952	市区	10kV 海雅锦园 13#站 T3	10	800	640	640
27953	市区	10kV 泊月湾 2#站 T3	10	800	640	640
27954	市区	10kV 慈善 2#箱变 T1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27955	市区	10kV 和谐 1#箱变 T1	10	630	504	504
27956	市区	10kV 春丰佳苑 2#站 T1	10	800	640	640
27957	市区	巷大配变	10	400	320	320
27958	市区	正杨造纸	10	200	160	160
27959	市区	10kV 龙业世家 3#站 T4	10	800	640	640
27960	市区	10kV 墙韵佳园三区 7#站 T1	10	800	640	640
27961	市区	10kV 双象 1#箱变 T1	10	630	504	504
27962	市区	10kV 熙悦府 7#站 T4	10	800	640	640
27963	市区	朱家里变	10	400	320	320
27964	市区	10kV 景粼雅苑 4#站 T2	10	800	640	640
27965	市区	10kV 锡贤璟园 2#站 T4	10	800	640	640
27966	市区	10kV 景粼雅苑 4#站 T1	10	800	640	640
27967	市区	10kV 海雅锦园 11#站 T2	10	800	640	640
27968	市区	10kV 南长华府 3#站 T3	10	800	640	640
27969	市区	10kV 融辉 1#站 T1	10	800	640	640
27970	市区	10kV 融辉 3#站 T1	10	800	640	640
27971	市区	10kV 融辉 3#站 T2	10	800	640	640
27972	市区	10kV 融辉 3#站 T4	10	800	640	640
27973	市区	菜场十七配变	10	400	320	320
27974	市区	10kV 海雅锦园 11#站 T1	10	800	640	640
27975	市区	大巷四二配变	10	400	320	320
27976	市区	10kV 运河上府 9#站 T3	10	800	640	640
27977	市区	欧典 5#箱变 T1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
27978	市区	后宅幼儿园配变	10	400	320	320
27979	市区	20kV 耘生 1#站 T1	20	1000	800	800
27980	市区	20kV 耘生 1#站 T2	20	1000	800	800
27981	市区	10kV 文台变箱变 T1	10	630	504	504
27982	市区	10kV 新巷 1#箱变 T1	10	630	504	504
27983	市区	木盘场配变	10	400	320	320
27984	市区	西陈巷配变	10	400	320	320
27985	市区	抽水站配变	10	400	320	320
27986	市区	10kV 奥锦雅苑 5#站 T1	10	800	640	640
27987	市区	荆同村五配变	10	400	320	320
27988	市区	金马六配变	10	400	320	320
27989	市区	10kV 河韵 4#站 T1	10	800	640	640
27990	市区	10kV 美卓华庭 4#站 T2	10	800	640	640
27991	市区	荆同村四配变	10	400	320	320
27992	市区	10kV 鸿愉家园 2#站 T1	10	800	640	640
27993	市区	20kV 中电 1#箱变 T1	20	630	504	504
27994	市区	10kV 鸿欣苑 2#站 T4	10	800	640	640
27995	市区	沙场变	10	250	200	200
27996	市区	10kV 海雅锦园 10#站 T1	10	800	640	640
27997	市区	10kV 国际 12#站 T1	10	800	640	640
27998	市区	10kV 公利 1#箱变 T1	10	630	504	504
27999	市区	打锡巷四配变	10	400	320	320
28000	市区	10kV 和韵上院 4#站 T4	10	800	624	624

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28001	市区	10kV 锡贤璟园 5#站 T4	10	800	640	640
28002	市区	10kV 公沿 2#箱变 T1	10	630	504	504
28003	市区	锦宅三号变	10	400	320	320
28004	市区	沙墩一配变	10	400	320	320
28005	市区	大巷三配变	10	400	320	320
28006	市区	20kV 雍华尚苑 6#站 T1	20	800	640	640
28007	市区	10kV 管委 3#箱变 T1	10	630	491	491
28008	市区	10kV 运河上府 9#站 T1	10	800	640	640
28009	市区	10kV 梅荆 28#站 T1	10	800	640	640
28010	市区	10kV 咏硕苑 2#站 T2	10	800	640	640
28011	市区	10kV 金竣苑 1#站 T1	10	800	640	640
28012	市区	10kV 金竣苑 1#站 T2	10	800	640	640
28013	市区	10kV 玺悦珑庭 1#站 T2	10	800	640	640
28014	市区	秦巷乙二配变	10	400	320	320
28015	市区	10kV 河韵 3#站 T1	10	800	640	640
28016	市区	10kV 宝品 1#箱变 T1	10	400	320	320
28017	市区	20kV 村河 1#箱变 T1	20	630	504	504
28018	市区	10kV 新丰苑 3#站 T2	10	1250	1000	1000
28019	市区	10kV 国信 14#站 T3	10	800	640	640
28020	市区	10kV 江南府 9#站 T2	10	800	640	640
28021	市区	10kV 梅荆 26#站 T3	10	800	640	640
28022	市区	塘南五三配变	10	400	320	320
28023	市区	20kV 观湖湾 10#站 T2	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28024	市区	10kV 锡贤璟园 2#站 T2	10	800	640	640
28025	市区	10kV 管委 5#箱变 T1	10	630	504	504
28026	市区	10kV 金悦福庭 2#站 T3	10	800	640	640
28027	市区	10kV 金竣苑 2#站 T1	10	800	640	640
28028	市区	10kV 海雅锦园 14#站 T2	10	800	640	640
28029	市区	10kV 景南 20#箱变 T1	10	630	504	504
28030	市区	10kV 河韵 2#站 T2	10	800	640	640
28031	市区	20kV 新光 10#站 T3	20	800	640	640
28032	市区	10kV 欣风家园 1#站 T2	10	800	640	640
28033	市区	春潮一期 11#站 T3	10	1250	1000	1000
28034	市区	10kV 红蕾佳苑二期 3#站 T3	10	800	640	640
28035	市区	春潮一期 9#站三号主变	10	1250	1000	1000
28036	市区	丰硕苑 T1	10	1000	800	800
28037	市区	10kV 裕丰 1#箱变 T1	10	630	504	504
28038	市区	10kV 农机 1#箱变 T1	10	400	320	320
28039	市区	10kV 紫兰园 3#站 T4	10	800	640	640
28040	市区	10kV 梅荆 25#站 T3	10	800	640	640
28041	市区	10kV 北平 1#箱变 T1	10	630	504	504
28042	市区	10kV 绿景 4#站 T2	10	800	640	640
28043	市区	10KV 绿景 5#站 T1	10	800	640	640
28044	市区	姚更上六配变	10	400	320	320
28045	市区	10kV 和鸿嘉苑 4#站 T1	10	800	640	640
28046	市区	10kV 金悦融庭 4#站 T4	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28047	市区	10kV 金竣苑 2#站 T3	10	800	640	640
28048	市区	10kV 金竣苑 2#站 T4	10	800	640	640
28049	市区	10kV 金竣苑 2#站 T2	10	800	640	640
28050	市区	10kV 锡钢浜 2#站 T1	10	800	640	640
28051	市区	10kV 咏硕苑 3#站 T3	10	800	640	640
28052	市区	10kV 新光嘉园 14#站 T3	10	800	640	640
28053	市区	10kV 伯渎 6#箱变 T1	10	630	504	504
28054	市区	10kV 新峰站 T1	10	630	504	504
28055	市区	10kV 世凯 5#箱变 T1	10	630	504	504
28056	市区	10kV 新芳 3#箱变 T1	10	630	504	504
28057	市区	10kV 康筑泓园 2#站 T1	10	800	640	640
28058	市区	10kV 奥锦雅苑 3#站 T3	10	800	640	640
28059	市区	10kV 滨河景园 3#站 T3	10	800	640	640
28060	市区	西仓尤家弄配变	10	400	320	320
28061	市区	10kV 凤鸣 5#站 T1	10	800	640	640
28062	市区	10kV 绿景 5#站 T2	10	800	640	640
28063	市区	10kV 香梅假日 3#站 T2	10	1000	720	720
28064	市区	10kV 绿景 6#站 T1	10	800	640	640
28065	市区	10kV 绿景 6#站 T2	10	800	640	640
28066	市区	10kV 绿景 6#站 T3	10	800	640	640
28067	市区	10kV 绿景 6#站 T4	10	800	640	640
28068	市区	10kV 绿景 7#站 T1	10	800	640	640
28069	市区	10kV 绿景 7#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28070	市区	10kV 绿景 8#站 T1	10	800	640	640
28071	市区	10kV 熙悦府 7#站 T3	10	800	640	640
28072	市区	10kV 绿景 8#站 T2	10	800	640	640
28073	市区	10kV 绿景 9#站 T1	10	800	640	640
28074	市区	10kV 绿景 9#站 T2	10	800	640	640
28075	市区	巨神电力	10	400	320	320
28076	市区	10kV 熙悦府 7#站 T2	10	800	640	640
28077	市区	10kV 陆家 1#箱变 T1	10	400	320	320
28078	市区	20kV 新安佳苑 3#站 T1	20	800	640	640
28079	市区	10kV 鸿欣苑 3#站 T4	10	800	640	640
28080	市区	10kV 海雅锦园 14#站 T4	10	800	640	640
28081	市区	10kV 泰伯 15#站 T1	10	1000	800	800
28082	市区	10kV 泰伯 15#站 T2	10	1000	800	800
28083	市区	月城一配变	10	400	320	320
28084	市区	工业乙配变	10	400	320	320
28085	市区	10kV 康筑泓园 3#站 T1	10	800	640	640
28086	市区	10kV 光群 1#箱变 T1	10	630	504	504
28087	市区	10kV 九里雅园 2#站 T3	10	800	640	640
28088	市区	10kV 梅荆 22#站 T1	10	800	640	640
28089	市区	10kV 新恒 1#箱变 T1	10	400	320	320
28090	市区	10kV 夏湾 II 线 1#箱变 T1	10	630	504	504
28091	市区	10kV 远正 13#箱变 T1	10	630	504	504
28092	市区	20kV 璞悦雅苑 4#站 T2	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28093	市区	10kV 海雅锦园 15#站 T2	10	800	640	640
28094	市区	溢民针织绒配变	10	400	320	320
28095	市区	20kV 凯发 11#站 T2	20	800	640	640
28096	市区	10kV 季景铭邸 5#站 T3	10	800	640	640
28097	市区	10kV 河韵 6#站 T1	10	800	640	640
28098	市区	10kV 尚苑 3#站 T1	10	800	640	640
28099	市区	10kV 尚苑 3#站 T2	10	800	640	640
28100	市区	蔡介坝	10	400	320	320
28101	市区	10kV 宝德 1#箱变 T1	10	630	504	504
28102	市区	亿广优配变	10	400	320	320
28103	市区	10kV 杨普 5#箱变 T1	10	630	504	504
28104	市区	10kV 鸿声家园 4#站 T1	10	800	640	640
28105	市区	10kV 理想名筑 5#站 T2	10	800	640	640
28106	市区	10kV 新光嘉园 14#站 T1	10	800	640	640
28107	市区	10kV 龙业世家 5#站 T2	10	800	640	640
28108	市区	10kV 金悦融庭 4#站 T3	10	800	640	640
28109	市区	联友汽贸配变	10	400	320	320
28110	市区	民众二配变	10	400	320	320
28111	市区	20kV 建惠 2#箱变 T1	20	630	504	504
28112	市区	20kV 新安佳苑三区 1#站 T4	20	800	640	640
28113	市区	10kV 丰荟玖园 3#站 T1	10	800	640	640
28114	市区	10kV 龙业世家 2#站 T2	10	800	640	640
28115	市区	10kV 欣风家园 1#站 T4	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28116	市区	10kV 欣旺广场 2#站 T2	10	800	640	640
28117	市区	下浦巷甲配变	10	400	320	320
28118	市区	动轴	10	400	320	320
28119	市区	10kV 龙业世家 6#站 T1	10	800	640	640
28120	市区	10kV 文萃雅苑 1#站 T1	10	800	640	640
28121	市区	20kV 玖珑悦居 2#站 T2	20	800	640	640
28122	市区	长泰 2#站 T1	10	800	640	640
28123	市区	长泰 2#站 T2	10	800	640	640
28124	市区	长泰 3#站 T1	10	800	640	640
28125	市区	长泰 3#站 T2	10	800	640	640
28126	市区	长泰 3#站 T3	10	800	640	640
28127	市区	长泰 3#站 T4	10	800	640	640
28128	市区	长泰 4#站 T1	10	800	640	640
28129	市区	长泰 4#站 T2	10	800	640	640
28130	市区	长泰 4#站 T3	10	800	640	640
28131	市区	长泰 4#站 T4	10	800	640	640
28132	市区	长泰 5#站 T1	10	800	640	640
28133	市区	10kV 梅里名苑 1#站 T2	10	800	640	640
28134	市区	10kV 月城 2#箱变 T1	10	630	504	504
28135	市区	10kV 和鸿嘉苑 2#站 T1	10	800	640	640
28136	市区	10kV 慈善 1#箱变 T1	10	200	160	160
28137	市区	10kV 吴锦嘉苑 4#站 T2	10	800	640	640
28138	市区	10kV 上荣裕园 2#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28139	市区	10kV 春潮 2#站 T3	10	1000	800	800
28140	市区	严家浜二	10	400	320	320
28141	市区	20kV 新安佳苑 5#站 T2	20	800	640	640
28142	市区	长泰 5#站 T2	10	800	640	640
28143	市区	长泰 5#站 T3	10	800	640	640
28144	市区	长泰 5#站 T4	10	800	640	640
28145	市区	10kV 欣风家园 1#站 T3	10	800	640	640
28146	市区	新明新村配变	10	400	320	320
28147	市区	10kV 锡钢浜 2#站 T4	10	800	640	640
28148	市区	10kV 常嘉 11#站 T2	10	800	640	640
28149	市区	20kV 新安佳苑二期 3#站 T1	20	800	640	640
28150	市区	10kV 季景铭邸 4#站 T1	10	800	640	640
28151	市区	10kV 龙业世家 3#站 T2	10	800	640	640
28152	市区	10kV 季景铭邸 5#站 T2	10	800	640	640
28153	市区	10kV 景南 19#箱变 T1	10	630	504	504
28154	市区	重庆路二配变	10	400	320	320
28155	市区	10kV 锡贤璟园 2#站 T1	10	800	640	640
28156	市区	硕放中学配变	10	400	320	320
28157	市区	凌克配变	10	400	320	320
28158	市区	10kV 鸿声家园 3#站 T3	10	800	640	640
28159	市区	10kV 利民 3#箱变 T1	10	630	504	504
28160	市区	鸿运	10	200	160	160
28161	市区	君茂机械配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28162	市区	10kV 九里雅园 4#站 T2	10	800	640	640
28163	市区	旺二房桥二配变	10	400	320	320
28164	市区	10kV 墙韵佳园 2#站 T4	10	800	640	640
28165	市区	10kV 新巷 3#箱变 T1	10	630	504	504
28166	市区	10kV 鸿泰苑 26#站 T4	10	800	640	640
28167	市区	10kV 石通 1#箱变 T1	10	630	504	504
28168	市区	10kV 墙南 1#箱变 T1	10	400	320	320
28169	市区	10kV 长泰 18#站 T1	10	800	640	640
28170	市区	10kV 和鸿嘉苑 1#站 T3	10	800	640	640
28171	市区	10kV 梅荆 24#站 T4	10	800	640	640
28172	市区	10kV 墙韵佳园 8#站 T4	10	800	640	640
28173	市区	10kV 泊月湾 4#站 T1	10	800	640	640
28174	市区	20kV 申芯华庭 3#站 T2	20	800	640	640
28175	市区	10kV 锦硕苑 6#站 T3	10	800	640	640
28176	市区	10kV 熙悦府 8#站 T1	10	800	640	640
28177	市区	10kV 长泰 17#站 T4	10	800	640	640
28178	市区	10kV 九里雅园 7#站 T4	10	800	640	640
28179	市区	10kV 长欣 1#箱变 T1	10	630	504	504
28180	市区	10kV 管委 6#箱变 T1	10	630	504	504
28181	市区	张夏冲压配变	10	400	320	320
28182	市区	10kV 春丰佳苑 6#站 T2	10	800	640	640
28183	市区	10kV 紫兰园 2#站 T2	10	800	640	640
28184	市区	10kV 春潮一期 4#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28185	市区	10kV 鸿瑞苑 3#站 T1	10	800	640	640
28186	市区	20kV 新安 45#站 T1	20	800	640	640
28187	市区	10kV 玫瑰 11#站 T1	10	800	640	640
28188	市区	10kV 玫瑰 11#站 T3	10	800	640	640
28189	市区	10kV 玫瑰 11#站 T4	10	800	640	640
28190	市区	10kV 玫瑰 11#站 T2	10	800	640	640
28191	市区	依盛纺织	10	400	320	320
28192	市区	10kV 春风南岸 3#站 T1	10	800	640	640
28193	市区	点点	10	400	320	320
28194	市区	朝阳五配变	10	400	320	320
28195	市区	太湖花园一期 2 号站 T1	10	1000	800	800
28196	市区	10kV 美卓华庭 2#站 T2	10	800	640	640
28197	市区	10kV 鸿经 2#箱变 T1	10	630	504	504
28198	市区	10kV 海雅锦园 9#站 T4	10	800	640	640
28199	市区	10kV 江南府 7#站 T2	10	800	640	640
28200	市区	10kV 泊月湾 4#站 T4	10	800	640	640
28201	市区	10kV 长泰 17#站 T3	10	800	640	640
28202	市区	10kV 江南府 5#站 T2	10	800	640	640
28203	市区	10kV 江南府 5#站 T4	10	800	640	640
28204	市区	10kV 江南府 5#站 T3	10	800	640	640
28205	市区	10kV 江南府 5#站 T1	10	800	640	640
28206	市区	10kV 阳光 1#箱变 T1	10	630	504	504
28207	市区	10kV 九里雅园 3#站 T3	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28208	市区	10kV 锡典雅筑 3#站 T1	10	800	640	640
28209	市区	打工楼三配变	10	400	320	320
28210	市区	10kV 西格玛 2#箱变 T1	10	630	504	504
28211	市区	10kV 季景铭邸 7#站 T4	10	800	640	640
28212	市区	10kV 友雪 4#箱变 T1	10	630	504	504
28213	市区	20kV 璞悦雅苑 3#站 T2	20	800	640	640
28214	市区	20kV 湖风 1#箱变 T1	20	630	504	504
28215	市区	10kV 国际 12#站 T3	10	800	640	640
28216	市区	10kV 春风南岸 2#站 T2	10	800	640	640
28217	市区	10kV 金悦融庭 2#站 T1	10	800	640	640
28218	市区	10kV 锡贤璟园 4#站 T2	10	800	640	640
28219	市区	10kV 红蕾佳苑 2#站 T1	10	800	640	640
28220	市区	10kV 天樾雅苑 3#站 T4	10	800	640	640
28221	市区	10kV 南站花园一期 1#站 T1	10	800	640	640
28222	市区	10kV 梅坞 21#箱变 T1	10	630	504	504
28223	市区	10kV 桐桥 2#箱变 T1	10	400	308	308
28224	市区	10kV 新光嘉园 15#站 T4	10	800	640	640
28225	市区	10kV 许布 2#箱变 T1	10	315	252	252
28226	市区	10kV 鸿愉家园 3#站 T3	10	800	640	640
28227	市区	10kV 海雅锦园 2#站 T1	10	800	640	640
28228	市区	10kV 海雅锦园 2#站 T3	10	800	640	640
28229	市区	10kV 海雅锦园 2#站 T4	10	800	640	640
28230	市区	10kV 海雅锦园 2#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28231	市区	10kV 微密 1#箱变 T1	10	630	504	504
28232	市区	10kV 鸿声家园 5#站 T4	10	800	640	640
28233	市区	20kV 岁梅 2#箱变 T1	20	630	504	504
28234	市区	10kV 太湖 1#箱变 T1	10	630	504	504
28235	市区	10kV 海雅锦园 3#站 T1	10	800	640	640
28236	市区	10kV 海雅锦园 3#站 T3	10	800	640	640
28237	市区	10kV 海雅锦园 3#站 T4	10	800	640	640
28238	市区	10kV 海雅锦园 3#站 T2	10	800	640	640
28239	市区	10kV 海雅锦园 4#站 T1	10	800	640	640
28240	市区	10kV 海雅锦园 4#站 T3	10	800	640	640
28241	市区	10kV 海雅锦园 4#站 T4	10	800	640	640
28242	市区	10kV 海雅锦园 4#站 T2	10	800	640	640
28243	市区	后亚桥配变	10	400	320	320
28244	市区	霞洲路灯配变	10	200	160	160
28245	市区	10kV 和韵上院 7#站 T1	10	800	640	640
28246	市区	10kV 金桥 8#箱变 T1	10	630	504	504
28247	市区	10kV 梅荆 29#站 T1	10	800	640	640
28248	市区	20kV 申芯华庭 5#站 T1	20	800	640	640
28249	市区	10kV 新佳园二期 2#站 T4	10	800	640	640
28250	市区	10kV 春潮 8#站 T1	10	1000	800	800
28251	市区	10kV 泊月湾 2#站 T2	10	800	640	640
28252	市区	10kV 鸿畅苑 2#站 T3	10	800	640	640
28253	市区	高田路 1#箱变 T1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28254	市区	10kV 玺悦珑庭 2#站 T1	10	800	640	640
28255	市区	10kV 鸿声家园 3#站 T4	10	800	640	640
28256	市区	10kV 运河上府 8#站 T3	10	800	640	640
28257	市区	10kV 玺悦珑庭 1#站 T1	10	800	640	640
28258	市区	10kV 鸿运苑 27#站 T3	10	800	640	640
28259	市区	10kV 海雅锦园 5#站 T1	10	800	640	640
28260	市区	10kV 海雅锦园 5#站 T2	10	800	640	640
28261	市区	10kV 鸿愉家园 2#站 T3	10	800	640	640
28262	市区	外商用户 2#箱变 T1	10	630	504	504
28263	市区	20kV 璞悦雅苑 4#站 T3	20	800	640	640
28264	市区	10kV 鸿运苑 27#站 T1	10	800	640	640
28265	市区	10kV 跃进 2#箱变 T1	10	400	320	320
28266	市区	10kV 新光嘉园 15#站 T1	10	800	640	640
28267	市区	10kV 永乐云筑 2#站 T1	10	800	640	640
28268	市区	10kV 天樾雅苑 3#站 T2	10	800	640	640
28269	市区	10kV 玺悦珑庭 2#站 T3	10	800	640	640
28270	市区	塘南贰一配变	10	400	320	320
28271	市区	中纺厂配变	10	400	320	320
28272	市区	村上浜二配变	10	400	320	320
28273	市区	10kV 紫兰园 2#站 T1	10	800	640	640
28274	市区	10kV 海雅锦园 9#站 T2	10	800	640	640
28275	市区	10kV 祥园 2#箱变 T1	10	630	504	504
28276	市区	10kV 红蕾佳苑二期 4#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28277	市区	10kV 九里雅园 3#站 T2	10	800	640	640
28278	市区	10kV 红蕾佳苑二期 5#站 T4	10	800	640	640
28279	市区	20KV 申芯华庭 2#站 T1	20	800	640	640
28280	市区	10kV 伯渎雅园 4#站 T3	10	800	640	640
28281	市区	马制配变	10	400	239	239
28282	市区	10kV 上荣裕园 2#站 T1	10	800	640	640
28283	市区	10kV 墙南 4#箱变 T1	10	630	504	504
28284	市区	20kV 耘生 2#站 T1	20	800	640	640
28285	市区	20kV 耘生 2#站 T2	20	800	640	640
28286	市区	10kV 梅坞 15#箱变 T1	10	630	504	504
28287	市区	10kV 凤鸣 5#站 T3	10	800	640	640
28288	市区	10kV 墙韵佳园 10#站 T1	10	800	640	640
28289	市区	鸿山园区配变	10	400	320	320
28290	市区	陆家桥	10	400	320	320
28291	市区	20kV 观湖湾 6#站 T3	20	800	640	640
28292	市区	10kV 梅荆 25#站 T4	10	800	640	640
28293	市区	10kV 龙业世家 2#站 T3	10	800	640	640
28294	市区	10kV 春风南岸 3#站 T2	10	800	640	640
28295	市区	10kV 紫兰园 5#站 T1	10	800	640	640
28296	市区	10kV 上荣裕园 5#站 T4	10	800	640	640
28297	市区	邵家坝二配变	10	400	320	320
28298	市区	东园村东园北站	10	400	320	320
28299	市区	东园村二配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28300	市区	新丰苑 3#站 T1	10	1250	1000	1000
28301	市区	10kV 九里雅园 6#站 T1	10	800	640	640
28302	市区	10kV 景南 28#箱变 T1	10	630	504	504
28303	市区	20kV 岸芷澜庭 2#站 T3	20	800	640	640
28304	市区	20kV 五爱南 6#站 T1	20	800	640	640
28305	市区	20kV 五爱南 6#站 T2	20	800	640	640
28306	市区	20kV 五爱南 6#站 T3	20	800	640	640
28307	市区	20kV 五爱南 6#站 T4	20	800	640	640
28308	市区	10kV 秦泰 1#箱变 T1	10	630	504	504
28309	市区	10kV 友雪 2#箱变 T1	10	630	504	504
28310	市区	10kV 新佳园二期 2#站 T2	10	800	640	640
28311	市区	10kV 鸿泰苑 28#站 T2	10	800	640	640
28312	市区	20kV 岸芷澜庭 4#站 T1	20	800	640	640
28313	市区	20kV 五爱南 7#站 T1	20	800	640	640
28314	市区	20kV 五爱南 7#站 T2	20	800	640	640
28315	市区	20kV 五爱南 7#站 T3	20	800	640	640
28316	市区	20kV 五爱南 7#站 T4	20	800	640	640
28317	市区	10kV 奥锦雅苑 3#站 T4	10	800	640	640
28318	市区	10kV 吴越花园 3#站 T3	10	800	640	640
28319	市区	南储运	10	400	71	71
28320	市区	20kV 雍华尚苑 5#站 T3	20	800	640	640
28321	市区	10kV 锦鸿 1#箱变 T1	10	630	504	504
28322	市区	10kV 锦叙苑站 T4	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28323	市区	10kV 熙悦府 3#站 T4	10	800	640	640
28324	市区	10kV 景南 4#箱变 T1	10	630	504	504
28325	市区	10kV 金禧家园#6 站 T1	10	800	640	640
28326	市区	10kV 金禧家园#6 站 T3	10	800	640	640
28327	市区	10kV 金禧家园#6 站 T4	10	800	640	640
28328	市区	10kV 金禧家园#6 站 T2	10	800	640	640
28329	市区	10kV 和韵上院 5#站 T4	10	800	640	640
28330	市区	10kV 路威 1#箱变 T1	10	400	320	320
28331	市区	里降二配变	10	400	320	320
28332	市区	太湖花园二期 1 号站 T1	10	1000	800	800
28333	市区	10kV 奥锦雅苑 5#站 T2	10	800	640	640
28334	市区	10kV 鸿畅苑 2#站 T2	10	800	640	640
28335	市区	10kV 鸿经 4#箱变 T1	10	630	504	504
28336	市区	10kV 新光嘉园 12#站 T3	10	800	640	640
28337	市区	太湖花园二期 1 号站 T3	10	1000	800	800
28338	市区	10kV 康筑泓园 3#站 T3	10	800	640	640
28339	市区	叙丰里配电所 T2	10	1250	1000	1000
28340	市区	10kV 景粼雅苑 5#站 T1	10	800	640	640
28341	市区	圣博爱配变	10	400	320	320
28342	市区	10kV 鸿声家园 6#站 T1	10	800	640	640
28343	市区	10kV 墙韵佳园三区 4#站 T3	10	800	640	640
28344	市区	10kV 龙业世家 4#站 T2	10	800	640	640
28345	市区	10kV 长欣公寓 B2 箱变 T1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28346	市区	10kV 和韵上院 3#站 T2	10	800	640	640
28347	市区	10kV 美卓华庭 4#站 T1	10	800	640	640
28348	市区	10kV 天樾雅苑 5#站 T1	10	800	640	640
28349	市区	10kV 欣旺广场 2#站 T4	10	800	640	640
28350	市区	10kV 美卓华庭 4#站 T3	10	800	640	640
28351	市区	太湖花园二期 6 号站 T1	10	1000	800	800
28352	市区	10kV 桐桥 6#箱变 T1	10	630	504	504
28353	市区	20kV 观湖湾 6#站 T2	20	800	640	640
28354	市区	10kV 梅荆 28#站 T2	10	800	640	640
28355	市区	10kV 裕丰 2#箱变 T1	10	630	504	504
28356	市区	10kV 天樾雅苑 3#站 T3	10	800	640	640
28357	市区	10kV 时代 6#站 T1	10	800	640	640
28358	市区	10kV 时代 6#站 T2	10	800	640	640
28359	市区	10kV 丰荟玖园 5#站 T4	10	800	640	640
28360	市区	墙门里	10	400	320	320
28361	市区	10kV 伯渎雅园 5#站 T2	10	800	640	640
28362	市区	20kV 观湖湾 7#站 T3	20	800	640	640
28363	市区	10kV 景粼雅苑 4#站 T3	10	800	640	640
28364	市区	10kV 和鸿嘉苑 3#站 T4	10	800	640	640
28365	市区	杨家庄三配变	10	400	320	320
28366	市区	10kV 海雅锦园 13#站 T4	10	800	640	640
28367	市区	10kV 齐心 1#箱变 T1	10	630	504	504
28368	市区	10kV 时代 4#站 T1	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28369	市区	10kV 时代 4#站 T3	10	800	640	640
28370	市区	10kV 时代 4#站 T4	10	800	640	640
28371	市区	10kV 时代 4#站 T2	10	800	640	640
28372	市区	10kV 梅都府 2#站 T4	10	800	640	640
28373	市区	20kV 耀春 4#箱变 T1	20	630	504	504
28374	市区	20kV 雍华尚苑 4#站 T1	20	800	640	640
28375	市区	10kV 红蕾佳苑二期 3#站 T1	10	800	640	640
28376	市区	10kV 景南 9#箱变 T1	10	630	504	504
28377	市区	20kV 新安佳苑二期 7#站 T2	20	800	640	640
28378	市区	10kV 公沿 1#箱变 T1	10	630	504	504
28379	市区	10kV 鸿声家园 2#站 T2	10	800	640	640
28380	市区	20kV 新安老街站 T3	20	800	640	640
28381	市区	10kV 杨普 8#箱变 T1	10	630	504	504
28382	市区	10kV 滨河景园 2#站 T3	10	800	640	640
28383	市区	莫家湾配变	10	400	320	320
28384	市区	10kV 熙乐景园 2#站 T4	10	800	640	640
28385	市区	10kV 新溪雅园 2#站 T2	10	800	640	640
28386	市区	妙光苑 2#主变	10	1000	800	800
28387	市区	10kV 伯渎雅园 5#站 T1	10	800	640	640
28388	市区	范巷变	10	200	160	160
28389	市区	食品机	10	400	320	320
28390	市区	妙光苑 1#主变	10	1000	800	800
28391	市区	大桥角二配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28392	市区	振兴路二	10	400	320	320
28393	市区	天赐	10	400	320	320
28394	市区	10kV 鸿泰苑 26#站 T3	10	800	640	640
28395	市区	10kV 新光嘉园 14#站 T4	10	800	640	640
28396	市区	10kV 红蕾佳苑 6#站 T2	10	800	640	640
28397	市区	10kV 海雅锦园 9#站 T1	10	800	640	640
28398	市区	10kV 上荣裕园 4#站 T2	10	800	640	640
28399	市区	谈介里三变	10	400	320	320
28400	市区	10kV 金禧 7#站 T1	10	800	640	640
28401	市区	10kV 金禧 7#站 T3	10	800	640	640
28402	市区	10kV 金禧 7#站 T4	10	800	640	640
28403	市区	10kV 金禧 7#站 T2	10	800	640	640
28404	市区	10kV 季景铭邸 8#站 T2	10	800	640	640
28405	市区	东塘南一配变	10	400	195	195
28406	市区	堰下一	10	200	160	160
28407	市区	帆布巷	10	400	320	320
28408	市区	庙下乙	10	400	320	320
28409	市区	10kV 吴月 2#站 T1	10	800	640	640
28410	市区	10kV 吴月 2#站 T2	10	800	640	640
28411	市区	10kV 吴月 3#站 T1	10	1000	800	800
28412	市区	10kV 吴月 3#站 T2	10	1000	800	800
28413	市区	10kV 吴月 4#站 T1	10	800	640	640
28414	市区	10kV 吴月 4#站 T2	10	800	621	621

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28415	市区	10kV 吴月 4#站 T3	10	800	629	629
28416	市区	10kV 吴月 4#站 T4	10	800	640	640
28417	市区	10kV 吴月 5#站 T1	10	1000	771	771
28418	市区	10kV 吴月 5#站 T2	10	1000	749	749
28419	市区	10kV 国信 11#站 T1	10	800	640	640
28420	市区	10kV 国信 11#站 T2	10	800	640	640
28421	市区	10kV 国信 12#站 T1	10	800	640	640
28422	市区	10kV 国信 12#站 T2	10	800	640	640
28423	市区	10kV 国信 12#站 T3	10	800	640	640
28424	市区	10kV 国信 12#站 T4	10	800	640	640
28425	市区	10kV 鸿运苑 22#站 T1	10	1000	800	800
28426	市区	10kV 鸿运苑 22#站 T2	10	1000	800	800
28427	市区	10kV 鸿运苑 23#站 T1	10	800	640	640
28428	市区	10kV 鸿运苑 23#站 T2	10	800	640	640
28429	市区	10kV 鸿运苑 23#站 T3	10	800	640	640
28430	市区	10kV 鸿运苑 23#站 T4	10	800	640	640
28431	市区	10kV 鸿运苑 24#站 T1	10	800	640	640
28432	市区	10kV 鸿运苑 24#站 T2	10	800	640	640
28433	市区	10kV 鸿运苑 24#站 T3	10	800	640	640
28434	市区	10kV 鸿运苑 24#站 T4	10	800	640	640
28435	市区	10kV 鸿运苑 25#站 T1	10	800	640	640
28436	市区	10kV 鸿运苑 25#站 T2	10	800	640	640
28437	市区	10kV 鸿运苑 25#站 T3	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28438	市区	10kV 鸿运苑 25#站 T4	10	800	640	640
28439	市区	北叶	10	400	320	320
28440	市区	10kV 鸿运苑 26#站 T2	10	800	640	640
28441	市区	10kV 鸿运苑 26#站 T1	10	800	640	640
28442	市区	20kV 产电 1#箱变 T1	20	400	320	320
28443	市区	10kV 观邸 3#站 T1	10	800	640	640
28444	市区	10kV 观邸 3#站 T2	10	800	640	640
28445	市区	10kV 观邸 4#站 T1	10	800	640	640
28446	市区	10kV 观邸 4#站 T2	10	800	640	640
28447	市区	10kV 观邸 4#站 T3	10	800	640	640
28448	市区	10kV 观邸 4#站 T4	10	800	640	640
28449	市区	蔡家桥	10	400	320	320
28450	市区	机电配变	10	400	320	320
28451	市区	陆巷叁村配变	10	400	320	320
28452	市区	农民公园	10	400	320	320
28453	市区	章家浜 2#变	10	400	320	320
28454	市区	华光北	10	200	160	160
28455	市区	10kV 鸿运苑 19#站 T1	10	800	640	640
28456	市区	陈华山乙配变	10	200	160	160
28457	市区	冷制作二配变	10	200	160	160
28458	市区	10kV 鸿运苑 19#站 T2	10	800	640	640
28459	市区	10kV 鸿运苑 20#站 T1	10	800	640	640
28460	市区	10kV 鸿运苑 20#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28461	市区	10kV 鸿运苑 20#站 T3	10	800	640	640
28462	市区	10kV 鸿运苑 20#站 T4	10	800	640	640
28463	市区	10kV 鸿运苑 21#站 T1	10	800	640	640
28464	市区	10kV 鸿运苑 21#站 T2	10	800	640	640
28465	市区	10kV 鸿运苑 21#站 T3	10	800	640	640
28466	市区	10kV 鸿运苑 21#站 T4	10	800	640	640
28467	市区	10kV 米兰 9#站 T1	10	800	640	640
28468	市区	10kV 米兰 9#站 T2	10	800	640	640
28469	市区	冰箱厂二	10	200	160	160
28470	市区	10kV 行创 1#箱变 T1	10	630	504	504
28471	市区	里下甸伍配变	10	400	320	320
28472	市区	10kV 常嘉 11#站 T1	10	800	640	640
28473	市区	20kV 璞悦雅苑 3#站 T4	20	800	640	640
28474	市区	10kV 江南府 9#站 T3	10	800	640	640
28475	市区	10kV 康筑泓园 4#站 T1	10	800	640	640
28476	市区	10kV 清枫 1#站 T1	10	800	640	640
28477	市区	10kV 清枫 1#站 T2	10	800	640	640
28478	市区	10kV 景南 16#箱变 T1	10	630	504	504
28479	市区	10kV 清枫 2#站 T1	10	800	640	640
28480	市区	10kV 海雅锦园 16#站 T2	10	800	640	640
28481	市区	10kV 丰荟玖园 2#站 T3	10	800	640	640
28482	市区	10kV 河韵 5#站 T1	10	800	640	640
28483	市区	10kV 墙韵佳园 2#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28484	市区	10kV 吴锦嘉苑 2#站 T1	10	800	640	640
28485	市区	10kV 鸿瑞苑 4#站 T4	10	800	640	640
28486	市区	10kV 清枫 2#站 T2	10	800	640	640
28487	市区	老干部二配变	10	400	320	320
28488	市区	20kV 新安佳苑二期 7#站 T1	20	800	640	640
28489	市区	10kV 吴越花园 3#站 T4	10	800	640	640
28490	市区	河沿头村南前	10	200	79	79
28491	市区	10kV 景粼雅苑 6#站 T2	10	800	640	640
28492	市区	10kV 远正 10#箱变 T1	10	630	504	504
28493	市区	10kV 吴越花园 2#站 T2	10	800	640	640
28494	市区	10kV 新佳园二期 1#站 T1	10	800	640	640
28495	市区	杨介浜	10	200	160	160
28496	市区	陆更上一变	10	200	160	160
28497	市区	通用电器	10	315	252	252
28498	市区	姚更上东	10	400	320	320
28499	市区	姚更上	10	400	320	320
28500	市区	天龙胶	10	400	320	320
28501	市区	南星苑 4#站 T3	10	1000	800	800
28502	市区	10kV 南星苑 5#站 T3	10	1000	800	800
28503	市区	长丘头	10	200	160	160
28504	市区	金马配变	10	400	320	320
28505	市区	大业	10	400	320	320
28506	市区	朱家湾	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28507	市区	孙介里配变	10	200	160	160
28508	市区	夏介上配变	10	200	160	160
28509	市区	古市桥配变	10	200	160	160
28510	市区	排涝站六配变	10	200	160	160
28511	市区	大新配变	10	400	320	320
28512	市区	东河头泵配变	10	400	320	320
28513	市区	西码头	10	400	320	320
28514	市区	李更上	10	200	160	160
28515	市区	陆埂上	10	400	320	320
28516	市区	市村配变	10	400	320	320
28517	市区	新农路	10	50	40	40
28518	市区	吴越之星 1#站 T1	10	1000	800	800
28519	市区	吴越之星 2#站 T1	10	1000	800	800
28520	市区	永华助剂配变	10	400	320	320
28521	市区	新农村	10	400	320	320
28522	市区	小栅里	10	400	320	320
28523	市区	陆家里	10	400	320	320
28524	市区	黄金沙	10	400	320	320
28525	市区	金东配变	10	400	320	320
28526	市区	供电所 4#	10	200	160	160
28527	市区	左家桥	10	400	320	320
28528	市区	10kV 水产 3#箱变 T1	10	630	504	504
28529	市区	10kV 鸿瑞苑 5#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28530	市区	唐庄村配变	10	200	160	160
28531	市区	10kV 锡钢浜 2#站 T2	10	800	640	640
28532	市区	前墩二配变	10	400	320	320
28533	市区	长泰 11#站 T1	10	800	640	640
28534	市区	长泰 11#站 T3	10	800	640	640
28535	市区	南星苑 9#站 T2	10	1000	800	800
28536	市区	南星苑 6#站 T1	10	1000	800	800
28537	市区	南星苑 8#站 T2	10	1000	800	800
28538	市区	南星苑 7#站 T1	10	1000	800	800
28539	市区	南星苑 11#站 1#主变	10	1000	800	800
28540	市区	南星苑 12#站 T1	10	1000	800	800
28541	市区	豪邦二配变	10	400	320	320
28542	市区	长泰 11#站 T4	10	800	640	640
28543	市区	长泰 11#站 T2	10	800	640	640
28544	市区	10kV 金桥 7#箱变 T1	10	630	504	504
28545	市区	长泰 12#站 T1	10	800	640	640
28546	市区	长泰 12#站 T2	10	800	614	614
28547	市区	10kV 鸿瑞苑 5#站 T3	10	800	640	640
28548	市区	20kV 岸芷澜庭 1#站 T2	20	800	640	640
28549	市区	10kV 康筑泓园 3#站 T2	10	800	640	640
28550	市区	沿沟配变	10	400	320	320
28551	市区	10kV 九里雅园 7#站 T3	10	800	640	640
28552	市区	联金配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28553	市区	10kV 春风南岸 3#站 T4	10	800	640	640
28554	市区	南石园村西河头	10	400	320	320
28555	市区	20kV 绿色 5#站 T1	20	800	640	640
28556	市区	20kV 绿色 5#站 T2	20	800	640	640
28557	市区	20kV 绿色 5#站 T3	20	800	640	640
28558	市区	20kV 绿色 5#站 T4	20	800	640	640
28559	市区	10kV 花郡 4#站 T1	10	800	640	640
28560	市区	10kV 花郡 4#站 T2	10	800	640	640
28561	市区	10kV 花郡 4#站 T3	10	800	640	640
28562	市区	10kV 花郡 4#站 T4	10	800	640	640
28563	市区	10kV 花郡 5#站 T1	10	800	640	640
28564	市区	10kV 花郡 5#站 T2	10	800	640	640
28565	市区	10kV 花郡 5#站 T3	10	800	640	640
28566	市区	10kV 花郡 5#站 T4	10	800	640	640
28567	市区	10kV 大东 1#箱变 T1	10	630	504	504
28568	市区	10kV 玫瑰 7#站 T1	10	1000	800	800
28569	市区	10kV 玫瑰 7#站 T2	10	800	640	640
28570	市区	10kV 玫瑰 7#站 T3	10	800	640	640
28571	市区	10kV 玫瑰 7#站 T4	10	800	640	640
28572	市区	10kV 玫瑰 8#站 T1	10	800	640	640
28573	市区	10kV 玫瑰 8#站 T2	10	800	640	640
28574	市区	10kV 杨普 1#箱变 T1	10	630	504	504
28575	市区	10kV 杨普 2#箱变 T1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28576	市区	10kV 景南 1#箱变 T1	10	630	504	504
28577	市区	10kV 金世 1#站 T1	10	800	640	640
28578	市区	10kV 金世 1#站 T2	10	800	640	640
28579	市区	10kV 金世 1#站 T3	10	800	640	640
28580	市区	10kV 金世 1#站 T4	10	800	640	640
28581	市区	10kV 银禧 4 号站 T1	10	800	640	640
28582	市区	10kV 银禧 4 号站 T2	10	800	640	640
28583	市区	10kV 银禧 4 号站 T3	10	800	640	640
28584	市区	10kV 银禧 4 号站 T4	10	800	640	640
28585	市区	钱家桥二配变	10	400	320	320
28586	市区	建锡桥北二变	10	400	320	320
28587	市区	10kV 锡贤璟园 5#站 T2	10	800	640	640
28588	市区	10kV 尚苑 5#站 T2	10	800	640	640
28589	市区	油车里二变	10	400	320	320
28590	市区	20kV 观湖湾 8#站 T1	20	800	640	640
28591	市区	10kV 墙韵佳园 8#站 T1	10	800	640	640
28592	市区	10kV 海雅锦园 8#站 T3	10	800	640	640
28593	市区	10kV 鸿愉家园 2#站 T4	10	800	640	640
28594	市区	10kV 九里雅园 6#站 T2	10	800	640	640
28595	市区	10kV 庄西 3#箱变 T1	10	400	320	320
28596	市区	10kV 红蕾佳苑二期 3#站 T4	10	800	640	640
28597	市区	10kV 鸿愉家园 3#站 T1	10	800	640	640
28598	市区	10kV 泊月湾 5#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28599	市区	10kV 天樾雅苑 2#站 T1	10	800	640	640
28600	市区	10kV 玫瑰 10#站 T1	10	800	640	640
28601	市区	10kV 玫瑰 10#站 T2	10	800	640	640
28602	市区	10kV 咏硕苑 3#站 T2	10	800	640	640
28603	市区	20kV 泓园 7#站 T1	20	800	640	640
28604	市区	20kV 泓园 7#站 T3	20	800	640	640
28605	市区	20kV 泓园 7#站 T4	20	800	640	640
28606	市区	20kV 泓园 7#站 T2	20	800	640	640
28607	市区	10kV 金禧 3#站 T1	10	800	640	640
28608	市区	10kV 金禧 3#站 T3	10	800	640	640
28609	市区	10kV 金禧 3#站 T4	10	800	640	640
28610	市区	10kV 金禧 3#站 T2	10	800	640	640
28611	市区	10kV 熙悦府 5#站 T2	10	800	640	640
28612	市区	20kV 新安 45#站 T4	20	800	640	640
28613	市区	10kV 梅里名苑 1#站 T3	10	800	640	640
28614	市区	20kV 凯发 11#站 T1	20	800	640	640
28615	市区	20kV 新安佳苑 5#站 T1	20	800	640	640
28616	市区	20kV 臻园 1#站 T1	20	800	640	640
28617	市区	20kV 臻园 1#站 T2	20	800	640	640
28618	市区	20kV 臻园 2#站 T1	20	800	640	640
28619	市区	20kV 臻园 2#站 T2	20	800	640	640
28620	市区	春建工业园	10	400	320	320
28621	市区	田舍变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28622	市区	春暖工业园配变	10	200	160	160
28623	市区	10kV 米兰 6#站 T1	10	800	640	640
28624	市区	10kV 米兰 6#站 T2	10	800	640	640
28625	市区	10kV 米兰 7#站 T1	10	800	640	640
28626	市区	10kV 米兰 7#站 T2	10	800	640	640
28627	市区	10kV 米兰 7#站 T3	10	800	640	640
28628	市区	10kV 米兰 7#站 T4	10	800	640	640
28629	市区	10kV 米兰 8#站 T1	10	800	640	640
28630	市区	10kV 米兰 8#站 T2	10	800	640	640
28631	市区	10kV 米兰 8#站 T3	10	800	640	640
28632	市区	10kV 米兰 8#站 T4	10	800	640	640
28633	市区	10kV 新丰苑 9#站 T1	10	800	640	640
28634	市区	10kV 新丰苑 9#站 T2	10	800	640	640
28635	市区	10kV 新丰苑 10#站 T1	10	800	640	640
28636	市区	10kV 新丰苑 10#站 T2	10	800	640	640
28637	市区	10kV 新丰苑 10#站 T3	10	800	640	640
28638	市区	10kV 新丰苑 10#站 T4	10	800	640	640
28639	市区	10kV 新丰苑 11#站 T1	10	800	640	640
28640	市区	10kV 新丰苑 11#站 T2	10	800	640	640
28641	市区	10kV 新丰苑 11#站 T3	10	800	640	640
28642	市区	10kV 新丰苑 11#站 T4	10	800	640	640
28643	市区	10kV 新丰苑 12#站 T1	10	800	640	640
28644	市区	10kV 新丰苑 12#站 T2	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28645	市区	10kV 国际 9#站 T1	10	800	640	640
28646	市区	10kV 国际 9#站 T2	10	800	640	640
28647	市区	10kV 国际 9#站 T3	10	800	640	640
28648	市区	10kV 国际 9#站 T4	10	800	640	640
28649	市区	10kV 国际 10#站 T1	10	800	640	640
28650	市区	10kV 国际 10#站 T2	10	800	640	640
28651	市区	10kV 国际 10#站 T3	10	800	640	640
28652	市区	10kV 国际 10#站 T4	10	800	640	640
28653	市区	10kV 国际 11#站 T1	10	800	640	640
28654	市区	10kV 国际 11#站 T2	10	800	640	640
28655	市区	10kV 国际 11#站 T3	10	800	640	640
28656	市区	10kV 国际 11#站 T4	10	800	640	640
28657	市区	10kV 春城 8#站 T1	10	800	640	640
28658	市区	10kV 春城 8#站 T2	10	800	640	640
28659	市区	10kV 春城 8#站 T3	10	800	640	640
28660	市区	10kV 春城 8#站 T4	10	800	640	640
28661	市区	10kV 春城 9#站 T1	10	800	640	640
28662	市区	10kV 春城 9#站 T2	10	800	640	640
28663	市区	10kV 鸿泰苑 19#站 T1	10	800	640	640
28664	市区	10kV 鸿泰苑 19#站 T2	10	800	640	640
28665	市区	10kV 鸿泰苑 20#站 T1	10	800	640	640
28666	市区	20kV 泓园 2#站 T3	20	800	640	640
28667	市区	20kV 泓园 2#站 T4	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28668	市区	20kV 泓园 3#站 T1	20	800	640	640
28669	市区	20kV 泓园 3#站 T2	20	800	640	640
28670	市区	20kV 泓园 3#站 T3	20	800	640	640
28671	市区	20kV 泓园 3#站 T4	20	800	640	640
28672	市区	花郡 2#站 T1	10	800	640	640
28673	市区	花郡 2#站 T2	10	800	640	640
28674	市区	花郡 2#站 T3	10	800	640	640
28675	市区	花郡 2#站 T4	10	800	640	640
28676	市区	花郡 3#站 T1	10	800	640	640
28677	市区	花郡 3#站 T2	10	800	640	640
28678	市区	花郡 3#站 T3	10	800	640	640
28679	市区	花郡 3#站 T4	10	800	640	640
28680	市区	20kV 滢澜 6#站 T1	20	800	640	640
28681	市区	20kV 滢澜 6#站 T2	20	800	640	640
28682	市区	20kV 滢澜 6#站 T3	20	800	640	640
28683	市区	20kV 滢澜 6#站 T4	20	800	640	640
28684	市区	20kV 滢澜 7#站 T1	20	800	640	640
28685	市区	20kV 滢澜 7#站 T2	20	800	640	640
28686	市区	10kV 春城 10#站 T1	10	800	640	640
28687	市区	10kV 春城 10#站 T2	10	800	640	640
28688	市区	10kV 鸿泰苑 20#站 T2	10	800	640	640
28689	市区	10kV 鸿泰苑 20#站 T3	10	800	640	640
28690	市区	10kV 鸿泰苑 20#站 T4	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28691	市区	10kV 鸿泰苑 18#站 T1	10	800	640	640
28692	市区	10kV 鸿泰苑 18#站 T2	10	800	640	640
28693	市区	10kV 鸿泰苑 18#站 T3	10	800	640	640
28694	市区	10kV 鸿泰苑 18#站 T4	10	800	640	640
28695	市区	10kV 尚东 2#站 T1	10	800	640	640
28696	市区	20kV 滢澜 5#站 T1	20	800	640	640
28697	市区	20kV 滢澜 5#站 T2	20	800	640	640
28698	市区	20kV 滢澜 4#站 T1	20	800	640	640
28699	市区	20kV 滢澜 4#站 T2	20	800	640	640
28700	市区	20kV 滢澜 4#站 T3	20	800	640	640
28701	市区	10kV 瑞城 7#站 T1	10	1000	800	800
28702	市区	10kV 瑞城 7#站 T2	10	1000	800	800
28703	市区	10kV 金梅苑 1#站 T1	10	800	640	640
28704	市区	10kV 金梅苑 1#站 T2	10	800	640	640
28705	市区	春潮一期 11#站 T1	10	800	640	640
28706	市区	春潮一期 11#站 T2	10	800	640	640
28707	市区	古爱 1#站 T1	20	800	640	640
28708	市区	古爱 1#站 T2	20	800	640	640
28709	市区	古爱 4#站 T1	20	800	640	640
28710	市区	古爱 4#站 T2	20	800	640	640
28711	市区	古爱 4#站 T3	20	800	640	640
28712	市区	古爱 4#站 T4	20	800	640	640
28713	市区	古爱 6#站 T1	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28714	市区	10kV 尚东 2#站 T2	10	800	640	640
28715	市区	10kV 尚东 2#站 T3	10	800	640	640
28716	市区	10kV 尚东 2#站 T4	10	800	640	640
28717	市区	10kV 尚东 3#站 T1	10	800	640	640
28718	市区	10kV 尚东 3#站 T2	10	800	640	640
28719	市区	10kV 尚东 3#站 T3	10	800	640	640
28720	市区	10kV 尚东 3#站 T4	10	800	640	640
28721	市区	10kV 尚东 4#站 T1	10	800	640	640
28722	市区	10kV 尚东 4#站 T4	10	800	640	640
28723	市区	10kV 尚东 4#站 T3	10	800	640	640
28724	市区	10kV 紫郡 2#站 T1	10	800	640	640
28725	市区	10kV 紫郡 2#站 T2	10	800	640	640
28726	市区	10kV 紫郡 3#站 T1	10	800	640	640
28727	市区	10kV 紫郡 3#站 T2	10	800	640	640
28728	市区	古爱 6#站 T2	20	800	640	640
28729	市区	古爱 6#站 T3	20	800	640	640
28730	市区	古爱 6#站 T4	20	800	640	640
28731	市区	10kV 跃进 5#箱变 T1	10	630	504	504
28732	市区	10kV 紫郡 4#站 T1	10	800	640	640
28733	市区	10kV 紫郡 4#站 T2	10	800	640	640
28734	市区	10kV 紫郡 4#站 T3	10	800	640	640
28735	市区	10kV 紫郡 4#站 T4	10	800	640	640
28736	市区	10kV 探机 4#箱变 T	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28737	市区	10kV 探机 5#箱变 T1	10	630	504	504
28738	市区	10kV 国信 7#站 T1	10	800	640	640
28739	市区	10kV 国信 7#站 T2	10	800	640	640
28740	市区	10kV 国信 7#站 T3	10	800	640	640
28741	市区	10kV 国信 9#站 T1	10	800	640	640
28742	市区	10kV 国信 7#站 T4	10	800	640	640
28743	市区	10kV 国信 9#站 T2	10	800	640	640
28744	市区	10kV 国信 8#站 T1	10	800	640	640
28745	市区	10kV 国信 10#站 T1	10	800	640	640
28746	市区	10kV 国信 8#站 T2	10	800	640	640
28747	市区	10kV 国信 10#站 T2	10	800	640	640
28748	市区	10kV 国信 10#站 T3	10	800	640	640
28749	市区	10kV 国信 10#站 T4	10	800	640	640
28750	市区	10kV 吴越之星 3#站 T1	10	800	640	640
28751	市区	10kV 吴越之星 3#站 T2	10	800	640	640
28752	市区	10kV 吴越之星 3#站 T3	10	800	640	640
28753	市区	10kV 吴越之星 3#站 T4	10	800	640	640
28754	市区	20kV 天骄 6#站 T1	20	800	640	640
28755	市区	20kV 天骄 6#站 T2	20	800	640	640
28756	市区	20kV 天骄 6#站 T3	20	800	640	640
28757	市区	20kV 天骄 6#站 T4	20	800	640	640
28758	市区	20kV 悦府 1#站 T1	20	800	640	640
28759	市区	20kV 悦府 1#站 T2	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28760	市区	20kV 悦府 2#站 T1	20	1000	800	800
28761	市区	20kV 悦府 2#站 T2	20	1000	800	800
28762	市区	10kV 香梅 8#站 T1	10	1000	800	800
28763	市区	10kV 香梅 8#站 T2	10	1000	800	800
28764	市区	10kV 香梅 9#站 T1	10	1000	800	800
28765	市区	10kV 香梅 9#站 T2	10	1000	800	800
28766	市区	10kV 新丰苑 13#站 T1	10	800	640	640
28767	市区	10kV 新丰苑 13#站 T2	10	800	640	640
28768	市区	10kV 新丰苑 13#站 T3	10	800	640	640
28769	市区	10kV 新丰苑 13#站 T4	10	800	640	640
28770	市区	10kV 新丰苑 14#站 T1	10	800	640	640
28771	市区	10kV 新丰苑 14#站 T2	10	800	640	640
28772	市区	10kV 新丰苑 14#站 T3	10	800	640	640
28773	市区	10kV 新丰苑 14#站 T4	10	800	640	640
28774	市区	10kV 香楠 9#站 T3	10	1000	800	800
28775	市区	10kV 东望 2#站 T1	10	800	640	640
28776	市区	10kV 东望 2#站 T2	10	800	640	640
28777	市区	10kV 东望 2#站 T3	10	800	640	640
28778	市区	10kV 东望 2#站 T4	10	800	640	640
28779	市区	10kV 东望 3#站 T1	10	800	640	640
28780	市区	10kV 东望 3#站 T2	10	800	640	640
28781	市区	20kV 天骄 5#站 T1	20	800	640	640
28782	市区	20kV 天骄 5#站 T2	20	800	632	632

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28783	市区	20kV 天骄 4#站 T1	20	800	640	640
28784	市区	20kV 天骄 4#站 T2	20	800	640	640
28785	市区	20kV 天骄 4#站 T3	20	800	640	640
28786	市区	20kV 天骄 4#站 T4	20	800	640	640
28787	市区	10kV 农丰 1#箱变 T1	10	630	504	504
28788	市区	20kV 悦府 5#站 T1	20	800	640	640
28789	市区	20kV 悦府 5#站 T2	20	800	640	640
28790	市区	20kV 空港 4#站 T1	20	800	640	640
28791	市区	20kV 空港 4#站 T2	20	800	640	640
28792	市区	20kV 空港 4#站 T3	20	1000	800	800
28793	市区	20kV 影苑 3#站 T1	20	1000	800	800
28794	市区	20kV 影苑 3#站 T2	20	1000	800	800
28795	市区	20kV 影苑 3#站 T3	20	1000	800	800
28796	市区	江家	10	400	320	320
28797	市区	后朱配变	10	400	320	320
28798	市区	20kV 新安 36#站 T1	20	800	640	640
28799	市区	20kV 新安 36#站 T2	20	800	640	640
28800	市区	20kV 新安 38#站 T1	20	800	640	640
28801	市区	20kV 新安 38#站 T2	20	800	640	640
28802	市区	20kV 新安 37#站 T1	20	800	640	640
28803	市区	20kV 新安 37#站 T2	20	800	640	640
28804	市区	20kV 新安 37#站 T3	20	800	640	640
28805	市区	20kV 新安 37#站 T4	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28806	市区	春阳村委三配变	10	400	320	320
28807	市区	20kV 泓园 4#站 T1	20	800	640	640
28808	市区	20kV 泓园 4#站 T2	20	800	640	640
28809	市区	20kV 泓园 4#站 T3	20	800	640	640
28810	市区	20kV 泓园 4#站 T4	20	800	640	640
28811	市区	20kV 泓园 5#站 T1	20	800	640	640
28812	市区	20kV 泓园 5#站 T2	20	800	640	640
28813	市区	20kV 泓园 5#站 T3	20	800	640	640
28814	市区	20kV 泓园 5#站 T4	20	800	640	640
28815	市区	后宅供电	10	400	320	320
28816	市区	新芳 1#箱变 T1	10	630	497	497
28817	市区	永心配变	10	200	160	160
28818	市区	20kV 奕翔 1#站 T1	20	800	640	640
28819	市区	20kV 奕翔 1#站 T2	20	800	640	640
28820	市区	20kV 奕翔 2#站 T1	20	800	640	640
28821	市区	20kV 奕翔 2#站 T2	20	800	640	640
28822	市区	20kV 奕翔 3#站 T1	20	800	640	640
28823	市区	20kV 奕翔 3#站 T2	20	800	640	640
28824	市区	用电上配变	10	400	320	320
28825	市区	缪家里配变	10	200	160	160
28826	市区	20kV 和风 1#站 T1	20	1000	800	800
28827	市区	20kV 和风 1#站 T2	20	1000	800	800
28828	市区	20kV 和风 2#站 T1	20	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28829	市区	20kV 和风 2#站 T2	20	1000	800	800
28830	市区	20kV 和风 3#站 T1	20	800	640	640
28831	市区	20kV 和风 3#站 T2	20	800	640	640
28832	市区	20kV 和风 4#站 T1	20	800	640	640
28833	市区	20kV 和风 4#站 T2	20	800	640	640
28834	市区	村委九配变	10	200	160	160
28835	市区	农科	10	400	320	320
28836	市区	梅新	10	200	160	160
28837	市区	群星贰村四配变	10	400	320	320
28838	市区	10kV 天萃苑 1#站 T2	10	800	640	640
28839	市区	10kV 天萃苑 1#站 T4	10	800	640	640
28840	市区	10kV 天萃苑 1#站 T1	10	800	640	640
28841	市区	10kV 天萃苑 1#站 T3	10	800	640	640
28842	市区	10kV 跃进 2#柜 T1	10	400	320	320
28843	市区	20kV 绿色 4#站 T1	20	800	640	640
28844	市区	20kV 绿色 4#站 T2	20	800	640	640
28845	市区	10kV 香溢 2#站 T1	10	800	640	640
28846	市区	10kV 香溢 2#站 T2	10	800	640	640
28847	市区	10kV 香溢 2#站 T3	10	800	640	640
28848	市区	10kV 香溢 2#站 T4	10	800	640	640
28849	市区	10kV 香溢 3#站 T1	10	800	640	640
28850	市区	10kV 香溢 3#站 T2	10	800	640	640
28851	市区	10kV 香溢 3#站 T3	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28852	市区	10kV 香溢 3#站 T4	10	800	640	640
28853	市区	10kV 香溢 4#站 T1	10	800	640	640
28854	市区	10kV 香溢 4#站 T2	10	800	640	640
28855	市区	10kV 香溢 4#站 T3	10	800	640	640
28856	市区	10kV 香溢 4#站 T4	10	800	640	640
28857	市区	10kV 香溢 5#站 T1	10	800	640	640
28858	市区	10kV 香溢 5#站 T2	10	800	640	640
28859	市区	10kV 金色 9#站 T1	10	800	640	640
28860	市区	10kV 金色 9#站 T2	10	800	640	640
28861	市区	10kV 联心苑 8#站 T1	10	800	640	640
28862	市区	10kV 联心苑 9#站 T1	10	800	640	640
28863	市区	10kV 联心苑 10#站 T1	10	800	640	640
28864	市区	10kV 联心苑 10#站 T3	10	800	640	640
28865	市区	10kV 联心苑 11#站 T1	10	800	640	640
28866	市区	10kV 联心苑 11#站 T3	10	800	640	640
28867	市区	10kV 联心苑 12#站 T1	10	800	640	640
28868	市区	10kV 金色 9#站 T3	10	800	640	640
28869	市区	10kV 金色 9#站 T4	10	800	640	640
28870	市区	10kV 联心苑 12#站 T3	10	800	640	640
28871	市区	10kV 联心苑 8#站 T2	10	800	640	640
28872	市区	10kV 联心苑 9#站 T2	10	800	640	640
28873	市区	10kV 联心苑 10#站 T2	10	800	640	640
28874	市区	10kV 联心苑 10#站 T4	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28875	市区	10kV 联心苑 11#站 T2	10	800	640	640
28876	市区	10kV 联心苑 11#站 T4	10	800	640	640
28877	市区	10kV 联心苑 12#站 T2	10	800	640	640
28878	市区	10kV 联心苑 12#站 T4	10	800	640	640
28879	市区	马家桥二配变	10	200	160	160
28880	市区	20kV 裕沁 2#站 T1	20	800	640	640
28881	市区	20kV 裕沁 2#站 T2	20	800	640	640
28882	市区	20kV 裕沁 2#站 T3	20	800	640	640
28883	市区	20kV 裕沁 2#站 T4	20	800	640	640
28884	市区	20kV 古爱 2#站 T2	20	800	640	640
28885	市区	20kV 古爱 3#站 T2	20	800	640	640
28886	市区	20kV 古爱 5#站 T2	20	800	640	640
28887	市区	20kV 古爱 2#站 T1	20	800	640	640
28888	市区	20kV 古爱 3#站 T1	20	800	640	640
28889	市区	20kV 古爱 5#站 T1	20	800	640	640
28890	市区	郭更上二	10	200	160	160
28891	市区	20kV 香硕 1#站 T1	20	800	640	640
28892	市区	20kV 香硕 1#站 T2	20	800	640	640
28893	市区	10kV 绿景 2#站 T1	10	800	640	640
28894	市区	10kV 绿景 2#站 T2	10	800	640	640
28895	市区	10kV 绿景 3#站 T1	10	800	640	640
28896	市区	10kV 绿景 3#站 T2	10	800	640	640
28897	市区	10kV 绿景 3#站 T3	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28898	市区	10kV 绿景 3#站 T4	10	800	640	640
28899	市区	10kV 墙韵佳园三区 5#站 T4	10	800	640	640
28900	市区	10kV 国信 13#站 T1	10	800	640	640
28901	市区	20kV 新安佳苑三区 2#站 T3	20	800	640	640
28902	市区	红旗花园 B 区 2#站 T4	10	1000	800	800
28903	市区	红旗花园 B 区 1#站 T1	10	1000	800	800
28904	市区	10kV 河韵 4#站 T2	10	800	640	640
28905	市区	10kV 美卓华庭 3#站 T3	10	800	640	640
28906	市区	10kV 桐桥 10#箱变 T1	10	630	504	504
28907	市区	外商用户 1#箱变 T1	10	630	504	504
28908	市区	10kV 金禧家园 4#站 T1	10	800	640	640
28909	市区	10kV 鸿欣苑 2#站 T3	10	800	640	640
28910	市区	10kV 金禧家园 4#站 T3	10	800	640	640
28911	市区	10kV 金禧家园 4#站 T4	10	800	640	640
28912	市区	10kV 金禧家园 4#站 T2	10	800	640	640
28913	市区	10kV 墙韵佳园 9#站 T2	10	800	640	640
28914	市区	10kV 锡贤璟园 3#站 T4	10	800	640	640
28915	市区	20kV 新安佳苑 4#站 T2	20	800	640	640
28916	市区	10kV 墙韵佳园 4#站 T4	10	800	640	640
28917	市区	10kV 金禧家园 2#站 T3	10	800	640	640
28918	市区	10kV 金禧家园 2#站 T4	10	800	640	640
28919	市区	10kV 金禧家园 2#站 T2	10	800	640	640
28920	市区	10kV 季景铭邸 3#站 T4	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28921	市区	10kV 金禧家园 2#站 T1	10	800	640	640
28922	市区	太湖大道 11#箱变 T1	10	400	320	320
28923	市区	10kV 理想名筑 4#站 T3	10	800	640	640
28924	市区	10kV 杨普 6#箱变 T1	10	630	504	504
28925	市区	10kV 金悦福庭 2#站 T4	10	800	640	640
28926	市区	10kV 上荣裕园 5#站 T2	10	800	640	640
28927	市区	10kV 利民 2#箱变 T1	10	200	160	160
28928	市区	10kV 金禧家园 3#站 T1	10	800	640	640
28929	市区	10kV 金禧家园 3#站 T3	10	800	640	640
28930	市区	10kV 金禧家园 3#站 T4	10	800	640	640
28931	市区	10kV 金禧家园 3#站 T2	10	800	640	640
28932	市区	10kV 美卓华庭 5#站 T1	10	800	640	640
28933	市区	20kV 观湖湾 9#站 T2	20	800	640	640
28934	市区	20kV 岸芷澜庭 3#站 T3	20	800	640	640
28935	市区	10kV 龙谦嘉园 4#站 T2	10	800	640	640
28936	市区	10kV 滨河景园 2#站 T2	10	800	640	640
28937	市区	10KV 梅荆 20#站 T1	10	800	640	640
28938	市区	10KV 梅荆 20#站 T3	10	800	640	640
28939	市区	10KV 梅荆 20#站 T4	10	800	640	640
28940	市区	10KV 梅荆 20#站 T2	10	800	640	640
28941	市区	10kV 鸿声家园 2#站 T1	10	800	640	640
28942	市区	月城二配变	10	400	320	320
28943	市区	10kV 招路 2#箱变 T1	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28944	市区	10kV 锦硕苑 5#站 T4	10	800	640	640
28945	市区	10kV 梅荆 25#站 T2	10	800	640	640
28946	市区	20kV 玖珑悦居 4#站 T2	20	800	640	640
28947	市区	10kV 春潮 2#站 T1	10	1000	800	800
28948	江阴	金童路 118#配电所 1#主变	10	800	640	640
28949	江阴	永昌南站	10	200	160	160
28950	江阴	金茂变	10	400	320	320
28951	江阴	云麓花园 1#配电所 2#主变	10	800	640	640
28952	江阴	吉家村东变	10	400	320	320
28953	江阴	尚澜名筑 10#配电所 1#主变	10	800	640	640
28954	江阴	晨韵箱变主变	10	500	400	400
28955	江阴	明清变	10	400	320	320
28956	江阴	簪村 3#变	10	400	320	320
28957	江阴	紫运一村 3#配 2#主变	10	630	504	504
28958	江阴	周家东变	10	400	320	320
28959	江阴	爱家名邸 122#配电所 2#主变	20	800	640	640
28960	江阴	南蒲田南变	10	200	160	160
28961	江阴	任前南变	10	200	93	93
28962	江阴	爱家名邸 140#配电所 1#主变	20	630	504	504
28963	江阴	爱家名邸 140#配电所 3#主变	20	630	504	504
28964	江阴	爱家名邸 140#配电所 4#主变	20	630	504	504
28965	江阴	爱家名邸 140#配电所 2#主变	20	630	504	504
28966	江阴	爱家名邸 136#配电所 4#主变	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28967	江阴	爱家名邸 136#配电所 2#主变	20	800	640	640
28968	江阴	爱家名邸 136#配电所 1#主变	20	800	640	640
28969	江阴	爱家名邸 136#配电所 3#主变	20	800	640	640
28970	江阴	丹芙春城 8#配电所 1#主变	10	1000	800	800
28971	江阴	丹芙春城 8#配电所 2#主变	10	1000	800	800
28972	江阴	丹芙春城 8#配电所 3#主变	10	1000	800	800
28973	江阴	山水绿城 1#配电所 1#主变	10	800	640	640
28974	江阴	山水绿城 1#配电所 3#主变	10	800	640	640
28975	江阴	山水绿城 10#配电所 1#主变	10	800	640	640
28976	江阴	中江华庭 45#配电所 1#主变	10	800	640	640
28977	江阴	中江华庭 45#配电所 3#主变	10	800	640	640
28978	江阴	中江华庭 45#配电所 4#主变	10	800	640	640
28979	江阴	中江华庭 45#配电所 2#主变	10	800	640	640
28980	江阴	汇南西变	10	200	116	116
28981	江阴	灶木弄变	10	400	236	236
28982	江阴	中海花苑 1#配电所 1#主变	10	800	640	640
28983	江阴	中海花苑 1#配电所 2#主变	10	800	640	640
28984	江阴	倪家巷三集中 2#箱变主变	10	630	504	504
28985	江阴	倪家巷三集中 3#箱变主变	10	630	504	504
28986	江阴	唐东巷变	10	400	320	320
28987	江阴	七房巷变	10	400	233	233
28988	江阴	狮子山南变	10	200	160	160
28989	江阴	簪村西变	10	315	221	221

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28990	江阴	金江花苑 54#配电所 2#主变	10	1000	800	800
28991	江阴	金江花苑 72#配电所 1#主变	10	1000	800	800
28992	江阴	金江花苑 72#配电所 2#主变	10	1000	800	800
28993	江阴	洁具变	10	200	160	160
28994	江阴	花果北变	10	400	320	320
28995	江阴	黄墅变	10	400	308	308
28996	江阴	长泾镇菜场南变	10	400	320	320
28997	江阴	爱家名邸 118#配电所 1#主变	20	800	640	640
28998	江阴	爱家名邸 118#配电所 3#主变	20	800	640	640
28999	江阴	爱家名邸 118#配电所 4#主变	20	800	640	640
29000	江阴	爱家名邸 118#配电所 2#主变	20	800	640	640
29001	江阴	爱家名邸 122#配电所 1#主变	20	800	640	640
29002	江阴	爱家名邸 122#配电所 3#主变	20	800	640	640
29003	江阴	路灯 2 号变	10	400	320	320
29004	江阴	爱家名邸 122#配电所 4#主变	20	800	640	640
29005	江阴	港欣花苑 7#配电所 1#主变	10	630	504	504
29006	江阴	港欣花苑 7#配电所 2#主变	10	630	504	504
29007	江阴	孙家弄东变	10	200	123	123
29008	江阴	摩尔大厦配电所 1#主变	10	1000	800	800
29009	江阴	鲍庄中变	10	200	160	160
29010	江阴	摩尔大厦配电所 2#主变	10	1000	800	800
29011	江阴	山水绿城 10#配电所 3#主变	10	800	640	640
29012	江阴	御峰花园 1#配电所 2#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29013	江阴	名门公寓 10#配电所 1#主变	10	800	640	640
29014	江阴	名门公寓 10#配电所 3#主变	10	800	640	640
29015	江阴	名门公寓 10#配电所 4#主变	10	800	640	640
29016	江阴	名门公寓 10#配电所 2#主变	10	800	640	640
29017	江阴	双桥中变	10	200	160	160
29018	江阴	名门公寓 16#配电所 1#主变	10	800	640	640
29019	江阴	名门公寓 16#配电所 3#主变	10	800	640	640
29020	江阴	名门公寓 16#配电所 4#主变	10	800	640	640
29021	江阴	名门公寓 16#配电所 2#主变	10	800	640	640
29022	江阴	新世界商业广场 30#配电所 1#主变	10	800	640	640
29023	江阴	新村北箱变 1#主变	10	630	504	504
29024	江阴	中江华庭 34#配电所 1#主变	10	800	640	640
29025	江阴	中江华庭 34#配电所 3#主变	10	800	640	640
29026	江阴	称心阁花园 4#配电所 1#主变	10	1000	800	800
29027	江阴	称心阁花园 4#配电所 2#主变	10	1000	800	800
29028	江阴	陈墅花苑 124#配电所 1#主变	10	1000	800	800
29029	江阴	陈墅花苑 124#配电所 3#主变*	10	1000	800	800
29030	江阴	陈墅花苑 124#配电所 4#主变	10	1000	800	800
29031	江阴	陈墅花苑 124#配电所 2#主变	10	1000	800	800
29032	江阴	陈墅花苑 149#配电所 1#主变	10	800	640	640
29033	江阴	陈墅花苑 149#配电所 2#主变	10	800	640	640
29034	江阴	中江华庭 34#配电所 4#主变	10	800	640	640
29035	江阴	中江华庭 34#配电所 2#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29036	江阴	中海花苑 3#配电所 3#主变	10	800	640	640
29037	江阴	於王南变	10	400	292	292
29038	江阴	官桥西变	10	200	107	107
29039	江阴	泗河南北变	10	200	160	160
29040	江阴	泾西北变	10	400	257	257
29041	江阴	西槐南变	10	200	72	72
29042	江阴	三房南变	10	200	1	1
29043	江阴	红光贺家埭西变	10	250	200	200
29044	江阴	红光许家村西变	10	250	200	200
29045	江阴	馒头村 2#变	10	400	312	312
29046	江阴	姚家北变	10	200	72	72
29047	江阴	丁沟上南变	10	315	51	51
29048	江阴	一方城 5#配电所 4#主变	10	1000	800	800
29049	江阴	中海花苑 3#配电所 1#主变	10	800	640	640
29050	江阴	中海花苑 3#配电所 4#主变	10	800	640	640
29051	江阴	中海花苑 3#配电所 2#主变	10	800	640	640
29052	江阴	山水绿城 1#配电所 4#主变	10	800	640	640
29053	江阴	山水绿城 1#配电所 2#主变	10	800	640	640
29054	江阴	山水绿城 10#配电所 4#主变	10	800	640	640
29055	江阴	山水绿城 10#配电所 2#主变	10	800	640	640
29056	江阴	港欣花苑 61#配电所 3#主变	10	500	400	400
29057	江阴	港欣花苑 61#配电所 1#主变	10	500	400	400
29058	江阴	港欣花苑 61#配电所 2#主变	10	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29059	江阴	港欣花苑 61#配电所 4#主变	10	500	400	400
29060	江阴	胡家湾东变	10	400	320	320
29061	江阴	富春江箱变主变	10	500	400	400
29062	江阴	顾家墩东变	10	400	309	309
29063	江阴	新世界商业广场 30#配电所 2#主变	10	800	640	640
29064	江阴	上由名邸 10#配电所 1#主变	10	800	640	640
29065	江阴	上由名邸 10#配电所 3#主变	10	800	640	640
29066	江阴	上由名邸 10#配电所 4#主变	10	800	640	640
29067	江阴	上由名邸 10#配电所 2#主变	10	800	640	640
29068	江阴	上由名邸 4#配电所 1#主变	10	800	640	640
29069	江阴	上由名邸 4#配电所 3#主变	10	800	640	640
29070	江阴	上由名邸 4#配电所 4#主变	10	800	640	640
29071	江阴	上由名邸 4#配电所 2#主变	10	800	640	640
29072	江阴	涂镇南西变	10	400	276	276
29073	江阴	东场南变	10	400	304	304
29074	江阴	花家南变	10	400	320	320
29075	江阴	上山南变	10	200	160	160
29076	江阴	白玉变	10	200	160	160
29077	江阴	夏垫南西变	10	200	118	118
29078	江阴	金江花苑 54#配电所 1#主变	10	1000	800	800
29079	江阴	祝塘楼下变	10	200	77	77
29080	江阴	郡庭花园 140#配电所 3#主变	10	800	640	640
29081	江阴	江悦尚院 64#配电所 1#主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29082	江阴	河湘西变	10	400	320	320
29083	江阴	新生中路变	10	400	320	320
29084	江阴	潘龙山变	10	400	320	320
29085	江阴	社渎北变	10	200	131	131
29086	江阴	利港花园变	10	200	82	82
29087	江阴	钱家湾变	10	200	139	139
29088	江阴	老桥圩南变	10	400	320	320
29089	江阴	红豆陆家变	10	400	320	320
29090	江阴	红豆园变	10	400	305	305
29091	江阴	东歧龙潭圩北变	10	400	111	111
29092	江阴	王南变	10	200	63	63
29093	江阴	永吉变	10	400	150	150
29094	江阴	银行新村变	10	400	320	320
29095	江阴	港欣大厦配电所 1#主变	10	800	640	640
29096	江阴	永安圩西变	10	200	134	134
29097	江阴	西刘市变	10	400	296	296
29098	江阴	陈南变	10	315	196	196
29099	江阴	西湖南变	10	200	46	46
29100	江阴	水潭头变	10	200	30	30
29101	江阴	李家宕北变	10	200	160	160
29102	江阴	经宿南公变	10	400	320	320
29103	江阴	林家村变	10	400	320	320
29104	江阴	沿山变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29105	江阴	长山路南变	10	315	252	252
29106	江阴	贯庄东变	10	400	266	266
29107	江阴	龙岸北变	10	400	320	320
29108	江阴	朱家村北变	10	250	163	163
29109	江阴	兴利二村南变	10	200	160	160
29110	江阴	皮弄徐家西变	10	400	320	320
29111	江阴	华苑 3#变	10	400	320	320
29112	江阴	天福里公变	10	400	320	320
29113	江阴	蔡家头变	10	200	160	160
29114	江阴	心泾村三兴公变	10	400	320	320
29115	江阴	城东工业园 3#变	10	400	320	320
29116	江阴	徐家谷北变	10	200	79	79
29117	江阴	阳光公寓箱变主变	10	400	320	320
29118	江阴	富华箱变主变	10	400	320	320
29119	江阴	璜土新世纪三期配电所 1#主变	10	630	504	504
29120	江阴	璜土新世纪三期配电所 2#主变	10	630	504	504
29121	江阴	璜土新世纪三期配电所 3#主变	10	800	640	640
29122	江阴	璜土新世纪三期配电所 4#主变	10	630	504	504
29123	江阴	中村西变	10	200	150	150
29124	江阴	峭岐新街村变	10	400	160	160
29125	江阴	计家村变	10	400	231	231
29126	江阴	曹家庄南变	10	400	305	305
29127	江阴	徐巷北变	10	400	195	195

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29128	江阴	金牛 2#变	10	400	320	320
29129	江阴	何家庄北变	10	400	107	107
29130	江阴	阳光威尼斯 11#配电所 1#主变	10	800	640	640
29131	江阴	阳光威尼斯 11#配电所 2#主变	10	800	640	640
29132	江阴	钱家头南变	10	200	160	160
29133	江阴	阳光威尼斯 4#配电所 1#主变	10	1000	800	800
29134	江阴	阳光威尼斯 4#配电所 2#主变	10	1000	800	800
29135	江阴	阳光威尼斯 7#配电所 1#主变	10	1000	800	800
29136	江阴	阳光威尼斯 7#配电所 2#主变	10	1000	800	800
29137	江阴	阳光威尼斯 7#配电所 3#主变	10	1000	800	800
29138	江阴	北村里东变	10	200	85	85
29139	江阴	璜土李家湾变	10	200	160	160
29140	江阴	前江市变	10	400	252	252
29141	江阴	新沟变	10	200	160	160
29142	江阴	西维常东变	10	200	90	90
29143	江阴	浦家村西变	10	200	96	96
29144	江阴	大园 5#变	10	400	320	320
29145	江阴	百世桥变	10	200	160	160
29146	江阴	生资变	10	400	268	268
29147	江阴	金秋变	10	400	320	320
29148	江阴	邓家弄变	10	400	293	293
29149	江阴	梁家基东变	10	400	137	137
29150	江阴	陆新夏家巷北变	10	315	102	102

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29151	江阴	后鲍庄变	10	200	64	64
29152	江阴	中心村 11#变	10	400	311	311
29153	江阴	新生 2#变	10	400	320	320
29154	江阴	东源花苑配电所 1#主变	10	1000	800	800
29155	江阴	锦湖苑一村配电所 2#主变	10	800	640	640
29156	江阴	锦湖苑一村配电所 1#主变	10	800	640	640
29157	江阴	金色嘉苑 8#配电所 1#主变	10	800	640	640
29158	江阴	金色嘉苑 8#配电所 2#主变	10	800	640	640
29159	江阴	长隆香榭丽 13#配电所 1#主变	10	630	504	504
29160	江阴	长隆香榭丽 13#配电所 2#主变	10	630	504	504
29161	江阴	长隆香榭丽 8#配电所 1#主变	10	800	640	640
29162	江阴	长隆香榭丽 8#配电所 2#主变	10	800	640	640
29163	江阴	锦湖苑二村 9#配电所 1#主变	10	500	400	400
29164	江阴	锦湖苑二村 9#配电所 2#主变	10	500	400	400
29165	江阴	锦湖苑二村 22#配电所 1#主变	10	630	504	504
29166	江阴	锦湖苑二村 22#配电所 2#主变	10	630	504	504
29167	江阴	绿苑居 252#箱变主变	10	630	481	481
29168	江阴	水韵华庭箱变主变	10	630	504	504
29169	江阴	天福苑箱变	10	315	252	252
29170	江阴	文化路 270#箱变主变	10	400	320	320
29171	江阴	新都苑二村 65#配电所 1#主变	10	1000	800	800
29172	江阴	名豪山庄 604#箱变主变	20	500	400	400
29173	江阴	名豪山庄 708#箱变主变	20	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29174	江阴	名豪山庄 306#箱变主变	20	630	504	504
29175	江阴	名豪山庄 502#箱变主变	20	500	400	400
29176	江阴	名豪山庄 321#箱变主变	20	500	400	400
29177	江阴	夏东苑 35#配电所 4#主变	10	800	640	640
29178	江阴	新港花苑 135#配电所 3#主变	10	800	640	640
29179	江阴	新港花苑 142#配电所 2#主变	10	1000	800	800
29180	江阴	环城南路 362#配电所 2#主变	10	1000	800	800
29181	江阴	闸西变	10	400	320	320
29182	江阴	港隆苑 5#配电所 1#主变	10	630	504	504
29183	江阴	港隆苑 5#配电所 2#主变	10	630	504	504
29184	江阴	港隆苑 9#配电所 1#主变	10	630	504	504
29185	江阴	港隆苑 9#配电所 2#主变	10	630	504	504
29186	江阴	东方金科大院 61#配电所 1#主变	20	1000	800	800
29187	江阴	东方金科大院 61#配电所 2#主变	20	800	640	640
29188	江阴	幸福新村 5#配电所 1#主变	10	630	504	504
29189	江阴	幸福新村 5#配电所 2#主变	10	630	504	504
29190	江阴	东方金科大院 89#配电所 1#主变	20	800	640	640
29191	江阴	东方金科大院 89#配电所 2#主变	20	800	640	640
29192	江阴	东方金科大院 89#配电所 3#主变	20	1000	800	800
29193	江阴	幸福新村 8#配电所 1#主变	10	630	504	504
29194	江阴	幸福新村 8#配电所 2#主变	10	630	504	504
29195	江阴	金都华庭 1#箱变主变	10	630	504	504
29196	江阴	金都华庭 15#箱变主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29197	江阴	金都华庭 51#箱变主变	10	630	504	504
29198	江阴	南苑二村 16#配电所 1#主变	10	630	504	504
29199	江阴	贯庄一村 48#配电所 1#主变	10	1000	800	800
29200	江阴	贯庄一村 48#配电所 2#主变	10	1000	800	800
29201	江阴	南苑二村 16#配电所 2#主变	10	630	504	504
29202	江阴	10kV 西景花苑 15#配电所 1#主变	10	1000	800	800
29203	江阴	10kV 西景花苑 15#配电所 2#主变	10	1000	800	800
29204	江阴	10kV 西景花苑 5#配电所 1#主变	10	1000	800	800
29205	江阴	10kV 西景花苑 5#配电所 2#主变	10	1000	800	800
29206	江阴	10kV 西景花苑 5#配电所 3#主变	10	1000	800	800
29207	江阴	新华变	10	400	320	320
29208	江阴	大汶村北变	10	200	103	103
29209	江阴	金鹅南变	10	400	155	155
29210	江阴	蒋巷东变	10	315	252	252
29211	江阴	弘建国际配电所 1#主变	10	800	640	640
29212	江阴	弘建国际配电所 2#主变	10	800	640	640
29213	江阴	弘建国际配电所 3#主变	10	800	640	640
29214	江阴	贯庄一村 33#配电所 1#主变	10	1000	800	800
29215	江阴	贯庄一村 33#配电所 2#主变	10	1000	800	800
29216	江阴	迎秀花园配电所 1#主变	10	800	640	640
29217	江阴	迎秀花园配电所 2#主变	10	1000	800	800
29218	江阴	贯庄一村 35#箱变主变	10	630	504	504
29219	江阴	远望花园箱变主变	10	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29220	江阴	香樟花园 1#箱变主变	10	400	320	320
29221	江阴	敌山湾花园 76#配电所 1#主变	20	800	640	640
29222	江阴	敌山湾花园 76#配电所 2#主变	20	800	640	640
29223	江阴	敌山湾花园 76#配电所 3#主变	20	800	640	640
29224	江阴	青水阳光 19#配电所 1#主变	10	800	640	640
29225	江阴	青水阳光 19#配电所 2#主变	10	800	640	640
29226	江阴	敌山湾花园 3#箱变主变	20	630	504	504
29227	江阴	敌山湾花园 4#箱变主变	20	630	504	504
29228	江阴	世纪花苑 229#箱变主变	10	630	497	497
29229	江阴	世纪花苑 339#箱变主变	10	630	453	453
29230	江阴	中江大院配电所 1#主变	10	630	504	504
29231	江阴	中江大院配电所 2#主变	10	630	504	504
29232	江阴	博爱路 20#箱变主变	10	500	400	400
29233	江阴	和院 295#配电所 1#主变	10	1000	800	800
29234	江阴	和院 295#配电所 2#主变	10	800	640	640
29235	江阴	和院 295#配电所 3#主变	10	1000	800	800
29236	江阴	和院 295#配电所 4#主变	10	1000	800	800
29237	江阴	观山上山变	10	250	178	178
29238	江阴	香叶公寓配电所 2#主变	10	400	320	320
29239	江阴	周庄村商铺 1#箱变主变	10	630	504	504
29240	江阴	周庄村商铺 2#箱变主变	10	630	504	504
29241	江阴	美地山庄 60#配电所 1#主变	10	800	640	640
29242	江阴	美地山庄 60#配电所 2#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29243	江阴	化闸南变	10	400	320	320
29244	江阴	美地山庄 5#箱变主变	10	630	504	504
29245	江阴	美地山庄 68#箱变主变	10	630	504	504
29246	江阴	启港路 211#箱变主变	10	500	400	400
29247	江阴	启港路 285#箱变主变	10	630	504	504
29248	江阴	申浦路箱变主变	10	630	504	504
29249	江阴	启港路 356#箱变主变	10	630	504	504
29250	江阴	陶然居 285#箱变主变	10	630	490	490
29251	江阴	澄常路箱变主变	10	630	504	504
29252	江阴	新颜路 363#箱变主变	10	630	504	504
29253	江阴	香树湾 260#箱变主变	10	630	504	504
29254	江阴	香树湾 131#箱变主变	10	630	492	492
29255	江阴	香树湾 152#箱变主变	10	630	465	465
29256	江阴	香树湾 255#箱变主变	10	630	504	504
29257	江阴	香树湾 273#箱变主变	10	630	491	491
29258	江阴	明珠花苑箱变主变	10	315	252	252
29259	江阴	香树湾 313#箱变主变	10	630	303	303
29260	江阴	香树湾 287#箱变主变	10	630	333	333
29261	江阴	狮子山变	10	200	160	160
29262	江阴	莫城北变	10	400	254	254
29263	江阴	南庄西变	10	250	188	188
29264	江阴	新南洋东变	10	400	320	320
29265	江阴	金玉变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29266	江阴	翡翠城 8#配电所 1#主变	10	800	640	640
29267	江阴	翡翠城 8#配电所 2#主变	10	800	640	640
29268	江阴	翡翠城 1#配电所 1#主变	10	800	640	640
29269	江阴	立新加工厂变	10	250	200	200
29270	江阴	水芸苑 45#配电所 1#主变	10	630	504	504
29271	江阴	水芸苑 45#配电所 3#主变	10	630	504	504
29272	江阴	水芸苑 9#配电所 1#主变	10	630	504	504
29273	江阴	水芸苑 9#配电所 2#主变	10	630	504	504
29274	江阴	水芸苑 10#配电所 1#主变	10	630	504	504
29275	江阴	水芸苑 10#配电所 2#主变	10	630	504	504
29276	江阴	水芸苑 38#配电所 1#主变	10	630	504	504
29277	江阴	水芸苑 38#配电所 2#主变	10	630	504	504
29278	江阴	水芸苑 38#配电所 3#主变	10	630	504	504
29279	江阴	新世纪变	10	400	320	320
29280	江阴	影剧院变	10	400	309	309
29281	江阴	香树湾 318#箱变主变	10	630	504	504
29282	江阴	香树湾 282#箱变主变	10	630	504	504
29283	江阴	香树湾 11#箱变主变	10	630	504	504
29284	江阴	陈市花苑 71#配电所 1#主变	10	1000	800	800
29285	江阴	陈市花苑 71#配电所 2#主变	10	1000	800	800
29286	江阴	陈市花苑 113#配电所 1#主变	10	630	504	504
29287	江阴	陈市花苑 113#配电所 2#主变	10	630	504	504
29288	江阴	陈市花苑 121#配电所 1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29289	江阴	陈市花苑 121#配电所 2#主变	10	800	640	640
29290	江阴	小湖新村 67#配电所 1#主变	10	630	504	504
29291	江阴	小湖新村 67#配电所 2#主变	10	630	504	504
29292	江阴	小湖新村 57#配电所 1#主变	10	630	504	504
29293	江阴	小湖新村 57#配电所 2#主变	10	630	504	504
29294	江阴	长何街 85#箱变主变	10	500	400	400
29295	江阴	长何街 119#箱变主变	10	500	400	400
29296	江阴	南苑二村 29#配电所 1#主变	10	1000	800	800
29297	江阴	新都苑二村 30#箱变主变	10	630	504	504
29298	江阴	南苑二村 17#配电所 1#主变	10	1000	800	800
29299	江阴	南苑二村 17#配电所 2#主变	10	1000	800	800
29300	江阴	启港路 418#箱变主变	10	630	470	470
29301	江阴	陆新花园配电所 1#主变	10	1000	800	800
29302	江阴	水芸苑 38#配电所 4#主变	10	630	504	504
29303	江阴	阳光假日花园 100#配电所 1#主变	10	1000	800	800
29304	江阴	阳光假日花园 100#配电所 2#主变	10	1000	800	800
29305	江阴	阳光假日花园 100#配电所 3#主变	10	1000	800	800
29306	江阴	阳光假日花园 100#配电所 4#主变	10	1000	800	800
29307	江阴	永昌南变	10	400	320	320
29308	江阴	华中西站	10	200	160	160
29309	江阴	金宸国际花园 27#配电所 1#主变	10	1000	800	800
29310	江阴	金宸国际花园 27#配电所 2#主变	10	1000	800	800
29311	江阴	金宸国际花园 20#配电所 1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29312	江阴	金宸国际花园 20#配电所 2#主变	10	800	640	640
29313	江阴	长乐路变	10	315	252	252
29314	江阴	长乐配电所 2#主变	10	630	504	504
29315	江阴	长山南路路灯变	10	400	320	320
29316	江阴	澄杨路路灯 31#变	10	100	80	80
29317	江阴	澄杨路路灯 32#变	10	100	80	80
29318	江阴	28#路灯变	10	100	80	80
29319	江阴	李家村西公变	10	400	320	320
29320	江阴	松桥东路灯变	10	200	160	160
29321	江阴	世纪公变	10	200	160	160
29322	江阴	忠巷新村变	10	400	300	300
29323	江阴	长寿村变	10	400	320	320
29324	江阴	新华苑 177#箱变主变	10	800	640	640
29325	江阴	幸福新村 50#箱变主变	10	800	640	640
29326	江阴	南苑二村 4#配电所 2#主变	10	630	504	504
29327	江阴	新世纪花园 21#配电所 1#主变	10	630	504	504
29328	江阴	新世纪花园 21#配电所 2#主变	10	630	504	504
29329	江阴	双牌一村 37#箱变主变	10	400	320	320
29330	江阴	石牌二村 24#配电所 1#主变	10	800	640	640
29331	江阴	石牌二村 24#配电所 2#主变	10	800	640	640
29332	江阴	石牌二村 38#配电所 1#主变	10	800	640	640
29333	江阴	石牌二村 38#配电所 2#主变	10	500	400	400
29334	江阴	绿苑居 168#箱变主变	10	630	489	489

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29335	江阴	绿苑居 266#箱变主变	10	630	427	427
29336	江阴	环东路小区 329#配电所 1#主变	10	1000	800	800
29337	江阴	环东路小区 427#配电所 1#主变	10	1000	800	800
29338	江阴	环东路小区 396#配电所 1#主变	10	1000	800	800
29339	江阴	华苑配电所 1#主变	10	1000	800	800
29340	江阴	华苑配电所 2#主变	10	1000	800	800
29341	江阴	江南景苑配电所 1#主变	10	800	640	640
29342	江阴	江南景苑配电所 2#主变	10	800	640	640
29343	江阴	东吴苑配电所 1#主变	10	1000	800	800
29344	江阴	东吴苑配电所 2#主变	10	1000	800	800
29345	江阴	兴西花苑 26#配电所 1#主变	10	800	640	640
29346	江阴	轻纺变	10	400	180	180
29347	江阴	广电变	10	400	296	296
29348	江阴	黄山路 4#路灯变	10	100	80	80
29349	江阴	天华锦园 6#配电所 1#主变	10	1000	800	800
29350	江阴	铂领公馆 1#配电所 1#主变	10	1000	800	800
29351	江阴	铂领公馆 1#配电所 2#主变	10	1000	800	800
29352	江阴	璜土龙江变	10	160	84	84
29353	江阴	水岸新都 131#箱变主变	10	630	504	504
29354	江阴	兴利箱变主变	10	630	396	396
29355	江阴	江南中站变	10	200	160	160
29356	江阴	兴西花苑 26#配电所 2#主变	10	800	640	640
29357	江阴	兴西花苑 22#配电所 1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29358	江阴	兴西花苑 22#配电所 2#主变	10	800	640	640
29359	江阴	陈市花苑 108#箱变主变	10	630	504	504
29360	江阴	富琛苑 12#箱变主变	10	630	504	504
29361	江阴	富琛苑 30#箱变主变	10	630	408	408
29362	江阴	大洋桥西路灯变	10	160	128	128
29363	江阴	东苑 5#配电所 1#主变	10	800	640	640
29364	江阴	东苑 5#配电所 2#主变	10	800	640	640
29365	江阴	双牌二村 26#箱变主变	10	800	640	640
29366	江阴	长福花苑配电所 1#主变	10	630	504	504
29367	江阴	长福花苑配电所 2#主变	10	630	504	504
29368	江阴	山泉村三置换安置小区 2#配电所 1#主变	10	630	504	504
29369	江阴	黄山 5#变	10	400	320	320
29370	江阴	袁堂弄变	10	315	252	252
29371	江阴	澄张路灯 6#变	10	100	80	80
29372	江阴	澄张路灯 7#变	10	100	80	80
29373	江阴	长寿汤家巷变	10	400	320	320
29374	江阴	无名箱变主变	10	400	320	320
29375	江阴	三砖变	10	250	200	200
29376	江阴	圩田湾变	10	200	112	112
29377	江阴	峭岐杨家村变	10	400	320	320
29378	江阴	水岸华府 89#配电所 1#主变	10	800	640	640
29379	江阴	水岸华府 89#配电所 3#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29380	江阴	水岸华府 89#配电所 4#主变	10	800	640	640
29381	江阴	水岸华府 89#配电所 2#主变	10	800	640	640
29382	江阴	漫水南站	10	400	105	105
29383	江阴	九思村变	10	400	275	275
29384	江阴	钱介宕变	10	200	110	110
29385	江阴	龚家宕变	10	200	160	160
29386	江阴	云开 9#变	10	400	320	320
29387	江阴	陆家村北变	10	315	252	252
29388	江阴	巨轮村徐家村变	10	400	177	177
29389	江阴	西安路灯变	10	400	320	320
29390	江阴	养殖场变	10	400	298	298
29391	江阴	新丰站西变	10	200	86	86
29392	江阴	新藏巷变	10	400	254	254
29393	江阴	泾西吕家村北变	10	315	214	214
29394	江阴	戴庄新村变	10	400	276	276
29395	江阴	欧锦花都 2#配电所 1#主变	10	800	640	640
29396	江阴	欧锦花都 2#配电所 2#主变	10	800	640	640
29397	江阴	欧锦花都 2#配电所 3#主变	10	800	640	640
29398	江阴	木材东变	10	400	320	320
29399	江阴	水岸华府 85#箱变主变	10	400	320	320
29400	江阴	红豆佳苑配电所 1#主变	10	800	640	640
29401	江阴	红豆佳苑配电所 2#主变	10	800	640	640
29402	江阴	水韵华庭配电所 1#主变	10	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29403	江阴	水韵华庭配电所 2#主变	10	500	400	400
29404	江阴	红豆佳苑 1#配电所 1#主变	10	630	504	504
29405	江阴	红豆佳苑二期 6#配电所 1#主变	10	1000	800	800
29406	江阴	香山大厦配电所 1#主变	10	800	640	640
29407	江阴	南新家园配电所 1#主变	10	630	504	504
29408	江阴	南新家园配电所 2#主变	10	630	504	504
29409	江阴	新住基北变	10	400	276	276
29410	江阴	山泉村三置换安置小区 1#配电所 1#主变	10	1250	1000	1000
29411	江阴	山泉花园配电所 1#主变	10	1000	500	500
29412	江阴	文化新村 16#箱变主变	10	630	504	504
29413	江阴	贯庄二村 8#配电所 1#主变	10	1000	800	800
29414	江阴	贯庄二村 8#配电所 2#主变	10	1000	800	800
29415	江阴	陆丰家园配电所 2#主变	10	1000	800	800
29416	江阴	朱家南变	10	400	238	238
29417	江阴	常家丹变	10	400	267	267
29418	江阴	黄河 2#变	10	200	160	160
29419	江阴	政府北变	10	400	320	320
29420	江阴	府前配电所 1#主变	10	630	504	504
29421	江阴	府前配电所 2#主变	10	630	504	504
29422	江阴	红苗周家基 4#变	10	250	192	192
29423	江阴	巷口南变	10	400	261	261
29424	江阴	石庄东街变	10	400	281	281

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29425	江阴	周家头东变	10	400	320	320
29426	江阴	河弯变	10	200	160	160
29427	江阴	绿城帝景 3#配电所 1#主变	10	630	504	504
29428	江阴	绿城帝景 3#配电所 2#主变	10	630	504	504
29429	江阴	绿城帝景 7#配电所 1#主变	10	1000	800	800
29430	江阴	绿城帝景 7#配电所 2#主变	10	1000	800	800
29431	江阴	绿城帝景 7#配电所 3#主变	10	1000	800	800
29432	江阴	利港缪家村变	10	400	307	307
29433	江阴	欧锦花都 17#箱变主变	10	630	504	504
29434	江阴	前野田变	10	400	320	320
29435	江阴	融科原筑 54#配电所 1#主变	10	800	640	640
29436	江阴	融科原筑 54#配电所 3#主变	10	800	640	640
29437	江阴	亚泰华富 22#配电所 1#主变	10	800	640	640
29438	江阴	西阳西站	10	315	202	202
29439	江阴	锦和花苑 2#配电所 1#主变	10	630	504	504
29440	江阴	融科原筑 54#配电所 2#主变	10	800	640	640
29441	江阴	融科原筑 54#配电所 4#主变	10	800	640	640
29442	江阴	中海大院 6#配电所 1#主变	10	630	504	504
29443	江阴	中海大院 6#配电所 2#主变	10	630	504	504
29444	江阴	如意滩箱变主变	10	630	504	504
29445	江阴	唐家村南变	10	400	248	248
29446	江阴	查家东变	10	200	112	112
29447	江阴	高家西变	10	400	313	313

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29448	江阴	港邨花苑 A27#配电所 1#主变	10	800	640	640
29449	江阴	港邨花苑 A27#配电所 2#主变	10	800	640	640
29450	江阴	三宝中村东变	10	200	85	85
29451	江阴	周金 2#变	10	400	228	228
29452	江阴	公园 1#变	10	400	320	320
29453	江阴	公园 2#变	10	400	315	315
29454	江阴	王巷东变	10	400	320	320
29455	江阴	倪巷别墅 4#变	10	400	320	320
29456	江阴	西陆 2#变	10	250	174	174
29457	江阴	廖南变	10	400	275	275
29458	江阴	天笃北变	10	400	320	320
29459	江阴	河北箱变主变	10	400	320	320
29460	江阴	低田里北变	10	200	160	160
29461	江阴	戴巷南变	10	315	252	252
29462	江阴	耿家村变	10	200	97	97
29463	江阴	超辰花园 18#配电所 1#主变	10	800	640	640
29464	江阴	超辰花园 18 配电所 2#主变	10	800	640	640
29465	江阴	超辰花园 12 配电所 1#主变	10	800	640	640
29466	江阴	超辰花园 12 配电所 2#主变	10	800	640	640
29467	江阴	北欧印象 31#配电所 2#主变	10	1000	800	800
29468	江阴	港邨花苑 A10#配电所 1#主变	10	1000	800	800
29469	江阴	下王典变	10	200	144	144
29470	江阴	新宕蒋家村变	10	200	56	56

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29471	江阴	紫金花园 362#箱变主变	10	630	504	504
29472	江阴	紫金花园 323#箱变主变	10	630	492	492
29473	江阴	紫金花园 610#箱变主变	10	500	400	400
29474	江阴	黄山路 288#配电所 1#主变	10	630	504	504
29475	江阴	黄山路 288#配电所 2#主变	10	630	504	504
29476	江阴	紫金花园 655#箱变主变	10	500	400	400
29477	江阴	新华苑配电所 1#主变	10	800	640	640
29478	江阴	华府家园南配电所 1#主变	10	1000	800	800
29479	江阴	华府家园南配电所 2#主变	10	1000	800	800
29480	江阴	华府家园北配电所 1#主变	10	1000	800	800
29481	江阴	华府家园北配电所 2#主变	10	1000	800	800
29482	江阴	海达箱变主变	10	630	504	504
29483	江阴	文化新村 13#配电所 1#主变	10	630	504	504
29484	江阴	黄山路 112#箱变主变	10	250	200	200
29485	江阴	紫金苑 6#箱变主变	10	500	400	400
29486	江阴	紫金苑 5#箱变主变	10	500	400	400
29487	江阴	水墨江南玉园 15#箱变主变	10	500	366	366
29488	江阴	水墨江南玉园 71#箱变主变	10	630	473	473
29489	江阴	宋北变	10	400	280	280
29490	江阴	新街排涝站变	10	400	247	247
29491	江阴	元泾站变	10	250	113	113
29492	江阴	霞客路灯变	10	400	320	320
29493	江阴	金达配电所 1#主变	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29494	江阴	世纪花苑配电所 1#主变	10	1000	800	800
29495	江阴	花园路 88#配电所 1#主变	10	1000	800	800
29496	江阴	王家村陆家堂变	10	200	124	124
29497	江阴	三房巷世纪公寓 1#箱变主变	10	630	504	504
29498	江阴	三房巷世纪公寓 2#箱变主变	10	630	504	504
29499	江阴	三房巷世纪公寓 3#箱变主变	10	630	504	504
29500	江阴	三房巷世纪公寓 4#箱变主变	10	630	504	504
29501	江阴	三房巷世纪公寓 6#箱变主变	10	630	504	504
29502	江阴	三房巷世纪公寓 7#箱变主变	10	630	504	504
29503	江阴	三房巷世纪公寓 8#箱变主变	10	630	504	504
29504	江阴	三房巷世纪公寓 9#箱变主变	10	630	504	504
29505	江阴	三房巷世纪公寓 10#箱变主变	10	630	504	504
29506	江阴	三房巷世纪公寓 11#箱变主变	10	630	504	504
29507	江阴	停塘降东变	10	315	252	252
29508	江阴	万达住宅 5#配电所 1#主变	10	630	504	504
29509	江阴	万达住宅 5#配电所 3#主变	10	630	504	504
29510	江阴	万达住宅 5#配电所 4#主变	10	630	504	504
29511	江阴	万达住宅 5#配电所 2#主变	10	630	504	504
29512	江阴	周庄菜场变	10	400	216	216
29513	江阴	三塘村东变	10	200	160	160
29514	江阴	书香苑 4#配电所 1#主变	10	800	640	640
29515	江阴	书香苑 4#配电所 2#主变	10	800	640	640
29516	江阴	紫金路灯变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29517	江阴	上海花园洋房 70#配电所 1#主变	10	800	628	628
29518	江阴	上海花园洋房 70#配电所 2#主变	10	800	623	623
29519	江阴	上海花园洋房 120#配电所 1#主变	10	1000	800	800
29520	江阴	上海花园洋房 120#配电所 2#主变	10	800	632	632
29521	江阴	上海花园洋房 28#箱变主变	10	500	381	381
29522	江阴	上海花园洋房 1#箱变主变	10	250	194	194
29523	江阴	上海花园洋房 212#箱变主变	10	630	504	504
29524	江阴	上海花园洋房 102#箱变主变	10	630	496	496
29525	江阴	斜泾周家变	10	400	320	320
29526	江阴	东方华府 206#配电所 1#主变	20	800	640	640
29527	江阴	东方华府 206#配电所 2#主变	20	800	640	640
29528	江阴	上场变	10	200	82	82
29529	江阴	万安桥东变	10	400	201	201
29530	江阴	巨轮村变	10	400	276	276
29531	江阴	永丰南变	10	400	239	239
29532	江阴	申港路灯变	10	200	160	160
29533	江阴	彭蒿西 2#变	10	250	168	168
29534	江阴	利港何家圩变	10	400	320	320
29535	江阴	北庙 2#变	10	315	211	211
29536	江阴	万达住宅 1#配电所 4#主变	10	630	504	504
29537	江阴	万达住宅 1#配电所 2#主变	10	630	504	504
29538	江阴	万达住宅 1#配电所 1#主变	10	630	504	504
29539	江阴	万达住宅 1#配电所 3#主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29540	江阴	薛家墩变	10	200	130	130
29541	江阴	万达住宅 2#配电所 2#主变	10	800	640	640
29542	江阴	万达住宅 2#配电所 4#主变	10	800	640	640
29543	江阴	万达住宅 2#配电所 3#主变	10	800	640	640
29544	江阴	万达住宅 2#配电所 1#主变	10	800	640	640
29545	江阴	朱家湾南变	10	315	192	192
29546	江阴	居杨村菜场变	10	200	160	160
29547	江阴	徐家村北变	10	400	246	246
29548	江阴	南苑 28#配电所 1#主变	10	630	504	504
29549	江阴	南苑 35#配电所 1#主变	10	800	640	640
29550	江阴	南苑 35#配电所 2#主变	10	800	640	640
29551	江阴	南苑小区 46#配电所 1#主变	10	800	640	640
29552	江阴	南苑小区 46#配电所 2#主变	10	800	640	640
29553	江阴	南苑小区 52#配电所 1#主变	10	800	640	640
29554	江阴	南苑小区 52#配电所 2#主变	10	800	640	640
29555	江阴	普惠苑 105#配电所 1#主变	10	1000	800	800
29556	江阴	普惠苑 105#配电所 2#主变	10	800	640	640
29557	江阴	三元公寓配电所 1#主变	10	1000	800	800
29558	江阴	东方华府 235#配电所 2#主变	20	800	628	628
29559	江阴	东方华府 245#配电所 4#主变	20	800	640	640
29560	江阴	东方华府 245#配电所 2#主变	20	800	640	640
29561	江阴	东方华府 245#配电所 1#主变	20	800	640	640
29562	江阴	东方华府 245#配电所 3#主变	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29563	江阴	映像江南配电所 1#主变	10	800	640	640
29564	江阴	映像江南配电所 2#主变	10	800	640	640
29565	江阴	映像江南 82#箱变主变	10	630	482	482
29566	江阴	锦湖苑二村 10#配电所 1#主变	10	630	504	504
29567	江阴	锦湖苑二村 10#配电所 2#主变	10	630	504	504
29568	江阴	璜溪绿洲北配电所 1#主变	10	500	390	390
29569	江阴	璜溪绿洲北配电所 2#主变	10	500	374	374
29570	江阴	璜溪绿洲南配电所 1#主变	10	1000	779	779
29571	江阴	万达住宅 3#配电所 4#主变	10	630	504	504
29572	江阴	万达住宅 3#配电所 2#主变	10	630	504	504
29573	江阴	青阳吴家村西变	10	200	160	160
29574	江阴	万达住宅 3#配电所 3#主变	10	630	504	504
29575	江阴	万达住宅 3#配电所 1#主变	10	630	504	504
29576	江阴	小兆村变	10	200	160	160
29577	江阴	云新二村 41#配电所 1#主变	10	800	640	640
29578	江阴	云新二村 41#配电所 2#主变	10	800	640	640
29579	江阴	新藏巷南变	10	315	86	86
29580	江阴	香树湾 350#配电所 1#主变	10	1000	800	800
29581	江阴	香树湾 350#配电所 2#主变	10	1000	800	800
29582	江阴	双喜苑配电所 1#主变	10	1000	800	800
29583	江阴	双喜苑配电所 2#主变	10	1000	800	800
29584	江阴	三元公寓配电所 2#主变	10	1000	800	800
29585	江阴	文化路路灯变	10	160	128	128

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29586	江阴	璜溪绿洲南配电所 2#主变	10	1000	800	800
29587	江阴	金都华庭配电所 1#主变	10	800	640	640
29588	江阴	金都华庭配电所 2#主变	10	800	640	640
29589	江阴	利城大队变	10	400	320	320
29590	江阴	花园北配电所 2#主变	10	800	640	640
29591	江阴	李家北变	10	250	171	171
29592	江阴	陆桥东街 53#配电所 1#主变	10	630	504	504
29593	江阴	龙山花园 1#配电所 1#主变	10	630	504	504
29594	江阴	龙山花园 29#配电所 1#主变	10	630	474	474
29595	江阴	天富小区配电所 1#主变	10	400	320	320
29596	江阴	岸桥头西变	10	400	320	320
29597	江阴	七亩变	10	200	90	90
29598	江阴	小诸家巷南变	10	400	320	320
29599	江阴	蒋北变	10	250	187	187
29600	江阴	九曲王家湾变	10	400	320	320
29601	江阴	金童电站	10	400	320	320
29602	江阴	程巷东变	10	400	297	297
29603	江阴	创新村高庄南变	10	200	160	160
29604	江阴	爱家名邸 1#配电所 1#主变	20	630	454	454
29605	江阴	爱家名邸 1#配电所 2#主变	20	630	486	486
29606	江阴	王家头变	10	250	181	181
29607	江阴	爱家名邸 7#配电所 1#主变	20	630	504	504
29608	江阴	爱家名邸 7#配电所 2#主变	20	630	458	458

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29609	江阴	殷家庄变	10	200	160	160
29610	江阴	周巷上变	10	200	145	145
29611	江阴	许家丹西变	10	400	320	320
29612	江阴	镇西变	10	400	320	320
29613	江阴	新庄路西变	10	400	320	320
29614	江阴	花果东站变	10	400	195	195
29615	江阴	长南四房桥变	10	400	250	250
29616	江阴	云新 7#变	10	315	252	252
29617	江阴	景开 2#变	10	250	200	200
29618	江阴	朴树头变	10	315	231	231
29619	江阴	璜塘沈家村变	10	250	154	154
29620	江阴	陈家港变	10	400	130	130
29621	江阴	戴巷新村变	10	315	252	252
29622	江阴	云顾变	10	250	187	187
29623	江阴	万达住宅 4#配电所 1#主变	10	630	504	504
29624	江阴	万达住宅 4#配电所 3#主变	10	630	504	504
29625	江阴	万达住宅 4#配电所 4#主变	10	630	504	504
29626	江阴	万达住宅 4#配电所 2#主变	10	630	504	504
29627	江阴	泾西路灯变	10	200	160	160
29628	江阴	省渡桥东变	10	400	320	320
29629	江阴	四本堂南变	10	400	320	320
29630	江阴	唐家圩南变	10	400	285	285
29631	江阴	中杏北变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29632	江阴	南河头东变	10	200	149	149
29633	江阴	格方圩东变	10	400	320	320
29634	江阴	锦昌变	10	200	160	160
29635	江阴	蔡家埭南变	10	400	320	320
29636	江阴	新都苑二村 91#配电所 1#主变	10	800	640	640
29637	江阴	农行变	10	400	320	320
29638	江阴	港欣大厦配电所 2#主变	10	800	640	640
29639	江阴	夏东苑 1#配电所 2#主变	10	630	504	504
29640	江阴	夏东苑 1#配电所 4#主变	10	630	504	504
29641	江阴	夏东苑 2#配电所 2#主变	10	800	640	640
29642	江阴	夏东苑 2#配电所 4#主变	10	800	640	640
29643	江阴	夏东苑 25#配电所 2#主变	10	630	504	504
29644	江阴	夏东苑 25#配电所 4#主变	10	630	504	504
29645	江阴	夏东苑 35#配电所 2#主变	10	800	640	640
29646	江阴	天富小区配电所 2#主变	10	400	320	320
29647	江阴	胜景嘉苑 13#配电所 1#主变	10	630	504	504
29648	江阴	胜景嘉苑 13#配电所 2#主变	10	630	504	504
29649	江阴	胜景嘉苑 6#配电所 1#主变	10	1000	800	800
29650	江阴	胜景嘉苑 6#配电所 2#主变	10	1000	800	800
29651	江阴	香樟花园 8#配电所 1#主变	10	1000	800	800
29652	江阴	香樟花园 8#配电所 2#主变	10	1000	800	800
29653	江阴	和泰苑 5#配电所 1#主变	10	800	640	640
29654	江阴	六保新村 406#配电所 1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29655	江阴	江湾配电所 1#主变	10	1000	800	800
29656	江阴	江湾配电所 2#主变	10	1000	800	800
29657	江阴	顾北家园配电所 1#主变	10	630	504	504
29658	江阴	顾北家园配电所 2#主变	10	630	504	504
29659	江阴	明清配电所 1#主变	10	1000	800	800
29660	江阴	明清配电所 2#主变	10	1000	800	800
29661	江阴	康宁小区 8#配电所 1#主变	10	800	640	640
29662	江阴	明清配电所 3#主变	10	1000	793	793
29663	江阴	康宁小区 8#配电所 2#主变	10	800	640	640
29664	江阴	幸福新村配电所 1#主变	10	1000	800	800
29665	江阴	幸福新村配电所 2#主变	10	1000	800	800
29666	江阴	文马变	10	400	298	298
29667	江阴	文林马东变	10	315	252	252
29668	江阴	华昌路 4#变	10	400	313	313
29669	江阴	假日花园 196-1#配电所 1#主变	10	800	640	640
29670	江阴	假日花园 196-1#配电所 2#主变	10	800	640	640
29671	江阴	假日花园 196-1#配电所 3#主变	10	800	640	640
29672	江阴	假日花园 196-1#配电所 4#主变	10	800	640	640
29673	江阴	万达办公 2#配电所 1#主变	10	630	504	504
29674	江阴	万达办公 2#配电所 3#主变	10	630	504	504
29675	江阴	万达办公 2#配电所 4#主变	10	630	504	504
29676	江阴	万达办公 2#配电所 2#主变	10	630	504	504
29677	江阴	青阳张家村北变	10	315	71	71

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29678	江阴	昌盛商贸城箱变主变	10	500	400	400
29679	江阴	社渎前杨南变	10	200	142	142
29680	江阴	长南村北宅北变	10	200	104	104
29681	江阴	林达变	10	400	320	320
29682	江阴	锁业变	10	400	320	320
29683	江阴	夹江变	10	400	147	147
29684	江阴	筑塘变	10	160	128	128
29685	江阴	黄山公园 1#箱变主变	10	100	80	80
29686	江阴	黄山公园 2#箱变主变	10	100	80	80
29687	江阴	延陵路路灯变	10	100	80	80
29688	江阴	万达商铺 1#配电所 2#主变	10	630	504	504
29689	江阴	万达办公 3#配电所 4#主变	10	800	640	640
29690	江阴	万达办公 3#配电所 2#主变	10	800	640	640
29691	江阴	山泉村三置换安置小区 1#配电所 2#主变	10	1250	777	777
29692	江阴	山泉村三置换安置小区 2#配电所 2#主变	10	630	332	332
29693	江阴	云顾路 16#路灯变	10	100	80	80
29694	江阴	云顾路 15#路灯变	10	100	80	80
29695	江阴	南园路 A#箱变主变	10	400	320	320
29696	江阴	南园路 B#箱变主变	10	400	320	320
29697	江阴	钱巷东变	10	200	84	84
29698	江阴	工业 7#变	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29699	江阴	月东路箱变主变	10	630	504	504
29700	江阴	鸡龙山 1#箱变主变	10	630	504	504
29701	江阴	鸡龙山 2#箱变主变	10	500	400	400
29702	江阴	宗言村 1#箱变主变	10	630	504	504
29703	江阴	宗言村 2#箱变主变	10	630	504	504
29704	江阴	电力站 2#变	10	200	160	160
29705	江阴	赤岸蒋巷东变	10	200	160	160
29706	江阴	姜家基东变	10	315	252	252
29707	江阴	大弄西变	10	200	160	160
29708	江阴	黄小西公变	10	315	252	252
29709	江阴	健民公变	10	400	320	320
29710	江阴	创业 4#变	10	315	252	252
29711	江阴	里旺里塑料厂南变	10	400	320	320
29712	江阴	龙城福第 18#配电所 1#主变	10	800	640	640
29713	江阴	龙城福第 18#配电所 3#主变	10	800	640	640
29714	江阴	高北变	10	400	304	304
29715	江阴	龙城福第 18#配电所 4#主变	10	800	640	640
29716	江阴	龙城福第 18#配电所 2#主变	10	800	640	640
29717	江阴	香雪海梅园 14#箱变主变	10	400	320	320
29718	江阴	启港路北 519 箱变主变	10	250	200	200
29719	江阴	开发园区 8#变	10	315	252	252
29720	江阴	南闸电力东变	10	400	320	320
29721	江阴	谈西变	10	400	282	282

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29722	江阴	云新路 28#配电所 1#主变	10	500	400	400
29723	江阴	华富花苑箱变主变	10	630	504	504
29724	江阴	富昌变	10	400	320	320
29725	江阴	石牌一村 58#配电所 1#主变	10	800	640	640
29726	江阴	石牌一村 58#配电所 2#主变	10	800	640	640
29727	江阴	唐家村东变	10	400	149	149
29728	江阴	邱家巷西变	10	200	94	94
29729	江阴	陆新花园配电所 2#主变	10	1000	800	800
29730	江阴	东方华府 12#配电所 1#主变	20	800	640	640
29731	江阴	东方华府 151#配电所 1#主变	20	800	640	640
29732	江阴	东方华府 151#配电所 3#主变	20	800	640	640
29733	江阴	吴浦村公变	10	400	320	320
29734	江阴	东方华府 152#配电所 1#主变	20	800	640	640
29735	江阴	东方华府 152#配电所 2#主变	20	800	640	640
29736	江阴	东方华府 151#配电所 4#主变	20	800	640	640
29737	江阴	东方华府 151#配电所 2#主变	20	800	640	640
29738	江阴	东方华府 12#配电所 2#主变	20	800	640	640
29739	江阴	万达办公 3#配电所 1#主变	10	800	640	640
29740	江阴	万达办公 3#配电所 3#主变	10	800	640	640
29741	江阴	万达办公 4#配电所 1#主变	10	630	504	504
29742	江阴	万达办公 4#配电所 3#主变	10	630	504	504
29743	江阴	万达商铺 1#配电所 1#主变	10	630	504	504
29744	江阴	万达商铺 1#配电所 3#主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29745	江阴	万达商铺 2#配电所 1#主变	10	630	504	504
29746	江阴	万达商铺 2#配电所 3#主变	10	630	504	504
29747	江阴	万达商铺 3#配电所 1#主变	10	630	504	504
29748	江阴	万达商铺 3#配电所 3#主变	10	630	504	504
29749	江阴	万达商铺 3#配电所 4#主变	10	630	504	504
29750	江阴	万达商铺 3#配电所 2#主变	10	630	504	504
29751	江阴	万达商铺 2#配电所 4#主变	10	630	504	504
29752	江阴	万达商铺 2#配电所 2#主变	10	630	504	504
29753	江阴	万达办公 4#配电所 4#主变	10	630	504	504
29754	江阴	万达办公 4#配电所 2#主变	10	630	504	504
29755	江阴	万达商铺 1#配电所 4#主变	10	630	504	504
29756	江阴	长南村谭家北变	10	200	122	122
29757	江阴	环城北路 28#配电所 2#主变	10	800	640	640
29758	江阴	季东变	10	200	65	65
29759	江阴	上村变	10	200	64	64
29760	江阴	长泾孙家巷南变	10	315	245	245
29761	江阴	马泾桥变	10	200	160	160
29762	江阴	红光张家村变	10	250	200	200
29763	江阴	红光毛西变	10	200	160	160
29764	江阴	内衣东变	10	400	241	241
29765	江阴	红光东站变	10	400	320	320
29766	江阴	环城北路 28#配电所 1#主变	10	800	640	640
29767	江阴	长和馨园配电所 1#主变	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29768	江阴	长和馨园配电所 2#主变	10	1000	800	800
29769	江阴	金龙 2#变	10	400	320	320
29770	江阴	东区 3#变	10	400	320	320
29771	江阴	双泾闸变	10	400	259	259
29772	江阴	文林套闸变	10	200	160	160
29773	江阴	桐岐车站变	10	400	320	320
29774	江阴	周庄老住基西变	10	315	252	252
29775	江阴	忠巷新村北变	10	200	160	160
29776	江阴	文化新村 50#配电所 1#主变	10	800	640	640
29777	江阴	文化新村 50#配电所 2#主变	10	800	640	640
29778	江阴	新华苑 240#配电所 1#主变	10	800	640	640
29779	江阴	泾新南变	10	200	138	138
29780	江阴	邱岗爿变	10	400	155	155
29781	江阴	湖塘东变	10	400	137	137
29782	江阴	东方北变	10	400	274	274
29783	江阴	万达办公 1#配电所 4#主变	10	800	640	640
29784	江阴	万达办公 1#配电所 2#主变	10	800	640	640
29785	江阴	万达办公 1#配电所 1#主变	10	800	640	640
29786	江阴	万达办公 1#配电所 3#主变	10	800	640	640
29787	江阴	镇区东区变	10	400	320	320
29788	江阴	华巷东变	10	400	293	293
29789	江阴	瓠岱西站	10	250	200	200
29790	江阴	石桥北变	10	250	190	190

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29791	江阴	沈家基站	10	200	160	160
29792	江阴	马桥电站变	10	160	128	128
29793	江阴	祝塘孔西庄变	10	400	42	42
29794	江阴	何赵家基站	10	200	160	160
29795	江阴	徐巷变	10	200	137	137
29796	江阴	颜家变	10	400	0	0
29797	江阴	水景花苑 63#配电所 2#主变	10	800	640	640
29798	江阴	河湘路变	10	400	320	320
29799	江阴	紫悦花苑 52#配电所 4#主变	10	800	640	640
29800	江阴	云景花园 9#配电所 1#主变	10	630	504	504
29801	江阴	嘉悦澜庭 13#101 配电所 2#主变	10	630	504	504
29802	江阴	小三房东 2#变	10	400	320	320
29803	江阴	华诚悦庭 25#配电所 1#主变	10	800	640	640
29804	江阴	华诚悦庭 25#配电所 2#主变	10	800	640	640
29805	江阴	华诚悦庭 70#配电所 1#主变	10	800	640	640
29806	江阴	华诚悦庭 70#配电所 3#主变	10	800	640	640
29807	江阴	华诚悦庭 70#配电所 4#主变	10	800	640	640
29808	江阴	华诚悦庭 70#配电所 2#主变	10	800	640	640
29809	江阴	金域广场 10-2#配电所 4#主变	10	800	640	640
29810	江阴	申港东街南变	10	400	316	316
29811	江阴	毛纺 2 号变	10	400	307	307
29812	江阴	春风景苑 13#配电所 3#主变	10	800	640	640
29813	江阴	西园一村箱变主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29814	江阴	裕珑花园 61#配电所 4#主变	10	800	640	640
29815	江阴	万花景苑 71#配电所 4#主变	10	800	585	585
29816	江阴	御鑫苑 54#配电所 4#主变	10	800	640	640
29817	江阴	紫悦花苑 40#配电所 2#主变	10	800	640	640
29818	江阴	上品璟苑 179#配电所 1#主变	10	800	640	640
29819	江阴	朱蒋巷东变	10	400	320	320
29820	江阴	和成配电所 1#主变	10	800	640	640
29821	江阴	和成配电所 2#主变	10	800	640	640
29822	江阴	荣熙花园 22#配电所 2#主变	10	630	504	504
29823	江阴	杜家巷中变	10	400	104	104
29824	江阴	圣母箱变主变	10	630	504	504
29825	江阴	惠家村变	10	200	160	160
29826	江阴	韵湖澜山花园 10#配电所 3#主变	10	630	504	504
29827	江阴	西庄村村站西变	10	400	320	320
29828	江阴	坝头上北变	10	400	215	215
29829	江阴	紫运一村 7#配 1#主变	10	630	504	504
29830	江阴	平巷变	10	200	142	142
29831	江阴	新渡箱变主变	10	630	504	504
29832	江阴	万花商业广场 43#变电所 2#主变	10	630	504	504
29833	江阴	龙砂 1 号箱变主变	10	400	320	320
29834	江阴	朱家湾花园二村 12#配电所 1#主变	10	800	640	640
29835	江阴	朱家湾花园二村 12#配电所 3#主变	10	800	640	640
29836	江阴	朱家湾花园二村 12#配电所 4#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29837	江阴	朱家湾花园二村 12#配电所 2#主变	10	800	640	640
29838	江阴	朱家湾花园二村 16#配电所 1#主变	10	800	640	640
29839	江阴	朱家湾花园二村 16#配电所 3#主变	10	800	640	640
29840	江阴	朱家湾花园二村 16#配电所 4#主变	10	800	640	640
29841	江阴	朱家湾花园二村 16#配电所 2#主变	10	800	640	640
29842	江阴	灯塔一林场变	10	200	160	160
29843	江阴	金域广场 11#配电所 2#主变	10	800	640	640
29844	江阴	盎桥南变	10	400	320	320
29845	江阴	王家村卢东变	10	200	129	129
29846	江阴	万花景苑 84#配电所 4#主变	10	800	640	640
29847	江阴	云景花园 28#配电所 3#主变	10	800	640	640
29848	江阴	凝景苑 14#配电所 2#主变	10	800	640	640
29849	江阴	泾南张家宕南变	10	200	160	160
29850	江阴	天敌雅苑 28#配电所 4#主变	20	630	504	504
29851	江阴	东技变	10	400	320	320
29852	江阴	国营站变	10	400	320	320
29853	江阴	城市嘉园 37#配电所 1#主变	10	800	640	640
29854	江阴	城市嘉园 37#配电所 3#主变	10	800	640	640
29855	江阴	城市嘉园 37#配电所 2#主变	10	800	640	640
29856	江阴	城市嘉园 37#配电所 4#主变	10	800	640	640
29857	江阴	雅澜名苑二区 12#配电所 2#主变	10	800	640	640
29858	江阴	星悦河湾花园 37#配电所 2#主变	10	630	504	504
29859	江阴	韵湖澜山花园 48#配电所 3#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29860	江阴	蔡化朱家巷 3#变	10	400	265	265
29861	江阴	古塘工业南变	10	400	320	320
29862	江阴	万水桥西变	10	400	224	224
29863	江阴	朗韵嘉园 14#配电所 3#主变	10	800	640	640
29864	江阴	城市嘉园 75#配电所 1#主变	10	800	640	640
29865	江阴	浪尼莎变	10	400	320	320
29866	江阴	水云间花园 43#配电所 2#主变	10	800	640	640
29867	江阴	跨江东箱变主变	10	630	504	504
29868	江阴	星赋花园三区 12#配电所 1#主变	10	800	640	640
29869	江阴	凤凰路北变	10	200	132	132
29870	江阴	澜景雅苑 7#配电所 3#主变	10	630	504	504
29871	江阴	城市嘉园 75#配电所 3#主变	10	800	640	640
29872	江阴	城市嘉园 75#配电所 2#主变	10	800	640	640
29873	江阴	城市嘉园 75#配电所 4#主变	10	800	640	640
29874	江阴	尚源名筑 9#配电所 1#主变	10	800	640	640
29875	江阴	瑞新花苑 14#配电所 2#主变	10	800	640	640
29876	江阴	创新大道 77#配电所 1#主变	10	800	640	640
29877	江阴	山棠雅园 8-2#配电所 1#主变	20	800	640	640
29878	江阴	东隆南变	10	400	320	320
29879	江阴	敌樾花园南园 402#配 2#主变	20	630	504	504
29880	江阴	璟庭花苑 4#配电所 4#主变	10	800	640	640
29881	江阴	朱家湾花园二村 6#配电所 1#主变	10	1000	800	800
29882	江阴	朱家湾花园二村 6#配电所 2#主变	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29883	江阴	蔡泾村工农路8号北变	10	400	320	320
29884	江阴	白玉二村4#配电所3#主变	10	630	504	504
29885	江阴	泉能路22#配电所2#主变	10	400	320	320
29886	江阴	山棠雅园10#配电所1#主变	20	800	640	640
29887	江阴	水芸苑74#配电所1#主变	10	800	640	640
29888	江阴	高铁箱变主变	10	630	504	504
29889	江阴	星赋花园二区13#配电所4#主变	10	800	640	640
29890	江阴	丰源北变	10	400	320	320
29891	江阴	马镇河南变	10	400	310	310
29892	江阴	庄家巷西变	10	400	320	320
29893	江阴	李富田变	10	400	320	320
29894	江阴	寨里西变	10	200	160	160
29895	江阴	南头村东变	10	200	160	160
29896	江阴	南苑新村49#箱变主变	10	400	320	320
29897	江阴	杨巷村北变	10	200	128	128
29898	江阴	泾北村南变	10	400	159	159
29899	江阴	朱家巷中变	10	200	129	129
29900	江阴	湖滨佳苑一村7#配电所3#主变	10	800	640	640
29901	江阴	鸿运箱变主变	10	400	320	320
29902	江阴	杨庄园区变	10	400	320	320
29903	江阴	物流北变	10	400	284	284
29904	江阴	环村南路1#变	10	400	320	320
29905	江阴	金湾南箱变主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29906	江阴	沈家湾北变	10	400	320	320
29907	江阴	东徐路南变	10	400	284	284
29908	江阴	蒋庄变	10	250	187	187
29909	江阴	云栖雅院 11#配电所 1#主变	10	800	640	640
29910	江阴	悦庭花园二期 24#配电所 2#主变	10	800	640	640
29911	江阴	灯塔茶歧西变	10	400	271	271
29912	江阴	爻桥中变	10	400	296	296
29913	江阴	盛介凹公变	10	400	320	320
29914	江阴	茶岐公变	10	400	290	290
29915	江阴	东喊西变	10	400	194	194
29916	江阴	梅压北变	10	400	320	320
29917	江阴	召其公变	10	400	320	320
29918	江阴	小陆家基变	10	200	139	139
29919	江阴	张家基变	10	400	320	320
29920	江阴	港邺花苑 28#配电所 1#主变	10	800	640	640
29921	江阴	港邺花苑 28#配电所 2#主变	10	800	640	640
29922	江阴	港邺花苑 27#配电所 1#主变	10	1000	800	800
29923	江阴	府前小区 18#配电所 1#主变	10	630	504	504
29924	江阴	马家巷西变	10	315	252	252
29925	江阴	文林加油变	10	400	320	320
29926	江阴	胡家宕变	10	400	301	301
29927	江阴	潭家村东变	10	400	0	0
29928	江阴	西门楼下变	10	400	306	306

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29929	江阴	中心桥公变	10	315	252	252
29930	江阴	埭北变	10	400	320	320
29931	江阴	夏东苑 2#配电所 1#主变	10	800	640	640
29932	江阴	夏东苑 2#配电所 3#主变	10	800	640	640
29933	江阴	梅隆变	10	400	320	320
29934	江阴	祝塘张家坝变	10	400	65	65
29935	江阴	东新变	10	200	115	115
29936	江阴	蒲市村北站变	10	200	98	98
29937	江阴	二环路变	10	400	306	306
29938	江阴	邮电变	10	400	320	320
29939	江阴	张家村北变	10	400	320	320
29940	江阴	石牌三村 41#配电所 1#主变	10	630	504	504
29941	江阴	石牌三村 41#配电所 2#主变	10	630	504	504
29942	江阴	嘉华豪庭 28#配电所 1#主变	10	800	640	640
29943	江阴	新都苑一村 20#配电所 1#主变	10	500	400	400
29944	江阴	新都苑一村 20#配电所 2#主变	10	500	400	400
29945	江阴	泾水苑箱变主变	10	500	400	400
29946	江阴	圩里新村 5#配电所 1#主变	10	630	504	504
29947	江阴	圩里新村 5#配电所 2#主变	10	630	504	504
29948	江阴	黄家村 2#变	10	200	97	97
29949	江阴	新西变	10	200	59	59
29950	江阴	王家场 2#变	10	400	305	305
29951	江阴	石洞坝 2#变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29952	江阴	三房庄 2#变	10	400	311	311
29953	江阴	石家庄 2#变	10	400	272	272
29954	江阴	沿塘桥北变	10	200	160	160
29955	江阴	沿塘街变	10	200	147	147
29956	江阴	百丈东变	10	200	33	33
29957	江阴	青龙箱变主变	10	630	504	504
29958	江阴	小学箱变主变	10	630	412	412
29959	江阴	正行路变	10	400	320	320
29960	江阴	环西路 2#变	10	400	320	320
29961	江阴	南库变	10	250	175	175
29962	江阴	闸东南变	10	400	320	320
29963	江阴	金湾丽景 4#配电所 1#主变	10	500	400	400
29964	江阴	金湾丽景 4#配电所 2#主变	10	500	400	400
29965	江阴	倪家丹北变	10	315	252	252
29966	江阴	塘林北变	10	400	320	320
29967	江阴	南长房变	10	400	305	305
29968	江阴	郁家箱变主变	10	630	463	463
29969	江阴	曙光祥西北变	10	200	123	123
29970	江阴	对洞桥排涝站变	10	400	320	320
29971	江阴	志圩里南变	10	200	160	160
29972	江阴	包子圩变	10	400	313	313
29973	江阴	夏港新北变	10	400	320	320
29974	江阴	南头变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29975	江阴	申龙南变	10	400	320	320
29976	江阴	建义上蒋村变	10	200	135	135
29977	江阴	坊前新村 329#配电所 1#主变	10	1000	800	800
29978	江阴	坊前新村 329#配电所 2#主变	10	1000	800	800
29979	江阴	新都苑一村 1#配电所 1#主变	10	500	400	400
29980	江阴	创新一村 7#箱变主变	10	630	504	504
29981	江阴	宦巷变	10	315	252	252
29982	江阴	吴家巷东变	10	160	128	128
29983	江阴	陈家冲西变	10	200	72	72
29984	江阴	龙城福第 8#配电所 1#主变	10	800	640	640
29985	江阴	龙城福第 8#配电所 2#主变	10	800	640	640
29986	江阴	龙城福第 8#配电所 3#主变	10	1000	800	800
29987	江阴	山下西变	10	400	320	320
29988	江阴	龙城福第 93#箱变主变	10	500	400	400
29989	江阴	盛巷东变	10	400	216	216
29990	江阴	龙城福第 211#箱变主变	10	500	400	400
29991	江阴	龙城福第 159#箱主变	10	500	395	395
29992	江阴	龙城福第 205#箱变主变	10	500	381	381
29993	江阴	霞客苑 2#配电所 1#主变	10	630	504	504
29994	江阴	霞客苑 2#配电所 2#主变	10	630	504	504
29995	江阴	南园路 1#配电所 1#主变	10	630	504	504
29996	江阴	嘉华豪庭 1#箱变主变	10	630	504	504
29997	江阴	双保村变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
29998	江阴	贡家变	10	200	85	85
29999	江阴	管巷变	10	200	29	29
30000	江阴	锦湖苑三村 18#配电所 1#主变	10	1000	800	800
30001	江阴	锦湖苑三村 18#配电所 2#主变	10	1000	800	800
30002	江阴	锦湖苑三村 7#配电所 1#主变	10	1000	800	800
30003	江阴	锦湖苑三村 7#配电所 2#主变	10	1000	800	800
30004	江阴	山泉安置房 1#配电所 1#主变	10	1000	800	800
30005	江阴	山泉安置房 2#配电所 1#主变	10	1000	646	646
30006	江阴	山泉安置房 2#配电所 2#主变	10	1000	800	800
30007	江阴	陈东变	10	200	160	160
30008	江阴	江家变	10	250	161	161
30009	江阴	洪流加工厂变	10	315	252	252
30010	江阴	叶南变	10	200	93	93
30011	江阴	楼下北变	10	400	295	295
30012	江阴	文林圩田变	10	400	219	219
30013	江阴	上横河变	10	400	320	320
30014	江阴	承家巷南变	10	400	229	229
30015	江阴	应天河南变	10	400	309	309
30016	江阴	钱家湾北箱主变	10	630	504	504
30017	江阴	黄玉台西变	10	250	81	81
30018	江阴	申港口南变	10	400	320	320
30019	江阴	西周巷南变	10	400	290	290
30020	江阴	青阳南街南变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30021	江阴	李庄中站变	10	400	320	320
30022	江阴	夏东石柱头变	10	400	320	320
30023	江阴	邓家村东变	10	315	191	191
30024	江阴	环西北变	10	400	320	320
30025	江阴	榨头东变	10	315	252	252
30026	江阴	夏东苑 1#配电所 1#主变	10	630	504	504
30027	江阴	夏东苑 1#配电所 3#主变	10	630	504	504
30028	江阴	许姚村马介西变	10	250	200	200
30029	江阴	康须南变	10	400	243	243
30030	江阴	格方于站	10	400	320	320
30031	江阴	狄桥站	10	200	160	160
30032	江阴	石庄花港 A 区 3#箱变主变	10	630	504	504
30033	江阴	果老园变	10	400	320	320
30034	江阴	申兴村河北变	10	200	67	67
30035	江阴	长小西变	10	315	236	236
30036	江阴	缪家埭南变	10	400	320	320
30037	江阴	环信变	10	400	320	320
30038	江阴	石庄花港 A 区 6#箱变主变	10	630	504	504
30039	江阴	北湾新村变	10	315	252	252
30040	江阴	双漏里变	10	160	128	128
30041	江阴	杨宕西变	10	250	176	176
30042	江阴	须毛园东变	10	315	198	198
30043	江阴	胡赵南变	10	250	178	178

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30044	江阴	北蒋巷变	10	200	160	160
30045	江阴	祥东变	10	315	246	246
30046	江阴	水墩 2#变	10	315	252	252
30047	江阴	璜村袁家村变	10	200	160	160
30048	江阴	颜家河头变	10	400	133	133
30049	江阴	丁家村西变	10	200	109	109
30050	江阴	居家村变变	10	315	228	228
30051	江阴	灯塔茶岐东变	10	200	105	105
30052	江阴	广电中心箱变主变	10	630	504	504
30053	江阴	电力大厦箱变主变	10	630	504	504
30054	江阴	金湾花苑配电所 1#主变	10	800	627	627
30055	江阴	金湾花苑配电所 2#主变	10	800	640	640
30056	江阴	石家村公变	10	200	160	160
30057	江阴	云南路路灯 2#变	10	200	160	160
30058	江阴	中庄变	10	400	32	32
30059	江阴	吴巷路 1#变	10	200	160	160
30060	江阴	南苑小区 1#箱变主变	10	630	504	504
30061	江阴	周庄新庄上变	10	400	50	50
30062	江阴	毛家基北变	10	315	209	209
30063	江阴	沈巷北变	10	400	0	0
30064	江阴	王天于巷西变	10	315	252	252
30065	江阴	新桥花园 36#箱变主变	10	500	400	400
30066	江阴	新桥花园 39#箱变主变	10	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30067	江阴	小马介箱变主变	10	630	504	504
30068	江阴	永安一村 22#箱变主变	10	400	320	320
30069	江阴	农培变箱变主变	10	630	504	504
30070	江阴	长江国际 14#配电所 1#主变	10	800	640	640
30071	江阴	长江国际 14#配电所 2#主变	10	800	640	640
30072	江阴	长江国际 14#配电所 3#主变	10	800	640	640
30073	江阴	长江国际 5#配电所 1#主变	10	800	640	640
30074	江阴	长江国际 5#配电所 2#主变	10	800	640	640
30075	江阴	知青北变	10	200	160	160
30076	江阴	西街西变	10	400	291	291
30077	江阴	环政变	10	400	320	320
30078	江阴	大丰站	10	400	280	280
30079	江阴	长寿二中变	10	400	320	320
30080	江阴	锦南配电所 1#主变	10	800	640	640
30081	江阴	西新排涝变	10	315	197	197
30082	江阴	石庄花港 A 区 15#箱变主变	10	800	640	640
30083	江阴	长寿环西变	10	400	320	320
30084	江阴	高头上 2#变	10	400	310	310
30085	江阴	新野站	10	200	110	110
30086	江阴	长寿医院变	10	315	252	252
30087	江阴	梅谢公变	10	250	122	122
30088	江阴	前村变	10	200	142	142
30089	江阴	五云家园 3#箱变主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30090	江阴	下庄南变	10	400	276	276
30091	江阴	石庄花港 A 区 21#箱变主变	10	800	640	640
30092	江阴	戴君桥变	10	250	134	134
30093	江阴	申兴变	10	400	320	320
30094	江阴	刘莘庄北变	10	250	90	90
30095	江阴	石池南变	10	400	320	320
30096	江阴	徐巷陈家变	10	250	174	174
30097	江阴	梅家湾变	10	400	204	204
30098	江阴	石庄花港 A 区 24#箱变主变	10	800	640	640
30099	江阴	横塘村陈家村变	10	200	66	66
30100	江阴	新庄西变	10	400	320	320
30101	江阴	洪年小站变	10	400	201	201
30102	江阴	石庄花港 B 区 11#箱变主变	10	630	504	504
30103	江阴	野田里变	10	400	281	281
30104	江阴	赵庄北变	10	400	320	320
30105	江阴	许园 5#变	10	250	200	200
30106	江阴	沟西南变	10	400	320	320
30107	江阴	澄张路灯 8#变	10	100	80	80
30108	江阴	长南新村变	10	315	252	252
30109	江阴	申兴杨园里变	10	400	320	320
30110	江阴	石庄花港 B 区 15#箱变主变	10	800	640	640
30111	江阴	东元村变	10	400	320	320
30112	江阴	十字坝北变	10	200	63	63

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30113	江阴	刘康里变	10	400	255	255
30114	江阴	陈家冲变	10	400	134	134
30115	江阴	阳光国际花园 55#箱变主变	10	630	504	504
30116	江阴	名人国际配电所 1#主变	10	800	640	640
30117	江阴	名人国际配电所 2#主变	10	800	640	640
30118	江阴	春江华庭 80#配电所 1#主变	10	1000	800	800
30119	江阴	春江华庭 80#配电所 2#主变	10	1000	800	800
30120	江阴	春江华庭 80#配电所 3#主变	10	1000	800	800
30121	江阴	春江华庭 69#配电所 1#主变	10	1000	800	800
30122	江阴	春江华庭 69#配电所 2#主变	10	1000	800	800
30123	江阴	凤凰城配电所 1#主变	10	800	640	640
30124	江阴	凤凰城配电所 2#主变	10	800	640	640
30125	江阴	西新中变	10	400	320	320
30126	江阴	徐家埭变	10	400	312	312
30127	江阴	三元西站变	10	400	320	320
30128	江阴	后八甲变	10	400	84	84
30129	江阴	后八甲西变	10	400	257	257
30130	江阴	石庄花港 B 区 24#箱变主变	10	630	504	504
30131	江阴	蒋庄南变	10	400	320	320
30132	江阴	石庄花港 B 区 30#箱变主变	10	800	640	640
30133	江阴	须家降变	10	200	125	125
30134	江阴	小刘家南变	10	400	268	268
30135	江阴	西街箱变主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30136	江阴	幼儿园箱变主变	10	630	504	504
30137	江阴	镇政府箱变主变	10	630	504	504
30138	江阴	东站箱变主变	10	630	504	504
30139	江阴	十字坝变	10	400	101	101
30140	江阴	石庄花港 C 区 9#箱变主变	10	630	504	504
30141	江阴	石庄花港 C 区 13#箱变主变	10	800	640	640
30142	江阴	凝秀华庭 5#箱变主变	10	800	640	640
30143	江阴	大坝上南变	10	250	177	177
30144	江阴	长禄变	10	400	320	320
30145	江阴	西高头东变	10	250	200	200
30146	江阴	潘六房变	10	400	208	208
30147	江阴	文林工商变	10	315	252	252
30148	江阴	西张南变	10	250	160	160
30149	江阴	王家村变	10	400	255	255
30150	江阴	茂市桥变	10	400	320	320
30151	江阴	赵大巷 2#变	10	315	237	237
30152	江阴	锡沙路灯 5#变	10	400	320	320
30153	江阴	香墩庄 2#变	10	315	215	215
30154	江阴	宝池 2#变	10	250	200	200
30155	江阴	坊前北 2#变	10	315	184	184
30156	江阴	华士公安变	10	315	252	252
30157	江阴	通渡南路灯变	10	400	320	320
30158	江阴	上下村变	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30159	江阴	葛李村变	10	315	252	252
30160	江阴	邬墩北变	10	200	160	160
30161	江阴	六房变	10	315	252	252
30162	江阴	赵家湾变	10	315	61	61
30163	江阴	石庄花港 C 区 16#箱变主变	10	800	640	640
30164	江阴	鼎峰变	10	400	320	320
30165	江阴	凝秀华庭 20#箱变主变	10	630	504	504
30166	江阴	大坝变	10	400	320	320
30167	江阴	双泾变	10	400	276	276
30168	江阴	小三房东变	10	315	209	209
30169	江阴	油车变	10	250	16	16
30170	江阴	长中东变	10	315	252	252
30171	江阴	大刘变	10	250	18	18
30172	江阴	农贸变	10	315	252	252
30173	江阴	卧龙变	10	315	252	252
30174	江阴	顾家变	10	200	114	114
30175	江阴	石庄花港 C 区 28#箱变主变	10	800	640	640
30176	江阴	居民新村配电所 1#主变	10	630	504	504
30177	江阴	后河变	10	400	320	320
30178	江阴	大坝上村东变	10	400	320	320
30179	江阴	中河西变	10	400	285	285
30180	江阴	江家村西变	10	400	208	208
30181	江阴	长寿西街变	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30182	江阴	长新小学变	10	400	320	320
30183	江阴	蒋家中心站	10	315	252	252
30184	江阴	石庄花港 C 区 29#箱变主变	10	630	504	504
30185	江阴	新生站变	10	400	212	212
30186	江阴	长寿倪家巷变	10	400	320	320
30187	江阴	石庄花港 C 区 31#箱变主变	10	630	504	504
30188	江阴	长小北变	10	400	320	320
30189	江阴	南工公变	10	400	320	320
30190	江阴	北巷变	10	315	252	252
30191	江阴	中河变	10	400	223	223
30192	江阴	金家湾变	10	400	302	302
30193	江阴	戴家村变	10	160	128	128
30194	江阴	金高变	10	400	320	320
30195	江阴	前河东变	10	315	252	252
30196	江阴	洗菜沟变	10	400	61	61
30197	江阴	夏村变	10	200	0	0
30198	江阴	后栗中变	10	400	211	211
30199	江阴	承家巷东变	10	400	320	320
30200	江阴	王家巷中变	10	400	320	320
30201	江阴	胡介昌公变	10	250	119	119
30202	江阴	张家变	10	200	160	160
30203	江阴	申庄砖厂变	10	400	320	320
30204	江阴	郭家巷南变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30205	江阴	香樟花园 10#配电所—1#变	10	1000	800	800
30206	江阴	香樟花园 10#配电所—2#变	10	1000	800	800
30207	江阴	香樟花园 10#配电所—3#变	10	1000	800	800
30208	江阴	创业 3#箱变主变	10	630	504	504
30209	江阴	创业 5#箱变主变	10	500	400	400
30210	江阴	灯塔王庄站 2 号变	10	400	320	320
30211	江阴	香槟花园 373#配电所 1#主变	10	800	640	640
30212	江阴	香槟花园 373#配电所 2#主变	10	800	640	640
30213	江阴	香槟花园 373#配电所 3#主变	10	800	640	640
30214	江阴	香槟花园 373#配电所 4#主变	10	800	640	640
30215	江阴	大园 7 号变	10	400	320	320
30216	江阴	创业 6#箱变主变	10	630	504	504
30217	江阴	香槟花园 304#配电所 2#主变	10	800	640	640
30218	江阴	山泉唐家巷变	10	400	320	320
30219	江阴	馨悦花园西区 6#配电所 4#主变	10	630	504	504
30220	江阴	周庄南房巷东变	10	400	320	320
30221	江阴	包家基 2#变	10	315	252	252
30222	江阴	镇区东方变箱变主变	10	500	400	400
30223	江阴	桃港变	10	400	320	320
30224	江阴	新村西箱变主变	10	400	320	320
30225	江阴	新村箱变主变	10	630	504	504
30226	江阴	双良变	10	400	74	74
30227	江阴	苏家坝东变	10	400	276	276

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30228	江阴	毗山西变	10	400	320	320
30229	江阴	秦家宕东变	10	200	0	0
30230	江阴	郑家巷东变	10	200	89	89
30231	江阴	旧庄桥变	10	200	58	58
30232	江阴	阳光变	10	315	252	252
30233	江阴	北国一队变	10	400	280	280
30234	江阴	利港邮电北变	10	400	320	320
30235	江阴	陆桥陈家 2#变	10	400	302	302
30236	江阴	应天河南 2#变	10	400	320	320
30237	江阴	兴塘二村箱变主变	10	500	387	387
30238	江阴	鑫茂悦园 217#配 3#主变	10	630	504	504
30239	江阴	陶新南变	10	400	243	243
30240	江阴	开发 2#变	10	400	320	320
30241	江阴	钱家湾东变	10	315	252	252
30242	江阴	陈西变	10	200	160	160
30243	江阴	浜上北变	10	200	160	160
30244	江阴	刘市新村变	10	400	320	320
30245	江阴	张家桥变	10	400	320	320
30246	江阴	滨河家园二期 46#配电所 2#主变	10	630	504	504
30247	江阴	芙蓉新村 1#箱变主变	10	630	504	504
30248	江阴	海岸城 1#配电所 1#主变	10	800	640	640
30249	江阴	海岸城 1#配电所 3#主变	10	800	640	640
30250	江阴	海岸城 1#配电所 4#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30251	江阴	海岸城 1#配电所 2#主变	10	800	640	640
30252	江阴	敌械花园南园 23#配电所 4#主变	20	630	504	504
30253	江阴	汤家庄北变	10	200	82	82
30254	江阴	皋岸变	10	250	124	124
30255	江阴	迎宾 2#变	10	400	217	217
30256	江阴	物流 2#变	10	400	320	320
30257	江阴	物流 1#变	10	250	200	200
30258	江阴	昌里东变	10	200	30	30
30259	江阴	杨后浜北变	10	400	134	134
30260	江阴	北渚菜场变	10	400	320	320
30261	江阴	北降东变	10	400	303	303
30262	江阴	巷口西变	10	400	320	320
30263	江阴	林顶桥变	10	200	114	114
30264	江阴	郭家巷 2#变	10	400	181	181
30265	江阴	飞燕东变	10	400	320	320
30266	江阴	尤家店变	10	400	320	320
30267	江阴	水池里变	10	250	200	200
30268	江阴	梅园新村 34#配电所 2#主变	10	800	640	640
30269	江阴	郁家南箱变主变	10	630	353	353
30270	江阴	泗河东村东变	10	200	160	160
30271	江阴	兰樾雅院 6-102#配电所 3#主变	10	800	640	640
30272	江阴	建文变	10	200	160	160
30273	江阴	新岭 2 队变	10	400	261	261

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30274	江阴	徐家堂西变	10	200	138	138
30275	江阴	河塘新村 1#变	10	315	237	237
30276	江阴	张西公变	10	400	215	215
30277	江阴	赵家东变	10	400	320	320
30278	江阴	月城路灯 2#变	10	200	160	160
30279	江阴	东胥林变	10	250	130	130
30280	江阴	缪家变	10	400	320	320
30281	江阴	隆家堂东变	10	200	116	116
30282	江阴	毛三巷变	10	400	133	133
30283	江阴	马家村变	10	400	320	320
30284	江阴	小南庄北变	10	400	166	166
30285	江阴	新巷西变	10	400	320	320
30286	江阴	夏家店南变	10	400	320	320
30287	江阴	锦隆五村 16#箱变主变	10	630	504	504
30288	江阴	创智天地配电所 1#主变	10	630	504	504
30289	江阴	创智天地配电所 2#主变	10	630	504	504
30290	江阴	金湾大厦配电所 1#主变	10	400	320	320
30291	江阴	长山村北变	10	250	200	200
30292	江阴	云亭云长 3#变	10	400	320	320
30293	江阴	联立西变	10	400	320	320
30294	江阴	凤凰城配电所 3#主变	10	800	640	640
30295	江阴	西湖宕变	10	400	320	320
30296	江阴	江家北变	10	200	111	111

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30297	江阴	沿山村梁家村变	10	400	320	320
30298	江阴	沿山村沿山北变	10	400	239	239
30299	江阴	珺和雅苑一期 18#配电所 4#主变	10	630	504	504
30300	江阴	璜塘医院箱变主变	10	630	485	485
30301	江阴	红豆村委北变	10	400	320	320
30302	江阴	万花景苑二区 14#配电所 3#主变	10	800	640	640
30303	江阴	华富名园 7#配电所 1#主变	10	800	640	640
30304	江阴	华富名园 7#配电所 2#主变	10	800	640	640
30305	江阴	港欣花苑二村 61#配电所 4#主变	10	800	640	640
30306	江阴	云亭新市民 6 号变	10	400	320	320
30307	江阴	渡江一村 1#箱变主变	10	630	504	504
30308	江阴	金门路变	10	400	320	320
30309	江阴	香花桥西变	10	400	320	320
30310	江阴	石塘桥中变	10	400	320	320
30311	江阴	殷家巷变	10	400	302	302
30312	江阴	韵湖澜山花园 36#配电所 1#主变	10	800	640	640
30313	江阴	荷花泾南变	10	200	71	71
30314	江阴	五星电站北变	10	250	200	200
30315	江阴	紫运一村 3#配 4#主变	10	630	504	504
30316	江阴	绿城水岸 11#配电所 1#主变	10	800	640	640
30317	江阴	绿城水岸 11#配电所 2#主变	10	800	640	640
30318	江阴	朱家住基南变	10	400	320	320
30319	江阴	西湾头工业变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30320	江阴	东桥 1#箱变主变	10	500	400	400
30321	江阴	菜场 1#箱变主变	10	500	400	400
30322	江阴	十一房西变	10	200	160	160
30323	江阴	长泾赵家湾变	10	400	280	280
30324	江阴	菜场 2#箱变主变	10	500	400	400
30325	江阴	中桥 1#箱变主变	10	500	400	400
30326	江阴	老二房南变	10	200	41	41
30327	江阴	七房庄西变	10	200	113	113
30328	江阴	璟庭花苑 4#配电所 3#主变	10	800	640	640
30329	江阴	春麓苑 45#配电所 4#主变	10	800	640	640
30330	江阴	小南市南变	10	400	320	320
30331	江阴	邓巷东变	10	200	61	61
30332	江阴	李家村南变	10	200	160	160
30333	江阴	文泽苑 7#配电所 2#主变	10	800	640	640
30334	江阴	春风景苑 14#配电所 4#主变	10	800	640	640
30335	江阴	棠樾锦园 71#配电所 2#主变	10	800	640	640
30336	江阴	天敌雅苑 1#配电所 2#主变	20	630	504	504
30337	江阴	尤车变	10	400	266	266
30338	江阴	敌光雅苑北区 18-1 配电所 2#主变	20	630	504	504
30339	江阴	东圩北 1#变	10	400	216	216
30340	江阴	张家头南变	10	400	310	310
30341	江阴	西石桥变	10	400	306	306
30342	江阴	水云间花园 33#配电所 3#主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30343	江阴	双友北变	10	400	146	146
30344	江阴	五市东变	10	200	26	26
30345	江阴	韩家村东变	10	200	160	160
30346	江阴	芙蓉新村 9#箱变主变	10	630	504	504
30347	江阴	桃源名筑 192#配电所 2#主变	20	800	640	640
30348	江阴	富南西变	10	400	320	320
30349	江阴	璜土迎宾 2#变	10	400	320	320
30350	江阴	韩家头北变	10	200	109	109
30351	江阴	朝阳河南变	10	400	320	320
30352	江阴	御景花园 11#-1 配电所 1#主变	10	800	640	640
30353	江阴	御景花园 11#-1 配电所 2#主变	10	800	640	640
30354	江阴	御景花园 11#-2 配电所 1#主变	10	800	640	640
30355	江阴	御景花园 11#-2 配电所 2#主变	10	800	640	640
30356	江阴	南宅东变	10	400	296	296
30357	江阴	丹桂颐园 3#配电所 3#主变	10	800	640	640
30358	江阴	夏港菜场箱变主变	10	630	504	504
30359	江阴	小陆家基 2#变	10	400	320	320
30360	江阴	龙城福第二期 235#配电所 2#主变	10	800	640	640
30361	江阴	御景花园 17#配电所 1#主变	10	800	640	640
30362	江阴	御景花园 17#配电所 2#主变	10	800	640	640
30363	江阴	邬墩南变	10	200	160	160
30364	江阴	江东七村北变	10	400	53	53
30365	江阴	东街西变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30366	江阴	定山电站北变	10	400	320	320
30367	江阴	河东湾南变	10	400	320	320
30368	江阴	称心阁北区 11#配电所 1#主变	10	1000	800	800
30369	江阴	称心阁北区 11#配电所 4#主变	10	1000	800	800
30370	江阴	称心阁北区 11#配电所 2#主变	10	1000	800	800
30371	江阴	称心阁北区 11#配电所 3#主变	10	1000	800	800
30372	江阴	尚澜名筑 10#配电所 2#主变	10	800	640	640
30373	江阴	新秀园三期 26#配电所 1#主变	10	800	640	640
30374	江阴	东苑新村 68#配电所 3#主变	10	800	640	640
30375	江阴	黄思巷 4#变	10	400	320	320
30376	江阴	交警北箱变主变	10	400	320	320
30377	江阴	港欣花苑二村 44#配电所 1#主变	10	800	640	640
30378	江阴	前坞墩西变	10	400	220	220
30379	江阴	赵港北变	10	400	320	320
30380	江阴	双泾新农村 76#配电所 2#主变	10	630	504	504
30381	江阴	铂润九里雅园三区 5#配电所 1#主变	10	800	640	640
30382	江阴	昕悦府 41#配电所 2#主变	10	800	640	640
30383	江阴	陶城蒋巷变	10	400	213	213
30384	江阴	新泾箱变主变	10	400	320	320
30385	江阴	兴隆箱变主变	10	400	320	320
30386	江阴	新泾北箱变主变	10	400	317	317
30387	江阴	长东缪家巷路里箱变主变	10	400	304	304

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30388	江阴	二中变箱变主变	10	400	320	320
30389	江阴	缪家巷西箱变主变	10	400	314	314
30390	江阴	蚕种箱变主变	10	400	320	320
30391	江阴	裕珑花园 162#配电所 3#主变	10	800	640	640
30392	江阴	方业变	10	400	320	320
30393	江阴	斜河村变	10	400	272	272
30394	江阴	欧诺亚城市花园 25#配电所 2#主变	10	800	640	640
30395	江阴	欧诺亚城市花园 25#配电所 1#主变	10	800	640	640
30396	江阴	韵湖澜山花园 48#配电所 4#主变	10	800	640	640
30397	江阴	新桥张家巷北变	10	400	256	256
30398	江阴	蒋巷上东变	10	400	320	320
30399	江阴	悦庭花园二期 24#配电所 3#主变	10	800	640	640
30400	江阴	何家庄村变	10	400	320	320
30401	江阴	宕东东变	10	200	160	160
30402	江阴	嘉悦华庭 25-2#配电所 1#主变	10	630	504	504
30403	江阴	蟠龙工业园 5#变	10	400	320	320
30404	江阴	鑫茂悦园 268#配 1#主变	10	800	640	640
30405	江阴	宋家庄变	10	200	135	135
30406	江阴	华宏箱变主变	10	630	466	466
30407	江阴	黄巷南变	10	400	320	320
30408	江阴	长顺西变	10	400	320	320
30409	江阴	长寿二村 6#配电所 1#主变	10	1000	800	800
30410	江阴	长寿二村 6#配电所 2#主变	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30411	江阴	称心阁北区 9#配电所 1#主变	10	800	640	640
30412	江阴	称心阁北区 9#配电所 3#主变	10	800	640	640
30413	江阴	称心阁北区 9#配电所 4#主变	10	800	640	640
30414	江阴	称心阁北区 9#配电所 2#主变	10	800	640	640
30415	江阴	姚东箱变主变	10	630	504	504
30416	江阴	卢巷里中变	10	400	320	320
30417	江阴	鑫茂悦园 150#配 2#主变	10	800	640	640
30418	江阴	申裕箱变主变	10	400	320	320
30419	江阴	徐家谷变	10	400	140	140
30420	江阴	陶城村变	10	200	18	18
30421	江阴	东房巷西 2#变	10	400	320	320
30422	江阴	明清东箱变主变	10	400	320	320
30423	江阴	祝塘东庄南变	10	200	160	160
30424	江阴	峭用 6#变	10	400	320	320
30425	江阴	蒲家桥中变	10	400	320	320
30426	江阴	古塘桥北变	10	400	320	320
30427	江阴	新世纪花园 46#配电所 1#主变	10	800	640	640
30428	江阴	新世纪花园 46#配电所 2#主变	10	800	640	640
30429	江阴	新世纪花园 47#配电所 1#主变	10	800	640	640
30430	江阴	新世纪花园 47#配电所 2#主变	10	800	640	640
30431	江阴	城南雅院 11#配电所 3#主变	10	630	504	504
30432	江阴	铂光澜庭 25#配电所 4#主变	10	630	504	504
30433	江阴	后区里北变	10	200	132	132

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30434	江阴	璟尚佳苑 103#配电所 1#主变	10	800	640	640
30435	江阴	峭粮北变	10	400	320	320
30436	江阴	天敌雅苑 119#配电所 1#主变	20	800	640	640
30437	江阴	王家头南变	10	200	160	160
30438	江阴	新马园区变	10	400	320	320
30439	江阴	朱家湾花园二村 1#配电所 1#主变	10	1000	800	800
30440	江阴	朱家湾花园二村 1#配电所 2#主变	10	1000	800	800
30441	江阴	启港苑 A 区 30#配电所 1#主变	10	800	640	640
30442	江阴	澜岸花苑 4#配电所 1#主变	10	800	640	640
30443	江阴	一品花园 6#箱变主变	10	630	504	504
30444	江阴	一品花园 7#东箱变主变	10	630	504	504
30445	江阴	一品花园 7#西箱变主变	10	630	504	504
30446	江阴	朱家宕 1#箱变主变	10	400	320	320
30447	江阴	瀚瑞华筑 21#配电所 2#主变	10	800	640	640
30448	江阴	尚澜名筑 7#配电所 3#主变	10	800	640	640
30449	江阴	华苑小区 240#配电所 1#主变	10	1000	800	800
30450	江阴	华苑小区 240#配电所 2#主变	10	1000	800	800
30451	江阴	瑞庭花园 27#配电所 2#主变	10	630	504	504
30452	江阴	璟庭花苑 4#配电所 2#主变	10	800	640	640
30453	江阴	长寿新村箱变主变	10	500	400	400
30454	江阴	创富路 1 号 5#配电所 4#主变	10	630	504	504
30455	江阴	杨泾大桥变	10	400	320	320
30456	江阴	珺和雅苑一期 2#配电所 1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30457	江阴	夏圩西变	10	200	125	125
30458	江阴	春华家苑 9#配电所 1#主变	10	630	504	504
30459	江阴	文林新杰变	10	400	320	320
30460	江阴	江悦尚院 94#配电所 4#主变	10	800	640	640
30461	江阴	青阳菜场公变	10	400	320	320
30462	江阴	叶家村南变	10	400	262	262
30463	江阴	泗河张家村北变	10	400	237	237
30464	江阴	塘头桥加工厂南变	10	400	231	231
30465	江阴	丁家头南变	10	400	320	320
30466	江阴	新桥北变	10	400	320	320
30467	江阴	东翎雅苑 10#配电所 3#主变	10	800	640	640
30468	江阴	于门北变	10	200	160	160
30469	江阴	陆南村 2#变	10	315	161	161
30470	江阴	湖山庭 37#配电所 1#主变	10	800	640	640
30471	江阴	湖山庭 37#配电所 2#主变	10	800	640	640
30472	江阴	上品璟苑 115#配电所 4#主变	10	800	640	640
30473	江阴	华苑新村 1#箱变主变	10	630	504	504
30474	江阴	创业北变	10	400	320	320
30475	江阴	湖山庭 65#配电所 1#主变	10	800	640	640
30476	江阴	湖山庭 65#配电所 2#主变	10	800	640	640
30477	江阴	水潭排涝站变	10	200	160	160
30478	江阴	霞客苑 B 地块 1#配 2#主变	10	800	640	640
30479	江阴	云亭顾家村变	10	200	117	117

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30480	江阴	山棠雅园 8-2#配电所 3#主变	20	800	640	640
30481	江阴	湖山庭 9#配电所 1#主变	10	800	640	640
30482	江阴	湖山庭 9#配电所 2#主变	10	800	640	640
30483	江阴	东新万家宕变	10	400	286	286
30484	江阴	南苑新村 39#箱变主变	10	400	320	320
30485	江阴	安居西变	10	400	320	320
30486	江阴	馨悦花园 10#变电所 2#主变	10	800	640	640
30487	江阴	邮电北变	10	400	320	320
30488	江阴	金域广场 10-2#配电所 1#主变	10	800	640	640
30489	江阴	沈家村东变	10	400	320	320
30490	江阴	铂润九里雅园三区 4#配电所 3#主变	10	630	504	504
30491	江阴	乌鹊堂南变	10	315	252	252
30492	江阴	多利果变	10	200	160	160
30493	江阴	大夏家东变	10	200	160	160
30494	江阴	一诺变	10	400	320	320
30495	江阴	联水公变	10	200	160	160
30496	江阴	塘头桥电站变	10	200	95	95
30497	江阴	荣熙花园 22#配电所 3#主变	10	630	504	504
30498	江阴	鸡龙山村龙都新村三期 1#箱变主变	10	400	320	320
30499	江阴	昕悦府 99#配电所 3#主变	10	630	504	504
30500	江阴	江建 2#箱变主变	10	630	504	504
30501	江阴	水云间花园 33#配电所 4#主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30502	江阴	苏果超市变	10	400	320	320
30503	江阴	铂润九里雅园三区 18#配 2#主变	10	800	640	640
30504	江阴	华盈佳苑 15#配电所 2#主变	10	630	504	504
30505	江阴	周庄永安西变	10	200	160	160
30506	江阴	双平变	10	400	320	320
30507	江阴	良彩里变	10	400	309	309
30508	江阴	祝塘钱家圩变	10	400	199	199
30509	江阴	敌光雅苑北区 26#配电所 1#主变	20	800	640	640
30510	江阴	慕义庄中变	10	200	119	119
30511	江阴	东麓花园 4#配电所 3#主变	10	630	504	504
30512	江阴	璟尚佳苑 105#配电所 4#主变	10	800	640	640
30513	江阴	瀚棠华筑 14#配电所 1#主变	10	800	640	640
30514	江阴	云禧苑 638-2#配电所 4#主变	10	630	504	504
30515	江阴	新圩路变	10	400	320	320
30516	江阴	新红卫箱变主变	10	200	160	160
30517	江阴	建义李家村变	10	400	299	299
30518	江阴	徐家南变	10	400	311	311
30519	江阴	春麓苑 27#配电所 1#主变	10	800	640	640
30520	江阴	前刘庄变	10	200	153	153
30521	江阴	杨家西变	10	200	160	160
30522	江阴	长北山站变	10	200	135	135
30523	江阴	城东夏家村变	10	400	320	320
30524	江阴	心泾村公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30525	江阴	华宏新区 1#变	10	400	320	320
30526	江阴	悟空张家村变	10	400	303	303
30527	江阴	黄墅西变	10	400	308	308
30528	江阴	云亭中街北 1 号变	10	400	320	320
30529	江阴	潘家桥公变	10	200	160	160
30530	江阴	农药公变	10	400	320	320
30531	江阴	田头村变	10	200	119	119
30532	江阴	峭岐杨家村东变	10	400	278	278
30533	江阴	蔚蓝璟苑 26#配电所 4#主变	10	800	640	640
30534	江阴	东支公交车站变	10	400	320	320
30535	江阴	长安河塘变	10	400	320	320
30536	江阴	月港湾花园 3#配电所 1#主变	10	800	640	640
30537	江阴	月港湾花园 3#配电所 2#主变	10	800	640	640
30538	江阴	月港湾花园 9#配电所 1#主变	10	500	400	400
30539	江阴	月港湾花园 9#配电所 2#主变	10	500	400	400
30540	江阴	月港湾花园 9#配电所 3#主变	10	500	400	400
30541	江阴	北庙变	10	400	295	295
30542	江阴	南塘坊变	10	400	255	255
30543	江阴	浦田圩东变	10	400	320	320
30544	江阴	天韵雅苑 9 配电所 1#主变	10	800	640	640
30545	江阴	耿家巷北变	10	200	144	144
30546	江阴	青阳公园西箱变主变	10	500	400	400
30547	江阴	藏品裕院 77#配电所 1#主变	20	630	495	495

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30548	江阴	法尔赛花园 62#箱变主变	10	630	504	504
30549	江阴	戴庄新苑配电所主变	10	630	504	504
30550	江阴	悦港路 100#配电所 1#主变	10	630	504	504
30551	江阴	创富路 1 号 6#配电所 4#主变	10	630	504	504
30552	江阴	鑫茂悦园 217#配 1#主变	10	630	504	504
30553	江阴	卜家弄 6#箱变主变	10	630	504	504
30554	江阴	翡翠花苑 119#配电所 3#主变	10	800	640	640
30555	江阴	月港湾花园 9#配电所 4#主变	10	500	400	400
30556	江阴	石佛变	10	400	320	320
30557	江阴	南闸金三角 1#配电所 1#主变	10	800	640	640
30558	江阴	花园雅居 56#配电所 1#主变	10	800	640	640
30559	江阴	滨河家园 23#配电所 1#主变	10	800	640	640
30560	江阴	南闸金三角 1#配电所 2#主变	10	800	640	640
30561	江阴	花园雅居 56#配电所 2#主变	10	800	640	640
30562	江阴	金童一村 10#配电所 1#主变	10	630	504	504
30563	江阴	滨河家园 23#配电所 2#主变	10	800	640	640
30564	江阴	南闸金三角 1#配电所 3#主变	10	800	640	640
30565	江阴	花园雅居 53#配电所 1#主变	10	630	504	504
30566	江阴	南闸金三角 1#配电所 4#主变	10	800	640	640
30567	江阴	金童一村 10#配电所 2#主变	10	630	504	504
30568	江阴	星悦河湾花园 49#配电所 3#主变	10	630	504	504
30569	江阴	法尔赛花园 75#箱变主变	10	630	504	504
30570	江阴	藏品裕院 77#配电所 2#主变	20	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30571	江阴	法尔赛花园 106#配电所 1#主变	10	800	640	640
30572	江阴	悦港路 100#配电所 2#主变	10	630	504	504
30573	江阴	藏品裕院 77#配电所 3#主变	20	630	504	504
30574	江阴	天福苑 7#配电所 1#主变	10	800	640	640
30575	江阴	藏品裕院 77#配电所 4#主变	20	630	494	494
30576	江阴	新港花苑箱变主变	10	500	400	400
30577	江阴	法尔赛花园 106#配电所 2#主变	10	800	640	640
30578	江阴	山棠雅园 10#配电所 4#主变	20	800	640	640
30579	江阴	天福苑 7#配电所 2#主变	10	800	640	640
30580	江阴	港隆苑 18#箱变主变	10	500	400	400
30581	江阴	春华家苑 7#配电所 1#主变	10	800	640	640
30582	江阴	茂龙村委北变	10	400	320	320
30583	江阴	虎头村箱变主变	10	630	504	504
30584	江阴	里新江家村变	10	400	320	320
30585	江阴	振新华府 28#配电所 1#主变	10	800	640	640
30586	江阴	振新华府 28#配电所 2#主变	10	800	640	640
30587	江阴	振新华府 28#配电所 3#主变	10	800	640	640
30588	江阴	振新华府 28#配电所 4#主变	10	800	640	640
30589	江阴	振新华府 2#配电所 1#主变	10	800	640	640
30590	江阴	振新华府 2#配电所 2#主变	10	800	611	611
30591	江阴	上海花园二期 288#配电所 2#主变	10	800	640	640
30592	江阴	尚仁南箱变主变	10	630	486	486
30593	江阴	滨河家园 45#配电所 1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30594	江阴	南苑五村 9#配电所 1#主变	10	800	640	640
30595	江阴	南闸金三角 2#配电所 1#主变	10	800	640	640
30596	江阴	花园雅居 37#配电所 2#主变	10	630	504	504
30597	江阴	滨河家园 45#配电所 2#主变	10	800	640	640
30598	江阴	金童一村 19#配电所 1#主变	10	1000	800	800
30599	江阴	花园雅居 37#配电所 1#主变	10	630	504	504
30600	江阴	南闸金三角 2#配电所 2#主变	10	800	640	640
30601	江阴	狮子山中变	10	400	320	320
30602	江阴	南苑五村 9#配电所 2#主变	10	800	640	640
30603	江阴	花园雅居 37#配电所 3#主变	10	630	504	504
30604	江阴	南闸金三角 3#配电所 1#主变	10	800	640	640
30605	江阴	南闸金三角 3#配电所 2#主变	10	800	640	640
30606	江阴	金童一村 31#配电所 1#主变	10	800	640	640
30607	江阴	花园雅居 37#配电所 4#主变	10	630	504	504
30608	江阴	南苑五村 5#配电所 1#主变	10	800	640	640
30609	江阴	边检箱变主变	10	630	504	504
30610	江阴	春麓苑 45#配电所 1#主变	10	800	640	640
30611	江阴	戴庄电站变	10	200	147	147
30612	江阴	天茂雅苑 19#配电所 1#主变	10	630	504	504
30613	江阴	大汶村变	10	400	241	241
30614	江阴	电力站专件变	10	400	320	320
30615	江阴	创富路 1 号 5#配电所 2#主变	10	630	504	504
30616	江阴	棉纺配电所 1#主变	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30617	江阴	新秀园三期 26#配电所 3#主变	10	800	640	640
30618	江阴	文化新村 75#配电所 1#主变	10	800	640	640
30619	江阴	文化新村 75#配电所 2#主变	10	800	640	640
30620	江阴	创业双源变	10	400	320	320
30621	江阴	小徐家变	10	400	112	112
30622	江阴	南悦家苑 20#配电所 2#主变	10	800	640	640
30623	江阴	徐家埭中变	10	400	283	283
30624	江阴	南闸金三角 3#配电所 3#主变	10	800	640	640
30625	江阴	金童一村 31#配电所 2#主变	10	800	640	640
30626	江阴	南闸金三角 3#配电所 4#主变	10	800	640	640
30627	江阴	新民箱变主变	10	630	504	504
30628	江阴	白屈港西变	10	400	320	320
30629	江阴	金童一村 31#配电所 3#主变	10	800	640	640
30630	江阴	南苑五村 5#配电所 2#主变	10	800	640	640
30631	江阴	南闸金三角 4#配电所 1#主变	10	800	640	640
30632	江阴	南闸金三角 4#配电所 2#主变	10	800	640	640
30633	江阴	南闸金三角 4#配电所 3#主变	10	800	640	640
30634	江阴	金童一村 38#配电所 1#主变	10	800	640	640
30635	江阴	南苑五村 5#配电所 3#主变	10	800	640	640
30636	江阴	南闸金三角 4#配电所 4#主变	10	800	640	640
30637	江阴	金童一村 38#配电所 2#主变	10	800	640	640
30638	江阴	万花景苑二区 5#配电所 4#主变	10	800	640	640
30639	江阴	扬子华都 19#配电所 1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30640	江阴	扬子华都 19#配电所 3#主变	10	800	640	640
30641	江阴	扬子华都 19#配电所 2#主变	10	800	640	640
30642	江阴	扬子华都 19#配电所 4#主变	10	800	640	640
30643	江阴	龙山变	10	400	320	320
30644	江阴	万安佳苑 2#配电所 1#主变	10	630	504	504
30645	江阴	扬子华都 32#配电所 1#主变	10	800	640	640
30646	江阴	扬子华都 32#配电所 3#主变	10	800	640	640
30647	江阴	扬子华都 32#配电所 2#主变	10	800	640	640
30648	江阴	扬子华都 32#配电所 4#主变	10	800	640	640
30649	江阴	石埭西站	10	200	113	113
30650	江阴	赤岸东庄变	10	400	303	303
30651	江阴	启港路 347 号 5#配电所 4#主变	10	630	504	504
30652	江阴	檀悦花园 10#配电所 2#主变	10	630	504	504
30653	江阴	七里庄变	10	200	102	102
30654	江阴	融城苑 182#配电所 2#主变	10	800	640	640
30655	江阴	花园五村 21#箱变主变	10	630	504	504
30656	江阴	敌械花园 12#配电所 2#主变	20	800	640	640
30657	江阴	堵家村东变	10	400	256	256
30658	江阴	花园三村 8#箱变主变	10	630	504	504
30659	江阴	陆家村南变	10	315	40	40
30660	江阴	太平桥西变	10	400	320	320
30661	江阴	金三角路 5#配电所 1#主变	10	1000	800	800
30662	江阴	南苑五村 5#配电所 4#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30663	江阴	金童一村 38#配电所 3#主变	10	800	640	640
30664	江阴	金三角路 5#配电所 2#主变	10	1000	800	800
30665	江阴	金童一村 7#配电所 1#主变	10	630	504	504
30666	江阴	人民南路南箱变主变	10	500	400	400
30667	江阴	南苑二村 4#配电所 1#主变	10	630	504	504
30668	江阴	金童一村 7#配电所 2#主变	10	630	504	504
30669	江阴	敌樾花园中园 73#配电所 4#主变	20	630	504	504
30670	江阴	璜塘老住基变	10	400	94	94
30671	江阴	丽都 151#配电所 1#主变	10	800	640	640
30672	江阴	丽都 151#配电所 2#主变	10	800	640	640
30673	江阴	丽都 151#配电所 3#主变	10	800	640	640
30674	江阴	扬子华都 4#配电所 1#主变	10	800	640	640
30675	江阴	扬子华都 4#配电所 3#主变	10	800	640	640
30676	江阴	扬子华都 4#配电所 2#主变	10	800	640	640
30677	江阴	扬子华都 4#配电所 4#主变	10	800	640	640
30678	江阴	老庄上变	10	400	224	224
30679	江阴	新江尖变	10	250	136	136
30680	江阴	桃源名筑 134#配电所 2 主变	20	800	640	640
30681	江阴	孙家村南变	10	200	160	160
30682	江阴	徐霞客小学变	10	400	320	320
30683	江阴	公馆变	10	400	288	288
30684	江阴	朱家宕 3#箱变主变	10	400	320	320
30685	江阴	河西 2#变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30686	江阴	计委箱变主变	10	630	504	504
30687	江阴	星辉苑 8#配电所 2#主变	10	800	640	640
30688	江阴	河南北变	10	400	320	320
30689	江阴	钮巷南变	10	400	320	320
30690	江阴	银宇南箱变主变	10	630	504	504
30691	江阴	双桥路 1#变	10	400	111	111
30692	江阴	友谊桥西变	10	400	320	320
30693	江阴	霞栖苑 64#配电所 1#主变	10	800	640	640
30694	江阴	长泾富贝东变	10	400	320	320
30695	江阴	村委变	10	200	160	160
30696	江阴	润博苑 15#箱变主变	10	400	320	320
30697	江阴	润博苑 16#箱变主变	10	400	320	320
30698	江阴	北国幼儿园箱变主变	10	630	391	391
30699	江阴	省降中变	10	400	320	320
30700	江阴	南庄东变	10	400	160	160
30701	江阴	泾新中苏巷变	10	400	320	320
30702	江阴	花家巷东变	10	315	252	252
30703	江阴	扬子华都 9#配电所 1#主变	10	800	640	640
30704	江阴	扬子华都 9#配电所 3#主变	10	800	640	640
30705	江阴	扬子华都 9#配电所 2#主变	10	800	640	640
30706	江阴	扬子华都 9#配电所 4#主变	10	800	640	640
30707	江阴	孔家巷东变	10	400	290	290
30708	江阴	水景花苑 3#配电所 1#主变	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30709	江阴	水景花苑 3#配电所 2#主变	10	1000	800	800
30710	江阴	檀悦花园 10#配电所 1#主变	10	630	504	504
30711	江阴	长寿周家巷变	10	400	78	78
30712	江阴	茂财富变	10	200	68	68
30713	江阴	符祥巷变	10	400	320	320
30714	江阴	云顾公变箱变主变	10	630	488	488
30715	江阴	香缇半岛花园 15#配电所 1#主变	10	630	504	504
30716	江阴	富民园区 1#北变	10	400	320	320
30717	江阴	双桥北站变	10	400	277	277
30718	江阴	文林向阳西变	10	400	320	320
30719	江阴	新街村南变	10	400	320	320
30720	江阴	茅场里东变	10	400	320	320
30721	江阴	华宏新区 2#变	10	400	320	320
30722	江阴	峭岐刘家村西变	10	400	259	259
30723	江阴	华宏新区 3#变	10	400	320	320
30724	江阴	散光雅苑南区 AB 区 6#配电所 2#主变	20	630	504	504
30725	江阴	珺和雅苑一期 82-1#配电所 2#主变	10	800	640	640
30726	江阴	南野东变	10	200	160	160
30727	江阴	云景花园 28#配电所 1#主变	10	800	640	640
30728	江阴	泾西余家村变	10	400	307	307
30729	江阴	上暨西变	10	400	320	320
30730	江阴	庄基南变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30731	江阴	范安桥 2#变	10	200	160	160
30732	江阴	四三房变	10	400	242	242
30733	江阴	鑫茂悦园 150#配 1#主变	10	800	640	640
30734	江阴	蔡桥顾家堂变	10	200	140	140
30735	江阴	史家巷站变	10	400	243	243
30736	江阴	新颜家变	10	200	43	43
30737	江阴	缪巷西变	10	200	160	160
30738	江阴	马镇环北变	10	400	320	320
30739	江阴	野埭山变	10	200	110	110
30740	江阴	祝塘吴家基变	10	400	270	270
30741	江阴	草荡电站	10	400	310	310
30742	江阴	民营变	10	400	320	320
30743	江阴	青阳锡澄路商城北箱变主变	10	630	504	504
30744	江阴	石塘湾西变	10	400	284	284
30745	江阴	华士环西路 1#变	10	400	320	320
30746	江阴	上品璟苑 72#配电所 2#主变	10	630	504	504
30747	江阴	星赋花园一区 13-2#配电所 4#主变	10	630	504	504
30748	江阴	大路东变	10	400	303	303
30749	江阴	霞客大住基南变	10	400	320	320
30750	江阴	塘下路变	10	400	320	320
30751	江阴	里新桥公变	10	200	160	160
30752	江阴	三期箱变主变	10	400	320	320
30753	江阴	星赋花园三区 11#配电所 2#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30754	江阴	兰馨雅苑 5#配电所 1#主变	10	800	640	640
30755	江阴	翡翠花苑 72#配电所 2#主变	10	800	640	640
30756	江阴	雅澜名苑二区 32#配电所 1#主变	10	800	640	640
30757	江阴	太平桥 1 号变	10	400	320	320
30758	江阴	广电南变	10	400	279	279
30759	江阴	申兴箱变 1#主变	10	630	504	504
30760	江阴	山棠雅园 8-2#配电所 2#主变	20	800	640	640
30761	江阴	八房西变	10	200	160	160
30762	江阴	江悦尚院 24#配电所 1#主变	10	630	504	504
30763	江阴	长江丁家村变	10	400	320	320
30764	江阴	知青变	10	315	252	252
30765	江阴	璜塘新璜变	10	400	320	320
30766	江阴	祝陆路西变	10	400	320	320
30767	江阴	黄巷西变	10	200	160	160
30768	江阴	芦家东变	10	400	320	320
30769	江阴	尚源名筑东区 27#配电所 2#主变	10	630	504	504
30770	江阴	电力西站	10	400	307	307
30771	江阴	馨悦花园西区 8#配电所 3#主变	10	800	640	640
30772	江阴	南闸水电箱变主变	10	630	504	504
30773	江阴	柏西东变	10	400	320	320
30774	江阴	雪家桥东变	10	400	215	215
30775	江阴	郡庭花园 140#配电所 1#主变	10	800	640	640
30776	江阴	霞客苑 36#配电所 1#主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30777	江阴	蒲市庄上变	10	400	320	320
30778	江阴	后巷北站变	10	200	160	160
30779	江阴	元房村南变	10	400	207	207
30780	江阴	至公南箱变主变	10	630	455	455
30781	江阴	汉皇西变	10	400	320	320
30782	江阴	凝景苑 14#配电所 4#主变	10	800	640	640
30783	江阴	顾家跳中变	10	400	320	320
30784	江阴	鉴清潭巷变	10	200	123	123
30785	江阴	春风景苑 14#配电所 3#主变	10	800	640	640
30786	江阴	文林马家村变	10	400	243	243
30787	江阴	利港北街东变	10	400	320	320
30788	江阴	小兆其北变	10	400	320	320
30789	江阴	王大坝变	10	400	320	320
30790	江阴	蛇窝里公变	10	400	213	213
30791	江阴	上品璟苑 320#配电所 2#主变	10	630	504	504
30792	江阴	湖滨佳苑一村 25#配电所 2#主变	10	800	640	640
30793	江阴	塘下桥西变	10	400	269	269
30794	江阴	悦庭花园一期 14#配电所 1#主变	10	800	640	640
30795	江阴	谭家村 4#变	10	400	320	320
30796	江阴	汤家湾东变	10	400	320	320
30797	江阴	瑞澄名筑 8#配电所 2#主变	10	800	640	640
30798	江阴	于门开发 4#变	10	400	320	320
30799	江阴	敌光雅苑南区 AB 区 6#配电所 4#主	20	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
		变				
30800	江阴	新城北公变	10	400	320	320
30801	江阴	严读桥东变	10	400	257	257
30802	江阴	泰和江南 7#配电所 1#主变	10	1000	800	800
30803	江阴	泰和江南 7#配电所 2#主变	10	1000	800	800
30804	江阴	陈高变	10	400	320	320
30805	江阴	水秀变	10	400	320	320
30806	江阴	璜塘陆西变	10	400	213	213
30807	江阴	南阳变	10	200	160	160
30808	江阴	锡金西变	10	400	320	320
30809	江阴	沈家南变	10	400	216	216
30810	江阴	石南变	10	400	285	285
30811	江阴	丹芙春城 2#配电所 1#主变	10	800	640	640
30812	江阴	丹芙春城 2#配电所 2#主变	10	800	640	640
30813	江阴	丹芙春城 2#配电所 3#主变	10	800	640	640
30814	江阴	黄龙二村 22#配电所 1#主变	10	1000	800	800
30815	江阴	黄龙二村 22#配电所 2#主变	10	1000	800	800
30816	江阴	黄龙二村 24#配电所 1#主变	10	800	640	640
30817	江阴	黄龙二村 24#配电所 2#主变	10	800	640	640
30818	江阴	黄龙二村 24#配电所 3#主变	10	800	640	640
30819	江阴	长江国际花园 67#配电所 1#主变	10	800	640	640
30820	江阴	钟家堂变	10	400	310	310
30821	江阴	长江国际花园 134#配电所 1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30822	江阴	弘建 6#箱变主变	10	500	250	250
30823	江阴	弘建 55#箱变主变	10	630	504	504
30824	江阴	弘建国际 120#箱变主变	10	500	368	368
30825	江阴	二圩北变	10	400	320	320
30826	江阴	后苏巷变	10	400	320	320
30827	江阴	东青变	10	400	275	275
30828	江阴	弘建国际 77#箱变 1#主变	10	500	400	400
30829	江阴	戴庄新苑 10#箱变主变	10	400	320	320
30830	江阴	迎秀花园 36#配电所 1#主变	10	800	640	640
30831	江阴	迎秀花园 36#配电所 2#主变	10	800	640	640
30832	江阴	虹桥大厦配电所 1#主变	10	630	504	504
30833	江阴	虹桥大厦配电所 2#主变	10	630	504	504
30834	江阴	环北路 1#箱变主变	10	400	320	320
30835	江阴	华东大站变	10	400	320	320
30836	江阴	巷路里南变	10	400	258	258
30837	江阴	府前沁园 46#配电所 1#主变	10	800	640	640
30838	江阴	府前沁园 46#配电所 2#主变	10	800	640	640
30839	江阴	石牌三村 24#配电所 1#主变	10	1000	800	800
30840	江阴	石牌三村 24#配电所 2#主变	10	1000	800	800
30841	江阴	石牌三村 21#配电所 1#主变	10	1000	800	800
30842	江阴	黄河二村 5#配电所 2#主变	10	630	504	504
30843	江阴	黄河二村 5#配电所 1#主变	10	630	504	504
30844	江阴	黄河二村 1#配电所 1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30845	江阴	黄河二村 11#配电所 1#主变	10	800	640	640
30846	江阴	花路巷变	10	400	320	320
30847	江阴	府前沁园 22#配电所 1#主变	10	1000	800	800
30848	江阴	府前沁园 22#配电所 2#主变	10	1000	800	800
30849	江阴	府前沁园 22#配电所 3#主变	10	1000	800	800
30850	江阴	府前沁园 3#箱变主变	10	630	504	504
30851	江阴	迎秀花园 30#箱主变	10	400	320	320
30852	江阴	迎秀花园 41#配电所 1#主变	10	800	640	640
30853	江阴	迎秀花园 41#配电所 2#主变	10	800	640	640
30854	江阴	水平北变	10	315	239	239
30855	江阴	薛家坝西变	10	400	320	320
30856	江阴	环球变	10	400	175	175
30857	江阴	柏树下变	10	400	96	96
30858	江阴	冀中箱变主变	10	630	504	504
30859	江阴	朝阳二村 27#配电所 1#主变	10	800	640	640
30860	江阴	朝阳二村 27#配电所 2#主变	10	800	640	640
30861	江阴	朝阳二村 2#配电所 1#主变	10	500	400	400
30862	江阴	朝阳二村 2#配电所 2#主变	10	500	400	400
30863	江阴	文林富贝花苑小区 7#配电所 1#主变	10	800	640	640
30864	江阴	文林富贝花苑小区 7#配电所 2#主变	10	800	640	640
30865	江阴	孔西庄东站	10	200	82	82

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30866	江阴	周庄芙蓉变	10	200	160	160
30867	江阴	格方圩西变	10	400	320	320
30868	江阴	南街南变	10	400	320	320
30869	江阴	永定圩西变	10	200	160	160
30870	江阴	幼儿园变	10	400	320	320
30871	江阴	敬老院东变	10	400	320	320
30872	江阴	中河东变	10	400	200	200
30873	江阴	锦绣庄园 14#配电所 1#主变	10	1000	800	800
30874	江阴	锦绣庄园 81#箱变主变	10	630	493	493
30875	江阴	锦绣庄园 93#箱变主变	10	630	504	504
30876	江阴	苏龙苑 92#配电所 2#主变	10	1000	800	800
30877	江阴	苏龙苑 92#配电所 1#主变	10	1000	800	800
30878	江阴	苏龙苑 92#配电所 3#主变	10	1000	800	800
30879	江阴	后区里西变	10	200	160	160
30880	江阴	苏龙苑 81#配电所 2#主变	10	800	640	640
30881	江阴	苏龙苑 81#配电所 1#主变	10	800	640	640
30882	江阴	苏龙苑 87#配电所 1#主变	10	800	640	640
30883	江阴	苏龙苑 5#配电所 1#主变	10	800	629	629
30884	江阴	东横街南变	10	400	320	320
30885	江阴	寺背后变	10	400	271	271
30886	江阴	立埭中变	10	400	289	289
30887	江阴	双牌南变	10	400	320	320
30888	江阴	双牌西变	10	200	116	116

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30889	江阴	璜土前巷变	10	400	291	291
30890	江阴	中街中变	10	400	320	320
30891	江阴	东巷变	10	400	320	320
30892	江阴	曹家头北变	10	400	202	202
30893	江阴	金江花苑 69#配电所 1#主变	10	1000	800	800
30894	江阴	金江花苑 69#配电所 2#主变	10	1000	800	800
30895	江阴	六保新村 4#变	10	400	320	320
30896	江阴	新龚小区 18#配电所 1#主变	10	630	504	504
30897	江阴	新龚小区 18#配电所 2#主变	10	630	504	504
30898	江阴	新龚小区 2#箱变主变	10	400	320	320
30899	江阴	陆桥商城变	10	400	320	320
30900	江阴	王家头北变	10	400	293	293
30901	江阴	季庄电站变	10	400	228	228
30902	江阴	行政变	10	400	232	232
30903	江阴	下庄坝公变	10	400	246	246
30904	江阴	孙家庙头变	10	200	65	65
30905	江阴	开发 5#变	10	315	252	252
30906	江阴	小青阳村站变	10	250	200	200
30907	江阴	塘家桥变	10	400	320	320
30908	江阴	江东六村西变	10	400	97	97
30909	江阴	普照丁家村变	10	400	320	320
30910	江阴	里旺里施介村变	10	400	320	320
30911	江阴	小青阳排涝站变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30912	江阴	东风电站变	10	400	320	320
30913	江阴	付业场公变	10	400	320	320
30914	江阴	蒯介圩站变	10	200	160	160
30915	江阴	楼至电站变	10	315	221	221
30916	江阴	荒田变	10	400	187	187
30917	江阴	荒田里东变	10	200	86	86
30918	江阴	东风加工厂变	10	400	320	320
30919	江阴	金介浜变	10	400	199	199
30920	江阴	金介浜站变	10	200	160	160
30921	江阴	普照章家村变	10	200	139	139
30922	江阴	下庄坝电站变	10	200	160	160
30923	江阴	东方华府 235#配电所 1#主变	20	800	610	610
30924	江阴	鸭宕圩变	10	400	297	297
30925	江阴	安西电站变	10	400	231	231
30926	江阴	安西公变	10	400	282	282
30927	江阴	陈大岸公变	10	200	23	23
30928	江阴	泗河张家村变	10	400	165	165
30929	江阴	吴家弄变	10	400	215	215
30930	江阴	吴世弄变	10	400	180	180
30931	江阴	王典变	10	400	320	320
30932	江阴	公园路变	10	400	320	320
30933	江阴	陈家庵变	10	400	284	284
30934	江阴	峭粮变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30935	江阴	环南变	10	400	320	320
30936	江阴	黄承村西变	10	400	320	320
30937	江阴	西海村变	10	400	320	320
30938	江阴	邱塘东变	10	400	145	145
30939	江阴	停塘降北变	10	400	162	162
30940	江阴	佛光公变	10	250	31	31
30941	江阴	后高岸圩变	10	250	105	105
30942	江阴	马桥 2#变	10	250	163	163
30943	江阴	府前景园 9#配电所—1#变	10	800	640	640
30944	江阴	府前景园 9#配电所—2#变	10	800	640	640
30945	江阴	贯庄二村 30#配电所 1#主变	10	1000	800	800
30946	江阴	贯庄二村 30#配电所 2#主变	10	1000	800	800
30947	江阴	启港路 78#箱变主变	10	500	400	400
30948	江阴	贯庄二村 20#配电所 1#主变	10	1000	800	800
30949	江阴	贯庄二村 20#配电所 2#主变	10	1000	800	800
30950	江阴	紫金花园 599#配电所 1#主变	10	630	504	504
30951	江阴	紫金花园 599#配电所 2#主变	10	630	504	504
30952	江阴	春申庄园 119#配电所 1#主变	10	1000	800	800
30953	江阴	春申庄园 119#配电所 2#主变	10	1000	676	676
30954	江阴	春申庄园 88#配电所 1#主变	10	800	564	564
30955	江阴	春申庄园 88#配电所 2#主变	10	800	640	640
30956	江阴	朝阳关南路 88#箱变主变	10	630	504	504
30957	江阴	周家北变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30958	江阴	王家南变	10	315	161	161
30959	江阴	澄扬路路灯 3#变	10	100	80	80
30960	江阴	澄扬路路灯 4#变	10	100	80	80
30961	江阴	华士教师新村 2#变	10	400	320	320
30962	江阴	谈家宕北变	10	250	200	200
30963	江阴	安家巷变	10	200	82	82
30964	江阴	倪家巷南变	10	200	160	160
30965	江阴	黄家园北变	10	315	252	252
30966	江阴	风尖里西变	10	315	78	78
30967	江阴	邬墩东变	10	250	186	186
30968	江阴	祝塘国土变	10	400	223	223
30969	江阴	园区天翔 2#变	10	200	160	160
30970	江阴	大坎西站变	10	400	320	320
30971	江阴	西湖村委东变	10	315	228	228
30972	江阴	苏市桥 2#变	10	400	3	3
30973	江阴	小兆电站变	10	315	252	252
30974	江阴	出水流站变	10	100	61	61
30975	江阴	郁介村站变	10	250	159	159
30976	江阴	泗河北变	10	400	231	231
30977	江阴	滩头上变	10	200	125	125
30978	江阴	二站变	10	400	320	320
30979	江阴	泗河口变	10	400	179	179
30980	江阴	倪家巷公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
30981	江阴	高僧桥东变	10	400	320	320
30982	江阴	寺前村南变	10	400	278	278
30983	江阴	渔东变	10	200	101	101
30984	江阴	田里变	10	400	261	261
30985	江阴	宋南变	10	250	105	105
30986	江阴	袁家南变	10	250	113	113
30987	江阴	体仁公变	10	315	243	243
30988	江阴	环保变	10	400	320	320
30989	江阴	谢南北后滕东变	10	400	320	320
30990	江阴	西槐村变	10	250	200	200
30991	江阴	水墩东变	10	200	160	160
30992	江阴	小诸家巷西变	10	315	252	252
30993	江阴	潘赵家基变	10	400	267	267
30994	江阴	龙潭东变	10	250	200	200
30995	江阴	下庄坝东变	10	200	151	151
30996	江阴	王家巷南变	10	200	142	142
30997	江阴	怡江城 162#配电所 1#主变	10	800	640	640
30998	江阴	怡江城 162#配电所 2#主变	10	800	640	640
30999	江阴	怡江城 162#配电所 3#主变	10	800	640	640
31000	江阴	西苑一村 4#配电所—1#变	10	630	504	504
31001	江阴	西苑一村 4#配电所—2#变	10	630	504	504
31002	江阴	璜石变	10	400	287	287
31003	江阴	学前变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31004	江阴	西苑二村 37#配电所 1#主变	10	630	504	504
31005	江阴	西苑二村 37#配电所 2#主变	10	630	504	504
31006	江阴	华益配电所 1#主变	10	1000	800	800
31007	江阴	镇西 2#变	10	315	86	86
31008	江阴	建安 2#变	10	315	252	252
31009	江阴	幸福 2#变	10	400	320	320
31010	江阴	散湖配电所散湖村配电所—1#变	10	500	400	400
31011	江阴	散湖配电所散湖村配电所—2#变	10	500	400	400
31012	江阴	西苑二村 24#箱变主变	10	500	400	400
31013	江阴	孙家村公变	10	250	189	189
31014	江阴	小兆蒋家村变	10	400	299	299
31015	江阴	沈介村变	10	400	320	320
31016	江阴	桐岐影院公变	10	400	320	320
31017	江阴	小兆村排涝站变	10	200	160	160
31018	江阴	建义花站变	10	250	200	200
31019	江阴	东浜头公变	10	400	281	281
31020	江阴	上岸村变	10	200	83	83
31021	江阴	吉家村变	10	160	24	24
31022	江阴	蒋家桥新区变	10	400	0	0
31023	江阴	朱家楼下东变	10	200	160	160
31024	江阴	汤家变	10	400	260	260
31025	江阴	勤丰高头上变	10	400	255	255
31026	江阴	东苑西变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31027	江阴	芬燕变	10	400	320	320
31028	江阴	张家巷北变	10	400	285	285
31029	江阴	华士外宿变	10	200	137	137
31030	江阴	榨树头北变	10	400	320	320
31031	江阴	三河公变	10	250	200	200
31032	江阴	仲巷西变	10	400	308	308
31033	江阴	西苑二村 8#箱变主变	10	630	504	504
31034	江阴	西苑二村 18#配电所—1#变	10	800	640	640
31035	江阴	西苑二村 18#配电所—2#变	10	800	640	640
31036	江阴	西苑二村 6#配电所—1#变	10	800	640	640
31037	江阴	西苑二村 6#配电所—2#变	10	800	640	640
31038	江阴	新港花苑 52#配电所 1#主变	10	1000	800	800
31039	江阴	新港花苑 52#配电所 2#主变	10	1000	800	800
31040	江阴	邓阳周村变	10	400	262	262
31041	江阴	小坟上变	10	400	246	246
31042	江阴	薛介庄西变	10	400	320	320
31043	江阴	薛介庄公变	10	400	320	320
31044	江阴	东岐村委变	10	250	138	138
31045	江阴	滨江路路灯 3#变	10	250	200	200
31046	江阴	广场变	10	315	244	244
31047	江阴	鲤岸变	10	400	320	320
31048	江阴	北国友谊变	10	400	320	320
31049	江阴	红豆水渠变	10	400	133	133

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31050	江阴	前进 2#变	10	250	200	200
31051	江阴	习礼村蒋巷上变	10	400	297	297
31052	江阴	大巷变	10	400	320	320
31053	江阴	赵庄东变	10	250	138	138
31054	江阴	秦巷北变	10	200	160	160
31055	江阴	环南路中变	10	400	320	320
31056	江阴	北新路变	10	400	320	320
31057	江阴	姚东变	10	250	166	166
31058	江阴	平家坝变	10	200	84	84
31059	江阴	向阳路灯变	10	50	40	40
31060	江阴	澄杨路 11#路灯变	10	100	80	80
31061	江阴	石牌一村 18#箱变主变	10	630	504	504
31062	江阴	贯巷南站变	10	315	252	252
31063	江阴	河南老站变	10	400	226	226
31064	江阴	十字坝南变	10	400	69	69
31065	江阴	芦塘村变	10	200	160	160
31066	江阴	邓阳中变	10	400	320	320
31067	江阴	坊前东公变	10	200	125	125
31068	江阴	邓阳蚂义浜站变	10	400	320	320
31069	江阴	邓阳荷花泾公变	10	200	103	103
31070	江阴	青阳十一房站变	10	100	80	80
31071	江阴	桐岐湾里变	10	315	199	199
31072	江阴	南街变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31073	江阴	王大坝北变	10	400	320	320
31074	江阴	吴家场变	10	400	320	320
31075	江阴	惠房巷变	10	250	126	126
31076	江阴	河头北变	10	200	160	160
31077	江阴	蔡西黄家村变	10	400	320	320
31078	江阴	白石山变	10	200	160	160
31079	江阴	西庄任家村公变	10	200	160	160
31080	江阴	杨庄孙家村变	10	200	160	160
31081	江阴	芦塘电站变	10	400	320	320
31082	江阴	昌里十一房变	10	400	320	320
31083	江阴	昌里路基村变	10	200	93	93
31084	江阴	昌李村李介村变	10	400	320	320
31085	江阴	黄家弄南变	10	400	320	320
31086	江阴	中队变	10	400	320	320
31087	江阴	九五配电所 1#主变	10	1000	800	800
31088	江阴	九五配电所 2#主变	10	1000	800	800
31089	江阴	东巷北变	10	400	278	278
31090	江阴	中站变	10	315	252	252
31091	江阴	镇区汤家村变	10	400	320	320
31092	江阴	跃进南站变	10	400	320	320
31093	江阴	泗河村委变	10	400	320	320
31094	江阴	泗河东村变	10	200	101	101
31095	江阴	冷冻机厂变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31096	江阴	承家巷变	10	400	273	273
31097	江阴	南楼电站变	10	200	160	160
31098	江阴	俞家降变	10	200	160	160
31099	江阴	南楼村变	10	200	160	160
31100	江阴	悟空桥变	10	200	160	160
31101	江阴	悟空南变	10	200	160	160
31102	江阴	浦家堂东变	10	400	320	320
31103	江阴	马镇农贸变	10	400	320	320
31104	江阴	周家弄西变	10	315	252	252
31105	江阴	南北降变	10	400	320	320
31106	江阴	小陆变	10	250	181	181
31107	江阴	政府公变	10	315	252	252
31108	江阴	袁家堂变	10	400	320	320
31109	江阴	云顾路灯 1#变	10	100	80	80
31110	江阴	周家坝变	10	400	251	251
31111	江阴	长虹变	10	315	252	252
31112	江阴	纱管变	10	400	320	320
31113	江阴	毛家桥南变	10	315	252	252
31114	江阴	小街变	10	250	191	191
31115	江阴	周南公变	10	400	163	163
31116	江阴	大园 4#变	10	400	304	304
31117	江阴	广电箱变主变	10	315	252	252
31118	江阴	政府箱变主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31119	江阴	姚家村南变	10	400	153	153
31120	江阴	天潮华都 12#箱变主变	10	630	504	504
31121	江阴	万岁桥变	10	200	160	160
31122	江阴	启港苑 C 区 10#箱变主变	10	630	504	504
31123	江阴	天潮华都 17#箱变主变	10	630	504	504
31124	江阴	柞树南变	10	250	163	163
31125	江阴	天潮华都 22#箱变主变	10	400	320	320
31126	江阴	严家住基变	10	400	320	320
31127	江阴	谭家变	10	400	320	320
31128	江阴	峭岐丁家村变	10	400	183	183
31129	江阴	河西变	10	250	200	200
31130	江阴	梅树巷变	10	200	160	160
31131	江阴	孙家庄变	10	400	210	210
31132	江阴	岐南北变	10	400	320	320
31133	江阴	朱杨耿变	10	250	38	38
31134	江阴	九房村变	10	200	62	62
31135	江阴	云顾路 14#路灯变	10	100	80	80
31136	江阴	马路上北变	10	315	252	252
31137	江阴	华方变	10	400	320	320
31138	江阴	西张村站变	10	315	203	203
31139	江阴	桐岐周家村变	10	400	309	309
31140	江阴	桐岐二村变	10	315	252	252
31141	江阴	对河村变	10	400	224	224

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31142	江阴	童家南变	10	200	65	65
31143	江阴	皋岸镇变	10	200	153	153
31144	江阴	计家西变	10	400	305	305
31145	江阴	博爱变	10	315	252	252
31146	江阴	峭岐政府变	10	400	320	320
31147	江阴	西周家巷变	10	400	320	320
31148	江阴	西周家巷东变	10	400	232	232
31149	江阴	长寿西庄变	10	400	241	241
31150	江阴	张家巷变	10	400	273	273
31151	江阴	张家巷东变	10	400	150	150
31152	江阴	周家村变	10	250	191	191
31153	江阴	邓阳电站变	10	400	247	247
31154	江阴	潘家村变	10	400	262	262
31155	江阴	环北变	10	400	320	320
31156	江阴	佳利变	10	315	252	252
31157	江阴	电厂路变	10	400	320	320
31158	江阴	园区 2 号变	10	250	200	200
31159	江阴	树家电站变	10	315	252	252
31160	江阴	桐工路 1#变	10	400	320	320
31161	江阴	冯介圩站变	10	200	160	160
31162	江阴	元上站变	10	160	128	128
31163	江阴	渔业公变	10	200	160	160
31164	江阴	斜河排涝站变	10	250	182	182

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31165	江阴	泗河胶鞋厂变	10	400	320	320
31166	江阴	中山 6#单相变	10	80	64	64
31167	江阴	舒家村北变	10	400	201	201
31168	江阴	峭岐兴隆变	10	400	320	320
31169	江阴	汤家北变	10	400	269	269
31170	江阴	康乐变	10	400	208	208
31171	江阴	镀锌铁丝厂变	10	400	320	320
31172	江阴	章家厍变	10	400	162	162
31173	江阴	大沈家村站	10	250	171	171
31174	江阴	水墩村变	10	315	149	149
31175	江阴	东方南站变	10	400	320	320
31176	江阴	悟空何家村变	10	400	245	245
31177	江阴	塘头桥排涝站变	10	400	320	320
31178	江阴	悟空曹家村变	10	200	96	96
31179	江阴	嘴角村站变	10	200	115	115
31180	江阴	西庄露天浜变	10	400	320	320
31181	江阴	西庄塑料厂变	10	400	320	320
31182	江阴	西庄村村站变	10	400	303	303
31183	江阴	新建村变	10	400	320	320
31184	江阴	泗河排涝站变	10	200	160	160
31185	江阴	双漏东变	10	400	320	320
31186	江阴	西双流河排涝站变	10	400	320	320
31187	江阴	泗河口村委变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31188	江阴	邱塘村变	10	400	277	277
31189	江阴	赵家村变	10	400	320	320
31190	江阴	沈家冲东变	10	200	53	53
31191	江阴	迎宾变	10	400	320	320
31192	江阴	河墩上变	10	160	71	71
31193	江阴	芦青村变	10	400	320	320
31194	江阴	峭岐文化变	10	400	320	320
31195	江阴	舒家村变	10	400	73	73
31196	江阴	峭岐后村变	10	200	114	114
31197	江阴	毗南村变	10	400	219	219
31198	江阴	峭用 3#变	10	400	320	320
31199	江阴	北迁电站变	10	100	80	80
31200	江阴	桐岐树家村变	10	200	160	160
31201	江阴	塘头桥橡胶厂变	10	200	160	160
31202	江阴	毛庄村东变	10	200	160	160
31203	江阴	毛庄村西变	10	200	102	102
31204	江阴	连墩桥变	10	315	229	229
31205	江阴	渔业村变	10	250	200	200
31206	江阴	昌里排涝站变	10	315	252	252
31207	江阴	洋外口电站变	10	200	160	160
31208	江阴	昌发公变	10	400	320	320
31209	江阴	综利公变	10	400	320	320
31210	江阴	黄泥电站变	10	400	240	240

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31211	江阴	季介所站变	10	160	128	128
31212	江阴	陆家滩公变	10	400	277	277
31213	江阴	东绛公变	10	400	320	320
31214	江阴	柏木桥南变	10	400	320	320
31215	江阴	黄泥南变	10	400	290	290
31216	江阴	童家村变	10	400	153	153
31217	江阴	峭岐曹家变	10	400	233	233
31218	江阴	孔家浜变	10	400	320	320
31219	江阴	柏木变	10	250	200	200
31220	江阴	东缪村变	10	200	41	41
31221	江阴	峭岐唐家村变	10	400	243	243
31222	江阴	唐曹变	10	250	200	200
31223	江阴	电力站医院变	10	400	320	320
31224	江阴	河塘电力北站变	10	400	320	320
31225	江阴	楼下南变	10	200	160	160
31226	江阴	银宇变	10	400	320	320
31227	江阴	长山金塘里变	10	400	320	320
31228	江阴	长山新站北变	10	400	320	320
31229	江阴	缪家埭变	10	315	252	252
31230	江阴	滨江路后段路灯变	10	400	320	320
31231	江阴	邢家店变	10	400	137	137
31232	江阴	华士种子场变	10	400	320	320
31233	江阴	慕西变	10	200	130	130

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31234	江阴	路岐浜联站变	10	200	160	160
31235	江阴	南头村变	10	200	123	123
31236	江阴	万殖场排涝站变	10	200	88	88
31237	江阴	铁丝厂北变	10	400	320	320
31238	江阴	繁殖场变	10	400	307	307
31239	江阴	联合电站变	10	250	199	199
31240	江阴	西谢村变	10	400	282	282
31241	江阴	黄观电站变	10	400	320	320
31242	江阴	宋家渡公变	10	200	160	160
31243	江阴	东后塘变	10	400	320	320
31244	江阴	周浜里变	10	200	96	96
31245	江阴	塘南公变	10	400	320	320
31246	江阴	新河滩变	10	200	160	160
31247	江阴	谢介村站变	10	200	160	160
31248	江阴	树家毛庄变	10	400	320	320
31249	江阴	桐岐陆家村变	10	400	225	225
31250	江阴	岐南村变	10	400	134	134
31251	江阴	东缪南变	10	400	245	245
31252	江阴	邱五房变	10	400	293	293
31253	江阴	河南村变	10	400	295	295
31254	江阴	西周巷变	10	315	154	154
31255	江阴	中山变	10	400	320	320
31256	江阴	中山西变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31257	江阴	水塘村变	10	400	60	60
31258	江阴	南缪村变	10	200	0	0
31259	江阴	峭岐谢家村变	10	200	51	51
31260	江阴	孔家村变	10	200	11	11
31261	江阴	冷冻变	10	400	285	285
31262	江阴	峭用 1#变	10	400	320	320
31263	江阴	黄北沟变	10	315	2	2
31264	江阴	峭用 2#变	10	400	320	320
31265	江阴	峭岐吴家村变	10	400	302	302
31266	江阴	峭岐马家村变	10	400	58	58
31267	江阴	三房变	10	200	121	121
31268	江阴	塑加变	10	400	235	235
31269	江阴	小沈变	10	400	171	171
31270	江阴	水宕里变	10	400	202	202
31271	江阴	贡家村变	10	400	268	268
31272	江阴	东黄家变	10	250	94	94
31273	江阴	香东公变	10	250	200	200
31274	江阴	何庄南变	10	200	148	148
31275	江阴	徐家港变	10	400	320	320
31276	江阴	天潮华都 26#箱变主变	10	630	504	504
31277	江阴	天潮华都 27#箱变主变	10	400	320	320
31278	江阴	董家变	10	200	95	95
31279	江阴	天潮华都 31#箱变主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31280	江阴	坝头上变	10	400	320	320
31281	江阴	张农公变	10	200	160	160
31282	江阴	天潮华都 32#箱变主变	10	630	504	504
31283	江阴	天潮华都 36#箱变主变	10	500	400	400
31284	江阴	天潮华都 37#箱变主变	10	630	504	504
31285	江阴	华庄公变	10	200	83	83
31286	江阴	天潮华都 41#箱变主变	10	500	400	400
31287	江阴	天潮华都 5#箱变主变	10	630	504	504
31288	江阴	栗山南变	10	400	308	308
31289	江阴	天潮华都配电所 1#主变	10	800	640	640
31290	江阴	天潮华都配电所 2#主变	10	800	640	640
31291	江阴	倪家丹变	10	400	305	305
31292	江阴	长乐配电所 1#主变	10	630	481	481
31293	江阴	贯庄变	10	400	320	320
31294	江阴	周海村变	10	200	160	160
31295	江阴	长寿广电变	10	400	320	320
31296	江阴	长寿电力老站变	10	315	252	252
31297	江阴	电力站	10	400	320	320
31298	江阴	长山路灯变	10	160	128	128
31299	江阴	南沙变	10	250	200	200
31300	江阴	张家湾西变	10	315	252	252
31301	江阴	东庄变	10	160	128	128
31302	江阴	黄丹西变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31303	江阴	同心东变	10	200	160	160
31304	江阴	东刘西变	10	200	160	160
31305	江阴	章家北变	10	200	160	160
31306	江阴	文林叶家村变	10	200	160	160
31307	江阴	水池巷西变	10	200	160	160
31308	江阴	西周宕公变	10	200	142	142
31309	江阴	塘头桥加工厂变	10	400	307	307
31310	江阴	蒋家村东变	10	200	121	121
31311	江阴	塘加变	10	400	248	248
31312	江阴	塘头桥新排涝站变	10	250	145	145
31313	江阴	庙前村变	10	200	135	135
31314	江阴	西尖圩公变	10	200	160	160
31315	江阴	马介村公变	10	200	125	125
31316	江阴	前墙门变	10	315	218	218
31317	江阴	王介浜电站变	10	400	320	320
31318	江阴	西后塘变	10	100	80	80
31319	江阴	曹塘圩变	10	200	77	77
31320	江阴	马路上变	10	250	85	85
31321	江阴	赵宕村公变	10	400	275	275
31322	江阴	居家浜变	10	400	320	320
31323	江阴	云亭中街北变	10	200	160	160
31324	江阴	谢介迂电站	10	200	160	160
31325	江阴	水塘上变	10	250	71	71

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31326	江阴	团塘湾变	10	400	234	234
31327	江阴	峭岐七房庄变	10	400	147	147
31328	江阴	宦巷东变	10	400	231	231
31329	江阴	李家宕变	10	200	97	97
31330	江阴	云东变	10	315	252	252
31331	江阴	芦家南变	10	400	293	293
31332	江阴	心泾北变	10	400	320	320
31333	江阴	春江华庭 300#箱变主变	10	315	252	252
31334	江阴	春江华庭 328#配电所 1#主变	10	1000	800	800
31335	江阴	春江华庭 328#配电所 2#主变	10	1000	800	800
31336	江阴	春江华庭 338#配电所 1#主变	10	1250	1000	1000
31337	江阴	春江华庭 338#配电所 2#主变	10	1250	1000	1000
31338	江阴	府前景园 8#配电所—1#变	10	1000	800	800
31339	江阴	府前景园 8#配电所—2#变	10	1000	800	800
31340	江阴	韩家村变	10	400	320	320
31341	江阴	观西芦岐南变	10	200	105	105
31342	江阴	何家庄西变	10	400	15	15
31343	江阴	门楼下北变	10	400	320	320
31344	江阴	纺居变	10	315	252	252
31345	江阴	花园单 1#变	10	80	64	64
31346	江阴	花园单 2#变	10	80	64	64
31347	江阴	雷西变	10	200	114	114
31348	江阴	油车里变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31349	江阴	高庄西变	10	400	174	174
31350	江阴	桐岐王家村变	10	250	185	185
31351	江阴	青阳周家村变	10	200	129	129
31352	江阴	新安底南变	10	400	268	268
31353	江阴	综合厂变	10	250	186	186
31354	江阴	吴巷中变	10	315	252	252
31355	江阴	新安张家村变	10	200	12	12
31356	江阴	王虎里公变	10	200	160	160
31357	江阴	小桥东变	10	200	160	160
31358	江阴	蒲市杨家浜变	10	400	236	236
31359	江阴	陆家塘变	10	400	320	320
31360	江阴	耿家住基北变	10	315	111	111
31361	江阴	新住基变	10	400	300	300
31362	江阴	马镇园区南变	10	400	320	320
31363	江阴	磬园北箱变主变	10	800	640	640
31364	江阴	绿园箱变主变	10	630	504	504
31365	江阴	蒲市叶新站变	10	200	103	103
31366	江阴	蒲市低坝头变	10	400	320	320
31367	江阴	蒲市南站变	10	400	203	203
31368	江阴	蒲市章家堂变	10	200	112	112
31369	江阴	磬园南箱变主变	10	800	640	640
31370	江阴	蒲市里变	10	200	145	145
31371	江阴	蒲市大坝头变	10	400	253	253

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31372	江阴	蒲市东海住基变	10	200	97	97
31373	江阴	蒲市前庄变	10	400	305	305
31374	江阴	蒲市蒋巷上变	10	400	125	125
31375	江阴	丽都花园 106#箱变主变	10	630	504	504
31376	江阴	丽都 17#箱变主变	10	630	504	504
31377	江阴	丽都 85#箱变主变	10	630	504	504
31378	江阴	丽都 89#箱变主变	10	630	504	504
31379	江阴	丽都 84#箱变主变	10	500	400	400
31380	江阴	蒲市西变	10	200	139	139
31381	江阴	华昱配电所 1#主变	10	800	640	640
31382	江阴	华昱配电所 2#主变	10	800	640	640
31383	江阴	黄山路南路灯变	10	250	200	200
31384	江阴	璜大站变	10	400	320	320
31385	江阴	省田村变	10	400	320	320
31386	江阴	璜大东变	10	400	320	320
31387	江阴	汽车城公变	10	250	200	200
31388	江阴	王大北变	10	400	320	320
31389	江阴	三产园区 1#变	10	315	252	252
31390	江阴	五里亭西变	10	315	252	252
31391	江阴	青果配电所 1#主变	10	800	640	640
31392	江阴	斜泾陈家变	10	400	320	320
31393	江阴	南区 2#变	10	400	320	320
31394	江阴	南区 1#变	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31395	江阴	丽都 162#箱变主变	10	800	640	640
31396	江阴	南区 4#变	10	315	252	252
31397	江阴	颐和绿苑 3#箱变主变	10	630	504	504
31398	江阴	星虹苑 2#箱变主变	10	630	504	504
31399	江阴	星虹苑 12#箱变主变	10	630	504	504
31400	江阴	新华园区 1 号变	10	400	320	320
31401	江阴	河塘张巷上变	10	400	240	240
31402	江阴	王家钱巷上变	10	400	297	297
31403	江阴	王家殷家宕变	10	200	80	80
31404	江阴	新华园区 2 号变	10	400	320	320
31405	江阴	王家钱巷北站变	10	200	160	160
31406	江阴	新华园区 4 号变	10	315	252	252
31407	江阴	王家钱巷变	10	400	293	293
31408	江阴	新华园区 5 号变	10	400	320	320
31409	江阴	交警箱变主变	10	630	504	504
31410	江阴	新华园区 7 号变	10	400	320	320
31411	江阴	王家钱巷南站变	10	400	303	303
31412	江阴	新华园区 8 号变	10	400	133	133
31413	江阴	新园路灯变	10	400	320	320
31414	江阴	延陵路 535 号 10#箱变主变	10	800	640	640
31415	江阴	王家范钱西庄变	10	400	320	320
31416	江阴	延陵路 535 号 9#箱变主变	10	800	640	640
31417	江阴	王家殷家宕西变	10	200	67	67

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31418	江阴	新南庄变	10	400	289	289
31419	江阴	王家巷头上变	10	400	206	206
31420	江阴	河塘医院变	10	250	200	200
31421	江阴	卢家坝北变	10	400	320	320
31422	江阴	陆桥小刘家变	10	400	320	320
31423	江阴	河糖苏青变	10	315	252	252
31424	江阴	蔡桥高家宕变	10	200	160	160
31425	江阴	河塘新南站变	10	315	252	252
31426	江阴	蔡桥金巷上变	10	200	122	122
31427	江阴	河塘巷上变	10	400	275	275
31428	江阴	河塘化闸变	10	400	320	320
31429	江阴	丁家宕变	10	200	145	145
31430	江阴	河塘唐澄变	10	400	320	320
31431	江阴	蔡桥南站变	10	400	320	320
31432	江阴	河塘郁家宕变	10	400	313	313
31433	江阴	蔡桥季家坝变	10	400	301	301
31434	江阴	蔡桥草河岸变	10	200	160	160
31435	江阴	河塘南站变	10	200	145	145
31436	江阴	河塘富贝西变	10	400	320	320
31437	江阴	蔡桥北站变	10	100	80	80
31438	江阴	河塘富贝变	10	400	320	320
31439	江阴	陶家弄变	10	400	320	320
31440	江阴	河塘福利变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31441	江阴	金巷西变	10	400	272	272
31442	江阴	东闸变	10	200	149	149
31443	江阴	河塘河塘桥变	10	400	320	320
31444	江阴	蔡家桥变	10	200	54	54
31445	江阴	许姚村许家公变	10	315	252	252
31446	江阴	如意变	10	400	194	194
31447	江阴	河塘如意西变	10	400	320	320
31448	江阴	河塘西南站变	10	400	320	320
31449	江阴	天成公变	10	315	252	252
31450	江阴	河塘电力南站变	10	315	205	205
31451	江阴	河塘影剧院变	10	315	147	147
31452	江阴	河塘南街变	10	250	173	173
31453	江阴	水洞头变	10	400	320	320
31454	江阴	王家钱巷小学变	10	400	320	320
31455	江阴	河塘河南变	10	400	320	320
31456	江阴	河塘门楼下变	10	400	292	292
31457	江阴	蔡桥方北变	10	400	320	320
31458	江阴	贯庄村变	10	400	320	320
31459	江阴	绮山王家变	10	400	320	320
31460	江阴	绮下公变	10	400	320	320
31461	江阴	君山新村箱变主变	10	800	619	619
31462	江阴	海澜配电所1#主变	10	800	640	640
31463	江阴	肖新公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31464	江阴	绮山公变	10	400	320	320
31465	江阴	肖家村变	10	250	200	200
31466	江阴	新华三村 2#箱变主变	10	800	640	640
31467	江阴	吴家岩变	10	200	160	160
31468	江阴	君山 76 弄箱变主变	10	630	504	504
31469	江阴	蒲市范庄变	10	250	140	140
31470	江阴	叶桥北站变	10	400	320	320
31471	江阴	徐家塘变	10	400	121	121
31472	江阴	蒲市范庄南站	10	400	320	320
31473	江阴	叶桥东站变	10	315	252	252
31474	江阴	蒲市范庄北站变	10	400	320	320
31475	江阴	叶桥南站变	10	250	114	114
31476	江阴	蒲市范庄西变	10	400	320	320
31477	江阴	长河湾变	10	400	265	265
31478	江阴	蒲市排涝西变	10	250	171	171
31479	江阴	叶桥西站变	10	315	252	252
31480	江阴	刑家宕变	10	400	320	320
31481	江阴	叶桥永达变	10	400	320	320
31482	江阴	王家东站变	10	315	252	252
31483	江阴	花园巷箱变主变	10	630	504	504
31484	江阴	蒲市南巷上变	10	200	94	94
31485	江阴	蒲市竹园浜变	10	400	320	320
31486	江阴	三元箱变主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31487	江阴	刑家宕南变	10	200	160	160
31488	江阴	百货配电所 1#主变	10	1250	1000	1000
31489	江阴	长河路 1#单相变	10	50	40	40
31490	江阴	泾东东圩里变	10	400	121	121
31491	江阴	泾东电站变	10	315	252	252
31492	江阴	暨阳西路箱变主变	10	800	640	640
31493	江阴	黄石桥东变	10	400	320	320
31494	江阴	澄山南变	10	400	168	168
31495	江阴	许姚马介村变	10	315	252	252
31496	江阴	贯庄黄家宕变	10	400	320	320
31497	江阴	水利枢纽箱变主变	10	315	252	252
31498	江阴	友谊桥变	10	400	320	320
31499	江阴	薛家东变	10	200	110	110
31500	江阴	丽都 102#箱变主变	10	630	504	504
31501	江阴	中街配电所 1#主变	10	1000	800	800
31502	江阴	泾东张家巷变	10	400	270	270
31503	江阴	中街配电所 2#主变	10	1000	800	800
31504	江阴	呢绒城变	10	400	320	320
31505	江阴	商城变	10	400	307	307
31506	江阴	新电站变	10	400	320	320
31507	江阴	长泾村蔡巷上变	10	315	224	224
31508	江阴	长泾三队变	10	315	252	252
31509	江阴	共青变	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31510	江阴	云顾路路灯 6#变	10	100	80	80
31511	江阴	蔡巷南变	10	315	86	86
31512	江阴	山墩变	10	200	89	89
31513	江阴	河塘村油车巷变	10	250	182	182
31514	江阴	王家王介电站变	10	400	320	320
31515	江阴	蒲市东区 1 号变	10	400	301	301
31516	江阴	山观南新变	10	400	320	320
31517	江阴	君永路 1#箱变主变	10	630	504	504
31518	江阴	谢北公变	10	400	320	320
31519	江阴	查家宕变	10	400	320	320
31520	江阴	丽都 108#箱变主变	10	630	504	504
31521	江阴	教育公变	10	400	320	320
31522	江阴	丽都 114#箱变主变	10	630	504	504
31523	江阴	教育西变	10	315	252	252
31524	江阴	电力站成教变	10	400	320	320
31525	江阴	城东工业园 1#变	10	400	320	320
31526	江阴	梅园路路灯变	10	315	252	252
31527	江阴	环东路 98#箱变主变	10	630	504	504
31528	江阴	蒲市小夏家变	10	250	200	200
31529	江阴	蒲市蒲巷上变	10	200	160	160
31530	江阴	蒲市河东南站变	10	315	210	210
31531	江阴	王家南山电站变	10	400	277	277
31532	江阴	蒲市河东电站变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31533	江阴	河塘颜家里变	10	400	320	320
31534	江阴	蔡桥新站变	10	250	200	200
31535	江阴	蒲市河东西站变	10	400	300	300
31536	江阴	王家王介宕变	10	200	137	137
31537	江阴	君山路 12 弄箱变主变	10	500	400	400
31538	江阴	南村头变	10	400	235	235
31539	江阴	蒲市庵后头西变	10	200	149	149
31540	江阴	王家村卢巷上变	10	400	292	292
31541	江阴	蒲市庵后头变	10	400	320	320
31542	江阴	王家村谢庄变	10	400	178	178
31543	江阴	蒲市刑巷上变	10	200	121	121
31544	江阴	南山公变	10	200	160	160
31545	江阴	南山西站变	10	315	252	252
31546	江阴	八家桥变	10	400	320	320
31547	江阴	北庄站变	10	400	320	320
31548	江阴	丽都 109#箱变主变	10	630	504	504
31549	江阴	东桥南变	10	400	320	320
31550	江阴	丽都 59#箱变主变	10	630	504	504
31551	江阴	尹范村西变	10	400	320	320
31552	江阴	铺头变	10	400	320	320
31553	江阴	东横塘北变	10	160	128	128
31554	江阴	钱家巷变	10	400	225	225
31555	江阴	尹范村变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31556	江阴	横塘开发区	10	400	320	320
31557	江阴	申浦开发变	10	400	320	320
31558	江阴	申港菜场变	10	400	320	320
31559	江阴	电力站 7#变	10	400	320	320
31560	江阴	季中变	10	400	320	320
31561	江阴	邵家基变	10	200	154	154
31562	江阴	王家巷西变	10	400	320	320
31563	江阴	澄南排涝站	10	400	320	320
31564	江阴	澄南变	10	400	320	320
31565	江阴	五四站变	10	400	320	320
31566	江阴	苏家店南变	10	315	252	252
31567	江阴	塘林村变	10	200	96	96
31568	江阴	申港东街变	10	400	292	292
31569	江阴	西横塘中变	10	400	312	312
31570	江阴	张家桥东变	10	400	297	297
31571	江阴	西横塘南变	10	400	300	300
31572	江阴	向阳站	10	200	81	81
31573	江阴	何巷村排涝站	10	400	320	320
31574	江阴	邵家圩变	10	400	232	232
31575	江阴	中南花苑箱变主变	10	800	640	640
31576	江阴	局标准厂房 6#箱变主变	10	630	504	504
31577	江阴	染三变	10	315	252	252
31578	江阴	双牌四村 30#箱变主变	10	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31579	江阴	有线箱变主变	10	630	504	504
31580	江阴	园庵公变	10	400	320	320
31581	江阴	张介巷西变	10	400	320	320
31582	江阴	双牌四村 45#箱变主变	10	630	504	504
31583	江阴	张中公变	10	200	160	160
31584	江阴	园区 5#变	10	400	320	320
31585	江阴	五联配电所 2#主变	10	1000	800	800
31586	江阴	五联配电所 3#主变	10	1000	800	800
31587	江阴	紫金花园 127#箱变主变	10	800	640	640
31588	江阴	联华配电所 1#主变	10	630	504	504
31589	江阴	景巷变	10	400	320	320
31590	江阴	倪家巷北变	10	400	320	320
31591	江阴	别墅区东变	10	400	320	320
31592	江阴	蒋家宕箱变主变	10	630	504	504
31593	江阴	龙潭村北变	10	400	293	293
31594	江阴	龙潭村变	10	400	242	242
31595	江阴	别墅区北变	10	400	320	320
31596	江阴	电灌站变	10	200	160	160
31597	江阴	倪家巷中变	10	315	252	252
31598	江阴	暨阳配电所 1#主变	10	1000	800	800
31599	江阴	名都公寓箱变主变	10	800	640	640
31600	江阴	于门村东变	10	200	160	160
31601	江阴	双牌四村 8#箱变主变	10	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31602	江阴	八商场箱变主变	10	630	504	504
31603	江阴	长山路 1 号变	10	315	252	252
31604	江阴	习里沟西站变	10	200	160	160
31605	江阴	宝柏变	10	400	320	320
31606	江阴	红光排涝站变	10	400	320	320
31607	江阴	园通公变	10	400	320	320
31608	江阴	双牌四村 19#箱变主变	10	630	504	504
31609	江阴	贺家埭变	10	400	320	320
31610	江阴	石子公变	10	315	252	252
31611	江阴	红光许家村变	10	400	320	320
31612	江阴	双牌四村 7#箱变主变	10	630	504	504
31613	江阴	联华配电所 2#主变	10	630	504	504
31614	江阴	庙巷配电所 1#主变	10	800	640	640
31615	江阴	庙巷配电所 2#主变	10	800	640	640
31616	江阴	文富花园变	10	400	320	320
31617	江阴	偶家东变	10	400	320	320
31618	江阴	偶家西变	10	400	320	320
31619	江阴	司马箱变主变	10	630	504	504
31620	江阴	卞家村变	10	400	320	320
31621	江阴	车辆箱变主变	10	500	400	400
31622	江阴	许家北变	10	315	252	252
31623	江阴	消特变	10	315	252	252
31624	江阴	城中箱变主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31625	江阴	璜塘套闸变	10	400	320	320
31626	江阴	西横街 31 号 7#箱变主变	10	630	504	504
31627	江阴	澄张路灯变	10	400	320	320
31628	江阴	双牌二村 56#箱变主变	10	630	504	504
31629	江阴	双牌二村 25#箱变主变	10	630	504	504
31630	江阴	张家湾变	10	400	320	320
31631	江阴	城管箱变主变	10	630	504	504
31632	江阴	暨阳箱变主变	10	630	504	504
31633	江阴	东海二期配电所 1#主变	10	800	640	640
31634	江阴	东海二期配电所 2#主变	10	800	640	640
31635	江阴	国税箱变主变	10	630	504	504
31636	江阴	长新变	10	400	316	316
31637	江阴	谢家村变	10	400	320	320
31638	江阴	西庄塘下桥变	10	315	203	203
31639	江阴	九圩西变	10	250	200	200
31640	江阴	下庄西公变	10	400	320	320
31641	江阴	老夏港河北闸变	10	400	320	320
31642	江阴	长达北变	10	315	216	216
31643	江阴	长达变	10	315	252	252
31644	江阴	红光牛奶场变	10	400	320	320
31645	江阴	双牌四村 21#箱变主变	10	630	504	504
31646	江阴	叶家村变	10	400	320	320
31647	江阴	双牌四村 36#箱变主变	10	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31648	江阴	澄张公路 4 号路灯	10	80	64	64
31649	江阴	园通西变	10	315	252	252
31650	江阴	南皂茭村变	10	315	252	252
31651	江阴	尤车浜公变	10	400	320	320
31652	江阴	寿山新站变	10	250	200	200
31653	江阴	岐北公变	10	250	200	200
31654	江阴	北山公变	10	200	160	160
31655	江阴	电站公变	10	250	188	188
31656	江阴	双牌二村 41#箱变主变	10	400	320	320
31657	江阴	岸桥头变	10	400	320	320
31658	江阴	湖南中变	10	315	207	207
31659	江阴	双牌二村 5#箱变主变	10	630	504	504
31660	江阴	浮桥赵家变	10	400	320	320
31661	江阴	钱家湾西变	10	250	200	200
31662	江阴	东海配电所 1#主变	10	800	640	640
31663	江阴	紫金花园 183#箱变主变	10	630	504	504
31664	江阴	钱家湾中变	10	400	320	320
31665	江阴	健康箱变主变	10	400	320	320
31666	江阴	薛家桥变	10	200	160	160
31667	江阴	虹二 4#公变	10	315	252	252
31668	江阴	低田里东变	10	200	160	160
31669	江阴	低田里变	10	400	315	315
31670	江阴	朱家住基西变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31671	江阴	卢巷里东变	10	315	252	252
31672	江阴	鸡龙山村九队变	10	250	200	200
31673	江阴	唐家巷西变	10	400	320	320
31674	江阴	周庄东方红变	10	400	320	320
31675	江阴	长小变	10	400	320	320
31676	江阴	园区新村 2#箱变主变	10	500	400	400
31677	江阴	滨江西路路灯变	10	400	320	320
31678	江阴	宋家圩变	10	315	135	135
31679	江阴	野鸡村变	10	315	238	238
31680	江阴	宏伟站	10	200	117	117
31681	江阴	前横南变	10	400	269	269
31682	江阴	红光路灯公变	10	250	200	200
31683	江阴	张岐山南变	10	250	200	200
31684	江阴	花八箱变主变	10	630	504	504
31685	江阴	红光刘家村变	10	400	320	320
31686	江阴	张岐西公变	10	400	320	320
31687	江阴	蒋家桥公变	10	250	200	200
31688	江阴	张岐山北变	10	400	320	320
31689	江阴	紫金花园 170#箱变主变	10	400	292	292
31690	江阴	三房巷吴家巷变	10	400	0	0
31691	江阴	加油变	10	400	320	320
31692	江阴	李家巷变	10	400	306	306
31693	江阴	周庄村新区变	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31694	江阴	科委箱变主变	10	250	200	200
31695	江阴	桑田东变	10	250	158	158
31696	江阴	至公东变	10	400	320	320
31697	江阴	周庄村红卫变	10	400	306	306
31698	江阴	史村东变	10	400	259	259
31699	江阴	贝贝箱变主变	10	630	504	504
31700	江阴	周庄中学变	10	250	155	155
31701	江阴	鸡龙山村生活变	10	400	320	320
31702	江阴	希望箱变主变	10	630	504	504
31703	江阴	卢巷里南变	10	250	200	200
31704	江阴	唐家巷南变	10	400	320	320
31705	江阴	观南公变	10	400	320	320
31706	江阴	支巷变	10	250	200	200
31707	江阴	山泉村薛家桥变	10	315	252	252
31708	江阴	电力站东街变	10	400	320	320
31709	江阴	薛家桥南变	10	315	252	252
31710	江阴	朝阳路 260#箱变主变	10	400	320	320
31711	江阴	石弄里南变	10	315	252	252
31712	江阴	石弄里变	10	315	252	252
31713	江阴	赵家浜东变	10	200	160	160
31714	江阴	七房桥变	10	250	200	200
31715	江阴	高庄变	10	200	160	160
31716	江阴	赵家浜南变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31717	江阴	花园五村 68#箱变主变	10	630	504	504
31718	江阴	杜家巷东变	10	400	304	304
31719	江阴	千禧 19#箱变主变	10	630	504	504
31720	江阴	小金家巷变	10	400	307	307
31721	江阴	千禧 4#箱变主变	10	630	504	504
31722	江阴	千禧 13#箱变主变	10	800	640	640
31723	江阴	南庄南变	10	400	238	238
31724	江阴	周家港变	10	400	320	320
31725	江阴	于西变	10	400	315	315
31726	江阴	华西公寓 1#变	10	200	160	160
31727	江阴	滨江路灯 1#变	10	200	160	160
31728	江阴	利达变	10	315	252	252
31729	江阴	长东变	10	400	281	281
31730	江阴	东达变	10	315	252	252
31731	江阴	自卫村变	10	400	320	320
31732	江阴	培元变	10	400	317	317
31733	江阴	海口变	10	400	320	320
31734	江阴	富荣变	10	400	320	320
31735	江阴	供销变	10	400	304	304
31736	江阴	周庄村沈家巷变	10	400	320	320
31737	江阴	邮政箱变主变	10	800	640	640
31738	江阴	居民二村 3#箱变主变	10	500	400	400
31739	江阴	商贸变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31740	江阴	下都东变	10	400	232	232
31741	江阴	世纪大道北变	10	200	160	160
31742	江阴	对门变	10	200	160	160
31743	江阴	江阴大桥南变	10	400	320	320
31744	江阴	滨江三村 59#箱变主变	10	630	504	504
31745	江阴	永安西变	10	200	132	132
31746	江阴	胡家湾北变	10	400	66	66
31747	江阴	门楼下中变	10	400	276	276
31748	江阴	长东箱变主变	10	630	504	504
31749	江阴	东林章家桥变	10	250	46	46
31750	江阴	新村公变	10	315	252	252
31751	江阴	朱家住基变	10	400	320	320
31752	江阴	东居变	10	400	320	320
31753	江阴	门楼下南变	10	400	267	267
31754	江阴	高庄南变	10	250	200	200
31755	江阴	北山头大站变	10	400	282	282
31756	江阴	寿山东加工厂	10	315	252	252
31757	江阴	上村里变	10	400	320	320
31758	江阴	澄张公路 2 号路灯	10	100	80	80
31759	江阴	澄张公路 3 号路灯	10	100	80	80
31760	江阴	双良小区 1#箱变主变	10	800	640	640
31761	江阴	承西桥南变	10	400	320	320
31762	江阴	承西桥变	10	400	304	304

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31763	江阴	刘家住基变	10	315	143	143
31764	江阴	陶城蒋家坝变	10	400	71	71
31765	江阴	山观陆家村变	10	400	320	320
31766	江阴	下沙里变	10	400	273	273
31767	江阴	王天于巷东变	10	315	252	252
31768	江阴	大金家巷变	10	400	43	43
31769	江阴	东林蒋巷上变	10	400	220	220
31770	江阴	居民变	10	400	320	320
31771	江阴	东林庄家巷变	10	400	0	0
31772	江阴	西街北变	10	400	311	311
31773	江阴	西街东变	10	400	320	320
31774	江阴	颐和绿苑 5#箱变主变	10	630	504	504
31775	江阴	君山箱变主变	10	630	504	504
31776	江阴	颐和绿苑 10#箱变主变	10	800	640	640
31777	江阴	颐和绿苑 18#箱变主变	10	800	640	640
31778	江阴	颐和绿苑 25#箱变主变	10	500	400	400
31779	江阴	南站公变	10	400	320	320
31780	江阴	张沙堡公变	10	400	269	269
31781	江阴	红光朱家村变	10	400	320	320
31782	江阴	马家村公变	10	315	252	252
31783	江阴	王朝配电所 1#主变	10	800	640	640
31784	江阴	塔灯下变	10	400	320	320
31785	江阴	凤介村变	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31786	江阴	红光蒋家村变	10	250	200	200
31787	江阴	陈桥南变	10	400	320	320
31788	江阴	山观徐家村变	10	400	320	320
31789	江阴	青化巷变	10	200	160	160
31790	江阴	滨江二村 70#箱变主变	10	630	504	504
31791	江阴	戴东公变	10	315	192	192
31792	江阴	滨江二村 90#箱变主变	10	800	640	640
31793	江阴	老住基东变	10	400	295	295
31794	江阴	下村东变	10	400	244	244
31795	江阴	老住基中变	10	400	320	320
31796	江阴	景巷南变	10	200	60	60
31797	江阴	老住基北变	10	400	320	320
31798	江阴	金湾小朱家巷变	10	400	320	320
31799	江阴	梅园南变	10	250	35	35
31800	江阴	梅园北变	10	400	320	320
31801	江阴	梅园东变	10	400	320	320
31802	江阴	山观电力站变	10	400	320	320
31803	江阴	路口桥变	10	400	251	251
31804	江阴	利康基建箱变主变	10	630	504	504
31805	江阴	冶金变	10	400	320	320
31806	江阴	华士农机变	10	315	252	252
31807	江阴	墩北巷变	10	200	101	101
31808	江阴	用电站北站变	10	315	242	242

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31809	江阴	八丈径变	10	400	174	174
31810	江阴	城东菜场公变	10	400	320	320
31811	江阴	宗言团结变	10	315	252	252
31812	江阴	汤家湾变	10	400	320	320
31813	江阴	小诸家巷变	10	200	114	114
31814	江阴	袁家高头西变	10	400	20	20
31815	江阴	小诸家巷北变	10	400	320	320
31816	江阴	陶城杨园里变	10	400	240	240
31817	江阴	田堵里北变	10	315	252	252
31818	江阴	花家巷变	10	400	320	320
31819	江阴	田堵里西变	10	400	217	217
31820	江阴	西街南变	10	400	320	320
31821	江阴	申港中街变	10	400	320	320
31822	江阴	电力 9#变	10	315	240	240
31823	江阴	电力 10#变	10	400	320	320
31824	江阴	申港电力 1#变	10	400	320	320
31825	江阴	教工南变	10	400	320	320
31826	江阴	电力 2#变	10	400	320	320
31827	江阴	申浦变	10	400	224	224
31828	江阴	颐和绿苑 28#箱变主变	10	630	504	504
31829	江阴	东桥电站	10	400	302	302
31830	江阴	姚家庄变	10	400	320	320
31831	江阴	寿山南公变	10	160	128	128

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31832	江阴	蟠龙路 2#变	10	400	320	320
31833	江阴	双牌四村 40#箱变主变	10	500	400	400
31834	江阴	谢介桥电灌站变	10	400	320	320
31835	江阴	东定路 2#公变	10	315	252	252
31836	江阴	仓另电站	10	200	160	160
31837	江阴	武装部配电所 1#主变	10	800	640	640
31838	江阴	大桥三村 103#箱变主变	10	400	320	320
31839	江阴	小梅园变	10	400	142	142
31840	江阴	忠巷东变	10	400	320	320
31841	江阴	忠巷南变	10	315	165	165
31842	江阴	宗言殷家庄变	10	315	185	185
31843	江阴	下都西变	10	400	184	184
31844	江阴	严下场变	10	400	259	259
31845	江阴	仓储南变	10	400	0	0
31846	江阴	锦纶变	10	400	274	274
31847	江阴	白蛇变	10	400	320	320
31848	江阴	仓储北变	10	400	320	320
31849	江阴	南后塍南变	10	315	252	252
31850	江阴	锦苑东变	10	400	320	320
31851	江阴	锦园变	10	315	251	251
31852	江阴	田堵里东变	10	400	262	262
31853	江阴	何家庄东变	10	250	3	3
31854	江阴	宋家巷变	10	200	10	10

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31855	江阴	田庄巷 2#变	10	250	165	165
31856	江阴	林场村变	10	315	252	252
31857	江阴	戴巷头西变	10	400	166	166
31858	江阴	泾北南站变	10	250	200	200
31859	江阴	陶新变	10	400	0	0
31860	江阴	马家店公变	10	400	320	320
31861	江阴	耿家住基西变	10	250	129	129
31862	江阴	微微公变	10	400	135	135
31863	江阴	何家庄中变	10	400	229	229
31864	江阴	孟家店公变	10	400	290	290
31865	江阴	沿河变	10	315	84	84
31866	江阴	钱家巷公变	10	400	270	270
31867	江阴	城头上变	10	400	128	128
31868	江阴	纺配厂变	10	200	160	160
31869	江阴	陶城村唐家巷变	10	400	109	109
31870	江阴	泾西港下村变	10	400	266	266
31871	江阴	电力 3#变	10	400	320	320
31872	江阴	职校公变	10	400	320	320
31873	江阴	缪家村东变	10	400	262	262
31874	江阴	金山 1#变	10	400	320	320
31875	江阴	东发变	10	400	320	320
31876	江阴	电力 6#变	10	400	320	320
31877	江阴	水淹桥变	10	400	281	281

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31878	江阴	澄江排涝站变	10	400	320	320
31879	江阴	水池巷北站变	10	250	138	138
31880	江阴	绮山南变	10	400	320	320
31881	江阴	北谭村西变	10	400	320	320
31882	江阴	澄江焦家村变	10	400	320	320
31883	江阴	缪家村西变	10	400	320	320
31884	江阴	司马配电所 1#主变	10	800	640	640
31885	江阴	三产园 4#变	10	315	252	252
31886	江阴	大桥三村 14#箱变主变	10	630	504	504
31887	江阴	司马配电所 2#主变	10	800	640	640
31888	江阴	北野山咀公变	10	400	320	320
31889	江阴	环城箱变主变	10	400	320	320
31890	江阴	黄岐南变	10	400	320	320
31891	江阴	大桥三村 97#箱变主变	10	630	504	504
31892	江阴	山观许园 2#变	10	315	252	252
31893	江阴	王家巷村变	10	315	172	172
31894	江阴	宗言沈家巷变	10	400	175	175
31895	江阴	滨江二村 63#箱变主变	10	800	640	640
31896	江阴	云新 2#变	10	315	252	252
31897	江阴	滨江二村 23#箱变主变	10	315	252	252
31898	江阴	西郊菜场变	10	315	252	252
31899	江阴	湖南南变	10	400	253	253
31900	江阴	孙园变	10	400	284	284

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31901	江阴	集装公变	10	315	252	252
31902	江阴	新街公变	10	315	252	252
31903	江阴	金山 2#变	10	315	252	252
31904	江阴	湖南东变	10	400	235	235
31905	江阴	天福世纪城配电所 1#主变	10	800	640	640
31906	江阴	西纺公变	10	200	160	160
31907	江阴	赵港巷东变	10	200	160	160
31908	江阴	建税变	10	400	320	320
31909	江阴	夏家店变	10	400	320	320
31910	江阴	新政府变	10	250	200	200
31911	江阴	夏家店东变	10	400	320	320
31912	江阴	新丰站变	10	400	320	320
31913	江阴	于门开发 1#变	10	315	252	252
31914	江阴	于门开发 2#变	10	315	252	252
31915	江阴	于门新站变	10	315	252	252
31916	江阴	东街东变	10	400	320	320
31917	江阴	于菜变	10	400	320	320
31918	江阴	水淹桥南变	10	400	312	312
31919	江阴	千禧 16#箱变主变	10	800	640	640
31920	江阴	南区 3#变	10	400	320	320
31921	江阴	南区 5#变	10	315	252	252
31922	江阴	斜泾路灯变	10	400	320	320
31923	江阴	大桥三村 19#箱变主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31924	江阴	大桥二村 66#箱变主变	10	630	504	504
31925	江阴	大桥二村 108#箱变主变	10	630	504	504
31926	江阴	北顾巷变	10	400	320	320
31927	江阴	邬墩西变	10	315	219	219
31928	江阴	宦巷南变	10	200	160	160
31929	江阴	宦巷中变	10	400	287	287
31930	江阴	宦巷北变	10	400	228	228
31931	江阴	金文变	10	250	200	200
31932	江阴	于门开发变	10	315	252	252
31933	江阴	江家场变	10	400	285	285
31934	江阴	三甲里变	10	400	269	269
31935	江阴	三联张家村变	10	400	109	109
31936	江阴	景开 1#变	10	315	252	252
31937	江阴	新徐村变	10	400	280	280
31938	江阴	大路村变	10	400	254	254
31939	江阴	景贤西站变	10	400	320	320
31940	江阴	三官殿变	10	400	240	240
31941	江阴	景贤中变	10	400	304	304
31942	江阴	景贤东变	10	200	160	160
31943	江阴	跃进站	10	100	80	80
31944	江阴	创新村高庄变	10	250	200	200
31945	江阴	河头变	10	200	160	160
31946	江阴	杨家塘变	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31947	江阴	前杨变	10	400	320	320
31948	江阴	后杨变	10	400	320	320
31949	江阴	三联村变	10	400	320	320
31950	江阴	龙南南站变	10	315	226	226
31951	江阴	江峰排涝变	10	200	160	160
31952	江阴	大桥二村 80#箱变主变	10	630	504	504
31953	江阴	大桥二村 93#箱变主变	10	630	504	504
31954	江阴	偶家中变	10	250	200	200
31955	江阴	澄杨路 16#路灯变	10	100	80	80
31956	江阴	澄杨路 15#路灯变	10	80	64	64
31957	江阴	通运排涝变	10	400	320	320
31958	江阴	澄杨路 20#路灯变	10	100	80	80
31959	江阴	三板桥变	10	400	309	309
31960	江阴	澄杨路 19#路灯变	10	100	80	80
31961	江阴	华宏村蒋巷变	10	160	128	128
31962	江阴	陆家巷中变	10	315	252	252
31963	江阴	云顾路路灯变 7#变	10	100	80	80
31964	江阴	夏东北站变	10	400	320	320
31965	江阴	小陆家巷变	10	200	160	160
31966	江阴	华宏村陆家巷变	10	400	320	320
31967	江阴	通运张家变	10	400	320	320
31968	江阴	陆家巷东变	10	315	252	252
31969	江阴	澄江南站变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31970	江阴	通运包家变	10	315	252	252
31971	江阴	友谊变	10	400	320	320
31972	江阴	张家店变	10	315	252	252
31973	江阴	三联东变	10	400	320	320
31974	江阴	三联村委变	10	315	252	252
31975	江阴	星火站	10	160	128	128
31976	江阴	宏益变	10	400	320	320
31977	江阴	东刘村公变	10	200	160	160
31978	江阴	静堂里电站变	10	400	320	320
31979	江阴	茅场里变	10	400	320	320
31980	江阴	申港开发 2#变	10	315	252	252
31981	江阴	西茅场变	10	400	320	320
31982	江阴	伍星站	10	400	320	320
31983	江阴	申港开发 1#变	10	400	320	320
31984	江阴	育新电站变	10	200	160	160
31985	江阴	西伍西变	10	400	287	287
31986	江阴	小庄变	10	400	320	320
31987	江阴	西伍北变	10	400	291	291
31988	江阴	红阳变	10	400	320	320
31989	江阴	缪庄桥电站变	10	400	320	320
31990	江阴	革新南河站变	10	250	200	200
31991	江阴	外贸箱变主变	10	630	464	464
31992	江阴	桐歧箱变主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
31993	江阴	大桥二村 8#箱变主变	10	630	504	504
31994	江阴	大桥二村 53#箱变主变	10	630	504	504
31995	江阴	大桥二村 3#箱变主变	10	630	493	493
31996	江阴	大桥二村 18#箱变主变	10	630	504	504
31997	江阴	阮庄桥变	10	200	132	132
31998	江阴	西影公变	10	315	252	252
31999	江阴	大桥一村箱变主变	10	630	504	504
32000	江阴	芙蓉 3#变	10	315	252	252
32001	江阴	林家西变	10	400	320	320
32002	江阴	工农公变	10	250	200	200
32003	江阴	通运西站变	10	400	320	320
32004	江阴	四房庄变	10	400	299	299
32005	江阴	煤机公变	10	400	320	320
32006	江阴	四房庄东变	10	315	170	170
32007	江阴	澄江徐家村变	10	400	320	320
32008	江阴	澄南大道路灯变	10	250	200	200
32009	江阴	文富村变	10	400	320	320
32010	江阴	香山汤介弄站	10	315	252	252
32011	江阴	璜圻村变	10	400	320	320
32012	江阴	农贸南变	10	400	320	320
32013	江阴	山观香山变	10	250	200	200
32014	江阴	陶家巷变	10	400	320	320
32015	江阴	新城东变	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32016	江阴	西伍东变	10	250	158	158
32017	江阴	梅压变	10	200	160	160
32018	江阴	王家店变	10	200	135	135
32019	江阴	巨轮变	10	400	320	320
32020	江阴	小沙上变	10	200	160	160
32021	江阴	省降村变	10	400	157	157
32022	江阴	西毛变	10	200	160	160
32023	江阴	周家店北变	10	400	296	296
32024	江阴	矿山变	10	400	320	320
32025	江阴	刘家桥变	10	400	320	320
32026	江阴	刘家桥北变	10	400	320	320
32027	江阴	符家店变	10	200	113	113
32028	江阴	申西村向阳站	10	200	160	160
32029	江阴	杨家桥东变	10	400	320	320
32030	江阴	南毛变	10	400	320	320
32031	江阴	申西村南庄中变	10	400	320	320
32032	江阴	严村变	10	100	80	80
32033	江阴	崇文路西变	10	400	320	320
32034	江阴	砂长箱变主变	10	630	504	504
32035	江阴	李介北变	10	400	320	320
32036	江阴	蟠龙路路灯变	10	250	200	200
32037	江阴	计家湾站变	10	315	252	252
32038	江阴	张家湾站变	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32039	江阴	大桥一村配电所 1#主变	10	800	640	640
32040	江阴	文富公变	10	315	252	252
32041	江阴	国际商务配电所 1#主变	10	1250	1000	1000
32042	江阴	大桥一村 29#箱变主变	10	500	400	400
32043	江阴	芙蓉 2#变	10	315	252	252
32044	江阴	联运公变	10	400	320	320
32045	江阴	大桥一村 59#箱变主变	10	800	640	640
32046	江阴	大桥一村 40#箱变主变	10	630	504	504
32047	江阴	五星公变	10	400	320	320
32048	江阴	大桥一村 41#箱变主变	10	800	640	640
32049	江阴	大桥一村 37#箱变主变	10	800	640	640
32050	江阴	大桥一村 33#箱变主变	10	630	504	504
32051	江阴	船底变	10	250	200	200
32052	江阴	鼎立公变	10	315	252	252
32053	江阴	张胡埭公变	10	400	320	320
32054	江阴	孙家弄公变	10	200	160	160
32055	江阴	鸡笼山马家巷变	10	400	320	320
32056	江阴	山泉新村变	10	315	252	252
32057	江阴	方家村东变	10	400	320	320
32058	江阴	仓另中村站	10	400	320	320
32059	江阴	夏寺变	10	200	73	73
32060	江阴	私营工业园 5#变	10	315	252	252
32061	江阴	下庄变	10	315	234	234

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32062	江阴	榨树头变	10	400	320	320
32063	江阴	田里四房变	10	315	182	182
32064	江阴	宗言跃进站	10	200	160	160
32065	江阴	东港花苑 4#箱变主变	10	630	504	504
32066	江阴	周施场西变	10	400	270	270
32067	江阴	缪家村变	10	400	200	200
32068	江阴	申新 1#变	10	200	160	160
32069	江阴	东港花苑 8#箱变主变	10	630	504	504
32070	江阴	工业路 3#变	10	400	320	320
32071	江阴	稷山张家巷变	10	400	150	150
32072	江阴	环保箱变主变	10	630	504	504
32073	江阴	前进公变	10	400	320	320
32074	江阴	南野山路灯变	10	400	320	320
32075	江阴	创新周家湾西变	10	400	320	320
32076	江阴	十方庵变	10	400	320	320
32077	江阴	塘前东变	10	400	320	320
32078	江阴	朝阳加工厂变	10	400	320	320
32079	江阴	朝阳喷灌站变	10	400	320	320
32080	江阴	陈家谷北变	10	400	309	309
32081	江阴	肖西变	10	315	252	252
32082	江阴	旺湾里南公变	10	400	320	320
32083	江阴	西庄任家村东变	10	250	200	200
32084	江阴	立新林家村变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32085	江阴	西镇南变	10	315	252	252
32086	江阴	庄家公变	10	315	252	252
32087	江阴	郑泾公变	10	400	320	320
32088	江阴	五星北变	10	400	320	320
32089	江阴	郑泾西变	10	400	320	320
32090	江阴	西镇公变	10	315	252	252
32091	江阴	沿河箱变主变	10	630	504	504
32092	江阴	芙蓉 1#变	10	400	320	320
32093	江阴	开关公变	10	400	320	320
32094	江阴	中北箱变主变	10	630	504	504
32095	江阴	郑泾东变	10	400	315	315
32096	江阴	澄杨路 13#路灯变	10	100	80	80
32097	江阴	澄杨路 14#路灯变	10	100	80	80
32098	江阴	仓另凤凰变	10	250	200	200
32099	江阴	澄鹿东变	10	250	200	200
32100	江阴	金童村朝东变	10	400	320	320
32101	江阴	河东村变	10	315	116	116
32102	江阴	金童路 1#变	10	400	320	320
32103	江阴	金童路 2#变	10	315	252	252
32104	江阴	恒峰公变	10	400	196	196
32105	江阴	金童村色织厂	10	315	252	252
32106	江阴	杨家庄北变	10	400	320	320
32107	江阴	杨家庄南变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32108	江阴	金童村姚介埭变	10	400	320	320
32109	江阴	滨江开发 2#变	10	400	320	320
32110	江阴	东港花苑 12#箱变主变	10	500	400	400
32111	江阴	稷山张家巷东变	10	400	93	93
32112	江阴	明珠 1#变	10	400	320	320
32113	江阴	新庄变	10	200	2	2
32114	江阴	明珠 2#变	10	315	252	252
32115	江阴	明珠 3#变	10	315	252	252
32116	江阴	明珠 4#变	10	315	252	252
32117	江阴	申新 2#变	10	315	252	252
32118	江阴	明珠 5#变	10	315	252	252
32119	江阴	尤家埭变	10	400	320	320
32120	江阴	杨岸公变	10	400	320	320
32121	江阴	澄张 16/17 号路灯变	10	100	80	80
32122	江阴	道村公变	10	200	160	160
32123	江阴	澄张 18/19 号路灯变	10	100	80	80
32124	江阴	双牌一村 5#箱变主变	10	630	504	504
32125	江阴	澄张路灯 9 号变	10	100	80	80
32126	江阴	肖家埭变	10	400	320	320
32127	江阴	双牌一村 29#箱变主变	10	800	640	640
32128	江阴	陈皮弄西变	10	400	320	320
32129	江阴	通运顾家变	10	400	320	320
32130	江阴	城东电力新变	10	400	303	303

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32131	江阴	双牌一村 18#箱变主变	10	630	504	504
32132	江阴	富民园区 1#变	10	315	252	252
32133	江阴	杏二公变	10	315	252	252
32134	江阴	周西村楼下变	10	400	320	320
32135	江阴	汤介庄变	10	200	102	102
32136	江阴	幼托变	10	400	320	320
32137	江阴	至公西变	10	400	320	320
32138	江阴	大西街变	10	400	320	320
32139	江阴	花家浜变	10	400	320	320
32140	江阴	江东二村 2#单相变	10	80	64	64
32141	江阴	虹八箱变主变	10	630	504	504
32142	江阴	江东二村 1#单相变	10	80	64	64
32143	江阴	严家巷变	10	400	320	320
32144	江阴	小王家巷变	10	400	176	176
32145	江阴	卞龙桥变	10	315	252	252
32146	江阴	园区三#变	10	400	320	320
32147	江阴	心泾村费介桥变	10	315	252	252
32148	江阴	双牌一村 33#箱变主变	10	630	504	504
32149	江阴	通运陈家变	10	315	252	252
32150	江阴	潘家降变	10	400	320	320
32151	江阴	双牌一村 44#箱变主变	10	800	640	640
32152	江阴	邵村站变	10	400	320	320
32153	江阴	城东工业园 4#变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32154	江阴	一招箱变主变	10	800	640	640
32155	江阴	园区 6#变	10	400	320	320
32156	江阴	肖新西变	10	400	320	320
32157	江阴	双牌二村 55#箱变主变	10	630	504	504
32158	江阴	西托公变	10	315	252	252
32159	江阴	西郊北变	10	400	320	320
32160	江阴	新兰箱变主变	10	630	504	504
32161	江阴	汪家跳变	10	400	320	320
32162	江阴	南房巷西变	10	400	320	320
32163	江阴	华昌路 2#变	10	200	160	160
32164	江阴	滨江路路灯 1#变	10	250	200	200
32165	江阴	周庄村张家巷变	10	400	320	320
32166	江阴	沈店东变	10	315	252	252
32167	江阴	周前村公变	10	400	320	320
32168	江阴	黄家竹园变	10	315	132	132
32169	江阴	东刘村排涝站变	10	400	320	320
32170	江阴	西新河变	10	400	320	320
32171	江阴	申西变	10	400	320	320
32172	江阴	李沟头中变	10	200	160	160
32173	江阴	申港中街北变	10	400	320	320
32174	江阴	朝阳电站变	10	200	160	160
32175	江阴	申成巷变	10	400	320	320
32176	江阴	申成巷东变	10	250	200	200

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32177	江阴	东林陆家巷变	10	400	81	81
32178	江阴	杜家巷变	10	400	132	132
32179	江阴	大树下变	10	400	320	320
32180	江阴	工业路 5#变	10	400	320	320
32181	江阴	华西公寓 2#变	10	200	160	160
32182	江阴	工业路 2#变	10	400	320	320
32183	江阴	杜家巷西变	10	400	225	225
32184	江阴	工业路 4#变	10	400	320	320
32185	江阴	璜小西变	10	400	314	314
32186	江阴	青鱼塘变	10	400	0	0
32187	江阴	白峰变	10	400	98	98
32188	江阴	工业路 1#变	10	400	190	190
32189	江阴	双牌一村 48 箱变主变	10	630	504	504
32190	江阴	双牌一村 14#箱变主变	10	630	504	504
32191	江阴	中北 17#公变	10	400	309	309
32192	江阴	徐吴杨加工厂变	10	400	320	320
32193	江阴	双牌一村 23#箱变主变	10	630	504	504
32194	江阴	界达公变	10	400	320	320
32195	江阴	黄泥坝变	10	400	320	320
32196	江阴	车宿 1#变	10	50	40	40
32197	江阴	车宿 3#变	10	50	40	40
32198	江阴	车宿 4#变	10	50	40	40
32199	江阴	金云港变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32200	江阴	车宿 2#变	10	50	40	40
32201	江阴	双牌二村 39#箱变主变	10	630	504	504
32202	江阴	塑料公变	10	200	160	160
32203	江阴	双牌二村 12#箱变主变	10	630	504	504
32204	江阴	澄张公路 5 号路灯	10	100	80	80
32205	江阴	双牌二村 29#箱变主变	10	800	640	640
32206	江阴	周庄村杨家庄变	10	315	34	34
32207	江阴	史村北变	10	400	93	93
32208	江阴	锦隆四村 4#箱变主变	10	800	640	640
32209	江阴	前高家基变	10	400	320	320
32210	江阴	双平北变	10	400	194	194
32211	江阴	璟尚佳苑 103#配电所 4#主变	10	800	640	640
32212	江阴	东发南变	10	400	320	320
32213	江阴	郁桥老街 3#箱变主变	10	630	504	504
32214	江阴	天韵雅苑 9 配电所 2#主变	10	800	640	640
32215	江阴	瑞富花园 13#配电所 1#主变	10	800	640	640
32216	江阴	万花景苑 94#配电所 4#主变	10	800	640	640
32217	江阴	瀚棠华筑 14#配电所 4#主变	10	800	640	640
32218	江阴	观山村宏图路东变	10	400	320	320
32219	江阴	卧龙村委变	10	400	283	283
32220	江阴	陆房村变	10	400	117	117
32221	江阴	雅澜名苑二区 35#配电所 2#主变	10	800	640	640
32222	江阴	建南村农机箱变主变	10	400	266	266

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32223	江阴	安巷中心变	10	400	320	320
32224	江阴	谢家村北变	10	400	320	320
32225	江阴	停车场箱变主变	10	400	320	320
32226	江阴	安巷新东变	10	400	320	320
32227	江阴	城管变箱变主变	10	630	504	504
32228	江阴	蛇窝里东变	10	400	223	223
32229	江阴	小梅园东变	10	200	160	160
32230	江阴	鼎峰西变	10	400	320	320
32231	江阴	能家村变	10	400	320	320
32232	江阴	星赋花园四区 8#配电所 4#主变	10	800	640	640
32233	江阴	后王西变	10	200	132	132
32234	江阴	街西公变	10	400	320	320
32235	江阴	同干基 2#变	10	200	98	98
32236	江阴	张庄西变	10	400	320	320
32237	江阴	孙家巷东变	10	315	252	252
32238	江阴	大弄口公变	10	400	320	320
32239	江阴	全广变	10	200	160	160
32240	江阴	长沟河公变	10	400	320	320
32241	江阴	星光苑 7#配电所 1#主变	10	630	504	504
32242	江阴	芷家弄公变	10	400	320	320
32243	江阴	小乔公变	10	400	106	106
32244	江阴	石牌路变	10	400	320	320
32245	江阴	港尚名筑 2#配电所 3#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32246	江阴	七里庙变	10	400	320	320
32247	江阴	鑫茂悦园 150#配 3#主变	10	800	640	640
32248	江阴	东舜湖箱变主变	10	630	504	504
32249	江阴	君巫路箱变主变	10	500	400	400
32250	江阴	新友东变	10	400	320	320
32251	江阴	君巫箱变主变	10	500	400	400
32252	江阴	下沙里东变	10	400	320	320
32253	江阴	华士电力中 2#变	10	400	320	320
32254	江阴	北房南变	10	400	315	315
32255	江阴	新丰排涝北变	10	400	320	320
32256	江阴	天悦家园 6#配电所 3#主变	10	630	504	504
32257	江阴	南湖村西变	10	200	140	140
32258	江阴	铂润九里雅园四区 5#配电所 2#主变	10	630	504	504
32259	江阴	小桥排上村变	10	400	306	306
32260	江阴	港欣花苑二村 32#配电所 1#主变	10	800	640	640
32261	江阴	港欣花苑二村 32#配电所 3#主变	10	800	640	640
32262	江阴	港欣花苑二村 32#配电所 2#主变	10	800	640	640
32263	江阴	港欣花苑二村 32#配电所 4#主变	10	800	640	640
32264	江阴	港欣花苑二村 7#配电所 1#主变	10	800	640	640
32265	江阴	港欣花苑二村 7#配电所 3#主变	10	800	640	640
32266	江阴	港欣花苑二村 7#配电所 2#主变	10	800	640	640
32267	江阴	港欣花苑二村 7#配电所 4#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32268	江阴	须毛园南变	10	200	160	160
32269	江阴	船户南变	10	400	178	178
32270	江阴	宝辉公寓变	10	400	293	293
32271	江阴	姚家村南 1 号变	10	400	320	320
32272	江阴	汤家丹变	10	400	312	312
32273	江阴	祝塘渔猎变	10	400	320	320
32274	江阴	迅达 3#变	10	400	320	320
32275	江阴	陈墅花苑 84#配电所 2#主变	10	800	640	640
32276	江阴	翡翠花苑 55#配电所 3#主变	10	800	640	640
32277	江阴	立达箱变主变	10	400	290	290
32278	江阴	馨悦花园南区 10-2#配电所 2#主变	10	800	640	640
32279	江阴	人民北路箱变主变	10	400	320	320
32280	江阴	陈徐家港南变	10	200	143	143
32281	江阴	环北西路变	10	400	320	320
32282	江阴	劳训箱变主变	10	500	400	400
32283	江阴	缪家圩箱变主变	10	500	400	400
32284	江阴	茂市桥西变	10	400	320	320
32285	江阴	荣熙花园 20#配电所 4#主变	10	630	504	504
32286	江阴	南区南变	10	400	320	320
32287	江阴	红卫箱变主变	10	500	400	400
32288	江阴	尚源名筑 11#配电所 2#主变	10	800	640	640
32289	江阴	纸塑箱变主变	10	500	400	400
32290	江阴	霞映景苑 6#配电所 2#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32291	江阴	华隆广场 3#配电所 4#主变	10	630	504	504
32292	江阴	黄丹公变	10	400	261	261
32293	江阴	大坝西变	10	200	160	160
32294	江阴	华益村 51#配电所 1#主变	10	1000	800	800
32295	江阴	华益村 51#配电所 2#主变	10	1000	800	800
32296	江阴	新港大街箱变主变	10	630	504	504
32297	江阴	朗悦嘉园 4#配电所 1#主变	10	800	640	640
32298	江阴	满房里西变	10	400	302	302
32299	江阴	观澜雅苑 28#配电所 1#主变	10	630	504	504
32300	江阴	观澜雅苑 28#配电所 3#主变	10	630	489	489
32301	江阴	观澜雅苑 28#配电所 4#主变	10	630	504	504
32302	江阴	观澜雅苑 28#配电所 2#主变	10	630	504	504
32303	江阴	坝头上东变	10	400	320	320
32304	江阴	博爱 2#变	10	400	320	320
32305	江阴	东翎雅苑 24-2#配电所 2#主变	10	800	640	640
32306	江阴	定山路 12#箱变主变	10	400	320	320
32307	江阴	戴巷头北变	10	400	208	208
32308	江阴	璜土农场南变	10	200	160	160
32309	江阴	华裕雅园 35#配 4#主变	10	800	640	640
32310	江阴	王大坝南变	10	400	310	310
32311	江阴	南湫站变	10	200	160	160
32312	江阴	澜景雅苑 7#配电所 2#主变	10	630	504	504
32313	江阴	翡翠花苑 64#配电所 1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32314	江阴	后五市变	10	400	320	320
32315	江阴	高头上西变	10	200	160	160
32316	江阴	沈家巷南变	10	400	296	296
32317	江阴	星赋花园二区 14-2#配电所 2#主变	10	630	504	504
32318	江阴	同福变	10	400	263	263
32319	江阴	山下东箱变主变	10	400	320	320
32320	江阴	瑞名雅苑 9#配电所 3#主变	10	800	640	640
32321	江阴	尚泽名筑 4#配电所 2#主变	10	630	504	504
32322	江阴	星赋花园四区 37-2#配电所 2#主变	10	630	504	504
32323	江阴	华家宕北变	10	400	170	170
32324	江阴	华隆广场 19#配电所 3#主变	10	630	504	504
32325	江阴	朱家湾北变	10	400	320	320
32326	江阴	河北巷变	10	400	312	312
32327	江阴	呈彩桥变	10	200	160	160
32328	江阴	东嶽殿变	10	400	309	309
32329	江阴	北庄北变	10	400	267	267
32330	江阴	王庄上西变	10	400	320	320
32331	江阴	君珠变	10	400	320	320
32332	江阴	瑞府园 23#配 4#主变	20	800	640	640
32333	江阴	富南中变	10	400	198	198
32334	江阴	铂润九里雅园三区 4#配电所 1#主变	10	630	504	504
32335	江阴	长安利伟变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32336	江阴	新桥头站变	10	400	320	320
32337	江阴	慕义庄东变	10	400	320	320
32338	江阴	灰罗变	10	100	80	80
32339	江阴	景阳村车站箱变主变	10	630	504	504
32340	江阴	华宏路 1#变	10	400	320	320
32341	江阴	尚品华府 10#配电所 1#主变	10	800	640	640
32342	江阴	尚品华府 10#配电所 3#主变	10	800	640	640
32343	江阴	尚品华府 10#配电所 2#主变	10	800	640	640
32344	江阴	尚品华府 10#配电所 4#主变	10	800	640	640
32345	江阴	申浦路北箱变主变	10	630	492	492
32346	江阴	馨悦花园 22#配电所 1#主变	10	630	504	504
32347	江阴	渡江一村 5#箱变主变	10	630	504	504
32348	江阴	万花景苑 94#配电所 1#主变	10	800	640	640
32349	江阴	濮家宕东变	10	400	320	320
32350	江阴	田家基 2#变	10	200	53	53
32351	江阴	林湾花苑 3#配电所 1#主变	10	630	504	504
32352	江阴	采矿南变	10	200	160	160
32353	江阴	西陵北变	10	400	245	245
32354	江阴	蔡家桥东变	10	200	76	76
32355	江阴	敌栖雅苑 30#配电所 4#主变	20	800	640	640
32356	江阴	老桥圩中变	10	200	160	160
32357	江阴	金谷里南变	10	200	87	87
32358	江阴	张宕浜变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32359	江阴	青税公变	10	400	320	320
32360	江阴	绍墓公变	10	400	320	320
32361	江阴	杨家庄西变	10	250	200	200
32362	江阴	工业园 3#变	10	400	320	320
32363	江阴	圩里变	10	200	34	34
32364	江阴	江东七村南变	10	400	267	267
32365	江阴	沙湖里 2#变	10	200	113	113
32366	江阴	观澜雅苑 88#配电所 1#主变	10	630	504	504
32367	江阴	观澜雅苑 88#配电所 3#主变	10	630	504	504
32368	江阴	观澜雅苑 88#配电所 4#主变	10	630	504	504
32369	江阴	观澜雅苑 88#配电所 2#主变	10	630	504	504
32370	江阴	美宸雅苑 43#配电所 3#主变	10	630	504	504
32371	江阴	霞客中村西变	10	200	160	160
32372	江阴	星赋花园二区 13#配电所 3#主变	10	800	640	640
32373	江阴	罗家湾箱变主变	10	200	124	124
32374	江阴	兴港新村南箱变主变	10	630	504	504
32375	江阴	丹桂颐园 3#配电所 2#主变	10	800	640	640
32376	江阴	雅澜名苑 78#配电所 1#主变	10	630	504	504
32377	江阴	北何家桥变	10	400	320	320
32378	江阴	勤丰新村 1#变	10	400	320	320
32379	江阴	天阙雅苑 7#配电所 2#主变	10	800	640	640
32380	江阴	山棠雅园 2#配电所 1#主变	20	630	504	504
32381	江阴	峭岐医院变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32382	江阴	璟尚佳苑 104#配电所 2#主变	10	800	640	640
32383	江阴	富家村西变	10	400	277	277
32384	江阴	林湾花苑 3#配电所 2#主变	10	630	504	504
32385	江阴	影剧东变	10	400	233	233
32386	江阴	楼下西变	10	400	288	288
32387	江阴	大宅西变	10	400	320	320
32388	江阴	敌樾花园 7#配电所 2#主变	20	800	640	640
32389	江阴	新沟村委变	10	400	320	320
32390	江阴	梅园新村 9#配电所 1#主变	10	630	504	504
32391	江阴	霞映景苑 17#配电所 2#主变	10	800	640	640
32392	江阴	东翎雅苑 10#配电所 1#主变	10	800	640	640
32393	江阴	舜丰花园 2 号变	10	400	320	320
32394	江阴	顺源雅园 9#配电所 2#主变	10	630	504	504
32395	江阴	上品璟苑 72#配电所 3#主变	10	630	504	504
32396	江阴	甲弄 2#变	10	200	37	37
32397	江阴	金色阳光馨苑 5#-101 配电所 1#主变	10	800	640	640
32398	江阴	金色阳光馨苑 5#-101 配电所 3#主变	10	800	640	640
32399	江阴	金色阳光馨苑 5#-101 配电所 4#主变	10	800	640	640
32400	江阴	金色阳光馨苑 5#-101 配电所 2#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32401	江阴	向阳路东变	10	400	320	320
32402	江阴	东翎雅苑 19#配电所 4#主变	10	800	640	640
32403	江阴	东支农场变	10	400	320	320
32404	江阴	瑞富花园 13#配电所 2#主变	10	800	640	640
32405	江阴	紫悦花苑 40#配电所 1#主变	10	800	640	640
32406	江阴	尚仁变	10	400	320	320
32407	江阴	南陈吴家湾变	10	400	320	320
32408	江阴	富民路北变	10	400	320	320
32409	江阴	敌光雅苑南区 AB 区 7#配电所 2#主变	20	630	504	504
32410	江阴	晓月美庐 58#配电所 2#主变	10	630	504	504
32411	江阴	尚城国际花园 42#配电所 1#主变	10	630	504	504
32412	江阴	尚城国际花园 42#配电所 3#主变	10	630	504	504
32413	江阴	尚城国际花园 42#配电所 4#主变	10	630	504	504
32414	江阴	尚城国际花园 42#配电所 2#主变	10	630	504	504
32415	江阴	江悦尚院 32#配电所 4#主变	10	800	640	640
32416	江阴	春麓苑 27#配电所 2#主变	10	800	640	640
32417	江阴	陆西路 3#变	10	400	320	320
32418	江阴	敌光雅苑南区 AB 区 25#配电所 1#主变	20	630	504	504
32419	江阴	皋岸南变	10	400	320	320
32420	江阴	福海箱变主变	10	400	320	320
32421	江阴	汪家村 1#变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32422	江阴	元上北变	10	200	160	160
32423	江阴	朱家庙西变	10	400	269	269
32424	江阴	佘城村委变	10	400	227	227
32425	江阴	馨悦花园 22#配电所 3#主变	10	630	504	504
32426	江阴	珺和雅苑一期 18#配电所 2#主变	10	630	504	504
32427	江阴	田堵里 1#变	10	400	157	157
32428	江阴	星赋花园二区 14-2#配电所 3#主变	10	630	504	504
32429	江阴	春申路 96#配电所 1#主变	10	800	640	640
32430	江阴	春申路 96#配电所 2#主变	10	800	640	640
32431	江阴	敌馊花园南园 402#配 4#主变	20	630	466	466
32432	江阴	朝阳配电所 1#主变	10	800	640	640
32433	江阴	十房村变	10	400	224	224
32434	江阴	芙蓉新村 7#箱变主变	10	630	504	504
32435	江阴	城南雅院 11#配电所 2#主变	10	630	504	504
32436	江阴	工业园区 3#变	10	400	320	320
32437	江阴	景巷北变	10	200	160	160
32438	江阴	大桥西变	10	400	320	320
32439	江阴	外环西变	10	400	308	308
32440	江阴	祝塘西园变	10	315	252	252
32441	江阴	长泾村西站变	10	400	320	320
32442	江阴	太平路 3 号变	10	400	320	320
32443	江阴	马镇刘家村西变	10	400	320	320
32444	江阴	李家桥村委变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32445	江阴	言子湖东变	10	400	320	320
32446	江阴	蔚蓝璟苑 26#配电所 3#主变	10	800	640	640
32447	江阴	珺和雅苑一期 81#配电所 3#主变	10	800	640	640
32448	江阴	闻书苑 5#配电所 4#主变	10	630	504	504
32449	江阴	瀚瑞华筑 21#配电所 3#主变	10	800	640	640
32450	江阴	邓洪家 3#变	10	400	320	320
32451	江阴	伊人变	10	400	183	183
32452	江阴	澜景雅苑 7#配电所 1#主变	10	630	504	504
32453	江阴	上村里西箱变主变	10	630	504	504
32454	江阴	星辉苑 10#配电所 2#主变	10	630	504	504
32455	江阴	仲家巷中变	10	400	277	277
32456	江阴	辉旺变	10	400	281	281
32457	江阴	东刘市南变	10	400	277	277
32458	江阴	芙东箱变主变	10	400	320	320
32459	江阴	包家基多层 1#箱变主变	10	500	400	400
32460	江阴	夏港文化站变	10	400	320	320
32461	江阴	鑫茂悦园 153#配 2#主变	10	800	640	640
32462	江阴	小湖新村东区 12#配 2#主变	10	630	504	504
32463	江阴	珺和雅苑一期 82-1#配电所 1#主变	10	800	640	640
32464	江阴	夏南时家村北变	10	400	320	320
32465	江阴	交运西变	10	400	320	320
32466	江阴	紫金花园 239#箱变主变	10	630	504	504
32467	江阴	五区一号箱变主变	10	400	309	309

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32468	江阴	紫金花园 260#箱变主变	10	630	487	487
32469	江阴	陆家宕西变	10	400	315	315
32470	江阴	紫金花园 273#箱变主变	10	630	504	504
32471	江阴	友谊北变	10	400	320	320
32472	江阴	铂润九里雅园四区 16#配电所 1#主变	10	630	504	504
32473	江阴	花山路 1064#配电所 1#主变	10	800	640	640
32474	江阴	花山路 1064#配电所 3#主变	10	800	640	640
32475	江阴	花山路 1064#配电所 2#主变	10	800	640	640
32476	江阴	花山路 1064#配电所 4#主变	10	800	640	640
32477	江阴	申菜南变	10	400	320	320
32478	江阴	杜家店北变	10	400	320	320
32479	江阴	云筑雅苑 36#配电所 2#主变	10	800	640	640
32480	江阴	天敌雅苑 1#配电所 3#主变	20	630	504	504
32481	江阴	西伍箱变主变	10	400	320	320
32482	江阴	森源溪岸花园 29#配电所 1#主变	10	800	640	640
32483	江阴	森源溪岸花园 29#配电所 2#主变	10	800	640	640
32484	江阴	五区二号箱变主变	10	400	279	279
32485	江阴	霞栖苑 52#配电所 2#主变	10	800	640	640
32486	江阴	长南村长荣路 86 号安置房 1#箱变主变	10	630	504	504
32487	江阴	长南村长荣路 86 号安置房 2#箱变主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32488	江阴	春柱头北 2#变	10	400	254	254
32489	江阴	雅澜名苑二区 17#配电所 1#主变	10	800	640	640
32490	江阴	金水园 12#配电所 1#主变	10	800	640	640
32491	江阴	金水园 12#配电所 2#主变	10	800	640	640
32492	江阴	紫悦花苑 34#配电所 4#主变	10	800	640	640
32493	江阴	华夏箱变主变	10	500	400	400
32494	江阴	裕珑花园 61#配电所 3#主变	10	800	640	640
32495	江阴	北潮路 296#配电所 1#主变	10	630	493	493
32496	江阴	北潮路 296#配电所 3#主变	10	630	504	504
32497	江阴	北潮路 296#配电所 2#主变	10	630	504	504
32498	江阴	北潮路 296#配电所 4#主变	10	630	504	504
32499	江阴	南方景园 130#配电所 1#主变	10	800	633	633
32500	江阴	南方景园 130#配电所 2#主变	10	800	623	623
32501	江阴	雅澜名苑 247#配电所 1#主变	10	800	624	624
32502	江阴	湾里 2#变	10	400	320	320
32503	江阴	耿家住基南变	10	400	255	255
32504	江阴	高城墩东变	10	200	122	122
32505	江阴	周北变	10	400	274	274
32506	江阴	泓临阁 40#配电所 1#主变	10	800	640	640
32507	江阴	瀚瑞华筑 6#配电所 1#主变	10	800	640	640
32508	江阴	昕悦府 34#配电所 2#主变	10	630	504	504
32509	江阴	刘家基北变	10	400	286	286
32510	江阴	玫瑰园 128#配电所 1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32511	江阴	天瑞苑 20#配电所 2#主变	10	800	640	640
32512	江阴	中河村委变	10	400	249	249
32513	江阴	孙家宕变	10	400	256	256
32514	江阴	春风佳苑 11#配电所 3#主变	10	800	640	640
32515	江阴	雅澜名苑 247#配电所 2#主变	10	800	640	640
32516	江阴	雅澜名苑 247#配电所 3#主变	10	800	622	622
32517	江阴	雅澜名苑 247#配电所 4#主变	10	800	640	640
32518	江阴	谢家头北变	10	400	286	286
32519	江阴	南方景园 129#配电所 1#主变	10	800	640	640
32520	江阴	南方景园 129#配电所 2#主变	10	800	640	640
32521	江阴	南方景园 129#配电所 3#主变	10	800	623	623
32522	江阴	南方景园 129#配电所 4#主变	10	800	624	624
32523	江阴	习礼村小区 1#变	10	400	320	320
32524	江阴	南方景园 128#配电所 1#主变	10	800	620	620
32525	江阴	东舜华府 72#配电所 4#主变	10	800	640	640
32526	江阴	吴家湾南变	10	400	288	288
32527	江阴	富园南变	10	400	190	190
32528	江阴	私营工业园 12 号变	10	200	160	160
32529	江阴	泾新金家宕变	10	400	304	304
32530	江阴	贝塔变	10	200	160	160
32531	江阴	黄北沟东变	10	200	64	64
32532	江阴	龙居箱变主变	10	630	504	504
32533	江阴	新河湾锦苑 1#配电所 1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32534	江阴	新河湾锦苑 1#配电所 2#主变	10	800	640	640
32535	江阴	新河湾锦苑 1#配电所 3#主变	10	800	640	640
32536	江阴	新河湾锦苑 1#配电所 4#主变	10	800	640	640
32537	江阴	瑞府园 34#配 3#主变	20	800	640	640
32538	江阴	新河湾锦苑 2#配电所 1#主变	10	800	640	640
32539	江阴	新河湾锦苑 2#配电所 2#主变	10	800	640	640
32540	江阴	祝塘朱家堂变	10	400	282	282
32541	江阴	里泾坝西变	10	400	267	267
32542	江阴	南方景园 128#配电所 2#主变	10	800	612	612
32543	江阴	南六房南变	10	400	207	207
32544	江阴	益民 3#变	10	400	219	219
32545	江阴	建南村云顾路变	10	400	320	320
32546	江阴	云景花园 29#配电所 1#主变	10	800	627	627
32547	江阴	长茂变	10	400	320	320
32548	江阴	长泾唐家巷西变	10	400	291	291
32549	江阴	于门开发 6#变	10	400	320	320
32550	江阴	供运变	10	400	320	320
32551	江阴	泓临阁 40#配电所 3#主变	10	800	640	640
32552	江阴	泓临阁 40#配电所 4#主变	10	800	640	640
32553	江阴	泓临阁 40#配电所 2#主变	10	800	640	640
32554	江阴	电力北站 2#变	10	400	320	320
32555	江阴	悦庭花园一期 7#配电所 3#主变	10	630	504	504
32556	江阴	新河湾锦苑 2#配电所 3#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32557	江阴	新河湾锦苑 2#配电所 4#主变	10	800	640	640
32558	江阴	新河湾锦苑 3#配电所 1#主变	10	800	640	640
32559	江阴	新河湾锦苑 3#配电所 2#主变	10	800	640	640
32560	江阴	新河湾锦苑 3#配电所 3#主变	10	800	640	640
32561	江阴	新河湾锦苑 3#配电所 4#主变	10	800	640	640
32562	江阴	馨悦花园西区 8#配电所 1#主变	10	800	640	640
32563	江阴	北大街箱变主变	10	630	504	504
32564	江阴	赵家塘西变	10	400	320	320
32565	江阴	祝塘李家堂变	10	400	191	191
32566	江阴	瀚棠华筑 14#配电所 2#主变	10	800	640	640
32567	江阴	王苍培变	10	400	169	169
32568	江阴	吴家店变	10	400	320	320
32569	江阴	裕珑花园 68#配电所 2#主变	10	630	504	504
32570	江阴	孙巷上变	10	400	320	320
32571	江阴	盛墩弄变	10	200	160	160
32572	江阴	丰路南变	10	400	243	243
32573	江阴	苏家墩北 2#变	10	400	320	320
32574	江阴	桃江 1#变	10	400	320	320
32575	江阴	新民北箱变主变	10	630	448	448
32576	江阴	利城中变	10	400	320	320
32577	江阴	湾里箱变主变	10	630	446	446
32578	江阴	陈家仓中变	10	400	320	320
32579	江阴	上品璟苑 320#配电所 1#主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32580	江阴	桃源名筑 231#配电所 1#主变	20	800	640	640
32581	江阴	创新大道 77#配电所 3#主变	10	800	640	640
32582	江阴	水芸苑 74#配电所 2#主变	10	800	640	640
32583	江阴	江悦尚院 32#配电所 1#主变	10	800	640	640
32584	江阴	菜场变	10	400	261	261
32585	江阴	朗韵嘉园 14#配电所 4#主变	10	800	640	640
32586	江阴	创富路 1 号 8#配电所 1#主变	10	630	504	504
32587	江阴	漫水桥变	10	400	320	320
32588	江阴	新秀园一期 12#配电所 1#主变	10	800	640	640
32589	江阴	长寿电力北变	10	400	320	320
32590	江阴	里旺里华夏箱变主变	10	630	504	504
32591	江阴	兴公庄西变	10	400	320	320
32592	江阴	小河西变	10	400	320	320
32593	江阴	霞栖苑 45#配电所 4#主变	10	800	640	640
32594	江阴	刘介变	10	400	320	320
32595	江阴	铂润九里雅园四区 17#配电所 2#主变	10	630	504	504
32596	江阴	西伍站变	10	400	320	320
32597	江阴	蔚蓝璟苑 26#配电所 1#主变	10	800	640	640
32598	江阴	馨云雅居 7#配电所 2#主变	10	800	640	640
32599	江阴	云亭季庄东变	10	400	49	49
32600	江阴	双泾新农村 76#配电所 1#主变	10	630	504	504
32601	江阴	三河口西变	10	400	275	275

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32602	江阴	李家桥西变	10	400	320	320
32603	江阴	墩北巷西变	10	200	160	160
32604	江阴	香庄 2#变	10	400	320	320
32605	江阴	朱家坝变	10	400	320	320
32606	江阴	黄家庄公变	10	400	320	320
32607	江阴	璜土菜场变	10	400	320	320
32608	江阴	西角庄变	10	400	237	237
32609	江阴	超宇变	10	400	158	158
32610	江阴	云景花园 6#配电所 1#主变	10	800	640	640
32611	江阴	江悦尚院 68#配电所 3#主变	10	630	504	504
32612	江阴	金南 1#变	10	400	320	320
32613	江阴	望隆花苑 1#配电所 4#主变	10	630	504	504
32614	江阴	怡诚变	10	400	320	320
32615	江阴	顾山下庄变	10	400	275	275
32616	江阴	民企变	10	400	320	320
32617	江阴	天敌雅苑 119#配电所 2#主变	20	800	640	640
32618	江阴	陈家村中变	10	400	320	320
32619	江阴	电力北站 1#变	10	400	320	320
32620	江阴	北塘庄变	10	200	160	160
32621	江阴	塘庄变	10	400	320	320
32622	江阴	西横街变	10	400	320	320
32623	江阴	梧村北 2#变	10	400	233	233
32624	江阴	南苑村委变	10	400	216	216

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32625	江阴	俞巷西变	10	250	180	180
32626	江阴	敌光雅苑北区 18-1 配电所 4#主变	20	630	504	504
32627	江阴	小南市东箱变主变	10	400	320	320
32628	江阴	天敌雅苑 1#配电所 1#主变	20	630	504	504
32629	江阴	江悦尚院 24#配电所 2#主变	10	630	504	504
32630	江阴	永兴公变	10	400	320	320
32631	江阴	二中公变	10	400	320	320
32632	江阴	北前头电站	10	400	320	320
32633	江阴	南新公变	10	400	275	275
32634	江阴	孔西庄北站	10	400	139	139
32635	江阴	祝塘戴家变	10	400	20	20
32636	江阴	沿塘北杨庄变	10	400	212	212
32637	江阴	茶安头变	10	400	212	212
32638	江阴	北邵村变	10	400	302	302
32639	江阴	小村箱变主变	10	630	504	504
32640	江阴	南陈电站变	10	400	278	278
32641	江阴	新安底西变	10	400	320	320
32642	江阴	周海南变	10	250	200	200
32643	江阴	薛家基 2#变	10	315	252	252
32644	江阴	国际箱变主变	10	400	320	320
32645	江阴	月翔路西变	10	400	320	320
32646	江阴	童家北变	10	400	273	273
32647	江阴	祝塘镇人民南路 1#配电所 2#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32648	江阴	雅澜名苑二区 17#配电所 3#主变	10	800	640	640
32649	江阴	秀江南名苑 5#配电所 2#主变	10	800	640	640
32650	江阴	创客空间大厦 13#配电所 1#主变	10	800	640	640
32651	江阴	创客空间大厦 13#配电所 2#主变	10	800	640	640
32652	江阴	创客空间大厦 13#配电所 3#主变	10	800	640	640
32653	江阴	创客空间大厦 13#配电所 4#主变	10	800	640	640
32654	江阴	王家谷南箱变主变	10	400	320	320
32655	江阴	周山路变	10	400	320	320
32656	江阴	桐岐新村变	10	400	282	282
32657	江阴	四三房南变	10	200	112	112
32658	江阴	住基北变	10	400	320	320
32659	江阴	严家村东变	10	200	160	160
32660	江阴	云栖雅院 11#配电所 4#主变	10	800	640	640
32661	江阴	星赋花园四区 20#配电所 2#主变	10	800	640	640
32662	江阴	孙家庄西变	10	200	160	160
32663	江阴	芦塘五房村变	10	400	269	269
32664	江阴	镇区东区 2#变	10	400	320	320
32665	江阴	金阳公变	10	400	320	320
32666	江阴	张介坝公变	10	400	235	235
32667	江阴	通达西变	10	400	283	283
32668	江阴	唐曹西变	10	400	320	320
32669	江阴	山棠雅园 8-2#配电所 4#主变	20	800	640	640
32670	江阴	薛家基 3#变	10	250	174	174

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32671	江阴	璟庭花苑 12#配电所 2#主变	10	800	640	640
32672	江阴	绮山雅园西变	10	400	320	320
32673	江阴	新秀园一期 10#配电所 4#主变	10	800	640	640
32674	江阴	邓阳九房浜站变	10	200	42	42
32675	江阴	医院东变	10	400	320	320
32676	江阴	夏港西街南变	10	400	309	309
32677	江阴	自由 1 号变	10	400	320	320
32678	江阴	万花景苑三区 67#配电所 1#主变	10	800	640	640
32679	江阴	陈家谷东变	10	200	88	88
32680	江阴	运河南变	10	400	320	320
32681	江阴	中杏西变	10	400	320	320
32682	江阴	阳光假日花园 172#配电所 1#主变	10	1000	800	800
32683	江阴	南悦家苑 15#配电所 4#主变	10	630	504	504
32684	江阴	铂润九里雅园三区 13#配电所 1#主变	10	800	640	640
32685	江阴	荡南碧泓苑 2#箱变主变	10	400	320	320
32686	江阴	香缇半岛花园 15#配电所 4#主变	10	630	504	504
32687	江阴	霞客周家村东 2#变	10	400	320	320
32688	江阴	昕悦府 9#配电所 2#主变	10	800	640	640
32689	江阴	启港路 347 号 5#配电所 2#主变	10	630	504	504
32690	江阴	李沟头西变	10	400	201	201
32691	江阴	小铺头南变	10	400	320	320
32692	江阴	泾东花园 18#配电所 1#主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32693	江阴	泾东花园 18#配电所 3#主变	10	630	504	504
32694	江阴	泾东花园 18#配电所 4#主变	10	630	504	504
32695	江阴	泾东花园 18#配电所 2#主变	10	630	504	504
32696	江阴	尚城国际花园 26#配电所 1#主变	10	800	640	640
32697	江阴	尚城国际花园 26#配电所 2#主变	10	800	640	640
32698	江阴	尚城国际花园 32#配电所 1#主变	10	800	640	640
32699	江阴	尚城国际花园 32#配电所 2#主变	10	800	640	640
32700	江阴	郡庭花园 142#配电所 3#主变	10	800	640	640
32701	江阴	星光苑 9#配电所 2#主变	10	800	640	640
32702	江阴	星赋花园四区 20#配电所 1#主变	10	800	640	640
32703	江阴	万安佳苑 2#配电所 3#主变	10	630	504	504
32704	江阴	阳光假日花园 172#配电所 2#主变	10	1000	800	800
32705	江阴	阳光假日花园 172#配电所 3#主变	10	1000	800	800
32706	江阴	阳光假日花园 172#配电所 4#主变	10	1000	800	800
32707	江阴	祝塘环南路变	10	400	320	320
32708	江阴	三元公寓西箱变主变	10	630	504	504
32709	江阴	金宸国际花园 4#配电所 1#主变	10	1000	800	800
32710	江阴	金宸国际花园 4#配电所 2#主变	10	1000	800	800
32711	江阴	金宸国际花园 4#配电所 3#主变	10	1000	800	800
32712	江阴	张家基 2#变	10	400	320	320
32713	江阴	郭庄 4#变	10	400	320	320
32714	江阴	周家村东 1#变	10	400	320	320
32715	江阴	西张村东变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32716	江阴	电力站箱变主变	10	500	394	394
32717	江阴	祝塘西街变	10	400	242	242
32718	江阴	泗河村委东变	10	400	320	320
32719	江阴	马东变	10	400	320	320
32720	江阴	河东房变	10	250	186	186
32721	江阴	云长桥南变	10	200	160	160
32722	江阴	供电所变	10	400	284	284
32723	江阴	荡南坝头变	10	400	259	259
32724	江阴	月城徐家村变	10	400	277	277
32725	江阴	东方红变	10	400	320	320
32726	江阴	建北变	10	400	320	320
32727	江阴	璜塘夏西变	10	200	160	160
32728	江阴	邱家西变	10	200	4	4
32729	江阴	李家巷箱变主变	10	630	504	504
32730	江阴	李沟头站变	10	400	320	320
32731	江阴	小山头西变	10	200	160	160
32732	江阴	云亭工商变	10	400	320	320
32733	江阴	虹六 13 东公变	10	315	252	252
32734	江阴	庙头箱变主变	10	630	386	386
32735	江阴	金湾箱变主变	10	630	504	504
32736	江阴	东房巷西变	10	400	244	244
32737	江阴	医东变	10	315	252	252
32738	江阴	乐丰变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32739	江阴	梅花墩变	10	400	173	173
32740	江阴	马池变	10	200	146	146
32741	江阴	张家圩变	10	315	230	230
32742	江阴	文林富南变	10	400	320	320
32743	江阴	赵家弄东变	10	400	320	320
32744	江阴	长新长浜变	10	250	161	161
32745	江阴	西伍南变	10	250	200	200
32746	江阴	滨江开发 4#变	10	315	252	252
32747	江阴	三上桥南变	10	200	160	160
32748	江阴	周家湾西变	10	200	160	160
32749	江阴	胡家湾中变	10	315	252	252
32750	江阴	龙运夏埭西变	10	250	200	200
32751	江阴	金湾永昌变	10	315	252	252
32752	江阴	光孝公变	10	200	160	160
32753	江阴	观东村观庄变	10	400	46	46
32754	江阴	沈家湾变	10	315	252	252
32755	江阴	学园变	10	315	252	252
32756	江阴	丽都 190#箱变主变	10	500	383	383
32757	江阴	丽都 218#箱变主变	10	500	400	400
32758	江阴	丽都 232#箱变主变	10	630	504	504
32759	江阴	丽都 160#箱变主变	10	800	640	640
32760	江阴	丽都 126#箱变主变	10	500	400	400
32761	江阴	丽都 120#箱变主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32762	江阴	丽都 115#箱变主变	10	630	504	504
32763	江阴	丽都 118#箱变主变	10	800	640	640
32764	江阴	岐峰南变	10	315	208	208
32765	江阴	南闸菜场北变	10	250	200	200
32766	江阴	中街变	10	315	161	161
32767	江阴	徐家住基南变	10	400	208	208
32768	江阴	朱家庙北变	10	400	207	207
32769	江阴	蒲市陈家住基变	10	160	128	128
32770	江阴	新市民 4#变	10	400	320	320
32771	江阴	仲巷北变	10	400	320	320
32772	江阴	利明小站变	10	200	49	49
32773	江阴	镇区北街变	10	400	309	309
32774	江阴	永新 2#变	10	400	320	320
32775	江阴	长寿沿河变	10	400	308	308
32776	江阴	长泾村孙家巷	10	400	320	320
32777	江阴	丽都 97#箱变主变	10	630	504	504
32778	江阴	丽都 125#箱变主变	10	500	400	400
32779	江阴	丽都 93#箱变主变	10	500	400	400
32780	江阴	丽都 98#箱变主变	10	630	504	504
32781	江阴	悟空顾家村变	10	400	275	275
32782	江阴	月汽北变	10	400	320	320
32783	江阴	名流变	10	400	320	320
32784	江阴	吴家变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32785	江阴	东风变	10	400	320	320
32786	江阴	兴澄锦苑 9#配电所 1#主变	10	800	640	640
32787	江阴	兴澄锦苑 9#配电所 2#主变	10	800	640	640
32788	江阴	兴澄锦苑 9#配电所 3#主变	10	800	640	640
32789	江阴	兴澄锦苑 13#配电所 1#主变	10	800	640	640
32790	江阴	兴澄锦苑 13#配电所 2#主变	10	800	640	640
32791	江阴	兴澄锦苑 13#配电所 3#主变	10	800	640	640
32792	江阴	汤东变	10	315	252	252
32793	江阴	安居变	10	400	320	320
32794	江阴	大沈变	10	200	135	135
32795	江阴	西村西变	10	400	295	295
32796	江阴	黄南变	10	200	152	152
32797	江阴	官南变	10	200	135	135
32798	江阴	镇区供电所变	10	200	160	160
32799	江阴	施元缪家西变	10	315	252	252
32800	江阴	施元缪家村变	10	200	160	160
32801	江阴	李元北变	10	400	284	284
32802	江阴	罗庄变	10	250	171	171
32803	江阴	银杏树变	10	250	200	200
32804	江阴	大路北变	10	400	297	297
32805	江阴	老菜场变	10	315	230	230
32806	江阴	巷路东变	10	250	154	154
32807	江阴	庄上南变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32808	江阴	龙城花园配电所 1#主变	10	1000	800	800
32809	江阴	电缆厂北变	10	315	252	252
32810	江阴	西范中变	10	400	303	303
32811	江阴	金家坝变	10	315	221	221
32812	江阴	卡口变	10	400	320	320
32813	江阴	荣裕变	10	400	320	320
32814	江阴	陈家弄变	10	200	116	116
32815	江阴	角里北变	10	200	160	160
32816	江阴	杨弓变	10	200	160	160
32817	江阴	官泾变	10	250	200	200
32818	江阴	风尖里变	10	400	320	320
32819	江阴	万安变	10	400	313	313
32820	江阴	三元东变	10	400	294	294
32821	江阴	陆家桥东变	10	250	200	200
32822	江阴	王家庄变	10	250	101	101
32823	江阴	万兴村委变	10	400	320	320
32824	江阴	定北箱变主变	10	630	504	504
32825	江阴	定波箱变主变	10	630	504	504
32826	江阴	定波 33#箱变主变	10	400	320	320
32827	江阴	红柳箱变主变	10	400	320	320
32828	江阴	先锋箱变主变	10	630	504	504
32829	江阴	汝南西变	10	200	137	137
32830	江阴	红卫变	10	400	156	156

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32831	江阴	曙光张家村西变	10	200	31	31
32832	江阴	涂镇 4#变	10	200	35	35
32833	江阴	黄桥东变	10	200	132	132
32834	江阴	先宅箱变主变	10	630	504	504
32835	江阴	航宿箱变主变	10	630	504	504
32836	江阴	环西箱变主变	10	630	504	504
32837	江阴	五云家园配电所 1#主变	10	1000	800	800
32838	江阴	虹桥南路 168#配电所 1#主变	10	1000	800	800
32839	江阴	虹桥南路 168#配电所 2#主变	10	1000	800	800
32840	江阴	贾家巷箱变主变	10	630	504	504
32841	江阴	环周南箱变主变	10	630	504	504
32842	江阴	沿山南变	10	250	200	200
32843	江阴	天新嘉苑 10#配电所 1#主变	10	800	640	640
32844	江阴	天新嘉苑 10#配电所 2#主变	10	800	640	640
32845	江阴	天新嘉苑 10#配电所 3#主变	10	800	640	640
32846	江阴	天新嘉苑 15#配电所 1#主变	10	800	640	640
32847	江阴	天新嘉苑 15#配电所 2#主变	10	800	640	640
32848	江阴	天新嘉苑 21#配电所 1#主变	10	1000	800	800
32849	江阴	天新嘉苑 21#配电所 2#主变	10	1000	800	800
32850	江阴	菜场箱变主变	10	630	504	504
32851	江阴	鉴青周家堂变	10	200	130	130
32852	江阴	棉纺变	10	200	160	160
32853	江阴	新港北变	10	400	313	313

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32854	江阴	孔家庄西变	10	250	200	200
32855	江阴	曹祥桥变	10	200	160	160
32856	江阴	朱长巷下变	10	200	134	134
32857	江阴	闸东变	10	400	320	320
32858	江阴	普惠路 288 号 3#配电所 1#主变	10	1000	800	800
32859	江阴	普惠路 288 号 3#配电所 2#主变	10	1000	800	800
32860	江阴	普惠路 288 号 3#配电所 3#主变	10	800	640	640
32861	江阴	普惠路 288 号 9#配电所 1#主变	10	1000	800	800
32862	江阴	普惠路 288 号 9#配电所 2#主变	10	1000	800	800
32863	江阴	名都城 52#配电所 1#主变	10	800	640	640
32864	江阴	名都城 52#配电所 2#主变	10	800	640	640
32865	江阴	名都城 52#配电所 3#主变	10	800	640	640
32866	江阴	幸福新村 4#箱变主变	10	630	504	504
32867	江阴	名都城 12#配电所 1#主变	10	800	640	640
32868	江阴	名都城 12#配电所 2#主变	10	800	640	640
32869	江阴	名都城 30#配电所 1#主变	10	800	640	640
32870	江阴	名都城 30#配电所 2#主变	10	800	640	640
32871	江阴	周家村南变	10	400	301	301
32872	江阴	黄梅变	10	400	320	320
32873	江阴	马镇唐家村变	10	250	139	139
32874	江阴	高田西变	10	315	252	252
32875	江阴	镇区粮站变	10	315	252	252
32876	江阴	永新花苑 4#箱变主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32877	江阴	石牌二村 10#箱变主变	10	630	504	504
32878	江阴	苍山电站变	10	315	171	171
32879	江阴	纺塑西变	10	250	200	200
32880	江阴	北田头变	10	200	152	152
32881	江阴	青塑公变	10	315	252	252
32882	江阴	鉴青南变	10	400	320	320
32883	江阴	苏圩西站变	10	250	200	200
32884	江阴	后宅北变	10	250	159	159
32885	江阴	渔猎 2 号变	10	400	320	320
32886	江阴	九曲新农村变	10	315	198	198
32887	江阴	迎秀花园 7#配电所 1#主变	10	800	640	640
32888	江阴	迎秀花园 7#配电所 2#主变	10	800	640	640
32889	江阴	商中变	10	400	320	320
32890	江阴	於王北变	10	200	119	119
32891	江阴	石牌三村 31#配电所 1#主变	10	800	640	640
32892	江阴	石牌三村 31#配电所 2#主变	10	800	640	640
32893	江阴	石牌三村 31#配电所 3#主变	10	800	640	640
32894	江阴	迎秀花园 13#配电所 1#主变	10	1000	800	800
32895	江阴	食品站变	10	250	127	127
32896	江阴	典当西变	10	200	104	104
32897	江阴	水岸新都 1#箱变主变	10	630	504	504
32898	江阴	水岸新都 2#箱变主变	10	630	504	504
32899	江阴	水岸新都 3#箱变主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32900	江阴	水岸新都 4#箱变主变	10	630	504	504
32901	江阴	水岸新都 5#箱变主变	10	630	504	504
32902	江阴	水岸新都 6#箱变主变	10	630	504	504
32903	江阴	水岸新都 7#箱变主变	10	630	504	504
32904	江阴	水岸新都 8#箱变主变	10	630	504	504
32905	江阴	水岸新都 9#箱变主变	10	630	504	504
32906	江阴	水岸新都 10#箱变主变	10	630	504	504
32907	江阴	水岸新都 11#箱变主变	10	630	504	504
32908	江阴	水岸新都 12#箱变主变	10	630	504	504
32909	江阴	私营工业园 10 号变	10	315	252	252
32910	江阴	周家基 3#变	10	315	252	252
32911	江阴	锦纶西变	10	315	252	252
32912	江阴	海达变	10	315	252	252
32913	江阴	中房北变	10	250	122	122
32914	江阴	丰路变	10	315	252	252
32915	江阴	长兴东变	10	400	320	320
32916	江阴	南闸影剧院变	10	315	252	252
32917	江阴	南运新上河变	10	200	133	133
32918	江阴	申裕街 180 号 3#配电所 1#主变	10	800	640	640
32919	江阴	申裕街 180 号 3#配电所 2#主变	10	800	640	640
32920	江阴	申裕街 180 号 10#配电所 1#主变	10	1000	800	800
32921	江阴	申裕街 180 号 10#配电所 2#主变	10	1000	800	800
32922	江阴	龙运模具变	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32923	江阴	华中陈家基变	10	250	116	116
32924	江阴	窑港站	10	250	200	200
32925	江阴	长兴变	10	315	252	252
32926	江阴	石弄里北变	10	400	320	320
32927	江阴	山泉村村变	10	400	320	320
32928	江阴	红苗新村南变	10	315	235	235
32929	江阴	东方大院 71#配电所 1#主变	20	800	640	640
32930	江阴	东方大院 71#配电所 2#主变	20	800	640	640
32931	江阴	夏尧桥东变	10	200	56	56
32932	江阴	菜场南变	10	400	320	320
32933	江阴	马家桥变	10	400	274	274
32934	江阴	水岸新都 415-2 配电所 1#主变	10	800	640	640
32935	江阴	水岸新都 415-1 配电所 1#主变	10	800	640	640
32936	江阴	水岸新都 415-1 配电所 2#主变	10	800	640	640
32937	江阴	侯士巷 2#变	10	400	291	291
32938	江阴	南门变	10	400	320	320
32939	江阴	房桥北变	10	400	169	169
32940	江阴	江东 1#变	10	315	85	85
32941	江阴	史村南变	10	400	254	254
32942	江阴	博爱路 199#箱变主变	10	400	320	320
32943	江阴	干部楼 4#单相变	10	80	64	64
32944	江阴	老住南变	10	315	196	196
32945	江阴	瑞达变	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32946	江阴	大元里加工厂	10	400	270	270
32947	江阴	西村东变	10	250	200	200
32948	江阴	泾西刘都埭变	10	400	253	253
32949	江阴	普惠苑 11#箱变主变	10	800	640	640
32950	江阴	寨门变	10	200	160	160
32951	江阴	陈塘朱家基变	10	315	205	205
32952	江阴	林塘东场变	10	200	143	143
32953	江阴	三倒渡站变	10	200	64	64
32954	江阴	国贸箱变主变	10	400	320	320
32955	江阴	杨家巷变	10	200	125	125
32956	江阴	镇区金龙变	10	400	320	320
32957	江阴	朱家巷变	10	400	217	217
32958	江阴	滴水广场箱变主变	10	400	320	320
32959	江阴	西弄变	10	400	301	301
32960	江阴	野四甲变	10	400	216	216
32961	江阴	青东花苑 9#配电所 2#主变	10	800	640	640
32962	江阴	刘市西站变	10	200	160	160
32963	江阴	陶家降村变	10	400	320	320
32964	江阴	陈家西变	10	315	252	252
32965	江阴	云顾路灯 3#变	10	100	80	80
32966	江阴	船户变	10	400	273	273
32967	江阴	镇区华阳变	10	400	320	320
32968	江阴	教师新村西变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32969	江阴	环西新村北箱变主变	10	630	504	504
32970	江阴	兴港新村 25#箱变主变	10	630	504	504
32971	江阴	新颜路 1#箱变主变	10	630	504	504
32972	江阴	姚家头变	10	400	320	320
32973	江阴	灯塔茶中变	10	400	320	320
32974	江阴	镇区三村变	10	315	238	238
32975	江阴	观山陆家巷变	10	200	160	160
32976	江阴	观山南站变	10	315	235	235
32977	江阴	西陆房变	10	400	270	270
32978	江阴	甲弄里变	10	400	282	282
32979	江阴	镇区上河变	10	315	210	210
32980	江阴	华都南配电所 1#变	10	1250	1000	1000
32981	江阴	普惠苑 26#箱变主变	10	630	504	504
32982	江阴	陆家基东变	10	200	129	129
32983	江阴	华都南配电所 2#变	10	1250	1000	1000
32984	江阴	观山门变	10	400	258	258
32985	江阴	南新夏村变	10	400	290	290
32986	江阴	南新何家场变	10	400	299	299
32987	江阴	塑料变	10	400	320	320
32988	江阴	龙江变	10	400	320	320
32989	江阴	香山七村变	10	400	320	320
32990	江阴	大住基变	10	400	137	137
32991	江阴	马镇新村变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
32992	江阴	飞马变	10	400	320	320
32993	江阴	顾山张家巷变	10	400	320	320
32994	江阴	渣家头变	10	400	227	227
32995	江阴	黄沙场变	10	400	320	320
32996	江阴	李家角变	10	315	75	75
32997	江阴	香草中站	10	200	90	90
32998	江阴	镇澄路灯 1#变	10	200	160	160
32999	江阴	北漫水站	10	200	91	91
33000	江阴	郁家变	10	200	107	107
33001	江阴	黄山 2 路灯变	10	80	64	64
33002	江阴	横河站变	10	160	90	90
33003	江阴	南河头变	10	400	232	232
33004	江阴	利港中街变	10	315	252	252
33005	江阴	璜土周家头西变	10	200	160	160
33006	江阴	土管变	10	400	320	320
33007	江阴	丁市东变	10	400	320	320
33008	江阴	西祥丘变	10	250	200	200
33009	江阴	南河西变	10	400	305	305
33010	江阴	胡家桥变	10	400	265	265
33011	江阴	璜土开发 1#变	10	315	252	252
33012	江阴	东兴变	10	400	302	302
33013	江阴	马鞍桥变	10	250	200	200
33014	江阴	漫水站	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33015	江阴	北山头变	10	400	90	90
33016	江阴	祝塘孟家堂变	10	400	34	34
33017	江阴	火烧沟站变	10	400	320	320
33018	江阴	丁市站变	10	200	160	160
33019	江阴	金南变	10	400	320	320
33020	江阴	园堂变	10	400	303	303
33021	江阴	常泽桥东变	10	400	320	320
33022	江阴	璜土新丰站变	10	400	320	320
33023	江阴	四房巷变	10	200	160	160
33024	江阴	陆梧南变	10	400	320	320
33025	江阴	春柱头变	10	250	136	136
33026	江阴	北顾家变	10	200	140	140
33027	江阴	石匠圩变	10	400	244	244
33028	江阴	蒋家变	10	400	156	156
33029	江阴	苏士桥变	10	250	200	200
33030	江阴	夏家庄变	10	400	320	320
33031	江阴	蒋家坝变	10	200	160	160
33032	江阴	河北四房变	10	250	109	109
33033	江阴	沈舍村委变	10	400	230	230
33034	江阴	树家村变	10	250	200	200
33035	江阴	土管北变	10	400	320	320
33036	江阴	陈小变	10	400	320	320
33037	江阴	陈巷东变	10	250	150	150

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33038	江阴	王岸上变	10	400	251	251
33039	江阴	治安变	10	200	160	160
33040	江阴	永昌路灯变	10	100	80	80
33041	江阴	华巷变	10	400	300	300
33042	江阴	祝塘地税变	10	400	320	320
33043	江阴	银杏西变	10	315	252	252
33044	江阴	兴港新村 14#箱变主变	10	630	504	504
33045	江阴	祝塘公园变	10	400	320	320
33046	江阴	董巷西变	10	400	224	224
33047	江阴	北塘坊变	10	400	25	25
33048	江阴	新颜路 21#箱变主变	10	630	504	504
33049	江阴	永星变	10	400	206	206
33050	江阴	新颜路 123#箱变主变	10	630	504	504
33051	江阴	界圩新村变	10	200	153	153
33052	江阴	李家桥变	10	315	217	217
33053	江阴	黄家基变	10	315	252	252
33054	江阴	马家头变	10	315	203	203
33055	江阴	王家巷变	10	400	320	320
33056	江阴	三上桥变	10	400	320	320
33057	江阴	小桥子变	10	400	301	301
33058	江阴	兴港新村 38#箱变主变	10	630	504	504
33059	江阴	万福变	10	400	320	320
33060	江阴	李介东路灯变	10	250	200	200

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33061	江阴	大陶家变	10	200	160	160
33062	江阴	小后宅变	10	400	298	298
33063	江阴	朱家村变	10	400	304	304
33064	江阴	徐家堂变	10	200	80	80
33065	江阴	郭庄 2#变	10	315	252	252
33066	江阴	庆达变	10	400	320	320
33067	江阴	金鹅墩村委变	10	400	320	320
33068	江阴	龙河水墩变	10	400	284	284
33069	江阴	瓦沿变	10	400	320	320
33070	江阴	兴港新村 32#箱变主变	10	800	640	640
33071	江阴	园艺场变	10	400	275	275
33072	江阴	泾西刘都埭北变	10	400	313	313
33073	江阴	园区周龙变	10	315	252	252
33074	江阴	施元场变	10	400	320	320
33075	江阴	泾西东前变	10	400	317	317
33076	江阴	龙游王家村变	10	400	169	169
33077	江阴	紫金社区南变	10	250	200	200
33078	江阴	灯塔茶岐南变	10	400	269	269
33079	江阴	普惠苑 22#箱变主变	10	630	504	504
33080	江阴	革新南箱变主变	10	630	504	504
33081	江阴	赵家基变	10	160	56	56
33082	江阴	泾西职校南变	10	400	257	257
33083	江阴	白玉一村 23#箱变主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33084	江阴	大坝头 1 号变	10	400	320	320
33085	江阴	兴港新村 30#箱变主变	10	630	482	482
33086	江阴	紫金花园 87#箱变主变	10	630	504	504
33087	江阴	紫金花园 89#箱变主变	10	630	504	504
33088	江阴	丁沟上变	10	400	313	313
33089	江阴	白玉一村 4#箱变主变	10	630	504	504
33090	江阴	陆丰陆家基南变	10	200	87	87
33091	江阴	观山门西变	10	400	320	320
33092	江阴	永安二村 15#箱变主变	10	500	400	400
33093	江阴	观山高家变	10	250	181	181
33094	江阴	镇区二村变	10	315	188	188
33095	江阴	普惠苑 30#箱变主变	10	630	504	504
33096	江阴	灯塔爻桥公变	10	400	291	291
33097	江阴	滨江三村 32#箱变主变	10	630	504	504
33098	江阴	观山山嘴村南变	10	250	147	147
33099	江阴	灯塔顾家变	10	200	61	61
33100	江阴	滨江三村 42#箱变主变	10	630	504	504
33101	江阴	灯塔王庄站变	10	400	320	320
33102	江阴	普惠苑 42#箱变主变	10	630	504	504
33103	江阴	观山山嘴村北变	10	200	106	106
33104	江阴	观山璜村加工厂变	10	400	165	165
33105	江阴	观山璜村东变	10	400	286	286
33106	江阴	观山社区变	10	315	210	210

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33107	江阴	立新站变	10	200	160	160
33108	江阴	长丰变	10	400	171	171
33109	江阴	耿家巷西变	10	400	320	320
33110	江阴	观山陈家塘变	10	400	320	320
33111	江阴	耿家巷变	10	400	320	320
33112	江阴	林塘焦家塘变	10	250	134	134
33113	江阴	新丰排涝变	10	400	320	320
33114	江阴	敬老院箱变主变	10	630	504	504
33115	江阴	江阴沈巷北变	10	400	320	320
33116	江阴	白玉一村 14#箱变主变	10	630	504	504
33117	江阴	前马桥南变	10	400	320	320
33118	江阴	小湖村西变	10	100	80	80
33119	江阴	白玉一村 31#箱变主变	10	800	640	640
33120	江阴	紫金商贸箱变主变	10	630	504	504
33121	江阴	老阳岐变	10	400	282	282
33122	江阴	观东村新变	10	315	132	132
33123	江阴	观东沈家角变	10	200	22	22
33124	江阴	蔡西赵家村变	10	250	200	200
33125	江阴	镇区美华变	10	400	320	320
33126	江阴	供销北变	10	315	252	252
33127	江阴	蔡西聂家北变	10	400	30	30
33128	江阴	普惠苑 46#箱变主变	10	630	504	504
33129	江阴	观东东风变	10	400	191	191

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33130	江阴	蔡西陈家村变	10	400	225	225
33131	江阴	观东排涝变	10	400	320	320
33132	江阴	蔡泾曹沈村变	10	400	295	295
33133	江阴	双桥南站变	10	400	320	320
33134	江阴	戴巷头变	10	200	87	87
33135	江阴	汤家埭箱变主变	10	630	504	504
33136	江阴	白玉二村配电所 1#变	10	800	640	640
33137	江阴	白玉二村 34#箱变主变	10	630	504	504
33138	江阴	白玉二村 38#箱变主变	10	630	504	504
33139	江阴	马镇南巷变	10	400	273	273
33140	江阴	周家头变	10	400	320	320
33141	江阴	宦桥变	10	400	320	320
33142	江阴	韩家头变	10	400	268	268
33143	江阴	蒲家桥东变	10	400	320	320
33144	江阴	电力站公园变	10	400	320	320
33145	江阴	蔡西丁家村变	10	200	115	115
33146	江阴	南运南庄变	10	400	272	272
33147	江阴	蔡西丁家村西变	10	200	160	160
33148	江阴	龙运种子场变	10	315	252	252
33149	江阴	大洋河站变	10	315	252	252
33150	江阴	蔡西聂家村变	10	400	166	166
33151	江阴	南新村华昌变	10	400	320	320
33152	江阴	凤戈南变	10	200	24	24

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33153	江阴	耿家巷东变	10	400	242	242
33154	江阴	蔡东蒋家村变	10	315	252	252
33155	江阴	璜村西变	10	400	248	248
33156	江阴	慕义庄北变	10	400	250	250
33157	江阴	徐村变	10	200	160	160
33158	江阴	滨江村跃进站变	10	400	263	263
33159	江阴	龙运林塘变	10	400	248	248
33160	江阴	魏家村变	10	400	320	320
33161	江阴	申港口西变	10	400	198	198
33162	江阴	林塘菱西变	10	315	205	205
33163	江阴	申港口闸变	10	200	160	160
33164	江阴	申港口公变	10	400	320	320
33165	江阴	南运孙家村变	10	250	200	200
33166	江阴	江海排涝站变	10	200	160	160
33167	江阴	龙运东场西变	10	200	39	39
33168	江阴	周家头西变	10	400	320	320
33169	江阴	顾西西站变	10	400	156	156
33170	江阴	界泾桥变	10	400	112	112
33171	江阴	潘龙山西变	10	250	200	200
33172	江阴	王祥住基变	10	400	156	156
33173	江阴	滨江路灯 3#变	10	400	320	320
33174	江阴	华润变	10	315	248	248
33175	江阴	祝塘王家巷变	10	400	168	168

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33176	江阴	蒲家桥西变	10	400	320	320
33177	江阴	南巷路变	10	400	185	185
33178	江阴	双桥西变	10	400	320	320
33179	江阴	郁家南变	10	315	252	252
33180	江阴	双桥公变	10	400	320	320
33181	江阴	塘头巷西站	10	200	110	110
33182	江阴	十八亩桥变	10	400	283	283
33183	江阴	双桥东变	10	200	160	160
33184	江阴	兴塘变	10	315	234	234
33185	江阴	老北庄变	10	400	320	320
33186	江阴	何家巷变	10	200	143	143
33187	江阴	沈舍西变	10	400	217	217
33188	江阴	松降头变	10	400	320	320
33189	江阴	西小湾变	10	200	63	63
33190	江阴	王安桥变	10	200	160	160
33191	江阴	小湾西变	10	400	270	270
33192	江阴	牧达变	10	400	90	90
33193	江阴	王安桥西变	10	400	320	320
33194	江阴	须家弄变	10	400	151	151
33195	江阴	茂龙北站	10	400	256	256
33196	江阴	陶家降西变	10	250	152	152
33197	江阴	洋景北变	10	200	160	160
33198	江阴	祝塘东庄变	10	400	241	241

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33199	江阴	徐巷上变	10	400	306	306
33200	江阴	新龚开发区变	10	400	320	320
33201	江阴	青东花苑 3#箱变主变	10	500	400	400
33202	江阴	塘头巷大站	10	250	151	151
33203	江阴	祝塘曹家庄变	10	400	167	167
33204	江阴	祝塘东庄巷变	10	400	146	146
33205	江阴	金巷小学变	10	200	160	160
33206	江阴	薛家浜变	10	400	220	220
33207	江阴	塘头巷东站	10	400	206	206
33208	江阴	杨元湾变	10	200	83	83
33209	江阴	富家村变	10	400	248	248
33210	江阴	龚家堂变	10	400	245	245
33211	江阴	顾家墩变	10	400	308	308
33212	江阴	草荡小站	10	200	0	0
33213	江阴	新作坝变	10	200	160	160
33214	江阴	庙墩上变	10	400	218	218
33215	江阴	北王家变	10	100	2	2
33216	江阴	董巷上变	10	400	303	303
33217	江阴	云顾路灯变	10	400	262	262
33218	江阴	青东花苑 9#配电所 1#主变	10	800	640	640
33219	江阴	李家湾变	10	200	84	84
33220	江阴	富家村北变	10	400	320	320
33221	江阴	长泾红旗变	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33222	江阴	长寿黄家浜变	10	400	304	304
33223	江阴	滨江路灯 2#变	10	200	160	160
33224	江阴	史家巷村站变	10	400	228	228
33225	江阴	邱家巷路里变	10	400	281	281
33226	江阴	塘头巷变	10	250	45	45
33227	江阴	广场排涝箱变主变	10	160	128	128
33228	江阴	旺家桥变	10	200	48	48
33229	江阴	三房基变	10	400	251	251
33230	江阴	王家基变	10	250	148	148
33231	江阴	王家基北变	10	250	132	132
33232	江阴	龙章里变	10	400	226	226
33233	江阴	苗头北变	10	200	112	112
33234	江阴	陆家基变	10	400	257	257
33235	江阴	陆桥老住基变	10	250	44	44
33236	江阴	孟河湾变	10	200	160	160
33237	江阴	苗头南站变	10	400	268	268
33238	江阴	吴泾圩变	10	315	192	192
33239	江阴	菜桥公变	10	315	252	252
33240	江阴	钢幼公变	10	400	320	320
33241	江阴	今生公变	10	315	252	252
33242	江阴	经宿公变	10	315	252	252
33243	江阴	设计公变	10	400	320	320
33244	江阴	外经公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33245	江阴	卫校公变	10	315	252	252
33246	江阴	口防公变	10	315	252	252
33247	江阴	任社庄北变	10	400	206	206
33248	江阴	龙城花园配电所 2#主变	10	1000	800	800
33249	江阴	工农桥变	10	400	320	320
33250	江阴	北降变	10	400	238	238
33251	江阴	北降北变	10	400	168	168
33252	江阴	砂山电站变	10	400	266	266
33253	江阴	小王家头变	10	200	50	50
33254	江阴	永昌变	10	200	160	160
33255	江阴	后区里加工厂变	10	200	148	148
33256	江阴	西陇变	10	400	320	320
33257	江阴	曹家头变	10	315	197	197
33258	江阴	北湖西加工厂变	10	400	320	320
33259	江阴	砂山西站变	10	250	75	75
33260	江阴	东隆变	10	400	280	280
33261	江阴	北湖西变	10	400	291	291
33262	江阴	张家头变	10	400	298	298
33263	江阴	峭岐后旺东变	10	400	320	320
33264	江阴	前扬变	10	200	160	160
33265	江阴	李家变	10	400	280	280
33266	江阴	习里沟沙田变	10	400	269	269
33267	江阴	小湖 16#箱变主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33268	江阴	习里沟老站变	10	400	157	157
33269	江阴	习里沟东站变	10	250	200	200
33270	江阴	小湖 19#箱变主变	10	630	504	504
33271	江阴	习里沟变	10	315	237	237
33272	江阴	利港曹家变	10	200	30	30
33273	江阴	小湖 24#箱变主变	10	630	504	504
33274	江阴	薛家丹变	10	200	160	160
33275	江阴	璜塘上变	10	400	205	205
33276	江阴	梅家变	10	250	188	188
33277	江阴	富阳中心站	10	400	320	320
33278	江阴	东丁墅变	10	400	320	320
33279	江阴	小湖 28#箱变主变	10	630	504	504
33280	江阴	杨庄变	10	400	296	296
33281	江阴	永丰圩变	10	200	160	160
33282	江阴	窑港闸变	10	200	160	160
33283	江阴	美佳园 1#变	10	315	252	252
33284	江阴	美佳园 2#变	10	400	320	320
33285	江阴	安祥变	10	400	320	320
33286	江阴	长征村村变	10	200	136	136
33287	江阴	合兴公变	10	400	320	320
33288	江阴	山北小区 2#变	10	315	252	252
33289	江阴	硕桥东站变	10	250	200	200
33290	江阴	开发区 12#公变	10	100	80	80

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33291	江阴	芦墩村委西变	10	315	252	252
33292	江阴	硕桥西站变	10	400	257	257
33293	江阴	虹六 11 公变	10	315	252	252
33294	江阴	殷家墙门变	10	200	130	130
33295	江阴	兴祥变	10	400	320	320
33296	江阴	璜土开发园区 5#变	10	400	320	320
33297	江阴	璜土开发园区 1#变	10	400	320	320
33298	江阴	中山路 39 号 2#箱变主变	10	500	400	400
33299	江阴	冯溪花园箱变主变	10	630	504	504
33300	江阴	苗泾变	10	400	211	211
33301	江阴	王家典当变	10	315	145	145
33302	江阴	梧村西变	10	400	320	320
33303	江阴	小朱家变	10	400	279	279
33304	江阴	陆桥戴巷上变	10	250	200	200
33305	江阴	长泾村东变	10	400	178	178
33306	江阴	朱家变	10	400	215	215
33307	江阴	小刘家 2#变	10	400	310	310
33308	江阴	徐家基变	10	400	320	320
33309	江阴	周金变	10	250	110	110
33310	江阴	海关公变	10	400	320	320
33311	江阴	海绵公变	10	400	320	320
33312	江阴	蒯南新变	10	400	298	298
33313	江阴	通达变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33314	江阴	头山变	10	250	200	200
33315	江阴	健民 24#公变	10	400	320	320
33316	江阴	百业配电所 1#主变	10	1000	800	800
33317	江阴	江家冲东变	10	400	191	191
33318	江阴	西缪南变	10	200	47	47
33319	江阴	孟家头东变	10	400	156	156
33320	江阴	璜土东站变	10	400	320	320
33321	江阴	石柱头变	10	400	244	244
33322	江阴	石桥变	10	400	297	297
33323	江阴	二中箱变主变	10	630	504	504
33324	江阴	申港明珠 26#箱变主变	10	500	400	400
33325	江阴	北航公变	10	400	320	320
33326	江阴	璜土段路灯	10	160	128	128
33327	江阴	华峰变	10	315	252	252
33328	江阴	富阳新村变	10	400	315	315
33329	江阴	西范电站	10	250	65	65
33330	江阴	东野塘变	10	400	289	289
33331	江阴	华昌路 3#变	10	315	252	252
33332	江阴	六房村变	10	400	266	266
33333	江阴	新南西变	10	400	152	152
33334	江阴	费家变	10	400	251	251
33335	江阴	小湖 43#箱变主变	10	800	640	640
33336	江阴	文林村北电站	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33337	江阴	新南村变	10	400	271	271
33338	江阴	须毛变	10	200	115	115
33339	江阴	新桥变	10	200	0	0
33340	江阴	北环变	10	315	252	252
33341	江阴	西范里变	10	400	320	320
33342	江阴	璜东变	10	400	288	288
33343	江阴	团结桥变	10	200	123	123
33344	江阴	合兴排变	10	315	252	252
33345	江阴	三队变	10	400	320	320
33346	江阴	协北河排涝站	10	200	160	160
33347	江阴	更新圩排涝站	10	250	200	200
33348	江阴	新圩变	10	400	320	320
33349	江阴	利港江海公变	10	200	160	160
33350	江阴	北干东箱变主变	10	630	504	504
33351	江阴	小圩变	10	200	160	160
33352	江阴	北干箱变主变	10	630	504	504
33353	江阴	辰苑箱变主变	10	630	504	504
33354	江阴	南方公寓配电所 1#主变	10	1250	1000	1000
33355	江阴	兴港新村 4#箱变主变	10	630	504	504
33356	江阴	璜土开发园区 3#变	10	200	160	160
33357	江阴	璜土开发园区 2#变	10	400	320	320
33358	江阴	蒋家头西变	10	200	160	160
33359	江阴	通运钱家变	10	250	200	200

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33360	江阴	瑞鑫公变	10	400	320	320
33361	江阴	潘家头 1#变	10	315	252	252
33362	江阴	金家头公变	10	315	224	224
33363	江阴	潘家头站变	10	315	215	215
33364	江阴	香草苑 9#箱变主变	10	800	640	640
33365	江阴	朱蒋巷大站变	10	400	320	320
33366	江阴	朱蒋巷变	10	400	189	189
33367	江阴	南缪家变	10	400	238	238
33368	江阴	园区三维变	10	250	200	200
33369	江阴	益健东公变	10	400	320	320
33370	江阴	周家基 2#变	10	400	320	320
33371	江阴	花园四村箱变主变	10	630	504	504
33372	江阴	胡家头变	10	400	259	259
33373	江阴	电力北站变	10	400	260	260
33374	江阴	桃江变	10	400	320	320
33375	江阴	华庄大队变	10	400	301	301
33376	江阴	龚巷大站变	10	400	320	320
33377	江阴	华庄北变	10	400	270	270
33378	江阴	申港明珠配电所 2#主变	10	800	640	640
33379	江阴	璜土河东变	10	315	190	190
33380	江阴	跨西变	10	200	160	160
33381	江阴	徐祥巷变	10	400	320	320
33382	江阴	常泽西村变	10	400	178	178

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33383	江阴	华庄北站	10	80	64	64
33384	江阴	杨家圩变	10	200	160	160
33385	江阴	申港明珠配电所 1#主变	10	800	640	640
33386	江阴	璜土广场变	10	400	320	320
33387	江阴	文林楼下变	10	400	200	200
33388	江阴	利港工业 1 号变	10	400	253	253
33389	江阴	璜塘林家村变	10	200	63	63
33390	江阴	柏木壹队站变	10	315	183	183
33391	江阴	北陈家村变	10	200	147	147
33392	江阴	璜塘陆家村变	10	200	35	35
33393	江阴	三宝西站变	10	250	165	165
33394	江阴	小梅变	10	400	266	266
33395	江阴	小湖 48#箱变主变	10	800	640	640
33396	江阴	澄通箱变主变	10	800	640	640
33397	江阴	公园箱变主变	10	630	504	504
33398	江阴	兴利新村变	10	400	320	320
33399	江阴	吴家村公变	10	250	200	200
33400	江阴	仁和路灯变	10	400	320	320
33401	江阴	寿山箱变主变	10	630	504	504
33402	江阴	利港北闸	10	400	320	320
33403	江阴	医药箱变主变	10	630	504	504
33404	江阴	金色家园配电所 1#主变	10	2000	1600	1600
33405	江阴	金色家园配电所 2#主变	10	2000	1600	1600

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33406	江阴	牛桥站变	10	400	306	306
33407	江阴	后梅南站变	10	400	290	290
33408	江阴	蒋家头变	10	200	160	160
33409	江阴	树家桥东变	10	400	320	320
33410	江阴	祝塘池家巷变	10	400	305	305
33411	江阴	香草加工厂变	10	315	252	252
33412	江阴	祝陆变	10	315	252	252
33413	江阴	锦江变	10	400	192	192
33414	江阴	林家墩变	10	400	320	320
33415	江阴	省降北变	10	400	320	320
33416	江阴	生态变	10	315	252	252
33417	江阴	红卫站	10	200	160	160
33418	江阴	史家埭箱变主变	10	630	504	504
33419	江阴	西王埭箱变主变	10	630	504	504
33420	江阴	姚家埭箱变主变	10	630	504	504
33421	江阴	西园一村 20#箱变主变	10	630	504	504
33422	江阴	龚巷朱家巷变	10	200	75	75
33423	江阴	电力变	10	315	252	252
33424	江阴	花园 3#变	10	315	252	252
33425	江阴	栗山变	10	400	320	320
33426	江阴	张天降南变	10	200	160	160
33427	江阴	钢厂箱变主变	10	630	504	504
33428	江阴	西园一村 31#箱变主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33429	江阴	定心圩变	10	400	320	320
33430	江阴	金谷里变	10	160	100	100
33431	江阴	定心圩西变	10	100	80	80
33432	江阴	园艺场西变	10	200	78	78
33433	江阴	西园一村 59#箱变主变	10	630	504	504
33434	江阴	同心排涝站变	10	400	320	320
33435	江阴	金港箱变主变	10	630	504	504
33436	江阴	石家坝变	10	400	214	214
33437	江阴	黄墅村南变	10	400	234	234
33438	江阴	小据树湾变	10	400	236	236
33439	江阴	三宝东变	10	200	134	134
33440	江阴	王家湾变	10	200	160	160
33441	江阴	谢北变	10	400	251	251
33442	江阴	张胡变	10	400	276	276
33443	江阴	中村北变	10	400	246	246
33444	江阴	康后变	10	250	188	188
33445	江阴	丁岸桥变	10	400	320	320
33446	江阴	小湖 52#箱变主变	10	630	504	504
33447	江阴	严季家变	10	200	19	19
33448	江阴	后梅北站变	10	200	126	126
33449	江阴	高家带变	10	400	303	303
33450	江阴	前横变	10	400	310	310
33451	江阴	张定岸公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33452	江阴	邹家弄变	10	400	320	320
33453	江阴	西小变	10	400	320	320
33454	江阴	公平路变	10	400	320	320
33455	江阴	倪家巷东箱变主变	10	800	640	640
33456	江阴	祝塘杜家巷变	10	315	56	56
33457	江阴	祝塘新住基变	10	200	160	160
33458	江阴	云蝠配电所 1#主变	10	630	504	504
33459	江阴	云蝠配电所 2#主变	10	630	504	504
33460	江阴	翟家头变	10	400	290	290
33461	江阴	东白土变	10	100	80	80
33462	江阴	西园一村 62#箱变主变	10	800	640	640
33463	江阴	夹降变	10	250	182	182
33464	江阴	徐市变	10	400	232	232
33465	江阴	李家湾东变	10	315	252	252
33466	江阴	龚家巷变	10	400	210	210
33467	江阴	申港明珠 36#箱变主变	10	500	400	400
33468	江阴	北村里西变	10	400	305	305
33469	江阴	璜土刘家头变	10	200	160	160
33470	江阴	黄丹路灯变	10	400	320	320
33471	江阴	野塘里变	10	400	320	320
33472	江阴	电力 2 号变	10	400	271	271
33473	江阴	龚巷南变	10	200	83	83
33474	江阴	曹家村变	10	200	110	110

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33475	江阴	璜塘姚家湾变	10	200	89	89
33476	江阴	璜塘朱家变	10	400	280	280
33477	江阴	璜塘戴家村变	10	400	297	297
33478	江阴	公交变	10	200	160	160
33479	江阴	苍山桥变	10	400	320	320
33480	江阴	安利桥箱变主变	10	630	504	504
33481	江阴	交警变	10	400	320	320
33482	江阴	税务公变	10	400	320	320
33483	江阴	铁匠巷变	10	400	320	320
33484	江阴	兴西变	10	400	320	320
33485	江阴	政府变	10	400	320	320
33486	江阴	利港河西变	10	200	160	160
33487	江阴	街南变	10	400	320	320
33488	江阴	利港电力站变	10	400	320	320
33489	江阴	山观村变	10	400	320	320
33490	江阴	城东箱变主变	10	630	504	504
33491	江阴	花园新三村箱变主变	10	800	640	640
33492	江阴	金澄箱变主变	10	630	504	504
33493	江阴	汽运箱变主变	10	630	504	504
33494	江阴	千禧 7#箱变主变	10	630	504	504
33495	江阴	花园三村配电所 1#主变	10	800	640	640
33496	江阴	花园三村配电所 2#主变	10	800	640	640
33497	江阴	周庄陈家巷变	10	400	306	306

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33498	江阴	周庄张家巷变	10	400	320	320
33499	江阴	周庄袁家巷变	10	400	320	320
33500	江阴	上村里北变	10	315	252	252
33501	江阴	花园西配电所 1#主变	10	800	640	640
33502	江阴	云丰配电所 1#主变	10	400	320	320
33503	江阴	云丰配电所 2#主变	10	400	320	320
33504	江阴	云顾路路灯 4#变	10	100	80	80
33505	江阴	云都苑 3#箱变主变	10	630	504	504
33506	江阴	云都苑 7#箱变主变	10	630	504	504
33507	江阴	闸板村变	10	400	222	222
33508	江阴	闸板南变	10	315	160	160
33509	江阴	利港邮电变	10	400	320	320
33510	江阴	利港电力西站变	10	400	320	320
33511	江阴	西中变	10	400	222	222
33512	江阴	西中西变	10	400	128	128
33513	江阴	西中南变	10	315	252	252
33514	江阴	利港电力新站变	10	400	320	320
33515	江阴	加油路灯变	10	400	320	320
33516	江阴	建安变	10	400	315	315
33517	江阴	西桥站变	10	250	174	174
33518	江阴	江南花园 31#箱变主变	10	630	504	504
33519	江阴	红豆沈家堂变	10	315	252	252
33520	江阴	秦家变	10	250	200	200

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33521	江阴	塘南北变	10	250	200	200
33522	江阴	春柱头北变	10	250	180	180
33523	江阴	东白土加工厂变	10	200	160	160
33524	江阴	红卫场东变	10	315	252	252
33525	江阴	江南花园 32#箱变主变	10	630	504	504
33526	江阴	工业园区变	10	400	320	320
33527	江阴	张定岸西变	10	400	320	320
33528	江阴	山庄上变	10	400	288	288
33529	江阴	方沟站变	10	400	320	320
33530	江阴	江南花园 24#箱变主变	10	630	504	504
33531	江阴	奚市东变	10	400	186	186
33532	江阴	西园一村 60#箱变主变	10	630	504	504
33533	江阴	申港明珠 32#箱变主变	10	500	400	400
33534	江阴	红旗路变	10	400	320	320
33535	江阴	璜土电力东站变	10	200	150	150
33536	江阴	璜土电力南站变	10	400	295	295
33537	江阴	野四甲北变	10	200	56	56
33538	江阴	贯巷东变	10	400	270	270
33539	江阴	西园一村 21#箱变主变	10	630	504	504
33540	江阴	周港巷郎变	10	400	320	320
33541	江阴	西园一村 23#箱变主变	10	630	504	504
33542	江阴	光明箱变主变	10	630	504	504
33543	江阴	渣沟东变	10	200	126	126

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33544	江阴	柏木东站	10	200	126	126
33545	江阴	施家村变	10	200	0	0
33546	江阴	利港电力东站变	10	400	320	320
33547	江阴	益名配电所 1#主变	10	800	640	640
33548	江阴	利港电力南站变	10	400	272	272
33549	江阴	白玉二村配电所 2#变	10	800	640	640
33550	江阴	水产场南变	10	315	196	196
33551	江阴	西渔变	10	315	252	252
33552	江阴	白齐岸变	10	400	320	320
33553	江阴	云新配电所 2#主变	10	800	640	640
33554	江阴	自配厂变	10	400	298	298
33555	江阴	锦绣家园配电所周庄锦绣家园配电所—1#变	10	500	400	400
33556	江阴	锦绣家园配电所周庄锦绣家园配电所—2#变	10	500	400	400
33557	江阴	花园西配电所 2#主变	10	800	640	640
33558	江阴	花园西配电所 3#主变	10	800	640	640
33559	江阴	金澄配电所 1#主变	10	800	640	640
33560	江阴	金澄配电所 2#主变	10	800	640	640
33561	江阴	峨山配电所 1#主变	10	630	504	504
33562	江阴	创新箱变主变	10	500	400	400
33563	江阴	春晓箱变主变	10	500	400	400
33564	江阴	利港敬老院变	10	400	312	312

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33565	江阴	观西顾家村变	10	315	252	252
33566	江阴	观西冷却变	10	400	291	291
33567	江阴	孟岸排涝变	10	400	320	320
33568	江阴	观西东芦岐变	10	400	244	244
33569	江阴	泗河焦山南变	10	160	128	128
33570	江阴	泗河陈士岸变	10	400	310	310
33571	江阴	观山恒通变	10	400	320	320
33572	江阴	灯塔旻桥西变	10	200	136	136
33573	江阴	东新门村变	10	250	159	159
33574	江阴	习礼河东变	10	400	320	320
33575	江阴	夏家巷北变	10	400	282	282
33576	江阴	习礼夏家巷变	10	400	286	286
33577	江阴	花果魏家村变	10	200	95	95
33578	江阴	长安西变	10	250	200	200
33579	江阴	东街北变	10	250	200	200
33580	江阴	金杯变	10	400	320	320
33581	江阴	黄桥变	10	160	51	51
33582	江阴	胡家桥北变	10	200	97	97
33583	江阴	曹庄变	10	400	320	320
33584	江阴	东北巷变	10	400	290	290
33585	江阴	三官殿公变	10	400	320	320
33586	江阴	青龙桥西变	10	200	160	160
33587	江阴	江南花园 7#箱变主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33588	江阴	沙湖里变	10	400	299	299
33589	江阴	新区变	10	400	320	320
33590	江阴	卞家桥站变	10	250	173	173
33591	江阴	江南花园 6#箱变主变	10	630	504	504
33592	江阴	陆家头站变	10	400	293	293
33593	江阴	江南花园 59#箱变主变	10	630	504	504
33594	江阴	前周老站变	10	400	320	320
33595	江阴	西园一村 29#箱变主变	10	630	504	504
33596	江阴	前周新站变	10	200	160	160
33597	江阴	西园一村 6#箱变主变	10	630	504	504
33598	江阴	金家头变	10	250	180	180
33599	江阴	后场变	10	400	320	320
33600	江阴	后野田变	10	400	247	247
33601	江阴	柏木电站	10	315	252	252
33602	江阴	苍墩西站变	10	400	287	287
33603	江阴	幸福变	10	400	122	122
33604	江阴	盛家变	10	200	135	135
33605	江阴	利西路灯	10	400	320	320
33606	江阴	杨家变	10	250	116	116
33607	江阴	杨山沟变	10	250	134	134
33608	江阴	虹六箱变主变	10	800	640	640
33609	江阴	小徐巷变	10	200	160	160
33610	江阴	虹桥七村箱变主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33611	江阴	富阳老站	10	315	252	252
33612	江阴	黄山湖别墅 28#箱变主变	10	400	320	320
33613	江阴	黄山湖别墅 67#箱变主变	10	400	277	277
33614	江阴	庆达房变	10	100	64	64
33615	江阴	黄山箱变主变	10	630	463	463
33616	江阴	文林南颜家变	10	400	81	81
33617	江阴	君巫路 256#箱变主变	10	630	504	504
33618	江阴	颜家中心站	10	400	320	320
33619	江阴	普惠苑 57#箱变主变	10	500	400	400
33620	江阴	普惠苑 61#箱变主变	10	630	504	504
33621	江阴	普惠苑 65#箱变主变	10	630	504	504
33622	江阴	普惠苑 75#箱变主变	10	630	504	504
33623	江阴	普惠苑 77#箱变主变	10	630	504	504
33624	江阴	普惠苑 82#箱变主变	10	800	640	640
33625	江阴	普惠苑 126#配电所 1#主变	10	630	504	504
33626	江阴	普惠苑 126#配电所 2#主变	10	630	504	504
33627	江阴	普惠苑 132#配电所 1#主变	10	630	504	504
33628	江阴	普惠苑 132#配电所 2#主变	10	630	504	504
33629	江阴	普惠苑 96#配电所 1#主变	10	630	504	504
33630	江阴	普惠苑 96#配电所 2#主变	10	630	504	504
33631	江阴	锦隆配电所 1#主变	10	1600	1280	1280
33632	江阴	锦隆配电所 2#主变	10	1600	1280	1280
33633	江阴	习礼北站变	10	400	190	190

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33634	江阴	习礼河南圩变	10	400	297	297
33635	江阴	习礼范家角变	10	400	302	302
33636	江阴	东新北站变	10	400	189	189
33637	江阴	东新界下变	10	400	277	277
33638	江阴	界后变	10	400	263	263
33639	江阴	习礼南站变	10	400	320	320
33640	江阴	龙灯变	10	315	252	252
33641	江阴	东园公变	10	160	128	128
33642	江阴	大宇变	10	400	320	320
33643	江阴	杨后浜变	10	400	285	285
33644	江阴	江南花园 52#箱变主变	10	630	504	504
33645	江阴	石家村西变	10	400	320	320
33646	江阴	江南花园 61#箱变主变	10	500	400	400
33647	江阴	周施场变	10	315	199	199
33648	江阴	西园一村 5#箱变主变	10	630	504	504
33649	江阴	郭庄南站变	10	100	50	50
33650	江阴	西园一村 15#箱变主变	10	630	504	504
33651	江阴	东圩北变	10	400	320	320
33652	江阴	郭庄村中变	10	315	237	237
33653	江阴	郭庄西站变	10	200	146	146
33654	江阴	毗巷配电所 1#主变	10	800	640	640
33655	江阴	后梅新村变	10	400	177	177
33656	江阴	毗巷配电所 2#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33657	江阴	东支东站	10	250	184	184
33658	江阴	东支北站	10	400	320	320
33659	江阴	易发城配电所 1#主变	10	800	640	640
33660	江阴	东支南站	10	400	320	320
33661	江阴	易发城配电所 2#主变	10	800	640	640
33662	江阴	张家丹西变	10	200	146	146
33663	江阴	东支西变	10	400	247	247
33664	江阴	高田变	10	400	305	305
33665	江阴	高田公变	10	315	252	252
33666	江阴	严家巷南变	10	400	275	275
33667	江阴	江家湾变	10	400	320	320
33668	江阴	东街南变	10	400	320	320
33669	江阴	大桥公园南箱变主变	10	250	200	200
33670	江阴	新华东箱变主变	10	800	640	640
33671	江阴	龙胜箱变主变	10	800	640	640
33672	江阴	颜家桥变	10	400	146	146
33673	江阴	石埭北站	10	200	160	160
33674	江阴	文林钱家堂变	10	400	320	320
33675	江阴	刘墅村变	10	200	17	17
33676	江阴	刘墅北变	10	400	234	234
33677	江阴	林巷上变	10	315	210	210
33678	江阴	文林徐家村变	10	400	282	282
33679	江阴	陈铁湾变	10	315	32	32

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33680	江阴	富阳北站	10	200	160	160
33681	江阴	南都苑 10#箱变主变	10	630	504	504
33682	江阴	老桥圩变	10	315	197	197
33683	江阴	永安二村 7#箱变主变	10	630	504	504
33684	江阴	翠园新村 3#箱变主变	10	630	504	504
33685	江阴	梅园箱变主变	10	630	504	504
33686	江阴	五云家园 8#箱变主变	10	800	640	640
33687	江阴	中街 45 弄箱变主变	10	630	504	504
33688	江阴	旌阳花苑 9#箱变主变	10	630	504	504
33689	江阴	旌阳花苑配电所 1#主变	10	1000	800	800
33690	江阴	旌阳花园配电所 2#主变	10	1000	800	800
33691	江阴	农营变	10	400	197	197
33692	江阴	南油车南站变	10	400	285	285
33693	江阴	长寿南油车变	10	400	179	179
33694	江阴	潘家巷变	10	400	265	265
33695	江阴	阳光加洲 7#箱变主变	10	630	504	504
33696	江阴	阳光加洲花园 35#箱变主变	10	630	504	504
33697	江阴	云新一村 38#箱变主变	10	630	504	504
33698	江阴	安庆桥变	10	400	320	320
33699	江阴	云新一村 41#箱变主变	10	500	400	400
33700	江阴	苏家墩变	10	400	291	291
33701	江阴	云都 2#箱变主变	10	800	640	640
33702	江阴	岳圩变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33703	江阴	云都 5#箱变主变	10	800	640	640
33704	江阴	华西三村 3#变	10	315	245	245
33705	江阴	马镇曾家村变	10	400	320	320
33706	江阴	江南花园 46#箱变主变	10	630	504	504
33707	江阴	云新一村 32#箱变主变	10	800	640	640
33708	江阴	云新配电所 1#主变	10	800	640	640
33709	江阴	青东花苑 15#配电所 1#主变	10	1000	800	800
33710	江阴	北降红旗变	10	400	320	320
33711	江阴	申兴路箱变主变	10	630	490	490
33712	江阴	江南东站变	10	400	147	147
33713	江阴	东圩变	10	400	320	320
33714	江阴	姚家变	10	315	232	232
33715	江阴	西园一村 46#箱变主变	10	630	504	504
33716	江阴	桑田变	10	400	320	320
33717	江阴	马西轮变	10	400	320	320
33718	江阴	阚家丹变	10	200	137	137
33719	江阴	大巷箱变主变	10	630	504	504
33720	江阴	环东路变	10	160	128	128
33721	江阴	程家丹变	10	315	252	252
33722	江阴	南库北变	10	315	252	252
33723	江阴	青果路 130 号箱变主变	10	400	320	320
33724	江阴	阚家头变	10	400	66	66
33725	江阴	安祥排涝站变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33726	江阴	青果路 139 号 11#箱变主变	10	630	504	504
33727	江阴	渔业队变	10	200	160	160
33728	江阴	青果路 139 号 17#箱变主变	10	800	640	640
33729	江阴	中街东变	10	315	252	252
33730	江阴	上宅基变	10	160	128	128
33731	江阴	肖山农贸变	10	200	160	160
33732	江阴	周东庄西变	10	200	147	147
33733	江阴	西三房变	10	400	283	283
33734	江阴	大松园变	10	400	248	248
33735	江阴	南庄变	10	400	295	295
33736	江阴	十房基变	10	400	305	305
33737	江阴	华中东站	10	200	160	160
33738	江阴	王家宅基变	10	250	200	200
33739	江阴	贡北庄 2#变	10	315	57	57
33740	江阴	新生变	10	315	244	244
33741	江阴	五房巷东变	10	400	320	320
33742	江阴	华士王家场变	10	400	262	262
33743	江阴	中心村变	10	400	320	320
33744	江阴	邓巷变	10	315	252	252
33745	江阴	新和变	10	315	252	252
33746	江阴	新和北变	10	400	320	320
33747	江阴	文林北街变	10	200	160	160
33748	江阴	新华一村 17#箱变主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33749	江阴	新华一村 19#箱变主变	10	630	504	504
33750	江阴	新华一村 3#箱变主变	10	630	504	504
33751	江阴	新华一村 6#箱变主变	10	630	504	504
33752	江阴	杨家村箱变主变	10	500	400	400
33753	江阴	潘巷北变	10	400	235	235
33754	江阴	颜家北站	10	100	80	80
33755	江阴	茂墅北站	10	200	160	160
33756	江阴	文林包家村变	10	200	71	71
33757	江阴	埝东变	10	250	142	142
33758	江阴	老桥圩东变	10	200	135	135
33759	江阴	小河口变	10	400	236	236
33760	江阴	陆家堂变	10	200	65	65
33761	江阴	赵家堂变	10	400	175	175
33762	江阴	俞家堂变	10	315	123	123
33763	江阴	丁家堂变	10	400	250	250
33764	江阴	成家宕变	10	400	281	281
33765	江阴	邓家坝变	10	400	99	99
33766	江阴	曹家堂变	10	400	276	276
33767	江阴	阳光加洲花园 72#箱变主变	10	630	504	504
33768	江阴	球庄东站变	10	400	233	233
33769	江阴	球庄西站变	10	400	269	269
33770	江阴	球庄南站	10	400	267	267
33771	江阴	江市南站变	10	200	111	111

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33772	江阴	江市北站	10	315	181	181
33773	江阴	唐家变	10	250	65	65
33774	江阴	陈家头变	10	400	263	263
33775	江阴	利港朱家变	10	200	145	145
33776	江阴	江市西站变	10	400	220	220
33777	江阴	凌沟变	10	400	219	219
33778	江阴	许家变	10	400	186	186
33779	江阴	钟家变	10	200	160	160
33780	江阴	钟家北变	10	200	146	146
33781	江阴	规划箱变主变	10	630	504	504
33782	江阴	鲋鱼港路 8 号 3#箱变主变	10	630	504	504
33783	江阴	东支北变	10	400	320	320
33784	江阴	消防公变	10	400	320	320
33785	江阴	中天北箱变主变	10	630	504	504
33786	江阴	黄桥西变	10	400	320	320
33787	江阴	奚市东站	10	250	200	200
33788	江阴	璜塘教师新村变	10	250	200	200
33789	江阴	奚市西站变	10	250	137	137
33790	江阴	沙湖里北变	10	400	273	273
33791	江阴	中天南箱变主变	10	630	504	504
33792	江阴	任九新区 1#变	10	315	252	252
33793	江阴	破圩变	10	400	320	320
33794	江阴	黄门北变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33795	江阴	任九新区 2#变	10	400	273	273
33796	江阴	黄门公变	10	400	274	274
33797	江阴	环东路 41#箱变主变	10	630	504	504
33798	江阴	开发区变	10	315	252	252
33799	江阴	河埭变	10	400	320	320
33800	江阴	长寿河东变	10	200	116	116
33801	江阴	西城变	10	400	320	320
33802	江阴	潘家头公变	10	200	123	123
33803	江阴	前小河变	10	200	160	160
33804	江阴	西园一村 43#箱变主变	10	630	504	504
33805	江阴	西园一村 53#箱变主变	10	630	504	504
33806	江阴	马镇冯家村变	10	400	320	320
33807	江阴	夏家变	10	200	142	142
33808	江阴	新街北站变	10	200	160	160
33809	江阴	青果路 139 号 2#箱变主变	10	630	504	504
33810	江阴	青果路 139 号 6#箱变主变	10	630	504	504
33811	江阴	小江家村变	10	400	320	320
33812	江阴	青果路 139 号 7#箱变主变	10	630	504	504
33813	江阴	双桥五队	10	400	320	320
33814	江阴	东双桥变	10	200	104	104
33815	江阴	商城箱变主变	10	630	504	504
33816	江阴	田肚变	10	400	320	320
33817	江阴	老新街变	10	250	200	200

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33818	江阴	东维常西变	10	400	293	293
33819	江阴	祝家花园箱变主变	10	800	640	640
33820	江阴	东林沟站	10	315	227	227
33821	江阴	龙岸变	10	400	311	311
33822	江阴	西单变	10	200	160	160
33823	江阴	老罗家堂变	10	400	307	307
33824	江阴	峭用 4#变	10	400	310	310
33825	江阴	针织新村变	10	400	320	320
33826	江阴	东三房公变	10	400	263	263
33827	江阴	新生西变	10	400	273	273
33828	江阴	界泾岸变	10	200	108	108
33829	江阴	姜家基变	10	315	222	222
33830	江阴	红豆东变	10	400	308	308
33831	江阴	陈俞家宕变	10	400	206	206
33832	江阴	永安东变	10	250	175	175
33833	江阴	华中别墅变	10	400	320	320
33834	江阴	三房庄变	10	315	252	252
33835	江阴	朱家堂变	10	200	81	81
33836	江阴	钱家宕变	10	200	69	69
33837	江阴	勤丰路 2#变	10	315	252	252
33838	江阴	中心村 3#变	10	400	320	320
33839	江阴	健民巷箱变主变	10	630	504	504
33840	江阴	工行箱变主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33841	江阴	鲋鱼港箱变主变	10	500	400	400
33842	江阴	少年宫箱变主变	10	630	504	504
33843	江阴	健民巷北箱变主变	10	630	504	504
33844	江阴	谢北钱家西变	10	250	200	200
33845	江阴	花园六村 12#箱变主变	10	630	504	504
33846	江阴	花园六村 24#箱变主变	10	630	504	504
33847	江阴	花园六村 26#箱变主变	10	800	640	640
33848	江阴	花园六村 6#箱变主变	10	630	504	504
33849	江阴	花园六村 8#箱变主变	10	630	504	504
33850	江阴	花园七村 2#箱变主变	10	630	504	504
33851	江阴	花园七村 4#箱变主变	10	630	504	504
33852	江阴	私营工业园 9 号变	10	400	320	320
33853	江阴	花园 1#变	10	400	320	320
33854	江阴	花园 2#变	10	400	320	320
33855	江阴	盍桥变	10	400	320	320
33856	江阴	税务变	10	400	320	320
33857	江阴	沿河基北变	10	200	160	160
33858	江阴	建设变	10	315	252	252
33859	江阴	公园变	10	400	320	320
33860	江阴	朱家丹变	10	400	320	320
33861	江阴	徐家丹变	10	400	284	284
33862	江阴	新都苑二村 35 配电所 1#主变	10	1000	800	800
33863	江阴	蔡家巷变	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33864	江阴	云顾路路灯 5#变	10	100	80	80
33865	江阴	冷家圩变	10	200	160	160
33866	江阴	朱庄村变	10	400	0	0
33867	江阴	聚兴圩变	10	400	165	165
33868	江阴	陆桥种子场变	10	400	258	258
33869	江阴	东盛花苑配电所 1#主变	10	1000	800	800
33870	江阴	东盛花苑配电所 2#主变	10	1000	800	800
33871	江阴	新世纪配电所 1#主变	10	1250	1000	1000
33872	江阴	小河变	10	400	320	320
33873	江阴	巨轮南站变	10	400	320	320
33874	江阴	前鲍庄变	10	400	290	290
33875	江阴	新世纪配电所 2#主变	10	1000	800	800
33876	江阴	彭蒿北变	10	200	85	85
33877	江阴	朱庄电站变	10	400	240	240
33878	江阴	上蟹塘变	10	400	26	26
33879	江阴	夏家塘公变	10	400	217	217
33880	江阴	薛家基变	10	400	286	286
33881	江阴	顺沟变	10	400	285	285
33882	江阴	东巷口变	10	400	185	185
33883	江阴	卜家头变	10	200	160	160
33884	江阴	园艺场东变	10	400	226	226
33885	江阴	东巷口北变	10	250	167	167
33886	江阴	尚贤堂变	10	400	314	314

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33887	江阴	马镇新西变	10	250	200	200
33888	江阴	利港潘家变	10	400	290	290
33889	江阴	小刘家村变	10	250	200	200
33890	江阴	范家变	10	200	100	100
33891	江阴	姚家堂东变	10	400	320	320
33892	江阴	陈市加工厂变	10	200	160	160
33893	江阴	西陵变	10	400	320	320
33894	江阴	橡胶厂变	10	400	320	320
33895	江阴	小朱家丹东变	10	400	320	320
33896	江阴	永安村变	10	400	320	320
33897	江阴	中心村 5 号变	10	400	320	320
33898	江阴	须家变	10	400	306	306
33899	江阴	文富花园二区配电所 1#主变	10	1600	1280	1280
33900	江阴	大石基变	10	200	103	103
33901	江阴	红星路变	10	400	320	320
33902	江阴	祝文路 3#变	10	160	128	128
33903	江阴	花园五村 12#箱变主变	10	630	504	504
33904	江阴	花园五村 18#箱变主变	10	630	504	504
33905	江阴	花园五村 47#箱变主变	10	630	504	504
33906	江阴	花园北配电所 3#主变	10	800	640	640
33907	江阴	香叶公寓配电所 1#主变	10	500	400	400
33908	江阴	南石桥变	10	400	320	320
33909	江阴	云龙 3#箱变主变	10	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33910	江阴	私营工业园 7 号变	10	400	320	320
33911	江阴	私营工业园 6 号变	10	200	160	160
33912	江阴	车服箱变主变	10	630	504	504
33913	江阴	张天降站变	10	200	60	60
33914	江阴	小坎南站变	10	200	160	160
33915	江阴	绮山路 74 弄 3#箱变主变	10	630	504	504
33916	江阴	排河变	10	200	160	160
33917	江阴	明珠配电所 1#主变	10	1250	1000	1000
33918	江阴	明珠配电所 2#主变	10	1250	1000	1000
33919	江阴	启港苑 C 区 3#箱变主变	10	630	504	504
33920	江阴	启港苑 C 区 2#箱变主变	10	630	504	504
33921	江阴	启港苑 B 区 34#箱变主变	10	630	504	504
33922	江阴	启港苑 B 区 32#箱变主变	10	630	504	504
33923	江阴	启港苑 B 区 27#箱变主变	10	630	504	504
33924	江阴	启港苑 B 区 14#箱变主变	10	630	504	504
33925	江阴	启港苑 B 区 10#箱变主变	10	630	504	504
33926	江阴	启港苑 B 区 7#箱变主变	10	500	400	400
33927	江阴	启港苑 B 区 5#箱变主变	10	500	400	400
33928	江阴	严家住基东变	10	200	160	160
33929	江阴	瓦沿站变	10	400	320	320
33930	江阴	远医箱变主变	10	400	320	320
33931	江阴	精品配电所 1#主变	10	800	640	640
33932	江阴	精品配电所 2#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33933	江阴	港西北变	10	400	320	320
33934	江阴	徐村工业变	10	400	320	320
33935	江阴	高家湾变	10	400	320	320
33936	江阴	园丁北变	10	400	320	320
33937	江阴	花果曲立北变	10	200	67	67
33938	江阴	西巷口变	10	250	200	200
33939	江阴	百脚沟站变	10	400	320	320
33940	江阴	园艺场北变	10	400	320	320
33941	江阴	巨轮公变	10	400	320	320
33942	江阴	文化新村配电所主变	10	800	640	640
33943	江阴	砂山南站变	10	400	320	320
33944	江阴	河南东站变	10	400	320	320
33945	江阴	石家村变	10	400	275	275
33946	江阴	社渎电站变	10	200	160	160
33947	江阴	黄河变	10	400	277	277
33948	江阴	小湖 3#箱变主变	10	500	400	400
33949	江阴	马镇刘家村变	10	250	200	200
33950	江阴	姚家堂变	10	400	253	253
33951	江阴	公安变	10	400	320	320
33952	江阴	兴利一村变	10	315	252	252
33953	江阴	龙圩变	10	200	160	160
33954	江阴	安吉圩变	10	315	252	252
33955	江阴	别墅变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33956	江阴	车站变	10	400	197	197
33957	江阴	北沟变	10	400	307	307
33958	江阴	利港河东变	10	200	93	93
33959	江阴	王家丹变	10	400	307	307
33960	江阴	滨江变	10	400	287	287
33961	江阴	云顾路灯 2#变	10	100	80	80
33962	江阴	橡胶园变	10	400	320	320
33963	江阴	大河头变	10	315	150	150
33964	江阴	三条降变	10	315	252	252
33965	江阴	南都苑 4#箱变主变	10	630	504	504
33966	江阴	南都苑 13#箱变主变	10	630	504	504
33967	江阴	南都苑 20#箱变主变	10	630	504	504
33968	江阴	祝塘江南变	10	400	212	212
33969	江阴	江南东变	10	315	170	170
33970	江阴	四房基变	10	400	234	234
33971	江阴	河南住基变	10	200	160	160
33972	江阴	二大房变	10	200	67	67
33973	江阴	永昌大站	10	400	309	309
33974	江阴	南房北变	10	200	48	48
33975	江阴	祝塘满房里变	10	400	166	166
33976	江阴	永昌小学变	10	400	320	320
33977	江阴	生态园变	10	200	160	160
33978	江阴	滨江路路灯 2#变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
33979	江阴	许家丹站变	10	315	252	252
33980	江阴	石庄高家丹变	10	400	320	320
33981	江阴	东头圩变	10	400	320	320
33982	江阴	东排变	10	315	252	252
33983	江阴	璜土政府变	10	400	318	318
33984	江阴	中心公变	10	400	320	320
33985	江阴	开发区 10#公变	10	200	160	160
33986	江阴	开发区 11#公变	10	200	160	160
33987	江阴	开发园区 16#变	10	400	320	320
33988	江阴	安成变	10	250	200	200
33989	江阴	汇南农水变	10	400	320	320
33990	江阴	河南西站变	10	400	320	320
33991	江阴	下蟹塘变	10	400	157	157
33992	江阴	河南弯里变	10	400	155	155
33993	江阴	下蟹塘中变	10	200	72	72
33994	江阴	沿沟站变	10	200	118	118
33995	江阴	建南村环南变	10	250	200	200
33996	江阴	马镇公路 2#路灯	10	400	320	320
33997	江阴	丰达变	10	400	320	320
33998	江阴	小湖 7#箱变主变	10	500	400	400
33999	江阴	北街变	10	315	252	252
34000	江阴	何家圩变	10	200	160	160
34001	江阴	天福世纪城配电所 2#变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34002	江阴	大河头南变	10	315	103	103
34003	江阴	塘前变	10	250	138	138
34004	江阴	网船头变	10	200	160	160
34005	江阴	埭西变	10	400	256	256
34006	江阴	石牌二村 14#箱变主变	10	630	504	504
34007	江阴	龚家村变	10	400	256	256
34008	江阴	石牌二村 4#箱变主变	10	500	400	400
34009	江阴	南都苑 22#箱变主变	10	800	640	640
34010	江阴	河二 2#变	10	315	252	252
34011	江阴	南都苑 34#箱变主变	10	400	320	320
34012	江阴	南都苑 42#箱变主变	10	500	400	400
34013	江阴	庞家变	10	200	55	55
34014	江阴	周王家变	10	400	137	137
34015	江阴	祝塘良彩里南变	10	400	148	148
34016	江阴	祝塘楼子下变	10	400	222	222
34017	江阴	桥里变	10	400	229	229
34018	江阴	祝塘周家巷变	10	400	225	225
34019	江阴	虹一 5#公变	10	400	320	320
34020	江阴	祝塘广电变	10	400	320	320
34021	江阴	青钟刘家丹变	10	200	160	160
34022	江阴	普惠苑 116#箱变主变	10	500	400	400
34023	江阴	普惠苑 118#箱变主变	10	630	504	504
34024	江阴	园区联欣变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34025	江阴	江城家园 19#箱变主变	10	500	400	400
34026	江阴	江城家园 25#箱变主变	10	630	504	504
34027	江阴	江城家园 47#箱变主变	10	630	504	504
34028	江阴	江城家园 53#箱变主变	10	630	504	504
34029	江阴	黄山 2#箱变主变	10	630	504	504
34030	江阴	黄山 6#箱变主变	10	630	504	504
34031	江阴	黄山 10#箱变主变	10	630	504	504
34032	江阴	龙江站变	10	400	303	303
34033	江阴	黄丹江家变	10	400	282	282
34034	江阴	利城村王家头变	10	400	298	298
34035	江阴	邹家丹变	10	400	210	210
34036	江阴	北村里变	10	400	184	184
34037	江阴	单家丹变	10	400	63	63
34038	江阴	大后宅变	10	400	320	320
34039	江阴	三毛变	10	200	39	39
34040	江阴	璜土开发园区 6#变	10	400	320	320
34041	江阴	南何家变	10	250	92	92
34042	江阴	石牌一村 10#箱变主变	10	630	504	504
34043	江阴	石牌一村 24#箱变主变	10	500	400	400
34044	江阴	石牌一村 30#箱变主变	10	630	504	504
34045	江阴	石牌一村 40#箱变主变	10	800	640	640
34046	江阴	石牌一村 50#箱变主变	10	630	504	504
34047	江阴	石牌一村 7#箱变主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34048	江阴	任西变	10	400	211	211
34049	江阴	祝塘浦家堂变	10	315	169	169
34050	江阴	老虎墩变	10	400	301	301
34051	江阴	新庄上变	10	400	265	265
34052	江阴	吴家口变	10	400	320	320
34053	江阴	袁庄 2#变	10	315	252	252
34054	江阴	章家路灯变	10	200	160	160
34055	江阴	北前南站	10	200	160	160
34056	江阴	东岐园区变	10	400	320	320
34057	江阴	南都苑 31#箱变主变	10	500	400	400
34058	江阴	刘伶巷 86#箱变主变	10	630	504	504
34059	江阴	南都苑 40#箱变主变	10	630	504	504
34060	江阴	颐新华都 1#箱变主变	10	630	504	504
34061	江阴	北头变	10	400	320	320
34062	江阴	坟头颜家变	10	200	67	67
34063	江阴	黄山 11#箱变主变	10	630	504	504
34064	江阴	上丰箱变主变	10	630	504	504
34065	江阴	电力南变箱变主变	10	500	400	400
34066	江阴	黄河二村配电所 1#主变	10	1000	800	800
34067	江阴	湘北南变	10	315	252	252
34068	江阴	章家桥西变	10	250	150	150
34069	江阴	泾西村前东变	10	400	320	320
34070	江阴	常泽南变	10	400	233	233

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34071	江阴	璜土高家头变	10	250	200	200
34072	江阴	榨机站变	10	400	290	290
34073	江阴	戴家丹变	10	400	230	230
34074	江阴	后王公变	10	400	199	199
34075	江阴	东陵变	10	400	307	307
34076	江阴	汇头上变	10	400	259	259
34077	江阴	黄墅站变	10	400	320	320
34078	江阴	后区里变	10	400	283	283
34079	江阴	中隆变	10	400	288	288
34080	江阴	包家头变	10	200	109	109
34081	江阴	常江巷变	10	100	80	80
34082	江阴	小朱家丹变	10	400	307	307
34083	江阴	利港南站	10	400	280	280
34084	江阴	北前头西站	10	315	252	252
34085	江阴	北前头大站	10	400	246	246
34086	江阴	颐新华都 10#箱变主变	10	630	504	504
34087	江阴	颐新华都 17#箱变主变	10	630	504	504
34088	江阴	颐新华都 19#箱变主变	10	630	504	504
34089	江阴	颐新华都 23#箱变主变	10	630	504	504
34090	江阴	颐新华都 29#箱变主变	10	630	504	504
34091	江阴	王家巷北变	10	250	153	153
34092	江阴	南巷路北变	10	400	157	157
34093	江阴	慈航桥变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34094	江阴	江李家变	10	400	161	161
34095	江阴	陆桥南园变	10	315	218	218
34096	江阴	文一甲公变	10	400	320	320
34097	江阴	陆东公变	10	400	320	320
34098	江阴	土管公变	10	315	252	252
34099	江阴	文东公变	10	400	320	320
34100	江阴	文中公变	10	315	252	252
34101	江阴	信托公变	10	315	252	252
34102	江阴	二弄公变	10	250	200	200
34103	江阴	二弄南公变	10	400	320	320
34104	江阴	泾东电力北站变	10	200	160	160
34105	江阴	镇区菜场变	10	400	320	320
34106	江阴	镇区电力中站变	10	400	320	320
34107	江阴	长泾二村变	10	400	320	320
34108	江阴	三村北变	10	200	160	160
34109	江阴	镇区电力西站变	10	400	320	320
34110	江阴	种子场排涝站变	10	250	173	173
34111	江阴	北野里变	10	250	181	181
34112	江阴	黄墅村北变	10	200	113	113
34113	江阴	新兴变	10	400	189	189
34114	江阴	邹家头变	10	400	320	320
34115	江阴	永乐变	10	200	160	160
34116	江阴	文学变	10	200	109	109

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34117	江阴	砂山大站变	10	400	176	176
34118	江阴	后区里南站	10	200	150	150
34119	江阴	延陵村变	10	400	320	320
34120	江阴	华庄南站变	10	80	64	64
34121	江阴	延陵排涝站变	10	250	200	200
34122	江阴	锦达变	10	200	160	160
34123	江阴	建明新村变	10	400	245	245
34124	江阴	建南西站	10	400	320	320
34125	江阴	宏多变	10	400	197	197
34126	江阴	檀树降西变	10	400	320	320
34127	江阴	永安变	10	400	320	320
34128	江阴	龚巷北站变	10	400	307	307
34129	江阴	电力南站	10	400	320	320
34130	江阴	祝塘小学变	10	400	313	313
34131	江阴	圩田西变	10	400	307	307
34132	江阴	丁工变	10	250	200	200
34133	江阴	丁工 2 号变	10	200	160	160
34134	江阴	滨江排涝站	10	250	171	171
34135	江阴	窑港排变	10	400	320	320
34136	江阴	水淹桥东变	10	400	320	320
34137	江阴	璜土开发区 9#变	10	200	160	160
34138	江阴	坊前南变	10	400	314	314
34139	江阴	山北小区 1#变	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34140	江阴	颐新华都 34#箱变主变	10	630	504	504
34141	江阴	颐新华都 4#箱变主变	10	630	504	504
34142	江阴	颐新华都 9#箱变主变	10	630	504	504
34143	江阴	国际商务配电所 2#主变	10	1250	1000	1000
34144	江阴	中山路 39 号 1#箱变主变	10	500	400	400
34145	江阴	油车基南变	10	250	151	151
34146	江阴	陆西变	10	400	320	320
34147	江阴	陆梧变	10	400	320	320
34148	江阴	陆桥钱家巷变	10	250	134	134
34149	江阴	云新 6#变	10	315	252	252
34150	江阴	新塘变	10	400	320	320
34151	江阴	陆桥徐家住基变	10	400	183	183
34152	江阴	东徐家变	10	400	293	293
34153	江阴	苗头东变	10	315	228	228
34154	江阴	河北东变	10	250	181	181
34155	江阴	沈家基变	10	315	237	237
34156	江阴	志圩里变	10	200	140	140
34157	江阴	寨门东变	10	200	160	160
34158	江阴	黄丹东变	10	400	273	273
34159	江阴	定山徐家变	10	315	252	252
34160	江阴	翡翠花苑 55#配电所 4#主变	10	800	640	640
34161	江阴	翡翠花苑 64#配电所 2#主变	10	800	640	640
34162	江阴	馨悦花园 10#变电所 1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34163	江阴	姚蒋变	10	200	160	160
34164	江阴	港监变	10	200	160	160
34165	江阴	宏基花园 71#配电所 1#主变	10	800	640	640
34166	江阴	宏基花园 71#配电所 2#主变	10	800	640	640
34167	江阴	宏基花园 37#配电所 1#主变	10	630	504	504
34168	江阴	宏基花园 37#配电所 2#主变	10	630	504	504
34169	江阴	宏基花园 28#配电所 1#主变	10	800	606	606
34170	江阴	宏基花园 28#配电所 2#主变	10	800	640	640
34171	江阴	怡江城 386#箱变主变	10	630	504	504
34172	江阴	泾西村委变	10	400	113	113
34173	江阴	万安北变	10	200	106	106
34174	江阴	苏市菜场变	10	315	0	0
34175	江阴	南下庄变	10	200	160	160
34176	江阴	七圩东变	10	250	200	200
34177	江阴	谢北韩家西变	10	250	200	200
34178	江阴	胡家湾西变	10	400	320	320
34179	江阴	中片新村变	10	315	252	252
34180	江阴	朱蒋巷南变	10	400	246	246
34181	江阴	徐家西变	10	400	309	309
34182	江阴	薛家西变	10	400	320	320
34183	江阴	申裕苑配电所 1#主变	10	1000	800	800
34184	江阴	文富花苑一区 14#箱变主变	10	630	504	504
34185	江阴	小陆房基变	10	200	65	65

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34186	江阴	沈家堂变	10	250	74	74
34187	江阴	前横西变	10	400	179	179
34188	江阴	龙沟口东变	10	200	140	140
34189	江阴	泾西村蒯南变	10	400	304	304
34190	江阴	陶北庄北变	10	160	128	128
34191	江阴	野南变	10	250	200	200
34192	江阴	新宅变	10	400	94	94
34193	江阴	朋林变	10	250	200	200
34194	江阴	新兴圩东变	10	200	94	94
34195	江阴	谢家西头变	10	250	193	193
34196	江阴	丽岛华都 188#箱变主变	10	500	400	400
34197	江阴	丽岛华都 190#箱变主变	10	630	504	504
34198	江阴	丽岛华都 196#箱变主变	10	500	400	400
34199	江阴	文林花苑配电所 2#主变	10	1000	800	800
34200	江阴	申裕变	10	400	320	320
34201	江阴	西新西变	10	400	320	320
34202	江阴	居民南变	10	400	320	320
34203	江阴	颐安雅苑 27#箱变主变	10	630	504	504
34204	江阴	颐安雅苑 15#箱变主变	10	400	320	320
34205	江阴	颐安雅苑 21#箱变主变	10	630	504	504
34206	江阴	颐安雅苑 18#箱变主变	10	400	320	320
34207	江阴	孟家村南变	10	400	121	121
34208	江阴	桃园里变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34209	江阴	王沙圩变	10	200	107	107
34210	江阴	长南村下庄变	10	315	252	252
34211	江阴	茅家巷变	10	400	320	320
34212	江阴	史家庄变	10	200	46	46
34213	江阴	丽岛 201#配电所 1#主变	10	1000	800	800
34214	江阴	丽岛 201#配电所 2#主变	10	1000	703	703
34215	江阴	丽岛 201#配电所 3#主变	10	1000	800	800
34216	江阴	丽岛 207#配电所 1#主变	10	1000	800	800
34217	江阴	丽岛 207#配电所 2#主变	10	1000	800	800
34218	江阴	金庄变	10	200	160	160
34219	江阴	平达变	10	200	160	160
34220	江阴	独家变	10	200	133	133
34221	江阴	长影箱变主变	10	630	504	504
34222	江阴	友谊箱变主变	10	630	504	504
34223	江阴	农研箱变主变	10	400	320	320
34224	江阴	青果箱变主变	10	630	504	504
34225	江阴	后头巷北变	10	315	252	252
34226	江阴	严家巷东变	10	400	22	22
34227	江阴	崎山路 238 号 21#配电所 1#主变	10	800	640	640
34228	江阴	崎山路 238 号 21#配电所 2#主变	10	800	640	640
34229	江阴	崎山路 238 号 21#配电所 3#主变	10	800	640	640
34230	江阴	崎山路 238 号 7#配电所 1#主变	10	800	640	640
34231	江阴	崎山路 238 号 7#配电所 2#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34232	江阴	崎山路 238 号 7#配电所 3#主变	10	800	640	640
34233	江阴	新雅都变	10	315	252	252
34234	江阴	建义排涝站变	10	400	320	320
34235	江阴	灯塔万达变	10	315	252	252
34236	江阴	吴家湾北变	10	200	112	112
34237	江阴	龙运花家村变	10	250	159	159
34238	江阴	唐家村西变	10	400	264	264
34239	江阴	徐官变	10	400	320	320
34240	江阴	山庄上 2#变	10	400	301	301
34241	江阴	雷下花园东区 7#配电所 1#主变	10	1000	800	800
34242	江阴	新都苑二村 17#配电所 1#主变	10	1000	800	800
34243	江阴	新都苑二村 25#配电所 1#主变	10	1000	800	800
34244	江阴	新都苑二村 25#配电所 2#主变	10	1000	800	800
34245	江阴	新都苑二村 31#配电所 1#主变	10	1000	800	800
34246	江阴	新桥花园 46#箱变主变	10	630	504	504
34247	江阴	新桥花园配电所 1#主变	10	800	640	640
34248	江阴	新桥花园配电所 2#主变	10	800	640	640
34249	江阴	新桥花园配电所 3#主变	10	800	640	640
34250	江阴	新桥花园配电所 4#主变	10	800	640	640
34251	江阴	康宁 25#箱变主变	10	800	640	640
34252	江阴	绿苑居配电所 3#主变	10	1000	800	800
34253	江阴	新桥花园 2#箱变主变	10	500	400	400
34254	江阴	新桥花园 23#箱变主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34255	江阴	新桥花园 7#箱变主变	10	500	400	400
34256	江阴	新都苑一村 14 配电所 1#主变	10	630	504	504
34257	江阴	新都苑一村 14 配电所 2#主变	10	630	504	504
34258	江阴	振新公寓 8#箱变主变	10	500	400	400
34259	江阴	刘南公变	10	200	131	131
34260	江阴	水产场变	10	400	320	320
34261	江阴	庞家村变	10	400	320	320
34262	江阴	革新北箱变主变	10	800	640	640
34263	江阴	岸桥头东变	10	400	320	320
34264	江阴	和平西 2#变	10	315	252	252
34265	江阴	和平东 2#变	10	315	252	252
34266	江阴	矿机新村西变	10	315	252	252
34267	江阴	华都北配电所 1#主变	10	1250	1000	1000
34268	江阴	华都北配电所 2#主变	10	1250	1000	1000
34269	江阴	新馨花苑 1#箱变主变	10	630	504	504
34270	江阴	香草苑 10#箱变主变	10	400	320	320
34271	江阴	香草苑 6#箱变主变	10	400	320	320
34272	江阴	展家村西变	10	250	190	190
34273	江阴	马镇曾家村西变	10	400	310	310
34274	江阴	星赋花园三区 11#配电所 4#主变	10	800	640	640
34275	江阴	忠巷中变	10	315	252	252
34276	江阴	杨树里 2#变	10	315	222	222
34277	江阴	怀西村西变	10	160	90	90

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34278	江阴	金阳东变	10	315	252	252
34279	江阴	南闸寨里北变	10	400	320	320
34280	江阴	绿苑居配电所 1#主变	10	1000	800	800
34281	江阴	林家变	10	200	160	160
34282	江阴	张家坝东变	10	200	141	141
34283	江阴	马镇北环路路灯变	10	200	160	160
34284	江阴	龙城福第 58#配电所 1#主变	10	800	640	640
34285	江阴	金沙汇商业大厦 1#配电所 1#主变	10	800	640	640
34286	江阴	中介坝北变	10	400	263	263
34287	江阴	瑞富花园 13#配电所 4#主变	10	800	640	640
34288	江阴	青阳汽车南箱变主变	10	630	504	504
34289	江阴	路其村南变	10	400	277	277
34290	江阴	陈四房庄北变	10	400	246	246
34291	江阴	锦绣豪庭配电所 2#变	10	630	504	504
34292	江阴	景贤唐家村变	10	400	199	199
34293	江阴	园区北变	10	400	320	320
34294	江阴	璜溪变	10	400	320	320
34295	江阴	夏家庄箱变主变	10	500	329	329
34296	江阴	龙河村新农村前金湾变	10	400	320	320
34297	江阴	夏家庄东箱变主变	10	500	400	400
34298	江阴	罗庄西变	10	400	320	320
34299	江阴	同心变	10	400	320	320
34300	江阴	陆家基南变	10	400	262	262

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34301	江阴	卢家坝南变	10	200	160	160
34302	江阴	金江花苑 2#配电所 1#主变	10	630	504	504
34303	江阴	金江花苑 2#配电所 2#主变	10	630	504	504
34304	江阴	海澜配电所 2#主变	10	800	640	640
34305	江阴	晓月美庐 58#配电所 4#主变	10	630	504	504
34306	江阴	陈介庄南变	10	400	168	168
34307	江阴	璟尚佳苑 104#配电所 3#主变	10	800	640	640
34308	江阴	朱三房变	10	315	252	252
34309	江阴	金江花苑 14#配电所 1#主变	10	800	640	640
34310	江阴	金江花苑 14#配电所 2#主变	10	800	640	640
34311	江阴	金江花苑 41#配电所 1#主变	10	800	640	640
34312	江阴	金江花苑 41#配电所 2#主变	10	800	640	640
34313	江阴	金江花苑 27#配电所 1#主变	10	800	640	640
34314	江阴	金江花苑 27#配电所 2#主变	10	800	640	640
34315	江阴	金江花苑 43#配电所 1#主变	10	500	400	400
34316	江阴	金江花苑 43#配电所 2#主变	10	500	400	400
34317	江阴	蔡家南变	10	400	320	320
34318	江阴	周家店变	10	315	252	252
34319	江阴	长浜北变	10	250	186	186
34320	江阴	利港陆家变	10	400	293	293
34321	江阴	文林南街变	10	315	252	252
34322	江阴	十房基 2#变	10	315	242	242
34323	江阴	镇区东新街变	10	315	237	237

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34324	江阴	季家庄变	10	200	160	160
34325	江阴	云亭陶家村南变	10	400	320	320
34326	江阴	船坞西变	10	400	320	320
34327	江阴	东盛路变	10	400	320	320
34328	江阴	金润苑 2#配电所 1#主变	10	500	400	400
34329	江阴	北前路箱变主变	10	630	504	504
34330	江阴	金润苑 2#配电所 2#主变	10	500	400	400
34331	江阴	金润苑 2#配电所 3#主变	10	500	334	334
34332	江阴	金润苑 2#配电所 4#主变	10	500	400	400
34333	江阴	梅园西公变	10	250	163	163
34334	江阴	瓦雪墩 2#变	10	315	252	252
34335	江阴	曙光吴家村西变	10	200	103	103
34336	江阴	灯塔南高变	10	250	161	161
34337	江阴	泗河南西变	10	315	230	230
34338	江阴	孟岸石歧里变	10	250	185	185
34339	江阴	赵宕村南变	10	250	131	131
34340	江阴	沿山西泾村变	10	250	200	200
34341	江阴	沿山村汪家村变	10	250	200	200
34342	江阴	北街中变	10	400	312	312
34343	江阴	云亭农机变	10	400	320	320
34344	江阴	春风景苑 13#配电所 1#主变	10	800	640	640
34345	江阴	景贤村大路南变	10	400	320	320
34346	江阴	红豆低田里变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34347	江阴	华隆广场 3#配电所 2#主变	10	630	504	504
34348	江阴	翡翠花苑 114#配电所 1#主变	10	800	640	640
34349	江阴	泾东工业园箱变主变	10	630	504	504
34350	江阴	郭家宅基南变	10	400	320	320
34351	江阴	鸡龙山 10 队变	10	400	162	162
34352	江阴	华苑 4#变	10	400	320	320
34353	江阴	启港苑 A 区 30#配电所 2#主变	10	800	640	640
34354	江阴	新塘 1#变	10	250	178	178
34355	江阴	东舜花苑 11#配电所 3#主变	10	630	504	504
34356	江阴	瀚瑞华筑 21#配电所 4#主变	10	800	640	640
34357	江阴	长泾刘家桥北变	10	200	160	160
34358	江阴	长泾公园箱变主变	10	630	504	504
34359	江阴	向阳路 1#变	10	400	320	320
34360	江阴	大村南变	10	400	320	320
34361	江阴	东方叶介村变	10	400	309	309
34362	江阴	昕悦府 79#配电所 2#主变	10	800	640	640
34363	江阴	庙东箱变 1#主变	10	630	504	504
34364	江阴	渡江路中变	10	400	320	320
34365	江阴	郁桥老街 1#箱变主变	10	630	504	504
34366	江阴	西苑一村 16#配电所 1#主变	10	1000	800	800
34367	江阴	西苑一村 16#配电所 2#主变	10	1000	800	800
34368	江阴	绿城东苑一区 60#配电所 1#主变	10	800	640	640
34369	江阴	华盈佳苑 15#配电所 1#主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34370	江阴	西苑一村 26#配电所 1#主变	10	1000	800	800
34371	江阴	绿城东苑一区 60#配电所 2#主变	10	800	640	640
34372	江阴	东苑新村 93#配电所 1#主变	10	800	640	640
34373	江阴	西苑一村 26#配电所 2#主变	10	1000	800	800
34374	江阴	绿城东苑一区 1#配电所 1#主变	10	1000	800	800
34375	江阴	石牌四村 25#配电所 1#主变	10	1000	800	800
34376	江阴	东苑新村 93#配电所 2#主变	10	800	640	640
34377	江阴	绿城东苑一区 1#配电所 2#主变	10	1000	800	800
34378	江阴	西苑一村 34#配电所 1#主变	10	630	504	504
34379	江阴	石牌四村 25#配电所 2#主变	10	1000	800	800
34380	江阴	东苑新村 93#配电所 3#主变	10	800	640	640
34381	江阴	益民 4#变	10	400	320	320
34382	江阴	华裕雅园 35#配 2#主变	10	800	640	640
34383	江阴	璟尚佳苑 105#配电所 3#主变	10	800	640	640
34384	江阴	县前箱变主变	10	630	504	504
34385	江阴	任村南变	10	400	320	320
34386	江阴	荣熙花园 20#配电所 1#主变	10	630	504	504
34387	江阴	老徐巷变	10	400	188	188
34388	江阴	天韵雅苑 9 配电所 4#主变	10	800	640	640
34389	江阴	璜塘许周变	10	400	320	320
34390	江阴	西街中变	10	400	320	320
34391	江阴	陆西 2#变	10	400	189	189
34392	江阴	庄上变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34393	江阴	裕珑花园 68#配电所 3#主变	10	630	504	504
34394	江阴	赵家弄东箱变主变	10	500	392	392
34395	江阴	申港高头上变	10	400	282	282
34396	江阴	东江小区 3#箱变主变	10	500	400	400
34397	江阴	王臣里东变	10	400	320	320
34398	江阴	山北小区 4 号变	10	400	320	320
34399	江阴	青阳公园北箱变主变	10	630	504	504
34400	江阴	青阳公园箱变主变	10	630	504	504
34401	江阴	澄鹿中变	10	200	160	160
34402	江阴	皋岸桥变	10	400	320	320
34403	江阴	门楼下北箱变主变	10	500	400	400
34404	江阴	澄鹿西变	10	200	160	160
34405	江阴	宦巷西变	10	400	320	320
34406	江阴	高僧桥变	10	400	320	320
34407	江阴	绿城东苑三期 52#配电所 1#主变	10	1000	800	800
34408	江阴	绿城东苑三期 52#配电所 2#主变	10	1000	800	800
34409	江阴	悟空薛家村变	10	200	142	142
34410	江阴	绿城馨院 31#配电所 1#主变	10	800	640	640
34411	江阴	绿城馨院 31#配电所 3#主变	10	800	640	640
34412	江阴	绿城馨院 31#配电所 2#主变	10	800	640	640
34413	江阴	绿城馨院 31#配电所 4#主变	10	800	640	640
34414	江阴	开花电站	10	400	295	295
34415	江阴	星宇北变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34416	江阴	悦澜花园 11#配电所 1#主变	20	630	504	504
34417	江阴	悦澜花园 11#配电所 3#主变	20	630	504	504
34418	江阴	悦澜花园 11#配电所 4#主变	20	630	504	504
34419	江阴	悦澜花园 11#配电所 2#主变	20	630	504	504
34420	江阴	春麓苑 45#配电所 3#主变	10	800	640	640
34421	江阴	楼子新村箱变主变	10	500	393	393
34422	江阴	天悦家园 3#配电所 1#主变	10	800	640	640
34423	江阴	御鑫苑 54#配电所 1#主变	10	800	640	640
34424	江阴	长阅花园 3#配电所 1#主变	10	630	504	504
34425	江阴	绿城东苑一区 31#配电所 1#主变	10	800	640	640
34426	江阴	西苑一村 34#配电所 2#主变	10	630	504	504
34427	江阴	东苑新村 93#配电所 4#主变	10	800	640	640
34428	江阴	石牌四村 38#配电所 1#主变	10	1000	800	800
34429	江阴	绿城东苑一区 31#配电所 2#主变	10	800	640	640
34430	江阴	可园 43#配电所 1#主变	10	630	504	504
34431	江阴	西苑一村 40#配电所 1#主变	10	1000	800	800
34432	江阴	石牌四村 38#配电所 2#主变	10	800	640	640
34433	江阴	金域广场 11#配电所 4#主变	10	800	640	640
34434	江阴	可园 43#配电所 2#主变	10	630	504	504
34435	江阴	可园 43#配电所 3#主变	10	630	504	504
34436	江阴	石牌四村 38#配电所 3#主变	10	800	640	640
34437	江阴	可园 43#配电所 4#主变	10	630	504	504
34438	江阴	可园西街 49#配电所 1#主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34439	江阴	石牌四村 38#配电所 4#主变	10	800	640	640
34440	江阴	镇西 3#变	10	400	320	320
34441	江阴	下庄东变	10	400	248	248
34442	江阴	杜家巷北变	10	400	185	185
34443	江阴	余巷西变	10	400	295	295
34444	江阴	杨园里南变	10	400	320	320
34445	江阴	祝塘富达变	10	400	320	320
34446	江阴	南陈柏树头变	10	400	320	320
34447	江阴	建二箱变主变	10	630	504	504
34448	江阴	花山阳光变	10	400	320	320
34449	江阴	建新南箱变主变	10	630	504	504
34450	江阴	旌阳苑 5#变箱变主变	10	630	504	504
34451	江阴	旌阳苑 3#变箱变主变	10	630	504	504
34452	江阴	旌阳苑 4#变箱变主变	10	630	504	504
34453	江阴	华隆广场 19#配电所 1#主变	10	630	504	504
34454	江阴	绿城东苑三期 69#配电所 1#主变	10	1000	800	800
34455	江阴	绿城东苑三期 69#配电所 2#主变	10	1000	800	800
34456	江阴	祝塘邱家变	10	200	73	73
34457	江阴	通飞箱变主变	10	630	504	504
34458	江阴	河西 1#变	10	400	280	280
34459	江阴	百乐箱变主变	10	630	504	504
34460	江阴	谢北西变	10	400	320	320
34461	江阴	马镇高家村变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34462	江阴	可园西街 49#配电所 2#主变	10	630	504	504
34463	江阴	石牌四村 8#配电所 1#主变	10	800	640	640
34464	江阴	可园 54#配电所 1#主变	10	800	640	640
34465	江阴	东方华府 159#配电所 1#主变	20	800	640	640
34466	江阴	石牌四村 8#配电所 2#主变	10	800	640	640
34467	江阴	可园 54#配电所 2#主变	10	800	640	640
34468	江阴	东方华府 159#配电所 2#主变	20	800	635	635
34469	江阴	可园 54#配电所 3#主变	10	800	640	640
34470	江阴	新梅华府 7#配电所 1#主变	10	800	640	640
34471	江阴	可园 54#配电所 4#主变	10	800	640	640
34472	江阴	景贤北变	10	400	320	320
34473	江阴	新梅华府 7#配电所 2#主变	10	800	640	640
34474	江阴	可园 1#箱变主变	10	630	504	504
34475	江阴	新梅华府 8#配电所 1#主变	10	800	640	640
34476	江阴	新梅华府 8#配电所 2#主变	10	800	640	640
34477	江阴	新梅华府 8#配电所 3#主变	10	800	640	640
34478	江阴	新梅华府 8#配电所 4#主变	10	800	640	640
34479	江阴	新龚华源路箱变主变	10	500	283	283
34480	江阴	海口西箱变主变	10	500	400	400
34481	江阴	海阅雅园 4#配电所 1#主变	10	800	640	640
34482	江阴	世纪花苑 1081#箱变主变	10	630	504	504
34483	江阴	新南洋南箱变主变	10	630	504	504
34484	江阴	永昌东站	10	200	134	134

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34485	江阴	湾坝上变	10	400	65	65
34486	江阴	华宏新区变	10	400	165	165
34487	江阴	潘圩变	10	400	251	251
34488	江阴	东房巷 3#变	10	400	320	320
34489	江阴	叶桥中站变	10	200	130	130
34490	江阴	澄南徐家村箱变主变	10	630	504	504
34491	江阴	尚品华府 17#配电所 1#主变	10	800	640	640
34492	江阴	尚品华府 17#配电所 3#主变	10	800	640	640
34493	江阴	尚品华府 17#配电所 2#主变	10	800	640	640
34494	江阴	尚品华府 17#配电所 4#主变	10	800	640	640
34495	江阴	江悦尚院 94#配电所 3#主变	10	800	640	640
34496	江阴	石牌四村 31#配电所 1#主变	10	1000	800	800
34497	江阴	石牌四村 31#配电所 2#主变	10	1000	800	800
34498	江阴	邵家圩东变	10	400	320	320
34499	江阴	化纤新村箱变主变	10	500	328	328
34500	江阴	陆家浜东变	10	400	320	320
34501	江阴	鑫湖湾 6#配电所 1#主变	10	630	504	504
34502	江阴	鑫湖湾 6#配电所 2#主变	10	630	504	504
34503	江阴	万家富公寓 6#配电所 1#主变	10	800	640	640
34504	江阴	万家富公寓 6#配电所 2#主变	10	800	640	640
34505	江阴	鑫湖湾 6#配电所 3#主变	10	630	504	504
34506	江阴	万家富公寓 6#配电所 3#主变	10	800	640	640
34507	江阴	鑫湖湾 6#配电所 4#主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34508	江阴	万家富公寓 6#配电所 4#主变	10	800	640	640
34509	江阴	鑫湖湾 22#配电所 1#主变	10	630	504	504
34510	江阴	鑫湖湾 22#配电所 2#主变	10	630	496	496
34511	江阴	要塞幼小公变	10	400	320	320
34512	江阴	红星村委北变	10	400	320	320
34513	江阴	功臣 1#箱变主变	10	630	504	504
34514	江阴	德福南箱变主变	10	630	504	504
34515	江阴	华宏村委变	10	400	320	320
34516	江阴	二圩变	10	400	320	320
34517	江阴	五重金北变	10	200	160	160
34518	江阴	东圩南变	10	400	320	320
34519	江阴	东花园变	10	400	279	279
34520	江阴	蔚蓝璟苑 11#配电所 3#主变	10	800	640	640
34521	江阴	后巷德亿变	10	400	130	130
34522	江阴	尤家店东变	10	400	320	320
34523	江阴	恒和中央璟园 85#配电所 3#主变	10	630	504	504
34524	江阴	敌樾花园 12#配电所 1#主变	20	800	640	640
34525	江阴	镇北路箱变主变	10	630	504	504
34526	江阴	澄堡 7#配电所 1#主变	10	800	640	640
34527	江阴	澄堡 7#配电所 2#主变	10	800	640	640
34528	江阴	四房桥东变	10	400	272	272
34529	江阴	东横树变	10	400	260	260
34530	江阴	璜塘影院箱变主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34531	江阴	老住基南变	10	400	320	320
34532	江阴	金域广场 10-2#配电所 2#主变	10	800	640	640
34533	江阴	邓阳村变	10	400	256	256
34534	江阴	金域广场 11#配电所 1#主变	10	800	640	640
34535	江阴	环北箱变主变	10	500	400	400
34536	江阴	东麓花园 17#配电所 2#主变	10	800	640	640
34537	江阴	龙潭头南变	10	400	230	230
34538	江阴	富荣南变	10	400	320	320
34539	江阴	周庄头北变	10	400	294	294
34540	江阴	环北 2#箱变主变	10	500	400	400
34541	江阴	戴君北变	10	400	320	320
34542	江阴	鑫湖湾 22#配电所 3#主变	10	630	478	478
34543	江阴	鑫湖湾 22#配电所 4#主变	10	630	475	475
34544	江阴	松降头南变	10	400	200	200
34545	江阴	农修南箱变主变	10	630	504	504
34546	江阴	华士连心路变	10	400	320	320
34547	江阴	棠樾锦园 26#配电所 1#主变	10	800	640	640
34548	江阴	尚澜名筑 7#配电所 4#主变	10	800	640	640
34549	江阴	东舜花苑 11#配电所 4#主变	10	630	504	504
34550	江阴	星赋花园三区 11#配电所 1#主变	10	800	640	640
34551	江阴	东苑新村 68#配电所 4#主变	10	800	640	640
34552	江阴	尚澜名筑 7#配电所 2#主变	10	800	640	640
34553	江阴	尚品华府 27#配电所 1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34554	江阴	尚品华府 27#配电所 2#主变	10	800	640	640
34555	江阴	尚品华府 27#配电所 3#主变	10	800	640	640
34556	江阴	尚品华府 27#配电所 4#主变	10	800	640	640
34557	江阴	创富路 1 号 6#配电所 1#主变	10	630	504	504
34558	江阴	景阳东街箱变主变	10	630	504	504
34559	江阴	小坊前北变	10	200	131	131
34560	江阴	柴场里变	10	400	141	141
34561	江阴	邓阳坊前村变	10	400	320	320
34562	江阴	昌里仁社庄变	10	400	290	290
34563	江阴	青阳敬老院箱变主变	10	630	504	504
34564	江阴	蔚蓝璟苑 41#配电所 4#主变	10	630	504	504
34565	江阴	昌里村变	10	400	242	242
34566	江阴	南环西变	10	400	320	320
34567	江阴	寿山村周姚东变	10	400	320	320
34568	江阴	通飞南箱变主变	10	630	504	504
34569	江阴	民企 2#变	10	400	320	320
34570	江阴	湖滨箱变主变	10	500	400	400
34571	江阴	薛家村电站变	10	200	75	75
34572	江阴	天韵雅苑 9 配电所 3#主变	10	800	640	640
34573	江阴	澄 1 东公变	10	400	314	314
34574	江阴	尚澜名筑 10#配电所 4#主变	10	800	640	640
34575	江阴	悦庭花园一期 14#配电所 4#主变	10	800	640	640
34576	江阴	杜家巷南变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34577	江阴	星悦河湾花园 31#配电所 2#主变	10	800	640	640
34578	江阴	昕悦府 34#配电所 3#主变	10	630	504	504
34579	江阴	汤村桥变	10	400	320	320
34580	江阴	创富路 1 号 7#配电所 2#主变	10	800	640	640
34581	江阴	侯士巷西变	10	400	166	166
34582	江阴	云影变	10	400	320	320
34583	江阴	下支巷变	10	400	320	320
34584	江阴	蔚蓝璟苑 11#配电所 4#主变	10	800	640	640
34585	江阴	李沟头南变	10	400	320	320
34586	江阴	石塘桥北 1 号变	10	400	320	320
34587	江阴	教师新村北变	10	400	320	320
34588	江阴	影剧院南路箱变主变	10	500	400	400
34589	江阴	绿城馨院 3#配电所 1#主变	10	800	640	640
34590	江阴	绿城馨院 3#配电所 3#主变	10	800	640	640
34591	江阴	绿城馨院 3#配电所 4#主变	10	800	640	640
34592	江阴	绿城馨院 3#配电所 2#主变	10	800	640	640
34593	江阴	南门首府 9#配电所 1#主变	10	800	640	640
34594	江阴	南门首府 9#配电所 3#主变	10	800	640	640
34595	江阴	南门首府 9#配电所 2#主变	10	800	640	640
34596	江阴	南门首府 9#配电所 4#主变	10	800	640	640
34597	江阴	尚源名筑 11#配电所 1#主变	10	800	640	640
34598	江阴	馨悦花园西区 6#配电所 1#主变	10	630	504	504
34599	江阴	君巫东箱变主变	10	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34600	江阴	君巫中箱变主变	10	500	400	400
34601	江阴	芙蓉箱变主变	10	630	504	504
34602	江阴	桃源名筑 134#配电所 1#主变	20	800	640	640
34603	江阴	普惠苑 87#箱变 1#主变	10	500	400	400
34604	江阴	如意 2#变	10	400	320	320
34605	江阴	馨悦花园 23#配电所 2#主变	10	800	640	640
34606	江阴	尚城国际花园 11#配电所 1#主变	10	800	640	640
34607	江阴	尚城国际花园 11#配电所 2#主变	10	800	640	640
34608	江阴	新华园区 9#变	10	400	320	320
34609	江阴	璟庭花苑 12#配电所 4#主变	10	800	640	640
34610	江阴	茂龙村委西变	10	400	320	320
34611	江阴	长中南变	10	400	287	287
34612	江阴	游圣箱变主变	10	630	504	504
34613	江阴	天悦家园 3#配电所 2#主变	10	800	640	640
34614	江阴	上品璟苑 278#配电所 2#主变	10	800	640	640
34615	江阴	恒和中央璟园 73#配电所 1#主变	10	800	640	640
34616	江阴	顾山朱家巷北变	10	400	185	185
34617	江阴	马介村 5#变	10	400	320	320
34618	江阴	时家村变	10	400	320	320
34619	江阴	顾家基 2#变	10	200	151	151
34620	江阴	郁桥老街 2#箱变主变	10	400	320	320
34621	江阴	陆镇大桥东变	10	400	320	320
34622	江阴	永安南箱变主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34623	江阴	紫运一村 7#配 2#主变	10	630	504	504
34624	江阴	虹桥箱变主变	10	630	504	504
34625	江阴	雅澜名苑 85#配电所 1#主变	10	800	640	640
34626	江阴	敌樾花园中园 73#配电所 1#主变	20	630	504	504
34627	江阴	三房北变	10	400	320	320
34628	江阴	尚城国际花园 19#配电所 1#主变	10	800	640	640
34629	江阴	尚城国际花园 19#配电所 2#主变	10	800	640	640
34630	江阴	尚城国际花园 7#配电所 3#主变	10	800	640	640
34631	江阴	尚城国际花园 7#配电所 1#主变	10	800	640	640
34632	江阴	尚城国际花园 7#配电所 2#主变	10	800	640	640
34633	江阴	尚城国际花园 7#配电所 4#主变	10	800	640	640
34634	江阴	恒和中央璟园 73#配电所 2#主变	10	800	640	640
34635	江阴	恒和中央璟园 73#配电所 3#主变	10	800	640	640
34636	江阴	恒和中央璟园 73#配电所 4#主变	10	800	640	640
34637	江阴	恒和中央璟园 83#配电所 1#主变	10	800	640	640
34638	江阴	恒和中央璟园 83#配电所 2#主变	10	800	640	640
34639	江阴	林瑞变	10	400	320	320
34640	江阴	史家北变	10	200	160	160
34641	江阴	香缇半岛花园 15#配电所 2#主变	10	630	504	504
34642	江阴	永安箱变主变	10	630	439	439
34643	江阴	西头巷箱变主变	10	500	376	376
34644	江阴	少年宫 2#箱变主变	10	630	504	504
34645	江阴	北村变	10	315	234	234

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34646	江阴	宁福苑 1#配电所 1#主变	10	800	640	640
34647	江阴	谭家村 1#变	10	400	320	320
34648	江阴	春风佳苑 10#配电所 3#主变	10	800	640	640
34649	江阴	邵家圩南变	10	400	304	304
34650	江阴	倪家湾变	10	250	174	174
34651	江阴	沿河基变	10	200	160	160
34652	江阴	窑墩头变	10	400	276	276
34653	江阴	朗悦嘉园 5#配电所 3#主变	10	630	504	504
34654	江阴	敌光雅苑南区 AB 区 19#配电所 1#主变	20	800	640	640
34655	江阴	万花商业广场 43#变电所 3#主变	10	630	504	504
34656	江阴	工业区 5#变	10	400	320	320
34657	江阴	春风佳苑 11#配电所 2#主变	10	800	640	640
34658	江阴	胡子小镇箱变主变	10	630	504	504
34659	江阴	三元 1#变	10	400	320	320
34660	江阴	雷陈圩南变	10	200	160	160
34661	江阴	里旺里塑料厂变	10	400	320	320
34662	江阴	九庆圩站变	10	200	160	160
34663	江阴	沈店东箱变主变	10	630	504	504
34664	江阴	嘉悦华庭 25-2#配电所 3#主变	10	630	504	504
34665	江阴	应天河套闸变	10	200	160	160
34666	江阴	戴巷头东变	10	400	204	204
34667	江阴	宁福苑 1#配电所 2#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34668	江阴	上支巷变	10	400	320	320
34669	江阴	长新同悦变	10	400	320	320
34670	江阴	杨园里变	10	400	215	215
34671	江阴	封家村南变	10	200	160	160
34672	江阴	戴家南变	10	315	91	91
34673	江阴	西新东变	10	400	320	320
34674	江阴	香缇半岛花园 16#配电所 4#主变	10	630	504	504
34675	江阴	景阳华府南区 27#配电所 2#主变	10	800	640	640
34676	江阴	利民箱变主变	10	400	320	320
34677	江阴	瑞庭花园 101#配电所 3#主变	10	630	504	504
34678	江阴	天瑞苑 6#配电所 3#主变	10	800	640	640
34679	江阴	水路沟东变	10	400	320	320
34680	江阴	君珠南变	10	400	320	320
34681	江阴	创富路 1 号 5#配电所 1#主变	10	630	504	504
34682	江阴	敬光雅苑北区 25#配电所 4#主变	20	630	504	504
34683	江阴	别墅西变	10	400	320	320
34684	江阴	华士种子场 3#变	10	400	320	320
34685	江阴	江悦尚院 68#配电所 4#主变	10	630	504	504
34686	江阴	兰亭乐府 18#配电所 1#主变	20	800	580	580
34687	江阴	兰亭乐府 18#配电所 2#主变	20	800	640	640
34688	江阴	香墩庄 4 号变	10	400	320	320
34689	江阴	要敬箱变主变	10	630	504	504
34690	江阴	西三房东变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34691	江阴	刘家桥西变	10	400	320	320
34692	江阴	架空东箱变主变	10	400	320	320
34693	江阴	施毛变	10	400	320	320
34694	江阴	星赋花园四区 20#配电所 3#主变	10	800	640	640
34695	江阴	荣熙花园 21#配电所 3#主变	10	630	504	504
34696	江阴	霞客吴家坝变	10	200	144	144
34697	江阴	小陆房基 2#变	10	200	23	23
34698	江阴	龙定路北变	10	400	320	320
34699	江阴	苗头 2#变	10	400	233	233
34700	江阴	梅园 4#箱变主变	10	630	504	504
34701	江阴	社渎西变	10	400	320	320
34702	江阴	龙河水墩 2 号变	10	400	320	320
34703	江阴	建南苑 56#配电所 2#主变	10	630	504	504
34704	江阴	星悦河湾花园 31#配电所 1#主变	10	800	640	640
34705	江阴	东麓花园 20#配电所 1#主变	10	800	640	640
34706	江阴	星赋花园四区 37-2#配电所 3#主变	10	630	504	504
34707	江阴	卢墩村委南变	10	400	320	320
34708	江阴	黄泥墩北变	10	400	320	320
34709	江阴	郁桥市镇东变	10	400	210	210
34710	江阴	新秀园一期 12#配电所 3#主变	10	800	640	640
34711	江阴	孟家村北变	10	400	320	320
34712	江阴	邱五房东变	10	200	160	160
34713	江阴	王巷东 2 号变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34714	江阴	龙潭坝变	10	400	250	250
34715	江阴	七圩北变	10	400	320	320
34716	江阴	苗泾 2#变	10	400	320	320
34717	江阴	马镇周家村西变	10	200	160	160
34718	江阴	鸡龙山村生活西变	10	400	320	320
34719	江阴	马嘶桥南变	10	400	305	305
34720	江阴	璜塘人民桥变	10	400	320	320
34721	江阴	鑫茂悦园 268#配 4#主变	10	800	640	640
34722	江阴	雅澜名苑 64#配电所 2#主变	10	800	640	640
34723	江阴	景阳华府南区 27#配电所 4#主变	10	800	640	640
34724	江阴	张家庄东变	10	200	160	160
34725	江阴	朱蒋巷南 1#变	10	400	299	299
34726	江阴	查徐巷东变	10	160	90	90
34727	江阴	戴庄新村南变	10	400	295	295
34728	江阴	胡家湾变	10	400	320	320
34729	江阴	石柱头西变	10	400	320	320
34730	江阴	查徐巷 2#变	10	400	320	320
34731	江阴	蒲市排涝变	10	200	160	160
34732	江阴	星光苑 4#配电所 3#主变	10	630	504	504
34733	江阴	凹塘里东变	10	400	320	320
34734	江阴	中行箱变主变	10	630	504	504
34735	江阴	府前锦苑 16#配电所 1#主变	10	1000	800	800
34736	江阴	府前锦苑 16#配电所 2#主变	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34737	江阴	榨田西箱变主变	10	400	320	320
34738	江阴	东翎雅苑 2#配电所 4#主变	10	800	640	640
34739	江阴	南村头东变	10	400	320	320
34740	江阴	黄家堂东变	10	400	320	320
34741	江阴	定五北公变	10	400	320	320
34742	江阴	五洲国际 52#配电所 1#主变	10	800	640	640
34743	江阴	五洲国际 52#配电所 2#主变	10	800	640	640
34744	江阴	中山北变	10	400	304	304
34745	江阴	渔猎苑变	10	400	320	320
34746	江阴	天茂雅苑 19#配电所 3#主变	10	630	504	504
34747	江阴	山北小区 3#变	10	400	320	320
34748	江阴	敌光雅苑北区 5#配电所 1#主变	20	800	640	640
34749	江阴	霞客苑配电所 2#主变	10	630	504	504
34750	江阴	璜塘中学箱变主变	10	630	504	504
34751	江阴	马西轮北变	10	400	320	320
34752	江阴	许家村北变	10	400	320	320
34753	江阴	华西二村 5#变	10	400	320	320
34754	江阴	格方圩中变	10	400	320	320
34755	江阴	水城花园 20#配电所 1#主变	10	800	640	640
34756	江阴	文秀路箱变主变	10	500	400	400
34757	江阴	南门首府 8#配电所 1#主变	10	800	640	640
34758	江阴	南门首府 8#配电所 2#主变	10	800	640	640
34759	江阴	雅澜名苑 78#配电所 2#主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34760	江阴	青苑箱变主变	10	400	320	320
34761	江阴	华巷 2#变	10	400	320	320
34762	江阴	青阳大酒店箱变主变	10	630	504	504
34763	江阴	铂润九里雅园三区 4#配电所 2#主变	10	630	504	504
34764	江阴	益澄开发箱变主变	10	630	504	504
34765	江阴	青中东箱变主变	10	630	504	504
34766	江阴	郡庭花园 140#配电所 2#主变	10	800	640	640
34767	江阴	何家庄上变	10	400	223	223
34768	江阴	砂山南站 3#变	10	400	320	320
34769	江阴	西横塘新村 15#箱变主变	10	400	320	320
34770	江阴	小园后巷凯达变	10	400	320	320
34771	江阴	园区西变	10	400	320	320
34772	江阴	电力 8#变	10	400	270	270
34773	江阴	皋岸河东变	10	400	320	320
34774	江阴	万花景苑 94#配电所 3#主变	10	800	640	640
34775	江阴	陶家村北变	10	200	20	20
34776	江阴	长阅花园 3#配电所 3#主变	10	630	504	504
34777	江阴	河口西变	10	400	163	163
34778	江阴	悦澜花园 3#配电所 2#主变	20	800	640	640
34779	江阴	悦澜花园 3#配电所 1#主变	20	800	640	640
34780	江阴	悦澜花园 14#配电所 1#主变	20	800	640	640
34781	江阴	悦澜花园 14#配电所 2#主变	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34782	江阴	塘头巷 2#变	10	400	320	320
34783	江阴	敌馊花园中园 165#配电所 3#主变	20	630	479	479
34784	江阴	建南苑 56#配电所 1#主变	10	630	504	504
34785	江阴	圩里新村 51#配电所 1#主变	10	1000	800	800
34786	江阴	圩里新村 51#配电所 2#主变	10	1000	800	800
34787	江阴	大坝头 2 号变	10	400	320	320
34788	江阴	雅澜名苑二区 32#配电所 2#主变	10	800	640	640
34789	江阴	西田头变	10	200	137	137
34790	江阴	青小箱变主变	10	630	498	498
34791	江阴	青阳农贸箱变主变	10	630	504	504
34792	江阴	三河口东变	10	400	320	320
34793	江阴	开发 7#变箱变主变	10	630	504	504
34794	江阴	馨悦花园南区 9#配电所 4#主变	10	800	640	640
34795	江阴	杨发 1#变箱变主变	10	400	320	320
34796	江阴	建新箱变主变	10	400	320	320
34797	江阴	云亭山庄公变	10	400	320	320
34798	江阴	荣熙花园 20#配电所 2#主变	10	630	504	504
34799	江阴	南六房变	10	400	273	273
34800	江阴	香五箱变主变	10	630	484	484
34801	江阴	瑞名雅苑 3#配电所 3#主变	10	800	640	640
34802	江阴	东张北变	10	400	320	320
34803	江阴	瑞庭花园 101#配电所 2#主变	10	630	504	504
34804	江阴	临港新城中心站变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34805	江阴	悦澜花园 31#配电所 1#主变	20	630	504	504
34806	江阴	悦澜花园 31#配电所 3#主变	20	630	504	504
34807	江阴	悦澜花园 31#配电所 4#主变	20	630	504	504
34808	江阴	悦澜花园 31#配电所 2#主变	20	630	504	504
34809	江阴	鑫澜花苑 7#配电所 4#主变	10	630	504	504
34810	江阴	金鹏箱变主变	10	630	504	504
34811	江阴	天茂雅苑 10#配电所 3#主变	10	630	504	504
34812	江阴	勤丰东 2#变	10	200	80	80
34813	江阴	星辉苑 20#配电所 2#主变	10	800	640	640
34814	江阴	文泽苑 4#配电所 3#主变	10	800	640	640
34815	江阴	渡江三村 2#变	10	400	320	320
34816	江阴	兴源路变	10	400	290	290
34817	江阴	慕义庄变	10	400	191	191
34818	江阴	过家巷变	10	400	119	119
34819	江阴	龙岸东变	10	400	320	320
34820	江阴	南工配电所 1#主变	10	1000	800	800
34821	江阴	新塘 2#变	10	400	320	320
34822	江阴	朱家坝花园 37#配电所 2#主变	10	630	504	504
34823	江阴	云景花园 6#配电所 4#主变	10	800	640	640
34824	江阴	融城苑 228#配电所 3#主变	10	800	640	640
34825	江阴	赵家浜西变	10	400	320	320
34826	江阴	人民路南变	10	400	320	320
34827	江阴	江东 1#变箱变主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34828	江阴	爱家尊邸 78#配电所 1#主变	20	800	640	640
34829	江阴	爱家尊邸 78#配电所 3#主变	20	800	640	640
34830	江阴	爱家尊邸 78#配电所 4#主变	20	800	640	640
34831	江阴	爱家尊邸 78#配电所 2#主变	20	800	640	640
34832	江阴	爱家尊邸 43#配 1#主变	20	800	640	640
34833	江阴	爱家尊邸 43#配 3#主变	20	800	640	640
34834	江阴	爱家尊邸 43#配 4#主变	20	800	640	640
34835	江阴	爱家尊邸 43#配 2#主变	20	800	640	640
34836	江阴	北降中变	10	400	320	320
34837	江阴	周南西变	10	400	320	320
34838	江阴	紫悦花苑 34#配电所 1#主变	10	800	640	640
34839	江阴	立新河变	10	400	320	320
34840	江阴	新龚工业园变	10	400	320	320
34841	江阴	鑫霞湾 83#配电所 1#主变	10	800	640	640
34842	江阴	鑫霞湾 83#配电所 3#主变	10	800	640	640
34843	江阴	鑫霞湾 83#配电所 4#主变	10	800	640	640
34844	江阴	鑫霞湾 83#配电所 2#主变	10	800	640	640
34845	江阴	庄头南变	10	400	320	320
34846	江阴	新秀园一期 10#配电所 3#主变	10	800	640	640
34847	江阴	瓠岱西 3#变	10	400	320	320
34848	江阴	晓月美庐 63#配电所 3#主变	10	630	504	504
34849	江阴	顺源雅园 9#配电所 3#主变	10	630	504	504
34850	江阴	邓巷西变	10	400	138	138

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34851	江阴	朱蒋巷西变	10	400	320	320
34852	江阴	孟巷西箱变主变	10	630	504	504
34853	江阴	南顾巷箱变主变	10	630	504	504
34854	江阴	尚源名筑东区 27#配电所 3#主变	10	630	504	504
34855	江阴	祝塘红旗变	10	400	320	320
34856	江阴	铂润九里雅园三区 18#配 4#主变	10	800	640	640
34857	江阴	顾北工业箱变主变	10	500	400	400
34858	江阴	薛培山变	10	400	291	291
34859	江阴	福利东变	10	400	320	320
34860	江阴	消防北箱变主变	10	630	504	504
34861	江阴	吴新村变	10	400	305	305
34862	江阴	周庄杜家巷中变	10	400	320	320
34863	江阴	长江世纪广场 10#配电所 1#主变	10	800	640	640
34864	江阴	长江世纪广场 10#配电所 3#主变	10	800	640	640
34865	江阴	长江世纪广场 10#配电所 2#主变	10	800	640	640
34866	江阴	长江世纪广场 10#配电所 4#主变	10	800	640	640
34867	江阴	富南东变	10	400	174	174
34868	江阴	周庄高庄中变	10	400	320	320
34869	江阴	长江世纪广场 4#配电所 1#主变	10	800	640	640
34870	江阴	长江世纪广场 4#配电所 2#主变	10	800	640	640
34871	江阴	敌光雅苑北区 18-1 配电所 3#主变	20	630	504	504
34872	江阴	璜塘夏家变	10	250	200	200
34873	江阴	新城东中行箱变主变	10	630	422	422

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34874	江阴	香墩庄 3#变	10	200	160	160
34875	江阴	长陆路变	10	400	320	320
34876	江阴	嘉悦澜庭 12#配电所 1#主变	10	800	640	640
34877	江阴	紫运一村 3#配 1#主变	10	630	504	504
34878	江阴	尚源名筑东区 10#配电所 1#主变	10	800	640	640
34879	江阴	华昌路西变	10	400	320	320
34880	江阴	华苑新村 2#箱变主变	10	500	400	400
34881	江阴	春风雅苑 26#配电所 2#主变	10	800	640	640
34882	江阴	铂光澜庭 25#配电所 3#主变	10	630	504	504
34883	江阴	雅澜名苑二区 17#配电所 2#主变	10	800	640	640
34884	江阴	上品璟苑 222#配电所 2#主变	10	800	640	640
34885	江阴	瑞府园 34#配 1#主变	20	800	640	640
34886	江阴	铂光澜庭 14#配电所 2#主变	10	800	640	640
34887	江阴	苏家墩北变	10	400	320	320
34888	江阴	昕悦府 34#配电所 4#主变	10	630	504	504
34889	江阴	东舜豪庭 18#配电所 1#主变	10	630	504	504
34890	江阴	东舜豪庭 18#配电所 3#主变	10	630	504	504
34891	江阴	东舜豪庭 18#配电所 4#主变	10	630	504	504
34892	江阴	东舜豪庭 18#配电所 2#主变	10	630	504	504
34893	江阴	长寿培元箱变主变	10	400	310	310
34894	江阴	东舜豪庭 79#配电所 1#主变	10	630	504	504
34895	江阴	东舜豪庭 79#配电所 3#主变	10	630	504	504
34896	江阴	东舜豪庭 79#配电所 4#主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34897	江阴	东舜豪庭 79#配电所 2#主变	10	630	504	504
34898	江阴	鑫霞湾 95#配电所 1#主变	10	800	640	640
34899	江阴	鑫霞湾 95#配电所 2#主变	10	800	640	640
34900	江阴	紫悦花苑 34#配电所 3#主变	10	800	640	640
34901	江阴	孟巷箱变主变	10	630	504	504
34902	江阴	爱家尊邸 58#配电所 1#主变	20	800	640	640
34903	江阴	爱家尊邸 58#配电所 2#主变	20	800	640	640
34904	江阴	澄中箱变主变	10	630	504	504
34905	江阴	国韵华府 47#配电所 1#主变	10	800	640	640
34906	江阴	国韵华府 47#配电所 2#主变	10	800	640	640
34907	江阴	鑫霞湾 91#配电所 1#主变	10	800	640	640
34908	江阴	鑫霞湾 91#配电所 2#主变	10	800	640	640
34909	江阴	国韵华府 5#配电所 1#主变	10	800	640	640
34910	江阴	国韵华府 5#配电所 2#主变	10	800	640	640
34911	江阴	国韵华府 5#配电所 3#主变	10	800	640	640
34912	江阴	国韵华府 5#配电所 4#主变	10	800	640	640
34913	江阴	下都北箱变主变	10	630	473	473
34914	江阴	祝塘菜场东变	10	400	311	311
34915	江阴	明清西箱变主变	10	400	317	317
34916	江阴	如一变	10	400	320	320
34917	江阴	湖南南箱变主变	10	500	364	364
34918	江阴	兴国路变	10	400	320	320
34919	江阴	御峰花园 6#配电所 1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34920	江阴	御峰花园 6#配电所 3#主变	10	800	640	640
34921	江阴	下沙里南变	10	200	160	160
34922	江阴	工业路 6#变	10	250	200	200
34923	江阴	泰和江南 18#配电所 1#主变	10	1000	800	800
34924	江阴	泰和江南 18#配电所 2#主变	10	1000	800	800
34925	江阴	民主西变	10	200	160	160
34926	江阴	倪家巷西变	10	200	160	160
34927	江阴	峭岐太平桥变	10	400	320	320
34928	江阴	石塘桥南变	10	250	200	200
34929	江阴	三元北变	10	400	320	320
34930	江阴	徐市西变	10	400	311	311
34931	江阴	薛北村变	10	400	206	206
34932	江阴	丹芙春城 1#配电所 1#主变	10	630	504	504
34933	江阴	丹芙春城 1#配电所 2#主变	10	630	504	504
34934	江阴	梅家西变	10	200	160	160
34935	江阴	野西变	10	315	252	252
34936	江阴	吴李村变	10	400	295	295
34937	江阴	花果范家埭东变	10	200	160	160
34938	江阴	花果曲立东变	10	200	91	91
34939	江阴	曙光马泾新变	10	200	160	160
34940	江阴	矿山新公变箱变主变	10	315	252	252
34941	江阴	钱家巷东变	10	250	166	166
34942	江阴	泗河南野新变	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34943	江阴	江家冲西变	10	400	320	320
34944	江阴	利明村变	10	400	312	312
34945	江阴	镇北公变	10	400	320	320
34946	江阴	望隆花苑 1#配电所 3#主变	10	630	504	504
34947	江阴	东林王家村变	10	315	252	252
34948	江阴	河东村西变	10	400	163	163
34949	江阴	小王家基变	10	200	122	122
34950	江阴	滨江路灯 4#变	10	200	160	160
34951	江阴	陆桥网船头变	10	250	200	200
34952	江阴	小梅园北变	10	400	320	320
34953	江阴	幸福 3#变	10	400	310	310
34954	江阴	祝塘钱家北变	10	400	182	182
34955	江阴	团结变	10	400	320	320
34956	江阴	蔡庄村委变	10	400	293	293
34957	江阴	对门北变	10	400	320	320
34958	江阴	南花变	10	200	138	138
34959	江阴	新街变	10	200	160	160
34960	江阴	李家角西变	10	400	38	38
34961	江阴	蒲宕里变	10	200	80	80
34962	江阴	夏南张家村变	10	400	309	309
34963	江阴	泾东村变	10	200	160	160
34964	江阴	西巷口南变	10	400	284	284
34965	江阴	观东沈家角北变	10	200	48	48

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34966	江阴	新天地配电所 1#主变	10	1000	800	800
34967	江阴	航空箱变主变	10	630	504	504
34968	江阴	电力西箱变主变	10	630	504	504
34969	江阴	黄山路 1#路灯变	10	50	40	40
34970	江阴	宏基名城花园 55#配电所 1#主变	10	800	640	640
34971	江阴	宏基名城花园 55#配电所 2#主变	10	800	640	640
34972	江阴	宏基名城花园 55#配电所 3#主变	10	800	640	640
34973	江阴	宏基名城花园 197#配电所 1#主变	10	1000	800	800
34974	江阴	宏基名城花园 197#配电所 2#主变	10	1000	800	800
34975	江阴	新市民 2#变	10	400	201	201
34976	江阴	新市民 1#变	10	400	320	320
34977	江阴	孟岸是家门东变	10	315	252	252
34978	江阴	沈巷西变	10	400	320	320
34979	江阴	凤窠变	10	200	160	160
34980	江阴	南沿河公变	10	400	320	320
34981	江阴	汇东变	10	200	142	142
34982	江阴	璜土姚家头变	10	200	102	102
34983	江阴	种子场变	10	400	320	320
34984	江阴	天马箱变主变	10	630	504	504
34985	江阴	高家箱变主变	10	630	504	504
34986	江阴	埠桥路 3#配电所 1#主变	10	1000	800	800
34987	江阴	埠桥路 3#配电所 2#主变	10	1000	800	800
34988	江阴	陶湾北变	10	200	134	134

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
34989	江阴	金鹅墩变	10	315	177	177
34990	江阴	河口南变	10	400	320	320
34991	江阴	坟头东变	10	200	103	103
34992	江阴	戴巷头中变	10	400	288	288
34993	江阴	北山南变	10	315	86	86
34994	江阴	王天于巷北变	10	400	320	320
34995	江阴	毗北变	10	400	320	320
34996	江阴	璜土西街变	10	400	320	320
34997	江阴	中心村 8#变	10	400	320	320
34998	江阴	巷路里东变	10	400	320	320
34999	江阴	澄福配电所 1#主变	10	1250	1000	1000
35000	江阴	泓佳尊园 13#箱变主变	10	500	395	395
35001	江阴	泓佳尊园 58#箱变主变	10	500	384	384
35002	江阴	南降变	10	200	160	160
35003	江阴	南降西变	10	400	320	320
35004	江阴	石牌三村 7#配电所 1#主变	10	800	640	640
35005	江阴	石牌三村 7#配电所 2#主变	10	800	640	640
35006	江阴	石牌三村 1#箱变主变	10	630	504	504
35007	江阴	石牌四村 1#箱变主变	10	500	400	400
35008	江阴	长江国际 153#配电所 1#主变	10	630	504	504
35009	江阴	长江国际 153#配电所 2#主变	10	630	504	504
35010	江阴	长江国际 123#配电所 1#主变	10	800	640	640
35011	江阴	长江国际 102#箱变主变	10	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35012	江阴	阳光国际 58#箱变主变	10	500	400	400
35013	江阴	黄山路 3#路灯变	10	100	80	80
35014	江阴	山庄变	10	200	160	160
35015	江阴	刘桥菜场变	10	400	137	137
35016	江阴	寨门南变	10	200	74	74
35017	江阴	文化西变	10	400	320	320
35018	江阴	祝塘高家堂变	10	400	285	285
35019	江阴	文林文学变	10	400	320	320
35020	江阴	南闸陆新变	10	200	145	145
35021	江阴	灯塔王新变	10	400	272	272
35022	江阴	龙运耿西变	10	200	48	48
35023	江阴	马家丹变	10	315	187	187
35024	江阴	田肚南变	10	400	320	320
35025	江阴	阳光国际 49#箱变主变	10	630	504	504
35026	江阴	阳光国际 76#箱变主变	10	500	400	400
35027	江阴	阳光国际 63#箱变主变	10	500	400	400
35028	江阴	埠桥路 3#箱变主变	10	630	504	504
35029	江阴	泰和江南 11#配电所 1#主变	10	800	640	640
35030	江阴	泰和江南 11#配电所 2#主变	10	800	640	640
35031	江阴	红旗楼子下变	10	400	320	320
35032	江阴	文林马家堂变	10	200	123	123
35033	江阴	铝箔公变	10	200	160	160
35034	江阴	孔西庄西站	10	400	179	179

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35035	江阴	包家西变	10	400	320	320
35036	江阴	苍山中变	10	200	83	83
35037	江阴	宝宇大厦配电所 1#主变	10	1000	800	800
35038	江阴	东桥箱变主变	10	630	504	504
35039	江阴	中桥箱变主变	10	630	504	504
35040	江阴	学前箱变主变	10	630	504	504
35041	江阴	善北变	10	315	237	237
35042	江阴	西湖东变	10	315	241	241
35043	江阴	西湖西变	10	250	185	185
35044	江阴	许北变	10	400	320	320
35045	江阴	长泾张家巷北变	10	400	320	320
35046	江阴	任祠变	10	200	146	146
35047	江阴	蒲介西变	10	400	279	279
35048	江阴	环菜公变	10	400	320	320
35049	江阴	苍头东变	10	200	146	146
35050	江阴	白洋变	10	400	320	320
35051	江阴	东方大院 33#配电所 1#主变	20	1000	800	800
35052	江阴	东方大院 33#配电所 2#主变	20	1000	800	800
35053	江阴	绮加箱变主变	10	630	504	504
35054	江阴	环二 14#公变	10	250	200	200
35055	江阴	塔南村公变	10	400	320	320
35056	江阴	环二 13#公变	10	250	200	200
35057	江阴	澄南 3#公变	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35058	江阴	君山路 30 弄变	10	400	320	320
35059	江阴	红星公变	10	400	320	320
35060	江阴	钢材市场 3#变	10	400	320	320
35061	江阴	新街村变	10	315	252	252
35062	江阴	园区中变	10	200	160	160
35063	江阴	汪家变	10	160	110	110
35064	江阴	建义马家村变	10	400	298	298
35065	江阴	王介村站变	10	400	239	239
35066	江阴	建义朱家庄变	10	400	116	116
35067	江阴	钱家埭公变	10	400	52	52
35068	江阴	双友变	10	400	288	288
35069	江阴	灰墩变	10	200	160	160
35070	江阴	黄天荡排涝站变	10	250	200	200
35071	江阴	钓岐缪家村变	10	400	162	162
35072	江阴	下沿河变	10	400	192	192
35073	江阴	淦家村变	10	400	154	154
35074	江阴	峭岐富贝变	10	400	261	261
35075	江阴	益健中公变	10	315	252	252
35076	江阴	益介埭公变	10	400	320	320
35077	江阴	居民公变	10	315	252	252
35078	江阴	益南公变	10	315	252	252
35079	江阴	南干西公变	10	400	320	320
35080	江阴	南街东公变	10	250	200	200

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35081	江阴	南街公变	10	400	320	320
35082	江阴	东歧龙潭圩变	10	400	183	183
35083	江阴	山观张岐中公变	10	400	320	320
35084	江阴	秦湾变	10	315	208	208
35085	江阴	刘辛庄变	10	200	25	25
35086	江阴	洑家庄变	10	400	215	215
35087	江阴	白荡桥浜变	10	400	302	302
35088	江阴	石池东变	10	400	197	197
35089	江阴	贝钢公变	10	200	160	160
35090	江阴	蒋家村公变	10	250	200	200
35091	江阴	大元里新站	10	315	252	252
35092	江阴	大元里工业变	10	400	320	320
35093	江阴	大元里西变	10	400	167	167
35094	江阴	云开 5#变	10	400	320	320
35095	江阴	云开 6#变	10	400	320	320
35096	江阴	冯泾排涝站变	10	250	200	200
35097	江阴	蒋家巷公变	10	200	160	160
35098	江阴	袁家桥变	10	315	252	252
35099	江阴	沈家圩站变	10	400	320	320
35100	江阴	陆家湾变	10	400	239	239
35101	江阴	元泾陈家村变	10	200	132	132
35102	江阴	陆家村变	10	250	58	58
35103	江阴	何家变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35104	江阴	耐波特变	10	400	320	320
35105	江阴	月城村郝泾变	10	200	137	137
35106	江阴	锡澄路路灯变	10	200	160	160
35107	江阴	夜叉浜变	10	250	200	200
35108	江阴	西街加工厂公变	10	250	200	200
35109	江阴	中介坝公变	10	250	165	165
35110	江阴	开发北变	10	400	320	320
35111	江阴	庙头村变	10	200	106	106
35112	江阴	街西苍头变	10	400	320	320
35113	江阴	花南变	10	400	206	206
35114	江阴	陶小庄变	10	200	111	111
35115	江阴	大村上西变	10	200	144	144
35116	江阴	大桥南变	10	400	320	320
35117	江阴	峭花路灯变	10	400	320	320
35118	江阴	黄家跳变	10	315	252	252
35119	江阴	滨总公变	10	315	252	252
35120	江阴	南粮公变	10	400	320	320
35121	江阴	西南公变	10	400	320	320
35122	江阴	西派公变	10	315	252	252
35123	江阴	东歧坝头上变	10	200	137	137
35124	江阴	张黄家宕变	10	400	294	294
35125	江阴	洋景变	10	250	124	124
35126	江阴	石池西变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35127	江阴	屈巷变	10	400	285	285
35128	江阴	安全村西变	10	315	252	252
35129	江阴	澄 1 南公变	10	400	320	320
35130	江阴	澄 1 北公变	10	315	252	252
35131	江阴	皇家变	10	315	252	252
35132	江阴	安全村南变	10	400	320	320
35133	江阴	大元里村变	10	400	264	264
35134	江阴	云开 2#变	10	315	252	252
35135	江阴	云亭电力北站	10	400	312	312
35136	江阴	云亭小钱家村变	10	400	218	218
35137	江阴	李家村变	10	400	186	186
35138	江阴	蔡村电站变	10	200	160	160
35139	江阴	工业园 1#变	10	400	320	320
35140	江阴	朱家庙变	10	250	161	161
35141	江阴	扬子公变	10	400	308	308
35142	江阴	昌盛 2#变	10	400	320	320
35143	江阴	昌盛变	10	400	320	320
35144	江阴	新南洋变	10	400	320	320
35145	江阴	官家变	10	315	117	117
35146	江阴	朱家坝东变	10	400	278	278
35147	江阴	航船埠头变	10	400	320	320
35148	江阴	牛头桥变	10	400	270	270
35149	江阴	曙光祥西西变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35150	江阴	黄泥西变	10	250	200	200
35151	江阴	元桥公变	10	400	320	320
35152	江阴	开发 3#变	10	400	320	320
35153	江阴	罗介库变	10	400	311	311
35154	江阴	三小变	10	315	252	252
35155	江阴	停塘排涝站变	10	400	299	299
35156	江阴	副业场变	10	400	320	320
35157	江阴	新益电站变	10	200	123	123
35158	江阴	兴业村西滩变	10	200	134	134
35159	江阴	开发园 17#变	10	100	80	80
35160	江阴	新益村公变	10	250	10	10
35161	江阴	停塘降变	10	400	308	308
35162	江阴	龙潭圩变	10	400	237	237
35163	江阴	蒲市杨鲍家变	10	200	115	115
35164	江阴	龙潭圩北变	10	400	268	268
35165	江阴	九庆圩变	10	200	100	100
35166	江阴	峭岐江家村变	10	250	48	48
35167	江阴	利明村东变	10	315	62	62
35168	江阴	峭岐韩家村变	10	400	134	134
35169	江阴	后旺东变	10	315	252	252
35170	江阴	东槐村变	10	200	160	160
35171	江阴	刘家村变	10	400	297	297
35172	江阴	陈铁村变	10	200	103	103

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35173	江阴	楼下村变	10	400	286	286
35174	江阴	大桥东变	10	400	320	320
35175	江阴	潘家东变	10	400	239	239
35176	江阴	中房变	10	400	216	216
35177	江阴	王家圩变	10	160	108	108
35178	江阴	新桥王家巷变	10	200	104	104
35179	江阴	泾北四本堂变	10	200	160	160
35180	江阴	黄河大站变	10	400	295	295
35181	江阴	刘桥村东变	10	200	160	160
35182	江阴	新桥孙家庄变	10	400	320	320
35183	江阴	刘桥村老庄变	10	250	174	174
35184	江阴	长泾刘家桥变	10	315	161	161
35185	江阴	刘桥村太平桥变	10	400	31	31
35186	江阴	屈家宕变	10	400	320	320
35187	江阴	冯家宕变	10	250	149	149
35188	江阴	中南公变	10	315	252	252
35189	江阴	晶体公变	10	400	320	320
35190	江阴	虹二 14#公变	10	250	200	200
35191	江阴	虹二 18#公变	10	400	320	320
35192	江阴	泾西吕家村变	10	315	224	224
35193	江阴	虹二 7#公变	10	400	320	320
35194	江阴	虹五 39 公变	10	400	320	320
35195	江阴	虹五 40 公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35196	江阴	虹五 53 公变	10	400	320	320
35197	江阴	虹三 12#公变	10	400	320	320
35198	江阴	虹五 5 公变	10	400	320	320
35199	江阴	虹三 15#公变	10	315	252	252
35200	江阴	工业园 3 号变	10	400	320	320
35201	江阴	漳浜变	10	400	205	205
35202	江阴	电力东变	10	315	252	252
35203	江阴	安全村北变	10	250	200	200
35204	江阴	实业公变	10	400	320	320
35205	江阴	气象公变	10	315	252	252
35206	江阴	滨路变	10	400	320	320
35207	江阴	双牌加工厂	10	400	320	320
35208	江阴	白沙村变压器	10	315	252	252
35209	江阴	东宏变	10	400	320	320
35210	江阴	医院公变	10	400	307	307
35211	江阴	许园 1#变	10	400	320	320
35212	江阴	蟠龙工业园 3#变	10	400	320	320
35213	江阴	高介岗变	10	400	257	257
35214	江阴	定山村委变	10	400	320	320
35215	江阴	云亭太平桥变	10	400	320	320
35216	江阴	巷头上变	10	400	0	0
35217	江阴	工业区 4#变	10	400	320	320
35218	江阴	陶家村公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35219	江阴	陶家村西变	10	315	236	236
35220	江阴	陈家村变	10	400	314	314
35221	江阴	浦家村变	10	200	107	107
35222	江阴	善泾村变	10	250	170	170
35223	江阴	东喊变	10	400	320	320
35224	江阴	中坝西变	10	400	231	231
35225	江阴	汤家村变	10	400	85	85
35226	江阴	远望公变	10	400	320	320
35227	江阴	青阳电力公变	10	400	320	320
35228	江阴	三塘工业园区变	10	400	320	320
35229	江阴	邹家桥变	10	200	139	139
35230	江阴	里旺里杨家村变	10	400	88	88
35231	江阴	外宕变	10	400	320	320
35232	江阴	水渠变	10	200	160	160
35233	江阴	汽市中变	10	200	133	133
35234	江阴	王介村变	10	200	160	160
35235	江阴	王家村北变	10	400	320	320
35236	江阴	新益刘盘里变	10	400	320	320
35237	江阴	芦塘谢家村变	10	400	320	320
35238	江阴	里泾坝变	10	400	320	320
35239	江阴	周家弄变	10	400	320	320
35240	江阴	锡澄路加油站路灯变	10	200	160	160
35241	江阴	汪家降变	10	200	99	99

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35242	江阴	峭岐大村上变	10	400	213	213
35243	江阴	石家庄变	10	400	234	234
35244	江阴	园区 4 号变	10	400	320	320
35245	江阴	红凌塘变	10	400	320	320
35246	江阴	园区 5 号变	10	315	252	252
35247	江阴	利明南变	10	200	160	160
35248	江阴	对桥村变	10	400	320	320
35249	江阴	后旺北变	10	400	320	320
35250	江阴	园区 6 号变	10	400	320	320
35251	江阴	岐峰村变	10	400	320	320
35252	江阴	对桥村北变	10	250	200	200
35253	江阴	郭家变	10	160	108	108
35254	江阴	刘桥刘中变	10	400	224	224
35255	江阴	刘桥南站变	10	400	224	224
35256	江阴	刘桥圩灯站变	10	400	298	298
35257	江阴	泾东陈典桥变	10	400	320	320
35258	江阴	泾东后路上变	10	400	281	281
35259	江阴	虹三 20#公变	10	315	252	252
35260	江阴	虹三 22#公变	10	315	252	252
35261	江阴	虹三 26#公变	10	315	252	252
35262	江阴	虹三 28#公变	10	250	200	200
35263	江阴	东宏南变	10	200	160	160
35264	江阴	江阴环东路变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35265	江阴	虹三 4#公变	10	400	289	289
35266	江阴	虹三 7#公变	10	315	252	252
35267	江阴	虹一 1#公变	10	400	320	320
35268	江阴	检察公变	10	400	320	320
35269	江阴	工业 B 区变	10	315	252	252
35270	江阴	检察南公变	10	400	320	320
35271	江阴	陆家园公变	10	400	320	320
35272	江阴	陆南公变	10	400	320	320
35273	江阴	健菜公变	10	400	320	320
35274	江阴	绿园公变	10	400	320	320
35275	江阴	虹一 8#公变	10	250	200	200
35276	江阴	邮电公变	10	400	320	320
35277	江阴	塑封公变	10	315	252	252
35278	江阴	北国公园变	10	400	320	320
35279	江阴	商业变	10	400	320	320
35280	江阴	书院弄变	10	400	305	305
35281	江阴	双牌公变	10	315	252	252
35282	江阴	百胜公变	10	400	320	320
35283	江阴	城东中学变	10	400	320	320
35284	江阴	城东新站变	10	400	320	320
35285	江阴	医院北变	10	400	320	320
35286	江阴	三塘站变	10	250	179	179
35287	江阴	三塘北站变	10	200	148	148

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35288	江阴	惠济桥变	10	400	298	298
35289	江阴	降里村变	10	200	160	160
35290	江阴	新胜河变	10	200	141	141
35291	江阴	彭家变	10	400	241	241
35292	江阴	双泾电站变	10	400	320	320
35293	江阴	黄港五站变	10	200	160	160
35294	江阴	黄港站变	10	200	160	160
35295	江阴	西湖村变	10	400	260	260
35296	江阴	贡赵家东变	10	200	160	160
35297	江阴	华光河站变	10	250	200	200
35298	江阴	中坝河北变	10	250	200	200
35299	江阴	湾河头变	10	400	320	320
35300	江阴	张东变	10	400	264	264
35301	江阴	张家村变	10	200	160	160
35302	江阴	刘介浜站变	10	200	160	160
35303	江阴	丁家村变	10	250	169	169
35304	江阴	北沿河变	10	400	306	306
35305	江阴	纺塑公变	10	400	320	320
35306	江阴	苏介坝站变	10	315	160	160
35307	江阴	夏场村变	10	400	238	238
35308	江阴	峭岐商城变	10	400	295	295
35309	江阴	新宕南变	10	400	254	254
35310	江阴	封家村变	10	200	83	83

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35311	江阴	峭岐三家村变	10	200	10	10
35312	江阴	中行北变	10	400	320	320
35313	江阴	薛家村变	10	400	123	123
35314	江阴	中行变	10	400	320	320
35315	江阴	园区 7 号变	10	400	320	320
35316	江阴	任家坝变	10	160	22	22
35317	江阴	园区 8 号变	10	400	320	320
35318	江阴	邓家村变	10	400	276	276
35319	江阴	廖庄变	10	400	238	238
35320	江阴	唐头浜变	10	400	224	224
35321	江阴	夏芙变	10	400	320	320
35322	江阴	讯达变	10	315	252	252
35323	江阴	许家弄变	10	400	270	270
35324	江阴	峭岐水产场变	10	400	320	320
35325	江阴	庙基浜变	10	400	320	320
35326	江阴	汤家桥变	10	400	254	254
35327	江阴	三村变	10	400	320	320
35328	江阴	云都变	10	400	320	320
35329	江阴	后巷村南站变	10	400	267	267
35330	江阴	澄南公变	10	315	252	252
35331	江阴	澄南 13#公变	10	315	252	252
35332	江阴	南中变	10	315	252	252
35333	江阴	酒仙公变	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35334	江阴	澄南 25#变	10	315	252	252
35335	江阴	新南公变	10	400	320	320
35336	江阴	南菜公变	10	400	320	320
35337	江阴	小河路公变	10	400	320	320
35338	江阴	虹八 7 公变	10	400	320	320
35339	江阴	虹五 25 公变	10	400	320	320
35340	江阴	保险公变	10	400	320	320
35341	江阴	剪金公变	10	400	320	320
35342	江阴	计生公变	10	315	252	252
35343	江阴	剪金南公变	10	315	252	252
35344	江阴	健康公变	10	400	320	320
35345	江阴	康乐公变	10	315	252	252
35346	江阴	李家埭 2#公变	10	315	252	252
35347	江阴	李家埭公变	10	400	320	320
35348	江阴	唐巷变	10	400	320	320
35349	江阴	文化公变	10	315	252	252
35350	江阴	锡剧公变	10	400	320	320
35351	江阴	严读桥变	10	315	142	142
35352	江阴	曹家宕变	10	160	116	116
35353	江阴	万兴东变	10	250	200	200
35354	江阴	解放东变	10	400	278	278
35355	江阴	稻香变	10	400	320	320
35356	江阴	西庄村变	10	250	200	200

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35357	江阴	北国医院变	10	315	252	252
35358	江阴	美富变	10	400	320	320
35359	江阴	蒋家庄变	10	400	154	154
35360	江阴	堵家村变	10	400	191	191
35361	江阴	沟西东变	10	400	320	320
35362	江阴	新坝头公变	10	400	284	284
35363	江阴	丁家山站变	10	400	320	320
35364	江阴	河岸加工厂变	10	400	267	267
35365	江阴	张公桥变	10	200	160	160
35366	江阴	马圩排涝站变	10	400	320	320
35367	江阴	河岸韩家村变	10	400	320	320
35368	江阴	钱介闸站变	10	400	320	320
35369	江阴	曾家变	10	400	255	255
35370	江阴	北头浜变	10	250	1	1
35371	江阴	曙光徐家村变	10	315	104	104
35372	江阴	白马村唐家村变	10	315	111	111
35373	江阴	严家村变	10	400	254	254
35374	江阴	南湖村变	10	400	240	240
35375	江阴	花园北变	10	400	320	320
35376	江阴	开发 1#变	10	400	320	320
35377	江阴	月城路灯 3#变	10	100	80	80
35378	江阴	木材公变	10	315	252	252
35379	江阴	峭岐汤家村变	10	200	32	32

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35380	江阴	五一变	10	400	320	320
35381	江阴	圩塘村变	10	400	198	198
35382	江阴	张国良变	10	200	19	19
35383	江阴	邱陆花变	10	400	57	57
35384	江阴	圩塘排涝站变	10	400	201	201
35385	江阴	峭岐吉家村变	10	250	106	106
35386	江阴	一达变	10	400	320	320
35387	江阴	袁家庄变	10	400	228	228
35388	江阴	钓岐黄家村变	10	250	35	35
35389	江阴	北楼下变	10	400	204	204
35390	江阴	峭岐二中变	10	400	313	313
35391	江阴	赵港巷变	10	400	320	320
35392	江阴	郁桥北站变	10	400	320	320
35393	江阴	郁桥市镇变	10	400	320	320
35394	江阴	郁桥西站变	10	400	320	320
35395	江阴	新桥高头上变	10	400	296	296
35396	江阴	戴家湾变	10	250	200	200
35397	江阴	小幼变	10	400	320	320
35398	江阴	小河 20#公变	10	315	252	252
35399	江阴	河三 9#变	10	400	320	320
35400	江阴	澄南 4#公变	10	400	320	320
35401	江阴	澄南 16#公变	10	315	252	252
35402	江阴	澄南 18#公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35403	江阴	万水桥变	10	400	186	186
35404	江阴	庄头变	10	400	296	296
35405	江阴	夏家宕变	10	160	99	99
35406	江阴	秦巷变	10	100	42	42
35407	江阴	邱家弄变	10	400	286	286
35408	江阴	万兴西变	10	400	226	226
35409	江阴	陈家堂变	10	200	143	143
35410	江阴	鉴清西变	10	200	121	121
35411	江阴	鉴青水渠变	10	200	125	125
35412	江阴	复兴东变	10	400	295	295
35413	江阴	黄巷小学变	10	400	305	305
35414	江阴	北庄河变	10	400	300	300
35415	江阴	湾树桥变	10	400	257	257
35416	江阴	宾馆变	10	400	320	320
35417	江阴	彩香变	10	400	320	320
35418	江阴	国东北变	10	400	307	307
35419	江阴	国东袁家堂变	10	400	282	282
35420	江阴	双马公变	10	250	200	200
35421	江阴	澄杨路 18#路灯变	10	100	80	80
35422	江阴	白屈港公变	10	400	320	320
35423	江阴	车站西变	10	250	200	200
35424	江阴	同心村变	10	400	320	320
35425	江阴	沿山村变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35426	江阴	幼儿园公变	10	400	320	320
35427	江阴	云亭陆家村变	10	200	160	160
35428	江阴	居扬村西变	10	200	160	160
35429	江阴	朱家流变	10	400	320	320
35430	江阴	青阳健康公变	10	400	320	320
35431	江阴	马圩排涝站北变	10	400	320	320
35432	江阴	陆家变	10	400	309	309
35433	江阴	青医公变	10	400	320	320
35434	江阴	唐家村排涝站变	10	250	200	200
35435	江阴	姚介场公变	10	400	320	320
35436	江阴	新丰河站变	10	400	307	307
35437	江阴	青阳南街公变	10	315	252	252
35438	江阴	北兆电站变	10	100	80	80
35439	江阴	金家变	10	400	320	320
35440	江阴	青阳高田公变	10	315	240	240
35441	江阴	青阳南环公变	10	400	320	320
35442	江阴	黄桥站变	10	400	320	320
35443	江阴	黄桥工业园 2#变	10	400	320	320
35444	江阴	高远变	10	400	320	320
35445	江阴	旌阳苑 2#变	10	400	320	320
35446	江阴	黄承村变	10	400	320	320
35447	江阴	峭岐十房村变	10	100	80	80
35448	江阴	花木场变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35449	江阴	峭岐南楼下变	10	200	144	144
35450	江阴	东新村变	10	400	313	313
35451	江阴	双钱变	10	400	251	251
35452	江阴	西张村变	10	400	180	180
35453	江阴	廖新变	10	400	320	320
35454	江阴	钓鱼北变	10	400	320	320
35455	江阴	新农村变	10	315	1	1
35456	江阴	西缪村变	10	400	320	320
35457	江阴	峭岐园区 3#变	10	400	320	320
35458	江阴	大新东变	10	400	320	320
35459	江阴	新宅基变	10	400	222	222
35460	江阴	鉴青姚家堂变	10	400	121	121
35461	江阴	中北 12#公变	10	315	252	252
35462	江阴	黄巷变	10	200	92	92
35463	江阴	国南张家堂变	10	400	309	309
35464	江阴	暨君公变	10	400	320	320
35465	江阴	中北 13#公变	10	400	320	320
35466	江阴	新伍菜场 3#变	10	315	252	252
35467	江阴	暨西公变	10	250	200	200
35468	江阴	肖圩变	10	400	241	241
35469	江阴	凌家坝北变	10	400	316	316
35470	江阴	许巷西变	10	400	230	230
35471	江阴	泥塘变	10	400	251	251

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35472	江阴	蔡巷西变	10	400	320	320
35473	江阴	赤岸南变	10	400	289	289
35474	江阴	排涝公变	10	400	320	320
35475	江阴	赤岸东变	10	315	252	252
35476	江阴	解放蔡巷变	10	400	309	309
35477	江阴	解放北变	10	315	234	234
35478	江阴	唐家圩变	10	400	320	320
35479	江阴	江阴长山路路灯变	10	400	320	320
35480	江阴	渡江三村变	10	400	320	320
35481	江阴	石牌路路灯变	10	400	320	320
35482	江阴	泡沫厂西变	10	400	320	320
35483	江阴	城东河南村变	10	400	320	320
35484	江阴	城东菜场变	10	400	320	320
35485	江阴	吴巷里变	10	400	320	320
35486	江阴	徐介村变	10	400	320	320
35487	江阴	朱家湾变	10	315	163	163
35488	江阴	黄台村站	10	400	320	320
35489	江阴	奚城坡北变	10	400	289	289
35490	江阴	奚城坡南变	10	400	193	193
35491	江阴	余城西站	10	400	305	305
35492	江阴	吴謬公变	10	315	171	171
35493	江阴	余城头变	10	250	161	161
35494	江阴	余城村变	10	250	200	200

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35495	江阴	黄桥杨家村站变	10	200	160	160
35496	江阴	田里村变	10	250	152	152
35497	江阴	旌阳苑 1#变	10	400	320	320
35498	江阴	黄桥西站变	10	400	320	320
35499	江阴	连州南变	10	200	160	160
35500	江阴	南园变	10	315	239	239
35501	江阴	安基变	10	200	160	160
35502	江阴	北兆村变	10	200	118	118
35503	江阴	毛家村变	10	250	166	166
35504	江阴	前高岸圩变	10	250	111	111
35505	江阴	高岸圩变	10	400	320	320
35506	江阴	炮台公变	10	400	320	320
35507	江阴	健康变	10	315	252	252
35508	江阴	峭岐镇西变	10	400	320	320
35509	江阴	杨南变	10	400	320	320
35510	江阴	创业变	10	315	252	252
35511	江阴	新农变	10	250	200	200
35512	江阴	李元头变	10	200	86	86
35513	江阴	陈子村变	10	400	221	221
35514	江阴	峭岐石家村变	10	200	147	147
35515	江阴	范家园变	10	400	88	88
35516	江阴	振新新村变	10	400	292	292
35517	江阴	峭岐顾家村变	10	400	100	100

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35518	江阴	陈子南变	10	200	52	52
35519	江阴	旺家变	10	200	106	106
35520	江阴	振新大站变	10	315	252	252
35521	江阴	许家村变	10	400	95	95
35522	江阴	沿河东公变	10	315	252	252
35523	江阴	德明村站变	10	400	320	320
35524	江阴	健民南公变	10	400	320	320
35525	江阴	中北 5#公变	10	400	320	320
35526	江阴	东歧三房庄变	10	200	87	87
35527	江阴	查陆家堂变	10	400	320	320
35528	江阴	南吴巷变	10	315	96	96
35529	江阴	电气东公变	10	400	320	320
35530	江阴	电气公变	10	400	311	311
35531	江阴	复兴西变	10	400	304	304
35532	江阴	南杨家堂变	10	400	271	271
35533	江阴	朝阳河变	10	400	221	221
35534	江阴	郑家巷变	10	400	252	252
35535	江阴	蒋巷西变	10	400	298	298
35536	江阴	崔家湾变	10	400	218	218
35537	江阴	东蒋巷变	10	400	266	266
35538	江阴	谭家宅基变	10	200	114	114
35539	江阴	解放工业园变	10	400	320	320
35540	江阴	西蒋巷变	10	400	279	279

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35541	江阴	汝南变	10	400	287	287
35542	江阴	坝头变	10	315	221	221
35543	江阴	长山房产变	10	400	320	320
35544	江阴	川电公变	10	400	320	320
35545	江阴	胜利村新亚变	10	400	320	320
35546	江阴	澄江东路路灯 3#变	10	200	160	160
35547	江阴	云长 2#变	10	400	320	320
35548	江阴	新中变	10	315	252	252
35549	江阴	云亭中街变	10	400	275	275
35550	江阴	丰产方变	10	315	252	252
35551	江阴	云亭中街南变	10	250	134	134
35552	江阴	小杨介变	10	250	200	200
35553	江阴	那巷 1#变	10	400	320	320
35554	江阴	云亭老住基变	10	200	48	48
35555	江阴	毗山新站变	10	400	289	289
35556	江阴	那巷电站变	10	400	320	320
35557	江阴	蔡村变	10	400	237	237
35558	江阴	蔡村南变	10	400	190	190
35559	江阴	缪家宕变	10	400	138	138
35560	江阴	周家降北变	10	250	134	134
35561	江阴	周家降南变	10	400	204	204
35562	江阴	南降站变	10	400	295	295
35563	江阴	南寺公变	10	250	200	200

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35564	江阴	胥林村张家村变	10	400	291	291
35565	江阴	胥林站变	10	200	139	139
35566	江阴	浦介村变	10	315	227	227
35567	江阴	南新桥变	10	400	320	320
35568	江阴	张家庄变	10	250	89	89
35569	江阴	锡金南变	10	400	320	320
35570	江阴	虹粮桥变	10	100	80	80
35571	江阴	峭岐张家巷变	10	250	175	175
35572	江阴	峭岐夏家村变	10	200	16	16
35573	江阴	大新村变	10	400	218	218
35574	江阴	湾里变	10	400	320	320
35575	江阴	皋岸东变	10	400	304	304
35576	江阴	仁家村变	10	400	44	44
35577	江阴	7 队公变	10	250	181	181
35578	江阴	长板牵变	10	400	279	279
35579	江阴	甘家谷变	10	200	28	28
35580	江阴	杨园坝变	10	400	260	260
35581	江阴	德兴村站变	10	200	160	160
35582	江阴	德兴新村变	10	400	320	320
35583	江阴	北曹庄东变	10	315	252	252
35584	江阴	寒塘坝变	10	400	298	298
35585	江阴	锡沙路灯 7#变	10	250	200	200
35586	江阴	义庄变	10	400	287	287

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35587	江阴	塘角变	10	400	296	296
35588	江阴	赤岸西变	10	200	139	139
35589	江阴	赤岸西街变	10	400	293	293
35590	江阴	赤岸北变	10	200	127	127
35591	江阴	沈介圩变	10	200	108	108
35592	江阴	刘家堂变	10	200	131	131
35593	江阴	6 队变	10	400	298	298
35594	江阴	黄思巷 1#变	10	400	320	320
35595	江阴	云开 8#变	10	400	239	239
35596	江阴	吴巷南变	10	315	252	252
35597	江阴	毗山北变	10	400	210	210
35598	江阴	后巷变	10	400	181	181
35599	江阴	云亭前巷变	10	400	84	84
35600	江阴	云新 8#变	10	315	252	252
35601	江阴	季庄南站	10	400	61	61
35602	江阴	横村桥公变	10	400	157	157
35603	江阴	季庄北变	10	400	0	0
35604	江阴	云亭牛奶场变	10	400	320	320
35605	江阴	赵家变	10	200	45	45
35606	江阴	花东村电站	10	400	320	320
35607	江阴	花山电站变	10	400	259	259
35608	江阴	下厍公变	10	400	318	318
35609	江阴	东弄公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35610	江阴	青阳农贸北变	10	315	252	252
35611	江阴	青阳电力站变	10	400	320	320
35612	江阴	小新村变	10	400	139	139
35613	江阴	翻水站变	10	400	320	320
35614	江阴	朝阳新村 4#变	10	400	314	314
35615	江阴	树家桥变	10	400	320	320
35616	江阴	新街东变	10	400	320	320
35617	江阴	皋岸河北变	10	315	252	252
35618	江阴	计新变	10	400	247	247
35619	江阴	四本堂西变	10	400	230	230
35620	江阴	冯家坝变	10	400	262	262
35621	江阴	顾家跳变	10	400	320	320
35622	江阴	鉴青村委变	10	315	252	252
35623	江阴	祝华北变	10	400	240	240
35624	江阴	邓东南变	10	200	133	133
35625	江阴	许庄变	10	200	129	129
35626	江阴	蔡家堂变	10	400	320	320
35627	江阴	钟蔡家堂变	10	400	320	320
35628	江阴	解放许巷变	10	250	200	200
35629	江阴	北国环南路变	10	400	320	320
35630	江阴	农机新村变	10	315	252	252
35631	江阴	北国东方变	10	315	252	252
35632	江阴	镇南小学变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35633	江阴	华夏变	10	400	320	320
35634	江阴	工业园 2 号变	10	400	320	320
35635	江阴	工业园 1 号变	10	400	320	320
35636	江阴	云长 1#变	10	400	320	320
35637	江阴	鲍家堂变	10	400	263	263
35638	江阴	国东西变	10	400	320	320
35639	江阴	华丰公变	10	400	160	160
35640	江阴	小山头北变	10	250	200	200
35641	江阴	小山头变	10	315	252	252
35642	江阴	周家湾北变	10	400	320	320
35643	江阴	松桥小学变	10	315	252	252
35644	江阴	定山高头上变	10	315	252	252
35645	江阴	高家墩西变	10	400	320	320
35646	江阴	高家墩电站变	10	400	58	58
35647	江阴	杨宕头变	10	400	299	299
35648	江阴	周庄圩变	10	400	320	320
35649	江阴	峭岐汪家村变	10	250	159	159
35650	江阴	六保变	10	250	200	200
35651	江阴	汪东变	10	400	0	0
35652	江阴	东张村变	10	400	308	308
35653	江阴	陈家谷西变	10	400	320	320
35654	江阴	陈家谷变	10	400	250	250
35655	江阴	峭岐金家村变	10	250	136	136

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35656	江阴	电力新村变	10	400	320	320
35657	江阴	北国李家桥变	10	200	160	160
35658	江阴	东清河变	10	400	320	320
35659	江阴	周介宅基变	10	400	320	320
35660	江阴	锡沙路灯 6#变	10	250	200	200
35661	江阴	红豆西变	10	400	320	320
35662	江阴	煤排公变	10	200	160	160
35663	江阴	双龙公变	10	400	320	320
35664	江阴	引航公变	10	400	320	320
35665	江阴	金塔变	10	315	252	252
35666	江阴	虹六 13 公变	10	400	320	320
35667	江阴	虹六 2 公变	10	400	320	320
35668	江阴	秦皇村秦望变	10	315	252	252
35669	江阴	虹六五公变	10	400	320	320
35670	江阴	虹六八公变	10	315	252	252
35671	江阴	虹八公变	10	400	320	320
35672	江阴	财发公变	10	315	234	234
35673	江阴	何家宕公变	10	315	252	252
35674	江阴	虹七公变	10	315	252	252
35675	江阴	黄纺公变	10	315	252	252
35676	江阴	交行公变	10	400	320	320
35677	江阴	华文变	10	400	312	312
35678	江阴	陆丰陆家基变	10	200	146	146

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35679	江阴	朱家巷南变	10	400	320	320
35680	江阴	新伍排涝站	10	400	320	320
35681	江阴	大众变	10	200	160	160
35682	江阴	山庄东变	10	400	320	320
35683	江阴	瓶盖厂站变	10	400	320	320
35684	江阴	花山村变	10	400	320	320
35685	江阴	面粉变	10	400	320	320
35686	江阴	蒋家村变	10	400	191	191
35687	江阴	月发路 1#变	10	400	320	320
35688	江阴	北环东公变	10	400	320	320
35689	江阴	建新西变	10	315	252	252
35690	江阴	蔡庄新站变	10	400	320	320
35691	江阴	杨巷变	10	400	320	320
35692	江阴	建新二村 1#变	10	400	320	320
35693	江阴	金牛变	10	400	320	320
35694	江阴	芭斗桥变	10	400	320	320
35695	江阴	生态 2 号变	10	200	160	160
35696	江阴	金家村北变	10	400	248	248
35697	江阴	大新西变	10	400	99	99
35698	江阴	石机新村变	10	315	252	252
35699	江阴	徐家北变	10	400	72	72
35700	江阴	陈子西变	10	400	118	118
35701	江阴	小夏家变	10	250	178	178

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35702	江阴	姚家村变	10	400	110	110
35703	江阴	虹四 18 公变	10	315	252	252
35704	江阴	虹四 3 公变	10	315	252	252
35705	江阴	虹四 1 公变	10	315	252	252
35706	江阴	君巫西公变	10	400	320	320
35707	江阴	北国金家湾变	10	400	252	252
35708	江阴	北国村东变	10	400	299	299
35709	江阴	运河西变	10	400	297	297
35710	江阴	北国村站变	10	400	291	291
35711	江阴	澄法公变	10	315	252	252
35712	江阴	环西 14 公变	10	400	320	320
35713	江阴	环西 22 公变	10	315	252	252
35714	江阴	环西 24 公变	10	400	320	320
35715	江阴	环西 3 公变	10	400	320	320
35716	江阴	何家塘西公变	10	400	320	320
35717	江阴	环西 9 公变	10	400	320	320
35718	江阴	虹五 10 公变	10	315	252	252
35719	江阴	蒋家巷变	10	315	252	252
35720	江阴	微南公变	10	400	320	320
35721	江阴	江阴敬老院变	10	200	160	160
35722	江阴	南仪公变	10	315	252	252
35723	江阴	云新 4#变	10	400	320	320
35724	江阴	云新 3#变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35725	江阴	云东村	10	315	252	252
35726	江阴	路灯变	10	400	320	320
35727	江阴	定山电站	10	400	320	320
35728	江阴	老庄上公变	10	315	252	252
35729	江阴	定山朱家巷变	10	400	24	24
35730	江阴	脱水港变	10	400	262	262
35731	江阴	吴家巷变	10	250	200	200
35732	江阴	日照变	10	200	141	141
35733	江阴	钱殷家村变	10	400	320	320
35734	江阴	上化变	10	315	252	252
35735	江阴	何庄村排涝站变	10	400	288	288
35736	江阴	月城路灯 1#变	10	400	320	320
35737	江阴	殷家村变	10	250	200	200
35738	江阴	梅介浜站变	10	200	124	124
35739	江阴	黄观电站南变	10	200	160	160
35740	江阴	薛介庄东变	10	400	320	320
35741	江阴	严北变	10	315	252	252
35742	江阴	建新二村 4#变	10	200	126	126
35743	江阴	建新二村 5#变	10	400	320	320
35744	江阴	陈河岸变	10	200	138	138
35745	江阴	西陈变	10	200	108	108
35746	江阴	西街变	10	250	189	189
35747	江阴	青阳电力东变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35748	江阴	杨新桥变	10	400	244	244
35749	江阴	双泾村站变	10	250	200	200
35750	江阴	峭岐建安变	10	400	320	320
35751	江阴	峭岐幸福变	10	400	300	300
35752	江阴	刘家桥南变	10	200	160	160
35753	江阴	何巷东站变	10	315	252	252
35754	江阴	四南公变	10	400	320	320
35755	江阴	虹四 21 公变	10	400	320	320
35756	江阴	虹四 23 公变	10	250	200	200
35757	江阴	北煤公变	10	400	320	320
35758	江阴	虹四 29 公变	10	400	320	320
35759	江阴	相圩变	10	400	320	320
35760	江阴	北国段路灯变	10	400	320	320
35761	江阴	浦家宕变	10	400	320	320
35762	江阴	二房里变	10	400	294	294
35763	江阴	野猫洞变	10	400	320	320
35764	江阴	施家弄公变	10	400	320	320
35765	江阴	云开 7#变	10	400	320	320
35766	江阴	云新 1#变	10	315	252	252
35767	江阴	北街东变	10	400	251	251
35768	江阴	云新 5#变	10	400	320	320
35769	江阴	21#路灯变	10	100	80	80
35770	江阴	电力站东站变	10	315	221	221

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35771	江阴	月城唐家村变	10	200	125	125
35772	江阴	冯家村变	10	400	5	5
35773	江阴	潜龙变	10	400	320	320
35774	江阴	卧龙北变	10	400	320	320
35775	江阴	徐家场变	10	315	252	252
35776	江阴	云亭蒋家村变	10	315	161	161
35777	江阴	团结闸	10	400	320	320
35778	江阴	市镇变	10	400	320	320
35779	江阴	潘家变	10	250	178	178
35780	江阴	东房巷南变	10	200	127	127
35781	江阴	日化公变	10	400	320	320
35782	江阴	石塘湾变	10	400	299	299
35783	江阴	物流变	10	315	252	252
35784	江阴	新胜河排涝站	10	400	320	320
35785	江阴	北庄西变	10	315	252	252
35786	江阴	花塘村变	10	200	33	33
35787	江阴	六站变	10	250	200	200
35788	江阴	小刘家变	10	400	189	189
35789	江阴	宋家坝变	10	200	131	131
35790	江阴	杨家村变	10	200	109	109
35791	江阴	青联变	10	400	320	320
35792	江阴	邱家村变	10	400	185	185
35793	江阴	建行公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35794	江阴	倪家村变	10	200	129	129
35795	江阴	徐家村变	10	250	200	200
35796	江阴	影剧公变	10	315	252	252
35797	江阴	日化变	10	400	320	320
35798	江阴	教师变	10	400	320	320
35799	江阴	钓鱼墩变	10	400	320	320
35800	江阴	老街变	10	400	310	310
35801	江阴	河家墩变	10	400	199	199
35802	江阴	东木桥变	10	400	301	301
35803	江阴	峭岐种子场变	10	200	0	0
35804	江阴	岐西村变	10	400	320	320
35805	江阴	六保大站变	10	400	320	320
35806	江阴	马嘶桥变	10	400	303	303
35807	江阴	严郁庄变	10	100	80	80
35808	江阴	住北变	10	250	126	126
35809	江阴	长北公变	10	400	320	320
35810	江阴	虹四 36 公变	10	315	252	252
35811	江阴	虹四 5 公变	10	315	252	252
35812	江阴	孟家村西变	10	200	66	66
35813	江阴	虹四 6 公变	10	250	200	200
35814	江阴	虹四公变	10	400	320	320
35815	江阴	钱家堂变	10	250	200	200
35816	江阴	吐头变	10	200	111	111

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35817	江阴	香花桥变	10	400	320	320
35818	江阴	老桥浜变	10	400	265	265
35819	江阴	李乔西变	10	200	160	160
35820	江阴	吴巷变	10	400	320	320
35821	江阴	任家宕变	10	200	140	140
35822	江阴	北国电力南变	10	400	320	320
35823	江阴	黄检公变	10	400	320	320
35824	江阴	黄家塘公变	10	400	320	320
35825	江阴	22#路灯变	10	100	80	80
35826	江阴	新伍别墅公变	10	400	320	320
35827	江阴	建设南站	10	400	313	313
35828	江阴	新伍村变	10	315	252	252
35829	江阴	陈家村南变	10	400	320	320
35830	江阴	云新陈家村变	10	400	291	291
35831	江阴	花园变	10	315	244	244
35832	江阴	黄桥北变	10	400	309	309
35833	江阴	镇政府变	10	400	320	320
35834	江阴	余家港变	10	400	320	320
35835	江阴	定中变	10	400	320	320
35836	江阴	南环公变	10	400	320	320
35837	江阴	云亭陆望桥变	10	315	207	207
35838	江阴	陈介庄电站	10	250	200	200
35839	江阴	马家弄变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35840	江阴	汪家村变	10	250	200	200
35841	江阴	青阳世纪公变	10	315	252	252
35842	江阴	沈家村变	10	200	160	160
35843	江阴	绿岛公变	10	315	252	252
35844	江阴	货站变	10	250	200	200
35845	江阴	渔池变	10	400	299	299
35846	江阴	潘家村公变	10	400	320	320
35847	江阴	刘桥电站变	10	400	320	320
35848	江阴	雷家村变	10	400	38	38
35849	江阴	建义电站变	10	200	160	160
35850	江阴	月城小桥头变	10	200	87	87
35851	江阴	文政路变	10	400	320	320
35852	江阴	陶家村变	10	400	228	228
35853	江阴	莫家弄变	10	400	101	101
35854	江阴	高头上南变	10	400	298	298
35855	江阴	旱沟上变	10	400	219	219
35856	江阴	马嘶东站变	10	400	320	320
35857	江阴	菜南变	10	400	320	320
35858	江阴	杨园圩变	10	250	200	200
35859	江阴	周江站变	10	400	320	320
35860	江阴	阳光公寓 2#变	10	400	320	320
35861	江阴	华塘变	10	400	320	320
35862	江阴	太阳公寓变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35863	江阴	强巷上变	10	200	160	160
35864	江阴	峰北公变	10	400	320	320
35865	江阴	黄龙村公变	10	400	320	320
35866	江阴	君派公变	10	315	252	252
35867	江阴	君山二队公变	10	400	320	320
35868	江阴	黄田公变	10	250	200	200
35869	江阴	李桥秦家堂变	10	250	104	104
35870	江阴	吴巷西变	10	250	200	200
35871	江阴	太平变	10	400	320	320
35872	江阴	赵庄变	10	315	199	199
35873	江阴	运河变	10	400	316	316
35874	江阴	渔业变	10	400	320	320
35875	江阴	北国黄家堂变	10	400	276	276
35876	江阴	李桥园区变	10	315	252	252
35877	江阴	张家堂变	10	400	320	320
35878	江阴	徐家桥西变	10	250	105	105
35879	江阴	北国电力北变	10	400	320	320
35880	江阴	多服变	10	400	300	300
35881	江阴	潘家堂变	10	400	302	302
35882	江阴	环北公变	10	200	160	160
35883	江阴	刘家村东变	10	400	320	320
35884	江阴	文一 7#公变	10	400	320	320
35885	江阴	肖山北站	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35886	江阴	文一公变	10	315	252	252
35887	江阴	白屈港管理所	10	250	200	200
35888	江阴	肖山村南变	10	250	200	200
35889	江阴	文增 1#公变	10	200	160	160
35890	江阴	文增 2#公变	10	200	160	160
35891	江阴	卢家村变	10	400	304	304
35892	江阴	新伍路灯变	10	100	80	80
35893	江阴	黄思巷 2#变	10	400	320	320
35894	江阴	西湾头变	10	400	320	320
35895	江阴	夏家村变	10	400	320	320
35896	江阴	虎塘里变	10	315	252	252
35897	江阴	龙砂变	10	400	320	320
35898	江阴	三河口公变	10	400	216	216
35899	江阴	朱家巷东变	10	400	253	253
35900	江阴	染整变	10	400	320	320
35901	江阴	白工变	10	400	320	320
35902	江阴	定五公变	10	400	320	320
35903	江阴	南区变	10	315	252	252
35904	江阴	陈四房庄变	10	400	268	268
35905	江阴	松窑公变	10	400	320	320
35906	江阴	客站变	10	400	320	320
35907	江阴	三里加工厂变	10	200	160	160
35908	江阴	大夏村变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35909	江阴	青璜公变	10	400	320	320
35910	江阴	连州变	10	400	320	320
35911	江阴	花塘站变	10	250	200	200
35912	江阴	小桥大村上变	10	315	196	196
35913	江阴	薛家弄变	10	315	252	252
35914	江阴	红洋变	10	400	320	320
35915	江阴	小桥张介村变	10	250	200	200
35916	江阴	沿塘大队变	10	400	320	320
35917	江阴	北环路公变	10	400	303	303
35918	江阴	凌介弄变	10	400	320	320
35919	江阴	刘家庄变	10	400	115	115
35920	江阴	湖塘北变	10	400	320	320
35921	江阴	峭岐预制场变	10	400	320	320
35922	江阴	富贝东变	10	400	148	148
35923	江阴	峭岐江家冲变	10	315	131	131
35924	江阴	花山变	10	400	320	320
35925	江阴	冯戈庄变	10	400	139	139
35926	江阴	峭岐高头上变	10	400	271	271
35927	江阴	李家村公变	10	400	286	286
35928	江阴	江宿公变	10	400	320	320
35929	江阴	定波 14 公变	10	400	320	320
35930	江阴	定波 16 公变	10	400	320	320
35931	江阴	定波 18 公变	10	400	317	317

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35932	江阴	粮站公变	10	400	320	320
35933	江阴	长丝公变	10	400	320	320
35934	江阴	七村公变	10	400	320	320
35935	江阴	澄康桥公变	10	400	320	320
35936	江阴	大观园公变	10	400	320	320
35937	江阴	花山河中变	10	200	160	160
35938	江阴	西刘圩变	10	200	109	109
35939	江阴	阮湾变	10	315	252	252
35940	江阴	长房庄变	10	400	278	278
35941	江阴	东歧冯家堂变	10	400	227	227
35942	江阴	白荡桥变	10	400	236	236
35943	江阴	北国电力西变	10	315	200	200
35944	江阴	莲墩变	10	400	285	285
35945	江阴	东岐上变	10	400	284	284
35946	江阴	文增 3#公变	10	400	320	320
35947	江阴	用电公变	10	400	320	320
35948	江阴	陶家埭公变	10	400	320	320
35949	江阴	峭岐刘家村东变	10	400	320	320
35950	江阴	新城南公变	10	400	320	320
35951	江阴	水悦公变	10	400	320	320
35952	江阴	云亭陆望桥西变	10	400	217	217
35953	江阴	石塘桥变	10	400	320	320
35954	江阴	云新顾家巷变	10	400	286	286

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35955	江阴	花东北站	10	250	200	200
35956	江阴	大元里东变	10	400	320	320
35957	江阴	石塘桥西变	10	250	200	200
35958	江阴	云开 1#变	10	400	320	320
35959	江阴	电力站南站	10	400	320	320
35960	江阴	华宏公变	10	400	320	320
35961	江阴	严家降变	10	400	139	139
35962	江阴	生态公变	10	400	320	320
35963	江阴	北区变	10	400	320	320
35964	江阴	周钱巷站	10	400	209	209
35965	江阴	八站	10	250	200	200
35966	江阴	上东变	10	400	320	320
35967	江阴	角里变	10	315	252	252
35968	江阴	小兆其头站变	10	200	160	160
35969	江阴	月汽变	10	400	320	320
35970	江阴	黄家角变	10	200	160	160
35971	江阴	顾介桥公变	10	250	109	109
35972	江阴	闵家场变	10	400	320	320
35973	江阴	供电公变	10	315	252	252
35974	江阴	余介浜变	10	400	266	266
35975	江阴	锡澄路灯变	10	315	252	252
35976	江阴	街西北高头变	10	200	160	160
35977	江阴	钢材市场 1#变	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
35978	江阴	叶家村西变	10	400	304	304
35979	江阴	蔡桥村委变	10	400	320	320
35980	江阴	白石山东变	10	250	200	200
35981	江阴	朱家楼下变	10	200	140	140
35982	江阴	泾南张家宕变	10	400	320	320
35983	江阴	苏家圩变	10	400	211	211
35984	江阴	南园站变	10	250	125	125
35985	江阴	不夜城变	10	400	280	280
35986	江阴	前八房巷变	10	315	223	223
35987	江阴	鲋鱼港路 8 号 7#箱变主变	10	630	504	504
35988	江阴	徐呢桥变	10	160	128	128
35989	江阴	鲋鱼港路 8 号 12#箱变主变	10	630	504	504
35990	江阴	苏圩南站变	10	400	320	320
35991	江阴	田头村南变	10	400	257	257
35992	江阴	杨家庄北站变	10	200	139	139
35993	江阴	璜土北站	10	400	304	304
35994	江阴	田头村北变	10	400	232	232
35995	江阴	夏东村路灯变	10	200	160	160
35996	江阴	徐家变	10	315	52	52
35997	江阴	汤沟公变	10	315	206	206
35998	江阴	长寿谭家变	10	400	261	261
35999	江阴	刘家基西变	10	400	320	320
36000	江阴	新华二村 63#箱变主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36001	江阴	车站箱变主变	10	630	504	504
36002	江阴	牌楼变	10	400	55	55
36003	江阴	鲃鱼港路 8 号 16#箱变主变	10	630	504	504
36004	江阴	苏市西站变	10	315	252	252
36005	江阴	苏市桥变	10	400	168	168
36006	江阴	新联沈巷上变	10	400	284	284
36007	江阴	远望箱变主变	10	630	504	504
36008	江阴	沿河西变	10	400	320	320
36009	江阴	凌介坝变	10	400	233	233
36010	江阴	虎山站变	10	400	271	271
36011	江阴	三元村南变	10	400	320	320
36012	江阴	汤沟排涝站	10	400	297	297
36013	江阴	汤沟北变	10	400	320	320
36014	江阴	前巷变	10	200	135	135
36015	江阴	申新 4#变	10	200	160	160
36016	江阴	於王村变	10	315	252	252
36017	江阴	田由变	10	315	252	252
36018	江阴	苏市东站变	10	250	200	200
36019	江阴	黄家巷变	10	400	320	320
36020	江阴	安巷村北站变	10	315	226	226
36021	江阴	东孟庄变	10	400	320	320
36022	江阴	新桥南园东变	10	400	261	261
36023	江阴	张家巷站变	10	400	268	268

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36024	江阴	静塘排涝站变	10	315	252	252
36025	江阴	跨越箱变主变	10	250	200	200
36026	江阴	金家浜排涝站	10	400	320	320
36027	江阴	夏南南变	10	200	160	160
36028	江阴	东元中变	10	400	304	304
36029	江阴	镇区湾里变	10	400	320	320
36030	江阴	前庄变	10	400	315	315
36031	江阴	茶安变	10	315	237	237
36032	江阴	蔡东庄基村变	10	200	99	99
36033	江阴	高家村变	10	200	160	160
36034	江阴	蔡东袁洛村变	10	400	254	254
36035	江阴	夏南严家村变	10	400	320	320
36036	江阴	凤凰变	10	200	160	160
36037	江阴	蔡东中心路变	10	200	101	101
36038	江阴	蔡东何头村变	10	400	283	283
36039	江阴	茂龙村委变	10	400	260	260
36040	江阴	虹桥四村 20#箱变主变	10	630	504	504
36041	江阴	凤凰 2#变	10	400	320	320
36042	江阴	金多来变	10	400	320	320
36043	江阴	马家宕变	10	400	231	231
36044	江阴	友佳变	10	250	200	200
36045	江阴	安巷新村变	10	400	277	277
36046	江阴	长新村电站变	10	400	304	304

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36047	江阴	西戴巷变	10	400	320	320
36048	江阴	夏南西变	10	250	200	200
36049	江阴	北宅变	10	400	253	253
36050	江阴	西大河变	10	400	155	155
36051	江阴	刘村变	10	400	165	165
36052	江阴	葫桥南站变	10	315	252	252
36053	江阴	葫桥村变	10	200	160	160
36054	江阴	蔡东宋家村南变	10	400	320	320
36055	江阴	葫桥中站变	10	400	320	320
36056	江阴	徐家埭北变	10	400	307	307
36057	江阴	蔡东新变	10	400	320	320
36058	江阴	红苗新村变	10	250	200	200
36059	江阴	徐家埭东变	10	315	252	252
36060	江阴	塔南箱变主变	10	630	504	504
36061	江阴	徐家埭站变	10	200	160	160
36062	江阴	文八路西变	10	315	229	229
36063	江阴	安巷村南站变	10	400	288	288
36064	江阴	长东吴家坝变	10	400	320	320
36065	江阴	花园村西花园变	10	315	203	203
36066	江阴	路灯 11#变	10	100	80	80
36067	江阴	长寿电力南站	10	400	320	320
36068	江阴	交运变	10	400	320	320
36069	江阴	孙家弄变	10	250	139	139

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36070	江阴	孙家弄北变	10	400	255	255
36071	江阴	南运花家桥变	10	315	179	179
36072	江阴	付家村变	10	400	242	242
36073	江阴	南运牌楼下北变	10	400	307	307
36074	江阴	吴申村变	10	400	288	288
36075	江阴	柳家沙变	10	400	320	320
36076	江阴	兴国箱变主变	10	630	504	504
36077	江阴	南运村牌楼下变	10	400	320	320
36078	江阴	夏南时家村变	10	400	301	301
36079	江阴	夏南村变	10	400	299	299
36080	江阴	泾西余高南变	10	400	274	274
36081	江阴	花园电站变	10	400	320	320
36082	江阴	花园新村变	10	200	160	160
36083	江阴	刘家宕变	10	400	286	286
36084	江阴	东张家巷变	10	400	66	66
36085	江阴	华西三村 1#变	10	250	200	200
36086	江阴	小徐介村配电所 1#主变	10	800	640	640
36087	江阴	华西三村 2#变	10	315	245	245
36088	江阴	季巷上变	10	400	320	320
36089	江阴	长中变	10	250	200	200
36090	江阴	华西三村 4#变	10	250	164	164
36091	江阴	华西三村 5#变	10	315	252	252
36092	江阴	塔南新村 17#箱变主变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36093	江阴	文林电力东站	10	400	320	320
36094	江阴	泾西杨吴村变	10	400	274	274
36095	江阴	泾西排涝变	10	200	160	160
36096	江阴	二房基变	10	400	320	320
36097	江阴	后巷村徐家宕变	10	400	284	284
36098	江阴	后巷村中站变	10	400	291	291
36099	江阴	后巷桥变	10	200	142	142
36100	江阴	顾家巷变	10	400	235	235
36101	江阴	市中箱变主变	10	630	504	504
36102	江阴	孔家巷站变	10	250	200	200
36103	江阴	寿山坟变	10	315	252	252
36104	江阴	李元村桥头巷变	10	200	111	111
36105	江阴	李元村杨元浜变	10	400	272	272
36106	江阴	李元西站变	10	400	320	320
36107	江阴	华西三村 6#变	10	250	135	135
36108	江阴	华西三村 7#变	10	250	173	173
36109	江阴	顾家基变	10	250	192	192
36110	江阴	工业园区 1#变	10	400	320	320
36111	江阴	大坝上北变	10	400	320	320
36112	江阴	小三房变	10	400	320	320
36113	江阴	普惠南站变	10	400	320	320
36114	江阴	顾山房桥变	10	250	189	189
36115	江阴	红苗周家基变	10	400	196	196

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36116	江阴	普惠中站变	10	400	320	320
36117	江阴	河东变	10	400	298	298
36118	江阴	周家基西变	10	400	320	320
36119	江阴	夏东东街变	10	400	320	320
36120	江阴	普惠北站变	10	400	320	320
36121	江阴	镇东变	10	250	200	200
36122	江阴	普新变	10	200	160	160
36123	江阴	商乐变	10	400	320	320
36124	江阴	红苗湾里变	10	400	210	210
36125	江阴	青山商城变	10	400	320	320
36126	江阴	七房基变	10	315	218	218
36127	江阴	商北变	10	315	252	252
36128	江阴	长泾镇镇区利达变	10	400	116	116
36129	江阴	利东变	10	400	320	320
36130	江阴	东升变	10	200	160	160
36131	江阴	烟草箱变主变	10	630	504	504
36132	江阴	图书馆箱变主变	10	630	504	504
36133	江阴	北缪家变	10	400	311	311
36134	江阴	陆桥曹家庄变	10	400	320	320
36135	江阴	俞家变	10	200	93	93
36136	江阴	曹家庄北变	10	400	320	320
36137	江阴	周家村西变	10	400	320	320
36138	江阴	华西三村 11#变	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36139	江阴	分水墩中站变	10	200	160	160
36140	江阴	华西三村 10#变	10	315	207	207
36141	江阴	华西三村 9#变	10	315	217	217
36142	江阴	商南变	10	400	320	320
36143	江阴	红苗新村东变	10	315	217	217
36144	江阴	青纺变	10	315	252	252
36145	江阴	商西变	10	400	320	320
36146	江阴	青山电站变	10	400	282	282
36147	江阴	蔡家埭变	10	400	320	320
36148	江阴	陆桥电力东站	10	315	252	252
36149	江阴	镇澄路灯变	10	400	320	320
36150	江阴	沈巷上变	10	315	242	242
36151	江阴	新庄预制场变	10	400	304	304
36152	江阴	额塘头变	10	400	320	320
36153	江阴	渔猎变	10	400	320	320
36154	江阴	河北圩变	10	250	111	111
36155	江阴	泾南村北环变	10	400	320	320
36156	江阴	华馨园箱变主变	10	630	504	504
36157	江阴	季家园箱变主变	10	630	504	504
36158	江阴	长泾村三房桥变	10	400	308	308
36159	江阴	长泾村司家湾变	10	315	252	252
36160	江阴	通园变	10	400	320	320
36161	江阴	镇区通达变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36162	江阴	华西三村 8#变	10	315	252	252
36163	江阴	新华二村 50#箱变主变	10	630	504	504
36164	江阴	下蔡湾变	10	400	214	214
36165	江阴	新华二村 65#箱变主变	10	630	504	504
36166	江阴	新华二村 52#箱变主变	10	630	504	504
36167	江阴	康须中站变	10	400	209	209
36168	江阴	康须西站变	10	250	166	166
36169	江阴	长寿沈家村变	10	400	320	320
36170	江阴	和平北站变	10	400	276	276
36171	江阴	和平南站变	10	400	251	251
36172	江阴	和平夏家巷变	10	315	252	252
36173	江阴	和平新联变	10	400	320	320
36174	江阴	百花园箱变主变	10	800	640	640
36175	江阴	馨苑东变	10	400	320	320
36176	江阴	馨苑西变	10	400	320	320
36177	江阴	学东变	10	400	320	320
36178	江阴	镇区工商变	10	200	160	160
36179	江阴	长泾长中变	10	400	320	320
36180	江阴	长泾曹家弄变	10	315	243	243
36181	江阴	长江路路灯箱变主变	10	250	200	200
36182	江阴	新华三村 32#箱变主变	10	630	504	504
36183	江阴	郭家村变	10	400	320	320
36184	江阴	须璜变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36185	江阴	新华三村 20#箱变主变	10	630	504	504
36186	江阴	新华三村 10#箱变主变	10	630	504	504
36187	江阴	高家巷变	10	400	286	286
36188	江阴	水池巷中站变	10	400	98	98
36189	江阴	新华三村 23#箱变主变	10	630	504	504
36190	江阴	兴利二村变	10	400	320	320
36191	江阴	九房巷变	10	200	16	16
36192	江阴	荷花变	10	400	320	320
36193	江阴	新庄电站变	10	200	160	160
36194	江阴	新庄后村西变	10	200	160	160
36195	江阴	新庄石家塘变	10	400	235	235
36196	江阴	地板上变	10	400	320	320
36197	江阴	长东电站变	10	400	320	320
36198	江阴	红旗北站变	10	400	320	320
36199	江阴	镇区北街 2#变	10	400	275	275
36200	江阴	邹南变	10	400	280	280
36201	江阴	王家袁家宕变	10	315	252	252
36202	江阴	王家华家宕变	10	400	320	320
36203	江阴	邓洪家变	10	400	224	224
36204	江阴	新华三村 13#箱变主变	10	800	640	640
36205	江阴	浜上变	10	400	310	310
36206	江阴	瓦屑坝变	10	200	124	124
36207	江阴	瓦屑坝东变	10	400	295	295

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36208	江阴	新华二村 67#箱变主变	10	630	504	504
36209	江阴	洪家基变	10	315	189	189
36210	江阴	东方变	10	315	252	252
36211	江阴	陆桥繁殖场变	10	400	310	310
36212	江阴	前新庄东变	10	200	160	160
36213	江阴	贯庄一村 7#箱变主变	10	630	504	504
36214	江阴	荷花新村变	10	400	320	320
36215	江阴	贯庄一村 10#箱变主变	10	630	504	504
36216	江阴	前新庄南变	10	400	56	56
36217	江阴	新庄中变	10	315	252	252
36218	江阴	贯庄一村 12#箱变主变	10	500	400	400
36219	江阴	贯庄一村 17#箱变主变	10	630	504	504
36220	江阴	园区东能变	10	315	252	252
36221	江阴	红旗参桥变	10	400	294	294
36222	江阴	和平严东变	10	400	119	119
36223	江阴	红旗董庄桥变	10	400	320	320
36224	江阴	和平严家庄变	10	250	76	76
36225	江阴	蒋家村北变	10	400	320	320
36226	江阴	红旗南国变	10	400	243	243
36227	江阴	花园村南站	10	200	160	160
36228	江阴	泾北北站变	10	315	252	252
36229	江阴	泾北村站变	10	400	320	320
36230	江阴	陶北庄变	10	315	229	229

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36231	江阴	谈家宕变	10	400	320	320
36232	江阴	泾北吴家湾变	10	400	259	259
36233	江阴	周家宕	10	400	304	304
36234	江阴	泾北仲巷变	10	400	291	291
36235	江阴	石家湾变	10	400	226	226
36236	江阴	长泾镇泾北公变	10	400	205	205
36237	江阴	新华二村 58#箱变主变	10	630	504	504
36238	江阴	周月变	10	400	289	289
36239	江阴	夏港西街变	10	400	311	311
36240	江阴	新华三村 35#箱变主变	10	800	640	640
36241	江阴	高成变	10	400	320	320
36242	江阴	新华三村 30#箱变主变	10	630	504	504
36243	江阴	园区三友变	10	315	252	252
36244	江阴	园区锻造北变	10	200	160	160
36245	江阴	陆粮变	10	200	160	160
36246	江阴	园区福海变	10	400	320	320
36247	江阴	南闸陆家沟变	10	250	162	162
36248	江阴	劳化浜变	10	250	21	21
36249	江阴	陆桥开发变	10	400	320	320
36250	江阴	陆桥商城西变	10	400	320	320
36251	江阴	南闸拉丝变	10	250	174	174
36252	江阴	和平益巷头变	10	200	160	160
36253	江阴	红旗南天岸变	10	200	95	95

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36254	江阴	红旗南站变	10	400	282	282
36255	江阴	和平邹家巷变	10	400	320	320
36256	江阴	红旗千家丈变	10	400	320	320
36257	江阴	红旗新村变	10	250	141	141
36258	江阴	新桥小站变	10	100	80	80
36259	江阴	红旗徐家角变	10	250	151	151
36260	江阴	污水处理变	10	400	320	320
36261	江阴	红旗中心变	10	400	289	289
36262	江阴	钢绳小区配电所 1#主变	10	800	640	640
36263	江阴	李元沈家宕变	10	400	306	306
36264	江阴	泾南唐家巷变	10	400	320	320
36265	江阴	李元东站变	10	400	320	320
36266	江阴	刘桥村夏圩变	10	200	81	81
36267	江阴	蒋家电站变	10	400	291	291
36268	江阴	旺家坝变	10	400	220	220
36269	江阴	蒋家北站	10	315	223	223
36270	江阴	兴园变	10	400	320	320
36271	江阴	蒲市南庄变	10	200	127	127
36272	江阴	新开弄变	10	400	215	215
36273	江阴	前河变	10	400	320	320
36274	江阴	服装变	10	400	320	320
36275	江阴	新华三村 5#箱变主变	10	630	504	504
36276	江阴	育才变	10	400	295	295

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36277	江阴	虹六四公变	10	400	320	320
36278	江阴	新华三村 17#箱变主变	10	630	504	504
36279	江阴	夏港中街变	10	400	320	320
36280	江阴	江南变	10	400	320	320
36281	江阴	路灯 13#变	10	100	80	80
36282	江阴	新华三村 34#箱变主变	10	800	640	640
36283	江阴	南闸寨里变	10	400	77	77
36284	江阴	陆新小桥头变	10	200	139	139
36285	江阴	洪年大站变	10	250	160	160
36286	江阴	南闸村变	10	400	320	320
36287	江阴	连三基变	10	400	304	304
36288	江阴	泾新电站变	10	315	252	252
36289	江阴	李家庄变	10	315	252	252
36290	江阴	泾新工业园变	10	400	320	320
36291	江阴	李元里变	10	400	320	320
36292	江阴	李元南园变	10	400	320	320
36293	江阴	雷下小站变	10	400	320	320
36294	江阴	长南登家宕变	10	400	320	320
36295	江阴	雷下中站变	10	400	320	320
36296	江阴	长顺变	10	400	320	320
36297	江阴	泾新李巷上变	10	315	252	252
36298	江阴	雷下北站变	10	400	320	320
36299	江阴	桐岐菜场变	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36300	江阴	南许变	10	200	126	126
36301	江阴	北前变	10	250	63	63
36302	江阴	北华家村变	10	400	290	290
36303	江阴	陆桥菜场变	10	400	309	309
36304	江阴	老住基村变	10	400	245	245
36305	江阴	磨盘桥变	10	400	267	267
36306	江阴	杨元变	10	250	176	176
36307	江阴	陆桥西街变	10	400	224	224
36308	江阴	路灯 12 变	10	80	64	64
36309	江阴	长山西变	10	400	320	320
36310	江阴	夏港电力站变	10	315	252	252
36311	江阴	北国中学变	10	400	285	285
36312	江阴	南巷变	10	315	252	252
36313	江阴	夏港菜场变	10	400	320	320
36314	江阴	橡胶变	10	400	320	320
36315	江阴	南闸许家村变	10	315	225	225
36316	江阴	张家圩北站变	10	400	320	320
36317	江阴	南闸沙家村变	10	250	115	115
36318	江阴	陆东大站变	10	315	231	231
36319	江阴	南闸唐家村变	10	400	313	313
36320	江阴	侯士巷南变	10	400	297	297
36321	江阴	陆新夏家巷变	10	400	257	257
36322	江阴	涂镇村涂镇变	10	400	251	251

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36323	江阴	马家堂南变	10	250	143	143
36324	江阴	涂镇中心变	10	400	320	320
36325	江阴	李元夏尧桥变	10	200	82	82
36326	江阴	长南韩家宕变	10	80	64	64
36327	江阴	泾新前苏巷变	10	400	206	206
36328	江阴	长南九房巷变	10	400	188	188
36329	江阴	大桥变	10	250	200	200
36330	江阴	泾新团结站变	10	315	225	225
36331	江阴	雷下新村变	10	400	320	320
36332	江阴	长南内衣变	10	315	252	252
36333	江阴	雷下新村 2#变	10	400	320	320
36334	江阴	长南南站变	10	400	320	320
36335	江阴	新联村村站变	10	315	252	252
36336	江阴	长南墙东变	10	400	131	131
36337	江阴	新联费东庄变	10	400	234	234
36338	江阴	长寿刘家基变	10	200	160	160
36339	江阴	沿港变	10	250	200	200
36340	江阴	申南村牌楼下变	10	400	252	252
36341	江阴	老住基村委变	10	400	320	320
36342	江阴	牌楼下东变	10	400	268	268
36343	江阴	电力站变	10	400	316	316
36344	江阴	长山站变	10	200	160	160
36345	江阴	圩田变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36346	江阴	七圩南变	10	400	320	320
36347	江阴	杨家庄中站变	10	400	320	320
36348	江阴	影院变	10	400	222	222
36349	江阴	教工箱变主变	10	400	320	320
36350	江阴	陈家圩变	10	200	38	38
36351	江阴	陈家坝变	10	400	129	129
36352	江阴	镇区季家村变	10	400	295	295
36353	江阴	赵庄西变	10	250	113	113
36354	江阴	陆新赵庄变	10	400	139	139
36355	江阴	龙游龙沟口南变	10	400	289	289
36356	江阴	王仕庄变	10	400	226	226
36357	江阴	龙游龙沟口变	10	200	77	77
36358	江阴	元湾里变	10	400	280	280
36359	江阴	邓巷站变	10	400	320	320
36360	江阴	长医变	10	200	160	160
36361	江阴	新联洪家宕变	10	250	200	200
36362	江阴	苏圩加工变	10	400	280	280
36363	江阴	镇区车站变	10	400	216	216
36364	江阴	长泾村老住基变	10	400	320	320
36365	江阴	沈巷东变	10	400	320	320
36366	江阴	冯门变	10	250	200	200
36367	江阴	新联王家变	10	200	116	116
36368	江阴	澄杨路路灯 1#变	10	50	40	40

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36369	江阴	泾南村许巷变	10	315	157	157
36370	江阴	泾南岳家宕变	10	400	250	250
36371	江阴	澄杨路路灯 2#变	10	50	40	40
36372	江阴	七圩变	10	400	320	320
36373	江阴	田头村排涝站变	10	200	160	160
36374	江阴	杨家庄南站变	10	400	271	271
36375	江阴	何家基变	10	200	160	160
36376	江阴	七圩西变	10	315	252	252
36377	江阴	移山变	10	400	320	320
36378	江阴	蓝天嘉苑配电所 1#主变	10	800	640	640
36379	江阴	杨家庄变	10	400	170	170
36380	江阴	商乐西变	10	400	320	320
36381	江阴	西横街配电所 1#主变	10	315	252	252
36382	江阴	新璜变	10	400	257	257
36383	江阴	供电箱变主变	10	630	504	504
36384	江阴	任家变	10	400	264	264
36385	江阴	龙游龙沟口北变	10	400	320	320
36386	江阴	镇区金三角西变	10	400	320	320
36387	江阴	龙游龙西变	10	400	160	160
36388	江阴	龙游夏垫变	10	200	160	160
36389	江阴	龙游变	10	250	200	200
36390	江阴	龙游中变	10	200	160	160
36391	江阴	国土变	10	400	217	217

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36392	江阴	园区植绒变	10	400	320	320
36393	江阴	南闸政府变	10	400	262	262
36394	江阴	普惠苑 4#箱变主变	10	630	504	504
36395	江阴	施元王庄村变	10	400	320	320
36396	江阴	峰南公变	10	400	320	320
36397	江阴	陈市花苑 42#箱变主变	10	630	504	504
36398	江阴	西维常南变	10	200	144	144
36399	江阴	长乐变	10	400	320	320
36400	江阴	蒋家巷南变	10	400	107	107
36401	江阴	观山璜冠桥变	10	200	160	160
36402	江阴	龙运车木变	10	200	160	160
36403	江阴	万安桥变	10	400	234	234
36404	江阴	心泾桥公变	10	400	320	320
36405	江阴	凯博线工业园 3#变	10	315	252	252
36406	江阴	城东工业园 2#变	10	400	320	320
36407	江阴	竹园东站变	10	315	214	214
36408	江阴	缪家墩变	10	200	160	160
36409	江阴	蒲市东站变	10	200	160	160
36410	江阴	璜土健康变	10	400	320	320
36411	江阴	立埭北变	10	200	80	80
36412	江阴	秦家村变	10	250	185	185
36413	江阴	戴庄新站变	10	200	160	160
36414	江阴	赵行头变	10	400	141	141

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36415	江阴	何家村变	10	315	252	252
36416	江阴	新港变	10	400	320	320
36417	江阴	香树湾 87#箱变主变	10	630	490	490
36418	江阴	香树湾 19#箱变主变	10	400	320	320
36419	江阴	香树湾 207#箱变主变	10	630	504	504
36420	江阴	香树湾 38#箱变主变	10	500	400	400
36421	江阴	亿达变	10	400	320	320
36422	江阴	香树湾 59#箱变主变	10	400	292	292
36423	江阴	香树湾 78#箱变主变	10	400	320	320
36424	江阴	徐家桥变	10	250	58	58
36425	江阴	红星村委变	10	315	252	252
36426	江阴	薛南变	10	250	200	200
36427	江阴	九州变	10	200	160	160
36428	江阴	电力路灯变	10	200	160	160
36429	江阴	华西二村 3#变	10	400	320	320
36430	江阴	苏家店变	10	200	19	19
36431	江阴	锡沙路灯 4#变	10	250	200	200
36432	江阴	紫金社区变	10	315	252	252
36433	江阴	凤凰路东变	10	250	200	200
36434	江阴	怡江城 151#配电所 1#主变	10	1000	800	800
36435	江阴	怡江城 151#配电所 2#主变	10	1000	800	800
36436	江阴	芦塘五星电站变	10	250	180	180
36437	江阴	花果弥陀村变	10	250	200	200

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36438	江阴	怡江城 120#配电所 1#主变	10	800	640	640
36439	江阴	周庄杜家巷西变	10	400	320	320
36440	江阴	怡江城 120#配电所 2#主变	10	800	640	640
36441	江阴	怡江城 120#配电所 3#主变	10	800	640	640
36442	江阴	花果花南变	10	200	130	130
36443	江阴	大桥三村 131#箱变主变	10	400	313	313
36444	江阴	谢南苏家村变	10	400	283	283
36445	江阴	贡北庄变	10	315	86	86
36446	江阴	曙光加工变	10	250	200	200
36447	江阴	璜塘新苑配电所 1#主变	10	800	628	628
36448	江阴	长寿新村配电所 1#主变	10	630	504	504
36449	江阴	长寿新村配电所 2#主变	10	630	504	504
36450	江阴	璜土新世纪花园 5#配电所新世纪花园 5#配电所 1#变	10	800	640	640
36451	江阴	璜土新世纪花园 5#配电所新世纪花园 5#配电所 2#变	10	800	640	640
36452	江阴	璜土新世纪花园 16#配电所新世纪花园 16#配电所 1#变	10	800	640	640
36453	江阴	璜土新世纪花园 16#配电所新世纪花园 16#配电所 2#变	10	800	640	640
36454	江阴	劳家头变	10	200	160	160
36455	江阴	兴西花苑 7#箱变主变	10	630	504	504
36456	江阴	兴西花苑 5#箱变主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36457	江阴	兴西花苑 3#箱变主变	10	630	504	504
36458	江阴	兴西花苑 1#箱变主变	10	630	504	504
36459	江阴	徐家村变	10	315	252	252
36460	江阴	丽岛 175#箱变主变	10	630	504	504
36461	江阴	丽岛 163#箱变主变	10	630	485	485
36462	江阴	丽岛 136#箱变主变	10	630	504	504
36463	江阴	丽岛 108#箱变主变	10	630	492	492
36464	江阴	丽岛 90#箱变主变	10	630	504	504
36465	江阴	丽岛 81#箱变主变	10	500	400	400
36466	江阴	丽岛 43#箱变主变	10	630	482	482
36467	江阴	东新配电所 1#主变	10	630	504	504
36468	江阴	东新配电所 2#主变	10	630	504	504
36469	江阴	湾上变	10	400	51	51
36470	江阴	巷口变	10	400	243	243
36471	江阴	东王家巷变	10	400	295	295
36472	江阴	丽岛华都配电所 1#主变	10	1000	800	800
36473	江阴	丽岛华都配电所 2#主变	10	1000	800	800
36474	江阴	汇丰配电所 1#主变	10	630	504	504
36475	江阴	汇丰配电所 2#主变	10	630	504	504
36476	江阴	霞客苑配电所 1#主变	10	630	504	504
36477	江阴	教工 3#单相变	10	80	64	64
36478	江阴	马夫沟 1#单相变	10	80	64	64
36479	江阴	马夫沟 2#单相变	10	80	64	64

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36480	江阴	商业街 1#单相变	10	80	64	64
36481	江阴	商业街 2#单相变	10	80	64	64
36482	江阴	三分场变	10	250	200	200
36483	江阴	虹七 18#公变	10	315	252	252
36484	江阴	史家巷西变	10	315	200	200
36485	江阴	三河南站变	10	400	320	320
36486	江阴	永安圩变	10	400	296	296
36487	江阴	小周公变	10	400	320	320
36488	江阴	嘉悦澜庭 13#101 配电所 1#主变	10	630	504	504
36489	江阴	海阅雅园 8#配电所 3#主变	10	630	504	504
36490	江阴	雅澜名苑二区 12#配电所 1#主变	10	800	640	640
36491	江阴	马文路西变	10	400	320	320
36492	江阴	检查南箱变主变	10	630	504	504
36493	江阴	颐安雅苑 32#配电所 1#主变	10	1000	800	800
36494	江阴	颐安雅苑 32#配电所 2#主变	10	1000	800	800
36495	江阴	颐安雅苑 8#配电所 1#主变	10	800	640	640
36496	江阴	馨悦花园西区 5#配电所 2#主变	10	800	640	640
36497	江阴	颐安雅苑 8#配电所 2#主变	10	800	640	640
36498	江阴	鑫茂悦园 269#配 1#主变	10	800	640	640
36499	江阴	前立埭变	10	400	320	320
36500	江阴	长泾沿河变	10	400	320	320
36501	江阴	花园路变	10	400	320	320
36502	江阴	南闸泗河新桥头变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36503	江阴	陶湾变	10	400	320	320
36504	江阴	南新村北变	10	400	320	320
36505	江阴	东南新村变	10	400	320	320
36506	江阴	敌械花园中园 73#配电所 2#主变	20	630	504	504
36507	江阴	东环南变	10	400	320	320
36508	江阴	龙岸南变	10	400	320	320
36509	江阴	春风雅苑 3#配电所 2#主变	10	800	640	640
36510	江阴	华裕雅园 35#配 1#主变	10	800	640	640
36511	江阴	五市变	10	400	147	147
36512	江阴	铂润九里雅园四区 17#配电所 4#主变	10	630	504	504
36513	江阴	鑫茂悦园 269#配 2#主变	10	800	640	640
36514	江阴	星赋花园一区 14#配电所 1#主变	10	800	640	640
36515	江阴	滨河家园二期 46#配电所 4#主变	10	630	504	504
36516	江阴	雷下二村 23#配电所 3#主变	10	630	504	504
36517	江阴	邱塘南变	10	400	292	292
36518	江阴	阳光国际 28#配电所 1#主变	10	1000	800	800
36519	江阴	阳光国际 28#配电所 2#主变	10	1000	800	800
36520	江阴	阳光国际 28#配电所 3#主变	10	1000	800	800
36521	江阴	水云间花园 33#配电所 2#主变	10	630	504	504
36522	江阴	工业路 10#变	10	400	320	320
36523	江阴	立埭桥南变	10	400	320	320
36524	江阴	敌栖雅苑 5#配电所 1#主变	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36525	江阴	山棠雅园 2#配电所 2#主变	20	630	504	504
36526	江阴	茂龙村委南变	10	400	320	320
36527	江阴	江悦尚院 64#配电所 2#主变	10	630	504	504
36528	江阴	后头巷西变	10	400	320	320
36529	江阴	敬樾花园南园 402#配 1#主变	20	630	504	504
36530	江阴	江悦尚院 32#配电所 3#主变	10	800	640	640
36531	江阴	张黄家西变	10	400	320	320
36532	江阴	创新变	10	315	167	167
36533	江阴	南悦家苑 15#配电所 2#主变	10	630	504	504
36534	江阴	王家村菜场变	10	400	307	307
36535	江阴	雍锦园 35#配电所 2#主变	10	800	625	625
36536	江阴	外宿 1#变	10	400	320	320
36537	江阴	教师新村变	10	400	287	287
36538	江阴	河湘路南变	10	400	320	320
36539	江阴	万花景苑三区 64#配电所 1#主变	10	630	504	504
36540	江阴	水城花园 20#配电所 4#主变	10	800	640	640
36541	江阴	江诚变	10	400	320	320
36542	江阴	茂市桥南变	10	400	242	242
36543	江阴	上品璟苑 278#配电所 1#主变	10	800	640	640
36544	江阴	云栖雅院 11#配电所 2#主变	10	800	640	640
36545	江阴	须家弄西变	10	400	320	320
36546	江阴	顾北工业变	10	400	320	320
36547	江阴	泗河焦山变	10	400	293	293

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36548	江阴	福景园 4#配电所 1#主变	10	800	597	597
36549	江阴	福景园 4#配电所 2#主变	10	800	640	640
36550	江阴	渡江四村 19#箱变主变	10	630	504	504
36551	江阴	花园路箱变主变	10	400	305	305
36552	江阴	芦墩村委东变	10	400	320	320
36553	江阴	菜场西变	10	400	320	320
36554	江阴	文泽苑 4#配电所 4#主变	10	800	640	640
36555	江阴	黄山华都 22#配电所 1#主变	10	800	640	640
36556	江阴	黄山华都 22#配电所 3#主变	10	800	640	640
36557	江阴	黄山华都 22#配电所 4#主变	10	800	640	640
36558	江阴	福景园 4#配电所 3#主变	10	800	640	640
36559	江阴	薛家村南变	10	400	272	272
36560	江阴	福景园 4#配电所 4#主变	10	800	640	640
36561	江阴	云亭团结桥变	10	400	320	320
36562	江阴	焦山西变	10	200	129	129
36563	江阴	汤家村西变	10	200	160	160
36564	江阴	花东南站	10	400	146	146
36565	江阴	谭家村 7#变	10	400	320	320
36566	江阴	铂润九里雅园四区 6#配电所 4#主变	10	630	504	504
36567	江阴	蔚蓝璟苑 11#配电所 2#主变	10	800	640	640
36568	江阴	川桥头变	10	400	320	320
36569	江阴	西园三村 5#配电所 1#主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36570	江阴	黄山华都 22#配电所 2#主变	10	800	640	640
36571	江阴	黄山华都 7#配电所 1#主变	10	800	640	640
36572	江阴	黄山华都 7#配电所 3#主变	10	800	640	640
36573	江阴	黄山华都 7#配电所 4#主变	10	800	640	640
36574	江阴	黄山华都 7#配电所 2#主变	10	800	640	640
36575	江阴	欧诺亚城市花园 76#配电所 1#主变	10	800	640	640
36576	江阴	欧诺亚城市花园 76#配电所 3#主变	10	800	640	640
36577	江阴	欧诺亚城市花园 76#配电所 4#主变	10	800	640	640
36578	江阴	欧诺亚城市花园 76#配电所 2#主变	10	800	640	640
36579	江阴	霞栖苑 45#配电所 1#主变	10	800	640	640
36580	江阴	霞栖苑 45#配电所 2#主变	10	800	640	640
36581	江阴	新塘 3#变	10	400	320	320
36582	江阴	薛家村北变	10	400	262	262
36583	江阴	谢家冲变	10	400	320	320
36584	江阴	黄山华都 10#配电所 1#主变	10	800	640	640
36585	江阴	黄山华都 10#配电所 3#主变	10	800	640	640
36586	江阴	黄山华都 10#配电所 4#主变	10	800	640	640
36587	江阴	黄山华都 10#配电所 2#主变	10	800	640	640
36588	江阴	滨河家园二期 46#配电所 3#主变	10	630	504	504
36589	江阴	陈巷上变	10	200	147	147
36590	江阴	候士巷北箱变主变	10	630	504	504
36591	江阴	南巷路南变	10	400	301	301
36592	江阴	纺织城西箱变主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36593	江阴	虹五 11 号变	10	400	320	320
36594	江阴	爱家尊邸 18#配电所 2#主变	20	800	640	640
36595	江阴	东风东变	10	400	287	287
36596	江阴	万悦城 25#配电所 1#主变	10	800	640	640
36597	江阴	万悦城 25#配电所 3#主变	10	800	640	640
36598	江阴	万悦城 25#配电所 4#主变	10	800	640	640
36599	江阴	万悦城 25#配电所 2#主变	10	800	640	640
36600	江阴	星悦河湾花园 49#配电所 1#主变	10	630	504	504
36601	江阴	黄山华都 26#配电所 1#主变	10	800	640	640
36602	江阴	黄山华都 26#配电所 2#主变	10	800	640	640
36603	江阴	北航公 1 号变	10	400	320	320
36604	江阴	蒋家巷中变	10	400	265	265
36605	江阴	刘后村箱变主变	10	630	504	504
36606	江阴	天茂雅苑 10#配电所 1#主变	10	630	504	504
36607	江阴	停排东变	10	200	160	160
36608	江阴	桃源名筑 193#配电所 2#主变	20	800	640	640
36609	江阴	爱家尊邸 18#配电所 1#主变	20	800	640	640
36610	江阴	万悦城 22#配电所 1#主变	10	800	640	640
36611	江阴	万悦城 22#配电所 2#主变	10	800	640	640
36612	江阴	东苑新村 96#配电所 1#主变	10	800	640	640
36613	江阴	东苑新村 96#配电所 2#主变	10	800	640	640
36614	江阴	瑞富花园 14#配电所 1#主变	10	800	640	640
36615	江阴	璜塘沈家村西变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36616	江阴	品尊名邸 4#配电所 1#主变	10	800	640	640
36617	江阴	龙城福第二期 298#配电所 1#主变	10	800	640	640
36618	江阴	悦庭花园一期 14#配电所 2#主变	10	800	640	640
36619	江阴	瀚棠华筑 50#配电所 2#主变	10	800	640	640
36620	江阴	后河北变	10	250	200	200
36621	江阴	铂光澜庭 14#配电所 4#主变	10	800	640	640
36622	江阴	馨悦花园南区 9#配电所 3#主变	10	800	640	640
36623	江阴	港欣花苑二村 71#配电所 4#主变	10	800	640	640
36624	江阴	通港路西变	10	400	320	320
36625	江阴	文富箱变主变	10	630	504	504
36626	江阴	前马桥变	10	400	304	304
36627	江阴	华舜雅园 10#配电所 3#主变	10	800	640	640
36628	江阴	薛家村东变	10	400	320	320
36629	江阴	凝景苑 14#配电所 3#主变	10	800	640	640
36630	江阴	文林人民路变	10	400	320	320
36631	江阴	车站北变	10	400	274	274
36632	江阴	周庄砂山大道中变	10	400	320	320
36633	江阴	晓月美庐 63#配电所 4#主变	10	630	504	504
36634	江阴	云亭敬老院东变	10	400	320	320
36635	江阴	梧村北 3#变	10	400	162	162
36636	江阴	瑞新花苑 33#配电所 3#主变	10	800	640	640
36637	江阴	蟠龙工业园 7#变	10	400	320	320
36638	江阴	韵湖澜山花园 48#配电所 1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36639	江阴	上品璟苑 319#配电所 2#主变	10	800	640	640
36640	江阴	小九亩西变	10	400	320	320
36641	江阴	富贝制线西变	10	400	320	320
36642	江阴	水城花园 10#配电所 3#主变	10	630	504	504
36643	江阴	尚源名筑 22#配电所 2#主变	10	800	640	640
36644	江阴	港欣花苑二村 61#配电所 1#主变	10	800	640	640
36645	江阴	峨山佳苑 9#配电所 2#主变	10	800	640	640
36646	江阴	秀江南名苑 5#配电所 3#主变	10	800	640	640
36647	江阴	任九房变	10	400	70	70
36648	江阴	东张家巷东变	10	400	305	305
36649	江阴	北国村南变	10	400	320	320
36650	江阴	蒋家村中变	10	400	320	320
36651	江阴	勤丰新村 8#变	10	400	320	320
36652	江阴	勤丰新村 4#变	10	400	307	307
36653	江阴	雅澜名苑 85#配电所 4#主变	10	800	640	640
36654	江阴	陆家庄箱变主变	10	400	320	320
36655	江阴	星光苑 4#配电所 1#主变	10	630	504	504
36656	江阴	黄山华都 32#配电所 1#主变	10	800	640	640
36657	江阴	黄山华都 32#配电所 3#主变	10	800	640	640
36658	江阴	黄山华都 32#配电所 4#主变	10	800	640	640
36659	江阴	黄山华都 32#配电所 2#主变	10	800	640	640
36660	江阴	兴公庄变	10	400	205	205
36661	江阴	朝阳河中变	10	200	130	130

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36662	江阴	瑞府园 34#配 2#主变	20	800	640	640
36663	江阴	水城花园 10#配电所 4#主变	10	630	504	504
36664	江阴	铂润九里雅园三区 12#配电所 1#主变	10	630	504	504
36665	江阴	铂光澜庭 25#配电所 1#主变	10	630	504	504
36666	江阴	石家村西 1#变	10	400	320	320
36667	江阴	建明南变	10	400	320	320
36668	江阴	阳光国际花园 5#配电所 1#主变	10	1000	800	800
36669	江阴	恒生府邸 6#配电所 1#主变	10	800	640	640
36670	江阴	恒生府邸 6#配电所 3#主变	10	800	640	640
36671	江阴	雪家桥西北变	10	400	304	304
36672	江阴	文泽苑 4#配电所 2#主变	10	800	640	640
36673	江阴	兴利北变	10	400	281	281
36674	江阴	云亭中街 2#变	10	400	320	320
36675	江阴	昕悦府 99#配电所 2#主变	10	630	504	504
36676	江阴	朱蒋巷西 2#变	10	400	320	320
36677	江阴	鸡龙山村龙都新村三期 2#箱变主变	10	630	504	504
36678	江阴	敌光雅苑北区 26#配电所 3#主变	20	800	640	640
36679	江阴	欧诺亚城市花园 80#配电所 1#主变	10	800	640	640
36680	江阴	欧诺亚城市花园 80#配电所 3#主变	10	800	640	640
36681	江阴	欧诺亚城市花园 80#配电所 2#主变	10	800	640	640
36682	江阴	欧诺亚城市花园 80#配电所 4#主变	10	800	640	640
36683	江阴	天敌雅苑 16#配电所 1#主变	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36684	江阴	环南路东箱变主变	10	630	504	504
36685	江阴	阳光国际 16#配电所 2#主变	10	800	640	640
36686	江阴	观山新农村 2 号变	10	400	320	320
36687	江阴	陶湾南山变	10	400	320	320
36688	江阴	顾家村西变	10	200	160	160
36689	江阴	黄家桥箱变主变	10	630	504	504
36690	江阴	渡口变	10	400	320	320
36691	江阴	香缇半岛花园 16#配电所 2#主变	10	630	504	504
36692	江阴	恒生府邸 6#配电所 4#主变	10	800	640	640
36693	江阴	恒生府邸 6#配电所 2#主变	10	800	640	640
36694	江阴	阳光国际花园 5#配电所 2#主变	10	1000	800	800
36695	江阴	阳光国际花园 5#配电所 3#主变	10	1000	800	800
36696	江阴	唐巷西变	10	400	320	320
36697	江阴	阳光国际 16#配电所 1#主变	10	800	640	640
36698	江阴	阳光国际花园 17#配电所 1#主变	10	1000	800	800
36699	江阴	阳光国际花园 17#配电所 2#主变	10	1000	800	800
36700	江阴	阳光国际花园 17#配电所 3#主变	10	1000	800	800
36701	江阴	长青路变	10	400	320	320
36702	江阴	阳光国际 16#配电所 3#主变	10	800	640	640
36703	江阴	许家丹中变	10	400	320	320
36704	江阴	马镇北庄变	10	400	171	171
36705	江阴	金沙汇商业大厦 1#配电所 3#主变	10	800	640	640
36706	江阴	后马变	10	250	183	183

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36707	江阴	花山中变	10	400	320	320
36708	江阴	小坊前变	10	400	256	256
36709	江阴	雅澜名苑二区 35#配电所 3#主变	10	800	640	640
36710	江阴	颐安雅苑 5#配电所 1#主变	10	800	640	640
36711	江阴	颐安雅苑 5#配电所 2#主变	10	800	640	640
36712	江阴	品尊名邸 45#配电所 3#主变	10	800	640	640
36713	江阴	品尊名邸 45#配电所 1#主变	10	800	640	640
36714	江阴	品尊名邸 45#配电所 2#主变	10	800	640	640
36715	江阴	品尊名邸 45#配电所 4#主变	10	800	640	640
36716	江阴	天瑞苑 6#配电所 2#主变	10	800	640	640
36717	江阴	新长江路 289#配电所 2#主变	10	800	640	640
36718	江阴	东苑新村 44#配电所 1#主变	10	800	640	640
36719	江阴	春麓苑 13#配电所 2#主变	10	800	640	640
36720	江阴	东苑新村 44#配电所 2#主变	10	800	640	640
36721	江阴	金三角路 1 号 37#配电所 2#主变	10	800	640	640
36722	江阴	东苑新村 44#配电所 3#主变	10	800	640	640
36723	江阴	金三角路 1 号 37#配电所 3#主变	10	800	640	640
36724	江阴	东苑新村 44#配电所 4#主变	10	800	640	640
36725	江阴	金三角路 1 号 37#配电所 4#主变	10	800	640	640
36726	江阴	山棠雅园 2#配电所 4#主变	20	630	504	504
36727	江阴	香雪海梅园 4#配电所 1#主变	10	800	640	640
36728	江阴	金三角路 1 号 41#配电所 1#主变	10	800	640	640
36729	江阴	香雪海梅园 4#配电所 2#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36730	江阴	璟庭花苑 4#配电所 1#主变	10	800	640	640
36731	江阴	中山 8#变	10	400	320	320
36732	江阴	红联站变	10	400	242	242
36733	江阴	天敌雅苑 1#配电所 4#主变	20	630	504	504
36734	江阴	陈墅花苑 84#配电所 1#主变	10	800	640	640
36735	江阴	张九房箱变主变	10	630	504	504
36736	江阴	新长江路 289#配电所 1#主变	10	800	640	640
36737	江阴	金三角路 1 号 37#配电所 1#主变	10	800	640	640
36738	江阴	春麓苑 13#配电所 1#主变	10	800	640	640
36739	江阴	金三角路 1 号 41#配电所 2#主变	10	800	640	640
36740	江阴	香雪海梅园 4#配电所 3#主变	10	800	640	640
36741	江阴	金三角路 1 号 41#配电所 3#主变	10	800	640	640
36742	江阴	香雪海梅园 4#配电所 4#主变	10	800	640	640
36743	江阴	金三角路 1 号 41#配电所 4#主变	10	800	640	640
36744	江阴	西苑新村 111#配电所 1#主变	10	800	640	640
36745	江阴	东苑新村 76#配电所 1#主变	10	800	640	640
36746	江阴	西苑新村 111#配电所 2#主变	10	800	640	640
36747	江阴	金三角路 1 号 10#箱变主变	10	630	504	504
36748	江阴	东苑新村 76#配电所 2#主变	10	800	640	640
36749	江阴	西苑新村 111#配电所 3#主变	10	800	640	640
36750	江阴	东苑新村 76#配电所 3#主变	10	800	640	640
36751	江阴	西苑新村 111#配电所 4#主变	10	800	640	640
36752	江阴	雅澜名苑二区 11#配电所 1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36753	江阴	铂光澜庭 25#配电所 2#主变	10	630	504	504
36754	江阴	锦隆五村 17#箱变主变	10	630	504	504
36755	江阴	被单箱变主变	10	630	504	504
36756	江阴	板桥箱变主变	10	630	504	504
36757	江阴	圣庭苑 62#配电所 1#主变	10	1000	800	800
36758	江阴	圣庭苑 62#配电所 2#主变	10	1000	800	800
36759	江阴	云新三村 19#箱变主变	10	500	400	400
36760	江阴	云新一村 53#箱变主变	10	630	504	504
36761	江阴	云新三村 28#箱变主变	10	630	504	504
36762	江阴	云新三村 49#箱变主变	10	500	400	400
36763	江阴	云新三村 58#箱变主变	10	500	400	400
36764	江阴	云新三村 45#箱变主变	10	500	400	400
36765	江阴	云新三村 25#箱变主变	10	500	400	400
36766	江阴	云新三村 61#箱变主变	10	400	320	320
36767	江阴	云新三村 21#箱变主变	10	500	400	400
36768	江阴	云新三村 66#箱变主变	10	500	400	400
36769	江阴	云新三村 63#箱变主变	10	400	320	320
36770	江阴	云新三村 48#箱变主变	10	630	504	504
36771	江阴	云新三村 34#箱变主变	10	500	400	400
36772	江阴	云新三村 52#箱变主变	10	630	504	504
36773	江阴	云新三村 5#箱变主变	10	500	400	400
36774	江阴	云新三村 42#箱变主变	10	630	504	504
36775	江阴	云新三村 38#箱变主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36776	江阴	云新三村 1#箱变主变	10	500	400	400
36777	江阴	圣廷苑 68#配电所 1#主变	10	800	640	640
36778	江阴	圣廷苑 68#配电所 2#主变	10	800	640	640
36779	江阴	圣庭苑 72#配电所 1#主变	10	800	640	640
36780	江阴	圣庭苑 72#配电所 2#主变	10	800	640	640
36781	江阴	祝塘水墩变	10	315	242	242
36782	江阴	湾上西变	10	250	200	200
36783	江阴	王家村西变	10	250	41	41
36784	江阴	黄家基西变	10	250	200	200
36785	江阴	古塘园区变	10	250	200	200
36786	江阴	前浜变	10	250	132	132
36787	江阴	环南路 4#变	10	315	240	240
36788	江阴	特电公变	10	400	320	320
36789	江阴	梧村北变	10	400	219	219
36790	江阴	杨岸 79#配电所 1#主变	10	500	334	334
36791	江阴	前杨北变	10	200	142	142
36792	江阴	金谷里西变	10	250	200	200
36793	江阴	沙湖里南变	10	250	106	106
36794	江阴	薛家基西变	10	250	28	28
36795	江阴	新港花苑 135#配电所 1#主变	10	800	640	640
36796	江阴	新港花苑 135#配电所 2#主变	10	800	640	640
36797	江阴	新港花苑 142#配电所 1#主变	10	1000	800	800
36798	江阴	大园 1#变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36799	江阴	大园 2#变	10	400	224	224
36800	江阴	大园 3#变	10	315	179	179
36801	江阴	澄东路箱变主变	10	630	504	504
36802	江阴	宏联站变	10	315	252	252
36803	江阴	五房浜变	10	315	252	252
36804	江阴	杨跑家西变	10	200	160	160
36805	江阴	陈家丹变	10	200	160	160
36806	江阴	电力站南河西变	10	160	96	96
36807	江阴	东龚家变	10	200	62	62
36808	江阴	中花园变	10	200	142	142
36809	江阴	黄泥降变	10	400	310	310
36810	江阴	阳光新村配电所—1#变	10	630	504	504
36811	江阴	阳岐变	10	400	298	298
36812	江阴	黄观朱家村变	10	100	80	80
36813	江阴	中街北变	10	250	200	200
36814	江阴	邱南公变	10	200	32	32
36815	江阴	东街变	10	250	128	128
36816	江阴	西苑新村 24#箱变主变	10	800	640	640
36817	江阴	西苑新村 41#箱变主变	10	630	504	504
36818	江阴	西苑新村 48#箱变主变	10	630	504	504
36819	江阴	新华箱变主变	10	800	640	640
36820	江阴	旌阳花苑 4#箱变主变	10	630	504	504
36821	江阴	金三角路 1 号 1#箱变主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36822	江阴	东苑新村 76#配电所 4#主变	10	800	640	640
36823	江阴	东苑新村 81#配电所 1#主变	10	1000	800	800
36824	江阴	石牌四村 30#配电所 1#主变	10	800	640	640
36825	江阴	石牌四村 30#配电所 2#主变	10	800	640	640
36826	江阴	西苑新村 100#箱变主变	10	630	504	504
36827	江阴	韩顾西变	10	250	200	200
36828	江阴	泗河口东变	10	200	148	148
36829	江阴	教师新村东变	10	400	320	320
36830	江阴	王家堂变	10	400	265	265
36831	江阴	小河一村 2#箱变主变	10	630	504	504
36832	江阴	小河一村 4#箱变主变	10	630	504	504
36833	江阴	定波 28#箱变主变	10	630	504	504
36834	江阴	文化新村 23#箱变主变	10	630	504	504
36835	江阴	文化新村 26#箱变主变	10	630	504	504
36836	江阴	江南花园 19#箱变主变	10	630	504	504
36837	江阴	云新三村 11#箱变主变	10	400	320	320
36838	江阴	云新三村 24#箱变主变	10	500	400	400
36839	江阴	云新三村 4#箱变主变	10	500	400	400
36840	江阴	云新三村 20#箱变主变	10	400	320	320
36841	江阴	云新三村 13#箱变主变	10	500	400	400
36842	江阴	云新三村 16#箱变主变	10	500	400	400
36843	江阴	云新三村 6#箱变主变	10	630	504	504
36844	江阴	云新三村 36#箱变主变	10	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36845	江阴	云新二村 1#箱变主变	10	630	504	504
36846	江阴	新馨花苑 43#箱变主变	10	400	320	320
36847	江阴	新馨花苑 48#箱变主变	10	630	504	504
36848	江阴	花园雅居配电所 1#主变	10	630	504	504
36849	江阴	花园雅居配电所 2#主变	10	630	504	504
36850	江阴	银杏花苑配电所 1#主变	10	800	640	640
36851	江阴	银杏花苑配电所 2#主变	10	800	640	640
36852	江阴	夕阳红配电所 1#主变	10	800	640	640
36853	江阴	夕阳红 48#箱变主变	10	630	504	504
36854	江阴	夕阳红 14#箱变主变	10	630	504	504
36855	江阴	金港花苑配电所 1#主变	10	630	504	504
36856	江阴	金港花苑配电所 2#主变	10	630	478	478
36857	江阴	上品璟苑 115#配电所 3#主变	10	800	640	640
36858	江阴	石牌四村 30#配电所 3#主变	10	800	640	640
36859	江阴	石牌四村 30#配电所 4#主变	10	800	640	640
36860	江阴	定波 21#箱变主变	10	630	504	504
36861	江阴	夏港电厂箱变主变	10	800	640	640
36862	江阴	观山东盟 1#变	10	400	320	320
36863	江阴	海馨花苑配电所 1#主变	10	500	400	400
36864	江阴	华明箱变主变	10	630	467	467
36865	江阴	锦隆三村 11#箱变主变	10	630	504	504
36866	江阴	云新二村 14#箱变主变	10	630	504	504
36867	江阴	大桥一村 77#配电所 1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36868	江阴	大桥一村 77#配电所 2#主变	10	800	640	640
36869	江阴	大桥一村 71#配电所 1#主变	10	1000	800	800
36870	江阴	贵滨 2 号变	10	400	320	320
36871	江阴	云新二村 24#箱变主变	10	630	504	504
36872	江阴	云新二村 28#箱变主变	10	630	504	504
36873	江阴	云新二村 30#箱变主变	10	630	504	504
36874	江阴	云新二村 32#箱变主变	10	630	504	504
36875	江阴	云新二村 37#箱变主变	10	630	504	504
36876	江阴	云新二村 19#箱变主变	10	630	504	504
36877	江阴	云新二村 5#箱变主变	10	630	504	504
36878	江阴	云新二村 11#箱变主变	10	630	504	504
36879	江阴	云新二村 3#箱变主变	10	630	504	504
36880	江阴	云新二村 15#箱变主变	10	630	504	504
36881	江阴	云新一村 64#箱变主变	10	630	504	504
36882	江阴	云新一村 60#箱变主变	10	630	504	504
36883	江阴	云新一村 58#箱变主变	10	630	504	504
36884	江阴	云新一村 55#箱变主变	10	630	504	504
36885	江阴	水湾里 2#变	10	200	44	44
36886	江阴	利港中街西箱变主变	10	630	482	482
36887	江阴	敬老院 2#变	10	400	320	320
36888	江阴	陶城新村变	10	400	123	123
36889	江阴	瑞名雅苑 3#配电所 1#主变	10	800	640	640
36890	江阴	孟家浜变	10	400	189	189

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36891	江阴	晓月美庐 58#配电所 3#主变	10	630	504	504
36892	江阴	泰和江南家苑 2#配电所 1#主变	10	800	640	640
36893	江阴	泰和江南家苑 2#配电所 3#主变	10	800	640	640
36894	江阴	泰和江南家苑 2#配电所 2#主变	10	800	640	640
36895	江阴	泰和江南家苑 2#配电所 4#主变	10	800	640	640
36896	江阴	天敌雅苑 28#配电所 2#主变	20	630	504	504
36897	江阴	华宏村北庄南箱变主变	10	500	400	400
36898	江阴	申港缪家村北变	10	400	240	240
36899	江阴	建设路 2#箱变主变	10	630	504	504
36900	江阴	东新路变	10	400	320	320
36901	江阴	振华变	10	400	320	320
36902	江阴	晓月美庐 63#配电所 2#主变	10	630	504	504
36903	江阴	工业园区 4#变	10	400	320	320
36904	江阴	瑞府园 23#配 3#主变	20	800	640	640
36905	江阴	云亭云长 4#变	10	400	320	320
36906	江阴	西园三村 8#配电所 2#主变	10	800	640	640
36907	江阴	檀悦花园 27#配电所 2#主变	10	800	640	640
36908	江阴	桐岐毛家村变	10	400	166	166
36909	江阴	对河村西变	10	400	320	320
36910	江阴	宗言殷家庄南变	10	400	320	320
36911	江阴	万花景苑 94#配电所 2#主变	10	800	640	640
36912	江阴	东来箱变主变	10	630	504	504
36913	江阴	龙江西变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36914	江阴	张定岸箱变主变	10	630	504	504
36915	江阴	金城广场 10-2#配电所 3#主变	10	800	640	640
36916	江阴	古塘新村 14#配电所 1#主变	10	630	493	493
36917	江阴	仲巷东变	10	400	205	205
36918	江阴	新市民 5 号变	10	400	320	320
36919	江阴	爱家尊邸 73#配电所 1#主变	20	800	640	640
36920	江阴	爱家尊邸 73#配电所 3#主变	20	800	640	640
36921	江阴	爱家尊邸 73#配电所 4#主变	20	800	640	640
36922	江阴	爱家尊邸 73#配电所 2#主变	20	800	640	640
36923	江阴	山棠雅园 10#配电所 2#主变	20	800	640	640
36924	江阴	黄家浜南变	10	400	320	320
36925	江阴	职校南变	10	400	320	320
36926	江阴	泉能路 22#配电所 1#主变	10	400	320	320
36927	江阴	运河世家 116#配电所 1#主变	10	800	640	640
36928	江阴	金港豪庭 12#配电所 1#主变	10	800	640	640
36929	江阴	金港豪庭 12#配电所 2#主变	10	800	640	640
36930	江阴	金港豪庭 28#配电所 1#主变	10	800	640	640
36931	江阴	金港豪庭 28#配电所 2#主变	10	800	640	640
36932	江阴	金港豪庭 28#配电所 3#主变	10	800	640	640
36933	江阴	金港豪庭 28#配电所 4#主变	10	800	640	640
36934	江阴	夏东苑 25#配电所 1#主变	10	630	504	504
36935	江阴	夏东苑 25#配电所 3#主变	10	630	504	504
36936	江阴	夏东苑 35#配电所 1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36937	江阴	夏东苑 35#配电所 3#主变	10	800	640	640
36938	江阴	梅隆一村 73#箱变主变	10	400	320	320
36939	江阴	广源华都 2#配电所 1#主变	10	800	640	640
36940	江阴	广源华都 2#配电所 2#主变	10	800	640	640
36941	江阴	陈家村北变	10	400	320	320
36942	江阴	兴利 2#变	10	400	320	320
36943	江阴	虹五 19 号变	10	400	320	320
36944	江阴	河豚箱变主变	10	630	504	504
36945	江阴	创业路东变	10	200	160	160
36946	江阴	港尚名筑 2#配电所 4#主变	10	800	640	640
36947	江阴	东舜华府 72#配电所 1#主变	10	800	640	640
36948	江阴	桃源名筑 193#配电所 4#主变	20	800	640	640
36949	江阴	运河世家 116#配电所 3#主变	10	800	640	640
36950	江阴	澄南路 332#配电所 2#主变	10	800	640	640
36951	江阴	御景花园 24#配电所 1#主变	10	800	640	640
36952	江阴	御景花园 24#配电所 2#主变	10	800	640	640
36953	江阴	常泽桥 2 号变	10	400	283	283
36954	江阴	涂镇西变	10	250	200	200
36955	江阴	涂镇崔家埭北变	10	400	199	199
36956	江阴	华宏世纪苑 87#配电所 1#主变	10	1000	800	800
36957	江阴	华宏世纪苑 87#配电所 2#主变	10	1000	800	800
36958	江阴	云开 3#变	10	400	320	320
36959	江阴	下都中变	10	400	277	277

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36960	江阴	雅澜名苑二区 35#配电所 1#主变	10	800	640	640
36961	江阴	兴利居委变	10	400	303	303
36962	江阴	华舜雅园 10#配电所 1#主变	10	800	640	640
36963	江阴	丁沟中变	10	400	282	282
36964	江阴	海港变	10	400	320	320
36965	江阴	汤家湾北变	10	400	320	320
36966	江阴	花南邱家村变	10	400	154	154
36967	江阴	青阳陶家村变	10	400	320	320
36968	江阴	城南雅院 11#配电所 1#主变	10	630	504	504
36969	江阴	申港河变	10	400	320	320
36970	江阴	御景花园 4#配电所 1#主变	10	800	640	640
36971	江阴	御景花园 4#配电所 3#主变	10	800	640	640
36972	江阴	御景花园 4#配电所 2#主变	10	800	640	640
36973	江阴	御景花园 4#配电所 4#主变	10	800	640	640
36974	江阴	新南村北变	10	200	70	70
36975	江阴	对门北箱变主变	10	500	400	400
36976	江阴	长隆香榭丽 6#配电所 1#主变	10	1000	800	800
36977	江阴	长隆香榭丽 6#配电所 2#主变	10	1000	800	800
36978	江阴	长隆香榭丽 6#配电所 3#主变	10	800	640	640
36979	江阴	南郊变	10	400	320	320
36980	江阴	侯士巷变	10	400	309	309
36981	江阴	白马站变	10	315	185	185
36982	江阴	万花景苑三区 67#配电所 4#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
36983	江阴	芦沟南变	10	400	306	306
36984	江阴	翠园北变	10	400	320	320
36985	江阴	北花山嘴西变	10	200	160	160
36986	江阴	大坝头东变	10	400	320	320
36987	江阴	徐官 1 号变	10	400	320	320
36988	江阴	霞栖苑 45#配电所 3#主变	10	800	640	640
36989	江阴	簪村 1#变	10	200	160	160
36990	江阴	双牌北变	10	400	292	292
36991	江阴	浦家湾变	10	400	320	320
36992	江阴	黄山北变	10	400	320	320
36993	江阴	费家巷南变	10	400	320	320
36994	江阴	康馨苑变	10	400	320	320
36995	江阴	何巷园区 4#变	10	400	320	320
36996	江阴	东方金科大院 92#配电所 1#主变	20	1000	800	800
36997	江阴	环宇南变	10	400	320	320
36998	江阴	华家弄变	10	400	320	320
36999	江阴	三菱家园箱变主变	10	630	504	504
37000	江阴	陶城戴巷头北变	10	400	320	320
37001	江阴	徐庄桥 1 号变	10	400	320	320
37002	江阴	胡赵家北变	10	200	83	83
37003	江阴	建南加油站变	10	400	320	320
37004	江阴	南房巷 3 号变	10	400	250	250
37005	江阴	上品璟苑 319#配电所 4#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37006	江阴	俞家村北变	10	200	101	101
37007	江阴	叶林变	10	400	320	320
37008	江阴	祁庄南变	10	200	142	142
37009	江阴	东方金科大院 92#配电所 2#主变	20	1000	800	800
37010	江阴	南国村周家变	10	400	305	305
37011	江阴	人和变	10	400	167	167
37012	江阴	泾西杨家村变	10	400	287	287
37013	江阴	永福苑 6#配电所 1#主变	10	800	640	640
37014	江阴	永福苑 6#配电所 2#主变	10	800	640	640
37015	江阴	永福苑 6#配电所 3#主变	10	800	640	640
37016	江阴	永福苑 6#配电所 4#主变	10	800	640	640
37017	江阴	广澜变	10	315	252	252
37018	江阴	自卫村南变	10	200	160	160
37019	江阴	徐村西变	10	400	320	320
37020	江阴	东舜华府 72#配电所 2#主变	10	800	640	640
37021	江阴	华益杨家基 2#变箱变主变	10	400	320	320
37022	江阴	东华佳苑 6#配电所 3#主变	10	630	504	504
37023	江阴	南房巷 2#变	10	400	134	134
37024	江阴	澄南路 332#配电所 1#主变	10	800	640	640
37025	江阴	前新庄北变	10	400	320	320
37026	江阴	四房庄南变	10	400	290	290
37027	江阴	郭庄 1#变	10	200	151	151
37028	江阴	璜塘税务箱变主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37029	江阴	井上变	10	200	160	160
37030	江阴	东麓花园 17#配电所 1#主变	10	800	640	640
37031	江阴	石家塘北变	10	200	160	160
37032	江阴	供电东变	10	400	320	320
37033	江阴	龙游夏垫新变	10	315	215	215
37034	江阴	王北变	10	200	143	143
37035	江阴	百丈北站	10	400	320	320
37036	江阴	敌栖雅苑 6#配电所 1#主变	20	800	640	640
37037	江阴	峭岐新住基变	10	200	134	134
37038	江阴	惠济桥北变	10	200	160	160
37039	江阴	祝塘曹家变	10	400	298	298
37040	江阴	祝塘东沿河变	10	400	302	302
37041	江阴	天敌雅苑 122#配电所 2#主变	20	800	640	640
37042	江阴	马岐村变	10	200	160	160
37043	江阴	昕悦府 60#配电所 2#主变	10	800	640	640
37044	江阴	广达公变	10	400	320	320
37045	江阴	蔡家埭西变	10	400	320	320
37046	江阴	双牌四村 11#箱变主变	10	630	504	504
37047	江阴	陈家基变	10	400	170	170
37048	江阴	天敌雅苑 16#配电所 2#主变	20	800	640	640
37049	江阴	大桥路 1#箱变主变	10	500	400	400
37050	江阴	瑞新花苑 33#配电所 1#主变	10	800	640	640
37051	江阴	赵庄新北变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37052	江阴	农机东变	10	400	320	320
37053	江阴	朱家宕 2#箱变主变	10	630	504	504
37054	江阴	东方金科大院 92#配电所 3#主变	20	1000	800	800
37055	江阴	东方金科大院 92#配电所 4#主变	20	1000	800	800
37056	江阴	戈家村变	10	250	163	163
37057	江阴	陶家村东变	10	400	70	70
37058	江阴	花山社区变	10	200	160	160
37059	江阴	宏岐陶家村东变	10	400	62	62
37060	江阴	莫家北变	10	400	99	99
37061	江阴	长沟东变	10	400	223	223
37062	江阴	桥下变	10	200	160	160
37063	江阴	西谢南变	10	200	139	139
37064	江阴	二房基 2#变	10	200	122	122
37065	江阴	斗台新村变	10	400	314	314
37066	江阴	杨庄村委变	10	400	320	320
37067	江阴	祝塘医院变	10	400	309	309
37068	江阴	大河梢东变	10	200	145	145
37069	江阴	油车里 2#变	10	400	94	94
37070	江阴	霞客苑 34#配电所 2#主变	10	630	504	504
37071	江阴	茂龙变	10	400	320	320
37072	江阴	胡家湾南变	10	400	177	177
37073	江阴	星辉苑 20#配电所 1#主变	10	800	640	640
37074	江阴	华苑新村 1#变	10	400	310	310

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37075	江阴	赵午桥变	10	200	39	39
37076	江阴	鑫茂悦园 269#配 4#主变	10	800	640	640
37077	江阴	港尚名筑 22#配电所 2#主变	10	800	640	640
37078	江阴	运河世家 116#配电所 2#主变	10	800	640	640
37079	江阴	运河世家 116#配电所 4#主变	10	800	640	640
37080	江阴	澜岸花苑 8#配电所 2#主变	10	630	504	504
37081	江阴	陈家庄变	10	250	200	200
37082	江阴	南街新村变	10	400	320	320
37083	江阴	中心寺箱变主变	10	630	504	504
37084	江阴	景阳路变	10	400	320	320
37085	江阴	钱巷村委变	10	200	160	160
37086	江阴	棠樾锦园 59-2#配电所 4#主变	10	630	504	504
37087	江阴	顾山园区 3#变	10	400	320	320
37088	江阴	官桥东变	10	400	274	274
37089	江阴	馨悦花园南区 3#配电所 1#主变	10	800	640	640
37090	江阴	新宕东变	10	200	148	148
37091	江阴	韵湖澜山花园 48#配电所 2#主变	10	800	640	640
37092	江阴	江家东变	10	400	320	320
37093	江阴	云禧苑 638-2#配电所 3#主变	10	630	504	504
37094	江阴	洪家基 2#变	10	400	320	320
37095	江阴	创富路 1 号 8#配电所 2#主变	10	630	504	504
37096	江阴	环北 2#变	10	400	320	320
37097	江阴	商城 1#单相变	10	80	64	64

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37098	江阴	水芝苑 47#配电所 1#主变	10	630	504	504
37099	江阴	水芝苑 47#配电所 2#主变	10	630	504	504
37100	江阴	水芝苑 47#配电所 3#主变	10	630	504	504
37101	江阴	水芝苑 47#配电所 4#主变	10	630	504	504
37102	江阴	兴利 7#变	10	400	310	310
37103	江阴	林巷东变	10	400	320	320
37104	江阴	水芝苑 64#配电所 3#主变	10	630	504	504
37105	江阴	水芝苑 64#配电所 4#主变	10	630	504	504
37106	江阴	水芝苑 64#配电所 1#主变	10	630	504	504
37107	江阴	东街开发箱变主变	10	400	320	320
37108	江阴	水城花园 10#配电所 1#主变	10	630	504	504
37109	江阴	茶岐南变	10	400	276	276
37110	江阴	浦田圩站	10	400	320	320
37111	江阴	璟庭花苑 23#配电所 3#主变	10	800	640	640
37112	江阴	桃源名筑 1#配电所 1#主变	20	630	504	504
37113	江阴	坊前西变	10	400	298	298
37114	江阴	张家新村变	10	200	124	124
37115	江阴	汝南北变	10	400	320	320
37116	江阴	龙禧花园 29#配电所 1#主变	10	800	640	640
37117	江阴	龙禧花园 29#配电所 2#主变	10	800	640	640
37118	江阴	星赋花园三区 13#配电所 1#主变	10	800	640	640
37119	江阴	东翎雅苑 2#配电所 1#主变	10	800	640	640
37120	江阴	水芸苑 74#配电所 4#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37121	江阴	陈家港西变	10	400	254	254
37122	江阴	水芝苑 64#配电所 2#主变	10	630	504	504
37123	江阴	环镇东村箱变主变	10	400	298	298
37124	江阴	芭斗桥北变	10	400	32	32
37125	江阴	创富路 1 号 7#配电所 1#主变	10	800	640	640
37126	江阴	翡翠花苑 87#配电所 4#主变	10	800	640	640
37127	江阴	金江家变	10	400	284	284
37128	江阴	周施场北变	10	400	320	320
37129	江阴	万花景苑二区 14#配电所 1#主变	10	800	640	640
37130	江阴	邓洪南变	10	200	117	117
37131	江阴	东支公交车站南变	10	400	320	320
37132	江阴	雅澜名苑 23#配电所 1#主变	10	800	640	640
37133	江阴	雅澜名苑 23#配电所 2#主变	10	800	640	640
37134	江阴	新秀园三期 35#配电所 4#主变	10	800	640	640
37135	江阴	雅澜名苑 39#配电所 1#主变	10	630	504	504
37136	江阴	雅澜名苑 39#配电所 2#主变	10	630	504	504
37137	江阴	雅澜名苑 39#配电所 3#主变	10	630	504	504
37138	江阴	雅澜名苑 39#配电所 4#主变	10	630	504	504
37139	江阴	申港金杯变	10	400	320	320
37140	江阴	澜岸花苑 8#配电所 1#主变	10	630	504	504
37141	江阴	蔚蓝璟苑 41#配电所 3#主变	10	630	504	504
37142	江阴	万花景苑二区 14#配电所 4#主变	10	800	640	640
37143	江阴	兴西路 8 号 4#配电所 1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37144	江阴	兴西路 8 号 4#配电所 2#主变	10	800	640	640
37145	江阴	大元里新站 2#变	10	400	320	320
37146	江阴	瑞庭花园 31#配电所 4#主变	10	800	640	640
37147	江阴	天茂雅苑 25#配电所 2#主变	10	630	504	504
37148	江阴	山观小学箱变主变	10	630	485	485
37149	江阴	万花景苑 71#配电所 1#主变	10	800	640	640
37150	江阴	雅澜名苑 38#配电所 1#主变	10	630	504	504
37151	江阴	雅澜名苑 38#配电所 3#主变	10	630	504	504
37152	江阴	雅澜名苑 38#配电所 2#主变	10	630	504	504
37153	江阴	雅澜名苑 38#配电所 4#主变	10	630	504	504
37154	江阴	马镇中行弄变	10	400	320	320
37155	江阴	运河世家 102#配电所 1#主变	10	800	640	640
37156	江阴	运河世家 102#配电所 3#主变	10	800	640	640
37157	江阴	运河世家 102#配电所 2#主变	10	800	640	640
37158	江阴	运河世家 102#配电所 4#主变	10	800	640	640
37159	江阴	运河世家 1#箱变主变	10	630	504	504
37160	江阴	运河世家 112#箱变主变	10	630	504	504
37161	江阴	河东湾东变	10	400	271	271
37162	江阴	瑞府园 23#配 2#主变	20	800	640	640
37163	江阴	谭家村 3#变	10	400	320	320
37164	江阴	芙蓉新村 4#箱变主变	10	630	504	504
37165	江阴	火车站西路灯变	10	315	252	252
37166	江阴	毛家住基变	10	315	50	50

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37167	江阴	临港翟家头变	10	400	140	140
37168	江阴	龙禧花园 57#配电所 1#主变	10	630	504	504
37169	江阴	龙禧花园 57#配电所 2#主变	10	630	504	504
37170	江阴	龙禧花园 57#配电所 3#主变	10	630	504	504
37171	江阴	龙禧花园 57#配电所 4#主变	10	630	504	504
37172	江阴	五房北变	10	400	288	288
37173	江阴	文林西街 5#箱变主变	10	630	504	504
37174	江阴	韵湖澜山花园 10#配电所 1#主变	10	630	504	504
37175	江阴	敌馊花园 12#配电所 4#主变	20	800	640	640
37176	江阴	五星箱变主变	10	630	504	504
37177	江阴	青祝河套闸变	10	200	160	160
37178	江阴	七房庄中变	10	400	282	282
37179	江阴	祝璜路路灯变	10	400	320	320
37180	江阴	铂润九里雅园四区 16#配电所 4#主变	10	630	504	504
37181	江阴	云麓花园 11#配电所 3#主变	10	800	640	640
37182	江阴	江悦尚院 94#配电所 1#主变	10	800	640	640
37183	江阴	泰山南变	10	400	320	320
37184	江阴	侯士巷南 2 号变	10	315	252	252
37185	江阴	璜土公安变	10	400	320	320
37186	江阴	荣熙花园 22#配电所 4#主变	10	630	504	504
37187	江阴	上品璟苑 179#配电所 2#主变	10	800	640	640
37188	江阴	老虎墩南变	10	400	275	275

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37189	江阴	浦南变	10	400	264	264
37190	江阴	晴山路箱变主变	10	400	320	320
37191	江阴	孔家巷北变	10	400	320	320
37192	江阴	刘村西变	10	200	143	143
37193	江阴	塘家桥西变	10	400	281	281
37194	江阴	秦家村东变	10	400	320	320
37195	江阴	洋外口南变	10	400	320	320
37196	江阴	棠樾锦园 59-2#配电所 1#主变	10	630	504	504
37197	江阴	教场南变	10	400	309	309
37198	江阴	璜塘电力西变	10	400	320	320
37199	江阴	后旺 1 号变	10	400	320	320
37200	江阴	翡翠花苑 114#配电所 2#主变	10	800	640	640
37201	江阴	地板上 4#变	10	400	320	320
37202	江阴	大宅里变	10	400	271	271
37203	江阴	上品璟苑 335#配电所 3#主变	10	800	640	640
37204	江阴	尚东花苑 34#配电所 1#主变	10	800	640	640
37205	江阴	尚东花苑 34#配电所 2#主变	10	800	621	621
37206	江阴	开发 1#箱变主变	10	630	504	504
37207	江阴	尚东花苑 38#配电所 1#主变	10	800	640	640
37208	江阴	尚东花苑 38#配电所 3#主变	10	800	640	640
37209	江阴	尚东花苑 38#配电所 2#主变	10	800	640	640
37210	江阴	尚东花苑 38#配电所 4#主变	10	800	640	640
37211	江阴	敌樾花园南园 23#配电所 3#主变	20	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37212	江阴	馨悦花园 18#配电所 2#主变	10	800	640	640
37213	江阴	鑫澜花苑 7#配电所 2#主变	10	630	504	504
37214	江阴	田二房变	10	400	320	320
37215	江阴	苏市桥 3#变	10	400	216	216
37216	江阴	北环东南变	10	400	320	320
37217	江阴	钻石广场配电所 1#主变	10	800	640	640
37218	江阴	钻石广场配电所 2#主变	10	800	640	640
37219	江阴	钻石广场配电所 3#主变	10	800	640	640
37220	江阴	蒲市北站变	10	200	160	160
37221	江阴	皋岸北变	10	400	320	320
37222	江阴	三星变	10	250	177	177
37223	江阴	长青南变	10	400	320	320
37224	江阴	云亭七望庄变	10	400	264	264
37225	江阴	水淹桥西变	10	400	310	310
37226	江阴	花家桥变	10	400	320	320
37227	江阴	中塑变	10	400	320	320
37228	江阴	徐市箱变主变	10	630	504	504
37229	江阴	西田头南变	10	400	320	320
37230	江阴	百兴澜庭 7#配电所 1#主变	10	800	640	640
37231	江阴	百兴澜庭 7#配电所 3#主变	10	800	640	640
37232	江阴	百兴澜庭 7#配电所 4#主变	10	800	640	640
37233	江阴	百兴澜庭 7#配电所 2#主变	10	800	640	640
37234	江阴	月发路箱变主变	10	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37235	江阴	三联西变	10	400	320	320
37236	江阴	门楼下东箱变主变台区	10	630	504	504
37237	江阴	商贸城变	10	315	252	252
37238	江阴	湖村里南变	10	200	160	160
37239	江阴	钻石广场配电所 4#主变	10	800	640	640
37240	江阴	西村南变	10	400	320	320
37241	江阴	毛家堂东变	10	200	160	160
37242	江阴	月城镇政府箱变主变	10	630	504	504
37243	江阴	青阳车站箱变主变	10	630	504	504
37244	江阴	星赋花园三区 11#配电所 3#主变	10	800	640	640
37245	江阴	港尚名筑 22#配电所 4#主变	10	800	640	640
37246	江阴	江南南变	10	400	320	320
37247	江阴	桃源名筑 193#配电所 1#主变	20	800	640	640
37248	江阴	建设路 1#箱变主变	10	630	504	504
37249	江阴	上品璟苑 72#配电所 1#主变	10	630	504	504
37250	江阴	天安数码城 9#配电所 1#主变	10	800	640	640
37251	江阴	天安数码城 9#配电所 3#主变	10	800	640	640
37252	江阴	天安数码城 9#配电所 4#主变	10	800	640	640
37253	江阴	天安数码城 9#配电所 2#主变	10	800	640	640
37254	江阴	天安数码城 7#配电所 1#主变	10	800	640	640
37255	江阴	天安数码城 7#配电所 2#主变	10	800	640	640
37256	江阴	敌栖雅苑 5#配电所 2#主变	20	800	640	640
37257	江阴	李元柏树下变	10	400	207	207

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37258	江阴	新庄任前头变	10	400	259	259
37259	江阴	路贯村北变	10	200	160	160
37260	江阴	云筑雅苑 36#配电所 4#主变	10	800	640	640
37261	江阴	环湖路变	10	400	320	320
37262	江阴	星辉苑 20#配电所 4#主变	10	800	640	640
37263	江阴	丁家村北箱变主变	10	630	504	504
37264	江阴	东麓花园 5#配电所 2#主变	10	800	640	640
37265	江阴	顺源雅园 10#配电所 1#主变	10	800	640	640
37266	江阴	三元铁匠巷变	10	400	320	320
37267	江阴	朱家坝花园 37#配电所 3#主变	10	630	504	504
37268	江阴	凌介弄东变	10	400	320	320
37269	江阴	北邵村南变	10	400	296	296
37270	江阴	华隆广场 19#配电所 4#主变	10	630	504	504
37271	江阴	薛家坝北变	10	400	320	320
37272	江阴	梅花墩 2#变	10	400	90	90
37273	江阴	叶北箱变主变	10	500	400	400
37274	江阴	邵巷南箱变主变	10	400	292	292
37275	江阴	许家丹变	10	400	248	248
37276	江阴	车站北箱变主变	10	630	504	504
37277	江阴	星赋花园三区 12#配电所 3#主变	10	800	640	640
37278	江阴	嘉悦华庭 36#配电所 1#主变	10	800	640	640
37279	江阴	江城家园二期 75#配电所 1#主变	10	800	640	640
37280	江阴	江城家园二期 75#配电所 3#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37281	江阴	江城家园二期 75#配电所 2#主变	10	800	640	640
37282	江阴	江城家园二期 75#配电所 4#主变	10	800	640	640
37283	江阴	塘下北变	10	400	179	179
37284	江阴	馨悦花园西区 6#配电所 2#主变	10	630	504	504
37285	江阴	江城家园二期 80#配电所 1#主变	10	800	640	640
37286	江阴	江城家园二期 80#配电所 2#主变	10	800	640	640
37287	江阴	翡翠花苑 64#配电所 4#主变	10	800	640	640
37288	江阴	环南箱变主变	10	400	320	320
37289	江阴	华士西石 2#变	10	400	320	320
37290	江阴	水城花园 20#配电所 3#主变	10	800	640	640
37291	江阴	后吴家基变	10	400	297	297
37292	江阴	支家浜变	10	400	298	298
37293	江阴	庞庄公变	10	200	108	108
37294	江阴	普照周家村变	10	200	160	160
37295	江阴	南楼下北变	10	400	320	320
37296	江阴	天瑞苑 20#配电所 1#主变	10	800	640	640
37297	江阴	火车站货运路灯变	10	200	160	160
37298	江阴	利明小站东变	10	400	320	320
37299	江阴	瞿巷 3#变	10	400	320	320
37300	江阴	八房村西变	10	400	320	320
37301	江阴	花家基东变	10	200	160	160
37302	江阴	星光苑 4#配电所 2#主变	10	630	504	504
37303	江阴	贝虹变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37304	江阴	文富东变	10	400	320	320
37305	江阴	南悦家苑 15#配电所 3#主变	10	630	504	504
37306	江阴	向墩站	10	400	311	311
37307	江阴	叶家村东变	10	400	271	271
37308	江阴	河降南变	10	400	310	310
37309	江阴	斜泾排涝站变	10	400	320	320
37310	江阴	倪家丹东变	10	400	235	235
37311	江阴	芙蓉新村 3#箱变主变	10	630	504	504
37312	江阴	檀悦花园 10#配电所 3#主变	10	630	504	504
37313	江阴	江悦尚院 68#配电所 1#主变	10	630	504	504
37314	江阴	如意 1#变	10	400	311	311
37315	江阴	天鹤南配电所 1#主变	10	1000	800	800
37316	江阴	镇区黄土金变	10	400	320	320
37317	江阴	四小村变	10	400	255	255
37318	江阴	南苑新村 31#箱变主变	10	400	320	320
37319	江阴	申耐变	10	400	320	320
37320	江阴	开花变	10	200	77	77
37321	江阴	小青阳南公变	10	200	160	160
37322	江阴	蒯家圩南变	10	400	320	320
37323	江阴	榨田浜变	10	400	320	320
37324	江阴	杨加变	10	400	170	170
37325	江阴	邓阳徐家村变	10	400	243	243
37326	江阴	东麓花园 20#配电所 2#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37327	江阴	和平西 3#变	10	400	320	320
37328	江阴	东华佳苑 6#配电所 2#主变	10	630	504	504
37329	江阴	雅澜名苑二区 159#配电所 4#主变	10	630	504	504
37330	江阴	雅澜名苑 86#配电所 1#主变	10	800	640	640
37331	江阴	东元村西变	10	400	320	320
37332	江阴	季子变	10	400	320	320
37333	江阴	御景雅园 12#配电所 1#主变	10	800	640	640
37334	江阴	御景雅园 12#配电所 2#主变	10	800	640	640
37335	江阴	御景雅园 12#配电所 3#主变	10	800	640	640
37336	江阴	御景雅园 12#配电所 4#主变	10	800	640	640
37337	江阴	王家场箱变主变	10	200	160	160
37338	江阴	御景雅园 4#配电所 1#主变	10	800	640	640
37339	江阴	御景雅园 4#配电所 2#主变	10	800	640	640
37340	江阴	御景雅园 4#配电所 3#主变	10	800	640	640
37341	江阴	御景雅园 4#配电所 4#主变	10	800	640	640
37342	江阴	东苑新村 68#配电所 1#主变	10	800	640	640
37343	江阴	兽医变箱变主变	10	400	320	320
37344	江阴	商场 1 号箱变主变	10	630	504	504
37345	江阴	王安桥中变	10	400	320	320
37346	江阴	金童北变	10	400	320	320
37347	江阴	星辉苑 10#配电所 4#主变	10	630	504	504
37348	江阴	郭庄村中东变	10	400	298	298
37349	江阴	团结站南变	10	400	306	306

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37350	江阴	周江箱变主变	10	400	320	320
37351	江阴	丽都 143#配电所—1#变	10	800	640	640
37352	江阴	万花景苑三区 67#配电所 3#主变	10	800	640	640
37353	江阴	馨悦花园南区 3#配电所 4#主变	10	800	640	640
37354	江阴	宗言中箱变主变	10	630	504	504
37355	江阴	丽都 143#配电所—2#变	10	800	640	640
37356	江阴	丽都 143#配电所—3#变	10	800	640	640
37357	江阴	李沟头东箱变主变	10	630	504	504
37358	江阴	夏家店西变	10	400	320	320
37359	江阴	鼎尚花园 19#配电所 1#主变	10	800	640	640
37360	江阴	鼎尚花园 19#配电所 2#主变	10	800	640	640
37361	江阴	星赋花园一区 13-2#配电所 3#主变	10	630	504	504
37362	江阴	荣熙花园 19#配电所 1#主变	10	800	640	640
37363	江阴	鼎尚花园 29#配电所 1#主变	10	800	640	640
37364	江阴	鼎尚花园 29#配电所 3#主变	10	800	640	640
37365	江阴	鼎尚花园 29#配电所 2#主变	10	800	640	640
37366	江阴	鼎尚花园 29#配电所 4#主变	10	800	640	640
37367	江阴	顾西庄南变	10	400	320	320
37368	江阴	新秀园三期 35#配电所 3#主变	10	800	640	640
37369	江阴	璟庭花苑 23#配电所 2#主变	10	800	640	640
37370	江阴	倪家巷虎跑苑变	10	400	320	320
37371	江阴	王家坝变	10	400	320	320
37372	江阴	苍头西变	10	400	300	300

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37373	江阴	港邨花苑 84#配电所 2#主变	10	800	640	640
37374	江阴	敌械花园中园 73#配电所 3#主变	20	630	504	504
37375	江阴	雅澜名苑 86#配电所 2#主变	10	800	640	640
37376	江阴	南闸泗河野山嘴北变	10	400	320	320
37377	江阴	三联中变	10	400	320	320
37378	江阴	浦家坝西变	10	200	160	160
37379	江阴	御鑫苑 54#配电所 3#主变	10	800	640	640
37380	江阴	翡翠花苑 72#配电所 1#主变	10	800	640	640
37381	江阴	二村南变	10	400	205	205
37382	江阴	云景花园 29#配电所 2#主变	10	800	640	640
37383	江阴	瑞庭花园 31#配电所 3#主变	10	800	640	640
37384	江阴	古塘新村 14#配电所 2#主变	10	630	504	504
37385	江阴	华隆广场 3#配电所 1#主变	10	630	504	504
37386	江阴	杨村里箱变主变	10	630	504	504
37387	江阴	敌光雅苑南区 AB 区 7#配电所 1#主变	20	630	504	504
37388	江阴	贯东绮山村变	10	400	320	320
37389	江阴	开发区 19#变	10	400	320	320
37390	江阴	泾东商南变	10	400	320	320
37391	江阴	孙家巷北变	10	400	290	290
37392	江阴	万花景苑二区 14#配电所 2#主变	10	800	640	640
37393	江阴	紫运一村 7#配 4#主变	10	630	504	504
37394	江阴	尚澜名筑 10#配电所 3#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37395	江阴	荣熙花园 19#配电所 2#主变	10	800	640	640
37396	江阴	新南北公变	10	400	320	320
37397	江阴	馨悦花园 22#配电所 2#主变	10	630	504	504
37398	江阴	珺和雅苑一期 81#配电所 2#主变	10	800	640	640
37399	江阴	天悦家园 6#配电所 2#主变	10	630	504	504
37400	江阴	瑞新花苑 52#配电所 1#主变	10	800	640	640
37401	江阴	水云间花园 44#配电所 2#主变	10	800	640	640
37402	江阴	前进 3#变	10	200	160	160
37403	江阴	老阳岐南变	10	400	294	294
37404	江阴	春风雅苑 3#配电所 1#主变	10	800	640	640
37405	江阴	顾北工业西变	10	400	320	320
37406	江阴	泾鹿箱变主变	10	400	320	320
37407	江阴	星赋花园二区 14-2#配电所 1#主变	10	630	504	504
37408	江阴	棠樾锦园 71#配电所 3#主变	10	800	640	640
37409	江阴	杜巷北变	10	400	320	320
37410	江阴	敌光雅苑北区 26#配电所 2#主变	20	800	640	640
37411	江阴	金杯 1 号变	10	400	320	320
37412	江阴	景阳华府南区 27#配电所 3#主变	10	800	640	640
37413	江阴	翁家基 2 号变	10	400	320	320
37414	江阴	张家湾南变	10	200	160	160
37415	江阴	花家基北变	10	200	128	128
37416	江阴	东维常东变	10	400	320	320
37417	江阴	青阳公园南箱变主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37418	江阴	新桥南变	10	400	320	320
37419	江阴	李家湾南变	10	400	320	320
37420	江阴	陶中房 3#变	10	400	301	301
37421	江阴	巨轮村委变	10	400	178	178
37422	江阴	青阳开发 6#箱变主变	10	630	504	504
37423	江阴	江建 1#箱变主变	10	630	504	504
37424	江阴	湖滨佳苑一村 7#配电所 4#主变	10	800	640	640
37425	江阴	港邶花苑 84#配电所 1#主变	10	800	640	640
37426	江阴	雅澜名苑 85#配电所 3#主变	10	800	640	640
37427	江阴	万花景苑三区 64#配电所 2#主变	10	630	504	504
37428	江阴	符家基 2#变	10	400	176	176
37429	江阴	西阳歧北变	10	400	320	320
37430	江阴	中村东变	10	400	245	245
37431	江阴	雅澜名苑二区 32#配电所 3#主变	10	800	640	640
37432	江阴	云亭政府箱变主变	10	630	504	504
37433	江阴	徐巷里箱变主变	10	500	375	375
37434	江阴	华裕雅园 7#配 4#主变	10	630	504	504
37435	江阴	建南苑 31#配电所 1#主变	10	800	640	640
37436	江阴	建南苑 31#配电所 2#主变	10	800	640	640
37437	江阴	东苑新村 29#箱变主变	10	630	504	504
37438	江阴	建安西变	10	400	320	320
37439	江阴	河东湾西变	10	400	283	283
37440	江阴	勤丰新村 5#变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37441	江阴	角上东变	10	400	320	320
37442	江阴	悦庭花园二期 24#配电所 4#主变	10	800	640	640
37443	江阴	金家宕北变	10	200	160	160
37444	江阴	私营工业园澄发箱变主变	10	630	464	464
37445	江阴	孟家店北变	10	400	276	276
37446	江阴	华隆广场 9#配电所 3#主变	10	630	504	504
37447	江阴	龙岸西变	10	200	160	160
37448	江阴	赵大巷 3#变	10	400	276	276
37449	江阴	红苗新村南 2#变	10	400	281	281
37450	江阴	石家浜西变	10	400	320	320
37451	江阴	建南苑 44#配电所 1#主变	10	800	640	640
37452	江阴	建南苑 44#配电所 2#主变	10	800	640	640
37453	江阴	新桥头北变	10	400	320	320
37454	江阴	敌光雅苑北区 25#配电所 3#主变	20	630	504	504
37455	江阴	澄南南变	10	200	97	97
37456	江阴	天阙雅苑 7#配电所 4#主变	10	800	640	640
37457	江阴	灯塔新变	10	400	320	320
37458	江阴	钱巷西北变	10	200	160	160
37459	江阴	万花景苑二区 13#配电所 2#主变	10	800	640	640
37460	江阴	金石路北变	10	400	320	320
37461	江阴	大河梢南变	10	200	151	151
37462	江阴	水城花园 20#配电所 2#主变	10	800	640	640
37463	江阴	芦埠港变	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37464	江阴	陈市新村南变	10	400	320	320
37465	江阴	大河二渡 2#变	10	400	320	320
37466	江阴	吴家岩北变	10	200	160	160
37467	江阴	敌樾花园 7#配电所 4#主变	20	800	640	640
37468	江阴	邵巷北箱变主变	10	400	262	262
37469	江阴	舜丰花园 1 号变	10	400	320	320
37470	江阴	蒲市北海住基箱变主变	10	400	275	275
37471	江阴	浦东箱变主变	10	400	320	320
37472	江阴	泾南邵巷上箱变主变	10	400	320	320
37473	江阴	万安佳苑 14#配电所 4#主变	10	800	640	640
37474	江阴	翡翠花苑 74#配电所 2#主变	10	800	640	640
37475	江阴	雅澜名苑二区 11#配电所 3#主变	10	800	640	640
37476	江阴	卢墩村委变	10	400	320	320
37477	江阴	陈小西变	10	400	320	320
37478	江阴	春风景苑 13#配电所 2#主变	10	800	640	640
37479	江阴	电力东箱变 1#主变	10	630	504	504
37480	江阴	二村箱变主变	10	630	504	504
37481	江阴	陈大岸南变	10	400	204	204
37482	江阴	融城苑 182#配电所 4#主变	10	800	640	640
37483	江阴	顾山东街箱变 1#主变	10	630	504	504
37484	江阴	顾山菜场箱变 1#主变	10	630	504	504
37485	江阴	宗言南箱变主变	10	630	504	504
37486	江阴	环亚箱变主变	10	630	445	445

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37487	江阴	云筑雅苑 25#配电所 1#主变	10	630	504	504
37488	江阴	刘万市箱变主变	10	630	504	504
37489	江阴	陆家桥箱变主变	10	630	489	489
37490	江阴	三村箱变主变	10	630	504	504
37491	江阴	红敌雅苑 126#配电所 1#主变	20	800	640	640
37492	江阴	昕悦府 60#配电所 1#主变	10	800	640	640
37493	江阴	红敌雅苑 126#配电所 3#主变	20	800	632	632
37494	江阴	红敌雅苑 126#配电所 4#主变	20	800	558	558
37495	江阴	红敌雅苑 126#配电所 2#主变	20	800	640	640
37496	江阴	红敌雅苑 247#配电所 1#主变	20	800	640	640
37497	江阴	红敌雅苑 247#配电所 3#主变	20	800	640	640
37498	江阴	红敌雅苑 247#配电所 4#主变	20	800	640	640
37499	江阴	红敌雅苑 247#配电所 2#主变	20	800	640	640
37500	江阴	周泾团 1#箱变主变	10	630	504	504
37501	江阴	周泾团 2#箱变主变	10	630	504	504
37502	江阴	红敌雅苑 254#配电所 1#主变	20	800	640	640
37503	江阴	红敌雅苑 254#配电所 3#主变	20	800	640	640
37504	江阴	红敌雅苑 254#配电所 4#主变	20	800	640	640
37505	江阴	红敌雅苑 254#配电所 2#主变	20	800	640	640
37506	江阴	红敌雅苑 112#配电所 1#主变	20	800	611	611
37507	江阴	南区 7#变	10	400	320	320
37508	江阴	大丰北变	10	400	320	320
37509	江阴	铂润九里雅园三区 12#配电所 3#主	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
		变				
37510	江阴	元房村变	10	200	59	59
37511	江阴	红敌雅苑 112#配电所 3#主变	20	800	622	622
37512	江阴	红敌雅苑 112#配电所 4#主变	20	800	640	640
37513	江阴	红敌雅苑 112#配电所 2#主变	20	800	640	640
37514	江阴	华隆广场 3#配电所 3#主变	10	630	504	504
37515	江阴	新丰河东变	10	200	160	160
37516	江阴	翡翠花苑 87#配电所 3#主变	10	800	640	640
37517	江阴	红敌雅苑 244#配电所 1#主变	20	800	640	640
37518	江阴	红敌雅苑 244#配电所 3#主变	20	800	640	640
37519	江阴	红敌雅苑 244#配电所 4#主变	20	800	626	626
37520	江阴	红敌雅苑 244#配电所 2#主变	20	800	640	640
37521	江阴	黄河一村 53#配电所 1#主变	10	800	640	640
37522	江阴	黄河一村 53#配电所 2#主变	10	800	640	640
37523	江阴	云亭陶家中变	10	400	320	320
37524	江阴	府前雅园 2#箱变主变	10	630	504	504
37525	江阴	后降圩箱变主变	10	500	400	400
37526	江阴	天敌雅苑 88#配电所 2#主变	20	800	640	640
37527	江阴	星悦河湾花园 49#配电所 4#主变	10	630	504	504
37528	江阴	华士曙新路变	10	400	320	320
37529	江阴	翡翠花苑 64#配电所 3#主变	10	800	640	640
37530	江阴	敌栖雅苑 30#配电所 2#主变	20	800	640	640
37531	江阴	马家西变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37532	江阴	茂墅西变	10	400	14	14
37533	江阴	泓临阁 37#配电所 1#主变	10	800	640	640
37534	江阴	泓临阁 37#配电所 2#主变	10	800	640	640
37535	江阴	南环路向阳箱变主变	10	200	160	160
37536	江阴	富顺村茂荡路变	10	400	320	320
37537	江阴	敌栖雅苑 30#配电所 1#主变	20	800	640	640
37538	江阴	新龚嘉福变	10	250	200	200
37539	江阴	雅澜名苑 85#配电所 2#主变	10	800	640	640
37540	江阴	顺源雅园 10#配电所 2#主变	10	800	640	640
37541	江阴	文南路南变	10	400	320	320
37542	江阴	上品璟苑 320#配电所 4#主变	10	630	504	504
37543	江阴	六房基 2#变	10	400	235	235
37544	江阴	陈家变	10	250	155	155
37545	江阴	金凤苑箱变主变	10	500	369	369
37546	江阴	复兴变	10	400	299	299
37547	江阴	天瑞苑 20#配电所 4#主变	10	800	640	640
37548	江阴	瓦沿南变	10	200	160	160
37549	江阴	嘉悦华庭 36#配电所 2#主变	10	800	640	640
37550	江阴	江南东北巷 2#变	10	400	320	320
37551	江阴	祝塘钱家东变	10	400	286	286
37552	江阴	黄天荡变	10	250	200	200
37553	江阴	钱庄变	10	200	160	160
37554	江阴	马镇大村上北变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37555	江阴	敌光雅苑南区 AB 区 6#配电所 3#主变	20	630	504	504
37556	江阴	棠樾锦园 59-2#配电所 3#主变	10	630	504	504
37557	江阴	御鑫苑 54#配电所 2#主变	10	800	640	640
37558	江阴	昌里村西变	10	400	320	320
37559	江阴	霞客苑 36#配电所 2#主变	10	630	504	504
37560	江阴	北山头北站	10	200	142	142
37561	江阴	君山巷公变	10	250	200	200
37562	江阴	同兴公变	10	315	252	252
37563	江阴	小桥公变	10	315	252	252
37564	江阴	闸菜公变	10	315	252	252
37565	江阴	北大街公变	10	400	320	320
37566	江阴	凤安桥变	10	400	305	305
37567	江阴	江阴高头南变	10	200	85	85
37568	江阴	鑫茂悦园 268#配 2#主变	10	800	640	640
37569	江阴	华裕雅园 7#配 3#主变	10	630	504	504
37570	江阴	姜北变	10	200	55	55
37571	江阴	文定一村箱变主变	10	800	640	640
37572	江阴	文定三村 16#箱变主变	10	630	504	504
37573	江阴	朝阳关新村 14#箱变主变	10	630	492	492
37574	江阴	新桥花园 18#箱变主变	10	630	504	504
37575	江阴	贯庄西变	10	400	320	320
37576	江阴	贯庄农水变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37577	江阴	贯庄东站变	10	400	282	282
37578	江阴	贯庄北变	10	250	182	182
37579	江阴	立埭变	10	400	257	257
37580	江阴	常泽村变	10	200	160	160
37581	江阴	青春电站变	10	400	307	307
37582	江阴	芦墩西变	10	400	309	309
37583	江阴	石庄谢家头变	10	400	320	320
37584	江阴	西肖庄变	10	250	190	190
37585	江阴	石庄中村变	10	200	160	160
37586	江阴	桂家变	10	250	138	138
37587	江阴	马镇浜上变	10	200	160	160
37588	江阴	下村里变	10	400	296	296
37589	江阴	五市加工厂变	10	315	60	60
37590	江阴	张子头变	10	200	115	115
37591	江阴	周团村变	10	400	320	320
37592	江阴	西苑新村 38#箱变主变	10	630	504	504
37593	江阴	黄泥头南变	10	200	160	160
37594	江阴	马镇五房村变	10	400	278	278
37595	江阴	精养塘变	10	400	320	320
37596	江阴	朱朝东变	10	400	180	180
37597	江阴	俞朝变	10	400	284	284
37598	江阴	山观西苑新村 98#箱变主变	10	800	640	640
37599	江阴	陆房庄变	10	200	128	128

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37600	江阴	薛家头站变	10	200	160	160
37601	江阴	立埭南站变	10	250	174	174
37602	江阴	住基变	10	400	320	320
37603	江阴	臧家头站变	10	400	320	320
37604	江阴	许家头变	10	315	252	252
37605	江阴	周庄头变	10	400	269	269
37606	江阴	倪巷变	10	200	160	160
37607	江阴	马巷上变	10	400	300	300
37608	江阴	冶坊桥南变	10	315	252	252
37609	江阴	杨村里变	10	200	160	160
37610	江阴	范朝东变	10	400	243	243
37611	江阴	大二房变	10	400	241	241
37612	江阴	大村上变	10	400	320	320
37613	江阴	桥下西变	10	200	160	160
37614	江阴	祝家桥变	10	250	200	200
37615	江阴	花园一村箱变主变	10	630	504	504
37616	江阴	谈家住基变	10	400	279	279
37617	江阴	西苑新村 54#箱变主变	10	800	640	640
37618	江阴	环南路变	10	400	196	196
37619	江阴	文八路北变	10	400	320	320
37620	江阴	花园一村配电所 1#主变	10	800	640	640
37621	江阴	花园一村配电所 2#主变	10	800	640	640
37622	江阴	山观西苑新村 90#箱变主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37623	江阴	文小变	10	400	320	320
37624	江阴	麦家变	10	315	252	252
37625	江阴	富林变	10	400	320	320
37626	江阴	文林朱家住基变	10	315	252	252
37627	江阴	文八路变	10	400	320	320
37628	江阴	环南路 3#变	10	315	252	252
37629	江阴	文林周家村变	10	315	211	211
37630	江阴	文医变	10	315	97	97
37631	江阴	西环变	10	400	320	320
37632	江阴	文南新村变	10	200	134	134
37633	江阴	文西路变	10	315	252	252
37634	江阴	文南东站	10	400	277	277
37635	江阴	花园三村 13#箱变主变	10	630	504	504
37636	江阴	文林西站	10	200	160	160
37637	江阴	文林余巷变	10	400	246	246
37638	江阴	花园三村 7#箱变主变	10	630	504	504
37639	江阴	文林成教变	10	250	200	200
37640	江阴	河湘南变	10	400	304	304
37641	江阴	综合北变	10	400	282	282
37642	江阴	综合变	10	400	285	285
37643	江阴	湘南中心站	10	400	320	320
37644	江阴	文林中街变	10	315	252	252
37645	江阴	周家堂变	10	315	224	224

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37646	江阴	文林南站	10	400	263	263
37647	江阴	花园南配电所 1#主变	10	800	640	640
37648	江阴	朱家堂北变	10	200	28	28
37649	江阴	文林河南包家变	10	400	242	242
37650	江阴	文林山庄变	10	200	160	160
37651	江阴	花园南配电所 2#主变	10	800	640	640
37652	江阴	湘南东变	10	315	252	252
37653	江阴	湘南变	10	315	252	252
37654	江阴	花园南配电所 3#主变	10	800	640	640
37655	江阴	文中变	10	400	320	320
37656	江阴	文林皮服变	10	400	320	320
37657	江阴	文林四房巷变	10	250	132	132
37658	江阴	四房巷北变	10	400	259	259
37659	江阴	上青莲变	10	315	252	252
37660	江阴	蟠龙工业园 2#变	10	400	320	320
37661	江阴	孟家头公变	10	400	229	229
37662	江阴	通渡花苑二区 37#箱变主变	10	400	320	320
37663	江阴	石庄村委变	10	400	287	287
37664	江阴	友谊砖瓦厂变	10	100	80	80
37665	江阴	通渡花苑二区 28#箱变主变	10	630	504	504
37666	江阴	前巷西变	10	200	160	160
37667	江阴	私营工业园 1#变	10	400	235	235
37668	江阴	私营工业园 2#变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37669	江阴	吴家丹变	10	315	252	252
37670	江阴	通渡花苑二区 26#箱变主变	10	400	320	320
37671	江阴	文林车站西变	10	400	320	320
37672	江阴	文林车站变	10	400	320	320
37673	江阴	东环变	10	400	320	320
37674	江阴	小厅变	10	315	113	113
37675	江阴	小厅站	10	200	160	160
37676	江阴	后栗南变	10	400	320	320
37677	江阴	后栗北变	10	250	165	165
37678	江阴	河北街 238 号 3#箱变主变	10	400	320	320
37679	江阴	供电所南站变	10	315	252	252
37680	江阴	石庄中学变	10	400	320	320
37681	江阴	小商品变	10	400	320	320
37682	江阴	前巷油坊变	10	200	160	160
37683	江阴	申港文化变	10	400	295	295
37684	江阴	胜利电站变	10	400	232	232
37685	江阴	花园广场配电所 1#主变	10	630	504	504
37686	江阴	后栗西变	10	250	93	93
37687	江阴	石庄周家村变	10	400	320	320
37688	江阴	后栗东变	10	200	118	118
37689	江阴	焦家变	10	200	129	129
37690	江阴	东风桥变	10	200	160	160
37691	江阴	河北街 238 号 4#箱变主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37692	江阴	通渡花苑二区 35#箱变主变	10	630	504	504
37693	江阴	大王庙变	10	315	252	252
37694	江阴	胡家桥东变	10	200	130	130
37695	江阴	蟠龙工业园 1#变	10	400	320	320
37696	江阴	戴家桥变	10	200	119	119
37697	江阴	花园二村箱变主变	10	630	504	504
37698	江阴	花园二村配电所 1#主变	10	800	640	640
37699	江阴	花园二村配电所 2#主变	10	800	640	640
37700	江阴	天鹤六村配电所 1#主变	10	800	640	640
37701	江阴	天鹤六村配电所 2#主变	10	800	640	640
37702	江阴	大桥路高层配电所 1#主变	10	800	640	640
37703	江阴	馨苑 8#箱变主变	10	630	504	504
37704	江阴	馨苑 42#箱变主变	10	500	386	386
37705	江阴	河北街配电所 1#主变	10	800	640	640
37706	江阴	馨苑 76#箱变主变	10	500	400	400
37707	江阴	大桥公园北箱变主变	10	400	320	320
37708	江阴	通渡花苑二区 65#箱变主变	10	630	504	504
37709	江阴	通渡花苑二区 63#箱变主变	10	630	504	504
37710	江阴	通渡花苑二区 47#箱变主变	10	630	504	504
37711	江阴	通渡花苑二区 44#箱变主变	10	630	504	504
37712	江阴	文定三村 33 箱变主变	10	800	640	640
37713	江阴	通渡花园 5#箱变主变	10	800	640	640
37714	江阴	文定四村 21 箱变主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37715	江阴	通渡花园二区 16#箱变主变	10	500	400	400
37716	江阴	通渡花园二区 102#箱变主变	10	630	504	504
37717	江阴	延陵商住箱变主变	10	630	504	504
37718	江阴	文定四村 23 箱变主变	10	800	640	640
37719	江阴	通渡花园 9#箱变主变	10	800	640	640
37720	江阴	延陵配电所 1#主变	10	800	640	640
37721	江阴	延陵配电所 2#主变	10	800	640	640
37722	江阴	通渡花园二区 100#箱变主变	10	630	504	504
37723	江阴	天鹤三村 22 箱变主变	10	800	640	640
37724	江阴	通渡花园二区 109#箱变主变	10	800	640	640
37725	江阴	通渡花园二区 111#箱变主变	10	630	504	504
37726	江阴	文定四村 47#箱变主变	10	800	640	640
37727	江阴	通渡花园 14#箱变主变	10	630	504	504
37728	江阴	通渡花园 20#箱变主变	10	630	504	504
37729	江阴	通渡花园 21#箱变主变	10	630	504	504
37730	江阴	文定四村 22#箱变主变	10	630	504	504
37731	江阴	通渡花园二区 70#箱变主变	10	500	400	400
37732	江阴	通渡花园二区 72#箱变主变	10	630	504	504
37733	江阴	文定三村 29#箱变主变	10	630	504	504
37734	江阴	通渡花园二区 85#箱变主变	10	630	504	504
37735	江阴	文定三村 20#箱变主变	10	630	504	504
37736	江阴	华宏世纪苑配电所 1#主变	10	800	640	640
37737	江阴	通渡花园二区 87#箱变主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37738	江阴	华宏世纪苑配电所 2#主变	10	800	640	640
37739	江阴	天鹤人医箱变主变	10	630	504	504
37740	江阴	蒲桥公寓箱变主变	10	630	504	504
37741	江阴	华宏世纪苑南配电所 1#主变	10	800	616	616
37742	江阴	天鹤南配电所 2#主变	10	800	640	640
37743	江阴	华宏世纪苑南配电所 2#主变	10	800	618	618
37744	江阴	蒲黄配电所 2#主变	10	800	640	640
37745	江阴	蒲黄配电所 1#主变	10	800	640	640
37746	江阴	三房巷箱变主变	10	630	504	504
37747	江阴	倪家巷西箱变主变	10	800	640	640
37748	江阴	天鹤东配电所—2#主变	10	800	640	640
37749	江阴	黄龙三村 25#箱变主变	10	800	640	640
37750	江阴	黄龙配电所 1#主变	10	1600	1280	1280
37751	江阴	天鹤北配电所 1#主变	10	800	640	640
37752	江阴	黄龙花苑箱变主变	10	800	640	640
37753	江阴	黄龙福地箱变主变	10	630	504	504
37754	江阴	天鹤七村 18#箱变主变	10	630	504	504
37755	江阴	云盛商住 1#箱变主变	10	630	504	504
37756	江阴	名豪山庄 8#箱变主变	10	630	504	504
37757	江阴	天鹤五村 7#箱变主变	10	630	504	504
37758	江阴	名豪山庄 88#箱变主变	10	500	400	400
37759	江阴	名豪山庄 40#箱变主变	10	630	492	492
37760	江阴	天鹤三村 10#箱变主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37761	江阴	名豪山庄 179#箱变主变	10	630	465	465
37762	江阴	塘前路 250 号 7#箱变主变	10	400	320	320
37763	江阴	名豪山庄 62#箱变主变	10	630	504	504
37764	江阴	天鹤五村 18#箱变主变	10	800	640	640
37765	江阴	名豪山庄 76#箱变主变	10	630	504	504
37766	江阴	名豪山庄 143#箱变主变	10	630	488	488
37767	江阴	塘前路 250#箱变主变	10	630	504	504
37768	江阴	天鹤人医北箱变主变	10	630	504	504
37769	江阴	天鹤七村 11#箱变主变	10	800	640	640
37770	江阴	南方花园配电所 1#主变	10	630	504	504
37771	江阴	天鹤三村 18#箱变主变	10	630	504	504
37772	江阴	城南菜场箱变主变	10	500	400	400
37773	江阴	南方箱变主变	10	630	504	504
37774	江阴	文定北配电所一1#变	10	800	640	640
37775	江阴	文定北配电所一2#变	10	800	640	640
37776	江阴	东方箱变主变	10	630	504	504
37777	江阴	文定南配电所 2#主变	10	1000	800	800
37778	江阴	蒲桥箱变主变	10	630	504	504
37779	江阴	阳光配电所 1#主变	10	1000	800	800
37780	江阴	阳光配电所 2#主变	10	1000	800	800
37781	江阴	绿园配电所 1#主变	10	800	640	640
37782	江阴	绿园配电所 2#主变	10	800	640	640
37783	江阴	光华箱变主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37784	江阴	邵圩变	10	250	200	200
37785	江阴	华士毛纺变	10	400	320	320
37786	江阴	前进变	10	315	244	244
37787	江阴	马桥别墅变	10	400	289	289
37788	江阴	史家基变	10	160	128	128
37789	江阴	西巷东站变	10	315	252	252
37790	江阴	西巷西站变	10	400	320	320
37791	江阴	西巷别墅变	10	400	304	304
37792	江阴	塔家基变	10	200	147	147
37793	江阴	周庄村委变	10	315	252	252
37794	江阴	东亚西变	10	315	252	252
37795	江阴	小坟北变	10	200	42	42
37796	江阴	文富路路灯变	10	315	252	252
37797	江阴	华士商城变	10	315	252	252
37798	江阴	矿机新村变	10	400	320	320
37799	江阴	架空变	10	200	160	160
37800	江阴	革新排涝站变	10	250	200	200
37801	江阴	澄山河变	10	400	320	320
37802	江阴	杨树里变	10	315	212	212
37803	江阴	东巷东变	10	200	22	22
37804	江阴	锡沙路灯 3#变	10	400	320	320
37805	江阴	谢园 2#变	10	315	252	252
37806	江阴	世纪路灯变	10	250	200	200

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37807	江阴	西湖中变	10	400	305	305
37808	江阴	创新东站变	10	400	320	320
37809	江阴	长新陶家庄变	10	315	252	252
37810	江阴	花北 3#变	10	315	252	252
37811	江阴	黄土金变	10	250	200	200
37812	江阴	龙游北变	10	400	320	320
37813	江阴	孟岸电站变	10	160	128	128
37814	江阴	涂镇北变	10	400	259	259
37815	江阴	镇区电力南变	10	400	320	320
37816	江阴	涂镇村村委变	10	400	320	320
37817	江阴	园区培发变	10	400	320	320
37818	江阴	陈市新村变	10	250	200	200
37819	江阴	迎九公变	10	400	320	320
37820	江阴	沈家田公变	10	400	320	320
37821	江阴	沈南公变	10	315	252	252
37822	江阴	镇区西弄西变	10	400	295	295
37823	江阴	顾家村变	10	250	200	200
37824	江阴	北国电力中变	10	400	320	320
37825	江阴	七房北变	10	250	200	200
37826	江阴	桐岐政府公变	10	400	320	320
37827	江阴	古塘东变	10	400	320	320
37828	江阴	老二房变	10	200	160	160
37829	江阴	侯官桥变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37830	江阴	百丈南站	10	400	320	320
37831	江阴	人民公变	10	400	320	320
37832	江阴	电力北公变	10	315	252	252
37833	江阴	小学变	10	400	320	320
37834	江阴	沟西电站	10	250	90	90
37835	江阴	宗言配电所 1#主变	10	1000	800	800
37836	江阴	霞栖苑 14#配电所 1#主变	10	1000	759	759
37837	江阴	霞栖苑 3#配电所 1#主变	10	1000	800	800
37838	江阴	霞栖苑 21#配电所 1#主变	10	800	640	640
37839	江阴	霞栖苑 21#配电所 2#主变	10	800	640	640
37840	江阴	前周桥东变	10	400	320	320
37841	江阴	大岸变	10	200	160	160
37842	江阴	簪村西站变	10	400	262	262
37843	江阴	新区箱变主变	10	630	504	504
37844	江阴	璜土电力 4#变	10	315	252	252
37845	江阴	航运变	10	250	200	200
37846	江阴	范庄东变	10	400	320	320
37847	江阴	簪村北变	10	400	320	320
37848	江阴	常泽中变	10	315	252	252
37849	江阴	簪村村南变	10	400	315	315
37850	江阴	15 大队加工厂站变	10	250	200	200
37851	江阴	簪村东变	10	400	228	228
37852	江阴	永利桥变	10	400	202	202

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37853	江阴	红旗排涝站变	10	400	187	187
37854	江阴	前周桥变	10	400	269	269
37855	江阴	大岸东变	10	100	80	80
37856	江阴	贯庄南变	10	400	320	320
37857	江阴	永汇站变	10	400	286	286
37858	江阴	双牌村变	10	400	302	302
37859	江阴	虎塘站变	10	200	98	98
37860	江阴	璜土农场变	10	200	133	133
37861	江阴	跃进农场变	10	200	125	125
37862	江阴	郭庄变	10	400	320	320
37863	江阴	郭庄站变	10	315	180	180
37864	江阴	郭庄南变	10	400	320	320
37865	江阴	郭庄加工厂变	10	400	320	320
37866	江阴	西贯站变	10	315	171	171
37867	江阴	锦隆三村 41#箱变主变	10	630	504	504
37868	江阴	利港西街变	10	315	241	241
37869	江阴	高家丹变	10	400	268	268
37870	江阴	后村变	10	400	320	320
37871	江阴	西范南变	10	400	110	110
37872	江阴	安子圩变	10	200	98	98
37873	江阴	永定圩变	10	315	252	252
37874	江阴	西安村变	10	400	320	320
37875	江阴	西安村北变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37876	江阴	陈市东站变	10	250	200	200
37877	江阴	智宏变	10	315	252	252
37878	江阴	五寨沟变	10	400	320	320
37879	江阴	龙港 1#变	10	400	320	320
37880	江阴	奚市北站变	10	400	288	288
37881	江阴	创业园变	10	400	320	320
37882	江阴	西贯变	10	315	182	182
37883	江阴	十四大队变	10	315	252	252
37884	江阴	高家头西变	10	400	320	320
37885	江阴	高家头变	10	400	320	320
37886	江阴	焦家头变	10	400	301	301
37887	江阴	常泽桥站变	10	200	134	134
37888	江阴	常泽桥西变	10	250	185	185
37889	江阴	贯庄公变	10	160	128	128
37890	江阴	钱家头变	10	400	277	277
37891	江阴	龙港 2#变	10	400	320	320
37892	江阴	龙港 4#变	10	400	320	320
37893	江阴	龙港 5#变	10	400	320	320
37894	江阴	滨江路灯变	10	200	160	160
37895	江阴	大桥一村配电所 2#主变	10	800	640	640
37896	江阴	渣沟变	10	250	133	133
37897	江阴	三沟变	10	400	300	300
37898	江阴	汉墩变	10	400	274	274

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37899	江阴	云亭江家冲南变	10	400	185	185
37900	江阴	圣廷苑 3#配电所 1#主变	10	1000	800	800
37901	江阴	圣廷苑 3#配电所 2#主变	10	1000	800	800
37902	江阴	圣廷苑 3#配电所 3#主变	10	1000	800	800
37903	江阴	圣廷苑 10#配电所 1#主变	10	800	640	640
37904	江阴	矿机新村东变	10	400	320	320
37905	江阴	巷路里变	10	400	320	320
37906	江阴	陈家巷南变	10	400	320	320
37907	江阴	圣廷苑 10#配电所 2#主变	10	800	640	640
37908	江阴	圣廷苑 10#配电所 3#主变	10	800	640	640
37909	江阴	圣庭苑 32#配电所 1#主变	10	1000	800	800
37910	江阴	圣庭苑 32#配电所 2#主变	10	1000	800	800
37911	江阴	圣庭苑 32#配电所 3#主变	10	1000	800	800
37912	江阴	周南花苑四村 16#箱变主变	10	500	400	400
37913	江阴	周南花苑四村 36#箱变主变	10	630	504	504
37914	江阴	沈店南变	10	400	65	65
37915	江阴	衡山变	10	400	320	320
37916	江阴	希望广场配电所 1#主变	10	1600	1280	1280
37917	江阴	希望广场配电所 2#主变	10	1600	1280	1280
37918	江阴	新华二村 56#箱变主变	10	800	640	640
37919	江阴	长寿东新变	10	315	252	252
37920	江阴	金水湾 28#箱变主变	10	630	488	488
37921	江阴	金水湾 79#箱变主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37922	江阴	桥头变	10	200	160	160
37923	江阴	金水湾 39#箱变主变	10	630	498	498
37924	江阴	延陵北箱变主变	10	630	504	504
37925	江阴	上山变	10	400	320	320
37926	江阴	新港西箱变主变	10	400	320	320
37927	江阴	港城名邸 7#配电所 1#主变	10	1000	800	800
37928	江阴	港城名邸 7#配电所 2#主变	10	1000	800	800
37929	江阴	港城名邸 7#配电所 3#主变	10	1000	800	800
37930	江阴	港城名邸 16#配电所 1#主变	10	1000	800	800
37931	江阴	港城名邸 16#配电所 2#主变	10	1000	800	800
37932	江阴	港城名邸 16#配电所 3#主变	10	1000	800	800
37933	江阴	港城名邸 9#配电所 1#主变	10	1000	800	800
37934	江阴	港城名邸 9#配电所 2#主变	10	1000	800	800
37935	江阴	港城名邸 9#配电所 3#主变	10	1000	800	800
37936	江阴	陈市花苑 B 区 42#箱变主变	10	630	504	504
37937	江阴	潘家滩变	10	250	200	200
37938	江阴	陈市花苑 A 区 13#箱变主变	10	630	504	504
37939	江阴	陈市花苑 A 区 7#箱变主变	10	630	504	504
37940	江阴	小兆陈家巷变	10	200	144	144
37941	江阴	陈市花苑 100#箱变主变	10	630	504	504
37942	江阴	陈市花苑 99#箱变主变	10	630	504	504
37943	江阴	陈市花苑 56#箱变主变	10	630	504	504
37944	江阴	陈市花苑 55#箱变主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37945	江阴	陈市花苑 43#箱变主变	10	630	504	504
37946	江阴	兴利自来水厂变	10	400	320	320
37947	江阴	管家丹变	10	400	320	320
37948	江阴	丁家头变	10	250	200	200
37949	江阴	临港徐家埭变	10	400	320	320
37950	江阴	周庄青化巷西变	10	400	303	303
37951	江阴	马泾焦家村变	10	200	106	106
37952	江阴	金水湾 40#箱变主变	10	630	504	504
37953	江阴	华联配电所 2#主变	10	1250	1000	1000
37954	江阴	紫金花园 513#配电所 1#主变	10	1000	800	800
37955	江阴	紫金花园 513#配电所 2#主变	10	1000	800	800
37956	江阴	紫金花园 513#配电所 3#主变	10	800	640	640
37957	江阴	紫金花园 536#配电所 2#主变	10	800	640	640
37958	江阴	紫金花园 536#配电所 1#主变	10	800	640	640
37959	江阴	陈家仓变	10	400	296	296
37960	江阴	七房桥东变	10	250	200	200
37961	江阴	高德桥变	10	200	160	160
37962	江阴	徐庄桥南变	10	250	200	200
37963	江阴	林场东变	10	315	252	252
37964	江阴	潘家巷西变	10	200	47	47
37965	江阴	三板桥东变	10	250	200	200
37966	江阴	申兴村戴东变	10	250	108	108
37967	江阴	白鹭湾花园东区 4#配电所 3#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37968	江阴	白鹭湾花园东区 4#配电所 4#主变	10	800	640	640
37969	江阴	白鹭湾花园东区 4#配电所 2#主变	10	800	640	640
37970	江阴	兰樾雅院 12#配电所 2#主变	10	800	640	640
37971	江阴	万花景苑三区 64#配电所 4#主变	10	630	504	504
37972	江阴	星辉苑 10#配电所 1#主变	10	630	504	504
37973	江阴	戴巷头南变	10	400	259	259
37974	江阴	雅澜名苑 262#配电所 4#主变	10	630	504	504
37975	江阴	周庄南房巷变	10	400	144	144
37976	江阴	梧塍变	10	400	259	259
37977	江阴	低坝头东南变	10	400	320	320
37978	江阴	花园路 194#配电所 1#主变	10	800	640	640
37979	江阴	花园路 194#配电所 2#主变	10	800	640	640
37980	江阴	任家堂南变	10	200	131	131
37981	江阴	马介村 1#变	10	400	320	320
37982	江阴	建南车站箱变主变	10	400	246	246
37983	江阴	华达箱变主变	10	400	320	320
37984	江阴	农商箱变主变	10	400	320	320
37985	江阴	祝塘宾馆箱变主变	10	630	481	481
37986	江阴	谭家村 2#变	10	400	320	320
37987	江阴	星辉苑 10#配电所 3#主变	10	630	504	504
37988	江阴	东塔变	10	400	227	227
37989	江阴	太平桥 2#变	10	200	86	86
37990	江阴	滨江一村箱变主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
37991	江阴	赵大巷东 2#变	10	400	277	277
37992	江阴	罗庄北变	10	400	158	158
37993	江阴	万兴堆场变	10	200	160	160
37994	江阴	红旗楼子下东变	10	400	320	320
37995	江阴	姚介埭东变	10	400	320	320
37996	江阴	红星村委西变	10	400	320	320
37997	江阴	四季花城 3#配电所 1#主变	10	800	640	640
37998	江阴	四季花城 3#配电所 3#主变	10	800	640	640
37999	江阴	四季花城 3#配电所 4#主变	10	800	640	640
38000	江阴	四季花城 3#配电所 2#主变	10	800	640	640
38001	江阴	桃江 2#变	10	400	320	320
38002	江阴	天敌雅苑 94#配电所 1#主变	20	800	640	640
38003	江阴	凹塘里南变	10	400	320	320
38004	江阴	河湾里变	10	400	97	97
38005	江阴	赵头巷变	10	400	136	136
38006	江阴	树巷路变	10	250	200	200
38007	江阴	南新村变	10	400	309	309
38008	江阴	竹园西站变	10	250	175	175
38009	江阴	用电组变	10	400	251	251
38010	江阴	高头巷变	10	400	91	91
38011	江阴	红苗西变	10	400	320	320
38012	江阴	马泾徐家村南变	10	400	320	320
38013	江阴	界下东变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38014	江阴	品尊名邸 17#配电所 1#主变	10	800	640	640
38015	江阴	西大街花园 34#配电所 1#主变	10	800	640	640
38016	江阴	上海花园二期 297#配电所 1#主变	10	800	640	640
38017	江阴	桃源名筑 40#配电所 3#主变	20	630	487	487
38018	江阴	开发箱变主变	10	200	160	160
38019	江阴	文北桥南变	10	400	320	320
38020	江阴	夏芙北变	10	400	320	320
38021	江阴	后马北变	10	200	160	160
38022	江阴	云麓花园 1#配电所 1#主变	10	800	640	640
38023	江阴	长安万福变	10	400	187	187
38024	江阴	停塘降南变	10	200	160	160
38025	江阴	新秀园一期 10#配电所 2#主变	10	800	640	640
38026	江阴	浮桥箱变主变	10	630	504	504
38027	江阴	邓阳村西变	10	200	160	160
38028	江阴	西杜家东变	10	200	130	130
38029	江阴	东元塘变	10	200	109	109
38030	江阴	塘饼圩站变	10	200	160	160
38031	江阴	田堵里南变	10	400	170	170
38032	江阴	耿家住基东变	10	400	201	201
38033	江阴	青阳法院箱变主变	10	630	504	504
38034	江阴	金山变箱变主变	10	630	504	504
38035	江阴	三兴 1#变	10	400	119	119
38036	江阴	帝景花园 48#配电所 1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38037	江阴	帝景花园 48#配电所 2#主变	10	800	640	640
38038	江阴	澜岸花苑 4#配电所 4#主变	10	800	640	640
38039	江阴	桐岐影院西变	10	400	301	301
38040	江阴	城东中学南变	10	400	320	320
38041	江阴	帝景花园 52#配电所 1#主变	10	800	640	640
38042	江阴	东舜华府 41#配电所 1#主变	10	800	640	640
38043	江阴	东舜华府 41#配电所 3#主变	10	800	640	640
38044	江阴	东舜华府 41#配电所 4#主变	10	800	640	640
38045	江阴	东舜华府 41#配电所 2#主变	10	800	640	640
38046	江阴	新桥客运站箱变主变	10	630	504	504
38047	江阴	芭斗桥东变	10	315	174	174
38048	江阴	蔡化朱家巷变	10	250	88	88
38049	江阴	华士北站变	10	315	252	252
38050	江阴	南蒲田站变	10	250	200	200
38051	江阴	三余巷变	10	160	9	9
38052	江阴	水潭大站变	10	315	252	252
38053	江阴	唐家巷东变	10	315	252	252
38054	江阴	金牡丹变	10	400	320	320
38055	江阴	周家变	10	400	320	320
38056	江阴	华北东站变	10	400	309	309
38057	江阴	乌牛泾变	10	400	280	280
38058	江阴	顾山电力西变	10	400	320	320
38059	江阴	彭蒿西站变	10	250	27	27

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38060	江阴	西大街花园 34#配电所 2#主变	10	800	640	640
38061	江阴	西大街花园 34#配电所 3#主变	10	800	640	640
38062	江阴	西大街花园 34#配电所 4#主变	10	800	640	640
38063	江阴	费东庄南变	10	200	160	160
38064	江阴	西大街花园 35#配电所 1#主变	10	800	640	640
38065	江阴	西大街花园 35#配电所 2#主变	10	800	640	640
38066	江阴	西大街花园 35#配电所 3#主变	10	800	640	640
38067	江阴	西大街花园 35#配电所 4#主变	10	800	640	640
38068	江阴	西大街花园 46#配电所 1#主变	10	800	640	640
38069	江阴	西大街花园 46#配电所 2#主变	10	800	640	640
38070	江阴	西大街花园 46#配电所 3#主变	10	800	640	640
38071	江阴	西大街花园 46#配电所 4#主变	10	800	640	640
38072	江阴	雅澜名苑二区 159#配电所 2#主变	10	630	504	504
38073	江阴	上品璟苑 115#配电所 2#主变	10	800	640	640
38074	江阴	梅树巷东变	10	200	160	160
38075	江阴	大坝上变	10	400	288	288
38076	江阴	曹家村北变	10	200	133	133
38077	江阴	上品璟苑 319#配电所 3#主变	10	800	640	640
38078	江阴	周家宕东变	10	200	160	160
38079	江阴	蔡巷北变	10	400	320	320
38080	江阴	华庄西变	10	400	196	196
38081	江阴	幸福 4#变	10	400	320	320
38082	江阴	徐家宕南变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38083	江阴	张家油车东变	10	400	242	242
38084	江阴	馨苑中变	10	400	320	320
38085	江阴	河塘市镇菜场箱变主变	10	500	400	400
38086	江阴	翡翠花苑 74#配电所 4#主变	10	800	640	640
38087	江阴	宋家圩北变	10	400	72	72
38088	江阴	安巷新农村变	10	400	320	320
38089	江阴	河塘商城箱变主变	10	500	400	400
38090	江阴	海阅雅园 8#配电所 2#主变	10	630	504	504
38091	江阴	闻书苑 5#配电所 2#主变	10	630	504	504
38092	江阴	创业 9#变	10	400	320	320
38093	江阴	毛三巷北变	10	400	143	143
38094	江阴	帝景花园 52#配电所 2#主变	10	800	640	640
38095	江阴	帝景花园 52#配电所 3#主变	10	800	640	640
38096	江阴	帝景花园 52#配电所 4#主变	10	800	640	640
38097	江阴	医院 1#变	10	400	320	320
38098	江阴	冯溪花园 77#配电所 1#主变	10	800	640	640
38099	江阴	地税南箱变主变	10	630	504	504
38100	江阴	彭蒿大站变	10	400	151	151
38101	江阴	东山变	10	250	161	161
38102	江阴	万安桥北变	10	400	239	239
38103	江阴	彭蒿金湾里变	10	200	160	160
38104	江阴	大宅东变	10	315	229	229
38105	江阴	刘万市南变	10	400	170	170

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38106	江阴	银杏变	10	400	320	320
38107	江阴	银杏北变	10	400	320	320
38108	江阴	镇北路东箱变主变	10	630	504	504
38109	江阴	景阳村菜场箱变主变	10	630	504	504
38110	江阴	镇北路西变箱变主变	10	630	504	504
38111	江阴	祝塘政府箱变主变	10	400	320	320
38112	江阴	景阳世纪箱变主变	10	630	388	388
38113	江阴	景阳村成教箱变主变	10	400	320	320
38114	江阴	连洋变箱变主变	10	630	504	504
38115	江阴	建南村环卫箱变主变	10	630	504	504
38116	江阴	湖滨佳苑一村 25#配电所 3#主变	10	800	640	640
38117	江阴	江悦尚院 1#配电所 1#主变	10	630	504	504
38118	江阴	绿城水岸 121#配电所 1#主变	10	800	640	640
38119	江阴	绿城水岸 121#配电所 2#主变	10	800	640	640
38120	江阴	绿城水岸 121#配电所 3#主变	10	800	632	632
38121	江阴	棠樾锦园 17#配电所 2#主变	10	800	640	640
38122	江阴	范前东箱变主变	10	400	320	320
38123	江阴	河塘新村 2#箱变主变	10	500	400	400
38124	江阴	西园三村 8#配电所 1#主变	10	800	640	640
38125	江阴	澄江徐家村西变	10	400	320	320
38126	江阴	园区 1#箱变主变	10	630	504	504
38127	江阴	雅澜名苑二区 35#配电所 4#主变	10	800	640	640
38128	江阴	峭岐村委变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38129	江阴	马镇渔业箱变主变	10	630	504	504
38130	江阴	铂润九里雅园三区 5#配电所 2#主变	10	800	640	640
38131	江阴	蒲市东青河变	10	400	320	320
38132	江阴	裕珑花园 68#配电所 4#主变	10	630	504	504
38133	江阴	海岸城 3#配电所 1#主变	10	800	640	640
38134	江阴	海岸城 3#配电所 3#主变	10	800	640	640
38135	江阴	海岸城 3#配电所 4#主变	10	800	640	640
38136	江阴	海岸城 3#配电所 2#主变	10	800	640	640
38137	江阴	上青莲 1#变	10	400	152	152
38138	江阴	海岸城 6#配电所 1#主变	10	800	640	640
38139	江阴	海岸城 6#配电所 3#主变	10	800	640	640
38140	江阴	海岸城 6#配电所 4#主变	10	800	640	640
38141	江阴	海岸城 6#配电所 2#主变	10	800	640	640
38142	江阴	扬子华都 37#配电所 1#主变	10	800	640	640
38143	江阴	后高家基变	10	315	252	252
38144	江阴	龙达变	10	315	252	252
38145	江阴	兴港新村 68#箱变主变	10	630	504	504
38146	江阴	绿城水岸 121#配电所 4#主变	10	800	640	640
38147	江阴	延陵路 535 号 2#箱变主变	10	500	400	400
38148	江阴	巷路里 3#变	10	400	320	320
38149	江阴	巷路里 2#变	10	400	292	292
38150	江阴	延陵路 535 号 4#箱变主变	10	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38151	江阴	绿城水岸 123#配电所 1#主变	10	800	640	640
38152	江阴	绿城水岸 123#配电所 3#主变	10	800	640	640
38153	江阴	绿城水岸 123#配电所 2#主变	10	800	640	640
38154	江阴	绿城水岸 123#配电所 4#主变	10	800	640	640
38155	江阴	郭家巷南 2#变	10	400	224	224
38156	江阴	高家宕西变	10	200	160	160
38157	江阴	敌馊花园南园 402#配 3#主变	20	630	504	504
38158	江阴	后巷菜场东变	10	400	145	145
38159	江阴	徐家塘北变	10	200	88	88
38160	江阴	云顾东变	10	400	320	320
38161	江阴	孔寺变	10	400	284	284
38162	江阴	西范开发南变	10	400	320	320
38163	江阴	文林恩庄西变	10	400	172	172
38164	江阴	南苑新村 38#箱变主变	10	400	320	320
38165	江阴	长达 2#变	10	315	185	185
38166	江阴	扬子华都 37#配电所 2#主变	10	800	640	640
38167	江阴	扬子华都 38#配电所 1#主变	10	800	640	640
38168	江阴	扬子华都 38#配电所 3#主变	10	800	640	640
38169	江阴	扬子华都 38#配电所 4#主变	10	800	640	640
38170	江阴	扬子华都 38#配电所 2#主变	10	800	640	640
38171	江阴	君鲋南变	10	400	320	320
38172	江阴	大宅南变	10	400	320	320
38173	江阴	兴港新村 59#箱变主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38174	江阴	交管变	10	400	299	299
38175	江阴	草巷桥头 3#变	10	400	320	320
38176	江阴	和平西弄变	10	200	160	160
38177	江阴	高峰东 2#变	10	200	160	160
38178	江阴	高家湾西变	10	200	160	160
38179	江阴	天风变	10	400	302	302
38180	江阴	刘家头北变	10	400	320	320
38181	江阴	朱家宕 4#箱变主变	10	630	504	504
38182	江阴	后旺西变	10	400	320	320
38183	江阴	谭家村 6#变	10	400	320	320
38184	江阴	朱家 2#变	10	400	320	320
38185	江阴	锦苑西箱变主变	10	630	504	504
38186	江阴	瑞新花苑 14#配电所 1#主变	10	800	640	640
38187	江阴	向阳三渡 2#变	10	400	320	320
38188	江阴	草塘变	10	200	138	138
38189	江阴	雍锦园 58#配电所 1#主变	10	800	640	640
38190	江阴	云顾路 10#路灯变	10	100	80	80
38191	江阴	兴港新村 57#箱变主变	10	400	320	320
38192	江阴	高家头东变	10	200	137	137
38193	江阴	黄墅 1#变	10	400	308	308
38194	江阴	胡家头东变	10	200	127	127
38195	江阴	春华家苑 7#配电所 4#主变	10	800	640	640
38196	江阴	文林砖瓦南变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38197	江阴	朱家坝花园 37#配电所 1#主变	10	630	504	504
38198	江阴	祝塘南街南变	10	400	320	320
38199	江阴	果园变	10	200	160	160
38200	江阴	安上西 2#变	10	200	160	160
38201	江阴	林达西变	10	400	320	320
38202	江阴	华士高头上 2#变	10	200	137	137
38203	江阴	祝塘钱家西变	10	400	320	320
38204	江阴	水芸苑 74#配电所 3#主变	10	800	640	640
38205	江阴	璜联变	10	250	200	200
38206	江阴	新唐家村变	10	315	252	252
38207	江阴	顺源雅园 9#配电所 1#主变	10	630	504	504
38208	江阴	周村南变	10	200	160	160
38209	江阴	东岐上西变	10	200	160	160
38210	江阴	华裕雅园 7#配 1#主变	10	630	504	504
38211	江阴	建达变	10	200	160	160
38212	江阴	环西新村南箱变主变	10	630	504	504
38213	江阴	顾家基东变	10	400	286	286
38214	江阴	嘉悦澜庭 6#配电所 2#主变	10	630	504	504
38215	江阴	华宏南苑 23#配电所 1#主变	10	800	640	640
38216	江阴	华宏南苑 23#配电所 2#主变	10	800	640	640
38217	江阴	华宏南苑 31#配电所 1#主变	10	800	640	640
38218	江阴	华宏南苑 31#配电所 2#主变	10	800	640	640
38219	江阴	益健路公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38220	江阴	蒋家桥变	10	400	243	243
38221	江阴	江悦尚院 1#配电所 2#主变	10	630	504	504
38222	江阴	唐家圩东变	10	200	144	144
38223	江阴	霞映景苑 17#配电所 1#主变	10	800	640	640
38224	江阴	星悦河湾花园 37#配电所 4#主变	10	630	504	504
38225	江阴	幸福北变	10	400	320	320
38226	江阴	昕悦府 10#配电所 2#主变	10	800	640	640
38227	江阴	农宿箱变主变	10	400	320	320
38228	江阴	停塘降西变	10	200	160	160
38229	江阴	塘头桥排涝站北变	10	200	160	160
38230	江阴	新华园区 10 号变	10	400	320	320
38231	江阴	称心变	10	400	320	320
38232	江阴	大巷西变	10	400	320	320
38233	江阴	文林花苑配电所 1#主变	10	1000	800	800
38234	江阴	兴港新村 13#箱变主变	10	630	504	504
38235	江阴	华馨苑 37#配电所 1#主变	10	800	640	640
38236	江阴	澄福配电所 2#主变	10	1000	800	800
38237	江阴	西大街花园 56#配电所 1#主变	10	800	640	640
38238	江阴	西大街花园 56#配电所 2#主变	10	800	640	640
38239	江阴	西大街花园 56#配电所 3#主变	10	800	640	640
38240	江阴	西大街花园 56#配电所 4#主变	10	800	640	640
38241	江阴	瑞庭花园 31#配电所 1#主变	10	800	640	640
38242	江阴	新秀园一期 24#配电所 4#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38243	江阴	渡江三村 4#变	10	400	320	320
38244	江阴	昕悦府 79#配电所 1#主变	10	800	640	640
38245	江阴	三宝中村变	10	400	269	269
38246	江阴	和平村南变	10	400	320	320
38247	江阴	小桥头西变	10	200	160	160
38248	江阴	沈巷南变	10	400	320	320
38249	江阴	河塘新村箱变主变	10	500	400	400
38250	江阴	霞客薛家村东变	10	315	177	177
38251	江阴	顾山南街变	10	400	320	320
38252	江阴	荣熙花园 19#配电所 3#主变	10	800	640	640
38253	江阴	蔡西排涝变	10	400	320	320
38254	江阴	排河北变	10	400	320	320
38255	江阴	施家门箱变主变	10	630	408	408
38256	江阴	香庄变	10	400	137	137
38257	江阴	同福东变	10	400	296	296
38258	江阴	西阳桥西变	10	400	285	285
38259	江阴	璜塘小桥头变	10	400	320	320
38260	江阴	璟尚佳苑 105#配电所 2#主变	10	800	640	640
38261	江阴	馨悦花园南区 10-2#配电所 1#主变	10	800	640	640
38262	江阴	徐家角南变	10	200	160	160
38263	江阴	朱蒋巷 2#变	10	400	320	320
38264	江阴	赵巷上 2#变	10	400	240	240
38265	江阴	翻身村北变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38266	江阴	上品璟苑 319#配电所 1#主变	10	800	640	640
38267	江阴	雅澜名苑二区 11#配电所 4#主变	10	800	640	640
38268	江阴	祝塘镇人民南路 1#配电所 1#主变	10	800	640	640
38269	江阴	水云间花园 44#配电所 1#主变	10	800	640	640
38270	江阴	天茂雅苑 25#配电所 4#主变	10	630	504	504
38271	江阴	西小北变	10	400	320	320
38272	江阴	港欣花苑二村 61#配电所 2#主变	10	800	640	640
38273	江阴	河塘政府箱变主变	10	500	400	400
38274	江阴	水云间花园 14#配电所 3#主变	10	800	640	640
38275	江阴	蒲市村 1#箱变主变	10	500	291	291
38276	江阴	康宁小区 14#配电所 1#主变	10	800	640	640
38277	江阴	华盈佳苑 24#配电所 1#主变	10	800	640	640
38278	江阴	观山村上山东变	10	400	320	320
38279	江阴	何家村西变	10	400	121	121
38280	江阴	同心西变	10	400	320	320
38281	江阴	向阳中变	10	400	320	320
38282	江阴	幸福新村 3#配电所 1#主变	10	1000	800	800
38283	江阴	幸福新村 3#配电所 2#主变	10	1000	800	800
38284	江阴	云亭牛奶场南变	10	400	320	320
38285	江阴	融城苑 228#配电所 4#主变	10	800	640	640
38286	江阴	上海花园二期 297#配电所 3#主变	10	800	640	640
38287	江阴	维常村委变	10	400	298	298
38288	江阴	湖滨佳苑一村 7#配电所 2#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38289	江阴	湖滨佳苑一村 42#配电所 1#主变	10	630	504	504
38290	江阴	春风景苑 13#配电所 4#主变	10	800	640	640
38291	江阴	向阳南变	10	400	320	320
38292	江阴	朗韵嘉园 8#配电所 1#主变	10	800	640	640
38293	江阴	荣熙花园 21#配电所 4#主变	10	630	504	504
38294	江阴	紫运一村 3#配 3#主变	10	630	504	504
38295	江阴	霞映景苑 8#配电所 2#主变	10	800	640	640
38296	江阴	港欣花苑二村 71#配电所 3#主变	10	800	640	640
38297	江阴	鸡龙山村龙都新村三期 4#箱变主变	10	630	504	504
38298	江阴	卢巷北箱变主变	10	400	320	320
38299	江阴	兴利 16#变	10	400	320	320
38300	江阴	刘庄西箱变主变	10	500	400	400
38301	江阴	蒲市村 2#箱变主变	10	500	243	243
38302	江阴	蒲市老住基箱变主变	10	500	400	400
38303	江阴	冯溪花园 77#配电所 2#主变	10	800	640	640
38304	江阴	北叶家变	10	200	147	147
38305	江阴	湖滨佳苑一村 42#配电所 2#主变	10	630	504	504
38306	江阴	七房堂变	10	200	160	160
38307	江阴	长泾食品站变	10	400	308	308
38308	江阴	树家村南变	10	400	310	310
38309	江阴	翡翠花苑 119#配电所 1#主变	10	800	640	640
38310	江阴	白玉二村 4#配电所 4#主变	10	630	504	504
38311	江阴	卜家弄 2#箱变主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38312	江阴	二化变	10	400	320	320
38313	江阴	水景花苑 63#配电所 1#主变	10	800	640	640
38314	江阴	雅澜名苑二区 11#配电所 2#主变	10	800	640	640
38315	江阴	南方豪庭 32#配电所 2#主变	10	800	640	640
38316	江阴	星五变	10	400	320	320
38317	江阴	龙城福第 1#配电所 1#主变	10	800	640	640
38318	江阴	龙城福第 1#配电所 2#主变	10	800	640	640
38319	江阴	龙城福第 9#配电所 1#主变	10	800	640	640
38320	江阴	龙城福第 9#配电所 3#主变	10	800	640	640
38321	江阴	秀江南名苑 4#配电所 1#主变	10	800	640	640
38322	江阴	创富路 1 号 5#配电所 3#主变	10	630	504	504
38323	江阴	瀚瑞华筑 21#配电所 1#主变	10	800	640	640
38324	江阴	三医南变	10	400	320	320
38325	江阴	邮电新村变	10	400	320	320
38326	江阴	新潭变	10	400	291	291
38327	江阴	香槟花园 304#配电所 3#主变	10	800	640	640
38328	江阴	任村变	10	400	320	320
38329	江阴	华西二村 2 号变	10	400	309	309
38330	江阴	周庄村新农村 17#箱变主变	10	630	504	504
38331	江阴	万花景苑二区 13#配电所 3#主变	10	800	640	640
38332	江阴	铂润九里雅园四区 5#配电所 1#主变	10	630	504	504
38333	江阴	启港路 347 号 5#配电所 1#主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38334	江阴	江悦尚院 50#配电所 2#主变	10	630	504	504
38335	江阴	新北变	10	400	320	320
38336	江阴	龙城福第 9#配电所 4#主变	10	800	640	640
38337	江阴	龙城福第 9#配电所 2#主变	10	800	640	640
38338	江阴	鑫茂悦园 153#配 1#主变	10	800	640	640
38339	江阴	河家滩东变	10	400	320	320
38340	江阴	王家西变	10	400	320	320
38341	江阴	自来水厂北变	10	400	320	320
38342	江阴	和平中站变	10	400	320	320
38343	江阴	嬷嬷堂变	10	200	149	149
38344	江阴	奇松变	10	400	320	320
38345	江阴	北村里 1#变	10	200	160	160
38346	江阴	时装公变	10	400	320	320
38347	江阴	小桥头变	10	400	320	320
38348	江阴	碗墩山变	10	200	148	148
38349	江阴	贯巷北变	10	400	320	320
38350	江阴	向墩南变	10	200	160	160
38351	江阴	白蛇东变	10	400	160	160
38352	江阴	公平路南箱变主变	10	400	306	306
38353	江阴	新秀园一期 10#配电所 1#主变	10	800	640	640
38354	江阴	马圩排涝站西变箱变主变	10	500	400	400
38355	江阴	新南箱变主变	10	630	504	504
38356	江阴	蔡河陶家基变	10	400	129	129

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38357	江阴	谷里 2#变	10	200	26	26
38358	江阴	瑞庭花园 27#配电所 1#主变	10	630	504	504
38359	江阴	万花景苑二区 5#配电所 3#主变	10	800	640	640
38360	江阴	万水桥北变	10	400	258	258
38361	江阴	白鹭湾花园东区 8#配电所 1#主变	10	800	640	640
38362	江阴	白鹭湾花园东区 8#配电所 3#主变	10	800	640	640
38363	江阴	白鹭湾花园东区 8#配电所 4#主变	10	800	640	640
38364	江阴	白鹭湾花园东区 8#配电所 2#主变	10	800	640	640
38365	江阴	云亭建设南站南变	10	400	320	320
38366	江阴	融城苑 36#配电所 1#主变	10	800	640	640
38367	江阴	融城苑 36#配电所 2#主变	10	800	640	640
38368	江阴	新安电站变	10	400	287	287
38369	江阴	高德桥南变	10	200	160	160
38370	江阴	日化北变	10	400	320	320
38371	江阴	排河南变	10	200	160	160
38372	江阴	常泽桥 1#变	10	400	320	320
38373	江阴	河口变	10	400	0	0
38374	江阴	璜土农场东变	10	200	137	137
38375	江阴	满堂里 2#变	10	200	157	157
38376	江阴	芦墩村委箱变主变	10	630	504	504
38377	江阴	富贝中变	10	400	320	320
38378	江阴	西维常西变	10	400	292	292
38379	江阴	双和变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38380	江阴	霞栖苑 64#配电所 3#主变	10	800	640	640
38381	江阴	瀚瑞华筑 6#配电所 2#主变	10	800	640	640
38382	江阴	兴隆北箱变主变	10	630	441	441
38383	江阴	新世纪花园 39#箱变主变	10	400	320	320
38384	江阴	福加变	10	400	180	180
38385	江阴	黄山路路灯箱变主变	10	400	320	320
38386	江阴	鑫茂悦园 150#配 4#主变	10	800	626	626
38387	江阴	水池里 2#变	10	400	320	320
38388	江阴	白鹭湾花园东区 10#配电所 1#主变	10	800	640	640
38389	江阴	白鹭湾花园东区 10#配电所 2#主变	10	800	640	640
38390	江阴	那巷 2#变	10	400	320	320
38391	江阴	江豚变	10	400	320	320
38392	江阴	白鹭湾花园东区 1#配电所 1#主变	10	800	640	640
38393	江阴	白鹭湾花园东区 1#配电所 2#主变	10	800	640	640
38394	江阴	白鹭湾花园东区 4#配电所 1#主变	10	800	640	640
38395	江阴	金沙汇商业大厦 1#配电所 4#主变	10	800	640	640
38396	江阴	卞家桥西变	10	200	80	80
38397	江阴	雅澜名苑 256#配电所 1#主变	10	800	640	640
38398	江阴	雅澜名苑 256#配电所 2#主变	10	800	640	640
38399	江阴	雅澜名苑 256#配电所 3#主变	10	800	640	640
38400	江阴	雅澜名苑 256#配电所 4#主变	10	800	640	640
38401	江阴	邓洪西 3#变	10	400	320	320
38402	江阴	万安佳苑 14#配电所 3#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38403	江阴	汇西变	10	200	160	160
38404	江阴	赌家村北变	10	400	49	49
38405	江阴	雅澜名苑 262#配电所 1#主变	10	630	504	504
38406	江阴	雅澜名苑 262#配电所 2#主变	10	630	504	504
38407	江阴	雅澜名苑 262#配电所 3#主变	10	630	488	488
38408	江阴	云景花园 28#配电所 4#主变	10	800	640	640
38409	江阴	玫瑰园 129#配电所 1#主变	10	800	596	596
38410	江阴	花园弄箱变主变	10	630	504	504
38411	江阴	黄五房变	10	400	170	170
38412	江阴	华三场变	10	400	320	320
38413	江阴	天鹤路 22#箱变主变	10	800	640	640
38414	江阴	徐庄桥西变	10	400	225	225
38415	江阴	锦绣变	10	200	160	160
38416	江阴	晴纺变	10	315	252	252
38417	江阴	璜塘幸福变	10	315	244	244
38418	江阴	金凤苑变	10	400	302	302
38419	江阴	璜塘环南变	10	315	252	252
38420	江阴	工商变	10	400	320	320
38421	江阴	顾西庄北变	10	315	98	98
38422	江阴	曙旦变	10	315	166	166
38423	江阴	新湾里变	10	400	266	266
38424	江阴	角上变	10	200	38	38
38425	江阴	人民东路 123 号 4#箱变主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38426	江阴	永联箱变主变	10	630	504	504
38427	江阴	文富花园一区 8#箱变主变	10	630	504	504
38428	江阴	上游南站变	10	315	252	252
38429	江阴	章华变	10	400	276	276
38430	江阴	湖塘村委变	10	400	320	320
38431	江阴	俞巷东变	10	315	134	134
38432	江阴	牛奶场变	10	400	202	202
38433	江阴	南楼下变	10	200	29	29
38434	江阴	唐家巷变	10	400	310	310
38435	江阴	符家变	10	200	140	140
38436	江阴	任东变	10	200	76	76
38437	江阴	杨淮头变	10	200	82	82
38438	江阴	沙山变	10	200	80	80
38439	江阴	俞巷变	10	200	160	160
38440	江阴	章园里南变	10	250	119	119
38441	江阴	璜塘油车里变	10	400	298	298
38442	江阴	顾西庄变	10	250	169	169
38443	江阴	松岗变	10	250	200	200
38444	江阴	滩上变	10	200	96	96
38445	江阴	滩上西变	10	400	293	293
38446	江阴	黄河一村北配电所 1#主变	10	630	504	504
38447	江阴	水厂变	10	400	320	320
38448	江阴	上暨变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38449	江阴	黄河一村北配电所 2#主变	10	630	504	504
38450	江阴	北房北变	10	400	320	320
38451	江阴	孙家变	10	250	200	200
38452	江阴	华昌路中变	10	250	200	200
38453	江阴	红星东变	10	200	160	160
38454	江阴	文林新庄变	10	400	180	180
38455	江阴	官庄变	10	315	175	175
38456	江阴	桃花巷 1#变	10	400	320	320
38457	江阴	官庄西变	10	200	160	160
38458	江阴	锦绣豪庭配电所 1#变	10	630	504	504
38459	江阴	文富花苑一区 2#箱变主变	10	800	640	640
38460	江阴	贯庄电站变	10	200	84	84
38461	江阴	桃花巷 2#变	10	400	320	320
38462	江阴	西湖电站变	10	200	160	160
38463	江阴	西湖村委西变	10	400	320	320
38464	江阴	大桥南路 3 号 10#箱变主变	10	630	504	504
38465	江阴	师古墩变	10	200	143	143
38466	江阴	杨园变	10	400	152	152
38467	江阴	要塞箱变主变	10	630	504	504
38468	江阴	西房东变	10	250	150	150
38469	江阴	石庄医院变	10	315	252	252
38470	江阴	南陈家村变	10	250	183	183
38471	江阴	石庄车站变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38472	江阴	石庄中街变	10	400	320	320
38473	江阴	塘前路 245#箱变主变	10	800	640	640
38474	江阴	实验小学变	10	400	320	320
38475	江阴	薛家变	10	400	320	320
38476	江阴	薛家北变	10	400	300	300
38477	江阴	环西路 1#变	10	400	320	320
38478	江阴	红星老站	10	400	320	320
38479	江阴	环北路变	10	400	320	320
38480	江阴	宕里变	10	400	312	312
38481	江阴	文北变	10	400	195	195
38482	江阴	李巷上变	10	400	160	160
38483	江阴	大龚家变	10	200	139	139
38484	江阴	南房变	10	400	289	289
38485	江阴	新雅居变	10	400	320	320
38486	江阴	建义新站变	10	400	320	320
38487	江阴	北湾中心站	10	315	252	252
38488	江阴	张巷变	10	200	147	147
38489	江阴	祝塘任家变	10	400	240	240
38490	江阴	南特变	10	315	252	252
38491	江阴	青墩变	10	400	149	149
38492	江阴	文林西王家变	10	315	221	221
38493	江阴	大桥南路 3 号 14#箱变主变	10	630	504	504
38494	江阴	岸头上变	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38495	江阴	银都配电所 1#主变	10	800	640	640
38496	江阴	大坎五队	10	400	320	320
38497	江阴	大桥南路 3 号 20#箱变主变	10	630	504	504
38498	江阴	大坎南站变	10	400	320	320
38499	江阴	银都配电所 2#主变	10	800	640	640
38500	江阴	文南东新村变	10	400	320	320
38501	江阴	高城墩变	10	400	302	302
38502	江阴	文南村委变	10	315	240	240
38503	江阴	大坎变	10	400	299	299
38504	江阴	璜土中心南变	10	315	252	252
38505	江阴	大桥南路 3 号 4#箱变主变	10	630	504	504
38506	江阴	刘家头变	10	200	160	160
38507	江阴	富德变	10	315	252	252
38508	江阴	商场变	10	400	320	320
38509	江阴	杨木桥变	10	315	252	252
38510	江阴	盘龙路灯变	10	200	160	160
38511	江阴	章园里变	10	200	160	160
38512	江阴	浩里变	10	200	106	106
38513	江阴	东常变	10	200	32	32
38514	江阴	包家村变	10	200	51	51
38515	江阴	璜塘新村变	10	400	202	202
38516	江阴	吕家村变	10	400	130	130
38517	江阴	宕东变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38518	江阴	龙潭南变	10	400	320	320
38519	江阴	孔家变	10	400	270	270
38520	江阴	展家村变	10	400	275	275
38521	江阴	香山变	10	200	107	107
38522	江阴	姚东湾变	10	400	320	320
38523	江阴	马镇龙潭北变	10	400	320	320
38524	江阴	界石头变	10	400	290	290
38525	江阴	外环北变	10	400	320	320
38526	江阴	龙潭头变	10	400	268	268
38527	江阴	摇车径变	10	400	294	294
38528	江阴	文南路变	10	400	320	320
38529	江阴	顶好变	10	250	200	200
38530	江阴	富达变	10	400	176	176
38531	江阴	东毛庄变	10	400	223	223
38532	江阴	文林王家村变	10	400	288	288
38533	江阴	赵丁桥变	10	400	308	308
38534	江阴	曾家村变	10	200	95	95
38535	江阴	小九亩变	10	400	320	320
38536	江阴	大王家庄变	10	400	271	271
38537	江阴	冶坊桥变	10	400	320	320
38538	江阴	璜塘顾家村变	10	400	320	320
38539	江阴	湖塘变	10	400	320	320
38540	江阴	文北中心站	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38541	江阴	新联变	10	400	320	320
38542	江阴	北湾南站	10	315	252	252
38543	江阴	璜塘薛家村变	10	200	142	142
38544	江阴	石庄敬老院变	10	400	320	320
38545	江阴	文南西站	10	400	295	295
38546	江阴	文林新塘变	10	315	211	211
38547	江阴	岐南中变	10	400	320	320
38548	江阴	达江变	10	315	252	252
38549	江阴	庙巷变	10	400	320	320
38550	江阴	后申变	10	250	154	154
38551	江阴	日新变	10	400	320	320
38552	江阴	兴农变	10	50	40	40
38553	江阴	文富花苑一区 11#箱变主变	10	800	640	640
38554	江阴	永安四村 13#箱变主变	10	630	504	504
38555	江阴	石庄电力站变	10	400	320	320
38556	江阴	三房村站	10	315	252	252
38557	江阴	石庄菜场变	10	400	296	296
38558	江阴	三房东边	10	400	302	302
38559	江阴	澄丰变	10	400	9	9
38560	江阴	永安四村 19#箱变主变	10	800	640	640
38561	江阴	东三房变	10	400	225	225
38562	江阴	上许变	10	200	111	111
38563	江阴	孔北变	10	400	266	266

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38564	江阴	杜典变	10	400	290	290
38565	江阴	教场变	10	315	252	252
38566	江阴	马镇吴家村变	10	250	200	200
38567	江阴	璜塘周家村变	10	250	135	135
38568	江阴	璜塘许家变	10	400	320	320
38569	江阴	璜塘河东变	10	200	149	149
38570	江阴	后朱巷变	10	250	142	142
38571	江阴	旺家村变	10	200	144	144
38572	江阴	三号桥变	10	250	54	54
38573	江阴	老住基西变	10	315	23	23
38574	江阴	潘巷南变	10	400	290	290
38575	江阴	大水宕变	10	400	193	193
38576	江阴	璜塘新住基变	10	200	119	119
38577	江阴	祠堂村变	10	400	309	309
38578	江阴	凤凰村变	10	400	256	256
38579	江阴	王村西变	10	250	169	169
38580	江阴	八房村变	10	400	299	299
38581	江阴	文林大茂墅变	10	400	296	296
38582	江阴	团子头北变	10	400	320	320
38583	江阴	文林小茂墅变	10	400	209	209
38584	江阴	杨傅变	10	200	11	11
38585	江阴	恽家村公变	10	400	244	244
38586	江阴	三房中心站	10	400	313	313

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38587	江阴	东横街变	10	400	320	320
38588	江阴	鸿雁配电所 1#主变	10	630	504	504
38589	江阴	文富花园二区配电所 2#主变	10	1600	1280	1280
38590	江阴	老三房变	10	400	260	260
38591	江阴	徐庄桥变	10	200	121	121
38592	江阴	东街 1#变	10	315	252	252
38593	江阴	永安四村 2#箱变主变	10	630	504	504
38594	江阴	西湖村委变	10	200	160	160
38595	江阴	王金浜变	10	400	313	313
38596	江阴	前巷村变	10	200	160	160
38597	江阴	文富花园二区 30#箱变主变	10	630	504	504
38598	江阴	沪江配电所主变	10	800	640	640
38599	江阴	孙五房变	10	400	207	207
38600	江阴	青钟站变	10	200	160	160
38601	江阴	小坎北电站变	10	315	137	137
38602	江阴	河家滩变	10	200	116	116
38603	江阴	永安四村 7#箱变主变	10	630	504	504
38604	江阴	华村变	10	250	124	124
38605	江阴	下滨变	10	200	71	71
38606	江阴	璜塘许北变	10	250	200	200
38607	江阴	李油车变	10	400	112	112
38608	江阴	金丝娘变	10	200	160	160
38609	江阴	璜塘开发北变	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38610	江阴	金巷上变	10	400	234	234
38611	江阴	璜塘陆家变	10	200	160	160
38612	江阴	季家村变	10	250	164	164
38613	江阴	璜塘张家村变	10	400	320	320
38614	江阴	塘下徐家变	10	400	296	296
38615	江阴	红雪里变	10	400	164	164
38616	江阴	茂墅南变	10	315	157	157
38617	江阴	茂墅中心站变	10	200	145	145
38618	江阴	乌鹊堂变	10	250	121	121
38619	江阴	文林邓家村变	10	400	126	126
38620	江阴	永高村变	10	400	234	234
38621	江阴	马文桥变	10	400	320	320
38622	江阴	邓家村西变	10	400	320	320
38623	江阴	坝头南站	10	400	320	320
38624	江阴	囊里变	10	200	139	139
38625	江阴	元塘南变	10	400	320	320
38626	江阴	坝头加工厂变	10	400	292	292
38627	江阴	元塘变	10	250	166	166
38628	江阴	西阳东站	10	100	80	80
38629	江阴	孙七房变	10	400	243	243
38630	江阴	永安四村综合箱变主变	10	400	312	312
38631	江阴	文西路西变	10	400	320	320
38632	江阴	文富花园二区 48#箱变主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38633	江阴	水产变	10	400	306	306
38634	江阴	文林毛庄变	10	400	300	300
38635	江阴	文富花园二区 32#箱变主变	10	800	640	640
38636	江阴	西阳新村变	10	400	320	320
38637	江阴	文富花园二区 50#箱变主变	10	800	640	640
38638	江阴	路灯 3 号变	10	200	120	120
38639	江阴	湘北服饰变	10	315	252	252
38640	江阴	璜塘王家巷变	10	400	320	320
38641	江阴	皇母桥变	10	200	109	109
38642	江阴	船形变	10	200	102	102
38643	江阴	文林蒋巷变	10	200	113	113
38644	江阴	璜塘张家坝变	10	250	158	158
38645	江阴	明珠西箱变主变	10	800	640	640
38646	江阴	西庄变	10	400	282	282
38647	江阴	油东变	10	400	241	241
38648	江阴	璜塘华新变	10	250	188	188
38649	江阴	云顾路 310#箱变主变	10	500	400	400
38650	江阴	新村北变	10	400	320	320
38651	江阴	北房西变	10	250	117	117
38652	江阴	璜塘楼下变	10	400	155	155
38653	江阴	张五房变	10	400	264	264
38654	江阴	坝头西站	10	400	276	276
38655	江阴	马家村北变	10	400	260	260

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38656	江阴	西元塘变	10	400	244	244
38657	江阴	天笃变	10	400	209	209
38658	江阴	元塘北站变	10	200	143	143
38659	江阴	马镇石塘桥变	10	250	138	138
38660	江阴	西杜家变	10	400	298	298
38661	江阴	工业南变	10	400	320	320
38662	江阴	吐头西变	10	100	80	80
38663	江阴	红星变	10	400	320	320
38664	江阴	龙运南中变	10	400	320	320
38665	江阴	马镇周家村变	10	315	194	194
38666	江阴	上高头变	10	250	200	200
38667	江阴	百丈中站	10	400	301	301
38668	江阴	顾家堂变	10	200	123	123
38669	江阴	百丈里变	10	400	223	223
38670	江阴	通宝变	10	400	320	320
38671	江阴	姚家公变	10	400	313	313
38672	江阴	后庄变	10	315	213	213
38673	江阴	姚家南变	10	200	160	160
38674	江阴	章家村变	10	200	65	65
38675	江阴	新周变	10	200	64	64
38676	江阴	璜塘周家巷变	10	400	189	189
38677	江阴	三房中站	10	400	320	320
38678	江阴	庄家巷变	10	400	264	264

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38679	江阴	绮山箱变主变	10	630	504	504
38680	江阴	华特东路变	10	200	160	160
38681	江阴	东进变	10	315	252	252
38682	江阴	消防变	10	315	252	252
38683	江阴	电力南街变	10	400	320	320
38684	江阴	人民东路 123 号 11#箱变主变	10	500	400	400
38685	江阴	杨家河头变	10	400	262	262
38686	江阴	高金浜变	10	250	200	200
38687	江阴	王村变	10	400	213	213
38688	江阴	人民东路 123 号 13#箱变主变	10	400	320	320
38689	江阴	吉家变	10	400	320	320
38690	江阴	荡南东站	10	400	320	320
38691	江阴	碾城变	10	200	111	111
38692	江阴	小湖东区 4#箱变主变	10	630	504	504
38693	江阴	须毛庄变	10	400	278	278
38694	江阴	冯家变	10	200	160	160
38695	江阴	雷下花园 5#箱变主变	10	630	504	504
38696	江阴	王家湾北变	10	200	27	27
38697	江阴	於庄变	10	160	128	128
38698	江阴	戴南变	10	400	309	309
38699	江阴	雷下花园 6#箱变主变	10	630	504	504
38700	江阴	小湖东区 6#箱变主变	10	630	504	504
38701	江阴	江家冲北变	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38702	江阴	文林周家湾变	10	400	310	310
38703	江阴	东方配电所 1#主变	10	630	504	504
38704	江阴	祁庄变	10	200	160	160
38705	江阴	陆家宕变	10	400	320	320
38706	江阴	西阳南变	10	400	320	320
38707	江阴	璜塘南村头变	10	400	237	237
38708	江阴	西阳桥变	10	400	267	267
38709	江阴	湖粮变	10	400	320	320
38710	江阴	马文变	10	400	320	320
38711	江阴	阎王坝变	10	400	275	275
38712	江阴	黄公坝变	10	160	114	114
38713	江阴	新高变	10	400	231	231
38714	江阴	璜塘陆家村北变	10	200	160	160
38715	江阴	安上变	10	250	200	200
38716	江阴	祝塘中学变	10	200	160	160
38717	江阴	景阳北变	10	400	276	276
38718	江阴	雷下花园 12#箱变主变	10	630	504	504
38719	江阴	邓洪西变	10	315	252	252
38720	江阴	西庄北站变	10	400	320	320
38721	江阴	王三元变	10	315	240	240
38722	江阴	法庭变	10	400	287	287
38723	江阴	雷下花园 13#箱变主变	10	630	504	504
38724	江阴	景阳南变	10	400	306	306

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38725	江阴	祝塘中街变	10	400	320	320
38726	江阴	贸易新村变	10	400	297	297
38727	江阴	通江公变	10	200	160	160
38728	江阴	湘南新村变	10	315	244	244
38729	江阴	雷下花园东区 11#配电所 1#主变	10	800	640	640
38730	江阴	景阳西变	10	315	209	209
38731	江阴	小湖营业房箱变主变	10	500	400	400
38732	江阴	南宅新村变	10	400	257	257
38733	江阴	璜塘大住基变	10	400	282	282
38734	江阴	浆纱变	10	315	252	252
38735	江阴	大住基东变	10	315	240	240
38736	江阴	文化路北变	10	315	252	252
38737	江阴	璜塘夏家庄变	10	400	288	288
38738	江阴	王臣里变	10	315	252	252
38739	江阴	白宕变	10	200	124	124
38740	江阴	前坞墩变	10	400	141	141
38741	江阴	文北新村变	10	315	252	252
38742	江阴	白宕西变	10	400	258	258
38743	江阴	文北南站	10	315	252	252
38744	江阴	史家塘变	10	315	240	240
38745	江阴	野周家变	10	200	109	109
38746	江阴	嘉纺变	10	400	320	320
38747	江阴	塘下变	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38748	江阴	赵家塘变	10	315	237	237
38749	江阴	华昌路 1#变	10	400	320	320
38750	江阴	祝文路 2#变	10	100	80	80
38751	江阴	河东湾北变	10	200	160	160
38752	江阴	文林周家变	10	250	72	72
38753	江阴	孟河湾 2#变	10	315	252	252
38754	江阴	河东湾变	10	400	320	320
38755	江阴	璜塘湾里变	10	400	320	320
38756	江阴	璜塘缪家变	10	400	320	320
38757	江阴	杜巷变	10	400	320	320
38758	江阴	湘北北站	10	400	263	263
38759	江阴	范钱路变	10	315	252	252
38760	江阴	环西新变	10	200	0	0
38761	江阴	林巷北变	10	400	320	320
38762	江阴	电力南变	10	400	320	320
38763	江阴	交管所变	10	400	320	320
38764	江阴	河湘桥变	10	400	256	256
38765	江阴	璜塘后场变	10	400	294	294
38766	江阴	璜塘环西变	10	315	252	252
38767	江阴	电力北站	10	315	242	242
38768	江阴	富湘路变	10	400	320	320
38769	江阴	园区变	10	315	236	236
38770	江阴	金电北变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38771	江阴	建西变	10	400	313	313
38772	江阴	人民东路 123 号 3#箱变主变	10	630	504	504
38773	江阴	荡南加工厂变	10	100	53	53
38774	江阴	澄山配电所 1#主变	10	800	640	640
38775	江阴	澄山配电所 2#主变	10	800	640	640
38776	江阴	荡南西站	10	200	160	160
38777	江阴	璜塘电力东变	10	400	320	320
38778	江阴	三房西站	10	400	192	192
38779	江阴	璜塘农贸变	10	400	320	320
38780	江阴	惠澄变	10	400	320	320
38781	江阴	湘北中心站	10	400	320	320
38782	江阴	船坞变	10	200	160	160
38783	江阴	璜塘小商品变	10	400	320	320
38784	江阴	湘北变	10	400	293	293
38785	江阴	北房变	10	400	130	130
38786	江阴	电力中站变	10	400	320	320
38787	江阴	建工变	10	400	320	320
38788	江阴	黄河一村南配电所 2#主变	10	630	504	504
38789	江阴	五房村变	10	400	295	295
38790	江阴	黄河一村南配电所 1#主变	10	630	504	504
38791	江阴	高头变	10	400	320	320
38792	江阴	文林富贝变	10	315	252	252
38793	江阴	璜塘朝阳变	10	400	266	266

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38794	江阴	陆云卓变	10	200	93	93
38795	江阴	春江华庭箱变主变	10	500	400	400
38796	江阴	美丽花苑箱变主变	10	630	504	504
38797	江阴	陆东变	10	400	286	286
38798	江阴	新五房变	10	315	252	252
38799	江阴	文林政府变	10	315	252	252
38800	江阴	璜塘健康变	10	315	252	252
38801	江阴	文化路变	10	400	320	320
38802	江阴	文化路 1#变	10	250	200	200
38803	江阴	一方城 1#配电所 1#主变	10	800	640	640
38804	江阴	一方城 1#配电所 2#主变	10	800	640	640
38805	江阴	一方城 1#配电所 3#主变	10	800	640	640
38806	江阴	柏木桥变	10	200	85	85
38807	江阴	一方城 3#配电所 1#主变	10	1000	800	800
38808	江阴	一方城 3#配电所 2#主变	10	1000	800	800
38809	江阴	一方城 5#配电所 1#主变	10	1000	800	800
38810	江阴	一方城 5#配电所 2#主变	10	1000	800	800
38811	江阴	一方城 5#配电所 3#主变	10	1000	800	800
38812	江阴	怡景嘉苑 3#配电所 1#主变	10	1000	800	800
38813	江阴	利南街 127#配电所 1#主变	10	800	640	640
38814	江阴	利南街 127#配电所 2#主变	10	800	640	640
38815	江阴	北欧印象 31#配电所 1#主变	10	1000	800	800
38816	江阴	北欧印象 15#箱变主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38817	江阴	医东箱变主变	10	630	504	504
38818	江阴	顾家村箱变主变	10	630	504	504
38819	江阴	朝阳二村 32#配电所 1#主变	10	500	400	400
38820	江阴	冯溪花园 47#配电所 1#主变	10	400	320	320
38821	江阴	冯溪花园 47#配电所 2#主变	10	400	320	320
38822	江阴	霞客苑 20#配电所 1#主变	10	500	400	400
38823	江阴	霞客苑 29#配电所 1#主变	10	250	200	200
38824	江阴	霞栖苑 41#配电所 1#主变	10	630	504	504
38825	江阴	霞栖苑 41#配电所 2#主变	10	630	504	504
38826	江阴	霞栖苑 41#配电所 3#主变	10	630	504	504
38827	江阴	君邻世家 1#配电所 1#主变	10	1000	800	800
38828	江阴	君邻世家 1#配电所 2#主变	10	1000	800	800
38829	江阴	君邻世家 2#配电所 1#主变	10	1000	800	800
38830	江阴	君邻世家 2#配电所 2#主变	10	1000	800	800
38831	江阴	君邻世家 2#配电所 3#主变	10	1000	800	800
38832	江阴	高家带南变	10	400	290	290
38833	江阴	双牌三村 21#配电所 2#主变	10	630	504	504
38834	江阴	双牌三村 21#配电所 3#主变	10	630	504	504
38835	江阴	双牌三村 21#配电所 4#主变	10	630	504	504
38836	江阴	双牌三村 16#配电所 1#主变	10	630	504	504
38837	江阴	双牌三村 16#配电所 2#主变	10	630	504	504
38838	江阴	双牌三村 16#配电所 3#主变	10	630	504	504
38839	江阴	双牌三村 16#配电所 4#主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38840	江阴	御峰花园 1#配电所 1#主变	10	800	640	640
38841	江阴	御峰花园 1#配电所 3#主变	10	800	640	640
38842	江阴	双牌三村 3#配电所 1#主变	10	630	504	504
38843	江阴	双牌四村 27#配电所 1#主变	10	630	504	504
38844	江阴	双牌四村 27#配电所 2#主变	10	630	504	504
38845	江阴	秀江南花园 15#配电所 1#主变	10	1000	800	800
38846	江阴	秀江南花园 15#配电所 2#主变	10	1000	800	800
38847	江阴	秀江南 55#配电所 1#主变	10	800	628	628
38848	江阴	秀江南花园 83#配电所 1#主变	10	630	493	493
38849	江阴	秀江南花园 83#配电所 2#主变	10	630	485	485
38850	江阴	方园一村 56#配电所 1#主变	10	800	640	640
38851	江阴	方园一村 56#配电所 2#主变	10	800	640	640
38852	江阴	方园一村 56#配电所 3#主变	10	800	640	640
38853	江阴	方园一村 91#配电所 1#主变	10	630	504	504
38854	江阴	方园小区配电所 1#主变	10	630	504	504
38855	江阴	方园小区配电所 2#主变	10	630	504	504
38856	江阴	秀江南花园 51#配电所 1#主变	10	1000	722	722
38857	江阴	秀江南花园 51#配电所 2#主变	10	800	619	619
38858	江阴	钱江路 6#配电所 1#主变	10	1000	800	800
38859	江阴	钱江路 6#配电所 2#主变	10	1000	800	800
38860	江阴	钱江路 6#配电所 3#主变	10	800	640	640
38861	江阴	文化箱变主变	10	630	504	504
38862	江阴	百业箱变主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38863	江阴	水厂箱变主变	10	630	504	504
38864	江阴	双平箱变主变	10	630	504	504
38865	江阴	宏基名城花园 230#配电所 1#主变	10	1000	800	800
38866	江阴	宏基名城花园 230#配电所 2#主变	10	1000	800	800
38867	江阴	双牌三村 21#配电所 1#主变	10	630	504	504
38868	江阴	环南路 53#配电所 1#主变	10	1000	800	800
38869	江阴	环南路 53#配电所 2#主变	10	1000	800	800
38870	江阴	环南路 51#配电所 1#主变	10	630	504	504
38871	江阴	环南路 51#配电所 2#主变	10	630	504	504
38872	江阴	庆家宕变	10	400	320	320
38873	江阴	和平东村变	10	400	305	305
38874	江阴	金湾丽景 56#配电所 1#主变	10	1000	800	800
38875	江阴	金湾丽景 56#配电所 2#主变	10	1000	800	800
38876	江阴	金湾丽景 56#配电所 3#主变	10	1000	800	800
38877	江阴	胡山桥箱变主变	10	400	320	320
38878	江阴	祝塘巷路东变	10	400	300	300
38879	江阴	峭岐商城北变	10	400	320	320
38880	江阴	虹四 7#公变	10	400	320	320
38881	江阴	别墅东 2#变	10	400	317	317
38882	江阴	华馨苑 13#配电所 1#主变	10	1000	800	800
38883	江阴	华馨苑 13#配电所 2#主变	10	1000	800	800
38884	江阴	华馨苑 13#配电所 3#主变	10	1000	800	800
38885	江阴	华馨苑 10#配电所 1#主变	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38886	江阴	华馨苑 10#配电所 2#主变	10	1000	800	800
38887	江阴	华馨苑 10#配电所 3#主变	10	1000	800	800
38888	江阴	华馨苑 23#箱变主变	10	630	504	504
38889	江阴	幸福华都 26#配电所 1#主变	10	1000	800	800
38890	江阴	幸福华都 26#配电所 2#主变	10	1000	800	800
38891	江阴	花园南变	10	400	320	320
38892	江阴	华馨苑 15#箱变主变	10	630	504	504
38893	江阴	计家湾西变	10	400	320	320
38894	江阴	西贯西变	10	400	316	316
38895	江阴	周家村东变	10	400	234	234
38896	江阴	幸福华都 9#配电所 1#主变	10	800	640	640
38897	江阴	幸福华都 9#配电所 2#主变	10	800	640	640
38898	江阴	盘龙山变	10	400	320	320
38899	江阴	居家湾变	10	200	84	84
38900	江阴	岸头上南变	10	200	160	160
38901	江阴	中心南变	10	400	320	320
38902	江阴	东奚市西变	10	400	320	320
38903	江阴	水产北变	10	200	138	138
38904	江阴	月房湾变	10	400	248	248
38905	江阴	环城南路 362#配电所 1#主变	10	1000	800	800
38906	江阴	月东路北变	10	400	291	291
38907	江阴	卧龙南变	10	400	320	320
38908	江阴	长寿老住基西变	10	200	126	126

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38909	江阴	兴宇变	10	400	320	320
38910	江阴	赵宕塑料厂南变	10	200	160	160
38911	江阴	顾家站	10	315	40	40
38912	江阴	张家村南变	10	200	160	160
38913	江阴	秦望东变	10	400	320	320
38914	江阴	黄东变	10	400	264	264
38915	江阴	水岸新都 147#配电所 1#主变	10	1000	800	800
38916	江阴	水岸新都 147#配电所 2#主变	10	1000	800	800
38917	江阴	水岸新都 140#配电所 1#主变	10	800	640	640
38918	江阴	水岸新都 140#配电所 2#主变	10	800	626	626
38919	江阴	降里陈家村变	10	200	100	100
38920	江阴	南陈陈家村变	10	200	160	160
38921	江阴	水岸新都 128#箱变主变	10	630	504	504
38922	江阴	水岸新都 137#箱变主变	10	630	487	487
38923	江阴	金都豪庭 25#配电所 1#主变	10	1000	800	800
38924	江阴	金都豪庭 25#配电所 2#主变	10	1000	800	800
38925	江阴	金都豪庭 25#配电所 3#主变	10	1000	800	800
38926	江阴	泾西余高北变	10	400	320	320
38927	江阴	蔡泾宋家村变	10	400	195	195
38928	江阴	龙运耿东变	10	315	186	186
38929	江阴	龙运林塘北变	10	400	147	147
38930	江阴	球庄中变	10	200	142	142
38931	江阴	黄家变	10	200	114	114

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38932	江阴	红豆南庄南变	10	200	125	125
38933	江阴	墙门南变	10	200	147	147
38934	江阴	永安桥北变	10	400	268	268
38935	江阴	寒塘坝南变	10	200	108	108
38936	江阴	光辉变	10	400	320	320
38937	江阴	城南雅院 11#配电所 4#主变	10	630	504	504
38938	江阴	悦庭花园二期 21#配电所 1#主变	10	800	640	640
38939	江阴	敌光雅苑南区 AB 区 25#配电所 2#主变	20	630	504	504
38940	江阴	敌槌花园 7#配电所 3#主变	20	800	640	640
38941	江阴	东苑新村 35#箱变主变	10	400	320	320
38942	江阴	星赋花园二区 14-2#配电所 4#主变	10	630	504	504
38943	江阴	万安佳苑 2#配电所 4#主变	10	630	504	504
38944	江阴	南闸张家桥变	10	400	320	320
38945	江阴	永昌北变	10	400	320	320
38946	江阴	昕悦府 10#配电所 1#主变	10	800	640	640
38947	江阴	桃源名筑 231#配电所 2#主变	20	800	640	640
38948	江阴	水墩 4 号变	10	400	320	320
38949	江阴	金盘商务中心 1#配电所 1#主变	10	800	640	640
38950	江阴	金盘商务中心 1#配电所 2#主变	10	800	640	640
38951	江阴	金盘商务中心 1#配电所 3#主变	10	800	640	640
38952	江阴	金盘商务中心 1#配电所 4#主变	10	800	640	640
38953	江阴	金盘苑 3#配电所 1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38954	江阴	金盘苑 3#配电所 2#主变	10	800	640	640
38955	江阴	金盘苑 3#配电所 3#主变	10	800	640	640
38956	江阴	金盘苑 3#配电所 4#主变	10	800	640	640
38957	江阴	顾山朱家巷南变	10	200	133	133
38958	江阴	北庄变	10	315	108	108
38959	江阴	虹五 17 号变	10	400	320	320
38960	江阴	须毛庄西变	10	400	290	290
38961	江阴	新城府邸箱变主变	10	400	320	320
38962	江阴	柳家沙南变	10	400	320	320
38963	江阴	新安村委变	10	400	307	307
38964	江阴	丹桂园 87#配电所 1#主变	10	800	640	640
38965	江阴	南街东变	10	400	320	320
38966	江阴	山棠雅园 10#配电所 3#主变	20	800	640	640
38967	江阴	文林林科变	10	400	320	320
38968	江阴	丹桂园 87#配电所 2#主变	10	800	640	640
38969	江阴	曹庄南变	10	200	160	160
38970	江阴	景阳小区 98#配电所 1#主变	10	800	640	640
38971	江阴	景阳小区 98#配电所 2#主变	10	800	640	640
38972	江阴	新秀园一期 24#配电所 1#主变	10	800	640	640
38973	江阴	馨云雅居 8#配电所 1#主变	10	800	640	640
38974	江阴	馨悦花园西区 7#配电所 1#主变	10	800	640	640
38975	江阴	长小东变	10	400	320	320
38976	江阴	星悦河湾花园 51#配电所 1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
38977	江阴	富民路东变	10	400	320	320
38978	江阴	敌光雅苑北区 5#配电所 2#主变	20	800	640	640
38979	江阴	寺西村变	10	400	320	320
38980	江阴	华苑新村 2#变	10	400	308	308
38981	江阴	海阅雅园 4#配电所 2#主变	10	800	640	640
38982	江阴	星赋花园四区 37-2#配电所 4#主变	10	630	504	504
38983	江阴	郡庭花园 140#配电所 4#主变	10	800	640	640
38984	江阴	东麓花园 4#配电所 2#主变	10	630	504	504
38985	江阴	华馨苑 37#配电所 4#主变	10	800	640	640
38986	江阴	林家墩南变	10	400	312	312
38987	江阴	陆家堂东变	10	200	138	138
38988	江阴	南弄北箱变主变	10	630	502	502
38989	江阴	敌樾花园南园 23#配电所 2#主变	20	630	504	504
38990	江阴	华林路 90#配电所 1#主变	10	800	640	640
38991	江阴	华林路 90#配电所 2#主变	10	800	640	640
38992	江阴	云筑雅苑 25#配电所 3#主变	10	630	504	504
38993	江阴	昕悦府 9#配电所 1#主变	10	800	640	640
38994	江阴	新秀园一期 12#配电所 2#主变	10	800	640	640
38995	江阴	万花景苑 71#配电所 2#主变	10	800	640	640
38996	江阴	水云间花园 14#配电所 4#主变	10	800	640	640
38997	江阴	东翎雅苑 24-2#配电所 3#主变	10	800	640	640
38998	江阴	税务北变	10	400	320	320
38999	江阴	高峰南 2#变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39000	江阴	瑞府园 63#配 2#主变	20	800	640	640
39001	江阴	南方豪庭 7#配电所 1#主变	10	800	640	640
39002	江阴	南方豪庭 7#配电所 3#主变	10	800	640	640
39003	江阴	南方豪庭 7#配电所 4#主变	10	800	640	640
39004	江阴	沈家浜路 1#变	10	200	160	160
39005	江阴	顾山内衣东变	10	400	252	252
39006	江阴	南方豪庭 7#配电所 2#主变	10	800	640	640
39007	江阴	南方豪庭 32#配电所 1#主变	10	800	640	640
39008	江阴	天茂雅苑 19#配电所 4#主变	10	630	504	504
39009	江阴	玫瑰园 128#配电所 4#主变	10	800	578	578
39010	江阴	瓦沿站箱变主变	10	500	400	400
39011	江阴	陈南南变	10	400	320	320
39012	江阴	富尔肯变	10	400	320	320
39013	江阴	季家堂西变	10	400	320	320
39014	江阴	瑞庭花园 44#配电所 2#主变	10	800	640	640
39015	江阴	顾山严家巷东变	10	400	320	320
39016	江阴	天瑞苑 19-2#配电所 4#主变	10	800	640	640
39017	江阴	范家巷北变	10	400	320	320
39018	江阴	鸡龙山村变	10	315	190	190
39019	江阴	新利变	10	400	320	320
39020	江阴	嘉悦澜庭 6#配电所 1#主变	10	630	504	504
39021	江阴	风尖里北变	10	400	320	320
39022	江阴	裕珑花园 162#配电所 4#主变	10	800	631	631

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39023	江阴	周西路变	10	400	194	194
39024	江阴	顾家跳北变	10	400	320	320
39025	江阴	御龙湾花园 15#配电所 1#主变	10	800	640	640
39026	江阴	御龙湾花园 15#配电所 2#主变	10	800	640	640
39027	江阴	御龙湾花园 158#配电所 1#主变	10	800	640	640
39028	江阴	御龙湾花园 158#配电所 3#主变	10	800	640	640
39029	江阴	御龙湾花园 158#配电所 4#主变	10	800	640	640
39030	江阴	御龙湾花园 158#配电所 2#主变	10	800	640	640
39031	江阴	御龙湾花园 45#配电所 1#主变	10	800	640	640
39032	江阴	御龙湾花园 45#配电所 3#主变	10	800	640	640
39033	江阴	御龙湾花园 45#配电所 4#主变	10	800	640	640
39034	江阴	御龙湾花园 45#配电所 2#主变	10	800	640	640
39035	江阴	西郊公变	10	400	301	301
39036	江阴	定山路 1#箱变主变	10	250	200	200
39037	江阴	赵家弄变	10	400	308	308
39038	江阴	大后宅西变	10	200	152	152
39039	江阴	石家村东变	10	200	160	160
39040	江阴	云亭村委变	10	400	223	223
39041	江阴	同福新村变	10	400	320	320
39042	江阴	岐峰西变	10	400	167	167
39043	江阴	公园路南变	10	250	139	139
39044	江阴	夏港江南北变	10	400	320	320
39045	江阴	申浦开发东变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39046	江阴	渡江四村 1 号公变	10	400	320	320
39047	江阴	华舜雅园 10#配电所 4#主变	10	800	640	640
39048	江阴	星赋花园二区 13#配电所 2#主变	10	800	640	640
39049	江阴	丁岸桥南变	10	400	320	320
39050	江阴	上品璟苑 222#配电所 3#主变	10	800	640	640
39051	江阴	翡翠花苑 74#配电所 1#主变	10	800	640	640
39052	江阴	东圩东变	10	400	320	320
39053	江阴	水畔兰庭 110#配电所 1#主变	10	800	640	640
39054	江阴	水畔兰庭 110#配电所 3#主变	10	800	640	640
39055	江阴	水畔兰庭 110#配电所 2#主变	10	800	640	640
39056	江阴	水畔兰庭 110#配电所 4#主变	10	800	640	640
39057	江阴	渡江二村 5#箱变主变	10	630	504	504
39058	江阴	三房庄北变	10	200	73	73
39059	江阴	星光苑 7#配电所 2#主变	10	630	504	504
39060	江阴	草巷桥头 2#变	10	400	282	282
39061	江阴	星赋花园一区 14#配电所 4#主变	10	800	640	640
39062	江阴	赵家浜变	10	400	320	320
39063	江阴	翟家头西变	10	400	320	320
39064	江阴	周家头中变	10	400	320	320
39065	江阴	地板西变	10	400	320	320
39066	江阴	涂镇 5#变	10	400	320	320
39067	江阴	周家湾中变	10	400	320	320
39068	江阴	水畔兰庭 115#配电所 1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39069	江阴	水畔兰庭 115#配电所 3#主变	10	800	640	640
39070	江阴	瀚棠华筑 50#配电所 1#主变	10	800	640	640
39071	江阴	小吴巷 1#变	10	400	320	320
39072	江阴	上品璟苑 115#配电所 1#主变	10	800	640	640
39073	江阴	水景花苑 63#配电所 3#主变	10	800	640	640
39074	江阴	茅场里北变	10	400	320	320
39075	江阴	华士大厦 2#变	10	400	320	320
39076	江阴	小庄圩变	10	400	201	201
39077	江阴	水畔兰庭 115#配电所 2#主变	10	800	640	640
39078	江阴	水畔兰庭 115#配电所 4#主变	10	800	640	640
39079	江阴	星悦河湾花园 37#配电所 1#主变	10	630	504	504
39080	江阴	西横街西变	10	400	320	320
39081	江阴	石匠圩东变	10	400	320	320
39082	江阴	滨江菜场变	10	400	300	300
39083	江阴	郁家西变	10	200	124	124
39084	江阴	陆西路 2 号变	10	400	296	296
39085	江阴	勤丰新村 11 号变	10	400	320	320
39086	江阴	敌馊花园中园 165#配电所 2#主变	20	630	504	504
39087	江阴	谢家头变	10	400	287	287
39088	江阴	六房西变	10	400	320	320
39089	江阴	成家堂北变	10	400	320	320
39090	江阴	东奚市变	10	400	320	320
39091	江阴	上海花园二期 297#配电所 4#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39092	江阴	龙泉 1#箱变主变	10	400	320	320
39093	江阴	朱家基北变	10	400	320	320
39094	江阴	龙泉 2#箱变主变	10	400	320	320
39095	江阴	夏南严家村南变	10	400	320	320
39096	江阴	唐家巷北箱变主变	10	630	504	504
39097	江阴	江缪家基箱变主变	10	400	320	320
39098	江阴	璜塘河岸箱变主变	10	630	504	504
39099	江阴	南苑新村 48#箱变主变	10	400	320	320
39100	江阴	桃源名筑 40#配电所 2#主变	20	630	504	504
39101	江阴	蔚蓝璟苑 11#配电所 1#主变	10	800	640	640
39102	江阴	五一北变	10	400	320	320
39103	江阴	西奚墅变	10	400	272	272
39104	江阴	渡江三村 6#变	10	400	320	320
39105	江阴	申浦北变	10	400	229	229
39106	江阴	棠樾锦园 26#配电所 2#主变	10	800	640	640
39107	江阴	谭家村 5#变	10	400	320	320
39108	江阴	周庄村杨家庄南变	10	400	33	33
39109	江阴	李市头变	10	400	268	268
39110	江阴	文林南街东变	10	400	277	277
39111	江阴	金泽花园一区 22#配电所 1#主变	10	800	640	640
39112	江阴	金泽花园一区 22#配电所 3#主变	10	800	640	640
39113	江阴	金泽花园一区 22#配电所 4#主变	10	800	640	640
39114	江阴	金泽花园一区 22#配电所 2#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39115	江阴	华馨苑 37#配电所 3#主变	10	800	640	640
39116	江阴	小康路 4 号变	10	400	320	320
39117	江阴	星赋花园四区 20#配电所 4#主变	10	800	640	640
39118	江阴	云亭巡线站箱变主变	10	630	504	504
39119	江阴	霞映景苑 8#配电所 1#主变	10	800	640	640
39120	江阴	育才西变	10	400	320	320
39121	江阴	老住基南箱变主变	10	400	320	320
39122	江阴	新秀园三期 26#配电所 2#主变	10	800	640	640
39123	江阴	敌光雅苑北区 5#配电所 3#主变	20	800	640	640
39124	江阴	南苑新村 37#箱变主变	10	400	320	320
39125	江阴	金庄路变	10	400	320	320
39126	江阴	嘉悦华庭 25-2#配电所 2#主变	10	630	504	504
39127	江阴	种子场北变	10	200	138	138
39128	江阴	花山南变	10	400	320	320
39129	江阴	周庄杨家庄西变	10	200	160	160
39130	江阴	紫运一村 7#配 3#主变	10	630	504	504
39131	江阴	璟尚佳苑 103#配电所 2#主变	10	800	640	640
39132	江阴	忠巷东箱变主变	10	400	320	320
39133	江阴	周庄前巷西变	10	200	109	109
39134	江阴	忠巷新村箱变主变	10	400	320	320
39135	江阴	卞家村北变	10	400	320	320
39136	江阴	唐家巷东箱变主变	10	630	504	504
39137	江阴	山泉新村北箱变主变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39138	江阴	孙家宕箱变主变	10	400	300	300
39139	江阴	峭岐政府北变	10	400	320	320
39140	江阴	忠巷中箱变主变	10	400	320	320
39141	江阴	澜景雅苑 7#配电所 4#主变	10	630	504	504
39142	江阴	团塘湾北变	10	400	102	102
39143	江阴	张介坝西变	10	400	320	320
39144	江阴	梅介村东变	10	400	295	295
39145	江阴	东翎雅苑 19#配电所 2#主变	10	800	640	640
39146	江阴	东翎雅苑 10#配电所 4#主变	10	800	640	640
39147	江阴	东舜华府 50#配电所 1#主变	10	800	640	640
39148	江阴	东舜华府 50#配电所 2#主变	10	800	640	640
39149	江阴	南弄箱变主变	10	630	492	492
39150	江阴	劲松箱变主变	10	630	504	504
39151	江阴	星悦河湾花园 51#配电所 4#主变	10	800	640	640
39152	江阴	簪村 2#变	10	400	295	295
39153	江阴	野鸡村南变	10	400	320	320
39154	江阴	天瑞苑 19-2#配电所 3#主变	10	800	640	640
39155	江阴	西贯北变	10	200	148	148
39156	江阴	水畔兰庭 118#配电所 1#主变	10	800	640	640
39157	江阴	水畔兰庭 118#配电所 3#主变	10	800	640	640
39158	江阴	水畔兰庭 118#配电所 2#主变	10	800	640	640
39159	江阴	水畔兰庭 118#配电所 4#主变	10	800	640	640
39160	江阴	璟尚佳苑 104#配电所 1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39161	江阴	王家村南变	10	400	320	320
39162	江阴	马镇园区东变	10	400	320	320
39163	江阴	范庄工业变	10	400	320	320
39164	江阴	新南庄北变	10	400	281	281
39165	江阴	利港政府东变	10	400	320	320
39166	江阴	上品璟苑 335#配电所 4#主变	10	800	640	640
39167	江阴	红雪里南变	10	400	320	320
39168	江阴	私营工业园 11 号箱变主变	10	630	504	504
39169	江阴	万花景苑二区 5#配电所 2#主变	10	800	640	640
39170	江阴	敌光雅苑北区 25#配电所 1#主变	20	630	504	504
39171	江阴	敌光雅苑南区 AB 区 25#配电所 4#主变	20	630	504	504
39172	江阴	霞客园区中变	10	400	320	320
39173	江阴	天鹤北配电所 2#主变	10	1000	800	800
39174	江阴	璜土前巷南变	10	400	265	265
39175	江阴	东支村变	10	400	289	289
39176	江阴	李庄变	10	400	238	238
39177	江阴	虎塘 1#变	10	400	320	320
39178	江阴	沙田箱变主变	10	630	504	504
39179	江阴	沿河街变	10	400	320	320
39180	江阴	云禧苑 638-2#配电所 2#主变	10	630	504	504
39181	江阴	修东变	10	400	320	320
39182	江阴	章家村西箱变主变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39183	江阴	俭益新村 3#变	10	200	160	160
39184	江阴	新颜 2#箱变主变	10	630	504	504
39185	江阴	电力 11#箱变主变	10	630	504	504
39186	江阴	西园三村 5#配电所 4#主变	10	630	504	504
39187	江阴	雅澜名苑 86#配电所 4#主变	10	800	640	640
39188	江阴	环北西路东变	10	400	284	284
39189	江阴	瀚棠华筑 14#配电所 3#主变	10	800	640	640
39190	江阴	金湾里变	10	400	101	101
39191	江阴	巷路里东 2#变	10	400	320	320
39192	江阴	长福新苑 3#配电所 1#主变	10	800	640	640
39193	江阴	长福新苑 3#配电所 2#主变	10	800	640	640
39194	江阴	长福新苑 3#配电所 3#主变	10	800	640	640
39195	江阴	长福新苑 3#配电所 4#主变	10	800	640	640
39196	江阴	瀚瑞华筑 6#配电所 4#主变	10	800	640	640
39197	江阴	长和新天地 10#配电所 2#主变	10	630	504	504
39198	江阴	范巷变	10	400	320	320
39199	江阴	坟头庄东变	10	400	320	320
39200	江阴	小村东变	10	400	320	320
39201	江阴	贝卡箱变主变	10	630	459	459
39202	江阴	瞿巷变	10	400	320	320
39203	江阴	南宅上变	10	400	206	206
39204	江阴	大河大站变	10	200	160	160
39205	江阴	大河东站变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39206	江阴	陶家桥变	10	400	320	320
39207	江阴	大河西变	10	200	160	160
39208	江阴	龙河顾家变	10	315	204	204
39209	江阴	袁庄湾变	10	400	320	320
39210	江阴	陶中房变	10	200	121	121
39211	江阴	观西社区变	10	400	264	264
39212	江阴	劳化东站变	10	400	120	120
39213	江阴	锦安南箱变主变	10	630	504	504
39214	江阴	小康路 3#变	10	315	252	252
39215	江阴	路墩东变	10	250	190	190
39216	江阴	翁家基变	10	250	200	200
39217	江阴	普惠苑 143#箱变主变	10	630	504	504
39218	江阴	石洞坝变	10	400	320	320
39219	江阴	锦祥北箱变主变	10	630	504	504
39220	江阴	陶家基变	10	315	160	160
39221	江阴	观山村委南变	10	250	161	161
39222	江阴	华南南站变	10	400	320	320
39223	江阴	六房基变	10	400	254	254
39224	江阴	华南大站	10	400	262	262
39225	江阴	锦祥南箱变主变	10	630	504	504
39226	江阴	凤凰路变	10	400	320	320
39227	江阴	环卫变	10	200	160	160
39228	江阴	龙运耿家村公变	10	250	166	166

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39229	江阴	袁庄 1#变	10	315	252	252
39230	江阴	锦和北箱变主变	10	630	504	504
39231	江阴	中心村 4#变	10	400	320	320
39232	江阴	华新南站	10	315	252	252
39233	江阴	锦和南箱变主变	10	630	504	504
39234	江阴	朝西变	10	400	101	101
39235	江阴	袁庄新村变	10	200	160	160
39236	江阴	宜文南站变	10	400	320	320
39237	江阴	锦泰北箱变主变	10	630	504	504
39238	江阴	华士工业园区 1#变	10	400	320	320
39239	江阴	凤凰路西变	10	400	320	320
39240	江阴	东房巷变	10	400	268	268
39241	江阴	工业园区 2#变	10	400	320	320
39242	江阴	锦泰南箱变主变	10	630	504	504
39243	江阴	陆南顾家变	10	400	245	245
39244	江阴	宝池变	10	400	320	320
39245	江阴	锦隆二村 8#箱变主变	10	630	504	504
39246	江阴	桥西变	10	200	51	51
39247	江阴	锦隆二村 20#箱变主变	10	630	504	504
39248	江阴	桥西北变	10	400	285	285
39249	江阴	锦隆二村 4#箱变主变	10	630	504	504
39250	江阴	南房巷变	10	400	31	31
39251	江阴	陆桥南变	10	200	46	46

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39252	江阴	锦隆二村 15#箱变主变	10	630	504	504
39253	江阴	天福广场配电所 1#主变	10	1600	1280	1280
39254	江阴	张家丹电站变	10	250	200	200
39255	江阴	陆南村变	10	400	257	257
39256	江阴	灯塔盛家凹变	10	200	145	145
39257	江阴	锦隆三村 2#箱变主变	10	630	504	504
39258	江阴	坝里变	10	400	253	253
39259	江阴	锦隆三村 4#箱变主变	10	630	504	504
39260	江阴	赵大巷变	10	315	252	252
39261	江阴	面店巷变	10	400	32	32
39262	江阴	泗河外湾南变	10	315	186	186
39263	江阴	锦隆三村 9#箱变主变	10	630	504	504
39264	江阴	大住基南变	10	400	170	170
39265	江阴	草巷桥头变	10	400	320	320
39266	江阴	勤丰东变	10	400	248	248
39267	江阴	泗河阿塔圩变	10	400	320	320
39268	江阴	飞燕变	10	400	320	320
39269	江阴	吴家基变	10	400	320	320
39270	江阴	勤丰巷路里变	10	200	111	111
39271	江阴	锦隆三村 13#箱变主变	10	630	504	504
39272	江阴	泗河南野虎变	10	250	164	164
39273	江阴	郁家北变	10	400	320	320
39274	江阴	泗河花家凹变	10	400	293	293

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39275	江阴	锦隆三村 15#箱变主变	10	630	504	504
39276	江阴	后头巷变	10	400	320	320
39277	江阴	勤丰水墩变	10	400	270	270
39278	江阴	马泾橡胶变	10	200	160	160
39279	江阴	张庄变	10	400	320	320
39280	江阴	泗河外湾变	10	400	320	320
39281	江阴	锦隆三村 21#箱变主变	10	630	504	504
39282	江阴	祝塘钱家湾变	10	400	133	133
39283	江阴	赵巷上站变	10	315	222	222
39284	江阴	泗河里湾变	10	200	75	75
39285	江阴	马泾朱家村变	10	400	303	303
39286	江阴	祝塘南街变	10	400	252	252
39287	江阴	二验箱变主变	10	630	504	504
39288	江阴	泗河西河南变	10	400	320	320
39289	江阴	安上西变	10	400	196	196
39290	江阴	孔西庄南站	10	400	51	51
39291	江阴	燕家变	10	250	157	157
39292	江阴	俭益许巷变	10	315	149	149
39293	江阴	华西二村 4#变	10	250	173	173
39294	江阴	路墩西变	10	400	320	320
39295	江阴	益民大站变	10	400	320	320
39296	江阴	俭益北变	10	250	151	151
39297	江阴	金鹅墩二站	10	400	201	201

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39298	江阴	陶湾中山凹变	10	400	261	261
39299	江阴	马泾徐家村变	10	400	277	277
39300	江阴	王赵变	10	250	200	200
39301	江阴	马泾上下村变	10	200	128	128
39302	江阴	锦隆三村 44#箱变主变	10	630	504	504
39303	江阴	陶湾南变	10	400	287	287
39304	江阴	曙光灰罗圩南变	10	200	123	123
39305	江阴	锦隆三村 47#箱变主变	10	630	504	504
39306	江阴	曙光灰罗圩北变	10	400	268	268
39307	江阴	新桥河头变	10	400	181	181
39308	江阴	河头西变	10	400	165	165
39309	江阴	锦隆三村 50#箱变主变	10	630	504	504
39310	江阴	曙光祥西变	10	400	306	306
39311	江阴	锦隆三村 53#箱变主变	10	500	400	400
39312	江阴	华西二村 1#变	10	315	236	236
39313	江阴	普惠苑 139#箱变主变	10	630	504	504
39314	江阴	小康路 1#变	10	315	252	252
39315	江阴	跃进馒头村变	10	250	181	181
39316	江阴	锦安北箱变主变	10	630	504	504
39317	江阴	伍达变	10	400	320	320
39318	江阴	小康路 2#变	10	315	252	252
39319	江阴	俭益东变	10	400	213	213
39320	江阴	泗河周家村变	10	250	200	200

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39321	江阴	泗河黄家山变	10	200	160	160
39322	江阴	刁家站变	10	400	248	248
39323	江阴	锦隆五村 10#箱变主变	10	630	504	504
39324	江阴	泾西东前北变	10	400	254	254
39325	江阴	梁家基变	10	400	148	148
39326	江阴	金鹅墩一站变	10	200	132	132
39327	江阴	锦隆五村 2#箱变主变	10	630	504	504
39328	江阴	曙光南后塍北变	10	250	189	189
39329	江阴	符家基变	10	400	320	320
39330	江阴	周家基变	10	400	287	287
39331	江阴	锦隆四村 13#箱变主变	10	500	400	400
39332	江阴	中心村 6#变	10	315	252	252
39333	江阴	马泾老庄变	10	200	138	138
39334	江阴	锦隆四村 9#箱变主变	10	500	400	400
39335	江阴	向阳三渡站变	10	200	155	155
39336	江阴	民发变	10	400	320	320
39337	江阴	刘家坟变	10	250	178	178
39338	江阴	太石桥 3#变	10	315	252	252
39339	江阴	凹塘里变	10	315	252	252
39340	江阴	华顺变	10	400	320	320
39341	江阴	高峰东站变	10	400	252	252
39342	江阴	向阳新村东变	10	400	303	303
39343	江阴	祝塘新北变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39344	江阴	徐家埭南变	10	400	310	310
39345	江阴	马泾张家村变	10	200	26	26
39346	江阴	澄杨路 12#路灯变	10	100	80	80
39347	江阴	新巷路变	10	400	306	306
39348	江阴	曙光花山河西变	10	400	320	320
39349	江阴	内衣厂变	10	400	320	320
39350	江阴	建南园区变	10	400	205	205
39351	江阴	殷家庄中变	10	400	311	311
39352	江阴	园区南变	10	400	320	320
39353	江阴	殷家庄西变	10	400	320	320
39354	江阴	古塘村变	10	400	320	320
39355	江阴	章家桥变	10	200	140	140
39356	江阴	周南花苑一村 8#箱变主变	10	630	504	504
39357	江阴	马家巷变	10	200	132	132
39358	江阴	查徐巷新村变	10	400	258	258
39359	江阴	郭家宅基西变	10	315	237	237
39360	江阴	周南花苑一村 22#箱变主变	10	630	504	504
39361	江阴	曹庄新村变	10	400	239	239
39362	江阴	曙光花山河东变	10	400	320	320
39363	江阴	顾北东变	10	400	320	320
39364	江阴	外宿 3#变	10	400	320	320
39365	江阴	后李庄变	10	315	252	252
39366	江阴	祝塘园区北变	10	400	176	176

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39367	江阴	曙光吴家村东变	10	200	139	139
39368	江阴	外宿 2#变	10	400	320	320
39369	江阴	包家变	10	400	320	320
39370	江阴	马泾鲤鱼塘变	10	400	148	148
39371	江阴	向阳西变	10	400	301	301
39372	江阴	中杏变	10	315	252	252
39373	江阴	平巷 2#变	10	400	168	168
39374	江阴	蔡河严家基变	10	250	179	179
39375	江阴	向阳殷家庄变	10	200	160	160
39376	江阴	中杏南变	10	400	184	184
39377	江阴	谢南五金变	10	400	320	320
39378	江阴	向阳大站变	10	400	239	239
39379	江阴	锡沙路灯 2#变	10	400	320	320
39380	江阴	浜东变	10	400	302	302
39381	江阴	华士大厦变	10	400	287	287
39382	江阴	香山一村变	10	315	233	233
39383	江阴	和平街 2#变	10	315	252	252
39384	江阴	水墩变	10	400	320	320
39385	江阴	周南花苑四村 5#箱变主变	10	800	640	640
39386	江阴	加油站变	10	400	320	320
39387	江阴	自由街变	10	400	274	274
39388	江阴	云顾路路灯 9#变	10	100	80	80
39389	江阴	周南花苑二村 1#箱变主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39390	江阴	东山泾变	10	400	310	310
39391	江阴	香山西路灯变	10	400	320	320
39392	江阴	高峰大站变	10	400	223	223
39393	江阴	小南市变	10	400	297	297
39394	江阴	长何街 65#箱变主变	10	500	400	400
39395	江阴	水湾北变	10	400	47	47
39396	江阴	大南市变	10	400	268	268
39397	江阴	太石桥 2#变	10	400	320	320
39398	江阴	太石桥变	10	400	311	311
39399	江阴	谢南成正源变	10	400	320	320
39400	江阴	向阳公变	10	400	320	320
39401	江阴	向阳河东变	10	400	307	307
39402	江阴	花果中村西变	10	200	160	160
39403	江阴	高头上变	10	315	240	240
39404	江阴	花果中村变	10	250	200	200
39405	江阴	花果坎家村变	10	200	160	160
39406	江阴	花果村委变	10	315	109	109
39407	江阴	硕桥小站变	10	315	205	205
39408	江阴	金帆变	10	400	320	320
39409	江阴	花果排涝变	10	200	81	81
39410	江阴	牛桥变	10	400	248	248
39411	江阴	徐南房变	10	400	298	298
39412	江阴	西前头变	10	100	80	80

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39413	江阴	大南市西变	10	400	320	320
39414	江阴	肖家浜变	10	315	252	252
39415	江阴	花果南谭南变	10	400	214	214
39416	江阴	陈家巷新村变	10	400	313	313
39417	江阴	桑家堂变	10	400	295	295
39418	江阴	花果范家埭变	10	250	181	181
39419	江阴	桑家堂北变	10	250	172	172
39420	江阴	花果南潭村变	10	400	259	259
39421	江阴	花果曲立变	10	400	199	199
39422	江阴	花果知青变	10	400	216	216
39423	江阴	关桥变	10	400	286	286
39424	江阴	河头巷变	10	400	305	305
39425	江阴	硕桥南变	10	400	257	257
39426	江阴	永安二村 9#箱变主变	10	630	504	504
39427	江阴	种子场 2#变	10	400	320	320
39428	江阴	俭益新村变	10	315	252	252
39429	江阴	毛家堂变	10	400	307	307
39430	江阴	田庄巷变	10	315	239	239
39431	江阴	砖瓦厂变	10	400	320	320
39432	江阴	杨家基变	10	400	240	240
39433	江阴	西村里变	10	400	320	320
39434	江阴	砂山新村变	10	400	320	320
39435	江阴	水南巷公变	10	250	200	200

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39436	江阴	李家堂变	10	315	252	252
39437	江阴	周南花苑二村 5#箱变主变	10	800	640	640
39438	江阴	徐巷陈家基变	10	400	182	182
39439	江阴	顾北严家巷变	10	315	137	137
39440	江阴	澄扬路 8#路灯变	10	100	80	80
39441	江阴	龙河 3#变	10	400	320	320
39442	江阴	巷门头变	10	400	265	265
39443	江阴	胡家基变	10	200	127	127
39444	江阴	俭益公变	10	400	320	320
39445	江阴	陆新马家堂变	10	400	320	320
39446	江阴	中学南变	10	250	200	200
39447	江阴	环南路 2#变	10	315	252	252
39448	江阴	永安二村 19#箱变主变	10	800	640	640
39449	江阴	周南花苑二村 9#箱变主变	10	800	640	640
39450	江阴	后墙门变	10	400	320	320
39451	江阴	龙河新村 1#变	10	400	298	298
39452	江阴	电力站河西变	10	315	252	252
39453	江阴	小曹庄变	10	400	277	277
39454	江阴	周南花苑二村 13#箱变主变	10	630	504	504
39455	江阴	华士敬老院变	10	400	320	320
39456	江阴	华苑 1#变	10	315	252	252
39457	江阴	毛圩变	10	400	287	287
39458	江阴	黄花墩变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39459	江阴	龙河新村 2#变	10	400	244	244
39460	江阴	周南一村 7#箱变主变	10	800	640	640
39461	江阴	大河二渡站变	10	315	252	252
39462	江阴	高峰二渡站变	10	400	320	320
39463	江阴	翻身村西变	10	400	220	220
39464	江阴	华苑 2#变	10	315	252	252
39465	江阴	徐巷电站变	10	400	283	283
39466	江阴	花家基变	10	315	139	139
39467	江阴	华士中村 1#变	10	400	320	320
39468	江阴	华山变	10	315	252	252
39469	江阴	华士中村 2#变	10	400	310	310
39470	江阴	龙南大站变	10	250	200	200
39471	江阴	自由街 1#变	10	400	320	320
39472	江阴	华东大住基变	10	400	275	275
39473	江阴	西陈巷新村变	10	400	300	300
39474	江阴	江东三村变	10	400	225	225
39475	江阴	南村西变	10	100	80	80
39476	江阴	永安二村 35#箱变主变	10	630	504	504
39477	江阴	硕桥杨园里变	10	250	197	197
39478	江阴	南村变	10	400	243	243
39479	江阴	华士李家巷变	10	400	253	253
39480	江阴	新港 2#箱变主变	10	500	400	400
39481	江阴	苏家基变	10	250	184	184

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39482	江阴	永安二村 37#箱变主变	10	400	320	320
39483	江阴	澄扬路 7#路灯变	10	100	80	80
39484	江阴	华士上渡变	10	400	320	320
39485	江阴	周南花苑四村 14#箱变主变	10	800	640	640
39486	江阴	和平街 4#变	10	315	252	252
39487	江阴	周南花苑四村 24#箱变主变	10	800	640	640
39488	江阴	沈舍里变	10	100	80	80
39489	江阴	和平街 3#变	10	315	252	252
39490	江阴	陈家埭箱变主变	10	400	320	320
39491	江阴	周南花苑四村 28#箱变主变	10	630	504	504
39492	江阴	华士东区 1#变	10	400	320	320
39493	江阴	龙南上渡站变	10	400	320	320
39494	江阴	徐巷郎变	10	400	40	40
39495	江阴	环东变	10	250	200	200
39496	江阴	新港公寓 6#箱变主变	10	500	400	400
39497	江阴	华士东区 2#变	10	400	320	320
39498	江阴	永安二村 3#箱变主变	10	630	504	504
39499	江阴	华士东区 3#变	10	315	212	212
39500	江阴	瓦雪墩 1#变	10	315	252	252
39501	江阴	新港公寓 12#箱变主变	10	800	640	640
39502	江阴	蔡河赵大巷变	10	400	254	254
39503	江阴	蔡河大站	10	250	200	200
39504	江阴	环西路路灯变	10	100	80	80

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39505	江阴	永安二村 31#箱变主变	10	500	400	400
39506	江阴	华士西村 1#变	10	400	311	311
39507	江阴	华士西村 2#变	10	400	287	287
39508	江阴	满堂里变	10	400	192	192
39509	江阴	新港公寓 23#箱变主变	10	630	504	504
39510	江阴	蔡河小站变	10	250	69	69
39511	江阴	东片新村变	10	250	184	184
39512	江阴	永安二村 27#箱变主变	10	630	504	504
39513	江阴	太平桥变	10	315	231	231
39514	江阴	杨澄路 10#路灯变	10	100	80	80
39515	江阴	赵大巷东变	10	315	223	223
39516	江阴	华明别墅变	10	400	320	320
39517	江阴	谷里变	10	400	79	79
39518	江阴	新港公寓 25#箱变主变	10	630	504	504
39519	江阴	香墩庄变	10	400	320	320
39520	江阴	华明三渡站变	10	200	142	142
39521	江阴	满堂里北变	10	400	257	257
39522	江阴	永安一村 20#箱变主变	10	630	504	504
39523	江阴	东升大站变	10	400	315	315
39524	江阴	澄扬路 6#路灯变	10	100	80	80
39525	江阴	永安二村 46#箱变主变	10	400	320	320
39526	江阴	华士电力站西变	10	400	320	320
39527	江阴	澄扬路 5#路灯变	10	100	80	80

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39528	江阴	华士人民路西变	10	400	320	320
39529	江阴	东王巷变	10	400	320	320
39530	江阴	利中街 130#箱变主变	10	400	320	320
39531	江阴	杨家堂变	10	400	298	298
39532	江阴	省渡桥南变	10	200	160	160
39533	江阴	水南巷变	10	400	237	237
39534	江阴	隆介堂变	10	400	183	183
39535	江阴	人民路变	10	400	320	320
39536	江阴	五房巷变	10	315	227	227
39537	江阴	省渡桥中变	10	400	251	251
39538	江阴	华士电力中变	10	400	320	320
39539	江阴	长江花园北箱变主变	10	630	504	504
39540	江阴	塘村里变	10	200	105	105
39541	江阴	牌楼下变	10	400	81	81
39542	江阴	文里巷变	10	400	159	159
39543	江阴	赵介堂变	10	400	177	177
39544	江阴	新生东变	10	250	200	200
39545	江阴	省渡桥北变	10	400	260	260
39546	江阴	观西下村变	10	400	320	320
39547	江阴	观西西芦岐变	10	200	144	144
39548	江阴	南宅北变	10	400	216	216
39549	江阴	孟岸陶家村变	10	400	320	320
39550	江阴	恩庄变	10	250	165	165

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39551	江阴	勤丰西站变	10	400	227	227
39552	江阴	孟岸河屯基变	10	400	310	310
39553	江阴	孟岸陶家村北变	10	400	229	229
39554	江阴	孟岸圩站变	10	200	160	160
39555	江阴	宏达变	10	400	320	320
39556	江阴	红卫站变	10	200	160	160
39557	江阴	纸箱厂变	10	250	200	200
39558	江阴	华士镇政府变	10	315	252	252
39559	江阴	税务箱变主变	10	500	400	400
39560	江阴	化工厂变	10	400	311	311
39561	江阴	染织公变	10	400	320	320
39562	江阴	祥伟公变	10	400	320	320
39563	江阴	三家村变	10	400	287	287
39564	江阴	和平南变	10	400	252	252
39565	江阴	东小湾变	10	100	43	43
39566	江阴	红豆曹家堂变	10	250	200	200
39567	江阴	长江花园南箱变主变	10	630	504	504
39568	江阴	和平东变	10	315	217	217
39569	江阴	后金湾变	10	250	200	200
39570	江阴	翻身村变	10	400	293	293
39571	江阴	澄杨路 9#路灯变	10	100	80	80
39572	江阴	协和变	10	400	320	320
39573	江阴	檀树降南变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39574	江阴	灵达变	10	315	238	238
39575	江阴	跨江箱变主变	10	250	200	200
39576	江阴	祝塘锦绣变	10	400	164	164
39577	江阴	高峰南变	10	400	320	320
39578	江阴	云顾路路灯 8#变	10	100	80	80
39579	江阴	新村西变	10	400	297	297
39580	江阴	影剧新村变	10	400	275	275
39581	江阴	民福变	10	400	320	320
39582	江阴	程厅弄变	10	315	252	252
39583	江阴	周南花苑一村 24#箱变主变	10	630	504	504
39584	江阴	查徐巷西变	10	315	85	85
39585	江阴	陈家巷变	10	400	320	320
39586	江阴	古塘巷变	10	400	298	298
39587	江阴	和平西变	10	400	179	179
39588	江阴	冯家堂变	10	400	320	320
39589	江阴	塘西变	10	400	278	278
39590	江阴	周南花苑三村 5#箱变主变	10	630	504	504
39591	江阴	陈家巷北变	10	250	200	200
39592	江阴	郭家宅基变	10	400	301	301
39593	江阴	查徐巷 3#变	10	200	98	98
39594	江阴	项家堂变	10	315	238	238
39595	江阴	周南花苑三村 14#箱变主变	10	630	504	504
39596	江阴	河北街 238 号 8#箱变主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39597	江阴	村办厂变	10	400	320	320
39598	江阴	东巷口 2#变	10	400	218	218
39599	江阴	黄沈基变	10	400	85	85
39600	江阴	毗山南站变	10	200	76	76
39601	江阴	杨园里北变	10	200	87	87
39602	江阴	苍山村委变	10	400	276	276
39603	江阴	宏基国际花园 18#配电所 2#主变	10	800	618	618
39604	江阴	电力新站箱变主变	10	630	483	483
39605	江阴	蒋巷变	10	400	309	309
39606	江阴	蔡湾变	10	400	218	218
39607	江阴	中心村 12#变	10	400	289	289
39608	江阴	六合大站	10	400	124	124
39609	江阴	农商行箱变主变	10	400	307	307
39610	江阴	奚城坡西变	10	250	130	130
39611	江阴	寺前村变	10	400	320	320
39612	江阴	金山公寓 3#变	10	400	320	320
39613	江阴	顾西路变	10	400	152	152
39614	江阴	西村北变	10	200	160	160
39615	江阴	曹庄村委变	10	400	320	320
39616	江阴	孟巷东箱变主变	10	630	504	504
39617	江阴	品尊名邸 63#配 4#主变	10	630	504	504
39618	江阴	西大街花园 6#配电所 1#主变	10	800	640	640
39619	江阴	西大街花园 6#配电所 3#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39620	江阴	西大街花园 6#配电所 4#主变	10	800	640	640
39621	江阴	西大街花园 6#配电所 2#主变	10	800	640	640
39622	江阴	洪塔变	10	400	320	320
39623	江阴	璜塘车站变	10	400	320	320
39624	江阴	贵滨 1 号北变	10	400	320	320
39625	江阴	敬老院变	10	400	285	285
39626	江阴	龙城福第 42#配电所 2#主变	10	800	640	640
39627	江阴	后旺南变	10	400	98	98
39628	江阴	康须北站变	10	400	301	301
39629	江阴	澄堡 622#配电所 1#主变	10	800	640	640
39630	江阴	澄堡 622#配电所 2#主变	10	800	640	640
39631	江阴	马镇韩家村箱变主变	10	630	504	504
39632	江阴	海事箱变主变	10	400	320	320
39633	江阴	三甲里南变	10	400	264	264
39634	江阴	龙城福第 42#配电所 1#主变	10	800	640	640
39635	江阴	忠巷北箱变主变	10	500	400	400
39636	江阴	自由街 7#箱变主变	10	400	294	294
39637	江阴	龙城福第三期 226#配电所 2#主变	10	800	640	640
39638	江阴	黄山 3 队箱变主变	10	400	320	320
39639	江阴	朱蒋巷南 2#变	10	400	320	320
39640	江阴	建设西变	10	400	301	301
39641	江阴	青龙西箱变主变	10	500	350	350
39642	江阴	云亭太平路 1#变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39643	江阴	江东花苑 3#配电所 4#主变	10	800	640	640
39644	江阴	创新大道 77#配电所 4#主变	10	800	640	640
39645	江阴	丹桂颐园 7#配电所 2#主变	10	800	640	640
39646	江阴	青阳车站西变	10	400	320	320
39647	江阴	冯泾电站变	10	200	160	160
39648	江阴	滨江北配电所主变	10	1000	800	800
39649	江阴	滨江南配电所 1#主变	10	800	640	640
39650	江阴	澄堡 14#配电所 1#主变	10	630	504	504
39651	江阴	澄堡 14#配电所 3#主变	10	630	504	504
39652	江阴	坊前新村 2#配电所 2#主变	10	1000	800	800
39653	江阴	江东花苑 15#配电所 1#主变	10	800	640	640
39654	江阴	山棠雅园 2#配电所 3#主变	20	630	504	504
39655	江阴	西新村 1#箱变主变	10	630	458	458
39656	江阴	澄堡 14#配电所 4#主变	10	630	504	504
39657	江阴	澄堡 14#配电所 2#主变	10	630	504	504
39658	江阴	金御华府 221#配电所 2#主变	10	800	640	640
39659	江阴	金御华府 221#配电所 1#主变	10	800	640	640
39660	江阴	敌山湾花园 108#配电所 2#主变	20	1000	800	800
39661	江阴	云亭太平路 2#变	10	400	320	320
39662	江阴	江东花苑 3#配电所 3#主变	10	800	640	640
39663	江阴	江东花苑 3#配电所 1#主变	10	800	640	640
39664	江阴	薛家坝西箱变主变	10	500	400	400
39665	江阴	云台路 2#箱变主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39666	江阴	敌山湾花园 108#配电所 1#主变	20	1000	800	800
39667	江阴	宗言街箱变主变	10	500	377	377
39668	江阴	龙城福第 34#配电所 2#主变	10	800	640	640
39669	江阴	周山路北箱变主变	10	500	400	400
39670	江阴	江东花苑 15#配电所 2#主变	10	800	640	640
39671	江阴	龙城福第三期 226#配电所 1#主变	10	800	640	640
39672	江阴	龙城福第 31#配电所 2#主变	10	800	640	640
39673	江阴	小学西箱变	10	400	320	320
39674	江阴	龙城福第 31#配电所 1#主变	10	800	640	640
39675	江阴	港东箱变主变	10	500	369	369
39676	江阴	龙城福第 34#配电所 1#主变	10	800	640	640
39677	江阴	陶城张家巷变	10	400	130	130
39678	江阴	长峭路变	10	400	249	249
39679	江阴	北新箱变主变	10	500	400	400
39680	江阴	宏云箱变主变	10	630	504	504
39681	江阴	西区箱变主变	10	630	476	476
39682	江阴	长乐箱变主变	10	500	400	400
39683	江阴	江东花苑 3#配电所 2#主变	10	800	640	640
39684	江阴	花东水厂箱变	10	400	320	320
39685	江阴	龙河新村 4#变	10	200	160	160
39686	江阴	云亭敬老院箱变	10	400	320	320
39687	江阴	永新路箱变主变	10	500	400	400
39688	江阴	江东花苑 15#配电所 3#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39689	江阴	华宏村北庄箱变主变	10	500	400	400
39690	江阴	野中变	10	200	160	160
39691	江阴	倪家巷 7#箱变主变	10	400	320	320
39692	江阴	路墩西 2#变	10	400	246	246
39693	江阴	江东花苑 15#配电所 4#主变	10	800	640	640
39694	江阴	柞树下变	10	200	70	70
39695	江阴	陶城张家巷北变	10	200	95	95
39696	江阴	何蒋变	10	200	97	97
39697	江阴	沿山桥变	10	400	274	274
39698	江阴	西元塘南变	10	400	147	147
39699	江阴	榨树下西变	10	315	173	173
39700	江阴	江阴蔡巷西变	10	400	286	286
39701	江阴	泗三房 2 号变	10	400	173	173
39702	江阴	宝辉中箱变主变	10	400	247	247
39703	江阴	贡北庄 4#变	10	200	15	15
39704	江阴	北山头东变	10	400	108	108
39705	江阴	苏土桥北变	10	250	130	130
39706	江阴	老庄上中变	10	400	226	226
39707	江阴	刘桥北站变	10	400	129	129
39708	江阴	东张家巷南变	10	400	262	262
39709	江阴	南区公变	10	400	266	266
39710	江阴	花山姚家村变	10	400	259	259
39711	江阴	后场东变	10	400	260	260

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39712	江阴	陆桥苗头 1#变	10	400	281	281
39713	江阴	田堵里变	10	400	303	303
39714	江阴	东舜湖花园 50#配电所 1#主变	10	800	640	640
39715	江阴	东舜湖花园 50#配电所 2#主变	10	800	640	640
39716	江阴	东舜湖花园 90#箱变主变	10	400	307	307
39717	江阴	东舜湖花园 59#配电所 1#主变	10	800	640	640
39718	江阴	河南东变	10	200	149	149
39719	江阴	计家村北变	10	200	136	136
39720	江阴	农行箱变主变	10	630	504	504
39721	江阴	青阳工行箱变主变	10	630	504	504
39722	江阴	自由街 4#变	10	400	320	320
39723	江阴	桃园新居 1#配电所 1#主变	10	800	640	640
39724	江阴	桃园新居 1#配电所 2#主变	10	800	640	640
39725	江阴	装机公变	10	400	320	320
39726	江阴	新华苑 399#配电所 1#主变	10	800	640	640
39727	江阴	染织 2#变	10	400	320	320
39728	江阴	文林老街变	10	400	320	320
39729	江阴	大西街东变	10	400	276	276
39730	江阴	钱龙西变	10	400	320	320
39731	江阴	运河世家 203#箱变主变	10	400	320	320
39732	江阴	桃源名筑 193#配电所 3#主变	20	800	640	640
39733	江阴	富璜变	10	400	320	320
39734	江阴	海阅雅园 8#配电所 1#主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39735	江阴	运河世家 205#箱变主变	10	400	320	320
39736	江阴	内衣中变	10	400	320	320
39737	江阴	长和新天地 10#配电所 1#主变	10	630	504	504
39738	江阴	金家头南变	10	400	320	320
39739	江阴	万翔箱变主变	10	500	400	400
39740	江阴	开发园区 18#变	10	400	320	320
39741	江阴	铂润九里雅园四区 11#配电所 2#主变	10	630	504	504
39742	江阴	运河世家 228#箱变主变	10	400	320	320
39743	江阴	东麓花园 4#配电所 4#主变	10	630	504	504
39744	江阴	运河世家 253#配电所 1#主变	10	800	640	640
39745	江阴	天瑞苑 20#配电所 3#主变	10	800	640	640
39746	江阴	周家基 4#变	10	400	320	320
39747	江阴	下都东箱变主变	10	400	310	310
39748	江阴	郡庭花园 142#配电所 2#主变	10	800	640	640
39749	江阴	韵湖澜山花园 10#配电所 4#主变	10	630	504	504
39750	江阴	陶新东变	10	400	278	278
39751	江阴	港欣花苑二村 71#配电所 2#主变	10	800	640	640
39752	江阴	运河世家 253#配电所 2#主变	10	800	640	640
39753	江阴	运河世家 253#配电所 4#主变	10	800	640	640
39754	江阴	运河世家 253#配电所 3#主变	10	800	640	640
39755	江阴	于门开发 7#变	10	400	320	320
39756	江阴	金帆西变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39757	江阴	玫瑰园 129#配电所 2#主变	10	800	622	622
39758	江阴	环西路箱变主变	10	400	320	320
39759	江阴	长寿新村 1#箱变	10	630	504	504
39760	江阴	蔚蓝璟苑 41#配电所 1#主变	10	630	504	504
39761	江阴	朗悦嘉园 4#配电所 2#主变	10	800	640	640
39762	江阴	檀巷路变	10	400	320	320
39763	江阴	礼新变箱变主变	10	500	400	400
39764	江阴	运河世家 245#配电所 1#主变	10	800	640	640
39765	江阴	运河世家 245#配电所 3#主变	10	800	640	640
39766	江阴	运河世家 245#配电所 2#主变	10	800	640	640
39767	江阴	运河世家 245#配电所 4#主变	10	800	640	640
39768	江阴	运河世家 231#箱变主变	10	400	320	320
39769	江阴	东街南箱变主变	10	630	504	504
39770	江阴	尚泽名筑 4#配电所 1#主变	10	630	504	504
39771	江阴	周家港南变	10	200	160	160
39772	江阴	铂润九里雅园三区 18#配 1#主变	10	800	640	640
39773	江阴	瑞澄名筑 8#配电所 3#主变	10	800	640	640
39774	江阴	一品花园 58#配电所 1#主变	10	800	640	640
39775	江阴	铂润九里雅园三区 4#配电所 4#主变	10	630	504	504
39776	江阴	一品花园 58#配电所 2#主变	10	800	640	640
39777	江阴	一品花园 61#配电所 1#主变	10	800	640	640
39778	江阴	云麓花园 11#配电所 1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39779	江阴	泾西吕家中变	10	400	308	308
39780	江阴	青阳交警箱变主变	10	630	504	504
39781	江阴	利港河东南变	10	400	320	320
39782	江阴	万花景苑三区 64#配电所 3#主变	10	630	504	504
39783	江阴	一品花园 61#配电所 2#主变	10	800	640	640
39784	江阴	南区 1#东变	10	400	320	320
39785	江阴	一品花园 62#配电所 1#主变	10	800	640	640
39786	江阴	朱徐巷徐家变	10	200	91	91
39787	江阴	一品花园 62#配电所 2#主变	10	800	640	640
39788	江阴	天瑞苑 19-2#配电所 2#主变	10	800	640	640
39789	江阴	徐家西 4#变	10	400	320	320
39790	江阴	山泉路 38#箱变主变	10	630	504	504
39791	江阴	圩塘南变	10	400	276	276
39792	江阴	尚澜名筑 7#配电所 1#主变	10	800	640	640
39793	江阴	晓月美庐 58#配电所 1#主变	10	630	504	504
39794	江阴	冯家坝北变	10	200	113	113
39795	江阴	春风佳苑 10#配电所 4#主变	10	800	640	640
39796	江阴	梅介村变	10	315	81	81
39797	江阴	敌馊花园 12#配电所 3#主变	20	800	640	640
39798	江阴	景阳华府南区 27#配电所 1#主变	10	800	640	640
39799	江阴	大元里西 1#变	10	400	320	320
39800	江阴	霞栖苑 64#配电所 2#主变	10	800	640	640
39801	江阴	翡翠花苑 55#配电所 1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39802	江阴	霞客建设变	10	400	320	320
39803	江阴	邱夏家变	10	400	320	320
39804	江阴	文鑫苑 16#配电所 1#主变	10	630	504	504
39805	江阴	文鑫苑 16#配电所 3#主变	10	630	504	504
39806	江阴	文鑫苑 16#配电所 4#主变	10	630	504	504
39807	江阴	文鑫苑 16#配电所 2#主变	10	630	504	504
39808	江阴	文鑫苑 10#配电所 1#主变	10	800	640	640
39809	江阴	尚泽名筑 4#配电所 4#主变	10	630	504	504
39810	江阴	新龚村委变	10	400	320	320
39811	江阴	敌樾花园 7#配电所 1#主变	20	800	640	640
39812	江阴	西周巷西变	10	400	320	320
39813	江阴	雅澜名苑 64#配电所 3#主变	10	800	640	640
39814	江阴	上品璟苑 320#配电所 3#主变	10	630	504	504
39815	江阴	文鑫苑 10#配电所 3#主变	10	800	640	640
39816	江阴	文鑫苑 10#配电所 4#主变	10	800	640	640
39817	江阴	文鑫苑 18#配电所 1#主变	10	630	504	504
39818	江阴	文鑫苑 10#配电所 2#主变	10	800	640	640
39819	江阴	曙光花山河东 2 号变	10	400	320	320
39820	江阴	文鑫苑 18#配电所 2#主变	10	630	504	504
39821	江阴	文鑫苑 18#配电所 4#主变	10	630	504	504
39822	江阴	文鑫苑 18#配电所 3#主变	10	630	504	504
39823	江阴	勤丰新村 2#变	10	400	320	320
39824	江阴	大卖场 1#变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39825	江阴	开发 2#箱变主变	10	630	504	504
39826	江阴	万花景苑 84#配电所 2#主变	10	800	640	640
39827	江阴	渔业塑料厂变	10	400	320	320
39828	江阴	林洋变	10	400	320	320
39829	江阴	东支中村变	10	400	311	311
39830	江阴	顾山广电变	10	400	320	320
39831	江阴	梧村西 2#变	10	400	320	320
39832	江阴	丰路箱变主变	10	500	243	243
39833	江阴	水景花苑 63#配电所 4#主变	10	800	640	640
39834	江阴	振宇箱变主变	10	630	504	504
39835	江阴	下蔡湾西变	10	200	126	126
39836	江阴	邓洪西 2#变	10	400	301	301
39837	江阴	昕悦府 99#配电所 1#主变	10	630	504	504
39838	江阴	长寿农行箱变主变	10	500	400	400
39839	江阴	恒美变	10	400	320	320
39840	江阴	川电西变	10	400	320	320
39841	江阴	云景花园 9#配电所 4#主变	10	630	504	504
39842	江阴	朱家住基中变	10	400	320	320
39843	江阴	云景花园 28#配电所 2#主变	10	800	640	640
39844	江阴	下庄西变	10	400	320	320
39845	江阴	青东嘉苑 28#配电所 1#主变	10	800	640	640
39846	江阴	青东嘉苑 28#配电所 3#主变	10	800	640	640
39847	江阴	青东嘉苑 28#配电所 4#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39848	江阴	青东嘉苑 28#配电所 2#主变	10	800	640	640
39849	江阴	融城苑 28#配电所 1#主变	10	800	640	640
39850	江阴	融城苑 28#配电所 2#主变	10	800	640	640
39851	江阴	融城苑 32#配电所 1#主变	10	1000	800	800
39852	江阴	吴家头变	10	400	257	257
39853	江阴	融城苑 32#配电所 2#主变	10	1000	800	800
39854	江阴	青东嘉苑 20#配电所 1#主变	10	630	504	504
39855	江阴	青东嘉苑 20#配电所 2#主变	10	630	504	504
39856	江阴	青东嘉苑 20#配电所 3#主变	10	630	504	504
39857	江阴	青东嘉苑 20#配电所 4#主变	10	630	504	504
39858	江阴	申南村新红站变	10	400	320	320
39859	江阴	珺和雅苑一期 82-1#配电所 4#主变	10	800	640	640
39860	江阴	计家变	10	200	67	67
39861	江阴	南头村站变	10	400	227	227
39862	江阴	教工西变	10	400	320	320
39863	江阴	江海南箱变主变	10	630	504	504
39864	江阴	李元沈家宕西变	10	400	320	320
39865	江阴	馨悦花园 23#配电所 1#主变	10	800	640	640
39866	江阴	后贯巷变	10	400	320	320
39867	江阴	玫瑰园 128#配电所 2#主变	10	800	640	640
39868	江阴	南苑西变	10	400	289	289
39869	江阴	华馨苑 37#配电所 2#主变	10	800	640	640
39870	江阴	雅澜名苑二区 159#配电所 3#主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39871	江阴	敌樾花园中园 165#配电所 4#主变	20	630	504	504
39872	江阴	云亭陶家巷变	10	400	152	152
39873	江阴	友谊桥公变	10	400	320	320
39874	江阴	品尊名邸 63#配 3#主变	10	630	504	504
39875	江阴	西园三村 5#配电所 3#主变	10	630	504	504
39876	江阴	戴巷新村 1 号变	10	400	255	255
39877	江阴	东翎雅苑 10#配电所 2#主变	10	800	640	640
39878	江阴	老住基中箱变主变	10	400	310	310
39879	江阴	木材南变	10	400	320	320
39880	江阴	港尚名筑 2#配电所 2#主变	10	800	640	640
39881	江阴	上海花园二期 288#配电所 1#主变	10	800	640	640
39882	江阴	星辉苑 20#配电所 3#主变	10	800	640	640
39883	江阴	东麓花园 5#配电所 1#主变	10	800	640	640
39884	江阴	东苑新村 68#配电所 2#主变	10	800	640	640
39885	江阴	永福圩变	10	200	160	160
39886	江阴	德福东箱变主变	10	630	504	504
39887	江阴	袁家高头变	10	400	288	288
39888	江阴	汇南村委变	10	400	320	320
39889	江阴	雷家湾变	10	200	160	160
39890	江阴	双前巷变	10	315	77	77
39891	江阴	星赋花园二区 13#配电所 1#主变	10	800	640	640
39892	江阴	墩上变	10	400	320	320
39893	江阴	卜家弄 5#箱变主变	10	630	469	469

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39894	江阴	范钱路东变	10	400	197	197
39895	江阴	建设北站箱变主变	10	500	383	383
39896	江阴	石岐里北变	10	200	160	160
39897	江阴	江悦尚院 11#配电所 1#主变	10	800	640	640
39898	江阴	繁殖场北变	10	200	160	160
39899	江阴	铺头南变	10	400	293	293
39900	江阴	珺和雅苑一期 81#配电所 1#主变	10	800	640	640
39901	江阴	云麓花园 11#配电所 2#主变	10	800	640	640
39902	江阴	檀悦花园 10#配电所 4#主变	10	630	504	504
39903	江阴	棠樾锦园 17#配电所 4#主变	10	800	640	640
39904	江阴	村办厂南变	10	400	320	320
39905	江阴	祝塘东街中变	10	400	236	236
39906	江阴	何家庄南变	10	400	320	320
39907	江阴	瑞府园 63#配 1#主变	20	800	640	640
39908	江阴	瑞府园 34#配 4#主变	20	800	640	640
39909	江阴	谢北南公变	10	400	139	139
39910	江阴	春风景苑 14#配电所 1#主变	10	800	640	640
39911	江阴	月发路 3#变	10	400	320	320
39912	江阴	黄桥村陆家村变	10	400	320	320
39913	江阴	河南变	10	200	78	78
39914	江阴	永利桥西变	10	400	305	305
39915	江阴	章家厍南变	10	200	149	149
39916	江阴	立埭 1 号变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39917	江阴	付家村北变	10	200	160	160
39918	江阴	稻香箱变主变	10	500	400	400
39919	江阴	雅澜名苑 78#配电所 4#主变	10	630	504	504
39920	江阴	水城花园 10#配电所 2#主变	10	630	504	504
39921	江阴	雅澜名苑 9#配电所 1#主变	10	630	504	504
39922	江阴	雅澜名苑 9#配电所 2#主变	10	630	504	504
39923	江阴	雅澜名苑 9#配电所 3#主变	10	630	504	504
39924	江阴	雅澜名苑 9#配电所 4#主变	10	630	504	504
39925	江阴	张家圩西变	10	250	5	5
39926	江阴	大卖场变	10	315	75	75
39927	江阴	勤丰路变	10	400	298	298
39928	江阴	中心村 2#变	10	315	242	242
39929	江阴	桥外变	10	400	151	151
39930	江阴	油车基变	10	400	283	283
39931	江阴	上青坝变	10	250	143	143
39932	江阴	华家基变	10	400	93	93
39933	江阴	绿苑居配电所 2#主变	10	1000	778	778
39934	江阴	金瀚变	10	400	278	278
39935	江阴	品尊名邸 63#配 1#主变	10	630	504	504
39936	江阴	文化路 3#变	10	400	320	320
39937	江阴	西胖官变	10	200	30	30
39938	江阴	新巷路北变	10	400	320	320
39939	江阴	星赋花园一区 13-2#配电所 2#主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39940	江阴	庄家村变	10	400	230	230
39941	江阴	庄西变	10	200	52	52
39942	江阴	秦家宕变	10	315	236	236
39943	江阴	油车巷变	10	400	261	261
39944	江阴	长泾菜场变	10	400	284	284
39945	江阴	李元村石家浜变	10	400	262	262
39946	江阴	王家协进电站	10	400	284	284
39947	江阴	蒲市北施村西变	10	400	273	273
39948	江阴	安巷张家湾变	10	400	85	85
39949	江阴	后巷村小园里变	10	200	76	76
39950	江阴	长泾张家油车变	10	400	248	248
39951	江阴	王家姜家庄变	10	400	220	220
39952	江阴	河塘蒋家西站变	10	315	219	219
39953	江阴	蒲市刘庄变	10	200	125	125
39954	江阴	王家河南宅变	10	400	296	296
39955	江阴	顾三房变	10	200	117	117
39956	江阴	河塘粮站变	10	315	218	218
39957	江阴	周庄公安变	10	400	212	212
39958	江阴	仲家巷变	10	400	192	192
39959	江阴	长乐孔家变	10	250	46	46
39960	江阴	大坝中变	10	400	291	291
39961	江阴	塘新变	10	400	247	247
39962	江阴	宏光站变	10	400	258	258

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39963	江阴	须毛园变	10	400	289	289
39964	江阴	长寿赵家村变	10	400	246	246
39965	江阴	庞湾变	10	400	202	202
39966	江阴	施固桥变	10	200	94	94
39967	江阴	俭益油车里变	10	400	284	284
39968	江阴	沈舍东变	10	400	34	34
39969	江阴	龙运袁沟西变	10	400	292	292
39970	江阴	东新南站变	10	400	263	263
39971	江阴	费西变	10	400	109	109
39972	江阴	邱夏家北变	10	400	320	320
39973	江阴	璜塘北楼下变	10	400	157	157
39974	江阴	桃源名筑 1#配电所 2#主变	20	630	504	504
39975	江阴	环城南路箱变主变	10	630	504	504
39976	江阴	泗三房变	10	315	0	0
39977	江阴	路口桥西变	10	400	180	180
39978	江阴	烟墩头变	10	400	245	245
39979	江阴	天敌雅苑 7#配电所 1#主变	20	800	640	640
39980	江阴	新颜箱变主变	10	630	504	504
39981	江阴	香山村变	10	400	320	320
39982	江阴	电力站 3 号变	10	400	277	277
39983	江阴	花果知青西箱变主变	10	500	400	400
39984	江阴	南云箱变主变	10	500	400	400
39985	江阴	蒲市北施村变	10	400	288	288

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
39986	江阴	王家王家里变	10	250	114	114
39987	江阴	蒲市低坝头东变	10	200	94	94
39988	江阴	姚家宕变	10	400	253	253
39989	江阴	下村北变	10	400	289	289
39990	江阴	玫瑰园 127-2#配电所 1#主变	10	800	640	640
39991	江阴	玫瑰园 127-2#配电所 2#主变	10	800	640	640
39992	江阴	玫瑰园 127-2#配电所 3#主变	10	800	640	640
39993	江阴	沈家冲西变	10	400	261	261
39994	江阴	邱家降变	10	200	57	57
39995	江阴	宗城变	10	400	158	158
39996	江阴	中河南变	10	200	36	36
39997	江阴	应天河变	10	400	307	307
39998	江阴	胡家巷变	10	400	304	304
39999	江阴	刘家基变	10	400	241	241
40000	江阴	三房基 1#变	10	200	82	82
40001	江阴	长寿李家巷变	10	400	257	257
40002	江阴	郭家巷变	10	400	260	260
40003	江阴	勤丰杨家基变	10	400	296	296
40004	江阴	下湖塘变	10	400	86	86
40005	江阴	劳化大站变	10	400	191	191
40006	江阴	贡赵家站变	10	400	273	273
40007	江阴	朱家基变	10	315	105	105
40008	江阴	孙家巷变	10	250	149	149

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40009	江阴	滨法箱变主变	10	630	499	499
40010	江阴	大河小学变	10	315	211	211
40011	江阴	塘北变	10	400	200	200
40012	江阴	曹庄西变	10	200	114	114
40013	江阴	徐巷南变	10	400	165	165
40014	江阴	田家基变	10	200	78	78
40015	江阴	朱家尖变	10	250	33	33
40016	江阴	玫瑰园 127-2#配电所 4#主变	10	800	640	640
40017	江阴	水塔坝变	10	200	160	160
40018	江阴	紫悦花苑 52#配电所 2#主变	10	800	640	640
40019	江阴	兰樾雅院 6-102#配电所 4#主变	10	800	640	640
40020	江阴	秀江南名苑 5#配电所 1#主变	10	800	640	640
40021	江阴	文林砖瓦变	10	400	320	320
40022	江阴	徐巷徐家基变	10	400	174	174
40023	江阴	和平街变	10	400	299	299
40024	江阴	浦桥站变	10	400	124	124
40025	江阴	茂墅北变	10	315	29	29
40026	江阴	后程巷变	10	400	125	125
40027	江阴	陆桥老住基北变	10	315	149	149
40028	江阴	新联北站变	10	250	22	22
40029	江阴	杨家村南变	10	250	105	105
40030	江阴	濮家宕变	10	200	85	85
40031	江阴	馨悦花园西区 8#配电所 4#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40032	江阴	夏庄桥变	10	400	177	177
40033	江阴	蔡化排涝站变	10	400	201	201
40034	江阴	西阳歧变	10	400	229	229
40035	江阴	后横头变	10	250	137	137
40036	江阴	园湾里变	10	400	243	243
40037	江阴	苏士桥西变	10	400	183	183
40038	江阴	梅家基变	10	400	34	34
40039	江阴	刘常王变	10	400	250	250
40040	江阴	鱼池变	10	400	235	235
40041	江阴	金浜变	10	400	304	304
40042	江阴	新湾里东变	10	400	276	276
40043	江阴	八房村东变	10	400	175	175
40044	江阴	文林恩庄变	10	315	172	172
40045	江阴	文林环南路 2#变	10	315	40	40
40046	江阴	夏东菜场变	10	400	320	320
40047	江阴	融城苑 72#配电所 4#主变	10	800	640	640
40048	江阴	融城苑 72#配电所 2#主变	10	800	640	640
40049	江阴	望江花园怡江城 13#配电所 1#主变	10	800	640	640
40050	江阴	望江花园怡江城 13#配电所 2#主变	10	800	640	640
40051	江阴	裕珑花园 162#配电所 1#主变	10	800	640	640
40052	江阴	渡江一村 2#箱变主变	10	630	504	504
40053	江阴	敌馊花园中园 165#配电所 1#主变	20	630	504	504
40054	江阴	文林蔡巷变	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40055	江阴	小诸巷东变	10	400	320	320
40056	江阴	宗言东变	10	400	320	320
40057	江阴	孔家庄东变	10	200	116	116
40058	江阴	皇冠花园 8#箱变主变	10	630	504	504
40059	江阴	皇冠花园 12#箱变主变	10	630	504	504
40060	江阴	皇冠花园 38#箱变主变	10	630	484	484
40061	江阴	皇冠花园 47#箱变主变	10	630	491	491
40062	江阴	华新变	10	400	320	320
40063	江阴	金域广场 11#配电所 3#主变	10	800	640	640
40064	江阴	梦东方西箱变主变	10	630	504	504
40065	江阴	华士卡口变	10	400	320	320
40066	江阴	南苑四期 8#配电所 1#主变	10	800	640	640
40067	江阴	南苑四期 8#配电所 2#主变	10	800	640	640
40068	江阴	南苑四期 18#配电所 1#主变	10	800	640	640
40069	江阴	南苑四期 18#配电所 2#主变	10	800	640	640
40070	江阴	长阅花园 3#配电所 2#主变	10	630	504	504
40071	江阴	张家桥北变	10	200	38	38
40072	江阴	北降红旗西变	10	200	160	160
40073	江阴	北降西变	10	400	263	263
40074	江阴	肖东变	10	315	252	252
40075	江阴	五房南变	10	400	320	320
40076	江阴	谢中变	10	200	20	20
40077	江阴	西新村变	10	400	251	251

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40078	江阴	西尖圩南变	10	200	160	160
40079	江阴	柳家沙东变	10	200	160	160
40080	江阴	郁桥南房巷变	10	400	306	306
40081	江阴	东林陆家巷北变	10	400	81	81
40082	江阴	团子头变	10	200	146	146
40083	江阴	天茂雅苑 25#配电所 1#主变	10	630	504	504
40084	江阴	昕悦府 41#配电所 1#主变	10	800	640	640
40085	江阴	冯家圩南箱变主变	10	200	160	160
40086	江阴	铂光澜庭 14#配电所 3#主变	10	800	640	640
40087	江阴	美宸雅苑 43#配电所 4#主变	10	630	504	504
40088	江阴	金高南变	10	400	320	320
40089	江阴	馨云雅居 7#配电所 1#主变	10	800	640	640
40090	江阴	朱家场西变	10	400	320	320
40091	江阴	后巷桥西变	10	200	160	160
40092	江阴	金苑 3#配电所 1#主变	10	800	640	640
40093	江阴	金苑 3#配电所 3#主变	10	800	640	640
40094	江阴	金苑 3#配电所 2#主变	10	800	640	640
40095	江阴	金苑 3#配电所 4#主变	10	800	640	640
40096	江阴	渡江路西变	10	400	320	320
40097	江阴	华宏世纪苑 1#箱变主变	10	630	504	504
40098	江阴	瑞庭花园 101#配电所 4#主变	10	630	504	504
40099	江阴	瑞富花园 13#配电所 3#主变	10	800	640	640
40100	江阴	御鑫苑 19#配电所 1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40101	江阴	御鑫苑 19#配电所 2#主变	10	800	640	640
40102	江阴	星辉苑 8#配电所 1#主变	10	800	640	640
40103	江阴	霞客苑 34#配电所 1#主变	10	630	504	504
40104	江阴	宝宏寺变	10	400	320	320
40105	江阴	敌光雅苑北区 26#配电所 4#主变	20	800	640	640
40106	江阴	明佳变	10	400	320	320
40107	江阴	蟠龙工业园 6#变	10	400	320	320
40108	江阴	港邨花苑 135#配电所 2#主变	10	630	504	504
40109	江阴	裕珑花园 68#配电所 1#主变	10	630	504	504
40110	江阴	同心路北箱变主变	10	630	504	504
40111	江阴	华士菜场 2#变	10	400	320	320
40112	江阴	御鑫苑 30#配电所 1#主变	10	630	504	504
40113	江阴	御鑫苑 30#配电所 2#主变	10	630	504	504
40114	江阴	御鑫苑 30#配电所 3#主变	10	630	504	504
40115	江阴	御鑫苑 30#配电所 4#主变	10	630	504	504
40116	江阴	御鑫苑 20#配电所 1#主变	10	800	640	640
40117	江阴	御鑫苑 20#配电所 2#主变	10	800	640	640
40118	江阴	御鑫苑 20#配电所 3#主变	10	800	640	640
40119	江阴	御鑫苑 20#配电所 4#主变	10	800	640	640
40120	江阴	悦庭花园一期 14#配电所 3#主变	10	800	640	640
40121	江阴	解放巷路里箱变主变	10	630	468	468
40122	江阴	星赋花园三区 12#配电所 2#主变	10	800	640	640
40123	江阴	西园三村 5#配电所 2#主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40124	江阴	璟庭花苑 23#配电所 1#主变	10	800	640	640
40125	江阴	南新村 1#变	10	400	320	320
40126	江阴	南新村 2#变	10	200	145	145
40127	江阴	金陵箱变主变	10	500	400	400
40128	江阴	河塘油南变	10	200	99	99
40129	江阴	汇金公馆配电所 1#主变	10	1000	800	800
40130	江阴	汇金公馆配电所 2#主变	10	1000	800	800
40131	江阴	前旺村变	10	400	320	320
40132	江阴	雅澜名苑二区 159#配电所 1#主变	10	630	504	504
40133	江阴	康定南箱变主变	10	400	288	288
40134	江阴	东舜公馆 2#配电所 1#主变	10	800	640	640
40135	江阴	东舜公馆 2#配电所 2#主变	10	800	640	640
40136	江阴	东舜公馆 6#配电所 1#主变	10	800	640	640
40137	江阴	东舜公馆 6#配电所 3#主变	10	800	640	640
40138	江阴	东舜公馆 6#配电所 4#主变	10	800	640	640
40139	江阴	东舜公馆 6#配电所 2#主变	10	800	640	640
40140	江阴	望江花园怡江城 11#配电所 3#主变	10	800	640	640
40141	江阴	望江花园怡江城 11#配电所 1#主变	10	800	640	640
40142	江阴	望江花园怡江城 16#配电所 3#主变	10	800	640	640
40143	江阴	望江花园怡江城 16#配电所 1#主变	10	800	640	640
40144	江阴	望江花园怡江城 16#配电所 2#主变	10	800	640	640
40145	江阴	望江花园怡江城 16#配电所 4#主变	10	800	640	640
40146	江阴	融城苑 132#配电所 1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40147	江阴	融城苑 132#配电所 2#主变	10	800	640	640
40148	江阴	望江花园怡江城 19#配电所 1#主变	10	800	640	640
40149	江阴	望江花园怡江城 19#配电所 2#主变	10	800	640	640
40150	江阴	望江花园怡江城 11#配电所 2#主变	10	800	640	640
40151	江阴	望江花园怡江城 11#配电所 4#主变	10	800	640	640
40152	江阴	新区 2#箱变主变	10	630	504	504
40153	江阴	望江花园怡江城 3#配电所 3#主变	10	800	640	640
40154	江阴	望江花园怡江城 3#配电所 1#主变	10	800	640	640
40155	江阴	望江花园怡江城 3#配电所 2#主变	10	800	640	640
40156	江阴	望江花园怡江城 3#配电所 4#主变	10	800	640	640
40157	江阴	融城苑 72#配电所 1#主变	10	800	640	640
40158	江阴	融城苑 72#配电所 3#主变	10	800	640	640
40159	江阴	文化新村 69#配电所 1#主变	10	630	504	504
40160	江阴	文化新村 69#配电所 2#主变	10	630	504	504
40161	江阴	大宅中变	10	400	286	286
40162	江阴	祝塘中街北变	10	400	320	320
40163	江阴	远望花园 3#配电所 1#主变	10	630	504	504
40164	江阴	远望花园 3#配电所 2#主变	10	630	504	504
40165	江阴	永盛变	10	200	81	81
40166	江阴	殷家村北变	10	200	160	160
40167	江阴	吕家变	10	315	238	238
40168	江阴	长泾新村东变	10	200	148	148
40169	江阴	花果坎家东变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40170	江阴	大钱家村西变	10	400	68	68
40171	江阴	前巷东变	10	200	100	100
40172	江阴	马泾朱家村北变	10	400	320	320
40173	江阴	电力西站变	10	315	252	252
40174	江阴	新徐东变	10	400	225	225
40175	江阴	绿海香洲 6#配电所 1#主变	10	800	640	640
40176	江阴	绿海香洲 6#配电所 2#主变	10	800	640	640
40177	江阴	绿海香洲 6#配电所 3#主变	10	800	640	640
40178	江阴	绿海香洲 8#配电所 1#主变	10	1000	800	800
40179	江阴	绿海香洲 8#配电所 2#主变	10	1000	800	800
40180	江阴	绿海香洲 8#配电所 3#主变	10	1000	800	800
40181	江阴	景翠园箱变主变	10	400	320	320
40182	江阴	钱家村变	10	200	160	160
40183	江阴	私营工业园 4#变	10	200	160	160
40184	江阴	革新箱变主变	10	630	504	504
40185	江阴	涂镇潮河排涝变	10	250	200	200
40186	江阴	滨江开发 5#变	10	400	320	320
40187	江阴	阳光假日花园 155#配电所 1#主变	10	1000	800	800
40188	江阴	阳光假日花园 155#配电所 2#主变	10	1000	800	800
40189	江阴	阳光假日花园 155#配电所 3#主变	10	1000	800	800
40190	江阴	阳光假日花园 155#配电所 4#主变	10	1000	800	800
40191	江阴	阳光假日花园 128#配电所 1#主变	10	800	640	640
40192	江阴	阳光假日花园 128#配电所 2#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40193	江阴	阳光假日花园 128#配电所 3#主变	10	800	640	640
40194	江阴	阳光假日花园 128#配电所 4#主变	10	800	640	640
40195	江阴	府前路 208 号 130#配电所 1#主变	10	800	640	640
40196	江阴	府前路 208 号 130#配电所 3#主变	10	800	640	640
40197	江阴	府前路 208 号 72#配电所 1#主变	10	800	615	615
40198	江阴	府前路 208 号 72#配电所 3#主变	10	800	640	640
40199	江阴	府前路 208 号 72#配电所 4#主变	10	800	640	640
40200	江阴	府前路 208 号 72#配电所 2#主变	10	800	610	610
40201	江阴	府前路 208 号 130#配电所 4#主变	10	800	640	640
40202	江阴	府前路 208 号 130#配电所 2#主变	10	800	640	640
40203	江阴	范家巷变	10	400	208	208
40204	江阴	富康路变	10	400	320	320
40205	江阴	内衣西变	10	400	320	320
40206	江阴	宏基国际花园 72#配电所 3#主变	10	800	640	640
40207	江阴	宏基国际花园 72#配电所 1#主变	10	800	640	640
40208	江阴	宏基国际花园 77#配电所 1#主变	10	800	640	640
40209	江阴	宏基国际花园 77#配电所 3#主变	10	800	640	640
40210	江阴	庆通变	10	400	320	320
40211	江阴	华顺北变	10	400	320	320
40212	江阴	冯家村北变	10	400	320	320
40213	江阴	景阳花苑配电所 1#箱变主变	10	630	480	480
40214	江阴	云新 9#变	10	400	320	320
40215	江阴	宏基国际花园 72#配电所 2#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40216	江阴	宏基国际花园 72#配电所 4#主变	10	800	640	640
40217	江阴	宏基国际花园 77#配电所 4#主变	10	800	640	640
40218	江阴	宏基国际花园 77#配电所 2#主变	10	800	640	640
40219	江阴	王家竹园变	10	200	34	34
40220	江阴	楼下村南变	10	400	320	320
40221	江阴	周海北变	10	400	320	320
40222	江阴	金茂花园 2#配电所 2#主变	10	800	640	640
40223	江阴	金茂花园 2#配电所 1#主变	10	800	640	640
40224	江阴	蟠龙工业园 4#变	10	400	320	320
40225	江阴	贾家头变	10	200	160	160
40226	江阴	长泾沈巷北变	10	400	312	312
40227	江阴	汇雁城 48#配电所 1#主变	10	800	640	640
40228	江阴	汇雁城 48#配电所 2#主变	10	800	640	640
40229	江阴	汇雁城 48#配电所 4#主变	10	800	640	640
40230	江阴	汇雁城 52#配电所 3#主变	10	1000	800	800
40231	江阴	汇雁城 52#配电所 1#主变	10	1000	800	800
40232	江阴	汇雁城 52#配电所 2#主变	10	1000	800	800
40233	江阴	汇雁城 52#配电所 4#主变	10	1000	800	800
40234	江阴	聚谊家园 5#变	10	400	320	320
40235	江阴	供电变	10	200	160	160
40236	江阴	东木桥南变	10	400	320	320
40237	江阴	兰樾雅院 12#配电所 4#主变	10	800	640	640
40238	江阴	梅园新村 9#配电所 3#主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40239	江阴	南悦家苑 20#配电所 1#主变	10	800	640	640
40240	江阴	闸中变	10	315	196	196
40241	江阴	南门首府 3#配电所 2#主变	10	800	640	640
40242	江阴	南门首府 3#配电所 4#主变	10	800	640	640
40243	江阴	南门首府 1#配电所 2#主变	10	800	640	640
40244	江阴	南门首府 1#配电所 4#主变	10	800	640	640
40245	江阴	南门首府 3#配电所 1#主变	10	800	640	640
40246	江阴	南门首府 3#配电所 3#主变	10	800	640	640
40247	江阴	南门首府 1#配电所 1#主变	10	800	640	640
40248	江阴	南门首府 1#配电所 3#主变	10	800	640	640
40249	江阴	华宏村陆家巷西变	10	200	160	160
40250	江阴	永安路 250#箱变主变	10	630	504	504
40251	江阴	陈子中变	10	400	320	320
40252	江阴	邓东西变	10	400	320	320
40253	江阴	薛培山北变	10	400	320	320
40254	江阴	小诸家巷西箱变主变	10	500	400	400
40255	江阴	电力老站西箱变主变	10	630	504	504
40256	江阴	沈家村南变	10	400	320	320
40257	江阴	须璜西变	10	400	320	320
40258	江阴	顾北家园 23#配电所 2#主变	10	1000	800	800
40259	江阴	顾北家园 23#配电所 1#主变	10	1000	800	800
40260	江阴	天阙雅苑 7#配电所 1#主变	10	800	640	640
40261	江阴	周东庄东箱变主变	10	630	420	420

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40262	江阴	昕悦府 99#配电所 4#主变	10	630	504	504
40263	江阴	富贝名门 3#配电所 1#主变	10	1000	800	800
40264	江阴	富贝名门 3#配电所 3#主变	10	800	640	640
40265	江阴	富贝名门 3#配电所 2#主变	10	800	640	640
40266	江阴	石家村北变	10	400	317	317
40267	江阴	霞客周家村东变	10	400	320	320
40268	江阴	新世纪变箱变主变	10	630	504	504
40269	江阴	铂润九里雅园三区 18#配 3#主变	10	800	640	640
40270	江阴	华中村变	10	400	183	183
40271	江阴	利达箱变主变	10	500	400	400
40272	江阴	兴港新村 106#箱变主变	10	630	504	504
40273	江阴	朴树东变	10	200	160	160
40274	江阴	陆桥开发 2#箱变主变	10	630	504	504
40275	江阴	富贝名门 3#配电所 4#主变	10	800	640	640
40276	江阴	三房桥北变	10	400	218	218
40277	江阴	岐西东变	10	400	320	320
40278	江阴	峭岐中变	10	400	320	320
40279	江阴	苏青西变	10	400	305	305
40280	江阴	叶桥宋家湾变	10	200	121	121
40281	江阴	周施场东变	10	400	320	320
40282	江阴	河塘村影剧院西变	10	400	320	320
40283	江阴	三里桥变	10	200	160	160
40284	江阴	夏家塘东变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40285	江阴	汇雁城 4#配电所 1#主变	10	1000	800	800
40286	江阴	汇雁城 4#配电所 2#主变	10	1000	800	800
40287	江阴	渡江四村 2 号公变	10	400	320	320
40288	江阴	星悦河湾花园 49#配电所 2#主变	10	630	504	504
40289	江阴	红旗新村北变	10	400	320	320
40290	江阴	上湖塘变	10	200	40	40
40291	江阴	华士陶家基变	10	400	298	298
40292	江阴	小梅园南变	10	400	320	320
40293	江阴	南闸菱塘沟东变	10	400	320	320
40294	江阴	云亭小学箱变主变	10	500	400	400
40295	江阴	聚谊家园 6#变	10	400	320	320
40296	江阴	嘉悦华庭 25-2#配电所 4#主变	10	630	504	504
40297	江阴	塔南花园 5#配电所 1#主变	10	800	640	640
40298	江阴	塔南花园 5#配电所 3#主变	10	800	640	640
40299	江阴	塔南花园 5#配电所 2#主变	10	800	640	640
40300	江阴	塔南花园 5#配电所 4#主变	10	800	640	640
40301	江阴	徐家西 2#变	10	400	227	227
40302	江阴	长隆广场 21#配电所 1#主变	10	800	640	640
40303	江阴	长隆广场 21#配电所 3#主变	10	800	640	640
40304	江阴	长隆广场 21#配电所 4#主变	10	800	640	640
40305	江阴	长隆广场 21#配电所 2#主变	10	800	640	640
40306	江阴	泗河石岐里东变	10	400	320	320
40307	江阴	万花景苑二区 5#配电所 1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40308	江阴	顾家堂北变	10	200	97	97
40309	江阴	硕桥 2#变	10	200	133	133
40310	江阴	韵湖澜山花园 36#配电所 4#主变	10	800	640	640
40311	江阴	河东村南变	10	400	159	159
40312	江阴	西渔东变	10	400	320	320
40313	江阴	长隆广场 162#配电所 1#主变	10	800	640	640
40314	江阴	长隆广场 162#配电所 2#主变	10	800	640	640
40315	江阴	王家村祝文变	10	315	166	166
40316	江阴	苗头 1#变	10	200	96	96
40317	江阴	电料变	10	400	320	320
40318	江阴	花家基北 2#变	10	400	320	320
40319	江阴	马镇文化箱变主变	10	630	407	407
40320	江阴	老陶家基 2#变	10	400	242	242
40321	江阴	长泾龚家宕变	10	200	131	131
40322	江阴	电力箱变主变	10	630	504	504
40323	江阴	正行路西变	10	400	320	320
40324	江阴	仲巷东北变	10	315	252	252
40325	江阴	南苑新村 47#箱变主变	10	630	504	504
40326	江阴	范巷西变	10	250	200	200
40327	江阴	西庄东变	10	200	86	86
40328	江阴	太湖庄北变	10	400	320	320
40329	江阴	顾家东变	10	315	252	252
40330	江阴	任九新区 3#变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40331	江阴	九曲张家湾变	10	160	71	71
40332	江阴	怡福新村变	10	400	320	320
40333	江阴	工业园 4#变	10	315	252	252
40334	江阴	寿山坟南变	10	400	275	275
40335	江阴	汇雁城 11#配电所 1#主变	10	1000	800	800
40336	江阴	汇雁城 11#配电所 2#主变	10	1000	800	800
40337	江阴	门楼箱变主变	10	630	467	467
40338	江阴	汇雁城 13#配电所 3#主变	10	800	640	640
40339	江阴	汇雁城 13#配电所 1#主变	10	800	640	640
40340	江阴	汇雁城 13#配电所 2#主变	10	800	640	640
40341	江阴	汇雁城 13#配电所 4#主变	10	800	640	640
40342	江阴	西巷 2#变	10	400	158	158
40343	江阴	澜岸花苑 8#配电所 4#主变	10	630	504	504
40344	江阴	迎宾 1#变	10	200	160	160
40345	江阴	王家巷箱变主变	10	500	383	383
40346	江阴	晓月美庐 63#配电所 1#主变	10	630	504	504
40347	江阴	医院箱变主变	10	630	504	504
40348	江阴	陶中房 2#变	10	315	236	236
40349	江阴	华士东区 4#变	10	400	320	320
40350	江阴	雷家湾北箱变主变	10	630	504	504
40351	江阴	墙门西变	10	400	158	158
40352	江阴	包家小区箱变主变	10	400	320	320
40353	江阴	农贸西变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40354	江阴	赵家湾北变	10	400	320	320
40355	江阴	东横塘站	10	200	160	160
40356	江阴	万润变	10	400	320	320
40357	江阴	五东变	10	250	200	200
40358	江阴	镇南路西变	10	400	320	320
40359	江阴	御鑫苑 43#配电所 1#主变	10	800	640	640
40360	江阴	御鑫苑 43#配电所 2#主变	10	800	640	640
40361	江阴	御鑫苑 43#配电所 3#主变	10	800	640	640
40362	江阴	御鑫苑 43#配电所 4#主变	10	800	640	640
40363	江阴	汇雁城 19#配电所 1#主变	10	1000	800	800
40364	江阴	汇雁城 19#配电所 2#主变	10	1000	800	800
40365	江阴	新桥文化西箱变主变	10	630	504	504
40366	江阴	永汇 1 号变	10	400	320	320
40367	江阴	雅澜名苑 86#配电所 3#主变	10	800	640	640
40368	江阴	后巷浜变	10	400	320	320
40369	江阴	缪家村北变	10	200	160	160
40370	江阴	建南路变	10	400	169	169
40371	江阴	浮桥家苑 74#配电所 1#主变	10	1000	800	800
40372	江阴	浮桥家苑 281#配电所 1#主变	10	800	640	640
40373	江阴	浮桥家苑 281#配电所 3#主变	10	800	640	640
40374	江阴	浮桥家苑 67#配电所 1#主变	10	800	640	640
40375	江阴	浮桥家苑 74#配电所 2#主变	10	1000	800	800
40376	江阴	浮桥家苑 281#配电所 2#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40377	江阴	浮桥家苑 281#配电所 4#主变	10	800	640	640
40378	江阴	浮桥家苑 67#配电所 2#主变	10	800	640	640
40379	江阴	额塘头 2#变	10	200	160	160
40380	江阴	庙巷北变	10	400	320	320
40381	江阴	源发变	10	200	160	160
40382	江阴	美丽华都 7#配电所 1#主变	10	1000	800	800
40383	江阴	美丽华都 7#配电所 2#主变	10	1000	800	800
40384	江阴	美丽华都 17#配电所 2#主变	10	1000	800	800
40385	江阴	美丽华都 17#配电所 1#主变	10	1000	800	800
40386	江阴	美丽华都 33#配电所 4#主变	10	800	640	640
40387	江阴	美丽华都 33#配电所 2#主变	10	800	640	640
40388	江阴	美丽华都 33#配电所 3#主变	10	800	640	640
40389	江阴	蟠龙湾花园 22#配电所 1#主变	10	800	640	640
40390	江阴	蟠龙湾花园 22#配电所 3#主变	10	800	640	640
40391	江阴	美丽华都 33#配电所 1#主变	10	800	640	640
40392	江阴	美丽华都 50#配电所 2#主变	10	800	640	640
40393	江阴	美丽华都 50#配电所 4#主变	10	800	640	640
40394	江阴	美丽华都 49#配电所 1#主变	10	800	640	640
40395	江阴	汇雁城 34#配电所 2#主变	10	1000	800	800
40396	江阴	汇雁城 34#配电所 1#主变	10	1000	800	800
40397	江阴	文泽苑 7#配电所 1#主变	10	800	640	640
40398	江阴	卢家村北变	10	400	279	279
40399	江阴	诚富变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40400	江阴	新市民 3#变	10	400	320	320
40401	江阴	汇雁城 39#配电所 1#主变	10	1000	800	800
40402	江阴	汇雁城 39#配电所 2#主变	10	1000	800	800
40403	江阴	冯溪家苑 8#配电所 1#主变	10	800	640	640
40404	江阴	冯溪家苑 23#配电所 4#主变	10	800	640	640
40405	江阴	冯溪家苑 8#配电所 3#主变	10	800	640	640
40406	江阴	冯溪家苑 23#配电所 2#主变	10	800	640	640
40407	江阴	冯溪家苑 23#配电所 1#主变	10	800	640	640
40408	江阴	冯溪家苑 23#配电所 3#主变	10	800	640	640
40409	江阴	冯溪家苑 8#配电所 4#主变	10	800	640	640
40410	江阴	冯溪家苑 8#配电所 2#主变	10	800	640	640
40411	江阴	冯溪家苑 14#配电所 2#主变	10	1000	800	800
40412	江阴	冯溪家苑 14#配电所 1#主变	10	1000	800	800
40413	江阴	美丽华都 49#配电所 3#主变	10	800	640	640
40414	江阴	美丽华都 50#配电所 1#主变	10	800	640	640
40415	江阴	美丽华都 50#配电所 3#主变	10	800	640	640
40416	江阴	美丽华都 49#配电所 4#主变	10	800	640	640
40417	江阴	美丽华都 49#配电所 2#主变	10	800	640	640
40418	江阴	新生东村箱变主变	10	400	311	311
40419	江阴	蟠龙湾花园 22#配电所 4#主变	10	800	640	640
40420	江阴	蟠龙湾花园 22#配电所 2#主变	10	800	640	640
40421	江阴	蟠龙湾花园 32#配电所 1#主变	10	800	640	640
40422	江阴	蟠龙湾花园 32#配电所 3#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40423	江阴	蟠龙湾花园 32#配电所 4#主变	10	800	640	640
40424	江阴	蟠龙湾花园 32#配电所 2#主变	10	800	640	640
40425	江阴	蟠龙湾花园 187#配电所 1#主变	10	800	640	640
40426	江阴	蟠龙湾花园 187#配电所 2#主变	10	800	640	640
40427	江阴	安上 2#变	10	400	320	320
40428	江阴	高峰北 2#变	10	400	313	313
40429	江阴	汇雁城 25#配电所 1#主变	10	1000	800	800
40430	江阴	汇雁城 25#配电所 2#主变	10	1000	800	800
40431	江阴	丁沟 1 号变	10	400	308	308
40432	江阴	朱家巷西变	10	400	291	291
40433	江阴	西王家变	10	400	320	320
40434	江阴	中村潘家桥站	10	200	160	160
40435	江阴	云锦花苑 19#配电所 1#主变	10	800	640	640
40436	江阴	云锦花苑 19#配电所 3#主变	10	800	640	640
40437	江阴	云锦花苑 19#配电所 4#主变	10	800	640	640
40438	江阴	云锦花苑 19#配电所 2#主变	10	800	640	640
40439	江阴	西乡顾变	10	400	320	320
40440	江阴	赶船墩变	10	400	114	114
40441	江阴	设计西公变	10	400	247	247
40442	江阴	西王庄变	10	200	160	160
40443	江阴	港龙商业广场 153#配电所 1#主变	10	800	640	640
40444	江阴	港龙商业广场 153#配电所 3#主变	10	800	640	640
40445	江阴	兰亭乐府 83#配电所 1#主变	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40446	江阴	兰亭乐府 106#配电所 1#主变	20	800	640	640
40447	江阴	兰亭乐府 106#配电所 3#主变	20	800	640	640
40448	江阴	兰亭乐府 95#配电所 1#主变	20	800	640	640
40449	江阴	港龙商业广场 153#配电所 2#主变	10	800	640	640
40450	江阴	港龙商业广场 153#配电所 4#主变	10	800	640	640
40451	江阴	兰亭乐府 95#配电所 3#主变	20	800	640	640
40452	江阴	兰亭乐府 83#配电所 2#主变	20	800	583	583
40453	江阴	兰亭乐府 106#配电所 4#主变	20	800	640	640
40454	江阴	兰亭乐府 106#配电所 2#主变	20	800	640	640
40455	江阴	工业园 6#变	10	400	320	320
40456	江阴	西河降变	10	400	279	279
40457	江阴	聚谊家园 7#变	10	400	320	320
40458	江阴	颜家里西变	10	315	222	222
40459	江阴	聚谊家园 1#变	10	400	320	320
40460	江阴	紫悦花苑 52#配电所 1#主变	10	800	640	640
40461	江阴	鑫澜花苑 7#配电所 3#主变	10	630	504	504
40462	江阴	兰亭乐府 95#配电所 4#主变	20	800	640	640
40463	江阴	兰亭乐府 95#配电所 2#主变	20	800	640	640
40464	江阴	聚谊家园 2#变	10	400	320	320
40465	江阴	农贸北箱变主变	10	630	504	504
40466	江阴	兴中变	10	400	320	320
40467	江阴	聚谊家园 3#变	10	400	320	320
40468	江阴	顾山中队变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40469	江阴	顾山朱家坝变	10	400	320	320
40470	江阴	彭蒿西 4#变	10	200	160	160
40471	江阴	环政南变	10	400	320	320
40472	江阴	电力开发新村变箱变主变	10	800	640	640
40473	江阴	北缪家 2#变	10	400	306	306
40474	江阴	杨家庄东变	10	400	320	320
40475	江阴	大园 6#变	10	400	138	138
40476	江阴	丰源变	10	400	10	10
40477	江阴	峭岐大村上北变	10	400	320	320
40478	江阴	建安东变	10	400	320	320
40479	江阴	康丽变	10	400	320	320
40480	江阴	聚谊家园 4#变	10	400	320	320
40481	江阴	瑞新花苑 14#配电所 3#主变	10	800	640	640
40482	江阴	汇雁城 48#配电所 3#主变	10	800	640	640
40483	江阴	上品璟苑 335#配电所 2#主变	10	800	640	640
40484	江阴	祝塘钱家湾东变	10	250	200	200
40485	江阴	茂龙村委东变	10	400	320	320
40486	江阴	莫城变	10	400	265	265
40487	江阴	益民 2#变	10	200	160	160
40488	江阴	天敌雅苑 94#配电所 2#主变	20	800	640	640
40489	江阴	御景雅园 33#配电所 1#主变	10	800	640	640
40490	江阴	御景雅园 33#配电所 2#主变	10	800	640	640
40491	江阴	御景雅园 33#配电所 3#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40492	江阴	御景雅园 33#配电所 4#主变	10	800	640	640
40493	江阴	南国桥南变	10	400	0	0
40494	江阴	东方花苑 78#配电所 1#主变	10	800	640	640
40495	江阴	东方花苑 78#配电所 2#主变	10	800	640	640
40496	江阴	东方花苑 78#配电所 3#主变	10	800	640	640
40497	江阴	东方花苑 78#配电所 4#主变	10	800	640	640
40498	江阴	森源溪岸花园 63#配电所 1#主变	10	800	640	640
40499	江阴	森源溪岸花园 63#配电所 3#主变	10	800	640	640
40500	江阴	森源溪岸花园 63#配电所 4#主变	10	800	640	640
40501	江阴	森源溪岸花园 63#配电所 2#主变	10	800	640	640
40502	江阴	龙城福第 58#配电所 2#主变	10	800	640	640
40503	江阴	曹家庄西变	10	400	149	149
40504	江阴	璟尚佳苑 103#配电所 3#主变	10	800	640	640
40505	江阴	雪家桥中变	10	400	210	210
40506	江阴	香草东变	10	400	223	223
40507	江阴	庄家变	10	200	160	160
40508	江阴	金湾里 2#变	10	200	123	123
40509	江阴	荷花路北变	10	315	234	234
40510	江阴	二窑变	10	200	160	160
40511	江阴	湾坝南变	10	400	208	208
40512	江阴	前高岸圩东变	10	200	120	120
40513	江阴	曙新外宿变	10	400	320	320
40514	江阴	街中箱变主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40515	江阴	七村北箱变主变	10	630	504	504
40516	江阴	顾山成教箱变主变	10	630	504	504
40517	江阴	后巷 2#变	10	400	320	320
40518	江阴	顾山东新村箱变主变	10	630	504	504
40519	江阴	顾山宾馆箱变主变	10	630	504	504
40520	江阴	陶家弄西变	10	200	160	160
40521	江阴	镇南路箱变主变	10	400	179	179
40522	江阴	高峰北变	10	400	184	184
40523	江阴	钱龙东箱变主变	10	630	490	490
40524	江阴	后栗 1#变	10	400	320	320
40525	江阴	珥和雅苑一期 81#配电所 4#主变	10	800	640	640
40526	江阴	新秀园一期 24#配电所 2#主变	10	800	640	640
40527	江阴	澄园 1#配电所 1#主变	10	800	640	640
40528	江阴	澄园 1#配电所 3#主变	10	800	640	640
40529	江阴	春风佳苑 10#配电所 1#主变	10	800	640	640
40530	江阴	裕珑花园 162#配电所 2#主变	10	800	640	640
40531	江阴	云幼箱变主变	10	500	400	400
40532	江阴	华裕雅园 35#配 3#主变	10	800	640	640
40533	江阴	香山六村箱变主变	10	630	504	504
40534	江阴	韵湖澜山花园 10#配电所 2#主变	10	630	504	504
40535	江阴	香翠园箱变主变	10	630	504	504
40536	江阴	香山四村箱变主变	10	630	504	504
40537	江阴	天敌雅苑 28#配电所 1#主变	20	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40538	江阴	燕庄箱变主变	10	630	504	504
40539	江阴	孟河湾 1#变	10	400	320	320
40540	江阴	菜桥西站箱变主变	10	400	320	320
40541	江阴	万悦城 7#配电所 1#主变	10	800	640	640
40542	江阴	万悦城 7#配电所 2#主变	10	800	640	640
40543	江阴	瞿巷 2#变	10	315	252	252
40544	江阴	万安佳苑 14#配电所 2#主变	10	800	640	640
40545	江阴	虎塘里北变	10	200	160	160
40546	江阴	繁殖场西变	10	400	292	292
40547	江阴	四季花城 19#配电所 1#主变	10	800	640	640
40548	江阴	四季花城 19#配电所 3#主变	10	800	640	640
40549	江阴	四季花城 19#配电所 4#主变	10	800	640	640
40550	江阴	四季花城 19#配电所 2#主变	10	800	640	640
40551	江阴	五市 1#东变	10	200	147	147
40552	江阴	高头上南 2#变	10	400	320	320
40553	江阴	谢家头南变	10	200	160	160
40554	江阴	瑞名雅苑 3#配电所 4#主变	10	800	640	640
40555	江阴	桃源名筑 40#配电所 1#主变	20	630	504	504
40556	江阴	平达北变	10	400	320	320
40557	江阴	树家桥西变	10	400	320	320
40558	江阴	霞客苑 34#配电所 4#主变	10	630	504	504
40559	江阴	芙蓉新村 5#箱变主变	10	630	504	504
40560	江阴	东湾头变	10	400	306	306

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40561	江阴	高田岸 2#变	10	315	80	80
40562	江阴	新秀园三期 26#配电所 4#主变	10	800	640	640
40563	江阴	鉴清工业变	10	400	320	320
40564	江阴	青阳锡澄路商城箱变主变	10	630	504	504
40565	江阴	上品璟苑 179#配电所 4#主变	10	800	640	640
40566	江阴	珺和雅苑一期 82-1#配电所 3#主变	10	800	640	640
40567	江阴	益民大 3#变	10	400	320	320
40568	江阴	朝阳农家变	10	200	160	160
40569	江阴	云亭金家村变	10	400	320	320
40570	江阴	洪流电灌站变	10	200	160	160
40571	江阴	芦岐南山变	10	200	136	136
40572	江阴	刘庄东变	10	200	152	152
40573	江阴	铂润九里雅园四区 11#配电所 1#主变	10	630	504	504
40574	江阴	高家头 1 号变	10	400	320	320
40575	江阴	霞客苑 36#配电所 4#主变	10	630	504	504
40576	江阴	南宅西变	10	200	160	160
40577	江阴	水云间花园 33#配电所 1#主变	10	630	504	504
40578	江阴	南国村委南变	10	400	320	320
40579	江阴	地税箱变主变	10	630	504	504
40580	江阴	香山北路箱变主变	10	630	504	504
40581	江阴	顾山电力站箱变主变	10	630	504	504
40582	江阴	顾山商城箱变主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40583	江阴	澄园 1#配电所 2#主变	10	800	640	640
40584	江阴	澄园 1#配电所 4#主变	10	800	640	640
40585	江阴	蔡河龙山路 2#变	10	400	320	320
40586	江阴	澄园 14#配电所 1#主变	10	800	640	640
40587	江阴	澄园 14#配电所 3#主变	10	800	640	640
40588	江阴	澄园 14#配电所 2#主变	10	800	640	640
40589	江阴	澄园 14#配电所 4#主变	10	800	640	640
40590	江阴	河岸韩家村东变	10	200	160	160
40591	江阴	万兴堆场北变	10	315	252	252
40592	江阴	龙皇基变	10	400	320	320
40593	江阴	尚源名筑 22#配电所 3#主变	10	800	640	640
40594	江阴	税务西变	10	400	320	320
40595	江阴	藏品裕院 32#配电所 1#主变	20	800	640	640
40596	江阴	藏品裕院 32#配电所 3#主变	20	800	640	640
40597	江阴	藏品裕院 32#配电所 4#主变	20	800	640	640
40598	江阴	藏品裕院 32#配电所 2#主变	20	800	640	640
40599	江阴	藏品裕院 93#配电所 1#主变	20	800	640	640
40600	江阴	藏品裕院 93#配电所 3#主变	20	800	640	640
40601	江阴	藏品裕院 93#配电所 4#主变	20	800	640	640
40602	江阴	藏品裕院 93#配电所 2#主变	20	800	640	640
40603	江阴	东华佳苑 6#配电所 4#主变	10	630	504	504
40604	江阴	棠樾锦园 71#配电所 4#主变	10	800	640	640
40605	江阴	馨云雅居 7#配电所 4#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40606	江阴	澜岸花苑 8#配电所 3#主变	10	630	504	504
40607	江阴	尚源名筑东区 9#配电所 1#主变	10	800	640	640
40608	江阴	望隆花苑 1#配电所 2#主变	10	630	504	504
40609	江阴	花家浜东箱变主变	10	500	400	400
40610	江阴	尚源名筑 22#配电所 1#主变	10	800	640	640
40611	江阴	申港开发 4#变	10	400	320	320
40612	江阴	周庄医院箱变主变	10	500	400	400
40613	江阴	尚源名筑 22#配电所 4#主变	10	800	640	640
40614	江阴	王巷箱变主变	10	630	378	378
40615	江阴	陆桥宾馆箱变主变	10	630	468	468
40616	江阴	陆桥政府箱变主变	10	630	504	504
40617	江阴	龙潭圩西变	10	400	203	203
40618	江阴	龙潭圩东变	10	200	160	160
40619	江阴	九庆圩东变	10	200	140	140
40620	江阴	东苑新村 25#箱变主变	10	400	320	320
40621	江阴	海洲御园 41#配电所 3#主变	10	800	640	640
40622	江阴	海洲御园 41#配电所 1#主变	10	800	640	640
40623	江阴	海洲御园 41#配电所 2#主变	10	800	640	640
40624	江阴	海洲御园 41#配电所 4#主变	10	800	640	640
40625	江阴	茶安头北变	10	400	254	254
40626	江阴	青阳兴达公变	10	400	320	320
40627	江阴	渡江二村 2#箱变主变	10	630	504	504
40628	江阴	倪家巷北箱变主变	10	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40629	江阴	顾山塑料厂箱变主变	10	630	504	504
40630	江阴	上场头箱变主变	10	630	504	504
40631	江阴	香山西路箱变主变	10	630	504	504
40632	江阴	计生箱变主变	10	630	441	441
40633	江阴	朗悦嘉园 5#配电所 1#主变	10	630	504	504
40634	江阴	香山三村箱变主变	10	630	504	504
40635	江阴	南苑 1#箱变主变	10	400	320	320
40636	江阴	宝池南变	10	400	320	320
40637	江阴	勤丰东 3#变	10	400	320	320
40638	江阴	海洲御园 16#配电所 1#主变	10	800	640	640
40639	江阴	海洲御园 16#配电所 2#主变	10	800	640	640
40640	江阴	海洲御园 8#配电所 1#主变	10	800	640	640
40641	江阴	海洲御园 8#配电所 2#主变	10	800	640	640
40642	江阴	尚源名筑东区 27#配电所 1#主变	10	630	504	504
40643	江阴	河湘苑 6#配电所 1#主变	10	800	640	640
40644	江阴	河湘苑 6#配电所 2#主变	10	800	640	640
40645	江阴	金凤变箱变主变	10	630	504	504
40646	江阴	陆家基西变	10	400	223	223
40647	江阴	岳南变箱变主变	10	630	504	504
40648	江阴	黄桥村委变	10	400	320	320
40649	江阴	徐油车变	10	200	107	107
40650	江阴	鑫茂悦园 217#配 4#主变	10	630	504	504
40651	江阴	万安佳苑 14#配电所 1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40652	江阴	兴隆南箱变主变	10	500	400	400
40653	江阴	龙西箱变主变	10	500	400	400
40654	江阴	周庄海事箱变主变	10	500	400	400
40655	江阴	周庄车站箱变主变	10	500	357	357
40656	江阴	鑫茂悦园 269#配 3#主变	10	800	640	640
40657	江阴	商品箱变主变	10	500	386	386
40658	江阴	春风景苑 14#配电所 2#主变	10	800	640	640
40659	江阴	北环东路箱变主变	10	500	400	400
40660	江阴	沿山公寓楼 8#变	10	400	320	320
40661	江阴	沿山新村变	10	400	320	320
40662	江阴	沿山公寓楼 2#变	10	400	320	320
40663	江阴	璜土西湖南变	10	315	252	252
40664	江阴	龙东路变	10	400	320	320
40665	江阴	东翎雅苑 19#配电所 1#主变	10	800	640	640
40666	江阴	建明南箱变主变	10	400	304	304
40667	江阴	洪年西变	10	400	320	320
40668	江阴	宗言村殷家庄西变	10	400	320	320
40669	江阴	金石路变	10	400	320	320
40670	江阴	水云间花园 43#配电所 1#主变	10	800	640	640
40671	江阴	斜河北变	10	200	107	107
40672	江阴	瑞府园 23#配 1#主变	20	800	640	640
40673	江阴	小陆家基 3#变	10	400	320	320
40674	江阴	苍墩北变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40675	江阴	河岸加工厂西变	10	200	79	79
40676	江阴	陶湾西变	10	200	160	160
40677	江阴	倪家宕变	10	200	145	145
40678	江阴	雅盛家园西区 2#配电所 1#主变	10	800	640	640
40679	江阴	雅盛家园西区 2#配电所 3#主变	10	800	640	640
40680	江阴	雅盛家园西区 2#配电所 4#主变	10	800	640	640
40681	江阴	雅盛家园西区 2#配电所 2#主变	10	800	640	640
40682	江阴	春麓苑 45#配电所 2#主变	10	800	640	640
40683	江阴	珺和雅苑一期 18#配电所 3#主变	10	630	504	504
40684	江阴	王天于巷变	10	400	269	269
40685	江阴	沿山公寓楼 10#变	10	400	320	320
40686	江阴	沿山公寓楼 6#变	10	400	320	320
40687	江阴	东亚箱变主变	10	500	285	285
40688	江阴	胡介昌北变	10	400	193	193
40689	江阴	九州西变	10	200	160	160
40690	江阴	双人变	10	400	320	320
40691	江阴	新河南北变	10	400	320	320
40692	江阴	小坎路 1 号箱变主变	10	630	504	504
40693	江阴	东翎雅苑 19#配电所 3#主变	10	800	640	640
40694	江阴	德鑫镀液箱变主变	10	500	400	400
40695	江阴	万花景苑二区 13#配电所 4#主变	10	800	640	640
40696	江阴	新庄路东箱变主变	10	500	400	400
40697	江阴	景阳东村箱变主变	10	400	276	276

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40698	江阴	文定南配电所 3#主变	10	1000	800	800
40699	江阴	忠巷西箱变主变	10	630	504	504
40700	江阴	雅澜名苑 64#配电所 4#主变	10	800	640	640
40701	江阴	铂润九里雅园四区 17#配电所 3#主变	10	630	504	504
40702	江阴	汉墩北变	10	400	261	261
40703	江阴	顾山工业园 2#变	10	400	320	320
40704	江阴	夕阳红公寓配电所 1#主变	10	630	504	504
40705	江阴	夕阳红公寓配电所 2#主变	10	630	504	504
40706	江阴	尤家坝变	10	250	200	200
40707	江阴	祝塘环南路东变	10	250	200	200
40708	江阴	璜塘高家村变	10	400	187	187
40709	江阴	天茂雅苑 25#配电所 3#主变	10	630	504	504
40710	江阴	金山箱变主变	10	630	504	504
40711	江阴	松岗南变	10	200	160	160
40712	江阴	鑫茂悦园 217#配 2#主变	10	630	504	504
40713	江阴	红豆村委箱变主变	10	630	504	504
40714	江阴	黄家基南变	10	400	320	320
40715	江阴	瑞新花苑 33#配电所 4#主变	10	800	640	640
40716	江阴	珺和雅苑一期 2#配电所 2#主变	10	800	640	640
40717	江阴	丹桂颐园 7#配电所 1#主变	10	800	640	640
40718	江阴	孟河湾 3#变	10	400	320	320
40719	江阴	恒和中央璟园 85#配电所 1#主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40720	江阴	果园路 12#箱变主变	10	500	400	400
40721	江阴	龙游西变	10	200	160	160
40722	江阴	港邺花苑 135#配电所 1#主变	10	630	504	504
40723	江阴	春风佳苑 11#配电所 4#主变	10	800	640	640
40724	江阴	兰樾雅院 6-102#配电所 2#主变	10	800	640	640
40725	江阴	云筑雅苑 36#配电所 1#主变	10	800	640	640
40726	江阴	华家基 2#变	10	400	320	320
40727	江阴	金瀚北变	10	400	320	320
40728	江阴	教育小区 3#变	10	400	320	320
40729	江阴	教育小区 1#变	10	400	311	311
40730	江阴	马家宕南变	10	200	49	49
40731	江阴	教育小区 4#变	10	400	320	320
40732	江阴	瀚瑞华筑 6#配电所 3#主变	10	800	640	640
40733	江阴	鑫澜花苑 7#配电所 1#主变	10	630	504	504
40734	江阴	创富路 1 号 7#配电所 3#主变	10	800	640	640
40735	江阴	兴港南变	10	400	320	320
40736	江阴	虹五 9 号变	10	400	320	320
40737	江阴	七房基 2#箱变主变	10	400	179	179
40738	江阴	龙庭花苑 18#配电所 3#主变	10	800	640	640
40739	江阴	龙庭花苑 18#配电所 1#主变	10	800	640	640
40740	江阴	龙庭花苑 18#配电所 2#主变	10	800	640	640
40741	江阴	龙庭花苑 18#配电所 4#主变	10	800	640	640
40742	江阴	许家南变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40743	江阴	龙庭花苑 9#配电所 3#主变	10	800	640	640
40744	江阴	田由 2#变	10	400	320	320
40745	江阴	祝塘顾家基变	10	400	269	269
40746	江阴	环村南路 3#变	10	400	320	320
40747	江阴	顾山南庄北变	10	400	320	320
40748	江阴	峭岐通达西变	10	400	320	320
40749	江阴	澜岸花苑 4#配电所 3#主变	10	800	640	640
40750	江阴	东舜花苑 11#配电所 1#主变	10	630	504	504
40751	江阴	芙蓉新村 8#箱变主变	10	630	504	504
40752	江阴	小南庄西变	10	315	142	142
40753	江阴	五星西变	10	400	320	320
40754	江阴	渡江四村 4#箱变主变	10	630	504	504
40755	江阴	铂润九里雅园四区 6#配电所 1#主变	10	630	504	504
40756	江阴	门楼下西变	10	400	308	308
40757	江阴	文政路 1 号变	10	400	320	320
40758	江阴	大西街北箱变主变	10	630	504	504
40759	江阴	新胜河北变	10	200	139	139
40760	江阴	皋岸镇南变	10	250	167	167
40761	江阴	教育小区 2#变	10	400	320	320
40762	江阴	凤凰南变	10	200	160	160
40763	江阴	青阳黄泥头变	10	400	225	225
40764	江阴	柏木东变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40765	江阴	白鹭湾花园西区 53#配电所 1#主变	10	800	640	640
40766	江阴	白鹭湾花园西区 53#配电所 3#主变	10	800	640	640
40767	江阴	白鹭湾花园西区 53#配电所 4#主变	10	800	640	640
40768	江阴	白鹭湾花园西区 53#配电所 2#主变	10	800	640	640
40769	江阴	梅园新村 9#配电所 2#主变	10	630	504	504
40770	江阴	红豆树变	10	400	320	320
40771	江阴	下沙里中变	10	400	279	279
40772	江阴	港尚名筑 22#配电所 3#主变	10	800	640	640
40773	江阴	政府 1#箱变主变	10	630	504	504
40774	江阴	创富路 1 号 7#配电所 4#主变	10	800	640	640
40775	江阴	龙庭花苑 9#配电所 1#主变	10	800	640	640
40776	江阴	龙庭花苑 9#配电所 2#主变	10	800	640	640
40777	江阴	龙庭花苑 9#配电所 4#主变	10	800	640	640
40778	江阴	蔚蓝璟苑 26#配电所 2#主变	10	800	640	640
40779	江阴	铂润九里雅园四区 17#配电所 1#主变	10	630	504	504
40780	江阴	小吴巷 2#变	10	400	320	320
40781	江阴	天阙雅苑 7#配电所 3#主变	10	800	640	640
40782	江阴	夏港张家村南变	10	400	246	246
40783	江阴	小河 17#公变	10	400	320	320
40784	江阴	澄常路北箱变主变	10	630	504	504
40785	江阴	蒋庄西变	10	400	320	320
40786	江阴	卢巷里西变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40787	江阴	新庄预制场南变	10	400	320	320
40788	江阴	东刘市变	10	400	106	106
40789	江阴	孟家村变	10	400	269	269
40790	江阴	中村变	10	400	213	213
40791	江阴	云亭蒋家村东变	10	250	146	146
40792	江阴	三元变	10	200	160	160
40793	江阴	紫悦花苑 52#配电所 3#主变	10	800	640	640
40794	江阴	峭岐钱家村变	10	200	126	126
40795	江阴	云禧苑 638-2#配电所 1#主变	10	630	504	504
40796	江阴	雍锦园 58#配电所 2#主变	10	800	640	640
40797	江阴	春风雅苑 26#配电所 4#主变	10	800	640	640
40798	江阴	于门园区箱变主变	10	500	223	223
40799	江阴	尚源名筑东区 9#配电所 2#主变	10	800	640	640
40800	江阴	霞栖苑 52#配电所 1#主变	10	800	640	640
40801	江阴	港欣花苑二村 71#配电所 1#主变	10	800	640	640
40802	江阴	石池北变	10	400	320	320
40803	江阴	支巷新村南变	10	400	320	320
40804	江阴	御景花园 19#配电所 1#主变	10	800	640	640
40805	江阴	御景花园 19#配电所 2#主变	10	800	640	640
40806	江阴	御景花园 19#配电所 3#主变	10	800	640	640
40807	江阴	御景花园 19#配电所 4#主变	10	800	640	640
40808	江阴	御景花园 25#配电所 1#主变	10	800	640	640
40809	江阴	御景花园 25#配电所 2#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40810	江阴	窑墩头东变	10	400	313	313
40811	江阴	顾家基南变	10	400	320	320
40812	江阴	嘉悦澜庭 12#配电所 2#主变	10	800	640	640
40813	江阴	浦家堂北变	10	200	70	70
40814	江阴	世纪花苑配电所 2#主变	10	1000	800	800
40815	江阴	陈乔箱变主变	10	400	320	320
40816	江阴	唐里巷箱变主变	10	400	314	314
40817	江阴	文化 1#变	10	400	320	320
40818	江阴	白鹭湾花园西区 55#配电所 1#主变	10	800	640	640
40819	江阴	白鹭湾花园西区 55#配电所 3#主变	10	800	640	640
40820	江阴	白鹭湾花园西区 55#配电所 2#主变	10	800	640	640
40821	江阴	白鹭湾花园西区 55#配电所 4#主变	10	800	640	640
40822	江阴	水淹桥北变	10	400	320	320
40823	江阴	融城苑 228#配电所 1#主变	10	800	640	640
40824	江阴	铂光澜庭 14#配电所 1#主变	10	800	640	640
40825	江阴	东麓花园 4#配电所 1#主变	10	630	504	504
40826	江阴	月城教工箱变主变	10	500	394	394
40827	江阴	东升南 2#变	10	400	320	320
40828	江阴	东翎雅苑 2#配电所 2#主变	10	800	640	640
40829	江阴	丹桂嘉园 95#配电所 3#主变	10	800	640	640
40830	江阴	丹桂嘉园 95#配电所 1#主变	10	800	640	640
40831	江阴	丹桂嘉园 95#配电所 2#主变	10	800	640	640
40832	江阴	丹桂嘉园 95#配电所 4#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40833	江阴	丹桂嘉园 99#配电所 3#主变	10	630	504	504
40834	江阴	丹桂嘉园 99#配电所 1#主变	10	630	504	504
40835	江阴	公园南变	10	400	320	320
40836	江阴	北庄东变	10	400	320	320
40837	江阴	云景花园 29#配电所 3#主变	10	800	640	640
40838	江阴	华隆广场 9#配电所 1#主变	10	630	504	504
40839	江阴	金家湾北变	10	400	320	320
40840	江阴	东升南站变	10	400	262	262
40841	江阴	万安佳苑 2#配电所 2#主变	10	630	504	504
40842	江阴	南村头西变	10	200	160	160
40843	江阴	王家大河梢变	10	200	91	91
40844	江阴	馨云雅居 8#配电所 4#主变	10	800	640	640
40845	江阴	锦缎变	10	200	160	160
40846	江阴	雅澜名苑 64#配电所 1#主变	10	800	640	640
40847	江阴	长和新天地 10#配电所 4#主变	10	630	504	504
40848	江阴	御景花园 29#配电所 1#主变	10	800	640	640
40849	江阴	御景花园 29#配电所 2#主变	10	800	640	640
40850	江阴	春华家苑 7#配电所 2#主变	10	800	640	640
40851	江阴	江悦尚院 68#配电所 2#主变	10	630	504	504
40852	江阴	天成雅苑箱变主变	10	630	504	504
40853	江阴	万花商业广场 43#变电所 4#主变	10	630	504	504
40854	江阴	富康路北变	10	400	320	320
40855	江阴	柏西变	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40856	江阴	华家基 3#变	10	400	320	320
40857	江阴	石塘桥北变	10	400	320	320
40858	江阴	峭岐人民路 91 号变	10	400	320	320
40859	江阴	张家基 3#变	10	400	320	320
40860	江阴	创富路 1 号 6#配电所 2#主变	10	630	504	504
40861	江阴	潘家头南变	10	400	212	212
40862	江阴	瑞新花苑 33#配电所 2#主变	10	800	640	640
40863	江阴	微微南变	10	400	320	320
40864	江阴	悦庭花园一期 7#配电所 2#主变	10	630	504	504
40865	江阴	染整南变	10	400	285	285
40866	江阴	8 队变箱变主变	10	630	320	320
40867	江阴	港欣花苑二村 61#配电所 3#主变	10	800	640	640
40868	江阴	雷下二村 23#配电所 4#主变	10	630	504	504
40869	江阴	苗头 3#变	10	400	320	320
40870	江阴	敌光雅苑南区 AB 区 25#配电所 3#主变	20	630	504	504
40871	江阴	邹家丹东变	10	400	94	94
40872	江阴	江悦尚院 32#配电所 2#主变	10	800	640	640
40873	江阴	西谢家变	10	400	246	246
40874	江阴	供销社箱变主变	10	630	448	448
40875	江阴	滨河家园二期 46#配电所 1#主变	10	630	504	504
40876	江阴	湖滨佳苑一村 25#配电所 4#主变	10	800	640	640
40877	江阴	何赵家 2#变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40878	江阴	霞映景苑 6#配电所 1#主变	10	800	640	640
40879	江阴	江悦尚院 11#配电所 2#主变	10	800	640	640
40880	江阴	渔业村南变	10	200	160	160
40881	江阴	镇东南箱变主变	10	400	320	320
40882	江阴	竹园里西变	10	400	301	301
40883	江阴	扬子华都 3#配电所 1#主变	10	800	640	640
40884	江阴	扬子华都 3#配电所 2#主变	10	800	640	640
40885	江阴	祝塘幸福变	10	400	293	293
40886	江阴	那巷 3#变	10	400	320	320
40887	江阴	通运包家西变	10	400	320	320
40888	江阴	建材南变	10	400	320	320
40889	江阴	扬子华都 23#配电所 1#主变	10	800	640	640
40890	江阴	扬子华都 23#配电所 3#主变	10	800	640	640
40891	江阴	申南村张家村变	10	400	278	278
40892	江阴	预制场北变	10	400	320	320
40893	江阴	天瑞苑 6#配电所 1#主变	10	800	640	640
40894	江阴	丹桂嘉园 99#配电所 2#主变	10	630	504	504
40895	江阴	丹桂嘉园 99#配电所 4#主变	10	630	504	504
40896	江阴	望龙变	10	400	320	320
40897	江阴	桐岐幼儿园变	10	400	320	320
40898	江阴	前球庄变	10	400	275	275
40899	江阴	郭庄村变	10	400	320	320
40900	江阴	朝阳新村北变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40901	江阴	小坟东变	10	400	198	198
40902	江阴	云西桥北箱变主变	10	500	371	371
40903	江阴	九方广场 268-B1-1#配电所 1#主变	10	800	640	640
40904	江阴	九方广场 268-B1-1#配电所 2#主变	10	800	640	640
40905	江阴	九方广场 268-B1-1#配电所 3#主变	10	800	640	640
40906	江阴	九方广场 268-B1-1#配电所 4#主变	10	800	640	640
40907	江阴	北街西箱变主变	10	630	477	477
40908	江阴	馨悦花园南区 3#配电所 2#主变	10	800	640	640
40909	江阴	九方广场 286#配电所 1#主变	10	800	640	640
40910	江阴	九方广场 286#配电所 2#主变	10	800	640	640
40911	江阴	九方广场 286#配电所 3#主变	10	800	640	640
40912	江阴	九方广场 286#配电所 4#主变	10	800	640	640
40913	江阴	棠樾锦园 71#配电所 1#主变	10	800	640	640
40914	江阴	星悦河湾花园 51#配电所 2#主变	10	800	640	640
40915	江阴	一航变	10	400	147	147
40916	江阴	加压变	10	400	155	155
40917	江阴	新秀园三期 35#配电所 1#主变	10	800	640	640
40918	江阴	东舜花苑 11#配电所 2#主变	10	630	504	504
40919	江阴	习礼村小区 2#变	10	400	301	301
40920	江阴	范巷上 2#变	10	400	270	270
40921	江阴	西阳桥北变	10	400	320	320
40922	江阴	苏港睦邻中心 56#配电所 3#主变	10	800	640	640
40923	江阴	苏港睦邻中心 56#配电所 1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40924	江阴	苏港睦邻中心 56#配电所 2#主变	10	800	640	640
40925	江阴	苏港睦邻中心 56#配电所 4#主变	10	800	640	640
40926	江阴	郡庭花园 142#配电所 4#主变	10	800	640	640
40927	江阴	银杏路北变	10	400	320	320
40928	江阴	郭庄东站变	10	400	233	233
40929	江阴	东江小区 1#北箱变 1#主变	10	630	504	504
40930	江阴	许北箱变主变	10	630	504	504
40931	江阴	星赋花园一区 14#配电所 2#主变	10	800	640	640
40932	江阴	东江小区 2#南箱变 1#主变	10	630	504	504
40933	江阴	扬子华都 23#配电所 4#主变	10	800	640	640
40934	江阴	扬子华都 23#配电所 2#主变	10	800	640	640
40935	江阴	后八甲北变	10	400	252	252
40936	江阴	海阅雅园 8#配电所 4#主变	10	630	504	504
40937	江阴	制线东变	10	400	320	320
40938	江阴	西园二村 19#配电所 1#主变	10	630	504	504
40939	江阴	西园二村 19#配电所 3#主变	10	630	504	504
40940	江阴	西园二村 19#配电所 2#主变	10	630	504	504
40941	江阴	西园二村 19#配电所 4#主变	10	630	504	504
40942	江阴	小吴巷路东变	10	400	320	320
40943	江阴	长东村西变	10	400	320	320
40944	江阴	余家巷东变	10	400	320	320
40945	江阴	陶家北变	10	400	320	320
40946	江阴	渡江一村 4#箱变主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40947	江阴	三期朱家湾花园 6#配电所 2#主变	10	1000	800	800
40948	江阴	三期朱家湾花园 6#配电所 1#主变	10	1000	800	800
40949	江阴	三期朱家湾花园 6#配电所 3#主变	10	1000	800	800
40950	江阴	三期朱家湾花园 6#配电所 4#主变	10	1000	800	800
40951	江阴	馨悦花园 22#配电所 4#主变	10	630	504	504
40952	江阴	瑞澄名筑 8#配电所 4#主变	10	800	640	640
40953	江阴	小湖新村东区 12#配 1#主变	10	630	504	504
40954	江阴	三期朱家湾花园 9#配电所 1#主变	10	800	640	640
40955	江阴	三期朱家湾花园 9#配电所 3#主变	10	800	640	640
40956	江阴	杨家庄中变	10	400	320	320
40957	江阴	顾山塘前西变	10	400	320	320
40958	江阴	荣裕西变	10	400	320	320
40959	江阴	砂山南 2#变	10	250	200	200
40960	江阴	高家带西变	10	400	308	308
40961	江阴	石池站变	10	315	137	137
40962	江阴	大巷北变	10	400	320	320
40963	江阴	幸福庄南变	10	400	190	190
40964	江阴	璜土高家头东变	10	400	312	312
40965	江阴	开发园区 13#公变	10	400	320	320
40966	江阴	人民路东变	10	400	320	320
40967	江阴	西双桥西变	10	400	301	301
40968	江阴	九方广场 29#配电所 1#主变	10	800	640	640
40969	江阴	九方广场 29#配电所 2#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40970	江阴	九方广场 29#配电所 3#主变	10	800	640	640
40971	江阴	九方广场 29#配电所 4#主变	10	800	640	640
40972	江阴	九方广场 79-B1-1#配电所 1#主变	10	800	640	640
40973	江阴	九方广场 79-B1-1#配电所 2#主变	10	800	640	640
40974	江阴	九方广场 79-B1-1#配电所 3#主变	10	800	640	640
40975	江阴	九方广场 79-B1-1#配电所 4#主变	10	800	640	640
40976	江阴	马镇南巷北变	10	200	160	160
40977	江阴	莱克箱变主变	10	500	400	400
40978	江阴	华盈佳苑 15#配电所 4#主变	10	630	504	504
40979	江阴	九方广场 79-B1-2#配电所 1#主变	10	800	640	640
40980	江阴	九方广场 79-B1-2#配电所 2#主变	10	800	640	640
40981	江阴	九方广场 79-B1-2#配电所 3#主变	10	800	640	640
40982	江阴	九方广场 79-B1-2#配电所 4#主变	10	800	640	640
40983	江阴	富格箱变主变	10	200	160	160
40984	江阴	桑田北变	10	400	320	320
40985	江阴	双佳变	10	400	320	320
40986	江阴	兰樾雅院 6-102#配电所 1#主变	10	800	640	640
40987	江阴	菜北变	10	200	10	10
40988	江阴	夏港北站箱变主变	10	630	504	504
40989	江阴	金山路 1#变	10	400	320	320
40990	江阴	大桥路 2#箱变主变	10	500	400	400
40991	江阴	龙潭小学变	10	400	320	320
40992	江阴	锡金箱变主变	10	630	495	495

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
40993	江阴	吴家村南变	10	200	102	102
40994	江阴	精养塘北变	10	400	306	306
40995	江阴	品尊名邸 63#配 2#主变	10	630	504	504
40996	江阴	潘家村南变	10	400	273	273
40997	江阴	桥下南变	10	400	320	320
40998	江阴	文定南配电所 1#主变	10	1000	800	800
40999	江阴	于南变	10	400	320	320
41000	江阴	滩头上东变	10	200	160	160
41001	江阴	新安底东变	10	200	160	160
41002	江阴	西园二村 3#配电所 1#主变	10	630	504	504
41003	江阴	西园二村 3#配电所 3#主变	10	630	504	504
41004	江阴	西园二村 3#配电所 2#主变	10	630	504	504
41005	江阴	西园二村 3#配电所 4#主变	10	630	504	504
41006	江阴	铂润九里雅园四区 16#配电所 3#主变	10	630	504	504
41007	江阴	林湾花苑 3#配电所 3#主变	10	630	504	504
41008	江阴	蔡家基变	10	400	222	222
41009	江阴	狄家巷变	10	200	160	160
41010	江阴	尚源名筑 9#配电所 2#主变	10	800	640	640
41011	江阴	马镇园区南 1#变	10	400	320	320
41012	江阴	潘家南变	10	400	288	288
41013	江阴	铂润九里雅园四区 16#配电所 2#主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41014	江阴	尚泽名筑 6#配电所 1#主变	10	800	640	640
41015	江阴	马家店东变	10	400	320	320
41016	江阴	三期朱家湾花园 9#配电所 4#主变	10	800	640	640
41017	江阴	三期朱家湾花园 9#配电所 2#主变	10	800	640	640
41018	江阴	雪家桥北变	10	400	320	320
41019	江阴	严家基 2#变	10	400	298	298
41020	江阴	朱家湾花园 130#配电所 1#主变	10	800	640	640
41021	江阴	朱家湾花园 130#配电所 3#主变	10	800	640	640
41022	江阴	朱家湾花园 130#配电所 4#主变	10	800	640	640
41023	江阴	朱家湾花园 130#配电所 2#主变	10	800	640	640
41024	江阴	朱家湾花园 53#配电所 1#主变	10	800	640	640
41025	江阴	朱家湾花园 53#配电所 2#主变	10	800	640	640
41026	江阴	朱家湾花园 53#配电所 3#主变	10	800	640	640
41027	江阴	忆达南变	10	400	297	297
41028	江阴	广场 2#箱变主变	10	500	400	400
41029	江阴	秦家北变	10	400	296	296
41030	江阴	顾山陶湾变	10	400	320	320
41031	江阴	程家丹东变	10	400	298	298
41032	江阴	任家堂西变	10	200	141	141
41033	江阴	社渎村变	10	200	160	160
41034	江阴	朱家住基北变	10	200	160	160
41035	江阴	祥人巷变	10	200	150	150
41036	江阴	老西街变	10	400	279	279

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41037	江阴	湖滨佳苑一村 7#配电所 1#主变	10	800	640	640
41038	江阴	东翎雅苑 2#配电所 3#主变	10	800	640	640
41039	江阴	月城文化箱变主变	10	630	504	504
41040	江阴	树家桥北变	10	400	320	320
41041	江阴	德福箱变主变	10	630	504	504
41042	江阴	天笃东变	10	400	48	48
41043	江阴	栗山 1#箱变主变	10	500	400	400
41044	江阴	环卫箱变主变	10	500	400	400
41045	江阴	西亭家园 89#配电所 1#主变	10	800	640	640
41046	江阴	西亭家园 89#配电所 2#主变	10	800	640	640
41047	江阴	西亭家园 43#配电所 1#主变	10	800	640	640
41048	江阴	西亭家园 43#配电所 2#主变	10	800	627	627
41049	江阴	西亭家园 95#配电所 1#主变	10	800	640	640
41050	江阴	西亭家园 95#配电所 2#主变	10	800	640	640
41051	江阴	鸿亚变	10	400	320	320
41052	江阴	星赋花园一区 13-2#配电所 1#主变	10	630	504	504
41053	江阴	商贸灯塔下 1 号变	10	400	320	320
41054	江阴	瑞名雅苑 9#配电所 4#主变	10	800	640	640
41055	江阴	章家变	10	200	6	6
41056	江阴	中隆南变	10	400	320	320
41057	江阴	渡江四村 3#箱变主变	10	630	504	504
41058	江阴	广澜南变	10	250	200	200
41059	江阴	袁家高头中变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41060	江阴	馨云雅居 7#配电所 3#主变	10	800	640	640
41061	江阴	御景雅园 24#配电所 1#主变	10	800	640	640
41062	江阴	御景雅园 24#配电所 2#主变	10	800	640	640
41063	江阴	御景雅园 24#配电所 3#主变	10	800	640	640
41064	江阴	御景雅园 24#配电所 4#主变	10	800	640	640
41065	江阴	张巷西变	10	315	205	205
41066	江阴	宕里南变	10	250	137	137
41067	江阴	兴塘路 21#配电所 1#主变	10	800	640	640
41068	江阴	兴塘路 21#配电所 3#主变	10	800	640	640
41069	江阴	兴塘路 21#配电所 4#主变	10	800	640	640
41070	江阴	兴塘路 21#配电所 2#主变	10	800	640	640
41071	江阴	蔡化朱家巷 2#变	10	400	287	287
41072	江阴	季家村南变	10	400	320	320
41073	江阴	渡江二村 3#箱变主变	10	630	504	504
41074	江阴	棠樾锦园 17#配电所 3#主变	10	800	640	640
41075	江阴	星光苑 4#配电所 4#主变	10	630	504	504
41076	江阴	太平路南变	10	400	320	320
41077	江阴	方砖湾西变	10	200	160	160
41078	江阴	尚泽名筑 4#配电所 3#主变	10	630	504	504
41079	江阴	金巷南变	10	200	160	160
41080	江阴	江悦尚院 24#配电所 4#主变	10	630	504	504
41081	江阴	朱家湾花园 53#配电所 4#主变	10	800	640	640
41082	江阴	利港华兴路变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41083	江阴	龙庭花苑 2#配电所 1#主变	10	800	640	640
41084	江阴	龙庭花苑 2#配电所 2#主变	10	800	640	640
41085	江阴	白玉二村 4#配电所 1#主变	10	630	504	504
41086	江阴	要塞路 1#箱变主变	10	400	320	320
41087	江阴	朝阳箱变主变	10	630	504	504
41088	江阴	临港王家头南变	10	400	320	320
41089	江阴	东庄南变	10	400	320	320
41090	江阴	田肚西变	10	315	224	224
41091	江阴	硕桥 3#变	10	200	102	102
41092	江阴	杨家头变	10	400	320	320
41093	江阴	马家住基变	10	200	137	137
41094	江阴	东肖庄变	10	400	232	232
41095	江阴	勤丰杨家基 2#变	10	200	97	97
41096	江阴	利康路西变	10	400	320	320
41097	江阴	瓦雪墩 4#变	10	400	320	320
41098	江阴	三宝西村变	10	400	312	312
41099	江阴	华士新开弄 2#变	10	400	227	227
41100	江阴	云景花园 29#配电所 4#主变	10	800	640	640
41101	江阴	华新西变	10	400	320	320
41102	江阴	秀江南名苑 4#配电所 2#主变	10	800	640	640
41103	江阴	万花景苑二区 13#配电所 1#主变	10	800	640	640
41104	江阴	黄桥西 2#变	10	400	320	320
41105	江阴	塘头桥村委变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41106	江阴	馨悦花园西区 8#配电所 2#主变	10	800	640	640
41107	江阴	天敌雅苑 119#配电所 3#主变	20	800	640	640
41108	江阴	北沟北变	10	400	320	320
41109	江阴	蟠龙村河西变	10	400	320	320
41110	江阴	西湖北变	10	200	141	141
41111	江阴	遥径岸变	10	400	303	303
41112	江阴	沿塘站变	10	400	320	320
41113	江阴	赵介浜电站变	10	200	160	160
41114	江阴	西范开发北变	10	400	320	320
41115	江阴	张家埭箱变主变	10	630	504	504
41116	江阴	铂润九里雅园四区 11#配电所 3#主变	10	630	504	504
41117	江阴	小后宅西变	10	400	320	320
41118	江阴	融城苑 182#配电所 1#主变	10	800	640	640
41119	江阴	馨悦花园南区 9#配电所 2#主变	10	800	640	640
41120	江阴	卞家桥 1#变	10	400	286	286
41121	江阴	品尊名邸 17#配电所 2#主变	10	800	640	640
41122	江阴	环东路公变	10	400	320	320
41123	江阴	健民箱变主变	10	630	504	504
41124	江阴	园区宏达箱变主变	10	500	247	247
41125	江阴	云景花园 6#配电所 2#主变	10	800	640	640
41126	江阴	蒋庄北变	10	200	160	160
41127	江阴	门村西变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41128	江阴	朝阳路东变	10	400	320	320
41129	江阴	孙园南变	10	400	263	263
41130	江阴	长航箱变主变	10	400	320	320
41131	江阴	仲家巷北变	10	400	285	285
41132	江阴	朝东村变	10	200	38	38
41133	江阴	霞映景苑 17#配电所 4#主变	10	800	640	640
41134	江阴	新闸变	10	400	320	320
41135	江阴	邓阳王家西变	10	400	281	281
41136	江阴	十一房南变	10	400	295	295
41137	江阴	星赋花园四区 37-2#配电所 1#主变	10	630	504	504
41138	江阴	成教变	10	400	320	320
41139	江阴	孟岸是家门变	10	400	320	320
41140	江阴	三河北站变	10	200	160	160
41141	江阴	下圻村中村变	10	400	306	306
41142	江阴	林家村南变	10	400	219	219
41143	江阴	须家跳变	10	400	166	166
41144	江阴	安乐桥变	10	400	320	320
41145	江阴	唐家村变	10	400	253	253
41146	江阴	江家村变	10	400	320	320
41147	江阴	施家门变	10	400	320	320
41148	江阴	月发路 2#变	10	400	320	320
41149	江阴	月照变	10	400	320	320
41150	江阴	美宸雅苑 43#配电所 1#主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41151	江阴	府前雅园 1#箱变 1#主变	10	630	504	504
41152	江阴	三房庄南变	10	200	143	143
41153	江阴	痘寺塘 3#变	10	400	320	320
41154	江阴	新郁箱变主变	10	630	504	504
41155	江阴	兴西南变	10	400	278	278
41156	江阴	港欣花苑 75#配电所 1#主变	10	1000	800	800
41157	江阴	修家村变	10	400	320	320
41158	江阴	江家西变	10	400	279	279
41159	江阴	阳岐东变	10	200	160	160
41160	江阴	东支路灯变	10	400	320	320
41161	江阴	杨树沟变	10	400	231	231
41162	江阴	临港华家店变	10	400	320	320
41163	江阴	申浦开发西变	10	400	320	320
41164	江阴	怀家村电站变	10	400	320	320
41165	江阴	小陆家村变	10	400	288	288
41166	江阴	瓦碎坝公变	10	250	176	176
41167	江阴	滨江开发 1#变	10	400	320	320
41168	江阴	水平南变	10	400	320	320
41169	江阴	金家湾东变	10	400	305	305
41170	江阴	程家丹北变	10	400	320	320
41171	江阴	周巷上 2#变	10	400	320	320
41172	江阴	湖南变	10	400	310	310
41173	江阴	瑞名雅苑 3#配电所 2#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41174	江阴	雷下二村 23#配电所 2#主变	10	630	504	504
41175	江阴	云亭菜场箱变主变	10	500	400	400
41176	江阴	观山新农村 1 号变	10	400	320	320
41177	江阴	鑫茂悦园 234#配 2#主变	10	800	640	640
41178	江阴	馨悦花园西区 5#配电所 1#主变	10	800	640	640
41179	江阴	孙家巷站变	10	200	160	160
41180	江阴	彭家降变	10	200	143	143
41181	江阴	朋林南变	10	200	127	127
41182	江阴	梅园新村 49#配电所 2#主变	10	630	504	504
41183	江阴	东徐箱变主变	10	200	160	160
41184	江阴	启港苑 C 区 C16#配电所 1#主变	10	1000	800	800
41185	江阴	启港苑 C 区 C16#配电所 2#主变	10	1000	800	800
41186	江阴	御景雅园 27#配电所 1#主变	10	800	640	640
41187	江阴	翡翠花苑 87#配电所 1#主变	10	800	640	640
41188	江阴	望隆花苑 1#配电所 1#主变	10	630	504	504
41189	江阴	三房桥南变	10	400	292	292
41190	江阴	河塘家园 1#变	10	400	320	320
41191	江阴	南山头北变	10	200	109	109
41192	江阴	白峰东变	10	400	118	118
41193	江阴	徐家住基变	10	200	145	145
41194	江阴	河塘家园 2#变	10	400	320	320
41195	江阴	张家坝南变	10	400	231	231
41196	江阴	东发西变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41197	江阴	西新河东箱变主变	10	630	504	504
41198	江阴	昌元路变	10	400	133	133
41199	江阴	蔡西赵家村北变	10	200	140	140
41200	江阴	龙运龙新变	10	400	320	320
41201	江阴	西陈南变	10	400	276	276
41202	江阴	南陈村站变	10	400	233	233
41203	江阴	桐岐商城公变	10	400	310	310
41204	江阴	桐岐税务公变	10	400	320	320
41205	江阴	和平街 5#变	10	400	320	320
41206	江阴	王介弄公变	10	400	320	320
41207	江阴	怀家村变	10	200	160	160
41208	江阴	黄观加工厂变	10	400	320	320
41209	江阴	八房变	10	400	249	249
41210	江阴	郡庭花园 142#配电所 1#主变	10	800	640	640
41211	江阴	杨北变	10	400	320	320
41212	江阴	天鹤一村 2#箱变主变	10	630	504	504
41213	江阴	老阳岐东变	10	400	309	309
41214	江阴	王庄上变	10	400	300	300
41215	江阴	万花景苑 84#配电所 3#主变	10	800	640	640
41216	江阴	青阳菜场箱变主变	10	500	400	400
41217	江阴	马镇王家村变	10	400	320	320
41218	江阴	野长泾变	10	400	320	320
41219	江阴	东翎雅苑 24-2#配电所 1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41220	江阴	祝塘塑料厂变	10	400	300	300
41221	江阴	顾北村委变	10	400	320	320
41222	江阴	西新宅基变	10	315	252	252
41223	江阴	临港姚家南变	10	400	243	243
41224	江阴	葫桥陆家村变	10	250	192	192
41225	江阴	任家堂北变	10	400	277	277
41226	江阴	河北变	10	315	241	241
41227	江阴	盛巷上变	10	400	261	261
41228	江阴	于门开发 3#变	10	400	320	320
41229	江阴	季家宕变	10	200	72	72
41230	江阴	渔业西变	10	400	310	310
41231	江阴	澄张路 4#变	10	400	320	320
41232	江阴	万悦城 11#配电所 1#主变	10	800	640	640
41233	江阴	万悦城 11#配电所 3#主变	10	800	640	640
41234	江阴	万悦城 11#配电所 2#主变	10	800	640	640
41235	江阴	万悦城 11#配电所 4#主变	10	800	640	640
41236	江阴	春风雅苑 26#配电所 1#主变	10	800	640	640
41237	江阴	史家庄 2#变	10	400	295	295
41238	江阴	协进北站变	10	400	306	306
41239	江阴	后路上北变	10	400	310	310
41240	江阴	南庄北变	10	400	104	104
41241	江阴	馨云雅居 8#配电所 2#主变	10	800	640	640
41242	江阴	绮峰公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41243	江阴	周庄广电 2#箱变主变	10	630	504	504
41244	江阴	青龙西变	10	400	320	320
41245	江阴	镇区车站 1 号箱变主变	10	500	400	400
41246	江阴	耿家变	10	200	115	115
41247	江阴	南降新村变	10	400	320	320
41248	江阴	敝光雅苑南区 AB 区 6#配电所 1#主变	20	630	504	504
41249	江阴	耿家南变	10	200	91	91
41250	江阴	卢家坝村站变	10	400	320	320
41251	江阴	东常西变	10	400	320	320
41252	江阴	曹家基变	10	400	247	247
41253	江阴	冯北变	10	200	160	160
41254	江阴	长寿马路上变	10	200	141	141
41255	江阴	御景雅园 27#配电所 2#主变	10	800	640	640
41256	江阴	御景雅园 27#配电所 3#主变	10	800	640	640
41257	江阴	御景雅园 27#配电所 4#主变	10	800	640	640
41258	江阴	御景雅园 28#配电所 1#主变	10	800	640	640
41259	江阴	御景雅园 28#配电所 2#主变	10	800	640	640
41260	江阴	御景雅园 28#配电所 3#主变	10	800	640	640
41261	江阴	御景雅园 28#配电所 4#主变	10	800	640	640
41262	江阴	光辉路 3#箱变主变	10	400	320	320
41263	江阴	尚源名筑东区 27#配电所 4#主变	10	630	504	504
41264	江阴	东苑新村 23#箱变主变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41265	江阴	公园 4#变	10	400	320	320
41266	江阴	森源溪岸花园 43#配电所 1#主变	10	800	640	640
41267	江阴	森源溪岸花园 43#配电所 2#主变	10	800	640	640
41268	江阴	龚巷南 2#变	10	200	131	131
41269	江阴	顾三房东变	10	200	111	111
41270	江阴	王土墩变	10	400	290	290
41271	江阴	斜泾周家西变	10	400	320	320
41272	江阴	湖滨佳苑一村 42#配电所 3#主变	10	630	504	504
41273	江阴	河塘西站变	10	400	320	320
41274	江阴	天茂雅苑 10#配电所 4#主变	10	630	504	504
41275	江阴	霍家巷变	10	400	297	297
41276	江阴	西山头变	10	400	166	166
41277	江阴	霍家巷北变	10	400	244	244
41278	江阴	科发公变	10	400	320	320
41279	江阴	黄家浜变	10	400	267	267
41280	江阴	种子二场变	10	400	320	320
41281	江阴	党校变	10	400	320	320
41282	江阴	芙蓉西变	10	400	320	320
41283	江阴	勤丰新村 10 号变	10	400	320	320
41284	江阴	周中箱变主变	10	630	504	504
41285	江阴	康后西变	10	400	58	58
41286	江阴	梅园新村 9#配电所 4#主变	10	630	504	504
41287	江阴	潘家西变	10	200	88	88

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41288	江阴	张宕浜南变	10	400	320	320
41289	江阴	青阳菜场南变	10	400	255	255
41290	江阴	荣熙花园 20#配电所 3#主变	10	630	504	504
41291	江阴	敌樾花园南园 23#配电所 1#主变	20	630	504	504
41292	江阴	兴利 5#变	10	400	320	320
41293	江阴	瑞新花苑 14#配电所 4#主变	10	800	640	640
41294	江阴	杨园里西变	10	200	160	160
41295	江阴	水云间花园 14#配电所 1#主变	10	800	640	640
41296	江阴	顾山水厂箱变主变	10	630	504	504
41297	江阴	璜土叶家桥变	10	200	160	160
41298	江阴	天福箱变主变	10	400	320	320
41299	江阴	嘉悦澜庭 13#101 配电所 3#主变	10	630	504	504
41300	江阴	建义朱家庄南变	10	400	320	320
41301	江阴	西石桥梅家西变	10	400	177	177
41302	江阴	私营工业园 3 号变	10	315	252	252
41303	江阴	周浜里东变	10	200	160	160
41304	江阴	小吴巷变	10	400	320	320
41305	江阴	二站东变	10	200	160	160
41306	江阴	蒋家村南变	10	400	256	256
41307	江阴	茆家圩西变	10	200	160	160
41308	江阴	金家村西变	10	315	252	252
41309	江阴	小南庄变	10	400	320	320
41310	江阴	顾家基北变	10	200	130	130

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41311	江阴	江悦尚院 24#配电所 3#主变	10	630	504	504
41312	江阴	天虹苑 9#配电所 1#主变	10	800	640	640
41313	江阴	天虹苑 9#配电所 2#主变	10	800	640	640
41314	江阴	天虹苑 9#配电所 3#主变	10	800	611	611
41315	江阴	天虹苑 9#配电所 4#主变	10	800	640	640
41316	江阴	白荡桥西变	10	400	320	320
41317	江阴	查徐巷 1#变	10	400	214	214
41318	江阴	金源变	10	400	320	320
41319	江阴	龙城福第二期 235#配电所 1#主变	10	800	640	640
41320	江阴	灰罗圩东变	10	200	113	113
41321	江阴	南降东变	10	200	160	160
41322	江阴	和谐苑小区二区 117#箱变主变	10	630	504	504
41323	江阴	和谐苑小区二区 124#箱变主变	10	630	504	504
41324	江阴	霞映景苑 17#配电所 3#主变	10	800	640	640
41325	江阴	霞栖苑 64#配电所 4#主变	10	800	640	640
41326	江阴	白玉二村 4#配电所 2#主变	10	630	504	504
41327	江阴	南泰变	10	400	320	320
41328	江阴	花山西变	10	315	252	252
41329	江阴	丹桂颐园 3#配电所 4#主变	10	800	640	640
41330	江阴	恒方变	10	400	320	320
41331	江阴	融城苑 228#配电所 2#主变	10	800	640	640
41332	江阴	泾西村蒯家村变	10	400	185	185
41333	江阴	棠樾锦园 59-2#配电所 2#主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41334	江阴	虹三 4 号西公变	10	400	320	320
41335	江阴	荣熙花园 19#配电所 4#主变	10	800	640	640
41336	江阴	低坝头南变	10	400	320	320
41337	江阴	春华家苑 7#配电所 3#主变	10	800	640	640
41338	江阴	唐曹东变	10	400	320	320
41339	江阴	水湾里变	10	400	0	0
41340	江阴	腾飞变	10	400	320	320
41341	江阴	支巷新村北变	10	400	320	320
41342	江阴	西石桥菜场箱变主变	10	630	504	504
41343	江阴	陆苑路变	10	400	311	311
41344	江阴	华诚悦庭 1#配电所 1#主变	10	800	628	628
41345	江阴	渡江四村 12#箱变主变	10	630	504	504
41346	江阴	水芙蓉 35#配电所 1#主变	10	800	640	640
41347	江阴	水芙蓉 35#配电所 2#主变	10	800	640	640
41348	江阴	水芙蓉 35#配电所 3#主变	10	800	640	640
41349	江阴	水芙蓉 35#配电所 4#主变	10	800	640	640
41350	江阴	紫悦花苑 34#配电所 2#主变	10	800	640	640
41351	江阴	云开 4#变	10	400	320	320
41352	江阴	黄墅 2#变	10	400	320	320
41353	江阴	石家村西 2#变	10	400	320	320
41354	江阴	华诚悦庭 1#配电所 2#主变	10	800	634	634
41355	江阴	朱家庄东变	10	400	320	320
41356	江阴	汤介村变	10	400	164	164

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41357	江阴	谢南五金 2#变	10	400	320	320
41358	江阴	老庄南变	10	400	304	304
41359	江阴	东盟 2#变	10	200	160	160
41360	江阴	南花山嘴变	10	400	320	320
41361	江阴	青阳徐家村西变	10	200	160	160
41362	江阴	运河东变	10	400	320	320
41363	江阴	北渚驾校变	10	400	320	320
41364	江阴	青苑南箱变主变	10	630	504	504
41365	江阴	侯士巷 3 号变	10	400	261	261
41366	江阴	澄张路 2#变	10	200	160	160
41367	江阴	峭岐朝东村变	10	400	306	306
41368	江阴	工业路变	10	400	320	320
41369	江阴	小九亩北变	10	250	200	200
41370	江阴	梅家角变	10	400	132	132
41371	江阴	灯塔石粉变	10	400	303	303
41372	江阴	西渔公变	10	200	160	160
41373	江阴	龙游虞家村变	10	400	308	308
41374	江阴	里泾坝电站变	10	200	141	141
41375	江阴	观山东变	10	400	320	320
41376	江阴	小周家村公变	10	400	272	272
41377	江阴	长山变基建变	10	200	160	160
41378	江阴	新城中公变	10	400	316	316
41379	江阴	钱家西变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41380	江阴	港东 1#箱变主变	10	630	489	489
41381	江阴	钱家东变	10	400	320	320
41382	江阴	长寿翻水站变	10	200	160	160
41383	江阴	敌栖雅苑 30#配电所 3#主变	20	800	640	640
41384	江阴	滨江开发 6#变	10	250	200	200
41385	江阴	前野田东变	10	400	320	320
41386	江阴	俞家村变	10	400	310	310
41387	江阴	星赋花园四区 8#配电所 3#主变	10	800	640	640
41388	江阴	璜塘后场东箱变主变	10	630	504	504
41389	江阴	万花商业广场 43#变电所 1#主变	10	630	504	504
41390	江阴	费家巷西变	10	400	284	284
41391	江阴	天敌雅苑 28#配电所 3#主变	20	630	504	504
41392	江阴	竹港变	10	400	320	320
41393	江阴	虹五 13 号变	10	400	320	320
41394	江阴	凝景苑 14#配电所 1#主变	10	800	640	640
41395	江阴	长宁路变	10	400	246	246
41396	江阴	工业路 9#变	10	400	320	320
41397	江阴	雍锦园 35#配电所 1#主变	10	800	640	640
41398	江阴	水芙蓉 36#配电所 1#主变	10	800	640	640
41399	江阴	水芙蓉 36#配电所 2#主变	10	800	640	640
41400	江阴	水芙蓉 36#配电所 3#主变	10	800	640	640
41401	江阴	水芙蓉 36#配电所 4#主变	10	800	640	640
41402	江阴	建义猪桑场箱变主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41403	江阴	西陈巷变	10	400	204	204
41404	江阴	东苑新村 40#箱变主变	10	400	320	320
41405	江阴	悦庭花园一期 7#配电所 1#主变	10	630	504	504
41406	江阴	敌光雅苑北区 18-1 配电所 1#主变	20	630	504	504
41407	江阴	玫瑰园 128#配电所 3#主变	10	800	612	612
41408	江阴	云顾 2#箱变主变	10	500	366	366
41409	江阴	于菜西变	10	400	320	320
41410	江阴	星赋花园四区 8#配电所 2#主变	10	800	640	640
41411	江阴	璜塘菜场变	10	400	320	320
41412	江阴	金溢变	10	400	320	320
41413	江阴	申裕苑配电所 2#主变	10	1000	800	800
41414	江阴	春华家苑 9#配电所 2#主变	10	630	504	504
41415	江阴	馨悦花园 18#配电所 1#主变	10	800	640	640
41416	江阴	上青莲东变	10	400	320	320
41417	江阴	雷下二村 23#配电所 1#主变	10	630	504	504
41418	江阴	华盈佳苑 15#配电所 3#主变	10	630	504	504
41419	江阴	水云间花园 14#配电所 2#主变	10	800	640	640
41420	江阴	环北路西变	10	400	320	320
41421	江阴	天虹苑 2#配电所 3#主变	10	800	640	640
41422	江阴	天虹苑 2#配电所 4#主变	10	800	640	640
41423	江阴	天虹苑 2#配电所 1#主变	10	800	640	640
41424	江阴	天瑞苑 19-2#配电所 1#主变	10	800	640	640
41425	江阴	天虹苑 2#配电所 2#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41426	江阴	丽都 133#配电所 1#主变	10	1000	800	800
41427	江阴	丽都 133#配电所 2#主变	10	1000	800	800
41428	江阴	丽都 133#配电所 3#主变	10	630	504	504
41429	江阴	敬老院 3#变	10	400	320	320
41430	江阴	西渔北变	10	400	307	307
41431	江阴	大洋桥变	10	200	160	160
41432	江阴	梅园新村 49#配电所 3#主变	10	630	504	504
41433	江阴	王家头中变	10	400	320	320
41434	江阴	云栖雅院 9#配电所 2#主变	10	800	640	640
41435	江阴	大新村北变	10	400	320	320
41436	江阴	新村东箱变主变	10	400	320	320
41437	江阴	新村南箱变主变	10	400	320	320
41438	江阴	博爱路 165#配电所 1#主变	10	800	640	640
41439	江阴	博爱路 165#配电所 2#主变	10	800	640	640
41440	江阴	长小 1#变	10	400	320	320
41441	江阴	薛家浜新村变	10	400	284	284
41442	江阴	兰樾雅院 12#配电所 1#主变	10	800	640	640
41443	江阴	丰产巷箱变主变	10	400	320	320
41444	江阴	星赋花园四区 8#配电所 1#主变	10	800	640	640
41445	江阴	博爱路南变	10	400	179	179
41446	江阴	闻书苑 5#配电所 3#主变	10	630	504	504
41447	江阴	杨园里 2#变	10	200	160	160
41448	江阴	新都苑 52#配电所 1#主变	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41449	江阴	新都苑 52#配电所 2#主变	10	315	252	252
41450	江阴	龙山路 1#变	10	400	138	138
41451	江阴	敬光雅苑北区金云街 46#配电所 2#主变	20	800	640	640
41452	江阴	电力 4#箱变主变	10	630	484	484
41453	江阴	陶家庄北变	10	400	292	292
41454	江阴	陶家村南变	10	400	320	320
41455	江阴	小湖市场 1#箱变主变	10	630	504	504
41456	江阴	陈铁西变	10	200	106	106
41457	江阴	金家村南变	10	200	121	121
41458	江阴	新坝头西变	10	400	64	64
41459	江阴	芙蓉新村 6#箱变主变	10	630	504	504
41460	江阴	长板牵西变	10	400	320	320
41461	江阴	曹庄北变	10	200	160	160
41462	江阴	长阅花园 3#配电所 4#主变	10	630	504	504
41463	江阴	华苑新村 3#变	10	400	315	315
41464	江阴	月发路东变	10	400	320	320
41465	江阴	文化新村 31#箱变主变	10	400	320	320
41466	江阴	商品 2#箱变主变	10	400	320	320
41467	江阴	远望南变	10	400	320	320
41468	江阴	荡南碧泓苑 3#箱变主变	10	400	320	320
41469	江阴	吴泾圩 2#变	10	400	320	320
41470	江阴	永利变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41471	江阴	君悦华府 505#配电所 1#主变	10	800	640	640
41472	江阴	君悦华府 505#配电所 2#主变	10	800	640	640
41473	江阴	君悦华府 505#配电所 3#主变	10	800	631	631
41474	江阴	君悦华府 505#配电所 4#主变	10	800	640	640
41475	江阴	尚源名筑东区 10#配电所 2#主变	10	800	640	640
41476	江阴	胡子小镇南变	10	400	320	320
41477	江阴	虹五 15 号变	10	400	320	320
41478	江阴	长山路北箱变主变	10	500	400	400
41479	江阴	渡江二村 4#箱变主变	10	500	400	400
41480	江阴	红阳东箱变主变	10	630	504	504
41481	江阴	三联村南箱变主变	10	630	504	504
41482	江阴	法庭箱变主变	10	400	320	320
41483	江阴	馨悦花园南区 9#配电所 1#主变	10	800	640	640
41484	江阴	川房基 2#变	10	400	320	320
41485	江阴	霞客苑 B 地块 1#配 1#主变	10	800	640	640
41486	江阴	香缇半岛花园 15#配电所 3#主变	10	630	504	504
41487	江阴	铂润九里雅园三区 12#配电所 4#主变	10	630	504	504
41488	江阴	嘉悦华庭 13#配电所 1#主变	10	800	640	640
41489	江阴	史村中变	10	400	155	155
41490	江阴	天敌雅苑 88#配电所 1#主变	20	800	640	640
41491	江阴	环宇变	10	400	320	320
41492	江阴	星光苑 9#配电所 1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41493	江阴	新秀园一期 12#配电所 4#主变	10	800	640	640
41494	江阴	卢巷里北变	10	200	160	160
41495	江阴	香缇半岛花园 16#配电所 1#主变	10	630	504	504
41496	江阴	幸福新村 5#箱变主变	10	400	320	320
41497	江阴	璟庭花苑 23#配电所 4#主变	10	800	640	640
41498	江阴	长安东变	10	400	320	320
41499	江阴	承西桥东变	10	400	0	0
41500	江阴	周庄村红卫南变	10	400	277	277
41501	江阴	桐岐宾馆西变	10	400	320	320
41502	江阴	铂润九里雅园四区 6#配电所 2#主变	10	630	504	504
41503	江阴	东舜华府 72#配电所 3#主变	10	800	640	640
41504	江阴	南闸中心街北变	10	400	320	320
41505	江阴	朗韵嘉园 14#配电所 1#主变	10	800	640	640
41506	江阴	瑞庭花园 9#配电所 1#主变	10	800	640	640
41507	江阴	璜塘上东变	10	400	320	320
41508	江阴	七社里变	10	200	160	160
41509	江阴	檀悦花园 27#配电所 1#主变	10	800	640	640
41510	江阴	聚义路 1#箱变主变	10	500	400	400
41511	江阴	璜塘幸福北变	10	400	320	320
41512	江阴	师古墩北变	10	200	160	160
41513	江阴	南新 1#变	10	400	320	320
41514	江阴	赶船墩北变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41515	江阴	华隆广场 19#配电所 2#主变	10	630	504	504
41516	江阴	工商箱变主变	10	630	504	504
41517	江阴	悦庭花园二期 21#配电所 2#主变	10	800	640	640
41518	江阴	云栖雅院 9#配电所 1#主变	10	800	640	640
41519	江阴	兰樾雅院 12#配电所 3#主变	10	800	640	640
41520	江阴	瑞庭花园 101#配电所 1#主变	10	630	504	504
41521	江阴	迎宾路 29 号变	10	400	320	320
41522	江阴	天敌雅苑 122#配电所 1#主变	20	800	640	640
41523	江阴	璟庭花苑 12#配电所 1#主变	10	800	640	640
41524	江阴	杨木桥南变	10	200	101	101
41525	江阴	梅园新村 34#配电所 1#主变	10	800	640	640
41526	江阴	高城墩西变	10	400	320	320
41527	江阴	汪家村西变	10	400	257	257
41528	江阴	华隆广场 9#配电所 2#主变	10	630	504	504
41529	江阴	黄墅 3#变	10	400	320	320
41530	江阴	丰产方西变	10	400	320	320
41531	江阴	渡江三村 5#变	10	400	320	320
41532	江阴	云景花园 6#配电所 3#主变	10	800	640	640
41533	江阴	西坝头站变	10	400	320	320
41534	江阴	五重金电站变	10	315	220	220
41535	江阴	益民大 2#变	10	400	320	320
41536	江阴	泗河钱家村变	10	200	62	62
41537	江阴	南庄南站	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41538	江阴	敌栖雅苑 6#配电所 2#主变	20	800	640	640
41539	江阴	周庄村张家巷南变	10	400	320	320
41540	江阴	庄家村东变	10	200	53	53
41541	江阴	季家宕南变	10	400	277	277
41542	江阴	月城蔡家村变	10	200	160	160
41543	江阴	顾山赵庄西变	10	400	320	320
41544	江阴	鲤鱼港东箱变主变	10	400	310	310
41545	江阴	铂润九里雅园三区 13#配电所 2#主变	10	800	640	640
41546	江阴	李家巷 1#变	10	400	268	268
41547	江阴	地板 2#变	10	400	320	320
41548	江阴	秀江南名苑 5#配电所 4#主变	10	800	640	640
41549	江阴	顾家基西变	10	400	231	231
41550	江阴	梁家基北变	10	400	306	306
41551	江阴	祝璜路变	10	400	193	193
41552	江阴	龙西西变	10	400	320	320
41553	江阴	加油站西变	10	400	320	320
41554	江阴	北国水厂箱变主变	10	400	320	320
41555	江阴	幸福南路箱变主变	10	400	320	320
41556	江阴	鲤鱼港箱变主变	10	400	320	320
41557	江阴	瑞庭花园 44#配电所 1#主变	10	800	640	640
41558	江阴	敌光雅苑北区 25#配电所 2#主变	20	630	504	504
41559	江阴	开发 1#东变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41560	江阴	秦家堂南变	10	400	320	320
41561	江阴	韵湖澜山花园 36#配电所 3#主变	10	800	640	640
41562	江阴	水上箱变主变	10	630	504	504
41563	江阴	建义新站北变	10	400	298	298
41564	江阴	水天变	10	400	320	320
41565	江阴	璜土前村变	10	200	160	160
41566	江阴	南北降南变	10	400	320	320
41567	江阴	星悦河湾花园 37#配电所 3#主变	10	630	504	504
41568	江阴	星赋花园三区 12#配电所 4#主变	10	800	640	640
41569	江阴	泾东花园 7#配电所 1#主变	10	800	640	640
41570	江阴	泾东花园 7#配电所 2#主变	10	800	640	640
41571	江阴	闻书苑 5#配电所 1#主变	10	630	504	504
41572	江阴	王介弄西变	10	400	301	301
41573	江阴	向阳 2#变	10	400	320	320
41574	江阴	霞客苑 36#配电所 3#主变	10	630	504	504
41575	江阴	小乔北变	10	400	246	246
41576	江阴	灯塔茶岐东排变	10	400	320	320
41577	江阴	金鹅墩东变	10	400	307	307
41578	江阴	红旗西站变	10	400	320	320
41579	江阴	郑泾中变	10	400	320	320
41580	江阴	蒲南西变	10	400	320	320
41581	江阴	河三公变	10	400	320	320
41582	江阴	上品璟苑 222#配电所 1#主变	10	800	618	618

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41583	江阴	梅园新村 34#配电所 4#主变	10	800	640	640
41584	江阴	天鹤东配电所-1#变	10	1000	800	800
41585	江阴	泗河石岐里西变	10	400	320	320
41586	江阴	白峰南变	10	400	250	250
41587	江阴	品尊名邸 4#配电所 2#主变	10	800	640	640
41588	江阴	金湾村箱变主变	10	400	320	320
41589	江阴	红洋南变	10	400	280	280
41590	江阴	金湾西箱变主变	10	500	400	400
41591	江阴	瑞新花苑 52#配电所 2#主变	10	800	640	640
41592	江阴	李家巷东箱变主变	10	500	400	400
41593	江阴	薛家坝箱变主变	10	500	400	400
41594	江阴	向阳东变	10	400	320	320
41595	江阴	王家协进西站	10	400	293	293
41596	江阴	戴君东变	10	400	320	320
41597	江阴	小王家巷北变	10	400	214	214
41598	江阴	勤丰新村 7#变	10	400	320	320
41599	江阴	西横塘新村 44#箱变主变	10	400	320	320
41600	江阴	农业园区变	10	250	200	200
41601	江阴	杜家店箱变主变	10	630	504	504
41602	江阴	云筑雅苑 25#配电所 2#主变	10	630	504	504
41603	江阴	桐岐税务西变	10	400	320	320
41604	江阴	静堂里村箱变主变	10	630	504	504
41605	江阴	新街南变	10	200	129	129

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41606	江阴	夏家村东变	10	200	124	124
41607	江阴	牛头桥西变	10	200	129	129
41608	江阴	东新三维变	10	400	320	320
41609	江阴	新秀园一期 24#配电所 3#主变	10	800	640	640
41610	江阴	香槟花园 304#配电所 4#主变	10	800	640	640
41611	江阴	水路沟箱变主变	10	630	504	504
41612	江阴	积庆街东变	10	400	313	313
41613	江阴	悦庭花园一期 7#配电所 4#主变	10	630	504	504
41614	江阴	富民路变	10	400	320	320
41615	江阴	老虎墩北变	10	400	320	320
41616	江阴	环南路中箱变主变	10	630	504	504
41617	江阴	文泽苑 4#配电所 1#主变	10	800	640	640
41618	江阴	墓东变	10	400	277	277
41619	江阴	云景花园 9#配电所 2#主变	10	630	504	504
41620	江阴	二区一号箱变主变	10	400	320	320
41621	江阴	旱沟东变	10	200	26	26
41622	江阴	华裕雅园 7#配 2#主变	10	630	504	504
41623	江阴	维宇变	10	400	314	314
41624	江阴	东翎雅苑 24-2#配电所 4#主变	10	800	640	640
41625	江阴	纺织西箱变主变	10	400	311	311
41626	江阴	纺织变箱变主变	10	400	254	254
41627	江阴	龙西北箱变主变	10	630	504	504
41628	江阴	小吴巷路 1#变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41629	江阴	北街箱变主变	10	630	504	504
41630	江阴	尚澜名筑 33#配电所 2#主变	10	800	640	640
41631	江阴	普照章家村北变	10	400	320	320
41632	江阴	汤介庄东变	10	400	320	320
41633	江阴	一区一号箱变主变	10	400	320	320
41634	江阴	梅园新村 49#配电所 4#主变	10	630	504	504
41635	江阴	陈家冲南变	10	200	40	40
41636	江阴	马介村东变	10	400	131	131
41637	江阴	尚澜名筑 33#配电所 1#主变	10	800	640	640
41638	江阴	江南西变	10	400	320	320
41639	江阴	缪家墩北变	10	400	320	320
41640	江阴	李元西变	10	400	285	285
41641	江阴	荣熙花园 21#配电所 2#主变	10	630	504	504
41642	江阴	扬名变	10	400	320	320
41643	江阴	前八房东变	10	400	299	299
41644	江阴	中科蓝郡 98#配电所 1#主变	10	800	624	624
41645	江阴	中队南变	10	400	320	320
41646	江阴	华隆广场 9#配电所 4#主变	10	630	504	504
41647	江阴	裕盛变	10	400	320	320
41648	江阴	桃源名筑 40#配电所 4#主变	20	630	504	504
41649	江阴	中科蓝郡 98#配电所 2#主变	10	800	640	640
41650	江阴	长隆广场 185#配电所 1#主变	10	800	640	640
41651	江阴	长隆广场 185#配电所 3#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41652	江阴	长隆广场 185#配电所 4#主变	10	800	640	640
41653	江阴	长隆广场 185#配电所 2#主变	10	800	640	640
41654	江阴	中科蓝郡 133#配电所 1#主变	10	800	640	640
41655	江阴	中科蓝郡 133#配电所 2#主变	10	800	640	640
41656	江阴	中科蓝郡 243#配电所 1#主变	10	800	625	625
41657	江阴	中科蓝郡 243#配电所 2#主变	10	800	640	640
41658	江阴	天敌雅苑 7#配电所 2#主变	20	800	640	640
41659	江阴	李巷西变	10	250	191	191
41660	江阴	江杨变	10	400	307	307
41661	江阴	安西西变	10	400	320	320
41662	江阴	香山东路变	10	400	298	298
41663	江阴	北国菜场变	10	400	320	320
41664	江阴	河北桥变	10	400	265	265
41665	江阴	昕悦府 34#配电所 1#主变	10	630	504	504
41666	江阴	百乐配电所 1#主变	10	630	504	504
41667	江阴	瑞庭花园 27#配电所 4#主变	10	630	504	504
41668	江阴	南蒲田东变	10	200	160	160
41669	江阴	嘴角村西变	10	200	143	143
41670	江阴	庙前北变	10	200	160	160
41671	江阴	利明村委箱变主变	10	630	467	467
41672	江阴	孔家村东变	10	400	269	269
41673	江阴	潘家桥东变	10	200	160	160
41674	江阴	天茂雅苑 19#配电所 2#主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41675	江阴	璟庭花苑 12#配电所 3#主变	10	800	640	640
41676	江阴	观澜雅苑 101#配电所 1#主变	10	630	504	504
41677	江阴	陆家弄变	10	200	27	27
41678	江阴	顾山龙潭圩西变	10	200	160	160
41679	江阴	排上北变	10	400	320	320
41680	江阴	柏树头西变	10	400	320	320
41681	江阴	唐头浜南变	10	200	135	135
41682	江阴	观澜雅苑 101#配电所 3#主变	10	630	504	504
41683	江阴	观澜雅苑 101#配电所 4#主变	10	630	504	504
41684	江阴	观澜雅苑 101#配电所 2#主变	10	630	504	504
41685	江阴	宗言箱变主变	10	630	504	504
41686	江阴	观澜雅苑 82#配电所 1#主变	10	800	619	619
41687	江阴	观澜雅苑 82#配电所 2#主变	10	800	640	640
41688	江阴	西庄桥变	10	400	320	320
41689	江阴	税务南变	10	400	320	320
41690	江阴	春风佳苑 11#配电所 1#主变	10	800	640	640
41691	江阴	闸板东变	10	400	271	271
41692	江阴	东刘村村委变	10	400	320	320
41693	江阴	春阳花苑 20#配电所 1#主变	10	630	504	504
41694	江阴	春阳花苑 20#配电所 3#主变	10	630	504	504
41695	江阴	春阳花苑 20#配电所 4#主变	10	630	504	504
41696	江阴	春阳花苑 20#配电所 2#主变	10	630	504	504
41697	江阴	忠巷南箱变主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41698	江阴	马嘶站箱变主变	10	630	504	504
41699	江阴	雅澜名苑 78#配电所 3#主变	10	630	504	504
41700	江阴	范家角北变	10	400	308	308
41701	江阴	野四甲东变	10	400	300	300
41702	江阴	峭岐预制场北变	10	400	320	320
41703	江阴	东横街 2 号箱变主变	10	630	504	504
41704	江阴	刘家宕南变	10	400	320	320
41705	江阴	春阳花苑 30#配电所 1#主变	10	630	504	504
41706	江阴	春阳花苑 30#配电所 3#主变	10	630	504	504
41707	江阴	春阳花苑 30#配电所 4#主变	10	630	504	504
41708	江阴	春阳花苑 30#配电所 2#主变	10	630	504	504
41709	江阴	云亭红光桥变	10	400	320	320
41710	江阴	尚泽名筑 6#配电所 2#主变	10	800	640	640
41711	江阴	渡江二村 1#箱变主变	10	630	504	504
41712	江阴	新南洋西箱变主变	10	500	372	372
41713	江阴	荡南碧泓苑 1#箱变主变	10	400	320	320
41714	江阴	上品璟苑 179#配电所 3#主变	10	800	640	640
41715	江阴	季中东变	10	400	320	320
41716	江阴	天敌雅苑 101#配电所 2#主变	20	800	640	640
41717	江阴	小徐介村公变	10	400	320	320
41718	江阴	果老园东变	10	315	240	240
41719	江阴	青阳汽市箱变主变	10	630	504	504
41720	江阴	龙港 6#变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41721	江阴	华苑新村 4#变	10	400	320	320
41722	江阴	天茂雅苑 10#配电所 2#主变	10	630	504	504
41723	江阴	顾北村委南变	10	400	320	320
41724	江阴	山泉村薛家桥中变	10	400	320	320
41725	江阴	云栖雅院 11#配电所 3#主变	10	800	640	640
41726	江阴	痘寺塘 2#变	10	400	320	320
41727	江阴	天敌雅苑 119#配电所 4#主变	20	800	640	640
41728	江阴	英伦尚郡 60#配电所 1#主变	10	800	640	640
41729	江阴	英伦尚郡 60#配电所 2#主变	10	800	640	640
41730	江阴	蒲市村委东变	10	400	320	320
41731	江阴	定山路 3#箱变主变	10	400	320	320
41732	江阴	长青顺昌变	10	400	193	193
41733	江阴	高田村变	10	400	320	320
41734	江阴	创富路 1 号 6#配电所 3#主变	10	630	504	504
41735	江阴	修家村南变	10	400	320	320
41736	江阴	兴港新村 1#箱变主变	10	400	320	320
41737	江阴	服装箱变主变	10	400	320	320
41738	江阴	雅澜名苑二区 32#配电所 4#主变	10	800	640	640
41739	江阴	上品璟苑 335#配电所 1#主变	10	800	640	640
41740	江阴	华特变	10	200	160	160
41741	江阴	昕悦府 80#配电所 1#主变	10	800	640	640
41742	江阴	绿园商城箱变主变	10	800	640	640
41743	江阴	瑞澄名筑 8#配电所 1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41744	江阴	陈家坝 2#变	10	400	281	281
41745	江阴	铂润九里雅园四区 6#配电所 3#主变	10	630	504	504
41746	江阴	小吴巷路中变	10	400	179	179
41747	江阴	降下村北变	10	200	82	82
41748	江阴	罗家变	10	200	143	143
41749	江阴	门前变	10	400	269	269
41750	江阴	澄怡配电所 1#主变	10	800	640	640
41751	江阴	悦庭花园二期 24#配电所 1#主变	10	800	640	640
41752	江阴	星赋花园三区 13#配电所 2#主变	10	800	640	640
41753	江阴	宜文南 2#变	10	400	168	168
41754	江阴	鑫茂悦园 268#配 3#主变	10	800	640	640
41755	江阴	朗韵嘉园 9#配电所 1#主变	10	800	640	640
41756	江阴	勤丰新村 9#变	10	400	320	320
41757	江阴	澄怡配电所 2#主变	10	800	640	640
41758	江阴	龙运村委东变	10	400	320	320
41759	江阴	万花景苑三区 67#配电所 2#主变	10	800	640	640
41760	江阴	张家巷南变	10	400	188	188
41761	江阴	跨越东箱变主变	10	630	504	504
41762	江阴	祝塘王家基变	10	400	267	267
41763	江阴	南赵村东变	10	400	282	282
41764	江阴	南弄东箱变主变	10	630	504	504
41765	江阴	峭岐潘家南变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41766	江阴	东定路西箱变主变	10	630	504	504
41767	江阴	启港路 347 号 5#配电所 3#主变	10	630	504	504
41768	江阴	大坎东变	10	200	84	84
41769	江阴	蔡家埭北变	10	400	320	320
41770	江阴	星赋花园一区 14#配电所 3#主变	10	800	640	640
41771	江阴	双泾新农村 76#配电所 3#主变	10	630	504	504
41772	江阴	毓秀园 13#配电所 1#主变	10	1000	800	800
41773	江阴	毓秀园 13#配电所 3#主变	10	1000	800	800
41774	江阴	毓秀园 13#配电所 4#主变	10	1000	800	800
41775	江阴	毓秀园 13#配电所 2#主变	10	1000	800	800
41776	江阴	泾南变箱变主变	10	400	320	320
41777	江阴	南悦家苑 15#配电所 1#主变	10	630	504	504
41778	江阴	毓秀园 62#配电所 1#主变	10	1000	800	800
41779	江阴	毓秀园 62#配电所 3#主变	10	1000	800	800
41780	江阴	毓秀园 62#配电所 4#主变	10	1000	800	800
41781	江阴	毓秀园 62#配电所 2#主变	10	1000	800	800
41782	江阴	陆房东变	10	250	124	124
41783	江阴	路灯箱变主变	10	400	320	320
41784	江阴	雅澜名苑二区 17#配电所 4#主变	10	800	640	640
41785	江阴	大元里新站 1 号变	10	400	320	320
41786	江阴	港欣花苑 34#配电所 1#主变	10	800	640	640
41787	江阴	港欣花苑 34#配电所 2#主变	10	800	640	640
41788	江阴	康定箱变主变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41789	江阴	港欣花苑 75#配电所 2#主变	10	1000	800	800
41790	江阴	璟尚佳苑 104#配电所 4#主变	10	800	640	640
41791	江阴	新村变	10	250	152	152
41792	江阴	仲巷中变	10	200	145	145
41793	江阴	春风佳苑 10#配电所 2#主变	10	800	640	640
41794	江阴	学前新村 2#变	10	200	160	160
41795	江阴	金星箱变主变	10	630	504	504
41796	江阴	河塘老街变	10	400	293	293
41797	江阴	学前新村变	10	200	160	160
41798	江阴	星悦河湾花园 51#配电所 3#主变	10	800	640	640
41799	江阴	刘长巷变	10	200	160	160
41800	江阴	毓秀园 1#配电所 1#主变	10	1000	800	800
41801	江阴	毓秀园 1#配电所 3#主变	10	1000	800	800
41802	江阴	毓秀园 1#配电所 4#主变	10	1000	800	800
41803	江阴	毓秀园 1#配电所 2#主变	10	1000	800	800
41804	江阴	陆家浜变	10	200	160	160
41805	江阴	朗韵嘉园 9#配电所 2#主变	10	800	640	640
41806	江阴	敌光雅苑南区 AB 区 19#配电所 2#主变	20	800	640	640
41807	江阴	钱王路变	10	200	94	94
41808	江阴	北山头西箱变主变	10	630	448	448
41809	江阴	新龚朱家巷变	10	400	203	203
41810	江阴	金阳西变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41811	江阴	花园雅居 75#配电所 4#主变	10	800	640	640
41812	江阴	花园雅居 75#配电所 2#主变	10	800	640	640
41813	江阴	世新路 258#配电所 1#主变	10	800	640	640
41814	江阴	世新路 258#配电所 3#主变	10	800	640	640
41815	江阴	世新路 258#配电所 4#主变	10	800	640	640
41816	江阴	世新路 258#配电所 2#主变	10	800	640	640
41817	江阴	李巷东变	10	400	297	297
41818	江阴	中房巷变	10	200	14	14
41819	江阴	红豆新宅基变	10	250	173	173
41820	江阴	袁家西变	10	400	320	320
41821	江阴	孙家堂变	10	200	160	160
41822	江阴	须家西变	10	200	100	100
41823	江阴	邵家堂变	10	400	320	320
41824	江阴	刘桥村委变	10	400	320	320
41825	江阴	堵家村西变	10	400	227	227
41826	江阴	于门开发 5#变	10	400	320	320
41827	江阴	青阳黄泥坝变	10	200	160	160
41828	江阴	高僧桥西变	10	400	301	301
41829	江阴	花园东变	10	400	320	320
41830	江阴	西包家变	10	200	128	128
41831	江阴	通运村变	10	400	320	320
41832	江阴	开南东变	10	400	320	320
41833	江阴	前新庄新变	10	400	115	115

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41834	江阴	汽车文化城 83#配电所 2#主变	10	800	640	640
41835	江阴	汽车文化城 83#配电所 4#主变	10	800	640	640
41836	江阴	汽车文化城 85#配电所 2#主变	10	800	640	640
41837	江阴	汽车文化城 85#配电所 4#主变	10	800	640	640
41838	江阴	汽车文化城 39#配电所 1#主变	10	800	640	640
41839	江阴	汽车文化城 18#配电所 1#主变	10	800	640	640
41840	江阴	汽车文化城 67#配电所 1#主变	10	800	640	640
41841	江阴	汽车文化城 67#配电所 3#主变	10	800	640	640
41842	江阴	汽车文化城 83#配电所 1#主变	10	800	640	640
41843	江阴	汽车文化城 83#配电所 3#主变	10	800	640	640
41844	江阴	汽车文化城 85#配电所 1#主变	10	800	640	640
41845	江阴	汽车文化城 85#配电所 3#主变	10	800	640	640
41846	江阴	北前路东变	10	400	320	320
41847	江阴	赵丁桥北变	10	400	320	320
41848	江阴	龙亭路变	10	400	211	211
41849	江阴	税务东变	10	400	320	320
41850	江阴	牛桥南变	10	400	320	320
41851	江阴	曙新村 3#变	10	200	160	160
41852	江阴	太平桥东变	10	400	320	320
41853	江阴	常家丹东变	10	200	128	128
41854	江阴	杜典南变	10	400	320	320
41855	江阴	尚贤北变	10	400	315	315
41856	江阴	江阴西街变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41857	江阴	朱家场变	10	400	320	320
41858	江阴	南降北变	10	400	320	320
41859	江阴	绿城东苑二区 15#配电所 1#主变	10	1000	800	800
41860	江阴	绿城东苑二区 15#配电所 3#主变	10	1000	800	800
41861	江阴	绿城东苑二区 15#配电所 4#主变	10	1000	800	800
41862	江阴	绿城东苑二区 15#配电所 2#主变	10	1000	800	800
41863	江阴	蟠龙山庄 39#配电所 4#主变	10	800	640	640
41864	江阴	蟠龙山庄 39#配电所 2#主变	10	800	640	640
41865	江阴	蟠龙山庄 39#配电所 1#主变	10	800	640	640
41866	江阴	绿城东苑二区 20#配电所 1#主变	10	1000	800	800
41867	江阴	蟠龙山庄 39#配电所 3#主变	10	800	640	640
41868	江阴	余家巷变	10	400	320	320
41869	江阴	绿城东苑二区 20#配电所 2#主变	10	1000	800	800
41870	江阴	东方华府 129#配电所 1#主变	20	800	640	640
41871	江阴	东方华府 129#配电所 3#主变	20	800	640	640
41872	江阴	东方华府 129#配电所 4#主变	20	800	640	640
41873	江阴	东方华府 129#配电所 2#主变	20	800	640	640
41874	江阴	南苑七村 12#配电所 1#主变	10	800	640	640
41875	江阴	南苑七村 12#配电所 2#主变	10	800	640	640
41876	江阴	南苑七村 21#配电所 1#主变	10	800	640	640
41877	江阴	南苑七村 21#配电所 3#主变	10	800	640	640
41878	江阴	南苑七村 21#配电所 4#主变	10	800	640	640
41879	江阴	南苑七村 21#配电所 2#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41880	江阴	南苑六村 3#配电所 1#主变	10	1000	800	800
41881	江阴	南苑六村 3#配电所 3#主变	10	1000	800	800
41882	江阴	南苑六村 3#配电所 4#主变	10	1000	800	800
41883	江阴	南苑六村 3#配电所 2#主变	10	1000	800	800
41884	江阴	申新 3#变	10	200	160	160
41885	江阴	黄墅中变	10	200	139	139
41886	江阴	江阴陈家西变	10	400	254	254
41887	江阴	璜土张家头变	10	400	305	305
41888	江阴	杨树弄变	10	400	313	313
41889	江阴	三队南变	10	400	320	320
41890	江阴	邹家头东变	10	200	135	135
41891	江阴	陈铁湾南变	10	400	172	172
41892	江阴	北湖西村变	10	200	151	151
41893	江阴	北田头南变	10	200	51	51
41894	江阴	河塘村委东变	10	400	320	320
41895	江阴	南苑六村 8#配电所 1#主变	10	800	640	640
41896	江阴	南苑六村 8#配电所 3#主变	10	800	640	640
41897	江阴	南苑六村 8#配电所 4#主变	10	800	640	640
41898	江阴	南苑六村 8#配电所 2#主变	10	800	640	640
41899	江阴	南苑六村 6#配电所 1#主变	10	800	640	640
41900	江阴	南苑六村 6#配电所 2#主变	10	800	640	640
41901	江阴	盛裕变	10	400	320	320
41902	江阴	刘墅西变	10	400	275	275

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41903	江阴	埭南变	10	400	304	304
41904	江阴	松桥东变	10	400	320	320
41905	江阴	陶家巷北变	10	400	320	320
41906	江阴	青税东变	10	200	160	160
41907	江阴	东新北变	10	400	312	312
41908	江阴	林达东变	10	400	320	320
41909	江阴	林恩变	10	400	320	320
41910	江阴	锡达变	10	400	320	320
41911	江阴	紫旌西变	10	250	200	200
41912	江阴	雪家桥变	10	400	320	320
41913	江阴	马介北变	10	400	302	302
41914	江阴	蒲市村范庄南 1#变	10	400	320	320
41915	江阴	塘里变	10	200	160	160
41916	江阴	宝柏东变	10	400	320	320
41917	江阴	农药西变	10	200	160	160
41918	江阴	教工变	10	400	320	320
41919	江阴	利港中街南变	10	400	320	320
41920	江阴	东闸西变	10	250	190	190
41921	江阴	幸福里 8#配电所 1#主变	10	800	640	640
41922	江阴	桐商东变	10	400	320	320
41923	江阴	幸福里 7#配电所 1#主变	10	800	640	640
41924	江阴	翎航城 39#配电所 2#主变	10	800	640	640
41925	江阴	川房基变	10	400	225	225

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41926	江阴	领航城 39#配电所 1#主变	10	800	640	640
41927	江阴	塔南家苑 3#配电所 1#主变	10	1000	800	800
41928	江阴	塔南家苑 3#配电所 3#主变	10	1000	800	800
41929	江阴	融科原筑 68#配电所 1#主变	10	800	640	640
41930	江阴	融科原筑 68#配电所 3#主变	10	800	602	602
41931	江阴	融科原筑 68#配电所 4#主变	10	800	470	470
41932	江阴	融科原筑 68#配电所 2#主变	10	800	640	640
41933	江阴	塔南家苑 3#配电所 2#主变	10	1000	800	800
41934	江阴	塔南家苑 3#配电所 4#主变	10	1000	800	800
41935	江阴	融科原筑 57#箱变 1#主变	10	630	473	473
41936	江阴	卞家南变	10	400	320	320
41937	江阴	电力 5#箱变主变	10	630	504	504
41938	江阴	王赵南变	10	400	291	291
41939	江阴	解放西变	10	400	248	248
41940	江阴	江阴孙家弄变	10	400	320	320
41941	江阴	富华 2#箱变主变	10	630	504	504
41942	江阴	马镇中学箱变主变	10	630	504	504
41943	江阴	塔南美苑 3#配电所 1#主变	10	800	640	640
41944	江阴	塔南美苑 3#配电所 3#主变	10	800	640	640
41945	江阴	季庄前巷北变	10	400	33	33
41946	江阴	塔南美苑 3#配电所 2#主变	10	800	640	640
41947	江阴	塔南美苑 3#配电所 4#主变	10	800	640	640
41948	江阴	领航城 45#配电所 1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41949	江阴	翎航城 45#配电所 3#主变	10	800	640	640
41950	江阴	幸福里 8#配电所 2#主变	10	800	640	640
41951	江阴	翎航城 45#配电所 4#主变	10	800	640	640
41952	江阴	翎航城 45#配电所 2#主变	10	800	640	640
41953	江阴	幸福里 7#配电所 2#主变	10	800	640	640
41954	江阴	翎航城 5#配电所 1#主变	10	800	640	640
41955	江阴	翎航城 5#配电所 3#主变	10	800	640	640
41956	江阴	翎航城 5#配电所 4#主变	10	800	640	640
41957	江阴	翎航城 5#配电所 2#主变	10	800	640	640
41958	江阴	蔡化唐家巷变	10	400	320	320
41959	江阴	商业南变	10	315	252	252
41960	江阴	汽车文化城 39#配电所 2#主变	10	800	640	640
41961	江阴	汽车文化城 18#配电所 2#主变	10	800	640	640
41962	江阴	叶家桥变	10	315	162	162
41963	江阴	汽车文化城 67#配电所 2#主变	10	800	640	640
41964	江阴	汽车文化城 67#配电所 4#主变	10	800	640	640
41965	江阴	林薛家变	10	315	120	120
41966	江阴	共青北变	10	400	320	320
41967	江阴	杨家浜南变	10	400	320	320
41968	江阴	许巷东变	10	400	320	320
41969	江阴	许庄南变	10	250	85	85
41970	江阴	庆家宕南变	10	315	252	252
41971	江阴	邹家巷北变	10	400	131	131

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41972	江阴	水渠里变	10	200	144	144
41973	江阴	南闸沈家南变	10	315	164	164
41974	江阴	三友 2#变	10	315	252	252
41975	江阴	高家村西变	10	200	144	144
41976	江阴	锦河街配电所 2#主变	10	800	640	640
41977	江阴	锦河街配电所 4#主变	10	800	640	640
41978	江阴	锦河街配电所 1#主变	10	800	640	640
41979	江阴	锦河街配电所 3#主变	10	800	640	640
41980	江阴	谢南铁路西变	10	200	160	160
41981	江阴	花园 4#变	10	315	252	252
41982	江阴	黄丹村变	10	400	320	320
41983	江阴	翠园变	10	400	320	320
41984	江阴	水韵江南花园 151#配电所 1#主变	10	800	640	640
41985	江阴	水韵江南花园 151#配电所 3#主变	10	800	640	640
41986	江阴	水韵江南花园 47#配电所 1#主变	10	800	640	640
41987	江阴	水韵江南花园 151#配电所 4#主变	10	800	640	640
41988	江阴	水韵江南花园 151#配电所 2#主变	10	800	640	640
41989	江阴	水韵江南花园 47#配电所 2#主变	10	800	640	640
41990	江阴	祝塘环西箱变主变	10	400	307	307
41991	江阴	盛峰变	10	400	320	320
41992	江阴	加油站箱变主变	10	500	277	277
41993	江阴	团子村变	10	400	276	276
41994	江阴	南闸村东变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
41995	江阴	宝龙箱变主变	10	400	320	320
41996	江阴	商城西箱变主变	10	400	320	320
41997	江阴	祝塘商城箱变主变	10	630	504	504
41998	江阴	联立箱变主变	10	630	387	387
41999	江阴	尤家村变	10	400	320	320
42000	江阴	刘斗新变	10	400	291	291
42001	江阴	大河变	10	200	160	160
42002	江阴	蒯家村 2#变	10	400	320	320
42003	江阴	景阳弄变	10	400	301	301
42004	江阴	谢家堂变	10	400	275	275
42005	江阴	小徐家村东变	10	200	59	59
42006	江阴	新庄东箱变主变	10	400	320	320
42007	江阴	西园变	10	400	222	222
42008	江阴	长顺南变	10	400	320	320
42009	江阴	沈家宕南变	10	400	320	320
42010	江阴	董巷变	10	200	160	160
42011	江阴	高巷上变	10	200	83	83
42012	江阴	天星变	10	315	252	252
42013	江阴	文林西街变	10	400	263	263
42014	江阴	西新南变	10	400	320	320
42015	江阴	锡文路变	10	400	320	320
42016	江阴	向阳变	10	400	320	320
42017	江阴	临港创新变	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42018	江阴	百川东变	10	315	252	252
42019	江阴	张庄北变	10	400	320	320
42020	江阴	余巷东变	10	400	320	320
42021	江阴	丹桂园 74#配电所 1#主变	10	800	640	640
42022	江阴	丹桂园 74#配电所 3#主变	10	800	640	640
42023	江阴	丹桂园 74#配电所 4#主变	10	800	640	640
42024	江阴	丹桂园 74#配电所 2#主变	10	800	640	640
42025	江阴	东方金港 323#配电所 1#主变	10	800	640	640
42026	江阴	东方金港 323#配电所 2#主变	10	800	640	640
42027	江阴	方园一村 123#配电所 1#主变	10	800	640	640
42028	江阴	方园一村 123#配电所 3#主变	10	800	640	640
42029	江阴	方园一村 123#配电所 4#主变	10	800	640	640
42030	江阴	方园一村 123#配电所 2#主变	10	800	615	615
42031	江阴	丰源东变	10	400	320	320
42032	江阴	后塘北变	10	160	128	128
42033	江阴	发达变	10	400	320	320
42034	江阴	谭家东变	10	400	320	320
42035	江阴	丹芙春城 76#配电所 1#主变	10	1000	800	800
42036	江阴	丹芙春城 76#配电所 2#主变	10	1000	800	800
42037	江阴	丹芙春城 82#配电所 1#主变	10	800	640	640
42038	江阴	丹芙春城 82#配电所 2#主变	10	800	640	640
42039	江阴	卧龙湖花苑 77#箱变主变	10	630	504	504
42040	江阴	卧龙湖花苑 69#箱变主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42041	江阴	朱家巷北变	10	400	283	283
42042	江阴	影剧小区箱变主变	10	630	504	504
42043	江阴	巷南变	10	400	166	166
42044	江阴	二圩南变	10	400	276	276
42045	江阴	参桥东变	10	200	95	95
42046	江阴	小园南变	10	200	94	94
42047	江阴	华宏世纪苑 94#配电所 1#主变	10	1000	800	800
42048	江阴	华宏世纪苑 94#配电所 2#主变	10	1000	800	800
42049	江阴	夹江里变	10	400	296	296
42050	江阴	夏建变	10	400	320	320
42051	江阴	景阳花苑配电所 6#箱变主变	10	630	504	504
42052	江阴	黄花墩 2#变	10	200	160	160
42053	江阴	青龙寺变	10	400	320	320
42054	江阴	袁落村东变	10	200	136	136
42055	江阴	庄基北变	10	400	320	320
42056	江阴	何头村东变	10	400	195	195
42057	江阴	计家南变	10	400	247	247
42058	江阴	大梅园东变	10	400	305	305
42059	江阴	西海北变	10	400	320	320
42060	江阴	海棠湾花园 10#配电所 1#主变	10	800	584	584
42061	江阴	河头东变	10	400	270	270
42062	江阴	海棠湾花园 105#配电所 1#主变	10	800	640	640
42063	江阴	海棠湾花园 105#配电所 3#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42064	江阴	海棠湾花园 105#配电所 4#主变	10	800	640	640
42065	江阴	海棠湾花园 105#配电所 2#主变	10	800	640	640
42066	江阴	海棠湾花园 96#配电所 1#主变	10	800	640	640
42067	江阴	海棠湾花园 96#配电所 3#主变	10	800	640	640
42068	江阴	蔡东蔬菜变	10	200	160	160
42069	江阴	罗家圩南变	10	400	303	303
42070	江阴	高远北变	10	400	320	320
42071	江阴	敬老院北变	10	400	320	320
42072	江阴	青东花苑 34#配电所 3#主变	10	800	640	640
42073	江阴	青东花苑 34#配电所 1#主变	10	800	640	640
42074	江阴	青东花苑 34#配电所 2#主变	10	800	640	640
42075	江阴	青东花苑 34#配电所 4#主变	10	800	640	640
42076	江阴	花园雅居 75#配电所 1#主变	10	800	640	640
42077	江阴	花园雅居 75#配电所 3#主变	10	800	640	640
42078	江阴	海棠湾花园 96#配电所 4#主变	10	800	640	640
42079	江阴	海棠湾花园 96#配电所 2#主变	10	800	640	640
42080	江阴	米兰阳光花苑 19#配电所 1#主变	10	800	640	640
42081	江阴	米兰阳光花苑 19#配电所 2#主变	10	800	640	640
42082	江阴	米兰阳光花苑 6#配电所 1#主变	10	800	640	640
42083	江阴	米兰阳光花苑 6#配电所 3#主变	10	800	640	640
42084	江阴	米兰阳光花苑 6#配电所 4#主变	10	800	640	640
42085	江阴	米兰阳光花苑 6#配电所 2#主变	10	800	640	640
42086	江阴	米兰阳光花苑 27#配电所 1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42087	江阴	米兰阳光花苑 27#配电所 3#主变	10	800	640	640
42088	江阴	米兰阳光花苑 27#配电所 4#主变	10	800	640	640
42089	江阴	米兰阳光花苑 27#配电所 2#主变	10	800	640	640
42090	江阴	青东花苑 25#配电所 2#主变	10	800	640	640
42091	江阴	青东花苑 25#配电所 1#主变	10	800	640	640
42092	江阴	南村头小苑 5#配电所 1#主变	10	800	640	640
42093	江阴	南村头小苑 5#配电所 2#主变	10	800	640	640
42094	江阴	小幼变北变	10	400	320	320
42095	江阴	观庄 2#变	10	200	145	145
42096	江阴	石牌路西变	10	400	320	320
42097	江阴	檀树变	10	200	160	160
42098	江阴	祝塘东新变	10	400	320	320
42099	江阴	文林油车变	10	200	60	60
42100	江阴	长寿郁家变	10	200	89	89
42101	江阴	马镇敬老院东变	10	400	166	166
42102	江阴	永福路变	10	400	320	320
42103	江阴	陆家基东 2#变	10	200	160	160
42104	江阴	朗韵嘉园 14#配电所 2#主变	10	800	640	640
42105	江阴	新住基南变	10	400	240	240
42106	江阴	建材变	10	400	320	320
42107	江阴	塘头巷北站	10	400	300	300
42108	江阴	兴达变	10	400	320	320
42109	江阴	村委北箱变主变	10	400	294	294

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42110	江阴	瑞庭花园 27#配电所 3#主变	10	630	504	504
42111	江阴	宏基国际花园 18#配电所 1#主变	10	800	625	625
42112	江阴	馨悦花园西区 6#配电所 3#主变	10	630	504	504
42113	江阴	门楼下箱变主变	10	630	504	504
42114	江阴	霞客苑 34#配电所 3#主变	10	630	504	504
42115	江阴	瑞庭花园 31#配电所 2#主变	10	800	640	640
42116	江阴	漫水东变	10	200	58	58
42117	江阴	谈家住基东变	10	400	279	279
42118	江阴	上品璟苑 72#配电所 4#主变	10	630	504	504
42119	江阴	界达箱变主变	10	630	504	504
42120	江阴	澄堡 9#配电所 2#主变	10	800	640	640
42121	江阴	澄堡 9#配电所 3#主变	10	800	640	640
42122	江阴	澄堡 9#配电所 4#主变	10	800	640	640
42123	江阴	兴塘东变	10	400	190	190
42124	江阴	天瑞苑 6#配电所 4#主变	10	800	640	640
42125	江阴	澄堡 9#配电所 1#主变	10	800	640	640
42126	江阴	西周家巷北变	10	400	320	320
42127	江阴	顺达变	10	400	320	320
42128	江阴	新圩路东变	10	400	320	320
42129	江阴	刁家基变	10	200	108	108
42130	江阴	商城北变	10	400	271	271
42131	江阴	呼啦啦变	10	400	320	320
42132	江阴	浦巷南变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42133	江阴	澄堡 3#配电所 1#主变	10	800	640	640
42134	江阴	澄堡 3#配电所 3#主变	10	800	640	640
42135	江阴	澄堡 3#配电所 4#主变	10	800	640	640
42136	江阴	澄堡 3#配电所 2#主变	10	800	640	640
42137	江阴	邵巷上西变	10	400	320	320
42138	江阴	荣熙花园 22#配电所 1#主变	10	630	504	504
42139	江阴	创新大道 77#配电所 2#主变	10	800	640	640
42140	江阴	嘉悦华庭 13#配电所 2#主变	10	800	640	640
42141	江阴	冯顾家变	10	400	300	300
42142	江阴	华盈佳苑 24#配电所 2#主变	10	800	640	640
42143	江阴	璜塘开发箱变主变	10	630	504	504
42144	江阴	香缇半岛花园 16#配电所 3#主变	10	630	504	504
42145	江阴	勤丰新村 3#变	10	400	320	320
42146	江阴	西石变	10	200	0	0
42147	江阴	苏介坝北变	10	400	320	320
42148	江阴	珂恒变	10	400	320	320
42149	江阴	小吴家变	10	200	38	38
42150	江阴	陆东大街箱变主变	10	630	504	504
42151	江阴	胖官里变	10	200	145	145
42152	江阴	金童路 118#配电所 4#主变	10	800	640	640
42153	江阴	金童路 118#配电所 2#主变	10	800	640	640
42154	江阴	金童路 118#配电所 3#主变	10	800	640	640
42155	江阴	珺和雅苑一期 18#配电所 1#主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42156	江阴	大河滩变	10	400	139	139
42157	江阴	墓东北变	10	400	260	260
42158	江阴	湖南西箱变主变	10	630	488	488
42159	江阴	后头巷东变	10	400	250	250
42160	江阴	门楼南变	10	400	251	251
42161	江阴	吕家基变	10	400	156	156
42162	江阴	劳服箱变主变	10	400	283	283
42163	江阴	黄泥墩变	10	400	204	204
42164	江阴	顾家墩西变	10	400	188	188
42165	江阴	鉴清东变	10	400	257	257
42166	江阴	十房坝变	10	400	284	284
42167	江阴	缪三房桥变	10	400	222	222
42168	江阴	国东高头上变	10	400	239	239
42169	江阴	赤岸荷花变	10	400	292	292
42170	江阴	黄家浜岸变	10	400	288	288
42171	江阴	茶安嘴变	10	200	108	108
42172	江阴	大钱家村变	10	200	88	88
42173	江阴	蔡村北站	10	400	73	73
42174	江阴	云亭江家冲变	10	400	236	236
42175	江阴	黄玉台村变	10	200	94	94
42176	江阴	月山变	10	400	299	299
42177	江阴	戴庄村站变	10	200	123	123
42178	江阴	高家墩东变	10	400	234	234

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42179	江阴	崔巷变	10	400	296	296
42180	江阴	南陈南赵村公变	10	315	242	242
42181	江阴	塘小公变	10	250	141	141
42182	江阴	新安底变	10	400	292	292
42183	江阴	王家变	10	200	114	114
42184	江阴	庄北变	10	400	177	177
42185	江阴	徐家圩变	10	400	287	287
42186	江阴	七姓村变	10	400	224	224
42187	江阴	元塘西变	10	250	107	107
42188	江阴	严家基变	10	400	281	281
42189	江阴	谭家村公变	10	200	105	105
42190	江阴	何巷园区 5#变	10	200	160	160
42191	江阴	河塘楼下变	10	315	200	200
42192	江阴	徐家基南变	10	200	0	0
42193	江阴	香槟花园 304#配电所 1#主变	10	800	631	631
42194	江阴	观音堂变	10	250	102	102
42195	江阴	鲤岸北变	10	400	296	296
42196	江阴	翡翠花苑 119#配电所 4#主变	10	800	640	640
42197	江阴	湖滨佳苑一村 25#配电所 1#主变	10	800	640	640
42198	江阴	东林蒋巷上中变	10	400	139	139
42199	江阴	南干公变	10	400	320	320
42200	江阴	上海花园二期 297#配电所 2#主变	10	800	640	640
42201	江阴	兴隆中箱变主变	10	630	479	479

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42202	江阴	要塞路 2#箱变主变	10	400	320	320
42203	江阴	云筑雅苑 25#配电所 4#主变	10	630	504	504
42204	江阴	江悦尚院 94#配电所 2#主变	10	800	640	640
42205	江阴	罐头厂变	10	400	320	320
42206	江阴	临港江海西变	10	400	320	320
42207	江阴	申港口东变	10	400	320	320
42208	江阴	景阳华府 7#配电所 1#主变	10	800	640	640
42209	江阴	景阳华府 7#配电所 2#主变	10	800	640	640
42210	江阴	景阳华府 7#配电所 3#主变	10	800	640	640
42211	江阴	景阳华府 7#配电所 4#主变	10	800	640	640
42212	江阴	夏港港城箱变主变	10	630	433	433
42213	江阴	朗悦嘉园 5#配电所 2#主变	10	630	504	504
42214	江阴	金沙汇商业大厦 1#配电所 2#主变	10	800	640	640
42215	江阴	三医箱变主变	10	630	504	504
42216	江阴	翡翠花苑 74#配电所 3#主变	10	800	640	640
42217	江阴	吴家巷西变	10	200	160	160
42218	江阴	水塘东变	10	400	183	183
42219	江阴	天敌雅苑 101#配电所 1#主变	20	800	640	640
42220	江阴	蟠龙山庄 86#配电所 3#主变	10	800	640	640
42221	江阴	蟠龙山庄 86#配电所 4#主变	10	800	640	640
42222	江阴	蟠龙山庄 86#配电所 2#主变	10	800	640	640
42223	江阴	周庄村汤家巷变	10	400	235	235
42224	江阴	永安二村 1#配电所 1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42225	江阴	绿城锦园 58#配电所 1#主变	10	800	640	640
42226	江阴	兴港变	10	315	252	252
42227	江阴	五洲国际 8#配电所 1#主变	10	800	640	640
42228	江阴	五洲国际 8#配电所 3#主变	10	800	640	640
42229	江阴	五洲国际 8#配电所 4#主变	10	800	640	640
42230	江阴	五洲国际 8#配电所 2#主变	10	800	640	640
42231	江阴	五洲国际 10#配电所 1#主变	10	800	640	640
42232	江阴	五洲国际 10#配电所 3#主变	10	800	640	640
42233	江阴	五洲国际 10#配电所 4#主变	10	800	640	640
42234	江阴	五洲国际 10#配电所 2#主变	10	800	640	640
42235	江阴	五洲国际 4#配电所 1#主变	10	800	640	640
42236	江阴	绿城锦园 58#配电所 3#主变	10	800	640	640
42237	江阴	绿城锦园 58#配电所 4#主变	10	800	640	640
42238	江阴	绿城锦园 58#配电所 2#主变	10	800	640	640
42239	江阴	永安二村 1#配电所 2#主变	10	800	640	640
42240	江阴	冯溪花园小区配电所 2#主变	10	1000	800	800
42241	江阴	冯溪花园小区配电所 1#主变	10	1000	800	800
42242	江阴	伟达变	10	400	320	320
42243	江阴	宏宇变	10	400	320	320
42244	江阴	云开变	10	400	320	320
42245	江阴	邹家桥北变	10	200	106	106
42246	江阴	五洲国际 4#配电所 2#主变	10	800	640	640
42247	江阴	月城蒋家村南变	10	200	51	51

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42248	江阴	榨树头西变	10	400	248	248
42249	江阴	曙新小学变	10	250	183	183
42250	江阴	华士环南路 3#变	10	315	252	252
42251	江阴	农机 2#变	10	400	305	305
42252	江阴	商城东变	10	400	320	320
42253	江阴	上蟹塘 2#变	10	160	40	40
42254	江阴	孙家庄东变	10	200	73	73
42255	江阴	惠济桥西变	10	200	160	160
42256	江阴	夕阳红配电所 2#主变	10	800	640	640
42257	江阴	公园路箱变主变	10	400	301	301
42258	江阴	上城二区 12#配电所 1#主变	10	800	640	640
42259	江阴	上城二区 12#配电所 3#主变	10	800	640	640
42260	江阴	上城二区 12#配电所 4#主变	10	800	640	640
42261	江阴	铺头东变	10	400	320	320
42262	江阴	高田岸变	10	400	259	259
42263	江阴	南顾家变	10	200	160	160
42264	江阴	黄家浜西变	10	200	127	127
42265	江阴	圣旺变	10	400	219	219
42266	江阴	河湘村文林富河变	10	400	320	320
42267	江阴	上城二区 12#配电所 2#主变	10	800	640	640
42268	江阴	方园一村 77#配电所 1#主变	10	800	640	640
42269	江阴	上城二区 16#配电所 1#主变	10	800	640	640
42270	江阴	上城二区 16#配电所 3#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42271	江阴	上城二区 16#配电所 4#主变	10	800	640	640
42272	江阴	上城二区 16#配电所 2#主变	10	800	640	640
42273	江阴	方园一村 77#配电所 2#主变	10	800	640	640
42274	江阴	乐湖居 13#配电所 3#主变	10	800	640	640
42275	江阴	乐湖居 13#配电所 1#主变	10	800	640	640
42276	江阴	乐湖居 13#配电所 2#主变	10	800	640	640
42277	江阴	乐湖居 13#配电所 4#主变	10	800	640	640
42278	江阴	乐湖居 16#配电所 3#主变	10	800	640	640
42279	江阴	乐湖居 16#配电所 1#主变	10	800	640	640
42280	江阴	民建箱变主变	10	630	504	504
42281	江阴	朝阳关箱变主变	10	500	383	383
42282	江阴	外轮箱变主变	10	630	504	504
42283	江阴	党校箱变主变	10	630	504	504
42284	江阴	度假村箱变主变	10	630	504	504
42285	江阴	百合箱变主变	10	400	320	320
42286	江阴	华士中村 3#变	10	315	217	217
42287	江阴	绿海香洲 94#配电所 1#主变	10	1000	800	800
42288	江阴	绿海香洲 94#配电所 2#主变	10	1000	800	800
42289	江阴	绿海香洲 94#配电所 3#主变	10	1000	800	800
42290	江阴	香山八村箱变主变	10	400	307	307
42291	江阴	六保新村 1#箱变主变	10	400	320	320
42292	江阴	环南路箱变主变	10	630	504	504
42293	江阴	六保新村 2#箱变主变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42294	江阴	中学箱变主变	10	630	504	504
42295	江阴	六保新村 3#主变箱变	10	400	320	320
42296	江阴	振新新村箱变主变	10	630	487	487
42297	江阴	六保新村 5#箱变主变	10	400	320	320
42298	江阴	农机公寓箱变主变	10	400	320	320
42299	江阴	菜东箱变主变	10	630	504	504
42300	江阴	华南北站箱变主变	10	630	483	483
42301	江阴	中心村 7#箱变主变	10	630	504	504
42302	江阴	乐湖居 16#配电所 2#主变	10	800	640	640
42303	江阴	乐湖居 16#配电所 4#主变	10	800	640	640
42304	江阴	乐湖居 19#配电所 3#主变	10	800	640	640
42305	江阴	乐湖居 19#配电所 1#主变	10	800	640	640
42306	江阴	乐湖居 19#配电所 2#主变	10	800	640	640
42307	江阴	华诚悦府 3#配电所 1#主变	10	800	640	640
42308	江阴	乐湖居 19#配电所 4#主变	10	800	640	640
42309	江阴	华诚悦府 3#配电所 2#主变	10	800	640	640
42310	江阴	华诚悦府 5#配电所 1#主变	10	800	640	640
42311	江阴	华诚悦府 5#配电所 2#主变	10	800	640	640
42312	江阴	华诚悦府 8#配电所 3#主变	10	800	640	640
42313	江阴	华诚悦府 8#配电所 1#主变	10	800	640	640
42314	江阴	华诚悦府 8#配电所 2#主变	10	800	640	640
42315	江阴	华诚悦府 8#配电所 4#主变	10	800	640	640
42316	江阴	林家墩西变	10	400	179	179

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42317	江阴	青年广场 20#配电所 1#主变	10	800	640	640
42318	江阴	青年广场 20#配电所 2#主变	10	800	640	640
42319	江阴	塔南美苑 18#配电所 1#主变	10	800	640	640
42320	江阴	塔南美苑 18#配电所 3#主变	10	800	640	640
42321	江阴	塔南美苑 18#配电所 2#主变	10	800	640	640
42322	江阴	塔南美苑 18#配电所 4#主变	10	800	640	640
42323	江阴	邢家宕变	10	400	320	320
42324	江阴	农贸箱变主变	10	630	504	504
42325	江阴	利港南街箱变主变	10	400	320	320
42326	江阴	福汇公变	10	315	252	252
42327	江阴	锦湖苑 21#配电所 1#主变	10	800	640	640
42328	江阴	锦湖苑 21#配电所 2#主变	10	800	640	640
42329	江阴	华兴路 34#配电所 1#主变	10	800	640	640
42330	江阴	华兴路 34#配电所 3#主变	10	800	640	640
42331	江阴	锦湖苑 40#配电所 2#主变	10	800	640	640
42332	江阴	华兴路 34#配电所 4#主变	10	800	640	640
42333	江阴	华兴路 34#配电所 2#主变	10	800	640	640
42334	江阴	锦湖苑 40#配电所 1#主变	10	800	640	640
42335	江阴	锦湖苑 40#配电所 3#主变	10	800	640	640
42336	江阴	锦湖苑 40#配电所 4#主变	10	800	640	640
42337	江阴	霞客朝阳变	10	400	320	320
42338	江阴	周庄教师新村变	10	400	320	320
42339	江阴	新生南变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42340	江阴	东街箱变主变	10	400	320	320
42341	江阴	方家村变	10	400	320	320
42342	江阴	常泽变	10	400	255	255
42343	江阴	吕家村东变	10	400	320	320
42344	江阴	河西新变	10	200	109	109
42345	江阴	利港电力老站箱变主变	10	400	320	320
42346	江阴	百兴澜庭 1#配电所 1#主变	10	800	640	640
42347	江阴	章家桥南变	10	400	125	125
42348	江阴	协兴圩变	10	400	320	320
42349	江阴	小陶家变	10	400	222	222
42350	江阴	下村西变	10	400	320	320
42351	江阴	花八公变	10	400	320	320
42352	江阴	浮桥家苑 53#配电所 1#主变	10	1000	800	800
42353	江阴	浮桥家苑 53#配电所 3#主变	10	800	640	640
42354	江阴	百兴澜庭 1#配电所 2#主变	10	800	640	640
42355	江阴	百兴澜庭 3#配电所 1#主变	10	800	624	624
42356	江阴	百兴澜庭 3#配电所 3#主变	10	800	640	640
42357	江阴	百兴澜庭 3#配电所 4#主变	10	800	640	640
42358	江阴	百兴澜庭 3#配电所 2#主变	10	800	640	640
42359	江阴	浮桥家苑 53#配电所 2#主变	10	1000	800	800
42360	江阴	浮桥家苑 53#配电所 4#主变	10	1000	800	800
42361	江阴	浮桥家苑 55#配电所 2#主变	10	800	640	640
42362	江阴	浮桥家苑 55#配电所 4#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42363	江阴	浮桥家苑 55#配电所 1#主变	10	800	640	640
42364	江阴	浮桥家苑 55#配电所 3#主变	10	800	640	640
42365	江阴	安巷村公变	10	400	320	320
42366	江阴	碧桂园 10#配电所 3#主变	10	800	640	640
42367	江阴	碧桂园 10#配电所 1#主变	10	800	640	640
42368	江阴	碧桂园 10#配电所 2#主变	10	800	640	640
42369	江阴	碧桂园 10#配电所 4#主变	10	800	640	640
42370	江阴	后巷南变	10	400	192	192
42371	江阴	北庄新村变	10	400	189	189
42372	江阴	坊前新村 2#配电所 1#主变	10	800	640	640
42373	江阴	丹芙春城 73#配电所 1#主变	10	1000	800	800
42374	江阴	丹芙春城 73#配电所 2#主变	10	1000	800	800
42375	江阴	丹芙春城 73#配电所 4#主变	10	1000	800	800
42376	江阴	王家基南变	10	400	296	296
42377	江阴	澄南路 229#-4 配电所 1#主变	10	800	640	640
42378	江阴	碧桂园 5#配电所 3#主变	10	800	640	640
42379	江阴	碧桂园 5#配电所 1#主变	10	800	640	640
42380	江阴	碧桂园 5#配电所 2#主变	10	800	640	640
42381	江阴	碧桂园 5#配电所 4#主变	10	800	640	640
42382	江阴	丽景花园 103#配电所 1#主变	10	800	640	640
42383	江阴	丽景花园 103#配电所 2#主变	10	800	640	640
42384	江阴	绿城锦园 59#配电所 1#主变	10	800	640	640
42385	江阴	澄南路 229#-4 配电所 3#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42386	江阴	澄南路 229#-4 配电所 2#主变	10	800	640	640
42387	江阴	小桥头东变	10	315	19	19
42388	江阴	澄南路 229#-4 配电所 4#主变	10	800	640	640
42389	江阴	澄南花苑 16#配电所 2#主变	10	800	640	640
42390	江阴	协和西变	10	400	320	320
42391	江阴	澄南花苑 16#配电所 4#主变	10	800	640	640
42392	江阴	澄南路 229#-19 配电所 1#主变	10	800	640	640
42393	江阴	澄南路 229#-19 配电所 3#主变	10	800	640	640
42394	江阴	墩上北变	10	200	22	22
42395	江阴	澄南路 229#-19 配电所 2#主变	10	800	640	640
42396	江阴	澄南路 229#-19 配电所 4#主变	10	800	640	640
42397	江阴	张家巷西变	10	315	62	62
42398	江阴	澄南路 229#-23 配电所 1#主变	10	800	640	640
42399	江阴	澄南路 229#-23 配电所 3#主变	10	800	640	640
42400	江阴	澄南路 229#-23 配电所 2#主变	10	800	640	640
42401	江阴	澄南路 229#-23 配电所 4#主变	10	800	640	640
42402	江阴	澄南路 229#-9 配电所 1#主变	10	800	640	640
42403	江阴	澄南路 229#-9 配电所 3#主变	10	800	640	640
42404	江阴	绿城锦园 59#配电所 3#主变	10	800	640	640
42405	江阴	绿城锦园 59#配电所 4#主变	10	800	640	640
42406	江阴	绿城锦园 59#配电所 2#主变	10	800	631	631
42407	江阴	丽景花园 115#配电所 1#主变	10	800	640	640
42408	江阴	丽景花园 115#配电所 3#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42409	江阴	绿城锦园 65#配电所 1#主变	10	800	640	640
42410	江阴	绿城锦园 65#配电所 3#主变	10	800	640	640
42411	江阴	绿城锦园 65#配电所 4#主变	10	800	640	640
42412	江阴	绿城锦园 65#配电所 2#主变	10	800	640	640
42413	江阴	丽景花园 115#配电所 4#主变	10	800	640	640
42414	江阴	丽景花园 115#配电所 2#主变	10	800	640	640
42415	江阴	澄南路 229#-9 配电所 2#主变	10	800	640	640
42416	江阴	澄南路 229#-9 配电所 4#主变	10	800	640	640
42417	江阴	澄南花苑 16#配电所 3#主变	10	800	640	640
42418	江阴	澄南花苑 16#配电所 1#主变	10	800	640	640
42419	江阴	澄南花苑 3#配电所 1#主变	10	800	640	640
42420	江阴	澄南花苑 3#配电所 3#主变	10	800	640	640
42421	江阴	澄南花苑 3#配电所 4#主变	10	800	640	640
42422	江阴	澄南花苑 3#配电所 2#主变	10	800	640	640
42423	江阴	澄南花苑 9#配电所 1#主变	10	800	640	640
42424	江阴	澄南花苑 9#配电所 2#主变	10	800	640	640
42425	江阴	澄南花苑 45#配电所 2#主变	10	1000	800	800
42426	江阴	澄南花苑 45#配电所 4#主变	10	1000	800	800
42427	江阴	澄南花苑 45#配电所 1#主变	10	1000	800	800
42428	江阴	澄南花苑 45#配电所 3#主变	10	1000	800	800
42429	江阴	凤栖苑 21#配电所 1#主变	10	1000	730	730
42430	江阴	凤栖苑 21#配电所 3#主变	10	1000	800	800
42431	江阴	凤栖苑 21#配电所 4 主变	10	1000	720	720

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42432	江阴	凤栖苑 21#配电所 2#主变	10	1000	800	800
42433	江阴	藏品裕院 66#配电所 1#主变	20	630	504	504
42434	江阴	南苑五村 28#配电所 1#主变	10	800	640	640
42435	江阴	藏品裕院 66#配电所 3#主变	20	630	504	504
42436	江阴	南苑五村 28#配电所 2#主变	10	800	640	640
42437	江阴	藏品裕院 66#配电所 4#主变	20	630	504	504
42438	江阴	藏品裕院 66#配电所 2#主变	20	630	504	504
42439	江阴	藏品裕院 83#配电所 1#主变	20	800	640	640
42440	江阴	藏品裕院 83#配电所 3#主变	20	800	640	640
42441	江阴	藏品裕院 83#配电所 4#主变	20	800	640	640
42442	江阴	渔池村北变	10	400	253	253
42443	江阴	蟠龙湾花园 9#配电所 4#主变	10	800	640	640
42444	江阴	蟠龙湾花园 9#配电所 2#主变	10	800	640	640
42445	江阴	蟠龙湾花园 9#配电所 1#主变	10	800	640	640
42446	江阴	蟠龙湾花园 9#配电所 3#主变	10	800	640	640
42447	江阴	蟠龙湾花园 122#配电所 1#主变	10	800	634	634
42448	江阴	蟠龙湾花园 122#配电所 2#主变	10	800	640	640
42449	江阴	汇龙街 82#配电所 1#主变	10	800	640	640
42450	江阴	汇龙街 82#配电所 3#主变	10	800	640	640
42451	江阴	汇龙街 82#配电所 4#主变	10	800	640	640
42452	江阴	汇龙街 82#配电所 2#主变	10	800	640	640
42453	江阴	龙踞巷 22#配电所 1#主变	10	800	640	640
42454	江阴	龙踞巷 22#配电所 3#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42455	江阴	龙踞巷 22#配电所 4#主变	10	800	640	640
42456	江阴	藏品裕院 83#配电所 2#主变	20	800	640	640
42457	江阴	龙踞巷 22#配电所 2#主变	10	800	640	640
42458	江阴	华府名邸 22#配电所 1#主变	10	800	640	640
42459	江阴	华府名邸 22#配电所 2#主变	10	800	640	640
42460	江阴	华府名邸 117#配电所 1#主变	10	800	640	640
42461	江阴	华府名邸 117#配电所 2#主变	10	800	612	612
42462	江阴	蟠龙山庄 87#配电所 1#主变	10	800	640	640
42463	江阴	蟠龙山庄 87#配电所 3#主变	10	800	640	640
42464	江阴	蟠龙山庄 87#配电所 4#主变	10	800	640	640
42465	江阴	蟠龙山庄 87#配电所 2#主变	10	800	640	640
42466	江阴	蟠龙山庄 86#配电所 1#主变	10	800	640	640
42467	江阴	河塘村陶北庄南变	10	400	303	303
42468	江阴	灯塔南庄东变	10	200	152	152
42469	江阴	大住基 2#变	10	400	297	297
42470	江阴	刘康里西变	10	400	284	284
42471	江阴	海棠湾花园 10#配电所 2#主变	10	800	610	610
42472	江阴	西陆 3#变	10	400	224	224
42473	江阴	陆西路箱变主变	10	630	396	396
42474	江阴	兰馨雅苑 5#配电所 2#主变	10	800	640	640
42475	江阴	三分厂变	10	400	320	320
42476	江阴	梅园新村 34#配电所 3#主变	10	800	640	640
42477	江阴	文北路北变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42478	江阴	河北街箱变主变	10	500	400	400
42479	江阴	长和新天地 10#配电所 3#主变	10	630	504	504
42480	江阴	瑞富花园 14#配电所 2#主变	10	800	640	640
42481	江阴	郁金香箱变主变	10	630	504	504
42482	江阴	荣熙花园 21#配电所 1#主变	10	630	504	504
42483	江阴	港欣花苑二村 44#配电所 2#主变	10	800	640	640
42484	江阴	自由街南 2#变	10	400	320	320
42485	江阴	天悦家园 6#配电所 4#主变	10	630	504	504
42486	江阴	龙禧花园 9#配电所 1#主变	10	800	640	640
42487	江阴	龙禧花园 9#配电所 2#主变	10	800	640	640
42488	江阴	龙禧花园 9#配电所 3#主变	10	800	640	640
42489	江阴	龙禧花园 9#配电所 4#主变	10	800	640	640
42490	江阴	姚家堂南变	10	400	320	320
42491	江阴	桃源名筑 192#配电所 1#主变	20	800	640	640
42492	江阴	双泾新农村 76#配电所 4#主变	10	630	504	504
42493	江阴	鲍庄东变	10	315	252	252
42494	江阴	高田岸 3#变	10	400	320	320
42495	江阴	红豆马家堂变	10	200	160	160
42496	江阴	徐家西 3#变	10	400	320	320
42497	江阴	姚东湾南变	10	400	320	320
42498	江阴	峨山佳苑 9#配电所 1#主变	10	800	640	640
42499	江阴	三家村东变	10	200	120	120
42500	江阴	塘头桥电站北变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42501	江阴	新颜 1 号变	10	200	160	160
42502	江阴	马家巷箱变主变	10	500	400	400
42503	江阴	宝池 3#变	10	250	200	200
42504	江阴	郭庄 3#变	10	400	320	320
42505	江阴	翡翠花苑 119#配电所 2#主变	10	800	640	640
42506	江阴	朗韵嘉园 8#配电所 2#主变	10	800	640	640
42507	江阴	馨云雅居 8#配电所 3#主变	10	800	640	640
42508	江阴	何家头变	10	250	200	200
42509	江阴	瑞名雅苑 9#配电所 2#主变	10	800	640	640
42510	江阴	棠樾锦园 17#配电所 1#主变	10	800	640	640
42511	江阴	倪家巷三集中 1#箱变主变	10	630	504	504
42512	江阴	恒和中央璟园 89#配电所 4#主变	10	800	640	640
42513	江阴	恒和中央璟园 89#配电所 2#主变	10	800	640	640
42514	江阴	恒和中央璟园 89#配电所 1#主变	10	800	640	640
42515	江阴	恒和中央璟园 89#配电所 3#主变	10	800	640	640
42516	江阴	龙禧花园 61#配电所 1#主变	10	800	640	640
42517	江阴	龙禧花园 61#配电所 2#主变	10	800	640	640
42518	江阴	龙禧花园 61#配电所 3#主变	10	800	640	640
42519	江阴	龙禧花园 61#配电所 4#主变	10	800	640	640
42520	江阴	东横树东变	10	400	320	320
42521	江阴	顺源雅园 9#配电所 4#主变	10	630	504	504
42522	江阴	沈家头变	10	200	127	127
42523	江阴	翡翠花苑 87#配电所 2#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42524	江阴	梅园新村 49#配电所 1#主变	10	630	504	504
42525	江阴	姚介埭西变	10	400	320	320
42526	江阴	港尚名筑 2#配电所 1#主变	10	800	640	640
42527	江阴	翡翠花苑 55#配电所 2#主变	10	800	640	640
42528	江阴	华新南 2 号变	10	400	320	320
42529	江阴	龙城福第二期 298#配电所 2#主变	10	800	640	640
42530	江阴	云亭村委东变	10	400	286	286
42531	江阴	裕龙变	10	400	320	320
42532	江阴	嘉禾华庭箱变主变	10	630	504	504
42533	江阴	金沙江箱变主变	10	400	320	320
42534	江阴	敌光雅苑北区金云街 46#配电所 1#主变	20	800	640	640
42535	江阴	港尚名筑 22#配电所 1#主变	10	800	640	640
42536	江阴	工业路 8#变	10	400	320	320
42537	江阴	塘林东变	10	200	160	160
42538	江阴	云筑雅苑 36#配电所 3#主变	10	800	640	640
42539	江阴	祝塘水墩南变	10	400	247	247
42540	江阴	马家堂变	10	315	252	252
42541	江阴	金域天下花园 3#配电所 1#主变	10	630	504	504
42542	江阴	香树湾 361#箱变主变	10	500	389	389
42543	江阴	五市南变	10	200	58	58
42544	江阴	紫竹苑 10#配电所 1#主变	10	800	640	640
42545	江阴	双牌三村 3#配电所 2#主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42546	江阴	水芸苑 45#配电所 2#主变	10	630	504	504
42547	江阴	水芸苑 45#配电所 4#主变	10	630	504	504
42548	江阴	天福广场配电所 2#主变	10	1600	1280	1280
42549	江阴	五云家园配电所 2#主变	10	1000	800	800
42550	江阴	新港花苑 52#配电所 3#主变	10	1000	800	800
42551	江阴	新天地配电所 2#主变	10	1000	800	800
42552	江阴	亚泰华富 22#配电所 2#主变	10	800	640	640
42553	江阴	杨岸 79#配电所 2#主变	10	500	400	400
42554	江阴	益名配电所 2#主变	10	800	640	640
42555	江阴	芙蓉华都 31#配电所 4#主变	10	800	640	640
42556	江阴	芙蓉华都 31#配电所 2#主变	10	800	640	640
42557	江阴	农修箱变主变	10	630	504	504
42558	江阴	凯虹广场 4#配电所 1#主变	10	800	640	640
42559	江阴	上城一区 5#配电所 1#主变	10	800	640	640
42560	江阴	上城一区 5#配电所 3#主变	10	800	626	626
42561	江阴	嘉华御庭 6#配电所 1#主变	10	800	640	640
42562	江阴	嘉华御庭 6#配电所 3#主变	10	800	640	640
42563	江阴	嘉华御庭 6#配电所 4#主变	10	800	640	640
42564	江阴	嘉华御庭 6#配电所 2#主变	10	800	640	640
42565	江阴	水畔兰庭 21#配电所 1#主变	10	800	620	620
42566	江阴	水畔兰庭 21#配电所 2#主变	10	800	640	640
42567	江阴	水畔兰庭 100#配电所 1#主变	10	800	640	640
42568	江阴	水畔兰庭 100#配电所 3#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42569	江阴	水畔兰庭 100#配电所 4#主变	10	800	640	640
42570	江阴	水畔兰庭 100#配电所 2#主变	10	800	640	640
42571	江阴	周庄至公东路南侧安置房 1#箱变 1#主变	10	630	504	504
42572	江阴	周庄东风路东侧安置房 1#箱变主变	10	630	504	504
42573	江阴	金海花园 2#配电所 1#主变	10	800	640	640
42574	江阴	金海花园 2#配电所 2#主变	10	800	640	640
42575	江阴	周庄至公东路南侧安置房 2#箱变 1#主变	10	630	504	504
42576	江阴	周庄东风路东侧安置房 2#箱变主变	10	630	504	504
42577	江阴	小湖新村 78#配电所 1#主变	10	800	640	640
42578	江阴	长江御园 16#配电所 1#主变	10	800	640	640
42579	江阴	长江御园 16#配电所 3#主变	10	800	640	640
42580	江阴	长江御园 16#配电所 4#主变	10	800	640	640
42581	江阴	长江御园 16#配电所 2#主变	10	800	640	640
42582	江阴	长江御园 24#配电所 1#主变	10	800	640	640
42583	江阴	长江御园 24#配电所 3#主变	10	800	640	640
42584	江阴	长江御园 24#配电所 4#主变	10	800	640	640
42585	江阴	长江御园 24#配电所 2#主变	10	800	640	640
42586	江阴	长江御园 20#箱变主变	10	630	504	504
42587	江阴	长江御园 22#箱变主变	10	630	504	504
42588	江阴	申成巷西变	10	400	320	320
42589	江阴	宝顺变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42590	江阴	钱家埭东变	10	400	275	275
42591	江阴	御峰花园 1#配电所 4#主变	10	800	640	640
42592	江阴	御峰花园 6#配电所 2#主变	10	800	640	640
42593	江阴	御峰花园 6#配电所 4#主变	10	800	640	640
42594	江阴	朱家湾花园 39#配电所 1#主变	10	800	640	640
42595	江阴	朱家湾花园 39#配电所 3#主变	10	800	640	640
42596	江阴	格宾变	10	315	114	114
42597	江阴	凯虹广场 4#配电所 2#主变	10	800	640	640
42598	江阴	上城一区 5#配电所 4#主变	10	800	640	640
42599	江阴	上城一区 5#配电所 2#主变	10	800	640	640
42600	江阴	天新嘉苑 31#配电所 1#主变	10	800	640	640
42601	江阴	天新嘉苑 31#配电所 2#主变	10	800	640	640
42602	江阴	小湖新村 78#配电所 2#主变	10	800	640	640
42603	江阴	湖滨佳苑一村 18#配电所 1#主变	10	800	640	640
42604	江阴	湖滨佳苑一村 18#配电所 3#主变	10	800	640	640
42605	江阴	湖滨佳苑一村 18#配电所 4#主变	10	800	640	640
42606	江阴	湖滨佳苑一村 18#配电所 2#主变	10	800	640	640
42607	江阴	新都苑二村 77#配电所 1#主变	10	1000	800	800
42608	江阴	新都苑二村 77#配电所 2#主变	10	1000	800	800
42609	江阴	湖滨佳苑一村 58#配电所 1#主变	10	800	640	640
42610	江阴	锦绣天城锦园 17#配电所 1#主变	10	630	504	504
42611	江阴	锦绣天城锦园 17#配电所 2#主变	10	630	504	504
42612	江阴	和院 40#箱变主变	10	630	434	434

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42613	江阴	和院 276#箱变主变	10	630	441	441
42614	江阴	和院 228#箱变主变	10	630	421	421
42615	江阴	和院 156#箱变主变	10	500	355	355
42616	江阴	和院 151#箱变主变	10	500	317	317
42617	江阴	和院 137#箱变主变	10	630	422	422
42618	江阴	锦绣天城锦园 16#配电所 1#主变	10	800	640	640
42619	江阴	锦绣天城锦园 16#配电所 2#主变	10	800	640	640
42620	江阴	和院 113#箱变主变	10	500	310	310
42621	江阴	和院 1#箱变主变	10	630	504	504
42622	江阴	采矿变	10	315	252	252
42623	江阴	假日花园 188#配电所 1#主变	10	1000	800	800
42624	江阴	假日花园 188#配电所 2#主变	10	1000	800	800
42625	江阴	假日花园 188#配电所 3#主变	10	1000	800	800
42626	江阴	园区天翔变	10	400	320	320
42627	江阴	敌山嶺秀花园 40#配电所 1#主变	20	800	640	640
42628	江阴	湖滨佳苑一村 58#配电所 3#主变	10	800	640	640
42629	江阴	湖滨佳苑一村 58#配电所 4#主变	10	800	640	640
42630	江阴	湖滨佳苑一村 58#配电所 2#主变	10	800	640	640
42631	江阴	河北街 123#配电所 1#主变	10	800	640	640
42632	江阴	河北街 123#配电所 2#主变	10	800	640	640
42633	江阴	金美林 1#配电所 1#主变	10	800	640	640
42634	江阴	金美林 1#配电所 3#主变	10	800	640	640
42635	江阴	金美林 1#配电所 4#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42636	江阴	金美林 1#配电所 2#主变	10	800	640	640
42637	江阴	金美林 13#配电所 1#主变	10	800	640	640
42638	江阴	金美林 13#配电所 3#主变	10	800	640	640
42639	江阴	金美林 13#配电所 4#主变	10	800	640	640
42640	江阴	金美林 13#配电所 2#主变	10	800	640	640
42641	江阴	锦绣天城 7#箱变主变	10	630	504	504
42642	江阴	锦绣天城 18#配电所 1#主变	10	1000	800	800
42643	江阴	锦绣天城 10#配电所 1#主变	10	1000	800	800
42644	江阴	锦绣天城 10#配电所 2#主变	10	1000	800	800
42645	江阴	沈店西变	10	400	320	320
42646	江阴	青龙变	10	200	160	160
42647	江阴	假日花园 188#配电所 4#主变	10	1000	800	800
42648	江阴	陆丰家园配电所 1#主变	10	800	640	640
42649	江阴	敌山嶺秀花园 40#配电所 3#主变	20	800	552	552
42650	江阴	敌山嶺秀花园 40#配电所 4#主变	20	800	615	615
42651	江阴	敌山嶺秀花园 40#配电所 2#主变	20	800	640	640
42652	江阴	敌山嶺秀 49#配电所 1#主变	20	800	640	640
42653	江阴	敌山嶺秀 49#配电所 2#主变	20	800	640	640
42654	江阴	鸿和变	10	315	252	252
42655	江阴	文林富贝东变	10	400	320	320
42656	江阴	爱尔变	10	400	320	320
42657	江阴	文林红卫变	10	400	188	188
42658	江阴	江南花园 4#配电所 1#主变	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42659	江阴	江南花园 4#配电所 2#主变	10	1000	800	800
42660	江阴	江南花园 4#配电所 3#主变	10	1000	800	800
42661	江阴	江南花园 11#配电所 1#主变	10	1000	800	800
42662	江阴	江南花园 11#配电所 2#主变	10	1000	800	800
42663	江阴	江南花园 11#配电所 3#主变	10	1000	800	800
42664	江阴	紫竹苑 10#配电所 2#主变	10	800	640	640
42665	江阴	紫竹苑 3#配电所 1#主变	10	800	640	640
42666	江阴	朱家湾花园 9#配电所 1#主变	10	800	640	640
42667	江阴	朱家湾花园 9#配电所 3#主变	10	800	640	640
42668	江阴	朱家湾花园 9#配电所 4#主变	10	800	640	640
42669	江阴	朱家湾花园 9#配电所 2#主变	10	800	640	640
42670	江阴	朱家湾花园 39#配电所 2#主变	10	800	640	640
42671	江阴	朱家湾花园 39#配电所 4#主变	10	800	640	640
42672	江阴	朱家湾花园 24#配电所 1#主变	10	800	640	640
42673	江阴	朱家湾花园 24#配电所 3#主变	10	800	640	640
42674	江阴	朱家湾花园 24#配电所 4#主变	10	800	640	640
42675	江阴	朱家湾花园 24#配电所 2#主变	10	800	640	640
42676	江阴	花园北配电所 1#主变	10	800	640	640
42677	江阴	兴澄锦苑 6#配电所 1#主变	10	800	640	640
42678	江阴	兴澄锦苑 6#配电所 2#主变	10	800	640	640
42679	江阴	兴澄锦苑 6#配电所 3#主变	10	800	640	640
42680	江阴	圣庭苑 72#配电所 3#主变	10	800	640	640
42681	江阴	紫竹苑 3#配电所 3#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42682	江阴	紫竹苑 3#配电所 4#主变	10	800	640	640
42683	江阴	紫竹苑 3#配电所 2#主变	10	800	640	640
42684	江阴	东方华府 141#配电所 1#主变	20	800	640	640
42685	江阴	东方华府 141#配电所 2#主变	20	800	640	640
42686	江阴	倪巷别墅 6#变	10	400	320	320
42687	江阴	何蒋南变	10	200	160	160
42688	江阴	申港口北变	10	400	320	320
42689	江阴	江东二村变	10	400	0	0
42690	江阴	汤家北站	10	400	200	200
42691	江阴	南苑小区 12#配电所 1#主变	10	800	640	640
42692	江阴	南苑小区 12#配电所 2#主变	10	800	640	640
42693	江阴	南苑小区 20#配电所 1#主变	10	500	400	400
42694	江阴	南苑小区 20#配电所 2#主变	10	500	400	400
42695	江阴	利康路 191#4#箱变主变	10	630	504	504
42696	江阴	银信雅园箱变主变	10	630	484	484
42697	江阴	弘建国际 200#箱变主变	10	500	383	383
42698	江阴	弘建国际 260#箱变主变	10	630	504	504
42699	江阴	建材东变	10	400	320	320
42700	江阴	弘建国际 271#配电所 2#主变	10	630	504	504
42701	江阴	书香门第配电所 1#主变	10	1000	800	800
42702	江阴	书香门第配电所 2#主变	10	1000	800	800
42703	江阴	海馨花苑配电所 2#主变	10	500	400	400
42704	江阴	大桥路高层配电所 2#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42705	江阴	敌山嶺秀花园 52#配电所 1#主变	20	800	640	640
42706	江阴	敌山嶺秀花园 52#配电所 2#主变	20	800	640	640
42707	江阴	金美林 32#配电所 1#主变	10	800	640	640
42708	江阴	金美林 32#配电所 2#主变	10	800	640	640
42709	江阴	金美林 38#配电所 1#主变	10	800	640	640
42710	江阴	金美林 38#配电所 2#主变	10	800	640	640
42711	江阴	金美林 49#配电所 1#主变	10	800	640	640
42712	江阴	金美林 49#配电所 3#主变	10	800	640	640
42713	江阴	弘建国际 271#配电所 1#主变	10	1000	800	800
42714	江阴	弘建国际 275#配电所 1#主变	10	1000	800	800
42715	江阴	弘建国际 275#配电所 2#主变	10	630	504	504
42716	江阴	迎秀花园 50#配电所 1#主变	10	800	640	640
42717	江阴	迎秀花园 50#配电所 2#主变	10	800	640	640
42718	江阴	迎秀花园 50#配电所 3#主变	10	800	640	640
42719	江阴	澄杨箱变主变	10	630	504	504
42720	江阴	要用箱变主变	10	630	504	504
42721	江阴	长南村拆迁安置房箱变主变	10	630	504	504
42722	江阴	青年广场 24#配电所 1#主变	10	800	640	640
42723	江阴	青年广场 24#配电所 3#主变	10	800	640	640
42724	江阴	青年广场 24#配电所 4#主变	10	800	640	640
42725	江阴	金美林 49#配电所 4#主变	10	800	640	640
42726	江阴	金美林 49#配电所 2#主变	10	800	640	640
42727	江阴	朱家湾花园 104#配电所 1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42728	江阴	朱家湾花园 104#配电所 3#主变	10	800	640	640
42729	江阴	朱家湾花园 104#配电所 4#主变	10	800	640	640
42730	江阴	朱家湾花园 104#配电所 2#主变	10	800	640	640
42731	江阴	香树湾花园 359#配电所 1#主变	10	630	504	504
42732	江阴	香树湾花园 359#配电所 2#主变	10	630	504	504
42733	江阴	利宿变	10	400	320	320
42734	江阴	幸福华都 130#配电所 1#主变	10	1000	800	800
42735	江阴	幸福华都 130#配电所 2#主变	10	1000	800	800
42736	江阴	幸福华都 130#配电所 3#主变	10	1000	800	800
42737	江阴	报社箱变主变	10	630	504	504
42738	江阴	杏春箱变主变	10	630	504	504
42739	江阴	五金箱变主变	10	630	504	504
42740	江阴	金都御庭 39#箱变主变	10	630	504	504
42741	江阴	金都御庭 9#配电所 1#主变	10	800	640	640
42742	江阴	金都御庭 9#配电所 2#主变	10	800	640	640
42743	江阴	金都御庭 9#配电所 3#主变	10	1000	769	769
42744	江阴	五联配电所 1#主变	10	1000	800	800
42745	江阴	青年广场 24#配电所 2#主变	10	800	640	640
42746	江阴	青年广场 15#配电所 1#主变	10	800	640	640
42747	江阴	青年广场 15#配电所 3#主变	10	800	640	640
42748	江阴	青年广场 15#配电所 4#主变	10	800	640	640
42749	江阴	青年广场 15#配电所 2#主变	10	800	640	640
42750	江阴	王圩变	10	400	259	259

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42751	江阴	朱家湾花园 129#配电所 1#主变	10	800	640	640
42752	江阴	朱家湾花园 129#配电所 3#主变	10	800	640	640
42753	江阴	世新家园 14#配电所 1#主变	10	800	640	640
42754	江阴	世新家园 14#配电所 3#主变	10	800	640	640
42755	江阴	世新家园 14#配电所 4#主变	10	800	640	640
42756	江阴	世新家园 14#配电所 2#主变	10	800	640	640
42757	江阴	世新家园 96#配电所 4#主变	10	1000	800	800
42758	江阴	世新家园 96#配电所 2#主变	10	1000	800	800
42759	江阴	世新家园 96#配电所 1#主变	10	1000	800	800
42760	江阴	世新家园 96#配电所 3#主变	10	1000	800	800
42761	江阴	世新家园 147#配电所 3#主变	10	1000	800	800
42762	江阴	世新家园 147#配电所 1#主变	10	1000	800	800
42763	江阴	世新家园 147#配电所 4#主变	10	1000	800	800
42764	江阴	世新家园 147#配电所 2#主变	10	1000	800	800
42765	江阴	启港苑 A 区 3#箱变主变	10	630	504	504
42766	江阴	启港苑 A 区 8#箱变主变	10	800	640	640
42767	江阴	启港苑 A 区 19#箱变主变	10	630	504	504
42768	江阴	启港苑 A 区 17#箱变主变	10	630	504	504
42769	江阴	启港苑 A 区 25#箱变主变	10	630	504	504
42770	江阴	新谊村站变	10	400	320	320
42771	江阴	金都御庭 1#配电所 1#主变	10	800	640	640
42772	江阴	金都御庭 1#配电所 2#主变	10	800	640	640
42773	江阴	金都御庭 1#配电所 3#主变	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42774	江阴	江南花园 10#配电所 1#主变	10	800	640	640
42775	江阴	江南花园 10#配电所 2#主变	10	800	640	640
42776	江阴	江南花园 10#配电所 3#主变	10	800	640	640
42777	江阴	红旗箱变主变	10	630	504	504
42778	江阴	世新家园 121#配电所 1#主变	10	1000	800	800
42779	江阴	世新家园 121#配电所 3#主变	10	1000	800	800
42780	江阴	世新家园 121#配电所 4#主变	10	1000	800	800
42781	江阴	世新家园 121#配电所 2#主变	10	1000	800	800
42782	江阴	朱家湾花园 129#配电所 4#主变	10	800	640	640
42783	江阴	朱家湾花园 129#配电所 2#主变	10	800	640	640
42784	江阴	顾家北变	10	400	291	291
42785	江阴	长江国际 165#配电所 1#主变	10	800	640	640
42786	江阴	长江国际 165#配电所 2#主变	10	800	640	640
42787	江阴	长江国际 165#配电所 3#主变	10	800	640	640
42788	江阴	长江国际 171#配电所 1#主变	10	1000	800	800
42789	江阴	长江国际 171#配电所 2#主变	10	1000	800	800
42790	江阴	长江国际 175#配电所 1#主变	10	800	640	640
42791	江阴	长江国际 175#配电所 2#主变	10	800	640	640
42792	江阴	金域天下花园 14#配电所 1#主变	10	800	640	640
42793	江阴	金域天下花园 14#配电所 2#主变	10	800	640	640
42794	江阴	金域天下花园 11#配电所 4#主变	10	800	640	640
42795	江阴	金域天下花园 11#配电所 2#主变	10	800	640	640
42796	江阴	金域天下花园 11#配电所 1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42797	江阴	金域天下花园 11#配电所 3#主变	10	800	640	640
42798	江阴	浮桥家苑 25#配电所 3#主变	10	800	640	640
42799	江阴	浮桥家苑 25#配电所 1#主变	10	800	640	640
42800	江阴	富达花园 13#配电所 1#主变	10	800	640	640
42801	江阴	富达花园 13#配电所 3#主变	10	800	640	640
42802	江阴	绿城东苑一区 41#配电所 1#主变	10	800	640	640
42803	江阴	富达花园 13#配电所 4#主变	10	800	640	640
42804	江阴	绿城东苑一区 41#配电所 2#主变	10	800	640	640
42805	江阴	富达花园 13#配电所 2#主变	10	800	640	640
42806	江阴	朱家湾花园 85#配电所 1#主变	10	800	640	640
42807	江阴	朱家湾花园 85#配电所 3#主变	10	800	640	640
42808	江阴	朱家湾花园 85#配电所 4#主变	10	800	640	640
42809	江阴	朱家湾花园 85#配电所 2#主变	10	800	640	640
42810	江阴	富达花园 34#配电所 3#主变	10	800	640	640
42811	江阴	富达花园 34#配电所 1#主变	10	800	640	640
42812	江阴	朱家湾花园 92#配电所 1#主变	10	800	640	640
42813	江阴	富达花园 34#配电所 4#主变	10	800	640	640
42814	江阴	富达花园 34#配电所 2#主变	10	800	640	640
42815	江阴	朱家湾花园 92#配电所 3#主变	10	800	640	640
42816	江阴	贯庄一村 63#配电所 2#主变	10	800	640	640
42817	江阴	朱家湾花园 92#配电所 4#主变	10	800	640	640
42818	江阴	国韵华府 63#配电所 1#主变	10	800	640	640
42819	江阴	国韵华府 63#配电所 3#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42820	江阴	国韵华府 63#配电所 2#主变	10	800	640	640
42821	江阴	国韵华府 63#配电所 4#主变	10	800	640	640
42822	江阴	浮桥家苑 25#配电所 2#主变	10	800	640	640
42823	江阴	浮桥家苑 25#配电所 4#主变	10	800	640	640
42824	江阴	浮桥家苑 13#配电所 2#主变	10	800	640	640
42825	江阴	浮桥家苑 13#配电所 1#主变	10	800	640	640
42826	江阴	阳光箱变主变	10	400	320	320
42827	江阴	绿精箱变主变	10	630	504	504
42828	江阴	天鹤箱变主变	10	400	320	320
42829	江阴	金域天下花园 3#配电所 2#主变	10	630	504	504
42830	江阴	朱家湾花园 92#配电所 2#主变	10	800	640	640
42831	江阴	贯庄一村 63#配电所 1#主变	10	800	640	640
42832	江阴	前高头变	10	400	204	204
42833	江阴	自来水箱变 1#主变	10	400	320	320
42834	江阴	澄杨路 24#路灯变	10	100	80	80
42835	江阴	澄杨路 23#路灯变	10	100	80	80
42836	江阴	时代观邸 41#配电所 2#主变	10	800	640	640
42837	江阴	时代观邸 41#配电所 1#主变	10	800	640	640
42838	江阴	商业箱变主变	10	630	504	504
42839	江阴	江南西站变	10	250	156	156
42840	江阴	广场南变	10	400	223	223
42841	江阴	金宸国际 34#配电所 1#主变	10	1000	800	800
42842	江阴	金宸国际 34#配电所 2#主变	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42843	江阴	金宸国际 34#配电所 3#主变	10	800	640	640
42844	江阴	金宸国际 38#配电所 1#主变	10	1000	800	800
42845	江阴	金宸国际 38#配电所 3#主变	10	1000	800	800
42846	江阴	金宸国际 38#配电所 2#主变	10	1000	800	800
42847	江阴	金宸国际 38#配电所 4#主变	10	1000	800	800
42848	江阴	新中北变	10	400	320	320
42849	江阴	丹桂园 22#配电所 1#主变	10	800	640	640
42850	江阴	丹桂园 22#配电所 3#主变	10	800	640	640
42851	江阴	丹桂园 22#配电所 4#主变	10	800	640	640
42852	江阴	丹桂园 22#配电所 2#主变	10	800	640	640
42853	江阴	马介村 2#变	10	400	320	320
42854	江阴	盈红变	10	250	187	187
42855	江阴	新龚朱家巷东变	10	315	214	214
42856	江阴	园塘夏南变	10	400	94	94
42857	江阴	时代观邸 38#配电所 1#主变	10	800	640	640
42858	江阴	时代观邸 38#配电所 2#主变	10	800	640	640
42859	江阴	山湾水榭 1#箱变主变	20	400	320	320
42860	江阴	山湾水榭 12#配电所 1#主变	20	630	504	504
42861	江阴	山湾水榭 13#配电所 1#主变	20	1000	800	800
42862	江阴	山湾水榭 13#配电所 2#主变	20	1000	800	800
42863	江阴	山湾水榭 13#配电所 3#主变	20	630	504	504
42864	江阴	紫馨苑 18#配电所 1#主变	10	1000	800	800
42865	江阴	紫馨苑 18#配电所 2#主变	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42866	江阴	英伦尚郡 49#配电所 1#主变	10	1000	800	800
42867	江阴	英伦尚郡 49#配电所 2#主变	10	1000	800	800
42868	江阴	黄河一村 49#配电所 1#主变	10	630	504	504
42869	江阴	黄河一村 49#配电所 2#主变	10	630	504	504
42870	江阴	黄河一村 39#配电所 1#主变	10	1250	1000	1000
42871	江阴	黄河一村 39#配电所 2#主变	10	1250	1000	1000
42872	江阴	黄河一村 39#配电所 3#主变	10	1250	1000	1000
42873	江阴	英伦尚郡 5#箱变主变	10	630	504	504
42874	江阴	创智家园 5#配电所 3#主变	20	630	504	504
42875	江阴	创智家园 5#配电所 1#主变	20	630	504	504
42876	江阴	创智家园 5#配电所 2#主变	20	630	504	504
42877	江阴	创智家园 5#配电所 4#主变	20	630	504	504
42878	江阴	聂家村东变	10	200	68	68
42879	江阴	石塘湾北变	10	200	160	160
42880	江阴	邵庄东变	10	200	160	160
42881	江阴	五星 2#变	10	400	320	320
42882	江阴	瑞府园 2#配电所 1#主变	20	800	640	640
42883	江阴	瑞府园 2#配电所 2#主变	20	800	640	640
42884	江阴	中学西变	10	400	320	320
42885	江阴	河塘北站变	10	400	280	280
42886	江阴	泾西东前新变	10	250	177	177
42887	江阴	藏品裕院 63#箱变主变	20	400	304	304
42888	江阴	藏品裕院 45#箱变主变	20	630	493	493

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42889	江阴	藏品裕院 26#箱变主变	20	630	504	504
42890	江阴	迎秀湖箱变主变	10	630	504	504
42891	江阴	锦绣庄园 14#配电所 2#主变	10	1000	800	800
42892	江阴	东舜湖花园 98#配电所 1#主变	10	800	640	640
42893	江阴	东舜湖花园 98#配电所 2#主变	10	800	640	640
42894	江阴	东舜湖花园 98#配电所 3#主变	10	800	640	640
42895	江阴	东舜湖花园 59#配电所 2#主变	10	800	640	640
42896	江阴	东舜湖花园 100#箱变主变	10	250	200	200
42897	江阴	英伦尚郡 11#箱变主变	10	630	504	504
42898	江阴	英伦尚郡 59#箱变主变	10	630	504	504
42899	江阴	英伦尚郡 54#箱变主变	10	630	504	504
42900	江阴	立新喷灌站变	10	200	160	160
42901	江阴	美地山庄 105#配电所 3#主变	10	1000	800	800
42902	江阴	美地山庄 105#配电所 1#主变	10	1000	800	800
42903	江阴	美地山庄 105#配电所 2#主变	10	1000	800	800
42904	江阴	创智家园 9#配电所 3#主变	20	500	400	400
42905	江阴	创智家园 9#配电所 1#主变	20	500	400	400
42906	江阴	创智家园 9#配电所 2#主变	20	500	400	400
42907	江阴	创智家园 9#配电所 4#主变	20	500	400	400
42908	江阴	高家堂北变	10	400	183	183
42909	江阴	阳光假日花园 85#配电所 1#主变	10	630	478	478
42910	江阴	阳光假日花园 9#配电所 1#主变	10	630	472	472
42911	江阴	阳光假日花园 35#配电所 1#主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42912	江阴	新都路 299#配电所 1#主变	10	800	640	640
42913	江阴	新都路 299#配电所 2#主变	10	800	640	640
42914	江阴	佳兆业广场 12#配电所 1#主变	10	800	640	640
42915	江阴	佳兆业广场 12#配电所 3#主变	10	800	640	640
42916	江阴	佳兆业广场 12#配电所 4#主变	10	800	640	640
42917	江阴	佳兆业广场 12#配电所 2#主变	10	800	640	640
42918	江阴	佳兆业广场 13#配电所 1#主变	10	800	640	640
42919	江阴	佳兆业广场 13#配电所 3#主变	10	800	640	640
42920	江阴	丽景花园 23#配电所 1#主变	10	800	640	640
42921	江阴	丽景花园 23#配电所 3#主变	10	800	640	640
42922	江阴	丽景花园 23#配电所 4#主变	10	800	640	640
42923	江阴	丽景花园 23#配电所 2#主变	10	800	640	640
42924	江阴	佳兆业广场 13#配电所 4#主变	10	800	640	640
42925	江阴	佳兆业广场 13#配电所 2#主变	10	800	640	640
42926	江阴	丽景花园 2#配电所 1#主变	10	800	640	640
42927	江阴	大南市北变	10	400	320	320
42928	江阴	丁家南变	10	315	64	64
42929	江阴	九曲桥变	10	400	303	303
42930	江阴	首府花园 2#配电所 1#主变	10	800	640	640
42931	江阴	瑞府园 7#配电所 3#主变	20	800	640	640
42932	江阴	运河北变	10	400	320	320
42933	江阴	瑞府园 7#配电所 1#主变	20	800	640	640
42934	江阴	贵滨 1 号变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42935	江阴	瑞府园 7#配电所 2#主变	20	800	640	640
42936	江阴	天安数码城 6#配电所 4#主变	10	630	484	484
42937	江阴	瑞府园 7#配电所 4#主变	20	800	640	640
42938	江阴	胡赵家变	10	400	224	224
42939	江阴	天安数码城 6#配电所 2#主变	10	630	504	504
42940	江阴	首府花园 2#配电所 3#主变	10	800	640	640
42941	江阴	袁家巷变	10	400	98	98
42942	江阴	毗山变	10	400	320	320
42943	江阴	天安数码城 2#配电所 4#主变	10	800	640	640
42944	江阴	天安数码城 2#配电所 2#主变	10	800	640	640
42945	江阴	龙砂苑 2#配电所 1#主变	10	1000	800	800
42946	江阴	龙砂苑 2#配电所 2#主变	10	1000	800	800
42947	江阴	龙砂苑 1#配电所 1#主变	10	1250	1000	1000
42948	江阴	龙砂苑 1#配电所 2#主变	10	1250	1000	1000
42949	江阴	龙砂苑 1#配电所 3#主变	10	1250	1000	1000
42950	江阴	龙砂苑 1#配电所 4#主变	10	1250	1000	1000
42951	江阴	戴庄新苑 12#箱变主变	10	400	320	320
42952	江阴	东方花园 55#配电所 1#主变	10	800	640	640
42953	江阴	东方花园 55#配电所 3#主变	10	800	640	640
42954	江阴	东方花园 55#配电所 2#主变	10	800	640	640
42955	江阴	东方花园 55#配电所 4#主变	10	800	640	640
42956	江阴	东方花园 15#配电所 1#主变	10	800	640	640
42957	江阴	东方花园 15#配电所 2#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42958	江阴	颐康名苑 75#配电所 1#主变	10	800	640	640
42959	江阴	颐康名苑 75#配电所 3#主变	10	800	640	640
42960	江阴	澄江西路 230#配电所 1#主变	10	800	640	640
42961	江阴	澄江西路 230#配电所 2#主变	10	800	640	640
42962	江阴	红苗苑小区配电所 1#主变	10	1000	800	800
42963	江阴	中街 49#配电所 1#主变	10	800	640	640
42964	江阴	中街 49#配电所 2#主变	10	800	640	640
42965	江阴	芙蓉华都 15#配电所 1#主变	10	800	640	640
42966	江阴	芙蓉华都 15#配电所 2#主变	10	800	640	640
42967	江阴	芙蓉华都 19#配电所 1#主变	10	800	640	640
42968	江阴	芙蓉华都 19#配电所 3#主变	10	800	640	640
42969	江阴	芙蓉华都 19#配电所 4#主变	10	800	640	640
42970	江阴	芙蓉华都 19#配电所 2#主变	10	800	640	640
42971	江阴	上城一区 98#配电所 1#主变	10	800	629	629
42972	江阴	上城一区 98#配电所 2#主变	10	800	640	640
42973	江阴	芙蓉华都 31#配电所 1#主变	10	800	640	640
42974	江阴	芙蓉华都 31#配电所 3#主变	10	800	640	640
42975	江阴	丽景花园 2#配电所 3#主变	10	800	640	640
42976	江阴	丽景花园 2#配电所 4#主变	10	800	640	640
42977	江阴	丽景花园 2#配电所 2#主变	10	800	640	640
42978	江阴	佳兆业广场 9#配电所 1#主变	10	800	640	640
42979	江阴	佳兆业广场 9#配电所 2#主变	10	800	640	640
42980	江阴	佳兆业广场 3#配电所 1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
42981	江阴	佳兆业广场 3#配电所 3#主变	10	800	640	640
42982	江阴	佳兆业广场 3#配电所 4#主变	10	800	640	640
42983	江阴	佳兆业广场 3#配电所 2#主变	10	800	640	640
42984	江阴	天安数码城 6#配电所 3#主变	10	630	504	504
42985	江阴	天安数码城 6#配电所 1#主变	10	630	504	504
42986	江阴	天安数码城 2#配电所 1#主变	10	800	640	640
42987	江阴	天安数码城 2#配电所 3#主变	10	800	640	640
42988	江阴	首府花园 2#配电所 4#主变	10	800	640	640
42989	江阴	首府花园 2#配电所 2#主变	10	800	640	640
42990	江阴	首府花园 63#配电所 1#主变	10	800	640	640
42991	江阴	首府花园 63#配电所 3#主变	10	800	640	640
42992	江阴	首府花园 63#配电所 4#主变	10	800	640	640
42993	江阴	首府花园 63#配电所 2#主变	10	800	640	640
42994	江阴	建滔裕花园 4#配电所 1#主变	10	800	640	640
42995	江阴	建滔裕花园 2#配电所 1#主变	10	800	640	640
42996	江阴	建滔裕花园 2#配电所 3#主变	10	800	640	640
42997	江阴	建滔裕花园 4#配电所 2#主变	10	800	640	640
42998	江阴	建滔裕花园 2#配电所 4#主变	10	800	640	640
42999	江阴	建滔裕花园 2#配电所 2#主变	10	800	640	640
43000	江阴	首府花园 62#配电所 2#主变	10	800	640	640
43001	江阴	首府花园 62#配电所 1#主变	10	800	640	640
43002	江阴	颐康名苑 53#配电所 1#主变	10	800	640	640
43003	江阴	颐康名苑 28#配电所 1#主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
43004	江阴	颐康名苑 28#配电所 3#主变	10	630	504	504
43005	江阴	颐康名苑 75#配电所 2#主变	10	800	640	640
43006	江阴	颐康名苑 75#配电所 4#主变	10	800	640	640
43007	江阴	颐康名苑 53#配电所 2#主变	10	800	640	640
43008	江阴	颐康名苑 28#配电所 2#主变	10	630	504	504
43009	江阴	颐康名苑 28#配电所 4#主变	10	630	504	504
43010	江阴	颐康名苑 3#配电所 2#主变	10	400	320	320
43011	江阴	颐康名苑 3#配电所 1#主变	10	400	320	320
43012	江阴	璜石南箱变主变	10	630	504	504
43013	江阴	璜石北箱变主变	10	630	504	504
43014	江阴	红梅箱变主变	10	630	435	435
43015	江阴	长江国际 123#配电所 2#主变	10	800	640	640
43016	江阴	河北街配电所 2#主变	10	800	640	640
43017	江阴	花园广场配电所 2#主变	10	630	504	504
43018	江阴	华联配电所 1#主变	10	1250	1000	1000
43019	江阴	锦江花园 19#配电所 1#主变	10	1000	800	800
43020	江阴	锦江花园 19#配电所 2#主变	10	1000	800	800
43021	江阴	黄龙配电所 2#主变	10	1600	1280	1280
43022	江阴	锦江花园 45#配电所 1#主变	10	1000	800	800
43023	江阴	锦江花园 45#配电所 2#主变	10	1000	800	800
43024	江阴	嘉华豪庭 28#配电所 2#主变	10	800	640	640
43025	江阴	锦和花苑 2#配电所 2#主变	10	630	504	504
43026	江阴	九五配电所 3#主变	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
43027	江阴	居民新村配电所 2#主变	10	630	504	504
43028	江阴	蓝天嘉苑配电所 2#主变	10	800	640	640
43029	江阴	美地山庄 60#配电所 3#主变	10	800	640	640
43030	江阴	南方公寓配电所 2#主变	10	800	640	640
43031	江阴	朱家基西变	10	400	320	320
43032	江阴	文林敬老变	10	400	320	320
43033	江阴	大坝头中变	10	400	305	305
43034	江阴	迎宾东变	10	315	252	252
43035	江阴	郭庄西变	10	400	302	302
43036	江阴	时代名邸 15#配电所 1#主变	10	800	640	640
43037	江阴	时代名邸 15#配电所 2#主变	10	800	640	640
43038	江阴	顾山徐巷南变	10	400	320	320
43039	江阴	芬燕北变	10	400	320	320
43040	江阴	勤丰路北箱变主变	10	400	320	320
43041	江阴	鑫顺景苑 1#配电所 1#主变	10	800	640	640
43042	江阴	鑫顺景苑 1#配电所 3#主变	10	800	640	640
43043	江阴	鑫顺景苑 1#配电所 4#主变	10	800	640	640
43044	江阴	鑫顺景苑 1#配电所 2#主变	10	800	640	640
43045	江阴	文林东街变	10	400	289	289
43046	江阴	育才路变	10	250	200	200
43047	江阴	世新家园 84#配电所 1#主变	10	800	640	640
43048	江阴	世新家园 84#配电所 3#主变	10	800	640	640
43049	江阴	世新家园 84#配电所 4#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
43050	江阴	世新家园 84#配电所 2#主变	10	800	640	640
43051	江阴	世新家园 69#配电所 1#主变	10	800	640	640
43052	江阴	世新家园 69#配电所 3#主变	10	800	640	640
43053	江阴	世新家园 69#配电所 4#主变	10	800	640	640
43054	江阴	世新家园 69#配电所 2#主变	10	800	640	640
43055	江阴	查家村变	10	200	64	64
43056	江阴	东街中变	10	400	320	320
43057	江阴	体育场变	10	400	308	308
43058	江阴	中转变	10	315	252	252
43059	江阴	吴家村变	10	400	303	303
43060	江阴	章家宕变	10	200	84	84
43061	江阴	庄北 2#变	10	250	19	19
43062	江阴	痘寺塘变	10	400	320	320
43063	江阴	东房巷 2#变	10	400	320	320
43064	江阴	下厍北变	10	400	301	301
43065	江阴	缪家南变	10	400	314	314
43066	江阴	双马变	10	400	320	320
43067	江阴	化工变	10	400	320	320
43068	江阴	新友变	10	400	320	320
43069	江阴	东苑新村 13#配电所 1#主变	10	1000	800	800
43070	江阴	东苑新村 13#配电所 2#主变	10	1000	800	800
43071	江阴	璜溪西变	10	400	320	320
43072	江阴	杨加北变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
43073	江阴	胡介昌南变	10	400	310	310
43074	江阴	南降南变	10	200	160	160
43075	江阴	陈家塘变	10	200	89	89
43076	江阴	中转西变	10	400	320	320
43077	江阴	立新变	10	200	128	128
43078	江阴	小湖箱变 1#主变	10	630	504	504
43079	江阴	小湖西箱变 1#主变	10	630	504	504
43080	江阴	开发区箱变 1#主变	10	630	504	504
43081	江阴	贤庄北箱变 1#主变	10	630	504	504
43082	江阴	孙五南变	10	200	104	104
43083	江阴	澄杨路 17#路灯变	10	100	80	80
43084	江阴	范东变	10	400	104	104
43085	江阴	卢巷里变	10	250	200	200
43086	江阴	广场箱变主变	10	400	320	320
43087	江阴	水厂箱变 1#主变	10	630	488	488
43088	江阴	贤庄村箱变 1#主变	10	630	504	504
43089	江阴	谢家头东箱变	10	630	504	504
43090	江阴	薛家头箱变 1#主变	10	630	504	504
43091	江阴	徐南房北变	10	400	320	320
43092	江阴	东青西变	10	400	294	294
43093	江阴	徐家村西变	10	400	150	150
43094	江阴	上隆嘉园 15#配电所 1#主变	10	800	640	640
43095	江阴	上隆嘉园 15#配电所 3#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
43096	江阴	上隆嘉园 15#配电所 4#主变	10	800	640	640
43097	江阴	上隆嘉园 15#配电所 2#主变	10	800	640	640
43098	江阴	马镇公路 1#路灯	10	200	160	160
43099	江阴	时代名邸 2#箱变主变	10	630	504	504
43100	江阴	泾新北变	10	400	297	297
43101	江阴	敌山湾花园 221#配电所 3#主变	20	800	640	640
43102	江阴	敌山湾花园 221#配电所 1#主变	20	800	640	640
43103	江阴	陶家庄西变	10	250	152	152
43104	江阴	敌山湾花园 221#配电所 2#主变	20	800	640	640
43105	江阴	敌山湾花园 221#配电所 4#主变	20	800	640	640
43106	江阴	时代名邸 18#配电所 1#主变	10	800	640	640
43107	江阴	时代名邸 18#配电所 3#主变	10	800	640	640
43108	江阴	潘巷上变	10	400	320	320
43109	江阴	时代名邸 18#配电所 4#主变	10	800	640	640
43110	江阴	宏杰变	10	400	320	320
43111	江阴	迅达变	10	400	320	320
43112	江阴	三甲里北变	10	400	219	219
43113	江阴	颜北变	10	250	24	24
43114	江阴	河湘东变	10	400	303	303
43115	江阴	方达变	10	400	320	320
43116	江阴	云梦变	10	400	320	320
43117	江阴	汤李变	10	200	145	145
43118	江阴	灵光变	10	400	219	219

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
43119	江阴	包家新村公寓 131#箱变主变	10	400	320	320
43120	江阴	十房坝北变	10	200	117	117
43121	江阴	吴家坝变	10	200	160	160
43122	江阴	包家新村公寓 132#箱变主变	10	400	320	320
43123	江阴	镇区季新变	10	400	312	312
43124	江阴	长城箱变	10	630	458	458
43125	江阴	贯庄 1#变	10	200	160	160
43126	江阴	龙河华都 10#配电所 1#主变	10	800	640	640
43127	江阴	龙河华都 10#配电所 3#主变	10	800	640	640
43128	江阴	龙河华都 10#配电所 4#主变	10	800	640	640
43129	江阴	龙河华都 10#配电所 2#主变	10	800	640	640
43130	江阴	时代名邸 18#配电所 2#主变	10	800	640	640
43131	江阴	敌山湾花园 215#配电所 3#主变	20	800	640	640
43132	江阴	敌山湾花园 215#配电所 1#主变	20	800	640	640
43133	江阴	东苑新村 62#配电所 1#主变	10	800	640	640
43134	江阴	敌山湾花园 215#配电所 2#主变	20	800	640	640
43135	江阴	敌山湾花园 215#配电所 4#主变	20	800	631	631
43136	江阴	东苑新村 62#配电所 3#主变	10	800	640	640
43137	江阴	敌山湾花园 156#配电所 1#主变	20	800	586	586
43138	江阴	敌山湾花园 156#配电所 2#主变	20	800	640	640
43139	江阴	东苑新村 62#配电所 4#主变	10	800	640	640
43140	江阴	东苑新村 62#配电所 2#主变	10	800	640	640
43141	江阴	东苑新村 43#配电所 1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
43142	江阴	东苑新村 43#配电所 3#主变	10	800	640	640
43143	江阴	东苑新村 43#配电所 4#主变	10	800	640	640
43144	江阴	东苑新村 43#配电所 2#主变	10	800	640	640
43145	江阴	西范开发号变	10	400	320	320
43146	江阴	红苗北变	10	400	308	308
43147	江阴	秦望箱变主变	10	400	320	320
43148	江阴	园丁变	10	400	320	320
43149	江阴	江东二村南变	10	400	4	4
43150	江阴	周家头北变	10	400	320	320
43151	江阴	江东七村变	10	400	0	0
43152	江阴	江东六村东变	10	400	100	100
43153	江阴	新区 2#变	10	400	0	0
43154	江阴	唐曹北变	10	400	320	320
43155	江阴	勤丰路 251#箱变主变	10	400	320	320
43156	江阴	勤丰路 295#箱变主变	10	400	320	320
43157	江阴	教工 1#箱变主变	10	630	504	504
43158	江阴	陆新王家基变	10	250	139	139
43159	江阴	同干基变	10	400	206	206
43160	江阴	江南北变	10	400	320	320
43161	江阴	新城东西街变	10	400	320	320
43162	江阴	医院新村变	10	200	160	160
43163	江阴	之宝变	10	400	320	320
43164	江阴	教场北变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
43165	江阴	后栗公变	10	315	130	130
43166	江阴	徐家桥北变	10	200	86	86
43167	江阴	刘家坟东变	10	200	160	160
43168	江阴	小路巷变	10	400	197	197
43169	江阴	花园菜场东变	10	200	133	133
43170	江阴	沿港南变	10	400	256	256
43171	江阴	青龙桥变	10	200	160	160
43172	江阴	渔池南变	10	400	262	262
43173	江阴	华文北变	10	400	320	320
43174	江阴	树家村东变	10	200	160	160
43175	江阴	昌里村辛李变	10	400	320	320
43176	江阴	后场西变	10	200	134	134
43177	江阴	邓阳王家变	10	200	117	117
43178	江阴	赤岸变	10	200	134	134
43179	江阴	蔡桥方砖湾变	10	400	267	267
43180	江阴	鲍家堂西变	10	400	277	277
43181	江阴	商城中变	10	400	234	234
43182	江阴	朱三房南变	10	400	290	290
43183	江阴	晨阳变	10	400	320	320
43184	江阴	西影北变	10	315	252	252
43185	江阴	华府家园 29#箱变主变	10	400	320	320
43186	江阴	华府家园 31#箱变主变	10	400	320	320
43187	江阴	实验广场东变箱变主变	10	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
43188	江阴	港东 2#变	10	250	169	169
43189	江阴	云亭上塘湾变	10	400	25	25
43190	江阴	沿塘西变	10	200	141	141
43191	江阴	郭庄中变	10	400	293	293
43192	江阴	赵家宕变	10	200	160	160
43193	江阴	贝克变	10	400	320	320
43194	江阴	王家丹西变	10	400	320	320
43195	江阴	振新新村 3#变	10	400	320	320
43196	江阴	许园 8#变	10	400	320	320
43197	江阴	夏东苑 45#配电所 1#主变	10	800	640	640
43198	江阴	夏东苑 45#配电所 3#主变	10	800	640	640
43199	江阴	夏东苑 45#配电所 4#主变	10	800	640	640
43200	江阴	水华苑 40#配电所 1#主变	10	800	640	640
43201	江阴	水华苑 40#配电所 2#主变	10	800	640	640
43202	江阴	申裕街 3#配电所 2#主变	10	800	640	640
43203	江阴	申裕街 3#配电所 4#主变	10	800	640	640
43204	江阴	阳光水岸花苑 6#配电所 2#主变	10	800	640	640
43205	江阴	阳光水岸花苑 6#配电所 4#主变	10	800	640	640
43206	江阴	水华苑 16#配电所 1#主变	10	800	640	640
43207	江阴	水华苑 16#配电所 3#主变	10	800	640	640
43208	江阴	水华苑 16#配电所 4#主变	10	800	640	640
43209	江阴	水华苑 16#配电所 2#主变	10	800	640	640
43210	江阴	水华苑 2#配电所 1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
43211	江阴	水华苑 2#配电所 2#主变	10	800	640	640
43212	江阴	水华苑 26#配电所 1#主变	10	800	640	640
43213	江阴	水华苑 26#配电所 2#主变	10	800	640	640
43214	江阴	水芝苑 16#配电所 1#主变	10	1000	800	800
43215	江阴	水芝苑 16#配电所 2#主变	10	1000	800	800
43216	江阴	水芝苑 5#配电所 1#主变	10	800	640	640
43217	江阴	水芝苑 5#配电所 3#主变	10	800	640	640
43218	江阴	水芝苑 5#配电所 2#主变	10	800	640	640
43219	江阴	水芝苑 5#配电所 4#主变	10	800	640	640
43220	江阴	兴澄银座 128#配电所 1#主变	10	800	640	640
43221	江阴	兴澄银座 128#配电所 3#主变	10	800	640	640
43222	江阴	兴澄银座 128#配电所 4#主变	10	800	640	640
43223	江阴	兴澄银座 128#配电所 2#主变	10	800	640	640
43224	江阴	维常村变	10	400	168	168
43225	江阴	地板东变	10	400	278	278
43226	江阴	建设 4 队变	10	400	281	281
43227	江阴	高沈家基变	10	400	236	236
43228	江阴	夏东苑 45#配电所 2#主变	10	800	640	640
43229	江阴	夏东苑 43#配电所 3#主变	10	800	640	640
43230	江阴	夏东苑 43#配电所 1#主变	10	800	640	640
43231	江阴	夏东苑 43#配电所 4#主变	10	800	640	640
43232	江阴	夏东苑 43#配电所 2#主变	10	800	640	640
43233	江阴	生态园南变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
43234	江阴	利城东变	10	315	229	229
43235	江阴	王家头西变	10	400	287	287
43236	江阴	文林周家村东变	10	400	291	291
43237	江阴	西房变	10	200	160	160
43238	江阴	锦绣北变	10	400	320	320
43239	江阴	梁家南变	10	200	160	160
43240	江阴	文北桥变	10	400	320	320
43241	江阴	功臣变	10	400	320	320
43242	江阴	蟠龙华都 38#配电所 1#主变	10	800	640	640
43243	江阴	蟠龙华都 38#配电所 2#主变	10	800	640	640
43244	江阴	蟠龙华都 19#配电所 1#主变	10	800	640	640
43245	江阴	蟠龙华都 19#配电所 3#主变	10	800	640	640
43246	江阴	蟠龙华都 19#配电所 4#主变	10	800	640	640
43247	江阴	蟠龙华都 19#配电所 2#主变	10	800	640	640
43248	江阴	蟠龙华都 46#配电所 1#主变	10	800	640	640
43249	江阴	蟠龙华都 46#配电所 3#主变	10	800	640	640
43250	江阴	蟠龙华都 46#配电所 4#主变	10	800	640	640
43251	江阴	蟠龙华都 46#配电所 2#主变	10	800	640	640
43252	江阴	蟠龙华都 41#配电所 1#主变	10	800	640	640
43253	江阴	蟠龙华都 41#配电所 3#主变	10	800	640	640
43254	江阴	蟠龙华都 41#配电所 4#主变	10	800	640	640
43255	江阴	蟠龙华都 41#配电所 2#主变	10	800	640	640
43256	江阴	蟠龙华都 36#配电所 1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
43257	江阴	蟠龙华都 36#配电所 3#主变	10	800	640	640
43258	江阴	蟠龙华都 36#配电所 4#主变	10	800	640	640
43259	江阴	长江路 260#配电所 1#主变	10	800	640	640
43260	江阴	长江路 260#配电所 2#主变	10	800	640	640
43261	江阴	埠路桥北箱变 1#主变	10	400	320	320
43262	江阴	埠路桥南箱变 1#主变	10	400	320	320
43263	江阴	蟠龙华都 36#配电所 2#主变	10	800	640	640
43264	江阴	蟠龙华都 6#配电所 2#主变	10	800	640	640
43265	江阴	蟠龙华都 6#配电所 4#主变	10	800	640	640
43266	江阴	蟠龙华都 6#配电所 3#主变	10	800	640	640
43267	江阴	蟠龙华都 6#配电所 1#主变	10	800	640	640
43268	江阴	朱家住基东变	10	400	320	320
43269	江阴	东支开发变	10	400	320	320
43270	江阴	祝塘王家变	10	200	20	20
43271	江阴	高田东变	10	400	227	227
43272	江阴	文林佳乐变	10	400	320	320
43273	江阴	宝辉北变	10	400	282	282
43274	江阴	蔡港河排涝变箱变主变	10	630	504	504
43275	江阴	电力站西苑箱变主变	10	630	504	504
43276	江阴	槐树变	10	400	311	311
43277	江阴	镇区薛家巷变	10	400	320	320
43278	江阴	五寨沟南变	10	400	238	238
43279	江阴	金家巷变	10	400	259	259

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
43280	江阴	恽家东变	10	400	320	320
43281	江阴	太湖庄变	10	200	138	138
43282	江阴	杨家村东变	10	400	247	247
43283	江阴	何家场西变	10	200	148	148
43284	江阴	俞家村南变	10	400	320	320
43285	江阴	刘家村北变	10	400	212	212
43286	江阴	长泾油车巷西变	10	400	320	320
43287	江阴	水岸名邸 6#箱变主变	10	630	504	504
43288	江阴	朱家坝花园 21#配电所 1#主变	10	800	640	640
43289	江阴	朱家坝花园 21#配电所 3#主变	10	800	640	640
43290	江阴	朱家坝花园 21#配电所 4#主变	10	800	640	640
43291	江阴	申裕街 5#配电所 3#主变	10	800	640	640
43292	江阴	朱家坝花园 21#配电所 2#主变	10	800	640	640
43293	江阴	香颂里 1#配电所 1#主变	20	800	609	609
43294	江阴	申裕街 5#配电所 1#主变	10	800	640	640
43295	江阴	香颂里 1#配电所 3#主变	20	800	640	640
43296	江阴	朱家坝花园 11#配电所 3#主变	10	800	640	640
43297	江阴	朱家坝花园 11#配电所 1#主变	10	800	640	640
43298	江阴	朱家坝花园 11#配电所 4#主变	10	800	640	640
43299	江阴	朱家坝花园 11#配电所 2#主变	10	800	640	640
43300	江阴	申裕街 5#配电所 2#主变	10	800	640	640
43301	江阴	申裕街 5#配电所 4#主变	10	800	640	640
43302	江阴	香颂里 5#配电所 1#主变	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
43303	江阴	香颂里 9#配电所 1#主变	20	800	640	640
43304	江阴	香颂里 16#配电所 1#主变	20	800	640	640
43305	江阴	南新排涝站箱变主变	10	630	504	504
43306	江阴	纺织城箱变主变	10	630	470	470
43307	江阴	北新西箱变主变	10	630	504	504
43308	江阴	四期箱变主变	10	630	504	504
43309	江阴	阳光花园 1#箱变主变	10	400	320	320
43310	江阴	阳光花园 2#箱变主变	10	500	400	400
43311	江阴	香颂里 1#配电所 2#主变	20	800	640	640
43312	江阴	香颂里 1#配电所 4#主变	20	800	640	640
43313	江阴	香颂里 5#配电所 2#主变	20	800	640	640
43314	江阴	香颂里 9#配电所 2#主变	20	800	640	640
43315	江阴	香颂里 16#配电所 2#主变	20	800	640	640
43316	江阴	北欧印象寓所 40#配电所 1#主变	10	800	640	640
43317	江阴	北欧印象寓所 40#配电所 3#主变	10	800	640	640
43318	江阴	北欧印象寓所 40#配电所 4#主变	10	800	640	640
43319	江阴	北欧印象寓所 40#配电所 2#主变	10	800	640	640
43320	江阴	江东商城箱变主变	10	500	400	400
43321	江阴	文教变	10	400	320	320
43322	江阴	上河北变	10	400	225	225
43323	江阴	观庄北变	10	400	120	120
43324	江阴	春麓苑 1#配电所 4#主变	10	1000	800	800
43325	江阴	春麓苑 1#配电所 2#主变	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
43326	江阴	春麓苑 1#配电所 1#主变	10	1000	800	800
43327	江阴	春麓苑 1#配电所 3#主变	10	1000	800	800
43328	江阴	何巷园区 1#变	10	400	320	320
43329	江阴	通惠花苑 30#配电所 1#主变	10	800	640	640
43330	江阴	通惠花苑 30#配电所 3#主变	10	800	640	640
43331	江阴	通惠花苑 30#配电所 2#主变	10	800	640	640
43332	江阴	通惠花苑 30#配电所 4#主变	10	800	640	640
43333	江阴	通惠花苑 1#配电所 2#主变	10	1000	800	800
43334	江阴	通惠花苑 1#配电所 1#主变	10	1000	800	800
43335	江阴	和院 292#配电所 1#主变	10	800	640	640
43336	江阴	和院 292#配电所 2#主变	10	800	640	640
43337	江阴	和院 292#配电所 3#主变	10	800	640	640
43338	江阴	季庄后巷东变	10	400	266	266
43339	江阴	锡金北变	10	400	320	320
43340	江阴	翰庭 2#配电所 2#主变	10	800	640	640
43341	江阴	翰庭 2#配电所 4#主变	10	800	640	640
43342	江阴	翰庭 2#配电所 1#主变	10	800	640	640
43343	江阴	翰庭 2#配电所 3#主变	10	800	640	640
43344	江阴	翰庭 10#配电所 3#主变	10	800	640	640
43345	江阴	翰庭 10#配电所 1#主变	10	800	640	640
43346	江阴	翰庭 10#配电所 2#主变	10	800	640	640
43347	江阴	翰庭 10#配电所 4#主变	10	800	640	640
43348	江阴	翰庭 9#配电所 3#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
43349	江阴	翰庭 9#配电所 1#主变	10	800	640	640
43350	江阴	翰庭 9#配电所 2#主变	10	800	629	629
43351	江阴	翰庭 9#配电所 4#主变	10	800	640	640
43352	江阴	兽医站公变	10	400	310	310
43353	江阴	兴泉变	10	315	252	252
43354	江阴	黄思巷 3#变	10	400	320	320
43355	江阴	毗陵路变电所 1#主变	10	800	640	640
43356	江阴	毗陵路变电所 2#主变	10	800	640	640
43357	江阴	霞客马路上北变	10	200	65	65
43358	江阴	蒋家村西变	10	400	233	233
43359	江阴	璜冠桥北变	10	400	320	320
43360	江阴	长寿公安变	10	315	252	252
43361	江阴	庄家东变	10	250	200	200
43362	江阴	长达路 159#配电所 2#主变	10	800	640	640
43363	江阴	长达路 159#配电所 1#主变	10	800	640	640
43364	江阴	簪村中变	10	400	277	277
43365	江阴	马家头南变	10	200	123	123
43366	江阴	栗山中变	10	400	277	277
43367	江阴	长达路 155#配电所 2#主变	10	800	640	640
43368	江阴	珠江路 10#配电所 2#主变	10	800	640	640
43369	江阴	长达路 155#配电所 1#主变	10	800	640	640
43370	江阴	珠江路 10#配电所 1#主变	10	800	640	640
43371	江阴	祝塘南街西变	10	400	297	297

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
43372	江阴	蔡巷东变	10	400	320	320
43373	江阴	薛家堂变	10	400	288	288
43374	江阴	黄河南站箱变 1#主变	10	400	320	320
43375	江阴	姚南线 1#箱变主变	10	630	504	504
43376	江阴	杨巷里箱变 1#主变	10	630	504	504
43377	江阴	外湾北变	10	200	131	131
43378	江阴	姚南线 2#箱变主变	10	630	504	504
43379	江阴	芦岐北变	10	400	284	284
43380	江阴	姚南线 3#箱变主变	10	500	400	400
43381	江阴	积庆变	10	400	279	279
43382	江阴	祝塘菜场南变	10	400	320	320
43383	江阴	香山北路 32#配电所 1#主变	10	800	640	640
43384	江阴	自由街南变	10	315	252	252
43385	江阴	香山北路 32#配电所 2#主变	10	800	640	640
43386	江阴	杨树里 3#变	10	400	279	279
43387	江阴	俭益新村东变	10	400	320	320
43388	江阴	绿城新天地 22#配电所 1#主变	10	800	640	640
43389	江阴	绿城新天地 22#配电所 2#主变	10	800	640	640
43390	江阴	绿城新天地 23#配电所 1#主变	10	800	640	640
43391	江阴	绿城新天地 23#配电所 3#主变	10	800	640	640
43392	江阴	绿城新天地 23#配电所 2#主变	10	800	640	640
43393	江阴	富特变	10	400	320	320
43394	江阴	文林渔业变	10	400	260	260

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
43395	江阴	渔猎村 3#变	10	400	320	320
43396	江阴	君恒变	10	400	320	320
43397	江阴	石庄南街变	10	400	230	230
43398	江阴	团结花园 43#配电所 1#主变	10	1000	800	800
43399	江阴	团结花园 43#配电所 2#主变	10	1000	800	800
43400	江阴	团结花园 54#配电所 1#主变	10	1000	800	800
43401	江阴	团结花园 54#配电所 2#主变	10	1000	800	800
43402	江阴	团结花园 9#配电所 1#主变	10	800	640	640
43403	江阴	团结花园 9#配电所 3#主变	10	800	640	640
43404	江阴	团结花园 9#配电所 2#主变	10	800	640	640
43405	江阴	团结花园 9#配电所 4#主变	10	800	640	640
43406	江阴	团结花园 26#配电所 1#主变	10	800	640	640
43407	江阴	团结花园 26#配电所 3#主变	10	800	640	640
43408	江阴	团结花园 26#配电所 4#主变	10	800	640	640
43409	江阴	团结花园 26#配电所 2#主变	10	800	640	640
43410	江阴	绿城新天地 23#配电所 4#主变	10	800	640	640
43411	江阴	老二房北变	10	400	320	320
43412	江阴	黄山湖公寓 3#配电所 1#主变	10	800	640	640
43413	江阴	黄山湖公寓 3#配电所 3#主变	10	800	640	640
43414	江阴	黄山湖公寓 3#配电所 4#主变	10	800	640	640
43415	江阴	黄山湖公寓 3#配电所 2#主变	10	800	640	640
43416	江阴	黄山湖公寓 8#配电所 1#主变	10	800	640	640
43417	江阴	黄山湖公寓 8#配电所 3#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
43418	江阴	黄山湖公寓 8#配电所 4#主变	10	800	640	640
43419	江阴	黄山湖公寓 8#配电所 2#主变	10	800	640	640
43420	江阴	坊前 2#变	10	315	220	220
43421	江阴	申裕街 3#配电所 3#主变	10	800	640	640
43422	江阴	申裕街 3#配电所 1#主变	10	800	640	640
43423	江阴	水芝苑 40#配电所 1#主变	10	800	640	640
43424	江阴	水芝苑 40#配电所 2#主变	10	800	640	640
43425	江阴	阳光水岸花苑 6#配电所 1#主变	10	800	640	640
43426	江阴	阳光水岸花苑 6#配电所 3#主变	10	800	640	640
43427	江阴	长寿小圩变	10	200	135	135
43428	江阴	和平村新联西变	10	315	219	219
43429	江阴	通园西变	10	400	152	152
43430	江阴	蒋家坝北变	10	200	148	148
43431	江阴	张五房南变	10	400	267	267
43432	江阴	黄玉台东变	10	200	160	160
43433	江阴	长南内南变	10	400	320	320
43434	江阴	铂润九里雅园三区 12#配电所 2#主变	10	630	504	504
43435	江阴	渡江一村 3#箱变主变	10	630	504	504
43436	江阴	瑞名雅苑 9#配电所 1#主变	10	800	640	640
43437	江阴	西双桥东变	10	400	320	320
43438	江阴	朱家坝花园 37#配电所 4#主变	10	630	504	504
43439	江阴	河北庄变	10	400	232	232

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
43440	江阴	阳庄菜园变	10	400	320	320
43441	江阴	前坞墩东变	10	400	251	251
43442	江阴	天鹤二村 3#箱变主变	10	800	640	640
43443	江阴	天生港变	10	400	320	320
43444	江阴	交管所东变	10	400	320	320
43445	江阴	澜岸花苑 4#配电所 2#主变	10	800	640	640
43446	江阴	交通箱变主变	10	630	504	504
43447	江阴	裕珑花园 61#配电所 2#主变	10	800	640	640
43448	江阴	环村南路 2 号变	10	400	320	320
43449	江阴	华光河西变	10	200	118	118
43450	江阴	西湖村八队变	10	200	119	119
43451	江阴	刘常王东变	10	200	134	134
43452	江阴	后坞墩变	10	400	239	239
43453	江阴	云麓花园 11#配电所 4#主变	10	800	640	640
43454	江阴	天悦家园 6#配电所 1#主变	10	630	504	504
43455	江阴	创智泓家 13#配电所 1#主变	10	630	504	504
43456	江阴	创智泓家 13#配电所 2#主变	10	630	504	504
43457	江阴	创智泓家 13#配电所 3#主变	10	630	504	504
43458	江阴	创智泓家 13#配电所 4#主变	10	630	504	504
43459	江阴	江市老站变	10	200	160	160
43460	江阴	痘寺塘 4#变	10	400	320	320
43461	江阴	万花景苑 71#配电所 3#主变	10	800	640	640
43462	江阴	俞王变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
43463	江阴	肖头巷变	10	400	51	51
43464	江阴	恒和中央璟园 85#配电所 2#主变	10	630	504	504
43465	江阴	朱家降变	10	250	140	140
43466	江阴	夏尧桥南变	10	400	202	202
43467	江阴	雷陈圩变	10	400	320	320
43468	江阴	茂龙电站	10	400	320	320
43469	江阴	石弄里箱变主变	10	630	493	493
43470	江阴	丹桂颐园 3#配电所 1#主变	10	800	640	640
43471	江阴	南漫水站	10	400	141	141
43472	江阴	美宸雅苑 43#配电所 2#主变	10	630	504	504
43473	江阴	沈舍北变	10	200	16	16
43474	江阴	云亭前巷西变	10	400	266	266
43475	江阴	电力东 2#变	10	200	126	126
43476	江阴	峭用 5#变	10	400	320	320
43477	江阴	红苗后巷变	10	400	275	275
43478	江阴	金电变	10	400	320	320
43479	江阴	天门村变	10	400	264	264
43480	江阴	官泾南变	10	200	160	160
43481	江阴	峭岐陆家村变	10	400	238	238
43482	江阴	通渡花苑二区 117#配电所 1#主变	10	800	640	640
43483	江阴	通渡花苑二区 117#配电所 2#主变	10	800	640	640
43484	江阴	湖塘西变	10	400	262	262
43485	江阴	龚家巷 2#变	10	200	142	142

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
43486	江阴	通渡花苑二区 120#配电所 1#主变	10	800	640	640
43487	江阴	通渡花苑二区 120#配电所 2#主变	10	800	640	640
43488	江阴	润华路变	10	400	181	181
43489	江阴	蒋庄东变	10	200	22	22
43490	江阴	恒和中央璟园 85#配电所 4#主变	10	630	504	504
43491	江阴	大圩变	10	200	62	62
43492	江阴	强北变	10	200	160	160
43493	江阴	泾鹿 2#箱变主变	10	630	504	504
43494	江阴	迅达 2#变	10	200	160	160
43495	江阴	裕珑花园 61#配电所 1#主变	10	800	640	640
43496	江阴	秦湾西变	10	200	160	160
43497	江阴	薛珠巷变	10	400	320	320
43498	江阴	罐头厂西变箱变主变	10	630	504	504
43499	江阴	满头堂变	10	400	266	266
43500	江阴	石洞坝北变	10	400	320	320
43501	江阴	昕悦府 80#配电所 2#主变	10	800	640	640
43502	江阴	北横河变	10	200	95	95
43503	江阴	观东邵庄变	10	250	200	200
43504	江阴	漫水南变	10	400	231	231
43505	江阴	东华佳苑 6#配电所 1#主变	10	630	504	504
43506	江阴	鸡龙山村龙都新村三期 3#箱变主变	10	630	504	504
43507	江阴	毛纺箱变主变	10	630	504	504
43508	江阴	塘下徐家南变	10	400	303	303

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
43509	江阴	芙蓉新村 2#箱变主变	10	630	504	504
43510	江阴	林湾花苑 3#配电所 4#主变	10	630	504	504
43511	江阴	三小西变	10	400	320	320
43512	江阴	馨悦花园南区 3#配电所 3#主变	10	800	640	640
43513	江阴	勤丰新村 6#变	10	400	320	320
43514	江阴	韵湖澜山花园 36#配电所 2#主变	10	800	640	640
43515	江阴	戴家弄箱变主变	10	200	160	160
43516	江阴	鑫茂悦园 234#配 1#主变	10	800	640	640
43517	江阴	兴泉西变	10	400	320	320
43518	江阴	澄小箱变主变	10	630	504	504
43519	江阴	朱家坝西变	10	400	320	320
43520	江阴	宏澄箱变主变	10	800	640	640
43521	江阴	教场东变	10	400	320	320
43522	江阴	上品璟苑 222#配电所 4#主变	10	800	621	621
43523	江阴	新秀园三期 35#配电所 2#主变	10	800	640	640
43524	江阴	湖塘南变	10	400	295	295
43525	江阴	融城苑 182#配电所 3#主变	10	800	640	640
43526	江阴	文林黄家变	10	200	21	21
43527	江阴	南园东变	10	400	198	198
43528	江阴	华舜雅园 10#配电所 2#主变	10	800	640	640
43529	江阴	嘉悦澜庭 13#101 配电所 4#主变	10	630	504	504
43530	江阴	江悦尚院 50#配电所 1#主变	10	630	504	504
43531	江阴	铂润九里雅园四区 11#配电所 4#主	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
		变				
43532	江阴	南国西变	10	315	252	252
43533	江阴	明达变	10	400	184	184
43534	江阴	璟尚佳苑 105#配电所 1#主变	10	800	640	640
43535	江阴	马镇敬老院变	10	400	320	320
43536	江阴	湖滨佳苑一村 42#配电所 4#主变	10	630	504	504
43537	江阴	万花景苑 84#配电所 1#主变	10	800	640	640
43538	江阴	文化东变	10	400	263	263
43539	江阴	春风雅苑 26#配电所 3#主变	10	800	640	640
43540	江阴	瑞庭花园 9#配电所 2#主变	10	800	640	640
43541	江阴	红星公变箱变主变	10	400	320	320
43542	江阴	渡江三村 3#变	10	400	320	320
43543	江阴	北前南变	10	400	205	205
43544	江阴	谢南桥北变	10	400	320	320
43545	江阴	鸡龙山村东变	10	400	320	320
43546	江阴	季家村东变	10	400	320	320
43547	江阴	云景花园 9#配电所 3#主变	10	630	504	504
43548	江阴	申龙变	10	400	320	320
43549	江阴	龙岸中变	10	400	320	320
43550	江阴	敌光雅苑北区 5#配电所 4#主变	20	800	640	640
43551	江阴	蔚蓝璟苑 41#配电所 2#主变	10	630	504	504
43552	江阴	创智泓家 32#配电所 1#主变	10	630	504	504
43553	江阴	创智泓家 32#配电所 2#主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
43554	江阴	创智泓家 32#配电所 3#主变	10	630	504	504
43555	江阴	创智泓家 32#配电所 4#主变	10	630	504	504
43556	江阴	前河南变	10	400	320	320
43557	江阴	袁家高头南变	10	400	130	130
43558	江阴	园区植绒 2#变	10	400	272	272
43559	江阴	朗悦嘉园 5#配电所 4#主变	10	630	504	504
43560	江阴	祝塘陆家基变	10	400	233	233
43561	江阴	馨悦花园西区 7#配电所 2#主变	10	800	640	640
43562	宜兴	宫前村东公变	10	200	160	160
43563	宜兴	夏姜公路公变	10	400	320	320
43564	宜兴	秧西公变	10	200	160	160
43565	宜兴	振业 30#楼北箱变主变	10	630	504	504
43566	宜兴	南漕沟南 2#公变	10	200	160	160
43567	宜兴	南漕裴家 2#公变	10	200	160	160
43568	宜兴	碧水华庭 2#箱变	20	630	504	504
43569	宜兴	荷塘食品公变	10	200	160	160
43570	宜兴	查林前村公变	10	400	275	275
43571	宜兴	蜀山安置 4#箱变	10	630	504	504
43572	宜兴	蜀山安置 5#箱变	10	630	504	504
43573	宜兴	蜀山安置 6#箱变	10	630	504	504
43574	宜兴	永红团结 2#公变	10	200	160	160
43575	宜兴	金桂苑 1#站 1#所变	10	800	640	640
43576	宜兴	金桂苑 1#站 2#所变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
43577	宜兴	金桂苑 5#箱变主变	10	400	320	320
43578	宜兴	金沙府邸 1#站 1#所变主变	10	800	640	640
43579	宜兴	金沙府邸 1#站 2#所变主变	10	800	640	640
43580	宜兴	蝶水风情园 8#箱变	10	800	640	640
43581	宜兴	蝶水风情园 10#箱变	10	800	640	640
43582	宜兴	蝶水风情园 12#箱变	10	630	504	504
43583	宜兴	茶局健康路箱变	10	400	320	320
43584	宜兴	健康路路灯箱变	10	400	320	320
43585	宜兴	和桥大树人家 1#站 1#所变	10	800	640	640
43586	宜兴	和桥大树人家 1#站 2#所变	10	800	640	640
43587	宜兴	和桥大树人家 2#站 1#所变	10	800	640	640
43588	宜兴	和桥大树人家 2#站 2#所变	10	800	640	640
43589	宜兴	和桥大树人家 2#站 3#所变	10	800	640	640
43590	宜兴	和桥大树人家 2#站 4#所变	10	800	640	640
43591	宜兴	宜乐雅园 1#站 1#所变	10	1000	800	800
43592	宜兴	宜乐雅园 1#站 2#所变	10	1000	800	800
43593	宜兴	宜乐雅园 2#站 1#所变	10	800	640	640
43594	宜兴	宜乐雅园 2#站 2#所变	10	800	640	640
43595	宜兴	前阳加工公变	10	200	121	121
43596	宜兴	圣园公变	10	200	108	108
43597	宜兴	相公南公变	10	400	320	320
43598	宜兴	岷山 4#公变	10	200	160	160
43599	宜兴	金色阳光 3#站 4#所变	20	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
43600	宜兴	尚湖苑 5#公变	10	400	320	320
43601	宜兴	尚湖苑 6#公变	10	400	320	320
43602	宜兴	尚湖苑 7#公变	10	400	320	320
43603	宜兴	尚湖苑 8#公变	10	400	320	320
43604	宜兴	尚湖苑 9#公变	10	400	320	320
43605	宜兴	金桂苑 4#箱变主变	10	400	320	320
43606	宜兴	华东石材市场 19#公变	10	400	320	320
43607	宜兴	台西 4#箱变	10	500	400	400
43608	宜兴	金桂苑 3#箱变	10	400	320	320
43609	宜兴	金桂苑 2#箱变	10	400	320	320
43610	宜兴	金桂苑 1#箱变	10	400	320	320
43611	宜兴	都山三村 4#公变	10	400	320	320
43612	宜兴	都山三村 5#公变	10	400	320	320
43613	宜兴	都山三村 6#公变	10	400	320	320
43614	宜兴	都市港湾 C 区 1#站 1#所变	10	800	640	640
43615	宜兴	都市港湾 C 区 1#站 2#所变	10	800	640	640
43616	宜兴	都市港湾 C 区 2#站 1#所变	10	800	640	640
43617	宜兴	都市港湾 C 区 2#站 2#所变	10	800	640	640
43618	宜兴	都市港湾 C 区 3#站 1#所变	10	800	640	640
43619	宜兴	都市港湾 C 区 3#站 2#所变	10	800	640	640
43620	宜兴	闵家场箱变主变	10	400	320	320
43621	宜兴	金沙府邸 1#箱变	10	400	320	320
43622	宜兴	金沙府邸 2#箱变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
43623	宜兴	万石西园 9#箱变主变	10	630	504	504
43624	宜兴	万石西园 10#箱变	10	500	400	400
43625	宜兴	誉珑湖滨 1#站 1#所变	20	800	640	640
43626	宜兴	誉珑湖滨 1#站 2#所变	20	800	640	640
43627	宜兴	誉珑湖滨 1#站 3#所变	20	800	640	640
43628	宜兴	誉珑湖滨 1#站 4#所变	20	800	640	640
43629	宜兴	誉珑湖滨 2#站 1#所变	20	630	504	504
43630	宜兴	誉珑湖滨 2#站 2#所变	20	630	504	504
43631	宜兴	誉珑湖滨 2#站 3#所变	20	630	504	504
43632	宜兴	誉珑湖滨 2#站 4#所变	20	630	504	504
43633	宜兴	誉珑湖滨 3#站 1#所变	20	630	504	504
43634	宜兴	誉珑湖滨 3#站 2#所变	20	630	504	504
43635	宜兴	誉珑湖滨 3#站 3#所变	20	630	504	504
43636	宜兴	誉珑湖滨 3#站 4#所变	20	630	491	491
43637	宜兴	誉珑湖滨 4#站 1#所变	20	800	640	640
43638	宜兴	誉珑湖滨 4#站 2#所变	20	800	640	640
43639	宜兴	誉珑湖滨 4#站 3#所变	20	800	640	640
43640	宜兴	誉珑湖滨 4#站 4#所变	20	800	640	640
43641	宜兴	景湖天成 1#站 1#所变	10	800	640	640
43642	宜兴	景湖天成 1#站 2#所变	10	800	640	640
43643	宜兴	景湖天成 2#站 1#所变	10	800	640	640
43644	宜兴	景湖天成 2#站 2#所变	10	800	640	640
43645	宜兴	景湖天成 3#站 1#所变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
43646	宜兴	景湖天成 3#站 2#所变	10	800	640	640
43647	宜兴	景湖天成 3#站 3#所变	10	800	615	615
43648	宜兴	景湖天成 3#站 4#所变	10	800	640	640
43649	宜兴	景湖天成 4#站 1#所变	10	800	640	640
43650	宜兴	景湖天成 4#站 2#所变	10	800	640	640
43651	宜兴	景湖天成 4#站 3#所变	10	800	640	640
43652	宜兴	景湖天成 4#站 4#所变	10	800	640	640
43653	宜兴	景湖天成 5#站 1#所变	10	800	640	640
43654	宜兴	景湖天成 5#站 2#所变	10	800	640	640
43655	宜兴	景湖天成 5#站 3#所变	10	800	640	640
43656	宜兴	景湖天成 5#站 4#所变	10	800	640	640
43657	宜兴	铜山村 2#公变	10	250	153	153
43658	宜兴	林场危旧安置房箱变主变	10	400	320	320
43659	宜兴	金色阳光 2#站 1#所变	20	1000	800	800
43660	宜兴	金色阳光 2#站 2#所变	20	1000	800	800
43661	宜兴	金色阳光 3#站 1#所变	20	1000	800	800
43662	宜兴	金色阳光 3#站 2#所变	20	1000	800	800
43663	宜兴	金色阳光 3#站 3#所变	20	1000	800	800
43664	宜兴	东氿一号 3#站 4#所变	20	1000	800	800
43665	宜兴	电力站预制场公变	10	315	252	252
43666	宜兴	迎宾路 1#箱变	10	315	252	252
43667	宜兴	迎宾路 2#箱变	10	630	504	504
43668	宜兴	五星花园五期 5#室 1#所变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
43669	宜兴	五星花园五期 5#室 2#所变	10	630	504	504
43670	宜兴	川埠恒丰 2#公变	10	400	320	320
43671	宜兴	水浮 1#箱变	10	630	504	504
43672	宜兴	蔡家公变	10	200	160	160
43673	宜兴	金水名都 1#箱变	10	400	320	320
43674	宜兴	西一西二公变	10	200	115	115
43675	宜兴	观渎北公变	10	315	245	245
43676	宜兴	天沭御城 6#站 1#所变	20	800	640	640
43677	宜兴	天沭御城 6#站 2#所变	20	800	640	640
43678	宜兴	天沭御城 6#站 3#所变	20	800	640	640
43679	宜兴	天沭御城 6#站 4#所变	20	800	640	640
43680	宜兴	天沭御城 4#站 1#所变	20	800	640	640
43681	宜兴	天沭御城 4#站 2#所变	20	800	640	640
43682	宜兴	天沭御城 7#站 1#所变	20	800	640	640
43683	宜兴	天沭御城 7#站 2#所变	20	800	640	640
43684	宜兴	天沭御城 7#站 3#所变	20	800	640	640
43685	宜兴	天沭御城 7#站 4#所变	20	800	640	640
43686	宜兴	天沭御城 8#站 1#所变	20	800	640	640
43687	宜兴	天沭御城 8#站 2#所变	20	800	640	640
43688	宜兴	天沭御城 8#站 3#所变	20	800	640	640
43689	宜兴	兴杨花园二期 1#室 1#所变主变	10	800	640	640
43690	宜兴	决东站 2#公变	10	200	160	160
43691	宜兴	军山组 2#公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
43692	宜兴	横塘箱变	10	630	504	504
43693	宜兴	彭庄 2#公变	10	400	320	320
43694	宜兴	西园 5#公变	10	400	320	320
43695	宜兴	紫溪公变	10	400	320	320
43696	宜兴	魏家双峰公变	10	400	320	320
43697	宜兴	丝宿 1#箱变	10	630	504	504
43698	宜兴	后庄东公变	10	200	160	160
43699	宜兴	南园村部公变	10	400	320	320
43700	宜兴	沈家公变	10	200	160	160
43701	宜兴	后蒲西公变	10	200	160	160
43702	宜兴	琅玕村南公变	10	400	320	320
43703	宜兴	窑山公变	10	200	93	93
43704	宜兴	珠墩 2#公变	10	200	160	160
43705	宜兴	前笪村 3#公变	10	200	122	122
43706	宜兴	庄余背公变	10	200	58	58
43707	宜兴	碧水华庭 1#站 1#所变	20	1000	783	783
43708	宜兴	碧水华庭 1#站 2#所变	20	1000	800	800
43709	宜兴	碧水华庭 1#站 3#所变	20	1000	800	800
43710	宜兴	碧水华庭 1#站 4#所变	20	1000	800	800
43711	宜兴	碧水华庭 1#箱变	20	630	492	492
43712	宜兴	青龙三庄公变	10	315	240	240
43713	宜兴	芳桥西村 2#公变	10	200	30	30
43714	宜兴	小村公变	10	400	291	291

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
43715	宜兴	宜漕路路灯箱变主变	10	500	400	400
43716	宜兴	红旗圩公变	10	400	320	320
43717	宜兴	青口村东公变	10	200	144	144
43718	宜兴	蛟桥 2#箱变	10	100	80	80
43719	宜兴	洑滨广场箱变	10	630	504	504
43720	宜兴	下漳路灯箱变	10	100	80	80
43721	宜兴	学前街公变	10	400	310	310
43722	宜兴	余庄村公变	10	400	320	320
43723	宜兴	白泥 3#公变	10	400	218	218
43724	宜兴	体育场路灯箱变	10	630	504	504
43725	宜兴	九南路路灯箱变	10	630	504	504
43726	宜兴	下邱 2#公变	10	200	160	160
43727	宜兴	下邱公变	10	200	97	97
43728	宜兴	教育路绿化箱变	10	160	128	128
43729	宜兴	联运箱变	10	630	504	504
43730	宜兴	观前箱变	10	630	464	464
43731	宜兴	官林商城箱变	10	630	504	504
43732	宜兴	幸福箱变	10	630	504	504
43733	宜兴	供销箱变	10	630	504	504
43734	宜兴	信用箱变	10	400	320	320
43735	宜兴	官林幼儿园箱变	10	630	504	504
43736	宜兴	官林菜场箱变	10	630	504	504
43737	宜兴	农行公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
43738	宜兴	水产村南公变	10	400	320	320
43739	宜兴	寺前公变	10	200	145	145
43740	宜兴	陈家公变	10	200	146	146
43741	宜兴	振兴南路公变	10	400	320	320
43742	宜兴	茶亭小区 9#公变	10	400	320	320
43743	宜兴	茶亭 8#公变	10	400	320	320
43744	宜兴	育才箱变	10	630	504	504
43745	宜兴	凌北箱变	10	630	504	504
43746	宜兴	吕东 2#公变	10	400	320	320
43747	宜兴	丰村公变	10	400	272	272
43748	宜兴	嘉华广场 1#站 1#所变	10	1000	800	800
43749	宜兴	嘉华广场 1#站 2#所变	10	1000	800	800
43750	宜兴	驼龙湾公变	10	200	94	94
43751	宜兴	竹海西村公变	10	400	301	301
43752	宜兴	思家庄公变	10	200	160	160
43753	宜兴	下窑公变	10	200	160	160
43754	宜兴	毫阳东公变	10	200	65	65
43755	宜兴	毫阳南公变	10	200	64	64
43756	宜兴	李家南公变	10	200	95	95
43757	宜兴	阳泉茶场公变	10	400	300	300
43758	宜兴	新庄供电所 13#公变	10	315	252	252
43759	宜兴	新庄菜场箱变	10	630	504	504
43760	宜兴	新东苑 1#箱变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
43761	宜兴	毛巾村 2#公变	10	400	320	320
43762	宜兴	新东苑 2#箱变	10	630	504	504
43763	宜兴	塘林公变	10	315	252	252
43764	宜兴	燕山庙头公变	10	200	135	135
43765	宜兴	三木桥公变	10	200	160	160
43766	宜兴	华美公变	10	400	320	320
43767	宜兴	河北公变	10	200	145	145
43768	宜兴	扶风教工宿舍公变	10	400	320	320
43769	宜兴	临津荡公变	10	400	320	320
43770	宜兴	教工宿舍 3#公变	10	315	252	252
43771	宜兴	东岭茶场公变	10	400	314	314
43772	宜兴	镇北樊荣公变	10	400	308	308
43773	宜兴	黄墩桥公变	10	200	160	160
43774	宜兴	金和圩公变	10	400	320	320
43775	宜兴	张公红星 2#公变	10	400	305	305
43776	宜兴	王母陈家公变	10	200	122	122
43777	宜兴	雪家 4#公变	10	200	103	103
43778	宜兴	九岭大沟 2#公变	10	200	160	160
43779	宜兴	前笪下兆 2#公变	10	200	138	138
43780	宜兴	西街西公变	10	200	160	160
43781	宜兴	闸口湾里公变	10	200	160	160
43782	宜兴	闸口双坝公变	10	200	45	45
43783	宜兴	圩田 2#公变	10	200	68	68

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
43784	宜兴	港北许家公变	10	200	160	160
43785	宜兴	蒋富一组公变	10	400	289	289
43786	宜兴	蒋富八组公变	10	200	160	160
43787	宜兴	水坞芥公变	10	200	160	160
43788	宜兴	祥和佳苑 1#箱变	10	400	320	320
43789	宜兴	夏西组公变	10	200	138	138
43790	宜兴	敬老院公变	10	400	320	320
43791	宜兴	东卫西公变	10	200	115	115
43792	宜兴	尚福公寓 1#站 1#所变	10	800	640	640
43793	宜兴	尚福公寓 1#站 2#所变	10	800	640	640
43794	宜兴	尚福公寓 2#站 1#所变	10	800	640	640
43795	宜兴	尚福公寓 2#站 2#所变	10	800	640	640
43796	宜兴	尚福公寓 2#站 3#所变	10	800	640	640
43797	宜兴	尚福公寓 2#站 4#所变	10	800	640	640
43798	宜兴	小东安公变	10	400	320	320
43799	宜兴	刘家塘 2#公变	10	400	283	283
43800	宜兴	中范 2#公变	10	200	160	160
43801	宜兴	南河沿公变	10	200	152	152
43802	宜兴	烟山鲸东公变	10	200	143	143
43803	宜兴	座庄公变	10	400	320	320
43804	宜兴	教堂公变	10	400	320	320
43805	宜兴	潘南工业 1#公变	10	315	146	146
43806	宜兴	潘南工业 2#公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
43807	宜兴	华东石材市场 18#箱变	10	400	320	320
43808	宜兴	金家湾公变	10	200	160	160
43809	宜兴	田老干公变	10	200	54	54
43810	宜兴	浦西农行 2#公变	10	400	320	320
43811	宜兴	冯家村公变	10	400	320	320
43812	宜兴	东洳一号 1#站 1#所变	20	1000	800	800
43813	宜兴	东洳一号 1#站 2#所变	20	1000	800	800
43814	宜兴	东洳一号 1#站 3#所变	20	1000	800	800
43815	宜兴	东洳一号 2#站 1#所变	20	1000	800	800
43816	宜兴	东洳一号 2#站 2#所变	20	1000	800	800
43817	宜兴	东洳一号 2#站 3#所变	20	1000	800	800
43818	宜兴	东洳一号 6#箱变	20	630	504	504
43819	宜兴	东洳一号 7#箱变	20	630	504	504
43820	宜兴	岭西东山 2#公变	10	200	99	99
43821	宜兴	银湖路公变	10	400	320	320
43822	宜兴	映山湖公变	10	200	87	87
43823	宜兴	丁蜀新城 4#箱变	10	630	504	504
43824	宜兴	新建塘头公变	10	400	320	320
43825	宜兴	中里西公变	10	400	290	290
43826	宜兴	珍里公变	10	400	286	286
43827	宜兴	新南门村公变	10	200	135	135
43828	宜兴	谭家冲箱变	10	630	504	504
43829	宜兴	潜洛安置小区 1#箱变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
43830	宜兴	潜洛安置小区 2#箱变	10	400	320	320
43831	宜兴	南淋西公变	10	400	309	309
43832	宜兴	钮家西公变	10	400	320	320
43833	宜兴	路庄 3#公变	10	400	320	320
43834	宜兴	白鹤洞公变	10	400	320	320
43835	宜兴	新庄供电所 15#公变	10	400	320	320
43836	宜兴	聚和苑 1#站 1#所变	10	800	640	640
43837	宜兴	聚和苑 1#站 2#所变	10	800	640	640
43838	宜兴	聚和苑 1#箱变	10	400	320	320
43839	宜兴	聚和苑 2#站 1#所变	10	800	640	640
43840	宜兴	新建北新桥公变	10	400	262	262
43841	宜兴	聚和苑 2#站 2#所变	10	800	640	640
43842	宜兴	聚和苑 2#站 3#所变	10	800	640	640
43843	宜兴	聚和苑 2#站 4#所变	10	800	640	640
43844	宜兴	尚湖苑 1#公变	10	400	320	320
43845	宜兴	尚湖苑 2#公变	10	400	320	320
43846	宜兴	尚湖苑 3#公变	10	400	320	320
43847	宜兴	尚湖苑 4#公变	10	400	305	305
43848	宜兴	青疗宿舍公变	10	400	320	320
43849	宜兴	周墅安置房公变	10	250	200	200
43850	宜兴	天洙御城 1#站 2#所变	20	800	636	636
43851	宜兴	天洙御城 2#站 1#所变	20	800	640	640
43852	宜兴	天洙御城 2#站 2#所变	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
43853	宜兴	金兰陈家公变	10	200	160	160
43854	宜兴	干戈阳公变	10	200	160	160
43855	宜兴	果园公变	10	200	160	160
43856	宜兴	水文站公变	10	400	320	320
43857	宜兴	张家圩公变	10	200	160	160
43858	宜兴	洋溪电力站 7#公变	10	400	281	281
43859	宜兴	浯仕公变	10	200	141	141
43860	宜兴	洪巷北公变	10	200	145	145
43861	宜兴	杭坑村公变	10	400	257	257
43862	宜兴	北塘尖上公变	10	200	160	160
43863	宜兴	官塘 2#公变	10	200	160	160
43864	宜兴	石材市场东公变	10	400	320	320
43865	宜兴	丁蜀新城 9#箱变	10	800	640	640
43866	宜兴	下邾桥公变	10	200	45	45
43867	宜兴	五洞庆丰公变	10	400	275	275
43868	宜兴	钱家村公变	10	400	320	320
43869	宜兴	轴宿 3#公变	10	400	320	320
43870	宜兴	御景豪庭 1#变电所 1#所变	10	800	640	640
43871	宜兴	御景豪庭 1#变电所 2#所变	10	800	640	640
43872	宜兴	五圣万家公变	10	200	119	119
43873	宜兴	粮库公变	10	100	80	80
43874	宜兴	澄渎北公变	10	400	263	263
43875	宜兴	沈家桥公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
43876	宜兴	万石南湾公变	10	400	309	309
43877	宜兴	安康三期 1#箱变	10	630	504	504
43878	宜兴	陶都路 6 号 1#箱变	10	630	504	504
43879	宜兴	陶都路 6 号 2#箱变	10	630	504	504
43880	宜兴	西锄电站 2#公变	10	400	320	320
43881	宜兴	御景豪庭 2#变电所 1#所变	10	800	640	640
43882	宜兴	御景豪庭 2#变电所 2#所变	10	800	640	640
43883	宜兴	御景豪庭 3#变电所 1#所变	10	800	640	640
43884	宜兴	御景豪庭 3#变电所 2#所变	10	800	640	640
43885	宜兴	御景豪庭 3#变电所 3#所变	10	800	640	640
43886	宜兴	御景豪庭 3#变电所 4#所变	10	800	640	640
43887	宜兴	曲东公变	10	250	200	200
43888	宜兴	土城 3#公变	10	400	320	320
43889	宜兴	师渎 2#公变	10	400	320	320
43890	宜兴	毛中公变	10	200	160	160
43891	宜兴	川埠 7#公变	10	400	305	305
43892	宜兴	寺前东公变	10	400	320	320
43893	宜兴	前元坝头公变	10	400	320	320
43894	宜兴	兴业安置 3#箱变	10	400	320	320
43895	宜兴	万丽明珠 4#站 1#所变	10	800	640	640
43896	宜兴	万丽明珠 4#站 2#所变	10	800	640	640
43897	宜兴	万丽明珠 5#站 1#所变	10	800	640	640
43898	宜兴	万丽明珠 5#站 2#所变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
43899	宜兴	鱼池沿公变	10	200	160	160
43900	宜兴	明珠箱变	10	630	504	504
43901	宜兴	吴家渎 4#公变	10	200	160	160
43902	宜兴	新兴公变	10	400	198	198
43903	宜兴	泮俐东村站公变	10	400	320	320
43904	宜兴	阳羨茶场 3#公变	10	400	320	320
43905	宜兴	阳羨茶场 4#公变	10	400	320	320
43906	宜兴	湖东圩园公变	10	400	320	320
43907	宜兴	阳羨茶场 2#公变	10	400	320	320
43908	宜兴	高安 1#公变	10	400	320	320
43909	宜兴	五洞桥头公变	10	200	82	82
43910	宜兴	三洞安置 3#公变	10	400	320	320
43911	宜兴	省庄新华 2#公变	10	200	134	134
43912	宜兴	小会 2#公变	10	400	316	316
43913	宜兴	和桥镇政府 2#公变	10	400	320	320
43914	宜兴	康乐新村公变	10	400	320	320
43915	宜兴	胥东公变	10	200	160	160
43916	宜兴	架弓山公变	10	400	320	320
43917	宜兴	华阳刘家公变	10	200	133	133
43918	宜兴	镇南彭干村小区 5#箱变	10	630	504	504
43919	宜兴	镇南彭干村小区 3#箱变	10	630	504	504
43920	宜兴	镇南彭干村小区 2#箱变	10	400	320	320
43921	宜兴	镇南彭干村小区 1#箱变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
43922	宜兴	白塔横塘公变	10	200	160	160
43923	宜兴	永兴大会 2#公变	10	400	320	320
43924	宜兴	张公馆公变	10	200	160	160
43925	宜兴	兴业安置 1#箱变	10	400	320	320
43926	宜兴	兴业安置 2#箱变	10	400	320	320
43927	宜兴	任墅西山前公变	10	400	305	305
43928	宜兴	后元南公变	10	400	280	280
43929	宜兴	皇新金紫村西公变	10	100	80	80
43930	宜兴	八房村 3#公变	10	400	320	320
43931	宜兴	杨巷菜场公变	10	400	320	320
43932	宜兴	杭北公变	10	200	160	160
43933	宜兴	双湖水产公变	10	400	320	320
43934	宜兴	顾家公变	10	400	320	320
43935	宜兴	上西庄公变	10	200	160	160
43936	宜兴	后塘新村 1#箱变	10	630	504	504
43937	宜兴	后塘新村 2#箱变	10	630	504	504
43938	宜兴	后塘新村 3#箱变	10	630	504	504
43939	宜兴	后塘新村 4#箱变	10	630	504	504
43940	宜兴	和桥公安分局 2#公变	10	200	77	77
43941	宜兴	永兴小南公变	10	400	307	307
43942	宜兴	兴业街公变	10	400	122	122
43943	宜兴	双龙依云 1#站 1#所变	10	800	640	640
43944	宜兴	双龙依云 1#站 2#所变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
43945	宜兴	双龙依云 2#站 1#所变	10	800	640	640
43946	宜兴	双龙依云 2#站 2#所变	10	800	640	640
43947	宜兴	后塘新村 5#箱变	10	400	320	320
43948	宜兴	太华山庄 1#站 1#所变	10	800	640	640
43949	宜兴	太华山庄 1#站 2#所变	10	800	640	640
43950	宜兴	太华山庄 1#站 3#所变	10	800	640	640
43951	宜兴	太华山庄 1#站 4#所变	10	800	640	640
43952	宜兴	华利达 2#公变	10	400	320	320
43953	宜兴	柴山 2#公变	10	200	160	160
43954	宜兴	东湖公馆 1#站 1#所变	20	1000	800	800
43955	宜兴	东湖公馆 1#站 2#所变	20	1000	800	800
43956	宜兴	金盆 2#公变	10	400	290	290
43957	宜兴	三庄 2#公变	10	400	320	320
43958	宜兴	双龙依云 1#箱变	10	400	311	311
43959	宜兴	双龙依云 2#箱变	10	400	297	297
43960	宜兴	河南新村 1#箱变	10	400	320	320
43961	宜兴	河南新村 2#箱变	10	630	504	504
43962	宜兴	河南新村 3#箱变	10	630	504	504
43963	宜兴	东湖公馆 1#站 3#所变	20	1000	800	800
43964	宜兴	东湖公馆 2#站 1#所变	20	1000	800	800
43965	宜兴	东湖公馆 2#站 2#所变	20	1000	800	800
43966	宜兴	东湖公馆 2#站 3#所变	20	1000	800	800
43967	宜兴	东湖公馆 3#站 1#所变	20	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
43968	宜兴	东湖公馆 3#站 2#所变	20	1000	775	775
43969	宜兴	东湖公馆 3#站 3#所变	20	1000	800	800
43970	宜兴	桥二组 2#公变	10	400	320	320
43971	宜兴	下塘 2#公变	10	400	264	264
43972	宜兴	东木 2#公变	10	400	313	313
43973	宜兴	河西 4#公变	10	400	284	284
43974	宜兴	龙背山庄二期 7#箱变	10	500	400	400
43975	宜兴	中兴家园 1#站 1#所变	10	800	640	640
43976	宜兴	中兴家园 1#站 2#所变	10	800	640	640
43977	宜兴	中兴家园 2#站 1#所变	10	800	640	640
43978	宜兴	中兴家园 2#站 2#所变	10	800	640	640
43979	宜兴	西锄新村 1#公变	10	200	160	160
43980	宜兴	闻家石田箱变	10	400	320	320
43981	宜兴	前亭塘河箱变	10	630	504	504
43982	宜兴	老菜场箱变	10	400	320	320
43983	宜兴	骏马小区箱变	10	630	504	504
43984	宜兴	交管所箱变主变	10	630	491	491
43985	宜兴	故居路箱变	10	400	320	320
43986	宜兴	高墩 2#公变	10	400	320	320
43987	宜兴	塍里黄泥 2#公变	10	400	320	320
43988	宜兴	王婆蒋巷箱变	10	200	160	160
43989	宜兴	东氿一号 3#站 1#所变	20	1000	800	800
43990	宜兴	东氿一号 3#站 2#所变	20	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
43991	宜兴	东氿一号 3#站 3#所变	20	1000	800	800
43992	宜兴	港河 2#公变	10	200	131	131
43993	宜兴	朱康桥公变	10	200	160	160
43994	宜兴	小商品市场 2#箱变	10	400	320	320
43995	宜兴	太华红豆杉公变	10	400	320	320
43996	宜兴	楼下村 2#公变	10	200	160	160
43997	宜兴	桥涯龙珠公变	10	200	145	145
43998	宜兴	西锄东站 2#公变	10	200	45	45
43999	宜兴	三千公变	10	400	304	304
44000	宜兴	上高公变	10	200	148	148
44001	宜兴	中星湖滨城 14#站 1#所变	10	800	640	640
44002	宜兴	中星湖滨城 14#站 2#所变	10	800	640	640
44003	宜兴	中星湖滨城 14#站 3#所变	10	800	640	640
44004	宜兴	中星湖滨城 14#站 4#所变	10	800	640	640
44005	宜兴	中星湖滨城 15#站 1#所变	10	800	640	640
44006	宜兴	中星湖滨城 15#站 2#所变	10	800	640	640
44007	宜兴	大东翻山垵公变	10	200	160	160
44008	宜兴	中星湖滨城 15#站 3#所变	10	800	640	640
44009	宜兴	中星湖滨城 15#站 4#所变	10	800	640	640
44010	宜兴	中星湖滨城 16#站 1#所变	10	800	640	640
44011	宜兴	韶东村公变	10	200	160	160
44012	宜兴	中星湖滨城 16#站 2#所变	10	800	640	640
44013	宜兴	中星湖滨城 16#站 3#所变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
44014	宜兴	中星湖滨城 16#站 4#所变	10	800	640	640
44015	宜兴	中星湖滨城 17#站 1#所变	10	800	640	640
44016	宜兴	中星湖滨城 17#站 2#所变	10	800	640	640
44017	宜兴	南溪西公变	10	200	160	160
44018	宜兴	中星湖滨城 18#站 1#所变	10	800	640	640
44019	宜兴	中星湖滨城 18#站 2#所变	10	800	640	640
44020	宜兴	中星湖滨城 19#站 1#所变	10	800	640	640
44021	宜兴	中星湖滨城 19#站 2#所变	10	800	640	640
44022	宜兴	中星湖滨城 19#站 3#所变	10	800	640	640
44023	宜兴	中星湖滨城 19#站 4#所变	10	800	640	640
44024	宜兴	滕美公寓 1#站 1#所变	10	800	640	640
44025	宜兴	滕美公寓 1#站 2#所变	10	800	640	640
44026	宜兴	儒林北公变	10	400	320	320
44027	宜兴	阳光小区公变	10	400	265	265
44028	宜兴	五星花园 2#站 1#所变	10	1000	800	800
44029	宜兴	五星花园 2#站 2#所变	10	1000	800	800
44030	宜兴	滕美公寓 1#箱变主变	10	400	320	320
44031	宜兴	九古墩公变	10	200	145	145
44032	宜兴	埭南公变	10	200	144	144
44033	宜兴	蒋典 4#公变	10	200	114	114
44034	宜兴	墅后 2#公变	10	200	43	43
44035	宜兴	胡家塘南公变	10	400	320	320
44036	宜兴	东街东公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
44037	宜兴	五星花园 4#站 1#所变	10	800	640	640
44038	宜兴	五星花园 4#站 3#所变	10	800	640	640
44039	宜兴	五星花园 4#站 4#所变	10	800	640	640
44040	宜兴	五星花园 4#站 2#所变	10	800	640	640
44041	宜兴	五星花园 5#箱变	10	630	504	504
44042	宜兴	五星花园 3#箱变	10	630	504	504
44043	宜兴	五星花园 1#箱变	10	630	504	504
44044	宜兴	五星花园 6#箱变	10	630	504	504
44045	宜兴	五星花园 2#箱变	10	630	504	504
44046	宜兴	五星花园 4#箱变	10	630	504	504
44047	宜兴	临津桥公变	10	200	160	160
44048	宜兴	杨桥电站 2#公变	10	200	160	160
44049	宜兴	新建刘家西 2#公变	10	400	320	320
44050	宜兴	前曲坊 2#公变	10	400	320	320
44051	宜兴	新河安置 1#箱变	10	630	504	504
44052	宜兴	新河安置 2#箱变	10	400	320	320
44053	宜兴	名豪佳园 2#站 1#所变主变	10	800	640	640
44054	宜兴	名豪佳园 2#站 2#所变主变	10	800	640	640
44055	宜兴	何南 2#公变	10	400	227	227
44056	宜兴	怡景华庭 1#箱变	10	400	320	320
44057	宜兴	怡景华庭 2#箱变	10	400	320	320
44058	宜兴	怡景华庭 3#箱变	10	400	320	320
44059	宜兴	怡景华庭 4#箱变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
44060	宜兴	沈家南公变	10	400	320	320
44061	宜兴	河东塘北公变	10	200	160	160
44062	宜兴	前元陆家 2#公变	10	400	320	320
44063	宜兴	横山家苑 1#箱变	10	400	320	320
44064	宜兴	横山家苑 2#箱变	10	630	504	504
44065	宜兴	横山家苑 3#箱变	10	630	494	494
44066	宜兴	横山家苑 4#箱变	10	630	501	501
44067	宜兴	横山家苑 5#箱变	10	630	504	504
44068	宜兴	横山家苑 6#箱变	10	630	486	486
44069	宜兴	横山家苑 7#箱变	10	630	504	504
44070	宜兴	座庄圩北公变	10	200	148	148
44071	宜兴	皇新小学公变	10	400	320	320
44072	宜兴	五星花园 1#站 1#所变	10	1000	800	800
44073	宜兴	五星花园 1#站 2#所变	10	1000	800	800
44074	宜兴	五星花园 3#站 1#所变	10	800	640	640
44075	宜兴	五星花园 3#站 2#所变	10	800	640	640
44076	宜兴	名豪佳园 1#站 1#所变主变	10	800	640	640
44077	宜兴	名豪佳园 1#站 2#所变主变	10	800	640	640
44078	宜兴	万丽明珠 3#站 1#所变	10	800	640	640
44079	宜兴	万丽明珠 3#站 3#所变	10	800	640	640
44080	宜兴	万丽明珠 3#站 4#所变	10	800	640	640
44081	宜兴	万丽明珠 3#站 2#所变	10	800	640	640
44082	宜兴	华侨饭店 1#站 1#所变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
44083	宜兴	华侨饭店 1#站 2#所变	10	630	504	504
44084	宜兴	北新新村公变	10	200	160	160
44085	宜兴	闻家王家组 2#公变	10	400	261	261
44086	宜兴	大河电站公变	10	400	320	320
44087	宜兴	永兴小区公变	10	400	320	320
44088	宜兴	闸口永兴 2#公变	10	315	252	252
44089	宜兴	和桥永兴小区 4#公变	10	250	200	200
44090	宜兴	闸口永兴 3#公变	10	400	320	320
44091	宜兴	金兰住基公变	10	200	108	108
44092	宜兴	和兴路公变	10	315	250	250
44093	宜兴	竺隐溪院 5#室 1#所变主变	10	800	640	640
44094	宜兴	碓坊 1#公变	10	400	320	320
44095	宜兴	培源西 1#箱变	10	200	160	160
44096	宜兴	振业 10#楼北箱变主变	10	630	504	504
44097	宜兴	碓坊 7#公变	10	200	160	160
44098	宜兴	碓坊 8#公变	10	400	320	320
44099	宜兴	华虹公变	10	400	320	320
44100	宜兴	曹家村部公变	10	400	181	181
44101	宜兴	金楼箱变主变	10	400	320	320
44102	宜兴	雅达望月坊 4#箱变主变	10	400	320	320
44103	宜兴	钱家村 3#公变	10	400	40	40
44104	宜兴	电工综合楼公变	10	400	320	320
44105	宜兴	三门干 2#公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
44106	宜兴	新边庄小区 3#箱变主变	10	630	504	504
44107	宜兴	船厂宿舍 1#公变	10	400	320	320
44108	宜兴	振业 39#楼东箱变主变	10	630	504	504
44109	宜兴	茗秀馨院 2#室 4#所变主变	10	630	504	504
44110	宜兴	凌霞箱变主变	10	630	504	504
44111	宜兴	湖民电站公变	10	400	320	320
44112	宜兴	鹏鹞制造 13#公变	10	400	320	320
44113	宜兴	新都府 4#室 4#所变主变	10	630	504	504
44114	宜兴	三角桥 1#公变	10	400	320	320
44115	宜兴	雅达健康生态园 18#室 1#所变	10	800	640	640
44116	宜兴	苏缆新村 4#公变	10	200	160	160
44117	宜兴	辰华汎府 2#室 4#所变	20	800	640	640
44118	宜兴	金城花园 3#室 4#所变	10	800	640	640
44119	宜兴	同里桑场 3#公变	10	400	305	305
44120	宜兴	新农 3#公变	10	400	182	182
44121	宜兴	熙和府 3#室 1#所变	10	800	640	640
44122	宜兴	茶圣庭园 1#站 1#所变主变	10	400	320	320
44123	宜兴	查林新河 3#公变	10	200	160	160
44124	宜兴	一线天箱变主变	10	630	504	504
44125	宜兴	新城曹家公变	10	400	320	320
44126	宜兴	上千 4#公变	10	400	92	92
44127	宜兴	湖悦名邸 7#室 1#所变主变	10	800	640	640
44128	宜兴	鹅洲公馆二期 2#室 3#所变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
44129	宜兴	朝阳新村 3#公变	10	400	320	320
44130	宜兴	洋渚小学 3#公变	10	400	236	236
44131	宜兴	新建影剧院箱变主变	10	630	504	504
44132	宜兴	金龙名都 6#室 2#所变主变	10	800	640	640
44133	宜兴	东山新村 11#箱变主变	10	500	400	400
44134	宜兴	川埠茶场 3#公变	10	400	320	320
44135	宜兴	城典排涝站公变	10	200	160	160
44136	宜兴	百合红庙 2#公变	10	200	160	160
44137	宜兴	桃溪梦想商业广场 4#室 2#所变主变	10	800	640	640
44138	宜兴	省庄金家村小区 2#箱变主变	10	400	320	320
44139	宜兴	机电 2#公变	10	400	320	320
44140	宜兴	西山岗 3#公变	10	400	320	320
44141	宜兴	陶机丁港宿舍 2#公变	10	400	320	320
44142	宜兴	天辰府 3#室 1#所变主变	10	630	504	504
44143	宜兴	南门 2#箱变主变	10	630	493	493
44144	宜兴	岳堤小区箱变主变	10	630	504	504
44145	宜兴	华新东路 7#公变	10	400	320	320
44146	宜兴	熙和府 4#室 1#所变主变	10	800	640	640
44147	宜兴	丰台鱼塘公变	10	200	160	160
44148	宜兴	盛泽东元公变	10	400	320	320
44149	宜兴	新田房公变	10	200	160	160
44150	宜兴	庄西站 1#公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
44151	宜兴	阳羨教宿 1#箱变主变	10	630	504	504
44152	宜兴	三坛北公变	10	200	0	0
44153	宜兴	南林电站公变	10	200	160	160
44154	宜兴	溢润新城 1#站 1#所变	10	800	640	640
44155	宜兴	溢润新城 1#站 2#所变	10	800	640	640
44156	宜兴	溢润新城 1#箱变主变	10	630	504	504
44157	宜兴	溢润新城 2#箱变主变	10	630	504	504
44158	宜兴	溢润新城 3#箱变主变	10	630	504	504
44159	宜兴	溢润新城 4#箱变主变	10	630	504	504
44160	宜兴	渚东粮管所公变	10	400	320	320
44161	宜兴	湖光珑樾府 4#室 1#所变主变	20	800	640	640
44162	宜兴	任墅工业园区 3#公变	10	400	320	320
44163	宜兴	阳羨湖旅游度假小镇 15#室 2#所变	10	800	640	640
44164	宜兴	客运站充电桩 3#箱变主变	10	630	504	504
44165	宜兴	伏西箱变配电变压器	10	500	400	400
44166	宜兴	颐悦府 1#站 2#所变主变	10	800	640	640
44167	宜兴	南溪田舍公变	10	200	90	90
44168	宜兴	鼎尚花园 3#室 2#所变主变	20	800	640	640
44169	宜兴	龙池小区 4#室 2#所变主变	10	800	640	640
44170	宜兴	合心圩公变	10	200	141	141
44171	宜兴	龙池小区 4#室 1#所变主变	10	800	640	640
44172	宜兴	分水太湖头公变	10	200	139	139
44173	宜兴	民南四工区 2#公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
44174	宜兴	上坝 2#公变	10	400	320	320
44175	宜兴	金紫五庄公变	10	200	160	160
44176	宜兴	陈家斗鱼塘公变	10	200	151	151
44177	宜兴	龙泽苑一期 10#箱变主变	10	630	504	504
44178	宜兴	西渚黄泥塘公变	10	200	97	97
44179	宜兴	西坞 3#公变	10	400	186	186
44180	宜兴	山林庄北公变	10	400	320	320
44181	宜兴	白塔横塘 4#公变	10	200	160	160
44182	宜兴	红庙公变	10	200	142	142
44183	宜兴	兴村 3#公变	10	200	120	120
44184	宜兴	紫霞菜场公变	10	400	320	320
44185	宜兴	汇龙东公变	10	200	160	160
44186	宜兴	周潭北公变	10	200	133	133
44187	宜兴	分水北街公变	10	200	160	160
44188	宜兴	贝斯特 1#公变	10	400	320	320
44189	宜兴	后洋组公变	10	400	274	274
44190	宜兴	前徐 2#公变	10	400	300	300
44191	宜兴	董家公变	10	400	320	320
44192	宜兴	宋家公变	10	200	123	123
44193	宜兴	宝寿河公变	10	400	320	320
44194	宜兴	工业炉公变	10	200	160	160
44195	宜兴	芳桥路灯 1#公变	10	100	80	80
44196	宜兴	中山园 1#公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
44197	宜兴	江南市场 4#公变	10	400	320	320
44198	宜兴	潜洛安置 1#公变	10	315	252	252
44199	宜兴	潜洛安置 2#公变	10	315	252	252
44200	宜兴	潜洛安置 3#公变	10	315	252	252
44201	宜兴	潜洛安置 4#公变	10	315	252	252
44202	宜兴	潜洛安置 5#公变	10	315	252	252
44203	宜兴	潜洛安置 6#公变	10	315	252	252
44204	宜兴	潜洛安置 7#公变	10	315	252	252
44205	宜兴	头阳村公变	10	400	320	320
44206	宜兴	长征龙凤公变	10	200	160	160
44207	宜兴	前墅 2#公变	10	400	320	320
44208	宜兴	丁山饭店公变	10	315	252	252
44209	宜兴	大东方商厦公变	10	400	320	320
44210	宜兴	蒋笠静乐公变	10	315	252	252
44211	宜兴	医药公司公变	10	200	160	160
44212	宜兴	陶机 2#公变	10	400	320	320
44213	宜兴	陶机 1#公变	10	400	320	320
44214	宜兴	胜利徐家公变	10	400	320	320
44215	宜兴	公园东路 2#公变	10	200	160	160
44216	宜兴	台西前江组公变	10	400	320	320
44217	宜兴	上坝 1#公变	10	400	302	302
44218	宜兴	通蜀西路 3#公变	10	315	252	252
44219	宜兴	景桥公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
44220	宜兴	镁炭窑炉公变	10	400	320	320
44221	宜兴	双庙加工公变	10	400	320	320
44222	宜兴	三洞安置 2#公变	10	200	160	160
44223	宜兴	通蜀西路 1#公变	10	250	200	200
44224	宜兴	紫京 1#站 1#所变	10	800	640	640
44225	宜兴	新屋 2#公变	10	200	47	47
44226	宜兴	紫京 1#站 2#所变	10	800	640	640
44227	宜兴	紫京 1#站 3#所变	10	800	640	640
44228	宜兴	紫京 1#站 4#所变	10	800	640	640
44229	宜兴	楚山公变	10	400	297	297
44230	宜兴	赵庄三组公变	10	200	160	160
44231	宜兴	大埠头公变	10	400	212	212
44232	宜兴	白泥村公变	10	400	320	320
44233	宜兴	红卫 6#公变	10	400	308	308
44234	宜兴	潜洛村安置小区 2#公变	10	315	252	252
44235	宜兴	闸西公变	10	200	160	160
44236	宜兴	木塘公变	10	200	114	114
44237	宜兴	航运宿舍 1#公变	10	250	200	200
44238	宜兴	汤蜀 2#公变	10	200	160	160
44239	宜兴	雪蓑公变	10	315	252	252
44240	宜兴	湖头 3#公变	10	200	128	128
44241	宜兴	侍北公变	10	200	160	160
44242	宜兴	后元西公变	10	400	310	310

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
44243	宜兴	胜利村公变	10	315	252	252
44244	宜兴	东下桃园公变	10	200	130	130
44245	宜兴	水埠社区公变	10	400	320	320
44246	宜兴	七里庙公变	10	200	57	57
44247	宜兴	珠藤公变	10	200	52	52
44248	宜兴	沙田圩公变	10	100	38	38
44249	宜兴	新市南公变	10	400	296	296
44250	宜兴	沙塘八组公变	10	200	129	129
44251	宜兴	兴达公变	10	400	306	306
44252	宜兴	宜城电磁公变	10	400	320	320
44253	宜兴	观可公变	10	400	320	320
44254	宜兴	宜城农机公变	10	400	320	320
44255	宜兴	官林桥箱变	10	630	504	504
44256	宜兴	西湖岭公变	10	200	57	57
44257	宜兴	刘家公变	10	200	135	135
44258	宜兴	交通路灯公变	10	200	160	160
44259	宜兴	乐祺西路灯公变	10	200	160	160
44260	宜兴	轸村 2#公变	10	400	320	320
44261	宜兴	黄家塘公变	10	400	320	320
44262	宜兴	巷里公变	10	200	83	83
44263	宜兴	后洪村 2#公变	10	200	160	160
44264	宜兴	红卫新区 6#公变	10	400	320	320
44265	宜兴	新田公变	10	200	142	142

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
44266	宜兴	中星湖滨城 9#站 1#所变	10	1000	800	800
44267	宜兴	南塍公变	10	100	80	80
44268	宜兴	中园公变	10	200	160	160
44269	宜兴	中星湖滨城 9#站 2#所变	10	1000	800	800
44270	宜兴	中星湖滨城 9#站 3#所变	10	1000	800	800
44271	宜兴	中星湖滨城 10 站 1#所变	10	1000	800	800
44272	宜兴	中星湖滨城 10 站 2#所变	10	1000	800	800
44273	宜兴	中星湖滨城 10 站 3#所变	10	1000	800	800
44274	宜兴	中星湖滨城 10 站 4#所变	10	1000	800	800
44275	宜兴	中星湖滨城 11#站 1#所变	10	1000	800	800
44276	宜兴	中星湖滨城 11#站 2#所变	10	1000	800	800
44277	宜兴	中星湖滨城 11#站 3#所变	10	1000	800	800
44278	宜兴	中星湖滨城 11#站 4#所变	10	1000	800	800
44279	宜兴	西中周家公变	10	200	160	160
44280	宜兴	中星湖滨城 12#站 1#所变主变	10	1000	800	800
44281	宜兴	和兴路路灯公变	10	200	160	160
44282	宜兴	东石桥渎 1#公变	10	400	320	320
44283	宜兴	水产大滩公变	10	200	160	160
44284	宜兴	岷山建材公变	10	315	252	252
44285	宜兴	后黄庄公变	10	200	0	0
44286	宜兴	牛胡沟上公变	10	100	80	80
44287	宜兴	中星湖滨城 12#站 2#所变主变	10	1000	800	800
44288	宜兴	中星湖滨城 12#站 3#所变主变	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
44289	宜兴	中星湖滨城 12#站 4#所变主变	10	1000	800	800
44290	宜兴	中星湖滨城 13#站 1#所变	10	800	640	640
44291	宜兴	中星湖滨城 13#站 2#所变	10	800	640	640
44292	宜兴	紫京 2#站 1#所变	10	800	640	640
44293	宜兴	紫京 2#站 2#所变	10	800	640	640
44294	宜兴	沙家公变	10	400	305	305
44295	宜兴	金犊新村 1#箱变	10	400	320	320
44296	宜兴	浦西影剧箱变	10	250	200	200
44297	宜兴	金犊新村 2#箱变	10	400	320	320
44298	宜兴	静乐农场箱变主变	10	630	504	504
44299	宜兴	青年农场公变	10	400	280	280
44300	宜兴	锡宜公路公变	10	400	320	320
44301	宜兴	张兰桥 2#公变	10	200	141	141
44302	宜兴	川埠工业 5#公变	10	400	320	320
44303	宜兴	教工公变	10	400	320	320
44304	宜兴	王家西箱变主变	10	630	504	504
44305	宜兴	分水桥东公变	10	400	111	111
44306	宜兴	港北西公变	10	400	320	320
44307	宜兴	万石西园 1#箱变	10	400	320	320
44308	宜兴	万石西园 2#箱变	10	400	320	320
44309	宜兴	万石西园 3#箱变	10	400	320	320
44310	宜兴	万石西园 4#箱变	10	400	320	320
44311	宜兴	万石西园 5#箱变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
44312	宜兴	清南公变	10	200	76	76
44313	宜兴	万石供电所 6#公变	10	400	320	320
44314	宜兴	坝窰公变	10	200	146	146
44315	宜兴	四方商厦公变	10	200	160	160
44316	宜兴	镇区 10#公变	10	400	320	320
44317	宜兴	万石西园 6#箱变	10	400	320	320
44318	宜兴	万石西园 7#箱变	10	400	320	320
44319	宜兴	环电箱变	10	200	160	160
44320	宜兴	万石西园 8#箱变	10	400	320	320
44321	宜兴	夏塘桥公变	10	200	160	160
44322	宜兴	街小公变	10	160	10	10
44323	宜兴	何家村 2#公变	10	400	286	286
44324	宜兴	潼渚村 2#公变	10	400	292	292
44325	宜兴	近林坝头公变	10	400	298	298
44326	宜兴	元前公变	10	100	67	67
44327	宜兴	菜花桥公变	10	200	160	160
44328	宜兴	余庄汤家公变	10	200	139	139
44329	宜兴	善塘 2#公变	10	200	101	101
44330	宜兴	倪家公变	10	400	208	208
44331	宜兴	余庄河西 2#公变	10	250	200	200
44332	宜兴	新庄杨家公变	10	200	160	160
44333	宜兴	大田西公变	10	400	288	288
44334	宜兴	蒋林公变	10	200	105	105

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
44335	宜兴	蜀古八组公变	10	400	320	320
44336	宜兴	儿童乐园公变	10	250	200	200
44337	宜兴	薛家渎西公变	10	250	119	119
44338	宜兴	新老窑 2#公变	10	400	302	302
44339	宜兴	周铁任家公变	10	400	311	311
44340	宜兴	芳庄南阳圩村公变	10	200	64	64
44341	宜兴	横圩公变	10	400	320	320
44342	宜兴	金兰医院公变	10	315	252	252
44343	宜兴	大埭组公变	10	200	160	160
44344	宜兴	生活园区 1#箱变	10	630	504	504
44345	宜兴	生活园区 2#箱变	10	630	504	504
44346	宜兴	后园渎公变	10	315	229	229
44347	宜兴	海航公变	10	400	320	320
44348	宜兴	新天地 2#站 3#所变	10	1000	800	800
44349	宜兴	新天地 2#站 4#所变	10	1000	800	800
44350	宜兴	新芳敬老院公变	10	200	112	112
44351	宜兴	东庄 2#公变	10	200	160	160
44352	宜兴	陆科村公变	10	400	273	273
44353	宜兴	潘墩 2#公变	10	315	224	224
44354	宜兴	沧浜 1#箱变主变	10	630	504	504
44355	宜兴	沧浜 2#箱变	10	630	504	504
44356	宜兴	东方嘉园 9#箱变	10	630	504	504
44357	宜兴	东方嘉园 10#箱变	10	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
44358	宜兴	东方嘉园 11#箱变	10	630	504	504
44359	宜兴	东方嘉园 12#箱变	10	630	504	504
44360	宜兴	东方嘉园 13#箱变	10	630	504	504
44361	宜兴	东方嘉园 14#箱变	10	630	464	464
44362	宜兴	查林护林公变	10	200	160	160
44363	宜兴	黄塍圩公变	10	400	300	300
44364	宜兴	西渚红星公变	10	315	194	194
44365	宜兴	新芳野田公变	10	400	320	320
44366	宜兴	斜漕河公变	10	200	160	160
44367	宜兴	涧北菜场 2#公变	10	315	252	252
44368	宜兴	龙山豪庭 5#箱变	10	630	453	453
44369	宜兴	电力站公园公变	10	400	320	320
44370	宜兴	白茫村委公变	10	400	294	294
44371	宜兴	埭头自来水公变	10	100	26	26
44372	宜兴	黄干公变	10	200	140	140
44373	宜兴	东塘门公变	10	200	91	91
44374	宜兴	新芳棚上公变	10	200	125	125
44375	宜兴	红旗小区 4#公变	10	400	320	320
44376	宜兴	奔马 24#公变	10	400	320	320
44377	宜兴	奔马 25#公变	10	400	320	320
44378	宜兴	奔马 26#公变	10	400	320	320
44379	宜兴	奔马 27#公变	10	400	320	320
44380	宜兴	奔马 28#公变	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
44381	宜兴	奔马 29#公变	10	250	200	200
44382	宜兴	前桥公变	10	160	128	128
44383	宜兴	南园泽南公变	10	400	320	320
44384	宜兴	北大圻公变	10	200	133	133
44385	宜兴	北塘村 4#公变	10	250	200	200
44386	宜兴	南新菜场公变	10	315	252	252
44387	宜兴	文东花园 9#公变	10	315	252	252
44388	宜兴	文东花园 10#公变	10	400	320	320
44389	宜兴	都山三村 1#公变	10	400	320	320
44390	宜兴	都山三村 2#公变	10	400	320	320
44391	宜兴	都山三村 3#公变	10	400	320	320
44392	宜兴	三洲公变	10	200	160	160
44393	宜兴	南塍桥南公变	10	200	160	160
44394	宜兴	茶亭小区三期 1#公变	10	400	320	320
44395	宜兴	茶亭小区三期 2#公变	10	400	320	320
44396	宜兴	茶亭小区三期 3#公变	10	400	320	320
44397	宜兴	茶亭小区三期 4#公变	10	400	320	320
44398	宜兴	戈口桥公变	10	200	80	80
44399	宜兴	陈家桥公变	10	200	160	160
44400	宜兴	聚贤公变	10	200	15	15
44401	宜兴	和桥蒋家公变	10	400	320	320
44402	宜兴	老官庄公变	10	200	94	94
44403	宜兴	老陈桥公变	10	200	142	142

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
44404	宜兴	田二公变	10	200	97	97
44405	宜兴	太华山庄 3#公变	10	315	252	252
44406	宜兴	数码城 1#站 1#所变	10	1250	1000	1000
44407	宜兴	数码城 2#站 1#所变	10	1250	1000	1000
44408	宜兴	数码城 1#站 2#所变	10	1250	1000	1000
44409	宜兴	数码城 1#站 3#所变	10	1250	1000	1000
44410	宜兴	数码城 1#站 4#所变	10	1250	1000	1000
44411	宜兴	数码 1#箱变主变	10	630	504	504
44412	宜兴	数码 2#箱变主变	10	630	504	504
44413	宜兴	数码城 2#站 2#所变	10	1250	1000	1000
44414	宜兴	数码城 2#站 3#所变	10	1250	1000	1000
44415	宜兴	远东置业 1#公变	10	400	320	320
44416	宜兴	远东置业 2#公变	10	400	320	320
44417	宜兴	远东置业 3#公变	10	400	320	320
44418	宜兴	远东置业 4#公变	10	400	320	320
44419	宜兴	滕里建东公变	10	400	313	313
44420	宜兴	太华山庄 4#公变	10	400	320	320
44421	宜兴	太华山庄 2#公变	10	400	320	320
44422	宜兴	六十亩公变	10	400	320	320
44423	宜兴	坝上 2#公变	10	400	314	314
44424	宜兴	蛟桥 1#箱变	10	630	504	504
44425	宜兴	共和 3#箱变	10	630	504	504
44426	宜兴	共和 1#箱变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
44427	宜兴	共和 2#箱变	10	630	504	504
44428	宜兴	蛟桥 3#箱变	10	630	504	504
44429	宜兴	蛟桥 4#箱变	10	630	504	504
44430	宜兴	共和 4#箱变	10	630	504	504
44431	宜兴	共和 5#箱变	10	315	252	252
44432	宜兴	紫京三期小区 1#公变	10	400	320	320
44433	宜兴	紫京三期小区 2#公变	10	250	200	200
44434	宜兴	楝树新村 1#公变	10	200	160	160
44435	宜兴	西塘村 2#公变	10	400	320	320
44436	宜兴	新庄水产公变	10	200	160	160
44437	宜兴	洞山圩公变	10	200	160	160
44438	宜兴	黄家圩北公变	10	400	297	297
44439	宜兴	周潭村公变	10	315	252	252
44440	宜兴	新和公变	10	400	264	264
44441	宜兴	尖圩公变	10	200	116	116
44442	宜兴	方钱周庄圩公变	10	400	320	320
44443	宜兴	张浦路公变	10	200	160	160
44444	宜兴	宜丰金家公变	10	200	110	110
44445	宜兴	汽水桥公变	10	200	160	160
44446	宜兴	宜丰陈北公变	10	200	18	18
44447	宜兴	陵上北公变	10	200	160	160
44448	宜兴	宣庄东公变	10	200	95	95
44449	宜兴	凌南南公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
44450	宜兴	祝科里公变	10	200	60	60
44451	宜兴	集房组公变	10	400	252	252
44452	宜兴	西锄电站公变	10	200	102	102
44453	宜兴	西高路公变	10	400	307	307
44454	宜兴	黄家桥公变	10	315	167	167
44455	宜兴	南新周家组公变	10	400	136	136
44456	宜兴	橡塑机械公变	10	400	320	320
44457	宜兴	燕山公变	10	200	65	65
44458	宜兴	鼎盛花苑 3#公变	10	315	252	252
44459	宜兴	鼎盛花苑 1#公变	10	400	320	320
44460	宜兴	官庄村公变	10	400	280	280
44461	宜兴	丰义车站公变	10	315	252	252
44462	宜兴	仪表公变	10	400	320	320
44463	宜兴	西锄电站公变	10	400	320	320
44464	宜兴	田干组公变	10	400	243	243
44465	宜兴	丰义小学公变	10	400	313	313
44466	宜兴	五家村公变	10	200	88	88
44467	宜兴	西四组公变	10	400	320	320
44468	宜兴	人行公变	10	400	320	320
44469	宜兴	南新塘东公变	10	160	35	35
44470	宜兴	塘渎沽公变	10	400	304	304
44471	宜兴	卫星圩公变	10	200	160	160
44472	宜兴	张渚西街 2#公变	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
44473	宜兴	久隆华府 1#箱变	20	630	504	504
44474	宜兴	久隆华府 2#箱变	20	630	504	504
44475	宜兴	诸桥大村公变	10	400	320	320
44476	宜兴	杞亭敬老院公变	10	315	252	252
44477	宜兴	紫京二期 1#箱变	10	630	504	504
44478	宜兴	紫京二期 2#箱变	10	630	504	504
44479	宜兴	紫京二期 3#箱变	10	630	504	504
44480	宜兴	紫京二期 4#箱变	10	630	504	504
44481	宜兴	紫京二期 5#箱变	10	630	504	504
44482	宜兴	紫京二期 6#箱变	10	630	504	504
44483	宜兴	江南名苑 1#箱变	10	630	504	504
44484	宜兴	江南名苑 2#箱变	10	630	504	504
44485	宜兴	江南名苑 3#箱变	10	630	504	504
44486	宜兴	江南名苑 5#箱变	10	630	504	504
44487	宜兴	龙山豪庭 1#箱变	10	630	504	504
44488	宜兴	建筑宿舍公变	10	200	160	160
44489	宜兴	石材市场西公变	10	200	160	160
44490	宜兴	龙山豪庭 2#箱变	10	630	329	329
44491	宜兴	龙山豪庭 3#箱变	10	630	422	422
44492	宜兴	龙山豪庭 4#箱变	10	630	411	411
44493	宜兴	塘北圩公变	10	400	320	320
44494	宜兴	马家桥公变	10	200	147	147
44495	宜兴	后渚古公变	10	200	80	80

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
44496	宜兴	张家村公变	10	200	160	160
44497	宜兴	蜀山新东公变	10	400	320	320
44498	宜兴	任墅新村 6#公变	10	200	160	160
44499	宜兴	任墅新村 7#公变	10	250	200	200
44500	宜兴	苏南 1#箱变	10	315	252	252
44501	宜兴	南棚公变	10	200	160	160
44502	宜兴	干西公变	10	315	252	252
44503	宜兴	新丰中公变	10	200	160	160
44504	宜兴	中行 1#箱变	10	400	320	320
44505	宜兴	中行 2#箱变	10	630	504	504
44506	宜兴	中行 3#箱变	10	630	504	504
44507	宜兴	五星小区一期 1#公变	10	400	320	320
44508	宜兴	供电所 5#公变	10	200	136	136
44509	宜兴	古庄村公变	10	400	300	300
44510	宜兴	蒲塘公变	10	200	101	101
44511	宜兴	来村南公变	10	315	252	252
44512	宜兴	张五渎南公变	10	315	252	252
44513	宜兴	丰义菜场公变	10	400	286	286
44514	宜兴	五星小区一期 9#公变	10	200	160	160
44515	宜兴	五星小区一期 2#公变	10	400	320	320
44516	宜兴	五星小区一期 10#公变	10	200	160	160
44517	宜兴	五星小区一期 11#公变	10	200	160	160
44518	宜兴	五星小区一期 17#公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
44519	宜兴	五星小区一期 3#公变	10	200	160	160
44520	宜兴	五星小区一期 13#公变	10	200	160	160
44521	宜兴	五星小区一期 14#公变	10	400	320	320
44522	宜兴	五星小区一期 16#公变	10	200	160	160
44523	宜兴	五星小区一期 15#公变	10	200	160	160
44524	宜兴	闻家公变	10	400	320	320
44525	宜兴	阳羨中路公变	10	400	320	320
44526	宜兴	东街北公变	10	200	160	160
44527	宜兴	怡丰 1#箱变	10	400	320	320
44528	宜兴	锦园 1#站 1#所变	10	1000	800	800
44529	宜兴	锦园 1#站 2#所变	10	1000	800	800
44530	宜兴	锦园 1#箱变	10	630	504	504
44531	宜兴	阳羨中路 2#公变	10	400	320	320
44532	宜兴	塘里组公变	10	400	297	297
44533	宜兴	南新楼下组公变	10	200	160	160
44534	宜兴	塘北村公变	10	400	320	320
44535	宜兴	和桥南洋桥公变	10	400	304	304
44536	宜兴	东芦公变	10	200	37	37
44537	宜兴	曲北公变	10	200	130	130
44538	宜兴	五星小区一期 12#公变	10	200	160	160
44539	宜兴	白土墩公变	10	200	160	160
44540	宜兴	鹅山街公变	10	400	320	320
44541	宜兴	朝阳新区公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
44542	宜兴	胡家站公变	10	200	70	70
44543	宜兴	文卫 2#公变	10	400	320	320
44544	宜兴	红卫桃园 1#公变	10	400	291	291
44545	宜兴	川埠市场 2#公变	10	400	320	320
44546	宜兴	川埠市场 3#公变	10	400	320	320
44547	宜兴	川埠市场 4#公变	10	400	320	320
44548	宜兴	川埠市场 5#公变	10	250	200	200
44549	宜兴	杨安组公变	10	400	320	320
44550	宜兴	川埠市场 7#公变	10	400	320	320
44551	宜兴	川埠市场 8#公变	10	200	160	160
44552	宜兴	三协公变	10	200	160	160
44553	宜兴	南中五组公变	10	400	292	292
44554	宜兴	东门 1#箱变	10	630	504	504
44555	宜兴	南新桥 4#公变	10	400	320	320
44556	宜兴	阳羨桥公变	10	400	320	320
44557	宜兴	阳羨东路公变	10	400	320	320
44558	宜兴	古庄西公变	10	200	160	160
44559	宜兴	西下低公变	10	200	133	133
44560	宜兴	铁家圩公变	10	400	320	320
44561	宜兴	官林人民东路公变	10	400	282	282
44562	宜兴	地基公变	10	315	252	252
44563	宜兴	西渚唐家公变	10	160	71	71
44564	宜兴	庄前路公变	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
44565	宜兴	东门 2#箱变	10	630	504	504
44566	宜兴	东门 3#箱变	10	630	504	504
44567	宜兴	东门 4#箱变	10	630	504	504
44568	宜兴	东门 5#箱变	10	400	320	320
44569	宜兴	随和苑小区 5#公变	10	315	252	252
44570	宜兴	随和苑小区 7#公变	10	400	320	320
44571	宜兴	随和苑小区 6#公变	10	400	320	320
44572	宜兴	翔阳公变	10	400	251	251
44573	宜兴	善卷洞风景区 2#公变	10	200	160	160
44574	宜兴	沙场公变	10	400	320	320
44575	宜兴	随和苑小区 3#公变	10	400	309	309
44576	宜兴	随和苑小区 4#公变	10	400	320	320
44577	宜兴	中袁小区 1#公变	10	400	320	320
44578	宜兴	中袁小区 2#公变	10	400	320	320
44579	宜兴	中袁小区 3#公变	10	400	320	320
44580	宜兴	中袁小区 4#公变	10	400	320	320
44581	宜兴	都市港湾南区 8#箱变	10	630	504	504
44582	宜兴	都市港湾南区 6#箱变	10	630	504	504
44583	宜兴	都市港湾南区 7#箱变	10	630	504	504
44584	宜兴	都市港湾南区 5#箱变	10	630	504	504
44585	宜兴	都市港湾南区 9#箱变	10	630	504	504
44586	宜兴	夏芳 2#公变	10	200	160	160
44587	宜兴	宋庄东公变	10	400	296	296

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
44588	宜兴	新天地 1#站 1#所变	10	1000	800	800
44589	宜兴	新天地 1#站 2#所变	10	1000	800	800
44590	宜兴	新天地 1#站 3#所变	10	1000	800	800
44591	宜兴	新天地 1#站 4#所变	10	1000	800	800
44592	宜兴	新天地 2#站 1#所变	10	1000	800	800
44593	宜兴	新天地 2#站 2#所变	10	1000	800	800
44594	宜兴	白茫 2#公变	10	250	92	92
44595	宜兴	沈家村公变	10	200	122	122
44596	宜兴	善卷 1#箱变	10	400	320	320
44597	宜兴	茶亭小区二期 1#公变	10	315	252	252
44598	宜兴	茶亭小区二期 2#公变	10	315	252	252
44599	宜兴	国营茶场公变	10	400	320	320
44600	宜兴	中星湖滨城 5#站 3#所变	10	800	640	640
44601	宜兴	中星湖滨城 5#站 2#所变	10	800	640	640
44602	宜兴	中星湖滨城 5#站 1#所变	10	800	640	640
44603	宜兴	中星湖滨城 6#站 2#所变	10	800	640	640
44604	宜兴	中星湖滨城 6#站 1#所变	10	800	640	640
44605	宜兴	中星湖滨城 7#站 2#所变	10	800	640	640
44606	宜兴	中星湖滨城 7#站 1#所变	10	800	640	640
44607	宜兴	中星湖滨城 8#站 1#所变	10	800	640	640
44608	宜兴	富家苑 1#公变	10	315	252	252
44609	宜兴	富家苑 2#公变	10	315	252	252
44610	宜兴	东山新村 10#箱变主变	10	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
44611	宜兴	南协公变	10	200	160	160
44612	宜兴	川埠中学小区 4#公变	10	400	320	320
44613	宜兴	川埠中学小区 3#公变	10	400	320	320
44614	宜兴	川埠中学小区 2#公变	10	315	252	252
44615	宜兴	川埠中学小区 1#公变	10	315	252	252
44616	宜兴	烟山杨圩公变	10	200	160	160
44617	宜兴	胜天 2#公变	10	400	320	320
44618	宜兴	宋庄南公变	10	400	237	237
44619	宜兴	雅达健康生态园 17#室 2#所变主变	10	800	640	640
44620	宜兴	东干渎 2#公变	10	200	146	146
44621	宜兴	望湖美筑 3#室 2#所变	20	800	640	640
44622	宜兴	开发区供电所箱变主变	20	400	320	320
44623	宜兴	周铁南塘箱变主变	10	500	400	400
44624	宜兴	西南公变	10	200	160	160
44625	宜兴	函亭小区 1#公变	10	315	252	252
44626	宜兴	函亭小区 2#公变	10	315	252	252
44627	宜兴	浪门箱变主变	10	500	400	400
44628	宜兴	华新东路 11#公变	10	400	320	320
44629	宜兴	祝陵村 2#箱变主变	10	630	504	504
44630	宜兴	翡翠四季花园 3#室 4#所变	20	800	640	640
44631	宜兴	临津桥南公变	10	200	160	160
44632	宜兴	洋塔 2#公变	10	400	320	320
44633	宜兴	聚缘名居 1#箱变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
44634	宜兴	聚缘名居 2#箱变	10	630	504	504
44635	宜兴	聚缘名居 3#箱变	10	630	504	504
44636	宜兴	聚缘名居 4#箱变	10	630	504	504
44637	宜兴	聚缘名居 5#箱变	10	630	504	504
44638	宜兴	聚缘名居 6#箱变	10	500	388	388
44639	宜兴	聚缘名居 7#箱变	10	500	400	400
44640	宜兴	凤鸣山晓尊邸 3#室 4#所变主变	10	800	640	640
44641	宜兴	大栗园 2#公变	10	400	320	320
44642	宜兴	雅达健康生态园 2#室 1#所变主变	10	630	504	504
44643	宜兴	洛涧 7#公变	10	400	320	320
44644	宜兴	埭头桥中公变	10	200	150	150
44645	宜兴	车站西公变	10	400	320	320
44646	宜兴	颐悦府 1#站 3#所变主变	10	800	640	640
44647	宜兴	新芳野田东公变	10	200	160	160
44648	宜兴	教育路箱变主变	10	630	504	504
44649	宜兴	联运 2#箱变主变	10	630	504	504
44650	宜兴	东郊花园三期 4#室 2#所变	20	1000	800	800
44651	宜兴	佘圩西公变	10	200	160	160
44652	宜兴	华悦汎峰 4#室 1#所变	20	800	640	640
44653	宜兴	华悦汎峰 4#室 3#所变	20	800	640	640
44654	宜兴	华悦汎峰 4#室 4#所变	20	800	640	640
44655	宜兴	华悦汎峰 4#室 2#所变	20	800	640	640
44656	宜兴	查林安置 3#公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
44657	宜兴	尚城学府 5#室 3#所变主变	10	800	640	640
44658	宜兴	合兴 2#公变	10	200	131	131
44659	宜兴	名豪佳园 3#室 4#所变主变	10	800	640	640
44660	宜兴	华悦汎峰 5#站 1#所变	20	800	640	640
44661	宜兴	华悦汎峰 5#站 2#所变	20	800	640	640
44662	宜兴	翔云 1#公变	10	400	320	320
44663	宜兴	翔云 2#公变	10	400	320	320
44664	宜兴	翔云 3#公变	10	400	320	320
44665	宜兴	翔云 4#公变	10	400	320	320
44666	宜兴	翔云 5#公变	10	400	320	320
44667	宜兴	翔云 6#公变	10	400	320	320
44668	宜兴	前庄 2#公变	10	200	160	160
44669	宜兴	汇龙小桥头公变	10	200	143	143
44670	宜兴	白巷村 2#公变	10	400	320	320
44671	宜兴	石材市场 77#公变	10	400	320	320
44672	宜兴	华悦汎峰 6#室 1#所变	20	800	640	640
44673	宜兴	华悦汎峰 6#室 3#所变	20	800	640	640
44674	宜兴	华悦汎峰 6#室 4#所变	20	800	640	640
44675	宜兴	华悦汎峰 6#室 2#所变	20	800	640	640
44676	宜兴	铜山车头岭公变	10	400	282	282
44677	宜兴	竺西 4#箱变	10	630	504	504
44678	宜兴	竺西 3#箱变	10	630	504	504
44679	宜兴	竺西 2#箱变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
44680	宜兴	竺西 1#箱变	10	400	320	320
44681	宜兴	新源城市花园 1#箱变	20	630	504	504
44682	宜兴	汇上公变	10	315	232	232
44683	宜兴	漳渎太湖 2#公变	10	200	160	160
44684	宜兴	铜山石莹公变	10	400	306	306
44685	宜兴	天辰府 2#室 1#所变主变	10	800	640	640
44686	宜兴	荆溪人家 1#站 1#所变	10	1000	800	800
44687	宜兴	荆溪人家 1#站 2#所变	10	1000	771	771
44688	宜兴	荆溪人家 2#站 3#所变	10	1000	800	800
44689	宜兴	荆溪人家 2#站 4#所变	10	1000	800	800
44690	宜兴	荆溪人家 2#站 5#所变	10	1000	800	800
44691	宜兴	荆溪人家 2#站 6#所变	10	1000	800	800
44692	宜兴	兴业安置小区公变	10	400	320	320
44693	宜兴	南中农家乐箱变主变	10	500	400	400
44694	宜兴	荆阳 3#箱变	10	630	504	504
44695	宜兴	西村电站箱变	10	400	307	307
44696	宜兴	龙运天城珺府 5#室 4#所变	10	800	640	640
44697	宜兴	大尖公变	10	200	128	128
44698	宜兴	大生新村 3#箱变主变	10	400	320	320
44699	宜兴	西山岗 4#公变	10	400	320	320
44700	宜兴	逸品尚东 2#站 1#所变	20	1250	1000	1000
44701	宜兴	万石新街 2#箱变主变	10	500	400	400
44702	宜兴	熙山院 4#室 4#所变主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
44703	宜兴	东方紫园 3#室 1#所变主变	10	800	640	640
44704	宜兴	石牛 2#公变	10	400	320	320
44705	宜兴	夹渎桥 2#公变	10	200	97	97
44706	宜兴	逸品尚东 1#箱变	20	630	504	504
44707	宜兴	逸品尚东 2#箱变	20	630	485	485
44708	宜兴	逸品尚东 3#箱变	20	630	504	504
44709	宜兴	逸品尚东 4#箱变	20	630	504	504
44710	宜兴	新源城市花园 2#箱变	20	630	504	504
44711	宜兴	新源城市花园 3#箱变	20	630	504	504
44712	宜兴	新源城市花园 4#箱变	20	500	400	400
44713	宜兴	新源城市花园 6#箱变主变	20	630	504	504
44714	宜兴	新源城市花园 7#箱变	20	630	504	504
44715	宜兴	新源城市花园 8#箱变	20	630	504	504
44716	宜兴	新源城市花园 9#箱变	20	630	504	504
44717	宜兴	新源城市花园 10#箱变	20	630	504	504
44718	宜兴	新源城市花园 11#箱变	20	630	504	504
44719	宜兴	七里亭公变	10	400	320	320
44720	宜兴	陆平车站西公变	10	200	160	160
44721	宜兴	东溪望族 2#站 1#所变	10	1000	800	800
44722	宜兴	东溪望族 2#站 2#所变	10	1000	800	800
44723	宜兴	东溪望族 2#站 4#所变	10	500	400	400
44724	宜兴	东溪望族 2#站 3#所变	10	1000	800	800
44725	宜兴	清溪雅苑 2#箱变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
44726	宜兴	清溪雅苑 3#箱变	10	500	400	400
44727	宜兴	清溪雅苑 5#箱变	10	630	504	504
44728	宜兴	清溪雅苑 4#箱变	10	630	504	504
44729	宜兴	清溪雅苑 1#箱变	10	630	504	504
44730	宜兴	上东 4#公变	10	400	290	290
44731	宜兴	西木四组公变	10	200	160	160
44732	宜兴	数码城 2#站 4#所变	10	1000	800	800
44733	宜兴	茭渚南公变	10	200	110	110
44734	宜兴	家属区公变	10	400	320	320
44735	宜兴	芙蓉宿舍公变	10	400	320	320
44736	宜兴	仓浦 1#箱变	10	630	504	504
44737	宜兴	仓浦 2#箱变	10	630	504	504
44738	宜兴	仓浦 3#箱变	10	630	504	504
44739	宜兴	仓浦 4#箱变	10	630	504	504
44740	宜兴	仓浦 5#箱变	10	630	504	504
44741	宜兴	仓浦 6#箱变	10	630	504	504
44742	宜兴	仓浦 7#箱变	10	630	504	504
44743	宜兴	仓浦 8#箱变	10	630	504	504
44744	宜兴	丁山小区 1#公变	10	400	320	320
44745	宜兴	西河 2#公变	10	400	320	320
44746	宜兴	卡口 2#公变	10	200	160	160
44747	宜兴	官林武警公变	10	200	160	160
44748	宜兴	蒲墅荡公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
44749	宜兴	西渚新建 3#公变	10	200	160	160
44750	宜兴	塔头箱变主变	10	500	400	400
44751	宜兴	金泉 8#箱变主变	10	630	504	504
44752	宜兴	大众街 1#箱变主变	10	500	400	400
44753	宜兴	大众街 2#箱变主变	10	500	400	400
44754	宜兴	大众街 3#箱变主变	10	500	400	400
44755	宜兴	大众街 4#箱变主变	10	500	400	400
44756	宜兴	临泽人家 4#室 1#所变主变	20	800	640	640
44757	宜兴	燕山杨家桥公变	10	200	160	160
44758	宜兴	城泽家园 1#箱变主变	10	500	400	400
44759	宜兴	东山新村 9#箱变主变	10	500	400	400
44760	宜兴	张兰桥 4#公变	10	400	320	320
44761	宜兴	宜北边庄公变	10	400	320	320
44762	宜兴	总厂宿舍箱变主变	10	400	320	320
44763	宜兴	芳阳公变	10	400	320	320
44764	宜兴	前城郭家公变	10	200	160	160
44765	宜兴	姚顶北公变	10	200	160	160
44766	宜兴	尚城学府 7#室 3#所变主变	10	800	640	640
44767	宜兴	黄岳村公变	10	200	133	133
44768	宜兴	宁西组 1#公变	10	400	288	288
44769	宜兴	凌云府 8#室 3#所变主变	10	630	504	504
44770	宜兴	高塍充电桩 1#箱变主变	10	630	504	504
44771	宜兴	临津寺公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
44772	宜兴	小毛家东公变	10	200	138	138
44773	宜兴	上千 9#公变	10	400	320	320
44774	宜兴	前山 2#公变	10	400	320	320
44775	宜兴	芳庄电力站 5#公变	10	400	320	320
44776	宜兴	任墅西村公变	10	400	320	320
44777	宜兴	永康 2#箱变主变	10	630	504	504
44778	宜兴	西元 2#公变	10	400	320	320
44779	宜兴	岭南路边公变	10	200	160	160
44780	宜兴	安乐桥公变	10	400	320	320
44781	宜兴	南村碑公变	10	200	160	160
44782	宜兴	亭子下公变	10	200	160	160
44783	宜兴	农贸 2#公变	10	200	160	160
44784	宜兴	龙玺太湖湾 1#箱变	10	400	320	320
44785	宜兴	滨水新城 3#站 1#所变主变	10	630	504	504
44786	宜兴	熙山院 3#室 1#所变主变	10	800	640	640
44787	宜兴	福聚公变	10	400	320	320
44788	宜兴	滨溪金悦府 1#站 4#所变主变	10	630	504	504
44789	宜兴	新建幼儿园充电桩箱变主变	10	630	504	504
44790	宜兴	烟山菜场公变	10	400	320	320
44791	宜兴	尚城学府 6#室 2#所变主变	10	800	640	640
44792	宜兴	石材市场 63#公变	10	400	320	320
44793	宜兴	浦南东村 2#公变	10	400	320	320
44794	宜兴	璟和园 2#室 2#所变主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
44795	宜兴	一号桥箱变主变	10	630	504	504
44796	宜兴	茶圣家园 2#室 1#所变主变	10	800	640	640
44797	宜兴	钰澜云溪府 3#室 4#所变主变	10	800	640	640
44798	宜兴	湖畔澜庭院 7#室 2#所变主变	10	630	504	504
44799	宜兴	花园小区 7#公变	10	200	160	160
44800	宜兴	华都花园 1#公变	10	400	320	320
44801	宜兴	永康 3#箱变主变	10	630	504	504
44802	宜兴	中长圩公变	10	400	320	320
44803	宜兴	吴圩村 3#公变	10	200	81	81
44804	宜兴	一号桥 2#箱变主变	10	400	320	320
44805	宜兴	鹅洲公馆二期 2#室 4#所变	10	800	640	640
44806	宜兴	小街箱变	10	630	504	504
44807	宜兴	中鑫商务广场 1#室 4#所变主变	10	630	504	504
44808	宜兴	龙洩河北公变	10	250	200	200
44809	宜兴	文庄柏树箱变主变	20	630	504	504
44810	宜兴	悦龙台 4#室 2#所变主变	10	800	640	640
44811	宜兴	前龙铁路西公变	10	400	320	320
44812	宜兴	花园小区 8#公变	10	400	320	320
44813	宜兴	花园小区 9#公变	10	400	320	320
44814	宜兴	竹海岭上 5#室 1#所变主变	10	800	640	640
44815	宜兴	白土电站 2#公变	10	400	299	299
44816	宜兴	茗岭村 2#箱变主变	10	400	320	320
44817	宜兴	映山湖雅居 1#室 2#所变主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
44818	宜兴	城北公交站 1#箱变主变	10	630	504	504
44819	宜兴	西埏 2#公变	10	400	320	320
44820	宜兴	夏江电站 2#公变	10	200	160	160
44821	宜兴	龙眼小区 3#公变	10	200	160	160
44822	宜兴	西匡 2#公变	10	160	113	113
44823	宜兴	前白塔西公变	10	200	160	160
44824	宜兴	誉珑湖滨 12#室 3#所变主变	20	630	504	504
44825	宜兴	溪隐府 10#室 2#所变	10	800	621	621
44826	宜兴	溪隐府 10#室 1#所变	10	800	640	640
44827	宜兴	湖悦天境 6#室 3#所变主变	20	800	640	640
44828	宜兴	花溪苑 3#室 1#所变主变	10	630	504	504
44829	宜兴	龙庭溪府 2#室 2#所变主变	10	800	640	640
44830	宜兴	立诚箱变	10	500	400	400
44831	宜兴	鹅洲公馆二期 3#室 1#所变	10	800	640	640
44832	宜兴	桃林北公变	10	200	145	145
44833	宜兴	凤鸣山晓尊邸 5#室 4#所变主变	10	800	640	640
44834	宜兴	省庄新建 3#公变	10	200	138	138
44835	宜兴	湖悦名邸 7#室 4#所变主变	10	800	640	640
44836	宜兴	东木箱变主变	10	400	320	320
44837	宜兴	潜洛新苑 3#室 1#所变主变	10	800	640	640
44838	宜兴	屠家 2#公变	10	200	160	160
44839	宜兴	张泽土桥村箱变主变	10	400	311	311
44840	宜兴	钰澜汎溪府 4#室 2#所变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
44841	宜兴	观澜府 5#室 4#所变主变	20	800	640	640
44842	宜兴	龙运天城珺府 5#室 2#所变	10	800	640	640
44843	宜兴	龙运天城珺府 4#室 1#所变	10	800	640	640
44844	宜兴	邵东牌楼箱变主变	10	400	297	297
44845	宜兴	龙山桥下 2#公变	10	400	320	320
44846	宜兴	鹏鹞智造 4#公变	10	400	320	320
44847	宜兴	白塔村部 2#箱变主变	10	630	477	477
44848	宜兴	冷家公变	10	200	110	110
44849	宜兴	六亩圩 2#公变	10	200	160	160
44850	宜兴	民北凌家公变	10	200	110	110
44851	宜兴	鑫陶广场 3#室 1#所变主变	10	800	640	640
44852	宜兴	逸时代广场 3#室 3#所变	10	630	504	504
44853	宜兴	夏姜塘南公变	10	200	66	66
44854	宜兴	杞亭王家组 2#公变	10	400	320	320
44855	宜兴	潘东村委公变	10	400	285	285
44856	宜兴	栖汎云璟苑 2#室 3#所变主变	10	800	640	640
44857	宜兴	临泽人家 5#室 1#所变主变	20	800	640	640
44858	宜兴	誉湖郡 7#室 1#所变主变	20	800	640	640
44859	宜兴	烟山埝头公变	10	400	320	320
44860	宜兴	刘家家具厂公变	10	400	320	320
44861	宜兴	后村夏芳 3#公变	10	200	160	160
44862	宜兴	梧桐人家 2#室 2#所变主变	10	800	640	640
44863	宜兴	张公车站公变	10	400	307	307

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
44864	宜兴	春晓江南南苑 4#室 2#所变主变	10	800	640	640
44865	宜兴	毛市后巷 3#公变	10	400	320	320
44866	宜兴	观澜府 5#室 2#所变主变	20	800	640	640
44867	宜兴	戈庄村 2#公变	10	400	320	320
44868	宜兴	北塍西公变	10	400	288	288
44869	宜兴	颐养公寓 1#站 4#所变主变	10	630	504	504
44870	宜兴	兰东 2#公变	10	400	289	289
44871	宜兴	孔家公变	10	200	141	141
44872	宜兴	冶金 2#公变	10	400	320	320
44873	宜兴	亚溪鱼塘公变	10	200	160	160
44874	宜兴	钰澜珑溪府 3#室 2#所变主变	10	800	640	640
44875	宜兴	逸湾嘉苑 2#室 1#所变	20	800	640	640
44876	宜兴	汎璋景园 3#室 2#所变主变	10	800	640	640
44877	宜兴	岳堤苑 3#箱变主变	10	630	504	504
44878	宜兴	汎著景园 2#室 4#所变主变	10	630	504	504
44879	宜兴	汎悦湖山雅府 2#室 2#所变主变	20	800	640	640
44880	宜兴	和桥教堂 2#公变	10	400	320	320
44881	宜兴	四季府 3#室 1#所变主变	10	800	640	640
44882	宜兴	官林车站 2#箱变主变	10	630	504	504
44883	宜兴	清雅嘉苑 2#室 1#所变主变	10	800	640	640
44884	宜兴	南漕储家塘 2#公变	10	200	133	133
44885	宜兴	雅达健康生态园 8#室 2#所变主变	10	800	640	640
44886	宜兴	前巷汽校 2#公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
44887	宜兴	尚城学府 7#室 2#所变主变	10	800	640	640
44888	宜兴	太平东公变	10	400	301	301
44889	宜兴	花溪邸 3#室 3#所变主变	10	630	504	504
44890	宜兴	凌云府 8#室 2#所变主变	10	630	504	504
44891	宜兴	南漕裴家 3#箱变主变	10	630	504	504
44892	宜兴	镇丰公变	10	200	149	149
44893	宜兴	赵家村公变	10	200	160	160
44894	宜兴	宜丰徐家桥公变	10	200	130	130
44895	宜兴	汎著景园 3#室 2#所变主变	10	800	640	640
44896	宜兴	秧圩村公变	10	400	279	279
44897	宜兴	誉珑湖滨 13#室 1#所变主变	20	800	640	640
44898	宜兴	永兴塘家桥公变	10	400	270	270
44899	宜兴	金水名都 1#站 1#所变	10	800	640	640
44900	宜兴	金水名都 1#站 3#所变	10	800	640	640
44901	宜兴	金水名都 1#站 4#所变	10	800	640	640
44902	宜兴	圩田河东公变	10	200	160	160
44903	宜兴	太婆圩 2#公变	10	200	160	160
44904	宜兴	鼎尚花园 2#室 2#所变主变	20	800	640	640
44905	宜兴	丁山小区 3#公变	10	400	320	320
44906	宜兴	紫郡东府 3#室 4#所变主变	20	800	640	640
44907	宜兴	建陶宿舍 3#公变	10	400	307	307
44908	宜兴	金水名都 1#站 2#所变	10	800	515	515
44909	宜兴	金水名都 2#站 1#所变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
44910	宜兴	金水名都 2#站 3#所变	10	800	640	640
44911	宜兴	金水名都 2#站 4#所变	10	800	640	640
44912	宜兴	金水名都 2#站 2#所变	10	800	640	640
44913	宜兴	高塍中行公变	10	400	258	258
44914	宜兴	振业 56#楼东箱变	10	630	504	504
44915	宜兴	万丽明珠 6#站 1#所变	10	800	640	640
44916	宜兴	万丽明珠 6#站 2#所变	10	800	640	640
44917	宜兴	陆平车站南公变	10	400	303	303
44918	宜兴	塘头 4#公变	10	400	320	320
44919	宜兴	新都府 5#室 2#所变主变	10	800	640	640
44920	宜兴	胜利村 2#公变	10	200	41	41
44921	宜兴	大坝头 2#公变	10	200	160	160
44922	宜兴	钱家村 4#公变	10	400	320	320
44923	宜兴	西渚荷花公变	10	400	228	228
44924	宜兴	浪门 2#箱变主变	10	630	504	504
44925	宜兴	山水氿城 4#室 4#所变主变	20	800	640	640
44926	宜兴	前巷杏洞东公变	10	400	320	320
44927	宜兴	洛涧 6#公变	10	400	320	320
44928	宜兴	和喜氿府 4#室 1#所变主变	10	800	640	640
44929	宜兴	龙兴箱变主变	10	630	504	504
44930	宜兴	氿韵福邸 2#室 4#所变主变	10	630	504	504
44931	宜兴	寿桃山公变	10	200	112	112
44932	宜兴	和桥蒋家 2#公变	10	400	303	303

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
44933	宜兴	岭下官地公变	10	400	289	289
44934	宜兴	金龙名都 6#室 3#所变主变	10	800	640	640
44935	宜兴	金兰中巷 2#公变	10	200	132	132
44936	宜兴	洵里景园 3#室 2#所变主变	20	630	504	504
44937	宜兴	浦西农行 3#公变	10	400	320	320
44938	宜兴	东方安居 1#箱变主变	10	630	504	504
44939	宜兴	宜城岳南新村 2#箱变主变	10	500	400	400
44940	宜兴	金龙名都 6#室 1#所变主变	10	800	640	640
44941	宜兴	石材市场 47#公变	10	400	320	320
44942	宜兴	石材市场 48#公变	10	400	320	320
44943	宜兴	书香澜庭 3#室 3#所变主变	10	800	640	640
44944	宜兴	振杨路 2#公变	10	400	320	320
44945	宜兴	西溪鱼塘公变	10	200	160	160
44946	宜兴	和桥杨家西公变	10	400	305	305
44947	宜兴	清雅嘉苑 2#室 2#所变主变	10	800	640	640
44948	宜兴	苏家小区 3#站 2#所变主变	10	800	640	640
44949	宜兴	新用电站 2#公变	10	400	320	320
44950	宜兴	木桥 3#公变	10	200	160	160
44951	宜兴	春晖新村 2#室 3#所变主变	10	800	640	640
44952	宜兴	化宿箱变主变	10	500	400	400
44953	宜兴	春晓江南南苑 4#室 1#所变主变	10	800	640	640
44954	宜兴	誉湖郡 6#室 2#所变主变	20	630	504	504
44955	宜兴	育才新村 1#公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
44956	宜兴	桃溪梦想商业广场 5#室 2#所变主变	10	800	640	640
44957	宜兴	新四军纪念馆 1#箱变主变	10	630	485	485
44958	宜兴	育才新村 3#公变	10	400	320	320
44959	宜兴	紫郡东府 5#室 4#所变	20	800	640	640
44960	宜兴	石材市场 70#公变	10	400	11	11
44961	宜兴	东山新村 5#箱变主变	10	500	400	400
44962	宜兴	湖悦名邸三区 2#室 2#所变主变	10	800	640	640
44963	宜兴	申兴路 5#公变	10	400	320	320
44964	宜兴	中庄圩鱼塘公变	10	200	160	160
44965	宜兴	湖悦天境 6#室 4#所变主变	20	800	640	640
44966	宜兴	蒋典南公变	10	200	160	160
44967	宜兴	纺织小区 3#箱变主变	10	630	504	504
44968	宜兴	铜山村 1#箱变	10	400	320	320
44969	宜兴	湖悦名邸 3#室 1#所变主变	10	800	640	640
44970	宜兴	华宜箱变主变	10	500	400	400
44971	宜兴	赵庄五组箱变主变	10	200	160	160
44972	宜兴	大山界 2#公变	10	200	160	160
44973	宜兴	清白村南公变	10	200	129	129
44974	宜兴	蒋笠小金山公变	10	200	149	149
44975	宜兴	岳堤苑 2#箱变主变	10	630	504	504
44976	宜兴	西山岗 5#公变	10	400	320	320
44977	宜兴	前巷汽校 3#公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
44978	宜兴	大浦港爆气站公变	10	200	160	160
44979	宜兴	西山堡 2#箱变主变	10	630	504	504
44980	宜兴	马草东公变	10	200	160	160
44981	宜兴	洛涧雅居 3#室 2#所变主变	10	800	640	640
44982	宜兴	汎韵福邸 2#室 1#所变主变	10	630	504	504
44983	宜兴	天安逸品花园 2#室 2#所变主变	10	630	504	504
44984	宜兴	钰澜珑溪府 2#室 2#所变主变	10	800	640	640
44985	宜兴	海伦华府 3#室 3#所变主变	10	630	504	504
44986	宜兴	人力资源市场 1#箱变主变	10	400	320	320
44987	宜兴	前巷湾地 2#公变	10	200	160	160
44988	宜兴	省庄庙桥 2#公变	10	400	320	320
44989	宜兴	溪稍水产公变	10	200	160	160
44990	宜兴	大石界 2#公变	10	200	160	160
44991	宜兴	清南鱼塘公变	10	200	160	160
44992	宜兴	市一中 1#箱变主变	10	400	320	320
44993	宜兴	逸时代广场 2#室 1#所变	10	800	640	640
44994	宜兴	东横头公变	10	200	160	160
44995	宜兴	巷头张家箱变主变	10	630	451	451
44996	宜兴	查林中桥公变	10	400	320	320
44997	宜兴	外小圩公变	10	200	160	160
44998	宜兴	茶圣家园 5#室 1#所变主变	10	630	504	504
44999	宜兴	龙墅箱变主变	10	400	320	320
45000	宜兴	东风新村 1#箱变主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
45001	宜兴	丁耐宿舍 3#公变	10	200	160	160
45002	宜兴	小桥头鱼塘公变	10	200	160	160
45003	宜兴	南溪 5#公变	10	400	320	320
45004	宜兴	西渚石罗墩公变	10	200	98	98
45005	宜兴	珺睿府 3#室 1#所变主变	20	800	640	640
45006	宜兴	珺睿府 3#室 3#所变主变	20	800	640	640
45007	宜兴	珺睿府 3#室 4#所变主变	20	800	640	640
45008	宜兴	珺睿府 3#室 2#所变主变	20	800	640	640
45009	宜兴	黄花岗公变	10	200	140	140
45010	宜兴	祝陵桃园公变	10	200	160	160
45011	宜兴	珺睿府 2#室 1#所变主变	20	800	640	640
45012	宜兴	珺睿府 2#室 2#所变主变	20	800	640	640
45013	宜兴	珺睿府 4#室 1#所变主变	20	800	640	640
45014	宜兴	珺睿府 4#室 3#所变主变	20	800	640	640
45015	宜兴	珺睿府 4#室 4#所变主变	20	800	640	640
45016	宜兴	珺睿府 4#室 2#所变主变	20	800	640	640
45017	宜兴	新区 2#箱变主变	10	400	320	320
45018	宜兴	川埠工业东区公变	10	400	248	248
45019	宜兴	戴里 2#公变	10	400	320	320
45020	宜兴	凌霞游乐广场 1#站 2#所变主变	10	800	640	640
45021	宜兴	南溪 4#公变	10	400	320	320
45022	宜兴	南溪 3#公变	10	400	320	320
45023	宜兴	南溪 2#公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
45024	宜兴	南溪 1#公变	10	400	320	320
45025	宜兴	充电桩 1#箱变	10	630	504	504
45026	宜兴	外国语学校 1#箱变主变	10	400	320	320
45027	宜兴	板桥 3#公变	10	400	320	320
45028	宜兴	范道广场公变	10	400	320	320
45029	宜兴	宜丰公变	10	200	160	160
45030	宜兴	施荡老村部公变	10	400	284	284
45031	宜兴	塘头 5#公变	10	400	320	320
45032	宜兴	鹏鹞制造 11#公变	10	400	320	320
45033	宜兴	金城花园 3#室 1#所变	10	800	640	640
45034	宜兴	褚家 2#公变	10	200	58	58
45035	宜兴	鲸塘后村公变	10	400	320	320
45036	宜兴	锦溪豪庭 3#室 1#所变主变	10	800	640	640
45037	宜兴	洵悦湖山雅府 2#室 1#所变主变	20	800	640	640
45038	宜兴	尖北公变	10	200	160	160
45039	宜兴	誉湖郡 5#室 3#所变主变	20	800	640	640
45040	宜兴	叠翠公变	10	400	320	320
45041	宜兴	桥北 1#公变	10	400	320	320
45042	宜兴	金龙名都 4#室 1#所变主变	10	800	640	640
45043	宜兴	桂芳渔塘公变	10	400	320	320
45044	宜兴	西长圩鱼塘公变	10	200	160	160
45045	宜兴	誉湖郡 2#室 3#所变主变	20	800	640	640
45046	宜兴	仇圩村西公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
45047	宜兴	红卫二垛 2#公变	10	400	320	320
45048	宜兴	梅南公变	10	400	269	269
45049	宜兴	学府路充电桩箱变主变	20	400	320	320
45050	宜兴	上厂公变	10	200	160	160
45051	宜兴	铜山南村 3#公变	10	400	320	320
45052	宜兴	定化五庄 2#公变	10	200	160	160
45053	宜兴	天力路公变	10	400	320	320
45054	宜兴	荆西 2#公变	10	200	160	160
45055	宜兴	师渎厂区公变	10	400	320	320
45056	宜兴	熙岸阳光 3#室 1#所变主变	10	800	640	640
45057	宜兴	西渚吾桥东山 2#公变	10	400	320	320
45058	宜兴	新庄供电所 3#箱变主变	10	500	400	400
45059	宜兴	漕南工业 4#公变	10	400	320	320
45060	宜兴	天谷院墅 1#室 2#所变主变	10	630	504	504
45061	宜兴	颐养公寓 1#站 1#所变主变	10	630	504	504
45062	宜兴	南漕电力站 3#公变	10	200	160	160
45063	宜兴	岭下大村 2#公变	10	400	304	304
45064	宜兴	紫京小区三期 1#箱变主变	10	630	504	504
45065	宜兴	振业 20#楼西箱变	10	630	504	504
45066	宜兴	大会东公变	10	400	320	320
45067	宜兴	袁家王家组 2#公变	10	200	160	160
45068	宜兴	张兰桥 3#公变	10	200	160	160
45069	宜兴	紫京小区三期 2#箱变主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
45070	宜兴	书香澜庭 3#室 2#所变主变	10	800	640	640
45071	宜兴	伏西村西 2#箱变主变	10	500	400	400
45072	宜兴	湖父教堂箱变主变	10	500	400	400
45073	宜兴	吴墟桥北公变	10	200	160	160
45074	宜兴	野猫塘箱变主变	10	630	504	504
45075	宜兴	蜀山北街 4#箱变主变	10	500	400	400
45076	宜兴	汤渡电影院公变	10	400	320	320
45077	宜兴	查林 11 组 2#公变	10	400	320	320
45078	宜兴	倒砍头 2#箱变主变	10	400	320	320
45079	宜兴	芳圩三组公变	10	200	37	37
45080	宜兴	振华路 3#公变	10	400	320	320
45081	宜兴	溪稍电站公变	10	400	252	252
45082	宜兴	华美北公变	10	400	320	320
45083	宜兴	华利山庄 4#箱变	10	500	400	400
45084	宜兴	蜀山安置 1#箱变	10	500	400	400
45085	宜兴	蜀山安置 2#箱变	10	630	504	504
45086	宜兴	蜀山安置 3#箱变	10	630	504	504
45087	宜兴	南新北沙塘公变	10	400	320	320
45088	宜兴	方西公变	10	200	160	160
45089	宜兴	毛旗许家 2#公变	10	160	128	128
45090	宜兴	兰疗 1#公变	10	400	320	320
45091	宜兴	画溪桥公变	10	400	320	320
45092	宜兴	青龙山公变	10	200	93	93

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
45093	宜兴	磨山西公变	10	200	137	137
45094	宜兴	瑞金公变	10	400	320	320
45095	宜兴	飞里 2#公变	10	200	95	95
45096	宜兴	查林明玉公变	10	315	252	252
45097	宜兴	南新河北公变	10	200	65	65
45098	宜兴	银河公变	10	400	320	320
45099	宜兴	后圩西公变	10	200	97	97
45100	宜兴	南和佳苑 1#箱变	10	630	504	504
45101	宜兴	南和佳苑 2#箱变	10	630	504	504
45102	宜兴	南和佳苑 3#箱变	10	630	504	504
45103	宜兴	南和佳苑 4#箱变	10	630	504	504
45104	宜兴	南兴公变	10	400	284	284
45105	宜兴	南漕电力站 6#公变	10	400	320	320
45106	宜兴	典巷西公变	10	400	320	320
45107	宜兴	闸北 2#公变	10	400	320	320
45108	宜兴	红塔新苑 1#箱变	10	400	320	320
45109	宜兴	红塔新苑 2#箱变	10	400	320	320
45110	宜兴	红塔新苑 3#箱变	10	400	320	320
45111	宜兴	红塔新苑 4#箱变	10	400	320	320
45112	宜兴	茭渚河北公变	10	200	98	98
45113	宜兴	沙塘三队公变	10	200	81	81
45114	宜兴	滕上河南 2#公变	10	315	252	252
45115	宜兴	潜洛村安置小区 1#公变	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
45116	宜兴	川埠工业 4#公变	10	400	320	320
45117	宜兴	路灯 2#公变	10	200	160	160
45118	宜兴	竹舍东 2#公变	10	400	285	285
45119	宜兴	儒芳 1#公变	10	200	160	160
45120	宜兴	顺伟 C 区 2#箱变	10	315	252	252
45121	宜兴	蒋墅电站公变	10	100	80	80
45122	宜兴	新街 2#公变	10	400	310	310
45123	宜兴	海事公变	10	400	297	297
45124	宜兴	庄东公变	10	400	320	320
45125	宜兴	蔬菜办公变	10	400	320	320
45126	宜兴	高塍中桥公变	10	400	320	320
45127	宜兴	杨家 2#公变	10	200	160	160
45128	宜兴	和桥沈家 2#公变	10	200	135	135
45129	宜兴	前谢小桥公变	10	400	150	150
45130	宜兴	和桥高家公变	10	200	144	144
45131	宜兴	解放中路公变	10	400	320	320
45132	宜兴	宜北粉末公变	10	400	320	320
45133	宜兴	开发区陆家线材公变	10	400	320	320
45134	宜兴	塘田公变	10	400	320	320
45135	宜兴	金色阳光 1#箱变	20	630	504	504
45136	宜兴	金色阳光 2#箱变	20	630	504	504
45137	宜兴	金色阳光 3#箱变	20	630	504	504
45138	宜兴	金色阳光 4#箱变	20	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
45139	宜兴	殷家 2#公变	10	200	90	90
45140	宜兴	联群村 2#公变	10	200	132	132
45141	宜兴	乌泥箱变	10	400	311	311
45142	宜兴	官林东虹路公变	10	400	320	320
45143	宜兴	中堂 1#站 1#所变	20	1000	800	800
45144	宜兴	中堂 1#站 2#所变	20	1000	800	800
45145	宜兴	中堂 1#站 3#所变	20	1000	800	800
45146	宜兴	中堂 1#站 4#所变	20	800	640	640
45147	宜兴	中堂 2#站 1#所变	20	1000	800	800
45148	宜兴	中堂 2#站 2#所变	20	1000	800	800
45149	宜兴	中堂 2#站 3#所变	20	800	640	640
45150	宜兴	中堂 2#站 4#所变	20	800	640	640
45151	宜兴	新建义庄西公变	10	400	320	320
45152	宜兴	植物园公变	10	200	160	160
45153	宜兴	路东 2#公变	10	400	261	261
45154	宜兴	马干公变	10	400	305	305
45155	宜兴	马庄村公变	10	200	144	144
45156	宜兴	长园公变	10	400	281	281
45157	宜兴	涧口公变	10	400	320	320
45158	宜兴	乾元中村公变	10	400	320	320
45159	宜兴	乾南公变	10	200	160	160
45160	宜兴	尤前村公变	10	400	222	222
45161	宜兴	制药公变	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
45162	宜兴	杨店新村公变	10	400	272	272
45163	宜兴	堂前河北 2#公变	10	200	160	160
45164	宜兴	铜峰茶场公变	10	200	160	160
45165	宜兴	尤后 1#公变	10	400	299	299
45166	宜兴	尤后村公变	10	400	185	185
45167	宜兴	茶西 5#公变	10	200	160	160
45168	宜兴	张泽土桥 2#公变	10	400	311	311
45169	宜兴	马草西公变	10	400	320	320
45170	宜兴	马草污水泵公变	10	250	179	179
45171	宜兴	税务所公变	10	400	320	320
45172	宜兴	港西村 2#公变	10	400	226	226
45173	宜兴	南湾冶炼公变	10	400	320	320
45174	宜兴	常胜新村 2#公变	10	315	252	252
45175	宜兴	常胜新村 1#公变	10	400	320	320
45176	宜兴	施荡电站公变	10	200	160	160
45177	宜兴	南湾电站公变	10	200	144	144
45178	宜兴	安泰 2#公变	10	400	320	320
45179	宜兴	常胜大队公变	10	315	252	252
45180	宜兴	施荡 1#公变	10	400	301	301
45181	宜兴	施荡 2#公变	10	400	211	211
45182	宜兴	南湾油车公变	10	400	320	320
45183	宜兴	杏花西村 1#公变	10	400	320	320
45184	宜兴	施荡加工公变	10	400	244	244

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
45185	宜兴	施荡排涝公变	10	200	160	160
45186	宜兴	南湾湾南公变	10	400	320	320
45187	宜兴	粮机宿舍公变	10	400	320	320
45188	宜兴	茶东 1#公变	10	315	252	252
45189	宜兴	茶东 5#公变	10	315	252	252
45190	宜兴	茶东 4#公变	10	315	252	252
45191	宜兴	茶东 3#公变	10	400	320	320
45192	宜兴	双庙双北公变	10	200	149	149
45193	宜兴	茶东 7#公变	10	315	252	252
45194	宜兴	茶东 6#公变	10	315	252	252
45195	宜兴	陆平水库公变	10	200	160	160
45196	宜兴	陆平水西公变	10	200	160	160
45197	宜兴	陆平一组公变	10	250	108	108
45198	宜兴	水浮桥公变	10	315	252	252
45199	宜兴	陆平林家公变	10	400	264	264
45200	宜兴	陆平红旗桥公变	10	200	57	57
45201	宜兴	陆平加工公变	10	250	129	129
45202	宜兴	陆平村公变	10	400	243	243
45203	宜兴	陆平南新圩公变	10	160	112	112
45204	宜兴	新河沿黄家圩公变	10	315	147	147
45205	宜兴	省庄韭菜岭公变	10	400	320	320
45206	宜兴	民张公变	10	160	128	128
45207	宜兴	蒋家庄公变	10	400	262	262

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
45208	宜兴	佳乐园 1#公变	10	400	320	320
45209	宜兴	佳乐园 2#公变	10	400	320	320
45210	宜兴	张泽许家公变	10	400	320	320
45211	宜兴	浦西农行公变	10	400	320	320
45212	宜兴	浦西希望 2#公变	10	400	320	320
45213	宜兴	浦西希望 1#公变	10	250	180	180
45214	宜兴	浦西泽园公变	10	400	320	320
45215	宜兴	浦西迎宾公变	10	400	320	320
45216	宜兴	浦西小学公变	10	400	320	320
45217	宜兴	张泽土桥村公变	10	400	320	320
45218	宜兴	太平 3#公变	10	400	224	224
45219	宜兴	砺山公变	10	200	56	56
45220	宜兴	闸口南路公变	10	400	320	320
45221	宜兴	流白干公变	10	400	173	173
45222	宜兴	茂花公变	10	200	134	134
45223	宜兴	归径电力站 1#公变	10	400	271	271
45224	宜兴	栅村路南公变	10	400	320	320
45225	宜兴	东虹桥 1#公变	10	250	200	200
45226	宜兴	庵头公变	10	400	283	283
45227	宜兴	毛市西村公变	10	200	160	160
45228	宜兴	杨桥新站公变	10	400	320	320
45229	宜兴	周潭公变	10	315	252	252
45230	宜兴	杨桥东塘公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
45231	宜兴	上城圩公变	10	400	151	151
45232	宜兴	徐丰公变	10	400	320	320
45233	宜兴	青龙白果树公变	10	400	318	318
45234	宜兴	上坝 56 组公变	10	200	60	60
45235	宜兴	浦西蠡园 1#公变	10	200	160	160
45236	宜兴	浦西蠡园 2#公变	10	200	160	160
45237	宜兴	学前公变	10	315	191	191
45238	宜兴	浦西蠡园 3#公变	10	400	320	320
45239	宜兴	浦西蠡园 4#公变	10	400	320	320
45240	宜兴	漳洩花园公变	10	400	320	320
45241	宜兴	三洞安置 1#公变	10	200	160	160
45242	宜兴	洋岸村部公变	10	200	114	114
45243	宜兴	玉女 2#公变	10	200	139	139
45244	宜兴	叶塘村 2#公变	10	200	125	125
45245	宜兴	蒋笠七组公变	10	400	293	293
45246	宜兴	圩头山公变	10	200	51	51
45247	宜兴	大水潭公变	10	400	320	320
45248	宜兴	苏塘公变	10	400	308	308
45249	宜兴	查林工业区 3#公变	10	400	320	320
45250	宜兴	查林工业区 2#公变	10	400	320	320
45251	宜兴	鼎盛花苑 2#公变	10	200	160	160
45252	宜兴	周桥公变	10	400	263	263
45253	宜兴	割板公变	10	400	264	264

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
45254	宜兴	圣欧公变	10	400	292	292
45255	宜兴	查林工业公变	10	400	320	320
45256	宜兴	查林 3#公变	10	400	296	296
45257	宜兴	川埠工业区 3#公变	10	250	200	200
45258	宜兴	川埠工业区 1#公变	10	400	320	320
45259	宜兴	川埠工业区 2#公变	10	400	320	320
45260	宜兴	下西庄公变	10	200	0	0
45261	宜兴	范道菜场公变	10	315	252	252
45262	宜兴	新建新城花园 2#箱变	10	630	504	504
45263	宜兴	新建新城花园 3#箱变	10	630	504	504
45264	宜兴	新建新城花园 4#箱变	10	500	400	400
45265	宜兴	新建新城花园 5#箱变	10	500	400	400
45266	宜兴	新建新城花园 6#箱变	10	630	504	504
45267	宜兴	泽福苑 4#箱变	10	630	504	504
45268	宜兴	泽福苑 5#箱变	10	630	504	504
45269	宜兴	泽福苑 6#箱变	10	630	453	453
45270	宜兴	泽福苑 8#箱变	10	630	504	504
45271	宜兴	柏山教工宿舍公变	10	315	201	201
45272	宜兴	栅村枫林公变	10	200	160	160
45273	宜兴	东虹桥公变	10	315	252	252
45274	宜兴	广汇花园 1#箱变	10	630	504	504
45275	宜兴	广汇花园 2#箱变	10	630	504	504
45276	宜兴	广汇花园 3#箱变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
45277	宜兴	广汇花园 4#箱变	10	630	504	504
45278	宜兴	广汇花园 5#箱变	10	630	504	504
45279	宜兴	广汇花园 6#箱变	10	630	504	504
45280	宜兴	广汇花园 7#箱变	10	630	504	504
45281	宜兴	广汇花园 8#箱变	10	630	504	504
45282	宜兴	广汇花园 9#箱变	10	630	504	504
45283	宜兴	广汇花园 10#箱变	10	630	504	504
45284	宜兴	广汇花园 11#箱变	10	630	504	504
45285	宜兴	东风苑 1#箱变主变	10	630	504	504
45286	宜兴	广汇花园 12#箱变	10	630	504	504
45287	宜兴	东风苑 2#箱变主变	10	630	504	504
45288	宜兴	广汇花园 13#箱变	10	630	504	504
45289	宜兴	瑞德康城 1#站 1#所变	10	1000	800	800
45290	宜兴	瑞德康城 1#站 2#所变	10	1000	800	800
45291	宜兴	瑞德康城 2#站 2#所变	10	1000	800	800
45292	宜兴	周铁李渎公变	10	315	252	252
45293	宜兴	岳家公变	10	200	160	160
45294	宜兴	丰北东公变	10	200	129	129
45295	宜兴	湖光小区 1#公变	10	400	320	320
45296	宜兴	湖光小区 2#公变	10	200	160	160
45297	宜兴	湖光小区 3#公变	10	315	252	252
45298	宜兴	上头村 3#公变	10	400	143	143
45299	宜兴	秀才公变	10	200	108	108

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
45300	宜兴	浦西小区 2#公变	10	400	320	320
45301	宜兴	祥圈公变	10	200	119	119
45302	宜兴	田干站公变	10	400	253	253
45303	宜兴	塘田组公变	10	200	160	160
45304	宜兴	邓家组公变	10	400	284	284
45305	宜兴	湖民东组公变	10	315	252	252
45306	宜兴	五交化 1#公变	10	400	320	320
45307	宜兴	西大街 4#箱变	10	630	504	504
45308	宜兴	西大街 5#箱变	10	630	504	504
45309	宜兴	西大街 2#箱变	10	500	400	400
45310	宜兴	西大街 3#箱变	10	630	504	504
45311	宜兴	泽福苑 7#箱变	10	630	504	504
45312	宜兴	泽福苑 9#箱变	10	630	504	504
45313	宜兴	泽福苑 10#箱变	10	630	504	504
45314	宜兴	滨水花园 4#公变	10	250	200	200
45315	宜兴	滨水花园 2#公变	10	250	200	200
45316	宜兴	滨水花园 3#公变	10	250	200	200
45317	宜兴	滨水花园 1#公变	10	250	200	200
45318	宜兴	祥和花园东侧箱变	10	800	640	640
45319	宜兴	东方嘉园 1#站 1#所变	10	1000	800	800
45320	宜兴	海德名园 1#站 3#所变	10	800	640	640
45321	宜兴	海德名园 1#站 2#所变	10	1000	800	800
45322	宜兴	海德名园 1#站 1#所变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
45323	宜兴	百合山庄 1#箱变	10	630	492	492
45324	宜兴	百合山庄 2#箱变	10	500	391	391
45325	宜兴	百合山庄 3#箱变	10	500	400	400
45326	宜兴	百合山庄 4#箱变	10	630	504	504
45327	宜兴	百合山庄 5#箱变	10	630	504	504
45328	宜兴	百合山庄 6#箱变	10	630	498	498
45329	宜兴	长岗岭公变	10	160	41	41
45330	宜兴	北渠前巷公变	10	200	160	160
45331	宜兴	尹家塘公变	10	400	320	320
45332	宜兴	瑞德康城 2#站 1#所变	10	1000	800	800
45333	宜兴	广汇花园 26#箱变	10	630	504	504
45334	宜兴	广汇花园 27#箱变	10	630	504	504
45335	宜兴	广汇花园 28#箱变	10	630	504	504
45336	宜兴	广汇花园 29#箱变	10	630	504	504
45337	宜兴	广汇花园 30#箱变	10	630	504	504
45338	宜兴	广汇花园 31#箱变	10	630	504	504
45339	宜兴	林业队公变	10	200	160	160
45340	宜兴	东圩村北公变	10	400	247	247
45341	宜兴	高塍车站公变	10	315	252	252
45342	宜兴	新芳人民路公变	10	315	252	252
45343	宜兴	五交化 2#公变	10	400	320	320
45344	宜兴	五交化 3#公变	10	400	320	320
45345	宜兴	药店公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
45346	宜兴	和桥供销社公变	10	400	320	320
45347	宜兴	三协 2#公变	10	315	252	252
45348	宜兴	宜金 1#公变	10	200	160	160
45349	宜兴	徐兴公变	10	400	320	320
45350	宜兴	竹东公变	10	400	288	288
45351	宜兴	川陶头庄 2#公变	10	400	320	320
45352	宜兴	小圩新村 5#公变	10	400	320	320
45353	宜兴	小圩新村 6#公变	10	400	320	320
45354	宜兴	百合山庄 7#箱变	10	500	400	400
45355	宜兴	百合山庄 8#箱变	10	630	504	504
45356	宜兴	新建新城花园 7#箱变	10	630	504	504
45357	宜兴	新建新城花园 8#箱变	10	500	400	400
45358	宜兴	龙泽苑商住楼箱变	10	630	504	504
45359	宜兴	新东虹三期 1#箱变	10	630	504	504
45360	宜兴	新东虹三期 2#箱变	10	630	504	504
45361	宜兴	西花园一村 1#箱变	10	500	400	400
45362	宜兴	谢桥家园 1#箱变	10	630	504	504
45363	宜兴	谢桥家园 2#箱变	10	630	504	504
45364	宜兴	谢桥家园 3#箱变	10	630	504	504
45365	宜兴	海德名园 1#箱变	10	630	504	504
45366	宜兴	海德名园 2#箱变	10	500	400	400
45367	宜兴	嘉华广场 1#箱变	10	630	504	504
45368	宜兴	嘉华广场 2#箱变	10	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
45369	宜兴	嘉华广场 3#箱变	10	630	504	504
45370	宜兴	嘉华广场 4#箱变	10	630	504	504
45371	宜兴	嘉华广场 5#箱变	10	630	504	504
45372	宜兴	水产西村公变	10	400	320	320
45373	宜兴	朱渭排涝公变	10	400	277	277
45374	宜兴	朱渭朱家公变	10	160	102	102
45375	宜兴	厚和电站公变	10	315	252	252
45376	宜兴	朱渭村 3#公变	10	400	259	259
45377	宜兴	洋渚五庄公变	10	315	211	211
45378	宜兴	洋渚四庄公变	10	400	298	298
45379	宜兴	侍渎圩新公变	10	400	256	256
45380	宜兴	常胜 2#公变	10	315	252	252
45381	宜兴	沧屋里 1#公变	10	315	252	252
45382	宜兴	锦绣江南 1#站 1#所变	10	1000	800	800
45383	宜兴	西大街 1#箱变	10	500	400	400
45384	宜兴	怡人苑 1#公变	10	315	252	252
45385	宜兴	怡人苑 2#公变	10	250	200	200
45386	宜兴	怡人苑 3#公变	10	315	252	252
45387	宜兴	小场公变	10	400	320	320
45388	宜兴	丁建综合楼公变	10	400	320	320
45389	宜兴	涧众村公变	10	315	237	237
45390	宜兴	烟山河东公变	10	200	73	73
45391	宜兴	诚庄公变	10	200	86	86

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
45392	宜兴	前中公变	10	200	114	114
45393	宜兴	燕山街东公变	10	315	230	230
45394	宜兴	前元东 2#公变	10	200	145	145
45395	宜兴	胥藏 2#公变	10	200	0	0
45396	宜兴	北堰公变	10	400	275	275
45397	宜兴	雪家 3#公变	10	200	123	123
45398	宜兴	赋村 3 号公变	10	200	160	160
45399	宜兴	建设新村 1#箱变	10	630	504	504
45400	宜兴	建设新村 3#箱变主变	10	630	504	504
45401	宜兴	大圩村北公变	10	200	160	160
45402	宜兴	徐西公变	10	200	109	109
45403	宜兴	球中公变	10	400	314	314
45404	宜兴	书画院箱变	10	400	320	320
45405	宜兴	许家 2#公变	10	200	110	110
45406	宜兴	建设新村 2#箱变	10	1000	800	800
45407	宜兴	嘉华广场 6#箱变	10	500	400	400
45408	宜兴	南郊花园三期 1#箱变	10	630	504	504
45409	宜兴	南郊花园三期 2#箱变	10	800	633	633
45410	宜兴	东方嘉园 1#箱变	10	500	400	400
45411	宜兴	东方嘉园 2#箱变	10	500	400	400
45412	宜兴	东方嘉园 3#箱变	10	500	400	400
45413	宜兴	广汇花园 20#箱变	10	630	504	504
45414	宜兴	广汇花园 21#箱变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
45415	宜兴	广汇花园 22#箱变	10	630	504	504
45416	宜兴	广汇花园 23#箱变	10	630	504	504
45417	宜兴	广汇花园 24#箱变	10	630	504	504
45418	宜兴	广汇花园 25#箱变	10	630	504	504
45419	宜兴	广汇花园 14#箱变	10	630	504	504
45420	宜兴	广汇花园 15#箱变	10	630	504	504
45421	宜兴	广汇花园 16#箱变	10	630	504	504
45422	宜兴	广汇花园 17#箱变	10	630	504	504
45423	宜兴	广汇花园 18#箱变	10	630	504	504
45424	宜兴	广汇花园 19#箱变	10	630	504	504
45425	宜兴	浦渚路公变	10	400	266	266
45426	宜兴	湖头 2#公变	10	400	234	234
45427	宜兴	林庄村公变	10	200	137	137
45428	宜兴	湖头 1#公变	10	400	320	320
45429	宜兴	漳渎村 2#公变	10	400	289	289
45430	宜兴	高塍健康 2#公变	10	200	160	160
45431	宜兴	蒲墅驼山公变	10	200	160	160
45432	宜兴	蒲墅南公变	10	400	320	320
45433	宜兴	蒲墅二组公变	10	315	252	252
45434	宜兴	水产东村公变	10	250	157	157
45435	宜兴	蒲墅山窑头公变	10	400	320	320
45436	宜兴	八庄公变	10	400	320	320
45437	宜兴	厚和后村公变	10	400	307	307

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
45438	宜兴	运东组公变	10	400	294	294
45439	宜兴	蒲墅西公变	10	200	160	160
45440	宜兴	棟树张家公变	10	400	320	320
45441	宜兴	万家 1#公变	10	200	134	134
45442	宜兴	钱家圩公变	10	400	233	233
45443	宜兴	沧屋里 2#公变	10	315	252	252
45444	宜兴	栅村西南公变	10	400	287	287
45445	宜兴	潜洛七庄公变	10	400	284	284
45446	宜兴	洑滨电站公变	10	400	320	320
45447	宜兴	方东后村公变	10	100	80	80
45448	宜兴	康佳苑 1#公变	10	250	200	200
45449	宜兴	康佳苑 2#公变	10	400	320	320
45450	宜兴	康佳苑 5#公变	10	250	200	200
45451	宜兴	康佳苑 4#公变	10	400	320	320
45452	宜兴	康佳苑 3#公变	10	400	320	320
45453	宜兴	申家公变	10	200	160	160
45454	宜兴	车站公变	10	315	252	252
45455	宜兴	圣家公变	10	100	64	64
45456	宜兴	浦南北村公变	10	400	310	310
45457	宜兴	川埠联建房公变	10	400	320	320
45458	宜兴	丁山公安分局公变	10	400	320	320
45459	宜兴	南宅公变	10	200	149	149
45460	宜兴	南中公变	10	200	116	116

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
45461	宜兴	新城圩田公变	10	315	252	252
45462	宜兴	桃香楼 1#公变	10	400	320	320
45463	宜兴	桃香楼 2#公变	10	400	320	320
45464	宜兴	桃香楼 3#公变	10	400	320	320
45465	宜兴	桃香楼 4#公变	10	400	320	320
45466	宜兴	桃香楼 5#公变	10	400	320	320
45467	宜兴	东庙巷 2#箱变	10	630	504	504
45468	宜兴	东庙巷 1#箱变	10	630	504	504
45469	宜兴	高塍顾家 3#公变	10	200	89	89
45470	宜兴	派出所箱变	10	500	400	400
45471	宜兴	陶仁欣苑 1#箱变	10	630	504	504
45472	宜兴	陶仁欣苑 2#箱变	10	630	504	504
45473	宜兴	陶仁欣苑 5#箱变	10	630	504	504
45474	宜兴	陶仁欣苑 6#箱变	10	630	504	504
45475	宜兴	东珠巷 2#箱变	10	500	400	400
45476	宜兴	东珠巷 1#箱变	10	500	400	400
45477	宜兴	劝业箱变	10	800	640	640
45478	宜兴	东珠巷 3#箱变	10	400	320	320
45479	宜兴	师家圩电站公变	10	400	320	320
45480	宜兴	华利达公变	10	400	320	320
45481	宜兴	供电所 7#公变	10	400	320	320
45482	宜兴	闸口电力站 1#公变	10	400	320	320
45483	宜兴	青溪路公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
45484	宜兴	积丰 4#公变	10	200	121	121
45485	宜兴	高塍新庄村公变	10	400	320	320
45486	宜兴	范道供电所 1#公变	10	400	320	320
45487	宜兴	阳山公变	10	200	160	160
45488	宜兴	兰东公变	10	400	269	269
45489	宜兴	团结街 2#公变	10	200	160	160
45490	宜兴	累枝山公变	10	200	141	141
45491	宜兴	归美河西公变	10	200	141	141
45492	宜兴	楝树电站公变	10	200	160	160
45493	宜兴	下梁公变	10	400	320	320
45494	宜兴	聚龙 1#公变	10	400	308	308
45495	宜兴	聚龙张家公变	10	400	265	265
45496	宜兴	聚龙 2#公变	10	400	156	156
45497	宜兴	聚龙顾家公变	10	200	160	160
45498	宜兴	谈家圩公变	10	200	140	140
45499	宜兴	潘家塘公变	10	400	320	320
45500	宜兴	柏树下公变	10	400	320	320
45501	宜兴	栅村东南公变	10	200	65	65
45502	宜兴	周母公变	10	400	320	320
45503	宜兴	南园泽东公变	10	400	320	320
45504	宜兴	朝阳新村 1#公变	10	315	252	252
45505	宜兴	万福刘家公变	10	315	252	252
45506	宜兴	钟溪三庄公变	10	315	212	212

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
45507	宜兴	前徐公变	10	400	300	300
45508	宜兴	南新后村 2#公变	10	200	148	148
45509	宜兴	桃巷 I 期 1#箱变	10	630	504	504
45510	宜兴	南肖公变	10	400	311	311
45511	宜兴	红塔港东公变	10	400	306	306
45512	宜兴	南高小区箱变主变	10	630	504	504
45513	宜兴	湖小 2#公变	10	400	301	301
45514	宜兴	东建队公变	10	200	148	148
45515	宜兴	桃香楼 6#公变	10	400	320	320
45516	宜兴	桃香楼 7#公变	10	400	320	320
45517	宜兴	桃香楼 8#公变	10	400	320	320
45518	宜兴	桃香楼 9#公变	10	400	320	320
45519	宜兴	前龙大庙公变	10	400	320	320
45520	宜兴	小马岭西公变	10	200	160	160
45521	宜兴	查林 11 组公变	10	400	320	320
45522	宜兴	南新港北公变	10	250	200	200
45523	宜兴	埭西公变	10	315	252	252
45524	宜兴	锦绣三村 3#箱变	10	500	400	400
45525	宜兴	正新嘉苑 2#箱变	10	630	504	504
45526	宜兴	潼渚棚山公变	10	200	160	160
45527	宜兴	东溪望族 1#箱变	10	500	400	400
45528	宜兴	龙庆东路公变	10	315	252	252
45529	宜兴	西圩村公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
45530	宜兴	东溪望族 2#箱变	10	500	400	400
45531	宜兴	东溪望族 3#箱变	10	500	400	400
45532	宜兴	兴和花园 1#箱变	10	630	504	504
45533	宜兴	兴和花园 2#箱变	10	630	504	504
45534	宜兴	范道供电所 2#公变	10	315	252	252
45535	宜兴	范道供电所 12#公变	10	400	310	310
45536	宜兴	乡政府基建公变	10	400	320	320
45537	宜兴	积丰 2#公变	10	400	320	320
45538	宜兴	永康农场公变	10	200	160	160
45539	宜兴	范道供电所 3#公变	10	400	320	320
45540	宜兴	远东公寓 1#公变	10	400	320	320
45541	宜兴	远东公寓 2#公变	10	400	320	320
45542	宜兴	大荡公变	10	315	252	252
45543	宜兴	北真基公变	10	200	160	160
45544	宜兴	北真基 2#公变	10	400	320	320
45545	宜兴	金色华庭 2#箱变	10	630	504	504
45546	宜兴	潭家公变	10	200	160	160
45547	宜兴	宜北新城 1#站 4#所变	10	1000	800	800
45548	宜兴	宜北新城 1#站 3#所变	10	1000	800	800
45549	宜兴	宜北新城 1#站 2#所变	10	1000	800	800
45550	宜兴	宜北新城 1#站 1#所变	10	1000	800	800
45551	宜兴	宜北新城 2#站 4#所变	10	1000	800	800
45552	宜兴	宜北新城 2#站 3#所变	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
45553	宜兴	宜北新城 2#站 1#所变	10	1000	800	800
45554	宜兴	宜北新城 2#站 2#所变	10	1000	800	800
45555	宜兴	万石电力站 1#公变	10	200	160	160
45556	宜兴	杨巷安西公变	10	400	320	320
45557	宜兴	洩南公变	10	100	80	80
45558	宜兴	蜀山村 4#公变	10	315	252	252
45559	宜兴	蜀山村 3#公变	10	400	320	320
45560	宜兴	步行街 1#站 1#所变	10	1000	800	800
45561	宜兴	紫薇苑 1#箱变	10	630	504	504
45562	宜兴	紫薇苑 2#箱变	10	630	504	504
45563	宜兴	紫薇苑 3#箱变	10	630	504	504
45564	宜兴	紫薇苑 4#箱变	10	630	504	504
45565	宜兴	紫薇苑 5#箱变	10	630	504	504
45566	宜兴	绿园二村 1#箱变	10	500	400	400
45567	宜兴	绿园二村 2#箱变	10	500	400	400
45568	宜兴	绿园二村 3#箱变	10	630	504	504
45569	宜兴	新盛花苑 9#箱变	10	630	504	504
45570	宜兴	新盛花苑 10#箱变	10	630	504	504
45571	宜兴	新盛花苑 11#箱变	10	630	504	504
45572	宜兴	新盛花苑 12#箱变	10	630	504	504
45573	宜兴	新盛花苑 1#箱变	10	630	504	504
45574	宜兴	宜北新城 1#箱变	10	630	504	504
45575	宜兴	和润新村 1#箱变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
45576	宜兴	和润新村 2#箱变	10	630	504	504
45577	宜兴	和润新村 3#箱变	10	630	504	504
45578	宜兴	八仕河北公变	10	200	143	143
45579	宜兴	屺亭窑上公变	10	160	88	88
45580	宜兴	潘家坝小学公变	10	400	301	301
45581	宜兴	田舍公变	10	100	80	80
45582	宜兴	步行街 1#站 2#所变	10	1000	800	800
45583	宜兴	步行街 1#站 3#所变	10	1000	800	800
45584	宜兴	步行街 1#站 4#所变	10	1000	800	800
45585	宜兴	广汇花园南块 2#站 1#所变	10	1000	800	800
45586	宜兴	广汇花园南块 2#站 2#所变	10	1000	800	800
45587	宜兴	广汇花园南块 2#站 3#所变	10	1000	800	800
45588	宜兴	广汇花园南块 2#站 4#所变	10	1000	800	800
45589	宜兴	兴和花园 1#站 2#所变	10	1000	800	800
45590	宜兴	兴和花园 1#站 1#所变	10	1000	800	800
45591	宜兴	兴和花园 2#站 2#所变	10	1000	800	800
45592	宜兴	兴和花园 2#站 1#所变	10	1000	800	800
45593	宜兴	今日星城 3#站 1#所变	10	1000	800	800
45594	宜兴	今日星城 3#站 2#所变	10	1000	800	800
45595	宜兴	今日星城 3#站 3#所变	10	800	640	640
45596	宜兴	今日星城 4#站 4#所变	10	1000	800	800
45597	宜兴	今日星城 4#站 3#所变	10	1000	800	800
45598	宜兴	今日星城 4#站 2#所变	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
45599	宜兴	今日星城 4#站 1#所变	10	1000	800	800
45600	宜兴	今日星城 5#站 4#所变	10	1000	800	800
45601	宜兴	洛涧 5#公变	10	315	252	252
45602	宜兴	八房八一组公变	10	200	160	160
45603	宜兴	储家公变	10	400	291	291
45604	宜兴	芳庄南湾公变	10	400	298	298
45605	宜兴	徐舍芳中公变	10	200	160	160
45606	宜兴	临津溪南公变	10	200	160	160
45607	宜兴	下邳车站公变	10	400	302	302
45608	宜兴	百合路 2#公变	10	400	320	320
45609	宜兴	周迈庄公变	10	200	160	160
45610	宜兴	青瓷宿舍 1#公变	10	400	320	320
45611	宜兴	杭上 2#公变	10	400	320	320
45612	宜兴	王干西公变	10	200	160	160
45613	宜兴	渎西 2#公变	10	200	160	160
45614	宜兴	周迈庄 2#公变	10	200	160	160
45615	宜兴	阳山 2#公变	10	200	160	160
45616	宜兴	阳光小区箱变	10	630	492	492
45617	宜兴	白巷大巷公变	10	400	320	320
45618	宜兴	南园新站公变	10	400	320	320
45619	宜兴	山林村公变	10	200	160	160
45620	宜兴	大树上毛公变	10	200	160	160
45621	宜兴	杜家公变	10	400	198	198

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
45622	宜兴	大树肖家公变	10	400	310	310
45623	宜兴	大树村部公变	10	400	313	313
45624	宜兴	南漕派出所公变	10	400	320	320
45625	宜兴	兴隆 2#公变	10	400	320	320
45626	宜兴	杨里公变	10	400	302	302
45627	宜兴	申兴中路公变	10	400	320	320
45628	宜兴	供电营业所 5#公变	10	400	320	320
45629	宜兴	张家坝公变	10	200	160	160
45630	宜兴	白巷大桥公变	10	400	320	320
45631	宜兴	大树仓上公变	10	400	303	303
45632	宜兴	白巷西村公变	10	400	320	320
45633	宜兴	大树公路公变	10	400	267	267
45634	宜兴	岸头桥公变	10	400	283	283
45635	宜兴	西坞 2#公变	10	200	160	160
45636	宜兴	武进九队公变	10	400	320	320
45637	宜兴	机电公变	10	400	320	320
45638	宜兴	舍楼下公变	10	315	165	165
45639	宜兴	南漕粮管所公变	10	250	200	200
45640	宜兴	省庄金家公变	10	400	303	303
45641	宜兴	所 13#公变	10	400	320	320
45642	宜兴	丰收路公变	10	400	320	320
45643	宜兴	省庄红岭公变	10	200	160	160
45644	宜兴	座庄供电所 11#公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
45645	宜兴	所 5#公变	10	400	320	320
45646	宜兴	老滩新站公变	10	400	320	320
45647	宜兴	南岳 2#公变	10	200	160	160
45648	宜兴	漕桥村公变	10	400	320	320
45649	宜兴	南漕漕东公变	10	400	320	320
45650	宜兴	石灰湾 2#公变	10	315	252	252
45651	宜兴	南漕人民东路公变	10	400	320	320
45652	宜兴	南漕新河公变	10	200	87	87
45653	宜兴	芦漕村公变	10	200	160	160
45654	宜兴	南漕蒋家公变	10	400	320	320
45655	宜兴	万福邵家公变	10	400	306	306
45656	宜兴	王母新站公变	10	315	207	207
45657	宜兴	集镇 6#公变	10	315	227	227
45658	宜兴	万福十组公变	10	400	315	315
45659	宜兴	南漕电力站公变	10	400	320	320
45660	宜兴	河滨路公变	10	200	115	115
45661	宜兴	百合村公变	10	400	320	320
45662	宜兴	今日星城 5#站 3#所变	10	1000	800	800
45663	宜兴	今日星城 5#站 2#所变	10	1000	800	800
45664	宜兴	今日星城 5#站 1#所变	10	1000	800	800
45665	宜兴	今日星城 6#站 3#所变	10	1000	800	800
45666	宜兴	今日星城 6#站 2#所变	10	1000	800	800
45667	宜兴	今日星城 6#站 1#所变	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
45668	宜兴	高塍吴家公变	10	200	147	147
45669	宜兴	广汇北块 1#站 4#所变	10	1000	800	800
45670	宜兴	广汇北块 1#站 3#所变	10	1000	800	800
45671	宜兴	广汇北块 1#站 2#所变	10	1000	800	800
45672	宜兴	广汇北块 1#站 1#所变	10	1000	800	800
45673	宜兴	南新新圩公变	10	400	320	320
45674	宜兴	和润新村 4#箱变	10	630	504	504
45675	宜兴	和润新村 5#箱变	10	630	504	504
45676	宜兴	华兴花园 3#箱变主变	10	630	504	504
45677	宜兴	溪隐新村 1#箱变	10	630	504	504
45678	宜兴	溪隐新村 10#箱变	10	630	504	504
45679	宜兴	溪隐新村 2#箱变	10	630	504	504
45680	宜兴	溪隐新村 3#箱变	10	630	504	504
45681	宜兴	溪隐新村 4#箱变	10	630	504	504
45682	宜兴	溪隐新村 5#箱变	10	630	504	504
45683	宜兴	溪隐新村 6#箱变	10	630	504	504
45684	宜兴	溪隐新村 7#箱变	10	630	504	504
45685	宜兴	溪隐新村 8#箱变	10	630	504	504
45686	宜兴	溪隐新村 9#箱变主变	10	630	504	504
45687	宜兴	西花园五村 1#箱变	10	630	504	504
45688	宜兴	西花园五村 10#箱变	10	630	504	504
45689	宜兴	西花园五村 11#箱变	10	630	504	504
45690	宜兴	西花园五村 12#箱变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
45691	宜兴	西花园五村 2#箱变	10	630	504	504
45692	宜兴	西花园五村 3#箱变	10	630	504	504
45693	宜兴	漳渎村公变	10	400	290	290
45694	宜兴	石子街 2#公变	10	200	160	160
45695	宜兴	汤渎村公变	10	400	315	315
45696	宜兴	渭渎电站公变	10	400	320	320
45697	宜兴	范道供电所 4#公变	10	400	320	320
45698	宜兴	积丰电站公变	10	400	237	237
45699	宜兴	积丰 3#公变	10	400	320	320
45700	宜兴	侍渎圩污工泵公变	10	200	160	160
45701	宜兴	老滩站公变	10	200	160	160
45702	宜兴	后大潭公变	10	200	160	160
45703	宜兴	供电营业所公变	10	400	320	320
45704	宜兴	集镇 3#公变	10	400	320	320
45705	宜兴	杨家地公变	10	200	79	79
45706	宜兴	毛市后巷公变	10	200	160	160
45707	宜兴	荷花湾公变	10	200	160	160
45708	宜兴	毛市村公变	10	400	235	235
45709	宜兴	杨桥电站公变	10	400	306	306
45710	宜兴	民南村东公变	10	400	243	243
45711	宜兴	民南村公变	10	400	320	320
45712	宜兴	徐舍芳北公变	10	200	83	83
45713	宜兴	欣阳苑 1#站 1#所变	10	1250	1000	1000

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
45714	宜兴	埂上公变	10	400	320	320
45715	宜兴	中村组公变	10	200	160	160
45716	宜兴	良西公变	10	160	94	94
45717	宜兴	盛埂公变	10	200	98	98
45718	宜兴	前漫渎公变	10	160	114	114
45719	宜兴	后漫渎公变	10	160	77	77
45720	宜兴	新山 2#公变	10	200	160	160
45721	宜兴	庆子干公变	10	315	252	252
45722	宜兴	神龙 2#公变	10	315	252	252
45723	宜兴	西花园五村 4#箱变	10	630	504	504
45724	宜兴	西花园五村 5#箱变	10	630	504	504
45725	宜兴	西花园五村 6#箱变	10	630	504	504
45726	宜兴	西花园五村 7#箱变	10	630	504	504
45727	宜兴	西花园五村 8#箱变	10	630	504	504
45728	宜兴	西花园五村 9#箱变	10	630	504	504
45729	宜兴	华兴花园 4#箱变主变	10	630	504	504
45730	宜兴	新盛花苑 2#箱变	10	630	504	504
45731	宜兴	新盛花苑 3#箱变	10	630	504	504
45732	宜兴	新盛花苑 4#箱变	10	630	504	504
45733	宜兴	新盛花苑 5#箱变	10	630	504	504
45734	宜兴	新盛花苑 6#箱变	10	630	504	504
45735	宜兴	新盛花苑 7#箱变	10	630	504	504
45736	宜兴	新盛花苑 8#箱变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
45737	宜兴	西花园二村 4#箱变	10	630	504	504
45738	宜兴	西花园二村 5#箱变	10	630	504	504
45739	宜兴	西花园二村 6#箱变	10	630	504	504
45740	宜兴	钟溪东村公变	10	200	84	84
45741	宜兴	南仓村 4#公变	10	315	252	252
45742	宜兴	钟溪村公变	10	200	134	134
45743	宜兴	皇问东路东公变	10	400	289	289
45744	宜兴	企泉公变	10	200	160	160
45745	宜兴	百合村北公变	10	315	252	252
45746	宜兴	柏山路灯 2#公变	10	160	128	128
45747	宜兴	长岗老虎洞公变	10	200	160	160
45748	宜兴	彭庄南公变	10	400	320	320
45749	宜兴	百合岳东公变	10	200	120	120
45750	宜兴	上前公变	10	160	106	106
45751	宜兴	裴家皂公变	10	160	117	117
45752	宜兴	周铁村西公变	10	400	313	313
45753	宜兴	马前公变	10	200	122	122
45754	宜兴	棠西公变	10	400	320	320
45755	宜兴	泉桥东公变	10	200	160	160
45756	宜兴	西花园二村 7#箱变	10	630	504	504
45757	宜兴	西花园二村 8#箱变	10	630	504	504
45758	宜兴	兴和花园 3#箱变	10	630	504	504
45759	宜兴	兴和花园 4#箱变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
45760	宜兴	下漳花园 1#箱变	10	630	504	504
45761	宜兴	下漳花园 10#箱变	10	630	504	504
45762	宜兴	下漳花园 11#箱变	10	630	504	504
45763	宜兴	下漳花园 12#箱变	10	630	504	504
45764	宜兴	下漳花园 13#箱变	10	630	504	504
45765	宜兴	下漳花园 14#箱变	10	630	504	504
45766	宜兴	下漳花园 2#箱变	10	630	504	504
45767	宜兴	下漳花园 3#箱变	10	630	504	504
45768	宜兴	下漳花园 4#箱变	10	630	504	504
45769	宜兴	下漳花园 5#箱变	10	630	504	504
45770	宜兴	下漳花园 6#箱变	10	630	504	504
45771	宜兴	下漳花园 7#箱变	10	630	504	504
45772	宜兴	下漳花园 8#箱变	10	630	504	504
45773	宜兴	阳家荡 1#公变	10	400	296	296
45774	宜兴	归径农电培训基地公变	10	200	132	132
45775	宜兴	归径皇问东路公变	10	315	252	252
45776	宜兴	归径茶亭公变	10	400	314	314
45777	宜兴	归径人民南路公变	10	400	320	320
45778	宜兴	前姜公变	10	400	320	320
45779	宜兴	长岗半山组公变	10	200	125	125
45780	宜兴	民南四工区公变	10	200	111	111
45781	宜兴	毛市东村公变	10	400	320	320
45782	宜兴	胡油 2#公变	10	200	148	148

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
45783	宜兴	大家桥公变	10	200	98	98
45784	宜兴	蒲荡 2#公变	10	200	84	84
45785	宜兴	屺山 3#公变	10	200	132	132
45786	宜兴	旧渎 3#公变	10	200	76	76
45787	宜兴	西渚山岗公变	10	315	183	183
45788	宜兴	西渚杨家组公变	10	200	153	153
45789	宜兴	蒋湾公变	10	200	89	89
45790	宜兴	吕家公变	10	400	291	291
45791	宜兴	夏庄公变	10	400	185	185
45792	宜兴	湖渎公变	10	315	252	252
45793	宜兴	聚龙马家公变	10	400	305	305
45794	宜兴	周铁陆家公变	10	200	160	160
45795	宜兴	响山滨公变	10	400	294	294
45796	宜兴	张家东 2#公变	10	200	160	160
45797	宜兴	新渎河南公变	10	400	320	320
45798	宜兴	王干河南公变	10	400	175	175
45799	宜兴	新渎电站公变	10	400	308	308
45800	宜兴	下漳花园 9#箱变	10	630	504	504
45801	宜兴	中心新村Ⅱ期 1#箱变	10	630	504	504
45802	宜兴	中心新村Ⅱ期 2#箱变	10	630	504	504
45803	宜兴	丁山蠡园 1#箱变	10	500	400	400
45804	宜兴	丁山蠡园 2#箱变	10	500	400	400
45805	宜兴	枫庭苑 1#箱变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
45806	宜兴	枫庭苑 2#箱变	10	630	504	504
45807	宜兴	枫庭苑 3#箱变	10	630	504	504
45808	宜兴	枫庭苑 4#箱变	10	630	504	504
45809	宜兴	泽福苑 1#箱变	10	630	504	504
45810	宜兴	泽福苑 2#箱变	10	630	504	504
45811	宜兴	泽福苑 3#箱变	10	630	504	504
45812	宜兴	新建新城花园 1#箱变	10	630	504	504
45813	宜兴	茶场黄沙山公变	10	200	160	160
45814	宜兴	茶场三队公变	10	200	160	160
45815	宜兴	牛屎岗公变	10	200	160	160
45816	宜兴	归径紫霞公变	10	400	320	320
45817	宜兴	八仕东庄公变	10	200	160	160
45818	宜兴	体育场公变	10	400	320	320
45819	宜兴	大人巷公变	10	315	252	252
45820	宜兴	桥涯桥丰公变	10	200	100	100
45821	宜兴	石世龙公变	10	200	160	160
45822	宜兴	炮台公变	10	80	64	64
45823	宜兴	石门电站公变	10	200	160	160
45824	宜兴	路下公变	10	200	160	160
45825	宜兴	朱家排涝公变	10	315	252	252
45826	宜兴	墙门公变	10	400	290	290
45827	宜兴	张泽新安公变	10	400	234	234
45828	宜兴	宜丰前庄公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
45829	宜兴	王家坝公变	10	400	320	320
45830	宜兴	堰中公变	10	400	320	320
45831	宜兴	琅玕山公变	10	160	128	128
45832	宜兴	宜丰埭南公变	10	315	252	252
45833	宜兴	长福村公变	10	200	160	160
45834	宜兴	烟山荆南公变	10	400	320	320
45835	宜兴	埭口公变	10	400	320	320
45836	宜兴	华冶公变	10	400	320	320
45837	宜兴	宜丰新圩公变	10	400	320	320
45838	宜兴	砺山派出所公变	10	400	320	320
45839	宜兴	荒山北公变	10	400	286	286
45840	宜兴	南庄圩公变	10	400	248	248
45841	宜兴	仲家公变	10	200	131	131
45842	宜兴	上棚公变	10	400	151	151
45843	宜兴	桥亭村公变	10	400	320	320
45844	宜兴	新亚电站公变	10	200	160	160
45845	宜兴	南漕大桥公变	10	200	160	160
45846	宜兴	南漕王家塘公变	10	315	252	252
45847	宜兴	河西组公变	10	400	291	291
45848	宜兴	东渔场公变	10	400	320	320
45849	宜兴	宜丰大圩公变	10	400	320	320
45850	宜兴	并利污空泵公变	10	400	270	270
45851	宜兴	临津河东公变	10	400	251	251

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
45852	宜兴	富家公变	10	400	304	304
45853	宜兴	张家村西公变	10	315	40	40
45854	宜兴	仇圩村 2#公变	10	400	320	320
45855	宜兴	桥二组公变	10	200	122	122
45856	宜兴	临津西滕公变	10	200	66	66
45857	宜兴	横岭公变	10	200	160	160
45858	宜兴	并俐村公变	10	315	239	239
45859	宜兴	公园路 2#公变	10	400	320	320
45860	宜兴	大岭公变	10	400	320	320
45861	宜兴	太华大亩界公变	10	200	160	160
45862	宜兴	前巷组公变	10	400	320	320
45863	宜兴	水中村 2#公变	10	400	192	192
45864	宜兴	水中后村公变	10	315	252	252
45865	宜兴	杨树下公变	10	200	131	131
45866	宜兴	北庄麻纺公变	10	200	160	160
45867	宜兴	和桥北庄村公变	10	200	160	160
45868	宜兴	鹅州公变	10	400	316	316
45869	宜兴	鑫龙公变	10	315	252	252
45870	宜兴	韶巷北公变	10	400	309	309
45871	宜兴	安桥公变	10	200	160	160
45872	宜兴	前元黄家公变	10	200	125	125
45873	宜兴	韶西站公变	10	315	209	209
45874	宜兴	畜牧场公变	10	400	301	301

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
45875	宜兴	东风村公变	10	100	44	44
45876	宜兴	新埭组公变	10	200	136	136
45877	宜兴	白土电站公变	10	315	240	240
45878	宜兴	黄泥台公变	10	400	271	271
45879	宜兴	路家组公变	10	400	295	295
45880	宜兴	北庄河口组公变	10	400	320	320
45881	宜兴	南庄电站公变	10	100	80	80
45882	宜兴	高楼电站公变	10	400	320	320
45883	宜兴	赵家组公变	10	400	257	257
45884	宜兴	前元顾家公变	10	400	298	298
45885	宜兴	土墩 1#公变	10	200	119	119
45886	宜兴	虎渎顶公变	10	400	234	234
45887	宜兴	土墩 2#公变	10	200	87	87
45888	宜兴	南庄北公变	10	400	288	288
45889	宜兴	永兴公变	10	400	320	320
45890	宜兴	石材市场 7#公变	10	400	320	320
45891	宜兴	石材市场 40#公变	10	400	320	320
45892	宜兴	石材市场 2#公变	10	400	320	320
45893	宜兴	清东公变	10	160	110	110
45894	宜兴	和兴家园 2#公变	10	400	320	320
45895	宜兴	大南公变	10	400	320	320
45896	宜兴	永昌路北公变	10	400	320	320
45897	宜兴	蒋家渎西公变	10	200	139	139

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
45898	宜兴	庄家渎北公变	10	315	225	225
45899	宜兴	轻机公变	10	400	313	313
45900	宜兴	健康新村公变	10	400	309	309
45901	宜兴	庄家渎南公变	10	400	320	320
45902	宜兴	北施亩公变	10	400	320	320
45903	宜兴	庄家渎东公变	10	200	129	129
45904	宜兴	张家村部公变	10	400	276	276
45905	宜兴	镜片公变	10	400	320	320
45906	宜兴	宜丰陈家公变	10	400	180	180
45907	宜兴	王家桥公变	10	200	141	141
45908	宜兴	和兴家园 1#公变	10	250	200	200
45909	宜兴	和兴家园 3#公变	10	315	252	252
45910	宜兴	湖渎 2#公变	10	315	170	170
45911	宜兴	上窑公变	10	400	320	320
45912	宜兴	临津万圩公变	10	200	160	160
45913	宜兴	石材市场 1#公变	10	400	320	320
45914	宜兴	新亚村公变	10	200	160	160
45915	宜兴	孟家公变	10	200	122	122
45916	宜兴	后贝公变	10	160	96	96
45917	宜兴	苏宣公变	10	100	80	80
45918	宜兴	永昌路公变	10	400	320	320
45919	宜兴	宝塔中心小区 1#公变	10	400	320	320
45920	宜兴	永昌路南公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
45921	宜兴	苏宣大桥公变	10	200	160	160
45922	宜兴	宝塔中心小区 2#公变	10	400	320	320
45923	宜兴	蒋家渎公变	10	200	160	160
45924	宜兴	宝塔中心小区 3#公变	10	400	320	320
45925	宜兴	大南东公变	10	400	260	260
45926	宜兴	东岳村公变	10	315	178	178
45927	宜兴	新城兴达公变	10	200	160	160
45928	宜兴	农工商公变	10	400	239	239
45929	宜兴	茶亭 5#公变	10	400	320	320
45930	宜兴	茶亭 6#公变	10	400	320	320
45931	宜兴	茶亭 7#公变	10	400	320	320
45932	宜兴	万石新街公变	10	400	320	320
45933	宜兴	万兴公变	10	400	262	262
45934	宜兴	万石高田公变	10	315	238	238
45935	宜兴	茶亭 1#公变	10	400	320	320
45936	宜兴	南荡公变	10	400	320	320
45937	宜兴	大塍排涝站公变	10	200	160	160
45938	宜兴	茶亭 4#公变	10	400	320	320
45939	宜兴	鹅洲西路公变	10	400	320	320
45940	宜兴	地税所公变	10	400	320	320
45941	宜兴	和桥建行公变	10	400	320	320
45942	宜兴	闻家建材公变	10	250	200	200
45943	宜兴	陵上公变	10	200	104	104

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
45944	宜兴	瑶塘公变	10	400	320	320
45945	宜兴	建新路公变	10	400	320	320
45946	宜兴	唐角东公变	10	315	252	252
45947	宜兴	大南村公变	10	400	315	315
45948	宜兴	周家浜南 2#公变	10	200	134	134
45949	宜兴	洋塘公变	10	200	116	116
45950	宜兴	芝果污工泵公变	10	160	128	128
45951	宜兴	曹家西公变	10	315	155	155
45952	宜兴	曹家无机公变	10	200	160	160
45953	宜兴	曹家井背公变	10	200	160	160
45954	宜兴	曹家东公变	10	200	160	160
45955	宜兴	周西公变	10	100	80	80
45956	宜兴	芳东电站公变	10	400	305	305
45957	宜兴	南大西公变	10	200	149	149
45958	宜兴	南大东公变	10	200	135	135
45959	宜兴	杨巷水产新村公变	10	400	320	320
45960	宜兴	新芳信用社公变	10	400	312	312
45961	宜兴	上塘河东公变	10	400	320	320
45962	宜兴	制钉公变	10	400	320	320
45963	宜兴	建材市场公变	10	400	320	320
45964	宜兴	阳泉新村 6#公变	10	315	252	252
45965	宜兴	花园小区公变	10	400	313	313
45966	宜兴	柏树村公变	10	400	259	259

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
45967	宜兴	华兴小区 2#公变	10	400	320	320
45968	宜兴	文里电站公变	10	200	160	160
45969	宜兴	楝树新村 2#公变	10	200	160	160
45970	宜兴	南大组公变	10	200	146	146
45971	宜兴	安桥电站公变	10	400	320	320
45972	宜兴	路北公变	10	400	299	299
45973	宜兴	南新人民路公变	10	400	320	320
45974	宜兴	南阳电站公变	10	200	160	160
45975	宜兴	和闸 2#公变	10	400	320	320
45976	宜兴	南阳排涝公变	10	200	160	160
45977	宜兴	双木桥公变	10	200	134	134
45978	宜兴	石材市场 4#公变	10	400	320	320
45979	宜兴	圩田东公变	10	400	320	320
45980	宜兴	建禾村公变	10	315	151	151
45981	宜兴	宜丰西村公变	10	200	30	30
45982	宜兴	和桥朱家公变	10	200	112	112
45983	宜兴	文里宗家公变	10	200	128	128
45984	宜兴	石路沈家公变	10	400	274	274
45985	宜兴	后庄巷东公变	10	200	160	160
45986	宜兴	阳家洞山圩公变	10	400	320	320
45987	宜兴	汇龙横塘公变	10	200	160	160
45988	宜兴	南新中路公变	10	400	288	288
45989	宜兴	河南组公变	10	400	161	161

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
45990	宜兴	万石油塘公变	10	400	287	287
45991	宜兴	和桥南新路公变	10	400	302	302
45992	宜兴	南新六房组公变	10	200	49	49
45993	宜兴	夏芳公变	10	250	190	190
45994	宜兴	南新用电站 1#公变	10	400	320	320
45995	宜兴	新芳南站公变	10	400	301	301
45996	宜兴	新丰公变	10	400	265	265
45997	宜兴	庆圩公变	10	200	108	108
45998	宜兴	建团圩公变	10	400	140	140
45999	宜兴	宜丰南圩公变	10	250	151	151
46000	宜兴	五渎对方圩公变	10	200	160	160
46001	宜兴	临津下圩公变	10	200	160	160
46002	宜兴	后潘公变	10	400	297	297
46003	宜兴	贝西公变	10	200	88	88
46004	宜兴	和兴家园 5#公变	10	400	320	320
46005	宜兴	贝市电站公变	10	160	128	128
46006	宜兴	隔湖桥公变	10	315	252	252
46007	宜兴	和建许家公变	10	400	320	320
46008	宜兴	陈司巷公变	10	200	160	160
46009	宜兴	北庄村王家组公变	10	400	284	284
46010	宜兴	北庄石坝公变	10	200	100	100
46011	宜兴	和兴家园 6#公变	10	315	252	252
46012	宜兴	和兴家园 7#公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
46013	宜兴	灯头组公变	10	200	57	57
46014	宜兴	半夜组公变	10	200	102	102
46015	宜兴	南塘电站公变	10	250	108	108
46016	宜兴	南坝头公变	10	400	296	296
46017	宜兴	荷塘塘桥公变	10	200	146	146
46018	宜兴	黄家头公变	10	200	120	120
46019	宜兴	黄泥墩公变	10	200	72	72
46020	宜兴	革新电站公变	10	400	237	237
46021	宜兴	农科园公变	10	200	160	160
46022	宜兴	革新加工公变	10	400	263	263
46023	宜兴	地堡公变	10	400	230	230
46024	宜兴	临津和尚圩公变	10	315	189	189
46025	宜兴	唐角中公变	10	200	111	111
46026	宜兴	唐角西浜公变	10	400	320	320
46027	宜兴	临泽北埭公变	10	200	160	160
46028	宜兴	杨路桥公变	10	200	160	160
46029	宜兴	沿前浜公变	10	400	320	320
46030	宜兴	南淋黄沙渚公变	10	315	252	252
46031	宜兴	渔池公变	10	250	200	200
46032	宜兴	东站公变	10	400	289	289
46033	宜兴	桥渚公变	10	400	320	320
46034	宜兴	黄沙渚北公变	10	200	160	160
46035	宜兴	和兴家园 8#公变	10	250	200	200

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
46036	宜兴	中兴电站公变	10	200	89	89
46037	宜兴	和兴家园 10#公变	10	400	320	320
46038	宜兴	前姜 2#公变	10	250	200	200
46039	宜兴	和闸路 1#公变	10	315	202	202
46040	宜兴	宁西组公变	10	400	320	320
46041	宜兴	洗马潭公变	10	200	160	160
46042	宜兴	汤家组公变	10	400	305	305
46043	宜兴	顾家桥公变	10	250	200	200
46044	宜兴	和兴家园 11#公变	10	400	320	320
46045	宜兴	和桥杨家公变	10	250	200	200
46046	宜兴	上俸 2#公变	10	200	160	160
46047	宜兴	祥下电站公变	10	250	200	200
46048	宜兴	湾斗公变	10	200	160	160
46049	宜兴	阡塘村公变	10	400	299	299
46050	宜兴	孟阳公变	10	400	320	320
46051	宜兴	佳顺公变	10	400	320	320
46052	宜兴	南大房公变	10	400	287	287
46053	宜兴	仇圩站公变	10	400	287	287
46054	宜兴	蒲圩公变	10	200	120	120
46055	宜兴	文安公变	10	400	320	320
46056	宜兴	曲流村 2#公变	10	200	142	142
46057	宜兴	前蒲圩公变	10	315	164	164
46058	宜兴	城典公变	10	400	299	299

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
46059	宜兴	新芳石坝头公变	10	200	160	160
46060	宜兴	新芳野田污公变	10	400	274	274
46061	宜兴	吴圩村公变	10	400	287	287
46062	宜兴	西大公变	10	200	90	90
46063	宜兴	新丰彭庄公变	10	200	156	156
46064	宜兴	吴圩村 2#公变	10	315	252	252
46065	宜兴	新芳茶亭公变	10	200	160	160
46066	宜兴	三淡公变	10	400	136	136
46067	宜兴	生圩电站公变	10	400	320	320
46068	宜兴	临津姚家公变	10	400	294	294
46069	宜兴	汇龙化纤公变	10	400	320	320
46070	宜兴	汇龙村公变	10	200	160	160
46071	宜兴	洋塘 2#公变	10	200	106	106
46072	宜兴	大塍新镇 2#公变	10	315	252	252
46073	宜兴	铝材公变	10	315	230	230
46074	宜兴	生圩山北公变	10	100	80	80
46075	宜兴	下生圩公变	10	400	213	213
46076	宜兴	埭兴组公变	10	200	104	104
46077	宜兴	埭兴污工泵公变	10	400	320	320
46078	宜兴	庄里组 2#公变	10	400	320	320
46079	宜兴	庄里组公变	10	200	74	74
46080	宜兴	宜滨新村 1#公变	10	400	320	320
46081	宜兴	宜滨新村 2#公变	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
46082	宜兴	西木 1#公变	10	315	252	252
46083	宜兴	西木 2#公变	10	400	320	320
46084	宜兴	九滨新村公变	10	400	320	320
46085	宜兴	九滨新村 1#公变	10	400	299	299
46086	宜兴	车站新村 4#公变	10	315	252	252
46087	宜兴	车站新村 3#公变	10	315	252	252
46088	宜兴	岗下园公变	10	200	88	88
46089	宜兴	学圩电站公变	10	400	320	320
46090	宜兴	大荡圩公变	10	200	160	160
46091	宜兴	王婆扶桥公变	10	200	160	160
46092	宜兴	杨南公变	10	400	320	320
46093	宜兴	孙家圩公变	10	200	65	65
46094	宜兴	西溪路公变	10	315	146	146
46095	宜兴	车站新村 1#公变	10	200	160	160
46096	宜兴	东虹 1#公变	10	315	252	252
46097	宜兴	苏缆 5#公变	10	200	160	160
46098	宜兴	阳羨小学公变	10	315	252	252
46099	宜兴	砺山新农村公变	10	400	105	105
46100	宜兴	楼下村公变	10	315	38	38
46101	宜兴	砺山杨家村公变	10	200	15	15
46102	宜兴	水产综合楼公变	10	315	252	252
46103	宜兴	新华电站公变	10	400	208	208
46104	宜兴	长山组公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
46105	宜兴	见花公变	10	400	320	320
46106	宜兴	三阳西滕公变	10	400	320	320
46107	宜兴	王婆临泽电站公变	10	200	160	160
46108	宜兴	临泽西村公变	10	200	160	160
46109	宜兴	见花岗公变	10	200	116	116
46110	宜兴	赵圩污工泵公变	10	200	126	126
46111	宜兴	王婆前墅电站公变	10	200	160	160
46112	宜兴	宜丰砖桥公变	10	400	262	262
46113	宜兴	阳羨西路公变	10	315	252	252
46114	宜兴	秧东公变	10	200	84	84
46115	宜兴	宜丰街北公变	10	400	320	320
46116	宜兴	汇龙南公变	10	400	320	320
46117	宜兴	太婆圩公变	10	160	128	128
46118	宜兴	宜丰芦家公变	10	400	282	282
46119	宜兴	宜丰用电站 1#公变	10	160	110	110
46120	宜兴	后元北公变	10	400	254	254
46121	宜兴	丰南南公变	10	200	160	160
46122	宜兴	同里桑场公变	10	200	140	140
46123	宜兴	上山公变	10	400	266	266
46124	宜兴	红星站公变	10	200	160	160
46125	宜兴	前元田舍公变	10	200	133	133
46126	宜兴	聚贤新站公变	10	200	121	121
46127	宜兴	三家村公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
46128	宜兴	景山公变	10	400	227	227
46129	宜兴	涧头公变	10	315	250	250
46130	宜兴	西渚彭家公变	10	400	265	265
46131	宜兴	独庄公变	10	200	140	140
46132	宜兴	白塔横塘 3#公变	10	100	80	80
46133	宜兴	南新金家公变	10	315	145	145
46134	宜兴	和桥隔南村公变	10	315	225	225
46135	宜兴	叶家公变	10	200	160	160
46136	宜兴	云阳胡家公变	10	200	160	160
46137	宜兴	云阳村公变	10	200	160	160
46138	宜兴	云阳凌潭公变	10	200	160	160
46139	宜兴	云阳环保公变	10	400	320	320
46140	宜兴	宜丰中学公变	10	315	209	209
46141	宜兴	大埭站公变	10	400	270	270
46142	宜兴	小如亩公变	10	100	80	80
46143	宜兴	戈塍电站公变	10	315	194	194
46144	宜兴	义亩桥北公变	10	400	320	320
46145	宜兴	义亩桥公变	10	400	320	320
46146	宜兴	前元陆家公变	10	315	239	239
46147	宜兴	河东村公变	10	400	266	266
46148	宜兴	桃林公变	10	200	126	126
46149	宜兴	河东塘公变	10	200	160	160
46150	宜兴	压渚站公变	10	200	148	148

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
46151	宜兴	韶巷站公变	10	100	61	61
46152	宜兴	压渚村公变	10	400	287	287
46153	宜兴	压渚南公变	10	315	252	252
46154	宜兴	兴隆 3#公变	10	200	160	160
46155	宜兴	南漕供电所 2#公变	10	315	252	252
46156	宜兴	和桥健康路 公变	10	400	320	320
46157	宜兴	胜利 5#公变	10	400	320	320
46158	宜兴	叶塘村旺山 2#公变	10	400	140	140
46159	宜兴	朱家南站 2#公变	10	200	160	160
46160	宜兴	蜀山新菜场 2#箱变主变	10	630	504	504
46161	宜兴	陈家皂公变	10	200	160	160
46162	宜兴	吕东公变	10	400	320	320
46163	宜兴	沙塘蓝藻箱变主变	10	630	504	504
46164	宜兴	太阳城 1#箱变	10	630	504	504
46165	宜兴	黄泥沟公变	10	200	160	160
46166	宜兴	郭家村公变	10	400	104	104
46167	宜兴	九包东公变	10	200	160	160
46168	宜兴	马草摊圩公变	10	200	160	160
46169	宜兴	石坝头公变	10	200	149	149
46170	宜兴	北山村压榨 2#公变	10	200	19	19
46171	宜兴	集镇南 2#公变	10	400	291	291
46172	宜兴	清水村西公变	10	200	139	139
46173	宜兴	蒲墅南 2#公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
46174	宜兴	长山新民 3#公变	10	200	160	160
46175	宜兴	新街坝上 3#公变	10	400	320	320
46176	宜兴	北角落公变	10	200	160	160
46177	宜兴	龙运天城和府 3#室 4#所变	10	800	640	640
46178	宜兴	魏家华贸公变	10	400	320	320
46179	宜兴	蜀风圩公变	10	400	320	320
46180	宜兴	广电站 2#公变	10	400	320	320
46181	宜兴	新建 2#公变	10	400	293	293
46182	宜兴	新建 2#公变	10	400	287	287
46183	宜兴	鲸塘街西公变	10	400	320	320
46184	宜兴	石材市场 73#公变	10	400	320	320
46185	宜兴	下漳新村公变	10	400	320	320
46186	宜兴	马家七组公变	10	200	160	160
46187	宜兴	芳庄菜场公变	10	400	320	320
46188	宜兴	红旗宿舍 1#公变	10	400	320	320
46189	宜兴	桃溪梦想商业广场 3#室 4#所变主变	10	800	640	640
46190	宜兴	蒋笠十四组公变	10	400	286	286
46191	宜兴	金城花园 3#室 2#所变	10	800	640	640
46192	宜兴	付业队公变	10	200	150	150
46193	宜兴	后彭新村 2#箱变主变	10	400	320	320
46194	宜兴	钱家桥 2#公变	10	400	320	320
46195	宜兴	小涧铁龙山公变	10	200	143	143

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
46196	宜兴	东夹浜 2#公变	10	400	320	320
46197	宜兴	新源商业广场 1#站 2#所变	20	1250	1000	1000
46198	宜兴	新源商业广场 1#站 1#所变	20	1250	1000	1000
46199	宜兴	桃溪梦想商业广场 3#室 3#所变主变	10	800	640	640
46200	宜兴	新源商业广场 2#站 1#所变	20	630	504	504
46201	宜兴	单家 2#公变	10	400	320	320
46202	宜兴	高塍路灯箱变主变	10	630	504	504
46203	宜兴	鹅洲东路南公变	10	400	320	320
46204	宜兴	观澜府 3#室 4#所变主变	20	630	504	504
46205	宜兴	虞墅 2#公变	10	400	320	320
46206	宜兴	轮运公司宿舍公变	10	400	320	320
46207	宜兴	宜兴商场 1#公变	10	400	320	320
46208	宜兴	鑫陶广场 3#室 2#所变主变	10	800	640	640
46209	宜兴	粮宿公变	10	400	320	320
46210	宜兴	旧阳村西公变	10	400	320	320
46211	宜兴	洪巷太湖公变	10	400	320	320
46212	宜兴	徐舍安前箱变主变	10	400	305	305
46213	宜兴	北郊公变	10	400	320	320
46214	宜兴	中兴新村 4#箱变主变	10	500	400	400
46215	宜兴	大圩河南公变	10	200	160	160
46216	宜兴	前笪村路北 2#公变	10	200	126	126
46217	宜兴	宸章府 3#室 3#所变主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
46218	宜兴	海格莱特箱变主变	10	630	504	504
46219	宜兴	河塘 2#公变	10	400	254	254
46220	宜兴	塔漏沟公变	10	400	320	320
46221	宜兴	南漕漕东 4#公变	10	400	320	320
46222	宜兴	金龙名都 7#室 1#所变主变	10	800	640	640
46223	宜兴	云景台 1#站 3#所变	10	630	504	504
46224	宜兴	公园路南中公变	10	400	320	320
46225	宜兴	铜山四五组 2#公变	10	200	143	143
46226	宜兴	铜山村 3#公变	10	200	150	150
46227	宜兴	西河公变	10	400	320	320
46228	宜兴	馨悦府 3#室 4#所变主变	10	630	504	504
46229	宜兴	珠墩 3#公变	10	200	100	100
46230	宜兴	徐舍充电桩 1#箱变主变	10	630	504	504
46231	宜兴	砖瓦组公变	10	200	148	148
46232	宜兴	怡然居 3#室 1#所变主变	10	800	640	640
46233	宜兴	怡然居 3#室 3#所变主变	10	800	640	640
46234	宜兴	怡然居 3#室 2#所变主变	10	800	640	640
46235	宜兴	怡然居 3#室 4#所变主变	10	800	640	640
46236	宜兴	龙山桥上公变	10	400	320	320
46237	宜兴	阳山 3#公变	10	200	103	103
46238	宜兴	宜春箱变主变	10	630	504	504
46239	宜兴	川埠九组箱变主变	10	500	400	400
46240	宜兴	滨溪金悦府 2#室 3#所变主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
46241	宜兴	新城公寓 2#箱变	10	630	504	504
46242	宜兴	品尚花园 2#室 2#所变主变	10	800	640	640
46243	宜兴	陶里文化广场 5#室 1#所变主变	10	800	640	640
46244	宜兴	陶里文化广场 5#室 2#所变主变	10	800	640	640
46245	宜兴	陶里文化广场 3#室 1#所变主变	10	800	640	640
46246	宜兴	陶里文化广场 3#室 3#所变主变	10	800	640	640
46247	宜兴	陶里文化广场 3#室 4#所变主变	10	800	640	640
46248	宜兴	陶里文化广场 3#室 2#所变主变	10	800	640	640
46249	宜兴	陶里文化广场 4#室 1#所变主变	10	800	640	640
46250	宜兴	陶里文化广场 4#室 3#所变主变	10	800	640	640
46251	宜兴	陶里文化广场 4#室 4#所变主变	10	800	640	640
46252	宜兴	陶里文化广场 4#室 2#所变主变	10	800	640	640
46253	宜兴	高级中学公变	10	400	320	320
46254	宜兴	湖畔澜庭院 4#室 2#所变主变	10	630	504	504
46255	宜兴	湖悦天境 4#室 4#所变主变	20	800	640	640
46256	宜兴	桥北公变	10	400	271	271
46257	宜兴	金丰果园公变	10	400	320	320
46258	宜兴	归美公变	10	400	239	239
46259	宜兴	水产陈家 1#公变	10	200	160	160
46260	宜兴	大水潭 2#公变	10	400	320	320
46261	宜兴	镁炭窑炉 2#公变	10	400	320	320
46262	宜兴	南漕大桥 2#公变	10	200	160	160
46263	宜兴	杨家组公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
46264	宜兴	东苑小区 1#北公变	10	400	320	320
46265	宜兴	杨巷充电桩 1#箱变主变	10	630	504	504
46266	宜兴	涧众团山公变	10	400	320	320
46267	宜兴	航道处箱变主变	10	200	160	160
46268	宜兴	西渚西庵闸站公变	10	400	320	320
46269	宜兴	熙山院 2#室 1#所变主变	10	630	504	504
46270	宜兴	大圩渔场公变	10	200	160	160
46271	宜兴	扶南 2#公变	10	200	160	160
46272	宜兴	湾地路灯公变	10	200	160	160
46273	宜兴	棟杨路箱变主变	10	630	504	504
46274	宜兴	竹雨轩 2#室 1#所变主变	10	800	640	640
46275	宜兴	阳山南公变	10	200	160	160
46276	宜兴	美陶家院 1#站 1#所变	10	400	320	320
46277	宜兴	乾元华陀寺箱变主变	10	630	490	490
46278	宜兴	洵韵福邸 3#室 2#所变主变	10	800	640	640
46279	宜兴	前庄新站公变	10	400	320	320
46280	宜兴	永丰 2#公变	10	400	246	246
46281	宜兴	六田西湾公变	10	200	128	128
46282	宜兴	北渠朱家组 2#公变	10	400	320	320
46283	宜兴	竹胶板厂 1#公变	10	400	320	320
46284	宜兴	凤鸣山晓尊邸 2#室 1#所变主变	10	800	640	640
46285	宜兴	凌云府 7#室 3#所变主变	10	630	504	504
46286	宜兴	湖悦名邸 3#室 2#所变主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
46287	宜兴	悦龙台 2#室 1#所变主变	10	800	640	640
46288	宜兴	新老窑 1#公变	10	400	305	305
46289	宜兴	逸时代广场 2#室 2#所变	10	800	640	640
46290	宜兴	东山新村 1#箱变主变	10	630	504	504
46291	宜兴	新老窑公变	10	200	102	102
46292	宜兴	飞里下庄 3#公变	10	400	320	320
46293	宜兴	桃花村部 2#公变	10	200	160	160
46294	宜兴	熙山院 4#室 3#所变主变	10	800	640	640
46295	宜兴	小村 2#公变	10	200	160	160
46296	宜兴	闸口圩田公变	10	200	133	133
46297	宜兴	小村 3#公变	10	200	114	114
46298	宜兴	朱家东 2#公变	10	400	320	320
46299	宜兴	横塘南公变	10	200	145	145
46300	宜兴	淦里上村 2#公变	10	400	320	320
46301	宜兴	塘门宋家西公变	10	400	320	320
46302	宜兴	新中北路 3#公变	10	400	320	320
46303	宜兴	熙和府 4#室 4#所变主变	10	800	640	640
46304	宜兴	南山坞 2#公变	10	200	160	160
46305	宜兴	高塍宋家公变	10	200	160	160
46306	宜兴	分水沈家公变	10	200	125	125
46307	宜兴	湖悦名邸 3#室 3#所变主变	10	800	640	640
46308	宜兴	逸湾嘉苑 5#站 1#所变	20	800	640	640
46309	宜兴	东方紫园 4#室 2#所变主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
46310	宜兴	宁杭路灯 3#公变	10	400	320	320
46311	宜兴	芳庄杨家村公变	10	200	160	160
46312	宜兴	扶西 3#公变	10	400	320	320
46313	宜兴	金兰电力站 3#公变	10	400	299	299
46314	宜兴	铜山寺前 2#公变	10	200	117	117
46315	宜兴	大生村 5#箱变主变	10	630	504	504
46316	宜兴	竹胶板厂 2#公变	10	400	320	320
46317	宜兴	龙华苑 3#箱变主变	10	630	504	504
46318	宜兴	漳南 3#公变	10	400	294	294
46319	宜兴	誉珑湖滨 11#室 1#所变主变	20	800	640	640
46320	宜兴	太华中心小学公变	10	400	320	320
46321	宜兴	营业所公变	10	400	320	320
46322	宜兴	降西村 2#公变	10	200	160	160
46323	宜兴	商业公司宿舍 2#箱变主变	10	630	504	504
46324	宜兴	泉水坝 2#公变	10	400	320	320
46325	宜兴	怡然居 2#站 1#所变主变	10	800	640	640
46326	宜兴	怡然居 2#站 2#所变主变	10	800	640	640
46327	宜兴	杏里村 2#公变	10	200	141	141
46328	宜兴	下东龙塘 3#公变	10	400	320	320
46329	宜兴	杨巷小学公变	10	400	319	319
46330	宜兴	天安逸品花园 3#室 1#所变主变	10	800	640	640
46331	宜兴	和桥大村公变	10	400	167	167
46332	宜兴	安居路灯公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
46333	宜兴	姚林庄公变	10	400	291	291
46334	宜兴	赋村西公变	10	400	320	320
46335	宜兴	芳庄坝头公变	10	400	261	261
46336	宜兴	银河 2#公变	10	400	320	320
46337	宜兴	洋坝西公变	10	200	160	160
46338	宜兴	广场公变	10	400	277	277
46339	宜兴	双庙菜场公变	10	200	160	160
46340	宜兴	临泽人家 4#室 2#所变主变	20	800	640	640
46341	宜兴	南园新村公变	10	400	303	303
46342	宜兴	创业路 2#公变	10	400	320	320
46343	宜兴	东山堡 2#公变	10	400	320	320
46344	宜兴	洋溪广场公变	10	400	320	320
46345	宜兴	阳泉新村 10#公变	10	400	320	320
46346	宜兴	张渚凤凰村委公变	10	400	320	320
46347	宜兴	华山张家塘公变	10	200	160	160
46348	宜兴	边庄新站公变	10	400	320	320
46349	宜兴	美二 2#公变	10	400	320	320
46350	宜兴	欧家 2#公变	10	200	160	160
46351	宜兴	蔬菜市场公变	10	400	320	320
46352	宜兴	韶西公变	10	200	123	123
46353	宜兴	洋渚西站 3#公变	10	400	320	320
46354	宜兴	管家路灯公变	10	200	160	160
46355	宜兴	福地桃溪 3#室 1#所变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
46356	宜兴	福地桃溪 3#室 3#所变	10	800	640	640
46357	宜兴	福地桃溪 3#室 4#所变	10	800	640	640
46358	宜兴	福地桃溪 3#室 2#所变	10	800	640	640
46359	宜兴	东风新村 2#箱变主变	10	630	504	504
46360	宜兴	湖悦名邸 6#室 1#所变主变	10	630	504	504
46361	宜兴	篱笆园箱变主变	10	400	320	320
46362	宜兴	花溪山庭 2#室 1#所变	10	800	640	640
46363	宜兴	徐渎厂区公变	10	400	320	320
46364	宜兴	侍渎圩河西公变	10	400	264	264
46365	宜兴	东岗北公变	10	200	160	160
46366	宜兴	傍杏西公变	10	400	320	320
46367	宜兴	烟山安西公变	10	400	284	284
46368	宜兴	翰林邨 1#站 2#所变主变	10	630	504	504
46369	宜兴	团山公变	10	400	297	297
46370	宜兴	周家桥箱变	10	500	400	400
46371	宜兴	熙岸阳光 2#室 4#所变主变	10	630	504	504
46372	宜兴	龙池岗公变	10	400	294	294
46373	宜兴	殷家庄东公变	10	200	160	160
46374	宜兴	西林公变	10	200	160	160
46375	宜兴	箭岭公变	10	400	99	99
46376	宜兴	后方鱼塘公变	10	400	320	320
46377	宜兴	永丰桥公变	10	200	111	111
46378	宜兴	梧桐人家 2#室 4#所变主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
46379	宜兴	钰澜云溪府 2#室 2#所变主变	10	800	640	640
46380	宜兴	雅达健康生态园 16#室 1#所变主变	10	800	640	640
46381	宜兴	义庄北 2#箱变主变	10	500	391	391
46382	宜兴	芳庄坝头 2#公变	10	200	160	160
46383	宜兴	鑫陶广场 2#室 4#所变主变	10	800	640	640
46384	宜兴	南仓村 2#公变	10	400	320	320
46385	宜兴	南小 2#公变	10	200	160	160
46386	宜兴	向阳 7#公变	10	400	320	320
46387	宜兴	宜城电站公变	10	200	160	160
46388	宜兴	凌云府 7#室 2#所变主变	10	630	504	504
46389	宜兴	芝果公变	10	400	191	191
46390	宜兴	新杏公变	10	400	320	320
46391	宜兴	上袁村 6#公变	10	400	320	320
46392	宜兴	茗秀馨院 2#室 1#所变主变	10	630	504	504
46393	宜兴	东下团山 3#公变	10	200	160	160
46394	宜兴	蠡蜀巷 2#箱变主变	10	400	320	320
46395	宜兴	大生村 6#箱变主变	10	630	504	504
46396	宜兴	凤鸣府 4#室 4#所变	10	800	640	640
46397	宜兴	兴漕北路 2#公变	10	400	320	320
46398	宜兴	福华公变	10	400	260	260
46399	宜兴	岭达电子科技箱变主变	10	400	320	320
46400	宜兴	春晖新村 2#室 4#所变主变	10	800	640	640
46401	宜兴	宜乐雅园 5#室 2#所变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
46402	宜兴	洪宕 2#公变	10	400	263	263
46403	宜兴	汪洋污工泵 2#公变	10	200	160	160
46404	宜兴	布台底东公变	10	400	320	320
46405	宜兴	紫郡东府 2#室 1#所变	20	800	640	640
46406	宜兴	竺隐溪院 5#室 2#所变主变	10	800	640	640
46407	宜兴	里黄渎北公变	10	400	320	320
46408	宜兴	庄家组东公变	10	400	320	320
46409	宜兴	善卷安置小区 4#公变	10	200	160	160
46410	宜兴	善卷安置小区 2#公变	10	200	160	160
46411	宜兴	诚庄村西公变	10	200	74	74
46412	宜兴	河东巷 2#公变	10	400	320	320
46413	宜兴	凤鸣府 3#室 1#所变	10	800	640	640
46414	宜兴	和桥兴达公变	10	400	301	301
46415	宜兴	南新街路 2#公变	10	400	320	320
46416	宜兴	白宕大桥箱变主变	10	630	504	504
46417	宜兴	商业公司宿舍箱变主变	10	630	504	504
46418	宜兴	璟和园 2#室 3#所变主变	10	800	640	640
46419	宜兴	天一度假公变	10	400	320	320
46420	宜兴	上下场圩 7#公变	10	400	320	320
46421	宜兴	誉珑湖滨 12#室 1#所变主变	20	630	504	504
46422	宜兴	张渚中东山 2#箱变主变	10	630	504	504
46423	宜兴	欣陶公寓 2#室 2#所变主变	10	800	640	640
46424	宜兴	凤凰北棚 3#公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
46425	宜兴	芳东前村东公变	10	200	160	160
46426	宜兴	汪洋北公变	10	200	160	160
46427	宜兴	石材市场 78#公变	10	400	320	320
46428	宜兴	宜武 3#公变	10	400	320	320
46429	宜兴	三支岗 2#公变	10	400	320	320
46430	宜兴	大生新村 2#箱变主变	10	400	320	320
46431	宜兴	阳羨湖旅游度假小镇 14#室 2#所变	10	630	504	504
46432	宜兴	翔皮界公变	10	400	320	320
46433	宜兴	仪表宿舍 2#公变	10	400	320	320
46434	宜兴	红星后村鱼塘公变	10	200	160	160
46435	宜兴	善卷电力站 2#公变	10	400	320	320
46436	宜兴	卞家公变	10	200	160	160
46437	宜兴	客运站充电桩 8#箱变	10	630	504	504
46438	宜兴	龙运天城和府 5#室 3#所变	10	800	640	640
46439	宜兴	东氿公园 3#箱变主变	20	400	320	320
46440	宜兴	黄墅村公变	10	200	129	129
46441	宜兴	轩圩 2#公变	10	200	160	160
46442	宜兴	东山二村 3#箱变主变	10	500	400	400
46443	宜兴	绿城公寓 1#箱变配电变压器	10	630	504	504
46444	宜兴	文昌花园二期 1#箱变主变	10	630	504	504
46445	宜兴	新和双桥公变	10	200	145	145
46446	宜兴	龙庭溪府 2#室 1#所变主变	10	800	640	640
46447	宜兴	义庄村委公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
46448	宜兴	桥涯路西 3#箱变主变	10	630	445	445
46449	宜兴	竹海岭上 3#室 2#所变	10	800	640	640
46450	宜兴	东下 3#公变	10	400	320	320
46451	宜兴	万石菜场公变	10	400	320	320
46452	宜兴	万石大桥公变	10	200	160	160
46453	宜兴	大新宿舍箱变	10	630	504	504
46454	宜兴	山前弄箱变	10	630	504	504
46455	宜兴	锦绣二村 4#箱变主变	10	630	504	504
46456	宜兴	尚城学府 3#室 1#所变主变	10	800	640	640
46457	宜兴	三洞 5#公变	10	400	320	320
46458	宜兴	圣前 2#公变	10	400	246	246
46459	宜兴	飞里路 1#公变	10	400	320	320
46460	宜兴	红卫四组公变	10	400	320	320
46461	宜兴	湖畔澜庭院 5#室 4#所变主变	10	630	504	504
46462	宜兴	化工市场 3#公变	10	400	320	320
46463	宜兴	高墩箱变主变	10	500	400	400
46464	宜兴	万石楼下电站公变	10	400	320	320
46465	宜兴	东山新村 12#箱变主变	10	630	504	504
46466	宜兴	省南公变	10	400	320	320
46467	宜兴	钰澜珑溪府 3#室 3#所变主变	10	800	640	640
46468	宜兴	华都花园 3#公变	10	200	160	160
46469	宜兴	海伦华府 3#室 2#所变主变	10	630	504	504
46470	宜兴	景达小区 8#公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
46471	宜兴	黄潭圩公变	10	200	160	160
46472	宜兴	钰澜云溪府 3#室 3#所变主变	10	800	640	640
46473	宜兴	湖悦名邸 7#室 2#所变主变	10	800	640	640
46474	宜兴	青梅 2#公变	10	400	320	320
46475	宜兴	尹家湾南公变	10	400	320	320
46476	宜兴	梅家桥公变	10	400	259	259
46477	宜兴	尹家湾东公变	10	400	313	313
46478	宜兴	朝阳和建公变	10	400	320	320
46479	宜兴	钰澜汎溪府 2#室 1#所变	10	800	640	640
46480	宜兴	宸章府 3#室 1#所变主变	10	800	640	640
46481	宜兴	洛涧雅居 2#室 1#所变主变	10	800	640	640
46482	宜兴	紫郡东府 5#室 3#所变	20	800	640	640
46483	宜兴	范道健康公变	10	400	320	320
46484	宜兴	赵家组 2#公变	10	400	320	320
46485	宜兴	振业 7#楼西箱变	10	630	504	504
46486	宜兴	誉珑湖滨 11#室 3#所变主变	20	800	640	640
46487	宜兴	河南埂公变	10	200	160	160
46488	宜兴	庄家渎港公变	10	200	160	160
46489	宜兴	傍杏村公变	10	400	320	320
46490	宜兴	金兰尹家 2#公变	10	200	160	160
46491	宜兴	西圩西组公变	10	400	320	320
46492	宜兴	北山村油榨鱼塘公变	10	200	160	160
46493	宜兴	石材市场 44#箱变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
46494	宜兴	石材市场 45#箱变	10	630	504	504
46495	宜兴	东坡小学停车场公变	10	400	320	320
46496	宜兴	湖悦名邸三区 3#室 3#所变主变	10	800	640	640
46497	宜兴	铜锣山庄 2#公变	10	200	160	160
46498	宜兴	南禾佳苑 1#站 2#所变主变	10	630	504	504
46499	宜兴	花溪邸 5#室 1#所变主变	10	800	640	640
46500	宜兴	宸章府 3#室 2#所变主变	10	800	640	640
46501	宜兴	魏家路口公变	10	400	264	264
46502	宜兴	建陶小区 1#公变	10	400	320	320
46503	宜兴	建陶小区 3#公变	10	400	320	320
46504	宜兴	百果园公变	10	400	309	309
46505	宜兴	明塘地公变	10	200	160	160
46506	宜兴	盛泽村西公变	10	400	274	274
46507	宜兴	南新电站西公变	10	200	160	160
46508	宜兴	怡然居 4#室 2#所变	10	800	640	640
46509	宜兴	蒋笠 13 队 2#公变	10	400	320	320
46510	宜兴	上垛公变	10	400	320	320
46511	宜兴	悦澜名邸 3#室 3#所变主变	10	630	504	504
46512	宜兴	邵家村公变	10	200	160	160
46513	宜兴	白泥西渡桥公变	10	200	160	160
46514	宜兴	东来国际 1#站 3#所变	10	1000	800	800
46515	宜兴	高兴四队公变	10	200	100	100
46516	宜兴	大田电站公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
46517	宜兴	杨巷刘家公变	10	400	309	309
46518	宜兴	玉山罗家庄公变	10	200	124	124
46519	宜兴	兴漕南路箱变主变	10	400	320	320
46520	宜兴	雅达健康生态园 7#站 3#所变主变	10	800	640	640
46521	宜兴	魏家 3#公变	10	200	160	160
46522	宜兴	金紫金村东宅西公变	10	200	160	160
46523	宜兴	葛山黄家冲 3#公变	10	400	320	320
46524	宜兴	杜家头公变	10	200	160	160
46525	宜兴	张渚南环路公变	10	400	320	320
46526	宜兴	栖汎云璟苑 4#室 1#所变主变	10	800	640	640
46527	宜兴	东尧村委公变	10	400	320	320
46528	宜兴	上塘东公变	10	400	320	320
46529	宜兴	东方安居 2#箱变主变	10	630	504	504
46530	宜兴	珍东公变	10	400	320	320
46531	宜兴	查林安置 1#公变	10	400	320	320
46532	宜兴	后蒲圩公变	10	400	299	299
46533	宜兴	生圩黄土山公变	10	400	320	320
46534	宜兴	查林安置 2#公变	10	400	320	320
46535	宜兴	鹅洲公馆二期 2#室 1#所变	10	800	640	640
46536	宜兴	洪塘组 2#公变	10	400	252	252
46537	宜兴	雅达健康生态园 15#站 1#所变主变	10	800	640	640
46538	宜兴	聚缘名居 11#箱变主变	10	630	504	504
46539	宜兴	黄墅永兴公变	10	400	210	210

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
46540	宜兴	海伦华府 3#室 4#所变主变	10	630	496	496
46541	宜兴	云巢北公变	10	200	160	160
46542	宜兴	珑璟苑 2#室 3#所变主变	20	800	640	640
46543	宜兴	王木村公变	10	200	160	160
46544	宜兴	毛市河东公变	10	400	320	320
46545	宜兴	湖畔澜庭院 8#室 4#所变主变	10	800	640	640
46546	宜兴	艺蝶箱变主变	10	400	320	320
46547	宜兴	中兴新村 2#箱变主变	10	500	400	400
46548	宜兴	凌霞游乐广场 1#站 4#所变主变	10	800	640	640
46549	宜兴	云景台 1#站 2#所变	10	630	504	504
46550	宜兴	金龙名都 3#站 1#所变	10	800	640	640
46551	宜兴	金龙名都 3#站 3#所变	10	800	640	640
46552	宜兴	金龙名都 3#站 4#所变	10	800	640	640
46553	宜兴	金龙名都 3#站 2#所变	10	800	640	640
46554	宜兴	联群 3#公变	10	200	160	160
46555	宜兴	前龙村公变	10	400	272	272
46556	宜兴	东山新村 7#箱变主变	10	630	504	504
46557	宜兴	芳庄南圩鱼塘公变	10	400	320	320
46558	宜兴	大芦圩站公变	10	400	320	320
46559	宜兴	上干 1#公变	10	400	0	0
46560	宜兴	滕上河北 2#公变	10	315	252	252
46561	宜兴	天樾庭 3#室 1#所变主变	10	630	504	504
46562	宜兴	钰澜珑溪府 3#室 4#所变主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
46563	宜兴	长圩公变	10	200	143	143
46564	宜兴	沧浜 5#箱变主变	10	400	320	320
46565	宜兴	涧北菜场 3#公变	10	400	320	320
46566	宜兴	东下桃园 2#公变	10	400	320	320
46567	宜兴	上东村 2#箱变主变	10	400	273	273
46568	宜兴	广电箱变	10	400	320	320
46569	宜兴	翔阳小村公变	10	400	320	320
46570	宜兴	上塘新河公变	10	400	320	320
46571	宜兴	五家圩公变	10	200	109	109
46572	宜兴	中巷路灯公变	10	400	320	320
46573	宜兴	桃溪梦想商业广场 2#室 1#所变主变	10	800	640	640
46574	宜兴	蒋圩桥公变	10	200	160	160
46575	宜兴	闸上信用社公变	10	400	305	305
46576	宜兴	东下圩北公变	10	200	160	160
46577	宜兴	凤鸣山晓尊邸 2#室 3#所变主变	10	800	640	640
46578	宜兴	兴樾府 2#室 4#所变主变	10	800	640	640
46579	宜兴	悦龙台 2#室 3#所变主变	10	800	640	640
46580	宜兴	尹家太湖 2#公变	10	400	320	320
46581	宜兴	丁墅 2#公变	10	200	113	113
46582	宜兴	韶巷村 2#公变	10	400	320	320
46583	宜兴	官林增压公变	10	200	160	160
46584	宜兴	芳西村箱变	10	630	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
46585	宜兴	花溪邸 5#室 2#所变主变	10	800	640	640
46586	宜兴	和桥宗家 2# 公变	10	200	133	133
46587	宜兴	龙山桥下公变	10	400	316	316
46588	宜兴	曲流村公变	10	315	201	201
46589	宜兴	钱家站公变	10	315	173	173
46590	宜兴	白巷电站公变	10	200	111	111
46591	宜兴	新街村 2#公变	10	400	305	305
46592	宜兴	金龙名都 8#室 1#所变主变	10	800	640	640
46593	宜兴	桃溪梦想商业广场 2#室 3#所变主变	10	800	640	640
46594	宜兴	栖汎云璟苑 3#室 1#所变主变	10	800	640	640
46595	宜兴	新华 2#公变	10	400	320	320
46596	宜兴	马西公变	10	400	320	320
46597	宜兴	湖畔澜庭院 6#室 2#所变主变	10	630	504	504
46598	宜兴	西渚电影院 2#公变	10	400	311	311
46599	宜兴	石材市场 66#公变	10	400	2	2
46600	宜兴	汎悦湖山雅府 1#室 2#所变主变	20	800	640	640
46601	宜兴	前亭新村箱变主变	10	630	504	504
46602	宜兴	化酷公变	10	400	320	320
46603	宜兴	上千 8#公变	10	200	160	160
46604	宜兴	华洲公变	10	200	160	160
46605	宜兴	花园小区 3#公变	10	200	160	160
46606	宜兴	供电所箱变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
46607	宜兴	花园小区 4#公变	10	400	320	320
46608	宜兴	红光路 2#箱变主变	10	630	407	407
46609	宜兴	春晓江南南苑 3#室 4#所变主变	10	800	640	640
46610	宜兴	欣陶公寓 3#室 4#所变主变	10	800	640	640
46611	宜兴	干西西公变	10	400	320	320
46612	宜兴	泉佐周家公变	10	200	160	160
46613	宜兴	丁耐新村箱变主变	10	630	504	504
46614	宜兴	孟干 2#公变	10	400	320	320
46615	宜兴	誉珑湖滨花园 7#室 1#所变	20	800	640	640
46616	宜兴	杨店邵西公变	10	400	200	200
46617	宜兴	鼎尚花园 2#室 1#所变主变	20	800	640	640
46618	宜兴	竹海新区 7#公变	10	400	314	314
46619	宜兴	鹏鹞智造 3#公变	10	400	320	320
46620	宜兴	观澜府 3#室 1#所变主变	20	630	504	504
46621	宜兴	静堂公变	10	400	315	315
46622	宜兴	翡翠四季花园 2#室 4#所变	20	800	640	640
46623	宜兴	渚镇余家公变	10	200	160	160
46624	宜兴	新屋 3#公变	10	200	125	125
46625	宜兴	建筑站公变	10	400	320	320
46626	宜兴	东风张家村 3#箱变主变	10	500	400	400
46627	宜兴	上毫渎公变	10	200	160	160
46628	宜兴	金紫东宜城圩公变	10	200	160	160
46629	宜兴	誉珑湖滨花园 10#室 1#所变主变	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
46630	宜兴	查林村 2#公变	10	400	320	320
46631	宜兴	屯桥中公变	10	400	320	320
46632	宜兴	庄头西公变	10	200	160	160
46633	宜兴	尖东 2#公变	10	315	252	252
46634	宜兴	赵圩村东公变	10	200	151	151
46635	宜兴	张泽邵家公变	10	400	282	282
46636	宜兴	丰泽苑东区 1#箱变主变	10	630	504	504
46637	宜兴	长山五队公变	10	400	304	304
46638	宜兴	邮电公变	10	400	211	211
46639	宜兴	逸湾嘉苑 4#室 3#所变	20	800	640	640
46640	宜兴	烟山溪东公变	10	400	320	320
46641	宜兴	专桥西公变	10	200	160	160
46642	宜兴	南新大村公变	10	400	270	270
46643	宜兴	北新新站 3#公变	10	400	320	320
46644	宜兴	褚店西公变	10	400	320	320
46645	宜兴	后巷 2#公变	10	400	320	320
46646	宜兴	碧水雅居 2#室 4#所变主变	10	630	504	504
46647	宜兴	花园小区 1#公变	10	200	160	160
46648	宜兴	滕里建墩 2#箱变	10	500	400	400
46649	宜兴	花园小区 2#公变	10	200	160	160
46650	宜兴	骏马 6#公变	10	400	320	320
46651	宜兴	港南 2#公变	10	400	200	200
46652	宜兴	锦丰西路公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
46653	宜兴	紫溪桥公变	10	400	320	320
46654	宜兴	杭窑 3#公变	10	200	148	148
46655	宜兴	小前孙家公变	10	400	281	281
46656	宜兴	春晓江南北苑 2#室 3#所变	10	800	624	624
46657	宜兴	大团西村公变	10	200	160	160
46658	宜兴	王家肖家公变	10	400	320	320
46659	宜兴	下庄村 2#公变	10	200	96	96
46660	宜兴	芳镇 8#公变	10	400	320	320
46661	宜兴	供销 2#箱变主变	10	630	504	504
46662	宜兴	颐养公寓 1#站 2#所变主变	10	630	504	504
46663	宜兴	奔马小区 34#公变	10	400	320	320
46664	宜兴	海伦华府 2#室 1#所变主变	10	800	640	640
46665	宜兴	三坛西公变	10	400	320	320
46666	宜兴	凌云府 6#室 1#所变主变	10	630	504	504
46667	宜兴	定化村部箱变主变	10	630	504	504
46668	宜兴	珑璟苑 2#室 1#所变主变	20	800	640	640
46669	宜兴	花园小区 5#公变	10	200	160	160
46670	宜兴	金张渚住宅公变	10	400	275	275
46671	宜兴	路家西公变	10	200	160	160
46672	宜兴	宜兴恒佳房地产箱变主变	10	800	640	640
46673	宜兴	皇新汤家公变	10	200	160	160
46674	宜兴	新建野田 2#公变	10	200	160	160
46675	宜兴	誉湖郡 8#室 2#所变主变	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
46676	宜兴	北城南公变	10	200	160	160
46677	宜兴	董安坞公变	10	100	80	80
46678	宜兴	良庄 2#公变	10	200	160	160
46679	宜兴	座庄供电所 10#公变	10	200	160	160
46680	宜兴	下干组公变	10	160	128	128
46681	宜兴	华都花园 2#公变	10	400	320	320
46682	宜兴	谈墅荡 3#公变	10	400	320	320
46683	宜兴	时光汎樾府 3#室 4#所变主变	20	630	504	504
46684	宜兴	华东石材市场 51#公变	10	400	320	320
46685	宜兴	丁圩村东公变	10	200	160	160
46686	宜兴	辰华汎府 2#室 3#所变	20	800	640	640
46687	宜兴	龙运天城珺府 5#室 3#所变	10	800	640	640
46688	宜兴	太婆塘公变	10	200	160	160
46689	宜兴	张桥组 2#公变	10	400	320	320
46690	宜兴	善卷安置小区 1#公变	10	200	160	160
46691	宜兴	奔马小区 37#公变	10	200	160	160
46692	宜兴	奔马小区 38#公变	10	400	320	320
46693	宜兴	奔马小区 36#公变	10	200	160	160
46694	宜兴	福地桃溪 1#站 1#所变	10	800	640	640
46695	宜兴	福地桃溪 1#站 2#所变	10	800	640	640
46696	宜兴	福地桃溪 1#站 3#所变	10	800	640	640
46697	宜兴	福地桃溪 1#站 4#所变	10	800	640	640
46698	宜兴	陶都路 3#箱变主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
46699	宜兴	快活岭安置小区公变	10	400	272	272
46700	宜兴	店前公变	10	400	312	312
46701	宜兴	兴达商厦箱变主变	10	400	320	320
46702	宜兴	西界箱变主变	10	400	320	320
46703	宜兴	汇龙中公变	10	200	160	160
46704	宜兴	花园小区 6#公变	10	400	320	320
46705	宜兴	和桥朱家 2#公变	10	200	160	160
46706	宜兴	夏泽东公变	10	200	160	160
46707	宜兴	石材市场 72#公变	10	400	320	320
46708	宜兴	东宅北 2#公变	10	200	160	160
46709	宜兴	后庄西站 2#公变	10	400	320	320
46710	宜兴	蜀山南街 3#箱变主变	10	630	504	504
46711	宜兴	东宅南公变	10	200	138	138
46712	宜兴	前墅古龙窑箱变 F101	10	400	320	320
46713	宜兴	辰华玖府 3#室 4#所变主变	20	800	640	640
46714	宜兴	雅达健康生态园 5#室 2#所变主变	10	630	504	504
46715	宜兴	东彭干公变	10	400	320	320
46716	宜兴	元田砖桥公变	10	400	320	320
46717	宜兴	朱河东公变	10	200	140	140
46718	宜兴	育才 1#公变	10	200	160	160
46719	宜兴	羊婆潭公变	10	400	320	320
46720	宜兴	一线公变	10	200	76	76
46721	宜兴	高级中学 2#公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
46722	宜兴	华润景城 1#站 1#所变	10	800	640	640
46723	宜兴	华润景城 1#站 2#所变	10	800	640	640
46724	宜兴	华润景城 2#站 1#所变	10	630	504	504
46725	宜兴	华润景城 2#站 2#所变	10	630	504	504
46726	宜兴	米厂公变	10	250	200	200
46727	宜兴	环岛 2#公变	10	400	303	303
46728	宜兴	郁金香 1#箱变	10	630	471	471
46729	宜兴	郁金香 2#箱变	10	630	504	504
46730	宜兴	郁金香 3#箱变	10	630	494	494
46731	宜兴	郁金香 4#箱变	10	630	504	504
46732	宜兴	郁金香 5#箱变	10	630	422	422
46733	宜兴	郁金香 6#箱变	10	630	504	504
46734	宜兴	郁金香 7#箱变	10	630	494	494
46735	宜兴	郁金香 9#箱变	10	630	503	503
46736	宜兴	郁金香 10#箱变	10	630	481	481
46737	宜兴	郁金香 11#箱变	10	630	485	485
46738	宜兴	归径蒋家公变	10	315	235	235
46739	宜兴	春华制冷公变	10	400	320	320
46740	宜兴	毛旗后村公变	10	200	160	160
46741	宜兴	郁金香庄园 1#站 1#所变	10	1000	800	800
46742	宜兴	逸品尚东 3#站 1#所变	20	1250	1000	1000
46743	宜兴	逸品尚东 3#站 2#所变	20	1250	1000	1000
46744	宜兴	逸品尚东 3#站 3#所变	20	1250	1000	1000

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
46745	宜兴	逸品尚东 4#站 1#所变	20	1250	1000	1000
46746	宜兴	逸品尚东 4#站 2#所变	20	1250	1000	1000
46747	宜兴	逸品尚东 4#站 3#所变	20	1250	1000	1000
46748	宜兴	尚河丽景苑 1#站 1#所变	10	1000	800	800
46749	宜兴	尚河丽景苑 1#站 2#所变	10	1000	800	800
46750	宜兴	尚河丽景苑 1#站 3#所变	10	1000	800	800
46751	宜兴	三分场西公变	10	250	200	200
46752	宜兴	乡渔场东污公变	10	400	320	320
46753	宜兴	三分场公变	10	400	320	320
46754	宜兴	官林公园公变	10	400	320	320
46755	宜兴	乡渔场东公变	10	400	320	320
46756	宜兴	湖管委污工泵公变	10	315	252	252
46757	宜兴	洵玖城 1#站 2#所变	10	1000	800	800
46758	宜兴	洵玖城 1#站 1#所变	10	1000	800	800
46759	宜兴	洵玖城 1#箱变	10	630	504	504
46760	宜兴	洵玖城 3#箱变	10	630	504	504
46761	宜兴	洵玖城 2#箱变	10	630	504	504
46762	宜兴	洵玖城 4#箱变	10	630	504	504
46763	宜兴	洵玖城 6#箱变	10	630	504	504
46764	宜兴	洵玖城 5#箱变	10	630	504	504
46765	宜兴	东洵一号 1#箱变	20	500	400	400
46766	宜兴	东洵一号 2#箱变	20	500	400	400
46767	宜兴	东洵一号 3#箱变	20	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
46768	宜兴	东氿一号 4#箱变	20	630	504	504
46769	宜兴	东氿一号 5#箱变	20	630	504	504
46770	宜兴	五星二期 23#公变	10	315	252	252
46771	宜兴	五星二期 24#公变	10	250	200	200
46772	宜兴	加油站公变	10	315	252	252
46773	宜兴	怡丰别墅公变	10	400	306	306
46774	宜兴	农场 2#公变	10	400	320	320
46775	宜兴	南东氿一号 1#箱变	20	630	504	504
46776	宜兴	后埠头公变	10	400	282	282
46777	宜兴	荷花寺公变	10	400	320	320
46778	宜兴	新幼 2#公变	10	400	320	320
46779	宜兴	赵庄一组 1#公变	10	315	252	252
46780	宜兴	赵庄一组 2#公变	10	315	252	252
46781	宜兴	赵庄一组 3#公变	10	400	320	320
46782	宜兴	赵庄一组 4#公变	10	315	252	252
46783	宜兴	赵庄一组 5#公变	10	250	200	200
46784	宜兴	赵庄一组 6#公变	10	315	252	252
46785	宜兴	埭西组公变	10	400	320	320
46786	宜兴	司徒庙公变	10	315	252	252
46787	宜兴	葛渎东公变	10	400	126	126
46788	宜兴	蒋家北公变	10	200	143	143
46789	宜兴	丁蜀新城 2#箱变	10	630	504	504
46790	宜兴	丁蜀新城 1#箱变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
46791	宜兴	丁蜀新城 3#箱变	10	630	504	504
46792	宜兴	丁蜀新城 6#箱变	10	630	504	504
46793	宜兴	丁蜀新城 7#箱变	10	630	504	504
46794	宜兴	丁蜀新城 8#箱变	10	630	504	504
46795	宜兴	长征安置 1#公变	10	400	306	306
46796	宜兴	安桥路 4#公变	10	400	320	320
46797	宜兴	安桥路 2#公变	10	400	320	320
46798	宜兴	安桥路公变	10	400	320	320
46799	宜兴	菜场 3#公变	10	400	320	320
46800	宜兴	黄家上村 2#公变	10	400	320	320
46801	宜兴	邮电路 2#公变	10	400	280	280
46802	宜兴	镇东 2#公变	10	200	160	160
46803	宜兴	新芳农机公变	10	400	320	320
46804	宜兴	百贤村五大桥公变	10	400	240	240
46805	宜兴	长征安置 2#公变	10	315	252	252
46806	宜兴	东郊花园 1#站 1#所变	20	1000	800	800
46807	宜兴	东郊花园 1#站 2#所变	20	1000	800	800
46808	宜兴	锦绣三村 1#箱变	10	630	504	504
46809	宜兴	富卓苑 1#箱变	10	800	640	640
46810	宜兴	洋高炉公变	10	200	124	124
46811	宜兴	丰泽 2#箱变	10	630	504	504
46812	宜兴	新建高家公变	10	200	160	160
46813	宜兴	都市港湾南区 10#箱变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
46814	宜兴	都市港湾南区 14#箱变	10	500	400	400
46815	宜兴	蜀风东公变	10	200	60	60
46816	宜兴	云海间 1#站 1#所变	10	1000	800	800
46817	宜兴	云海间 1#站 2#所变	10	1000	800	800
46818	宜兴	肖家埠公变	10	200	160	160
46819	宜兴	南漕杨家 2#公变	10	200	160	160
46820	宜兴	九岭陈家公变	10	200	128	128
46821	宜兴	大垅公变	10	100	80	80
46822	宜兴	双庙小区 1#公变	10	200	160	160
46823	宜兴	长征窑头 2#公变	10	315	241	241
46824	宜兴	上百日 2#公变	10	400	320	320
46825	宜兴	怡和花园 1#站 1#所变	10	1000	800	800
46826	宜兴	怡和花园 1#站 2#所变	10	1000	800	800
46827	宜兴	都市港湾南区 11#箱变	10	630	504	504
46828	宜兴	都市港湾南区 12#箱变	10	630	504	504
46829	宜兴	都市港湾南区 13#箱变	10	630	504	504
46830	宜兴	丰原公变	10	400	320	320
46831	宜兴	五星小区一期 20#公变	10	400	320	320
46832	宜兴	五星小区一期 18#公变	10	200	160	160
46833	宜兴	五星小区一期 19#公变	10	200	160	160
46834	宜兴	西渚老街公变	10	400	320	320
46835	宜兴	西渚圣农公变	10	200	148	148
46836	宜兴	华东石材市场 10#公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
46837	宜兴	华东石材市场 11#公变	10	400	320	320
46838	宜兴	华东石材市场 12#公变	10	400	320	320
46839	宜兴	华东石材市场 13#公变	10	400	320	320
46840	宜兴	逸品尚东 2#站 3#所变	20	1250	1000	1000
46841	宜兴	逸品尚东 2#站 2#所变	20	1250	1000	1000
46842	宜兴	逸品尚东 1#站 1#所变	20	1000	800	800
46843	宜兴	逸品尚东 1#站 2#所变	20	1250	1000	1000
46844	宜兴	逸品尚东 1#站 3#所变	20	1250	1000	1000
46845	宜兴	逸品尚东 1#站 4#所变	20	1250	1000	1000
46846	宜兴	扬富公变	10	400	251	251
46847	宜兴	蒋笠石矿公变	10	200	160	160
46848	宜兴	水竹登公变	10	400	304	304
46849	宜兴	常胜路灯公变	10	400	320	320
46850	宜兴	人民北路路灯公变	10	100	80	80
46851	宜兴	总工会公变	10	400	320	320
46852	宜兴	元上 2#公变	10	400	320	320
46853	宜兴	姜家公变	10	100	80	80
46854	宜兴	青龙水产村公变	10	315	252	252
46855	宜兴	燕山粮管所公变	10	400	320	320
46856	宜兴	华东石材市场 14#箱变	10	400	320	320
46857	宜兴	茶庄宾馆公变	10	400	320	320
46858	宜兴	西木桥西公变	10	400	320	320
46859	宜兴	宝塔路路灯公变	10	100	80	80

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
46860	宜兴	阳羨中路路灯公变	10	200	160	160
46861	宜兴	东兴七里公变	10	200	160	160
46862	宜兴	阳羨水泵房公变	10	315	252	252
46863	宜兴	阳羨场部公变	10	200	160	160
46864	宜兴	阳羨八一公变	10	200	160	160
46865	宜兴	荆溪北路路灯公变	10	100	80	80
46866	宜兴	高塍人民路公变	10	315	252	252
46867	宜兴	民北村公变	10	200	53	53
46868	宜兴	吴家渎北公变	10	400	320	320
46869	宜兴	渔池东公变	10	200	160	160
46870	宜兴	贤岭箱变主变	10	400	320	320
46871	宜兴	高塍别墅公变	10	200	152	152
46872	宜兴	胜利公变	10	400	290	290
46873	宜兴	渭渎港湾公变	10	400	320	320
46874	宜兴	帮丁公变	10	200	128	128
46875	宜兴	久隆华府 1#站 1#所变	20	1000	800	800
46876	宜兴	久隆华府 1#站 2#所变	20	1000	800	800
46877	宜兴	久隆华府 1#站 3#所变	20	1000	800	800
46878	宜兴	久隆华府 1#站 4#所变	20	1000	800	800
46879	宜兴	徐芳西公变	10	200	94	94
46880	宜兴	临津天乐公变	10	200	160	160
46881	宜兴	丰义中学公变	10	400	320	320
46882	宜兴	东头公变	10	400	297	297

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
46883	宜兴	白塘 2#公变	10	400	320	320
46884	宜兴	英伦华庭 1#站 1#所变	10	800	640	640
46885	宜兴	英伦华庭 1#箱变	10	630	504	504
46886	宜兴	英伦华庭 2#箱变	10	630	491	491
46887	宜兴	英伦华庭 3#箱变	10	630	504	504
46888	宜兴	林庄村 1#公变	10	160	82	82
46889	宜兴	新庄村公变	10	100	80	80
46890	宜兴	西渚野毛嘴公变	10	200	133	133
46891	宜兴	大树 2#公变	10	400	320	320
46892	宜兴	后塘北公变	10	400	320	320
46893	宜兴	南新渔池西公变	10	400	320	320
46894	宜兴	东民胜公变	10	400	320	320
46895	宜兴	桃巷花园 1#公变	10	315	252	252
46896	宜兴	鲸西公变	10	200	160	160
46897	宜兴	桃巷花园 2#公变	10	315	252	252
46898	宜兴	北门 2#公变	10	315	252	252
46899	宜兴	北门 1#公变	10	315	238	238
46900	宜兴	诚庄北站公变	10	400	236	236
46901	宜兴	诚庄田干公变	10	200	80	80
46902	宜兴	盛家西站公变	10	315	214	214
46903	宜兴	西河桥公变	10	200	160	160
46904	宜兴	西渚粮管所公变	10	400	266	266
46905	宜兴	宋桥村公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
46906	宜兴	大会公变	10	315	252	252
46907	宜兴	金兰中巷公变	10	200	112	112
46908	宜兴	诚庄窑公变	10	200	160	160
46909	宜兴	盛家站公变	10	200	110	110
46910	宜兴	烟山西舍公变	10	200	115	115
46911	宜兴	新后圩公变	10	200	61	61
46912	宜兴	部队宿舍 2#公变	10	400	320	320
46913	宜兴	高兴公变	10	400	280	280
46914	宜兴	万渚 2#公变	10	400	320	320
46915	宜兴	南和佳苑 2#公变	10	400	320	320
46916	宜兴	烟山新南公变	10	315	231	231
46917	宜兴	万渚 3#公变	10	400	232	232
46918	宜兴	高兴村公变	10	200	137	137
46919	宜兴	柯家圩公变	10	200	72	72
46920	宜兴	舍头公变	10	400	0	0
46921	宜兴	浪圩站公变	10	200	160	160
46922	宜兴	陆平水西 2#公变	10	200	160	160
46923	宜兴	土城 5#公变	10	315	252	252
46924	宜兴	分水站公变	10	400	311	311
46925	宜兴	镇河南公变	10	400	303	303
46926	宜兴	同仁 2#公变	10	400	320	320
46927	宜兴	南郊花园 1#箱变主变	10	630	504	504
46928	宜兴	陆家湾公变	10	200	113	113

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
46929	宜兴	烟林电站公变	10	400	320	320
46930	宜兴	烟林公变	10	400	259	259
46931	宜兴	燕山埝南公变	10	315	252	252
46932	宜兴	华宜公变	10	315	252	252
46933	宜兴	西庄邵家公变	10	400	320	320
46934	宜兴	崇岗公变	10	200	93	93
46935	宜兴	公园路公变	10	315	252	252
46936	宜兴	河西小村公变	10	200	29	29
46937	宜兴	南漕村公变	10	200	126	126
46938	宜兴	南沙公变	10	200	160	160
46939	宜兴	黄家北 2#公变	10	250	200	200
46940	宜兴	银湖花园 1#公变	10	400	320	320
46941	宜兴	黄家中村公变	10	200	160	160
46942	宜兴	西渚丁家公变	10	400	269	269
46943	宜兴	芳圩北公变	10	400	261	261
46944	宜兴	茶前建行公变	10	200	160	160
46945	宜兴	付业公变	10	200	83	83
46946	宜兴	东溪埂公变	10	200	45	45
46947	宜兴	袁店公变	10	200	19	19
46948	宜兴	公园路南东公变	10	400	297	297
46949	宜兴	至溪公变	10	200	46	46
46950	宜兴	河西 2#公变	10	400	320	320
46951	宜兴	荷塘上村公变	10	400	210	210

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
46952	宜兴	肇富 2#公变	10	160	46	46
46953	宜兴	杨巷沈家电站公变	10	200	160	160
46954	宜兴	河西新村公变	10	400	320	320
46955	宜兴	燕山顾家公变	10	315	252	252
46956	宜兴	西墟公变	10	200	160	160
46957	宜兴	神通村公变	10	200	160	160
46958	宜兴	锦绣四村 1#箱变	10	630	504	504
46959	宜兴	浮里公变	10	200	27	27
46960	宜兴	万石南塍公变	10	315	150	150
46961	宜兴	公园路北东公变	10	400	320	320
46962	宜兴	万石立新公变	10	200	121	121
46963	宜兴	屯田公变	10	160	76	76
46964	宜兴	公园路北中公变	10	315	252	252
46965	宜兴	鲍埂组公变	10	200	90	90
46966	宜兴	燕山陈家公变	10	200	149	149
46967	宜兴	上浩公变	10	200	101	101
46968	宜兴	张渚职高门口公变	10	315	252	252
46969	宜兴	西墟 2#公变	10	200	117	117
46970	宜兴	燕山吴家公变	10	200	160	160
46971	宜兴	河西 3#公变	10	315	252	252
46972	宜兴	毛家公变	10	200	160	160
46973	宜兴	洪桥公变	10	400	320	320
46974	宜兴	马家村公变	10	315	186	186

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
46975	宜兴	绿苑新村 8#公变	10	400	320	320
46976	宜兴	省庄阳山 2#公变	10	200	160	160
46977	宜兴	犊溪小区 4#公变	10	400	320	320
46978	宜兴	犊溪小区 3#公变	10	400	320	320
46979	宜兴	锦绣三村 2#箱变	10	630	504	504
46980	宜兴	烟山桥南公变	10	400	320	320
46981	宜兴	后尹公变	10	400	154	154
46982	宜兴	下苏公变	10	200	160	160
46983	宜兴	闻家新区公变	10	400	309	309
46984	宜兴	沃渎公变	10	400	187	187
46985	宜兴	安康 2#公变	10	315	252	252
46986	宜兴	烟山蒋家 2#公变	10	400	220	220
46987	宜兴	土城 6#公变	10	315	252	252
46988	宜兴	蒋家 1#公变	10	400	290	290
46989	宜兴	土城 2#公变	10	315	252	252
46990	宜兴	安康 4#公变	10	400	320	320
46991	宜兴	徐张公变	10	400	320	320
46992	宜兴	芦长圩公变	10	200	160	160
46993	宜兴	赤兴公变	10	200	103	103
46994	宜兴	绿苑新村 7#公变	10	400	320	320
46995	宜兴	绿苑新村 1#公变	10	315	252	252
46996	宜兴	大儒公变	10	200	129	129
46997	宜兴	绿苑新村 4#公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
46998	宜兴	燕山黄家公变	10	160	115	115
46999	宜兴	绿苑新村 2#公变	10	315	252	252
47000	宜兴	绿苑新村 5#公变	10	400	320	320
47001	宜兴	河西街公变	10	400	320	320
47002	宜兴	燕山新河公变	10	400	320	320
47003	宜兴	东迈步公变	10	400	320	320
47004	宜兴	座庄电站公变	10	100	60	60
47005	宜兴	六田村公变	10	200	94	94
47006	宜兴	河西村公变	10	200	160	160
47007	宜兴	河西村 2#公变	10	400	156	156
47008	宜兴	南星西迈公变	10	315	235	235
47009	宜兴	河西西村公变	10	200	160	160
47010	宜兴	新世界公变	10	400	320	320
47011	宜兴	芳庄杨西公变	10	200	108	108
47012	宜兴	西破圩公变	10	200	160	160
47013	宜兴	河西站公变	10	200	160	160
47014	宜兴	汤泉电站公变	10	100	80	80
47015	宜兴	新东公变	10	315	252	252
47016	宜兴	新河 2#公变	10	200	160	160
47017	宜兴	荆东公变	10	200	81	81
47018	宜兴	犊溪小区 2#公变	10	400	320	320
47019	宜兴	何家坝站公变	10	200	160	160
47020	宜兴	何家坝公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
47021	宜兴	犊溪小区 1#公变	10	400	320	320
47022	宜兴	何家坝 2#公变	10	200	134	134
47023	宜兴	堰头农机公变	10	250	200	200
47024	宜兴	巢庄公变	10	250	191	191
47025	宜兴	六田站公变	10	400	320	320
47026	宜兴	中队公变	10	400	320	320
47027	宜兴	太华商场公变	10	400	315	315
47028	宜兴	张家公变	10	200	160	160
47029	宜兴	新河南塍公变	10	315	252	252
47030	宜兴	卞渎排涝站公变	10	200	160	160
47031	宜兴	男留村公变	10	200	87	87
47032	宜兴	湫东中学公变	10	400	320	320
47033	宜兴	街镇六公变	10	400	320	320
47034	宜兴	白泥村 2#公变	10	400	308	308
47035	宜兴	白泥荡公变	10	400	320	320
47036	宜兴	函东 2#公变	10	200	110	110
47037	宜兴	上坝安置 1#公变	10	400	320	320
47038	宜兴	白煤家舍公变	10	400	320	320
47039	宜兴	白泥 2#公变	10	400	320	320
47040	宜兴	白泥村 4#公变	10	400	270	270
47041	宜兴	前元东公变	10	315	236	236
47042	宜兴	种猪场公变	10	400	320	320
47043	宜兴	王母老站公变	10	400	308	308

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
47044	宜兴	三角桥公变	10	400	320	320
47045	宜兴	新桥十六份公变	10	400	320	320
47046	宜兴	王母渔场公变	10	400	320	320
47047	宜兴	团结圩北站公变	10	400	320	320
47048	宜兴	红星圩公变	10	400	320	320
47049	宜兴	前元西公变	10	400	238	238
47050	宜兴	南新水产 2#公变	10	400	320	320
47051	宜兴	前元南公变	10	200	88	88
47052	宜兴	洋滩公变	10	250	107	107
47053	宜兴	后元东公变	10	200	160	160
47054	宜兴	梅园公变	10	200	132	132
47055	宜兴	涧前公变	10	400	298	298
47056	宜兴	王力公变	10	200	0	0
47057	宜兴	百亩前村公变	10	200	45	45
47058	宜兴	丰南站公变	10	400	152	152
47059	宜兴	百亩公变	10	400	213	213
47060	宜兴	徐港公变	10	250	200	200
47061	宜兴	白泥村 3#公变	10	400	265	265
47062	宜兴	前元站公变	10	200	160	160
47063	宜兴	前元老街公变	10	400	312	312
47064	宜兴	丰南东公变	10	400	303	303
47065	宜兴	丰北村公变	10	400	303	303
47066	宜兴	丰北站公变	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
47067	宜兴	丰东村公变	10	400	302	302
47068	宜兴	丰东站公变	10	200	160	160
47069	宜兴	前元水产公变	10	400	320	320
47070	宜兴	丰北村渔塘公变	10	400	320	320
47071	宜兴	金泉 1#公变	10	400	320	320
47072	宜兴	祥圩董家公变	10	400	320	320
47073	宜兴	水产东公变	10	400	229	229
47074	宜兴	宋家桥 2#公变	10	200	145	145
47075	宜兴	麻田里公变	10	200	160	160
47076	宜兴	后洪村公变	10	200	160	160
47077	宜兴	于桥北站公变	10	200	160	160
47078	宜兴	于桥南站公变	10	200	126	126
47079	宜兴	万石丁家公变	10	400	256	256
47080	宜兴	南小公变	10	200	95	95
47081	宜兴	大前公变	10	400	279	279
47082	宜兴	金山公变	10	200	40	40
47083	宜兴	祥圩站公变	10	400	221	221
47084	宜兴	湫东集镇公变	10	400	309	309
47085	宜兴	金泉 2#公变	10	400	320	320
47086	宜兴	祥圩大圩公变	10	200	160	160
47087	宜兴	前东村公变	10	315	252	252
47088	宜兴	临津红星公变	10	400	320	320
47089	宜兴	临津丁家村公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
47090	宜兴	亚溪亚岳公变	10	400	320	320
47091	宜兴	万石田舍公变	10	200	160	160
47092	宜兴	后洪村杨家公变	10	200	160	160
47093	宜兴	殷家庄公变	10	200	135	135
47094	宜兴	五塘埂公变	10	400	190	190
47095	宜兴	中巷桥东公变	10	400	320	320
47096	宜兴	溪埂公变	10	400	170	170
47097	宜兴	中巷石桥公变	10	200	63	63
47098	宜兴	金兰史家公变	10	400	320	320
47099	宜兴	亚溪村东公变	10	160	99	99
47100	宜兴	分水东塍公变	10	200	160	160
47101	宜兴	分东公变	10	200	160	160
47102	宜兴	刘家城镇公变	10	400	320	320
47103	宜兴	西渚花园公变	10	200	119	119
47104	宜兴	陈家组公变	10	200	107	107
47105	宜兴	民胜南站公变	10	400	298	298
47106	宜兴	马桥组公变	10	200	160	160
47107	宜兴	北纬公变	10	100	80	80
47108	宜兴	周家浜北公变	10	400	298	298
47109	宜兴	南新蒋家公变	10	400	122	122
47110	宜兴	后圩公变	10	200	68	68
47111	宜兴	分南公变	10	400	259	259
47112	宜兴	分水立新公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
47113	宜兴	前范公变	10	200	123	123
47114	宜兴	北新电站公变	10	200	105	105
47115	宜兴	双墩组公变	10	200	0	0
47116	宜兴	毫阳站公变	10	200	160	160
47117	宜兴	毫阳西公变	10	200	111	111
47118	宜兴	民胜大村公变	10	400	269	269
47119	宜兴	民胜窑头公变	10	400	265	265
47120	宜兴	尹家新站公变	10	400	320	320
47121	宜兴	湾里公变	10	400	320	320
47122	宜兴	尹家中心小区公变	10	200	153	153
47123	宜兴	里黄渎公变	10	400	320	320
47124	宜兴	尹家村 1#公变	10	400	320	320
47125	宜兴	龙背山庄 5#箱变	10	1000	800	800
47126	宜兴	龙背山庄 1#箱变	10	630	504	504
47127	宜兴	龙背山庄 2#箱变	10	800	640	640
47128	宜兴	龙背山庄 3#箱变	10	1000	800	800
47129	宜兴	南郊花园 2#箱变主变	10	630	504	504
47130	宜兴	南郊花园 3#箱变	10	500	400	400
47131	宜兴	南郊花园 4#箱变主变	10	630	504	504
47132	宜兴	南郊花园 5#箱变	10	500	383	383
47133	宜兴	南郊花园 6#箱变	10	630	504	504
47134	宜兴	南郊花园 7#箱变	10	630	504	504
47135	宜兴	六田二组公变	10	200	115	115

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
47136	宜兴	远东路 1#公变	10	315	252	252
47137	宜兴	水北村南公变	10	400	320	320
47138	宜兴	杨舍东公变	10	400	320	320
47139	宜兴	前积公变	10	200	160	160
47140	宜兴	粉华公变	10	400	320	320
47141	宜兴	临津头庄公变	10	200	125	125
47142	宜兴	大南鱼塘公变	10	250	200	200
47143	宜兴	梅东新村公变	10	400	307	307
47144	宜兴	辈塔公变	10	160	128	128
47145	宜兴	乔头公变	10	400	279	279
47146	宜兴	石坝村公变	10	315	252	252
47147	宜兴	红塔车站公变	10	400	320	320
47148	宜兴	文庄 1#公变	10	315	252	252
47149	宜兴	马安公变	10	200	160	160
47150	宜兴	周墅公变	10	400	320	320
47151	宜兴	小张墅公变	10	400	320	320
47152	宜兴	紫竹小区 10#箱变	10	630	504	504
47153	宜兴	紫竹小区 5#箱变	10	800	640	640
47154	宜兴	紫竹小区 7#箱变	10	630	504	504
47155	宜兴	紫竹小区 8#箱变	10	630	504	504
47156	宜兴	紫竹小区 9#箱变	10	630	504	504
47157	宜兴	上海新苑 1#箱变主变	10	630	504	504
47158	宜兴	紫竹小区 1#箱变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
47159	宜兴	紫竹小区 2#箱变	10	800	640	640
47160	宜兴	风机公变	10	400	320	320
47161	宜兴	电工公变	10	315	252	252
47162	宜兴	高塍振兴公变	10	400	223	223
47163	宜兴	鲍庄西站公变	10	250	200	200
47164	宜兴	双环公变	10	400	320	320
47165	宜兴	小江河公变	10	400	320	320
47166	宜兴	吕大桥公变	10	200	160	160
47167	宜兴	高塍加工公变	10	400	320	320
47168	宜兴	合兴牌楼公变	10	160	71	71
47169	宜兴	合兴村公变	10	400	320	320
47170	宜兴	羊子岗发电站公变	10	200	53	53
47171	宜兴	里墅东区公变	10	400	320	320
47172	宜兴	葛山村 1#公变	10	315	189	189
47173	宜兴	里墅菜场公变	10	400	320	320
47174	宜兴	装璜材料公变	10	200	160	160
47175	宜兴	上葛山公变	10	400	217	217
47176	宜兴	红旗 1#公变	10	315	252	252
47177	宜兴	丁中宿舍公变	10	400	320	320
47178	宜兴	东贤北路路灯公变	10	400	320	320
47179	宜兴	民营一条街 1#公变	10	315	252	252
47180	宜兴	景达小区 7#公变	10	315	252	252
47181	宜兴	景达小区 9#公变	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
47182	宜兴	红旗宿舍 6#公变	10	200	160	160
47183	宜兴	陶机宿舍 2#公变	10	400	320	320
47184	宜兴	川埠 1#公变	10	400	320	320
47185	宜兴	紫砂宿舍 2#公变	10	400	320	320
47186	宜兴	木石 1#公变	10	200	160	160
47187	宜兴	紫砂宿舍 1#公变	10	400	320	320
47188	宜兴	中兴公变	10	315	252	252
47189	宜兴	川埠村五组公变	10	400	320	320
47190	宜兴	双庙村 3#公变	10	400	320	320
47191	宜兴	供电所北公变	10	400	294	294
47192	宜兴	新建新区公变	10	400	320	320
47193	宜兴	青龙冯家组公变	10	400	320	320
47194	宜兴	青龙塘西公变	10	400	253	253
47195	宜兴	八房村公变	10	400	240	240
47196	宜兴	住家船公变	10	400	320	320
47197	宜兴	八房 2#公变	10	200	133	133
47198	宜兴	景头公变	10	200	160	160
47199	宜兴	乌溪村 2#公变	10	400	320	320
47200	宜兴	望湖小区箱变	10	630	504	504
47201	宜兴	南苑小区 1#箱变	10	630	504	504
47202	宜兴	南苑小区 2#箱变	10	630	504	504
47203	宜兴	家和花园 1#站 2#所变	10	1250	1000	1000
47204	宜兴	家和花园 1#站 1#所变	10	1250	1000	1000

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
47205	宜兴	上海新苑 1#站 3#所变	10	1250	1000	1000
47206	宜兴	上海新苑 1#站 2#所变	10	1250	1000	1000
47207	宜兴	上海新苑 1#站 1#所变	10	1250	1000	1000
47208	宜兴	上海新苑 2#站 2#所变	10	800	640	640
47209	宜兴	上海新苑 2#站 1#所变	10	800	640	640
47210	宜兴	上海新苑 3#站 2#所变	10	1000	800	800
47211	宜兴	上海新苑 3#站 1#所变	10	1000	800	800
47212	宜兴	洋渚小学公变	10	315	252	252
47213	宜兴	朱渭朱北公变	10	200	136	136
47214	宜兴	渔业公变	10	400	320	320
47215	宜兴	桃园公变	10	200	160	160
47216	宜兴	东岳 3#公变	10	200	160	160
47217	宜兴	杨树 2#公变	10	400	320	320
47218	宜兴	农综 1#公变	10	400	320	320
47219	宜兴	农综 2#公变	10	400	320	320
47220	宜兴	金犊 3#公变	10	315	252	252
47221	宜兴	金犊 4#公变	10	315	252	252
47222	宜兴	金犊 5#公变	10	315	252	252
47223	宜兴	金犊 6#公变	10	400	320	320
47224	宜兴	陈家站公变	10	400	320	320
47225	宜兴	张渚茶元村公变	10	250	200	200
47226	宜兴	丰泽苑 1#箱变	10	800	640	640
47227	宜兴	茶元黄家村公变	10	200	137	137

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
47228	宜兴	江竹园公变	10	315	198	198
47229	宜兴	白马公变	10	200	160	160
47230	宜兴	上海新苑 2#箱变	10	630	504	504
47231	宜兴	紫竹小区 3#箱变	10	800	640	640
47232	宜兴	紫竹小区 4#箱变	10	800	640	640
47233	宜兴	中兴二村 3#箱变主变	10	630	504	504
47234	宜兴	鲍庄窑公变	10	400	320	320
47235	宜兴	渎西公变	10	200	160	160
47236	宜兴	红塔桥南 1#公变	10	400	290	290
47237	宜兴	鲍庄村公变	10	400	303	303
47238	宜兴	高塍剧院公变	10	400	320	320
47239	宜兴	滕民广场北公变	10	315	252	252
47240	宜兴	庄家公变	10	200	160	160
47241	宜兴	吴家南站公变	10	400	260	260
47242	宜兴	段家公变	10	400	282	282
47243	宜兴	祠堂圩公变	10	400	301	301
47244	宜兴	电炉 2#公变	10	315	247	247
47245	宜兴	里墅东路 2#公变	10	400	320	320
47246	宜兴	南方商住楼公变	10	400	320	320
47247	宜兴	食品站公变	10	400	320	320
47248	宜兴	外油车公变	10	400	320	320
47249	宜兴	航运 2#公变	10	315	252	252
47250	宜兴	旧阳东村公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
47251	宜兴	旧庄公变	10	315	252	252
47252	宜兴	滕里村东公变	10	400	320	320
47253	宜兴	滕里 1#公变	10	400	320	320
47254	宜兴	查林方圆公变	10	250	200	200
47255	宜兴	涧众新区公变	10	400	311	311
47256	宜兴	查林 8#公变	10	400	320	320
47257	宜兴	林家 1#公变	10	400	320	320
47258	宜兴	石子街公变	10	400	320	320
47259	宜兴	涧众 3#公变	10	400	320	320
47260	宜兴	查村 5#公变	10	400	320	320
47261	宜兴	林家陈家公变	10	400	320	320
47262	宜兴	川埠 5#公变	10	400	305	305
47263	宜兴	太滂花苑 1#箱变	10	630	504	504
47264	宜兴	留住老站公变	10	200	160	160
47265	宜兴	前留住公变	10	400	299	299
47266	宜兴	太滂花苑 2#箱变	10	500	400	400
47267	宜兴	双庙耐火公变	10	400	320	320
47268	宜兴	太滂花苑 3#箱变主变	10	500	400	400
47269	宜兴	双庙黄家斗公变	10	200	160	160
47270	宜兴	任墅 8#公变	10	400	320	320
47271	宜兴	任墅村 3#公变	10	400	288	288
47272	宜兴	渭渎港湾 2#公变	10	200	160	160
47273	宜兴	南酷公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
47274	宜兴	粮贸新村 1#箱变	10	500	400	400
47275	宜兴	工业园公变	10	400	320	320
47276	宜兴	粮贸新村 2#箱变	10	500	400	400
47277	宜兴	盛隆花园箱变	10	800	640	640
47278	宜兴	头阳头庄公变	10	400	170	170
47279	宜兴	茶叶小区箱变	10	630	504	504
47280	宜兴	楠木厅箱变	10	200	160	160
47281	宜兴	阳山新公变	10	250	200	200
47282	宜兴	阳山村公变	10	400	320	320
47283	宜兴	周铁西村电站公变	10	200	160	160
47284	宜兴	蒋巷 1#公变	10	400	320	320
47285	宜兴	蒋巷 2#公变	10	200	91	91
47286	宜兴	万安小区 5#公变	10	400	320	320
47287	宜兴	万安小区 6#公变	10	400	320	320
47288	宜兴	万安小区 7#公变	10	400	320	320
47289	宜兴	张四房公变	10	200	160	160
47290	宜兴	亚中公变	10	400	320	320
47291	宜兴	东园 3#公变	10	400	320	320
47292	宜兴	前龙西山公变	10	200	160	160
47293	宜兴	大埠头 1#公变	10	400	320	320
47294	宜兴	后新荷公变	10	200	143	143
47295	宜兴	芳镇 6#公变	10	400	320	320
47296	宜兴	只家公变	10	400	311	311

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
47297	宜兴	金犊 7#公变	10	315	252	252
47298	宜兴	金犊 1#公变	10	400	320	320
47299	宜兴	金犊 2#公变	10	400	320	320
47300	宜兴	刘家巷公变	10	200	160	160
47301	宜兴	江庄圩公变	10	200	160	160
47302	宜兴	浦西车站公变	10	400	320	320
47303	宜兴	梅东南站公变	10	400	262	262
47304	宜兴	石灰湾公变	10	400	261	261
47305	宜兴	藕池北塍公变	10	200	111	111
47306	宜兴	许家坝西公变	10	400	298	298
47307	宜兴	王木污公变	10	400	320	320
47308	宜兴	皇新站公变	10	200	160	160
47309	宜兴	清水潭 2#公变	10	400	320	320
47310	宜兴	中兴二村 4#箱变主变	10	630	504	504
47311	宜兴	中兴二村 1#箱变	10	630	504	504
47312	宜兴	中兴二村 2#箱变	10	630	504	504
47313	宜兴	东方花苑 1#箱变	10	630	504	504
47314	宜兴	东方花苑 2#箱变	10	630	504	504
47315	宜兴	东方花苑 3#箱变	10	630	504	504
47316	宜兴	东方花苑 5#箱变	10	630	504	504
47317	宜兴	东方花苑 4#箱变	10	630	504	504
47318	宜兴	东方花苑 7#箱变	10	630	504	504
47319	宜兴	东方花苑 6#箱变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
47320	宜兴	鹏鹞生态公变	10	200	160	160
47321	宜兴	枫林芥公变	10	400	320	320
47322	宜兴	犊山村公变	10	400	307	307
47323	宜兴	前笪下兆公变	10	200	132	132
47324	宜兴	前笪村 1#公变	10	200	111	111
47325	宜兴	九岭村公变	10	400	320	320
47326	宜兴	九岭肖家公变	10	400	234	234
47327	宜兴	北门罗家湾公变	10	200	121	121
47328	宜兴	北门增产垛公变	10	400	320	320
47329	宜兴	张公村 4#公变	10	315	252	252
47330	宜兴	湖父张公向阳 2#公变	10	200	146	146
47331	宜兴	南山村公变	10	200	96	96
47332	宜兴	林家 4#公变	10	400	320	320
47333	宜兴	旧阳 3 组公变	10	160	128	128
47334	宜兴	查林 2#公变	10	400	320	320
47335	宜兴	大浦渔港 2#公变	10	200	160	160
47336	宜兴	林家 3#公变	10	315	252	252
47337	宜兴	查林村 1#公变	10	200	160	160
47338	宜兴	查林新河公变	10	200	160	160
47339	宜兴	紫砂村公变	10	400	320	320
47340	宜兴	黄墅水库公变	10	200	160	160
47341	宜兴	林家 2#公变	10	400	320	320
47342	宜兴	汤渡新村公变	10	400	303	303

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
47343	宜兴	头阳村部公变	10	400	320	320
47344	宜兴	潜洛四庄公变	10	400	320	320
47345	宜兴	赵庄 3#公变	10	400	320	320
47346	宜兴	紫砂花园公变	10	400	320	320
47347	宜兴	顺伟 E 区公变	10	400	320	320
47348	宜兴	轮运 2#公变	10	315	234	234
47349	宜兴	南大荒 1#公变	10	400	320	320
47350	宜兴	南大荒 2#公变	10	400	320	320
47351	宜兴	正新 2#公变	10	160	128	128
47352	宜兴	东贤南路 4#公变	10	200	160	160
47353	宜兴	通蜀西路 2#公变	10	400	320	320
47354	宜兴	正新 3#公变	10	400	320	320
47355	宜兴	正新 1#公变	10	315	252	252
47356	宜兴	花园国母公变	10	400	309	309
47357	宜兴	周铁中巷公变	10	200	124	124
47358	宜兴	大港马家公变	10	200	160	160
47359	宜兴	兰山荷花 2#公变	10	200	160	160
47360	宜兴	兰山山南公变	10	400	320	320
47361	宜兴	祝塘 2#公变	10	400	300	300
47362	宜兴	祝塘电站公变	10	200	91	91
47363	宜兴	宋庄电站公变	10	200	115	115
47364	宜兴	杨树园公变	10	200	106	106
47365	宜兴	大埠头陈家公变	10	400	290	290

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
47366	宜兴	后村 2#公变	10	400	320	320
47367	宜兴	石兴公变	10	200	127	127
47368	宜兴	金兰红旗公变	10	400	283	283
47369	宜兴	蚕种场公变	10	315	192	192
47370	宜兴	周前公变	10	400	320	320
47371	宜兴	学前路公变	10	400	320	320
47372	宜兴	华埝公变	10	400	320	320
47373	宜兴	云巢电站公变	10	200	103	103
47374	宜兴	云巢公变	10	160	128	128
47375	宜兴	芳镇 1#公变	10	315	252	252
47376	宜兴	庙渎桥 2#公变	10	400	308	308
47377	宜兴	夏阳公变	10	200	136	136
47378	宜兴	大河电站 2#公变	10	400	320	320
47379	宜兴	张母公变	10	400	320	320
47380	宜兴	王干 2#公变	10	200	160	160
47381	宜兴	王干电站公变	10	200	127	127
47382	宜兴	王干新村公变	10	200	125	125
47383	宜兴	东下田公变	10	400	288	288
47384	宜兴	潜浩电站公变	10	400	215	215
47385	宜兴	潜浩新公变	10	200	105	105
47386	宜兴	港河公变	10	200	160	160
47387	宜兴	金兰裴家公变	10	400	320	320
47388	宜兴	钱家公变	10	315	239	239

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
47389	宜兴	双濠农网公变	10	315	228	228
47390	宜兴	金兰桥西公变	10	400	320	320
47391	宜兴	潜浩排涝公变	10	200	160	160
47392	宜兴	新港湾 4#箱变	10	630	504	504
47393	宜兴	新港湾 3#箱变	10	630	504	504
47394	宜兴	百亩场公变	10	400	320	320
47395	宜兴	现代包装公变	10	200	160	160
47396	宜兴	下北公变	10	400	320	320
47397	宜兴	临津周家公变	10	160	128	128
47398	宜兴	富民公变	10	315	252	252
47399	宜兴	汪东公变	10	400	320	320
47400	宜兴	茶前场上公变	10	200	132	132
47401	宜兴	皇新东村公变	10	200	160	160
47402	宜兴	皇新南城公变	10	400	203	203
47403	宜兴	香樟花园 5#箱变	10	800	640	640
47404	宜兴	临溪花园 1#箱变	10	630	504	504
47405	宜兴	香樟花园 7#箱变	10	400	320	320
47406	宜兴	临溪花园 2#箱变	10	800	640	640
47407	宜兴	香樟花园 6#箱变	10	630	504	504
47408	宜兴	红塔杨家公变	10	200	145	145
47409	宜兴	久隆碧云天 1#箱变	10	630	504	504
47410	宜兴	屺亭后村公变	10	315	252	252
47411	宜兴	临溪花园 3#箱变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
47412	宜兴	临溪花园 4#箱变	10	800	640	640
47413	宜兴	临溪花园 5#箱变	10	800	640	640
47414	宜兴	里木公变	10	400	320	320
47415	宜兴	临溪花园 6#箱变	10	800	640	640
47416	宜兴	临溪花园 7#箱变	10	800	640	640
47417	宜兴	临溪花园 10#箱变	10	800	640	640
47418	宜兴	凤凰北棚公变	10	200	35	35
47419	宜兴	百家珠墩公变	10	400	281	281
47420	宜兴	上头村 2#公变	10	200	59	59
47421	宜兴	叶塘石坝公变	10	200	100	100
47422	宜兴	叶塘村 1#公变	10	200	23	23
47423	宜兴	太阳城 2#公变	10	315	252	252
47424	宜兴	太阳城 3#公变	10	400	320	320
47425	宜兴	三门干公变	10	400	293	293
47426	宜兴	北山村油榨公变	10	200	127	127
47427	宜兴	犊山村庄余公变	10	315	191	191
47428	宜兴	太湖电气公变	10	200	93	93
47429	宜兴	土管所公变	10	315	252	252
47430	宜兴	银湖花园小区 2#公变	10	400	320	320
47431	宜兴	银湖小区 2#公变	10	200	160	160
47432	宜兴	黄墅木连公变	10	200	100	100
47433	宜兴	圩东组公变	10	400	320	320
47434	宜兴	圩东 2#公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
47435	宜兴	龙溪花园 1#箱变主变	10	630	504	504
47436	宜兴	孙家村公变	10	400	320	320
47437	宜兴	葛坝村公变	10	160	105	105
47438	宜兴	长征八组公变	10	400	320	320
47439	宜兴	南坝 1#公变	10	200	20	20
47440	宜兴	龙池村部南公变	10	200	109	109
47441	宜兴	龙溪花园 2#箱变主变	10	630	504	504
47442	宜兴	民营一条街 2#公变	10	400	320	320
47443	宜兴	小圩电站公变	10	400	320	320
47444	宜兴	景达小区 6#公变	10	400	320	320
47445	宜兴	玉山五家墩公变	10	400	272	272
47446	宜兴	镇委宿舍公变	10	250	200	200
47447	宜兴	建陶厂 2#公变	10	400	320	320
47448	宜兴	建陶宿舍公变	10	400	320	320
47449	宜兴	团氿花园 1#箱变	10	800	640	640
47450	宜兴	团氿花园 2#箱变	10	630	504	504
47451	宜兴	氿滨大道 1#箱变	10	630	504	504
47452	宜兴	团氿新村箱变	10	500	400	400
47453	宜兴	费家组公变	10	315	252	252
47454	宜兴	团结街 1#公变	10	315	252	252
47455	宜兴	滕南新村 4#公变	10	400	320	320
47456	宜兴	滕南新村 3#公变	10	400	320	320
47457	宜兴	滕南新村 2#公变	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
47458	宜兴	滕南新村 1#公变	10	315	252	252
47459	宜兴	振兴路公变	10	400	320	320
47460	宜兴	陈大村公变	10	400	277	277
47461	宜兴	环南路公变	10	400	320	320
47462	宜兴	曹家坝公变	10	400	197	197
47463	宜兴	高塍中心小区 1#公变	10	400	320	320
47464	宜兴	紫薇苑 1#公变	10	400	320	320
47465	宜兴	紫薇苑 2#公变	10	400	320	320
47466	宜兴	镇区 9#公变	10	315	252	252
47467	宜兴	镇区 6#公变	10	400	320	320
47468	宜兴	镇区 4#公变	10	400	320	320
47469	宜兴	镇区 5#公变	10	400	320	320
47470	宜兴	镇区 2#公变	10	400	320	320
47471	宜兴	服装小区箱变	10	630	504	504
47472	宜兴	久隆碧云天 2#箱变	10	630	504	504
47473	宜兴	华兴花园 1#站 1#所变	10	1250	1000	1000
47474	宜兴	华兴花园 1#站 2#所变	10	1250	1000	1000
47475	宜兴	金碧苑 1#箱变主变	10	1000	800	800
47476	宜兴	金碧苑 2#箱变主变	10	1000	800	800
47477	宜兴	洺滨国际 1#站 1#所变	10	1000	800	800
47478	宜兴	洺滨国际 1#站 2#所变	10	1000	800	800
47479	宜兴	洺滨国际 1#站 3#所变	10	1000	800	800
47480	宜兴	洺滨国际 1#站 4#所变	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
47481	宜兴	紫荆小区 2#箱变主变	10	800	640	640
47482	宜兴	紫荆小区 1#箱变主变	10	630	504	504
47483	宜兴	洺滨国际 2#站 1#所变	10	800	640	640
47484	宜兴	洺滨国际 2#站 2#所变	10	800	626	626
47485	宜兴	洺滨国际 3#站 1#所变	10	800	640	640
47486	宜兴	洺滨国际 3#站 2#所变	10	800	640	640
47487	宜兴	集镇 1#公变	10	400	276	276
47488	宜兴	西渚供销社公变	10	400	276	276
47489	宜兴	沙坂电站公变	10	200	160	160
47490	宜兴	沙坊公变	10	400	296	296
47491	宜兴	沙坊 2#公变	10	400	295	295
47492	宜兴	金兰西塍公变	10	200	137	137
47493	宜兴	梅后 2#公变	10	200	70	70
47494	宜兴	梅前公变	10	400	271	271
47495	宜兴	殷家公变	10	200	122	122
47496	宜兴	新建丁庄西 3#公变	10	400	294	294
47497	宜兴	南野田公变	10	400	288	288
47498	宜兴	下塘坝公变	10	200	47	47
47499	宜兴	窑庄东公变	10	315	225	225
47500	宜兴	韶巷中公变	10	400	311	311
47501	宜兴	头阳圩田公变	10	200	160	160
47502	宜兴	美二公变	10	400	320	320
47503	宜兴	岱山 3#公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
47504	宜兴	岱山 2#公变	10	400	320	320
47505	宜兴	岱山 1#公变	10	400	320	320
47506	宜兴	临津镇北公变	10	200	160	160
47507	宜兴	山西公变	10	200	86	86
47508	宜兴	大冲公变	10	200	95	95
47509	宜兴	蒲墅新苑公变	10	200	160	160
47510	宜兴	许家塘公变	10	200	151	151
47511	宜兴	王家塘 2#公变	10	200	146	146
47512	宜兴	胜天丁前公变	10	160	128	128
47513	宜兴	汪洋后公变	10	200	160	160
47514	宜兴	红卫五组公变	10	400	250	250
47515	宜兴	芳南 2#公变	10	400	294	294
47516	宜兴	红卫村 4#公变	10	400	320	320
47517	宜兴	红卫三组公变	10	400	295	295
47518	宜兴	红塔河东公变	10	200	160	160
47519	宜兴	长征七组公变	10	250	174	174
47520	宜兴	红卫 7#公变	10	400	320	320
47521	宜兴	黄家渡假村公变	10	400	302	302
47522	宜兴	临溪花园 8#箱变	10	800	640	640
47523	宜兴	临溪花园 9#箱变	10	630	504	504
47524	宜兴	家和花园 2#箱变	10	800	640	640
47525	宜兴	家和花园 1#箱变	10	1000	800	800
47526	宜兴	家和花园 3#箱变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
47527	宜兴	新东虹 2#箱变主变	10	630	504	504
47528	宜兴	今日星城 1#箱变	10	500	400	400
47529	宜兴	新东虹 1#箱变主变	10	630	504	504
47530	宜兴	新东虹二期 1#箱变主变	10	630	504	504
47531	宜兴	今日星城 2#箱变	10	500	400	400
47532	宜兴	新东虹二期 2#箱变主变	10	630	504	504
47533	宜兴	今日星城 4#箱变	10	500	400	400
47534	宜兴	小前村公变	10	400	320	320
47535	宜兴	阳光花苑 1#箱变	10	630	504	504
47536	宜兴	新庄喜美公变	10	200	160	160
47537	宜兴	高塍陆家公变	10	250	200	200
47538	宜兴	桂西 3#公变	10	400	320	320
47539	宜兴	松坟公变	10	160	128	128
47540	宜兴	犊山前犊公变	10	315	252	252
47541	宜兴	犊山村杨家公变	10	400	320	320
47542	宜兴	新茶东 1#箱变	10	500	400	400
47543	宜兴	顺伟 B 区公变	10	400	311	311
47544	宜兴	教工宿舍 1#公变	10	400	320	320
47545	宜兴	青龙教宿公变	10	400	305	305
47546	宜兴	周墅职校公变	10	400	320	320
47547	宜兴	玉山村公变	10	400	203	203
47548	宜兴	青龙清水潭公变	10	400	320	320
47549	宜兴	长征小东公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
47550	宜兴	长征村公变	10	400	280	280
47551	宜兴	周墅村公变	10	400	320	320
47552	宜兴	芙蓉茶林场公变	10	400	320	320
47553	宜兴	古塔公变	10	400	320	320
47554	宜兴	洛涧 2#公变	10	400	320	320
47555	宜兴	玉山林业队公变	10	400	299	299
47556	宜兴	塘头五组公变	10	200	160	160
47557	宜兴	朝阳小区公变	10	400	320	320
47558	宜兴	高塍中心小区 2#公变	10	250	200	200
47559	宜兴	中心小区 7#公变	10	315	252	252
47560	宜兴	中心小区 8#公变	10	315	252	252
47561	宜兴	中心小区 6#公变	10	400	320	320
47562	宜兴	中心 2#公变	10	400	320	320
47563	宜兴	高塍中心小区 4#公变	10	400	320	320
47564	宜兴	花苑小区 2#公变	10	400	320	320
47565	宜兴	花苑小区 5#公变	10	400	320	320
47566	宜兴	南航弄 2#公变	10	200	160	160
47567	宜兴	陶批站宿舍公变	10	315	252	252
47568	宜兴	丁中公变	10	315	252	252
47569	宜兴	大会堂公变	10	400	320	320
47570	宜兴	丁山小区 2#公变	10	400	320	320
47571	宜兴	丁山小区 4#公变	10	400	320	320
47572	宜兴	洑滨国际 3#站 3#所变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
47573	宜兴	洵滨国际 3#站 4#所变	10	800	640	640
47574	宜兴	港西公变	10	400	207	207
47575	宜兴	沙塘西公变	10	400	255	255
47576	宜兴	分水沙田公变	10	400	297	297
47577	宜兴	西元电站公变	10	400	320	320
47578	宜兴	东干渎公变	10	400	278	278
47579	宜兴	丁舍公变	10	160	90	90
47580	宜兴	分水龙亭公变	10	315	252	252
47581	宜兴	分水陆家公变	10	400	254	254
47582	宜兴	牛胡村公变	10	400	320	320
47583	宜兴	许司公变	10	160	128	128
47584	宜兴	分水楼下公变	10	400	320	320
47585	宜兴	周墅电站公变	10	200	160	160
47586	宜兴	汇浜村公变	10	400	320	320
47587	宜兴	马巷公变	10	200	152	152
47588	宜兴	西桥化工公变	10	200	160	160
47589	宜兴	西桥河北公变	10	400	320	320
47590	宜兴	中和公变	10	400	320	320
47591	宜兴	合兴公变	10	200	85	85
47592	宜兴	塘门桥公变	10	400	276	276
47593	宜兴	鳌头公变	10	315	252	252
47594	宜兴	窑头公变	10	400	306	306
47595	宜兴	川埠市场 1#公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
47596	宜兴	沙塘污工泵公变	10	400	320	320
47597	宜兴	河东公变	10	400	320	320
47598	宜兴	马家西村公变	10	200	138	138
47599	宜兴	邮电路公变	10	200	160	160
47600	宜兴	锦绣四村 2#箱变	10	630	504	504
47601	宜兴	新港村 3#公变	10	400	320	320
47602	宜兴	大港太湖组公变	10	400	148	148
47603	宜兴	后梅公变	10	400	320	320
47604	宜兴	芳南公变	10	400	203	203
47605	宜兴	岸塘桥公变	10	200	160	160
47606	宜兴	芳庄电力站 3#公变	10	400	320	320
47607	宜兴	湖滨水产新村公变	10	400	320	320
47608	宜兴	召圩公变	10	400	245	245
47609	宜兴	金家浜公变	10	200	160	160
47610	宜兴	芳西新站公变	10	200	160	160
47611	宜兴	轸北公变	10	400	320	320
47612	宜兴	大江 2#公变	10	250	200	200
47613	宜兴	东周墅公变	10	400	320	320
47614	宜兴	三里田公变	10	200	124	124
47615	宜兴	新建棚上公变	10	200	160	160
47616	宜兴	毫兴桥公变	10	400	320	320
47617	宜兴	朝西草包圩公变	10	400	320	320
47618	宜兴	新茶东 2#箱变	10	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
47619	宜兴	新茶东 3#箱变	10	500	400	400
47620	宜兴	紫荆公寓 1#箱变主变	10	630	504	504
47621	宜兴	紫荆公寓 2#箱变主变	10	630	504	504
47622	宜兴	外贸综合楼箱变主变	10	500	400	400
47623	宜兴	华兴西区 1#箱变	10	400	320	320
47624	宜兴	周墅 2#公变	10	400	320	320
47625	宜兴	塘头 1#公变	10	400	320	320
47626	宜兴	水产桥东公变	10	400	320	320
47627	宜兴	头阳头庄 5#公变	10	400	320	320
47628	宜兴	北埭公变	10	400	320	320
47629	宜兴	塘头 3#公变	10	250	200	200
47630	宜兴	三洞 1#公变	10	400	320	320
47631	宜兴	塘头七组 2#公变	10	250	200	200
47632	宜兴	三洞河东公变	10	400	295	295
47633	宜兴	长征新村公变	10	315	252	252
47634	宜兴	桥东组公变	10	400	283	283
47635	宜兴	头阳 2#公变	10	315	252	252
47636	宜兴	红旗宿舍 5#公变	10	400	320	320
47637	宜兴	长征八组 2#公变	10	100	80	80
47638	宜兴	建陶小区 2#公变	10	400	320	320
47639	宜兴	三洞 4#公变	10	400	290	290
47640	宜兴	万安小区 1#公变	10	200	160	160
47641	宜兴	万安小区 3#公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
47642	宜兴	万安小区 4#公变	10	400	320	320
47643	宜兴	善卷电力站公变	10	400	320	320
47644	宜兴	兴东村公变	10	400	320	320
47645	宜兴	华兴花园 1#箱变	10	630	504	504
47646	宜兴	华兴花园 2#箱变主变	10	630	504	504
47647	宜兴	北斗圩公变	10	400	303	303
47648	宜兴	茭渚排公变	10	400	320	320
47649	宜兴	馨兰苑箱变	10	1000	800	800
47650	宜兴	南准西公变	10	200	160	160
47651	宜兴	湖滨上闸公变	10	400	320	320
47652	宜兴	中南电站公变	10	400	282	282
47653	宜兴	竹器市场公变	10	400	320	320
47654	宜兴	东贤西板块 1#箱变主变	10	630	504	504
47655	宜兴	东贤西板块 2#箱变	10	630	504	504
47656	宜兴	周铁桑场公变	10	400	320	320
47657	宜兴	分水杨树公变	10	200	160	160
47658	宜兴	分水南街公变	10	200	137	137
47659	宜兴	周铁港北公变	10	200	160	160
47660	宜兴	古场公变	10	200	135	135
47661	宜兴	谢桥安置箱变	10	630	504	504
47662	宜兴	大栗园公变	10	200	160	160
47663	宜兴	黄亩岗公变	10	400	300	300
47664	宜兴	岭下涧边公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
47665	宜兴	岭下大塘公变	10	200	160	160
47666	宜兴	岭下老鸦芥公变	10	200	160	160
47667	宜兴	岭山天香坝公变	10	400	253	253
47668	宜兴	滕头公变	10	200	21	21
47669	宜兴	烟山陆家公变	10	100	19	19
47670	宜兴	烟山后塘公变	10	400	304	304
47671	宜兴	巷头电站公变	10	400	320	320
47672	宜兴	西渚梅家公变	10	200	149	149
47673	宜兴	大港 1#公变	10	400	320	320
47674	宜兴	大港 2#公变	10	400	320	320
47675	宜兴	前龙 1#公变	10	400	320	320
47676	宜兴	前龙 2#公变	10	400	320	320
47677	宜兴	芳庄芳北公变	10	160	97	97
47678	宜兴	高科公变	10	400	320	320
47679	宜兴	芳北 2#公变	10	400	231	231
47680	宜兴	五胜圩 2#公变	10	400	283	283
47681	宜兴	五胜圩公变	10	200	160	160
47682	宜兴	渡船头公变	10	200	160	160
47683	宜兴	埭头站公变	10	200	160	160
47684	宜兴	埭头村公变	10	400	276	276
47685	宜兴	东西圩公变	10	400	320	320
47686	宜兴	新建义庄村公变	10	400	272	272
47687	宜兴	中圩公变	10	400	310	310

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
47688	宜兴	泉桥公变	10	315	252	252
47689	宜兴	泉桥站公变	10	200	160	160
47690	宜兴	新建野田公变	10	200	160	160
47691	宜兴	红塔桥南公变	10	200	160	160
47692	宜兴	毫村新桥公变	10	400	320	320
47693	宜兴	新庄邵东组公变	10	200	136	136
47694	宜兴	高塍村韩家组公变	10	315	202	202
47695	宜兴	李家定东公变	10	200	62	62
47696	宜兴	新庄邵家公变	10	400	288	288
47697	宜兴	毫村电站公变	10	400	320	320
47698	宜兴	船埠头公变	10	400	320	320
47699	宜兴	华兴西区 2#箱变	10	630	504	504
47700	宜兴	杏花新村 1#箱变	10	500	400	400
47701	宜兴	杏花新村 2#箱变	10	500	400	400
47702	宜兴	华兴西区 3#箱变	10	630	504	504
47703	宜兴	富丽花园 1#箱变	10	1000	800	800
47704	宜兴	杏花新村 3#箱变主变	10	500	400	400
47705	宜兴	青龙庄西公变	10	400	313	313
47706	宜兴	紫藤小区 1#箱变	10	800	640	640
47707	宜兴	前墅村公变	10	315	252	252
47708	宜兴	川埠茶场公变	10	200	160	160
47709	宜兴	紫藤小区 2#箱变	10	630	504	504
47710	宜兴	涧众后村公变	10	200	136	136

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
47711	宜兴	滕里西元帆公变	10	315	252	252
47712	宜兴	蒋笠 13 队公变	10	400	315	315
47713	宜兴	湖光路公变	10	400	305	305
47714	宜兴	水车泵公变	10	400	320	320
47715	宜兴	东瓦窑公变	10	400	320	320
47716	宜兴	潜洛六组公变	10	400	320	320
47717	宜兴	滕里南山 1#公变	10	400	314	314
47718	宜兴	潜洛 3#公变	10	400	315	315
47719	宜兴	新村水北组公变	10	400	313	313
47720	宜兴	塘头双场 1#公变	10	200	160	160
47721	宜兴	川陶新村 2#公变	10	400	320	320
47722	宜兴	前圩公变	10	200	160	160
47723	宜兴	前阳村公变	10	400	320	320
47724	宜兴	虞山村公	10	400	287	287
47725	宜兴	虞山 2#公变	10	400	279	279
47726	宜兴	新北村公变	10	200	130	130
47727	宜兴	渎西村公变	10	200	160	160
47728	宜兴	渎西电站公变	10	400	320	320
47729	宜兴	工业小区公变	10	315	252	252
47730	宜兴	龙眼公变	10	200	160	160
47731	宜兴	金兰张家公变	10	200	160	160
47732	宜兴	华阳村公变	10	400	262	262
47733	宜兴	水洞公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
47734	宜兴	太平公变	10	315	244	244
47735	宜兴	茶亭五组公变	10	400	283	283
47736	宜兴	长山新民公变	10	400	292	292
47737	宜兴	洢滨北路箱变	10	400	320	320
47738	宜兴	临津梅家公变	10	400	295	295
47739	宜兴	毛村公变	10	400	320	320
47740	宜兴	响山红公变	10	200	160	160
47741	宜兴	田沙边公变	10	200	147	147
47742	宜兴	岭下新村公变	10	400	180	180
47743	宜兴	岭下山岗公变	10	400	302	302
47744	宜兴	苑坞公变	10	400	320	320
47745	宜兴	浪门公变	10	250	200	200
47746	宜兴	大长公变	10	400	189	189
47747	宜兴	杨圩冲公变	10	200	147	147
47748	宜兴	西渚埭北公变	10	100	35	35
47749	宜兴	高速公路公变	10	400	320	320
47750	宜兴	西渚侯家公变	10	400	302	302
47751	宜兴	连家公变	10	200	82	82
47752	宜兴	荆溪居委会 1#公变	10	200	160	160
47753	宜兴	荆溪居委会 2#公变	10	315	252	252
47754	宜兴	荆溪居委会 3#公变	10	400	320	320
47755	宜兴	珠潭村公变	10	400	140	140
47756	宜兴	港里组公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
47757	宜兴	珠潭后村公变	10	200	28	28
47758	宜兴	巷东公变	10	200	129	129
47759	宜兴	西渚吾桥公变	10	315	73	73
47760	宜兴	药材场公变	10	400	320	320
47761	宜兴	新园 1#公变	10	400	310	310
47762	宜兴	蒋家坝公变	10	200	135	135
47763	宜兴	河塘下公变	10	315	252	252
47764	宜兴	下圩 2#公变	10	200	160	160
47765	宜兴	芳庄万圩公变	10	400	320	320
47766	宜兴	毫村尹家组公变	10	400	307	307
47767	宜兴	高塍龚家公变	10	400	320	320
47768	宜兴	高塍农机公变	10	250	200	200
47769	宜兴	针织公变	10	200	160	160
47770	宜兴	花园小村 2#公变	10	400	320	320
47771	宜兴	毫村陈家公变	10	200	109	109
47772	宜兴	李家村公变	10	315	252	252
47773	宜兴	高塍冯家组公变	10	400	320	320
47774	宜兴	王木桥公变	10	250	200	200
47775	宜兴	杭上村公变	10	400	320	320
47776	宜兴	芦东公变	10	400	320	320
47777	宜兴	杭上大村公变	10	315	147	147
47778	宜兴	大涧桥西公变	10	200	160	160
47779	宜兴	龙坊公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
47780	宜兴	北街磁性公变	10	400	309	309
47781	宜兴	胜利小桥公变	10	400	243	243
47782	宜兴	富丽花园 2#箱变主变	10	630	504	504
47783	宜兴	富丽花园 3#箱变主变	10	630	504	504
47784	宜兴	龙河花园 1#箱变	10	800	640	640
47785	宜兴	龙河花园 2#箱变	10	800	640	640
47786	宜兴	杏花新村 4#箱变	10	500	400	400
47787	宜兴	红卫二组 2#公变	10	400	320	320
47788	宜兴	里庄 1#公变	10	400	320	320
47789	宜兴	三洞 3#公变	10	200	160	160
47790	宜兴	滕里南山 2#公变	10	400	291	291
47791	宜兴	洛涧思池公变	10	200	160	160
47792	宜兴	南中 1#公变	10	315	248	248
47793	宜兴	老虎墩公变	10	200	142	142
47794	宜兴	芙蓉马家公变	10	200	107	107
47795	宜兴	小金山 6#公变	10	200	129	129
47796	宜兴	前墅 3#公变	10	400	242	242
47797	宜兴	方溪九组公变	10	315	252	252
47798	宜兴	虞墅 3#公变	10	400	320	320
47799	宜兴	东下向阳公变	10	200	35	35
47800	宜兴	东下青龙公变	10	400	188	188
47801	宜兴	周铁冯家公变	10	400	320	320
47802	宜兴	前观电站公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
47803	宜兴	华兴东区 1#箱变主变	10	630	504	504
47804	宜兴	华兴东区 2#箱变主变	10	630	504	504
47805	宜兴	华兴东区 3#箱变主变	10	630	504	504
47806	宜兴	家和花园 5#站 2#所变	10	800	640	640
47807	宜兴	家和花园 5#站 1#所变	10	1000	800	800
47808	宜兴	今日星城 3#箱变	10	630	504	504
47809	宜兴	金丽城市 1#箱变	10	630	504	504
47810	宜兴	金丽城市 2#箱变	10	630	504	504
47811	宜兴	今日星城 1#站 3#所变	10	1000	800	800
47812	宜兴	今日星城 1#站 2#所变	10	1000	800	800
47813	宜兴	今日星城 1#站 1#所变	10	1000	789	789
47814	宜兴	毛渎电站公变	10	160	128	128
47815	宜兴	今日星城 2#站 3#所变	10	1000	800	800
47816	宜兴	今日星城 2#站 2#所变	10	1000	800	800
47817	宜兴	今日星城 2#站 1#所变	10	1000	800	800
47818	宜兴	褚店公变	10	400	320	320
47819	宜兴	欧午 1#公变	10	160	116	116
47820	宜兴	画溪小区 1#箱变主变	10	630	504	504
47821	宜兴	红卫新区 4#公变	10	400	320	320
47822	宜兴	前白塔公变	10	315	238	238
47823	宜兴	西渚陈家公变	10	200	80	80
47824	宜兴	牛山公变	10	200	160	160
47825	宜兴	烟山杨家公变	10	160	27	27

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
47826	宜兴	寺庄组公变	10	400	320	320
47827	宜兴	港里村公变	10	315	252	252
47828	宜兴	芳庄下圩公变	10	200	160	160
47829	宜兴	任赵公变	10	160	87	87
47830	宜兴	高塍后庄公变	10	400	320	320
47831	宜兴	汤杏公变	10	250	138	138
47832	宜兴	西村组公变	10	400	304	304
47833	宜兴	高塍农贸公变	10	400	320	320
47834	宜兴	西尤场箱变主变	10	500	400	400
47835	宜兴	中心公变	10	400	320	320
47836	宜兴	瑞德康城 1#箱变	10	800	640	640
47837	宜兴	瑞德康城 2#箱变	10	800	640	640
47838	宜兴	瑞德康城 3#箱变	10	800	640	640
47839	宜兴	瑞德康城 4#箱变	10	800	640	640
47840	宜兴	瑞德康城 5#箱变	10	1000	800	800
47841	宜兴	张公山南 2#公变	10	400	307	307
47842	宜兴	白马 2#公变	10	250	114	114
47843	宜兴	南河商住楼 1#公变	10	400	320	320
47844	宜兴	南河商住楼 2#公变	10	315	252	252
47845	宜兴	后管组公变	10	400	320	320
47846	宜兴	南河马兰公变	10	400	320	320
47847	宜兴	绿苑小区 1#公变	10	400	320	320
47848	宜兴	绿苑小区 2#公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
47849	宜兴	龙华苑 5#公变	10	200	160	160
47850	宜兴	龙华苑 6#公变	10	400	320	320
47851	宜兴	丝绸花园 2#公变	10	200	160	160
47852	宜兴	南埠路灯公变	10	200	160	160
47853	宜兴	宜钢公变	10	200	160	160
47854	宜兴	沁园 1#箱变主变	10	630	504	504
47855	宜兴	沁园 2#箱变主变	10	400	320	320
47856	宜兴	南埠东陆 1#公变	10	400	320	320
47857	宜兴	虞墅 1#公变	10	400	244	244
47858	宜兴	虞墅六组公变	10	400	320	320
47859	宜兴	郁家组公变	10	200	160	160
47860	宜兴	金帆小区 2#公变	10	200	160	160
47861	宜兴	紫渎桥公变	10	400	308	308
47862	宜兴	洛涧 3#公变	10	200	160	160
47863	宜兴	青瓷 2#公变	10	200	160	160
47864	宜兴	滕里石矿公变	10	400	320	320
47865	宜兴	汤渡汤北公变	10	315	252	252
47866	宜兴	何家公变	10	315	226	226
47867	宜兴	汤渡 1#公变	10	315	252	252
47868	宜兴	建陶花园 1#公变	10	400	320	320
47869	宜兴	建陶花园 2#公变	10	200	160	160
47870	宜兴	精陶 3#公变	10	400	276	276
47871	宜兴	东贤中路 3#公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
47872	宜兴	小圩新村 4#公变	10	315	252	252
47873	宜兴	木石庄蜀公变	10	400	320	320
47874	宜兴	小圩新村 3#公变	10	400	320	320
47875	宜兴	下田桥公变	10	250	200	200
47876	宜兴	水龙土墙头公变	10	200	95	95
47877	宜兴	水龙新庄公变	10	200	23	23
47878	宜兴	水龙白土界公变	10	200	90	90
47879	宜兴	水龙新丰公变	10	200	160	160
47880	宜兴	水龙村赤山公变	10	200	67	67
47881	宜兴	欧午公变	10	200	23	23
47882	宜兴	欧午电站公变	10	200	122	122
47883	宜兴	荷南公变	10	200	98	98
47884	宜兴	家和花园 3#站 2#所变	10	1250	1000	1000
47885	宜兴	家和花园 3#站 1#所变	10	1250	1000	1000
47886	宜兴	陈桥电站公变	10	200	160	160
47887	宜兴	浜口公变	10	160	80	80
47888	宜兴	陈东公变	10	315	173	173
47889	宜兴	家和花园 4#站 2#所变	10	1250	1000	1000
47890	宜兴	家和花园 4#站 1#所变	10	1250	1000	1000
47891	宜兴	临溪花园 1#站 2#所变	10	1250	1000	1000
47892	宜兴	周铁洪湖公变	10	200	160	160
47893	宜兴	阳光花苑 1#站 1#所变	10	2000	1600	1600
47894	宜兴	阳光花苑 1#站 2#所变	10	2000	1600	1600

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
47895	宜兴	阳光花苑 1#站 3#所变	10	1600	1280	1280
47896	宜兴	阳光花苑 1#站 4#所变	10	2000	1600	1600
47897	宜兴	东方明珠 1#站 1#所变	10	2500	2000	2000
47898	宜兴	东方明珠 1#站 2#所变	10	2500	2000	2000
47899	宜兴	团氿花园二期 2#箱变	10	500	400	400
47900	宜兴	西花园三村 5#箱变	10	800	640	640
47901	宜兴	紫竹小区 11#箱变	10	800	640	640
47902	宜兴	八房安置小区 1#公变	10	250	200	200
47903	宜兴	八房安置小区 2#公变	10	400	320	320
47904	宜兴	横吾 1#公变	10	315	252	252
47905	宜兴	横吾 2#公变	10	315	252	252
47906	宜兴	尹家安置小区 1#公变	10	250	200	200
47907	宜兴	尹家安置小区 2#公变	10	250	200	200
47908	宜兴	浦南东村公变	10	400	320	320
47909	宜兴	青龙头庄 2#公变	10	200	160	160
47910	宜兴	定跨 2#公变	10	400	320	320
47911	宜兴	红卫 8#公变	10	315	213	213
47912	宜兴	大埠头 4#公变	10	400	308	308
47913	宜兴	大埠头 2#公变	10	400	301	301
47914	宜兴	申兴公变	10	200	160	160
47915	宜兴	芳庄排涝站公变	10	400	320	320
47916	宜兴	胥井米家公变	10	400	320	320
47917	宜兴	阳泉新山组公变	10	200	63	63

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
47918	宜兴	国山村公变	10	315	217	217
47919	宜兴	黄申坝电站公变	10	200	160	160
47920	宜兴	国山河南公变	10	400	320	320
47921	宜兴	高滕天乐公变	10	250	200	200
47922	宜兴	下东 2#公变	10	400	249	249
47923	宜兴	胥井村公变	10	400	320	320
47924	宜兴	胥井上姚公变	10	315	129	129
47925	宜兴	文昌花园 1#箱变	10	630	504	504
47926	宜兴	文昌花园 2#箱变	10	630	504	504
47927	宜兴	文昌花园 4#箱变	10	630	504	504
47928	宜兴	文昌花园 3#箱变	10	630	504	504
47929	宜兴	文昌花园二期 2#箱变	10	800	640	640
47930	宜兴	文昌花园二期 3#箱变	10	800	640	640
47931	宜兴	文昌花园二期 4#箱变	10	630	504	504
47932	宜兴	丝绸花园 1#箱变主变	10	630	504	504
47933	宜兴	丝绸花园 2#箱变主变	10	630	504	504
47934	宜兴	南虹河 3#箱变	10	400	320	320
47935	宜兴	南虹河 4#箱变	10	630	504	504
47936	宜兴	张渚犊山村万石公变	10	200	160	160
47937	宜兴	小圩新村 9#公变	10	400	320	320
47938	宜兴	红旗小区 2#公变	10	400	320	320
47939	宜兴	小圩新村 11#公变	10	315	252	252
47940	宜兴	小圩新村 10#公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
47941	宜兴	汤渡 2#公变	10	315	238	238
47942	宜兴	小圩新村 12#公变	10	315	252	252
47943	宜兴	小圩新村 7#公变	10	315	252	252
47944	宜兴	常安村公变	10	400	312	312
47945	宜兴	小圩新村 8#公变	10	400	320	320
47946	宜兴	东风宿舍 1#公变	10	400	320	320
47947	宜兴	农机预制公变	10	400	320	320
47948	宜兴	通蜀东路 2#公变	10	400	320	320
47949	宜兴	东风综合楼公变	10	400	320	320
47950	宜兴	东坡西路公变	10	400	320	320
47951	宜兴	黄墅茶场公变	10	200	160	160
47952	宜兴	顺伟二村 1#公变	10	400	320	320
47953	宜兴	分水中村公变	10	200	134	134
47954	宜兴	东桥公变	10	400	267	267
47955	宜兴	分水前村公变	10	250	200	200
47956	宜兴	周东公变	10	400	292	292
47957	宜兴	分水李渎公变	10	200	160	160
47958	宜兴	顺伟二村 5#公变	10	400	320	320
47959	宜兴	分水电力站 2#公变	10	315	252	252
47960	宜兴	分水电力站 6#公变	10	400	320	320
47961	宜兴	洋溪电力站 4#公变	10	200	160	160
47962	宜兴	洋溪电力站 2#公变	10	315	252	252
47963	宜兴	洋溪菜场公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
47964	宜兴	洋溪电力站 5#公变	10	400	233	233
47965	宜兴	洋溪电力站 1#公变	10	400	320	320
47966	宜兴	苗塘公变	10	200	160	160
47967	宜兴	洋溪电力站 3#公变	10	315	225	225
47968	宜兴	儒林公变	10	400	228	228
47969	宜兴	三洞村公变	10	160	128	128
47970	宜兴	蒋庄蒋家公变	10	400	297	297
47971	宜兴	蒋庄后东公变	10	200	102	102
47972	宜兴	长山村公变	10	400	291	291
47973	宜兴	蒋庄庄巷公变	10	200	19	19
47974	宜兴	长山江古山公变	10	200	94	94
47975	宜兴	乔子门公变	10	400	275	275
47976	宜兴	蒋庄电站公变	10	250	200	200
47977	宜兴	方田公变	10	200	145	145
47978	宜兴	包装公变	10	200	160	160
47979	宜兴	物资公变	10	400	320	320
47980	宜兴	东方明珠 1#站 3#所变	10	2500	2000	2000
47981	宜兴	半岛花园 1#站 1#所变	10	800	617	617
47982	宜兴	半岛花园箱变	10	630	504	504
47983	宜兴	新港湾 1#站 2#所变	10	1000	800	800
47984	宜兴	城市嘉苑 1#站 1#所变	10	1000	786	786
47985	宜兴	新港湾 1#站 1#所变	10	1000	800	800
47986	宜兴	城市嘉苑 1#站 2#所变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
47987	宜兴	团氿花园二期 4#箱变主变	10	630	504	504
47988	宜兴	团氿花园二期 3#箱变主变	10	630	504	504
47989	宜兴	团氿花园二期 1#箱变	10	630	504	504
47990	宜兴	洞北小桥公变	10	315	128	128
47991	宜兴	上百日公变	10	400	290	290
47992	宜兴	小林场公变	10	200	160	160
47993	宜兴	小山公变	10	200	160	160
47994	宜兴	任墅金桥公变	10	400	320	320
47995	宜兴	芳东前村公变	10	200	160	160
47996	宜兴	荷塘老街公变	10	315	252	252
47997	宜兴	正新嘉苑 1#箱变	10	630	504	504
47998	宜兴	正新嘉苑 3#箱变	10	630	504	504
47999	宜兴	正新嘉苑 4#箱变	10	630	504	504
48000	宜兴	芳东污公变	10	200	160	160
48001	宜兴	窑背公变	10	400	320	320
48002	宜兴	景马公变	10	315	252	252
48003	宜兴	景桥 2#公变	10	400	320	320
48004	宜兴	骆家圩公变	10	400	285	285
48005	宜兴	南阳圩公变	10	200	160	160
48006	宜兴	东夹浜公变	10	200	160	160
48007	宜兴	胡家圩公变	10	200	126	126
48008	宜兴	兴乾公变	10	400	320	320
48009	宜兴	西湖公变	10	400	230	230

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
48010	宜兴	西埂电站公变	10	315	252	252
48011	宜兴	东梅村公变	10	400	320	320
48012	宜兴	芳庄南塘公变	10	200	160	160
48013	宜兴	潘先圩公变	10	400	294	294
48014	宜兴	金色年华 1#箱变	10	630	504	504
48015	宜兴	金色年华 2#箱变	10	630	504	504
48016	宜兴	姚后公变	10	400	320	320
48017	宜兴	阳羨新苑 1#箱变	10	1000	800	800
48018	宜兴	阳羨新苑 2#箱变	10	1000	800	800
48019	宜兴	香樟花园 1#箱变	10	630	504	504
48020	宜兴	香樟花园 2#箱变	10	630	504	504
48021	宜兴	香樟花园 3#箱变	10	630	504	504
48022	宜兴	前贩公变	10	200	141	141
48023	宜兴	香樟花园 4#箱变	10	630	504	504
48024	宜兴	滕东肖东组公变	10	200	129	129
48025	宜兴	金兰袁家公变	10	400	320	320
48026	宜兴	北谢公变	10	400	320	320
48027	宜兴	湖家公变	10	400	311	311
48028	宜兴	湖陵村公变	10	400	229	229
48029	宜兴	胥井西村公变	10	400	320	320
48030	宜兴	志泉备战圩公变	10	400	320	320
48031	宜兴	水产村部公变	10	400	320	320
48032	宜兴	红旗圩北站公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
48033	宜兴	高塍陈家 2#公变	10	400	320	320
48034	宜兴	高塍沈家电站公变	10	200	160	160
48035	宜兴	志泉被丰公变	10	250	200	200
48036	宜兴	沈家富渎公变	10	400	273	273
48037	宜兴	志泉薛家公变	10	200	160	160
48038	宜兴	志泉西站公变	10	200	160	160
48039	宜兴	志泉楼下公变	10	200	160	160
48040	宜兴	百家蒋渡公变	10	400	320	320
48041	宜兴	百家排涝站公变	10	315	252	252
48042	宜兴	沧浜苑 1#箱变主变	10	630	504	504
48043	宜兴	沧浜苑 2#箱变主变	10	630	504	504
48044	宜兴	景塘家园箱变	10	630	504	504
48045	宜兴	磨坊公变	10	400	320	320
48046	宜兴	荆溪大厦箱变	10	1250	1000	1000
48047	宜兴	建工大厦箱变	10	630	504	504
48048	宜兴	马家污水排涝公变	10	200	160	160
48049	宜兴	红旗小区 3#公变	10	400	320	320
48050	宜兴	三洞村部 2#公变	10	400	320	320
48051	宜兴	仪表宿舍 1#公变	10	400	320	320
48052	宜兴	通蜀南路公变	10	400	311	311
48053	宜兴	土杂商住楼 1#箱变	10	630	504	504
48054	宜兴	圣禅寺公变	10	400	320	320
48055	宜兴	陶器市场公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
48056	宜兴	神马家园箱变	10	800	640	640
48057	宜兴	蜀古电站公变	10	400	320	320
48058	宜兴	奔马小区 13#公变	10	315	252	252
48059	宜兴	汤渡环岛公变	10	400	320	320
48060	宜兴	西望新区公变	10	400	320	320
48061	宜兴	交警宿舍公变	10	200	160	160
48062	宜兴	小圩新村 1#公变	10	400	320	320
48063	宜兴	胜利宿舍 1#公变	10	400	295	295
48064	宜兴	顺伟二村 4#公变	10	400	320	320
48065	宜兴	顺伟二村 3#公变	10	400	320	320
48066	宜兴	顺伟二村 2#公变	10	400	320	320
48067	宜兴	转山头 3#公变	10	200	160	160
48068	宜兴	花苑小区 3#公变	10	400	320	320
48069	宜兴	飞里村前村公变	10	200	59	59
48070	宜兴	东贤中路 1#公变	10	315	252	252
48071	宜兴	螺丝坞公变	10	400	320	320
48072	宜兴	芳西公变	10	250	200	200
48073	宜兴	栈大公变	10	200	136	136
48074	宜兴	西干站公变	10	400	320	320
48075	宜兴	周铁安前公变	10	200	86	86
48076	宜兴	宋庄公变	10	400	264	264
48077	宜兴	国山七组公变	10	200	160	160
48078	宜兴	三坛公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
48079	宜兴	冶金公变	10	400	320	320
48080	宜兴	周家浜南公变	10	400	320	320
48081	宜兴	怡心雅筑 1#箱变	10	800	640	640
48082	宜兴	万圣达公变	10	400	320	320
48083	宜兴	怡心雅筑 2#箱变	10	800	640	640
48084	宜兴	烟草别墅公变	10	315	252	252
48085	宜兴	陶都路 3#公变	10	400	320	320
48086	宜兴	金色年华 1#站 1#所变	10	1000	800	800
48087	宜兴	金色年华 1#站 2#所变	10	1000	800	800
48088	宜兴	金色年华 1#站 3#所变	10	1000	800	800
48089	宜兴	金色年华 1#站 4#所变	10	1000	800	800
48090	宜兴	江南春天 1#箱变	10	800	640	640
48091	宜兴	江南春天 2#箱变	10	800	640	640
48092	宜兴	江南春天 3#箱变	10	800	618	618
48093	宜兴	岳堤南苑商住楼 1#站 1#所变	10	1000	800	800
48094	宜兴	江南春天 4#箱变	10	800	620	620
48095	宜兴	江南春天 5#箱变	10	800	640	640
48096	宜兴	下邳公变	10	400	268	268
48097	宜兴	公安宿舍公变	10	315	252	252
48098	宜兴	赵渎公变	10	400	320	320
48099	宜兴	银苑 1#公变	10	315	252	252
48100	宜兴	银苑 2#公变	10	400	320	320
48101	宜兴	徐渎湖滨公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
48102	宜兴	水岸豪庭 1#站 3#所变	10	1000	800	800
48103	宜兴	水岸豪庭 1#站 2#所变	10	1000	800	800
48104	宜兴	蒲圩 2#公变	10	400	311	311
48105	宜兴	正新嘉苑 5#箱变	10	630	504	504
48106	宜兴	正新嘉苑 6#箱变	10	630	504	504
48107	宜兴	正新嘉苑 7#箱变	10	630	504	504
48108	宜兴	正新嘉苑 8#箱变	10	630	504	504
48109	宜兴	君悦商业 1#箱变	10	630	504	504
48110	宜兴	丁香花园 2#箱变	10	630	504	504
48111	宜兴	丁香花园 1#箱变	10	630	504	504
48112	宜兴	丁香花园 3#箱变	10	630	498	498
48113	宜兴	君悦商业 2#箱变	10	630	504	504
48114	宜兴	君悦商业 3#箱变	10	630	504	504
48115	宜兴	欣阳苑 1#箱变主变	10	800	640	640
48116	宜兴	欣阳苑 6#箱变主变	10	630	504	504
48117	宜兴	欣阳苑 2#箱变主变	10	800	640	640
48118	宜兴	欣阳苑 3#箱变主变	10	800	640	640
48119	宜兴	欣阳苑 5#箱变主变	10	630	504	504
48120	宜兴	欣阳苑 4#箱变主变	10	800	640	640
48121	宜兴	大路埂公变	10	200	160	160
48122	宜兴	向阳桥公变	10	250	171	171
48123	宜兴	宜城东城公变	10	200	126	126
48124	宜兴	景码公变	10	400	255	255

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
48125	宜兴	金色年华 4#箱变	10	630	504	504
48126	宜兴	金色年华 3#箱变	10	630	504	504
48127	宜兴	金色年华 5#箱变	10	630	504	504
48128	宜兴	金色年华 6#箱变	10	630	504	504
48129	宜兴	元田里干公变	10	400	232	232
48130	宜兴	元田磁性公变	10	400	262	262
48131	宜兴	西木公变	10	400	320	320
48132	宜兴	前肖公变	10	200	160	160
48133	宜兴	王家顾家公变	10	400	278	278
48134	宜兴	高塍人民东路公变	10	400	320	320
48135	宜兴	新港湾 1#箱变	10	630	504	504
48136	宜兴	新港湾 2#箱变	10	500	296	296
48137	宜兴	小张墅宿舍公变	10	400	320	320
48138	宜兴	王家村部公变	10	200	92	92
48139	宜兴	丁家村塘田公变	10	200	144	144
48140	宜兴	高塍丁家村公变	10	400	247	247
48141	宜兴	下干村公变	10	400	274	274
48142	宜兴	兴村蒋天公变	10	250	149	149
48143	宜兴	下干北站公变	10	400	277	277
48144	宜兴	九苞西站公变	10	200	160	160
48145	宜兴	志泉东站公变	10	200	114	114
48146	宜兴	志泉南站公变	10	100	80	80
48147	宜兴	湖陵新站公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
48148	宜兴	高塍刘家公变	10	400	283	283
48149	宜兴	田干后村公变	10	400	213	213
48150	宜兴	胥井坂上公变	10	200	160	160
48151	宜兴	田中组公变	10	315	126	126
48152	宜兴	湖陵电站公变	10	400	311	311
48153	宜兴	坂上 2#公变	10	400	320	320
48154	宜兴	湖陵大村公变	10	400	311	311
48155	宜兴	胥井姚家公变	10	250	127	127
48156	宜兴	胥井电站公变	10	200	160	160
48157	宜兴	胥井黄家组公变	10	400	320	320
48158	宜兴	蜀古村公变	10	400	320	320
48159	宜兴	汤南 2#公变	10	400	320	320
48160	宜兴	奔马小区 23#公变	10	315	252	252
48161	宜兴	公园东路 3#公变	10	315	252	252
48162	宜兴	兴隆花园 1#箱变	10	630	504	504
48163	宜兴	公园东路 5#公变	10	200	160	160
48164	宜兴	兴隆花园 2#箱变	10	630	504	504
48165	宜兴	滕里西瓦窑 2#公变	10	400	284	284
48166	宜兴	城建周转房公变	10	400	320	320
48167	宜兴	公园东路 1#公变	10	400	320	320
48168	宜兴	设计院公变	10	400	320	320
48169	宜兴	西望菜场公变	10	400	320	320
48170	宜兴	顺伟 A 区 1#公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
48171	宜兴	西望一组公变	10	400	314	314
48172	宜兴	顺伟 A 区 2#公变	10	400	320	320
48173	宜兴	东贤新村公变	10	400	320	320
48174	宜兴	分水河南公变	10	400	320	320
48175	宜兴	河南电站公变	10	400	320	320
48176	宜兴	分水西沟公变	10	400	189	189
48177	宜兴	青店公变	10	200	160	160
48178	宜兴	周铁芦家 1#公变	10	400	320	320
48179	宜兴	东湖电站公变	10	200	160	160
48180	宜兴	盛渎公变	10	400	320	320
48181	宜兴	东山新村 10#公变	10	315	252	252
48182	宜兴	东山 7#公变	10	315	252	252
48183	宜兴	东山 8#公变	10	315	252	252
48184	宜兴	东山 9#公变	10	315	252	252
48185	宜兴	马蒋家公变	10	200	47	47
48186	宜兴	教育路 2#箱变	10	400	320	320
48187	宜兴	水岸豪庭 1#站 1#所变	10	1000	800	800
48188	宜兴	和渎西公变	10	200	89	89
48189	宜兴	徐渎排涝公变	10	400	320	320
48190	宜兴	王干排涝公变	10	200	160	160
48191	宜兴	久隆碧云天 1#站 2#所变	10	2500	2000	2000
48192	宜兴	久隆碧云天 1#站 1#所变	10	2500	2000	2000
48193	宜兴	君悦府邸 1#箱变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
48194	宜兴	君悦府邸 2#箱变	10	630	504	504
48195	宜兴	君悦府邸 3#箱变	10	630	504	504
48196	宜兴	君悦府邸 4#箱变	10	630	504	504
48197	宜兴	君悦府邸 5#箱变	10	630	504	504
48198	宜兴	文昌花园三期箱变	10	800	640	640
48199	宜兴	紫薇苑 6#箱变	10	630	504	504
48200	宜兴	紫薇苑 7#箱变	10	630	504	504
48201	宜兴	紫薇苑 8#箱变	10	630	504	504
48202	宜兴	紫薇苑 9#箱变	10	630	504	504
48203	宜兴	紫薇苑 10#箱变	10	630	504	504
48204	宜兴	旧渎公变	10	250	200	200
48205	宜兴	向阳渔场公变	10	400	320	320
48206	宜兴	龙背山庄二期 4#箱变	10	630	504	504
48207	宜兴	龙背山庄二期 5#箱变	10	630	504	504
48208	宜兴	龙背山庄二期 6#箱变	10	630	504	504
48209	宜兴	楼下 2#公变	10	400	245	245
48210	宜兴	临津赵家公变	10	250	0	0
48211	宜兴	临津镇西公变	10	400	320	320
48212	宜兴	坝豪公变	10	160	80	80
48213	宜兴	南溪村公变	10	250	120	120
48214	宜兴	埂南公变	10	400	268	268
48215	宜兴	兴丰公变	10	100	8	8
48216	宜兴	西湾公变	10	200	115	115

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
48217	宜兴	海兴花园 1#箱变	10	630	504	504
48218	宜兴	后广桥公变	10	200	116	116
48219	宜兴	黄泥台北公变	10	200	136	136
48220	宜兴	大北东公变	10	200	114	114
48221	宜兴	浪圩村公变	10	400	52	52
48222	宜兴	丰义用电站公变	10	400	320	320
48223	宜兴	襄阳电站公变	10	200	160	160
48224	宜兴	岳堤南苑箱变	10	630	504	504
48225	宜兴	前巷湾地公变	10	400	320	320
48226	宜兴	玻纤小区 2#箱变	10	630	504	504
48227	宜兴	玻纤小区 1#箱变	10	630	504	504
48228	宜兴	东后姜公变	10	400	257	257
48229	宜兴	后九苞公变	10	200	160	160
48230	宜兴	紫竹小区 14#箱变	10	630	504	504
48231	宜兴	赋村 2#公变	10	315	218	218
48232	宜兴	紫竹小区 15#箱变	10	630	504	504
48233	宜兴	紫竹小区 20#箱变	10	630	504	504
48234	宜兴	赋村村部公变	10	200	128	128
48235	宜兴	丰泽苑西区 5#箱变	10	800	640	640
48236	宜兴	丰泽苑西区 6#箱变	10	800	640	640
48237	宜兴	丰泽苑西区 4#箱变	10	800	640	640
48238	宜兴	前九苞公变	10	160	81	81
48239	宜兴	丰泽苑西区 3#箱变	10	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
48240	宜兴	丰泽苑西区 1#箱变	10	630	504	504
48241	宜兴	紫竹小区 13#箱变	10	800	640	640
48242	宜兴	下东村 1#公变	10	315	208	208
48243	宜兴	红塔九房公变	10	400	320	320
48244	宜兴	下东龙塘公变	10	400	291	291
48245	宜兴	红旗圩渔场公变	10	200	160	160
48246	宜兴	五洞村公变	10	400	273	273
48247	宜兴	浜里 3#公变	10	400	320	320
48248	宜兴	五洞板桥公变	10	200	66	66
48249	宜兴	沈家塘公变	10	400	320	320
48250	宜兴	后庄西站公变	10	400	320	320
48251	宜兴	王婆农贸公变	10	200	160	160
48252	宜兴	后庄渔池公变	10	400	320	320
48253	宜兴	高塍北塘公变	10	200	160	160
48254	宜兴	王婆南公变	10	400	320	320
48255	宜兴	塍南路公变	10	400	320	320
48256	宜兴	国山村双桥公变	10	400	232	232
48257	宜兴	小康公变	10	315	252	252
48258	宜兴	周家排涝站公变	10	315	252	252
48259	宜兴	顺伟 A 区 3#公变	10	400	320	320
48260	宜兴	边庄公变	10	400	310	310
48261	宜兴	湖光 4#公变	10	200	142	142
48262	宜兴	丁蜀电力站公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
48263	宜兴	蜀古石粉公变	10	200	160	160
48264	宜兴	胜利宿舍 4#公变	10	400	320	320
48265	宜兴	湖光 2#公变	10	400	320	320
48266	宜兴	西望十组公变	10	200	160	160
48267	宜兴	湖光 1#公变	10	400	320	320
48268	宜兴	西望巷北公变	10	400	296	296
48269	宜兴	水木桥公变	10	315	252	252
48270	宜兴	建新 2#公变	10	400	320	320
48271	宜兴	建新村公变	10	400	320	320
48272	宜兴	河墅公变	10	200	121	121
48273	宜兴	陈墅公变	10	315	237	237
48274	宜兴	分水东村公变	10	400	255	255
48275	宜兴	东方明珠 1#箱变	10	800	640	640
48276	宜兴	东方明珠 2#箱变	10	500	400	400
48277	宜兴	东方明珠 3#箱变	10	500	400	400
48278	宜兴	东方明珠 4#箱变	10	630	504	504
48279	宜兴	东方明珠 5#箱变	10	500	400	400
48280	宜兴	杨巷公变	10	200	142	142
48281	宜兴	查村金田公变	10	400	320	320
48282	宜兴	车站小区 2#公变	10	200	160	160
48283	宜兴	后窑电站 1#公变	10	200	160	160
48284	宜兴	神马公寓箱变主变	10	630	504	504
48285	宜兴	木材加工公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
48286	宜兴	彝园小区 4#箱变	10	800	640	640
48287	宜兴	芳镇 9#公变	10	400	320	320
48288	宜兴	芳镇 4#公变	10	400	320	320
48289	宜兴	彝园小区 5#箱变	10	800	640	640
48290	宜兴	彝园小区 3#箱变	10	800	640	640
48291	宜兴	彝园小区 1#箱变	10	630	504	504
48292	宜兴	彝园小区 2#箱变	10	630	504	504
48293	宜兴	蓝天小区二期 1#箱变	10	800	640	640
48294	宜兴	蓝天小区二期 2#箱变	10	630	504	504
48295	宜兴	蓝天小区 11#箱变	10	630	504	504
48296	宜兴	蓝天小区 10#箱变	10	630	504	504
48297	宜兴	蓝天小区 14#箱变	10	1000	800	800
48298	宜兴	向阳村公变	10	400	320	320
48299	宜兴	张家塘公变	10	400	293	293
48300	宜兴	渎边杨家公变	10	400	281	281
48301	宜兴	洋溪村公变	10	400	259	259
48302	宜兴	北准二组公变	10	315	203	203
48303	宜兴	洋坝公变	10	315	199	199
48304	宜兴	周铁马家公变	10	400	320	320
48305	宜兴	马家圩 1#公变	10	200	160	160
48306	宜兴	马家 2#公变	10	200	0	0
48307	宜兴	宜丰庄前公变	10	400	0	0
48308	宜兴	丰泽苑公变	10	400	273	273

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
48309	宜兴	犊山村 2#公变	10	200	160	160
48310	宜兴	教育路 3#箱变	10	630	504	504
48311	宜兴	教育路 4#箱变	10	630	504	504
48312	宜兴	龙背山庄二期 1#箱变	10	630	504	504
48313	宜兴	龙背山庄二期 2#箱变	10	630	504	504
48314	宜兴	龙背山庄二期 3#箱变	10	630	504	504
48315	宜兴	龙潭新村 9#公变	10	400	320	320
48316	宜兴	海兴花园 2#箱变	10	500	400	400
48317	宜兴	湾埂 2#公变	10	315	252	252
48318	宜兴	中范公变	10	400	320	320
48319	宜兴	临津薛家公变	10	400	320	320
48320	宜兴	余圩中心公变	10	400	227	227
48321	宜兴	庙头公变	10	400	269	269
48322	宜兴	上圩下城公变	10	200	23	23
48323	宜兴	分西公变	10	400	188	188
48324	宜兴	小圩公变	10	200	118	118
48325	宜兴	南庄公变	10	200	118	118
48326	宜兴	夏姜紫云公变	10	200	160	160
48327	宜兴	建新公变	10	200	160	160
48328	宜兴	后白塔西公变	10	315	221	221
48329	宜兴	富康 1#公变	10	400	320	320
48330	宜兴	富康 2#公变	10	400	320	320
48331	宜兴	赵渎 1#公变	10	315	120	120

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
48332	宜兴	邾渎河北公变	10	315	209	209
48333	宜兴	邾渎电站公变	10	200	79	79
48334	宜兴	徐渎 2#公变	10	400	270	270
48335	宜兴	西庄站公变	10	200	160	160
48336	宜兴	郭家排涝公变	10	200	122	122
48337	宜兴	毫渎西公变	10	400	320	320
48338	宜兴	张五渎联圩公变	10	315	252	252
48339	宜兴	张五渎 3#公变	10	200	160	160
48340	宜兴	张五渎 2#公变	10	400	283	283
48341	宜兴	张五渎公变	10	400	303	303
48342	宜兴	铜山丫枝岭公变	10	315	189	189
48343	宜兴	西后姜公变	10	400	295	295
48344	宜兴	花灯公变	10	400	242	242
48345	宜兴	南塘东公变	10	400	272	272
48346	宜兴	南塘站公变	10	160	128	128
48347	宜兴	单家公变	10	400	320	320
48348	宜兴	后仁公变	10	400	263	263
48349	宜兴	后仁 2#公变	10	200	70	70
48350	宜兴	上宅公变	10	200	117	117
48351	宜兴	竹舍王家公变	10	200	148	148
48352	宜兴	富卓苑 2#箱变主变	10	630	504	504
48353	宜兴	富卓苑 3#箱变	10	800	640	640
48354	宜兴	富卓苑 4#箱变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
48355	宜兴	富卓苑 5#箱变	10	630	504	504
48356	宜兴	丰泽苑 2#箱变	10	800	640	640
48357	宜兴	兴村村公变	10	200	160	160
48358	宜兴	李前公变	10	200	138	138
48359	宜兴	紫竹小区 19#箱变	10	630	504	504
48360	宜兴	下干河南公变	10	200	113	113
48361	宜兴	紫竹小区 22#箱变	10	800	640	640
48362	宜兴	紫竹小区 21#箱变	10	800	640	640
48363	宜兴	滕民广场南公变	10	315	252	252
48364	宜兴	江南新村公变	10	400	320	320
48365	宜兴	高滕村公变	10	400	275	275
48366	宜兴	飞里西山公变	10	200	5	5
48367	宜兴	飞里村公变	10	400	220	220
48368	宜兴	高滕田舍公变	10	100	80	80
48369	宜兴	曹家电站公变	10	400	320	320
48370	宜兴	飞里下庄公变	10	315	252	252
48371	宜兴	塔山公变	10	400	320	320
48372	宜兴	涌金南路公变	10	400	293	293
48373	宜兴	周家小窑公变	10	400	320	320
48374	宜兴	建新宿舍 2#公变	10	400	304	304
48375	宜兴	兴隆公变	10	315	252	252
48376	宜兴	任墅村 4#公变	10	200	160	160
48377	宜兴	蜀古 4#公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
48378	宜兴	蜀山村 2#公变	10	400	320	320
48379	宜兴	中元袁福圩公变	10	400	320	320
48380	宜兴	建新宿舍 1#公变	10	400	320	320
48381	宜兴	林庄赵庄公变	10	200	91	91
48382	宜兴	建新光明桥公变	10	400	320	320
48383	宜兴	东方明珠 6#箱变	10	400	254	254
48384	宜兴	东方明珠 7#箱变	10	400	311	311
48385	宜兴	分水电力站 1#公变	10	315	228	228
48386	宜兴	东方明珠 8#箱变	10	630	504	504
48387	宜兴	东方明珠 9#箱变	10	800	640	640
48388	宜兴	新城苑二期 1#箱变	10	630	504	504
48389	宜兴	新城苑二期 2#箱变	10	630	504	504
48390	宜兴	新城苑二期 3#箱变	10	630	504	504
48391	宜兴	老站公变	10	200	160	160
48392	宜兴	新城苑二期 4#箱变	10	630	504	504
48393	宜兴	俄师公变	10	400	267	267
48394	宜兴	新城苑二期 5#箱变	10	500	400	400
48395	宜兴	新城苑二期 6#箱变	10	500	400	400
48396	宜兴	分水区 3#公变	10	400	320	320
48397	宜兴	新城苑二期 7#箱变	10	500	400	400
48398	宜兴	分水新桥公变	10	400	306	306
48399	宜兴	电力 4#公变	10	400	320	320
48400	宜兴	育才小区 2#公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
48401	宜兴	蓝天小区 9#箱变	10	630	504	504
48402	宜兴	育才小区 1#公变	10	200	160	160
48403	宜兴	虞家 2#公变	10	400	295	295
48404	宜兴	育才小区 3#公变	10	315	252	252
48405	宜兴	蓝天小区 12#箱变	10	800	640	640
48406	宜兴	蓝天小区 13#箱变	10	800	640	640
48407	宜兴	蓝天小区 3#箱变	10	630	504	504
48408	宜兴	蓝天小区 4#箱变	10	630	504	504
48409	宜兴	蓝天小区 1#箱变	10	630	504	504
48410	宜兴	蓝天小区 2#箱变	10	630	504	504
48411	宜兴	蓝天小区 5#箱变	10	630	504	504
48412	宜兴	蓝天小区 6#箱变	10	800	640	640
48413	宜兴	蓝天小区 7#箱变	10	800	640	640
48414	宜兴	蓝天小区 8#箱变	10	630	504	504
48415	宜兴	竹舍南洋桥公变	10	200	148	148
48416	宜兴	刘主公变	10	400	320	320
48417	宜兴	智义庄公变	10	200	104	104
48418	宜兴	黄沙漕公变	10	315	252	252
48419	宜兴	周铁许家公变	10	315	179	179
48420	宜兴	汤埝公变	10	400	320	320
48421	宜兴	周阳公变	10	200	150	150
48422	宜兴	龙渎公变	10	400	193	193
48423	宜兴	洋溪电站公变	10	200	121	121

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
48424	宜兴	溪南村公变	10	315	17	17
48425	宜兴	北淮村公变	10	400	244	244
48426	宜兴	周铁新渎公变	10	400	244	244
48427	宜兴	韶庄站公变	10	315	190	190
48428	宜兴	北小圩公变	10	315	252	252
48429	宜兴	英驻汽配公变	10	400	320	320
48430	宜兴	英驻村公变	10	400	295	295
48431	宜兴	英驻电站公变	10	400	320	320
48432	宜兴	蒋市桥公变	10	400	275	275
48433	宜兴	新芳西沟公变	10	200	120	120
48434	宜兴	山东头公变	10	200	141	141
48435	宜兴	新芳曹家塘公变	10	200	160	160
48436	宜兴	琅山黄石矿公变	10	200	160	160
48437	宜兴	琅圩站公变	10	400	320	320
48438	宜兴	圩里公变	10	200	160	160
48439	宜兴	青龙周家公变	10	400	320	320
48440	宜兴	渔港公变	10	400	296	296
48441	宜兴	北景桥公变	10	200	160	160
48442	宜兴	大码公变	10	250	159	159
48443	宜兴	上坝村 2#公变	10	200	130	130
48444	宜兴	富卓苑 6#箱变	10	800	640	640
48445	宜兴	富卓苑 7#箱变	10	800	640	640
48446	宜兴	富卓苑 8#箱变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
48447	宜兴	富卓苑 9#箱变	10	630	504	504
48448	宜兴	富卓苑 10#箱变	10	800	640	640
48449	宜兴	蒋笠 1#公变	10	400	280	280
48450	宜兴	蒋笠村公变	10	315	196	196
48451	宜兴	蒋笠码头公变	10	400	320	320
48452	宜兴	十七队公变	10	200	61	61
48453	宜兴	蒋笠一组公变	10	400	306	306
48454	宜兴	清墩 2#公变	10	200	160	160
48455	宜兴	蒋笠村 2#公变	10	400	248	248
48456	宜兴	蒋笠 5#公变	10	400	320	320
48457	宜兴	丰泽苑西区 2#箱变	10	800	640	640
48458	宜兴	丰泽苑西区 8#箱变	10	800	640	640
48459	宜兴	丰泽苑西区 7#箱变	10	500	400	400
48460	宜兴	雪庄后贩公变	10	250	191	191
48461	宜兴	紫竹小区 23#箱变	10	630	504	504
48462	宜兴	祝陵村公变	10	400	268	268
48463	宜兴	祝陵路北公变	10	400	285	285
48464	宜兴	侍南公变	10	400	320	320
48465	宜兴	阳羨向阳公变	10	400	320	320
48466	宜兴	善中公变	10	315	252	252
48467	宜兴	志泉湾里公变	10	250	130	130
48468	宜兴	善卷西路公变	10	400	320	320
48469	宜兴	高塍新渎公变	10	200	145	145

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
48470	宜兴	戚家二号公变	10	200	160	160
48471	宜兴	高塍顾家 2#公变	10	200	160	160
48472	宜兴	阳羨石牛山公变	10	400	304	304
48473	宜兴	吴家北站公变	10	400	320	320
48474	宜兴	浜里 2#公变	10	200	160	160
48475	宜兴	高塍木桥公变	10	200	106	106
48476	宜兴	洋灌电站公变	10	200	160	160
48477	宜兴	塍里公墓山公变	10	400	320	320
48478	宜兴	任墅新区 5#公变	10	200	160	160
48479	宜兴	中袁宿舍公变	10	400	320	320
48480	宜兴	任墅新区 3#公变	10	315	252	252
48481	宜兴	通蜀东路 1#公变	10	200	160	160
48482	宜兴	任墅新区 4#公变	10	250	200	200
48483	宜兴	任墅新区 2#公变	10	315	252	252
48484	宜兴	蜀山村 1#公变	10	400	320	320
48485	宜兴	西施路公变	10	315	252	252
48486	宜兴	紫砂东坡宿舍公变	10	200	160	160
48487	宜兴	庙前公变	10	400	320	320
48488	宜兴	建新宿舍 3#公变	10	400	320	320
48489	宜兴	新安 2#公变	10	400	320	320
48490	宜兴	相公庙公变	10	400	320	320
48491	宜兴	分水医院公变	10	400	320	320
48492	宜兴	官山坞公变	10	200	142	142

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
48493	宜兴	分水教育公变	10	400	320	320
48494	宜兴	分水电力站 5#公变	10	400	320	320
48495	宜兴	小圩村公变	10	400	320	320
48496	宜兴	水产村 2#公变	10	400	320	320
48497	宜兴	前墅电站公变	10	400	320	320
48498	宜兴	新庄北公变	10	250	200	200
48499	宜兴	双桥村公变	10	315	252	252
48500	宜兴	双桥 3#公变	10	400	320	320
48501	宜兴	茶局 3#公变	10	400	320	320
48502	宜兴	土城商住楼箱变	10	315	252	252
48503	宜兴	君悦府邸 6#箱变	10	630	504	504
48504	宜兴	竹舍埝头公变	10	200	160	160
48505	宜兴	琅圩西村公变	10	200	144	144
48506	宜兴	丰南中公变	10	160	106	106
48507	宜兴	蒋家渎污公变	10	315	252	252
48508	宜兴	陵上西公变	10	400	242	242
48509	宜兴	和桥和新路公变	10	400	320	320
48510	宜兴	东站 2#公变	10	200	160	160
48511	宜兴	杨巷渔池西公变	10	315	234	234
48512	宜兴	扶巷公变	10	160	105	105
48513	宜兴	远东职工楼公变	10	315	252	252
48514	宜兴	远东路 2#公变	10	200	160	160
48515	宜兴	湖头西公变	10	200	125	125

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
48516	宜兴	范道湖滩公变	10	200	160	160
48517	宜兴	积丰 6#公变	10	200	150	150
48518	宜兴	北庄新村公变	10	315	222	222
48519	宜兴	西环公变	10	200	160	160
48520	宜兴	凌霞村公变	10	400	312	312
48521	宜兴	滨河水产村公变	10	315	188	188
48522	宜兴	用电站宿舍公变	10	400	320	320
48523	宜兴	华家公变	10	200	160	160
48524	宜兴	屠家公变	10	315	244	244
48525	宜兴	开发区杏里杨家公变	10	200	160	160
48526	宜兴	陆家站公变	10	200	160	160
48527	宜兴	轸村公变	10	200	160	160
48528	宜兴	薛家西站公变	10	200	160	160
48529	宜兴	紫竹小区 18#箱变	10	630	504	504
48530	宜兴	紫竹小区 16#箱变	10	800	640	640
48531	宜兴	新建电力站 1#公变	10	400	320	320
48532	宜兴	雪庄村公变	10	400	217	217
48533	宜兴	紫竹小区 17#箱变	10	800	640	640
48534	宜兴	华昌电力站 2#公变	10	400	296	296
48535	宜兴	雪家 2#公变	10	200	160	160
48536	宜兴	雪庄电站公变	10	400	320	320
48537	宜兴	雪庄振华公变	10	200	160	160
48538	宜兴	赋村马王公变	10	200	141	141

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
48539	宜兴	雪庄雪家公变	10	400	197	197
48540	宜兴	紫竹小区 6#箱变	10	630	504	504
48541	宜兴	桂西公变	10	200	160	160
48542	宜兴	九包塑料公变	10	400	320	320
48543	宜兴	紫竹小区 12#箱变	10	800	640	640
48544	宜兴	邱庄新电站公变	10	400	320	320
48545	宜兴	毫村沙滩组公变	10	200	97	97
48546	宜兴	高塍邱新圩鱼塘公变	10	400	320	320
48547	宜兴	花园河南公变	10	250	56	56
48548	宜兴	小前电站公变	10	400	320	320
48549	宜兴	花园小村公变	10	400	214	214
48550	宜兴	庵山公变	10	400	299	299
48551	宜兴	吴家电站公变	10	400	320	320
48552	宜兴	兴海公变	10	400	320	320
48553	宜兴	南荡排涝站公变	10	200	160	160
48554	宜兴	花园电站公变	10	400	320	320
48555	宜兴	花园村公变	10	400	320	320
48556	宜兴	花园余象组公变	10	315	213	213
48557	宜兴	拉刚公变	10	400	320	320
48558	宜兴	高塍电力站公变	10	400	320	320
48559	宜兴	东街 1#公变	10	400	320	320
48560	宜兴	东坡公变	10	400	320	320
48561	宜兴	大浦太湖公变	10	160	128	128

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
48562	宜兴	景达小区 1#公变	10	400	320	320
48563	宜兴	稻香公变	10	200	160	160
48564	宜兴	董家湾公变	10	400	320	320
48565	宜兴	景达小区 2#公变	10	400	320	320
48566	宜兴	景达小区 3#公变	10	200	160	160
48567	宜兴	闸上北公变	10	315	252	252
48568	宜兴	今日星城 5#箱变	10	800	640	640
48569	宜兴	景达小区 4#公变	10	200	160	160
48570	宜兴	红卫塘贡公变	10	200	144	144
48571	宜兴	大塍新镇 1#公变	10	200	160	160
48572	宜兴	景达小区 5#公变	10	315	252	252
48573	宜兴	菜批充电桩 3#箱变主变	10	630	504	504
48574	宜兴	鹅洲公馆二期 3#室 2#所变	10	800	640	640
48575	宜兴	油车接待箱变主变	10	400	320	320
48576	宜兴	奔马财富广场 1#公变	10	400	320	320
48577	宜兴	奔马财富广场 2#公变	10	400	320	320
48578	宜兴	新港村公变	10	400	320	320
48579	宜兴	朝阳新村 2#公变	10	400	320	320
48580	宜兴	万石电力站公变	10	400	320	320
48581	宜兴	降西村公变	10	315	184	184
48582	宜兴	芳东中村公变	10	400	273	273
48583	宜兴	丰东公变	10	400	320	320
48584	宜兴	座庄圩 2#公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
48585	宜兴	高遥公变	10	200	160	160
48586	宜兴	后斌公变	10	400	207	207
48587	宜兴	和兴家园 4#公变	10	400	320	320
48588	宜兴	张渚浜公变	10	200	151	151
48589	宜兴	邱庄蒋庄公变	10	400	234	234
48590	宜兴	和桥李家公变	10	400	320	320
48591	宜兴	红旗许家公变	10	100	41	41
48592	宜兴	兴村 2#公变	10	400	320	320
48593	宜兴	杨祠公变	10	315	252	252
48594	宜兴	表画公变	10	315	252	252
48595	宜兴	康佳苑 6#公变	10	400	320	320
48596	宜兴	康佳苑 7#公变	10	400	320	320
48597	宜兴	五桥公变	10	400	320	320
48598	宜兴	家和花园 4#箱变	10	630	504	504
48599	宜兴	家和花园 5#箱变	10	630	504	504
48600	宜兴	奔马财富广场 3#公变	10	400	320	320
48601	宜兴	奔马财富广场 4#公变	10	400	320	320
48602	宜兴	奔马财富广场 5#公变	10	400	320	320
48603	宜兴	奔马财富广场 6#公变	10	400	320	320
48604	宜兴	奔马财富广场 7#公变	10	400	320	320
48605	宜兴	奔马财富广场 8#公变	10	315	252	252
48606	宜兴	富兴苑箱变	10	630	504	504
48607	宜兴	新神马小区箱变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
48608	宜兴	将军苑 1#公变	10	200	160	160
48609	宜兴	将军苑 2#公变	10	400	320	320
48610	宜兴	将军苑 3#公变	10	400	320	320
48611	宜兴	通达机械公变	10	400	180	180
48612	宜兴	查林 4#公变	10	400	320	320
48613	宜兴	黄家蒋家公变	10	200	160	160
48614	宜兴	高塍小学公变	10	400	320	320
48615	宜兴	上庄公变	10	400	320	320
48616	宜兴	富渎闸站公变	10	200	160	160
48617	宜兴	船厂公变	10	200	160	160
48618	宜兴	推婆头公变	10	160	111	111
48619	宜兴	黎明街公变	10	400	320	320
48620	宜兴	后庄圩公变	10	200	67	67
48621	宜兴	尹家巷东公变	10	400	320	320
48622	宜兴	定化五庄公变	10	200	153	153
48623	宜兴	王河公变	10	200	110	110
48624	宜兴	竹舍杨家公变	10	400	310	310
48625	宜兴	赵庄九组 1#公变	10	400	288	288
48626	宜兴	盛南公变	10	400	320	320
48627	宜兴	戈庄北公变	10	200	160	160
48628	宜兴	前山组公变	10	400	305	305
48629	宜兴	山潭组公变	10	400	320	320
48630	宜兴	任墅 6#公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
48631	宜兴	东大街 1#公变	10	315	252	252
48632	宜兴	东大街 2#公变	10	400	320	320
48633	宜兴	东大街 3#公变	10	400	320	320
48634	宜兴	东大街 4#公变	10	250	200	200
48635	宜兴	东大街 5#公变	10	400	320	320
48636	宜兴	东大街 6#公变	10	250	200	200
48637	宜兴	东大街 7#公变	10	315	252	252
48638	宜兴	杨舍西公变	10	315	212	212
48639	宜兴	群英苑 1#公变	10	315	252	252
48640	宜兴	群英苑 2#公变	10	400	320	320
48641	宜兴	群英苑 3#公变	10	400	320	320
48642	宜兴	群英苑 4#公变	10	315	252	252
48643	宜兴	旧渎 2#公变	10	250	200	200
48644	宜兴	徐坝公变	10	400	320	320
48645	宜兴	红塔田干公变	10	200	160	160
48646	宜兴	文庄公变	10	400	320	320
48647	宜兴	东窑电站公变	10	400	320	320
48648	宜兴	里蜀路东公变	10	400	320	320
48649	宜兴	伏东安置小区公变	10	400	320	320
48650	宜兴	六田一组公变	10	200	92	92
48651	宜兴	芳庄长东公变	10	200	62	62
48652	宜兴	长南公变	10	400	293	293
48653	宜兴	陆家村公变	10	200	145	145

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
48654	宜兴	湖父镇政府公变	10	400	320	320
48655	宜兴	张公宫前 1#公变	10	400	315	315
48656	宜兴	塘头组公变	10	100	80	80
48657	宜兴	民胜村 1#公变	10	200	160	160
48658	宜兴	余家公变	10	200	102	102
48659	宜兴	集义渎南公变	10	200	146	146
48660	宜兴	南新沈家公变	10	200	11	11
48661	宜兴	窑北公变	10	400	311	311
48662	宜兴	金苑小区 1#公变	10	400	320	320
48663	宜兴	黄渎村公变	10	400	320	320
48664	宜兴	上坝小码公变	10	400	295	295
48665	宜兴	万塔西公变	10	200	24	24
48666	宜兴	家和花园 6#箱变	10	630	504	504
48667	宜兴	徐舍电力站 5#公变	10	200	160	160
48668	宜兴	杨巷影剧院公变	10	315	252	252
48669	宜兴	杨巷杨西公变	10	315	191	191
48670	宜兴	西渚街南公变	10	315	238	238
48671	宜兴	广汇二期 1#箱变	10	630	504	504
48672	宜兴	广汇二期 2#箱变	10	630	504	504
48673	宜兴	广汇二期 3#箱变	10	630	504	504
48674	宜兴	广汇二期 4#箱变	10	630	504	504
48675	宜兴	广汇二期 1#站 1#所变	10	1000	800	800
48676	宜兴	广汇二期 1#站 2#所变	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
48677	宜兴	广汇二期 2#站 1#所变	10	1000	800	800
48678	宜兴	分水安置 3#公变	10	200	160	160
48679	宜兴	丁塘里公变	10	200	131	131
48680	宜兴	张来公变	10	315	252	252
48681	宜兴	西花园二村 9#箱变	10	630	504	504
48682	宜兴	西花园二村 10#箱变	10	630	504	504
48683	宜兴	镇北村 2#公变	10	200	132	132
48684	宜兴	后上墅公变	10	200	112	112
48685	宜兴	宗家边公变	10	400	285	285
48686	宜兴	马塘沟公变	10	315	252	252
48687	宜兴	宋安公变	10	200	67	67
48688	宜兴	竹海 1#箱变	10	630	504	504
48689	宜兴	太平村 2#公变	10	160	128	128
48690	宜兴	夏姜荷花公变	10	200	145	145
48691	宜兴	临津幼儿园公变	10	315	252	252
48692	宜兴	临津工商公变	10	400	320	320
48693	宜兴	后谈公变	10	200	143	143
48694	宜兴	千中公变	10	200	129	129
48695	宜兴	水中公变	10	200	118	118
48696	宜兴	鹅西公变	10	200	160	160
48697	宜兴	潘东公变	10	100	80	80
48698	宜兴	龙潭公变	10	200	20	20
48699	宜兴	北斗门公变	10	200	132	132

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
48700	宜兴	马石公变	10	200	95	95
48701	宜兴	广汇二期 2#站 2#所变	10	1000	800	800
48702	宜兴	广汇二期 5#箱变	10	630	504	504
48703	宜兴	广汇二期 6#箱变	10	630	504	504
48704	宜兴	义庄 2#公变	10	200	139	139
48705	宜兴	红星嘉苑 1#站 1#所变	10	1000	800	800
48706	宜兴	红星嘉苑 1#站 2#所变	10	1000	767	767
48707	宜兴	红星嘉苑 1#站 3#所变	10	1000	800	800
48708	宜兴	红星嘉苑 1#站 4#所变	10	1000	800	800
48709	宜兴	蒋笠龙头山公变	10	200	127	127
48710	宜兴	新村马家公变	10	200	156	156
48711	宜兴	滨湖小区二期 1#箱变	10	630	504	504
48712	宜兴	滨湖小区二期 2#箱变	10	630	504	504
48713	宜兴	滨湖小区二期 3#箱变	10	500	400	400
48714	宜兴	滨湖小区二期 4#箱变	10	630	504	504
48715	宜兴	滨湖小区二期 5#箱变	10	630	504	504
48716	宜兴	滨湖小区二期 7#箱变	10	630	504	504
48717	宜兴	滨湖小区二期 6#箱变	10	630	504	504
48718	宜兴	新岳小区 1#箱变	10	630	504	504
48719	宜兴	新岳小区 2#箱变	10	630	504	504
48720	宜兴	新岳小区 3#箱变	10	630	504	504
48721	宜兴	新岳小区 4#箱变	10	630	504	504
48722	宜兴	谈家公变	10	400	296	296

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
48723	宜兴	和桥东坝公变	10	200	100	100
48724	宜兴	大浦村部公变	10	315	235	235
48725	宜兴	下垛公变	10	200	69	69
48726	宜兴	新乐村公变	10	315	233	233
48727	宜兴	汪洋西村公变	10	200	160	160
48728	宜兴	徐塘田 2#公变	10	200	70	70
48729	宜兴	西坞公变	10	400	268	268
48730	宜兴	欣和花园公变	10	200	160	160
48731	宜兴	岳阳苑二期 1#箱变	10	630	504	504
48732	宜兴	岳阳苑二期 2#箱变	10	630	504	504
48733	宜兴	岳阳苑二期 3#箱变	10	630	504	504
48734	宜兴	岳阳苑二期 6#箱变	10	630	504	504
48735	宜兴	岳阳苑二期 4#箱变	10	630	504	504
48736	宜兴	岳阳苑二期 5#箱变	10	630	504	504
48737	宜兴	香圩公变	10	200	69	69
48738	宜兴	谈墅荡 2#公变	10	400	320	320
48739	宜兴	新岳小区 5#箱变	10	630	504	504
48740	宜兴	新岳小区 6#箱变	10	630	489	489
48741	宜兴	新岳小区 9#箱变	10	630	504	504
48742	宜兴	新岳小区 8#箱变	10	630	504	504
48743	宜兴	新岳小区 7#箱变	10	630	504	504
48744	宜兴	四条岭 1#公变	10	250	174	174
48745	宜兴	四条岭 2#公变	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
48746	宜兴	薛家站公变	10	200	160	160
48747	宜兴	高遥 2#公变	10	400	320	320
48748	宜兴	兴隆小区 8#公变	10	315	252	252
48749	宜兴	兴隆小区 7#公变	10	315	252	252
48750	宜兴	兴隆小区 6#公变	10	315	252	252
48751	宜兴	兴隆小区 5#公变	10	315	252	252
48752	宜兴	芦北公变	10	200	160	160
48753	宜兴	省西公变	10	200	140	140
48754	宜兴	琅干中村公变	10	400	299	299
48755	宜兴	阳家圩公变	10	200	160	160
48756	宜兴	潢潼花园 1#箱变	10	630	504	504
48757	宜兴	潢潼花园 2#箱变	10	630	504	504
48758	宜兴	潢潼花园 3#箱变	10	630	504	504
48759	宜兴	潢潼花园 4#箱变	10	630	504	504
48760	宜兴	潢潼花园 5#箱变	10	630	504	504
48761	宜兴	潢潼花园 6#箱变	10	630	504	504
48762	宜兴	潢潼花园 7#箱变	10	630	504	504
48763	宜兴	潢潼花园 8#箱变	10	630	504	504
48764	宜兴	潢潼花园 9#箱变	10	630	504	504
48765	宜兴	潢潼花园 10#箱变	10	630	504	504
48766	宜兴	潢潼花园 11#箱变	10	630	504	504
48767	宜兴	潢潼花园 12#箱变	10	630	504	504
48768	宜兴	潢潼花园 13#箱变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
48769	宜兴	潢潼花园 14#箱变	10	630	504	504
48770	宜兴	新庄朱家公变	10	200	160	160
48771	宜兴	庄家组公变	10	400	320	320
48772	宜兴	尹家新村小区 2#公变	10	400	320	320
48773	宜兴	阳羨东风公变	10	400	320	320
48774	宜兴	家和花园 2#站 1#所变	10	800	640	640
48775	宜兴	家和花园 2#站 2#所变	10	1000	800	800
48776	宜兴	双桥 4#公变	10	200	160	160
48777	宜兴	港南公变	10	400	320	320
48778	宜兴	洋溪教宿公变	10	250	187	187
48779	宜兴	祝塘公变	10	200	123	123
48780	宜兴	川埠西村 1#公变	10	315	252	252
48781	宜兴	川埠西村 2#公变	10	400	320	320
48782	宜兴	潢潼花园 15#箱变	10	630	504	504
48783	宜兴	芦荡口公变	10	315	252	252
48784	宜兴	海德名园 2#站 1#所变	10	1000	800	800
48785	宜兴	海德名园 2#站 2#所变	10	1000	800	800
48786	宜兴	海德名园 2#站 3#所变	10	1000	800	800
48787	宜兴	海德名园 3#站 1#所变	10	1000	800	800
48788	宜兴	海德名园 3#站 2#所变	10	1000	800	800
48789	宜兴	海德名园 3#站 3#所变	10	1000	800	800
48790	宜兴	水母公变	10	400	311	311
48791	宜兴	富康公变	10	400	303	303

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
48792	宜兴	周铁周家公变	10	100	80	80
48793	宜兴	周铁头庄公变	10	400	320	320
48794	宜兴	竺西 1#公变	10	315	252	252
48795	宜兴	竺西 2#公变	10	400	320	320
48796	宜兴	华利山庄 1#箱变	10	500	400	400
48797	宜兴	华利山庄 2#箱变	10	500	400	400
48798	宜兴	华利山庄 3#箱变	10	630	504	504
48799	宜兴	渚东茶亭公变	10	200	160	160
48800	宜兴	新下公变	10	400	320	320
48801	宜兴	公园东路公变	10	200	160	160
48802	宜兴	胜利宿舍 3#公变	10	400	320	320
48803	宜兴	胜利宿舍 2#公变	10	200	160	160
48804	宜兴	汤渡窑上公变	10	400	310	310
48805	宜兴	洞众 2#公变	10	400	320	320
48806	宜兴	象牙山公变	10	315	252	252
48807	宜兴	苏庄公变	10	400	171	171
48808	宜兴	乾极公变	10	400	248	248
48809	宜兴	多赢公变	10	200	160	160
48810	宜兴	南新后村公变	10	200	140	140
48811	宜兴	后双墩公变	10	315	219	219
48812	宜兴	鲍庄蒋天 2#公变	10	200	145	145
48813	宜兴	兴业综合箱变	10	630	504	504
48814	宜兴	土干商住楼公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
48815	宜兴	城南 3#公变	10	400	320	320
48816	宜兴	城南 4#公变	10	400	320	320
48817	宜兴	石后电站 2#公变	10	400	312	312
48818	宜兴	汤渡建筑站公变	10	400	320	320
48819	宜兴	塍里 2#公变	10	400	320	320
48820	宜兴	金张渚商场公变	10	400	320	320
48821	宜兴	航运办公楼公变	10	400	320	320
48822	宜兴	东贤新村 2#公变	10	400	320	320
48823	宜兴	水产路公变	10	200	160	160
48824	宜兴	红旗宿舍 3#公变	10	400	320	320
48825	宜兴	双庙新村公变	10	400	320	320
48826	宜兴	红旗 2#公变	10	400	320	320
48827	宜兴	周铁庄前公变	10	400	320	320
48828	宜兴	东渎公变	10	200	96	96
48829	宜兴	漳南公变	10	400	222	222
48830	宜兴	圩底村西公变	10	200	160	160
48831	宜兴	儒芳公变	10	200	82	82
48832	宜兴	镇区 3#公变	10	400	320	320
48833	宜兴	竺西 3#公变	10	315	252	252
48834	宜兴	竺西 4#公变	10	250	200	200
48835	宜兴	竺西 5#公变	10	250	200	200
48836	宜兴	竺西 7#公变	10	315	252	252
48837	宜兴	竺西 6#公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
48838	宜兴	青龙公变	10	400	320	320
48839	宜兴	上东公变	10	200	116	116
48840	宜兴	埂北公变	10	100	80	80
48841	宜兴	东山新村 13#箱变主变	10	500	400	400
48842	宜兴	南华圩公变	10	200	160	160
48843	宜兴	屯桥 2#公变	10	200	59	59
48844	宜兴	张渚祖山花茶公变	10	200	160	160
48845	宜兴	嘉华苑西区 2#箱变	10	630	504	504
48846	宜兴	嘉华苑西区 1#箱变	10	630	504	504
48847	宜兴	嘉华苑西区 4#箱变	10	630	504	504
48848	宜兴	嘉华苑西区 3#箱变	10	630	504	504
48849	宜兴	南塍 2#公变	10	200	160	160
48850	宜兴	竺西 8#公变	10	315	252	252
48851	宜兴	竺西 10#公变	10	315	252	252
48852	宜兴	竺西 9#公变	10	315	252	252
48853	宜兴	镇政府公变	10	315	252	252
48854	宜兴	镇区 7#公变	10	400	320	320
48855	宜兴	小南公变	10	400	320	320
48856	宜兴	河东巷公变	10	400	320	320
48857	宜兴	沙塘电站公变	10	400	320	320
48858	宜兴	川埠电力站 2#公变	10	400	284	284
48859	宜兴	车站综合楼公变	10	400	320	320
48860	宜兴	民主路公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
48861	宜兴	周墅古南公变	10	200	160	160
48862	宜兴	赵庄 7#公变	10	400	320	320
48863	宜兴	紫砂宿舍公变	10	400	320	320
48864	宜兴	东山堡公变	10	315	252	252
48865	宜兴	边庄东公变	10	200	160	160
48866	宜兴	清白东公变	10	200	114	114
48867	宜兴	钟溪湖滩公变	10	315	252	252
48868	宜兴	金苑小区 2#公变	10	400	320	320
48869	宜兴	和桥安置小区 1#公变	10	400	320	320
48870	宜兴	和桥安置小区 2#公变	10	315	252	252
48871	宜兴	和桥安置小区 3#公变	10	400	320	320
48872	宜兴	和桥安置小区 4#公变	10	315	252	252
48873	宜兴	和桥安置小区 5#公变	10	400	320	320
48874	宜兴	和桥安置小区 6#公变	10	315	252	252
48875	宜兴	都市港湾 1#箱变	10	630	504	504
48876	宜兴	都市港湾 2#箱变	10	630	495	495
48877	宜兴	都市港湾 3#箱变	10	630	495	495
48878	宜兴	都市港湾 4#箱变	10	630	450	450
48879	宜兴	都市港湾 5#箱变	10	630	492	492
48880	宜兴	双庙排涝站公变	10	200	160	160
48881	宜兴	荷花塘 2#箱变主变	10	400	320	320
48882	宜兴	东风张家村 2#箱变主变	10	630	504	504
48883	宜兴	头阳连建公变	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
48884	宜兴	徐渎公变	10	200	160	160
48885	宜兴	北准一组公变	10	315	187	187
48886	宜兴	兰疗 2#公变	10	400	320	320
48887	宜兴	新港村 1#公变	10	400	292	292
48888	宜兴	集镇西公变	10	400	291	291
48889	宜兴	集镇东 1#公变	10	400	302	302
48890	宜兴	川埠菜场公变	10	400	320	320
48891	宜兴	龙园路北公变	10	400	320	320
48892	宜兴	棠下 2#公变	10	200	160	160
48893	宜兴	兰前公变	10	400	177	177
48894	宜兴	协河公变	10	400	320	320
48895	宜兴	芳庄南圩公变	10	400	320	320
48896	宜兴	杨巷敬老院公变	10	400	231	231
48897	宜兴	都市港湾 6#箱变	10	630	487	487
48898	宜兴	滨河义庄东公变	10	315	252	252
48899	宜兴	南漕荷花 2#公变	10	160	128	128
48900	宜兴	竹海 2#箱变	10	400	320	320
48901	宜兴	北大电站公变	10	200	129	129
48902	宜兴	茭渎北公变	10	200	111	111
48903	宜兴	龙潭新村 5#公变	10	400	320	320
48904	宜兴	西和花园 1#室 1#箱变主变	10	630	504	504
48905	宜兴	龙潭新村 1#公变	10	400	288	288
48906	宜兴	湖光珑樾府 4#室 2#所变主变	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
48907	宜兴	蔡家巷公变	10	250	200	200
48908	宜兴	高塍安置 1#公变	10	400	320	320
48909	宜兴	气象局箱变主变	10	400	320	320
48910	宜兴	熙山院 4#室 1#所变主变	10	800	640	640
48911	宜兴	凌云府 7#室 4#所变主变	10	630	504	504
48912	宜兴	中心小区 5#公变	10	400	320	320
48913	宜兴	茶东 8#公变	10	400	320	320
48914	宜兴	中孙家塘公变	10	200	160	160
48915	宜兴	锦溪豪庭 2#室 2#所变主变	10	800	640	640
48916	宜兴	悦澜名邸 3#室 2#所变主变	10	630	504	504
48917	宜兴	祥和花园 4#箱变主变	10	630	504	504
48918	宜兴	奔马小区 33#公变	10	400	320	320
48919	宜兴	奔马小区 35#公变	10	200	160	160
48920	宜兴	祥和花园 5#箱变主变	10	630	504	504
48921	宜兴	渚东粮管所 2#公变	10	400	320	320
48922	宜兴	东昌桥公变	10	400	304	304
48923	宜兴	山水怡和 2#室 1#所变主变	10	800	604	604
48924	宜兴	山水怡和 2#室 2#所变主变	10	800	640	640
48925	宜兴	龙运天城和府 4#室 3#所变	10	800	640	640
48926	宜兴	龙池小区 2#室 1#所变主变	10	800	640	640
48927	宜兴	龙池小区 2#室 2#所变主变	10	800	640	640
48928	宜兴	隔湖农场公变	10	200	160	160
48929	宜兴	新司路东公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
48930	宜兴	魏家机械厂公变	10	400	250	250
48931	宜兴	馨悦府 3#室 3#所变主变	10	630	504	504
48932	宜兴	粮油小区公变	10	160	128	128
48933	宜兴	金紫生态园公变	10	200	160	160
48934	宜兴	百亩东公变	10	200	160	160
48935	宜兴	多赢茶厂公变	10	400	320	320
48936	宜兴	阳羨湖旅游度假小镇 15#室 1#所变	10	800	640	640
48937	宜兴	红梅园 2#公变	10	400	143	143
48938	宜兴	邱西组公变	10	400	320	320
48939	宜兴	茶圣家园 2#室 2#所变主变	10	800	640	640
48940	宜兴	高塍派出所公变	10	400	320	320
48941	宜兴	上干公变	10	400	320	320
48942	宜兴	金龙名都 7#室 3#所变主变	10	800	640	640
48943	宜兴	南漕贾家公变	10	400	320	320
48944	宜兴	悦龙台 4#室 1#所变主变	10	800	640	640
48945	宜兴	誉湖郡 5#室 1#所变主变	20	800	640	640
48946	宜兴	东湖嘉园 1#站 1#所变	10	800	640	640
48947	宜兴	东湖嘉园 1#站 3#所变	10	800	640	640
48948	宜兴	东湖嘉园 1#站 4#所变	10	800	640	640
48949	宜兴	东湖嘉园 1#站 2#所变	10	800	640	640
48950	宜兴	上圩村 2#公变	10	400	320	320
48951	宜兴	城北邮电箱变主变	10	400	320	320
48952	宜兴	雅达健康生态园 19#室 1#所变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
48953	宜兴	洵宸天境府 2#室 2#所变主变	20	800	640	640
48954	宜兴	竹雨轩 4#室 1#所变主变	10	630	504	504
48955	宜兴	柯家圩渔塘箱变主变	10	630	504	504
48956	宜兴	塘北漕公变	10	160	128	128
48957	宜兴	二十六份公变	10	400	320	320
48958	宜兴	小商品市场公变	10	400	320	320
48959	宜兴	誉珑湖滨花园 10#室 2#所变主变	20	800	640	640
48960	宜兴	镇政府 2#箱变主变	10	400	320	320
48961	宜兴	尚城学府 4#室 1#所变主变	10	800	640	640
48962	宜兴	中心幼儿园 3#箱变主变	10	400	320	320
48963	宜兴	寺西和苑 1#室 1#所变主变	10	800	640	640
48964	宜兴	民南村西公变	10	400	303	303
48965	宜兴	临泽人家 4#室 3#所变主变	20	800	640	640
48966	宜兴	客运站充电桩 1#箱变主变	10	630	504	504
48967	宜兴	永兴古桥头公变	10	400	205	205
48968	宜兴	韶巷村委公变	10	400	320	320
48969	宜兴	石材市场 50#公变	10	400	320	320
48970	宜兴	紫郡东府 5#室 2#所变	20	800	640	640
48971	宜兴	凤凰台 3#室 1#所变主变	10	630	504	504
48972	宜兴	凤凰台 3#室 3#所变主变	10	630	504	504
48973	宜兴	凤凰台 3#室 4#所变主变	10	630	504	504
48974	宜兴	义庄闸公变	10	400	320	320
48975	宜兴	龙运天城和府 2#室 1#所变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
48976	宜兴	李渎东公变	10	200	90	90
48977	宜兴	凤鸣府 2#室 1#所变	10	800	640	640
48978	宜兴	屺亭信用社箱变主变	10	500	400	400
48979	宜兴	屺亭中行箱变主变	10	630	504	504
48980	宜兴	屺亭电力站 2#箱变主变	10	500	400	400
48981	宜兴	屺亭电力站箱变主变	10	500	400	400
48982	宜兴	工业路公变	10	400	320	320
48983	宜兴	鑫陶广场 2#室 3#所变主变	10	800	640	640
48984	宜兴	中队北公变	10	200	160	160
48985	宜兴	誉湖郡 6#室 3#所变主变	20	630	497	497
48986	宜兴	竹海国际会议中心箱变主变	10	400	320	320
48987	宜兴	宜武电站公变	10	315	252	252
48988	宜兴	祥和花园 6#箱变主变	10	630	504	504
48989	宜兴	祥和花园 7#箱变主变	10	630	504	504
48990	宜兴	奔马小区 39#公变	10	400	320	320
48991	宜兴	祥和花园 8#箱变主变	10	630	504	504
48992	宜兴	奔马小区 40#公变	10	200	160	160
48993	宜兴	祥和花园 10#箱变主变	10	800	640	640
48994	宜兴	溪隐府 8#室 1#所变	10	800	640	640
48995	宜兴	溪隐府 8#室 2#所变	10	800	640	640
48996	宜兴	南坝水库公变	10	200	160	160
48997	宜兴	龙池小区 3#室 1#所变主变	10	800	640	640
48998	宜兴	龙池小区 3#室 2#所变主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
48999	宜兴	万渔村 2#公变	10	200	160	160
49000	宜兴	清雅嘉苑 3#室 4#所变主变	10	800	640	640
49001	宜兴	紫郡东府 3#室 1#所变主变	20	800	640	640
49002	宜兴	凤凰台 3#室 2#所变主变	10	630	504	504
49003	宜兴	召富电站公变	10	200	160	160
49004	宜兴	浦东医院 2#公变	10	400	320	320
49005	宜兴	新都府 7#室 1#所变	10	630	504	504
49006	宜兴	杞亭街南箱变主变	10	500	400	400
49007	宜兴	南漕刘家公变	10	400	281	281
49008	宜兴	下东 5#公变	10	400	320	320
49009	宜兴	水西公变	10	200	86	86
49010	宜兴	洋渚西站公变	10	400	320	320
49011	宜兴	奔马小区 41#公变	10	200	160	160
49012	宜兴	胜利徐家 3#公变	10	400	320	320
49013	宜兴	祥和花园 11#箱变主变	10	630	504	504
49014	宜兴	祥和花园 12#箱变主变	10	630	504	504
49015	宜兴	高兴鱼塘公变	10	200	160	160
49016	宜兴	金紫新基公变	10	400	320	320
49017	宜兴	西村鱼塘公变	10	400	320	320
49018	宜兴	溪隐府 9#室 1#所变	10	800	622	622
49019	宜兴	溪隐府 9#室 2#所变	10	800	640	640
49020	宜兴	滨河东环公变	10	400	320	320
49021	宜兴	尚城学府 4#室 4#所变主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
49022	宜兴	白茫北公变	10	200	160	160
49023	宜兴	王府 1#公变	10	400	320	320
49024	宜兴	凤鸣府 4#室 1#所变	10	800	640	640
49025	宜兴	长青界公变	10	200	160	160
49026	宜兴	钰澜汎溪府 3#室 1#所变	10	800	640	640
49027	宜兴	湖悦天境 2#室 2#所变	20	630	504	504
49028	宜兴	新司路箱变主变	10	400	320	320
49029	宜兴	望湖美筑 2#室 1#所变	20	800	640	640
49030	宜兴	和桥永兴电站 2#公变	10	400	150	150
49031	宜兴	芙蓉影剧院公变	10	200	160	160
49032	宜兴	王干渎公变	10	400	234	234
49033	宜兴	龙泽苑一期 1#箱变主变	10	500	400	400
49034	宜兴	通蜀安置 2#公变	10	400	320	320
49035	宜兴	东山新村 8#箱变主变	10	630	504	504
49036	宜兴	通蜀安置 6#公变	10	400	320	320
49037	宜兴	通蜀安置 3#公变	10	400	320	320
49038	宜兴	竺隐溪院 4#室 1#所变主变	10	800	640	640
49039	宜兴	金和圩东公变	10	200	160	160
49040	宜兴	春晓江南北苑 2#室 2#所变	10	800	640	640
49041	宜兴	吴家湾公变	10	200	150	150
49042	宜兴	龙潭路 1#箱变主变	10	400	320	320
49043	宜兴	蒋家小学公变	10	200	76	76
49044	宜兴	龙山坳箱变主变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
49045	宜兴	王泥坝 3#公变	10	400	320	320
49046	宜兴	龙庭溪府 2#室 4#所变主变	10	800	640	640
49047	宜兴	芙蓉村 2#公变	10	200	85	85
49048	宜兴	志泉村公变	10	200	137	137
49049	宜兴	熙山院 3#室 3#所变主变	10	800	640	640
49050	宜兴	斛里公变	10	200	160	160
49051	宜兴	金兰新河公变	10	200	107	107
49052	宜兴	雪东箱变主变	10	630	437	437
49053	宜兴	奔马小区 30#公变	10	400	320	320
49054	宜兴	奔马小区 31#公变	10	200	160	160
49055	宜兴	龙山涧东箱变主变	10	400	309	309
49056	宜兴	燕子圩公变	10	200	145	145
49057	宜兴	洵麓花园 2#站 3#所变	10	800	640	640
49058	宜兴	洵麓花园 2#站 4#所变	10	800	531	531
49059	宜兴	鹏鹞制造 10#公变	10	400	320	320
49060	宜兴	预制场公变	10	400	320	320
49061	宜兴	南河商住楼 3#公变	10	200	160	160
49062	宜兴	古瑶南公变	10	400	320	320
49063	宜兴	通蜀安置 7#公变	10	200	160	160
49064	宜兴	北渠前巷 2#箱变主变	10	630	504	504
49065	宜兴	沙坊 3#公变	10	200	160	160
49066	宜兴	三支岗卡口公变	10	400	320	320
49067	宜兴	杨家园 2#公变	10	400	162	162

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
49068	宜兴	跃进桥北公变	10	400	320	320
49069	宜兴	望湖美筑 4#站 2#所变	20	800	640	640
49070	宜兴	葛坝村 2#公变	10	200	160	160
49071	宜兴	红卫新区 5#公变	10	315	252	252
49072	宜兴	辰华玖府 3#室 3#所变主变	20	800	640	640
49073	宜兴	春晓江南南苑 2#室 2#所变主变	10	800	640	640
49074	宜兴	湖悦名邸 2#站 1#所变主变	10	800	640	640
49075	宜兴	竺隐溪院 3#室 1#所变主变	10	800	640	640
49076	宜兴	竺隐溪院 3#室 2#所变主变	10	800	640	640
49077	宜兴	丰台农场公变	10	400	320	320
49078	宜兴	电力站集镇 2#公变	10	400	320	320
49079	宜兴	九龙 4#公变	10	200	160	160
49080	宜兴	砺山派出所 2#公变	10	200	160	160
49081	宜兴	南漕漕东 2#公变	10	400	320	320
49082	宜兴	奔马小区 3#公变	10	400	320	320
49083	宜兴	奔马小区 43#公变	10	200	160	160
49084	宜兴	潘南村 3#箱变主变	10	630	504	504
49085	宜兴	玉山林业队 2#公变	10	200	160	160
49086	宜兴	奔马小区 1#公变	10	400	320	320
49087	宜兴	奔马小区 5#公变	10	400	320	320
49088	宜兴	翡翠四季花园 3#室 2#所变	20	800	640	640
49089	宜兴	新田房 2#公变	10	400	320	320
49090	宜兴	玉山五家墩 2#公变	10	200	141	141

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
49091	宜兴	西渚供电所箱变主变	10	500	400	400
49092	宜兴	绿洲南路 2#公变	10	400	320	320
49093	宜兴	紫金城 2#箱变主变	10	630	504	504
49094	宜兴	通蜀供电所箱变主变	10	500	400	400
49095	宜兴	赋村赵家公变	10	400	320	320
49096	宜兴	尤前村排涝站公变	10	400	320	320
49097	宜兴	钱墅都荟 1#室 2#所变主变	20	800	640	640
49098	宜兴	苗下圩西公变	10	200	160	160
49099	宜兴	毛旗公路 2#公变	10	400	320	320
49100	宜兴	镇东村北站箱变	10	500	400	400
49101	宜兴	和喜汎府 3#室 4#所变主变	10	800	640	640
49102	宜兴	烟山水产鱼塘公变	10	400	230	230
49103	宜兴	安乐东村公变	10	400	254	254
49104	宜兴	转水 3#公变	10	400	290	290
49105	宜兴	祖山花茶 2#公变	10	400	306	306
49106	宜兴	通贞观路箱变	10	630	504	504
49107	宜兴	新建丁庄西 2#公变	10	400	320	320
49108	宜兴	园林箱变	10	630	504	504
49109	宜兴	春晓江南北苑 4#室 3#所变	10	800	640	640
49110	宜兴	湖父教堂 2#箱变主变	10	500	376	376
49111	宜兴	高塍葡萄圩 2#公变	10	400	320	320
49112	宜兴	皇问东路南公变	10	400	320	320
49113	宜兴	洛涧陈家坳 2#箱变主变	10	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
49114	宜兴	漳渎村 3#公变	10	400	320	320
49115	宜兴	璟悦华府 1#站 2#所变主变	10	630	504	504
49116	宜兴	金家湾西公变	10	200	160	160
49117	宜兴	龙池嘉园 1#箱变主变	10	400	320	320
49118	宜兴	上村排涝站公变	10	200	160	160
49119	宜兴	黄泥坝公变	10	400	320	320
49120	宜兴	师渎西公变	10	400	214	214
49121	宜兴	中鑫商务广场 1#室 1#所变主变	10	630	504	504
49122	宜兴	陶都路 1#箱变主变	10	400	320	320
49123	宜兴	翁家头西公变	10	200	107	107
49124	宜兴	宜乐雅园 5#室 1#所变	10	630	504	504
49125	宜兴	丁山路赵庄公变	10	200	160	160
49126	宜兴	谢桥 2#箱变主变	10	400	217	217
49127	宜兴	哺坊公变	10	200	160	160
49128	宜兴	天樾庭 2#室 1#所变主变	10	630	504	504
49129	宜兴	永兴弯里公变	10	400	320	320
49130	宜兴	滨河电力站东公变	10	400	320	320
49131	宜兴	埂南 3#公变	10	400	242	242
49132	宜兴	蓄电池公变	10	400	320	320
49133	宜兴	海伦华府 4#室 4#所变主变	10	800	640	640
49134	宜兴	莲花圩 3#公变	10	315	252	252
49135	宜兴	中字圩公变	10	400	320	320
49136	宜兴	御景豪庭 4#室 1#所变主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
49137	宜兴	张公向阳 4#公变	10	200	160	160
49138	宜兴	梧桐人家 2#室 1#所变主变	10	800	640	640
49139	宜兴	南洋桥东箱变主变	10	630	497	497
49140	宜兴	解放中路 1#箱变主变	10	630	504	504
49141	宜兴	奔马小区 42#公变	10	400	320	320
49142	宜兴	龙华苑 2#箱变主变	10	630	504	504
49143	宜兴	钰澜珑溪府 4#室 2#所变主变	10	800	640	640
49144	宜兴	雅达健康生态园 17#室 3#所变主变	10	800	640	640
49145	宜兴	柯北公变	10	200	52	52
49146	宜兴	洛涧工业区 6#公变	10	400	320	320
49147	宜兴	鹏鹞智造公变	10	400	320	320
49148	宜兴	花溪苑 5#室 4#所变主变	10	630	504	504
49149	宜兴	石材市场 49#公变	10	400	320	320
49150	宜兴	时光汎樾府 4#室 2#所变主变	20	630	504	504
49151	宜兴	湖光珑樾府 4#室 3#所变主变	20	800	640	640
49152	宜兴	万丽明珠 7#站 2#所变主变	10	630	504	504
49153	宜兴	翡翠四季花园 4#室 4#所变	20	800	640	640
49154	宜兴	新景花园 1#箱变主变	10	400	320	320
49155	宜兴	新景花园 2#箱变主变	10	400	320	320
49156	宜兴	新景花园 3#箱变主变	10	400	320	320
49157	宜兴	新景花园 4#箱变主变	10	400	320	320
49158	宜兴	新景花园 5#箱变主变	10	400	320	320
49159	宜兴	新景花园 6#箱变主变	10	400	283	283

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
49160	宜兴	新景花园 7#箱变主变	10	400	320	320
49161	宜兴	新景花园 8#箱变主变	10	400	320	320
49162	宜兴	誉湖郡 2#室 2#所变主变	20	800	640	640
49163	宜兴	琅玕村南西公变	10	400	320	320
49164	宜兴	荆阳 2#公变	10	400	320	320
49165	宜兴	璟溪翰府 1#室 4#所变主变	10	800	640	640
49166	宜兴	阳羨湖旅游度假小镇 13#室 2#所变	10	800	531	531
49167	宜兴	东黄墅 2#公变	10	200	160	160
49168	宜兴	八仕西河浜公变	10	200	81	81
49169	宜兴	官林寺前公变	10	200	160	160
49170	宜兴	筱王 2#公变	10	400	228	228
49171	宜兴	沪宁路边公变	10	400	320	320
49172	宜兴	荆邑北桥箱变主变	20	630	504	504
49173	宜兴	四季府 2#室 1#所变主变	10	800	640	640
49174	宜兴	南禾佳苑 1#站 3#所变主变	10	630	504	504
49175	宜兴	金龙名都 4#室 4#所变主变	10	800	640	640
49176	宜兴	黄渎港爆气站公变	10	200	160	160
49177	宜兴	西渚肖家村公变	10	200	120	120
49178	宜兴	西山堡 9#公变	10	315	252	252
49179	宜兴	化工市场 4#公变	10	200	160	160
49180	宜兴	湖光珑樾府 4#室 4#所变主变	20	800	640	640
49181	宜兴	新都府 3#室 1#所变主变	10	800	640	640
49182	宜兴	芙蓉新庄 2#公变	10	200	140	140

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
49183	宜兴	湖渎 3#公变	10	400	320	320
49184	宜兴	新城嘉园三期 1#室 2#所变	10	630	504	504
49185	宜兴	观澜府 3#室 2#所变主变	20	630	504	504
49186	宜兴	虞山水泵公变	10	200	160	160
49187	宜兴	安西夏芳 2#公变	10	200	160	160
49188	宜兴	荆阳 1#公变	10	400	320	320
49189	宜兴	南门村 1#箱变主变	10	400	320	320
49190	宜兴	龙眼浮山公变	10	400	266	266
49191	宜兴	红塔新苑 5#站 2#所变	10	800	640	640
49192	宜兴	云岭路公变	10	200	160	160
49193	宜兴	庆丰箱变主变	10	630	504	504
49194	宜兴	悦龙台 3#室 2#所变主变	10	630	504	504
49195	宜兴	郭家排涝 2#公变	10	200	160	160
49196	宜兴	施荡公路 2#公变	10	315	252	252
49197	宜兴	汤渎太湖 3#公变	10	200	160	160
49198	宜兴	龙山桥上 2#公变	10	400	320	320
49199	宜兴	永兴 3#公变	10	200	160	160
49200	宜兴	变电所公变	10	400	187	187
49201	宜兴	陈家新村公变	10	200	160	160
49202	宜兴	龙运天城和府 5#室 1#所变	10	800	640	640
49203	宜兴	紫郡东府 2#室 4#所变	20	800	640	640
49204	宜兴	遗踪新桥公变	10	200	148	148
49205	宜兴	上边 2#公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
49206	宜兴	民望 2#箱变主变	10	400	262	262
49207	宜兴	金墩公变	10	200	95	95
49208	宜兴	金兰石矿 2#公变	10	200	148	148
49209	宜兴	王茂袁家公变	10	200	143	143
49210	宜兴	湾港 3#公变	10	400	320	320
49211	宜兴	河北组公变	10	400	234	234
49212	宜兴	金星河南 2#公变	10	200	147	147
49213	宜兴	兴宇路公变	10	400	165	165
49214	宜兴	洋溪 2#公变	10	400	79	79
49215	宜兴	红塔新苑 5#站 1#所变	10	800	640	640
49216	宜兴	长乐鱼塘公变	10	400	320	320
49217	宜兴	誉珑湖滨花园 5#室 2#所变	20	800	640	640
49218	宜兴	红旗鱼塘公变	10	200	160	160
49219	宜兴	查林明玉 2#公变	10	400	320	320
49220	宜兴	任墅 2#箱变主变	10	400	320	320
49221	宜兴	雅达健康生态园 18#室 2#所变	10	800	640	640
49222	宜兴	雅达健康生态园 8#室 1#所变主变	10	800	640	640
49223	宜兴	湖悦名邸 4#室 2#所变主变	10	800	640	640
49224	宜兴	高桥公变	10	400	320	320
49225	宜兴	洵珑云起府 2#室 2#所变主变	10	800	640	640
49226	宜兴	春晓江南南苑 2#室 3#所变主变	10	800	640	640
49227	宜兴	溢润新城 2#室 1#所变主变	10	630	504	504
49228	宜兴	溢润新城 2#室 3#所变主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
49229	宜兴	溢润新城 2#室 4#所变主变	10	630	504	504
49230	宜兴	溢润新城 2#室 2#所变主变	10	630	504	504
49231	宜兴	谈家 2#公变	10	400	320	320
49232	宜兴	誉珑湖滨花园 10#室 4#所变主变	20	800	640	640
49233	宜兴	春华制冷 2#公变	10	400	320	320
49234	宜兴	和光屿湖悦府 2#室 3#所变主变	20	800	640	640
49235	宜兴	尹家 3#公变	10	400	307	307
49236	宜兴	锦溪豪庭 4#室 1#所变主变	10	800	640	640
49237	宜兴	新下 2#公变	10	400	320	320
49238	宜兴	绿洲南路公变	10	400	320	320
49239	宜兴	天辰府 3#室 4#所变主变	10	630	504	504
49240	宜兴	隔湖水产 2#公变	10	200	160	160
49241	宜兴	龙运天城和府 5#室 4#所变	10	800	640	640
49242	宜兴	鲸塘电站公变	10	200	160	160
49243	宜兴	诚庄鱼塘公变	10	400	320	320
49244	宜兴	宜丰南圩鱼塘公变	10	400	300	300
49245	宜兴	金家 2#公变	10	400	308	308
49246	宜兴	乾元农 2#公变	10	200	160	160
49247	宜兴	逸时代广场 3#室 2#所变	10	630	504	504
49248	宜兴	后双墩 2#箱变主变	10	400	320	320
49249	宜兴	东陆 3#公变	10	400	320	320
49250	宜兴	省庄村部箱变主变	10	400	291	291
49251	宜兴	洛涧雅居 4#室 3#所变主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
49252	宜兴	洵璋景园 2#室 2#所变主变	10	800	640	640
49253	宜兴	神马花苑 2#公变	10	400	320	320
49254	宜兴	神马花苑 1#公变	10	400	320	320
49255	宜兴	阳羨东路 1#公变	10	400	320	320
49256	宜兴	文山 2#公变	10	400	320	320
49257	宜兴	龙潭新村 2#公变	10	400	320	320
49258	宜兴	一号井 2#公变	10	400	320	320
49259	宜兴	沙塘一队公变	10	200	160	160
49260	宜兴	城南小区箱变主变	10	630	504	504
49261	宜兴	景桥梁家组公变	10	200	160	160
49262	宜兴	草鞋山西公变	10	200	66	66
49263	宜兴	后仁 4#公变	10	315	203	203
49264	宜兴	草鞋山东公变	10	200	160	160
49265	宜兴	花溪邸 3#室 4#所变主变	10	630	504	504
49266	宜兴	西渚立新西公变	10	200	160	160
49267	宜兴	湖悦天境 6#室 2#所变主变	20	800	640	640
49268	宜兴	阳泉新村箱变主变	10	400	320	320
49269	宜兴	中兴新村 1#箱变主变	10	500	400	400
49270	宜兴	稍渎村 2#公变	10	400	320	320
49271	宜兴	兴业小区西公变	10	400	245	245
49272	宜兴	一号井公变	10	400	320	320
49273	宜兴	李渎鱼塘公变	10	400	320	320
49274	宜兴	梅东村部 2#公变	10	400	86	86

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
49275	宜兴	红卫桃园 4#公变	10	400	320	320
49276	宜兴	镇人民箱变主变	10	500	400	400
49277	宜兴	誉湖郡 2#室 1#所变主变	20	800	640	640
49278	宜兴	阳家南塍公变	10	200	160	160
49279	宜兴	新建邮电局箱变 F101 主变	10	400	320	320
49280	宜兴	大塍村公变	10	400	320	320
49281	宜兴	天樾庭 2#室 2#所变主变	10	630	504	504
49282	宜兴	葛山黄家冲 2#公变	10	200	160	160
49283	宜兴	向阳桥 2#公变	10	200	128	128
49284	宜兴	分水小新居公变	10	400	320	320
49285	宜兴	张泽培训箱变主变	10	400	320	320
49286	宜兴	山前路 1#箱变主变	10	630	504	504
49287	宜兴	金榜华府 1#站 1#所变	10	630	504	504
49288	宜兴	毛旗村东 2#公变	10	200	160	160
49289	宜兴	新边庄小区 2#箱变主变	10	630	504	504
49290	宜兴	湖畔澜庭院 6#室 4#所变主变	10	630	504	504
49291	宜兴	彦升家院 1#站 2#所变主变	10	630	504	504
49292	宜兴	川埠恒丰 3#公变	10	400	320	320
49293	宜兴	悦澜名邸 3#室 1#所变主变	10	630	504	504
49294	宜兴	丰泽苑东区 4#箱变主变	10	630	504	504
49295	宜兴	张渚羊山 2#公变	10	200	122	122
49296	宜兴	誉珑湖滨 11#室 2#所变主变	20	800	640	640
49297	宜兴	花溪邸 2#室 3#所变主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
49298	宜兴	通蜀安置 4#公变	10	200	160	160
49299	宜兴	通蜀安置 8#公变	10	200	160	160
49300	宜兴	李洩荡 2#公变	10	315	252	252
49301	宜兴	四季景苑 1#站 4#所变主变	10	800	640	640
49302	宜兴	清雅嘉苑 3#室 3#所变主变	10	800	640	640
49303	宜兴	通蜀安置 5#公变	10	200	160	160
49304	宜兴	通蜀安置 9#公变	10	200	160	160
49305	宜兴	通蜀安置 10#公变	10	200	160	160
49306	宜兴	宸章府 2#室 1#所变主变	10	800	640	640
49307	宜兴	山水怡和 4#室 1#所变主变	10	800	640	640
49308	宜兴	进修 2#箱变主变	10	500	400	400
49309	宜兴	阳羨教宿公变	10	400	320	320
49310	宜兴	张渚后墙门箱变主变	10	500	354	354
49311	宜兴	分水西庄公变	10	400	320	320
49312	宜兴	汤泉鱼塘公变	10	400	320	320
49313	宜兴	滨河义庄村箱变主变	10	630	387	387
49314	宜兴	梁家公变	10	400	320	320
49315	宜兴	九如城护理院箱变主变	10	400	320	320
49316	宜兴	凌云府 3#室 3#所变主变	10	630	504	504
49317	宜兴	生圩黄土山 2#公变	10	400	320	320
49318	宜兴	凌云府 3#室 2#所变主变	10	630	504	504
49319	宜兴	镇龙专桥南公变	10	200	145	145
49320	宜兴	沧浜 7#箱变主变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
49321	宜兴	新南东公变	10	400	320	320
49322	宜兴	乌溪港爆气站公变	10	200	160	160
49323	宜兴	东山新村 14#箱变主变	10	500	400	400
49324	宜兴	洙岸华府 3#室 1#所变主变	20	800	640	640
49325	宜兴	洙岸华府 3#室 3#所变主变	20	800	640	640
49326	宜兴	洙岸华府 3#室 4#所变主变	20	800	640	640
49327	宜兴	红南公变	10	400	320	320
49328	宜兴	洙珑云起府 3#室 4#所变主变	10	800	640	640
49329	宜兴	肖庄公变	10	400	284	284
49330	宜兴	田舍东公变	10	200	160	160
49331	宜兴	金泉 7#公变	10	400	320	320
49332	宜兴	潜洛新苑 3#室 2#所变主变	10	800	640	640
49333	宜兴	祥和花园 3#箱变主变	10	630	504	504
49334	宜兴	奔马小区 32#公变	10	200	160	160
49335	宜兴	山水怡和 4#室 2#所变主变	10	800	640	640
49336	宜兴	客运站充电桩 7#箱变主变	10	630	504	504
49337	宜兴	进修 1#箱变主变	10	500	400	400
49338	宜兴	崔家东公变	10	400	320	320
49339	宜兴	洙岸华府 3#室 2#所变主变	20	800	640	640
49340	宜兴	潘家白芹公变	10	200	160	160
49341	宜兴	鹏鹞智造 5#公变	10	400	320	320
49342	宜兴	悦龙台 3#室 1#所变主变	10	630	504	504
49343	宜兴	金水湖畔雅苑 1#室 2#所变主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
49344	宜兴	湖畔澜庭院 4#室 1#所变主变	10	630	504	504
49345	宜兴	栖汎云璟苑 4#室 2#所变主变	10	800	640	640
49346	宜兴	石材市场 53#公变	10	400	320	320
49347	宜兴	查林六组 4#公变	10	400	320	320
49348	宜兴	兴宇路 3#公变	10	400	320	320
49349	宜兴	午干渎公变	10	400	188	188
49350	宜兴	三阳南塍公变	10	400	320	320
49351	宜兴	港口村公变	10	400	265	265
49352	宜兴	习家组 2#公变	10	200	160	160
49353	宜兴	葛北公变	10	400	200	200
49354	宜兴	南门公变	10	400	320	320
49355	宜兴	土城 7#公变	10	400	320	320
49356	宜兴	塔渚公变	10	400	320	320
49357	宜兴	螺岩山庄公变	10	400	320	320
49358	宜兴	沙塘东公变	10	400	256	256
49359	宜兴	和桥教堂 3#公变	10	400	320	320
49360	宜兴	蒋家塘公变	10	400	280	280
49361	宜兴	蜀风北公变	10	200	160	160
49362	宜兴	新芳电力站 1#公变	10	400	308	308
49363	宜兴	东下新山公变	10	400	288	288
49364	宜兴	象牙山 2#公变	10	400	285	285
49365	宜兴	隔南路公变	10	400	320	320
49366	宜兴	新市 2#公变	10	400	194	194

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
49367	宜兴	蒲琅电站公变	10	200	160	160
49368	宜兴	东石村公变	10	400	320	320
49369	宜兴	烟山石矿公变	10	400	320	320
49370	宜兴	杨桥花园公变	10	400	320	320
49371	宜兴	通蜀安置三期 1#箱变主变	10	400	320	320
49372	宜兴	木石董家公变	10	200	160	160
49373	宜兴	通蜀安置三期 2#箱变主变	10	400	320	320
49374	宜兴	井背北公变	10	200	160	160
49375	宜兴	杨店人家 1#站 4#所变	10	1000	800	800
49376	宜兴	杨店人家 1#站 2#所变	10	630	504	504
49377	宜兴	城北公交站 2#箱变主变	10	630	504	504
49378	宜兴	海伦华府 4#室 2#所变主变	10	800	640	640
49379	宜兴	凌云府 8#室 1#所变主变	10	630	504	504
49380	宜兴	书香澜庭 2#室 2#所变主变	10	800	640	640
49381	宜兴	栖汎云璟苑 2#室 1#所变主变	10	800	640	640
49382	宜兴	赵圩东公变	10	400	260	260
49383	宜兴	赵圩南公变	10	400	306	306
49384	宜兴	电力站南公变	10	400	320	320
49385	宜兴	蔡塘公变	10	400	297	297
49386	宜兴	洛涧梅梁公变	10	400	320	320
49387	宜兴	水中村 1#公变	10	200	160	160
49388	宜兴	南漕裴家公变	10	200	114	114
49389	宜兴	红塔商业中心 3#室 1#所变主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
49390	宜兴	玉女路箱变主变	10	400	320	320
49391	宜兴	棠下村公变	10	200	98	98
49392	宜兴	钰澜洵溪府 4#室 4#所变	10	630	504	504
49393	宜兴	三洲土桥 2#公变	10	400	320	320
49394	宜兴	马圩鱼塘公变	10	400	320	320
49395	宜兴	逸湾嘉苑 2#室 3#所变	20	800	640	640
49396	宜兴	陶瓷大楼公变	10	400	320	320
49397	宜兴	万石南塍 2#公变	10	200	160	160
49398	宜兴	荆溪人家 3#站 4#所变主变	10	800	640	640
49399	宜兴	观澜府 5#室 3#所变主变	20	800	640	640
49400	宜兴	下田舍 3#公变	10	400	320	320
49401	宜兴	荆溪 7#箱变主变	10	630	504	504
49402	宜兴	小北队公变	10	200	160	160
49403	宜兴	潜洛污水排涝公变	10	200	160	160
49404	宜兴	前庄河西公变	10	200	30	30
49405	宜兴	北门 6#公变	10	400	280	280
49406	宜兴	上东村 3#公变	10	400	306	306
49407	宜兴	西周坞 2#公变	10	200	160	160
49408	宜兴	茶前建行 2#公变	10	400	320	320
49409	宜兴	钰澜洵溪府 4#室 1#所变	10	630	504	504
49410	宜兴	查林六组 2#公变	10	400	320	320
49411	宜兴	白泥塘公变	10	315	174	174
49412	宜兴	飞里路公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
49413	宜兴	誉湖郡 6#室 4#所变主变	20	630	504	504
49414	宜兴	川埠卫生院公变	10	400	320	320
49415	宜兴	西娄桥南村公变	10	200	160	160
49416	宜兴	前城后高田公变	10	200	153	153
49417	宜兴	沈家村部公变	10	400	257	257
49418	宜兴	长岗村部公变	10	400	205	205
49419	宜兴	横棟组 2#公变	10	400	283	283
49420	宜兴	塘山桥公变	10	400	320	320
49421	宜兴	卜家公变	10	100	80	80
49422	宜兴	万石戴家公变	10	200	126	126
49423	宜兴	上苏公变	10	100	62	62
49424	宜兴	前墅西村公变	10	200	160	160
49425	宜兴	港口医院公变	10	400	251	251
49426	宜兴	渚东新桥 2#公变	10	200	160	160
49427	宜兴	定化马家公变	10	200	160	160
49428	宜兴	蒋笠铁路公变	10	400	236	236
49429	宜兴	小金山公变	10	200	147	147
49430	宜兴	西山口公变	10	400	283	283
49431	宜兴	稻香村公变	10	200	150	150
49432	宜兴	丰西公变	10	200	160	160
49433	宜兴	浪二公变	10	160	80	80
49434	宜兴	烟山西高田公变	10	100	46	46
49435	宜兴	仙灵圩公变	10	200	122	122

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
49436	宜兴	墅前 2#公变	10	200	76	76
49437	宜兴	蒋典 3#公变	10	315	242	242
49438	宜兴	湖滨小区二期 3#公变	10	400	320	320
49439	宜兴	兴业路公变	10	100	80	80
49440	宜兴	润和 1#公变	10	400	320	320
49441	宜兴	闸口镇东公变	10	400	320	320
49442	宜兴	润禾 3#公变	10	400	320	320
49443	宜兴	龙窑河东公变	10	200	79	79
49444	宜兴	钮家菜场公变	10	400	320	320
49445	宜兴	小区公变	10	400	308	308
49446	宜兴	上千 5#公变	10	400	281	281
49447	宜兴	港北马家公变	10	200	160	160
49448	宜兴	万石电力站 2#公变	10	400	320	320
49449	宜兴	蒋渡 2#公变	10	400	320	320
49450	宜兴	王木桥 2#公变	10	400	266	266
49451	宜兴	马坞 2#公变	10	200	160	160
49452	宜兴	南东沅一号 1#站 1#所变	20	1000	800	800
49453	宜兴	南东沅一号 1#站 2#所变	20	1000	800	800
49454	宜兴	三协东公变	10	200	142	142
49455	宜兴	华山公变	10	400	320	320
49456	宜兴	浦西桥北公变	10	400	320	320
49457	宜兴	李湊荡公变	10	400	320	320
49458	宜兴	史家塘公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
49459	宜兴	堰下公变	10	200	78	78
49460	宜兴	张目塘公变	10	200	160	160
49461	宜兴	洋渚菜场公变	10	400	225	225
49462	宜兴	后巷西村 2#公变	10	400	320	320
49463	宜兴	中塘北公变	10	200	15	15
49464	宜兴	和桥南新冯家公变	10	200	105	105
49465	宜兴	蠡蜀巷公变	10	400	319	319
49466	宜兴	土城西公变	10	400	308	308
49467	宜兴	任墅荒山公变	10	200	97	97
49468	宜兴	山脚下公变	10	200	67	67
49469	宜兴	骆驼桥公变	10	200	140	140
49470	宜兴	龙眼潭公变	10	400	297	297
49471	宜兴	王住 2#公变	10	200	145	145
49472	宜兴	芳庄大桥公变	10	400	311	311
49473	宜兴	范道东公变	10	400	315	315
49474	宜兴	范道西公变	10	315	252	252
49475	宜兴	高塍吴家砖场公变	10	400	320	320
49476	宜兴	老派出所公变	10	400	303	303
49477	宜兴	中阳河南公变	10	400	162	162
49478	宜兴	大西干 2#公变	10	400	297	297
49479	宜兴	屠家头公变	10	200	160	160
49480	宜兴	五星二期 1#公变	10	200	160	160
49481	宜兴	新建路 2#公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
49482	宜兴	庄巷公变	10	400	283	283
49483	宜兴	南园沙氏公变	10	400	320	320
49484	宜兴	梅林 2#箱变	10	630	504	504
49485	宜兴	太华敬老院公变	10	400	298	298
49486	宜兴	仇圩东塍公变	10	400	320	320
49487	宜兴	临津街西公变	10	400	320	320
49488	宜兴	涧众新村公变	10	200	160	160
49489	宜兴	西楼桥东村公变	10	315	252	252
49490	宜兴	任墅公变	10	250	200	200
49491	宜兴	丁山水泥宿舍 9#公变	10	200	160	160
49492	宜兴	临津陈北公变	10	200	99	99
49493	宜兴	五星二期 2#公变	10	400	320	320
49494	宜兴	五星二期 3#公变	10	400	320	320
49495	宜兴	五星二期 4#公变	10	315	252	252
49496	宜兴	五星二期 5#公变	10	200	160	160
49497	宜兴	五星二期 6#公变	10	400	320	320
49498	宜兴	五星二期 7#公变	10	315	252	252
49499	宜兴	五星二期 8#公变	10	315	252	252
49500	宜兴	五星二期 9#公变	10	315	252	252
49501	宜兴	五星二期 10#公变	10	315	252	252
49502	宜兴	五星二期 11#公变	10	315	252	252
49503	宜兴	五星二期 12#公变	10	200	160	160
49504	宜兴	五星二期 13#公变	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
49505	宜兴	五星二期 14#公变	10	315	252	252
49506	宜兴	五星二期 15#公变	10	315	252	252
49507	宜兴	五星二期 16#公变	10	400	320	320
49508	宜兴	五星二期 17#公变	10	315	252	252
49509	宜兴	五星二期 18#公变	10	315	252	252
49510	宜兴	五星二期 19#公变	10	400	320	320
49511	宜兴	五星二期 20#公变	10	400	320	320
49512	宜兴	五星二期 21#公变	10	400	320	320
49513	宜兴	五星二期 22#公变	10	400	320	320
49514	宜兴	铜峰 1#箱变	10	630	504	504
49515	宜兴	东新 1#箱变主变	10	630	504	504
49516	宜兴	谢桥 1#箱变	10	400	320	320
49517	宜兴	梅林 3#箱变	10	315	252	252
49518	宜兴	长征村五组公变	10	400	313	313
49519	宜兴	中袁 2#公变	10	200	160	160
49520	宜兴	南河头 3#公变	10	400	320	320
49521	宜兴	正新宿舍公变	10	400	320	320
49522	宜兴	建新 3#公变	10	400	294	294
49523	宜兴	聚缘名居 8#箱变	10	630	504	504
49524	宜兴	聚缘名居 9#箱变	10	630	504	504
49525	宜兴	聚缘名居 10#箱变	10	630	504	504
49526	宜兴	村北公变	10	200	118	118
49527	宜兴	许家坝中公变	10	200	141	141

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
49528	宜兴	师渎公变	10	400	297	297
49529	宜兴	颐悦府 1#站 1#所变主变	10	800	640	640
49530	宜兴	社沟 2#公变	10	400	320	320
49531	宜兴	城中小区 5#公变	10	400	320	320
49532	宜兴	城中小区 4#公变	10	400	320	320
49533	宜兴	城中小区 3#公变	10	400	320	320
49534	宜兴	金华 1#箱变	10	400	320	320
49535	宜兴	龙山公变	10	200	48	48
49536	宜兴	梅园 1#箱变	10	400	320	320
49537	宜兴	丰泽 1#箱变主变	10	630	504	504
49538	宜兴	新城花园 2#箱变主变	10	500	400	400
49539	宜兴	南虹公寓 1#箱变	10	500	400	400
49540	宜兴	南虹公寓 2#箱变	10	500	400	400
49541	宜兴	尚水佳苑 1#站 1#所变	10	1000	800	800
49542	宜兴	尚水佳苑 1#站 2#所变	10	1000	800	800
49543	宜兴	西村北公变	10	200	101	101
49544	宜兴	邮塘街公变	10	400	320	320
49545	宜兴	水北公变	10	200	56	56
49546	宜兴	金属拉丝公变	10	400	320	320
49547	宜兴	地税 2#公变	10	400	320	320
49548	宜兴	聚贤山庄 11#箱变	10	400	296	296
49549	宜兴	楝树河西公变	10	400	273	273
49550	宜兴	土桥公路公变	10	200	138	138

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
49551	宜兴	朱家道人墩公变	10	200	133	133
49552	宜兴	新果 2#公变	10	200	160	160
49553	宜兴	城中小区 2#公变	10	315	252	252
49554	宜兴	城中小区 1#公变	10	250	200	200
49555	宜兴	金色港湾 1#公变	10	400	320	320
49556	宜兴	金色港湾 2#公变	10	400	320	320
49557	宜兴	金色港湾 3#公变	10	400	320	320
49558	宜兴	金色港湾 4#公变	10	400	320	320
49559	宜兴	金色港湾 5#公变	10	315	252	252
49560	宜兴	金色港湾 6#公变	10	315	252	252
49561	宜兴	金色港湾 7#公变	10	400	320	320
49562	宜兴	金色港湾 8#公变	10	315	252	252
49563	宜兴	金色港湾 9#公变	10	315	252	252
49564	宜兴	金色港湾 10#公变	10	315	252	252
49565	宜兴	金色港湾 11#公变	10	400	320	320
49566	宜兴	金色港湾 12#公变	10	400	320	320
49567	宜兴	南和佳苑 1#公变	10	400	320	320
49568	宜兴	浦东医院公变	10	400	320	320
49569	宜兴	宜丰埭北公变	10	100	80	80
49570	宜兴	华阳公变	10	315	240	240
49571	宜兴	烟山西村公变	10	200	160	160
49572	宜兴	南山坞公变	10	400	320	320
49573	宜兴	前巷汽校公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
49574	宜兴	岗下小学公变	10	315	122	122
49575	宜兴	分水西街公变	10	400	320	320
49576	宜兴	青龙菜场公变	10	400	320	320
49577	宜兴	洋坝北公变	10	200	111	111
49578	宜兴	小杨家公变	10	400	320	320
49579	宜兴	张南公变	10	200	76	76
49580	宜兴	清溪小区 1#箱变	10	630	492	492
49581	宜兴	城典西公变	10	400	320	320
49582	宜兴	西渚新村公变	10	100	80	80
49583	宜兴	景和人家 1#站 1#所变	10	1000	800	800
49584	宜兴	博爱公变	10	400	320	320
49585	宜兴	蒋庄 3#公变	10	200	76	76
49586	宜兴	竹海源公变	10	400	320	320
49587	宜兴	水利站公变	10	400	320	320
49588	宜兴	供销社 2#公变	10	400	320	320
49589	宜兴	郭家村北公变	10	200	91	91
49590	宜兴	毛旗陈家公变	10	200	74	74
49591	宜兴	街中公变	10	400	279	279
49592	宜兴	吾桥 1#箱变	10	315	252	252
49593	宜兴	滕里建东桥公变	10	200	110	110
49594	宜兴	上闸 2#公变	10	200	160	160
49595	宜兴	油车公变	10	200	0	0
49596	宜兴	房管所公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
49597	宜兴	褚家公变	10	200	160	160
49598	宜兴	朝阳小区二期公变	10	400	320	320
49599	宜兴	和桥村 2#公变	10	400	320	320
49600	宜兴	科技 1#箱变	10	400	320	320
49601	宜兴	新城花园 1#箱变主变	10	500	400	400
49602	宜兴	水利农机公变	10	400	320	320
49603	宜兴	九南 1#箱变	10	630	504	504
49604	宜兴	藕南公变	10	400	265	265
49605	宜兴	清西公变	10	400	306	306
49606	宜兴	李家段西公变	10	200	126	126
49607	宜兴	新桥头公变	10	400	314	314
49608	宜兴	湾东公变	10	400	258	258
49609	宜兴	西渚姚家公变	10	200	160	160
49610	宜兴	紫霞 2#公变	10	400	320	320
49611	宜兴	归径新苑 1#公变	10	400	320	320
49612	宜兴	归径新苑 2#公变	10	400	320	320
49613	宜兴	安头南公变	10	400	320	320
49614	宜兴	北渠高家公变	10	200	142	142
49615	宜兴	双庙小区 2#公变	10	200	122	122
49616	宜兴	双庙村部公变	10	400	320	320
49617	宜兴	汤南公变	10	400	320	320
49618	宜兴	洛涧祥苑 1#公变	10	400	320	320
49619	宜兴	洛涧祥苑 2#公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
49620	宜兴	干沟公变	10	400	253	253
49621	宜兴	江南名苑 4#箱变	10	630	504	504
49622	宜兴	东郊花园 14#箱变	20	630	504	504
49623	宜兴	东郊花园 13#箱变	20	630	504	504
49624	宜兴	东郊花园 15#箱变	20	630	504	504
49625	宜兴	东郊花园 16#箱变	20	630	504	504
49626	宜兴	东郊花园 1#箱变	20	630	504	504
49627	宜兴	东郊花园 2#箱变	20	630	504	504
49628	宜兴	东郊花园 3#箱变	20	630	504	504
49629	宜兴	东郊花园 4#箱变	20	630	504	504
49630	宜兴	东郊花园 5#箱变	20	630	504	504
49631	宜兴	东郊花园 6#箱变	20	630	504	504
49632	宜兴	东郊花园 7#箱变	20	630	504	504
49633	宜兴	东郊花园 8#箱变	20	630	504	504
49634	宜兴	东郊花园 9#箱变	20	630	504	504
49635	宜兴	东郊花园 10#箱变	20	630	504	504
49636	宜兴	东郊花园 11#箱变	20	630	504	504
49637	宜兴	东郊花园 12#箱变	20	630	504	504
49638	宜兴	竹海新区 1#公变	10	400	302	302
49639	宜兴	竹海新区 5#公变	10	400	320	320
49640	宜兴	英驻高家公变	10	200	160	160
49641	宜兴	东岸新村 1#箱变	10	500	400	400
49642	宜兴	东岸新村 2#箱变	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
49643	宜兴	红塔塘西公变	10	400	320	320
49644	宜兴	万石冯家公变	10	200	92	92
49645	宜兴	南双公变	10	200	32	32
49646	宜兴	新港公变	10	250	200	200
49647	宜兴	万石立新 2#公变	10	200	138	138
49648	宜兴	绿洲公变	10	400	69	69
49649	宜兴	西山菜场公变	10	400	320	320
49650	宜兴	鑫圩公变	10	400	320	320
49651	宜兴	任墅前村公变	10	400	320	320
49652	宜兴	太华张家公变	10	200	121	121
49653	宜兴	民北公变	10	400	284	284
49654	宜兴	横塘公变	10	200	160	160
49655	宜兴	古庄公变	10	200	123	123
49656	宜兴	西滩公变	10	400	320	320
49657	宜兴	景和人家 1#站 2#所变	10	1000	800	800
49658	宜兴	景和人家 2#站 1#所变	10	1000	800	800
49659	宜兴	景和人家 2#站 2#所变	10	1000	800	800
49660	宜兴	景和人家 3#站 1#所变	10	1000	800	800
49661	宜兴	景和人家 3#站 2#所变	10	1000	800	800
49662	宜兴	景和人家 3#站 3#所变	10	315	252	252
49663	宜兴	红岗背公变	10	200	123	123
49664	宜兴	大浦顾家公变	10	400	252	252
49665	宜兴	双庙双南公变	10	400	314	314

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
49666	宜兴	南湾安后公变	10	200	126	126
49667	宜兴	浦南村公变	10	200	126	126
49668	宜兴	北皂斗公变	10	400	289	289
49669	宜兴	汤庄盛渎公变	10	400	320	320
49670	宜兴	芳庄北塍公变	10	200	160	160
49671	宜兴	新城 1#箱变	10	400	320	320
49672	宜兴	头阳三庄公变	10	400	265	265
49673	宜兴	新农 2#公变	10	400	320	320
49674	宜兴	北庙沟公变	10	200	160	160
49675	宜兴	珠园公变	10	400	304	304
49676	宜兴	永兴西公变	10	200	106	106
49677	宜兴	格力公变	10	400	170	170
49678	宜兴	湖陵闸站公变	10	200	160	160
49679	宜兴	北大儒公变	10	200	112	112
49680	宜兴	烟山河南公变	10	200	130	130
49681	宜兴	贾大会公变	10	100	49	49
49682	宜兴	东毫阳公变	10	200	69	69
49683	宜兴	东下 1#箱变	10	400	320	320
49684	宜兴	东下 2#箱变	10	400	320	320
49685	宜兴	洛涧新村公变	10	400	320	320
49686	宜兴	梅林 1#箱变	10	315	252	252
49687	宜兴	白泥李家公变	10	200	88	88
49688	宜兴	洑东牌楼公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
49689	宜兴	马塔公变	10	200	4	4
49690	宜兴	舍田圩公变	10	200	143	143
49691	宜兴	广通路公变	10	315	252	252
49692	宜兴	杨巷派出所公变	10	400	264	264
49693	宜兴	山东西村公变	10	200	39	39
49694	宜兴	怡丰 2#箱变主变	10	630	504	504
49695	宜兴	神通东村公变	10	200	160	160
49696	宜兴	徐渎六组公变	10	200	63	63
49697	宜兴	舍丁圩公变	10	200	58	58
49698	宜兴	东尤场 5#公变	10	400	320	320
49699	宜兴	新舍 4#公变	10	200	68	68
49700	宜兴	陈家滨公变	10	200	113	113
49701	宜兴	洋埝村东公变	10	200	140	140
49702	宜兴	北塘官斗公变	10	160	91	91
49703	宜兴	北塘新站公变	10	400	320	320
49704	宜兴	前漕公变	10	400	305	305
49705	宜兴	地税公变	10	200	160	160
49706	宜兴	吉利公变	10	400	320	320
49707	宜兴	城北工商所公变	10	400	320	320
49708	宜兴	漕南工业公变	10	400	320	320
49709	宜兴	大坝桥公变	10	160	119	119
49710	宜兴	西圩元件公变	10	200	99	99
49711	宜兴	闸口镇北公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
49712	宜兴	新街西公变	10	200	160	160
49713	宜兴	滕上殷家公变	10	400	320	320
49714	宜兴	袁东公变	10	400	320	320
49715	宜兴	滕上河北公变	10	200	160	160
49716	宜兴	袁家村公变	10	400	320	320
49717	宜兴	道化新村公变	10	200	160	160
49718	宜兴	浦南张家圩公变	10	200	160	160
49719	宜兴	大浦毛旗圩公变	10	400	320	320
49720	宜兴	方家河东公变	10	315	252	252
49721	宜兴	方家河西公变	10	400	233	233
49722	宜兴	袁家王家组公变	10	200	160	160
49723	宜兴	北六公变	10	400	293	293
49724	宜兴	方家电站公变	10	315	252	252
49725	宜兴	滕上河南公变	10	200	160	160
49726	宜兴	钱家村北公变	10	400	109	109
49727	宜兴	陈店组公变	10	200	140	140
49728	宜兴	太华中学公变	10	400	252	252
49729	宜兴	金星村公变	10	200	160	160
49730	宜兴	柏山柏果树公变	10	200	160	160
49731	宜兴	金星董家公变	10	200	134	134
49732	宜兴	岗楼公变	10	200	75	75
49733	宜兴	金星河南公变	10	400	320	320
49734	宜兴	施荡新村公变	10	160	128	128

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
49735	宜兴	桃花洞公变	10	200	160	160
49736	宜兴	桃花新村 1#公变	10	400	253	253
49737	宜兴	桃花村部公变	10	315	252	252
49738	宜兴	施荡钢塑公变	10	200	160	160
49739	宜兴	安乐浜里公变	10	400	225	225
49740	宜兴	漕南电站公变	10	200	160	160
49741	宜兴	安乐 4#公变	10	200	160	160
49742	宜兴	南漕邵家塘公变	10	200	123	123
49743	宜兴	潜龙公变	10	200	53	53
49744	宜兴	钱家村 2#公变	10	400	207	207
49745	宜兴	浦南电站公变	10	250	200	200
49746	宜兴	杨桥公变	10	200	141	141
49747	宜兴	新街坝上公变	10	400	310	310
49748	宜兴	下坝村公变	10	400	320	320
49749	宜兴	林义渎公变	10	400	271	271
49750	宜兴	新街湾里公变	10	315	252	252
49751	宜兴	浦东街南公变	10	400	320	320
49752	宜兴	殷天门公变	10	400	320	320
49753	宜兴	百合新村公变	10	400	320	320
49754	宜兴	南漕顾家组公变	10	200	134	134
49755	宜兴	万华 2#公变	10	200	160	160
49756	宜兴	大浦汤家公变	10	400	283	283
49757	宜兴	高田 2#公变	10	400	244	244

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
49758	宜兴	堂前河北公变	10	200	160	160
49759	宜兴	锦欣苑新村 1#公变	10	315	252	252
49760	宜兴	锦欣苑新村 2#公变	10	315	252	252
49761	宜兴	锦欣苑新村 3#公变	10	315	252	252
49762	宜兴	锦欣苑新村 4#公变	10	400	320	320
49763	宜兴	马跪塘公变	10	400	134	134
49764	宜兴	三洲破界公变	10	200	97	97
49765	宜兴	南漕湾里公变	10	400	306	306
49766	宜兴	振东 2#公变	10	400	320	320
49767	宜兴	栅村压铸公变	10	315	252	252
49768	宜兴	堂前联群公变	10	400	262	262
49769	宜兴	浦东供电所公变	10	400	320	320
49770	宜兴	浦南康盛公变	10	400	320	320
49771	宜兴	鼎球公变	10	315	212	212
49772	宜兴	中宿公变	10	250	149	149
49773	宜兴	南漕供电所 7#公变	10	400	320	320
49774	宜兴	吴墟贵圩公变	10	200	116	116
49775	宜兴	紫砂小区公变	10	200	160	160
49776	宜兴	北渠新站公变	10	400	294	294
49777	宜兴	供电住宅公变	10	200	147	147
49778	宜兴	潼渚山官塘公变	10	160	104	104
49779	宜兴	八仕荒田圩公变	10	400	320	320
49780	宜兴	大涧桥头公变	10	400	310	310

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
49781	宜兴	吴墟村公变	10	200	120	120
49782	宜兴	港西电站公变	10	200	160	160
49783	宜兴	双庙 2#公变	10	400	320	320
49784	宜兴	港西村 3#公变	10	315	252	252
49785	宜兴	贵圩北公变	10	400	320	320
49786	宜兴	徐西电灌站公变	10	400	232	232
49787	宜兴	漕南村公变	10	400	320	320
49788	宜兴	沙桥公变	10	400	289	289
49789	宜兴	青溪公变	10	400	320	320
49790	宜兴	大浦渔港 1#公变	10	250	200	200
49791	宜兴	范道供电所 6#公变	10	400	320	320
49792	宜兴	天生圩村公变	10	400	320	320
49793	宜兴	东干町公变	10	200	160	160
49794	宜兴	胥锦涧南公变	10	400	273	273
49795	宜兴	单家塔公变	10	400	310	310
49796	宜兴	大涧荷花 2#公变	10	200	127	127
49797	宜兴	锦学小区公变	10	400	298	298
49798	宜兴	分界岭公变	10	400	228	228
49799	宜兴	分界岭 2#公变	10	400	279	279
49800	宜兴	涧北村公变	10	315	252	252
49801	宜兴	门头桥公变	10	400	300	300
49802	宜兴	淦里横路口公变	10	160	128	128
49803	宜兴	淦里村部公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
49804	宜兴	振山坳公变	10	400	286	286
49805	宜兴	徐西徐家圩公变	10	400	320	320
49806	宜兴	襄阳公变	10	200	146	146
49807	宜兴	沙滩电站公变	10	200	160	160
49808	宜兴	浦南西村公变	10	400	263	263
49809	宜兴	万锦电站公变	10	100	80	80
49810	宜兴	万锦村委公变	10	400	245	245
49811	宜兴	严庄组公变	10	200	148	148
49812	宜兴	富康新南公变	10	400	320	320
49813	宜兴	严庄 2#公变	10	250	200	200
49814	宜兴	方钱港北公变	10	250	200	200
49815	宜兴	石后电站公变	10	400	313	313
49816	宜兴	浦北集镇公变	10	400	320	320
49817	宜兴	东高头公变	10	200	160	160
49818	宜兴	大同小区公变	10	400	320	320
49819	宜兴	朱家渎 3#公变	10	250	200	200
49820	宜兴	下大涧公变	10	400	199	199
49821	宜兴	三支岗公变	10	400	320	320
49822	宜兴	油车村公变	10	400	320	320
49823	宜兴	大涧村公变	10	400	276	276
49824	宜兴	银杏公变	10	200	160	160
49825	宜兴	毛巾公变	10	400	320	320
49826	宜兴	浦西中学公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
49827	宜兴	苍坞 3#公变	10	100	80	80
49828	宜兴	栅村北公变	10	400	290	290
49829	宜兴	高老地公变	10	200	119	119
49830	宜兴	栅村小圩公变	10	200	160	160
49831	宜兴	沙滩村公变	10	200	94	94
49832	宜兴	西沙公变	10	200	82	82
49833	宜兴	朱家渎 1#公变	10	400	320	320
49834	宜兴	朱家渎 2#公变	10	315	195	195
49835	宜兴	黄山公变	10	200	111	111
49836	宜兴	张泽教堂公变	10	400	320	320
49837	宜兴	一里桥公变	10	200	160	160
49838	宜兴	市山公变	10	200	62	62
49839	宜兴	西街村公变	10	400	320	320
49840	宜兴	西街石矿公变	10	200	160	160
49841	宜兴	张公村 3#公变	10	315	245	245
49842	宜兴	西街白洋公变	10	400	320	320
49843	宜兴	磬山寺公变	10	315	186	186
49844	宜兴	任墅岗下村公变	10	400	320	320
49845	宜兴	万家园公变	10	200	117	117
49846	宜兴	铜山南村公变	10	200	160	160
49847	宜兴	铜山村公变	10	400	251	251
49848	宜兴	铜山四五组公变	10	400	146	146
49849	宜兴	中山公变	10	250	187	187

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
49850	宜兴	港北村公变	10	400	218	218
49851	宜兴	鼎球小区公变	10	400	265	265
49852	宜兴	南新潘家公变	10	315	240	240
49853	宜兴	港北谈家公变	10	400	254	254
49854	宜兴	宣阳电站公变	10	400	210	210
49855	宜兴	西横塘公变	10	200	92	92
49856	宜兴	新春组 2#公变	10	400	292	292
49857	宜兴	闸口北沙滩公变	10	400	296	296
49858	宜兴	和田舍公变	10	200	131	131
49859	宜兴	陆圩村 4#公变	10	200	160	160
49860	宜兴	张坞界公变	10	200	160	160
49861	宜兴	大涧荷花公变	10	200	160	160
49862	宜兴	盛泽 3#公变	10	400	280	280
49863	宜兴	平元赤山公变	10	200	26	26
49864	宜兴	扶风 2#公变	10	400	320	320
49865	宜兴	平原村部公变	10	400	207	207
49866	宜兴	干冲公变	10	400	281	281
49867	宜兴	洋岸村西公变	10	400	320	320
49868	宜兴	龙池村部公变	10	200	160	160
49869	宜兴	洋岸村公变	10	315	171	171
49870	宜兴	民周公变	10	250	200	200
49871	宜兴	宜北路公变	10	400	320	320
49872	宜兴	白云岗公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
49873	宜兴	红凌塘公变	10	200	160	160
49874	宜兴	板桥路公变	10	400	320	320
49875	宜兴	陆家塘 2#公变	10	200	63	63
49876	宜兴	东马 3#公变	10	400	320	320
49877	宜兴	陆圩村公变	10	400	320	320
49878	宜兴	东马电站公变	10	200	160	160
49879	宜兴	东马小学公变	10	200	160	160
49880	宜兴	太华大涧村公变	10	315	84	84
49881	宜兴	花蛇山公变	10	400	279	279
49882	宜兴	贺家渎河西公变	10	400	294	294
49883	宜兴	贺家渎河东公变	10	200	122	122
49884	宜兴	桥北 2#公变	10	200	160	160
49885	宜兴	桥北石灰公变	10	400	320	320
49886	宜兴	任墅红星公变	10	200	146	146
49887	宜兴	小涧石矿公变	10	400	249	249
49888	宜兴	洋渚村公变	10	400	313	313
49889	宜兴	洋渚祠堂 2#公变	10	400	224	224
49890	宜兴	竹海新区 3#公变	10	400	309	309
49891	宜兴	铸钢 2#公变	10	400	279	279
49892	宜兴	涧南公变	10	400	213	213
49893	宜兴	东岭村公变	10	400	320	320
49894	宜兴	太漈新村 2#公变	10	400	320	320
49895	宜兴	朱树下公变	10	200	20	20

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
49896	宜兴	太滂新村 4#公变	10	400	320	320
49897	宜兴	下岗公变	10	400	293	293
49898	宜兴	太华太平公变	10	315	110	110
49899	宜兴	太滂新村 9#公变	10	400	320	320
49900	宜兴	太滂新村 1#公变	10	315	252	252
49901	宜兴	新庄镇西公变	10	400	320	320
49902	宜兴	繁殖场公变	10	200	128	128
49903	宜兴	南酷村公变	10	400	320	320
49904	宜兴	东庄公变	10	200	160	160
49905	宜兴	小黄山 2#公变	10	400	300	300
49906	宜兴	集镇沙滩公变	10	400	320	320
49907	宜兴	硬质合金公变	10	400	320	320
49908	宜兴	集贸市场公变	10	315	252	252
49909	宜兴	新用电站公变	10	400	310	310
49910	宜兴	贺家渎南公变	10	400	293	293
49911	宜兴	贺家渎 4#公变	10	400	320	320
49912	宜兴	祠山公变	10	400	276	276
49913	宜兴	教工宿舍公变	10	400	320	320
49914	宜兴	大石界公变	10	200	160	160
49915	宜兴	工业园区公变	10	315	252	252
49916	宜兴	湖滏小学公变	10	400	320	320
49917	宜兴	中心村花园公变	10	400	320	320
49918	宜兴	积石 3#公变	10	200	130	130

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
49919	宜兴	涧坞靠街公变	10	315	237	237
49920	宜兴	朱家东公变	10	315	252	252
49921	宜兴	东红路东组公变	10	200	69	69
49922	宜兴	洋渚太湖公变	10	400	320	320
49923	宜兴	省庄庙桥公变	10	400	318	318
49924	宜兴	洋渚西站 2#公变	10	400	320	320
49925	宜兴	永红村公变	10	315	252	252
49926	宜兴	洋渚东湾公变	10	400	320	320
49927	宜兴	港西西村公变	10	400	320	320
49928	宜兴	太漏新村 6#公变	10	400	320	320
49929	宜兴	黄泥山岗公变	10	100	80	80
49930	宜兴	太漏新村 8#公变	10	400	320	320
49931	宜兴	岗窑界公变	10	400	290	290
49932	宜兴	太漏新村 10#公变	10	400	320	320
49933	宜兴	太漏新村 5#公变	10	400	320	320
49934	宜兴	板桥 2#公变	10	400	320	320
49935	宜兴	太漏新村 12#公变	10	400	320	320
49936	宜兴	太漏新村 11#公变	10	400	320	320
49937	宜兴	农贸市场公变	10	400	320	320
49938	宜兴	乾元涧口公变	10	400	320	320
49939	宜兴	三洲土桥公变	10	400	320	320
49940	宜兴	银鑫小区公变	10	315	252	252
49941	宜兴	北川村公变	10	400	259	259

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
49942	宜兴	任墅水车头公变	10	400	320	320
49943	宜兴	堂前村 2#公变	10	400	320	320
49944	宜兴	彭庄村公变	10	400	320	320
49945	宜兴	桥亭北公变	10	400	320	320
49946	宜兴	湖滏集镇公变	10	400	320	320
49947	宜兴	任墅供销社公变	10	400	320	320
49948	宜兴	集镇农机公变	10	400	320	320
49949	宜兴	东街村公变	10	400	261	261
49950	宜兴	南耐公变	10	315	252	252
49951	宜兴	东虹牧场公变	10	315	252	252
49952	宜兴	东兴牧场公变	10	200	153	153
49953	宜兴	东红村公变	10	400	283	283
49954	宜兴	石家村公变	10	400	320	320
49955	宜兴	永红 2#公变	10	400	305	305
49956	宜兴	团结公变	10	400	312	312
49957	宜兴	遗踪村公变	10	250	165	165
49958	宜兴	遗踪南圩公变	10	400	289	289
49959	宜兴	东圩村公变	10	400	294	294
49960	宜兴	陆平车站公变	10	400	291	291
49961	宜兴	茶局 1#公变	10	315	252	252
49962	宜兴	茶局 5#公变	10	400	320	320
49963	宜兴	胥锦涧北公变	10	400	281	281
49964	宜兴	塘西站公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
49965	宜兴	太滂新村 3#公变	10	315	246	246
49966	宜兴	新芳太平公变	10	400	293	293
49967	宜兴	安乐扎石公变	10	200	160	160
49968	宜兴	新庄供电所 6#公变	10	315	252	252
49969	宜兴	草鞋山公变	10	200	98	98
49970	宜兴	新庄供电所 12#公变	10	400	320	320
49971	宜兴	医药公变	10	315	252	252
49972	宜兴	周家公变	10	400	320	320
49973	宜兴	迎宾公变	10	400	320	320
49974	宜兴	分别桥公变	10	200	135	135
49975	宜兴	茶场一七队公变	10	200	160	160
49976	宜兴	大东山南公变	10	200	140	140
49977	宜兴	青龙垛公变	10	315	232	232
49978	宜兴	大东村公变	10	200	126	126
49979	宜兴	湖东村公变	10	400	320	320
49980	宜兴	朱北公变	10	400	320	320
49981	宜兴	梅堂公变	10	200	160	160
49982	宜兴	吴家渎 2#公变	10	315	210	210
49983	宜兴	梅家渎北公变	10	400	289	289
49984	宜兴	梅家渎西公变	10	400	263	263
49985	宜兴	潼渚桥西公变	10	200	160	160
49986	宜兴	桥涯路西公变	10	400	297	297
49987	宜兴	桥涯桥西公变	10	400	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
49988	宜兴	砺洋公变	10	400	320	320
49989	宜兴	桥涯新北公变	10	400	273	273
49990	宜兴	东家路公变	10	400	179	179
49991	宜兴	伙巷公变	10	400	320	320
49992	宜兴	龙华公变	10	400	271	271
49993	宜兴	北塍村公变	10	250	146	146
49994	宜兴	北塍 3#公变	10	200	160	160
49995	宜兴	张泽余家公变	10	400	224	224
49996	宜兴	锡宜路公变	10	400	320	320
49997	宜兴	新安蒋家公变	10	200	92	92
49998	宜兴	闸口电站公变	10	315	231	231
49999	宜兴	分别村公变	10	400	320	320
50000	宜兴	南漕龚家公变	10	400	320	320
50001	宜兴	坟三组公变	10	200	60	60
50002	宜兴	马庄电站公变	10	200	157	157
50003	宜兴	簏头公变	10	200	146	146
50004	宜兴	南漕储家塘公变	10	400	320	320
50005	宜兴	平元涧二公变	10	200	150	150
50006	宜兴	水北涧桥公变	10	400	276	276
50007	宜兴	梅家渎村公变	10	200	58	58
50008	宜兴	太华山庄 1#公变	10	315	252	252
50009	宜兴	太华教育公变	10	200	143	143
50010	宜兴	拉钢北公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
50011	宜兴	范道永兴 4#公变	10	250	188	188
50012	宜兴	大众小区公变	10	250	200	200
50013	宜兴	北塘张家公变	10	400	320	320
50014	宜兴	洋埏西公变	10	400	320	320
50015	宜兴	端圩河南公变	10	400	274	274
50016	宜兴	北塘西南公变	10	200	60	60
50017	宜兴	北塘老站公变	10	200	89	89
50018	宜兴	北塘排涝公变	10	200	133	133
50019	宜兴	端圩 3#公变	10	400	320	320
50020	宜兴	一号桥综合楼公变	10	400	320	320
50021	宜兴	新庄供电所 8#公变	10	400	320	320
50022	宜兴	后庄巷西公变	10	160	128	128
50023	宜兴	安乐东公变	10	200	112	112
50024	宜兴	曹家滩公变	10	200	134	134
50025	宜兴	海棠组公变	10	200	160	160
50026	宜兴	振华路公变	10	400	320	320
50027	宜兴	上大涧公变	10	400	320	320
50028	宜兴	野凌塘公变	10	400	320	320
50029	宜兴	华新公变	10	400	320	320
50030	宜兴	葫芦圩电站公变	10	160	128	128
50031	宜兴	吴家渎 5#公变	10	400	320	320
50032	宜兴	水北竹簏桥公变	10	400	243	243
50033	宜兴	水北电站公变	10	315	230	230

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
50034	宜兴	端圩 2#公变	10	200	160	160
50035	宜兴	端圩电站公变	10	400	320	320
50036	宜兴	范道永兴电站公变	10	400	320	320
50037	宜兴	毛旗公路公变	10	400	320	320
50038	宜兴	大圩河北公变	10	315	252	252
50039	宜兴	毛旗村西公变	10	200	160	160
50040	宜兴	永兴污工泵公变	10	200	149	149
50041	宜兴	毛旗 2#公变	10	400	320	320
50042	宜兴	范道永兴村公变	10	200	147	147
50043	宜兴	毛旗许家公变	10	400	303	303
50044	宜兴	安乐下村公变	10	400	190	190
50045	宜兴	安乐电站公变	10	400	308	308
50046	宜兴	闸口楼下公变	10	200	142	142
50047	宜兴	东珠桥公变	10	200	160	160
50048	宜兴	唐家坝公变	10	315	215	215
50049	宜兴	大浦加工公变	10	400	113	113
50050	宜兴	大浦老站公变	10	400	301	301
50051	宜兴	浦南太湖公变	10	400	320	320
50052	宜兴	新芳高家公变	10	200	138	138
50053	宜兴	杨树科村公变	10	200	87	87
50054	宜兴	水北陆平圩公变	10	200	131	131
50055	宜兴	八仕冯道圩公变	10	200	160	160
50056	宜兴	吴家渎 1#公变	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
50057	宜兴	吴家渎 3#公变	10	200	160	160
50058	宜兴	夏姜霞墅公变	10	200	145	145
50059	宜兴	桥涯村公变	10	400	164	164
50060	宜兴	高塍洋埝村公变	10	400	94	94
50061	宜兴	毛旗村部公变	10	400	285	285
50062	宜兴	大圩村公变	10	400	254	254
50063	宜兴	朱家圩公变	10	200	160	160
50064	宜兴	郭家夏家公变	10	400	170	170
50065	宜兴	大圩新公变	10	315	252	252
50066	宜兴	盛渎 2#公变	10	400	292	292
50067	宜兴	陈塘桥公变	10	400	294	294
50068	宜兴	大圩污工泵公变	10	400	320	320
50069	宜兴	王府 2#公变	10	315	252	252
50070	宜兴	安乐西站公变	10	400	303	303
50071	宜兴	唐角村公变	10	400	297	297
50072	宜兴	山丫公变	10	200	160	160
50073	宜兴	后庄村公变	10	200	160	160
50074	宜兴	西圩村东公变	10	200	116	116
50075	宜兴	东方安居 3#公变	10	250	200	200
50076	宜兴	宏博东路公变	10	400	320	320
50077	宜兴	石庄公变	10	400	262	262
50078	宜兴	塘门公变	10	400	155	155
50079	宜兴	社坛公变	10	400	132	132

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
50080	宜兴	西古瑶公变	10	200	29	29
50081	宜兴	东古瑶公变	10	400	232	232
50082	宜兴	新电 6#公变	10	200	160	160
50083	宜兴	涧北菜场公变	10	400	303	303
50084	宜兴	汤渎排涝公变	10	200	160	160
50085	宜兴	许家黄土山公变	10	200	160	160
50086	宜兴	北渠电站公变	10	400	320	320
50087	宜兴	汤渎圩底公变	10	200	54	54
50088	宜兴	闸口幼儿园公变	10	400	282	282
50089	宜兴	阳羨茶场三期公变	10	400	320	320
50090	宜兴	新幼公变	10	250	200	200
50091	宜兴	润和 2#公变	10	400	320	320
50092	宜兴	堂前村公变	10	400	320	320
50093	宜兴	道化电站公变	10	200	160	160
50094	宜兴	新街村公变	10	400	320	320
50095	宜兴	夏姜村公变	10	315	71	71
50096	宜兴	夏尖圩公变	10	400	194	194
50097	宜兴	木连场公变	10	400	320	320
50098	宜兴	上街公变	10	200	109	109
50099	宜兴	万渔 3#公变	10	200	160	160
50100	宜兴	朱家圩 1#公变	10	400	320	320
50101	宜兴	高塍渔庠圩公变	10	400	320	320
50102	宜兴	东尤场 1#公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
50103	宜兴	郭家新庄公变	10	160	97	97
50104	宜兴	东尤场 2#公变	10	315	252	252
50105	宜兴	新舍电站公变	10	250	159	159
50106	宜兴	鼎球综合楼公变	10	400	320	320
50107	宜兴	万圩 5#公变	10	200	148	148
50108	宜兴	省岸圩公变	10	315	252	252
50109	宜兴	卞渎电站公变	10	400	274	274
50110	宜兴	水产小滩公变	10	400	320	320
50111	宜兴	育中村公变	10	200	160	160
50112	宜兴	和桥建筑站公变	10	400	320	320
50113	宜兴	北塘组公变	10	400	320	320
50114	宜兴	东石清明公变	10	200	160	160
50115	宜兴	东苑 4#公变	10	400	320	320
50116	宜兴	西寺桥公变	10	200	135	135
50117	宜兴	函圩公变	10	200	89	89
50118	宜兴	河东菜场 1#公变	10	315	252	252
50119	宜兴	石家圩公变	10	200	160	160
50120	宜兴	东苑 1#公变	10	400	320	320
50121	宜兴	西庄村公变	10	400	320	320
50122	宜兴	水汤公变	10	400	320	320
50123	宜兴	新庄供电所 5#公变	10	400	320	320
50124	宜兴	北壕头公变	10	315	252	252
50125	宜兴	大树组公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
50126	宜兴	余山公变	10	200	153	153
50127	宜兴	江南市场公变	10	400	320	320
50128	宜兴	卞渎东公变	10	200	160	160
50129	宜兴	洪巷村公变	10	200	91	91
50130	宜兴	新中路南公变	10	315	229	229
50131	宜兴	后塘北 2#公变	10	400	320	320
50132	宜兴	坝壕公变	10	400	320	320
50133	宜兴	河东菜场 2#公变	10	315	252	252
50134	宜兴	和桥农机所公变	10	400	320	320
50135	宜兴	河东菜场 4#公变	10	250	176	176
50136	宜兴	安居小区北公变	10	400	320	320
50137	宜兴	环北东路公变	10	400	299	299
50138	宜兴	河东菜场 3#公变	10	400	320	320
50139	宜兴	李家坝公变	10	400	320	320
50140	宜兴	杨巷中桥公变	10	400	320	320
50141	宜兴	供电所南站公变	10	400	320	320
50142	宜兴	供电所新站公变	10	400	312	312
50143	宜兴	新庄供电所 2#公变	10	200	160	160
50144	宜兴	云海金家公变	10	200	160	160
50145	宜兴	相公电站公变	10	200	160	160
50146	宜兴	万塔公变	10	200	160	160
50147	宜兴	新庄供电所 1#公变	10	400	320	320
50148	宜兴	大地公变	10	200	83	83

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
50149	宜兴	中窑公变	10	400	320	320
50150	宜兴	新庄供电所 4#公变	10	400	320	320
50151	宜兴	筱王陈家公变	10	200	131	131
50152	宜兴	窑墩公变	10	200	88	88
50153	宜兴	神山公变	10	315	178	178
50154	宜兴	龙泉公变	10	400	320	320
50155	宜兴	太湖广场公变	10	315	252	252
50156	宜兴	轴宿 2#公变	10	400	320	320
50157	宜兴	轴承宿舍公变	10	315	252	252
50158	宜兴	石路电站公变	10	400	320	320
50159	宜兴	姚塔村公变	10	400	235	235
50160	宜兴	酱后公变	10	400	320	320
50161	宜兴	姚塔电站公变	10	100	80	80
50162	宜兴	筱王公变	10	315	193	193
50163	宜兴	万石电站公变	10	400	320	320
50164	宜兴	育才公变	10	400	320	320
50165	宜兴	中巷南站公变	10	400	320	320
50166	宜兴	电力站集镇公变	10	400	305	305
50167	宜兴	广电站公变	10	400	320	320
50168	宜兴	宜兴商场 3#公变	10	315	252	252
50169	宜兴	健康东路公变	10	400	320	320
50170	宜兴	大尖电站公变	10	400	277	277
50171	宜兴	东苑 2#公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
50172	宜兴	东苑 3#公变	10	400	320	320
50173	宜兴	和建村部公变	10	400	302	302
50174	宜兴	西前 1#公变	10	250	160	160
50175	宜兴	西前 2#公变	10	400	286	286
50176	宜兴	中巷北站公变	10	200	160	160
50177	宜兴	汤盘李家公变	10	400	320	320
50178	宜兴	南新蒋庄公变	10	200	160	160
50179	宜兴	农工行公变	10	315	252	252
50180	宜兴	东岸南公变	10	200	160	160
50181	宜兴	和桥村公变	10	400	320	320
50182	宜兴	东岸泵站公变	10	160	128	128
50183	宜兴	中巷邵家公变	10	400	320	320
50184	宜兴	西中管家公变	10	400	320	320
50185	宜兴	汤盘圩公变	10	400	320	320
50186	宜兴	西中村公变	10	400	320	320
50187	宜兴	凌南村公变	10	200	126	126
50188	宜兴	鲸鱼公变	10	200	160	160
50189	宜兴	南斗公变	10	200	160	160
50190	宜兴	官渎中公变	10	315	241	241
50191	宜兴	万石河东公变	10	200	98	98
50192	宜兴	东苑小区 5#公变	10	400	320	320
50193	宜兴	万石坝头公变	10	400	320	320
50194	宜兴	东苑小区 6#公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
50195	宜兴	和建公变	10	400	320	320
50196	宜兴	杨象南站公变	10	400	152	152
50197	宜兴	男留前村公变	10	315	213	213
50198	宜兴	南漕振兴公变	10	200	160	160
50199	宜兴	万石北街公变	10	250	200	200
50200	宜兴	凌家浜公变	10	250	172	172
50201	宜兴	汤澄西公变	10	315	252	252
50202	宜兴	澄渎西公变	10	400	299	299
50203	宜兴	六科电站公变	10	200	160	160
50204	宜兴	汤澄中心公变	10	315	240	240
50205	宜兴	澄渎公变	10	400	320	320
50206	宜兴	西马塘公变	10	160	108	108
50207	宜兴	南准东公变	10	400	295	295
50208	宜兴	和小东公变	10	315	252	252
50209	宜兴	杨象北站公变	10	400	275	275
50210	宜兴	东苑小区 3#西公变	10	400	320	320
50211	宜兴	函东污工泵公变	10	200	160	160
50212	宜兴	房西公变	10	200	69	69
50213	宜兴	南皂公变	10	200	109	109
50214	宜兴	东苑小区 2#南公变	10	315	252	252
50215	宜兴	荷塘村公变	10	315	242	242
50216	宜兴	万石西园公变	10	200	160	160
50217	宜兴	万石派出所公变	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
50218	宜兴	苏家公变	10	200	160	160
50219	宜兴	老窑公变	10	200	160	160
50220	宜兴	石牛公变	10	315	252	252
50221	宜兴	黄土村公变	10	400	320	320
50222	宜兴	和兴家园 9#公变	10	200	160	160
50223	宜兴	朱家组公变	10	400	320	320
50224	宜兴	荷塘下庄公变	10	400	320	320
50225	宜兴	弋庄西村公变	10	200	160	160
50226	宜兴	社渚公变	10	315	252	252
50227	宜兴	专桥公变	10	200	160	160
50228	宜兴	黄家圩公变	10	200	124	124
50229	宜兴	前渚水产公变	10	200	160	160
50230	宜兴	茭渚中公变	10	315	248	248
50231	宜兴	镇龙公变	10	315	252	252
50232	宜兴	茭渚东公变	10	400	311	311
50233	宜兴	小园公变	10	100	7	7
50234	宜兴	东菜场公变	10	400	320	320
50235	宜兴	余境张家组公变	10	200	160	160
50236	宜兴	和兴家园 12#公变	10	315	252	252
50237	宜兴	双坝村公变	10	200	131	131
50238	宜兴	和兴家园 13#公变	10	315	252	252
50239	宜兴	和兴家园 14#公变	10	315	252	252
50240	宜兴	万石杨树公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
50241	宜兴	万石东坝公变	10	400	133	133
50242	宜兴	小沿河公变	10	400	320	320
50243	宜兴	西渚石门公变	10	400	129	129
50244	宜兴	倒砍头公变	10	200	109	109
50245	宜兴	独口公变	10	200	160	160
50246	宜兴	大山头公变	10	200	160	160
50247	宜兴	文山公变	10	200	116	116
50248	宜兴	恩公岭公变	10	400	307	307
50249	宜兴	江家公变	10	200	75	75
50250	宜兴	土桥头公变	10	400	263	263
50251	宜兴	下蔡塘公变	10	200	93	93
50252	宜兴	西庄坝公变	10	200	143	143
50253	宜兴	毛桥头公变	10	400	305	305
50254	宜兴	西渚集镇 1#公变	10	400	320	320
50255	宜兴	吾孟公变	10	200	85	85
50256	宜兴	张山岭公变	10	200	160	160
50257	宜兴	和桥公安分局公变	10	400	320	320
50258	宜兴	永兴村杨树下公变	10	400	320	320
50259	宜兴	和桥电力站公变	10	315	252	252
50260	宜兴	和桥永兴 2#公变	10	400	320	320
50261	宜兴	何南公变	10	315	160	160
50262	宜兴	何家村东公变	10	400	291	291
50263	宜兴	钟溪庄前公变	10	400	232	232

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
50264	宜兴	和桥戴家公变	10	400	320	320
50265	宜兴	荷塘庄头公变	10	400	320	320
50266	宜兴	葛家村公变	10	200	114	114
50267	宜兴	桐梓电站公变	10	200	146	146
50268	宜兴	桐梓桥东公变	10	400	320	320
50269	宜兴	开发公司公变	10	400	320	320
50270	宜兴	南新桥 3#公变	10	315	252	252
50271	宜兴	白巷坝头 2#公变	10	400	203	203
50272	宜兴	和桥永兴 4#公变	10	200	160	160
50273	宜兴	和桥钢材市场公变	10	315	252	252
50274	宜兴	和桥永兴电站公变	10	315	234	234
50275	宜兴	和桥永兴村公变	10	200	160	160
50276	宜兴	钟溪湿地公变	10	200	160	160
50277	宜兴	和桥村刘家公变	10	400	320	320
50278	宜兴	花家公变	10	200	87	87
50279	宜兴	金兰蒋家公变	10	200	160	160
50280	宜兴	金兰徐家公变	10	200	103	103
50281	宜兴	郁家公变	10	200	160	160
50282	宜兴	祥门公变	10	200	160	160
50283	宜兴	得胜路公变	10	400	320	320
50284	宜兴	三庄小学公变	10	200	160	160
50285	宜兴	荷塘石车坝公变	10	200	150	150
50286	宜兴	安坝公变	10	200	123	123

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
50287	宜兴	用电站 2#公变	10	400	320	320
50288	宜兴	竹塘公变	10	400	320	320
50289	宜兴	龙芳公变	10	200	160	160
50290	宜兴	荷塘李家公变	10	200	160	160
50291	宜兴	东城组 1#公变	10	200	0	0
50292	宜兴	弋庄公变	10	200	160	160
50293	宜兴	北庄村小区公变	10	400	320	320
50294	宜兴	得胜路北公变	10	200	132	132
50295	宜兴	王母路公变	10	400	320	320
50296	宜兴	东街组公变	10	250	171	171
50297	宜兴	吴家浜公变	10	400	320	320
50298	宜兴	后隔组公变	10	200	160	160
50299	宜兴	何家村公变	10	400	256	256
50300	宜兴	钟溪新村公变	10	400	320	320
50301	宜兴	何家电站公变	10	400	320	320
50302	宜兴	东城电站公变	10	400	289	289
50303	宜兴	夹渎桥公变	10	160	108	108
50304	宜兴	黄沟公变	10	200	143	143
50305	宜兴	鹅州东路公变	10	400	320	320
50306	宜兴	北庄小区公变	10	400	320	320
50307	宜兴	和桥教工宿舍公变	10	400	320	320
50308	宜兴	供电所木公变	10	400	139	139
50309	宜兴	金兰宗家公变	10	200	85	85

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
50310	宜兴	余庄村张家组公变	10	400	320	320
50311	宜兴	金兰村公变	10	315	252	252
50312	宜兴	长征圩 3#公变	10	200	160	160
50313	宜兴	万石河西公变	10	400	286	286
50314	宜兴	周家村东公变	10	200	55	55
50315	宜兴	尚堡公变	10	315	252	252
50316	宜兴	方正苑公变	10	400	320	320
50317	宜兴	方正服装公变	10	400	320	320
50318	宜兴	鹅州东路路灯公变	10	200	160	160
50319	宜兴	西塘村小桥公变	10	200	53	53
50320	宜兴	蒲荡公变	10	400	214	214
50321	宜兴	万石田干公变	10	400	320	320
50322	宜兴	南新渔场 2#公变	10	400	109	109
50323	宜兴	屺山菜场公变	10	400	308	308
50324	宜兴	万石闵家公变	10	400	275	275
50325	宜兴	屺山村公变	10	400	254	254
50326	宜兴	下漳小区公变	10	315	252	252
50327	宜兴	东虹 7#公变	10	315	252	252
50328	宜兴	月龙河公变	10	400	315	315
50329	宜兴	迎宾饭店公变	10	400	307	307
50330	宜兴	清水村公变	10	400	309	309
50331	宜兴	禾辉广场公变	10	400	320	320
50332	宜兴	余庄电站公变	10	400	235	235

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
50333	宜兴	周公公变	10	200	97	97
50334	宜兴	善塘组公变	10	315	205	205
50335	宜兴	快活岭公变	10	200	98	98
50336	宜兴	金兰柏树公变	10	200	160	160
50337	宜兴	高塍公变	10	200	106	106
50338	宜兴	农贸路公变	10	400	313	313
50339	宜兴	朝阳综合公变	10	400	320	320
50340	宜兴	劳动新村小区公变	10	200	160	160
50341	宜兴	石桥公变	10	250	138	138
50342	宜兴	燕滩公变	10	200	97	97
50343	宜兴	杨巷北庄村公变	10	400	298	298
50344	宜兴	南新桥 2#公变	10	315	252	252
50345	宜兴	浯泗村公变	10	400	320	320
50346	宜兴	浯泗崔家公变	10	250	200	200
50347	宜兴	洪巷东公变	10	250	200	200
50348	宜兴	春华制冷 4#公变	10	250	200	200
50349	宜兴	乌溪村公变	10	400	178	178
50350	宜兴	乌溪村 3#公变	10	315	252	252
50351	宜兴	定化新站公变	10	315	252	252
50352	宜兴	定化头庄公变	10	400	274	274
50353	宜兴	定化 3#公变	10	400	303	303
50354	宜兴	集镇东 2#公变	10	315	234	234
50355	宜兴	新芳镇西公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
50356	宜兴	路口公变	10	200	132	132
50357	宜兴	洋塔公变	10	400	29	29
50358	宜兴	蒋圩公变	10	160	128	128
50359	宜兴	邵家路灯公变	10	200	160	160
50360	宜兴	洋岸白岳圩公变	10	200	160	160
50361	宜兴	电力站 4#公变	10	400	320	320
50362	宜兴	南门新村公变	10	200	108	108
50363	宜兴	文东花园 3#公变	10	400	320	320
50364	宜兴	文东花园 4#公变	10	400	320	320
50365	宜兴	文东花园 5#公变	10	400	320	320
50366	宜兴	文东花园 6#公变	10	315	252	252
50367	宜兴	文东花园 7#公变	10	315	252	252
50368	宜兴	文东花园 8#公变	10	315	252	252
50369	宜兴	坝上公变	10	160	57	57
50370	宜兴	金兰河南公变	10	200	160	160
50371	宜兴	张母电站公变	10	200	153	153
50372	宜兴	大港田舍公变	10	400	169	169
50373	宜兴	池潭公变	10	200	160	160
50374	宜兴	查林新区 1#公变	10	315	235	235
50375	宜兴	查林新区 2#公变	10	315	235	235
50376	宜兴	西望河东公变	10	315	252	252
50377	宜兴	查林新区 4#公变	10	315	232	232
50378	宜兴	祝塘浜公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
50379	宜兴	魏家公变	10	315	17	17
50380	宜兴	丁建综合楼 1#公变	10	200	160	160
50381	宜兴	西渚下干公变	10	200	134	134
50382	宜兴	荷塘李家北公变	10	200	135	135
50383	宜兴	头阳村部 2#公变	10	400	312	312
50384	宜兴	门头桥 2#公变	10	400	0	0
50385	宜兴	花溪邸 2#室 4#所变主变	10	800	640	640
50386	宜兴	杨桥电站西公变	10	400	320	320
50387	宜兴	下大涧 2#公变	10	400	320	320
50388	宜兴	凤鸣山晓尊邸 4#室 2#所变主变	10	800	640	640
50389	宜兴	燕山韩家渡公变	10	400	320	320
50390	宜兴	鑫盛嘉苑 3#室 3#所变	10	800	640	640
50391	宜兴	阳羡湖旅游度假小镇 11#室 2#所变主变	10	400	320	320
50392	宜兴	艾干东村公变	10	200	160	160
50393	宜兴	下南村 2#公变	10	200	160	160
50394	宜兴	大破圩公变	10	200	49	49
50395	宜兴	长福电站公变	10	400	320	320
50396	宜兴	鑫盛嘉苑 3#室 4#所变	10	800	640	640
50397	宜兴	太华教堂公变	10	400	230	230
50398	宜兴	丁建宿舍公变	10	400	320	320
50399	宜兴	丁山商厦公变	10	400	320	320
50400	宜兴	烟糖批发公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
50401	宜兴	青龙河西箱变主变	10	400	320	320
50402	宜兴	文卫 1#箱变主变	10	630	504	504
50403	宜兴	兴业小区四期 2#室 3#所变主变	10	800	640	640
50404	宜兴	城北公交站 3#箱变主变	10	630	504	504
50405	宜兴	通挤桥南公变	10	400	320	320
50406	宜兴	熙和府 2#室 2#所变	10	800	640	640
50407	宜兴	宜兴商场 4#箱变主变	10	630	504	504
50408	宜兴	纺织小区 2#箱变主变	10	630	504	504
50409	宜兴	洋渭电站公变	10	400	243	243
50410	宜兴	里坞介西公变	10	400	320	320
50411	宜兴	木石 2#箱变主变	10	500	400	400
50412	宜兴	宜城岳南新村 3#箱变主变	10	500	400	400
50413	宜兴	八仕村 2#公变	10	400	269	269
50414	宜兴	晶德路灯公变	10	200	160	160
50415	宜兴	蒋家浜公变	10	200	160	160
50416	宜兴	黄亩岗 1#箱变主变	10	630	504	504
50417	宜兴	璀璨天宸花园 3#室 1#所变主变	20	800	640	640
50418	宜兴	誉珑湖滨花园 7#室 4#所变	20	800	640	640
50419	宜兴	馨悦府 3#室 2#所变主变	10	630	504	504
50420	宜兴	浦东新苑 1#室 1#所变	10	800	640	640
50421	宜兴	浦东新苑 1#室 2#所变	10	800	640	640
50422	宜兴	白巷大桥 2#公变	10	400	320	320
50423	宜兴	柳溪新村 4#公变	10	400	306	306

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
50424	宜兴	柳溪新村 5#公变	10	400	320	320
50425	宜兴	铜峰 1#公变	10	200	160	160
50426	宜兴	镇政府 2#箱变主变	10	630	504	504
50427	宜兴	鹏鹞智造 6#公变	10	400	320	320
50428	宜兴	兴宇路 2#公变	10	400	320	320
50429	宜兴	上干 7#公变	10	200	160	160
50430	宜兴	聚贤新站 3#公变	10	200	160	160
50431	宜兴	安盛公变	10	200	160	160
50432	宜兴	蒋富西公变	10	400	320	320
50433	宜兴	孟塘 3#公变	10	200	160	160
50434	宜兴	积丰 7#公变	10	400	320	320
50435	宜兴	龙头山五团 3#公变	10	200	160	160
50436	宜兴	殷家圩公变	10	400	320	320
50437	宜兴	南斗东公变	10	200	96	96
50438	宜兴	后村 4#公变	10	200	160	160
50439	宜兴	湖光珑樾府 3#室 2#所变主变	20	800	640	640
50440	宜兴	徐渎村公变	10	400	108	108
50441	宜兴	天谷院墅 1#室 3#所变主变	10	630	504	504
50442	宜兴	南新公变	10	400	320	320
50443	宜兴	东山荆南公变	10	400	320	320
50444	宜兴	璟和园 2#室 4#所变主变	10	800	640	640
50445	宜兴	闸口幼儿园 2#公变	10	400	284	284
50446	宜兴	后谈村东公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
50447	宜兴	河西 1#公变	10	400	320	320
50448	宜兴	紫霞排涝公变	10	200	160	160
50449	宜兴	港东鱼塘公变	10	400	305	305
50450	宜兴	马草村公变	10	200	144	144
50451	宜兴	轩圩公变	10	200	160	160
50452	宜兴	飞里桃源公变	10	400	320	320
50453	宜兴	徐坝前渚河公变	10	200	160	160
50454	宜兴	秀才 2#公变	10	400	320	320
50455	宜兴	东方紫园 3#室 2#所变主变	10	800	640	640
50456	宜兴	上东湾花园 1#站 1#所变	20	800	640	640
50457	宜兴	上东湾花园 1#站 3#所变	20	800	640	640
50458	宜兴	上东湾花园 1#站 4#所变	20	800	640	640
50459	宜兴	上东湾花园 1#站 2#所变	20	800	640	640
50460	宜兴	后村 6#公变	10	200	160	160
50461	宜兴	后村 5#箱变主变	10	200	160	160
50462	宜兴	余家舍 3#箱变主变	10	400	320	320
50463	宜兴	东方新城公变	10	315	252	252
50464	宜兴	兴村 4#公变	10	200	160	160
50465	宜兴	芳南苑二期安置 1#室 1#所变主变	10	800	640	640
50466	宜兴	芳南苑二期安置 1#室 3#所变主变	10	800	640	640
50467	宜兴	芳南苑二期安置 1#室 4#所变主变	10	800	640	640
50468	宜兴	芳南苑二期安置 1#室 2#所变主变	10	800	640	640
50469	宜兴	魏家 5#公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
50470	宜兴	上东湾花园 2#室 1#所变	20	800	640	640
50471	宜兴	上东湾花园 2#室 2#所变	20	800	640	640
50472	宜兴	洑东小学公变	10	400	320	320
50473	宜兴	汤家 3#公变	10	400	320	320
50474	宜兴	街镇二公变	10	400	320	320
50475	宜兴	竹海志方公变	10	400	320	320
50476	宜兴	埭头西村公变	10	200	119	119
50477	宜兴	省庄金家村小区 1#箱变主变	10	400	320	320
50478	宜兴	夏阳西公变	10	200	160	160
50479	宜兴	双庙河渎墩 2#公变	10	400	320	320
50480	宜兴	宜兴商场 2#公变	10	400	320	320
50481	宜兴	新庄供电所 9#箱变主变	10	500	400	400
50482	宜兴	安置 2#公变	10	400	320	320
50483	宜兴	前城苗下圩公变	10	200	160	160
50484	宜兴	上袁村 5#公变	10	400	320	320
50485	宜兴	大埠头朱坞组公变	10	200	131	131
50486	宜兴	洋渚菜场 2#公变	10	400	320	320
50487	宜兴	宜丰陈北 2#公变	10	200	152	152
50488	宜兴	时光汎樾府 4#室 3#所变主变	20	630	504	504
50489	宜兴	供销新村箱变	10	400	320	320
50490	宜兴	前笪村 4#公变	10	200	126	126
50491	宜兴	冯家组 2#公变	10	400	320	320
50492	宜兴	钰澜珑溪府 2#室 3#所变主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
50493	宜兴	查林集中区 2#公变	10	400	320	320
50494	宜兴	山水怡和 3#室 1#所变主变	10	800	640	640
50495	宜兴	山水怡和 3#室 3#所变主变	10	800	640	640
50496	宜兴	山水怡和 3#室 4#所变主变	10	800	640	640
50497	宜兴	山水怡和 3#室 2#所变主变	10	800	640	640
50498	宜兴	尹家塘 3#公变	10	400	303	303
50499	宜兴	省东公变	10	200	146	146
50500	宜兴	黄家塘北公变	10	200	160	160
50501	宜兴	董家坳公变 2#公变	10	400	320	320
50502	宜兴	庄西 3#公变	10	400	235	235
50503	宜兴	建筑箱变主变	10	630	504	504
50504	宜兴	山水怡和 1#站 1#所变主变	10	800	640	640
50505	宜兴	山水怡和 1#站 3#所变主变	10	800	640	640
50506	宜兴	北门 4#箱变主变	10	500	400	400
50507	宜兴	书香澜庭 2#室 1#所变主变	10	800	640	640
50508	宜兴	栖汎云璟苑 2#室 2#所变主变	10	800	640	640
50509	宜兴	教育路 1#箱变主变	10	400	320	320
50510	宜兴	山水怡和 1#站 2#所变主变	10	800	640	640
50511	宜兴	山水怡和 1#站 4#所变主变	10	800	632	632
50512	宜兴	湖畔澜庭院 3#室 2#所变主变	10	630	504	504
50513	宜兴	洋渚电站公变	10	200	144	144
50514	宜兴	凤鸣府 4#室 3#所变	10	800	640	640
50515	宜兴	转水 2#公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
50516	宜兴	大儒村 1#箱变	10	630	504	504
50517	宜兴	锦溪豪庭 4#室 2#所变主变	10	800	640	640
50518	宜兴	凤鸣山晓尊邸 5#室 3#所变主变	10	800	640	640
50519	宜兴	扶峰东公变	10	400	280	280
50520	宜兴	冯家组 3#公变	10	400	298	298
50521	宜兴	前梅路东公变	10	200	160	160
50522	宜兴	杭上大村 1#公变	10	400	320	320
50523	宜兴	金沙矿公变	10	200	160	160
50524	宜兴	湖父小路头箱变主变	10	400	320	320
50525	宜兴	邮堂小学公变	10	400	320	320
50526	宜兴	尚城学府 5#室 4#所变主变	10	800	640	640
50527	宜兴	溪隐府 6#室 1#所变	10	800	640	640
50528	宜兴	溪隐府 6#室 2#所变	10	800	640	640
50529	宜兴	马草村 2#公变	10	200	160	160
50530	宜兴	红塔黄家箱变主变	10	500	390	390
50531	宜兴	龙糠坞 3#公变	10	400	302	302
50532	宜兴	北埭 3#公变	10	400	320	320
50533	宜兴	南埠和平公变	10	400	320	320
50534	宜兴	得胜路 2#公变	10	400	320	320
50535	宜兴	钢材市场公变	10	400	320	320
50536	宜兴	璟和园 2#室 1#所变主变	10	800	640	640
50537	宜兴	雅达健康生态园 17#室 1#所变主变	10	800	640	640
50538	宜兴	杨桥花园 2#公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
50539	宜兴	孙家南公变	10	200	135	135
50540	宜兴	溪隐府 7#室 1#所变	10	800	640	640
50541	宜兴	溪隐府 7#室 2#所变	10	800	640	640
50542	宜兴	山水洑城 4#室 2#所变主变	20	800	640	640
50543	宜兴	锦溪豪庭 4#室 4#所变主变	10	800	640	640
50544	宜兴	鼎尚花园 2#室 4#所变主变	20	800	640	640
50545	宜兴	书香澜庭 3#室 4#所变主变	10	800	640	640
50546	宜兴	兴陶公变	10	400	320	320
50547	宜兴	凤鸣山晓尊邸 2#室 2#所变主变	10	800	640	640
50548	宜兴	红旗宿舍 2#公变	10	400	320	320
50549	宜兴	海伦华府 4#室 3#所变主变	10	800	640	640
50550	宜兴	紫煊宸尚花园 1#站 1#所变主变	10	800	640	640
50551	宜兴	振业 5#楼西箱变	10	630	504	504
50552	宜兴	谢桥北 2#箱变主变	10	500	400	400
50553	宜兴	城东充电桩箱变	10	630	504	504
50554	宜兴	伍圩村公变	10	400	320	320
50555	宜兴	石路 3#公变	10	400	320	320
50556	宜兴	变电所 2#公变	10	400	221	221
50557	宜兴	天谷院墅 1#室 1#所变主变	10	630	504	504
50558	宜兴	鹏鹞制造 12#公变	10	400	320	320
50559	宜兴	环南公变	10	400	320	320
50560	宜兴	吴墟村 2#公变	10	400	300	300
50561	宜兴	西湖劳动桥箱变主变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
50562	宜兴	碓坊 2#箱变主变	10	630	504	504
50563	宜兴	谈墅鱼塘公变	10	400	297	297
50564	宜兴	洑珑云起府 2#室 1#所变主变	10	800	640	640
50565	宜兴	闻家电站公变	10	400	267	267
50566	宜兴	归径茶亭 2#公变	10	400	320	320
50567	宜兴	振业 52#楼东箱变主变	10	630	504	504
50568	宜兴	周铁群英箱变主变	10	400	320	320
50569	宜兴	竹海西村 2#公变	10	400	254	254
50570	宜兴	积丰 5#公变	10	200	160	160
50571	宜兴	高隐 2#箱变主变	10	630	319	319
50572	宜兴	闸南公变	10	400	272	272
50573	宜兴	省庄庙桥 3#公变	10	400	317	317
50574	宜兴	干塘村公变	10	400	256	256
50575	宜兴	潜洛一组公变	10	400	320	320
50576	宜兴	木石蒋阳圩公变	10	200	160	160
50577	宜兴	新建李家公变	10	400	320	320
50578	宜兴	张公宫前公变	10	400	262	262
50579	宜兴	西街 2#公变	10	200	160	160
50580	宜兴	镇西路 1#公变	10	400	320	320
50581	宜兴	山南 1#公变	10	400	299	299
50582	宜兴	张公村部公变	10	400	320	320
50583	宜兴	司法局箱变主变	10	630	504	504
50584	宜兴	港口大桥箱变主变	10	400	144	144

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
50585	宜兴	东新 2#箱变主变	10	630	504	504
50586	宜兴	誉湖郡 5#室 2#所变主变	20	800	640	640
50587	宜兴	龙运天城悦府 3#室 2#所变	10	630	504	504
50588	宜兴	薛家圩公变	10	400	320	320
50589	宜兴	吴圩街西公变	10	400	320	320
50590	宜兴	北塘组 3#公变	10	400	320	320
50591	宜兴	蒲圩污公变	10	200	160	160
50592	宜兴	龙华苑 1#箱变主变	10	630	504	504
50593	宜兴	商场公变	10	400	320	320
50594	宜兴	邵墅 2#公变	10	400	320	320
50595	宜兴	乐琪 2#公变	10	400	320	320
50596	宜兴	安乐电站北公变	10	200	160	160
50597	宜兴	乐琪 1#公变	10	400	320	320
50598	宜兴	后尹 2#公变	10	400	320	320
50599	宜兴	谈墅 3#公变	10	200	160	160
50600	宜兴	永康 1#箱变主变	10	630	504	504
50601	宜兴	尚城学府 6#室 1#所变主变	10	800	640	640
50602	宜兴	新征茶场 2#公变	10	400	320	320
50603	宜兴	新街湾里 2#公变	10	200	160	160
50604	宜兴	余圩村部公变	10	400	320	320
50605	宜兴	和光屿湖悦府 3#室 4#所变主变	20	630	504	504
50606	宜兴	洵里景园 2#室 4#所变主变	20	800	640	640
50607	宜兴	北庄欧家公变	10	400	286	286

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
50608	宜兴	北庄邓家公变	10	200	114	114
50609	宜兴	和桥教堂公变	10	400	320	320
50610	宜兴	永昌新村公变	10	315	242	242
50611	宜兴	华鑫公变	10	400	320	320
50612	宜兴	蠡斯巷公变	10	400	320	320
50613	宜兴	大坞公变	10	400	320	320
50614	宜兴	浦东集镇公变	10	400	320	320
50615	宜兴	艾干公变	10	400	299	299
50616	宜兴	西郊 3#公变	10	315	252	252
50617	宜兴	西郊 2#公变	10	400	320	320
50618	宜兴	西郊 1#公变	10	400	320	320
50619	宜兴	圩东公变	10	400	259	259
50620	宜兴	和兴佳苑 1#箱变主变	20	630	504	504
50621	宜兴	和兴佳苑 2#箱变主变	20	630	504	504
50622	宜兴	和兴佳苑 3#箱变	20	500	400	400
50623	宜兴	和兴佳苑 6#箱变	20	630	504	504
50624	宜兴	和兴佳苑 5#箱变	20	630	504	504
50625	宜兴	屺亭北环公变	10	400	312	312
50626	宜兴	付家公变	10	200	160	160
50627	宜兴	南新新街公变	10	400	260	260
50628	宜兴	和兴佳苑 7#箱变	20	630	504	504
50629	宜兴	和兴佳苑 8#箱变	20	630	504	504
50630	宜兴	和兴佳苑 9#箱变	20	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
50631	宜兴	和兴佳苑 10#箱变	20	630	504	504
50632	宜兴	和兴佳苑 11#箱变	20	630	504	504
50633	宜兴	和兴佳苑 12#箱变	20	630	504	504
50634	宜兴	和兴佳苑 13#箱变	20	630	504	504
50635	宜兴	和兴佳苑 14#箱变	20	630	504	504
50636	宜兴	凌霞王家 2#公变	10	400	320	320
50637	宜兴	和兴佳苑 15#箱变	20	500	400	400
50638	宜兴	和兴佳苑 16#箱变	20	630	504	504
50639	宜兴	和兴佳苑 17#箱变	20	630	495	495
50640	宜兴	和兴佳苑 18#箱变	20	630	504	504
50641	宜兴	和兴佳苑 19#箱变	20	630	504	504
50642	宜兴	和兴佳苑 20#箱变	20	630	504	504
50643	宜兴	和兴佳苑 21#箱变	20	630	504	504
50644	宜兴	和兴佳苑 22#箱变	20	630	504	504
50645	宜兴	和兴佳苑 23#箱变	20	630	504	504
50646	宜兴	和兴佳苑 4#箱变	20	500	400	400
50647	宜兴	上干 3#公变	10	400	49	49
50648	宜兴	师鲁公变	10	200	123	123
50649	宜兴	东管庄公变	10	400	320	320
50650	宜兴	洋溪西公变	10	200	86	86
50651	宜兴	董塘前山公变	10	400	320	320
50652	宜兴	兴隆小区 1#公变	10	315	252	252
50653	宜兴	兴隆小区 2#公变	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
50654	宜兴	兴隆小区 3#公变	10	315	252	252
50655	宜兴	兴隆小区 4#公变	10	315	252	252
50656	宜兴	前巷石坝公变	10	200	121	121
50657	宜兴	清溪小区 1#公变	10	315	252	252
50658	宜兴	清溪小区 2#公变	10	315	252	252
50659	宜兴	清溪小区 3#公变	10	315	252	252
50660	宜兴	清溪小区 4#公变	10	315	252	252
50661	宜兴	清溪小区公变	10	400	320	320
50662	宜兴	金三角公变	10	315	252	252
50663	宜兴	航运公变	10	400	320	320
50664	宜兴	新镇电力 7#公变	10	315	252	252
50665	宜兴	玉山小岭公变	10	200	160	160
50666	宜兴	芙蓉路口公变	10	100	80	80
50667	宜兴	宜北新城 3#站 1#所变	10	1000	800	800
50668	宜兴	宜北新城 3#站 2#所变	10	1000	800	800
50669	宜兴	宜北新城 4#站 1#所变	10	1000	800	800
50670	宜兴	宜北新城 4#站 2#所变	10	1000	800	800
50671	宜兴	宜北新城 4#站 3#所变	10	1000	800	800
50672	宜兴	宜北新城 4#站 4#所变	10	1000	800	800
50673	宜兴	东陆 2#公变	10	315	252	252
50674	宜兴	中袁二组公变	10	315	242	242
50675	宜兴	蒋虹公变	10	400	320	320
50676	宜兴	下东 3#公变	10	315	205	205

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
50677	宜兴	红卫桃园 2#公变	10	400	320	320
50678	宜兴	蠡园小区 1#站 1#所变	10	1000	800	800
50679	宜兴	东方嘉园 4#箱变	10	630	504	504
50680	宜兴	东方嘉园 5#箱变	10	500	400	400
50681	宜兴	彭渎河北公变	10	400	287	287
50682	宜兴	三里亭 2#公变	10	400	320	320
50683	宜兴	石灰冲公变	10	200	126	126
50684	宜兴	兴安公变	10	200	160	160
50685	宜兴	张渚敬老院公变	10	400	320	320
50686	宜兴	陆家塘 1#公变	10	315	223	223
50687	宜兴	杨显桥公变	10	200	112	112
50688	宜兴	许家组公变	10	200	160	160
50689	宜兴	都山新村 1#站 1#所变主变	10	800	640	640
50690	宜兴	薛家公变	10	200	78	78
50691	宜兴	都山新村 2#站 2#所变	10	800	640	640
50692	宜兴	都山新村 2#站 1#所变	10	800	640	640
50693	宜兴	蒋笠三组公变	10	200	113	113
50694	宜兴	东溪望族 1#站 1#所变	10	1000	800	800
50695	宜兴	东溪望族 1#站 2#所变	10	1000	800	800
50696	宜兴	小学 2#公变	10	315	252	252
50697	宜兴	高塍菜场 2#公变	10	315	252	252
50698	宜兴	六庄村公变	10	315	243	243
50699	宜兴	黄泥塘 2#公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
50700	宜兴	被丰 2#公变	10	200	160	160
50701	宜兴	浯泗排公变	10	400	312	312
50702	宜兴	红梅公变	10	400	320	320
50703	宜兴	小龙亭公变	10	200	7	7
50704	宜兴	湾里 2#公变	10	400	320	320
50705	宜兴	河东组公变	10	160	128	128
50706	宜兴	汤大桥公变	10	200	160	160
50707	宜兴	五家公变	10	200	135	135
50708	宜兴	胜利桥公变	10	200	131	131
50709	宜兴	百丰圩公变	10	400	320	320
50710	宜兴	茭渚港公变	10	400	320	320
50711	宜兴	东方嘉园 6#箱变	10	500	400	400
50712	宜兴	东方嘉园 7#箱变	10	630	504	504
50713	宜兴	东方嘉园 8#箱变	10	630	504	504
50714	宜兴	任墅新华公变	10	400	214	214
50715	宜兴	陶仁欣苑 7#箱变	10	630	504	504
50716	宜兴	陶仁欣苑 8#箱变	10	500	400	400
50717	宜兴	都市港湾南区 1#箱变	10	630	504	504
50718	宜兴	都市港湾南区 2#箱变	10	630	504	504
50719	宜兴	都市港湾南区 3#箱变	10	630	504	504
50720	宜兴	都市港湾南区 4#箱变	10	630	504	504
50721	宜兴	雅筑山庄 1#箱变	10	630	504	504
50722	宜兴	郭家排涝 3#公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
50723	宜兴	湖滨小区 4#公变	10	200	160	160
50724	宜兴	湖滨小区 1#公变	10	315	252	252
50725	宜兴	湖滨小区 2#公变	10	200	160	160
50726	宜兴	湖滨小区 3#公变	10	400	320	320
50727	宜兴	顺伟二村 1#站 1#所变	10	1000	800	800
50728	宜兴	漏沟公变	10	315	214	214
50729	宜兴	玉山东村公变	10	400	295	295
50730	宜兴	丁航宿舍 3#公变	10	400	320	320
50731	宜兴	庄南南公变	10	200	160	160
50732	宜兴	查林新区 3#公变	10	200	160	160
50733	宜兴	新建河东公变	10	160	115	115
50734	宜兴	前埝头公变	10	200	130	130
50735	宜兴	毛市周家公变	10	400	302	302
50736	宜兴	大巷 2#公变	10	400	320	320
50737	宜兴	明昌路公变	10	250	200	200
50738	宜兴	钟溪沟南公变	10	400	293	293
50739	宜兴	芳北 3#公变	10	315	252	252
50740	宜兴	浯泗西公变	10	200	160	160
50741	宜兴	沈家浜公变	10	400	320	320
50742	宜兴	东溪望族 4#箱变	10	400	307	307
50743	宜兴	东溪望族 5#箱变	10	400	308	308
50744	宜兴	东溪望族 6#箱变	10	400	320	320
50745	宜兴	尚水佳苑 1#箱变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
50746	宜兴	尚水佳苑 2#箱变	10	630	504	504
50747	宜兴	尚水佳苑 3#箱变	10	630	504	504
50748	宜兴	尚水佳苑 4#箱变	10	630	504	504
50749	宜兴	黄石安公变	10	200	160	160
50750	宜兴	沙亭公变	10	200	146	146
50751	宜兴	西渚石北公变	10	400	250	250
50752	宜兴	西渚李家公变	10	200	65	65
50753	宜兴	韦家公变	10	200	149	149
50754	宜兴	水产村北公变	10	315	228	228
50755	宜兴	柏树新村公变	10	315	252	252
50756	宜兴	龙糠坞 2#公变	10	200	132	132
50757	宜兴	周铁安置 11#公变	10	400	320	320
50758	宜兴	周铁安置 12#公变	10	400	320	320
50759	宜兴	周铁安置 5#公变	10	315	252	252
50760	宜兴	周铁安置 6#公变	10	315	252	252
50761	宜兴	周铁安置 7#公变	10	315	252	252
50762	宜兴	周铁安置 8#公变	10	315	252	252
50763	宜兴	周铁安置 9#公变	10	315	252	252
50764	宜兴	周铁安置 1#公变	10	315	252	252
50765	宜兴	周铁安置 2#公变	10	315	252	252
50766	宜兴	周铁安置 3#公变	10	315	252	252
50767	宜兴	周铁安置 4#公变	10	315	252	252
50768	宜兴	影城箱变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
50769	宜兴	饮食城 1#箱变	10	400	320	320
50770	宜兴	饮食城 2#箱变	10	500	400	400
50771	宜兴	青云巷箱变	10	800	640	640
50772	宜兴	光明东路 1#箱变	10	630	504	504
50773	宜兴	光明东路 2#箱变	10	630	504	504
50774	宜兴	书院巷 1#箱变	10	630	504	504
50775	宜兴	朝阳路 1#箱变	10	630	504	504
50776	宜兴	光荣东路 1#箱变	10	315	252	252
50777	宜兴	光荣东路 2#箱变	10	800	640	640
50778	宜兴	陶仁欣苑 3#箱变	10	630	504	504
50779	宜兴	陶仁欣苑 4#箱变	10	630	504	504
50780	宜兴	临津南河公变	10	200	84	84
50781	宜兴	烟山前村公变	10	200	49	49
50782	宜兴	金兰陈家 2#公变	10	200	160	160
50783	宜兴	孟桥 2#公变	10	200	140	140
50784	宜兴	西渚农贸公变	10	400	287	287
50785	宜兴	张泽下庄公变	10	200	160	160
50786	宜兴	建云公变	10	315	252	252
50787	宜兴	芳西 2#公变	10	400	320	320
50788	宜兴	庄费公变	10	315	230	230
50789	宜兴	贵圩九组公变	10	160	109	109
50790	宜兴	南新水产 3#公变	10	315	207	207
50791	宜兴	金色华庭 4#箱变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
50792	宜兴	分水安置 1#公变	10	315	252	252
50793	宜兴	分水安置 2#公变	10	315	252	252
50794	宜兴	雅筑山庄 1#站 1#所变	10	800	551	551
50795	宜兴	雅筑山庄 1#站 2#所变	10	800	640	640
50796	宜兴	南巷公变	10	400	229	229
50797	宜兴	查林工业区 1#公变	10	400	320	320
50798	宜兴	靠涧 2#公变	10	400	205	205
50799	宜兴	虞墅村中公变	10	250	200	200
50800	宜兴	农林场 1#公变	10	315	252	252
50801	宜兴	农林场 2#公变	10	315	252	252
50802	宜兴	农林场 3#公变	10	400	320	320
50803	宜兴	厚和太湖公变	10	200	160	160
50804	宜兴	金色华庭 3#箱变	10	630	504	504
50805	宜兴	金色华庭 1#箱变	10	500	400	400
50806	宜兴	金色华庭 5#箱变	10	500	400	400
50807	宜兴	金色华庭 6#箱变	10	500	400	400
50808	宜兴	毫渎北公变	10	400	302	302
50809	宜兴	香花湾公变	10	100	65	65
50810	宜兴	小尖公变	10	200	9	9
50811	宜兴	扶风 3#公变	10	200	137	137
50812	宜兴	大场公变	10	315	222	222
50813	宜兴	南新街路公变	10	315	242	242
50814	宜兴	潘山公变	10	200	142	142

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
50815	宜兴	应家公变	10	315	252	252
50816	宜兴	西渚田舍公变	10	400	282	282
50817	宜兴	后庄河东组公变	10	315	162	162
50818	宜兴	十里亭公变	10	200	87	87
50819	宜兴	西渚戴家公变	10	400	320	320
50820	宜兴	西渚东村公变	10	400	314	314
50821	宜兴	新渡公变	10	200	160	160
50822	宜兴	洋渚四庄 2#公变	10	400	320	320
50823	宜兴	下东庄公变	10	200	140	140
50824	宜兴	志泉南泉公变	10	200	160	160
50825	宜兴	聚贤山庄 2#箱变	10	630	504	504
50826	宜兴	聚贤山庄 3#箱变	10	630	504	504
50827	宜兴	聚贤山庄 6#箱变	10	630	504	504
50828	宜兴	和桥五沙公变	10	200	160	160
50829	宜兴	城河公变	10	200	160	160
50830	宜兴	港船公变	10	400	291	291
50831	宜兴	万福 2#公变	10	315	211	211
50832	宜兴	荷塘教堂公变	10	400	320	320
50833	宜兴	聚贤山庄 7#箱变	10	630	504	504
50834	宜兴	聚贤山庄 10#箱变	10	630	504	504
50835	宜兴	聚贤山庄 9#箱变	10	630	504	504
50836	宜兴	聚贤山庄 8#箱变	10	630	504	504
50837	宜兴	聚贤山庄 5#箱变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
50838	宜兴	聚贤山庄 4#箱变	10	630	504	504
50839	宜兴	李渎 2#公变	10	200	146	146
50840	宜兴	中庄圩公变	10	400	320	320
50841	宜兴	供梢社公变	10	315	252	252
50842	宜兴	聆书苑小区公变	10	315	252	252
50843	宜兴	小埠头公变	10	400	297	297
50844	宜兴	许家村公变	10	250	200	200
50845	宜兴	周铁工商公变	10	400	320	320
50846	宜兴	王西公变	10	200	145	145
50847	宜兴	分水李家公变	10	200	160	160
50848	宜兴	尚城学府 6#室 3#所变主变	10	800	640	640
50849	宜兴	杞亭加工厂公变	10	200	160	160
50850	宜兴	田浪村东公变	10	200	80	80
50851	宜兴	琴台公变	10	400	105	105
50852	宜兴	龚家塘公变	10	200	160	160
50853	宜兴	南大儒公变	10	400	249	249
50854	宜兴	郑家公变	10	200	139	139
50855	宜兴	宝鸡箱变主变	10	630	504	504
50856	宜兴	龙运天城珺府 3#室 1#所变	10	800	640	640
50857	宜兴	华港石材箱变主变	10	630	504	504
50858	宜兴	水汤 2#箱变主变	10	630	504	504
50859	宜兴	湖陵新站 2#公变	10	400	320	320
50860	宜兴	巷头 2#箱变主变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
50861	宜兴	西山堡 7#箱变主变	10	630	504	504
50862	宜兴	烟山湾里公变	10	200	119	119
50863	宜兴	建墩公变	10	400	281	281
50864	宜兴	湾里万前公变	10	200	160	160
50865	宜兴	后窑新公变	10	400	320	320
50866	宜兴	祝陵东村公变	10	400	293	293
50867	宜兴	排涝泵公变	10	200	144	144
50868	宜兴	闸口中学公变	10	400	201	201
50869	宜兴	浜里公变	10	400	320	320
50870	宜兴	靠老圩公变	10	200	94	94
50871	宜兴	纯水公变	10	400	320	320
50872	宜兴	西沙滩公变	10	400	320	320
50873	宜兴	独角公变	10	200	138	138
50874	宜兴	南新后巷组公变	10	400	153	153
50875	宜兴	邱新蒋庄 2#公变	10	400	305	305
50876	宜兴	北方公变	10	200	160	160
50877	宜兴	后庄电站公变	10	200	113	113
50878	宜兴	水产陈家公变	10	250	200	200
50879	宜兴	烟山吴家组公变	10	200	134	134
50880	宜兴	施家村公变	10	400	49	49
50881	宜兴	烟山万东公变	10	200	13	13
50882	宜兴	大同小区 2#公变	10	400	320	320
50883	宜兴	烟山孙家公变	10	400	217	217

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
50884	宜兴	范道水产公变	10	400	320	320
50885	宜兴	万渚 1#公变	10	200	142	142
50886	宜兴	万珍公变	10	400	279	279
50887	宜兴	董家坳公变	10	200	160	160
50888	宜兴	泗墅站西公变	10	200	160	160
50889	宜兴	后尖圩公变	10	200	144	144
50890	宜兴	石硬桥东公变	10	200	160	160
50891	宜兴	大长村公变	10	200	160	160
50892	宜兴	五洞前村公变	10	400	232	232
50893	宜兴	黄渎 3#公变	10	200	160	160
50894	宜兴	英伦尊邸 5#站 1#所变	10	800	640	640
50895	宜兴	英伦尊邸 5#站 3#所变	10	800	640	640
50896	宜兴	英伦尊邸 5#站 4#所变	10	800	640	640
50897	宜兴	英伦尊邸 5#站 2#所变	10	800	640	640
50898	宜兴	大北西公变	10	400	301	301
50899	宜兴	大周公变	10	200	104	104
50900	宜兴	10kV 张阳箱变主变	10	400	320	320
50901	宜兴	金城花园 4#室 4#所变	10	800	640	640
50902	宜兴	北周村公变	10	400	234	234
50903	宜兴	涧一 2#公变	10	400	320	320
50904	宜兴	誉珑湖滨花园 6#室 1#所变主变	20	800	640	640
50905	宜兴	地堡西公变	10	400	320	320
50906	宜兴	誉珑湖滨花园 6#室 3#所变主变	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
50907	宜兴	港电鱼塘公变	10	200	160	160
50908	宜兴	庄东南公变	10	400	280	280
50909	宜兴	张渚大鹏公变	10	400	320	320
50910	宜兴	杨店人家 1#站 1#所变	10	630	504	504
50911	宜兴	杨店人家 1#站 3#所变	10	1000	800	800
50912	宜兴	落坝 2#公变	10	400	293	293
50913	宜兴	分水埝下公变	10	400	310	310
50914	宜兴	芳镇 5#箱变	10	630	504	504
50915	宜兴	褚店车站公变	10	400	320	320
50916	宜兴	杨店村公变	10	400	260	260
50917	宜兴	凌云府 4#室 4#所变主变	10	800	640	640
50918	宜兴	洛涧雅居 4#室 2#所变主变	10	800	640	640
50919	宜兴	海伦华府 4#室 1#所变主变	10	800	640	640
50920	宜兴	上下场圩 5#公变	10	400	320	320
50921	宜兴	鹅锅山公变	10	200	160	160
50922	宜兴	李家塘公变	10	400	239	239
50923	宜兴	里山公变	10	400	302	302
50924	宜兴	云溪路 2#公变	10	200	160	160
50925	宜兴	马祥公变	10	400	269	269
50926	宜兴	中淮河北公变	10	400	250	250
50927	宜兴	浦西小区公变	10	400	320	320
50928	宜兴	王干二组公变	10	400	291	291
50929	宜兴	荷塘中村公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
50930	宜兴	中准西公变	10	200	51	51
50931	宜兴	杨巷车站公变	10	400	320	320
50932	宜兴	宜乐雅园 4#室 2#所变	10	630	504	504
50933	宜兴	邹家北公变	10	400	320	320
50934	宜兴	竹塘南公变	10	200	160	160
50935	宜兴	秧圩 2#公变	10	200	152	152
50936	宜兴	三里亭 4#公变	10	400	320	320
50937	宜兴	柏树南小区 1#公变	10	400	301	301
50938	宜兴	宏博东路 2#公变	10	400	277	277
50939	宜兴	许家坝南公变	10	200	147	147
50940	宜兴	大塍镇西公变	10	315	252	252
50941	宜兴	十一组公变	10	400	298	298
50942	宜兴	紫煊宸尚花园 1#站 4#所变主变	10	800	640	640
50943	宜兴	储巷新村箱变主变	10	500	400	400
50944	宜兴	南东沅一号 2#站 2#所变	20	1000	800	800
50945	宜兴	南东沅一号 2#站 3#所变	20	1000	800	800
50946	宜兴	南东沅一号 2#站 4#所变	20	1000	800	800
50947	宜兴	南东沅一号 2#站 5#所变	20	1000	800	800
50948	宜兴	后窑组公变	10	400	320	320
50949	宜兴	双桥村 2#公变	10	400	320	320
50950	宜兴	范祀公变	10	200	160	160
50951	宜兴	预制场 2#公变	10	400	320	320
50952	宜兴	大西干公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
50953	宜兴	兴东村 2#公变	10	400	320	320
50954	宜兴	周铁东街公变	10	400	320	320
50955	宜兴	朱家南站公变	10	400	214	214
50956	宜兴	潘家塘 3#公变	10	400	320	320
50957	宜兴	周铁李家公变	10	400	251	251
50958	宜兴	芳镇 10#公变	10	400	315	315
50959	宜兴	闸口新安电站公变	10	400	275	275
50960	宜兴	沙塘 1#公变	10	400	279	279
50961	宜兴	广电中心箱变主变	10	630	504	504
50962	宜兴	茗岭电力站箱变主变	10	630	494	494
50963	宜兴	东贤南路 1#公变	10	400	320	320
50964	宜兴	梅岭公变	10	200	160	160
50965	宜兴	北山村公变	10	400	189	189
50966	宜兴	丁家组公变	10	200	140	140
50967	宜兴	北山永新公变	10	200	48	48
50968	宜兴	和喜汎府 2#室 1#所变主变	10	800	640	640
50969	宜兴	南山东山公变	10	200	160	160
50970	宜兴	港下公变	10	200	117	117
50971	宜兴	宜乐雅园 7#室 2#所变	10	630	504	504
50972	宜兴	张渚南山羊山公变	10	200	160	160
50973	宜兴	颐景东方 1#站 1#所变	20	1000	800	800
50974	宜兴	颐景东方 1#站 2#所变	20	1000	800	800
50975	宜兴	颐景东方 1#站 3#所变	20	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
50976	宜兴	颐景东方 1#站 4#所变	20	1000	800	800
50977	宜兴	颐景东方 1#箱变	20	630	504	504
50978	宜兴	颐景东方 2#箱变	20	630	504	504
50979	宜兴	颐景东方 4#箱变	20	630	504	504
50980	宜兴	周铁南塘北公变	10	400	306	306
50981	宜兴	丝绸花园 3#公变	10	200	160	160
50982	宜兴	马家河北公变	10	200	130	130
50983	宜兴	竹舍东公变	10	400	296	296
50984	宜兴	丝绸花园 4#公变	10	400	320	320
50985	宜兴	丝绸花园 7#公变	10	400	320	320
50986	宜兴	湖畔澜庭院 8#室 3#所变主变	10	800	640	640
50987	宜兴	金龙名都 8#室 2#所变主变	10	800	640	640
50988	宜兴	丝绸花园 8#公变	10	400	320	320
50989	宜兴	丝宿 2#公变	10	400	320	320
50990	宜兴	悦龙台 2#室 2#所变主变	10	800	640	640
50991	宜兴	丁家西公变	10	160	81	81
50992	宜兴	港口 1#公变	10	200	106	106
50993	宜兴	怀谷轩 2#室 1#所变主变	10	630	504	504
50994	宜兴	青龙公园西箱变主变	10	630	504	504
50995	宜兴	前头村公变	10	200	160	160
50996	宜兴	水龙路山公变	10	200	148	148
50997	宜兴	水龙七 0 砂公变	10	200	127	127
50998	宜兴	黄家冲公变	10	200	111	111

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
50999	宜兴	吾桥北公变	10	200	160	160
51000	宜兴	琅玕山东公变	10	200	160	160
51001	宜兴	东下东下组公变	10	400	237	237
51002	宜兴	新东路路灯公变	10	200	160	160
51003	宜兴	袁家组公变	10	200	160	160
51004	宜兴	端圩河北公变	10	200	160	160
51005	宜兴	湖光桥公变	10	100	80	80
51006	宜兴	西桥河东公变	10	200	160	160
51007	宜兴	培源公变	10	200	160	160
51008	宜兴	大港林场公变	10	200	160	160
51009	宜兴	长山烂塘公变	10	200	1	1
51010	宜兴	尹家村公变	10	400	320	320
51011	宜兴	长山三百亩公变	10	200	114	114
51012	宜兴	英驻南公变	10	200	160	160
51013	宜兴	江南市场 5#公变	10	400	320	320
51014	宜兴	布台底公变	10	400	320	320
51015	宜兴	杨巷黄家桥公变	10	200	160	160
51016	宜兴	凤凰前山公变	10	200	140	140
51017	宜兴	熙和府 3#室 2#所变	10	800	640	640
51018	宜兴	尹家 2#公变	10	200	160	160
51019	宜兴	水龙口轧石公变	10	200	160	160
51020	宜兴	缪家北公变	10	200	160	160
51021	宜兴	市桥 1#公变	10	400	309	309

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
51022	宜兴	市桥 2#公变	10	200	160	160
51023	宜兴	长寿公变	10	200	96	96
51024	宜兴	庄北村公变	10	200	126	126
51025	宜兴	归径电力站 2#公变	10	200	160	160
51026	宜兴	培庄公变	10	400	320	320
51027	宜兴	北棚公变	10	200	130	130
51028	宜兴	蒋家东公变	10	200	160	160
51029	宜兴	周家西公变	10	200	160	160
51030	宜兴	电力站西箱变	10	630	504	504
51031	宜兴	下笠渎北公变	10	200	153	153
51032	宜兴	义庄鱼塘公变	10	400	320	320
51033	宜兴	荆溪 4#箱变主变	10	630	504	504
51034	宜兴	璀璨天宸花园 2#室 2#所变主变	20	800	640	640
51035	宜兴	南埠和平 2#公变	10	400	320	320
51036	宜兴	小埠头 2#公变	10	200	160	160
51037	宜兴	桃花涧南公变	10	200	135	135
51038	宜兴	滕里西瓦窑公变	10	400	320	320
51039	宜兴	花溪苑 6#室 3#所变主变	10	630	504	504
51040	宜兴	百家水产村公变	10	400	294	294
51041	宜兴	湖父凤凰组公变	10	400	303	303
51042	宜兴	杨店大桥公变	10	400	320	320
51043	宜兴	新芳太平南公变	10	200	160	160
51044	宜兴	临津沈家公变	10	200	99	99

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
51045	宜兴	八仕村公变	10	400	320	320
51046	宜兴	河浪圩公变	10	200	52	52
51047	宜兴	洋渭排涝公变	10	200	160	160
51048	宜兴	仇圩北塍公变	10	400	320	320
51049	宜兴	洋渭太湖公变	10	200	160	160
51050	宜兴	厚和排涝公变	10	200	160	160
51051	宜兴	余家舍 1#箱变主变	10	400	320	320
51052	宜兴	高家北公变	10	200	152	152
51053	宜兴	大塘公变	10	200	20	20
51054	宜兴	前徐广场公变	10	400	300	300
51055	宜兴	六典公变	10	200	92	92
51056	宜兴	川煤 2#箱变主变	10	500	251	251
51057	宜兴	龙湖紫云台 4#站 1#所变	10	800	573	573
51058	宜兴	龙湖紫云台 4#站 3#所变	10	800	640	640
51059	宜兴	龙湖紫云台 4#站 4#所变	10	800	640	640
51060	宜兴	龙湖紫云台 4#站 2#所变	10	800	640	640
51061	宜兴	观澜府 2#室 4#所变主变	20	800	640	640
51062	宜兴	银湖小区 1#箱变	10	630	481	481
51063	宜兴	沁和公变	10	400	320	320
51064	宜兴	涧坞 3#公变	10	200	141	141
51065	宜兴	电力站公安公变	10	400	307	307
51066	宜兴	广桥公变	10	400	255	255
51067	宜兴	扶桥浜公变	10	200	93	93

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
51068	宜兴	王母小村公变	10	200	105	105
51069	宜兴	潜洛安置小区 3#箱变	10	630	504	504
51070	宜兴	鸡龙山公变	10	200	126	126
51071	宜兴	烟山朱家公变	10	400	47	47
51072	宜兴	花溪山庭 3#室 2#所变	10	800	640	640
51073	宜兴	健康 1#公变	10	400	320	320
51074	宜兴	马草南公变	10	200	100	100
51075	宜兴	湖头渔场公变	10	200	160	160
51076	宜兴	沈家 1#公变	10	400	320	320
51077	宜兴	小前戚家公变	10	200	160	160
51078	宜兴	鸿翔公变	10	200	160	160
51079	宜兴	梧渎桥公变	10	200	160	160
51080	宜兴	芳桥水利站公变	10	400	320	320
51081	宜兴	漕上公变	10	200	119	119
51082	宜兴	漕南工业 3#公变	10	400	320	320
51083	宜兴	和喜汎府 2#室 3#所变主变	10	800	640	640
51084	宜兴	玉女 3#公变	10	200	160	160
51085	宜兴	阳羨湖旅游度假小镇 1#站 2#所变	10	400	320	320
51086	宜兴	茗湖路箱变主变	10	630	504	504
51087	宜兴	浦东新苑 2#箱变	10	400	320	320
51088	宜兴	任墅影剧院箱变主变	10	630	483	483
51089	宜兴	10kV 雅达健康生态园 14#站 2#所变	10	400	320	320
51090	宜兴	牌楼公变	10	200	119	119

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
51091	宜兴	东埠公变	10	200	84	84
51092	宜兴	洢璋景园 3#室 1#所变主变	10	800	640	640
51093	宜兴	港北路公变	10	400	320	320
51094	宜兴	梧桐人家 3#室 3#所变主变	10	800	640	640
51095	宜兴	派出所 2#公变	10	400	262	262
51096	宜兴	田肚公变	10	400	211	211
51097	宜兴	苗头组公变	10	400	205	205
51098	宜兴	洢著景园 3#室 3#所变主变	10	800	640	640
51099	宜兴	小金山南公变	10	250	180	180
51100	宜兴	窑厂组公变	10	400	320	320
51101	宜兴	杨树下 2#公变	10	200	129	129
51102	宜兴	优湖美地 1#箱变主变	20	400	320	320
51103	宜兴	人才公寓 2#室 1#所变	20	800	640	640
51104	宜兴	人才公寓 2#室 2#所变	20	800	640	640
51105	宜兴	优湖美地 1#站 1#所变	20	800	640	640
51106	宜兴	优湖美地 1#站 2#所变	20	800	640	640
51107	宜兴	优湖美地 4#室 1#所变	20	800	640	640
51108	宜兴	优湖美地 4#室 2#所变	20	800	640	640
51109	宜兴	五村站公变	10	200	160	160
51110	宜兴	溪隐府 4#室 1#所变	10	800	640	640
51111	宜兴	溪隐府 4#室 2#所变	10	800	640	640
51112	宜兴	迎宾巷 2#公变	10	400	320	320
51113	宜兴	申兴东路公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
51114	宜兴	青龙供销社公变	10	400	320	320
51115	宜兴	鲸塘街北公变	10	200	160	160
51116	宜兴	安乐新桥公变	10	200	160	160
51117	宜兴	云家公变	10	400	296	296
51118	宜兴	建禾鱼塘公变	10	200	160	160
51119	宜兴	东夹浜 3#公变	10	200	160	160
51120	宜兴	潘先圩 2#公变	10	200	160	160
51121	宜兴	彭渎西公变	10	200	160	160
51122	宜兴	北新新站 2#公变	10	400	320	320
51123	宜兴	民胜大村 3#公变	10	200	160	160
51124	宜兴	龙窑河东 2#公变	10	315	252	252
51125	宜兴	尚水佳苑三期 1#室 1#所变	10	630	504	504
51126	宜兴	尚水佳苑三期 1#室 2#所变	10	630	504	504
51127	宜兴	鹅洲公馆 1#站 1#所变主变	10	630	504	504
51128	宜兴	鹅洲公馆 1#站 2#所变主变	10	630	504	504
51129	宜兴	白煤家舍 2#公变	10	400	320	320
51130	宜兴	洛涧雅居 2#室 4#所变主变	10	800	640	640
51131	宜兴	塘北圩 2#公变	10	400	320	320
51132	宜兴	人才公寓 3#室 1#所变	20	800	640	640
51133	宜兴	华谊公变	10	200	160	160
51134	宜兴	南河头公变	10	400	320	320
51135	宜兴	安乐西站北公变	10	200	126	126
51136	宜兴	华阳新安公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
51137	宜兴	青梅公变	10	200	160	160
51138	宜兴	新世界 2#公变	10	400	320	320
51139	宜兴	红塔商业中心 3#室 2#所变主变	10	800	640	640
51140	宜兴	省庄新华箱变主变	10	400	259	259
51141	宜兴	虞家 1#公变	10	200	123	123
51142	宜兴	小圩南 2#公变	10	200	160	160
51143	宜兴	坛树北公变	10	200	160	160
51144	宜兴	蒋浒村南公变	10	200	139	139
51145	宜兴	天安逸品花园 2#室 4#所变主变	10	630	504	504
51146	宜兴	楼下云湖桥 2#公变	10	400	320	320
51147	宜兴	人才公寓 3#室 3#所变	20	800	640	640
51148	宜兴	人才公寓 3#室 4#所变	20	800	640	640
51149	宜兴	人才公寓 3#室 2#所变	20	800	640	640
51150	宜兴	张渚小亩芥公变	10	200	160	160
51151	宜兴	鹅洲公馆 2#室 1#所变	10	630	504	504
51152	宜兴	鹅洲公馆 2#室 2#所变	10	630	504	504
51153	宜兴	育才新村箱变主变	10	630	504	504
51154	宜兴	张泽安置二期 1#室 1#所变	10	400	320	320
51155	宜兴	张泽安置二期 1#室 2#所变	10	400	320	320
51156	宜兴	凤鸣山晓尊邸 3#室 1#所变主变	10	800	640	640
51157	宜兴	和桥教堂 4#公变	10	400	320	320
51158	宜兴	均陶商品 1#公变	10	400	320	320
51159	宜兴	阳泉东路路灯 1#箱变	10	100	80	80

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
51160	宜兴	梅东南站 3#公变	10	200	133	133
51161	宜兴	毛北公变	10	200	160	160
51162	宜兴	夹沟北公变	10	400	320	320
51163	宜兴	头阳头庄 3#公变	10	400	179	179
51164	宜兴	前笪村路北公变	10	200	133	133
51165	宜兴	天安逸品花园 2#室 1#所变主变	10	630	504	504
51166	宜兴	韶巷老街公变	10	400	320	320
51167	宜兴	洛涧雅居 4#室 1#所变主变	10	800	640	640
51168	宜兴	尹家塘 2#公变	10	400	206	206
51169	宜兴	美前箱变主变	10	400	272	272
51170	宜兴	核心村箱变主变	10	500	400	400
51171	宜兴	兴建人家二期 1#室 1#所变	10	800	640	640
51172	宜兴	岳滩站西公变	10	400	320	320
51173	宜兴	溪隐府 5#室 1#所变	10	800	640	640
51174	宜兴	溪隐府 5#室 2#所变	10	800	640	640
51175	宜兴	花溪苑 2#室 1#所变主变	10	800	640	640
51176	宜兴	王母新站 2#公变	10	400	320	320
51177	宜兴	西渚下街闸站公变	10	200	160	160
51178	宜兴	潜洛村安置小区 4#公变	10	315	252	252
51179	宜兴	沧浜 8#箱变主变	10	400	320	320
51180	宜兴	誉湖郡 2#室 4#所变主变	20	800	640	640
51181	宜兴	南园大山箱变主变	10	500	400	400
51182	宜兴	丁南新村 2#公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
51183	宜兴	绿洲中路公变	10	200	160	160
51184	宜兴	长安路箱变	10	630	504	504
51185	宜兴	长征圩 2#公变	10	200	160	160
51186	宜兴	天沭御城 3#站 1#所变主变	20	800	640	640
51187	宜兴	杨家园 3#公变	10	400	320	320
51188	宜兴	新都府 5#室 1#所变主变	10	800	640	640
51189	宜兴	常安 3#公变	10	400	320	320
51190	宜兴	翰林苑 2#箱变	10	400	320	320
51191	宜兴	和桥小会箱变主变	10	630	504	504
51192	宜兴	溪隐府 3#室 1#所变	10	800	640	640
51193	宜兴	溪隐府 3#室 2#所变	10	800	640	640
51194	宜兴	岷亭公交场站充电桩 1#箱变主变	10	630	504	504
51195	宜兴	溪隐府 1#室 1#所变	10	800	640	640
51196	宜兴	溪隐府 1#室 2#所变	10	800	640	640
51197	宜兴	天沭御城 12#站 1#所变	20	800	640	640
51198	宜兴	天沭御城 12#站 2#所变	20	800	640	640
51199	宜兴	阳羡湖旅游度假小镇 12#室 1#所变主变	10	400	320	320
51200	宜兴	芙蓉村部公变	10	200	160	160
51201	宜兴	张公村部北公变	10	400	264	264
51202	宜兴	望湖 2#公变	10	400	320	320
51203	宜兴	望湖 3#公变	10	200	160	160
51204	宜兴	璟悦华府 1#站 3#所变主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
51205	宜兴	东山三村箱变主变	10	500	291	291
51206	宜兴	洢著景园 2#室 1#所变主变	10	630	504	504
51207	宜兴	双场 2#公变	10	400	320	320
51208	宜兴	杨桥电站 3#公变	10	400	298	298
51209	宜兴	望湖美筑 4#站 1#所变	20	800	640	640
51210	宜兴	南漕顾家 2#公变	10	400	320	320
51211	宜兴	大滕电站公变	10	400	320	320
51212	宜兴	滨水新城 3#站 2#所变主变	10	630	504	504
51213	宜兴	天洢御城 14#室 1#所变	20	800	640	640
51214	宜兴	天洢御城 14#室 3#所变	20	800	640	640
51215	宜兴	天洢御城 14#室 4#所变	20	800	640	640
51216	宜兴	天洢御城 14#室 2#所变	20	800	640	640
51217	宜兴	高滕新庄村 2#公变	10	400	320	320
51218	宜兴	芳镇 7#公变	10	400	320	320
51219	宜兴	珑璟苑 2#室 2#所变主变	20	800	640	640
51220	宜兴	西锄电站 4#公变	10	200	160	160
51221	宜兴	凤鸣山晓尊邸 4#室 3#所变主变	10	800	640	640
51222	宜兴	龙玺太湖湾 1#站 1#所变	10	800	640	640
51223	宜兴	龙玺太湖湾 1#站 2#所变	10	800	640	640
51224	宜兴	荆溪 8#箱变主变	10	630	504	504
51225	宜兴	四季府 2#室 2#所变主变	10	800	640	640
51226	宜兴	溪隐府 2#室 1#所变	10	800	640	640
51227	宜兴	溪隐府 2#室 3#所变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
51228	宜兴	溪隐府 2#室 4#所变	10	800	640	640
51229	宜兴	溪隐府 2#室 2#所变	10	800	640	640
51230	宜兴	春晓江南北苑 4#室 4#所变	10	800	640	640
51231	宜兴	芙蓉马家 2#公变	10	200	160	160
51232	宜兴	花溪苑 5#室 3#所变主变	10	630	504	504
51233	宜兴	古庄南公变	10	200	129	129
51234	宜兴	雅达健康生态园 16#室 2#所变	10	800	640	640
51235	宜兴	水东污 2#公变	10	200	160	160
51236	宜兴	九龙依云 3#室 1#所变	10	630	504	504
51237	宜兴	九龙依云 3#室 3#所变	10	630	504	504
51238	宜兴	九龙依云 3#室 4#所变	10	630	488	488
51239	宜兴	九龙依云 3#室 2#所变	10	630	504	504
51240	宜兴	湖光珑樾府 2#室 4#所变主变	20	800	640	640
51241	宜兴	芳西鱼塘公变	10	400	320	320
51242	宜兴	汇上安置小区公变	10	315	252	252
51243	宜兴	施荡 3#公变	10	315	207	207
51244	宜兴	广电站箱变主变	10	630	504	504
51245	宜兴	白塔村部公变	10	400	189	189
51246	宜兴	玫园小区 3#箱变	10	630	504	504
51247	宜兴	南漕小学箱变主变	10	400	320	320
51248	宜兴	尚城学府 4#室 3#所变主变	10	800	640	640
51249	宜兴	潘南村公变	10	400	320	320
51250	宜兴	菜批充电桩 1#箱变主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
51251	宜兴	飞鹿公变	10	315	252	252
51252	宜兴	邮政宿舍公变	10	200	160	160
51253	宜兴	山丫西公变	10	200	160	160
51254	宜兴	分水张家公变	10	200	103	103
51255	宜兴	丰南西公变	10	400	303	303
51256	宜兴	台西里西公变	10	400	320	320
51257	宜兴	符渎港公变	10	200	160	160
51258	宜兴	车站新村 5#箱变主变	10	500	400	400
51259	宜兴	冯家组 4#公变	10	400	320	320
51260	宜兴	申兴东路 2#公变	10	400	292	292
51261	宜兴	隔南村 2#公变	10	200	103	103
51262	宜兴	融创洺园 1#站 1#所变	10	800	640	640
51263	宜兴	融创洺园 1#站 2#所变	10	800	512	512
51264	宜兴	融创洺园 1#箱变	10	400	265	265
51265	宜兴	融创洺园 2#箱变	10	400	320	320
51266	宜兴	融创洺园 3#箱变	10	400	320	320
51267	宜兴	融创洺园 4#箱变	10	400	320	320
51268	宜兴	万丽明珠 1#站 1#所变	10	800	640	640
51269	宜兴	万丽明珠 1#站 2#所变	10	800	640	640
51270	宜兴	万丽明珠 2#站 1#所变	10	800	640	640
51271	宜兴	万丽明珠 2#站 2#所变	10	800	640	640
51272	宜兴	万丽明珠 1#箱变	10	400	320	320
51273	宜兴	东方明珠 10#箱变主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
51274	宜兴	局配电室箱变	10	400	320	320
51275	宜兴	团氿北侧湿地公园箱变	10	400	320	320
51276	宜兴	南东氿一号 2#站 1#所变	20	1000	800	800
51277	宜兴	和渎电站公变	10	160	97	97
51278	宜兴	龙运天城珺府 5#室 1#所变	10	800	640	640
51279	宜兴	周家 2#公变	10	400	152	152
51280	宜兴	川埠市场 6#公变	10	200	160	160
51281	宜兴	北街磁性 2#公变	10	200	134	134
51282	宜兴	和光屿湖悦府 2#室 4#所变主变	20	800	640	640
51283	宜兴	羊子岗矿山路公变	10	400	242	242
51284	宜兴	周分箱变主变	10	400	320	320
51285	宜兴	宜丰南圩 2#公变	10	200	48	48
51286	宜兴	金龙名都 7#室 2#所变主变	10	800	640	640
51287	宜兴	西塘东公变	10	200	126	126
51288	宜兴	镜片 2#公变	10	400	320	320
51289	宜兴	鹏鹞智造 7#公变	10	400	320	320
51290	宜兴	振业 8#楼西箱变	10	630	504	504
51291	宜兴	华东石材市场 52#公变	10	400	320	320
51292	宜兴	石灰湾 3#公变	10	400	320	320
51293	宜兴	鹅洲公馆二期 2#室 2#所变	10	800	640	640
51294	宜兴	西和花园 1#室 2#箱变主变	10	630	504	504
51295	宜兴	泥塘后庄鱼塘公变	10	200	147	147
51296	宜兴	儿童乐园 2#公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
51297	宜兴	新都府 6#室 1#所变	10	630	504	504
51298	宜兴	芳庄鱼塘公变	10	400	320	320
51299	宜兴	水北涧桥 2#公变	10	400	320	320
51300	宜兴	西渚村东公变	10	200	147	147
51301	宜兴	花溪苑 2#室 4#所变主变	10	800	640	640
51302	宜兴	上笠渎村公变	10	160	128	128
51303	宜兴	长岗转山墩公变	10	200	160	160
51304	宜兴	南淋东公变	10	200	160	160
51305	宜兴	阳羨湖旅游度假小镇 11#室 1#所变主变	10	400	320	320
51306	宜兴	戴家村东公变	10	400	320	320
51307	宜兴	袁家桥公变	10	400	320	320
51308	宜兴	芙林路公变	10	400	320	320
51309	宜兴	楼下正良公变	10	400	320	320
51310	宜兴	创业北路公变	10	400	320	320
51311	宜兴	一线西村公变	10	200	160	160
51312	宜兴	凌霞游乐广场 1#站 1#所变主变	10	800	640	640
51313	宜兴	马安 2#公变	10	200	160	160
51314	宜兴	纪家西公变	10	200	147	147
51315	宜兴	万石小桥 2#公变	10	200	16	16
51316	宜兴	海棠路箱变主变	10	630	478	478
51317	宜兴	东舍公变	10	200	160	160
51318	宜兴	张渚镇政府箱变主变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
51319	宜兴	河西西村北公变	10	200	160	160
51320	宜兴	新下 3#公变	10	400	320	320
51321	宜兴	湖悦名邸 8#室 1#所变主变	10	800	640	640
51322	宜兴	云溪路箱变主变	10	630	504	504
51323	宜兴	宜乐雅园 8#室 2#所变	10	800	640	640
51324	宜兴	湖悦名邸三区 3#室 1#所变主变	10	800	640	640
51325	宜兴	邵家公变	10	200	160	160
51326	宜兴	中字圩南公变	10	400	320	320
51327	宜兴	蒋王山 2#公变	10	400	320	320
51328	宜兴	雅达健康生态园 7#站 4#所变主变	10	800	640	640
51329	宜兴	朱家渎 5#公变	10	200	160	160
51330	宜兴	朱渎村 2#公变	10	200	133	133
51331	宜兴	余家舍 2#箱变主变	10	400	320	320
51332	宜兴	水清木华园 1#站 1#所变	20	800	640	640
51333	宜兴	周家小窑 2#箱变主变	10	500	400	400
51334	宜兴	凌云府 4#室 3#所变主变	10	800	640	640
51335	宜兴	玉山罗家庄 2#公变	10	400	310	310
51336	宜兴	柏山路灯 1#公变	10	200	160	160
51337	宜兴	陆平南新圩 3#公变	10	400	320	320
51338	宜兴	阳羡湖旅游度假小镇 12#室 2#所变主变	10	400	301	301
51339	宜兴	杨家塘南公变	10	200	143	143
51340	宜兴	霍家公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
51341	宜兴	庄西站 2#公变	10	400	320	320
51342	宜兴	水清木华园 1#站 2#所变	20	800	640	640
51343	宜兴	元田里干 2#公变	10	200	160	160
51344	宜兴	张四房 1#公变	10	200	160	160
51345	宜兴	江南市场 3#公变	10	400	320	320
51346	宜兴	木工宿舍 2#公变	10	400	320	320
51347	宜兴	石灰冲 2#公变	10	200	140	140
51348	宜兴	南准站东公变	10	200	102	102
51349	宜兴	八房港箱变	10	200	160	160
51350	宜兴	粮油小区 2#箱变	10	630	504	504
51351	宜兴	环北路 2#箱变	10	630	504	504
51352	宜兴	洙里景园 3#室 4#所变主变	20	630	504	504
51353	宜兴	时光洙樾府 2#室 4#所变主变	20	630	504	504
51354	宜兴	石兴 1#公变	10	200	160	160
51355	宜兴	尤后东村公变	10	200	127	127
51356	宜兴	柴渎桥 3#公变	10	400	320	320
51357	宜兴	青瓷宿舍 3#公变	10	400	310	310
51358	宜兴	周铁任家 1#公变	10	200	160	160
51359	宜兴	钢铁大厦 2#箱变主变	10	400	320	320
51360	宜兴	跑马场公变	10	200	160	160
51361	宜兴	花园四组公变	10	200	160	160
51362	宜兴	水清木华园 2#室 1#所变	20	630	504	504
51363	宜兴	水清木华园 2#室 3#所变	20	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
51364	宜兴	环北路 3#箱变	10	630	504	504
51365	宜兴	粮油小区 1#箱变	10	630	504	504
51366	宜兴	建设新村 1#公变	10	400	320	320
51367	宜兴	大圩河北 1#公变	10	400	320	320
51368	宜兴	邦利 2#公变	10	200	160	160
51369	宜兴	红光路 2#公变	10	400	320	320
51370	宜兴	花果山公变	10	400	320	320
51371	宜兴	湖光珑樾府 3#室 4#所变主变	20	800	640	640
51372	宜兴	龙眼潭 3#公变	10	400	320	320
51373	宜兴	高滕花园公变	10	200	160	160
51374	宜兴	湖民东组 2#公变	10	400	320	320
51375	宜兴	水清木华园 2#室 4#所变	20	630	504	504
51376	宜兴	水清木华园 2#室 2#所变	20	630	504	504
51377	宜兴	前墅 4#公变	10	400	292	292
51378	宜兴	丰泽苑东区 6#箱变主变	10	630	504	504
51379	宜兴	誉珑湖滨花园 1#站 2#所变	20	800	640	640
51380	宜兴	誉珑湖滨花园 1#站 1#所变	20	800	640	640
51381	宜兴	宸章府 3#室 4#所变主变	10	800	640	640
51382	宜兴	龙山 2#公变	10	500	361	361
51383	宜兴	岭南箱变主变	10	630	504	504
51384	宜兴	上浩北公变	10	200	130	130
51385	宜兴	袁家头公变	10	200	107	107
51386	宜兴	东方星城 1#站 1#所变主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
51387	宜兴	东方星城 1#站 2#所变主变	10	630	504	504
51388	宜兴	北庄欧家 2#公变	10	400	266	266
51389	宜兴	桃溪梦想商业广场 2#室 2#所变主变	10	800	640	640
51390	宜兴	巨龙路 2#公变	10	400	320	320
51391	宜兴	天沅御城 1#站 1#所变	20	800	640	640
51392	宜兴	誉珑湖滨 13#室 2#所变主变	20	800	640	640
51393	宜兴	查林石龙公变	10	200	160	160
51394	宜兴	中里西 2#公变	10	200	132	132
51395	宜兴	陆平南新圩 4#公变	10	400	320	320
51396	宜兴	东方紫园 2#室 1#所变主变	10	800	640	640
51397	宜兴	临津薛家 2#公变	10	400	189	189
51398	宜兴	新源城市花园 5#箱变	20	630	504	504
51399	宜兴	翡翠四季花园 4#室 1#所变	20	800	640	640
51400	宜兴	证券公变箱变主变	10	500	400	400
51401	宜兴	西望巷北 2#公变	10	400	320	320
51402	宜兴	蜀家阁公变	10	250	200	200
51403	宜兴	九岭肖家 2#公变	10	200	160	160
51404	宜兴	国山碑公变	10	400	320	320
51405	宜兴	临泽人家 5#室 4#所变主变	20	800	640	640
51406	宜兴	蒿山 2#公变	10	200	160	160
51407	宜兴	兴杨花园二期 1#室 2#所变主变	10	800	640	640
51408	宜兴	观澜府 2#室 3#所变主变	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
51409	宜兴	旱渎 2#箱变主变	10	630	504	504
51410	宜兴	精陶 2#箱变主变	10	630	504	504
51411	宜兴	张家塘 2#公变	10	200	160	160
51412	宜兴	浦南娄下圩公变	10	200	160	160
51413	宜兴	太华教堂 2#公变	10	400	320	320
51414	宜兴	茶局 2#公变	10	400	320	320
51415	宜兴	北山村 2#公变	10	400	320	320
51416	宜兴	百合路东公变	10	400	320	320
51417	宜兴	前元创业路公变	10	400	320	320
51418	宜兴	天辰府 3#室 3#所变主变	10	630	504	504
51419	宜兴	璀璨天宸花园 3#室 2#所变主变	20	800	640	640
51420	宜兴	白煤家舍 5#公变	10	400	320	320
51421	宜兴	胜利徐家 2#公变	10	400	320	320
51422	宜兴	林场宿舍公变	10	200	160	160
51423	宜兴	凤鸣山晓尊邸 2#室 4#所变主变	10	800	640	640
51424	宜兴	查林新区 5#公变	10	200	160	160
51425	宜兴	熙岸阳光 2#室 1#所变主变	10	630	504	504
51426	宜兴	学圩 2#公变	10	200	160	160
51427	宜兴	货场 1#公变	10	400	320	320
51428	宜兴	楼下云湖桥公变	10	400	320	320
51429	宜兴	龙池山自行车公园箱变主变	10	400	320	320
51430	宜兴	仇圩村 3#公变	10	400	320	320
51431	宜兴	栖汎云璟苑 2#室 4#所变主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
51432	宜兴	悦澜名邸 2#室 1#所变主变	10	630	504	504
51433	宜兴	新庄供电所 11#箱变主变	10	500	400	400
51434	宜兴	前梅仓库公变	10	400	320	320
51435	宜兴	五双路公变	10	200	160	160
51436	宜兴	和桥永兴电站 3#公变	10	400	320	320
51437	宜兴	茶圣家园 6#室 1#所变主变	10	800	640	640
51438	宜兴	誉珑湖滨花园 9#室 2#所变主变	20	800	640	640
51439	宜兴	钰澜洵溪府 2#室 4#所变	10	800	640	640
51440	宜兴	港船 2#公变	10	200	124	124
51441	宜兴	南庄村东公变	10	400	305	305
51442	宜兴	墩子组 2#公变	10	400	320	320
51443	宜兴	时光洵樾府 3#室 3#所变主变	20	630	504	504
51444	宜兴	蠡河花园 3#室 1#所变主变	10	800	640	640
51445	宜兴	蠡河花园 3#室 2#所变主变	10	800	640	640
51446	宜兴	堽坊箱变主变	10	500	400	400
51447	宜兴	革新村委公变	10	200	1	1
51448	宜兴	张渚地税箱变主变	10	630	504	504
51449	宜兴	鼎球小区 2#公变	10	400	320	320
51450	宜兴	花溪邸 4#室 2#所变主变	10	800	640	640
51451	宜兴	东来国际 1#站 1#所变	10	1000	800	800
51452	宜兴	大坟山 3#公变	10	400	320	320
51453	宜兴	龙眼小区 5#公变	10	200	160	160
51454	宜兴	头庄小区公变	10	400	306	306

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
51455	宜兴	湖光珑樾府 2#室 2#所变主变	20	800	640	640
51456	宜兴	林场西箱变主变	10	400	320	320
51457	宜兴	龙庭溪府 2#室 3#所变主变	10	800	640	640
51458	宜兴	红光路 1#箱变主变	10	630	504	504
51459	宜兴	和桥汽修公变	10	400	320	320
51460	宜兴	璟溪翰府 1#室 3#所变主变	10	800	640	640
51461	宜兴	紫郡东府 5#室 1#所变	20	800	640	640
51462	宜兴	东方紫园 2#室 2#所变主变	10	800	640	640
51463	宜兴	隔南后塘组公变	10	200	126	126
51464	宜兴	皇新村村民委员会公变	10	400	320	320
51465	宜兴	义都路公变	10	200	160	160
51466	宜兴	建新杏家组箱变主变	10	500	400	400
51467	宜兴	均陶宿舍公变	10	400	320	320
51468	宜兴	鹏鹞中草药箱变主变	10	630	504	504
51469	宜兴	望湖美筑 3#室 4#所变	20	800	640	640
51470	宜兴	欣陶公寓 2#室 1#所变主变	10	800	640	640
51471	宜兴	坝西箱变主变	10	630	504	504
51472	宜兴	大文基公变	10	400	320	320
51473	宜兴	钰澜云溪府 3#室 1#所变主变	10	800	640	640
51474	宜兴	陆平杨树垛公变	10	200	160	160
51475	宜兴	雅达健康生态园 12#室 1#所变主变	10	800	640	640
51476	宜兴	大田南公变	10	200	160	160
51477	宜兴	玫园小区 2#箱变	10	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
51478	宜兴	石材市场 65#公变	10	400	60	60
51479	宜兴	陶博街箱变主变	10	400	320	320
51480	宜兴	临津分水公变	10	200	121	121
51481	宜兴	云溪路 3#公变	10	200	113	113
51482	宜兴	绿园路箱变主变	10	630	504	504
51483	宜兴	凌云府 4#室 1#所变主变	10	800	640	640
51484	宜兴	蜀山南街箱变主变	10	630	504	504
51485	宜兴	洋岸村西 3#公变	10	400	320	320
51486	宜兴	荆溪人家 3#站 3#所变主变	10	800	640	640
51487	宜兴	花园公变	10	200	160	160
51488	宜兴	新桥公变	10	400	121	121
51489	宜兴	卧龙桥箱变	10	400	320	320
51490	宜兴	凤鸣山晓尊邸 4#室 1#所变主变	10	800	640	640
51491	宜兴	前桥华光公变	10	400	162	162
51492	宜兴	誉珑湖滨花园 7#室 3#所变	20	800	640	640
51493	宜兴	苏家塘公变	10	400	19	19
51494	宜兴	龙山村箱变	10	400	314	314
51495	宜兴	董塘站 2#公变	10	200	160	160
51496	宜兴	台西里西 2#公变	10	400	320	320
51497	宜兴	五牧村委公变	10	400	320	320
51498	宜兴	表画 2#箱变	10	630	504	504
51499	宜兴	里高村公变	10	400	320	320
51500	宜兴	圩里村西公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
51501	宜兴	转山头 2#公变	10	400	320	320
51502	宜兴	杨巷杨农万家公变	10	200	125	125
51503	宜兴	新市电站公变	10	400	293	293
51504	宜兴	芝果村箱变主变	10	630	504	504
51505	宜兴	凤凰村 2#公变	10	400	183	183
51506	宜兴	茭渚十队公变	10	200	144	144
51507	宜兴	滨溪金悦府 1#站 3#所变主变	10	630	504	504
51508	宜兴	杉木 2#箱变	10	400	320	320
51509	宜兴	南里公变	10	200	160	160
51510	宜兴	九岭村大沟公变	10	400	260	260
51511	宜兴	茗秀馨院 3#室 4#所变主变	10	800	640	640
51512	宜兴	临泽人家 2#站 1#所变主变	20	800	640	640
51513	宜兴	璟溪翰府 1#室 1#所变主变	10	800	640	640
51514	宜兴	红塔商业中心 3#室 4#所变主变	10	800	640	640
51515	宜兴	西渚倒庙公变	10	200	105	105
51516	宜兴	湖悦天境 4#室 3#所变主变	20	800	640	640
51517	宜兴	茶圣家园 3#室 1#所变主变	10	630	504	504
51518	宜兴	龙运天城和府 3#室 2#所变	10	800	640	640
51519	宜兴	红卫新村 1#箱变主变	10	630	504	504
51520	宜兴	查林六组 6#公变	10	400	320	320
51521	宜兴	荆阳 4#箱变主变	10	630	504	504
51522	宜兴	尚城学府 5#室 1#所变主变	10	800	640	640
51523	宜兴	转盘坳公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
51524	宜兴	阳泉新村 5#箱变主变	10	400	320	320
51525	宜兴	洢韵福邸 2#室 2#所变主变	10	630	504	504
51526	宜兴	新河沿大浜 2#公变	10	200	102	102
51527	宜兴	宸章府 2#室 4#所变主变	10	800	640	640
51528	宜兴	骆家圩西公变	10	200	141	141
51529	宜兴	春晓江南南苑 3#室 1#所变主变	10	800	640	640
51530	宜兴	洢著景园 2#室 2#所变主变	10	630	504	504
51531	宜兴	胡家东公变	10	200	160	160
51532	宜兴	大新 3#公变	10	400	320	320
51533	宜兴	水西 3#公变	10	200	133	133
51534	宜兴	临泽人家 5#室 3#所变主变	20	800	640	640
51535	宜兴	优湖美地 3#室 1#所变主变	20	800	640	640
51536	宜兴	优湖美地 3#室 3#所变主变	20	800	640	640
51537	宜兴	优湖美地 3#室 4#所变主变	20	800	640	640
51538	宜兴	优湖美地 3#室 2#所变主变	20	800	640	640
51539	宜兴	大团北公变	10	200	160	160
51540	宜兴	优湖美地 2#室 1#所变主变	20	800	640	640
51541	宜兴	优湖美地 2#室 3#所变主变	20	800	640	640
51542	宜兴	优湖美地 2#室 4#所变主变	20	800	640	640
51543	宜兴	优湖美地 2#室 2#所变主变	20	800	640	640
51544	宜兴	中巷 3#公变	10	400	320	320
51545	宜兴	万华公变	10	400	320	320
51546	宜兴	怀谷轩 2#室 2#所变主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
51547	宜兴	蒋笠铜官山公变	10	200	160	160
51548	宜兴	响子岭箱变主变	10	400	320	320
51549	宜兴	小滩西公变	10	200	160	160
51550	宜兴	凤鸣府 2#室 2#所变	10	800	640	640
51551	宜兴	马庄 1#公变	10	400	320	320
51552	宜兴	南辛公变	10	200	160	160
51553	宜兴	寺西公变	10	200	132	132
51554	宜兴	钰澜云溪府 3#室 2#所变主变	10	800	640	640
51555	宜兴	建工小区公变	10	315	252	252
51556	宜兴	电力站建材公变	10	315	252	252
51557	宜兴	针纺 2#公变	10	400	320	320
51558	宜兴	储巷 2#公变	10	315	192	192
51559	宜兴	南方机械公变	10	400	320	320
51560	宜兴	凌霞前庄公变	10	400	286	286
51561	宜兴	石坝公变	10	200	118	118
51562	宜兴	柏树头公变	10	200	113	113
51563	宜兴	官林干北 1#公变	10	200	160	160
51564	宜兴	马家公变	10	315	252	252
51565	宜兴	陈巷公变	10	160	102	102
51566	宜兴	凌霞张家公变	10	200	160	160
51567	宜兴	芳庄孙家公变	10	200	141	141
51568	宜兴	姚家公变	10	200	128	128
51569	宜兴	马新公变	10	200	65	65

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
51570	宜兴	北庄公变	10	400	283	283
51571	宜兴	芳庄李渎公变	10	400	301	301
51572	宜兴	迳圩村公变	10	250	178	178
51573	宜兴	墅东公变	10	315	252	252
51574	宜兴	屺亭龙亭公变	10	160	86	86
51575	宜兴	西园 3#公变	10	400	320	320
51576	宜兴	蒋染桥公变	10	160	114	114
51577	宜兴	张公公变	10	250	200	200
51578	宜兴	前洪电站公变	10	400	320	320
51579	宜兴	张渚茶亭快活岭公变	10	200	88	88
51580	宜兴	小江公变	10	200	128	128
51581	宜兴	前姚组公变	10	400	262	262
51582	宜兴	广桥 2#公变	10	400	273	273
51583	宜兴	白家公变	10	400	305	305
51584	宜兴	西渚溪东公变	10	400	251	251
51585	宜兴	电力站西大街公变	10	400	310	310
51586	宜兴	宗家村公变	10	400	320	320
51587	宜兴	中心路公变	10	315	252	252
51588	宜兴	胜天欧家公变	10	200	160	160
51589	宜兴	王厦村公变	10	400	230	230
51590	宜兴	屺亭王家组公变	10	400	292	292
51591	宜兴	屺亭红旗公变	10	160	128	128
51592	宜兴	漫渎 2#公变	10	400	277	277

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
51593	宜兴	漫渎电站公变	10	400	243	243
51594	宜兴	竹门公变	10	315	252	252
51595	宜兴	红塔场上公变	10	400	158	158
51596	宜兴	云爱村公变	10	200	121	121
51597	宜兴	云爱三组公变	10	400	223	223
51598	宜兴	宋渎河北公变	10	315	237	237
51599	宜兴	蜀风公变	10	400	279	279
51600	宜兴	下滩公变	10	400	234	234
51601	宜兴	葡萄圩公变	10	200	160	160
51602	宜兴	宋渎河南公变	10	315	217	217
51603	宜兴	凌霞桥头公变	10	400	251	251
51604	宜兴	宋渎电站公变	10	200	160	160
51605	宜兴	毫村田桥公变	10	400	320	320
51606	宜兴	周家浜公变	10	200	160	160
51607	宜兴	诸桥许家公变	10	400	320	320
51608	宜兴	和桥渔场公变	10	400	320	320
51609	宜兴	后白塔公变	10	400	286	286
51610	宜兴	元家公变	10	200	145	145
51611	宜兴	湖滨电站公变	10	400	320	320
51612	宜兴	西渚立新 2#公变	10	400	320	320
51613	宜兴	田浪公变	10	200	146	146
51614	宜兴	滨河义庄村公变	10	400	320	320
51615	宜兴	杞亭电影院公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
51616	宜兴	庄鸡头公变	10	100	80	80
51617	宜兴	屺亭农机公变	10	400	320	320
51618	宜兴	集义渎西公变	10	200	131	131
51619	宜兴	集义渎公变	10	315	228	228
51620	宜兴	集义渎村公变	10	315	194	194
51621	宜兴	集义渎组公变	10	400	320	320
51622	宜兴	屺亭南街公变	10	400	240	240
51623	宜兴	谈里公变	10	400	98	98
51624	宜兴	路庄公变	10	315	252	252
51625	宜兴	周家浜西公变	10	315	191	191
51626	宜兴	徐家村公变	10	200	160	160
51627	宜兴	回图公变	10	400	278	278
51628	宜兴	安头公变	10	400	252	252
51629	宜兴	芦管委公变	10	315	252	252
51630	宜兴	谈家电站公变	10	200	160	160
51631	宜兴	墩子组公变	10	400	320	320
51632	宜兴	斗门村 2#公变	10	400	320	320
51633	宜兴	西街公变	10	400	285	285
51634	宜兴	抽村公变	10	200	128	128
51635	宜兴	丁山水泥宿舍 5#公变	10	400	320	320
51636	宜兴	丁山水泥宿舍 6#公变	10	400	320	320
51637	宜兴	丁耐宿舍 1#公变	10	315	252	252
51638	宜兴	水泥宿 1#公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
51639	宜兴	水泥宿 2#公变	10	315	252	252
51640	宜兴	水泥宿 3#公变	10	400	320	320
51641	宜兴	胜天张家组公变	10	200	160	160
51642	宜兴	田浪村公变	10	400	320	320
51643	宜兴	下新公变	10	400	320	320
51644	宜兴	青年闸公变	10	200	160	160
51645	宜兴	前谢 1#公变	10	200	127	127
51646	宜兴	斗上公变	10	315	95	95
51647	宜兴	前谢北站公变	10	200	160	160
51648	宜兴	大生村公变	10	200	160	160
51649	宜兴	和桥庙桥组公变	10	400	320	320
51650	宜兴	苗桥电站公变	10	400	259	259
51651	宜兴	路庄 2#公变	10	200	137	137
51652	宜兴	前进桥 2#公变	10	400	320	320
51653	宜兴	白塘公变	10	200	160	160
51654	宜兴	富康家园西区 1#箱变	10	1000	800	800
51655	宜兴	塘河南公变	10	400	320	320
51656	宜兴	黄岳南公变	10	400	320	320
51657	宜兴	新力公变	10	400	320	320
51658	宜兴	后新公变	10	200	160	160
51659	宜兴	前新公变	10	400	290	290
51660	宜兴	武家电站公变	10	400	320	320
51661	宜兴	新建蒋家公变	10	400	262	262

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
51662	宜兴	新建丁西公变	10	400	309	309
51663	宜兴	下田舍 2#公变	10	400	320	320
51664	宜兴	丁庄站公变	10	400	270	270
51665	宜兴	丁庄村公变	10	400	209	209
51666	宜兴	安基公变	10	400	320	320
51667	宜兴	南环路 2#公变	10	100	80	80
51668	宜兴	岳堤小区 2#公变	10	315	252	252
51669	宜兴	新建电力站 5#公变	10	400	264	264
51670	宜兴	岳堤小区 1#公变	10	315	252	252
51671	宜兴	下新污空公变	10	400	320	320
51672	宜兴	鹅圩电站公变	10	400	284	284
51673	宜兴	和桥寺前公变	10	160	111	111
51674	宜兴	寺坝公变	10	200	134	134
51675	宜兴	南坝站公变	10	200	160	160
51676	宜兴	街镇四公变	10	400	300	300
51677	宜兴	金盆 1#公变	10	200	134	134
51678	宜兴	贯庄公变	10	400	190	190
51679	宜兴	富强 1#公变	10	315	252	252
51680	宜兴	菜批市场公变	10	400	320	320
51681	宜兴	中百公变	10	400	320	320
51682	宜兴	工行公变	10	400	320	320
51683	宜兴	富强 2#公变	10	200	160	160
51684	宜兴	电影院公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
51685	宜兴	富强 3#公变	10	400	320	320
51686	宜兴	丁建综合楼 2#公变	10	315	252	252
51687	宜兴	刘家西公变	10	400	320	320
51688	宜兴	新建刘家公变	10	400	48	48
51689	宜兴	紫泥沟公变	10	200	160	160
51690	宜兴	新建大河边公变	10	400	320	320
51691	宜兴	富强 4#公变	10	400	320	320
51692	宜兴	大酒店公变	10	400	320	320
51693	宜兴	东卫 3#公变	10	200	160	160
51694	宜兴	东卫东公变	10	400	320	320
51695	宜兴	东卫北公变	10	315	239	239
51696	宜兴	水东污公变	10	200	160	160
51697	宜兴	川埠恒丰公变	10	400	320	320
51698	宜兴	水东村公变	10	200	112	112
51699	宜兴	兴村公变	10	400	92	92
51700	宜兴	和桥上水组公变	10	400	302	302
51701	宜兴	姚家组公变	10	200	95	95
51702	宜兴	海关宿舍公变	10	400	320	320
51703	宜兴	塘家圩公变	10	400	320	320
51704	宜兴	东卫污工泵公变	10	400	320	320
51705	宜兴	座庄圩公变	10	315	221	221
51706	宜兴	梧桐村公变	10	315	243	243
51707	宜兴	思古圩公变	10	400	186	186

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
51708	宜兴	渚东小桥公变	10	315	252	252
51709	宜兴	黄龙山公变	10	400	292	292
51710	宜兴	米厂 2#公变	10	400	320	320
51711	宜兴	米厂 1#公变	10	400	320	320
51712	宜兴	新东桥公变	10	400	298	298
51713	宜兴	木工宿舍公变	10	315	252	252
51714	宜兴	马圩公变	10	400	320	320
51715	宜兴	陈家斗公变	10	200	91	91
51716	宜兴	蒋笠 2#公变	10	200	125	125
51717	宜兴	合兴组公变	10	400	320	320
51718	宜兴	合心圩电站公变	10	100	80	80
51719	宜兴	斛里中村公变	10	200	132	132
51720	宜兴	红卫圩电站公变	10	400	320	320
51721	宜兴	川埠 6#公变	10	400	320	320
51722	宜兴	卫陶宿舍公变	10	400	320	320
51723	宜兴	川埠十二组公变	10	400	299	299
51724	宜兴	华新东路 1#公变	10	315	252	252
51725	宜兴	城南 2#公变	10	400	298	298
51726	宜兴	新大皇庙公变	10	200	160	160
51727	宜兴	华新东路 2#公变	10	315	252	252
51728	宜兴	华新东路 3#公变	10	400	320	320
51729	宜兴	华新东路 4#公变	10	315	252	252
51730	宜兴	华新东路 5#公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
51731	宜兴	华新东路 8#公变	10	315	252	252
51732	宜兴	华新东路 9#公变	10	400	320	320
51733	宜兴	华新东路 10#公变	10	315	252	252
51734	宜兴	宜春公变	10	400	320	320
51735	宜兴	新霞新村公变	10	400	320	320
51736	宜兴	岳堤苑 5#公变	10	400	320	320
51737	宜兴	民主路中公变	10	400	320	320
51738	宜兴	港区宿舍公变	10	400	320	320
51739	宜兴	南园商城公变	10	200	160	160
51740	宜兴	岳堤小区 4#公变	10	400	320	320
51741	宜兴	川埠十三组公变	10	400	320	320
51742	宜兴	川埠 8#公变	10	400	320	320
51743	宜兴	南春园公变	10	400	320	320
51744	宜兴	积梅 6#公变	10	100	80	80
51745	宜兴	电力设备公变	10	400	320	320
51746	宜兴	桃溪小学公变	10	315	252	252
51747	宜兴	积梅 1#公变	10	400	320	320
51748	宜兴	大坟山 2#公变	10	315	252	252
51749	宜兴	大坟山 1#公变	10	315	252	252
51750	宜兴	凌霞东塘公变	10	400	320	320
51751	宜兴	积梅 4#公变	10	400	320	320
51752	宜兴	贝斯特 2#公变	10	250	200	200
51753	宜兴	钱家桥 1#公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
51754	宜兴	龙王口公变	10	200	160	160
51755	宜兴	干北公变	10	200	138	138
51756	宜兴	屺亭南河公变	10	200	160	160
51757	宜兴	后亭村公变	10	400	320	320
51758	宜兴	刘家东公变	10	250	200	200
51759	宜兴	建材公变	10	400	320	320
51760	宜兴	泥塘村公变	10	200	122	122
51761	宜兴	埠头村公变	10	200	118	118
51762	宜兴	茶亭抗旱站公变	10	200	160	160
51763	宜兴	小桥头公变	10	400	221	221
51764	宜兴	丁东公变	10	100	80	80
51765	宜兴	杨潭圩公变	10	200	144	144
51766	宜兴	小南塘公变	10	400	320	320
51767	宜兴	宣林东公变	10	315	252	252
51768	宜兴	司马公变	10	200	135	135
51769	宜兴	宣林西公变	10	400	320	320
51770	宜兴	小符住公变	10	400	320	320
51771	宜兴	江庄桥公变	10	400	320	320
51772	宜兴	桂芳村公变	10	400	320	320
51773	宜兴	夹沟村公变	10	400	265	265
51774	宜兴	北野田公变	10	400	320	320
51775	宜兴	桂芳污公变	10	400	297	297
51776	宜兴	夹沟污公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
51777	宜兴	竹舍庙桥公变	10	400	320	320
51778	宜兴	钮家水产村北公变	10	400	320	320
51779	宜兴	典巷村公变	10	400	320	320
51780	宜兴	典巷北公变	10	200	142	142
51781	宜兴	后洋塘公变	10	200	160	160
51782	宜兴	竹舍储家塘公变	10	100	80	80
51783	宜兴	阳光小区 2#公变	10	400	320	320
51784	宜兴	阳光小区 1#公变	10	400	320	320
51785	宜兴	皇新小圩公变	10	400	320	320
51786	宜兴	阳光小区 4#公变	10	400	320	320
51787	宜兴	金家公变	10	250	141	141
51788	宜兴	泉水坝公变	10	200	160	160
51789	宜兴	大坝头公变	10	400	271	271
51790	宜兴	岷亭静堂公变	10	400	320	320
51791	宜兴	泥塘后庄公变	10	200	160	160
51792	宜兴	申门村公变	10	400	154	154
51793	宜兴	金山冲公变	10	200	90	90
51794	宜兴	大董公变	10	400	296	296
51795	宜兴	马元公变	10	200	88	88
51796	宜兴	茶亭三里亭 1#公变	10	400	303	303
51797	宜兴	岭西公变	10	200	160	160
51798	宜兴	张渚茶亭龙糠坞公变	10	400	309	309
51799	宜兴	白塔横塘 2#公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
51800	宜兴	屺亭东村公变	10	200	139	139
51801	宜兴	莲河溪 1#公变	10	200	160	160
51802	宜兴	莲河溪村公变	10	400	268	268
51803	宜兴	千朱公变	10	200	160	160
51804	宜兴	千亩圩站公变	10	400	305	305
51805	宜兴	千西公变	10	200	0	0
51806	宜兴	柴山公变	10	400	320	320
51807	宜兴	铜排公变	10	400	320	320
51808	宜兴	大田村公变	10	400	320	320
51809	宜兴	大田村 2#公变	10	400	289	289
51810	宜兴	凌霞北环公变	10	400	320	320
51811	宜兴	电力站房管所公变	10	315	252	252
51812	宜兴	岳堤教工宿舍公变	10	250	200	200
51813	宜兴	潘家坝村公变	10	315	193	193
51814	宜兴	定庄公变	10	200	151	151
51815	宜兴	闸北公变	10	400	320	320
51816	宜兴	丁蜀二中 2#公变	10	200	160	160
51817	宜兴	东河公变	10	200	160	160
51818	宜兴	人民饭店公变	10	315	252	252
51819	宜兴	一号楼公变	10	400	320	320
51820	宜兴	公司舍公变	10	400	320	320
51821	宜兴	财政小区公变	10	200	160	160
51822	宜兴	城建办公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
51823	宜兴	迎宾巷公变	10	400	320	320
51824	宜兴	龙溪花园公变	10	400	320	320
51825	宜兴	商业公司宿舍公变	10	400	320	320
51826	宜兴	白宕南路小区公变	10	400	320	320
51827	宜兴	9#楼公变	10	400	320	320
51828	宜兴	黑疗区宿舍公变	10	200	160	160
51829	宜兴	群乐商场 2#公变	10	400	320	320
51830	宜兴	群乐商场 1#公变	10	400	320	320
51831	宜兴	公园东路中区公变	10	400	320	320
51832	宜兴	丁南新村 3#公变	10	400	320	320
51833	宜兴	水厂经营部公变	10	400	320	320
51834	宜兴	阳光小区 5#公变	10	400	320	320
51835	宜兴	辅机公变	10	400	320	320
51836	宜兴	潘北公变	10	400	151	151
51837	宜兴	芳庄新区公变	10	400	312	312
51838	宜兴	官林南塍公变	10	200	160	160
51839	宜兴	新区 2#公变	10	200	160	160
51840	宜兴	南塍河南公变	10	200	160	160
51841	宜兴	西小村公变	10	400	320	320
51842	宜兴	小坝电站公变	10	200	160	160
51843	宜兴	小坝稻香公变	10	200	117	117
51844	宜兴	稻庄站公变	10	315	252	252
51845	宜兴	钱圩电站公变	10	200	144	144

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
51846	宜兴	西北公变	10	400	301	301
51847	宜兴	尖东公变	10	400	298	298
51848	宜兴	丰台公变	10	400	297	297
51849	宜兴	观渎东公变	10	200	160	160
51850	宜兴	排头公变	10	200	115	115
51851	宜兴	查林西公变	10	400	320	320
51852	宜兴	王干公变	10	160	128	128
51853	宜兴	上堡公变	10	400	320	320
51854	宜兴	阳羨站公变	10	200	160	160
51855	宜兴	另家北站公变	10	200	160	160
51856	宜兴	大坟头公变	10	400	263	263
51857	宜兴	凌家村公变	10	400	275	275
51858	宜兴	钮家自来水公变	10	200	160	160
51859	宜兴	桂庄公变	10	200	160	160
51860	宜兴	小毛家公变	10	400	320	320
51861	宜兴	西南组公变	10	400	320	320
51862	宜兴	稻福乐公变	10	200	120	120
51863	宜兴	下笠渎东公变	10	400	320	320
51864	宜兴	下笠渎村公变	10	400	313	313
51865	宜兴	薛家渎污工泵公变	10	400	320	320
51866	宜兴	姚家伙公变	10	200	57	57
51867	宜兴	庄家荡站公变	10	200	113	113
51868	宜兴	庄家荡 2#公变	10	400	273	273

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
51869	宜兴	三协村公变	10	200	160	160
51870	宜兴	邱家斗 3#公变	10	200	160	160
51871	宜兴	溪稍污空公变	10	200	160	160
51872	宜兴	邱九队公变	10	250	180	180
51873	宜兴	凌霞山南公变	10	200	160	160
51874	宜兴	凌霞蒋家公变	10	200	160	160
51875	宜兴	西埏公变	10	400	320	320
51876	宜兴	凌霞周家公变	10	400	320	320
51877	宜兴	徐家桥东公变	10	400	310	310
51878	宜兴	田舍村公变	10	200	160	160
51879	宜兴	潘家桥公变	10	315	229	229
51880	宜兴	红塔新河公变	10	200	160	160
51881	宜兴	钮家街公变	10	400	138	138
51882	宜兴	芦荡村公变	10	200	160	160
51883	宜兴	杨舍村公变	10	315	214	214
51884	宜兴	凌霞新村公变	10	315	247	247
51885	宜兴	新建中行公变	10	400	320	320
51886	宜兴	良种场公变	10	200	160	160
51887	宜兴	后管公变	10	200	160	160
51888	宜兴	凌霞王家公变	10	315	252	252
51889	宜兴	凌霞别墅公变	10	400	320	320
51890	宜兴	周巷公变	10	200	143	143
51891	宜兴	丰台村公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
51892	宜兴	陆坝公变	10	400	250	250
51893	宜兴	后管村公变	10	200	160	160
51894	宜兴	元家 2#公变	10	400	320	320
51895	宜兴	杨庄公变	10	400	320	320
51896	宜兴	一窑公变	10	200	160	160
51897	宜兴	回坞公变	10	400	320	320
51898	宜兴	碓坊 6#公变	10	315	252	252
51899	宜兴	碓坊 5#公变	10	315	252	252
51900	宜兴	下新圩公变	10	200	151	151
51901	宜兴	迎宾路 3#公变	10	400	320	320
51902	宜兴	邮堂电力站 4#公变	10	400	320	320
51903	宜兴	新建新区路公变	10	400	320	320
51904	宜兴	迎宾南虹 1#公变	10	400	320	320
51905	宜兴	迎宾南虹 3#公变	10	200	160	160
51906	宜兴	芳庄庄头公变	10	400	216	216
51907	宜兴	邮堂电力站 2#公变	10	250	165	165
51908	宜兴	韩家公变	10	200	160	160
51909	宜兴	耐火公变	10	200	125	125
51910	宜兴	干塘公变	10	200	133	133
51911	宜兴	邮堂电力站 6#公变	10	200	160	160
51912	宜兴	邮东公变	10	200	86	86
51913	宜兴	留住新站公变	10	200	160	160
51914	宜兴	芳庄水车头公变	10	200	154	154

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
51915	宜兴	留住村公变	10	315	207	207
51916	宜兴	五牧后村公变	10	400	194	194
51917	宜兴	竹舍西公变	10	400	320	320
51918	宜兴	芳庄长乐 1#公变	10	200	127	127
51919	宜兴	新塘公变	10	400	320	320
51920	宜兴	白石头公变	10	200	160	160
51921	宜兴	后竹公变	10	400	269	269
51922	宜兴	五牧前村公变	10	400	298	298
51923	宜兴	五牧站公变	10	400	295	295
51924	宜兴	芳庄塘东 2#公变	10	400	320	320
51925	宜兴	西长圩站公变	10	400	320	320
51926	宜兴	五泽公变	10	400	320	320
51927	宜兴	前亭村公变	10	400	320	320
51928	宜兴	蒋典 1#公变	10	400	297	297
51929	宜兴	蒋典 2#公变	10	400	320	320
51930	宜兴	良庄 3#公变	10	200	144	144
51931	宜兴	西村站公变	10	400	304	304
51932	宜兴	决西公变	10	200	160	160
51933	宜兴	西圩组公变	10	400	277	277
51934	宜兴	隔家圩公变	10	400	320	320
51935	宜兴	缪家公变	10	400	256	256
51936	宜兴	决东站公变	10	200	160	160
51937	宜兴	墅中 2#公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
51938	宜兴	万家公变	10	400	268	268
51939	宜兴	新联圩公变	10	315	252	252
51940	宜兴	培庄东公变	10	160	128	128
51941	宜兴	徐舍电力站 1#公变	10	400	254	254
51942	宜兴	培庄村公变	10	315	213	213
51943	宜兴	徐舍电力站 3#公变	10	400	320	320
51944	宜兴	油坊西公变	10	200	111	111
51945	宜兴	谈墅 2#公变	10	400	275	275
51946	宜兴	六店公变	10	200	92	92
51947	宜兴	冶炼公变	10	315	252	252
51948	宜兴	和平公变	10	100	80	80
51949	宜兴	油坊公变	10	160	101	101
51950	宜兴	土城公变	10	315	219	219
51951	宜兴	芳庄桥南公变	10	200	160	160
51952	宜兴	洪塘电站公变	10	200	160	160
51953	宜兴	姚顶公变	10	200	149	149
51954	宜兴	竹观门公变	10	160	16	16
51955	宜兴	乙字圩公变	10	315	252	252
51956	宜兴	西荡站公变	10	200	160	160
51957	宜兴	蒋墅公变	10	315	163	163
51958	宜兴	东街公变	10	400	320	320
51959	宜兴	芳庄大圩公变	10	200	117	117
51960	宜兴	沈芝滩公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
51961	宜兴	芳庄丛圩公变	10	400	320	320
51962	宜兴	斗门村污工泵公变	10	315	220	220
51963	宜兴	墅前公变	10	400	276	276
51964	宜兴	谈墅荡公变	10	400	320	320
51965	宜兴	胡家污公变	10	200	160	160
51966	宜兴	胡家北公变	10	200	88	88
51967	宜兴	唐家溪公变	10	200	95	95
51968	宜兴	五洞汪家公变	10	400	277	277
51969	宜兴	文岗公变	10	100	29	29
51970	宜兴	南漕顾家 3#公变	10	100	80	80
51971	宜兴	汽水公变	10	400	320	320
51972	宜兴	青墩头公变	10	400	309	309
51973	宜兴	沙塘河东公变	10	250	85	85
51974	宜兴	葛南公变	10	160	70	70
51975	宜兴	桃园电站公变	10	400	320	320
51976	宜兴	桃园新公变	10	400	320	320
51977	宜兴	后墙公变	10	160	128	128
51978	宜兴	宜丰袁家公变	10	200	68	68
51979	宜兴	宜丰孙家公变	10	200	118	118
51980	宜兴	新城公寓 3#箱变	10	500	400	400
51981	宜兴	龙泽苑一期 3#箱变	10	500	393	393
51982	宜兴	龙泽苑一期 4#箱变主变	10	500	400	400
51983	宜兴	怡丰苑 1#箱变	10	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
51984	宜兴	龙泽苑一期 5#箱变主变	10	500	400	400
51985	宜兴	怡丰苑 2#箱变	10	500	400	400
51986	宜兴	兴园大厦箱变	10	1000	800	800
51987	宜兴	龙泽苑一期 6#箱变	10	630	504	504
51988	宜兴	西山堡 5#公变	10	400	320	320
51989	宜兴	西山堡 4#公变	10	400	320	320
51990	宜兴	西山堡 6#公变	10	400	320	320
51991	宜兴	化工市场 1#公变	10	400	320	320
51992	宜兴	化工市场 2#公变	10	400	320	320
51993	宜兴	巷头钢材市场公变	10	630	504	504
51994	宜兴	芳庄小学公变	10	400	289	289
51995	宜兴	柏树头 2#公变	10	400	307	307
51996	宜兴	芳镇 12#公变	10	400	320	320
51997	宜兴	张家园公变	10	200	115	115
51998	宜兴	白塔工业小区公变	10	400	246	246
51999	宜兴	杨木桥公变	10	400	207	207
52000	宜兴	龙泽苑一期 7#箱变	10	630	504	504
52001	宜兴	龙泽苑一期 8#箱变	10	630	504	504
52002	宜兴	天尽头公变	10	200	160	160
52003	宜兴	龙泽苑一期 9#箱变	10	630	504	504
52004	宜兴	新岳站公变	10	200	112	112
52005	宜兴	桥下圩公变	10	315	252	252
52006	宜兴	岳滩村公变	10	400	210	210

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
52007	宜兴	岳滩站公变	10	200	160	160
52008	宜兴	下田公变	10	200	124	124
52009	宜兴	卡口公变	10	400	320	320
52010	宜兴	陶瓷商城公变	10	400	320	320
52011	宜兴	彩陶新区 5#公变	10	315	252	252
52012	宜兴	彩陶新区 4#公变	10	315	252	252
52013	宜兴	彩陶新村 3#公变	10	315	252	252
52014	宜兴	工商大楼公变	10	250	200	200
52015	宜兴	彩陶小区 3#公变	10	400	320	320
52016	宜兴	龙泽苑二期 1#箱变	10	500	400	400
52017	宜兴	庄西站公变	10	315	252	252
52018	宜兴	庄林公变	10	400	320	320
52019	宜兴	龙泽苑二期 2#箱变	10	630	504	504
52020	宜兴	竹舍庄西公变	10	400	283	283
52021	宜兴	龙泽苑二期 3#箱变	10	630	504	504
52022	宜兴	后街公变	10	315	178	178
52023	宜兴	龙泽苑二期 4#箱变	10	500	400	400
52024	宜兴	化机 C 区 1#公变	10	400	320	320
52025	宜兴	排楼下公变	10	400	317	317
52026	宜兴	化机 C 区 2#公变	10	400	320	320
52027	宜兴	龙泽苑二期 6#箱变	10	630	504	504
52028	宜兴	龙泽苑二期 5#箱变	10	500	400	400
52029	宜兴	庄北站公变	10	400	301	301

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
52030	宜兴	化机新村 1#公变	10	400	320	320
52031	宜兴	化机新村 2#公变	10	315	252	252
52032	宜兴	龙泽苑二期 7#箱变	10	630	504	504
52033	宜兴	化机新村 3#公变	10	400	320	320
52034	宜兴	化机 B 区 2#公变	10	400	320	320
52035	宜兴	龙泽苑二期 8#箱变	10	800	640	640
52036	宜兴	竹舍新街公变	10	400	297	297
52037	宜兴	化机 B 区 1#公变	10	315	252	252
52038	宜兴	任墅新区 6#公变	10	400	320	320
52039	宜兴	器件 2#公变	10	400	320	320
52040	宜兴	孟塘公变	10	200	127	127
52041	宜兴	芳庄占家公变	10	400	259	259
52042	宜兴	蒋巷 3#公变	10	200	160	160
52043	宜兴	岷山 2#公变	10	400	320	320
52044	宜兴	上边公变	10	200	111	111
52045	宜兴	徐塘田公变	10	200	146	146
52046	宜兴	夏芳村公变	10	400	225	225
52047	宜兴	周师公变	10	200	160	160
52048	宜兴	夏芳后宅公变	10	200	146	146
52049	宜兴	电力站 2#公变	10	315	228	228
52050	宜兴	百合红庙公变	10	400	264	264
52051	宜兴	陈西公变	10	200	160	160
52052	宜兴	新沟顶公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
52053	宜兴	石路 2#公变	10	400	252	252
52054	宜兴	钱家组公变	10	200	129	129
52055	宜兴	丁家村丁家塘公变	10	400	320	320
52056	宜兴	曲西公变	10	315	252	252
52057	宜兴	闸口电力站 2#公变	10	315	209	209
52058	宜兴	丁蜀二中 1#公变	10	400	320	320
52059	宜兴	张水沟村公变	10	315	181	181
52060	宜兴	红塔桥东公变	10	160	128	128
52061	宜兴	世纪别墅箱变主变	10	400	320	320
52062	宜兴	红领巾公变	10	200	160	160
52063	宜兴	河头桥公变	10	400	320	320
52064	宜兴	早渎公变	10	400	320	320
52065	宜兴	光明公变	10	400	320	320
52066	宜兴	前储巷公变	10	200	87	87
52067	宜兴	竹舍周家公变	10	400	320	320
52068	宜兴	崔家公变	10	200	142	142
52069	宜兴	储巷站公变	10	200	160	160
52070	宜兴	江谷住公变	10	200	135	135
52071	宜兴	宜城北公变	10	200	18	18
52072	宜兴	新城苑 1#箱变主变	10	630	504	504
52073	宜兴	新城苑 2#箱变主变	10	630	504	504
52074	宜兴	函东公园公变	10	200	160	160
52075	宜兴	环北路公变	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
52076	宜兴	毛纺公变	10	400	320	320
52077	宜兴	黄家北公变	10	315	252	252
52078	宜兴	黄家南公变	10	315	233	233
52079	宜兴	赵圩村公变	10	400	277	277
52080	宜兴	赵圩中村公变	10	400	320	320
52081	宜兴	万家 2#公变	10	400	310	310
52082	宜兴	潘口塘 2#公变	10	400	320	320
52083	宜兴	安桥 2#公变	10	400	283	283
52084	宜兴	前姜家公变	10	200	160	160
52085	宜兴	南溪公变	10	160	91	91
52086	宜兴	反大圩公变	10	315	167	167
52087	宜兴	杨巷路家公变	10	200	160	160
52088	宜兴	丰义供电所 6#公变	10	315	252	252
52089	宜兴	塘田村公变	10	200	160	160
52090	宜兴	宋家塘公变	10	400	320	320
52091	宜兴	西渚湾里公变	10	400	160	160
52092	宜兴	孟干公变	10	200	2	2
52093	宜兴	宝宜路灯公变	10	315	252	252
52094	宜兴	档车公变	10	400	320	320
52095	宜兴	水岸豪庭 1#箱变主变	10	500	400	400
52096	宜兴	水岸豪庭 2#箱变主变	10	500	400	400
52097	宜兴	水岸豪庭 3#箱变主变	10	500	400	400
52098	宜兴	水岸豪庭 4#箱变主变	10	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
52099	宜兴	水岸豪庭 5#箱变主变	10	500	400	400
52100	宜兴	周桥头公变	10	200	88	88
52101	宜兴	万石姚家公变	10	400	292	292
52102	宜兴	余境村 2#公变	10	160	128	128
52103	宜兴	楼南村公变	10	200	59	59
52104	宜兴	南漕沟南公变	10	200	131	131
52105	宜兴	东城 2#公变	10	160	128	128
52106	宜兴	田庄公变	10	100	52	52
52107	宜兴	桥涯涧下公变	10	400	248	248
52108	宜兴	均陶公变	10	315	252	252
52109	宜兴	岳阳苑 4#箱变	10	800	640	640
52110	宜兴	解西市政楼公变	10	400	320	320
52111	宜兴	东山居委公变	10	315	252	252
52112	宜兴	解放西路 1#公变	10	315	252	252
52113	宜兴	丁山西庄公变	10	200	160	160
52114	宜兴	解放西路公变	10	400	320	320
52115	宜兴	蛇墩公变	10	400	320	320
52116	宜兴	积梅 2#公变	10	400	296	296
52117	宜兴	解放西路 2#公变	10	400	320	320
52118	宜兴	均陶 2#公变	10	400	320	320
52119	宜兴	白宕小区 3#公变	10	400	320	320
52120	宜兴	白宕小区 2#公变	10	200	160	160
52121	宜兴	南漕高家公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
52122	宜兴	里墅公变	10	400	320	320
52123	宜兴	丁山供电所公变	10	315	252	252
52124	宜兴	佳乐公变	10	250	200	200
52125	宜兴	水岸豪庭 6#箱变主变	10	500	400	400
52126	宜兴	水岸豪庭 7#箱变主变	10	500	400	400
52127	宜兴	水岸豪庭 8#箱变主变	10	500	400	400
52128	宜兴	水竹园公变	10	250	200	200
52129	宜兴	西花园二村 1#箱变	10	800	640	640
52130	宜兴	西花园二村 2#箱变	10	800	640	640
52131	宜兴	新山公变	10	400	162	162
52132	宜兴	西花园二村 3#箱变	10	1000	800	800
52133	宜兴	梅园上公变	10	400	306	306
52134	宜兴	西花园三村 1#箱变	10	800	640	640
52135	宜兴	西花园三村 2#箱变	10	800	640	640
52136	宜兴	梅园干公变	10	315	194	194
52137	宜兴	西花园三村 3#箱变	10	800	640	640
52138	宜兴	芙蓉新庄公变	10	200	112	112
52139	宜兴	潼渚村公变	10	400	320	320
52140	宜兴	潼渚灵山公变	10	200	146	146
52141	宜兴	陆平塘南圩公变	10	200	104	104
52142	宜兴	北庄组公变	10	315	147	147
52143	宜兴	任墅工业园 1#公变	10	400	320	320
52144	宜兴	任墅工业园 2#公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
52145	宜兴	任墅工业园 3#公变	10	400	320	320
52146	宜兴	范道沈家公变	10	400	320	320
52147	宜兴	唐公公变	10	400	320	320
52148	宜兴	孙家 2#公变	10	100	80	80
52149	宜兴	高塍皂上公变	10	200	97	97
52150	宜兴	高塍庙桥公变	10	160	65	65
52151	宜兴	省庄清水潭公变	10	200	160	160
52152	宜兴	观渎路西公变	10	200	140	140
52153	宜兴	蒿山公变	10	200	119	119
52154	宜兴	马兰坳公变	10	200	160	160
52155	宜兴	新村 4#公变	10	400	320	320
52156	宜兴	新村 3#公变	10	315	223	223
52157	宜兴	凌霞新村 2#公变	10	315	172	172
52158	宜兴	前旺公变	10	400	320	320
52159	宜兴	万石吴家公变	10	400	319	319
52160	宜兴	舍楼下 2#公变	10	200	160	160
52161	宜兴	房管所 1#公变	10	400	320	320
52162	宜兴	房管所 2#公变	10	400	320	320
52163	宜兴	大新 2#公变	10	400	320	320
52164	宜兴	大新宿舍 1#公变	10	200	160	160
52165	宜兴	洩南 1#公变	10	400	307	307
52166	宜兴	新建供电所 8#公变	10	315	252	252
52167	宜兴	西花园三村 4#箱变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
52168	宜兴	坝头公变	10	315	252	252
52169	宜兴	龙坞 2#公变	10	200	146	146
52170	宜兴	龙坞 1#公变	10	200	160	160
52171	宜兴	梅东村部公变	10	400	295	295
52172	宜兴	红塔电力站 4#公变	10	400	320	320
52173	宜兴	红塔电力站 3#公变	10	400	311	311
52174	宜兴	部队医院箱变	10	630	504	504
52175	宜兴	庄只公变	10	315	252	252
52176	宜兴	兴武家园箱变	10	630	504	504
52177	宜兴	烟草城公变	10	400	320	320
52178	宜兴	金三角 6#公变	10	400	320	320
52179	宜兴	金三角 1#公变	10	400	320	320
52180	宜兴	金三角 2#公变	10	315	252	252
52181	宜兴	金三角 3#公变	10	200	160	160
52182	宜兴	金三角 4#公变	10	200	160	160
52183	宜兴	前巷路东公变	10	400	308	308
52184	宜兴	宜红新村公变	10	200	160	160
52185	宜兴	陈管口公变	10	160	128	128
52186	宜兴	后窑电站公变	10	250	174	174
52187	宜兴	街头公变	10	400	209	209
52188	宜兴	台东公变	10	400	286	286
52189	宜兴	新城绿苑 1#箱变	10	630	504	504
52190	宜兴	新城绿苑 2#箱变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
52191	宜兴	岳阳苑 1#箱变	10	630	504	504
52192	宜兴	岳阳苑 2#箱变	10	800	640	640
52193	宜兴	岳阳苑 3#箱变	10	800	640	640
52194	宜兴	前巷杏洞公变	10	400	288	288
52195	宜兴	坳桥公变	10	400	320	320
52196	宜兴	前巷大理石公变	10	400	320	320
52197	宜兴	严家庄公变	10	400	284	284
52198	宜兴	万珍老公变	10	200	160	160
52199	宜兴	芳庄西园公变	10	400	293	293
52200	宜兴	长河公变	10	200	106	106
52201	宜兴	横楸组公变	10	200	160	160
52202	宜兴	新春组公变	10	200	98	98
52203	宜兴	荷花桥公变	10	160	128	128
52204	宜兴	南新东路公变	10	200	160	160
52205	宜兴	后漕组公变	10	400	320	320
52206	宜兴	王家组 1#公变	10	400	294	294
52207	宜兴	南漕朱家公变	10	200	92	92
52208	宜兴	南漕杨家公变	10	200	45	45
52209	宜兴	官林徐家桥公变	10	315	171	171
52210	宜兴	钮家村公变	10	400	249	249
52211	宜兴	西村东公变	10	200	150	150
52212	宜兴	西村西公变	10	400	300	300
52213	宜兴	西村中公变	10	200	113	113

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
52214	宜兴	李家段公变	10	400	313	313
52215	宜兴	下圩站公变	10	400	320	320
52216	宜兴	渔庄背污工泵公变	10	315	252	252
52217	宜兴	下圩村公变	10	400	320	320
52218	宜兴	渔庄公变	10	315	218	218
52219	宜兴	富康家园西区 2#箱变	10	1000	793	793
52220	宜兴	芳庄和尚圩公变	10	200	124	124
52221	宜兴	芳庄长乐 2#公变	10	160	128	128
52222	宜兴	帮山川公变	10	200	131	131
52223	宜兴	芳庄电力站 2#公变	10	200	160	160
52224	宜兴	红塔电力站 1#公变	10	400	320	320
52225	宜兴	芳庄电力站 4#公变	10	400	299	299
52226	宜兴	红卫村 1#公变	10	400	226	226
52227	宜兴	香山公变	10	200	160	160
52228	宜兴	红卫村 2#公变	10	400	320	320
52229	宜兴	红卫新河公变	10	400	320	320
52230	宜兴	红卫二垛公变	10	400	320	320
52231	宜兴	西方桥公变	10	400	320	320
52232	宜兴	芳庄加工公变	10	400	301	301
52233	宜兴	红卫 3#公变	10	200	160	160
52234	宜兴	涧众预制公变	10	400	320	320
52235	宜兴	南漕田舍公变	10	400	320	320
52236	宜兴	李家电站公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
52237	宜兴	排上公变	10	200	130	130
52238	宜兴	张桥组公变	10	400	320	320
52239	宜兴	宜武 2#公变	10	200	152	152
52240	宜兴	朱东公变	10	400	256	256
52241	宜兴	中星湖滨城 1#站 2#所变	10	1000	783	783
52242	宜兴	中星湖滨城 1#站 1#所变	10	1000	800	800
52243	宜兴	潮音寺公变	10	200	160	160
52244	宜兴	中星湖滨城 2#站 4#所变	10	800	640	640
52245	宜兴	中星湖滨城 2#站 3#所变	10	800	640	640
52246	宜兴	中星湖滨城 2#站 2#所变	10	800	640	640
52247	宜兴	中星湖滨城 2#站 1#所变	10	800	640	640
52248	宜兴	中星湖滨城 3#站 2#所变	10	800	640	640
52249	宜兴	中星湖滨城 3#站 1#所变	10	800	640	640
52250	宜兴	中星湖滨城 4#站 2#所变	10	800	640	640
52251	宜兴	中星湖滨城 4#站 1#所变	10	800	640	640
52252	宜兴	欣阳苑 1#站 2#所变	10	1250	1000	1000
52253	宜兴	苏缆新村 6#公变	10	400	320	320
52254	宜兴	富康家园西区 3#箱变	10	1000	800	800
52255	宜兴	富康家园东区 1#箱变	10	500	400	400
52256	宜兴	富康家园东区 2#箱变	10	630	504	504
52257	宜兴	富康家园东区 3#箱变	10	630	504	504
52258	宜兴	富康家园东区 4#箱变	10	630	504	504
52259	宜兴	长征植物园公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
52260	宜兴	澄潭公变	10	200	160	160
52261	宜兴	川煤 1#公变	10	200	160	160
52262	宜兴	施家坝公变	10	315	252	252
52263	宜兴	芳庄电力站 1#公变	10	315	252	252
52264	宜兴	红卫 1#公变	10	250	189	189
52265	宜兴	苏缆新村 2#公变	10	315	252	252
52266	宜兴	苏缆新村 3#公变	10	315	252	252
52267	宜兴	苏缆新村 1#公变	10	315	252	252
52268	宜兴	税培 2#公变	10	400	320	320
52269	宜兴	税培 3#公变	10	400	320	320
52270	宜兴	大修公变	10	400	320	320
52271	宜兴	税培 1#公变	10	400	320	320
52272	宜兴	新北电站公变	10	400	320	320
52273	宜兴	金兰路家公变	10	200	160	160
52274	宜兴	虞山电站公变	10	400	320	320
52275	宜兴	前渚东公变	10	200	29	29
52276	宜兴	后渚公变	10	200	94	94
52277	宜兴	古都公变	10	200	160	160
52278	宜兴	牛车垛公变	10	200	160	160
52279	宜兴	张家村东公变	10	400	320	320
52280	宜兴	坝塘新区公变	10	200	160	160
52281	宜兴	桥东北公变	10	400	320	320
52282	宜兴	荷塘王家公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
52283	宜兴	贯东公变	10	200	160	160
52284	宜兴	刘家西 3#公变	10	315	252	252
52285	宜兴	马埠公变	10	200	146	146
52286	宜兴	杨埠村西公变	10	200	150	150
52287	宜兴	西河庄公变	10	200	24	24
52288	宜兴	杨埠污公变	10	200	108	108
52289	宜兴	晓苏桥公变	10	250	200	200
52290	宜兴	荷塘南河公变	10	400	254	254
52291	宜兴	荷塘新南公变	10	200	160	160
52292	宜兴	前渚村公变	10	200	95	95
52293	宜兴	埭兴大村公变	10	200	149	149
52294	宜兴	埭兴站公变	10	200	160	160
52295	宜兴	泉东公变	10	250	160	160
52296	宜兴	孟塘 2#公变	10	200	148	148
52297	宜兴	斛里电站公变	10	200	160	160
52298	宜兴	缶头公变	10	200	130	130
52299	宜兴	墙门 2#公变	10	200	160	160
52300	宜兴	蒋后公变	10	200	160	160
52301	宜兴	南圩公变	10	400	282	282
52302	宜兴	烟山大圩公变	10	400	230	230
52303	宜兴	后塔公变	10	200	151	151
52304	宜兴	幼儿园公变	10	400	320	320
52305	宜兴	营桥公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
52306	宜兴	中下村公变	10	400	320	320
52307	宜兴	湖滨小区二期 1#公变	10	315	252	252
52308	宜兴	湖滨小区二期 2#公变	10	315	252	252
52309	宜兴	浔溪苑 4#公变	10	315	252	252
52310	宜兴	浔溪苑 1#公变	10	315	252	252
52311	宜兴	浔溪苑 2#公变	10	315	252	252
52312	宜兴	浔溪苑 3#公变	10	315	252	252
52313	宜兴	桐梓西公变	10	200	95	95
52314	宜兴	三阳南公变	10	200	160	160
52315	宜兴	所 14#公变	10	400	320	320
52316	宜兴	滨湖小区 1#公变	10	400	320	320
52317	宜兴	滨河小区 2#公变	10	400	320	320
52318	宜兴	滨河小区 3#公变	10	400	320	320
52319	宜兴	滨河小区 4#公变	10	400	320	320
52320	宜兴	滨河小区 5#公变	10	400	320	320
52321	宜兴	滨河小区 6#公变	10	400	320	320
52322	宜兴	滨河小区七号公变	10	400	320	320
52323	宜兴	滨河小区 8#公变	10	400	320	320
52324	宜兴	紫京小区一号公变	10	400	320	320
52325	宜兴	紫京小区 2#公变	10	400	320	320
52326	宜兴	紫京小区 3#公变	10	400	320	320
52327	宜兴	紫京小区 4#公变	10	400	320	320
52328	宜兴	紫京小区 5#公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
52329	宜兴	中南联圩公变	10	400	320	320
52330	宜兴	红桑公变	10	315	252	252
52331	宜兴	谢桥北箱变	10	500	400	400
52332	宜兴	面砖公变	10	400	276	276
52333	宜兴	全方头公变	10	400	320	320
52334	宜兴	谢桥花园 1#箱变	10	1000	800	800
52335	宜兴	庄村公变	10	400	266	266
52336	宜兴	谢桥花园 2#箱变	10	1000	800	800
52337	宜兴	后方公变	10	200	140	140
52338	宜兴	烟山木桥公变	10	160	50	50
52339	宜兴	永丰公变	10	400	261	261
52340	宜兴	庄村电站公变	10	200	160	160
52341	宜兴	祥和花园 1#箱变	10	630	504	504
52342	宜兴	新建前巷公变	10	400	312	312
52343	宜兴	祥和花园 2#箱变	10	630	504	504
52344	宜兴	新建 3#公变 1	10	315	252	252
52345	宜兴	前周 2#公变	10	250	200	200
52346	宜兴	祥和花园 9#箱变	10	630	504	504
52347	宜兴	蒋王家公变	10	400	311	311
52348	宜兴	劳动桥公变	10	315	252	252
52349	宜兴	断桥涧公变	10	400	312	312
52350	宜兴	街北公变	10	400	320	320
52351	宜兴	方家圩西公变	10	160	128	128

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
52352	宜兴	核心公变	10	400	320	320
52353	宜兴	石桥头公变	10	200	145	145
52354	宜兴	王茂小学公变	10	200	160	160
52355	宜兴	章茂村公变	10	200	116	116
52356	宜兴	宝壕小区 1#公变	10	315	252	252
52357	宜兴	宝壕小区 2#公变	10	315	252	252
52358	宜兴	紫京小区 6#公变	10	400	320	320
52359	宜兴	紫京小区 7#公变	10	400	320	320
52360	宜兴	紫京小区 9#公变	10	400	320	320
52361	宜兴	紫京小区 8#公变	10	400	320	320
52362	宜兴	坝壕 2#公变	10	400	320	320
52363	宜兴	高塍高田公变	10	200	89	89
52364	宜兴	高塍王家 2#公变	10	200	136	136
52365	宜兴	前周电站公变	10	200	160	160
52366	宜兴	下塘桥公变	10	160	112	112
52367	宜兴	江步公变	10	400	320	320
52368	宜兴	后高田公变	10	200	112	112
52369	宜兴	新建义庄东公变	10	400	289	289
52370	宜兴	屯桥村公变	10	400	276	276
52371	宜兴	合星站公变	10	200	160	160
52372	宜兴	王母浜公变	10	200	4	4
52373	宜兴	屯桥站公变	10	200	94	94
52374	宜兴	骆家巷公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
52375	宜兴	谈家站公变	10	200	147	147
52376	宜兴	南下圩公变	10	400	301	301
52377	宜兴	锦绣二村 2#箱变	10	630	504	504
52378	宜兴	锦绣二村 3#箱变	10	500	400	400
52379	宜兴	洺滨大道 2#箱变	10	200	160	160
52380	宜兴	南虹河 1#箱变	10	315	252	252
52381	宜兴	南虹河 2#箱变	10	315	252	252
52382	宜兴	高塍中心小区 3#公变	10	400	320	320
52383	宜兴	宝壕小区 3#公变	10	400	320	320
52384	宜兴	宝壕小区 4#公变	10	250	200	200
52385	宜兴	宝壕小区 5#公变	10	250	200	200
52386	宜兴	宝壕小区 6#公变	10	250	200	200
52387	宜兴	宝壕小区 7#公变	10	315	252	252
52388	宜兴	宝壕小区 8#公变	10	250	200	200
52389	宜兴	周铁下干公变	10	400	257	257
52390	宜兴	官庄 2#公变	10	200	134	134
52391	宜兴	扶西 2#公变	10	200	160	160
52392	宜兴	里高 2#公变	10	200	40	40
52393	宜兴	高塍邵家公变	10	400	320	320
52394	宜兴	申家塘 2#公变	10	200	160	160
52395	宜兴	高塍沈家 2#公变	10	200	160	160
52396	宜兴	水产渔家组公变	10	160	128	128
52397	宜兴	邱庄 2#公变	10	160	83	83

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
52398	宜兴	官林电力站东公变	10	400	320	320
52399	宜兴	板桥公变	10	400	316	316
52400	宜兴	高塍东环公变	10	400	320	320
52401	宜兴	北环路公变	10	400	320	320
52402	宜兴	文化站公变	10	400	320	320
52403	宜兴	蔡塘圩公变	10	100	80	80
52404	宜兴	陈家 3#公变	10	200	160	160
52405	宜兴	杨头户 2#公变	10	200	160	160
52406	宜兴	邱庄 3#公变	10	200	143	143
52407	宜兴	迎宾公寓箱变	10	630	504	504
52408	宜兴	大树家园 1#箱变	10	800	640	640
52409	宜兴	大树家园 2#箱变	10	1000	800	800
52410	宜兴	大树家园 3#箱变	10	630	504	504
52411	宜兴	绿城公寓 2#箱变	10	630	504	504
52412	宜兴	新城公寓 1#箱变	10	630	504	504
52413	宜兴	上袁一组公变	10	315	252	252
52414	宜兴	上袁村 2#公变	10	315	252	252
52415	宜兴	上袁六组公变	10	400	320	320
52416	宜兴	西山堡 3#公变	10	400	320	320
52417	宜兴	杏头新村公变	10	400	320	320
52418	宜兴	漳东公变	10	200	110	110
52419	宜兴	漳水电站公变	10	200	160	160
52420	宜兴	王泥坝公变	10	200	139	139

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
52421	宜兴	扶南新站公变	10	200	160	160
52422	宜兴	扶南公变	10	200	160	160
52423	宜兴	金兰电力站 1#公变	10	400	320	320
52424	宜兴	金兰丁家公变	10	200	160	160
52425	宜兴	孟桥公变	10	200	116	116
52426	宜兴	洋溪公变	10	315	101	101
52427	宜兴	秧北公变	10	200	117	117
52428	宜兴	荷花荡公变	10	200	149	149
52429	宜兴	谢家塘公变	10	400	320	320
52430	宜兴	桃园 4#公变	10	250	200	200
52431	宜兴	西夹浜公变	10	200	114	114
52432	宜兴	桃园湖滩公变	10	200	133	133
52433	宜兴	金泉 4#公变	10	100	80	80
52434	宜兴	集镇 2#公变	10	400	317	317
52435	宜兴	韩家 2#公变	10	200	160	160
52436	宜兴	西渚桑场公变	10	200	60	60
52437	宜兴	观渎中公变	10	400	283	283
52438	宜兴	下圩南公变	10	200	112	112
52439	宜兴	水岸香榭 2#室 3#所变主变	10	630	504	504
52440	宜兴	振业 38#楼东箱变主变	10	630	504	504
52441	宜兴	大树上毛 2#公变	10	200	160	160
52442	宜兴	东木新桥公变	10	200	160	160
52443	宜兴	雅达健康生态园 13#室 2#所变主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
52444	宜兴	信用社箱变主变	10	500	400	400
52445	宜兴	岳家东公变	10	200	160	160
52446	宜兴	钮家村委公变	10	400	320	320
52447	宜兴	龙池山公变	10	200	160	160
52448	宜兴	荷塘宝寿梁家公变	10	200	113	113
52449	宜兴	桥涯村 2#公变	10	200	160	160
52450	宜兴	太华兴业路公变	10	400	320	320
52451	宜兴	清雅嘉苑 3#室 1#所变主变	10	800	640	640
52452	宜兴	芦长圩鱼塘公变	10	200	160	160
52453	宜兴	竺隐溪院 2#室 1#所变主变	10	800	640	640
52454	宜兴	荷花塘 3#箱变主变	10	400	320	320
52455	宜兴	长征林场公变	10	400	320	320
52456	宜兴	兴乾鱼塘公变	10	200	160	160
52457	宜兴	熙岸阳光 2#室 2#所变主变	10	630	504	504
52458	宜兴	春晓江南南苑 2#室 4#所变主变	10	800	640	640
52459	宜兴	漕桥村 2#公变	10	400	320	320
52460	宜兴	新建车站箱变主变	10	630	504	504
52461	宜兴	欧渎西公变	10	400	279	279
52462	宜兴	中东韭菜坞公变	10	400	278	278
52463	宜兴	芙蓉村公变	10	400	210	210
52464	宜兴	和光屿湖悦府 3#室 1#所变主变	20	630	504	504
52465	宜兴	杨巷北环路公变	10	400	320	320
52466	宜兴	尤后前村公变	10	400	245	245

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
52467	宜兴	中鑫商务广场 1#室 2#所变主变	10	630	504	504
52468	宜兴	桃溪建材公变	10	400	320	320
52469	宜兴	阳羨湖旅游度假小镇 6#室 1#所变主变	10	400	320	320
52470	宜兴	阳羨湖旅游度假小镇 6#室 2#所变主变	10	400	320	320
52471	宜兴	云湖福邸 1#室 1#所变主变	10	800	640	640
52472	宜兴	云湖福邸 1#室 2#所变主变	10	800	640	640
52473	宜兴	湖畔澜庭院 8#室 1#所变主变	10	800	640	640
52474	宜兴	永康农场 2#公变	10	200	119	119
52475	宜兴	富家圩鱼塘公变	10	200	141	141
52476	宜兴	丁山小学路南箱变主变	10	630	504	504
52477	宜兴	大东所前 2#箱变主变	10	500	400	400
52478	宜兴	山货场公变	10	400	320	320
52479	宜兴	金鑫公变	10	400	320	320
52480	宜兴	大华酒店公变	10	315	252	252
52481	宜兴	花溪苑 2#室 2#所变主变	10	800	640	640
52482	宜兴	便民中心停车场箱变主变	10	630	504	504
52483	宜兴	文庄粮管所公变	10	200	160	160
52484	宜兴	湖畔澜庭院 7#室 3#所变主变	10	630	504	504
52485	宜兴	洵麓花园 3#室 1#所变	10	630	504	504
52486	宜兴	洵麓花园 3#室 2#所变	10	630	418	418
52487	宜兴	余家舍排涝站公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
52488	宜兴	桃溪梦想商业广场 3#室 2#所变主变	10	800	640	640
52489	宜兴	馨悦府 3#室 1#所变主变	10	630	504	504
52490	宜兴	钢材市场南公变	10	400	320	320
52491	宜兴	馨悦府 2#室 2#所变主变	10	630	504	504
52492	宜兴	学圩村 3#公变	10	200	160	160
52493	宜兴	石材市场 46#箱变	10	630	504	504
52494	宜兴	实验中学公变	10	200	160	160
52495	宜兴	河西南公变	10	200	66	66
52496	宜兴	于桥头公变	10	200	160	160
52497	宜兴	誉珑湖滨花园 5#室 3#所变	20	800	640	640
52498	宜兴	雅达健康生态园 15#站 2#所变	10	800	640	640
52499	宜兴	白茫东公变	10	200	78	78
52500	宜兴	凤鸣山晓尊邸 3#室 2#所变主变	10	800	640	640
52501	宜兴	福田圩西公变	10	400	320	320
52502	宜兴	漳东 2#公变	10	200	160	160
52503	宜兴	誉湖郡 6#室 1#所变主变	20	630	504	504
52504	宜兴	石龙新苑 1#室 1#所变主变	10	400	320	320
52505	宜兴	石龙新苑 1#室 2#所变主变	10	400	320	320
52506	宜兴	洛涧姚家 2#公变	10	400	244	244
52507	宜兴	汇浜西公变	10	315	252	252
52508	宜兴	钱家站 2#公变	10	400	245	245
52509	宜兴	风隐居箱变主变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
52510	宜兴	闸上村 1#箱变主变	10	630	504	504
52511	宜兴	望湖美筑 5#室 1#所变	20	800	640	640
52512	宜兴	万善家园 1#站 1#所变主变	10	800	640	640
52513	宜兴	万善家园 1#站 2#所变主变	10	800	640	640
52514	宜兴	万善家园 2#室 1#所变主变	10	800	640	640
52515	宜兴	万善家园 2#室 2#所变主变	10	800	630	630
52516	宜兴	万善家园 1#箱变	10	400	320	320
52517	宜兴	万善家园 2#箱变	10	400	320	320
52518	宜兴	西渚闸浜闸站公变	10	400	320	320
52519	宜兴	曲流鱼塘公变	10	400	320	320
52520	宜兴	竹海岭上 3#室 3#所变	10	800	640	640
52521	宜兴	西渚花园闸站公变	10	400	320	320
52522	宜兴	镇北桥公变	10	400	304	304
52523	宜兴	鲸塘村公变	10	315	206	206
52524	宜兴	临津河西公变	10	400	320	320
52525	宜兴	西渚电影院公变	10	400	273	273
52526	宜兴	文北公变	10	400	320	320
52527	宜兴	徐舍丁家桥公变	10	200	160	160
52528	宜兴	徐舍中行公变	10	400	315	315
52529	宜兴	西渚东山公变	10	400	300	300
52530	宜兴	河边公变	10	200	63	63
52531	宜兴	镇小区公变	10	400	320	320
52532	宜兴	新都府 4#室 3#所变主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
52533	宜兴	洢里景园 4#室 2#所变主变	20	800	640	640
52534	宜兴	周铁湾里公变	10	200	143	143
52535	宜兴	农畜场公变	10	200	119	119
52536	宜兴	宜丰菜场公变	10	400	320	320
52537	宜兴	魏家 4#公变	10	400	320	320
52538	宜兴	云溪路 1#公变	10	400	320	320
52539	宜兴	锦溪豪庭 2#室 3#所变主变	10	800	640	640
52540	宜兴	竹北公变	10	200	132	132
52541	宜兴	湖滨桥 3#箱变主变	10	400	320	320
52542	宜兴	芳庄墅后鱼塘公变	10	400	320	320
52543	宜兴	蒋家渎南公变	10	400	239	239
52544	宜兴	潼渚沟头公变	10	200	108	108
52545	宜兴	新城嘉园三期 1#室 1#所变	10	630	504	504
52546	宜兴	潘南工业园 4#公变	10	200	160	160
52547	宜兴	茶圣家园 3#室 2#所变主变	10	630	504	504
52548	宜兴	龙眼小区 6#公变	10	200	160	160
52549	宜兴	杏里村公变	10	200	160	160
52550	宜兴	岭峰公变	10	200	160	160
52551	宜兴	万丽明珠 7#站 3#所变主变	10	630	504	504
52552	宜兴	南漕刘家 2#箱变主变	10	630	504	504
52553	宜兴	镇云溪公变	10	315	252	252
52554	宜兴	健康 2#公变	10	315	252	252
52555	宜兴	徐舍镇政府公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
52556	宜兴	竹雨轩 3#室 2#所变主变	10	800	640	640
52557	宜兴	滨溪金悦府 2#室 2#所变主变	10	630	504	504
52558	宜兴	田肚 1#公变	10	400	320	320
52559	宜兴	天安逸品花园 3#室 2#所变主变	10	800	640	640
52560	宜兴	蜀山南街 2#箱变主变	10	630	504	504
52561	宜兴	鼎球小区 3#箱变主变	10	500	400	400
52562	宜兴	临津剧院公变	10	400	320	320
52563	宜兴	河南老街公变	10	400	258	258
52564	宜兴	文东花园 2#公变	10	315	252	252
52565	宜兴	上圩村公变	10	400	249	249
52566	宜兴	东方紫园 3#室 3#所变主变	10	800	640	640
52567	宜兴	融达新村箱变主变	10	630	504	504
52568	宜兴	上元瑞元箱变主变	10	500	400	400
52569	宜兴	璟悦华府 1#站 1#所变主变	10	630	504	504
52570	宜兴	龙溪河南公变	10	200	160	160
52571	宜兴	煤矸场公变	10	400	320	320
52572	宜兴	针纺箱变主变	10	630	504	504
52573	宜兴	烟山桥东公变	10	100	80	80
52574	宜兴	庄头桥公变	10	200	160	160
52575	宜兴	品尚花园 1#站 1#所变主变	10	800	640	640
52576	宜兴	茶亭快活岭 2#公变	10	400	320	320
52577	宜兴	煤场箱变主变	10	400	320	320
52578	宜兴	查林六组 8#公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
52579	宜兴	春晓江南北苑 2#室 1#所变	10	800	640	640
52580	宜兴	文东花园 1#公变	10	315	252	252
52581	宜兴	火龙地公变	10	200	160	160
52582	宜兴	龙湖紫云台 5#室 1#所变主变	10	630	504	504
52583	宜兴	龙湖紫云台 5#室 3#所变主变	10	630	504	504
52584	宜兴	龙湖紫云台 5#室 2#所变主变	10	630	504	504
52585	宜兴	龙湖紫云台 5#室 4#所变主变	10	630	504	504
52586	宜兴	熙山院 4#室 2#所变主变	10	800	640	640
52587	宜兴	民南村东 2#公变	10	400	320	320
52588	宜兴	新河黄舍公变	10	200	160	160
52589	宜兴	汪家公变	10	200	160	160
52590	宜兴	安康 3#公变	10	315	252	252
52591	宜兴	茗秀馨院 3#室 3#所变主变	10	800	640	640
52592	宜兴	金榜华府 1#站 2#所变	10	630	504	504
52593	宜兴	春华制冷 3#公变	10	400	153	153
52594	宜兴	浜里农业公变	10	400	320	320
52595	宜兴	大招坞公变	10	200	160	160
52596	宜兴	春江郦府 2#室 4#所变	20	630	504	504
52597	宜兴	雅达望月坊 1#箱变主变	10	630	504	504
52598	宜兴	新河沿高车垛 2#公变	10	200	160	160
52599	宜兴	和兴路 5#公变	10	400	320	320
52600	宜兴	丰泽苑东区 5#箱变主变	10	630	504	504
52601	宜兴	二工区 3#公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
52602	宜兴	熙岸阳光 2#室 3#所变主变	10	630	504	504
52603	宜兴	尚岛豪庭 1#箱变主变	10	630	504	504
52604	宜兴	刘家浜箱变主变	10	630	504	504
52605	宜兴	安康 1#公变	10	315	252	252
52606	宜兴	清水潭箱变主变	10	400	320	320
52607	宜兴	中袁六组箱变主变	10	400	320	320
52608	宜兴	章茂上头公变	10	200	160	160
52609	宜兴	热电小区 1#箱变主变	10	500	400	400
52610	宜兴	肇富 3#公变	10	200	160	160
52611	宜兴	中巷许家公变	10	200	160	160
52612	宜兴	钰澜洵溪府 2#室 2#所变	10	800	640	640
52613	宜兴	渔业 2#公变	10	400	320	320
52614	宜兴	和喜洵府 2#室 2#所变主变	10	800	640	640
52615	宜兴	湖悦名邸 8#室 3#所变主变	10	800	640	640
52616	宜兴	洵珑云起府 3#室 3#所变主变	10	800	640	640
52617	宜兴	花溪山庭 2#室 2#所变	10	800	640	640
52618	宜兴	陈桥公变	10	200	89	89
52619	宜兴	誉湖郡 7#室 2#所变主变	20	800	640	640
52620	宜兴	洵麓花园 4#室 1#所变	10	630	504	504
52621	宜兴	洵麓花园 4#室 3#所变	10	630	504	504
52622	宜兴	洵麓花园 4#室 2#所变	10	630	504	504
52623	宜兴	洵麓花园 4#室 4#所变	10	630	504	504
52624	宜兴	上坝窑厂公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
52625	宜兴	陶机宿舍公变	10	400	320	320
52626	宜兴	水东站公变	10	400	320	320
52627	宜兴	潘西单变公变	10	160	128	128
52628	宜兴	石材市场 75#公变	10	400	320	320
52629	宜兴	同里戈口桥 1#公变	10	400	305	305
52630	宜兴	临泽人家 2#站 2#所变主变	20	800	640	640
52631	宜兴	高铁充电 1#箱变	10	630	504	504
52632	宜兴	高铁充电 2#箱变	10	630	504	504
52633	宜兴	凌云府 8#室 4#所变主变	10	630	504	504
52634	宜兴	沧浜 6#箱变主变	10	400	320	320
52635	宜兴	善卷矿山路口公变	10	200	131	131
52636	宜兴	和桥马桥组 2#公变	10	200	139	139
52637	宜兴	国税 2#箱变主变	10	400	320	320
52638	宜兴	怀谷轩 3#室 2#所变主变	10	630	504	504
52639	宜兴	水西电站公变	10	200	132	132
52640	宜兴	鱼塘公变	10	400	320	320
52641	宜兴	水岸香榭 2#室 1#所变主变	10	630	504	504
52642	宜兴	杨舍东 1#公变	10	400	320	320
52643	宜兴	大埭东场公变	10	200	160	160
52644	宜兴	新建新桥 2#公变	10	400	295	295
52645	宜兴	社沟公变	10	400	286	286
52646	宜兴	岷亭街西箱变主变	10	500	400	400
52647	宜兴	万石派出所 3#公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
52648	宜兴	永康农场箱变主变	10	400	320	320
52649	宜兴	戈庄村公变	10	400	320	320
52650	宜兴	张渚林场公变	10	400	320	320
52651	宜兴	吴圩北塍公变	10	400	166	166
52652	宜兴	余境村 3#公变	10	200	146	146
52653	宜兴	潘家坝公变	10	200	80	80
52654	宜兴	钰澜洵溪府 4#室 3#所变	10	630	504	504
52655	宜兴	山水洵城 4#室 3#所变主变	20	800	640	640
52656	宜兴	黄娄公变	10	200	160	160
52657	宜兴	新乐村 2#公变	10	400	320	320
52658	宜兴	舍头村北公变	10	200	20	20
52659	宜兴	临津供电所箱变主变	10	630	504	504
52660	宜兴	蜀山新安 3#公变	10	400	320	320
52661	宜兴	镇龙圩排涝站公变	10	200	160	160
52662	宜兴	和桥金桥箱变	10	630	504	504
52663	宜兴	中鑫箱变	10	630	504	504
52664	宜兴	南新楼下组 2#公变	10	200	160	160
52665	宜兴	石路村 2#公变	10	200	160	160
52666	宜兴	后塘北 3#公变	10	200	160	160
52667	宜兴	塘东 2#公变	10	200	160	160
52668	宜兴	上东 5#公变	10	400	320	320
52669	宜兴	兴隆村 2#公变	10	400	320	320
52670	宜兴	韶巷下田桥公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
52671	宜兴	查林工业区 4#公变	10	400	320	320
52672	宜兴	洛涧村 2#箱变主变	10	500	400	400
52673	宜兴	凌云府 4#室 2#所变主变	10	800	640	640
52674	宜兴	杨潭圩北公变	10	400	305	305
52675	宜兴	芳镇 2#箱变主变	10	630	504	504
52676	宜兴	函东排涝站公变	10	200	160	160
52677	宜兴	张泽木桥箱变主变	10	200	160	160
52678	宜兴	后蒲圩东公变	10	200	144	144
52679	宜兴	西渚秧圩浜闸站公变	10	400	320	320
52680	宜兴	洋渭太湖 2#公变	10	200	160	160
52681	宜兴	和桥农行箱变	10	630	504	504
52682	宜兴	园地村箱变	10	630	504	504
52683	宜兴	西横街箱变	10	630	504	504
52684	宜兴	粮油箱变	10	630	504	504
52685	宜兴	和桥中桥箱变	10	630	504	504
52686	宜兴	誉珑湖滨花园 11#室 1#所变主变	20	800	640	640
52687	宜兴	宜兴水上服务区箱变主变	10	400	320	320
52688	宜兴	碧水雅居 2#室 2#所变主变	10	630	504	504
52689	宜兴	南庄桥公变	10	200	160	160
52690	宜兴	水凌沟公变	10	200	137	137
52691	宜兴	五大桥 2#公变	10	200	142	142
52692	宜兴	高隐箱变主变	10	500	293	293
52693	宜兴	茶亭五组 2#公变	10	200	144	144

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
52694	宜兴	九龙 2#箱变主变	10	400	320	320
52695	宜兴	振东公变	10	400	320	320
52696	宜兴	阳羨湖旅游度假小镇 5#站 1#所变主变	10	800	640	640
52697	宜兴	阳羨湖旅游度假小镇 5#站 2#所变主变	10	800	640	640
52698	宜兴	雅达健康生态园 11#站 2#所变主变	10	630	504	504
52699	宜兴	时光汎樾府 3#室 1#所变主变	20	630	504	504
52700	宜兴	东尤场 4#公变	10	400	320	320
52701	宜兴	茶亭东路 1#箱变	10	630	504	504
52702	宜兴	皇新北城公变	10	200	135	135
52703	宜兴	青墩公园箱变主变	20	630	504	504
52704	宜兴	品尚花园 1#站 2#所变主变	10	800	640	640
52705	宜兴	东卫鱼塘公变	10	200	160	160
52706	宜兴	竹雨轩 3#室 1#所变主变	10	800	640	640
52707	宜兴	滕里西元帆 2#公变	10	400	320	320
52708	宜兴	徐西徐家圩 2#公变	10	200	147	147
52709	宜兴	王夏公变	10	200	160	160
52710	宜兴	悦澜名邸 3#室 4#所变主变	10	630	504	504
52711	宜兴	乾元乌山坎公变	10	200	160	160
52712	宜兴	金桂苑 6#箱变主变	10	630	504	504
52713	宜兴	闸口镇东 2#箱变主变	10	630	469	469
52714	宜兴	小龙山公变	10	200	127	127

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
52715	宜兴	红卫五组 2#公变	10	400	311	311
52716	宜兴	金龙名都 6#室 4#所变主变	10	800	640	640
52717	宜兴	黄沙矿箱变主变	10	400	320	320
52718	宜兴	金城花园 4#室 2#所变	10	800	640	640
52719	宜兴	五洞桥头 3#公变	10	200	160	160
52720	宜兴	观澜府 4#室 4#所变主变	20	800	640	640
52721	宜兴	临泽人家 4#室 4#所变主变	20	800	640	640
52722	宜兴	龙运天城和府 3#室 3#所变	10	800	640	640
52723	宜兴	春江郦府 3#室 2#所变	20	800	640	640
52724	宜兴	胜利徐家 4#公变	10	400	320	320
52725	宜兴	西圩元件 2#公变	10	200	100	100
52726	宜兴	洵岸华府 2#室 1#所变主变	20	800	640	640
52727	宜兴	洵岸华府 2#室 3#所变主变	20	800	640	640
52728	宜兴	洵岸华府 2#室 4#所变主变	20	800	640	640
52729	宜兴	洵岸华府 2#室 2#所变主变	20	800	640	640
52730	宜兴	闸口镇东箱变主变	10	630	480	480
52731	宜兴	郑家村北公变	10	200	160	160
52732	宜兴	四季景苑 1#站 2#所变主变	10	800	640	640
52733	宜兴	白塔村部箱变主变	10	630	504	504
52734	宜兴	尹艺新村公变	10	400	320	320
52735	宜兴	下东村 4#公变	10	200	160	160
52736	宜兴	蒋养兜公变	10	200	160	160
52737	宜兴	雅达健康生态园 7#站 1#所变主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
52738	宜兴	鹏鹞智造 8#公变	10	400	320	320
52739	宜兴	五洞桥头 2#公变	10	400	320	320
52740	宜兴	誉珑湖滨 12#室 2#所变主变	20	630	504	504
52741	宜兴	南禾佳苑 1#站 4#所变主变	10	630	504	504
52742	宜兴	白鹤洞 2#箱变主变	10	400	320	320
52743	宜兴	石碑桥公变	10	400	315	315
52744	宜兴	西木菜场箱变主变	10	630	504	504
52745	宜兴	观澜府 4#室 1#所变主变	20	800	640	640
52746	宜兴	志泉东站 2#公变	10	200	160	160
52747	宜兴	中桥路箱变主变	10	400	320	320
52748	宜兴	查家公变	10	200	58	58
52749	宜兴	大树仓上 2#	10	200	160	160
52750	宜兴	新征村路边 2#公变	10	400	320	320
52751	宜兴	李前 2#公变	10	200	127	127
52752	宜兴	西墟鱼塘公变	10	200	160	160
52753	宜兴	胥藏公变	10	200	98	98
52754	宜兴	三洞钱家公变	10	200	145	145
52755	宜兴	龙运天城悦府 3#室 3#所变	10	630	504	504
52756	宜兴	红塔高家公变	10	315	218	218
52757	宜兴	山潭组 3#公变	10	400	320	320
52758	宜兴	义亩桥南公变	10	200	160	160
52759	宜兴	名豪佳园 3#室 3#所变主变	10	800	640	640
52760	宜兴	洛涧雅居 2#室 2#所变主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
52761	宜兴	兴业小区四期 2#室 1#所变主变	10	800	640	640
52762	宜兴	南漕顾家 4#公变	10	200	150	150
52763	宜兴	洛涧生态园 2#公变	10	400	320	320
52764	宜兴	杏里太平 2#公变	10	200	160	160
52765	宜兴	皇新鱼塘公变	10	200	160	160
52766	宜兴	锦溪豪庭 3#室 3#所变主变	10	800	640	640
52767	宜兴	万福蒋家 3#公变	10	200	160	160
52768	宜兴	凤鸣府 3#室 4#所变	10	800	640	640
52769	宜兴	邮电宿舍箱变主变	10	630	504	504
52770	宜兴	公交住宅箱变主变	10	400	320	320
52771	宜兴	前坝箱变箱变主变	10	630	504	504
52772	宜兴	竹海岭上 3#室 1#所变	10	800	640	640
52773	宜兴	寿心箱变主变	10	400	320	320
52774	宜兴	颖丰果园公变	10	200	160	160
52775	宜兴	江南市场 2#公变	10	400	297	297
52776	宜兴	江南市场 1#公变	10	400	320	320
52777	宜兴	赵庄 2#公变	10	315	252	252
52778	宜兴	赵庄 1#公变	10	400	320	320
52779	宜兴	东下义山号公变	10	200	108	108
52780	宜兴	东下黄泥岗公变	10	315	252	252
52781	宜兴	南街 7#公变	10	400	320	320
52782	宜兴	清白公变	10	400	295	295
52783	宜兴	鲸塘水泵公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
52784	宜兴	将军苑南公变	10	400	320	320
52785	宜兴	稍渎村公变	10	400	320	320
52786	宜兴	自来水公变	10	200	160	160
52787	宜兴	鲸溪公变	10	400	261	261
52788	宜兴	兰后村公变	10	315	196	196
52789	宜兴	下庄村公变	10	400	272	272
52790	宜兴	村西公变	10	200	160	160
52791	宜兴	诚庄南站公变	10	200	99	99
52792	宜兴	下庄 2#公变	10	400	320	320
52793	宜兴	林场公变	10	100	80	80
52794	宜兴	天生圩 3#公变	10	400	300	300
52795	宜兴	座庄农场 1#公变	10	400	303	303
52796	宜兴	来村中公变	10	200	160	160
52797	宜兴	来村公变	10	315	240	240
52798	宜兴	将军苑北公变	10	400	320	320
52799	宜兴	电力站丝织公变	10	400	320	320
52800	宜兴	电力站宾馆公变	10	400	320	320
52801	宜兴	电力站车站公变	10	400	320	320
52802	宜兴	官林村 1#公变	10	400	320	320
52803	宜兴	南街 6#公变	10	400	320	320
52804	宜兴	电力站环岛 1#公变	10	400	320	320
52805	宜兴	黄渎 2#公变	10	315	252	252
52806	宜兴	朱渎新公变	10	400	294	294

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
52807	宜兴	夏姜公路 2#公变	10	400	320	320
52808	宜兴	胜天潘家公变	10	315	252	252
52809	宜兴	农场污工泵公变	10	200	160	160
52810	宜兴	官林龙潭 2#公变	10	400	320	320
52811	宜兴	阳光小区 3#公变	10	400	320	320
52812	宜兴	电磁公变	10	400	320	320
52813	宜兴	牧场公变	10	315	207	207
52814	宜兴	阳光小区东 3#公变	10	400	320	320
52815	宜兴	阳光小区东 2#公变	10	400	320	320
52816	宜兴	山咀头公变	10	400	320	320
52817	宜兴	阳光小区东 1#公变	10	400	320	320
52818	宜兴	阳光小区南 3#公变	10	400	320	320
52819	宜兴	阳光小区南 4#公变	10	400	299	299
52820	宜兴	周家村西公变	10	400	320	320
52821	宜兴	阳光花苑 2#箱变	10	630	504	504
52822	宜兴	电子宿舍公变	10	400	320	320
52823	宜兴	育才路公变	10	400	320	320
52824	宜兴	张渚幼儿园公变	10	315	252	252
52825	宜兴	埭头街北公变	10	400	286	286
52826	宜兴	荆西村公变	10	400	248	248
52827	宜兴	鸿湖环保公变	10	400	320	320
52828	宜兴	官林村 2#公变	10	400	320	320
52829	宜兴	黄楼公变	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
52830	宜兴	川埠商品房公变	10	400	320	320
52831	宜兴	大山界公变	10	400	320	320
52832	宜兴	电厂宿舍公变	10	315	252	252
52833	宜兴	南村背房产公变	10	400	320	320
52834	宜兴	阳光小区南 2#公变	10	400	320	320
52835	宜兴	荆西电站公变	10	400	320	320
52836	宜兴	阳光小区南 1#公变	10	400	320	320
52837	宜兴	官林村 3#公变	10	400	320	320
52838	宜兴	后中里公变	10	400	288	288
52839	宜兴	南街 5#公变	10	315	252	252
52840	宜兴	中里村公变	10	400	320	320
52841	宜兴	红星村公变	10	400	225	225
52842	宜兴	南街 4#公变	10	400	320	320
52843	宜兴	火烧浜公变	10	400	320	320
52844	宜兴	竹园小区 1#公变	10	400	320	320
52845	宜兴	竹园小区 2#公变	10	400	320	320
52846	宜兴	潜洛村安置小区 5#公变	10	400	320	320
52847	宜兴	后储公变	10	400	320	320
52848	宜兴	长安北公变	10	400	307	307
52849	宜兴	张渚友工公变	10	400	320	320
52850	宜兴	竹园小区 3#公变	10	400	320	320
52851	宜兴	竹园小区 4#公变	10	315	252	252
52852	宜兴	薛家渎公变	10	315	232	232

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
52853	宜兴	华东精细化工公变	10	400	131	131
52854	宜兴	兴影化工公变	10	400	320	320
52855	宜兴	张渚东下祖山公变	10	400	303	303
52856	宜兴	东下团山公变	10	200	160	160
52857	宜兴	南村组公变	10	400	247	247
52858	宜兴	湖滨桥公变	10	400	320	320
52859	宜兴	木石董家 2#公变	10	400	320	320
52860	宜兴	潜洛 4#公变	10	315	252	252
52861	宜兴	施荡鱼塘 2#公变	10	200	160	160
52862	宜兴	朱渭排涝 2#公变	10	400	234	234
52863	宜兴	邵墅村公变	10	400	320	320
52864	宜兴	胜天花园 3#公变	10	200	141	141
52865	宜兴	胜天花园 1#公变	10	400	320	320
52866	宜兴	皂上组公变	10	315	252	252
52867	宜兴	三河公变	10	200	141	141
52868	宜兴	鹅麓村公变	10	200	160	160
52869	宜兴	蒋家公变	10	200	160	160
52870	宜兴	中东牛头岗公变	10	400	192	192
52871	宜兴	集镇南公变	10	400	320	320
52872	宜兴	下笠渎 3#公变	10	400	320	320
52873	宜兴	中东抗旱埭公变	10	200	160	160
52874	宜兴	美达公变	10	400	320	320
52875	宜兴	集镇北公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
52876	宜兴	上笠渎南公变	10	315	252	252
52877	宜兴	上笠渎村西公变	10	400	320	320
52878	宜兴	朱渎村公变	10	400	238	238
52879	宜兴	蒲宕电站公变	10	200	160	160
52880	宜兴	桂芳南公变	10	315	252	252
52881	宜兴	杨家电站公变	10	100	80	80
52882	宜兴	来村北公变	10	400	294	294
52883	宜兴	南河 2#公变	10	400	320	320
52884	宜兴	二中公变	10	400	320	320
52885	宜兴	花园别墅 1#公变	10	400	320	320
52886	宜兴	胜天 1#公变	10	315	252	252
52887	宜兴	油塘公变	10	400	320	320
52888	宜兴	花园别墅 2#公变	10	315	243	243
52889	宜兴	南街 9#公变	10	400	320	320
52890	宜兴	岷亭 1#公变	10	200	160	160
52891	宜兴	岷亭 2#公变	10	400	302	302
52892	宜兴	南街 3#公变	10	400	320	320
52893	宜兴	南街 2#公变	10	315	252	252
52894	宜兴	米西公变	10	200	148	148
52895	宜兴	大都市 1#公变	10	400	320	320
52896	宜兴	大都市 2#公变	10	400	320	320
52897	宜兴	四洲塘公变	10	200	37	37
52898	宜兴	乌泥岗公变	10	200	72	72

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
52899	宜兴	烟山村公变	10	400	72	72
52900	宜兴	热电公变	10	200	160	160
52901	宜兴	南街 1#公变	10	400	320	320
52902	宜兴	南门 2#公变	10	400	320	320
52903	宜兴	胜山公变	10	200	160	160
52904	宜兴	特种涂料公变	10	400	320	320
52905	宜兴	张渚南门公变	10	315	148	148
52906	宜兴	安康小区 1#公变	10	315	252	252
52907	宜兴	南街 8#公变	10	400	320	320
52908	宜兴	川埠同乐新村公变	10	400	320	320
52909	宜兴	水龙口 2#公变	10	400	320	320
52910	宜兴	同乐商住楼公变	10	400	320	320
52911	宜兴	新宅基公变	10	400	320	320
52912	宜兴	安康小区 2#公变	10	315	252	252
52913	宜兴	中东村下东公变	10	200	160	160
52914	宜兴	烟下联矿公变	10	250	177	177
52915	宜兴	桃园北公变	10	200	160	160
52916	宜兴	黄泥岭公变	10	200	160	160
52917	宜兴	滨水新城 1#箱变	10	400	320	320
52918	宜兴	滨水新城 2#箱变	10	400	320	320
52919	宜兴	滨水新城 3#箱变	10	400	320	320
52920	宜兴	滨水新城 4#箱变	10	400	320	320
52921	宜兴	滨水新城 5#箱变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
52922	宜兴	滨水新城 6#箱变	10	400	320	320
52923	宜兴	滨水新城 7#箱变	10	400	320	320
52924	宜兴	滨水新城 8#箱变	10	400	320	320
52925	宜兴	白泥商业街公变	10	400	320	320
52926	宜兴	钱墅人家 3#站 2#所变	20	800	640	640
52927	宜兴	钱墅人家 3#站 3#所变	20	800	640	640
52928	宜兴	钱墅人家 3#站 4#所变	20	800	640	640
52929	宜兴	新岳二期 2#箱变	10	400	320	320
52930	宜兴	松林公变	10	200	85	85
52931	宜兴	悦和花园 1#站 1#所变	10	800	640	640
52932	宜兴	悦和花园 1#站 2#所变	10	800	640	640
52933	宜兴	悦和花园 2#站 1#所变	10	800	640	640
52934	宜兴	悦和花园 2#站 2#所变	10	800	640	640
52935	宜兴	悦和花园 1#箱变	10	400	320	320
52936	宜兴	悦和花园 2#箱变	10	400	320	320
52937	宜兴	桥南公变	10	400	304	304
52938	宜兴	宜丰陈塘桥公变	10	200	160	160
52939	宜兴	棟杨路 2#公变	10	400	320	320
52940	宜兴	彭庄村 2#公变	10	200	160	160
52941	宜兴	查林村 7#公变	10	250	200	200
52942	宜兴	丁南巷公变	10	400	320	320
52943	宜兴	任墅村西公变	10	315	241	241
52944	宜兴	西丰圩公变	10	200	140	140

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
52945	宜兴	高塍牌楼公变	10	200	137	137
52946	宜兴	广汇三期 1#站 1#所变	10	800	640	640
52947	宜兴	广汇三期 1#站 2#所变	10	800	640	640
52948	宜兴	广汇三期 2#站 1#所变	10	800	640	640
52949	宜兴	都山六村 1#公变	10	400	320	320
52950	宜兴	都山六村 2#公变	10	400	320	320
52951	宜兴	都山六村 3#公变	10	400	320	320
52952	宜兴	都山六村 4#公变	10	400	320	320
52953	宜兴	都山六村 5#公变	10	400	320	320
52954	宜兴	都山六村 6#公变	10	400	320	320
52955	宜兴	都山六村 7#公变	10	400	320	320
52956	宜兴	浦南排涝公变	10	200	160	160
52957	宜兴	洋渚炼泥厂公变	10	200	160	160
52958	宜兴	东下圩公变	10	200	160	160
52959	宜兴	新岳二期 1#箱变主变	10	400	320	320
52960	宜兴	新岳二期 3#箱变	10	400	320	320
52961	宜兴	新岳二期 4#箱变	10	400	320	320
52962	宜兴	新岳二期 5#箱变	10	400	320	320
52963	宜兴	新岳二期 6#箱变主变	10	400	320	320
52964	宜兴	钱墅人家 1#站 1#所变	20	800	640	640
52965	宜兴	芙蓉风生公变	10	200	160	160
52966	宜兴	钱墅人家 1#站 2#所变	20	800	640	640
52967	宜兴	钱墅人家 1#站 3#所变	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
52968	宜兴	钱墅人家 1#站 4#所变	20	800	640	640
52969	宜兴	钱墅人家 2#站 1#所变	20	800	640	640
52970	宜兴	钱墅人家 2#站 2#所变	20	800	640	640
52971	宜兴	钱墅人家 2#站 3#所变	20	800	640	640
52972	宜兴	钱墅人家 2#站 4#所变	20	800	640	640
52973	宜兴	钱墅人家 3#站 1#所变	20	800	640	640
52974	宜兴	广汇三期 2#站 2#所变	10	800	640	640
52975	宜兴	广汇三期 3#站 1#所变	10	800	640	640
52976	宜兴	广汇三期 3#站 2#所变	10	800	640	640
52977	宜兴	广汇三期 4#站 1#所变	10	800	640	640
52978	宜兴	广汇三期 4#站 2#所变	10	800	640	640
52979	宜兴	广汇三期 5#站 1#所变	10	800	640	640
52980	宜兴	广汇三期 5#站 2#所变	10	800	640	640
52981	宜兴	广汇三期 1#箱变	10	400	320	320
52982	宜兴	广汇三期 3#箱变	10	400	320	320
52983	宜兴	广汇三期 4#箱变	10	400	320	320
52984	宜兴	广汇三期 5#箱变	10	400	320	320
52985	宜兴	广汇三期 6#箱变	10	400	320	320
52986	宜兴	广汇三期 7#箱变	10	400	320	320
52987	宜兴	广汇三期 8#箱变	10	400	320	320
52988	宜兴	广汇三期 9#箱变	10	400	320	320
52989	宜兴	广汇三期 10#箱变	10	400	320	320
52990	宜兴	大港南太湖公变	10	400	248	248

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
52991	宜兴	老菜场公变	10	400	320	320
52992	宜兴	广汇三期 15#箱变	10	400	320	320
52993	宜兴	广汇三期 16#箱变	10	400	320	320
52994	宜兴	广汇三期 17#箱变	10	400	320	320
52995	宜兴	广汇三期 18#箱变	10	400	320	320
52996	宜兴	广汇三期 11#箱变	10	400	320	320
52997	宜兴	广汇三期 12#箱变	10	400	320	320
52998	宜兴	广汇三期 13#箱变	10	400	320	320
52999	宜兴	广汇三期 14#箱变	10	400	320	320
53000	宜兴	广汇三期 2#箱变	10	400	320	320
53001	宜兴	西黄墅公变	10	200	160	160
53002	宜兴	国土箱变	10	630	504	504
53003	宜兴	虹溪路箱变	10	630	504	504
53004	宜兴	嘉华豪庭 1#站 1#所变	10	800	640	640
53005	宜兴	嘉华豪庭 1#站 2#所变	10	800	640	640
53006	宜兴	西望下场 1#公变	10	400	293	293
53007	宜兴	康佳苑 8#公变	10	400	320	320
53008	宜兴	康佳苑 9#公变	10	400	320	320
53009	宜兴	康佳苑 10#公变	10	200	160	160
53010	宜兴	康家苑 11#公变	10	400	320	320
53011	宜兴	查林六组 3#公变	10	400	320	320
53012	宜兴	查林北区 3#公变	10	400	320	320
53013	宜兴	新沟公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
53014	宜兴	镇排涝泵箱变	10	400	320	320
53015	宜兴	金色年华二期 1#站 1#所变	10	800	640	640
53016	宜兴	金色年华二期 1#站 2#所变	10	800	640	640
53017	宜兴	金色年华二期 1#站 3#所变	10	800	640	640
53018	宜兴	查林二期 1#公变	10	400	320	320
53019	宜兴	查林北区 2#公变	10	400	320	320
53020	宜兴	漫溪公变	10	200	160	160
53021	宜兴	金色年华二期 1#站 4#所变	10	800	640	640
53022	宜兴	金色年华二期 1#箱变	10	400	320	320
53023	宜兴	张家坞公变	10	200	160	160
53024	宜兴	毛家山公变	10	200	160	160
53025	宜兴	中学公变	10	400	313	313
53026	宜兴	蒋南公变	10	200	132	132
53027	宜兴	尚城学府 7#室 1#所变主变	10	800	640	640
53028	宜兴	城塘公变	10	400	247	247
53029	宜兴	周铁中行公变	10	400	320	320
53030	宜兴	辰华汎府 3#室 2#所变主变	20	800	640	640
53031	宜兴	岭下塘公公变	10	400	286	286
53032	宜兴	东组路公变	10	400	320	320
53033	宜兴	西渚新建公变	10	400	282	282
53034	宜兴	富民路公变	10	400	292	292
53035	宜兴	北庄麻纺 2#公变	10	400	241	241
53036	宜兴	社坛西公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
53037	宜兴	新都府 5#室 4#所变主变	10	800	640	640
53038	宜兴	市桥电站公变	10	400	320	320
53039	宜兴	长山五队 2#公变	10	200	151	151
53040	宜兴	马思桥公变	10	400	320	320
53041	宜兴	南河教堂公变	10	400	320	320
53042	宜兴	时光汎樾府 4#室 4#所变主变	20	630	504	504
53043	宜兴	堂前陈垛 2#公变	10	200	160	160
53044	宜兴	旧渎电站公变	10	400	289	289
53045	宜兴	西渚长二公变	10	200	86	86
53046	宜兴	翡翠四季花园 5#室 2#所变	20	800	640	640
53047	宜兴	家乐公变	10	400	320	320
53048	宜兴	金榜华府 1#站 4#所变	10	630	504	504
53049	宜兴	湖光珑樾府 3#室 1#所变主变	20	800	640	640
53050	宜兴	路昌桥公变	10	400	214	214
53051	宜兴	宜元公变	10	400	320	320
53052	宜兴	下元公变	10	200	130	130
53053	宜兴	里界园公变	10	400	263	263
53054	宜兴	乾元村公变	10	400	280	280
53055	宜兴	矿机箱变主变	10	400	320	320
53056	宜兴	芳阳路箱变主变	10	630	504	504
53057	宜兴	新河沿荷花埂公变	10	400	300	300
53058	宜兴	龙眼小区 4#公变	10	400	320	320
53059	宜兴	俞家寨公变	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
53060	宜兴	洵著景园 3#室 4#所变主变	10	800	640	640
53061	宜兴	观澜府 4#室 2#所变主变	20	800	640	640
53062	宜兴	百家排涝站 2#公变	10	400	256	256
53063	宜兴	湖畔澜庭院 4#室 3#所变主变	10	630	504	504
53064	宜兴	下东龙塘 4#公变	10	400	320	320
53065	宜兴	汤泉公变	10	200	129	129
53066	宜兴	扶西公变	10	200	160	160
53067	宜兴	下沿公变	10	200	160	160
53068	宜兴	雅达健康生态园 3#室 1#所变主变	10	630	504	504
53069	宜兴	茶亭小区 1#公变	10	200	160	160
53070	宜兴	陈墅东公变	10	200	142	142
53071	宜兴	东风村 2#公变	10	200	160	160
53072	宜兴	仇东公变	10	200	138	138
53073	宜兴	胡油公变	10	200	144	144
53074	宜兴	融达公变	10	400	320	320
53075	宜兴	周桥 2#公变	10	200	160	160
53076	宜兴	三玻璃钢公变	10	400	320	320
53077	宜兴	洵麓花园 1#站 1#所变	10	630	504	504
53078	宜兴	洵麓花园 1#站 3#所变	10	630	504	504
53079	宜兴	洵麓花园 1#站 4#所变	10	630	504	504
53080	宜兴	洵麓花园 1#站 2#所变	10	630	504	504
53081	宜兴	洵麓花园 2#站 1#所变	10	800	640	640
53082	宜兴	洵麓花园 2#站 2#所变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
53083	宜兴	金三角 5#公变	10	400	320	320
53084	宜兴	竺隐溪院 4#室 2#所变主变	10	800	640	640
53085	宜兴	长安北 2#公变	10	400	320	320
53086	宜兴	三湾公变	10	400	320	320
53087	宜兴	方里站公变	10	400	320	320
53088	宜兴	竹舍河西公变	10	200	131	131
53089	宜兴	紫琅府 2#室 2#所变主变	10	800	640	640
53090	宜兴	万安小区 2#公变	10	400	320	320
53091	宜兴	锦溪豪庭 5#室 2#所变主变	10	800	640	640
53092	宜兴	新滕村部公变	10	200	122	122
53093	宜兴	供电调度公变	10	400	320	320
53094	宜兴	誉珑湖滨 13#室 3#所变主变	20	800	640	640
53095	宜兴	蒋笠村 3#公变	10	200	134	134
53096	宜兴	东尤场 3#公变	10	400	320	320
53097	宜兴	苏北村箱变主变	10	400	292	292
53098	宜兴	洋岸村西 2#公变	10	400	320	320
53099	宜兴	湖悦名邸 8#室 2#所变主变	10	800	640	640
53100	宜兴	湖悦名邸 4#室 1#所变主变	10	800	640	640
53101	宜兴	璀璨天宸花园 2#室 1#所变主变	20	800	640	640
53102	宜兴	丰台村 2#公变	10	200	121	121
53103	宜兴	邦利公变	10	200	160	160
53104	宜兴	新建河东 2#公变	10	200	160	160
53105	宜兴	鹅洲公馆二期 3#室 3#所变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
53106	宜兴	淦里新村公变	10	400	162	162
53107	宜兴	房东公变	10	200	73	73
53108	宜兴	金兰田舍公变	10	200	160	160
53109	宜兴	余境村公变	10	400	320	320
53110	宜兴	茶亭小区 3#公变	10	200	160	160
53111	宜兴	三六队公变	10	200	160	160
53112	宜兴	慕后公变	10	200	160	160
53113	宜兴	凌霞许家公变	10	400	320	320
53114	宜兴	烟山三庄公变	10	200	135	135
53115	宜兴	建筑 1#公变	10	200	100	100
53116	宜兴	上村头公变	10	400	258	258
53117	宜兴	茶元花园塘公变	10	400	183	183
53118	宜兴	小董公变	10	400	320	320
53119	宜兴	善卷安置小区 3#公变	10	400	320	320
53120	宜兴	西芥公变	10	200	138	138
53121	宜兴	大水潭 1#公变	10	400	320	320
53122	宜兴	北门丰产埭公变	10	100	80	80
53123	宜兴	采石公变	10	200	160	160
53124	宜兴	黄沙地公变	10	200	160	160
53125	宜兴	双桥南公变	10	200	160	160
53126	宜兴	茶元九里湾公变	10	400	270	270
53127	宜兴	安前 2#公变	10	200	107	107
53128	宜兴	黄泥岗公变	10	400	278	278

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
53129	宜兴	茶元薛家山公变	10	200	160	160
53130	宜兴	友谊村公变	10	400	311	311
53131	宜兴	龙山脚公变	10	400	320	320
53132	宜兴	石材市场 69#公变	10	400	17	17
53133	宜兴	西四东公变	10	200	160	160
53134	宜兴	戴家村公变	10	200	160	160
53135	宜兴	新四军纪念馆 2#箱变主变	10	630	447	447
53136	宜兴	珠园 2#公变	10	200	120	120
53137	宜兴	古瑶桥西公变	10	200	142	142
53138	宜兴	西桥头公变	10	400	312	312
53139	宜兴	钰澜云溪府 2#室 1#所变主变	10	800	640	640
53140	宜兴	春晖新村 2#室 1#所变主变	10	800	640	640
53141	宜兴	张渚荷花 2#公变	10	400	320	320
53142	宜兴	公园路北西公变	10	400	320	320
53143	宜兴	龙玺太湖湾 3#室 2#所变主变	10	800	640	640
53144	宜兴	归径曹珠公变	10	400	127	127
53145	宜兴	莲河公变	10	200	137	137
53146	宜兴	洛涧雅居 3#室 1#所变主变	10	800	640	640
53147	宜兴	平元东坞公变	10	200	160	160
53148	宜兴	周和塘公变	10	200	160	160
53149	宜兴	芳庄西舍公变	10	200	144	144
53150	宜兴	福田圩公变	10	200	69	69
53151	宜兴	金帆小区 1#公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
53152	宜兴	兰右村 2#公变	10	200	145	145
53153	宜兴	白巷 1 组公变	10	400	166	166
53154	宜兴	永昌路 1#公变	10	400	320	320
53155	宜兴	董家湾 2#箱变主变	10	400	320	320
53156	宜兴	和渎公变	10	400	320	320
53157	宜兴	宸章府 2#室 3#所变主变	10	800	640	640
53158	宜兴	五星小区一期 4#公变	10	200	160	160
53159	宜兴	金盆 3#公变	10	400	320	320
53160	宜兴	五星小区一期 5#公变	10	200	160	160
53161	宜兴	五星小区一期 6#公变	10	200	160	160
53162	宜兴	杏园路公变	10	200	160	160
53163	宜兴	西周 2#公变	10	200	104	104
53164	宜兴	乌溪桥南公变	10	400	320	320
53165	宜兴	五星小区一期 7#公变	10	200	160	160
53166	宜兴	朱渭抗排 2#公变	10	160	128	128
53167	宜兴	湖悦名邸 8#室 4#所变主变	10	800	640	640
53168	宜兴	安东新村公变	10	200	146	146
53169	宜兴	时光汎樾府 3#室 2#所变主变	20	630	504	504
53170	宜兴	和桥赛峰公变	10	400	320	320
53171	宜兴	南中五组 2#箱变主变	10	400	310	310
53172	宜兴	前庄町公变	10	200	160	160
53173	宜兴	五星小区一期 8#公变	10	200	160	160
53174	宜兴	台西村箱变主变	10	500	345	345

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
53175	宜兴	汤渎排涝 2#公变	10	200	160	160
53176	宜兴	红卫新区 7#公变	10	400	320	320
53177	宜兴	锦溪豪庭 6#室 2#所变主变	10	800	640	640
53178	宜兴	林庄花木场公变	10	200	160	160
53179	宜兴	尚水佳苑 2#室 1#所变	10	800	640	640
53180	宜兴	尚水佳苑 2#室 3#所变	10	800	640	640
53181	宜兴	尚水佳苑 2#室 4#所变	10	800	640	640
53182	宜兴	尚水佳苑 2#室 2#所变	10	800	640	640
53183	宜兴	蜀山村 5#公变	10	400	320	320
53184	宜兴	和喜汎府 3#室 2#所变主变	10	800	640	640
53185	宜兴	郭家耐火公变	10	400	320	320
53186	宜兴	花溪苑 3#室 2#所变主变	10	630	504	504
53187	宜兴	水洞 2#公变	10	200	160	160
53188	宜兴	新芳村委公变	10	400	320	320
53189	宜兴	金水湖畔雅苑 1#室 1#所变主变	10	800	640	640
53190	宜兴	健康公变	10	400	320	320
53191	宜兴	场上 2#公变	10	200	160	160
53192	宜兴	东塍公变	10	400	320	320
53193	宜兴	邵巷南公变	10	200	160	160
53194	宜兴	城北路公变	10	315	252	252
53195	宜兴	上千 2#公变	10	200	160	160
53196	宜兴	柏树头 3#公变	10	400	225	225
53197	宜兴	钟楼公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
53198	宜兴	茗秀馨院 3#室 1#所变主变	10	800	640	640
53199	宜兴	积梅 5#公变	10	400	320	320
53200	宜兴	和兴家园 16#公变	10	200	149	149
53201	宜兴	阪上公变	10	400	253	253
53202	宜兴	新建蒋家 2#公变	10	400	320	320
53203	宜兴	印刷公变	10	400	320	320
53204	宜兴	大树秦家公变	10	400	320	320
53205	宜兴	路东组公变	10	200	160	160
53206	宜兴	夏芳电站公变	10	400	287	287
53207	宜兴	省庄邓家公变	10	200	116	116
53208	宜兴	矿山 1#公变	10	200	160	160
53209	宜兴	长北公变	10	200	160	160
53210	宜兴	木龙地公变	10	200	160	160
53211	宜兴	红卫新村 2#箱变主变	10	630	504	504
53212	宜兴	潜洛新苑 2#室 3#所变主变	10	800	640	640
53213	宜兴	农贸市场箱变主变	10	400	320	320
53214	宜兴	观音组公变	10	200	160	160
53215	宜兴	方里殷家公变	10	200	160	160
53216	宜兴	阳羨度假区公变	10	400	320	320
53217	宜兴	薛家渎顶上公变	10	400	320	320
53218	宜兴	宜城岳南新村 1#箱变主变	10	500	400	400
53219	宜兴	上棚 2#公变	10	400	320	320
53220	宜兴	港口东流圩公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
53221	宜兴	车古箱变主变	10	400	320	320
53222	宜兴	湖头 4#公变	10	200	160	160
53223	宜兴	金兰杨家公变	10	400	320	320
53224	宜兴	南中七组公变	10	200	93	93
53225	宜兴	岭下大村公变	10	400	284	284
53226	宜兴	洪东村公变	10	200	147	147
53227	宜兴	中巷桥东 2#公变	10	400	320	320
53228	宜兴	大山芥公变	10	200	160	160
53229	宜兴	百家牛桥公变	10	400	310	310
53230	宜兴	大树北庄公变	10	400	320	320
53231	宜兴	北街公变	10	400	308	308
53232	宜兴	横塘新区 3#箱变主变	10	500	400	400
53233	宜兴	湖悦天境 3#室 1#所变	20	800	640	640
53234	宜兴	白宕小区 1#公变	10	400	320	320
53235	宜兴	前周村公变	10	400	313	313
53236	宜兴	时光汎樾府 4#室 1#所变主变	20	630	504	504
53237	宜兴	劳动新村小区 3#公变	10	400	320	320
53238	宜兴	义北公变	10	400	265	265
53239	宜兴	湖光公变	10	200	160	160
53240	宜兴	小河头公变	10	200	160	160
53241	宜兴	大树顾家公变	10	200	160	160
53242	宜兴	朱砂电站公变	10	200	160	160
53243	宜兴	工陶新村箱变主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
53244	宜兴	桃园西山箱变主变	10	400	320	320
53245	宜兴	梅贺排涝泵公变	10	200	160	160
53246	宜兴	前圩 2#公变	10	200	160	160
53247	宜兴	方里戴家村公变	10	200	140	140
53248	宜兴	尚城学府 7#室 4#所变主变	10	800	640	640
53249	宜兴	白云顶公变	10	200	160	160
53250	宜兴	潢潼红星公变	10	200	131	131
53251	宜兴	大庙 3#公变	10	400	320	320
53252	宜兴	大南中公变	10	400	249	249
53253	宜兴	优湖美地 4#室 3#所变	20	800	640	640
53254	宜兴	优湖美地 4#室 4#所变	20	800	640	640
53255	宜兴	西渚公变	10	400	284	284
53256	宜兴	南岳寺分场公变	10	200	160	160
53257	宜兴	优湖美地 1#站 3#所变	20	800	640	640
53258	宜兴	南淋十队公变	10	200	160	160
53259	宜兴	湖畔澜庭院 3#室 4#所变主变	10	630	504	504
53260	宜兴	琅山电站公变	10	200	160	160
53261	宜兴	开发区公变	10	200	160	160
53262	宜兴	后彭新村 1#箱变主变	10	400	320	320
53263	宜兴	紫琅府 2#室 3#所变主变	10	800	640	640
53264	宜兴	洵里景园 4#室 3#所变主变	20	800	640	640
53265	宜兴	沙桥 1#公变	10	400	320	320
53266	宜兴	锦溪豪庭 2#室 1#所变主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
53267	宜兴	查家塘公变	10	400	320	320
53268	宜兴	魏家 6#公变	10	400	183	183
53269	宜兴	华阳村箱变主变	10	630	504	504
53270	宜兴	芳西组 2#公变	10	400	320	320
53271	宜兴	凌云府 3#室 1#所变主变	10	630	504	504
53272	宜兴	锡宜路 2#公变	10	400	320	320
53273	宜兴	沧浜 4#箱变主变	10	400	320	320
53274	宜兴	干西桥东公变	10	200	160	160
53275	宜兴	龙潭教宿 4#箱变主变	10	500	400	400
53276	宜兴	胡家塘公变	10	400	320	320
53277	宜兴	龙潭教宿 5#箱变主变	10	500	400	400
53278	宜兴	阳泉白马公变	10	400	222	222
53279	宜兴	黄泥宕公变	10	200	160	160
53280	宜兴	联圩汤盘圩闸站公变	10	400	320	320
53281	宜兴	临津南坝公变	10	200	108	108
53282	宜兴	梧桐人家 3#室 1#所变主变	10	800	640	640
53283	宜兴	竹雨轩 4#室 2#所变主变	10	630	504	504
53284	宜兴	洵韵福邸 3#室 1#所变主变	10	800	640	640
53285	宜兴	彦升家院 1#站 1#所变主变	10	630	504	504
53286	宜兴	长山新民 4#公变	10	400	320	320
53287	宜兴	杨家地 2#公变	10	200	160	160
53288	宜兴	湖悦名邸三区 2#室 1#所变主变	10	800	640	640
53289	宜兴	白家 2#公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
53290	宜兴	栖汎云璟苑 3#室 2#所变主变	10	800	640	640
53291	宜兴	张公后村公变	10	400	320	320
53292	宜兴	远程路公变	10	400	320	320
53293	宜兴	徐西电灌站 2#公变	10	400	320	320
53294	宜兴	四季景苑 1#站 3#所变主变	10	800	640	640
53295	宜兴	东下青龙 3#公变	10	200	93	93
53296	宜兴	犊山大河边公变	10	200	149	149
53297	宜兴	宝山路 2#箱变主变	10	400	320	320
53298	宜兴	林庄电站公变	10	400	320	320
53299	宜兴	锦溪豪庭 2#室 4#所变主变	10	800	640	640
53300	宜兴	誉湖郡 3#室 3#所变主变	20	800	640	640
53301	宜兴	前巷石坝 2#公变	10	200	129	129
53302	宜兴	龙潭教宿 1#箱变主变	10	500	400	400
53303	宜兴	茶圣家园 4#室 1#所变主变	10	630	504	504
53304	宜兴	寺前西公变	10	200	160	160
53305	宜兴	洛涧雅居 2#室 3#所变主变	10	800	640	640
53306	宜兴	义庄塘公变	10	400	297	297
53307	宜兴	新都府 7#室 2#所变	10	630	504	504
53308	宜兴	金兰陈家 3#公变	10	400	320	320
53309	宜兴	丰义供电所 2#公变	10	400	320	320
53310	宜兴	毫渎东公变	10	400	320	320
53311	宜兴	周墅大河闸公变	10	400	320	320
53312	宜兴	龙潭教宿 2#箱变主变	10	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
53313	宜兴	优湖美地 1#站 4#所变	20	800	640	640
53314	宜兴	誉珑湖滨花园 11#室 2#所变主变	20	800	640	640
53315	宜兴	农工商 2#公变	10	400	320	320
53316	宜兴	铜山村 2#箱变	10	400	320	320
53317	宜兴	西艾干后村公变	10	200	152	152
53318	宜兴	潜洛 5#公变	10	400	291	291
53319	宜兴	阳羨湖旅游度假小镇 7#站 1#所变	10	800	640	640
53320	宜兴	阳羨湖旅游度假小镇 7#站 2#所变	10	800	640	640
53321	宜兴	阳羨湖旅游度假小镇 8#室 1#所变	10	800	640	640
53322	宜兴	阳羨湖旅游度假小镇 8#室 2#所变	10	800	640	640
53323	宜兴	阳羨湖旅游度假小镇 9#室 1#所变	10	630	504	504
53324	宜兴	阳羨湖旅游度假小镇 9#室 2#所变	10	630	504	504
53325	宜兴	器件 3#箱变主变	10	630	504	504
53326	宜兴	和桥钢材市场 2#公变	10	400	193	193
53327	宜兴	电视台箱变主变	10	400	320	320
53328	宜兴	龙潭教宿 3#箱变主变	10	500	400	400
53329	宜兴	洛涧陈家坳 3#箱变主变	10	630	504	504
53330	宜兴	尚城学府 3#室 2#所变主变	10	800	640	640
53331	宜兴	集贸停车场箱变主变	10	630	504	504
53332	宜兴	锦溪豪庭 3#室 4#所变主变	10	800	640	640
53333	宜兴	翡翠四季花园 2#室 2#所变	20	800	623	623
53334	宜兴	韶丰路公变	10	200	160	160
53335	宜兴	前圩 3#公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
53336	宜兴	周家小窑 3#箱变主变	10	500	400	400
53337	宜兴	查林西 3#公变	10	400	320	320
53338	宜兴	宜城西城公变	10	315	236	236
53339	宜兴	和桥沈家公变	10	400	303	303
53340	宜兴	干桥公变	10	400	306	306
53341	宜兴	镇河西北公变	10	400	320	320
53342	宜兴	蒋富站公变	10	200	150	150
53343	宜兴	蒋富村东公变	10	160	26	26
53344	宜兴	杨巷宗家公变	10	400	320	320
53345	宜兴	四里桥公变	10	400	320	320
53346	宜兴	杭窑公变	10	200	142	142
53347	宜兴	和桥丁家公变	10	400	320	320
53348	宜兴	尹家公变	10	160	128	128
53349	宜兴	天和家苑 6#公变	10	200	160	160
53350	宜兴	宋桥站公变	10	400	320	320
53351	宜兴	金兰石矿公变	10	400	221	221
53352	宜兴	里高电站公变	10	200	142	142
53353	宜兴	新屋公变	10	200	102	102
53354	宜兴	李山站公变	10	400	320	320
53355	宜兴	天和家苑 8#公变	10	250	200	200
53356	宜兴	五茄公变	10	200	44	44
53357	宜兴	天和家苑 7#公变	10	315	252	252
53358	宜兴	邹家公变	10	400	218	218

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
53359	宜兴	天和家苑 2#公变	10	200	160	160
53360	宜兴	虞家公变	10	200	119	119
53361	宜兴	天和家苑 1#公变	10	250	200	200
53362	宜兴	金兰曹家公变	10	160	72	72
53363	宜兴	新安公变	10	200	24	24
53364	宜兴	双场公变	10	200	160	160
53365	宜兴	南高组公变	10	200	138	138
53366	宜兴	南高小区公变	10	315	252	252
53367	宜兴	闻高公变	10	400	318	318
53368	宜兴	西苑小区公变	10	315	238	238
53369	宜兴	石路 1#公变	10	400	320	320
53370	宜兴	西山岗 1#公变	10	400	291	291
53371	宜兴	北门村公变	10	315	252	252
53372	宜兴	塘山桥 3#公变	10	200	160	160
53373	宜兴	建设新村 2#公变	10	400	320	320
53374	宜兴	华兴小区 1#公变	10	400	312	312
53375	宜兴	华达小区公变	10	400	320	320
53376	宜兴	安西电站公变	10	100	50	50
53377	宜兴	柏树新站公变	10	400	283	283
53378	宜兴	华兴小区 3#公变	10	400	294	294
53379	宜兴	华兴小区公变	10	200	160	160
53380	宜兴	闻家王家组公变	10	400	305	305
53381	宜兴	潘高电站公变	10	200	102	102

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
53382	宜兴	庙桥路公变	10	400	320	320
53383	宜兴	环卫所公变	10	400	320	320
53384	宜兴	新建新村南公变	10	400	320	320
53385	宜兴	新建新村公变	10	400	320	320
53386	宜兴	天和家苑 3#公变	10	315	252	252
53387	宜兴	天和家苑 4#公变	10	200	160	160
53388	宜兴	六埂公变	10	200	117	117
53389	宜兴	天和家苑 5#公变	10	315	252	252
53390	宜兴	新建新村北公变	10	400	293	293
53391	宜兴	中巷村荷花公变	10	315	252	252
53392	宜兴	南新陈家公变	10	400	320	320
53393	宜兴	和桥陆家公变	10	400	320	320
53394	宜兴	小湾公变	10	400	274	274
53395	宜兴	芝果站公变	10	100	80	80
53396	宜兴	北新桥公变	10	400	294	294
53397	宜兴	丁圩公变	10	200	126	126
53398	宜兴	汪洋站公变	10	200	160	160
53399	宜兴	华西路 3#公变	10	315	246	246
53400	宜兴	华西路 4#公变	10	315	252	252
53401	宜兴	新城 2#公变	10	200	160	160
53402	宜兴	西渚加工公变	10	400	320	320
53403	宜兴	振元南 2#公变	10	400	320	320
53404	宜兴	振元南公变	10	400	315	315

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
53405	宜兴	簪里公变	10	400	150	150
53406	宜兴	七组公变	10	315	185	185
53407	宜兴	西渚农机公变	10	400	320	320
53408	宜兴	潘墩公变	10	400	313	313
53409	宜兴	转水公变	10	200	127	127
53410	宜兴	西渚蔡塘电站公变	10	200	97	97
53411	宜兴	元上公变	10	400	320	320
53412	宜兴	上下街公变	10	400	289	289
53413	宜兴	十里牌用电站公变	10	315	252	252
53414	宜兴	筱里村公变	10	400	176	176
53415	宜兴	九岭电炉公变	10	200	160	160
53416	宜兴	窑庄公变	10	400	320	320
53417	宜兴	周扬公变	10	200	160	160
53418	宜兴	官林南新河站公变	10	200	160	160
53419	宜兴	九岭砖瓦公变	10	200	160	160
53420	宜兴	1号井宿舍公变	10	200	160	160
53421	宜兴	茶亭汤家村公变	10	200	135	135
53422	宜兴	新华居民区公变	10	200	160	160
53423	宜兴	渚东新桥公变	10	400	320	320
53424	宜兴	木工公变	10	400	320	320
53425	宜兴	九岭村腰塘公变	10	200	61	61
53426	宜兴	姜西公变	10	200	160	160
53427	宜兴	湖滨村2#公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
53428	宜兴	五村村公变	10	200	160	160
53429	宜兴	闸口水产公变	10	400	320	320
53430	宜兴	毛家塘公变	10	200	160	160
53431	宜兴	上下场圩 1#公变	10	400	320	320
53432	宜兴	上下场圩 3#公变	10	400	320	320
53433	宜兴	上下场圩 2#公变	10	400	320	320
53434	宜兴	上下场圩 4#公变	10	400	320	320
53435	宜兴	联丰圩公变	10	400	320	320
53436	宜兴	韶巷村公变	10	400	320	320
53437	宜兴	长田埂公变	10	400	307	307
53438	宜兴	庄南公变	10	200	160	160
53439	宜兴	桃溪一期公变	10	400	320	320
53440	宜兴	桃溪二期公变	10	315	243	243
53441	宜兴	人民大街公变	10	400	320	320
53442	宜兴	戈东公变	10	400	306	306
53443	宜兴	戈西公变	10	400	320	320
53444	宜兴	街镇三公变	10	315	232	232
53445	宜兴	燕山杨树公变	10	200	140	140
53446	宜兴	凌霞石车坝公变	10	200	160	160
53447	宜兴	街镇一公变	10	400	288	288
53448	宜兴	华西路 5#公变	10	315	252	252
53449	宜兴	华西路 6#公变	10	315	252	252
53450	宜兴	华西路 7#公变	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
53451	宜兴	鲸塘信用社公变	10	200	160	160
53452	宜兴	西渚立新公变	10	400	207	207
53453	宜兴	街镇五公变	10	400	278	278
53454	宜兴	金紫污公变	10	315	217	217
53455	宜兴	华西路 8#公变	10	315	252	252
53456	宜兴	华西路 9#公变	10	250	200	200
53457	宜兴	鲸塘小学公变	10	200	160	160
53458	宜兴	新征村路边公变	10	315	252	252
53459	宜兴	新征茶场公变	10	200	160	160
53460	宜兴	金紫村东宅公变	10	200	160	160
53461	宜兴	华西路 10#公变	10	315	252	252
53462	宜兴	华西路 11#公变	10	315	252	252
53463	宜兴	华西路 12#公变	10	315	252	252
53464	宜兴	金紫电站公变	10	315	252	252
53465	宜兴	皇新污公变	10	400	320	320
53466	宜兴	燕山用电站公变	10	100	80	80
53467	宜兴	新征村荷花公变	10	400	287	287
53468	宜兴	岭南公变	10	315	232	232
53469	宜兴	鲸塘前村公变	10	200	135	135
53470	宜兴	新征村官塘公变	10	200	133	133
53471	宜兴	南庄北站公变	10	200	110	110
53472	宜兴	华西路 13#公变	10	315	252	252
53473	宜兴	华西路 14#公变	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
53474	宜兴	华西路 15#公变	10	315	252	252
53475	宜兴	华西路 16#公变	10	400	320	320
53476	宜兴	烟山砖桥公变	10	400	211	211
53477	宜兴	烟山水产公变	10	400	234	234
53478	宜兴	东下向阳 2#公变	10	200	141	141
53479	宜兴	新芳镇东公变	10	315	252	252
53480	宜兴	陆科加工公变	10	400	247	247
53481	宜兴	马公滩污公变	10	400	320	320
53482	宜兴	大团村公变	10	400	235	235
53483	宜兴	泉佐电站公变	10	200	143	143
53484	宜兴	泉佐村公变	10	400	301	301
53485	宜兴	陶瓷商城 2#公变	10	315	252	252
53486	宜兴	华达小区 1#公变	10	315	252	252
53487	宜兴	王木公变	10	315	226	226
53488	宜兴	华达小区 2#公变	10	315	252	252
53489	宜兴	曲坊新村 3#公变	10	315	252	252
53490	宜兴	大生杨家公变	10	400	309	309
53491	宜兴	巷头邵家公变	10	200	160	160
53492	宜兴	永兴渎南公变	10	160	128	128
53493	宜兴	和桥湾里公变	10	400	320	320
53494	宜兴	前谢南站公变	10	400	305	305
53495	宜兴	华西路 1#公变	10	400	320	320
53496	宜兴	华西路 2#公变	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
53497	宜兴	金都公变	10	400	320	320
53498	宜兴	塘北圩 3#公变	10	400	304	304
53499	宜兴	熙和府 4#室 3#所变主变	10	800	640	640
53500	宜兴	洛涧雅居 5#室 2#所变主变	10	400	320	320
53501	宜兴	汎璋景园 3#室 4#所变主变	10	800	640	640
53502	宜兴	淦里砖桥公变	10	200	144	144
53503	宜兴	庙下公变	10	400	207	207
53504	宜兴	红卫 5#公变	10	400	191	191
53505	宜兴	蠡墅中区箱变主变	10	400	320	320
53506	宜兴	大港河南公变	10	200	57	57
53507	宜兴	荷花塘 1#箱变主变	10	400	320	320
53508	宜兴	月家桥公变	10	200	142	142
53509	宜兴	水北田螺村公变	10	200	160	160
53510	宜兴	中心幼儿园 2#箱变主变	10	400	320	320
53511	宜兴	丁山紫砂文化创意街 1#室 1#所变主变	10	1000	800	800
53512	宜兴	誉珑湖滨 8#室 3#所变	20	630	504	504
53513	宜兴	扬富南公变	10	200	160	160
53514	宜兴	鑫盛嘉苑 3#室 2#所变	10	800	640	640
53515	宜兴	民北张家公变	10	400	320	320
53516	宜兴	银祥公变	10	400	254	254
53517	宜兴	紫煊宸尚花园 1#站 3#所变主变	10	800	640	640
53518	宜兴	南唐公变	10	200	145	145

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
53519	宜兴	阳山 1#公变	10	400	253	253
53520	宜兴	压渚北公变	10	400	320	320
53521	宜兴	西王干公变	10	200	142	142
53522	宜兴	长征六组公变	10	200	160	160
53523	宜兴	西渚杨家公变	10	200	96	96
53524	宜兴	张基坝公变	10	200	125	125
53525	宜兴	谈家干 2#公变	10	200	160	160
53526	宜兴	西渚沙田公变	10	200	160	160
53527	宜兴	新征村路组 2#箱变	10	500	400	400
53528	宜兴	琅玕桥公变	10	200	160	160
53529	宜兴	邾渎村公变	10	400	11	11
53530	宜兴	潜洛新苑 2#室 2#所变主变	10	800	640	640
53531	宜兴	洵都花苑 1#站 1#所变主变	10	800	640	640
53532	宜兴	西渚任家公变	10	200	128	128
53533	宜兴	西坡圩 2#公变	10	200	160	160
53534	宜兴	岭下山岗 2#公变	10	400	320	320
53535	宜兴	上塘南公变	10	400	320	320
53536	宜兴	大港村部公变	10	400	311	311
53537	宜兴	宜丰西村 3#公变	10	200	128	128
53538	宜兴	廿三湾箱变主变	10	400	320	320
53539	宜兴	西园鱼塘公变	10	400	320	320
53540	宜兴	高级中学 3#公变	10	400	320	320
53541	宜兴	誉珑湖滨 8#室 1#所变	20	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
53542	宜兴	美博路灯箱变主变	10	200	160	160
53543	宜兴	高塍周家公变	10	200	160	160
53544	宜兴	后庄箱变主变	10	400	320	320
53545	宜兴	马坞公变	10	400	314	314
53546	宜兴	兴樾府 2#室 1#所变主变	10	800	640	640
53547	宜兴	新边庄小区 1#箱变主变	10	630	504	504
53548	宜兴	南漕漕东 3#公变	10	400	320	320
53549	宜兴	民主小区 2#公变	10	400	320	320
53550	宜兴	东圩南公变	10	400	277	277
53551	宜兴	路埂公变	10	400	320	320
53552	宜兴	蒲宕公变	10	200	142	142
53553	宜兴	周铁陈家公变	10	200	138	138
53554	宜兴	长沟公变	10	200	0	0
53555	宜兴	石材市场 54#公变	10	315	252	252
53556	宜兴	丁山紫砂文化创意街 1#室 2#所变主变	10	1000	800	800
53557	宜兴	和桥派出所箱变主变	10	400	320	320
53558	宜兴	誉珑湖滨 8#室 2#所变	20	630	504	504
53559	宜兴	誉珑湖滨 7#站 1#所变	20	800	640	640
53560	宜兴	誉珑湖滨 8#室 4#所变	20	630	504	504
53561	宜兴	张渚菜场北箱变主变	10	500	400	400
53562	宜兴	洛涧站前路南箱变主变	10	400	320	320
53563	宜兴	誉珑湖滨 9#室 2#所变主变	20	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
53564	宜兴	供电宿舍箱变主变	10	500	400	400
53565	宜兴	誉珑湖滨 7#站 2#所变	20	800	640	640
53566	宜兴	马草村 4#公变	10	200	160	160
53567	宜兴	人才公寓 1#站 1#所变	20	800	640	640
53568	宜兴	人才公寓 1#站 2#所变	20	800	640	640
53569	宜兴	夏姜东胥渡公变	10	200	135	135
53570	宜兴	周铁前村公变	10	400	320	320
53571	宜兴	庆源大道 5#路灯公变	10	200	160	160
53572	宜兴	中巷夏家公变	10	400	10	10
53573	宜兴	庄里公变	10	200	108	108
53574	宜兴	横沟头公变	10	200	160	160
53575	宜兴	前元彭家公变	10	200	53	53
53576	宜兴	红卫二组公变	10	400	269	269
53577	宜兴	永发小区箱变主变	10	400	320	320
53578	宜兴	安乐村委公变	10	200	160	160
53579	宜兴	万华 3#公变	10	200	56	56
53580	宜兴	誉珑湖滨 9#室 1#所变主变	20	630	504	504
53581	宜兴	钢铁宿舍 1#箱变主变	10	500	400	400
53582	宜兴	大田东公变	10	400	320	320
53583	宜兴	恒隆大厦商住楼 1#室 1#所变主变	10	800	640	640
53584	宜兴	恒隆大厦商住楼 1#室 2#所变主变	10	800	640	640
53585	宜兴	宋安北公变	10	200	160	160
53586	宜兴	迎春路箱变主变	10	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
53587	宜兴	中心幼儿园箱变主变	10	400	296	296
53588	宜兴	大码 2#公变	10	400	320	320
53589	宜兴	交警中队箱变主变	10	400	320	320
53590	宜兴	和建杨家公变	10	400	320	320
53591	宜兴	善东公变	10	400	320	320
53592	宜兴	潢潼茶场公变	10	200	160	160
53593	宜兴	新征村路组 1#箱变	10	500	400	400
53594	宜兴	南漕承家公变	10	200	121	121
53595	宜兴	亚溪庙西公变	10	200	80	80
53596	宜兴	丽璟花园 2#箱变	10	630	504	504
53597	宜兴	丽璟花园 3#箱变	10	630	504	504
53598	宜兴	丽璟花园 4#箱变	10	630	504	504
53599	宜兴	紫金名都 1#站 1#所变	10	800	640	640
53600	宜兴	紫金名都 1#站 2#所变	10	800	640	640
53601	宜兴	紫金名都 1#站 3#所变	10	800	640	640
53602	宜兴	紫金名都 1#站 4#所变	10	800	640	640
53603	宜兴	长皂公变	10	200	77	77
53604	宜兴	习家组公变	10	160	105	105
53605	宜兴	万亩茶场公变	10	200	160	160
53606	宜兴	和桥下水公变	10	400	320	320
53607	宜兴	下里坝公变	10	200	147	147
53608	宜兴	卫星圩 2#公变	10	400	320	320
53609	宜兴	枫林岑 2#公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
53610	宜兴	芙蓉茶场公变	10	400	320	320
53611	宜兴	丽璟花园 1#箱变	10	630	504	504
53612	宜兴	新建村公变	10	400	320	320
53613	宜兴	水西 2#公变	10	400	294	294
53614	宜兴	千南公变	10	200	52	52
53615	宜兴	潘西公变	10	400	189	189
53616	宜兴	东西圩 3#公变	10	200	145	145
53617	宜兴	南下圩 2#公变	10	400	320	320
53618	宜兴	昌巷公变	10	200	144	144
53619	宜兴	荒田里公变	10	200	46	46
53620	宜兴	斗门西公变	10	200	146	146
53621	宜兴	竹舍河西 2#公变	10	400	320	320
53622	宜兴	芦荡口 1#公变	10	200	160	160
53623	宜兴	竹舍何家公变	10	200	160	160
53624	宜兴	岷山管北公变	10	200	160	160
53625	宜兴	长前公变	10	200	11	11
53626	宜兴	湾里组公变	10	200	54	54
53627	宜兴	六田东滕公变	10	400	320	320
53628	宜兴	均陶商品 2#公变	10	400	320	320
53629	宜兴	裴西组公变	10	400	320	320
53630	宜兴	东岸桥头村箱变	10	500	400	400
53631	宜兴	吴墟村 3#公变	10	400	292	292
53632	宜兴	雅达健康生态园 17#室 4#所变主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
53633	宜兴	土杂商住楼 2#箱变主变	10	630	504	504
53634	宜兴	白莲组公变	10	200	160	160
53635	宜兴	芳庄镇东公变	10	400	320	320
53636	宜兴	杏底里公变	10	200	89	89
53637	宜兴	凤鸣山晓尊邸 5#室 2#所变主变	10	800	640	640
53638	宜兴	大芦寺公变	10	400	320	320
53639	宜兴	临泽人家 1#站 1#所变	20	800	640	640
53640	宜兴	官渎港公变	10	400	320	320
53641	宜兴	汤渡 3#公变	10	400	320	320
53642	宜兴	毛杏沟公变	10	200	160	160
53643	宜兴	临泽人家 1#站 4#所变	20	800	640	640
53644	宜兴	临泽人家 1#站 2#所变	20	800	640	640
53645	宜兴	临泽人家 3#室 1#所变	20	800	640	640
53646	宜兴	临泽人家 3#室 3#所变	20	800	640	640
53647	宜兴	临泽人家 3#室 4#所变	20	800	640	640
53648	宜兴	临泽人家 3#室 2#所变	20	800	640	640
53649	宜兴	谢家庄公变	10	400	264	264
53650	宜兴	荒山北 2#公变	10	400	320	320
53651	宜兴	临泽人家 1#站 3#所变	20	800	640	640
53652	宜兴	北庄许家公变	10	315	252	252
53653	宜兴	龙眼潭路北公变	10	400	320	320
53654	宜兴	尚城学府 3#室 3#所变主变	10	800	640	640
53655	宜兴	社渎西公变	10	200	116	116

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
53656	宜兴	停车场公变	10	400	320	320
53657	宜兴	新河组公变	10	400	320	320
53658	宜兴	白塔 2#公变	10	400	320	320
53659	宜兴	天沭御城 3#站 3#所变主变	20	800	640	640
53660	宜兴	天沭御城 3#站 2#所变主变	20	800	629	629
53661	宜兴	天沭御城 3#站 4#所变主变	20	800	640	640
53662	宜兴	老医院宿舍箱变主变	10	630	504	504
53663	宜兴	卞渎北公变	10	200	125	125
53664	宜兴	乾元村部箱变	10	630	504	504
53665	宜兴	宜乐雅园 4#室 1#所变	10	630	504	504
53666	宜兴	新征村荷花 2#公变	10	400	320	320
53667	宜兴	1 田头箱变主变 1	10	400	285	285
53668	宜兴	振业 33#楼北箱变	10	630	504	504
53669	宜兴	南漕南湾公变	10	200	160	160
53670	宜兴	砂滩圩鱼塘公变	10	200	160	160
53671	宜兴	张兰桥公变	10	200	92	92
53672	宜兴	梧桐人家 3#室 4#所变主变	10	800	640	640
53673	宜兴	石门 2#公变	10	200	61	61
53674	宜兴	大生新村 4#箱变主变	10	400	320	320
53675	宜兴	悦龙台 3#室 3#所变主变	10	630	504	504
53676	宜兴	四季景苑 1#站 1#所变主变	10	800	640	640
53677	宜兴	谈墅村南公变	10	400	264	264
53678	宜兴	浦西医院公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
53679	宜兴	观澜府 2#室 1#所变主变	20	800	640	640
53680	宜兴	元帆桥公变	10	400	307	307
53681	宜兴	任墅供电所公变	10	200	160	160
53682	宜兴	和桥荷花公变	10	200	17	17
53683	宜兴	站前路 2#公变	10	400	320	320
53684	宜兴	振华路 2#公变	10	400	320	320
53685	宜兴	汎宸天境府 1#站 1#所变主变	20	630	504	504
53686	宜兴	农业园公变	10	200	160	160
53687	宜兴	牧场 2#公变	10	200	84	84
53688	宜兴	浪埂圩公变	10	200	100	100
53689	宜兴	和兴路 3#公变	10	400	320	320
53690	宜兴	沿河公变	10	200	143	143
53691	宜兴	沧浜 3#箱变主变	10	400	320	320
53692	宜兴	西望六组箱变主变	10	500	324	324
53693	宜兴	湖悦天境 2#室 4#所变	20	630	504	504
53694	宜兴	上阳公变	10	200	127	127
53695	宜兴	茶场四队公变	10	200	152	152
53696	宜兴	荷花圩公变	10	200	160	160
53697	宜兴	回图东公变	10	400	320	320
53698	宜兴	蒋笠 9#公变	10	400	255	255
53699	宜兴	浦东街北公变	10	400	320	320
53700	宜兴	芳庄箱变	10	630	410	410
53701	宜兴	白土电站 3#公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
53702	宜兴	板桥新村公变	10	400	320	320
53703	宜兴	西望大桥箱变主变	10	500	400	400
53704	宜兴	洮宸天境府 2#室 4#所变主变	20	800	640	640
53705	宜兴	丰西村公变	10	400	271	271
53706	宜兴	高塍镇政府公变	10	400	320	320
53707	宜兴	双庙河渎墩公变	10	200	160	160
53708	宜兴	九方桥公变	10	200	140	140
53709	宜兴	钱墅都荟 1#室 1#所变主变	20	800	640	640
53710	宜兴	塘田电站公变	10	400	320	320
53711	宜兴	许家坝东箱变主变	10	630	459	459
53712	宜兴	热电小区 2#箱变主变	10	500	400	400
53713	宜兴	腾达公变	10	400	320	320
53714	宜兴	竹海岭上 4#站 2#所变主变	10	800	640	640
53715	宜兴	誉珑湖滨花园 7#室 2#所变	20	800	640	640
53716	宜兴	熙和府 4#室 2#所变主变	10	800	640	640
53717	宜兴	凤凰村公变	10	400	72	72
53718	宜兴	竹舍河西 3#公变	10	400	320	320
53719	宜兴	塘头公变	10	200	130	130
53720	宜兴	浦南电站 2#公变	10	200	160	160
53721	宜兴	邓家 2#公变	10	400	320	320
53722	宜兴	祝陵村 1#箱变主变	10	630	483	483
53723	宜兴	新老窑 3#公变	10	400	320	320
53724	宜兴	洮都花苑 1#站 2#所变主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
53725	宜兴	洢著景园 3#室 1#所变主变	10	800	640	640
53726	宜兴	东蔡塘公变	10	200	124	124
53727	宜兴	洋滩 2#公变	10	200	160	160
53728	宜兴	宁杭路灯 2#公变	10	400	320	320
53729	宜兴	红旗公变	10	200	102	102
53730	宜兴	白塔公变	10	400	304	304
53731	宜兴	万石农行公变	10	400	320	320
53732	宜兴	宜乐雅园 6#室 1#所变	10	800	640	640
53733	宜兴	后北庄公变	10	200	109	109
53734	宜兴	仇圩村中公变	10	400	253	253
53735	宜兴	新征混水 2#公变	10	200	82	82
53736	宜兴	双庙双南 2#公变	10	400	307	307
53737	宜兴	黄金埂公变	10	200	126	126
53738	宜兴	阳羨度假区箱变主变	10	630	504	504
53739	宜兴	逸时代广场 3#室 1#所变	10	630	504	504
53740	宜兴	洢悦湖山珺府 2#室 4#所变主变	20	800	640	640
53741	宜兴	中心新站公变	10	400	288	288
53742	宜兴	汤澄东公变	10	200	160	160
53743	宜兴	云湖福邸 1#室 3#所变主变	10	800	640	640
53744	宜兴	北塘村 5#公变	10	400	132	132
53745	宜兴	盛家桥公变	10	200	160	160
53746	宜兴	蔬菜市场 2#公变	10	400	320	320
53747	宜兴	新东 2#公变	10	400	181	181

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
53748	宜兴	荆溪 3#箱变主变	10	630	504	504
53749	宜兴	烟山菜场 2#公变	10	400	290	290
53750	宜兴	联丰圩 2#公变	10	400	320	320
53751	宜兴	大贤岭公变	10	400	320	320
53752	宜兴	云湖福邸 1#室 4#所变主变	10	800	640	640
53753	宜兴	宜丰孙家 2#公变	10	200	160	160
53754	宜兴	万石村公变	10	400	320	320
53755	宜兴	查林北区 4#公变	10	200	160	160
53756	宜兴	省北公变	10	400	320	320
53757	宜兴	花溪邸 3#室 1#所变主变	10	630	504	504
53758	宜兴	西埭 3#公变	10	200	160	160
53759	宜兴	春江郦府 2#室 2#所变	20	630	504	504
53760	宜兴	东风张家村 1#箱变主变	10	630	504	504
53761	宜兴	誉湖郡 3#室 1#所变主变	20	800	640	640
53762	宜兴	葛山 2#公变	10	400	279	279
53763	宜兴	磨山公变	10	200	86	86
53764	宜兴	王家墩公变	10	400	272	272
53765	宜兴	西塘村公变	10	315	252	252
53766	宜兴	梧桐人家 3#室 2#所变主变	10	800	640	640
53767	宜兴	倒砍头 3#公变	10	200	160	160
53768	宜兴	西渚雪家桥公变	10	200	114	114
53769	宜兴	万石宋家公变	10	400	267	267
53770	宜兴	荷花塘 4#箱变主变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
53771	宜兴	雅达健康生态园 14#站 1#所变	10	400	320	320
53772	宜兴	清溪人家 4#站 1#所变	10	1000	800	800
53773	宜兴	清溪人家 4#站 2#所变	10	1000	800	800
53774	宜兴	清溪人家 4#站 3#所变	10	1000	800	800
53775	宜兴	清溪人家 4#站 4#所变	10	1000	800	800
53776	宜兴	梦想城箱变主变	10	500	386	386
53777	宜兴	滕里赵庄组公变	10	400	320	320
53778	宜兴	万石油塘 2#公变	10	400	320	320
53779	宜兴	西夹浜鱼塘公变	10	200	160	160
53780	宜兴	分水田舍公变	10	200	102	102
53781	宜兴	下干河北公变	10	400	232	232
53782	宜兴	西庄桥头公变	10	200	160	160
53783	宜兴	分水漕东公变	10	400	298	298
53784	宜兴	义庄桥公变	10	400	320	320
53785	宜兴	杨家园公变	10	400	320	320
53786	宜兴	雅达健康生态园 19#室 2#所变	10	630	504	504
53787	宜兴	雅达健康生态园 2#室 2#所变主变	10	630	504	504
53788	宜兴	贺家渎河东 1#公变	10	200	111	111
53789	宜兴	西荷塘公变	10	200	141	141
53790	宜兴	分水丁前公变	10	400	262	262
53791	宜兴	北庄 2#公变	10	200	125	125
53792	宜兴	分水南塘公变	10	400	256	256
53793	宜兴	锡煤宿舍 2#公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
53794	宜兴	桥涯新北 2#公变	10	400	320	320
53795	宜兴	宜乐雅园 7#室 1#所变	10	630	504	504
53796	宜兴	寺前电站公变	10	200	160	160
53797	宜兴	东苑小区 1#箱变主变	10	630	504	504
53798	宜兴	种子场公变	10	400	320	320
53799	宜兴	滕里 3#公变	10	200	160	160
53800	宜兴	祥圩下谈公变	10	200	160	160
53801	宜兴	铜山八九组公变	10	200	131	131
53802	宜兴	临津水产公变	10	200	160	160
53803	宜兴	铜山黄岗卡公变	10	200	160	160
53804	宜兴	东岳村委公变	10	400	320	320
53805	宜兴	犊山村杨家 2#公变	10	400	320	320
53806	宜兴	铜山寺前公变	10	200	160	160
53807	宜兴	徐西姚家圩公变	10	200	105	105
53808	宜兴	铜山西山下公变	10	200	105	105
53809	宜兴	紫砂新村公变	10	400	320	320
53810	宜兴	高科 2#公变	10	200	160	160
53811	宜兴	锡煤宿舍 3#公变	10	400	320	320
53812	宜兴	大同村公变	10	200	156	156
53813	宜兴	百合南站公变	10	315	252	252
53814	宜兴	桃溪中学公变	10	400	320	320
53815	宜兴	徐西谈家圩公变	10	200	116	116
53816	宜兴	熙山院 3#室 2#所变主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
53817	宜兴	马埠北公变	10	200	160	160
53818	宜兴	梅家渎北 1#公变	10	200	17	17
53819	宜兴	西圩渔塘公变	10	200	160	160
53820	宜兴	民主小区 3#公变	10	400	320	320
53821	宜兴	新芳棚上东公变	10	200	104	104
53822	宜兴	大树下公变	10	200	160	160
53823	宜兴	芳庄北漕公变	10	200	66	66
53824	宜兴	埭南后村公变	10	200	160	160
53825	宜兴	杨巷南环路公变	10	400	320	320
53826	宜兴	东汎广场 1#箱变主变	20	400	320	320
53827	宜兴	白果树 3#公变	10	200	160	160
53828	宜兴	东汎广场 2#箱变主变	20	630	504	504
53829	宜兴	石材市场 68#公变	10	400	4	4
53830	宜兴	洑溪公园 2#箱变主变	20	400	320	320
53831	宜兴	熙山院 3#室 4#所变主变	10	800	640	640
53832	宜兴	洑溪公园 1#箱变主变	20	400	320	320
53833	宜兴	定化港公变	10	400	320	320
53834	宜兴	桂芳村委公变	10	400	320	320
53835	宜兴	春晓江南北苑 3#室 1#所变	10	800	640	640
53836	宜兴	锡煤宿舍 1#公变	10	200	160	160
53837	宜兴	湖畔澜庭院 4#室 4#所变主变	10	630	504	504
53838	宜兴	鲍家庄公变	10	400	270	270
53839	宜兴	鲍庄 2#公变	10	200	95	95

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
53840	宜兴	查林六组 5#公变	10	400	320	320
53841	宜兴	华要新村 3#箱变主变	10	500	400	400
53842	宜兴	宜乐雅园 5#室 3#所变	10	630	504	504
53843	宜兴	湖悦名邸 3#室 4#所变主变	10	800	640	640
53844	宜兴	阳泉新村 2#箱变主变	10	630	504	504
53845	宜兴	高墩 3#箱变主变	10	500	400	400
53846	宜兴	桥涯村部公变	10	400	275	275
53847	宜兴	西匡公变	10	400	277	277
53848	宜兴	洪塘组公变	10	400	299	299
53849	宜兴	安居小区公变	10	400	320	320
53850	宜兴	陆平一组 2#公变	10	200	108	108
53851	宜兴	屺亭北街公变	10	400	320	320
53852	宜兴	张渚供电所箱变主变	10	500	400	400
53853	宜兴	川埠 2#公变	10	400	320	320
53854	宜兴	雅达健康生态园 11#站 3#所变主变	10	630	504	504
53855	宜兴	尚城学府 5#室 2#所变主变	10	800	640	640
53856	宜兴	东山西路 1#箱变	10	500	400	400
53857	宜兴	凌霄游乐广场 1#站 3#所变主变	10	800	640	640
53858	宜兴	誉珑湖滨花园 10#室 3#所变主变	20	800	640	640
53859	宜兴	夏江电站公变	10	200	127	127
53860	宜兴	鑫陶广场 2#室 2#所变主变	10	800	640	640
53861	宜兴	翡翠四季花园 2#室 1#所变	20	800	640	640
53862	宜兴	南河村公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
53863	宜兴	乌溪高头公变	10	400	320	320
53864	宜兴	朱家路灯公变	10	200	160	160
53865	宜兴	东方紫园 2#室 3#所变主变	10	800	640	640
53866	宜兴	荆溪人家 3#站 2#所变主变	10	800	640	640
53867	宜兴	龙运天城和府 3#室 1#所变	10	800	640	640
53868	宜兴	涧西 1#箱变	10	400	281	281
53869	宜兴	塘门桥南公变	10	200	160	160
53870	宜兴	下河组公变	10	200	160	160
53871	宜兴	茶局 6#公变	10	400	320	320
53872	宜兴	后大潭 2#公变	10	400	320	320
53873	宜兴	省庄桥西公变	10	400	276	276
53874	宜兴	璀璨天宸花园 4#室 3#所变主变	20	800	640	640
53875	宜兴	下邳村公变	10	400	238	238
53876	宜兴	涧西箱变	10	400	312	312
53877	宜兴	菜行 2#公变	10	400	320	320
53878	宜兴	电力站 10#公变	10	400	320	320
53879	宜兴	大头组公变	10	200	160	160
53880	宜兴	昌干公变	10	200	126	126
53881	宜兴	东岗公变	10	400	255	255
53882	宜兴	丁舍前村公变	10	200	160	160
53883	宜兴	杨桥东塘 2#公变	10	200	160	160
53884	宜兴	安桥村公变	10	400	142	142
53885	宜兴	西庄窑山公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
53886	宜兴	沙圩公变	10	200	142	142
53887	宜兴	龙庭水岸 1#室 2#所变主变	10	800	640	640
53888	宜兴	水龙加工公变	10	200	18	18
53889	宜兴	集镇南 3#公变	10	400	320	320
53890	宜兴	河南组 1#公变	10	400	148	148
53891	宜兴	百合路 1#公变	10	400	320	320
53892	宜兴	云海金家 2#公变	10	400	320	320
53893	宜兴	蒋浒公变	10	200	146	146
53894	宜兴	西溪公变	10	400	263	263
53895	宜兴	西周公变	10	400	304	304
53896	宜兴	分水圩田公变	10	400	299	299
53897	宜兴	新桥组公变	10	200	79	79
53898	宜兴	远东环保公变	10	315	252	252
53899	宜兴	仇东村北公变	10	200	146	146
53900	宜兴	青瓷宿舍 2#公变	10	400	320	320
53901	宜兴	欣陶公寓 3#室 3#所变主变	10	800	640	640
53902	宜兴	斗门村公变	10	200	143	143
53903	宜兴	龙运天城悦府 4#室 4#所变	10	800	640	640
53904	宜兴	后岗公变	10	200	115	115
53905	宜兴	余山 2#公变	10	200	116	116
53906	宜兴	洵著景园 2#室 3#所变主变	10	630	504	504
53907	宜兴	菜批充电桩箱变	10	630	504	504
53908	宜兴	青石坳 2#公变	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
53909	宜兴	滨水新城 3#站 3#所变主变	10	630	504	504
53910	宜兴	怀家公变	10	200	160	160
53911	宜兴	立碑公变	10	200	144	144
53912	宜兴	桃花新村 2#公变	10	200	160	160
53913	宜兴	归南公变	10	315	222	222
53914	宜兴	南漕陆家公变	10	400	150	150
53915	宜兴	西干公变	10	400	320	320
53916	宜兴	前庄庄前公变	10	400	281	281
53917	宜兴	台商别墅公变	10	200	160	160
53918	宜兴	六田村 2#公变	10	200	160	160
53919	宜兴	前庄潘家公变	10	200	79	79
53920	宜兴	彩陶新村 4#公变	10	400	320	320
53921	宜兴	二十七房公变	10	200	86	86
53922	宜兴	燕山杨家桥 2#公变	10	200	99	99
53923	宜兴	彩陶新村 2#公变	10	400	320	320
53924	宜兴	湖畔澜庭院 3#室 1#所变主变	10	630	504	504
53925	宜兴	莫家公变	10	200	145	145
53926	宜兴	任墅向阳 3#公变	10	400	320	320
53927	宜兴	董塘站公变	10	400	264	264
53928	宜兴	王婆曹家渎公变	10	200	160	160
53929	宜兴	仇圩村东公变	10	400	290	290
53930	宜兴	北渠河南公变	10	400	231	231
53931	宜兴	洋铁里公变	10	400	206	206

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
53932	宜兴	长兴干公变	10	400	124	124
53933	宜兴	杭襄公变	10	200	127	127
53934	宜兴	溪南西公变	10	400	198	198
53935	宜兴	洛涧雅居 4#室 4#所变主变	10	800	640	640
53936	宜兴	中准电站公变	10	400	273	273
53937	宜兴	小西干公变	10	200	125	125
53938	宜兴	大山公变	10	200	136	136
53939	宜兴	企南公变	10	400	320	320
53940	宜兴	民望公变	10	200	138	138
53941	宜兴	邾渎河南公变	10	400	175	175
53942	宜兴	张生坝公变	10	200	129	129
53943	宜兴	新河沿大浜公变	10	200	126	126
53944	宜兴	北淮河北公变	10	400	294	294
53945	宜兴	水北村北公变	10	400	320	320
53946	宜兴	王家组 2#公变	10	400	308	308
53947	宜兴	施家公变	10	400	320	320
53948	宜兴	毫阳村公变	10	400	309	309
53949	宜兴	誉珑湖滨花园 5#室 4#所变	20	800	640	640
53950	宜兴	辰华汎府 2#室 1#所变	20	800	640	640
53951	宜兴	中巷桥北公变	10	400	320	320
53952	宜兴	新征混水公变	10	200	147	147
53953	宜兴	官林车站 1#箱变主变	10	630	504	504
53954	宜兴	聚贤山庄 1#箱变	10	630	477	477

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
53955	宜兴	前谈墅公变	10	200	123	123
53956	宜兴	茶山圩公变	10	200	0	0
53957	宜兴	皇东公变	10	200	146	146
53958	宜兴	芳庄寺前公变	10	200	142	142
53959	宜兴	碓坊桥公变	10	400	320	320
53960	宜兴	皇甫 2#公变	10	200	160	160
53961	宜兴	鲁山公变	10	400	174	174
53962	宜兴	芳北 1#公变	10	400	320	320
53963	宜兴	民主小区 4#公变	10	400	320	320
53964	宜兴	皇甫公变	10	200	138	138
53965	宜兴	阳羨湖旅游度假小镇 17#室 2#所变主变	10	800	640	640
53966	宜兴	西渚村部公变	10	315	221	221
53967	宜兴	湖滨桥 2#公变	10	400	320	320
53968	宜兴	民主小区 1#公变	10	200	160	160
53969	宜兴	湖滨西区 1#箱变	10	630	504	504
53970	宜兴	新都府 4#室 2#所变主变	10	630	504	504
53971	宜兴	万丽明珠 7#站 1#所变主变	10	630	504	504
53972	宜兴	叶塘村旺山公变	10	200	57	57
53973	宜兴	堵区公变	10	200	144	144
53974	宜兴	周铁杨家公变	10	200	135	135
53975	宜兴	张家 2#公变	10	200	121	121
53976	宜兴	小江河 2#公变	10	315	243	243

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
53977	宜兴	司马庄公变	10	200	160	160
53978	宜兴	尤前 2#公变	10	400	320	320
53979	宜兴	北准东公变	10	200	85	85
53980	宜兴	段庄公变	10	400	320	320
53981	宜兴	马后公变	10	200	60	60
53982	宜兴	官庄桥箱变主变	10	630	489	489
53983	宜兴	东艾干公变	10	200	84	84
53984	宜兴	和渎河北公变	10	400	320	320
53985	宜兴	方贤公变	10	400	248	248
53986	宜兴	新中北路 1#公变	10	200	160	160
53987	宜兴	周铁王家塘公变	10	200	160	160
53988	宜兴	新河沿高车塚公变	10	400	206	206
53989	宜兴	大尖村杨家公变	10	400	179	179
53990	宜兴	西渚菜场公变	10	315	238	238
53991	宜兴	芳圩南公变	10	200	84	84
53992	宜兴	堰下组公变	10	400	299	299
53993	宜兴	马公荡公变	10	400	309	309
53994	宜兴	宅基公变	10	200	140	140
53995	宜兴	紫郡东府 3#室 3#所变主变	20	800	640	640
53996	宜兴	红南 2#公变	10	400	320	320
53997	宜兴	李家定东 2#公变	10	200	160	160
53998	宜兴	双桥港公变	10	400	320	320
53999	宜兴	杨家田公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
54000	宜兴	新征村官塘 3#公变	10	400	294	294
54001	宜兴	花溪山庭 3#室 1#所变	10	800	640	640
54002	宜兴	梅东南站 2#公变	10	200	118	118
54003	宜兴	潜洛小学公变	10	400	320	320
54004	宜兴	文昌路 2#公变	10	400	320	320
54005	宜兴	滕上村东公变	10	200	160	160
54006	宜兴	春晓江南南苑 3#室 2#所变主变	10	800	640	640
54007	宜兴	杨巷新农村公变	10	200	160	160
54008	宜兴	前梅公变	10	400	320	320
54009	宜兴	东山新村 2#箱变主变	10	630	504	504
54010	宜兴	健康 4#公变	10	200	160	160
54011	宜兴	新港村 2#公变	10	400	320	320
54012	宜兴	朱渭抗排公变	10	200	160	160
54013	宜兴	墅中公变	10	400	311	311
54014	宜兴	茶研宿舍公变	10	400	320	320
54015	宜兴	朱渭花木场公变	10	200	160	160
54016	宜兴	施荡村公变	10	400	286	286
54017	宜兴	蒋笠 17 组公变	10	200	136	136
54018	宜兴	和桥大树人家二期 1#室 1#所变	10	800	640	640
54019	宜兴	和桥大树人家二期 1#室 3#所变	10	800	640	640
54020	宜兴	和桥大树人家二期 1#室 4#所变	10	800	640	640
54021	宜兴	和桥大树人家二期 1#室 2#所变	10	800	640	640
54022	宜兴	北塘裴家公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
54023	宜兴	陈联董家公变	10	200	160	160
54024	宜兴	官山坞 3#公变	10	200	160	160
54025	宜兴	毛旗庄前公变	10	400	198	198
54026	宜兴	陈店电站公变	10	400	320	320
54027	宜兴	下新村公变	10	400	228	228
54028	宜兴	东南塘公变	10	200	160	160
54029	宜兴	华阳石矿公变	10	200	160	160
54030	宜兴	芳庄潘家公变	10	400	205	205
54031	宜兴	戈西电站公变	10	200	160	160
54032	宜兴	芳庄街东公变	10	400	320	320
54033	宜兴	丰西南公变	10	400	307	307
54034	宜兴	太华新华公变	10	200	83	83
54035	宜兴	丰北北公变	10	200	160	160
54036	宜兴	西文公变	10	200	129	129
54037	宜兴	顺伟 A 区 4#公变	10	200	160	160
54038	宜兴	曹家公变	10	200	160	160
54039	宜兴	中宿 2#公变	10	200	160	160
54040	宜兴	江南和院 1#站 1#所变	10	800	640	640
54041	宜兴	江南和院 1#站 2#所变	10	800	640	640
54042	宜兴	八连公变	10	200	160	160
54043	宜兴	邱家斗公变	10	200	78	78
54044	宜兴	和喜汎府 3#室 3#所变主变	10	800	640	640
54045	宜兴	国山村 2#公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
54046	宜兴	西河 1#公变	10	400	290	290
54047	宜兴	芳庄杨家桥公变	10	200	160	160
54048	宜兴	邱家斗 2#公变	10	200	142	142
54049	宜兴	龙眼小区 2#公变	10	200	160	160
54050	宜兴	建材宿舍公变	10	400	320	320
54051	宜兴	南中 2#公变	10	200	147	147
54052	宜兴	祥门 2#公变	10	200	160	160
54053	宜兴	江南和院 1#箱变	10	400	320	320
54054	宜兴	江南和院 2#箱变	10	400	320	320
54055	宜兴	荆邑山庄 1#站 1#所变	10	1000	800	800
54056	宜兴	荆邑山庄 1#站 2#所变	10	1000	800	800
54057	宜兴	九龙 3#箱变主变	10	400	271	271
54058	宜兴	定溪罗大公变	10	200	160	160
54059	宜兴	滨河义庄西公变	10	400	320	320
54060	宜兴	千东公变	10	200	45	45
54061	宜兴	蜀山北街 5#箱变主变	10	500	400	400
54062	宜兴	观渎西公变	10	200	97	97
54063	宜兴	潜洛四庄 2#公变	10	315	73	73
54064	宜兴	南埠塘西公变	10	400	320	320
54065	宜兴	芳庄万东公变	10	200	149	149
54066	宜兴	高庄公变	10	200	145	145
54067	宜兴	邾渎东公变	10	200	146	146
54068	宜兴	旧渎村东公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
54069	宜兴	周铁海事公变	10	200	160	160
54070	宜兴	上后公变	10	200	138	138
54071	宜兴	虞庄公变	10	200	139	139
54072	宜兴	高庄 2#公变	10	200	160	160
54073	宜兴	金龙名都 4#室 3#所变主变	10	800	640	640
54074	宜兴	马桥公变	10	200	129	129
54075	宜兴	赵庄东村 2#箱变主变	10	630	504	504
54076	宜兴	九龙 1#箱变主变	10	200	134	134
54077	宜兴	汎悦湖山雅府 2#室 4#所变主变	20	800	640	640
54078	宜兴	荆邑山庄 1#箱变	10	500	400	400
54079	宜兴	荆邑山庄 2#箱变	10	630	504	504
54080	宜兴	荆邑山庄 3#箱变	10	630	504	504
54081	宜兴	荆邑山庄 4#箱变	10	630	504	504
54082	宜兴	荆邑山庄 5#箱变	10	630	504	504
54083	宜兴	荆邑山庄 6#箱变	10	500	400	400
54084	宜兴	荆邑山庄 7#箱变	10	630	409	409
54085	宜兴	荆邑山庄 8#箱变	10	500	400	400
54086	宜兴	健康新村北公变	10	400	320	320
54087	宜兴	槐树下公变	10	400	320	320
54088	宜兴	铸钢公变	10	400	260	260
54089	宜兴	兴业小区四期 2#室 4#所变主变	10	800	640	640
54090	宜兴	水利公变	10	400	320	320
54091	宜兴	建新军山组公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
54092	宜兴	美栖村公变	10	400	215	215
54093	宜兴	芳西 3#公变	10	400	320	320
54094	宜兴	三洲大栗园公变	10	400	221	221
54095	宜兴	芳西组公变	10	400	313	313
54096	宜兴	许家坝站公变	10	200	160	160
54097	宜兴	石材市场 6#公变	10	400	320	320
54098	宜兴	弯头公变	10	200	137	137
54099	宜兴	水厂宿舍公变	10	200	160	160
54100	宜兴	深洞磨界公变	10	400	144	144
54101	宜兴	宋江组公变	10	200	160	160
54102	宜兴	深洞村公变	10	400	76	76
54103	宜兴	闸口吴家公变	10	200	144	144
54104	宜兴	站前路公变	10	400	313	313
54105	宜兴	前毛公变	10	200	160	160
54106	宜兴	八房组公变	10	200	132	132
54107	宜兴	凌霞塘桥公变	10	200	160	160
54108	宜兴	钱家桥 3#公变	10	400	320	320
54109	宜兴	五洞村 2#箱变主变	10	400	320	320
54110	宜兴	圩渡公变	10	400	296	296
54111	宜兴	卫家公变	10	200	160	160
54112	宜兴	任墅金桥 2#公变	10	200	91	91
54113	宜兴	徐一公变	10	200	117	117
54114	宜兴	太华大道公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
54115	宜兴	籍亩里公变	10	200	160	160
54116	宜兴	上圩电站公变	10	200	160	160
54117	宜兴	运河花园 1#站 2#所变	10	800	640	640
54118	宜兴	运河花园 1#站 1#所变	10	800	640	640
54119	宜兴	小圩新村 2#公变	10	400	320	320
54120	宜兴	棟杨路 3#公变	10	200	149	149
54121	宜兴	燕山街西公变	10	400	320	320
54122	宜兴	顺伟 E 区 2#公变	10	400	320	320
54123	宜兴	运河花园 2#室 1#所变	10	800	640	640
54124	宜兴	运河花园 2#室 2#所变	10	800	640	640
54125	宜兴	夹沟东公变	10	400	244	244
54126	宜兴	汤庄公变	10	400	258	258
54127	宜兴	东卫公变	10	200	160	160
54128	宜兴	10kV 西街茶场箱变主变	10	200	122	122
54129	宜兴	肇富公变	10	400	298	298
54130	宜兴	新荷公变	10	200	125	125
54131	宜兴	南园树西公变	10	200	149	149
54132	宜兴	沙亭 2#公变	10	400	320	320
54133	宜兴	五洞村 3#箱变主变	10	400	284	284
54134	宜兴	上坝庵公变	10	200	72	72
54135	宜兴	水产桥东 2#公变	10	400	320	320
54136	宜兴	湖悦天境 4#室 1#所变主变	20	800	640	640
54137	宜兴	振业 51#楼东箱变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
54138	宜兴	竹胶板厂 3#公变	10	400	320	320
54139	宜兴	10kV 玉女潭箱变主变	10	400	273	273
54140	宜兴	涧一公变	10	400	291	291
54141	宜兴	下邳电站公变	10	400	267	267
54142	宜兴	曲流村 3#公变	10	200	160	160
54143	宜兴	杨中 2#公变	10	400	309	309
54144	宜兴	纺织小区 1#箱变主变	10	630	504	504
54145	宜兴	万亩 3#公变	10	200	160	160
54146	宜兴	山水氿城 4#室 1#所变主变	20	800	640	640
54147	宜兴	钢铁宿舍 2#公变	10	400	320	320
54148	宜兴	茗岭村 1#箱变主变	10	630	504	504
54149	宜兴	徐渎二队公变	10	400	258	258
54150	宜兴	中淮渎公变	10	400	112	112
54151	宜兴	并俐村 2#公变	10	200	160	160
54152	宜兴	湖父伏西村西公变	10	400	320	320
54153	宜兴	洋溪中公变	10	400	278	278
54154	宜兴	厚和电站 2#公变	10	400	260	260
54155	宜兴	璟悦华府 1#站 4#所变主变	10	630	504	504
54156	宜兴	汤庄西公变	10	200	107	107
54157	宜兴	中山园 2#公变	10	200	148	148
54158	宜兴	奔马花园三期 1#公变	10	315	252	252
54159	宜兴	天樾庭 3#室 2#所变主变	10	630	504	504
54160	宜兴	奔马花园三期 2#公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
54161	宜兴	奔马花园三期 3#公变	10	315	252	252
54162	宜兴	奔马花园三期 4#公变	10	315	252	252
54163	宜兴	奔马花园三期 5#公变	10	315	252	252
54164	宜兴	奔马花园三期 6#公变	10	315	252	252
54165	宜兴	奔马花园三期 7#公变	10	315	252	252
54166	宜兴	奔马花园三期 8#公变	10	315	252	252
54167	宜兴	奔马花园三期 9#公变	10	315	252	252
54168	宜兴	奔马花园三期 10#公变	10	400	320	320
54169	宜兴	奔马花园三期 11#公变	10	400	320	320
54170	宜兴	奔马花园三期 12#公变	10	315	252	252
54171	宜兴	奔马花园三期 13#公变	10	400	320	320
54172	宜兴	奔马花园三期 14#公变	10	400	320	320
54173	宜兴	奔马花园三期 15#公变	10	400	320	320
54174	宜兴	奔马花园三期 16#公变	10	400	320	320
54175	宜兴	奔马花园三期 17#公变	10	400	320	320
54176	宜兴	中兴新村 5#箱变主变	10	500	400	400
54177	宜兴	奔马花园三期 18#公变	10	315	252	252
54178	宜兴	奔马花园三期 19#公变	10	315	252	252
54179	宜兴	奔马花园三期 20#公变	10	315	252	252
54180	宜兴	奔马花园三期 21#公变	10	315	252	252
54181	宜兴	奔马花园三期 22#公变	10	315	252	252
54182	宜兴	奔马花园三期 23#公变	10	315	252	252
54183	宜兴	皇新陆科南公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
54184	宜兴	中字圩东公变	10	400	320	320
54185	宜兴	白果树 2#公变	10	200	128	128
54186	宜兴	白巷桥南公变	10	400	320	320
54187	宜兴	圩东 3#公变	10	400	320	320
54188	宜兴	蓝天公变	10	400	320	320
54189	宜兴	菜场公变	10	400	320	320
54190	宜兴	玻璃厂小区公变	10	400	320	320
54191	宜兴	茶亭龙口公变	10	200	122	122
54192	宜兴	鲸塘菜场公变	10	400	320	320
54193	宜兴	中三田公变	10	200	102	102
54194	宜兴	东域 1#站 1#所变	20	1000	800	800
54195	宜兴	东域 1#站 2#所变	20	800	640	640
54196	宜兴	滕中花苑 1#站 1#所变	10	400	320	320
54197	宜兴	滕中花苑 1#站 2#所变	10	400	320	320
54198	宜兴	黄墅木连 2#公变	10	200	134	134
54199	宜兴	庄幕公变	10	400	311	311
54200	宜兴	芳庄塘南公变	10	200	160	160
54201	宜兴	省庄水田公变	10	200	23	23
54202	宜兴	谢家庄 2#公变	10	200	108	108
54203	宜兴	水车头 2#公变	10	200	129	129
54204	宜兴	具西公变	10	400	320	320
54205	宜兴	义北 3#公变	10	200	160	160
54206	宜兴	金色阳光 1#站 1#所变	20	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
54207	宜兴	金色阳光 1#站 2#所变	20	1000	800	800
54208	宜兴	金色阳光 1#站 3#所变	20	800	640	640
54209	宜兴	金色阳光 1#站 4#所变	20	800	640	640
54210	宜兴	潘家公变	10	200	160	160
54211	宜兴	芳东南公变	10	400	293	293
54212	宜兴	中戈庄公变	10	200	160	160
54213	宜兴	交机公变	10	400	320	320
54214	宜兴	王住东村公变	10	400	250	250
54215	宜兴	欧渎河北公变	10	400	256	256
54216	宜兴	欧午北公变	10	400	320	320
54217	宜兴	葛渎河南公变	10	400	192	192
54218	宜兴	东湖湾浜公变	10	400	305	305
54219	宜兴	白土墩西公变	10	200	143	143
54220	宜兴	韶巷南公变	10	200	160	160
54221	宜兴	大埭坝西公变	10	200	160	160
54222	宜兴	张公水厂公变	10	200	160	160
54223	宜兴	马家河南公变	10	200	144	144
54224	宜兴	水母东公变	10	160	128	128
54225	宜兴	上塘公变	10	200	128	128
54226	宜兴	洋渚湖滨路公变	10	400	320	320
54227	宜兴	双庙汤家公变	10	200	145	145
54228	宜兴	龙华 2#公变	10	200	148	148
54229	宜兴	查林 6#公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
54230	宜兴	苏家小区 1#站 1#所变	10	800	640	640
54231	宜兴	苏家小区 1#站 2#所变	10	800	640	640
54232	宜兴	苏家小区 2#室 1#所变	10	630	504	504
54233	宜兴	苏家小区 2#室 2#所变	10	630	504	504
54234	宜兴	张泽施荡桥公变	10	200	160	160
54235	宜兴	苏家小区 2#室 3#所变	10	630	504	504
54236	宜兴	水北陆平圩 2#公变	10	200	143	143
54237	宜兴	荷塘东村公变	10	200	160	160
54238	宜兴	官林干西鱼塘公变	10	400	320	320
54239	宜兴	赵圩北公变	10	200	160	160
54240	宜兴	长征七组 2#公变	10	200	152	152
54241	宜兴	窑头 3#公变	10	200	128	128
54242	宜兴	水车泵 2#公变	10	200	160	160
54243	宜兴	胡家公变	10	400	308	308
54244	宜兴	白泥场码头公变	10	400	320	320
54245	宜兴	春晓江南南苑 3#室 3#所变主变	10	800	640	640
54246	宜兴	苏家小区 2#室 4#所变	10	630	504	504
54247	宜兴	牌楼 2#	10	400	260	260
54248	宜兴	善卷村部公变	10	400	265	265
54249	宜兴	金兰赵家 2#公变	10	200	136	136
54250	宜兴	杨巷中桥 2#箱变	10	400	320	320
54251	宜兴	天沅御城 13#室 1#所变	20	800	640	640
54252	宜兴	白泥商业街 2#公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
54253	宜兴	南漕南湾 2#公变	10	200	160	160
54254	宜兴	四条岭 3#公变	10	400	320	320
54255	宜兴	高塍王家公变	10	200	160	160
54256	宜兴	天沭御城 13#室 3#所变	20	800	640	640
54257	宜兴	天沭御城 13#室 2#所变	20	800	640	640
54258	宜兴	天沭御城 13#室 4#所变	20	800	640	640
54259	宜兴	百街 2#公变	10	400	320	320
54260	宜兴	春晓江南北苑 3#室 4#所变	10	800	640	640
54261	宜兴	新华北站公变	10	200	160	160
54262	宜兴	丰南村公变	10	400	304	304
54263	宜兴	琅山山南头公变	10	400	284	284
54264	宜兴	堂前人家 3#室 3#所变	10	800	640	640
54265	宜兴	堂前人家 3#室 2#所变	10	800	640	640
54266	宜兴	堂前人家 3#室 1#所变	10	800	640	640
54267	宜兴	堂前人家 2#室 4#所变	10	800	640	640
54268	宜兴	堂前人家 2#室 3#所变	10	800	640	640
54269	宜兴	堂前人家 2#室 2#所变	10	800	640	640
54270	宜兴	堂前人家 2#室 1#所变	10	800	640	640
54271	宜兴	金龙名都 1#站 1#所变	10	800	640	640
54272	宜兴	金龙名都 1#站 2#所变	10	800	640	640
54273	宜兴	金龙名都 1#站 3#所变	10	800	640	640
54274	宜兴	金龙名都 1#站 4#所变	10	800	640	640
54275	宜兴	金龙名都 2#室 1#所变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
54276	宜兴	金龙名都 2#室 2#所变	10	800	640	640
54277	宜兴	堂前人家 3#室 4#所变	10	800	640	640
54278	宜兴	陶渊村部公变	10	400	320	320
54279	宜兴	民北村 2#公变	10	200	126	126
54280	宜兴	民北张家 2#公变	10	200	160	160
54281	宜兴	高塍永兴东公变	10	200	160	160
54282	宜兴	北塍南公变	10	200	160	160
54283	宜兴	大岭 2#公变	10	400	320	320
54284	宜兴	蠡墅菜场箱变主变	10	630	504	504
54285	宜兴	新城路箱变主变	10	400	320	320
54286	宜兴	后元站公变	10	200	160	160
54287	宜兴	窑灶圩公变	10	200	160	160
54288	宜兴	里山 2#公变	10	200	160	160
54289	宜兴	端圩 5#公变	10	200	160	160
54290	宜兴	舍丁圩渔场公变	10	200	160	160
54291	宜兴	聚贤新站 2#公变	10	200	160	160
54292	宜兴	北山大门 2#公变	10	200	149	149
54293	宜兴	大北站公变	10	200	125	125
54294	宜兴	烟山港东公变	10	200	160	160
54295	宜兴	前元供电所 3#公变	10	400	305	305
54296	宜兴	彭西公变	10	200	160	160
54297	宜兴	小杨家 2#公变	10	200	160	160
54298	宜兴	富渎闸站 2#公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
54299	宜兴	水产渔场公变	10	200	160	160
54300	宜兴	东下公变	10	400	320	320
54301	宜兴	雅达健康生态园 11#站 1#所变主变	10	630	504	504
54302	宜兴	城北西路路灯箱变	10	200	160	160
54303	宜兴	双庙闵家公变	10	400	251	251
54304	宜兴	陶瓷商城箱变	10	630	504	504
54305	宜兴	不锈钢箱变	10	630	504	504
54306	宜兴	湖陵渔场公变	10	200	160	160
54307	宜兴	浜里渔场公变	10	200	160	160
54308	宜兴	水东村 2#公变	10	200	85	85
54309	宜兴	东山新村 3#箱变	10	630	504	504
54310	宜兴	竹海岭上 1#站 1#所变	10	630	504	504
54311	宜兴	竹海岭上 1#站 2#所变	10	630	504	504
54312	宜兴	竹海岭上 1#站 3#所变	10	630	504	504
54313	宜兴	竹海岭上 1#站 4#所变	10	630	504	504
54314	宜兴	阳山村 2#公变	10	200	160	160
54315	宜兴	浯泗东公变	10	200	156	156
54316	宜兴	宣林西 2#公变	10	200	57	57
54317	宜兴	曹家南公变	10	200	160	160
54318	宜兴	金紫西鱼塘公变	10	200	0	0
54319	宜兴	三洞村部公变	10	400	320	320
54320	宜兴	洋渚小学 2#公变	10	400	245	245
54321	宜兴	渚东小桥 2#公变	10	400	314	314

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
54322	宜兴	吴家渎闸口公变	10	200	160	160
54323	宜兴	宗家西公变	10	400	320	320
54324	宜兴	棟树电站 2#公变	10	400	320	320
54325	宜兴	陆科东公变	10	200	152	152
54326	宜兴	李家圩南公变	10	200	72	72
54327	宜兴	新渎电站 2#公变	10	400	320	320
54328	宜兴	陆科北公变	10	200	160	160
54329	宜兴	党员岭公变	10	400	320	320
54330	宜兴	中巷南站 2#公变	10	400	320	320
54331	宜兴	裕虹新村箱变	10	630	504	504
54332	宜兴	三里桥箱变	10	630	504	504
54333	宜兴	都山小学公变	10	400	320	320
54334	宜兴	竹舍王家 2#公变	10	200	160	160
54335	宜兴	南新供电所 4#公变	10	200	160	160
54336	宜兴	高塍洋埭南公变	10	200	127	127
54337	宜兴	红黄兰幼儿园箱变主变	10	400	320	320
54338	宜兴	杨潭圩东公变	10	200	146	146
54339	宜兴	观渎港公变	10	200	160	160
54340	宜兴	祥圩组公变	10	100	80	80
54341	宜兴	洪巷村部公变	10	400	320	320
54342	宜兴	洪巷泵房公变	10	200	64	64
54343	宜兴	金紫东城北公变	10	200	160	160
54344	宜兴	家属区 2#公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
54345	宜兴	阳家圩东公变	10	200	160	160
54346	宜兴	书香澜庭 2#室 4#所变主变	10	800	640	640
54347	宜兴	新和南公变	10	200	116	116
54348	宜兴	双桥河边公变	10	200	160	160
54349	宜兴	陈家村公变	10	200	139	139
54350	宜兴	湖滩 2#公变	10	200	160	160
54351	宜兴	岭南 2#公变	10	200	141	141
54352	宜兴	西大鱼塘公变	10	200	160	160
54353	宜兴	湖悦天境 6#室 1#所变主变	20	800	640	640
54354	宜兴	雪西箱变主变	10	630	454	454
54355	宜兴	法制公园箱变主变	10	400	320	320
54356	宜兴	蜀山北街 1#箱变主变	10	500	400	400
54357	宜兴	前元供电所 4#公变	10	400	320	320
54358	宜兴	和桥许家 2#公变	10	400	309	309
54359	宜兴	和光屿湖悦府 3#室 3#所变主变	20	630	504	504
54360	宜兴	山潭组 2#公变	10	400	320	320
54361	宜兴	蒲圩站西公变	10	200	160	160
54362	宜兴	下生圩南公变	10	200	160	160
54363	宜兴	新市北公变	10	400	320	320
54364	宜兴	英驻高家西公变	10	200	160	160
54365	宜兴	金兰村 2#公变	10	400	320	320
54366	宜兴	高塍街头 2#公变	10	200	160	160
54367	宜兴	乔西 2#公变	10	400	280	280

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
54368	宜兴	小马岭东公变	10	200	160	160
54369	宜兴	芙蓉新庄 3#公变	10	200	160	160
54370	宜兴	北庄河口组 2#公变	10	200	88	88
54371	宜兴	贺家渎北公变	10	200	145	145
54372	宜兴	黄土山西公变	10	200	122	122
54373	宜兴	分别村 2#公变	10	400	313	313
54374	宜兴	南淋南公变	10	200	160	160
54375	宜兴	云巢东公变	10	200	132	132
54376	宜兴	王母新村 2#公变	10	400	320	320
54377	宜兴	邵巷 2#公变	10	200	160	160
54378	宜兴	水产桥西公变	10	400	320	320
54379	宜兴	万石杨树 2#公变	10	200	91	91
54380	宜兴	英驻西公变	10	200	160	160
54381	宜兴	川埠教舍公变	10	400	157	157
54382	宜兴	民胜大村 2#公变	10	400	320	320
54383	宜兴	江庄圩南公变	10	200	135	135
54384	宜兴	阳羨湖旅游度假区小镇 14#室 4#所变	10	630	504	504
54385	宜兴	观澜府 4#室 3#所变主变	20	800	640	640
54386	宜兴	中鑫商务广场 1#室 3#所变主变	10	630	504	504
54387	宜兴	石材市场 79#公变	10	400	320	320
54388	宜兴	犊山路城乡箱变主变	10	500	400	400
54389	宜兴	杨象南站 2#公变	10	200	62	62
54390	宜兴	石坝头南公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
54391	宜兴	塘门西公变	10	200	160	160
54392	宜兴	肖庄 1#公变	10	200	155	155
54393	宜兴	扶桥 2#公变	10	200	160	160
54394	宜兴	尚夫箱变	10	630	504	504
54395	宜兴	竹舍新街 3#公变	10	400	320	320
54396	宜兴	航运新村 2#公变	10	400	320	320
54397	宜兴	柴渎桥 2#公变	10	400	320	320
54398	宜兴	沧屋里 3#公变	10	400	320	320
54399	宜兴	周母 2#公变	10	400	320	320
54400	宜兴	化机 B 区 3#公变	10	400	320	320
54401	宜兴	乙字圩西公变	10	200	160	160
54402	宜兴	岳滩东公变	10	200	160	160
54403	宜兴	转山头公变	10	200	160	160
54404	宜兴	周家浜东公变	10	200	138	138
54405	宜兴	后下圩公变	10	400	297	297
54406	宜兴	张东公变	10	400	320	320
54407	宜兴	屯桥北公变	10	200	122	122
54408	宜兴	斗门鱼塘公变	10	200	160	160
54409	宜兴	沈芝滩北公变	10	200	160	160
54410	宜兴	屯桥西公变	10	200	144	144
54411	宜兴	植物园 2#公变	10	200	160	160
54412	宜兴	铜山南村 2#公变	10	200	160	160
54413	宜兴	侍东公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
54414	宜兴	汤埭北公变	10	400	254	254
54415	宜兴	红岭路公变	10	400	320	320
54416	宜兴	黄墅茶场 2#公变	10	200	160	160
54417	宜兴	西庄村西公变	10	200	160	160
54418	宜兴	山水洑城 3#室 1#所变主变	20	800	640	640
54419	宜兴	山水洑城 3#室 2#所变主变	20	800	640	640
54420	宜兴	山水洑城 3#室 3#所变主变	20	800	640	640
54421	宜兴	山水洑城 3#室 4#所变主变	20	800	640	640
54422	宜兴	南新水产 5#公变	10	200	160	160
54423	宜兴	宣林北公变	10	200	160	160
54424	宜兴	劳动新村小区 2#公变	10	200	160	160
54425	宜兴	龙眼潭 2#公变	10	400	320	320
54426	宜兴	大河边 3#公变	10	400	320	320
54427	宜兴	中袁一组 2#公变	10	400	320	320
54428	宜兴	大人巷 1#公变	10	400	320	320
54429	宜兴	漕南工业 2#公变	10	200	160	160
54430	宜兴	东山新村 4#箱变主变	10	500	400	400
54431	宜兴	红卫三组 2#公变	10	400	309	309
54432	宜兴	洛涧工业 3#公变	10	400	320	320
54433	宜兴	誉珑湖滨花园 9#室 1#所变主变	20	800	640	640
54434	宜兴	茶亭小区 10#箱变主变	10	400	320	320
54435	宜兴	阳羡湖旅游度假小镇 4#室 1#所变	10	400	320	320
54436	宜兴	阳羡湖旅游度假小镇 4#室 2#所变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
54437	宜兴	栖汎云璟苑 3#室 3#所变主变	10	800	640	640
54438	宜兴	凌霞杨圩公变	10	200	160	160
54439	宜兴	潘南工业 3#公变	10	400	320	320
54440	宜兴	林义渎 2#公变	10	400	60	60
54441	宜兴	庄村溪西公变	10	200	141	141
54442	宜兴	西渚立新 3#公变	10	400	320	320
54443	宜兴	湖悦名邸 6#室 2#所变主变	10	630	504	504
54444	宜兴	洛涧黄家坳箱变主变	10	200	153	153
54445	宜兴	洛涧站前路北箱变主变	10	400	320	320
54446	宜兴	时光汎樾府 2#室 3#所变主变	20	630	504	504
54447	宜兴	钰澜珑溪府 4#室 3#所变主变	10	800	640	640
54448	宜兴	百家排涝站 3#公变	10	400	320	320
54449	宜兴	洋岸白岳圩 2#公变	10	200	160	160
54450	宜兴	马家圩南公变	10	400	320	320
54451	宜兴	南中东路北公变	10	400	320	320
54452	宜兴	育才南路公变	10	400	320	320
54453	宜兴	新河安置二期 1#站 2#所变	10	630	504	504
54454	宜兴	春晓江南南苑 4#室 3#所变主变	10	800	640	640
54455	宜兴	天安逸品花园 2#室 3#所变主变	10	630	504	504
54456	宜兴	湖丰路公变	10	400	320	320
54457	宜兴	胥西公变	10	400	320	320
54458	宜兴	川埠工业 7#公变	10	400	320	320
54459	宜兴	大人巷 2#公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
54460	宜兴	张山干公变	10	400	320	320
54461	宜兴	西渚占家公变	10	400	260	260
54462	宜兴	誉湖郡 5#室 4#所变主变	20	800	640	640
54463	宜兴	洵宸天境府 1#站 2#所变主变	20	630	504	504
54464	宜兴	下庄小窑公变	10	200	92	92
54465	宜兴	归径新河沿 2#公变	10	400	293	293
54466	宜兴	东方紫园 4#室 1#所变主变	10	800	640	640
54467	宜兴	洵宸天境府 2#室 3#所变主变	20	800	640	640
54468	宜兴	新渎港太湖蓝藻打捞公变	10	400	320	320
54469	宜兴	陈联村公变	10	200	160	160
54470	宜兴	川埠 3#公变	10	400	320	320
54471	宜兴	毗露寺公变	10	400	241	241
54472	宜兴	春晓江南南苑 2#室 1#所变主变	10	800	640	640
54473	宜兴	西施路东公变	10	400	320	320
54474	宜兴	誉湖郡 3#室 4#所变主变	20	800	640	640
54475	宜兴	誉湖郡 8#室 4#所变主变	20	800	640	640
54476	宜兴	新庄供电所 10#箱变主变	10	500	400	400
54477	宜兴	龙山涧南箱变主变	10	400	312	312
54478	宜兴	逸湾嘉苑 4#室 2#所变	20	800	640	640
54479	宜兴	振华路 1#公变	10	200	160	160
54480	宜兴	洛涧陈家坳箱变主变	10	500	400	400
54481	宜兴	新河沿荷花梗 2#公变	10	400	301	301
54482	宜兴	白泥码头 2#公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
54483	宜兴	大浦社区公变	10	400	320	320
54484	宜兴	塘桥组公变	10	200	160	160
54485	宜兴	黄暮西公变	10	200	88	88
54486	宜兴	翰林邨 1#站 1#所变主变	10	630	504	504
54487	宜兴	阳羨湖旅游度假小镇 14#室 1#所变	10	630	504	504
54488	宜兴	高塍李家公变	10	400	320	320
54489	宜兴	宋渎渔塘公变	10	400	320	320
54490	宜兴	新浩府箱变主变	10	400	320	320
54491	宜兴	万家北公变	10	400	320	320
54492	宜兴	龙湖紫云台 6#室 1#所变	10	800	640	640
54493	宜兴	龙湖紫云台 6#室 3#所变	10	800	640	640
54494	宜兴	龙湖紫云台 6#室 4#所变	10	800	640	640
54495	宜兴	龙湖紫云台 6#室 2#所变	10	800	640	640
54496	宜兴	旧渎西公变	10	400	320	320
54497	宜兴	永兴庄里组公变	10	400	249	249
54498	宜兴	振业 2#楼西箱变	10	630	504	504
54499	宜兴	隔湖水产 1#公变	10	200	160	160
54500	宜兴	怡东花园 1#室 1#所变主变	10	630	504	504
54501	宜兴	怡东花园 1#室 3#所变主变	10	630	504	504
54502	宜兴	怡东花园 1#室 4#所变主变	10	630	504	504
54503	宜兴	怡东花园 1#室 2#所变主变	10	630	504	504
54504	宜兴	前簃村 2#公变	10	400	320	320
54505	宜兴	夏圩公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
54506	宜兴	半山溪畔 1#室 1#所变主变	10	800	546	546
54507	宜兴	祝科里 2#公变	10	400	320	320
54508	宜兴	和桥公园路 1#箱变主变	10	400	320	320
54509	宜兴	逸湾嘉苑 5#站 2#所变	20	800	640	640
54510	宜兴	兴樾府 2#室 2#所变主变	10	800	640	640
54511	宜兴	璟和园 1#站 2#所变主变	10	800	640	640
54512	宜兴	白家塘公变	10	200	145	145
54513	宜兴	荷塘野田公变	10	200	146	146
54514	宜兴	五洲国际广场 1#室 1#所变	10	800	640	640
54515	宜兴	五洲国际广场 1#室 3#所变	10	800	640	640
54516	宜兴	五洲国际广场 1#室 4#所变	10	800	640	640
54517	宜兴	五洲国际广场 1#室 2#所变	10	800	640	640
54518	宜兴	马西 2#公变	10	200	24	24
54519	宜兴	融创洺园二期 1#站 1#所变	10	800	640	640
54520	宜兴	融创洺园二期 1#站 2#所变	10	800	640	640
54521	宜兴	融创洺园二期 1#站 3#所变	10	800	640	640
54522	宜兴	融创洺园二期 1#站 4#所变	10	800	640	640
54523	宜兴	徐渎四队公变	10	200	119	119
54524	宜兴	陆平加工 2#公变	10	400	320	320
54525	宜兴	茶泉路箱变主变	10	630	504	504
54526	宜兴	杨堤圩箱变主变	10	400	320	320
54527	宜兴	美栖村部	10	200	160	160
54528	宜兴	华东石材市场 28#公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
54529	宜兴	万石村 2#公变	10	400	320	320
54530	宜兴	春晓江南南苑 4#室 4#所变主变	10	800	640	640
54531	宜兴	东岸东箱变主变	10	500	364	364
54532	宜兴	大山介 2#公变	10	200	160	160
54533	宜兴	客运站充电桩 5#箱变	10	630	504	504
54534	宜兴	台东 3#公变	10	200	160	160
54535	宜兴	世纪花园 2#公变	10	400	320	320
54536	宜兴	工业 A 区 1#公变	10	400	320	320
54537	宜兴	天谷院墅 1#室 4#所变主变	10	630	504	504
54538	宜兴	梧桐人家 2#室 3#所变主变	10	800	640	640
54539	宜兴	华要新村 1#箱变主变	10	500	400	400
54540	宜兴	土龙埂公变	10	400	185	185
54541	宜兴	云爱教堂公变	10	400	320	320
54542	宜兴	北埭 2#公变	10	400	320	320
54543	宜兴	林场 1#箱变主变	10	630	504	504
54544	宜兴	太华小岭公变	10	400	320	320
54545	宜兴	茗秀馨院 3#室 2#所变主变	10	800	640	640
54546	宜兴	半山溪畔 1#室 2#所变主变	10	800	640	640
54547	宜兴	砺山荒山 2#公变	10	400	320	320
54548	宜兴	岳堤小区 3#公变	10	200	160	160
54549	宜兴	湖畔澜庭院 5#室 2#所变主变	10	630	504	504
54550	宜兴	保障箱变主变	10	630	504	504
54551	宜兴	陶研所箱变主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
54552	宜兴	白茫西公变	10	400	320	320
54553	宜兴	五星花园五期 3#室 1#所变	10	630	504	504
54554	宜兴	五星花园五期 3#室 2#所变	10	630	504	504
54555	宜兴	电力站中箱变	10	630	504	504
54556	宜兴	山水洑城 2#室 1#所变	20	800	640	640
54557	宜兴	山水洑城 2#室 2#所变	20	800	640	640
54558	宜兴	新华书店公变	10	400	305	305
54559	宜兴	吕巷公变	10	315	227	227
54560	宜兴	桃溪梦想商业广场 2#室 4#所变主变	10	800	640	640
54561	宜兴	南高许家公变	10	400	320	320
54562	宜兴	万渚鱼塘公变	10	400	320	320
54563	宜兴	尚城学府 3#室 4#所变主变	10	800	640	640
54564	宜兴	方贤站公变	10	400	320	320
54565	宜兴	湖畔澜庭院 7#室 4#所变主变	10	630	504	504
54566	宜兴	下干村 2#公变	10	400	194	194
54567	宜兴	蒋笠 6#公变	10	400	320	320
54568	宜兴	叶塘村 3#公变	10	400	320	320
54569	宜兴	凌云府 7#室 1#所变主变	10	630	504	504
54570	宜兴	陶都苑 1#站 1#所变主变	10	400	320	320
54571	宜兴	翡翠四季花园 3#室 3#所变	20	800	640	640
54572	宜兴	陆平五家圩公变	10	200	160	160
54573	宜兴	归径新河沿公变	10	400	264	264

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
54574	宜兴	华东石材市场 29#公变	10	400	320	320
54575	宜兴	苑坞 2#公变	10	400	320	320
54576	宜兴	楼新公变	10	200	160	160
54577	宜兴	淦里横路口 2#公变	10	200	160	160
54578	宜兴	湖光珑樾府 2#室 3#所变主变	20	800	640	640
54579	宜兴	簪帽公变	10	200	160	160
54580	宜兴	世纪花园 3#公变	10	400	320	320
54581	宜兴	雅达健康生态园 6#室 2#所变主变	10	800	640	640
54582	宜兴	湖光路潜洛公变	10	400	320	320
54583	宜兴	东下青龙 2#公变	10	200	160	160
54584	宜兴	凌云府 6#室 4#所变主变	10	630	504	504
54585	宜兴	荆西村东公变	10	200	137	137
54586	宜兴	朱渭朱家 2#公变	10	200	160	160
54587	宜兴	涧北河北 2#公变	10	400	320	320
54588	宜兴	张家东湾公变	10	200	38	38
54589	宜兴	东卫排涝站公变	10	400	320	320
54590	宜兴	湖光珑樾府 2#室 1#所变主变	20	800	640	640
54591	宜兴	蒋圩水产公变	10	200	160	160
54592	宜兴	煤矸场 2#公变	10	200	160	160
54593	宜兴	雅达健康生态园 11#站 4#所变主变	10	630	504	504
54594	宜兴	宜乐雅园 6#室 3#所变	10	800	640	640
54595	宜兴	钱家站南公变	10	400	320	320
54596	宜兴	阳羡湖旅游度假小镇 1#站 1#所变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
54597	宜兴	英伦尊邸 1#站 3#所变	10	630	504	504
54598	宜兴	英伦尊邸 1#站 1#所变	10	630	504	504
54599	宜兴	英伦尊邸 1#站 2#所变	10	630	504	504
54600	宜兴	英伦尊邸 1#站 4#所变	10	630	504	504
54601	宜兴	五星花园五期 4#室 1#所变	10	630	504	504
54602	宜兴	五星花园五期 4#室 2#所变	10	630	504	504
54603	宜兴	西瓦窑箱变主变	10	500	400	400
54604	宜兴	红旗小区 1#公变	10	400	320	320
54605	宜兴	唐角北箱变主变	10	500	400	400
54606	宜兴	黄亩岗 2#箱变主变	10	630	504	504
54607	宜兴	振业 41#楼东箱变	10	630	504	504
54608	宜兴	逸湾嘉苑 4#室 1#所变	20	800	640	640
54609	宜兴	石材市场 67#公变	10	400	11	11
54610	宜兴	龙玺太湖湾 3#室 1#所变主变	10	800	640	640
54611	宜兴	凌霞杨家村箱变主变	10	400	320	320
54612	宜兴	中袁一组公变	10	400	300	300
54613	宜兴	阳羨湖旅游度假小镇 13#室 1#所变	10	800	640	640
54614	宜兴	岭秀首府 5#室 1#所变主变	10	800	640	640
54615	宜兴	岭秀首府 5#室 2#所变主变	10	800	640	640
54616	宜兴	汎悦湖山雅府 2#室 3#所变主变	20	800	640	640
54617	宜兴	茶亭 3#公变	10	400	320	320
54618	宜兴	蒲墅渔场公变	10	400	320	320
54619	宜兴	翡翠四季花园 5#室 4#所变	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
54620	宜兴	龙山村 2#箱变主变	10	500	400	400
54621	宜兴	龙头山五团公变	10	200	160	160
54622	宜兴	誉珑湖滨花园 6#室 2#所变主变	20	800	640	640
54623	宜兴	洑东集镇 2#公变	10	400	302	302
54624	宜兴	前新 2#公变	10	400	305	305
54625	宜兴	华要新村 2#箱变主变	10	500	400	400
54626	宜兴	中袁路 2#箱变主变	10	400	320	320
54627	宜兴	杨巷充电桩 2#箱变主变	10	630	504	504
54628	宜兴	任墅田舍箱变主变	10	400	320	320
54629	宜兴	西园 6#公变	10	400	320	320
54630	宜兴	黄泥岗 2#公变	10	200	160	160
54631	宜兴	西锄电站 3#公变	10	400	320	320
54632	宜兴	史埂公变	10	200	57	57
54633	宜兴	台东 2#公变	10	200	160	160
54634	宜兴	紫金城箱变主变	10	630	504	504
54635	宜兴	张渚南门 2#公变	10	400	314	314
54636	宜兴	东岭村箱变主变	10	400	250	250
54637	宜兴	川埠大桥公变	10	400	320	320
54638	宜兴	南新渔场公变	10	400	320	320
54639	宜兴	城南 7#公变	10	400	320	320
54640	宜兴	悦龙台 2#室 4#所变主变	10	800	640	640
54641	宜兴	宜乐雅园 6#室 2#所变	10	800	640	640
54642	宜兴	定溪罗大 2#公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
54643	宜兴	上袁一组 2#公变	10	400	320	320
54644	宜兴	巷头 5#公变	10	400	320	320
54645	宜兴	南漕花园公变	10	400	320	320
54646	宜兴	城南小区公变	10	400	320	320
54647	宜兴	巷头 6#公变	10	400	320	320
54648	宜兴	巷头 7#公变	10	400	320	320
54649	宜兴	城泽家园 2#箱变主变	10	500	400	400
54650	宜兴	誉珑湖滨花园 5#室 1#所变	20	800	640	640
54651	宜兴	锦溪豪庭 6#室 1#所变主变	10	800	640	640
54652	宜兴	龙运天城和府 4#室 2#所变	10	800	640	640
54653	宜兴	东岸北箱变主变	10	500	400	400
54654	宜兴	吴家浜 2#公变	10	400	320	320
54655	宜兴	誉湖郡 8#室 3#所变主变	20	800	640	640
54656	宜兴	英伦尊邸 2#室 1#所变	10	630	504	504
54657	宜兴	英伦尊邸 2#室 2#所变	10	630	504	504
54658	宜兴	五星花园五期 2#室 1#所变	10	630	504	504
54659	宜兴	五星花园五期 2#室 2#所变	10	630	504	504
54660	宜兴	山花岭公变	10	200	160	160
54661	宜兴	潞湖村委公变	10	400	320	320
54662	宜兴	弋庄 2#公变	10	400	310	310
54663	宜兴	凤鸣府 4#室 2#所变	10	800	640	640
54664	宜兴	紫郡东府 2#室 3#所变	20	800	640	640
54665	宜兴	潜洛村安置小区 6#公变	10	250	116	116

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
54666	宜兴	查林工业区 5#公变	10	400	320	320
54667	宜兴	查林六组 7#公变	10	400	320	320
54668	宜兴	俞家公变	10	200	4	4
54669	宜兴	祖山塘门公变	10	400	297	297
54670	宜兴	上塘北公变	10	400	320	320
54671	宜兴	翡翠四季花园 5#室 3#所变	20	800	640	640
54672	宜兴	杨树窝公变	10	200	71	71
54673	宜兴	堽坊东箱变主变	10	500	400	400
54674	宜兴	城泽公变	10	400	278	278
54675	宜兴	誉珑湖滨 13#室 4#所变主变	20	800	640	640
54676	宜兴	凤凰北棚 2#公变	10	200	100	100
54677	宜兴	红塔商业中心 3#室 3#所变主变	10	800	640	640
54678	宜兴	岳堤苑 1#箱变主变	10	630	504	504
54679	宜兴	善卷建筑公变	10	200	160	160
54680	宜兴	大江公变	10	400	320	320
54681	宜兴	新建中行箱变主变	10	400	264	264
54682	宜兴	同里桑场 2#公变	10	200	160	160
54683	宜兴	芳桥西村公变	10	200	102	102
54684	宜兴	荆溪 2#箱变主变	10	630	504	504
54685	宜兴	万福渔池公变	10	200	160	160
54686	宜兴	西锄场部公变	10	200	160	160
54687	宜兴	高铁嘉苑 2#室 1#所变主变	10	630	504	504
54688	宜兴	高铁嘉苑 2#室 3#所变主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
54689	宜兴	高铁嘉苑 2#室 4#所变主变	10	630	504	504
54690	宜兴	高铁嘉苑 2#室 2#所变主变	10	630	504	504
54691	宜兴	天沭御城 15#室 1#所变配电变压器	20	800	640	640
54692	宜兴	天沭御城 15#室 2#所变配电变压器	20	800	640	640
54693	宜兴	浜墩公变	10	200	160	160
54694	宜兴	邱庄 4#公变	10	200	160	160
54695	宜兴	南园箱变	10	630	504	504
54696	宜兴	茶西 3#箱变	10	630	504	504
54697	宜兴	潜洛村安置小区 3#公变	10	400	320	320
54698	宜兴	东迈步鱼塘公变	10	400	310	310
54699	宜兴	宜丰小学公变	10	400	320	320
54700	宜兴	洪东村 2#公变	10	200	160	160
54701	宜兴	五圣万家 2#公变	10	200	114	114
54702	宜兴	朱渎村 3#公变	10	400	304	304
54703	宜兴	丁山商厦箱变主变	10	630	504	504
54704	宜兴	丰南排涝站公变	10	400	320	320
54705	宜兴	南新电站公变	10	200	160	160
54706	宜兴	大儒村公变	10	400	320	320
54707	宜兴	尚城学府 6#室 4#所变主变	10	800	640	640
54708	宜兴	桃花新村 4#公变	10	200	139	139
54709	宜兴	紫郡东府 2#室 2#所变	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
54710	宜兴	洵悦湖山珺府 2#室 1#所变主变	20	800	640	640
54711	宜兴	潘南工业 5#公变	10	315	252	252
54712	宜兴	岭秀首府 3#室 1#所变主变	10	800	640	640
54713	宜兴	岭秀首府 3#室 2#所变主变	10	800	621	621
54714	宜兴	二工区 2#公变	10	400	320	320
54715	宜兴	民胜窑头 2#公变	10	200	160	160
54716	宜兴	南禾佳苑 1#站 1#所变主变	10	630	504	504
54717	宜兴	璀璨天宸花园 4#室 1#所变主变	20	800	640	640
54718	宜兴	红旗宿舍 3#箱变主变	10	630	504	504
54719	宜兴	西渚立新 4#公变	10	250	187	187
54720	宜兴	王住前村公变	10	200	160	160
54721	宜兴	新都府 6#室 2#所变	10	630	504	504
54722	宜兴	浦东教工公变	10	200	160	160
54723	宜兴	茶西 2#箱变	10	630	504	504
54724	宜兴	钰澜珑溪府 4#室 1#所变主变	10	800	640	640
54725	宜兴	滨溪金悦府 2#室 1#所变主变	10	630	504	504
54726	宜兴	湖畔澜庭院 5#室 3#所变主变	10	630	504	504
54727	宜兴	龙运天城和府 2#室 2#所变	10	800	640	640
54728	宜兴	前梅 2#公变	10	400	320	320
54729	宜兴	古塔 2#公变	10	400	320	320
54730	宜兴	杞亭南河 2#公变	10	200	160	160
54731	宜兴	茶西东 2#箱变	10	630	504	504
54732	宜兴	逸湾嘉苑 4#室 4#所变	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
54733	宜兴	洵里景园 3#室 1#所变主变	20	630	504	504
54734	宜兴	洋溪电力站 6#公变	10	200	160	160
54735	宜兴	翡翠四季花园 5#室 1#所变	20	800	640	640
54736	宜兴	茶元薛家山 2#公变	10	200	160	160
54737	宜兴	圆通园公变	10	200	147	147
54738	宜兴	岷亭公交场站充电桩 3#箱变主变	10	630	504	504
54739	宜兴	新庄街北 2#公变	10	400	320	320
54740	宜兴	安居 2#公变	10	400	320	320
54741	宜兴	奔马小区 4#公变	10	200	160	160
54742	宜兴	奔马小区 6#公变	10	200	160	160
54743	宜兴	枫林芥 3#公变	10	200	119	119
54744	宜兴	方家圩 2#公变	10	200	160	160
54745	宜兴	岭秀首府 6#室 1#所变主变	10	800	640	640
54746	宜兴	岭秀首府 6#室 3#所变主变	10	800	640	640
54747	宜兴	岭秀首府 6#室 4#所变主变	10	800	640	640
54748	宜兴	岭秀首府 6#室 2#所变主变	10	800	640	640
54749	宜兴	芳圩鱼塘公变	10	400	320	320
54750	宜兴	怀谷轩 3#室 1#所变主变	10	630	504	504
54751	宜兴	周铁村委公变	10	400	320	320
54752	宜兴	荆溪人家 3#站 1#所变主变	10	800	640	640
54753	宜兴	许家坝北公变	10	200	160	160
54754	宜兴	省庄新建 2#公变	10	200	160	160
54755	宜兴	御景豪庭 4#室 2#所变主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
54756	宜兴	后窑新 1#公变	10	200	145	145
54757	宜兴	美栖花园箱变	10	400	320	320
54758	宜兴	东方紫园 2#室 4#所变主变	10	800	640	640
54759	宜兴	迎宾南虹 2#公变	10	400	320	320
54760	宜兴	誉珑湖滨花园 2#室 1#所变	20	800	640	640
54761	宜兴	誉珑湖滨花园 2#室 3#所变	20	800	640	640
54762	宜兴	誉珑湖滨花园 2#室 4#所变	20	800	640	640
54763	宜兴	誉珑湖滨花园 2#室 2#所变	20	800	640	640
54764	宜兴	咸家公变	10	200	114	114
54765	宜兴	大河边东公变	10	400	320	320
54766	宜兴	戈滕电站 2#公变	10	200	111	111
54767	宜兴	塘头 2#公变	10	200	160	160
54768	宜兴	欣陶公寓 3#室 2#所变主变	10	800	640	640
54769	宜兴	茶亭小区 2#公变	10	200	160	160
54770	宜兴	鹅洲公馆二期 3#室 4#所变	10	800	640	640
54771	宜兴	茶亭 2#公变	10	400	320	320
54772	宜兴	西山岗 2#公变	10	400	298	298
54773	宜兴	卫生小区箱变主变	10	630	504	504
54774	宜兴	万福蒋家 2#公变	10	400	316	316
54775	宜兴	鲸塘村中公变	10	200	141	141
54776	宜兴	珑璟苑 2#室 4#所变主变	20	800	640	640
54777	宜兴	团结圩南站公变	10	400	320	320
54778	宜兴	工业 A 区 2#公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
54779	宜兴	虞墅 5#公变	10	400	320	320
54780	宜兴	琥珀臻园 1#站 1#所变	10	630	504	504
54781	宜兴	琥珀臻园 1#站 2#所变	10	630	504	504
54782	宜兴	琥珀臻园 2#室 1#所变	10	630	504	504
54783	宜兴	琥珀臻园 2#室 2#所变	10	630	504	504
54784	宜兴	中兴 2#公变	10	400	320	320
54785	宜兴	紫金名都 1#箱变主变	10	400	320	320
54786	宜兴	方园煤园箱变主变	10	630	504	504
54787	宜兴	安基西村公变	10	400	320	320
54788	宜兴	红梅 2#公变	10	200	160	160
54789	宜兴	安桥 11 组公变	10	200	160	160
54790	宜兴	独自圩公变	10	400	263	263
54791	宜兴	镇区 8#箱变主变	10	630	504	504
54792	宜兴	北街工行箱变主变	10	400	320	320
54793	宜兴	丽锦花苑 3#室 1#所变主变	10	800	640	640
54794	宜兴	丽锦花苑 3#室 3#所变主变	10	800	640	640
54795	宜兴	丽锦花苑 3#室 2#所变主变	10	800	640	640
54796	宜兴	丽锦花苑 3#室 4#所变主变	10	800	640	640
54797	宜兴	五塘埂 2#公变	10	400	320	320
54798	宜兴	钰澜洵溪府 2#室 3#所变	10	800	640	640
54799	宜兴	山水怡和 A 区 1#箱变主变	10	400	320	320
54800	宜兴	陈联董家 2#公变	10	200	160	160
54801	宜兴	丰东排涝站公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
54802	宜兴	阳羨茶场 1#公变	10	400	320	320
54803	宜兴	玫园小区 1#箱变	10	500	400	400
54804	宜兴	芳庄丛圩 2#公变	10	400	301	301
54805	宜兴	汇上 2#公变	10	400	320	320
54806	宜兴	黄龙山 2#公变	10	400	320	320
54807	宜兴	埭兴组西公变	10	200	160	160
54808	宜兴	闭口坞公变	10	200	160	160
54809	宜兴	凤鸣山晓尊邸 4#室 4#所变主变	10	800	640	640
54810	宜兴	宸章府 2#室 2#所变主变	10	800	640	640
54811	宜兴	时光汎樾府 2#室 2#所变主变	20	630	504	504
54812	宜兴	云景台 1#站 4#所变	10	630	504	504
54813	宜兴	和光屿湖悦府 2#室 1#所变主变	20	800	640	640
54814	宜兴	东山二村 6#箱变主变	10	500	400	400
54815	宜兴	南园范家公变	10	200	160	160
54816	宜兴	元田砖桥 2#公变	10	400	296	296
54817	宜兴	丁墅 3#公变	10	400	320	320
54818	宜兴	湖畔澜庭院 6#室 1#所变主变	10	630	504	504
54819	宜兴	和桥菜场公变	10	400	320	320
54820	宜兴	新街东公变	10	400	320	320
54821	宜兴	桃花新村 3#公变	10	200	137	137
54822	宜兴	省庄新建箱变主变	10	400	320	320
54823	宜兴	春晓江南北苑 4#室 2#所变	10	800	640	640
54824	宜兴	莲河溪村 2#公变	10	200	135	135

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
54825	宜兴	张渚渚南快活岭公变	10	200	160	160
54826	宜兴	蜀山北街 3#箱变主变	10	500	400	400
54827	宜兴	前梅 3#公变	10	400	320	320
54828	宜兴	洵里景园 2#室 3#所变主变	20	800	640	640
54829	宜兴	和光屿湖悦府 3#室 2#所变主变	20	630	504	504
54830	宜兴	颐养公寓 1#站 3#所变主变	10	630	504	504
54831	宜兴	万丽明珠 7#站 4#所变主变	10	630	504	504
54832	宜兴	善卷村箱变	10	400	320	320
54833	宜兴	茶亭抗旱站南公变	10	200	160	160
54834	宜兴	辰华洵府 3#室 1#所变主变	20	800	640	640
54835	宜兴	洛涧站前路西公变	10	200	160	160
54836	宜兴	水岸香榭 2#室 2#所变主变	10	630	504	504
54837	宜兴	洵里景园 4#室 4#所变主变	20	800	640	640
54838	宜兴	宜丰西村 2#公变	10	200	160	160
54839	宜兴	村心桥箱变主变	10	400	320	320
54840	宜兴	川埠工业 8#公变	10	400	320	320
54841	宜兴	和喜洵府 2#室 4#所变主变	10	800	640	640
54842	宜兴	双庙村部 2#公变	10	200	160	160
54843	宜兴	服务区公变	10	400	320	320
54844	宜兴	袁西公变	10	400	304	304
54845	宜兴	检测中心箱变主变	10	400	320	320
54846	宜兴	窑厂组 2#公变	10	400	320	320
54847	宜兴	白巷村公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
54848	宜兴	油坊西 2#公变	10	200	160	160
54849	宜兴	花溪邸 3#室 2#所变主变	10	630	504	504
54850	宜兴	陶都路 4#箱变主变	10	630	504	504
54851	宜兴	千西 2#公变	10	200	102	102
54852	宜兴	誉珑湖滨花园 3#室 1#所变	20	800	640	640
54853	宜兴	誉珑湖滨花园 3#室 3#所变	20	800	640	640
54854	宜兴	誉珑湖滨花园 3#室 4#所变	20	800	640	640
54855	宜兴	誉珑湖滨花园 3#室 2#所变	20	800	640	640
54856	宜兴	东埠 2#公变	10	200	24	24
54857	宜兴	红梅园公变	10	400	117	117
54858	宜兴	方家河东 2#公变	10	400	298	298
54859	宜兴	南园生态园公变	10	200	160	160
54860	宜兴	竹海岭上 4#站 1#所变主变	10	800	640	640
54861	宜兴	建家公变	10	200	160	160
54862	宜兴	泗墅电站公变	10	200	113	113
54863	宜兴	竹海岭上 5#室 3#所变主变	10	800	640	640
54864	宜兴	水库公变	10	200	160	160
54865	宜兴	马塘坝公变	10	200	160	160
54866	宜兴	六十亩 3#箱变主变	10	630	449	449
54867	宜兴	时光汎樾府 2#室 1#所变主变	20	630	504	504
54868	宜兴	美东村箱变主变	10	400	230	230
54869	宜兴	周铁北塘公变	10	400	320	320
54870	宜兴	誉湖郡 3#室 2#所变主变	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
54871	宜兴	洛涧站前路公变	10	315	252	252
54872	宜兴	省田公变	10	400	255	255
54873	宜兴	悦龙台 3#室 4#所变主变	10	630	504	504
54874	宜兴	岭秀首府 4#室 1#所变主变	10	800	602	602
54875	宜兴	岭秀首府 4#室 2#所变主变	10	800	525	525
54876	宜兴	构件公变	10	200	160	160
54877	宜兴	边庄车站公变	10	200	160	160
54878	宜兴	临泽人家 5#室 2#所变主变	20	800	640	640
54879	宜兴	万福刘家 2#公变	10	200	160	160
54880	宜兴	永丰村西公变	10	400	320	320
54881	宜兴	锦溪豪庭 4#室 3#所变主变	10	800	640	640
54882	宜兴	千亩圩站鱼塘公变	10	200	160	160
54883	宜兴	万丽明珠 2#箱变	10	400	320	320
54884	宜兴	油车 2#公变	10	200	160	160
54885	宜兴	春雁花园 1#站 1#所变主变	10	630	504	504
54886	宜兴	春雁花园 1#站 2#所变主变	10	630	504	504
54887	宜兴	逸湾嘉苑 2#室 4#所变	20	800	640	640
54888	宜兴	文安 2#公变	10	200	119	119
54889	宜兴	中心桥南公变	10	200	160	160
54890	宜兴	南菜场公变	10	400	320	320
54891	宜兴	春雁花园 3#室 1#所变主变	10	800	640	640
54892	宜兴	春雁花园 3#室 2#所变主变	10	800	640	640
54893	宜兴	通天炉公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
54894	宜兴	和工房管所 2#公变	10	400	308	308
54895	宜兴	寺家组公变	10	200	130	130
54896	宜兴	马塘西公变	10	200	102	102
54897	宜兴	蜀古西桥头箱变主变	10	630	504	504
54898	宜兴	湾埂村鱼塘公变	10	400	270	270
54899	宜兴	马塘公变	10	400	306	306
54900	宜兴	汪洋村公变	10	400	279	279
54901	宜兴	名豪佳园 3#室 2#所变主变	10	800	640	640
54902	宜兴	涧坞村 2#公变	10	400	320	320
54903	宜兴	云溪路 4#公变	10	400	320	320
54904	宜兴	芙蓉星辰花苑 1#所变	10	630	504	504
54905	宜兴	芙蓉星辰花苑 3#所变	10	630	504	504
54906	宜兴	芙蓉星辰花苑 2#所变	10	630	504	504
54907	宜兴	芙蓉星辰花苑 4#所变	10	630	504	504
54908	宜兴	碧水雅居 2#室 3#所变主变	10	630	504	504
54909	宜兴	池东鱼塘公变	10	400	320	320
54910	宜兴	分别村 1#公变	10	400	253	253
54911	宜兴	新庄供电所箱变主变	10	500	400	400
54912	宜兴	红塔商业中心 2#室 1#所变主变	10	800	640	640
54913	宜兴	桃花村部 3#公变	10	400	320	320
54914	宜兴	龙运天城悦府 3#室 4#所变	10	630	504	504
54915	宜兴	龙背箱变主变	10	200	160	160
54916	宜兴	陶都路箱变主变	10	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
54917	宜兴	五胜圩鱼塘公变	10	200	160	160
54918	宜兴	邱庄蒋庄 4#公变	10	400	264	264
54919	宜兴	红星后村公变	10	400	300	300
54920	宜兴	周沿公变	10	400	300	300
54921	宜兴	干塘陈家公变	10	200	160	160
54922	宜兴	省庄村部 2#箱变主变	10	630	453	453
54923	宜兴	龙庭水岸 1#室 1#所变主变	10	800	640	640
54924	宜兴	春雁花园 2#室 1#所变主变	10	800	640	640
54925	宜兴	春雁花园 2#室 2#所变主变	10	800	640	640
54926	宜兴	胥锦茶场公变	10	400	320	320
54927	宜兴	桥亭北 2#公变	10	400	320	320
54928	宜兴	邾渎村西公变	10	200	137	137
54929	宜兴	逸时代广场 3#室 4#所变	10	630	504	504
54930	宜兴	桥亭村 2#公变	10	400	320	320
54931	宜兴	南坝水库 2#公变	10	200	160	160
54932	宜兴	汪洋污工泵公变	10	200	160	160
54933	宜兴	东新河闸公变	10	315	252	252
54934	宜兴	邬泉村委公变	10	400	320	320
54935	宜兴	桃溪梦想商业广场 3#室 1#所变主变	10	800	640	640
54936	宜兴	函东村委公变	10	400	320	320
54937	宜兴	钟溪下塘 3#公变	10	400	320	320
54938	宜兴	璟和园 1#站 1#所变主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
54939	宜兴	洵里景园 2#室 1#所变主变	20	800	640	640
54940	宜兴	金城花园 4#室 1#所变	10	800	640	640
54941	宜兴	后管西南公变	10	200	160	160
54942	宜兴	洵麓花园 5#室 2#所变主变	10	630	504	504
54943	宜兴	蜀山新安箱变主变	10	400	320	320
54944	宜兴	雅达望月坊 2#箱变主变	10	630	504	504
54945	宜兴	宝山路箱变主变	10	400	320	320
54946	宜兴	浦东新苑 3#箱变主变	10	400	320	320
54947	宜兴	分水菜场公变	10	400	320	320
54948	宜兴	紫琅府 2#室 1#所变主变	10	800	640	640
54949	宜兴	兴业小区四期 2#室 2#所变主变	10	800	640	640
54950	宜兴	陈墅河头公变	10	400	305	305
54951	宜兴	芳庄杨舍公变	10	200	81	81
54952	宜兴	南漕村南公变	10	200	135	135
54953	宜兴	五九组公变	10	400	291	291
54954	宜兴	苏廷公变	10	400	320	320
54955	宜兴	路灯 3#公变	10	400	320	320
54956	宜兴	尚村公变	10	400	320	320
54957	宜兴	前阳西公变	10	200	128	128
54958	宜兴	周铁集贸公变	10	400	320	320
54959	宜兴	塘田村 2#公变	10	200	160	160
54960	宜兴	湖悦名邸 7#室 3#所变主变	10	800	640	640
54961	宜兴	周铁东湖湿地箱变主变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
54962	宜兴	锦溪豪庭 3#室 2#所变主变	10	800	640	640
54963	宜兴	钱家站 3#公变	10	400	320	320
54964	宜兴	红星圩 3#公变	10	400	320	320
54965	宜兴	湖悦天境 2#室 3#所变	20	630	504	504
54966	宜兴	寺西和苑 1#室 2#所变主变	10	800	640	640
54967	宜兴	葛山村公变	10	200	160	160
54968	宜兴	茶圣家园 6#室 2#所变主变	10	800	640	640
54969	宜兴	王家墩 2#公变	10	400	320	320
54970	宜兴	川埠村部公变	10	400	320	320
54971	宜兴	南河教堂 2#公变	10	400	320	320
54972	宜兴	誉珑湖滨 11#室 4#所变主变	20	800	640	640
54973	宜兴	汤渡 4#公变	10	400	320	320
54974	宜兴	白煤家舍 3#公变	10	400	320	320
54975	宜兴	查林石龙驿站公变	10	200	160	160
54976	宜兴	任墅工业南区 2#公变	10	400	320	320
54977	宜兴	茗秀馨院 2#室 3#所变主变	10	630	504	504
54978	宜兴	湖悦天境 2#室 1#所变	20	630	504	504
54979	宜兴	池东公变	10	315	239	239
54980	宜兴	龙头山庄公变	10	200	160	160
54981	宜兴	桃溪梦想商业广场 5#室 1#所变主变	10	800	640	640
54982	宜兴	四季府 3#室 2#所变主变	10	800	640	640
54983	宜兴	茶元村 3#公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
54984	宜兴	龙运天城和府 5#室 2#所变	10	800	640	640
54985	宜兴	岭秀首府 2#站 1#所变主变	10	800	619	619
54986	宜兴	岭秀首府 2#站 2#所变主变	10	800	640	640
54987	宜兴	书香澜庭 3#室 1#所变主变	10	800	640	640
54988	宜兴	奔马小区 2#公变	10	200	160	160
54989	宜兴	龙运天城珺府 4#室 2#所变	10	800	640	640
54990	宜兴	凤鸣府 3#室 3#所变	10	800	640	640
54991	宜兴	雅达健康生态园 3#室 2#所变主变	10	630	504	504
54992	宜兴	圩底西 2#公变	10	200	146	146
54993	宜兴	新南门村 2#公变	10	200	120	120
54994	宜兴	后塘湾里公变	10	200	138	138
54995	宜兴	东街 2#公变	10	400	320	320
54996	宜兴	旅游用品公变	10	400	309	309
54997	宜兴	珠花园公变	10	200	145	145
54998	宜兴	镇区 11#公变	10	315	252	252
54999	宜兴	大塍电站 2#箱变主变	10	400	299	299
55000	宜兴	巨龙路公变	10	400	320	320
55001	宜兴	蒋家组公变	10	200	160	160
55002	宜兴	蒲荡 3#公变	10	200	160	160
55003	宜兴	花溪苑 5#室 1#所变主变	10	630	504	504
55004	宜兴	美栖鱼塘箱变主变	10	400	320	320
55005	宜兴	六科污工泵公变	10	200	160	160
55006	宜兴	上坝虎头山公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
55007	宜兴	龙潭新村 4#箱变主变	10	630	504	504
55008	宜兴	龙潭新村 6#箱变主变	10	400	320	320
55009	宜兴	誉珑湖滨花园 6#室 4#所变主变	20	800	640	640
55010	宜兴	龙池路箱变主变	10	630	504	504
55011	宜兴	和渎港太湖蓝藻打捞箱变主变	10	400	320	320
55012	宜兴	乾极 2#公变	10	200	160	160
55013	宜兴	陆平车站西 2#公变	10	400	320	320
55014	宜兴	翡翠四季花园 4#室 3#所变	20	800	640	640
55015	宜兴	石盘山公变	10	200	160	160
55016	宜兴	小谈里公变	10	200	114	114
55017	宜兴	水中村 3#公变	10	400	320	320
55018	宜兴	红塔电力站 5#箱变主变	10	630	504	504
55019	宜兴	巷头西路箱变主变	10	630	504	504
55020	宜兴	清雅嘉苑 3#室 2#所变主变	10	800	640	640
55021	宜兴	大田河闸公变	10	200	160	160
55022	宜兴	骆家闸站公变	10	400	284	284
55023	宜兴	北门村充电桩公变	10	400	320	320
55024	宜兴	潘南村 2#公变	10	200	160	160
55025	宜兴	定化五庄 3#公变	10	200	160	160
55026	宜兴	雅达健康生态园 12#室 2#所变主变	10	800	640	640
55027	宜兴	兰山荷花 3#公变	10	200	160	160
55028	宜兴	龙运天城悦府 4#室 3#所变	10	800	640	640
55029	宜兴	潘山茶场公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
55030	宜兴	任墅工业南区 1#公变	10	400	320	320
55031	宜兴	乾元农公变	10	400	320	320
55032	宜兴	陆平杨树垛 2#公变	10	200	160	160
55033	宜兴	塘山桥 3#箱变主变	10	400	320	320
55034	宜兴	东山新村 6#箱变主变	10	630	504	504
55035	宜兴	洑悦湖山琚府 2#室 2#所变主变	20	800	640	640
55036	宜兴	洋渚毛旗公变	10	200	160	160
55037	宜兴	南塍东公变	10	400	320	320
55038	宜兴	苏家小区 3#站 1#所变主变	10	800	640	640
55039	宜兴	南漕供电所 8#公变	10	400	320	320
55040	宜兴	美栖北西公变	10	200	160	160
55041	宜兴	张公村嵩山公变	10	400	294	294
55042	宜兴	中袁八组箱变主变	10	630	504	504
55043	宜兴	陈司巷 2#公变	10	200	160	160
55044	宜兴	客运站充电桩 4#箱变主变	10	630	504	504
55045	宜兴	金城花园 4#室 3#所变	10	800	640	640
55046	宜兴	振业 20#楼南箱变	10	630	504	504
55047	宜兴	集镇北 2#箱变主变	10	630	504	504
55048	宜兴	龙运天城悦府 3#室 1#所变	10	630	504	504
55049	宜兴	中袁路 1#箱变主变	10	400	320	320
55050	宜兴	千亩圩站南公变	10	200	160	160
55051	宜兴	马家圩中公变	10	200	39	39
55052	宜兴	花溪邸 4#室 1#所变主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
55053	宜兴	金兰村 3#公变	10	200	160	160
55054	宜兴	湖悦名邸三区 3#室 2#所变主变	10	800	640	640
55055	宜兴	上坝茶场公变	10	400	320	320
55056	宜兴	湖悦名邸三区 2#室 3#所变主变	10	800	640	640
55057	宜兴	埂南 2#公变	10	200	160	160
55058	宜兴	龙亨周家公变	10	200	142	142
55059	宜兴	船埠头 2#公变	10	400	320	320
55060	宜兴	芦漕村 2#公变	10	200	147	147
55061	宜兴	粉华 2#公变	10	400	320	320
55062	宜兴	东湖何家公变	10	200	160	160
55063	宜兴	马塘干公变	10	400	307	307
55064	宜兴	小黄山 1#公变	10	200	160	160
55065	宜兴	天马箱变主变	10	630	504	504
55066	宜兴	沈家村东公变	10	200	160	160
55067	宜兴	新宅基 2#公变	10	400	320	320
55068	宜兴	社渚太湖公变	10	200	160	160
55069	宜兴	凌云府 3#室 4#所变主变	10	630	504	504
55070	宜兴	石材市场 76#公变	10	400	320	320
55071	宜兴	西渚后圩北公变	10	200	160	160
55072	宜兴	南山村 3#公变	10	400	320	320
55073	宜兴	望湖美筑 3#室 1#所变	20	800	640	640
55074	宜兴	洵璋景园 2#室 1#所变主变	10	800	640	640
55075	宜兴	前龙大庙 2#公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
55076	宜兴	客运站充电桩 2#箱变主变	10	630	504	504
55077	宜兴	宁杭路灯 4#公变	10	400	320	320
55078	宜兴	阳羨湖旅游度假小镇 3#室 1#所变	10	400	289	289
55079	宜兴	阳羨湖旅游度假小镇 3#室 2#所变	10	400	320	320
55080	宜兴	胡家塘北公变	10	400	320	320
55081	宜兴	南漕龚家 2#公变	10	200	160	160
55082	宜兴	解放垛公变	10	200	160	160
55083	宜兴	南漕高田 3#公变	10	400	320	320
55084	宜兴	阳泉新村 1#箱变主变	10	400	320	320
55085	宜兴	龙运天城和府 4#室 1#所变	10	800	640	640
55086	宜兴	洛涧梅梁山庄箱变主变	10	630	504	504
55087	宜兴	惠兴北路公变	10	400	320	320
55088	宜兴	东园 1#公变	10	400	320	320
55089	宜兴	钢材市场 2#公变	10	400	320	320
55090	宜兴	梅家菜场公变	10	400	242	242
55091	宜兴	东园 2#公变	10	400	320	320
55092	宜兴	毫阳村 2#公变	10	200	160	160
55093	宜兴	南新陈家 2#公变	10	400	320	320
55094	宜兴	犊山大河边 2#公变	10	400	320	320
55095	宜兴	洛涧姚家公变	10	400	320	320
55096	宜兴	新都府 3#室 3#所变主变	10	800	640	640
55097	宜兴	唐家坝 2#公变	10	315	145	145
55098	宜兴	绿苑新村 3#公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
55099	宜兴	庙下 2#公变	10	200	160	160
55100	宜兴	建墩 3#公变	10	400	320	320
55101	宜兴	汤盘南公变	10	200	160	160
55102	宜兴	潜洛小学 2#公变	10	400	320	320
55103	宜兴	大东所前箱变主变	10	500	400	400
55104	宜兴	石材市场 74#公变	10	400	320	320
55105	宜兴	官林镇人民政府箱变主变	10	630	504	504
55106	宜兴	胡家圩桥公变	10	200	160	160
55107	宜兴	石材市场 8#公变	10	400	320	320
55108	宜兴	上坝庵 2#公变	10	200	160	160
55109	宜兴	塘山桥 2#公变	10	400	313	313
55110	宜兴	巷头徐家公变	10	400	320	320
55111	宜兴	水浮 2#箱变	10	630	504	504
55112	宜兴	芳庄塘东公变	10	200	39	39
55113	宜兴	洛涧工业 5#公变	10	400	320	320
55114	宜兴	石材市场 9#公变	10	400	320	320
55115	宜兴	三阳社区公变	10	200	160	160
55116	宜兴	逸湾嘉苑 2#室 2#所变	20	800	640	640
55117	宜兴	西园 1#公变	10	400	320	320
55118	宜兴	海伦华府 3#室 1#所变主变	10	630	504	504
55119	宜兴	阳羨 3#公变	10	400	320	320
55120	宜兴	湖畔澜庭院 6#室 3#所变主变	10	630	504	504
55121	宜兴	老滩新站 2#公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
55122	宜兴	楼下电站 2#公变	10	400	320	320
55123	宜兴	玫瑰农居箱变主变	10	630	504	504
55124	宜兴	谈家圩 2#公变	10	200	140	140
55125	宜兴	查家塘 2#公变	10	200	95	95
55126	宜兴	石材市场 5#公变	10	400	320	320
55127	宜兴	云溪花园 1#室 1#所变	10	800	640	640
55128	宜兴	云溪花园 1#室 3#所变	10	800	640	640
55129	宜兴	云溪花园 1#室 4#所变	10	800	640	640
55130	宜兴	云溪花园 1#室 2#所变	10	800	640	640
55131	宜兴	徐家桥西公变	10	200	160	160
55132	宜兴	永昌路 2#公变	10	400	320	320
55133	宜兴	雅达健康生态园 7#站 2#所变主变	10	800	640	640
55134	宜兴	岷山 5#公变	10	400	320	320
55135	宜兴	宜浦路 1#箱变主变	10	400	320	320
55136	宜兴	洑里景园 3#室 3#所变主变	20	630	504	504
55137	宜兴	鹏鹞智造 2#公变	10	400	320	320
55138	宜兴	田浪鱼塘公变	10	400	320	320
55139	宜兴	后村 1#公变	10	200	160	160
55140	宜兴	双庙 3#公变	10	400	320	320
55141	宜兴	东黄墅 3#公变	10	400	288	288
55142	宜兴	后村 3#箱变	10	400	293	293
55143	宜兴	天辰府 2#室 2#所变主变	10	800	640	640
55144	宜兴	南漕小桥公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
55145	宜兴	徐悲鸿广场箱变	10	200	160	160
55146	宜兴	乌峰岭公变	10	200	160	160
55147	宜兴	严北公变	10	400	245	245
55148	宜兴	铁红厂公变	10	400	320	320
55149	宜兴	沙山公变	10	200	160	160
55150	宜兴	朝阳和建 1#公变	10	400	320	320
55151	宜兴	汤渡转盘箱变主变	10	500	400	400
55152	宜兴	水岸香榭 2#室 4#所变主变	10	630	504	504
55153	宜兴	庄西站 3#公变	10	400	320	320
55154	宜兴	前庄新站 2#公变	10	400	320	320
55155	宜兴	五洞村箱变主变	10	500	400	400
55156	宜兴	金龙名都 4#室 2#所变主变	10	800	640	640
55157	宜兴	三洞村部 1#公变	10	400	299	299
55158	宜兴	师渎港太湖蓝藻打捞公变	10	400	320	320
55159	宜兴	洋溪港太湖蓝藻打捞公变	10	400	320	320
55160	宜兴	庙渎港公变	10	315	252	252
55161	宜兴	鲸塘社区箱变主变	10	400	320	320
55162	宜兴	钱家 3#公变	10	200	25	25
55163	宜兴	东湖桥公变	10	200	160	160
55164	宜兴	民南村 2#公变	10	400	320	320
55165	宜兴	和喜汎府 3#室 1#所变主变	10	800	640	640
55166	宜兴	煤球箱变主变	10	630	504	504
55167	宜兴	荆溪路箱变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
55168	宜兴	梅树公变	10	200	134	134
55169	宜兴	上场公变	10	200	160	160
55170	宜兴	南河头箱变主变	10	500	400	400
55171	宜兴	南门村 3#箱变主变	10	400	320	320
55172	宜兴	汤渎村 2#公变	10	400	320	320
55173	宜兴	蜀古九组公变	10	200	120	120
55174	宜兴	宣林西 3#公变	10	200	160	160
55175	宜兴	查林工业区 6#公变	10	400	320	320
55176	宜兴	观澜府 2#室 2#所变主变	20	800	640	640
55177	宜兴	塘头双场 3#公变	10	200	160	160
55178	宜兴	芦荡口 2#公变	10	400	320	320
55179	宜兴	中袁路 3#箱变主变	10	400	289	289
55180	宜兴	菜场商住楼西公变	10	400	320	320
55181	宜兴	黄泥岗 3#公变	10	200	160	160
55182	宜兴	旧渎港太湖蓝藻打捞公变	10	400	320	320
55183	宜兴	后裴公变	10	200	160	160
55184	宜兴	东下 2#公变	10	400	320	320
55185	宜兴	海伦华府 2#室 2#所变主变	10	800	640	640
55186	宜兴	西园 2#公变	10	400	320	320
55187	宜兴	滨溪金悦府 1#站 2#所变主变	10	630	504	504
55188	宜兴	琅圩站西公变	10	200	160	160
55189	宜兴	横塘新区 2#箱变主变	10	500	400	400
55190	宜兴	省庄金家箱变主变	10	500	387	387

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
55191	宜兴	林家三组公变	10	400	286	286
55192	宜兴	北山村 3#公变	10	400	295	295
55193	宜兴	华要 5#公变	10	400	320	320
55194	宜兴	湖东圩园 2#公变	10	200	160	160
55195	宜兴	洛涧工业 4#公变	10	400	320	320
55196	宜兴	善塘 3#公变	10	400	320	320
55197	宜兴	乾元茶场公变	10	400	320	320
55198	宜兴	高铁嘉苑 1#室 1#所变	10	630	504	504
55199	宜兴	高铁嘉苑 1#室 2#所变	10	630	504	504
55200	宜兴	阳羨教宿 2#箱变主变	10	630	504	504
55201	宜兴	邱庄电站公变	10	400	320	320
55202	宜兴	南星公变	10	400	259	259
55203	宜兴	联星路公变	10	200	160	160
55204	宜兴	周家桥 2#公变	10	400	320	320
55205	宜兴	蒋店村北公变	10	200	129	129
55206	宜兴	春晖新村 2#室 2#所变主变	10	800	640	640
55207	宜兴	马家桥北公变	10	200	160	160
55208	宜兴	鹏鹞智造 9#公变	10	400	320	320
55209	宜兴	西花园二村 1#站 1#所变	10	630	504	504
55210	宜兴	西花园二村 1#站 2#所变	10	630	504	504
55211	宜兴	陶里文化广场 1#站 1#所变	10	800	640	640
55212	宜兴	陶里文化广场 1#站 2#所变	10	800	640	640
55213	宜兴	洛涧祥苑 1#站 1#所变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
55214	宜兴	洛涧祥苑 1#站 2#所变	10	800	640	640
55215	宜兴	石材市场 56#公变	10	400	320	320
55216	宜兴	洛涧祥苑 2#室 1#所变	10	800	640	640
55217	宜兴	洛涧祥苑 2#室 2#所变	10	800	640	640
55218	宜兴	东贤南路 5#公变	10	400	320	320
55219	宜兴	洛涧祥苑 3#室 1#所变	10	800	640	640
55220	宜兴	洛涧祥苑 3#室 3#所变	10	800	640	640
55221	宜兴	洛涧祥苑 3#室 2#所变	10	800	640	640
55222	宜兴	洛涧祥苑 3#室 4#所变	10	800	640	640
55223	宜兴	东贤南路 3#公变	10	200	160	160
55224	宜兴	男留村 2#公变	10	200	160	160
55225	宜兴	川埠电力站 3#公变	10	200	160	160
55226	宜兴	石材市场 43#公变	10	400	67	67
55227	宜兴	石材市场 42#公变	10	400	176	176
55228	宜兴	新河安置二期 1#站 1#所变	10	630	504	504
55229	宜兴	栖汎云璟苑 3#室 4#所变主变	10	800	640	640
55230	宜兴	长乐路箱变主变	20	400	105	105
55231	宜兴	蒋笠七组 2#公变	10	400	320	320
55232	宜兴	白鹤洞 3#公变	10	400	293	293
55233	宜兴	凤凰村驾校公变	10	400	320	320
55234	宜兴	白马 3#公变	10	400	320	320
55235	宜兴	三支岗竹木公变	10	400	320	320
55236	宜兴	太华大道 2#公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
55237	宜兴	中队 2#公变	10	400	320	320
55238	宜兴	下笠渎南公变	10	200	160	160
55239	宜兴	欧渎排涝公变	10	400	320	320
55240	宜兴	茶圣庭园 1#站 2#所变主变	10	400	320	320
55241	宜兴	红塔商业中心 2#室 2#所变主变	10	800	640	640
55242	宜兴	庄家 2#公变	10	200	160	160
55243	宜兴	美陶家院 1#站 2#所变	10	400	320	320
55244	宜兴	前巷石坝 3#公变	10	200	160	160
55245	宜兴	茶亭抗旱站 2#公变	10	400	320	320
55246	宜兴	杏洞充电站公变	10	400	320	320
55247	宜兴	湖畔澜庭院 8#室 2#所变主变	10	800	640	640
55248	宜兴	国山南山公变	10	400	320	320
55249	宜兴	淦里上村公变	10	400	269	269
55250	宜兴	夏阳西 2#公变	10	400	320	320
55251	宜兴	漳渎太湖公变	10	400	320	320
55252	宜兴	红凌塘 2#公变	10	200	99	99
55253	宜兴	洋渚太湖 2#公变	10	400	320	320
55254	宜兴	兰右后村公变	10	400	320	320
55255	宜兴	夏姜坝头公变	10	200	102	102
55256	宜兴	高铁站东公变	10	400	320	320
55257	宜兴	水产东村 2#公变	10	400	320	320
55258	宜兴	乾圩公变	10	200	142	142
55259	宜兴	芳镇 11#箱变主变	10	630	491	491

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
55260	宜兴	钰澜珑溪府 2#室 1#所变主变	10	800	640	640
55261	宜兴	南六置业 1#站 1#所变主变	10	630	504	504
55262	宜兴	南六置业 1#站 3#所变主变	10	630	504	504
55263	宜兴	南六置业 1#站 2#所变主变	10	630	504	504
55264	宜兴	南六置业 1#站 4#所变主变	10	630	504	504
55265	宜兴	下东龙塘 2#公变	10	400	320	320
55266	宜兴	碧水雅居 2#室 1#所变主变	10	630	504	504
55267	宜兴	冷家 2#公变	10	200	108	108
55268	宜兴	芙蓉监狱北公变	10	200	160	160
55269	宜兴	凌家村 1#公变	10	400	308	308
55270	宜兴	洛涧姚家 1#箱变主变	10	630	504	504
55271	宜兴	东来国际 1#站 2#所变	10	1000	800	800
55272	宜兴	洛涧菜场箱变主变	10	400	320	320
55273	宜兴	庙桥东公变	10	200	160	160
55274	宜兴	洛涧村箱变主变	10	400	307	307
55275	宜兴	红卫塘贡 2#公变	10	400	311	311
55276	宜兴	凤鸣山晓尊邸 5#室 1#所变主变	10	800	640	640
55277	宜兴	龙山洞东 2#箱变主变	10	500	400	400
55278	宜兴	湖光路大桥公变	10	400	320	320
55279	宜兴	钰澜珑溪府 2#室 4#所变主变	10	800	640	640
55280	宜兴	楼新桥三组 2#公变	10	400	105	105
55281	宜兴	浦东新苑 1#箱变主变	10	400	320	320
55282	宜兴	龙泽苑一期 2#箱变主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
55283	宜兴	小圩南公变	10	200	131	131
55284	宜兴	新都府 5#室 3#所变主变	10	800	640	640
55285	宜兴	九鳞公变	10	400	320	320
55286	宜兴	大东新村箱变主变	10	500	400	400
55287	宜兴	圣东公变	10	400	320	320
55288	宜兴	水产新站公变	10	400	320	320
55289	宜兴	东山二村 5#箱变主变	10	500	400	400
55290	宜兴	湖东 2#箱变主变	10	500	400	400
55291	宜兴	潜洛新苑 2#室 4#所变主变	10	800	640	640
55292	宜兴	花溪邸 2#室 2#所变主变	10	800	640	640
55293	宜兴	和渎河南公变	10	200	160	160
55294	宜兴	建新中海公变	10	400	320	320
55295	宜兴	锡宜澄 2#箱变主变	10	630	504	504
55296	宜兴	隔家圩鱼塘公变	10	200	160	160
55297	宜兴	湖光路潜洛 2#公变	10	400	320	320
55298	宜兴	茗岭电力站公变	10	400	320	320
55299	宜兴	顺昌公变	10	400	320	320
55300	宜兴	陶机丁港宿舍公变	10	400	320	320
55301	宜兴	薛家村公变	10	400	320	320
55302	宜兴	钱圩公变	10	200	138	138
55303	宜兴	常安 2#公变	10	200	160	160
55304	宜兴	小圩电站 2#公变	10	400	320	320
55305	宜兴	绿苑新村 6#公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
55306	宜兴	费家组 1#公变	10	400	320	320
55307	宜兴	万石姚家 2#公变	10	200	160	160
55308	宜兴	东虹新村 3#箱变主变	10	500	400	400
55309	宜兴	公路公变	10	400	320	320
55310	宜兴	东方紫园 3#室 4#所变主变	10	800	640	640
55311	宜兴	东虹新村 4#箱变主变	10	500	400	400
55312	宜兴	东虹新村 5#箱变主变	10	500	400	400
55313	宜兴	金龙名都 7#室 4#所变主变	10	800	640	640
55314	宜兴	石白坞公变	10	200	160	160
55315	宜兴	湖畔澜庭院 3#室 3#所变主变	10	630	504	504
55316	宜兴	黄墅茶场 3#公变	10	200	160	160
55317	宜兴	金泉 5#公变	10	400	320	320
55318	宜兴	春江郦府 2#室 3#所变	20	630	504	504
55319	宜兴	雅达健康生态园 13#室 1#所变主变	10	630	504	504
55320	宜兴	竺隐溪院 2#室 2#所变主变	10	800	640	640
55321	宜兴	翡翠四季花园 3#室 1#所变	20	800	640	640
55322	宜兴	西山堡公变	10	400	275	275
55323	宜兴	曲坊新村 2#公变	10	400	320	320
55324	宜兴	离墨箱变主变	10	630	504	504
55325	宜兴	下漳水产箱变主变	10	630	504	504
55326	宜兴	旧阳 3#公变	10	400	268	268
55327	宜兴	芙蓉茶林场 2#公变	10	200	160	160
55328	宜兴	花溪苑 3#室 4#所变主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
55329	宜兴	文庄村北公变	10	200	160	160
55330	宜兴	外厂公变	10	400	255	255
55331	宜兴	剧院路箱变主变	10	500	400	400
55332	宜兴	和桥菜场 1#公变	10	400	320	320
55333	宜兴	美陶宿舍公变	10	400	320	320
55334	宜兴	翡翠四季花园 4#室 2#所变	20	800	640	640
55335	宜兴	鼎球小区 3#公变	10	400	227	227
55336	宜兴	逸湾嘉苑 3#室 1#所变	20	800	640	640
55337	宜兴	百亩场东箱变主变	10	500	400	400
55338	宜兴	龙运天城悦府 4#室 1#所变	10	800	640	640
55339	宜兴	望湖美筑 5#室 2#所变	20	800	640	640
55340	宜兴	施荡渔塘公变	10	200	160	160
55341	宜兴	南漕河东公变	10	200	130	130
55342	宜兴	横塘新区 1#箱变主变	10	500	400	400
55343	宜兴	邱庄村公变	10	400	292	292
55344	宜兴	陶瓷商城 3#公变	10	400	320	320
55345	宜兴	凌云府 6#室 3#所变主变	10	630	504	504
55346	宜兴	芙蓉马家 3#公变	10	200	113	113
55347	宜兴	花溪苑 6#室 4#所变主变	10	630	504	504
55348	宜兴	漳湊太湖 3#公变	10	400	320	320
55349	宜兴	栅村压铸 2#公变	10	400	320	320
55350	宜兴	创业路公变	10	400	320	320
55351	宜兴	花溪苑 5#室 2#所变主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
55352	宜兴	振兴桥公变	10	400	320	320
55353	宜兴	邵坞茶场公变	10	400	320	320
55354	宜兴	璀璨天宸花园 4#室 4#所变主变	20	800	640	640
55355	宜兴	阳羨湖旅游度假小镇 14#室 3#所变	10	630	504	504
55356	宜兴	泥塘村 2#公变	10	200	126	126
55357	宜兴	金都公寓 2#公变	10	200	160	160
55358	宜兴	新都府 3#室 2#所变主变	10	800	640	640
55359	宜兴	遗踪村 3#公变	10	400	320	320
55360	宜兴	东城上院 1#站 1#所变主变	10	800	640	640
55361	宜兴	东虹 1#箱变主变	10	500	400	400
55362	宜兴	东虹 2#箱变主变	10	500	400	400
55363	宜兴	东虹 3#箱变主变	10	500	400	400
55364	宜兴	向阳 5#箱变主变	10	500	400	400
55365	宜兴	向阳 6#箱变主变	10	500	400	400
55366	宜兴	锦绣二村 1#箱变主变	10	500	400	400
55367	宜兴	周铁三洞桥公变	10	400	320	320
55368	宜兴	东虹 4#箱变主变	10	500	400	400
55369	宜兴	东虹 6#箱变主变	10	500	400	400
55370	宜兴	东虹 7#箱变主变	10	500	400	400
55371	宜兴	东虹 5#箱变主变	10	500	400	400
55372	宜兴	分界岭 5#公变	10	400	320	320
55373	宜兴	大团东公变	10	400	313	313
55374	宜兴	龙运天城悦府 4#室 2#所变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
55375	宜兴	分界岭 4#公变	10	200	160	160
55376	宜兴	文昌路 3#公变	10	400	320	320
55377	宜兴	颐悦府 1#站 4#所变主变	10	800	640	640
55378	宜兴	文昌路 1#公变	10	400	320	320
55379	宜兴	钰澜洵溪府 3#室 2#所变	10	800	640	640
55380	宜兴	供电营业所 2#公变	10	400	320	320
55381	宜兴	龙池山门箱变主变	10	400	320	320
55382	宜兴	见花岗 2#公变	10	200	67	67
55383	宜兴	邾渎港太湖蓝藻打捞公变	10	400	320	320
55384	宜兴	东圩村北 2#公变	10	200	160	160
55385	宜兴	馨悦府 2#室 1#所变主变	10	630	504	504
55386	宜兴	吴墟村前公变	10	400	262	262
55387	宜兴	望湖美筑 3#室 3#所变	20	800	640	640
55388	宜兴	誉珑湖滨 12#室 4#所变主变	20	630	504	504
55389	宜兴	临溪花园 1#站 1#所变	10	1250	1000	1000
55390	宜兴	红星花园 4#站 1#所变	10	1000	800	800
55391	宜兴	红星花园 4#站 2#所变	10	1000	800	800
55392	宜兴	国税箱变主变	10	400	320	320
55393	宜兴	竹海岭上 5#室 4#所变主变	10	800	640	640
55394	宜兴	洵韵福邸 2#室 3#所变主变	10	630	504	504
55395	宜兴	南淋中公变	10	200	160	160
55396	宜兴	长征八组新村公变	10	200	127	127
55397	宜兴	南城下公变	10	400	302	302

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
55398	宜兴	四里桥 2#公变	10	400	263	263
55399	宜兴	和光屿湖悦府 2#室 2#所变主变	20	800	640	640
55400	宜兴	沈家站公变	10	200	147	147
55401	宜兴	和兴路 4#公变	10	400	320	320
55402	宜兴	东虹新村 1#箱变主变	10	500	400	400
55403	宜兴	东虹新村 2#箱变主变	10	500	400	400
55404	宜兴	芳庄墅后公变	10	200	160	160
55405	宜兴	建新杏家组 2#箱变主变	10	500	400	400
55406	宜兴	归径蒋家 2#公变	10	200	107	107
55407	宜兴	竹雨轩 4#室 3#所变主变	10	630	504	504
55408	宜兴	洋渚三庄 1#公变	10	400	320	320
55409	宜兴	红星圩 4#公变	10	400	320	320
55410	宜兴	中兴新村 3#箱变主变	10	500	400	400
55411	宜兴	姚顶北 2#公变	10	200	160	160
55412	宜兴	雪庄公变	10	200	125	125
55413	宜兴	埭头育才公变	10	200	160	160
55414	宜兴	南中三组公变	10	200	160	160
55415	宜兴	兴隆桥公变	10	200	160	160
55416	宜兴	新都府 3#室 4#所变主变	10	800	640	640
55417	宜兴	春晓江南北苑 3#室 3#所变	10	800	640	640
55418	宜兴	下东六队公变	10	400	320	320
55419	宜兴	滨溪金悦府 2#室 4#所变主变	10	630	504	504
55420	宜兴	南荡 2#公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
55421	宜兴	见花 2#公变	10	400	320	320
55422	宜兴	荷花浜公变	10	200	101	101
55423	宜兴	珍香茶场公变	10	400	320	320
55424	宜兴	文里村公变	10	400	320	320
55425	宜兴	金水名都 2#箱变 400KVA	10	400	320	320
55426	宜兴	雅达望月坊 3#箱变主变	10	400	320	320
55427	宜兴	平原村部 2#公变	10	200	143	143
55428	宜兴	头阳头庄 4#公变	10	400	320	320
55429	宜兴	世纪花园 1#箱变	10	630	504	504
55430	宜兴	阳羨湖旅游度假区小镇 17#室 1#所变主变	10	800	640	640
55431	宜兴	紫琅府 2#室 4#所变主变	10	800	640	640
55432	宜兴	水泥宿 5#公变	10	400	320	320
55433	宜兴	葛渎排涝公变	10	400	320	320
55434	宜兴	渔庄西公变	10	200	160	160
55435	宜兴	凤鸣府 3#室 2#所变	10	800	640	640
55436	宜兴	朱家公变	10	200	160	160
55437	宜兴	钢铁大厦箱变主变	10	400	320	320
55438	宜兴	和喜汎府 4#室 2#所变主变	10	800	640	640
55439	宜兴	万善东郡商业 1#箱变主变	10	800	640	640
55440	宜兴	湖畔澜庭院 5#室 1#所变主变	10	630	504	504
55441	宜兴	汎麓花园 5#室 1#所变主变	10	630	504	504
55442	宜兴	新都府 4#室 1#所变主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
55443	宜兴	恒瑞公变	10	400	320	320
55444	宜兴	誉湖郡 8#室 1#所变主变	20	800	640	640
55445	宜兴	万善东郡商业 2#箱变主变	10	800	627	627
55446	宜兴	万善东郡 1#站 1#所变主变	10	800	640	640
55447	宜兴	万善东郡 1#站 2#所变主变	10	800	640	640
55448	宜兴	景湖天成 8#室 1#所变主变	10	800	640	640
55449	宜兴	景湖天成 8#室 2#所变	10	800	640	640
55450	宜兴	景湖天成 8#室 3#所变主变	10	800	640	640
55451	宜兴	景湖天成 8#室 4#所变	10	800	640	640
55452	宜兴	西瓦窑 3#公变	10	400	320	320
55453	宜兴	英伦尊邸 4#室 1#所变主变	10	800	640	640
55454	宜兴	英伦尊邸 4#室 2#所变主变	10	800	640	640
55455	宜兴	北山大门 3#公变	10	400	320	320
55456	宜兴	洪巷南公变	10	200	160	160
55457	宜兴	双桥龙坊公变	10	400	320	320
55458	宜兴	宜乐雅园 5#室 4#所变	10	630	504	504
55459	宜兴	新建蒋家 3#公变	10	200	160	160
55460	宜兴	诚庄北站 2#公变	10	200	57	57
55461	宜兴	塘田大桥箱变主变	10	630	504	504
55462	宜兴	丰泽苑东区 3#箱变主变	10	630	504	504
55463	宜兴	汎珑云起府 3#室 1#所变主变	10	800	640	640
55464	宜兴	汤家箱变主变	20	630	504	504
55465	宜兴	书香澜庭 2#室 3#所变主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
55466	宜兴	春晓江南北苑 3#室 2#所变	10	800	640	640
55467	宜兴	景湖天成 7#站 1#所变主变	10	800	640	640
55468	宜兴	景湖天成 7#站 2#所变	10	800	640	640
55469	宜兴	石材市场 71#公变	10	400	320	320
55470	宜兴	春晓江南北苑 2#室 4#所变	10	800	640	640
55471	宜兴	北门 3#箱变主变	10	630	500	500
55472	宜兴	蒋家桥公变	10	400	320	320
55473	宜兴	周潭刘家公变	10	200	160	160
55474	宜兴	茗秀馨院 2#室 2#所变主变	10	630	504	504
55475	宜兴	花溪邸 2#室 1#所变主变	10	800	640	640
55476	宜兴	堂前人家 4#室 1#所变 F112	10	800	640	640
55477	宜兴	堂前人家 4#室 3#所变	10	800	640	640
55478	宜兴	堂前人家 4#室 4#所变	10	800	640	640
55479	宜兴	堂前人家 4#室 2#所变	10	800	640	640
55480	宜兴	闸口东沙滩公变	10	400	320	320
55481	宜兴	滨水新城 3#站 4#所变主变	10	630	504	504
55482	宜兴	凌霞新桥公变	10	200	95	95
55483	宜兴	湖悦名邸三区 3#室 4#所变主变	10	800	640	640
55484	宜兴	熙和府 2#室 1#所变	10	800	640	640
55485	宜兴	春江郦府 3#室 1#所变	20	800	640	640
55486	宜兴	竹海岭上 5#室 2#所变主变	10	800	640	640
55487	宜兴	南坝 2#公变	10	400	249	249
55488	宜兴	钰澜珑溪府 3#室 1#所变主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
55489	宜兴	振华中路公变	10	400	320	320
55490	宜兴	器件 1#箱变主变	10	630	504	504
55491	宜兴	堂前人家 5#室 1#所变	10	800	640	640
55492	宜兴	堂前人家 5#室 3#所变	10	800	640	640
55493	宜兴	堂前人家 5#室 4#所变	10	800	640	640
55494	宜兴	堂前人家 5#室 2#所变	10	800	640	640
55495	宜兴	新大皇庙箱变主变	10	400	320	320
55496	宜兴	建新工业路公变	10	400	320	320
55497	宜兴	观澜府 5#室 1#所变主变	20	800	640	640
55498	宜兴	湖光珑樾府 3#室 3#所变主变	20	800	640	640
55499	宜兴	石臼坞 2#公变	10	400	320	320
55500	宜兴	观澜府 3#室 3#所变主变	20	630	504	504
55501	宜兴	东城上院 1#站 2#所变主变	10	800	640	640
55502	宜兴	鑫盛嘉苑 3#室 1#所变	10	800	640	640
55503	宜兴	杏洞 3#公变	10	400	320	320
55504	宜兴	红卫桃园 3#公变	10	400	320	320
55505	宜兴	神山 2#公变	10	400	320	320
55506	宜兴	双濠农网 2#公变	10	400	320	320
55507	宜兴	谈家荡站公变	10	400	320	320
55508	宜兴	横岭 2#箱变	10	200	130	130
55509	宜兴	英伦尊邸 3#站 1#所变主变	10	800	640	640
55510	宜兴	英伦尊邸 3#站 2#所变主变	10	800	640	640
55511	宜兴	湖悦天境 4#室 2#所变主变	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
55512	宜兴	金城花园 3#室 3#所变	10	800	640	640
55513	宜兴	花溪苑 3#室 3#所变主变	10	630	504	504
55514	宜兴	胡油 3#公变	10	400	254	254
55515	宜兴	熙山院 2#室 2#所变主变	10	630	504	504
55516	宜兴	怡然居 1#站 2#所变	10	630	488	488
55517	宜兴	融创洺园二期 6#站 1#所变	10	800	640	640
55518	宜兴	融创洺园二期 6#站 2#所变	10	800	640	640
55519	宜兴	逸湾嘉苑 3#室 2#所变	20	800	640	640
55520	宜兴	雅达健康生态园 5#室 1#所变主变	10	630	504	504
55521	宜兴	潜洛六庄 3#公变	10	400	320	320
55522	宜兴	宜乐雅园 8#室 1#所变	10	800	640	640
55523	宜兴	供电所箱变主变	10	630	504	504
55524	宜兴	余大圩公变	10	400	320	320
55525	宜兴	兴樾府 2#室 3#所变主变	10	800	640	640
55526	宜兴	振山坳 3#公变	10	200	105	105
55527	宜兴	东来国际 1#站 4#所变	10	1000	800	800
55528	宜兴	湾埂村公变	10	400	258	258
55529	宜兴	悦澜名邸 2#室 2#所变主变	10	630	504	504
55530	宜兴	核心村 2#箱变主变	10	500	400	400
55531	宜兴	金三角招商城公变	10	400	320	320
55532	宜兴	东山二村 4#箱变主变	10	500	400	400
55533	宜兴	云景台 1#站 1#所变	10	630	504	504
55534	宜兴	云巢南公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
55535	宜兴	前巷路东 3#公变	10	200	151	151
55536	宜兴	西墟鱼塘 2#公变	10	200	160	160
55537	宜兴	阳羨湖旅游度假区小镇 2#室 1#所变	10	400	320	320
55538	宜兴	阳羨湖旅游度假区小镇 2#室 2#所变	10	400	295	295
55539	宜兴	河东街公变	10	400	304	304
55540	宜兴	万寿桥公变	10	400	320	320
55541	宜兴	邵东 2#箱变主变	10	400	296	296
55542	宜兴	川埠茶场 2#公变	10	200	160	160
55543	宜兴	师渎卞家公变	10	400	264	264
55544	宜兴	中兴家园 8#箱变主变	10	630	504	504
55545	宜兴	新南路公变	10	400	320	320
55546	宜兴	和桥花园组公变	10	400	292	292
55547	宜兴	丝绸花园 6#公变	10	200	160	160
55548	宜兴	部队宿舍 1#公变	10	400	320	320
55549	宜兴	张家圩西公变	10	200	160	160
55550	宜兴	洋溪陆家公变	10	400	298	298
55551	宜兴	茶东 9#公变	10	400	320	320
55552	宜兴	茶东 10#公变	10	400	320	320
55553	宜兴	杨树科电站公变	10	200	160	160
55554	宜兴	周铁溪南公变	10	400	255	255
55555	宜兴	茶东 2#公变	10	400	320	320
55556	宜兴	太滆新村 7#公变	10	400	320	320
55557	宜兴	师渎新村公变	10	400	297	297

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
55558	宜兴	植保站公变	10	400	320	320
55559	宜兴	累枝山东公变	10	200	160	160
55560	宜兴	芳南 3#公变	10	315	252	252
55561	宜兴	西尤场 2#公变	10	400	320	320
55562	宜兴	东下新山 2#公变	10	400	320	320
55563	宜兴	杏花西村 2#公变	10	400	320	320
55564	宜兴	天禧广场 2#室 1#所变主变	20	1250	1000	1000
55565	宜兴	天禧广场 2#室 2#所变主变	20	1250	1000	1000
55566	宜兴	天禧广场 1#站 1#所变	20	1000	789	789
55567	宜兴	天禧广场 1#站 2#所变	20	1000	800	800
55568	宜兴	下新圩 2#公变	10	200	160	160
55569	宜兴	10kV 洛涧姚家 2#箱变主变	10	400	320	320
55570	宜兴	黄家斗 3#公变	10	400	320	320
55571	宜兴	湖畔澜庭院 7#室 1#所变主变	10	630	504	504
55572	宜兴	西埂公变	10	200	160	160
55573	宜兴	天禧广场 3#室 2#所变	20	630	504	504
55574	宜兴	天禧广场 3#室 1#所变	20	630	504	504
55575	宜兴	绿洲北路公变	10	400	320	320
55576	宜兴	洵悦湖山雅府 1#室 1#所变主变	20	800	640	640
55577	宜兴	中兴家园 1#箱变主变	10	630	504	504
55578	宜兴	洵里景园 4#室 1#所变主变	20	800	640	640
55579	宜兴	中兴家园 2#箱变主变	10	630	504	504
55580	宜兴	中兴家园 3#箱变主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
55581	宜兴	红塔塘南公变	10	400	320	320
55582	宜兴	中兴家园 4#箱变主变	10	630	504	504
55583	宜兴	中兴家园 5#箱变主变	10	630	504	504
55584	宜兴	中兴家园 6#箱变主变	10	630	504	504
55585	宜兴	中兴家园 7#箱变主变	10	630	504	504
55586	宜兴	芳庄芳中箱变主变	10	630	469	469
55587	宜兴	旧渎东公变	10	400	280	280
55588	宜兴	涧北村 2#公变	10	400	261	261
55589	宜兴	宋巷公变	10	200	160	160
55590	宜兴	周潭 2#公变	10	200	160	160
55591	宜兴	长岗岭 2#公变	10	400	320	320
55592	宜兴	后曲坊公变	10	200	160	160
55593	宜兴	夹沟西公变	10	200	160	160
55594	宜兴	思古圩西公变	10	400	320	320
55595	宜兴	九岭砖瓦 2#公变	10	200	146	146
55596	宜兴	白茫南公变	10	315	252	252
55597	宜兴	思古圩桥公变	10	400	320	320
55598	宜兴	双庙新村 1#公变	10	200	160	160
55599	宜兴	会圩东公变	10	400	320	320
55600	宜兴	宫东公变	10	200	145	145
55601	宜兴	新城 3#公变	10	200	160	160
55602	宜兴	桂芳东公变	10	200	160	160
55603	宜兴	石硬桥公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
55604	宜兴	太宗圩北公变	10	200	137	137
55605	宜兴	金兰裴家 2#公变	10	200	160	160
55606	宜兴	华山西路公变	10	200	160	160
55607	宜兴	桃溪豪庭 1#箱变	10	400	320	320
55608	宜兴	元上 3#公变	10	200	160	160
55609	宜兴	安乐下村西公变	10	200	87	87
55610	宜兴	谈庄公变	10	200	160	160
55611	宜兴	潢潼花园 16#箱变	10	630	504	504
55612	宜兴	潢潼花园 17#箱变	10	630	504	504
55613	宜兴	五洞桥公变	10	400	305	305
55614	宜兴	玉山村 2#公变	10	200	79	79
55615	宜兴	陆家村 2#公变	10	200	160	160
55616	宜兴	芳北北塍公变	10	200	125	125
55617	宜兴	太滂花园 4#箱变	10	630	504	504
55618	宜兴	太滂花园 5#箱变	10	630	504	504
55619	宜兴	六埂 2#公变	10	200	160	160
55620	宜兴	杭窑 2#公变	10	200	160	160
55621	宜兴	中巷北公变	10	200	100	100
55622	宜兴	官渎东公变	10	400	320	320
55623	宜兴	石车坝北公变	10	200	160	160
55624	宜兴	北斗圩南公变	10	200	142	142
55625	宜兴	志南箱变	10	400	289	289
55626	宜兴	天禧花园 1#站 1#所变	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
55627	宜兴	天禧花园 1#站 2#所变	20	800	640	640
55628	宜兴	天禧花园 2#室 1#所变	20	800	640	640
55629	宜兴	天禧花园 2#室 2#所变	20	800	640	640
55630	宜兴	天禧花园 2#室 3#所变	20	800	640	640
55631	宜兴	天禧花园 2#室 4#所变	20	800	640	640
55632	宜兴	天禧花园 3#室 1#所变	20	800	640	640
55633	宜兴	天禧花园 3#室 2#所变	20	800	640	640
55634	宜兴	天禧花园 3#室 3#所变	20	800	640	640
55635	宜兴	天禧花园 3#室 4#所变	20	800	640	640
55636	宜兴	杨梅岭公变	10	200	160	160
55637	宜兴	翰林苑 1#站 1#所变	10	800	640	640
55638	宜兴	翰林苑 1#站 2#所变	10	800	640	640
55639	宜兴	翰林苑 2#室 1#所变	10	800	640	640
55640	宜兴	翰林苑 2#室 2#所变	10	800	640	640
55641	宜兴	翰林苑 3#室 1#所变	10	800	605	605
55642	宜兴	翰林苑 3#室 2#所变	10	800	640	640
55643	宜兴	赵庄新苑 3#室 1#所变	10	800	640	640
55644	宜兴	赵庄新苑 3#室 2#所变	10	800	640	640
55645	宜兴	赵庄新苑 4#室 1#所变	10	800	640	640
55646	宜兴	东岸中公变	10	200	123	123
55647	宜兴	北壕 2#公变	10	200	160	160
55648	宜兴	张渚西街 3#公变	10	400	320	320
55649	宜兴	张渚西街 4#公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
55650	宜兴	洛涧生态园公变	10	400	320	320
55651	宜兴	车站新村公变	10	200	160	160
55652	宜兴	百亩西公变	10	200	160	160
55653	宜兴	赵庄新苑 4#室 2#所变	10	800	640	640
55654	宜兴	赵庄新苑 4#室 3#所变	10	800	640	640
55655	宜兴	赵庄新苑 4#室 4#所变	10	800	640	640
55656	宜兴	翰林苑 1#箱变	10	400	320	320
55657	宜兴	杨埠北公变	10	200	99	99
55658	宜兴	北新新村 2#公变	10	200	141	141
55659	宜兴	方会山公变	10	200	160	160
55660	宜兴	新建阳光小区 3#公变	10	200	160	160
55661	宜兴	新建阳光小区 4#公变	10	200	160	160
55662	宜兴	东红村西公变	10	200	160	160
55663	宜兴	场东公变	10	200	160	160
55664	宜兴	小涧村西公变	10	200	149	149
55665	宜兴	涧坞北公变	10	200	160	160
55666	宜兴	锦绣三村 4#箱变	10	500	400	400
55667	宜兴	蒋渎公变	10	400	320	320
55668	宜兴	黄家圩南公变	10	200	128	128
55669	宜兴	卞渎西公变	10	200	160	160
55670	宜兴	漏沟南公变	10	200	160	160
55671	宜兴	下田舍后村公变	10	200	160	160
55672	宜兴	浔泗太湖公变	10	400	311	311

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
55673	宜兴	杨家东公变	10	200	160	160
55674	宜兴	小坝里公变	10	400	264	264
55675	宜兴	芳庄南湾 2#公变	10	200	160	160
55676	宜兴	新渎三队公变	10	400	275	275
55677	宜兴	灵山公变	10	400	182	182
55678	宜兴	徐渎排涝 2#公变	10	200	160	160
55679	宜兴	北塘组 2#公变	10	200	116	116
55680	宜兴	振山坳 2#公变	10	200	71	71
55681	宜兴	来村西公变	10	315	252	252
55682	宜兴	南大圩公变	10	200	160	160
55683	宜兴	曹家北公变	10	200	160	160
55684	宜兴	汇浜北公变	10	200	160	160
55685	宜兴	西沽渎公变	10	200	160	160
55686	宜兴	汤巷公变	10	200	113	113
55687	宜兴	通蜀安置 1#公变	10	315	252	252
55688	宜兴	伟隆公变	10	400	320	320
55689	宜兴	碧桂园 6#室 1#所变	10	800	640	640
55690	宜兴	碧桂园 6#室 2#所变	10	800	640	640
55691	宜兴	锦绣一村 1#箱变	10	630	504	504
55692	宜兴	锦绣一村 2#箱变	10	630	504	504
55693	宜兴	朝阳祠箱变	10	400	320	320
55694	宜兴	中学 2#箱变	10	400	229	229
55695	宜兴	通蜀新村 1#室 1#所变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
55696	宜兴	通蜀新村 1#室 2#所变	10	630	504	504
55697	宜兴	太婆圩敬老院公变	10	315	252	252
55698	宜兴	汇龙西公变	10	200	142	142
55699	宜兴	曹家华宝公变	10	400	320	320
55700	宜兴	沈家浜东公变	10	200	147	147
55701	宜兴	六化圩公变	10	250	200	200
55702	宜兴	岗窑界 2#公变	10	200	142	142
55703	宜兴	漳南 2#公变	10	200	160	160
55704	宜兴	朱渭村 4#公变	10	400	152	152
55705	宜兴	浦渚路 2#公变	10	400	223	223
55706	宜兴	装枪公变	10	200	121	121
55707	宜兴	东方一品 1#箱变	20	400	300	300
55708	宜兴	东方一品 2#箱变	20	400	320	320
55709	宜兴	东方一品 1#室 1#所变	20	800	614	614
55710	宜兴	东方一品 1#室 2#所变	20	800	640	640
55711	宜兴	东方一品 1#室 3#所变	20	800	640	640
55712	宜兴	东方一品 1#室 4#所变	20	800	640	640
55713	宜兴	道人墩 2#公变	10	400	221	221
55714	宜兴	归径河公变	10	200	160	160
55715	宜兴	铜山丫枝岭 2#公变	10	400	320	320
55716	宜兴	南圩西公变	10	200	113	113
55717	宜兴	浦南北村 2#公变	10	400	320	320
55718	宜兴	虬山岭公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
55719	宜兴	华悦汎峰 1#站 1#所变	20	800	640	640
55720	宜兴	华悦汎峰 1#站 2#所变	20	800	640	640
55721	宜兴	乔西公变	10	400	320	320
55722	宜兴	夏姜村西公变	10	200	79	79
55723	宜兴	彭东公变	10	200	49	49
55724	宜兴	西锄集房 2#公变	10	200	133	133
55725	宜兴	华悦汎峰 2#室 1#所变	20	800	640	640
55726	宜兴	华悦汎峰 2#室 2#所变	20	800	640	640
55727	宜兴	华悦汎峰 3#室 1#所变	20	800	640	640
55728	宜兴	华悦汎峰 3#室 2#所变	20	800	640	640
55729	宜兴	华悦汎峰 3#室 3#所变	20	800	640	640
55730	宜兴	华悦汎峰 3#室 4#所变	20	800	640	640
55731	宜兴	西锄东站 3#公变	10	400	302	302
55732	宜兴	誉珑湖滨 5#室 1#所变	20	800	640	640
55733	宜兴	誉珑湖滨 5#室 2#所变	20	800	640	640
55734	宜兴	誉珑湖滨 6#室 1#所变	20	800	640	640
55735	宜兴	誉珑湖滨 6#室 2#所变	20	800	640	640
55736	宜兴	周铁老街箱变	10	630	504	504
55737	宜兴	蒋巷 4#公变	10	200	160	160
55738	宜兴	塘林桥公变	10	200	160	160
55739	宜兴	五星花园 86#公变	10	400	320	320
55740	宜兴	闸口水产 2#公变	10	200	160	160
55741	宜兴	莲花 2#公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
55742	宜兴	南新菜场 2#公变	10	200	160	160
55743	宜兴	纺织新苑 1#站 1#所变	10	630	504	504
55744	宜兴	纺织新苑 1#站 2#所变	10	630	504	504
55745	宜兴	洋渭港北公变	10	160	128	128
55746	宜兴	塘西公变	10	200	143	143
55747	宜兴	神南公变	10	200	160	160
55748	宜兴	圩东 4#公变	10	200	122	122
55749	宜兴	王木西公变	10	200	160	160
55750	宜兴	周墅元大公变	10	200	160	160
55751	宜兴	东洳一号 4#室 1#所变	20	1000	800	800
55752	宜兴	东洳一号 4#室 2#所变	20	1000	800	800
55753	宜兴	东洳一号 4#室 3#所变	20	1000	800	800
55754	宜兴	东洳一号 4#室 4#所变	20	1000	800	800
55755	宜兴	东洳一号 5#室 1#所变	20	1000	800	800
55756	宜兴	东洳一号 5#室 2#所变	20	1000	800	800
55757	宜兴	东洳一号 5#室 3#所变	20	1000	800	800
55758	宜兴	东洳一号 5#室 4#所变	20	1000	800	800
55759	宜兴	丁圩东公变	10	200	108	108
55760	宜兴	陆科西公变	10	200	121	121
55761	宜兴	岷亭 4#公变	10	315	252	252
55762	宜兴	杨家塘南 2#公变	10	400	320	320
55763	宜兴	上头村 1#公变	10	400	228	228
55764	宜兴	南城西公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
55765	宜兴	分水北漕公变	10	200	146	146
55766	宜兴	凌家公变	10	400	206	206
55767	宜兴	新旦圩公变	10	200	131	131
55768	宜兴	白巷南路公变	10	400	320	320
55769	宜兴	南淮横河公变	10	400	320	320
55770	宜兴	南塘村公变	10	400	320	320
55771	宜兴	阳羨中路 3#公变	10	400	320	320
55772	宜兴	花溪苑 2#室 3#所变主变	10	800	640	640
55773	宜兴	干冲 2#公变	10	200	145	145
55774	宜兴	黄渎 4#公变	10	400	320	320
55775	宜兴	河塘下东公变	10	200	160	160
55776	宜兴	塍头 2#公变	10	200	133	133
55777	宜兴	野毛嘴排涝站公变	10	200	160	160
55778	宜兴	岗楼 2#公变	10	200	96	96
55779	宜兴	蜀山北街 2#箱变主变	10	500	400	400
55780	宜兴	狗头山公变	10	400	320	320
55781	宜兴	南辛西公变	10	200	160	160
55782	宜兴	石家组公变	10	200	139	139
55783	宜兴	丽锦花苑 2#室 1#所变主变	10	800	640	640
55784	宜兴	丽锦花苑 2#室 2#所变主变	10	800	640	640
55785	宜兴	北圩排涝站公变	10	200	160	160
55786	宜兴	西望新区箱变主变	10	500	400	400
55787	宜兴	邮电局箱变主变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
55788	宜兴	宜丰砖桥北公变	10	200	143	143
55789	宜兴	叶塘村 4#公变	10	200	111	111
55790	宜兴	南新渔场 5#公变	10	200	160	160
55791	宜兴	朝阳新村 4#公变	10	400	320	320
55792	宜兴	步行街公变	10	400	320	320
55793	宜兴	南双 2#公变	10	200	160	160
55794	宜兴	福寿路公变	10	400	298	298
55795	宜兴	徐渎东公变	10	400	71	71
55796	宜兴	徐舍尤庄公变	10	200	135	135
55797	宜兴	隔湖农场 2#公变	10	200	160	160
55798	宜兴	胜山村中公变	10	200	123	123
55799	宜兴	王住公变	10	200	129	129
55800	宜兴	南新水产 4#公变	10	200	160	160
55801	宜兴	东新河公变	10	200	160	160
55802	宜兴	古庄东公变	10	200	160	160
55803	宜兴	祥和佳苑 2#箱变主变	10	500	400	400
55804	宜兴	北新新站公变	10	400	248	248
55805	宜兴	兰西公变	10	315	187	187
55806	宜兴	闸口九房公变	10	200	148	148
55807	宜兴	杨中公变	10	400	219	219
55808	宜兴	下塘公变	10	400	220	220
55809	宜兴	官林敬老院公变	10	200	160	160
55810	宜兴	金犊新村 3#箱变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
55811	宜兴	湾里中心公变	10	200	148	148
55812	宜兴	九龙依云 4#室 1#所变	10	630	480	480
55813	宜兴	九龙依云 4#室 2#所变	10	630	504	504
55814	宜兴	辰华玖府 2#室 2#所变	20	800	640	640
55815	宜兴	川埠工业 6#公变	10	400	320	320
55816	宜兴	宜乐雅园 6#室 4#所变	10	800	640	640
55817	宜兴	潜洛新苑 2#室 1#所变主变	10	800	640	640
55818	宜兴	建新军山组 3#公变	10	400	320	320
55819	宜兴	振扬路公变	10	400	274	274
55820	宜兴	阳泉新村 4#公变	10	315	252	252
55821	宜兴	阳泉新村 3#公变	10	315	252	252
55822	宜兴	城北仓库公变	10	400	320	320
55823	宜兴	阳泉新村 11#公变	10	200	160	160
55824	宜兴	阳泉新村 7#公变	10	315	252	252
55825	宜兴	阳泉新村 8#公变	10	315	252	252
55826	宜兴	阳泉新村 9#公变	10	315	252	252
55827	宜兴	阳羨 7#公变	10	400	320	320
55828	宜兴	航运新村公变	10	400	320	320
55829	宜兴	阳羨 2#公变	10	400	320	320
55830	宜兴	阳羨 4#公变	10	315	252	252
55831	宜兴	华要 4#公变	10	315	252	252
55832	宜兴	医宿公变	10	200	160	160
55833	宜兴	华广公变	10	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
55834	宜兴	华要 6#公变	10	400	320	320
55835	宜兴	向阳 4#公变	10	400	320	320
55836	宜兴	向阳 3#公变	10	500	400	400
55837	宜兴	向阳 1#公变	10	400	320	320
55838	宜兴	向阳 2#公变	10	315	252	252
55839	宜兴	向阳 8#公变	10	400	320	320
55840	宜兴	港北西 2#公变	10	400	320	320
55841	宜兴	谈墅荡鱼塘公变	10	200	160	160
55842	宜兴	龙运天城和府 4#室 4#所变	10	800	640	640
55843	宜兴	湖光路潜洛 3#公变	10	400	320	320
55844	宜兴	和桥镇政府公变	10	400	320	320
55845	宜兴	彭渎公变	10	400	290	290
55846	宜兴	葛渎公变	10	400	288	288
55847	宜兴	阳羨 5#公变	10	315	252	252
55848	宜兴	阳羨 9#公变	10	315	252	252
55849	宜兴	阳羨 1#公变	10	315	252	252
55850	宜兴	阳羨 8#公变	10	400	320	320
55851	宜兴	万福村公变	10	400	306	306
55852	宜兴	小会公变	10	400	302	302
55853	宜兴	昌溪桥公变	10	400	320	320
55854	宜兴	河东村南公变	10	200	160	160
55855	宜兴	赵渎电站公变	10	400	184	184
55856	宜兴	北街电站箱变主变	10	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
55857	宜兴	周墅线港南 2#公变	10	400	320	320
55858	宜兴	东山 10#公变	10	400	320	320
55859	宜兴	巷头村公变	10	200	160	160
55860	宜兴	桃溪梦想商业广场 4#室 1#所变主变	10	800	640	640
55861	宜兴	锦溪豪庭 5#室 1#所变主变	10	800	640	640
55862	宜兴	陶都苑 1#站 2#所变主变	10	400	320	320
55863	宜兴	南埠西陆公变	10	400	248	248
55864	宜兴	凤凰台 2#室 1#所变主变	10	630	504	504
55865	宜兴	凤凰台 2#室 3#所变主变	10	630	504	504
55866	宜兴	凤凰台 2#室 4#所变主变	10	630	504	504
55867	宜兴	凤凰台 2#室 2#所变主变	10	630	504	504
55868	宜兴	春江郦府 2#室 1#所变	20	630	504	504
55869	宜兴	蒋王山 1#公变	10	400	320	320
55870	宜兴	寺前 1#公变	10	400	320	320
55871	宜兴	洙里景园 2#室 2#所变主变	20	800	640	640
55872	宜兴	龙头山五团 2#公变	10	200	160	160
55873	宜兴	金榜华府 1#站 3#所变	10	630	504	504
55874	宜兴	宜丰新村公变	10	200	160	160
55875	宜兴	南庄南箱变	10	630	440	440
55876	宜兴	瑞富华庭 1#箱变	10	400	320	320
55877	宜兴	凌霞 2#公变	10	400	320	320
55878	宜兴	禾丰公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
55879	宜兴	瑞富华庭 1#站 1#所变	10	800	640	640
55880	宜兴	瑞富华庭 1#站 2#所变	10	800	640	640
55881	宜兴	瑞富华庭 2#室 1#所变	10	800	640	640
55882	宜兴	瑞富华庭 2#室 2#所变	10	800	640	640
55883	宜兴	蒲塘坝公变	10	200	160	160
55884	宜兴	西塘干公变	10	200	127	127
55885	宜兴	钱墅人家 4#站 1#所变	20	800	640	640
55886	宜兴	钱墅人家 4#站 2#所变	20	800	640	640
55887	宜兴	钱墅人家 4#站 3#所变	20	800	640	640
55888	宜兴	钱墅人家 4#站 4#所变	20	800	640	640
55889	宜兴	杏洞西公变	10	400	302	302
55890	宜兴	社渎桥公变	10	200	160	160
55891	宜兴	水白路公变	10	200	143	143
55892	宜兴	中星湖滨城 24#室 1#所变	10	800	640	640
55893	宜兴	中星湖滨城 24#室 2#所变	10	800	617	617
55894	宜兴	傍杏东公变	10	200	160	160
55895	宜兴	毛渎河南公变	10	200	127	127
55896	宜兴	铜锣山公变	10	200	160	160
55897	宜兴	下洋涧公变	10	200	129	129
55898	宜兴	东方雅园 1#站 1#所变	10	800	640	640
55899	宜兴	东方雅园 1#站 2#所变	10	800	640	640
55900	宜兴	东方雅园 1#站 3#所变	10	800	640	640
55901	宜兴	东方雅园 1#站 4#所变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
55902	宜兴	东方雅园 2#室 1#所变	10	800	640	640
55903	宜兴	东方雅园 2#室 2#所变	10	800	640	640
55904	宜兴	水沟公变	10	200	151	151
55905	宜兴	多赢 2#公变	10	400	320	320
55906	宜兴	楼下桥公变	10	400	320	320
55907	宜兴	乾坤农林公变	10	200	160	160
55908	宜兴	楼下 3#公变	10	200	160	160
55909	宜兴	港区公变	10	400	320	320
55910	宜兴	洋渚路公变	10	400	320	320
55911	宜兴	东郊花园三期 2#室 1#所变	20	1000	800	800
55912	宜兴	东郊花园三期 2#室 2#所变	20	1000	800	800
55913	宜兴	东郊花园三期 2#室 3#所变	20	1000	800	800
55914	宜兴	东郊花园三期 2#室 4#所变	20	1000	800	800
55915	宜兴	东郊花园三期 3#室 1#所变	20	1000	800	800
55916	宜兴	东郊花园三期 3#室 2#所变	20	1000	800	800
55917	宜兴	东郊花园三期 3#室 3#所变	20	1000	800	800
55918	宜兴	东郊花园三期 3#室 4#所变	20	1000	800	800
55919	宜兴	东郊花园三期 4#室 1#所变	20	1000	800	800
55920	宜兴	东郊花园三期 5#站 1#所变	20	1000	800	800
55921	宜兴	东郊花园三期 5#站 2#所变	20	1000	800	800
55922	宜兴	陆平南新圩 2#公变	10	200	160	160
55923	宜兴	东郊花园三期 5#站 4#所变	20	1000	800	800
55924	宜兴	东郊花园三期 6#室 1#所变	20	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
55925	宜兴	东郊花园三期 6#室 2#所变	20	1000	800	800
55926	宜兴	东郊花园三期 6#室 3#所变	20	1000	800	800
55927	宜兴	东郊花园三期 6#室 4#所变	20	1000	800	800
55928	宜兴	东郊花园三期 7#室 3#所变	20	1000	800	800
55929	宜兴	东郊花园三期 7#室 2#所变	20	1000	800	800
55930	宜兴	东郊花园三期 7#室 1#所变	20	1000	800	800
55931	宜兴	东郊花园三期 7#室 4#所变	20	1000	800	800
55932	宜兴	东郊花园三期 8#室 1#所变	20	800	640	640
55933	宜兴	东郊花园三期 8#室 2#所变	20	800	640	640
55934	宜兴	东郊花园三期 5#站 3#所变	20	1000	800	800
55935	宜兴	乌溪渔船公变	10	400	320	320
55936	宜兴	周铁安置公变	10	400	320	320
55937	宜兴	北真基 3#公变	10	400	320	320
55938	宜兴	桃园岛 1#室 1#所变	10	800	640	640
55939	宜兴	桃园岛 1#室 2#所变	10	800	640	640
55940	宜兴	中星湖滨城 20#站 1#所变	10	800	640	640
55941	宜兴	中星湖滨城 20#站 2#所变	10	800	640	640
55942	宜兴	中星湖滨城 21#室 1#所变	10	800	640	640
55943	宜兴	中星湖滨城 21#室 2#所变	10	800	640	640
55944	宜兴	中星湖滨城 21#室 3#所变	10	800	640	640
55945	宜兴	中星湖滨城 21#室 4#所变	10	800	640	640
55946	宜兴	中星湖滨城 22#室 1#所变	10	800	640	640
55947	宜兴	中星湖滨城 22#室 2#所变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
55948	宜兴	中星湖滨城 23#室 1#所变	10	800	640	640
55949	宜兴	中星湖滨城 23#室 2#所变	10	800	640	640
55950	宜兴	荷花 2#公变	10	200	125	125
55951	宜兴	东黄墅公变	10	400	320	320
55952	宜兴	东郊花园三期 1#站 1#所变主变	20	1000	800	800
55953	宜兴	东郊花园三期 1#站 2#所变主变	20	1000	800	800
55954	宜兴	东郊花园三期 1#站 3#所变主变	20	1000	800	800
55955	宜兴	东郊花园三期 1#站 4#所变主变	20	1000	800	800
55956	宜兴	华新 2#公变	10	400	310	310
55957	宜兴	尹家太湖公变	10	400	320	320
55958	宜兴	万珍 2#公变	10	200	160	160
55959	宜兴	后庄巷北公变	10	200	160	160
55960	宜兴	长山新民 2#公变	10	400	320	320
55961	宜兴	杨店村 2#公变	10	400	225	225
55962	宜兴	香花墩公变	10	200	160	160
55963	宜兴	前亭 2#公变	10	200	160	160
55964	宜兴	典巷新桥头公变	10	200	146	146
55965	宜兴	朱家渎 4#公变	10	200	137	137
55966	宜兴	川陶新村 3#公变	10	400	320	320
55967	宜兴	上袁村 4#公变	10	400	304	304
55968	宜兴	蒋塘公变	10	200	160	160
55969	宜兴	上坨公变	10	200	160	160
55970	宜兴	芳庄长北公变	10	200	123	123

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
55971	宜兴	馨沁御庭 1#室 1#所变	10	800	640	640
55972	宜兴	馨沁御庭 1#室 2#所变	10	800	640	640
55973	宜兴	馨沁御庭 1#室 3#所变	10	800	640	640
55974	宜兴	馨沁御庭 1#室 4#所变	10	800	640	640
55975	宜兴	丽水花园 1#室 1#所变	10	630	504	504
55976	宜兴	丽水花园 1#室 2#所变	10	630	504	504
55977	宜兴	丽水花园 1#室 3#所变	10	630	504	504
55978	宜兴	丽水花园 1#室 4#所变	10	630	504	504
55979	宜兴	章茂上埭公变	10	400	320	320
55980	宜兴	虞墅 4#公变	10	400	320	320
55981	宜兴	南阳南公变	10	315	219	219
55982	宜兴	南阳北公变	10	200	160	160
55983	宜兴	贝斯特 3#公变	10	400	320	320
55984	宜兴	天娥公变	10	200	66	66
55985	宜兴	张渚万石煤场公变	10	200	160	160
55986	宜兴	供销社东公变	10	200	160	160
55987	宜兴	大塍镇东公变	10	400	320	320
55988	宜兴	上坝北村公变	10	200	160	160
55989	宜兴	大尖村公变	10	400	320	320
55990	宜兴	邓家公变	10	200	124	124
55991	宜兴	善卷菜场公变	10	400	320	320
55992	宜兴	北山大门公变	10	200	60	60
55993	宜兴	善林路公变	10	200	66	66

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
55994	宜兴	西俄师公变	10	200	142	142
55995	宜兴	徐渎河北公变	10	200	85	85
55996	宜兴	涧北河北公变	10	200	116	116
55997	宜兴	富康圩公变	10	200	124	124
55998	宜兴	西望新区 3#公变	10	400	320	320
55999	宜兴	蛇墩桥公变	10	400	320	320
56000	宜兴	社渎南公变	10	200	101	101
56001	宜兴	茭渎公变	10	200	160	160
56002	宜兴	春莱花园 1#站 1#所变	10	800	640	640
56003	宜兴	春莱花园 1#站 2#所变	10	800	640	640
56004	宜兴	春莱花园 2#室 1#所变	10	800	640	640
56005	宜兴	春莱花园 2#室 2#所变	10	800	640	640
56006	宜兴	春莱花园 3#室 1#所变	10	800	640	640
56007	宜兴	春莱花园 3#室 2#所变	10	800	640	640
56008	宜兴	杏花村箱变主变	10	400	310	310
56009	宜兴	分水北塘公变	10	400	263	263
56010	宜兴	黄泥坝 2#公变	10	200	88	88
56011	宜兴	客运站充电桩 6#箱变	10	630	504	504
56012	宜兴	虞墅西路公变	10	400	320	320
56013	宜兴	安泰箱变	10	630	504	504
56014	宜兴	品尚花园 2#室 1#所变主变	10	800	640	640
56015	宜兴	新建供电所箱变主变	10	400	262	262
56016	宜兴	茶圣家园 4#室 2#所变主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
56017	宜兴	东风新村 3#箱变主变	10	630	504	504
56018	宜兴	丰义菜场 2#公变	10	400	320	320
56019	宜兴	东贤南路 2#公变	10	400	320	320
56020	宜兴	阳羨 6#箱变主变	10	630	504	504
56021	宜兴	南庄北塍公变	10	200	160	160
56022	宜兴	精陶 1#箱变主变	10	630	486	486
56023	宜兴	南秧箱变	10	400	320	320
56024	宜兴	潜洛 1#公变	10	400	300	300
56025	宜兴	花苑小区 1#公变	10	400	320	320
56026	宜兴	向阳排涝公变	10	400	320	320
56027	宜兴	丁西北公变	10	200	160	160
56028	宜兴	花苑小区 4#公变	10	400	320	320
56029	宜兴	丁塘里西公变	10	200	160	160
56030	宜兴	丁塘里北公变	10	200	160	160
56031	宜兴	鹏程桥公变	10	200	160	160
56032	宜兴	埭兴组鱼塘公变	10	400	320	320
56033	宜兴	潘家西公变	10	200	160	160
56034	宜兴	蒲圩王家公变	10	200	117	117
56035	宜兴	马塘沟东公变	10	200	160	160
56036	宜兴	赵圩村南公变	10	200	92	92
56037	宜兴	埭兴大村东公变	10	200	160	160
56038	宜兴	宗家边东公变	10	200	160	160
56039	宜兴	蒲圩 2#西公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
56040	宜兴	隔湖农场 3#公变	10	400	320	320
56041	宜兴	曹家塘南公变	10	200	95	95
56042	宜兴	琅玕曹家公变	10	200	160	160
56043	宜兴	蒋市桥东公变	10	200	160	160
56044	宜兴	南塘公变	10	200	145	145
56045	宜兴	石坝头南鱼塘公变	10	200	160	160
56046	宜兴	英驻电站西公变	10	200	160	160
56047	宜兴	坝塘村村民委员会公变	10	400	320	320
56048	宜兴	璟溪翰府 1#室 2#所变主变	10	800	640	640
56049	宜兴	雅达健康生态园 6#室 1#所变主变	10	800	640	640
56050	宜兴	璀璨天宸花园 4#室 2#所变主变	20	800	640	640
56051	宜兴	湖东 3#箱变主变	10	500	400	400
56052	宜兴	太华镇政府箱变主变	10	400	320	320
56053	宜兴	蒋笠十四组 2#公变	10	400	320	320
56054	宜兴	洋渚六庄箱变主变	10	630	497	497
56055	宜兴	竹海岭上 3#室 4#所变	10	800	640	640
56056	宜兴	汤渎太湖公变	10	200	160	160
56057	宜兴	余家舍公变	10	200	140	140
56058	宜兴	桥三组公变	10	400	247	247
56059	宜兴	兰山花园 1#公变	10	400	320	320
56060	宜兴	芳庄安前公变	10	200	125	125
56061	宜兴	远东窑具公变	10	200	160	160
56062	宜兴	圣前公变	10	400	310	310

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
56063	宜兴	陶家公变	10	400	259	259
56064	宜兴	农场公变	10	400	320	320
56065	宜兴	砺山荒山公变	10	400	216	216
56066	宜兴	任赵 2#公变	10	200	96	96
56067	宜兴	多赢织厂公变	10	400	227	227
56068	宜兴	尚城学府 4#室 2#所变主变	10	800	640	640
56069	宜兴	曹家中公变	10	200	160	160
56070	宜兴	小庄公变	10	400	304	304
56071	宜兴	融创洺园二期 8#站 1#所变	10	800	640	640
56072	宜兴	融创洺园二期 8#站 2#所变	10	800	640	640
56073	宜兴	天辰府 3#室 2#所变主变	10	630	504	504
56074	宜兴	金兰姚家公变	10	200	136	136
56075	宜兴	石路组公变	10	400	300	300
56076	宜兴	南航弄 1#公变	10	400	320	320
56077	宜兴	毛家南公变	10	200	133	133
56078	宜兴	绝热板公变	10	200	160	160
56079	宜兴	白泥冶炼公变	10	200	160	160
56080	宜兴	东贤中路 2#公变	10	400	313	313
56081	宜兴	马塘北公变	10	200	160	160
56082	宜兴	钰澜珑溪府 4#室 4#所变主变	10	800	640	640
56083	宜兴	滕里大村公变	10	200	160	160
56084	宜兴	映山湖雅居 1#室 1#所变主变	10	800	640	640
56085	宜兴	龙华苑 1#公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
56086	宜兴	花园陶瓷公变	10	400	311	311
56087	宜兴	龙华苑 2#公变	10	400	320	320
56088	宜兴	龙华苑 3#公变	10	400	320	320
56089	宜兴	龙华苑 4#公变	10	400	320	320
56090	宜兴	龙渎组公变	10	400	295	295
56091	宜兴	丝绸花园 1#公变	10	200	160	160
56092	宜兴	红塔电力站 2#公变	10	400	320	320
56093	宜兴	丝绸花园 5#公变	10	200	160	160
56094	宜兴	红北公变	10	400	306	306
56095	宜兴	汤蜀公变	10	200	160	160
56096	宜兴	融创洺园二期 9#室 1#所变	10	800	640	640
56097	宜兴	融创洺园二期 9#室 2#所变	10	800	640	640
56098	宜兴	函东村公变	10	400	211	211
56099	宜兴	埝下圩公变	10	200	83	83
56100	宜兴	梅后公变	10	200	144	144
56101	宜兴	前蒲圩北公变	10	400	320	320
56102	宜兴	铁路西公变	10	200	160	160
56103	宜兴	友谊荷花公变	10	200	160	160
56104	宜兴	土城 8#公变	10	400	320	320
56105	宜兴	金星村 2#公变	10	200	35	35
56106	宜兴	茶圣家园 5#室 2#所变主变	10	630	504	504
56107	宜兴	新城 1#公变	10	200	139	139
56108	宜兴	石门界公变	10	200	96	96

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
56109	宜兴	安居小区南公变	10	400	320	320
56110	宜兴	土城 1#公变	10	400	320	320
56111	宜兴	五金市场箱变主变	10	630	504	504
56112	宜兴	大浦西娄桥公变	10	400	320	320
56113	宜兴	太华加油站公变	10	400	139	139
56114	宜兴	白宕小区 4#公变	10	400	320	320
56115	宜兴	上袁村 1#公变	10	400	320	320
56116	宜兴	邵坞村箱变主变	10	400	309	309
56117	宜兴	加工厂箱变主变	10	400	320	320
56118	宜兴	宜丰新圩鱼塘公变	10	200	160	160
56119	宜兴	紫郡东府 3#室 2#所变主变	20	800	640	640
56120	宜兴	万福蒋家东公变	10	400	320	320
56121	宜兴	大生新村 1#箱变主变	10	400	320	320
56122	宜兴	荆溪 5#箱变主变	10	630	504	504
56123	宜兴	竹雨轩 4#室 4#所变主变	10	630	504	504
56124	宜兴	金泉 6#公变	10	400	320	320
56125	宜兴	龙湖紫云台 3#室 1#所变	10	800	640	640
56126	宜兴	龙湖紫云台 3#室 3#所变	10	800	640	640
56127	宜兴	龙湖紫云台 3#室 4#所变	10	800	640	640
56128	宜兴	龙湖紫云台 3#室 2#所变	10	800	640	640
56129	宜兴	龙玺太湖湾 2#室 1#所变	10	800	640	640
56130	宜兴	龙玺太湖湾 2#室 2#所变	10	800	640	640
56131	宜兴	桃溪人家 1#站 1#所变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
56132	宜兴	桃溪人家 1#站 3#所变	10	800	640	640
56133	宜兴	桃溪人家 1#站 4#所变	10	800	640	640
56134	宜兴	桃溪人家 1#站 2#所变	10	800	640	640
56135	宜兴	花蛇山 2#公变	10	400	320	320
56136	宜兴	天洙御城 8#站 4#所变	20	800	640	640
56137	宜兴	天洙御城 5#站 1#所变	20	800	640	640
56138	宜兴	天洙御城 5#站 2#所变	20	800	640	640
56139	宜兴	誉珑岛 1#站 1#所变	10	1000	800	800
56140	宜兴	誉珑岛 1#站 2#所变	10	1000	800	800
56141	宜兴	誉珑岛 1#站 3#所变	10	1000	800	800
56142	宜兴	誉珑岛 2#站 1#所变	10	1000	800	800
56143	宜兴	誉珑岛 2#站 2#所变	10	1000	800	800
56144	宜兴	誉珑岛 2#站 3#所变	10	1000	800	800
56145	宜兴	春江花园 1#站 2#所变	10	800	640	640
56146	宜兴	春江花园 4#站 1#所变	10	800	640	640
56147	宜兴	春江花园 4#站 2#所变	10	800	640	640
56148	宜兴	春江花园 5#站 1#所变	10	800	640	640
56149	宜兴	春江花园 5#站 2#所变	10	800	640	640
56150	宜兴	春江花园 1#箱变	10	630	504	504
56151	宜兴	唐角浜箱变	10	400	320	320
56152	宜兴	九龙依云 2#站 1#所变	10	800	640	640
56153	宜兴	九龙依云 2#站 2#所变	10	800	640	640
56154	宜兴	九龙依云 1#箱变	10	400	301	301

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
56155	宜兴	浅河公变	10	200	160	160
56156	宜兴	革新村公变	10	200	160	160
56157	宜兴	官林大明路公变	10	200	160	160
56158	宜兴	兴洪公变	10	200	104	104
56159	宜兴	石材市场 15#公变	10	400	320	320
56160	宜兴	石材市场 16#公变	10	400	320	320
56161	宜兴	东岭村 2#公变	10	200	148	148
56162	宜兴	九龙依云 2#箱变	10	400	320	320
56163	宜兴	九龙依云 3#箱变	10	400	312	312
56164	宜兴	九龙依云 4#箱变	10	400	320	320
56165	宜兴	九龙依云 5#箱变	10	400	320	320
56166	宜兴	九龙依云 6#箱变	10	400	312	312
56167	宜兴	九龙依云 7#箱变	10	400	320	320
56168	宜兴	九龙依云 8#箱变	10	400	320	320
56169	宜兴	九龙依云 9#箱变	10	400	320	320
56170	宜兴	镇西路 2#公变	10	400	320	320
56171	宜兴	邵东 2#公变	10	400	320	320
56172	宜兴	小洞村公变	10	400	293	293
56173	宜兴	西园二期 1#站 1#所变主变	10	800	640	640
56174	宜兴	西园二期 1#站 2#所变主变	10	800	640	640
56175	宜兴	西园二期 2#站 1#所变	10	800	640	640
56176	宜兴	西园二期 2#站 2#所变	10	800	640	640
56177	宜兴	丁蜀新城 5#箱变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
56178	宜兴	丁蜀新城 10#箱变	10	630	504	504
56179	宜兴	木瓜坞公变	10	200	95	95
56180	宜兴	埂西公变	10	200	160	160
56181	宜兴	培源西公变	10	200	142	142
56182	宜兴	申家西公变	10	200	144	144
56183	宜兴	徐家东公变	10	200	160	160
56184	宜兴	徐家北公变	10	200	133	133
56185	宜兴	西花园五村二期 1#箱变	10	630	504	504
56186	宜兴	翔云 8#公变	10	400	320	320
56187	宜兴	翔云 7#公变	10	400	320	320
56188	宜兴	翔云 9#公变	10	400	320	320
56189	宜兴	石庄东公变	10	100	80	80
56190	宜兴	东郊花园 B 区 2#站 1#所变	20	800	640	640
56191	宜兴	东郊花园 B 区 2#站 2#所变	20	800	640	640
56192	宜兴	东郊花园 B 区 2#站 3#所变	20	800	640	640
56193	宜兴	东郊花园 B 区 2#站 4#所变	20	800	640	640
56194	宜兴	东郊花园 B 区 3#站 1#所变	20	800	640	640
56195	宜兴	东郊花园 B 区 3#站 2#所变	20	800	640	640
56196	宜兴	东郊花园 B 区 3#站 3#所变	20	800	640	640
56197	宜兴	东郊花园 B 区 3#站 4#所变	20	800	640	640
56198	宜兴	东郊花园 B 区 4#站 1#所变	20	800	640	640
56199	宜兴	东郊花园 B 区 4#站 2#所变	20	800	640	640
56200	宜兴	东郊花园 B 区 4#站 3#所变	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
56201	宜兴	东郊花园 B 区 4#站 4#所变	20	800	640	640
56202	宜兴	东郊花园 B 区 5#站 1#所变	20	800	640	640
56203	宜兴	南山村 2#公变	10	200	160	160
56204	宜兴	夏芳促壁公变	10	200	160	160
56205	宜兴	王泥坝 2#公变	10	200	151	151
56206	宜兴	坎下公变	10	200	142	142
56207	宜兴	新渎桥公变	10	200	79	79
56208	宜兴	碧桂园 5#室 1#所变	10	800	640	640
56209	宜兴	碧桂园 5#室 2#所变	10	800	617	617
56210	宜兴	碧桂园 4#站 1#所变	10	800	640	640
56211	宜兴	碧桂园 4#站 2#所变	10	800	640	640
56212	宜兴	碧桂园 4#站 3#所变	10	800	640	640
56213	宜兴	碧桂园 4#站 4#所变	10	800	640	640
56214	宜兴	碧桂园 3#站 1#所变	10	800	640	640
56215	宜兴	碧桂园 3#站 2#所变	10	800	640	640
56216	宜兴	碧桂园 2#室 1#所变	10	800	640	640
56217	宜兴	碧桂园 2#室 2#所变	10	800	640	640
56218	宜兴	翔云 10#公变	10	400	320	320
56219	宜兴	翔云 11#公变	10	400	320	320
56220	宜兴	翔云 12#公变	10	400	320	320
56221	宜兴	翔云 13#公变	10	400	320	320
56222	宜兴	翔云 14#公变	10	315	252	252
56223	宜兴	东郊花园 B 区 5#站 2#所变	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
56224	宜兴	东郊花园 B 区 5#站 3#所变	20	800	640	640
56225	宜兴	东郊花园 B 区 5#站 4#所变	20	800	640	640
56226	宜兴	浮山苑 1#站 1#所变	10	800	640	640
56227	宜兴	浮山苑 1#站 2#所变	10	800	640	640
56228	宜兴	浮山苑 1#箱变	10	400	320	320
56229	宜兴	浮山苑 2#箱变	10	400	320	320
56230	宜兴	浮山苑 3#箱变	10	400	320	320
56231	宜兴	浮山苑 4#箱变	10	400	320	320
56232	宜兴	三中三小公变	10	400	320	320
56233	宜兴	星海公变	10	200	160	160
56234	宜兴	烟山后村公变	10	200	150	150
56235	宜兴	天沭御城 1#箱变	20	400	320	320
56236	宜兴	天沭御城 2#箱变	20	400	278	278
56237	宜兴	吴家公变	10	200	99	99
56238	宜兴	笠渎桥公变	10	200	160	160
56239	宜兴	东锦家园 1#箱变	10	630	504	504
56240	宜兴	东锦家园 2#箱变	10	630	504	504
56241	宜兴	东锦家园 3#箱变	10	630	504	504
56242	宜兴	庄头山公变	10	200	138	138
56243	宜兴	杨家冲公变	10	200	160	160
56244	宜兴	惠和苑西区 1#箱变	10	400	320	320
56245	宜兴	惠和苑西区 2#箱变	10	400	320	320
56246	宜兴	惠和苑西区 3#箱变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
56247	宜兴	万达广场居住区 1#站 1#所变	20	800	640	640
56248	宜兴	万达广场居住区 1#站 2#所变	20	800	640	640
56249	宜兴	白马新区公变	10	400	307	307
56250	宜兴	景湖人家 1#站 1#所变	20	800	640	640
56251	宜兴	景湖人家 1#站 2#所变	20	800	640	640
56252	宜兴	景湖人家 1#站 3#所变	20	800	640	640
56253	宜兴	景湖人家 1#站 4#所变	20	800	640	640
56254	宜兴	景湖人家 2#站 1#所变	20	800	640	640
56255	宜兴	精品商厦箱变	10	630	504	504
56256	宜兴	机砖公变	10	400	320	320
56257	宜兴	金鹅公变	10	200	142	142
56258	宜兴	大巷公变	10	200	160	160
56259	宜兴	东锦家园 5#箱变	10	630	504	504
56260	宜兴	东锦家园 4#箱变	10	630	504	504
56261	宜兴	东锦家园 6#箱变	10	630	504	504
56262	宜兴	东锦家园 7#箱变	10	630	504	504
56263	宜兴	东锦家园 8#箱变	10	500	400	400
56264	宜兴	东锦家园 9#箱变	10	500	400	400
56265	宜兴	东锦家园 10#箱变	10	630	504	504
56266	宜兴	东锦家园 11#箱变	10	630	504	504
56267	宜兴	东锦家园 12#箱变	10	630	504	504
56268	宜兴	南山冲公变	10	100	80	80
56269	宜兴	二工区公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
56270	宜兴	浦南宁兴公变	10	400	320	320
56271	宜兴	下南村公变	10	200	160	160
56272	宜兴	朝东公变	10	200	126	126
56273	宜兴	南和佳苑三期 1#箱变	10	400	320	320
56274	宜兴	南和佳苑三期 2#箱变	10	400	308	308
56275	宜兴	南和佳苑三期 3#箱变	10	400	320	320
56276	宜兴	南和佳苑三期 5#箱变	10	400	320	320
56277	宜兴	南和佳苑三期 6#箱变	10	400	320	320
56278	宜兴	南和佳苑三期 4#箱变	10	400	320	320
56279	宜兴	南和佳苑三期 7#箱变	10	400	320	320
56280	宜兴	周迈庄 1#公变	10	200	160	160
56281	宜兴	戴里公变	10	200	6	6
56282	宜兴	万达广场居住区 1#站 3#所变	20	800	640	640
56283	宜兴	万达广场居住区 1#站 4#所变	20	800	640	640
56284	宜兴	万达广场居住区 2#站 1#所变	20	800	640	640
56285	宜兴	万达广场居住区 2#站 2#所变	20	800	640	640
56286	宜兴	万达广场居住区 2#站 3#所变	20	800	640	640
56287	宜兴	万达广场居住区 2#站 4#所变	20	800	640	640
56288	宜兴	万达广场居住区 3#站 1#所变	20	800	640	640
56289	宜兴	万达广场居住区 3#站 2#所变	20	800	640	640
56290	宜兴	万达广场居住区 3#站 3#所变	20	800	640	640
56291	宜兴	万达广场居住区 3#站 4#所变	20	800	640	640
56292	宜兴	万达广场居住区 4#站 1#所变	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
56293	宜兴	万达广场居住区 4#站 2#所变	20	800	640	640
56294	宜兴	万达广场居住区 4#站 3#所变	20	800	640	640
56295	宜兴	万达广场居住区 4#站 4#所变	20	800	640	640
56296	宜兴	澄渎东公变	10	200	143	143
56297	宜兴	澄渎东 2#公变	10	400	320	320
56298	宜兴	华东石材市场有限公司 25#箱变主变	10	630	504	504
56299	宜兴	华东石材市场有限公司 26#箱变	10	400	320	320
56300	宜兴	景湖人家 2#站 2#所变	20	800	640	640
56301	宜兴	景湖人家 2#站 3#所变	20	800	640	640
56302	宜兴	景湖人家 2#站 4#所变	20	800	640	640
56303	宜兴	景湖人家 4#站 1#所变	20	800	640	640
56304	宜兴	景湖人家 4#站 2#所变	20	800	640	640
56305	宜兴	景湖人家 3#站 1#所变	20	800	640	640
56306	宜兴	景湖人家 3#站 2#所变	20	800	640	640
56307	宜兴	景湖人家 5#站 1#所变	20	800	640	640
56308	宜兴	景湖人家 5#站 2#所变	20	800	640	640
56309	宜兴	景湖人家 5#站 3#所变	20	800	640	640
56310	宜兴	景湖人家 5#站 4#所变	20	800	640	640
56311	宜兴	景湖人家 6#站 1#所变	20	800	640	640
56312	宜兴	景湖人家 6#站 2#所变	20	800	640	640
56313	宜兴	景湖人家 7#站 1#所变	20	800	640	640
56314	宜兴	景湖人家 7#站 2#所变	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
56315	宜兴	景湖人家 7#站 3#所变	20	800	640	640
56316	宜兴	景湖人家 7#站 4#所变	20	800	640	640
56317	宜兴	景湖人家 8#站 1#所变	20	800	640	640
56318	宜兴	景湖人家 8#站 2#所变	20	800	640	640
56319	宜兴	景湖人家 9#站 1#所变	20	800	640	640
56320	宜兴	牛犊山公变	10	400	315	315
56321	宜兴	分水东浜公变	10	315	239	239
56322	宜兴	金兰高田公变	10	200	160	160
56323	宜兴	云庄桥公变	10	400	320	320
56324	宜兴	潜浩农网公变	10	400	196	196
56325	宜兴	金兰赵家公变	10	200	160	160
56326	宜兴	窦家公变	10	400	285	285
56327	宜兴	金兰唐家公变	10	200	147	147
56328	宜兴	潘高公变	10	200	140	140
56329	宜兴	乐祺佳苑 1#箱变	10	400	261	261
56330	宜兴	乐祺佳苑 2#箱变	10	400	286	286
56331	宜兴	儒林西公变	10	400	320	320
56332	宜兴	安乐南公变	10	400	320	320
56333	宜兴	乐祺佳苑 3#箱变	10	400	310	310
56334	宜兴	滨水新城 9#箱变	10	630	504	504
56335	宜兴	滨水新城 10#箱变	10	630	504	504
56336	宜兴	凯凯公变	10	315	252	252
56337	宜兴	华东石材市场有限公司 24#箱变主	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
		变				
56338	宜兴	融创洺园二期 4#站 1#所变	10	800	640	640
56339	宜兴	融创洺园二期 4#站 2#所变	10	800	640	640
56340	宜兴	融创洺园二期 4#站 3#所变	10	800	640	640
56341	宜兴	融创洺园二期 4#站 4#所变	10	800	640	640
56342	宜兴	融创洺园二期 5#站 1#所变	10	800	640	640
56343	宜兴	融创洺园二期 5#站 2#所变	10	800	640	640
56344	宜兴	景湖人家 9#站 2#所变	20	800	640	640
56345	宜兴	景湖人家 9#站 3#所变	20	800	640	640
56346	宜兴	景湖人家 9#站 4#所变	20	800	640	640
56347	宜兴	何家村西公变	10	400	320	320
56348	宜兴	清溪人家 1#站 1#所变	10	800	640	640
56349	宜兴	清溪人家 1#站 2#所变	10	800	640	640
56350	宜兴	清溪人家 2#站 1#所变	10	800	640	640
56351	宜兴	清溪人家 2#站 2#所变	10	800	640	640
56352	宜兴	清溪人家 3#站 1#所变	10	800	640	640
56353	宜兴	清溪人家 3#站 2#所变	10	800	640	640
56354	宜兴	清溪人家 3#站 3#所变	10	800	640	640
56355	宜兴	清溪人家 3#站 4#所变	10	800	640	640
56356	宜兴	清溪人家 1#箱变主变	10	400	320	320
56357	宜兴	欣和花园 1#箱变	10	400	320	320
56358	宜兴	欣和花园 2#箱变	10	400	320	320
56359	宜兴	欣和花园 3#箱变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
56360	宜兴	欣和花园 4#箱变	10	400	320	320
56361	宜兴	乐祺佳苑 4#箱变	10	400	320	320
56362	宜兴	希望新村 1#箱变	10	630	504	504
56363	宜兴	紫霞山庄 2#站 1#所变	10	800	640	640
56364	宜兴	紫霞山庄 2#站 2#所变	10	800	640	640
56365	宜兴	大码坞公变	10	400	320	320
56366	宜兴	澳能公变	10	200	160	160
56367	宜兴	西渚庙西公变	10	200	83	83
56368	宜兴	陆家 2#公变	10	200	160	160
56369	宜兴	竹海新区 6#公变	10	400	320	320
56370	宜兴	竹海新区 4#公变	10	400	320	320
56371	宜兴	竹海新区 2#公变	10	400	320	320
56372	宜兴	阳羨 10#公变	10	400	320	320
56373	宜兴	油站公变	10	200	160	160
56374	宜兴	后庄门公变	10	400	313	313
56375	宜兴	高安 2#公变	10	400	320	320
56376	宜兴	高安 3#公变	10	400	320	320
56377	宜兴	高安 4#公变	10	400	320	320
56378	宜兴	西渚塘芥公变	10	100	65	65
56379	宜兴	龙兴苑 1#站 1#所变	10	800	640	640
56380	宜兴	龙兴苑 1#站 2#所变	10	800	640	640
56381	宜兴	龙兴苑 1#箱变	10	400	320	320
56382	宜兴	龙兴苑 2#箱变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
56383	宜兴	紫霞山庄 3#站 1#所变	10	800	640	640
56384	宜兴	紫霞山庄 3#站 2#所变	10	800	640	640
56385	宜兴	紫霞山庄 3#站 3#所变	10	800	640	640
56386	宜兴	紫霞山庄 3#站 4#所变	10	800	640	640
56387	宜兴	华东石材市场 27#公变	10	400	320	320
56388	宜兴	圣龙山庄 1#箱变	10	400	320	320
56389	宜兴	圣龙山庄 2#箱变	10	400	320	320
56390	宜兴	圣龙山庄 3#箱变	10	400	320	320
56391	宜兴	水岸豪庭东苑 1#站 1#所变	10	800	640	640
56392	宜兴	水岸豪庭东苑 1#站 2#所变	10	800	640	640
56393	宜兴	水岸豪庭东苑 1#站 3#所变	10	800	640	640
56394	宜兴	水岸豪庭东苑 1#站 4#所变	10	800	640	640
56395	宜兴	邵巷公变	10	400	306	306
56396	宜兴	东山东路 3#箱变	10	400	320	320
56397	宜兴	海德名园 4#站 1#所变	10	800	640	640
56398	宜兴	海德名园 4#站 2#所变	10	800	640	640
56399	宜兴	彩虹未来城 1#站 1#所变	10	800	640	640
56400	宜兴	彩虹未来城 1#站 2#所变	10	800	640	640
56401	宜兴	彩虹未来城 2#站 1#所变	10	800	640	640
56402	宜兴	彩虹未来城 2#站 2#所变	10	800	640	640
56403	宜兴	紫霞山庄 4#站 1#所变	10	800	640	640
56404	宜兴	紫霞山庄 4#站 2#所变	10	800	640	640
56405	宜兴	紫霞山庄 4#站 3#所变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
56406	宜兴	紫霞山庄 4#站 4#所变	10	800	640	640
56407	宜兴	紫霞山庄 5#站 1#所变	10	800	640	640
56408	宜兴	紫霞山庄 5#站 2#所变	10	800	640	640
56409	宜兴	紫霞山庄 5#站 3#所变	10	800	640	640
56410	宜兴	紫霞山庄 5#站 4#所变	10	800	640	640
56411	宜兴	山水怡和 1#箱变主变	10	400	320	320
56412	宜兴	墩上公变	10	200	160	160
56413	宜兴	博古陶庄 1#箱变	10	400	320	320
56414	宜兴	博古陶庄 2#箱变	10	400	320	320
56415	宜兴	海德名园 5#站 1#所变	10	800	640	640
56416	宜兴	海德名园 5#站 2#所变	10	800	640	640
56417	宜兴	潜洛村菜场 1#公变	10	400	320	320
56418	宜兴	潜洛村菜场 2#公变	10	400	320	320
56419	宜兴	金兰柏树北公变	10	200	42	42
56420	宜兴	涧众码头公变	10	200	160	160
56421	宜兴	杨岭公变	10	400	320	320
56422	宜兴	安康安置 1#箱变	10	400	320	320
56423	宜兴	安康安置 2#箱变	10	400	320	320
56424	宜兴	周铁朝阳公变	10	315	252	252
56425	宜兴	西渚集镇 2#公变	10	200	160	160
56426	宜兴	蝶水风情园 1#箱变	10	1000	800	800
56427	宜兴	蝶水风情园 2#箱变	10	1000	800	800
56428	宜兴	花园 2#公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
56429	宜兴	长龙山公变	10	200	160	160
56430	宜兴	阳羨朝阳公变	10	200	76	76
56431	宜兴	马庄 2#公变	10	200	110	110
56432	宜兴	融创洺园 2#站 1#所变	10	800	640	640
56433	宜兴	融创洺园 2#站 2#所变	10	800	640	640
56434	宜兴	融创洺园 3#站 1#所变	10	800	640	640
56435	宜兴	融创洺园 3#站 2#所变	10	800	640	640
56436	宜兴	尹家新站 2#公变	10	400	320	320
56437	宜兴	百盛花园 1#箱变	10	630	504	504
56438	宜兴	金城花园 1#站 1#所变	10	1000	800	800
56439	宜兴	金城花园 1#站 2#所变	10	1000	800	800
56440	宜兴	金城花园 2#站 1#所变	10	1000	800	800
56441	宜兴	金城花园 2#站 2#所变	10	1000	800	800
56442	宜兴	金城花园 2#站 3#所变	10	1000	800	800
56443	宜兴	金城花园 2#站 4#所变	10	1000	800	800
56444	宜兴	川埠土菜馆公变	10	400	272	272
56445	宜兴	石材市场 32#公变	10	400	320	320
56446	宜兴	石材市场 35#公变	10	400	320	320
56447	宜兴	石材市场 30#公变	10	400	320	320
56448	宜兴	石材市场 37#公变	10	400	320	320
56449	宜兴	石材市场 36#公变	10	400	320	320
56450	宜兴	官山坞 2#公变	10	200	154	154
56451	宜兴	川埠联建房 2#公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
56452	宜兴	石材市场 31#公变	10	400	320	320
56453	宜兴	碧水雅居 1#箱变	10	630	504	504
56454	宜兴	育才安置 1#箱变	10	400	320	320
56455	宜兴	东虹宝塔路公变	10	400	320	320
56456	宜兴	龙头山 2#公变	10	200	160	160
56457	宜兴	育才安置 2#箱变	10	400	320	320
56458	宜兴	育才安置 3#箱变	10	400	320	320
56459	宜兴	元头公变	10	200	160	160
56460	宜兴	百亩后村公变	10	200	115	115
56461	宜兴	川埠农行公变	10	400	320	320
56462	宜兴	东岗牌楼公变	10	200	96	96
56463	宜兴	东潘公变	10	200	110	110
56464	宜兴	白圩公变	10	100	29	29
56465	宜兴	川埠电力站 1#公变	10	400	320	320
56466	宜兴	万亩 2#公变	10	200	160	160
56467	宜兴	磨盘公变	10	200	32	32
56468	宜兴	池母公变	10	200	148	148
56469	宜兴	金渚体育场公变	10	400	320	320
56470	宜兴	慕蠡洞公变	10	400	320	320
56471	宜兴	甘泉公变	10	400	297	297
56472	宜兴	红星花园 1#站 1#所变	10	800	640	640
56473	宜兴	红星花园 1#站 2#所变	10	800	640	640
56474	宜兴	红星花园 2#站 1#所变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
56475	宜兴	红星花园 2#站 2#所变	10	800	640	640
56476	宜兴	红星花园 2#站 3#所变	10	800	640	640
56477	宜兴	红星花园 2#站 4#所变	10	800	640	640
56478	宜兴	红星花园 3#站 1#所变	10	800	640	640
56479	宜兴	红星花园 3#站 2#所变	10	800	640	640
56480	宜兴	阳山南苑 1#箱变	10	630	504	504
56481	宜兴	阳山南苑 2#箱变	10	630	504	504
56482	宜兴	西城花园 1#箱变	10	630	504	504
56483	宜兴	金兰新安 2#公变	10	200	5	5
56484	宜兴	上袁村 3#公变	10	400	320	320
56485	宜兴	查林码头公变	10	200	160	160
56486	宜兴	滨水新城 1#站 1#所变	10	800	640	640
56487	宜兴	滨水新城 1#站 2#所变	10	800	640	640
56488	宜兴	滨水新城 2#站 1#所变	10	800	640	640
56489	宜兴	滨水新城 2#站 2#所变	10	800	640	640
56490	宜兴	金汇熙园 1#站 1#所变	10	800	640	640
56491	宜兴	金汇熙园 1#站 2#所变	10	800	640	640
56492	宜兴	金汇熙园 2#站 1#所变	10	800	640	640
56493	宜兴	金汇熙园 2#站 2#所变	10	800	622	622
56494	宜兴	金汇熙园 1#箱变	10	400	320	320
56495	宜兴	金汇熙园 2#箱变	10	400	307	307
56496	宜兴	石材市场 21#公变	10	400	320	320
56497	宜兴	石材市场 20#公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
56498	宜兴	兴杨苑 1#箱变	10	400	320	320
56499	宜兴	兴杨苑 4#箱变	10	400	320	320
56500	宜兴	百盛花园 1#站 1#所变	10	800	640	640
56501	宜兴	百盛花园 1#站 2#所变	10	800	640	640
56502	宜兴	百盛花园 2#站 1#所变	10	800	640	640
56503	宜兴	百盛花园 2#站 2#所变	10	800	640	640
56504	宜兴	芳华苑 1#箱变	10	630	504	504
56505	宜兴	西城花园 2#箱变	10	630	504	504
56506	宜兴	东山东路 1#箱变	10	400	320	320
56507	宜兴	聚贤山庄 12#箱变	10	630	504	504
56508	宜兴	小雷山公变	10	200	160	160
56509	宜兴	东山东路 2#箱变	10	400	304	304
56510	宜兴	东山东路路灯箱变	10	100	80	80
56511	宜兴	煤球 2#公变	10	400	320	320
56512	宜兴	南庙沟公变	10	200	160	160
56513	宜兴	华东石村市场有限公司 17#箱变主变	10	630	504	504
56514	宜兴	车站新村 2#公变	10	400	320	320
56515	宜兴	红塔新苑 1#站 1#所变	10	800	640	640
56516	宜兴	红塔新苑 1#站 2#所变	10	800	640	640
56517	宜兴	红塔新苑 2#站 1#所变	10	800	640	640
56518	宜兴	红塔新苑 2#站 2#所变	10	800	640	640
56519	宜兴	红塔新苑 3#站 1#所变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
56520	宜兴	红塔新苑 3#站 2#所变	10	800	640	640
56521	宜兴	红塔新苑 4#站 1#所变	10	800	640	640
56522	宜兴	红塔新苑 4#站 2#所变	10	800	640	640
56523	宜兴	红塔新苑 5#箱变	10	400	320	320
56524	宜兴	红塔新苑 6#箱变	10	400	320	320
56525	宜兴	兴杨苑 3#箱变	10	400	320	320
56526	宜兴	兴杨苑 2#箱变	10	400	320	320
56527	宜兴	芳桥镇政府公变	10	400	320	320
56528	宜兴	融创东氿二期 2#站 1#所变	10	800	640	640
56529	宜兴	融创东氿二期 2#站 2#所变	10	800	640	640
56530	宜兴	融创东氿二期 2#站 3#所变	10	800	640	640
56531	宜兴	融创东氿二期 2#站 4#所变	10	800	640	640
56532	宜兴	融创东氿二期 3#站 1#所变	10	800	640	640
56533	宜兴	融创东氿二期 3#站 2#所变	10	800	640	640
56534	宜兴	融创东氿二期 3#站 3#所变	10	800	640	640
56535	宜兴	融创东氿二期 3#站 4#所变	10	800	640	640
56536	宜兴	储巷小区箱变	10	630	504	504
56537	宜兴	水产西村 2#公变	10	400	302	302
56538	宜兴	春江花园 1#站 1#所变	10	800	640	640
56539	宜兴	湖滨安置 1#箱变主变	10	400	320	320
56540	宜兴	湖滨安置 2#箱变主变	10	400	320	320
56541	宜兴	湖滨安置 3#箱变主变	10	400	320	320
56542	宜兴	太宗圩公变	10	200	113	113

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
56543	宜兴	北虹桥 1#站 1#所变	10	800	640	640
56544	宜兴	北虹桥 1#站 2#所变	10	800	640	640
56545	宜兴	宜城南公变	10	200	160	160
56546	宜兴	安桥南公变	10	200	147	147
56547	宜兴	枫隐路 1#室 1#所变主变	20	800	640	640
56548	宜兴	枫隐路 1#室 2#所变主变	20	800	640	640
56549	宜兴	查林新河 2#公变	10	400	320	320
56550	宜兴	定庄后村公变	10	400	302	302
56551	宜兴	西埠公变	10	200	130	130
56552	宜兴	天生圩 4#公变	10	400	320	320
56553	宜兴	西横河公变	10	400	320	320
56554	宜兴	永兴北公变	10	200	160	160
56555	宜兴	万渔村公变	10	200	111	111
56556	宜兴	黄沙渎西公变	10	200	160	160
56557	宜兴	南淋北公变	10	400	320	320
56558	宜兴	中心广场公变	10	400	320	320
56559	宜兴	和渎东公变	10	200	128	128
56560	宜兴	马桥 2#公变	10	400	320	320
56561	宜兴	杏洞 2#公变	10	200	160	160
56562	宜兴	九龙龙背公变	10	400	310	310
56563	宜兴	茶园村 2#公变	10	200	123	123
56564	宜兴	石材市场 41#公变	10	400	320	320
56565	宜兴	石材市场 34#公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
56566	宜兴	古庄北公变	10	200	127	127
56567	宜兴	西张头公变	10	200	160	160
56568	宜兴	新西公变	10	200	160	160
56569	宜兴	尚水佳苑 1#站 3#所变	10	1000	778	778
56570	宜兴	泥矿坞公变	10	200	151	151
56571	宜兴	塘下公变	10	400	320	320
56572	宜兴	木石庄蜀 2#公变	10	200	139	139
56573	宜兴	常安 4#公变	10	400	306	306
56574	宜兴	石材市场 33#公变	10	400	320	320
56575	宜兴	苏北村 2#公变	10	400	286	286
56576	宜兴	逸品尚东 5#箱变	20	630	504	504
56577	宜兴	逸品尚东 6#箱变	20	630	504	504
56578	宜兴	逸品尚东 7#箱变	20	630	504	504
56579	宜兴	逸品尚东 5#站 1#所变	20	1000	800	800
56580	宜兴	逸品尚东 5#站 2#所变	20	1000	800	800
56581	宜兴	西溪 2#公变	10	200	126	126
56582	宜兴	逸品尚东 5#站 3#所变	20	1000	800	800
56583	宜兴	逸品尚东 5#站 4#所变	20	1000	800	800
56584	宜兴	和桥杨家东公变	10	200	160	160
56585	宜兴	红军桥公变	10	200	160	160
56586	宜兴	湖背公变	10	200	114	114
56587	宜兴	贺家渎港东公变	10	400	320	320
56588	宜兴	山岗 2#公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
56589	宜兴	太平 2#公变	10	400	320	320
56590	宜兴	箭岭 2#公变	10	200	82	82
56591	宜兴	唐角村 2#公变	10	200	114	114
56592	宜兴	南塍桥公变	10	200	160	160
56593	宜兴	丁墅北公变	10	400	263	263
56594	宜兴	玉山村东公变	10	400	281	281
56595	宜兴	紫霞山庄 2#站 3#所变	10	800	640	640
56596	宜兴	紫霞山庄 2#站 4#所变	10	800	640	640
56597	宜兴	六十亩 2#公变	10	400	320	320
56598	宜兴	中心小学 2#公变	10	400	320	320
56599	宜兴	龙珠 2#公变	10	400	320	320
56600	宜兴	分界岭 3#公变	10	400	320	320
56601	宜兴	富贵顶公变	10	200	160	160
56602	宜兴	六亩圩公变	10	400	280	280
56603	宜兴	湖滨西区 2#箱变	10	630	504	504
56604	宜兴	蠡河花园 2#站 1#所变	10	1000	800	800
56605	宜兴	王家沟公变	10	200	160	160
56606	宜兴	蠡河花园 2#箱变	10	630	504	504
56607	宜兴	任墅新村部公变	10	400	320	320
56608	宜兴	黄岳北公变	10	200	160	160
56609	宜兴	里高 3#公变	10	200	150	150
56610	宜兴	颐景东方 3#箱变	20	630	429	429
56611	宜兴	蠡河花园 2#站 2#所变	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
56612	宜兴	蠡河花园 2#站 3#所变	10	1000	789	789
56613	宜兴	蠡河花园 2#站 4#所变	10	1000	800	800
56614	宜兴	新庄花苑 1#箱变	10	400	320	320
56615	宜兴	蠡河花园 1#箱变	10	630	504	504
56616	宜兴	蠡河花园 3#箱变	10	630	504	504
56617	宜兴	岷亭 3#公变	10	400	320	320
56618	宜兴	茶亭八队公变	10	200	160	160
56619	宜兴	碧桂园 1#箱变	10	400	320	320
56620	宜兴	前巷西山公变	10	200	160	160
56621	宜兴	东前公变	10	400	123	123
56622	宜兴	琅干东公变	10	400	307	307
56623	宜兴	南洋嘉苑 1#站 1#所变	10	800	640	640
56624	宜兴	南洋嘉苑 1#站 2#所变	10	800	640	640
56625	宜兴	南洋嘉苑 1#站 3#所变	10	800	640	640
56626	宜兴	南洋嘉苑 1#站 4#所变	10	800	640	640
56627	宜兴	农机 2#箱变	10	630	496	496
56628	宜兴	惠和苑 1#站 1#所变	10	1000	800	800
56629	宜兴	惠和苑 1#站 2#所变	10	1000	800	800
56630	宜兴	茶亭施家公变	10	400	312	312
56631	宜兴	万珍西公变	10	200	160	160
56632	宜兴	魏家 2#公变	10	400	139	139
56633	宜兴	沧浦家苑 1#站 1#所变	10	1000	800	800
56634	宜兴	沧浦家苑 1#站 2#所变	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
56635	宜兴	沧浦家苑 2#室 1#所变	10	800	640	640
56636	宜兴	沧浦家苑 2#室 2#所变	10	800	640	640
56637	宜兴	沧浦家苑 2#室 3#所变	10	800	640	640
56638	宜兴	沧浦家苑 2#室 4#所变	10	800	640	640
56639	宜兴	潼渚村河西公变	10	200	160	160
56640	宜兴	碧桂园 1#室 1#所变	10	800	640	640
56641	宜兴	春江花园 2#站 1#所变	10	800	640	640
56642	宜兴	春江花园 2#站 2#所变	10	800	640	640
56643	宜兴	春江花园 3#站 1#所变	10	800	640	640
56644	宜兴	春江花园 3#站 2#所变	10	800	640	640
56645	宜兴	兴漕北路公变	10	400	304	304
56646	宜兴	后仁 3#公变	10	400	279	279
56647	宜兴	碧桂园 1#室 2#所变	10	800	640	640
56648	宜兴	丁家桥公变	10	200	112	112
56649	宜兴	洩南桥公变	10	200	111	111
56650	宜兴	高塍顾家 4#公变	10	200	160	160
56651	宜兴	隔湖水产公变	10	200	160	160
56652	宜兴	郁金香 8#箱变	10	630	492	492
56653	宜兴	新建西塘公变	10	400	311	311
56654	宜兴	河头公变	10	200	121	121
56655	宜兴	西河沿公变	10	200	145	145
56656	宜兴	大桥公变	10	400	320	320
56657	宜兴	毫阳北公变	10	200	146	146

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
56658	宜兴	张公小路公变	10	400	304	304
56659	宜兴	王木南公变	10	100	80	80
56660	宜兴	尚岛豪庭 1#站 1#所变	10	800	640	640
56661	宜兴	尚岛豪庭 1#站 2#所变	10	800	640	640
56662	宜兴	随和苑 1#箱变	10	630	504	504
56663	宜兴	随和苑 2#箱变	10	630	504	504
56664	宜兴	庄头 2#公变	10	200	133	133
56665	宜兴	西塘公变	10	400	285	285
56666	宜兴	滨河水产村东公变	10	200	148	148
56667	宜兴	湖滨御景花园 1#站 1#所变	20	800	640	640
56668	宜兴	湖滨御景花园 1#站 2#所变	20	800	640	640
56669	宜兴	湖滨御景花园 1#站 3#所变	20	800	640	640
56670	宜兴	庄里组南公变	10	400	320	320
56671	宜兴	宦家公变	10	200	139	139
56672	宜兴	前蒲南公变	10	200	37	37
56673	宜兴	蠡斯巷 2#公变	10	400	320	320
56674	宜兴	蠡河花园 1#室 1#所变	10	800	640	640
56675	宜兴	蠡河花园 1#室 2#所变	10	800	640	640
56676	宜兴	蠡河花园 1#室 3#所变	10	800	640	640
56677	宜兴	蠡河花园 1#室 4#所变	10	800	640	640
56678	宜兴	上山 2#公变	10	200	42	42
56679	宜兴	和桥建行 2#公变	10	400	275	275
56680	宜兴	湖滨御景花园 1#站 4#所变	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
56681	宜兴	湖滨御景花园 2#站 1#所变	20	800	640	640
56682	宜兴	小五家公变	10	200	146	146
56683	宜兴	湖滨御景花园 2#站 2#所变	20	800	640	640
56684	宜兴	湖滨御景花园 2#站 3#所变	20	800	640	640
56685	宜兴	湖滨御景花园 2#站 4#所变	20	800	640	640
56686	宜兴	湖滨御景花园 3#站 1#所变	20	800	640	640
56687	宜兴	湖滨御景花园 3#站 2#所变	20	800	640	640
56688	宜兴	湖滨御景花园 3#站 3#所变	20	800	640	640
56689	宜兴	湖滨御景花园 3#站 4#所变	20	800	640	640
56690	宜兴	滕里赵庄 2#公变	10	400	320	320
56691	宜兴	生圩西公变	10	200	160	160
56692	宜兴	双桥中心市场公变	10	400	310	310
56693	宜兴	洛涧工业 2#公变	10	400	320	320
56694	宜兴	洛涧工业 1#公变	10	400	320	320
56695	宜兴	滕里村部公变	10	400	320	320
56696	宜兴	西锄新村 2#公变	10	400	313	313
56697	宜兴	芳庄芳西 2#公变	10	200	160	160
56698	宜兴	渡船头 2#公变	10	200	109	109
56699	宜兴	石基公变	10	200	108	108
56700	宜兴	白巷坝头公变	10	400	320	320
56701	宜兴	双桥北公变	10	400	320	320
56702	宜兴	小村上公变	10	200	150	150
56703	宜兴	金紫村委公变	10	200	120	120

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
56704	宜兴	田舍桥公变	10	200	160	160
56705	宜兴	东宅北公变	10	200	160	160
56706	宜兴	蒋北店公变	10	200	53	53
56707	宜兴	石材市场 3#公变	10	400	320	320
56708	宜兴	石材市场 38#公变	10	400	320	320
56709	宜兴	汤家 2#公变	10	400	307	307
56710	宜兴	石罗墩公变	10	200	160	160
56711	宜兴	烟山周家村公变	10	200	145	145
56712	宜兴	西甸公变	10	200	98	98
56713	宜兴	安坝桥公变	10	400	320	320
56714	宜兴	石材市场 39#公变	10	400	320	320
56715	宜兴	石材市场 22#公变	10	400	320	320
56716	宜兴	石材市场 23#公变	10	400	320	320
56717	宜兴	闵家祠堂公变	10	200	130	130
56718	宜兴	南坝 3#公变	10	200	58	58
56719	宜兴	红塔东公变	10	200	160	160
56720	宜兴	山水洑城 1#站 1#所变	20	800	628	628
56721	宜兴	山水洑城 1#站 2#所变	20	800	640	640
56722	宜兴	山水洑城 1#站 3#所变	20	800	640	640
56723	宜兴	山水洑城 1#站 4#所变	20	800	607	607
56724	宜兴	江南市场 6#公变	10	400	320	320
56725	宜兴	港监箱变	10	200	151	151
56726	宜兴	三鑫路公变	10	400	268	268

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
56727	宜兴	上俸电站公变	10	200	160	160
56728	宜兴	伍圩村 2#公变	10	200	160	160
56729	宜兴	天沭御城 9#站 1#所变	20	800	640	640
56730	宜兴	天沭御城 9#站 2#所变	20	800	640	640
56731	宜兴	天沭御城 10#室 1#所变	20	800	640	640
56732	宜兴	天沭御城 10#室 2#所变	20	800	640	640
56733	宜兴	天沭御城 10#室 3#所变	20	800	640	640
56734	宜兴	天沭御城 10#室 4#所变	20	800	640	640
56735	宜兴	埭鲸马家村公变	10	200	68	68
56736	宜兴	查林集中区公变	10	400	320	320
56737	宜兴	铜山黄岗卡 2#公变	10	200	160	160
56738	宜兴	下坝村 2#公变	10	400	320	320
56739	宜兴	陆平村 2#公变	10	200	11	11
56740	宜兴	欣和福地 1#箱变	10	400	320	320
56741	宜兴	双庙 4#公变	10	200	147	147
56742	宜兴	淦里茶场公变	10	200	160	160
56743	宜兴	天沭御城 11#室 1#所变	20	800	640	640
56744	宜兴	天沭御城 11#室 2#所变	20	800	640	640
56745	宜兴	天沭御城 11#室 3#所变	20	800	640	640
56746	宜兴	天沭御城 11#室 4#所变	20	800	640	640
56747	宜兴	荆溪 1#箱变	10	630	504	504
56748	宜兴	荆溪 6#箱变	10	630	504	504
56749	宜兴	五大院箱变	10	250	200	200

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
56750	宜兴	兴建人家 1#箱变	10	630	504	504
56751	宜兴	芙蓉河北公变	10	200	0	0
56752	宜兴	山水怡和 2#箱变主变	10	630	504	504
56753	宜兴	山水怡和 3#箱变主变	10	630	504	504
56754	宜兴	茂花 2#公变	10	200	48	48
56755	宜兴	男留前村 2#公变	10	400	312	312
56756	宜兴	杨堤圩公变	10	400	320	320
56757	宜兴	罗家庄公变	10	200	117	117
56758	宜兴	董渚公变	10	200	118	118
56759	宜兴	西河浜公变	10	200	150	150
56760	宜兴	山窑头桥东公变	10	400	320	320
56761	宜兴	尚湖苑 12#公变	10	400	320	320
56762	宜兴	尚湖苑 13#公变	10	400	320	320
56763	宜兴	尚湖苑 10#公变	10	400	320	320
56764	宜兴	尚湖苑 11#公变	10	400	320	320
56765	宜兴	黄家山公变	10	400	320	320
56766	宜兴	永兴 2#公变	10	200	160	160
56767	宜兴	芳南苑 1#室 1#所变	10	800	640	640
56768	宜兴	芳南苑 1#室 2#所变	10	800	640	640
56769	宜兴	芳南苑 1#室 3#所变	10	800	640	640
56770	宜兴	芳南苑 1#室 4#所变	10	800	640	640
56771	宜兴	西巷公变	10	400	211	211
56772	宜兴	红星花园 1#箱变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
56773	宜兴	红星花园 2#箱变	10	630	504	504
56774	宜兴	景湖天成 6#室 1#所变	10	800	640	640
56775	宜兴	景湖天成 6#室 2#所变	10	800	640	640
56776	宜兴	景湖天成 6#室 3#所变	10	800	640	640
56777	宜兴	景湖天成 6#室 4#所变	10	800	640	640
56778	宜兴	里园 3#公变	10	200	147	147
56779	宜兴	百街公变	10	400	320	320
56780	宜兴	大浦菜场公变	10	400	320	320
56781	宜兴	周铁小学箱变	10	630	504	504
56782	宜兴	压渚桥公变	10	200	89	89
56783	宜兴	后木桥公变	10	200	160	160
56784	宜兴	官林后年庄公变	10	200	138	138
56785	宜兴	陆家头公变	10	200	117	117
56786	宜兴	南门 3#公变	10	400	284	284
56787	宜兴	黄家西公变	10	200	132	132
56788	宜兴	滨水新城 11#箱变	10	400	320	320
56789	宜兴	燕山桥西公变	10	400	320	320
56790	宜兴	郑家 2#公变	10	200	144	144
56791	宜兴	五家桥公变	10	400	213	213
56792	宜兴	何家坝东公变	10	200	97	97
56793	宜兴	汤泉村公变	10	200	116	116
56794	宜兴	省庄韭菜岭 2#公变	10	200	160	160
56795	宜兴	融创洺园二期 7#站 1#所变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
56796	宜兴	融创洺园二期 7#站 2#所变	10	800	640	640
56797	宜兴	尚佳花园 1#站 1#所变	10	800	640	640
56798	宜兴	尚佳花园 1#站 2#所变	10	800	640	640
56799	宜兴	尚佳花园 1#站 3#所变	10	800	640	640
56800	宜兴	尚佳花园 1#站 4#所变	10	800	640	640
56801	宜兴	东下团山 2#公变	10	200	146	146
56802	宜兴	广汇桥公变	10	400	320	320
56803	宜兴	翁家头公变	10	200	96	96
56804	宜兴	景湖人家 10#站 1#所变	20	800	640	640
56805	宜兴	景湖人家 10#站 2#所变	20	800	640	640
56806	宜兴	景湖人家 11#室 1#所变	20	800	640	640
56807	宜兴	景湖人家 11#室 2#所变	20	800	640	640
56808	宜兴	景湖人家 12#室 1#所变	20	800	640	640
56809	宜兴	景湖人家 12#室 2#所变	20	800	640	640
56810	宜兴	景湖人家 13#室 1#所变	20	800	640	640
56811	宜兴	景湖人家 13#室 2#所变	20	800	640	640
56812	宜兴	新桥 3#公变	10	400	320	320
56813	宜兴	荷花公变	10	400	320	320
56814	宜兴	都山六村三期 1#公变	10	400	320	320
56815	宜兴	都山六村三期 2#公变	10	400	320	320
56816	宜兴	都山六村三期 3#公变	10	400	320	320
56817	宜兴	龙湖紫云台 1#站 1#所变	10	800	640	640
56818	宜兴	龙湖紫云台 1#站 2#所变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
56819	宜兴	龙湖紫云台 1#站 3#所变	10	800	640	640
56820	宜兴	景湖人家 13#室 3#所变	20	800	640	640
56821	宜兴	景湖人家 13#室 4#所变	20	800	640	640
56822	宜兴	遗踪村 2#公变	10	200	127	127
56823	宜兴	夏江霞墅 2#公变	10	200	89	89
56824	宜兴	砺山 2#公变	10	200	82	82
56825	宜兴	荷叶山公变	10	200	160	160
56826	宜兴	国际环保城 1#站 1#所变	10	800	640	640
56827	宜兴	国际环保城 1#站 2#所变	10	800	640	640
56828	宜兴	国际环保城 1#站 3#所变	10	800	640	640
56829	宜兴	国际环保城 1#站 4#所变	10	800	640	640
56830	宜兴	赵庄新苑 1#站 1#所变	10	800	640	640
56831	宜兴	赵庄新苑 1#站 2#所变	10	800	640	640
56832	宜兴	赵庄新苑 2#室 1#所变	10	800	640	640
56833	宜兴	赵庄新苑 2#室 2#所变	10	800	640	640
56834	宜兴	龙湖紫云台 1#站 4#所变	10	800	640	640
56835	宜兴	龙湖紫云台 2#室 1#所变	10	800	640	640
56836	宜兴	龙湖紫云台 2#室 2#所变	10	800	640	640
56837	宜兴	龙湖紫云台 2#室 3#所变	10	800	640	640
56838	宜兴	龙湖紫云台 2#室 4#所变	10	800	640	640
56839	宜兴	长安北 3#公变	10	400	320	320
56840	宜兴	枫林水库公变	10	200	160	160
56841	宜兴	金泉 3#公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
56842	宜兴	茗岭嘉园 2#室 2#所变主变	10	800	537	537
56843	宜兴	茗岭嘉园 2#室 1#所变主变	10	800	596	596
56844	宜兴	山前路 2#箱变主变	10	500	400	400
56845	宜兴	张渚中东山 1#箱变主变	10	630	504	504
56846	宜兴	菜批充电桩 2#箱变主变	10	630	504	504
56847	宜兴	洢悦湖山珺府 2#室 3#所变主变	20	800	640	640
56848	宜兴	永康农场 3#公变	10	200	160	160
56849	宜兴	网具公变	10	400	320	320
56850	宜兴	南庄圩 2#公变	10	200	160	160
56851	宜兴	杨晓界公变	10	200	117	117
56852	宜兴	钮家水产村南公变	10	200	160	160
56853	宜兴	翡翠四季花园 2#室 3#所变	20	800	640	640
56854	宜兴	湖悦天境 3#室 2#所变	20	800	640	640
56855	宜兴	竹舍西 2#公变	10	400	320	320
56856	宜兴	岷亭公交场站充电桩 2#箱变主变	10	630	504	504
56857	宜兴	望湖美筑 2#室 2#所变	20	800	640	640
56858	宜兴	杨树箱变主变	10	200	160	160
56859	宜兴	岭西东山公变	10	400	286	286
56860	宜兴	路下 2#公变	10	200	160	160
56861	宜兴	茗岭嘉园 4#室 1#所变主变	10	800	629	629
56862	宜兴	茗岭嘉园 4#室 2#所变主变	10	800	640	640
56863	宜兴	宝山箱变主变	10	500	400	400
56864	宜兴	下生圩排涝站公变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
56865	宜兴	座庄圩东公变	10	200	160	160
56866	宜兴	文东 4#公变	10	200	160	160
56867	宜兴	长山大理公变	10	400	320	320
56868	宜兴	丰东湖渎桥公变	10	400	320	320
56869	宜兴	汤盘泵站公变	10	200	160	160
56870	宜兴	湖悦名邸三区 2#室 4#所变主变	10	800	640	640
56871	宜兴	凤鸣山晓尊邸 3#室 3#所变主变	10	800	640	640
56872	宜兴	水产港 2#公变	10	200	160	160
56873	宜兴	华隆桥公变	10	400	285	285
56874	宜兴	备战圩 2#公变	10	400	320	320
56875	宜兴	西圩村电站公变	10	200	160	160
56876	宜兴	社沟东公变	10	400	320	320
56877	宜兴	燕滩排涝站公变	10	200	160	160
56878	宜兴	百合林场公变	10	400	306	306
56879	宜兴	绿苑新村 9#公变	10	400	320	320
56880	宜兴	朱家 2#公变	10	200	160	160
56881	宜兴	金水名都 4#室 1#所变	10	800	640	640
56882	宜兴	金水名都 4#室 2#所变	10	800	640	640
56883	宜兴	洵宸天境府 2#室 1#所变主变	20	800	640	640
56884	宜兴	紫煊宸尚花园 1#站 2#所变主变	10	800	640	640
56885	宜兴	古瑶电站公变	10	400	320	320
56886	宜兴	方贤南箱变主变	10	400	320	320
56887	宜兴	中阳公变	10	200	36	36

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
56888	宜兴	新建路灯公变	10	200	160	160
56889	宜兴	丽锦花苑 1#站 1#所变主变	10	800	640	640
56890	宜兴	丽锦花苑 1#站 3#所变主变	10	800	640	640
56891	宜兴	丽锦花苑 1#站 2#所变主变	10	800	640	640
56892	宜兴	丽锦花苑 1#站 4#所变主变	10	800	640	640
56893	宜兴	新昌路箱变主变	10	630	504	504
56894	宜兴	熙岸阳光 3#室 2#所变主变	10	800	640	640
56895	宜兴	名豪佳园 3#室 1#所变主变	10	800	640	640
56896	宜兴	汎珑云起府 3#室 2#所变主变	10	800	640	640
56897	宜兴	南新水产 1#公变	10	400	320	320
56898	宜兴	花溪苑 6#室 1#所变主变	10	630	504	504
56899	宜兴	泉桥 3#公变	10	200	128	128
56900	宜兴	鼎尚花园 3#室 1#所变主变	20	800	640	640
56901	宜兴	南下圩 3#公变	10	200	160	160
56902	宜兴	三六队箱变主变	10	400	320	320
56903	宜兴	朝阳新村 5#公变	10	400	320	320
56904	宜兴	姚塔村北公变	10	200	160	160
56905	宜兴	汎璋景园 3#室 3#所变主变	10	800	640	640
56906	宜兴	万福 3#公变	10	400	320	320
56907	宜兴	南门村 2#箱变主变	10	400	320	320
56908	宜兴	凌云府 6#室 2#所变主变	10	630	504	504
56909	宜兴	中巷深井公变	10	200	160	160
56910	宜兴	安乐村村民委员会公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
56911	宜兴	壕上公变	10	400	279	279
56912	宜兴	洛涧雅居 5#室 1#所变主变	10	400	320	320
56913	宜兴	东方一品 2#室 1#所变	20	1000	800	800
56914	宜兴	东方一品 2#室 3#所变	20	1000	800	800
56915	宜兴	东方一品 2#室 4#所变	20	1000	800	800
56916	宜兴	东方一品 2#室 2#所变	20	1000	800	800
56917	宜兴	华新东路 6#公变	10	400	320	320
56918	宜兴	红卫村 9#公变	10	400	295	295
56919	宜兴	合兴村 2#公变	10	400	212	212
56920	宜兴	怡然居 4#室 1#所变	10	800	640	640
56921	宜兴	白塔横塘 1#公变	10	400	308	308
56922	宜兴	春晓江南北苑 4#室 1#所变	10	800	640	640
56923	宜兴	丰泽苑东区 2#箱变主变	10	630	504	504
56924	宜兴	红卫新区 1#公变	10	400	296	296
56925	宜兴	龙运天城珺府 3#室 2#所变	10	800	640	640
56926	宜兴	毛渎港太湖蓝藻打捞公变	10	400	320	320
56927	宜兴	滨溪金悦府 1#站 1#所变主变	10	630	504	504
56928	宜兴	欣陶公寓 3#室 1#所变主变	10	800	640	640
56929	宜兴	竹雨轩 2#室 2#所变主变	10	800	640	640
56930	宜兴	鼎尚花园 2#室 3#所变主变	20	800	640	640
56931	宜兴	花溪苑 6#室 2#所变主变	10	630	504	504
56932	宜兴	金水名都 3#室 1#所变	10	800	640	640
56933	宜兴	城泽 4#箱变主变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
56934	宜兴	桥涯路西 2#公变	10	400	146	146
56935	宜兴	单家巷箱变主变	10	400	286	286
56936	宜兴	义庄北箱变主变	10	500	365	365
56937	宜兴	金水名都 3#室 2#所变	10	800	640	640
56938	宜兴	湖悦名邸 2#站 2#所变主变	10	800	640	640
56939	宜兴	五圣公变	10	400	311	311
56940	宜兴	秀阳中公变	10	315	252	252
56941	宜兴	西野田公变	10	400	320	320
56942	宜兴	桥亭南公变	10	400	320	320
56943	宜兴	四洲塘 2#公变	10	400	288	288
56944	宜兴	光明桥 2#箱变主变	10	500	375	375
56945	宜兴	福地桃溪 2#室 1#所变	10	800	640	640
56946	宜兴	福地桃溪 2#室 2#所变	10	800	624	624
56947	宜兴	龙珠箱变主变	10	630	504	504
56948	宜兴	迎春 2#箱变主变	10	400	320	320
56949	宜兴	茗岭嘉园 3#室 3#所变主变	10	800	622	622
56950	宜兴	茗岭嘉园 3#室 2#所变主变	10	800	640	640
56951	宜兴	茗岭嘉园 3#室 4#所变主变	10	800	640	640
56952	宜兴	茗岭嘉园 3#室 1#所变主变	10	800	640	640
56953	宜兴	查林西 2#公变	10	400	320	320
56954	宜兴	烟糖批发箱变主变	10	630	504	504
56955	宜兴	怡然居 1#站 1#所变	10	630	504	504
56956	宜兴	土桥头 2#公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
56957	宜兴	任墅新区 1#公变	10	400	313	313
56958	宜兴	张公苗圃公变	10	400	320	320
56959	宜兴	鑫陶广场 2#室 1#所变主变	10	800	640	640
56960	宜兴	长安北 4#公变	10	400	244	244
56961	宜兴	吴家砖场 2#公变	10	315	252	252
56962	宜兴	上袁村 7#公变	10	400	307	307
56963	宜兴	虞墅西路 2#公变	10	400	320	320
56964	宜兴	中心圩东排涝站公变	10	200	134	134

表 2 公用配变电源受限清单

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1	市区	南达石化配变	10	200	本级设备容量受限
2	市区	陆家弄村配变	10	200	本级设备容量受限
3	市区	孟家桥配变	10	200	本级设备容量受限
4	市区	世帮机械配变	10	400	本级设备容量受限
5	江阴	颜家变	10	400	本级设备容量受限
6	江阴	潭家村东变	10	400	本级设备容量受限
7	江阴	沈巷北变	10	400	本级设备容量受限
8	江阴	夏村变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
9	江阴	秦家宕东变	10	200	本级设备容量受限
10	江阴	蒋家桥新区变	10	400	本级设备容量受限
11	江阴	南缪村变	10	200	本级设备容量受限
12	江阴	三房巷吴家巷变	10	400	本级设备容量受限
13	江阴	东林庄家巷变	10	400	本级设备容量受限
14	江阴	仓储南变	10	400	本级设备容量受限
15	江阴	陶新变	10	400	本级设备容量受限
16	江阴	青鱼塘变	10	400	本级设备容量受限
17	江阴	草荡小站	10	200	本级设备容量受限
18	江阴	新桥变	10	200	本级设备容量受限
19	江阴	施家村变	10	200	本级设备容量受限
20	江阴	朱庄村变	10	400	本级设备容量受限
21	江阴	苏市菜场变	10	315	本级设备容量受限
22	江阴	巷头上变	10	400	本级设备容量受限
23	江阴	季庄北变	10	400	本级设备容量受限
24	江阴	汪东变	10	400	本级设备容量受限
25	江阴	峭岐种子场变	10	200	本级设备容量受限
26	江阴	河口变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
27	江阴	环西新变	10	200	本级设备容量受限
28	江阴	泗三房变	10	315	本级设备容量受限
29	江阴	南国桥南变	10	400	本级设备容量受限
30	江阴	水湾里变	10	400	本级设备容量受限
31	江阴	承西桥东变	10	400	本级设备容量受限
32	江阴	西石变	10	200	本级设备容量受限
33	江阴	徐家基南变	10	200	本级设备容量受限
34	江阴	江东二村变	10	400	本级设备容量受限
35	江阴	江东七村变	10	400	本级设备容量受限
36	江阴	新区 2#变	10	400	本级设备容量受限
37	宜兴	三坛北公变	10	200	本级设备容量受限
38	宜兴	后黄庄公变	10	200	本级设备容量受限
39	宜兴	下西庄公变	10	200	本级设备容量受限
40	宜兴	胥藏 2#公变	10	200	本级设备容量受限
41	宜兴	上干 1#公变	10	400	本级设备容量受限
42	宜兴	舍头公变	10	400	本级设备容量受限
43	宜兴	王力公变	10	200	本级设备容量受限
44	宜兴	双墩组公变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
45	宜兴	临津赵家公变	10	250	本级设备容量受限
46	宜兴	马家 2#公变	10	200	本级设备容量受限
47	宜兴	宜丰庄前公变	10	400	本级设备容量受限
48	宜兴	油车公变	10	200	本级设备容量受限
49	宜兴	东城组 1#公变	10	200	本级设备容量受限
50	宜兴	门头桥 2#公变	10	400	本级设备容量受限
51	宜兴	千西公变	10	200	本级设备容量受限
52	宜兴	长沟公变	10	200	本级设备容量受限
53	宜兴	茶山圩公变	10	200	本级设备容量受限
54	宜兴	金紫西鱼塘公变	10	200	本级设备容量受限
55	宜兴	芙蓉河北公变	10	200	本级设备容量受限

表 3 公用配变分布式光伏受限清单

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1	市区	南达石化配变	10	200	本级设备容量受限
2	市区	陆家弄村配变	10	200	本级设备容量受限
3	市区	孟家桥配变	10	200	本级设备容量受限
4	市区	世帮机械配变	10	400	本级设备容量受限
5	江阴	颜家变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
6	江阴	潭家村东变	10	400	本级设备容量受限
7	江阴	沈巷北变	10	400	本级设备容量受限
8	江阴	夏村变	10	200	本级设备容量受限
9	江阴	秦家宕东变	10	200	本级设备容量受限
10	江阴	蒋家桥新区变	10	400	本级设备容量受限
11	江阴	南缪村变	10	200	本级设备容量受限
12	江阴	三房巷吴家巷变	10	400	本级设备容量受限
13	江阴	东林庄家巷变	10	400	本级设备容量受限
14	江阴	仓储南变	10	400	本级设备容量受限
15	江阴	陶新变	10	400	本级设备容量受限
16	江阴	青鱼塘变	10	400	本级设备容量受限
17	江阴	草荡小站	10	200	本级设备容量受限
18	江阴	新桥变	10	200	本级设备容量受限
19	江阴	施家村变	10	200	本级设备容量受限
20	江阴	朱庄村变	10	400	本级设备容量受限
21	江阴	苏市菜场变	10	315	本级设备容量受限
22	江阴	巷头上变	10	400	本级设备容量受限
23	江阴	季庄北变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
24	江阴	汪东变	10	400	本级设备容量受限
25	江阴	峭岐种子场变	10	200	本级设备容量受限
26	江阴	河口变	10	400	本级设备容量受限
27	江阴	环西新变	10	200	本级设备容量受限
28	江阴	泗三房变	10	315	本级设备容量受限
29	江阴	南国桥南变	10	400	本级设备容量受限
30	江阴	水湾里变	10	400	本级设备容量受限
31	江阴	承西桥东变	10	400	本级设备容量受限
32	江阴	西石变	10	200	本级设备容量受限
33	江阴	徐家基南变	10	200	本级设备容量受限
34	江阴	江东二村变	10	400	本级设备容量受限
35	江阴	江东七村变	10	400	本级设备容量受限
36	江阴	新区 2#变	10	400	本级设备容量受限
37	宜兴	三坛北公变	10	200	本级设备容量受限
38	宜兴	后黄庄公变	10	200	本级设备容量受限
39	宜兴	下西庄公变	10	200	本级设备容量受限
40	宜兴	胥藏 2#公变	10	200	本级设备容量受限
41	宜兴	上干 1#公变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
42	宜兴	舍头公变	10	400	本级设备容量受限
43	宜兴	王力公变	10	200	本级设备容量受限
44	宜兴	双墩组公变	10	200	本级设备容量受限
45	宜兴	临津赵家公变	10	250	本级设备容量受限
46	宜兴	马家 2#公变	10	200	本级设备容量受限
47	宜兴	宜丰庄前公变	10	400	本级设备容量受限
48	宜兴	油车公变	10	200	本级设备容量受限
49	宜兴	东城组 1#公变	10	200	本级设备容量受限
50	宜兴	门头桥 2#公变	10	400	本级设备容量受限
51	宜兴	千西公变	10	200	本级设备容量受限
52	宜兴	长沟公变	10	200	本级设备容量受限
53	宜兴	茶山圩公变	10	200	本级设备容量受限
54	宜兴	金紫西鱼塘公变	10	200	本级设备容量受限
55	宜兴	芙蓉河北公变	10	200	本级设备容量受限